


補足説明資料 2 - 6 ( 3 5 条)


S Aバウンダリ系統図 (参考図)


今後の設計進捗により、  
変更となる可能性がある。

## 前处理建屋











P  
D  
N  
M  
L  
K  
J  
I  
H  
G  
F  
E  
D  
C  
B  
A

## 分離建屋









## 精製建屋










ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋






1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

A  
B  
C  
D  
E  
F  
G  
H  
I  
J  
K  
L




## 高レベル廃液ガラス固化建屋










補足説明資料 2 - 7 ( 3 5 条)

接続図

今後の設計進捗により、  
変更となる可能性がある。



未然防止設備  
安全冷却水系内部ループ通水  
第1接続口（給水口及び排水口）

対象貯槽	接続口
中継槽A	① 若しくは ②
中継槽B	
リサイクル槽A	③
リサイクル槽B	
不溶解残渣回収槽A ※1	
不溶解残渣回収槽B ※1	④ 若しくは ⑤
中間ボットA	
中間ボットB	
計量前中間貯槽A	
計量前中間貯槽B	
計量後中間貯槽	⑥
計量・調整槽	
計量補助槽	

未然防止設備  
安全冷却水系内部ループ通水  
第2接続口（給水口及び排水口）

対象貯槽	接続口
中継槽A	④ 若しくは ⑤
中継槽B	
リサイクル槽A	③
リサイクル槽B	
不溶解残渣回収槽A ※1	
不溶解残渣回収槽B ※1	⑥
中間ボットA	
中間ボットB	
計量前中間貯槽A	
計量前中間貯槽B	
計量後中間貯槽	⑥
計量・調整槽	
計量補助槽	

T.M.S.L.約+44,000


未然防止設備  
冷却コイル又は冷却ジャケット通水  
接続口（給水口及び排水口）

対象貯槽	接続箇所
計量後中間貯槽	⑦

換気系統遮断・セル内導出設備  
ダクト接続箇所


対象機器	接続箇所
-	⑧

※1 安全機能喪失により事象が進展し沸点に至るまでの時間余裕が大きい機器




(可搬型設備と常設設備はカップラにより接続している)

前処理建屋の蒸発乾固に対処するための設備における  
可搬型設備と常設設備の接続図 前処理建屋（地下3階）その1




※1 安全機能喪失により事象が進展し沸点に至るまでの時間余裕が大きい機器





(可搬型設備と常設設備はフランジにより接続している)

前処理建屋の蒸発乾固に対処するための設備における  
可搬型設備と常設設備の接続図 前処理建屋 (地下3階) その2



(電源設備はコネクタにより接続)



前処理建屋の蒸発乾固に対処するための設備における  
可搬型設備と常設設備の接続図 前処理建屋（地下1階）その1



(可搬型設備と常設設備はカプラにより接続している)


前処理建屋の蒸発乾固に対処するための設備における  
可搬型設備と常設設備の接続図 前処理建屋 (地下1階) その2





(可搬型設備と常設設備はフランジにより接続している)

前処理建屋の蒸発乾固に対処するための設備における  
可搬型設備と常設設備の接続図 前処理建屋（地下1階）その3



進行緩和設備  
第1接続口

対象貯槽	接続口
計量前中間貯槽A	①*1
計量前中間貯槽B	
リサイクル槽A	①
リサイクル槽B	
計量後中間貯槽	①
計量・調整槽	
計量補助槽	
中継槽A	
中継槽B	

進行緩和設備  
第4接続口

対象貯槽	接続口
中継槽A	⑤*2
中継槽B	
計量前中間貯槽A	
計量前中間貯槽B	
計量後中間貯槽	
計量・調整槽	⑥
計量補助槽	
リサイクル槽A	
リサイクル槽B	

進行緩和設備  
第3接続口

対象貯槽	接続口
中継槽A	②*1
中継槽B	
リサイクル槽A	③
リサイクル槽B	
計量前中間貯槽A	④*2
計量前中間貯槽B	
計量後中間貯槽	
計量・調整槽	
計量補助槽	

未然防止設備  
冷却コイル又は冷却ジャケット通水  
接続口 (給水口及び排水口)

対象貯槽	接続箇所
中継槽A	⑦
中継槽B	⑧

電源設備  
電源ケーブル接続口

対象機器	接続口
-	③ 若しくは ⑨

換気系統遮断・セル内導出設備  
ダクト接続箇所


対象機器	接続箇所
-	⑩

※1 未臨界確保設備を共用する接続口  
※2 水素爆発拡大防止設備を共用する接続口



(可搬型設備と常設設備はカップラにより接続している)

前処理建屋の蒸発乾固に対処するための設備における  
可搬型設備と常設設備の接続図 前処理建屋 (地上1階) その1



進行緩和設備

第1接続口

対象貯槽	接続口
計量前中間貯槽A	①※1
計量前中間貯槽B	
リサイクル槽A	①
リサイクル槽B	
計量後中間貯槽	①
計量・調整槽	
計量補助槽	
中継槽A	
中継槽B	

進行緩和設備

第4接続口

対象貯槽	接続口
中継槽A	⑤※2
中継槽B	
計量前中間貯槽A	
計量前中間貯槽B	
計量後中間貯槽	
計量・調整槽	⑤
計量補助槽	
リサイクル槽A	
リサイクル槽B	

進行緩和設備

第3接続口

対象貯槽	接続口
中継槽A	②※1
中継槽B	
リサイクル槽A	③
リサイクル槽B	
計量前中間貯槽A	④※2
計量前中間貯槽B	
計量後中間貯槽	
計量・調整槽	
計量補助槽	

未然防止設備

冷却コイル又は冷却ジャケット通水接続口 (給水口及び排水口)

対象貯槽	接続箇所
中間ポットA	⑦
中間ポットB	⑧

電源設備

電源ケーブル接続口

対象機器	接続口
-	⑨ 若しくは ⑩

換気系統遮断・セル内導出設備

ダクト接続箇所


対象機器	接続箇所
-	⑩

※1 未境界確保設備を共用する接続口  
 ※2 水素爆発拡大防止設備を共用する接続口




(電源設備はコネクタにより接続)

前処理建屋の蒸発乾固に対処するための設備における  
 可搬型設備と常設設備の接続図 前処理建屋 (地上1階) その2





※1 未臨界確保設備を共用する接続口  
※2 水素爆発防止設備を共用する接続口





(可搬型設備と常設設備はフランジにより接続している)

前処理建屋の蒸発乾固に対処するための設備における  
可搬型設備と常設設備の接続図 前処理建屋（地上1階）その3



(可搬型設備と常設設備はフランジにより接続している)



前処理建屋の蒸発乾固に対処するための設備における  
可搬型設備と常設設備の接続図 前処理建屋 (地上2階)



(可搬型設備と常設設備はカップラにより接続している)

前処理建屋の蒸発乾固に対処するための設備における  
可搬型設備と常設設備の接続図 前処理建屋 (地上3階)

冷却コイル通水の接続口恒設化及び二接続口化検討に伴い、接続口の位置は変更となる可能性がある



未然防止設備 内部ループ通水  
第2接続口 (給水口及び排水口)

対象設備	接続口
高レベル廃液供給槽	①
第6一時貯留処理槽	若しくは②
第5一時貯留処理槽	
第4一時貯留処理槽	
第3一時貯留処理槽	
第2一時貯留処理槽	
第1一時貯留処理槽	
抽出廃液供給槽A	
抽出廃液供給槽B	
抽出廃液中間貯槽	
抽出廃液受槽	
冷却コイル通水	③

未然防止設備 内部ループ通水  
第1接続口 (給水口及び排水口)

対象設備	接続口
高レベル廃液供給槽	①
高レベル廃液供給槽B	若しくは②
高レベル廃液供給槽A	若しくは②
第6一時貯留処理槽	若しくは④
第5一時貯留処理槽	
第4一時貯留処理槽	
第3一時貯留処理槽	
第2一時貯留処理槽	
第1一時貯留処理槽	
抽出廃液供給槽A	
抽出廃液供給槽B	
抽出廃液中間貯槽	
抽出廃液受槽	
冷却コイル通水	⑦

未然防止設備 冷却コイル通水  
第2接続口 (給水口及び排水口)

対象設備	接続口
抽出廃液中間貯槽	①
抽出廃液受槽	②
抽出廃液中間貯槽	③
抽出廃液供給槽A	④
抽出廃液供給槽B	⑤
第1一時貯留処理槽	⑥
第2一時貯留処理槽	⑦
第3一時貯留処理槽	⑧
第4一時貯留処理槽	⑨
第5一時貯留処理槽	⑩
第6一時貯留処理槽	⑪
第7一時貯留処理槽	⑫
第8一時貯留処理槽	⑬



可搬型設備側

常設設備側


(可搬型設備と常設設備はカプラにより接続している)

分離建屋の蒸発乾固に対処するための設備における可搬型設備と常設設備の接続図 分離建屋 (地下2階)

冷却コイル通水の接続口恒設化及び二接続口化検討に伴い、接続口の位置は変更となる可能性がある



T.M.S.L.約+50,500



未然防止設備 内部ループ通水  
第2接続口 (給水口及び排水口)

対象設備	接続口
高レベル階段濃縮器	① 若しくは ②

未然防止設備 冷却コイル通水  
接続口 (給水口及び排水口)

対象設備	接続口
高レベル階段濃縮器	③ 若しくは ④

未然防止設備 冷却コイル通水  
第1接続口 (給水口及び排水口)

対象設備	接続箇所
送風機中室貯槽	⑤
抽出機中室貯槽	⑥
抽出機中室貯槽	⑦
抽出機中室貯槽	⑧
抽出機中室貯槽	⑨
第一層貯留処理槽	⑩
第二層貯留処理槽	⑪
第三層貯留処理槽	⑫
高レベル階段貯槽	⑬
第一層貯留処理槽	⑭

未然防止設備 冷却コイル通水  
第2接続口 (給水口及び排水口)

対象設備	接続箇所
高レベル階段濃縮器	⑮
高レベル階段貯槽	⑯



可搬型設備側


常設設備側

(可搬型設備と常設設備はカップラにより接続している)

分離建屋の蒸発乾固に対処するための設備における  
可搬型設備と常設設備の接続図 分離建屋 (地下1階)








(可搬型設備と常設設備はカップラにより接続している)

分離建屋の蒸発乾固に対処するための設備における  
可搬型設備と常設設備の接続図 分離建屋 (地上2階)



T.M.S.L.約+67,500



未然防止設備 内部ループ通水

第2接続口 (給水口及び排水口)

対象貯槽	接続口
高レベル廃液濃縮缶	① 若しくは ②

進行線と設備

第3接続口

対象貯槽	接続口
高レベル廃液濃縮缶	⑥

未然防止設備 冷却コイル通水

接続口 (給水口及び排水口)

対象貯槽	接続口
高レベル廃液濃縮缶	③

進行線と設備

第4接続口

対象貯槽	接続口
高レベル廃液濃縮缶	⑦

放出影響線と設備

ホース接続口 (冷却水) (給水口及び排水口)

対象機器	接続口
高レベル廃液濃縮缶 凝縮器	⑤

進行線と設備

第1接続口

対象貯槽	接続口
高レベル廃液濃縮缶	④

放出影響線と設備

ホース接続口 (冷却水) (給水口及び排水口)

対象機器	接続口
高レベル廃液濃縮缶 凝縮器	⑧

進行線と設備

第2接続口

対象貯槽	接続口
高レベル廃液濃縮缶	①




常設設備側


可搬型設備側

(可搬型設備と常設設備はカップラにより接続している)

分離建屋の蒸発乾固に対処するための設備における  
可搬型設備と常設設備の接続図 分離建屋 (地上3階)



T.M.S.L.約+74,000



放出影響線と設備  
電源ケーブル接続口

対象機器	接続口
—	① 若しくは②

放出影響線と設備  
可搬型ダクト 接続箇所


対象機器	接続箇所
—	③及び④

: 可搬型重大事故等対応設備保管場所



(可搬型設備と常設設備はフランジにより接続)

分離建屋の蒸発乾固に対処するための設備における  
可搬型設備と常設設備の接続図 分離建屋 (地上4階)




略称  
Pu : プルトニウム




(可搬型設備と常設設備はカプラにより接続)

精製建屋の蒸発乾固に対処するための設備における可搬型設備と常設設備の接続図  
精製建屋 (地下3階)




(可搬型設備と常設設備はカプラにより接続)

精製建屋の蒸発乾固に対処するための設備における可搬型設備と常設設備の接続図  
精製建屋 (地下2階)



(可搬型設備と常設設備はカプラにより接続)


精製建屋の蒸発乾固に対処するための設備における可搬型設備と常設設備の接続図  
精製建屋 (地下1階)



(電源設備はコネクタにより接続)



精製建屋の蒸発乾固に対処するための設備における可搬型設備と常設設備の接続図  
精製建屋（地上1階）





(可搬型設備と常設設備はカプラにより接続)

精製建屋の蒸発乾固に対処するための設備における可搬型設備と常設設備の接続図  
精製建屋（地上2階）






T.M.S.L. 約+65,500

略称  
Pu：プルトニウム




(可搬型設備と常設設備はカプラにより接続)

精製建屋の蒸発乾固に対処するための設備における可搬型設備と常設設備の接続図  
精製建屋（地上4階）その1




精製建屋の蒸発乾固に対処するための設備における可搬型設備と常設設備の接続図  
精製建屋（地上4階）その2



(電源設備はコネクタにより接続)


精製建屋の蒸発乾固に対処するための設備における可搬型設備と常設設備の接続図  
精製建屋 (地上4階) その3



(電源設備はコネクタにより接続している)


蒸発乾固に対処するための設備における電源設備の接続図  
ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋（地下2階）

■ について核不拡散上の観点から公開できません。



■ について核不拡散上の観点から公開できません。


可搬型設備側




常設設備側

(可搬型設備と常設設備はカップラにより接続している)

蒸発乾固に対処するための設備における可搬型設備と常設設備の接続図  
ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋（地下2階）その1



■ について核不拡散上の観点から公開できません。




(可搬型設備と常設設備はフランジにより接続)


蒸発乾固に対処するための設備における可搬型設備と常設設備の接続図  
ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋（地下2階）その2








■ について核不拡散上の観点から公開できません。



蒸発乾固に対処するための設備における可搬型設備と常設設備の接続図  
ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋 (地下1階)




■ について核不拡散上の観点から公開できません。




(電源設備はコネクタにより接続している)

蒸発乾固に対処するための設備における電源設備の接続図  
ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋（地上1階）



■ について核不拡散上の観点から公開できません。


可搬型設備側



常設設備側

(可搬型設備と常設設備はカップラにより接続している)

蒸発乾固に対処するための設備における可搬型設備と常設設備の接続図  
ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋（地上1階）その1



■ について核不拡散上の観点から公開できません。


可搬型設備側  
(戻り：常設設備側)




常設設備側  
(戻り：可搬型設備側)

(可搬型設備と常設設備はカップラにより接続している)

蒸発乾固に対処するための設備における可搬型設備と常設設備の接続図  
ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋（地上1階）その2




■について核不拡散上の観点から公開できません。




(可搬型設備と常設設備はカップラにより接続している)

蒸発乾固に対処するための設備における可搬型設備と常設設備の接続図  
ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋（地上2階）その1



■ について核不拡散上の観点から公開できません。



可搬型設備側



常設設備側


(可搬型設備と常設設備はカップラにより接続している)

蒸発乾固に対処するための設備における可搬型設備と常設設備の接続図  
ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋（地上2階）その2



(可搬型設備と常設設備はカップラにより接続している)



高レベル廃液ガラス固化建屋の蒸発乾固に対処するための設備における可搬型設備と常設設備の接続図 高レベル廃液ガラス固化建屋 (地下3階) その1



(可搬型設備と常設設備はカップラにより接続している)


高レベル廃液ガラス固化建屋の蒸発乾固に対処するための設備における可搬型設備と常設設備の接続図 高レベル廃液ガラス固化建屋（地下3階）その2





(可搬型設備と常設設備はカップラにより接続している)

高レベル廃液ガラス固化建屋の蒸発乾固に対処するための設備における可搬型設備と常設設備の接続図 高レベル廃液ガラス固化建屋 (地下2階) その1




可搬型設備側



常設設備側

(可搬型設備と常設設備はカップラにより接続している)

高レベル廃液ガラス固化建屋の蒸発乾固に対処するための設備における可搬型設備と常設設備の接続図 高レベル廃液ガラス固化建屋 (地下2階) その2





可搬型設備側



常設設備側


(可搬型設備と常設設備はカップラにより接続している)

高レベル廃液ガラス固化建屋の蒸発乾固に対処するための設備における可搬型設備と常設設備の接続図 高レベル廃液ガラス固化建屋 (地下2階) その3



(可搬型設備と常設設備はフランジにより接続している)

高レベル廃液ガラス固化建屋の蒸発乾固に対処するための設備における可搬型設備と常設設備の接続図 高レベル廃液ガラス固化建屋 (地下2階) その4



可搬型重大事故等  
対処設備保管場所

未然防止設備  
冷却コイル又は冷却ジャケット通水  
接続口 (給水口及び排水口)

対象設備	接続口
供給液槽A	①若しくは②
供給液槽B	③若しくは④

進行線と設備  
第2接続口

対象設備	接続口
第1高レベル濃縮液一時貯槽	⑤
第2高レベル濃縮液一時貯槽	⑥
供給液槽A	⑦
供給液槽B	⑧

未然防止設備  
予備接続箇所 (給水口及び排水口)

対象設備	接続箇所
—	⑨若しくは⑩

進行線と設備  
予備接続箇所

対象設備	接続箇所
—	⑪若しくは⑫

電源設備  
電源ケーブル接続口

対象機器	接続口
—	⑬若しくは⑭

進行線と設備  
第3接続口

対象設備	接続口
第1高レベル濃縮液一時貯槽	⑬※1
第2高レベル濃縮液一時貯槽	⑭

進行線と設備  
第5接続口

対象設備	接続口
供給液槽A	⑮※2
供給液槽A	⑯※2
供給液槽B	⑰※2
供給液槽B	⑱※2



放出影響緩和設備  
メイト接続箇所

対象機器	接続箇所
—	⑲

※1 水素発生未然防止設備を共用する接続口  
※2 水素発生拡大防止設備を共用する接続口

T.M.S.L.約+49,000


可搬型設備側



常設設備側

(可搬型設備と常設設備はカップラにより接続している)

高レベル廃液ガラス固化建屋の蒸発乾固に対処するための設備における可搬型設備と常設設備の接続図 高レベル廃液ガラス固化建屋 (地下1階) その1





可搬型設備側



常設設備側



(可搬型設備と常設設備はカップラにより接続している)

高レベル廃液ガラス固化建屋の蒸発乾固に対処するための設備における可搬型設備と常設設備の接続図 高レベル廃液ガラス固化建屋 (地下1階) その2





(可搬型設備と常設設備はカプラにより接続している)

高レベル廃液ガラス固化建屋の蒸発乾固に対処するための設備における可搬型設備と常設設備の接続図 高レベル廃液ガラス固化建屋 (地下1階) その3




高レベル廃液ガラス固化建屋の蒸発乾固に対処するための設備における可搬型設備と常設設備の接続図 高レベル廃液ガラス固化建屋 (地下1階) その4







(可搬型設備と常設設備はカップラにより接続している)

高レベル廃液ガラス固化建屋の蒸発乾固に対処するための設備における可搬型設備と常設設備の接続図 高レベル廃液ガラス固化建屋 (地上1階) その1




(可搬型設備と常設設備はカップラにより接続している)

高レベル廃液ガラス固化建屋の蒸発乾固に対処するための設備における可搬型設備と常設設備の接続図 高レベル廃液ガラス固化建屋 (地上1階) その2



(可搬型設備と常設設備はフランジにより接続している)

高レベル廃液ガラス固化建屋の蒸発乾固に対処するための設備における可搬型設備と常設設備の接続図 高レベル廃液ガラス固化建屋 (地上1階) その3



(電源設備はコネクタにより接続している)


高レベル廃液ガラス固化建屋の蒸発乾固に対処するための設備における可搬型設備と常設設備の接続図 高レベル廃液ガラス固化建屋(地上1階)その4

補足説明資料 2 - 8 ( 3 5 条)

## 保管場所図

今後の設計進捗により、  
変更となる可能性がある。


## 前处理建屋



建物近傍の保管場所，外部保管エリア，放出抑制設備，重大事故等対処共通設備，電源設備，緊急時対策所の一般配置概要図




## 分離建屋




建物近傍の保管場所，外部保管エリア，放出抑制設備，重大事故等対処共通設備，電源設備，緊急時対策所の一般配置概要図

## 精製建屋



建物近傍の保管場所，外部保管エリア，放出抑制設備，重大事故等対処共通設備，電源設備，緊急時対策所の一般配置概要図

ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋




- 【外部保管エリア 1】**
- 簡易倉庫
  - 可搬型排風機
  - 保管用コンテナ
  - 可搬型建屋内ホース
  - 可搬型フィルタ
  - 可搬型ダクト

- 【外部保管エリア 2】**
- 簡易倉庫
  - 可搬型排風機
  - 保管用コンテナ
  - 可搬型建屋内ホース

主要な再処理施設を収納する建物及び構築物は、高さ約5.5mに設置。  
 建物近傍の保管場所，外部保管エリア，放出抑制設備，重大事故等対処共通設備，電源設備，  
 緊急時対策所の一般配置概要図

## 高レベル廃液ガラス固化建屋




建物近傍の保管場所，外部保管エリア，放出抑制設備，重大事故等対処共通設備，電源設備，緊急時対策所の一般配置概要図




補足説明資料 2 - 9 ( 3 5 条)

## アクセスルート図


今後の設計進捗により、  
変更となる可能性がある。




前処理建屋 蒸発乾固の発生の防止のための措置のアクセスルート（東ルート）（地下4階）  
（内部ループ通水による冷却）




前処理建屋 蒸発乾固の発生の防止のための措置のアクセスルート（東ルート）（地下3階）  
 （内部ループ通水による冷却）




前処理建屋 蒸発乾固の発生の防止のための措置のアクセスルート（東ルート）（地下1階）  
 （内部ループ通水による冷却）



前処理建屋 蒸発乾固の発生の防止のための措置のアクセスルート（東ルート）（地上1階）  
 （内部ループ通水による冷却）




前処理建屋 蒸発乾固の発生の防止のための措置のアクセスルート（東ルート）（地上2階）  
（内部ループ通水による冷却）




前処理建屋 蒸発乾固の発生の防止のための措置のアクセスルート（東ルート）（地上3階）  
（内部ループ通水による冷却）







前処理建屋 蒸発乾固の発生の防止のための措置のアクセスルート（西ルート）（地下4階）  
 （内部ループ通水による冷却）




前処理建屋 蒸発乾固の発生の防止のための措置のアクセスルート（西ルート）（地下3階）  
 （内部ループ通水による冷却）




前処理建屋 蒸発乾固の発生の防止のための措置のアクセスルート（西ルート）（地下1階）  
（内部ループ通水による冷却）




前処理建屋 蒸発乾固の発生の防止のための措置のアクセスルート（西ルート）（地上1階）  
（内部ループ通水による冷却）




前処理建屋 蒸発乾固の発生の防止のための措置のアクセスルート（西ルート）（地上2階）  
 （内部ループ通水による冷却）



前処理建屋 蒸発乾固の発生の防止のための措置のアクセスルート（西ルート）（地上3階）  
 （内部ループ通水による冷却）




分離建屋 蒸発乾固の発生の防止のための措置のアクセスルート（東ルート）（地下2階）（内部ループ通水による冷却）




分離建屋 蒸発乾固の発生の防止のための措置のアクセスルート（東ルート）（地下1階）（内部ループ通水による冷却）







分離建屋 蒸発乾固の発生の防止のための措置のアクセスルート（東ルート）（地上1階）（内部ループ通水による冷却）




分離建屋 蒸発乾固の発生の防止のための措置のアクセスルート（東ルート）（地上2階）（内部ループ通水による冷却）




分離建屋 蒸発乾固の発生の防止のための措置のアクセスルート（東ルート）（地上3階）（内部ループ通水による冷却）




分離建屋 蒸発乾固の発生の防止のための措置のアクセスルート（東ルート）（地上4階）（内部ループ通水による冷却）




分離建屋 蒸発乾固の発生の防止のための措置のアクセスルート (南ルート) (地下2階) (内部ループ通水による冷却)



分離建屋 蒸発乾固の発生の防止のための措置のアクセスルート（南ルート）（地下1階）（内部ループ通水による冷却）




分離建屋 蒸発乾固の発生の防止のための措置のアクセスルート（南ルート）（地上1階）（内部ループ通水による冷却）




蒸発乾固の発生の防止のための措置のアクセスルート（南ルート）（地上2階）（内部ループ通水による冷却）







分離建屋 蒸発乾固の発生の防止のための措置のアクセスルート（南ルート）（地上3階）（内部ループ通水による冷却）




分離建屋 蒸発乾固の発生の防止のための措置のアクセスルート（南ルート）（地上4階）（内部ループ通水による冷却）




精製建屋 蒸発乾固の発生の防止のための措置のアクセスルート（南1ルート）（地下3階）（内部ループ通水による冷却）




精製建屋 蒸発乾固の発生の防止のための措置のアクセスルート (南1ルート) (地下2階) (内部ループ通水による冷却)



精製建屋 蒸発乾固の発生の防止のための措置のアクセスルート (南1ルート) (地下1階) (内部ループ通水による冷却)



精製建屋 蒸発乾固の発生の防止のための措置のアクセスルート（南1ルート）（地上1階）（内部ループ通水による冷却）




精製建屋 蒸発乾固の発生の防止のための措置のアクセスルート（南1ルート）（地上2階）（内部ループ通水による冷却）



→ : アクセスルート

□ : 可搬型重大事故等対処設備  
保管場所


計測場所	監視項目
①	漏えい検受並液位



T.M.S.L.約+64,000

精製建屋 蒸発乾固の発生の防止のための措置のアクセスルート（南1ルート）（地上3階）（内部ループ通水による冷却）






精製建屋 蒸発乾固の発生の防止のための措置のアクセスルート（南1ルート）（地上4階）（内部ループ通水による冷却）




- : アクセスルート
- : 可搬型重大事故等対処設備  
保管場所

計測場所	監視項目
①	膨張槽液位




T.M.S.L.約+73,500


精製建屋 蒸発乾固の発生の防止のための措置のアクセスルート（南1ルート）（地上5階）（内部ループ通水による冷却）




精製建屋 蒸発乾固の発生の防止のための措置のアクセスルート（南2ルート）（地下3階）（内部ループ通水による冷却）




精製建屋 蒸発乾固の発生の防止のための措置のアクセスルート (南2ルート) (地下2階) (内部ループ通水による冷却)



精製建屋 蒸発乾固の発生の防止のための措置のアクセスルート (南2ルート) (地下1階) (内部ループ通水による冷却)



精製建屋 蒸発乾固の発生の防止のための措置のアクセスルート（南2ルート）（地上1階）（内部ループ通水による冷却）




精製建屋 蒸発乾固の発生の防止のための措置のアクセスルート（南2ルート）（地上2階）（内部ループ通水による冷却）



→ : アクセスルート

□ : 可搬型重大事故等対処設備  
保管場所


計測場所	監視項目
①	漏えい液受皿液位



T.M.S.L.約+64,000

精製建屋 蒸発乾固の発生の防止のための措置のアクセスルート（南2ルート）（地上3階）（内部ループ通水による冷却）






精製建屋 蒸発乾固の発生の防止のための措置のアクセスルート（南2ルート）（地上4階）（内部ループ通水による冷却）



→ : アクセスルート


□ : 可搬型重大事故等対処設備  
保管場所

計測場所	監視項目
①	膨張槽液位




T.M.S.L.約+73,500

精製建屋 蒸発乾固の発生の防止のための措置のアクセスルート（南2ルート）（地上5階）（内部ループ通水による冷却）




ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋 蒸発乾固の発生の防止のための措置のアクセスルート  
(東ルート) (地下1階) (内部ループ通水による冷却)

■ について核不拡散上の観点から公開できません。




ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋 蒸発乾固の発生の防止のための措置のアクセスルート  
(西ルート) (地下1階) (内部ループ通水による冷却)

■について核不拡散上の観点から公開できません。



ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋 蒸発乾固の発生の防止のための措置のアクセスルート  
(東ルート) (地上1階) (内部ループ通水による冷却)

■ について核不拡散上の観点から公開できません。




ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋 蒸発乾固の発生の防止のための措置のアクセスルート  
(西ルート) (地上1階) (内部ループ通水による冷却)

■ について核不拡散上の観点から公開できません。




- : アクセスルート
- : 可搬型重大事故等対処設備  
保管場所




T.M.S.L.約+34,000

K A 建屋 蒸発乾固の発生の防止のための措置のアクセスルート（北ルート）（地下4階）（内部ループ通水による冷却）




K A建屋 蒸発乾固の発生防止のための措置のアクセスルート（北ルート）（地下3階）（内部ループ通水による冷却）







K A 建屋 蒸発乾固の発生の防止のための措置のアクセスルート（北ルート）（地下2階）（内部ループ通水による冷却）




K A建屋 蒸発乾固の発生の防止のための措置のアクセスルート（北ルート）（地下1階）（内部ループ通水による冷却）




K A 建屋 蒸発乾固の発生の防止のための措置のアクセスルート（北ルート）（地上1階）（内部ループ通水による冷却）




K A建屋 蒸発乾固の発生の防止のための措置のアクセスルート（北ルート）（地上2階）（内部ループ通水による冷却）




K A 建屋 蒸発乾固の発生の防止のための措置のアクセスルート（南ルート）（地下4階）（内部ループ通水による冷却）



K A建屋 蒸発乾固の発生の防止のための措置のアクセスルート（南ルート）（地下3階）（内部ループ通水による冷却）




K A建屋 蒸発乾固の発生の防止のための措置のアクセスルート（南ルート）（地下2階）（内部ループ通水による冷却）




K A建屋 蒸発乾固の発生の防止のための措置のアクセスルート（南ルート）（地下1階）（内部ループ通水による冷却）







K A建屋 蒸発乾固の発生の防止のための措置のアクセスルート（南ルート）（地上1階）（内部ループ通水による冷却）




K A建屋 蒸発乾固の発生の防止のための措置のアクセスルート（南ルート）（地上2階）（内部ループ通水による冷却）




前処理建屋 蒸発乾固の拡大の防止のための措置のアクセスルート（東ルート）（地上1階）  
 （貯水槽から機器への注水）




前処理建屋 蒸発乾固の拡大の防止のための措置のアクセスルート（東ルート）（地上2階）  
 （貯水槽から機器への注水）




前処理建屋 蒸発乾固の拡大の防止のための措置のアクセスルート（東ルート）（地上3階）  
 （貯水槽から機器への注水）



前処理建屋 蒸発乾固の拡大の防止のための措置のアクセスルート（西ルート）（地上1階）  
 （貯水槽から機器への注水）




前処理建屋 蒸発乾固の拡大の防止のための措置のアクセスルート（西ルート）（地上2階）  
（貯水槽から機器への注水）




前処理建屋 蒸発乾固の拡大の防止のための措置のアクセスルート（西ルート）（地上3階）  
（貯水槽から機器への注水）







分離建屋 蒸発乾固の拡大の防止のための措置のアクセスルート（東ルート）（地上1階）（貯水槽から機器への注水）




分離建屋 蒸発乾固の拡大の防止のための措置のアクセスルート（東ルート）（地上2階）（貯水槽から機器への注水）




分離建屋 蒸発乾固の拡大の防止のための措置のアクセスルート（東ルート）（地上3階）（貯水槽から機器への注水）




分離建屋 蒸発乾固の拡大の防止のための措置のアクセスルート（南ルート）（地上1階）（貯水槽から機器への注水）




分離建屋 蒸発乾固の拡大の防止のための措置のアクセスルート（南ルート）（地上2階）（貯水槽から機器への注水）



分離建屋 蒸発乾固の拡大の防止のための措置のアクセスルート（南ルート）（地上3階）（貯水槽から機器への注水）




精製建屋 蒸発乾固の拡大の防止のための措置のアクセスルート（南1ルート）（地下1階）（貯水槽から機器への注水）



精製建屋 蒸発乾固の拡大の防止のための措置のアクセスルート（南1ルート）（地下2階）（貯水槽から機器への注水）






精製建屋 蒸発乾固の拡大の防止のための措置のアクセスルート（南1ルート）（地上2階）（貯水槽から機器への注水）




- : アクセスルート
- : 可搬型重大事故等対処設備  
保管場所

計測場所	監視項目
①	フルトニウム溶液一時貯槽液位




T.M.S.L.約+64,000


精製建屋 蒸発乾固の拡大の防止のための措置のアクセスルート（南1ルート）（地上3階）（貯水槽から機器への注水）




精製建屋 蒸発乾固の拡大の防止のための措置のアクセスルート（南1ルート）（地上4階）（貯水槽から機器への注水）



精製建屋 蒸発乾固の拡大の防止のための措置のアクセスルート（南2ルート）（地下1階）（貯水槽から機器への注水）



精製建屋 蒸発乾固の拡大の防止のための措置のアクセスルート（南2ルート）（地上1階）（貯水槽から機器への注水）




精製建屋 蒸発乾固の拡大の防止のための措置のアクセスルート（南2ルート）（地上2階）（貯水槽から機器への注水）



→ : アクセスルート


□ : 可搬型重大事故等対処設備  
保管場所

計画場所	監視項目
①	プルトニウム溶液一時貯槽液位



T.M.S.L.約+64,000


精製建屋 蒸発乾固の拡大の防止のための措置のアクセスルート（南2ルート）（地上3階）（貯水槽から機器への注水）




精製建屋 蒸発乾固の拡大の防止のための措置のアクセスルート（南2ルート）（地上4階）（貯水槽から機器への注水）








ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋 蒸発乾固の拡大の防止のための措置のアクセスルート  
(西ルート) (地上1階) (貯水槽から機器への注水)


 について核不拡散上の観点から公開できません。



ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋 蒸発乾固の拡大の防止のための措置のアクセスルート  
(東ルート) (地上2階) (貯水槽から機器への注水)




について核不拡散上の観点から公開できません。




ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋 蒸発乾固の拡大の防止のための措置のアクセスルート  
(西ルート) (地上2階) (貯水槽から機器への注水)


■について核不拡散上の観点から公開できません。




K A建屋 蒸発乾固の拡大の防止のための措置のアクセスルート（北ルート）（地下3階）（貯水槽から機器への注水）



K A建屋 蒸発乾固の拡大の防止のための措置のアクセスルート（北ルート）（地下2階）（貯水槽から機器への注水）




K A建屋 蒸発乾固の拡大の防止のための措置のアクセスルート（北ルート）（地下1階）（貯水槽から機器への注水）




K A建屋 蒸発乾固の拡大の防止のための措置のアクセスルート（北ルート）（地上1階）（貯水槽から機器への注水）







K A建屋 蒸発乾固の拡大の防止のための措置のアクセスルート（北ルート）（地上2階）（貯水槽から機器への注水）




K A建屋 蒸発乾固の拡大の防止のための措置のアクセスルート（南ルート）（地下3階）（貯水槽から機器への注水）




K A建屋 蒸発乾固の拡大の防止のための措置のアクセスルート（南ルート）（地下2階）（貯水槽から機器への注水）




K A建屋 蒸発乾固の拡大の防止のための措置のアクセスルート（南ルート）（地下1階）（貯水槽から機器への注水）




K A建屋 蒸発乾固の拡大の防止のための措置のアクセスルート（南ルート）（地上1階）（貯水槽から機器への注水）



K A建屋 蒸発乾固の拡大の防止のための措置のアクセスルート（南ルート）（地上2階）（貯水槽から機器への注水）




前処理建屋 蒸発乾固の拡大の防止のための措置のアクセスルート（東ルート）（地下3階）  
 （冷却コイル通水による冷却）




前処理建屋 蒸発乾固の拡大の防止のための措置のアクセスルート（東ルート）（地下1階）  
（冷却コイル通水による冷却）







前処理建屋 蒸発乾固の拡大の防止のための措置のアクセスルート（東ルート）（地上1階）  
（冷却コイル通水による冷却）




前処理建屋 蒸発乾固の拡大の防止のための措置のアクセスルート（西ルート）（地下3階）  
 （冷却コイル通水による冷却）




前処理建屋 蒸発乾固の拡大の防止のための措置のアクセスルート（西ルート）（地下1階）  
（冷却コイル通水による冷却）




前処理建屋 蒸発乾固の拡大の防止のための措置のアクセスルート（西ルート）（地上1階）  
 （冷却コイル通水による冷却）




分離建屋 蒸発乾固の拡大の防止のための措置のアクセスルート（東ルート）（地下2階）（冷却コイル通水による冷却）



分離建屋 蒸発乾固の拡大の防止のための措置のアクセスルート（東ルート）（地下1階）（冷却コイル通水による冷却）




分離建屋 蒸発乾固の拡大の防止のための措置のアクセスルート（東ルート）（地上1階）（冷却コイル通水による冷却）




分離建屋 蒸発乾固の拡大の防止のための措置のアクセスルート（東ルート）（地上2階）（冷却コイル通水による冷却）






分離建屋 蒸発乾固の拡大の防止のための措置のアクセスルート（東ルート）（地上3階）（冷却コイル通水による冷却）




分離建屋 蒸発乾固の拡大の防止のための措置のアクセスルート（南ルート）（地下2階）（冷却コイル通水による冷却）


冷却コイル通水の接続口恒設化及び  
二接続口化検討に伴い、アクセス  
ルートは変更となる可能性がある




分離建屋 蒸発乾固の拡大の防止のための措置のアクセスルート（南ルート）（地下1階）（冷却コイル通水による冷却）



分離建屋 蒸発乾固の拡大の防止のための措置のアクセスルート（南ルート）（地上1階）（冷却コイル通水による冷却）



分離建屋 蒸発乾固の拡大の防止のための措置のアクセスルート（南ルート）（地上2階）（冷却コイル通水による冷却）



分離建屋 蒸発乾固の拡大の防止のための措置のアクセスルート（南ルート）（地上3階）（冷却コイル通水による冷却）

冷却コイル通水の接続口恒設化  
及び二接続口化検討に伴い、  
アクセスルートは変更となる  
可能性がある。





→ : アクセスルート

□ : 可搬型重大事故等対処設備  
保管場所

計測場所	監視項目
①	希釈槽液温度
②	ブルトニウム濃縮液一均野槽液温度
③	冷却コイル圧力
④	冷却コイル圧力
⑤	冷却コイル圧力

操作場所



精製建屋 蒸発乾固の拡大の防止のための措置のアクセスルート（南1ルート）（地下3階）（冷却コイル通水による冷却）

冷却コイル通水の接続口恒設化  
及び二接続口化検討に伴い、  
アクセスルートは変更となる  
可能性がある。





→ : アクセスルート

□ : 可搬型重大事故等対処設備  
保管場所

操作場所

計測場所	監視項目
①	冷却コイル圧力
②	プルトニウム濃縮液中間貯槽溶液温度
③	プルトニウム濃縮液計量槽溶液温度
④	油水分離槽溶液温度
	冷却コイル圧力
⑤	プルトニウム溶液受槽溶液温度
⑥	冷却コイル圧力
	プルトニウム濃縮液供給槽溶液温度
⑦	プルトニウム濃縮液受槽溶液温度
⑧	リサイクル槽溶液温度



精製建屋 蒸発乾固の拡大の防止のための措置のアクセスルート（南1ルート）（地下2階）（冷却コイル通水による冷却）



冷却コイル通水の接続口恒設化  
及び二接続口化検討に伴い、  
アクセスルートは変更となる  
可能性がある。



操作場所




→ : アクセスルート

□ : 可搬型重大事故等対処設備  
保管場所

計測場所	監視項目
①	冷却コイル圧力
②	第1一時貯留処理槽液温
③	第2一時貯留処理槽液温
④	第3一時貯留処理槽液温
⑤	フルトニウム溶液一時貯留槽液温
⑥	冷却コイル圧力
⑦	冷却コイル圧力
⑧	冷却コイル圧力



精製建屋 蒸発乾固の拡大の防止のための措置のアクセスルート（南1ルート）（地下1階）（冷却コイル通水による冷却）



精製建屋 蒸発乾固の拡大の防止のための措置のアクセスルート（南1ルート）（地上1階）（冷却コイル通水による冷却）

冷却コイル通水の接続口恒設化  
及び二接続口化検討に伴い、  
アクセスルートは変更となる  
可能性がある。





→ : アクセスルート

□ : 可搬型重大事故等対処設備  
保管場所

計測場所	監視項目
①	希釈槽溶液温度
②	プルトリウム濃縮液一時貯槽溶液温度
③	冷却コイル圧力
④	冷却コイル圧力
⑤	冷却コイル圧力

操作場所




精製建屋 蒸発乾固の拡大の防止のための措置のアクセスルート（南2ルート）（地下3階）（冷却コイル通水による冷却）

冷却コイル通水の接続口恒設化  
及び二接続口化検討に伴い、  
アクセスルートは変更となる  
可能性がある。




→ : アクセスルート  
□ : 可搬型重大事故等対処設備  
保管場所

操作場所



計測場所	監視項目
①	冷却コイル圧力
②	プルトニウム濃縮液中間貯槽溶液温度
③	プルトニウム濃縮液計量槽溶液温度
④	油水分離槽溶液温度
⑤	冷却コイル圧力
⑥	プルトニウム濃縮液受槽溶液温度
⑦	冷却コイル圧力
⑧	プルトニウム濃縮液供給槽溶液温度
⑨	プルトニウム濃縮液受槽溶液温度
⑩	リサイクル槽溶液温度



精製建屋 蒸発乾固の拡大の防止のための措置のアクセスルート（南2ルート）（地下2階）（冷却コイル通水による冷却）


冷却コイル通水の接続口恒設化  
及び二接続口化検討に伴い、  
アクセスルートは変更となる  
可能性がある。



→ : アクセスルート

□ : 可搬型重大事故等対処設備  
保管場所


操作場所



計測場所	監視項目
①	冷却コイル圧力
②	第1一時貯留処理槽溶液温度
③	第2一時貯留処理槽溶液温度
④	第3一時貯留処理槽溶液温度
⑤	プルトニウム溶液一時貯留槽溶液温度
⑥	冷却コイル圧力
⑦	冷却コイル圧力
⑧	冷却コイル圧力



T.M.S.L. 約+50,000




T.M.S.L. 約+51,500




T.M.S.L. 約+51,500

T.M.S.L. 約+48,500


精製建屋 蒸発乾固の拡大の防止のための措置のアクセスルート（南2ルート）（地下1階）（冷却コイル通水による冷却）



精製建屋 蒸発乾固の拡大の防止のための措置のアクセスルート（南2ルート）（地下1階）（冷却コイル通水による冷却）



ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋 蒸発乾固の拡大の防止のための措置のアクセスルート  
(東ルート) (地下1階) (冷却ジャケット 通水による冷却)


 について核不拡散上の観点から公開できません。




ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋 蒸発乾固の拡大の防止のための措置のアクセスルート  
(西ルート) (地下1階) (冷却ジャケット通水による冷却)

■ について核不拡散上の観点から公開できません。







K A建屋 蒸発乾固の拡大の防止のための措置のアクセスルート（北ルート）（地下3階）（冷却コイル通水による冷却）



「KA建屋 蒸発乾固の拡大の防止のための措置のアクセスルート（北ルート）（地下2階）（冷却コイル通水による冷却）」



K A建屋 蒸発乾固の拡大の防止のための措置のアクセスルート（北ルート）（地下1階）（冷却コイル通水による冷却）





- : アクセスルート
- : 可搬型重大事故等対処設備  
保管場所

対象なし

冷却コイル通水の接続口恒設化及び  
二接続口化検討に伴い、アクセスルート  
は変更となる可能性がある。

T.M.S.L.約+55,500

K A建屋 蒸発乾固の拡大の防止のための措置のアクセスルート（北ルート）（地上1階）（冷却コイル通水による冷却）



→ : アクセスルート

□ : 可搬型重大事故等対処設備  
保管場所

冷却コイル通水の接続口恒設化及び  
二接続口化検討に伴い、アクセスルート  
は変更となる可能性がある。




対象なし


T.M.S.L.約+68,000

T.M.S.L.約+63,000


K A建屋 蒸発乾固の拡大の防止のための措置のアクセスルート（北ルート）（地上2階）（冷却コイル通水による冷却）



K A建屋 蒸発乾固の拡大の防止のための措置のアクセスルート（南ルート）（地下3階）（冷却コイル通水による冷却）




K A建屋 蒸発乾固の拡大の防止のための措置のアクセスルート（南ルート）（地下2階）（冷却コイル通水による冷却）




K A建屋 蒸発乾固の拡大の防止のための措置のアクセスルート（南ルート）（地下1階）（冷却コイル通水による冷却）






K A建屋 蒸発乾固の拡大の防止のための措置のアクセスルート（南ルート）（地上1階）（冷却コイル通水による冷却）



→ : アクセスルート

□ : 可搬型重大事故等対処設備  
保管場所

冷却コイル通水の接続口恒設化及び  
二接続口化検討に伴い、アクセスルート  
は変更となる可能性がある。




T.M.S.L.約+68,000


対象なし

T.M.S.L.約+63,000


K A建屋 蒸発乾固の拡大の防止のための措置のアクセスルート（南ルート）（地上2階）（冷却コイル通水による冷却）




前処理建屋 蒸発乾固の拡大の防止のための措置のアクセスルート（東ルート）（地下4階）  
（放出低減対策）




前処理建屋 蒸発乾固の拡大の防止のための措置のアクセスルート（東ルート）（地下3階）  
（放出低減対策）




前処理建屋 蒸発乾固の拡大の防止のための措置のアクセスルート（東ルート）（地下2階）  
 （放出低減対策）



前処理建屋 蒸発乾固の拡大の防止のための措置のアクセスルート（東ルート）（地下1階）  
 （放出低減対策）




前処理建屋 蒸発乾固の拡大の防止のための措置のアクセスルート（東ルート）（地上1階）  
 （放出低減対策）




前処理建屋 蒸発乾固の拡大の防止のための措置のアクセスルート（東ルート）（地上2階）  
（放出低減対策）







前処理建屋 蒸発乾固の拡大の防止のための措置のアクセスルート（東ルート）（地上3階）  
（放出低減対策）




前処理建屋 蒸発乾固の拡大の防止のための措置のアクセスルート（東ルート）（地上4階）  
（放出低減対策）




前処理建屋 蒸発乾固の拡大の防止のための措置のアクセスルート（東ルート）（地上5階）  
（放出低減対策）




前処理建屋 蒸発乾固の拡大の防止のための措置のアクセスルート（西ルート）（地下4階）  
（放出低減対策）




前処理建屋 蒸発乾固の拡大の防止のための措置のアクセスルート（西ルート）（地下3階）  
（放出低減対策）



前処理建屋 蒸発乾固の拡大の防止のための措置のアクセスルート（西ルート）（地下2階）  
（放出低減対策）




前処理建屋 蒸発乾固の拡大の防止のための措置のアクセスルート（西ルート）（地下1階）  
 （放出低減対策）




前処理建屋 蒸発乾固の拡大の防止のための措置のアクセスルート（西ルート）（地上1階）  
（放出低減対策）







前処理建屋 蒸発乾固の拡大の防止のための措置のアクセスルート（西ルート）（地上2階）  
（放出低減対策）




前処理建屋 蒸発乾固の拡大の防止のための措置のアクセスルート（西ルート）（地上3階）  
（放出低減対策）




前処理建屋 蒸発乾固の拡大の防止のための措置のアクセスルート（西ルート）（地上4階）  
 （放出低減対策）




前処理建屋 蒸発乾固の拡大の防止のための措置のアクセスルート（西ルート）（地上5階）  
（放出低減対策）




分離建屋 蒸発乾固の拡大の防止のための措置のアクセスルート（東ルート）（地下1階）（放出低減対策）



分離建屋 蒸発乾固の拡大の防止のための措置のアクセスルート（東ルート）（地上1階）（放出低減対策）




分離建屋 蒸発乾固の拡大の防止のための措置のアクセスルート（東ルート）（地上2階）（放出低減対策）




分離建屋 蒸発乾固の拡大の防止のための措置のアクセスルート（東ルート）（地上3階）（放出低減対策）







分離建屋 蒸発乾固の拡大の防止のための措置のアクセスルート（東ルート）（地上4階）（放出低減対策）




分離建屋 蒸発乾固の拡大の防止のための措置のアクセスルート（南ルート）（地下1階）（放出低減対策）




分離建屋 蒸発乾固の拡大の防止のための措置のアクセスルート（南ルート）（地上1階）（放出低減対策）



分離建屋 蒸発乾固の拡大の防止のための措置のアクセスルート（南ルート）（地上2階）（放出低減対策）



分離建屋 蒸発乾固の拡大の防止のための措置のアクセスルート（南ルート）（地上3階）（放出低減対策）




分離建屋 蒸発乾固の拡大の防止のための措置のアクセスルート（南ルート）（地上4階）（放出低減対策）

凝縮器の二接続口化検討に伴い、  
アクセスルートは変更となる  
可能性がある。



- : アクセスルート
- : 可搬型重大事故等対処設備  
保管場所

計測場所	監視項目
①	フルトニウム系塔種類 腐ガス洗浄塔セル圧力



精製建屋 蒸発乾固の拡大の防止のための措置のアクセスルート（南1ルート）（地下2階）（放出低減対策）


凝縮器の二接続口化検討に伴い、  
アクセスルートは変更となる  
可能性がある。

操作場所




→ : アクセスルート

□ : 可搬型重大事故等対処設備  
保管場所



精製建屋 蒸発乾固の拡大の防止のための措置のアクセスルート（南1ルート）（地下1階）（放出低減対策）





精制建屋 蒸発乾固の拡大の防止のための措置のアクセスルート（南1ルート）（地上1階）（放出低減対策）


凝縮器の二接続口化検討に伴い、  
アクセスルートは変更となる  
可能性がある。



→ : アクセスルート

□ : 可搬型重大事故等対処設備  
保管場所

計測場所	監視項目
①	蒸ガス洗浄塔入口圧力
②	凝縮器通水流量
③	凝縮器出口排気温度
④	可搬型フィルタ差圧




精製建屋 蒸発乾固の拡大の防止のための措置のアクセスルート（南1ルート）（地上2階）（放出低減対策）

凝縮器の二接続口化検討に伴い、  
アクセスルートは変更となる  
可能性がある。




→ : アクセスルート  
□ : 可搬型重大事故等対処設備  
保管場所



T.M.S.L.約+64,000

精製建屋 蒸発乾固の拡大の防止のための措置のアクセスルート（南1ルート）（地上3階）（放出低減対策）




精製建屋 蒸発乾固の拡大の防止のための措置のアクセスルート（南1ルート）（地上4階）（放出低減対策）

凝縮器の二接続口化検討に伴い、  
アクセスルートは変更となる  
可能性がある。



→ : アクセスルート  
□ : 可搬型重大事故等対処設備  
保管場所

操作場所



T.M.S.L.約+73,500


精製建屋 蒸発乾固の拡大の防止のための措置のアクセスルート（南1ルート）（地上5階）（放出低減対策）

凝縮器の二接続口化検討に伴い、  
アクセスルートは変更となる  
可能性がある。



→ : アクセスルート  
 □ : 可搬型重大事故等対処設備  
 保管場所

計測場所	監視項目
①	アルミニウム系塔種類 腐ガス洗浄塔セル圧力




精製建屋 蒸発乾固の拡大の防止のための措置のアクセスルート（南2ルート）（地下2階）（放出低減対策）

凝縮器の二接続口化検討に伴い、  
アクセスルートは変更となる  
可能性がある。


操作場所



→ : アクセスルート  
□ : 可搬型重大事故等対処設備  
保管場所



精製建屋 蒸発乾固の拡大の防止のための措置のアクセスルート（南2ルート）（地下1階）（放出低減対策）



精製建屋 蒸発乾固の拡大の防止のための措置のアクセスルート（南2ルート）（地上1階）（放出低減対策）




凝縮器の二接続口化検討に伴い、  
アクセスルートは変更となる  
可能性がある。



➔ : アクセスルート

◻ : 可搬型重大事故等対処設備  
保管場所

計測場所	監視項目
①	塵ガス洗浄塔入口圧力
②	凝縮器過水流量
③	凝縮器出口排気温度
④	可搬型フィルタ差圧




精製建屋 蒸発乾固の拡大の防止のための措置のアクセスルート（南2ルート）（地上2階）（放出低減対策）

凝縮器の二接続口化検討に伴い、  
アクセスルートは変更となる  
可能性がある。




→ : アクセスルート

□ : 可搬型重大事故等対処設備  
保管場所



T.M.S.L.約+64,000

精製建屋 蒸発乾固の拡大の防止のための措置のアクセスルート（南2ルート）（地上3階）（放出低減対策）




精製建屋 蒸発乾固の拡大の防止のための措置のアクセスルート（南2ルート）（地上4階）（放出低減対策）

凝縮器の二接続口化検討に伴い、  
アクセスルートは変更となる  
可能性がある。




→ : アクセスルート  
□ : 可搬型重大事故等対処設備  
保管場所

操作場所





T.M.S.L.約+73,500

精製建屋 蒸発乾固の拡大の防止のための措置のアクセスルート（南2ルート）（地上5階）（放出低減対策）




ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋 蒸発乾固の拡大の防止のための措置のアクセスルート  
(東ルート) (地下2階) (放出低減対策)

 について核不拡散上の観点から公開できません。




ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋 蒸発乾固の拡大の防止のための措置のアクセスルート  
(東ルート) (地下1階) (放出低減対策)

■ について核不拡散上の観点から公開できません。



ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋 蒸発乾固の拡大の防止のための措置のアクセスルート  
(東ルート) (地上1階) (放出低減対策)

■ について核不拡散上の観点から公開できません。




ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋 蒸発乾固の拡大の防止のための措置のアクセスルート  
(東ルート) (地上2階) (放出低減対策)





について核不拡散上の観点から公開できません。






ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋 蒸発乾固の拡大の防止のための措置のアクセスルート  
(西ルート) (地下2階) (放出低減対策)

 について核不拡散上の観点から公開できません。



ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋 蒸発乾固の拡大の防止のための措置のアクセスルート  
(西ルート) (地下1階) (放出低減対策)


 について核不拡散上の観点から公開できません。



ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋 蒸発乾固の拡大の防止のための措置のアクセスルート  
(西ルート) (地上1階) (放出低減対策)




について核不拡散上の観点から公開できません。



ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋 蒸発乾固の拡大の防止のための措置のアクセスルート  
(西ルート) (地上2階) (放出低減対策)

について核不拡散上の観点から公開できません。




- : アクセスルート
- : 可搬型重大事故等対処設備  
保管場所


対象なし

T.M.S.L.約+34,000


K A 建屋 蒸発乾固の拡大の防止のための措置のアクセスルート（北ルート）（地下4階）（放出低減対策）



K A 建屋 蒸発乾固の拡大の防止のための措置のアクセスルート（北ルート）（地下3階）（放出低減対策）




K A建屋 蒸発乾固の拡大の防止のための措置のアクセスルート（北ルート）（地下2階）（放出低減対策）




K A建屋 蒸発乾固の拡大の防止のための措置のアクセスルート（北ルート）（地下1階）（放出低減対策）







K A建屋 蒸発乾固の拡大の防止のための措置のアクセスルート（北ルート）（地上1階）（放出低減対策）



K A 建屋 蒸発乾固の拡大の防止のための措置のアクセスルート（北ルート）（地上2階）（放出低減対策）




→ : アクセスルート

□ : 可搬型重大事故等対処設備  
保管場所


対象なし

T.M.S.L.約+34,000


K A 建屋 蒸発乾固の拡大の防止のための措置のアクセスルート（南ルート）（地下4階）（放出低減対策）




K A 建屋 蒸発乾固の拡大の防止のための措置のアクセスルート（南ルート）（地下3階）（放出低減対策）




K A 建屋 蒸発乾固の拡大の防止のための措置のアクセスルート（南ルート）（地下2階）（放出低減対策）



K A建屋 蒸発乾固の拡大の防止のための措置のアクセスルート（南ルート）（地下1階）（放出低減対策）



K A建屋 蒸発乾固の拡大の防止のための措置のアクセスルート（南ルート）（地上1階）（放出低減対策）



K A 建屋 蒸発乾固の拡大の防止のための措置のアクセスルート（南ルート）（地上2階）（放出低減対策）



補足説明資料 2 - 1 0 ( 3 5 条)

## 計装設備の測定原理

今後の設計進捗により、  
変更となる可能性がある。

1. 蒸発乾固に関する重大事故等対処計装設備の仕様と環境

把握情報	計器仕様		計測タイミング	伝送可否
膨張槽液位	計測方式	ロープ式	計測タイミング： 対策作業時 ①ループ通水前の 配管健全性確認	—
	測定原理	液面までロープを垂らした ときのロープの長さの測定 により液位を測定する		
	計測範囲	0～10m		
	計器精度	約±30mm		
冷却コイル圧力	計測方式	アネロイド圧力計	計測タイミング： 対策作業時 ①コイル通水前の 配管健全性確認	—
	測定原理	弾性素子の圧力による変形 量により圧力を測定する		
	計測範囲	0～1MPa		
	計器精度	約±2%F.S		
貯槽温度	計測方式	熱電対 測温抵抗体	計測タイミング： 対策作業時 ①通水前の温度確 認 ②通水後の温度確 認 ③対策維持確認	○
	測定原理	熱電対の熱起電力，金属の 電気抵抗の測定により温度 を測定する		
	計測範囲	0～300℃		
	計器精度	約±3℃		

(つづき)

把握情報	計器仕様		計測タイミング	伝送可否
冷却水流量	計測方式	電磁式	計測タイミング： 対策作業時 ①通水時の流量確認 ②対策維持確認	○
	測定原理	磁界中を流れる導電性流体の誘導起電力により流量を測定する		
	計測範囲	各建屋の必要流量範囲		
	計器精度	約±1% of RD		
貯槽液位※	計測方式	エアパージ式	計測タイミング： 対策作業時 ①貯槽注水前の液位確認 ②貯槽注水時の液位確認	—
	測定原理	液浸配管をエアパージしたときの圧力により液位を測定する		
	計測範囲	各貯槽の液高さ		
	計器精度	約±2% F.S		
機器注水流量	計測方式	電磁式	計測タイミング： 対策作業時 ①貯槽注水時の流量確認	—
	測定原理	磁界中を流れる導電性流体の誘導起電力により流量を測定する		
	計測範囲	各貯槽の必要流量		
	計器精度	約±1% of RD		

(つづき)

把握情報	計器仕様		計測タイミング	伝送可否
凝縮器出口排気温度	計測方式	熱電対 測温抵抗体	計測タイミング： 対策作業時 ①凝縮器通水後の 温度確認 ②対策維持確認	○
	測定原理	熱電対の熱起電力，金属の 電気抵抗の測定により温度 を測定する		
	計測範囲	0～300℃		
	計器精度	約±3℃		
凝縮器通水流量	計測方式	電磁式	計測タイミング： 対策作業時 ①凝縮器通水時の 流量確認 ②対策維持確認	○
	測定原理	磁界中を流れる導電性流体 の誘導起電力により流量を 測定する		
	計測範囲	各凝縮器の必要流量		
	計器精度	約±1% of RD		
廃ガス洗浄塔入口圧力	計測方式	アネロイド圧力計	計測タイミング： 対策作業時 ①貯槽内溶液の沸騰後から可搬型排 風機の起動前	—
	測定原理	弾性素子の圧力による変形 量により圧力を測定する		
	計測範囲	－5～10kPa		
	計器精度	約±2%F.S		

(つづき)

把握情報	計器仕様		計測タイミング	伝送可否
導出先セル圧力	計測方式	アネロイド圧力計	計測タイミング： 対策作業時 ①貯槽内溶液の沸騰後から可搬型排風機の起動前	—
	測定原理	弾性素子の圧力による変形量により圧力を測定する		
	計測範囲	− 1 ～ 1 kPa		
	計器精度	約 ± 2 %F.S		
フィルタ差圧	計測方式	アネロイド圧力計	計測タイミング： 対策作業時 ①可搬型排風機起動時	—
	測定原理	弾性素子の圧力による変形量により圧力を測定する		
	計測範囲	0 ～ 1 kPa		
	計器精度	約 ± 3 %F.S		

伝送可否

○：伝送可能な計測機器

—：伝送しない情報

※詳細は別紙 1 に示す。

2. 重大事故等対処共通設備に関する重大事故等対処計装設備の仕様と環境

把握情報	計器仕様		計測タイミング	伝送可否
建屋供給冷却水流量	計測方式	電磁式	計測タイミング： 対策作業時 ①屋外から建屋への冷却水供給時	—
	測定原理	磁界中を流れる導電性流体の誘導起電力により流量を測定する		
	計測範囲	0～480m <sup>3</sup> /h		
	計器精度	約±1% of RD		
冷却水排水線量	計測方式	半導体検出器	計測タイミング： 対策作業時 ①蒸発乾固における建屋への冷却水通水時	—
	測定原理	半導体に放射線が当たると電子が発生することを利用して放射線を測定する		
	計測範囲	0～1 Sv/h		
	計器精度	約±15%		

伝送可否

○：伝送可能な計測機器

—：伝送しない情報

3. 蒸発乾固及び水素爆発に係る漏えい確認に関する重大事故等対処計装設備の仕様と環境

把握情報	計器仕様		計測タイミング	伝送可否
漏えい液受皿液位	計測方式	エアパージ式	計測タイミング： 対策作業時 ①対策可能制限時間前までに確認	—
	測定原理	液浸配管をエアパージしたときの圧力により液位を測定する		
	計測範囲	各貯槽の液高さ		
	計器精度	約±2%F.S		

伝送可否 ○：伝送可能な計測機器

—：伝送しない情報



## パーズ式液位計の測定原理

冷却機能喪失事故に対する発生防止対策が機能しなかった場合、機器に内包する溶液の蒸発乾固の進行を緩和するため、可搬型中型移送ポンプ等を用いて冷却機能喪失事故の対象機器に注水を行う。この際、可搬型貯槽液位計の指示値から機器の液位を算出し、冷却機能喪失事故の対象機器への注水量を決定した上で、可搬型中型移送ポンプにより、貯水槽から対象機器に注水する。

可搬型貯槽液位計は、貯槽に設置した導圧配管（バブリング配管）に一定流量（液浸配管は、流量の変動による差圧値の変化を防止するため一定流量でエアパーズを行なう必要がある。）の圧縮空気を供給し、導圧配管の先端から気泡が出ている状態では導圧管中の空気圧（背圧）と水頭圧が等しくなるという原理を使用している。

可搬型貯槽液位計では、この背圧を差圧指示計で計測し、読取った差圧値から換算により液位を求める。

水頭圧は液体密度により変化することから、可搬型貯槽液位計には密度計測用の差圧指示計も搭載する。

液位は以下式により求めることができる。

$$\Delta P = \rho \cdot h1 - PL$$

また、密度は以下の式によりもとめることができる。

$$\rho = \Delta P / h2$$

なお、機器内液位の測定において、計器仕様は最大±2vol%F.Sの誤差を生じる可能性があるが、この誤差があることを理解した上で、機器内の液位を測定する。




図 1. パージ式液位計の測定原理の概要図

補足説明資料 2 - 1 1 ( 3 5 条)

## 試験検査

今後の設計進捗により、  
変更となる可能性がある。

補足説明資料 ○—○ 主要設備の試験・検査

(1) 蒸発乾固未然防止設備

(a) 安全冷却水系（通水する流路）の試験検査

再処理施設の状態	項目	内容
運転中又は停止中	漏えい確認 外観点検	通常運転圧で漏えいの有無を確認する（流路を構成する弁については、組み立て後のトルク代替による確認も可）。安全冷却水系（流路）に外観上、異常が無いことを確認する。
停止中	分解点検	流路を構成する弁について、分解し状態確認後、消耗品を交換する。

(b) 可搬型建屋内ホース（建屋内ホース, 流量調節弁, 接続金具）の試験検査

再処理施設の状態	項目	内容
運転中又は停止中	外観点検	可搬型建屋内ホースについて、外観上、異常が無いことを確認する。
	動作確認	流量調節弁について、稼働部の動作に異常が無いことを確認する。必要に応じ取替える。

(c) 蒸発乾固未然防止設備の機能性能試験

再処理施設の状態	項目	内容
運転中又は停止中	機能性能試験	構成品（事故対処時の系統構成に必要となる可搬型重大事故等対処設備等）を状態確認*する

\*：使用前事業者検査においては設計の妥当性確認を目的とし、建屋内で常設、可搬型重大設備の可能な範囲での接続確認を実施（系統構築が可能なことを確認）。

(2) 蒸発乾固進行緩和設備

(a) 冷却コイル, 冷却ジャケット (通水する流路) の試験検査

再処理施設の状態	項目	内容
運転中又は停止中	漏えい確認 外観点検	通常運転圧で漏えいの有無を確認する (流路を構成する弁については, 組み立て後のトルク代替による確認も可)。冷却コイル, 冷却ジャケット流路) に外観上, 異常が無いことを確認する。
停止中	分解点検	流路を構成する弁について, 分解し状態確認後, 消耗品を交換する。

(b) 可搬型建屋内ホース (建屋内ホース, 流量調節弁, 接続金具) の試験検査

再処理施設の状態	項目	内容
運転中又は停止中	外観点検	可搬型建屋内ホースについて, 外観上, 異常が無いことを確認する。
	動作確認	流量調節弁について, 稼働部の動作に異常が無いことを確認する。必要に応じ取替える。

(c) 蒸発乾固進行緩和設備の機能性能試験

再処理施設の状態	項目	内容
運転中又は停止中	機能性能試験	構成品 (事故対処時の系統構成に必要となる可搬型重大事故等対処設備等) を状態確認*する

\* : 使用前事業者検査においては設計の妥当性確認を目的とし, 建屋内で常設, 可搬型重大設備の可能な範囲での接続確認を実施 (系統構築が可能なことを確認)。

③ 換気系統遮断・セル内導出設備

(a) セル内への導出ユニットの試験検査

再処理施設の状態	項目	内容
運転中又は停止中	外観点検	セル内への導出ユニットについて、外観上、異常が無いことを確認する。
停止中	分解点検 漏えい確認	流路を構成する弁について、分解し状態確認後、消耗品を交換する。 通常運転圧で漏えいの有無を確認する（流路を構成する弁については、組み立て後のトルク代替による確認も可）。

(b) 塔槽類廃ガス処理設備（流路，隔離弁）

再処理施設の状態	項目	内容
運転中又は停止中	外観点検	塔槽類廃ガス処理設備（流路，隔離弁）について、外観上、異常が無いことを確認する。

(c) 換気系統遮断・セル内導出設備の機能性能試験

再処理施設の状態	項目	内容
運転中又は停止中	機能性能試験	構成品（系統構成に必要となる可搬型重大事故等対処設備等）を状態確認*する

\*：使用前事業者検査においては設計の妥当性確認を目的とし、建屋内で常設、可搬型重大設備の可能な範囲での接続確認を実施（系統構築が可能なことを確認）。

(4) 蒸発乾固影響緩和設備

(a) 凝縮器（通水する流路）の試験検査

再処理施設の状態	項目	内容
運転中又は停止中	外観点検	凝縮器（流路）について、外観上、異常が無いことを確認する。

(b) 建屋換気設備の試験検査

再処理施設の状態	項目	内容
運転中又は停止中	外観点検	建屋換気設備（流路）について、外観上、異常が無いことを確認する。
停止中	単体作動確認	建屋換気設備のダンパについて、動作に異常が無いことを確認する。

(c) 可搬型ダクト、フィルタの試験検査

再処理施設の状態	項目	内容
運転中又は停止中	外観点検	可搬型ダクト、フィルタについて、外観上、異常が無いことを確認する（フィルタについては保管状況の確認）。

(d) 可搬型排風機の試験検査

再処理施設の状態	項目	内容
運転中又は停止中	分解点検 単体作動確認 外観点検	可搬型排風機について、分解し状態確認後、消耗品を交換する。組み立て後、異常なく動作することを確認する（電動機の電圧・電流確認含む）。 外観上、異常が無いことを確認する。



(e) 蒸発乾固影響緩和設備の機能性能試験

再処理施設の状態	項目	内容
運転中又は停止中	機能性能試験	構成品（系統構成に必要となる可搬型重大事故等対処設備等）を状態確認*する


\*：使用前事業者検査においては設計の妥当性確認を目的とし、建屋内で常設、可搬型重大設備の可能な範囲での接続確認を実施（系統構築が可能なことを確認）。


(次ページへ)

(5) 水供給設備

(a) 可搬型中型移送ポンプの試験検査

再処理施設の状態	項目	内容
運転中又は停止中	分解点検 外観確認	分解して状態確認後、消耗品を交換する。組み立て後、異常なく動作することを確認する。 外観上、異常が無いことを確認する。
	機能性能試験	可搬型中型移送ポンプの試験システムを構成するポンプ及びホースに漏えいがないことを確認する。 ポンプ運転性能を確認する。

凡例    - - - - - 試験設備    ······· 機能性能検査系統     試験系統範囲



図は第1貯水槽を使用した可搬型中型移送ポンプの機能性能検査系統を示す。  
機能性能検査は、可搬型中型移送ポンプを第1貯水槽の近傍に設置し、ホース等により仮設の試験設備を構成し、第1貯水槽を水源とした循環運転によりポンプの運転性能、系統の漏えい確認を実施する。  
仮設の試験設備であるため、第1貯水槽以外の水源でも試験可能である。

図 可搬型中型移送ポンプの試験系統図


補足説明資料 2 - 1 2 ( 3 5 条)

## 接続口一覧

今後の設計進捗により、  
変更となる可能性がある。

表〇 前処理建屋の内部ループ注水接続口一覧


		内部ループ注水	内部ループ注水
		第1接続口	第2接続口
前処理建屋 蒸発乾固1	中継槽A	地下3階 ①	地下3階 ④
	中継槽B	地下3階 ②	地下3階 ⑤
	リサイクル槽A	地下3階 ①	地下3階 ④
	リサイクル槽B	地下3階 ②	地下3階 ⑤
前処理建屋 蒸発乾固2	計量前中間貯槽A	地下3階 ③	地下3階 ⑥
	計量前中間貯槽B		
	計量後中間貯槽		
	計量・調整槽		
	計量補助槽		
	中間ポットA		
	中間ポットB		



「前処理建屋の冷却機能喪失事故」の内部ループ注水接続口配置図（地下3階）


表〇 分離建屋のループ注水／コイル注水接続口一覧

		ループ注水	ループ注水	コイル注水	コイル注水
		第1接続口	第2接続口	第1接続口	第2接続口
分離建屋 蒸発乾固 1	高レベル廃液濃縮缶	地下2階 ①若しくは② 地上1階 ①若しくは②	地下1階 ①若しくは② 地上3階 ①若しくは②	地下1階 ③ 地上3階 ③	地下1階 ④ 地上2階 ①
分離建屋 蒸発乾固 2	第6一時貯留処理槽	地上2階	地下2階	地下1階 ⑬	地下2階 ⑪
	高レベル廃液供給槽	③若しくは④	⑤若しくは⑥	地下1階 ⑫	地下2階 ⑭
分離建屋 蒸発乾固 3	溶解液中間貯槽	地下2階	地下2階	地下1階 ⑤	地下2階 ⑬
	溶解液供給槽	⑦	⑧	地上2階 ②	地上1階 ⑤
	抽出廃液受槽			地下1階 ⑥	地下2階 ⑭
	抽出廃液中間貯槽			地下1階 ⑥	地下2階 ⑭
	抽出廃液供給槽A			地下1階 ⑦	地下2階 ⑮
	抽出廃液供給槽B			地下1階 ⑧	地下2階 ⑯
	第1一時貯留処理槽			地下1階 ⑨	地下2階 ⑩
	第8一時貯留処理槽			地上1階 ③	地下2階 ⑫
	第7一時貯留処理槽			地下1階 ⑩	地下2階 ⑰
	第3一時貯留処理槽			地下1階 ⑪	地下2階 ⑨
第4一時貯留処理槽			地下1階 ⑪	地下2階 ⑨	




「分離建屋の冷却機能喪失事故」の分離建屋のループ注水／コイル水接続口配置図（地下2階）







「分離建屋の冷却機能喪失事故」の分離建屋のループ注水／コイル水接続口配置図（地下1階）



「分離建屋の冷却機能喪失事故」の分離建屋のループ注水／コイル水接続口配置図（地上1階）




「分離建屋の冷却機能喪失事故」の分離建屋のループ注水／コイル水接続口配置図（地上2階）



「分離建屋の冷却機能喪失事故」の分離建屋のループ注水／コイル水接続口配置図（地上3階）

表〇 分離建屋の機器注水接続口一覧


		機器注水	機器注水	機器注水	機器注水
		第1 接続口	第2 接続口	第3 接続口	第4 接続口
分離建屋 蒸発乾固 1	高レベル廃液濃縮缶	地上3階 ①	地上3階 ②	地上3階 ②	地上3階 ②



「分離建屋の冷却機能喪失事故」の機器注水接続口配置図（地上3階）


表〇 分離建屋の凝縮器注水接続口一覧

		高レベル廃液濃縮 缶凝縮器注水	第1エジェクタ 凝縮器注水	凝縮器注水
		第1接続口	第2接続口	第3接続口
分離建屋 蒸発乾固 1	高レベル廃液濃縮缶	地上3階 ①	地上3階 ②	地上2階 ①



「分離建屋の冷却機能喪失事故」の凝縮器注水接続口配置図（地上2階）







「分離建屋の冷却機能喪失事故」の凝縮器注水接続口配置図（地上3階）

表〇 精製建屋の内部ループ通水接続口一覧

		ループ通水	ループ通水	ループ通水	ループ通水
		第1接続口	第2接続口	第3接続口	第4接続口
精製建屋 蒸発乾固1	プルトニウム濃縮液受槽	地下2階 ①	地下2階 ②	地下1階 ④	地下1階 ⑤
	リサイクル槽				
	希釈槽				
	プルトニウム濃縮液一時貯槽				
	プルトニウム濃縮液計量槽				
	プルトニウム濃縮液中間貯槽				
精製建屋 蒸発乾固2	プルトニウム溶液受槽	地下2階 ③	地下2階 ⑥	—	—
	油水分離槽				
	プルトニウム濃縮缶供給槽				
	プルトニウム溶液一時貯槽				
	第1一時貯留処理槽				
	第2一時貯留処理槽				
	第3一時貯留処理槽				




「精製建屋の冷却機能喪失事故」の機器注水接続口配置図（地下2階）



「精製建屋の冷却機能喪失事故」の機器注水接続口配置図（地下2階）

表〇 ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋の内部ループ通水接続口一覧

		内部ループ通水 (安全冷却水 A 系)	内部ループ通水 (安全冷却水 B 系)	内部ループ通水 (安全冷却水 A 系)	内部ループ通水 (安全冷却水 B 系)
		第 1 接続口	第 1 接続口	第 2 接続口	第 2 接続口
ウラン・プルトニウム混合 脱硝建屋 蒸発乾固	硝酸プルトニウム貯槽	地下 1 階 ①	地下 1 階 ②	地下 1 階 ③	地下 1 階 ④
	混合槽 A				
	混合槽 B				
	一時貯槽				




「ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋の冷却機能喪失事故」の内部ループ接続口配置図（地下1階）

■ について核不拡散上の観点から公開できません。


表〇 高レベル廃液ガラス固化建屋の内部ループ通水接続口一覧

		内部ループ通水 A系	内部ループ通水 A系	内部ループ通水 B系	内部ループ通水 B系
		第1接続口	第2接続口	第1接続口	第2接続口
高レベル廃液 ガラス固化建屋 蒸発乾固 1	高レベル廃液混合槽	地上1階 ①	地上1階 ③	地上1階 ②	地上1階 ④
	供給液槽	地上1階 ①	地上1階 ③	地上1階 ②	地上1階 ④
	供給槽	地上1階 ①	地上1階 ③	地上1階 ②	地上1階 ④
高レベル廃液 ガラス固化建屋 蒸発乾固 2	高レベル濃縮廃液貯槽	地下2階 ③	地下2階 ⑦	地下2階 ⑪	地下2階 ⑮
高レベル廃液 ガラス固化建屋 蒸発乾固 3	高レベル濃縮廃液貯槽	地下2階 ②	地下2階 ⑥	地下2階 ⑩	地下2階 ⑭
高レベル廃液 ガラス固化建屋 蒸発乾固 4	高レベル濃縮廃液一時貯槽	地下2階 ④	地下2階 ⑧	地下2階 ⑫	地下2階 ⑯
高レベル廃液 ガラス固化建屋 蒸発乾固 5	高レベル廃液共用貯槽	地下2階 ①	地下2階 ⑤	地下2階 ⑨	地下2階 ⑬



「高レベル廃液ガラス固化建屋の冷却機能喪失事故」の内部ループ通水接続口配置図（地下2階）







T.M.S.L.約+55,500


「高レベル廃液ガラス固化建屋の冷却機能喪失事故」の内部ループ通水接続口配置図（地上1階）

表〇 前処理建屋の機器注水接続口一覧

機器グループ	機器名	機器注水	機器注水	機器注水	機器注水
		第1接続口	第2接続口	第3接続口	第4接続口
前処理建屋 蒸発乾固1	中継槽A	地上1階①	地上3階④	地上1階①	地上1階①
	中継槽B	地上1階①	地上3階④	地上1階①	地上1階①
	リサイクル槽A	地上1階①	地上3階④	地上1階①	地上1階②
	リサイクル槽B	地上1階①	地上3階④	地上1階①	地上1階②
前処理建屋 蒸発乾固2	計量前中間貯槽A	地上1階①	地上3階④	地上1階②	地上1階①
	計量前中間貯槽B	地上1階①	地上3階④	地上1階②	地上1階①
	計量後中間貯槽	地上1階①	地上3階④	地上1階②	地上1階①
	計量・調整槽	地上1階①	地上3階④	地上1階②	地上1階①
	計量補助槽	地上1階①	地上3階④	地上1階②	地上1階①
	中間ポットA	地上3階③	地上3階④	地上3階⑤	地上3階⑥
	中間ポットB	地上3階③	地上3階④	地上3階⑤	地上3階⑥



T.M.S.L.約+58,000




T.M.S.L.約+58,500

T.M.S.L.約+55,500

※：番号は部屋全体を示す。

「前処理建屋の冷却機能喪失事故」の機器注水接続口配置図（地上1階）




※：番号は部屋全体を示す。


「前処理建屋の冷却機能喪失事故」の機器注水接続口配置図（地上3階）

表〇 精製建屋の機器注水接続口一覧

		機器注水	機器注水	機器注水	機器注水
		第 1 接続口	第 2 接続口	第 3 接続口	第 4 接続口
精製建屋 蒸発乾固 1	プルトニウム濃縮液受槽	地上 4 階 ③	地上 4 階 ④	地下 1 階 ①	地下 1 階 ②
	リサイクル槽				
	希釈槽				
	プルトニウム濃縮液一時貯槽				
	プルトニウム濃縮液計量槽				
	プルトニウム濃縮液中間貯槽				
精製建屋 蒸発乾固 2	プルトニウム溶液受槽	地上 4 階 ③	地上 4 階 ④	地下 1 階 ①	地下 1 階 ②
	油水分離槽				
	プルトニウム濃縮缶供給槽				
	プルトニウム溶液一時貯槽				
	第 1 一時貯留処理槽				
	第 2 一時貯留処理槽				
	第 3 一時貯留処理槽				



「精製建屋の冷却機能喪失事故」の機器注水接続口配置図（地上1階）




「精製建屋の冷却機能喪失事故」の機器注水接続口配置図（地上4階）

表〇 ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋の機器注水接続口一覧


		機器注水	機器注水	機器注水	機器注水
		第1 接続口	第2 接続口	第3 接続口	第4 接続口
ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋 蒸発乾固	硝酸プルトニウム貯槽	地上2階 ①	地上2階 ②	地上1階 ③	地上1階 ④
	混合槽 A				
	混合槽 B				
	一時貯槽				






「ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋の冷却機能喪失事故」の機器注水接続口配置図（地上 1 階）

■ について核不拡散上の観点から公開できません。




「ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋の冷却機能喪失事故」の機器注水接続口配置図（地上2階）

 について核不拡散上の観点から公開できません。



表〇 高レベル廃液ガラス固化建屋の機器注水接続口一覧

		機器注水	機器注水	機器注水	機器注水	機器注水	機器注水
		第1 接続口	第2 接続口	第3 接続口	第4 接続口	第5 接続口	第6 接続口
高レベル廃液ガラス固化建屋 蒸発乾固 1	高レベル廃液混合槽	地上1階 ①	地下3階 ①	地下2階 ②	地下3階 ②	地下3階 ③	—
	供給液槽	地上1階 ①	地下1階 ①、②	地上1階 ③、④	地上1階 ⑤、⑥	地下1階 ⑤、⑥	地上1階 ⑨、⑩
	供給槽	地上1階 ①、②	地下1階 ①、②	地上1階 ③、④	地上1階 ⑤、⑥	地下1階 ⑤、⑥	—
高レベル廃液ガラス固化建屋 蒸発乾固 2	高レベル濃縮廃液貯槽	地上1階 ①	地下2階 ①	地下2階 ④	地下2階 ⑤	地下2階 ⑧	地下2階 ⑨
高レベル廃液ガラス固化建屋 蒸発乾固 3	高レベル濃縮廃液貯槽	地上1階 ①	地下2階 ①	地下2階 ③	地下2階 ⑤	地下2階 ⑦	地下2階 ⑨
高レベル廃液ガラス固化建屋 蒸発乾固 4	高レベル濃縮廃液一時貯槽	地上1階 ①	地下1階 ③	地下1階 ④	地下2階 ⑤	—	—
高レベル廃液ガラス固化建屋 蒸発乾固 5	高レベル廃液共用貯槽	地上1階 ①	地下2階 ①	地下2階 ①	地下2階 ⑤	地下2階 ⑥	地下2階 ⑨




T.M.S.L.約+41,000


「高レベル廃液ガラス固化建屋の冷却機能喪失事故」の機器注水接続口配置図（地下3階）



「高レベル廃液ガラス固化建屋の冷却機能喪失事故」の機器注水接続口配置図（地下2階）



「高レベル廃液ガラス固化建屋の冷却機能喪失事故」の機器注水接続口配置図（地下1階）



対象貯槽	接続箇所
-	③


T.M.S.L.約+55,500

「高レベル廃液ガラス固化建屋の冷却機能喪失事故」の機器注水接続口配置図（地上1階）


表〇 前処理建屋の冷却コイル注水接続口一覧

		コイル注水	コイル注水
		第1接続口	第2接続口
前処理建屋 蒸発乾固1	中継槽A	地下1階	地下1階
	中継槽B	③	④
	リサイクル槽A	地下1階 ⑤	地下1階 ⑥
	リサイクル槽B	地下1階 ⑦	地下1階 ⑧
前処理建屋 蒸発乾固2	計量前中間貯槽A	地下1階 ⑤	地下1階 ⑥
	計量前中間貯槽B	地下1階 ⑦	地下1階 ⑧
	計量後中間貯槽	地下3階 ①	地下3階 ②
	計量・調整槽	地下1階 ③	地下1階
	計量補助槽		④
	中間ポットA	地下1階 ⑨	地下1階 ⑩
	中間ポットB	地下1階 ⑪	地下1階 ⑫






「前処理建屋の冷却機能喪失事故」の冷却コイル注水接続口配置図（地下3階）




「前処理建屋の冷却機能喪失事故」の冷却コイル注水接続口配置図（地下1階）




「前処理建屋の冷却機能喪失事故」の冷却コイル注水接続口配置図（地上1階）

表〇 精製建屋の冷却コイル通水接続口一覧


		コイル通水	コイル通水
		第1 接続口	第2 接続口
精製建屋 蒸発乾固 1	プルトニウム濃縮液受槽	地下1階 ⑤	地下1階 ⑥
	リサイクル槽		
	希釈槽		
	プルトニウム濃縮液一時貯槽		
	プルトニウム濃縮液計量槽		
	プルトニウム濃縮液中間貯槽		
精製建屋 蒸発乾固 2	プルトニウム溶液受槽	地下2階 ③	地下3階 ①
	油水分離槽	地下1階 ⑦	地下2階 ③
	プルトニウム濃縮缶供給槽	地下2階 ③	地下3階 ①
	プルトニウム溶液一時貯槽	地下1階 ⑦	地下2階 ③
	第1 一時貯留処理槽	地下1階 ⑧	地下2階 ④
	第2 一時貯留処理槽	地下1階 ⑧	地下2階 ④
	第3 一時貯留処理槽	地下2階 ④	地下3階 ②



「精製建屋の冷却機能喪失事故」の冷却コイル通水接続口配置図（地下3階）



「精製建屋の冷却機能喪失事故」の冷却コイル通水接続口配置図（地下2階）




「精製建屋の冷却機能喪失事故」の冷却コイル通水接続口配置図（地下1階）

表〇 ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋の冷却ジャケット通水接続口一覧

		冷却ジャケット通水	冷却ジャケット通水
		安全冷却水 A系	安全冷却水 B系
ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋 蒸発乾固	硝酸プルトニウム貯槽	地下 1 階 ①	地下 1 階 ②
	混合槽 A		
	混合槽 B		
	一時貯槽		






「ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋の冷却機能喪失事故」の冷却ジャケット通水接続口配置図（地下1階）




について核不拡散上の観点から公開できません。

表〇 高レベル廃液ガラス固化建屋の冷却コイル通水接続口一覧

		冷却コイル通水 A系	冷却コイル通水 B系
		第1接続口	第2接続口
高レベル廃液 ガラス固化建屋 蒸発乾固1	高レベル廃液混合槽	地下2階 ⑦	地下2階 ⑩
	供給液槽	地下1階 ①、②	地下1階 ④、⑤
	供給槽	地下1階 ①、③	地下1階 ④、⑥
高レベル廃液 ガラス固化建屋 蒸発乾固2	高レベル濃縮廃液貯槽	地下2階 ④	地下2階 ⑨
高レベル廃液 ガラス固化建屋 蒸発乾固3	高レベル濃縮廃液貯槽	地下2階 ③	地下2階 ⑧
高レベル廃液 ガラス固化建屋 蒸発乾固4	高レベル濃縮廃液一時 貯槽	地下2階 ⑤	地下2階 ⑥
高レベル廃液 ガラス固化建屋 蒸発乾固5	高レベル廃液共用貯槽	地下2階 ①	地下2階 ②




「高レベル廃液ガラス固化建屋の冷却機能喪失事故」の冷却コイル通水接続口配置図（地下2階）



「高レベル廃液ガラス固化建屋の冷却機能喪失事故」の冷却コイル通水接続口配置図（地下1階）

表〇 前処理建屋の凝縮器注水接続口一覧


	凝縮器注水	凝縮器注水
	第 1 接続口	第 2 接続口
凝縮器	地下 1 階 ①	地下 1 階 ②



「前処理建屋の冷却機能喪失事故」の凝縮器注水接続口配置図（地下1階）

表〇 精製建屋の凝縮器通水接続口一覧

		凝縮器通水	凝縮器通水
		第1 接続口	第2 接続口
精製建屋 蒸発乾固	凝縮器	地上2階 ①	地上2階 ②




「精製建屋の冷却機能喪失事故」の冷却コイル通水接続口配置図（地上2階）



表〇 ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋の凝縮器通水接続口一覧

		凝縮器通水	凝縮器通水
		第1 接続口	第2 接続口
ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋蒸発乾固	凝縮器	地上1階 ①	地上1階 ②





「ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋の冷却機能喪失事故」の凝縮器通水接続口配置図（地上1階）



について核不拡散上の観点から公開できません。

表〇 高レベル廃液ガラス固化建屋の凝縮器通水接続口一覧

	凝縮器通水	凝縮器通水
	第 1 接続口	第 2 接続口
凝縮器	地上 1 階 ①	地上 1 階 ②



T.M.S.L.約+55,500

「高レベル廃液ガラス固化建屋の冷却機能喪失事故」の凝縮器通水接続口配置図（地上1階）