

島根原子力発電所 2号炉 竜巻影響評価について

(審査会合からの変更内容)

2020年 6月
中国電力株式会社

横滑り対策エリアの変更について

■ 変更理由

横滑り対策エリアの設定について，1号炉建物を障害物として考慮していたが，1号炉建物は現在廃止措置中であり将来的には建物を撤去することから，1号炉建物を障害物として考慮しないように見直した。

横滑り対策エリアの変更前後

