

- 1 . 件 名 : 「新規制基準適合性審査に関する事業者ヒアリング(伊方3号機(638))」
- 2 . 日 時 : 令和2年 6月 3日 16時00分～17時00分
- 3 . 場 所 : 原子力規制庁 9A会議室(一部TV会議システムを利用)
- 4 . 出席者(・・・TV会議システムによる出席)

原子力規制庁 :

(新規制基準適合性審査チーム)

山口安全管理調査官、仲管理官補佐、竹田上席安全審査官、鈴木主任安全審査官

四国電力株式会社 : 原子力部 核物質防護・工事グループリーダー 他5名

5 . 要旨

- (1) 四国電力から、平成31年2月27日に提出された、伊方発電所第3号機の工事計画認可申請書(所内常設直流電源設備(3系統目)の設置)の工事計画認可申請書のうち、溢水評価及び火災防護について、資料に基づき説明がなされた。
- (2) 原子力規制庁は、(1)の説明に対し、以下の主な点について指摘等を行うとともに、今後これらの説明内容について引き続き確認することとした。
電路の溢水及び火災を含めた環境条件全般に関する設計方針及び考慮事項について、説明すること。
○溢水評価の被水、蒸気及び没水に係る影響において、位置的分散を図る設計となっていることを具体的に詳細に説明すること。
○火災防護の観点から、ダクト内のケーブルトレイの離隔距離について、説明すること。
- (3) 四国電力より、了解した旨回答があった。

6 . その他

提出資料 :

- 伊方3号 第3直流工認 資料変更箇所/補足説明事項リスト
- 伊方発電所3号機 工事計画に係る説明資料(設備別記載事項の設定根拠に関する説明書他)(所内常設直流電源設備(3系統目))
- 火災防護にかかる説明書(抜粋)

以上