

1 . 件名 : 「日本原燃(株)MOX施設の新規制基準適合性に関するヒアリング
(340)」

2 . 日時 : 令和2年6月24日(水) 15時35分～16時40分

3 . 場所 : 原子力規制庁 10階会議室 (TV会議により実施)

4 . 出席者

原子力規制庁

原子力規制部

核燃料施設審査部門

(原子力規制部新基準適合性審査チーム)

古作企画調査官、中川上席安全審査官、田尻安全審査官

原子力規制企画課 火災対策室

守谷室長、奥田専門職

日本原燃(株)

藤田 執行役員 燃料製造事業部 副事業部長 他7名

5 . 要旨

(1) 日本原燃株式会社(以下「日本原燃」という。)から、当日提出資料に基づき、火災等による損傷の防止の概要の説明を受け、原子力規制庁から、以下の点について説明するよう求めた。

・審査会合において、火災消火設備の設置位置等の妥当性、消火設備が誤作動した場合の悪影響等について、具体的な根拠とともに説明するよう求めたにもかかわらず、十分な情報が記載されていないため、資料を改めて整理すること。

(2) 日本原燃から、本日のヒアリングを踏まえて対応する旨の発言があった。

6 . その他

提出資料

「指摘事項に対する回答 第5条：火災等による損傷の防止」