

第 2-1-1 表 火災区域又は火災区画における火災感知器の設置個数例

火災区域 (区画) 番号	火災区域 (区画) 名称	感知 区画	号機	フロア レベル [m]	天井高 さ [m]	床面積 [m ²]	感知器台数												備考
							煙感知器				熱感知器				炎感知器				
							必要数 [個]	既設感 知器数 [個]	消火設 備用感 知器流 用数 [個]	追設数 [個]	必要数 [個]	既存感 知器数 [個]	消火設 備用感 知器流 用数 [個]	追設数 [個]	必要数 [個]	既存感 知器数 [個]	消火設 備用感 知器流 用数 [個]	追設数 [個]	
[]	B 安全補機開閉器室 (4号機)	1	4	[]	5.0	149.1	2	2	0	0	5	1	2	2	0	0	0	0	
		2	4		5.0	133.6	2	2	0	0	5	3	1	1	0	0	0	0	
		3	4		5.0	252.2	4	4	0	0	10	2	5	3	0	0	0	0	
		4	4		5.0	17.9	1	0	0	1	1	0	0	1	0	0	0	0	
[]	B 蓄電池室 (4号機)	1	4		2.5	29.6	1	1	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0
[]	A 蓄電池室 (4号機)	1	4		2.5	32.3	1	1	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0
[]	A 安全補機開閉器室 (4号機)	1	4		5.0	119.8	2	2	0	0	5	1	3	1	0	0	0	0	
		2	4		5.0	353.8	5	5	0	0	21	6	5	10	0	0	0	0	
[]	コントロールセンタ室 及びN蓄電池室 (4号機)	1	4		5.0	247.6	4	3	0	1	12	12	0	0	0	0	0	0	
		2	4		2.5	57.4	1	2	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	

枠囲みの範囲は機密に係る事項ですので公開することはできません。

枠囲みの範囲は機密に係る事項ですので公開することはできません。