

1. 件 名：国立研究開発法人日本原子力研究開発機構大洗研究所の JMTR 原子炉施設に係る廃止措置計画の認可申請に関する事業者ヒアリング（13）
2. 日 時：令和2年8月24日（月）17時50分～18時00分
3. 場 所：
 - （1）原子力規制庁10階南会議室
 - （2）国立研究開発法人日本原子力研究開発機構原子力科学研究所※本ヒアリングは、テレビ会議にて実施
4. 出席者：
 - （1）原子力規制庁
原子力規制部 研究炉等審査部門
上野管理官補佐、加藤安全審査官
 - （2）国立研究開発法人日本原子力研究開発機構
材料試験炉部 廃止措置準備室 担当者 他5名
5. 議事要旨
 - （1）原子力規制庁から、第20回核燃料施設等の廃止措置計画に係る審査会合（令和2年8月24日）において、国立研究開発法人日本原子力研究開発機構（以下「原子力機構」という。）大洗研究所の JMTR 原子炉施設に係る廃止措置計画の認可申請に関する指摘事項について、以下のとおり補足説明を行った。
 - UCL 系統の更新計画について、既存冷却塔の保全状態及び廃止措置段階での必要冷却能力を踏まえ、新規に設置する小型冷却塔の設計及び工事の期間短縮を検討し、運用開始時期を前倒しする必要があること。
 - （2）原子力機構から、上記（1）の指摘事項について了解し、今後の審査会合で説明する旨の回答があった。

6. 配付資料

なし