

実線・・設備運用又は体制等の相違（設計方針の相違）
 波線・・記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

まとめ資料比較表 [57条 電源設備]

柏崎刈羽原子力発電所 6 / 7号炉 (2017. 12. 20 版)	東海第二発電所 (2018. 9. 18 版)	島根原子力発電所 2号炉	備考
<p>比較表において、相違理由を類型化したものについて以下にまとめて記載する。下記以外の相違については、備考欄に相違理由を記載する。</p>			
相違No.	相違理由		
①	島根2号炉は単独申請であるが、電源融通を自主設備として整理する		
②	東海第二は低圧電源車を使用するが、島根2号炉は高圧発電機車を使用する		
③	島根2号炉は柏崎6/7と同様に、代替交流電源設備に燃料補給設備を含んだ整理としている		
④	島根2号炉はDB/SA兼用のディーゼル燃料貯蔵タンクとSA専用ガスタービン発電機用軽油タンクを燃料補給に使用する		
⑤	島根2号炉及び東海第二は高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機を有しており、高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機が健全な場合（全交流動力電源喪失に至らない場合）についても記載		
⑥	GTC燃料系統構成の相違 柏崎6/7はサービスタンクへの燃料移送はタンクローリを使用する。島根2号炉及び東海第二は燃料移送ポンプを使用する		
⑦	柏崎6/7は所内蓄電式直流電源設備の一部を常設代替直流電源設備として兼用している。島根2号炉は所内常設蓄電池器直流電源設備とは別に常設代替直流電源設備を設置する		
⑧	柏崎6/7は区分Ⅰの蓄電池をSA設備と兼用しているが島根2号炉は区分Ⅱの蓄電池をSA設備と兼用している		
⑨	東海第二は区分ⅠⅡ両方の125V系蓄電池を重大事故等対処設備と兼用して使用する		
⑩	島根2号炉はRCIC専用の蓄電池として230V系蓄電池(RCIC)を設置している		
⑪	柏崎は直流125V蓄電池A、A-2及びAM用直流125V蓄電池を切替運用することで24時間電源供給する。東海第二は125V系蓄電池の不要負荷を1時間で切り離し24時間電源供給を行う。島根2号炉はB-115V系蓄電池及びB1-115V系蓄電池(SA)を切替運用することで24時間電源供給する		
⑫	島根2号炉はRCICへの電源供給を考慮し、B1-115V系充電器(SA)及び230V系充電器(常用)も可搬型直流電源設備として使用可能な系統構成としている		
⑬	東海第二は低圧電源車と可搬型整流器の組み合わせた構成だが、島根2号炉は柏崎6/7と同様に高圧発電機車と常設整流器を組み合わせた構成としている		
⑭	島根2号炉はRCICへの電源供給を考慮し、B1-115V系充電器(SA)及び230V系充電器(常用)も可搬型直流電源設備として使用可能な系統構成としているため、A系(区分Ⅰ)及びHPCS系(区分Ⅲ)との分離を図る		
⑮	島根2号炉は可搬型直流電源設備の電路として代替所内電気設備を使用する		
⑯	東海第二は常設代替直流電源設備の電路として代替所内電気設備を位置づけているが、島根2号炉は柏崎6/7と同様に直流電源設備側で説明している		
⑰	島根2号炉は可搬型直流電源設備の電路として使用する場合に充電器電源切替盤を使用する		
⑱	島根2号炉は柏崎6/7と同様に使用する系統を記載している		
⑲	東海第二は、補機駆動用の燃料補給設備として専用のタンクを使用する。島根2号炉は、電源設備に燃料補給するタンク(ガスタービン発電機用軽油タンク又はディーゼル燃料貯蔵タンク)と兼用する		
⑳	島根2号炉の原子炉補機代替冷却系の電源は常設代替交流電源設備を使用する		

柏崎刈羽原子力発電所 6 / 7号炉 (2017. 12. 20 版)	東海第二発電所 (2018. 9. 18 版)	島根原子力発電所 2号炉	備考
比較表において、相違理由を類型化したものについて以下にまとめて記載する。下記以外の相違については、備考欄に相違理由を記載する。			
⑳	設計方針の相違による系統構成の相違		
㉑	島根2号炉は柏崎6/7と同様に燃料補給設備についても本項に含んで整理している。東海第二は3.14.3.3 燃料給油設備の項目に記載されている		
㉒	設備設計の相違による設備仕様の相違		
㉓	可搬型代替交流電源設備によりC系又はD系へ給電することで、重大事故等対処に必要となる負荷に対して電源供給を行う		
㉔	島根2号炉は柏崎6/7と同様に、SA事象と重畳する自然現象の規模を検討し、環境条件として地震、風(台風)、凍結、降水、積雪を考慮することとしている		
㉕	島根2号炉は柏崎6/7と同様に系統構成で操作する設備を含めて記載している		
㉖	設備設計の相違による仕様及び運用の相違		
㉗	島根2号炉の常設代替電源設備は定置式のためガスタービン発電機建物内に設置している		
㉘	島根2号炉のガスタービン発電機は自動で燃料補給を行うため、燃料系統を操作対象として記載していない		
㉙	島根2号炉は柏崎6/7と同様に、交流電源復旧を考慮し充電器も重大事故等対処設備としている		
㉚	島根2号炉の常設代替直流電源設備は重大事故等対処設備専用として設置しており、非常用直流電源設備との独立性を考慮する。非常用直流電源設備のうち、区分Ⅱの直流電源設備は所内常設蓄電式直流電源設備として、重大事故等対処に使用し、常設代替直流電源設備から電源供給する必要がある設備があり、所内常設蓄電式直流電源設備の負荷へ電源供給が可能となるよう、タイライン等を設けている		
㉛	㉚の相違により東海第二は可搬型整流器について記載しており、可搬型代替低圧電源車については3.14.2.2.4(5)に記載している 島根2号炉は柏崎6/7と同様に系統構成を行う設備を含んで記載している		
㉜	島根2号炉はBWR-5であり、高圧炉心スプレイ系専用のディーゼル発電機を設置している		
㉝	島根2号炉は冷却用のポンプについて、非常用交流電源設備として整理していない		
㉞	柏崎6/7はABWRのため4区分(A~D)の直流が存在するが、島根2号炉はBWR-5のため直流は3区分(A, B, HPCS)で構成している		
㉟	島根2号炉はHPCS, RCIC, 中性子計装用に専用の蓄電池を設置している		
㊱	島根2号炉は柏崎6/7と同様に、交流電源復旧を考慮し充電器も重大事故等対処設備(設計基準拡張)としている		
㊲	島根2号炉の常設代替交流電源設備の燃料補給に関しては、3.14.2.2項に記載している		

柏崎刈羽原子力発電所 6 / 7号炉 (2017. 12. 20 版)	東海第二発電所 (2018. 9. 18 版)	島根原子力発電所 2号炉	備考
<p>3.14 電源設備【57条】</p> <p>【設置許可基準規則】</p> <p>(電源設備)</p> <p>第五十七条 発電用原子炉施設には、設計基準事故対処設備の電源が喪失したことにより重大事故等が発生した場合において炉心の著しい損傷、原子炉格納容器の破損、貯蔵槽内燃料体等の著しい損傷及び運転停止中原子炉内燃料体の著しい損傷を防止するために必要な電力を確保するために必要な設備を設けなければならない。</p> <p>2 発電用原子炉施設には、第三十三条第二項の規定により設置される非常用電源設備及び前項の規定により設置される電源設備のほか、設計基準事故対処設備の電源が喪失したことにより重大事故等が発生した場合において炉心の著しい損傷、原子炉格納容器の破損、貯蔵槽内燃料体等の著しい損傷及び運転停止中原子炉内燃料体の著しい損傷を防止するための常設の直流電源設備を設けなければならない。</p> <p>(解釈)</p> <p>1 第1項に規定する「必要な電力を確保するために必要な設備」とは、以下に掲げる措置又はこれらと同等以上の効果を有する措置を行うための設備をいう。</p> <p>a) 代替電源設備を設けること。</p> <p>i) 可搬型代替電源設備(電源車及びバッテリー等)を配備すること。</p> <p>ii) 常設代替電源設備として交流電源設備を設置すること。</p> <p>iii) 設計基準事故対処設備に対して、独立性を有し、位置的分散を図ること。</p> <p>b) 所内常設蓄電式直流電源設備は、負荷切り離しを行わずに8時間、電気の供給が可能であること。ただし、「負荷切り離しを行わずに」には、原子炉制御室又は隣接する電気室等において簡易な操作で負荷の切り離しを行う場合を含まない。その後、必要な負荷以外を切り離して残り16時間の合計24時間にわたり、電気の供給を行うことが可能であること。</p> <p>c) 24時間にわたり、重大事故等の対応に必要な設備に電気(直流)の供給を行うことが可能である可搬型直流電源設備を整備すること。</p>	<p>3.14 電源設備【57条】</p> <p>(電源設備)</p> <p>第五十七条 発電用原子炉施設には、設計基準事故対処設備の電源が喪失したことにより重大事故等が発生した場合において炉心の著しい損傷、原子炉格納容器の破損、貯蔵槽内燃料体等の著しい損傷及び運転停止中原子炉内燃料体の著しい損傷を防止するために必要な電力を確保するために必要な設備を設けなければならない。</p> <p>2 発電用原子炉施設には、第三十三条第二項の規定により設置される非常用電源設備及び前項の規定により設置される電源設備のほか、設計基準事故対処設備の電源が喪失したことにより重大事故等が発生した場合において炉心の著しい損傷、原子炉格納容器の破損、貯蔵槽内燃料体等の著しい損傷及び運転停止中原子炉内燃料体の著しい損傷を防止するための常設の直流電源設備を設けなければならない。</p> <p>(解釈)</p> <p>1 第1項に規定する「必要な電力を確保するために必要な設備」とは、以下に掲げる措置又はこれらと同等以上の効果を有する措置を行うための設備をいう。</p> <p>a) 代替電源設備を設けること。</p> <p>i) 可搬型代替電源設備(電源車及びバッテリー等)を配備すること。</p> <p>ii) 常設代替電源設備として交流電源設備を設置すること。</p> <p>iii) 設計基準事故対処設備に対して、独立性を有し、位置的分散を図ること。</p> <p>b) 所内常設蓄電式直流電源設備は、負荷切り離しを行わずに8時間、電気の供給が可能であること。ただし、「負荷切り離しを行わずに」には、原子炉制御室又は隣接する電気室等において簡易な操作で負荷の切り離しを行う場合を含まない。その後、必要な負荷以外を切り離して残り16時間の合計24時間にわたり、電気の供給を行うことが可能であること。</p> <p>c) 24時間にわたり、重大事故等の対応に必要な設備に電気(直流)の供給を行うことが可能である可搬型直流電源設備を整備すること。</p>	<p>3.14 電源設備【57条】</p> <p>【設置許可基準規則】</p> <p>(電源設備)</p> <p>第五十七条 発電用原子炉施設には、設計基準事故対処設備の電源が喪失したことにより重大事故等が発生した場合において炉心の著しい損傷、原子炉格納容器の破損、貯蔵槽内燃料体等の著しい損傷及び運転停止中原子炉内燃料体の著しい損傷を防止するために必要な電力を確保するために必要な設備を設けなければならない。</p> <p>2 発電用原子炉施設には、第三十三条第二項の規定により設置される非常用電源設備及び前項の規定により設置される電源設備のほか、設計基準事故対処設備の電源が喪失したことにより重大事故等が発生した場合において炉心の著しい損傷、原子炉格納容器の破損、貯蔵槽内燃料体等の著しい損傷及び運転停止中原子炉内燃料体の著しい損傷を防止するための常設の直流電源設備を設けなければならない。</p> <p>(解釈)</p> <p>1 第1項に規定する「必要な電力を確保するために必要な設備」とは、以下に掲げる措置又はこれらと同等以上の効果を有する措置を行うための設備をいう。</p> <p>a) 代替電源設備を設けること。</p> <p>i) 可搬型代替電源設備(電源車及びバッテリー等)を配備すること。</p> <p>ii) 常設代替電源設備として交流電源設備を設置すること。</p> <p>iii) 設計基準事故対処設備に対して、独立性を有し、位置的分散を図ること。</p> <p>b) 所内常設蓄電式直流電源設備は、負荷切り離しを行わずに8時間、電気の供給が可能であること。ただし、「負荷切り離しを行わずに」には、原子炉制御室又は隣接する電気室等において簡易な操作で負荷の切り離しを行う場合を含まない。その後、必要な負荷以外を切り離して残り16時間の合計24時間にわたり、電気の供給を行うことが可能であること。</p> <p>c) 24時間にわたり、重大事故等の対応に必要な設備に電気(直流)の供給を行うことが可能である可搬型直流電源設備を整備すること。</p>	

柏崎刈羽原子力発電所 6 / 7号炉 (2017. 12. 20 版)	東海第二発電所 (2018. 9. 18 版)	島根原子力発電所 2号炉	備考
<p>d) 複数号機設置されている工場等では、号機間の電力融通を行えるようにあらかじめケーブル等を敷設し、手動で接続できること。</p> <p>e) 所内電気設備（モーターコントロールセンター(MCC)、パワーセンター(P/C)及び金属閉鎖配電盤(メタクラ)(MC)等)は、代替所内電気設備を設けることなどにより共通要因で機能を失うことなく、少なくとも一系統は機能の維持及び人の接近性の確保を図ること。</p> <p>2 第2項に規定する「常設の直流電源設備」とは、以下に掲げる措置又はこれと同等以上の効果を有する措置を行うための設備とする。</p> <p>a) 更なる信頼性を向上するため、負荷切り離し（原子炉制御室又は隣接する電気室等において簡易な操作で負荷の切り離しを行う場合を含まない。）を行わずに8時間、その後、必要な負荷以外を切り離して残り16時間の合計24時間にわたり、重大事故等の対応に必要な設備に電気の供給を行うことが可能であるもう1系統の特に高い信頼性を有する所内常設直流電源設備（3系統目）を整備すること。</p> <p>3.14 電源設備</p> <p>3.14.1 設置許可基準規則第57条への適合方針</p> <p>設計基準事故対処設備の電源が喪失したことにより重大事故等が発生した場合において炉心の著しい損傷、原子炉格納容器の破損、<u>使用済燃料プール内の燃料体等の著しい損傷及び運転停止中原子炉内燃料体の著しい損傷を防止するために必要な電力を確保するために可搬型代替交流電源設備、常設代替交流電源設備、所内蓄電式直流電源設備（常設代替直流電源設備を含む）、可搬型直流電源設備、号炉間電力融通電気設備、代替所内電気設備を設ける設計とする。</u></p>	<p>d) 複数号機設置されている工場等では、号機間の電力融通を行えるようにあらかじめケーブル等を敷設し、手動で接続できること。</p> <p>e) 所内電気設備（モーターコントロールセンタ（MCC）、パワーセンタ(P/C)及び金属閉鎖配電盤(メタクラ)(MC)等)は、代替所内電気設備を設けることなどにより共通要因で機能を失うことなく、少なくとも一系統は機能の維持及び人の接近性の確保を図ること。</p> <p>2 第2項に規定する「常設の直流電源設備」とは、以下に掲げる措置又はこれと同等以上の効果を有する措置を行うための設備とする。</p> <p>a) 更なる信頼性を向上するため、負荷切り離し（原子炉制御室又は隣接する電気室等において簡易な操作で負荷の切り離しを行う場合を含まない。）を行わずに8時間、その後、必要な負荷以外を切り離して残り16時間の合計24時間にわたり、重大事故等の対応に必要な設備に電気の供給を行うことが可能であるもう1系統の特に高い信頼性を有する所内常設直流電源設備（3系統目）を整備すること。</p> <p>3.14 電源設備</p> <p>3.14.1 設置許可基準規則第57条への適合方針</p> <p>設計基準事故対処設備の電源が喪失したことにより重大事故等が発生した場合において炉心の著しい損傷、原子炉格納容器の破損、<u>使用済燃料プール内の燃料体等の著しい損傷及び運転停止中原子炉内燃料体の著しい損傷を防止するために必要な電力を確保するために必要な重大事故等対処設備として、常設代替交流電源設備、可搬型代替交流電源設備、所内常設直流電源設備、常設代替直流電源設備、可搬型代替直流電源設備、代替所内電気設備及び燃料給油設備を設置及び保管する。</u></p> <p><u>なお、東海第二発電所には敷地内に二以上の発電用原子炉施設はないことから、号炉間電力融通は行わない。</u></p>	<p>d) 複数号機設置されている工場等では、号機間の電力融通を行えるようにあらかじめケーブル等を敷設し、手動で接続できること。</p> <p>e) 所内電気設備（モーターコントロールセンター(MCC)、パワーセンター(P/C)及び金属閉鎖配電盤(メタクラ)(MC)等)は、代替所内電気設備を設けることなどにより共通要因で機能を失うことなく、少なくとも一系統は機能の維持及び人の接近性の確保を図ること。</p> <p>2 第2項に規定する「常設の直流電源設備」とは、以下に掲げる措置又はこれと同等以上の効果を有する措置を行うための設備とする。</p> <p>a) 更なる信頼性を向上するため、負荷切り離し（原子炉制御室又は隣接する電気室等において簡易な操作で負荷の切り離しを行う場合を含まない。）を行わずに8時間、その後、必要な負荷以外を切り離して残り16時間の合計24時間にわたり、重大事故等の対応に必要な設備に電気の供給を行うことが可能であるもう1系統の特に高い信頼性を有する所内常設直流電源設備（3系統目）を整備すること。</p> <p>3.14 電源設備</p> <p>3.14.1 設置許可基準規則第57条への適合方針</p> <p>設計基準事故対処設備の電源が喪失したことにより重大事故等が発生した場合において炉心の著しい損傷、原子炉格納容器の破損、<u>燃料プール内の燃料体等の著しい損傷及び運転停止中原子炉内燃料体の著しい損傷を防止するために必要な電力を確保するために可搬型代替交流電源設備、常設代替交流電源設備、所内常設蓄電式直流電源設備、常設代替直流電源設備、可搬型直流電源設備、代替所内電気設備を設ける設計とする。</u></p>	<p>備考</p> <p>・設備の相違</p> <p>【東海第二】</p> <p>東海第二は燃料給油設備を可搬型代替交流電源設備及び常設代替交流電源設備に含めていないため適合方針に記載している</p>

柏崎刈羽原子力発電所 6 / 7号炉 (2017. 12. 20 版)	東海第二発電所 (2018. 9. 18 版)	島根原子力発電所 2号炉	備考
<p>(1) 可搬型代替交流電源設備(設置許可基準解釈の第1項 a) i))</p> <p>設計基準事故対処設備の交流電源が喪失(全交流動力電源喪失)した場合、非常用所内電気設備又は代替所内電気設備に電源を供給することにより、重大事故等が発生した場合において炉心の著しい損傷、原子炉格納容器の破損、<u>使用済燃料プール内の燃料体等の著しい損傷及び運転停止中原子炉内燃料体の著しい損傷を防止することを目的として、可搬型代替交流電源設備を設ける設計とする。</u></p> <p>可搬型代替交流電源設備は、<u>電源車を運転することで、非常用所内電気設備又は代替所内電気設備への電源供給が可能な設計とする。また、軽油タンクからタンクローリ(4kL)を用いて燃料を運搬し、電源車に燃料補給する設計とする。</u></p>	<p>(2) 可搬型代替交流電源設備(設置許可基準解釈の第1項 a) i), iii))</p> <p>設計基準事故対処設備の交流電源が喪失(全交流動力電源喪失)した場合、非常用所内電気設備又は代替所内電気設備に電源を供給することにより、重大事故等が発生した場合において炉心の著しい損傷、原子炉格納容器の破損、<u>使用済燃料プール内の燃料体等の著しい損傷及び運転停止中原子炉内燃料体の著しい損傷を防止することを目的として、可搬型代替交流電源設備を設ける。</u></p> <p>可搬型代替交流電源設備は、<u>可搬型代替低圧電源車を運転することで、非常用所内電気設備又は代替所内電気設備への電源供給が可能な設計とする。</u></p>	<p>(1) 可搬型代替交流電源設備(設置許可基準解釈の第1項 a) i))</p> <p>設計基準事故対処設備の交流電源が喪失(<u>外部電源喪失、非常用ディーゼル発電機及び高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機の故障(以下「全交流動力電源喪失」という。)</u>)した場合、非常用所内電気設備又は代替所内電気設備に電源を供給することにより、重大事故等が発生した場合において炉心の著しい損傷、原子炉格納容器の破損、<u>燃料プール内の燃料体等の著しい損傷及び運転停止中原子炉内燃料体の著しい損傷を防止することを目的として、可搬型代替交流電源設備を設ける設計とする。</u></p> <p>可搬型代替交流電源設備は、<u>高圧発電機車を運転することで、非常用所内電気設備又は代替所内電気設備への電源供給が可能な設計とする。また、ガスタービン発電機用軽油タンク、非常用ディーゼル発電機燃料貯蔵タンク又は高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機燃料貯蔵タンク(以下「ディーゼル燃料貯蔵タンク」という。)</u>からタンクローリを用いて燃料を運搬し、<u>高圧発電機車に燃料補給する設計とする。</u></p>	<p>・設備の相違</p> <p>【柏崎6/7, 東海第二】 島根2号炉は単独申請であるが、電源融通を自主設備として整理する (以下, ①の相違)</p> <p>・資料構成の相違</p> <p>【東海第二】 常設代替交流電源設備と可搬型代替交流電源設備の記載場所が異なるため、比較のため記載を入れ替え</p> <p>・設備の相違</p> <p>【東海第二】 東海第二は低圧電源車を使用するが、島根2号炉は高圧発電機車を使用する (以下, ②の相違)</p> <p>島根2号炉は柏崎6/7と同様に、代替交流電源設備に燃料補給設備を含んだ整理としている (以下, ③の相違)</p> <p>【柏崎6/7】 島根2号炉はDB/SA兼用のディーゼル燃料貯蔵タンクとSA専用ガスタービン発電機用軽油タンクを燃料補給に使用する (以下, ④の相違)</p>

柏崎刈羽原子力発電所 6 / 7号炉 (2017. 12. 20 版)	東海第二発電所 (2018. 9. 18 版)	島根原子力発電所 2号炉	備考
<p>可搬型代替交流電源設備は、設計基準事故対処設備である非常用交流電源設備、及びその燃料補給系統に対し、独立性を有し、位置的分散を図る設計とする。</p> <p>(2) 常設代替交流電源設備 (設置許可基準解釈の第 1 項 a) ii))</p> <p>設計基準事故対処設備の交流電源が喪失 (全交流動力電源喪失) した場合、非常用所内電気設備又は代替所内電気設備に電源を供給することにより、重大事故等が発生した場合において炉心の著しい損傷、原子炉格納容器の破損、<u>使用済燃料プール内の燃料体等の著しい損傷及び運転停止中原子炉内燃料体の著しい損傷を防止することを目的として、常設代替交流電源設備を設ける設計とする。</u></p> <p>常設代替交流電源設備は、<u>第一ガスタービン発電機を運転し、代替所内電気設備の緊急用断路器、及び緊急用電源切替箱断路器を操作することで、非常用所内電気設備又は代替所内電気設備に電源供給する設計とする。また、軽油タンクからタンクローリ (16kL) を用いて燃料を運搬し、第一ガスタービン発電機用燃料タンクに燃料補給する設計とし、第一ガスタービン発電機用燃料タンクから第一ガスタービン発電機用燃料移送ポンプを用いて第一ガスタービン発電機に燃料移送する設計とする。</u></p>	<p><u>また、可搬型代替交流電源設備は、外部電源喪失及び 2 C・2 D D/G の故障した場合にも使用する。</u></p> <p>可搬型代替交流電源設備は、設計基準事故対処設備である非常用交流電源設備に対し、独立性を有し、位置的分散を図る設計とする。</p> <p>(1) 常設代替交流電源設備 (設置許可基準解釈の第 1 項 a) ii), iii))</p> <p>設計基準事故対処設備の交流電源が喪失 (<u>外部電源喪失、2 C・2 D 非常用ディーゼル発電機 (以下「D/G」という。)</u> 及び <u>高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機 (以下「HPCS D/G」という。)</u> の故障 (以下「全交流動力電源喪失」という。)) した場合、非常用所内電気設備及び代替所内電気設備に電源を供給することにより、重大事故等が発生した場合において炉心の著しい損傷、原子炉格納容器の破損、<u>使用済燃料プール内の燃料体等の著しい損傷及び運転停止中原子炉内燃料体の著しい損傷を防止することを目的として、常設代替交流電源設備を設ける。</u></p> <p>常設代替交流電源設備は、常設代替高圧電源装置を運転し、<u>代替所内電気設備の緊急用メタルクラッド開閉装置 (以下「M/C」という。)</u> を操作することで、非常用所内電気設備及び代替所内電気設備に電源供給する設計とする。</p>	<p><u>なお、可搬型代替交流電源設備は、外部電源喪失及び非常用ディーゼル発電機が故障した場合にも使用する。</u></p> <p>可搬型代替交流電源設備は、設計基準事故対処設備である非常用交流電源設備、<u>及びその燃料補給系統</u> に対し、独立性を有し、位置的分散を図る設計とする。</p> <p>(2) 常設代替交流電源設備 (設置許可基準解釈の第 1 項 a) ii))</p> <p>設計基準事故対処設備の交流電源が喪失 (<u>全交流動力電源喪失</u>) した場合、非常用所内電気設備又は代替所内電気設備に電源を供給することにより、重大事故等が発生した場合において炉心の著しい損傷、原子炉格納容器の破損、<u>燃料プール内の燃料体等の著しい損傷及び運転停止中原子炉内燃料体の著しい損傷を防止することを目的として、常設代替交流電源設備を設ける設計とする。</u></p> <p>常設代替交流電源設備は、<u>ガスタービン発電機を運転し、代替所内電気設備の緊急用メタクラを操作することで、非常用所内電気設備又は代替所内電気設備に電源供給する設計とする。また、ガスタービン発電機用軽油タンクからガスタービン発電機用燃料移送ポンプを用いてガスタービン発電機に燃料移送する設計とする。</u></p>	<p>・設備の相違 【柏崎 6/7】 島根 2 号炉及び東海第二は高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機を有しており、高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機が健全な場合 (全交流動力電源喪失に至らない場合) についても記載 (以下、⑤の相違)</p> <p>・設備の相違 【東海第二】 ③の相違</p> <p>・資料構成の相違 【東海第二】 常設代替交流電源設備と可搬型代替交流電源設備の記載場所が異なるため、比較のため記載を入れ替え</p> <p>・設備の相違 【東海第二】 ③の相違 【柏崎 6/7, 東海第二】 GTG 燃料系統構成の相違 柏崎 6 / 7 はサービスタンクへの燃料移送は</p>

柏崎刈羽原子力発電所 6 / 7号炉 (2017. 12. 20 版)	東海第二発電所 (2018. 9. 18 版)	島根原子力発電所 2号炉	備考
<p>常設代替交流電源設備は、設計基準事故対処設備である非常用交流電源設備、及びその燃料補給系統に対し、独立性を有し、位置的分散を図る設計とする。</p> <p>(3) <u>所内蓄電式直流電源設備(常設代替直流電源設備を含む)</u> (設置許可基準解釈の第1項b))</p> <p>設計基準事故対処設備の交流電源が喪失(全交流動力電源喪失)した場合、直流電源が必要な設備に電源を供給することにより、重大事故等が発生した場合において炉心の著しい損傷、原子炉格納容器の破損、<u>使用済燃料プール内の燃料体等の著しい損傷</u>及び運転停止中原子炉内燃料体の著しい損傷を防止することを目的として、<u>所内蓄電式直流電源設備(常設代替直流電源設備を含む)</u>を設ける設計とする。</p> <p><u>所内蓄電式直流電源設備は、全交流動力電源喪失直後に直流125V蓄電池Aから設計基準事故対処設備(重大事故等対処設備を含む)、AM用直流125V蓄電池から重大事故等対処設備に電源供給を行い、直流125V蓄電池A-2は待機状態にある。全交流動力電源喪失から8時間を経過した時点で、直流125V蓄電池Aの一部負荷の電源を直流125V蓄電池A-2に切り替えるとともに、不要な負荷の切り離しを行う。さらに、全交流動力電源喪失から19時間を経過した時点で、直流125V蓄電池A-2の負荷の電源をAM用直流125V蓄電池に切替えを行う設計とする。その後、運転継続することにより全交流動力電源喪失から24時間必要な負荷に電源供給することを可能な設計とする。</u></p> <p>なお、常設代替直流電源設備は、全交流動力電源喪失から24時間、<u>AM用直流125V蓄電池</u>から重大事故等対処設備に電源供給を行う設計とする。</p>	<p><u>また、常設代替交流電源設備は、外部電源喪失及び2C・2DD/Gの故障した場合にも使用する。</u></p> <p>常設代替交流電源設備は、設計基準事故対処設備である非常用交流電源設備に対し、独立性を有し、位置的分散を図る設計とする。</p> <p>(3) <u>所内常設直流電源設備</u> (設置許可基準解釈の第1項b))</p> <p>設計基準事故対処設備の交流電源が喪失(全交流動力電源喪失)した場合、直流電源が必要な設備に電源を供給することにより、重大事故等が発生した場合において炉心の著しい損傷、原子炉格納容器の破損、<u>使用済燃料プール内の燃料体等の著しい損傷</u>及び運転停止中原子炉内燃料体の著しい損傷を防止することを目的として、<u>所内常設直流電源設備</u>を設ける設計とする。</p> <p><u>所内常設直流電源設備は、全交流動力電源喪失直後に125V系蓄電池A系・B系から設計基準事故対処設備(重大事故等対処設備を含む)に電源供給を行う。全交流動力電源喪失から1時間以内に中央制御室において、全交流動力電源喪失から8時間を経過した時点で、不要な負荷の切り離しを行う。その後、運転を継続することにより全交流動力電源喪失から24時間必要な負荷に電源供給することを可能な設計とする。</u></p> <p><u>また、外部電源喪失及び2C・2DD/Gの故障した場合にも使用する。</u></p>	<p><u>なお、常設代替交流電源設備は、外部電源喪失及び非常用ディーゼル発電機が故障した場合にも使用する。</u></p> <p>常設代替交流電源設備は、設計基準事故対処設備である非常用交流電源設備、<u>及びその燃料補給系統</u>に対し、独立性を有し、位置的分散を図る設計とする。</p> <p>(3) <u>所内常設蓄電式直流電源設備</u> (設置許可基準解釈の第1項b))</p> <p>設計基準事故対処設備の交流電源が喪失(全交流動力電源喪失)した場合、直流電源が必要な設備に電源を供給することにより、重大事故等が発生した場合において炉心の著しい損傷、原子炉格納容器の破損、<u>燃料プール内の燃料体等の著しい損傷</u>及び運転停止中原子炉内燃料体の著しい損傷を防止することを目的として、<u>所内常設蓄電式直流電源設備</u>を設ける設計とする。</p> <p><u>所内常設蓄電式直流電源設備は、全交流動力電源喪失直後にB-115V系蓄電池、B1-115V系蓄電池(SA)及び230V系蓄電池(RCIC)から設計基準事故対処設備(重大事故等対処設備を含む)に電源供給を行う。全交流動力電源喪失から8時間を経過した時点で、B-115V系蓄電池の一部負荷の電源をB1-115V系蓄電池(SA)に切り替えるとともに、不要な負荷の切り離しを行う設計とする。その後、運転継続することにより全交流動力電源喪失から24時間必要な負荷に電源供給することを可能な設計とする。</u></p> <p><u>また、外部電源喪失及び非常用ディーゼル発電機が故障した場合にも使用する。</u></p>	<p>タンクローリを使用する。島根2号炉及び東海第二は燃料移送ポンプを使用する (以下、⑥の相違)</p> <p>・設備の相違 【柏崎6/7】 ⑤の相違</p> <p>・設備の相違 【東海第二】 ③の相違</p> <p>・設備の相違 【柏崎6/7】 柏崎6/7は所内蓄電式直流電源設備の一部を常設代替直流電源設備として兼用している 島根2号炉は所内常設蓄電池器直流電源設備とは別に常設代替直流電源設備を設置する (以下、⑦の相違)</p> <p>・設備の相違 【柏崎6/7】 柏崎6/7は区分Iの蓄電池をSA設備と兼用しているが島根2号炉は区分IIの蓄電池をSA設備と兼用している (以下、⑧の相違) ⑤の相違 【東海第二】 東海第二は区分I II両方の125V系蓄電池を重大事故等対処設備と兼用して使用する</p>

柏崎刈羽原子力発電所 6 / 7号炉 (2017. 12. 20 版)	東海第二発電所 (2018. 9. 18 版)	島根原子力発電所 2号炉	備考
<p>所内蓄電式直流電源設備は、設計基準事故対処設備である非常用直流電源設備 <u>B系、C系及びD系</u> に対し、独立性を有し、位置的分散を図る設計とする。</p>	<p>所内常設直流電源設備は、設計基準事故対処設備である非常用<u>交流</u>電源設備に対して、独立性を有し、位置的分散を図る設計とする。</p>	<p>所内常設蓄電式直流電源設備は、設計基準事故対処設備である非常用直流電源設備 <u>A系及びHPCS系</u> に対し、独立性を有し、位置的分散を図る設計とする。</p>	<p>(以下, ⑨の相違) 【柏崎 6/7, 東海第二】 島根 2号炉は RCIC 専用の蓄電池として 230V 系蓄電池 (RCIC) を設置している (以下, ⑩の相違) ・運用の相違 【柏崎 6/7, 東海第二】 柏崎は直流 125V 蓄電池 A, A-2 及び AM 用直流 125V 蓄電池を切替運用することで 24 時間電源供給する。東海第二は 125V 系蓄電池の不要負荷を 1 時間で切り離し 24 時間電源供給を行う 島根 2号炉は B-115V 系蓄電池及び B1-115V 系蓄電池 (SA) を切替運用することで 24 時間電源供給する (以下, ⑪の相違) ・記載方針の相違 【東海第二】 東海第二は非常用交流電源設備との位置的分散としているため、各蓄電池から主母線盤までと各ディーゼル発電機から主母線盤までの系統について独立性を有する設計としている</p>

柏崎刈羽原子力発電所 6 / 7号炉 (2017. 12. 20 版)	東海第二発電所 (2018. 9. 18 版)	島根原子力発電所 2号炉	備考
<p>なお、常設代替直流電源設備は、設計基準事故対処設備である非常用直流電源設備 A 系、B 系、C 系及び D 系に対し、独立性を有し、位置的分散を図る設計とする。</p>		<p>(4) 常設代替直流電源設備 <u>設計基準事故対処設備の交流電源が喪失（全交流動力電源喪失）した場合、直流電源が必要な設備に電源を供給することにより、重大事故等が発生した場合において炉心の著しい損傷、原子炉格納容器の破損、燃料プール内の燃料体等の著しい損傷及び運転停止中原子炉内燃料体の著しい損傷を防止することを目的として、常設代替直流電源設備を設ける設計とする。</u> <u>常設代替直流電源設備は、全交流動力電源喪失から 24 時間、S A 用 115V 系蓄電池から重大事故等対処設備に電源供給を行う設計とする。</u> <u>また、外部電源喪失及び非常用ディーゼル発電機が故障した場合にも使用する。</u> <u>なお、常設代替直流電源設備は、設計基準事故対処設備である非常用直流電源設備 A 系及び H P C S 系に対し、独立性を有し、位置的分散を図る設計とする。</u></p>	<p>・資料構成の相違 【東海第二】 東海第二も所内蓄電式直流電源設備とは別に常設代替直流電源設備を設置しており、東海第二の記載は(5)項に記載されている ・設備の相違 【柏崎 6/7】 ⑤の相違 島根 2 号炉の常設代替直流電源設備は所内常設蓄電式直流電源設備として増強した B 系直流電源設備（区分Ⅱ）への電源供給を行うこともあるため、区分Ⅱを代替する A 系（区分Ⅰ）との分離を図る。また、常設代替直流電源設備は高圧代替注水系（H P A C）への電源供給機能を有しているため、D B の高圧注水系である H P C S 系（区分Ⅲ）との分離を図る</p>

柏崎刈羽原子力発電所 6 / 7号炉 (2017. 12. 20 版)	東海第二発電所 (2018. 9. 18 版)	島根原子力発電所 2号炉	備考
<p>(4) 可搬型直流電源設備 (設置許可基準解釈の第1項c))</p> <p>設計基準事故対処設備の交流電源及び直流電源が喪失した場合、直流電源が必要な設備に電源を供給することにより、重大事故等が発生した場合において炉心の著しい損傷、原子炉格納容器の破損、<u>使用済燃料プール内の燃料体等の著しい損傷及び運転停止中原子炉内燃料体の著しい損傷を防止することを目的として、可搬型直流電源設備を設ける設計とする。</u></p> <p>可搬型直流電源設備は、可搬型代替交流電源設備から代替所内電気設備を介して、<u>AM用直流125V充電器</u>を充電することにより、必要な設備に24時間以上電源供給する。</p> <p>可搬型直流電源設備は、設計基準事故対処設備である非常用直流電源設備A系、B系、C系及びD系、及び充電器に電源を供給する非常用ディーゼル発電機とその燃料補給系統に対し、独立性を有し、位置的分散を図る設計とする。</p>	<p>(4) 可搬型代替直流電源設備 (設置許可基準解釈の第1項a) i), iii), c))</p> <p>設計基準事故対処設備の交流電源及び直流電源が喪失した場合、直流電源が必要な設備に電源を供給することにより、重大事故等が発生した場合において炉心の著しい損傷、原子炉格納容器の破損、<u>使用済燃料プール内の燃料体等の著しい損傷及び運転停止中原子炉内燃料体の著しい損傷を防止することを目的として、可搬型代替直流電源設備を設ける設計とする。</u></p> <p>可搬型代替直流電源設備は、<u>可搬型代替低圧電源車及び可搬型整流器</u>を運転することで、非常用所内電気設備及び代替所内電気設備の必要な設備に24時間にわたり電源供給する。</p> <p><u>また、外部電源喪失及び2C・2D・2D/Gの故障した場合にも使用する。</u></p> <p>可搬型代替直流電源設備は、設計基準事故対処設備である非常用直流電源設備に対して、独立性を有し、位置的分散を図る設計とする。</p>	<p>(5) 可搬型直流電源設備 (設置許可基準解釈の第1項c))</p> <p>設計基準事故対処設備の交流電源及び直流電源が喪失した場合、直流電源が必要な設備に電源を供給することにより、重大事故等が発生した場合において炉心の著しい損傷、原子炉格納容器の破損、<u>燃料プール内の燃料体等の著しい損傷及び運転停止中原子炉内燃料体の著しい損傷を防止することを目的として、可搬型直流電源設備を設ける設計とする。</u></p> <p>可搬型直流電源設備は、<u>可搬型代替交流電源設備から代替所内電気設備を介して、B1-115V系充電器(SA)、SA用115V系充電器及び230V系充電器(常用)</u>を充電することにより、必要な設備に24時間以上電源供給する。</p> <p><u>また、外部電源喪失及び非常用ディーゼル発電機が故障した場合にも使用する。</u></p> <p>可搬型直流電源設備は、設計基準事故対処設備である非常用直流電源設備A系及びHPCS系、及び充電器に電源を供給する非常用ディーゼル発電機とその燃料補給系統に対し、独立性を有し、位置的分散を図る設計とする。</p>	<p>・設備の相違</p> <p>【柏崎6/7】 島根2号炉はRCICへの電源供給を考慮し、B1-115V系充電器(SA)及び230V系充電器(常用)も可搬型直流電源設備として使用可能な系統構成としている。 (以下、⑫の相違) ⑤の相違</p> <p>【東海第二】 東海第二は低圧電源車と可搬型整流器の組み合わせた構成だが、島根2号炉は柏崎6/7と同様に高圧発電機と常設整流器を組み合わせた構成としている (以下、⑬の相違)</p> <p>・設備の相違</p> <p>【柏崎6/7】 島根2号炉はRCICへの電源供給を考慮し、B1-115V系充電器(SA)及び230V系充電器(常用)も可搬型直流電源設</p>

柏崎刈羽原子力発電所 6 / 7号炉 (2017. 12. 20 版)	東海第二発電所 (2018. 9. 18 版)	島根原子力発電所 2号炉	備考
	<p>(5) <u>常設代替直流電源設備 (設置許可基準解釈の第1項b))</u></p> <p><u>設計基準事故対処設備の交流電源が喪失 (全交流動力電源喪失) した場合, 代替所内電気設備に電源を供給することにより, 重大事故等が発生した場合において炉心の著しい損傷, 原子炉格納容器の破損, 使用済燃料プール内の燃料体等の著しい損傷及び運転停止中原子炉内燃料体の著しい損傷を防止することを目的として, 常設代替直流電源設備を設ける。</u></p> <p><u>常設代替直流電源設備は, 全交流動力電源喪失直後に緊急用125V系蓄電池から代替所内電気設備に電源供給する設計とする。</u></p> <p><u>緊急用125V系蓄電池は, 全交流動力電源喪失から不要な負荷の切り離しを行わずに24時間必要な負荷に電源供給を行うことが可能な設計とする。</u></p> <p><u>また, 常設代替直流電源設備は, 外部電源喪失及び2C・2DD/Gの故障した場合にも使用する。</u></p> <p><u>常設代替直流電源設備は, 設計基準事故対処設備である非常用直流電源設備に対して, 独立性を有し, 位置的分散を図る設計とする。</u></p>		<p>備として使用可能な系統構成としているため, A系 (区分Ⅰ) 及びHPCS系 (区分Ⅲ) との分離を図る (以下, ⑭の相違)</p> <ul style="list-style-type: none"> ・設備の相違 <p>【東海第二】 東海第二は可搬型整流器を使用するため, 独立性を考慮する対象設備が異なる</p> <ul style="list-style-type: none"> ・資料構成の相違 <p>【東海第二】 東海第二も所内蓄電式直流電源設備とは別に常設代替直流電源設備を設置しており, 島根2号炉の記載は(4)項に記載されている</p>

柏崎刈羽原子力発電所 6 / 7号炉 (2017.12.20版)	東海第二発電所 (2018.9.18版)	島根原子力発電所 2号炉	備考
<p>(5) 号炉間電力融通電気設備 (設置許可基準解釈の第1項d)</p> <p><u>設計基準事故対処設備の交流電源が喪失 (全交流動力電源喪失) した場合, 他号炉から号炉間電力融通ケーブルに電源を供給することにより, 重大事故等が発生した場合において炉心の著しい損傷, 原子炉格納容器の破損, 使用済燃料プール内の燃料体等の著しい損傷及び運転停止中原子炉内燃料体の著しい損傷を防止することを目的として, 号炉間電力融通電気設備を設ける設計とする。</u></p> <p><u>号炉間電力融通電気設備は, 号炉間電力融通ケーブルを6号及び7号炉の緊急用電源切替箱断路器に手動で接続することで, 非常用所内電気設備に電源供給を行う。</u></p> <p>(6) 代替所内電気設備 (設置許可基準解釈の第1項e)</p> <p>設計基準事故対処設備の非常用所内電気設備が喪失した場合, 常設代替交流電源設備又は可搬型代替交流電源設備から必要な設備に電源を供給するための電気設備及び電路を設置することにより, 重大事故等が発生した場合において炉心の著しい損傷, 原子炉格納容器の破損, <u>使用済燃料プール内の燃料体等の著しい損傷及び運転停止中原子炉内燃料体の著しい損傷を防止することを目的として, 代替所内電気設備を設ける設計とする。</u></p> <p>代替所内電気設備は, <u>緊急用断路器, 緊急用電源切替箱断路器, 緊急用電源切替箱接続装置, AM用動力変圧器, AM用MCC, AM用切替盤</u>により, 設計基準事故対処設備である非常用所内電気設備と, 重大事故等が発生した場合において, 共通要因である地震, 津波, 火災及び溢水により, 同時に機能喪失しないとともに, 非常用所内電気設備を含めて少なくとも1系統は人の接近性を確保する設計とする。</p>	<p>(6) 代替所内電気設備 (設置許可基準解釈の第1項e)</p> <p>設計基準事故対処設備の非常用所内電気設備が喪失した場合, 常設代替交流電源設備, 可搬型代替交流電源設備, <u>常設代替直流電源設備及び可搬型代替直流電源設備</u>から必要な設備に電源を供給することにより, 重大事故等が発生した場合において炉心の著しい損傷, 原子炉格納容器の破損, <u>使用済燃料プール内の燃料体等の著しい損傷及び運転停止中原子炉内燃料体の著しい損傷を防止することを目的として, 代替所内電気設備を設ける。</u></p> <p>代替所内電気設備は, <u>緊急用M/C, 緊急用パワーセンタ (以下「P/C」という。), 緊急用モータコントロールセンタ (以下「MCC」という。), 緊急用電源切替盤及び緊急用125V主母線盤</u>により, 設計基準事故対処設備である非常用所内電気設備と, 重大事故等が発生した場合において, 共通要因である地震, 津波, 火災及び溢水により, 同時に機能喪失しないとともに, 非常用所内電気設備を含めて少なくとも1系統は人の接近性を確保する設計とする。</p>	<p>(6) 代替所内電気設備 (設置許可基準解釈の第1項e)</p> <p>設計基準事故対処設備の非常用所内電気設備が喪失した場合, 常設代替交流電源設備, 可搬型代替交流電源設備<u>又は可搬型直流電源設備</u>から必要な設備に電源を供給するための電気設備及び電路を設置することにより, 重大事故等が発生した場合において炉心の著しい損傷, 原子炉格納容器の破損, <u>燃料プール内の燃料体等の著しい損傷及び運転停止中原子炉内燃料体の著しい損傷を防止することを目的として, 代替所内電気設備を設ける設計とする。</u></p> <p>代替所内電気設備は, <u>緊急用メタクラ, メタクラ切替盤, 高圧発電機車接続プラグ収納箱, 緊急用メタクラ接続プラグ盤, SAロードセンタ, SA1コントロールセンタ, SA2コントロールセンタ, 充電器電源切替盤及びSA電源切替盤</u>により, 設計基準事故対処設備である非常用所内電気設備と, 重大事故等が発生した場合において, 共通要因である地震, 津波, 火災及び溢水により, 同時に機能喪失しないとともに, 非常用所内電気設備を含めて少なくとも1系統は人の接近性を確保する設計とする。</p>	<p>・設備の相違</p> <p>【柏崎6/7】</p> <p>複数設置号炉ではないため電力融通は自主設備と整理</p> <p>・設備の相違</p> <p>【柏崎6/7】</p> <p>島根2号炉は可搬型直流電源設備の電路として代替所内電気設備を使用する</p> <p>(以下, ⑮の相違)</p> <p>【東海第二】</p> <p>東海第二は常設代替直流電源設備の電路として代替所内電気設備を位置づけているが, 島根2号炉は柏崎6/7と同様に直流電源設備側で説明している</p> <p>(以下, ⑯の相違)</p> <p>・設備の相違</p> <p>【柏崎6/7, 東海第二】</p> <p>島根2号炉は可搬型直流電源設備の電路として使用する場合に充電器電源切替盤を使用する</p> <p>(以下, ⑰の相違)</p>

柏崎刈羽原子力発電所 6 / 7号炉 (2017. 12. 20 版)	東海第二発電所 (2018. 9. 18 版)	島根原子力発電所 2号炉	備考
<p>その他、設計基準対象施設であるが、想定される重大事故時等においてその機能を考慮するため、以下の設備を重大事故等対処設備（設計基準拡張）と位置づける。</p> <p>(7) 非常用交流電源設備 外部電源が喪失した場合、非常用所内電気設備に電源を供給することにより、重大事故等が発生した場合において炉心の著しい損傷、原子炉格納容器の破損、<u>使用済燃料プール</u>内の燃料体等の著しい損傷及び運転停止中原子炉内燃料体の著しい損傷を防止することを目的として、非常用交流電源設備を設ける設計とする。</p> <p>(8) 非常用直流電源設備 全交流動力電源が喪失した場合、直流電源が必要な設備に電源を供給することにより、重大事故等が発生した場合において炉心の著しい損傷、原子炉格納容器の破損、<u>使用済燃料プール</u>内の燃料体等の著しい損傷及び運転停止中原子炉内燃料体の著しい損傷を防止することを目的として、非常用直流電源設備を設ける設計とする。 なお、重大事故等発生時に重大事故等対処設備の補機駆動用の軽油を補給するために、以下を整備する。</p> <p>(9) 燃料補給設備 燃料補給設備は、重大事故等発生時に重大事故等対処設備で使用する軽油が、枯渇をすることを防止するため、補機駆動用の軽油を補給することを目的として使用する。</p>	<p>その他、設計基準対象施設であるが、想定される重大事故等においてその機能を考慮するため、以下の設備を重大事故等対処設備と位置づける。</p> <p>(7) 非常用交流電源設備 外部電源が喪失した場合、非常用所内電気設備に電源を供給することにより、重大事故等が発生した場合において炉心の著しい損傷、原子炉格納容器の破損、<u>使用済燃料プール</u>内の燃料体等の著しい損傷及び運転停止中原子炉内燃料体の著しい損傷を防止することを目的として、非常用交流電源設備を設ける設計とする。</p> <p>(8) 非常用直流電源設備 全交流動力電源が喪失した場合、直流電源が必要な設備に電源を供給することにより、重大事故等が発生した場合において炉心の著しい損傷、原子炉格納容器の破損、<u>使用済燃料プール</u>内の燃料体等の著しい損傷及び運転停止中原子炉内燃料体の著しい損傷を防止することを目的として、非常用直流電源設備を設ける設計とする。 なお、重大事故等発生時に重大事故等対処設備の補機駆動用及び<u>常設代替高圧電源装置</u>の軽油を補給するために、以下を整備する。</p> <p>(9) 燃料給油設備 燃料給油設備は、重大事故等発生時に重大事故等対処設備で使用する軽油が、枯渇をすることを防止するため、補機駆動用及び<u>常設代替高圧電源装置</u>の軽油を補給することを目的として使用する。</p>	<p>その他、設計基準対象施設であるが、想定される重大事故時等においてその機能を考慮するため、以下の設備を重大事故等対処設備（設計基準拡張）と位置づける。</p> <p>(7) 非常用交流電源設備 外部電源が喪失した場合、非常用所内電気設備に電源を供給することにより、重大事故等が発生した場合において炉心の著しい損傷、原子炉格納容器の破損、<u>燃料プール</u>内の燃料体等の著しい損傷及び運転停止中原子炉内燃料体の著しい損傷を防止することを目的として、非常用交流電源設備を設ける設計とする。</p> <p>(8) 非常用直流電源設備 全交流動力電源が喪失した場合、直流電源が必要な設備に電源を供給することにより、重大事故等が発生した場合において炉心の著しい損傷、原子炉格納容器の破損、<u>燃料プール</u>内の燃料体等の著しい損傷及び運転停止中原子炉内燃料体の著しい損傷を防止することを目的として、非常用直流電源設備を設ける設計とする。 なお、重大事故等発生時に重大事故等対処設備の補機駆動用の軽油を補給するために、以下を整備する。</p> <p>(9) 燃料補給設備 燃料補給設備は、重大事故等発生時に重大事故等対処設備で使用する軽油が、枯渇をすることを防止するため、補機駆動用の軽油を補給することを目的として使用する。</p>	<p>備考</p> <p>・設備の相違 【東海第二】 島根 2 号炉は柏崎 6/7 と同様に常設代替交流電源設備に燃料補給システムを含んでいるため(2)項に記載</p> <p>・設備の相違 【東海第二】 島根 2 号炉は柏崎 6/7 と同様に常設代替交流電源設備に燃料補給システムを含んでいるため(2)項に記載</p>

柏崎刈羽原子力発電所 6 / 7号炉 (2017. 12. 20 版)	東海第二発電所 (2018. 9. 18 版)	島根原子力発電所 2号炉	備考
<p>なお、電源設備の自主対策設備として、以下を整備する。</p> <p><u>(10) 第二代替交流電源設備</u> <u>常設代替交流電源設備に関連する自主対策設備として、設計基準事故対処設備の交流電源が喪失（全交流動力電源喪失）した場合、非常用所内電気設備又は代替所内電気設備に電源を供給することにより、重大事故等が発生した場合において炉心の著しい損傷、原子炉格納容器の破損、使用済燃料プール内の燃料体等の著しい損傷及び運転停止中原子炉内燃料体の著しい損傷を防止することを目的として、第二代替交流電源設備を設ける設計とする。</u></p> <p>(11) 直流給電車 可搬型直流電源設備に関連する自主対策設備として、設計基準事故対処設備の電源喪失（全交流電源及び全直流電源）、及び重大事故等対処設備の電源喪失（<u>常設代替交流電源設備、可搬型代替交流電源設備及び常設代替直流電源設備</u>）により、重大事故に至るおそれがある事故が発生した場合において、炉心の著しい損傷を防止するために、原子炉隔離時冷却系、逃がし安全弁及び当該機器の計測制御設備に必要な電力を供給するために、直流給電車を設ける設計とする。</p>	<p>なお、電源設備の自主対策設備として、以下を整備する。</p>	<p>なお、電源設備の自主対策設備として、以下を整備する。</p> <p>(10) <u>直流給電車</u> <u>可搬型直流電源設備に関連する自主対策設備として、設計基準事故対処設備の電源喪失（全交流電源及び全直流電源喪失）、及び重大事故等対処設備の電源喪失（代替交流電源及び常設代替直流電源喪失）により、重大事故に至るおそれがある事故が発生した場合において、炉心の著しい損傷を防止するために、原子炉隔離時冷却系、逃がし安全弁及び当該機器の計測制御設備に必要な電力を供給するために、直流給電車を設ける設計とする。</u></p> <p>(11) <u>号炉間電力融通ケーブル</u> <u>代替交流電源設備に関連する自主対策設備として、設計基準事故対処設備の交流電源喪失（全交流動力電源喪失）、及び重大事故等対処設備の電源喪失（代替交流電源喪失）により、重大事故に至るおそれがある事故が発生した場合において、炉心の著しい損傷、原子炉格納容器の破損、燃料プール内の燃料体等の著しい損傷及び運転停止中原子炉内燃料体の著しい損傷を防止するために、1号炉の非常用ディーゼル発電機から自号炉の非常用所内電気設備に電源供給できるように、号炉間電力融通ケーブルを設ける設計とする。</u></p>	<p>備考</p> <ul style="list-style-type: none"> ・自主対策設備の相違【柏崎 6/7】 ・自主対策設備の相違【東海第二】 東海第二は可搬型整流器をSA設備としているが、島根2号炉は柏崎6/7と同様に自主設備と位置づけている ・自主対策設備の相違【柏崎 6/7、東海第二】 ①の相違

柏崎刈羽原子力発電所 6 / 7号炉 (2017. 12. 20 版)	東海第二発電所 (2018. 9. 18 版)	島根原子力発電所 2号炉	備考
<p>(12) 号炉間連絡ケーブル</p> <p><u>号炉間電力融通電気設備</u>に関連する自主対策設備として、外部電源及び非常用直流電源喪失後、他号炉の<u>非常用モータ・コントロール・センタ</u>から自号炉の<u>非常用モータ・コントロール・センタ</u>に電源供給することで、非常用ディーゼル発電機の起動に必要な制御電源を確保できるように、号炉間連絡ケーブルを設ける設計とする。</p> <p>(13) <u>荒浜側緊急用高圧母線</u></p> <p><u>代替所内電気設備</u>に関連する自主対策設備として、<u>第二ガスタービン発電機から非常用高圧母線への電源供給ラインの多重化</u>を図るため、<u>荒浜側緊急用高圧母線を設ける設計とする。第二ガスタービン発電機から荒浜側緊急用高圧母線を経由し、緊急用電源切替箱断路器に至る電路は、洞道を経由する電路としており、ケーブルトラフ及び多孔管を用いる屋外電路と位置的分散を図る設計とする。</u></p>		<p>(12) <u>号炉間連絡ケーブル</u></p> <p><u>所内常設蓄電式直流電源設備</u>に関連する自主対策設備として、<u>外部電源及び非常用直流電源喪失後、1号炉の非常用コントロールセンタから自号炉の非常用コントロールセンタに電源供給することで、非常用ディーゼル発電機の起動に必要な制御電源を確保できるように、号炉間連絡ケーブルを設ける設計とする。</u></p> <p>(13) <u>非常用コントロールセンタ切替盤</u></p> <p><u>代替所内電気設備</u>に関連する自主対策設備として、<u>常設代替交流電源設備又は可搬型代替交流電源設備から代替所内電気設備を経由した電源供給ラインの多重化を図るため、非常用コントロールセンタ切替盤を設ける設計とする。</u></p>	<p>・自主対策設備の相違 【柏崎 6/7, 東海第二】 ①の相違 【柏崎 6/7】 島根 2号炉は融通設備も自主設備であるため、非常用直流電源喪失時に使用するものとして、所内常設蓄電式直流電源設備の関連設備として整理</p> <p>・自主対策設備の相違 【柏崎 6/7, 東海第二】 非常用コントロールセンタの1次側でSA電源とDB電源の切り替えをする回路であり、SA設備の可能な限りの独立性が満足できないため、自主設備として整理</p> <p>・自主対策設備の相違 【柏崎 6/7】</p>

柏崎刈羽原子力発電所 6/7号炉 (2017.12.20版)	東海第二発電所 (2018.9.18版)	島根原子力発電所 2号炉	備考
<p><u>(14) 大湊側緊急用高圧母線</u></p> <p><u>代替所内電気設備に関連する自主対策設備として、第二ガスタービン発電機から非常用高圧母線への電源供給ラインの多重化を図るため、大湊側緊急用高圧母線を設ける設計とする。第二ガスタービン発電機から大湊側緊急用高圧母線を経由し、緊急用電源切替箱接続装置に至る屋外電路は、ケーブルトラフ及び多孔管を用いた敷設としており、洞道を経由する電路と位置的分散を図る設計とする。</u></p>	<p><u>(10) M/C 2E</u></p> <p><u>代替交流電源設備に関連する自主対策設備として、代替交流電源設備からM/C 2C・2Dへの電源供給ラインの多重化を図るため、M/C 2Eを設ける設計とする。</u></p> <p><u>HPCS D/GからM/C 2Eを経由し、M/C 2C・2Dに至る電路は、原子炉建屋付属棟を経由する電路としており、異なるケーブルトレイ及び電線管等を用いた敷設としており、常設代替交流電源設備及び可搬型代替交流電源設備の電路と独立性を図る設計とする。</u></p> <p><u>(11) 緊急時対策室建屋ガスタービン発電機</u></p> <p><u>代替交流電源設備に関連する自主対策設備として、設計基準事故対処設備の電源喪失（全交流電源及び全直流電源）、及び重大事故等対処設備の電源喪失（常設代替交流電源設備、可搬型代替交流電源設備、所内常設直流電源設備及び常設代替直流電源設備）により、重大事故に至る恐れがある事故が発生した場合において、炉心の著しい損傷を防止するために、原子炉隔離時冷却系、逃がし安全弁及び当該機器の計測制御設備に必要な電力を供給するために、緊急時対策室建屋ガスタービン発電機を設ける設計とする。</u></p> <p><u>(12) 水処理建屋（MCC）及び屋内開閉所（MCC）</u></p> <p><u>代替交流電源設備に関連する自主対策設備として、可搬型代替低圧電源車から非常用低圧母線への電源供給ラインの多重化を図るため、水処理建屋（MCC）及び屋内開閉所（MCC）を設ける設計とする。可搬型代替低圧電源車から水処理建屋（MCC）及び屋内開閉所（MCC）を経由し、非常用低圧母線に至る電路は、原子炉建屋付属棟や原子炉建屋廃棄物処理棟内を異なるケーブルトレイ及び電線管等を用いた敷設としており、可搬型代替交流電源設備の電路と独立性を図る設計とする。</u></p>	<p><u>(14) 常用高圧母線A系及びB系</u></p> <p><u>代替交流電源設備に関連する自主対策設備として、代替交流電源設備から非常用高圧母線C系又はD系への電源供給ラインの多重化を図るため、常用高圧母線A系及びB系を使用する設計とする。</u></p> <p><u>高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機から常用高圧母線A系及びB系を経由し、非常用高圧母線C系又はD系に至る電路は、常用電源設備を経由する電路であり、常設代替交流電源設備及び可搬型代替交流電源設備の電路に対して独立性を図る設計とする。</u></p>	<p>・自主対策設備の相違 【柏崎6/7、東海第二】 高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機を使用した非常用高圧母線への電源供給手段は常用電源設備を経由するため自主設備として整理</p> <p>・自主対策設備の相違 【東海第二】</p> <p>・自主対策設備の相違 【東海第二】</p>

柏崎刈羽原子力発電所 6 / 7号炉 (2017. 12. 20 版)	東海第二発電所 (2018. 9. 18 版)	島根原子力発電所 2号炉	備考
	<p><u>(13) 直流 125V 予備充電器</u> <u>代替直流電源設備に関する自主対策設備として、直流電源が必要な設備への電源供給ラインの多重化を図るため、直流 125V 予備充電器を設ける設計とする。HPCS D/Gから直流 125V 予備充電器を経由し、直流 125V 主母線盤に至る回路は、原子炉建屋付属棟内を異なるケーブルトレイ及び電線管等を用いた敷設としており、所内常設直流電源設備及び可搬型代替直流電源設備の回路と独立性を図る設計とする。</u></p> <p><u>(14) 可搬型代替注水大型ポンプ</u> <u>非常用交流電源設備に関連する自主対策設備として、2C・2D D/G及びHPCS D/Gの機関冷却用の海水供給機能が喪失することにより、可搬型代替注水大型ポンプすることで、2C・2D非常用ディーゼル発電機海水系又は高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機海水系に海水を送水し、2C・2D D/G又はHPCS D/Gの電源供給機能の復旧が可能な設計とする。</u></p>		<p>・自主対策設備の相違 【東海第二】</p> <p>・自主対策設備の相違 【東海第二】</p>

柏崎刈羽原子力発電所 6 / 7号炉 (2017. 12. 20 版)	東海第二発電所 (2018. 9. 18 版)	島根原子力発電所 2号炉	備考
<p>3. 14. 2 重大事故等対処設備</p> <p>3. 14. 2. 1 可搬型代替交流電源設備</p> <p>3. 14. 2. 1. 1 設備概要</p> <p>可搬型代替交流電源設備は、設計基準事故対処設備の交流電源が喪失（全交流動力電源喪失）した場合、非常用所内電気設備又は代替所内電気設備に電源を供給することにより、重大事故等が発生した場合において炉心の著しい損傷、原子炉格納容器の破損、<u>使用済燃料プール内の燃料体等の著しい損傷及び運転停止中原子炉内燃料体の著しい損傷を防止することを目的として設置するものである。</u></p> <p>可搬型代替交流電源設備の電気系統は、ディーゼルエンジン及び発電機を搭載した「<u>電源車</u>」、代替所内電気設備として電路を構成する「<u>緊急用電源切替箱断路器</u>」、「<u>緊急用電源切替箱接続装置</u>」及び「<u>AM 用動力変圧器</u>」、電源供給先である「<u>非常用高圧母線 C 系</u>」、「<u>非常用高圧母線 D 系</u>」及び「<u>AM 用 MCC</u>」で構成する。可搬型代替交流電源設備の燃料系統は、燃料を保管する「<u>軽油タンク</u>」、<u>軽油タンクから電源車まで燃料を運搬する「タンクローリ（4kL）」</u>で構成する。</p> <p>可搬型代替交流電源設備は、<u>電源車を非常用高圧母線 C 系及び非常用高圧母線 D 系、又は AM 用 MCC に接続することで電力を供給できる設計とする。</u></p> <p>本系統全体の概要図を図 3. 14-1～6 に、本系統に属する重大事故等対処設備を表 3. 14-1 に示す。</p> <p>本系統は、<u>電源車を所定の接続先（動力変圧器 C 系、AM 用動力変圧器、緊急用電源切替箱接続装置又は代替原子炉補機冷却系）に接続し、緊急用電源切替箱断路器の系統構成を行った後、電源車の操作ボタンにより起動し、運転を行うものである。また、電源車の運転中は、軽油タンクからタンクローリ（4kL）により燃料を電源車に補給することで電源車の運転を継続する。</u></p>	<p>3. 14. 2 重大事故等対処設備</p> <p>3. 14. 2. 2 可搬型代替交流電源設備</p> <p>3. 14. 2. 2. 1 設備概要</p> <p>可搬型代替交流電源設備は、設計基準事故対処設備の交流電源が喪失（全交流動力電源喪失）した場合、非常用所内電気設備又は代替所内電気設備に電源を供給することにより、重大事故等が発生した場合において、炉心の著しい損傷、原子炉格納容器の破損、<u>使用済燃料プール内の燃料体等の著しい損傷及び運転停止中原子炉内燃料体の著しい損傷を防止するために設置するものである。</u></p> <p>可搬型代替交流電源設備は、<u>可搬型代替低圧電源車で構成する。</u></p> <p>重大事故等時においては、<u>可搬型代替低圧電源車を代替所内電気設備である可搬型代替低圧電源車接続盤（西側）又は可搬型代替低圧電源車接続盤（東側）に接続し、可搬型代替低圧電源車に設置する操作監視盤のスイッチにより可搬型代替低圧電源車を現場で手動起動することで、代替所内電気設備である可搬型代替低圧電源車接続盤（西側）又は可搬型代替低圧電源車接続盤（東側）を経由して非常用所内電気設備である P / C 2 C 及び 2 D へ電力を給電できる設計とする。</u></p> <p>また、<u>可搬型代替低圧電源車により電力を給電している時は、燃料給油設備である可搬型設備用軽油タンクからタンクローリへ燃料を給油し、その後、タンクローリを可搬型代替低圧電源車の設置場所まで移動し、可搬型代替低圧電源車に給油することで、事象発生後 7 日間にわたり可搬型代替交流電源設備から電力を給電する設計とする。</u></p>	<p>3. 14. 2 重大事故等対処設備</p> <p>3. 14. 2. 1 可搬型代替交流電源設備</p> <p>3. 14. 2. 1. 1 設備概要</p> <p>可搬型代替交流電源設備は、設計基準事故対処設備の交流電源が喪失（全交流動力電源喪失）した場合、非常用所内電気設備又は代替所内電気設備に電源を供給することにより、重大事故等が発生した場合において炉心の著しい損傷、原子炉格納容器の破損、<u>燃料プール内の燃料体等の著しい損傷及び運転停止中原子炉内燃料体の著しい損傷を防止することを目的として設置するものである。</u></p> <p>可搬型代替交流電源設備の電気系統は、ディーゼルエンジン及び発電機を搭載した「<u>高圧発電機車</u>」、代替所内電気設備として電路を構成する「<u>緊急用メタクラ</u>」、「<u>高圧発電機車接続プラグ収納箱</u>」、「<u>緊急用メタクラ接続プラグ盤</u>」、「<u>メタクラ切替盤</u>」及び「<u>SA ロードセンタ</u>」電源供給先である「<u>非常用高圧母線 C 系</u>」、「<u>非常用高圧母線 D 系</u>」、「<u>SA 1 コントロールセンタ</u>」及び「<u>SA 2 コントロールセンタ</u>」で構成する。可搬型代替交流電源設備の燃料系統は、燃料を保管する「<u>ガスタービン発電機用軽油タンク</u>」及び「<u>ディーゼル燃料貯蔵タンク</u>」、<u>ガスタービン発電機用軽油タンク又はディーゼル燃料貯蔵タンクから高圧発電機車まで燃料を運搬する「タンクローリ」</u>で構成する。</p> <p><u>可搬型代替交流電源設備は、高圧発電機車を非常用高圧母線 C 系、非常用高圧母線 D 系に接続することで電力を供給できる設計とする。</u></p> <p>本系統全体の概要図を第 3. 14-1～第 3. 14-7 図に、本系統に属する重大事故等対処設備を表 3. 14-1 表に示す。</p> <p>本系統は、<u>高圧発電機車を所定の接続先（高圧発電機車接続プラグ収納箱又は緊急用メタクラ接続プラグ盤）に接続し、メタクラ切替盤の系統構成を行った後、高圧発電機車の操作ボタンにより起動し、運転を行うものである。また、高圧発電機車の運転中は、ガスタービン発電機用軽油タンク又はディーゼル燃料貯蔵タンクからタンクローリにより燃料を高圧発電機車に補給することで、事象発生後 7 日間にわたり可搬型代替交流電源設備から電力を給電する設計とする。</u></p>	<p>備考</p> <p>・記載方針の相違</p> <p>【東海第二】 島根 2 号炉は柏崎 6/7 と同様に使用する系統を記載している（以下、⑧の相違）</p> <p>・設備の相違</p> <p>【東海第二】 ②の相違</p> <p>【柏崎 6/7】 ④の相違</p> <p>・設備の相違</p> <p>【東海第二】 東海第二は低圧電源車を使用するため、低圧母線への電源供給を行うが、島根 2 号炉は高圧発電機車を使用するため、高圧母線への電源供給を行う</p> <p>・設備の相違</p> <p>【東海第二】 ②の相違</p> <p>東海第二は、補機駆動用の燃料補給設備として専用のタンクを使用する。島根 2 号炉は、電源設備と燃料補給設備</p>

柏崎刈羽原子力発電所 6 / 7号炉 (2017. 12. 20 版)	東海第二発電所 (2018. 9. 18 版)	島根原子力発電所 2号炉	備考
<p>可搬型代替交流電源設備の設計基準事故対処設備に対する独立性及び位置的分散については3. 14. 2. 1. 3 項に詳細を示す。</p> <p><u>なお、代替原子炉補機冷却系については、「3. 5 最終ヒートシンクへ熱を輸送するための設備（設置許可基準規則 48 条に対する方針を示す章）」で示す。</u></p>	<p><u>なお、外部電源喪失及び2C・2D・D/Gの故障した場合にも使用する。</u></p> <p>本系統全体の系統図を、第3. 14. 2. 1. 1-1 図に、本系統に属する重大事故等対処設備を、第3. 14. 2. 2. 1-1 表に示す。</p> <p>可搬型代替交流電源設備の設計基準事故対処設備に対する独立性、位置的分散については「<u>3. 14. 2. 2. 3 独立性及び位置的分散の確保</u>」に詳細を示す。</p>	<p><u>なお、外部電源喪失及び非常用ディーゼル発電機が故障した場合にも使用する。</u></p> <p>可搬型代替交流電源設備の設計基準事故対処設備に対する独立性及び位置的分散については<u>3. 14. 2. 1. 3 項</u>に詳細を示す。</p>	<p>を兼用するタンク(ガスタービン発電機用軽油タンク又はディーゼル燃料貯蔵タンク)を使用する (以下、⑱の相違)</p> <p>・設備の相違 【柏崎 6/7】 ⑤の相違</p> <p>・運用の相違 【柏崎 6/7】 島根 2 号炉の原子炉補機代替冷却系の電源は常設代替交流電源設備を使用する (以下、⑳の相違)</p>





図 3. 14-1 可搬型代替交流電源設備系統図

(電源車～緊急用電源切替箱接続装置～非常用高压母線 C 系及び D 系電路)



第 3. 14-1 図 可搬型代替交流電源設備系統図

(高压発電機車～高压発電機車接続プラグ収納箱 (原子炉建物西側) ～非常用高压母線 C 系及び D 系電路)

・設備の相違
 【柏崎 6/7】
 設計方針の相違による系統構成の相違
 (以下、㊸の相違)





図 3. 14-2 可搬型代替交流電源設備系統図


(電源車～動力変圧器C系～非常用高压母線C系及びD系電路)



第 3. 14-2 図 可搬型代替交流電源設備系統図

(高压発電機車～高压発電機車接続プラグ収納箱(原子炉建物南側)～非常用高压母線C系及びD系電路)

・設備の相違
【柏崎 6/7】
②の相違



第 3. 14-3 図 可搬型代替交流電源設備系統図
 (高圧発電機車～緊急用メタクラ接続プラグ盤～非常用高压母線
 C系及びD系電路)

・設備の相違
 【柏崎 6/7】
 ㊸の相違





図 3.14-3 可搬型代替交流電源設備系統図
(電源車～緊急用電源切替箱接続装置～AM 用 MCC 電路)



第 3.14-4 図 可搬型代替交流電源設備系統図
(高圧発電機車～高圧発電機車接続プラグ収納箱(原子炉建物西側)～SA1コントロールセンタ及びSA2コントロールセンタ電路)

・設備の相違
【柏崎 6/7】
②の相違






図 3. 14-4 可搬型代替交流電源設備系統図
(電源車～AM 用動力変圧器～AM 用 MCC 電路)



第 3. 14-5 図 可搬型代替交流電源設備系統図
(高圧発電機車～高圧発電機車接続プラグ収納箱 (原子炉建物南側)～SA1コントロールセンタ及びSA2コントロールセンタ電路)

・設備の相違
【柏崎 6/7】
②の相違



第 3.14-6 図 可搬型代替交流電源設備系統図
 (高圧発電機車～緊急用メタクラ接続プラグ盤～SA1コントロールセンタ及びSA2コントロールセンタ電路)

・設備の相違
 【柏崎 6/7】
 ㊸の相違

柏崎刈羽原子力発電所 6 / 7号炉 (2017. 12. 20 版)	東海第二発電所 (2018. 9. 18 版)	島根原子力発電所 2号炉	備考
<p>【凡例】 : 断路器 : 配線用遮断器 : 変圧器</p> <p>電源車 電源車</p> <p>代替原子炉補機冷却系</p> <p>代替原子炉補機冷却系</p> <p>冷却水ポンプ 冷却水ポンプ 制御電源</p> <p>冷却水ポンプ 冷却水ポンプ 制御電源</p> <p>(その1) (その2)</p> <p>図 3.14-5 可搬型代替交流電源設備系統図 (代替原子炉補機冷却系に接続)</p>			<p>備考</p> <p>・運用の相違 【柏崎 6/7】 ⑳の相違</p>





図 3.14-6 可搬型代替交流電源設備系統図 (燃料系統)



第 3.14-7 図 可搬型代替交流電源設備系統図 (燃料系統)

・資料構成の相違
【東海第二】
 島根 2号炉は③の相違により燃料系統図を記載。東海第二は第 3.14.3.3.1-1 図に燃料系統図が記載されている

柏崎刈羽原子力発電所 6/7号炉 (2017.12.20版)	東海第二発電所 (2018.9.18版)	島根原子力発電所 2号炉	備考																																						
<p>表 3.14-1 可搬型代替交流電源設備に関する重大事故等対処設備一覧</p>	<p>第 3.14.2.2.1-1 表 可搬型代替交流電源設備に関する重大事故等対処設備一覧</p>	<p>第 3.14-1 表 可搬型代替交流電源設備に関する重大事故対処設備一覧</p>	<p>・設備の相違 【柏崎 6/7, 東海第二】 ⑳の相違</p>																																						
<table border="1"> <thead> <tr> <th>設備区分</th> <th>設備名</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>主要設備</td> <td>電源車【可搬】 軽油タンク【常設】 タンクローリ (4kL)【可搬】</td> </tr> <tr> <td>附属設備</td> <td>—</td> </tr> <tr> <td>燃料流路</td> <td>軽油タンク出口ノズル・弁【常設】 ホース【可搬】</td> </tr> <tr> <td>交流電路</td> <td>電源車～緊急用電源切替箱接続装置 ～非常用高圧母線 C 系及び D 系電路 (電源車～緊急用電源切替箱接続装置電路【可搬】) (緊急用電源切替箱接続装置 ～非常用高圧母線 C 系及び D 系電路【常設】) 電源車～動力変圧器 C 系 ～非常用高圧母線 C 系及び D 系電路 (電源車～動力変圧器 C 系電路【可搬】) (動力変圧器 C 系 ～非常用高圧母線 C 系及び D 系電路【常設】) 電源車～緊急用電源切替箱接続装置 ～AM 用 MCC 電路 (電源車～緊急用電源切替箱接続装置電路【可搬】) (緊急用電源切替箱接続装置～AM 用 MCC 電路【常設】) 電源車～AM 用動力変圧器 ～AM 用 MCC 電路 (電源車～AM 用動力変圧器電路【可搬】) (AM 用動力変圧器～AM 用 MCC 電路【常設】) 電源車～代替原子炉補機冷却系電路【可搬】</td> </tr> <tr> <td>計装設備 (補助) ※1</td> <td>M/C C 電圧【常設】 M/C D 電圧【常設】 第一 GTG 発電機電圧【常設】</td> </tr> </tbody> </table>	設備区分	設備名	主要設備	電源車【可搬】 軽油タンク【常設】 タンクローリ (4kL)【可搬】	附属設備	—	燃料流路	軽油タンク出口ノズル・弁【常設】 ホース【可搬】	交流電路	電源車～緊急用電源切替箱接続装置 ～非常用高圧母線 C 系及び D 系電路 (電源車～緊急用電源切替箱接続装置電路【可搬】) (緊急用電源切替箱接続装置 ～非常用高圧母線 C 系及び D 系電路【常設】) 電源車～動力変圧器 C 系 ～非常用高圧母線 C 系及び D 系電路 (電源車～動力変圧器 C 系電路【可搬】) (動力変圧器 C 系 ～非常用高圧母線 C 系及び D 系電路【常設】) 電源車～緊急用電源切替箱接続装置 ～AM 用 MCC 電路 (電源車～緊急用電源切替箱接続装置電路【可搬】) (緊急用電源切替箱接続装置～AM 用 MCC 電路【常設】) 電源車～AM 用動力変圧器 ～AM 用 MCC 電路 (電源車～AM 用動力変圧器電路【可搬】) (AM 用動力変圧器～AM 用 MCC 電路【常設】) 電源車～代替原子炉補機冷却系電路【可搬】	計装設備 (補助) ※1	M/C C 電圧【常設】 M/C D 電圧【常設】 第一 GTG 発電機電圧【常設】	<table border="1"> <thead> <tr> <th>設備区分</th> <th>設備名</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>主要設備</td> <td>可搬型代替低圧電源車【可搬】</td> </tr> <tr> <td>付属設備</td> <td>—</td> </tr> <tr> <td>燃料流路</td> <td>—</td> </tr> <tr> <td>交流電路</td> <td>可搬型代替低圧電源車～可搬型代替低圧電源車接続盤 (西側) 又は (東側) 電路【可搬型】 可搬型代替低圧電源車接続盤 (西側) 又は (東側) ～P/C 2 C 及び 2 D 電路【常設】</td> </tr> <tr> <td>直流電路</td> <td>—</td> </tr> <tr> <td>計装設備 (補助) ※1</td> <td>M/C 2 C 電圧【常設】 M/C 2 D 電圧【常設】 M/C HPCS 電圧【常設】 緊急用 M/C 電圧【常設】 P/C 2 C 電圧【常設】 P/C 2 D 電圧【常設】</td> </tr> </tbody> </table>	設備区分	設備名	主要設備	可搬型代替低圧電源車【可搬】	付属設備	—	燃料流路	—	交流電路	可搬型代替低圧電源車～可搬型代替低圧電源車接続盤 (西側) 又は (東側) 電路【可搬型】 可搬型代替低圧電源車接続盤 (西側) 又は (東側) ～P/C 2 C 及び 2 D 電路【常設】	直流電路	—	計装設備 (補助) ※1	M/C 2 C 電圧【常設】 M/C 2 D 電圧【常設】 M/C HPCS 電圧【常設】 緊急用 M/C 電圧【常設】 P/C 2 C 電圧【常設】 P/C 2 D 電圧【常設】	<table border="1"> <thead> <tr> <th>設備区分</th> <th>設備名</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>主要設備</td> <td>高圧発電機車【可搬型】 ガスタービン発電機用軽油タンク【常設】 ディーゼル燃料貯蔵タンク【常設】 タンクローリ【可搬型】</td> </tr> <tr> <td>附属設備</td> <td>—</td> </tr> <tr> <td>燃料流路</td> <td>ガスタービン発電機用軽油タンクドレン弁【常設】 ホース【可搬型】</td> </tr> <tr> <td>交流電路</td> <td>高圧発電機車～高圧発電機車接続プラグ収納箱 (原子炉建物西側) ～非常用高圧母線 C 系及び D 系電路 (高圧発電機車～高圧発電機車接続プラグ収納箱 (原子炉建物西側) 電路【可搬型】) (高圧発電機車接続プラグ収納箱 (原子炉建物西側) ～非常用高圧母線 C 系及び D 系電路【常設】) 高圧発電機車～高圧発電機車接続プラグ収納箱 (原子炉建物南側) ～非常用高圧母線 C 系及び D 系電路 (高圧発電機車～高圧発電機車接続プラグ収納箱 (原子炉建物南側) 電路【可搬型】) (高圧発電機車接続プラグ収納箱 (原子炉建物南側) ～非常用高圧母線 C 系及び D 系電路【常設】) 高圧発電機車～緊急用メタクラ接続プラグ盤 ～非常用高圧母線 C 系及び D 系電路 (高圧発電機車 ～緊急用メタクラ接続プラグ盤電路【可搬型】) (緊急用メタクラ接続プラグ盤 ～非常用高圧母線 C 系及び D 系電路【常設】) 高圧発電機車～高圧発電機車接続プラグ収納箱 (原子炉建物西側) ～SA1 コントロールセンタ及び SA2 コントロールセンタ電路 (高圧発電機車～高圧発電機車接続プラグ収納箱 (原子炉建物西側) 電路【可搬型】) (高圧発電機車接続プラグ収納箱 (原子炉建物西側) ～SA1 コントロールセンタ及び SA2 コントロールセンタ電路【常設】) 高圧発電機車～高圧発電機車接続プラグ収納箱 (原子炉建物南側) ～SA1 コントロールセンタ及び SA2 コントロールセンタ電路 (高圧発電機車～高圧発電機車接続プラグ収納箱 (原子炉建物南側) 電路【可搬型】) (高圧発電機車接続プラグ収納箱 (原子炉建物南側) ～SA1 コントロールセンタ及び SA2 コントロールセンタ電路【常設】) 高圧発電機車～緊急用メタクラ接続プラグ盤～SA1 コントロールセンタ及び SA2 コントロールセンタ電路 (高圧発電機車 ～緊急用メタクラ接続プラグ盤電路【可搬型】) (緊急用メタクラ接続プラグ盤 ～SA1 コントロールセンタ及び SA2 コントロールセンタ電路【常設】)</td> </tr> <tr> <td>計装設備 (補助) ※1</td> <td>C-メタクラ母線電圧【常設】 D-メタクラ母線電圧【常設】 HPCS-メタクラ母線電圧【常設】</td> </tr> </tbody> </table>	設備区分	設備名	主要設備	高圧発電機車【可搬型】 ガスタービン発電機用軽油タンク【常設】 ディーゼル燃料貯蔵タンク【常設】 タンクローリ【可搬型】	附属設備	—	燃料流路	ガスタービン発電機用軽油タンクドレン弁【常設】 ホース【可搬型】	交流電路	高圧発電機車～高圧発電機車接続プラグ収納箱 (原子炉建物西側) ～非常用高圧母線 C 系及び D 系電路 (高圧発電機車～高圧発電機車接続プラグ収納箱 (原子炉建物西側) 電路【可搬型】) (高圧発電機車接続プラグ収納箱 (原子炉建物西側) ～非常用高圧母線 C 系及び D 系電路【常設】) 高圧発電機車～高圧発電機車接続プラグ収納箱 (原子炉建物南側) ～非常用高圧母線 C 系及び D 系電路 (高圧発電機車～高圧発電機車接続プラグ収納箱 (原子炉建物南側) 電路【可搬型】) (高圧発電機車接続プラグ収納箱 (原子炉建物南側) ～非常用高圧母線 C 系及び D 系電路【常設】) 高圧発電機車～緊急用メタクラ接続プラグ盤 ～非常用高圧母線 C 系及び D 系電路 (高圧発電機車 ～緊急用メタクラ接続プラグ盤電路【可搬型】) (緊急用メタクラ接続プラグ盤 ～非常用高圧母線 C 系及び D 系電路【常設】) 高圧発電機車～高圧発電機車接続プラグ収納箱 (原子炉建物西側) ～SA1 コントロールセンタ及び SA2 コントロールセンタ電路 (高圧発電機車～高圧発電機車接続プラグ収納箱 (原子炉建物西側) 電路【可搬型】) (高圧発電機車接続プラグ収納箱 (原子炉建物西側) ～SA1 コントロールセンタ及び SA2 コントロールセンタ電路【常設】) 高圧発電機車～高圧発電機車接続プラグ収納箱 (原子炉建物南側) ～SA1 コントロールセンタ及び SA2 コントロールセンタ電路 (高圧発電機車～高圧発電機車接続プラグ収納箱 (原子炉建物南側) 電路【可搬型】) (高圧発電機車接続プラグ収納箱 (原子炉建物南側) ～SA1 コントロールセンタ及び SA2 コントロールセンタ電路【常設】) 高圧発電機車～緊急用メタクラ接続プラグ盤～SA1 コントロールセンタ及び SA2 コントロールセンタ電路 (高圧発電機車 ～緊急用メタクラ接続プラグ盤電路【可搬型】) (緊急用メタクラ接続プラグ盤 ～SA1 コントロールセンタ及び SA2 コントロールセンタ電路【常設】)	計装設備 (補助) ※1	C-メタクラ母線電圧【常設】 D-メタクラ母線電圧【常設】 HPCS-メタクラ母線電圧【常設】	<p>・資料構成の相違 【東海第二】 島根 2 号炉は柏崎 6/7 と同様に燃料補給設備についても本項に含んで整理している。東海第二は 3.14.3.3 燃料給油設備の項目に記載されている (以下, ㉒の相違)</p>
設備区分	設備名																																								
主要設備	電源車【可搬】 軽油タンク【常設】 タンクローリ (4kL)【可搬】																																								
附属設備	—																																								
燃料流路	軽油タンク出口ノズル・弁【常設】 ホース【可搬】																																								
交流電路	電源車～緊急用電源切替箱接続装置 ～非常用高圧母線 C 系及び D 系電路 (電源車～緊急用電源切替箱接続装置電路【可搬】) (緊急用電源切替箱接続装置 ～非常用高圧母線 C 系及び D 系電路【常設】) 電源車～動力変圧器 C 系 ～非常用高圧母線 C 系及び D 系電路 (電源車～動力変圧器 C 系電路【可搬】) (動力変圧器 C 系 ～非常用高圧母線 C 系及び D 系電路【常設】) 電源車～緊急用電源切替箱接続装置 ～AM 用 MCC 電路 (電源車～緊急用電源切替箱接続装置電路【可搬】) (緊急用電源切替箱接続装置～AM 用 MCC 電路【常設】) 電源車～AM 用動力変圧器 ～AM 用 MCC 電路 (電源車～AM 用動力変圧器電路【可搬】) (AM 用動力変圧器～AM 用 MCC 電路【常設】) 電源車～代替原子炉補機冷却系電路【可搬】																																								
計装設備 (補助) ※1	M/C C 電圧【常設】 M/C D 電圧【常設】 第一 GTG 発電機電圧【常設】																																								
設備区分	設備名																																								
主要設備	可搬型代替低圧電源車【可搬】																																								
付属設備	—																																								
燃料流路	—																																								
交流電路	可搬型代替低圧電源車～可搬型代替低圧電源車接続盤 (西側) 又は (東側) 電路【可搬型】 可搬型代替低圧電源車接続盤 (西側) 又は (東側) ～P/C 2 C 及び 2 D 電路【常設】																																								
直流電路	—																																								
計装設備 (補助) ※1	M/C 2 C 電圧【常設】 M/C 2 D 電圧【常設】 M/C HPCS 電圧【常設】 緊急用 M/C 電圧【常設】 P/C 2 C 電圧【常設】 P/C 2 D 電圧【常設】																																								
設備区分	設備名																																								
主要設備	高圧発電機車【可搬型】 ガスタービン発電機用軽油タンク【常設】 ディーゼル燃料貯蔵タンク【常設】 タンクローリ【可搬型】																																								
附属設備	—																																								
燃料流路	ガスタービン発電機用軽油タンクドレン弁【常設】 ホース【可搬型】																																								
交流電路	高圧発電機車～高圧発電機車接続プラグ収納箱 (原子炉建物西側) ～非常用高圧母線 C 系及び D 系電路 (高圧発電機車～高圧発電機車接続プラグ収納箱 (原子炉建物西側) 電路【可搬型】) (高圧発電機車接続プラグ収納箱 (原子炉建物西側) ～非常用高圧母線 C 系及び D 系電路【常設】) 高圧発電機車～高圧発電機車接続プラグ収納箱 (原子炉建物南側) ～非常用高圧母線 C 系及び D 系電路 (高圧発電機車～高圧発電機車接続プラグ収納箱 (原子炉建物南側) 電路【可搬型】) (高圧発電機車接続プラグ収納箱 (原子炉建物南側) ～非常用高圧母線 C 系及び D 系電路【常設】) 高圧発電機車～緊急用メタクラ接続プラグ盤 ～非常用高圧母線 C 系及び D 系電路 (高圧発電機車 ～緊急用メタクラ接続プラグ盤電路【可搬型】) (緊急用メタクラ接続プラグ盤 ～非常用高圧母線 C 系及び D 系電路【常設】) 高圧発電機車～高圧発電機車接続プラグ収納箱 (原子炉建物西側) ～SA1 コントロールセンタ及び SA2 コントロールセンタ電路 (高圧発電機車～高圧発電機車接続プラグ収納箱 (原子炉建物西側) 電路【可搬型】) (高圧発電機車接続プラグ収納箱 (原子炉建物西側) ～SA1 コントロールセンタ及び SA2 コントロールセンタ電路【常設】) 高圧発電機車～高圧発電機車接続プラグ収納箱 (原子炉建物南側) ～SA1 コントロールセンタ及び SA2 コントロールセンタ電路 (高圧発電機車～高圧発電機車接続プラグ収納箱 (原子炉建物南側) 電路【可搬型】) (高圧発電機車接続プラグ収納箱 (原子炉建物南側) ～SA1 コントロールセンタ及び SA2 コントロールセンタ電路【常設】) 高圧発電機車～緊急用メタクラ接続プラグ盤～SA1 コントロールセンタ及び SA2 コントロールセンタ電路 (高圧発電機車 ～緊急用メタクラ接続プラグ盤電路【可搬型】) (緊急用メタクラ接続プラグ盤 ～SA1 コントロールセンタ及び SA2 コントロールセンタ電路【常設】)																																								
計装設備 (補助) ※1	C-メタクラ母線電圧【常設】 D-メタクラ母線電圧【常設】 HPCS-メタクラ母線電圧【常設】																																								
<p>※1: 重大事故等対処設備を活用する手順等の着手の判断基準として用いる補助パラメータ</p>	<p>※1 重大事故等対処設備を活用する手順等の着手の判断基準として用いる補助パラメータ</p>	<p>※1: 重大事故等対処設備を活用する手順等の着手の判断基準として用いる補助パラメータ</p>																																							

柏崎刈羽原子力発電所 6 / 7号炉 (2017. 12. 20 版)	東海第二発電所 (2018. 9. 18 版)	島根原子力発電所 2号炉	備考
<p>3. 14. 2. 1. 2 主要設備の仕様 主要機器の仕様を以下に示す。</p> <p>(1) <u>電源車 (6号及び7号炉共用)</u></p> <p><u>エンジン</u> 台数 : <u>8</u> (予備1) 使用燃料 : 軽油</p> <p><u>発電機</u> 台数 : <u>8</u> (予備1) 種類 : 同期発電機 容量 : 約 500kVA/台 力率 : 0.8 電圧 : <u>6.9kV</u> 周波数 : <u>50Hz</u> 設置場所 : <u>原子炉建屋電源車第一設置場所及び第二設置場所, タービン建屋電源車第一設置場所及び第二設置場所</u> 保管場所 : <u>荒浜側高台保管場所及び大湊側高台保管場所</u></p> <p>(2) <u>軽油タンク (6号及び7号炉共用)</u> 種類 : たて置円筒形 容量 : 約 550kL/基 最高使用圧力 : 静水頭 最高使用温度 : 66℃ 個数 : <u>1 (予備3)</u> 取付箇所 : <u>屋外 (6号及び7号炉原子炉建屋東側)</u></p>	<p>3. 14. 2. 2. 2 主要設備の仕様 主要設備の仕様を以下に示す。</p> <p>(1) <u>可搬型代替低圧電源車</u> <u>ディーゼル機関</u> 台数 : <u>4</u> (予備1) 使用燃料 : 軽油</p> <p><u>発電機</u> 台数 : <u>4</u> (予備1) 種類 : <u>三相同期発電機</u> 容量 : 約 500kVA/台 力率 : 0.8 電圧 : <u>440V</u> 周波数 : <u>50Hz</u> 保管場所 : <u>可搬型重大事故等対処設備保管場所 (西側), 可搬型重大事故等対処設備保管場所 (南側) 及び予備機置場</u> 設置場所 : <u>原子炉建屋西側接続口又は原子炉建屋東側接続口</u></p>	<p>3. 14. 2. 1. 2 主要設備の仕様 主要設備の仕様を以下に示す。</p> <p>(1) <u>高圧発電機車</u> <u>機関</u> 台数 : <u>6</u> (予備1) 使用燃料 : 軽油</p> <p><u>発電機</u> 台数 : <u>6</u> (予備1) 種類 : 同期発電機 容量 : 約 500kVA/台 力率 : 0.8 電圧 : <u>6.6kV</u> 周波数 : <u>60Hz</u> 設置場所 : <u>原子炉建物高圧発電機車第一設置場所, 第二設置場所及びガスタービン発電機建物高圧発電機車設置場所</u> 保管箇所 : <u>第1保管エリア, 第3保管エリア及び第4保管エリア</u></p> <p>(2) <u>ガスタービン発電機用軽油タンク</u> 種類 : <u>たて置円筒形</u> 容量 : <u>約 560m³/基</u> 最高使用圧力 : <u>静水頭</u> 最高使用温度 : <u>66℃</u> 個数 : <u>1</u> 取付箇所 : <u>屋外 (ガスタービン発電機建物西側軽油タンク設置場所)</u></p> <p>(3) <u>ディーゼル燃料貯蔵タンク</u> 種類 : <u>横置円筒形</u> 容量 : <u>約 170 m³/基</u> 最高使用圧力 : <u>静水頭</u> 最高使用温度 : <u>40℃</u> 個数 : <u>2 (非常用), 1 (高圧炉心スプレイ系用)</u> 取付箇所 : <u>タービン建物西側ディーゼル燃料貯蔵タンク設置場所</u></p>	<p>・設備の相違 【柏崎6/7, 東海第二】 設備設計の相違による設備仕様の相違 (以下, ②の相違) 【柏崎6/7】 島根2号炉は複数設置号炉ではないため他号炉と共用しない (以降, 同一の相違理由の記載を省略する)</p> <p>・設備の相違 【柏崎6/7】 ②の相違</p> <p>・資料構成の相違 【東海第二】 ②の相違</p> <p>・設備の相違 【柏崎6/7】 ②の相違</p> <p>・資料構成の相違 【東海第二】 ②の相違</p>

柏崎刈羽原子力発電所 6 / 7号炉 (2017. 12. 20 版)	東海第二発電所 (2018. 9. 18 版)	島根原子力発電所 2号炉	備考
<p>(3) <u>タンクローリ (4kL) (6号及び7号炉共用)</u> 容量 : <u>約4.0kL/台</u> 最高使用圧力 : 24kPa[gage] 最高使用温度 : 40℃ 個数 : <u>3 (予備1)</u> 設置場所 : 屋外 保管場所 : <u>荒浜側高台保管場所及び大湊側高台保管場所並びに5号炉東側第二保管場所</u></p>		<p>(4) <u>ディーゼル燃料貯蔵タンク</u> <u>種類</u> : <u>横置円筒形</u> <u>容量</u> : <u>約100 m³/基</u> <u>最高使用圧力</u> : <u>静水頭</u> <u>最高使用温度</u> : <u>40℃</u> <u>個数</u> : <u>3 (非常用)</u> <u>取付箇所</u> : <u>原子炉建物西側ディーゼル燃料貯蔵タンク設置場所</u></p> <p>(5) <u>タンクローリ</u> <u>容量</u> : <u>約3.0 m³/台</u> <u>最高使用圧力</u> : <u>24kPa[gage]</u> <u>最高使用温度</u> : <u>40℃</u> <u>個数</u> : <u>1 (予備1)</u> <u>設置場所</u> : <u>屋外</u> <u>保管箇所</u> : <u>第3保管エリア及び第4保管エリア</u></p>	<p>・設備の相違 【柏崎6/7】 ㊸の相違</p> <p>・資料構成の相違 【東海第二】 ㊸の相違</p> <p>・設備の相違 【柏崎6/7】 ㊸の相違</p> <p>・資料構成の相違 【東海第二】 ㊸の相違</p>

柏崎刈羽原子力発電所 6 / 7号炉 (2017. 12. 20 版)	東海第二発電所 (2018. 9. 18 版)	島根原子力発電所 2号炉	備考
<p>3. 14. 2. 1. 3 独立性及び位置的分散の確保</p> <p>可搬型代替交流電源設備は、表 3. 14-2 で示すとおり地震、津波、火災及び溢水により同時に故障することを防止するため、非常用交流電源設備との独立性を確保する設計とする。</p> <p>可搬型代替交流電源設備は、設計基準事故対処設備である非常用交流電源設備と同時にその機能が損なわれないよう、表 3. 14-3 で示すとおり位置的分散を図った設計とする。電源については、<u>電源車を非常用ディーゼル発電機と位置的分散された屋外（荒浜側高台保管場所、大湊側高台保管場所）に保管し、使用場所についても非常用ディーゼル発電機と位置的分散された屋外（原子炉建屋電源車第一設置場所、原子炉建屋電源車第二設置場所）に配置する設計とする。</u>電路については、可搬型代替交流電源設備から非常用高圧母線 C 系及び非常用高圧母線 D 系を受電する電路を、非常用交流電源設備から同母線を受電する電路に対して、独立した電路で系統構成することにより、共通要因によって同時に機能を損なわれないよう独立した設計とする。電源の冷却方式は非常用ディーゼル発電機の水冷式に対し、<u>電源車は空冷式と多様性を確保する設計とする。</u>燃料源については、非常用ディーゼル発電機は燃料ディタンクからの供給であるのに対し、<u>電源車は車載燃料と位置的分散された配置設計とする。</u></p> <p><u>可搬型代替交流電源設備のうち、電源車から代替原子炉補機冷却系に電源供給する場合は、可搬型設備による単独系統を構成するため、非常用交流電源設備と独立な構成とする設計とする。</u></p> <p>(57-2, 57-3, 57-9)</p>	<p>3. 14. 2. 2. 3 独立性及び位置的分散の確保</p> <p><u>重大事故等防止設備である可搬型代替交流電源設備は、第 3. 14. 2. 2. 3-1 表に示すとおり、地震、津波、火災及び溢水により同時に機能が損なわれるおそれがないよう、設計基準事故対処設備である非常用交流電源設備と独立性を確保する設計とする。</u></p> <p><u>可搬型代替低圧電源車は、冷却方式を空冷とすることで、冷却方式が水冷である 2C・2D D/G 及び HPCS D/G に対して、多様性を有する設計とする。</u></p> <p><u>可搬型代替低圧電源車は、原子炉建屋付属棟内の 2C・2D D/G 及び HPCS D/G と離れた位置に分散して保管することで、位置的分散を図る設計とする。</u></p> <p><u>可搬型代替低圧電源車を使用した代替電源系統は、可搬型代替低圧電源車から P/C 2C・2D までの系統において、独立した電路で系統構成することにより、2C・2D D/G から P/C 2C・2D までの電源系統に対して、独立した設計とする。</u></p> <p><u>可搬型代替低圧電源車の接続口は、原子炉建屋西側接続口に 1 箇所と原子炉建屋東側接続口に 1 箇所設置し、合計 2 箇所設置する設計とする。</u></p> <p><u>可搬型代替交流電源設備の設計基準事故対処設備との多様性及び位置的分散を第 3. 14. 2. 2. 3-2 表に示す。</u></p>	<p>3. 14. 2. 1. 3 独立性及び位置的分散の確保</p> <p>可搬型代替交流電源設備は、<u>第 3. 14-2 表で示すとおり地震、津波、火災及び溢水により同時に故障することを防止するため、非常用交流電源設備との独立性を確保する設計とする。</u></p> <p>可搬型代替交流電源設備は、<u>設計基準事故対処設備である非常用交流電源設備と同時にその機能が損なわれないよう、第 3. 14-3 表で示すとおり位置的分散を図った設計とする。</u>電源については、<u>高圧発電機車を非常用ディーゼル発電機と位置的分散された屋外（第 1 保管エリア、第 3 保管エリア及び第 4 保管エリア）に保管し、使用場所についても非常用ディーゼル発電機と位置的分散された屋外（原子炉建物高圧発電機車第一設置場所、原子炉建物高圧発電機車第二設置場所又はガスタービン発電機建物高圧発電機車設置場所）に配置する設計とする。</u>電路については、<u>可搬型代替交流電源設備から非常用高圧母線 C 系、非常用高圧母線 D 系を受電する電路を、非常用交流電源設備から同母線を受電する電路に対して、独立した電路で系統構成することにより、共通要因によって同時に機能を損なわれないよう独立した設計とする。</u>電源の冷却方式は非常用ディーゼル発電機の水冷式に対し、<u>高圧発電機車は空冷式と多様性を確保する設計とする。</u>燃料源については、非常用ディーゼル発電機はディーゼル燃料ディタンクからの供給であるのに対し、<u>高圧発電機車は車載燃料と位置的分散された配置設計とする。</u></p> <p>(57-2, 57-3, 57-9)</p>	<p>備考</p> <p>・設備の相違 【東海第二】 ②の相違</p> <p>・設備の相違 【柏崎 6/7】 可搬型代替交流電源設備により C 系又は D 系へ給電することで、重大事故等対処に必要となる負荷に対して電源供給を行う (以下、④の相違) 【東海第二】 ③の相違</p> <p>・運用の相違 【柏崎 6/7】 ②の相違</p>

柏崎刈羽原子力発電所 6 / 7号炉 (2017. 12. 20 版)		東海第二発電所 (2018. 9. 18 版)		島根原子力発電所 2号炉		備考															
<u>表 3.14-2 設計基準事故対処設備との独立性</u>		<u>第 3.14.2.2.3-1 表 設計基準事故対処設備との独立性</u>		<u>第 3.14-2 表 設計基準事故対処設備との独立性</u>		・設備の相違 【柏崎 6/7, 東海第二】 ㊦の相違															
<table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">項目</th> <th>設計基準事故対処設備</th> <th>重大事故防止設備</th> </tr> <tr> <th>非常用交流電源設備</th> <th>可搬型代替交流電源設備</th> </tr> </thead> </table>		項目	設計基準事故対処設備	重大事故防止設備	非常用交流電源設備		可搬型代替交流電源設備	<table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">項目</th> <th>設計基準事故対処設備</th> <th>重大事故防止設備</th> </tr> <tr> <th>非常用交流電源設備</th> <th>可搬型代替交流電源設備</th> </tr> </thead> </table>		項目	設計基準事故対処設備	重大事故防止設備	非常用交流電源設備	可搬型代替交流電源設備	<table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">項目</th> <th>設計基準事故対処設備</th> <th>重大事故防止設備</th> </tr> <tr> <th>非常用交流電源設備</th> <th>可搬型代替交流電源設備</th> </tr> </thead> </table>		項目	設計基準事故対処設備	重大事故防止設備	非常用交流電源設備	可搬型代替交流電源設備
項目	設計基準事故対処設備		重大事故防止設備																		
	非常用交流電源設備	可搬型代替交流電源設備																			
項目	設計基準事故対処設備	重大事故防止設備																			
	非常用交流電源設備	可搬型代替交流電源設備																			
項目	設計基準事故対処設備	重大事故防止設備																			
	非常用交流電源設備	可搬型代替交流電源設備																			
共通要因故障	地震	設計基準事故対処設備の非常用交流電源設備は耐震 S クラス設計とし、重大事故防止設備である可搬型代替交流電源設備は基準地震動 Ss で機能維持できる設計とすることで、基準地震動 Ss が共通要因となり故障することのない設計とする。		共通要因故障	地震	設計基準事故対処設備である非常用交流電源設備は、耐震 S クラス設計とし、重大事故防止設備である可搬型代替交流電源設備は、基準地震動 Ss で機能維持する設計とすることで、地震が共通要因となり故障することのない設計とする。															
	津波	設計基準事故対処設備を設置する屋外、原子炉建屋と、重大事故防止設備を保管する荒浜側高台保管場所、大湊側高台保管場所は、ともに津波が到達しない位置とすることで、津波が共通要因となり故障することのない設計とする。			津波	設計基準事故対処設備である非常用交流電源設備並びに重大事故防止設備である可搬型代替交流電源設備は、防潮堤及び浸水防止設備を設置することで、津波が共通要因となり故障することのない設計とする。															
	火災	設計基準事故対処設備の非常用交流電源設備と、重大事故防止設備である可搬型代替交流電源設備は、火災が共通要因となり故障することのない設計とする。「共-7 重大事故等対処設備の内部火災に対する防護方針について」に示す。			火災	設計基準事故対処設備である非常用交流電源設備と、重大事故防止設備である可搬型代替交流電源設備は、火災が共通要因となり故障することのない設計とする。「共-7 重大事故等対処設備の内部火災に対する防護方針について」に示す。															
	溢水	設計基準事故対処設備の非常用交流電源設備と、重大事故防止設備である可搬型代替交流電源設備は、溢水が共通要因となり故障することのない設計とする。「共-8 重大事故等対処設備の内部溢水に対する防護方針について」に示す。			溢水	設計基準事故対処設備である非常用交流電源設備と、重大事故防止設備である可搬型代替交流電源設備は、溢水が共通要因となり故障することのない設計とする。「共-8 重大事故等対処設備の内部溢水に対する防護方針について」に示す。															

柏崎刈羽原子力発電所 6 / 7号炉 (2017. 12. 20 版)			東海第二発電所 (2018. 9. 18 版)			島根原子力発電所 2号炉			備考
表 3. 14-3 位置的分散			第 3. 14. 2. 2. 3-2 表 多様性及び位置的分散			第 3. 14-3 表 位置的分散			・設備の相違 【柏崎 6/7, 東海第二】 ㊴の相違
	設計基準事故対処設備 非常用交流電源設備	重大事故防止設備 可搬型代替交流電源設備		設計基準事故対処設備 非常用交流電源設備	重大事故防止設備 可搬型代替交流電源設備		設計基準事故対処設備 非常用交流電源設備	重大事故防止設備 可搬型代替交流電源設備	
電源	非常用ディーゼル発電機 ＜原子炉建屋内の原子炉区域外地上 1 階＞	電源車 ＜荒浜側高台保管場所及び大湊側高台保管場所＞	電源	2 C D / G 2 D D / G H P C S D / G ＜原子炉建屋付属棟地下 1 階＞	可搬型代替低圧電源車 ＜可搬型重大事故等対処設備保管場所（西側）及び可搬型重大事故等対処設備保管場所（南側）＞	電源	非常用ディーゼル発電機 高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機 ＜原子炉建物付属棟地下 2 階＞	高圧発電機車 ＜第 1 保管エリア, 第 3 保管エリア及び第 4 保管エリア＞	
電路	非常用ディーゼル発電機 ～非常用高圧母線電路	電源車～緊急用電源切替箱 接続装置 ～非常用高圧母線 C 系及び D 系電路 電源車～動力変圧器 C 系 ～非常用高圧母線 C 系及び D 系電路 電源車～緊急用電源切替箱 接続装置 ～AM 用 MCC 電路 電源車～AM 用動力変圧器 ～AM 用 MCC 電路 電源車～代替原子炉補機冷却系電路	電路	＜交流電路＞ 2 C D / G ~ M / C 2 C 電路 2 D D / G ~ M / C 2 D 電路	＜交流電路＞ 可搬型代替低圧電源車～可搬型代替低圧電源車接続盤（西側）又は（東側）電路 可搬型代替低圧電源車接続盤（西側）又は（東側）～ P / C 2 C 及び 2 D 電路	電路	非常用ディーゼル発電機 ～非常用高圧母線 C 系及び D 系電路 高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機 ～非常用高圧母線 H P C S 系電路	高圧発電機車～高圧発電機車接続プラグ収納箱（原子炉建物西側） ～非常用高圧母線 C 系及び D 系電路 高圧発電機車～高圧発電機車接続プラグ収納箱（原子炉建物南側） ～非常用高圧母線 C 系及び D 系電路 高圧発電機車～緊急用メタクラ接続プラグ盤 ～非常用高圧母線 C 系及び D 系電路 高圧発電機車～高圧発電機車接続プラグ収納箱（原子炉建物西側） ～ S A 1 コントロールセンタ及び S A 2 コントロールセンタ電路 高圧発電機車～高圧発電機車接続プラグ収納箱（原子炉建物南側） ～ S A 1 コントロールセンタ及び S A 2 コントロールセンタ電路 高圧発電機車～緊急用メタクラ接続プラグ盤 ～ S A 1 コントロールセンタ及び S A 2 コントロールセンタ電路	
電源供給先	非常用高圧母線 C 系 非常用高圧母線 D 系 非常用高圧母線 E 系 ＜いずれも原子炉建屋内の原子炉区域外地下 1 階＞	非常用高圧母線 C 系 非常用高圧母線 D 系 ＜いずれも原子炉建屋内の原子炉区域外地下 1 階＞ AM 用 MCC ＜原子炉建屋内の原子炉区域外地上 4 階＞ 代替原子炉補機冷却系 ＜タービン建屋脇＞	電源供給先	非常用高圧母線 C 系 非常用高圧母線 D 系 ＜いずれも原子炉建物付属棟 2 階＞ 非常用高圧母線 H P C S 系 ＜原子炉建物付属棟地下 2 階＞		電源供給先	非常用高圧母線 C 系 非常用高圧母線 D 系 ＜いずれも原子炉建物付属棟 2 階＞ 非常用高圧母線 H P C S 系 ＜原子炉建物付属棟地下 2 階＞	非常用高圧母線 C 系 非常用高圧母線 D 系 ＜いずれも原子炉建物付属棟 2 階＞ S A 1 コントロールセンタ ＜低圧原子炉代替注水ポンプ格納槽内＞ S A 2 コントロールセンタ ＜原子炉建物付属棟 3 階＞	
電源の冷却方式	水冷式	空冷式	電源の冷却方式	水冷式 （2 C ・ 2 D 非常用ディーゼル発電機海水系, 高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機海水系）	空冷式	電源の冷却方式	水冷式	空冷式	
燃料源	軽油タンク ＜原子炉建屋東側軽油タンク設置場所＞ 燃料ディタンク ＜原子炉建屋内の原子炉区域外地上 3 階＞	軽油タンク ＜原子炉建屋東側軽油タンク設置場所＞	燃料源	ディーゼル燃料貯蔵タンク ＜原子炉建物西側及びタービン建物西側ディーゼル燃料貯蔵タンク設置場所＞ ディーゼル燃料ディタンク ＜原子炉建物付属棟地下 1 階＞		燃料源	ディーゼル燃料貯蔵タンク ＜原子炉建物西側及びタービン建物西側ディーゼル燃料貯蔵タンク設置場所＞	ガスタービン発電機用軽油タンク ＜ガスタービン発電機建物西側軽油タンク設置場所＞ ディーゼル燃料貯蔵タンク ＜原子炉建物西側及びタービン建物西側ディーゼル燃料貯蔵タンク設置場所＞	
燃料流路	燃料移送ポンプ ＜原子炉建屋東側軽油タンク設置場所＞	タンクローリ (4kL) ＜荒浜側高台保管場所及び大湊側高台保管場所並びに 5 号炉東側第二保管場所＞	燃料流路	ディーゼル燃料移送ポンプ ＜原子炉建物西側及びタービン建物西側ディーゼル燃料貯蔵タンク設置場所＞		燃料流路	ディーゼル燃料移送ポンプ ＜原子炉建物西側及びタービン建物西側ディーゼル燃料貯蔵タンク設置場所＞	タンクローリ ＜第 3 保管エリア及び第 4 保管エリア＞	

柏崎刈羽原子力発電所 6/7号炉 (2017.12.20版)	東海第二発電所 (2018.9.18版)	島根原子力発電所 2号炉	備考																																												
<p>3.14.2.1.4 設置許可基準規則第43条への適合方針</p> <p>3.14.2.1.4.1 設置許可基準規則第43条第1項への適合方針</p> <p>(1) 環境条件及び荷重条件 (設置許可基準規則第43条第1項一)</p> <p>(i) 要求事項</p> <p>想定される重大事故等が発生した場合における温度、放射線、荷重その他の使用条件において、重大事故等に対処するために必要な機能を有効に発揮するものであること。</p> <p>(ii) 適合性</p> <p>基本方針については、「2.3.3 環境条件等」に示す。</p> <p>a) <u>電源車 (6号及び7号炉共用)</u></p> <p>可搬型代替交流電源設備の電源車は、可搬型で屋外に設置する設備であることから、その機能を期待される重大事故等が発生した場合における、屋外の環境条件を考慮し、以下の表3.14-4に示す設計とする。</p> <p style="text-align: right;">(57-2)</p> <p>表 3.14-4 想定する環境条件及び荷重条件 (電源車)</p>	<p>3.14.2.2.4 設置許可基準規則第43条第1項への適合方針</p> <p>(1) 環境条件及び荷重条件 (設置許可基準規則第43条第1項一)</p> <p>(i) 要求事項</p> <p>想定される重大事故等が発生した場合における温度、放射線、荷重その他の使用条件において、重大事故等に対処するために必要な機能を有効に発揮するものであること。</p> <p>(ii) 適合性</p> <p>基本方針については、「2.3.3 環境条件等」に示す。</p> <p>a) <u>可搬型代替低圧電源車</u></p> <p><u>可搬型代替低圧電源車は、可搬型重大事故等対処設備保管場所 (西側) 及び可搬型重大事故等対処設備保管場所 (南側) に保管し、重大事故等時に、原子炉建屋西側接続口又は原子炉建屋東側接続口に設置する設備であることから、その機能を期待される重大事故等時における、屋外の環境条件を考慮し、第3.14.2.2.4-1表に示す設計とする。</u></p> <p style="text-align: right;">(57-2-6)</p> <p>第 3.14.2.2.4-1 表 想定する環境条件 (可搬型代替低圧電源車)</p>	<p>3.14.2.1.4 設置許可基準規則第43条第1項への適合方針</p> <p>3.14.2.1.4.1 設置許可基準規則第43条第1項への適合方針</p> <p>(1) 環境条件及び荷重条件 (設置許可基準規則第43条第1項一)</p> <p>(i) 要求事項</p> <p>想定される重大事故等が発生した場合における温度、放射線、荷重その他の使用条件において、重大事故等に対処するために必要な機能を有効に発揮するものであること。</p> <p>(ii) 適合性</p> <p>基本方針については、「2.3.3 環境条件等」に示す。</p> <p>a) <u>高圧発電機車</u></p> <p><u>可搬型代替交流電源設備の高圧発電機車は、可搬型で屋外の第1保管エリア、第3保管エリア及び第4保管エリアに保管し、重大事故等時は、屋外 (原子炉建物第一設置場所、第二設置場所及びガスタービン発電機建物高圧発電機車設置場所) に設置する設備であることから、その機能を期待される重大事故等が発生した場合における、屋外の環境条件及び荷重条件を考慮し、以下の第3.14-4表に示す設計とする。</u></p> <p style="text-align: right;">(57-2)</p> <p>第 3.14-4 表 想定する環境条件及び荷重条件 (高圧発電機車)</p>	<p>備考</p> <p>・設備の相違</p> <p>【東海第二】</p> <p>②の相違</p> <p>・設計方針の相違</p> <p>【東海第二】</p> <p>島根2号炉は柏崎6/7と同様に、SA事象と重畳する自然現象の規模を検討し、環境条件として地震、風(台風)、凍結、降水、積雪を考慮することとしている (以下、⑤の相違)</p>																																												
<table border="1" data-bbox="151 1150 923 1738"> <thead> <tr> <th>環境条件等</th> <th>対応</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>温度・圧力・湿度・放射線</td> <td>屋外で想定される温度、圧力、湿度及び放射線条件下に耐えられる性能を確認した機器を使用する。</td> </tr> <tr> <td>屋外の天候による影響</td> <td>降水及び凍結により機能を損なうことのないよう防水対策及び凍結対策を行える設計とする。</td> </tr> <tr> <td>海水を通水する系統への影響</td> <td>海水を通水することはない。</td> </tr> <tr> <td>地震</td> <td>適切な地震荷重との組合せを考慮した上で機器が損傷しないことを確認し、治具や輪留め等により転倒防止対策を行う。</td> </tr> <tr> <td>風(台風)・積雪</td> <td>屋外で風荷重、積雪荷重を考慮しても機器が損傷しないことを応力評価により確認する。</td> </tr> <tr> <td>電磁的障害</td> <td>重大事故等が発生した場合においても電磁波によりその機能が損なわれない設計とする。</td> </tr> </tbody> </table>	環境条件等	対応	温度・圧力・湿度・放射線	屋外で想定される温度、圧力、湿度及び放射線条件下に耐えられる性能を確認した機器を使用する。	屋外の天候による影響	降水及び凍結により機能を損なうことのないよう防水対策及び凍結対策を行える設計とする。	海水を通水する系統への影響	海水を通水することはない。	地震	適切な地震荷重との組合せを考慮した上で機器が損傷しないことを確認し、治具や輪留め等により転倒防止対策を行う。	風(台風)・積雪	屋外で風荷重、積雪荷重を考慮しても機器が損傷しないことを応力評価により確認する。	電磁的障害	重大事故等が発生した場合においても電磁波によりその機能が損なわれない設計とする。	<table border="1" data-bbox="961 1209 1694 1619"> <thead> <tr> <th>環境条件</th> <th>対応</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>温度、圧力、湿度、放射線</td> <td>屋外で想定される温度、圧力、湿度及び放射線条件下に耐えられる性能を確認した機器を使用する。</td> </tr> <tr> <td>屋外の天候による影響</td> <td>降水及び凍結により機能を損なうことのないよう防水及び凍結対策を考慮した設計とする。</td> </tr> <tr> <td>海水を通水する系統への影響</td> <td>海水を通水しない。</td> </tr> <tr> <td>地震</td> <td>保管場所で想定される適切な地震荷重との組合せを考慮した上で機器が損傷しないことを確認し、輪留め等により固定する。</td> </tr> <tr> <td>津波</td> <td>津波を考慮し、高台の可搬型設備保管場所に配備することにより、機器が損傷しない設計とする。</td> </tr> <tr> <td>風(台風)、竜巻、積雪、火山の影響</td> <td>保管場所で想定される積雪及び火山の影響による荷重を考慮して機能を損なわない設計とするとともに、風(台風)及び竜巻による風荷重に対しては、位置的分散を考慮した保管より、機能を損なわない設計とする。</td> </tr> <tr> <td>電磁的障害</td> <td>機械装置のため、電磁波の影響を受けない。</td> </tr> </tbody> </table>	環境条件	対応	温度、圧力、湿度、放射線	屋外で想定される温度、圧力、湿度及び放射線条件下に耐えられる性能を確認した機器を使用する。	屋外の天候による影響	降水及び凍結により機能を損なうことのないよう防水及び凍結対策を考慮した設計とする。	海水を通水する系統への影響	海水を通水しない。	地震	保管場所で想定される適切な地震荷重との組合せを考慮した上で機器が損傷しないことを確認し、輪留め等により固定する。	津波	津波を考慮し、高台の可搬型設備保管場所に配備することにより、機器が損傷しない設計とする。	風(台風)、竜巻、積雪、火山の影響	保管場所で想定される積雪及び火山の影響による荷重を考慮して機能を損なわない設計とするとともに、風(台風)及び竜巻による風荷重に対しては、位置的分散を考慮した保管より、機能を損なわない設計とする。	電磁的障害	機械装置のため、電磁波の影響を受けない。	<table border="1" data-bbox="1733 1150 2507 1738"> <thead> <tr> <th>環境条件等</th> <th>対応</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>温度・圧力・湿度・放射線</td> <td>屋外で想定される温度、圧力、湿度及び放射線条件下に耐えられる性能を確認した機器を使用する。</td> </tr> <tr> <td>屋外の天候による影響</td> <td>降水及び凍結により機能を損なうことのないよう防水対策及び凍結対策を行える設計とする。</td> </tr> <tr> <td>海水を通水する系統への影響</td> <td>海水を通水することはない。</td> </tr> <tr> <td>地震</td> <td>適切な地震荷重との組合せを考慮した上で機器が損傷しないことを確認し、輪留め等により転倒防止対策を行う。</td> </tr> <tr> <td>風(台風)・積雪</td> <td>屋外で風荷重、積雪荷重を考慮しても機器が損傷しないことを応力評価により確認する。</td> </tr> <tr> <td>電磁的障害</td> <td>重大事故等が発生した場合においても電磁波によりその機能が損なわれない設計とする。</td> </tr> </tbody> </table>	環境条件等	対応	温度・圧力・湿度・放射線	屋外で想定される温度、圧力、湿度及び放射線条件下に耐えられる性能を確認した機器を使用する。	屋外の天候による影響	降水及び凍結により機能を損なうことのないよう防水対策及び凍結対策を行える設計とする。	海水を通水する系統への影響	海水を通水することはない。	地震	適切な地震荷重との組合せを考慮した上で機器が損傷しないことを確認し、輪留め等により転倒防止対策を行う。	風(台風)・積雪	屋外で風荷重、積雪荷重を考慮しても機器が損傷しないことを応力評価により確認する。	電磁的障害	重大事故等が発生した場合においても電磁波によりその機能が損なわれない設計とする。	<p>備考</p>
環境条件等	対応																																														
温度・圧力・湿度・放射線	屋外で想定される温度、圧力、湿度及び放射線条件下に耐えられる性能を確認した機器を使用する。																																														
屋外の天候による影響	降水及び凍結により機能を損なうことのないよう防水対策及び凍結対策を行える設計とする。																																														
海水を通水する系統への影響	海水を通水することはない。																																														
地震	適切な地震荷重との組合せを考慮した上で機器が損傷しないことを確認し、治具や輪留め等により転倒防止対策を行う。																																														
風(台風)・積雪	屋外で風荷重、積雪荷重を考慮しても機器が損傷しないことを応力評価により確認する。																																														
電磁的障害	重大事故等が発生した場合においても電磁波によりその機能が損なわれない設計とする。																																														
環境条件	対応																																														
温度、圧力、湿度、放射線	屋外で想定される温度、圧力、湿度及び放射線条件下に耐えられる性能を確認した機器を使用する。																																														
屋外の天候による影響	降水及び凍結により機能を損なうことのないよう防水及び凍結対策を考慮した設計とする。																																														
海水を通水する系統への影響	海水を通水しない。																																														
地震	保管場所で想定される適切な地震荷重との組合せを考慮した上で機器が損傷しないことを確認し、輪留め等により固定する。																																														
津波	津波を考慮し、高台の可搬型設備保管場所に配備することにより、機器が損傷しない設計とする。																																														
風(台風)、竜巻、積雪、火山の影響	保管場所で想定される積雪及び火山の影響による荷重を考慮して機能を損なわない設計とするとともに、風(台風)及び竜巻による風荷重に対しては、位置的分散を考慮した保管より、機能を損なわない設計とする。																																														
電磁的障害	機械装置のため、電磁波の影響を受けない。																																														
環境条件等	対応																																														
温度・圧力・湿度・放射線	屋外で想定される温度、圧力、湿度及び放射線条件下に耐えられる性能を確認した機器を使用する。																																														
屋外の天候による影響	降水及び凍結により機能を損なうことのないよう防水対策及び凍結対策を行える設計とする。																																														
海水を通水する系統への影響	海水を通水することはない。																																														
地震	適切な地震荷重との組合せを考慮した上で機器が損傷しないことを確認し、輪留め等により転倒防止対策を行う。																																														
風(台風)・積雪	屋外で風荷重、積雪荷重を考慮しても機器が損傷しないことを応力評価により確認する。																																														
電磁的障害	重大事故等が発生した場合においても電磁波によりその機能が損なわれない設計とする。																																														

柏崎刈羽原子力発電所 6 / 7号炉 (2017. 12. 20 版)	東海第二発電所 (2018. 9. 18 版)	島根原子力発電所 2号炉	備考														
		<p>b) <u>ガスタービン発電機用軽油タンク</u> <u>可搬型代替交流電源設備のガスタービン発電機用軽油タンク</u> <u>は、常設で屋外に設置する設備であることから、その機能を期</u> <u>待される重大事故等が発生した場合における、屋外の環境条件</u> <u>及び荷重条件を考慮し、以下の第 3. 14-5 表に示す設計とする。</u> (57-2, 57-3)</p> <p>第 3. 14-5 表 想定する環境条件及び荷重条件 (ガスタービン発電機用軽油タンク)</p> <table border="1" data-bbox="1745 562 2496 1199"> <thead> <tr> <th>環境条件等</th> <th>対応</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>温度・圧力・湿度・放射線</td> <td>屋外で想定される温度、圧力、湿度及び放射線条件下に耐えられる性能を確認した機器を使用する。</td> </tr> <tr> <td>屋外の天候による影響</td> <td>降水及び凍結により機能を損なうことのないよう防水対策及び凍結対策を行える設計とする。</td> </tr> <tr> <td>海水を通水する系統への影響</td> <td>海水を通水することはない。</td> </tr> <tr> <td>地震</td> <td>適切な地震荷重との組合せを考慮した上で機器が損傷しないことを確認する。(詳細は「2.1.2 耐震設計の基本方針」に示す)</td> </tr> <tr> <td>風(台風)・積雪</td> <td>屋外で風荷重、積雪荷重を考慮しても機器が損傷しないことを応力評価により確認する。</td> </tr> <tr> <td>電磁的障害</td> <td>重大事故等が発生した場合においても電磁波によりその機能が損なわれない設計とする。</td> </tr> </tbody> </table>	環境条件等	対応	温度・圧力・湿度・放射線	屋外で想定される温度、圧力、湿度及び放射線条件下に耐えられる性能を確認した機器を使用する。	屋外の天候による影響	降水及び凍結により機能を損なうことのないよう防水対策及び凍結対策を行える設計とする。	海水を通水する系統への影響	海水を通水することはない。	地震	適切な地震荷重との組合せを考慮した上で機器が損傷しないことを確認する。(詳細は「2.1.2 耐震設計の基本方針」に示す)	風(台風)・積雪	屋外で風荷重、積雪荷重を考慮しても機器が損傷しないことを応力評価により確認する。	電磁的障害	重大事故等が発生した場合においても電磁波によりその機能が損なわれない設計とする。	<ul style="list-style-type: none"> ・設備の相違 【柏崎 6/7】 ④の相違 ・資料構成の相違 【東海第二】 ②の相違
環境条件等	対応																
温度・圧力・湿度・放射線	屋外で想定される温度、圧力、湿度及び放射線条件下に耐えられる性能を確認した機器を使用する。																
屋外の天候による影響	降水及び凍結により機能を損なうことのないよう防水対策及び凍結対策を行える設計とする。																
海水を通水する系統への影響	海水を通水することはない。																
地震	適切な地震荷重との組合せを考慮した上で機器が損傷しないことを確認する。(詳細は「2.1.2 耐震設計の基本方針」に示す)																
風(台風)・積雪	屋外で風荷重、積雪荷重を考慮しても機器が損傷しないことを応力評価により確認する。																
電磁的障害	重大事故等が発生した場合においても電磁波によりその機能が損なわれない設計とする。																

柏崎刈羽原子力発電所 6 / 7号炉 (2017. 12. 20 版)	東海第二発電所 (2018. 9. 18 版)	島根原子力発電所 2号炉	備考																												
<p>b) <u>軽油タンク(6号及び7号炉共用)</u></p> <p>可搬型代替交流電源設備の軽油タンクは、常設で屋外に設置する設備であることから、その機能を期待される重大事故等が発生した場合における、屋外の環境条件を考慮し、以下の表 3.14-5 に示す設計とする。</p> <p style="text-align: right;">(57-2, 57-3)</p> <p><u>表 3.14-5 想定する環境条件及び荷重条件 (軽油タンク)</u></p> <table border="1" data-bbox="160 520 920 1155"> <thead> <tr> <th>環境条件等</th> <th>対応</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>温度・圧力・湿度・放射線</td> <td>屋外で想定される温度、圧力、湿度及び放射線条件下に耐えられる性能を確認した機器を使用する。</td> </tr> <tr> <td>屋外の天候による影響</td> <td>降水及び凍結により機能を損なうことのないよう防水対策及び凍結対策を行える設計とする。</td> </tr> <tr> <td>海水を通水する系統への影響</td> <td>海水を通水することはない。</td> </tr> <tr> <td>地震</td> <td>適切な地震荷重との組合せを考慮した上で機器が損傷しないことを確認する。(詳細は「2.1.2 耐震設計の基本方針」に示す)</td> </tr> <tr> <td>風(台風)・積雪</td> <td>屋外で風荷重、積雪荷重を考慮しても機器が損傷しないことを応力評価により確認する。</td> </tr> <tr> <td>電磁的障害</td> <td>重大事故等が発生した場合においても電磁波によりその機能が損なわれない設計とする。</td> </tr> </tbody> </table>	環境条件等	対応	温度・圧力・湿度・放射線	屋外で想定される温度、圧力、湿度及び放射線条件下に耐えられる性能を確認した機器を使用する。	屋外の天候による影響	降水及び凍結により機能を損なうことのないよう防水対策及び凍結対策を行える設計とする。	海水を通水する系統への影響	海水を通水することはない。	地震	適切な地震荷重との組合せを考慮した上で機器が損傷しないことを確認する。(詳細は「2.1.2 耐震設計の基本方針」に示す)	風(台風)・積雪	屋外で風荷重、積雪荷重を考慮しても機器が損傷しないことを応力評価により確認する。	電磁的障害	重大事故等が発生した場合においても電磁波によりその機能が損なわれない設計とする。		<p>c) <u>ディーゼル燃料貯蔵タンク (A-ディーゼル燃料貯蔵タンク, HPCS-ディーゼル燃料貯蔵タンク)</u></p> <p><u>可搬型代替交流電源設備のディーゼル燃料貯蔵タンクについては、常設で屋外に設置する設備であることから、その機能を期待される重大事故等が発生した場合における、屋外の環境条件を考慮し、以下の第 3.14-6 表に示す設計とする。</u></p> <p style="text-align: right;">(57-2, 57-3)</p> <p style="text-align: center;"><u>第 3.14-6 表 想定する環境条件及び荷重条件</u> <u>(A-ディーゼル燃料貯蔵タンク, HPCS-ディーゼル燃料貯蔵タンク)</u></p> <table border="1" data-bbox="1745 653 2502 1287"> <thead> <tr> <th>環境条件等</th> <th>対応</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>温度・圧力・湿度・放射線</td> <td>屋外で想定される温度、圧力、湿度及び放射線条件下に耐えられる性能を確認した機器を使用する。</td> </tr> <tr> <td>屋外の天候による影響</td> <td>降水及び凍結により機能を損なうことのないよう防水対策及び凍結対策を行える設計とする。</td> </tr> <tr> <td>海水を通水する系統への影響</td> <td>海水を通水することはない。</td> </tr> <tr> <td>地震</td> <td>適切な地震荷重との組合せを考慮した上で機器が損傷しないことを確認する。(詳細は「2.1.2 耐震設計の基本方針」に示す)</td> </tr> <tr> <td>風(台風)・積雪</td> <td>屋外で風荷重、積雪荷重を考慮しても機器が損傷しないことを応力評価により確認する。</td> </tr> <tr> <td>電磁的障害</td> <td>重大事故等が発生した場合においても電磁波によりその機能が損なわれない設計とする。</td> </tr> </tbody> </table>	環境条件等	対応	温度・圧力・湿度・放射線	屋外で想定される温度、圧力、湿度及び放射線条件下に耐えられる性能を確認した機器を使用する。	屋外の天候による影響	降水及び凍結により機能を損なうことのないよう防水対策及び凍結対策を行える設計とする。	海水を通水する系統への影響	海水を通水することはない。	地震	適切な地震荷重との組合せを考慮した上で機器が損傷しないことを確認する。(詳細は「2.1.2 耐震設計の基本方針」に示す)	風(台風)・積雪	屋外で風荷重、積雪荷重を考慮しても機器が損傷しないことを応力評価により確認する。	電磁的障害	重大事故等が発生した場合においても電磁波によりその機能が損なわれない設計とする。	<p>・資料構成の相違</p> <p>【東海第二】</p> <p>②の相違</p>
環境条件等	対応																														
温度・圧力・湿度・放射線	屋外で想定される温度、圧力、湿度及び放射線条件下に耐えられる性能を確認した機器を使用する。																														
屋外の天候による影響	降水及び凍結により機能を損なうことのないよう防水対策及び凍結対策を行える設計とする。																														
海水を通水する系統への影響	海水を通水することはない。																														
地震	適切な地震荷重との組合せを考慮した上で機器が損傷しないことを確認する。(詳細は「2.1.2 耐震設計の基本方針」に示す)																														
風(台風)・積雪	屋外で風荷重、積雪荷重を考慮しても機器が損傷しないことを応力評価により確認する。																														
電磁的障害	重大事故等が発生した場合においても電磁波によりその機能が損なわれない設計とする。																														
環境条件等	対応																														
温度・圧力・湿度・放射線	屋外で想定される温度、圧力、湿度及び放射線条件下に耐えられる性能を確認した機器を使用する。																														
屋外の天候による影響	降水及び凍結により機能を損なうことのないよう防水対策及び凍結対策を行える設計とする。																														
海水を通水する系統への影響	海水を通水することはない。																														
地震	適切な地震荷重との組合せを考慮した上で機器が損傷しないことを確認する。(詳細は「2.1.2 耐震設計の基本方針」に示す)																														
風(台風)・積雪	屋外で風荷重、積雪荷重を考慮しても機器が損傷しないことを応力評価により確認する。																														
電磁的障害	重大事故等が発生した場合においても電磁波によりその機能が損なわれない設計とする。																														

柏崎刈羽原子力発電所 6 / 7号炉 (2017. 12. 20 版)	東海第二発電所 (2018. 9. 18 版)	島根原子力発電所 2号炉	備考														
		<p>d) <u>ディーゼル燃料貯蔵タンク (B-ディーゼル燃料貯蔵タンク)</u> <u>可搬型代替交流電源設備のディーゼル燃料貯蔵タンクについては、常設で屋外に設置する設備であることから、その機能を期待される重大事故等が発生した場合における、屋外の環境条件を考慮し、以下の第3.14-7表に示す設計とする。</u> (57-2, 57-3)</p> <p><u>第3.14-7表 想定する環境条件及び荷重条件 (B-ディーゼル燃料貯蔵タンク)</u></p> <table border="1" data-bbox="1745 611 2496 1245"> <thead> <tr> <th>環境条件等</th> <th>対応</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>温度・圧力・湿度・放射線</td> <td>屋外で想定される温度、圧力、湿度及び放射線条件下に耐えられる性能を確認した機器を使用する。</td> </tr> <tr> <td>屋外の天候による影響</td> <td>降水及び凍結により機能を損なうことのないよう防水対策及び凍結対策を行える設計とする。</td> </tr> <tr> <td>海水を通水する系統への影響</td> <td>海水を通水することはない。</td> </tr> <tr> <td>地震</td> <td>適切な地震荷重との組合せを考慮した上で機器が損傷しないことを確認する。(詳細は「2.1.2 耐震設計の基本方針」に示す)</td> </tr> <tr> <td>風(台風)・積雪</td> <td>屋外で風荷重、積雪荷重を考慮しても機器が損傷しないことを応力評価により確認する。</td> </tr> <tr> <td>電磁的障害</td> <td>重大事故等が発生した場合においても電磁波によりその機能が損なわれない設計とする。</td> </tr> </tbody> </table>	環境条件等	対応	温度・圧力・湿度・放射線	屋外で想定される温度、圧力、湿度及び放射線条件下に耐えられる性能を確認した機器を使用する。	屋外の天候による影響	降水及び凍結により機能を損なうことのないよう防水対策及び凍結対策を行える設計とする。	海水を通水する系統への影響	海水を通水することはない。	地震	適切な地震荷重との組合せを考慮した上で機器が損傷しないことを確認する。(詳細は「2.1.2 耐震設計の基本方針」に示す)	風(台風)・積雪	屋外で風荷重、積雪荷重を考慮しても機器が損傷しないことを応力評価により確認する。	電磁的障害	重大事故等が発生した場合においても電磁波によりその機能が損なわれない設計とする。	<p>・資料構成の相違 【東海第二】 ②の相違</p>
環境条件等	対応																
温度・圧力・湿度・放射線	屋外で想定される温度、圧力、湿度及び放射線条件下に耐えられる性能を確認した機器を使用する。																
屋外の天候による影響	降水及び凍結により機能を損なうことのないよう防水対策及び凍結対策を行える設計とする。																
海水を通水する系統への影響	海水を通水することはない。																
地震	適切な地震荷重との組合せを考慮した上で機器が損傷しないことを確認する。(詳細は「2.1.2 耐震設計の基本方針」に示す)																
風(台風)・積雪	屋外で風荷重、積雪荷重を考慮しても機器が損傷しないことを応力評価により確認する。																
電磁的障害	重大事故等が発生した場合においても電磁波によりその機能が損なわれない設計とする。																

柏崎刈羽原子力発電所 6 / 7号炉 (2017. 12. 20 版)	東海第二発電所 (2018. 9. 18 版)	島根原子力発電所 2号炉	備考																												
<p>c) <u>タンクローリ (4kL) (6号及び7号炉共用)</u> 可搬型代替交流電源設備の<u>タンクローリ (4kL)</u>は、可搬型で屋外に設置する設備であることから、その機能を期待される重大事故等が発生した場合における、屋外の環境条件を考慮し、以下の表 3.14-6 に示す設計とする。</p> <p style="text-align: right;">(57-2, 57-3)</p>		<p>e) <u>タンクローリ</u> <u>可搬型代替交流電源設備のタンクローリは、可搬型で屋外に設置する設備であることから、その機能を期待される重大事故等が発生した場合における、屋外の環境条件及び荷重条件を考慮し、以下の第 3.14-8 表に示す設計とする。</u></p> <p style="text-align: right;">(57-2, 57-3)</p>	<p>・資料構成の相違 【東海第二】 ②の相違</p>																												
<p>表 3.14-6 想定する環境条件及び荷重条件 (タンクローリ (4kL))</p>		<p>第 3.14-8 表 想定する環境条件及び荷重条件 (タンクローリ)</p>																													
<table border="1"> <thead> <tr> <th>環境条件等</th> <th>対応</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>温度・圧力・湿度・放射線</td> <td>屋外で想定される温度、圧力、湿度及び放射線条件下に耐えられる性能を確認した機器を使用する。</td> </tr> <tr> <td>屋外の天候による影響</td> <td>降水及び凍結により機能を損なうことのないよう防水対策及び凍結対策を行える設計とする。</td> </tr> <tr> <td>海水を通水する系統への影響</td> <td>海水を通水することはない。</td> </tr> <tr> <td>地震</td> <td>適切な地震荷重との組合せを考慮した上で機器が損傷しないことを確認し、治具や輪留め等により転倒防止対策を行う。</td> </tr> <tr> <td>風 (台風)・積雪</td> <td>屋外で風荷重、積雪荷重を考慮しても機器が損傷しないことを応力評価により確認する。</td> </tr> <tr> <td>電磁的障害</td> <td>重大事故等が発生した場合においても電磁波によりその機能が損なわれない設計とする。</td> </tr> </tbody> </table>	環境条件等	対応	温度・圧力・湿度・放射線	屋外で想定される温度、圧力、湿度及び放射線条件下に耐えられる性能を確認した機器を使用する。	屋外の天候による影響	降水及び凍結により機能を損なうことのないよう防水対策及び凍結対策を行える設計とする。	海水を通水する系統への影響	海水を通水することはない。	地震	適切な地震荷重との組合せを考慮した上で機器が損傷しないことを確認し、治具や輪留め等により転倒防止対策を行う。	風 (台風)・積雪	屋外で風荷重、積雪荷重を考慮しても機器が損傷しないことを応力評価により確認する。	電磁的障害	重大事故等が発生した場合においても電磁波によりその機能が損なわれない設計とする。		<table border="1"> <thead> <tr> <th>環境条件等</th> <th>対応</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>温度・圧力・湿度・放射線</td> <td>屋外で想定される温度、圧力、湿度及び放射線条件下に耐えられる性能を確認した機器を使用する。</td> </tr> <tr> <td>屋外の天候による影響</td> <td>降水及び凍結により機能を損なうことのないよう防水対策及び凍結対策を行える設計とする。</td> </tr> <tr> <td>海水を通水する系統への影響</td> <td>海水を通水することはない。</td> </tr> <tr> <td>地震</td> <td>適切な地震荷重との組合せを考慮した上で機器が損傷しないことを確認し、輪留め等により転倒防止対策を行う。</td> </tr> <tr> <td>風 (台風)・積雪</td> <td>屋外で風荷重、積雪荷重を考慮しても機器が損傷しないことを応力評価により確認する。</td> </tr> <tr> <td>電磁的障害</td> <td>重大事故等が発生した場合においても、電磁波によりその機能が損なわれない設計とする。</td> </tr> </tbody> </table>	環境条件等	対応	温度・圧力・湿度・放射線	屋外で想定される温度、圧力、湿度及び放射線条件下に耐えられる性能を確認した機器を使用する。	屋外の天候による影響	降水及び凍結により機能を損なうことのないよう防水対策及び凍結対策を行える設計とする。	海水を通水する系統への影響	海水を通水することはない。	地震	適切な地震荷重との組合せを考慮した上で機器が損傷しないことを確認し、輪留め等により転倒防止対策を行う。	風 (台風)・積雪	屋外で風荷重、積雪荷重を考慮しても機器が損傷しないことを応力評価により確認する。	電磁的障害	重大事故等が発生した場合においても、電磁波によりその機能が損なわれない設計とする。	
環境条件等	対応																														
温度・圧力・湿度・放射線	屋外で想定される温度、圧力、湿度及び放射線条件下に耐えられる性能を確認した機器を使用する。																														
屋外の天候による影響	降水及び凍結により機能を損なうことのないよう防水対策及び凍結対策を行える設計とする。																														
海水を通水する系統への影響	海水を通水することはない。																														
地震	適切な地震荷重との組合せを考慮した上で機器が損傷しないことを確認し、治具や輪留め等により転倒防止対策を行う。																														
風 (台風)・積雪	屋外で風荷重、積雪荷重を考慮しても機器が損傷しないことを応力評価により確認する。																														
電磁的障害	重大事故等が発生した場合においても電磁波によりその機能が損なわれない設計とする。																														
環境条件等	対応																														
温度・圧力・湿度・放射線	屋外で想定される温度、圧力、湿度及び放射線条件下に耐えられる性能を確認した機器を使用する。																														
屋外の天候による影響	降水及び凍結により機能を損なうことのないよう防水対策及び凍結対策を行える設計とする。																														
海水を通水する系統への影響	海水を通水することはない。																														
地震	適切な地震荷重との組合せを考慮した上で機器が損傷しないことを確認し、輪留め等により転倒防止対策を行う。																														
風 (台風)・積雪	屋外で風荷重、積雪荷重を考慮しても機器が損傷しないことを応力評価により確認する。																														
電磁的障害	重大事故等が発生した場合においても、電磁波によりその機能が損なわれない設計とする。																														

柏崎刈羽原子力発電所 6/7号炉 (2017.12.20版)	東海第二発電所 (2018.9.18版)	島根原子力発電所 2号炉	備考
<p>(2) 操作性 (設置許可基準規則第 43 条第 1 項二)</p> <p>(i) 要求事項 想定される重大事故等が発生した場合において確実に操作できるものであること。</p> <p>(ii) 適合性 基本方針については、「2.3.4 操作性及び試験・検査性」に示す。 可搬型代替交流電源設備のうち、<u>電源車から非常用高圧母線 C 系及び D 系、又は AM 用 MCC を受電する系統で、操作が必要な軽油タンク出口弁、タンクローリ (4kL) 付ポンプ、電源車、代替所内電気設備及び非常用所内電気設備の各遮断器、断路器</u>については、現場で容易に操作可能な設計とする。<u>表 3.14-7～11</u> に操作対象機器の操作場所を示す。</p> <p style="text-align: right;">(57-2, 57-3)</p>	<p>(2) 操作性 (設置許可基準規則第 43 条第 1 項二)</p> <p>(i) 要求事項 想定される重大事故等が発生した場合において確実に操作できるものであること。</p> <p>(ii) 適合性 基本方針については、「2.3.4 操作性及び試験・検査性」に示す。 <u>可搬型代替低圧電源車は、設置場所にて操作可能な設計とする。</u></p> <p>操作対象機器の操作場所を、<u>第 3.14.2.2.4-2 表</u>に示す。</p> <p style="text-align: right;">(57-2-6, 57-3-3, 57-8)</p>	<p>(2) 操作性 (設置許可基準規則第 43 条第 1 項二)</p> <p>(i) 要求事項 想定される重大事故等が発生した場合において確実に操作できるものであること。</p> <p>(ii) 適合性 基本方針については、「2.3.4 操作性及び試験・検査性」に示す。 <u>可搬型代替交流電源設備のうち、高圧発電機車から非常用高圧母線 C 系、D 系又は SA 1 コントロールセンタ及び SA 2 コントロールセンタを受電する系統で、操作が必要なガスタービン発電機用軽油タンクドレン弁、ディーゼル燃料貯蔵タンク閉止フランジ、タンクローリ付ポンプ、高圧発電機車、代替所内電気設備及び非常用所内電気設備の各遮断器については、現場で容易に操作可能な設計とする。</u><u>第 3.14-9 表～第 3.14-16 表</u>に操作対象機器の操作場所を示す。</p> <p style="text-align: right;">(57-2, 57-3, 57-8)</p>	<p>備考</p> <ul style="list-style-type: none"> ・設備の相違 【東海第二】 ②の相違 【柏崎 6/7】 ④の相違 ・記載方針の相違 【東海第二】 島根 2 号炉は柏崎 6/7 と同様に系統構成で操作する設備を含めて記載している (以下、⑥の相違)

柏崎刈羽原子力発電所 6/7号炉 (2017.12.20版)	東海第二発電所 (2018.9.18版)	島根原子力発電所 2号炉	備考																																																				
<p align="center"><u>表 3.14-7 操作対象機器 (軽油タンク～電源車流路)</u></p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>機器名称</th> <th>状態の変化</th> <th>操作場所</th> <th>操作方法</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>軽油タンク出口弁</td> <td>弁閉→弁開</td> <td>原子炉建屋東側の屋外</td> <td>手動操作</td> </tr> <tr> <td>タンクローリ (4kL) 付ポンプ</td> <td>停止→運転</td> <td>原子炉建屋東側の屋外</td> <td>スイッチ操作</td> </tr> <tr> <td>タンクローリ (4kL) 付ポンプ</td> <td>停止→運転</td> <td>原子炉建屋電源車第一設置場所</td> <td>スイッチ操作</td> </tr> <tr> <td>タンクローリ (4kL) 付ポンプ</td> <td>停止→運転</td> <td>原子炉建屋電源車第二設置場所</td> <td>スイッチ操作</td> </tr> <tr> <td>タンクローリ (4kL) 付ポンプ</td> <td>停止→運転</td> <td>タービン建屋電源車第一設置場所及び第二設置場所</td> <td>スイッチ操作</td> </tr> </tbody> </table>	機器名称	状態の変化	操作場所	操作方法	軽油タンク出口弁	弁閉→弁開	原子炉建屋東側の屋外	手動操作	タンクローリ (4kL) 付ポンプ	停止→運転	原子炉建屋東側の屋外	スイッチ操作	タンクローリ (4kL) 付ポンプ	停止→運転	原子炉建屋電源車第一設置場所	スイッチ操作	タンクローリ (4kL) 付ポンプ	停止→運転	原子炉建屋電源車第二設置場所	スイッチ操作	タンクローリ (4kL) 付ポンプ	停止→運転	タービン建屋電源車第一設置場所及び第二設置場所	スイッチ操作	<p align="center"><u>第 3.14.2.2.4-2 表 操作対象機器 (可搬型代替低圧電源車)</u></p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>機器名称</th> <th>状態の変化</th> <th>操作方法</th> <th>操作場所</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>可搬型代替低圧電源車</td> <td>停止→運転</td> <td>スイッチ操作</td> <td>原子炉建屋西側接続口 又は 原子炉建屋東側接続口</td> </tr> </tbody> </table>	機器名称	状態の変化	操作方法	操作場所	可搬型代替低圧電源車	停止→運転	スイッチ操作	原子炉建屋西側接続口 又は 原子炉建屋東側接続口	<p align="center"><u>第 3.14-9 表 操作対象機器 (ガスタービン発電機用軽油タンク～高圧発電機車流路)</u></p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>機器名称</th> <th>状態の変化</th> <th>操作場所</th> <th>操作方法</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>ガスタービン発電機用軽油タンクドレン弁</td> <td>弁閉→弁開</td> <td>ガスタービン発電機建物西側軽油タンク設置場所</td> <td>手動操作</td> </tr> <tr> <td>タンクローリ付ポンプ</td> <td>停止→運転</td> <td>原子炉建物 高圧発電機車第一設置場所</td> <td>スイッチ操作</td> </tr> <tr> <td>タンクローリ付ポンプ</td> <td>停止→運転</td> <td>原子炉建物 高圧発電機車第二設置場所</td> <td>スイッチ操作</td> </tr> <tr> <td>タンクローリ付ポンプ</td> <td>停止→運転</td> <td>ガスタービン発電機建物 高圧発電機車設置場所</td> <td>スイッチ操作</td> </tr> </tbody> </table>	機器名称	状態の変化	操作場所	操作方法	ガスタービン発電機用軽油タンクドレン弁	弁閉→弁開	ガスタービン発電機建物西側軽油タンク設置場所	手動操作	タンクローリ付ポンプ	停止→運転	原子炉建物 高圧発電機車第一設置場所	スイッチ操作	タンクローリ付ポンプ	停止→運転	原子炉建物 高圧発電機車第二設置場所	スイッチ操作	タンクローリ付ポンプ	停止→運転	ガスタービン発電機建物 高圧発電機車設置場所	スイッチ操作	<p>・設備及び運用の相違【柏崎6/7, 東海第二】 設備設計の相違による仕様及び運用の相違(以下, ㉗の相違)</p>
機器名称	状態の変化	操作場所	操作方法																																																				
軽油タンク出口弁	弁閉→弁開	原子炉建屋東側の屋外	手動操作																																																				
タンクローリ (4kL) 付ポンプ	停止→運転	原子炉建屋東側の屋外	スイッチ操作																																																				
タンクローリ (4kL) 付ポンプ	停止→運転	原子炉建屋電源車第一設置場所	スイッチ操作																																																				
タンクローリ (4kL) 付ポンプ	停止→運転	原子炉建屋電源車第二設置場所	スイッチ操作																																																				
タンクローリ (4kL) 付ポンプ	停止→運転	タービン建屋電源車第一設置場所及び第二設置場所	スイッチ操作																																																				
機器名称	状態の変化	操作方法	操作場所																																																				
可搬型代替低圧電源車	停止→運転	スイッチ操作	原子炉建屋西側接続口 又は 原子炉建屋東側接続口																																																				
機器名称	状態の変化	操作場所	操作方法																																																				
ガスタービン発電機用軽油タンクドレン弁	弁閉→弁開	ガスタービン発電機建物西側軽油タンク設置場所	手動操作																																																				
タンクローリ付ポンプ	停止→運転	原子炉建物 高圧発電機車第一設置場所	スイッチ操作																																																				
タンクローリ付ポンプ	停止→運転	原子炉建物 高圧発電機車第二設置場所	スイッチ操作																																																				
タンクローリ付ポンプ	停止→運転	ガスタービン発電機建物 高圧発電機車設置場所	スイッチ操作																																																				
		<p align="center"><u>第 3.14-10 表 操作対象機器 (ディーゼル燃料貯蔵タンク～高圧発電機車流路)</u></p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>機器名称</th> <th>状態の変化</th> <th>操作場所</th> <th>操作方法</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>ディーゼル燃料貯蔵タンク閉止フランジ</td> <td>閉止→開放</td> <td>タービン建物西側ディーゼル燃料貯蔵タンク設置場所</td> <td>手動操作</td> </tr> <tr> <td>ディーゼル燃料貯蔵タンク閉止フランジ</td> <td>閉止→開放</td> <td>原子炉建物西側ディーゼル燃料貯蔵タンク設置場所</td> <td>手動操作</td> </tr> <tr> <td>タンクローリ付ポンプ</td> <td>停止→運転</td> <td>原子炉建物 高圧発電機車第一設置場所</td> <td>スイッチ操作</td> </tr> <tr> <td>タンクローリ付ポンプ</td> <td>停止→運転</td> <td>原子炉建物 高圧発電機車第二設置場所</td> <td>スイッチ操作</td> </tr> <tr> <td>タンクローリ付ポンプ</td> <td>停止→運転</td> <td>ガスタービン発電機建物 高圧発電機車設置場所</td> <td>スイッチ操作</td> </tr> </tbody> </table>	機器名称	状態の変化	操作場所	操作方法	ディーゼル燃料貯蔵タンク閉止フランジ	閉止→開放	タービン建物西側ディーゼル燃料貯蔵タンク設置場所	手動操作	ディーゼル燃料貯蔵タンク閉止フランジ	閉止→開放	原子炉建物西側ディーゼル燃料貯蔵タンク設置場所	手動操作	タンクローリ付ポンプ	停止→運転	原子炉建物 高圧発電機車第一設置場所	スイッチ操作	タンクローリ付ポンプ	停止→運転	原子炉建物 高圧発電機車第二設置場所	スイッチ操作	タンクローリ付ポンプ	停止→運転	ガスタービン発電機建物 高圧発電機車設置場所	スイッチ操作																													
機器名称	状態の変化	操作場所	操作方法																																																				
ディーゼル燃料貯蔵タンク閉止フランジ	閉止→開放	タービン建物西側ディーゼル燃料貯蔵タンク設置場所	手動操作																																																				
ディーゼル燃料貯蔵タンク閉止フランジ	閉止→開放	原子炉建物西側ディーゼル燃料貯蔵タンク設置場所	手動操作																																																				
タンクローリ付ポンプ	停止→運転	原子炉建物 高圧発電機車第一設置場所	スイッチ操作																																																				
タンクローリ付ポンプ	停止→運転	原子炉建物 高圧発電機車第二設置場所	スイッチ操作																																																				
タンクローリ付ポンプ	停止→運転	ガスタービン発電機建物 高圧発電機車設置場所	スイッチ操作																																																				

柏崎刈羽原子力発電所 6 / 7号炉 (2017. 12. 20 版)		東海第二発電所 (2018. 9. 18 版)		島根原子力発電所 2号炉		備考																																																																																																	
<p align="center"><u>表 3. 14-8 操作対象機器</u> (電源車～緊急用電源切替箱接続装置～非常用高圧母線 C 系及び D 系電路)</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">機器名称</th> <th>状態の変化</th> <th>操作場所</th> <th>操作方法</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="2">電源車</td> <td>発電機</td> <td>停止 →運転</td> <td rowspan="2">原子炉建屋電源車 第一設置場所</td> <td rowspan="2">ボタン操作</td> </tr> <tr> <td>遮断器</td> <td>切→入</td> </tr> <tr> <td colspan="2">緊急用電源切替箱断路器 (非常用所内電気設備側)</td> <td>入→切</td> <td>コントロール建屋 地上 2 階</td> <td>断路器操作</td> </tr> <tr> <td colspan="2">非常用高圧母線 C 系遮断器 (緊急用電源切替箱接続装置側)</td> <td>切→入</td> <td>原子炉建屋内の原子炉 区域外地下 1 階</td> <td>スイッチ操作</td> </tr> <tr> <td colspan="2">非常用高圧母線 D 系遮断器 (緊急用電源切替箱接続装置側)</td> <td>切→入</td> <td>原子炉建屋内の原子炉 区域外地下 1 階</td> <td>スイッチ操作</td> </tr> </tbody> </table>				機器名称		状態の変化	操作場所	操作方法	電源車	発電機	停止 →運転	原子炉建屋電源車 第一設置場所	ボタン操作	遮断器	切→入	緊急用電源切替箱断路器 (非常用所内電気設備側)		入→切	コントロール建屋 地上 2 階	断路器操作	非常用高圧母線 C 系遮断器 (緊急用電源切替箱接続装置側)		切→入	原子炉建屋内の原子炉 区域外地下 1 階	スイッチ操作	非常用高圧母線 D 系遮断器 (緊急用電源切替箱接続装置側)		切→入	原子炉建屋内の原子炉 区域外地下 1 階	スイッチ操作	<p align="center"><u>表 3. 14-9 操作対象機器 (電源車～動力変圧器 C 系～非常用高圧母線 C 系及び D 系電路)</u></p> <table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">機器名称</th> <th>状態の変化</th> <th>操作場所</th> <th>操作方法</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="2">電源車</td> <td>発電機</td> <td>停止 →運転</td> <td rowspan="2">原子炉建屋電源車 第二設置場所</td> <td rowspan="2">ボタン操作</td> </tr> <tr> <td>遮断器</td> <td>切→入</td> </tr> <tr> <td colspan="2">緊急用電源切替箱断路器 (非常用所内電気設備側)</td> <td>入→切</td> <td>コントロール建屋 地上 2 階</td> <td>断路器操作</td> </tr> <tr> <td colspan="2">非常用高圧母線 C 系遮断器 (緊急用電源切替箱接続装置側)</td> <td>切→入</td> <td>原子炉建屋内の原子炉 区域外地下 1 階</td> <td>スイッチ操作</td> </tr> <tr> <td colspan="2">非常用高圧母線 D 系遮断器 (緊急用電源切替箱接続装置側)</td> <td>切→入</td> <td>原子炉建屋内の原子炉 区域外地下 1 階</td> <td>スイッチ操作</td> </tr> </tbody> </table>				機器名称		状態の変化	操作場所	操作方法	電源車	発電機	停止 →運転	原子炉建屋電源車 第二設置場所	ボタン操作	遮断器	切→入	緊急用電源切替箱断路器 (非常用所内電気設備側)		入→切	コントロール建屋 地上 2 階	断路器操作	非常用高圧母線 C 系遮断器 (緊急用電源切替箱接続装置側)		切→入	原子炉建屋内の原子炉 区域外地下 1 階	スイッチ操作	非常用高圧母線 D 系遮断器 (緊急用電源切替箱接続装置側)		切→入	原子炉建屋内の原子炉 区域外地下 1 階	スイッチ操作	<p align="center"><u>第 3. 14-11 表 操作対象機器 (高圧発電機車～高圧発電機車接続プラグ収納箱 (原子炉建物西側) ～非常用高圧母線 C 系, D 系電路)</u></p> <table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">機器名称</th> <th>状態の変化</th> <th>操作場所</th> <th>操作方法</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="2">高圧発電機車</td> <td>発電機</td> <td>停止 →運転</td> <td rowspan="2">原子炉建物 高圧発電機車第一設置場所</td> <td rowspan="2">ボタン操作</td> </tr> <tr> <td>遮断器</td> <td>切→入</td> </tr> <tr> <td colspan="2">高圧発電機車 接続プラグ収納箱</td> <td>断 路 →接 続</td> <td>原子炉建物 高圧発電機車第一設置場所</td> <td>コネクタ 接続操作</td> </tr> <tr> <td colspan="2">C-メタクラ切替盤</td> <td>断 路 →接 続</td> <td>原子炉建物付属棟 2 階</td> <td>ボルト・ネジ 接続操作</td> </tr> <tr> <td colspan="2">D-メタクラ切替盤</td> <td>断 路 →接 続</td> <td>原子炉建物付属棟 2 階</td> <td>ボルト・ネジ 接続操作</td> </tr> <tr> <td colspan="2">非常用高圧母線 C 系遮断器 (メタクラ切替盤側)</td> <td>切→入</td> <td>原子炉建物付属棟 2 階</td> <td>スイッチ 操作</td> </tr> <tr> <td colspan="2">非常用高圧母線 D 系遮断器 (メタクラ切替盤側)</td> <td>切→入</td> <td>原子炉建物付属棟 2 階</td> <td>スイッチ 操作</td> </tr> </tbody> </table>				機器名称		状態の変化	操作場所	操作方法	高圧発電機車	発電機	停止 →運転	原子炉建物 高圧発電機車第一設置場所	ボタン操作	遮断器	切→入	高圧発電機車 接続プラグ収納箱		断 路 →接 続	原子炉建物 高圧発電機車第一設置場所	コネクタ 接続操作	C-メタクラ切替盤		断 路 →接 続	原子炉建物付属棟 2 階	ボルト・ネジ 接続操作	D-メタクラ切替盤		断 路 →接 続	原子炉建物付属棟 2 階	ボルト・ネジ 接続操作	非常用高圧母線 C 系遮断器 (メタクラ切替盤側)		切→入	原子炉建物付属棟 2 階	スイッチ 操作	非常用高圧母線 D 系遮断器 (メタクラ切替盤側)		切→入	原子炉建物付属棟 2 階	スイッチ 操作	<p>・設備及び運用の相違 【柏崎 6/7, 東海第二】 ⑳の相違</p>
機器名称		状態の変化	操作場所	操作方法																																																																																																			
電源車	発電機	停止 →運転	原子炉建屋電源車 第一設置場所	ボタン操作																																																																																																			
	遮断器	切→入																																																																																																					
緊急用電源切替箱断路器 (非常用所内電気設備側)		入→切	コントロール建屋 地上 2 階	断路器操作																																																																																																			
非常用高圧母線 C 系遮断器 (緊急用電源切替箱接続装置側)		切→入	原子炉建屋内の原子炉 区域外地下 1 階	スイッチ操作																																																																																																			
非常用高圧母線 D 系遮断器 (緊急用電源切替箱接続装置側)		切→入	原子炉建屋内の原子炉 区域外地下 1 階	スイッチ操作																																																																																																			
機器名称		状態の変化	操作場所	操作方法																																																																																																			
電源車	発電機	停止 →運転	原子炉建屋電源車 第二設置場所	ボタン操作																																																																																																			
	遮断器	切→入																																																																																																					
緊急用電源切替箱断路器 (非常用所内電気設備側)		入→切	コントロール建屋 地上 2 階	断路器操作																																																																																																			
非常用高圧母線 C 系遮断器 (緊急用電源切替箱接続装置側)		切→入	原子炉建屋内の原子炉 区域外地下 1 階	スイッチ操作																																																																																																			
非常用高圧母線 D 系遮断器 (緊急用電源切替箱接続装置側)		切→入	原子炉建屋内の原子炉 区域外地下 1 階	スイッチ操作																																																																																																			
機器名称		状態の変化	操作場所	操作方法																																																																																																			
高圧発電機車	発電機	停止 →運転	原子炉建物 高圧発電機車第一設置場所	ボタン操作																																																																																																			
	遮断器	切→入																																																																																																					
高圧発電機車 接続プラグ収納箱		断 路 →接 続	原子炉建物 高圧発電機車第一設置場所	コネクタ 接続操作																																																																																																			
C-メタクラ切替盤		断 路 →接 続	原子炉建物付属棟 2 階	ボルト・ネジ 接続操作																																																																																																			
D-メタクラ切替盤		断 路 →接 続	原子炉建物付属棟 2 階	ボルト・ネジ 接続操作																																																																																																			
非常用高圧母線 C 系遮断器 (メタクラ切替盤側)		切→入	原子炉建物付属棟 2 階	スイッチ 操作																																																																																																			
非常用高圧母線 D 系遮断器 (メタクラ切替盤側)		切→入	原子炉建物付属棟 2 階	スイッチ 操作																																																																																																			
<p align="center"><u>第 3. 14-12 表 操作対象機器 (高圧発電機車～高圧発電機車接続プラグ収納箱 (原子炉建物南側) ～非常用高圧母線 C 系, D 系電路)</u></p> <table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">機器名称</th> <th>状態の変化</th> <th>操作場所</th> <th>操作方法</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="2">高圧発電機車</td> <td>発電機</td> <td>停止 →運転</td> <td rowspan="2">原子炉建物 高圧発電機車第二設置場所</td> <td rowspan="2">ボタン操作</td> </tr> <tr> <td>遮断器</td> <td>切→入</td> </tr> <tr> <td colspan="2">高圧発電機車 接続プラグ収納箱</td> <td>断 路 →接 続</td> <td>原子炉建物 高圧発電機車第二設置場所</td> <td>コネクタ 接続操作</td> </tr> <tr> <td colspan="2">C-メタクラ切替盤</td> <td>断 路 →接 続</td> <td>原子炉建物付属棟 2 階</td> <td>ボルト・ネジ 接続操作</td> </tr> <tr> <td colspan="2">D-メタクラ切替盤</td> <td>断 路 →接 続</td> <td>原子炉建物付属棟 2 階</td> <td>ボルト・ネジ 接続操作</td> </tr> <tr> <td colspan="2">非常用高圧母線 C 系遮断器 (メタクラ切替盤側)</td> <td>切→入</td> <td>原子炉建物付属棟 2 階</td> <td>スイッチ 操作</td> </tr> <tr> <td colspan="2">非常用高圧母線 D 系遮断器 (メタクラ切替盤側)</td> <td>切→入</td> <td>原子炉建物付属棟 2 階</td> <td>スイッチ 操作</td> </tr> </tbody> </table>				機器名称		状態の変化	操作場所	操作方法	高圧発電機車	発電機	停止 →運転	原子炉建物 高圧発電機車第二設置場所	ボタン操作	遮断器	切→入	高圧発電機車 接続プラグ収納箱		断 路 →接 続	原子炉建物 高圧発電機車第二設置場所	コネクタ 接続操作	C-メタクラ切替盤		断 路 →接 続	原子炉建物付属棟 2 階	ボルト・ネジ 接続操作	D-メタクラ切替盤		断 路 →接 続	原子炉建物付属棟 2 階	ボルト・ネジ 接続操作	非常用高圧母線 C 系遮断器 (メタクラ切替盤側)		切→入	原子炉建物付属棟 2 階	スイッチ 操作	非常用高圧母線 D 系遮断器 (メタクラ切替盤側)		切→入	原子炉建物付属棟 2 階	スイッチ 操作																																																															
機器名称		状態の変化	操作場所	操作方法																																																																																																			
高圧発電機車	発電機	停止 →運転	原子炉建物 高圧発電機車第二設置場所	ボタン操作																																																																																																			
	遮断器	切→入																																																																																																					
高圧発電機車 接続プラグ収納箱		断 路 →接 続	原子炉建物 高圧発電機車第二設置場所	コネクタ 接続操作																																																																																																			
C-メタクラ切替盤		断 路 →接 続	原子炉建物付属棟 2 階	ボルト・ネジ 接続操作																																																																																																			
D-メタクラ切替盤		断 路 →接 続	原子炉建物付属棟 2 階	ボルト・ネジ 接続操作																																																																																																			
非常用高圧母線 C 系遮断器 (メタクラ切替盤側)		切→入	原子炉建物付属棟 2 階	スイッチ 操作																																																																																																			
非常用高圧母線 D 系遮断器 (メタクラ切替盤側)		切→入	原子炉建物付属棟 2 階	スイッチ 操作																																																																																																			

柏崎刈羽原子力発電所 6 / 7号炉 (2017. 12. 20 版)	東海第二発電所 (2018. 9. 18 版)	島根原子力発電所 2号炉	備考																																						
		<p style="text-align: center;"><u>第 3. 14-13 表 操作対象機器 (高圧発電機車～緊急用メタクラ接続プラグ盤～非常用高圧母線 C 系, D 系電路)</u></p> <table border="1" data-bbox="1736 294 2510 1018"> <thead> <tr> <th colspan="2">機器名称</th> <th>状態の変化</th> <th>操作場所</th> <th>操作方法</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="2">高圧発電機車</td> <td>発電機</td> <td>停止 →運転</td> <td>ガスタービン発電機建物 高圧発電機車設置場所</td> <td rowspan="2">ボタン操作</td> </tr> <tr> <td>遮断器</td> <td>切→入</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="2">緊急用メタクラ 接続プラグ盤</td> <td>断路 →接続</td> <td>ガスタービン発電機建物 高圧発電機車設置場所</td> <td>コネクタ 接続操作</td> </tr> <tr> <td colspan="2">緊急用メタクラ遮断器 (緊急用メタクラ接続プラグ盤側)</td> <td>切→入</td> <td>ガスタービン発電機建物 3階</td> <td>スイッチ 操作</td> </tr> <tr> <td colspan="2">緊急用メタクラ遮断器 (メタクラ切替盤側)</td> <td>切→入</td> <td>中央制御室</td> <td>スイッチ 操作</td> </tr> <tr> <td colspan="2">非常用高圧母線 C 系遮断器 (メタクラ切替盤側)</td> <td>切→入</td> <td>原子炉建物付属棟 2階</td> <td>スイッチ 操作</td> </tr> <tr> <td colspan="2">非常用高圧母線 D 系遮断器 (メタクラ切替盤側)</td> <td>切→入</td> <td>原子炉建物付属棟 2階</td> <td>スイッチ 操作</td> </tr> </tbody> </table>	機器名称		状態の変化	操作場所	操作方法	高圧発電機車	発電機	停止 →運転	ガスタービン発電機建物 高圧発電機車設置場所	ボタン操作	遮断器	切→入		緊急用メタクラ 接続プラグ盤		断路 →接続	ガスタービン発電機建物 高圧発電機車設置場所	コネクタ 接続操作	緊急用メタクラ遮断器 (緊急用メタクラ接続プラグ盤側)		切→入	ガスタービン発電機建物 3階	スイッチ 操作	緊急用メタクラ遮断器 (メタクラ切替盤側)		切→入	中央制御室	スイッチ 操作	非常用高圧母線 C 系遮断器 (メタクラ切替盤側)		切→入	原子炉建物付属棟 2階	スイッチ 操作	非常用高圧母線 D 系遮断器 (メタクラ切替盤側)		切→入	原子炉建物付属棟 2階	スイッチ 操作	<p>・設備及び運用の相違 【柏崎 6/7, 東海第二】 ⑳の相違</p>
機器名称		状態の変化	操作場所	操作方法																																					
高圧発電機車	発電機	停止 →運転	ガスタービン発電機建物 高圧発電機車設置場所	ボタン操作																																					
	遮断器	切→入																																							
緊急用メタクラ 接続プラグ盤		断路 →接続	ガスタービン発電機建物 高圧発電機車設置場所	コネクタ 接続操作																																					
緊急用メタクラ遮断器 (緊急用メタクラ接続プラグ盤側)		切→入	ガスタービン発電機建物 3階	スイッチ 操作																																					
緊急用メタクラ遮断器 (メタクラ切替盤側)		切→入	中央制御室	スイッチ 操作																																					
非常用高圧母線 C 系遮断器 (メタクラ切替盤側)		切→入	原子炉建物付属棟 2階	スイッチ 操作																																					
非常用高圧母線 D 系遮断器 (メタクラ切替盤側)		切→入	原子炉建物付属棟 2階	スイッチ 操作																																					

柏崎刈羽原子力発電所 6 / 7号炉 (2017. 12. 20 版)				東海第二発電所 (2018. 9. 18 版)				島根原子力発電所 2号炉				備考	
表 3. 14-10 操作対象機器 (電源車～緊急用電源切替箱接続装置～ AM 用 MCC 電路)								第 3. 14-14 表 操作対象機器 (高圧発電機車～高圧発電機車接続ブ ラグ収納箱 (原子炉建物西側) ～SA1 コントロールセンタ及び SA2 コントロールセンタ電路)				・設備及び運用の相違 【柏崎 6/7, 東海第二】 ⑳の相違	
機器名称		状態の 変化	操作場所	機器名称		状態の 変化	操作場所	機器名称		状態の 変化	操作場所		操作方法
電源車	発電機	停止 →運転	原子炉建屋電源車 第一設置場所	高圧発電機車	発電機	停止 →運転	原子炉建物 高圧発電機車第一設置場所	高圧発電機車 接続プラグ収納箱	断 路 →接 続	原子炉建物 高圧発電機車第一設置場所	コネクタ 接 続 操 作		ボタン操作
	遮断器	切→入			遮断器	切→入							
緊急用電源切替箱断 路器 (緊急用断 路器側)		入→切	コントロール建屋 地上 2 階	C-メタクラ切替盤		断 路 →接 続	原子炉建物付 属棟 2 階	緊急用メタクラ遮断器 (メタクラ切替盤側)		切→入	中央制御室		ス イ ッ チ 操 作
緊急用電源切替箱断 路器 (代替所内電 気設備側)		切→入	コントロール建屋 地上 2 階	D-メタクラ切替盤		断 路 →接 続	原子炉建物付 属棟 2 階	緊急用メタクラ遮断器 (SAロードセンタ側)		切→入	中央制御室		ス イ ッ チ 操 作
表 3. 14-11 操作対象機器 (電源車～AM 用動力変圧器～AM 用 MCC 電路)								第 3. 14-15 表 操作対象機器 (高圧発電機車～高圧発電機車接続ブ ラグ収納箱 (原子炉建物南側) ～SA1 コントロールセンタ及び SA2 コントロールセンタ電路)					
機器名称		状態の 変化	操作場所	機器名称		状態の 変化	操作場所	機器名称		状態の 変化	操作場所		操作方法
電源車	発電機	停止 →運転	原子炉建屋電源車 第二設置場所	高圧発電機車	発電機	停止 →運転	原子炉建物 高圧発電機車第二設置場所	高圧発電機車 接続プラグ収納箱	断 路 →接 続	原子炉建物 高圧発電機車第二設置場所	コネクタ 接 続 操 作		ボタン操作
	遮断器	切→入			遮断器	切→入							
緊急用電源切替箱断 路器 (緊急用断 路器側)		入→切	コントロール建屋 地上 2 階	C-メタクラ切替盤		断 路 →接 続	原子炉建物付 属棟 2 階	緊急用メタクラ遮断器 (メタクラ切替盤側)		切→入	中央制御室	ス イ ッ チ 操 作	
緊急用電源切替箱断 路器 (代替所内電 気設備側)		切→入	コントロール建屋 地上 2 階	D-メタクラ切替盤		断 路 →接 続	原子炉建物付 属棟 2 階	緊急用メタクラ遮断器 (SAロードセンタ側)		切→入	中央制御室	ス イ ッ チ 操 作	

柏崎刈羽原子力発電所 6 / 7号炉 (2017. 12. 20 版)	東海第二発電所 (2018. 9. 18 版)	島根原子力発電所 2号炉	備考																													
		<p data-bbox="1736 212 2510 331"><u>第 3. 14-16 表 操作対象機器 (高压発電機車～緊急用メタクラ接続プラグ盤～SA1 コントロールセンタ及びSA2 コントロールセンタ電路)</u></p> <table border="1" data-bbox="1736 338 2510 884"> <thead> <tr> <th colspan="2">機器名称</th> <th>状態の変化</th> <th>操作場所</th> <th>操作方法</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="2">高压発電機車</td> <td>発電機</td> <td>停止 →運転</td> <td>ガスタービン発電機建物 高压発電機車設置場所</td> <td>ボタン操作</td> </tr> <tr> <td>遮断器</td> <td>切→入</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="2">緊急用メタクラ 接続プラグ盤</td> <td>断路 →接続</td> <td>ガスタービン発電機建物 高压発電機車設置場所</td> <td>コネクタ 接続操作</td> </tr> <tr> <td colspan="2">緊急用メタクラ遮断器 (緊急用メタクラ接続プラグ盤側)</td> <td>切→入</td> <td>ガスタービン発電機建物 3階</td> <td>スイッチ 操作</td> </tr> <tr> <td colspan="2">緊急用メタクラ遮断器 (SAロードセンタ側)</td> <td>切→入</td> <td>中央制御室</td> <td>スイッチ 操作</td> </tr> </tbody> </table>	機器名称		状態の変化	操作場所	操作方法	高压発電機車	発電機	停止 →運転	ガスタービン発電機建物 高压発電機車設置場所	ボタン操作	遮断器	切→入			緊急用メタクラ 接続プラグ盤		断路 →接続	ガスタービン発電機建物 高压発電機車設置場所	コネクタ 接続操作	緊急用メタクラ遮断器 (緊急用メタクラ接続プラグ盤側)		切→入	ガスタービン発電機建物 3階	スイッチ 操作	緊急用メタクラ遮断器 (SAロードセンタ側)		切→入	中央制御室	スイッチ 操作	<p data-bbox="2528 212 2819 331">・設備及び運用の相違【柏崎 6/7, 東海第二】⑳の相違</p>
機器名称		状態の変化	操作場所	操作方法																												
高压発電機車	発電機	停止 →運転	ガスタービン発電機建物 高压発電機車設置場所	ボタン操作																												
	遮断器	切→入																														
緊急用メタクラ 接続プラグ盤		断路 →接続	ガスタービン発電機建物 高压発電機車設置場所	コネクタ 接続操作																												
緊急用メタクラ遮断器 (緊急用メタクラ接続プラグ盤側)		切→入	ガスタービン発電機建物 3階	スイッチ 操作																												
緊急用メタクラ遮断器 (SAロードセンタ側)		切→入	中央制御室	スイッチ 操作																												

柏崎刈羽原子力発電所 6 / 7号炉 (2017. 12. 20 版)	東海第二発電所 (2018. 9. 18 版)	島根原子力発電所 2号炉	備考																									
<p><u>可搬型代替交流電源設備のうち電源車から代替原子炉補機冷却系へ電源供給する系統で、操作が必要な軽油タンク出口弁、タンクローリ (4kL) 付ポンプ、電源車については、現場で容易に操作可能な設計とする。表 3. 14-12～13 に操作対象機器の操作場所を示す。</u></p> <p style="text-align: right;">(57-2, 57-3)</p> <p><u>表 3. 14-12 操作対象機器 (軽油タンク～電源車流路)</u></p> <table border="1" data-bbox="163 562 914 926"> <thead> <tr> <th>機器名称</th> <th>状態の変化</th> <th>操作場所</th> <th>操作方法</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>軽油タンク出口弁</td> <td>弁閉→弁開</td> <td>原子炉建屋東側の屋外</td> <td>手動操作</td> </tr> <tr> <td>タンクローリ (4kL) 付ポンプ</td> <td>停止→運転</td> <td>原子炉建屋東側の屋外</td> <td>スイッチ操作</td> </tr> <tr> <td>タンクローリ (4kL) 付ポンプ</td> <td>停止→運転</td> <td>タービン建屋電源車第一設置場所及び第二設置場所</td> <td>スイッチ操作</td> </tr> </tbody> </table> <p><u>表 3. 14-13 操作対象機器 (電源車～代替原子炉補機冷却系電路)</u></p> <table border="1" data-bbox="163 1016 914 1247"> <thead> <tr> <th>機器名称</th> <th>状態の変化</th> <th>操作場所</th> <th>操作方法</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="2">電源車</td> <td>発電機 停止→運転</td> <td rowspan="2">タービン建屋電源車第一設置場所及び第二設置場所</td> <td rowspan="2">ボタン操作</td> </tr> <tr> <td>遮断器 切→入</td> </tr> </tbody> </table>	機器名称	状態の変化	操作場所	操作方法	軽油タンク出口弁	弁閉→弁開	原子炉建屋東側の屋外	手動操作	タンクローリ (4kL) 付ポンプ	停止→運転	原子炉建屋東側の屋外	スイッチ操作	タンクローリ (4kL) 付ポンプ	停止→運転	タービン建屋電源車第一設置場所及び第二設置場所	スイッチ操作	機器名称	状態の変化	操作場所	操作方法	電源車	発電機 停止→運転	タービン建屋電源車第一設置場所及び第二設置場所	ボタン操作	遮断器 切→入			<p>・運用の相違 【柏崎 6/7】 ⑩の相違</p>
機器名称	状態の変化	操作場所	操作方法																									
軽油タンク出口弁	弁閉→弁開	原子炉建屋東側の屋外	手動操作																									
タンクローリ (4kL) 付ポンプ	停止→運転	原子炉建屋東側の屋外	スイッチ操作																									
タンクローリ (4kL) 付ポンプ	停止→運転	タービン建屋電源車第一設置場所及び第二設置場所	スイッチ操作																									
機器名称	状態の変化	操作場所	操作方法																									
電源車	発電機 停止→運転	タービン建屋電源車第一設置場所及び第二設置場所	ボタン操作																									
	遮断器 切→入																											

柏崎刈羽原子力発電所 6 / 7号炉 (2017. 12. 20 版)	東海第二発電所 (2018. 9. 18 版)	島根原子力発電所 2号炉	備考
<p>以下に、可搬型代替交流電源設備を構成する主要設備の操作性を示す。</p> <p>a) <u>電源車 (6号及び7号炉共用)</u> 可搬型代替交流電源設備の電源車は、原子炉建屋に設置している接続口まで移動可能な車両設計とするとともに、設置場所にて輪留めによる固定等が可能な設計とする。また、電源車は、付属の操作スイッチ等により、設置場所での操作が可能な設計とする。電源車の現場操作パネルは、誤操作防止のために名称を明記することで操作者の操作、監視性を考慮しており、かつ、十分な操作空間を確保し、容易に操作可能とする。電源車のケーブル敷設は高所にある建屋貫通部にて行う必要があるが、あらかじめはしごを設けることで容易に昇降可能とする。 (57-2, 57-3)</p> <p>b) <u>軽油タンク (6号及び7号炉共用)</u> 軽油タンクの軽油タンク出口弁については、屋外の場所から手動操作で弁を開閉することが可能な設計とする。 (57-2, 57-3)</p>	<p>以下に、可搬型代替交流電源設備を構成する主要設備の操作性を示す。</p> <p>a) <u>可搬型代替低圧電源車</u> 可搬型代替低圧電源車は、設置場所である原子炉建屋西側接続口又は原子炉建屋東側接続口まで車両として移動可能な設計とするとともに、輪止めを積載し、設置場所にて固定が可能な設計とする。 <u>ケーブルの接続操作にあたっては、コネクタ接続とし、接続規格を統一することにより、確実に接続が可能な設計とする。</u> また、<u>可搬型代替低圧電源車</u>は、運転員等の操作性を考慮した現場の操作監視盤のスイッチにより操作可能とし、誤操作防止のために名称を明記すること、かつ操作の際には十分な操作空間を確保する設計とする。 <u>なお、可搬型代替低圧電源車の2台同期運転操作に関しても、同様に操作可能な設計とする。</u></p>	<p>以下に、可搬型代替交流電源設備を構成する主要設備の操作性を示す。</p> <p>a) <u>高圧発電機車</u> 可搬型代替交流電源設備の高圧発電機車は、原子炉建物又はガスタービン発電機建物に設置している接続口まで移動可能な車両設計とするとともに、設置場所にて輪留めによる固定等が可能な設計とする。また、<u>高圧発電機車</u>は、<u>付属の操作スイッチ等により、設置場所での操作が可能な設計とする。</u>高圧発電機車の現場操作パネルは、誤操作防止のために名称を明記することで操作者の操作、監視性を考慮しており、かつ、十分な操作空間を確保し、容易に操作可能とする。また、<u>高圧発電機車は3台同期運転が可能な設計とする。</u> (57-2, 57-3)</p> <p>b) <u>ガスタービン発電機用軽油タンク</u> <u>ガスタービン発電機用軽油タンクのガスタービン発電機用軽油タンクドレン弁については、屋外の場所から手動操作で弁を開閉することが可能な設計とする。</u> (57-2, 57-3)</p> <p>c) <u>ディーゼル燃料貯蔵タンク</u> <u>ディーゼル燃料貯蔵タンク閉止フランジについては、一般的に用いられる工具 (スパナ等) を用いて、屋外の場所から容易かつ確実に作業することが可能な設計とする。</u> (57-2, 57-3)</p>	<p>・設備の相違 【東海第二】 ②の相違 ・資料構成の相違 【東海第二】 島根2号炉は柏崎6/7と同様に 3. 14. 2. 1. 4. 3(2)項の確実な接続に記載している ・設備及び運用の相違 【柏崎6/7】 島根2号炉の高圧発電機車接続では高所作業はない ・設備の相違 【柏崎6/7, 東海第二】 島根2号炉の高圧発電機車は3台同期運転を行う</p> <p>・資料構成の相違 【東海第二】 ②の相違 ・設備の相違 【柏崎6/7】 ④の相違 ・資料構成の相違 【東海第二】 ②の相違</p>

柏崎刈羽原子力発電所 6 / 7号炉 (2017. 12. 20 版)	東海第二発電所 (2018. 9. 18 版)	島根原子力発電所 2号炉	備考
<p>c) <u>タンクローリ (4kL) (6号及び7号炉共用)</u></p> <p><u>タンクローリ (4kL)</u> については、付属の操作ハンドルからのハンドル操作で起動する設計とする。<u>タンクローリ (4kL)</u> は付属の操作ハンドルを操作するにあたり、運転員のアクセス性を考慮して十分な操作空間を確保する。また、それぞれの操作対象については銘板をつけることで識別可能とし、運転員の操作・監視性を考慮して確実に操作できる設計とする。</p> <p><u>タンクローリ (4kL)</u> は、接続口まで屋外のアクセスルートを通行してアクセス可能な設計とするとともに、設置場所にて輪留めによる固定等が可能な設計とする。</p> <p>ホースの接続に当たっては、特殊な工具、及び技量は必要とせず、専用の接続方式である専用金具にすることにより、確実に接続可能な設計とする。</p> <p style="text-align: right;">(57-2, 57-3)</p>		<p>d) <u>タンクローリ</u></p> <p><u>タンクローリ</u>については、付属の操作ハンドルからのハンドル操作で起動する設計とする。<u>タンクローリ</u>は付属の操作ハンドルを操作するにあたり、運転員のアクセス性を考慮して十分な操作空間を確保する。また、それぞれの操作対象については銘板をつけることで識別可能とし、運転員の操作・監視性を考慮して確実に操作できる設計とする。</p> <p><u>タンクローリ</u>は、接続口まで屋外のアクセスルートを通行してアクセス可能な設計とするとともに、設置場所にて輪留めによる固定等が可能な設計とする。</p> <p>ホースの接続に当たっては、特殊な工具、及び技量は必要とせず、専用の接続方式である専用金具にすることにより、確実に接続可能な設計とする。</p> <p style="text-align: right;">(57-2, 57-3)</p>	<p>・資料構成の相違</p> <p>【東海第二】</p> <p>②の相違</p>


柏崎刈羽原子力発電所 6 / 7号炉 (2017. 12. 20 版)	東海第二発電所 (2018. 9. 18 版)	島根原子力発電所 2号炉	備考																																																			
<p>(3) 試験及び検査 (設置許可基準規則第 43 条第 1 項三)</p> <p>(i) 要求事項</p> <p>健全性及び能力を確認するため、発電用原子炉の運転中又は停止中に試験又は検査ができるものであること。</p> <p>(ii) 適合性</p> <p>基本方針については、「2.3.4 操作性及び試験・検査性」に示す。</p> <p>a) <u>電源車 (6号及び7号炉共用)</u></p> <p>可搬型代替交流電源設備の電源車は、表 3.14-14 に示すように運転中又は停止中に機能・性能試験、分解検査又は取替えが可能な設計とする。また、電源車は、車両として運転状態の確認及び外観検査が可能な設計とする。</p> <p>可搬型代替交流電源設備の電源車は、運転性能の確認として、電源車の運転状態として発電機電圧、電流、周波数を確認可能な設計とし、模擬負荷を接続することにより出力性能の確認を行う。また、電源車の部品状態の確認として、非破壊検査や目視により性能に影響を及ぼすおそれのある傷、割れ等がないことの確認を行う。また、電源車ケーブルの絶縁抵抗測定が可能な設計とする。</p> <p style="text-align: right;">(57-4)</p>	<p>(3) 試験検査 (設置許可基準規則第 43 条第 1 項三)</p> <p>(i) 要求事項</p> <p>健全性及び能力を確認するため、発電用原子炉の運転中又は停止中に試験又は検査ができるものであること。</p> <p>(ii) 適合性</p> <p>基本方針については、「2.3.4 操作性及び試験・検査性」に示す。</p> <p>a) <u>可搬型代替低圧電源車</u></p> <p>可搬型代替低圧電源車は、第 3.14.2.2.4-3 表に示すように、発電用原子炉の運転中又は停止中に、起動試験による機能・性能の確認及び外観の確認ができる系統設計とする。</p> <p>分解検査として、可搬型代替低圧電源車の部品状態について、性能に影響を及ぼすおそれのある傷、割れ等がないことを目視により確認が可能な設計とする。</p> <p>また、機能・性能検査として、可搬型代替低圧電源車の絶縁抵抗の確認、模擬負荷接続時の運転状態における発電機電圧、電流、周波数及び電力の確認が可能な設計とする。</p> <p>さらに、車両の運転状態の確認が可能な設計とする。</p> <p style="text-align: right;">(57-4-9)</p>	<p>(3) 試験及び検査 (設置許可基準規則第 43 条第 1 項三)</p> <p>(i) 要求事項</p> <p>健全性及び能力を確認するため、発電用原子炉の運転中又は停止中に試験又は検査ができるものであること。</p> <p>(ii) 適合性</p> <p>基本方針については、「2.3.4 操作性及び試験・検査性」に示す。</p> <p>a) <u>高圧発電機車</u></p> <p>可搬型代替交流電源設備の高圧発電機車は、第 3.14-17 表に示すように運転中又は停止中に機能・性能試験、分解点検又は取替えが可能な設計とする。また、高圧発電機車は車両として運転状態の確認及び外観検査が可能な設計とする。</p> <p>可搬型代替交流電源設備の高圧発電機車は、運転性能の確認として、高圧発電機車の運転状態として発電機電圧、電流、周波数を確認可能な設計とし、模擬負荷を接続することにより出力性能の確認を行う。また、高圧発電機車の部品状態の確認として、目視により性能に影響を及ぼす恐れのある傷、割れ等がないことの確認を行う。また、高圧発電機車ケーブルの絶縁抵抗測定が可能な設計とする。</p> <p style="text-align: right;">(57-4)</p>	<p>備考</p> <p>・設備の相違</p> <p>【東海第二】</p> <p>②の相違</p>																																																			
<p style="text-align: center;">表 3.14-14 電源車の試験及び検査</p> <table border="1" data-bbox="157 1234 923 1818"> <thead> <tr> <th>プラント状態</th> <th>項目</th> <th>内容</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="3">運転中</td> <td>機能・性能試験</td> <td>模擬負荷による電源車の出力性能 (発電機電圧、電流、周波数) の確認 電源車の運転状態の確認 電源車の絶縁抵抗の確認</td> </tr> <tr> <td>分解検査</td> <td>電源車の部品の状態を、試験及び目視により確認</td> </tr> <tr> <td>外観検査</td> <td>電源車の目視点検</td> </tr> <tr> <td rowspan="3">停止中</td> <td>機能・性能試験</td> <td>模擬負荷による電源車の出力性能 (発電機電圧、電流、周波数) の確認 電源車の運転状態の確認 電源車の絶縁抵抗の確認 ケーブルの絶縁抵抗の確認</td> </tr> <tr> <td>分解検査</td> <td>電源車の部品の状態を、試験及び目視により確認</td> </tr> <tr> <td>外観検査</td> <td>電源車の目視点検</td> </tr> </tbody> </table>	プラント状態	項目	内容	運転中	機能・性能試験	模擬負荷による電源車の出力性能 (発電機電圧、電流、周波数) の確認 電源車の運転状態の確認 電源車の絶縁抵抗の確認	分解検査	電源車の部品の状態を、試験及び目視により確認	外観検査	電源車の目視点検	停止中	機能・性能試験	模擬負荷による電源車の出力性能 (発電機電圧、電流、周波数) の確認 電源車の運転状態の確認 電源車の絶縁抵抗の確認 ケーブルの絶縁抵抗の確認	分解検査	電源車の部品の状態を、試験及び目視により確認	外観検査	電源車の目視点検	<p style="text-align: center;">第 3.14.2.2.4-3 表 可搬型代替低圧電源車の試験検査</p> <table border="1" data-bbox="958 1249 1673 1535"> <thead> <tr> <th>原子炉の状態</th> <th>項目</th> <th>内容</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="3">運転中</td> <td>分解検査</td> <td>部品状態の確認</td> </tr> <tr> <td>機能・性能検査</td> <td>模擬負荷による可搬型代替低圧電源車の出力特性 (発電機電圧、電流、周波数及び電力) の確認 絶縁抵抗の確認 車両の運転状態の確認</td> </tr> <tr> <td>外観検査</td> <td>可搬型代替低圧電源車の目視点検</td> </tr> <tr> <td rowspan="3">停止中</td> <td>分解検査</td> <td>部品状態の確認</td> </tr> <tr> <td>機能・性能検査</td> <td>模擬負荷による可搬型代替低圧電源車の出力特性 (発電機電圧、電流、周波数及び電力) の確認 絶縁抵抗の確認 車両の運転状態の確認</td> </tr> <tr> <td>外観検査</td> <td>可搬型代替低圧電源車の目視点検</td> </tr> </tbody> </table>	原子炉の状態	項目	内容	運転中	分解検査	部品状態の確認	機能・性能検査	模擬負荷による可搬型代替低圧電源車の出力特性 (発電機電圧、電流、周波数及び電力) の確認 絶縁抵抗の確認 車両の運転状態の確認	外観検査	可搬型代替低圧電源車の目視点検	停止中	分解検査	部品状態の確認	機能・性能検査	模擬負荷による可搬型代替低圧電源車の出力特性 (発電機電圧、電流、周波数及び電力) の確認 絶縁抵抗の確認 車両の運転状態の確認	外観検査	可搬型代替低圧電源車の目視点検	<p style="text-align: center;">第 3.14-17 表 高圧発電機車の試験及び検査</p> <table border="1" data-bbox="1745 1234 2496 1818"> <thead> <tr> <th>プラント状態</th> <th>項目</th> <th>内容</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="3">運転中</td> <td>機能・性能試験</td> <td>模擬負荷による高圧発電機車の出力性能 (発電機電圧、電流、周波数) の確認 高圧発電機車の運転状態の確認 高圧発電機車の絶縁抵抗の確認</td> </tr> <tr> <td>分解検査</td> <td>高圧発電機車の部品の状態を、試験及び目視により確認</td> </tr> <tr> <td>外観検査</td> <td>高圧発電機車の目視点検</td> </tr> <tr> <td rowspan="3">停止中</td> <td>機能・性能試験</td> <td>模擬負荷による高圧発電機車の出力性能 (発電機電圧、電流、周波数) の確認 高圧発電機車の運転状態の確認 高圧発電機車の絶縁抵抗の確認 ケーブルの絶縁抵抗の確認</td> </tr> <tr> <td>分解検査</td> <td>高圧発電機車の部品の状態を、試験及び目視により確認</td> </tr> <tr> <td>外観検査</td> <td>高圧発電機車の目視点検</td> </tr> </tbody> </table>	プラント状態	項目	内容	運転中	機能・性能試験	模擬負荷による高圧発電機車の出力性能 (発電機電圧、電流、周波数) の確認 高圧発電機車の運転状態の確認 高圧発電機車の絶縁抵抗の確認	分解検査	高圧発電機車の部品の状態を、試験及び目視により確認	外観検査	高圧発電機車の目視点検	停止中	機能・性能試験	模擬負荷による高圧発電機車の出力性能 (発電機電圧、電流、周波数) の確認 高圧発電機車の運転状態の確認 高圧発電機車の絶縁抵抗の確認 ケーブルの絶縁抵抗の確認	分解検査	高圧発電機車の部品の状態を、試験及び目視により確認	外観検査	高圧発電機車の目視点検	
プラント状態	項目	内容																																																				
運転中	機能・性能試験	模擬負荷による電源車の出力性能 (発電機電圧、電流、周波数) の確認 電源車の運転状態の確認 電源車の絶縁抵抗の確認																																																				
	分解検査	電源車の部品の状態を、試験及び目視により確認																																																				
	外観検査	電源車の目視点検																																																				
停止中	機能・性能試験	模擬負荷による電源車の出力性能 (発電機電圧、電流、周波数) の確認 電源車の運転状態の確認 電源車の絶縁抵抗の確認 ケーブルの絶縁抵抗の確認																																																				
	分解検査	電源車の部品の状態を、試験及び目視により確認																																																				
	外観検査	電源車の目視点検																																																				
原子炉の状態	項目	内容																																																				
運転中	分解検査	部品状態の確認																																																				
	機能・性能検査	模擬負荷による可搬型代替低圧電源車の出力特性 (発電機電圧、電流、周波数及び電力) の確認 絶縁抵抗の確認 車両の運転状態の確認																																																				
	外観検査	可搬型代替低圧電源車の目視点検																																																				
停止中	分解検査	部品状態の確認																																																				
	機能・性能検査	模擬負荷による可搬型代替低圧電源車の出力特性 (発電機電圧、電流、周波数及び電力) の確認 絶縁抵抗の確認 車両の運転状態の確認																																																				
	外観検査	可搬型代替低圧電源車の目視点検																																																				
プラント状態	項目	内容																																																				
運転中	機能・性能試験	模擬負荷による高圧発電機車の出力性能 (発電機電圧、電流、周波数) の確認 高圧発電機車の運転状態の確認 高圧発電機車の絶縁抵抗の確認																																																				
	分解検査	高圧発電機車の部品の状態を、試験及び目視により確認																																																				
	外観検査	高圧発電機車の目視点検																																																				
停止中	機能・性能試験	模擬負荷による高圧発電機車の出力性能 (発電機電圧、電流、周波数) の確認 高圧発電機車の運転状態の確認 高圧発電機車の絶縁抵抗の確認 ケーブルの絶縁抵抗の確認																																																				
	分解検査	高圧発電機車の部品の状態を、試験及び目視により確認																																																				
	外観検査	高圧発電機車の目視点検																																																				

柏崎刈羽原子力発電所 6 / 7号炉 (2017. 12. 20 版)	東海第二発電所 (2018. 9. 18 版)	島根原子力発電所 2号炉	備考									
		<p>b) <u>ガスタービン発電機用軽油タンク</u> <u>可搬型代替交流電源設備のガスタービン発電機用軽油タンク</u> は、第 3.14-18 表に示すように発電用原子炉の運転中及び停止中に外観検査が可能な設計とする。<u>ガスタービン発電機用軽油タンク内面の確認として、目視により性能に影響を及ぼすおそれのある傷、割れ等がないことが確認可能な設計とする。具体的にはタンク上部及び側面のマンホールが開放可能であり、内面の点検が可能な設計とする。ガスタービン発電機用軽油タンクの漏えい検査が実施可能な設計とする。具体的には漏えい検査が可能な隔離弁を設ける設計とする。ガスタービン発電機用軽油タンクの定例試験として油面レベルの確認が可能な計器を設ける設計とする。</u></p> <p style="text-align: right;">(57-4)</p> <p>第 3.14-18 表 <u>ガスタービン発電機用軽油タンクの試験及び検査</u></p> <table border="1" data-bbox="1745 831 2496 1150"> <thead> <tr> <th>プラント状態</th> <th>項目</th> <th>内容</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>運転中</td> <td>外観検査</td> <td>ガスタービン発電機用軽油タンクの油面レベルの確認</td> </tr> <tr> <td>停止中</td> <td>外観検査</td> <td>ガスタービン発電機用軽油タンクの外観 ガスタービン発電機用軽油タンク内面の状態 を試験及び目視により確認 漏えいの有無の確認</td> </tr> </tbody> </table>	プラント状態	項目	内容	運転中	外観検査	ガスタービン発電機用軽油タンクの油面レベルの確認	停止中	外観検査	ガスタービン発電機用軽油タンクの外観 ガスタービン発電機用軽油タンク内面の状態 を試験及び目視により確認 漏えいの有無の確認	<p>・資料構成の相違 【東海第二】 ②の相違 ・設備の相違 【柏崎 6/7】 ④の相違</p>
プラント状態	項目	内容										
運転中	外観検査	ガスタービン発電機用軽油タンクの油面レベルの確認										
停止中	外観検査	ガスタービン発電機用軽油タンクの外観 ガスタービン発電機用軽油タンク内面の状態 を試験及び目視により確認 漏えいの有無の確認										

柏崎刈羽原子力発電所 6 / 7号炉 (2017. 12. 20 版)	東海第二発電所 (2018. 9. 18 版)	島根原子力発電所 2号炉	備考																				
<p>b) <u>軽油タンク(6号及び7号炉共用)</u></p> <p>可搬型代替交流電源設備の軽油タンクは、表 3.14-15 に示すように発電用原子炉の運転中及び停止中に外観検査が可能な設計とする。軽油タンク内面の確認として、目視により性能に影響を及ぼすおそれのある傷、割れ等がないことが確認可能な設計とする。具体的にはタンク上部のマンホールが開放可能であり、内面の点検が可能な設計とする。軽油タンクの漏えい検査が実施可能な設計とする。具体的には漏えい検査が可能な隔離弁を設ける設計とする。軽油タンクの定例試験として油面レベルの確認が可能な計器を設ける設計とする。</p> <p style="text-align: right;">(57-4)</p> <p style="text-align: center;">表 3.14-15 軽油タンクの試験及び検査</p> <table border="1" data-bbox="157 787 931 1016"> <thead> <tr> <th>プラント状態</th> <th>項目</th> <th>内容</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>運転中</td> <td>外観検査</td> <td>軽油タンクの油面レベルの確認</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">停止中</td> <td rowspan="2">外観検査</td> <td>軽油タンクの外観</td> </tr> <tr> <td>軽油タンク内面の状態を試験及び目視により確認 漏えいの有無の確認</td> </tr> </tbody> </table>	プラント状態	項目	内容	運転中	外観検査	軽油タンクの油面レベルの確認	停止中	外観検査	軽油タンクの外観	軽油タンク内面の状態を試験及び目視により確認 漏えいの有無の確認		<p>c) <u>ディーゼル燃料貯蔵タンク</u></p> <p>可搬型代替交流電源設備のディーゼル燃料貯蔵タンクは、第 3.14-19 表に示すように発電用原子炉の運転中及び停止中に外観検査が可能な設計とする。ディーゼル燃料貯蔵タンク内面の確認として、目視により性能に影響を及ぼすおそれのある傷、割れ等がないことが確認可能な設計とする。具体的にはタンク上部のマンホールが開放可能であり、内面の点検が可能な設計とする。ディーゼル燃料貯蔵タンクの漏えい検査が実施可能な設計とする。具体的には漏えい検査が可能な隔離弁を設ける設計とする。ディーゼル燃料貯蔵タンクの定例試験として油面レベルの確認が可能な計器を設ける設計とする。</p> <p style="text-align: right;">(57-4)</p> <p style="text-align: center;">第 3.14-19 表 ディーゼル燃料貯蔵タンクの試験及び検査</p> <table border="1" data-bbox="1745 787 2496 1104"> <thead> <tr> <th>プラント状態</th> <th>項目</th> <th>内容</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>運転中</td> <td>外観検査</td> <td>ディーゼル燃料貯蔵タンクの油面レベルの確認</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">停止中</td> <td rowspan="2">外観検査</td> <td>ディーゼル燃料貯蔵タンクの外観</td> </tr> <tr> <td>ディーゼル燃料貯蔵タンク内面の状態を試験及び目視により確認 漏えいの有無の確認</td> </tr> </tbody> </table>	プラント状態	項目	内容	運転中	外観検査	ディーゼル燃料貯蔵タンクの油面レベルの確認	停止中	外観検査	ディーゼル燃料貯蔵タンクの外観	ディーゼル燃料貯蔵タンク内面の状態を試験及び目視により確認 漏えいの有無の確認	<p>・資料構成の相違</p> <p>【東海第二】</p> <p>②の相違</p>
プラント状態	項目	内容																					
運転中	外観検査	軽油タンクの油面レベルの確認																					
停止中	外観検査	軽油タンクの外観																					
		軽油タンク内面の状態を試験及び目視により確認 漏えいの有無の確認																					
プラント状態	項目	内容																					
運転中	外観検査	ディーゼル燃料貯蔵タンクの油面レベルの確認																					
停止中	外観検査	ディーゼル燃料貯蔵タンクの外観																					
		ディーゼル燃料貯蔵タンク内面の状態を試験及び目視により確認 漏えいの有無の確認																					


柏崎刈羽原子力発電所 6 / 7号炉 (2017. 12. 20 版)	東海第二発電所 (2018. 9. 18 版)	島根原子力発電所 2号炉	備考																				
<p>c) <u>タンクローリ (4kL) (6号及び7号炉共用)</u></p> <p>可搬型代替交流電源設備の<u>タンクローリ (4kL)</u>は、表 3. 14-16 に示すように発電用原子炉の運転中又は停止中に外観検査及び機能・性能の確認が可能な設計とする。<u>タンクローリ (4kL)</u>は油量、漏えいの確認が可能なように油面計又は検尺口を設け、かつ、内部の確認が可能なようにマンホールを設ける設計とする。さらに、<u>タンクローリ (4kL)</u>は車両として運転状態の確認及び外観の確認が可能な設計とする。<u>タンクローリ (4kL) 付ポンプ</u>は、通常系統にて機能・性能確認ができる設計とし、分解が可能な設計とする。</p> <p>ホースの外観検査として、機能・性能に影響を及ぼすおそれのある亀裂、腐食等がないことの確認を行うことが可能な設計とする。</p> <p style="text-align: right;">(57-4)</p> <p style="text-align: center;">表 3. 14-16 <u>タンクローリ (4kL) の試験及び検査</u></p> <table border="1" data-bbox="157 919 917 1241"> <thead> <tr> <th>プラント状態</th> <th>項目</th> <th>内容</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="3">運転中 又は 停止中</td> <td>外観検査</td> <td>タンク、ホース外観の確認及びタンク内面の状態を目視により確認 漏えいの有無の確認</td> </tr> <tr> <td>機能・性能試験</td> <td>タンクの漏えい確認</td> </tr> <tr> <td>車両検査</td> <td>タンクローリ (4kL) の車両としての運転状態の確認</td> </tr> </tbody> </table>	プラント状態	項目	内容	運転中 又は 停止中	外観検査	タンク、ホース外観の確認及びタンク内面の状態を目視により確認 漏えいの有無の確認	機能・性能試験	タンクの漏えい確認	車両検査	タンクローリ (4kL) の車両としての運転状態の確認		<p>d) <u>タンクローリ</u></p> <p>可搬型代替交流電源設備の<u>タンクローリ</u>は、第 3. 14-20 表に示すように原子炉の運転中又は停止中に外観検査及び機能・性能の確認が可能な設計とする。<u>タンクローリ</u>は油量、漏えいの確認が可能なように油面計又は検尺口を設け、かつ、内部の確認が可能なようにマンホールを設ける設計とする。さらに、<u>タンクローリ</u>は車両として運転状態の確認及び外観の確認が可能な設計とする。<u>タンクローリ付ポンプ</u>は、通常系統にて機能・性能確認が出来る設計とし、分解が可能な設計とする。</p> <p>ホースの外観検査として、機能・性能に影響を及ぼすおそれのある亀裂、腐食等がないことの確認を行うことが可能な設計とする。</p> <p style="text-align: right;">(57-4)</p> <p style="text-align: center;">第 3. 14-20 表 <u>タンクローリの試験及び検査</u></p> <table border="1" data-bbox="1748 919 2493 1241"> <thead> <tr> <th>プラント状態</th> <th>項目</th> <th>内容</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="3">運転中 又は 停止中</td> <td>外観検査</td> <td>タンク、ホース外観の確認及びタンク内面の状態を目視により確認 漏えいの有無の確認</td> </tr> <tr> <td>機能・性能試験</td> <td>タンクの漏えい確認</td> </tr> <tr> <td>車両検査</td> <td>タンクローリの車両としての運転状態の確認</td> </tr> </tbody> </table>	プラント状態	項目	内容	運転中 又は 停止中	外観検査	タンク、ホース外観の確認及びタンク内面の状態を目視により確認 漏えいの有無の確認	機能・性能試験	タンクの漏えい確認	車両検査	タンクローリの車両としての運転状態の確認	<p>・資料構成の相違 【東海第二】 ②の相違</p>
プラント状態	項目	内容																					
運転中 又は 停止中	外観検査	タンク、ホース外観の確認及びタンク内面の状態を目視により確認 漏えいの有無の確認																					
	機能・性能試験	タンクの漏えい確認																					
	車両検査	タンクローリ (4kL) の車両としての運転状態の確認																					
プラント状態	項目	内容																					
運転中 又は 停止中	外観検査	タンク、ホース外観の確認及びタンク内面の状態を目視により確認 漏えいの有無の確認																					
	機能・性能試験	タンクの漏えい確認																					
	車両検査	タンクローリの車両としての運転状態の確認																					

柏崎刈羽原子力発電所 6 / 7号炉 (2017. 12. 20 版)	東海第二発電所 (2018. 9. 18 版)	島根原子力発電所 2号炉	備考
<p>(4) 切替えの容易性 (設置許可基準規則第 43 条第 1 項四)</p> <p>(i) 要求事項</p> <p>本来の用途以外の用途として重大事故等に対処するために使用する設備にあつては、通常時に使用する系統から速やかに切り替えられる機能を備えるものであること。</p> <p>(ii) 適合性</p> <p>基本方針については、「2.3.4 操作性及び試験・検査性」に示す。</p> <p>可搬型代替交流電源設備は、本来の用途以外の用途には使用しない。なお、必要な可搬型代替交流電源設備の操作の対象機器は(2)操作性の表 3.14-7~13 と同様である。</p> <p>可搬型代替交流電源設備のうち、<u>電源車から非常用高圧母線 C 系及び D 系、又は AM 用 MCC を電源供給する系統、及び軽油タンクから電源車まで燃料移送する系統において、非常用交流電源設備から可搬型代替交流電源設備へ切り替えるために必要な電源系統の操作は、想定される重大事故等時において、非常用交流電源設備の隔離、及び可搬型代替交流電源設備の接続として、非常用高圧母線 C 系及び非常用高圧母線 D 系の遮断器を設けることにより、通常時の系統構成から速やかな切替えが可能な設計とする。</u>また、必要な燃料系統の操作は、<u>軽油タンク出口弁を設けることにより速やかな切替えが可能な設計とする。</u></p> <p>これにより図 3.14-7~9 で示すタイムチャートのとおり速やかに切替えが可能である。</p> <p style="text-align: right;">(57-3)</p>	<p>(4) 切替えの容易性 (設置許可基準規則第 43 条第 1 項四)</p> <p>(i) 要求事項</p> <p>本来の用途以外の用途として重大事故等に対処するために使用する設備にあつては、通常時に使用する系統から速やかに切り替えられる機能を備えるものであること。</p> <p>(ii) 適合性</p> <p>基本方針については、「2.3.4 操作性及び試験・検査性」に示す。</p> <p><u>可搬型代替低圧電源車は、本来の用途として使用する設計とする。なお、重大事故等時に、代替所内電気設備である可搬型代替低圧電源車接続盤 (西側) 又は可搬型代替低圧電源車接続盤 (東側) に簡便な接続規格であるコネクタ接続とするケーブルを接続することで、通常待機時の系統から速やかに切り替えできる設計とする。</u></p> <p style="text-align: right;">(57-3-3)</p>	<p>(4) 切替えの容易性 (設置許可基準規則第 43 条第 1 項四)</p> <p>(i) 要求事項</p> <p>本来の用途以外の用途として重大事故等に対処するために使用する設備にあつては、通常時に使用する系統から速やかに切り替えられる機能を備えるものであること。</p> <p>(ii) 適合性</p> <p>基本方針については、「2.3.4 操作性及び試験・検査性について」に示す。</p> <p><u>可搬型代替交流電源設備は、本来の用途以外の用途には使用しない。なお、必要な可搬型代替交流電源設備の操作の対象機器は(2)操作性の第 3.14-9 表~第 3.14-16 表と同様である。</u></p> <p><u>可搬型代替交流電源設備のうち、高圧発電機車から非常用高圧母線 C 系、D 系、又は SA 1 コントロールセンタ及び SA 2 コントロールセンタを電源供給する系統、並びにガスタービン発電機用軽油タンク又はディーゼル燃料貯蔵タンクから、高圧発電機車まで燃料移送する系統において、非常用交流電源設備から可搬型代替交流電源設備へ切り替えるために必要な電源系統の操作は、想定される重大事故等時において、非常用交流電源設備の隔離、及び可搬型代替交流電源設備の接続として、非常用高圧母線 C 系及び非常用高圧母線 D 系の遮断器を設けることにより、通常時の系統構成から速やかな切替えが可能な設計とする。</u></p> <p><u>また、必要な燃料系統の操作は、ガスタービン発電機用軽油タンクドレン弁、ディーゼル燃料貯蔵タンク閉止フランジを設けることにより速やかな切替えが可能な設計とする。</u></p> <p>これにより第 3.14-8 図~第 3.14-13 図で示すタイムチャートの通り速やかに切替えが可能である。</p> <p style="text-align: right;">(57-3)</p>	<p>備考</p> <p>・記載方針の相違</p> <p>【東海第二】</p> <p>⑳の相違</p> <p>・設備の相違</p> <p>【柏崎 6/7】</p> <p>㉔の相違</p>




※2 大浜熱台監視場所の電源車を使用する場合は、電源車による給電開始まで約255分、P/C D系受電完了まで約265分、P/C C系受電完了まで約275分以内で可能である。

図 3.14-7 電源車による P/C 7C-1 及び P/C 7D-1 受電のタイムチャート




- ※1 第4 保管エリアの可搬型設備を使用した場合は、4 時間 20 分以内で可能である。
- ※2 第4 保管エリアの可搬型設備を使用した場合は、車両健全性確認作業の前に第4 保管エリアへ緊急時対策要員が移動を行う。また、第4 保管エリアを使用した場合は、移動、車両健全性確認及び高圧発電機車配置作業で1 時間 25 分以内で可能である。
- ※3 高圧発電機車（原子炉建物西側の高圧発電機車接続プラグ収納箱に接続）によるM/C D 系受電を示す。また、高圧発電機車（原子炉建物西側の高圧発電機車接続プラグ収納箱に接続）によるM/C C 系受電については4 時間 35 分以内で可能である。

第 3.14-8 図 高圧発電機車による非常用高圧母線C系、非常用高圧母線D系受電のタイムチャート（高圧発電機車接続プラグ収納箱に接続）



- ※1 第1 保管エリアの可搬型設備を使用した場合は、4 時間 25 分以内で可能である。
- ※2 第1 保管エリアの可搬型設備を使用した場合は、速やかに対応できる。
- ※3 高圧発電機車（ガスタービン発電機建物（緊急用メタクラ）の緊急用メタクラ接続プラグ盤に接続）によるM/C D系受電を示す。なお、高圧発電機車（ガスタービン発電機建物（緊急用メタクラ）の緊急用メタクラ接続プラグ盤に接続）によるM/C C系受電については、4 時間 40 分以内で可能である。

第 3.14-9 図 高圧発電機車による非常用高圧母線C系、非常用高圧母線D系受電のタイムチャート（緊急用メタクラ接続プラグ盤に接続（故意による大型航空機の衝突その他のテロリズムによる影響がある場合））



第 3.14-10 図 ガスタービン発電機用軽油タンクからタンクローリへの燃料補給のタイムチャート

・設備及び運用の相違
【柏崎 6/7，東海第二】
⑳の相違

・設備及び運用の相違
【柏崎 6/7，東海第二】
㉑の相違

・設備及び運用の相違
【柏崎 6/7，東海第二】
㉒の相違

柏崎刈羽原子力発電所 6 / 7号炉 (2017. 12. 20版)




図 3.14-8 軽油タンクからタンクローリ (4kL) への燃料補給のタイムチャート




図 3.14-9 タンクローリ (4kL) から各機器等への燃料補給のタイムチャート

* : 「実用発電用原子炉に係る発電用原子炉設置者の重大事故の発生及び拡大の防止に必要な措置を実施するために必要な技術的能力に係る審査基準」への適合状況についての1.14で示すタイムチャート
可搬型代替交流電源設備のうち、電源車から代替原子炉補機冷却系への電源供給は、切替え操作が不要である。


東海第二発電所 (2018. 9. 18版)

島根原子力発電所 2号炉

備考




第 3.14-11 図 ディーゼル燃料貯蔵タンクからタンクローリへの燃料補給のタイムチャート



※移動時間及び給油時間は対象設備の配置場所及び燃料タンク容量により時間は前後する。
大量送水車へ給油する場合は、移動時間を1分、準備時間を5分、給油時間を2分、片付け時間を5分、トータル13分で可能である。
高圧発電機車へ給油する場合は、移動時間を5分、準備時間を5分、給油時間を6分、片付け時間を5分、トータル21分で可能である。
大型送水ポンプ車へ給油する場合は、移動時間を7分、準備時間を5分、給油時間を6分、片付け時間を5分、トータル23分で可能である。
可搬式素供給装置へ給油する場合は、移動時間を5分、準備時間を5分、給油時間を1分、片付け時間を5分、トータル16分で可能である。

第 3.14-12 図 タンクローリから各機器等への燃料補給のタイムチャート (ガスタービン発電機用軽油タンクを使用した場合)



※移動時間及び給油時間は対象設備の配置場所及び燃料タンク容量により時間は前後する。
大量送水車へ給油する場合は、移動時間を8分、準備時間を5分、給油時間を2分、片付け時間を5分、トータル20分で可能である。
高圧発電機車へ給油する場合は、移動時間を1分、準備時間を5分、給油時間を6分、片付け時間を5分、トータル17分で可能である。
大型送水ポンプ車へ給油する場合は、移動時間を2分、準備時間を5分、給油時間を6分、片付け時間を5分、トータル18分で可能である。
可搬式素供給装置へ給油する場合は、移動時間を1分、準備時間を5分、給油時間を1分、片付け時間を5分、トータル12分で可能である。

第 3.14-13 図 タンクローリから各機器等への燃料補給のタイムチャート (ディーゼル燃料貯蔵タンクを使用した場合)

* : 「実用発電用原子炉に係る発電用原子炉設置者の重大事故の発生及び拡大の防止に必要な措置を実施するために必要な技術的能力に係る審査基準」への適合状況について (個別手順)の1.14で示すタイムチャート

・設備及び運用の相違
【柏崎 6/7, 東海第二】
⑳の相違

・設備及び運用の相違
【柏崎 6/7, 東海第二】
㉑の相違

・設備及び運用の相違
【柏崎 6/7, 東海第二】
㉒の相違

・運用の相違
【柏崎 6/7】
㉓の相違

柏崎刈羽原子力発電所 6/7号炉 (2017.12.20版)	東海第二発電所 (2018.9.18版)	島根原子力発電所 2号炉	備考																																								
<p>(5) 悪影響の防止 (設置許可基準規則第 43 条第 1 項五)</p> <p>(i) 要求事項 工場等内の他の設備に対して悪影響を及ぼさないものであること。</p> <p>(ii) 適合性 基本方針については、「2.3.1 多様性, 位置的分散, 悪影響防止等」に示す。</p> <p>可搬型代替交流電源設備は、表 3.14-17 に示すように、通常時は電源となる電源車を代替所内電気設備又は非常用所内電気設備と切り離し、及びタンクローリ (4kL) を軽油タンク及び燃料移送ポンプと切り離して保管することで隔離する系統構成としており、重大事故等時に接続、弁操作、遮断器操作等により重大事故等対処設備としての系統構成とすることで、非常用所内電気設備、代替所内電気設備及び非常用交流電源設備に対して悪影響を及ぼさない設計とする。</p> <p>電源車及びタンクローリ (4kL) は治具や輪留めによる固定等を行うことで、他の設備に悪影響を及ぼさない設計とする。 (57-3, 57-7)</p> <p style="text-align: center;">表 3.14-17 他系統との隔離</p> <table border="1" data-bbox="154 1276 920 1692"> <thead> <tr> <th>取合系統</th> <th>系統隔離</th> <th>駆動方式</th> <th>動作</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>非常用所内電気設備</td> <td>動力変圧器 C 系 (電源車の接続口)</td> <td>手動</td> <td>通常時切り離し</td> </tr> <tr> <td>代替所内電気設備</td> <td>緊急用電源切替箱接続装置 (電源車の接続口)</td> <td>手動</td> <td>通常時切り離し</td> </tr> <tr> <td>代替所内電気設備</td> <td>AM 用動力変圧器 (電源車の接続口)</td> <td>手動</td> <td>通常時切り離し</td> </tr> <tr> <td>非常用交流電源設備</td> <td>軽油タンク (タンクローリ (4kL) の接続口)</td> <td>手動</td> <td>通常時切り離し</td> </tr> </tbody> </table>	取合系統	系統隔離	駆動方式	動作	非常用所内電気設備	動力変圧器 C 系 (電源車の接続口)	手動	通常時切り離し	代替所内電気設備	緊急用電源切替箱接続装置 (電源車の接続口)	手動	通常時切り離し	代替所内電気設備	AM 用動力変圧器 (電源車の接続口)	手動	通常時切り離し	非常用交流電源設備	軽油タンク (タンクローリ (4kL) の接続口)	手動	通常時切り離し	<p>(5) 悪影響の防止 (設置許可基準規則第 43 条第 1 項五)</p> <p>(i) 要求事項 工場等内の他の設備に対して悪影響を及ぼさないものであること。</p> <p>(ii) 適合性 基本方針については、「2.3.1 多様性, 位置的分散, 悪影響防止等」に示す。</p> <p>可搬型代替低圧電源車は、通常待機時に代替所内電気設備である可搬型代替低圧電源車接続盤 (西側) 又は可搬型代替低圧電源車接続盤 (東側) とケーブルにより分離された状態から、ケーブルの接続をすることにより、重大事故等対処設備としての系統構成を可能とすることで、他の設備に悪影響を及ぼさない設計とする。また、可搬型代替低圧電源車は、原子炉建屋西側接続口又は原子炉建屋東側接続口において、輪留めによって固定することで、他の設備に悪影響を及ぼさない設計とする。 (57-2-6, 57-7-2, 57-9)</p>	<p>(5) 悪影響の防止 (設置許可基準規則第 43 条第 1 項五)</p> <p>(i) 要求事項 工場等内の他の設備に対して悪影響を及ぼさないものであること。</p> <p>(ii) 適合性 基本方針については、「2.3.1 多様性, 位置的分散, 悪影響防止等」に示す。</p> <p>可搬型代替交流電源設備は、第 3.14-20 表に示すように、通常時は電源となる高圧発電機車を代替所内電気設備と切り離し、及びタンクローリをガスタービン発電機用軽油タンク、ガスタービン発電機用燃料移送ポンプ、ディーゼル燃料貯蔵タンク及びディーゼル燃料移送ポンプと切り離して保管することで隔離する系統構成としており、重大事故等時に接続、弁操作、遮断器操作等により重大事故等対処設備としての系統構成とすることで、代替所内電気設備、常設代替交流電源設備及び非常用交流電源設備に対して悪影響を及ぼさない設計とする。</p> <p>高圧発電機車及びタンクローリは輪留めによる固定等を行うことで、他の設備に悪影響を及ぼさない設計とする。 (57-3, 57-7)</p> <p style="text-align: center;">第 3.14-20 表 他系統との隔離</p> <table border="1" data-bbox="1751 1276 2490 1692"> <thead> <tr> <th>取合系統</th> <th>系統隔離</th> <th>駆動方式</th> <th>動作</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>代替所内電気設備</td> <td>高圧発電機車接続プラグ収納箱 (高圧発電機車の接続口)</td> <td>手動</td> <td>通常時切り離し</td> </tr> <tr> <td>代替所内電気設備</td> <td>緊急用メタクラ接続プラグ盤 (高圧発電機車の接続口)</td> <td>手動</td> <td>通常時切り離し</td> </tr> <tr> <td>常設代替交流電源設備</td> <td>ガスタービン発電機用軽油タンク (タンクローリの接続口)</td> <td>手動</td> <td>通常時切り離し</td> </tr> <tr> <td>非常用交流電源設備</td> <td>ディーゼル燃料貯蔵タンク (閉止フランジ)</td> <td>手動</td> <td>通常時閉</td> </tr> </tbody> </table>	取合系統	系統隔離	駆動方式	動作	代替所内電気設備	高圧発電機車接続プラグ収納箱 (高圧発電機車の接続口)	手動	通常時切り離し	代替所内電気設備	緊急用メタクラ接続プラグ盤 (高圧発電機車の接続口)	手動	通常時切り離し	常設代替交流電源設備	ガスタービン発電機用軽油タンク (タンクローリの接続口)	手動	通常時切り離し	非常用交流電源設備	ディーゼル燃料貯蔵タンク (閉止フランジ)	手動	通常時閉	<p>・記載方針の相違 【東海第二】 ㊸の相違</p> <p>・設備の相違 【東海第二】 ㊹の相違</p> <p>・運用の相違 【柏崎 6/7】 島根 2 号炉では治具を使用しない</p> <p>・設備及び運用の相違 【柏崎 6/7, 東海第二】 ㊺の相違</p>
取合系統	系統隔離	駆動方式	動作																																								
非常用所内電気設備	動力変圧器 C 系 (電源車の接続口)	手動	通常時切り離し																																								
代替所内電気設備	緊急用電源切替箱接続装置 (電源車の接続口)	手動	通常時切り離し																																								
代替所内電気設備	AM 用動力変圧器 (電源車の接続口)	手動	通常時切り離し																																								
非常用交流電源設備	軽油タンク (タンクローリ (4kL) の接続口)	手動	通常時切り離し																																								
取合系統	系統隔離	駆動方式	動作																																								
代替所内電気設備	高圧発電機車接続プラグ収納箱 (高圧発電機車の接続口)	手動	通常時切り離し																																								
代替所内電気設備	緊急用メタクラ接続プラグ盤 (高圧発電機車の接続口)	手動	通常時切り離し																																								
常設代替交流電源設備	ガスタービン発電機用軽油タンク (タンクローリの接続口)	手動	通常時切り離し																																								
非常用交流電源設備	ディーゼル燃料貯蔵タンク (閉止フランジ)	手動	通常時閉																																								

柏崎刈羽原子力発電所 6/7号炉 (2017.12.20版)	東海第二発電所 (2018.9.18版)	島根原子力発電所 2号炉	備考
<p>(6) 設置場所 (設置許可基準規則第 43 条第 1 項六)</p> <p>(i) 要求事項</p> <p>想定される重大事故等が発生した場合において重大事故等対処設備の操作及び復旧作業を行うことができるよう、放射線量が高くなるおそれが少ない設置場所の選定、設置場所への遮蔽物の設置その他の適切な措置を講じたものであること。</p> <p>(ii) 適合性</p> <p>基本方針については、「2.3.3 環境条件等」に示す。</p> <p>可搬型代替交流電源設備のうち、<u>電源車から非常用高圧母線 C 系及び D 系、又は AM 用 MCC を電源供給する系統、及び軽油タンクから電源車まで燃料移送する系統は、系統構成に操作が必要な機器の設置場所、操作場所を表 3.14-18 に示す。これらの操作場所は、想定される事故時における放射線量が高くなるおそれが少ないため、設置場所で操作可能な設計とする。</u></p> <p style="text-align: right;">(57-2)</p>	<p>(6) 設置場所 (設置許可基準規則第 43 条第 1 項六)</p> <p>(i) 要求事項</p> <p>想定される重大事故等が発生した場合において重大事故等対処設備の操作及び復旧作業を行うことができるよう、放射線量が高くなるおそれが少ない設置場所の選定、設置場所への遮蔽物の設置その他の適切な措置を講じたものであること。</p> <p>(ii) 適合性</p> <p>基本方針については、「2.3.3 環境条件等」に示す。</p> <p><u>可搬型代替低圧電源車は、原子炉建屋西側接続口又は原子炉建屋東側接続口に設置する設計とするが、放射線量が高くなるおそれが少ない、格納容器圧力逃がし装置を使用しない時に、設置場所で操作可能な設計とする。</u></p> <p>操作が必要な機器の設置場所及び操作場所を、<u>第 3.14.2.1.4-4 表</u>に示す。</p> <p style="text-align: right;">(57-2-6, 57-3-3, 57-8)</p>	<p>(6) 設置場所 (設置許可基準規則第 43 条第 1 項六)</p> <p>(i) 要求事項</p> <p>想定される重大事故等が発生した場合において重大事故等対処設備の操作及び復旧作業を行うことができるよう、放射線量が高くなるおそれが少ない設置場所の選定、設置場所への遮蔽物の設置その他の適切な措置を講じたものであること。</p> <p>(ii) 適合性</p> <p>基本方針については、「2.3.3 環境条件等」に示す。</p> <p><u>可搬型代替交流電源設備のうち、高圧発電機車から非常用高圧母線 C 系、D 系、又は SA 1 コントロールセンタ及び SA 2 コントロールセンタを電源供給する系統、並びにガスタービン発電機用軽油タンク又はディーゼル燃料貯蔵タンクから高圧発電機車まで燃料移送する系統は、系統構成に操作が必要な機器の設置場所、操作場所を第 3.14-21 表に示す。これらの操作場所は、想定される事故時における放射線量が高くなるおそれが少ないため、設置場所又は中央制御室で操作可能な設計とする。</u></p> <p style="text-align: right;">(57-2, 57-8)</p>	<p>備考</p> <p>・記載方針の相違</p> <p>【東海第二】</p> <p>②の相違</p> <p>・設備の相違</p> <p>【東海第二】</p> <p>②の相違</p> <p>【柏崎 6/7】</p> <p>④の相違</p>

柏崎刈羽原子力発電所 6 / 7号炉 (2017. 12. 20 版)	東海第二発電所 (2018. 9. 18 版)	島根原子力発電所 2号炉	備考																																																																																														
<p align="center">表 3. 14-18 操作対象機器設置場所</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>機器名称</th> <th>設置場所</th> <th>操作場所</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="2">電源車</td> <td>原子炉建屋電源車第一設置場所</td> <td>原子炉建屋電源車第一設置場所, 原子炉建屋内の原子炉区域外 地下1階(6号炉), 原子炉建屋内の原子炉区域外 地下1階及び地上2階(7号炉)</td> </tr> <tr> <td>原子炉建屋電源車第二設置場所</td> <td>原子炉建屋電源車第二設置場所, 原子炉建屋内の原子炉区域外 地下1階及び地上4階(6号炉), 原子炉建屋内の原子炉区域外 地下1階及び地上3階(7号炉)</td> </tr> <tr> <td>軽油タンク</td> <td>原子炉建屋東側の屋外</td> <td>原子炉建屋東側の屋外</td> </tr> <tr> <td rowspan="3">タンクローリ (4kL)</td> <td>原子炉建屋電源車第一設置場所</td> <td>原子炉建屋電源車第一設置場所</td> </tr> <tr> <td>原子炉建屋電源車第二設置場所</td> <td>原子炉建屋電源車第二設置場所</td> </tr> <tr> <td>原子炉建屋東側の屋外</td> <td>原子炉建屋東側の屋外</td> </tr> <tr> <td>緊急用電源切替箱断路器</td> <td>コントロール建屋地上2階</td> <td>コントロール建屋地上2階</td> </tr> <tr> <td>非常用高圧母線C系</td> <td>原子炉建屋内の原子炉区域外地下1階</td> <td>原子炉建屋内の原子炉区域外地下1階</td> </tr> <tr> <td>非常用高圧母線D系</td> <td>原子炉建屋内の原子炉区域外地下1階</td> <td>原子炉建屋内の原子炉区域外地下1階</td> </tr> </tbody> </table> <p>また、可搬型代替交流電源設備のうち、電源車から代替原子炉補機冷却系を電源供給する場合、系統構成に操作が必要な機器の設置場所、操作場所を表 3. 14-19 に示す。これらの操作場所は、想定される事故時における放射線量が高くなるおそれが少ないため、設置場所で操作可能な設計とする。</p> <p align="right">(57-2)</p> <p align="center">表 3. 14-19 操作対象機器設置場所</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>機器名称</th> <th>設置場所</th> <th>操作場所</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>電源車</td> <td>タービン建屋電源車第一設置場所及び第二設置場所</td> <td>タービン建屋電源車第一設置場所及び第二設置場所</td> </tr> <tr> <td>軽油タンク</td> <td>原子炉建屋東側の屋外</td> <td>原子炉建屋東側の屋外</td> </tr> <tr> <td>タンクローリ (4kL)</td> <td>タービン建屋電源車第一設置場所及び第二設置場所, 原子炉建屋東側の屋外</td> <td>タービン建屋電源車第一設置場所及び第二設置場所, 原子炉建屋東側の屋外</td> </tr> </tbody> </table>	機器名称	設置場所	操作場所	電源車	原子炉建屋電源車第一設置場所	原子炉建屋電源車第一設置場所, 原子炉建屋内の原子炉区域外 地下1階(6号炉), 原子炉建屋内の原子炉区域外 地下1階及び地上2階(7号炉)	原子炉建屋電源車第二設置場所	原子炉建屋電源車第二設置場所, 原子炉建屋内の原子炉区域外 地下1階及び地上4階(6号炉), 原子炉建屋内の原子炉区域外 地下1階及び地上3階(7号炉)	軽油タンク	原子炉建屋東側の屋外	原子炉建屋東側の屋外	タンクローリ (4kL)	原子炉建屋電源車第一設置場所	原子炉建屋電源車第一設置場所	原子炉建屋電源車第二設置場所	原子炉建屋電源車第二設置場所	原子炉建屋東側の屋外	原子炉建屋東側の屋外	緊急用電源切替箱断路器	コントロール建屋地上2階	コントロール建屋地上2階	非常用高圧母線C系	原子炉建屋内の原子炉区域外地下1階	原子炉建屋内の原子炉区域外地下1階	非常用高圧母線D系	原子炉建屋内の原子炉区域外地下1階	原子炉建屋内の原子炉区域外地下1階	機器名称	設置場所	操作場所	電源車	タービン建屋電源車第一設置場所及び第二設置場所	タービン建屋電源車第一設置場所及び第二設置場所	軽油タンク	原子炉建屋東側の屋外	原子炉建屋東側の屋外	タンクローリ (4kL)	タービン建屋電源車第一設置場所及び第二設置場所, 原子炉建屋東側の屋外	タービン建屋電源車第一設置場所及び第二設置場所, 原子炉建屋東側の屋外	<p align="center">第 3. 14. 2. 2. 4-4 表 操作が必要な機器の設置場所及び操作場所</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>機器名称</th> <th>設置場所</th> <th>操作場所</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>可搬型代替低圧電源車</td> <td>原子炉建屋西側接続口又は原子炉建屋東側接続口</td> <td>原子炉建屋西側接続口又は原子炉建屋東側接続口</td> </tr> </tbody> </table>	機器名称	設置場所	操作場所	可搬型代替低圧電源車	原子炉建屋西側接続口又は原子炉建屋東側接続口	原子炉建屋西側接続口又は原子炉建屋東側接続口	<p align="center">第 3. 14-21 表 操作対象機器設置場所</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>機器名称</th> <th>設置場所</th> <th>操作場所</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="3">高圧発電機車</td> <td>原子炉建物 高圧発電機車第一設置場所</td> <td>原子炉建物 高圧発電機車第一設置場所</td> </tr> <tr> <td>原子炉建物 高圧発電機車第二設置場所</td> <td>原子炉建物 高圧発電機車第二設置場所</td> </tr> <tr> <td>ガスタービン発電機建物 高圧発電機車設置場所</td> <td>ガスタービン発電機建物 高圧発電機車設置場所</td> </tr> <tr> <td>ガスタービン発電機用軽油タンク</td> <td>ガスタービン発電機建物西側 軽油タンク設置場所</td> <td>ガスタービン発電機建物西側 軽油タンク設置場所</td> </tr> <tr> <td rowspan="6">タンクローリ</td> <td>原子炉建物 高圧発電機車第一設置場所</td> <td>原子炉建物 高圧発電機車第一設置場所</td> </tr> <tr> <td>原子炉建物 高圧発電機車第二設置場所</td> <td>原子炉建物 高圧発電機車第二設置場所</td> </tr> <tr> <td>ガスタービン発電機建物 高圧発電機車設置場所</td> <td>ガスタービン発電機建物 高圧発電機車設置場所</td> </tr> <tr> <td>ガスタービン発電機建物西側 軽油タンク設置場所</td> <td>ガスタービン発電機建物西側 軽油タンク設置場所</td> </tr> <tr> <td>タービン建物西側ディーゼル燃料貯蔵タンク設置場所</td> <td>タービン建物西側ディーゼル燃料貯蔵タンク設置場所</td> </tr> <tr> <td>原子炉建物西側ディーゼル燃料貯蔵タンク設置場所</td> <td>原子炉建物西側ディーゼル燃料貯蔵タンク設置場所</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">高圧発電機車 接続プラグ収納箱</td> <td>原子炉建物 高圧発電機車第一設置場所</td> <td>原子炉建物 高圧発電機車第一設置場所</td> </tr> <tr> <td>原子炉建物 高圧発電機車第二設置場所</td> <td>原子炉建物 高圧発電機車第二設置場所</td> </tr> <tr> <td>緊急用メタクラ接続プラグ盤</td> <td>ガスタービン発電機建物 高圧発電機車設置場所</td> <td>ガスタービン発電機建物 高圧発電機車設置場所</td> </tr> <tr> <td>緊急用メタクラ</td> <td>ガスタービン発電機建物 3階</td> <td>中央制御室 高圧発電機建物 3階</td> </tr> <tr> <td>C-メタクラ切替盤</td> <td>原子炉建物付属棟 2階</td> <td>原子炉建物付属棟 2階</td> </tr> <tr> <td>D-メタクラ切替盤</td> <td>原子炉建物付属棟 2階</td> <td>原子炉建物付属棟 2階</td> </tr> <tr> <td>非常用高圧母線C系</td> <td>原子炉建物付属棟 2階</td> <td>原子炉建物付属棟 2階</td> </tr> <tr> <td>非常用高圧母線D系</td> <td>原子炉建物付属棟 2階</td> <td>原子炉建物付属棟 2階</td> </tr> </tbody> </table>	機器名称	設置場所	操作場所	高圧発電機車	原子炉建物 高圧発電機車第一設置場所	原子炉建物 高圧発電機車第一設置場所	原子炉建物 高圧発電機車第二設置場所	原子炉建物 高圧発電機車第二設置場所	ガスタービン発電機建物 高圧発電機車設置場所	ガスタービン発電機建物 高圧発電機車設置場所	ガスタービン発電機用軽油タンク	ガスタービン発電機建物西側 軽油タンク設置場所	ガスタービン発電機建物西側 軽油タンク設置場所	タンクローリ	原子炉建物 高圧発電機車第一設置場所	原子炉建物 高圧発電機車第一設置場所	原子炉建物 高圧発電機車第二設置場所	原子炉建物 高圧発電機車第二設置場所	ガスタービン発電機建物 高圧発電機車設置場所	ガスタービン発電機建物 高圧発電機車設置場所	ガスタービン発電機建物西側 軽油タンク設置場所	ガスタービン発電機建物西側 軽油タンク設置場所	タービン建物西側ディーゼル燃料貯蔵タンク設置場所	タービン建物西側ディーゼル燃料貯蔵タンク設置場所	原子炉建物西側ディーゼル燃料貯蔵タンク設置場所	原子炉建物西側ディーゼル燃料貯蔵タンク設置場所	高圧発電機車 接続プラグ収納箱	原子炉建物 高圧発電機車第一設置場所	原子炉建物 高圧発電機車第一設置場所	原子炉建物 高圧発電機車第二設置場所	原子炉建物 高圧発電機車第二設置場所	緊急用メタクラ接続プラグ盤	ガスタービン発電機建物 高圧発電機車設置場所	ガスタービン発電機建物 高圧発電機車設置場所	緊急用メタクラ	ガスタービン発電機建物 3階	中央制御室 高圧発電機建物 3階	C-メタクラ切替盤	原子炉建物付属棟 2階	原子炉建物付属棟 2階	D-メタクラ切替盤	原子炉建物付属棟 2階	原子炉建物付属棟 2階	非常用高圧母線C系	原子炉建物付属棟 2階	原子炉建物付属棟 2階	非常用高圧母線D系	原子炉建物付属棟 2階	原子炉建物付属棟 2階	<p>・設備及び運用の相違 【柏崎 6/7, 東海第二】 ⑳の相違</p> <p>・運用の相違 ㉑の相違</p>
機器名称	設置場所	操作場所																																																																																															
電源車	原子炉建屋電源車第一設置場所	原子炉建屋電源車第一設置場所, 原子炉建屋内の原子炉区域外 地下1階(6号炉), 原子炉建屋内の原子炉区域外 地下1階及び地上2階(7号炉)																																																																																															
	原子炉建屋電源車第二設置場所	原子炉建屋電源車第二設置場所, 原子炉建屋内の原子炉区域外 地下1階及び地上4階(6号炉), 原子炉建屋内の原子炉区域外 地下1階及び地上3階(7号炉)																																																																																															
軽油タンク	原子炉建屋東側の屋外	原子炉建屋東側の屋外																																																																																															
タンクローリ (4kL)	原子炉建屋電源車第一設置場所	原子炉建屋電源車第一設置場所																																																																																															
	原子炉建屋電源車第二設置場所	原子炉建屋電源車第二設置場所																																																																																															
	原子炉建屋東側の屋外	原子炉建屋東側の屋外																																																																																															
緊急用電源切替箱断路器	コントロール建屋地上2階	コントロール建屋地上2階																																																																																															
非常用高圧母線C系	原子炉建屋内の原子炉区域外地下1階	原子炉建屋内の原子炉区域外地下1階																																																																																															
非常用高圧母線D系	原子炉建屋内の原子炉区域外地下1階	原子炉建屋内の原子炉区域外地下1階																																																																																															
機器名称	設置場所	操作場所																																																																																															
電源車	タービン建屋電源車第一設置場所及び第二設置場所	タービン建屋電源車第一設置場所及び第二設置場所																																																																																															
軽油タンク	原子炉建屋東側の屋外	原子炉建屋東側の屋外																																																																																															
タンクローリ (4kL)	タービン建屋電源車第一設置場所及び第二設置場所, 原子炉建屋東側の屋外	タービン建屋電源車第一設置場所及び第二設置場所, 原子炉建屋東側の屋外																																																																																															
機器名称	設置場所	操作場所																																																																																															
可搬型代替低圧電源車	原子炉建屋西側接続口又は原子炉建屋東側接続口	原子炉建屋西側接続口又は原子炉建屋東側接続口																																																																																															
機器名称	設置場所	操作場所																																																																																															
高圧発電機車	原子炉建物 高圧発電機車第一設置場所	原子炉建物 高圧発電機車第一設置場所																																																																																															
	原子炉建物 高圧発電機車第二設置場所	原子炉建物 高圧発電機車第二設置場所																																																																																															
	ガスタービン発電機建物 高圧発電機車設置場所	ガスタービン発電機建物 高圧発電機車設置場所																																																																																															
ガスタービン発電機用軽油タンク	ガスタービン発電機建物西側 軽油タンク設置場所	ガスタービン発電機建物西側 軽油タンク設置場所																																																																																															
タンクローリ	原子炉建物 高圧発電機車第一設置場所	原子炉建物 高圧発電機車第一設置場所																																																																																															
	原子炉建物 高圧発電機車第二設置場所	原子炉建物 高圧発電機車第二設置場所																																																																																															
	ガスタービン発電機建物 高圧発電機車設置場所	ガスタービン発電機建物 高圧発電機車設置場所																																																																																															
	ガスタービン発電機建物西側 軽油タンク設置場所	ガスタービン発電機建物西側 軽油タンク設置場所																																																																																															
	タービン建物西側ディーゼル燃料貯蔵タンク設置場所	タービン建物西側ディーゼル燃料貯蔵タンク設置場所																																																																																															
	原子炉建物西側ディーゼル燃料貯蔵タンク設置場所	原子炉建物西側ディーゼル燃料貯蔵タンク設置場所																																																																																															
高圧発電機車 接続プラグ収納箱	原子炉建物 高圧発電機車第一設置場所	原子炉建物 高圧発電機車第一設置場所																																																																																															
	原子炉建物 高圧発電機車第二設置場所	原子炉建物 高圧発電機車第二設置場所																																																																																															
緊急用メタクラ接続プラグ盤	ガスタービン発電機建物 高圧発電機車設置場所	ガスタービン発電機建物 高圧発電機車設置場所																																																																																															
緊急用メタクラ	ガスタービン発電機建物 3階	中央制御室 高圧発電機建物 3階																																																																																															
C-メタクラ切替盤	原子炉建物付属棟 2階	原子炉建物付属棟 2階																																																																																															
D-メタクラ切替盤	原子炉建物付属棟 2階	原子炉建物付属棟 2階																																																																																															
非常用高圧母線C系	原子炉建物付属棟 2階	原子炉建物付属棟 2階																																																																																															
非常用高圧母線D系	原子炉建物付属棟 2階	原子炉建物付属棟 2階																																																																																															

柏崎刈羽原子力発電所 6 / 7号炉 (2017. 12. 20 版)	東海第二発電所 (2018. 9. 18 版)	島根原子力発電所 2号炉	備考
<p>3. 14. 2. 1. 4. 2 設置許可基準規則第 43 条第 2 項への適合方針</p> <p>(1) 容量 (設置許可基準規則第 43 条第 2 項一)</p> <p>(i) 要求事項 想定される重大事故等の収束に必要な容量を有するものであること。</p> <p>(ii) 適合性 基本方針については、「2. 3. 2 容量等」に示す</p> <p>b) <u>軽油タンク (6 号及び 7 号炉共用)</u> 可搬型代替交流電源設備の<u>軽油タンク</u>は、重大事故等において、同時にその機能を発揮することを要求される重大事故等対処設備が、7 日間連続運転する場合に必要な燃料量約 <u>480kL</u> を上回る、容量約 <u>550kL</u> を有する設計とする。</p> <p style="text-align: right;">(57-5)</p>		<p>3. 14. 2. 1. 4. 2 設置許可基準規則第 43 条第 2 項への適合方針</p> <p>(1) <u>容量 (設置許可基準規則第 43 条第 2 項一)</u></p> <p>(i) <u>要求事項</u> <u>想定される重大事故等の収束に必要な容量を有するものであること。</u></p> <p>(ii) <u>適合性</u> <u>基本方針については、「2. 3. 2 容量等」に示す。</u></p> <p>a) <u>ガスタービン発電機用軽油タンク</u> <u>可搬型代替交流電源設備のガスタービン発電機用軽油タンクは、重大事故等において、同時にその機能を発揮することを要求される重大事故等対処設備が、7 日間連続運転する場合に必要な燃料量約 420m³を上回る、容量約 560m³を有する設計とする。</u></p> <p style="text-align: right;"><u>(57-5)</u></p> <p>b) <u>ディーゼル燃料貯蔵タンク</u> <u>可搬型代替交流電源設備のディーゼル燃料貯蔵タンクは、重大事故等において、同時にその機能を発揮することを要求される可搬型重大事故等対処設備が、7 日間連続運転する場合に必要な燃料量約 180m³を上回る、容量約 810m³を有する設計とする。</u></p> <p style="text-align: right;"><u>(57-5)</u></p>	<p>・設備の相違 【東海第二】 ㉔の相違により常設設備が含まれるため記載している</p> <p>・資料構成の相違 【東海第二】 ㉔の相違</p> <p>・設備の相違 【柏崎 6/7】 ④の相違</p> <p>・設備の相違 【柏崎 6/7】 ㉔の相違</p>

柏崎刈羽原子力発電所 6 / 7号炉 (2017.12.20版)	東海第二発電所 (2018.9.18版)	島根原子力発電所 2号炉	備考
<p>(2) 共用の禁止 (設置許可基準規則第43条第2項二)</p> <p>(i) 要求事項</p> <p>二以上の発電用原子炉施設において共用するものでないこと。ただし、二以上の発電用原子炉施設と共用することによって当該二以上の発電用原子炉施設の安全性が向上する場合であって、同一の工場等内の他の発電用原子炉施設に対して悪影響を及ぼさない場合は、この限りでない。</p> <p>(ii) 適合性</p> <p>基本方針については、「2.3.1 多様性、位置的分散、悪影響防止等」に示す。</p> <p>b) <u>軽油タンク(6号及び7号炉共用)</u></p> <p><u>可搬型代替交流電源設備の軽油タンクは、第一ガスタービン発電機、電源車、可搬型代替注水ポンプ(A-1級)、可搬型代替注水ポンプ(A-2級)、大容量送水車(熱交換器ユニット用)、大容量送水車(原子炉建屋放水設備用)、大容量送水車(海水取水用)、モニタリング・ポスト用発電機及び5号炉原子炉建屋内緊急時対策所用可搬型電源設備の燃料を貯蔵しており、共用により他号炉のタンクに貯蔵している燃料も使用可能となり、安全性の向上が図られることから、6号及び7号炉で共用する設計とする。軽油タンクは、共用により悪影響を及ぼさないよう、6号及び7号炉に必要な重大事故等対処設備の燃料を確保するとともに、号炉の区分けなくタンクローリ(4kL)を用いて燃料を利用できる設計とする。</u></p> <p><u>なお、軽油タンクは、重大事故等時に重大事故等対処設備へ燃料補給を実施する場合のみ6号及び7号炉共用とする。</u></p>		<p>(2) <u>共用の禁止 (設置許可基準規則第43条第2項二)</u></p> <p>(i) <u>要求事項</u></p> <p><u>二以上の発電用原子炉施設において共用するものでないこと。ただし、二以上の発電用原子炉施設と共用することによって当該二以上の発電用原子炉施設の安全性が向上する場合であって、同一の工場等内の他の発電用原子炉施設に対して悪影響を及ぼさない場合は、この限りでない。</u></p> <p>(ii) <u>適合性</u></p> <p><u>基本方針については、「2.3.1 多様性、位置的分散、悪影響防止等」に示す。</u></p> <p><u>可搬型代替交流電源設備は、二以上の発電用原子炉施設において共用しない設計とする。</u></p>	<p>・設備の相違</p> <p>【東海第二】</p> <p>②の相違により常設設備が含まれるため記載している</p> <p>・設備の相違</p> <p>【柏崎6/7】</p> <p>島根2号炉は単独申請であり、共用しない設計とする</p>

柏崎刈羽原子力発電所 6 / 7号炉 (2017. 12. 20 版)	東海第二発電所 (2018. 9. 18 版)	島根原子力発電所 2号炉	備考
<p>(3) 設計基準事故対処設備との多様性(設置許可基準規則第43条第2項三)</p> <p>(i) 要求事項 常設重大事故防止設備は、共通要因によって設計基準事故対処設備の安全機能と同時にその機能が損なわれるおそれがないよう、適切な措置を講じたものであること</p> <p>(ii) 適合性 基本方針については、「2.3.1 多様性、位置的分散、悪影響防止等」に示す。</p> <p>可搬型代替交流電源設備のうち電源車接続先から非常用高圧母線C系及びD系又はAM用MCCまでの常設の電路は代替所内電気設備を経由する。</p> <p>代替所内電気設備は、共通要因によって、設計基準事故対処設備の安全機能と同時に機能が損なわれるおそれがないよう、設計基準事故対処設備である非常用所内電気設備の各機器と表3.14-20のとおり多様性、位置的分散を図る設計とする。</p> <p>電路については、代替所内電気設備を非常用所内電気設備に対して、独立した電路で系統構成することにより、共通要因によって同時に機能を損なわれないよう独立した設計とする。 (57-2, 57-3, 57-9)</p>		<p>(3) <u>設計基準事故対処設備との多様性(設置許可基準規則第43条第2項三)</u></p> <p>(i) <u>要求事項</u> <u>常設重大事故防止設備は、共通要因によって設計基準事故対処設備の安全機能と同時にその機能が損なわれるおそれがないよう、適切な措置を講じたものであること。</u></p> <p>(ii) <u>適合性</u> <u>基本方針については、「2.3.1 多様性、位置的分散、悪影響防止等」に示す。</u></p> <p><u>可搬型代替交流電源設備のうち高圧発電機車接続先から非常用高圧母線C系、D系又はSA1コントロールセンタ及びSA2コントロールセンタまでの常設の電路は代替所内電気設備を経由する。</u></p> <p><u>代替所内電気設備は、共通要因によって、設計基準事故対処設備の安全機能と同時に機能が損なわれるおそれがないよう、設計基準事故対処設備である非常用所内電気設備の各機器と表3.14-22表のとおり、多様性、位置的分散を図る設計とする。</u></p> <p><u>電路については、代替所内電気設備を非常用所内電気設備に対して、独立した電路で系統構成することにより、共通要因によって同時に機能を損なわれないよう独立した設計とする。</u> (57-2, 57-3, 57-9)</p>	<p>・設備の相違 【東海第二】 ㉔の相違により常設設備が含まれるため記載している</p> <p>・記載方針の相違 【東海第二】 ㉔の相違</p> <p>・設備の相違 【柏崎6/7】 ㉔の相違</p>

柏崎刈羽原子力発電所 6 / 7号炉 (2017. 12. 20 版)		東海第二発電所 (2018. 9. 18 版)		島根原子力発電所 2号炉		備考
表3. 14-20 多重性又は多様性, 位置的分散 (57-9 参照)						
	設計基準事故対処設備	重大事故防止設備			設計基準事故対処設備	重大事故防止設備
	非常用交流電源設備 (非常用所内電気設備を経由)	可搬型代替交流電源設備 (代替所内電気設備を経由)			非常用交流電源設備 (非常用所内電気設備を経由)	可搬型代替交流電源設備 (代替所内電気設備を経由)
電源	非常用高圧母線 非常用動力変圧器 非常用低圧母線 非常用MCC ＜いずれも原子炉建屋内の原子炉区域外地下1 階及びコントロール建屋地下1 階＞	緊急用断路器 ＜7号炉タービン建屋南側の屋外＞ 緊急用電源切替箱断路器 ＜コントロール建屋地上2 階＞ 緊急用電源切替箱接続装置 ＜原子炉建屋内の原子炉区域外地下1 階 (6号炉)＞ ＜原子炉建屋内の原子炉区域外地下1 階及び地上2 階 (7号炉)＞ AM 用動力変圧器 ＜原子炉建屋内の原子炉区域外地上4 階 (6号炉)＞ ＜原子炉建屋内の原子炉区域外地上3 階 (7号炉)＞ AM 用MCC ＜原子炉建屋内の原子炉区域外地上4 階＞			非常用高圧母線C系及びD系 非常用ロードセンタC系及びD系 ＜いずれも原子炉建物付属棟2 階＞ 非常用コントロールセンタC系及びD系 ＜原子炉建物付属棟2 階及び中2 階＞ 非常用高圧母線HPCS系 非常用コントロールセンタHPCS系 ＜いずれも原子炉建物付属棟地下2 階＞	緊急用メタクラ ＜ガスタービン発電機建物内＞ 高圧発電機車接続プラグ収納箱 (原子炉建物西側) ＜原子炉建物高圧発電機車第一設置場所＞ 高圧発電機車接続プラグ収納箱 (原子炉建物南側) ＜原子炉建物高圧発電機車第二設置場所＞ 緊急用メタクラ接続プラグ盤 ＜ガスタービン発電機建物高圧発電機車設置場所＞ C-メタクラ切替盤 D-メタクラ切替盤 ＜いずれも原子炉建物付属棟2 階＞ SAロードセンタ SA1コントロールセンタ ＜いずれも低圧原子炉代替注水ポンプ格納槽内＞ SA2コントロールセンタ ＜原子炉建物付属棟3 階＞
電路	非常用ディーゼル発電機 ～非常用高圧母線電路	電源車 ～非常用高圧母線C系及びD系電路 電源車 ～AM用MCC電路 第一ガスタービン発電機 ～非常用高圧母線C系及びD系電路 第一ガスタービン発電機 ～AM用MCC電路			非常用ディーゼル発電機 ～非常用高圧母線C系及びD系電路 高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機 ～非常用高圧母線HPCS系電路	高圧発電機車 ～非常用高圧母線C系及びD系電路 高圧発電機車 ～SA1コントロールセンタ及びSA2コントロールセンタ電路 ガスタービン発電機 ～非常用高圧母線C系及びD系電路 ガスタービン発電機 ～SA1コントロールセンタ及びSA2コントロールセンタ電路
電源供給先	非常用高圧母線C系 非常用高圧母線D系 非常用高圧母線E系 ＜いずれも原子炉建屋内の原子炉区域外地下1 階＞	非常用高圧母線C系 非常用高圧母線D系 ＜いずれも原子炉建屋内の原子炉区域外地下1 階＞ AM用MCC ＜原子炉建屋内の原子炉区域外地上4 階＞			非常用高圧母線C系 非常用高圧母線D系 ＜いずれも原子炉建物付属棟2 階＞ 非常用高圧母線HPCS系 ＜原子炉建物付属棟地下2 階＞	非常用高圧母線C系 非常用高圧母線D系 ＜いずれも原子炉建物付属棟2 階＞ SA1コントロールセンタ ＜低圧原子炉代替注水ポンプ格納槽内＞ SA2コントロールセンタ ＜原子炉建物付属棟3 階＞
<p>第3. 14-22 表 多重性又は多様性, 位置的分散 (57-9 参照)</p> <p>・設備の相違 【柏崎6/7】 設備設計の相違により代替所内電気設備の電路が異なる ・記載方針の相違 【東海第二】 ㊸の相違</p>						

柏崎刈羽原子力発電所 6 / 7号炉 (2017. 12. 20 版)	東海第二発電所 (2018. 9. 18 版)	島根原子力発電所 2号炉	備考
<p>3. 14. 2. 1. 4. 3 設置許可基準規則第 43 条第 3 項への適合方針 (1) 容量 (設置許可基準規則第 43 条第 3 項一) (i) 要求事項 想定される重大事故等の収束に必要な容量に加え、十分に余裕のある容量を有するものであること。</p> <p>(ii) 適合性 基本方針については、「2. 3. 2 容量等」に示す。</p> <p>a) <u>電源車 (6 号及び 7 号炉共用)</u> 電源車は、想定される重大事故等時において、最低限必要な交流設備に電力を供給できる容量を有するものを <u>1 セット 2 台</u>使用する。保有数は、<u>6 号及び 7 号炉共用で 4 セット 8 台</u>に加えて、故障時及び保守点検による待機除外時のバックアップ用として <u>1 台 (6 号及び 7 号炉共用) の合計 9 台</u>を保管する。</p> <p>具体的には、<u>電源車は、常設代替交流電源設備が使用できる場合、残留熱除去系の除熱のため代替原子炉補機冷却系に電源供給する。電源車から代替原子炉補機冷却系を受電する場合は、電源車から負荷に直接接続する設備であることから、必要台数 1 セットに加えて予備を配備する。代替原子炉補機冷却系 1 基に対し、必要となる負荷は、最大負荷約 441kW(その 1)、約 710kW(その 2)及び連続最大負荷約 221kW(その 1)、約 201kW(その 2)のため、力率を考慮して、500kVA/台の電源車が 2 台必要となる。なお、燃料補給時には電源車を交互に停止して燃料補給を行うことで停電を伴う必要が無く、電源供給を継続することが可能な設計とする。</u></p> <p><u>電源車は、常設代替交流電源設備が使用できない場合、低圧代替注水系に関連する設備に電源供給する。電源車から非常用所内電気設備又は代替所内電気設備を受電する場合は、原子炉建屋外から電力を供給する可搬型代替交流電源設備に該当するため、必要設備を 2 セットに加えて予備を配備する。必要となる負荷は、最大負荷約 734kW(6 号炉)、約 754kW(7 号炉)及び連続最大負荷約 699kW(6 号炉)、約 728kW(7 号炉)である。6 号及び 7 号炉の各号炉とも 500kVA/台の電源車が 2 台必要である。</u></p> <p><u>電源車を代替原子炉補機冷却系に接続する場合と、電源車を非常用所内電気設備又は代替所内電気設備に接続する場合は、同時に使用することがないため、「共-4 可搬型重大事故等対処</u></p>	<p>3. 14. 2. 2. 5 設置許可基準規則第 43 条第 3 項への適合方針 (1) 容量 (設置許可基準規則第 43 条第 3 項一) (i) 要求事項 想定される重大事故等の収束に必要な容量に加え、十分に余裕のある容量を有するものであること。</p> <p>(ii) 適合性 基本方針については、「2. 3. 2 容量等」に示す。</p> <p>a) <u>可搬型代替低圧電源車</u> <u>可搬型代替低圧電源車は、設計基準事故対処設備の電源が喪失する重大事故等時に必要となる最大負荷容量の約 675kW 及び連続最大負荷容量の約 575kW に対して、十分な容量を確保するため、約 500kVA/台の可搬型代替低圧電源車を 2 台 (1 セット) 用意し、約 800kW (約 500kVA×0.8×2 台) を有する設計とする。なお、可搬型重大事故等対処設備であることから、2 セットに加えて予備 1 台の計 5 台有する設計とする。</u></p>	<p>3. 14. 2. 1. 4. 3 設置許可基準規則第 43 条第 3 項への適合方針 (1) 容量 (設置許可基準規則第 43 条第 3 項一) (i) 要求事項 想定される重大事故等の収束に必要な容量に加え、十分に余裕のある容量を有するものであること。</p> <p>(ii) 適合性 基本方針については、「2. 3. 2 容量等」に示す。</p> <p>a) <u>高圧発電機車</u> <u>高圧発電機車は、想定される重大事故等時において、最低限必要な交流設備に電力を供給できる容量を有するものを 1 セット 3 台使用する。保有数は、2 セット 6 台に加えて、故障時及び保守点検による待機除外時のバックアップ用として 1 台の合計 7 台を保管する。</u></p> <p>具体的には高圧発電機車は、<u>常設代替交流電源設備が使用できない場合、常設代替交流電源設備のバックアップ電源として使用する場合に必要とされる設備に電源供給する。高圧発電機車から非常用所内電気設備又は代替所内電気設備を受電する場合は、原子炉建物外から電力を供給する可搬型代替交流電源設備に該当するため、必要設備を 2 セットに加えて予備を配備する。必要となる負荷は、最大負荷 約 760kW 及び連続最大負荷 約 545kW である。最大負荷に十分な余裕を考慮し約 500kVA/台の高圧発電機車が 3 台必要である。「共-4 可搬型重大事故等対処設備の必要数、予備数及び保有数について」に基づき、高圧発電機車は、重大事故等対処時に必要な台数 6 台、及び容量約</u></p>	<p>・設備の相違 【東海第二】 ②の相違 ・設備及び運用の相違 【柏崎 6/7、東海第二】 ⑦の相違により必要となる台数が異なる ・運用の相違 【柏崎 6/7】 ⑩の相違</p> <p>・記載方針の相違 【東海第二】 島根 2 号炉は柏崎 6/7 と同様に高圧発電機車の使用想定を記載 ・設備の相違 【柏崎 6/7】 島根 2 号炉の高圧発電機車は、常設代替交流電源設備が使用できない場合の対策が必要と</p>

柏崎刈羽原子力発電所 6 / 7号炉 (2017. 12. 20 版)	東海第二発電所 (2018. 9. 18 版)	島根原子力発電所 2号炉	備考
<p>設備の必要数、予備数及び保有数について」に基づき、<u>電源車</u>は、<u>重大事故等対処時に必要な台数 8 台</u>、及び容量約 500kVA/台を有する設計とする。加えて予備 1 台を有する設計とする。 (57-5)</p> <p>c) <u>タンクローリ (4kL) (6 号及び7 号炉共用)</u> 可搬型代替交流電源設備の<u>タンクローリ (4kL)</u>は、想定される重大事故等時において、その機能を発揮することが必要な重大事故等対処設備に、燃料を補給できる容量を有する設計とする。</p> <p>容量としては重大事故等時において、同時にその機能を発揮することを要求される<u>電源車、可搬型代替注水ポンプ (A-1 級)、可搬型代替注水ポンプ (A-2 級)、モニタリング・ポスト用発電機、大容量送水車 (熱交換器ユニット用)、大容量送水車 (原子炉建屋放水設備用)、大容量送水車 (海水取水用)、5 号炉原子炉建屋内緊急時対策所用可搬型電源設備</u>の連続運転が可能な燃料を、それぞれ<u>電源車、可搬型代替注水ポンプ (A-1 級)、可搬型代替注水ポンプ (A-2 級)、モニタリング・ポスト用発電機、大容量送水車 (熱交換器ユニット用)、大容量送水車 (原子炉建屋放水設備用)、大容量送水車 (海水取水用)、5 号炉原子炉建屋内緊急時対策所用可搬型電源設備</u>に供給できる容量を有するものを <u>1 セット 3 台</u>使用する。保有数は <u>6 号及び7 号炉共用で 1 セット 3 台</u>と、故障時及び保守点検による待機除外時のバックアップ用として 1 台 (共用) の <u>合計 4 台</u>を分散して保管する。 (57-5, 57-11)</p>	<p>(57-5-2~5)</p>	<p>500kVA/台を有する設計とする。加えて予備 1 台を有する設計とする。 (57-5)</p> <p>b) <u>タンクローリ</u> <u>可搬型代替交流電源設備のタンクローリは、想定される重大事故等時において、その機能を発揮することが必要な重大事故等対処設備に、燃料を補給できる容量を有する設計とする。</u> <u>容量としては重大事故等時において、同時にその機能を発揮することを要求される高圧発電機車、大量送水車、大型送水ポンプ車、可搬型窒素供給装置の連続運転が可能な燃料を、それぞれ高圧発電機車、大量送水車、大型送水ポンプ車、可搬型窒素供給装置に供給できる容量を有するものを 1 セット 1 台</u>使用する。保有数は <u>1 セット 1 台</u>と、故障時及び保守点検による待機除外時のバックアップ用として 1 台の合計 2 台を分散して保管する。 (57-5, 57-11)</p>	<p>なる負荷に対して電源供給を想定している</p> <p>・資料構成の相違 【東海第二】 ②の相違 ・設備の相違 【柏崎 6/7】 給油対象設備の相違</p>

柏崎刈羽原子力発電所 6 / 7号炉 (2017. 12. 20 版)	東海第二発電所 (2018. 9. 18 版)	島根原子力発電所 2号炉	備考
<p>(2) 確実な接続 (設置許可基準規則第 43 条第 3 項二)</p> <p>(i) 要求事項</p> <p>常設設備 (発電用原子炉施設と接続されている設備又は短時間に発電用原子炉施設と接続することができる常設の設備をいう。以下同じ。) と接続するものにあつては、当該常設設備と容易かつ確実に接続することができ、かつ、二以上の系統又は発電用原子炉施設が相互に使用することができるよう、接続部の規格の統一その他の適切な措置を講じたものであること。</p> <p>(ii) 適合性</p> <p>基本方針については、「2.3.4 操作性及び試験・検査性」に示す。</p> <p>可搬型代替交流電源設備のうち、<u>電源車から非常用高圧母線 C 系及び D 系、又は AM 用 MCC を電源供給する系統、及び軽油タンクから電源車まで燃料移送する系統は、接続が必要なタンクローリ (4kL) ホース、電源車ケーブルについては、現場で容易に接続可能な設計とする。表 3.14-21~25 に対象機器の接続場所を示す。</u></p> <p>(57-2, 57-8)</p>	<p>(2) 確実な接続 (設置許可基準規則第 43 条第 3 項二)</p> <p>(i) 要求事項</p> <p>常設設備 (発電用原子炉施設と接続されている設備又は短時間に発電用原子炉施設と接続することができる常設の設備をいう。以下同じ。) と接続するものにあつては、当該常設設備と容易かつ確実に接続することができ、かつ、二以上の系統又は発電用原子炉施設が相互に使用することができるよう、接続部の規格の統一その他の適切な措置を講じたものであること。</p> <p>(ii) 適合性</p> <p>基本方針については、「2.3.4 操作性及び試験・検査性」に示す。</p> <p><u>可搬型代替低圧電源車は、代替所内電気設備である可搬型代替低圧電源車接続盤 (西側) 又は可搬型代替低圧電源車接続盤 (東側) に接続し、P / C 2 C 及び 2 D に電力を給電する系統を構成するため、設置場所にて容易かつ確実に接続する設計とする。</u></p> <p>対象機器の接続場所を、<u>第 3.14.2.2.5-1 表</u>に示す。</p> <p>(57-2-6, 57-3-3, 57-8)</p>	<p>(2) 確実な接続 (設置許可基準規則第 43 条第 3 項二)</p> <p>(i) 要求事項</p> <p>常設設備 (発電用原子炉施設と接続されている設備又は短時間に発電用原子炉施設と接続することができる常設の設備をいう。以下同じ。) と接続するものにあつては、当該常設設備と容易かつ確実に接続することができ、かつ、二以上の系統又は発電用原子炉施設が相互に使用することができるよう、接続部の規格の統一その他の適切な措置を講じたものであること。</p> <p>(ii) 適合性</p> <p>基本方針については、「2.3.4 操作性及び試験・検査性」に示す。</p> <p><u>可搬型代替交流電源設備のうち、高圧発電機車から非常用高圧母線 C 系、D 系又は SA 1 コントロールセンタ及び SA 2 コントロールセンタを電源供給する系統、並びにガスタービン発電機車用軽油タンク又はディーゼル燃料貯蔵タンクから高圧発電機車まで燃料移送する系統は、接続が必要なタンクローリホース、高圧発電機車ケーブルについては、現場で容易に接続可能な設計とする。第 3.14-23 表~第 3.14-29 表に対象機器の接続場所を示す。</u></p> <p>(57-2, 57-8)</p>	<p>備考</p> <p>・設備の相違</p> <p>【東海第二】</p> <p>②の相違</p> <p>・記載方針の相違</p> <p>【東海第二】</p> <p>②の相違</p>

柏崎刈羽原子力発電所 6 / 7号炉 (2017.12.20版)				東海第二発電所 (2018.9.18版)				島根原子力発電所 2号炉				備考
表 3.14-21 接続対象機器設置場所 (軽油タンク～電源車流路)				第 3.14.2.2.5-1 表 対象機器の接続場所 (可搬型代替低圧電源車)				第 3.14-23 表 接続対象機器設置場所 (ガスタービン発電機用軽油タンク又はディーゼル燃料貯蔵タンク～高圧発電機車流路)				<ul style="list-style-type: none"> ・記載方針の相違【東海第二】 ②⑥の相違 ・設備及び運用の相違【柏崎6/7, 東海第二】 ②⑦の相違
接続元機器名称	接続先機器名称	接続場所	接続方法	接続元機器名称	接続先機器名称	接続場所	接続方法	接続元機器名称	接続先機器名称	接続場所	接続方法	
タンクローリ (4kL)	軽油タンク	原子炉建屋東側の屋外	フランジ接続	可搬型代替低圧電源車	可搬型代替低圧電源車接続盤 (西側) 又は 可搬型代替低圧電源車接続盤 (東側)	原子炉建屋西側接続口 又は 原子炉建屋東側接続口	コネクタ接続	タンクローリ	ガスタービン発電機用軽油タンク	ガスタービン発電機建物西側軽油タンク設置場所	フランジ接続	
タンクローリ (4kL)	電源車	原子炉建屋電源車第一設置場所及び 原子炉建屋電源車第二設置場所	ノズル接続					タンクローリ	高圧発電機車	原子炉建物高圧発電機車第一設置場所 原子炉建物高圧発電機車第二設置場所 ガスタービン発電機建物高圧発電機車設置場所	ノズル接続	
表 3.14-22 接続対象機器設置場所 (電源車～緊急用電源切替箱接続装置～非常用高圧母線C系及びD系電路)				第 3.14-24 表 接続対象機器設置場所 (高圧発電機車～高圧発電機車接続プラグ収納箱 (原子炉建物西側)～非常用高圧母線C系, D系電路)				第 3.14-25 表 接続対象機器設置場所 (高圧発電機車～高圧発電機車接続プラグ収納箱 (原子炉建物南側)～非常用高圧母線C系, D系電路)				
接続元機器名称	接続先機器名称	接続場所	接続方法	接続元機器名称	接続先機器名称	接続場所	接続方法	接続元機器名称	接続先機器名称	接続場所	接続方法	
電源車	緊急用電源切替箱 接続装置	原子炉建屋内の原子炉区域外地下1階 (6号炉) 原子炉建屋内の原子炉区域外地上2階 (7号炉)	ボルト・ネジ接続	高圧発電機車	高圧発電機車 接続プラグ収納箱 (原子炉建物西側)	原子炉建物 高圧発電機車第一設置場所	コネクタ接続	高圧発電機車	高圧発電機車 接続プラグ収納箱 (原子炉建物南側)	原子炉建物 高圧発電機車第二設置場所	コネクタ接続	
		原子炉建屋内の原子炉区域外地上1階	スリップオン接続					高圧発電機車				
表 3.14-23 接続対象機器設置場所 (電源車～動力変圧器C系～非常用高圧母線C系及びD系電路)				第 3.14-26 表 接続対象機器設置場所 (高圧発電機車～緊急用メタクラ接続プラグ盤～非常用高圧母線C系, D系電路)				第 3.14-26 表 接続対象機器設置場所 (高圧発電機車～緊急用メタクラ接続プラグ盤～非常用高圧母線C系, D系電路)				
接続元機器名称	接続先機器名称	接続場所	接続方法	接続元機器名称	接続先機器名称	接続場所	接続方法	接続元機器名称	接続先機器名称	接続場所	接続方法	
電源車	動力変圧器C系	原子炉建屋内の原子炉区域外地下1階 原子炉建屋内の原子炉区域外地上1階	ボルト・ネジ接続	高圧発電機車	緊急用メタクラ 接続プラグ盤	ガスタービン発電機建物高圧発電機車設置場所	コネクタ接続					

柏崎刈羽原子力発電所 6 / 7号炉 (2017.12.20版)	東海第二発電所 (2018.9.18版)	島根原子力発電所 2号炉	備考																																					
<p align="center"><u>表 3.14-24 接続対象機器設置場所</u> (電源車～緊急用電源切替箱接続装置～AM用MCC電路)</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>接続元機器名称</th> <th>接続先機器名称</th> <th>接続場所</th> <th>接続方法</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="2">電源車</td> <td rowspan="2">緊急用電源切替箱 接続装置</td> <td>原子炉建屋内の原子炉区域外地下1階(6号炉)</td> <td rowspan="2">ボルト・ネジ接続</td> </tr> <tr> <td>原子炉建屋内の原子炉区域外地上2階(7号炉)</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>原子炉建屋内の原子炉区域外地上1階</td> <td>スリップオン接続</td> </tr> </tbody> </table>	接続元機器名称	接続先機器名称	接続場所	接続方法	電源車	緊急用電源切替箱 接続装置	原子炉建屋内の原子炉区域外地下1階(6号炉)	ボルト・ネジ接続	原子炉建屋内の原子炉区域外地上2階(7号炉)			原子炉建屋内の原子炉区域外地上1階	スリップオン接続		<p align="center"><u>第 3.14-27 表 接続対象機器設置場所</u> (高圧発電機車～高圧発電機車接続プラグ収納箱(原子炉建物西側)～SA1コントロールセンタ及びSA2コントロールセンタ)</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>接続元機器名称</th> <th>接続先機器名称</th> <th>接続場所</th> <th>接続方法</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>高圧発電機車</td> <td>高圧発電機車 接続プラグ収納箱 (原子炉建物西側)</td> <td>原子炉建物 高圧発電機車第一設置場所</td> <td>コネクタ接続</td> </tr> </tbody> </table> <p align="center"><u>第 3.14-28 表 接続対象機器設置場所</u> (高圧発電機車～高圧発電機車接続プラグ収納箱(原子炉建物南側)～SA1コントロールセンタ及びSA2コントロールセンタ)</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>接続元機器名称</th> <th>接続先機器名称</th> <th>接続場所</th> <th>接続方法</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>高圧発電機車</td> <td>高圧発電機車 接続プラグ収納箱 (原子炉建物南側)</td> <td>原子炉建物 高圧発電機車第二設置場所</td> <td>コネクタ接続</td> </tr> </tbody> </table> <p align="center"><u>第 3.14-29 表 接続対象機器設置場所</u> (高圧発電機車～緊急用メタクラ接続プラグ盤～SA1コントロールセンタ及びSA2コントロールセンタ)</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>接続元機器名称</th> <th>接続先機器名称</th> <th>接続場所</th> <th>接続方法</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>高圧発電機車</td> <td>緊急用メタクラ 接続プラグ盤</td> <td>ガスタービン発電機建物 高圧発電機車設置場所</td> <td>コネクタ接続</td> </tr> </tbody> </table>	接続元機器名称	接続先機器名称	接続場所	接続方法	高圧発電機車	高圧発電機車 接続プラグ収納箱 (原子炉建物西側)	原子炉建物 高圧発電機車第一設置場所	コネクタ接続	接続元機器名称	接続先機器名称	接続場所	接続方法	高圧発電機車	高圧発電機車 接続プラグ収納箱 (原子炉建物南側)	原子炉建物 高圧発電機車第二設置場所	コネクタ接続	接続元機器名称	接続先機器名称	接続場所	接続方法	高圧発電機車	緊急用メタクラ 接続プラグ盤	ガスタービン発電機建物 高圧発電機車設置場所	コネクタ接続	<p>・設備及び運用の相違 【柏崎6/7, 東海第二】 ㊸の相違</p>
接続元機器名称	接続先機器名称	接続場所	接続方法																																					
電源車	緊急用電源切替箱 接続装置	原子炉建屋内の原子炉区域外地下1階(6号炉)	ボルト・ネジ接続																																					
		原子炉建屋内の原子炉区域外地上2階(7号炉)																																						
		原子炉建屋内の原子炉区域外地上1階	スリップオン接続																																					
接続元機器名称	接続先機器名称	接続場所	接続方法																																					
高圧発電機車	高圧発電機車 接続プラグ収納箱 (原子炉建物西側)	原子炉建物 高圧発電機車第一設置場所	コネクタ接続																																					
接続元機器名称	接続先機器名称	接続場所	接続方法																																					
高圧発電機車	高圧発電機車 接続プラグ収納箱 (原子炉建物南側)	原子炉建物 高圧発電機車第二設置場所	コネクタ接続																																					
接続元機器名称	接続先機器名称	接続場所	接続方法																																					
高圧発電機車	緊急用メタクラ 接続プラグ盤	ガスタービン発電機建物 高圧発電機車設置場所	コネクタ接続																																					
<p align="center"><u>表 3.14-25 接続対象機器設置場所</u> (電源車～AM用動力変圧器～AM用MCC電路)</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>接続元機器名称</th> <th>接続先機器名称</th> <th>接続場所</th> <th>接続方法</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="3">電源車</td> <td rowspan="3">AM用動力変圧器</td> <td>原子炉建屋内の原子炉区域外地上4階(6号炉)</td> <td rowspan="2">ボルト・ネジ接続</td> </tr> <tr> <td>原子炉建屋内の原子炉区域外地上3階(7号炉)</td> </tr> <tr> <td>原子炉建屋内の原子炉区域外地上1階</td> <td>ボルト・ネジ接続</td> </tr> </tbody> </table>	接続元機器名称	接続先機器名称	接続場所	接続方法	電源車	AM用動力変圧器	原子炉建屋内の原子炉区域外地上4階(6号炉)	ボルト・ネジ接続	原子炉建屋内の原子炉区域外地上3階(7号炉)	原子炉建屋内の原子炉区域外地上1階	ボルト・ネジ接続																													
接続元機器名称	接続先機器名称	接続場所	接続方法																																					
電源車	AM用動力変圧器	原子炉建屋内の原子炉区域外地上4階(6号炉)	ボルト・ネジ接続																																					
		原子炉建屋内の原子炉区域外地上3階(7号炉)																																						
		原子炉建屋内の原子炉区域外地上1階	ボルト・ネジ接続																																					

柏崎刈羽原子力発電所 6 / 7号炉 (2017. 12. 20 版)	東海第二発電所 (2018. 9. 18 版)	島根原子力発電所 2号炉	備考												
<p><u>可搬型代替交流電源設備のうち、電源車から代替原子炉補機冷却系を電源供給する系統は、接続が必要なタンクローリ(4kL)ホース、電源車ケーブルについては、現場で容易に接続可能な設計とする。表 3. 14-26～27 に対象機器の接続場所を示す。</u></p> <p style="text-align: right;">(57-2)</p>			<p>・運用の相違 【柏崎 6/7】 ⑩の相違</p>												
<p><u>表 3. 14-26 接続対象機器設置場所 (軽油タンク～電源車流路)</u></p>															
<table border="1"> <thead> <tr> <th>接続元機器名称</th> <th>接続先機器名称</th> <th>接続場所</th> <th>接続方法</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>タンクローリ (4kL)</td> <td>軽油タンク</td> <td>原子炉建屋東側の屋外</td> <td>フランジ接続</td> </tr> <tr> <td>タンクローリ (4kL)</td> <td>電源車</td> <td>タービン建屋電源車第一設置場所及び第二設置場所</td> <td>ノズル接続</td> </tr> </tbody> </table>	接続元機器名称	接続先機器名称	接続場所	接続方法	タンクローリ (4kL)	軽油タンク	原子炉建屋東側の屋外	フランジ接続	タンクローリ (4kL)	電源車	タービン建屋電源車第一設置場所及び第二設置場所	ノズル接続			
接続元機器名称	接続先機器名称	接続場所	接続方法												
タンクローリ (4kL)	軽油タンク	原子炉建屋東側の屋外	フランジ接続												
タンクローリ (4kL)	電源車	タービン建屋電源車第一設置場所及び第二設置場所	ノズル接続												
<p><u>表 3. 14-27 接続対象機器設置場所 (電源車～代替原子炉補機冷却系電路)</u></p>															
<table border="1"> <thead> <tr> <th>接続元機器名称</th> <th>接続先機器名称</th> <th>接続場所</th> <th>接続方法</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>電源車</td> <td>代替原子炉補機冷却系</td> <td>タービン建屋北側及び西側代替熱交換器設置場所 (6号炉) 西側及び南側代替熱交換器設置場所 (7号炉)</td> <td>スリップオン接続</td> </tr> </tbody> </table>	接続元機器名称	接続先機器名称	接続場所	接続方法	電源車	代替原子炉補機冷却系	タービン建屋北側及び西側代替熱交換器設置場所 (6号炉) 西側及び南側代替熱交換器設置場所 (7号炉)	スリップオン接続							
接続元機器名称	接続先機器名称	接続場所	接続方法												
電源車	代替原子炉補機冷却系	タービン建屋北側及び西側代替熱交換器設置場所 (6号炉) 西側及び南側代替熱交換器設置場所 (7号炉)	スリップオン接続												

柏崎刈羽原子力発電所 6 / 7号炉 (2017. 12. 20 版)	東海第二発電所 (2018. 9. 18 版)	島根原子力発電所 2号炉	備考
<p>以下に、可搬型代替交流電源設備を構成する可搬型主要設備の確実な接続性を示す。</p> <p>a) <u>電源車 (6号及び7号炉共用)</u> 可搬型代替交流電源設備の電源車は、<u>建屋貫通の接続口にてケーブルを通線した後スリップオン接続又はボルト・ネジ接続すること、一般的な工具を用いてケーブルを確実に接続できる設計とすること、確実な接続ができるよう足場を設ける設計とすること、及び接続状態を目視で確認できることから、確実な接続が可能な設計とする。</u>6号及び7号炉において相互に使用することができるよう6号及び7号炉同一形状のスリップオン又は端子により接続を行う設計とする。<u>電源車ケーブルは充電部が露出する場合に養生することにより3相間の絶縁を確保する設計とする。</u></p> <p style="text-align: right;">(57-2, 57-8)</p> <p>なお、<u>可搬型代替交流電源設備の電源車の接続方法として、荒浜側常設代替交流電源設備設置場所にある荒浜側緊急用高压母線にボルト・ネジ接続し、緊急用高压母線から各号炉の緊急用電源切替箱断路器を経由して非常用高压母線C系及びD系、又はAM用MCCを受電することが可能な設計とする。本接続方法は事業者の自主的な取り組みで運用するものである。</u></p> <p>c) <u>タンクローリ (4kL) (6号及び7号炉共用)</u> 可搬型代替交流電源設備のタンクローリ (4kL) は6号及び7号炉が相互に使用することができるよう、<u>軽油タンクから来るホースと接続口について、ホースと接続口を専用の接続方式である専用金具にすることに加え、接続口の口径を統一し、確実に接続ができる設計とする。</u></p> <p style="text-align: right;">(57-2)</p>	<p>以下に、可搬型代替交流電源設備を構成する主要設備の確実な接続性を示す。</p> <p>a) <u>可搬型代替低圧電源車</u> 可搬型代替低圧電源車は、<u>代替所内電気設備である可搬型代替低圧電源車接続盤 (西側) 又は可搬型代替低圧電源車接続盤 (東側) に接続するケーブルを簡便な接続規格としてコネクタ接続とすることで、容易かつ確実に接続する設計とする。</u></p> <p style="text-align: right;">(57-2-6)</p>	<p>以下に、可搬型代替交流電源設備を構成する可搬型主要設備の確実な接続性を示す。</p> <p>a) <u>高压発電機車</u> 可搬型代替交流電源設備の高压発電機車は、<u>建物外壁の高压発電機車接続プラグ収納箱又は緊急用メタクラ接続プラグ盤にてケーブルをコネクタ接続すること、及び接続状態を目視で確認できることから、確実な接続が可能な設計とする。</u>高压発電機車ケーブルは充電部が露出する場合に養生することにより3相間の絶縁を確保する設計とする。</p> <p>b) <u>タンクローリ</u> 可搬型代替交流電源設備のタンクローリとガスタービン発電機用軽油タンクの接続については、<u>燃料ホースとガスタービン発電機用軽油タンクのフランジを接続するために、特殊な工具を必要としない。</u></p> <p style="text-align: right;">(57-2)</p>	<p>・設備の相違 【東海第二】 ②の相違 充電部が露出する場合の対策について記載 ・設備及び運用の相違 【柏崎6/7】 柏崎6/7はケーブル接続にボルト・ネジ接続の場合もあるが、島根2号炉は東海第二と同様にコネクタ接続を行う ・自主対策設備の相違 【柏崎6/7】</p> <p>・資料構成の相違 【東海第二】 ②の相違 ・設備及び運用の相違 【柏崎6/7】 タンクローリと軽油タンクはフランジ接続をするため特殊な工具を必要としない</p>

柏崎刈羽原子力発電所 6 / 7号炉 (2017. 12. 20 版)	東海第二発電所 (2018. 9. 18 版)	島根原子力発電所 2号炉	備考
<p>(3) 複数の接続口 (設置許可基準規則第 43 条第 3 項三)</p> <p>(i) 要求事項</p> <p>常設設備と接続するものにあつては、共通要因によって接続することができなくなることを防止するため、可搬型重大事故等対処設備 (原子炉建屋の外から水又は電力を供給するものに限る。) の接続口をそれぞれ互いに異なる複数の場所に設けるものであること。</p> <p>(ii) 適合性</p> <p>基本方針については、「2. 3. 1 多様性、位置的分散、悪影響防止等」に示す。</p> <p>a) <u>電源車 (6 号及び 7 号炉共用)</u></p> <p>可搬型代替交流電源設備の電源車は、非常用高压母線 C 系及び非常用高压母線 D 系に電源供給する場合、及び AM 用 MCC に電源供給する場合それぞれにおいて、原子炉建屋の異なる面に位置的分散を図った二箇所の接続口を設置していることから、共通要因により接続不可とならない設計とする。</p> <p style="text-align: right;">(57-2)</p> <p>c) <u>タンクローリ (4kL) (6 号及び 7 号炉共用)</u></p> <p>可搬型代替交流電源設備のタンクローリ (4kL) を接続する軽油タンクは 6 号及び 7 号炉で計 4 基あり、6 号炉の軽油タンクと 7 号炉の軽油タンクは 100m 以上離隔を確保しているため、各々の接続箇所が共通要因により接続不可とならない設計とする。</p> <p style="text-align: right;">(57-2)</p>	<p>(3) 複数の接続口 (設置許可基準規則第 43 条第 3 項三)</p> <p>(i) 要求事項</p> <p>常設設備接続するものにあつては、共通要因によって接続することができなくなることを防止するため、可搬型重大事故等対処設備 (原子炉建屋の外から水又は電力を給電するものに限る。) の接続口をそれぞれ互いに異なる複数の場所に設けるものであること。</p> <p>(ii) 適合性</p> <p>基本方針については、「2. 3. 1 多様性、位置的分散、悪影響防止等」に示す。</p> <p>a) <u>可搬型代替低圧電源車</u></p> <p>可搬型代替低圧電源車の接続箇所である接続口は、共通要因によって接続することができなくなることを防止するため、原子炉建屋の異なる面の隣接しない位置に設置することとし、原子炉建屋西側接続口に 1 箇所、原子炉建屋東側接続口に 1 箇所を設置し、合計 2 箇所を設置する設計とする。</p>	<p>(3) 複数の接続口 (設置許可基準規則第 43 条第 3 項三)</p> <p>(i) 要求事項</p> <p>常設設備と接続するものにあつては、共通要因によって接続することができなくなることを防止するため、可搬型重大事故等対処設備 (原子炉建屋の外から水又は電力を供給するものに限る。) の接続口をそれぞれ互いに異なる複数の場所に設けるものであること。</p> <p>(ii) 適合性</p> <p>基本方針については、「2. 3. 1 多様性、位置的分散、悪影響防止等」に示す。</p> <p>a) <u>高压発電機車</u></p> <p>可搬型代替交流電源設備の高压発電機車は、非常用高压母線 C 系又は非常用高压母線 D 系に電源供給する場合、並びに SA 1 コントロールセンタ及び SA 2 コントロールセンタに電源供給する場合において、原子炉建物の異なる面に二箇所、原子炉建物とは位置的分散を図ったガスタービン発電機建物に一箇所の接続口を設置していることから、共通要因により接続不可とならない設計とする。</p> <p style="text-align: right;">(57-2)</p>	<p>・設備の相違</p> <p>【東海第二】</p> <p>②の相違</p> <p>・設備の相違</p> <p>【柏崎 6/7】</p> <p>④の相違</p> <p>・設備の相違</p> <p>【柏崎 6/7, 東海第二】</p> <p>島根 2 号炉の原子炉建物接続口は異なる面に分散しているが、航空機衝突事象を考慮し、原子炉建物とは位置的分散を図ったガスタービン発電機建物に接続口を設ける</p> <p>・記載方針の相違</p> <p>【柏崎 6/7】</p> <p>タンクローリと軽油タンクの接続については「原子炉建屋の外から水又は電力を供給するもの」に該当しないため記載していない</p>

柏崎刈羽原子力発電所 6 / 7号炉 (2017. 12. 20 版)	東海第二発電所 (2018. 9. 18 版)	島根原子力発電所 2号炉	備考
<p>(4) 設置場所 (設置許可基準規則第 43 条第 3 項四)</p> <p>(i) 要求事項</p> <p>想定される重大事故等が発生した場合において可搬型重大事故等対処設備を設置場所に据え付け、及び常設設備と接続することができるよう、放射線量が高くなるおそれが少ない設置場所の選定、設置場所への遮蔽物の設置その他の適切な措置を講じたものであること。</p> <p>(ii) 適合性</p> <p>基本方針については、「2.3.3 環境条件等」に示す。</p> <p>可搬型代替交流電源設備の系統構成に操作が必要な可搬型設備の接続場所は、(2) 確実な接続の表 3.14-21～25 と同様である。これらの操作場所は、想定される事故時における放射線量が高くなるおそれが少ないため、設置場所で操作可能な設計とする。</p> <p style="text-align: right;">(57-2)</p>	<p>(4) 設置場所 (設置許可基準規則第 43 条第 3 項四)</p> <p>(i) 要求事項</p> <p>想定される重大事故等が発生した場合において可搬型重大事故等対処設備を設置場所に据え付け、及び常設設備と接続することができるよう、放射線量が高くなるおそれが少ない設置場所の選定、設置場所への遮蔽物の設置その他の適切な措置を講じたものであること。</p> <p>(ii) 適合性</p> <p>基本方針については、「2.3.3 環境条件等」に示す。</p> <p>可搬型代替低圧電源車の接続場所は、「3.14.2.2.5(2) 確実な接続」の第 3.14.2.2.5-1 表と同様である。可搬型代替低圧電源車は、<u>原子炉建屋西側接続口又は原子炉建屋東側接続口に設置する設計とするが、放射線量が高くなるおそれが少ない、格納容器圧力逃がし装置を使用しない時に、接続可能な設計とする。</u></p> <p style="text-align: right;">(57-2-6, 57-8)</p>	<p>(4) 設置場所 (設置許可基準規則第 43 条第 3 項四)</p> <p>(i) 要求事項</p> <p>想定される重大事故等が発生した場合において可搬型重大事故等対処設備を設置場所に据え付け、及び常設設備と接続することができるよう、放射線量が高くなるおそれが少ない設置場所の選定、設置場所への遮蔽物の設置その他の適切な措置を講じたものであること。</p> <p>(ii) 適合性</p> <p>基本方針については、「2.3.3 環境条件等」に示す。</p> <p>可搬型代替交流電源設備の系統構成に操作が必要な可搬型設備の接続場所は、(2) 確実な接続の第 3.14-23 表～第 3.14-29 表と同様である。これらの操作場所は、想定される事故時における放射線量が高くなるおそれが少ないため、設置場所で操作可能な設計とする。</p> <p style="text-align: right;">(57-2, 57-8)</p>	<p>備考</p> <p>・記載方針の相違</p> <p>【東海第二】</p> <p>㊸の相違</p>

柏崎刈羽原子力発電所 6 / 7号炉 (2017. 12. 20 版)	東海第二発電所 (2018. 9. 18 版)	島根原子力発電所 2号炉	備考
<p>(5) 保管場所 (設置許可基準規則第 43 条第 3 項五)</p> <p>(i) 要求事項</p> <p>地震, 津波その他の自然現象又は故意による大型航空機の衝突その他のテロリズムによる影響, 設計基準事故対処設備及び重大事故等対処設備の配置その他の条件を考慮した上で常設重大事故等対処設備と異なる保管場所に保管すること。</p> <p>(ii) 適合性</p> <p>基本方針については, 「2.3.1 多様性, 位置的分散, 悪影響防止等」に示す。</p> <p>可搬型代替交流電源設備の可搬型設備である電源車及びタンクローリ (4kL) は, 地震, 津波その他自然現象又は故意による大型航空機の衝突その他のテロリズムによる影響, 設計基準事故対処設備及び重大事故等対処設備の配置その他の条件を考慮し, 非常用交流電源設備, 常設代替交流電源設備 (第一ガスタービン発電機) と 100m 以上の離隔で位置的分散を図り, 発電所敷地内の高台にある荒浜側高台保管場所及び大湊側高台保管場所並びに 5 号炉東側第二保管場所の複数箇所に分散して配置する設計とする。</p> <p style="text-align: right;">(57-2)</p>	<p>(5) 保管場所 (設置許可基準規則第 43 条第 3 項五)</p> <p>(i) 要求事項</p> <p>地震, 津波その他の自然現象又は故意による大型航空機の衝突その他のテロリズムによる影響, 設計基準事故対処設備及び重大事故等対処設備の配置その他の条件を考慮した上で常設重大事故等対処設備と異なる保管場所に保管すること。</p> <p>(ii) 適合性</p> <p>基本方針については, 「2.3.1 多様性, 位置的分散, 悪影響防止等」に示す。</p> <p>可搬型代替低圧電源車は, 地震, 津波, その他の外部事象又は故意による大型航空機の衝突その他のテロリズムによる影響, 非常用交流電源設備及び常設代替交流電源設備から 100m 以上の離隔距離を確保した上で, 可搬型重大事故等対処設備保管場所 (西側) 及び可搬型重大事故等対処設備保管場所 (南側) に分散して保管する設計とする。</p> <p style="text-align: right;">(57-2-6)</p>	<p>(5) 保管場所 (設置許可基準規則第 43 条第 3 項五)</p> <p>(i) 要求事項</p> <p>地震, 津波その他の自然現象又は故意による大型航空機の衝突その他のテロリズムによる影響, 設計基準事故対処設備及び重大事故等対処設備の配置その他の条件を考慮した上で常設重大事故等対処設備と異なる保管場所に保管すること。</p> <p>(ii) 適合性</p> <p>基本方針については, 「2.3.1 多様性, 位置的分散, 悪影響防止等」に示す。</p> <p>可搬型代替交流電源設備の可搬型設備である高圧発電機車及びタンクローリは, 地震, 津波その他自然現象又は故意による大型航空機の衝突その他のテロリズムによる影響, 設計基準事故対処設備及び重大事故等対処設備の配置その他の条件を考慮し, 非常用交流電源設備, 常設代替交流電源設備 (ガスタービン発電機) と 100m 以上の離隔で位置的分散を図り, 第 1 保管エリア, 第 3 保管エリア及び第 4 保管エリアの複数箇所に分散して配置する設計とする。</p> <p style="text-align: right;">(57-2)</p>	<p>備考</p> <ul style="list-style-type: none"> ・設備の相違 【東海第二】 ②の相違 ・資料構成の相違 【東海第二】 ②の相違

柏崎刈羽原子力発電所 6 / 7号炉 (2017.12.20版)	東海第二発電所 (2018.9.18版)	島根原子力発電所 2号炉	備考
<p>(6) アクセスルートの確保 (設置許可基準規則第43条第3項六)</p> <p>(i) 要求事項</p> <p>想定される重大事故等が発生した場合において、可搬型重大事故等対処設備を運搬し、又は他の設備の被害状況を把握するため、工場等内の道路及び通路が確保できるよう、適切な措置を講じたものであること。</p> <p>(ii) 適合性</p> <p>基本方針については、「2.3.4 操作性及び試験・検査性」に示す。</p> <p>可搬型代替交流電源設備は、想定される重大事故等が発生した場合においても、可搬型重大事故等対処設備の運搬、移動に支障をきたすことのないよう、迂回路も考慮して複数のアクセスルートを確保する設計とする。(「可搬型重大事故等対処設備保管場所及びアクセスルートについて」参照)</p> <p style="text-align: right;">(57-6)</p>	<p>(6) アクセスルートの確保 (設置許可基準規則第43条第3項六)</p> <p>(i) 要求事項</p> <p>想定される重大事故等が発生した場合において、可搬型重大事故等対処設備を運搬し、又は他の設備の被害状況を把握するため、工場等内の道路及び通路が確保できるよう、適切な措置を講じたものであること。</p> <p>(ii) 適合性</p> <p>基本方針については、「2.3.4 操作性及び試験・検査性」に示す。</p> <p><u>可搬型代替交流電源車は、通常待機時は可搬型重大事故等対処設備保管場所(西側)及び可搬型重大事故等対処設備保管場所(南側)に保管しており、想定される重大事故等が発生した場合における、保管場所から接続場所までの経路について、設備の運搬及び移動に支障をきたすことのないよう、別ルートも考慮して複数のアクセスルートを確保する。</u></p> <p><u>なお、アクセスルートの詳細については、「実用発電用原子炉に係る発電用原子炉設置者の重大事故の発生及び拡大の防止に必要な措置を実施するために必要な技術的能力に係る審査基準」への適合状況について」の「1.0 重大事故等対策における共通事項」添付資料1.0.2「東海第二発電所 可搬型重大事故等対処設備保管場所及びアクセスルートについて」で示す。</u></p> <p style="text-align: right;">(57-6)</p>	<p>(6) アクセスルートの確保 (設置許可基準規則第43条第3項六)</p> <p>(i) 要求事項</p> <p>想定される重大事故等が発生した場合において、可搬型重大事故等対処設備を運搬し、又は他の設備の被害状況を把握するため、工場等内の道路及び通路が確保できるよう、適切な措置を講じたものであること。</p> <p>(ii) 適合性</p> <p>基本方針については、「2.3.4 操作性及び試験・検査性」に示す。</p> <p><u>可搬型代替交流電源設備は、想定される重大事故等が発生した場合においても、可搬型重大事故等対処設備の運搬、移動に支障をきたすことのないよう、迂回路も考慮して複数のアクセスルートを確保する設計とする。(「可搬型重大事故等対処設備保管場所及びアクセスルートについて」参照)</u></p> <p style="text-align: right;">(57-6)</p>	

柏崎刈羽原子力発電所 6/7号炉 (2017.12.20版)	東海第二発電所 (2018.9.18版)	島根原子力発電所 2号炉	備考
<p>(7) 設計基準事故対処設備及び常設重大事故防止設備との多様性 (設置許可基準規則第43条第3項七)</p> <p>(i) 要求事項</p> <p>重大事故防止設備のうち可搬型のものは、共通要因によって、設計基準事故対処設備の安全機能、使用済燃料貯蔵槽の冷却機能若しくは注水機能又は常設重大事故防止設備の重大事故に至るおそれがある事故に対処するために必要な機能と同時にその機能が損なわれるおそれがないよう、適切な措置を講じたものであること。</p> <p>(ii) 適合性</p> <p>基本方針については、「2.3.1 多様性、位置的分散、悪影響防止等」に示す。</p> <p>可搬型代替交流電源設備のうち、<u>電源車から非常用高圧母線C系及びD系、又はAM用MCCを電源供給する系統、及び軽油タンクから電源車まで燃料移送する系統は、共通要因によって、設計基準事故対処設備及び常設重大事故防止設備の安全機能と同時に機能が損なわれるおそれがないよう、設計基準事故対処設備である非常用交流電源設備、及び常設重大事故防止設備の常設代替交流電源設備の各機器と表3.14-28のとおり多様性及び位置的分散を図る設計とする。</u></p> <p>(57-2, 57-3, 57-9)</p>	<p>(7) 設計基準事故対処設備及び常設重大事故等防止設備との多様性 (設置許可基準規則第43条第3項七)</p> <p>(i) 要求事項</p> <p>重大事故防止設備のうち可搬型のものは、共通要因によって、設計基準事故対処設備の安全機能、使用済燃料貯蔵槽の冷却機能若しくは注水機能又は常設重大事故防止設備の重大事故に至るおそれがある事故に対処するために必要な機能と同時にその機能が損なわれるおそれがないよう、適切な措置を講じたものであること。</p> <p>(ii) 適合性</p> <p>基本方針については、「2.3.1 多様性、位置的分散、悪影響防止等」に示す。</p> <p><u>可搬型代替低圧電源車は、非常用交流電源設備である2C・2D D/G及びHPCS D/Gに対して、多様性及び位置的分散を図る設計としている。これらの詳細については、「3.14.2.2.3 独立性及び位置的分散の確保」に記載のとおりである。</u></p> <p>また、<u>可搬型代替低圧電源車は、屋外(常設代替高圧電源装置置場)の常設代替高圧電源装置と離れた可搬型重大事故等対処設備保管場所(西側)及び可搬型重大事故等対処設備保管場所(南側)に分散して保管することで、重大事故防止設備である常設代替交流電源設備と位置的分散を図る設計とする。</u></p> <p><u>可搬型代替低圧電源車を使用した代替電源系統は、可搬型代替低圧電源車からP/C 2C・2Dまでの電路において、独立した電路で系統構成することにより、常設代替交流電源設備である常設代替高圧電源装置からM/C 2C・2Dまでの電路に対して、独立した設計とする。</u></p> <p><u>多様性及び位置的分散は、第3.14.2.2.5-3表に示す。</u></p> <p>(57-2-6, 57-3-3, 57-8)</p>	<p>(7) 設計基準事故対処設備及び常設重大事故等防止設備との多様性 (設置許可基準規則第43条第3項七)</p> <p>(i) 要求事項</p> <p>重大事故防止設備のうち可搬型のものは、共通要因によって、設計基準事故対処設備の安全機能、使用済燃料貯蔵槽の冷却機能若しくは注水機能又は常設重大事故防止設備の重大事故に至るおそれがある事故に対処するために必要な機能と同時にその機能が損なわれるおそれがないよう、適切な措置を講じたものであること。</p> <p>(ii) 適合性</p> <p>基本方針については、「2.3.1 多様性、位置的分散、悪影響防止等」に示す。</p> <p><u>可搬型代替交流電源設備のうち、高圧発電機車から非常用高圧母線C系、D系、又はSA1コントロールセンタ及びSA2コントロールセンタへ電源供給する系統を電源供給する系統、並びにガスタービン発電機用軽油タンク又はディーゼル燃料貯蔵タンクから高圧発電機車まで燃料移送する系統は、共通要因によって、設計基準事故対処設備及び常設重大事故防止設備の安全機能と同時に機能が損なわれるおそれがないよう、設計基準事故対処設備である非常用交流電源設備、又は常設重大事故防止設備の常設代替交流電源設備の各機器と第3.14-30表のとおり多様性及び位置的分散を図る設計とする。</u></p> <p>(57-2, 57-3, 57-9)</p>	<p>備考</p> <ul style="list-style-type: none"> ・設備の相違 【東海第二】 ②の相違 ・資料構成の相違 【東海第二】 ②の相違 ・設備の相違 【東海第二】 東海第二は低圧電源車を使用するため、高圧と低圧で独立した電路構成としているが、島根2号炉は柏崎と同様に高圧発電機車を使用し、非常用高圧母線へ電源供給するため、常設代替交流電源設備との位置的分散を図っている

柏崎刈羽原子力発電所 6/7号炉 (2017.12.20版)				東海第二発電所 (2018.9.18版)				島根原子力発電所 2号炉				備考
表 3.14-28 多重性又は多様性, 位置的分散				第 3.14.2.2.5-3 表 多様性及び位置的分散				第 3.14-30 表 多重性又は多様性, 位置的分散				・設備及び運用の相違 【柏崎 6/7, 東海第二】 ⑳の相違
	設計基準事故対処設備	常設重大事故防止設備	可搬型重大事故防止設備		設計基準事故対処設備	重大事故防止設備	重大事故防止設備		設計基準事故対処設備	常設重大事故防止設備	可搬型重大事故防止設備	
	非常用交流電源設備	常設代替交流電源設備	可搬型代替交流電源設備		非常用交流電源設備 2C D/G 2D D/G HPCS D/G <原子炉建屋付属棟地下1階>	常設代替交流電源設備 常設代替高圧電源装置 <屋外(常設代替高圧電源装置置場)>	可搬型代替交流電源設備 可搬型代替低圧電源車 <可搬型重大事故等対処設備保管場所(西側)及び可搬型重大事故等対処設備保管場所(南側)>		非常用交流電源設備	常設代替交流電源設備	可搬型代替交流電源設備	
電源	非常用ディーゼル発電機 <原子炉建屋内の原子炉区域外地上1階>	第一ガスタービン発電機 <7号炉タービン建屋南側の屋外>	電源車 <荒浜側高台保管場所及び大湊側高台保管場所>	電源	<交流電路> 2C D/G~M/C 2C電路 2D D/G~M/C 2D電路	<交流電路> 常設代替高圧電源装置~緊急用M/C~M/C 2C及び2D電路 緊急用M/C~緊急用MCC電路	<交流電路> 可搬型代替低圧電源車~可搬型代替低圧電源車接続盤(西側)又は(東側)電路 可搬型代替低圧電源車接続盤(西側)又は(東側)~P/C 2C及び2D電路	電源	非常用ディーゼル発電機 高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機 <いずれも原子炉建物付属棟地下2階>	ガスタービン発電機 <ガスタービン発電機建物1階>	高圧発電機車 <第1保管エリア, 第3保管エリア及び第4保管エリア>	
電路	非常用ディーゼル発電機 ~非常用高圧母線電路	第一ガスタービン発電機 ~非常用高圧母線C系及びD系電路 第一ガスタービン発電機 ~AM用MCC電路	電源車 ~緊急用電源切替箱接続装置 電源車 ~動力変圧器C系及びD系電路 電源車 ~緊急用電源切替箱接続装置 ~AM用MCC電路 電源車 ~AM用動力変圧器 ~AM用MCC電路	電路	水冷式 (2C・2D非常用ディーゼル発電機海水系, 高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機海水系)	空冷式	空冷式	電路	非常用ディーゼル発電機 ~非常用高圧母線電路C系及びD系 高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機 ~非常用高圧母線HPCS系	ガスタービン発電機 ~非常用高圧母線C系及びD系電路 ガスタービン発電機 ~SA1コントロールセンタ電路 ガスタービン発電機 ~SA2コントロールセンタ電路	高圧発電機車 ~高圧発電機車接続プラグ収納箱(原子炉建物西側) ~非常用高圧母線C系及びD系電路 高圧発電機車 ~高圧発電機車接続プラグ収納箱(原子炉建物南側) ~非常用高圧母線C系及びD系電路 高圧発電機車 ~緊急用メタクラ接続プラグ盤 ~非常用高圧母線C系及びD系電路 高圧発電機車 ~高圧発電機車接続プラグ収納箱(原子炉建物西側) ~SA1コントロールセンタ及びSA2コントロールセンタ電路 高圧発電機車 ~高圧発電機車接続プラグ収納箱(原子炉建物南側) ~SA1コントロールセンタ及びSA2コントロールセンタ電路 高圧発電機車 ~緊急用メタクラ接続プラグ盤 ~SA1コントロールセンタ及びSA2コントロールセンタ電路	
電源供給先	非常用高圧母線C系 非常用高圧母線D系 非常用高圧母線E系 <いずれも原子炉建屋内の原子炉区域外地下1階>	非常用高圧母線C系 非常用高圧母線D系 <いずれも原子炉建屋内の原子炉区域外地下1階> AM用MCC <原子炉建屋内の原子炉区域外地上4階>	非常用高圧母線C系 非常用高圧母線D系 <いずれも原子炉建屋内の原子炉区域外地下1階> AM用MCC <原子炉建屋内の原子炉区域外地上4階>	駆動方式								
電源の冷却方式	水冷式	空冷式	空冷式	電源の冷却方式								
燃料源	軽油タンク <原子炉建屋東側軽油タンク設置場所> 燃料ディタンク <原子炉建屋内の原子炉区域外地上3階>	軽油タンク <原子炉建屋東側軽油タンク設置場所> 第一ガスタービン発電機用燃料タンク <7号炉タービン建屋南側設置場所>	軽油タンク <原子炉建屋東側軽油タンク設置場所> 電源車(車載燃料) <荒浜側高台保管場所及び大湊側高台保管場所>	燃料源								
燃料流路	燃料移送ポンプ <原子炉建屋東側軽油タンク設置場所>	第一ガスタービン発電機用燃料移送ポンプ <7号炉タービン建屋南側設置場所>	タンクローリ(4kL) <荒浜側高台保管場所及び大湊側高台保管場所並びに5号炉東側第二保管場所>	燃料流路								

柏崎刈羽原子力発電所 6 / 7号炉 (2017.12.20版)	東海第二発電所 (2018.9.18版)	島根原子力発電所 2号炉			備考	
			設計基準事故対処設備 非常用交流電源設備	常設重大事故防止設備 常設代替交流電源設備	可搬型重大事故防止設備 可搬型代替交流電源設備	<p>・設備及び運用の相違 【柏崎6/7, 東海第二】 ㊸の相違</p>
電源供給先	非常用高压母線C系 非常用高压母線D系 ＜いずれも原子炉建物付属棟2階＞ 非常用高压母線HP CS系 ＜原子炉建物付属棟地下2階＞	非常用高压母線C系 非常用高压母線D系 ＜いずれも原子炉建物内＞ SAロードセンタ SA1コントロールセンタ ＜いずれも低圧原子炉代替注水格納槽内＞ SA2コントロールセンタ ＜原子炉建物付属棟3階＞	非常用高压母線C系 非常用高压母線D系 ＜いずれも原子炉建物付属棟2階＞ SA1コントロールセンタ ＜低圧原子炉代替注水ポンプ格納槽内＞ SA2コントロールセンタ ＜原子炉建物付属棟3階＞			
駆動方式	ディーゼルエンジン	ガスタービン	ディーゼルエンジン			
電源の冷却方式	水冷式	空冷式	空冷式			
燃料源	ディーゼル燃料貯蔵タンク ＜原子炉建物西側及びタービン建物西側ディーゼル燃料貯蔵タンク設置場所＞ ディーゼル燃料デイトンク ＜原子炉建物付属棟地下1階＞	ガスタービン発電機用軽油タンク ＜ガスタービン発電機建物西側軽油タンク設置場所＞ ガスタービン発電機用サービスタンク ＜ガスタービン発電機建物2階＞	ガスタービン発電機用軽油タンク ＜ガスタービン発電機建物西側軽油タンク設置場所＞ ディーゼル燃料貯蔵タンク ＜原子炉建物西側及びタービン建物西側ディーゼル燃料貯蔵タンク設置場所＞ 高压発電機車（車載燃料） ＜第1保管エリア, 第3保管エリア及び第4保管エリア＞			
燃料流路	ディーゼル燃料移送ポンプ ＜原子炉建物西側及びタービン建物西側ディーゼル燃料貯蔵タンク設置場所＞	ガスタービン発電機用燃料移送ポンプ ＜ガスタービン発電機建物1階＞	タンクローリ ＜第3保管エリア及び第4保管エリア＞			

柏崎刈羽原子力発電所 6 / 7号炉 (2017. 12. 20 版)	東海第二発電所 (2018. 9. 18 版)	島根原子力発電所 2号炉	備考
<p>また、可搬型代替交流電源設備のうち、電源車から代替原子炉補機冷却系を電源供給する系統は、共通要因によって、設計基準事故対処設備の安全機能と同時に機能が損なわれるおそれがないよう、設計基準事故対処設備である非常用交流電源設備の各機器と表 3. 14-29 のとおり多様性、位置的分散を図る設計とする。</p> <p style="text-align: right;">(57-2, 57-3, 57-9)</p>			<p>・運用の相違 【柏崎 6/7】 ⑳の相違</p>
<p>表 3. 14-29 多重性又は多様性、位置的分散</p>			
	設計基準事故対処設備	常設重大事故防止設備	可搬型重大事故防止設備
電源	非常用交流電源設備	(対象設備なし)	可搬型代替交流電源設備
電源	非常用ディーゼル発電機 ＜原子炉建屋内の原子炉区域外地上 1 階＞	—	電源車 ＜荒浜側高台保管場所及び大湊側高台保管場所＞
電路	非常用ディーゼル発電機 ～非常用高圧母線電路	—	電源車 ～代替原子炉補機冷却系電路
電源供給先	非常用高圧母線 C 系 非常用高圧母線 D 系 非常用高圧母線 E 系 ＜原子炉建屋内の原子炉区域外地下 1 階＞	—	代替原子炉補機冷却系 ＜荒浜側高台保管場所及び大湊側高台保管場所＞
電源の冷却方式	水冷式	—	空冷式
燃料源	軽油タンク ＜原子炉建屋東側軽油タンク設置場所＞ 燃料ディタンク ＜原子炉建屋内の原子炉区域外地上 3 階＞	—	軽油タンク ＜原子炉建屋東側軽油タンク設置場所＞
燃料流路	燃料移送ポンプ ＜原子炉建屋東側軽油タンク設置場所＞	—	タンクローリ (4kL) ＜荒浜側高台保管場所及び大湊側高台保管場所並びに 5 号炉東側第二保管場所＞

柏崎刈羽原子力発電所 6 / 7号炉 (2017. 12. 20 版)	東海第二発電所 (2018. 9. 18 版)	島根原子力発電所 2号炉	備考
<p>3. 14. 2. 2 常設代替交流電源設備</p> <p>3. 14. 2. 2. 1 設備概要</p> <p>常設代替交流電源設備は、設計基準事故対処設備の交流電源が喪失（全交流動力電源喪失）した場合、非常用所内電気設備又は代替所内電気設備に電源を供給することにより、重大事故等が発生した場合において炉心の著しい損傷、原子炉格納容器の破損、<u>使用済燃料プール内の燃料体等の著しい損傷及び運転停止中原子炉内燃料体の著しい損傷を防止することを目的として設置するものである。</u></p> <p>本システムはガスタービン機関及び発電機を搭載した「<u>第一ガスタービン発電機</u>」、<u>第一ガスタービン発電機の燃料を保管する「軽油タンク</u>」、<u>軽油タンクから第一ガスタービン発電機用燃料タンクまで燃料を運搬する「タンクローリ（16KL）」</u>、<u>第一ガスタービン発電機の近傍で燃料を保管する「第一ガスタービン発電機用燃料タンク</u>」、<u>第一ガスタービン発電機用燃料タンクから第一ガスタービン発電機に燃料を補給する「第一ガスタービン発電機用燃料移送ポンプ</u>」、<u>第一ガスタービン発電機から非常用所内電気設備又は代替所内電気設備に電源供給する電路である「緊急用断路器</u>」、<u>「緊急用電源切替箱断路器</u>」、<u>「緊急用電源切替箱接続装置</u>」、<u>「非常用高圧母線 C 系</u>」、<u>「非常用高圧母線 D 系」</u>で構成する。<u>なお、第一ガスタービン発電機は、それぞれガスタービン発電機車とガスタービン発電機車を制御する制御車により構成されるが、以下、ガスタービン発電機車と制御車を合わせて第一ガスタービン発電機と称す。</u>本システム全体の概要図を図 3. 14-10～14 に、本システムに属する重大事故等対処設備を表 3. 14-30 に示す。</p> <p>本システムは、<u>第一ガスタービン発電機を中央制御室での操作にて速やかに起動し、非常用高圧母線 C 系及び非常用高圧母線 D 系、又は AM 用 MCC へ接続することで電力を供給できる設計とする。</u></p> <p><u>第一ガスタービン発電機の運転中は、第一ガスタービン発電機用燃料タンクから第一ガスタービン発電機用燃料移送ポンプを用いて自動で燃料補給を行う。</u>なお、<u>第一ガスタービン発電機の起動に際しては、第一ガスタービン発電機車載燃料を用いて起動</u></p>	<p>3. 14. 2. 1 常設代替交流電源設備</p> <p>3. 14. 2. 1. 1 設備概要</p> <p>常設代替交流電源設備は、設計基準事故対処設備の交流電源が喪失（全交流動力電源喪失）した場合、非常用所内電気設備及び代替所内電気設備に電源を供給することにより重大事故等が発生した場合において炉心の著しい損傷、原子炉格納容器の破損、<u>使用済燃料プール内の燃料体等の著しい損傷及び運転停止中原子炉内燃料体の著しい損傷を防止するために設置するものである。</u></p> <p><u>常設代替交流電源設備は、常設代替高圧電源装置で構成する。</u></p> <p><u>重大事故等時においては、中央制御室に設置する常設代替高圧電源装置のスイッチにより常設代替高圧電源装置を遠隔で手動起動し、代替所内電気設備である緊急用M/Cを介して、非常用所内電気設備であるM/C 2C（又は2D）へ接続することで電力を給電できる設計とする。</u></p> <p><u>また、常設代替高圧電源装置により電力を給電している時は、常設代替高圧電源装置の搭載燃料の残量に応じて、燃料給油設備である常設代替高圧電源装置燃料移送ポンプが自動で起動し、軽油貯蔵タンクから常設代替高圧電源装置燃料移送ポンプを用い</u></p>	<p>3. 14. 2. 2 常設代替交流電源設備</p> <p>3. 14. 2. 2. 1 設備概要</p> <p>常設代替交流電源設備は、設計基準事故対処設備の交流電源が喪失（全交流動力電源喪失）した場合、非常用所内電気設備又は代替所内電気設備に電源を供給することにより、重大事故等が発生した場合において炉心の著しい損傷、原子炉格納容器の破損、<u>燃料プール内の燃料体等の著しい損傷及び運転停止中原子炉内燃料体の著しい損傷を防止することを目的として設置するものである。</u></p> <p><u>本システムはガスタービン機関及び発電機を搭載した「ガスタービン発電機」</u>、<u>ガスタービン発電機の燃料を保管する「ガスタービン発電機用軽油タンク」</u>、<u>ガスタービン発電機用軽油タンクからガスタービン発電機用サービスタンクまで燃料を補給する「ガスタービン発電機用燃料移送ポンプ」</u>、<u>ガスタービン発電機の近傍で燃料を保管する「ガスタービン発電機用サービスタンク」</u>、<u>ガスタービン発電機から非常用所内電気設備又は代替所内電気設備に電源供給する電路である「緊急用メタクラ」</u>、「<u>メタクラ切替盤</u>」、<u>「非常用高圧母線 C 系」</u>、「<u>非常用高圧母線 D 系</u>」で構成する。本システム全体の概要図を第 3. 14-14 図～第 3. 14-18 図に、本システムに属する重大事故等対処設備を第 3. 14-31 表に示す。</p> <p>本システムは、<u>ガスタービン発電機を中央制御室での操作にて速やかに起動し、非常用高圧母線 C 系、非常用高圧母線 D 系、又は S A ロードセンタ、S A 1 コントロールセンタ、S A 2 コントロールセンタへ接続することで電力を供給できる設計とする。</u></p> <p><u>ガスタービン発電機の運転中は、ガスタービン発電機用軽油タンクからガスタービン発電機用燃料移送ポンプを用いてガスタービン発電機用サービスタンクへ自動で燃料補給を行うことで、事象発生後 7 日間にわたり常設代替交流電源設備から電力を給</u></p>	<p>・資料構成の相違</p> <p>【東海第二】</p> <p>常設代替交流電源設備と可搬型代替交流電源設備の記載場所が異なるため、比較のため記載を入れ替え</p> <p>・記載方針の相違</p> <p>【東海第二】</p> <p>⑱の相違</p> <p>・設備の相違</p> <p>【柏崎 6/7、東海第二】</p> <p>⑥の相違</p> <p>・設備の相違</p> <p>【柏崎 6/7】</p> <p>柏崎 6/7 の常設代替交流電源設備は車両のため、制御車を使用するが、島根 2号炉は常設のため制御車はない</p> <p>・設備の相違</p> <p>【柏崎 6/7、東海第二】</p> <p>⑥の相違</p>

柏崎刈羽原子力発電所 6/7号炉 (2017.12.20版)	東海第二発電所 (2018.9.18版)	島根原子力発電所 2号炉	備考
<p>し、その後は<u>第一ガスタービン発電機自身が発電した電力にて第一ガスタービン発電機用燃料移送ポンプを運転し、継続的に燃料を補給する。また、軽油タンクからタンクローリ(16KL)により燃料を第一ガスタービン発電機用燃料タンクに補給することで第一ガスタービン発電機の運転を継続する。</u></p> <p>常設代替交流電源設備の設計基準事故対処設備に対する独立性、位置的分散については3.14.2.2.3項に詳細を示す。</p> <p><u>なお、モニタリング・ポスト用発電機については、「3.17 監視測定設備(設置許可基準規則60条に対する方針を示す章)」、5号炉原子炉建屋内緊急時対策所用可搬型電源設備については「3.18 緊急時対策所(設置許可基準規則61条に対する方針を示す章)」で示す。</u></p>	<p><u>て常設代替高圧電源装置に給油することで、事象発生後7日間にわたり常設代替交流電源設備から電力を給電する設計とする。</u></p> <p><u>なお、外部電源喪失及び2C・2D D/Gの故障した場合にも使用する。</u></p> <p>本系統全体の系統図を、第3.14.2.1.1-1図に、本系統に属する重大事故等対処設備を、第3.14.2.2.1-1表に示す。</p> <p>常設代替交流電源設備の設計基準事故対処設備に対する独立性、位置的分散については「3.14.2.1.3 独立性及び位置的分散の確保」に詳細を示す。</p>	<p><u>電する設計とする。</u></p> <p><u>なお、ガスタービン発電機の起動に際しては、ガスタービン発電機用サービスタンクを用いて起動し、その後はガスタービン発電機自身が発電した電力にてガスタービン発電機用燃料移送ポンプを運転し、継続的に燃料を補給する。</u></p> <p><u>また、外部電源喪失及び非常用ディーゼル発電機が故障した場合にも使用する。</u></p> <p>常設代替交流電源設備の設計基準事故対処設備に対する独立性、位置的分散については3.14.2.2.3項に詳細を示す。</p> <p><u>なお、原子炉補機代替冷却系については、「3.5 最終ヒートシンクへ熱を輸送するための設備(設置許可基準規則48条に対する方針を示す章)」、緊急時対策所用電源設備については「3.18 緊急時対策所(設置許可基準規則61条に対する方針を示す章)」で示す。</u></p>	<p>備考</p> <ul style="list-style-type: none"> ・設備の相違 【柏崎6/7, 東海第二】 ⑥の相違 ・設備の相違 【柏崎6/7】 ⑤の相違 ・運用の相違 【柏崎6/7】 島根2号炉のモニタリング・ポスト用発電機は重大事故等対処設備ではない 【柏崎6/7, 東海第二】 ⑳の相違






図 3.14-10 常設代替交流電源設備系統図
(第一ガスタービン発電機～非常用所内電気設備)



第 3.14. 2. 1. 1-1 図 交流電源系統図



第 3.14-14 図 常設代替交流電源設備系統図
(ガスタービン発電機～非常用所内電気設備)

・設備の相違
【柏崎 6/7, 東海第二】
②の相違






図 3.14-11 常設代替交流電源設備系統図
(第一ガスタービン発電機～代替所内電気設備)




第 3.14-15 図 常設代替交流電源設備系統図
(ガスタービン発電機～代替所内電気設備)

・設備の相違
【柏崎 6/7】
②の相違





第一ガスタービン発電機燃料系図

図 3.14-12 常設代替交流電源設備系統図 (第一ガスタービン発電機燃料移送系)




第 3.14-16 図 常設代替交流電源設備系統図 (ガスタービン発電機燃料移送系)

・設備の相違
 【柏崎 6/7】
 ②の相違
 ・資料構成の相違
 【東海第二】
 島根 2号炉は③の相違により燃料系統図を記載。東海第二は第 3.14.3.3.1-2 図に燃料系統図が記載されている

柏崎刈羽原子力発電所 6 / 7号炉 (2017. 12. 20 版)	東海第二発電所 (2018. 9. 18 版)	島根原子力発電所 2号炉	備考
 <p>【凡例】</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ □ : 遮断器 ○ □ : 配線用遮断器 ○ : 変圧器 <p>発電機</p> <p>第一ガスタービン発電機</p> <p>緊急用断路器</p> <p>電動機</p> <p>第一ガスタービン発電機用燃料移送ポンプ</p>		 <p>【凡例】</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ □ : 遮断器 ○ □ : 配線用遮断器 ○ : 変圧器 <p>GTG</p> <p>緊急用 M/C</p> <p>緊急用 C/C</p> <p>電動機</p> <p>ガスタービン発電機用燃料移送ポンプ</p> <p>ガスタービン発電機建物</p>	<p>備考</p>
<p>図 3. 14-13 第一ガスタービン発電機用燃料移送ポンプ電源系統図</p>		<p>第 3. 14-17 図 常設代替交流電源設備系統図 (ガスタービン発電機燃料移送ポンプ電源)</p>	<ul style="list-style-type: none"> ・設備の相違 【柏崎 6/7】 ②の相違 ・資料構成の相違 【東海第二】 島根 2号炉は③の相違により燃料系統図を記載。東海第二は第 3. 14. 3. 3. 1-3 図に燃料系統図が記載されている

柏崎刈羽原子力発電所 6 / 7号炉 (2017. 12. 20 版)	東海第二発電所 (2018. 9. 18 版)	島根原子力発電所 2号炉	備考
 <p data-bbox="222 976 845 1008">図 3.14-14 常設代替交流電源設備系統図 (燃料系統)</p>			<p data-bbox="2537 976 2700 1102">・設備の相違 【柏崎 6/7】 ②の相違</p>



第3.14-18 図 常設代替交流電源設備系統図 (ガスタービン発電機～原子炉補機代替冷却系)

・運用の相違
 【柏崎6/7, 東海第二】
 島根2号炉は常設代替交流電源設備を使用して, 原子炉補機代替冷却系に対して電源供給する

柏崎刈羽原子力発電所 6/7号炉 (2017.12.20版)	東海第二発電所 (2018.9.18版)	島根原子力発電所 2号炉	備考																																							
<p>表3.14-30 常設代替交流電源設備に関する重大事故等対処設備 一覽</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>設備区分</th> <th>設備名</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>主要設備</td> <td>第一ガスタービン発電機【常設】 軽油タンク【常設】 タンクローリ (16KL)【可搬】 第一ガスタービン発電機用燃料タンク【常設】 第一ガスタービン発電機用燃料移送ポンプ【常設】</td> </tr> <tr> <td>附属設備</td> <td>—</td> </tr> <tr> <td>燃料流路</td> <td>軽油タンク出口ノズル・弁【常設】 ホース【可搬】 第一ガスタービン発電機用燃料移送系配管・弁【常設】</td> </tr> <tr> <td>電路</td> <td>第一ガスタービン発電機 ～非常用高圧母線 C 系及び D 系電路【常設】 第一ガスタービン発電機 ～AM 用 MCC 電路【常設】</td> </tr> <tr> <td>計装設備 (補助) ※1</td> <td>M/C C 電圧【常設】 M/C D 電圧【常設】</td> </tr> </tbody> </table>	設備区分	設備名	主要設備	第一ガスタービン発電機【常設】 軽油タンク【常設】 タンクローリ (16KL)【可搬】 第一ガスタービン発電機用燃料タンク【常設】 第一ガスタービン発電機用燃料移送ポンプ【常設】	附属設備	—	燃料流路	軽油タンク出口ノズル・弁【常設】 ホース【可搬】 第一ガスタービン発電機用燃料移送系配管・弁【常設】	電路	第一ガスタービン発電機 ～非常用高圧母線 C 系及び D 系電路【常設】 第一ガスタービン発電機 ～AM 用 MCC 電路【常設】	計装設備 (補助) ※1	M/C C 電圧【常設】 M/C D 電圧【常設】	<p>第 3.14.2.1.1-1 表 常設代替交流電源設備に関する重大事故等対処設備一覽</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>設備区分</th> <th>設備名</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>主要設備</td> <td>常設代替高圧電源装置【常設】</td> </tr> <tr> <td rowspan="4">関連設備</td> <td>付属設備</td> <td>—</td> </tr> <tr> <td>燃料流路</td> <td>—</td> </tr> <tr> <td>交流電路</td> <td>常設代替高圧電源装置～緊急用M/C～M/C 2C及び2D電路 緊急用M/C～緊急MCC電路【常設】</td> </tr> <tr> <td>直流電路</td> <td>—</td> </tr> <tr> <td>計装設備 (補助) ※1</td> <td>M/C 2C電圧【常設】 M/C 2D電圧【常設】 M/C HPCS電圧【常設】 緊急用M/C電圧【常設】</td> </tr> </tbody> </table>	設備区分	設備名	主要設備	常設代替高圧電源装置【常設】	関連設備	付属設備	—	燃料流路	—	交流電路	常設代替高圧電源装置～緊急用M/C～M/C 2C及び2D電路 緊急用M/C～緊急MCC電路【常設】	直流電路	—	計装設備 (補助) ※1	M/C 2C電圧【常設】 M/C 2D電圧【常設】 M/C HPCS電圧【常設】 緊急用M/C電圧【常設】	<p>第 3.14-31 表 常設代替交流電源設備に関する重大事故等対処設備一覽</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>設備区分</th> <th>設備名</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>主要設備</td> <td>ガスタービン発電機【常設】 ガスタービン発電機用軽油タンク【常設】 ガスタービン発電機用サービスタンク【常設】 ガスタービン発電機用燃料移送ポンプ【常設】</td> </tr> <tr> <td>附属設備</td> <td>—</td> </tr> <tr> <td>燃料流路</td> <td>ガスタービン発電機用燃料移送系配管・弁【常設】</td> </tr> <tr> <td>電路</td> <td>ガスタービン発電機～非常用高圧母線 C 系及び D 系電路【常設】 ガスタービン発電機～SAロードセンタ電路【常設】 ガスタービン発電機～SAロードセンタ～SA1コントロールセンタ電路【常設】 ガスタービン発電機～SAロードセンタ～SA2コントロールセンタ電路【常設】 ガスタービン発電機～原子炉補機代替冷却系電路 (ガスタービン発電機～高圧発電機車接続プラグ収納箱電路【常設】) (高圧発電機車接続プラグ収納箱～原子炉補機代替冷却系電路【可搬型】)</td> </tr> <tr> <td>計装設備 (補助) ※1</td> <td>C-メタクラ母線電圧【常設】 D-メタクラ母線電圧【常設】 HPCS-メタクラ母線電圧【常設】</td> </tr> </tbody> </table>	設備区分	設備名	主要設備	ガスタービン発電機【常設】 ガスタービン発電機用軽油タンク【常設】 ガスタービン発電機用サービスタンク【常設】 ガスタービン発電機用燃料移送ポンプ【常設】	附属設備	—	燃料流路	ガスタービン発電機用燃料移送系配管・弁【常設】	電路	ガスタービン発電機～非常用高圧母線 C 系及び D 系電路【常設】 ガスタービン発電機～SAロードセンタ電路【常設】 ガスタービン発電機～SAロードセンタ～SA1コントロールセンタ電路【常設】 ガスタービン発電機～SAロードセンタ～SA2コントロールセンタ電路【常設】 ガスタービン発電機～原子炉補機代替冷却系電路 (ガスタービン発電機～高圧発電機車接続プラグ収納箱電路【常設】) (高圧発電機車接続プラグ収納箱～原子炉補機代替冷却系電路【可搬型】)	計装設備 (補助) ※1	C-メタクラ母線電圧【常設】 D-メタクラ母線電圧【常設】 HPCS-メタクラ母線電圧【常設】	<p>・設備の相違 【柏崎 6/7, 東海第二】 ①の相違 ・資料構成の相違 【東海第二】 ②の相違</p>
設備区分	設備名																																									
主要設備	第一ガスタービン発電機【常設】 軽油タンク【常設】 タンクローリ (16KL)【可搬】 第一ガスタービン発電機用燃料タンク【常設】 第一ガスタービン発電機用燃料移送ポンプ【常設】																																									
附属設備	—																																									
燃料流路	軽油タンク出口ノズル・弁【常設】 ホース【可搬】 第一ガスタービン発電機用燃料移送系配管・弁【常設】																																									
電路	第一ガスタービン発電機 ～非常用高圧母線 C 系及び D 系電路【常設】 第一ガスタービン発電機 ～AM 用 MCC 電路【常設】																																									
計装設備 (補助) ※1	M/C C 電圧【常設】 M/C D 電圧【常設】																																									
設備区分	設備名																																									
主要設備	常設代替高圧電源装置【常設】																																									
関連設備	付属設備	—																																								
	燃料流路	—																																								
	交流電路	常設代替高圧電源装置～緊急用M/C～M/C 2C及び2D電路 緊急用M/C～緊急MCC電路【常設】																																								
	直流電路	—																																								
計装設備 (補助) ※1	M/C 2C電圧【常設】 M/C 2D電圧【常設】 M/C HPCS電圧【常設】 緊急用M/C電圧【常設】																																									
設備区分	設備名																																									
主要設備	ガスタービン発電機【常設】 ガスタービン発電機用軽油タンク【常設】 ガスタービン発電機用サービスタンク【常設】 ガスタービン発電機用燃料移送ポンプ【常設】																																									
附属設備	—																																									
燃料流路	ガスタービン発電機用燃料移送系配管・弁【常設】																																									
電路	ガスタービン発電機～非常用高圧母線 C 系及び D 系電路【常設】 ガスタービン発電機～SAロードセンタ電路【常設】 ガスタービン発電機～SAロードセンタ～SA1コントロールセンタ電路【常設】 ガスタービン発電機～SAロードセンタ～SA2コントロールセンタ電路【常設】 ガスタービン発電機～原子炉補機代替冷却系電路 (ガスタービン発電機～高圧発電機車接続プラグ収納箱電路【常設】) (高圧発電機車接続プラグ収納箱～原子炉補機代替冷却系電路【可搬型】)																																									
計装設備 (補助) ※1	C-メタクラ母線電圧【常設】 D-メタクラ母線電圧【常設】 HPCS-メタクラ母線電圧【常設】																																									
<p>※1: 重大事故等対処設備を活用する手順等の着手の判断基準として用いる補助パラメータ</p>	<p>※1 重大事故等対処設備を活用する手順等の着手の判断基準として用いる補助パラメータ</p>	<p>※1: 重大事故等対処設備を活用する手順等の着手の判断基準として用いる補助パラメータ</p>																																								

柏崎刈羽原子力発電所 6 / 7号炉 (2017. 12. 20 版)	東海第二発電所 (2018. 9. 18 版)	島根原子力発電所 2号炉	備考
<p>3. 14. 2. 2. 2 主要設備の仕様 主要機器の仕様を以下に示す。</p> <p>(1) <u>第一ガスタービン発電機 (6号及び7号炉共用)</u> ガスタービン 台数 : <u>2</u> 使用燃料 : 軽油 出力 : <u>約 3,600kW/台</u> 発電機 台数 : <u>2</u> 種類 : 同期発電機 容量 : <u>約 4,500kVA/台 (連続定格 : 約 3,687.5kVA)</u> 力率 : 0.8 電圧 : 6.9kV 周波数 : <u>50Hz</u> 取付箇所 : <u>7号炉タービン建屋南側の屋外</u></p> <p>(2) <u>軽油タンク (6号及び7号炉共用)</u> 種類 : たて置円筒形 容量 : <u>約 550kL/基</u> 最高使用圧力 : 静水頭 最高使用温度 : 66℃ 個数 : <u>1 (予備 3)</u> 取付箇所 : <u>屋外 (6号及び7号炉原子炉建屋東側)</u></p> <p>(3) <u>タンクローリ (16KL) (6号及び7号炉共用)</u> 容量 : <u>約 16kL/台</u> 最高使用圧力 : <u>24kPa[gage]</u> 最高使用温度 : <u>40℃</u> 個数 : <u>1 (予備 1)</u> 設置場所 : <u>屋外</u> 保管場所 : <u>荒浜側高台保管場所及び大湊側高台保管場所</u></p>	<p>3. 14. 2. 1. 2 主要設備の仕様 主要設備の仕様を以下に示す。</p> <p>(1) <u>常設代替高圧電源装置</u> <u>ディーゼル機関</u> 台数 : <u>5 (予備 1)</u> 使用燃料 : 軽油 出力 : <u>約 1,540kW/台</u> 発電機 台数 : <u>5 (予備 1)</u> 種類 : <u>三相同期発電機</u> 容量 : <u>約 1,725kVA/台</u> 力率 : 0.8 電圧 : 6,600V 周波数 : <u>50Hz</u> 設置場所 : <u>屋外 (常設代替高圧電源装置置場)</u></p>	<p>3. 14. 2. 2. 2 主要設備の仕様 主要機器の仕様を以下に示す。</p> <p>(1) <u>ガスタービン発電機</u> <u>ガスタービン</u> 台数 : <u>1 (予備 1)</u> 使用燃料 : 軽油 出力 : <u>約 5,200kW/台</u> 発電機 台数 : <u>1 (予備 1)</u> 種類 : 同期発電機 容量 : <u>約 6,000kVA/台</u> 力率 : 0.8 電圧 : 6.9kV 周波数 : <u>60Hz</u> 取付箇所 : <u>ガスタービン発電機建物 1階</u></p> <p>(2) <u>ガスタービン発電機用軽油タンク</u> 種類 : <u>たて置円筒形</u> 容量 : <u>約 560m³/基</u> 最高使用圧力 : 静水頭 最高使用温度 : 66℃ 個数 : <u>1</u> 取付箇所 : <u>屋外 (ガスタービン発電機建物西側軽油タンク設置場所)</u></p> <p>(3) <u>ガスタービン発電機用燃料移送ポンプ</u> 種類 : <u>スクルー型</u> 個数 : <u>1 (予備 1)</u> 容量 : <u>約 4.0m³/h/台</u> 吐出圧力 : <u>約 0.5MPa</u> 最高使用圧力 : <u>0.98MPa[gage]</u> 最高使用温度 : 66℃ 出力 : <u>約 3.7kW/台</u> 取付箇所 : <u>ガスタービン発電機建物 1階</u></p>	<p>・設備の相違 【柏崎 6/7, 東海第二】 ②の相違</p> <p>・資料構成の相違 【東海第二】 ②の相違</p> <p>・設備の相違 【柏崎 6/7, 東海第二】 ⑥の相違</p> <p>・資料構成の相違 【東海第二】 ②の相違</p>

柏崎刈羽原子力発電所 6 / 7号炉 (2017. 12. 20 版)	東海第二発電所 (2018. 9. 18 版)	島根原子力発電所 2号炉	備考
<p>(4) <u>第一ガスタービン発電機用燃料タンク(6号及び7号炉共用)</u></p> <p>種類 : <u>横置円筒形</u> 容量 : <u>約 50kL/基</u> 最高使用圧力 : <u>静水頭</u> 最高使用温度 : <u>66℃</u> 個数 : <u>2</u> 取付箇所 : <u>7号炉タービン建屋南側の屋外</u></p> <p>(5) <u>第一ガスタービン発電機用燃料移送ポンプ(6号及び7号炉共用)</u></p> <p>種類 : <u>スクルー式</u> 個数 : <u>2</u> 容量 : <u>約 3.0m³/h/台</u> 全揚程 : <u>約 50m</u> 最高使用圧力 : <u>0.95MPa[gage]</u> 最高使用温度 : <u>66℃</u> 原動機出力 : <u>約 1.5kW/台</u> 取付箇所 : <u>7号炉タービン建屋南側の屋外</u></p>		<p>(4) <u>ガスタービン発電機用サービスタンク</u></p> <p>種類 : <u>横置円筒形</u> 容量 : <u>約 7.9m³/基</u> 最高使用圧力 : <u>静水頭</u> 最高使用温度 : <u>66℃</u> 個数 : <u>1 (予備1)</u> 取付箇所 : <u>ガスタービン発電機建物2階</u></p>	<p>・設備の相違 【東海第二】 ⑥の相違</p> <p>・資料構成の相違 【東海第二】 ②の相違</p> <p>・設備の相違 【柏崎6/7, 東海第二】 ⑥の相違</p>

柏崎刈羽原子力発電所 6 / 7号炉 (2017. 12. 20 版)	東海第二発電所 (2018. 9. 18 版)	島根原子力発電所 2号炉	備考
<p>3. 14. 2. 2. 3 独立性及び位置的分散の確保</p> <p>常設代替交流電源設備は、表 3. 14-31 で示すとおり地震、津波、火災、溢水により同時に故障することを防止するため、非常用交流電源設備との独立性を確保する設計とする。</p> <p>常設代替交流電源設備は、設計基準事故対処設備である非常用交流電源設備と同時にその機能が損なわれることがないよう、表 3. 14-32 で示すとおり、位置的分散を図った設計とする。電源については、<u>第一ガスタービン発電機を非常用ディーゼル発電機と位置的分散された屋外 (7号炉タービン建屋南側) に設置する設計とする。</u> 電路については、常設代替交流電源設備から非常用高圧母線 C 系及び非常用高圧母線 D 系を受電する電路を、非常用交流電源設備から同母線を受電する電路に対して、独立した電路で系統構成することにより、共通要因によって同時に機能を損なわれないよう独立した設計とする。電源の冷却方式は非常用ディーゼル発電機の水冷式に対し、<u>第一ガスタービン発電機は空冷式と多様性を確保する設計とする。</u> 燃料源については、<u>非常用ディーゼル発電機は燃料ディタンクからの供給であるのに対し、第一ガスタービン発電機は、第一ガスタービン発電機用燃料タンクと位置的分散された配置設計とする。</u></p> <p>(57-2, 57-3, 57-9)</p>	<p>3. 14. 2. 1. 3 独立性及び位置的分散の確保</p> <p><u>重大事故等防止設備である常設代替交流電源設備は、第 3. 14. 2. 1. 3-1 表に示すとおり、地震、津波、火災及び溢水により同時に機能が損なわれるおそれがないよう、設計基準事故対処設備である非常用交流電源設備と独立性を確保する設計とする。</u></p> <p><u>常設代替高圧電源装置は、冷却方式を空冷とすることで、冷却方式が水冷である 2C・2D D/G 及び HPCS D/G に対して、多様性を持つ設計とする。</u></p> <p><u>常設代替高圧電源装置は、屋外 (常設代替高圧電源装置置場) に設置することで、原子炉建屋付属棟内の 2C・2D D/G 及び HPCS D/G と位置的分散を図る設計とする。</u></p> <p><u>常設代替高圧電源装置を使用した代替電源系統は、常設代替高圧電源装置から M/C 2C・2D までの系統において、独立した電路で系統構成することにより、2C・2D D/G から M/C 2C・2D までの電源系統に対して、独立した設計とする。</u></p> <p>常設代替交流電源設備の設計基準事故対処設備との多様性及び位置的分散を第 3. 14. 2. 1. 3-2 表に示す。</p>	<p>3. 14. 2. 2. 3 独立性及び位置的分散の確保</p> <p>常設代替交流電源設備は、第 3. 14-32 表で示す通り地震、津波、火災、溢水により同時に故障することを防止するため、非常用交流電源設備との独立性を確保する設計とする。</p> <p>常設代替交流電源設備は、設計基準事故対処設備である非常用交流電源設備と同時にその機能が損なわれることがないよう、第 3. 14-33 表で示す通り、<u>位置的分散を図った設計とする。</u> 電源については、<u>ガスタービン発電機を非常用ディーゼル発電機と位置的分散されたガスタービン発電機建物に設置する設計とする。</u> 電路については、<u>常設代替交流電源設備から非常用高圧母線 C 系及び非常用高圧母線 D 系を受電する電路を、非常用交流電源設備から同母線を受電する電路に対して、独立した電路で系統構成することにより、共通要因によって同時に機能を損なわれないよう独立した設計とする。</u> 電源の冷却方式は非常用ディーゼル発電機の水冷式に対し、<u>ガスタービン発電機は空冷式と多様性を確保する設計とする。</u> <u>燃料源については、ディーゼル燃料貯蔵タンクからの供給であるのに対し、ガスタービン発電機はガスタービン発電機用軽油タンクと位置的分散された配置設計とする。</u></p> <p>常設代替交流電源設備のうち、<u>ガスタービン発電機から原子炉補機代替冷却系に電源供給する場合は、代替所内電気設備を電路として使用するため、非常用交流電源設備とは独立性を確保した設計とする。</u></p> <p>(57-2, 57-3, 57-9)</p>	<p>備考</p> <ul style="list-style-type: none"> ・設備の相違 【柏崎 6/7, 東海第二】 島根 2号炉の常設代替電源設備は定置式のためガスタービン発電機建物内に設置している (以下、㊸の相違) ・設備の相違 【東海第二】 ㊸の相違 ・運用の相違 【柏崎 6/7, 東海第二】 ㊸の相違

柏崎刈羽原子力発電所 6 / 7号炉 (2017. 12. 20 版)			東海第二発電所 (2018. 9. 18 版)			島根原子力発電所 2号炉			備考
表3. 14-31 設計基準事故対処設備との独立性			第 3. 14. 2. 1. 3-1 表 設計基準事故対処設備との独立性			第 3. 14-32 表 設計基準事故対処設備との独立性			・設備の相違 【柏崎 6/7, 東海第二】 ㊴の相違
項目	設計基準事故対処設備	重大事故防止設備	項目	設計基準事故対処設備	重大事故防止設備	項目	設計基準事故対処設備	重大事故防止設備	
	非常用交流電源設備	常設代替交流電源設備		非常用交流電源設備	常設代替交流電源設備		非常用交流電源設備	常設代替交流電源設備	
共通要因故障	地震	設計基準事故対処設備の非常用交流電源設備は耐震 S クラス設計とし、重大事故防止設備である常設代替交流電源設備は基準地震動 Ss で機能維持できる設計とすることで、基準地震動 Ss が共通要因となり故障することのない設計とする。	共通要因故障	地震	設計基準事故対処設備である非常用交流電源設備は、耐震 S クラス設計とし、重大事故防止設備である常設代替交流電源設備は、基準地震動 Ss で機能維持する設計とすることで、地震が共通要因となり故障することのない設計とする。	共通要因故障	地震	設計基準事故対処設備の非常用交流電源設備は耐震 S クラス設計とし、重大事故防止設備である常設代替交流電源設備は基準地震動 Ss で機能維持できる設計とすることで、基準地震動 Ss が共通要因となり故障することのない設計とする。	
	津波	設計基準事故対処設備を設置する原子炉建屋と、重大事故防止設備を設置する屋外、コントロール建屋、原子炉建屋の各設置場所は、ともに津波が到達しない位置とすることで、津波が共通要因となり故障することのない設計とする。		津波	設計基準事故対処設備である非常用交流電源設備と、重大事故防止設備である常設代替交流電源設備は、防潮堤及び浸水防止設備を設置することで、津波が共通要因となり故障することのない設計とする。		津波	設計基準事故対処設備を設置する原子炉建物と、重大事故防止設備を設置するガスタービン発電機建物、屋外の各設置場所は、ともに津波が到達しない位置とすることで、津波が共通要因となり故障することのない設計とする。	
	火災	設計基準事故対処設備の非常用交流電源設備と、重大事故防止設備である常設代替交流電源設備は、火災が共通要因となり故障することのない設計とする（「共-7 重大事故等対処設備の内部火災に対する防護方針について」に示す）。		火災	設計基準事故対処設備である非常用交流電源設備と、重大事故防止設備である常設代替交流電源設備は、火災が共通要因となり故障することのない設計とする（「共-7 重大事故等対処設備の内部火災に対する防護方針について」に示す）。		火災	設計基準事故対処設備の非常用交流電源設備と、重大事故防止設備である常設代替交流電源設備は、火災が共通要因となり故障することのない設計とする（「共-7 重大事故等対処設備の内部火災に対する防護方針について」に示す）。	
	溢水	設計基準事故対処設備の非常用交流電源設備と、重大事故防止設備である常設代替交流電源設備は、溢水が共通要因となり故障することのない設計とする（「共-8 重大事故等対処設備の内部溢水に対する防護方針について」に示す）。		溢水	設計基準事故対処設備である非常用交流電源設備と、重大事故防止設備である常設代替交流電源設備は、溢水が共通要因となり故障することのない設計とする（「共-8 重大事故等対処設備の内部溢水に対する防護方針について」に示す）。		溢水	設計基準事故対処設備の非常用交流電源設備と、重大事故防止設備である常設代替交流電源設備は、溢水が共通要因となり故障することのない設計とする（「共-8 重大事故等対処設備の内部溢水に対する防護方針について」に示す）。	

柏崎刈羽原子力発電所 6/7号炉 (2017.12.20版)		東海第二発電所 (2018.9.18版)		島根原子力発電所 2号炉		備考		
表3.14-32 位置的分散		第3.14.2.1.3-2表 多様性及び位置的分散		第3.14-33表 位置的分散		・設備の相違 【柏崎6/7, 東海第二】 ②の相違		
	設計基準事故対処設備 非常用交流電源設備	重大事故防止設備 常設代替交流電源設備		設計基準事故対処設備 非常用交流電源設備	重大事故防止設備 常設代替交流電源設備			
電源	非常用ディーゼル発電機 ＜原子炉建屋内の原子炉区域外地上1階＞	第一ガスタービン発電機 ＜7号炉タービン建屋南側の屋外＞	電源	2C D/G 2D D/G HPCS D/G ＜原子炉建屋付属棟地下1階＞	常設代替高圧電源装置 ＜屋外（常設代替高圧電源装置置場）＞	電源	非常用ディーゼル発電機 高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機 ＜いずれも原子炉建物付属棟地下2階＞	ガスタービン発電機 ＜ガスタービン発電機建物1階＞
電路	非常用ディーゼル発電機 ～非常用高圧母線電路	第一ガスタービン発電機 ～非常用高圧母線C系及びD系電路 第一ガスタービン発電機 ～AM用MCC電路	電路	＜交流電路＞ 2C D/G～M/C 2C電路 2D D/G～M/C 2D電路	＜交流電路＞ 常設代替高圧電源装置～緊急用M/C～M/C 2C及び2D電路 緊急用M/C～緊急用MCC電路	電路	非常用ディーゼル発電機 ～非常用高圧母線電路C系及びD系 高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機 ～非常用高圧母線HPCS系	ガスタービン発電機 ～非常用高圧母線C系及びD系電路 ガスタービン発電機 ～SAロードセンタ電路 ガスタービン発電機 ～SA1コントロールセンタ電路 ガスタービン発電機 ～SA2コントロールセンタ電路 ガスタービン発電機 ～高圧発電機車接続プラグ収納箱 ～原子炉補機代替冷却系電路
電源供給先	非常用高圧母線C系 非常用高圧母線D系 非常用高圧母線E系 ＜いずれも原子炉建屋内の原子炉区域外地下1階＞	非常用高圧母線C系 非常用高圧母線D系 ＜いずれも原子炉建屋内の原子炉区域外地下1階＞ AM用MCC ＜原子炉建屋内の原子炉区域外地上4階＞	電源の冷却方式	水冷式 (2C・2D非常用ディーゼル発電機海水系、高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機海水系)	空冷式	電源供給先	非常用高圧母線C系 非常用高圧母線D系 ＜いずれも原子炉建物付属棟2階＞ SAロードセンタ SA1コントロールセンタ ＜いずれも低圧原子炉代替注水ポンプ格納槽内＞ SA2コントロールセンタ ＜原子炉建物付属棟3階＞ 原子炉補機代替冷却系 ＜屋外＞	
燃料源	軽油タンク ＜原子炉建屋東側軽油タンク設置場所＞ 燃料ディタンク ＜原子炉建屋内の原子炉区域外地上3階＞	軽油タンク ＜原子炉建屋東側軽油タンク設置場所＞ 第一ガスタービン発電機用燃料タンク ＜7号炉タービン建屋南側設置場所＞	燃料流路	燃料移送ポンプ ＜原子炉建屋東側軽油タンク設置場所＞	第一ガスタービン発電機用燃料移送ポンプ ＜7号炉タービン建屋南側設置場所＞	電源の冷却方式	水冷式	空冷式
燃料流路	ディーゼル燃料貯蔵タンク ＜原子炉建物西側及びタービン建物西側ディーゼル燃料貯蔵タンク設置場所＞ ディーゼル燃料ディタンク ＜原子炉建物付属棟地下1階＞	ディーゼル燃料移送ポンプ ＜原子炉建物西側及びタービン建物西側ディーゼル燃料貯蔵タンク設置場所＞	燃料源	ディーゼル燃料貯蔵タンク ＜原子炉建物西側及びタービン建物西側ディーゼル燃料貯蔵タンク設置場所＞ ディーゼル燃料ディタンク ＜原子炉建物付属棟地下1階＞	ガスタービン発電機用軽油タンク ＜ガスタービン発電機建物西側軽油タンク設置場所＞ ガスタービン発電機用サービスタンク ＜ガスタービン発電機建物2階＞	燃料流路	ディーゼル燃料移送ポンプ ＜原子炉建物西側及びタービン建物西側ディーゼル燃料貯蔵タンク設置場所＞	ガスタービン発電機用燃料移送ポンプ ＜ガスタービン発電機建物1階＞

柏崎刈羽原子力発電所 6 / 7号炉 (2017. 12. 20 版)	東海第二発電所 (2018. 9. 18 版)	島根原子力発電所 2号炉	備考																																												
<p>3. 14. 2. 2. 4 設置許可基準規則第 43 条への適合方針</p> <p>3. 14. 2. 2. 4. 1 設置許可基準規則第 43 条第 1 項への適合方針</p> <p>(1) 環境条件及び荷重条件 (設置許可基準規則第 43 条第 1 項一)</p> <p>(i) 要求事項</p> <p>想定される重大事故等が発生した場合における温度, 放射線, 荷重その他の使用条件において, 重大事故等に対処するために必要な機能を有効に発揮するものであること。</p> <p>(ii) 適合性</p> <p>基本方針については, 「2. 3. 3 環境条件等」に示す。</p> <p>a) <u>第一ガスタービン発電機(6号及び7号炉共用)</u></p> <p>常設代替交流電源設備の<u>第一ガスタービン発電機</u>は, <u>屋外</u>に設置する機器であることから, その機能を期待される重大事故等が発生した場合における, <u>屋外の環境条件(温度, 放射線及び地震, 風(台風), 積雪の影響による荷重)</u>を考慮し, その機能を有効に発揮することができるよう, 以下の表 3. 14-33 に示す設計とする。</p> <p style="text-align: right;">(57-2)</p>	<p>3. 14. 2. 1. 4 設置許可基準規則第 43 条第 1 項への適合方針</p> <p>(1) 環境条件及び荷重条件 (設置許可基準規則第 43 条第 1 項一)</p> <p>(i) 要求事項</p> <p>想定される重大事故等が発生した場合における温度, 放射線, 荷重その他の使用条件において, 重大事故等に対処するために必要な機能を有効に発揮するものであること。</p> <p>(ii) 適合性</p> <p>基本方針については, 「2. 3. 3 環境条件等」に示す。</p> <p>a) <u>常設代替高圧電源装置</u></p> <p><u>常設代替高圧電源装置</u>は, <u>屋外(常設代替高圧電源装置置場)</u>に設置する設備であることから, その機能を期待される重大事故等時における, <u>屋外の環境条件</u>を考慮し, 第 3. 14. 2. 1. 4-1 表に示す設計とする。</p> <p style="text-align: right;">(57-2-3)</p>	<p>3. 14. 2. 2. 4 設置許可基準規則第 43 条第 1 項への適合方針</p> <p>3. 14. 2. 2. 4. 1 設置許可基準規則第 43 条第 1 項への適合方針</p> <p>(1) 環境条件及び荷重条件 (設置許可基準規則第 43 条第 1 項一)</p> <p>(i) 要求事項</p> <p>想定される重大事故等が発生した場合における温度, 放射線, 荷重その他の使用条件において, 重大事故等に対処するために必要な機能を有効に発揮するものであること。</p> <p>(ii) 適合性</p> <p>基本方針については, 「2. 3. 3 環境条件等」に示す。</p> <p>a) <u>ガスタービン発電機</u></p> <p><u>常設代替交流電源設備のガスタービン発電機</u>は, <u>ガスタービン発電機建物内</u>に設置する機器であることから, その機能を期待される重大事故等が発生した場合における, <u>ガスタービン発電機建物内の環境条件</u>を考慮し, その機能を有効に発揮することができるよう, 以下の第 3. 14-34 表に示す設計とする。</p> <p style="text-align: right;">(57-2)</p>	<p>備考</p> <p>・設備の相違</p> <p>【柏崎 6/7, 東海第二】</p> <p>㊸の相違</p>																																												
<p>表 3. 14-33 想定する環境条件及び荷重条件 (第一ガスタービン発電機)</p>	<p>第 3. 14. 2. 1. 4-1 表 想定する環境条件 (常設代替高圧電源装置)</p>	<p>第 3. 14-34 表 想定する環境条件及び荷重条件 (ガスタービン発電機)</p>	<p>・設備の相違</p> <p>【柏崎 6/7, 東海第二】</p> <p>㊸の相違</p>																																												
<table border="1" style="width: 100%;"> <thead> <tr> <th>環境条件等</th> <th>対応</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>温度・圧力・湿度・放射線</td> <td>屋外で想定される温度, 圧力, 湿度及び放射線条件下に耐えられる性能を確認した機器を使用する。</td> </tr> <tr> <td>屋外の天候による影響</td> <td>降水及び凍結により機能を損なうことのないよう防水対策及び凍結対策を行える設計とする。</td> </tr> <tr> <td>海水を通水する系統への影響</td> <td>海水を通水することはない。</td> </tr> <tr> <td>地震</td> <td>適切な地震荷重との組合せを考慮した上で機器が損傷しないことを確認する。(詳細は「2. 1. 2 耐震設計の基本方針」に示す)</td> </tr> <tr> <td>風(台風)・積雪</td> <td>屋外で風荷重, 積雪荷重を考慮しても機器が損傷しないことを応力評価により確認する。</td> </tr> <tr> <td>電磁的障害</td> <td>重大事故等が発生した場合においても電磁波によりその機能が損なわれない設計とする。</td> </tr> </tbody> </table>	環境条件等	対応	温度・圧力・湿度・放射線	屋外で想定される温度, 圧力, 湿度及び放射線条件下に耐えられる性能を確認した機器を使用する。	屋外の天候による影響	降水及び凍結により機能を損なうことのないよう防水対策及び凍結対策を行える設計とする。	海水を通水する系統への影響	海水を通水することはない。	地震	適切な地震荷重との組合せを考慮した上で機器が損傷しないことを確認する。(詳細は「2. 1. 2 耐震設計の基本方針」に示す)	風(台風)・積雪	屋外で風荷重, 積雪荷重を考慮しても機器が損傷しないことを応力評価により確認する。	電磁的障害	重大事故等が発生した場合においても電磁波によりその機能が損なわれない設計とする。	<table border="1" style="width: 100%;"> <thead> <tr> <th>環境条件</th> <th>対応</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>温度, 圧力, 湿度, 放射線</td> <td>設置場所である屋外で想定される温度, 圧力, 湿度及び放射線条件下に耐えられる性能を確認した機器を使用する。</td> </tr> <tr> <td>屋外の天候による影響</td> <td>降水及び凍結により機能を損なうことのないよう防水及び凍結対策を考慮した設計とする。</td> </tr> <tr> <td>海水を通水する系統への影響</td> <td>海水を通水しない。</td> </tr> <tr> <td>地震</td> <td>適切な地震荷重との組合せを考慮した上で機器が損傷しない設計とする。(詳細は「2. 1. 2 耐震設計の基本方針」に示す。)</td> </tr> <tr> <td>津波</td> <td>津波を考慮し, 防潮堤及び浸水防止設備を設置する設計とする。</td> </tr> <tr> <td>風(台風), 竜巻, 積雪, 火山の影響</td> <td>設置場所である屋外で想定される風(台風)及び竜巻の風荷重, 積雪, 火山の影響による荷重を考慮し, 機器が損傷しない設計とする。</td> </tr> <tr> <td>電磁的障害</td> <td>機械装置のため, 電磁波の影響を受けない。</td> </tr> </tbody> </table>	環境条件	対応	温度, 圧力, 湿度, 放射線	設置場所である屋外で想定される温度, 圧力, 湿度及び放射線条件下に耐えられる性能を確認した機器を使用する。	屋外の天候による影響	降水及び凍結により機能を損なうことのないよう防水及び凍結対策を考慮した設計とする。	海水を通水する系統への影響	海水を通水しない。	地震	適切な地震荷重との組合せを考慮した上で機器が損傷しない設計とする。(詳細は「2. 1. 2 耐震設計の基本方針」に示す。)	津波	津波を考慮し, 防潮堤及び浸水防止設備を設置する設計とする。	風(台風), 竜巻, 積雪, 火山の影響	設置場所である屋外で想定される風(台風)及び竜巻の風荷重, 積雪, 火山の影響による荷重を考慮し, 機器が損傷しない設計とする。	電磁的障害	機械装置のため, 電磁波の影響を受けない。	<table border="1" style="width: 100%;"> <thead> <tr> <th>環境条件等</th> <th>対応</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>温度・圧力・湿度・放射線</td> <td>ガスタービン発電機建物内で想定される温度, 圧力, 湿度及び放射線条件下に耐えられる性能を確認した機器を使用する。</td> </tr> <tr> <td>屋外の天候による影響</td> <td>屋外に設置するものではないため, 天候による影響は受けない。</td> </tr> <tr> <td>海水を通水する系統への影響</td> <td>海水を通水することはない。</td> </tr> <tr> <td>地震</td> <td>適切な地震荷重との組合せを考慮した上で機器が損傷しないことを確認する。(詳細は「2. 1. 2 耐震設計の基本方針」に示す)</td> </tr> <tr> <td>風(台風)・積雪</td> <td>ガスタービン発電機建物内に設置するため, 風(台風)及び積雪の影響は受けない。</td> </tr> <tr> <td>電磁的障害</td> <td>重大事故等が発生した場合においても電磁波によりその機能が損なわれない設計とする。</td> </tr> </tbody> </table>	環境条件等	対応	温度・圧力・湿度・放射線	ガスタービン発電機建物内で想定される温度, 圧力, 湿度及び放射線条件下に耐えられる性能を確認した機器を使用する。	屋外の天候による影響	屋外に設置するものではないため, 天候による影響は受けない。	海水を通水する系統への影響	海水を通水することはない。	地震	適切な地震荷重との組合せを考慮した上で機器が損傷しないことを確認する。(詳細は「2. 1. 2 耐震設計の基本方針」に示す)	風(台風)・積雪	ガスタービン発電機建物内に設置するため, 風(台風)及び積雪の影響は受けない。	電磁的障害	重大事故等が発生した場合においても電磁波によりその機能が損なわれない設計とする。	<p>・設計方針の相違</p> <p>【東海第二】</p> <p>㊸の相違</p>
環境条件等	対応																																														
温度・圧力・湿度・放射線	屋外で想定される温度, 圧力, 湿度及び放射線条件下に耐えられる性能を確認した機器を使用する。																																														
屋外の天候による影響	降水及び凍結により機能を損なうことのないよう防水対策及び凍結対策を行える設計とする。																																														
海水を通水する系統への影響	海水を通水することはない。																																														
地震	適切な地震荷重との組合せを考慮した上で機器が損傷しないことを確認する。(詳細は「2. 1. 2 耐震設計の基本方針」に示す)																																														
風(台風)・積雪	屋外で風荷重, 積雪荷重を考慮しても機器が損傷しないことを応力評価により確認する。																																														
電磁的障害	重大事故等が発生した場合においても電磁波によりその機能が損なわれない設計とする。																																														
環境条件	対応																																														
温度, 圧力, 湿度, 放射線	設置場所である屋外で想定される温度, 圧力, 湿度及び放射線条件下に耐えられる性能を確認した機器を使用する。																																														
屋外の天候による影響	降水及び凍結により機能を損なうことのないよう防水及び凍結対策を考慮した設計とする。																																														
海水を通水する系統への影響	海水を通水しない。																																														
地震	適切な地震荷重との組合せを考慮した上で機器が損傷しない設計とする。(詳細は「2. 1. 2 耐震設計の基本方針」に示す。)																																														
津波	津波を考慮し, 防潮堤及び浸水防止設備を設置する設計とする。																																														
風(台風), 竜巻, 積雪, 火山の影響	設置場所である屋外で想定される風(台風)及び竜巻の風荷重, 積雪, 火山の影響による荷重を考慮し, 機器が損傷しない設計とする。																																														
電磁的障害	機械装置のため, 電磁波の影響を受けない。																																														
環境条件等	対応																																														
温度・圧力・湿度・放射線	ガスタービン発電機建物内で想定される温度, 圧力, 湿度及び放射線条件下に耐えられる性能を確認した機器を使用する。																																														
屋外の天候による影響	屋外に設置するものではないため, 天候による影響は受けない。																																														
海水を通水する系統への影響	海水を通水することはない。																																														
地震	適切な地震荷重との組合せを考慮した上で機器が損傷しないことを確認する。(詳細は「2. 1. 2 耐震設計の基本方針」に示す)																																														
風(台風)・積雪	ガスタービン発電機建物内に設置するため, 風(台風)及び積雪の影響は受けない。																																														
電磁的障害	重大事故等が発生した場合においても電磁波によりその機能が損なわれない設計とする。																																														

柏崎刈羽原子力発電所 6 / 7号炉 (2017. 12. 20 版)	東海第二発電所 (2018. 9. 18 版)	島根原子力発電所 2号炉	備考																												
<p>b) <u>軽油タンク (6号及び7号炉共用)</u></p> <p>常設代替交流電源設備の<u>軽油タンク</u>は、常設で屋外に設置する設備であることから、その機能を期待される重大事故等が発生した場合における、屋外の環境条件を考慮し、以下の表 3. 14-34 に示す設計とする。</p> <p style="text-align: right;">(57-2, 57-3)</p> <p>表 3. 14-34 想定する環境条件及び荷重条件 (軽油タンク)</p> <table border="1" data-bbox="189 562 890 1150"> <thead> <tr> <th>環境条件等</th> <th>対応</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>温度・圧力・湿度・放射線</td> <td>屋外で想定される温度、圧力、湿度及び放射線条件下に耐えられる性能を確認した機器を使用する。</td> </tr> <tr> <td>屋外の天候による影響</td> <td>降水及び凍結により機能を損なうことのないよう防水対策及び凍結対策を行える設計とする。</td> </tr> <tr> <td>海水を通水する系統への影響</td> <td>海水を通水することはない。</td> </tr> <tr> <td>地震</td> <td>適切な地震荷重との組合せを考慮した上で機器が損傷しないことを確認する。 (詳細は「2.1.2 耐震設計の基本方針」に示す)</td> </tr> <tr> <td>風 (台風)・積雪</td> <td>屋外で風荷重、積雪荷重を考慮しても機器が損傷しないことを応力評価により確認する。</td> </tr> <tr> <td>電磁的障害</td> <td>重大事故等が発生した場合においても電磁波によりその機能が損なわれない設計とする。</td> </tr> </tbody> </table>	環境条件等	対応	温度・圧力・湿度・放射線	屋外で想定される温度、圧力、湿度及び放射線条件下に耐えられる性能を確認した機器を使用する。	屋外の天候による影響	降水及び凍結により機能を損なうことのないよう防水対策及び凍結対策を行える設計とする。	海水を通水する系統への影響	海水を通水することはない。	地震	適切な地震荷重との組合せを考慮した上で機器が損傷しないことを確認する。 (詳細は「2.1.2 耐震設計の基本方針」に示す)	風 (台風)・積雪	屋外で風荷重、積雪荷重を考慮しても機器が損傷しないことを応力評価により確認する。	電磁的障害	重大事故等が発生した場合においても電磁波によりその機能が損なわれない設計とする。		<p>b) <u>ガスタービン発電機用軽油タンク</u></p> <p>常設代替交流電源設備の<u>ガスタービン発電機用軽油タンク</u>は、常設で屋外に設置する設備であることから、その機能を期待される重大事故等が発生した場合における、屋外の環境条件及び荷重条件を考慮し、以下の第 3. 14-35 表に示す設計とする。</p> <p style="text-align: right;">(57-2, 57-3)</p> <p>第 3. 14-35 表 想定する環境条件及び荷重条件 (ガスタービン発電機用軽油タンク)</p> <table border="1" data-bbox="1771 562 2472 1150"> <thead> <tr> <th>環境条件等</th> <th>対応</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>温度・圧力・湿度・放射線</td> <td>屋外で想定される温度、圧力、湿度及び放射線条件下に耐えられる性能を確認した機器を使用する。</td> </tr> <tr> <td>屋外の天候による影響</td> <td>降水及び凍結により機能を損なうことのないよう防水対策及び凍結対策を行える設計とする。</td> </tr> <tr> <td>海水を通水する系統への影響</td> <td>海水を通水することはない。</td> </tr> <tr> <td>地震</td> <td>適切な地震荷重との組合せを考慮した上で機器が損傷しないことを確認する。 (詳細は「2.1.2 耐震設計の基本方針」に示す)</td> </tr> <tr> <td>風 (台風)・積雪</td> <td>屋外で風荷重、積雪荷重を考慮しても機器が損傷しないことを応力評価により確認する。</td> </tr> <tr> <td>電磁的障害</td> <td>重大事故等が発生した場合においても電磁波によりその機能が損なわれない設計とする。</td> </tr> </tbody> </table>	環境条件等	対応	温度・圧力・湿度・放射線	屋外で想定される温度、圧力、湿度及び放射線条件下に耐えられる性能を確認した機器を使用する。	屋外の天候による影響	降水及び凍結により機能を損なうことのないよう防水対策及び凍結対策を行える設計とする。	海水を通水する系統への影響	海水を通水することはない。	地震	適切な地震荷重との組合せを考慮した上で機器が損傷しないことを確認する。 (詳細は「2.1.2 耐震設計の基本方針」に示す)	風 (台風)・積雪	屋外で風荷重、積雪荷重を考慮しても機器が損傷しないことを応力評価により確認する。	電磁的障害	重大事故等が発生した場合においても電磁波によりその機能が損なわれない設計とする。	<p>・資料構成の相違</p> <p>【東海第二】</p> <p>㊸の相違</p>
環境条件等	対応																														
温度・圧力・湿度・放射線	屋外で想定される温度、圧力、湿度及び放射線条件下に耐えられる性能を確認した機器を使用する。																														
屋外の天候による影響	降水及び凍結により機能を損なうことのないよう防水対策及び凍結対策を行える設計とする。																														
海水を通水する系統への影響	海水を通水することはない。																														
地震	適切な地震荷重との組合せを考慮した上で機器が損傷しないことを確認する。 (詳細は「2.1.2 耐震設計の基本方針」に示す)																														
風 (台風)・積雪	屋外で風荷重、積雪荷重を考慮しても機器が損傷しないことを応力評価により確認する。																														
電磁的障害	重大事故等が発生した場合においても電磁波によりその機能が損なわれない設計とする。																														
環境条件等	対応																														
温度・圧力・湿度・放射線	屋外で想定される温度、圧力、湿度及び放射線条件下に耐えられる性能を確認した機器を使用する。																														
屋外の天候による影響	降水及び凍結により機能を損なうことのないよう防水対策及び凍結対策を行える設計とする。																														
海水を通水する系統への影響	海水を通水することはない。																														
地震	適切な地震荷重との組合せを考慮した上で機器が損傷しないことを確認する。 (詳細は「2.1.2 耐震設計の基本方針」に示す)																														
風 (台風)・積雪	屋外で風荷重、積雪荷重を考慮しても機器が損傷しないことを応力評価により確認する。																														
電磁的障害	重大事故等が発生した場合においても電磁波によりその機能が損なわれない設計とする。																														

柏崎刈羽原子力発電所 6 / 7号炉 (2017. 12. 20 版)	東海第二発電所 (2018. 9. 18 版)	島根原子力発電所 2号炉	備考																												
<p>c) <u>タンクローリ (16KL) (6号及び7号炉共用)</u> <u>常設代替交流電源設備のタンクローリ (16KL) は、屋外に設置する機器であることから、その機能を期待される重大事故等が発生した場合における、屋外の環境条件を考慮し、以下の表 3. 14-35 に示す設計とする。</u></p> <p style="text-align: right;">(57-2, 57-3)</p> <p>表 3. 14-35 想定する環境条件及び荷重条件(タンクローリ(16KL))</p> <table border="1" data-bbox="181 651 896 1234"> <thead> <tr> <th>環境条件等</th> <th>対応</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>温度・圧力・湿度・放射線</td> <td>屋外で想定される温度、圧力、湿度及び放射線条件下に耐えられる性能を確認した機器を使用する。</td> </tr> <tr> <td>屋外の天候による影響</td> <td>降水及び凍結により機能を損なうことのないよう防水対策及び凍結対策を行える設計とする。</td> </tr> <tr> <td>海水を通水する系統への影響</td> <td>海水を通水することはない。</td> </tr> <tr> <td>地震</td> <td>適切な地震荷重との組合せを考慮した上で機器が損傷しないことを確認し、治具や輪留め等により転倒防止対策を行う。</td> </tr> <tr> <td>風(台風)・積雪</td> <td>屋外で風荷重、積雪荷重を考慮しても機器が損傷しないことを応力評価により確認する。</td> </tr> <tr> <td>電磁的障害</td> <td>重大事故等が発生した場合においても電磁波によりその機能が損なわれない設計とする。</td> </tr> </tbody> </table>	環境条件等	対応	温度・圧力・湿度・放射線	屋外で想定される温度、圧力、湿度及び放射線条件下に耐えられる性能を確認した機器を使用する。	屋外の天候による影響	降水及び凍結により機能を損なうことのないよう防水対策及び凍結対策を行える設計とする。	海水を通水する系統への影響	海水を通水することはない。	地震	適切な地震荷重との組合せを考慮した上で機器が損傷しないことを確認し、治具や輪留め等により転倒防止対策を行う。	風(台風)・積雪	屋外で風荷重、積雪荷重を考慮しても機器が損傷しないことを応力評価により確認する。	電磁的障害	重大事故等が発生した場合においても電磁波によりその機能が損なわれない設計とする。		<p>c) <u>ガスタービン発電機用燃料移送ポンプ</u> <u>常設代替交流電源設備のガスタービン発電機用燃料移送ポンプは、ガスタービン発電機建物内に設置する機器であることから、その機能を期待される重大事故等が発生した場合における、ガスタービン発電機建物内の環境条件を考慮し、以下の第 3. 14-36 表に示す設計とする。</u></p> <p style="text-align: right;">(57-2, 57-3)</p> <p>第 3. 14-36 表 想定する環境条件及び荷重条件(ガスタービン発電機用燃料移送ポンプ)</p> <table border="1" data-bbox="1768 651 2472 1234"> <thead> <tr> <th>環境条件等</th> <th>対応</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>温度・圧力・湿度・放射線</td> <td>ガスタービン発電機建物内で想定される温度、圧力、湿度及び放射線条件下に耐えられる性能を確認した機器を使用する。</td> </tr> <tr> <td>屋外の天候による影響</td> <td>屋外に設置するものではないため、天候による影響は受けない。</td> </tr> <tr> <td>海水を通水する系統への影響</td> <td>海水を通水することはない。</td> </tr> <tr> <td>地震</td> <td>適切な地震荷重との組合せを考慮した上で機器が損傷しないことを確認する。(詳細は「2. 1. 2 耐震設計の基本方針」に示す)</td> </tr> <tr> <td>風(台風)・積雪</td> <td>ガスタービン発電機建物内に設置するため、風(台風)及び積雪の影響は受けない。</td> </tr> <tr> <td>電磁的障害</td> <td>重大事故等が発生した場合においても、電磁波によりその機能が損なわれない設計とする。</td> </tr> </tbody> </table>	環境条件等	対応	温度・圧力・湿度・放射線	ガスタービン発電機建物内で想定される温度、圧力、湿度及び放射線条件下に耐えられる性能を確認した機器を使用する。	屋外の天候による影響	屋外に設置するものではないため、天候による影響は受けない。	海水を通水する系統への影響	海水を通水することはない。	地震	適切な地震荷重との組合せを考慮した上で機器が損傷しないことを確認する。(詳細は「2. 1. 2 耐震設計の基本方針」に示す)	風(台風)・積雪	ガスタービン発電機建物内に設置するため、風(台風)及び積雪の影響は受けない。	電磁的障害	重大事故等が発生した場合においても、電磁波によりその機能が損なわれない設計とする。	<p>・資料構成の相違 【東海第二】 ②の相違</p> <p>・設備の相違 【柏崎 6/7, 東海第二】 ⑥の相違により比較対象が異なる</p> <p>・設備の相違 【柏崎 6/7】 ③の相違</p>
環境条件等	対応																														
温度・圧力・湿度・放射線	屋外で想定される温度、圧力、湿度及び放射線条件下に耐えられる性能を確認した機器を使用する。																														
屋外の天候による影響	降水及び凍結により機能を損なうことのないよう防水対策及び凍結対策を行える設計とする。																														
海水を通水する系統への影響	海水を通水することはない。																														
地震	適切な地震荷重との組合せを考慮した上で機器が損傷しないことを確認し、治具や輪留め等により転倒防止対策を行う。																														
風(台風)・積雪	屋外で風荷重、積雪荷重を考慮しても機器が損傷しないことを応力評価により確認する。																														
電磁的障害	重大事故等が発生した場合においても電磁波によりその機能が損なわれない設計とする。																														
環境条件等	対応																														
温度・圧力・湿度・放射線	ガスタービン発電機建物内で想定される温度、圧力、湿度及び放射線条件下に耐えられる性能を確認した機器を使用する。																														
屋外の天候による影響	屋外に設置するものではないため、天候による影響は受けない。																														
海水を通水する系統への影響	海水を通水することはない。																														
地震	適切な地震荷重との組合せを考慮した上で機器が損傷しないことを確認する。(詳細は「2. 1. 2 耐震設計の基本方針」に示す)																														
風(台風)・積雪	ガスタービン発電機建物内に設置するため、風(台風)及び積雪の影響は受けない。																														
電磁的障害	重大事故等が発生した場合においても、電磁波によりその機能が損なわれない設計とする。																														

柏崎刈羽原子力発電所 6 / 7号炉 (2017. 12. 20 版)	東海第二発電所 (2018. 9. 18 版)	島根原子力発電所 2号炉	備考																												
<p>d) <u>第一ガスタービン発電機用燃料タンク (6号及び7号炉共用)</u></p> <p>常設代替交流電源設備の<u>第一ガスタービン発電機用燃料タンク</u>は、<u>屋外地下</u>に設置する機器であることから、その機能を期待される重大事故等が発生した場合における、<u>屋外の環境条件</u>を考慮し、以下の<u>表 3. 14-36</u> に示す設計とする。</p> <p style="text-align: right;">(57-2)</p> <p><u>表 3. 14-36 想定する環境条件及び荷重条件 (第一ガスタービン発電機用燃料タンク)</u></p> <table border="1" data-bbox="181 653 899 1236"> <thead> <tr> <th>環境条件等</th> <th>対応</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>温度・圧力・湿度・放射線</td> <td>屋外で想定される温度、圧力、湿度及び放射線条件下に耐えられる性能を確認した機器を使用する。</td> </tr> <tr> <td>屋外の天候による影響</td> <td>降水及び凍結により機能を損なうことのないよう防水対策及び凍結対策を行える設計とする。</td> </tr> <tr> <td>海水を通水する系統への影響</td> <td>海水を通水することはない。</td> </tr> <tr> <td>地震</td> <td>適切な地震荷重との組合せを考慮した上で機器が損傷しないことを確認する。 (詳細は「2. 1. 2 耐震設計の基本方針」に示す)</td> </tr> <tr> <td>風 (台風)・積雪</td> <td>屋外で風荷重、積雪荷重を考慮しても機器が損傷しないことを応力評価により確認する。</td> </tr> <tr> <td>電磁的障害</td> <td>重大事故等が発生した場合においても電磁波によりその機能が損なわれない設計とする。</td> </tr> </tbody> </table>	環境条件等	対応	温度・圧力・湿度・放射線	屋外で想定される温度、圧力、湿度及び放射線条件下に耐えられる性能を確認した機器を使用する。	屋外の天候による影響	降水及び凍結により機能を損なうことのないよう防水対策及び凍結対策を行える設計とする。	海水を通水する系統への影響	海水を通水することはない。	地震	適切な地震荷重との組合せを考慮した上で機器が損傷しないことを確認する。 (詳細は「2. 1. 2 耐震設計の基本方針」に示す)	風 (台風)・積雪	屋外で風荷重、積雪荷重を考慮しても機器が損傷しないことを応力評価により確認する。	電磁的障害	重大事故等が発生した場合においても電磁波によりその機能が損なわれない設計とする。		<p>d) <u>ガスタービン発電機用サービスタンク</u></p> <p>常設代替交流電源設備の<u>ガスタービン発電機用サービスタンク</u>は、<u>ガスタービン発電機建物内に設置する機器であることから、その機能を期待される重大事故等が発生した場合における、ガスタービン発電機建物内の環境条件</u>を考慮し、以下の<u>第 3. 14-37 表</u> に示す設計とする。</p> <p style="text-align: right;">(57-2)</p> <p><u>第 3. 14-37 表 想定する環境条件及び荷重条件 (ガスタービン発電機用サービスタンク)</u></p> <table border="1" data-bbox="1751 653 2496 1241"> <thead> <tr> <th>環境条件等</th> <th>対応</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>温度・圧力・湿度・放射線</td> <td>ガスタービン発電機建物内で想定される温度、圧力、湿度及び放射線条件下に耐えられる性能を確認した機器を使用する。</td> </tr> <tr> <td>屋外の天候による影響</td> <td>屋外に設置するものではないため、天候による影響は受けない。</td> </tr> <tr> <td>海水を通水する系統への影響</td> <td>海水を通水することはない。</td> </tr> <tr> <td>地震</td> <td>適切な地震荷重との組合せを考慮した上で機器が損傷しないことを確認する。 (詳細は「2. 1. 2 耐震設計の基本方針」に示す)</td> </tr> <tr> <td>風 (台風)・積雪</td> <td>ガスタービン発電機建物内に設置するため、風 (台風) 及び積雪の影響は受けない。</td> </tr> <tr> <td>電磁的障害</td> <td>重大事故等が発生した場合においても電磁波によりその機能が損なわれない設計とする。</td> </tr> </tbody> </table>	環境条件等	対応	温度・圧力・湿度・放射線	ガスタービン発電機建物内で想定される温度、圧力、湿度及び放射線条件下に耐えられる性能を確認した機器を使用する。	屋外の天候による影響	屋外に設置するものではないため、天候による影響は受けない。	海水を通水する系統への影響	海水を通水することはない。	地震	適切な地震荷重との組合せを考慮した上で機器が損傷しないことを確認する。 (詳細は「2. 1. 2 耐震設計の基本方針」に示す)	風 (台風)・積雪	ガスタービン発電機建物内に設置するため、風 (台風) 及び積雪の影響は受けない。	電磁的障害	重大事故等が発生した場合においても電磁波によりその機能が損なわれない設計とする。	<p>・設備の相違</p> <p>【東海第二】</p> <p>⑥の相違</p> <p>・設備の相違</p> <p>【柏崎 6/7】</p> <p>⑳の相違</p> <p>・設備の相違</p> <p>【柏崎 6/7】</p> <p>㉓の相違</p>
環境条件等	対応																														
温度・圧力・湿度・放射線	屋外で想定される温度、圧力、湿度及び放射線条件下に耐えられる性能を確認した機器を使用する。																														
屋外の天候による影響	降水及び凍結により機能を損なうことのないよう防水対策及び凍結対策を行える設計とする。																														
海水を通水する系統への影響	海水を通水することはない。																														
地震	適切な地震荷重との組合せを考慮した上で機器が損傷しないことを確認する。 (詳細は「2. 1. 2 耐震設計の基本方針」に示す)																														
風 (台風)・積雪	屋外で風荷重、積雪荷重を考慮しても機器が損傷しないことを応力評価により確認する。																														
電磁的障害	重大事故等が発生した場合においても電磁波によりその機能が損なわれない設計とする。																														
環境条件等	対応																														
温度・圧力・湿度・放射線	ガスタービン発電機建物内で想定される温度、圧力、湿度及び放射線条件下に耐えられる性能を確認した機器を使用する。																														
屋外の天候による影響	屋外に設置するものではないため、天候による影響は受けない。																														
海水を通水する系統への影響	海水を通水することはない。																														
地震	適切な地震荷重との組合せを考慮した上で機器が損傷しないことを確認する。 (詳細は「2. 1. 2 耐震設計の基本方針」に示す)																														
風 (台風)・積雪	ガスタービン発電機建物内に設置するため、風 (台風) 及び積雪の影響は受けない。																														
電磁的障害	重大事故等が発生した場合においても電磁波によりその機能が損なわれない設計とする。																														

柏崎刈羽原子力発電所 6 / 7号炉 (2017. 12. 20 版)	東海第二発電所 (2018. 9. 18 版)	島根原子力発電所 2号炉	備考														
<p>e) <u>第一ガスタービン発電機用燃料移送ポンプ (6号及び7号炉共用)</u></p> <p><u>常設代替交流電源設備の第一ガスタービン発電機用燃料移送ポンプは、屋外に設置する機器であることから、その機能を期待される重大事故等が発生した場合における、屋外の環境条件を考慮し、以下の表 3. 14-37 に示す設計とする。</u></p> <p style="text-align: right;">(57-2)</p> <p style="text-align: center;"><u>表3. 14-37 想定する環境条件及び荷重条件</u> <u>(第一ガスタービン発電機用燃料移送ポンプ)</u></p> <table border="1" data-bbox="157 604 899 1192"> <thead> <tr> <th>環境条件等</th> <th>対応</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>温度・圧力・湿度・放射線</td> <td>屋外で想定される温度、圧力、湿度及び放射線条件下に耐えられる性能を確認した機器を使用する。</td> </tr> <tr> <td>屋外の天候による影響</td> <td>降水及び凍結により機能を損なうことのないよう防水対策及び凍結対策を行える設計とする。</td> </tr> <tr> <td>海水を通水する系統への影響</td> <td>海水を通水することはない。</td> </tr> <tr> <td>地震</td> <td>適切な地震荷重との組合せを考慮した上で機器が損傷しないことを確認する。 (詳細は「2. 1. 2 耐震設計の基本方針」に示す)</td> </tr> <tr> <td>風(台風)・積雪</td> <td>屋外で風荷重、積雪荷重を考慮しても機器が損傷しないことを応力評価により確認する。</td> </tr> <tr> <td>電磁的障害</td> <td>重大事故等が発生した場合においても電磁波によりその機能が損なわれない設計とする。</td> </tr> </tbody> </table>	環境条件等	対応	温度・圧力・湿度・放射線	屋外で想定される温度、圧力、湿度及び放射線条件下に耐えられる性能を確認した機器を使用する。	屋外の天候による影響	降水及び凍結により機能を損なうことのないよう防水対策及び凍結対策を行える設計とする。	海水を通水する系統への影響	海水を通水することはない。	地震	適切な地震荷重との組合せを考慮した上で機器が損傷しないことを確認する。 (詳細は「2. 1. 2 耐震設計の基本方針」に示す)	風(台風)・積雪	屋外で風荷重、積雪荷重を考慮しても機器が損傷しないことを応力評価により確認する。	電磁的障害	重大事故等が発生した場合においても電磁波によりその機能が損なわれない設計とする。			<p>・設備の相違</p> <p>【柏崎 6/7】</p> <p>⑥の相違により島根2号炉に対応する設備がない。なお島根2号炉のガスタービン発電機用燃料移送ポンプについてはタンクローリ(16kL)と比較している</p>
環境条件等	対応																
温度・圧力・湿度・放射線	屋外で想定される温度、圧力、湿度及び放射線条件下に耐えられる性能を確認した機器を使用する。																
屋外の天候による影響	降水及び凍結により機能を損なうことのないよう防水対策及び凍結対策を行える設計とする。																
海水を通水する系統への影響	海水を通水することはない。																
地震	適切な地震荷重との組合せを考慮した上で機器が損傷しないことを確認する。 (詳細は「2. 1. 2 耐震設計の基本方針」に示す)																
風(台風)・積雪	屋外で風荷重、積雪荷重を考慮しても機器が損傷しないことを応力評価により確認する。																
電磁的障害	重大事故等が発生した場合においても電磁波によりその機能が損なわれない設計とする。																

柏崎刈羽原子力発電所 6 / 7号炉 (2017. 12. 20 版)	東海第二発電所 (2018. 9. 18 版)	島根原子力発電所 2号炉	備考																																								
<p>(2) 操作性 (設置許可基準規則第 43 条第 1 項二)</p> <p>(i) 要求事項 想定される重大事故等が発生した場合において確実に操作できるものであること。</p> <p>(ii) 適合性 基本方針については、「2. 3. 4 操作性及び試験・検査性」に示す。</p> <p>常設代替交流電源設備で、操作が必要な第一ガスタービン発電機用燃料タンク燃料補給元弁、軽油タンク出口弁、タンクローリ (16KL) 付ポンプ、第一ガスタービン発電機、代替所内電気設備及び非常用所内電気設備の各遮断器、<u>断路器</u>については、<u>現場又は中央制御室</u>で容易に操作可能な設計とする。表 3. 14-38~41 に操作対象機器の操作場所を示す。</p> <p style="text-align: right;">(57-2, 57-3)</p>	<p>(2) 操作性 (設置許可基準規則第 43 条第 1 項二)</p> <p>(i) 要求事項 想定される重大事故等が発生した場合において確実に操作できるものであること。</p> <p>(ii) 適合性 基本方針については、「2. 3. 4 操作性及び試験・検査性」に示す。</p> <p>常設代替高圧電源装置は、<u>中央制御室及び設置場所である屋外 (常設代替高圧電源装置置場)</u>にて操作可能な設計とする。</p> <p>操作対象機器の操作場所を、<u>第 3. 14. 2. 1. 4-2 表</u>に示す。</p> <p style="text-align: right;">(57-2-3, 57-3-2)</p>	<p>(2) 操作性 (設置許可基準規則第 43 条第 1 項二)</p> <p>(i) 要求事項 想定される重大事故等が発生した場合において確実に操作できるものであること。</p> <p>(ii) 適合性 基本方針については、「2. 3. 4 操作性及び試験・検査性」に示す。</p> <p>常設代替交流電源設備で、操作が必要なガスタービン発電機、<u>代替所内電気設備及び非常用所内電気設備の各遮断器</u>については、<u>中央制御室又は現場</u>で容易に操作可能な設計とする。第 3. 14-38 表~第 3. 14-39 表に操作対象機器の操作場所を示す。</p> <p style="text-align: right;">(57-2, 57-3)</p>	<p>・記載方針の相違</p> <p>【東海第二】 ⑳の相違</p> <p>・設備の相違</p> <p>【柏崎 6/7】 島根 2 号炉のガスタービン発電機は自動で燃料補給を行うため、燃料系統を操作対象として記載していない (以下、㉑の相違)</p>																																								
<p>表 3. 14-38 操作対象機器 (軽油タンク~タンクローリ (16KL) 流路)</p> <table border="1" data-bbox="160 1276 920 1465"> <thead> <tr> <th>機器名称</th> <th>状態の変化</th> <th>操作場所</th> <th>操作方法</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>軽油タンク出口弁</td> <td>弁閉 →弁開</td> <td>原子炉建屋東側の屋外</td> <td>手動操作</td> </tr> <tr> <td>タンクローリ (16KL) 付ポンプ</td> <td>停止 →運転</td> <td>原子炉建屋東側の屋外</td> <td>スイッチ操作</td> </tr> </tbody> </table>	機器名称	状態の変化	操作場所	操作方法	軽油タンク出口弁	弁閉 →弁開	原子炉建屋東側の屋外	手動操作	タンクローリ (16KL) 付ポンプ	停止 →運転	原子炉建屋東側の屋外	スイッチ操作	<p>第 3. 14. 2. 1. 4-2 表 操作対象機器 (常設代替高圧電源装置)</p> <table border="1" data-bbox="952 1260 1703 1390"> <thead> <tr> <th>機器名称</th> <th>状態の変化</th> <th>操作方法</th> <th>操作場所</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>常設代替高圧電源装置</td> <td>停止→運転</td> <td>スイッチ操作</td> <td>中央制御室及び屋外 (常設代替高圧電源装置置場)</td> </tr> </tbody> </table>	機器名称	状態の変化	操作方法	操作場所	常設代替高圧電源装置	停止→運転	スイッチ操作	中央制御室及び屋外 (常設代替高圧電源装置置場)	<p>第 3. 14-38 表 操作対象機器 (ガスタービン発電機~非常用高圧母線 C 系及び D 系電路)</p> <table border="1" data-bbox="1745 1323 2496 1663"> <thead> <tr> <th>機器名称</th> <th>状態の変化</th> <th>操作場所</th> <th>操作方法</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>ガスタービン発電機</td> <td>停止 →運転</td> <td>中央制御室</td> <td>スイッチ操作</td> </tr> <tr> <td>緊急用メタクラ遮断器 (非常用高圧母線側)</td> <td>切→入</td> <td>中央制御室</td> <td>スイッチ操作</td> </tr> <tr> <td>非常用高圧母線 C 系遮断器 (緊急用メタクラ側)</td> <td>切→入</td> <td>原子炉建物付属棟 2 階</td> <td>スイッチ操作</td> </tr> <tr> <td>非常用高圧母線 D 系遮断器 (緊急用メタクラ側)</td> <td>切→入</td> <td>原子炉建物付属棟 2 階</td> <td>スイッチ操作</td> </tr> </tbody> </table>	機器名称	状態の変化	操作場所	操作方法	ガスタービン発電機	停止 →運転	中央制御室	スイッチ操作	緊急用メタクラ遮断器 (非常用高圧母線側)	切→入	中央制御室	スイッチ操作	非常用高圧母線 C 系遮断器 (緊急用メタクラ側)	切→入	原子炉建物付属棟 2 階	スイッチ操作	非常用高圧母線 D 系遮断器 (緊急用メタクラ側)	切→入	原子炉建物付属棟 2 階	スイッチ操作	<p>・設備の相違</p> <p>【柏崎 6/7】 ㉑, ㉒の相違</p> <p>・記載方針の相違</p> <p>【東海第二】 ㉑の相違</p>
機器名称	状態の変化	操作場所	操作方法																																								
軽油タンク出口弁	弁閉 →弁開	原子炉建屋東側の屋外	手動操作																																								
タンクローリ (16KL) 付ポンプ	停止 →運転	原子炉建屋東側の屋外	スイッチ操作																																								
機器名称	状態の変化	操作方法	操作場所																																								
常設代替高圧電源装置	停止→運転	スイッチ操作	中央制御室及び屋外 (常設代替高圧電源装置置場)																																								
機器名称	状態の変化	操作場所	操作方法																																								
ガスタービン発電機	停止 →運転	中央制御室	スイッチ操作																																								
緊急用メタクラ遮断器 (非常用高圧母線側)	切→入	中央制御室	スイッチ操作																																								
非常用高圧母線 C 系遮断器 (緊急用メタクラ側)	切→入	原子炉建物付属棟 2 階	スイッチ操作																																								
非常用高圧母線 D 系遮断器 (緊急用メタクラ側)	切→入	原子炉建物付属棟 2 階	スイッチ操作																																								
<p>表 3. 14-39 操作対象機器 (タンクローリ (16KL) ~第一ガスタービン発電機用燃料タンク流路)</p> <table border="1" data-bbox="160 1596 920 1785"> <thead> <tr> <th>機器名称</th> <th>状態の変化</th> <th>操作場所</th> <th>操作方法</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>タンクローリ (16KL) 付ポンプ</td> <td>停止 →運転</td> <td>7 号炉タービン建屋南側の屋外</td> <td>スイッチ操作</td> </tr> <tr> <td>第一ガスタービン発電機用燃料タンク燃料補給元弁</td> <td>弁閉 →弁開</td> <td>7 号炉タービン建屋南側の屋外</td> <td>手動操作</td> </tr> </tbody> </table>	機器名称	状態の変化	操作場所	操作方法	タンクローリ (16KL) 付ポンプ	停止 →運転	7 号炉タービン建屋南側の屋外	スイッチ操作	第一ガスタービン発電機用燃料タンク燃料補給元弁	弁閉 →弁開	7 号炉タービン建屋南側の屋外	手動操作																															
機器名称	状態の変化	操作場所	操作方法																																								
タンクローリ (16KL) 付ポンプ	停止 →運転	7 号炉タービン建屋南側の屋外	スイッチ操作																																								
第一ガスタービン発電機用燃料タンク燃料補給元弁	弁閉 →弁開	7 号炉タービン建屋南側の屋外	手動操作																																								

柏崎刈羽原子力発電所 6 / 7号炉 (2017. 12. 20 版)	東海第二発電所 (2018. 9. 18 版)	島根原子力発電所 2号炉	備考																																																							
<p>表 3. 14-40 操作対象機器 (第一ガスタービン発電機～非常用高圧母線 C 系及び D 系電路)</p> <table border="1" data-bbox="157 289 920 548"> <thead> <tr> <th>機器名称</th> <th>状態の変化</th> <th>操作場所</th> <th>操作方法</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>第一ガスタービン発電機</td> <td>停止 →運転</td> <td>中央制御室</td> <td>ボタン 操作</td> </tr> <tr> <td>非常用高圧母線 C 系遮断器 (緊急用電源切替箱接続装置側)</td> <td>切→入</td> <td>原子炉建屋内の原子 炉区域外の地下 1 階</td> <td>スイッチ 操作</td> </tr> <tr> <td>非常用高圧母線 D 系遮断器 (緊急用電源切替箱接続装置側)</td> <td>切→入</td> <td>原子炉建屋内の原子 炉区域外の地下 1 階</td> <td>スイッチ 操作</td> </tr> </tbody> </table>	機器名称	状態の変化	操作場所	操作方法	第一ガスタービン発電機	停止 →運転	中央制御室	ボタン 操作	非常用高圧母線 C 系遮断器 (緊急用電源切替箱接続装置側)	切→入	原子炉建屋内の原子 炉区域外の地下 1 階	スイッチ 操作	非常用高圧母線 D 系遮断器 (緊急用電源切替箱接続装置側)	切→入	原子炉建屋内の原子 炉区域外の地下 1 階	スイッチ 操作		<p>第 3. 14-39 表 操作対象機器 (ガスタービン発電機～SAロードセンタ, SA1 コントロールセンタ及び SA2 コントロールセンタ電路)</p> <table border="1" data-bbox="1745 331 2496 558"> <thead> <tr> <th>機器名称</th> <th>状態の変化</th> <th>操作場所</th> <th>操作方法</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>ガスタービン発電機</td> <td>停止 →運転</td> <td>中央制御室</td> <td>スイッチ 操作</td> </tr> <tr> <td>緊急用メタクラ遮断器 (SAロードセンタ側)</td> <td>切→入</td> <td>中央制御室</td> <td>スイッチ 操作</td> </tr> </tbody> </table> <p>常設代常設代替交流電源設備のうちガスタービン発電機から原子炉補機代替冷却系へ電源供給する系統で、操作が必要なガスタービン発電機及び代替所内電気設備については、中央制御室又は現場で容易に操作可能な設計とする。第 3. 14-40 表に操作対象機器の操作場所を示す。</p> <p style="text-align: right;">(57-2, 57-3)</p> <p>第 3. 14-40 表 操作対象機器 (ガスタービン発電機～非常用高圧母線 C 系及び D 系電路)</p> <table border="1" data-bbox="1745 1367 2496 1871"> <thead> <tr> <th>機器名称</th> <th>状態の変化</th> <th>操作場所</th> <th>操作方法</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>ガスタービン発電機</td> <td>停止 →運転</td> <td>中央制御室</td> <td>スイッチ 操作</td> </tr> <tr> <td>緊急用メタクラ遮断器 (非常用高圧母線側)</td> <td>切→入</td> <td>中央制御室</td> <td>スイッチ 操作</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">高圧発電機車接続プラグ収納箱</td> <td>断路 →接続</td> <td>原子炉建物 高圧発電機車第一設置場所</td> <td>コネクタ 接続</td> </tr> <tr> <td>断路 →接続</td> <td>原子炉建物 高圧発電機車第二設置場所</td> <td>コネクタ 接続</td> </tr> <tr> <td>C-メタクラ切替盤</td> <td>断路 →接続</td> <td>原子炉建物付属棟 2 階</td> <td>ボルト・ネジ 接続操作</td> </tr> <tr> <td>D-メタクラ切替盤</td> <td>断路 →接続</td> <td>原子炉建物付属棟 2 階</td> <td>ボルト・ネジ 接続操作</td> </tr> </tbody> </table>	機器名称	状態の変化	操作場所	操作方法	ガスタービン発電機	停止 →運転	中央制御室	スイッチ 操作	緊急用メタクラ遮断器 (SAロードセンタ側)	切→入	中央制御室	スイッチ 操作	機器名称	状態の変化	操作場所	操作方法	ガスタービン発電機	停止 →運転	中央制御室	スイッチ 操作	緊急用メタクラ遮断器 (非常用高圧母線側)	切→入	中央制御室	スイッチ 操作	高圧発電機車接続プラグ収納箱	断路 →接続	原子炉建物 高圧発電機車第一設置場所	コネクタ 接続	断路 →接続	原子炉建物 高圧発電機車第二設置場所	コネクタ 接続	C-メタクラ切替盤	断路 →接続	原子炉建物付属棟 2 階	ボルト・ネジ 接続操作	D-メタクラ切替盤	断路 →接続	原子炉建物付属棟 2 階	ボルト・ネジ 接続操作	<p>・設備の相違 【柏崎 6/7】 ⑳の相違</p> <p>・記載方針の相違 【東海第二】 ㉑の相違</p> <p>・運用の相違 【柏崎 6/7, 東海第二】 ㉒の相違</p>
機器名称	状態の変化	操作場所	操作方法																																																							
第一ガスタービン発電機	停止 →運転	中央制御室	ボタン 操作																																																							
非常用高圧母線 C 系遮断器 (緊急用電源切替箱接続装置側)	切→入	原子炉建屋内の原子 炉区域外の地下 1 階	スイッチ 操作																																																							
非常用高圧母線 D 系遮断器 (緊急用電源切替箱接続装置側)	切→入	原子炉建屋内の原子 炉区域外の地下 1 階	スイッチ 操作																																																							
機器名称	状態の変化	操作場所	操作方法																																																							
ガスタービン発電機	停止 →運転	中央制御室	スイッチ 操作																																																							
緊急用メタクラ遮断器 (SAロードセンタ側)	切→入	中央制御室	スイッチ 操作																																																							
機器名称	状態の変化	操作場所	操作方法																																																							
ガスタービン発電機	停止 →運転	中央制御室	スイッチ 操作																																																							
緊急用メタクラ遮断器 (非常用高圧母線側)	切→入	中央制御室	スイッチ 操作																																																							
高圧発電機車接続プラグ収納箱	断路 →接続	原子炉建物 高圧発電機車第一設置場所	コネクタ 接続																																																							
	断路 →接続	原子炉建物 高圧発電機車第二設置場所	コネクタ 接続																																																							
C-メタクラ切替盤	断路 →接続	原子炉建物付属棟 2 階	ボルト・ネジ 接続操作																																																							
D-メタクラ切替盤	断路 →接続	原子炉建物付属棟 2 階	ボルト・ネジ 接続操作																																																							
<p>表 3. 14-41 操作対象機器 (第一ガスタービン発電機～AM 用 MCC 電路)</p> <table border="1" data-bbox="157 730 920 997"> <thead> <tr> <th>機器名称</th> <th>状態の変化</th> <th>操作場所</th> <th>操作方法</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>第一ガスタービン発電機</td> <td>停止 →運転</td> <td>中央制御室</td> <td>ボタン 操作</td> </tr> <tr> <td>緊急用電源切替箱断路器 (非常用所内電気設備側)</td> <td>入→切</td> <td>コントロール建屋内 地上 2 階</td> <td>断路器 操作</td> </tr> <tr> <td>緊急用電源切替箱断路器 (代替所内電気設備側)</td> <td>切→入</td> <td>コントロール建屋内 地上 2 階</td> <td>断路器 操作</td> </tr> </tbody> </table>	機器名称	状態の変化	操作場所	操作方法	第一ガスタービン発電機	停止 →運転	中央制御室	ボタン 操作	緊急用電源切替箱断路器 (非常用所内電気設備側)	入→切	コントロール建屋内 地上 2 階	断路器 操作	緊急用電源切替箱断路器 (代替所内電気設備側)	切→入	コントロール建屋内 地上 2 階	断路器 操作																																										
機器名称	状態の変化	操作場所	操作方法																																																							
第一ガスタービン発電機	停止 →運転	中央制御室	ボタン 操作																																																							
緊急用電源切替箱断路器 (非常用所内電気設備側)	入→切	コントロール建屋内 地上 2 階	断路器 操作																																																							
緊急用電源切替箱断路器 (代替所内電気設備側)	切→入	コントロール建屋内 地上 2 階	断路器 操作																																																							

柏崎刈羽原子力発電所 6 / 7号炉 (2017. 12. 20 版)	東海第二発電所 (2018. 9. 18 版)	島根原子力発電所 2号炉	備考
<p>以下に、常設代替交流電源設備を構成する主要設備の操作性を示す。</p> <p>a) <u>第一ガスタービン発電機 (6号及び7号炉共用)</u> 常設代替交流電源設備の<u>第一ガスタービン発電機</u>は、中央制御室の操作盤でのボタン操作であること、及び<u>第一ガスタービン発電機の運転状態を表示灯及び計器で確認できることから、確実な操作が可能な設計とする。</u> 中央制御室の操作盤は、<u>誤操作防止のために名称を明記すること</u>で操作者の操作、監視性を考慮しており、かつ、十分な操作空間を確保し、容易に操作可能とする。 (57-2, 57-3)</p> <p>b) <u>軽油タンク (6号及び7号炉共用)</u> <u>軽油タンクの軽油タンク出口弁については、屋外の場所から手動操作で弁を開閉することが可能な設計とする。</u> (57-2, 57-3)</p>	<p>以下に、常設代替交流電源設備を構成する主要設備の操作性を示す。</p> <p>a) <u>常設代替高圧電源装置</u> 常設代替高圧電源装置は、中央制御室から操作盤にて操作可能とし、<u>運転員等の操作性を考慮した中央制御室の操作盤のスイッチ及び現場付属のスイッチにより操作可能な設計とする。</u>また、<u>誤操作防止のために名称を明記すること</u>、かつ操作の際には十分な操作空間を確保する設計とする。</p> <p><u>なお、常設代替高圧電源装置の複数台の同期運転操作に関しても、同様に操作可能な設計とする。</u> (57-2-3)</p>	<p>以下に、常設代替交流電源設備を構成する主要設備の操作性を示す。</p> <p>a) <u>ガスタービン発電機</u> 常設代替交流電源設備の<u>ガスタービン発電機</u>は、中央制御室の操作盤でのスイッチ操作であること、及び<u>ガスタービン発電機の運転状態を操作盤の表示灯及び計器で確認できることから、確実な操作が可能な設計とする。</u> <u>中央制御室の操作盤は、ソフトスイッチとハードスイッチの2段階操作とすることで操作者の誤操作防止を考慮しており、かつ十分な操作空間を確保し、容易に操作可能とする。</u> (57-2, 57-3)</p>	<p>・設備の相違 【柏崎6/7, 東海第二】 島根2号炉の操作盤はフラットディスプレイであり、画面上のソフトスイッチ操作及び盤面のハードスイッチ操作の2段階操作とすることにより誤操作防止を図っている。なお、フラットディスプレイ上に操作対象機器の名称は表示されており、柏崎6/7, 東海第二と同様に名称での誤操作防止も考慮している</p> <p>・設備の相違 【東海第二】 島根2号炉の常設代替交流電源設備は、重大事故等対処に必要な容量を1台で満足しているため、同期運転を行わない</p> <p>・設備の相違 【柏崎6/7】 ㊸の相違</p>

柏崎刈羽原子力発電所 6 / 7号炉 (2017. 12. 20 版)	東海第二発電所 (2018. 9. 18 版)	島根原子力発電所 2号炉	備考
<p><u>c) タンクローリ (16KL) (6号及び7号炉共用)</u> <u>タンクローリ (16KL) については、付属の操作ハンドルからのハンドル操作で起動する設計とする。タンクローリ (16KL) は付属の操作ハンドルを操作するにあたり、運転員のアクセス性を考慮して十分な操作空間を確保する。また、それぞれの操作対象については銘板をつけることで識別可能とし、運転員の操作・監視性を考慮して確実に操作できる設計とする。</u> <u>タンクローリ (16KL) は、接続口まで屋外のアクセスルートを通行してアクセス可能な設計とするとともに、設置場所にて輪留めによる固定等が可能な設計とする。</u> <u>ホースの接続に当たっては、特殊な工具、及び技量は必要とせず、専用の接続方式である専用金具にすることにより、確実に接続可能な設計とする。</u> <u>(57-2, 57-3)</u></p> <p><u>d) 第一ガスタービン発電機用燃料タンク (6号及び7号炉共用)</u> <u>常設代替交流電源設備の第一ガスタービン発電機用燃料タンクは、第一ガスタービン発電機用燃料移送ポンプを用いて、自動で第一ガスタービン発電機へ燃料を補給できる設計とする。また、第一ガスタービン発電機用燃料タンク燃料補給元弁は手動弁とすることで、確実に操作可能な設計とする。</u> <u>(57-2, 57-3)</u></p> <p><u>e) 第一ガスタービン発電機用燃料移送ポンプ (6号及び7号炉共用)</u> <u>常設代替交流電源設備の第一ガスタービン発電機用燃料移送ポンプは、自動で第一ガスタービン発電機用燃料タンクから第一ガスタービン発電機へ燃料を補給できる設計とする。</u> <u>(57-2, 57-3)</u></p>			<p>・設備の相違 【柏崎 6/7】 ㊸の相違</p>

柏崎刈羽原子力発電所 6 / 7号炉 (2017. 12. 20 版)	東海第二発電所 (2018. 9. 18 版)	島根原子力発電所 2号炉	備考																																																	
<p>(3) 試験及び検査 (設置許可基準規則第 43 条第 1 項三)</p> <p>(i) 要求事項</p> <p>健全性及び能力を確認するため、発電用原子炉の運転中又は停止中に試験又は検査ができるものであること。</p> <p>(ii) 適合性</p> <p>基本方針については、「2. 3. 4 操作性及び試験・検査性」に示す。</p> <p>a) <u>第一ガスタービン発電機 (6 号及び 7 号炉共用)</u></p> <p>常設代替交流電源設備の<u>第一ガスタービン発電機</u>は、表 3. 14-42 に示すように、発電用原子炉の運転中又は停止中に機能・性能試験、分解検査及び外観検査が可能な設計とする。</p> <p><u>第一ガスタービン発電機の運転性能の確認</u>として、発電機の運転状態として発電機電圧、電流、周波数を確認可能な設計とし、模擬負荷を接続することにより出力性能の確認を行う。また、発電機の部品状態の確認として、非破壊検査や目視により性能に影響を及ぼすおそれのある傷、割れ等がないことの確認を行う。また、<u>第一ガスタービン発電機のケーブル</u>について、絶縁抵抗測定が可能な設計とする。</p> <p style="text-align: right;">(57-4)</p>	<p>(3) 試験検査 (設置許可基準規則第 43 条第 1 項三)</p> <p>(i) 要求事項</p> <p>健全性及び能力を確認するため、発電用原子炉の運転中又は停止中に試験又は検査ができるものであること。</p> <p>(ii) 適合性</p> <p>基本方針については、「2. 3. 4 操作性及び試験・検査性」に示す。</p> <p>a) <u>常設代替高圧電源装置</u></p> <p>常設代替高圧電源装置は、第 3. 14. 2. 1. 4-3 表に示すように、発電用原子炉の運転中又は停止中に<u>起動試験による機能・性能の確認及び外観の確認</u>ができる系統設計とする。</p> <p><u>発電用原子炉の停止中に分解検査</u>として、<u>常設代替高圧電源装置の部品状態</u>について、性能に影響を及ぼすおそれのある傷、割れ等がないことを目視により可能な設計とする。また、機能・性能検査として、<u>常設代替高圧電源装置の絶縁抵抗の確認</u>、<u>模擬負荷接続時の運転状態における発電機電圧、電流、周波数及び電力の確認</u>が可能な設計とする。</p> <p style="text-align: right;">(57-4-2, 3)</p>	<p>(3) 試験及び検査 (設置許可基準規則第 43 条第 1 項三)</p> <p>(i) 要求事項</p> <p>健全性及び能力を確認するため、発電用原子炉の運転中又は停止中に試験又は検査ができるものであること。</p> <p>(ii) 適合性</p> <p>基本方針については、「2. 3. 4 操作性及び試験・検査性」に示す。</p> <p>a) <u>ガスタービン発電機</u></p> <p>常設代替交流電源設備の<u>ガスタービン発電機</u>は、第 3. 14-41 表に示すように、発電用原子炉の運転中又は停止中に<u>機能・性能試験</u>、<u>分解検査及び外観検査</u>が可能な設計とする。</p> <p><u>ガスタービン発電機の運転性能の確認</u>として、<u>発電機の運転状態</u>として発電機電圧、電流、周波数を確認可能な設計とし、<u>模擬負荷を接続することにより出力性能の確認</u>を行う。また、発電機の部品状態の確認として、非破壊検査や目視により性能に影響を及ぼすおそれのある傷、割れ等がないことの確認を行う。また、<u>ガスタービン発電機のケーブル</u>について、絶縁抵抗測定が可能な設計とする。</p> <p style="text-align: right;">(57-4)</p>																																																		
<p style="text-align: center;">表 3. 14-42 第一ガスタービン発電機の試験及び検査</p> <table border="1" data-bbox="163 1186 914 1732"> <thead> <tr> <th>プラント状態</th> <th>項目</th> <th>内容</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="3">運転中</td> <td>機能・性能試験</td> <td>模擬負荷による第一ガスタービン発電機の出力性能 (発電機電圧、電流、周波数) の確認 第一ガスタービン発電機の運転状態の確認 第一ガスタービン発電機の絶縁抵抗の確認</td> </tr> <tr> <td>分解検査</td> <td>第一ガスタービン発電機の部品の状態を、試験及び目視により確認</td> </tr> <tr> <td>外観検査</td> <td>第一ガスタービン発電機の目視点検</td> </tr> <tr> <td rowspan="3">停止中</td> <td>機能・性能試験</td> <td>模擬負荷による第一ガスタービン発電機の出力性能 (発電機電圧、電流、周波数) の確認 第一ガスタービン発電機の運転状態の確認 第一ガスタービン発電機の絶縁抵抗の確認 ケーブルの絶縁抵抗の確認</td> </tr> <tr> <td>分解検査</td> <td>第一ガスタービン発電機の部品の状態を、試験及び目視により確認</td> </tr> <tr> <td>外観検査</td> <td>第一ガスタービン発電機の目視点検</td> </tr> </tbody> </table>	プラント状態	項目	内容	運転中	機能・性能試験	模擬負荷による第一ガスタービン発電機の出力性能 (発電機電圧、電流、周波数) の確認 第一ガスタービン発電機の運転状態の確認 第一ガスタービン発電機の絶縁抵抗の確認	分解検査	第一ガスタービン発電機の部品の状態を、試験及び目視により確認	外観検査	第一ガスタービン発電機の目視点検	停止中	機能・性能試験	模擬負荷による第一ガスタービン発電機の出力性能 (発電機電圧、電流、周波数) の確認 第一ガスタービン発電機の運転状態の確認 第一ガスタービン発電機の絶縁抵抗の確認 ケーブルの絶縁抵抗の確認	分解検査	第一ガスタービン発電機の部品の状態を、試験及び目視により確認	外観検査	第一ガスタービン発電機の目視点検	<p style="text-align: center;">第 3. 14. 2. 1. 4-3 表 常設代替高圧電源装置の試験検査</p> <table border="1" data-bbox="952 1207 1703 1396"> <thead> <tr> <th>原子炉の状態</th> <th>項目</th> <th>内容</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="2">運転中</td> <td>起動検査</td> <td>起動試験による運転性能の確認</td> </tr> <tr> <td>外観検査</td> <td>常設代替高圧電源装置の目視点検</td> </tr> <tr> <td rowspan="3">停止中</td> <td>分解検査</td> <td>部品の状態の確認</td> </tr> <tr> <td>機能・性能検査</td> <td>模擬負荷による常設代替高圧電源装置の機能・性能 (発電機電圧、電流、周波数及び電力) の確認 絶縁抵抗の確認</td> </tr> <tr> <td>外観検査</td> <td>常設代替高圧電源装置の目視点検</td> </tr> </tbody> </table>	原子炉の状態	項目	内容	運転中	起動検査	起動試験による運転性能の確認	外観検査	常設代替高圧電源装置の目視点検	停止中	分解検査	部品の状態の確認	機能・性能検査	模擬負荷による常設代替高圧電源装置の機能・性能 (発電機電圧、電流、周波数及び電力) の確認 絶縁抵抗の確認	外観検査	常設代替高圧電源装置の目視点検	<p style="text-align: center;">第 3. 14-41 表 ガスタービン発電機の試験及び検査</p> <table border="1" data-bbox="1745 1186 2496 1732"> <thead> <tr> <th>プラント状態</th> <th>項目</th> <th>内容</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="3">運転中</td> <td>機能・性能試験</td> <td>模擬負荷によるガスタービン発電機の出力性能 (発電機電圧、電流、周波数) の確認 ガスタービン発電機の運転状態の確認 ガスタービン発電機の絶縁抵抗の確認</td> </tr> <tr> <td>分解検査</td> <td>ガスタービン発電機の部品の状態を、試験及び目視により確認</td> </tr> <tr> <td>外観検査</td> <td>ガスタービン発電機の目視点検</td> </tr> <tr> <td rowspan="3">停止中</td> <td>機能・性能試験</td> <td>模擬負荷によるガスタービン発電機の出力性能 (発電機電圧、電流、周波数) の確認 ガスタービン発電機の運転状態の確認 ガスタービン発電機の絶縁抵抗の確認 ケーブルの絶縁抵抗の確認</td> </tr> <tr> <td>分解検査</td> <td>ガスタービン発電機の部品の状態を、試験及び目視により確認</td> </tr> <tr> <td>外観検査</td> <td>ガスタービン発電機の目視点検</td> </tr> </tbody> </table>	プラント状態	項目	内容	運転中	機能・性能試験	模擬負荷によるガスタービン発電機の出力性能 (発電機電圧、電流、周波数) の確認 ガスタービン発電機の運転状態の確認 ガスタービン発電機の絶縁抵抗の確認	分解検査	ガスタービン発電機の部品の状態を、試験及び目視により確認	外観検査	ガスタービン発電機の目視点検	停止中	機能・性能試験	模擬負荷によるガスタービン発電機の出力性能 (発電機電圧、電流、周波数) の確認 ガスタービン発電機の運転状態の確認 ガスタービン発電機の絶縁抵抗の確認 ケーブルの絶縁抵抗の確認	分解検査	ガスタービン発電機の部品の状態を、試験及び目視により確認	外観検査	ガスタービン発電機の目視点検	
プラント状態	項目	内容																																																		
運転中	機能・性能試験	模擬負荷による第一ガスタービン発電機の出力性能 (発電機電圧、電流、周波数) の確認 第一ガスタービン発電機の運転状態の確認 第一ガスタービン発電機の絶縁抵抗の確認																																																		
	分解検査	第一ガスタービン発電機の部品の状態を、試験及び目視により確認																																																		
	外観検査	第一ガスタービン発電機の目視点検																																																		
停止中	機能・性能試験	模擬負荷による第一ガスタービン発電機の出力性能 (発電機電圧、電流、周波数) の確認 第一ガスタービン発電機の運転状態の確認 第一ガスタービン発電機の絶縁抵抗の確認 ケーブルの絶縁抵抗の確認																																																		
	分解検査	第一ガスタービン発電機の部品の状態を、試験及び目視により確認																																																		
	外観検査	第一ガスタービン発電機の目視点検																																																		
原子炉の状態	項目	内容																																																		
運転中	起動検査	起動試験による運転性能の確認																																																		
	外観検査	常設代替高圧電源装置の目視点検																																																		
停止中	分解検査	部品の状態の確認																																																		
	機能・性能検査	模擬負荷による常設代替高圧電源装置の機能・性能 (発電機電圧、電流、周波数及び電力) の確認 絶縁抵抗の確認																																																		
	外観検査	常設代替高圧電源装置の目視点検																																																		
プラント状態	項目	内容																																																		
運転中	機能・性能試験	模擬負荷によるガスタービン発電機の出力性能 (発電機電圧、電流、周波数) の確認 ガスタービン発電機の運転状態の確認 ガスタービン発電機の絶縁抵抗の確認																																																		
	分解検査	ガスタービン発電機の部品の状態を、試験及び目視により確認																																																		
	外観検査	ガスタービン発電機の目視点検																																																		
停止中	機能・性能試験	模擬負荷によるガスタービン発電機の出力性能 (発電機電圧、電流、周波数) の確認 ガスタービン発電機の運転状態の確認 ガスタービン発電機の絶縁抵抗の確認 ケーブルの絶縁抵抗の確認																																																		
	分解検査	ガスタービン発電機の部品の状態を、試験及び目視により確認																																																		
	外観検査	ガスタービン発電機の目視点検																																																		

柏崎刈羽原子力発電所 6 / 7号炉 (2017. 12. 20 版)	東海第二発電所 (2018. 9. 18 版)	島根原子力発電所 2号炉	備考																		
<p>b) <u>軽油タンク (6号及び7号炉共用)</u> 常設代替交流電源設備の軽油タンクは、表 3.14-43 に示すように発電用原子炉の運転中及び停止中に外観検査が可能な設計とする。軽油タンク内面の確認として、目視により性能に影響を及ぼすおそれのある傷、割れ等がないことが確認可能な設計とする。具体的にはタンク上部のマンホールが開放可能であり、内面の点検が可能な設計とする。軽油タンクの漏えい検査が実施可能な設計とする。具体的には漏えい検査が可能な隔離弁を設ける設計とする。軽油タンクの定例試験として油面レベルの確認が可能な計器を設ける設計とする。</p> <p style="text-align: right;">(57-4)</p> <p style="text-align: center;">表 3.14-43 軽油タンクの試験及び検査</p> <table border="1" data-bbox="181 785 899 1010"> <thead> <tr> <th>プラント状態</th> <th>項目</th> <th>内容</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>運転中</td> <td>外観検査</td> <td>軽油タンクの油面レベルの確認</td> </tr> <tr> <td>停止中</td> <td>外観検査</td> <td>軽油タンクの外観 軽油タンク内面の状態を試験及び目視により確認 漏えいの有無の確認</td> </tr> </tbody> </table> <p>c) <u>タンクローリ (16KL) (6号及び7号炉共用)</u> 常設代替交流電源設備のタンクローリ (16KL) は、表 3.14-44 に示すように、発電用原子炉の運転中又は停止中に外観検査及び機能・性能の確認が可能な設計とする。タンクローリ (16KL) は油量、漏えいの確認が可能なように油面計又は検尺口を設け、かつ、内部の確認が可能なようにマンホールを設ける設計とする。さらに、タンクローリ (16KL) は車両として運転状態の確認及び外観の確認が可能な設計とする。タンクローリ (16KL) 付ポンプは、通常系統にて機能・性能確認ができる設計とし、分解が可能な設計とする。</p> <p><u>ホースの外観検査として、機能・性能に影響を及ぼすおそれのある亀裂、腐食等がないことの確認を行うことが可能な設計とする。</u></p> <p style="text-align: right;">(57-4)</p>	プラント状態	項目	内容	運転中	外観検査	軽油タンクの油面レベルの確認	停止中	外観検査	軽油タンクの外観 軽油タンク内面の状態を試験及び目視により確認 漏えいの有無の確認		<p>b) <u>ガスタービン発電機用軽油タンク</u> 常設代替交流電源設備のガスタービン発電機用軽油タンクは、第 3.14-42 表に示すように発電用原子炉の運転中及び停止中に外観検査が可能な設計とする。ガスタービン発電機用軽油タンク内面の確認として、目視により性能に影響を及ぼすおそれのある傷、割れ等がないことが確認可能な設計とする。具体的にはタンク上部及び側面のマンホールが開放可能であり、内面の点検が可能な設計とする。ガスタービン発電機用軽油タンクのえい検査が実施可能な設計とする。具体的には漏えい検査が可能な隔離弁を設ける設計とする。ガスタービン発電機用軽油タンクの定例試験として油面レベルの確認が可能な計器を設ける設計とする。</p> <p style="text-align: right;">(57-4)</p> <p>第 3.14-42 表 ガスタービン発電機用軽油タンクの試験及び検査</p> <table border="1" data-bbox="1762 785 2481 1052"> <thead> <tr> <th>プラント状態</th> <th>項目</th> <th>内容</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>運転中</td> <td>外観検査</td> <td>ガスタービン発電機用軽油タンクの油面レベルの確認</td> </tr> <tr> <td>停止中</td> <td>外観検査</td> <td>ガスタービン発電機用軽油タンクの外観 ガスタービン発電機用軽油タンク内面の状態を試験及び目視により確認 漏えいの有無の確認</td> </tr> </tbody> </table> <p>c) <u>ガスタービン発電機用燃料移送ポンプ</u> 常設代替交流電源設備のガスタービン発電機用燃料移送ポンプは、第 3.14-43 表に示すように、発電用原子炉の運転中又は停止中に機能・性能試験及び分解検査が可能な設計とする。</p> <p><u>運転性能の確認として、ガスタービン発電機用燃料移送ポンプの吐出圧力、系統 (ポンプ廻り) の振動、異音、異臭及び漏えいが確認可能な設計とする。具体的には、試験用の系統を構成することにより機能・性能検査が可能な設計とする。</u></p> <p><u>ガスタービン発電機用燃料移送ポンプの部品表面状態の確認として、浸透探傷試験により性能に影響を及ぼすおそれのある傷、割れ等がないことが確認可能な設計とする。具体的には、ポンプケーシング等が分解可能であり、主要部品の点検が可能な設計とする。</u></p> <p style="text-align: right;">(57-4)</p>	プラント状態	項目	内容	運転中	外観検査	ガスタービン発電機用軽油タンクの油面レベルの確認	停止中	外観検査	ガスタービン発電機用軽油タンクの外観 ガスタービン発電機用軽油タンク内面の状態を試験及び目視により確認 漏えいの有無の確認	<p>・資料構成の相違 【東海第二】 ②の相違</p> <p>・設備の相違 【柏崎 6/7】 島根 2号炉の軽油タンクには側面にマンホールが設置されている</p> <p>・資料構成の相違 【東海第二】 ②の相違</p> <p>・設備の相違 【柏崎 6/7】 ⑥の相違により比較対象が異なる なお、柏崎 6/7 の燃料移送ポンプとの比較では差異はない</p>
プラント状態	項目	内容																			
運転中	外観検査	軽油タンクの油面レベルの確認																			
停止中	外観検査	軽油タンクの外観 軽油タンク内面の状態を試験及び目視により確認 漏えいの有無の確認																			
プラント状態	項目	内容																			
運転中	外観検査	ガスタービン発電機用軽油タンクの油面レベルの確認																			
停止中	外観検査	ガスタービン発電機用軽油タンクの外観 ガスタービン発電機用軽油タンク内面の状態を試験及び目視により確認 漏えいの有無の確認																			

柏崎刈羽原子力発電所 6 / 7号炉 (2017. 12. 20 版)	東海第二発電所 (2018. 9. 18 版)	島根原子力発電所 2号炉	備考																																
<p align="center"><u>表3.14-44 タンクローリ (16KL) の試験及び検査</u></p> <table border="1" data-bbox="157 289 923 516"> <thead> <tr> <th>プラント状態</th> <th>項目</th> <th>内容</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="3">運転中 又は 停止中</td> <td>外観検査</td> <td>タンク, ホース外観の確認及びタンク内面の状態を目視により確認 漏えいの有無の確認</td> </tr> <tr> <td>機能・性能試験</td> <td>タンクの漏えい確認</td> </tr> <tr> <td>車両検査</td> <td>タンクローリ (16KL) の車両としての運転状態の確認</td> </tr> </tbody> </table> <p>d) <u>第一ガスタービン発電機用燃料タンク (6号及び7号炉共用)</u> 常設代替交流電源設備の<u>第一ガスタービン発電機用燃料タンク</u>は, <u>表 3.14-45</u>に示すように, 発電用原子炉の運転中又は停止中に外観検査が可能な設計とする。 内面の確認として, 目視により性能に影響を及ぼすおそれのある傷, 割れ等がないことが確認可能な設計とする。具体的にはタンク上部のマンホールが開放可能であり, 内面の点検が可能な設計とする。 <u>第一ガスタービン発電機用燃料タンク</u>の漏えい検査が実施可能な設計とする。具体的には漏えい検査が可能な隔離弁を設ける設計とする。 <u>第一ガスタービン発電機用燃料タンク</u>の定例試験として油面レベルの確認が可能な計器を設ける設計とする。 (57-4)</p> <p><u>表 3.14-45 第一ガスタービン発電機用燃料タンクの試験及び検査</u></p> <table border="1" data-bbox="157 1276 923 1503"> <thead> <tr> <th>プラント状態</th> <th>項目</th> <th>内容</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>運転中 又は 停止中</td> <td>外観検査</td> <td>第一ガスタービン発電機用燃料タンクの油面レベルの確認 第一ガスタービン発電機用燃料タンク内面の状態を目視により確認 漏えいの有無を確認</td> </tr> </tbody> </table>	プラント状態	項目	内容	運転中 又は 停止中	外観検査	タンク, ホース外観の確認及びタンク内面の状態を目視により確認 漏えいの有無の確認	機能・性能試験	タンクの漏えい確認	車両検査	タンクローリ (16KL) の車両としての運転状態の確認	プラント状態	項目	内容	運転中 又は 停止中	外観検査	第一ガスタービン発電機用燃料タンクの油面レベルの確認 第一ガスタービン発電機用燃料タンク内面の状態を目視により確認 漏えいの有無を確認		<p align="center"><u>第 3.14-43 表 ガスタービン発電機用燃料移送ポンプの試験及び検査</u></p> <table border="1" data-bbox="1739 289 2502 516"> <thead> <tr> <th>プラント状態</th> <th>項目</th> <th>内容</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="3">運転中 又は 停止中</td> <td>機能・性能試験</td> <td>運転性能, 漏えいの確認</td> </tr> <tr> <td>分解点検</td> <td>ポンプ部品の表面状態を, 試験及び目視により確認</td> </tr> <tr> <td>外観検査</td> <td>ポンプ外観の確認</td> </tr> </tbody> </table> <p>d) <u>ガスタービン発電機用サービスタンク</u> 常設代替交流電源設備の<u>ガスタービン発電機用サービスタンク</u>は, <u>第 3.14-44 表</u>に示すように, 発電用原子炉の運転中又は停止中に外観検査が可能な設計とする。 内面の確認として, 目視により性能に影響を及ぼすおそれのある傷, 割れ等がないことが確認可能な設計とする。具体的にはタンク上部のマンホールが開放可能であり, 内面の点検が可能な設計とする。 <u>ガスタービン発電機用サービスタンク</u>の漏えい検査が実施可能な設計とする。具体的には漏えい検査が可能な隔離弁を設ける設計とする。 <u>ガスタービン発電機用サービスタンク</u>の定例試験として油面レベルの確認が可能な計器を設ける設計とする。 (57-4)</p> <p><u>3.14-44 表 ガスタービン発電機用サービスタンクの試験及び検査</u></p> <table border="1" data-bbox="1739 1276 2502 1503"> <thead> <tr> <th>プラント状態</th> <th>項目</th> <th>内容</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>運転中 又は 停止中</td> <td>外観検査</td> <td>ガスタービン発電機用サービスタンクの油面レベルの確認 ガスタービン発電機用サービスタンク内面の状態を目視により確認 漏えいの有無を確認</td> </tr> </tbody> </table>	プラント状態	項目	内容	運転中 又は 停止中	機能・性能試験	運転性能, 漏えいの確認	分解点検	ポンプ部品の表面状態を, 試験及び目視により確認	外観検査	ポンプ外観の確認	プラント状態	項目	内容	運転中 又は 停止中	外観検査	ガスタービン発電機用サービスタンクの油面レベルの確認 ガスタービン発電機用サービスタンク内面の状態を目視により確認 漏えいの有無を確認	<p>・設備の相違 【柏崎 6/7】 ⑥の相違により比較対象が異なる なお, 柏崎 6/7 の燃料移送ポンプとの比較では差異はない</p> <p>・設備の相違 【東海第二】 ⑥の相違</p>
プラント状態	項目	内容																																	
運転中 又は 停止中	外観検査	タンク, ホース外観の確認及びタンク内面の状態を目視により確認 漏えいの有無の確認																																	
	機能・性能試験	タンクの漏えい確認																																	
	車両検査	タンクローリ (16KL) の車両としての運転状態の確認																																	
プラント状態	項目	内容																																	
運転中 又は 停止中	外観検査	第一ガスタービン発電機用燃料タンクの油面レベルの確認 第一ガスタービン発電機用燃料タンク内面の状態を目視により確認 漏えいの有無を確認																																	
プラント状態	項目	内容																																	
運転中 又は 停止中	機能・性能試験	運転性能, 漏えいの確認																																	
	分解点検	ポンプ部品の表面状態を, 試験及び目視により確認																																	
	外観検査	ポンプ外観の確認																																	
プラント状態	項目	内容																																	
運転中 又は 停止中	外観検査	ガスタービン発電機用サービスタンクの油面レベルの確認 ガスタービン発電機用サービスタンク内面の状態を目視により確認 漏えいの有無を確認																																	

柏崎刈羽原子力発電所 6/7号炉 (2017.12.20版)	東海第二発電所 (2018.9.18版)	島根原子力発電所 2号炉	備考										
<p>e) <u>第一ガスタービン発電機用燃料移送ポンプ (6号及び7号炉共用)</u></p> <p><u>常設代替交流電源設備の第一ガスタービン発電機用燃料移送ポンプは、表 3.14-46 に示すように、発電用原子炉の運転中又は停止中に機能・性能試験及び分解検査が可能な設計とする。</u></p> <p><u>運転性能の確認として、第一ガスタービン発電機用燃料移送ポンプの吐出圧力、系統 (ポンプ廻り) の振動、異音、異臭及び漏えいが確認可能な設計とする。具体的には、試験用の系統を構成することにより機能・性能検査が可能な設計とする。</u></p> <p><u>第一ガスタービン発電機用燃料移送ポンプの部品表面状態の確認として、浸透探傷試験により性能に影響を及ぼすおそれのある傷、割れ等がないことが確認可能な設計とする。具体的には、ポンプケーシング等が分解可能であり、主要部品の点検が可能な設計とする。</u></p> <p style="text-align: right;"><u>(57-4)</u></p> <p>表 3.14-46 <u>第一ガスタービン発電機用燃料移送ポンプの試験及び検査</u></p> <table border="1" data-bbox="172 1010 902 1230"> <thead> <tr> <th>プラント状態</th> <th>項目</th> <th>内容</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="3">運転中 又は 停止中</td> <td>機能・性能試験</td> <td>運転性能、漏えいの確認</td> </tr> <tr> <td>分解検査</td> <td>ポンプ部品の表面状態を、試験及び目視により確認</td> </tr> <tr> <td>外観検査</td> <td>ポンプ外観の確認</td> </tr> </tbody> </table>	プラント状態	項目	内容	運転中 又は 停止中	機能・性能試験	運転性能、漏えいの確認	分解検査	ポンプ部品の表面状態を、試験及び目視により確認	外観検査	ポンプ外観の確認			<p>・設備の相違</p> <p>【柏崎 6/7】</p> <p>⑥の相違により島根 2号炉に対応する設備がない。なお島根 2号炉のガスタービン発電機用燃料移送ポンプについてはタンクローリ (16kL) と比較している</p>
プラント状態	項目	内容											
運転中 又は 停止中	機能・性能試験	運転性能、漏えいの確認											
	分解検査	ポンプ部品の表面状態を、試験及び目視により確認											
	外観検査	ポンプ外観の確認											

柏崎刈羽原子力発電所 6 / 7号炉 (2017. 12. 20 版)	東海第二発電所 (2018. 9. 18 版)	島根原子力発電所 2号炉	備考
<p>(4) 切替えの容易性 (設置許可基準規則第 43 条第 1 項四)</p> <p>(i) 要求事項</p> <p>本来の用途以外の用途として重大事故等に対処するために使用する設備にあっては、通常時に使用する系統から速やかに切り替えられる機能を備えるものであること。</p> <p>(ii) 適合性</p> <p>基本方針については、「2.3.4 操作性及び試験・検査性」に示す。</p> <p>常設代替交流電源設備は、本来の用途以外の用途には使用しない。なお、必要な常設代替交流電源設備の操作の対象機器は(2)操作性の表 3.14-38~41 と同様である。</p> <p>常設代替交流電源設備において、非常用交流電源設備から常設代替交流電源設備へ切り替えるために必要な電源系統の操作は、想定される重大事故等時において、通常時の系統構成から非常用交流電源設備の隔離、及び常設代替交流電源設備の接続として、非常用高圧母線 C 系及び非常用高圧母線 D 系の遮断器を設けることにより速やかな切替えが可能な設計とする。また、必要な燃料系統の操作は、軽油タンク出口弁を設けることにより速やかな切替えが可能な設計とする。</p> <p>これにより図 3.14-14~15 で示すタイムチャートのとおり速やかに切替えが可能である。</p> <p style="text-align: right;">(57-3)</p>	<p>(4) 切替えの容易性 (設置許可基準規則第 43 条第 1 項四)</p> <p>(i) 要求事項</p> <p>本来の用途以外の用途として重大事故等に対処するために使用する設備にあっては、通常時に使用する系統から速やかに切り替えられる機能を備えるものであること。</p> <p>(ii) 適合性</p> <p>基本方針については、「2.3.4 操作性及び試験・検査性」に示す。</p> <p>常設代替高圧電源装置は、本来の用途として使用する。なお、重大事故等時に、非常用所内電気設備である M/C 2・C・2D に給電する場合においては、緊急用 M/C の遮断器の切替操作を、中央制御室から制御盤にて操作可能な設計とすることで、通常待機時の系統から速やかに切り替えできる設計とする。</p>	<p>(4) 切替えの容易性 (設置許可基準規則第 43 条第 1 項四)</p> <p>(i) 要求事項</p> <p>本来の用途以外の用途として重大事故等に対処するために使用する設備にあっては、通常時に使用する系統から速やかに切り替えられる機能を備えるものであること。</p> <p>(ii) 適合性</p> <p>基本方針については、「2.3.4 操作性及び試験・検査性」に示す。</p> <p>常設代替交流電源設備は、本来の用途以外の用途には使用しない。なお、必要な常設代替交流電源設備の操作の対象機器は(2)操作性の第 3.14-38 表~第 3.14-40 表と同様である。</p> <p>常設代替交流電源設備において、非常用交流電源設備から常設代替交流電源設備へ切り替えるために必要な電源系統の操作は、想定される重大事故等時において、通常時の系統構成から非常用交流電源設備の隔離、及び常設代替交流電源設備の接続として、非常用高圧母線 C 系及び非常用高圧母線 D 系の遮断器を設けることにより速やかな切替えが可能な設計とする。</p> <p>これにより第 3.14-19 図~第 3.14-20 図で示すタイムチャートの通り速やかに切り替えが可能である。</p> <p style="text-align: right;">(57-3)</p>	<p>備考</p> <p>・記載方針の相違 【東海第二】 ⑳の相違</p> <p>・設備の相違 【柏崎 6/7】 ㉑の相違</p>





図 3.14-14 第一ガスタービン発電機による M/C7C・7D 受電のタイムチャート



図 3.14-15 軽油タンクからタンクローリ (16kL) への燃料補給のタイムチャート


* : 「実用発電用原子炉に係る発電用原子炉設置者の重大事故の発生及び拡大の防止に必要な措置を実施するために必要な技術的能力に係る審査基準」への適合状況についての 1.14 で示すタイムチャート



※M/C受電はD系を優先して受電することとする。なお、状況によっては、C系から受電する可能性もある。

第 3.14-19 図 ガスタービン発電機によるM/C受電のタイムチャート

* : 「実用発電用原子炉に係る発電用原子炉設置者の重大事故の発生及び拡大の防止に必要な措置を実施するために必要な技術的能力に係る審査基準」への適合状況について (個別手順) の 1.14 で示すタイムチャート



※1 : 非常用コントロールセンタ切替盤を使用する場合は、中央制御室運転員Aにて5分以内に可能である。

※2 : 第1保管エリアの可搬設備を使用した場合は速やかに対応できる。

第 3.14-20 図 ガスタービン発電機による原子炉補機代替冷却系受電のタイムチャート

* : 「実用発電用原子炉に係る発電用原子炉設置者の重大事故の発生及び拡大の防止に必要な措置を実施するために必要な技術的能力に係る審査基準」への適合状況について (個別手順) の 1.5 で示すタイムチャート

・ 設備及び運用の相違
【柏崎 6/7, 東海第二】
⑰の相違

・ 運用の相違
【柏崎 6/7, 東海第二】
⑳の相違

柏崎刈羽原子力発電所 6/7号炉 (2017.12.20版)	東海第二発電所 (2018.9.18版)	島根原子力発電所 2号炉	備考																																
<p>(5) 悪影響の防止 (設置許可基準規則第43条第1項五)</p> <p>(i) 要求事項 工場等内の他の設備に対して悪影響を及ぼさないものであること。</p> <p>(ii) 適合性 基本方針については、「2.3.1 多様性, 位置的分散, 悪影響防止等」に示す。 常設代替交流電源設備は、表 3.14-47 に示すように、通常時はタンクローリ (16KL) を軽油タンク及び燃料移送ポンプと切り離して保管するとともに、非常用高圧母線 C 系の遮断器 (緊急用電源切替箱接続装置側) 及び非常用高圧母線 D 系の遮断器 (緊急用電源切替箱接続装置側) を切、軽油タンク出口弁を閉止することで隔離する系統構成としており、重大事故等時に遮断器操作等により重大事故等対処設備としての系統構成とすることで、非常用交流電源設備及び非常用所内電気設備に対して悪影響を及ぼさない設計とする。また、第一ガスタービン発電機は、飛散物となって他の設備に悪影響を及ぼさない設計とする。また、第一ガスタービン発電機用燃料移送ポンプは、飛散物となって他の設備に悪影響を及ぼさない設計とする。</p> <p>タンクローリ (16KL) は治具や輪留めによる固定等を行うことで、他の設備に悪影響を及ぼさない設計とする。</p> <p>(57-3, 57-7)</p> <p>表 3.14-47 他系統との隔離</p> <table border="1" data-bbox="181 1503 893 1808"> <thead> <tr> <th>取合系統</th> <th>系統隔離</th> <th>駆動方式</th> <th>動作</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>非常用所内電気設備</td> <td>非常用高圧母線 C 系遮断器 (緊急用電源切替箱接続装置側)</td> <td>手動</td> <td>通常時切</td> </tr> <tr> <td>非常用所内電気設備</td> <td>非常用高圧母線 D 系遮断器 (緊急用電源切替箱接続装置側)</td> <td>手動</td> <td>通常時切</td> </tr> <tr> <td>非常用交流電源設備</td> <td>軽油タンク出口弁</td> <td>手動</td> <td>通常時閉</td> </tr> </tbody> </table>	取合系統	系統隔離	駆動方式	動作	非常用所内電気設備	非常用高圧母線 C 系遮断器 (緊急用電源切替箱接続装置側)	手動	通常時切	非常用所内電気設備	非常用高圧母線 D 系遮断器 (緊急用電源切替箱接続装置側)	手動	通常時切	非常用交流電源設備	軽油タンク出口弁	手動	通常時閉	<p>(5) 悪影響の防止 (設置許可基準規則第43条第1項五)</p> <p>(i) 要求事項 工場等内の他の設備に対して悪影響を及ぼさないものであること。</p> <p>(ii) 適合性 基本方針については、「2.3.1 多様性, 位置的分散, 悪影響防止等」に示す。 常設代替高圧電装置は、通常待機時の系統構成から代替所内電気設備である緊急用M/Cの遮断器操作により、重大事故等対処設備としての系統構成が可能とすることで、他の設備に影響を及ぼさない設計とする。</p> <p>また、常設代替高圧電源装置は、固縛するとともに隣に配置する常設代替高圧電源装置との間に仕切り壁を設けることにより、他の設備に悪影響を及ぼさない設計とする。</p> <p>(57-3-2, 57-7-2, 57-9)</p>	<p>(5) 悪影響の防止 (設置許可基準規則第43条第1項五)</p> <p>(i) 要求事項 工場等内の他の設備に対して悪影響を及ぼさないものであること。</p> <p>(ii) 適合性 基本方針については、「2.3.1 多様性, 位置的分散, 悪影響防止等」に示す。 常設代替交流電源設備は、第3.14-45表に示すように、通常時は代替所内電気設備及び非常用所内電気設備と切り離し、緊急用メタクラの遮断器 (ガスタービン発電機側)、非常用高圧母線 C 系の遮断器 (緊急用メタクラ側) 及び非常用高圧母線 D 系の遮断器 (緊急用メタクラ側) を切とすることで隔離する系統構成としており、重大事故等時に遮断器操作等により重大事故等対処設備としての系統構成とすることで、代替所内電気設備及び非常用所内電気設備に対して悪影響を及ぼさない設計とする。ガスタービン発電機用軽油タンク、ガスタービン発電機用燃料移送ポンプ及びガスタービン発電機用サービスタンクは、専用の流路を用いることにより非常用所内電気設備に悪影響を及ぼさない設計とする。</p> <p>また、ガスタービン発電機及びガスタービン発電機用燃料移送ポンプは、飛散物となって他の設備に悪影響を及ぼさない設計とする。</p> <p>(57-3, 57-7)</p> <p>第 3.14-45 表 他系統との隔離</p> <table border="1" data-bbox="1748 1503 2493 1789"> <thead> <tr> <th>取合系統</th> <th>系統隔離</th> <th>駆動方式</th> <th>動作</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>代替所内電気設備</td> <td>緊急用メタクラ遮断器 (ガスタービン発電機側)</td> <td>手動</td> <td>通常時切</td> </tr> <tr> <td>非常用所内電気設備</td> <td>非常用高圧母線 C 系遮断器 (メタクラ切替盤側)</td> <td>手動</td> <td>通常時切</td> </tr> <tr> <td>非常用所内電気設備</td> <td>非常用高圧母線 D 系遮断器 (メタクラ切替盤側)</td> <td>手動</td> <td>通常時切</td> </tr> </tbody> </table>	取合系統	系統隔離	駆動方式	動作	代替所内電気設備	緊急用メタクラ遮断器 (ガスタービン発電機側)	手動	通常時切	非常用所内電気設備	非常用高圧母線 C 系遮断器 (メタクラ切替盤側)	手動	通常時切	非常用所内電気設備	非常用高圧母線 D 系遮断器 (メタクラ切替盤側)	手動	通常時切	<p>備考</p> <ul style="list-style-type: none"> ・設備の相違【柏崎 6/7】 ⑥の相違により燃料系統の隔離が異なる ・設備の相違【柏崎 6/7】 島根 2 号炉のガスタービン発電機は代替所内電気設備である緊急用メタクラと接続するため、代替所内電気設備に対しての悪影響防止について記載 ・資料構成の相違【東海第二】 ②の相違 ・設備の相違【柏崎 6/7, 東海第二】 島根 2 号炉のガスタービン発電機は定置式であるため、固縛等の対策はない
取合系統	系統隔離	駆動方式	動作																																
非常用所内電気設備	非常用高圧母線 C 系遮断器 (緊急用電源切替箱接続装置側)	手動	通常時切																																
非常用所内電気設備	非常用高圧母線 D 系遮断器 (緊急用電源切替箱接続装置側)	手動	通常時切																																
非常用交流電源設備	軽油タンク出口弁	手動	通常時閉																																
取合系統	系統隔離	駆動方式	動作																																
代替所内電気設備	緊急用メタクラ遮断器 (ガスタービン発電機側)	手動	通常時切																																
非常用所内電気設備	非常用高圧母線 C 系遮断器 (メタクラ切替盤側)	手動	通常時切																																
非常用所内電気設備	非常用高圧母線 D 系遮断器 (メタクラ切替盤側)	手動	通常時切																																

柏崎刈羽原子力発電所 6 / 7号炉 (2017. 12. 20 版)	東海第二発電所 (2018. 9. 18 版)	島根原子力発電所 2号炉	備考																																																						
<p>(6) 設置場所 (設置許可基準規則第 43 条第 1 項六)</p> <p>(i) 要求事項</p> <p>想定される重大事故等が発生した場合において重大事故等対処設備の操作及び復旧作業を行うことができるよう、放射線量が高くなるおそれが少ない設置場所の選定、設置場所への遮蔽物の設置その他の適切な措置を講じたものであること。</p> <p>(ii) 適合性</p> <p>基本方針については、「2.3.3 環境条件等」に示す。</p> <p>常設代替交流電源設備の系統構成に操作が必要な機器の設置場所、操作場所を表 3.14-48 に示す。これらの操作場所は、想定される事故時における放射線量が高くなるおそれが少ないため、<u>現場又は中央制御室で操作可能な設計とする。</u></p> <p style="text-align: right;">(57-2)</p>	<p>(6) 設置場所 (設置許可基準規則第 43 条第 1 項六)</p> <p>(i) 要求事項</p> <p>想定される重大事故等が発生した場合において重大事故等対処設備の操作及び復旧作業を行うことができるよう、放射線量が高くなるおそれが少ない設置場所の選定、設置場所への遮蔽物の設置その他の適切な措置を講じたものであること。</p> <p>(ii) 適合性</p> <p>基本方針については、「2.3.3 環境条件等」に示す。</p> <p>常設代替高圧電源装置は、<u>屋外 (常設代替高圧電源装置置場) に設置する設計とするが、中央制御室から操作及び現場付属のスイッチによる操作可能な設計とする。</u>操作が必要な機器の設置場所及び操作場所を、<u>第 3.14.2.1.4-5 表</u>に示す。</p> <p style="text-align: right;">(57-2-3, 57-3-2)</p>	<p>(6) 設置場所 (設置許可基準規則第 43 条第 1 項六)</p> <p>(i) 要求事項</p> <p>想定される重大事故等が発生した場合において重大事故等対処設備の操作及び復旧作業を行うことができるよう、放射線量が高くなるおそれが少ない設置場所の選定、設置場所への遮蔽物の設置その他の適切な措置を講じたものであること。</p> <p>(ii) 適合性</p> <p>基本方針については、「2.3.3 環境条件等」に示す。</p> <p>常設代替交流電源設備の系統構成に操作が必要な機器の設置場所、操作場所を第 3.14-46 表に示す。これらの操作場所は、<u>想定される事故時における放射線量が高くなるおそれが少ないため、中央制御室又は現場で操作可能な設計とする。</u></p> <p style="text-align: right;">(57-2)</p>																																																							
<p style="text-align: center;"><u>表 3.14-48 操作対象機器設置場所</u></p> <table border="1" data-bbox="160 1010 923 1675"> <thead> <tr> <th>機器名称</th> <th>設置場所</th> <th>操作場所</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>第一ガスタービン発電機</td> <td>7号炉タービン建屋南側の屋外</td> <td>中央制御室</td> </tr> <tr> <td>軽油タンク</td> <td>原子炉建屋東側の屋外</td> <td>原子炉建屋東側の屋外</td> </tr> <tr> <td>タンクローリ (16KL)</td> <td>原子炉建屋東側の屋外</td> <td>原子炉建屋東側の屋外</td> </tr> <tr> <td></td> <td>7号炉タービン建屋南側の屋外</td> <td>7号炉タービン建屋南側の屋外</td> </tr> <tr> <td>緊急用電源切替箱断路器</td> <td>コントロール建屋地上 2 階</td> <td>コントロール建屋地上 2 階</td> </tr> <tr> <td>非常用高圧母線 C 系</td> <td>原子炉建屋内の原子炉区域外地下 1 階</td> <td>原子炉建屋内の原子炉区域外地下 1 階</td> </tr> <tr> <td>非常用高圧母線 D 系</td> <td>原子炉建屋内の原子炉区域外地下 1 階</td> <td>原子炉建屋内の原子炉区域外地下 1 階</td> </tr> <tr> <td>AM 用 MCC</td> <td>原子炉建屋内の原子炉区域外地上 4 階</td> <td>原子炉建屋内の原子炉区域外地上 4 階</td> </tr> <tr> <td>第一ガスタービン発電機用燃料タンク</td> <td>7号炉タービン建屋南側の屋外</td> <td>7号炉タービン建屋南側の屋外</td> </tr> <tr> <td>第一ガスタービン発電機用燃料移送ポンプ</td> <td>7号炉タービン建屋南側の屋外</td> <td>7号炉タービン建屋南側の屋外</td> </tr> </tbody> </table>	機器名称	設置場所	操作場所	第一ガスタービン発電機	7号炉タービン建屋南側の屋外	中央制御室	軽油タンク	原子炉建屋東側の屋外	原子炉建屋東側の屋外	タンクローリ (16KL)	原子炉建屋東側の屋外	原子炉建屋東側の屋外		7号炉タービン建屋南側の屋外	7号炉タービン建屋南側の屋外	緊急用電源切替箱断路器	コントロール建屋地上 2 階	コントロール建屋地上 2 階	非常用高圧母線 C 系	原子炉建屋内の原子炉区域外地下 1 階	原子炉建屋内の原子炉区域外地下 1 階	非常用高圧母線 D 系	原子炉建屋内の原子炉区域外地下 1 階	原子炉建屋内の原子炉区域外地下 1 階	AM 用 MCC	原子炉建屋内の原子炉区域外地上 4 階	原子炉建屋内の原子炉区域外地上 4 階	第一ガスタービン発電機用燃料タンク	7号炉タービン建屋南側の屋外	7号炉タービン建屋南側の屋外	第一ガスタービン発電機用燃料移送ポンプ	7号炉タービン建屋南側の屋外	7号炉タービン建屋南側の屋外	<p style="text-align: center;"><u>第 3.14.2.1.4-5 表 操作が必要な機器の設置場所及び操作場所</u></p> <table border="1" data-bbox="952 1016 1703 1136"> <thead> <tr> <th>機器名称</th> <th>設置場所</th> <th>操作場所</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>常設代替高圧電源装置</td> <td>屋外 (常設代替高圧電源装置置場)</td> <td>中央制御室 及び 屋外 (常設代替高圧電源装置置場)</td> </tr> </tbody> </table>	機器名称	設置場所	操作場所	常設代替高圧電源装置	屋外 (常設代替高圧電源装置置場)	中央制御室 及び 屋外 (常設代替高圧電源装置置場)	<p style="text-align: center;"><u>第 3.14-46 表 操作対象機器設置場所</u></p> <table border="1" data-bbox="1742 1010 2504 1310"> <thead> <tr> <th>機器名称</th> <th>設置場所</th> <th>操作場所</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>ガスタービン発電機</td> <td>ガスタービン発電機建物 1 階</td> <td>中央制御室</td> </tr> <tr> <td>緊急用メタクラ遮断器</td> <td>ガスタービン発電機建物 3 階</td> <td>中央制御室</td> </tr> <tr> <td>非常用高圧母線 C 系遮断器</td> <td>原子炉建物付属棟 2 階</td> <td>原子炉建物付属棟 2 階</td> </tr> <tr> <td>非常用高圧母線 D 系遮断器</td> <td>原子炉建物付属棟 2 階</td> <td>原子炉建物付属棟 2 階</td> </tr> </tbody> </table>	機器名称	設置場所	操作場所	ガスタービン発電機	ガスタービン発電機建物 1 階	中央制御室	緊急用メタクラ遮断器	ガスタービン発電機建物 3 階	中央制御室	非常用高圧母線 C 系遮断器	原子炉建物付属棟 2 階	原子炉建物付属棟 2 階	非常用高圧母線 D 系遮断器	原子炉建物付属棟 2 階	原子炉建物付属棟 2 階	<p>・記載方針の相違</p> <p>【東海第二】</p> <p>②⑥の相違</p> <p>・設備及び運用の相違</p> <p>【柏崎 6/7, 東海第二】</p> <p>②⑦の相違</p>
機器名称	設置場所	操作場所																																																							
第一ガスタービン発電機	7号炉タービン建屋南側の屋外	中央制御室																																																							
軽油タンク	原子炉建屋東側の屋外	原子炉建屋東側の屋外																																																							
タンクローリ (16KL)	原子炉建屋東側の屋外	原子炉建屋東側の屋外																																																							
	7号炉タービン建屋南側の屋外	7号炉タービン建屋南側の屋外																																																							
緊急用電源切替箱断路器	コントロール建屋地上 2 階	コントロール建屋地上 2 階																																																							
非常用高圧母線 C 系	原子炉建屋内の原子炉区域外地下 1 階	原子炉建屋内の原子炉区域外地下 1 階																																																							
非常用高圧母線 D 系	原子炉建屋内の原子炉区域外地下 1 階	原子炉建屋内の原子炉区域外地下 1 階																																																							
AM 用 MCC	原子炉建屋内の原子炉区域外地上 4 階	原子炉建屋内の原子炉区域外地上 4 階																																																							
第一ガスタービン発電機用燃料タンク	7号炉タービン建屋南側の屋外	7号炉タービン建屋南側の屋外																																																							
第一ガスタービン発電機用燃料移送ポンプ	7号炉タービン建屋南側の屋外	7号炉タービン建屋南側の屋外																																																							
機器名称	設置場所	操作場所																																																							
常設代替高圧電源装置	屋外 (常設代替高圧電源装置置場)	中央制御室 及び 屋外 (常設代替高圧電源装置置場)																																																							
機器名称	設置場所	操作場所																																																							
ガスタービン発電機	ガスタービン発電機建物 1 階	中央制御室																																																							
緊急用メタクラ遮断器	ガスタービン発電機建物 3 階	中央制御室																																																							
非常用高圧母線 C 系遮断器	原子炉建物付属棟 2 階	原子炉建物付属棟 2 階																																																							
非常用高圧母線 D 系遮断器	原子炉建物付属棟 2 階	原子炉建物付属棟 2 階																																																							

柏崎刈羽原子力発電所 6 / 7号炉 (2017. 12. 20 版)	東海第二発電所 (2018. 9. 18 版)	島根原子力発電所 2号炉	備考																				
		<p>また、常設代替交流電設備のうち、ガスタービン発電機から原子炉補機代替冷却系を電源供給する場合、系統構成に操作が必要な機器の設置場所、操作場所を第3.14-47表に示す。これらの操作場所は、想定される事故時における放射線量が高くなるおそれが少ないため、設置場所で操作可能な設計とする。</p> <p style="text-align: right;">(57-2)</p> <p style="text-align: center;">第3.14-47表 操作対象機器設置場所</p> <table border="1" data-bbox="1736 514 2510 913"> <thead> <tr> <th>機器名称</th> <th>設置場所</th> <th>操作場所</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>ガスタービン発電機</td> <td>ガスタービン発電機建物 1階</td> <td>中央制御室</td> </tr> <tr> <td>緊急用メタクラ遮断器</td> <td>ガスタービン発電機建物3階</td> <td>中央制御室</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">高圧発電機車 接続プラグ収納箱</td> <td>原子炉建物 高圧発電機車第一設置場所</td> <td>原子炉建物 高圧発電機車第一設置場所</td> </tr> <tr> <td>原子炉建物 高圧発電機車第二設置場所</td> <td>原子炉建物 高圧発電機車第二設置場所</td> </tr> <tr> <td>C-メタクラ切替盤</td> <td>原子炉建物附属棟2階</td> <td>原子炉建物附属棟2階</td> </tr> <tr> <td>D-メタクラ切替盤</td> <td>原子炉建物附属棟2階</td> <td>原子炉建物附属棟2階</td> </tr> </tbody> </table>	機器名称	設置場所	操作場所	ガスタービン発電機	ガスタービン発電機建物 1階	中央制御室	緊急用メタクラ遮断器	ガスタービン発電機建物3階	中央制御室	高圧発電機車 接続プラグ収納箱	原子炉建物 高圧発電機車第一設置場所	原子炉建物 高圧発電機車第一設置場所	原子炉建物 高圧発電機車第二設置場所	原子炉建物 高圧発電機車第二設置場所	C-メタクラ切替盤	原子炉建物附属棟2階	原子炉建物附属棟2階	D-メタクラ切替盤	原子炉建物附属棟2階	原子炉建物附属棟2階	<p>・運用の相違 【柏崎6/7，東海第二】 ⑳の相違</p>
機器名称	設置場所	操作場所																					
ガスタービン発電機	ガスタービン発電機建物 1階	中央制御室																					
緊急用メタクラ遮断器	ガスタービン発電機建物3階	中央制御室																					
高圧発電機車 接続プラグ収納箱	原子炉建物 高圧発電機車第一設置場所	原子炉建物 高圧発電機車第一設置場所																					
	原子炉建物 高圧発電機車第二設置場所	原子炉建物 高圧発電機車第二設置場所																					
C-メタクラ切替盤	原子炉建物附属棟2階	原子炉建物附属棟2階																					
D-メタクラ切替盤	原子炉建物附属棟2階	原子炉建物附属棟2階																					

柏崎刈羽原子力発電所 6/7号炉 (2017.12.20版)	東海第二発電所 (2018.9.18版)	島根原子力発電所 2号炉	備考
<p>3.14.2.2.4.2 設置許可基準規則第43条第2項への適合方針 (1) 容量 (設置許可基準規則第43条第2項一) (i) 要求事項 想定される重大事故等の収束に必要な容量を有するものであること。</p> <p>(ii) 適合性 基本方針については、「2.3.2 容量等」に示す。</p> <p>a) <u>第一ガスタービン発電機 (6号及び7号炉共用)</u> 常設代替交流電源設備の<u>第一ガスタービン発電機</u>は、想定される重大事故等時において、炉心の著しい損傷、原子炉格納容器の破損、<u>使用済燃料プール内の燃料体等の著しい損傷及び運転停止中原子炉内燃料体の著しい損傷を防止するために、6号炉で必要となる最大負荷約1992kW及び連続最大負荷約1649kW、及び7号炉で必要となる最大負荷約1999kW及び連続最大負荷約1615kWよりも十分な余裕を有する最大容量約3,600kW・連続定格：約2,950kW(力率0.8において約4,500kVA・連続定格約3,687.5kVA)を有する設計とする。</u></p> <p style="text-align: right;">(57-5)</p> <p>b) <u>軽油タンク (6号及び7号炉共用)</u> 常設代替交流電源設備の<u>軽油タンク</u>は、重大事故等時において、同時にその機能を発揮することを要求される重大事故等対処設備が、7日間連続運転する場合に必要な<u>燃料量約480kLを上回る、容量約550kLを有する設計とする。</u></p> <p style="text-align: right;">(57-5)</p>	<p>3.14.2.1.5 設置許可基準規則第43条第2項への適合方針 (1) 容量 (設置許可基準規則第43条第2項一) (i) 要求事項 想定される重大事故等の収束に必要な容量を有するものであること。</p> <p>(ii) 適合性 基本方針については、「2.3.2 容量等」に示す。</p> <p>a) <u>常設代替高圧電源装置</u> <u>常設代替高圧電源装置は、常設代替電源として、重大事故等対策の有効性を確認する事故シーケンスグループのうち必要な負荷が最大となる「全交流動力電源喪失(長期TB)、全交流動力電源喪失(TBD、TBU)、全交流動力電源喪失(TBP)」の対処のために必要な負荷容量に対して十分である発電機容量を有する設計とする。</u> 発電機容量としては、<u>必要となる最大負荷容量の約4,948kW及び連続最大負荷容量の約4,510kWに対して、十分な容量を確保するため、約1,725kVA/台の常設代替高圧電源装置を5台用意し、最大容量約6,900kW(約1,725kVA×力率0.8×5台)及び連続定格容量約5,520kW(約6,900kW×0.8)を有する設計とする。</u></p> <p style="text-align: right;">(57-5-15~20)</p>	<p>3.14.2.2.4.2 設置許可基準規則第43条第2項への適合方針 (1) 容量 (設置許可基準規則第43条第2項一) (i) 要求事項 想定される重大事故等の収束に必要な容量を有するものであること。</p> <p>(ii) 適合性 基本方針については、「2.3.2 容量等」に示す。</p> <p>a) <u>ガスタービン発電機</u> <u>常設代替交流電源設備のガスタービン発電機は、想定される重大事故等時において、炉心の著しい損傷、原子炉格納容器の破損、燃料プール内の燃料体等の著しい損傷及び運転停止中原子炉内燃料体の著しい損傷を防止するために必要となる最大負荷約4,360kW及び連続最大負荷約4,268kWよりも十分な余裕を有する最大容量約4,800kW(力率0.8において6,000kVA)を有する設計とする。</u></p> <p style="text-align: right;">(57-5)</p> <p>b) <u>ガスタービン発電機用軽油タンク</u> <u>常設代替交流電源設備のガスタービン発電機用軽油タンクは、重大事故等時において、同時にその機能を発揮することを要求される重大事故等対処設備が、7日間連続運転する場合に必要な燃料量約420m³を上回る、容量約560m³を有する設計とする。</u></p> <p style="text-align: right;">(57-5)</p> <p>c) <u>ガスタービン発電機用燃料移送ポンプ</u> <u>常設代替交流電源設備のガスタービン発電機用燃料移送ポンプは、ガスタービン発電機の燃料消費量を上回る、容量約4.0m³/h/台、全圧力約0.5MPa、原動機出力約3.7kW/個を有する設計とする。</u></p> <p style="text-align: right;">(57-5)</p>	<p>・設備及び運用の相違 【柏崎6/7、東海第二】 ㉗の相違により必要となる容量が異なる</p> <p>・資料構成の相違 【東海第二】 ㉘の相違</p> <p>・設備及び運用の相違 【柏崎6/7】 ㉗の相違により必要となる容量が異なる</p> <p>・資料構成の相違 【東海第二】 ㉘の相違</p> <p>・設備の相違 【柏崎6/7】 ㉖の相違により比較対象が異なる 柏崎6/7はタンクロ</p>

柏崎刈羽原子力発電所 6 / 7号炉 (2017. 12. 20 版)	東海第二発電所 (2018. 9. 18 版)	島根原子力発電所 2号炉	備考
<p>d) <u>第一ガスタービン発電機用燃料タンク (6号及び7号炉共用)</u> 常設代替交流電源設備の<u>第一ガスタービン発電機用燃料タンク</u>は、<u>タンクローリ (16KL) にて燃料補給を実施するプラント被災後 12 時間までの間、第一ガスタービン発電機に燃料補給可能な容量約 20kL/基に余裕を持った、容量約 50kL/基を有する設計とする。</u> (57-5)</p> <p>e) <u>第一ガスタービン発電機用燃料移送ポンプ (6号及び7号炉共用)</u> 常設代替交流電源設備の<u>第一ガスタービン発電機用燃料移送ポンプ</u>は、<u>第一ガスタービン発電機の燃料消費量を上回る、容量約 3.0m³/h、揚程約 50m、原動機出力約 1.5kW/個を有する設計とする。</u> (57-5)</p>		<p>d) <u>ガスタービン発電機用サービスタンク</u> 常設代替交流電源設備の<u>ガスタービン発電機用サービスタンク</u>は、<u>ガスタービン発電機を2時間の連続運転が可能な容量約 4.2m³/基に余裕を持った、容量約 7.9m³/基を有する設計とする。</u> (57-5)</p>	<p>ーリを使用するため、3.14.2.2.4.3(1)項に記載されている</p> <ul style="list-style-type: none"> ・設備の相違 <p>【東海第二】</p> <ul style="list-style-type: none"> ⑥の相違 ・設備及び運用の相違 <p>【柏崎6/7】</p> <ul style="list-style-type: none"> ⑦の相違により必要となる容量が異なる <ul style="list-style-type: none"> ・設備及び運用の相違 <p>【柏崎6/7】</p> <ul style="list-style-type: none"> ⑥の相違により比較対象が異なる

柏崎刈羽原子力発電所 6 / 7号炉 (2017.12.20版)	東海第二発電所 (2018.9.18版)	島根原子力発電所 2号炉	備考
<p>(2) 共用の禁止 (設置許可基準規則第43条第2項二)</p> <p>(i) 要求事項</p> <p>二以上の発電用原子炉施設において共用するものでないこと。ただし、二以上の発電用原子炉施設と共用することによって当該二以上の発電用原子炉施設の安全性が向上する場合であって、同一の工場等内の他の発電用原子炉施設に対して悪影響を及ぼさない場合は、この限りでない。</p> <p>(ii) 適合性</p> <p>基本方針については、「2.3.1 多様性、位置的分散、悪影響防止等」に示す。</p> <p>a) <u>第一ガスタービン発電機 (6号及び7号炉共用)</u></p> <p><u>常設代替交流電源設備の第一ガスタービン発電機は、共用により第一ガスタービン発電機から自号炉だけでなく他号炉にも電力の供給が可能となり、安全性の向上を図れることから、6号及び7号炉で共用する設計とする。第一ガスタービン発電機は、共用により悪影響を及ぼさないよう、6号及び7号炉を断路器により系統を隔離して使用する設計とする。</u></p> <p style="text-align: right;">(57-13)</p> <p>b) <u>軽油タンク (6号及び7号炉共用)</u></p> <p><u>常設代替交流電源設備の軽油タンクは、第一ガスタービン発電機、電源車、可搬型代替注水ポンプ (A-1 級)、可搬型代替注水ポンプ (A-2 級)、大容量送水車 (熱交換器ユニット用)、大容量送水車 (原子炉建屋放水設備用)、大容量送水車 (海水取水用)、モニタリング・ポスト用発電機及び5号炉原子炉建屋内緊急時対策所用可搬型電源設備の燃料を貯蔵しており、共用により他号炉のタンクに貯蔵している燃料も使用可能となり、安全性の向上が図られることから、6号及び7号炉で共用する設計とする。軽油タンクは、共用により悪影響を及ぼさないよう、6号及び7号炉に必要な重大事故等対処設備の燃料を確保するとともに、号炉の区分けなくタンクローリ (16KL) を用いて燃料を利用できる設計とする。なお、軽油タンクは、重大事故等時に重大事故等対処設備へ燃料補給を実施する場合のみ6号及び7号炉共用とする。</u></p>	<p>(2) 共用の禁止 (設置許可基準規則第43条第2項二)</p> <p>(i) 要求事項</p> <p>二以上の発電用原子炉施設において共用するものでないこと。ただし、二以上の発電用原子炉施設と共用することによって当該二以上の発電用原子炉施設の安全性が向上する場合であって、同一の工場等内の他の発電用原子炉施設に対して悪影響を及ぼさない場合は、この限りでない。</p> <p>(ii) 適合性</p> <p>基本方針については、「2.3.1 多様性、位置的分散、悪影響防止等」に示す。</p> <p><u>敷地内に二以上の発電用原子炉施設はないことから、常設代替交流電源設備は共用しない。</u></p>	<p>(2) 共用の禁止 (設置許可基準規則第43条第2項二)</p> <p>(i) 要求事項</p> <p>二以上の発電用原子炉施設において共用するものでないこと。ただし、二以上の発電用原子炉施設と共用することによって当該二以上の発電用原子炉施設の安全性が向上する場合であって、同一の工場等内の他の発電用原子炉施設に対して悪影響を及ぼさない場合は、この限りでない。</p> <p>(ii) 適合性</p> <p>基本方針については、「2.3.1 多様性、位置的分散、悪影響防止等について」に示す。</p> <p><u>常設代替交流電源設備は、二以上の発電用原子炉施設において共用しない設計とする。</u></p>	<p>備考</p> <p>・設備の相違</p> <p>【柏崎6/7】</p> <p>島根2号炉は単独申請であり、共用しない設計とする</p>

柏崎刈羽原子力発電所 6 / 7号炉 (2017. 12. 20 版)	東海第二発電所 (2018. 9. 18 版)	島根原子力発電所 2号炉	備考
<p>d) <u>第一ガスタービン発電機用燃料タンク (6号及び7号炉共用)</u></p> <p><u>常設代替交流電源設備の第一ガスタービン発電機用燃料タンクは、共用により第一ガスタービン発電機から自号炉だけでなく他号炉にも電力の供給が可能となり、安全性の向上を図れることから、6号及び7号炉で共用する設計とする。第一ガスタービン発電機用燃料タンクは、共用により悪影響を及ぼさないよう、6号及び7号炉の燃料系統を弁により隔離して使用する設計とする。</u></p> <p style="text-align: right;"><u>(57-13)</u></p> <p>e) <u>第一ガスタービン発電機用燃料移送ポンプ (6号及び7号炉共用)</u></p> <p><u>常設代替交流電源設備の第一ガスタービン発電機用燃料移送ポンプは、共用により第一ガスタービン発電機から自号炉だけでなく他号炉にも電力の供給が可能となり、安全性の向上を図れることから、6号及び7号炉で共用する設計とする。第一ガスタービン発電機用燃料移送ポンプは、共用により悪影響を及ぼさないよう、6号及び7号炉の燃料系統を弁により隔離して使用する設計とする。</u></p> <p style="text-align: right;"><u>(57-13)</u></p>			<p>・設備の相違</p> <p>【柏崎6/7】</p> <p>島根2号炉は単独申請であり、共用しない設計とする</p>

柏崎刈羽原子力発電所 6 / 7号炉 (2017. 12. 20 版)	東海第二発電所 (2018. 9. 18 版)	島根原子力発電所 2号炉	備考
<p>(3) 設計基準事故対処設備との多様性 (設置許可基準規則第 43 条第 2 項三)</p> <p>(i) 要求事項</p> <p>常設重大事故防止設備は、共通要因によって設計基準事故対処設備の安全機能と同時にその機能が損なわれるおそれがないよう、適切な措置を講じたものであること。</p> <p>(ii) 適合性</p> <p>基本方針については、「2.3.1 多様性、位置的分散、悪影響防止等」に示す。</p> <p>常設代替交流電源設備は、共通要因によって、設計基準事故対処設備の安全機能と同時に機能が損なわれるおそれがないよう、設計基準事故対処設備である非常用交流電源設備の各機器と表 3.14-49 のとおり多様性、位置的分散を図る設計とする。</p> <p style="text-align: right;">(57-2, 57-3)</p>	<p>(3) 設計基準事故対処設備との多様性 (設置許可基準規則第 43 条第 2 項三)</p> <p>(i) 要求事項</p> <p>常設重大事故防止設備は、共通要因によって設計基準事故対処設備の安全機能と同時にその機能が損なわれるおそれがないよう、適切な措置を講じたものであること。</p> <p>(ii) 適合性</p> <p>基本方針については、「2.3.1 多様性、位置的分散、悪影響防止等」に示す。</p> <p>常設代替高圧電源装置は、非常用交流電源設備である 2C・2D D/G に対して、<u>多様性及び位置的分散を図る設計としている。これらの詳細については、「3.14.2.1.3 独立性及び位置的分散の確保」に記載のとおりである。</u></p> <p><u>多様性及び位置的分散は、第 3.14.2.1.3-2 表と同様である。</u></p> <p style="text-align: right;">(57-2-3, 57-3-2)</p>	<p>(3) 設計基準事故対処設備との多様性 (設置許可基準規則第 43 条第 2 項三)</p> <p>(i) 要求事項</p> <p>常設重大事故防止設備は、共通要因によって設計基準事故対処設備の安全機能と同時にその機能が損なわれるおそれがないよう、適切な措置を講じたものであること。</p> <p>(ii) 適合性</p> <p>基本方針については、「2.3.1 多様性、位置的分散、悪影響防止等」に示す。</p> <p>常設代替交流電源設備は、共通要因によって、設計基準事故対処設備の安全機能と同時に機能が損なわれるおそれがないよう、設計基準事故対処設備である非常用交流電源設備の各機器と表 3.14-48 表のとおり多様性、位置的分散を図る設計とする。</p> <p style="text-align: right;">(57-2, 57-3)</p>	<p>備考</p> <p>・資料構成の相違</p> <p>【東海第二】</p> <p>詳細について島根 2 号炉は次頁に記載している</p>

柏崎刈羽原子力発電所 6 / 7号炉 (2017. 12. 20 版)			東海第二発電所 (2018. 9. 18 版)			島根原子力発電所 2号炉			備考
表3.14-49 多重性又は多様性, 位置的分散						第3.14-48表 多重性又は多様性, 位置的分散			・資料構成の相違 【東海第二】 東海第二の詳細について第 3.14.2.1.3-2 表に記載されている ・設備の相違 【柏崎 6/7】 ㊸の相違
	設計基準事故対処設備	重大事故防止設備							
	非常用交流電源設備	常設代替交流電源設備							
電源	非常用ディーゼル発電機 <原子炉建屋内の原子炉区域外地上1階>	第一ガスタービン発電機 <7号炉タービン建屋南側の屋外>			電源	非常用ディーゼル発電機 高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機 <いずれも原子炉建物附属棟地下2階>	ガスタービン発電機 <ガスタービン発電機建物1階>		
電路	非常用ディーゼル発電機 ～非常用高圧母線電路	第一ガスタービン発電機 ～非常用高圧母線C系及びD系電路 第一ガスタービン発電機 ～AM用MCC電路			電路	非常用ディーゼル発電機 ～非常用高圧母線電路C系及びD系 高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機 ～非常用高圧母線HPCS系	ガスタービン発電機 ～非常用高圧母線C系及びD系電路 ガスタービン発電機 ～SAロードセンタ電路 ガスタービン発電機 ～SA1コントロールセンタ電路 ガスタービン発電機 ～SA2コントロールセンタ電路 ガスタービン発電機 ～高圧発電機車接続プラグ収納箱 ～原子炉補機代替冷却系電路		
電源供給先	非常用高圧母線C系 非常用高圧母線D系 非常用高圧母線E系 <いずれも原子炉建屋内の原子炉区域外地下1階>	非常用高圧母線C系 非常用高圧母線D系 <いずれも原子炉建屋内の原子炉区域外地下1階> AM用MCC <原子炉建屋内の原子炉区域外地上4階>			電源供給先	非常用高圧母線C系 非常用高圧母線D系 <いずれも原子炉建物附属棟2階> 非常用高圧母線HPCS系 <原子炉建物附属棟地下2階>	非常用高圧母線C系 非常用高圧母線D系 <いずれも原子炉建物附属棟2階> SAロードセンタ SA1コントロールセンタ <いずれも低圧原子炉代替注水ポンプ格納槽内> SA2コントロールセンタ <原子炉建物附属棟3階> 原子炉補機代替冷却系 <屋外>		
電源の駆動方式	ディーゼル発電	ガスタービン発電			電源の駆動方式	ディーゼル発電	ガスタービン発電		
電源の冷却方式	水冷式	空冷式			電源の冷却方式	水冷式	空冷式		
燃料源	軽油タンク <原子炉建屋東側軽油タンク設置場所> 燃料デイトンク <原子炉建屋内の原子炉区域外地上3階>	軽油タンク <原子炉建屋東側軽油タンク設置場所> 第一ガスタービン発電機用燃料タンク <7号炉タービン建屋南側設置場所>			燃料源	ディーゼル燃料貯蔵タンク <原子炉建物西側及びタービン建物西側ディーゼル燃料貯蔵タンク設置場所> ディーゼル燃料デイトンク <原子炉建物附属棟地下1階>	ガスタービン発電機用軽油タンク <ガスタービン発電機建物西側軽油タンク設置場所> ガスタービン発電機用サービスタンク <ガスタービン発電機建物2階>		
燃料流路	燃料移送ポンプ <原子炉建屋東側軽油タンク設置場所>	第一ガスタービン発電機用燃料移送ポンプ <7号炉タービン建屋南側設置場所>			燃料流路	ディーゼル燃料移送ポンプ <原子炉建物西側及びタービン建物西側ディーゼル燃料貯蔵タンク設置場所>	ガスタービン発電機用燃料移送ポンプ <ガスタービン発電機建物1階>		

柏崎刈羽原子力発電所 6 / 7号炉 (2017. 12. 20 版)	東海第二発電所 (2018. 9. 18 版)	島根原子力発電所 2号炉	備考
<p>3.14.2.2.4.3 設置許可基準規則第43条第3項への適合方針</p> <p><u>(1) 容量 (設置許可基準規則第43条第3項一)</u></p> <p><u>(i) 要求事項</u></p> <p><u>想定される重大事故等の収束に必要な容量に加え、十分に余裕のある容量を有するものであること。</u></p> <p><u>(ii) 適合性</u></p> <p><u>基本方針については、「2.3.2 容量等」に示す。</u></p> <p><u>c) タンクローリ (16KL) (6号及び7号炉共用)</u></p> <p><u>常設代替交流電源設備のタンクローリ (16KL) は、想定される重大事故等時において、同時にその機能を発揮することを要求される第一ガスタービン発電機の連続運転が可能な燃料を、第一ガスタービン発電機用燃料タンクに供給できる台数 1 台、容量約 16kL/台を有する設計とする。加えて予備 1 台を有する設計とする。</u></p> <p style="text-align: right;"><u>(57-5, 57-11)</u></p>			<p>・設備の相違</p> <p>【柏崎 6/7】</p> <p>⑥の相違により島根 2号炉では常設代替交流電源設備でタンクローリを使用しない</p>

柏崎刈羽原子力発電所 6 / 7号炉 (2017. 12. 20 版)	東海第二発電所 (2018. 9. 18 版)	島根原子力発電所 2号炉	備考																				
<p>(2) 確実な接続 (設置許可基準規則第 43 条第 3 項二)</p> <p>(i) 要求事項</p> <p>常設設備 (発電用原子炉施設と接続されている設備又は短時間に発電用原子炉施設と接続することができる常設の設備をいう。以下同じ。) と接続するものにあつては、当該常設設備と容易かつ確実に接続することができ、かつ、二以上の系統又は発電用原子炉施設が相互に使用することができるよう、接続部の規格の統一その他の適切な措置を講じたものであること。</p> <p>(ii) 適合性</p> <p>基本方針については、「2.3.4 操作性及び試験・検査性」に示す。</p> <p>常設代替交流電源設備のうち、<u>軽油タンクから第一ガスタービン発電機用燃料タンクまで燃料移送する系統は、接続が必要なタンクローリ (16KL) ホースについては、現場で容易に接続可能な設計とする。表 3.14-50 に対象機器の接続場所を示す。</u></p> <p style="text-align: right;">(57-2)</p> <p>表 3.14-50 接続対象機器設置場所 (軽油タンク～第一ガスタービン発電機流路)</p> <table border="1" data-bbox="172 1144 905 1329"> <thead> <tr> <th>接続元機器名称</th> <th>接続先機器名称</th> <th>接続場所</th> <th>接続方法</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>タンクローリ (16KL)</td> <td>軽油タンク</td> <td>原子炉建屋東側の屋外</td> <td>フランジ接続</td> </tr> <tr> <td>タンクローリ (16KL)</td> <td>第一ガスタービン発電機用燃料タンク</td> <td>7号炉タービン建屋南側の屋外</td> <td>ノズル接続</td> </tr> </tbody> </table>	接続元機器名称	接続先機器名称	接続場所	接続方法	タンクローリ (16KL)	軽油タンク	原子炉建屋東側の屋外	フランジ接続	タンクローリ (16KL)	第一ガスタービン発電機用燃料タンク	7号炉タービン建屋南側の屋外	ノズル接続		<p>3.14.2.2.4.3 設置許可基準規則第 43 条第 3 項への適合方針</p> <p>(1) 確実な接続 (設置許可基準規則第 43 条第 3 項二)</p> <p>(i) 要求事項</p> <p><u>常設設備 (発電用原子炉施設と接続されている設備又は短時間に発電用原子炉施設と接続することができる常設の設備をいう。以下同じ。) と接続するものにあつては、当該常設設備と容易かつ確実に接続することができ、かつ、二以上の系統又は発電用原子炉施設が相互に使用することができるよう、接続部の規格の統一その他の適切な措置を講じたものであること。</u></p> <p>(ii) 適合性</p> <p><u>基本方針については、「2.3.4 操作性及び試験・検査性」に示す。</u></p> <p>常設代替交流電源設備のうち、<u>ガスタービン発電機から原子炉補機代替冷却系を電源供給する系統は、接続が必要なケーブルについては、現場で容易に接続可能な設計とする。第 3.14-49 表に対象機器の接続場所を示す。</u></p> <p style="text-align: right;">(57-2)</p> <p style="text-align: center;">第 3.14-49 表 接続対象機器設置場所 (ガスタービン発電機～高圧発電機車接続プラグ収納箱～原子炉補機代替冷却系)</p> <table border="1" data-bbox="1739 1682 2502 1835"> <thead> <tr> <th>接続元機器名称</th> <th>接続先機器名称</th> <th>接続場所</th> <th>接続方法</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>ガスタービン発電機</td> <td>原子炉補機代替冷却系</td> <td>原子炉建物西側 原子炉補機代替冷却系設置場所 (高圧発電機車接続プラグ収納箱)</td> <td>コネクタ接続</td> </tr> </tbody> </table>	接続元機器名称	接続先機器名称	接続場所	接続方法	ガスタービン発電機	原子炉補機代替冷却系	原子炉建物西側 原子炉補機代替冷却系設置場所 (高圧発電機車接続プラグ収納箱)	コネクタ接続	<p>・運用の相違 【東海第二】 ⑳の相違</p> <p>・設備の相違 【柏崎 6/7】 ⑥の相違により島根 2号炉では常設代替交流電源設備でタンクローリを使用しない</p> <p>・運用の相違 【柏崎 6/7, 東海第二】 ⑳の相違</p>
接続元機器名称	接続先機器名称	接続場所	接続方法																				
タンクローリ (16KL)	軽油タンク	原子炉建屋東側の屋外	フランジ接続																				
タンクローリ (16KL)	第一ガスタービン発電機用燃料タンク	7号炉タービン建屋南側の屋外	ノズル接続																				
接続元機器名称	接続先機器名称	接続場所	接続方法																				
ガスタービン発電機	原子炉補機代替冷却系	原子炉建物西側 原子炉補機代替冷却系設置場所 (高圧発電機車接続プラグ収納箱)	コネクタ接続																				

柏崎刈羽原子力発電所 6 / 7号炉 (2017. 12. 20 版)	東海第二発電所 (2018. 9. 18 版)	島根原子力発電所 2号炉	備考
<p><u>以下に、常設代替交流電源設備を構成する可搬型主要設備の確実な接続性を示す。</u></p> <p><u>c) タンクローリ (16KL) (6号及び7号炉共用)</u></p> <p><u>常設代替交流電源設備のタンクローリ (16KL) は、6号及び7号炉が相互に使用することができるよう、軽油タンクから来るホースと接続口について、ホースと接続口を専用の接続方式である専用金具にすることに加え、接続口の口径を統一し、確実に接続できる設計とする。</u></p> <p><u>また、第一ガスタービン発電機用燃料タンクに接続するホースと接続口について、ホースと接続口を専用の接続方式である専用金具にすることに加え、接続口の口径を統一し、確実に接続できる設計とする。</u></p> <p style="text-align: right;"><u>(57-2)</u></p>			<p>・設備の相違</p> <p>【柏崎 6/7】</p> <p>⑥の相違により島根2号炉では常設代替交流電源設備でタンクローリを使用しない</p>

柏崎刈羽原子力発電所 6 / 7号炉 (2017. 12. 20 版)	東海第二発電所 (2018. 9. 18 版)	島根原子力発電所 2号炉	備考
<p>(3) 複数の接続口 (設置許可基準規則第 43 条第 3 項三)</p> <p><u>(i) 要求事項</u></p> <p><u>常設設備と接続するもの</u>にあつては、<u>共通要因によって接続することができなくなることを防止するため、可搬型重大事故等対処設備 (原子炉建屋の外から水又は電力を供給するものに限る。)</u>の接続口をそれぞれ互いに異なる複数の場所に設けるものであること。</p> <p><u>(ii) 適合性</u></p> <p><u>基本方針については、「2. 3. 1 多様性、位置的分散、悪影響防止等」に示す。</u></p> <p><u>c) タンクローリ (16KL) (6号及び7号炉共用)</u></p> <p><u>常設代替交流電源設備のタンクローリ (16KL) を接続する軽油タンクは 6号及び7号炉で計4基あり、6号炉の軽油タンクと7号炉の軽油タンクは 100m 以上離隔を確保しているため、各々の接続箇所が共通要因により接続不可とならない設計とする。</u></p> <p style="text-align: right;"><u>(57-2)</u></p> <p>(4) 設置場所 (設置許可基準規則第 43 条第 3 項四)</p> <p><u>(i) 要求事項</u></p> <p><u>想定される重大事故等が発生した場合において可搬型重大事故等対処設備を設置場所に据え付け、及び常設設備と接続することができるよう、放射線量が高くなるおそれが少ない設置場所の選定、設置場所への遮蔽物の設置その他の適切な措置を講じたものであること。</u></p> <p><u>(ii) 適合性</u></p> <p><u>基本方針については、「2. 3. 3 環境条件等」に示す。</u></p> <p><u>常設代替交流電源設備の系統構成に操作が必要なタンクローリ (16KL) の接続場所は、(2) 確実な接続の表 3. 14-50 と同様である。これらの操作場所は、想定される事故時における放射線量が高くなるおそれが少ないため、設置場所で操作可能な設計とする。</u></p> <p style="text-align: right;"><u>(57-2)</u></p>			<p>・設備の相違</p> <p>【柏崎 6/7】</p> <p>⑥の相違により島根 2号炉では常設代替交流電源設備でタンクローリを使用しない</p>

柏崎刈羽原子力発電所 6 / 7号炉 (2017. 12. 20 版)	東海第二発電所 (2018. 9. 18 版)	島根原子力発電所 2号炉	備考
<p><u>(5) 保管場所 (設置許可基準規則第 43 条第 3 項五)</u></p> <p><u>(i) 要求事項</u></p> <p><u>地震, 津波その他の自然現象又は故意による大型航空機の衝突その他のテロリズムによる影響, 設計基準事故対処設備及び重大事故等対処設備の配置その他の条件を考慮した上で常設重大事故等対処設備と異なる保管場所に保管すること。</u></p> <p><u>(ii) 適合性</u></p> <p><u>基本方針については, 「2. 3. 1 多様性, 位置的分散, 悪影響防止等」に示す。</u></p> <p><u>常設代替交流電源設備の可搬型設備であるタンクローリ (16KL) は, 地震, 津波その他自然現象又は故意による大型航空機の衝突その他のテロリズムによる影響, 設計基準事故対処設備及び重大事故等対処設備の配置その他の条件を考慮し, 非常用交流電源設備と 100m 以上の離隔で位置的分散を図り, 発電所敷地内の高台にある荒浜側高台保管場所及び大湊側高台保管場所に配置する設計とする。</u></p> <p style="text-align: right;"><u>(57-2)</u></p> <p><u>(6) アクセスルートの確保 (設置許可基準規則第 43 条第 3 項六)</u></p> <p><u>(i) 要求事項</u></p> <p><u>想定される重大事故等が発生した場合において, 可搬型重大事故等対処設備を運搬し, 又は他の設備の被害状況を把握するため, 工場等内の道路及び通路が確保できるよう, 適切な措置を講じたものであること。</u></p> <p><u>(ii) 適合性</u></p> <p><u>基本方針については, 「2. 3. 4 操作性及び試験・検査性」に示す。</u></p> <p><u>常設代替交流電源設備は, 想定される重大事故等が発生した場合においても, 可搬型重大事故等対処設備の運搬, 移動に支障をきたすことのないよう, 迂回路も考慮して複数のアクセスルートを確認する設計とする。(「可搬型重大事故等対処設備保管場所及びアクセスルート」参照)</u></p> <p style="text-align: right;"><u>(57-6)</u></p>			<p>・設備の相違</p> <p>【柏崎 6/7】</p> <p>⑥の相違により島根 2号炉では常設代替交流電源設備でタンクローリを使用しない</p>

柏崎刈羽原子力発電所 6 / 7号炉 (2017. 12. 20 版)	東海第二発電所 (2018. 9. 18 版)	島根原子力発電所 2号炉	備考												
<p>(7) 設計基準事故対処設備及び常設重大事故防止設備との多様性 (設置許可基準規則第 43 条第 3 項七)</p> <p>(i) 要求事項</p> <p><u>重大事故防止設備のうち可搬型のものは、共通要因によって、設計基準事故対処設備の安全機能、使用済燃料貯蔵槽の冷却機能若しくは注水機能又は常設重大事故防止設備の重大事故に至るおそれがある事故に対処するために必要な機能と同時にその機能が損なわれるおそれがないよう、適切な措置を講じたものであること。</u></p> <p>(ii) 適合性</p> <p><u>基本方針については、「2.3.1 多様性、位置的分散、悪影響防止等」に示す。</u></p> <p><u>常設代替交流電源設備のうち、軽油タンクから第一ガスタービン発電機まで燃料移送する系統は、共通要因によって、設計基準事故対処設備の安全機能と同時に機能が損なわれるおそれがないよう、設計基準事故対処設備である非常用交流電源設備の各機器と表 3.14-51 のとおり多様性、位置的分散を図る設計とする。</u> (57-2, 57-3)</p> <p><u>表3.14-51 多重性又は多様性、位置的分散</u></p> <table border="1" data-bbox="172 1144 902 1774"> <thead> <tr> <th></th> <th>設計基準事故対処設備 非常用交流電源設備</th> <th>常設重大事故防止設備 常設代替交流電源設備</th> <th>可搬型重大事故防止設備 可搬型代替交流電源設備</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>燃料源</td> <td>軽油タンク <原子炉建屋東側軽油タンク設置場所> 燃料ディタンク <原子炉建屋内の原子炉区域外地上3階></td> <td>軽油タンク <原子炉建屋東側軽油タンク設置場所> 第一ガスタービン発電機用燃料タンク <7号炉タービン建屋南側の屋外></td> <td>軽油タンク <原子炉建屋東側軽油タンク設置場所></td> </tr> <tr> <td>燃料流路</td> <td>燃料移送ポンプ <原子炉建屋東側軽油タンク設置場所></td> <td>第一ガスタービン発電機用燃料移送ポンプ <7号炉タービン建屋南側設置場所></td> <td>タンクローリ (4kL) <荒浜側高台保管場所及び大湊側高台保管場所並びに5号炉東側第二保管場所></td> </tr> </tbody> </table>		設計基準事故対処設備 非常用交流電源設備	常設重大事故防止設備 常設代替交流電源設備	可搬型重大事故防止設備 可搬型代替交流電源設備	燃料源	軽油タンク <原子炉建屋東側軽油タンク設置場所> 燃料ディタンク <原子炉建屋内の原子炉区域外地上3階>	軽油タンク <原子炉建屋東側軽油タンク設置場所> 第一ガスタービン発電機用燃料タンク <7号炉タービン建屋南側の屋外>	軽油タンク <原子炉建屋東側軽油タンク設置場所>	燃料流路	燃料移送ポンプ <原子炉建屋東側軽油タンク設置場所>	第一ガスタービン発電機用燃料移送ポンプ <7号炉タービン建屋南側設置場所>	タンクローリ (4kL) <荒浜側高台保管場所及び大湊側高台保管場所並びに5号炉東側第二保管場所>			<p>・設備の相違 【柏崎 6/7】 ⑥の相違により島根 2号炉では常設代替交流電源設備でタンクローリを使用しない</p>
	設計基準事故対処設備 非常用交流電源設備	常設重大事故防止設備 常設代替交流電源設備	可搬型重大事故防止設備 可搬型代替交流電源設備												
燃料源	軽油タンク <原子炉建屋東側軽油タンク設置場所> 燃料ディタンク <原子炉建屋内の原子炉区域外地上3階>	軽油タンク <原子炉建屋東側軽油タンク設置場所> 第一ガスタービン発電機用燃料タンク <7号炉タービン建屋南側の屋外>	軽油タンク <原子炉建屋東側軽油タンク設置場所>												
燃料流路	燃料移送ポンプ <原子炉建屋東側軽油タンク設置場所>	第一ガスタービン発電機用燃料移送ポンプ <7号炉タービン建屋南側設置場所>	タンクローリ (4kL) <荒浜側高台保管場所及び大湊側高台保管場所並びに5号炉東側第二保管場所>												

柏崎刈羽原子力発電所 6 / 7号炉 (2017. 12. 20 版)	東海第二発電所 (2018. 9. 18 版)	島根原子力発電所 2号炉	備考
<p>3.14.2.2.5 その他設備</p> <p>3.14.2.2.5.1 第二代替交流電源設備</p> <p>3.14.2.2.5.1.1 設備概要</p> <p><u>設計基準事故対処設備の交流電源が喪失（全交流動力電源喪失）した場合、非常用所内電気設備又は代替所内電気設備に電源を供給することにより、重大事故等が発生した場合において炉心の著しい損傷、原子炉格納容器の破損、使用済燃料プール内の燃料体等の著しい損傷及び運転停止中原子炉内燃料体の著しい損傷を防止することを目的として、第二代替交流電源設備を設ける設計とする。なお、本設備は事業者の自主的な取り組みで設置するものである。</u></p> <p><u>第二代替交流電源設備は、第二ガスタービン発電機、第二ガスタービン発電機用燃料タンク、第二ガスタービン発電機用燃料移送ポンプ、軽油タンク、タンクローリ（16KL）、電路、計測制御装置等で構成し、第二ガスタービン発電機を設置場所での操作にて速やかに起動し、非常用高圧母線 C 系及び非常用高圧母線 D 系、又は AM 用 MCC へ接続することで電力を供給できる設計とする。第二ガスタービン発電機の燃料は、第二ガスタービン発電機用燃料タンクより第二ガスタービン発電機用燃料移送ポンプを用いて補給できる設計とする。また、第二ガスタービン発電機用燃料タンクの燃料は、軽油タンクよりタンクローリ（16KL）を用いて補給できる設計とする。第二代替交流電源設備は、非常用交流電源設備に対して、独立性を有し、位置的分散を図る設計とする。</u></p> <p><u>第二代替交流電源設備の第二ガスタービン発電機、第二ガスタービン発電機用燃料タンク及び第二ガスタービン発電機用燃料移送ポンプは、通常時は遮断器等により接続先の系統から隔離し、必要な場合に遮断器操作等により系統構成することで、他の設備に悪影響を及ぼさない設計とする。</u></p> <p><u>第二代替交流電源設備のタンクローリ（16KL）は、接続先の系統と分離して保管し、必要な場合に接続、弁操作等により系統構成することで、他の設備に悪影響を及ぼさない設計とする。</u></p> <p><u>第二代替交流電源設備の軽油タンクは、必要な場合に弁操作等により系統構成することで、他の設備に悪影響を及ぼさない設計とする。</u></p> <p><u>第二ガスタービン発電機及び第二ガスタービン発電機用燃料移送ポンプは、飛散物となって他の設備に悪影響を及ぼさない設計とする。</u></p>	<p>3.14.2.1.6 その他設備</p> <p>3.14.2.1.6.1 緊急時対策室建屋ガスタービン発電機</p> <p>3.14.2.1.6.1.1 設備概要</p> <p><u>設計基準事故対処設備の電源喪失（全交流電源及び全直流電源）、及び重大事故等対処設備の電源喪失（常設代替交流電源設備、可搬型代替交流電源設備、所内常設直流電源設備及び常設代替直流電源）により、重大事故に至る恐れがある事故が発生した場合において、炉心の著しい損傷を防止するために、原子炉隔離時冷却系、逃がし安全弁及び当該機器の計測制御設備に必要な電力を供給するために設置する。なお、本設備は事業者の自主的な取り組みで設置するものである。</u></p> <p><u>緊急時対策室建屋ガスタービン発電機は、緊急時対策室建屋ガスタービン発電機、緊急時対策室建屋ガスタービン発電機用燃料タンク、緊急時対策室建屋ガスタービン発電機用燃料移送ポンプ、電路、計測制御装置等で構成し、緊急時対策室建屋ガスタービン発電機を設置場所での操作にて速やかに起動し、非常用低圧母線 2D 系へ接続することで電力を供給できる設計とする。緊急時対策室建屋ガスタービン発電機の燃料は、緊急時対策室建屋ガスタービン発電機用燃料タンクより緊急時対策室建屋ガスタービン発電機用燃料移送ポンプを用いて補給できる設計とする。緊急時対策室建屋ガスタービン発電機は、非常用交流電源設備に対して、独立性を有し、位置的分散を図る設計とする。</u></p> <p><u>緊急時対策室建屋ガスタービン発電機の緊急時対策室建屋ガスタービン発電機、緊急時対策室建屋ガスタービン発電機用燃料タンク及び緊急時対策室建屋ガスタービン発電機用燃料移送ポンプは、通常時は遮断器等により接続先の系統から隔離し、必要な場合に遮断器操作等により系統構成することで、他の設備に悪影響を及ぼさない設計とする。</u></p> <p><u>緊急時対策室建屋ガスタービン発電機及び緊急時対策室建屋ガスタービン発電機用燃料移送ポンプは、飛散物となって他の設備に悪影響を及ぼさない設計とする。</u></p>		<p>・設備の相違</p> <p>【柏崎 6/7、東海第二】</p> <p>島根 2 号炉に自主的に設置する常設代替交流電源設備はない</p>

柏崎刈羽原子力発電所 6 / 7号炉 (2017. 12. 20 版)	東海第二発電所 (2018. 9. 18 版)	島根原子力発電所 2号炉	備考
<p>3. 14. 2. 3 <u>所内蓄電式直流電源設備及び常設代替直流電源設備</u></p> <p>3. 14. 2. 3. 1 設備概要</p> <p><u>所内蓄電式直流電源設備及び常設代替直流電源設備は、設計基準事故対処設備の交流電源が喪失（全交流動力電源喪失）した場合、直流電源が必要な設備に電源を供給することにより、重大事故等が発生した場合において炉心の著しい損傷、原子炉格納容器の破損、使用済燃料プール内の燃料体等の著しい損傷及び運転停止中原子炉内燃料体の著しい損傷を防止することを目的として設置するものである。</u></p> <p><u>所内蓄電式直流電源設備は全交流動力電源喪失時に直流設備に電源供給する「直流 125V 蓄電池 A」、<u>「直流 125V 蓄電池 A-2」及び「AM 用直流 125V 蓄電池」、交流電源復旧後に直流設備に電源供給する「直流 125V 充電器 A」、<u>「直流 125V 充電器 A-2」及び「AM 用直流 125V 充電器」で構成する。本系統全体の概要図を図 3. 14-16～21 に、本系統に属する重大事故等対処設備を表 3. 14-52 に示す。</u></u></u></p> <p><u>所内蓄電式直流電源設備は、全交流動力電源喪失直後に<u>直流 125V 蓄電池 A から設計基準事故対処設備（重大事故等対処設備を含む）、AM 用直流 125V 蓄電池から重大事故等対処設備に電源供給を行い、<u>直流 125V 蓄電池 A-2 は待機状態にある。全交流動力電源喪失から 8 時間を経過した時点で、<u>直流 125V 蓄電池 A の一部負荷の電源を直流 125V 蓄電池 A-2 に切り替えるとともに、不要な負荷の切り離しを行う。さらに、全交流動力電源喪失から 19 時間を経過した時点で、<u>直流 125V 蓄電池 A-2 の負荷の電源を AM 用直流 125V 蓄電池に切替えを行う。その後、運転継続することにより全交流動力電源喪失から 24 時間必要な負荷に電源供給することが可能である。</u></u></u></u></u></p>	<p>3. 14. 2. 3 <u>所内常設直流電源設備</u></p> <p>3. 14. 2. 3. 1 設備概要</p> <p><u>所内常設直流電源設備は、設計基準事故対処設備の交流電源が喪失（全交流動力電源喪失）した場合、<u>非常用所内電気設備に電源を供給することにより重大事故等が発生した場合において炉心の著しい損傷、原子炉格納容器の破損、<u>使用済燃料プール内の燃料体等の著しい損傷及び運転停止中原子炉内燃料体の著しい損傷を防止するために設置するものである。</u></u></u></p> <p><u>所内常設直流電源設備は、<u>125V 系蓄電池 A 系、<u>125V 系蓄電池 B 系</u>で構成する。</u></u></p> <p><u>重大事故等時においては、全交流動力電源喪失直後に <u>125V 系蓄電池 A 系・B 系から非常用所内電気設備に直流電力を給電する設計とする。</u></u></p> <p><u>125V 系蓄電池 A 系・B 系は、全交流動力電源喪失から <u>1 時間以内に中央制御室において、全交流動力電源喪失から 8 時間、不要な負荷の切り離しを行い、全交流動力電源喪失から 24 時間にわたり、<u>125V 系蓄電池 A 系・B 系から電力を供給できる設計とする。</u></u></u></p> <p><u>また、<u>外部電源喪失及び 2 C・2 D、D/G の故障した場合にも使用する。</u></u></p>	<p>3. 14. 2. 3 <u>所内常設蓄電式直流電源設備及び常設代替直流電源設備</u></p> <p>3. 14. 2. 3. 1 設備概要</p> <p>3. 14. 2. 3. 1. 1 <u>所内常設蓄電式直流電源設備</u></p> <p><u>所内常設蓄電式直流電源設備は、設計基準事故対処設備の交流電源が喪失（全交流動力電源喪失）した場合、<u>直流電源が必要な設備に電源を供給することにより、重大事故等が発生した場合において炉心の著しい損傷、原子炉格納容器の破損、<u>燃料プール内の燃料体等の著しい損傷及び運転停止中原子炉内燃料体の著しい損傷を防止することを目的として設置するものである。</u></u></u></p> <p><u>所内常設蓄電式直流電源設備は全交流動力電源喪失時に<u>直流設備に電源供給する「<u>B-115V 系蓄電池」、<u>B 1-115V 系蓄電池（SA）」及び「<u>230V 系蓄電池（RCIC）」、交流電源復旧後に直流設備に電源供給する「<u>B-115V 系充電器」、<u>B 1-115V 系充電器（SA）」及び「<u>230V 系充電器（RCIC）」で構成する。本系統全体の概要図を第 3. 14-21 図～第 3. 14-23 図に、本系統に属する重大事故等対処設備を第 3. 14-50 表に示す。</u></u></u></u></u></u></u></u></p> <p><u>所内常設蓄電式直流電源設備は、全交流動力電源喪失直後に <u>B-115V 系蓄電池、<u>B 1-115V 系蓄電池（SA）及び 230V 系蓄電池（RCIC）から設計基準事故対処設備（重大事故等対処設備を含む）に電源供給を行う。全交流動力電源喪失から 8 時間経過した時点で、<u>B-115V 系蓄電池の一部負荷の電源を B 1-115V 系蓄電池（SA）に切り替えるとともに、不要な負荷の切り離しを行う。その後、運転継続することにより全交流動力電源喪失から 24 時間必要な負荷に電源供給することが可能である。</u></u></u></u></p> <p><u>また、<u>外部電源喪失及び非常用ディーゼル発電機が故障した場合にも使用する。</u></u></p>	<p>備考</p> <ul style="list-style-type: none"> ・設備の相違 【柏崎 6/7】 ⑦の相違 ・設備の相違 【柏崎 6/7、東海第二】 ⑩の相違 【柏崎 6/7】 ⑧の相違 【東海第二】 ⑨の相違 ・記載方針の相違 【東海第二】 島根 2 号炉は柏崎 6/7 と同様に、交流電源復旧を考慮し充電器も重大事故等対処設備としている (以下、⑩の相違) ・設備の相違 【柏崎 6/7、東海第二】 ⑪の相違 ・設備の相違 【東海第二】 ⑨、⑩の相違 ・設備の相違 【柏崎 6/7】 ⑧の相違 ・設備の相違 【柏崎 6/7】 ⑤の相違

柏崎刈羽原子力発電所 6 / 7号炉 (2017. 12. 20版)	東海第二発電所 (2018. 9. 18版)	島根原子力発電所 2号炉	備考
<p>なお、交流電源である常設代替交流電源設備又は可搬型代替交流電源設備の復旧後に、交流電源を<u>直流 125V 蓄電池 A, 直流 125V 充電器 A-2 又は AM 用直流 125V 充電器</u>を經由し直流母線に接続することで、電力を供給できる設計とする。</p> <p>なお、<u>所内蓄電式直流電源設備</u>のうち、「<u>AM 用直流 125V 蓄電池</u>」及び「<u>AM 用直流 125V 充電器</u>」で構成する系統を「<u>常設代替直流電源設備</u>」と定義する。常設代替直流電源設備に属する重大事故等対処設備を表 3.14-53 に示す。常設代替直流電源設備は、全交流動力電源喪失から 24 時間、<u>AM 用直流 125V 蓄電池</u>から重大事故等対処設備に電源供給を行う設計とする。なお、交流電源である常設代替交流電源設備又は可搬型代替交流電源設備の復旧後に、交流電源を <u>AM 用直流 125V 充電器</u>を經由し直流母線に接続することで、電力を供給できる設計とする。</p>	<p>本系統全体の系統図を、<u>第 3.14.2.3.1-1 図</u>に、本系統に属する重大事故等対処設備を、<u>第 3.14.2.3.1-1 表</u>に示す。</p> <p><u>所内常設代替直流電源設備</u>の設計基準対処設備に対する独立性、位置的分散については「<u>3.14.2.3.3 独立性及び位置的分散の確保</u>」に詳細を示す。</p> <p><u>3.14.2.5 常設代替直流電源設備</u> <u>3.14.2.5.1 設備概要</u></p> <p>常設代替直流電源設備は、設計基準事故対処設備の交流電源が喪失（全交流動力電源喪失）した場合、<u>代替所内電気設備に電源を供給することにより重大事故等が発生した場合において炉心の著しい損傷、原子炉格納容器の破損、使用済燃料プール内の燃料体等の著しい損傷及び運転停止中原子炉内燃料体の著しい損傷を防止するために設置するものである。</u></p> <p>常設代替直流電源設備は、<u>緊急用 125V 系蓄電池</u>で構成する。</p> <p><u>重大事故等時においては、全交流動力電源直後に緊急用 125V 系蓄電池から代替所内電気設備に直流電力を自動給電する設計とする。</u></p> <p><u>緊急用 125V 系蓄電池は、全交流動力電源喪失から不要な負荷の切り離しを行わずに 24 時間必要な負荷に電源供給することを可能な設計とする。</u></p> <p><u>また、外部電源喪失及び 2C・2D・D/G の故障した場合にも使用する。</u></p> <p>本系統全体の系統図を、<u>第 3.14.2.3.1-1 図</u>に、本系統に属する重大事故等対処設備を、<u>第 3.14.2.5.1-1 表</u>に示す。</p> <p>常設代替直流電源設備の設計基準事故対処設備に対する独立性、位置的分散については「<u>3.14.2.5.3 独立性及び位置的分散の確保</u>」に詳細を示す。</p>	<p>なお、交流電源である常設代替交流電源設備又は可搬型代替交流電源設備の復旧後に、交流電源を <u>B-115V 系充電器, B1-115V 系充電器 (SA) 及び 230V 系充電器 (RCIC)</u>を經由し直流母線に接続することで、電力を供給できる設計とする。</p> <p><u>所内常設代替直流電源設備の設計基準対処設備に対する独立性、位置的分散については 3.14.2.3.3 項に詳細を示す。</u></p> <p><u>3.14.2.3.1.2 常設代替直流電源設備</u></p> <p><u>常設代替直流電源設備は、設計基準事故対処設備の交流電源が喪失（全交流動力電源喪失）した場合、直流電源が必要な設備に電源を供給することにより、重大事故等が発生した場合において炉心の著しい損傷、原子炉格納容器の破損、燃料プール内の燃料体等の著しい損傷及び運転停止中原子炉内燃料体の著しい損傷を防止することを目的として設置するものである。</u></p> <p>常設代替直流電源設備は全交流動力電源喪失時に直流設備に電源供給する「<u>SA 用 115V 系蓄電池</u>」及び「<u>SA 用 115V 系充電器</u>」で構成する。本系統全体の概要図を第 3.14-21 図～第 3.14-22 図に、本系統に属する重大事故等対処設備を第 3.14-51 表に示す。</p> <p>常設代替直流電源設備は、全交流動力電源喪失から 24 時間、<u>SA 用 115V 系蓄電池</u>から重大事故等対処設備に電源供給を行う設計とする。</p> <p>なお、交流電源である常設代替交流電源設備又は可搬型代替交流電源設備の復旧後に、交流電源を <u>SA 用 115V 系充電器</u>を經由し直流母線に接続することで、電力を供給できる設計とする。</p> <p><u>また、外部電源喪失及び非常用ディーゼル発電機が故障した場合にも使用する。</u></p> <p><u>常設代替直流電源設備の設計基準対処設備に対する独立性、位置的分散については 3.14.2.3.3 項に詳細を示す。</u></p>	<p>・資料構成の相違 【柏崎 6/7】 島根 2 号炉は東海第二と同様に詳細項目を参照している</p> <p>・資料構成の相違 【東海第二】 比較のため記載を入股え</p> <p>・設備の相違 【柏崎 6/7】 ⑦の相違</p> <p>・記載方針の相違 【東海第二】 ⑩の相違</p> <p>・設備の相違 【柏崎 6/7】 ⑤の相違</p> <p>・資料構成の相違 【柏崎 6/7】 島根 2 号炉は東海第二と同様に詳細項目を参照</p>






図 3.14-16 所内蓄電式直流電源設備系統図 (6号炉)
(全交流動力電源喪失直後~8時間後)
(常設代替直流電源設備を含む)



第 3.14.2.3.1-1 図 直流電源系統図(その1)



第 3.14-21 図 所内常設蓄電式直流電源設備及び常設代替直流電源設備系統図
(全交流動力電源喪失直後~8時間後)
(B-115V系蓄電池, B1-115V系蓄電池(SA), SA用115V系蓄電池による給電)

・設備の相違
【柏崎6/7, 東海第二】
①, ②の相違





図 3.14-17 所内蓄電式直流電源設備系統図 (6号炉)
 (全交流動力電源喪失8時間後~19時間後)
 (常設代替直流電源設備を含む)



第 3.14-22 図 所内常設蓄電式直流電源設備及び常設代替直流電源設備系統図
 (全交流動力電源喪失8時間後~24時間後)
 (B-115V系蓄電池, B1-115V系蓄電池(SA), SA用115V系蓄電池による給電)

・設備の相違
 【柏崎6/7, 東海第二】
 ①, ②の相違

柏崎刈羽原子力発電所 6 / 7号炉 (2017. 12. 20 版)

東海第二発電所 (2018. 9. 18 版)

島根原子力発電所 2号炉

備考




図 3.14-18 所内蓄電式直流電源設備系統図 (6号炉)
 (全交流動力電源喪失 19 時間後～24 時間後)
 (常設代替直流電源設備を含む)

・設備の相違
 【柏崎 6/7, 東海第二】
 ①, ②の相違

柏崎刈羽原子力発電所 6 / 7号炉 (2017. 12. 20 版)	東海第二発電所 (2018. 9. 18 版)	島根原子力発電所 2号炉	備考
		<p>第 3. 14-23 図 所内常設蓄電式直流電源設備系統図 (全交流動力電源喪失直後～24 時間後) (230V 系蓄電池 (RCIC) による給電)</p>	<p>備考</p> <ul style="list-style-type: none"> ・設備の相違 【柏崎 6/7, 東海第二】 ⑩, ⑫の相違

柏崎刈羽原子力発電所 6 / 7号炉 (2017. 12. 20 版)

東海第二発電所 (2018. 9. 18 版)

島根原子力発電所 2号炉

備考




図 3. 14-19 所内蓄電式直流電源設備系統図 (7号炉)

(全交流動力電源喪失直後～8 時間後)

(常設代替直流電源設備を含む)

・設備の相違
【柏崎 6/7】
対象号炉なし

柏崎刈羽原子力発電所 6 / 7号炉 (2017. 12. 20 版)

東海第二発電所 (2018. 9. 18 版)

島根原子力発電所 2号炉

備考




図 3.14-20 所内蓄電式直流電源設備系統図 (7号炉)
(全交流動力電源喪失 8 時間後~19 時間後)
(常設代替直流電源設備を含む)

・設備の相違
【柏崎 6/7】
対象号炉なし

柏崎刈羽原子力発電所 6 / 7号炉 (2017. 12. 20 版)

東海第二発電所 (2018. 9. 18 版)

島根原子力発電所 2号炉

備考




図 3. 14-21 所内蓄電式直流電源設備系統図 (7号炉)
 (全交流動力電源喪失 19 時間後~24 時間後)
 (常設代替直流電源設備を含む)

・設備の相違
 【柏崎 6/7】
 対象号炉なし

柏崎刈羽原子力発電所 6 / 7号炉 (2017.12.20版)	東海第二発電所 (2018.9.18版)	島根原子力発電所 2号炉	備考																																							
<p>表 3.14-52 所内蓄電式直流電源設備に関する重大事故等対処設備一覧</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>設備区分</th> <th>設備名</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>主要設備</td> <td>直流 125V 蓄電池 A【常設】 直流 125V 蓄電池 A-2【常設】 AM 用直流 125V 蓄電池【常設】 直流 125V 充電器 A【常設】 直流 125V 充電器 A-2【常設】 AM 用直流 125V 充電器【常設】</td> </tr> <tr> <td>附属設備</td> <td>—</td> </tr> <tr> <td>燃料流路</td> <td>—</td> </tr> <tr> <td>電路</td> <td>直流 125V 蓄電池及び充電器 A～直流母線電路【常設】 直流 125V 蓄電池及び充電器 A-2～直流母線電路【常設】 AM 用直流 125V 蓄電池及び充電器～直流母線電路【常設】</td> </tr> <tr> <td>計装設備 (補助) ※1</td> <td>M/C C 電圧【常設】 M/C D 電圧【常設】 P/C C-1 電圧【常設】 P/C D-1 電圧【常設】 直流 125V 主母線盤 A 電圧【常設】 直流 125V 充電器盤 A-2 蓄電池電圧【常設】</td> </tr> </tbody> </table>	設備区分	設備名	主要設備	直流 125V 蓄電池 A【常設】 直流 125V 蓄電池 A-2【常設】 AM 用直流 125V 蓄電池【常設】 直流 125V 充電器 A【常設】 直流 125V 充電器 A-2【常設】 AM 用直流 125V 充電器【常設】	附属設備	—	燃料流路	—	電路	直流 125V 蓄電池及び充電器 A～直流母線電路【常設】 直流 125V 蓄電池及び充電器 A-2～直流母線電路【常設】 AM 用直流 125V 蓄電池及び充電器～直流母線電路【常設】	計装設備 (補助) ※1	M/C C 電圧【常設】 M/C D 電圧【常設】 P/C C-1 電圧【常設】 P/C D-1 電圧【常設】 直流 125V 主母線盤 A 電圧【常設】 直流 125V 充電器盤 A-2 蓄電池電圧【常設】	<p>第 3.14.2.3.1-1 表 所内常設直流電源設備に関する重大事故等対処設備一覧</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>設備区分</th> <th>設備名</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>主要設備</td> <td>125V系蓄電池A系【常設】 125V系蓄電池B系【常設】</td> </tr> <tr> <td rowspan="5">関連設備</td> <td>付属設備</td> <td>—</td> </tr> <tr> <td>燃料流路</td> <td>—</td> </tr> <tr> <td>交流電路</td> <td>—</td> </tr> <tr> <td>直流電路</td> <td>125V系蓄電池A系～直流125V主母線盤2A電路【常設】 125V系蓄電池B系～直流125V主母線盤2B電路【常設】</td> </tr> <tr> <td>計装設備 (補助) ※1</td> <td>M/C 2C電圧【常設】 M/C 2D電圧【常設】 M/C HPCS電圧【常設】 直流125V主母線盤2A電圧【常設】 直流125V主母線盤2B電圧【常設】</td> </tr> </tbody> </table>	設備区分	設備名	主要設備	125V系蓄電池A系【常設】 125V系蓄電池B系【常設】	関連設備	付属設備	—	燃料流路	—	交流電路	—	直流電路	125V系蓄電池A系～直流125V主母線盤2A電路【常設】 125V系蓄電池B系～直流125V主母線盤2B電路【常設】	計装設備 (補助) ※1	M/C 2C電圧【常設】 M/C 2D電圧【常設】 M/C HPCS電圧【常設】 直流125V主母線盤2A電圧【常設】 直流125V主母線盤2B電圧【常設】	<p>第 3.14-50 表 所内常設蓄電式直流電源設備に関する重大事故等対処設備一覧</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>設備区分</th> <th>設備名</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>主要設備</td> <td>B-115V系蓄電池【常設】 B1-115V系蓄電池(SA)【常設】 230V系蓄電池(RCIC)【常設】 B-115V系充電器【常設】 B1-115V系充電器(SA)【常設】 230V系充電器(RCIC)【常設】</td> </tr> <tr> <td>附属設備</td> <td>—</td> </tr> <tr> <td>燃料流路</td> <td>—</td> </tr> <tr> <td>電路</td> <td>B-115V系蓄電池及び充電器～直流母線電路【常設】 B1-115V系蓄電池(SA)及び充電器～直流母線電路【常設】 230V系蓄電池(RCIC)及び充電器～直流母線電路【常設】</td> </tr> <tr> <td>計装設備 (補助) ※1</td> <td>D-メタクラ母線電圧【常設】 D-ロードセンタ母線電圧【常設】</td> </tr> </tbody> </table>	設備区分	設備名	主要設備	B-115V系蓄電池【常設】 B1-115V系蓄電池(SA)【常設】 230V系蓄電池(RCIC)【常設】 B-115V系充電器【常設】 B1-115V系充電器(SA)【常設】 230V系充電器(RCIC)【常設】	附属設備	—	燃料流路	—	電路	B-115V系蓄電池及び充電器～直流母線電路【常設】 B1-115V系蓄電池(SA)及び充電器～直流母線電路【常設】 230V系蓄電池(RCIC)及び充電器～直流母線電路【常設】	計装設備 (補助) ※1	D-メタクラ母線電圧【常設】 D-ロードセンタ母線電圧【常設】	<ul style="list-style-type: none"> 設備の相違【柏崎6/7, 東海第二】 ⑩の相違【柏崎6/7】 ⑧の相違【東海第二】 ⑨の相違 記載方針の相違【東海第二】 ⑳の相違
設備区分	設備名																																									
主要設備	直流 125V 蓄電池 A【常設】 直流 125V 蓄電池 A-2【常設】 AM 用直流 125V 蓄電池【常設】 直流 125V 充電器 A【常設】 直流 125V 充電器 A-2【常設】 AM 用直流 125V 充電器【常設】																																									
附属設備	—																																									
燃料流路	—																																									
電路	直流 125V 蓄電池及び充電器 A～直流母線電路【常設】 直流 125V 蓄電池及び充電器 A-2～直流母線電路【常設】 AM 用直流 125V 蓄電池及び充電器～直流母線電路【常設】																																									
計装設備 (補助) ※1	M/C C 電圧【常設】 M/C D 電圧【常設】 P/C C-1 電圧【常設】 P/C D-1 電圧【常設】 直流 125V 主母線盤 A 電圧【常設】 直流 125V 充電器盤 A-2 蓄電池電圧【常設】																																									
設備区分	設備名																																									
主要設備	125V系蓄電池A系【常設】 125V系蓄電池B系【常設】																																									
関連設備	付属設備	—																																								
	燃料流路	—																																								
	交流電路	—																																								
	直流電路	125V系蓄電池A系～直流125V主母線盤2A電路【常設】 125V系蓄電池B系～直流125V主母線盤2B電路【常設】																																								
	計装設備 (補助) ※1	M/C 2C電圧【常設】 M/C 2D電圧【常設】 M/C HPCS電圧【常設】 直流125V主母線盤2A電圧【常設】 直流125V主母線盤2B電圧【常設】																																								
設備区分	設備名																																									
主要設備	B-115V系蓄電池【常設】 B1-115V系蓄電池(SA)【常設】 230V系蓄電池(RCIC)【常設】 B-115V系充電器【常設】 B1-115V系充電器(SA)【常設】 230V系充電器(RCIC)【常設】																																									
附属設備	—																																									
燃料流路	—																																									
電路	B-115V系蓄電池及び充電器～直流母線電路【常設】 B1-115V系蓄電池(SA)及び充電器～直流母線電路【常設】 230V系蓄電池(RCIC)及び充電器～直流母線電路【常設】																																									
計装設備 (補助) ※1	D-メタクラ母線電圧【常設】 D-ロードセンタ母線電圧【常設】																																									
<p>※1: 重大事故等対処設備を活用する手順等の着手の判断基準として用いる補助パラメータ</p>	<p>※1 重大事故等対処設備を活用する手順等の着手の判断基準として用いる補助パラメータ</p>	<p>※1: 重大事故等対処設備を活用する手順等の着手の判断基準として用いる補助パラメータ</p>																																								
<p>表 3.14-53 常設代替直流電源設備に関する重大事故等対処設備一覧</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>設備区分</th> <th>設備名</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>主要設備</td> <td>AM 用直流 125V 蓄電池【常設】 AM 用直流 125V 充電器【常設】</td> </tr> <tr> <td>附属設備</td> <td>—</td> </tr> <tr> <td>燃料流路</td> <td>—</td> </tr> <tr> <td>電路</td> <td>AM 用直流 125V 蓄電池及び充電器～直流母線電路【常設】</td> </tr> <tr> <td>計装設備 (補助) ※1</td> <td>P/C C-1 電圧【常設】 P/C D-1 電圧【常設】</td> </tr> </tbody> </table>	設備区分	設備名	主要設備	AM 用直流 125V 蓄電池【常設】 AM 用直流 125V 充電器【常設】	附属設備	—	燃料流路	—	電路	AM 用直流 125V 蓄電池及び充電器～直流母線電路【常設】	計装設備 (補助) ※1	P/C C-1 電圧【常設】 P/C D-1 電圧【常設】	<p>第 3.14.2.5.1-1 表 常設代替直流電源設備に関する重大事故等対処設備一覧</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>設備区分</th> <th>設備名</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>主要設備</td> <td>緊急用125V系蓄電池【常設】</td> </tr> <tr> <td rowspan="5">関連設備</td> <td>付属設備</td> <td>—</td> </tr> <tr> <td>燃料流路</td> <td>—</td> </tr> <tr> <td>交流電路</td> <td>—</td> </tr> <tr> <td>直流電路</td> <td>緊急用125V系蓄電池～緊急用直流125V主母線盤電路【常設】</td> </tr> <tr> <td>計装設備 (補助) ※1</td> <td>M/C 2C電圧【常設】 M/C 2D電圧【常設】 緊急用M/C電圧【常設】 緊急用P/C電圧【常設】 緊急用直流125V主母線盤電圧【常設】</td> </tr> </tbody> </table>	設備区分	設備名	主要設備	緊急用125V系蓄電池【常設】	関連設備	付属設備	—	燃料流路	—	交流電路	—	直流電路	緊急用125V系蓄電池～緊急用直流125V主母線盤電路【常設】	計装設備 (補助) ※1	M/C 2C電圧【常設】 M/C 2D電圧【常設】 緊急用M/C電圧【常設】 緊急用P/C電圧【常設】 緊急用直流125V主母線盤電圧【常設】	<p>表 3.14-51 表 常設代替直流電源設備に関する重大事故等対処設備一覧</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>設備区分</th> <th>設備名</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>主要設備</td> <td>SA用115V系蓄電池【常設】 SA用115V系充電器【常設】</td> </tr> <tr> <td>附属設備</td> <td>—</td> </tr> <tr> <td>燃料流路</td> <td>—</td> </tr> <tr> <td>電路</td> <td>SA用115V系蓄電池及び充電器～直流母線電路【常設】</td> </tr> <tr> <td>計装設備 (補助) ※1</td> <td>D-ロードセンタ母線電圧【常設】</td> </tr> </tbody> </table>	設備区分	設備名	主要設備	SA用115V系蓄電池【常設】 SA用115V系充電器【常設】	附属設備	—	燃料流路	—	電路	SA用115V系蓄電池及び充電器～直流母線電路【常設】	計装設備 (補助) ※1	D-ロードセンタ母線電圧【常設】	<ul style="list-style-type: none"> 資料構成の相違【東海第二】 比較のため記載を入替え 記載方針の相違【東海第二】 ㉑の相違
設備区分	設備名																																									
主要設備	AM 用直流 125V 蓄電池【常設】 AM 用直流 125V 充電器【常設】																																									
附属設備	—																																									
燃料流路	—																																									
電路	AM 用直流 125V 蓄電池及び充電器～直流母線電路【常設】																																									
計装設備 (補助) ※1	P/C C-1 電圧【常設】 P/C D-1 電圧【常設】																																									
設備区分	設備名																																									
主要設備	緊急用125V系蓄電池【常設】																																									
関連設備	付属設備	—																																								
	燃料流路	—																																								
	交流電路	—																																								
	直流電路	緊急用125V系蓄電池～緊急用直流125V主母線盤電路【常設】																																								
	計装設備 (補助) ※1	M/C 2C電圧【常設】 M/C 2D電圧【常設】 緊急用M/C電圧【常設】 緊急用P/C電圧【常設】 緊急用直流125V主母線盤電圧【常設】																																								
設備区分	設備名																																									
主要設備	SA用115V系蓄電池【常設】 SA用115V系充電器【常設】																																									
附属設備	—																																									
燃料流路	—																																									
電路	SA用115V系蓄電池及び充電器～直流母線電路【常設】																																									
計装設備 (補助) ※1	D-ロードセンタ母線電圧【常設】																																									
<p>※1: 重大事故等対処設備を活用する手順等の着手の判断基準として用いる補助パラメータ</p>	<p>※1 重大事故等対処設備を活用する手順等の着手の判断基準として用いる補助パラメータ</p>	<p>※1: 重大事故等対処設備を活用する手順等の着手の判断基準として用いる補助パラメータ</p>																																								

柏崎刈羽原子力発電所 6 / 7号炉 (2017. 12. 20 版)	東海第二発電所 (2018. 9. 18 版)	島根原子力発電所 2号炉	備考
<p>3. 14. 2. 3. 2 主要設備の仕様 主要機器の仕様を以下に示す。</p> <p>(1) <u>直流 125V 蓄電池 A</u> 個数 : 1 電圧 : <u>125V</u> 容量 : <u>約 6,000Ah</u> 取付箇所 : <u>コントロール建屋地下中 2 階</u></p> <p>(2) <u>直流 125V 蓄電池 A-2</u> 個数 : 1 電圧 : <u>125V</u> 容量 : <u>約 4,000Ah</u> 取付箇所 : <u>コントロール建屋地下 1 階</u></p> <p>(3) <u>AM 用直流 125V 蓄電池</u> 個数 : 1 電圧 : <u>125V</u> 容量 : <u>約 3,000Ah</u> 取付箇所 : <u>原子炉建屋内の原子炉区域外地上 4 階</u></p>	<p>3. 14. 2. 3. 2 主要設備の仕様 主要設備の仕様を以下に示す。</p> <p>(1) <u>125V 系蓄電池 A 系</u> 型 式 : 鉛蓄電池 組 数 : 1 容 量 : <u>約 6,000Ah</u> 電 圧 : <u>125V</u> 設置場所 : <u>原子炉建屋付属棟中 1 階</u></p> <p>(2) <u>125V 系蓄電池 B 系</u> 型 式 : 鉛蓄電池 組 数 : 1 容 量 : <u>約 6,000Ah</u> 電 圧 : <u>125V</u> 設置場所 : <u>原子炉建屋付属棟 1 階</u></p> <p>3. 14. 2. 5. 2 主要設備の仕様 <u>主要設備の仕様を以下に示す。</u></p> <p>(1) <u>緊急用 125V 系蓄電池</u> 型 式 : 鉛蓄電池 組 数 : 1 容 量 : <u>約 6,000Ah</u> 電 圧 : <u>125V</u> 設置場所 : <u>原子炉建屋廃棄物処理棟 1 階</u></p>	<p>3. 14. 2. 3. 2 主要設備の仕様 主要機器の仕様を以下に示す。</p> <p>(1) <u>B-115V 系蓄電池</u> 型 式 : 鉛蓄電池 個 数 : 1 電 圧 : <u>115V</u> 容 量 : <u>約 3,000Ah</u> 取付箇所 : <u>廃棄物処理建物地下中 1 階</u></p> <p>(2) <u>B 1-115V 系蓄電池 (S A)</u> 型 式 : 鉛蓄電池 個 数 : 1 電 圧 : <u>115V</u> 容 量 : <u>約 1,500Ah</u> 取付箇所 : <u>廃棄物処理建物地下中 1 階</u></p> <p>(3) <u>S A 用 115V 系蓄電池</u> 型 式 : 鉛蓄電池 個 数 : 1 電 圧 : <u>115V</u> 容 量 : <u>約 1,500Ah</u> 取付箇所 : <u>廃棄物処理建物 1 階</u></p> <p>(4) <u>230V 系蓄電池 (R C I C)</u> 型 式 : 鉛蓄電池 個 数 : <u>1</u> 電 圧 : <u>230V</u> 容 量 : <u>約 1,500Ah</u> 取付箇所 : <u>廃棄物処理建物地下中 1 階</u></p>	<p>・設備の相違 【柏崎 6/7, 東海第二】 ㊸の相違 【柏崎 6/7】 ㊸の相違 【東海第二】 ㊸の相違</p> <p>・設備の相違 【柏崎 6/7, 東海第二】 ㊸の相違 【柏崎 6/7】 ㊸の相違 【東海第二】 ㊸の相違</p> <p>・資料構成の相違 【東海第二】 比較のため記載を入 替え</p> <p>・設備の相違 【柏崎 6/7, 東海第二】 ㊸の相違</p> <p>・設備の相違 【柏崎 6/7, 東海第二】 ㊸の相違</p>

柏崎刈羽原子力発電所 6 / 7号炉 (2017. 12. 20 版)	東海第二発電所 (2018. 9. 18 版)	島根原子力発電所 2号炉	備考
<p>(4) <u>直流 125V 充電器 A</u> 個数 : 1 電圧 : <u>125V</u> 容量 : <u>約 700A</u> 取付箇所 : <u>コントロール建屋地下 1 階</u></p> <p>(5) <u>直流 125V 充電器 A-2</u> 個数 : 1 電圧 : <u>125V</u> 容量 : <u>約 400A</u> 取付箇所 : <u>コントロール建屋地下 1 階</u></p> <p>(6) <u>AM 用直流 125V 充電器</u> 個数 : 1 電圧 : <u>125V</u> 容量 : <u>約 300A</u> 取付箇所 : <u>原子炉建屋内の原子炉区域外地上 4 階</u></p>		<p>(5) <u>B-115V 系充電器</u> 個数 : <u>1</u> 電圧 : <u>120V</u> 電流 : <u>約 400A</u> 取付箇所 : <u>廃棄物処理建物地下中 1 階</u></p> <p>(6) <u>B 1-115V 系充電器 (S A)</u> 個数 : <u>1</u> 電圧 : <u>120V</u> 電流 : <u>約 200A</u> 取付箇所 : <u>廃棄物処理建物地下中 1 階</u></p> <p>(7) <u>S A 用 115V 系充電器</u> 個数 : <u>1</u> 電圧 : <u>120V</u> 電流 : <u>約 200A</u> 取付箇所 : <u>廃棄物処理建物地下中 1 階</u></p> <p>(8) <u>230V 系充電器 (R C I C)</u> 個数 : <u>1</u> 電圧 : <u>240V</u> 電流 : <u>約 200A</u> 取付箇所 : <u>廃棄物処理建物地下中 1 階</u></p>	<p>・設備の相違 【柏崎 6/7】 ㉓の相違 ・記載方針の相違 【東海第二】 ㉓の相違</p> <p>・設備の相違 【柏崎 6/7】 ㉓の相違 ・記載方針の相違 【東海第二】 ㉓の相違</p> <p>・設備の相違 【柏崎 6/7】 ㉓の相違 ・記載方針の相違 【東海第二】 ㉓の相違</p> <p>・設備の相違 【柏崎 6/7】 ㉓の相違 ・記載方針の相違 【東海第二】 ㉓の相違</p>

柏崎刈羽原子力発電所 6 / 7号炉 (2017. 12. 20 版)	東海第二発電所 (2018. 9. 18 版)	島根原子力発電所 2号炉	備考
<p>3. 14. 2. 3. 3 独立性及び位置的分散の確保</p> <p>所内蓄電式直流電源設備は、表 3. 14-54 に示すように、共通要因によって、設計基準事故対処設備の安全機能と同時に機能が損なわれるおそれがないよう、設計基準事故対処設備である非常用直流電源設備 B 系、C 系及び D 系の各機器と表 3. 14-55 のとおり位置的分散、及び区画された部屋にそれぞれ配置することにより物理的分離を図ることで独立性を有する設計とする。</p> <p>(57-2, 57-3, 57-10)</p>	<p>3. 14. 2. 3. 3 独立性及び位置的分散の確保</p> <p>重大事故等防止設備である所内常設直流電源設備は、第 3. 14. 2. 3. 3-1 表に示すとおり、地震、津波、火災及び溢水により同時に機能が損なわれるおそれがないよう、設計基準事故対処設備である非常用交流電源設備と独立性を確保する設計とする。</p> <p><u>125V 系蓄電池 A 系・B 系は、直流 125V 主母線盤 2 A・2 B に直流電源を給電することで、2 C・2 D D/G の交流を直流に変換する電路を用いた直流電源からの給電に対して、多様性を有する設計とする</u></p> <p><u>125V 系蓄電池 A 系・B 系は、原子炉建屋付属棟内の 2 C・2 D D/G 及び H P C S D/G と異なる区画に設置することで、位置的分散を図る設計とする。</u></p> <p><u>125V 系蓄電池 A 系・B 系を使用した代替電源系統は、125V 系蓄電池 A 系・B 系から直流 125V 主母線盤 2 A・2 B までの電源系統において、独立した電路で系統構成することにより、2 C・2 D D/G の交流を直流に変換する電路を用いた直流 125V 主母線盤 2 A・2 B までの電源系統に対して、独立した設計とする。</u></p> <p>所内常設直流電源設備の設計基準事故対処設備との位置的分散を、第 3. 14. 2. 3. 3-2 表に示す。</p> <p>(57-2-9, 57-3-4)</p>	<p>3. 14. 2. 3. 3 独立性及び位置的分散の確保</p> <p>所内常設蓄電式直流電源設備は、第 3. 14-52 表に示すように、共通要因によって、設計基準事故対処設備の安全機能と同時に機能が損なわれるおそれがないよう、設計基準事故対処設備である非常用直流電源設備 A 系、H P C S 系の各機器と第 3. 14-53 表のとおり位置的分散、及び区画された部屋にそれぞれ配置することにより物理的分離を図ることで独立性を有する設計とする。</p> <p>(57-2, 57-3, 57-10)</p>	<p>・記載方針の相違</p> <p>【東海第二】</p> <p>東海第二は非常用交流電源設備との位置的分散としているため、各蓄電池から主母線盤までと各ディーゼル発電機から主母線盤までの系統について独立性を有する設計としている</p> <p>・設備の相違</p> <p>【柏崎 6/7, 東海第二】</p> <p>柏崎 6/7 は ABWR のため非常用直流電源系統が 4 系統あり、A 系統は所内蓄電式直流電源設備を兼ねているため A 系と B~D 系を位置的分散している</p> <p>東海第二の所内常設直流電源設備は非常用直流電源設備を兼ねているため、非常用交流電源設備との位置的分散を図っている</p> <p>島根 2 号炉の非常用直流電源設備は BWR-5 のため非常用系統は 3 系統あり、そのうち B 系は所内常設蓄電式直流電源設備を兼ねているため、各区分ごとに区画された部屋へ設置することで、各々の位置的</p>

柏崎刈羽原子力発電所 6 / 7号炉 (2017.12.20版)		東海第二発電所 (2018.9.18版)		島根原子力発電所 2号炉		備考
表 3.14-54 設計基準事故対処設備との独立性		第 3.14.2.3.3-1 表 設計基準事故対処設備との独立性		第 3.14-52 表 設計基準事故対処設備との独立性		分散を図っている なお、東海第二と同様に非常用交流電源設備とも位置的分散が図られている
項目	設計基準事故対処設備 非常用直流電源設備 B系、C系及びD系	重大事故防止設備 所内蓄電式直流電源設備	項目	設計基準事故対処設備 非常用交流電源設備	重大事故防止設備 所内常設直流電源設備	
共通要因故障	地震	設計基準事故対処設備の非常用直流電源設備 B 系、C 系及び D 系は耐震 S クラス設計とし、重大事故防止設備である所内蓄電式直流電源設備は耐震 S クラス設計とすることで、基準地震動 S _s が共通要因となり故障することのない設計とする。	共通要因故障	地震	設計基準事故対処設備である非常用交流電源設備は、耐震 S クラス設計とし、重大事故防止設備である所内常設直流電源設備の電路は、基準地震動 S _s で機能維持する設計とすることで、地震が共通要因となり故障することのない設計とする。	
	津波	設計基準事故対処設備を設置するコントロール建屋と、重大事故防止設備を設置するコントロール建屋及び原子炉建屋は、ともに津波が到達しない位置とすることで、津波が共通要因となり故障することのない設計とする。		津波	設計基準事故対処設備である非常用交流電源設備と、重大事故防止設備である所内常設直流電源設備は、防潮堤及び浸水防止設備を設置することで、津波が共通要因となり故障することのない設計とする。	
	火災	設計基準事故対処設備の非常用直流電源設備 B 系、C 系及び D 系と、重大事故防止設備である所内蓄電式直流電源設備は、火災が共通要因となり故障することのない設計とする（「共-7 重大事故等対処設備の内部火災に対する防護方針について」に示す）。		火災	設計基準事故対処設備である非常用交流電源設備と、重大事故防止設備である所内常設直流電源設備は、火災が共通要因となり故障することのない設計とする（「共-7 重大事故等対処設備の内部火災に対する防護方針について」に示す）。	
	溢水	設計基準事故対処設備の非常用直流電源設備 B 系、C 系及び D 系と、重大事故防止設備である所内蓄電式直流電源設備は、溢水が共通要因となり故障することのない設計とする（「共-8 重大事故等対処設備の内部溢水に対する防護方針について」に示す）。		溢水	設計基準事故対処設備である非常用交流電源設備と、重大事故防止設備である所内常設直流電源設備は、溢水が共通要因となり故障することのない設計とする（「共-8 重大事故等対処設備の内部溢水に対する防護方針について」に示す）。	
項目	設計基準事故対処設備 非常用直流電源設備 A系及びHPCS系	重大事故防止設備 所内常設蓄電式直流電源設備	項目	設計基準事故対処設備 非常用交流電源設備	重大事故防止設備 所内常設蓄電式直流電源設備	
共通要因故障	地震	設計基準事故対処設備の非常用直流電源設備 A 系及び HPC S 系は耐震 S クラス設計とし、重大事故防止設備である所内常設蓄電式直流電源設備は耐震 S クラス設計とすることで、基準地震動 S _s が共通要因となり故障することのない設計とする。	共通要因故障	地震	設計基準事故対処設備の非常用直流電源設備 A 系及び HPC S 系は耐震 S クラス設計とし、重大事故防止設備である所内常設蓄電式直流電源設備は耐震 S クラス設計とすることで、基準地震動 S _s が共通要因となり故障することのない設計とする。	
	津波	設計基準事故対処設備を設置する廃棄物処理建物及び原子炉建物付属棟と、重大事故防止設備を設置する廃棄物処理建物は、ともに津波が到達しない位置とすることで、津波が共通要因となり故障することのない設計とする。		津波	設計基準事故対処設備を設置する廃棄物処理建物及び原子炉建物付属棟と、重大事故防止設備を設置する廃棄物処理建物は、ともに津波が到達しない位置とすることで、津波が共通要因となり故障することのない設計とする。	
	火災	設計基準事故対処設備の非常用直流電源設備 A 系及び HPC S 系と、重大事故防止設備である所内常設蓄電式直流電源設備は、火災が共通要因となり故障することのない設計とする（「共-7 重大事故等対処設備の内部火災に対する防護方針について」に示す）。		火災	設計基準事故対処設備の非常用直流電源設備 A 系及び HPC S 系と、重大事故防止設備である所内常設蓄電式直流電源設備は、火災が共通要因となり故障することのない設計とする（「共-7 重大事故等対処設備の内部火災に対する防護方針について」に示す）。	
	溢水	設計基準事故対処設備の非常用直流電源設備 A 系及び HPC S 系と、重大事故防止設備である所内常設蓄電式直流電源設備は、溢水が共通要因となり故障することのない設計とする（「共-8 重大事故等対処設備の内部溢水に対する防護方針について」に示す）。		溢水	設計基準事故対処設備の非常用直流電源設備 A 系及び HPC S 系と、重大事故防止設備である所内常設蓄電式直流電源設備は、溢水が共通要因となり故障することのない設計とする（「共-8 重大事故等対処設備の内部溢水に対する防護方針について」に示す）。	

柏崎刈羽原子力発電所 6/7号炉 (2017.12.20版)		東海第二発電所 (2018.9.18版)		島根原子力発電所 2号炉		備考
表 3.14-55 位置的分散		第 3.14.2.3.3-2 表 多様性及び位置的分散		第 3.14-53 表 位置的分散		<p>・記載方針の相違</p> <p>【東海第二】</p> <p>東海第二は非常用交流電源設備との位置的分散としているため、各蓄電池から主母線盤までと各ディーゼル発電機から主母線盤までの系統について記載しているが、島根2号炉は柏崎6/7と同様に各蓄電池及び充電器から、直流母線までの系統についての独立性について記載している</p> <p>・記載方針の相違</p> <p>【柏崎6/7】</p> <p>柏崎は非常用直流電源設備が同じ建屋内、同じ階層に設置しているため、各区分毎に分離されていることを説明している</p> <p>島根2号炉は直流電源設備が異なる建屋、異なる階層に設置しているため、記載していない</p>
	設計基準事故対処設備 非常用直流電源設備 B系, C系, D系		設計基準事故対処設備 非常用交流電源設備		設計基準事故対処設備 非常用直流電源設備 A系, HPCS系	
	重大事故防止設備 所内蓄電式直流電源設備		重大事故防止設備 所内常設直流電源設備		重大事故防止設備 所内常設蓄電式直流電源設備	
電源	直流 125V 蓄電池 B 直流 125V 蓄電池 C 直流 125V 蓄電池 D 直流 125V 充電器 B 直流 125V 充電器 C 直流 125V 充電器 D 〈いずれもコントロール建屋地下1階*〉	直流 125V 蓄電池 A 〈コントロール建屋地下中2階〉 直流 125V 蓄電池 A-2 直流 125V 充電器 A 直流 125V 充電器 A-2 〈いずれもコントロール建屋地下1階*〉 AM用直流 125V 蓄電池 AM用直流 125V 充電器 〈いずれも原子炉建屋内の原子炉区域外地上4階〉	電源 2C D/G 2D D/G HPCS D/G 〈原子炉建屋付属棟地下1階〉	電源 125V系蓄電池A系 〈原子炉建屋付属棟中1階〉 125V系蓄電池B系 〈原子炉建屋付属棟1階〉	電源 A-115V系蓄電池 A-115V系充電器 〈いずれも廃棄物処理建物1階〉 高压炉心スプレイ系蓄電池 高压炉心スプレイ系充電器 〈いずれも原子炉建物付属棟地下2階〉	電源 B-115V系蓄電池 B1-115V系蓄電池(SA) 230V系蓄電池(RCIC) B-115V系充電器 B1-115V系充電器(SA) 230V系充電器(RCIC) 〈いずれも廃棄物処理建物地下中1階〉
電路	直流 125V 蓄電池及び充電器 B ～直流母線電路 直流 125V 蓄電池及び充電器 C ～直流母線電路 直流 125V 蓄電池及び充電器 D ～直流母線電路	直流 125V 蓄電池及び充電器 A ～直流母線電路 直流 125V 蓄電池及び充電器 A-2 ～直流母線電路 AM用直流 125V 蓄電池及び充電器 ～直流母線電路	電路 〈交流電路〉 2C D/G～M/C 2C電路 2D D/G～M/C 2D電路	電路 〈直流電路〉 125V系蓄電池A系～直流125V主母線盤2A電路 125V系蓄電池B系～直流125V主母線盤2B電路	電路 A-115V系蓄電池及び充電器 ～直流母線電路 高压炉心スプレイ系蓄電池及び充電器 ～直流母線電路	電路 B-115V系蓄電池及び充電器～直流母線電路 B1-115V系蓄電池(SA)及び充電器 ～直流母線電路 230V系蓄電池(RCIC)及び充電器 ～直流母線電路
<p>※区分Ⅰである直流 125V 蓄電池 A, A-2, 及び直流 125V 充電器 A, A-2, 区分Ⅱである直流 125V 蓄電池 B 及び直流 125V 充電器 B, 区分Ⅲである直流 125V 蓄電池 C 及び直流 125V 充電器 C, 及び区分Ⅳである直流 125V 蓄電池 D 及び直流 125V 充電器 D は, 区分ごとに区画された部屋にそれぞれ配置することにより, 物理的な分離設計とする。</p>						

柏崎刈羽原子力発電所 6 / 7号炉 (2017. 12. 20 版)	東海第二発電所 (2018. 9. 18 版)	島根原子力発電所 2号炉	備考																											
<p>なお、常設代替直流電源設備は、表 3.14-56 に示すように、共通要因によって、設計基準事故対処設備の安全機能と同時に機能が損なわれるおそれがないよう、設計基準事故対処設備である非常用直流電源設備 A 系、B 系、C 系、D 系の各機器と表 3.14-57 のとおり位置的分散を図る設計とする。</p> <p>また、炉心の著しい損傷、原子炉格納用容器の破損、及び貯蔵槽内燃料体等の著しい損傷防止を防止するための設備のうち重大事故防止設備については、<u>直流 125V 蓄電池 A、A-2、B、C 及び D から設計基準事故対処設備への電路と、AM 用直流 125V 蓄電池から重大事故防止設備への電路を、独立性を有する設計とする。</u></p> <p style="text-align: right;">(57-2, 57-3, 57-10)</p> <p style="text-align: center;"><u>表 3.14-56 設計基準事故対処設備との独立性</u></p> <table border="1" data-bbox="154 871 923 1018"> <thead> <tr> <th rowspan="2">項目</th> <th>設計基準事故対処設備</th> <th>重大事故防止設備</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td>非常用直流電源設備 A 系、B 系、C 系、D 系</td> <td>常設代替直流電源設備</td> </tr> </tbody> </table>	項目	設計基準事故対処設備	重大事故防止設備		非常用直流電源設備 A 系、B 系、C 系、D 系	常設代替直流電源設備	<p><u>3.14.2.5.3 独立性及び位置的分散の確保</u></p> <p><u>重大事故防止設備である常設代替直流電源設備は、第 3.14.2.5.3-1 表に示すとおり、地震、津波、火災及び溢水により同時に機能が損なわれるおそれがないよう、設計基準事故対処設備である非常用直流電源設備と独立性を確保する設計とする。</u></p> <p><u>緊急用 125V 系蓄電池は、原子炉建屋廃棄物処理棟内に設置することで、原子炉建屋付属棟内の非常用直流電源設備と位置的分散を図る設計とする。</u></p> <p><u>緊急用 125V 系蓄電池を使用した代替電源系統は、緊急用 125V 系蓄電池から緊急用 125V 主母線盤までの系統において、独立した電路で系統構成することにより、125V 系蓄電池 A 系・B 系・HPCS 系から直流 125V 主母線盤 2A・2B・HPCS までの電源系統に対して、独立した設計とする。</u></p> <p>常設代替直流電源設備の設計基準事故対処設備との多様性及び位置的分散を、第 3.14.2.5.3-2 表に示す。</p> <p style="text-align: right;">(57-2-12)</p> <p style="text-align: center;"><u>第 3.14.2.5.3-1 表 設計基準事故対処設備との独立性</u></p> <table border="1" data-bbox="943 1039 1712 1654"> <thead> <tr> <th rowspan="2">項目</th> <th>設計基準事故対処設備</th> <th>重大事故防止設備</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td>非常用直流電源設備</td> <td>常設代替直流電源設備</td> </tr> </tbody> </table>	項目	設計基準事故対処設備	重大事故防止設備		非常用直流電源設備	常設代替直流電源設備	<p>常設代替直流電源設備は、第 3.14-54 表に示すように、<u>共通要因</u>によって、設計基準事故対処設備の安全機能と同時に機能が損なわれるおそれがないよう、設計基準事故対処設備である非常用直流電源設備 A 系、HPCS 系の各機器と第 3.14-55 表の通り位置的分散を図る設計とする。</p> <p>また、<u>炉心の著しい損傷、原子炉格納用容器の破損、及び貯蔵槽内燃料体等の著しい損傷防止を防止するための設備のうち重大事故防止設備については、A-115V 系蓄電池及び高圧炉心スプレイ系蓄電池から設計基準事故対処設備への電路と SA 用 115V 系蓄電池から重大事故防止設備への電路を、独立性を有する設計とする。</u></p> <p style="text-align: right;">(57-2, 57-3, 57-10)</p> <p style="text-align: center;"><u>第 3.14-54 表 設計基準事故対処設備との独立性</u></p> <table border="1" data-bbox="1736 871 2504 1018"> <thead> <tr> <th rowspan="2">項目</th> <th>設計基準事故対処設備</th> <th>重大事故防止設備</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td>非常用直流電源設備 A 系及び HPCS 系</td> <td>常設代替直流電源設備</td> </tr> </tbody> </table>	項目	設計基準事故対処設備	重大事故防止設備		非常用直流電源設備 A 系及び HPCS 系	常設代替直流電源設備	<p>・資料構成の相違</p> <p>【東海第二】</p> <p>比較のため記載を代入</p> <p>・設備の相違</p> <p>【柏崎 6/7, 東海第二】</p> <p>島根 2 号炉の常設代替直流電源設備は重大事故等対処設備専用として設置しており、非常用直流電源設備との独立性を考慮する</p> <p>非常用直流電源設備のうち、区分 II の直流電源設備は所内常設蓄電式直流電源設備として、重大事故等対処に使用し、常設代替直流電源設備から電源供給する必要がある設備があり、所内常設蓄電式直流電源設備の負荷へ電源供給が可能となるよう、タイライン等を設けている</p> <p>(以下、㉑の相違)</p>									
項目		設計基準事故対処設備	重大事故防止設備																											
		非常用直流電源設備 A 系、B 系、C 系、D 系	常設代替直流電源設備																											
項目	設計基準事故対処設備	重大事故防止設備																												
		非常用直流電源設備	常設代替直流電源設備																											
項目	設計基準事故対処設備	重大事故防止設備																												
		非常用直流電源設備 A 系及び HPCS 系	常設代替直流電源設備																											
<p>共通要因故障</p> <table border="1" data-bbox="154 1018 923 1913"> <thead> <tr> <th rowspan="4">共通要因故障</th> <th>地震</th> <td>設計基準事故対処設備の非常用直流電源設備 A 系、B 系、C 系及び D 系は耐震 S クラス設計とし、重大事故防止設備である常設代替直流電源設備は耐震 S クラス設計とすることで、基準地震動 S_s が共通要因となり故障することのない設計とする。</td> </tr> <tr> <th>津波</th> <td>設計基準事故対処設備を設置するコントロール建屋と、重大事故防止設備を保管する原子炉建屋は、ともに津波が到達しない位置とすることで、津波が共通要因となり故障することのない設計とする。</td> </tr> <tr> <th>火災</th> <td>設計基準事故対処設備の非常用直流電源設備 A 系、B 系、C 系及び D 系と、重大事故防止設備である常設代替直流電源設備は、火災が共通要因となり故障することのない設計とする（「共-7 重大事故等対処設備の内部火災に対する防護方針について」に示す）。</td> </tr> <tr> <th>溢水</th> <td>設計基準事故対処設備の非常用直流電源設備 A 系、B 系、C 系及び D 系と、重大事故防止設備である常設代替直流電源設備は、溢水が共通要因となり故障することのない設計とする（「共-8 重大事故等対処設備の内部溢水に対する防護方針について」に示す）。</td> </tr> </thead></table>	共通要因故障	地震	設計基準事故対処設備の非常用直流電源設備 A 系、B 系、C 系及び D 系は耐震 S クラス設計とし、重大事故防止設備である常設代替直流電源設備は耐震 S クラス設計とすることで、基準地震動 S _s が共通要因となり故障することのない設計とする。	津波	設計基準事故対処設備を設置するコントロール建屋と、重大事故防止設備を保管する原子炉建屋は、ともに津波が到達しない位置とすることで、津波が共通要因となり故障することのない設計とする。	火災	設計基準事故対処設備の非常用直流電源設備 A 系、B 系、C 系及び D 系と、重大事故防止設備である常設代替直流電源設備は、火災が共通要因となり故障することのない設計とする（「共-7 重大事故等対処設備の内部火災に対する防護方針について」に示す）。	溢水	設計基準事故対処設備の非常用直流電源設備 A 系、B 系、C 系及び D 系と、重大事故防止設備である常設代替直流電源設備は、溢水が共通要因となり故障することのない設計とする（「共-8 重大事故等対処設備の内部溢水に対する防護方針について」に示す）。	<p>共通要因故障</p> <table border="1" data-bbox="943 1039 1712 1654"> <thead> <tr> <th rowspan="4">共通要因故障</th> <th>地震</th> <td>設計基準事故対処設備である非常用直流電源設備は、耐震 S クラス設計とし、重大事故防止設備である常設代替直流電源設備は基準地震動 S_s で機能維持する設計とすることで、基準地震動 S_s が共通要因となり故障することのない設計とする。</td> </tr> <tr> <th>津波</th> <td>設計基準事故対処設備である非常用直流電源設備は、防潮堤及び浸水防止設備の設置により、重大事故防止設備である常設代替直流電源設備は、防潮堤及び浸水防止設備に加え、水密化された原子炉建屋廃棄物処理棟内に設置することで、津波が共通要因となり故障することのない設計とする。</td> </tr> <tr> <th>火災</th> <td>設計基準事故対処設備である非常用直流電源設備と、重大事故防止設備である常設代替直流電源設備は、火災が共通要因となり同時に故障することのない設計とする（「共-7 重大事故等対処設備の内部火災に対する防護方針について」に示す）。</td> </tr> <tr> <th>溢水</th> <td>設計基準事故対処設備である非常用直流電源設備と、重大事故防止設備である常設代替交流電源設備は、溢水が共通要因となり同時に故障することのない設計とする（「共-8 重大事故等対処設備の内部溢水に対する防護方針について」に示す）。</td> </tr> </thead></table>	共通要因故障	地震	設計基準事故対処設備である非常用直流電源設備は、耐震 S クラス設計とし、重大事故防止設備である常設代替直流電源設備は基準地震動 S _s で機能維持する設計とすることで、基準地震動 S _s が共通要因となり故障することのない設計とする。	津波	設計基準事故対処設備である非常用直流電源設備は、防潮堤及び浸水防止設備の設置により、重大事故防止設備である常設代替直流電源設備は、防潮堤及び浸水防止設備に加え、水密化された原子炉建屋廃棄物処理棟内に設置することで、津波が共通要因となり故障することのない設計とする。	火災	設計基準事故対処設備である非常用直流電源設備と、重大事故防止設備である常設代替直流電源設備は、火災が共通要因となり同時に故障することのない設計とする（「共-7 重大事故等対処設備の内部火災に対する防護方針について」に示す）。	溢水	設計基準事故対処設備である非常用直流電源設備と、重大事故防止設備である常設代替交流電源設備は、溢水が共通要因となり同時に故障することのない設計とする（「共-8 重大事故等対処設備の内部溢水に対する防護方針について」に示す）。	<p>共通要因故障</p> <table border="1" data-bbox="1736 1018 2504 1913"> <thead> <tr> <th rowspan="4">共通要因故障</th> <th>地震</th> <td>設計基準事故対処設備の非常用直流電源設備 A 系及び HPCS 系は耐震 S クラス設計とし、重大事故防止設備である常設代替直流電源設備は耐震 S クラス設計とすることで、基準地震動 S_s が共通要因となり故障することのない設計とする。</td> </tr> <tr> <th>津波</th> <td>設計基準事故対処設備を設置する廃棄物処理建物及び原子炉建物付属棟と、重大事故防止設備を設置する廃棄物処理建物は、ともに津波が到達しない位置とすることで、津波が共通要因となり故障することのない設計とする。</td> </tr> <tr> <th>火災</th> <td>設計基準事故対処設備の非常用直流電源設備 A 系及び HPCS 系と、重大事故防止設備である常設代替直流電源設備は、火災が共通要因となり故障することのない設計とする（「共-7 重大事故等対処設備の内部火災に対する防護方針について」に示す）。</td> </tr> <tr> <th>溢水</th> <td>設計基準事故対処設備の非常用直流電源設備 A 系、B 系及び HPCS 系と、重大事故防止設備である常設代替直流電源設備は、溢水が共通要因となり故障することのない設計とする（「共-8 重大事故等対処設備の内部溢水に対する防護方針について」に示す）。</td> </tr> </thead></table>	共通要因故障	地震	設計基準事故対処設備の非常用直流電源設備 A 系及び HPCS 系は耐震 S クラス設計とし、重大事故防止設備である常設代替直流電源設備は耐震 S クラス設計とすることで、基準地震動 S _s が共通要因となり故障することのない設計とする。	津波	設計基準事故対処設備を設置する廃棄物処理建物及び原子炉建物付属棟と、重大事故防止設備を設置する廃棄物処理建物は、ともに津波が到達しない位置とすることで、津波が共通要因となり故障することのない設計とする。	火災	設計基準事故対処設備の非常用直流電源設備 A 系及び HPCS 系と、重大事故防止設備である常設代替直流電源設備は、火災が共通要因となり故障することのない設計とする（「共-7 重大事故等対処設備の内部火災に対する防護方針について」に示す）。	溢水	設計基準事故対処設備の非常用直流電源設備 A 系、B 系及び HPCS 系と、重大事故防止設備である常設代替直流電源設備は、溢水が共通要因となり故障することのない設計とする（「共-8 重大事故等対処設備の内部溢水に対する防護方針について」に示す）。	<p>・資料構成の相違</p> <p>【東海第二】</p> <p>比較のため記載を代入</p> <p>・設備の相違</p> <p>【柏崎 6/7, 東海第二】</p> <p>島根 2 号炉の常設代替直流電源設備は重大事故等対処設備専用として設置しており、非常用直流電源設備との独立性を考慮する</p> <p>非常用直流電源設備のうち、区分 II の直流電源設備は所内常設蓄電式直流電源設備として、重大事故等対処に使用し、常設代替直流電源設備から電源供給する必要がある設備があり、所内常設蓄電式直流電源設備の負荷へ電源供給が可能となるよう、タイライン等を設けている</p> <p>(以下、㉑の相違)</p>
共通要因故障		地震	設計基準事故対処設備の非常用直流電源設備 A 系、B 系、C 系及び D 系は耐震 S クラス設計とし、重大事故防止設備である常設代替直流電源設備は耐震 S クラス設計とすることで、基準地震動 S _s が共通要因となり故障することのない設計とする。																											
		津波	設計基準事故対処設備を設置するコントロール建屋と、重大事故防止設備を保管する原子炉建屋は、ともに津波が到達しない位置とすることで、津波が共通要因となり故障することのない設計とする。																											
		火災	設計基準事故対処設備の非常用直流電源設備 A 系、B 系、C 系及び D 系と、重大事故防止設備である常設代替直流電源設備は、火災が共通要因となり故障することのない設計とする（「共-7 重大事故等対処設備の内部火災に対する防護方針について」に示す）。																											
	溢水	設計基準事故対処設備の非常用直流電源設備 A 系、B 系、C 系及び D 系と、重大事故防止設備である常設代替直流電源設備は、溢水が共通要因となり故障することのない設計とする（「共-8 重大事故等対処設備の内部溢水に対する防護方針について」に示す）。																												
共通要因故障	地震	設計基準事故対処設備である非常用直流電源設備は、耐震 S クラス設計とし、重大事故防止設備である常設代替直流電源設備は基準地震動 S _s で機能維持する設計とすることで、基準地震動 S _s が共通要因となり故障することのない設計とする。																												
	津波	設計基準事故対処設備である非常用直流電源設備は、防潮堤及び浸水防止設備の設置により、重大事故防止設備である常設代替直流電源設備は、防潮堤及び浸水防止設備に加え、水密化された原子炉建屋廃棄物処理棟内に設置することで、津波が共通要因となり故障することのない設計とする。																												
	火災	設計基準事故対処設備である非常用直流電源設備と、重大事故防止設備である常設代替直流電源設備は、火災が共通要因となり同時に故障することのない設計とする（「共-7 重大事故等対処設備の内部火災に対する防護方針について」に示す）。																												
	溢水	設計基準事故対処設備である非常用直流電源設備と、重大事故防止設備である常設代替交流電源設備は、溢水が共通要因となり同時に故障することのない設計とする（「共-8 重大事故等対処設備の内部溢水に対する防護方針について」に示す）。																												
共通要因故障	地震	設計基準事故対処設備の非常用直流電源設備 A 系及び HPCS 系は耐震 S クラス設計とし、重大事故防止設備である常設代替直流電源設備は耐震 S クラス設計とすることで、基準地震動 S _s が共通要因となり故障することのない設計とする。																												
	津波	設計基準事故対処設備を設置する廃棄物処理建物及び原子炉建物付属棟と、重大事故防止設備を設置する廃棄物処理建物は、ともに津波が到達しない位置とすることで、津波が共通要因となり故障することのない設計とする。																												
	火災	設計基準事故対処設備の非常用直流電源設備 A 系及び HPCS 系と、重大事故防止設備である常設代替直流電源設備は、火災が共通要因となり故障することのない設計とする（「共-7 重大事故等対処設備の内部火災に対する防護方針について」に示す）。																												
	溢水	設計基準事故対処設備の非常用直流電源設備 A 系、B 系及び HPCS 系と、重大事故防止設備である常設代替直流電源設備は、溢水が共通要因となり故障することのない設計とする（「共-8 重大事故等対処設備の内部溢水に対する防護方針について」に示す）。																												

柏崎刈羽原子力発電所 6 / 7号炉 (2017. 12. 20 版)		東海第二発電所 (2018. 9. 18 版)		島根原子力発電所 2号炉		備考
表 3. 14-57 位置的分散		第 3. 14. 2. 5. 3-2 表 多様性及び位置的分散		第 3. 14-55 表 位置的分散		
	設計基準事故対処設備	重大事故防止設備			設計基準事故対処設備	重大事故防止設備
	非常用直流電源設備 A系, B系, C系, D系	常設代替直流電源設備			非常用直流電源設備 A系及びHPCS系	常設代替直流電源設備
電源	直流 125V 蓄電池 A <コントロール建屋地下中 2 階> 直流 125V 蓄電池 A-2 直流 125V 蓄電池 B 直流 125V 蓄電池 C 直流 125V 蓄電池 D 直流 125V 充電器 A 直流 125V 充電器 A-2 直流 125V 充電器 B 直流 125V 充電器 C 直流 125V 充電器 D <いずれもコントロール建屋地下 1 階>	AM 用直流 125V 蓄電池 AM 用直流 125V 充電器 <いずれも原子炉建屋内の原子炉区域 外地上 4 階>		電源	125V系蓄電池 A系 125V系蓄電池 HPCS系 <原子炉建屋付属棟中1階> 125V系蓄電池 B系 <原子炉建屋付属棟1階>	緊急用125V系蓄電池 <原子炉建屋廃棄物処理棟1階>
電源	直流 125V 蓄電池及び充電器 A ～直流母線電路 直流 125V 蓄電池及び充電器 A-2 ～直流母線電路 直流 125V 蓄電池及び充電器 B ～直流母線電路 直流 125V 蓄電池及び充電器 C ～直流母線電路 直流 125V 蓄電池及び充電器 D ～直流母線電路	AM 用直流 125V 蓄電池及び充電器 ～直流母線電路		電源	<交流電路> 125V系蓄電池 A系～直流125V主母線 盤 2 A 電路 125V系蓄電池 B系～直流125V主母線 盤 2 B 電路 125V系蓄電池 HPCS系～直流125V 主母線盤 HPCS 電路	<直流電路> 緊急用125V系蓄電池～緊急用直流 125V主母線盤電路
電路	直流 125V 蓄電池及び充電器 A ～直流母線電路 直流 125V 蓄電池及び充電器 A-2 ～直流母線電路 直流 125V 蓄電池及び充電器 B ～直流母線電路 直流 125V 蓄電池及び充電器 C ～直流母線電路 直流 125V 蓄電池及び充電器 D ～直流母線電路			電路	A-115V 系蓄電池 A-115V 系充電器 <いずれも廃棄物処理建物地下 1 階> 高圧炉心スプレイ系蓄電池 高圧炉心スプレイ系充電器 <いずれも原子炉建物付属棟地下 2 階>	SA 用 115V 系蓄電池 <廃棄物処理建物 1 階> SA 用 115V 系充電器 <廃棄物処理建物地下中 1 階>
				電路	A-115V 系蓄電池及び充電器 ～直流母線電路 高圧炉心スプレイ系蓄電池及び充 電器 ～直流母線電路	SA 用 115V 系蓄電池及び充電器 ～直流母線電路

・設備の相違
【柏崎 6/7, 東海第二】
⑳の相違

柏崎刈羽原子力発電所 6/7号炉 (2017.12.20版)	東海第二発電所 (2018.9.18版)	島根原子力発電所 2号炉	備考																																												
<p>3.14.2.3.4 設置許可基準規則第43条への適合方針</p> <p>3.14.2.3.4.1 設置許可基準規則第43条第1項への適合方針</p> <p>(1) 環境条件及び荷重条件 (設置許可基準規則第43条第1項一)</p> <p>(i) 要求事項</p> <p>想定される重大事故等が発生した場合における温度、放射線、荷重その他の使用条件において、重大事故等に対処するために必要な機能を有効に発揮するものであること。</p> <p>(ii) 適合性</p> <p>基本方針については、「2.3.3 環境条件等」に示す。</p> <p>a) <u>直流125V蓄電池A</u></p> <p>所内蓄電式直流電源設備の<u>直流125V蓄電池A</u>は、<u>コントロール建屋内</u>に設置する設備であることから、その機能を期待される重大事故等が発生した場合における、<u>コントロール建屋</u>の環境条件を考慮し、以下の表3.14-58に示す設計とする。</p> <p style="text-align: right;">(57-2)</p>	<p>3.14.2.3.4 設置許可基準規則第43条第1項への適合方針</p> <p>(1) 環境条件及び荷重条件 (設置許可基準規則第43条第1項一)</p> <p>(i) 要求事項</p> <p>想定される重大事故等が発生した場合における温度、放射線、荷重その他の使用条件において、重大事故等に対処するために必要な機能を有効に発揮するものであること。</p> <p>(ii) 適合性</p> <p>基本方針については、「2.3.3 環境条件等」に示す。</p> <p>a) <u>125V系蓄電池A系・B系</u></p> <p>125V系蓄電池A系・B系は、<u>原子炉建屋付属棟 (A系は中1階、B系は1階)</u>に設置する設備であることから、その機能を期待される重大事故等時における、<u>原子炉建屋付属棟 (A系は中1階、B系は1階)</u>の環境条件を考慮し、第3.14.2.3.4-1表に示す設計とする。</p> <p style="text-align: right;">(57-2-9)</p>	<p>3.14.2.3.4 設置許可基準規則第43条第1項への適合方針</p> <p>3.14.2.3.4.1 設置許可基準規則第43条第1項への適合方針</p> <p>(1) 環境条件及び荷重条件 (設置許可基準規則第43条第1項一)</p> <p>(i) 要求事項</p> <p>想定される重大事故等が発生した場合における温度、放射線、荷重その他の使用条件において、重大事故等に対処するために必要な機能を有効に発揮するものであること。</p> <p>(ii) 適合性</p> <p>基本方針については、「2.3.3 環境条件等」に示す。</p> <p>a) <u>B-115V系蓄電池</u></p> <p>所内常設蓄電式直流電源設備の<u>B-115V系蓄電池</u>は、<u>廃棄物処理建物</u>内に設置する設備であることから、その機能を期待される重大事故等が発生した場合における、<u>廃棄物処理建物</u>の環境条件を考慮し、以下の第3.14-56表に示す設計とする。</p> <p style="text-align: right;">(57-2)</p>	<p>備考</p> <p>・設備の相違</p> <p>【柏崎6/7】</p> <p>⑧の相違</p> <p>【東海第二】</p> <p>⑨の相違</p>																																												
<p>表3.14-58 想定する環境条件及び荷重条件 (直流125V蓄電池A)</p>	<p>第3.14.2.3.4-1表 想定する環境条件 (125V系蓄電池A系・B系)</p>	<p>第3.14-56表 想定する環境条件及び荷重条件 (B-115V系蓄電池)</p>	<p>・設備の相違</p> <p>【柏崎6/7, 東海第二】</p> <p>⑬の相違</p> <p>・設計方針の相違</p> <p>【東海第二】</p> <p>⑮の相違</p>																																												
<table border="1"> <thead> <tr> <th>環境条件等</th> <th>対応</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>温度・圧力・湿度・放射線</td> <td>コントロール建屋内で想定される温度、圧力、湿度及び放射線条件下に耐えられる性能を確認した機器を使用する。</td> </tr> <tr> <td>屋外の天候による影響</td> <td>屋外に設置するものではないため、天候による影響は受けない。</td> </tr> <tr> <td>海水を通水する系統への影響</td> <td>海水を通水することはない。</td> </tr> <tr> <td>地震</td> <td>適切な地震荷重との組合せを考慮した上で機器が損傷しないことを確認する。(詳細は「2.1.2 耐震設計の基本方針」に示す)</td> </tr> <tr> <td>風(台風)・積雪</td> <td>コントロール建屋内に設置するため、風(台風)及び積雪の影響は受けない。</td> </tr> <tr> <td>電磁的障害</td> <td>重大事故等が発生した場合においても電磁波によりその機能が損なわれない設計とする。</td> </tr> </tbody> </table>	環境条件等	対応	温度・圧力・湿度・放射線	コントロール建屋内で想定される温度、圧力、湿度及び放射線条件下に耐えられる性能を確認した機器を使用する。	屋外の天候による影響	屋外に設置するものではないため、天候による影響は受けない。	海水を通水する系統への影響	海水を通水することはない。	地震	適切な地震荷重との組合せを考慮した上で機器が損傷しないことを確認する。(詳細は「2.1.2 耐震設計の基本方針」に示す)	風(台風)・積雪	コントロール建屋内に設置するため、風(台風)及び積雪の影響は受けない。	電磁的障害	重大事故等が発生した場合においても電磁波によりその機能が損なわれない設計とする。	<table border="1"> <thead> <tr> <th>環境条件</th> <th>対応</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>温度、圧力、湿度、放射線</td> <td>設置場所である原子炉建屋付属棟 (A系は中1階、B系は1階) で想定される温度、圧力、湿度及び放射線条件下に耐えられる性能を確認した機器を使用する。</td> </tr> <tr> <td>屋外の天候による影響</td> <td>屋外に設置するものではないため、天候による影響は受けない。</td> </tr> <tr> <td>海水を通水する系統への影響</td> <td>海水を通水しない。</td> </tr> <tr> <td>地震</td> <td>適切な地震荷重との組合せを考慮した上で機器が損傷しない設計とする (詳細は「2.1.2 耐震設計の基本方針」に示す)。</td> </tr> <tr> <td>津波</td> <td>津波を考慮し、防潮堤及び浸水防止設備を設置する設計とする。</td> </tr> <tr> <td>風(台風)、竜巻、積雪、火山の影響</td> <td>原子炉建屋付属棟 (A系は中1階、B系は1階) に設置するため、風(台風)、竜巻、積雪及び火山の影響は受けない。</td> </tr> <tr> <td>電磁的障害</td> <td>重大事故等が発生した場合においても、電磁波による影響を考慮した設計とする。</td> </tr> </tbody> </table>	環境条件	対応	温度、圧力、湿度、放射線	設置場所である原子炉建屋付属棟 (A系は中1階、B系は1階) で想定される温度、圧力、湿度及び放射線条件下に耐えられる性能を確認した機器を使用する。	屋外の天候による影響	屋外に設置するものではないため、天候による影響は受けない。	海水を通水する系統への影響	海水を通水しない。	地震	適切な地震荷重との組合せを考慮した上で機器が損傷しない設計とする (詳細は「2.1.2 耐震設計の基本方針」に示す)。	津波	津波を考慮し、防潮堤及び浸水防止設備を設置する設計とする。	風(台風)、竜巻、積雪、火山の影響	原子炉建屋付属棟 (A系は中1階、B系は1階) に設置するため、風(台風)、竜巻、積雪及び火山の影響は受けない。	電磁的障害	重大事故等が発生した場合においても、電磁波による影響を考慮した設計とする。	<table border="1"> <thead> <tr> <th>環境条件等</th> <th>対応</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>温度・圧力・湿度・放射線</td> <td>廃棄物処理建物内で想定される温度、圧力、湿度及び放射線条件下に耐えられる性能を確認した機器を使用する。</td> </tr> <tr> <td>屋外の天候による影響</td> <td>屋外に設置するものではないため、天候による影響は受けない。</td> </tr> <tr> <td>海水を通水する系統への影響</td> <td>海水を通水することはない。</td> </tr> <tr> <td>地震</td> <td>適切な地震荷重との組合せを考慮した上で機器が損傷しないことを確認する。(詳細は「2.1.2 耐震設計の基本方針」に示す。)</td> </tr> <tr> <td>風(台風)・積雪</td> <td>廃棄物処理建物内に設置するため、風(台風)及び積雪の影響は受けない。</td> </tr> <tr> <td>電磁的障害</td> <td>重大事故等が発生した場合においても電磁波によりその機能が損なわれない設計とする。</td> </tr> </tbody> </table>	環境条件等	対応	温度・圧力・湿度・放射線	廃棄物処理建物内で想定される温度、圧力、湿度及び放射線条件下に耐えられる性能を確認した機器を使用する。	屋外の天候による影響	屋外に設置するものではないため、天候による影響は受けない。	海水を通水する系統への影響	海水を通水することはない。	地震	適切な地震荷重との組合せを考慮した上で機器が損傷しないことを確認する。(詳細は「2.1.2 耐震設計の基本方針」に示す。)	風(台風)・積雪	廃棄物処理建物内に設置するため、風(台風)及び積雪の影響は受けない。	電磁的障害	重大事故等が発生した場合においても電磁波によりその機能が損なわれない設計とする。	
環境条件等	対応																																														
温度・圧力・湿度・放射線	コントロール建屋内で想定される温度、圧力、湿度及び放射線条件下に耐えられる性能を確認した機器を使用する。																																														
屋外の天候による影響	屋外に設置するものではないため、天候による影響は受けない。																																														
海水を通水する系統への影響	海水を通水することはない。																																														
地震	適切な地震荷重との組合せを考慮した上で機器が損傷しないことを確認する。(詳細は「2.1.2 耐震設計の基本方針」に示す)																																														
風(台風)・積雪	コントロール建屋内に設置するため、風(台風)及び積雪の影響は受けない。																																														
電磁的障害	重大事故等が発生した場合においても電磁波によりその機能が損なわれない設計とする。																																														
環境条件	対応																																														
温度、圧力、湿度、放射線	設置場所である原子炉建屋付属棟 (A系は中1階、B系は1階) で想定される温度、圧力、湿度及び放射線条件下に耐えられる性能を確認した機器を使用する。																																														
屋外の天候による影響	屋外に設置するものではないため、天候による影響は受けない。																																														
海水を通水する系統への影響	海水を通水しない。																																														
地震	適切な地震荷重との組合せを考慮した上で機器が損傷しない設計とする (詳細は「2.1.2 耐震設計の基本方針」に示す)。																																														
津波	津波を考慮し、防潮堤及び浸水防止設備を設置する設計とする。																																														
風(台風)、竜巻、積雪、火山の影響	原子炉建屋付属棟 (A系は中1階、B系は1階) に設置するため、風(台風)、竜巻、積雪及び火山の影響は受けない。																																														
電磁的障害	重大事故等が発生した場合においても、電磁波による影響を考慮した設計とする。																																														
環境条件等	対応																																														
温度・圧力・湿度・放射線	廃棄物処理建物内で想定される温度、圧力、湿度及び放射線条件下に耐えられる性能を確認した機器を使用する。																																														
屋外の天候による影響	屋外に設置するものではないため、天候による影響は受けない。																																														
海水を通水する系統への影響	海水を通水することはない。																																														
地震	適切な地震荷重との組合せを考慮した上で機器が損傷しないことを確認する。(詳細は「2.1.2 耐震設計の基本方針」に示す。)																																														
風(台風)・積雪	廃棄物処理建物内に設置するため、風(台風)及び積雪の影響は受けない。																																														
電磁的障害	重大事故等が発生した場合においても電磁波によりその機能が損なわれない設計とする。																																														

柏崎刈羽原子力発電所 6 / 7号炉 (2017. 12. 20 版)	東海第二発電所 (2018. 9. 18 版)	島根原子力発電所 2号炉	備考																												
<p>b) <u>直流 125V 蓄電池 A-2</u></p> <p><u>所内蓄電式直流電源設備の直流 125V 蓄電池 A-2</u> は、<u>コントロール建屋内</u>に設置する設備であることから、その機能を期待される重大事故等が発生した場合における、<u>コントロール建屋</u>の環境条件を考慮し、以下の表 3. 14-59 に示す設計とする。</p> <p style="text-align: right;">(57-2)</p> <p>表 3. 14-59 想定する環境条件及び荷重条件 (直流 125V 蓄電池 A-2)</p>		<p>b) <u>B 1 -115V 系蓄電池 (S A)</u></p> <p><u>所内常設蓄電式直流電源設備の B 1 -115V 系蓄電池 (S A)</u> は、<u>廃棄物処理建物内</u>に設置する設備であることから、その機能を期待される重大事故等が発生した場合における、<u>廃棄物処理建物</u>の環境条件を考慮し、以下の第 3. 14-57 表に示す設計とする。</p> <p style="text-align: right;">(57-2)</p> <p>第 3. 14-57 表 想定する環境条件及び荷重条件 (B 1 -115V 系蓄電池 (S A))</p>	<p>・設備の相違</p> <p>【柏崎 6/7】</p> <p>⑧の相違</p> <p>【東海第二】</p> <p>⑨の相違</p>																												
<table border="1"> <thead> <tr> <th>環境条件等</th> <th>対応</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>温度・圧力・湿度・放射線</td> <td>コントロール建屋内で想定される温度、圧力、湿度及び放射線条件下に耐えられる性能を確認した機器を使用する。</td> </tr> <tr> <td>屋外の天候による影響</td> <td>屋外に設置するものではないため、天候による影響は受けない。</td> </tr> <tr> <td>海水を通水する系統への影響</td> <td>海水を通水することはない。</td> </tr> <tr> <td>地震</td> <td>適切な地震荷重との組合せを考慮した上で機器が損傷しないことを確認する。(詳細は「2. 1. 2 耐震設計の基本方針」に示す)</td> </tr> <tr> <td>風(台風)・積雪</td> <td>コントロール建屋内に設置するため、風(台風)及び積雪の影響は受けない。</td> </tr> <tr> <td>電磁的障害</td> <td>重大事故等が発生した場合においても電磁波によりその機能が損なわれない設計とする。</td> </tr> </tbody> </table>	環境条件等	対応	温度・圧力・湿度・放射線	コントロール建屋内で想定される温度、圧力、湿度及び放射線条件下に耐えられる性能を確認した機器を使用する。	屋外の天候による影響	屋外に設置するものではないため、天候による影響は受けない。	海水を通水する系統への影響	海水を通水することはない。	地震	適切な地震荷重との組合せを考慮した上で機器が損傷しないことを確認する。(詳細は「2. 1. 2 耐震設計の基本方針」に示す)	風(台風)・積雪	コントロール建屋内に設置するため、風(台風)及び積雪の影響は受けない。	電磁的障害	重大事故等が発生した場合においても電磁波によりその機能が損なわれない設計とする。		<table border="1"> <thead> <tr> <th>環境条件等</th> <th>対応</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>温度・圧力・湿度・放射線</td> <td>廃棄物処理建物内で想定される温度、圧力、湿度及び放射線条件下に耐えられる性能を確認した機器を使用する。</td> </tr> <tr> <td>屋外の天候による影響</td> <td>屋外に設置するものではないため、天候による影響は受けない。</td> </tr> <tr> <td>海水を通水する系統への影響</td> <td>海水を通水することはない。</td> </tr> <tr> <td>地震</td> <td>適切な地震荷重との組合せを考慮した上で機器が損傷しないことを確認する。(詳細は「2. 1. 2 耐震設計の基本方針」に示す。)</td> </tr> <tr> <td>風(台風)・積雪</td> <td>廃棄物処理建物内に設置するため、風(台風)及び積雪の影響は受けない。</td> </tr> <tr> <td>電磁的障害</td> <td>重大事故等が発生した場合においても電磁波によりその機能が損なわれない設計とする。</td> </tr> </tbody> </table>	環境条件等	対応	温度・圧力・湿度・放射線	廃棄物処理建物内で想定される温度、圧力、湿度及び放射線条件下に耐えられる性能を確認した機器を使用する。	屋外の天候による影響	屋外に設置するものではないため、天候による影響は受けない。	海水を通水する系統への影響	海水を通水することはない。	地震	適切な地震荷重との組合せを考慮した上で機器が損傷しないことを確認する。(詳細は「2. 1. 2 耐震設計の基本方針」に示す。)	風(台風)・積雪	廃棄物処理建物内に設置するため、風(台風)及び積雪の影響は受けない。	電磁的障害	重大事故等が発生した場合においても電磁波によりその機能が損なわれない設計とする。	<p>・設備の相違</p> <p>【柏崎 6/7】</p> <p>③の相違</p>
環境条件等	対応																														
温度・圧力・湿度・放射線	コントロール建屋内で想定される温度、圧力、湿度及び放射線条件下に耐えられる性能を確認した機器を使用する。																														
屋外の天候による影響	屋外に設置するものではないため、天候による影響は受けない。																														
海水を通水する系統への影響	海水を通水することはない。																														
地震	適切な地震荷重との組合せを考慮した上で機器が損傷しないことを確認する。(詳細は「2. 1. 2 耐震設計の基本方針」に示す)																														
風(台風)・積雪	コントロール建屋内に設置するため、風(台風)及び積雪の影響は受けない。																														
電磁的障害	重大事故等が発生した場合においても電磁波によりその機能が損なわれない設計とする。																														
環境条件等	対応																														
温度・圧力・湿度・放射線	廃棄物処理建物内で想定される温度、圧力、湿度及び放射線条件下に耐えられる性能を確認した機器を使用する。																														
屋外の天候による影響	屋外に設置するものではないため、天候による影響は受けない。																														
海水を通水する系統への影響	海水を通水することはない。																														
地震	適切な地震荷重との組合せを考慮した上で機器が損傷しないことを確認する。(詳細は「2. 1. 2 耐震設計の基本方針」に示す。)																														
風(台風)・積雪	廃棄物処理建物内に設置するため、風(台風)及び積雪の影響は受けない。																														
電磁的障害	重大事故等が発生した場合においても電磁波によりその機能が損なわれない設計とする。																														

柏崎刈羽原子力発電所 6 / 7号炉 (2017. 12. 20 版)	東海第二発電所 (2018. 9. 18 版)	島根原子力発電所 2号炉	備考																																												
<p>c) <u>AM用直流125V蓄電池</u></p> <p>所内蓄電式直流電源設備及び常設代替直流電源設備の <u>AM用直流125V蓄電池</u>は、<u>原子炉建屋内の原子炉区域外の建屋内</u>に設置する設備であることから、その機能を期待される重大事故等が発生した場合における、<u>原子炉建屋内の原子炉区域外の建屋内</u>の環境条件を考慮し、以下の表3.14-60に示す設計とする。</p> <p style="text-align: right;">(57-2)</p>	<p>3.14.2.5.4 <u>設置許可基準規則第43条第1項への適合方針</u></p> <p>(1) <u>環境条件及び荷重条件 (設置許可基準規則第43条第1項一)</u></p> <p>(i) <u>要求事項</u></p> <p><u>想定される重大事故等が発生した場合における温度、放射線、荷重その他の使用条件において、重大事故等に対処するために必要な機能を有効に発揮するものであること。</u></p> <p>(ii) <u>適合性</u></p> <p><u>基本方針については、「2.3.3 環境条件等」に示す。</u></p> <p>a) <u>緊急用125V系蓄電池</u></p> <p><u>緊急用125V系蓄電池</u>は、<u>原子炉建屋廃棄物処理棟1階</u>に設置する設備であることから、その機能を期待される重大事故等時における、<u>原子炉建屋廃棄物処理棟1階</u>の環境条件を考慮し、第3.14.2.5.4-1表に示す設計とする。</p> <p style="text-align: right;">(57-2-12)</p>	<p>c) <u>SA用115V系蓄電池</u></p> <p>常設代替直流電源設備の <u>SA用115V系蓄電池</u>は、<u>廃棄物処理建物内</u>に設置する設備であることから、その機能を期待される重大事故等が発生した場合における、<u>廃棄物処理建物</u>の環境条件を考慮し、以下の第3.14-58表に示す設計とする。</p> <p style="text-align: right;">(57-2)</p>	<p>・資料構成の相違</p> <p>【東海第二】</p> <p>比較のため記載を代入</p> <p>・設備の相違</p> <p>【柏崎6/7】</p> <p>⑦の相違</p>																																												
<p>表3.14-60 想定する環境条件及び荷重条件 (AM用直流125V蓄電池)</p>	<p>第3.14.2.5.4-1表 環境条件及び荷重条件 (緊急用125V系蓄電池)</p>	<p>第3.14-58表 想定する環境条件及び荷重条件 (SA用115V系蓄電池)</p>	<p>・設備の相違</p> <p>【柏崎6/7, 東海第二】</p> <p>③の相違</p> <p>・設計方針の相違</p> <p>【東海第二】</p> <p>⑤の相違</p>																																												
<table border="1"> <thead> <tr> <th>環境条件等</th> <th>対応</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>温度・圧力・湿度・放射線</td> <td>原子炉建屋内の原子炉区域外の建屋内で想定される温度、圧力、湿度及び放射線条件下に耐えられる性能を確認した機器を使用する。</td> </tr> <tr> <td>屋外の天候による影響</td> <td>屋外に設置するものではないため、天候による影響は受けられない。</td> </tr> <tr> <td>海水を通水する系統への影響</td> <td>海水を通水することはない。</td> </tr> <tr> <td>地震</td> <td>適切な地震荷重との組合せを考慮した上で機器が損傷しないことを確認する。(詳細は「2.1.2 耐震設計の基本方針」に示す)</td> </tr> <tr> <td>風(台風)・積雪</td> <td>原子炉建屋内の原子炉区域外の建屋内に設置するため、風(台風)及び積雪の影響は受けられない。</td> </tr> <tr> <td>電磁的障害</td> <td>重大事故等が発生した場合においても電磁波によりその機能が損なわれない設計とする。</td> </tr> </tbody> </table>	環境条件等	対応	温度・圧力・湿度・放射線	原子炉建屋内の原子炉区域外の建屋内で想定される温度、圧力、湿度及び放射線条件下に耐えられる性能を確認した機器を使用する。	屋外の天候による影響	屋外に設置するものではないため、天候による影響は受けられない。	海水を通水する系統への影響	海水を通水することはない。	地震	適切な地震荷重との組合せを考慮した上で機器が損傷しないことを確認する。(詳細は「2.1.2 耐震設計の基本方針」に示す)	風(台風)・積雪	原子炉建屋内の原子炉区域外の建屋内に設置するため、風(台風)及び積雪の影響は受けられない。	電磁的障害	重大事故等が発生した場合においても電磁波によりその機能が損なわれない設計とする。	<table border="1"> <thead> <tr> <th>環境条件</th> <th>対応</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>温度、圧力、湿度、放射線</td> <td>設置場所である原子炉建屋廃棄物処理棟1階で想定される温度、圧力、湿度及び放射線条件下に耐えられる性能を確認した機器を使用する。</td> </tr> <tr> <td>屋外の天候による影響</td> <td>屋外に設置するものではないため、天候による影響を受けない。</td> </tr> <tr> <td>海水を通水する系統への影響</td> <td>海水を通水しない。</td> </tr> <tr> <td>地震</td> <td>適切な地震荷重との組合せを考慮した上で、機器が損傷しない設計とする(詳細は「2.1.2 耐震設計の基本方針」に示す)。</td> </tr> <tr> <td>津波</td> <td>津波を考慮し、防潮堤及び浸水防止設備を設置する設計とする。</td> </tr> <tr> <td>風(台風)、竜巻、積雪、火山の影響</td> <td>原子炉建屋廃棄物処理棟1階に設置するため、風(台風)、竜巻、積雪及び火山の影響を受けない。</td> </tr> <tr> <td>電磁的障害</td> <td>重大事故等が発生した場合においても、電磁波による影響を考慮した設計とする。</td> </tr> </tbody> </table>	環境条件	対応	温度、圧力、湿度、放射線	設置場所である原子炉建屋廃棄物処理棟1階で想定される温度、圧力、湿度及び放射線条件下に耐えられる性能を確認した機器を使用する。	屋外の天候による影響	屋外に設置するものではないため、天候による影響を受けない。	海水を通水する系統への影響	海水を通水しない。	地震	適切な地震荷重との組合せを考慮した上で、機器が損傷しない設計とする(詳細は「2.1.2 耐震設計の基本方針」に示す)。	津波	津波を考慮し、防潮堤及び浸水防止設備を設置する設計とする。	風(台風)、竜巻、積雪、火山の影響	原子炉建屋廃棄物処理棟1階に設置するため、風(台風)、竜巻、積雪及び火山の影響を受けない。	電磁的障害	重大事故等が発生した場合においても、電磁波による影響を考慮した設計とする。	<table border="1"> <thead> <tr> <th>環境条件等</th> <th>対応</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>温度・圧力・湿度・放射線</td> <td>廃棄物処理建物内で想定される温度、圧力、湿度及び放射線条件下に耐えられる性能を確認した機器を使用する。</td> </tr> <tr> <td>屋外の天候による影響</td> <td>屋外に設置するものではないため、天候による影響は受けられない。</td> </tr> <tr> <td>海水を通水する系統への影響</td> <td>海水を通水することはない。</td> </tr> <tr> <td>地震</td> <td>適切な地震荷重との組合せを考慮した上で機器が損傷しないことを確認する。(詳細は「2.1.2 耐震設計の基本方針」に示す。)</td> </tr> <tr> <td>風(台風)・積雪</td> <td>廃棄物処理建物内に設置するため、風(台風)及び積雪の影響は受けられない。</td> </tr> <tr> <td>電磁的障害</td> <td>重大事故等が発生した場合においても電磁波によりその機能が損なわれない設計とする。</td> </tr> </tbody> </table>	環境条件等	対応	温度・圧力・湿度・放射線	廃棄物処理建物内で想定される温度、圧力、湿度及び放射線条件下に耐えられる性能を確認した機器を使用する。	屋外の天候による影響	屋外に設置するものではないため、天候による影響は受けられない。	海水を通水する系統への影響	海水を通水することはない。	地震	適切な地震荷重との組合せを考慮した上で機器が損傷しないことを確認する。(詳細は「2.1.2 耐震設計の基本方針」に示す。)	風(台風)・積雪	廃棄物処理建物内に設置するため、風(台風)及び積雪の影響は受けられない。	電磁的障害	重大事故等が発生した場合においても電磁波によりその機能が損なわれない設計とする。	
環境条件等	対応																																														
温度・圧力・湿度・放射線	原子炉建屋内の原子炉区域外の建屋内で想定される温度、圧力、湿度及び放射線条件下に耐えられる性能を確認した機器を使用する。																																														
屋外の天候による影響	屋外に設置するものではないため、天候による影響は受けられない。																																														
海水を通水する系統への影響	海水を通水することはない。																																														
地震	適切な地震荷重との組合せを考慮した上で機器が損傷しないことを確認する。(詳細は「2.1.2 耐震設計の基本方針」に示す)																																														
風(台風)・積雪	原子炉建屋内の原子炉区域外の建屋内に設置するため、風(台風)及び積雪の影響は受けられない。																																														
電磁的障害	重大事故等が発生した場合においても電磁波によりその機能が損なわれない設計とする。																																														
環境条件	対応																																														
温度、圧力、湿度、放射線	設置場所である原子炉建屋廃棄物処理棟1階で想定される温度、圧力、湿度及び放射線条件下に耐えられる性能を確認した機器を使用する。																																														
屋外の天候による影響	屋外に設置するものではないため、天候による影響を受けない。																																														
海水を通水する系統への影響	海水を通水しない。																																														
地震	適切な地震荷重との組合せを考慮した上で、機器が損傷しない設計とする(詳細は「2.1.2 耐震設計の基本方針」に示す)。																																														
津波	津波を考慮し、防潮堤及び浸水防止設備を設置する設計とする。																																														
風(台風)、竜巻、積雪、火山の影響	原子炉建屋廃棄物処理棟1階に設置するため、風(台風)、竜巻、積雪及び火山の影響を受けない。																																														
電磁的障害	重大事故等が発生した場合においても、電磁波による影響を考慮した設計とする。																																														
環境条件等	対応																																														
温度・圧力・湿度・放射線	廃棄物処理建物内で想定される温度、圧力、湿度及び放射線条件下に耐えられる性能を確認した機器を使用する。																																														
屋外の天候による影響	屋外に設置するものではないため、天候による影響は受けられない。																																														
海水を通水する系統への影響	海水を通水することはない。																																														
地震	適切な地震荷重との組合せを考慮した上で機器が損傷しないことを確認する。(詳細は「2.1.2 耐震設計の基本方針」に示す。)																																														
風(台風)・積雪	廃棄物処理建物内に設置するため、風(台風)及び積雪の影響は受けられない。																																														
電磁的障害	重大事故等が発生した場合においても電磁波によりその機能が損なわれない設計とする。																																														

柏崎刈羽原子力発電所 6 / 7号炉 (2017. 12. 20 版)	東海第二発電所 (2018. 9. 18 版)	島根原子力発電所 2号炉	備考														
		<p>d) <u>230V系蓄電池 (RCIC)</u></p> <p><u>所内常設蓄電式直流電源設備の230V系蓄電池(RCIC)は、廃棄物処理建物内に設置する設備であることから、その機能を期待される重大事故等が発生した場合における、廃棄物処理建物の環境条件を考慮し、以下の第3.14-59表に示す設計とする。</u></p> <p style="text-align: right;"><u>(57-2)</u></p> <p>第3.14-59表 想定する環境条件及び荷重条件 (230V系蓄電池 (RCIC))</p> <table border="1" data-bbox="1745 604 2502 1270"> <thead> <tr> <th>環境条件等</th> <th>対応</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>温度・圧力・湿度・放射線</td> <td>廃棄物処理建物内で想定される温度、圧力、湿度及び放射線条件下に耐えられる性能を確認した機器を使用する。</td> </tr> <tr> <td>屋外の天候による影響</td> <td>屋外に設置するものではないため、天候による影響は受けない。</td> </tr> <tr> <td>海水を通水する系統への影響</td> <td>海水を通水することはない。</td> </tr> <tr> <td>地震</td> <td>適切な地震荷重との組合せを考慮した上で機器が損傷しないことを確認する。(詳細は「2.1.2 耐震設計の基本方針」に示す。)</td> </tr> <tr> <td>風(台風)・積雪</td> <td>廃棄物処理建物内に設置するため、風(台風)及び積雪の影響は受けない。</td> </tr> <tr> <td>電磁的障害</td> <td>重大事故等が発生した場合においても電磁波によりその機能が損なわれない設計とする。</td> </tr> </tbody> </table>	環境条件等	対応	温度・圧力・湿度・放射線	廃棄物処理建物内で想定される温度、圧力、湿度及び放射線条件下に耐えられる性能を確認した機器を使用する。	屋外の天候による影響	屋外に設置するものではないため、天候による影響は受けない。	海水を通水する系統への影響	海水を通水することはない。	地震	適切な地震荷重との組合せを考慮した上で機器が損傷しないことを確認する。(詳細は「2.1.2 耐震設計の基本方針」に示す。)	風(台風)・積雪	廃棄物処理建物内に設置するため、風(台風)及び積雪の影響は受けない。	電磁的障害	重大事故等が発生した場合においても電磁波によりその機能が損なわれない設計とする。	<p>・設備の相違</p> <p>【柏崎6/7, 東海第二】</p> <p>⑩の相違</p>
環境条件等	対応																
温度・圧力・湿度・放射線	廃棄物処理建物内で想定される温度、圧力、湿度及び放射線条件下に耐えられる性能を確認した機器を使用する。																
屋外の天候による影響	屋外に設置するものではないため、天候による影響は受けない。																
海水を通水する系統への影響	海水を通水することはない。																
地震	適切な地震荷重との組合せを考慮した上で機器が損傷しないことを確認する。(詳細は「2.1.2 耐震設計の基本方針」に示す。)																
風(台風)・積雪	廃棄物処理建物内に設置するため、風(台風)及び積雪の影響は受けない。																
電磁的障害	重大事故等が発生した場合においても電磁波によりその機能が損なわれない設計とする。																

柏崎刈羽原子力発電所 6 / 7号炉 (2017. 12. 20 版)	東海第二発電所 (2018. 9. 18 版)	島根原子力発電所 2号炉	備考																												
<p>d) <u>直流 125V 充電器 A</u></p> <p><u>所内蓄電式直流電源設備の直流 125V 充電器 A</u> は、コントロール建屋内に設置する設備であることから、その機能を期待される重大事故等が発生した場合における、<u>コントロール建屋の環境条件を考慮し、以下の表 3. 14-61 に示す設計とする。</u></p> <p>(57-2)</p>		<p>e) <u>B-115V 系充電器</u></p> <p><u>所内常設蓄電式直流電源設備の B-115V 系充電器は、廃棄物処理建物内に設置する設備であることから、その機能を期待される重大事故等が発生した場合における、廃棄物処理建物の環境条件を考慮し、以下の第 3. 14-60 表に示す設計とする。</u></p> <p>(57-2)</p>	<p>・記載方針の相違</p> <p>【東海第二】</p> <p>⑩の相違</p> <p>・設備の相違</p> <p>【柏崎 6/7】</p> <p>⑧の相違</p>																												
<p>表 3. 14-61 想定する環境条件及び荷重条件 (直流 125V 充電器 A)</p>		<p>第 3. 14-60 表 想定する環境条件及び荷重条件 (B-115V 系充電器)</p>	<p>・設備の相違</p> <p>【柏崎 6/7】</p> <p>③の相違</p>																												
<table border="1"> <thead> <tr> <th>環境条件等</th> <th>対応</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>温度・圧力・湿度・放射線</td> <td>コントロール建屋内で想定される温度、圧力、湿度及び放射線条件下に耐えられる性能を確認した機器を使用する。</td> </tr> <tr> <td>屋外の天候による影響</td> <td>屋外に設置するものではないため、天候による影響は受けない。</td> </tr> <tr> <td>海水を通水する系統への影響</td> <td>海水を通水することはない。</td> </tr> <tr> <td>地震</td> <td>適切な地震荷重との組合せを考慮した上で機器が損傷しないことを確認する。(詳細は「2. 1. 2 耐震設計の基本方針」に示す)</td> </tr> <tr> <td>風(台風)・積雪</td> <td>コントロール建屋内に設置するため、風(台風)及び積雪の影響は受けない。</td> </tr> <tr> <td>電磁的障害</td> <td>重大事故等が発生した場合においても電磁波によりその機能が損なわれない設計とする。</td> </tr> </tbody> </table>	環境条件等	対応	温度・圧力・湿度・放射線	コントロール建屋内で想定される温度、圧力、湿度及び放射線条件下に耐えられる性能を確認した機器を使用する。	屋外の天候による影響	屋外に設置するものではないため、天候による影響は受けない。	海水を通水する系統への影響	海水を通水することはない。	地震	適切な地震荷重との組合せを考慮した上で機器が損傷しないことを確認する。(詳細は「2. 1. 2 耐震設計の基本方針」に示す)	風(台風)・積雪	コントロール建屋内に設置するため、風(台風)及び積雪の影響は受けない。	電磁的障害	重大事故等が発生した場合においても電磁波によりその機能が損なわれない設計とする。		<table border="1"> <thead> <tr> <th>環境条件等</th> <th>対応</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>温度・圧力・湿度・放射線</td> <td>廃棄物処理建物内で想定される温度、圧力、湿度及び放射線条件下に耐えられる性能を確認した機器を使用する。</td> </tr> <tr> <td>屋外の天候による影響</td> <td>屋外に設置するものではないため、天候による影響は受けない。</td> </tr> <tr> <td>海水を通水する系統への影響</td> <td>海水を通水することはない。</td> </tr> <tr> <td>地震</td> <td>適切な地震荷重との組合せを考慮した上で機器が損傷しないことを確認する。(詳細は「2. 1. 2 耐震設計の基本方針」に示す。)</td> </tr> <tr> <td>風(台風)・積雪</td> <td>廃棄物処理建物内に設置するため、風(台風)及び積雪の影響は受けない</td> </tr> <tr> <td>電磁的障害</td> <td>重大事故等が発生した場合においても電磁波によりその機能が損なわれない設計とする。</td> </tr> </tbody> </table>	環境条件等	対応	温度・圧力・湿度・放射線	廃棄物処理建物内で想定される温度、圧力、湿度及び放射線条件下に耐えられる性能を確認した機器を使用する。	屋外の天候による影響	屋外に設置するものではないため、天候による影響は受けない。	海水を通水する系統への影響	海水を通水することはない。	地震	適切な地震荷重との組合せを考慮した上で機器が損傷しないことを確認する。(詳細は「2. 1. 2 耐震設計の基本方針」に示す。)	風(台風)・積雪	廃棄物処理建物内に設置するため、風(台風)及び積雪の影響は受けない	電磁的障害	重大事故等が発生した場合においても電磁波によりその機能が損なわれない設計とする。	
環境条件等	対応																														
温度・圧力・湿度・放射線	コントロール建屋内で想定される温度、圧力、湿度及び放射線条件下に耐えられる性能を確認した機器を使用する。																														
屋外の天候による影響	屋外に設置するものではないため、天候による影響は受けない。																														
海水を通水する系統への影響	海水を通水することはない。																														
地震	適切な地震荷重との組合せを考慮した上で機器が損傷しないことを確認する。(詳細は「2. 1. 2 耐震設計の基本方針」に示す)																														
風(台風)・積雪	コントロール建屋内に設置するため、風(台風)及び積雪の影響は受けない。																														
電磁的障害	重大事故等が発生した場合においても電磁波によりその機能が損なわれない設計とする。																														
環境条件等	対応																														
温度・圧力・湿度・放射線	廃棄物処理建物内で想定される温度、圧力、湿度及び放射線条件下に耐えられる性能を確認した機器を使用する。																														
屋外の天候による影響	屋外に設置するものではないため、天候による影響は受けない。																														
海水を通水する系統への影響	海水を通水することはない。																														
地震	適切な地震荷重との組合せを考慮した上で機器が損傷しないことを確認する。(詳細は「2. 1. 2 耐震設計の基本方針」に示す。)																														
風(台風)・積雪	廃棄物処理建物内に設置するため、風(台風)及び積雪の影響は受けない																														
電磁的障害	重大事故等が発生した場合においても電磁波によりその機能が損なわれない設計とする。																														

柏崎刈羽原子力発電所 6 / 7号炉 (2017. 12. 20 版)	東海第二発電所 (2018. 9. 18 版)	島根原子力発電所 2号炉	備考																												
<p>e) <u>直流 125V 充電器 A-2</u></p> <p><u>所内蓄電式直流電源設備の直流 125V 充電器 A-2 は、コントロール建屋内に設置する設備であることから、その機能を期待される重大事故等が発生した場合における、コントロール建屋の環境条件を考慮し、以下の表 3. 14-62 に示す設計とする。</u></p> <p style="text-align: right;">(57-2)</p> <p><u>表 3. 14-62 想定する環境条件及び荷重条件 (直流 125V 充電器 A-2)</u></p> <table border="1" data-bbox="160 653 917 1289"> <thead> <tr> <th>環境条件等</th> <th>対応</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>温度・圧力・湿度・放射線</td> <td>コントロール建屋内で想定される温度、圧力、湿度及び放射線条件下に耐えられる性能を確認した機器を使用する。</td> </tr> <tr> <td>屋外の天候による影響</td> <td>屋外に設置するものではないため、天候による影響は受けない。</td> </tr> <tr> <td>海水を通水する系統への影響</td> <td>海水を通水することはない。</td> </tr> <tr> <td>地震</td> <td>適切な地震荷重との組合せを考慮した上で機器が損傷しないことを確認する。(詳細は「2. 1. 2 耐震設計の基本方針」に示す)</td> </tr> <tr> <td>風(台風)・積雪</td> <td>コントロール建屋内に設置するため、風(台風)及び積雪の影響は受けない。</td> </tr> <tr> <td>電磁的障害</td> <td>重大事故等が発生した場合においても電磁波によりその機能が損なわれない設計とする。</td> </tr> </tbody> </table>	環境条件等	対応	温度・圧力・湿度・放射線	コントロール建屋内で想定される温度、圧力、湿度及び放射線条件下に耐えられる性能を確認した機器を使用する。	屋外の天候による影響	屋外に設置するものではないため、天候による影響は受けない。	海水を通水する系統への影響	海水を通水することはない。	地震	適切な地震荷重との組合せを考慮した上で機器が損傷しないことを確認する。(詳細は「2. 1. 2 耐震設計の基本方針」に示す)	風(台風)・積雪	コントロール建屋内に設置するため、風(台風)及び積雪の影響は受けない。	電磁的障害	重大事故等が発生した場合においても電磁波によりその機能が損なわれない設計とする。		<p>f) <u>B 1 -115V 系充電器 (S A)</u></p> <p><u>所内常設蓄電式直流電源設備の B 1 -115V 系充電器 (S A) は、廃棄物処理建物内に設置する設備であることから、その機能を期待される重大事故等が発生した場合における、廃棄物処理建物の環境条件を考慮し、以下の第 3. 14-61 表に示す設計とする。</u></p> <p style="text-align: right;">(57-2)</p> <p><u>第 3. 14-61 表 想定する環境条件及び荷重条件 (B 1 -115V 系充電器 (S A))</u></p> <table border="1" data-bbox="1742 653 2499 1289"> <thead> <tr> <th>環境条件等</th> <th>対応</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>温度・圧力・湿度・放射線</td> <td>廃棄物処理建物内で想定される温度、圧力、湿度及び放射線条件下に耐えられる性能を確認した機器を使用する。</td> </tr> <tr> <td>屋外の天候による影響</td> <td>屋外に設置するものではないため、天候による影響は受けない。</td> </tr> <tr> <td>海水を通水する系統への影響</td> <td>海水を通水することはない。</td> </tr> <tr> <td>地震</td> <td>適切な地震荷重との組合せを考慮した上で機器が損傷しないことを確認する。(詳細は「2. 1. 2 耐震設計の基本方針」に示す。)</td> </tr> <tr> <td>風(台風)・積雪</td> <td>廃棄物処理建物内に設置するため、風(台風)及び積雪の影響は受けない。</td> </tr> <tr> <td>電磁的障害</td> <td>重大事故等が発生した場合においても電磁波によりその機能が損なわれない設計とする。</td> </tr> </tbody> </table>	環境条件等	対応	温度・圧力・湿度・放射線	廃棄物処理建物内で想定される温度、圧力、湿度及び放射線条件下に耐えられる性能を確認した機器を使用する。	屋外の天候による影響	屋外に設置するものではないため、天候による影響は受けない。	海水を通水する系統への影響	海水を通水することはない。	地震	適切な地震荷重との組合せを考慮した上で機器が損傷しないことを確認する。(詳細は「2. 1. 2 耐震設計の基本方針」に示す。)	風(台風)・積雪	廃棄物処理建物内に設置するため、風(台風)及び積雪の影響は受けない。	電磁的障害	重大事故等が発生した場合においても電磁波によりその機能が損なわれない設計とする。	<p>・記載方針の相違</p> <p>【東海第二】</p> <p>⑩の相違</p> <p>・設備の相違</p> <p>【柏崎 6/7】</p> <p>⑧の相違</p> <p>・設備の相違</p> <p>【柏崎 6/7】</p> <p>⑬の相違</p>
環境条件等	対応																														
温度・圧力・湿度・放射線	コントロール建屋内で想定される温度、圧力、湿度及び放射線条件下に耐えられる性能を確認した機器を使用する。																														
屋外の天候による影響	屋外に設置するものではないため、天候による影響は受けない。																														
海水を通水する系統への影響	海水を通水することはない。																														
地震	適切な地震荷重との組合せを考慮した上で機器が損傷しないことを確認する。(詳細は「2. 1. 2 耐震設計の基本方針」に示す)																														
風(台風)・積雪	コントロール建屋内に設置するため、風(台風)及び積雪の影響は受けない。																														
電磁的障害	重大事故等が発生した場合においても電磁波によりその機能が損なわれない設計とする。																														
環境条件等	対応																														
温度・圧力・湿度・放射線	廃棄物処理建物内で想定される温度、圧力、湿度及び放射線条件下に耐えられる性能を確認した機器を使用する。																														
屋外の天候による影響	屋外に設置するものではないため、天候による影響は受けない。																														
海水を通水する系統への影響	海水を通水することはない。																														
地震	適切な地震荷重との組合せを考慮した上で機器が損傷しないことを確認する。(詳細は「2. 1. 2 耐震設計の基本方針」に示す。)																														
風(台風)・積雪	廃棄物処理建物内に設置するため、風(台風)及び積雪の影響は受けない。																														
電磁的障害	重大事故等が発生した場合においても電磁波によりその機能が損なわれない設計とする。																														

柏崎刈羽原子力発電所 6 / 7号炉 (2017. 12. 20 版)	東海第二発電所 (2018. 9. 18 版)	島根原子力発電所 2号炉	備考																												
<p>f) <u>AM用直流125V充電器</u></p> <p><u>所内蓄電式直流電源設備及び常設代替直流電源設備のAM用直流125V充電器は、原子炉建屋内の原子炉区域外の建屋内に設置する設備であることから、その機能を期待される重大事故等が発生した場合における、原子炉建屋内の原子炉区域外の建屋内の環境条件を考慮し、以下の表3.14-63に示す設計とする。</u></p> <p>(57-2)</p>		<p>g) <u>SA用115V系充電器</u></p> <p><u>常設代替直流電源設備のSA用115V系充電器は、廃棄物処理建物内に設置する設備であることから、その機能を期待される重大事故等が発生した場合における、廃棄物処理建物の環境条件を考慮し、以下の第3.14-62表に示す設計とする。</u></p> <p>(57-2)</p>	<p>・記載方針の相違</p> <p>【東海第二】</p> <p>⑩の相違</p> <p>・設備の相違</p> <p>【柏崎6/7】</p> <p>⑦の相違</p>																												
<p>表3.14-63 想定する環境条件及び荷重条件 (AM用直流125V充電器)</p>		<p>第3.14-62表 想定する環境条件及び荷重条件 (SA用115V系充電器)</p>																													
<table border="1"> <thead> <tr> <th>環境条件等</th> <th>対応</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>温度・圧力・湿度・放射線</td> <td>原子炉建屋内の原子炉区域外の建屋内で想定される温度、圧力、湿度及び放射線条件下に耐えられる性能を確認した機器を使用する。</td> </tr> <tr> <td>屋外の天候による影響</td> <td>屋外に設置するものではないため、天候による影響は受けない。</td> </tr> <tr> <td>海水を通水する系統への影響</td> <td>海水を通水することはない。</td> </tr> <tr> <td>地震</td> <td>適切な地震荷重との組合せを考慮した上で機器が損傷しないことを確認する。(詳細は「2.1.2 耐震設計の基本方針」に示す)</td> </tr> <tr> <td>風(台風)・積雪</td> <td>原子炉建屋内の原子炉区域外の建屋内に設置するため、風(台風)及び積雪の影響は受けない。</td> </tr> <tr> <td>電磁的障害</td> <td>重大事故等が発生した場合においても電磁波によりその機能が損なわれない設計とする。</td> </tr> </tbody> </table>	環境条件等	対応	温度・圧力・湿度・放射線	原子炉建屋内の原子炉区域外の建屋内で想定される温度、圧力、湿度及び放射線条件下に耐えられる性能を確認した機器を使用する。	屋外の天候による影響	屋外に設置するものではないため、天候による影響は受けない。	海水を通水する系統への影響	海水を通水することはない。	地震	適切な地震荷重との組合せを考慮した上で機器が損傷しないことを確認する。(詳細は「2.1.2 耐震設計の基本方針」に示す)	風(台風)・積雪	原子炉建屋内の原子炉区域外の建屋内に設置するため、風(台風)及び積雪の影響は受けない。	電磁的障害	重大事故等が発生した場合においても電磁波によりその機能が損なわれない設計とする。		<table border="1"> <thead> <tr> <th>環境条件等</th> <th>対応</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>温度・圧力・湿度・放射線</td> <td>廃棄物処理建物内で想定される温度、圧力、湿度及び放射線条件下に耐えられる性能を確認した機器を使用する。</td> </tr> <tr> <td>屋外の天候による影響</td> <td>屋外に設置するものではないため、天候による影響は受けない。</td> </tr> <tr> <td>海水を通水する系統への影響</td> <td>海水を通水することはない。</td> </tr> <tr> <td>地震</td> <td>適切な地震荷重との組合せを考慮した上で機器が損傷しないことを確認する。(詳細は「2.1.2 耐震設計の基本方針」に示す。)</td> </tr> <tr> <td>風(台風)・積雪</td> <td>廃棄物処理建物内に設置するため、風(台風)及び積雪の影響は受けない。</td> </tr> <tr> <td>電磁的障害</td> <td>重大事故等が発生した場合においても電磁波によりその機能が損なわれない設計とする。</td> </tr> </tbody> </table>	環境条件等	対応	温度・圧力・湿度・放射線	廃棄物処理建物内で想定される温度、圧力、湿度及び放射線条件下に耐えられる性能を確認した機器を使用する。	屋外の天候による影響	屋外に設置するものではないため、天候による影響は受けない。	海水を通水する系統への影響	海水を通水することはない。	地震	適切な地震荷重との組合せを考慮した上で機器が損傷しないことを確認する。(詳細は「2.1.2 耐震設計の基本方針」に示す。)	風(台風)・積雪	廃棄物処理建物内に設置するため、風(台風)及び積雪の影響は受けない。	電磁的障害	重大事故等が発生した場合においても電磁波によりその機能が損なわれない設計とする。	<p>・設備の相違</p> <p>【柏崎6/7】</p> <p>⑬の相違</p>
環境条件等	対応																														
温度・圧力・湿度・放射線	原子炉建屋内の原子炉区域外の建屋内で想定される温度、圧力、湿度及び放射線条件下に耐えられる性能を確認した機器を使用する。																														
屋外の天候による影響	屋外に設置するものではないため、天候による影響は受けない。																														
海水を通水する系統への影響	海水を通水することはない。																														
地震	適切な地震荷重との組合せを考慮した上で機器が損傷しないことを確認する。(詳細は「2.1.2 耐震設計の基本方針」に示す)																														
風(台風)・積雪	原子炉建屋内の原子炉区域外の建屋内に設置するため、風(台風)及び積雪の影響は受けない。																														
電磁的障害	重大事故等が発生した場合においても電磁波によりその機能が損なわれない設計とする。																														
環境条件等	対応																														
温度・圧力・湿度・放射線	廃棄物処理建物内で想定される温度、圧力、湿度及び放射線条件下に耐えられる性能を確認した機器を使用する。																														
屋外の天候による影響	屋外に設置するものではないため、天候による影響は受けない。																														
海水を通水する系統への影響	海水を通水することはない。																														
地震	適切な地震荷重との組合せを考慮した上で機器が損傷しないことを確認する。(詳細は「2.1.2 耐震設計の基本方針」に示す。)																														
風(台風)・積雪	廃棄物処理建物内に設置するため、風(台風)及び積雪の影響は受けない。																														
電磁的障害	重大事故等が発生した場合においても電磁波によりその機能が損なわれない設計とする。																														

柏崎刈羽原子力発電所 6 / 7号炉 (2017. 12. 20 版)	東海第二発電所 (2018. 9. 18 版)	島根原子力発電所 2号炉	備考														
		<p>h) <u>230V系充電器(RCIC)</u></p> <p><u>所内常設蓄電式直流電源設備の230V系充電器(RCIC)は、廃棄物処理建物内に設置する設備であることから、その機能を期待される重大事故等が発生した場合における、廃棄物処理建物の環境条件を考慮し、以下の第3.14-63表に示す設計とする。</u></p> <p style="text-align: right;"><u>(57-2)</u></p> <p>第3.14-63表 想定する環境条件及び荷重条件(230V系充電器(RCIC))</p> <table border="1" data-bbox="1739 604 2507 1245"> <thead> <tr> <th>環境条件等</th> <th>対応</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>温度・圧力・湿度・放射線</td> <td>廃棄物処理建物内で想定される温度、圧力、湿度及び放射線条件下に耐えられる性能を確認した機器を使用する。</td> </tr> <tr> <td>屋外の天候による影響</td> <td>屋外に設置するものではないため、天候による影響は受けない。</td> </tr> <tr> <td>海水を通水する系統への影響</td> <td>海水を通水することはない。</td> </tr> <tr> <td>地震</td> <td>適切な地震荷重との組合せを考慮した上で機器が損傷しないことを確認する。(詳細は「2.1.2 耐震設計の基本方針」に示す。)</td> </tr> <tr> <td>風(台風)・積雪</td> <td>廃棄物処理建物内に設置するため、風(台風)及び積雪の影響は受けない。</td> </tr> <tr> <td>電磁的障害</td> <td>重大事故等が発生した場合においても電磁波によりその機能が損なわれない設計とする。</td> </tr> </tbody> </table>	環境条件等	対応	温度・圧力・湿度・放射線	廃棄物処理建物内で想定される温度、圧力、湿度及び放射線条件下に耐えられる性能を確認した機器を使用する。	屋外の天候による影響	屋外に設置するものではないため、天候による影響は受けない。	海水を通水する系統への影響	海水を通水することはない。	地震	適切な地震荷重との組合せを考慮した上で機器が損傷しないことを確認する。(詳細は「2.1.2 耐震設計の基本方針」に示す。)	風(台風)・積雪	廃棄物処理建物内に設置するため、風(台風)及び積雪の影響は受けない。	電磁的障害	重大事故等が発生した場合においても電磁波によりその機能が損なわれない設計とする。	<p>・記載方針の相違 【東海第二】 ⑩の相違</p> <p>・設備の相違 【柏崎6/7】 ⑩の相違</p> <p>・設備の相違 【柏崎6/7】 ②③の相違</p>
環境条件等	対応																
温度・圧力・湿度・放射線	廃棄物処理建物内で想定される温度、圧力、湿度及び放射線条件下に耐えられる性能を確認した機器を使用する。																
屋外の天候による影響	屋外に設置するものではないため、天候による影響は受けない。																
海水を通水する系統への影響	海水を通水することはない。																
地震	適切な地震荷重との組合せを考慮した上で機器が損傷しないことを確認する。(詳細は「2.1.2 耐震設計の基本方針」に示す。)																
風(台風)・積雪	廃棄物処理建物内に設置するため、風(台風)及び積雪の影響は受けない。																
電磁的障害	重大事故等が発生した場合においても電磁波によりその機能が損なわれない設計とする。																

柏崎刈羽原子力発電所 6 / 7号炉 (2017. 12. 20 版)	東海第二発電所 (2018. 9. 18 版)	島根原子力発電所 2号炉	備考
<p>(2) 操作性 (設置許可基準規則第 43 条第 1 項二)</p> <p>(i) 要求事項</p> <p>想定される重大事故等が発生した場合において確実に操作できるものであること。</p> <p>(ii) 適合性</p> <p>基本方針については、「2.3.4 操作性及び試験・検査性」に示す。</p> <p><u>所内蓄電式直流電源設備及び常設代替直流電源設備の直流母線の遮断器を手動操作することにより供給する蓄電池を切り替えること、及びAM用直流125V充電器、直流125V充電器A及びA-2の運転状態を表示及び計器で確認できることから、確実な操作が可能な設計とする。</u></p> <p>なお全交流動力電源喪失直後から8時間経過するまでの期間については操作不要である。</p> <p><u>所内蓄電式直流電源設備で、操作が必要な各遮断器、断路器については、現場で容易に操作可能な設計とする。表 3.14-64 ~67 に操作対象機器の操作場所を示す。</u></p>	<p>(2) 操作性 (設置許可基準規則第 43 条第 1 項二)</p> <p>(i) 要求事項</p> <p>想定される重大事故等が発生した場合において確実に操作できるものであること。</p> <p>(ii) 適合性</p> <p>基本方針については、「2.3.4 操作性及び試験・検査性」に示す。</p> <p><u>125V系蓄電池A系・B系は、操作が不要な設計とする。ただし、125V系蓄電池A系・B系を設計基準事故対処設備である2C・2D D/Gの交流電源喪失直後から24時間必要な負荷に直流電力を給電させるため不要な直流負荷の切り離しを、中央制御室及び現場にて配線用遮断器により操作可能な設計とする。</u></p> <p style="text-align: right;">(57-2-9, 57-3-4)</p> <p>(2) 操作性 (設置許可基準規則第 43 条第 1 項二)</p> <p>(i) 要求事項</p> <p><u>想定される重大事故等が発生した場合において確実に操作できるものであること。</u></p> <p>-</p> <p>(ii) 適合性</p> <p><u>基本方針については、「2.3.4 操作性及び試験・検査性」に示す。</u></p> <p><u>緊急用125V系蓄電池は、操作が不要な設計とする。</u></p> <p style="text-align: right;">(57-2-12, 57-3-6)</p>	<p>(2) 操作性 (設置許可基準規則第 43 条第 1 項二)</p> <p>(i) 要求事項</p> <p>想定される重大事故等が発生した場合において確実に操作できるものであること。</p> <p>(ii) 適合性</p> <p>基本方針については、「2.3.4 操作性及び試験・検査性」に示す。</p> <p><u>所内常設蓄電式直流電源設備及び常設代替直流電源設備の直流母線の遮断器を手動操作することにより供給する蓄電池を切り替えること、及びB-115V系充電器、B1-115V系充電器(SA)、SA用115V系充電器及び230V系充電器(RCIC)の運転状態を表示及び計器で確認できることから、確実な操作が可能な設計とする。</u></p> <p><u>なお、全交流動力電源喪失直後から8時間経過するまでの期間については操作不要である。</u></p> <p><u>所内常設蓄電式直流電源設備で、操作が必要な各遮断器については、現場で容易に操作可能な設計とする。第3.14-64表に操作対象機器の操作場所を示す。</u></p> <p style="text-align: right;">(57-2, 57-3)</p>	<p>備考</p> <p>・設備の相違 【柏崎6/7, 東海第二】 ⑧, ⑨, ⑩の相違</p> <p>・記載方針の相違 【東海第二】 島根2号炉の所内常設蓄電式直流電源設備及び常設代替直流電源設備は、柏崎6/7と同様に操作不要であるが、手動操作が可能であることを記載している</p> <p>・資料構成の相違 【東海第二】 比較のため記載を代入</p> <p>・記載方針の相違 【東海第二】 島根2号炉は所内常設蓄電式直流電源設備と常設代替直流電源設備の操作についてあわせて記載している</p>

柏崎刈羽原子力発電所 6 / 7号炉 (2017. 12. 20 版)	東海第二発電所 (2018. 9. 18 版)	島根原子力発電所 2号炉	備考																																																												
表 3. 14-64 操作対象機器 (全交流動力電源喪失から 8 時間を経過した時点の切替え操作【6 号炉】)		第 3. 14-64 表 操作対象機器 (全交流動力電源喪失から 8 時間後の切り替え操作)																																																													
<table border="1"> <thead> <tr> <th>機器名称</th> <th>状態の変化</th> <th>操作場所</th> <th>操作方法</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>直流 125V 主母線盤遮断器 (直流母線 (分電盤側) 側)</td> <td>入→切</td> <td>コントロール建屋地下 1 階</td> <td>遮断器操作</td> </tr> <tr> <td>直流 125V 主母線盤遮断器 (直流母線 (MCC 側) 側)</td> <td>入→切</td> <td>コントロール建屋地下 1 階</td> <td>遮断器操作</td> </tr> <tr> <td>直流母線 (分電盤側) 遮断器 (直流 125V 主母線盤 A 側)</td> <td>入→切</td> <td>コントロール建屋地下 1 階</td> <td>遮断器操作</td> </tr> <tr> <td>直流母線 (MCC 側) 遮断器 (直流 125V 主母線盤 A 側)</td> <td>入→切</td> <td>原子炉建屋内の原子炉区域外地下 1 階</td> <td>遮断器操作</td> </tr> <tr> <td>直流 125V 主母線盤遮断器 (不要な負荷)</td> <td>入→切</td> <td>コントロール建屋地下 1 階</td> <td>遮断器操作</td> </tr> <tr> <td>125V DC 分電盤 (不要な負荷)</td> <td>入→切</td> <td>コントロール建屋地下 1 階</td> <td>遮断器操作</td> </tr> <tr> <td>直流母線 (分電盤側) 遮断器 (直流 125V 蓄電池 A-2 側)</td> <td>切→入</td> <td>コントロール建屋地下 1 階</td> <td>遮断器操作</td> </tr> <tr> <td>直流母線 (MCC 側) 遮断器 (直流 125V 蓄電池 A-2 側)</td> <td>切→入</td> <td>原子炉建屋内の原子炉区域外地下 1 階</td> <td>遮断器操作</td> </tr> </tbody> </table>	機器名称	状態の変化	操作場所	操作方法	直流 125V 主母線盤遮断器 (直流母線 (分電盤側) 側)	入→切	コントロール建屋地下 1 階	遮断器操作	直流 125V 主母線盤遮断器 (直流母線 (MCC 側) 側)	入→切	コントロール建屋地下 1 階	遮断器操作	直流母線 (分電盤側) 遮断器 (直流 125V 主母線盤 A 側)	入→切	コントロール建屋地下 1 階	遮断器操作	直流母線 (MCC 側) 遮断器 (直流 125V 主母線盤 A 側)	入→切	原子炉建屋内の原子炉区域外地下 1 階	遮断器操作	直流 125V 主母線盤遮断器 (不要な負荷)	入→切	コントロール建屋地下 1 階	遮断器操作	125V DC 分電盤 (不要な負荷)	入→切	コントロール建屋地下 1 階	遮断器操作	直流母線 (分電盤側) 遮断器 (直流 125V 蓄電池 A-2 側)	切→入	コントロール建屋地下 1 階	遮断器操作	直流母線 (MCC 側) 遮断器 (直流 125V 蓄電池 A-2 側)	切→入	原子炉建屋内の原子炉区域外地下 1 階	遮断器操作		<table border="1"> <thead> <tr> <th>機器名称</th> <th>状態の変化</th> <th>操作場所</th> <th>操作方法</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>B-115V 系直流盤 (不要な負荷)</td> <td>入→切</td> <td>廃棄物処理建物地下中 1 階</td> <td>遮断器操作</td> </tr> <tr> <td>B-115V 系蓄電池出力遮断器 (B-115V 系充電器)</td> <td>入→切</td> <td>廃棄物処理建物地下中 1 階</td> <td>遮断器操作</td> </tr> <tr> <td>B-115V 系充電器遮断器 (B-115V 系直流盤出力)</td> <td>入→切</td> <td>廃棄物処理建物地下中 1 階</td> <td>遮断器操作</td> </tr> <tr> <td>直流母線連絡遮断器 (B-115V 系直流盤 (S A) 側)</td> <td>切→入</td> <td>廃棄物処理建物地下中 1 階</td> <td>遮断器操作</td> </tr> <tr> <td>直流母線連絡遮断器 (B-115V 系直流盤側)</td> <td>切→入</td> <td>廃棄物処理建物地下中 1 階</td> <td>遮断器操作</td> </tr> </tbody> </table>	機器名称	状態の変化	操作場所	操作方法	B-115V 系直流盤 (不要な負荷)	入→切	廃棄物処理建物地下中 1 階	遮断器操作	B-115V 系蓄電池出力遮断器 (B-115V 系充電器)	入→切	廃棄物処理建物地下中 1 階	遮断器操作	B-115V 系充電器遮断器 (B-115V 系直流盤出力)	入→切	廃棄物処理建物地下中 1 階	遮断器操作	直流母線連絡遮断器 (B-115V 系直流盤 (S A) 側)	切→入	廃棄物処理建物地下中 1 階	遮断器操作	直流母線連絡遮断器 (B-115V 系直流盤側)	切→入	廃棄物処理建物地下中 1 階	遮断器操作	<ul style="list-style-type: none"> 設備及び運用の相違【柏崎 6/7】 ㊸の相違 記載方針の相違【東海第二】 <p>島根 2 号炉は柏崎 6/7 と同様に不要負荷の切り離し操作について記載している。東海第二は次項にて記載している</p>
機器名称	状態の変化	操作場所	操作方法																																																												
直流 125V 主母線盤遮断器 (直流母線 (分電盤側) 側)	入→切	コントロール建屋地下 1 階	遮断器操作																																																												
直流 125V 主母線盤遮断器 (直流母線 (MCC 側) 側)	入→切	コントロール建屋地下 1 階	遮断器操作																																																												
直流母線 (分電盤側) 遮断器 (直流 125V 主母線盤 A 側)	入→切	コントロール建屋地下 1 階	遮断器操作																																																												
直流母線 (MCC 側) 遮断器 (直流 125V 主母線盤 A 側)	入→切	原子炉建屋内の原子炉区域外地下 1 階	遮断器操作																																																												
直流 125V 主母線盤遮断器 (不要な負荷)	入→切	コントロール建屋地下 1 階	遮断器操作																																																												
125V DC 分電盤 (不要な負荷)	入→切	コントロール建屋地下 1 階	遮断器操作																																																												
直流母線 (分電盤側) 遮断器 (直流 125V 蓄電池 A-2 側)	切→入	コントロール建屋地下 1 階	遮断器操作																																																												
直流母線 (MCC 側) 遮断器 (直流 125V 蓄電池 A-2 側)	切→入	原子炉建屋内の原子炉区域外地下 1 階	遮断器操作																																																												
機器名称	状態の変化	操作場所	操作方法																																																												
B-115V 系直流盤 (不要な負荷)	入→切	廃棄物処理建物地下中 1 階	遮断器操作																																																												
B-115V 系蓄電池出力遮断器 (B-115V 系充電器)	入→切	廃棄物処理建物地下中 1 階	遮断器操作																																																												
B-115V 系充電器遮断器 (B-115V 系直流盤出力)	入→切	廃棄物処理建物地下中 1 階	遮断器操作																																																												
直流母線連絡遮断器 (B-115V 系直流盤 (S A) 側)	切→入	廃棄物処理建物地下中 1 階	遮断器操作																																																												
直流母線連絡遮断器 (B-115V 系直流盤側)	切→入	廃棄物処理建物地下中 1 階	遮断器操作																																																												

柏崎刈羽原子力発電所 6 / 7号炉 (2017. 12. 20 版)	東海第二発電所 (2018. 9. 18 版)	島根原子力発電所 2号炉	備考
表3. 14-65 操作対象機器 (全交流動力電源喪失から19 時間を経過			
した時点の切替え操作【6号炉】			
機器名称	状態の 変化	操作場所	操作方法
直流母線 (分電盤側) 遮断器 (直流 125V 主母線盤 A-2 側)	入→切	コントロール建屋地 下1階	遮断器操 作
直流母線 (MCC 側) 遮断器 (直流 125V 主母線盤 A-2 側)	入→切	原子炉建屋内の原子 炉区域外地下1階	遮断器操 作
直流母線 (分電盤側) 遮断器 (AM 用直流 125V 蓄電池側)	切→入	コントロール建屋地 下1階	遮断器操 作
直流母線 (MCC 側) 遮断器 (AM 用直流 125V 蓄電池側)	切→入	原子炉建屋内の原子 炉区域外地下1階	遮断器操 作
AM 用直流 125V 充電器遮断器 (直流母線 (分電盤側) 側充 電器出力)	切→入	原子炉建屋内の原子 炉区域外地上4階	遮断器操 作
AM 用直流 125V 充電器遮断器 (直流母線 (MCC 側) 側充電 器出力)	切→入	原子炉建屋内の原子 炉区域外地上4階	遮断器操 作
<p>・運用の相違</p> <p>【柏崎 6/7】</p> <p>柏崎 6/7 は全交流動力電源喪失から 19 時間後に 2 回目の蓄電池切替を行い、24 時間直流電源を確保する設計のため、19 時間時点での切替操作について記載している</p>			

柏崎刈羽原子力発電所 6 / 7号炉 (2017. 12. 20 版)	東海第二発電所 (2018. 9. 18 版)	島根原子力発電所 2号炉	備考																								
表3. 14-66 操作対象機器 (全交流動力電源喪失から8 時間を経過																											
した時点の切替え操作【7 号炉】																											
<table border="1"> <thead> <tr> <th>機器名称</th> <th>状態の 変化</th> <th>操作場所</th> <th>操作方法</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>直流 125V 主母線盤遮断器 (直流母線側)</td> <td>入→切</td> <td>コントロール建屋地 下1階</td> <td>遮断器操 作</td> </tr> <tr> <td>直流母線遮断器 (直流 125V 主母線盤 A 側)</td> <td>入→切</td> <td>コントロール建屋地 下1階</td> <td>遮断器操 作</td> </tr> <tr> <td>直流 125V 主母線盤遮断器 (不要な負荷)</td> <td>入→切</td> <td>コントロール建屋地 下1階</td> <td>遮断器操 作</td> </tr> <tr> <td>125V DC 分電盤 (不要な負荷)</td> <td>入→切</td> <td>コントロール建屋地 下1階</td> <td>遮断器操 作</td> </tr> <tr> <td>直流母線遮断器 (直流 125V 蓄電池 A-2 側)</td> <td>切→入</td> <td>コントロール建屋地 下1階</td> <td>遮断器操 作</td> </tr> </tbody> </table>	機器名称	状態の 変化	操作場所	操作方法	直流 125V 主母線盤遮断器 (直流母線側)	入→切	コントロール建屋地 下1階	遮断器操 作	直流母線遮断器 (直流 125V 主母線盤 A 側)	入→切	コントロール建屋地 下1階	遮断器操 作	直流 125V 主母線盤遮断器 (不要な負荷)	入→切	コントロール建屋地 下1階	遮断器操 作	125V DC 分電盤 (不要な負荷)	入→切	コントロール建屋地 下1階	遮断器操 作	直流母線遮断器 (直流 125V 蓄電池 A-2 側)	切→入	コントロール建屋地 下1階	遮断器操 作			
機器名称	状態の 変化	操作場所	操作方法																								
直流 125V 主母線盤遮断器 (直流母線側)	入→切	コントロール建屋地 下1階	遮断器操 作																								
直流母線遮断器 (直流 125V 主母線盤 A 側)	入→切	コントロール建屋地 下1階	遮断器操 作																								
直流 125V 主母線盤遮断器 (不要な負荷)	入→切	コントロール建屋地 下1階	遮断器操 作																								
125V DC 分電盤 (不要な負荷)	入→切	コントロール建屋地 下1階	遮断器操 作																								
直流母線遮断器 (直流 125V 蓄電池 A-2 側)	切→入	コントロール建屋地 下1階	遮断器操 作																								
表3. 14-67 操作対象機器 (全交流動力電源喪失から19 時間を経過																											
した時点の切替え操作【7 号炉】																											
<table border="1"> <thead> <tr> <th>機器名称</th> <th>状態の 変化</th> <th>操作場所</th> <th>操作方法</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>直流母線遮断器 (直流 125V 蓄電池 A-2 側)</td> <td>入→切</td> <td>コントロール建屋地 下1階</td> <td>遮断器操 作</td> </tr> <tr> <td>直流母線遮断器 (AM 用直流 125V 蓄電池側)</td> <td>切→入</td> <td>コントロール建屋地 下1階</td> <td>遮断器操 作</td> </tr> <tr> <td>AM 用直流 125V 充電器遮断器 (直流母線側充電器出力)</td> <td>切→入</td> <td>原子炉建屋内の原子 炉 区域外地下4階</td> <td>遮断器操 作</td> </tr> </tbody> </table>	機器名称	状態の 変化	操作場所	操作方法	直流母線遮断器 (直流 125V 蓄電池 A-2 側)	入→切	コントロール建屋地 下1階	遮断器操 作	直流母線遮断器 (AM 用直流 125V 蓄電池側)	切→入	コントロール建屋地 下1階	遮断器操 作	AM 用直流 125V 充電器遮断器 (直流母線側充電器出力)	切→入	原子炉建屋内の原子 炉 区域外地下4階	遮断器操 作											
機器名称	状態の 変化	操作場所	操作方法																								
直流母線遮断器 (直流 125V 蓄電池 A-2 側)	入→切	コントロール建屋地 下1階	遮断器操 作																								
直流母線遮断器 (AM 用直流 125V 蓄電池側)	切→入	コントロール建屋地 下1階	遮断器操 作																								
AM 用直流 125V 充電器遮断器 (直流母線側充電器出力)	切→入	原子炉建屋内の原子 炉 区域外地下4階	遮断器操 作																								
			・設備の相違 【柏崎 6/7】 対象号炉なし																								

柏崎刈羽原子力発電所 6/7号炉 (2017.12.20版)	東海第二発電所 (2018.9.18版)	島根原子力発電所 2号炉	備考
<p>以下に<u>所内蓄電式直流電源設備</u>を構成する主要設備の操作性を示す。</p> <p>a) <u>直流 125V 蓄電池 A</u> <u>所内蓄電式直流電源設備の直流 125V 蓄電池 A</u> は操作不要である。</p> <p>b) <u>直流 125V 蓄電池 A-2</u> <u>所内蓄電式直流電源設備の直流 125V 蓄電池 A-2</u> は操作不要である。</p> <p>c) <u>AM用直流 125V 蓄電池</u> <u>所内蓄電式直流電源設備及び常設代替直流電源設備の AM 用直流 125V 蓄電池</u> は操作不要である。</p> <p>d) <u>直流 125V 充電器 A</u> <u>所内蓄電式直流電源設備の直流 125V 充電器 A</u> は操作不要である。</p> <p>e) <u>直流 125V 充電器 A-2</u> <u>所内蓄電式直流電源設備の直流 125V 充電器 A-2</u> は操作不要である。</p> <p>f) <u>AM用直流 125V 充電器</u> <u>所内蓄電式直流電源設備及び常設代替直流電源設備の AM 用直流 125V 充電器</u> は操作不要である。</p>	<p>以下に、<u>所内常設直流電源設備</u>を構成する主要設備の操作性を示す。</p> <p>a) <u>125V 系蓄電池</u> <u>125V 系蓄電池 A系・B系は、通常待機時から直流 125V 主母線盤 2 A・2 Bへ接続されており、設計基準対処設備である 2 C・2 D D/Gの交流電源喪失直後から直流 125V 主母線盤 2 A・2 Bへ自動で直流電力を給電するため、操作が不要な設計とする。ただし、125V 系蓄電池 A系・B系を設計基準事故対処設備である 2 C・2 D D/Gの交流電源喪失から 24 時間必要な負荷に直流電力を給電させるため不要な直流負荷の切り離しを、中央制御室及び現場にて配線用遮断器により操作可能な設計とする。</u></p> <p>以下に、<u>常設代替直流電源設備</u>を構成する主要設備の操作性を示す。</p> <p>a) <u>緊急用 125V 系蓄電池</u> <u>緊急用 125V 系蓄電池は、通常待機時から緊急用直流 125V 主母線盤へ接続されており、全交流動力電源喪失直後から、緊急用直流 125V 主母線盤へ 24 時間にわたり自動で直流電力を給電するため、操作が不要な設計とする。</u></p>	<p>以下に<u>所内常設蓄電式直流電源設備及び常設代替直流電源設備</u>を構成する主要設備の操作性を示す。</p> <p>a) <u>B-115V 系蓄電池</u> <u>所内常設蓄電式直流電源設備の B-115V 系蓄電池</u> は操作不要である。</p> <p>b) <u>B 1-115V 系蓄電池 (SA)</u> <u>所内常設蓄電式直流電源設備の B 1-115V 系蓄電池 (SA)</u> は操作不要である。</p> <p>c) <u>SA用 115V 系蓄電池</u> <u>常設代替直流電源設備の SA用 115V 系蓄電池</u> は操作不要である。</p> <p>d) <u>230V 系蓄電池 (RCIC)</u> <u>所内常設蓄電式直流電源設備の 230V 系蓄電池 (RCIC)</u> は操作不要である。</p> <p>e) <u>B-115V 系充電器</u> <u>所内常設蓄電式直流電源設備の B-115V 系充電器</u> は操作不要である。</p> <p>f) <u>B 1-115V 系充電器 (SA)</u> <u>所内常設蓄電式直流電源設備の B 1-115V 系充電器 (SA)</u> は操作不要である。</p> <p>g) <u>SA用 115V 系充電器</u> <u>常設代替直流電源設備の SA用 115V 系充電器</u> は操作不要である。</p> <p>h) <u>230V 系充電器 (RCIC)</u> <u>所内常設蓄電式直流電源設備の 230V 系充電器 (RCIC)</u> は操作不要である。</p>	<p>・設備の相違 【柏崎 6/7, 東海第二】 ⑧, ⑩の相違 【柏崎 6/7】 ⑦の相違 ・記載方針の相違 【東海第二】 東海第二は不要負荷の切り離し操作について再掲されている。本項は蓄電池、充電器自体の操作性を記載しているため、島根 2号炉は柏崎 6/7 と同様に操作不要として記載している なお、負荷切り離し操作については前項に記載している</p> <p>・資料構成の相違 【東海第二】 比較のため記載を入替え ・設備の相違 【柏崎 6/7】 ⑦の相違</p>

柏崎刈羽原子力発電所 6 / 7号炉 (2017. 12. 20版)	東海第二発電所 (2018. 9. 18版)	島根原子力発電所 2号炉	備考																									
<p>(3) 試験及び検査 (設置許可基準規則第 43 条第 1 項三)</p> <p>(i) 要求事項</p> <p>健全性及び能力を確認するため、発電用原子炉の運転中又は停止中に試験又は検査ができるものであること。</p> <p>(ii) 適合性</p> <p>基本方針については、「2.3.4 操作性及び試験・検査性」に示す。</p> <p>a) <u>直流 125V 蓄電池 A</u></p> <p>所内蓄電式直流電源設備の<u>直流 125V 蓄電池 A</u> は、表 3.14-68 に示すように運転中又は停止中に機能・性能試験又は外観の確認が可能な設計とする。</p> <p>性能の確認として、<u>直流 125V 蓄電池 A</u> の単体及び総電圧を確認する。</p> <p>蓄電池の総電圧の確認を可能とする計器を設けた設計とする。また、蓄電池単体については、電圧の確認を可能とする構造とする。</p> <p style="text-align: right;">(57-4)</p> <p style="text-align: center;">表 3.14-68 直流 125V 蓄電池 A の試験及び検査</p>	<p>(3) 試験検査 (設置許可基準規則第 43 条第 1 項三)</p> <p>(i) 要求事項</p> <p>健全性及び能力を確認するため、発電用原子炉の運転中又は停止中に試験又は検査ができるものであること。</p> <p>(ii) 適合性</p> <p>基本方針については、「2.3.4 操作性及び試験・検査性について」に示す。</p> <p>a) <u>125V 系蓄電池 A 系・B 系</u></p> <p>所内常設直流電源設備である <u>125V 系蓄電池 A 系・B 系</u> は、第 3.14.2.3.4-3 表に示すように、発電用原子炉の運転中又は停止中に機能・性能検査及び外観の確認が可能な設計とする。</p> <p>機能・性能検査として、蓄電池の<u>電圧の確認</u>が可能な設計とする。</p> <p style="text-align: right;">(57-4-12)</p> <p style="text-align: center;">第 3.14.2.3.4-3 表 125V 系蓄電池 A 系・B 系の試験検査</p>	<p>(3) 試験及び検査 (設置許可基準規則第 43 条第 1 項三)</p> <p>(i) 要求事項</p> <p>健全性及び能力を確認するため、発電用原子炉の運転中又は停止中に試験又は検査ができるものであること。</p> <p>(ii) 適合性</p> <p>基本方針については、「2.3.4 操作性及び試験・検査性」に示す。</p> <p>a) <u>B-115V 系蓄電池</u></p> <p>所内常設蓄電式直流電源設備の <u>B-115V 系蓄電池</u> は、第 3.14-65 表に示すように運転中又は停止中に機能・性能試験又は外観の確認が可能な設計とする。</p> <p>性能の確認として、<u>B-115V 系蓄電池</u> の単体及び総電圧を確認する。</p> <p><u>蓄電池の総電圧の確認を可能とする計器を設けた設計とする。また、蓄電池単体については、電圧の確認を可能とする構造とする。</u></p> <p style="text-align: right;">(57-4)</p> <p style="text-align: center;">第 3.14-65 表 B-115V 系蓄電池の試験及び検査</p>	<p>備考</p> <p>・設備の相違</p> <p>【柏崎 6/7】</p> <p>⑧の相違</p> <p>【東海第二】</p> <p>⑨の相違</p>																									
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 20%;">プラント状態</th> <th style="width: 30%;">項目</th> <th style="width: 50%;">内容</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;">運転中 又は 停止中</td> <td style="text-align: center;">機能・性能試験</td> <td style="text-align: center;">蓄電池の単体及び総電圧の確認</td> </tr> </tbody> </table>	プラント状態	項目	内容	運転中 又は 停止中	機能・性能試験	蓄電池の単体及び総電圧の確認	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 20%;">原子炉の状態</th> <th style="width: 30%;">項目</th> <th style="width: 50%;">内容</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="2" style="text-align: center;">運転中</td> <td style="text-align: center;">外観検査</td> <td style="text-align: center;">蓄電池の目視点検</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">機能・性能検査</td> <td style="text-align: center;">蓄電池の電圧の確認</td> </tr> <tr> <td rowspan="2" style="text-align: center;">停止中</td> <td style="text-align: center;">外観検査</td> <td style="text-align: center;">蓄電池の目視点検</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">機能・性能検査</td> <td style="text-align: center;">蓄電池の電圧の確認</td> </tr> </tbody> </table>	原子炉の状態	項目	内容	運転中	外観検査	蓄電池の目視点検	機能・性能検査	蓄電池の電圧の確認	停止中	外観検査	蓄電池の目視点検	機能・性能検査	蓄電池の電圧の確認	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 20%;">プラント状態</th> <th style="width: 30%;">項目</th> <th style="width: 50%;">内容</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;">運転中 又は 停止中</td> <td style="text-align: center;">機能・性能試験</td> <td style="text-align: center;">蓄電池の単体及び総電圧の確認</td> </tr> </tbody> </table>	プラント状態	項目	内容	運転中 又は 停止中	機能・性能試験	蓄電池の単体及び総電圧の確認	
プラント状態	項目	内容																										
運転中 又は 停止中	機能・性能試験	蓄電池の単体及び総電圧の確認																										
原子炉の状態	項目	内容																										
運転中	外観検査	蓄電池の目視点検																										
	機能・性能検査	蓄電池の電圧の確認																										
停止中	外観検査	蓄電池の目視点検																										
	機能・性能検査	蓄電池の電圧の確認																										
プラント状態	項目	内容																										
運転中 又は 停止中	機能・性能試験	蓄電池の単体及び総電圧の確認																										
<p>b) <u>直流 125V 蓄電池 A-2</u></p> <p>所内蓄電式直流電源設備の<u>直流 125V 蓄電池 A-2</u> は、表 3.14-69 に示すように運転中又は停止中に機能・性能試験又は外観の確認が可能な設計とする。</p> <p>性能の確認として、<u>直流 125V 蓄電池 A-2</u> の単体及び総電圧並びに単体の比重を確認する。</p> <p>蓄電池の総電圧の確認を可能とする計器を設けた設計とする。また、蓄電池単体については、電圧、<u>比重の確認</u>を可能とする構造とする。<u>また、均等充電が可能な設計とする。</u></p> <p style="text-align: right;">(57-4)</p>		<p>b) <u>B 1-115V 系蓄電池 (SA)</u></p> <p>所内常設蓄電式直流電源設備の <u>B 1-115V 系蓄電池 (SA)</u> は、第 3.14-66 表に示すように運転中又は停止中に機能・性能試験又は外観の確認が可能な設計とする。</p> <p>性能の確認として、<u>B 1-115V 系蓄電池 (SA)</u> の単体及び総電圧を確認する。</p> <p><u>蓄電池の総電圧の確認を可能とする計器を設けた設計とする。また、蓄電池単体については、電圧の確認を可能とする構造とする。</u></p> <p style="text-align: right;">(57-4)</p>	<p>・設備の相違</p> <p>【柏崎 6/7】</p> <p>⑧の相違</p> <p>【東海第二】</p> <p>⑨の相違</p>																									

柏崎刈羽原子力発電所 6 / 7号炉 (2017. 12. 20版)	東海第二発電所 (2018. 9. 18版)	島根原子力発電所 2号炉	備考																									
<p align="center"><u>表 3.14-69 直流 125V 蓄電池 A-2 の試験及び検査</u></p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>プラント状態</th> <th>項目</th> <th>内容</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>運転中 又は 停止中</td> <td>機能・性能試験</td> <td>蓄電池の単体及び総電圧の確認 蓄電池の単体の比重確認 均等充電</td> </tr> </tbody> </table>	プラント状態	項目	内容	運転中 又は 停止中	機能・性能試験	蓄電池の単体及び総電圧の確認 蓄電池の単体の比重確認 均等充電		<p align="center"><u>第 3.14-66 表 B 1 - 115V 系蓄電池 (SA) の試験及び検査</u></p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>プラント状態</th> <th>項目</th> <th>内容</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>運転中 又は 停止中</td> <td>機能・性能試験</td> <td>蓄電池の単体及び総電圧の確認</td> </tr> </tbody> </table>	プラント状態	項目	内容	運転中 又は 停止中	機能・性能試験	蓄電池の単体及び総電圧の確認	<p>・設備の相違 【柏崎 6/7】 ⑧の相違 【東海第二】 ⑨の相違</p>													
プラント状態	項目	内容																										
運転中 又は 停止中	機能・性能試験	蓄電池の単体及び総電圧の確認 蓄電池の単体の比重確認 均等充電																										
プラント状態	項目	内容																										
運転中 又は 停止中	機能・性能試験	蓄電池の単体及び総電圧の確認																										
<p>c) <u>AM用直流 125V 蓄電池</u> 所内蓄電式直流電源設備及び常設代替直流電源設備の <u>AM 用直流 125V 蓄電池</u>は、<u>表 3.14-70</u> に示すように運転中又は停止中に機能・性能試験又は外観の確認が可能な設計とする。 性能の確認として、<u>AM 用直流 125V 蓄電池</u>の単体及び総電圧を確認する。 蓄電池の総電圧の確認を可能とする計器を設けた設計とする。また、蓄電池単体については、電圧の確認を可能とする構造とする。 (57-4)</p>	<p>(3) <u>試験検査 (設置許可基準規則第 43 条第 1 項三)</u> (i) <u>要求事項</u> <u>健全性及び能力を確認するため、発電用原子炉の運転中又は停止中に試験又は検査ができるものであること。</u> - (ii) <u>適合性</u> <u>基本方針については、「2.3.4 操作性及び試験・検査性について」に示す。</u> a) <u>緊急用 125V 系蓄電池</u> 常設代替直流電源設備である <u>緊急用 125V 系蓄電池</u>は、<u>第 3.14.2.5.4-2 表</u>に示すように、発電用原子炉の運転中又は停止中に機能・性能検査及び外観の確認が可能な設計とする。 機能・性能検査として、<u>蓄電池の電圧の確認</u>が可能な設計とする。 (57-4-15)</p>	<p>c) <u>SA用 115V 系蓄電池</u> 常設代替直流電源設備の <u>SA用 115V 系蓄電池</u>は、<u>第 3.14-67 表</u>に示すように運転中又は停止中に機能・性能試験又は外観の確認が可能な設計とする。 性能の確認として、<u>SA用 115V 系蓄電池</u>の単体及び総電圧を確認する。 <u>蓄電池の総電圧の確認を可能とする計器を設けた設計とする。また、蓄電池単体については、電圧の確認を可能とする構造とする。</u> (57-4)</p>	<p>・資料構成の相違 【東海第二】 比較のため記載を入れ替え</p> <p>・設備の相違 【柏崎 6/7】 ⑦の相違</p>																									
<p align="center"><u>表 3.14-70 AM 用直流 125V 蓄電池の試験及び検査</u></p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>プラント状態</th> <th>項目</th> <th>内容</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>運転中 又は 停止中</td> <td>機能・性能試験</td> <td>蓄電池の単体及び総電圧の確認</td> </tr> </tbody> </table>	プラント状態	項目	内容	運転中 又は 停止中	機能・性能試験	蓄電池の単体及び総電圧の確認	<p align="center"><u>第 3.14.2.5.4-2 表 緊急用 125V 系蓄電池の試験検査</u></p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>原子炉の状態</th> <th>項目</th> <th>内容</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="2">運転中</td> <td>外観検査</td> <td>蓄電池の目視点検</td> </tr> <tr> <td>機能・性能検査</td> <td>蓄電池の電圧の確認</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">停止中</td> <td>外観検査</td> <td>蓄電池の目視点検</td> </tr> <tr> <td>機能・性能検査</td> <td>蓄電池の電圧の確認</td> </tr> </tbody> </table>	原子炉の状態	項目	内容	運転中	外観検査	蓄電池の目視点検	機能・性能検査	蓄電池の電圧の確認	停止中	外観検査	蓄電池の目視点検	機能・性能検査	蓄電池の電圧の確認	<p align="center"><u>第 3.14-67 表 SA用 115V 系蓄電池の試験及び検査</u></p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>プラント状態</th> <th>項目</th> <th>内容</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>運転中 又は 停止中</td> <td>機能・性能試験</td> <td>蓄電池の単体及び総電圧の確認</td> </tr> </tbody> </table>	プラント状態	項目	内容	運転中 又は 停止中	機能・性能試験	蓄電池の単体及び総電圧の確認	
プラント状態	項目	内容																										
運転中 又は 停止中	機能・性能試験	蓄電池の単体及び総電圧の確認																										
原子炉の状態	項目	内容																										
運転中	外観検査	蓄電池の目視点検																										
	機能・性能検査	蓄電池の電圧の確認																										
停止中	外観検査	蓄電池の目視点検																										
	機能・性能検査	蓄電池の電圧の確認																										
プラント状態	項目	内容																										
運転中 又は 停止中	機能・性能試験	蓄電池の単体及び総電圧の確認																										

柏崎刈羽原子力発電所 6 / 7号炉 (2017. 12. 20 版)	東海第二発電所 (2018. 9. 18 版)	島根原子力発電所 2号炉	備考																						
<p>d) <u>直流 125V 充電器 A</u></p> <p><u>所内蓄電式直流電源設備の直流 125V 充電器 A</u> は, 表 3. 14-71 に示すように運転中又は停止中に機能・性能試験及び外観検査が可能な設計とする。</p> <p>性能の確認として, <u>直流 125V 充電器 A</u> の盤内外部の目視により性能に影響を及ぼすおそれのある異常がないこと, 電気回路の絶縁抵抗に異常がないこと, 運転状態により半導体素子の動作に異常がないことを確認する。</p> <p><u>直流 125V 充電器 A</u> の出力電圧の確認を可能とする計器を設けた設計とする。</p> <p style="text-align: right;">(57-4)</p> <p style="text-align: center;">表 3. 14-71 <u>直流 125V 充電器 A の試験及び検査</u></p> <table border="1" data-bbox="151 1503 926 1713"> <thead> <tr> <th>プラント状態</th> <th>項目</th> <th>内容</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="2">運転中 又は 停止中</td> <td>機能・性能試験</td> <td>充電器の出力電圧, 絶縁抵抗の確認</td> </tr> <tr> <td>外観検査</td> <td>充電器の外観の確認</td> </tr> </tbody> </table>	プラント状態	項目	内容	運転中 又は 停止中	機能・性能試験	充電器の出力電圧, 絶縁抵抗の確認	外観検査	充電器の外観の確認		<p>d) <u>230V 系蓄電池 (R C I C)</u></p> <p><u>所内常設蓄電式直流電源設備の 230V 系蓄電池 (R C I C) は, 第 3. 14-68 表に示すように運転中又は停止中に機能・性能試験又は外観の確認が可能な設計とする。</u></p> <p><u>性能の確認として, 230V 系蓄電池 (R C I C) の単体及び総電圧を確認する。</u></p> <p><u>蓄電池の総電圧の確認を可能とする計器を設けた設計とする。また, 蓄電池単体については, 電圧の確認を可能とする構造とする。</u></p> <p style="text-align: right;">(57-4)</p> <p style="text-align: center;">第 3. 14-68 表 <u>230V 系蓄電池 (R C I C) の試験及び検査</u></p> <table border="1" data-bbox="1736 695 2510 873"> <thead> <tr> <th>プラント状態</th> <th>項目</th> <th>内容</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>運転中 又は 停止中</td> <td>機能・性能試験</td> <td>蓄電池の単体及び総電圧の確認</td> </tr> </tbody> </table> <p>e) <u>B-115V 系充電器</u></p> <p><u>所内常設蓄電式直流電源設備の B-115V 系充電器は, 第 3. 14-69 表に示すように運転中又は停止中に機能・性能試験及び外観検査が可能な設計とする。</u></p> <p><u>性能の確認として, B-115V 系充電器の盤内外部の目視により性能に影響を及ぼす恐れのある異常がないこと, 電気回路の絶縁抵抗に異常がないこと, 運転状態により半導体素子の動作に異常がないことを確認する。</u></p> <p><u>B-115V 系充電器の出力電圧の確認を可能とする計器を設けた設計とする。</u></p> <p style="text-align: right;">(57-4)</p> <p style="text-align: center;">第 3. 14-69 表 <u>B-115V 系充電器の試験及び検査</u></p> <table border="1" data-bbox="1736 1503 2510 1713"> <thead> <tr> <th>プラント状態</th> <th>項目</th> <th>内容</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="2">運転中 又は 停止中</td> <td>機能・性能試験</td> <td>充電器の出力電圧, 絶縁抵抗の確認</td> </tr> <tr> <td>外観検査</td> <td>充電器の外観の確認</td> </tr> </tbody> </table>	プラント状態	項目	内容	運転中 又は 停止中	機能・性能試験	蓄電池の単体及び総電圧の確認	プラント状態	項目	内容	運転中 又は 停止中	機能・性能試験	充電器の出力電圧, 絶縁抵抗の確認	外観検査	充電器の外観の確認	<p>・設備の相違 【柏崎 6/7, 東海第二】 ⑩の相違</p> <p>・記載方針の相違 【東海第二】 ⑩の相違</p> <p>・設備の相違 【柏崎 6/7】 ⑧の相違</p>
プラント状態	項目	内容																							
運転中 又は 停止中	機能・性能試験	充電器の出力電圧, 絶縁抵抗の確認																							
	外観検査	充電器の外観の確認																							
プラント状態	項目	内容																							
運転中 又は 停止中	機能・性能試験	蓄電池の単体及び総電圧の確認																							
プラント状態	項目	内容																							
運転中 又は 停止中	機能・性能試験	充電器の出力電圧, 絶縁抵抗の確認																							
	外観検査	充電器の外観の確認																							

柏崎刈羽原子力発電所 6 / 7号炉 (2017. 12. 20版)	東海第二発電所 (2018. 9. 18版)	島根原子力発電所 2号炉	備考																
<p>e) <u>直流 125V 充電器 A-2</u></p> <p><u>所内蓄電式直流電源設備の直流 125V 充電器 A-2</u> は、表 3.14-72 に示すように運転中又は停止中に機能・性能試験及び外観検査が可能な設計とする。</p> <p>性能の確認として、<u>直流 125V 充電器 A-2</u> の盤内外部の目視により性能に影響を及ぼすおそれのある異常がないこと、電気回路の絶縁抵抗に異常がないこと、運転状態により半導体素子の動作に異常がないことを確認する。</p> <p><u>直流 125V 充電器 A-2</u> の出力電圧の確認を可能とする計器を設けた設計とする。</p> <p style="text-align: right;">(57-4)</p> <p>表 3.14-72 <u>直流 125V 充電器 A-2 の試験及び検査</u></p> <table border="1" data-bbox="142 741 931 968"> <thead> <tr> <th>プラント状態</th> <th>項目</th> <th>内容</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="2">運転中 又は 停止中</td> <td>機能・性能試験</td> <td>充電器の出力電圧, 絶縁抵抗の確認</td> </tr> <tr> <td>外観検査</td> <td>充電器の外観の確認</td> </tr> </tbody> </table>	プラント状態	項目	内容	運転中 又は 停止中	機能・性能試験	充電器の出力電圧, 絶縁抵抗の確認	外観検査	充電器の外観の確認		<p>f) <u>B 1 -115V 系充電器 (S A)</u></p> <p><u>所内常設蓄電式直流電源設備の B 1 -115V 系充電器 (S A)</u> は、第 3.14-70 表に示すように運転中又は停止中に機能・性能試験及び外観検査が可能な設計とする。</p> <p>性能の確認として、<u>B 1 -115V 系充電器 (S A)</u> の盤内外部の目視により性能に影響を及ぼす恐れのある異常がないこと、電気回路の絶縁抵抗に異常がないこと、運転状態により半導体素子の動作に異常がないことを確認する。</p> <p><u>B 1 -115V 系充電器 (S A)</u> の出力電圧の確認を可能とする計器を設けた設計とする。</p> <p style="text-align: right;">(57-4)</p> <p>第 3.14-70 表 <u>B 1 -115V 系充電器 (S A) の試験及び検査</u></p> <table border="1" data-bbox="1724 741 2516 968"> <thead> <tr> <th>プラント状態</th> <th>項目</th> <th>内容</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="2">運転中 又は 停止中</td> <td>機能・性能試験</td> <td>充電器の出力電圧, 絶縁抵抗の確認</td> </tr> <tr> <td>外観検査</td> <td>充電器の外観の確認</td> </tr> </tbody> </table>	プラント状態	項目	内容	運転中 又は 停止中	機能・性能試験	充電器の出力電圧, 絶縁抵抗の確認	外観検査	充電器の外観の確認	<p>・記載方針の相違 【東海第二】 ⑩の相違 ・設備の相違 【柏崎 6/7】 ⑧の相違</p>
プラント状態	項目	内容																	
運転中 又は 停止中	機能・性能試験	充電器の出力電圧, 絶縁抵抗の確認																	
	外観検査	充電器の外観の確認																	
プラント状態	項目	内容																	
運転中 又は 停止中	機能・性能試験	充電器の出力電圧, 絶縁抵抗の確認																	
	外観検査	充電器の外観の確認																	
<p>f) <u>AM 用直流 125V 充電器</u></p> <p><u>所内蓄電式直流電源設備及び常設代替直流電源設備の AM 用直流 125V 充電器</u>は、表 3.14-73 に示すように運転中又は停止中に機能・性能試験及び外観検査が可能な設計とする。</p> <p>性能の確認として、<u>AM 用直流 125V 充電器</u>の盤内外部の目視により性能に影響を及ぼすおそれのある異常がないこと、電気回路の絶縁抵抗に異常がないこと、運転状態により半導体素子の動作に異常がないことを確認する。</p> <p><u>AM 用直流 125V 充電器</u>の出力電圧の確認を可能とする計器を設けた設計とする。</p> <p style="text-align: right;">(57-4)</p> <p>表 3.14-73 <u>AM 用直流 125V 充電器の試験及び検査</u></p> <table border="1" data-bbox="142 1593 931 1808"> <thead> <tr> <th>プラント状態</th> <th>項目</th> <th>内容</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="2">運転中 又は 停止中</td> <td>機能・性能試験</td> <td>充電器の出力電圧, 絶縁抵抗の確認</td> </tr> <tr> <td>外観検査</td> <td>充電器の外観の確認</td> </tr> </tbody> </table>	プラント状態	項目	内容	運転中 又は 停止中	機能・性能試験	充電器の出力電圧, 絶縁抵抗の確認	外観検査	充電器の外観の確認		<p>g) <u>S A 用 115V 系充電器</u></p> <p><u>常設代替直流電源設備の S A 用 115V 系充電器</u>は、第 3.14-71 表に示すように運転中又は停止中に機能・性能試験及び外観検査が可能な設計とする。</p> <p>性能の確認として、<u>S A 用 115V 系充電器</u>の盤内外部の目視により性能に影響を及ぼす恐れのある異常がないこと、電気回路の絶縁抵抗に異常がないこと、運転状態により半導体素子の動作に異常がないことを確認する。</p> <p><u>S A 用 115V 系充電器</u>の出力電圧の確認を可能とする計器を設けた設計とする。</p> <p style="text-align: right;">(57-4)</p> <p>第 3.14-71 表 <u>S A 用 115V 系充電器の試験及び検査</u></p> <table border="1" data-bbox="1724 1593 2516 1808"> <thead> <tr> <th>プラント状態</th> <th>項目</th> <th>内容</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="2">運転中 又は 停止中</td> <td>機能・性能試験</td> <td>充電器の出力電圧, 絶縁抵抗の確認</td> </tr> <tr> <td>外観検査</td> <td>充電器の外観の確認</td> </tr> </tbody> </table>	プラント状態	項目	内容	運転中 又は 停止中	機能・性能試験	充電器の出力電圧, 絶縁抵抗の確認	外観検査	充電器の外観の確認	<p>・記載方針の相違 【東海第二】 ⑩の相違 ・設備の相違 【柏崎 6/7】 ⑦の相違</p>
プラント状態	項目	内容																	
運転中 又は 停止中	機能・性能試験	充電器の出力電圧, 絶縁抵抗の確認																	
	外観検査	充電器の外観の確認																	
プラント状態	項目	内容																	
運転中 又は 停止中	機能・性能試験	充電器の出力電圧, 絶縁抵抗の確認																	
	外観検査	充電器の外観の確認																	

柏崎刈羽原子力発電所 6 / 7号炉 (2017. 12. 20 版)	東海第二発電所 (2018. 9. 18 版)	島根原子力発電所 2号炉	備考								
		<p>h) <u>230V系充電器(RCIC)</u> <u>所内常設蓄電式直流電源設備の230V系充電器(RCIC)は、第3.14-72表に示すように運転中又は停止中に機能・性能試験及び外観検査が可能な設計とする。</u> <u>性能の確認として、230V系充電器(RCIC)の盤内外部の目視により性能に影響を及ぼす恐れのある異常がないこと、電気回路の絶縁抵抗に異常がないこと、運転状態により半導体素子の動作に異常がないことを確認する。</u> <u>230V系充電器(RCIC)の出力電圧の確認を可能とする計器を設けた設計とする。</u> (57-4)</p> <p><u>第3.14-72表 230V系充電器(RCIC)の試験及び検査</u></p> <table border="1" data-bbox="1736 741 2510 951"> <thead> <tr> <th>プラント状態</th> <th>項目</th> <th>内容</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="2">運転中 又は 停止中</td> <td>機能・性能試験</td> <td>充電器の出力電圧、絶縁抵抗の確認</td> </tr> <tr> <td>外観検査</td> <td>充電器の外観の確認</td> </tr> </tbody> </table>	プラント状態	項目	内容	運転中 又は 停止中	機能・性能試験	充電器の出力電圧、絶縁抵抗の確認	外観検査	充電器の外観の確認	<p>・設備の相違 【柏崎6/7, 東海第二】 ⑩の相違</p>
プラント状態	項目	内容									
運転中 又は 停止中	機能・性能試験	充電器の出力電圧、絶縁抵抗の確認									
	外観検査	充電器の外観の確認									

柏崎刈羽原子力発電所 6/7号炉 (2017.12.20版)	東海第二発電所 (2018.9.18版)	島根原子力発電所 2号炉	備考
<p>(4) 切替えの容易性 (設置許可基準規則第43条第1項四)</p> <p>(i) 要求事項</p> <p>本来の用途以外の用途として重大事故等に対処するために使用する設備にあつては、通常時に使用する系統から速やかに切り替えられる機能を備えるものであること。</p> <p>(ii) 適合性</p> <p>基本方針については、「2.3.4 操作性及び試験・検査性」に示す。</p> <p><u>所内蓄電式直流電源設備及び常設代替直流電源設備の直流125V蓄電池A, 直流125V蓄電池A-2, 直流125V充電器A, 直流125V充電器A-2は、通常時において本来の用途である設計基準対象施設へ電源供給している。AM用直流125V蓄電池及びAM用直流125V充電器は本来の用途以外の用途には使用しない。</u>なお、<u>所内蓄電式直流電源設備として設備の電源供給元を切り替える操作として遮断器操作を行うが、遮断器の速やかな切替えが可能な設計とする。切替え操作の対象機器は(2)操作性の表3.14-64~67と同様である。</u></p> <p>(57-3)</p>	<p>(4) 切替えの容易性 (設置許可基準規則第43条第1項四)</p> <p>(i) 要求事項</p> <p>本来の用途以外の用途として重大事故等に対処するために使用する設備にあつては、通常時に使用する系統から速やかに切り替えられる機能を備えるものであること。</p> <p>(ii) 適合性</p> <p>基本方針については、「2.3.4 操作性及び試験・検査性」に示す。</p> <p><u>125V系蓄電池A系・B系は、本来の用途以外の用途として使用するが、重大事故等時でも、設計基準事故対処設備として使用する場合と同じ系統構成で重大事故等対処設備として使用するため、切替せずに使用可能な設計とする。</u></p> <p>(57-3-4)</p>	<p>(4) 切替えの容易性 (設置許可基準規則第43条第1項四)</p> <p>(i) 要求事項</p> <p>本来の用途以外の用途として重大事故等に対処するために使用する設備にあつては、通常時に使用する系統から速やかに切り替えられる機能を備えるものであること。</p> <p>(ii) 適合性</p> <p>基本方針については、「2.3.4 操作性及び試験・検査性」に示す。</p> <p><u>所内常設蓄電式直流電源設備のB-115V系蓄電池, B1-115V系蓄電池(SA), 230V系蓄電池(RCIC), B-115V系充電器, B1-115V系充電器(SA), 230V系充電器(RCIC)は、通常時において本来の用途である設計基準対象施設へ電源供給している。</u></p> <p><u>所内常設蓄電式直流電源設備として設備の電源供給元を切り替える操作として遮断器操作を行うが、遮断器の速やかな切替えが可能な設計とする。切替え操作の対象機器は(2)操作性の第3.14-64表と同様である。</u></p>	<p>備考</p> <ul style="list-style-type: none"> ・設備の相違 【柏崎6/7, 東海第二】 ⑩の相違 【柏崎6/7】 ⑧の相違 【東海第二】 ⑨の相違 ・記載方針の相違 【東海第二】 ⑩の相違 ・設備の相違 【東海第二】 島根2号炉は柏崎6/7と同様に1区分の蓄電池を遮断器により母線を切り替えて24時間電源供給を行うため、切替え操作について記載

柏崎刈羽原子力発電所 6 / 7号炉 (2017. 12. 20 版)	東海第二発電所 (2018. 9. 18 版)	島根原子力発電所 2号炉	備考
<p>これにより図 3. 14-22～23 で示すタイムチャートのとおり速やかに切替えが可能である。</p>	<p>(4) 切替えの容易性 (設置許可基準規則第 43 条第 1 項四)</p> <p>(i) 要求事項</p> <p>本来の用途以外の用途として重大事故等に対処するために使用する設備にあつては、通常時に使用する系統から速やかに切り替えられる機能を備えるものであること。</p> <p>(ii) 適合性</p> <p>基本方針については、「2. 3. 4 操作性及び試験・検査性」に示す。</p> <p>緊急用 125V 系蓄電池は、本来の用途に使用する設計とする。なお、通常待機時の系統と同じ系統構成で重大事故等対処設備として使用することで、操作を要しない設計とする。</p>	<p>なお、常設代替直流電源設備の S A 用 115V 系蓄電池及び S A 用 115V 系充電器は本来の用途以外の用途には使用しない。</p> <p>(57-3)</p> <p>これにより第 3. 14-24 図で示すタイムチャートのとおり速やかに切替えが可能である。</p>	<p>・資料構成の相違</p> <p>【東海第二】</p> <p>比較のため記載を入替え</p> <p>・記載方針の相違</p> <p>【東海第二】</p> <p>⑩の相違</p>
<p>図 3. 14-22 所内蓄電式直流電源設備及び常設代替直流電源設備による電源供給 (蓄電池 A, A-2, AM 用蓄電池切替え) のタイムチャート (6 号炉の例)</p>		<p>第 3. 14-24 図 所内常設蓄電式直流電源設備による電源供給 (B-115V 系蓄電池, B 1-115V 系蓄電池(SA) 切り替え) のタイムチャート</p>	
<p>図 3. 14-23 所内蓄電式直流電源設備及び常設代替直流電源設備による電源供給 (蓄電池 A, A-2, AM 用蓄電池切替え) のタイムチャート (7 号炉の例)</p>			
<p>* : 「実用発電用原子炉に係る発電用原子炉設置者の重大事故の発生及び拡大の防止に必要な措置を実施するために必要な技術的能力に係る審査基準」への適合状況についての 1. 14 で示すタイムチャート</p>		<p>* : 「実用発電用原子炉に係る発電用原子炉設置者の重大事故の発生及び拡大の防止に必要な措置を実施するために必要な技術的能力に係る審査基準」への適合状況について (個別手順) の 1. 14 で示すタイムチャート</p>	

柏崎刈羽原子力発電所 6 / 7号炉 (2017. 12. 20 版)	東海第二発電所 (2018. 9. 18 版)	島根原子力発電所 2号炉	備考
<p>(5) 悪影響の防止 (設置許可基準規則第 43 条第 1 項五)</p> <p>(i) 要求事項 工場等内の他の設備に対して悪影響を及ぼさないものであること。</p> <p>(ii) 適合性 基本方針については、「2.3.1 多様性, 位置的分散, 悪影響防止等」に示す。</p> <p><u>所内蓄電式直流電源設備の直流 125V 蓄電池 A, 直流 125V 蓄電池 A-2, 直流 125V 充電器 A 及び直流 125V 充電器 A-2 は, 表 3.14-74 に示すように, 通常時は設計基準事故対処設備として使用する場合と同じ系統構成とし, 重大事故等時に遮断器操作等により重大事故等対処設備としての系統構成とすることで, 他の設備に悪影響を及ぼさない設計とする。</u></p>	<p>(5) 悪影響の防止 (設置許可基準規則第 43 条第 1 項五)</p> <p>(i) 要求事項 工場等内の他の設備に対して悪影響を及ぼさないものであること。</p> <p>(ii) 適合性 基本方針については、「2.3.1 多様性, 位置的分散, 悪影響防止等」に示す。</p> <p><u>125V 系蓄電池 A 系・B 系は, 設計基準事故対処設備として使用する場合と同じ系統構成で使用可能することで, 他の設備に悪影響を及ぼさない設計とする。</u> <u>(57-3-4, 57-7-3, 57-10)</u></p>	<p>(5) 悪影響の防止 (設置許可基準規則第 43 条第 1 項五)</p> <p>(i) 要求事項 工場等内の他の設備に対して悪影響を及ぼさないものであること</p> <p>(ii) 適合性 基本方針については、「2.3.1 多様性, 位置的分散, 悪影響防止等」に示す。</p> <p><u>所内常設蓄電式直流電源設備の B-115V 系蓄電池, B 1-115V 系蓄電池 (SA), B-115V 系充電器, B 1-115V 系充電器 (SA) は, 第 3.14-73 表に示すように, 通常時は, 設計基準等対処設備として使用する場合と同じ系統構成とし, 重大事故等時に遮断器操作等により重大事故等対処設備としての系統を構成することで, 他の設備に悪影響を及ぼさない設計とする。</u></p>	<p>・設備の相違 【柏崎 6/7, 東海第二】 ⑩の相違 【柏崎 6/7】 ⑧の相違 【東海第二】 ⑨の相違 島根 2 号炉は柏崎 6/7 と同様に遮断器による切替え操作により, 24 時間電源供給を行うための系統構成を行う</p> <p>・記載方針の相違 【東海第二】 ⑩の相違</p>

柏崎刈羽原子力発電所 6 / 7号炉 (2017. 12. 20 版)	東海第二発電所 (2018. 9. 18 版)	島根原子力発電所 2号炉	備考																
<p>また、<u>所内蓄電式直流電源設備及び常設代替直流電源設備のAM用直流125V蓄電池及びAM用直流125V充電器</u>は、通常時は非常用直流電源設備と分離し、重大事故等時に通常時と同じ系統構成で重大事故等対処設備として使用する、及び遮断器等により重大事故等対処設備としての系統構成とすることで、他の設備に悪影響を及ぼさない設計とする。</p> <p style="text-align: right;">(57-3, 57-7)</p> <p style="text-align: center;"><u>表 3. 14-74 他系統との隔離</u></p> <table border="1" data-bbox="142 961 931 1117"> <thead> <tr> <th>取合系統</th> <th>系統隔離</th> <th>駆動方式</th> <th>動作</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>AM用直流125V蓄電池</td> <td>直流母線 (AM用直流125V蓄電池側)</td> <td>手動</td> <td>通常時切</td> </tr> </tbody> </table>	取合系統	系統隔離	駆動方式	動作	AM用直流125V蓄電池	直流母線 (AM用直流125V蓄電池側)	手動	通常時切	<p>(5) <u>悪影響の防止 (設置許可基準規則第43条第1項五)</u></p> <p>(i) <u>要求事項</u></p> <p><u>工場等内の他の設備に対して悪影響を及ぼさないものであること。</u></p> <p>(ii) <u>適合性</u></p> <p><u>基本方針については、「2.3.1 多様性、位置的分散、悪影響防止等」に示す。</u></p> <p>緊急用125V系蓄電池は、<u>通常待機時の系統と同じ系統構成で使用可能な設計とすることで、他の設備に対して悪影響を及ぼさない設計とする。</u></p> <p style="text-align: right;">(57-3-6)</p>	<p>また、<u>常設代替直流電源設備のSA用115V系蓄電池及びSA用115V系充電器</u>は、通常時は非常用直流電源設備と分離し、重大事故等時に通常時と同じ系統構成で重大事故等対処設備として使用する、<u>及び遮断器等により重大事故等対処設備としての系統構成とすることで、他の設備に悪影響を及ぼさない設計とする。</u></p> <p style="text-align: right;">(57-3, 57-7)</p> <p style="text-align: center;"><u>第 3. 14-73 表 他系統との隔離</u></p> <table border="1" data-bbox="1724 961 2516 1117"> <thead> <tr> <th>取合系統</th> <th>系統隔離</th> <th>駆動方式</th> <th>動作</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>SA用115V系蓄電池</td> <td>B-115V系直流盤 (SA) (SA用115V系充電器側)</td> <td>手動</td> <td>通常時切</td> </tr> </tbody> </table>	取合系統	系統隔離	駆動方式	動作	SA用115V系蓄電池	B-115V系直流盤 (SA) (SA用115V系充電器側)	手動	通常時切	<p>・資料構成の相違</p> <p>【東海第二】</p> <p>比較のため記載を代入</p> <p>・設備の相違</p> <p>【東海第二】</p> <p>島根2号炉は柏崎6/7と同様に常設代替交流電源を使用して、所内常設蓄電式直流電源設備(区分Ⅱ)の負荷に対して電源供給を行うことが可能</p> <p>【柏崎6/7】</p> <p>⑦の相違</p>
取合系統	系統隔離	駆動方式	動作																
AM用直流125V蓄電池	直流母線 (AM用直流125V蓄電池側)	手動	通常時切																
取合系統	系統隔離	駆動方式	動作																
SA用115V系蓄電池	B-115V系直流盤 (SA) (SA用115V系充電器側)	手動	通常時切																

柏崎刈羽原子力発電所 6 / 7号炉 (2017. 12. 20 版)	東海第二発電所 (2018. 9. 18 版)	島根原子力発電所 2号炉	備考																																							
<p>(6) 設置場所 (設置許可基準規則第 43 条第 1 項六)</p> <p>(i) 要求事項</p> <p>想定される重大事故等が発生した場合において重大事故等対処設備の操作及び復旧作業を行うことができるよう、放射線量が高くなるおそれが少ない設置場所の選定、設置場所への遮蔽物の設置その他の適切な措置を講じたものであること。</p> <p>(ii) 適合性</p> <p>基本方針については、「2.3.3 環境条件等」に示す。</p> <p>所内蓄電式直流電源設備及び常設代替直流電源設備の系統構成に操作が必要な機器の設置場所、操作場所を表 3.14-75 に示す。これらの操作場所は、想定される事故時における放射線量が高くなるおそれが少ないため、設置場所で操作可能な設計とする。</p> <p style="text-align: right;">(57-2)</p> <p style="text-align: center;"><u>表 3.14-75 操作対象機器設置場所</u></p> <table border="1" data-bbox="151 961 923 1671"> <thead> <tr> <th>機器名称</th> <th>設置場所</th> <th>操作場所</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>AM 用直流 125V 主母線盤 (6 号炉)</td> <td>原子炉建屋の二次格納施設外地上 4 階</td> <td>原子炉建屋の二次格納施設外地上 4 階</td> </tr> <tr> <td>AM 用直流 125V 充電器 (7 号炉)</td> <td>原子炉建屋の二次格納施設外地上 4 階</td> <td>原子炉建屋の二次格納施設外地上 4 階</td> </tr> <tr> <td>直流母線 (分電盤側) (6 号炉)</td> <td>コントロール建屋 地下 1 階</td> <td>コントロール建屋 地下 1 階</td> </tr> <tr> <td>直流母線 (MCC 側) (6 号炉)</td> <td>原子炉建屋の二次格納施設外地下 1 階</td> <td>原子炉建屋の二次格納施設外地下 1 階</td> </tr> <tr> <td>直流母線 (7 号炉)</td> <td>コントロール建屋 地下 1 階</td> <td>コントロール建屋 地下 1 階</td> </tr> <tr> <td>直流 125V 主母線盤</td> <td>コントロール建屋 地下 1 階</td> <td>コントロール建屋 地下 1 階</td> </tr> <tr> <td>125VDC 分電盤</td> <td>コントロール建屋 地下 1 階</td> <td>コントロール建屋 地下 1 階</td> </tr> </tbody> </table>	機器名称	設置場所	操作場所	AM 用直流 125V 主母線盤 (6 号炉)	原子炉建屋の二次格納施設外地上 4 階	原子炉建屋の二次格納施設外地上 4 階	AM 用直流 125V 充電器 (7 号炉)	原子炉建屋の二次格納施設外地上 4 階	原子炉建屋の二次格納施設外地上 4 階	直流母線 (分電盤側) (6 号炉)	コントロール建屋 地下 1 階	コントロール建屋 地下 1 階	直流母線 (MCC 側) (6 号炉)	原子炉建屋の二次格納施設外地下 1 階	原子炉建屋の二次格納施設外地下 1 階	直流母線 (7 号炉)	コントロール建屋 地下 1 階	コントロール建屋 地下 1 階	直流 125V 主母線盤	コントロール建屋 地下 1 階	コントロール建屋 地下 1 階	125VDC 分電盤	コントロール建屋 地下 1 階	コントロール建屋 地下 1 階	<p>(6) 設置場所 (設置許可基準規則第 43 条第 1 項六)</p> <p>(i) 要求事項</p> <p>想定される重大事故等が発生した場合において重大事故等対処設備の操作及び復旧作業を行うことができるよう、放射線量が高くなるおそれが少ない設置場所の選定、設置場所への遮蔽物の設置その他の適切な措置を講じたものであること。</p> <p>(ii) 適合性</p> <p>基本方針については、「2.3.3 環境条件等」に示す。</p> <p><u>125V 系蓄電池 A 系・B 系は、原子炉建屋付属棟内に設置する設計とするが、通常待機時から直流 125V 主母線盤 2 A・2 B へ接続されており、設計基準事故対処設備である 2 C・2 D D/G の交流電源喪失直後から直流 125V 主母線盤 2 A・2 B へ自動で直流電力を給電することから、操作が不要な設計とするため、設置場所に係る設計上の配慮は不要とする。</u></p> <p style="text-align: right;">(57-2-9)</p>	<p>(6) 設置場所 (設置許可基準規則第 43 条第 1 項六)</p> <p>(i) 要求事項</p> <p>想定される重大事故等が発生した場合において重大事故等対処設備の操作及び復旧作業を行うことができるよう、放射線量が高くなるおそれが少ない設置場所の選定、設置場所への遮蔽物の設置その他の適切な措置を講じたものであること。</p> <p>(ii) 適合性</p> <p>基本方針については、「2.3.3 環境条件等」に示す。</p> <p>所内常設蓄電式電源設備及び常設代替直流電源設備の系統構成に操作が必要な機器の設置場所、操作場所を第 3.14-74 表に示す。これらの操作場所は、想定される事故時における放射線量が高くなるおそれが少ないため、設置場所で操作可能な設計とする。</p> <p style="text-align: center;"><u>第 3.14-74 表 操作対象機器設置場所</u></p> <table border="1" data-bbox="1733 961 2507 1339"> <thead> <tr> <th>機器名称</th> <th>設置場所</th> <th>操作場所</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>B-115V 系直流盤 (S A)</td> <td>廃棄物処理建物 地下中 1 階</td> <td>廃棄物処理建物 地下中 1 階</td> </tr> <tr> <td>B-115V 系直流盤</td> <td>廃棄物処理建物 地下中 1 階</td> <td>廃棄物処理建物 地下中 1 階</td> </tr> <tr> <td>B-115V 系充電器</td> <td>廃棄物処理建物 地下中 1 階</td> <td>廃棄物処理建物 地下中 1 階</td> </tr> <tr> <td>中央分電盤</td> <td>廃棄物処理建物 1 階</td> <td>廃棄物処理建物 1 階</td> </tr> </tbody> </table>	機器名称	設置場所	操作場所	B-115V 系直流盤 (S A)	廃棄物処理建物 地下中 1 階	廃棄物処理建物 地下中 1 階	B-115V 系直流盤	廃棄物処理建物 地下中 1 階	廃棄物処理建物 地下中 1 階	B-115V 系充電器	廃棄物処理建物 地下中 1 階	廃棄物処理建物 地下中 1 階	中央分電盤	廃棄物処理建物 1 階	廃棄物処理建物 1 階	<p>備考</p> <p>・設備の相違</p> <p>【東海第二】</p> <p>東海第二は通常時と同じ系統構成で重大事故等に対処するため操作不要な設計としている</p> <p>・資料構成の相違</p> <p>【東海第二】</p> <p>比較のため記載を入替え</p> <p>・資料構成の相違</p> <p>【東海第二】</p> <p>島根 2 号炉は所内常設蓄電式直流電源設備とあわせて記載している</p>
機器名称	設置場所	操作場所																																								
AM 用直流 125V 主母線盤 (6 号炉)	原子炉建屋の二次格納施設外地上 4 階	原子炉建屋の二次格納施設外地上 4 階																																								
AM 用直流 125V 充電器 (7 号炉)	原子炉建屋の二次格納施設外地上 4 階	原子炉建屋の二次格納施設外地上 4 階																																								
直流母線 (分電盤側) (6 号炉)	コントロール建屋 地下 1 階	コントロール建屋 地下 1 階																																								
直流母線 (MCC 側) (6 号炉)	原子炉建屋の二次格納施設外地下 1 階	原子炉建屋の二次格納施設外地下 1 階																																								
直流母線 (7 号炉)	コントロール建屋 地下 1 階	コントロール建屋 地下 1 階																																								
直流 125V 主母線盤	コントロール建屋 地下 1 階	コントロール建屋 地下 1 階																																								
125VDC 分電盤	コントロール建屋 地下 1 階	コントロール建屋 地下 1 階																																								
機器名称	設置場所	操作場所																																								
B-115V 系直流盤 (S A)	廃棄物処理建物 地下中 1 階	廃棄物処理建物 地下中 1 階																																								
B-115V 系直流盤	廃棄物処理建物 地下中 1 階	廃棄物処理建物 地下中 1 階																																								
B-115V 系充電器	廃棄物処理建物 地下中 1 階	廃棄物処理建物 地下中 1 階																																								
中央分電盤	廃棄物処理建物 1 階	廃棄物処理建物 1 階																																								
	<p>(6) 設置場所 (設置許可基準規則第 43 条第 1 項六)</p> <p>(i) 要求事項</p> <p><u>想定される重大事故等が発生した場合において重大事故等対処設備の操作及び復旧作業を行うことができるよう、放射線量が高くなるおそれが少ない設置場所の選定、設置場所への遮蔽物の設置その他の適切な措置を講じたものであること。</u></p> <p>(ii) 適合性</p> <p>基本方針については、「2.3.3 環境条件等」に示す。</p> <p><u>緊急用 125V 系蓄電池は、原子炉建屋廃棄物処理棟内に設置するが、通常待機時から緊急用直流 125V 主母線盤へ接続されており、全交流動力電源喪失直後から緊急用直流 125V 主母線盤へ 24 時間にわたり自動で直流電力を給電することから、操作が不要な設計とするため、設置場所に係る設計上の配慮は不要とする。</u></p> <p style="text-align: right;">(57-2-12)</p>																																									

柏崎刈羽原子力発電所 6 / 7号炉 (2017. 12. 20 版)	東海第二発電所 (2018. 9. 18 版)	島根原子力発電所 2号炉	備考
<p>3. 14. 2. 3. 4. 1 設置許可基準規則第 43 条第 2 項への適合方針</p> <p>(1) 容量 (設置許可基準規則第 43 条第 2 項一)</p> <p>(i) 要求事項</p> <p>想定される重大事故等の収束に必要な容量を有するものであること。</p> <p>(ii) 適合性</p> <p>基本方針については、「2. 3. 2 容量等」に示す。</p> <p><u>所内蓄電式直流電源設備及び常設代替直流電源設備の直流 125V 蓄電池 A, 直流 125V 蓄電池 A-2, AM 用直流 125V 蓄電池 A は, 想定される重大事故等時において, これらを組み合わせ, 重大事故等対処時に負荷切り離しを行わず 8 時間, その後必要な負荷以外を切り離して 16 時間の合計 24 時間にわたり必要な設備へ直流電源を供給するために必要な容量として, 直流 125V 蓄電池 A を約 6,000Ah, 直流 125V 蓄電池 A-2 を約 4,000Ah, AM 用直流 125V 蓄電池を約 3,000Ah を有する設計とする。</u></p> <p>(57-5)</p>	<p>3. 14. 2. 3. 5 設置許可基準規則第 43 条第 2 項への適合方針</p> <p>(1) 容量 (設置許可基準規則第 43 条第 2 項一)</p> <p>(i) 要求事項</p> <p>想定される重大事故等の収束に必要な容量を有するものであること。</p> <p>(ii) 適合性</p> <p>基本方針については、「2. 3. 2 容量等」に示す。</p> <p>a) <u>125V 系蓄電池 A 系・B 系</u></p> <p><u>125V 系蓄電池 A 系・B 系は, 外部電源喪失及び 2C・2D・D / G の交流電源喪失から 1 時間以内に中央制御室において簡易な操作でプラントの状態監視に必要でない直流負荷を切り離すことにより 8 時間, その後, 中央制御室外において必要な負荷以外を切り離すことにより残りの 16 時間の合計 24 時間にわたり, 重大事故等対応に係る負荷に直流電力を給電できる設計とする。</u></p> <p><u>そのために必要な容量は, 125V 系蓄電池 A 系の場合は必要容量約 5,284Ah に対して十分に余裕のある約 6,000Ah, 125V 系蓄電池 B 系の場合は必要容量約 5,171Ah に対して十分に余裕のある約 6,000Ah を有する設計とする。</u></p> <p>(57-5-23~26)</p>	<p>3. 14. 2. 3. 4. 2 設置許可基準規則第 43 条第 2 項への適合方針</p> <p>(1) 容量 (設置許可基準規則第 43 条第 2 項一)</p> <p>(i) 要求事項</p> <p>想定される重大事故等の収束に必要な容量を有するものであること。</p> <p>(ii) 適合性</p> <p>基本方針については、「2. 3. 2 容量等」に示す。</p> <p>a) <u>B-115V 系蓄電池, B1-115V 系蓄電池 (SA)</u></p> <p><u>所内常設蓄電式直流電源設備の B-115V 系蓄電池, B1-115V 系蓄電池 (SA) は, 想定される重大事故等時において, これらを組み合わせ, 重大事故等対処時に負荷切り離しを行わず 8 時間, その後必要な負荷以外を切り離して 16 時間の合計 24 時間にわたり必要な設備へ直流電源を供給するために必要な容量として, B-115V 系蓄電池は約 3,000Ah, B1-115V 系蓄電池 (SA) は約 1,500Ah を有する設計とする。</u></p> <p>(57-5)</p>	<p>・設備の相違</p> <p>【柏崎 6/7, 東海第二】</p> <p>⑩の相違</p> <p>・設備の相違</p> <p>【柏崎 6/7, 東海第二】</p> <p>必要負荷, 蓄電池運用時間の相違により必要となる蓄電池容量が異なる</p>
	<p>3. 14. 2. 5. 5 設置許可基準規則第 43 条第 2 項への適合方針</p> <p>(1) 容量 (設置許可基準規則第 43 条第 2 項一)</p> <p>(i) 要求事項</p> <p>想定される重大事故等の収束に必要な容量を有するものであること。</p> <p>(ii) 適合性</p> <p>基本方針については、「2. 3. 2 容量等」に示す。</p> <p><u>緊急用 125V 系蓄電池は, 設計基準事故対処設備の交流電源喪失後 24 時間にわたり必要な負荷へ直流電源から給電する。そのために, 必要な容量約 5,524Ah に対して, 十分に余裕のある約 6,000Ah を有する設計とする。</u></p> <p>(57-5-27~29)</p>	<p>b) <u>SA 用 115V 系蓄電池, 230V 系蓄電池 (RCIC)</u></p> <p><u>常設代替直流電源設備の SA 用 115V 系蓄電池, 所内常設蓄電式直流電源設備の 230V 系蓄電池 (RCIC) は, 想定される重大事故等時において, 24 時間にわたり必要な設備へ直流電源を供給するために必要な容量として, SA 用 115V 系蓄電池は約 1,500Ah, 230V 系蓄電池 (RCIC) は約 1,500Ah を有する設計とする。</u></p> <p>(57-5)</p>	<p>・資料構成の相違</p> <p>【東海第二】</p> <p>比較のため記載を代入</p> <p>・設備の相違</p> <p>【柏崎 6/7, 東海第二】</p> <p>⑩の相違</p> <p>島根 2号炉の SA 用 115V 系蓄電池, 230V 系蓄電池は負荷切り離し不要であり, 必要負荷, 蓄電池運用時間の相違</p>

柏崎刈羽原子力発電所 6 / 7号炉 (2017. 12. 20 版)	東海第二発電所 (2018. 9. 18 版)	島根原子力発電所 2号炉	備考
<p>(2) 共用の禁止 (設置許可基準規則第 43 条第 2 項二)</p> <p>(i) 要求事項</p> <p>二以上の発電用原子炉施設において共用するものでないこと。ただし、二以上の発電用原子炉施設と共用することによって当該二以上の発電用原子炉施設の安全性が向上する場合であって、同一の工場等内の他の発電用原子炉施設に対して悪影響を及ぼさない場合は、この限りでない。</p> <p>(ii) 適合性</p> <p>基本方針については、「2.3.1 多様性、位置的分散、悪影響防止等」に示す。</p> <p>所内蓄電式直流電源設備及び常設代替直流電源設備は、二以上の発電用原子炉施設において共用しない設計とする。</p>	<p>(2) 共用の禁止 (設置許可基準規則第 43 条第 2 項二)</p> <p>(i) 要求事項</p> <p>二以上の発電用原子炉施設において共用するものでないこと。ただし、二以上の発電用原子炉施設と共用することによって当該二以上の発電用原子炉施設の安全性が向上する場合であって、同一の工場等内の他の発電用原子炉施設に対して悪影響を及ぼさない場合は、この限りでない。</p> <p>(ii) 適合性</p> <p>基本方針については、「2.3.1 多様性、位置的分散、悪影響防止等」に示す。</p> <p><u>敷地内に二以上の発電用原子炉施設はないことから、所内常設直流電源設備は共用しない。</u></p> <p><u>(2) 共用の禁止 (設置許可基準規則第 43 条第 2 項二)</u></p> <p><u>(i) 要求事項</u></p> <p><u>二以上の発電用原子炉施設において共用するものでないこと。ただし、二以上の発電用原子炉施設と共用することによって当該二以上の発電用原子炉施設の安全性が向上する場合であって、同一の工場等内の他の発電用原子炉施設に対して悪影響を及ぼさない場合は、この限りでない。</u></p> <p><u>(ii) 適合性</u></p> <p><u>基本方針については、「2.3.1 多様性、位置的分散、悪影響防止等」に示す。</u></p> <p><u>敷地内に二以上の発電用原子炉施設はないことから、常設代替直流電源設備は共用しない。</u></p>	<p>(2) 共用の禁止 (設置許可基準規則第 43 条第 2 項二)</p> <p>(i) 要求事項</p> <p>二以上の発電用原子炉施設において共用するものでないこと。ただし、二以上の発電用原子炉施設と共用することによって当該二以上の発電用原子炉施設の安全性が向上する場合であって、同一の工場等内の他の発電用原子炉施設に対して悪影響を及ぼさない場合は、この限りでない。</p> <p>(ii) 適合性</p> <p>基本方針については、「2.3.1 多様性、位置的分散、悪影響防止等」に示す。</p> <p>所内常設蓄電式直流電源設備及び常設代替直流電源設備は、二以上の発電用原子炉施設において共用しない設計とする。</p>	<p>により必要となる蓄電池容量が異なる</p> <p>・資料構成の相違 【東海第二】 比較のため記載を 入れ替え</p> <p>・資料構成の相違 【東海第二】 島根 2 号炉は所内常設蓄電式直流電源設備とあわせて記載している</p>

柏崎刈羽原子力発電所 6 / 7号炉 (2017. 12. 20 版)	東海第二発電所 (2018. 9. 18 版)	島根原子力発電所 2号炉	備考
<p>(3) 設計基準事故対処設備との多様性(設置許可基準規則第43条第2項三)</p> <p>(i) 要求事項 常設重大事故防止設備は、共通要因によって設計基準事故対処設備の安全機能と同時にその機能が損なわれるおそれがないよう、適切な措置を講じたものであること。</p> <p>(ii) 適合性 基本方針については、「2.3.1 多様性、位置的分散、悪影響防止等」に示す。</p> <p>所内蓄電式直流電源設備は、共通要因によって、設計基準事故対処設備の安全機能と同時に機能が損なわれるおそれがないよう、設計基準事故対処設備である非常用直流電源設備B系、C系、D系の各機器と表3.14-76のとおり位置的分散、及び区画された部屋にそれぞれ配置することにより物理的分離を図る設計とする。</p> <p style="text-align: right;">(57-2, 57-3, 57-10)</p>	<p>(3) 設計基準事故対象設備との多様性(設置許可基準規則第43条第2項三)</p> <p>(i) 要求事項 常設重大事故防止設備は、共通要因によって設計基準事故対処設備の安全機能と同時にその機能が損なわれるおそれがないよう、適切な措置を講じたものであること。</p> <p>(ii) 適合性 基本方針については、「2.3.1 多様性、位置的分散、悪影響防止等」に示す。</p> <p><u>125V系蓄電池A系・B系は、設計基準事故対処設備である2C・2DD/G及びHPCS D/Gに対して、位置的分散を図る設計としている。これらの詳細については、「3.14.2.3.3 独立性及び位置的分散の確保」に記載のとおりである。</u></p> <p><u>多様性及び位置的分散は、第3.14.2.3.3-2表と同様である。</u></p> <p style="text-align: right;">(57-2-9, 57-4~6)</p>	<p>(3) 設計基準事故対処設備との多様性(設置許可基準規則第43条第2項三)</p> <p>(i) 要求事項 常設重大事故防止設備は、共通要因によって設計基準事故対処設備の安全機能と同時にその機能が損なわれるおそれがないよう、適切な措置を講じたものであること。</p> <p>(ii) 適合性 基本方針については、「2.3.1 多様性、位置的分散、悪影響防止等」に示す。</p> <p>所内常設蓄電式直流電源設備は、共通要因によって、設計基準事故対処設備の安全機能と同時に機能が損なわれるおそれがないよう、設計基準事故対処設備である非常用直流電源設備A系、HPCS系の各機器と第3.14-75表のとおり位置的分散、及び区画された部屋にそれぞれ配置することにより物理的分離を図る設計とする。</p> <p style="text-align: right;">(57-2, 57-3, 57-10)</p>	<p>備考</p> <p>・記載方針の相違</p> <p>【東海第二】 東海第二は非常用交流電源設備との位置的分散を図る設計としている</p> <p>詳細について島根2号炉は柏崎6/7は次頁に再掲している</p> <p>【柏崎6/7】 ⑧の相違</p>

柏崎刈羽原子力発電所 6 / 7号炉 (2017. 12. 20 版)		東海第二発電所 (2018. 9. 18 版)		島根原子力発電所 2号炉		備考	
<u>表 3.14-76 多重性又は多様性, 位置的分散</u>				<u>第 3.14-75 表 多重性又は多様性, 位置的分散</u>			
	設計基準事故対処設備 非常用直流電源設備 B系, C系, D系	重大事故防止設備 所内蓄電式電源設備			設計基準事故対処設備 非常用直流電源設備 A系, HPCS系	重大事故防止設備 所内常設蓄電式直流電源設備	
電源	直流 125V 蓄電池 B 直流 125V 蓄電池 C 直流 125V 蓄電池 D 直流 125V 充電器 B 直流 125V 充電器 C 直流 125V 充電器 D ＜いずれもコントロール建屋地下 1 階※＞	直流 125V 蓄電池 A ＜コントロール建屋地下中 2 階＞ 直流 125V 蓄電池 A-2 直流 125V 充電器 A 直流 125V 充電器 A-2 ＜いずれもコントロール建屋地下 1 階※＞ AM 用直流 125V 蓄電池 AM 用直流 125V 充電器 ＜いずれも原子炉建屋内の原子炉区域外地上 4 階＞		電源	A-115V 系蓄電池 A-115V 系充電器 ＜いずれも廃棄物処理建物 1 階＞ 高圧炉心スプレイ系蓄電池 高圧炉心スプレイ系充電器 ＜いずれも原子炉建物付属棟地下 2 階＞	B-115V 系蓄電池 B1-115V 系蓄電池 (SA) 230V 系蓄電池 (RCIC) B-115V 系充電器 B1-115V 系充電器 (SA) 230V 系充電器 (RCIC) ＜いずれも廃棄物処理建物地下中 1 階＞	<ul style="list-style-type: none"> 資料構成の相違 【東海第二】 東海第二の詳細について第 3.14.2.3.3-2 表に記載されている 設備の相違 【柏崎 6/7】 ⑧, ⑩の相違
電路	直流 125V 蓄電池及び充電器 B ～直流母線電路 直流 125V 蓄電池及び充電器 C ～直流母線電路 直流 125V 蓄電池及び充電器 D ～直流母線電路	直流 125V 蓄電池及び充電器 A ～直流母線電路 直流 125V 蓄電池及び充電器 A-2 ～直流母線電路 AM 用直流 125V 蓄電池及び充電器 ～直流母線電路		電路	A-115V 系蓄電池及び充電器 ～直流母線電路 高圧炉心スプレイ系蓄電池及び充電器 ～直流母線電路	B-115V 系蓄電池及び充電器～ 直流母線電路 B1-115V 系蓄電池 (SA) 及び 充電器 ～直流母線電路 230V 系蓄電池 (RCIC) 及び 充電器 ～直流母線電路	
<p>※区分Ⅰである直流 125V 蓄電池 A, A-2, 及び直流 125V 充電器 A, A-2, 区分Ⅱである直流 125V 蓄電池 B 及び直流 125V 充電器 B, 区分Ⅲである直流 125V 蓄電池 C 及び直流 125V 充電器 C, 及び区分Ⅳである直流 125V 蓄電池 D 及び直流 125V 充電器 D は, 区分ごとに区画された部屋にそれぞれ配置することにより, 物理的な分離設計とする。</p>						<ul style="list-style-type: none"> 記載方針の相違 【柏崎 6/7】 柏崎は非常用直流電源設備が同じ建屋内, 同じ階層に設置しているため, 各区分毎に分離されていることを説明している。島根 2号炉は直流電源設備が異なる建屋, 異なる階層に設置しているため, 記載していない 	

柏崎刈羽原子力発電所 6 / 7号炉 (2017. 12. 20 版)	東海第二発電所 (2018. 9. 18 版)	島根原子力発電所 2号炉	備考
<p>なお、常設代替直流電源設備は、共通要因によって、設計基準事故対処設備の安全機能と同時に機能が損なわれるおそれがないよう、設計基準事故対処設備である非常用直流電源設備 A 系、B 系、C 系、D 系の各機器と表 3.14-77 のとおり位置的分散を図る設計とする。</p> <p>また、炉心の著しい損傷、原子炉格納用容器の破損、及び貯蔵槽内燃料体等の著しい損傷防止を防止するための設備のうち重大事故防止設備については、<u>直流 125V 蓄電池 A、A-2、B、C 及び D から設計基準事故対処設備への電路と、AM 用直流 125V 蓄電池から重大事故防止設備への電路を、独立性を有する設計とする。</u></p> <p style="text-align: right;">(57-10)</p>	<p><u>(3) 設計基準事故対象設備との多様性 (設置許可基準規則第 43 条第 2 項三)</u></p> <p><u>(i) 要求事項</u></p> <p><u>常設重大事故防止設備は、共通要因によって設計基準事故対処設備の安全機能と同時にその機能が損なわれるおそれがないよう、適切な措置を講じたものであること。</u></p> <p>-</p> <p><u>(ii) 適合性</u></p> <p><u>基本方針については、「2.3.1 多様性、位置的分散、悪影響防止等」に示す。</u></p> <p><u>緊急用 125V 系蓄電池は、設計基準事故対処設備である非常用直流電源設備に対して、位置的分散を図る設計としている。これらの詳細については、「3.14.2.5.3 独立性及び位置的分散の確保」に記載のとおりである。</u></p> <p><u>多様性及び位置的分散は、第 3.14.2.5.3-2 表と同様である。</u></p> <p style="text-align: right;">(57-2-12, 57-3-6)</p>	<p>常設代替直流電源設備は、共通要因によって、設計基準事故対処設備の安全機能と同時に機能が損なわれるおそれがないよう、設計基準事故対処設備である非常用直流電源設備 A 系、H P C S 系の各機器と第 3.14-76 表のとおり位置的分散を図る設計とする。</p> <p>また、炉心の著しい損傷、原子炉格納用容器の破損、及び貯蔵槽内燃料体等の著しい損傷防止を防止するための設備のうち重大事故防止設備については、<u>A-115V 系蓄電池及び高圧炉心スプレー系蓄電池から設計基準事故対処設備への電路と S A 用 115V 系蓄電池から重大事故防止設備への電路を、独立性を有する設計とする。</u></p> <p style="text-align: right;">(57-2, 57-3, 57-10)</p>	<p>・資料構成の相違 【東海第二】 比較のため記載を 替え</p> <p>・設備の相違 【柏崎 6/7, 東海第二】 ⑩の相違</p> <p>・資料構成の相違 【東海第二】 詳細について島根 2 号炉は次頁に記載して いる</p>

柏崎刈羽原子力発電所 6 / 7号炉 (2017. 12. 20 版)		東海第二発電所 (2018. 9. 18 版)		島根原子力発電所 2号炉		備考
表 3.14-77 多重性又は多様性, 位置的分散				第 3.14-76 表 多重性又は多様性, 位置的分散		・資料構成の相違 【東海第二】 東海第二の詳細について第 3.14.2.5.3-2 表に記載されている ・設備の相違 【柏崎 6/7】 ⑧, ⑩の相違
	設計基準事故対処設備		重大事故防止設備		重大事故防止設備	
	非常用直流電源設備 A系, B系, C系, D系		常設代替直流電源設備		非常用直流電源設備 A系及びHPCS系	
電源	直流 125V 蓄電池 A <コントロール建屋地下中 2 階> 直流 125V 蓄電池 A-2 直流 125V 蓄電池 B 直流 125V 蓄電池 C 直流 125V 蓄電池 D 直流 125V 充電器 A 直流 125V 充電器 A-2 直流 125V 充電器 B 直流 125V 充電器 C 直流 125V 充電器 D <いずれもコントロール建屋地下 1 階>	AM 用直流 125V 蓄電池 AM 用直流 125V 充電器 <いずれも原子炉建屋内の原子炉区域外地上 4 階>	電源 A-115V 系蓄電池 A-115V 系充電器 <いずれも廃棄物処理建物 1 階> 高圧炉心スプレイ系蓄電池 高圧炉心スプレイ系充電器 <いずれも原子炉建物付属棟地下 2 階>	電源 A-115V 系蓄電池及び充電器 ~直流母線電路 高圧炉心スプレイ系蓄電池及び充電器 ~直流母線電路	SA 用 115V 系蓄電池 <廃棄物処理建物 1 階> SA 用 115V 系充電器 <廃棄物処理建物地下中 1 階>	
電路	直流 125V 蓄電池及び充電器 A ~直流母線電路 直流 125V 蓄電池及び充電器 A-2 ~直流母線電路 直流 125V 蓄電池及び充電器 B ~直流母線電路 直流 125V 蓄電池及び充電器 C ~直流母線電路 直流 125V 蓄電池及び充電器 D ~直流母線電路	AM 用直流 125V 蓄電池及び充電器 ~直流母線電路				

柏崎刈羽原子力発電所 6 / 7号炉 (2017. 12. 20 版)	東海第二発電所 (2018. 9. 18 版)	島根原子力発電所 2号炉	備考
<p>3. 14. 2. 4 可搬型直流電源設備</p> <p>3. 14. 2. 4. 1 設備概要</p> <p>可搬型直流電源設備は、設計基準事故対処設備の交流電源及び直流電源が喪失した場合、直流電源が必要な設備に電源を供給することにより、重大事故等が発生した場合において炉心の著しい損傷、原子炉格納容器の破損、<u>使用済燃料プール内の燃料体等の著しい損傷及び運転停止中原子炉内燃料体の著しい損傷を防止することを目的として設置するものである。</u></p> <p>本系統は代替所内電気設備から受電した交流電源を直流電源に変換する「AM用直流125V充電器」、代替所内電気設備に電源供給を行う可搬型代替交流電源設備である「電源車」、<u>「軽油タンク」及び「タンクローリ(4kL)」</u>、代替所内電気設備として電路を構成する「緊急用電源切替箱断路器」、<u>「緊急用電源切替箱接続装置」</u>、<u>「AM用動力変圧器」</u>、<u>「AM用MCC」</u>及び常設代替直流電源設備である「AM用直流125V蓄電池」で構成する。</p> <p>可搬型直流電源設備は、<u>電源車を代替所内電気設備及びAM用直流125V充電器を経由し直流母線へ接続することで電力を供給できる設計とする。本系統全体の概要図を図3.14-24～27に、本系統に属する重大事故等対処設備を表3.14-78に示す。</u></p> <p>本系統は、<u>電源車を所定の接続先であるAM用動力変圧器又は緊急用電源切替箱接続装置に接続し、代替所内電気設備の系統構成を行った後、電源車の操作ボタンにより起動する。その後、AM用直流125V充電器から必要な負荷に給電する。また、電源車の運転中は、軽油タンクからタンクローリ(4kL)により燃料を電源車に補給することで電源車の運転を継続する。</u></p> <p>可搬型直流電源設備は、<u>電源車の運転を継続することで、設計基準事故対処設備の交流電源及び直流電源の喪失から24時間にわたり必要な負荷に電力の供給を行うことができる設計とする。</u></p>	<p>3. 14. 2. 4 可搬型代替直流電源設備</p> <p>3. 14. 2. 4. 1 設備概要</p> <p>可搬型代替直流電源設備は、設計基準事故対処設備の交流電源及び直流電源が喪失した場合、非常用所内電気設備又は代替所内電気設備に電源を供給することにより重大事故等が発生した場合において、炉心の著しい損傷、原子炉格納容器の破損、<u>使用済燃料プール内の燃料体等の著しい損傷及び運転停止中原子炉内燃料体の著しい損傷を防止するために設置するものである。</u></p> <p><u>可搬型代替直流電源設備は、可搬型代替低圧電源車、可搬型整流器で構成する。</u></p> <p>重大事故等時において、<u>可搬型代替低圧電源車及び可搬型整流器から代替所内電気設備である可搬型代替低圧電源車接続盤(西側)又は可搬型代替低圧電源車接続盤(東側)に接続し、可搬型代替低圧電源車に設置する操作監視盤のスイッチにより可搬型代替低圧電源車を現場で手動起動し、可搬型整流器のスイッチにより出力調整を行うことで、可搬型代替直流電源設備用電源切替盤を経由して直流125V主母線盤2A(又は2B)へ直流電力を給電できる設計とする。</u></p> <p>また、<u>可搬型代替低圧電源車及び可搬型整流器により直流電力を給電している時は、燃料給油設備である可搬型設備用軽油タンクからタンクローリへ燃料を給油し、その後、タンクローリを可搬型代替低圧電源車の設置場所まで移動し、可搬型代替低圧電源車に給油することで、事象発生後7日間にわたり可搬型代替直流電源設備から直流電力を給電する設計とする。</u></p>	<p>3. 14. 2. 4 可搬型直流電源設備</p> <p>3. 14. 2. 4. 1 設備概要</p> <p>可搬型直流電源設備は、設計基準事故対処設備の交流電源及び直流電源が喪失した場合、直流電源が必要な設備に電源を供給することにより、重大事故等が発生した場合において炉心の著しい損傷、原子炉格納容器の破損、<u>燃料プール内の燃料体等の著しい損傷及び運転停止中原子炉内燃料体の著しい損傷を防止することを目的として設置するものである。</u></p> <p>本系統は代替所内電気設備から受電した交流電源を直流電源に変換する「B1-115V系充電器(SA)」、「SA用115V系充電器」及び「230V系充電器(常用)」、代替所内電気設備に電源供給を行う可搬型代替交流電源設備である「高圧発電機車」、<u>「ガスタービン発電機用軽油タンク」</u>、「ディーゼル燃料貯蔵タンク」及び「タンクローリ」、代替所内電気設備として電路を構成する「高圧発電機車接続プラグ収納箱」、「緊急用メタクラ接続プラグ盤」、「メタクラ切替盤」、「緊急用メタクラ」、「SAロードセンタ」、「SA1コントロールセンタ」、「充電器電源切替盤」、<u>所内常設蓄電式直流電源設備である「B1-115V系蓄電池(SA)」及び「230V系蓄電池(RCIC)」</u>、常設代替直流電源設備である「SA用115V系蓄電池」で構成する。</p> <p>可搬型直流電源設備は、<u>高圧発電機車を代替所内電気設備及びB1-115V系充電器(SA)、SA用115V系充電器及び230V系充電器(常用)を経由し、直流母線へ接続することで電力を供給できる設計とする。本系統全体の概要図を第3.14-25図～第3.14-29図に、本系統に属する重大事故等対処設備を第3.14-77表に示す。</u></p> <p>本系統は、<u>高圧発電機車を所定の接続先である高圧発電機車接続プラグ収納箱又は緊急用メタクラ接続プラグ盤に接続し、代替所内電気設備の系統構成を行った後、高圧発電機車の操作ボタンにより起動する。その後、B1-115V系充電器(SA)、SA用115V系充電器及び230V系充電器(常用)から必要な負荷に給電する。また、高圧発電機車の運転中は、ガスタービン発電機用軽油タンク又はディーゼル燃料貯蔵タンクからタンクローリにより燃料を高圧発電機車に補給することで高圧発電機車の運転を継続する。</u></p> <p>可搬型直流電源設備は、<u>高圧発電機車の運転を継続することで、設計基準事故対処設備の交流電源及び直流電源の喪失から24時間にわたり必要な負荷に電力の供給を行うことができる設</u></p>	<p>備考</p> <ul style="list-style-type: none"> ・記載方針の相違 【東海第二】 ⑱の相違 ・設備の相違 【東海第二】 ⑬の相違 【柏崎6/7】 ④、⑫の相違 ・設備の相違 【東海第二】 ⑬の相違 ・設備の相違 【東海第二】 ⑱、⑬の相違 【柏崎6/7】 ⑫の相違 ・記載方針の相違 【東海第二】 島根2号炉は柏崎6/7と同様に、運転継続可能な期間を規制要求

柏崎刈羽原子力発電所 6 / 7号炉 (2017. 12. 20 版)	東海第二発電所 (2018. 9. 18 版)	島根原子力発電所 2号炉	備考
<p>可搬型直流電源設備の設計基準事故対処設備に対する独立性、位置的分散については3.14.2.4.3 項に詳細を示す。</p> <p>なお、<u>逃がし安全弁用可搬型蓄電池</u>については、「3.3 原子炉冷却材圧力バウンダリを減圧するための設備（設置許可基準規則46 条に対する方針を示す章）」で示す。</p>	<p>なお、<u>外部電源喪失及び2C・2DD/Gの故障した場合にも使用する。</u></p> <p>本システム全体の系統図を、<u>第3.14.2.3.1-1 図</u>に、本システムに属する重大事故等対処設備を、<u>第3.14.2.4.1-1 表</u>に示す。</p> <p>可搬型代替直流電源設備の設計基準事故対処設備に対する独立性、位置的分散については「<u>3.14.2.4.3 独立性及び位置的分散の確保</u>」に詳細を示す。</p>	<p><u>計とする。</u></p> <p><u>また、外部電源喪失及び非常用ディーゼル発電機が故障した場合にも使用する。</u></p> <p>可搬型直流電源設備の設計基準事故対処設備に対する独立性、位置的分散については<u>3.14.2.4.3 項</u>に詳細を示す。</p> <p>なお、<u>主蒸気逃がし安全弁用蓄電池</u>については、「<u>3.3 原子炉冷却材圧力バウンダリを減圧するための設備（設置許可基準規則46 条に対する方針を示す章）</u>」で示す。</p>	<p>である24時間として記載している</p> <p>なお、東海第二と同様に、高圧発電機車は7日間運転可能であり必要な燃料は発電所内に保管している</p> <p>・設備の相違</p> <p>【柏崎6/7】</p> <p>⑤の相違</p> <p>・資料構成の相違</p> <p>【東海第二】</p> <p>主蒸気逃がし安全弁用蓄電池は46条設備であるため、46条で記載する</p>





図 3.14-24 可搬型直流電源設備系統図
(電源車～緊急用電源切替箱接続装置～AM 用直流 125V 充電器)



第 3.14-25 図 可搬型直流電源設備系統図
(高圧発電機車～高圧発電機車接続プラグ収納箱(原子炉建物西側)～充電器 (B 1-115V 系充電器 (SA), SA 用 115V 系充電器, 230V 系充電器 (常用))

・設備の相違
【柏崎 6/7, 東海第二】
㊸の相違





図 3.14-25 可搬型直流電源設備系統図


(電源車～AM 用動力変圧器～AM 用直流 125V 充電器)



第 3.14-26 図 可搬型直流電源設備系統図

(高圧発電機車～高圧発電機車接続プラグ収納箱(原子炉建物南側)～充電器(B1-115V系充電器(SA), SA用115V系充電器, 230V系充電器(常用))

・設備の相違
【柏崎 6/7, 東海第二】
㊶の相違



第 3.14-27 図 可搬型直流電源設備系統図

(高压発電機車～緊急用メタクラ接続プラグ盤～充電器 (B 1 - 115V 系充電器 (SA), SA用 115V 系充電器, 230V 系充電器 (常用)))

- ・設備の相違
- 【柏崎 6/7, 東海第二】
- ②の相違





図 3.14-26 可搬型直流電源設備系統図 (直流回路・6号炉)

第 3.14-28 図 可搬型直流電源設備系統図 (直流 115V 系統)

・設備の相違
【柏崎 6/7, 東海第二】
⑫, ⑰の相違

柏崎刈羽原子力発電所 6 / 7号炉 (2017. 12. 20版)

東海第二発電所 (2018. 9. 18版)

島根原子力発電所 2号炉

備考




図 3. 14-27 可搬型直流電源設備系統図 (直流回路・7号炉)

・設備の相違
【柏崎 6/7】
対象号炉なし

柏崎刈羽原子力発電所 6 / 7号炉 (2017. 12. 20 版)	東海第二発電所 (2018. 9. 18 版)	島根原子力発電所 2号炉	備考
		<p>第 3.14-29 図 可搬型直流電源設備系統図 (直流 230V 系統)</p>	<p>備考</p> <ul style="list-style-type: none"> 設備の相違 【柏崎 6/7, 東海第二】 ⑫, ⑳の相違

柏崎刈羽原子力発電所 6/7号炉 (2017.12.20版)	東海第二発電所 (2018.9.18版)	島根原子力発電所 2号炉	備考																																						
<p>表 3.14-78 可搬型直流電源設備に関する重大事故等対処設備一 覧</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>設備区分</th> <th>設備名</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>主要設備</td> <td>電源車【可搬】 AM用直流125V充電器【常設】 軽油タンク【常設】 タンクローリ(4kL)【可搬】</td> </tr> <tr> <td>附属設備</td> <td>—</td> </tr> <tr> <td>燃料流路</td> <td>軽油タンク出口ノズル・弁【常設】 ホース【可搬】</td> </tr> <tr> <td>電路</td> <td>電源車～緊急用電源切替箱接続装置 ～AM用直流125V蓄電池及び充電器 ～直流母線電路 (電源車～緊急用電源切替箱接続装置電路【可搬】) (緊急用電源切替箱接続装置～直流母線電路【常設】) 電源車～AM用動力変圧器 ～AM用直流125V蓄電池及び充電器 ～直流母線電路 (電源車～AM用動力変圧器電路【可搬】) (AM用動力変圧器～直流母線電路【常設】)</td> </tr> <tr> <td>計装設備 (補助)※1</td> <td>直流125V主母線盤A電圧【常設】 直流125V充電器盤A-2蓄電池電圧【常設】 AM用直流125V充電器盤蓄電池電圧【常設】</td> </tr> </tbody> </table>	設備区分	設備名	主要設備	電源車【可搬】 AM用直流125V充電器【常設】 軽油タンク【常設】 タンクローリ(4kL)【可搬】	附属設備	—	燃料流路	軽油タンク出口ノズル・弁【常設】 ホース【可搬】	電路	電源車～緊急用電源切替箱接続装置 ～AM用直流125V蓄電池及び充電器 ～直流母線電路 (電源車～緊急用電源切替箱接続装置電路【可搬】) (緊急用電源切替箱接続装置～直流母線電路【常設】) 電源車～AM用動力変圧器 ～AM用直流125V蓄電池及び充電器 ～直流母線電路 (電源車～AM用動力変圧器電路【可搬】) (AM用動力変圧器～直流母線電路【常設】)	計装設備 (補助)※1	直流125V主母線盤A電圧【常設】 直流125V充電器盤A-2蓄電池電圧【常設】 AM用直流125V充電器盤蓄電池電圧【常設】	<p>第 3.14.2.4.1-1 表 可搬型代替直流電源設備に関する重大事故 等対処設備一覧</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>設備区分</th> <th>設備名</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>主要設備</td> <td>可搬型代替低圧電源車【可搬】 可搬型整流器【可搬】</td> </tr> <tr> <td>附属設備</td> <td>—</td> </tr> <tr> <td>燃料流路</td> <td>—</td> </tr> <tr> <td>交流電路</td> <td>可搬型代替低圧電源車～可搬型代替低圧電源車接続盤(西側)及び(東側)電路 可搬型代替低圧電源車接続盤(西側)及び(東側)～可搬型整流器電路</td> </tr> <tr> <td>直流電路</td> <td>可搬型整流器～直流125V主母線盤2A及び2B電路</td> </tr> <tr> <td>計装設備 (補助)※1</td> <td>M/C 2C電圧【常設】 M/C 2D電圧【常設】 M/C HPCS電圧【常設】 P/C 2C電圧【常設】 P/C 2D電圧【常設】 直流125V主母線盤2A【常設】 直流125V主母線盤2B【常設】 緊急用M/C【常設】 緊急用P/C【常設】 緊急用直流125V主母線盤【常設】</td> </tr> </tbody> </table>	設備区分	設備名	主要設備	可搬型代替低圧電源車【可搬】 可搬型整流器【可搬】	附属設備	—	燃料流路	—	交流電路	可搬型代替低圧電源車～可搬型代替低圧電源車接続盤(西側)及び(東側)電路 可搬型代替低圧電源車接続盤(西側)及び(東側)～可搬型整流器電路	直流電路	可搬型整流器～直流125V主母線盤2A及び2B電路	計装設備 (補助)※1	M/C 2C電圧【常設】 M/C 2D電圧【常設】 M/C HPCS電圧【常設】 P/C 2C電圧【常設】 P/C 2D電圧【常設】 直流125V主母線盤2A【常設】 直流125V主母線盤2B【常設】 緊急用M/C【常設】 緊急用P/C【常設】 緊急用直流125V主母線盤【常設】	<p>第 3.14-77 表 可搬型直流電源設備に関する重大事故等対処設備 一覧</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>設備区分</th> <th>設備名</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>主要設備</td> <td>高圧発電機車【可搬型】 B1-115V系充電器(SA)【常設】 SA用115V系充電器【常設】 230V系充電器(常用)【常設】 ガスタービン発電機用軽油タンク【常設】 ディーゼル燃料貯蔵タンク【常設】 タンクローリ【可搬型】</td> </tr> <tr> <td>附属設備</td> <td>—</td> </tr> <tr> <td>燃料流路</td> <td>ガスタービン発電機用軽油タンクドレン弁【可搬型】 ホース【可搬型】</td> </tr> <tr> <td>電路</td> <td>高圧発電機車 ～高圧発電機車接続プラグ収納箱(原子炉建物西側) ～充電器(B1-115V系充電器(SA), SA用115V系充電器, 230V系充電器(常用)) ～直流母線電路 (高圧発電機車～高圧発電機車接続プラグ収納箱(原子炉建物西側)電路【可搬型】) (高圧発電機車接続プラグ収納箱(原子炉建物西側)～直流母線電路【常設】) 高圧発電機車～高圧発電機車接続プラグ収納箱(原子炉建物南側) ～充電器(B1-115V系充電器(SA), SA用115V系充電器, 230V系充電器(常用)) ～直流母線電路 (高圧発電機車～高圧発電機車接続プラグ収納箱(原子炉建物南側)電路【可搬型】) (高圧発電機車接続プラグ収納箱(原子炉建物南側)～直流母線電路【常設】) 高圧発電機車～緊急用メタクラ接続プラグ盤 ～充電器(B1-115V系充電器(SA), SA用115V系充電器, 230V系充電器(常用)) ～直流母線電路 (高圧発電機車～緊急用メタクラ接続プラグ盤電路【可搬型】) (緊急用メタクラ接続プラグ盤～直流母線電路【常設】)</td> </tr> <tr> <td>計装設備 (補助)※1</td> <td>B-115V系直流盤母線電圧【常設】 B1-115V系蓄電池(SA)電圧【常設】 230V系直流盤(常用)母線電圧【常設】</td> </tr> </tbody> </table>	設備区分	設備名	主要設備	高圧発電機車【可搬型】 B1-115V系充電器(SA)【常設】 SA用115V系充電器【常設】 230V系充電器(常用)【常設】 ガスタービン発電機用軽油タンク【常設】 ディーゼル燃料貯蔵タンク【常設】 タンクローリ【可搬型】	附属設備	—	燃料流路	ガスタービン発電機用軽油タンクドレン弁【可搬型】 ホース【可搬型】	電路	高圧発電機車 ～高圧発電機車接続プラグ収納箱(原子炉建物西側) ～充電器(B1-115V系充電器(SA), SA用115V系充電器, 230V系充電器(常用)) ～直流母線電路 (高圧発電機車～高圧発電機車接続プラグ収納箱(原子炉建物西側)電路【可搬型】) (高圧発電機車接続プラグ収納箱(原子炉建物西側)～直流母線電路【常設】) 高圧発電機車～高圧発電機車接続プラグ収納箱(原子炉建物南側) ～充電器(B1-115V系充電器(SA), SA用115V系充電器, 230V系充電器(常用)) ～直流母線電路 (高圧発電機車～高圧発電機車接続プラグ収納箱(原子炉建物南側)電路【可搬型】) (高圧発電機車接続プラグ収納箱(原子炉建物南側)～直流母線電路【常設】) 高圧発電機車～緊急用メタクラ接続プラグ盤 ～充電器(B1-115V系充電器(SA), SA用115V系充電器, 230V系充電器(常用)) ～直流母線電路 (高圧発電機車～緊急用メタクラ接続プラグ盤電路【可搬型】) (緊急用メタクラ接続プラグ盤～直流母線電路【常設】)	計装設備 (補助)※1	B-115V系直流盤母線電圧【常設】 B1-115V系蓄電池(SA)電圧【常設】 230V系直流盤(常用)母線電圧【常設】	<p>・設備の相違 【柏崎6/7, 東海第二】 ①の相違 ・資料構成の相違 【東海第二】 ②の相違</p>
設備区分	設備名																																								
主要設備	電源車【可搬】 AM用直流125V充電器【常設】 軽油タンク【常設】 タンクローリ(4kL)【可搬】																																								
附属設備	—																																								
燃料流路	軽油タンク出口ノズル・弁【常設】 ホース【可搬】																																								
電路	電源車～緊急用電源切替箱接続装置 ～AM用直流125V蓄電池及び充電器 ～直流母線電路 (電源車～緊急用電源切替箱接続装置電路【可搬】) (緊急用電源切替箱接続装置～直流母線電路【常設】) 電源車～AM用動力変圧器 ～AM用直流125V蓄電池及び充電器 ～直流母線電路 (電源車～AM用動力変圧器電路【可搬】) (AM用動力変圧器～直流母線電路【常設】)																																								
計装設備 (補助)※1	直流125V主母線盤A電圧【常設】 直流125V充電器盤A-2蓄電池電圧【常設】 AM用直流125V充電器盤蓄電池電圧【常設】																																								
設備区分	設備名																																								
主要設備	可搬型代替低圧電源車【可搬】 可搬型整流器【可搬】																																								
附属設備	—																																								
燃料流路	—																																								
交流電路	可搬型代替低圧電源車～可搬型代替低圧電源車接続盤(西側)及び(東側)電路 可搬型代替低圧電源車接続盤(西側)及び(東側)～可搬型整流器電路																																								
直流電路	可搬型整流器～直流125V主母線盤2A及び2B電路																																								
計装設備 (補助)※1	M/C 2C電圧【常設】 M/C 2D電圧【常設】 M/C HPCS電圧【常設】 P/C 2C電圧【常設】 P/C 2D電圧【常設】 直流125V主母線盤2A【常設】 直流125V主母線盤2B【常設】 緊急用M/C【常設】 緊急用P/C【常設】 緊急用直流125V主母線盤【常設】																																								
設備区分	設備名																																								
主要設備	高圧発電機車【可搬型】 B1-115V系充電器(SA)【常設】 SA用115V系充電器【常設】 230V系充電器(常用)【常設】 ガスタービン発電機用軽油タンク【常設】 ディーゼル燃料貯蔵タンク【常設】 タンクローリ【可搬型】																																								
附属設備	—																																								
燃料流路	ガスタービン発電機用軽油タンクドレン弁【可搬型】 ホース【可搬型】																																								
電路	高圧発電機車 ～高圧発電機車接続プラグ収納箱(原子炉建物西側) ～充電器(B1-115V系充電器(SA), SA用115V系充電器, 230V系充電器(常用)) ～直流母線電路 (高圧発電機車～高圧発電機車接続プラグ収納箱(原子炉建物西側)電路【可搬型】) (高圧発電機車接続プラグ収納箱(原子炉建物西側)～直流母線電路【常設】) 高圧発電機車～高圧発電機車接続プラグ収納箱(原子炉建物南側) ～充電器(B1-115V系充電器(SA), SA用115V系充電器, 230V系充電器(常用)) ～直流母線電路 (高圧発電機車～高圧発電機車接続プラグ収納箱(原子炉建物南側)電路【可搬型】) (高圧発電機車接続プラグ収納箱(原子炉建物南側)～直流母線電路【常設】) 高圧発電機車～緊急用メタクラ接続プラグ盤 ～充電器(B1-115V系充電器(SA), SA用115V系充電器, 230V系充電器(常用)) ～直流母線電路 (高圧発電機車～緊急用メタクラ接続プラグ盤電路【可搬型】) (緊急用メタクラ接続プラグ盤～直流母線電路【常設】)																																								
計装設備 (補助)※1	B-115V系直流盤母線電圧【常設】 B1-115V系蓄電池(SA)電圧【常設】 230V系直流盤(常用)母線電圧【常設】																																								
<p>※1:重大事故等対処設備を活用する手順等の着手の判断基準として用いる補助パラメータ</p>	<p>※1:重大事故等対処設備を活用する手順等の着手の判断基準として用いる補助パラメータ</p>	<p>※1:重大事故等対処設備を活用する手順等の着手の判断基準として用いる補助パラメータ</p>																																							

柏崎刈羽原子力発電所 6 / 7号炉 (2017. 12. 20 版)	東海第二発電所 (2018. 9. 18 版)	島根原子力発電所 2号炉	備考
<p>3. 14. 2. 4. 2 主要設備の仕様 主要機器の仕様を以下に示す。</p> <p>(1) <u>電源車 (6号及び7号炉共用)</u> エンジン 台数 : 8 (予備1) 使用燃料 : 軽油 発電機 台数 : 8 (予備1) 種類 : 同期発電機 容量 : 約500kVA/台 力率 : 0.8 電圧 : 6.9kV 周波数 : 50Hz 設置場所 : <u>原子炉建屋電源車第一設置場所及び第二設置場所</u> 保管場所 : <u>荒浜側高台保管場所及び大湊側高台保管場所</u></p> <p>(2) <u>AM用直流125V充電器</u> 個数 : 1 電圧 : 125V 容量 : 約300A 取付箇所 : <u>原子炉建屋内の原子炉区域外地上4階</u></p>	<p>3. 14. 2. 4. 2 主要設備の仕様 主要設備の仕様を以下に示す。</p> <p>(1) <u>可搬型代替低圧電源車</u> 「3. 14. 2. 2. 2 主要設備の仕様」参照</p> <p>(2) <u>可搬型整流器</u> 台数: 8(予備1) 電圧: 0~150V 容量: 約100A/台 保管場所: <u>可搬型重大事故等対処設備保管場所(西側)及び可搬型重大事故等対処設備保管場所(南側)</u> 設置場所: <u>原子炉建屋西側接続口及び原子炉建屋東側接続口</u></p>	<p>3. 14. 2. 4. 2 主要設備の仕様 主要設備の仕様を以下に示す。</p> <p>(1) <u>高圧発電機車</u> 機関 台数 : 6 (予備1) 使用燃料 : 軽油 発電機 台数 : 6 (予備1) 種類 : 同期発電機 容量 : 約500kVA/台 力率 : 0.8 電圧 : 6.6kV 周波数 : 60Hz 設置場所 : <u>原子炉建物高圧発電機車第一設置場所、第二設置場所及びガスタービン発電機建物高圧発電機車設置場所</u> 保管箇所 : <u>第1保管エリア、第3保管エリア及び第4保管エリア</u></p> <p>(2) <u>B1-115V系充電器(SA)</u> 個数 : 1 電圧 : 120V 電流 : 約200A 取付箇所 : <u>廃棄物処理建物地下中1階</u></p> <p>(3) <u>SA用115V系充電器</u> 個数 : 1 電圧 : 120V 電流 : 約200A 取付箇所 : <u>廃棄物処理建物地下中1階</u></p>	<p>・設備の相違 【柏崎6/7, 東海第二】 ㊸の相違 ・資料構成の相違 【東海第二】 3. 14. 2. 3. 2 項に記載されている</p> <p>・設備の相違 【柏崎6/7, 東海第二】 ㊸の相違</p> <p>・設備の相違 【柏崎6/7, 東海第二】 ㊸の相違</p>

柏崎刈羽原子力発電所 6 / 7号炉 (2017. 12. 20 版)	東海第二発電所 (2018. 9. 18 版)	島根原子力発電所 2号炉	備考
<p>(3) <u>軽油タンク (6号及び7号炉共用)</u></p> <p>種類 : たて置円筒形 容量 : <u>約 550kL/基</u> 最高使用圧力 : 静水頭 最高使用温度 : 66℃ 個数 : <u>1 (予備 3)</u> 取付箇所 : 屋外 (<u>6号及び7号炉原子炉建屋東側</u>)</p>		<p>(4) <u>230V系充電器 (常用)</u></p> <p>個 数 : <u>1</u> 電 圧 : <u>240V</u> 電 流 : <u>約 200A</u> 取付箇所 : <u>廃棄物処理建物地下中1階</u></p> <p>(5) <u>ガスタービン発電機用軽油タンク</u></p> <p>種 類 : <u>たて置円筒形</u> 容 量 : <u>約 560 m³/基</u> 最高使用圧力 : <u>静水頭</u> 最高使用温度 : <u>66℃</u> 個 数 : <u>1</u> 取付箇所 : <u>屋外 (ガスタービン発電機建物西側軽油タンク設置場所)</u></p> <p>(6) <u>ディーゼル燃料貯蔵タンク</u></p> <p>種 類 : <u>横置円筒形</u> 容 量 : <u>約 170 m³/基</u> 最高使用圧力 : <u>静水頭</u> 最高使用温度 : <u>40℃</u> 個 数 : <u>2 (非常用), 1 (高圧炉心スプレイ系用)</u> 取付箇所 : <u>タービン建物西側ディーゼル燃料貯蔵タンク設置場所</u></p> <p>(7) <u>ディーゼル燃料貯蔵タンク</u></p> <p>種 類 : <u>横置円筒形</u> 容 量 : <u>約 100 m³/基</u> 最高使用圧力 : <u>静水頭</u> 最高使用温度 : <u>40℃</u> 個 数 : <u>3 (非常用)</u> 取付箇所 : <u>原子炉建物西側ディーゼル燃料貯蔵タンク設置場所</u></p>	<p>・設備の相違 【柏崎 6/7, 東海第二】 ㊸の相違</p> <p>・設備の相違 【柏崎 6/7, 東海第二】 ㊸の相違</p> <p>・資料構成の相違 【東海第二】 ㊸の相違</p> <p>・設備の相違 【柏崎 6/7, 東海第二】 ㊸の相違</p> <p>・資料構成の相違 【東海第二】 ㊸の相違</p> <p>・設備の相違 【柏崎 6/7, 東海第二】 ㊸の相違</p> <p>・資料構成の相違 【東海第二】 ㊸の相違</p>

柏崎刈羽原子力発電所 6 / 7号炉 (2017. 12. 20 版)	東海第二発電所 (2018. 9. 18 版)	島根原子力発電所 2号炉	備考
<p>(4) <u>タンクローリ (4kL) (6号及び7号炉共用)</u></p> <p>容量 : <u>約 4.0kL/台</u></p> <p>最高使用圧力 : 24kPa[gage]</p> <p>最高使用温度 : 40℃</p> <p>個数 : <u>3</u> (予備 1)</p> <p>設置場所 : 屋外</p> <p>保管場所 : <u>荒浜側高台保管場所及び大湊側高台保管場所並びに 5号炉東側第二保管場所</u></p>		<p>(8) <u>タンクローリ</u></p> <p><u>容 量</u> : <u>約 3.0 m³/台</u></p> <p><u>最高使用圧力</u> : <u>24kPa[gage]</u></p> <p><u>最高使用温度</u> : <u>40℃</u></p> <p><u>個 数</u> : 1 (予備 1)</p> <p><u>設置場所</u> : <u>屋外</u></p> <p><u>保管箇所</u> : <u>第 3 保管エリア及び第 4 保管エリア</u></p>	<p>・ 設備の相違</p> <p>【柏崎 6/7】</p> <p>③の相違</p> <p>・ 資料構成の相違</p> <p>【東海第二】</p> <p>②の相違</p>

柏崎刈羽原子力発電所 6 / 7号炉 (2017. 12. 20 版)	東海第二発電所 (2018. 9. 18 版)	島根原子力発電所 2号炉	備考
<p>3. 14. 2. 4. 3 独立性及び位置的分散の確保</p> <p>可搬型直流電源設備は、<u>表 3. 14-79</u> に示すように、共通要因によって、設計基準事故対処設備の安全機能と同時に機能が損なわれるおそれがないよう、設計基準事故対処設備である非常用直流電源設備 A 系、B 系、C 系及び D 系の各機器と <u>表 3. 14-80</u> のとおり独立性及び位置的分散を図る設計とする。</p> <p>(57-2, 57-3, 57-9, 57-10)</p>	<p>3. 14. 2. 4. 3 独立性及び位置的分散の確保</p> <p><u>重大事故防止設備である可搬型代替直流電源設備は、第 3. 14. 2. 4. 3-1 表に示すとおり、地震、津波、火災及び溢水により同時に機能が損なわれるおそれがないよう、設計基準事故対処設備である非常用交流電源設備と独立性を確保する設計とする。</u></p> <p><u>可搬型代替低圧電源車は、冷却方式を空冷とすることで、冷却方式が水冷である 2C・2DD/G 及び HPCSD/G に対して、多様性を有する設計とする。</u></p> <p><u>また、可搬型整流器により交流電力を直流に変換できることで、125V 系蓄電池 A 系・B 系及び HPCS 系を用いる非常用直流電源設備に対して多様性を有する設計とする。</u></p> <p><u>可搬型代替低圧電源車及び可搬型整流器は、原子炉建屋付属棟内の 2C・2DD/G 及び HPCSD/G 並びに 125V 系蓄電池 A 系・B 系及び HPCS 系と離れた位置に分散して保管することで、位置的分散を図る設計とする。</u></p> <p><u>可搬型代替低圧電源車及び可搬型整流器を使用した代替電源系統は、可搬型代替低圧電源車から直流 125V 主母線盤 2A・2B までの系統において、独立した電路で系統構成することにより、125V 系蓄電池 A 系・B 系から直流 125V 主母線盤 2A・2B までの電源系統に対して、独立した設計とする。</u></p> <p><u>可搬型代替低圧電源車及び可搬型整流器の接続口は、原子炉建屋西側接続口に 1 箇所と原子炉建屋東側接続口に 1 箇所を設置し、合計 2 箇所を設置する設計とする。</u></p> <p><u>可搬型代替直流電源設備の設計基準事故対処設備との多様性及び位置的分散を、第 3. 14. 2. 4. 3-2 表に示す。</u></p> <p>(57-2-6, 11, 57-3-7, 57-8)</p>	<p>3. 14. 2. 4. 3 独立性及び位置的分散の確保</p> <p>可搬型直流電源設備は、<u>第 3. 14-78 表に示すように、共通要因によって、設計基準事故対処設備の安全機能と同時に機能が損なわれるおそれがないよう、設計基準事故対処設備である非常用直流電源設備 A 系、HPCS 系の各機器と第 3. 14-79 表のとおり独立性及び位置的分散を図る設計とする。</u></p> <p>(57-2, 57-3, 57-9, 57-10)</p>	<p>備考</p> <ul style="list-style-type: none"> 設備の相違 【柏崎 6/7, 東海第二】 ⑭の相違 記載方針の相違 【東海第二】 東海第二は可搬型整流器を用いた系統構成であるため、常設重大事故防止設備との位置的分散を図っているととも、可搬型整流器により変換した給電系統が、直流電源設備からの給電に対しての独立性について記載している 島根 2 号炉は柏崎 6/7 と同様に、常設充電器を使用する設計基準事故対処設備との位置的分散を図るとともに、代替所内電気設備を経由して充電器へ電源供給する系統が、非常用所内電気設備を経由して充電器へ電源供給する系統に対して独立した設計としている 詳細について第 3. 14-79 表に記載している

柏崎刈羽原子力発電所 6 / 7号炉 (2017. 12. 20 版)		東海第二発電所 (2018. 9. 18 版)		島根原子力発電所 2号炉		備考
表 3. 14-79 設計基準事故対処設備との独立性		第 3. 14. 2. 4. 3-1 表設計基準事故対処設備との独立性		第 3. 14-78 表 設計基準事故対処設備との独立性		・設備の相違 【柏崎 6/7, 東海第二】 ㊸の相違
項目	設計基準事故対処設備 非常用直流電源設備	重大事故防止設備 可搬型直流電源設備	項目	設計基準事故対処設備 非常用直流電源設備	重大事故防止設備 可搬型代替直流電源設備	
共通 要因 故障	地震	設計基準事故対処設備の非常用直流電源設備 A 系, B 系, C 系及び D 系は耐震 S クラス設計とし, 重大事故防止設備である可搬型直流電源設備は基準地震動 Ss で機能維持できる設計とすることで, 基準地震動 Ss が共通要因となり故障することのない設計とする。	共通 要因 故障	地震	設計基準事故対処設備である非常用直流電源設備は耐震 S クラス設計とし, 重大事故防止設備である可搬型代替直流電源設備は基準地震動 Ss で機能維持する設計とすることで, 基準地震動 Ss が共通要因となり故障することのない設計とする。	
	津波	非常用直流電源設備を設置するコントロール建屋と, 重大事故防止設備の保管又は設置する屋外, 原子炉建屋は, 共に津波が到達しない位置とすることで, 津波が共通要因となり故障することのない設計とする。		津波	設計基準事故対処設備である非常用直流電源設備は, 防潮堤及び浸水防止設備の設置により, 重大事故防止設備である可搬型代替直流電源設備は, 防潮堤及び浸水防止設備に加え, 津波が遡上しない高台の可搬型重大事故等対処設備保管場所 (西側) 及び可搬型重大事故等対処設備保管場所 (南側) へ配備することで, 津波が共通要因となり故障することのない設計とする。	
	火災	設計基準事故対処設備の非常用直流電源設備 A 系, B 系, C 系及び D 系と, 重大事故防止設備である可搬型直流電源設備は, 火災が共通要因となり故障することのない設計とする (「共-7 重大事故等対処設備の内部火災に対する防護方針について」に示す)。		火災	設計基準事故対処設備である非常用直流電源設備と, 重大事故防止設備である可搬型代替直流電源設備は, 火災が共通要因となり同時に故障することのない設計とする (「共-7 重大事故等対処設備の内部火災に対する防護方針について」に示す)。	
	溢水	設計基準事故対処設備の非常用直流電源設備 A 系, B 系, C 系及び D 系と, 重大事故防止設備である可搬型直流電源設備は, 溢水が共通要因となり故障することのない設計とする (「共-8 重大事故等対処設備の内部溢水に対する防護方針について」に示す)。		溢水	設計基準事故対処設備である非常用直流電源設備と, 重大事故防止設備である可搬型代替直流電源設備は, 溢水が共通要因となり同時に故障することのない設計とする (「共-8 重大事故等対処設備の内部溢水に対する防護方針について」に示す)。	
項目	設計基準事故対処設備 非常用直流電源設備	重大事故防止設備 可搬型直流電源設備	項目	設計基準事故対処設備 非常用直流電源設備	重大事故防止設備 可搬型代替直流電源設備	
共通 要因 故障	地震	設計基準事故対処設備の非常用直流電源設備 A 系, HPCS 系は耐震 S クラス設計とし, 重大事故防止設備である可搬型直流電源設備は基準地震動 Ss で機能維持できる設計とすることで, 基準地震動 Ss が共通要因となり故障することのない設計とする。	共通 要因 故障	地震	設計基準事故対処設備の非常用直流電源設備 A 系, HPCS 系は耐震 S クラス設計とし, 重大事故防止設備である可搬型直流電源設備は基準地震動 Ss で機能維持できる設計とすることで, 基準地震動 Ss が共通要因となり故障することのない設計とする。	
	津波	非常用直流電源設備を設置する廃棄物処理建屋と, 重大事故防止設備の保管又は設置する屋外, 廃棄物処理建屋は, 共に津波が到達しない位置とすることで, 津波が共通要因となり故障することのない設計とする。		津波	非常用直流電源設備を設置する廃棄物処理建屋と, 重大事故防止設備の保管又は設置する屋外, 廃棄物処理建屋は, 共に津波が到達しない位置とすることで, 津波が共通要因となり故障することのない設計とする。	
	火災	設計基準事故対処設備の非常用直流電源設備 A 系, HPCS 系と, 重大事故防止設備である可搬型直流電源設備は, 火災が共通要因となり故障することのない設計とする (「共-7 重大事故等対処設備の内部火災に対する防護方針について」に示す)。		火災	設計基準事故対処設備の非常用直流電源設備 A 系, HPCS 系と, 重大事故防止設備である可搬型直流電源設備は, 火災が共通要因となり故障することのない設計とする (「共-7 重大事故等対処設備の内部火災に対する防護方針について」に示す)。	
	溢水	設計基準事故対処設備の非常用直流電源設備 A 系, HPCS 系と, 重大事故防止設備である可搬型直流電源設備は, 溢水が共通要因となり故障することのない設計とする (「共-8 重大事故等対処設備の内部溢水に対する防護方針について」に示す)。		溢水	設計基準事故対処設備の非常用直流電源設備 A 系, HPCS 系と, 重大事故防止設備である可搬型直流電源設備は, 溢水が共通要因となり故障することのない設計とする (「共-8 重大事故等対処設備の内部溢水に対する防護方針について」に示す)。	

柏崎刈羽原子力発電所 6/7号炉 (2017.12.20版)			東海第二発電所 (2018.9.18版)			島根原子力発電所 2号炉			備考	
表 3.14-80 位置的分散			第 3.14.2.4.3-2 表多様性及び位置的分散			第 3.14-79 表 位置的分散			・設備の相違 【柏崎6/7, 東海第二】 ⑭, ⑰の相違	
	設計基準事故対処設備	重大事故防止設備		設計基準事故対処設備	重大事故防止設備		設計基準事故対処設備	重大事故防止設備		
	非常用直流電源設備	可搬型直流電源設備		非常用交流電源設備	非常用直流電源設備	可搬型代替直流電源設備		非常用直流電源設備		可搬型直流電源設備
直流設備	非常用直流 125V 充電器 ＜コントロール建屋地下1階＞	AM用直流 125V 充電器 ＜原子炉建屋の二次格納施設外地上4階＞	電源	2C D/G 2D D/G HPCS D/G ＜原子炉建屋付属棟地下1階＞	125V系蓄電池A系 125V系蓄電池HPCS系 ＜原子炉建屋付属棟中1階＞ 125V系蓄電池B系 ＜原子炉建屋付属棟1階＞	可搬型整流器 可搬型代替低圧電源車 ＜可搬型重大事故等対処設備保管場所（西側）及び可搬型重大事故等対処設備保管場所（南側）＞	直流設備	A-115V系充電器 ＜廃棄物処理建物1階＞ 高圧炉心スプレイ系充電器 ＜原子炉建物付属棟地下2階＞		B1-115V系充電器（SA） SA用115V系充電器 230V系充電器（常用） ＜廃棄物処理建物地下中1階＞
電源	非常用ディーゼル発電機 ＜原子炉建屋内の二次格納施設外地上1階＞	電源車 ＜荒浜側高台保管場所及び大湊側高台保管場所＞	電源	＜交流電路＞ 2C D/G～M/C 2 C電路 2D D/G～M/C 2 D電路	＜直流電路＞ 125V系蓄電池A系～直流125V主母線盤2A電路 125V系蓄電池B系～直流125V主母線盤2B電路	＜交流電路＞ 可搬型代替低圧電源車～可搬型代替低圧電源車接続盤（西側）及び（東側）電路 可搬型代替低圧電源車接続盤（西側）及び（東側）～可搬型整流器電路	電源	非常用ディーゼル発電機 高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機 ＜いずれも原子炉建物付属棟地下2階＞		高圧発電機車 ＜第1保管エリア, 第3保管エリア及び第4保管エリア＞
電路	非常用ディーゼル発電機A系～直流125V充電器A電路 非常用ディーゼル発電機A系～直流125V充電器A-2電路 非常用ディーゼル発電機B系～直流125V充電器B電路 非常用ディーゼル発電機C系～直流125V充電器C電路 非常用ディーゼル発電機A系～直流125V充電器D電路 直流125V蓄電池及び充電器A～直流母線電路 直流125V蓄電池及び充電器A-2～直流母線電路 直流125V蓄電池及び充電器B～直流母線電路 直流125V蓄電池及び充電器C～直流母線電路 直流125V蓄電池及び充電器D～直流母線電路	電源車 ～緊急用電源切替箱断路器 ～AM用直流125V充電器電路 電源車 ～AM用動力変圧器 ～AM用直流125V充電器電路AM用直流125V蓄電池及び充電器～直流母線電路	電路	水冷式 （2C・2D非常用ディーゼル発電機海水系, 高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機海水系）	—	＜直流電路＞ 可搬型整流器～直流125V主母線盤2A及び2B電路	電路	非常用ディーゼル発電機A系 ～A-115V系充電器電路 高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機 ～高圧炉心スプレイ系充電器電路 A-115V系蓄電池及び充電器 ～直流母線電路 高圧炉心スプレイ系蓄電池及び充電器 ～直流母線電路		高圧発電機車 ～高圧発電機車接続プラグ収納箱（原子炉建物西側） ～充電器（B1-115V系充電器（SA）, SA用115V系充電器, 230V系充電器（常用））電路 高圧発電機車 ～高圧発電機車接続プラグ収納箱（原子炉建物南側） ～充電器（B1-115V系充電器（SA）, SA用115V系充電器, 230V系充電器（常用））電路 高圧発電機車 ～緊急用メタクラ接続プラグ盤 ～充電器（B1-115V系充電器（SA）, SA用115V系充電器, 230V系充電器（常用））電路 B1-115V系蓄電池（SA）及び充電器 ～直流母線電路 SA用115V系蓄電池及び充電器 ～直流母線電路 230V系蓄電池（RCIC）及び充電器 ～直流母線電路
電源方式	蓄電池による給電	交流電力を直流電力に変換	電源の冷却方式	水冷式	空冷式	電源方式	蓄電池による給電	交流電力を直流電力に変換		
燃料源	軽油タンク ＜原子炉建屋東側軽油タンク設置場所＞ 燃料ディタンク ＜原子炉建屋内の原子炉区域外地上3階＞	軽油タンク ＜原子炉建屋東側軽油タンク設置場所＞	燃料源	ディーゼル燃料貯蔵タンク ＜原子炉建物西側及びタービン建物西側ディーゼル燃料貯蔵タンク設置場所＞ ディーゼル燃料ディタンク ＜原子炉建物付属棟地下1階＞	燃料源	ディーゼル燃料貯蔵タンク ＜原子炉建物西側及びタービン建物西側ディーゼル燃料貯蔵タンク設置場所＞ ディーゼル燃料ディタンク ＜原子炉建物付属棟地下1階＞	燃料源	ディーゼル燃料貯蔵タンク ＜ガスタービン発電機用軽油タンク＜ガスタービン発電機建物西側軽油タンク設置場所＞ ディーゼル燃料貯蔵タンク ＜原子炉建物西側及びタービン建物西側ディーゼル燃料貯蔵タンク設置場所＞		
燃料流路	燃料移送ポンプ ＜原子炉建屋東側軽油タンク設置場所＞	タンクローリ（4kL） ＜荒浜側高台保管場所及び大湊側高台保管場所並びに5号炉東側第二保管場所＞	燃料流路	ディーゼル燃料移送ポンプ ＜原子炉建物西側及びタービン建物西側ディーゼル燃料貯蔵タンク設置場所＞	燃料流路	ディーゼル燃料移送ポンプ ＜原子炉建物西側及びタービン建物西側ディーゼル燃料貯蔵タンク設置場所＞	燃料流路	タンクローリ ＜第3保管エリア及び第4保管エリア＞		

柏崎刈羽原子力発電所 6 / 7号炉 (2017. 12. 20 版)	東海第二発電所 (2018. 9. 18 版)	島根原子力発電所 2号炉	備考																												
<p>3. 14. 2. 4. 4 設置許可基準規則第 43 条への適合方針 3. 14. 2. 4. 4. 1 設置許可基準規則第 43 条第 1 項への適合方針</p> <p>(1) 環境条件及び荷重条件 (設置許可基準規則第 43 条第 1 項一) (i) 要求事項 想定される重大事故等が発生した場合における温度, 放射線, 荷重その他の使用条件において, 重大事故等に対処するために必要な機能を有効に発揮するものであること。</p> <p>(ii) 適合性 基本方針については, 「2. 3. 3 環境条件等」に示す。</p> <p>a) <u>電源車 (6 号及び 7 号炉共用)</u> 可搬型直流電源設備の電源車は, 可搬型で屋外に設置する設備であることから, その機能を期待される重大事故等が発生した場合における, 屋外の環境条件を考慮し, 以下の表 3. 14-81 に示す設計とする。</p> <p style="text-align: right;">(57-2)</p>	<p>3. 14. 2. 4. 4 設置許可基準規則第 43 条第 1 項への適合方針</p> <p>(1) 環境条件及び荷重条件 (設置許可基準規則第 43 条第 1 項一) (i) 要求事項 想定される重大事故等が発生した場合における温度, 放射線, 荷重その他の使用条件において, 重大事故等に対処するために必要な機能を有効に発揮するものであること。</p> <p>(ii) 適合性 基本方針については, 「2. 3. 3 環境条件等」に示す。</p> <p>a) <u>可搬型代替低圧電源車</u> <u>「3. 14. 2. 2. 4 (1) 環境条件及び荷重条件」参照</u></p>	<p>3. 14. 2. 4. 4 設置許可基準規則第 43 条第 1 項への適合方針 3. 14. 2. 4. 4. 1 設置許可基準規則第 43 条第 1 項への適合方針</p> <p>(1) 環境条件及び荷重条件 (設置許可基準規則第 43 条第 1 項一) (i) 要求事項 想定される重大事故等が発生した場合における温度, 放射線, 荷重その他の使用条件において, 重大事故等に対処するために必要な機能を有効に発揮するものであること。</p> <p>(ii) 適合性 基本方針については, 「2. 3. 3 環境条件等」に示す。</p> <p>a) <u>高圧発電機車</u> <u>可搬型直流電源設備の高圧発電機車は, 可搬型で屋外の第 1 保管エリア, 第 3 保管エリア及び第 4 保管エリアに保管し, 重大事故等時は, 屋外 (原子炉建物第一設置場所, 第二設置場所又はガスタービン発電機建物高圧発電機車設置場所) に設置する設備であることから, その機能を期待される重大事故等が発生した場合における, 屋外の環境条件及び荷重条件を考慮し, 以下の第 3. 14-80 表に示す設計とする。</u></p> <p style="text-align: right;">(57-2)</p>	<p>備考</p> <p>・記載方針の相違 【東海第二】 島根 2 号炉は可搬型直流電源設備として高圧発電機車について再掲している ・設備の相違 【東海第二】 ⑬の相違</p>																												
<p>表 3. 14-81 想定する環境条件及び荷重条件 (電源車)</p> <table border="1" data-bbox="172 1192 902 1780"> <thead> <tr> <th>環境条件等</th> <th>対応</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>温度・圧力・湿度・放射線</td> <td>屋外で想定される温度, 圧力, 湿度及び放射線条件下に耐えられる性能を確認した機器を使用する。</td> </tr> <tr> <td>屋外の天候による影響</td> <td>降水及び凍結により機能を損なうことのないよう防水対策及び凍結対策を行える設計とする。</td> </tr> <tr> <td>海水を通水する系統への影響</td> <td>海水を通水することはない。</td> </tr> <tr> <td>地震</td> <td>適切な地震荷重との組合せを考慮した上で機器が損傷しないことを確認し, 治具や輪留め等により転倒防止対策を行う。</td> </tr> <tr> <td>風 (台風)・積雪</td> <td>屋外で風荷重, 積雪荷重を考慮しても機器が損傷しないことを応力評価により確認する。</td> </tr> <tr> <td>電磁的障害</td> <td>重大事故等が発生した場合においても電磁波によりその機能が損なわれない設計とする。</td> </tr> </tbody> </table>	環境条件等	対応	温度・圧力・湿度・放射線	屋外で想定される温度, 圧力, 湿度及び放射線条件下に耐えられる性能を確認した機器を使用する。	屋外の天候による影響	降水及び凍結により機能を損なうことのないよう防水対策及び凍結対策を行える設計とする。	海水を通水する系統への影響	海水を通水することはない。	地震	適切な地震荷重との組合せを考慮した上で機器が損傷しないことを確認し, 治具や輪留め等により転倒防止対策を行う。	風 (台風)・積雪	屋外で風荷重, 積雪荷重を考慮しても機器が損傷しないことを応力評価により確認する。	電磁的障害	重大事故等が発生した場合においても電磁波によりその機能が損なわれない設計とする。		<p>第 3. 14-80 表 想定する環境条件及び荷重条件 (高圧発電機車)</p> <table border="1" data-bbox="1745 1192 2496 1780"> <thead> <tr> <th>環境条件等</th> <th>対応</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>温度・圧力・湿度・放射線</td> <td>屋外で想定される温度, 圧力, 湿度及び放射線条件下に耐えられる性能を確認した機器を使用する。</td> </tr> <tr> <td>屋外の天候による影響</td> <td>降水及び凍結により機能を損なうことのないよう防水対策及び凍結対策を行える設計とする。</td> </tr> <tr> <td>海水を通水する系統への影響</td> <td>海水を通水することはない。</td> </tr> <tr> <td>地震</td> <td>適切な地震荷重との組合せを考慮した上で機器が損傷しないことを確認し, 輪留め等により転倒防止対策を行う。</td> </tr> <tr> <td>風 (台風)・積雪</td> <td>屋外で風荷重, 積雪荷重を考慮しても機器が損傷しないことを応力評価により確認する。</td> </tr> <tr> <td>電磁的障害</td> <td>重大事故等が発生した場合においても電磁波によりその機能が損なわれない設計とする。</td> </tr> </tbody> </table>	環境条件等	対応	温度・圧力・湿度・放射線	屋外で想定される温度, 圧力, 湿度及び放射線条件下に耐えられる性能を確認した機器を使用する。	屋外の天候による影響	降水及び凍結により機能を損なうことのないよう防水対策及び凍結対策を行える設計とする。	海水を通水する系統への影響	海水を通水することはない。	地震	適切な地震荷重との組合せを考慮した上で機器が損傷しないことを確認し, 輪留め等により転倒防止対策を行う。	風 (台風)・積雪	屋外で風荷重, 積雪荷重を考慮しても機器が損傷しないことを応力評価により確認する。	電磁的障害	重大事故等が発生した場合においても電磁波によりその機能が損なわれない設計とする。	
環境条件等	対応																														
温度・圧力・湿度・放射線	屋外で想定される温度, 圧力, 湿度及び放射線条件下に耐えられる性能を確認した機器を使用する。																														
屋外の天候による影響	降水及び凍結により機能を損なうことのないよう防水対策及び凍結対策を行える設計とする。																														
海水を通水する系統への影響	海水を通水することはない。																														
地震	適切な地震荷重との組合せを考慮した上で機器が損傷しないことを確認し, 治具や輪留め等により転倒防止対策を行う。																														
風 (台風)・積雪	屋外で風荷重, 積雪荷重を考慮しても機器が損傷しないことを応力評価により確認する。																														
電磁的障害	重大事故等が発生した場合においても電磁波によりその機能が損なわれない設計とする。																														
環境条件等	対応																														
温度・圧力・湿度・放射線	屋外で想定される温度, 圧力, 湿度及び放射線条件下に耐えられる性能を確認した機器を使用する。																														
屋外の天候による影響	降水及び凍結により機能を損なうことのないよう防水対策及び凍結対策を行える設計とする。																														
海水を通水する系統への影響	海水を通水することはない。																														
地震	適切な地震荷重との組合せを考慮した上で機器が損傷しないことを確認し, 輪留め等により転倒防止対策を行う。																														
風 (台風)・積雪	屋外で風荷重, 積雪荷重を考慮しても機器が損傷しないことを応力評価により確認する。																														
電磁的障害	重大事故等が発生した場合においても電磁波によりその機能が損なわれない設計とする。																														

柏崎刈羽原子力発電所 6 / 7号炉 (2017. 12. 20 版)	東海第二発電所 (2018. 9. 18 版)	島根原子力発電所 2号炉	備考														
		<p>b) <u>B 1 - 115V 系充電器 (S A)</u></p> <p><u>可搬型直流電源設備の B 1 - 115V 系充電器 (S A) は、廃棄物処理建物内に設置する設備であることから、その機能を期待される重大事故等が発生した場合における、廃棄物処理建物の環境条件及び荷重条件を考慮し、以下の第 3. 14-81 表に示す設計とする。</u></p> <p style="text-align: right;"><u>(57-2)</u></p> <p><u>第 3. 14-81 表 想定する環境条件及び荷重条件 (B 1 - 115V 系充電器 (S A))</u></p> <table border="1" data-bbox="1742 653 2504 1241"> <thead> <tr> <th>環境条件等</th> <th>対応</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>温度・圧力・湿度・放射線</td> <td>廃棄物処理建物内で想定される温度、圧力、湿度及び放射線条件下に耐えられる性能を確認した機器を使用する。</td> </tr> <tr> <td>屋外の天候による影響</td> <td>屋外に設置するものではないため、天候による影響は受けない。</td> </tr> <tr> <td>海水を通水する系統への影響</td> <td>海水を通水することはない。</td> </tr> <tr> <td>地震</td> <td>適切な地震荷重との組合せを考慮した上で機器が損傷しないことを確認する。(詳細は「2. 1. 2 耐震設計の基本方針」に示す。)</td> </tr> <tr> <td>風(台風)・積雪</td> <td>廃棄物処理建物内に設置するため、風(台風)及び積雪の影響は受けない。</td> </tr> <tr> <td>電磁的障害</td> <td>重大事故等が発生した場合においても電磁波によりその機能が損なわれない設計とする。</td> </tr> </tbody> </table>	環境条件等	対応	温度・圧力・湿度・放射線	廃棄物処理建物内で想定される温度、圧力、湿度及び放射線条件下に耐えられる性能を確認した機器を使用する。	屋外の天候による影響	屋外に設置するものではないため、天候による影響は受けない。	海水を通水する系統への影響	海水を通水することはない。	地震	適切な地震荷重との組合せを考慮した上で機器が損傷しないことを確認する。(詳細は「2. 1. 2 耐震設計の基本方針」に示す。)	風(台風)・積雪	廃棄物処理建物内に設置するため、風(台風)及び積雪の影響は受けない。	電磁的障害	重大事故等が発生した場合においても電磁波によりその機能が損なわれない設計とする。	<p>・設備の相違</p> <p>【柏崎 6/7, 東海第二】</p> <p>⑭の相違</p>
環境条件等	対応																
温度・圧力・湿度・放射線	廃棄物処理建物内で想定される温度、圧力、湿度及び放射線条件下に耐えられる性能を確認した機器を使用する。																
屋外の天候による影響	屋外に設置するものではないため、天候による影響は受けない。																
海水を通水する系統への影響	海水を通水することはない。																
地震	適切な地震荷重との組合せを考慮した上で機器が損傷しないことを確認する。(詳細は「2. 1. 2 耐震設計の基本方針」に示す。)																
風(台風)・積雪	廃棄物処理建物内に設置するため、風(台風)及び積雪の影響は受けない。																
電磁的障害	重大事故等が発生した場合においても電磁波によりその機能が損なわれない設計とする。																

柏崎刈羽原子力発電所 6 / 7号炉 (2017. 12. 20 版)	東海第二発電所 (2018. 9. 18 版)	島根原子力発電所 2号炉	備考																																										
<p>b) AM用直流125V充電器</p> <p>可搬型直流電源設備のAM用直流125V充電器は、原子炉建屋の二次格納施設外の建屋内に設置する設備であることから、その機能を期待される重大事故等が発生した場合における、原子炉建屋の二次格納施設外の建屋内の環境条件を考慮し、以下の表3.14-82に示す設計とする。</p> <p>(57-2)</p>	<p>b) 可搬型整流器</p> <p>可搬型整流器は、可搬型重大事故等対処設備保管場所(西側)及び可搬型重大事故等対処設備保管場所(南側)に保管し、重大事故等時に、原子炉建屋西側接続口及び原子炉建屋東側接続口に設置する設備であることから、その機能を期待される重大事故等時における、屋外の環境条件を考慮し、第3.14.2.4.4-1表に示す設計とする。</p> <p>第3.14.2.4.4-1表想定する環境条件(可搬型整流器)</p> <table border="1" data-bbox="961 625 1694 1039"> <thead> <tr> <th>環境条件</th> <th>対応</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>温度、圧力、湿度、放射線</td> <td>屋外で想定される温度、圧力、湿度及び放射線条件に耐えられる性能を確認した機器を使用する。</td> </tr> <tr> <td>屋外の天候による影響</td> <td>降水及び凍結により機能を損なうことのないよう防水及び凍結対策を考慮した設計とする。</td> </tr> <tr> <td>海水を通水する系統への影響</td> <td>海水を通水しない。</td> </tr> <tr> <td>地震</td> <td>保管場所で想定される適切な地震荷重との組合せを考慮した上で機器が損傷しない事を確認し、固縛する。</td> </tr> <tr> <td>津波</td> <td>津波を考慮し、高台の可搬型設備保管場所に配備することにより、機器が損傷しない設計とする。</td> </tr> <tr> <td>風(台風)、竜巻、積雪、火山の影響</td> <td>保管場所で想定される積雪及び火山の影響による荷重を考慮して機能を損なわない設計とするとともに、風(台風)及び竜巻による風荷重に対しては、位置的分散を考慮した保管により、機能を損なわない設計とする。</td> </tr> <tr> <td>電磁的障害</td> <td>重大事故等が発生した場合においても、電磁波による影響を考慮した設計とする。</td> </tr> </tbody> </table>	環境条件	対応	温度、圧力、湿度、放射線	屋外で想定される温度、圧力、湿度及び放射線条件に耐えられる性能を確認した機器を使用する。	屋外の天候による影響	降水及び凍結により機能を損なうことのないよう防水及び凍結対策を考慮した設計とする。	海水を通水する系統への影響	海水を通水しない。	地震	保管場所で想定される適切な地震荷重との組合せを考慮した上で機器が損傷しない事を確認し、固縛する。	津波	津波を考慮し、高台の可搬型設備保管場所に配備することにより、機器が損傷しない設計とする。	風(台風)、竜巻、積雪、火山の影響	保管場所で想定される積雪及び火山の影響による荷重を考慮して機能を損なわない設計とするとともに、風(台風)及び竜巻による風荷重に対しては、位置的分散を考慮した保管により、機能を損なわない設計とする。	電磁的障害	重大事故等が発生した場合においても、電磁波による影響を考慮した設計とする。	<p>c) SA用115V系充電器</p> <p>可搬型直流電源設備のSA用115V系充電器は、廃棄物処理建物内に設置する設備であることから、その機能を期待される重大事故等が発生した場合における、廃棄物処理建物の環境条件及び荷重条件を考慮し、以下の第3.14-82表に示す設計とする。</p> <p>(57-2)</p>	<p>・設備の相違</p> <p>【東海第二】 ⑬の相違</p> <p>【柏崎6/7】 設備設置場所の相違</p>																										
環境条件	対応																																												
温度、圧力、湿度、放射線	屋外で想定される温度、圧力、湿度及び放射線条件に耐えられる性能を確認した機器を使用する。																																												
屋外の天候による影響	降水及び凍結により機能を損なうことのないよう防水及び凍結対策を考慮した設計とする。																																												
海水を通水する系統への影響	海水を通水しない。																																												
地震	保管場所で想定される適切な地震荷重との組合せを考慮した上で機器が損傷しない事を確認し、固縛する。																																												
津波	津波を考慮し、高台の可搬型設備保管場所に配備することにより、機器が損傷しない設計とする。																																												
風(台風)、竜巻、積雪、火山の影響	保管場所で想定される積雪及び火山の影響による荷重を考慮して機能を損なわない設計とするとともに、風(台風)及び竜巻による風荷重に対しては、位置的分散を考慮した保管により、機能を損なわない設計とする。																																												
電磁的障害	重大事故等が発生した場合においても、電磁波による影響を考慮した設計とする。																																												
<p>表3.14-82 想定する環境条件及び荷重条件(AM用直流125V充電器)</p>	<p>第3.14.2.4.4-1表想定する環境条件(可搬型整流器)</p>	<p>第3.14-82表 想定する環境条件及び荷重条件(SA用115V系充電器)</p>	<p>・設備の相違</p> <p>【柏崎6/7】 ⑭の相違</p>																																										
<table border="1"> <thead> <tr> <th>環境条件等</th> <th>対応</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>温度・圧力・湿度・放射線</td> <td>原子炉建屋の二次格納施設外の建屋内で想定される温度、圧力、湿度及び放射線条件下に耐えられる性能を確認した機器を使用する。</td> </tr> <tr> <td>屋外の天候による影響</td> <td>屋外に設置するものではないため、天候による影響は受けない。</td> </tr> <tr> <td>海水を通水する系統への影響</td> <td>海水を通水することはない。</td> </tr> <tr> <td>地震</td> <td>適切な地震荷重との組合せを考慮した上で機器が損傷しないことを確認する。(詳細は「2.1.2 耐震設計の基本方針」に示す)</td> </tr> <tr> <td>風(台風)・積雪</td> <td>原子炉建屋の二次格納施設外の建屋内に設置するため、風(台風)及び積雪の影響は受けない。</td> </tr> <tr> <td>電磁的障害</td> <td>重大事故等が発生した場合においても電磁波によりその機能が損なわれない設計とする。</td> </tr> </tbody> </table>	環境条件等	対応	温度・圧力・湿度・放射線	原子炉建屋の二次格納施設外の建屋内で想定される温度、圧力、湿度及び放射線条件下に耐えられる性能を確認した機器を使用する。	屋外の天候による影響	屋外に設置するものではないため、天候による影響は受けない。	海水を通水する系統への影響	海水を通水することはない。	地震	適切な地震荷重との組合せを考慮した上で機器が損傷しないことを確認する。(詳細は「2.1.2 耐震設計の基本方針」に示す)	風(台風)・積雪	原子炉建屋の二次格納施設外の建屋内に設置するため、風(台風)及び積雪の影響は受けない。	電磁的障害	重大事故等が発生した場合においても電磁波によりその機能が損なわれない設計とする。	<table border="1"> <thead> <tr> <th>環境条件等</th> <th>対応</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>温度・圧力・湿度・放射線</td> <td>廃棄物処理建物内で想定される温度、圧力、湿度及び放射線条件下に耐えられる性能を確認した機器を使用する。</td> </tr> <tr> <td>屋外の天候による影響</td> <td>屋外に設置するものではないため、天候による影響は受けない。</td> </tr> <tr> <td>海水を通水する系統への影響</td> <td>海水を通水することはない。</td> </tr> <tr> <td>地震</td> <td>適切な地震荷重との組合せを考慮した上で機器が損傷しないことを確認する。(詳細は「2.1.2 耐震設計の基本方針」に示す。)</td> </tr> <tr> <td>風(台風)・積雪</td> <td>廃棄物処理建物内に設置するため、風(台風)及び積雪の影響は受けない。</td> </tr> <tr> <td>電磁的障害</td> <td>重大事故等が発生した場合においても電磁波によりその機能が損なわれない設計とする。</td> </tr> </tbody> </table>	環境条件等	対応	温度・圧力・湿度・放射線	廃棄物処理建物内で想定される温度、圧力、湿度及び放射線条件下に耐えられる性能を確認した機器を使用する。	屋外の天候による影響	屋外に設置するものではないため、天候による影響は受けない。	海水を通水する系統への影響	海水を通水することはない。	地震	適切な地震荷重との組合せを考慮した上で機器が損傷しないことを確認する。(詳細は「2.1.2 耐震設計の基本方針」に示す。)	風(台風)・積雪	廃棄物処理建物内に設置するため、風(台風)及び積雪の影響は受けない。	電磁的障害	重大事故等が発生した場合においても電磁波によりその機能が損なわれない設計とする。	<table border="1"> <thead> <tr> <th>環境条件等</th> <th>対応</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>温度・圧力・湿度・放射線</td> <td>廃棄物処理建物内で想定される温度、圧力、湿度及び放射線条件下に耐えられる性能を確認した機器を使用する。</td> </tr> <tr> <td>屋外の天候による影響</td> <td>屋外に設置するものではないため、天候による影響は受けない。</td> </tr> <tr> <td>海水を通水する系統への影響</td> <td>海水を通水することはない。</td> </tr> <tr> <td>地震</td> <td>適切な地震荷重との組合せを考慮した上で機器が損傷しないことを確認する。(詳細は「2.1.2 耐震設計の基本方針」に示す。)</td> </tr> <tr> <td>風(台風)・積雪</td> <td>廃棄物処理建物内に設置するため、風(台風)及び積雪の影響は受けない。</td> </tr> <tr> <td>電磁的障害</td> <td>重大事故等が発生した場合においても電磁波によりその機能が損なわれない設計とする。</td> </tr> </tbody> </table>	環境条件等	対応	温度・圧力・湿度・放射線	廃棄物処理建物内で想定される温度、圧力、湿度及び放射線条件下に耐えられる性能を確認した機器を使用する。	屋外の天候による影響	屋外に設置するものではないため、天候による影響は受けない。	海水を通水する系統への影響	海水を通水することはない。	地震	適切な地震荷重との組合せを考慮した上で機器が損傷しないことを確認する。(詳細は「2.1.2 耐震設計の基本方針」に示す。)	風(台風)・積雪	廃棄物処理建物内に設置するため、風(台風)及び積雪の影響は受けない。	電磁的障害	重大事故等が発生した場合においても電磁波によりその機能が損なわれない設計とする。	<p>・設計方針の相違</p> <p>【東海第二】 ⑮の相違</p>
環境条件等	対応																																												
温度・圧力・湿度・放射線	原子炉建屋の二次格納施設外の建屋内で想定される温度、圧力、湿度及び放射線条件下に耐えられる性能を確認した機器を使用する。																																												
屋外の天候による影響	屋外に設置するものではないため、天候による影響は受けない。																																												
海水を通水する系統への影響	海水を通水することはない。																																												
地震	適切な地震荷重との組合せを考慮した上で機器が損傷しないことを確認する。(詳細は「2.1.2 耐震設計の基本方針」に示す)																																												
風(台風)・積雪	原子炉建屋の二次格納施設外の建屋内に設置するため、風(台風)及び積雪の影響は受けない。																																												
電磁的障害	重大事故等が発生した場合においても電磁波によりその機能が損なわれない設計とする。																																												
環境条件等	対応																																												
温度・圧力・湿度・放射線	廃棄物処理建物内で想定される温度、圧力、湿度及び放射線条件下に耐えられる性能を確認した機器を使用する。																																												
屋外の天候による影響	屋外に設置するものではないため、天候による影響は受けない。																																												
海水を通水する系統への影響	海水を通水することはない。																																												
地震	適切な地震荷重との組合せを考慮した上で機器が損傷しないことを確認する。(詳細は「2.1.2 耐震設計の基本方針」に示す。)																																												
風(台風)・積雪	廃棄物処理建物内に設置するため、風(台風)及び積雪の影響は受けない。																																												
電磁的障害	重大事故等が発生した場合においても電磁波によりその機能が損なわれない設計とする。																																												
環境条件等	対応																																												
温度・圧力・湿度・放射線	廃棄物処理建物内で想定される温度、圧力、湿度及び放射線条件下に耐えられる性能を確認した機器を使用する。																																												
屋外の天候による影響	屋外に設置するものではないため、天候による影響は受けない。																																												
海水を通水する系統への影響	海水を通水することはない。																																												
地震	適切な地震荷重との組合せを考慮した上で機器が損傷しないことを確認する。(詳細は「2.1.2 耐震設計の基本方針」に示す。)																																												
風(台風)・積雪	廃棄物処理建物内に設置するため、風(台風)及び積雪の影響は受けない。																																												
電磁的障害	重大事故等が発生した場合においても電磁波によりその機能が損なわれない設計とする。																																												

柏崎刈羽原子力発電所 6 / 7号炉 (2017. 12. 20 版)	東海第二発電所 (2018. 9. 18 版)	島根原子力発電所 2号炉	備考														
		<p>d) <u>230V系充電器（常用）</u></p> <p><u>可搬型直流電源設備の230V系充電器（常用）は、廃棄物処理建物内に設置する設備であることから、その機能を期待される重大事故等が発生した場合における、廃棄物処理建物内の環境条件及び荷重条件を考慮し、以下第3.14-83表に示す設計とする。</u></p> <p style="text-align: right;"><u>(57-2)</u></p> <p><u>第3.14-83表 想定する環境条件及び荷重条件（230V系充電器（常用））</u></p> <table border="1" data-bbox="1748 606 2499 1197"> <thead> <tr> <th>環境条件等</th> <th>対応</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>温度・圧力・湿度・放射線</td> <td>廃棄物処理建物内で想定される温度、圧力、湿度及び放射線条件に耐えられる性能を確認した機器を使用する。</td> </tr> <tr> <td>屋外の天候による影響</td> <td>屋外に設置するものではないため、天候による影響は受けない。</td> </tr> <tr> <td>海水を通水する系統への影響</td> <td>海水を通水することはない。</td> </tr> <tr> <td>地震</td> <td>適切な地震荷重との組合せを考慮した上で機器が損傷しないことを確認する。（詳細は「2.1.2 耐震設計の基本方針」に示す。）</td> </tr> <tr> <td>風（台風）・積雪</td> <td>廃棄物処理建物内に設置するため、風（台風）及び積雪の影響は受けない。</td> </tr> <tr> <td>電磁的障害</td> <td>重大事故等が発生した場合においても電磁波によりその機能が損なわれない設計とする。</td> </tr> </tbody> </table>	環境条件等	対応	温度・圧力・湿度・放射線	廃棄物処理建物内で想定される温度、圧力、湿度及び放射線条件に耐えられる性能を確認した機器を使用する。	屋外の天候による影響	屋外に設置するものではないため、天候による影響は受けない。	海水を通水する系統への影響	海水を通水することはない。	地震	適切な地震荷重との組合せを考慮した上で機器が損傷しないことを確認する。（詳細は「2.1.2 耐震設計の基本方針」に示す。）	風（台風）・積雪	廃棄物処理建物内に設置するため、風（台風）及び積雪の影響は受けない。	電磁的障害	重大事故等が発生した場合においても電磁波によりその機能が損なわれない設計とする。	<p>・設備の相違</p> <p>【柏崎6/7，東海第二】</p> <p>⑭の相違</p>
環境条件等	対応																
温度・圧力・湿度・放射線	廃棄物処理建物内で想定される温度、圧力、湿度及び放射線条件に耐えられる性能を確認した機器を使用する。																
屋外の天候による影響	屋外に設置するものではないため、天候による影響は受けない。																
海水を通水する系統への影響	海水を通水することはない。																
地震	適切な地震荷重との組合せを考慮した上で機器が損傷しないことを確認する。（詳細は「2.1.2 耐震設計の基本方針」に示す。）																
風（台風）・積雪	廃棄物処理建物内に設置するため、風（台風）及び積雪の影響は受けない。																
電磁的障害	重大事故等が発生した場合においても電磁波によりその機能が損なわれない設計とする。																

柏崎刈羽原子力発電所 6 / 7号炉 (2017. 12. 20 版)	東海第二発電所 (2018. 9. 18 版)	島根原子力発電所 2号炉	備考																												
<p>c) <u>軽油タンク(6号及び7号炉共用)</u></p> <p>可搬型直流電源設備の<u>軽油タンク</u>は、常設で屋外に設置する設備であることから、その機能を期待される重大事故等が発生した場合における、屋外の環境条件を考慮し、以下の表3.14-83に示す設計とする。</p> <p style="text-align: right;">(57-2, 57-3)</p> <p><u>表3.14-83 想定する環境条件及び荷重条件 (軽油タンク)</u></p> <table border="1" data-bbox="163 562 914 989"> <thead> <tr> <th>環境条件等</th> <th>対応</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>温度・圧力・湿度・放射線</td> <td>屋外で想定される温度、圧力、湿度及び放射線条件下に耐えられる性能を確認した機器を使用する。</td> </tr> <tr> <td>屋外の天候による影響</td> <td>降水及び凍結により機能を損なうことのないよう防水対策及び凍結対策を行える設計とする。</td> </tr> <tr> <td>海水を通水する系統への影響</td> <td>海水を通水することはない。</td> </tr> <tr> <td>地震</td> <td>適切な地震荷重との組合せを考慮した上で機器が損傷しないことを確認する。(詳細は「2.1.2 耐震設計の基本方針」に示す)</td> </tr> <tr> <td>風(台風)・積雪</td> <td>屋外で風荷重、積雪荷重を考慮しても機器が損傷しないことを応力評価により確認する。</td> </tr> <tr> <td>電磁的障害</td> <td>重大事故等が発生した場合においても電磁波によりその機能が損なわれない設計とする。</td> </tr> </tbody> </table>	環境条件等	対応	温度・圧力・湿度・放射線	屋外で想定される温度、圧力、湿度及び放射線条件下に耐えられる性能を確認した機器を使用する。	屋外の天候による影響	降水及び凍結により機能を損なうことのないよう防水対策及び凍結対策を行える設計とする。	海水を通水する系統への影響	海水を通水することはない。	地震	適切な地震荷重との組合せを考慮した上で機器が損傷しないことを確認する。(詳細は「2.1.2 耐震設計の基本方針」に示す)	風(台風)・積雪	屋外で風荷重、積雪荷重を考慮しても機器が損傷しないことを応力評価により確認する。	電磁的障害	重大事故等が発生した場合においても電磁波によりその機能が損なわれない設計とする。		<p>e) <u>ガスタービン発電機用軽油タンク</u></p> <p><u>可搬型直流電源設備のガスタービン発電機用軽油タンク</u>は、常設で屋外に設置する設備であることから、その機能を期待される重大事故等が発生した場合における、屋外の環境条件及び荷重条件を考慮し、以下の第3.14-84表に示す設計とする。</p> <p style="text-align: right;">(57-2, 57-3)</p> <p><u>第3.14-84表 想定する環境条件及び荷重条件 (ガスタービン発電機用軽油タンク)</u></p> <table border="1" data-bbox="1745 562 2496 1150"> <thead> <tr> <th>環境条件等</th> <th>対応</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>温度・圧力・湿度・放射線</td> <td>屋外で想定される温度、圧力、湿度及び放射線条件下に耐えられる性能を確認した機器を使用する。</td> </tr> <tr> <td>屋外の天候による影響</td> <td>降水及び凍結により機能を損なうことのないよう防水対策及び凍結対策を行える設計とする。</td> </tr> <tr> <td>海水を通水する系統への影響</td> <td>海水を通水することはない。</td> </tr> <tr> <td>地震</td> <td>適切な地震荷重との組合せを考慮した上で機器が損傷しないことを確認する。(詳細は「2.1.2 耐震設計の基本方針」に示す)</td> </tr> <tr> <td>風(台風)・積雪</td> <td>屋外で風荷重、積雪荷重を考慮しても機器が損傷しないことを応力評価により確認する。</td> </tr> <tr> <td>電磁的障害</td> <td>重大事故等が発生した場合においても電磁波によりその機能が損なわれない設計とする。</td> </tr> </tbody> </table>	環境条件等	対応	温度・圧力・湿度・放射線	屋外で想定される温度、圧力、湿度及び放射線条件下に耐えられる性能を確認した機器を使用する。	屋外の天候による影響	降水及び凍結により機能を損なうことのないよう防水対策及び凍結対策を行える設計とする。	海水を通水する系統への影響	海水を通水することはない。	地震	適切な地震荷重との組合せを考慮した上で機器が損傷しないことを確認する。(詳細は「2.1.2 耐震設計の基本方針」に示す)	風(台風)・積雪	屋外で風荷重、積雪荷重を考慮しても機器が損傷しないことを応力評価により確認する。	電磁的障害	重大事故等が発生した場合においても電磁波によりその機能が損なわれない設計とする。	<p>・資料構成の相違</p> <p>【東海第二】</p> <p>②の相違</p>
環境条件等	対応																														
温度・圧力・湿度・放射線	屋外で想定される温度、圧力、湿度及び放射線条件下に耐えられる性能を確認した機器を使用する。																														
屋外の天候による影響	降水及び凍結により機能を損なうことのないよう防水対策及び凍結対策を行える設計とする。																														
海水を通水する系統への影響	海水を通水することはない。																														
地震	適切な地震荷重との組合せを考慮した上で機器が損傷しないことを確認する。(詳細は「2.1.2 耐震設計の基本方針」に示す)																														
風(台風)・積雪	屋外で風荷重、積雪荷重を考慮しても機器が損傷しないことを応力評価により確認する。																														
電磁的障害	重大事故等が発生した場合においても電磁波によりその機能が損なわれない設計とする。																														
環境条件等	対応																														
温度・圧力・湿度・放射線	屋外で想定される温度、圧力、湿度及び放射線条件下に耐えられる性能を確認した機器を使用する。																														
屋外の天候による影響	降水及び凍結により機能を損なうことのないよう防水対策及び凍結対策を行える設計とする。																														
海水を通水する系統への影響	海水を通水することはない。																														
地震	適切な地震荷重との組合せを考慮した上で機器が損傷しないことを確認する。(詳細は「2.1.2 耐震設計の基本方針」に示す)																														
風(台風)・積雪	屋外で風荷重、積雪荷重を考慮しても機器が損傷しないことを応力評価により確認する。																														
電磁的障害	重大事故等が発生した場合においても電磁波によりその機能が損なわれない設計とする。																														

柏崎刈羽原子力発電所 6 / 7号炉 (2017. 12. 20 版)	東海第二発電所 (2018. 9. 18 版)	島根原子力発電所 2号炉	備考														
		<p>f) <u>ディーゼル燃料貯蔵タンク (A-ディーゼル燃料貯蔵タンク, HPCS-ディーゼル燃料貯蔵タンク)</u> <u>可搬型代替交流電源設備のディーゼル燃料貯蔵タンクについて</u> <u>は、常設で屋外に設置する設備であることから、その機能を期待される重大事故等が発生した場合における、屋外の環境条件を考慮し、以下の第3.14-85表に示す設計とする。</u> <u>(57-2, 57-3)</u></p> <p><u>第3.14-85表 想定する環境条件及び荷重条件</u> <u>(A-ディーゼル燃料貯蔵タンク, HPCS-ディーゼル燃料貯蔵タンク)</u></p> <table border="1" data-bbox="1745 653 2502 1289"> <thead> <tr> <th>環境条件等</th> <th>対応</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>温度・圧力・湿度・放射線</td> <td>屋外で想定される温度、圧力、湿度及び放射線条件下に耐えられる性能を確認した機器を使用する。</td> </tr> <tr> <td>屋外の天候による影響</td> <td>降水及び凍結により機能を損なうことのないよう防水対策及び凍結対策を行える設計とする。</td> </tr> <tr> <td>海水を通水する系統への影響</td> <td>海水を通水することはない。</td> </tr> <tr> <td>地震</td> <td>適切な地震荷重との組合せを考慮した上で機器が損傷しないことを確認する。(詳細は「2.1.2 耐震設計の基本方針」に示す)</td> </tr> <tr> <td>風(台風)・積雪</td> <td>屋外で風荷重、積雪荷重を考慮しても機器が損傷しないことを応力評価により確認する。</td> </tr> <tr> <td>電磁的障害</td> <td>重大事故等が発生した場合においても電磁波によりその機能が損なわれない設計とする。</td> </tr> </tbody> </table>	環境条件等	対応	温度・圧力・湿度・放射線	屋外で想定される温度、圧力、湿度及び放射線条件下に耐えられる性能を確認した機器を使用する。	屋外の天候による影響	降水及び凍結により機能を損なうことのないよう防水対策及び凍結対策を行える設計とする。	海水を通水する系統への影響	海水を通水することはない。	地震	適切な地震荷重との組合せを考慮した上で機器が損傷しないことを確認する。(詳細は「2.1.2 耐震設計の基本方針」に示す)	風(台風)・積雪	屋外で風荷重、積雪荷重を考慮しても機器が損傷しないことを応力評価により確認する。	電磁的障害	重大事故等が発生した場合においても電磁波によりその機能が損なわれない設計とする。	<p>・資料構成の相違 【東海第二】 ㉔の相違</p>
環境条件等	対応																
温度・圧力・湿度・放射線	屋外で想定される温度、圧力、湿度及び放射線条件下に耐えられる性能を確認した機器を使用する。																
屋外の天候による影響	降水及び凍結により機能を損なうことのないよう防水対策及び凍結対策を行える設計とする。																
海水を通水する系統への影響	海水を通水することはない。																
地震	適切な地震荷重との組合せを考慮した上で機器が損傷しないことを確認する。(詳細は「2.1.2 耐震設計の基本方針」に示す)																
風(台風)・積雪	屋外で風荷重、積雪荷重を考慮しても機器が損傷しないことを応力評価により確認する。																
電磁的障害	重大事故等が発生した場合においても電磁波によりその機能が損なわれない設計とする。																

柏崎刈羽原子力発電所 6 / 7号炉 (2017. 12. 20 版)	東海第二発電所 (2018. 9. 18 版)	島根原子力発電所 2号炉	備考														
		<p>g) <u>ディーゼル燃料貯蔵タンク (B-ディーゼル燃料貯蔵タンク)</u> <u>可搬型代替交流電源設備のディーゼル燃料貯蔵タンクについては、常設で屋外に設置する設備であることから、その機能を期待される重大事故等が発生した場合における、屋外の環境条件を考慮し、以下の第3.14-86表に示す設計とする。</u> (57-2, 57-3)</p> <p><u>第3.14-86表 想定する環境条件及び荷重条件 (B-ディーゼル燃料貯蔵タンク)</u></p> <table border="1" data-bbox="1745 604 2496 1245"> <thead> <tr> <th>環境条件等</th> <th>対応</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>温度・圧力・湿度・放射線</td> <td>屋外で想定される温度、圧力、湿度及び放射線条件下に耐えられる性能を確認した機器を使用する。</td> </tr> <tr> <td>屋外の天候による影響</td> <td>降水及び凍結により機能を損なうことのないよう防水対策及び凍結対策を行える設計とする。</td> </tr> <tr> <td>海水を通水する系統への影響</td> <td>海水を通水することはない。</td> </tr> <tr> <td>地震</td> <td>適切な地震荷重との組合せを考慮した上で機器が損傷しないことを確認する。(詳細は「2.1.2 耐震設計の基本方針」に示す)</td> </tr> <tr> <td>風(台風)・積雪</td> <td>屋外で風荷重、積雪荷重を考慮しても機器が損傷しないことを応力評価により確認する。</td> </tr> <tr> <td>電磁的障害</td> <td>重大事故等が発生した場合においても電磁波によりその機能が損なわれない設計とする。</td> </tr> </tbody> </table>	環境条件等	対応	温度・圧力・湿度・放射線	屋外で想定される温度、圧力、湿度及び放射線条件下に耐えられる性能を確認した機器を使用する。	屋外の天候による影響	降水及び凍結により機能を損なうことのないよう防水対策及び凍結対策を行える設計とする。	海水を通水する系統への影響	海水を通水することはない。	地震	適切な地震荷重との組合せを考慮した上で機器が損傷しないことを確認する。(詳細は「2.1.2 耐震設計の基本方針」に示す)	風(台風)・積雪	屋外で風荷重、積雪荷重を考慮しても機器が損傷しないことを応力評価により確認する。	電磁的障害	重大事故等が発生した場合においても電磁波によりその機能が損なわれない設計とする。	<p>・資料構成の相違 【東海第二】 ②の相違</p>
環境条件等	対応																
温度・圧力・湿度・放射線	屋外で想定される温度、圧力、湿度及び放射線条件下に耐えられる性能を確認した機器を使用する。																
屋外の天候による影響	降水及び凍結により機能を損なうことのないよう防水対策及び凍結対策を行える設計とする。																
海水を通水する系統への影響	海水を通水することはない。																
地震	適切な地震荷重との組合せを考慮した上で機器が損傷しないことを確認する。(詳細は「2.1.2 耐震設計の基本方針」に示す)																
風(台風)・積雪	屋外で風荷重、積雪荷重を考慮しても機器が損傷しないことを応力評価により確認する。																
電磁的障害	重大事故等が発生した場合においても電磁波によりその機能が損なわれない設計とする。																

柏崎刈羽原子力発電所 6 / 7号炉 (2017. 12. 20 版)	東海第二発電所 (2018. 9. 18 版)	島根原子力発電所 2号炉	備考																												
<p>d) <u>タンクローリ (4kL) (6号及び7号炉共用)</u></p> <p>可搬型直流電源設備の<u>タンクローリ (4kL)</u>は、可搬型で屋外に設置する設備であることから、その機能を期待される重大事故等が発生した場合における、屋外の環境条件を考慮し、以下の表 3.14-84 に示す設計とする。</p> <p style="text-align: right;">(57-2, 57-3)</p>		<p>h) <u>タンクローリ</u></p> <p><u>可搬型直流電源設備のタンクローリは、可搬型で屋外に設置する設備であることから、その機能を期待される重大事故等が発生した場合における、屋外の環境条件及び荷重条件を考慮し、以下の第 3.14-87 表に示す設計とする。</u></p> <p style="text-align: right;">(57-2, 57-3)</p>	<p>・資料構成の相違</p> <p>【東海第二】</p> <p>㊸の相違</p>																												
<p>表 3.14-84 想定する環境条件及び荷重条件 (タンクローリ (4kL))</p>		<p>第 3.14-87 表 想定する環境条件及び荷重条件 (タンクローリ)</p>																													
<table border="1"> <thead> <tr> <th>環境条件等</th> <th>対応</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>温度・圧力・湿度・放射線</td> <td>屋外で想定される温度、圧力、湿度及び放射線条件下に耐えられる性能を確認した機器を使用する。</td> </tr> <tr> <td>屋外の天候による影響</td> <td>降水及び凍結により機能を損なうことのないよう防水対策及び凍結対策を行える設計とする。</td> </tr> <tr> <td>海水を通水する系統への影響</td> <td>海水を通水することはない。</td> </tr> <tr> <td>地震</td> <td>適切な地震荷重との組合せを考慮した上で機器が損傷しないことを確認し、治具や輪留め等により転倒防止対策を行う。</td> </tr> <tr> <td>風 (台風)・積雪</td> <td>屋外で風荷重、積雪荷重を考慮しても機器が損傷しないことを応力評価により確認する。</td> </tr> <tr> <td>電磁的障害</td> <td>重大事故等が発生した場合においても電磁波によりその機能が損なわれない設計とする。</td> </tr> </tbody> </table>	環境条件等	対応	温度・圧力・湿度・放射線	屋外で想定される温度、圧力、湿度及び放射線条件下に耐えられる性能を確認した機器を使用する。	屋外の天候による影響	降水及び凍結により機能を損なうことのないよう防水対策及び凍結対策を行える設計とする。	海水を通水する系統への影響	海水を通水することはない。	地震	適切な地震荷重との組合せを考慮した上で機器が損傷しないことを確認し、治具や輪留め等により転倒防止対策を行う。	風 (台風)・積雪	屋外で風荷重、積雪荷重を考慮しても機器が損傷しないことを応力評価により確認する。	電磁的障害	重大事故等が発生した場合においても電磁波によりその機能が損なわれない設計とする。		<table border="1"> <thead> <tr> <th>環境条件等</th> <th>対応</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>温度・圧力・湿度・放射線</td> <td>屋外で想定される温度、圧力、湿度及び放射線条件下に耐えられる性能を確認した機器を使用する。</td> </tr> <tr> <td>屋外の天候による影響</td> <td>降水及び凍結により機能を損なうことのないよう防水対策及び凍結対策を行える設計とする。</td> </tr> <tr> <td>海水を通水する系統への影響</td> <td>海水を通水することはない。</td> </tr> <tr> <td>地震</td> <td>適切な地震荷重との組合せを考慮した上で機器が損傷しないことを確認し、輪留め等により転倒防止対策を行う。</td> </tr> <tr> <td>風 (台風)・積雪</td> <td>屋外で風荷重、積雪荷重を考慮しても機器が損傷しないことを応力評価により確認する。</td> </tr> <tr> <td>電磁的障害</td> <td>重大事故等が発生した場合においても、電磁波によりその機能が損なわれない設計とする。</td> </tr> </tbody> </table>	環境条件等	対応	温度・圧力・湿度・放射線	屋外で想定される温度、圧力、湿度及び放射線条件下に耐えられる性能を確認した機器を使用する。	屋外の天候による影響	降水及び凍結により機能を損なうことのないよう防水対策及び凍結対策を行える設計とする。	海水を通水する系統への影響	海水を通水することはない。	地震	適切な地震荷重との組合せを考慮した上で機器が損傷しないことを確認し、輪留め等により転倒防止対策を行う。	風 (台風)・積雪	屋外で風荷重、積雪荷重を考慮しても機器が損傷しないことを応力評価により確認する。	電磁的障害	重大事故等が発生した場合においても、電磁波によりその機能が損なわれない設計とする。	
環境条件等	対応																														
温度・圧力・湿度・放射線	屋外で想定される温度、圧力、湿度及び放射線条件下に耐えられる性能を確認した機器を使用する。																														
屋外の天候による影響	降水及び凍結により機能を損なうことのないよう防水対策及び凍結対策を行える設計とする。																														
海水を通水する系統への影響	海水を通水することはない。																														
地震	適切な地震荷重との組合せを考慮した上で機器が損傷しないことを確認し、治具や輪留め等により転倒防止対策を行う。																														
風 (台風)・積雪	屋外で風荷重、積雪荷重を考慮しても機器が損傷しないことを応力評価により確認する。																														
電磁的障害	重大事故等が発生した場合においても電磁波によりその機能が損なわれない設計とする。																														
環境条件等	対応																														
温度・圧力・湿度・放射線	屋外で想定される温度、圧力、湿度及び放射線条件下に耐えられる性能を確認した機器を使用する。																														
屋外の天候による影響	降水及び凍結により機能を損なうことのないよう防水対策及び凍結対策を行える設計とする。																														
海水を通水する系統への影響	海水を通水することはない。																														
地震	適切な地震荷重との組合せを考慮した上で機器が損傷しないことを確認し、輪留め等により転倒防止対策を行う。																														
風 (台風)・積雪	屋外で風荷重、積雪荷重を考慮しても機器が損傷しないことを応力評価により確認する。																														
電磁的障害	重大事故等が発生した場合においても、電磁波によりその機能が損なわれない設計とする。																														

柏崎刈羽原子力発電所 6 / 7号炉 (2017. 12. 20 版)	東海第二発電所 (2018. 9. 18 版)	島根原子力発電所 2号炉	備考
<p>(2) 操作性 (設置許可基準規則第 43 条第 1 項二)</p> <p>(i) 要求事項 想定される重大事故等が発生した場合において確実に操作できるものであること。</p> <p>(ii) 適合性 基本方針については、「2. 3. 4 操作性及び試験・検査性」に示す。</p> <p>可搬型直流電源設備で、操作が必要な軽油タンク出口弁、タンクローリ (4kL) 付ポンプ、電源車、代替所内電気設備及び非常用所内電気設備の各遮断器、<u>断路器</u>については、現場で容易に操作可能な設計とする。表 3. 14-85～87 に操作対象機器の操作場所を示す。</p> <p style="text-align: right;">(57-2, 57-3)</p>	<p>(2) 操作性 (設置許可基準規則第 43 条第 1 項二)</p> <p>(i) 要求事項 想定される重大事故等が発生した場合において確実に操作できるものであること。</p> <p>(ii) 適合性 基本方針については、「2. 3. 4 操作性及び試験・検査性」に示す。</p> <p><u>可搬型代替低圧電源車及び可搬型整流器</u>は、設置場所にて操作可能な設計とする。操作対象機器の操作場所を、第 3. 14. 2. 4. 4-2 表に示す。</p> <p style="text-align: right;">(57-2-6, 11, 57-3-5, 57-8)</p>	<p>(2) 操作性 (設置許可基準規則第 43 条第 1 項二)</p> <p>(i) 要求事項 想定される重大事故等が発生した場合において確実に操作できるものであること。</p> <p>(ii) 適合性 基本方針については、「2. 3. 4 操作性及び試験・検査性」に示す。</p> <p><u>可搬型直流電源設備で、操作が必要なガスタービン発電機用軽油タンクドレン弁、ディーゼル燃料貯蔵タンク閉止フランジ、タンクローリ付ポンプ、高圧発電機車、代替所内電気設備及び非常用所内電気設備の各遮断器</u>については、現場で容易に操作可能な設計とする。第 3. 14-88 表～第 3. 14-92 表に操作対象機器の操作場所を示す。</p> <p style="text-align: right;">(57-2, 57-3, 57-8)</p>	<p>備考</p> <ul style="list-style-type: none"> ・設備の相違 【東海第二】 ②の相違 ・記載方針の相違 【東海第二】 ②の相違

柏崎刈羽原子力発電所 6 / 7号炉 (2017. 12. 20 版)	東海第二発電所 (2018. 9. 18 版)	島根原子力発電所 2号炉	備考																																																																
<p>表 3. 14-85 操作対象機器 (軽油タンク～電源車流路)</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>機器名称</th> <th>状態の変化</th> <th>操作場所</th> <th>操作方法</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>軽油タンク出口弁</td> <td>弁閉→弁開</td> <td>原子炉建屋東側の屋外</td> <td>手動操作</td> </tr> <tr> <td>タンクローリ (4kL) 付ポンプ</td> <td>停止→運転</td> <td>原子炉建屋東側の屋外</td> <td>スイッチ操作</td> </tr> <tr> <td>タンクローリ (4kL) 付ポンプ</td> <td>停止→運転</td> <td>原子炉建屋電源車第一設置場所</td> <td>スイッチ操作</td> </tr> <tr> <td>タンクローリ (4kL) 付ポンプ</td> <td>停止→運転</td> <td>原子炉建屋電源車第二設置場所</td> <td>スイッチ操作</td> </tr> </tbody> </table>	機器名称	状態の変化	操作場所	操作方法	軽油タンク出口弁	弁閉→弁開	原子炉建屋東側の屋外	手動操作	タンクローリ (4kL) 付ポンプ	停止→運転	原子炉建屋東側の屋外	スイッチ操作	タンクローリ (4kL) 付ポンプ	停止→運転	原子炉建屋電源車第一設置場所	スイッチ操作	タンクローリ (4kL) 付ポンプ	停止→運転	原子炉建屋電源車第二設置場所	スイッチ操作		<p>第 3. 14-88 表 操作対象機器 (ガスタービン発電機用軽油タンク～ 高圧発電機車流路)</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>機器名称</th> <th>状態の変化</th> <th>操作場所</th> <th>操作方法</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>ガスタービン発電機用軽油タンクドレン弁</td> <td>弁閉→弁開</td> <td>ガスタービン発電機建物西側軽油タンク設置場所</td> <td>手動操作</td> </tr> <tr> <td>タンクローリ付ポンプ</td> <td>停止→運転</td> <td>原子炉建物 高圧発電機車第一設置場所</td> <td>スイッチ操作</td> </tr> <tr> <td>タンクローリ付ポンプ</td> <td>停止→運転</td> <td>原子炉建物 高圧発電機車第二設置場所</td> <td>スイッチ操作</td> </tr> <tr> <td>タンクローリ付ポンプ</td> <td>停止→運転</td> <td>ガスタービン発電機建物 高圧発電機車設置場所</td> <td>スイッチ操作</td> </tr> </tbody> </table> <p>第 3. 14-89 表 操作対象機器 (ディーゼル燃料貯蔵タンク～高圧発電機車流路)</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>機器名称</th> <th>状態の変化</th> <th>操作場所</th> <th>操作方法</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>ディーゼル燃料貯蔵タンク閉止フランジ</td> <td>閉止→開放</td> <td>タービン建物西側ディーゼル燃料貯蔵タンク設置場所</td> <td>手動操作</td> </tr> <tr> <td>ディーゼル燃料貯蔵タンク閉止フランジ</td> <td>閉止→開放</td> <td>原子炉建物西側ディーゼル燃料貯蔵タンク設置場所</td> <td>手動操作</td> </tr> <tr> <td>タンクローリ付ポンプ</td> <td>停止→運転</td> <td>原子炉建物 高圧発電機車第一設置場所</td> <td>スイッチ操作</td> </tr> <tr> <td>タンクローリ付ポンプ</td> <td>停止→運転</td> <td>原子炉建物 高圧発電機車第二設置場所</td> <td>スイッチ操作</td> </tr> <tr> <td>タンクローリ付ポンプ</td> <td>停止→運転</td> <td>ガスタービン発電機建物 高圧発電機車設置場所</td> <td>スイッチ操作</td> </tr> </tbody> </table>	機器名称	状態の変化	操作場所	操作方法	ガスタービン発電機用軽油タンクドレン弁	弁閉→弁開	ガスタービン発電機建物西側軽油タンク設置場所	手動操作	タンクローリ付ポンプ	停止→運転	原子炉建物 高圧発電機車第一設置場所	スイッチ操作	タンクローリ付ポンプ	停止→運転	原子炉建物 高圧発電機車第二設置場所	スイッチ操作	タンクローリ付ポンプ	停止→運転	ガスタービン発電機建物 高圧発電機車設置場所	スイッチ操作	機器名称	状態の変化	操作場所	操作方法	ディーゼル燃料貯蔵タンク閉止フランジ	閉止→開放	タービン建物西側ディーゼル燃料貯蔵タンク設置場所	手動操作	ディーゼル燃料貯蔵タンク閉止フランジ	閉止→開放	原子炉建物西側ディーゼル燃料貯蔵タンク設置場所	手動操作	タンクローリ付ポンプ	停止→運転	原子炉建物 高圧発電機車第一設置場所	スイッチ操作	タンクローリ付ポンプ	停止→運転	原子炉建物 高圧発電機車第二設置場所	スイッチ操作	タンクローリ付ポンプ	停止→運転	ガスタービン発電機建物 高圧発電機車設置場所	スイッチ操作	<p>・設備及び運用の相違 【柏崎 6/7, 東海第二】 ㉗の相違</p>
機器名称	状態の変化	操作場所	操作方法																																																																
軽油タンク出口弁	弁閉→弁開	原子炉建屋東側の屋外	手動操作																																																																
タンクローリ (4kL) 付ポンプ	停止→運転	原子炉建屋東側の屋外	スイッチ操作																																																																
タンクローリ (4kL) 付ポンプ	停止→運転	原子炉建屋電源車第一設置場所	スイッチ操作																																																																
タンクローリ (4kL) 付ポンプ	停止→運転	原子炉建屋電源車第二設置場所	スイッチ操作																																																																
機器名称	状態の変化	操作場所	操作方法																																																																
ガスタービン発電機用軽油タンクドレン弁	弁閉→弁開	ガスタービン発電機建物西側軽油タンク設置場所	手動操作																																																																
タンクローリ付ポンプ	停止→運転	原子炉建物 高圧発電機車第一設置場所	スイッチ操作																																																																
タンクローリ付ポンプ	停止→運転	原子炉建物 高圧発電機車第二設置場所	スイッチ操作																																																																
タンクローリ付ポンプ	停止→運転	ガスタービン発電機建物 高圧発電機車設置場所	スイッチ操作																																																																
機器名称	状態の変化	操作場所	操作方法																																																																
ディーゼル燃料貯蔵タンク閉止フランジ	閉止→開放	タービン建物西側ディーゼル燃料貯蔵タンク設置場所	手動操作																																																																
ディーゼル燃料貯蔵タンク閉止フランジ	閉止→開放	原子炉建物西側ディーゼル燃料貯蔵タンク設置場所	手動操作																																																																
タンクローリ付ポンプ	停止→運転	原子炉建物 高圧発電機車第一設置場所	スイッチ操作																																																																
タンクローリ付ポンプ	停止→運転	原子炉建物 高圧発電機車第二設置場所	スイッチ操作																																																																
タンクローリ付ポンプ	停止→運転	ガスタービン発電機建物 高圧発電機車設置場所	スイッチ操作																																																																

柏崎刈羽原子力発電所 6/7号炉 (2017.12.20版)	東海第二発電所 (2018.9.18版)	島根原子力発電所 2号炉	備考																																																																																																				
表 3.14-86 操作対象機器 (電源車～AM 用直流 125V 充電器第一電路)	第 3.14.2.4.4-2 表 操作対象機器 (可搬型代替低圧電源車及び可搬型整流器)	第 3.14-90 表 操作対象機器 (高圧発電機車～充電器 (B1-115V系充電器 (SA), SA用 115V系充電器, 230V系充電器 (常用) 第一電路))	・設備及び運用の相違 【柏崎 6/7, 東海第二】 ⑫, ⑳の相違																																																																																																				
<table border="1"> <thead> <tr> <th>機器名称</th> <th>状態の変化</th> <th>操作場所</th> <th>操作方法</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>電源車</td> <td>停止→運転</td> <td>原子炉建屋電源車第一設置場所</td> <td>ボタン操作</td> </tr> <tr> <td>緊急用電源切替箱接続装置 (非常用高圧母線 C 系側)</td> <td>入→切</td> <td>原子炉建屋の二次格納施設外地下 1 階 (6号炉) 原子炉建屋の二次格納施設外地上 2 階 (7号炉)</td> <td>ボルト操作</td> </tr> <tr> <td>緊急用電源切替箱接続装置 (非常用高圧母線 D 系側)</td> <td>入→切</td> <td>原子炉建屋の二次格納施設外地下 1 階 (6号炉) 原子炉建屋の二次格納施設外地上 2 階 (7号炉)</td> <td>ボルト操作</td> </tr> <tr> <td>緊急用電源切替箱断路器 (緊急用断路器側)</td> <td>入→切</td> <td>コントロール建屋地上 2 階</td> <td>断路器操作</td> </tr> <tr> <td>緊急用電源切替箱断路器 (AM 用動力変圧器側)</td> <td>切→入</td> <td>コントロール建屋地上 2 階</td> <td>断路器操作</td> </tr> <tr> <td>AM 用 MCC 遮断器 (非常用 P/C D 側)</td> <td>入→切</td> <td>原子炉建屋の二次格納施設外地上 4 階</td> <td>スイッチ操作</td> </tr> <tr> <td>AM 用 MCC 遮断器 (AM 用動力変圧器側)</td> <td>切→入</td> <td>原子炉建屋の二次格納施設外地上 4 階</td> <td>スイッチ操作</td> </tr> <tr> <td>AM 用直流 125V 充電器遮断器 (非常用 MCC C 側)</td> <td>入→切</td> <td>原子炉建屋の二次格納施設外地上 4 階</td> <td>スイッチ操作</td> </tr> <tr> <td>AM 用直流 125V 充電器遮断器 (AM 用 MCC 側)</td> <td>切→入</td> <td>原子炉建屋の二次格納施設外地上 4 階</td> <td>スイッチ操作</td> </tr> </tbody> </table>	機器名称	状態の変化	操作場所	操作方法	電源車	停止→運転	原子炉建屋電源車第一設置場所	ボタン操作	緊急用電源切替箱接続装置 (非常用高圧母線 C 系側)	入→切	原子炉建屋の二次格納施設外地下 1 階 (6号炉) 原子炉建屋の二次格納施設外地上 2 階 (7号炉)	ボルト操作	緊急用電源切替箱接続装置 (非常用高圧母線 D 系側)	入→切	原子炉建屋の二次格納施設外地下 1 階 (6号炉) 原子炉建屋の二次格納施設外地上 2 階 (7号炉)	ボルト操作	緊急用電源切替箱断路器 (緊急用断路器側)	入→切	コントロール建屋地上 2 階	断路器操作	緊急用電源切替箱断路器 (AM 用動力変圧器側)	切→入	コントロール建屋地上 2 階	断路器操作	AM 用 MCC 遮断器 (非常用 P/C D 側)	入→切	原子炉建屋の二次格納施設外地上 4 階	スイッチ操作	AM 用 MCC 遮断器 (AM 用動力変圧器側)	切→入	原子炉建屋の二次格納施設外地上 4 階	スイッチ操作	AM 用直流 125V 充電器遮断器 (非常用 MCC C 側)	入→切	原子炉建屋の二次格納施設外地上 4 階	スイッチ操作	AM 用直流 125V 充電器遮断器 (AM 用 MCC 側)	切→入	原子炉建屋の二次格納施設外地上 4 階	スイッチ操作	<table border="1"> <thead> <tr> <th>機器名称</th> <th>状態の変化</th> <th>操作方法</th> <th>操作場所</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>可搬型代替低圧電源車</td> <td>停止→運転</td> <td>スイッチ操作</td> <td>原子炉建屋西側接続口 又は 原子炉建屋東側接続口</td> </tr> <tr> <td>可搬型整流器</td> <td>切→入</td> <td>スイッチ操作</td> <td>原子炉建屋西側接続口 又は 原子炉建屋東側接続口</td> </tr> </tbody> </table>	機器名称	状態の変化	操作方法	操作場所	可搬型代替低圧電源車	停止→運転	スイッチ操作	原子炉建屋西側接続口 又は 原子炉建屋東側接続口	可搬型整流器	切→入	スイッチ操作	原子炉建屋西側接続口 又は 原子炉建屋東側接続口	<table border="1"> <thead> <tr> <th>機器名称</th> <th>状態の変化</th> <th>操作場所</th> <th>操作方法</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>高圧発電機車</td> <td>停止→運転</td> <td>原子炉建物 高圧発電機車第一設置場所</td> <td>ボタン操作</td> </tr> <tr> <td>高圧発電機車接続プラグ収納箱 (原子炉建物西側)</td> <td>断路→接続</td> <td>原子炉建物 高圧発電機車第一設置場所</td> <td>コネクタ接続操作</td> </tr> <tr> <td>C-メタクラ切替盤</td> <td>断路→接続</td> <td>原子炉建物付属棟 2 階</td> <td>ボルト・ネジ接続操作</td> </tr> <tr> <td>D-メタクラ切替盤</td> <td>断路→接続</td> <td>原子炉建物付属棟 2 階</td> <td>ボルト・ネジ接続操作</td> </tr> <tr> <td>緊急用メタクラ遮断器 (メタクラ切替盤側)</td> <td>切→入</td> <td>中央制御室</td> <td>スイッチ操作</td> </tr> <tr> <td>緊急用メタクラ遮断器 (SAロードセンタ側)</td> <td>切→入</td> <td>中央制御室</td> <td>スイッチ操作</td> </tr> <tr> <td>充電器電源切替盤 (計装コントロールセンタ側)</td> <td>入→切</td> <td>廃棄物処理建物地下中 1 階</td> <td>スイッチ操作</td> </tr> <tr> <td>充電器電源切替盤 (SA1コントロールセンタ側)</td> <td>切→入</td> <td>廃棄物処理建物地下中 1 階</td> <td>スイッチ操作</td> </tr> <tr> <td>B1-115V系充電器 (SA)</td> <td>切→入</td> <td>廃棄物処理建物地下中 1 階</td> <td>スイッチ操作</td> </tr> <tr> <td>SA用 115V系充電器</td> <td>切→入</td> <td>廃棄物処理建物地下中 1 階</td> <td>スイッチ操作</td> </tr> <tr> <td>230V系充電器 (常用)</td> <td>切→入</td> <td>廃棄物処理建物地下中 1 階</td> <td>スイッチ操作</td> </tr> </tbody> </table>	機器名称	状態の変化	操作場所	操作方法	高圧発電機車	停止→運転	原子炉建物 高圧発電機車第一設置場所	ボタン操作	高圧発電機車接続プラグ収納箱 (原子炉建物西側)	断路→接続	原子炉建物 高圧発電機車第一設置場所	コネクタ接続操作	C-メタクラ切替盤	断路→接続	原子炉建物付属棟 2 階	ボルト・ネジ接続操作	D-メタクラ切替盤	断路→接続	原子炉建物付属棟 2 階	ボルト・ネジ接続操作	緊急用メタクラ遮断器 (メタクラ切替盤側)	切→入	中央制御室	スイッチ操作	緊急用メタクラ遮断器 (SAロードセンタ側)	切→入	中央制御室	スイッチ操作	充電器電源切替盤 (計装コントロールセンタ側)	入→切	廃棄物処理建物地下中 1 階	スイッチ操作	充電器電源切替盤 (SA1コントロールセンタ側)	切→入	廃棄物処理建物地下中 1 階	スイッチ操作	B1-115V系充電器 (SA)	切→入	廃棄物処理建物地下中 1 階	スイッチ操作	SA用 115V系充電器	切→入	廃棄物処理建物地下中 1 階	スイッチ操作	230V系充電器 (常用)	切→入	廃棄物処理建物地下中 1 階	スイッチ操作	
機器名称	状態の変化	操作場所	操作方法																																																																																																				
電源車	停止→運転	原子炉建屋電源車第一設置場所	ボタン操作																																																																																																				
緊急用電源切替箱接続装置 (非常用高圧母線 C 系側)	入→切	原子炉建屋の二次格納施設外地下 1 階 (6号炉) 原子炉建屋の二次格納施設外地上 2 階 (7号炉)	ボルト操作																																																																																																				
緊急用電源切替箱接続装置 (非常用高圧母線 D 系側)	入→切	原子炉建屋の二次格納施設外地下 1 階 (6号炉) 原子炉建屋の二次格納施設外地上 2 階 (7号炉)	ボルト操作																																																																																																				
緊急用電源切替箱断路器 (緊急用断路器側)	入→切	コントロール建屋地上 2 階	断路器操作																																																																																																				
緊急用電源切替箱断路器 (AM 用動力変圧器側)	切→入	コントロール建屋地上 2 階	断路器操作																																																																																																				
AM 用 MCC 遮断器 (非常用 P/C D 側)	入→切	原子炉建屋の二次格納施設外地上 4 階	スイッチ操作																																																																																																				
AM 用 MCC 遮断器 (AM 用動力変圧器側)	切→入	原子炉建屋の二次格納施設外地上 4 階	スイッチ操作																																																																																																				
AM 用直流 125V 充電器遮断器 (非常用 MCC C 側)	入→切	原子炉建屋の二次格納施設外地上 4 階	スイッチ操作																																																																																																				
AM 用直流 125V 充電器遮断器 (AM 用 MCC 側)	切→入	原子炉建屋の二次格納施設外地上 4 階	スイッチ操作																																																																																																				
機器名称	状態の変化	操作方法	操作場所																																																																																																				
可搬型代替低圧電源車	停止→運転	スイッチ操作	原子炉建屋西側接続口 又は 原子炉建屋東側接続口																																																																																																				
可搬型整流器	切→入	スイッチ操作	原子炉建屋西側接続口 又は 原子炉建屋東側接続口																																																																																																				
機器名称	状態の変化	操作場所	操作方法																																																																																																				
高圧発電機車	停止→運転	原子炉建物 高圧発電機車第一設置場所	ボタン操作																																																																																																				
高圧発電機車接続プラグ収納箱 (原子炉建物西側)	断路→接続	原子炉建物 高圧発電機車第一設置場所	コネクタ接続操作																																																																																																				
C-メタクラ切替盤	断路→接続	原子炉建物付属棟 2 階	ボルト・ネジ接続操作																																																																																																				
D-メタクラ切替盤	断路→接続	原子炉建物付属棟 2 階	ボルト・ネジ接続操作																																																																																																				
緊急用メタクラ遮断器 (メタクラ切替盤側)	切→入	中央制御室	スイッチ操作																																																																																																				
緊急用メタクラ遮断器 (SAロードセンタ側)	切→入	中央制御室	スイッチ操作																																																																																																				
充電器電源切替盤 (計装コントロールセンタ側)	入→切	廃棄物処理建物地下中 1 階	スイッチ操作																																																																																																				
充電器電源切替盤 (SA1コントロールセンタ側)	切→入	廃棄物処理建物地下中 1 階	スイッチ操作																																																																																																				
B1-115V系充電器 (SA)	切→入	廃棄物処理建物地下中 1 階	スイッチ操作																																																																																																				
SA用 115V系充電器	切→入	廃棄物処理建物地下中 1 階	スイッチ操作																																																																																																				
230V系充電器 (常用)	切→入	廃棄物処理建物地下中 1 階	スイッチ操作																																																																																																				

柏崎刈羽原子力発電所 6 / 7号炉 (2017. 12. 20 版)	東海第二発電所 (2018. 9. 18 版)	島根原子力発電所 2号炉	備考																																																																								
<p>表 3. 14-87 操作対象機器 (電源車～AM 用直流 125V 充電器第二電路)</p> <table border="1" data-bbox="160 338 914 831"> <thead> <tr> <th>機器名称</th> <th>状態の変化</th> <th>操作場所</th> <th>操作方法</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>電源車</td> <td>停止→運転</td> <td>原子炉建屋電源車第二設置場所</td> <td>ボタン操作</td> </tr> <tr> <td>AM 用 MCC 遮断器 (非常用 P/C D 側)</td> <td>入→切</td> <td>原子炉建屋の二次格納施設外地上 4 階</td> <td>スイッチ操作</td> </tr> <tr> <td>AM 用 MCC 遮断器 (AM 用動力変圧器側)</td> <td>切→入</td> <td>原子炉建屋の二次格納施設外地上 4 階</td> <td>スイッチ操作</td> </tr> <tr> <td>AM 用直流 125V 充電器遮断器 (非常用 MCC C 側)</td> <td>入→切</td> <td>原子炉建屋の二次格納施設外地上 4 階</td> <td>スイッチ操作</td> </tr> <tr> <td>AM 用直流 125V 充電器遮断器 (AM 用 MCC 側)</td> <td>切→入</td> <td>原子炉建屋の二次格納施設外地上 4 階</td> <td>スイッチ操作</td> </tr> </tbody> </table>	機器名称	状態の変化	操作場所	操作方法	電源車	停止→運転	原子炉建屋電源車第二設置場所	ボタン操作	AM 用 MCC 遮断器 (非常用 P/C D 側)	入→切	原子炉建屋の二次格納施設外地上 4 階	スイッチ操作	AM 用 MCC 遮断器 (AM 用動力変圧器側)	切→入	原子炉建屋の二次格納施設外地上 4 階	スイッチ操作	AM 用直流 125V 充電器遮断器 (非常用 MCC C 側)	入→切	原子炉建屋の二次格納施設外地上 4 階	スイッチ操作	AM 用直流 125V 充電器遮断器 (AM 用 MCC 側)	切→入	原子炉建屋の二次格納施設外地上 4 階	スイッチ操作		<p>第 3. 14-91 表 操作対象機器 (高压発電機車～充電器 (B 1 - 115V 系充電器 (SA), SA 用 115V 系充電器, 230V 系充電器 (常用)) 第二電路)</p> <table border="1" data-bbox="1742 338 2502 1398"> <thead> <tr> <th>機器名称</th> <th>状態の変化</th> <th>操作場所</th> <th>操作方法</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>高压発電機車</td> <td>停止→運転</td> <td>原子炉建物 高压発電機車第二設置場所</td> <td>ボタン操作</td> </tr> <tr> <td>高压発電機車接続プラグ収納箱 (原子炉建物南側)</td> <td>断路→接続</td> <td>原子炉建物 高压発電機車第二設置場所</td> <td>コネクタ接続操作</td> </tr> <tr> <td>C-メタクラ切替盤</td> <td>断路→接続</td> <td>原子炉建物付属棟 2階</td> <td>ボルト・ネジ接続操作</td> </tr> <tr> <td>D-メタクラ切替盤</td> <td>断路→接続</td> <td>原子炉建物付属棟 2階</td> <td>ボルト・ネジ接続操作</td> </tr> <tr> <td>緊急用メタクラ遮断器 (メタクラ切替盤側)</td> <td>切→入</td> <td>中央制御室</td> <td>スイッチ操作</td> </tr> <tr> <td>緊急用メタクラ遮断器 (SAロードセンタ側)</td> <td>切→入</td> <td>中央制御室</td> <td>スイッチ操作</td> </tr> <tr> <td>充電器電源切替盤 (計装コントロールセンタ側)</td> <td>入→切</td> <td>廃棄物処理建物地下中 1階</td> <td>スイッチ操作</td> </tr> <tr> <td>充電器電源切替盤 (SA1 コントロールセンタ側)</td> <td>切→入</td> <td>廃棄物処理建物地下中 1階</td> <td>スイッチ操作</td> </tr> <tr> <td>B 1 - 115V 系充電器 (SA)</td> <td>切→入</td> <td>廃棄物処理建物地下中 1階</td> <td>スイッチ操作</td> </tr> <tr> <td>SA 用 115V 系充電器</td> <td>切→入</td> <td>廃棄物処理建物地下中 1階</td> <td>スイッチ操作</td> </tr> <tr> <td>230V 系充電器 (常用)</td> <td>切→入</td> <td>廃棄物処理建物地下中 1階</td> <td>スイッチ操作</td> </tr> </tbody> </table>	機器名称	状態の変化	操作場所	操作方法	高压発電機車	停止→運転	原子炉建物 高压発電機車第二設置場所	ボタン操作	高压発電機車接続プラグ収納箱 (原子炉建物南側)	断路→接続	原子炉建物 高压発電機車第二設置場所	コネクタ接続操作	C-メタクラ切替盤	断路→接続	原子炉建物付属棟 2階	ボルト・ネジ接続操作	D-メタクラ切替盤	断路→接続	原子炉建物付属棟 2階	ボルト・ネジ接続操作	緊急用メタクラ遮断器 (メタクラ切替盤側)	切→入	中央制御室	スイッチ操作	緊急用メタクラ遮断器 (SAロードセンタ側)	切→入	中央制御室	スイッチ操作	充電器電源切替盤 (計装コントロールセンタ側)	入→切	廃棄物処理建物地下中 1階	スイッチ操作	充電器電源切替盤 (SA1 コントロールセンタ側)	切→入	廃棄物処理建物地下中 1階	スイッチ操作	B 1 - 115V 系充電器 (SA)	切→入	廃棄物処理建物地下中 1階	スイッチ操作	SA 用 115V 系充電器	切→入	廃棄物処理建物地下中 1階	スイッチ操作	230V 系充電器 (常用)	切→入	廃棄物処理建物地下中 1階	スイッチ操作	<p>・設備及び運用の相違 【柏崎 6/7, 東海第二】 ⑫, ⑳の相違</p>
機器名称	状態の変化	操作場所	操作方法																																																																								
電源車	停止→運転	原子炉建屋電源車第二設置場所	ボタン操作																																																																								
AM 用 MCC 遮断器 (非常用 P/C D 側)	入→切	原子炉建屋の二次格納施設外地上 4 階	スイッチ操作																																																																								
AM 用 MCC 遮断器 (AM 用動力変圧器側)	切→入	原子炉建屋の二次格納施設外地上 4 階	スイッチ操作																																																																								
AM 用直流 125V 充電器遮断器 (非常用 MCC C 側)	入→切	原子炉建屋の二次格納施設外地上 4 階	スイッチ操作																																																																								
AM 用直流 125V 充電器遮断器 (AM 用 MCC 側)	切→入	原子炉建屋の二次格納施設外地上 4 階	スイッチ操作																																																																								
機器名称	状態の変化	操作場所	操作方法																																																																								
高压発電機車	停止→運転	原子炉建物 高压発電機車第二設置場所	ボタン操作																																																																								
高压発電機車接続プラグ収納箱 (原子炉建物南側)	断路→接続	原子炉建物 高压発電機車第二設置場所	コネクタ接続操作																																																																								
C-メタクラ切替盤	断路→接続	原子炉建物付属棟 2階	ボルト・ネジ接続操作																																																																								
D-メタクラ切替盤	断路→接続	原子炉建物付属棟 2階	ボルト・ネジ接続操作																																																																								
緊急用メタクラ遮断器 (メタクラ切替盤側)	切→入	中央制御室	スイッチ操作																																																																								
緊急用メタクラ遮断器 (SAロードセンタ側)	切→入	中央制御室	スイッチ操作																																																																								
充電器電源切替盤 (計装コントロールセンタ側)	入→切	廃棄物処理建物地下中 1階	スイッチ操作																																																																								
充電器電源切替盤 (SA1 コントロールセンタ側)	切→入	廃棄物処理建物地下中 1階	スイッチ操作																																																																								
B 1 - 115V 系充電器 (SA)	切→入	廃棄物処理建物地下中 1階	スイッチ操作																																																																								
SA 用 115V 系充電器	切→入	廃棄物処理建物地下中 1階	スイッチ操作																																																																								
230V 系充電器 (常用)	切→入	廃棄物処理建物地下中 1階	スイッチ操作																																																																								

柏崎刈羽原子力発電所 6 / 7号炉 (2017. 12. 20 版)	東海第二発電所 (2018. 9. 18 版)	島根原子力発電所 2号炉	備考																																								
		<p><u>第 3. 14-92 表 操作対象機器 (高压発電機車～充電器 (B 1 - 115V 系充電器 (S A), S A用 115V 系充電器, 230V 系充電器 (常用)) 第三電路)</u></p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>機器名称</th> <th>状態の変化</th> <th>操作場所</th> <th>操作方法</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>高压発電機車</td> <td>停止→運転</td> <td>ガスタービン発電機建物 高压発電機車設置場所</td> <td>ボタン操作</td> </tr> <tr> <td>緊急用メタクラ 接続プラグ盤</td> <td>断路→接続</td> <td>ガスタービン発電機建物 高压発電機車設置場所</td> <td>コネクタ 接続操作</td> </tr> <tr> <td>緊急用メタクラ遮断器 (メタクラ切替盤側)</td> <td>切→入</td> <td>中央制御室</td> <td>スイッチ操作</td> </tr> <tr> <td>緊急用メタクラ遮断器 (S Aロードセンタ側)</td> <td>切→入</td> <td>中央制御室</td> <td>スイッチ操作</td> </tr> <tr> <td>充電器電源切替盤 (計装コントロールセンタ側)</td> <td>入→切</td> <td>廃棄物処理建物地 下中 1 階</td> <td>スイッチ操作</td> </tr> <tr> <td>充電器電源切替盤 (S A 1 コントロールセンタ側)</td> <td>切→入</td> <td>廃棄物処理建物地 下中 1 階</td> <td>スイッチ操作</td> </tr> <tr> <td>B 1 - 115V 系充電器 (S A)</td> <td>切→入</td> <td>廃棄物処理建物地 下中 1 階</td> <td>スイッチ操作</td> </tr> <tr> <td>S A用 115V 系充電器</td> <td>切→入</td> <td>廃棄物処理建物地 下中 1 階</td> <td>スイッチ操作</td> </tr> <tr> <td>230V 系充電器 (常用)</td> <td>切→入</td> <td>廃棄物処理建物地 下中 1 階</td> <td>スイッチ操作</td> </tr> </tbody> </table>	機器名称	状態の変化	操作場所	操作方法	高压発電機車	停止→運転	ガスタービン発電機建物 高压発電機車設置場所	ボタン操作	緊急用メタクラ 接続プラグ盤	断路→接続	ガスタービン発電機建物 高压発電機車設置場所	コネクタ 接続操作	緊急用メタクラ遮断器 (メタクラ切替盤側)	切→入	中央制御室	スイッチ操作	緊急用メタクラ遮断器 (S Aロードセンタ側)	切→入	中央制御室	スイッチ操作	充電器電源切替盤 (計装コントロールセンタ側)	入→切	廃棄物処理建物地 下中 1 階	スイッチ操作	充電器電源切替盤 (S A 1 コントロールセンタ側)	切→入	廃棄物処理建物地 下中 1 階	スイッチ操作	B 1 - 115V 系充電器 (S A)	切→入	廃棄物処理建物地 下中 1 階	スイッチ操作	S A用 115V 系充電器	切→入	廃棄物処理建物地 下中 1 階	スイッチ操作	230V 系充電器 (常用)	切→入	廃棄物処理建物地 下中 1 階	スイッチ操作	<p>・設備及び運用の相違 【柏崎 6/7, 東海第二】 ⑫, ⑳の相違</p>
機器名称	状態の変化	操作場所	操作方法																																								
高压発電機車	停止→運転	ガスタービン発電機建物 高压発電機車設置場所	ボタン操作																																								
緊急用メタクラ 接続プラグ盤	断路→接続	ガスタービン発電機建物 高压発電機車設置場所	コネクタ 接続操作																																								
緊急用メタクラ遮断器 (メタクラ切替盤側)	切→入	中央制御室	スイッチ操作																																								
緊急用メタクラ遮断器 (S Aロードセンタ側)	切→入	中央制御室	スイッチ操作																																								
充電器電源切替盤 (計装コントロールセンタ側)	入→切	廃棄物処理建物地 下中 1 階	スイッチ操作																																								
充電器電源切替盤 (S A 1 コントロールセンタ側)	切→入	廃棄物処理建物地 下中 1 階	スイッチ操作																																								
B 1 - 115V 系充電器 (S A)	切→入	廃棄物処理建物地 下中 1 階	スイッチ操作																																								
S A用 115V 系充電器	切→入	廃棄物処理建物地 下中 1 階	スイッチ操作																																								
230V 系充電器 (常用)	切→入	廃棄物処理建物地 下中 1 階	スイッチ操作																																								

柏崎刈羽原子力発電所 6 / 7号炉 (2017. 12. 20 版)	東海第二発電所 (2018. 9. 18 版)	島根原子力発電所 2号炉	備考
<p>以下に、可搬型直流電源設備を構成する主要設備の操作性を示す。</p> <p>a) <u>電源車 (6号及び7号炉共用)</u> 可搬型直流電源設備の電源車は、原子炉建屋に設置している接続口まで移動可能な車両設計とするとともに、設置場所にて輪留めによる固定等が可能な設計とする。また、電源車は、付属の操作スイッチ等により、設置場所での操作が可能な設計とする。電源車の現場操作パネルは、誤操作防止のために名称を明記することで操作者の操作、監視性を考慮しており、かつ、十分な操作空間を確保し、容易に操作可能とする。電源車のケーブル敷設は高所にある建屋貫通部にて行う必要があるが、あらかじめはしごを設けることで容易に昇降可能とする。また、電源車は2台同期運転が可能な設計とする。</p> <p style="text-align: right;">(57-2, 57-3)</p> <p>b) <u>AM用直流125V充電器</u> 可搬型直流電源設備のAM用直流125V充電器は、系統の運転状態を表示及び計器で確認できることから、確実な操作が可能な設計とする。</p> <p style="text-align: right;">(57-2, 57-3)</p>	<p>以下に、可搬型代替直流電源設備を構成する主要設備の操作性を示す。</p> <p>a) <u>可搬型代替低圧電源車</u> 「3.14.2.2.4 (2) 操作性」参照</p> <p>b) <u>可搬型整流器</u> 可搬型整流器は、設置場所である原子炉建屋西側接続口又は原子炉建屋東側接続口まで車両及び人力により運搬ができるとともに、設置場所において固縛が可能な設計とする。</p> <p>ケーブルの接続操作にあたっては、一般的な工具を用いるボルト・ネジ接続とし、接続規格を統一することにより、確実に接続が可能な設計とする。</p> <p>また、搬型整流器は、運転員等の操作性を考慮した現場のスイッチにより操作可能とし、誤操作防止のために名称を明記すること、かつ操作の際には十分な操作空間を確保する設計とする。</p> <p>なお、可搬型整流器の複数台並列運転に関しても、同様に操作可能な設計とする。</p>	<p>以下に、可搬型直流電源設備を構成する主要設備の操作性を示す。</p> <p>a) <u>高圧発電機車</u> 可搬型直流電源設備の高圧発電機車は、原子炉建物又はガスタービン発電機建物に設置している接続口まで移動可能な車両設計とするとともに、設置場所にて輪留めによる固定等が可能な設計とする。また、高圧発電機車は、付属の操作スイッチ等により、設置場所での操作が可能な設計とする。高圧発電機車の現場操作パネルは、誤操作防止のために名称を明記することで操作者の操作、監視性を考慮しており、かつ、十分な操作空間を確保し、容易に操作可能とする。また、高圧発電機車は3台同期運転が可能な設計とする。</p> <p style="text-align: right;">(57-2, 57-3)</p> <p>b) <u>B1-115V系充電器 (SA)</u> 可搬型直流電源設備のB1-115V系充電器 (SA) は、系統の運転状態を表示及び計器で確認できることから、確実な操作が可能な設計とする。</p> <p style="text-align: right;">(57-2, 57-3)</p> <p>c) <u>SA用115V系充電器</u> 可搬型直流電源設備のSA用115V系充電器は、系統の運転状態を表示及び計器で確認できることから、確実な操作が可能な設計とする。</p> <p style="text-align: right;">(57-2, 57-3)</p>	<p>・記載方針の相違 【東海第二】 島根2号炉は可搬型直流電源設備として高圧発電機車について再掲している</p> <p>・設備、運用の相違 【柏崎6/7】 島根2号炉の高圧発電機車接続では高所作業はない</p> <p>・設備の相違 【柏崎6/7, 東海第二】 島根2号炉の高圧発電機車は3台同期運転を行う</p> <p>・設備の相違 【柏崎6/7, 東海第二】 ⑫の相違</p> <p>・設備の相違 【東海第二】 ⑬の相違</p>

柏崎刈羽原子力発電所 6 / 7号炉 (2017. 12. 20 版)	東海第二発電所 (2018. 9. 18 版)	島根原子力発電所 2号炉	備考
<p>c) <u>軽油タンク(6号及び7号炉共用)</u> <u>軽油タンクの軽油タンク出口弁</u>については、屋外の場所から手動操作で弁を開閉することが可能な設計とする。 (57-2, 57-3)</p> <p>d) <u>タンクローリ(4kL)(6号及び7号炉共用)</u> <u>タンクローリ(4kL)</u>については、付属の操作ハンドルからのハンドル操作で起動する設計とする。<u>タンクローリ(4kL)</u>は付属の操作ハンドルを操作するにあたり、運転員のアクセス性を考慮して十分な操作空間を確保する。また、それぞれの操作対象については銘板をつけることで識別可能とし、運転員の操作・監視性を考慮して確実に操作できる設計とする。 <u>タンクローリ(4kL)</u>は、接続口まで屋外のアクセスルートを通行してアクセス可能な設計とするとともに、設置場所にて輪留めによる固定等が可能な設計とする。 ホースの接続に当たっては、特殊な工具、及び技量は必要とせず、専用の接続方式である専用金具にすることにより、確実に接続可能な設計とする。 (57-2, 57-3)</p>		<p>d) <u>230V系充電器(常用)</u> <u>可搬型直流電源設備の230V系充電器(常用)</u>は、<u>系統の運転状態を表示及び計器で確認できることから、確実な操作が可能な設計とする。</u> (57-2, 57-3)</p> <p>e) <u>ガスタービン発電機用軽油タンク</u> <u>可搬型直流電源設備のガスタービン発電機用軽油タンクドレン弁</u>については、<u>屋外の場所から手動操作で弁を開閉することが可能な設計とする。</u> (57-2, 57-3)</p> <p>f) <u>ディーゼル燃料貯蔵タンク</u> <u>ディーゼル燃料貯蔵タンク閉止フランジ</u>については、<u>一般的に用いられる工具(スパナ等)を用いて、屋外の場所から容易かつ確実に作業することが可能な設計とする。</u> (57-2, 57-3)</p> <p>g) <u>タンクローリ</u> <u>タンクローリ</u>については、<u>付属の操作ハンドルからのハンドル操作で起動する設計とする。タンクローリは付属の操作ハンドルを操作するにあたり、運転員のアクセス性を考慮して十分な操作空間を確保する。また、それぞれの操作対象については銘板をつけることで識別可能とし、運転員の操作・監視性を考慮して確実に操作できる設計とする。</u> <u>タンクローリは、接続口まで屋外のアクセスルートを通行してアクセス可能な設計とするとともに、設置場所にて輪留めによる固定等が可能な設計とする。</u> <u>ホースの接続に当たっては、特殊な工具、及び技量は必要とせず、専用の接続方式である専用金具にすることにより、確実に接続可能な設計とする。</u> (57-2, 57-3)</p>	<p>・設備の相違 【柏崎6/7, 東海第二】 ⑫の相違</p> <p>・資料構成の相違 【東海第二】 ⑫の相違</p> <p>・設備の相違 【柏崎6/7】 ④の相違</p> <p>・資料構成の相違 【東海第二】 ⑫の相違</p> <p>・資料構成の相違 【東海第二】 ⑫の相違</p>



柏崎刈羽原子力発電所 6 / 7号炉 (2017. 12. 20 版)	東海第二発電所 (2018. 9. 18 版)	島根原子力発電所 2号炉	備考																																		
<p>(3) 試験及び検査 (設置許可基準規則第 43 条第 1 項三)</p> <p>(i) 要求事項 健全性及び能力を確認するため、発電用原子炉の運転中又は停止中に試験又は検査ができるものであること。</p> <p>(ii) 適合性 基本方針については、「2. 3. 4 操作性及び試験・検査性」に示す。</p> <p>a) <u>電源車 (6 号及び 7 号炉共用)</u> 可搬型直流電源設備の電源車は、表 3. 14-88 に示すように運転中又は停止中に機能・性能試験、分解検査又は取替えが可能な設計とする。また、電源車は、車両として運転状態の確認及び外観検査が可能な設計とする。 可搬型直流電源設備の電源車は、運転性能の確認として、電源車の運転状態として発電機電圧、電流、周波数を確認可能な設計とし、模擬負荷を接続することにより出力性能の確認を行う。また、電源車の部品状態の確認として、非破壊検査や目視により性能に影響を及ぼすおそれのある傷、割れ等がないことの確認を行う。また、電源車ケーブルの絶縁抵抗測定が可能な設計とする。 (57-4)</p>	<p>(3) 試験検査 (設置許可基準規則第 43 条第 1 項三)</p> <p>(i) 要求事項 健全性及び能力を確認するため、発電用原子炉の運転中又は停止中に試験又は検査ができるものであること。</p> <p>(ii) 適合性 基本方針については、「2. 3. 4 操作性及び試験・検査性について」に示す。</p> <p>a) <u>可搬型代替低圧電源車</u> <u>「3. 14. 2. 2. 4 (3) 試験検査」参照</u></p>	<p>(3) 試験及び検査 (設置許可基準規則第 43 条第 1 項三)</p> <p>(i) 要求事項 健全性及び能力を確認するため、発電用原子炉の運転中又は停止中に試験又は検査ができるものであること。</p> <p>(ii) 適合性 基本方針については、「2. 3. 4 操作性及び試験・検査性について」に示す。</p> <p>a) <u>高圧発電機車</u> <u>可搬型直流電源設備の高圧発電機車は、第 3. 14-93 表に示すように運転中又は停止中に機能・性能試験、分解検査又は取替えが可能な設計とする。</u> <u>可搬型代替交流電源設備の高圧発電機車は、運転性能の確認として、高圧発電機車の運転状態として発電機電圧、電流、周波数を確認可能な設計とし、模擬負荷を接続することにより出力性能の確認を行う。また、高圧発電機車の部品状態の確認として、目視により性能に影響を及ぼす恐れのある傷、割れ等がないことの確認を行う。また、高圧発電機車ケーブルの絶縁抵抗測定が可能な設計とする。</u> (57-4)</p>	<p>備考</p> <p>・記載方針の相違 【東海第二】 島根 2 号炉は可搬型直流電源設備として高圧発電機車について再掲している ・設備の相違 【東海第二】 ②の相違</p>																																		
<p>表 3. 14-88 電源車の試験及び検査</p> <table border="1" data-bbox="157 1234 923 1808"> <thead> <tr> <th>プラント状態</th> <th>項目</th> <th>内容</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="3">運転中</td> <td>機能・性能試験</td> <td>模擬負荷による電源車の出力性能 (発電機電圧、電流、周波数) の確認 電源車の運転状態の確認 電源車の絶縁抵抗の確認</td> </tr> <tr> <td>分解検査</td> <td>電源車の部品の状態を、試験及び目視により確認</td> </tr> <tr> <td>外観検査</td> <td>電源車の目視点検</td> </tr> <tr> <td rowspan="3">停止中</td> <td>機能・性能試験</td> <td>模擬負荷による電源車の出力性能 (発電機電圧、電流、周波数) の確認 電源車の運転状態の確認 電源車の絶縁抵抗の確認 ケーブルの絶縁抵抗の確認</td> </tr> <tr> <td>分解検査</td> <td>電源車の部品の状態を、試験及び目視により確認</td> </tr> <tr> <td>外観検査</td> <td>電源車の目視点検</td> </tr> </tbody> </table>	プラント状態	項目	内容	運転中	機能・性能試験	模擬負荷による電源車の出力性能 (発電機電圧、電流、周波数) の確認 電源車の運転状態の確認 電源車の絶縁抵抗の確認	分解検査	電源車の部品の状態を、試験及び目視により確認	外観検査	電源車の目視点検	停止中	機能・性能試験	模擬負荷による電源車の出力性能 (発電機電圧、電流、周波数) の確認 電源車の運転状態の確認 電源車の絶縁抵抗の確認 ケーブルの絶縁抵抗の確認	分解検査	電源車の部品の状態を、試験及び目視により確認	外観検査	電源車の目視点検		<p>第 3. 14-93 表 高圧発電機車の試験及び検査</p> <table border="1" data-bbox="1745 1234 2502 1808"> <thead> <tr> <th>プラント状態</th> <th>項目</th> <th>内容</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="3">運転中</td> <td>機能・性能試験</td> <td>模擬負荷による高圧発電機車の出力性能 (発電機電圧、電流、周波数) の確認 高圧発電機車の運転状態の確認 高圧発電機車の絶縁抵抗の確認</td> </tr> <tr> <td>分解検査</td> <td>高圧発電機車の部品の状態を、試験及び目視により確認</td> </tr> <tr> <td>外観検査</td> <td>高圧発電機車の目視点検</td> </tr> <tr> <td rowspan="3">停止中</td> <td>機能・性能試験</td> <td>模擬負荷による高圧発電機車の出力性能 (発電機電圧、電流、周波数) の確認 高圧発電機車の運転状態の確認 高圧発電機車の絶縁抵抗の確認 ケーブルの絶縁抵抗の確認</td> </tr> <tr> <td>分解検査</td> <td>高圧発電機車の部品の状態を、試験及び目視により確認</td> </tr> <tr> <td>外観検査</td> <td>高圧発電機車の目視点検</td> </tr> </tbody> </table>	プラント状態	項目	内容	運転中	機能・性能試験	模擬負荷による高圧発電機車の出力性能 (発電機電圧、電流、周波数) の確認 高圧発電機車の運転状態の確認 高圧発電機車の絶縁抵抗の確認	分解検査	高圧発電機車の部品の状態を、試験及び目視により確認	外観検査	高圧発電機車の目視点検	停止中	機能・性能試験	模擬負荷による高圧発電機車の出力性能 (発電機電圧、電流、周波数) の確認 高圧発電機車の運転状態の確認 高圧発電機車の絶縁抵抗の確認 ケーブルの絶縁抵抗の確認	分解検査	高圧発電機車の部品の状態を、試験及び目視により確認	外観検査	高圧発電機車の目視点検	
プラント状態	項目	内容																																			
運転中	機能・性能試験	模擬負荷による電源車の出力性能 (発電機電圧、電流、周波数) の確認 電源車の運転状態の確認 電源車の絶縁抵抗の確認																																			
	分解検査	電源車の部品の状態を、試験及び目視により確認																																			
	外観検査	電源車の目視点検																																			
停止中	機能・性能試験	模擬負荷による電源車の出力性能 (発電機電圧、電流、周波数) の確認 電源車の運転状態の確認 電源車の絶縁抵抗の確認 ケーブルの絶縁抵抗の確認																																			
	分解検査	電源車の部品の状態を、試験及び目視により確認																																			
	外観検査	電源車の目視点検																																			
プラント状態	項目	内容																																			
運転中	機能・性能試験	模擬負荷による高圧発電機車の出力性能 (発電機電圧、電流、周波数) の確認 高圧発電機車の運転状態の確認 高圧発電機車の絶縁抵抗の確認																																			
	分解検査	高圧発電機車の部品の状態を、試験及び目視により確認																																			
	外観検査	高圧発電機車の目視点検																																			
停止中	機能・性能試験	模擬負荷による高圧発電機車の出力性能 (発電機電圧、電流、周波数) の確認 高圧発電機車の運転状態の確認 高圧発電機車の絶縁抵抗の確認 ケーブルの絶縁抵抗の確認																																			
	分解検査	高圧発電機車の部品の状態を、試験及び目視により確認																																			
	外観検査	高圧発電機車の目視点検																																			


柏崎刈羽原子力発電所 6 / 7号炉 (2017. 12. 20 版)	東海第二発電所 (2018. 9. 18 版)	島根原子力発電所 2号炉	備考																																														
<p>b) <u>AM用直流125V充電器</u></p> <p>可搬型直流電源設備のAM用直流125V充電器は、表3.14-89に示すように運転中に機能・性能試験、停止中に機能・性能試験及び外観検査が可能な設計とする。</p> <p>性能の確認として、AM用直流125V充電器の盤内外部の目視により性能に影響を及ぼすおそれのある異常がないこと、電気回路の絶縁抵抗に異常がないこと、運転状態により半導体素子の動作に異常がないことを確認する。</p> <p>AM用直流125V充電器の出力電圧の確認を可能とする計器を設けた設計とする。</p> <p style="text-align: right;">(57-4)</p> <p style="text-align: center;">表 3.14-89 AM用直流125V充電器の試験及び検査</p> <table border="1" data-bbox="163 1549 914 1728"> <thead> <tr> <th>プラント状態</th> <th>項目</th> <th>内容</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>運転中</td> <td>機能・性能試験</td> <td>充電器の出力電圧の確認</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">停止中</td> <td>機能・性能試験</td> <td>充電器の出力電圧、絶縁抵抗の確認</td> </tr> <tr> <td>外観検査</td> <td>充電器の外観の確認</td> </tr> </tbody> </table>	プラント状態	項目	内容	運転中	機能・性能試験	充電器の出力電圧の確認	停止中	機能・性能試験	充電器の出力電圧、絶縁抵抗の確認	外観検査	充電器の外観の確認	<p>b) <u>可搬型整流器</u></p> <p>可搬型整流器は、第3.14.2.4.4-3表に示すように、発電用原子炉の運転中又は停止中に、機能・性能検査及び外観の確認が可能な設計とする。</p> <p>機能・性能検査として、絶縁抵抗の確認及び出力特性の確認が可能な設計とする。</p> <p style="text-align: right;">(57-4-14)</p> <p style="text-align: center;">第 3.14.2.4.4-3 表 可搬型整流器の試験検査</p> <table border="1" data-bbox="952 1556 1703 1675"> <thead> <tr> <th>原子炉の状態</th> <th>項目</th> <th>内容</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="2">運転中</td> <td>外観検査</td> <td>可搬型整流器の目視点検</td> </tr> <tr> <td>機能・性能検査</td> <td>可搬型整流器の絶縁抵抗、出力特性の確認</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">停止中</td> <td>外観検査</td> <td>可搬型整流器の目視点検</td> </tr> <tr> <td>機能・性能検査</td> <td>可搬型整流器の絶縁抵抗、出力特性の確認</td> </tr> </tbody> </table>	原子炉の状態	項目	内容	運転中	外観検査	可搬型整流器の目視点検	機能・性能検査	可搬型整流器の絶縁抵抗、出力特性の確認	停止中	外観検査	可搬型整流器の目視点検	機能・性能検査	可搬型整流器の絶縁抵抗、出力特性の確認	<p>b) <u>B1-115V系充電器(SA)</u></p> <p>可搬型直流電源設備のB1-115V系充電器(SA)は、第3.14-94表に示すように運転中に機能・性能試験、停止中に機能・性能試験及び外観検査が可能な設計とする。</p> <p>性能の確認として、B1-115V系充電器(SA)の盤内外部の目視により性能に影響を及ぼす恐れのある異常がないこと、電気回路の絶縁抵抗に異常がないこと、運転状態により半導体素子の動作に異常がないことを確認する。</p> <p>B1-115V系充電器(SA)の出力電圧の確認を可能とする計器を設けた設計とする。</p> <p style="text-align: right;">(57-4)</p> <p style="text-align: center;">第 3.14-94 表 B1-115V系充電器(SA)の試験及び検査</p> <table border="1" data-bbox="1745 741 2496 919"> <thead> <tr> <th>プラント状態</th> <th>項目</th> <th>内容</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>運転中</td> <td>機能・性能試験</td> <td>充電器の出力電圧の確認</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">停止中</td> <td>機能・性能試験</td> <td>充電器の出力電圧、絶縁抵抗の確認</td> </tr> <tr> <td>外観検査</td> <td>充電器の外観の確認</td> </tr> </tbody> </table> <p>c) <u>SA用115V系充電器</u></p> <p>可搬型直流電源設備のSA用115V系充電器は、第3.14-95表に示すように運転中に機能・性能試験、停止中に機能・性能試験及び外観検査が可能な設計とする。</p> <p>性能の確認として、SA用115V系充電器の盤内外部の目視により性能に影響を及ぼす恐れのある異常がないこと、電気回路の絶縁抵抗に異常がないこと、運転状態により半導体素子の動作に異常がないことを確認する。</p> <p>SA用115V系充電器の出力電圧の確認を可能とする計器を設けた設計とする。</p> <p style="text-align: right;">(57-4)</p> <p style="text-align: center;">第 3.14-95 表 SA用115V系充電器の試験及び検査</p> <table border="1" data-bbox="1745 1549 2496 1728"> <thead> <tr> <th>プラント状態</th> <th>項目</th> <th>内容</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>運転中</td> <td>機能・性能試験</td> <td>充電器の出力電圧の確認</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">停止中</td> <td>機能・性能試験</td> <td>充電器の出力電圧、絶縁抵抗の確認</td> </tr> <tr> <td>外観検査</td> <td>充電器の外観の確認</td> </tr> </tbody> </table>	プラント状態	項目	内容	運転中	機能・性能試験	充電器の出力電圧の確認	停止中	機能・性能試験	充電器の出力電圧、絶縁抵抗の確認	外観検査	充電器の外観の確認	プラント状態	項目	内容	運転中	機能・性能試験	充電器の出力電圧の確認	停止中	機能・性能試験	充電器の出力電圧、絶縁抵抗の確認	外観検査	充電器の外観の確認	<p>・設備の相違 【柏崎6/7, 東海第二】 ⑫の相違</p> <p>・設備の相違 【東海第二】 ⑬の相違</p>
プラント状態	項目	内容																																															
運転中	機能・性能試験	充電器の出力電圧の確認																																															
停止中	機能・性能試験	充電器の出力電圧、絶縁抵抗の確認																																															
	外観検査	充電器の外観の確認																																															
原子炉の状態	項目	内容																																															
運転中	外観検査	可搬型整流器の目視点検																																															
	機能・性能検査	可搬型整流器の絶縁抵抗、出力特性の確認																																															
停止中	外観検査	可搬型整流器の目視点検																																															
	機能・性能検査	可搬型整流器の絶縁抵抗、出力特性の確認																																															
プラント状態	項目	内容																																															
運転中	機能・性能試験	充電器の出力電圧の確認																																															
停止中	機能・性能試験	充電器の出力電圧、絶縁抵抗の確認																																															
	外観検査	充電器の外観の確認																																															
プラント状態	項目	内容																																															
運転中	機能・性能試験	充電器の出力電圧の確認																																															
停止中	機能・性能試験	充電器の出力電圧、絶縁抵抗の確認																																															
	外観検査	充電器の外観の確認																																															

柏崎刈羽原子力発電所 6 / 7号炉 (2017. 12. 20 版)	東海第二発電所 (2018. 9. 18 版)	島根原子力発電所 2号炉	備考																				
		<p>d) <u>230V系充電器(常用)</u> <u>可搬型直流電源設備の230V系充電器(常用)は、第3.14-96表に示すように運転中に機能・性能試験、停止中に機能・性能試験及び外観検査が可能な設計とする。</u> <u>性能の確認として、230V系充電器(常用)の盤内外部の目視により性能に影響を及ぼす恐れのある異常がないこと、電気回路の絶縁抵抗に異常がないこと、運転状態により半導体素子の動作に異常がないことを確認する。</u> <u>230V系充電器(常用)の出力電圧の確認を可能とする計器を設けた設計とする。</u> (57-4)</p> <p>第3.14-96表 230V系充電器(常用)の試験及び検査</p> <table border="1" data-bbox="1760 741 2487 919"> <thead> <tr> <th>プラント状態</th> <th>項目</th> <th>内容</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>運転中</td> <td>機能・性能試験</td> <td>充電器の出力電圧の確認</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">停止中</td> <td>機能・性能試験</td> <td>充電器の出力電圧、絶縁抵抗の確認</td> </tr> <tr> <td>外観検査</td> <td>充電器の外観の確認</td> </tr> </tbody> </table> <p>e) <u>ガスタービン発電機用軽油タンク</u> <u>可搬型直流電源設備のガスタービン発電機用軽油タンクは、第3.14-97表に示すように発電用原子炉の運転中及び停止中に外観検査が可能な設計とする。ガスタービン発電機用軽油タンク内面の確認として、目視により性能に影響を及ぼすおそれのある傷、割れ等がないことが確認可能な設計とする。具体的にはタンク上部及び側面のマンホールが開放可能であり、内面の点検が可能な設計とする。ガスタービン発電機用軽油タンクの漏えい検査が実施可能な設計とする。具体的には漏えい検査が可能な隔離弁を設ける設計とする。ガスタービン発電機用軽油タンクの定例試験として油面レベルの確認が可能な計器を設ける設計とする。</u> (57-4)</p> <p>第3.14-97表 ガスタービン発電機用軽油タンクの試験及び検査</p> <table border="1" data-bbox="1739 1591 2507 1822"> <thead> <tr> <th>プラント状態</th> <th>項目</th> <th>内容</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>運転中</td> <td>外観検査</td> <td>ガスタービン発電機用軽油タンクの油面レベルの確認</td> </tr> <tr> <td>停止中</td> <td>外観検査</td> <td>ガスタービン発電機用軽油タンクの外観 ガスタービン発電機用軽油タンク内面の状態を試験及び目視により確認 漏えいの有無の確認</td> </tr> </tbody> </table>	プラント状態	項目	内容	運転中	機能・性能試験	充電器の出力電圧の確認	停止中	機能・性能試験	充電器の出力電圧、絶縁抵抗の確認	外観検査	充電器の外観の確認	プラント状態	項目	内容	運転中	外観検査	ガスタービン発電機用軽油タンクの油面レベルの確認	停止中	外観検査	ガスタービン発電機用軽油タンクの外観 ガスタービン発電機用軽油タンク内面の状態を試験及び目視により確認 漏えいの有無の確認	<p>・設備の相違 【柏崎6/7、東海第二】 ⑫の相違</p> <p>・資料構成の相違 【東海第二】 ⑫の相違</p> <p>・設備の相違 【柏崎6/7】 ④の相違</p>
プラント状態	項目	内容																					
運転中	機能・性能試験	充電器の出力電圧の確認																					
停止中	機能・性能試験	充電器の出力電圧、絶縁抵抗の確認																					
	外観検査	充電器の外観の確認																					
プラント状態	項目	内容																					
運転中	外観検査	ガスタービン発電機用軽油タンクの油面レベルの確認																					
停止中	外観検査	ガスタービン発電機用軽油タンクの外観 ガスタービン発電機用軽油タンク内面の状態を試験及び目視により確認 漏えいの有無の確認																					

柏崎刈羽原子力発電所 6 / 7号炉 (2017. 12. 20 版)	東海第二発電所 (2018. 9. 18 版)	島根原子力発電所 2号炉	備考																		
<p>c) <u>軽油タンク(6号及び7号炉共用)</u></p> <p>可搬型直流電源設備の<u>軽油タンク</u>は、表 3.14-90 に示すように発電用原子炉の運転中及び停止中に外観検査が可能な設計とする。<u>軽油タンク</u>内面の確認として、目視により性能に影響を及ぼすおそれのある傷、割れ等がないことが確認可能な設計とする。具体的にはタンク上部のマンホールが開放可能であり、内面の点検が可能な設計とする。<u>軽油タンク</u>の漏えい検査が実施可能な設計とする。具体的には漏えい検査が可能な隔離弁を設ける設計とする。<u>軽油タンク</u>の定例試験として油面レベルの確認が可能な計器を設ける設計とする。</p> <p style="text-align: right;">(57-4)</p> <p style="text-align: center;">表 3.14-90 <u>軽油タンク</u>の試験及び検査</p> <table border="1" data-bbox="157 831 917 1052"> <thead> <tr> <th>プラント状態</th> <th>項目</th> <th>内容</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>運転中</td> <td>外観検査</td> <td>軽油タンクの油面レベルの確認</td> </tr> <tr> <td>停止中</td> <td>外観検査</td> <td>軽油タンクの外観 軽油タンク内面の状態を試験及び目視により確認 漏えいの有無の確認</td> </tr> </tbody> </table>	プラント状態	項目	内容	運転中	外観検査	軽油タンクの油面レベルの確認	停止中	外観検査	軽油タンクの外観 軽油タンク内面の状態を試験及び目視により確認 漏えいの有無の確認		<p>f) <u>ディーゼル燃料貯蔵タンク</u></p> <p>可搬型代替交流電源設備の<u>ディーゼル燃料貯蔵タンク</u>は、第 3.14-98 表に示すように発電用原子炉の運転中及び停止中に外観検査が可能な設計とする。<u>ディーゼル燃料貯蔵タンク</u>内面の確認として、目視により性能に影響を及ぼすおそれのある傷、割れ等がないことが確認可能な設計とする。具体的にはタンク上部のマンホールが開放可能であり、内面の点検が可能な設計とする。<u>ディーゼル燃料貯蔵タンク</u>の漏えい検査が実施可能な設計とする。具体的には漏えい検査が可能な隔離弁を設ける設計とする。<u>ディーゼル燃料貯蔵タンク</u>の定例試験として油面レベルの確認が可能な計器を設ける設計とする。</p> <p style="text-align: right;">(57-4)</p> <p style="text-align: center;">第 3.14-98 表 <u>ディーゼル燃料貯蔵タンク</u>の試験及び検査</p> <table border="1" data-bbox="1748 785 2496 1104"> <thead> <tr> <th>プラント状態</th> <th>項目</th> <th>内容</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>運転中</td> <td>外観検査</td> <td>ディーゼル燃料貯蔵タンクの油面レベルの確認</td> </tr> <tr> <td>停止中</td> <td>外観検査</td> <td>ディーゼル燃料貯蔵タンクの外観 ディーゼル燃料貯蔵タンク内面の状態を試験 及び目視により確認 漏えいの有無の確認</td> </tr> </tbody> </table>	プラント状態	項目	内容	運転中	外観検査	ディーゼル燃料貯蔵タンクの油面レベルの確認	停止中	外観検査	ディーゼル燃料貯蔵タンクの外観 ディーゼル燃料貯蔵タンク内面の状態を試験 及び目視により確認 漏えいの有無の確認	<p>備考</p> <p>・資料構成の相違 【東海第二】 ②の相違</p>
プラント状態	項目	内容																			
運転中	外観検査	軽油タンクの油面レベルの確認																			
停止中	外観検査	軽油タンクの外観 軽油タンク内面の状態を試験及び目視により確認 漏えいの有無の確認																			
プラント状態	項目	内容																			
運転中	外観検査	ディーゼル燃料貯蔵タンクの油面レベルの確認																			
停止中	外観検査	ディーゼル燃料貯蔵タンクの外観 ディーゼル燃料貯蔵タンク内面の状態を試験 及び目視により確認 漏えいの有無の確認																			

柏崎刈羽原子力発電所 6 / 7号炉 (2017. 12. 20 版)	東海第二発電所 (2018. 9. 18 版)	島根原子力発電所 2号炉	備考																				
<p>d) <u>タンクローリ (4kL) (6号及び7号炉共用)</u></p> <p>可搬型直流電源設備の<u>タンクローリ (4kL)</u>は、<u>表 3.14-91</u>に示すように発電用原子炉の運転中又は停止中に外観検査及び機能・性能の確認が可能な設計とする。<u>タンクローリ (4kL)</u>は油量、漏えいの確認が可能なように油面計又は検尺口を設け、かつ、内部の確認が可能なようにマンホールを設ける設計とする。さらに、<u>タンクローリ (4kL)</u>は車両として運転状態の確認及び外観の確認が可能な設計とする。<u>タンクローリ (4kL) 付ポンプ</u>は、通常系統にて機能・性能確認ができる設計とし、分解が可能な設計とする。</p> <p>ホースの外観検査として、機能・性能に影響を及ぼすおそれのある亀裂、腐食等がないことの確認を行うことが可能な設計とする。</p> <p style="text-align: right;">(57-4)</p> <p style="text-align: center;"><u>表 3.14-91 タンクローリ (4kL) の試験及び検査</u></p> <table border="1" data-bbox="157 919 917 1163"> <thead> <tr> <th>プラント状態</th> <th>項目</th> <th>内容</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="3">運転中 又は 停止中</td> <td>外観検査</td> <td>タンク、ホース外観の確認及びタンク内面の状態を目視により確認 漏えいの有無の確認</td> </tr> <tr> <td>機能・性能試験</td> <td>タンクの漏えい確認</td> </tr> <tr> <td>車両検査</td> <td>タンクローリ (4kL) の車両としての運転状態の確認</td> </tr> </tbody> </table>	プラント状態	項目	内容	運転中 又は 停止中	外観検査	タンク、ホース外観の確認及びタンク内面の状態を目視により確認 漏えいの有無の確認	機能・性能試験	タンクの漏えい確認	車両検査	タンクローリ (4kL) の車両としての運転状態の確認		<p>g) <u>タンクローリ</u></p> <p><u>可搬型直流電源設備のタンクローリ</u>は、<u>第 3.14-99 表</u>に示すように発電用原子炉の運転中又は停止中に外観検査及び機能・性能の確認が可能な設計とする。<u>タンクローリ</u>は油量、漏えいの確認が可能なように油面計又は検尺口を設け、かつ、内部の確認が可能なようにマンホールを設ける設計とする。さらに、<u>タンクローリ</u>は車両として運転状態の確認及び外観の確認が可能な設計とする。<u>タンクローリ付ポンプ</u>は、通常系統にて機能・性能確認ができる設計とし、分解が可能な設計とする。</p> <p><u>ホースの外観検査として、機能・性能に影響を及ぼすおそれのある亀裂、腐食等がないことの確認を行うことが可能な設計とする。</u></p> <p style="text-align: right;">(57-4)</p> <p style="text-align: center;"><u>第 3.14-99 表 タンクローリの試験及び検査</u></p> <table border="1" data-bbox="1739 919 2499 1163"> <thead> <tr> <th>プラント状態</th> <th>項目</th> <th>内容</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="3">運転中 又は 停止中</td> <td>外観検査</td> <td>タンク、ホース外観の確認及びタンク内面の状態を目視により確認 漏えいの有無の確認</td> </tr> <tr> <td>機能・性能試験</td> <td>タンクの漏えい確認</td> </tr> <tr> <td>車両検査</td> <td>タンクローリの車両としての運転状態の確認</td> </tr> </tbody> </table>	プラント状態	項目	内容	運転中 又は 停止中	外観検査	タンク、ホース外観の確認及びタンク内面の状態を目視により確認 漏えいの有無の確認	機能・性能試験	タンクの漏えい確認	車両検査	タンクローリの車両としての運転状態の確認	<p>・資料構成の相違</p> <p>【東海第二】</p> <p>②の相違</p>
プラント状態	項目	内容																					
運転中 又は 停止中	外観検査	タンク、ホース外観の確認及びタンク内面の状態を目視により確認 漏えいの有無の確認																					
	機能・性能試験	タンクの漏えい確認																					
	車両検査	タンクローリ (4kL) の車両としての運転状態の確認																					
プラント状態	項目	内容																					
運転中 又は 停止中	外観検査	タンク、ホース外観の確認及びタンク内面の状態を目視により確認 漏えいの有無の確認																					
	機能・性能試験	タンクの漏えい確認																					
	車両検査	タンクローリの車両としての運転状態の確認																					


柏崎刈羽原子力発電所 6 / 7号炉 (2017. 12. 20 版)	東海第二発電所 (2018. 9. 18 版)	島根原子力発電所 2号炉	備考
<p>(4) 切替えの容易性 (設置許可基準規則第 43 条第 1 項四)</p> <p>(i) 要求事項</p> <p>本来の用途以外の用途として重大事故等に対処するために使用する設備にあっては、通常時に使用する系統から速やかに切り替えられる機能を備えるものであること。</p> <p>(ii) 適合性</p> <p>基本方針については、「2.3.4 操作性及び試験・検査性」に示す。</p> <p>可搬型直流電源設備は、可搬型代替交流電源設備と代替所内電気設備と常設代替直流電源設備を組み合わせた系統であるため、本来の用途以外の用途には使用しない。なお、代替所内電気設備は遮断器・断路器を設けることにより想定される重大事故等時において、通常時の系統構成から速やかな切り替えが可能な設計とする。また、必要な燃料系統の操作は、<u>軽油タンク出口弁</u>を設けることにより想定される重大事故等時において、通常時の系統構成から速やかな切替えが可能な設計とする。切替え操作の対象機器は(2)操作性の表 3.14-85~87 と同様である。</p> <p style="text-align: right;">(57-3)</p> <p>これにより図 3.14-28~30 で示すタイムチャートのとおり速やかに切替えが可能である。</p>  <p>図 3.14-28 可搬型直流電源設備による電源供給のタイムチャート</p>	<p>(4) 切替えの容易性 (設置許可基準規則第 43 条第 1 項四)</p> <p>(i) 要求事項</p> <p>本来の用途以外の用途として重大事故等に対処するために使用する設備にあっては、通常日寺に使用する系統から速やかに切り替えられる機能を備えるものであること。</p> <p>(ii) 適合性</p> <p>基本方針については、「2.3.4 操作性及び試験・検査性」に示す。</p> <p><u>可搬型代替低圧電源車及び可搬型整流器は、本来の用途に使用する設計とする。なお、可搬型整流器は、重大事故等時に、代替所内電気設備である可搬型代替低圧電源車接続盤(西側)及び可搬型代替低圧電源車接続盤(東側)に接続規格を統一した一般的な工具を用いるボルト・ネジ接続とするケーブルを接続することで、通常待機時の系統から速やかに切り替えできる設計とする。可搬型代替低圧電源車については、「3.14.2.2.4(4)切り替えの容易性」と同様である。</u></p>	<p>(4) 切替えの容易性 (設置許可基準規則第 43 条第 1 項四)</p> <p>(i) 要求事項</p> <p>本来の用途以外の用途として重大事故等に対処するために使用する設備にあっては、通常時に使用する系統から速やかに切り替えられる機能を備えるものであること。</p> <p>(ii) 適合性</p> <p>基本方針については、「2.3.4 操作性及び試験・検査性」に示す。</p> <p><u>可搬型直流電源設備は、可搬型代替交流電源設備と代替所内電気設備と所内常設蓄電式直流電源設備、常設代替直流電源設備、及び可搬型直流電源設備として使用する 230V 系充電器 (常用) を組み合わせた系統であるため、本来の用途以外の用途には使用しない。なお、代替所内電気設備は遮断器を設けることにより想定される重大事故等時において、通常時の系統構成から速やかな切り替えが可能な設計とする。また、必要な燃料系統の操作は、<u>ガスタービン発電機用軽油タンクドレン弁、ディーゼル燃料貯蔵タンク閉止フランジ</u>を設けることにより想定される重大事故等時において、通常時の系統構成から速やかな切替えが可能な設計とする。切替え操作の対象機器は(2)操作性の第 3.14-88 表~第 3.14-92 表と同様である。</u></p> <p style="text-align: right;">(57-3)</p> <p>これにより第 3.14-30 図~第 3.14-35 図で示すタイムチャートの通り速やかに切り替えが可能である。</p>  <p>※1 第1保管エリアの可搬型設備を使用した場合は、2時間10分以内で可能である。 ※2 第1保管エリアの可搬型設備を使用した場合は、速やかに対応できる。</p> <p>第 3.14-30 図 可搬型直流電源設備による電源供給のタイムチャート (高圧発電機車接続プラグ収納箱に接続)</p>	<p>・設備の相違</p> <p>【柏崎 6/7】 ⑫の相違</p> <p>【東海第二】 ⑬の相違</p> <p>・記載方針の相違</p> <p>【東海第二】 ⑯の相違</p> <p>・設備及び運用の相違</p> <p>【柏崎 6/7, 東海第二】 ⑰の相違</p>



※1 第1保管エリアの可搬型設備を使用した場合は、2時間20分以内で可能である。
 ※2 第1保管エリアの可搬型設備を使用した場合は、速やかに対応できる。


第3.14-31 図 可搬型直流電源設備による電源供給のタイムチャート
 (緊急用メタクラ接続プラグ盤に接続(故意による大型航空機の衝突その他のテロリズムによる影響がある場合))

・設備及び運用の相違
 【柏崎6/7, 東海第二】
 ㊸の相違



第3.14-32 図 ガスタービン発電機用軽油タンクからタンクローリへの燃料補給のタイムチャート

・設備及び運用の相違
 【柏崎6/7, 東海第二】
 ㊸の相違



第3.14-33 図 ディーゼル燃料貯蔵タンクからタンクローリへの燃料補給のタイムチャート

・設備及び運用の相違
 【柏崎6/7, 東海第二】
 ㊸の相違



図3.14-29 軽油タンクからタンクローリ(4kL)への燃料補給のタイムチャート

柏崎刈羽原子力発電所 6 / 7号炉 (2017. 12. 20版)

手順の項目	要員(数)	経過時間(分)												備考			
		10	20	30	40	50	60	70	80	90	100	110	120				
タンクローリ(4kL)から各機器等への給油	緊急時対策要員 2	移動	給油準備/給油														

※ 移動時間及び給油時間は、対象設備の配置場所及び燃料タンク容量により時間は前後する。
 電源車(代替機交換機使用時は2台使用)へ給油する場合は、移動時間を2分、給油時間を5分、トータル約7分で可能である。
 可搬式代替注水ポンプ(A-1機)へ給油する場合は、移動時間を1分、給油時間を1分、トータル約2分で可能である。
 可搬式代替注水ポンプ(A-2機)へ給油する場合は、移動時間を1分、給油時間を1分、トータル約2分で可能である。
 5号炉原子炉建屋内の緊急時対策用可搬式電源設備へ給油する場合は、移動時間を1分、給油時間を10分、トータル約11分で可能である。
 モニタリングポスト用発電機へ給油する場合は、移動時間を1分、給油時間を1分、トータル約2分で可能である。
 ディーゼル駆動消火ポンプへ給油する場合は、移動時間を2分、給油時間を2分、トータル約4分で可能である。
 大量送水車へ給油する場合は、移動時間を3分、給油時間を3分、トータル約6分で可能である。
 仮設発電機(燃料補給システムによる緊急貯蔵庫への給油で使用)へ給油する場合は、移動時間を3分、給油時間を4分、トータル約7分で可能である。
 仮設発電機(原子炉建屋外給油設備給油時の排水処理で使用)へ給油する場合は、移動時間を1分、給油時間を2分、トータル約3分で可能である。

図 3.14-30 タンクローリ (4kL) から各機器等への燃料補給のタイムチャート

* : 「実用発電用原子炉に係る発電用原子炉設置者の重大事故の発生及び拡大の防止に必要な措置を実施するために必要な技術的能力に係る審査基準」への適合状況についての 1.14 で示すタイムチャート

東海第二発電所 (2018. 9. 18版)

島根原子力発電所 2号炉

備考

手順の項目	要員(数)	経過時間(分)												備考			
		10	20	30	40	50	60	70	80	90	100	110	120				
タンクローリから各機器等への給油(ガスタービン発電機用軽油タンクを使用した場合)	緊急時対策要員 2	移動	給油準備	給油	片付け												

※移動時間及び給油時間は対象設備の配置場所及び燃料タンク容量により時間は前後する。
 大量送水車へ給油する場合は、移動時間を1分、準備時間を5分、給油時間を2分、片付け時間を5分、トータル13分で可能である。
 高圧発電機車へ給油する場合は、移動時間を5分、準備時間を5分、給油時間を6分、片付け時間を5分、トータル21分で可能である。
 大型送水ポンプ車へ給油する場合は、移動時間を7分、準備時間を5分、給油時間を6分、片付け時間を5分、トータル23分で可能である。
 可搬式窒素供給装置へ給油する場合は、移動時間を5分、準備時間を5分、給油時間を1分、片付け時間を5分、トータル16分で可能である。

第 3.14-34 図 タンクローリから各機器等への燃料補給のタイムチャート (ガスタービン発電機用軽油タンクを使用した場合)

手順の項目	要員(数)	経過時間(分)												備考			
		10	20	30	40	50	60	70	80	90	100	110	120				
タンクローリから各機器等への給油(ディーゼル燃料貯蔵タンクを使用した場合)	緊急時対策要員 2	移動	給油準備	給油	片付け												

※移動時間及び給油時間は対象設備の配置場所及び燃料タンク容量により時間は前後する。
 大量送水車へ給油する場合は、移動時間を8分、準備時間を5分、給油時間を2分、片付け時間を5分、トータル20分で可能である。
 高圧発電機車へ給油する場合は、移動時間を1分、準備時間を5分、給油時間を6分、片付け時間を5分、トータル17分で可能である。
 大型送水ポンプ車へ給油する場合は、移動時間を2分、準備時間を5分、給油時間を6分、片付け時間を5分、トータル18分で可能である。
 可搬式窒素供給装置へ給油する場合は、移動時間を1分、準備時間を5分、給油時間を1分、片付け時間を5分、トータル12分で可能である。

第 3.14-35 図 タンクローリから各機器等への燃料補給のタイムチャート (ディーゼル燃料貯蔵タンクを使用した場合)

* : 「実用発電用原子炉に係る発電用原子炉設置者の重大事故の発生及び拡大の防止に必要な措置を実施するために必要な技術的能力に係る審査基準」への適合状況について (個別手順)の 1.14 で示すタイムチャート

・設備及び運用の相違
 【柏崎 6/7, 東海第二】
 ㊾の相違

・設備及び運用の相違
 【柏崎 6/7, 東海第二】
 ㊾の相違

柏崎刈羽原子力発電所 6 / 7号炉 (2017. 12. 20 版)	東海第二発電所 (2018. 9. 18 版)	島根原子力発電所 2号炉	備考
<p>(5) 悪影響の防止 (設置許可基準規則第 43 条第 1 項五)</p> <p>(i) 要求事項 工場等内の他の設備に対して悪影響を及ぼさないものであること。</p> <p>(ii) 適合性 基本方針については、「2. 3. 1 多様性, 位置的分散, 悪影響防止等」に示す。</p> <p>可搬型直流電源設備は、表 3. 14-92 に示すように、設計基準事故対処設備である非常用直流電源設備と切り離された状態とし、通常時は電源となる電源車を代替所内電気設備と切り離し、及びタンクローリ (4kL) を軽油タンクと切り離して保管することで隔離する系統構成としており、重大事故等時に通常時と同じ系統構成で重大事故等対処設備として使用する、及び遮断器等により重大事故等対処設備としての系統構成とすることで、非常用直流電源設備、代替所内電気設備及び非常用交流電源設備に対して悪影響を及ぼさない設計とする。</p> <p>また、可搬型直流電源設備の AM 用直流 125V 充電器の受電元は、設計基準事故対処設備である MCC C と重大事故等対処設備である AM 用 MCC から、切替装置により同時に配線用遮断器を投入できない設計とし、他の設備に影響を与えない設計とする。</p> <p>電源車及びタンクローリ (4kL) は治具や輪留めによる固定等を行うことで、他の設備に悪影響を及ぼさない設計とする。 (57-3, 57-7)</p>	<p>(5) 悪影響の防止 (設置許可基準規則第 43 条第 1 項五)</p> <p>(i) 要求事項 工場等内の他の設備に対して悪影響を及ぼさないものであること。</p> <p>(ii) 適合性 基本方針については、「2. 3. 1 多様性, 位置的分散, 悪影響防止等」に示す。</p> <p>可搬型整流器は、通常待機時に代替所内電気設備である可搬型代替低圧電源車接続盤 (西側) 又は可搬型代替低圧電源車接続盤 (東側) とケーブルにより分離された状態から、ケーブルを接続することにより、重大事故等対処設備としての系統構成を可能とすることで、他の設備に悪影響を及ぼさない設計とする。また、可搬型整流器は、原子炉建屋西側接続口又は原子炉建屋東側接続口において、固縛することで、他の設備に悪影響を及ぼさない設計とする。</p> <p>なお、可搬型代替低圧電源車については、「3. 14. 2. 2. 4 (5) 悪影響の防止」と同様である。</p> <p>他設備との隔離箇所を、第 3. 14. 2. 4. 4-4 表に示す。 (57-3-5, 57-7, 57-9, 57-10)</p>	<p>(5) 悪影響の防止 (設置許可基準規則第 43 条第 1 項五)</p> <p>(i) 要求事項 工場等内の他の設備に対して悪影響を及ぼさないものであること。</p> <p>(ii) 適合性 基本方針については、「2. 3. 1 多様性, 位置的分散, 悪影響防止等」に示す。</p> <p>可搬型直流電源設備は、第 3. 14-100 表に示すように、設計基準事故対処設備である非常用直流電源設備と切り離された状態とし、通常時は電源となる高圧発電機車を代替所内電気設備と切り離し、及びタンクローリをガスタービン発電機用軽油タンク、ガスタービン発電機用燃料移送ポンプ、ディーゼル燃料貯蔵タンク及びディーゼル燃料移送ポンプと切り離して保管することで隔離する系統構成としており、重大事故等時に通常時と同じ系統構成で重大事故等対処設備として使用する、及び遮断器等により重大事故等対処設備としての系統構成とすることで、非常用直流電源設備、代替所内電気設備、常設代替交流電源設備及び非常用交流電源設備に対して悪影響を及ぼさない設計とする。</p> <p>また、可搬型直流電源設備の B 1-115V 系充電器 (SA), SA 用 115V 系充電器及び 230V 系充電器 (常用) の受電元は、設計基準事故対処設備である非常用コントロールセンタと重大事故等対処設備である SA 1 コントロールセンタから、切替装置により同時に配線用遮断器を投入できない設計とし、他の設備に影響を与えない設計とする。</p> <p>高圧発電機車及びタンクローリは輪留めによる固定等を行うことで、他の設備に悪影響を及ぼさない設計とする。 (57-3, 57-7)</p>	<p>備考</p> <p>・記載方針の相違 【東海第二】 ⑬の相違により東海第二は可搬型整流器について記載しており、可搬型代替低圧電源車については 3. 14. 2. 2. 4 (5) に記載している 島根 2 号炉は柏崎 6/7 と同様に系統構成を行う設備を含んで記載している (以下、⑭の相違)</p> <p>・運用の相違 【柏崎 6/7】 島根 2 号炉では治具を使用しない</p>

柏崎刈羽原子力発電所 6 / 7号炉 (2017. 12. 20 版)	東海第二発電所 (2018. 9. 18 版)	島根原子力発電所 2号炉	備考																																																								
<p align="center"><u>表 3. 14-92 他系統との隔離</u></p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>取合系統</th> <th>系統隔離</th> <th>駆動方式</th> <th>動作</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>非常用直流電源設備</td> <td>AM 用直流 125V 充電器遮断器 (直流母線側充電器出力)</td> <td>手動</td> <td>切</td> </tr> <tr> <td>代替所内電気設備</td> <td>緊急用電源切替箱接続装置 (電源車の接続口)</td> <td>手動</td> <td>通常時 切り離し</td> </tr> <tr> <td>代替所内電気設備</td> <td>AM 用動力変圧器 (電源車の接続口)</td> <td>手動</td> <td>通常時 切り離し</td> </tr> <tr> <td>非常用交流電源 設備</td> <td>軽油タンク (タンクローリ (4kL) の接続 口)</td> <td>手動</td> <td>通常時 切り離し</td> </tr> </tbody> </table>	取合系統	系統隔離	駆動方式	動作	非常用直流電源設備	AM 用直流 125V 充電器遮断器 (直流母線側充電器出力)	手動	切	代替所内電気設備	緊急用電源切替箱接続装置 (電源車の接続口)	手動	通常時 切り離し	代替所内電気設備	AM 用動力変圧器 (電源車の接続口)	手動	通常時 切り離し	非常用交流電源 設備	軽油タンク (タンクローリ (4kL) の接続 口)	手動	通常時 切り離し	<p align="center"><u>第 3. 14. 2. 4. 4-4 表他設備との隔離箇所</u></p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>取合設備</th> <th>隔離箇所</th> <th>駆動方式</th> <th>動作</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>代替所内電気設備</td> <td>可搬型代替低圧電源車接続盤 (西側) 又は 可搬型代替低圧電源車接続盤 (東側)</td> <td>手動</td> <td>通常待機時 切り離し</td> </tr> </tbody> </table>	取合設備	隔離箇所	駆動方式	動作	代替所内電気設備	可搬型代替低圧電源車接続盤 (西側) 又は 可搬型代替低圧電源車接続盤 (東側)	手動	通常待機時 切り離し	<p align="center"><u>第 3. 14-100 表 他系統との隔離</u></p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>取合系統</th> <th>系統隔離</th> <th>駆動方式</th> <th>動作</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>非常用直流 電源設備</td> <td>SA 用 115V 系充電器遮断器 (B-115V 系直流盤 (SA) 側 出力)</td> <td>手動</td> <td>切</td> </tr> <tr> <td>非常用直流 電源設備</td> <td>230V 系直流盤 (常用) 遮断器 (230V 系直流盤 (RCIC) 側 母線連絡)</td> <td>手動</td> <td>切</td> </tr> <tr> <td>代替所内電 気設備</td> <td>高圧発電機車接続プラグ収納箱 (高圧発電機車の接続口)</td> <td>手動</td> <td>通常時切り離し</td> </tr> <tr> <td>代替所内電 気設備</td> <td>緊急用メタクラ接続プラグ盤 (高圧発電機車の接続口)</td> <td>手動</td> <td>通常時切り離し</td> </tr> <tr> <td>常設代替交 流電源設備</td> <td>ガスタービン発電機用軽油タン ク (タンクローリの接続口)</td> <td>手動</td> <td>通常時切り離し</td> </tr> <tr> <td>非常用交流 電源設備</td> <td>ディーゼル燃料貯蔵タンク (閉止フランジ)</td> <td>手動</td> <td>通常時閉</td> </tr> </tbody> </table>	取合系統	系統隔離	駆動方式	動作	非常用直流 電源設備	SA 用 115V 系充電器遮断器 (B-115V 系直流盤 (SA) 側 出力)	手動	切	非常用直流 電源設備	230V 系直流盤 (常用) 遮断器 (230V 系直流盤 (RCIC) 側 母線連絡)	手動	切	代替所内電 気設備	高圧発電機車接続プラグ収納箱 (高圧発電機車の接続口)	手動	通常時切り離し	代替所内電 気設備	緊急用メタクラ接続プラグ盤 (高圧発電機車の接続口)	手動	通常時切り離し	常設代替交 流電源設備	ガスタービン発電機用軽油タン ク (タンクローリの接続口)	手動	通常時切り離し	非常用交流 電源設備	ディーゼル燃料貯蔵タンク (閉止フランジ)	手動	通常時閉	<p align="center">備考</p> <p>・設備及び運用の相違 【柏崎 6/7, 東海第二】 ⑳の相違</p>
取合系統	系統隔離	駆動方式	動作																																																								
非常用直流電源設備	AM 用直流 125V 充電器遮断器 (直流母線側充電器出力)	手動	切																																																								
代替所内電気設備	緊急用電源切替箱接続装置 (電源車の接続口)	手動	通常時 切り離し																																																								
代替所内電気設備	AM 用動力変圧器 (電源車の接続口)	手動	通常時 切り離し																																																								
非常用交流電源 設備	軽油タンク (タンクローリ (4kL) の接続 口)	手動	通常時 切り離し																																																								
取合設備	隔離箇所	駆動方式	動作																																																								
代替所内電気設備	可搬型代替低圧電源車接続盤 (西側) 又は 可搬型代替低圧電源車接続盤 (東側)	手動	通常待機時 切り離し																																																								
取合系統	系統隔離	駆動方式	動作																																																								
非常用直流 電源設備	SA 用 115V 系充電器遮断器 (B-115V 系直流盤 (SA) 側 出力)	手動	切																																																								
非常用直流 電源設備	230V 系直流盤 (常用) 遮断器 (230V 系直流盤 (RCIC) 側 母線連絡)	手動	切																																																								
代替所内電 気設備	高圧発電機車接続プラグ収納箱 (高圧発電機車の接続口)	手動	通常時切り離し																																																								
代替所内電 気設備	緊急用メタクラ接続プラグ盤 (高圧発電機車の接続口)	手動	通常時切り離し																																																								
常設代替交 流電源設備	ガスタービン発電機用軽油タン ク (タンクローリの接続口)	手動	通常時切り離し																																																								
非常用交流 電源設備	ディーゼル燃料貯蔵タンク (閉止フランジ)	手動	通常時閉																																																								

柏崎刈羽原子力発電所 6 / 7号炉 (2017. 12. 20 版)	東海第二発電所 (2018. 9. 18 版)	島根原子力発電所 2号炉	備考
<p>(6) 設置場所 (設置許可基準規則第 43 条第 1 項六)</p> <p>(i) 要求事項</p> <p>想定される重大事故等が発生した場合において重大事故等対処設備の操作及び復旧作業を行うことができるよう、放射線量が高くなるおそれが少ない設置場所の選定、設置場所への遮蔽物の設置その他の適切な措置を講じたものであること。</p> <p>(ii) 適合性</p> <p>基本方針については、「2.3.3 環境条件等」に示す</p> <p>可搬型直流電源設備のうち、<u>電源車から AM 用 MCC 経由で AM 用直流 125V 充電器へ電源供給する系統、及び軽油タンクから電源車まで燃料移送する系統は、系統構成に操作が必要な機器の設置場所、操作場所を表 3.14-93 に示す。これらの操作場所は、想定される事故時における放射線量が高くなるおそれが少ないため、設置場所で操作可能な設計とする。</u></p> <p>(57-2)</p>	<p>(6) 設置場所 (設置許可基準規則第 43 条第 1 項六)</p> <p>(i) 要求事項</p> <p>想定される重大事故等が発生した場合において重大事故等対処設備の操作及び復旧作業を行うことができるよう、放射線量が高くなるおそれが少ない設置場所の選定、設置場所への遮蔽物の設置その他の適切な措置を講じたものであること。</p> <p>(ii) 適合性</p> <p>基本方針については、「2.3.3 環境条件等」に示す。</p> <p><u>可搬型整流器は、原子炉建屋西側接続口又は原子炉建屋東側接続口に設置する設計とするが、放射線量が高くなるおそれが少ない、格納容器圧力逃がし装置を使用しない時に、設置場所で操作可能な設計とする。</u></p> <p><u>なお、可搬型代替低圧電源車については、「3.14.2.2.4(6)設置場所」と同様である。</u></p> <p>操作が必要な機器の設置場所及び操作場所を、<u>第 3.14.2.4.4-5 表に示す。</u></p> <p>(57-2-6, 11, 57-3-5, 57-8)</p>	<p>(6) 設置場所 (設置許可基準規則第 43 条第 1 項六)</p> <p>(i) 要求事項</p> <p>想定される重大事故等が発生した場合において重大事故等対処設備の操作及び復旧作業を行うことができるよう、放射線量が高くなるおそれが少ない設置場所の選定、設置場所への遮蔽物の設置その他の適切な措置を講じたものであること。</p> <p>(ii) 適合性</p> <p>基本方針については、「2.3.3 環境条件等」に示す。</p> <p><u>可搬型直流電源設備のうち、高圧発電機車から SA1 コントロールセンタ経由で B1-115V 系充電器 (SA), SA 用 115V 系充電器及び 230V 系充電器 (常用) へ電源供給する系統、並びにガスタービン発電機用軽油タンク又はディーゼル燃料貯蔵タンクから高圧発電機車まで燃料移送する系統は、系統構成に操作が必要な機器の設置場所、操作場所を第 3.14-101 表に示す。これらの操作場所は、想定される事故時における放射線量が高くなるおそれが少ないため、設置場所で操作可能な設計とする。</u></p> <p>(57-2, 57-8)</p>	<p>備考</p> <p>・記載方針の相違</p> <p>【東海第二】</p> <p>⑫の相違</p> <p>・設備の相違</p> <p>【東海第二】</p> <p>⑬の相違</p>

柏崎刈羽原子力発電所 6 / 7号炉 (2017. 12. 20 版)			東海第二発電所 (2018. 9. 18 版)			島根原子力発電所 2号炉			備考
表 3. 14-93 操作対象機器設置場所			第 3. 14. 2. 4. 4-5 表 操作が必要な機器の設置場所及び操作場所			第 3. 14-101 表 操作対象機器設置場所			・設備及び運用の相違 【柏崎 6/7, 東海第二】 ㊾の相違
機器名称	設置場所	操作場所	機器名称	設置場所	操作場所	機器名称	設置場所	操作場所	
電源車	原子炉建屋電源車第一設置場所	原子炉建屋電源車第一設置場所, 原子炉建屋の二次格納施設外 地下1階(6号炉), 原子炉建屋の二次格納施設外 地上2階(7号炉)	可搬型整流器	原子炉建屋西側接続口 又は 原子炉建屋東側接続口	原子炉建屋西側接続口 又は 原子炉建屋東側接続口	高圧発電機車	原子炉建物 高圧発電機車第一設置場所	原子炉建物 高圧発電機車第一設置場所	
	原子炉建屋電源車第二設置場所	原子炉建屋電源車第二設置場所, 原子炉建屋の二次格納施設外 地下1階及び地上4階(6号炉), 原子炉建屋の二次格納施設外 地下1階及び地上3階(7号炉)					原子炉建物 高圧発電機車第二設置場所	原子炉建物 高圧発電機車第二設置場所	
軽油タンク	原子炉建屋東側の屋外	原子炉建屋東側の屋外					ガスタービン発電機建物 高圧発電機車設置場所	ガスタービン発電機建物 高圧発電機車設置場所	
タンクローリ (4kL)	原子炉建屋電源車第一設置場所	原子炉建屋電源車第一設置場所				ガスタービン発電機建物 高圧発電機車設置場所	ガスタービン発電機建物 高圧発電機車設置場所		
	原子炉建屋電源車第二設置場所	原子炉建屋電源車第二設置場所				ガスタービン発電機建物西側 軽油タンク設置場所	ガスタービン発電機建物西側 軽油タンク設置場所		
	原子炉建屋東側の屋外	原子炉建屋東側の屋外				タービン建物西側ディーゼル 燃料貯蔵タンク設置場所	タービン建物西側ディーゼル 燃料貯蔵タンク設置場所		
緊急用電源切替箱断 路器	コントロール建屋地上 2 階	コントロール建屋地上 2 階				原子炉建物西側ディーゼル燃 料貯蔵タンク設置場所	原子炉建物西側ディーゼル燃 料貯蔵タンク設置場所		
AM 用 MCC	原子炉建屋の二次格納施設外 地上 4 階	原子炉建屋の二次格納施設外 地上 4 階				高圧発電機車 接続プラグ収納箱	原子炉建物 高圧発電機車第一設置場所 原子炉建物 高圧発電機車第二設置場所		
AM 用直流 125V 充電器	原子炉建屋の二次格納施設外 地上 4 階	原子炉建屋の二次格納施設外 地上 4 階				緊急用メタクラ接 続プラグ盤	ガスタービン発電機建物 高圧発電機車設置場所		
						C-メタクラ切替 盤	原子炉建物付属棟 2 階		
						D-メタクラ切替 盤	原子炉建物付属棟 2 階		
						緊急用メタクラ	ガスタービン発電機建物 3 階	中央制御室 ガスタービン発電機建物 3 階	
						充電器電源切替盤	廃棄物処理建物地下中 1 階	廃棄物処理建物地下中 1 階	
						B 1-115V 系 充電器 (S A)	廃棄物処理建物地下中 1 階	廃棄物処理建物地下中 1 階	
						S A 用 115V 系充 電器	廃棄物処理建物地下中 1 階	廃棄物処理建物地下中 1 階	
						230V 系充電器 (常 用)	廃棄物処理建物地下中 1 階	廃棄物処理建物地下中 1 階	

柏崎刈羽原子力発電所 6 / 7号炉 (2017. 12. 20 版)	東海第二発電所 (2018. 9. 18 版)	島根原子力発電所 2号炉	備考
<p>3. 14. 2. 4. 4. 2 設置許可基準規則第 43 条第 2 項への適合方針</p> <p>(1) 容量 (設置許可基準規則第 43 条第 2 項一)</p> <p>(i) 要求事項 想定される重大事故等の収束に必要な容量を有するものであること。</p> <p>(ii) 適合性 基本方針については、「2. 3. 2 容量等」に示す。</p> <p>b) <u>AM 用直流 125V 充電器</u> 可搬型直流電源設備の <u>AM 用直流 125V 充電器</u>は、設計基準事故対処設備の電源が喪失 (全交流動力電源喪失及び蓄電池が枯渇) した場合、<u>電源車を代替所内電気設備へ接続することにより</u>、24 時間にわたり必要な設備へ直流電源を供給するために必要な容量として約 <u>300A</u> を有する設計とする。</p> <p>(57-5)</p>		<p>3. 14. 2. 4. 4. 2 設置許可基準規則第 43 条第 2 項への適合方針</p> <p>(1) 容量 (設置許可基準規則第 43 条第 2 項一)</p> <p>(i) 要求事項 <u>想定される重大事故等の収束に必要な容量を有するものであること。</u></p> <p>(ii) 適合性 <u>基本方針については、「2. 3. 2 容量等」に示す。</u></p> <p>a) <u>B 1 - 115V 系充電器 (SA)</u> <u>可搬型直流電源設備の B 1 - 115V 系充電器 (SA) は、設計基準事故対処設備の電源が喪失 (全交流動力電源喪失及び蓄電池が枯渇) した場合、高圧発電機車を代替所内電気設備へ接続することにより、24 時間にわたり必要な設備へ直流電源を供給するために必要な容量として、<u>直流出力電流</u>約 200A を有する設計とする。</u></p> <p>(57-5)</p> <p>b) <u>SA 用 115V 系充電器</u> <u>可搬型直流電源設備の SA 用 115V 系充電器は、設計基準事故対処設備の電源が喪失 (全交流動力電源喪失及び蓄電池が枯渇) した場合、高圧発電機車を代替所内電気設備へ接続することにより、24 時間にわたり必要な設備へ直流電源を供給するために必要な容量として、<u>直流出力電流</u>約 200A を有する設計とする。</u></p> <p>(57-5)</p> <p>c) <u>230V 系充電器 (常用)</u> <u>可搬型直流電源設備の 230V 系充電器 (常用) は、設計基準事故対処設備の電源が喪失 (全交流動力電源喪失及び蓄電池が枯渇) した場合、高圧発電機車を代替所内電気設備へ接続することにより、24 時間にわたり必要な設備へ直流電源を供給するために必要な容量として、<u>直流出力電流</u>約 200A を有する設計とする。</u></p> <p>(57-5)</p>	<p>・設備の相違 【東海第二】 ⑬の相違により常設設備が含まれるため記載している</p> <p>・設備の相違 【柏崎 6/7】 ⑫の相違 【東海第二】 ⑬の相違のため、東海第二は常設充電器を使用しない</p> <p>・設備の相違 【柏崎 6/7】 ⑬の相違 【東海第二】 ⑬の相違のため、東海第二は常設充電器を使用しない</p> <p>・設備の相違 【柏崎 6/7】 ⑫の相違 【東海第二】 ⑬の相違のため、東海第二は常設充電器を使用しない</p>

柏崎刈羽原子力発電所 6 / 7号炉 (2017. 12. 20 版)	東海第二発電所 (2018. 9. 18 版)	島根原子力発電所 2号炉	備考
<p>c) <u>軽油タンク(6号及び7号炉共用)</u> 可搬型直流電源設備の<u>軽油タンク</u>は、重大事故等時において、同時にその機能を発揮することを要求される重大事故等対処設備が、7日間連続運転する場合に必要な燃料量約480kLを上回る、容量約550kLを有する設計とする。</p> <p>(57-5)</p> <p>(2) 共用の禁止 (設置許可基準規則第43条第2項二) (i) 要求事項 二以上の発電用原子炉施設において共用するものでないこと。ただし、二以上の発電用原子炉施設と共用することによって当該二以上の発電用原子炉施設の安全性が向上する場合であって、同一の工場等内の他の発電用原子炉施設に対して悪影響を及ぼさない場合は、この限りでない。</p> <p>(ii) 適合性 基本方針については、「2.3.1 多様性、位置的分散、悪影響防止等」に示す。</p> <p>b) <u>AM用直流125V充電器</u> <u>可搬型直流電源設備のAM用直流125V充電器は、二以上の発電用原子炉施設において共用しない設計とする。</u></p> <p>c) <u>軽油タンク(6号及び7号炉共用)</u> <u>可搬型直流電源設備の軽油タンクは、第一ガスタービン発電機、電源車、可搬型代替注水ポンプ(A-1級)、可搬型代替注水ポンプ(A-2級)、大容量送水車(熱交換器ユニット用)、大容量送水車(原子炉建屋放水設備用)、大容量送水車(海水取水用)、モニタリング・ポスト用発電機及び5号炉原子炉建屋内緊急時</u></p>		<p>d) <u>ガスタービン発電機用軽油タンク</u> <u>可搬型直流電源設備のガスタービン発電機用軽油タンクは、重大事故等時において、同時にその機能を発揮することを要求される重大事故等対処設備が、7日間連続運転する場合に必要な燃料量約420m³を上回る、容量約560m³を有する設計とする。</u> (57-5)</p> <p>e) <u>ディーゼル燃料貯蔵タンク</u> <u>可搬型代替交流電源設備のディーゼル燃料貯蔵タンクは、重大事故等時において、同時にその機能を発揮することを要求される可搬型重大事故等対処設備が、7日間連続運転する場合に必要な燃料量約180m³を上回る、容量約810m³を有する設計とする。</u> (57-5)</p> <p>(2) 共用の禁止 (設置許可基準規則第43条第2項二) (i) 要求事項 <u>二以上の発電用原子炉施設において共用するものでないこと。ただし、二以上の発電用原子炉施設と共用することによって当該二以上の発電用原子炉施設の安全性が向上する場合であって、同一の工場等内の他の発電用原子炉施設に対して悪影響を及ぼさない場合は、この限りでない。</u></p> <p>(ii) 適合性 <u>基本方針については、「2.3.1 多様性、位置的分散、悪影響防止等」に示す。</u></p> <p><u>可搬型直流電源設備は、二以上の発電用原子炉施設において共用しない設計とする。</u></p>	<p>・資料構成の相違 【東海第二】 ②の相違 ・設備の相違 【柏崎6/7】 ④の相違</p> <p>・設備の相違 【柏崎6/7】 ③の相違</p> <p>・設備の相違 【東海第二】 ⑬の相違により常設設備が含まれるため記載している</p> <p>・設備の相違 【柏崎6/7】 島根2号炉は単独申請であり、共用しない設計とする</p>

柏崎刈羽原子力発電所 6/7号炉 (2017.12.20版)	東海第二発電所 (2018.9.18版)	島根原子力発電所 2号炉	備考
<p><u>対策所用可搬型電源設備の燃料を貯蔵しており、共用により他号炉のタンクに貯蔵している燃料も使用可能となり、安全性の向上が図られることから、6号及び7号炉で共用する設計とする。</u></p> <p><u>軽油タンクは、共用により悪影響を及ぼさないよう、6号及び7号炉に必要な重大事故等対処設備の燃料を確保するとともに、号炉の区分けなくタンクローリ(4kL)を用いて燃料を利用できる設計とする。</u></p> <p><u>なお、軽油タンクは、重大事故等時に重大事故等対処設備へ燃料補給を実施する場合のみ6号及び7号炉共用とする。</u></p> <p>(3) 設計基準事故対処設備との多様性(設置許可基準規則第43条第2項三)</p> <p>(i) 要求事項</p> <p>常設重大事故防止設備は、共通要因によって設計基準事故対処設備の安全機能と同時にその機能が損なわれるおそれがないよう、適切な措置を講じたものであること。</p> <p>(ii) 適合性</p> <p>基本方針については、「2.3.1 多様性、位置的分散、悪影響防止等」に示す。</p> <p>可搬型直流電源設備のうち、<u>電源車接続先からAM用直流125V充電器までの常設の電路は代替所内電気設備を経由する。</u></p> <p>代替所内電気設備は、共通要因によって、設計基準事故対処設備の安全機能と同時に機能が損なわれるおそれがないよう、設計基準事故対処設備である非常用所内電気設備の各機器と表3.14-94のとおり多様性、位置的分散を図る設計とする。</p> <p>電路については、代替所内電気設備を非常用所内電気設備に対して、独立した電路で系統構成することにより、共通要因によって同時に機能を損なわれないよう独立した設計とする。</p> <p>(57-2, 57-3, 57-9, 57-10)</p>		<p>(3) <u>設計基準事故対処設備との多様性(設置許可基準規則第43条第2項三)</u></p> <p>(i) <u>要求事項</u></p> <p><u>常設重大事故防止設備は、共通要因によって設計基準事故対処設備の安全機能と同時にその機能が損なわれるおそれがないよう、適切な措置を講じたものであること。</u></p> <p>(ii) <u>適合性</u></p> <p>基本方針については、「2.3.1 多様性、位置的分散、悪影響防止等」に示す。</p> <p><u>可搬型直流電源設備のうち、高圧発電機車接続先からB1-115V系充電器(SA)、SA用115V系充電器及び230V系充電器(常用)までの常設の電路は代替所内電気設備を経由する。</u></p> <p><u>代替所内電気設備は、共通要因によって設計基準事故対処設備の安全機能と同時に機能が損なわれるおそれがないよう、設計基準事故対処設備である非常用所内電気設備の各機器と第3.14-102表のとおり多様性、位置的分散を図る設計とする。</u></p> <p><u>電路については、代替所内電気設備を非常用所内電気設備に対して、独立した電路で系統構成することにより、共通要因によって同時に機能を損なわれないよう独立した設計とする。</u></p> <p>(57-2, 57-3, 57-9, 57-10)</p>	<p>・設備の相違</p> <p>【東海第二】</p> <p>⑬の相違により常設設備が含まれるため記載している</p> <p>・記載方針の相違</p> <p>【東海第二】</p> <p>⑯の相違</p> <p>・設備の相違</p> <p>【柏崎6/7】</p> <p>⑫の相違</p>

柏崎刈羽原子力発電所 6 / 7号炉 (2017. 12. 20 版)			東海第二発電所 (2018. 9. 18 版)			島根原子力発電所 2号炉			備考					
表 3. 14-94 多重性又は多様性, 位置的分散 (57-9 参照)									<p>第 3. 14-102 表 多重性又は多様性, 位置的分散 (57-9 参照)</p> <p>・設備の相違 【柏崎 6/7】 設備設計の相違により代替所内電気設備の電路が異なる ・資料構成の相違 【東海第二】 東海第二の詳細について第3. 14. 2. 6. 3-2表に記載されている</p>					
設計基準事故対処設備			重大事故防止設備			設計基準事故対処設備						重大事故防止設備		
非常用所内電気設備			代替所内電気設備			非常用所内電気設備						代替所内電気設備		
電源	非常用高圧母線 非常用動力変圧器 非常用低圧母線 非常用 MCC ＜いずれも原子炉建屋の二次格納施設外地下 1 階＞	緊急用断路器 ＜7 号炉タービン建屋南側の屋外＞ 緊急用電源切替箱断路器 ＜コントロール建屋地上 2 階＞ 緊急用電源切替箱接続装置 ＜原子炉建屋の二次格納施設外地下 1 階 (6 号炉)＞ ＜原子炉建屋の二次格納施設外地下 1 階及び地上 2 階 (7 号炉)＞ AM 用動力変圧器 ＜原子炉建屋の二次格納施設外地上 4 階 (6 号炉)＞ ＜原子炉建屋の二次格納施設外地上 3 階 (7 号炉)＞ AM 用 MCC ＜原子炉建屋の二次格納施設外地上 4 階＞	電源	非常用高圧母線 C 系及び D 系 非常用ロードセンタ C 系及び D 系 ＜いずれも原子炉建物付属棟 2 階＞ 非常用コントロールセンタ C 系及び D 系 ＜原子炉建物付属棟 2 階及び中 2 階＞ 非常用高圧母線 H P C S 系 非常用コントロールセンタ H P C S 系 ＜いずれも原子炉建物付属棟地下 2 階＞	緊急用メタクラ ＜ガスタービン発電機建物内＞ 高圧発電機車接続プラグ収納箱 (原子炉建物西側) ＜原子炉建物高圧発電機車第一設置場所＞ 高圧発電機車接続プラグ収納箱 (原子炉建物南側) ＜原子炉建物高圧発電機車第二設置場所＞ 緊急用メタクラ接続プラグ盤 ＜ガスタービン発電機建物高圧発電機車設置場所＞ C-メタクラ切替盤 D-メタクラ切替盤 ＜いずれも原子炉建物付属棟 2 階＞ S A ロードセンタ S A 1 コントロールセンタ ＜いずれも低圧原子炉代替注水ポンプ格納槽内＞ S A 2 コントロールセンタ ＜原子炉建物付属棟 3 階＞									
電路	非常用ディーゼル発電機 ～非常用高圧母線電路	電源車 ～非常用高圧母線 C 系及び D 系電路 電源車 ～AM 用 MCC 電路 第一ガスタービン発電機 ～非常用高圧母線 C 系及び D 系電路 第一ガスタービン発電機 ～AM 用 MCC 電路	電路	非常用ディーゼル発電機 ～非常用高圧母線 C 系及び D 系電路 高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機 ～非常用高圧母線 H P C S 系電路	高圧発電機車 ～非常用高圧母線 C 系及び D 系電路 高圧発電機車 ～ S A 1 コントロールセンタ及び S A 2 コントロールセンタ電路 ガスタービン発電機 ～非常用高圧母線 C 系及び D 系電路 ガスタービン発電機 ～ S A 1 コントロールセンタ及び S A 2 コントロールセンタ電路									
電源供給先	非常用高圧母線 C 系 非常用高圧母線 D 系 非常用高圧母線 E 系 ＜いずれも原子炉建屋の二次格納施設外地下 1 階＞	非常用高圧母線 C 系 非常用高圧母線 D 系 ＜いずれも原子炉建屋の二次格納施設外地下 1 階＞ AM 用 MCC ＜原子炉建屋の二次格納施設外地上 4 階＞	電源供給先	非常用高圧母線 C 系 非常用高圧母線 D 系 ＜いずれも原子炉建物付属棟 2 階＞ 非常用高圧母線 H P C S 系 ＜原子炉建物付属棟地下 2 階＞	非常用高圧母線 C 系 非常用高圧母線 D 系 ＜いずれも原子炉建物付属棟 2 階＞ S A 1 コントロールセンタ ＜低圧原子炉代替注水ポンプ格納槽内＞ S A 2 コントロールセンタ ＜原子炉建物付属棟 3 階＞									

柏崎刈羽原子力発電所 6 / 7号炉 (2017. 12. 20 版)	東海第二発電所 (2018. 9. 18 版)	島根原子力発電所 2号炉	備考
<p>3. 14. 2. 4. 4. 3 設置許可基準規則第 43 条第 3 項への適合方針</p> <p>(1) 容量 (設置許可基準規則第 43 条第 3 項一)</p> <p>(i) 要求事項</p> <p>想定される重大事故等の収束に必要な容量に加え, 十分に余裕のある容量を有するものであること。</p> <p>(ii) 適合性</p> <p>基本方針については, 「2. 3. 2 容量等」に示す。</p> <p>a) <u>電源車 (6 号及び 7 号炉共用)</u></p> <p>可搬型直流電源設備の電源車は, 想定される重大事故等において, 最低限必要な交流設備に電力を供給できる容量を有するものを 1 セット 2 台使用する。保有数は, 6 号及び 7 号炉共用で 4 セット 8 台に加えて, 故障時及び保守点検による待機除外時のバックアップ用として 1 台 (6 号及び 7 号炉共用) の合計 9 台を保管する。</p> <p>具体的には, 電源車は, <u>常設代替交流電源設備が使用できる場合, 残留熱除去系の除熱のため代替原子炉補機冷却系に電源供給する。電源車から代替原子炉補機冷却系を受電する場合は, 電源車から負荷に直接接続する設備であることから, 必要台数 1 セットに加えて予備を配備する。代替原子炉補機冷却系 1 基に対し, 必要となる負荷は, 最大負荷約 441kW (その 1), 約 710kW (その 2) 及び連続最大負荷約 221kW (その 1), 約 201kW (その 2) のため, 力率を考慮して, 500kVA/台の電源車が 2 台必要となる。なお, 燃料補給時には電源車を交互に停止して燃料補給を行うことで停電を伴う必要が無く, 電源供給を継続することが可能な設計とする。</u></p> <p>電源車は, 常設代替交流電源設備が使用できない場合, <u>低圧代替注水系に関連する設備に電源供給する。電源車から非常用所内電気設備又は代替所内電気設備を受電する場合は, 原子炉建屋外から電力を供給する可搬型代替交流電源設備に該当するため, 必要設備を 2 セットに加えて予備を配備する。必要となる負荷は, 最大負荷約 734kW (6 号炉), 約 754kW (7 号炉) 及び連続最大負荷約 699kW (6 号炉), 約 728kW (7 号炉) である。6 号及び 7 号炉の各号炉とも 500kVA/台の電源車を 2 台必要である。なお, 燃料補給時には連続運転の必要がない負荷を一時的に切り離し, 電源車を交互に停止して燃料補給を行うことで停電を伴う必要が無く,</u></p>	<p>3. 14. 2. 4. 4. 5 設置許可基準規則第 43 条第 3 項への適合方針</p> <p>(1) 容量 (設置許可基準規則第 43 条第 3 項一)</p> <p>(i) 要求事項</p> <p>想定される重大事故等の収束に必要な容量に加え, 十分に余裕のある容量を有するものであること。</p> <p>(ii) 適合性</p> <p>基本方針については, 「2. 3. 2 容量等」に示す。</p> <p>a) <u>可搬型代替低圧電源車</u></p> <p>可搬型代替低圧電源車は, <u>可搬型整流器の最大負荷の約 30kW に対して, 十分に余裕な容量を確保するため, 約 500kVA/台の可搬型代替低圧電源車を 1 台用意し, 約 400kW (約 500kVA×0. 8×1 台) を有する設計とする。なお, 本設備は, 可搬型重大事故等対処設備であることから, 2 セットに加えて予備 1 台の計 3 台有する設計とするが, これは, 可搬型代替交流電源設備である可搬型代替低圧電源車を兼用することとする。</u></p>	<p>3. 14. 2. 4. 4. 3 設置許可基準規則第 43 条第 3 項への適合状況</p> <p>(1) 容量 (設置許可基準規則第 43 条第 3 項一)</p> <p>(i) 要求事項</p> <p>想定される重大事故等の収束に必要な容量に加え, 十分に余裕のある容量を有するものであること。</p> <p>(ii) 適合性</p> <p>基本方針については, 「2. 3. 2 容量等」に示す。</p> <p>a) <u>高圧発電機車</u></p> <p>可搬型直流電源設備の高圧発電機車は, 想定される重大事故等において, 最低限必要な交流設備に電力を供給できる容量を有するものを 1 セット 3 台使用する。保有数は, 2 セット 6 台に加えて, 故障時及び保守点検による待機除外時のバックアップ用として 1 台の合計 7 台を保管する。</p> <p>具体的には高圧発電機車は, <u>常設代替交流電源設備が使用できない場合, 常設代替交流電源設備のバックアップ電源として使用する場合に必要とされる設備に電源供給する。高圧発電機車から非常用所内電気設備又は代替所内電気設備を受電する場合は, 原子炉建物外から電力を供給する可搬型代替交流電源設備に該当するため, 必要設備を 2 セットに加えて予備を配備する。必要となる負荷は, 最大負荷 約 760kW 及び連続最大負荷約 545kW である。最大負荷に十分な余裕を考慮し約 500kVA/台の高圧発電機車が 3 台必要である。「共-4 可搬型重大事故等対処設備の必要数, 予備数及び保有数について」に基づき, 高圧発電機車は, 重大事</u></p>	<p>備考</p> <ul style="list-style-type: none"> ・設備の相違 【東海第二】 ⑬の相違 ・設備及び運用の相違 【柏崎 6/7, 東海第二】 ⑳の相違により必要となる台数が異なる ・運用の相違 【柏崎 6/7】 ⑥の相違 <ul style="list-style-type: none"> ・設備の相違 【柏崎 6/7】 島根 2 号炉は柏崎 6/7 と同様に高圧発電機車の使用想定で最大となる負荷を記載している。なお想定負荷の中に, 可搬型直流電源設備として使用する負荷は包絡されている

柏崎刈羽原子力発電所 6 / 7号炉 (2017. 12. 20 版)	東海第二発電所 (2018. 9. 18 版)	島根原子力発電所 2号炉	備考
<p><u>電源供給を継続することが可能な設計とする。</u></p> <p><u>電源車を代替原子炉補機冷却系に接続する場合と、電源車を非常用所内電気設備又は代替所内電気設備に接続する場合は、同時に使用することがないため、「共-4 可搬型重大事故等対処設備の必要数、予備数及び保有数について」に基づき、電源車は、重大事故等対処時に必要な台数 8 台、及び容量約 500kVA/台を有する設計とする。加えて予備 1 台を有する設計とする。</u></p> <p>(57-5)</p> <p>d) <u>タンクローリ (4kL) (6 号及び 7 号炉共用)</u></p> <p><u>可搬型直流電源設備のタンクローリ (4kL) は、想定される重大事故等時において、その機能を発揮することが必要な重大事故等対処設備に、燃料を補給できる容量を有する設計とする。</u></p> <p><u>容量としては重大事故等時において、同時にその機能を発揮することを要求される電源車、可搬型代替注水ポンプ (A-1 級)、可搬型代替注水ポンプ (A-2 級)、モニタリング・ポスト用発電機、大容量送水車 (熱交換器ユニット用)、大容量送水車 (原子炉建屋放水設備用)、大容量送水車 (海水取水用)、5 号炉原子炉建屋内緊急時対策所用可搬型電源設備の連続運転が可能な燃料を、それぞれ電源車、可搬型代替注水ポンプ (A-1 級)、可搬型代替注水ポンプ (A-2 級)、モニタリング・ポスト用発電機、大容量送水車 (熱交換器ユニット用)、大容量送水車 (原子炉建屋放水設備用)、大容量送水車 (海水取水用)、5 号炉原子炉建屋内緊急時対策所用可搬型電源設備に供給できる容量を有するものを 1 セット 3 台使用する。保有数は 6 号及び 7 号炉共用で 1 セット 3 台と、故障時及び保守点検による待機除外時のバックアップ用として 1 台 (共用) の合計 4 台を分散して保管する。</u></p> <p>(57-5, 57-11)</p>	<p>(57-5-2~5)</p> <p>b) <u>可搬型整流器</u></p> <p><u>可搬型整流器は、可搬型代替低圧電源車と接続し、24 時間以上負荷切り離しを行わずに直流電力を給電する。そのため、必要な容量として 125V 系蓄電池 A 系・B 系及び緊急用 125V 系蓄電池のいずれか一番大きな負荷である約 238A に対して、十分余裕のある約 400A (約 100A/台×4 台/1 セット) を設ける設計とする。なお、可搬型重大事故等対処設備であることから、2 セットに加えて予備 1 台の計 9 台を有する設計とする。</u></p> <p>(57-5-32)</p>	<p><u>故等対処時に必要な台数 6 台、及び容量約 500kVA/台を有する設計とする。加えて予備 1 台を有する設計とする。</u></p> <p>(57-5)</p> <p>b) <u>タンクローリ</u></p> <p><u>可搬型直流電源設備のタンクローリは、想定される重大事故等時において、その機能を発揮することが必要な重大事故等対処設備に、燃料を補給できる容量を有する設計とする。</u></p> <p><u>容量としては重大事故等時において、同時にその機能を発揮することを要求される高圧発電機車、大量送水車、大型送水ポンプ車、可搬型窒素供給装置の連続運転が可能な燃料を、それぞれ高圧発電機車、大量送水車、大型送水ポンプ車、可搬型窒素供給装置に供給できる容量を有するものを 1 セット 1 台使用する。保有数は 1 セット 1 台と、故障時及び保守点検による待機除外時のバックアップ用として 1 台 (共用) の合計 2 台を分散して保管する。</u></p> <p>(57-5, 57-11)</p>	<p>備考</p> <ul style="list-style-type: none"> ・設備の相違 【東海第二】 ⑬の相違 島根 2 号炉で使用する充電器の容量については、3.14.2.4.4.2(1)に記載している ・資料構成の相違 【東海第二】 ⑳の相違 ・設備の相違 【柏崎 6/7】 給油対象設備の相違

柏崎刈羽原子力発電所 6 / 7号炉 (2017. 12. 20 版)	東海第二発電所 (2018. 9. 18 版)	島根原子力発電所 2号炉	備考
<p>(2) 確実な接続 (設置許可基準規則第 43 条第 3 項二)</p> <p>(i) 要求事項</p> <p>常設設備 (発電用原子炉施設と接続されている設備又は短時間に発電用原子炉施設と接続することができる常設の設備をいう。以下同じ。) と接続するものにあつては、当該常設設備と容易かつ確実に接続することができ、かつ、二以上の系統又は発電用原子炉施設が相互に使用することができるよう、接続部の規格の統一その他の適切な措置を講じたものであること。</p> <p>(ii) 適合性</p> <p>基本方針については、「2. 3. 4 操作性及び試験・検査性」に示す。</p> <p>可搬型直流電源設備のうち、<u>AM 用 MCC を電源供給する系統及び軽油タンクから電源車まで燃料移送する系統は、接続が必要なタンクローリ (4kL) ホース、電源車ケーブルについては、現場で容易に接続可能な設計とする。表 3. 14-95~97 に対象機器の接続場所を示す。</u></p>	<p>(2) 確実な接続 (設置許可基準規則第 43 条第 3 項二)</p> <p>(i) 要求事項</p> <p>常設設備 (発電用原子炉施設と接続されている設備又は短時間に発電用原子炉施設と接続することができる常設の設備をいう。以下同じ。) と接続するものにあつては、当該常設設備と容易かつ確実に接続することができ、かつ、二以上の系統又は発電用原子炉施設が相互に使用することができるよう、接続部の規格の統一その他の適切な措置を講じたものであること。</p> <p>(ii) 適合性</p> <p>基本方針については、「2. 3. 4 操作性及び試験・検査性」に示す。</p> <p><u>可搬型代替低圧電源車及び可搬型整流器は、代替所内電気設備である可搬型代替低圧電源車接続盤 (西側) 又は可搬型代替低圧電源車接続盤 (東側) に接続し、直流 125v 主母線盤 2A (又は 2B) に直流電力を給電する電源系統を構成するため、現場にて容易かつ確実に接続する設計とする。</u></p> <p>対象機器の接続場所を、<u>第 3. 14. 2. 4. 5-1 表</u>に示す。</p>	<p>(2) 確実な接続 (設置許可基準規則第 43 条第 3 項二)</p> <p>(i) 要求事項</p> <p>常設設備 (発電用原子炉施設と接続されている設備又は短時間に発電用原子炉施設と接続することができる常設の設備をいう。以下同じ。) と接続するものにあつては、当該常設設備と容易かつ確実に接続することができ、かつ、二以上の系統又は発電用原子炉施設が相互に使用することができるよう、接続部の規格の統一その他の適切な措置を講じたものであること。</p> <p>(ii) 適合性</p> <p>基本方針については、「2. 3. 4 操作性及び試験・検査性」に示す。</p> <p><u>可搬型直流電源設備のうち、SA1 コントロールセンタを電源供給する系統並びにガスタービン発電機用軽油タンク又はディーゼル燃料貯蔵タンクから高圧発電機車まで燃料移送する系統は、接続が必要なタンクローリホース、高圧発電機車ケーブルについては、現場で容易に接続可能な設計とする。第 3. 14-103 表～第 3. 14-106 表に対象機器の接続場所を示す。</u></p>	<p>備考</p> <p>・設備の相違</p> <p>【東海第二】</p> <p>⑬の相違</p> <p>・記載方針の相違</p> <p>【東海第二】</p> <p>⑳の相違</p>

柏崎刈羽原子力発電所 6/7号炉 (2017.12.20版)				東海第二発電所 (2018.9.18版)				島根原子力発電所 2号炉				備考
<u>表 3.14-95 接続対象機器設置場所 (軽油タンク～電源車流路)</u>				<u>第 3.14.2.4.5-1 表 対象機器の接続場所(可搬型代替低圧電源車及び可搬型整流器)</u>				<u>第 3.14-103 表 接続対象機器設置場所 (ガスタービン発電機用軽油タンク又はディーゼル燃料貯蔵タンク～高圧発電機車流路)</u>				<ul style="list-style-type: none"> ・記載方針の相違【東海第二】 ②⑥の相違 ・設備及び運用の相違【柏崎 6/7, 東海第二】 ②⑦の相違
接続元機器名称	接続先機器名称	接続場所	接続方法	接続元機器名称	接続先機器名称	接続場所	接続方法	接続元機器名称	接続先機器名称	接続場所	接続方法	
タンクローリ (4kL)	軽油タンク	原子炉建屋東側の屋外	フランジ接続	可搬型代替低圧電源車	可搬型代替低圧電源車接続盤 (西側) 又は	原子炉建屋西側接続口 又は	コネクタ接続	タンクローリ	ガスタービン発電機用軽油タンク	ガスタービン発電機建物西側軽油タンク設置場所	フランジ接続	
タンクローリ (4kL)	電源車	原子炉建屋電源車第一設置場所及び第二設置場所	ノズル接続	可搬型整流器	可搬型代替低圧電源車接続盤 (東側)	原子炉建屋東側接続口	ボルト・ネジ接続	タンクローリ	高圧発電機車	原子炉建物高圧発電機車第一設置場所 原子炉建物高圧発電機車第二設置場所 ガスタービン発電機建物高圧発電機車設置場所	ノズル接続	
<u>表 3.14-96 接続対象機器設置場所 (電源車～AM 用 MCC 第一電路)</u>				<u>第 3.14-104 表 接続対象機器設置場所 (高圧発電機車～SA1 コントロールセンタ 第一電路)</u>				<u>第 3.14-105 表 接続対象機器設置場所 (高圧発電機車～SA1 コントロールセンタ 第二電路)</u>				
接続元機器名称	接続先機器名称	接続場所	接続方法	接続元機器名称	接続先機器名称	接続場所	接続方法	接続元機器名称	接続先機器名称	接続場所	接続方法	
電源車	緊急用電源切替箱接続装置	原子炉建屋の二次格納施設外地下1階 (6号炉) 原子炉建屋の二次格納施設外地上2階 (7号炉)	ボルト・ネジ接続	高圧発電機車	高圧発電機車 接続プラグ収納箱 (原子炉建物西側)	原子炉建物 高圧発電機車第一設置場所	コネクタ接続	高圧発電機車	高圧発電機車 接続プラグ収納箱 (原子炉建物南側)	原子炉建物 高圧発電機車第二設置場所	コネクタ接続	
		原子炉建屋の二次格納施設外地上1階	スリップオン接続	<u>第 3.14-106 表 接続対象機器設置場所 (高圧発電機車～SA1 コントロールセンタ 第三電路)</u>				接続元機器名称	接続先機器名称	接続場所	接続方法	
電源車	AM 用動力変圧器	原子炉建屋の二次格納施設外地上4階 (6号炉) 原子炉建屋の二次格納施設外地上3階 (7号炉)	ボルト・ネジ接続	高圧発電機車	緊急用メタクラ 接続プラグ盤	ガスタービン発電機建物高圧発電機車設置場所	コネクタ接続	高圧発電機車				
		原子炉建屋の二次格納施設外地上1階	スリップオン接続									

柏崎刈羽原子力発電所 6 / 7号炉 (2017. 12. 20 版)	東海第二発電所 (2018. 9. 18 版)	島根原子力発電所 2号炉	備考
<p>以下に、可搬型直流電源設備を構成する可搬型主要設備の確実な接続先を示す。</p> <p>a) <u>電源車 (6号及び7号炉共用)</u> 可搬型直流電源設備の電源車は、<u>建屋貫通の接続口にてケーブルを通線した後スリップオン接続又はボルト・ネジ接続すること、一般的な工具を用いてケーブルを確実に接続できる設計とすること、確実な接続ができるよう足場を設ける設計とすること、及び接続状態を目視で確認できることから、確実な接続が可能な設計とする。6号及び7号炉において相互に使用することができるよう6号及び7号炉同一形状のスリップオン又は端子により接続を行う設計とする。電源車ケーブルは充電部が露出する場合に養生することにより3相間の絶縁を確保する設計とする。</u> (57-2, 57-8)</p> <p>なお、<u>可搬型直流電源設備の電源車の接続方法として、荒浜側常設代替交流電源設備設置場所にある緊急用高圧母線にボルト・ネジ接続し、緊急用高圧母線から各号炉の緊急用電源切替箱断路器を経由して非常用高圧母線C系及びD系、又はAM用MCCを受電することが可能な設計とする。本接続方法は事業者の自主的な取り組みで運用するものである。</u></p> <p>d) <u>タンクローリ (4kL) (6号及び7号炉共用)</u> 可搬型直流電源設備のタンクローリ (4kL) は6号及び7号炉が相互に使用することができるよう、<u>軽油タンクから来るホースと接続口について、ホースと接続口を専用の接続方式である専用金具にすることに加え、接続口の口径を統一し、確実に接続ができる設計とする。</u> (57-2)</p>	<p>以下に、可搬型代替直流電源設備を構成する主要設備の確実な接続性を示す。</p> <p>a) <u>可搬型代替低圧電源車</u> 「3.14.2.2.5(2)確実な接続」参照</p> <p>b) <u>可搬型整流器</u> 可搬型整流器は、<u>代替所内電気設備である可搬型代替低圧電源車接続盤(西側)又は可搬型代替低圧電源車接続盤(東側)に接続するケーブルを、接続規格を統一した一般的な工具を使用するボルト・ネジ接続を用い、容易かつ確実に接続できる設計とする。</u></p>	<p>以下に、可搬型代替交流電源設備を構成する可搬型主要設備の確実な接続性を示す。</p> <p>a) <u>高圧発電機車</u> 可搬型直流電源設備の高圧発電機車は、<u>建物外壁の高圧発電機車接続プラグ収納箱又は緊急用メタクラ接続プラグ盤にてケーブルをコネクタ接続すること、及び接続状態を目視で確認できることから、確実な接続が可能な設計とする。高圧発電機車ケーブルは充電部が露出する場合に養生することにより3相間の絶縁を確保する設計とする。</u> (57-2, 57-8)</p> <p>b) <u>タンクローリ</u> 可搬型直流電源設備のタンクローリとガスタービン発電機用軽油タンクの接続については、<u>燃料ホースとガスタービン発電機用軽油タンクのフランジを接続するために、特殊な工具を必要としない。</u> (57-2)</p>	<p>・記載方針の相違 【東海第二】 島根2号炉は可搬型直流電源設備として高圧発電機車について再掲している ・設備及び運用の相違 【柏崎6/7】 柏崎6/7はケーブル接続にボルト・ネジ接続の場合もあるが、島根2号炉は東海第二と同様にコネクタ接続を行う ・自主対策設備の相違 【柏崎6/7】</p> <p>・設備の相違 【東海第二】 ⑬の相違</p> <p>・資料構成の相違 【東海第二】 ⑳の相違 ・設備及び運用の相違 【柏崎6/7】 タンクローリと軽油タンクはフランジ接続をするため特殊な工具を必要としない</p>

柏崎刈羽原子力発電所 6 / 7号炉 (2017. 12. 20 版)	東海第二発電所 (2018. 9. 18 版)	島根原子力発電所 2号炉	備考
<p>(3) 複数の接続口 (設置許可基準規則第 43 条第 3 項三)</p> <p>(i) 要求事項</p> <p>常設設備と接続するものにあつては、共通要因によって接続することができなくなることを防止するため、可搬型重大事故等対処設備(原子炉建屋の外から水又は電力を供給するものに限る。)の接続口をそれぞれ互いに異なる複数の場所に設けるものであること。</p> <p>(ii) 適合性</p> <p>基本方針については、「2.3.1 多様性、位置的分散、悪影響防止等」に示す。</p> <p>a) <u>電源車 (6 号及び 7 号炉共用)</u></p> <p>可搬型直流電源設備の電源車は、AM 用 MCC に電源供給する場合において、<u>原子炉建屋の異なる面に位置的分散を図った二箇所の接続口を設置していることから、共通要因により接続不可とならない設計とする。</u></p> <p style="text-align: right;">(57-2)</p> <p>d) <u>タンクローリ (4kL) (6 号及び 7 号炉共用)</u></p> <p><u>可搬型直流電源設備のタンクローリ (4kL) を接続する軽油タンクは 6 号及び 7 号炉で計 4 基あり、6 号炉の軽油タンクと 7 号炉の軽油タンクは 100m 以上離隔を確保しているため、各々の接続箇所が共通要因により接続不可とならない設計とする。</u></p>	<p>(3) 複数の接続口 (設置許可基準規則第 43 条第 3 項三)</p> <p>(i) 要求事項</p> <p>常設設備と接続するものにあつては、共通要因によって接続することができなくなることを防止するため、可搬型重大事故等対処設備(原子炉建屋の外から水又は電力を給電するものに限る。)の接続口をそれぞれ互いに異なる複数の場所に設けるものであること。</p> <p>(ii) 適合性</p> <p>基本方針については、「2.3.1 多様性、位置的分散、悪影響防止等」に示す。</p> <p>a) <u>可搬型代替低圧電源車</u></p> <p><u>「3.14.2.2.5 (3) 複数の接続口」参照。</u></p> <p>b) <u>可搬型整流器</u></p> <p><u>可搬型整流器の接続箇所である接続口は、共通要因によって接続することができなくなることを防止するため、原子炉建屋の異なる面の隣接しない位置に設置することとし、原子炉建屋西側接続口に 1 箇所と原子炉建屋東側接続口に 1 箇所を設置し、合計 2 箇所を設置する設計とする。</u></p> <p style="text-align: right;">(57-2-11)</p>	<p>(3) 複数の接続口 (設置許可基準規則第 43 条第 3 項三)</p> <p>(i) 要求事項</p> <p>常設設備と接続するものにあつては、共通要因によって接続することができなくなることを防止するため、可搬型重大事故等対処設備(原子炉建物の外から水又は電力を供給するものに限る。)の接続口をそれぞれ互いに異なる複数の場所に設けるものであること。</p> <p>(ii) 適合性</p> <p>基本方針については、「2.3.1 多様性、位置的分散、悪影響防止等」に示す。</p> <p>a) <u>高圧発電機車</u></p> <p><u>可搬型直流電源設備の高圧発電機車は、SA1 コントロールセンタに電源供給する場合において、原子炉建物の異なる面に二箇所、原子炉建物とは位置的分散を図ったガスタービン発電機建物に一箇所の接続口を設置していることから、共通要因により接続不可とならない設計とする。</u></p> <p style="text-align: right;">(57-2)</p>	<p>備考</p> <p>・記載方針の相違</p> <p>【東海第二】</p> <p>島根 2 号炉は可搬型直流電源設備として高圧発電機車について再掲している</p> <p>⑬の相違</p> <p>・設備の相違</p> <p>【東海第二】</p> <p>⑬の相違</p> <p>・記載方針の相違</p> <p>【柏崎 6/7】</p> <p>タンクローリと軽油タンクの接続については「原子炉建屋の外から水又は電力を供給するもの」に該当しないため記載していない</p>

柏崎刈羽原子力発電所 6 / 7号炉 (2017. 12. 20 版)	東海第二発電所 (2018. 9. 18 版)	島根原子力発電所 2号炉	備考
<p>(4) 設置場所 (設置許可基準規則第 43 条第 3 項四)</p> <p>(i) 要求事項</p> <p>想定される重大事故等が発生した場合において可搬型重大事故等対処設備を設置場所に据え付け、及び常設設備と接続することができるよう、放射線量が高くなるおそれが少ない設置場所の選定、設置場所への遮蔽物の設置その他の適切な措置を講じたものであること。</p> <p>(ii) 適合性</p> <p>基本方針については、「2.3.3 環境条件等」に示す。</p> <p>可搬型直流電源設備の系統構成に操作が必要な可搬型設備の接続場所は、(2) 確実な接続の表 3.14-94~96 と同様である。これらの操作場所は、想定される事故時における放射線量が高くなるおそれが少ないため、設置場所で操作可能な設計とする。</p> <p style="text-align: right;">(57-2)</p>	<p>(4) 設置場所 (設置許可基準規則第 43 条第 3 項四)</p> <p>(i) 要求事項</p> <p>想定される重大事故等が発生した場合において可搬型重大事故等対処設備を設置場所に据え付け、及び常設設備と接続することができるよう、放射線量が高くなるおそれが少ない設置場所の選定、設置場所への遮蔽物の設置その他の適切な措置を講じたものであること。</p> <p>(ii) 適合性</p> <p>基本方針については、「2.3.3 環境条件等」に示す。</p> <p>可搬型代替低圧電源車及び可搬型整流器の接続場所は、「3.14.2.4.5 (2) 確実な接続」の第 3.14.2.4.5-1 表と同様である。可搬型整流器は、原子炉建屋西側接続口又は原子炉建屋東側接続口に設置する設計とするが、放射線量が高くなるおそれが少ない、格納容器圧力逃がし装置を使用しない時に、接続可能な設計とする。なお、可搬型代替低圧電源車については、3.14.2.2.5 (4) 設置場所と同様である。</p> <p style="text-align: right;">(57-2-6, 11, 57-3-5, 57-8)</p>	<p>(4) 設置場所 (設置許可基準規則第 43 条第 3 項四)</p> <p>(i) 要求事項</p> <p>想定される重大事故等が発生した場合において可搬型重大事故等対処設備を設置場所に据え付け、及び常設設備と接続することができるよう、放射線量が高くなるおそれが少ない設置場所の選定、設置場所への遮蔽物の設置その他の適切な措置を講じたものであること。</p> <p>(ii) 適合性</p> <p>基本方針については、「2.3.3 環境条件等」に示す。</p> <p>可搬型直流電源設備の系統構成に操作が必要な可搬型設備の接続場所は、(2) 確実な接続の第 3.14-103 表~第 3.14-106 表と同様である。これらの操作場所は、想定される事故時における放射線量が高くなるおそれが少ないため、設置場所で操作可能な設計とする。</p> <p style="text-align: right;">(57-2, 57-8)</p>	<p>備考</p> <p>・記載方針の相違</p> <p>【東海第二】</p> <p>㊸の相違</p>

柏崎刈羽原子力発電所 6 / 7号炉 (2017. 12. 20 版)	東海第二発電所 (2018. 9. 18 版)	島根原子力発電所 2号炉	備考
<p>(5) 保管場所 (設置許可基準規則第 43 条第 3 項五)</p> <p>(i) 要求事項</p> <p>地震, 津波その他の自然現象又は故意による大型航空機の衝突その他のテロリズムによる影響, 設計基準事故対処設備の配置その他の条件を考慮した上で常設重大事故等対処設備と異なる保管場所に保管すること。</p> <p>(ii) 適合性</p> <p>基本方針については, 「2. 3. 1 多様性, 位置的分散, 悪影響防止等」に示す。</p> <p>可搬型直流電源設備の可搬型設備である電源車及びタンクローリ (4kL) は, 地震, 津波その他自然現象又は故意による大型航空機の衝突その他のテロリズムによる影響, 設計基準事故対処設備及び重大事故等対処設備の配置その他の条件を考慮し, 非常用交流電源設備, 常設代替交流電源設備 (第一ガスタービン発電機) と 100m 以上の離隔で位置的分散を図り, 発電所敷地内の高台にある荒浜側高台保管場所及び大湊側高台保管場所並びに 5 号炉東側第二保管場所の複数箇所に分散して配置する設計とする。</p> <p style="text-align: right;">(57-2)</p>	<p>(5) 保管場所 (設置許可基準規則第 43 条第 3 項五)</p> <p>(i) 要求事項</p> <p>地震, 津波その他の自然現象又は故意による大型航空機の衝突その他のテロリズムによる影響, 設計基準事故対処設備及び重大事故等対処設備の配置その他の条件を考慮した上で常設重大事故等対処設備と異なる保管場所に保管すること。</p> <p>(ii) 適合性</p> <p>基本方針については, 「2. 3. 1 多様性, 位置的分散, 悪影響防止等」に示す。</p> <p>可搬型整流器は, 地震, 津波, その他の外部事象又は故意による大型航空機の衝突その他のテロリズムによる影響, 非常用交流電源設備及び所内常設直流電源設備から 100m 以上の離隔距離を確保した上で, 可搬型重大事故等対処設備保管場所 (西側) 及び可搬型重大事故等対処設備保管場所 (南側) に分散して保管する設計とする。なお, 可搬型代替低圧電源車については, 「3. 14. 2. 2. 5 (5) 保管場所」と同様である。</p> <p style="text-align: right;">(57-2-6, 11)</p>	<p>(5) 保管場所 (設置許可基準規則第 43 条第 3 項五)</p> <p>(i) 要求事項</p> <p>地震, 津波その他の自然現象又は故意による大型航空機の衝突その他のテロリズムによる影響, 設計基準事故対処設備の配置その他の条件を考慮した上で常設重大事故等対処設備と異なる保管場所に保管すること。</p> <p>(ii) 適合性</p> <p>基本方針については, 「2. 3. 1 多様性, 位置的分散, 悪影響防止等」に示す。</p> <p>可搬型直流電源設備の可搬型設備である高圧発電機車及びタンクローリは, 地震, 津波その他自然現象又は故意による大型航空機の衝突その他のテロリズムによる影響, 設計基準事故対処設備及び重大事故等対処設備の配置その他の条件を考慮し, 非常用交流電源設備, 常設代替交流電源設備 (ガスタービン発電機) と 100m 以上の離隔で位置的分散を図り, 第 1 保管エリア, 第 3 保管エリア及び第 4 保管エリアの複数箇所に分散して配置する設計とする。</p> <p style="text-align: right;">(57-2)</p>	<p>・設備の相違</p> <p>【東海第二】</p> <p>⑬の相違により東海第二は可搬型整流器について記載しているが, 島根 2 号炉は可搬設備である高圧発電機車とタンクローリについて記載している</p> <p>・資料構成の相違</p> <p>【東海第二】</p> <p>⑳の相違</p>

柏崎刈羽原子力発電所 6 / 7号炉 (2017. 12. 20 版)	東海第二発電所 (2018. 9. 18 版)	島根原子力発電所 2号炉	備考
<p>(6) アクセスルートの確保 (設置許可基準規則第 43 条第 3 項六)</p> <p>(i) 要求事項</p> <p>想定される重大事故等が発生した場合において、可搬型重大事故等対処設備を運搬し、又は他の設備の被害状況を把握するため、工場等内の道路及び通路が確保できるよう、適切な措置を講じたものであること。</p> <p>(ii) 適合性</p> <p>基本方針については、「2.3.4 操作性及び試験・検査性」に示す。</p> <p>可搬型直流電源設備は、想定される重大事故等が発生した場合においても、可搬型重大事故等対処設備の運搬、移動に支障をきたすことのないよう、迂回路も考慮して複数のアクセスルートを確保する設計とする。(「可搬型重大事故等対処設備保管場所及びアクセスルート」参照)</p> <p style="text-align: right;">(57-6)</p>	<p>(6) アクセスルートの確保 (設置許可基準規則第 43 条第 3 項六)</p> <p>(i) 要求事項</p> <p>想定される重大事故等が発生した場合において、可搬型重大事故等対処設備を運搬し、又は他の設備の被害状況を把握するため、工場等内の道路及び通路が確保できるよう、適切な措置を講じたものであること。</p> <p>(ii) 適合性</p> <p>基本方針については、「2.3.4 操作性及び試験・検査性について」に示す。</p> <p><u>可搬型代替低圧電源車及び可搬型整流器は、通常時は可搬型重大事故等対処設備保管場所(西側)及び可搬型重大事故等対処設備保管場所(南側)に保管しており、想定される重大事故等が発生した場合における、保管場所から接続場所までの移動経路について、設備の運搬及び移動に支障をきたすことのないよう、別ルートも考慮して複数のアクセスルートを確保する。</u></p> <p><u>なお、アクセスルートの詳細については、「実用発電用原子炉に係る発電用原子炉設置者の重大事故の発生及び拡大の防止に必要な措置を実施するために必要な技術的能力に係る審査基準」への適合状況について」の「1.0 重大事故等対策における共通事項」添付資料 1.0.2「東海第二発電所可搬型重大事故等対処設備保管場所及びアクセスルートについて」に示す。</u></p> <p style="text-align: right;">(57-6)</p>	<p>(6) アクセスルートの確保 (設置許可基準規則第 43 条第 3 項六)</p> <p>(i) 要求事項</p> <p>想定される重大事故等が発生した場合において、可搬型重大事故等対処設備を運搬し、又は他の設備の被害状況を把握するため、工場等内の道路及び通路が確保できるよう、適切な措置を講じたものであること。</p> <p>(ii) 適合性</p> <p>基本方針については、「2.3.4 操作性及び試験・検査性」に示す。</p> <p><u>可搬型直流電源設備は、想定される重大事故等が発生した場合においても、可搬型重大事故等対処設備の運搬、移動に支障をきたすことのないよう、迂回路も考慮して複数のアクセスルートを確保する設計とする。(「可搬型重大事故等対処設備保管場所及びアクセスルートについて」参照)</u></p> <p style="text-align: right;">(57-6)</p>	

柏崎刈羽原子力発電所 6/7号炉 (2017.12.20版)	東海第二発電所 (2018.9.18版)	島根原子力発電所 2号炉	備考
<p>(7) 設計基準事故対処設備及び常設重大事故防止設備との多様性 (設置許可基準規則第43条第3項七)</p> <p>(i) 要求事項</p> <p>重大事故防止設備のうち可搬型のものは、共通要因によって、設計基準事故対処設備の安全機能、使用済燃料貯蔵槽の冷却機能若しくは注水機能又は常設重大事故防止設備の重大事故に至るおそれがある事故に対処するために必要な機能と同時にその機能が損なわれるおそれがないよう、適切な措置を講じたものであること。</p> <p>(ii) 適合性</p> <p>基本方針については、「2.3.1 多様性、位置的分散、悪影響防止等」に示す。</p> <p>可搬型直流電源設備は、共通要因によって、設計基準事故対処設備の安全機能と同時に機能が損なわれるおそれがないよう、設計基準事故対処設備である非常用直流電源設備の各機器と表3.14-98のとおり多様性、位置的分散を図る設計とする。</p> <p>(57-2, 57-3, 57-9, 57-10)</p>	<p>(7) 設計基準事故対処設備及び常設重大事故等防止設備との多様性 (設置許可基準規則第43条第3項七)</p> <p>(i) 要求事項</p> <p>重大事故防止設備のうち可搬型のものは、共通要因によって、設計基準事故対処設備の安全機能、使用済燃料貯蔵槽の冷却機能若しくは注水機能又は常設重大事故防止設備の重大事故に至るおそれがある事故に対処するために必要な機能と同時にその機能が損なわれるおそれがないよう、適切な措置を講じたものであること。</p> <p>(ii) 適合性</p> <p>基本方針については、「2.3.1 多様性、位置的分散、悪影響防止等」に示す。</p> <p><u>可搬型代替低圧電源車及び可搬型整流器は、設計基準事故対処設備である2C・2DD/G及びHPCSD/Gに対して、多様性及び位置的分散を図る設計としている。これらの詳細については、「3.14.2.4.3 独立性及び位置的分散の確保」に記載のとおりである。</u></p> <p><u>また、可搬型代替低圧電源車及び可搬型整流器は、可搬型代替低圧電源車の交流を可搬型整流器により直流に変換し直流電源を給電することで、125V系蓄電池A系・B系の直流電源からの給電に対して、多様性をもつ設計とする。</u></p> <p><u>可搬型代替低圧電源車及び可搬型整流器は、原子炉建屋付属棟内の所内常設直流電源設備である125V系蓄電池A系・B系と離れた可搬型重大事故等対処設備保管場所(西側)及び可搬型重大事故等対処設備保管場所(南側)に保管し、原子炉建屋西側接続口又は原子炉建屋東側接続口に設置することで、重大事故防止設備である所内常設直流電源設備と位置的分散を図る設計とする。</u></p> <p><u>可搬型代替低圧電源車及び可搬型整流器を使用した代替電源システムは、可搬型代替低圧電源車から直流125V主母線盤2A・2Bまでの系統において独立した電路で系統構成することにより、所内常設直流電源設備である125V系蓄電池A系・B系から直流125V主母線盤2A・2Bまでの電路に対して、独立した設計とする。</u></p> <p><u>多様性及び位置的分散は、第3.14.2.4.5-2表に示す。</u></p> <p>(57-2-6, 11)</p>	<p>(7) 設計基準事故対処設備及び常設重大事故防止設備との多様性 (設置許可基準規則第43条第3項七)</p> <p>(i) 要求事項</p> <p>重大事故防止設備のうち可搬型のものは、共通要因によって、設計基準事故対処設備の安全機能、使用済燃料貯蔵槽の冷却機能若しくは注水機能又は常設重大事故防止設備の重大事故に至るおそれがある事故に対処するために必要な機能と同時にその機能が損なわれるおそれがないよう、適切な措置を講じたものであること。</p> <p>(ii) 適合性</p> <p>基本方針については、「2.3.1 多様性、位置的分散、悪影響防止等」に示す。</p> <p><u>可搬型直流電源設備は、共通要因によって、設計基準事故対処設備の安全機能と同時に機能が損なわれるおそれがないよう、設計基準事故対処設備である非常用直流電源設備の各機器と第3.14-107表のとおり多様性、位置的分散を図る設計とする。</u></p> <p>(57-2, 57-3, 57-9, 57-10)</p>	<p>・記載方針の相違</p> <p>【東海第二】</p> <p>東海第二は可搬型整流器を用いた系統構成であるため、常設重大事故防止設備との位置的分散を図っていると同時に、可搬型整流器により変換した給電系統が、直流電源設備からの給電に対しての独立性について記載している</p> <p>島根2号炉は柏崎6/7と同様に、常設充電器を使用する設計基準事故対処設備との位置的分散を図ると同時に、代替所内電気設備を経由して充電器へ電源供給する系統が、非常用所内電気設備を経由して充電器へ電源供給する系統に対して独立した</p>

柏崎刈羽原子力発電所 6 / 7号炉 (2017. 12. 20版)				東海第二発電所 (2018. 9. 18版)				島根原子力発電所 2号炉				備考
表 3.14-98 多重性又は多様性, 位置的分散				第 3.14.2.4.5-2 表多様性及び位置的分散				第 3.14-107 表 多重性又は多様性, 位置的分散				設計としている 詳細について第 3.14-107 表に記載して いる ・設備及び運用の相違 【柏崎 6/7, 東海第二】 ⑭, ⑳の相違
	設計基準事故対処設備	重大事故防止設備	重大事故防止設備		設計基準事故対処設備	重大事故防止設備	重大事故防止設備		設計基準事故対処設備	重大事故防止設備	重大事故防止設備	
	非常用直流電源設備	常設代替直流電源設備	可搬型直流電源設備		非常用交流電源設備 及び 非常用直流電源設備	所内常設直流電源設備	可搬型代替直流電源設備		非常用直流電源設備	常設代替直流電源設備	可搬型直流電源設備	
直流 設備	非常用直流 125V 充電器 <コントロール建屋地下 1 階>	AM 用直流 125V 充電器 <原子炉建屋の二次格納施設外地上 4 階>	AM 用直流 125V 充電器 <原子炉建屋の二次格納施設外地上 4 階>	電源	2 C D / G 2 D D / G H P C S D / G <原子炉建屋付属棟地下 1 階> 125V 系蓄電池 H P C S 系 <原子炉建屋付属棟中 1 階>	125V 系蓄電池 A 系* <原子炉建屋付属棟中 1 階> 125V 系蓄電池 B 系* <原子炉建屋付属棟 1 階>	可搬型整流器 可搬型代替低圧電源車 <可搬型重大事故等対処設備保管場所(西側)及び可搬型重大事故等対処設備保管場所(南側)>	直流 設備	A-115V 系充電器 <廃棄物処理建物 1 階> 高圧炉心スプレイ系充電器 <原子炉建物付属棟地下 2 階>	SA 用 115V 系充電器 <廃棄物処理建物地下中 1 階>	B 1-115V 系充電器 (SA) SA 用 115V 系充電器 230V 系充電器 (常用) <廃棄物処理建物地下中 1 階>	
電源	非常用ディーゼル発電機 <原子炉建屋の二次格納施設外地上 1 階>	AM 用直流 125V 蓄電池 <原子炉建屋の二次格納施設外地上 4 階>	電源車 <荒浜側高台保管場所及び大湊側高台保管場所>	電路	<交流電路> 2 C D / G ~ M / C 2 C 電路 2 D D / G ~ M / C 2 D 電路	<直流電路> 125V 系蓄電池 A 系~直流 125V 主母線盤 2 A 電路* 125V 系蓄電池 B 系~直流 125V 主母線盤 2 B 電路*	<交流電路> 可搬型代替低圧電源車~可搬型代替低圧電源車接続盤(西側)及び(東側)電路 可搬型代替低圧電源車接続盤(西側)及び(東側)~可搬型整流器電路	電源	非常用ディーゼル発電機 高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機 <いずれも原子炉建物付属棟地下 2 階>	SA 用 115V 系蓄電池 <廃棄物処理建物 1 階>	高圧発電機車 <第 1 保管エリア, 第 3 保管エリア及び第 4 保管エリア>	
電路	非常用ディーゼル発電機 A 系~直流 125V 充電器 A 電路 非常用ディーゼル発電機 A 系~直流 125V 充電器 A-2 電路 非常用ディーゼル発電機 B 系~直流 125V 充電器 B 電路 非常用ディーゼル発電機 C 系~直流 125V 充電器 C 電路 非常用ディーゼル発電機 A 系~直流 125V 充電器 D 電路 直流 125V 蓄電池及び充電器 A~直流母線電路 直流 125V 蓄電池及び充電器 A-2~直流母線電路 直流 125V 蓄電池及び充電器 B~直流母線電路 直流 125V 蓄電池及び充電器 C~直流母線電路 直流 125V 蓄電池及び充電器 D~直流母線電路	AM 用直流 125V 蓄電池及び充電器 ~直流母線電路	電源車 ~緊急用電源切替箱 断路器 ~AM 用直流 125V 充電器電路 電源車 ~AM 用動力変圧器 ~AM 用直流 125V 充電器電路 AM 用直流 125V 蓄電池及び充電器 ~直流母線電路	電源の冷却方式	水冷式 (2 C・2 D 非常用ディーゼル発電機海水系, 高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機海水系)	—	空冷式	電路	非常用ディーゼル発電機 A 系 ~A-115V 系充電器電路 高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機 ~高圧炉心スプレイ系充電器電路 A-115V 系蓄電池及び充電器 ~直流母線電路 高圧炉心スプレイ系蓄電池及び充電器 ~直流母線電路	SA 用 115V 系蓄電池及び充電器 ~直流母線電路	高圧発電機車 ~高圧発電機車接続プラグ収納箱 ~充電器 (B 1-115V 系充電器 (SA), SA 用 115V 系充電器, 230V 系充電器 (常用)) 電路 高圧発電機車 ~緊急用メタクラ接続プラグ盤 ~充電器 (B 1-115V 系充電器 (SA), SA 用 115V 系充電器, 230V 系充電器 (常用)) 電路 B 1-115V 系蓄電池 (SA) 及び充電器 ~直流母線電路 SA 用 115V 系蓄電池及び充電器~直流母線電路 230V 系蓄電池 (RCIC) 及び充電器 ~直流母線電路	
電源方式	蓄電池による給電	蓄電池による給電	交流電力を直流電力に変換	※非常用直流電源設備も兼務				電源方式	蓄電池による給電	蓄電池による給電	交流電力を直流電力に変換	
電源の冷却方式	水冷式	—	空冷式									

柏崎刈羽原子力発電所 6 / 7号炉 (2017. 12. 20 版)				東海第二発電所 (2018. 9. 18 版)				島根原子力発電所 2号炉				備考	
燃料源	軽油タンク ＜原子炉建屋東側軽油タンク設置場所＞ 燃料デイトンク ＜原子炉建屋内の原子炉区域外地上3階＞	—	軽油タンク ＜原子炉建屋東側軽油タンク設置場所＞					電源の冷却方式	設計基準事故対処設備 非常用直流電源設備	重大事故防止設備 常設代替直流電源設備	重大事故防止設備 可搬型直流電源設備		・設備及び運用の相違 【柏崎6/7, 東海第二】 ⑭, ⑳の相違
	燃料流路	燃料移送ポンプ ＜原子炉建屋東側軽油タンク設置場所＞	—						タンクローリ (4kL) ＜荒浜側高台保管場所及び大湊側高台保管場所並びに5号炉東側第二保管場所＞	燃料源	ディーゼル燃料貯蔵タンク ＜原子炉建物西側及びタービン建物西側ディーゼル燃料貯蔵タンク設置場所＞ ディーゼル燃料デイトンク ＜原子炉建物附属棟地下1階＞		
				燃料流路	ディーゼル燃料移送ポンプ ＜原子炉建物西側及びタービン建物西側ディーゼル燃料貯蔵タンク設置場所＞	—	タンクローリ ＜第3保管エリア及び第4保管エリア＞						

柏崎刈羽原子力発電所 6 / 7号炉 (2017. 12. 20 版)	東海第二発電所 (2018. 9. 18 版)	島根原子力発電所 2号炉	備考
<p>3. 14. 2. 4. 5 その他設備 3. 14. 2. 4. 5. 1 直流給電車 3. 14. 2. 4. 5. 1. 1 設備概要</p> <p>直流給電車は、設計基準事故対処設備の電源喪失（全交流電源及び全直流電源）、及び重大事故等対処設備の電源喪失（代替交流電源及び常設代替直流電源）により、重大事故に至るおそれがある事故が発生した場合において、炉心の著しい損傷を防止するために、原子炉隔離時冷却系、逃がし安全弁及び当該機器の計測制御設備に必要な電力を供給するために設置する。なお、本設備は事業者の自主的な取り組みで設置するものである。</p>		<p>3. 14. 2. 4. 5 その他設備 3. 14. 2. 4. 5. 1 直流給電車 3. 14. 2. 4. 5. 1. 1 設備概要</p> <p><u>直流給電車は、設計基準事故対処設備の電源喪失（全交流電源及び全直流電源）、及び重大事故等対処設備の電源喪失（代替交流電源及び常設代替直流電源）により、重大事故に至るおそれがある事故が発生した場合において、炉心の著しい損傷を防止するために、原子炉隔離時冷却系、逃がし安全弁及び当該機器の計測制御設備に必要な電力を供給できるように、直流給電車を配備する。なお、本設備は事業者の自主的な取り組みで設置するものである。</u></p>	<p>・ 自主設備の相違 【東海第二】 東海第二は可搬型整流器を用いた系統構成を可搬型直流電源設備として位置付けている</p>

柏崎刈羽原子力発電所 6/7号炉 (2017. 12. 20 版)	東海第二発電所 (2018. 9. 18 版)	島根原子力発電所 2号炉	備考
<p>3.14.2.5 号炉間電力融通電気設備</p> <p>3.14.2.5.1 設備概要</p> <p><u>号炉間電力融通電気設備は、設計基準事故対処設備の交流電源が喪失（全交流動力電源喪失）した場合、号炉間電力融通ケーブル（常設）又は号炉間電力融通ケーブル（可搬型）を用いて他号炉の緊急用電源切替箱断路器から自号炉の非常用高压母線 C 系又は D 系までの電路を構築し、他号炉から電源を供給することにより、重大事故等が発生した場合において炉心の著しい損傷、原子炉格納容器の破損、使用済燃料プール内の燃料体等の著しい損傷及び運転停止中原子炉内燃料体の著しい損傷を防止することを目的として設置するものである。</u></p> <p><u>号炉間電力融通電気設備は、号炉間電力融通ケーブル（常設）を 1 式、号炉間電力融通ケーブル（可搬型）を 1 式配備している。常設と可搬型のどちらか一方を特定せずに、使用できる号炉間融通ケーブルを示す場合には「号炉間電力融通ケーブル」と表記する。常設と可搬型を区別する必要がある場合は、それぞれ「号炉間電力融通ケーブル（常設）」、「号炉間電力融通ケーブル（可搬型）」と表記する。号炉間電力融通ケーブル（常設）は、あらかじめ号炉間にケーブルを敷設し、端部をケーブルの収納盤に収納して使用する際に 6 号及び 7 号炉の緊急用電源切替箱断路器に手動で接続することで、他号炉の電源設備から非常用高压母線 C 系及び非常用高压母線 D 系に電力を供給できる設計とする。</u></p> <p><u>号炉間電力融通ケーブル（可搬型）は、号炉間電力融通ケーブル（常設）が使用できない場合の予備ケーブルとして保管し、使用する際には運搬して敷設し、6 号及び 7 号炉の緊急用電源切替箱断路器に手動で接続することで、他号炉の電源設備から非常用高压母線 C 系及び非常用高压母線 D 系に電力を供給できる設計とする。</u></p> <p><u>本系統は他号炉と自号炉を接続する電路を構成する「号炉間電力融通ケーブル」、号炉間電力融通ケーブル以外に電路の構成要素となる代替所内電気設備の「緊急用電源切替箱断路器」、「緊急用電源切替箱接続装置」、「非常用高压母線 C 系」及び「非常用高压母線 D 系」で構成する。本系統全体の概要図を図 3.14-31～32 に、本系統に属する重大事故等対処設備を表 3.14-99 に示す。</u></p>			<p>・設備の相違</p> <p>【柏崎 6/7】</p> <p>①の相違</p>




図 3.14-31 号炉間電力融通電気設備系統図
(号炉間電力融通ケーブル (常設))

・設備の相違
【柏崎 6/7】
①の相違




図 3.14-32 号炉間電力融通電気設備系統図
(号炉間電力融通ケーブル (可搬型))

・設備の相違
【柏崎 6/7】
①の相違

柏崎刈羽原子力発電所 6/7号炉 (2017.12.20版)	東海第二発電所 (2018.9.18版)	島根原子力発電所 2号炉	備考												
<p>表 3.14-99 号炉間電力融通電気設備に関する重大事故等対処設備一覧</p> <table border="1"> <tr> <td>設備区分</td> <td>設備名</td> </tr> <tr> <td>主要設備</td> <td>号炉間電力融通ケーブル (常設) 【常設】 号炉間電力融通ケーブル (可搬型) 【可搬】</td> </tr> <tr> <td>附属設備</td> <td>—</td> </tr> <tr> <td>燃料流路</td> <td>—</td> </tr> <tr> <td>電路</td> <td>号炉間電力融通ケーブル (常設) ～非常用高圧母線 C 系及び D 系電路 【常設】 号炉間電力融通ケーブル (可搬型) ～非常用高圧母線 C 系及び D 系電路 (号炉間電力融通ケーブル (可搬型)) ～緊急用電源切替箱断路器電路 【可搬】 (緊急用電源切替箱断路器) ～非常用高圧母線 C 系及び D 系電路 【常設】</td> </tr> <tr> <td>計装設備 (補助) ※1</td> <td>M/C C 電圧 【常設】 M/C D 電圧 【常設】 非常用 D/G(A) 発電機電圧 (他号炉) 【常設】 非常用 D/G(B) 発電機電圧 (他号炉) 【常設】 非常用 D/G(A) 発電機電力 (他号炉) 【常設】 非常用 D/G(B) 発電機電力 (他号炉) 【常設】 非常用 D/G(A) 発電機周波数 (他号炉) 【常設】 非常用 D/G(B) 発電機周波数 (他号炉) 【常設】 第一 GTG 発電機電圧 【常設】</td> </tr> </table>	設備区分	設備名	主要設備	号炉間電力融通ケーブル (常設) 【常設】 号炉間電力融通ケーブル (可搬型) 【可搬】	附属設備	—	燃料流路	—	電路	号炉間電力融通ケーブル (常設) ～非常用高圧母線 C 系及び D 系電路 【常設】 号炉間電力融通ケーブル (可搬型) ～非常用高圧母線 C 系及び D 系電路 (号炉間電力融通ケーブル (可搬型)) ～緊急用電源切替箱断路器電路 【可搬】 (緊急用電源切替箱断路器) ～非常用高圧母線 C 系及び D 系電路 【常設】	計装設備 (補助) ※1	M/C C 電圧 【常設】 M/C D 電圧 【常設】 非常用 D/G(A) 発電機電圧 (他号炉) 【常設】 非常用 D/G(B) 発電機電圧 (他号炉) 【常設】 非常用 D/G(A) 発電機電力 (他号炉) 【常設】 非常用 D/G(B) 発電機電力 (他号炉) 【常設】 非常用 D/G(A) 発電機周波数 (他号炉) 【常設】 非常用 D/G(B) 発電機周波数 (他号炉) 【常設】 第一 GTG 発電機電圧 【常設】			<p>・設備の相違 【柏崎 6/7】 ①の相違</p>
設備区分	設備名														
主要設備	号炉間電力融通ケーブル (常設) 【常設】 号炉間電力融通ケーブル (可搬型) 【可搬】														
附属設備	—														
燃料流路	—														
電路	号炉間電力融通ケーブル (常設) ～非常用高圧母線 C 系及び D 系電路 【常設】 号炉間電力融通ケーブル (可搬型) ～非常用高圧母線 C 系及び D 系電路 (号炉間電力融通ケーブル (可搬型)) ～緊急用電源切替箱断路器電路 【可搬】 (緊急用電源切替箱断路器) ～非常用高圧母線 C 系及び D 系電路 【常設】														
計装設備 (補助) ※1	M/C C 電圧 【常設】 M/C D 電圧 【常設】 非常用 D/G(A) 発電機電圧 (他号炉) 【常設】 非常用 D/G(B) 発電機電圧 (他号炉) 【常設】 非常用 D/G(A) 発電機電力 (他号炉) 【常設】 非常用 D/G(B) 発電機電力 (他号炉) 【常設】 非常用 D/G(A) 発電機周波数 (他号炉) 【常設】 非常用 D/G(B) 発電機周波数 (他号炉) 【常設】 第一 GTG 発電機電圧 【常設】														
<p>※1: 重大事故等対処設備を活用する手順等の着手の判断基準として用いる補助パラメータ</p>															

柏崎刈羽原子力発電所 6/7号炉 (2017.12.20版)	東海第二発電所 (2018.9.18版)	島根原子力発電所 2号炉	備考
<p>3.14.2.5.2 主要設備の仕様 <u>主要機器の仕様を以下に示す。</u></p> <p><u>(1) 号炉間電力融通ケーブル (常設) (6号及び7号炉共用)</u> <u>個数</u> : 1式 <u>種類</u> : 6,600V 架橋ポリエチレン絶縁難燃性ビニルシースケープル <u>サイズ</u> : 100mm² <u>全長</u> : 約25m <u>取付箇所</u> : <u>コントロール建屋地上2階</u></p> <p><u>(2) 号炉間電力融通ケーブル (可搬型) (6号及び7号炉共用)</u> <u>個数</u> : 1式 <u>種類</u> : 6,600V 架橋ポリエチレン絶縁難燃性ビニルシースケープル <u>サイズ</u> : 100mm² <u>全長</u> : 約25m <u>設置場所</u> : <u>コントロール建屋地上2階</u> <u>保管場所</u> : <u>荒浜側高台保管場所</u></p>			<p>・設備の相違 【柏崎6/7】 ①の相違</p>

柏崎刈羽原子力発電所 6/7号炉 (2017.12.20版)	東海第二発電所 (2018.9.18版)	島根原子力発電所 2号炉	備考														
<p>3.14.2.5.3 設置許可基準規則第43条への適合方針 3.14.2.5.3.1 設置許可基準規則第43条第1項への適合方針</p> <p>(1) 環境条件及び荷重条件 (設置許可基準規則第43条第1項一)</p> <p>(i) 要求事項</p> <p><u>想定される重大事故等が発生した場合における温度、放射線、荷重その他の使用条件において、重大事故等に対処するために必要な機能を有効に発揮するものであること。</u></p> <p>(ii) 適合性</p> <p><u>基本方針については、「2.3.3 環境条件等」に示す。</u></p> <p>a) 号炉間電力融通ケーブル (6号及び7号炉共用)</p> <p><u>号炉間電力融通電気設備の号炉間電力融通ケーブルは、コントロール建屋内及び荒浜側高台保管場所の建屋内に設置する設備であることから、その機能を期待される重大事故等が発生した場合における、コントロール建屋内及び荒浜側高台保管場所の建屋内の環境条件を考慮し、以下の表3.14-100に示す設計とする。</u></p> <p style="text-align: right;">(57-2)</p> <p>表 3.14-100 想定する環境条件及び荷重条件 (号炉間電力融通ケーブル)</p> <table border="1" data-bbox="154 1186 920 1871"> <thead> <tr> <th>環境条件等</th> <th>対応</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>温度・圧力・湿度・放射線</td> <td>コントロール建屋内及び荒浜側高台保管場所の建屋内で想定される温度、圧力、湿度及び放射線条件下に耐えられる性能を確認した機器を使用する。</td> </tr> <tr> <td>屋外の天候による影響</td> <td>屋外に設置するものではないため、天候による影響は受けない。</td> </tr> <tr> <td>海水を通水する系統への影響</td> <td>海水を通水することはない。</td> </tr> <tr> <td>地震</td> <td>適切な地震荷重との組合せを考慮した上で機器が損傷しないことを確認する。(詳細は「2.1.2 耐震設計の基本方針」に示す)</td> </tr> <tr> <td>風(台風)・積雪</td> <td>コントロール建屋内及び荒浜側高台保管場所の建屋内に設置するため、風(台風)及び積雪の影響は受けない。</td> </tr> <tr> <td>電磁的障害</td> <td>重大事故等が発生した場合においても電磁波によりその機能が損なわれない設計とする。</td> </tr> </tbody> </table>	環境条件等	対応	温度・圧力・湿度・放射線	コントロール建屋内及び荒浜側高台保管場所の建屋内で想定される温度、圧力、湿度及び放射線条件下に耐えられる性能を確認した機器を使用する。	屋外の天候による影響	屋外に設置するものではないため、天候による影響は受けない。	海水を通水する系統への影響	海水を通水することはない。	地震	適切な地震荷重との組合せを考慮した上で機器が損傷しないことを確認する。(詳細は「2.1.2 耐震設計の基本方針」に示す)	風(台風)・積雪	コントロール建屋内及び荒浜側高台保管場所の建屋内に設置するため、風(台風)及び積雪の影響は受けない。	電磁的障害	重大事故等が発生した場合においても電磁波によりその機能が損なわれない設計とする。			<p>・設備の相違</p> <p>【柏崎6/7】</p> <p>①の相違</p>
環境条件等	対応																
温度・圧力・湿度・放射線	コントロール建屋内及び荒浜側高台保管場所の建屋内で想定される温度、圧力、湿度及び放射線条件下に耐えられる性能を確認した機器を使用する。																
屋外の天候による影響	屋外に設置するものではないため、天候による影響は受けない。																
海水を通水する系統への影響	海水を通水することはない。																
地震	適切な地震荷重との組合せを考慮した上で機器が損傷しないことを確認する。(詳細は「2.1.2 耐震設計の基本方針」に示す)																
風(台風)・積雪	コントロール建屋内及び荒浜側高台保管場所の建屋内に設置するため、風(台風)及び積雪の影響は受けない。																
電磁的障害	重大事故等が発生した場合においても電磁波によりその機能が損なわれない設計とする。																

柏崎刈羽原子力発電所 6 / 7号炉 (2017. 12. 20 版)	東海第二発電所 (2018. 9. 18 版)	島根原子力発電所 2号炉	備考												
<p>(2) 操作性 (設置許可基準規則第 43 条第 1 項二)</p> <p>(i) 要求事項</p> <p><u>想定される重大事故等が発生した場合において確実に操作できるものであること。</u></p> <p>(ii) 適合性</p> <p><u>基本方針については、「2.3.4 操作性及び試験・検査性」に示す。</u></p> <p><u>号炉間電力融通電気設備で、系統構成に操作が必要な号炉間電力融通ケーブル及び代替所内電気設備の断路器については、現場で容易に操作可能な設計とする。表 3.14-101～102 に操作対象機器の操作場所を示す。</u></p> <p style="text-align: right;">(57-2, 57-3)</p>			<p>・設備の相違</p> <p>【柏崎 6/7】</p> <p>①の相違</p>												
<p><u>表 3.14-101 操作対象機器 (他号炉号炉間電力融通ケーブル)</u></p> <table border="1" data-bbox="157 919 923 1192"> <thead> <tr> <th>機器名称</th> <th>状態の変化</th> <th>操作場所</th> <th>操作方法</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>号炉間電力融通ケーブル (他号炉の緊急用電源切替箱断路器側)</td> <td>断路→接続</td> <td>コントロール建屋 地上 2 階</td> <td>ボルト・ネジ 接続操作</td> </tr> </tbody> </table>	機器名称	状態の変化	操作場所	操作方法	号炉間電力融通ケーブル (他号炉の緊急用電源切替箱断路器側)	断路→接続	コントロール建屋 地上 2 階	ボルト・ネジ 接続操作							
機器名称	状態の変化	操作場所	操作方法												
号炉間電力融通ケーブル (他号炉の緊急用電源切替箱断路器側)	断路→接続	コントロール建屋 地上 2 階	ボルト・ネジ 接続操作												
<p><u>表 3.14-102 操作対象機器 (自号炉号炉間電力融通ケーブル～非常用高圧母線 C 系及び非常用高圧母線 D 系電路)</u></p> <table border="1" data-bbox="157 1325 923 1871"> <thead> <tr> <th>機器名称</th> <th>状態の変化</th> <th>操作場所</th> <th>操作方法</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>号炉間電力融通ケーブル (自号炉の緊急用電源切替箱断路器側)</td> <td>断路→接続</td> <td>コントロール建屋 地上 2 階</td> <td>ボルト・ネジ 接続操作</td> </tr> <tr> <td>非常用高圧母線 C 系遮断器又は非常用高圧母線 D 系遮断器 (緊急用電源切替箱接続装置側)</td> <td>切→入</td> <td>原子炉建屋内の原子炉区域外地下 1 階</td> <td>スイッチ操作</td> </tr> </tbody> </table>	機器名称	状態の変化	操作場所	操作方法	号炉間電力融通ケーブル (自号炉の緊急用電源切替箱断路器側)	断路→接続	コントロール建屋 地上 2 階	ボルト・ネジ 接続操作	非常用高圧母線 C 系遮断器又は非常用高圧母線 D 系遮断器 (緊急用電源切替箱接続装置側)	切→入	原子炉建屋内の原子炉区域外地下 1 階	スイッチ操作			
機器名称	状態の変化	操作場所	操作方法												
号炉間電力融通ケーブル (自号炉の緊急用電源切替箱断路器側)	断路→接続	コントロール建屋 地上 2 階	ボルト・ネジ 接続操作												
非常用高圧母線 C 系遮断器又は非常用高圧母線 D 系遮断器 (緊急用電源切替箱接続装置側)	切→入	原子炉建屋内の原子炉区域外地下 1 階	スイッチ操作												

柏崎刈羽原子力発電所 6/7号炉 (2017. 12. 20 版)	東海第二発電所 (2018. 9. 18 版)	島根原子力発電所 2号炉	備考
<p><u>以下に、号炉間電力融通設備を構成する主要機器の操作性を示す。</u></p> <p><u>a) 号炉間電力融通ケーブル(常設)(6号及び7号炉共用)</u> <u>号炉間電力融通電気設備の号炉間電力融通ケーブル(常設)は、緊急用電源切替箱断路器でのボルト・ネジによる手動接続操作であること、及び号炉間電力融通ケーブルにて電力を融通する号炉の接続状態を緊急用電源切替箱断路器の断路器の目視確認にて確認できることから、確実な操作が可能な設計とする。また、号炉間電力融通ケーブルは6号及び7号炉において同一形状の端子により接続操作を行う設計とし、かつ、十分な操作空間を確保し、容易に操作可能な設計とする。</u></p> <p style="text-align: right;"><u>(57-2, 57-3)</u></p> <p><u>b) 号炉間電力融通ケーブル(可搬型)(6号及び7号炉共用)</u> <u>号炉間電力融通電気設備の号炉間電力融通ケーブル(可搬型)は、人力で運搬可能な設計とする。また、号炉間電力融通ケーブル(可搬型)は、設置場所にて固定等が可能な設計とする。</u></p> <p style="text-align: right;"><u>(57-2, 57-3)</u></p>			<p>・設備の相違 【柏崎6/7】 ①の相違</p>

柏崎刈羽原子力発電所 6/7号炉 (2017.12.20版)	東海第二発電所 (2018.9.18版)	島根原子力発電所 2号炉	備考								
<p>(3) 試験及び検査 (設置許可基準規則第43条第1項三)</p> <p>(i) 要求事項</p> <p><u>健全性及び能力を確認するため、発電用原子炉の運転中又は停止中に試験又は検査ができるものであること。</u></p> <p>(ii) 適合性</p> <p><u>基本方針については、「2.3.4 操作性及び試験・検査性」に示す。</u></p> <p>a) 号炉間電力融通ケーブル (6号及び7号炉共用)</p> <p><u>号炉間電力融通電気設備の号炉間電力融通ケーブルは、表3.14-103に示すように運転中又は停止中に機能・性能試験及び外観検査が可能な設計とする。</u></p> <p><u>号炉間電力融通ケーブルの性能である絶縁抵抗を確認可能な設計とする。</u></p> <p><u>号炉間電力融通ケーブル (可搬型) は取替えが可能な設計とする。</u></p> <p style="text-align: right;">(57-4)</p> <p>表 3.14-103 号炉間電力融通ケーブルの試験及び検査</p> <table border="1" data-bbox="157 1098 923 1329"> <thead> <tr> <th>プラント状態</th> <th>項目</th> <th>内容</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="2">運転中 又は 停止中</td> <td>機能・性能試験</td> <td>号炉間電力融通ケーブルの絶縁抵抗の確認</td> </tr> <tr> <td>外観検査</td> <td>号炉間電力融通ケーブルの外観検査</td> </tr> </tbody> </table>	プラント状態	項目	内容	運転中 又は 停止中	機能・性能試験	号炉間電力融通ケーブルの絶縁抵抗の確認	外観検査	号炉間電力融通ケーブルの外観検査			<p>・設備の相違</p> <p>【柏崎6/7】</p> <p>①の相違</p>
プラント状態	項目	内容									
運転中 又は 停止中	機能・性能試験	号炉間電力融通ケーブルの絶縁抵抗の確認									
	外観検査	号炉間電力融通ケーブルの外観検査									

(4) 切替えの容易性 (設置許可基準規則第43条第1項四)

(i) 要求事項

本来の用途以外の用途として重大事故等に対処するために使用する設備にあっては、通常時に使用する系統から速やかに切り替えられる機能を備えるものであること。


(ii) 適合性

基本方針については、「2.3.4 操作性及び試験・検査性」に示す。

号炉間電力融通電気設備は、本来の用途以外の用途には使用しない。なお、非常用交流電源設備から号炉間電力融通電気設備を用いた電源供給へ切り替えるために必要な操作については、代替所内電気設備の断路器を設けることにより速やかな切替えが可能な設計とする。切替え操作の対象機器は(2)操作性の表3.14-101~102と同様である。

これにより図3.14-33で示すタイムチャートのとおり速やかに切替えが可能である。

(57-3)



※3 コントロール室内の号炉間電力融通ケーブル(架設)を使用する場合は、約115分で可能である。

図3.14-33 号炉間電力融通ケーブルによる電力融通のタイムチャート

* : 「実用発電用原子炉に係る発電用原子炉設置者の重大事故の発生及び拡大の防止に必要な措置を実施するために必要な技術的能力に係る審査基準」への適合状況についての1.14で示すタイムチャート

・設備の相違
【柏崎6/7】
①の相違

柏崎刈羽原子力発電所 6/7号炉 (2017.12.20版)	東海第二発電所 (2018.9.18版)	島根原子力発電所 2号炉	備考												
<p>(5) 悪影響の防止 (設置許可基準規則第43条第1項五)</p> <p>(i) 要求事項</p> <p><u>工場等内の他の設備に対して悪影響を及ぼさないものであること。</u></p> <p>(ii) 適合性</p> <p><u>基本方針については、「2.3.1 多様性, 位置的分散, 悪影響防止等」に示す。</u></p> <p><u>号炉間電力融通電気設備は, 表 3.14-104 に示すように, 通常時は号炉間電力融通ケーブルと自号炉及び他号炉の緊急用電源切替箱断路器を断路状態にするとともに, 非常用高压母線 C 系の遮断器 (緊急用電源切替箱接続装置側) 及び非常用高压母線 D 系の遮断器 (緊急用電源切替箱接続装置側) を切とすることで隔離する系統構成としており, 重大事故等時に接続等により重大事故等対処設備としての系統構成とすることで, 非常用所内電気設備に対して悪影響を及ぼさない設計とする。</u></p> <p><u>号炉間電力融通ケーブル (可搬型) は治具による固定等を行うことで, 他の設備に悪影響を及ぼさない設計とする。</u></p> <p style="text-align: right;">(57-3, 57-7)</p> <p style="text-align: center;">表 3.14-104 他系統との隔離</p> <table border="1" data-bbox="157 1144 923 1554"> <thead> <tr> <th>取合系統</th> <th>系統隔離</th> <th>駆動方式</th> <th>動作</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>非常用所内電気設備</td> <td>非常用高压母線 C 系遮断器 (緊急用電源切替箱接続装置側)</td> <td>手動</td> <td>通常時切</td> </tr> <tr> <td>非常用所内電気設備</td> <td>非常用高压母線 D 系遮断器 (緊急用電源切替箱接続装置側)</td> <td>手動</td> <td>通常時切</td> </tr> </tbody> </table>	取合系統	系統隔離	駆動方式	動作	非常用所内電気設備	非常用高压母線 C 系遮断器 (緊急用電源切替箱接続装置側)	手動	通常時切	非常用所内電気設備	非常用高压母線 D 系遮断器 (緊急用電源切替箱接続装置側)	手動	通常時切			<p>・設備の相違</p> <p>【柏崎 6/7】</p> <p>①の相違</p>
取合系統	系統隔離	駆動方式	動作												
非常用所内電気設備	非常用高压母線 C 系遮断器 (緊急用電源切替箱接続装置側)	手動	通常時切												
非常用所内電気設備	非常用高压母線 D 系遮断器 (緊急用電源切替箱接続装置側)	手動	通常時切												

柏崎刈羽原子力発電所 6/7号炉 (2017.12.20版)	東海第二発電所 (2018.9.18版)	島根原子力発電所 2号炉	備考															
<p>(6) 設置場所 (設置許可基準規則第43条第1項六)</p> <p>(i) 要求事項</p> <p><u>想定される重大事故等が発生した場合において重大事故等対処設備の操作及び復旧作業を行うことができるよう、放射線量が高くなるおそれが少ない設置場所の選定、設置場所への遮蔽物の設置その他の適切な措置を講じたものであること。</u></p> <p>(ii) 適合性</p> <p><u>基本方針については、「2.3.3 環境条件等」に示す。</u></p> <p><u>号炉間電力融通電気設備の系統構成に操作が必要な機器の設置場所、操作場所を表3.14-105に示す。これらの操作場所は、想定される事故時における放射線量が高くなるおそれが少ないため、設置場所で操作可能な設計とする。</u></p> <p style="text-align: right;">(57-2)</p> <p style="text-align: center;"><u>表 3.14-105 操作対象機器設置場所</u></p> <table border="1" data-bbox="157 961 923 1375"> <thead> <tr> <th>機器名称</th> <th>設置場所</th> <th>操作場所</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>号炉間電力融通ケーブル</td> <td>コントロール建屋 地上2階</td> <td>コントロール建屋 地上2階</td> </tr> <tr> <td>緊急用電源切替箱断路器</td> <td>コントロール建屋 地上2階</td> <td>コントロール建屋 地上2階</td> </tr> <tr> <td>非常用高圧母線C系</td> <td>原子炉建屋内の原子炉 区域外地下1階</td> <td>原子炉建屋内の原子炉 区域外地下1階</td> </tr> <tr> <td>非常用高圧母線D系</td> <td>原子炉建屋内の原子炉 区域外地下1階</td> <td>原子炉建屋内の原子炉 区域外地下1階</td> </tr> </tbody> </table>	機器名称	設置場所	操作場所	号炉間電力融通ケーブル	コントロール建屋 地上2階	コントロール建屋 地上2階	緊急用電源切替箱断路器	コントロール建屋 地上2階	コントロール建屋 地上2階	非常用高圧母線C系	原子炉建屋内の原子炉 区域外地下1階	原子炉建屋内の原子炉 区域外地下1階	非常用高圧母線D系	原子炉建屋内の原子炉 区域外地下1階	原子炉建屋内の原子炉 区域外地下1階			<p>・設備の相違</p> <p>【柏崎6/7】</p> <p>①の相違</p>
機器名称	設置場所	操作場所																
号炉間電力融通ケーブル	コントロール建屋 地上2階	コントロール建屋 地上2階																
緊急用電源切替箱断路器	コントロール建屋 地上2階	コントロール建屋 地上2階																
非常用高圧母線C系	原子炉建屋内の原子炉 区域外地下1階	原子炉建屋内の原子炉 区域外地下1階																
非常用高圧母線D系	原子炉建屋内の原子炉 区域外地下1階	原子炉建屋内の原子炉 区域外地下1階																

柏崎刈羽原子力発電所 6/7号炉 (2017.12.20版)	東海第二発電所 (2018.9.18版)	島根原子力発電所 2号炉	備考
<p><u>3.14.2.5.3.2 設置許可基準規則第43条第2項への適合方針</u></p> <p><u>(1) 容量 (設置許可基準規則第43条第2項一)</u></p> <p><u>(i) 要求事項</u> <u>想定される重大事故等の収束に必要な容量を有するものであること。</u></p> <p><u>(ii) 適合性</u> <u>基本方針については、「2.3.2 容量等」に示す。</u></p> <p><u>a) 号炉間電力融通ケーブル (常設) (6号及び7号炉共用)</u> <u>号炉間電力融通電気設備の号炉間電力融通ケーブル (常設) は、想定される重大事故等時において、重大事故等対処時に必要な電力を融通可能なケーブルサイズ100mm²を有する設計とする。</u> <u>(57-5)</u></p> <p><u>(2) 共用の禁止 (設置許可基準規則第43条第2項二)</u></p> <p><u>(i) 要求事項</u> <u>二以上の発電用原子炉施設において共用するものでないこと。ただし、二以上の発電用原子炉施設と共用することによって当該二以上の発電用原子炉施設の安全性が向上する場合であって、同一の工場等内の他の発電用原子炉施設に対して悪影響を及ぼさない場合は、この限りでない。</u></p> <p><u>(ii) 適合性</u> <u>基本方針については、「2.3.1 多様性、位置的分散、悪影響防止等」に示す。</u></p> <p><u>a) 号炉間電力融通ケーブル (常設) (6号及び7号炉共用)</u> <u>号炉間電力融通電気設備の号炉間電力融通ケーブル (常設) は、共用により6号及び7号炉相互間での電力融通を可能とし、安全性の向上を図れることから、6号及び7号炉で共用する設計とする。号炉間電力融通ケーブル (常設) は、共用により悪影響を及ぼさないよう、通常時は接続先の系統と分離した状態で設置する設計とする。</u></p>			<p>・設備の相違 【柏崎6/7】 ①の相違</p>

柏崎刈羽原子力発電所 6/7号炉 (2017.12.20版)	東海第二発電所 (2018.9.18版)	島根原子力発電所 2号炉	備考															
<p>(3) <u>設計基準事故対処設備との多様性(設置許可基準規則第43条第2項三)</u></p> <p>(i) <u>要求事項</u></p> <p><u>常設重大事故防止設備は、共通要因によって設計基準事故対処設備の安全機能と同時にその機能が損なわれるおそれがないよう、適切な措置を講じたものであること。</u></p> <p>(ii) <u>適合性</u></p> <p><u>基本方針については、「2.3.1 多様性、位置的分散、悪影響防止等」に示す。</u></p> <p><u>号炉間電力融通電気設備のうち、号炉間電力融通ケーブル(常設)を用いる電力融通については、共通要因によって、設計基準事故対処設備の安全機能と同時に機能が損なわれるおそれがないよう、設計基準事故対処設備である非常用交流電源設備の各機器と表3.14-106のとおり位置的分散を図る設計とする。</u></p> <p style="text-align: right;">(57-2, 57-3)</p> <p style="text-align: center;"><u>表 3.14-106 多重性又は多様性、位置的分散</u></p> <table border="1" data-bbox="157 1098 923 1734"> <thead> <tr> <th></th> <th>設計基準事故対処設備</th> <th>重大事故防止設備</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td>非常用交流電源設備</td> <td>号炉間電力融通電気設備</td> </tr> <tr> <td>電源</td> <td>非常用ディーゼル発電機 <原子炉建屋内の原子炉区域 外地上1階></td> <td>他号炉の電源設備</td> </tr> <tr> <td>電路</td> <td>非常用ディーゼル発電機 ～非常用高压母線電路</td> <td>号炉間電力融通ケーブル(常設) ～非常用高压母線C系 及びD系電路【常設】</td> </tr> <tr> <td>電源供給先</td> <td>非常用高压母線C系 非常用高压母線D系 非常用高压母線E系 <いずれも原子炉建屋内の原 子炉区域外地下1階></td> <td>非常用高压母線C系 非常用高压母線D系 <いずれも原子炉建屋内の原 子炉区域外地下1階></td> </tr> </tbody> </table>		設計基準事故対処設備	重大事故防止設備		非常用交流電源設備	号炉間電力融通電気設備	電源	非常用ディーゼル発電機 <原子炉建屋内の原子炉区域 外地上1階>	他号炉の電源設備	電路	非常用ディーゼル発電機 ～非常用高压母線電路	号炉間電力融通ケーブル(常設) ～非常用高压母線C系 及びD系電路【常設】	電源供給先	非常用高压母線C系 非常用高压母線D系 非常用高压母線E系 <いずれも原子炉建屋内の原 子炉区域外地下1階>	非常用高压母線C系 非常用高压母線D系 <いずれも原子炉建屋内の原 子炉区域外地下1階>			<p>・設備の相違</p> <p>【柏崎6/7】</p> <p>①の相違</p>
	設計基準事故対処設備	重大事故防止設備																
	非常用交流電源設備	号炉間電力融通電気設備																
電源	非常用ディーゼル発電機 <原子炉建屋内の原子炉区域 外地上1階>	他号炉の電源設備																
電路	非常用ディーゼル発電機 ～非常用高压母線電路	号炉間電力融通ケーブル(常設) ～非常用高压母線C系 及びD系電路【常設】																
電源供給先	非常用高压母線C系 非常用高压母線D系 非常用高压母線E系 <いずれも原子炉建屋内の原 子炉区域外地下1階>	非常用高压母線C系 非常用高压母線D系 <いずれも原子炉建屋内の原 子炉区域外地下1階>																

柏崎刈羽原子力発電所 6/7号炉 (2017.12.20版)	東海第二発電所 (2018.9.18版)	島根原子力発電所 2号炉	備考
<p><u>3.14.2.5.3.3 設置許可基準規則第43条第3項への適合方針</u></p> <p><u>(1) 容量 (設置許可基準規則第43条第3項一)</u></p> <p><u>(i) 要求事項</u> <u>想定される重大事故等の収束に必要な容量に加え、十分に余裕のある容量を有するものであること。</u></p> <p><u>(ii) 適合性</u> <u>基本方針については、「2.3.2 容量等」に示す。</u></p> <p><u>a) 号炉間電力融通ケーブル (可搬型) (6号及び7号炉共用)</u> <u>号炉間電力融通電気設備の号炉間電力融通ケーブル (可搬型) は、想定される重大事故等時において、重大事故等対処時に必要な電力を融通可能なケーブルサイズ100mm²を有するものを1式として使用する。保有数は、号炉間電力融通ケーブル (常設) の故障時及び保守点検による待機除外時のバックアップ用として1式 (6号及び7号炉共用) を保管する。</u></p> <p style="text-align: right;"><u>(57-5)</u></p> <p><u>(2) 確実な接続 (設置許可基準規則第43条第3項二)</u></p> <p><u>(i) 要求事項</u> <u>常設設備 (発電用原子炉施設と接続されている設備又は短時間に発電用原子炉施設と接続することができる常設の設備をいう。以下同じ。) と接続するものにあつては、当該常設設備と容易かつ確実に接続することができ、かつ、二以上の系統又は発電用原子炉施設が相互に使用することができるよう、接続部の規格の統一その他の適切な措置を講じたものであること。</u></p> <p><u>(ii) 適合性</u> <u>基本方針については、「2.3.4 操作性及び試験・検査性」に示す。</u></p> <p><u>号炉間電力融通電気設備は、接続が必要な号炉間電力融通ケーブル (可搬型) については、現場で容易に接続可能な設計とする。表3.14-107に対象機器の接続場所を示す。</u></p> <p><u>(57-2)</u></p>			<p>・設備の相違 【柏崎6/7】 ①の相違</p>

柏崎刈羽原子力発電所 6 / 7号炉 (2017. 12. 20 版)	東海第二発電所 (2018. 9. 18 版)	島根原子力発電所 2号炉	備考								
<p style="text-align: center;"><u>表 3.14-107 接続対象機器設置場所</u></p> <table border="1" data-bbox="157 289 923 428"> <thead> <tr> <th>接続元機器名称</th> <th>接続先機器名称</th> <th>接続場所</th> <th>接続方法</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>号炉間電力融通ケーブル (可搬型)</td> <td>緊急用電源切替箱 断路器</td> <td>コントロール建屋 2 階</td> <td>ボルト・ネジ接続</td> </tr> </tbody> </table> <p>以下に、号炉間電力融通電気設備を構成する可搬型主要設備の<u>確実な接続性を示す。</u></p> <p><u>a) 号炉間電力融通ケーブル (可搬型) (6 号及び 7 号炉共用)</u> 号炉間電力融通電気設備の号炉間電力融通ケーブル (可搬型) は、緊急用電源切替箱断路器でのボルト・ネジによる手動接続であること、接続治具を用いてケーブルを確実に接続することが可能な設計とすること及び号炉間電力融通ケーブルにて電力を融通する号炉の接続状態を緊急用電源切替箱断路器の断路器の目視確認にて確認できることから、<u>確実な接続が可能な設計とする。</u>また、号炉間電力融通ケーブルは 6 号及び 7 号炉において同一形状の端子により接続を行う設計とし、かつ、十分な操作空間を確保し、容易に接続可能な設計とする。</p> <p style="text-align: right;"><u>(57-2)</u></p> <p><u>(3) 複数の接続口 (設置許可基準規則第 43 条第 3 項三)</u></p> <p><u>(i) 要求事項</u> 常設設備と接続するものにあつては、共通要因によって接続することができなくなることを防止するため、<u>可搬型重大事故等対処設備 (原子炉建屋の外から水又は電力を供給するものに限る。)</u>の接続口をそれぞれ互いに異なる複数の場所に設けるものであること。</p> <p><u>(ii) 適合性</u> 基本方針については、「<u>2.3.1 多様性, 位置的分散, 悪影響防止等</u>」に示す。</p> <p><u>a) 号炉間電力融通ケーブル (可搬型) (6 号及び 7 号炉共用)</u> 号炉間電力融通電気設備の号炉間電力融通ケーブル (可搬型) は原子炉建屋の外から水又は電力を供給するものに該当しないことから、<u>対象外である。</u></p>	接続元機器名称	接続先機器名称	接続場所	接続方法	号炉間電力融通ケーブル (可搬型)	緊急用電源切替箱 断路器	コントロール建屋 2 階	ボルト・ネジ接続			<p>・設備の相違 【柏崎 6/7】 ①の相違</p>
接続元機器名称	接続先機器名称	接続場所	接続方法								
号炉間電力融通ケーブル (可搬型)	緊急用電源切替箱 断路器	コントロール建屋 2 階	ボルト・ネジ接続								

柏崎刈羽原子力発電所 6/7号炉 (2017.12.20版)	東海第二発電所 (2018.9.18版)	島根原子力発電所 2号炉	備考								
<p>(4) 設置場所 (設置許可基準規則第43条第3項四)</p> <p>(i) 要求事項</p> <p><u>想定される重大事故等が発生した場合において可搬型重大事故等対処設備を設置場所に据え付け、及び常設設備と接続することができるよう、放射線量が高くなるおそれが少ない設置場所の選定、設置場所への遮蔽物の設置その他の適切な措置を講じたものであること。</u></p> <p>(ii) 適合性</p> <p><u>基本方針については、「2.3.3 環境条件等」に示す。</u></p> <p><u>号炉間電力融通電気設備の系統構成に操作が必要な可搬型機器の接続場所を表3.14-108に示す。これらの操作場所は、想定される事故時における放射線量が高くなるおそれが少ないため、設置場所で操作可能な設計とする。</u></p> <p style="text-align: right;">(57-2)</p> <p style="text-align: center;"><u>表 3.14-108 操作対象機器設置場所</u></p> <table border="1" data-bbox="157 1010 923 1241"> <thead> <tr> <th>機器名称</th> <th>接続先の機器名称</th> <th>接続場所</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="2">号炉間融通電力ケーブル (可搬型)</td> <td>緊急用電源切替箱断路器 (他号炉)</td> <td>コントロール建屋地上 2階</td> </tr> <tr> <td>緊急用電源切替箱断路器 (自号炉)</td> <td>コントロール建屋地上 2階</td> </tr> </tbody> </table> <p>(5) 保管場所 (設置許可基準規則第43条第3項五)</p> <p>(i) 要求事項</p> <p><u>地震、津波その他の自然現象又は故意による大型航空機の衝突その他のテロリズムによる影響、設計基準事故対処設備及び重大事故等対処設備の配置その他の条件を考慮した上で常設重大事故等対処設備と異なる保管場所に保管すること。</u></p> <p>(ii) 適合性</p> <p><u>基本方針については、「2.3.1 多様性、位置的分散、悪影響防止等」に示す。</u></p>	機器名称	接続先の機器名称	接続場所	号炉間融通電力ケーブル (可搬型)	緊急用電源切替箱断路器 (他号炉)	コントロール建屋地上 2階	緊急用電源切替箱断路器 (自号炉)	コントロール建屋地上 2階			<p>・設備の相違</p> <p>【柏崎6/7】</p> <p>①の相違</p>
機器名称	接続先の機器名称	接続場所									
号炉間融通電力ケーブル (可搬型)	緊急用電源切替箱断路器 (他号炉)	コントロール建屋地上 2階									
	緊急用電源切替箱断路器 (自号炉)	コントロール建屋地上 2階									

柏崎刈羽原子力発電所 6 / 7号炉 (2017. 12. 20 版)	東海第二発電所 (2018. 9. 18 版)	島根原子力発電所 2号炉	備考				
<p>表 3.14-109 のとおり、号炉間電力融通電気設備の系統構成に操作が必要な可搬型機器は、複数の箇所に分散して保管する設計とする。</p> <p style="text-align: right;">(57-2)</p> <p style="text-align: center;">表 3.14-109 操作対象機器保管場所</p> <table border="1" data-bbox="151 516 923 611"> <thead> <tr> <th>機器名称</th> <th>保管場所</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>号炉間電力融通ケーブル (可搬型)</td> <td>荒浜側高台保管場所</td> </tr> </tbody> </table> <p>(6) アクセスルートの確保 (設置許可基準規則第 43 条第 3 項六)</p> <p>(i) 要求事項</p> <p>想定される重大事故等が発生した場合において、可搬型重大事故等対処設備を運搬し、又は他の設備の被害状況を把握するため、工場等内の道路及び通路が確保できるよう、適切な措置を講じたものであること。</p> <p>(ii) 適合性</p> <p>基本方針については、「2.3.4 操作性及び試験・検査性」に示す。</p> <p>想定される重大事故等が発生した場合においても、可搬型重大事故等対処設備の運搬、移動に支障をきたすことのないよう、迂回路も考慮して複数のアクセスルートを確保する設計とする。</p> <p>(「可搬型重大事故等対処設備保管場所及びアクセスルート」参照)</p> <p style="text-align: right;">(57-6)</p>	機器名称	保管場所	号炉間電力融通ケーブル (可搬型)	荒浜側高台保管場所			<p>・設備の相違</p> <p>【柏崎 6/7】</p> <p>①の相違</p>
機器名称	保管場所						
号炉間電力融通ケーブル (可搬型)	荒浜側高台保管場所						

柏崎刈羽原子力発電所 6/7号炉 (2017.12.20版)	東海第二発電所 (2018.9.18版)	島根原子力発電所 2号炉	備考
<p>(7) <u>設計基準事故対処設備及び常設重大事故等防止設備との多様性 (設置許可基準規則第43条第3項七)</u></p> <p>(i) <u>要求事項</u></p> <p><u>重大事故防止設備のうち可搬型のものは、共通要因によって、設計基準事故対処設備の安全機能、使用済燃料貯蔵槽の冷却機能若しくは注水機能又は常設重大事故防止設備の重大事故に至るおそれがある事故に対処するために必要な機能と同時にその機能が損なわれるおそれがないよう、適切な措置を講じたものであること。</u></p> <p>(ii) <u>適合性</u></p> <p><u>基本方針については、「2.3.1 多様性、位置的分散、悪影響防止等」に示す。</u></p> <p><u>号炉間電力融通電気設備のうち、号炉間電力融通ケーブル(可搬型)を用いる電力融通については、共通要因によって、設計基準事故対処設備の安全機能と同時に機能が損なわれるおそれがないよう、設計基準事故対処設備である非常用交流電源設備の各機器と表3.14-110のとおり多様性、位置的分散を図る設計とする。</u></p> <p style="text-align: right;"><u>(57-2, 57-3)</u></p>			<p>・設備の相違</p> <p>【柏崎6/7】</p> <p>①の相違</p>

柏崎刈羽原子力発電所 6/7号炉 (2017. 12. 20 版)				東海第二発電所 (2018. 9. 18 版)	島根原子力発電所 2号炉	備考
<u>表 3.14-110 多重性及び多様性, 位置的分散</u>						・設備の相違 【柏崎 6/7】 ①の相違
	設計基準事故対処設備	常設重大事故防止設備	可搬型重大事故防止設備			
	非常用交流電源設備	号炉間電力融通電気設備	号炉間電力融通電気設備			
電源	非常用ディーゼル発電機 ＜原子炉建屋内の原子炉区域外地上 1 階＞	他号炉の電源設備	他号炉の電源設備			
電路	非常用ディーゼル発電機 ～非常用高压母線 C 系 非常用高压母線 D 系 非常用高压母線 E 系	号炉間電力融通ケーブル (常設) ～非常用高压母線 C 系 及び D 系	号炉間電力融通ケーブル (可搬型) ～非常用高压母線 C 系 及び D 系			
電源供給先	非常用高压母線 C 系 非常用高压母線 D 系 非常用高压母線 E 系 ＜いずれも原子炉建屋内の原子炉区域外地下 1 階＞	非常用高压母線 C 系 非常用高压母線 D 系 ＜いずれも原子炉建屋内の原子炉区域外地下 1 階＞	非常用高压母線 C 系 非常用高压母線 D 系 ＜いずれも原子炉建屋内の原子炉区域外地下 1 階＞			

柏崎刈羽原子力発電所 6/7号炉 (2017.12.20版)	東海第二発電所 (2018.9.18版)	島根原子力発電所 2号炉	備考
<p>3.14.2.5.4 その他設備</p> <p>3.14.2.5.4.1 号炉間連絡ケーブル</p> <p>3.14.2.5.4.1.1 設備概要</p> <p>外部電源及び非常用直流電源喪失後、他号炉の<u>非常用モータ・コントロール・センタ</u>から自号炉の<u>非常用モータ・コントロール・センタ</u>に電源供給することで、非常用ディーゼル発電機の起動に必要な制御電源を確保できるように、号炉間連絡ケーブルを設ける。なお、本設備は事業者の自主的な取り組みで設置するものである。</p>		<p>3.14.2.5 号炉間電力融通電気設備 (自主対策設備)</p> <p>3.14.2.5.1 号炉間電力融通ケーブル</p> <p>3.14.2.5.1.1 設備概要</p> <p><u>設計基準事故対処設備の交流電源喪失(全交流動力電源喪失)、及び重大事故等対処設備の電源喪失(代替交流電源喪失)により、重大事故に至る恐れがある事故が発生した場合において、炉心の著しい損傷、原子炉格納容器の破損、燃料プール内の燃料体等の著しい損傷及び運転停止中原子炉内燃料体の著しい損傷を防止するために、1号炉の非常用ディーゼル発電機から自号炉の非常用所内電気設備に電源供給できるように、号炉間電力融通ケーブルを設ける。なお、本設備は事業者の自主的な取り組みで設置するものである。</u></p> <p>3.14.2.5.2 号炉間連絡ケーブル</p> <p>3.14.2.5.2.1 設備概要</p> <p><u>外部電源及び非常用直流電源喪失後、1号炉の非常用コントロールセンタから自号炉の非常用コントロールセンタに電源供給することで、非常用ディーゼル発電機の起動に必要な制御電源を確保できるように、号炉間連絡ケーブルを設ける。なお、本設備は事業者の自主的な取り組みで設置するものである。</u></p>	<p>・自主対策設備の相違 【柏崎6/7, 東海第二】 ①の相違</p> <p>・自主対策設備の相違 【東海第二】 ①の相違</p>

柏崎刈羽原子力発電所 6 / 7号炉 (2017. 12. 20 版)	東海第二発電所 (2018. 9. 18 版)	島根原子力発電所 2号炉	備考
<p>3. 14. 2. 6 代替所内電気設備</p> <p>3. 14. 2. 6. 1 設備概要</p> <p>代替所内電気設備は、設計基準事故対処設備の非常用所内電気設備が喪失した場合、常設代替交流電源設備又は可搬型代替交流電源設備から必要な設備に電源を供給するための電路を確保することにより、重大事故等が発生した場合において炉心の著しい損傷、原子炉格納容器の破損、<u>使用済燃料プール内の燃料体等の著しい損傷及び運転停止中原子炉内燃料体の著しい損傷を防止することを目的として設置するものである。</u></p> <p>本系統は電路を構成する、「<u>緊急用断路器</u>」、「<u>緊急用電源切替箱断路器</u>」、「<u>緊急用電源切替箱接続装置</u>」、「<u>AM 用動力変圧器</u>」、「<u>非常用高圧母線 C 系</u>」、「<u>非常用高圧母線 D 系</u>」、「<u>AM 用 MCC</u>」及び「<u>AM 用切替盤</u>」、代替所内電気設備から電源供給時に設備の遠隔操作を行う「<u>AM 用操作盤</u>」で構成する。本系統全体の概要図を図 3. 14-34～36 に、本系統に属する重大事故等対処設備を表 3. 14-111 に示す。</p> <p>本系統は、<u>緊急用断路器</u>、<u>緊急用電源切替箱断路器</u>、<u>緊急用電源切替箱接続装置</u>、<u>非常用高圧母線 C 系</u>、<u>非常用高圧母線 D 系</u>、<u>AM 用 MCC</u>、<u>AM 用切替盤</u>を操作して系統構成することにより、常設代替交流電源設備又は可搬型代替交流電源設備の電路として使用する。</p> <p>代替所内電気設備の設計基準事故対処設備に対する独立性及び位置的分散については 3. 14. 2. 6. 3 項に詳細を示す。所内電気設備への接近性の確保については 3. 14. 2. 6. 4 項に詳細を示す。</p> <p>なお、<u>AM 用切替装置 (SRV)</u> については、「3. 3 原子炉冷却材圧力バウンダリを減圧するための設備 (設置許可基準規則第 46 条に対する設計方針を示す章)」で示す。</p>	<p>3. 14. 2. 6 代替所内電気設備</p> <p>3. 14. 2. 6. 1 設備概要</p> <p>代替所内電気設備は、設計基準事故対処設備の非常用所内電気設備の電源が喪失した場合、常設代替交流電源設備、可搬型代替交流電源設備、<u>常設代替直流電源設備及び可搬型代替直流電源設備</u>から必要な設備に電源を供給するための電路を確保することにより、重大事故等が発生した場合、炉心の著しい損傷、原子炉格納容器の破損、<u>使用済燃料プール内の燃料体等の著しい損傷及び運転停止中原子炉内燃料体の著しい損傷を防止することを目的として設置するものである。</u></p> <p>代替所内電気設備は、<u>緊急用 M/C</u>、<u>緊急用 P/C</u>、<u>緊急用 MCC</u>、<u>緊急用電源切替盤及び緊急用直流 125V 主母線盤</u>で構成する。本系統全体の系統図を、第 3. 14. 2. 1. 1-1 図及び第 3. 14. 2. 3. 1-1 図に、本系統に属する重大事故等対処設備を、第 3. 14. 2. 6. 1-1 表に示す。</p> <p>本系統は、<u>緊急用 M/C</u>、<u>緊急用 P/C</u>、<u>緊急用 MCC</u>、<u>緊急用電源切替盤及び緊急用 125V 主母線盤</u>を操作して系統構成することにより、常設代替交流電源設備、可搬型代替交流電源設備、常設代替直流電源設備及び可搬型代替直流電源設備の電路として使用する。</p> <p>代替所内電気設備の設計基準事故対処設備に対する独立性及び位置的分散の詳細については、「<u>3. 14. 2. 6. 3 独立性及び位置的分散の確保</u>」に示す。</p> <p>代替所内電気設備への接近性の確保の詳細については、「<u>3. 14. 2. 6. 4 所内電気設備への接近性の確保</u>」に示す。</p>	<p>3. 14. 2. 6 代替所内電気設備</p> <p>3. 14. 2. 6. 1 設備概要</p> <p>代替所内電気設備は、設計基準事故対処設備の非常用所内電気設備が喪失した場合、常設代替交流電源設備、可搬型代替交流電源設備又は可搬型直流電源設備から必要な設備に電源を供給するための電路を確保することにより、重大事故等が発生した場合において炉心の著しい損傷、原子炉格納容器の破損、<u>燃料プール内の燃料体等の著しい損傷及び運転停止中原子炉内燃料体の著しい損傷を防止することを目的として設置するものである。</u></p> <p>本系統は電路を構成する「<u>緊急用メタクラ</u>」、「<u>メタクラ切替盤</u>」、「<u>高圧発電機車接続プラグ収納箱</u>」、「<u>緊急用メタクラ接続プラグ盤</u>」、「<u>SA ロードセンタ</u>」、「<u>SA 1 コントロールセンタ</u>」、「<u>SA 2 コントロールセンタ</u>」、「<u>非常用高圧母線 C 系</u>」、「<u>非常用高圧母線 D 系</u>」、「<u>充電器電源切替盤</u>」及び「<u>SA 電源切替盤</u>」、代替所内電気設備から電源供給時に設備の遠隔操作を行う「<u>重大事故操作盤</u>」で構成する。本系統全体の概要図を第 3. 14-36 図～第 3. 14-38 図に、本系統に属する重大事故等対処設備を第 3. 14-108 表に示す。</p> <p>本系統は、<u>緊急用メタクラ</u>、<u>メタクラ切替盤</u>、<u>高圧発電機車接続プラグ収納箱</u>、<u>緊急用メタクラ接続プラグ盤</u>、<u>SA ロードセンタ</u>、<u>非常用高圧母線 C 系</u>、<u>非常用高圧母線 D 系</u>、<u>充電器電源切替盤</u>、<u>SA 電源切替盤</u>を操作して系統構成することにより、常設代替交流電源設備、可搬型代替交流電源設備又は可搬型直流電源設備の電路として使用する。</p> <p>代替所内電気設備の設計基準事故対処設備に対する独立性及び位置的分散については 3. 14. 2. 6. 3 項に詳細を示す。所内電気設備への接近性の確保については 3. 14. 2. 6. 4 項に詳細を示す。</p> <p>なお、<u>SRV 用電源切替盤</u>については、「3. 3 原子炉冷却材圧力バウンダリを減圧するための設備 (設置許可基準規則第 46 条に対する設計方針を示す章)」で示す。</p>	<p>備考</p> <ul style="list-style-type: none"> ・設備の相違 【柏崎 6/7】 ⑮の相違 【東海第二】 ⑯の相違 ・設備の相違 【東海第二】 ⑯の相違 【柏崎 6/7, 東海第二】 ⑰の相違 ・設備の相違 【東海第二】 ⑯の相違 【柏崎 6/7, 東海第二】 ⑰の相違 【柏崎 6/7】 ⑮の相違 ・設備の相違 【東海第二】 東海第二は SRV への電源供給について、緊急用電源切替盤を使用するため、本項にて整理しているが、島根 2 号炉は柏崎 6/7 と同様に 46 条側で整理している





図 3.14-34 代替所内電気設備系統図



第 3.14-36 図 代替所内電気設備系統図

・設備の相違
 【柏崎 6/7, 東海第二】
 ㊹の相違





図 3. 14-35 代替所内電気設備制御回路系統図 (MCC C 又は D から電源供給時)

第 3. 14-37 図 代替所内電気設備制御回路系統図 (既設非常用C/Cからの電源供給時)

・設備の相違
 【柏崎 6/7, 東海第二】
 ①の相違





図 3. 14-36 代替所内電気設備制御回路系統図 (AM 用 MCC から電源供給時)



第 3. 14-38 図 代替所内電気設備制御回路系統図 (SA用C/Cからの電源供給時)

・設備の相違
【柏崎 6/7, 東海第二】
②の相違

柏崎刈羽原子力発電所 6/7号炉 (2017.12.20版)		東海第二発電所 (2018.9.18版)		島根原子力発電所 2号炉		備考																				
表 3.14-111 代替所内電気設備に関する重大事故等対処設備一覧		第 3.14.2.6.1-1 表 代替所内電気設備に関する重大事故等対処設備一覧(1/2)		第 3.14-108 表 代替所内電気設備に関する重大事故等対処設備一覧		・設備の相違 【柏崎 6/7, 東海第二】 ㊴の相違																				
設備区分	設備名	設備区分	設備名	設備区分	設備名																					
主要設備	緊急用断路器【常設】 緊急用電源切替箱断路器【常設】 緊急用電源切替箱接続装置【常設】 AM 用動力変圧器【常設】 AM 用 MCC【常設】 AM 用切替盤【常設】 AM 用操作盤【常設】 非常用高圧母線 C 系【常設】 非常用高圧母線 D 系【常設】	<table border="1"> <tr> <td>主要設備</td> <td> 緊急用M/C【常設】 緊急用P/C【常設】 緊急用MCC【常設】 緊急用電源切替盤【常設】 緊急用直流125V主母線盤【常設】 </td> </tr> <tr> <td rowspan="4">関連設備</td> <td>付属設備</td> <td>—</td> </tr> <tr> <td>燃料流路</td> <td>—</td> </tr> <tr> <td>交流電路</td> <td>—</td> </tr> <tr> <td>直流電路</td> <td>—</td> </tr> <tr> <td>計装設備(補助)^{※1}</td> <td> M/C 2C【常設】 M/C 2D【常設】 緊急用M/C電圧【常設】 緊急用P/C電圧【常設】 緊急用直流125V主母線盤電圧【常設】 </td> </tr> </table>	主要設備	緊急用M/C【常設】 緊急用P/C【常設】 緊急用MCC【常設】 緊急用電源切替盤【常設】 緊急用直流125V主母線盤【常設】	関連設備		付属設備	—	燃料流路	—	交流電路	—	直流電路	—	計装設備(補助) ^{※1}	M/C 2C【常設】 M/C 2D【常設】 緊急用M/C電圧【常設】 緊急用P/C電圧【常設】 緊急用直流125V主母線盤電圧【常設】	<table border="1"> <tr> <td>主要設備</td> <td> 緊急用メタクラ【常設】 メタクラ切替盤【常設】 高圧発電機車接続プラグ収納箱【常設】 緊急用メタクラ接続プラグ盤【常設】 SAロードセンタ【常設】 SA1コントロールセンタ【常設】 SA2コントロールセンタ【常設】 充電器電源切替盤【常設】 SA電源切替盤【常設】 重大事故操作盤【常設】 非常用高圧母線C系【常設】 非常用高圧母線D系【常設】 </td> </tr> <tr> <td>付属設備</td> <td>—</td> </tr> <tr> <td>燃料流路</td> <td>—</td> </tr> <tr> <td>電路</td> <td>—</td> </tr> <tr> <td>計装設備(補助)^{※1}</td> <td> C-メタクラ母線電圧【常設】 D-メタクラ母線電圧【常設】 C-ロードセンタ母線電圧【常設】 D-ロードセンタ母線電圧【常設】 </td> </tr> </table>	主要設備	緊急用メタクラ【常設】 メタクラ切替盤【常設】 高圧発電機車接続プラグ収納箱【常設】 緊急用メタクラ接続プラグ盤【常設】 SAロードセンタ【常設】 SA1コントロールセンタ【常設】 SA2コントロールセンタ【常設】 充電器電源切替盤【常設】 SA電源切替盤【常設】 重大事故操作盤【常設】 非常用高圧母線C系【常設】 非常用高圧母線D系【常設】	付属設備	—	燃料流路	—	電路	—	計装設備(補助) ^{※1}
主要設備	緊急用M/C【常設】 緊急用P/C【常設】 緊急用MCC【常設】 緊急用電源切替盤【常設】 緊急用直流125V主母線盤【常設】																									
関連設備	付属設備	—																								
	燃料流路	—																								
	交流電路	—																								
	直流電路	—																								
計装設備(補助) ^{※1}	M/C 2C【常設】 M/C 2D【常設】 緊急用M/C電圧【常設】 緊急用P/C電圧【常設】 緊急用直流125V主母線盤電圧【常設】																									
主要設備	緊急用メタクラ【常設】 メタクラ切替盤【常設】 高圧発電機車接続プラグ収納箱【常設】 緊急用メタクラ接続プラグ盤【常設】 SAロードセンタ【常設】 SA1コントロールセンタ【常設】 SA2コントロールセンタ【常設】 充電器電源切替盤【常設】 SA電源切替盤【常設】 重大事故操作盤【常設】 非常用高圧母線C系【常設】 非常用高圧母線D系【常設】																									
付属設備	—																									
燃料流路	—																									
電路	—																									
計装設備(補助) ^{※1}	C-メタクラ母線電圧【常設】 D-メタクラ母線電圧【常設】 C-ロードセンタ母線電圧【常設】 D-ロードセンタ母線電圧【常設】																									
付属設備	—	付属設備	—	付属設備	—																					
燃料流路	—	燃料流路	—	燃料流路	—																					
電路	—	電路	—	電路	—																					
計装設備(補助) ^{※1}	M/C C 電圧【常設】 M/C D 電圧【常設】 P/C C-1 電圧【常設】 P/C D-1 電圧【常設】 第一 GTG 発電機電圧【常設】 電源車電圧【可搬】 電源車周波数【可搬】	※1: 重大事故等対処設備を活用する手順等の着手の判断基準として用いる補助パラメータ		※1: 重大事故等対処設備を活用する手順等の着手の判断基準として用いる補助パラメータ																						

柏崎刈羽原子力発電所 6 / 7号炉 (2017. 12. 20 版)	東海第二発電所 (2018. 9. 18 版)	島根原子力発電所 2号炉	備考
<p>3. 14. 2. 6. 2 主要設備の仕様 主要機器の仕様を以下に示す。</p> <p>(1) <u>緊急用断路器 (6 号及び 7 号炉共用)</u> 電圧 : 6. 9kV 定格電流 : <u>約 600A</u> 取付箇所 : <u>7 号炉タービン建屋南側の屋外</u></p> <p>(2) <u>緊急用電源切替箱断路器</u> 電圧 : 6. 9kV 定格電流 : <u>約 600A</u> 取付箇所 : <u>コントロール建屋地上 2 階</u></p> <p>(3) <u>緊急用電源切替箱接続装置</u> 個数 : 一式 定格電流 : <u>約 1, 200A</u> 取付箇所 : <u>原子炉建屋内の原子炉区域外地下 1 階 (6 号炉)</u> <u>原子炉建屋内の原子炉区域外地下 1 階及び地上 2 階 (7 号炉)</u></p> <p>(4) 非常用高圧母線 C 系 電圧 : 6. 9kV 定格電流 : 約 1, 200A 取付箇所 : <u>原子炉建屋内の原子炉区域外地下 1 階</u></p> <p>(5) 非常用高圧母線 D 系 電圧 : 6. 9kV 定格電流 : 約 1, 200A 取付箇所 : <u>原子炉建屋内の原子炉区域外地下 1 階</u></p>	<p>3. 14. 2. 6. 2 主要設備の仕様 主要設備の仕様を以下に示す。</p> <p>(1) <u>緊急用 M/C</u> 個数 : <u>1</u> 定格電圧 : <u>7, 200V</u> 設置場所 : <u>屋内(常設代替高圧電源装置置場)</u></p>	<p>3. 14. 2. 6. 2 主要設備の仕様 主要設備の仕様を以下に示す。</p> <p>(1) <u>緊急用メタクラ</u> 電 圧 : <u>6. 9kV</u> 定格電流 : <u>約 1, 200A</u> 取付箇所 : <u>ガスタービン発電機建物 3 階</u></p> <p>(2) <u>メタクラ切替盤</u> 個 数 : <u>一式</u> 定格電流 : <u>約 1, 200A</u> 取付箇所 : <u>原子炉建物付属棟 2 階</u></p> <p>(3) <u>高圧発電機車接続プラグ収納箱</u> 個 数 : <u>一式</u> 定格電流 : <u>約 280A</u> 取付箇所 : <u>原子炉建物高圧発電機車第一設置場所 (原子炉建物西側)</u> <u>原子炉建物高圧発電機車第二設置場所 (原子炉建物南側)</u></p> <p>(4) <u>緊急用メタクラ接続プラグ盤</u> 個 数 : <u>一式</u> 定格電流 : <u>約 280A</u> 取付箇所 : <u>ガスタービン発電機建物</u> <u>高圧発電機車設置場所</u></p> <p>(5) <u>非常用高圧母線 C 系</u> 電 圧 : <u>6. 9kV</u> 定格電流 : <u>約 1, 200A</u> 取付箇所 : <u>原子炉建物付属棟 2 階</u></p> <p>(6) <u>非常用高圧母線 D 系</u> 電 圧 : <u>6. 9kV</u> 定格電流 : <u>約 1, 200A</u> 取付箇所 : <u>原子炉建物付属棟 2 階</u></p>	<p>・設備の相違 【柏崎 6/7, 東海第二】 ㊸の相違</p> <p>・設備の相違 【柏崎 6/7】 ㊸の相違 【東海第二】 ㊸の相違</p> <p>・設備の相違 【柏崎 6/7】 ㊸の相違 【東海第二】 ㊸の相違</p> <p>・設備の相違 【柏崎 6/7】 ㊸の相違 【東海第二】 ㊸の相違</p> <p>・設備の相違 【柏崎 6/7】 ㊸の相違 【東海第二】 ㊸の相違</p> <p>・設備の相違 【柏崎 6/7】 ㊸の相違 【東海第二】 ㊸の相違</p>

柏崎刈羽原子力発電所 6 / 7号炉 (2017. 12. 20 版)	東海第二発電所 (2018. 9. 18 版)	島根原子力発電所 2号炉	備考
<p>(6) AM 用動力変圧器 個数 : <u>1</u> 冷却 : <u>自冷</u> 容量 : <u>約 750kVA (6号炉)</u> <u>約 800kVA (7号炉)</u> 電圧 : <u>1次側・・・6.9kV</u> <u>2次側・・・480V</u> 取付箇所 : <u>原子炉建屋内の原子炉区域外地上4階 (6号炉)</u> <u>原子炉建屋内の原子炉区域外地上3階 (7号炉)</u></p> <p>(7) AM 用 MCC 個数 : <u>一式</u> 電圧 : <u>480V</u> 母線定格電流 : <u>約 800A</u> 取付箇所 : <u>原子炉建屋内の原子炉区域外地上4階</u></p> <p>(8) AM 用切替盤 個数 : <u>一式</u> 取付箇所 : <u>原子炉建屋内の原子炉区域外地上3階</u></p> <p>(9) AM 用操作盤 個数 : <u>一式</u> 取付箇所 : <u>原子炉建屋内の原子炉区域外地上3階</u></p>	<p>(2) 緊急用 P/C 個数 : <u>1</u> 定格電圧 : <u>600V</u> 設置場所 : <u>屋内(常設代替高圧電源装置置場)</u></p> <p>(3) 緊急用 MCC 個数 : <u>3</u> 定格電圧 : <u>600V</u> 設置場所 : <u>屋内(常設代替高圧電源装置置場)及び原子炉建屋廃棄物処理棟1階</u></p> <p>(4) 緊急用電源切替盤 個数 : <u>6</u> 定格電圧 : <u>交流 600V</u> <u>直流 125V</u> 設置場所 : <u>原子炉建屋原子炉棟2階, 5階及び中央制御室</u></p> <p>(5) 緊急用直流 125V 主母線盤 個数 : <u>1</u> 定格電圧 : <u>125V</u> 設置場所 : <u>原子炉建屋廃棄物処理棟1階</u></p>	<p>(7) SAロードセンタ 電 圧 : <u>460V</u> 母線定格電流 : <u>約 1,200A</u> 取付箇所 : <u>低圧原子炉代替注水ポンプ格納槽地下1階</u></p> <p>(8) SA1コントロールセンタ 電 圧 : <u>460V</u> 母線定格電流 : <u>約 400A</u> 取付箇所 : <u>低圧原子炉代替注水ポンプ格納槽地下1階</u></p> <p>(9) SA2コントロールセンタ 電 圧 : <u>460V</u> 母線定格電流 : <u>約 400A</u> 取付箇所 : <u>原子炉建物付属棟3階</u></p> <p>(10) 充電器電源切替盤 個 数 : <u>一式</u> 取付箇所 : <u>廃棄物処理建物地下中1階</u></p> <p>(11) SA電源切替盤 個 数 : <u>一式</u> 取付箇所 : <u>原子炉建物付属棟3階</u></p> <p>(12) 重大事故操作盤 個 数 : <u>一式</u> 取付箇所 : <u>制御室建物4階(中央制御室)</u></p>	<p>・設備の相違 【柏崎6/7, 東海第二】 ㊸の相違</p> <p>・設備の相違 【柏崎6/7, 東海第二】 ㊸の相違</p> <p>・設備の相違 【柏崎6/7, 東海第二】 ㊸の相違</p> <p>・設備の相違 【柏崎6/7, 東海第二】 ㊸の相違</p> <p>・設備の相違 【東海第二】 ㊸の相違</p>

柏崎刈羽原子力発電所 6 / 7号炉 (2017. 12. 20 版)	東海第二発電所 (2018. 9. 18 版)	島根原子力発電所 2号炉	備考
<p>3. 14. 2. 6. 3 独立性及び位置的分散の確保</p> <p>代替所内電気設備は、<u>表 3. 14-112</u> で示すとおり地震、津波、火災、溢水により同時に故障することを防止するため、非常用所内電気設備と独立性を確保する設計とする。</p> <p>代替所内電気設備は、設計基準事故対処設備である非常用所内電気設備と同時にその機能が損なわれないことがないよう、<u>表 3. 14-113</u> で示すとおり、位置的分散を図った設計とする。<u>緊急用断路器、緊急用電源切替箱断路器、緊急用電源切替箱接続装置、AM 用動力変圧器及び AM 用 MCC</u> は、設計基準事故対処設備である非常用高圧母線、<u>非常用動力変圧器、非常用 MCC</u> と位置的分散された屋外、<u>原子炉建屋及びコントロール建屋内</u>にそれぞれ配置し、同時に機能が喪失しない設計とする。電路については、代替所内電気設備を非常用所内電気設備に対して、独立した電路で系統構成することにより、共通要因によって同時に機能を損なわれないよう独立した設計とする。</p> <p>(57-2, 57-3, 57-9)</p>	<p>3. 14. 2. 6. 3 独立性及び位置的分散の確保</p> <p>代替所内電気設備は、<u>第 3. 14. 2. 6. 3-1 表</u>に示すとおり、地震、津波、火災及び溢水により同時に故障することを防止するため、非常用所内電気設備と独立性を確保する設計とする。</p> <p><u>緊急用 M/C、緊急用 P/C、緊急用 MCC、緊急用電源切替盤及び緊急用直流 125V 主母線盤に給電する電源を 2C・2D 非常用ディーゼル発電機及び高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機並びに 125V 系蓄電池 A 系・B 系及び HPCS 系に対して多様性を有する常設代替高圧電源装置、可搬型代替低圧電源車、緊急用 125V 系蓄電池及び可搬型整流器から給電できる設計とする。</u></p> <p><u>緊急用 M/C 及び緊急用 P/C</u> は、<u>屋内(常設代替高圧電源装置置場)</u>に設置することで、非常用所内電気設備と共通要因によって同時に機能を損なわないように位置的分散を図る設計とする。</p> <p><u>緊急用 MCC</u> は、<u>屋内(常設代替高圧電源装置)及び原子炉建屋廃棄物処理棟</u>に設置することで、非常用所内電気設備と共通要因によって同時に機能を損なわないように位置的分散を図る設計とする。</p> <p><u>緊急用電源切替盤</u>は、<u>原子炉建屋原子炉棟及び中央制御室内</u>に設置することで、非常用所内電気設備と共通要因によって同時に機能を損なわないように位置的分散を図る設計とする。</p> <p><u>緊急用直流 125V 主母線盤</u>は、<u>原子炉建屋廃棄物処理棟内</u>に設置することで、非常用所内電気設備と共通要因によって同時に機能を損なわないように位置的分散を図る設計とする。</p> <p><u>緊急用 M/C、緊急用 P/C、緊急用 MCC、緊急用電源切替盤及び緊急用直流 125V 主母線盤を使用した代替所内電気系統は、所内電気設備である 3 系統の非常用母線に対して、独立した電路として設計する。</u></p> <p>代替所内電気設備の設計基準事故対処設備との多様性及び位置的分散を第 3. 14. 2. 6. 3-2 表に示す。</p> <p>(57-2-12, 13, 14, 15, 20~22, 57-3-7, 8)</p>	<p>3. 14. 2. 6. 3 独立性及び位置的分散の確保</p> <p>代替所内電気設備は、<u>第 3. 14-109 表</u>で示すとおり地震、津波、火災、溢水により同時に故障することを防止するため、非常用所内電気設備と独立性を確保する設計とする。</p> <p>代替所内電気設備は、設計基準事故対処設備である非常用所内電気設備と同時にその機能が損なわれないことがないよう、<u>第 3. 14-110 表</u>で示すとおり、位置的分散を図った設計とする。<u>緊急用メタクラ、メタクラ切替盤、高圧発電機車接続プラグ収納箱、緊急用メタクラ接続プラグ盤、SA ロードセンタ、SA 1 コントロールセンタ及び SA 2 コントロールセンタ</u>は、設計基準事故対処設備である非常用高圧母線、<u>非常用ロードセンタ、非常用コントロールセンタと位置的分散された屋外、ガスタービン発電機建物、低圧原子炉代替注水ポンプ格納槽及び原子炉建物内</u>にそれぞれ配置し、同時に機能が喪失しない設計とする。<u>電路については、代替所内電気設備を非常用所内電気設備に対して、独立した電路で系統構成することにより、共通要因によって同時に機能を損なわれないよう独立した設計とする。</u></p> <p>(57-2, 57-3, 57-9)</p>	<p>備考</p> <ul style="list-style-type: none"> 資料構成の相違 【東海第二】 島根 2 号炉は柏崎 6/7 と同様に電源の多様性について 3. 14. 2. 1. 4. 3(7)項 3. 14. 2. 2. 4. 2(3)項 3. 14. 2. 3. 4. 2(3)項 3. 14. 2. 4. 4. 3(7)項でそれぞれ記載している 設備の相違 【柏崎 6/7, 東海第二】 設備設置場所の相違 設備の相違 【東海第二】 ⑩の相違

柏崎刈羽原子力発電所 6 / 7号炉 (2017. 12. 20 版)			東海第二発電所 (2018. 9. 18 版)			島根原子力発電所 2号炉			備考
表 3. 14-112 設計基準事故対処設備との独立性			第 3. 14. 2. 6. 3-1 表設計基準事故対処設備との独立性			第 3. 14-109 表 設計基準事故対処設備との独立性			・設備の相違 【柏崎 6/7, 東海第二】 ㊦の相違
項目	設計基準事故対処設備 非常用所内電気設備	重大事故防止設備 代替所内電気設備	項目	設計基準事故対処設備 非常用所内電気設備	重大事故防止設備 代替所内電気設備	項目	設計基準事故対処設備 非常用所内電気設備	重大事故防止設備 代替所内電気設備	
共通 要因 故障	地震	設計基準事故対処設備の非常用所内電気設備は耐震 S クラス設計とし、重大事故防止設備である代替所内電気設備は基準地震動 Ss で機能維持できる設計とすることで、基準地震動 Ss が共通要因となり故障することのない設計とする。	共通 要因 故障	地震	設計基準事故対処設備である非常用所内電気設備は、耐震 S クラス設計とし、重大事故防止設備である代替所内電気設備は基準地震動 S s で機能維持する設計とすることで、基準地震動 S s が共通要因となり故障することのない設計とする。	共通 要因 故障	地震	設計基準事故対処設備の非常用所内電気設備は耐震 S クラス設計とし、重大事故防止設備である代替所内電気設備は基準地震動 Ss で機能維持できる設計とすることで、基準地震動 Ss が共通要因となり故障することのない設計とする。	
	津波	設計基準事故対処設備を設置する原子炉建屋及びコントロール建屋と、重大事故防止設備を設置する屋外、原子炉建屋及びコントロール建屋の各設置場所は、ともに津波が到達しない位置とすることで、津波が共通要因となり故障することのない設計とする。		津波	設計基準事故対処設備である非常用所内電気設備は、防潮堤及び浸水防止設備の設置により、重大事故防止設備である代替所内電気設備は、防潮堤及び浸水防止設備に加え、津波の遡上しない高台の屋内(常設代替高圧電源装置置場)に設置することで津波が共通要因となり故障することのない設計とする。		津波	設計基準事故対処設備を設置する原子炉建物と、重大事故防止設備を設置する屋外、ガスタービン発電機建物、低圧原子炉代替注水ポンプ格納槽、原子炉建物の各設置場所は、ともに津波が到達しない位置とすることで、津波が共通要因となり故障することのない設計とする。	
	火災	設計基準事故対処設備の非常用交流電源設備と、重大事故防止設備である代替所内電気設備は、火災が共通要因となり故障することのない設計とする（「共-7 重大事故等対処設備の内部火災に対する防護方針について」に示す）。		火災	設計基準事故対処設備である非常用所内電気設備と、重大事故防止設備である代替所内電気設備は、火災が共通要因となり同時に故障することのない設計とする（「共-7 重大事故等対処設備の内部火災に対する防護方針について」に示す）。		火災	設計基準事故対処設備の非常用交流電源設備と、重大事故防止設備である代替所内電気設備は、火災が共通要因となり故障することのない設計とする（「共-7 重大事故等対処設備の内部火災に対する防護方針について」に示す）。	
	溢水	設計基準事故対処設備の非常用所内電気設備と、重大事故防止設備である代替所内電気設備は、溢水が共通要因となり故障することのない設計とする（「共-8 重大事故等対処設備の内部溢水に対する防護方針について」に示す）。		溢水	設計基準事故対処設備である非常用所内電気設備と、重大事故防止設備である代替所内電気設備は、溢水が共通要因となり同時に故障することのない設計とする（「共-8 重大事故等対処設備の内部溢水に対する防護方針について」に示す）。		溢水	設計基準事故対処設備の非常用所内電気設備と、重大事故防止設備である代替所内電気設備は、溢水が共通要因となり故障することのない設計とする（「共-8 重大事故等対処設備の内部溢水に対する防護方針について」に示す）。	

柏崎刈羽原子力発電所 6/7号炉 (2017.12.20版)		東海第二発電所 (2018.9.18版)		島根原子力発電所 2号炉		備考	
<u>表 3.14-113 位置的分散</u>		<u>第 3.14.2.6.3-2 表 多様性及び位置的分散</u>		<u>第 3.14-110 表 位置的分散</u>		・設備の相違 【柏崎 6/7, 東海第二】 ㊸の相違	
	設計基準事故対処設備	重大事故防止設備	設計基準事故対処設備 非常用所内電気設備	重大事故防止設備 代替所内電気設備	設計基準事故対処設備 非常用所内電気設備		重大事故防止設備 代替所内電気設備
	非常用所内電気設備	代替所内電気設備					
電源盤	非常用高圧母線 非常用動力変圧器 非常用低圧母線 非常用 MCC <いずれも原子炉建屋の二次格納施設外地下 1 階>	緊急用断路器 <7号炉タービン建屋南側の屋外> 緊急用電源切替箱断路器 <コントロール建屋地上 2 階> 緊急用電源切替箱接続装置 <原子炉建屋内の原子炉区域外地下 1 階 (6号炉)> <原子炉建屋内の原子炉区域外地下 1 階及び地上 2 階 (7号炉)> AM 用動力変圧器 <原子炉建屋内の原子炉区域外地上 4 階 (6号炉)> <原子炉建屋内の原子炉区域外地上 3 階 (7号炉)> AM 用 MCC <原子炉建屋内の原子炉区域外地上 4 階>	電源盤 M/C 2C P/C 2C M/C HPCS <原子炉建屋付属棟地下2階> M/C 2D P/C 2D <原子炉建屋付属棟地下1階> 直流125V主母線盤 2A 直流125V主母線盤 2B 直流125V主母線盤 HPCS <原子炉建屋付属棟1階>	緊急用M/C 緊急用P/C 緊急用MCC <屋内(常設代替高圧電源装置置場)> 緊急用MCC <屋内(常設代替高圧電源装置置場)及び原子炉建屋廃棄物処理棟1階> 緊急用直流125V主母線盤 <原子炉建屋廃棄物処理棟1階> 緊急用電源切替盤 <原子炉建屋原子炉棟2階, 5階及び中央制御室>	電源 非常用高圧母線C系及びD系 非常用ロードセンタC系及びD系 <いずれも原子炉建物付属棟 2 階> 非常用コントロールセンタC系及びD系 <原子炉建物付属棟 2 階及び中 2 階> 非常用高圧母線HPCS系 非常用コントロールセンタHPCS系 <いずれも原子炉建物付属棟地下 2 階>		緊急用メタクラ <ガスタービン発電機建物内> 高圧発電機車接続プラグ収納箱 <原子炉建物西側, 原子炉建物南側> 緊急用メタクラ接続プラグ盤 <ガスタービン発電機建物南側> メタクラ切替盤 <原子炉建物付属棟 2 階> SAロードセンタ SA1コントロールセンタ <いずれも低圧原子炉代替注水ポンプ格納槽内> SA2コントロールセンタ <原子炉建物付属棟 3 階>
電路	非常用ディーゼル発電機 ～非常用高圧母線電路	電源車 ～非常用高圧母線 C 系及び D 系電路 電源車～AM 用 MCC 電路 第一ガスタービン発電機 ～非常用高圧母線 C 系及び D 系電路 第一ガスタービン発電機 ～AM 用 MCC 電路			非常用ディーゼル発電機 ～非常用高圧母線 C 系及び D 系電路 高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機 ～非常用高圧母線 HPCS 系電路		高圧発電機車 ～非常用高圧母線 C 系及び D 系電路 高圧発電機車 ～SA1コントロールセンタ及びSA2コントロールセンタ電路 ガスタービン発電機 ～非常用高圧母線 C 系及び D 系電路 ガスタービン発電機 ～SA1コントロールセンタ及びSA2コントロールセンタ電路
電源供給先	非常用高圧母線 C 系 非常用高圧母線 D 系 非常用高圧母線 E 系 <いずれも原子炉建屋の二次格納施設外地下 1 階>	非常用高圧母線 C 系 非常用高圧母線 D 系 <いずれも原子炉建屋内の原子炉区域外地下 1 階> AM 用 MCC <原子炉建屋内の原子炉区域外地上 4 階>			非常用高圧母線 C 系 非常用高圧母線 D 系 <いずれも原子炉建物付属棟 2 階> SA1コントロールセンタ <低圧原子炉代替注水ポンプ格納槽内> SA2コントロールセンタ <原子炉建物付属棟 3 階>		
操作盤	中央制御室及び中央制御室外原子炉停止装置の操作盤	AM 用操作盤			中央制御室及び中央制御室外原子炉停止制御盤		重大事故操作盤

柏崎刈羽原子力発電所 6/7号炉 (2017.12.20版)	東海第二発電所 (2018.9.18版)	島根原子力発電所 2号炉	備考
<p>3.14.2.6.4 所内電気設備への接近性の確保</p> <p>基本方針については、「2.3.4 操作性及び試験・検査性」に示す。</p> <p>設計基準事故対処設備の電源が喪失したことにより重大事故等が発生した場合において、代替交流電源からの電力を確保するために、以下のとおり、<u>原子炉建屋内の原子炉区域外地下 1 階及びコントロール建屋地下 1 階</u>に設置している非常用所内電気設備へアクセス可能な設計とし、接近性を確保する設計とする。</p> <p>(57-6)</p> <p>屋内のアクセスルートに影響を与えるおそれがある以下の事象について評価した結果問題なし。</p> <p>a. <u>地震時の影響・・・プラントウォークダウンにて確認した結果問題なし。</u></p> <p>b. <u>地震随伴火災の影響・・・アクセスルート近傍に地震随伴火災の火災源となる機器が設置されていないことから問題なし。</u></p> <p>c. <u>地震随伴溢水の影響・・・原子炉建屋内の原子炉区域外及びコントロール建屋に溢水源となる耐震 B, C クラスの機器が、基準地震力に対して耐震性が確保されていることから問題なし。</u></p> <p>詳細は、「可搬型重大事故等対処設備保管場所及びアクセスルート」参照</p>	<p>3.14.2.6.4 所内電気設備への接近性の確保</p> <p>基本方針については、「2.3.4 操作性及び試験・検査性」に示す。</p> <p>設計基準事故対処設備の電源が喪失したことにより重大事故等が発生した場合において、<u>代替交流電源及び代替直流電源</u>からの電力を確保するために、以下のとおり、<u>原子炉建屋付属棟 1 階～地下 2 階</u>に設置している非常用所内電気設備へアクセスする設計とし、接近性を確保する設計とする。</p> <p>(57-6)</p> <p>屋内のアクセスルートに影響を与えるおそれがある地震時に想定される事象について、以下のとおり評価した。</p> <p>a. <u>地震時の影響・・・プラントウォークダウンによる確認を実施し、アクセスルート近傍に転倒する可能性のある常置品がある場合、固縛や転倒防止処置によりアクセス性に与える影響がないことを確認した。また、万一、周辺にある常置品が転倒した場合であっても、通行可能な幅があるか、道路幅がない場合は移設・撤去を行うため、アクセス性に与える影響がないことを確認した。</u></p> <p>b. <u>地震随伴火災の影響・・・アクセスルート近傍に地震随伴火災の火災源となる機器が設置されているが、基準地震動に対して耐震性が確保されていることから、機器が転倒し、火災となることはない。</u></p> <p>c. <u>地震随伴溢水の影響・・・アクセスルートにおける最大溢水水位は、堰高さ(15cm)以下であることから、胴長靴等を装備することで、地震により溢水が発生してもアクセスルートの通行は可能である。</u></p> <p>詳細は、「1.0 重大事故等対処における共通事項 1.0.2 共通事項(1)重大事故等対処設備②アクセスルートの確保」参照</p>	<p>3.14.2.6.4 所内電気設備への接近性の確保</p> <p>基本方針については、「2.3.4 操作性及び試験・検査性」に示す。</p> <p>設計基準事故対処設備の電源が喪失したことにより重大事故等が発生した場合において、<u>代替交流電源</u>からの電力を確保するために、以下のとおり、<u>原子炉建物付属棟 2 階及び中 2 階</u>に設置している非常用所内電気設備へアクセス可能な設計とし、接近性を確保する設計とする。</p> <p>(57-6)</p> <p>屋内のアクセスルートに影響を与える恐れがある以下の事象について評価した結果問題なし。</p> <p>a. <u>地震時の影響・・・プラントウォークダウンにて確認した結果問題なし。</u></p> <p>b. <u>地震随伴火災の影響・・・アクセスルート近傍に地震随伴火災の火災源となる機器が設置されていないことから問題なし。</u></p> <p>c. <u>地震による内部溢水の影響・・・地震により溢水が発生しても歩行困難な水位にならないことを確認していることから問題なし。</u></p> <p>詳細は、「可搬型重大事故等対処設備保管場所及びアクセスルート」参照</p>	<p>備考</p> <p>・設備の相違</p> <p>【柏崎 6/7, 東海第二】 設備設置場所の相違</p>

柏崎刈羽原子力発電所 6 / 7号炉 (2017. 12. 20 版)	東海第二発電所 (2018. 9. 18 版)	島根原子力発電所 2号炉	備考
<p>なお、万が一、<u>原子炉建屋内の原子炉区域外地下 1 階への接近性が失われることを考慮して、同地下 1 階を経由せず、地上 1 階から接近可能な代替所内電気設備を原子炉建屋内の原子炉区域外地上 3 階若しくは 4 階に設置することにより、接近性の向上を図る設計とする。</u></p>	<p>なお、万一、<u>原子炉建屋付属棟 1 階～地下 2 階への接近性が失われることを考慮して、同地下 1 階を経由せず、地上 1 階から接近可能な代替所内電気設備を原子炉建屋廃棄物処理棟の 1 階に設置することにより、接近性の向上を図る設計とする。</u></p>	<p>なお、万が一、<u>原子炉建物付属棟 2 階の非常用電気室への接近性が失われることを考慮して、同非常用電気室を経由せず、1 階から接近可能な代替所内電気設備を原子炉建物付属棟 3 階に設置することにより、接近性の向上を図る設計とする。</u></p>	<p>・設備及び運用の相違 【柏崎 6/7, 東海第二】 島根 2 号炉の代替所内電気設備のうち、重大事故等発生時に現場操作が必要となる SA 電源切替盤について、原子炉建物付属棟 3 階に設置している 設計基準事故対処設備が設置されている非常用電気室の上階であり、アクセスルートは確保している</p>

柏崎刈羽原子力発電所 6/7号炉 (2017.12.20版)	東海第二発電所 (2018.9.18版)	島根原子力発電所 2号炉	備考																																												
<p>3.14.2.6.5 設置許可基準規則第43条への適合方針</p> <p>3.14.2.6.5.1 設置許可基準規則第43条第1項への適合方針</p> <p>(1) 環境条件及び荷重条件 (設置許可基準規則第43条第1項一)</p> <p>(i) 要求事項</p> <p>想定される重大事故等が発生した場合における温度, 放射線, 荷重その他の使用条件において, 重大事故等に対処するために必要な機能を有効に発揮するものであること。</p> <p>(ii) 適合性</p> <p>基本方針については, 「2.3.3 環境条件等」に示す。</p> <p>a) <u>緊急用断路器 (6号及び7号炉共用)</u></p> <p>代替所内電気設備の緊急用断路器は, <u>7号炉タービン建屋南側の屋外に設置する設備</u>であることから, その機能を期待される重大事故等が発生した場合における, <u>屋外</u>の環境条件を考慮し, 以下の表3.14-114に示す設計とする。</p> <p style="text-align: right;">(57-2)</p> <p><u>表3.14-114 想定する環境条件及び荷重条件 (緊急用断路器)</u></p> <table border="1" data-bbox="157 1052 923 1692"> <thead> <tr> <th>環境条件等</th> <th>対応</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>温度・圧力・湿度・放射線</td> <td>屋外で想定される温度, 圧力, 湿度及び放射線条件下に耐えられる性能を確認した機器を使用する。</td> </tr> <tr> <td>屋外の天候による影響</td> <td>降水及び凍結により機能を損なうことのないよう防水対策及び凍結対策を行える設計とする。</td> </tr> <tr> <td>海水を通水する系統への影響</td> <td>海水を通水することはない。</td> </tr> <tr> <td>地震</td> <td>適切な地震荷重との組合せを考慮した上で機器が損傷しないことを確認する。(詳細は「2.1.2 耐震設計の基本方針」に示す)</td> </tr> <tr> <td>風(台風)・積雪</td> <td>屋外で風荷重, 積雪荷重を考慮しても機器が損傷しないことを応力評価により確認する。</td> </tr> <tr> <td>電磁的障害</td> <td>重大事故等が発生した場合においても電磁波によりその機能が損なわれない設計とする。</td> </tr> </tbody> </table>	環境条件等	対応	温度・圧力・湿度・放射線	屋外で想定される温度, 圧力, 湿度及び放射線条件下に耐えられる性能を確認した機器を使用する。	屋外の天候による影響	降水及び凍結により機能を損なうことのないよう防水対策及び凍結対策を行える設計とする。	海水を通水する系統への影響	海水を通水することはない。	地震	適切な地震荷重との組合せを考慮した上で機器が損傷しないことを確認する。(詳細は「2.1.2 耐震設計の基本方針」に示す)	風(台風)・積雪	屋外で風荷重, 積雪荷重を考慮しても機器が損傷しないことを応力評価により確認する。	電磁的障害	重大事故等が発生した場合においても電磁波によりその機能が損なわれない設計とする。	<p>3.14.2.6.5 設置許可基準規則第43条第1項への適合方針</p> <p>(1) 環境条件及び荷重条件(設置許可基準規則第43条第1項一)</p> <p>(i) 要求事項</p> <p>想定される重大事故等が発生した場合における温度, 放射線, 荷重その他の使用条件において, 重大事故等に対処するために必要な機能を有効に発揮するものであること。</p> <p>(ii) 適合性</p> <p>基本方針については, 「2.3.3 環境条件等」に示す。</p> <p>a) <u>緊急用M/C</u></p> <p>代替所内電気設備の緊急用M/Cは, <u>屋内(常設代替高圧電源装置置場)</u>に設置する設備であることから, その機能を期待される重大事故等時における, <u>屋内(常設代替高圧電源装置置場)</u>の環境条件を考慮し, <u>第3.14.2.6.5-1表</u>に示す設計とする。</p> <p style="text-align: right;">(57-2-13)</p> <p><u>第3.14.2.6.5-1表 想定する環境条件(緊急用M/C)</u></p> <table border="1" data-bbox="958 1073 1703 1493"> <thead> <tr> <th>環境条件</th> <th>対応</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>温度, 圧力, 湿度, 放射線</td> <td>設置場所である屋内(常設代替高圧電源装置置場)で想定される温度, 圧力, 湿度及び放射線条件に耐えられる性能を確認した機器を使用する。</td> </tr> <tr> <td>屋外の天候による影響</td> <td>屋外に設置するものではないため, 天候による影響を受けない。</td> </tr> <tr> <td>海水を通水する系統への影響</td> <td>海水を通水しない。</td> </tr> <tr> <td>地震</td> <td>適切な地震荷重との組合せを考慮した上で, 機器が損傷しない設計とする(詳細は「2.1.2 耐震設計の基本方針」に示す)。</td> </tr> <tr> <td>津波</td> <td>津波を考慮し, 防潮堤及び浸水防止設備を設置する設計とする。</td> </tr> <tr> <td>風(台風), 竜巻, 積雪, 火山の影響</td> <td>屋内(常設代替高圧電源装置置場)に設置するため, 風(台風)及び竜巻の風荷重, 積雪, 火山の影響を受けない。</td> </tr> <tr> <td>電磁的障害</td> <td>重大事故等が発生した場合においても, 電磁波による影響を考慮した設計とする。</td> </tr> </tbody> </table>	環境条件	対応	温度, 圧力, 湿度, 放射線	設置場所である屋内(常設代替高圧電源装置置場)で想定される温度, 圧力, 湿度及び放射線条件に耐えられる性能を確認した機器を使用する。	屋外の天候による影響	屋外に設置するものではないため, 天候による影響を受けない。	海水を通水する系統への影響	海水を通水しない。	地震	適切な地震荷重との組合せを考慮した上で, 機器が損傷しない設計とする(詳細は「2.1.2 耐震設計の基本方針」に示す)。	津波	津波を考慮し, 防潮堤及び浸水防止設備を設置する設計とする。	風(台風), 竜巻, 積雪, 火山の影響	屋内(常設代替高圧電源装置置場)に設置するため, 風(台風)及び竜巻の風荷重, 積雪, 火山の影響を受けない。	電磁的障害	重大事故等が発生した場合においても, 電磁波による影響を考慮した設計とする。	<p>3.14.2.6.5 設置許可基準規則第43条第1項への適合方針</p> <p>3.14.2.6.5.1 設置許可基準規則第43条第1項への適合方針</p> <p>(1) 環境条件及び荷重条件 (設置許可基準規則第43条第1項一)</p> <p>(i) 要求事項</p> <p>想定される重大事故等が発生した場合における温度, 放射線, 荷重その他の使用条件において, 重大事故等に対処するために必要な機能を有効に発揮するものであること。</p> <p>(ii) 適合性</p> <p>基本方針については, 「2.3.3 環境条件等」に示す。</p> <p>a) <u>緊急用メタクラ</u></p> <p>代替所内電気設備の緊急用メタクラは, <u>ガスタービン発電機建物内に設置する設備</u>であることから, その機能を期待される重大事故等が発生した場合における, <u>ガスタービン発電機建物内</u>の環境条件を考慮し, 以下の<u>第3.14-111表</u>に示す設計とする。</p> <p style="text-align: right;">(57-2)</p> <p><u>第3.14-111表 想定する環境条件及び荷重条件 (緊急用メタクラ)</u></p> <table border="1" data-bbox="1739 1052 2502 1740"> <thead> <tr> <th>環境条件等</th> <th>対応</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>温度・圧力・湿度・放射線</td> <td>ガスタービン発電機建物内で想定される温度, 圧力, 湿度及び放射線条件下に耐えられる性能を確認した機器を使用する。</td> </tr> <tr> <td>屋外の天候による影響</td> <td>屋外に設置するものではないため, 天候による影響を受けない。</td> </tr> <tr> <td>海水を通水する系統への影響</td> <td>海水を通水することはない。</td> </tr> <tr> <td>地震</td> <td>適切な地震荷重との組合せを考慮した上で機器が損傷しないことを確認する。(詳細は「2.1.2 耐震設計の基本方針」に示す。)</td> </tr> <tr> <td>風(台風)・積雪</td> <td>ガスタービン発電機建物内に設置するため, 風(台風)及び積雪の影響を受けない。</td> </tr> <tr> <td>電磁的障害</td> <td>重大事故等が発生した場合においても電磁波によりその機能が損なわれない設計とする。</td> </tr> </tbody> </table>	環境条件等	対応	温度・圧力・湿度・放射線	ガスタービン発電機建物内で想定される温度, 圧力, 湿度及び放射線条件下に耐えられる性能を確認した機器を使用する。	屋外の天候による影響	屋外に設置するものではないため, 天候による影響を受けない。	海水を通水する系統への影響	海水を通水することはない。	地震	適切な地震荷重との組合せを考慮した上で機器が損傷しないことを確認する。(詳細は「2.1.2 耐震設計の基本方針」に示す。)	風(台風)・積雪	ガスタービン発電機建物内に設置するため, 風(台風)及び積雪の影響を受けない。	電磁的障害	重大事故等が発生した場合においても電磁波によりその機能が損なわれない設計とする。	<p>・設備の相違</p> <p>【柏崎6/7, 東海第二】</p> <p>②の相違</p> <p>・設備の相違</p> <p>【柏崎6/7, 東海第二】</p> <p>③の相違</p> <p>・設計方針の相違</p> <p>【東海第二】</p> <p>⑤の相違</p>
環境条件等	対応																																														
温度・圧力・湿度・放射線	屋外で想定される温度, 圧力, 湿度及び放射線条件下に耐えられる性能を確認した機器を使用する。																																														
屋外の天候による影響	降水及び凍結により機能を損なうことのないよう防水対策及び凍結対策を行える設計とする。																																														
海水を通水する系統への影響	海水を通水することはない。																																														
地震	適切な地震荷重との組合せを考慮した上で機器が損傷しないことを確認する。(詳細は「2.1.2 耐震設計の基本方針」に示す)																																														
風(台風)・積雪	屋外で風荷重, 積雪荷重を考慮しても機器が損傷しないことを応力評価により確認する。																																														
電磁的障害	重大事故等が発生した場合においても電磁波によりその機能が損なわれない設計とする。																																														
環境条件	対応																																														
温度, 圧力, 湿度, 放射線	設置場所である屋内(常設代替高圧電源装置置場)で想定される温度, 圧力, 湿度及び放射線条件に耐えられる性能を確認した機器を使用する。																																														
屋外の天候による影響	屋外に設置するものではないため, 天候による影響を受けない。																																														
海水を通水する系統への影響	海水を通水しない。																																														
地震	適切な地震荷重との組合せを考慮した上で, 機器が損傷しない設計とする(詳細は「2.1.2 耐震設計の基本方針」に示す)。																																														
津波	津波を考慮し, 防潮堤及び浸水防止設備を設置する設計とする。																																														
風(台風), 竜巻, 積雪, 火山の影響	屋内(常設代替高圧電源装置置場)に設置するため, 風(台風)及び竜巻の風荷重, 積雪, 火山の影響を受けない。																																														
電磁的障害	重大事故等が発生した場合においても, 電磁波による影響を考慮した設計とする。																																														
環境条件等	対応																																														
温度・圧力・湿度・放射線	ガスタービン発電機建物内で想定される温度, 圧力, 湿度及び放射線条件下に耐えられる性能を確認した機器を使用する。																																														
屋外の天候による影響	屋外に設置するものではないため, 天候による影響を受けない。																																														
海水を通水する系統への影響	海水を通水することはない。																																														
地震	適切な地震荷重との組合せを考慮した上で機器が損傷しないことを確認する。(詳細は「2.1.2 耐震設計の基本方針」に示す。)																																														
風(台風)・積雪	ガスタービン発電機建物内に設置するため, 風(台風)及び積雪の影響を受けない。																																														
電磁的障害	重大事故等が発生した場合においても電磁波によりその機能が損なわれない設計とする。																																														

柏崎刈羽原子力発電所 6 / 7号炉 (2017. 12. 20 版)	東海第二発電所 (2018. 9. 18 版)	島根原子力発電所 2号炉	備考																												
<p>b) <u>緊急用電源切替箱断路器</u></p> <p>代替所内電気設備の<u>緊急用電源切替箱断路器</u>は、<u>コントロール建屋内</u>に設置する設備であることから、その機能を期待される重大事故等が発生した場合における、<u>コントロール建屋内</u>の環境条件を考慮し、以下の表 3. 14-115 に示す設計とする。</p> <p style="text-align: right;">(57-2)</p>		<p>b) <u>メタクラ切替盤</u></p> <p>代替所内電気設備の<u>メタクラ切替盤</u>は、<u>原子炉建物付属棟内</u>に設置する設備であることから、その機能を期待される重大事故等が発生した場合における、<u>原子炉建物付属棟内</u>の環境条件を考慮し、以下の第 3. 14-112 表に示す設計とする。</p> <p style="text-align: right;">(57-2)</p>	<p>・設備の相違</p> <p>【柏崎 6/7】 ⑳の相違</p> <p>【東海第二】 ㉑の相違</p>																												
<p>表 3. 14-115 想定する環境条件及び荷重条件 (緊急用電源切替箱断路器)</p>		<p>第 3. 14-112 表 想定する環境条件及び荷重条件 (メタクラ切替盤)</p>	<p>・設備の相違</p> <p>【柏崎 6/7】 ㉒の相違</p>																												
<table border="1"> <thead> <tr> <th>環境条件等</th> <th>対応</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>温度・圧力・湿度・放射線</td> <td>コントロール建屋内で想定される温度、圧力、湿度及び放射線条件下に耐えられる性能を確認した機器を使用する。</td> </tr> <tr> <td>屋外の天候による影響</td> <td>屋外に設置するものではないため、天候による影響は受けない。</td> </tr> <tr> <td>海水を通水する系統への影響</td> <td>海水を通水することはない。</td> </tr> <tr> <td>地震</td> <td>適切な地震荷重との組合せを考慮した上で機器が損傷しないことを確認する。(詳細は「2. 1. 2 耐震設計の基本方針」に示す)</td> </tr> <tr> <td>風(台風)・積雪</td> <td>コントロール建屋内に設置するため、風(台風)及び積雪の影響は受けない。</td> </tr> <tr> <td>電磁的障害</td> <td>重大事故等が発生した場合においても電磁波によりその機能が損なわれない設計とする。</td> </tr> </tbody> </table>	環境条件等	対応	温度・圧力・湿度・放射線	コントロール建屋内で想定される温度、圧力、湿度及び放射線条件下に耐えられる性能を確認した機器を使用する。	屋外の天候による影響	屋外に設置するものではないため、天候による影響は受けない。	海水を通水する系統への影響	海水を通水することはない。	地震	適切な地震荷重との組合せを考慮した上で機器が損傷しないことを確認する。(詳細は「2. 1. 2 耐震設計の基本方針」に示す)	風(台風)・積雪	コントロール建屋内に設置するため、風(台風)及び積雪の影響は受けない。	電磁的障害	重大事故等が発生した場合においても電磁波によりその機能が損なわれない設計とする。		<table border="1"> <thead> <tr> <th>環境条件等</th> <th>対応</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>温度・圧力・湿度・放射線</td> <td>原子炉建物付属棟内で想定される温度、圧力、湿度及び放射線条件下に耐えられる性能を確認した機器を使用する。</td> </tr> <tr> <td>屋外の天候による影響</td> <td>屋外に設置するものではないため、天候による影響は受けない。</td> </tr> <tr> <td>海水を通水する系統への影響</td> <td>海水を通水することはない。</td> </tr> <tr> <td>地震</td> <td>適切な地震荷重との組合せを考慮した上で機器が損傷しないことを確認する。(詳細は「2. 1. 2 耐震設計の基本方針」に示す。)</td> </tr> <tr> <td>風(台風)・積雪</td> <td>原子炉建物付属棟内に設置するため、風(台風)及び積雪の影響は受けない。</td> </tr> <tr> <td>電磁的障害</td> <td>重大事故等が発生した場合においても電磁波によりその機能が損なわれない設計とする。</td> </tr> </tbody> </table>	環境条件等	対応	温度・圧力・湿度・放射線	原子炉建物付属棟内で想定される温度、圧力、湿度及び放射線条件下に耐えられる性能を確認した機器を使用する。	屋外の天候による影響	屋外に設置するものではないため、天候による影響は受けない。	海水を通水する系統への影響	海水を通水することはない。	地震	適切な地震荷重との組合せを考慮した上で機器が損傷しないことを確認する。(詳細は「2. 1. 2 耐震設計の基本方針」に示す。)	風(台風)・積雪	原子炉建物付属棟内に設置するため、風(台風)及び積雪の影響は受けない。	電磁的障害	重大事故等が発生した場合においても電磁波によりその機能が損なわれない設計とする。	
環境条件等	対応																														
温度・圧力・湿度・放射線	コントロール建屋内で想定される温度、圧力、湿度及び放射線条件下に耐えられる性能を確認した機器を使用する。																														
屋外の天候による影響	屋外に設置するものではないため、天候による影響は受けない。																														
海水を通水する系統への影響	海水を通水することはない。																														
地震	適切な地震荷重との組合せを考慮した上で機器が損傷しないことを確認する。(詳細は「2. 1. 2 耐震設計の基本方針」に示す)																														
風(台風)・積雪	コントロール建屋内に設置するため、風(台風)及び積雪の影響は受けない。																														
電磁的障害	重大事故等が発生した場合においても電磁波によりその機能が損なわれない設計とする。																														
環境条件等	対応																														
温度・圧力・湿度・放射線	原子炉建物付属棟内で想定される温度、圧力、湿度及び放射線条件下に耐えられる性能を確認した機器を使用する。																														
屋外の天候による影響	屋外に設置するものではないため、天候による影響は受けない。																														
海水を通水する系統への影響	海水を通水することはない。																														
地震	適切な地震荷重との組合せを考慮した上で機器が損傷しないことを確認する。(詳細は「2. 1. 2 耐震設計の基本方針」に示す。)																														
風(台風)・積雪	原子炉建物付属棟内に設置するため、風(台風)及び積雪の影響は受けない。																														
電磁的障害	重大事故等が発生した場合においても電磁波によりその機能が損なわれない設計とする。																														

柏崎刈羽原子力発電所 6 / 7号炉 (2017. 12. 20 版)	東海第二発電所 (2018. 9. 18 版)	島根原子力発電所 2号炉	備考																												
<p>c) <u>緊急用電源切替箱接続装置</u></p> <p>代替所内電気設備の<u>緊急用電源切替箱接続装置</u>は、<u>原子炉建屋内の原子炉区域外の建屋内</u>に設置する設備であることから、その機能を期待される重大事故等が発生した場合における、<u>原子炉建屋内の原子炉区域外の建屋内</u>の環境条件を考慮し、以下の表 3. 14-116 に示す設計とする。</p> <p style="text-align: right;">(57-2)</p> <p><u>表 3. 14-116 想定する環境条件及び荷重条件 (緊急用電源切替箱接続装置)</u></p> <table border="1" data-bbox="157 604 923 1297"> <thead> <tr> <th>環境条件等</th> <th>対応</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>温度・圧力・湿度・放射線</td> <td>原子炉建屋内の原子炉区域外の建屋内で想定される温度、圧力、湿度及び放射線条件下に耐えられる性能を確認した機器を使用する。</td> </tr> <tr> <td>屋外の天候による影響</td> <td>屋外に設置するものではないため、天候による影響は受けない。</td> </tr> <tr> <td>海水を通水する系統への影響</td> <td>海水を通水することはない。</td> </tr> <tr> <td>地震</td> <td>適切な地震荷重との組合せを考慮した上で機器が損傷しないことを確認する。(詳細は「2. 1. 2 耐震設計の基本方針」に示す)</td> </tr> <tr> <td>風(台風)・積雪</td> <td>原子炉建屋内の原子炉区域外の建屋内に設置するため、風(台風)及び積雪の影響は受けない。</td> </tr> <tr> <td>電磁的障害</td> <td>重大事故等が発生した場合においても電磁波によりその機能が損なわれない設計とする。</td> </tr> </tbody> </table>	環境条件等	対応	温度・圧力・湿度・放射線	原子炉建屋内の原子炉区域外の建屋内で想定される温度、圧力、湿度及び放射線条件下に耐えられる性能を確認した機器を使用する。	屋外の天候による影響	屋外に設置するものではないため、天候による影響は受けない。	海水を通水する系統への影響	海水を通水することはない。	地震	適切な地震荷重との組合せを考慮した上で機器が損傷しないことを確認する。(詳細は「2. 1. 2 耐震設計の基本方針」に示す)	風(台風)・積雪	原子炉建屋内の原子炉区域外の建屋内に設置するため、風(台風)及び積雪の影響は受けない。	電磁的障害	重大事故等が発生した場合においても電磁波によりその機能が損なわれない設計とする。		<p>c) <u>高圧発電機車接続プラグ収納箱</u></p> <p>代替所内電気設備の高圧発電機車接続プラグ収納箱は、<u>屋外に設置する設備であることから、その機能を期待される重大事故等が発生した場合における、屋外の環境条件を考慮し、以下の第 3. 14-113 表に示す設計とする。</u></p> <p style="text-align: right;">(57-2)</p> <p><u>第 3. 14-113 表 想定する環境条件及び荷重条件 (高圧発電機車接続プラグ収納箱)</u></p> <table border="1" data-bbox="1739 604 2504 1262"> <thead> <tr> <th>環境条件等</th> <th>対応</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>温度・圧力・湿度・放射線</td> <td>屋外で想定される温度、圧力、湿度及び放射線条件下に耐えられる性能を確認した機器を使用する。</td> </tr> <tr> <td>屋外の天候による影響</td> <td>降水及び凍結により機能を損なうことのないよう防水対策及び凍結対策を行える設計とする。</td> </tr> <tr> <td>海水を通水する系統への影響</td> <td>海水を通水することはない。</td> </tr> <tr> <td>地震</td> <td>適切な地震荷重との組合せを考慮した上で機器が損傷しないことを確認する。(詳細は「2. 1. 2 耐震設計の基本方針」に示す。)</td> </tr> <tr> <td>風(台風)・積雪</td> <td>屋外で風荷重、積雪荷重を考慮しても機器が損傷しないことを応力評価により確認する。</td> </tr> <tr> <td>電磁的障害</td> <td>重大事故等が発生した場合においても電磁波によりその機能が損なわれない設計とする。</td> </tr> </tbody> </table>	環境条件等	対応	温度・圧力・湿度・放射線	屋外で想定される温度、圧力、湿度及び放射線条件下に耐えられる性能を確認した機器を使用する。	屋外の天候による影響	降水及び凍結により機能を損なうことのないよう防水対策及び凍結対策を行える設計とする。	海水を通水する系統への影響	海水を通水することはない。	地震	適切な地震荷重との組合せを考慮した上で機器が損傷しないことを確認する。(詳細は「2. 1. 2 耐震設計の基本方針」に示す。)	風(台風)・積雪	屋外で風荷重、積雪荷重を考慮しても機器が損傷しないことを応力評価により確認する。	電磁的障害	重大事故等が発生した場合においても電磁波によりその機能が損なわれない設計とする。	<p>・設備の相違 【柏崎 6/7】 ③の相違 【東海第二】 ②の相違</p> <p>・設備の相違 【柏崎 6/7】 ③の相違</p>
環境条件等	対応																														
温度・圧力・湿度・放射線	原子炉建屋内の原子炉区域外の建屋内で想定される温度、圧力、湿度及び放射線条件下に耐えられる性能を確認した機器を使用する。																														
屋外の天候による影響	屋外に設置するものではないため、天候による影響は受けない。																														
海水を通水する系統への影響	海水を通水することはない。																														
地震	適切な地震荷重との組合せを考慮した上で機器が損傷しないことを確認する。(詳細は「2. 1. 2 耐震設計の基本方針」に示す)																														
風(台風)・積雪	原子炉建屋内の原子炉区域外の建屋内に設置するため、風(台風)及び積雪の影響は受けない。																														
電磁的障害	重大事故等が発生した場合においても電磁波によりその機能が損なわれない設計とする。																														
環境条件等	対応																														
温度・圧力・湿度・放射線	屋外で想定される温度、圧力、湿度及び放射線条件下に耐えられる性能を確認した機器を使用する。																														
屋外の天候による影響	降水及び凍結により機能を損なうことのないよう防水対策及び凍結対策を行える設計とする。																														
海水を通水する系統への影響	海水を通水することはない。																														
地震	適切な地震荷重との組合せを考慮した上で機器が損傷しないことを確認する。(詳細は「2. 1. 2 耐震設計の基本方針」に示す。)																														
風(台風)・積雪	屋外で風荷重、積雪荷重を考慮しても機器が損傷しないことを応力評価により確認する。																														
電磁的障害	重大事故等が発生した場合においても電磁波によりその機能が損なわれない設計とする。																														

柏崎刈羽原子力発電所 6 / 7号炉 (2017. 12. 20 版)	東海第二発電所 (2018. 9. 18 版)	島根原子力発電所 2号炉	備考														
		<p>d) <u>緊急用メタクラ接続プラグ盤</u></p> <p><u>代替所内電気設備の緊急用メタクラ接続プラグ盤は、屋外に設置する設備であることから、その機能を期待される重大事故等が発生した場合における、屋外の環境条件を考慮し、以下の第3. 14-114 表に示す設計とする。</u></p> <p style="text-align: right;">(57-2)</p> <p><u>第3. 14-114 表 想定する環境条件及び荷重条件 (緊急用メタクラ接続プラグ盤)</u></p> <table border="1" data-bbox="1739 606 2507 1264"> <thead> <tr> <th>環境条件等</th> <th>対応</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>温度・圧力・湿度・放射線</td> <td>屋外で想定される温度、圧力、湿度及び放射線条件下に耐えられる性能を確認した機器を使用する。</td> </tr> <tr> <td>屋外の天候による影響</td> <td>降水及び凍結により機能を損なうことのないよう防水対策及び凍結対策を行える設計とする。</td> </tr> <tr> <td>海水を通水する系統への影響</td> <td>海水を通水することはない。</td> </tr> <tr> <td>地震</td> <td>適切な地震荷重との組合せを考慮した上で機器が損傷しないことを確認する。(詳細は「2.1.2 耐震設計の基本方針」に示す。)</td> </tr> <tr> <td>風(台風)・積雪</td> <td>屋外で風荷重、積雪荷重を考慮しても機器が損傷しないことを応力評価により確認する。</td> </tr> <tr> <td>電磁的障害</td> <td>重大事故等が発生した場合においても電磁波によりその機能が損なわれない設計とする。</td> </tr> </tbody> </table>	環境条件等	対応	温度・圧力・湿度・放射線	屋外で想定される温度、圧力、湿度及び放射線条件下に耐えられる性能を確認した機器を使用する。	屋外の天候による影響	降水及び凍結により機能を損なうことのないよう防水対策及び凍結対策を行える設計とする。	海水を通水する系統への影響	海水を通水することはない。	地震	適切な地震荷重との組合せを考慮した上で機器が損傷しないことを確認する。(詳細は「2.1.2 耐震設計の基本方針」に示す。)	風(台風)・積雪	屋外で風荷重、積雪荷重を考慮しても機器が損傷しないことを応力評価により確認する。	電磁的障害	重大事故等が発生した場合においても電磁波によりその機能が損なわれない設計とする。	<p>・設備の相違</p> <p>【柏崎 6/7, 東海第二】</p> <p>㊸の相違</p>
環境条件等	対応																
温度・圧力・湿度・放射線	屋外で想定される温度、圧力、湿度及び放射線条件下に耐えられる性能を確認した機器を使用する。																
屋外の天候による影響	降水及び凍結により機能を損なうことのないよう防水対策及び凍結対策を行える設計とする。																
海水を通水する系統への影響	海水を通水することはない。																
地震	適切な地震荷重との組合せを考慮した上で機器が損傷しないことを確認する。(詳細は「2.1.2 耐震設計の基本方針」に示す。)																
風(台風)・積雪	屋外で風荷重、積雪荷重を考慮しても機器が損傷しないことを応力評価により確認する。																
電磁的障害	重大事故等が発生した場合においても電磁波によりその機能が損なわれない設計とする。																

柏崎刈羽原子力発電所 6 / 7号炉 (2017. 12. 20 版)	東海第二発電所 (2018. 9. 18 版)	島根原子力発電所 2号炉	備考																												
<p>d) 非常用高圧母線 C 系</p> <p>代替所内電気設備の非常用高圧母線 C 系は、<u>原子炉建屋内の原子炉区域外の建屋内に設置する設備であることから、その機能を期待される重大事故等が発生した場合における、原子炉建屋内の原子炉区域外の建屋内の環境条件を考慮し、以下の表 3. 14-117 に示す設計とする。</u></p> <p style="text-align: right;">(57-2)</p> <p><u>表 3. 14-117 想定する環境条件及び荷重条件 (非常用高圧母線 C 系)</u></p> <table border="1" data-bbox="157 604 920 1295"> <thead> <tr> <th>環境条件等</th> <th>対応</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>温度・圧力・湿度・放射線</td> <td>原子炉建屋内の原子炉区域外の建屋内で想定される温度、圧力、湿度及び放射線条件下に耐えられる性能を確認した機器を使用する。</td> </tr> <tr> <td>屋外の天候による影響</td> <td>屋外に設置するものではないため、天候による影響は受けない。</td> </tr> <tr> <td>海水を通水する系統への影響</td> <td>海水を通水することはない。</td> </tr> <tr> <td>地震</td> <td>適切な地震荷重との組合せを考慮した上で機器が損傷しないことを確認する。(詳細は「2. 1. 2 耐震設計の基本方針」に示す)</td> </tr> <tr> <td>風(台風)・積雪</td> <td>原子炉建屋内の原子炉区域外の建屋内に設置するため、風(台風)及び積雪の影響は受けない。</td> </tr> <tr> <td>電磁的障害</td> <td>重大事故等が発生した場合においても電磁波によりその機能が損なわれない設計とする。</td> </tr> </tbody> </table>	環境条件等	対応	温度・圧力・湿度・放射線	原子炉建屋内の原子炉区域外の建屋内で想定される温度、圧力、湿度及び放射線条件下に耐えられる性能を確認した機器を使用する。	屋外の天候による影響	屋外に設置するものではないため、天候による影響は受けない。	海水を通水する系統への影響	海水を通水することはない。	地震	適切な地震荷重との組合せを考慮した上で機器が損傷しないことを確認する。(詳細は「2. 1. 2 耐震設計の基本方針」に示す)	風(台風)・積雪	原子炉建屋内の原子炉区域外の建屋内に設置するため、風(台風)及び積雪の影響は受けない。	電磁的障害	重大事故等が発生した場合においても電磁波によりその機能が損なわれない設計とする。		<p>e) 非常用高圧母線 C 系</p> <p><u>代替所内電気設備の非常用高圧母線 C 系は、原子炉建物付属棟内に設置する設備であることから、その機能を期待される重大事故等が発生した場合における、原子炉建物付属棟内の環境条件を考慮し、以下の第 3. 14-115 表に示す設計とする。</u></p> <p style="text-align: right;">(57-2)</p> <p><u>第 3. 14-115 表想定する環境条件及び荷重条件 (非常用高圧母線 C 系)</u></p> <table border="1" data-bbox="1739 604 2502 1360"> <thead> <tr> <th>環境条件等</th> <th>対応</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>温度・圧力・湿度・放射線</td> <td>原子炉建物付属棟内で想定される温度、圧力、湿度及び放射線条件下に耐えられる性能を確認した機器を使用する。</td> </tr> <tr> <td>屋外の天候による影響</td> <td>屋外に設置するものではないため、天候による影響は受けない。</td> </tr> <tr> <td>海水を通水する系統への影響</td> <td>海水を通水することはない。</td> </tr> <tr> <td>地震</td> <td>適切な地震荷重との組合せを考慮した上で機器が損傷しないことを確認する。(詳細は「2. 1. 2 耐震設計の基本方針」に示す)</td> </tr> <tr> <td>風(台風)・積雪</td> <td>原子炉建物付属棟内に設置するため、風(台風)及び積雪の影響は受けない。</td> </tr> <tr> <td>電磁的障害</td> <td>重大事故等が発生した場合においても電磁波によりその機能が損なわれない設計とする。</td> </tr> </tbody> </table>	環境条件等	対応	温度・圧力・湿度・放射線	原子炉建物付属棟内で想定される温度、圧力、湿度及び放射線条件下に耐えられる性能を確認した機器を使用する。	屋外の天候による影響	屋外に設置するものではないため、天候による影響は受けない。	海水を通水する系統への影響	海水を通水することはない。	地震	適切な地震荷重との組合せを考慮した上で機器が損傷しないことを確認する。(詳細は「2. 1. 2 耐震設計の基本方針」に示す)	風(台風)・積雪	原子炉建物付属棟内に設置するため、風(台風)及び積雪の影響は受けない。	電磁的障害	重大事故等が発生した場合においても電磁波によりその機能が損なわれない設計とする。	<p>・設備の相違</p> <p>【柏崎 6/7】</p> <p>③の相違</p> <p>【東海第二】</p> <p>②の相違</p> <p>・設備の相違</p> <p>【柏崎 6/7】</p> <p>③の相違</p>
環境条件等	対応																														
温度・圧力・湿度・放射線	原子炉建屋内の原子炉区域外の建屋内で想定される温度、圧力、湿度及び放射線条件下に耐えられる性能を確認した機器を使用する。																														
屋外の天候による影響	屋外に設置するものではないため、天候による影響は受けない。																														
海水を通水する系統への影響	海水を通水することはない。																														
地震	適切な地震荷重との組合せを考慮した上で機器が損傷しないことを確認する。(詳細は「2. 1. 2 耐震設計の基本方針」に示す)																														
風(台風)・積雪	原子炉建屋内の原子炉区域外の建屋内に設置するため、風(台風)及び積雪の影響は受けない。																														
電磁的障害	重大事故等が発生した場合においても電磁波によりその機能が損なわれない設計とする。																														
環境条件等	対応																														
温度・圧力・湿度・放射線	原子炉建物付属棟内で想定される温度、圧力、湿度及び放射線条件下に耐えられる性能を確認した機器を使用する。																														
屋外の天候による影響	屋外に設置するものではないため、天候による影響は受けない。																														
海水を通水する系統への影響	海水を通水することはない。																														
地震	適切な地震荷重との組合せを考慮した上で機器が損傷しないことを確認する。(詳細は「2. 1. 2 耐震設計の基本方針」に示す)																														
風(台風)・積雪	原子炉建物付属棟内に設置するため、風(台風)及び積雪の影響は受けない。																														
電磁的障害	重大事故等が発生した場合においても電磁波によりその機能が損なわれない設計とする。																														

柏崎刈羽原子力発電所 6 / 7号炉 (2017. 12. 20 版)	東海第二発電所 (2018. 9. 18 版)	島根原子力発電所 2号炉	備考																												
<p>e) 非常用高圧母線 D 系</p> <p>代替所内電気設備の非常用高圧母線 D 系は、<u>原子炉建屋内の原子炉区域外の建屋内</u>に設置する設備であることから、その機能を期待される重大事故等が発生した場合における、<u>原子炉建屋内の原子炉区域外の建屋内</u>の環境条件を考慮し、以下の表 3. 14-118 に示す設計とする。</p> <p style="text-align: right;">(57-2)</p> <p>表 3. 14-117 想定する環境条件及び荷重条件 (非常用高圧母線 D 系)</p>		<p>f) 非常用高圧母線 D 系</p> <p>代替所内電気設備の非常用高圧母線 D 系は、<u>原子炉建物付属棟内に設置する設備であることから、その機能を期待される重大事故等が発生した場合における、原子炉建物付属棟内の環境条件を考慮し、以下の第 3. 14-116 表に示す設計とする。</u></p> <p style="text-align: right;">(57-2)</p> <p>第 3. 14-116 表 想定する環境条件及び荷重条件 (非常用高圧母線 D 系)</p>	<p>・設備の相違</p> <p>【柏崎 6/7】</p> <p>③の相違</p> <p>【東海第二】</p> <p>②の相違</p>																												
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 30%;">環境条件等</th> <th>対応</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>温度・圧力・湿度・放射線</td> <td>原子炉建屋内の原子炉区域外の建屋内で想定される温度、圧力、湿度及び放射線条件下に耐えられる性能を確認した機器を使用する。</td> </tr> <tr> <td>屋外の天候による影響</td> <td>屋外に設置するものではないため、天候による影響は受けない。</td> </tr> <tr> <td>海水を通水する系統への影響</td> <td>海水を通水することはない。</td> </tr> <tr> <td>地震</td> <td>適切な地震荷重との組合せを考慮した上で機器が損傷しないことを確認する。(詳細は「2. 1. 2 耐震設計の基本方針」に示す)</td> </tr> <tr> <td>風(台風)・積雪</td> <td>原子炉建屋内の原子炉区域外の建屋内に設置するため、風(台風)及び積雪の影響は受けない。</td> </tr> <tr> <td>電磁的障害</td> <td>重大事故等が発生した場合においても電磁波によりその機能が損なわれない設計とする。</td> </tr> </tbody> </table>	環境条件等	対応	温度・圧力・湿度・放射線	原子炉建屋内の原子炉区域外の建屋内で想定される温度、圧力、湿度及び放射線条件下に耐えられる性能を確認した機器を使用する。	屋外の天候による影響	屋外に設置するものではないため、天候による影響は受けない。	海水を通水する系統への影響	海水を通水することはない。	地震	適切な地震荷重との組合せを考慮した上で機器が損傷しないことを確認する。(詳細は「2. 1. 2 耐震設計の基本方針」に示す)	風(台風)・積雪	原子炉建屋内の原子炉区域外の建屋内に設置するため、風(台風)及び積雪の影響は受けない。	電磁的障害	重大事故等が発生した場合においても電磁波によりその機能が損なわれない設計とする。		<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 30%;">環境条件等</th> <th>対応</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>温度・圧力・湿度・放射線</td> <td>原子炉建物付属棟内で想定される温度、圧力、湿度及び放射線条件下に耐えられる性能を確認した機器を使用する。</td> </tr> <tr> <td>屋外の天候による影響</td> <td>屋外に設置するものではないため、天候による影響は受けない。</td> </tr> <tr> <td>海水を通水する系統への影響</td> <td>海水を通水することはない。</td> </tr> <tr> <td>地震</td> <td>適切な地震荷重との組合せを考慮した上で機器が損傷しないことを確認する。(詳細は「2. 1. 2 耐震設計の基本方針」に示す)</td> </tr> <tr> <td>風(台風)・積雪</td> <td>原子炉建物付属棟内に設置するため、風(台風)及び積雪の影響は受けない。</td> </tr> <tr> <td>電磁的障害</td> <td>重大事故等が発生した場合においても電磁波によりその機能が損なわれない設計とする。</td> </tr> </tbody> </table>	環境条件等	対応	温度・圧力・湿度・放射線	原子炉建物付属棟内で想定される温度、圧力、湿度及び放射線条件下に耐えられる性能を確認した機器を使用する。	屋外の天候による影響	屋外に設置するものではないため、天候による影響は受けない。	海水を通水する系統への影響	海水を通水することはない。	地震	適切な地震荷重との組合せを考慮した上で機器が損傷しないことを確認する。(詳細は「2. 1. 2 耐震設計の基本方針」に示す)	風(台風)・積雪	原子炉建物付属棟内に設置するため、風(台風)及び積雪の影響は受けない。	電磁的障害	重大事故等が発生した場合においても電磁波によりその機能が損なわれない設計とする。	<p>・設備の相違</p> <p>【柏崎 6/7】</p> <p>③の相違</p>
環境条件等	対応																														
温度・圧力・湿度・放射線	原子炉建屋内の原子炉区域外の建屋内で想定される温度、圧力、湿度及び放射線条件下に耐えられる性能を確認した機器を使用する。																														
屋外の天候による影響	屋外に設置するものではないため、天候による影響は受けない。																														
海水を通水する系統への影響	海水を通水することはない。																														
地震	適切な地震荷重との組合せを考慮した上で機器が損傷しないことを確認する。(詳細は「2. 1. 2 耐震設計の基本方針」に示す)																														
風(台風)・積雪	原子炉建屋内の原子炉区域外の建屋内に設置するため、風(台風)及び積雪の影響は受けない。																														
電磁的障害	重大事故等が発生した場合においても電磁波によりその機能が損なわれない設計とする。																														
環境条件等	対応																														
温度・圧力・湿度・放射線	原子炉建物付属棟内で想定される温度、圧力、湿度及び放射線条件下に耐えられる性能を確認した機器を使用する。																														
屋外の天候による影響	屋外に設置するものではないため、天候による影響は受けない。																														
海水を通水する系統への影響	海水を通水することはない。																														
地震	適切な地震荷重との組合せを考慮した上で機器が損傷しないことを確認する。(詳細は「2. 1. 2 耐震設計の基本方針」に示す)																														
風(台風)・積雪	原子炉建物付属棟内に設置するため、風(台風)及び積雪の影響は受けない。																														
電磁的障害	重大事故等が発生した場合においても電磁波によりその機能が損なわれない設計とする。																														

柏崎刈羽原子力発電所 6 / 7号炉 (2017. 12. 20 版)	東海第二発電所 (2018. 9. 18 版)	島根原子力発電所 2号炉	備考																																												
<p>f) <u>AM用動力変圧器</u></p> <p>代替所内電気設備のAM用動力変圧器は、<u>原子炉建屋内の原子炉区域外の建屋内</u>に設置する設備であることから、その機能を期待される重大事故等が発生した場合における、<u>原子炉建屋内の原子炉区域外の建屋内</u>の環境条件を考慮し、以下の表 3. 14-119 に示す設計とする。</p> <p style="text-align: right;">(57-2)</p> <p>表 3. 14-119 想定する環境条件及び荷重条件 (AM 用動力変圧器)</p>	<p>b) <u>緊急用P/C</u></p> <p>代替所内電気設備の緊急用P/Cは、<u>屋内(常設代替高圧電源装置置場)</u>に設置する設備であることから、その機能を期待される重大事故等時における、<u>屋内(常設代替高圧電源装置置場)</u>の環境条件を考慮し、第 3. 14. 2. 6. 5-2 表に示す設計とする。</p> <p style="text-align: right;">(57-2-14)</p> <p>第 3. 14. 2. 6. 5-2 表 想定する環境条件(緊急用P/C)</p>	<p>g) <u>SAロードセンタ</u></p> <p>代替所内電気設備のSAロードセンタは、<u>低圧原子炉代替注水ポンプ格納槽内</u>に設置する設備であることから、その機能を期待される重大事故等が発生した場合における、<u>低圧原子炉代替注水ポンプ格納槽内</u>の環境条件を考慮し、以下の第 3. 14-117 表に示す設計とする。</p> <p style="text-align: right;">(57-2)</p> <p>第 3. 14-117 表 想定する環境条件及び荷重条件 (SAロードセンタ)</p>	<p>・設備の相違</p> <p>【柏崎 6/7, 東海第二】</p> <p>③の相違</p>																																												
<table border="1" style="width: 100%;"> <thead> <tr> <th>環境条件等</th> <th>対応</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>温度・圧力・湿度・放射線</td> <td>原子炉建屋内の原子炉区域外の建屋内で想定される温度、圧力、湿度及び放射線条件下に耐えられる性能を確認した機器を使用する。</td> </tr> <tr> <td>屋外の天候による影響</td> <td>屋外に設置するものではないため、天候による影響は受けない。</td> </tr> <tr> <td>海水を通水する系統への影響</td> <td>海水を通水することはない。</td> </tr> <tr> <td>地震</td> <td>適切な地震荷重との組合せを考慮した上で機器が損傷しないことを確認する。(詳細は「2. 1. 2 耐震設計の基本方針」に示す)</td> </tr> <tr> <td>風(台風)・積雪</td> <td>原子炉建屋内の原子炉区域外の建屋内に設置するため、風(台風)及び積雪の影響は受けない。</td> </tr> <tr> <td>電磁的障害</td> <td>重大事故等が発生した場合においても電磁波によりその機能が損なわれない設計とする。</td> </tr> </tbody> </table>	環境条件等	対応	温度・圧力・湿度・放射線	原子炉建屋内の原子炉区域外の建屋内で想定される温度、圧力、湿度及び放射線条件下に耐えられる性能を確認した機器を使用する。	屋外の天候による影響	屋外に設置するものではないため、天候による影響は受けない。	海水を通水する系統への影響	海水を通水することはない。	地震	適切な地震荷重との組合せを考慮した上で機器が損傷しないことを確認する。(詳細は「2. 1. 2 耐震設計の基本方針」に示す)	風(台風)・積雪	原子炉建屋内の原子炉区域外の建屋内に設置するため、風(台風)及び積雪の影響は受けない。	電磁的障害	重大事故等が発生した場合においても電磁波によりその機能が損なわれない設計とする。	<table border="1" style="width: 100%;"> <thead> <tr> <th>環境条件</th> <th>対応</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>温度、圧力、湿度、放射線</td> <td>設置場所である屋内(常設代替高圧電源装置置場)で想定される温度、圧力、湿度及び放射線条件に耐えられる性能を確認した機器を使用する。</td> </tr> <tr> <td>屋外の天候による影響</td> <td>屋外に設置するものではないため、天候による影響を受けない。</td> </tr> <tr> <td>海水を通水する系統への影響</td> <td>海水を通水しない。</td> </tr> <tr> <td>地震</td> <td>適切な地震荷重との組合せを考慮した上で、機器が損傷しない設計とする(詳細は「2. 1. 2 耐震設計の基本方針」に示す)。</td> </tr> <tr> <td>津波</td> <td>津波を考慮し、防潮堤及び浸水防止設備を設置する設計とする。</td> </tr> <tr> <td>風(台風)、竜巻、積雪、火山の影響</td> <td>屋内(常設代替高圧電源装置置場)に設置するため、風(台風)及び竜巻の風荷重、積雪、火山の影響を受けない。</td> </tr> <tr> <td>電磁的障害</td> <td>重大事故等が発生した場合においても、電磁波による影響を考慮した設計とする。</td> </tr> </tbody> </table>	環境条件	対応	温度、圧力、湿度、放射線	設置場所である屋内(常設代替高圧電源装置置場)で想定される温度、圧力、湿度及び放射線条件に耐えられる性能を確認した機器を使用する。	屋外の天候による影響	屋外に設置するものではないため、天候による影響を受けない。	海水を通水する系統への影響	海水を通水しない。	地震	適切な地震荷重との組合せを考慮した上で、機器が損傷しない設計とする(詳細は「2. 1. 2 耐震設計の基本方針」に示す)。	津波	津波を考慮し、防潮堤及び浸水防止設備を設置する設計とする。	風(台風)、竜巻、積雪、火山の影響	屋内(常設代替高圧電源装置置場)に設置するため、風(台風)及び竜巻の風荷重、積雪、火山の影響を受けない。	電磁的障害	重大事故等が発生した場合においても、電磁波による影響を考慮した設計とする。	<table border="1" style="width: 100%;"> <thead> <tr> <th>環境条件等</th> <th>対応</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>温度・圧力・湿度・放射線</td> <td>低圧原子炉代替注水ポンプ格納槽内で想定される温度、圧力、湿度及び放射線条件下に耐えられる性能を確認した機器を使用する。</td> </tr> <tr> <td>屋外の天候による影響</td> <td>屋外に設置するものではないため、天候による影響は受けない。</td> </tr> <tr> <td>海水を通水する系統への影響</td> <td>海水を通水することはない。</td> </tr> <tr> <td>地震</td> <td>適切な地震荷重との組合せを考慮した上で機器が損傷しないことを確認する。(詳細は「2. 1. 2 耐震設計の基本方針」に示す)。</td> </tr> <tr> <td>風(台風)・積雪</td> <td>低圧原子炉代替注水ポンプ格納槽内に設置するため、風(台風)及び積雪の影響は受けない。</td> </tr> <tr> <td>電磁的障害</td> <td>重大事故等が発生した場合においても電磁波によりその機能が損なわれない設計とする。</td> </tr> </tbody> </table>	環境条件等	対応	温度・圧力・湿度・放射線	低圧原子炉代替注水ポンプ格納槽内で想定される温度、圧力、湿度及び放射線条件下に耐えられる性能を確認した機器を使用する。	屋外の天候による影響	屋外に設置するものではないため、天候による影響は受けない。	海水を通水する系統への影響	海水を通水することはない。	地震	適切な地震荷重との組合せを考慮した上で機器が損傷しないことを確認する。(詳細は「2. 1. 2 耐震設計の基本方針」に示す)。	風(台風)・積雪	低圧原子炉代替注水ポンプ格納槽内に設置するため、風(台風)及び積雪の影響は受けない。	電磁的障害	重大事故等が発生した場合においても電磁波によりその機能が損なわれない設計とする。	<p>・設備の相違</p> <p>【柏崎 6/7, 東海第二】</p> <p>③の相違</p> <p>・設計方針の相違</p> <p>【東海第二】</p> <p>⑤の相違</p>
環境条件等	対応																																														
温度・圧力・湿度・放射線	原子炉建屋内の原子炉区域外の建屋内で想定される温度、圧力、湿度及び放射線条件下に耐えられる性能を確認した機器を使用する。																																														
屋外の天候による影響	屋外に設置するものではないため、天候による影響は受けない。																																														
海水を通水する系統への影響	海水を通水することはない。																																														
地震	適切な地震荷重との組合せを考慮した上で機器が損傷しないことを確認する。(詳細は「2. 1. 2 耐震設計の基本方針」に示す)																																														
風(台風)・積雪	原子炉建屋内の原子炉区域外の建屋内に設置するため、風(台風)及び積雪の影響は受けない。																																														
電磁的障害	重大事故等が発生した場合においても電磁波によりその機能が損なわれない設計とする。																																														
環境条件	対応																																														
温度、圧力、湿度、放射線	設置場所である屋内(常設代替高圧電源装置置場)で想定される温度、圧力、湿度及び放射線条件に耐えられる性能を確認した機器を使用する。																																														
屋外の天候による影響	屋外に設置するものではないため、天候による影響を受けない。																																														
海水を通水する系統への影響	海水を通水しない。																																														
地震	適切な地震荷重との組合せを考慮した上で、機器が損傷しない設計とする(詳細は「2. 1. 2 耐震設計の基本方針」に示す)。																																														
津波	津波を考慮し、防潮堤及び浸水防止設備を設置する設計とする。																																														
風(台風)、竜巻、積雪、火山の影響	屋内(常設代替高圧電源装置置場)に設置するため、風(台風)及び竜巻の風荷重、積雪、火山の影響を受けない。																																														
電磁的障害	重大事故等が発生した場合においても、電磁波による影響を考慮した設計とする。																																														
環境条件等	対応																																														
温度・圧力・湿度・放射線	低圧原子炉代替注水ポンプ格納槽内で想定される温度、圧力、湿度及び放射線条件下に耐えられる性能を確認した機器を使用する。																																														
屋外の天候による影響	屋外に設置するものではないため、天候による影響は受けない。																																														
海水を通水する系統への影響	海水を通水することはない。																																														
地震	適切な地震荷重との組合せを考慮した上で機器が損傷しないことを確認する。(詳細は「2. 1. 2 耐震設計の基本方針」に示す)。																																														
風(台風)・積雪	低圧原子炉代替注水ポンプ格納槽内に設置するため、風(台風)及び積雪の影響は受けない。																																														
電磁的障害	重大事故等が発生した場合においても電磁波によりその機能が損なわれない設計とする。																																														

柏崎刈羽原子力発電所 6 / 7号炉 (2017. 12. 20 版)	東海第二発電所 (2018. 9. 18 版)	島根原子力発電所 2号炉	備考																																												
<p>g) AM用MCC</p> <p>代替所内電気設備のAM用MCCは、<u>原子炉建屋内の原子炉区域外の建屋内</u>に設置する設備であることから、その機能を期待される重大事故等が発生した場合における、<u>原子炉建屋内の原子炉区域外の建屋内の環境条件</u>を考慮し、以下の表3.14-120に示す設計とする。</p> <p style="text-align: right;">(57-2)</p>	<p>c) 緊急用MCC</p> <p>代替所内電気設備の緊急用MCCは、<u>屋内(常設代替高圧電源装置置場)及び原子炉建屋廃棄物処理棟1階</u>に設置する設備であることから、その機能を期待される重大事故等時における<u>屋内(常設代替高圧電源装置置場)及び原子炉建屋廃棄物処理棟1階</u>の環境条件を考慮し、第3.14.2.6.5-3表に示す設計とする。</p> <p style="text-align: right;">(57-2-12, 13)</p>	<p>h) SA1コントロールセンタ</p> <p>代替所内電気設備のSA1コントロールセンタは、<u>低圧原子炉代替注水ポンプ格納槽内</u>に設置する設備であることから、その機能を期待される重大事故等が発生した場合における、<u>低圧原子炉代替注水ポンプ格納槽内の環境条件</u>を考慮し、以下の第3.14-118表に示す設計とする。</p> <p style="text-align: right;">(57-2)</p>	<p>・設備の相違</p> <p>【柏崎6/7, 東海第二】 ③の相違</p>																																												
<p>表3.14-120 想定する環境条件及び荷重条件 (AM用MCC)</p> <table border="1" data-bbox="157 604 923 1304"> <thead> <tr> <th>環境条件等</th> <th>対応</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>温度・圧力・湿度・放射線</td> <td>原子炉建屋内の原子炉区域外の建屋内で想定される温度、圧力、湿度及び放射線条件下に耐えられる性能を確認した機器を使用する。</td> </tr> <tr> <td>屋外の天候による影響</td> <td>屋外に設置するものではないため、天候による影響は受けない。</td> </tr> <tr> <td>海水を通水する系統への影響</td> <td>海水を通水することはない。</td> </tr> <tr> <td>地震</td> <td>適切な地震荷重との組合せを考慮した上で機器が損傷しないことを確認する。(詳細は「2.1.2 耐震設計の基本方針」に示す)</td> </tr> <tr> <td>風(台風)・積雪</td> <td>原子炉建屋内の原子炉区域外の建屋内に設置するため、風(台風)及び積雪の影響は受けない。</td> </tr> <tr> <td>電磁的障害</td> <td>重大事故等が発生した場合においても電磁波によりその機能が損なわれない設計とする。</td> </tr> </tbody> </table>	環境条件等	対応	温度・圧力・湿度・放射線	原子炉建屋内の原子炉区域外の建屋内で想定される温度、圧力、湿度及び放射線条件下に耐えられる性能を確認した機器を使用する。	屋外の天候による影響	屋外に設置するものではないため、天候による影響は受けない。	海水を通水する系統への影響	海水を通水することはない。	地震	適切な地震荷重との組合せを考慮した上で機器が損傷しないことを確認する。(詳細は「2.1.2 耐震設計の基本方針」に示す)	風(台風)・積雪	原子炉建屋内の原子炉区域外の建屋内に設置するため、風(台風)及び積雪の影響は受けない。	電磁的障害	重大事故等が発生した場合においても電磁波によりその機能が損なわれない設計とする。	<p>第3.14.2.6.5-3表 想定する環境条件(緊急用MCC)</p> <table border="1" data-bbox="952 625 1709 1077"> <thead> <tr> <th>環境条件</th> <th>対応</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>温度、圧力、湿度、放射線</td> <td>設置場所である屋内(常設代替高圧電源装置置場)及び原子炉建屋廃棄物処理棟1階で想定される温度、圧力、湿度及び放射線条件下に耐えられる性能を確認した機器を使用する。</td> </tr> <tr> <td>屋外の天候による影響</td> <td>屋外に設置するものではないため、天候による影響を受けない。</td> </tr> <tr> <td>海水を通水する系統への影響</td> <td>海水を通水しない。</td> </tr> <tr> <td>地震</td> <td>適切な地震荷重との組合せを考慮した上で、機器が損傷しない設計とする(詳細は「2.1.2 耐震設計の基本方針」に示す)。</td> </tr> <tr> <td>津波</td> <td>津波を考慮し、防潮堤及び浸水防止設備を設置する設計とする。</td> </tr> <tr> <td>風(台風)、竜巻、積雪、火山の影響</td> <td>屋内(常設代替高圧電源装置置場)及び原子炉建屋廃棄物処理棟1階に設置するため、風(台風)及び竜巻の風荷重、積雪、火山の影響を受けない。</td> </tr> <tr> <td>電磁的障害</td> <td>重大事故等が発生した場合においても、電磁波による影響を考慮した設計とする。</td> </tr> </tbody> </table>	環境条件	対応	温度、圧力、湿度、放射線	設置場所である屋内(常設代替高圧電源装置置場)及び原子炉建屋廃棄物処理棟1階で想定される温度、圧力、湿度及び放射線条件下に耐えられる性能を確認した機器を使用する。	屋外の天候による影響	屋外に設置するものではないため、天候による影響を受けない。	海水を通水する系統への影響	海水を通水しない。	地震	適切な地震荷重との組合せを考慮した上で、機器が損傷しない設計とする(詳細は「2.1.2 耐震設計の基本方針」に示す)。	津波	津波を考慮し、防潮堤及び浸水防止設備を設置する設計とする。	風(台風)、竜巻、積雪、火山の影響	屋内(常設代替高圧電源装置置場)及び原子炉建屋廃棄物処理棟1階に設置するため、風(台風)及び竜巻の風荷重、積雪、火山の影響を受けない。	電磁的障害	重大事故等が発生した場合においても、電磁波による影響を考慮した設計とする。	<p>第3.14-118表 想定する環境条件及び荷重条件 (SA1コントロールセンタ)</p> <table border="1" data-bbox="1739 646 2502 1360"> <thead> <tr> <th>環境条件等</th> <th>対応</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>温度・圧力・湿度・放射線</td> <td>低圧原子炉代替注水ポンプ格納槽内で想定される温度、圧力、湿度及び放射線条件下に耐えられる性能を確認した機器を使用する。</td> </tr> <tr> <td>屋外の天候による影響</td> <td>屋外に設置するものではないため、天候による影響は受けない。</td> </tr> <tr> <td>海水を通水する系統への影響</td> <td>海水を通水することはない。</td> </tr> <tr> <td>地震</td> <td>適切な地震荷重との組合せを考慮した上で機器が損傷しないことを確認する。(詳細は「2.1.2 耐震設計の基本方針」に示す。)</td> </tr> <tr> <td>風(台風)・積雪</td> <td>低圧原子炉代替注水ポンプ格納槽内に設置するため、風(台風)及び積雪の影響は受けない。</td> </tr> <tr> <td>電磁的障害</td> <td>重大事故等が発生した場合においても電磁波によりその機能が損なわれない設計とする。</td> </tr> </tbody> </table>	環境条件等	対応	温度・圧力・湿度・放射線	低圧原子炉代替注水ポンプ格納槽内で想定される温度、圧力、湿度及び放射線条件下に耐えられる性能を確認した機器を使用する。	屋外の天候による影響	屋外に設置するものではないため、天候による影響は受けない。	海水を通水する系統への影響	海水を通水することはない。	地震	適切な地震荷重との組合せを考慮した上で機器が損傷しないことを確認する。(詳細は「2.1.2 耐震設計の基本方針」に示す。)	風(台風)・積雪	低圧原子炉代替注水ポンプ格納槽内に設置するため、風(台風)及び積雪の影響は受けない。	電磁的障害	重大事故等が発生した場合においても電磁波によりその機能が損なわれない設計とする。	<p>・設備の相違</p> <p>【柏崎6/7, 東海第二】 ③の相違</p> <p>・設計方針の相違</p> <p>【東海第二】 ⑤の相違</p>
環境条件等	対応																																														
温度・圧力・湿度・放射線	原子炉建屋内の原子炉区域外の建屋内で想定される温度、圧力、湿度及び放射線条件下に耐えられる性能を確認した機器を使用する。																																														
屋外の天候による影響	屋外に設置するものではないため、天候による影響は受けない。																																														
海水を通水する系統への影響	海水を通水することはない。																																														
地震	適切な地震荷重との組合せを考慮した上で機器が損傷しないことを確認する。(詳細は「2.1.2 耐震設計の基本方針」に示す)																																														
風(台風)・積雪	原子炉建屋内の原子炉区域外の建屋内に設置するため、風(台風)及び積雪の影響は受けない。																																														
電磁的障害	重大事故等が発生した場合においても電磁波によりその機能が損なわれない設計とする。																																														
環境条件	対応																																														
温度、圧力、湿度、放射線	設置場所である屋内(常設代替高圧電源装置置場)及び原子炉建屋廃棄物処理棟1階で想定される温度、圧力、湿度及び放射線条件下に耐えられる性能を確認した機器を使用する。																																														
屋外の天候による影響	屋外に設置するものではないため、天候による影響を受けない。																																														
海水を通水する系統への影響	海水を通水しない。																																														
地震	適切な地震荷重との組合せを考慮した上で、機器が損傷しない設計とする(詳細は「2.1.2 耐震設計の基本方針」に示す)。																																														
津波	津波を考慮し、防潮堤及び浸水防止設備を設置する設計とする。																																														
風(台風)、竜巻、積雪、火山の影響	屋内(常設代替高圧電源装置置場)及び原子炉建屋廃棄物処理棟1階に設置するため、風(台風)及び竜巻の風荷重、積雪、火山の影響を受けない。																																														
電磁的障害	重大事故等が発生した場合においても、電磁波による影響を考慮した設計とする。																																														
環境条件等	対応																																														
温度・圧力・湿度・放射線	低圧原子炉代替注水ポンプ格納槽内で想定される温度、圧力、湿度及び放射線条件下に耐えられる性能を確認した機器を使用する。																																														
屋外の天候による影響	屋外に設置するものではないため、天候による影響は受けない。																																														
海水を通水する系統への影響	海水を通水することはない。																																														
地震	適切な地震荷重との組合せを考慮した上で機器が損傷しないことを確認する。(詳細は「2.1.2 耐震設計の基本方針」に示す。)																																														
風(台風)・積雪	低圧原子炉代替注水ポンプ格納槽内に設置するため、風(台風)及び積雪の影響は受けない。																																														
電磁的障害	重大事故等が発生した場合においても電磁波によりその機能が損なわれない設計とする。																																														

柏崎刈羽原子力発電所 6 / 7号炉 (2017. 12. 20 版)	東海第二発電所 (2018. 9. 18 版)	島根原子力発電所 2号炉	備考														
		<p>i) <u>SA2コントロールセンタ</u></p> <p><u>代替所内電気設備のSA2コントロールセンタは、原子炉建物付属棟内に設置する設備であることから、その機能を期待される重大事故等が発生した場合における、原子炉建物付属棟内の環境条件を考慮し、以下の第3.14-119表に示す設計とする。</u></p> <p style="text-align: right;">(57-2)</p> <p><u>第3.14-119表 想定する環境条件及び荷重条件 (SA2コントロールセンタ)</u></p> <table border="1" data-bbox="1739 562 2502 1207"> <thead> <tr> <th>環境条件等</th> <th>対応</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>温度・圧力・湿度・放射線</td> <td>原子炉建物付属棟内で想定される温度、圧力、湿度及び放射線条件下に耐えられる性能を確認した機器を使用する。</td> </tr> <tr> <td>屋外の天候による影響</td> <td>屋外に設置するものではないため、天候による影響は受けない。</td> </tr> <tr> <td>海水を通水する系統への影響</td> <td>海水を通水することはない。</td> </tr> <tr> <td>地震</td> <td>適切な地震荷重との組合せを考慮した上で機器が損傷しないことを確認する。(詳細は「2.1.2 耐震設計の基本方針」に示す。)</td> </tr> <tr> <td>風(台風)・積雪</td> <td>原子炉建物付属棟内に設置するため、風(台風)及び積雪の影響は受けない。</td> </tr> <tr> <td>電磁的障害</td> <td>重大事故等が発生した場合においても、電磁波によりその機能が損なわれない設計とする。</td> </tr> </tbody> </table>	環境条件等	対応	温度・圧力・湿度・放射線	原子炉建物付属棟内で想定される温度、圧力、湿度及び放射線条件下に耐えられる性能を確認した機器を使用する。	屋外の天候による影響	屋外に設置するものではないため、天候による影響は受けない。	海水を通水する系統への影響	海水を通水することはない。	地震	適切な地震荷重との組合せを考慮した上で機器が損傷しないことを確認する。(詳細は「2.1.2 耐震設計の基本方針」に示す。)	風(台風)・積雪	原子炉建物付属棟内に設置するため、風(台風)及び積雪の影響は受けない。	電磁的障害	重大事故等が発生した場合においても、電磁波によりその機能が損なわれない設計とする。	<p>・設備の相違</p> <p>【柏崎6/7, 東海第二】</p> <p>㊸の相違</p>
環境条件等	対応																
温度・圧力・湿度・放射線	原子炉建物付属棟内で想定される温度、圧力、湿度及び放射線条件下に耐えられる性能を確認した機器を使用する。																
屋外の天候による影響	屋外に設置するものではないため、天候による影響は受けない。																
海水を通水する系統への影響	海水を通水することはない。																
地震	適切な地震荷重との組合せを考慮した上で機器が損傷しないことを確認する。(詳細は「2.1.2 耐震設計の基本方針」に示す。)																
風(台風)・積雪	原子炉建物付属棟内に設置するため、風(台風)及び積雪の影響は受けない。																
電磁的障害	重大事故等が発生した場合においても、電磁波によりその機能が損なわれない設計とする。																

柏崎刈羽原子力発電所 6 / 7号炉 (2017. 12. 20 版)	東海第二発電所 (2018. 9. 18 版)	島根原子力発電所 2号炉	備考														
		<p>j) <u>充電器電源切替盤</u></p> <p><u>代替所内電気設備の充電器電源切替盤は、廃棄物処理建物内に設置する設備であることから、その機能を期待される重大事故等が発生した場合における、廃棄物処理建物内の環境条件を考慮し、以下の第3.14-120表に示す設計とする。</u></p> <p style="text-align: right;">(57-2)</p> <p><u>第3.14-120表 想定する環境条件及び荷重条件（充電器電源切替盤）</u></p> <table border="1" data-bbox="1739 562 2507 1207"> <thead> <tr> <th>環境条件等</th> <th>対応</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>温度・圧力・湿度・放射線</td> <td>廃棄物処理建物内で想定される温度、圧力、湿度及び放射線条件下に耐えられる性能を確認した機器を使用する。</td> </tr> <tr> <td>屋外の天候による影響</td> <td>屋外に設置するものではないため、天候による影響は受けない。</td> </tr> <tr> <td>海水を通水する系統への影響</td> <td>海水を通水することはない。</td> </tr> <tr> <td>地震</td> <td>適切な地震荷重との組合せを考慮した上で機器が損傷しないことを確認する。(詳細は「2.1.2 耐震設計の基本方針」に示す。)</td> </tr> <tr> <td>風(台風)・積雪</td> <td>廃棄物処理建物内に設置するため、風(台風)及び積雪の影響は受けない。</td> </tr> <tr> <td>電磁的障害</td> <td>重大事故等が発生した場合においても電磁波によりその機能が損なわれない設計とする。</td> </tr> </tbody> </table>	環境条件等	対応	温度・圧力・湿度・放射線	廃棄物処理建物内で想定される温度、圧力、湿度及び放射線条件下に耐えられる性能を確認した機器を使用する。	屋外の天候による影響	屋外に設置するものではないため、天候による影響は受けない。	海水を通水する系統への影響	海水を通水することはない。	地震	適切な地震荷重との組合せを考慮した上で機器が損傷しないことを確認する。(詳細は「2.1.2 耐震設計の基本方針」に示す。)	風(台風)・積雪	廃棄物処理建物内に設置するため、風(台風)及び積雪の影響は受けない。	電磁的障害	重大事故等が発生した場合においても電磁波によりその機能が損なわれない設計とする。	<p>・設備の相違</p> <p>【柏崎6/7, 東海第二】</p> <p>②の相違</p>
環境条件等	対応																
温度・圧力・湿度・放射線	廃棄物処理建物内で想定される温度、圧力、湿度及び放射線条件下に耐えられる性能を確認した機器を使用する。																
屋外の天候による影響	屋外に設置するものではないため、天候による影響は受けない。																
海水を通水する系統への影響	海水を通水することはない。																
地震	適切な地震荷重との組合せを考慮した上で機器が損傷しないことを確認する。(詳細は「2.1.2 耐震設計の基本方針」に示す。)																
風(台風)・積雪	廃棄物処理建物内に設置するため、風(台風)及び積雪の影響は受けない。																
電磁的障害	重大事故等が発生した場合においても電磁波によりその機能が損なわれない設計とする。																

柏崎刈羽原子力発電所 6 / 7号炉 (2017. 12. 20 版)	東海第二発電所 (2018. 9. 18 版)	島根原子力発電所 2号炉	備考																																												
<p>h) AM用切替盤</p> <p>代替所内電気設備のAM用切替盤は、<u>原子炉建屋内の原子炉区域外の建屋内</u>に設置する設備であることから、その機能を期待される重大事故等が発生した場合における、<u>原子炉建屋内の原子炉区域外の建屋内</u>の環境条件を考慮し、以下の表3.14-121に示す設計とする。</p> <p style="text-align: right;">(57-2)</p>	<p>d) 緊急用電源切替盤</p> <p>代替所内電気設備の緊急用電源切替盤は、<u>原子炉建屋原子炉棟2階, 5階及び中央制御室</u>に設置する設備であることから、その機能を期待される重大事故等時における<u>原子炉建屋原子炉棟2階, 5階及び中央制御室</u>の環境条件を考慮し、第3.14.2.6.5-4表に示す設計とする。</p> <p style="text-align: right;">(57-2-20~22)</p>	<p>k) SA電源切替盤</p> <p>代替所内電気設備のSA電源切替盤は、<u>原子炉建物付属棟内</u>に設置する設備であることから、その機能を期待される重大事故等が発生した場合における、<u>原子炉建物付属棟内</u>の環境条件を考慮し、以下の第3.14-121表に示す設計とする。</p> <p style="text-align: right;">(57-2)</p>	<p>・設備の相違</p> <p>【柏崎6/7, 東海第二】 ②③の相違</p>																																												
<p>表3.14-121 想定する環境条件及び荷重条件 (AM用切替盤)</p>	<p>第3.14.2.6.5-4表 想定する環境条件(緊急用電源切替盤)</p>	<p>第3.14-121表 想定する環境条件及び荷重条件 (SA電源切替盤)</p>	<p>・設備の相違</p> <p>【柏崎6/7, 東海第二】 ②③の相違</p>																																												
<table border="1"> <thead> <tr> <th>環境条件等</th> <th>対応</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>温度・圧力・湿度・放射線</td> <td>原子炉建屋内の原子炉区域外の建屋内で想定される温度、圧力、湿度及び放射線条件下に耐えられる性能を確認した機器を使用する。</td> </tr> <tr> <td>屋外の天候による影響</td> <td>屋外に設置するものではないため、天候による影響は受けない。</td> </tr> <tr> <td>海水を通水する系統への影響</td> <td>海水を通水することはない。</td> </tr> <tr> <td>地震</td> <td>適切な地震荷重との組合せを考慮した上で機器が損傷しないことを確認する。(詳細は「2.1.2 耐震設計の基本方針」に示す)</td> </tr> <tr> <td>風(台風)・積雪</td> <td>原子炉建屋内の原子炉区域外の建屋内に設置するため、風(台風)及び積雪の影響は受けない。</td> </tr> <tr> <td>電磁的障害</td> <td>重大事故等が発生した場合においても電磁波によりその機能が損なわれない設計とする。</td> </tr> </tbody> </table>	環境条件等	対応	温度・圧力・湿度・放射線	原子炉建屋内の原子炉区域外の建屋内で想定される温度、圧力、湿度及び放射線条件下に耐えられる性能を確認した機器を使用する。	屋外の天候による影響	屋外に設置するものではないため、天候による影響は受けない。	海水を通水する系統への影響	海水を通水することはない。	地震	適切な地震荷重との組合せを考慮した上で機器が損傷しないことを確認する。(詳細は「2.1.2 耐震設計の基本方針」に示す)	風(台風)・積雪	原子炉建屋内の原子炉区域外の建屋内に設置するため、風(台風)及び積雪の影響は受けない。	電磁的障害	重大事故等が発生した場合においても電磁波によりその機能が損なわれない設計とする。	<table border="1"> <thead> <tr> <th>環境条件</th> <th>対応</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>温度、圧力、湿度、放射線</td> <td>設置場所である原子炉建屋原子炉棟2階, 5階及び中央制御室で想定される温度、圧力、湿度及び放射線条件に耐えられる性能を確認した機器を使用する。</td> </tr> <tr> <td>屋外の天候による影響</td> <td>屋外に設置するものではないため、天候による影響を受けない。</td> </tr> <tr> <td>海水を通水する系統への影響</td> <td>海水を通水しない。</td> </tr> <tr> <td>地震</td> <td>適切な地震荷重との組合せを考慮した上で、機器が損傷しない設計とする(詳細は「2.1.2 耐震設計の基本方針」に示す)。</td> </tr> <tr> <td>津波</td> <td>津波を考慮し、防潮堤及び浸水防止設備を設置する設計とする。</td> </tr> <tr> <td>風(台風), 竜巻, 積雪, 火山の影響</td> <td>原子炉建屋原子炉棟2階, 5階に設置するため、風(台風)及び竜巻の風荷重, 積雪, 火山の影響を受けない。</td> </tr> <tr> <td>電磁的障害</td> <td>重大事故等が発生した場合においても、電磁波による影響を考慮した設計とする。</td> </tr> </tbody> </table>	環境条件	対応	温度、圧力、湿度、放射線	設置場所である原子炉建屋原子炉棟2階, 5階及び中央制御室で想定される温度、圧力、湿度及び放射線条件に耐えられる性能を確認した機器を使用する。	屋外の天候による影響	屋外に設置するものではないため、天候による影響を受けない。	海水を通水する系統への影響	海水を通水しない。	地震	適切な地震荷重との組合せを考慮した上で、機器が損傷しない設計とする(詳細は「2.1.2 耐震設計の基本方針」に示す)。	津波	津波を考慮し、防潮堤及び浸水防止設備を設置する設計とする。	風(台風), 竜巻, 積雪, 火山の影響	原子炉建屋原子炉棟2階, 5階に設置するため、風(台風)及び竜巻の風荷重, 積雪, 火山の影響を受けない。	電磁的障害	重大事故等が発生した場合においても、電磁波による影響を考慮した設計とする。	<table border="1"> <thead> <tr> <th>環境条件等</th> <th>対応</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>温度・圧力・湿度・放射線</td> <td>原子炉建物付属棟内で想定される温度、圧力、湿度及び放射線条件下に耐えられる性能を確認した機器を使用する。</td> </tr> <tr> <td>屋外の天候による影響</td> <td>屋外に設置するものではないため、天候による影響は受けない。</td> </tr> <tr> <td>海水を通水する系統への影響</td> <td>海水を通水することはない。</td> </tr> <tr> <td>地震</td> <td>適切な地震荷重との組合せを考慮した上で機器が損傷しないことを確認する。(詳細は「2.1.2 耐震設計の基本方針」に示す。)</td> </tr> <tr> <td>風(台風)・積雪</td> <td>原子炉建物付属棟内に設置するため、風(台風)及び積雪の影響は受けない。</td> </tr> <tr> <td>電磁的障害</td> <td>重大事故等が発生した場合においても、電磁波によりその機能が損なわれない設計とする。</td> </tr> </tbody> </table>	環境条件等	対応	温度・圧力・湿度・放射線	原子炉建物付属棟内で想定される温度、圧力、湿度及び放射線条件下に耐えられる性能を確認した機器を使用する。	屋外の天候による影響	屋外に設置するものではないため、天候による影響は受けない。	海水を通水する系統への影響	海水を通水することはない。	地震	適切な地震荷重との組合せを考慮した上で機器が損傷しないことを確認する。(詳細は「2.1.2 耐震設計の基本方針」に示す。)	風(台風)・積雪	原子炉建物付属棟内に設置するため、風(台風)及び積雪の影響は受けない。	電磁的障害	重大事故等が発生した場合においても、電磁波によりその機能が損なわれない設計とする。	<p>・設計方針の相違</p> <p>【東海第二】 ②⑤の相違</p>
環境条件等	対応																																														
温度・圧力・湿度・放射線	原子炉建屋内の原子炉区域外の建屋内で想定される温度、圧力、湿度及び放射線条件下に耐えられる性能を確認した機器を使用する。																																														
屋外の天候による影響	屋外に設置するものではないため、天候による影響は受けない。																																														
海水を通水する系統への影響	海水を通水することはない。																																														
地震	適切な地震荷重との組合せを考慮した上で機器が損傷しないことを確認する。(詳細は「2.1.2 耐震設計の基本方針」に示す)																																														
風(台風)・積雪	原子炉建屋内の原子炉区域外の建屋内に設置するため、風(台風)及び積雪の影響は受けない。																																														
電磁的障害	重大事故等が発生した場合においても電磁波によりその機能が損なわれない設計とする。																																														
環境条件	対応																																														
温度、圧力、湿度、放射線	設置場所である原子炉建屋原子炉棟2階, 5階及び中央制御室で想定される温度、圧力、湿度及び放射線条件に耐えられる性能を確認した機器を使用する。																																														
屋外の天候による影響	屋外に設置するものではないため、天候による影響を受けない。																																														
海水を通水する系統への影響	海水を通水しない。																																														
地震	適切な地震荷重との組合せを考慮した上で、機器が損傷しない設計とする(詳細は「2.1.2 耐震設計の基本方針」に示す)。																																														
津波	津波を考慮し、防潮堤及び浸水防止設備を設置する設計とする。																																														
風(台風), 竜巻, 積雪, 火山の影響	原子炉建屋原子炉棟2階, 5階に設置するため、風(台風)及び竜巻の風荷重, 積雪, 火山の影響を受けない。																																														
電磁的障害	重大事故等が発生した場合においても、電磁波による影響を考慮した設計とする。																																														
環境条件等	対応																																														
温度・圧力・湿度・放射線	原子炉建物付属棟内で想定される温度、圧力、湿度及び放射線条件下に耐えられる性能を確認した機器を使用する。																																														
屋外の天候による影響	屋外に設置するものではないため、天候による影響は受けない。																																														
海水を通水する系統への影響	海水を通水することはない。																																														
地震	適切な地震荷重との組合せを考慮した上で機器が損傷しないことを確認する。(詳細は「2.1.2 耐震設計の基本方針」に示す。)																																														
風(台風)・積雪	原子炉建物付属棟内に設置するため、風(台風)及び積雪の影響は受けない。																																														
電磁的障害	重大事故等が発生した場合においても、電磁波によりその機能が損なわれない設計とする。																																														

柏崎刈羽原子力発電所 6 / 7号炉 (2017. 12. 20 版)	東海第二発電所 (2018. 9. 18 版)	島根原子力発電所 2号炉	備考																												
<p>i) <u>AM用操作盤</u></p> <p>代替所内電気設備のAM用操作盤は、<u>原子炉建屋内の原子炉区域外の建屋内</u>に設置する設備であることから、その機能を期待される重大事故等が発生した場合における、<u>原子炉建屋内の原子炉区域外の建屋内</u>の環境条件を考慮し、以下の<u>表 3. 14-122</u>に示す設計とする。</p> <p style="text-align: right;">(57-2)</p> <p><u>表 3. 14-122 想定する環境条件及び荷重条件 (AM 用操作盤)</u></p> <table border="1" data-bbox="157 558 920 1270"> <thead> <tr> <th>環境条件等</th> <th>対応</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>温度・圧力・湿度・放射線</td> <td>原子炉建屋内の原子炉区域外の建屋内で想定される温度、圧力、湿度及び放射線条件下に耐えられる性能を確認した機器を使用する。</td> </tr> <tr> <td>屋外の天候による影響</td> <td>屋外に設置するものではないため、天候による影響は受けない。</td> </tr> <tr> <td>海水を通水する系統への影響</td> <td>海水を通水することはない。</td> </tr> <tr> <td>地震</td> <td>適切な地震荷重との組合せを考慮した上で機器が損傷しないことを確認する。(詳細は「2. 1. 2 耐震設計の基本方針」に示す)</td> </tr> <tr> <td>風(台風)・積雪</td> <td>原子炉建屋内の原子炉区域外の建屋内に設置するため、風(台風)及び積雪の影響は受けない。</td> </tr> <tr> <td>電磁的障害</td> <td>重大事故等が発生した場合においても電磁波によりその機能が損なわれない設計とする。</td> </tr> </tbody> </table>	環境条件等	対応	温度・圧力・湿度・放射線	原子炉建屋内の原子炉区域外の建屋内で想定される温度、圧力、湿度及び放射線条件下に耐えられる性能を確認した機器を使用する。	屋外の天候による影響	屋外に設置するものではないため、天候による影響は受けない。	海水を通水する系統への影響	海水を通水することはない。	地震	適切な地震荷重との組合せを考慮した上で機器が損傷しないことを確認する。(詳細は「2. 1. 2 耐震設計の基本方針」に示す)	風(台風)・積雪	原子炉建屋内の原子炉区域外の建屋内に設置するため、風(台風)及び積雪の影響は受けない。	電磁的障害	重大事故等が発生した場合においても電磁波によりその機能が損なわれない設計とする。		<p>1) <u>重大事故操作盤</u></p> <p>代替所内電気設備の重大事故操作盤は、<u>制御室建物内に設置する設備であることから、その機能を期待される重大事故等が発生した場合における、制御室建物内の環境条件を考慮し、以下の第 3. 14-122 表に示す設計とする。</u></p> <p style="text-align: right;">(57-2)</p> <p><u>第 3. 14-122 表 想定する環境条件及び荷重条件 (重大事故操作盤)</u></p> <table border="1" data-bbox="1739 558 2502 1270"> <thead> <tr> <th>環境条件等</th> <th>対応</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>温度・圧力・湿度・放射線</td> <td>制御室建物内で想定される温度、圧力、湿度及び放射線条件下に耐えられる性能を確認した機器を使用する。</td> </tr> <tr> <td>屋外の天候による影響</td> <td>屋外に設置するものではないため、天候による影響は受けない。</td> </tr> <tr> <td>海水を通水する系統への影響</td> <td>海水を通水することはない。</td> </tr> <tr> <td>地震</td> <td>適切な地震荷重との組合せを考慮した上で機器が損傷しないことを確認する(詳細は「2. 1. 2 耐震設計の基本方針」に示す)。</td> </tr> <tr> <td>風(台風)・積雪</td> <td>制御室建物内に設置するため、風(台風)及び積雪の影響は受けない。</td> </tr> <tr> <td>電磁的障害</td> <td>重大事故等が発生した場合においても電磁波によりその機能が損なわれない設計とする。</td> </tr> </tbody> </table>	環境条件等	対応	温度・圧力・湿度・放射線	制御室建物内で想定される温度、圧力、湿度及び放射線条件下に耐えられる性能を確認した機器を使用する。	屋外の天候による影響	屋外に設置するものではないため、天候による影響は受けない。	海水を通水する系統への影響	海水を通水することはない。	地震	適切な地震荷重との組合せを考慮した上で機器が損傷しないことを確認する(詳細は「2. 1. 2 耐震設計の基本方針」に示す)。	風(台風)・積雪	制御室建物内に設置するため、風(台風)及び積雪の影響は受けない。	電磁的障害	重大事故等が発生した場合においても電磁波によりその機能が損なわれない設計とする。	<p>・設備の相違</p> <p>【柏崎 6/7】</p> <p>③の相違</p> <p>【東海第二】</p> <p>②の相違</p>
環境条件等	対応																														
温度・圧力・湿度・放射線	原子炉建屋内の原子炉区域外の建屋内で想定される温度、圧力、湿度及び放射線条件下に耐えられる性能を確認した機器を使用する。																														
屋外の天候による影響	屋外に設置するものではないため、天候による影響は受けない。																														
海水を通水する系統への影響	海水を通水することはない。																														
地震	適切な地震荷重との組合せを考慮した上で機器が損傷しないことを確認する。(詳細は「2. 1. 2 耐震設計の基本方針」に示す)																														
風(台風)・積雪	原子炉建屋内の原子炉区域外の建屋内に設置するため、風(台風)及び積雪の影響は受けない。																														
電磁的障害	重大事故等が発生した場合においても電磁波によりその機能が損なわれない設計とする。																														
環境条件等	対応																														
温度・圧力・湿度・放射線	制御室建物内で想定される温度、圧力、湿度及び放射線条件下に耐えられる性能を確認した機器を使用する。																														
屋外の天候による影響	屋外に設置するものではないため、天候による影響は受けない。																														
海水を通水する系統への影響	海水を通水することはない。																														
地震	適切な地震荷重との組合せを考慮した上で機器が損傷しないことを確認する(詳細は「2. 1. 2 耐震設計の基本方針」に示す)。																														
風(台風)・積雪	制御室建物内に設置するため、風(台風)及び積雪の影響は受けない。																														
電磁的障害	重大事故等が発生した場合においても電磁波によりその機能が損なわれない設計とする。																														
			<p>・設備の相違</p> <p>【柏崎 6/7】</p> <p>③の相違</p>																												

柏崎刈羽原子力発電所 6 / 7号炉 (2017. 12. 20 版)	東海第二発電所 (2018. 9. 18 版)	島根原子力発電所 2号炉	備考																
	<p>e) <u>緊急用 125V 主母線盤</u></p> <p><u>代替所内電気設備の緊急用 125V 主母線盤は、原子炉建屋廃棄物処理棟 1 階に設置する設備であることから、その機能を期待される重大事故等時における原子炉建屋廃棄物処理棟 1 階の環境条件を考慮し、第 3. 14. 2. 6. 5-5 表に示す設計とする。</u></p> <p style="text-align: right;">(57-2-15)</p> <p><u>第 3. 14. 2. 6. 5-5 表 想定する環境条件(緊急用直流 125V 主母線盤)</u></p> <table border="1" data-bbox="952 617 1703 1041"> <thead> <tr> <th>環境条件</th> <th>対応</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>温度, 圧力, 湿度, 放射線</td> <td>設置場所である原子炉建屋廃棄物処理棟1階で想定される温度, 圧力, 湿度及び放射線条件に耐えられる性能を確認した機器を使用する。</td> </tr> <tr> <td>屋外の天候による影響</td> <td>屋外に設置するものではないため、天候による影響を受けない。</td> </tr> <tr> <td>海水を通水する系統への影響</td> <td>海水を通水しない。</td> </tr> <tr> <td>地震</td> <td>適切な地震荷重との組合せを考慮した上で、機器が損傷しない設計とする(詳細は「2. 1. 2 耐震設計の基本方針」に示す)。</td> </tr> <tr> <td>津波</td> <td>津波を考慮し、防潮堤及び浸水防止設備を設置する設計とする。</td> </tr> <tr> <td>風(台風), 竜巻, 積雪, 火山の影響</td> <td>原子炉建屋廃棄物処理棟1階に設置するため、風(台風)及び竜巻の風荷重, 積雪, 火山の影響を受けない。</td> </tr> <tr> <td>電磁的障害</td> <td>重大事故等が発生した場合においても、電磁波による影響を考慮した設計とする。</td> </tr> </tbody> </table>	環境条件	対応	温度, 圧力, 湿度, 放射線	設置場所である原子炉建屋廃棄物処理棟1階で想定される温度, 圧力, 湿度及び放射線条件に耐えられる性能を確認した機器を使用する。	屋外の天候による影響	屋外に設置するものではないため、天候による影響を受けない。	海水を通水する系統への影響	海水を通水しない。	地震	適切な地震荷重との組合せを考慮した上で、機器が損傷しない設計とする(詳細は「2. 1. 2 耐震設計の基本方針」に示す)。	津波	津波を考慮し、防潮堤及び浸水防止設備を設置する設計とする。	風(台風), 竜巻, 積雪, 火山の影響	原子炉建屋廃棄物処理棟1階に設置するため、風(台風)及び竜巻の風荷重, 積雪, 火山の影響を受けない。	電磁的障害	重大事故等が発生した場合においても、電磁波による影響を考慮した設計とする。		<p>・設備の相違</p> <p>【東海第二】</p> <p>⑩の相違</p>
環境条件	対応																		
温度, 圧力, 湿度, 放射線	設置場所である原子炉建屋廃棄物処理棟1階で想定される温度, 圧力, 湿度及び放射線条件に耐えられる性能を確認した機器を使用する。																		
屋外の天候による影響	屋外に設置するものではないため、天候による影響を受けない。																		
海水を通水する系統への影響	海水を通水しない。																		
地震	適切な地震荷重との組合せを考慮した上で、機器が損傷しない設計とする(詳細は「2. 1. 2 耐震設計の基本方針」に示す)。																		
津波	津波を考慮し、防潮堤及び浸水防止設備を設置する設計とする。																		
風(台風), 竜巻, 積雪, 火山の影響	原子炉建屋廃棄物処理棟1階に設置するため、風(台風)及び竜巻の風荷重, 積雪, 火山の影響を受けない。																		
電磁的障害	重大事故等が発生した場合においても、電磁波による影響を考慮した設計とする。																		

柏崎刈羽原子力発電所 6 / 7号炉 (2017. 12. 20 版)	東海第二発電所 (2018. 9. 18 版)	島根原子力発電所 2号炉	備考																																																								
<p>(2) 操作性 (設置許可基準規則第 43 条第 1 項二)</p> <p>(i) 要求事項 想定される重大事故等が発生した場合において確実に操作できるものであること。</p> <p>(ii) 適合性 基本方針については、「2.3.4 操作性及び試験・検査性」に示す。</p> <p>代替所内電気設備で、操作が必要な緊急用電源切替箱断路器、AM 用 MCC、AM 用切替盤、AM 用操作盤、非常用高圧母線 C 系、非常用高圧母線 D 系については、現場で容易に操作可能な設計とする。表 3.14-123~125 に操作対象機器の操作場所を示す。</p> <p style="text-align: right;">(57-2, 57-3)</p> <p>表 3.14-123 操作対象機器 (緊急用断路器~AM 用 MCC 電路)</p>	<p>(2) 操作性 (設置許可基準規則第 43 条第 1 項二)</p> <p>(i) 要求事項 想定される重大事故等が発生した場合において確実に操作できるものであること。</p> <p>(ii) 適合性 基本方針については、「2.3.4 操作性及び試験・検査性」に示す。</p> <p>緊急用 M/C、緊急用 P/C 及び緊急用電源切替盤は、中央制御室で容易に操作可能な設計とする。また、緊急用 MCC は、現場で容易に操作可能な設計とする。なお、緊急用直流 125V 主母線盤は、操作が不要な設計とする。操作対象機器の操作場所を、第 3.14.2.6.5-6 表に示す。</p> <p style="text-align: right;">(57-2-12, 13, 14, 15, 20~22, 57-3-7, 8)</p> <p>第 3.14.2.6.5-6 表 操作対象機器 (緊急用 M/C、緊急用 P/C、緊急用 MCC 及び緊急用電源切替盤)</p>	<p>(2) 操作性 (設置許可基準規則第 43 条第 1 項二)</p> <p>(i) 要求事項 想定される重大事故等が発生した場合において確実に操作できるものであること。</p> <p>(ii) 適合性 基本方針については、「2.3.4 操作性及び試験・検査性」に示す。</p> <p>代替所内電気設備で、操作が必要な緊急用メタクラ、メタクラ切替盤、高圧発電機車接続プラグ収納箱、緊急用メタクラ接続プラグ盤、SA ロードセンタ、SA 電源切替盤、重大事故操作盤、非常用高圧母線 C 系及び非常用高圧母線 D 系については、中央制御室又は現場で容易に操作可能な設計とする。第 3.14-123 表~第 3.14-125 表に操作対象機器の操作場所を示す。</p> <p style="text-align: right;">(57-2, 57-3)</p> <p style="text-align: center;">第 3.14-123 表 操作対象機器 (緊急用メタクラ~SA1 コントロールセンタ及び SA2 コントロールセンタ電路)</p>	<p>備考</p> <p>・設備の相違 【東海第二】 ⑯の相違</p> <p>・設備及び運用の相違 【柏崎 6/7, 東海第二】 ⑰の相違</p>																																																								
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>機器名称</th> <th>状態の変化</th> <th>操作場所</th> <th>操作方法</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>緊急用電源切替箱断路器 (非常用所内電気設備側)</td> <td>入→切</td> <td>コントロール建屋 地上 2 階</td> <td>断路器操作</td> </tr> <tr> <td>緊急用電源切替箱断路器 (代替所内電気設備側)</td> <td>切→入</td> <td>コントロール建屋 地上 2 階</td> <td>断路器操作</td> </tr> <tr> <td>AM 用 MCC 遮断器 (AM 用動力変圧器側)</td> <td>切→入</td> <td>原子炉建屋内の原 子炉区域外地上 4 階</td> <td>遮断器操作</td> </tr> <tr> <td>AM 用 MCC 遮断器 (非常用 P/C D 側)</td> <td>入→切</td> <td>原子炉建屋内の原 子炉区域外地上 4 階</td> <td>遮断器操作</td> </tr> </tbody> </table>	機器名称	状態の変化	操作場所	操作方法	緊急用電源切替箱断路器 (非常用所内電気設備側)	入→切	コントロール建屋 地上 2 階	断路器操作	緊急用電源切替箱断路器 (代替所内電気設備側)	切→入	コントロール建屋 地上 2 階	断路器操作	AM 用 MCC 遮断器 (AM 用動力変圧器側)	切→入	原子炉建屋内の原 子炉区域外地上 4 階	遮断器操作	AM 用 MCC 遮断器 (非常用 P/C D 側)	入→切	原子炉建屋内の原 子炉区域外地上 4 階	遮断器操作	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>機器名称</th> <th>状態の変化</th> <th>操作方法</th> <th>操作場所</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>緊急用 M/C (非常用所内電気設備側)</td> <td rowspan="7">切→入</td> <td rowspan="7">スイッチ 操作</td> <td rowspan="7">中央制御室</td> </tr> <tr> <td>緊急用 M/C (常設代替高圧電源装置側)</td> </tr> <tr> <td>緊急用 M/C (代替所内電気設備側) (負荷側)</td> </tr> <tr> <td>緊急用 P/C (緊急用 M/C 側)</td> </tr> <tr> <td>緊急用 P/C (可搬型代替 低圧電源車接続盤側)</td> </tr> <tr> <td>緊急用 P/C (代替所内電気設備側) (負荷側)</td> </tr> <tr> <td>緊急用 MCC (代替所内電気設備側) (負荷側)</td> </tr> <tr> <td>緊急用電源切替盤 (代替所内電気設備側) (負荷側)</td> <td rowspan="2">入→切</td> <td rowspan="2"></td> <td>原子炉建屋 廃棄物処理 棟 1 階</td> </tr> <tr> <td>緊急用電源切替盤 (非常用所内電気設備側) (負荷側)</td> <td>中央制御室</td> </tr> </tbody> </table>	機器名称	状態の変化	操作方法	操作場所	緊急用 M/C (非常用所内電気設備側)	切→入	スイッチ 操作	中央制御室	緊急用 M/C (常設代替高圧電源装置側)	緊急用 M/C (代替所内電気設備側) (負荷側)	緊急用 P/C (緊急用 M/C 側)	緊急用 P/C (可搬型代替 低圧電源車接続盤側)	緊急用 P/C (代替所内電気設備側) (負荷側)	緊急用 MCC (代替所内電気設備側) (負荷側)	緊急用電源切替盤 (代替所内電気設備側) (負荷側)	入→切		原子炉建屋 廃棄物処理 棟 1 階	緊急用電源切替盤 (非常用所内電気設備側) (負荷側)	中央制御室	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>機器名称</th> <th>状態の 変化</th> <th>操作場所</th> <th>操作方法</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>緊急用メタクラ遮断器 (SA ロードセンタ側)</td> <td>切→入</td> <td>制御室建物 4 階 中央制御室</td> <td>スイッチ操作</td> </tr> <tr> <td>SA ロードセンタ遮断器 (緊急用メタクラ側)</td> <td>切→入</td> <td>制御室建物 4 階 中央制御室</td> <td>スイッチ操作</td> </tr> <tr> <td>SA ロードセンタ遮断器 (SA1 コントロールセンタ及び SA2 コントロールセンタ側)</td> <td>切→入</td> <td>制御室建物 4 階 中央制御室</td> <td>スイッチ操作</td> </tr> </tbody> </table>	機器名称	状態の 変化	操作場所	操作方法	緊急用メタクラ遮断器 (SA ロードセンタ側)	切→入	制御室建物 4 階 中央制御室	スイッチ操作	SA ロードセンタ遮断器 (緊急用メタクラ側)	切→入	制御室建物 4 階 中央制御室	スイッチ操作	SA ロードセンタ遮断器 (SA1 コントロールセンタ及び SA2 コントロールセンタ側)	切→入	制御室建物 4 階 中央制御室	スイッチ操作	
機器名称	状態の変化	操作場所	操作方法																																																								
緊急用電源切替箱断路器 (非常用所内電気設備側)	入→切	コントロール建屋 地上 2 階	断路器操作																																																								
緊急用電源切替箱断路器 (代替所内電気設備側)	切→入	コントロール建屋 地上 2 階	断路器操作																																																								
AM 用 MCC 遮断器 (AM 用動力変圧器側)	切→入	原子炉建屋内の原 子炉区域外地上 4 階	遮断器操作																																																								
AM 用 MCC 遮断器 (非常用 P/C D 側)	入→切	原子炉建屋内の原 子炉区域外地上 4 階	遮断器操作																																																								
機器名称	状態の変化	操作方法	操作場所																																																								
緊急用 M/C (非常用所内電気設備側)	切→入	スイッチ 操作	中央制御室																																																								
緊急用 M/C (常設代替高圧電源装置側)																																																											
緊急用 M/C (代替所内電気設備側) (負荷側)																																																											
緊急用 P/C (緊急用 M/C 側)																																																											
緊急用 P/C (可搬型代替 低圧電源車接続盤側)																																																											
緊急用 P/C (代替所内電気設備側) (負荷側)																																																											
緊急用 MCC (代替所内電気設備側) (負荷側)																																																											
緊急用電源切替盤 (代替所内電気設備側) (負荷側)	入→切		原子炉建屋 廃棄物処理 棟 1 階																																																								
緊急用電源切替盤 (非常用所内電気設備側) (負荷側)			中央制御室																																																								
機器名称	状態の 変化	操作場所	操作方法																																																								
緊急用メタクラ遮断器 (SA ロードセンタ側)	切→入	制御室建物 4 階 中央制御室	スイッチ操作																																																								
SA ロードセンタ遮断器 (緊急用メタクラ側)	切→入	制御室建物 4 階 中央制御室	スイッチ操作																																																								
SA ロードセンタ遮断器 (SA1 コントロールセンタ及び SA2 コントロールセンタ側)	切→入	制御室建物 4 階 中央制御室	スイッチ操作																																																								

柏崎刈羽原子力発電所 6 / 7号炉 (2017. 12. 20 版)	東海第二発電所 (2018. 9. 18 版)	島根原子力発電所 2号炉	備考																																																																								
<p>表 3. 14-124 操作対象機器 (電源車～緊急用電源切替箱接続装置～AM 用 MCC 電路)</p> <table border="1" data-bbox="151 336 923 791"> <thead> <tr> <th>機器名称</th> <th>状態の変化</th> <th>操作場所</th> <th>操作方法</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>緊急用電源切替箱断路器 (緊急用断路器側)</td> <td>入→切</td> <td>コントロール建屋 地上 2 階</td> <td>断路器操作</td> </tr> <tr> <td>緊急用電源切替箱断路器 (AM 用動力変圧器側)</td> <td>切→入</td> <td>コントロール建屋 地上 2 階</td> <td>断路器操作</td> </tr> <tr> <td>AM 用 MCC 遮断器 (非常用 P/C D 側)</td> <td>入→切</td> <td>原子炉建屋内の原子炉区 域外地上 4 階</td> <td>スイッチ操作</td> </tr> <tr> <td>AM 用 MCC 遮断器 (AM 用動力変圧器側)</td> <td>切→入</td> <td>原子炉建屋内の原子炉区 域外地上 4 階</td> <td>スイッチ操作</td> </tr> </tbody> </table>	機器名称	状態の変化	操作場所	操作方法	緊急用電源切替箱断路器 (緊急用断路器側)	入→切	コントロール建屋 地上 2 階	断路器操作	緊急用電源切替箱断路器 (AM 用動力変圧器側)	切→入	コントロール建屋 地上 2 階	断路器操作	AM 用 MCC 遮断器 (非常用 P/C D 側)	入→切	原子炉建屋内の原子炉区 域外地上 4 階	スイッチ操作	AM 用 MCC 遮断器 (AM 用動力変圧器側)	切→入	原子炉建屋内の原子炉区 域外地上 4 階	スイッチ操作		<p>第 3. 14-124 表 操作対象機器 (高圧発電機車～高圧発電機車接続プラグ収納箱～SA1 コントロールセンタ及びSA2 コントロールセンタ電路)</p> <table border="1" data-bbox="1733 336 2496 1022"> <thead> <tr> <th>機器名称</th> <th>状態の変化</th> <th>操作場所</th> <th>操作方法</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>高圧発電機車 接続プラグ収納箱</td> <td>断路 →接続</td> <td>原子炉建物 高圧発電機車第一設置 場所又は高圧発電機車 第二設置場所</td> <td>コネクタ 接続操作</td> </tr> <tr> <td>メタクラ切替盤</td> <td>断路 →接続</td> <td>原子炉建物付属棟 2 階</td> <td>ボルト・ナット 接続操作</td> </tr> <tr> <td>緊急用メタクラ遮断器 (メタクラ切替盤側)</td> <td>切→入</td> <td>制御室建物 4 階 中央制御室</td> <td>スイッチ操作</td> </tr> <tr> <td>緊急用メタクラ遮断器 (SA ロードセンタ側)</td> <td>切→入</td> <td>制御室建物 4 階 中央制御室</td> <td>スイッチ操作</td> </tr> <tr> <td>SA ロードセンタ遮断器 (緊急用メタクラ側)</td> <td>切→入</td> <td>制御室建物 4 階 中央制御室</td> <td>スイッチ操作</td> </tr> <tr> <td>SA ロードセンタ遮断器 (SA1 コントロールセ ンタ及びSA2 コントロ ールセンタ側)</td> <td>切→入</td> <td>制御室建物 4 階 中央制御室</td> <td>スイッチ操作</td> </tr> </tbody> </table> <p>第 3. 14-125 表 操作対象機器 (高圧発電機車～緊急用メタクラ接続プラグ盤～SA1 コントロールセンタ及びSA2 コントロールセンタ電路)</p> <table border="1" data-bbox="1733 1199 2496 1808"> <thead> <tr> <th>機器名称</th> <th>状態の変化</th> <th>操作場所</th> <th>操作方法</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>緊急用メタクラ 接続プラグ盤</td> <td>断路 →接続</td> <td>ガスタービン発電機建 物高圧発電機車設置場 所</td> <td>コネクタ 接続操作</td> </tr> <tr> <td>緊急用メタクラ遮断器 (緊急用メタクラ接続プ ラグ盤側)</td> <td>切→入</td> <td>ガスタービン発電機建 物 3 階</td> <td>スイッチ操作</td> </tr> <tr> <td>緊急用メタクラ遮断器 (SA ロードセンタ側)</td> <td>切→入</td> <td>制御室建物 4 階 中央制御室</td> <td>スイッチ操作</td> </tr> <tr> <td>SA ロードセンタ遮断器 (緊急用メタクラ側)</td> <td>切→入</td> <td>制御室建物 4 階 中央制御室</td> <td>スイッチ操作</td> </tr> <tr> <td>SA ロードセンタ遮断器 (SA1 コントロールセ ンタ及びSA2 コントロ ールセンタ側)</td> <td>切→入</td> <td>制御室建物 4 階 中央制御室</td> <td>スイッチ操作</td> </tr> </tbody> </table>	機器名称	状態の変化	操作場所	操作方法	高圧発電機車 接続プラグ収納箱	断路 →接続	原子炉建物 高圧発電機車第一設置 場所又は高圧発電機車 第二設置場所	コネクタ 接続操作	メタクラ切替盤	断路 →接続	原子炉建物付属棟 2 階	ボルト・ナット 接続操作	緊急用メタクラ遮断器 (メタクラ切替盤側)	切→入	制御室建物 4 階 中央制御室	スイッチ操作	緊急用メタクラ遮断器 (SA ロードセンタ側)	切→入	制御室建物 4 階 中央制御室	スイッチ操作	SA ロードセンタ遮断器 (緊急用メタクラ側)	切→入	制御室建物 4 階 中央制御室	スイッチ操作	SA ロードセンタ遮断器 (SA1 コントロールセ ンタ及びSA2 コントロ ールセンタ側)	切→入	制御室建物 4 階 中央制御室	スイッチ操作	機器名称	状態の変化	操作場所	操作方法	緊急用メタクラ 接続プラグ盤	断路 →接続	ガスタービン発電機建 物高圧発電機車設置場 所	コネクタ 接続操作	緊急用メタクラ遮断器 (緊急用メタクラ接続プ ラグ盤側)	切→入	ガスタービン発電機建 物 3 階	スイッチ操作	緊急用メタクラ遮断器 (SA ロードセンタ側)	切→入	制御室建物 4 階 中央制御室	スイッチ操作	SA ロードセンタ遮断器 (緊急用メタクラ側)	切→入	制御室建物 4 階 中央制御室	スイッチ操作	SA ロードセンタ遮断器 (SA1 コントロールセ ンタ及びSA2 コントロ ールセンタ側)	切→入	制御室建物 4 階 中央制御室	スイッチ操作	<p>・設備及び運用の相違 【柏崎 6/7, 東海第二】 ㊾の相違</p>
機器名称	状態の変化	操作場所	操作方法																																																																								
緊急用電源切替箱断路器 (緊急用断路器側)	入→切	コントロール建屋 地上 2 階	断路器操作																																																																								
緊急用電源切替箱断路器 (AM 用動力変圧器側)	切→入	コントロール建屋 地上 2 階	断路器操作																																																																								
AM 用 MCC 遮断器 (非常用 P/C D 側)	入→切	原子炉建屋内の原子炉区 域外地上 4 階	スイッチ操作																																																																								
AM 用 MCC 遮断器 (AM 用動力変圧器側)	切→入	原子炉建屋内の原子炉区 域外地上 4 階	スイッチ操作																																																																								
機器名称	状態の変化	操作場所	操作方法																																																																								
高圧発電機車 接続プラグ収納箱	断路 →接続	原子炉建物 高圧発電機車第一設置 場所又は高圧発電機車 第二設置場所	コネクタ 接続操作																																																																								
メタクラ切替盤	断路 →接続	原子炉建物付属棟 2 階	ボルト・ナット 接続操作																																																																								
緊急用メタクラ遮断器 (メタクラ切替盤側)	切→入	制御室建物 4 階 中央制御室	スイッチ操作																																																																								
緊急用メタクラ遮断器 (SA ロードセンタ側)	切→入	制御室建物 4 階 中央制御室	スイッチ操作																																																																								
SA ロードセンタ遮断器 (緊急用メタクラ側)	切→入	制御室建物 4 階 中央制御室	スイッチ操作																																																																								
SA ロードセンタ遮断器 (SA1 コントロールセ ンタ及びSA2 コントロ ールセンタ側)	切→入	制御室建物 4 階 中央制御室	スイッチ操作																																																																								
機器名称	状態の変化	操作場所	操作方法																																																																								
緊急用メタクラ 接続プラグ盤	断路 →接続	ガスタービン発電機建 物高圧発電機車設置場 所	コネクタ 接続操作																																																																								
緊急用メタクラ遮断器 (緊急用メタクラ接続プ ラグ盤側)	切→入	ガスタービン発電機建 物 3 階	スイッチ操作																																																																								
緊急用メタクラ遮断器 (SA ロードセンタ側)	切→入	制御室建物 4 階 中央制御室	スイッチ操作																																																																								
SA ロードセンタ遮断器 (緊急用メタクラ側)	切→入	制御室建物 4 階 中央制御室	スイッチ操作																																																																								
SA ロードセンタ遮断器 (SA1 コントロールセ ンタ及びSA2 コントロ ールセンタ側)	切→入	制御室建物 4 階 中央制御室	スイッチ操作																																																																								
<p>表 3. 14-125 操作対象機器 (電源車～AM 用動力変圧器～AM 用 MCC 電路)</p> <table border="1" data-bbox="151 930 923 1247"> <thead> <tr> <th>機器名称</th> <th>状態の変化</th> <th>操作場所</th> <th>操作方法</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>AM 用 MCC 遮断器 (非常用 P/C D 側)</td> <td>入→切</td> <td>原子炉建屋内の原子炉区 域外地上 4 階</td> <td>スイッチ操作</td> </tr> <tr> <td>AM 用 MCC 遮断器 (AM 用動力変圧器側)</td> <td>切→入</td> <td>原子炉建屋内の原子炉区 域外地上 4 階</td> <td>スイッチ操作</td> </tr> </tbody> </table>	機器名称	状態の変化	操作場所	操作方法	AM 用 MCC 遮断器 (非常用 P/C D 側)	入→切	原子炉建屋内の原子炉区 域外地上 4 階	スイッチ操作	AM 用 MCC 遮断器 (AM 用動力変圧器側)	切→入	原子炉建屋内の原子炉区 域外地上 4 階	スイッチ操作																																																															
機器名称	状態の変化	操作場所	操作方法																																																																								
AM 用 MCC 遮断器 (非常用 P/C D 側)	入→切	原子炉建屋内の原子炉区 域外地上 4 階	スイッチ操作																																																																								
AM 用 MCC 遮断器 (AM 用動力変圧器側)	切→入	原子炉建屋内の原子炉区 域外地上 4 階	スイッチ操作																																																																								

柏崎刈羽原子力発電所 6 / 7号炉 (2017. 12. 20 版)	東海第二発電所 (2018. 9. 18 版)	島根原子力発電所 2号炉	備考
<p>以下に、代替所内電気設備を構成する主要設備の操作性を示す。</p> <p>a) <u>緊急用断路器</u> <u>代替所内電気設備の緊急用断路器は、現場盤での操作棒による手動操作であること、及び緊急用断路器の状態を断路器の目視確認にて確認できることから、確実な操作が可能な設計とする。また、断路器の操作に操作棒を用いることで、露出した充電部への近接による感電を防止する設計とする。</u> (57-2, 57-3)</p> <p>b) <u>緊急用電源切替箱断路器</u> <u>代替所内電気設備の緊急用電源切替箱断路器は、現場盤での操作棒による手動操作であること、及び緊急用電源切替箱断路器の状態を断路器の目視確認にて確認できることから、確実な操作が可能な設計とする。また、断路器の操作に操作棒を用いることで、露出した充電部への近接による感電を防止する設計とする。</u> (57-2, 57-3)</p> <p>c) <u>緊急用電源切替箱接続装置</u> <u>代替所内電気設備の緊急用電源切替箱接続装置は、現場盤での断路装置による手動操作であること、及び緊急用電源切替箱接続装置の状態を断路装置の目視確認にて確認できることから、確実な操作が可能な設計とする。</u> (57-2, 57-3)</p> <p>d) 非常用高圧母線 C 系 代替所内電気設備の非常用高圧母線 C 系は、現場盤での操作スイッチによる手動操作であること、及び非常用高圧母線 C 系の運転状態を現場の遮断器開閉表示及び計器により確認できることから、確実な操作が可能な設計とする。 (57-2, 57-3)</p>	<p>以下に、代替所内電気設備を構成する主要設備の操作性を示す。</p> <p>a) <u>緊急用 M/C</u> <u>緊急用 M/C は、中央制御室の制御盤のスイッチにて操作可能とし、誤操作防止のために名称を明記すること、かつ操作の際には十分な操作空間を確保する設計とする。</u> (57-2-13)</p>	<p>以下に、代替所内電気設備を構成する主要設備の操作性を示す。</p> <p>a) <u>緊急用メタクラ</u> <u>代替所内電気設備の緊急用メタクラは、中央制御室又は現場盤でのスイッチ操作による手動操作であること、及び緊急用メタクラの状態を遮断器開閉表示及び計器により確認できることから、確実な操作が可能な設計とする。</u> (57-2, 57-3)</p> <p>b) <u>メタクラ切替盤</u> <u>代替所内電気設備のメタクラ切替盤は、現場盤でのボルト・ナットによる手動操作であること、及びメタクラ切替盤の状態を目視確認にて確認できることから、確実な操作が可能な設計とする。</u> (57-2, 57-3)</p> <p>c) <u>高圧発電機車接続プラグ収納箱</u> <u>代替所内電気設備の高圧発電機車接続プラグ収納箱は、ケーブルをコネクタ接続すること及び、接続状態を目視確認にて確認できることから、確実な操作が可能な設計とする。</u> (57-2, 57-3)</p> <p>d) <u>緊急用メタクラ接続プラグ盤</u> <u>代替所内電気設備の緊急用メタクラ接続プラグ盤は、ケーブルをコネクタ接続すること及び、接続状態を目視確認にて確認できることから、確実な操作が可能な設計とする。</u> (57-2, 57-3)</p> <p>e) 非常用高圧母線 C 系 代替所内電気設備の非常用高圧母線 C 系は、現場盤での操作スイッチによる手動操作であること、及び非常用高圧母線 C 系の運転状態を現場の遮断器開閉表示及び計器により確認できることから、確実な操作が可能な設計とする。 (57-2, 57-3)</p>	<p>・設備及び運用の相違 【柏崎 6/7, 東海第二】 ㊸の相違</p> <p>・設備の相違 【東海第二】 ㊸の相違</p> <p>・設備及び運用の相違 【柏崎 6/7】 ㊸の相違</p> <p>・設備の相違 【東海第二】 ㊸の相違</p> <p>・設備及び運用の相違 【柏崎 6/7】 ㊸の相違</p> <p>・設備の相違 【東海第二】 ㊸の相違</p> <p>・設備及び運用の相違 【柏崎 6/7】 ㊸の相違</p> <p>・設備の相違 【東海第二】 ㊸の相違</p> <p>・設備の相違 【東海第二】 ㊸の相違</p>

柏崎刈羽原子力発電所 6/7号炉 (2017.12.20版)	東海第二発電所 (2018.9.18版)	島根原子力発電所 2号炉	備考
<p>e) 非常用高圧母線D系 代替所内電気設備の非常用高圧母線D系は、現場盤での操作スイッチによる手動操作であること、及び非常用高圧母線D系の運転状態を現場の遮断器開閉表示及び計器により確認できることから、確実な操作が可能な設計とする。 (57-2, 57-3)</p> <p>f) AM用動力変圧器 <u>代替所内電気設備のAM用動力変圧器は、操作不要である。</u></p> <p>g) AM用MCC <u>代替所内電気設備のAM用MCCは、現場盤での配線用遮断器の手動操作であること、及びAM用MCCの運転状態を配線用遮断器の開閉状態及び表示灯にて確認できることから、確実な操作が可能な設計とする。</u> (57-2, 57-3)</p>	<p>b) 緊急用P/C <u>緊急用P/Cは、中央制御室の制御盤のスイッチにて操作可能とし、誤操作防止のために名称を明記すること、かつ操作の際には十分な空間を確保する設計とする。</u> (57-2-14)</p> <p>c) 緊急用MCC <u>緊急用MCCは、操作防止のために名称を明記すること、かつ操作の際には十分な操作空間を確保する設計とする。</u> (57-2-12, 13)</p>	<p>f) 非常用高圧母線D系 <u>代替所内電気設備の非常用高圧母線D系は、現場盤での操作スイッチによる手動操作であること、及び非常用高圧母線D系の運転状態を現場の遮断器開閉表示及び計器により確認できることから、確実な操作が可能な設計とする。</u> (57-2, 57-3)</p> <p>g) SAロードセンタ <u>代替所内電気設備のSAロードセンタは、中央制御室でのスイッチ操作による手動操作であること、及びSAロードセンタの状態を遮断器開閉表示及び計器により確認できることから、確実な操作が可能な設計とする。</u> (57-2, 57-3)</p> <p>h) SA1コントロールセンタ <u>代替所内電気設備のSA1コントロールセンタは、操作不要である。</u> (57-2, 57-3)</p> <p>i) SA2コントロールセンタ <u>代替所内電気設備のSA2コントロールセンタは、操作不要である。</u> (57-2, 57-3)</p> <p>j) 充電器電源切替盤 <u>代替所内電気設備の充電器電源切替盤は、現場盤での配線用遮断器の手動操作であること、及び充電器電源切替盤の状態を確認できることから、確実な操作が可能な設計とする。</u> (57-2, 57-3)</p>	<p>・設備の相違 【東海第二】 ㊴の相違</p> <p>・設備及び運用の相違 【柏崎6/7, 東海第二】 ㊴の相違</p> <p>・設備の相違 【東海第二】 ㊴の相違</p> <p>・設備及び運用の相違 【柏崎6/7, 東海第二】 ㊴の相違</p> <p>・設備の相違 【柏崎6/7, 東海第二】 ㊴の相違</p> <p>・設備の相違 【柏崎6/7, 東海第二】 ㊴の相違</p>

柏崎刈羽原子力発電所 6 / 7号炉 (2017. 12. 20 版)	東海第二発電所 (2018. 9. 18 版)	島根原子力発電所 2号炉	備考
<p>h) <u>AM用切替盤</u> 代替所内電気設備のAM用切替盤は、現場盤での配線用遮断器の手動操作であること、及びAM用切替盤の運転状態を配線用遮断器の開閉状態にて確認できることから、確実な操作が可能な設計とする。 (57-2, 57-3)</p> <p>i) <u>AM用操作盤</u> 代替所内電気設備のAM用操作盤は、現場盤での操作スイッチによる手動操作であること、及びAM用操作盤にて操作されたことを表示灯にて確認できることから、確実な操作が可能な設計とする。 (57-2, 57-3)</p>	<p>d) <u>緊急用電源切替盤</u> <u>緊急用電源切替盤は、中央制御室の制御盤のスイッチにて操作可能とし、誤操作防止のために名称を明記すること、かつ操作の際には十分な操作空間を確保する設計とする。</u> (57-2-20~22)</p> <p>e) <u>緊急用直流 125V 主母線盤</u> <u>緊急用直流 125V 主母線盤は、通常待機時の系統構成と同じ系統構成で使用可能な設計とすることで、操作が不要な設計とする。</u> (57-2-15)</p>	<p>k) <u>SA電源切替盤</u> <u>代替所内電気設備のSA電源切替盤は、現場盤での配線用遮断器の手動操作であること、及びSA電源切替盤の運転状態を配線用遮断器の開閉状態にて確認できることから、確実な操作が可能な設計とする。</u> (57-2, 57-3)</p> <p>l) <u>重大事故操作盤</u> <u>代替所内電気設備の重大事故操作盤は、中央制御室での操作スイッチによる手動操作であること、及び操作されたことをFD画面にて確認できることから、確実な操作が可能な設計とする。</u> (57-2, 57-3)</p>	<p>・設備及び運用の相違 【東海第二】 ㉗の相違</p> <p>・設備及び運用の相違 【柏崎 6/7】 ㉗の相違 【東海第二】 ㉑の相違</p> <p>・設備の相違 【東海第二】 ㉒の相違</p>

柏崎刈羽原子力発電所 6 / 7号炉 (2017. 12. 20 版)	東海第二発電所 (2018. 9. 18 版)	島根原子力発電所 2号炉	備考																																	
<p>(3) 試験及び検査 (設置許可基準規則第 43 条第 1 項三)</p> <p>(i) 要求事項</p> <p>健全性及び能力を確認するため、発電用原子炉の運転中又は停止中に試験又は検査ができるものであること。</p> <p>(ii) 適合性</p> <p>基本方針については、「2.3.4 操作性及び試験・検査性」に示す。</p> <p>a) 緊急用断路器 (6 号及び 7 号炉共用)</p> <p><u>代替所内電気設備の緊急用断路器は、表 3.14-126 に示すように、発電用原子炉の運転中又は停止中に機能・性能試験及び外観検査が可能な設計とする。</u></p> <p><u>緊急用断路器の機能確認として断路器の動作の確認を行う。また、性能確認としての回路の絶縁抵抗の確認が可能な設計とする。</u></p> <p style="text-align: right;">(57-4)</p>	<p>(3) 試験検査 (設置許可基準規則第 43 条第 1 項三)</p> <p>(i) 要求事項</p> <p>健全性及び能力を確認するため、発電用原子炉の運転中又は停止中に試験又は検査ができるものであること。</p> <p>(ii) 適合性</p> <p>基本方針については、「2.3.4 操作性及び試験・検査性」に示す。</p> <p>a) 緊急用 M/C</p> <p><u>緊急用 M/C は、第 3.14.2.6.5-7 表に示すように、発電用原子炉の停止中に機能・性能の確認として、電圧の確認が可能な設計とする。</u></p> <p><u>また、絶縁抵抗測定により、機能・性能の確認が可能な設計とするとともに、分解が可能な設計とする。なお、発電用原子炉の運転中又は停止中に外観の確認が可能な設計とする。</u></p> <p style="text-align: right;">(57-4-16)</p>	<p>(3) 試験及び検査 (設置許可基準規則第 43 条第 1 項三)</p> <p>(i) 要求事項</p> <p>健全性及び能力を確認するため、発電用原子炉の運転中又は停止中に試験又は検査ができるものであること。</p> <p>(ii) 適合性</p> <p>基本方針については、「2.3.4 操作性及び試験・検査性」に示す。</p> <p>a) 緊急用メタクラ</p> <p><u>代替所内電気設備の緊急用メタクラは、第 3.14-126 表に示すように、発電用原子炉停止中に機能・性能試験、発電用原子炉の運転中又は停止中に外観検査が可能な設計とする。</u></p> <p><u>緊急用メタクラの外観検査として、目視により性能に影響を及ぼす恐れのある異常がないこと、及び性能確認として絶縁抵抗の確認を行う。</u></p> <p><u>また、定例試験として、受電された状態で母線電圧を確認する。</u></p> <p style="text-align: right;">(57-4)</p>	<p>備考</p> <p>・設備の相違</p> <p>【柏崎 6/7】</p> <p>②の相違</p>																																	
<p style="text-align: center;">表 3.14-126 緊急用断路器の試験及び検査</p> <table border="1" data-bbox="157 1098 923 1371"> <thead> <tr> <th>プラント状態</th> <th>項目</th> <th>内容</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="2">運転中 又は 停止中</td> <td>機能・性能試験</td> <td>緊急用断路器の動作確認 緊急用断路器の絶縁抵抗の確認</td> </tr> <tr> <td>外観検査</td> <td>緊急用断路器の外観、寸法の確認 緊急用断路器の盤内部の目視点検</td> </tr> </tbody> </table>	プラント状態	項目	内容	運転中 又は 停止中	機能・性能試験	緊急用断路器の動作確認 緊急用断路器の絶縁抵抗の確認	外観検査	緊急用断路器の外観、寸法の確認 緊急用断路器の盤内部の目視点検	<p style="text-align: center;">第 3.14.2.6.5-7 表 緊急用 M/C の試験検査</p> <table border="1" data-bbox="952 1108 1709 1266"> <thead> <tr> <th>原子炉の状態</th> <th>項目</th> <th>内容</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="2">運転中</td> <td>外観検査</td> <td>緊急用 M/C の目視点検</td> </tr> <tr> <td>外観検査</td> <td>緊急用 M/C の目視点検</td> </tr> <tr> <td rowspan="3">停止中</td> <td rowspan="3">機能・性能検査</td> <td>緊急用 M/C 電圧の確認</td> </tr> <tr> <td>緊急用 M/C の遮断器動作確認</td> </tr> <tr> <td>緊急用 M/C の絶縁抵抗の確認</td> </tr> </tbody> </table>	原子炉の状態	項目	内容	運転中	外観検査	緊急用 M/C の目視点検	外観検査	緊急用 M/C の目視点検	停止中	機能・性能検査	緊急用 M/C 電圧の確認	緊急用 M/C の遮断器動作確認	緊急用 M/C の絶縁抵抗の確認	<p style="text-align: center;">第 3.14-126 表 緊急用メタクラの試験及び検査</p> <table border="1" data-bbox="1739 1098 2502 1419"> <thead> <tr> <th>プラント状態</th> <th>項目</th> <th>内容</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>運転中</td> <td>機能・性能試験</td> <td>緊急用メタクラの母線電圧の確認</td> </tr> <tr> <td>停止中</td> <td>機能・性能試験</td> <td>緊急用メタクラの絶縁抵抗の確認</td> </tr> <tr> <td>運転中又は 停止中</td> <td>外観検査</td> <td>緊急用メタクラの外観の確認</td> </tr> </tbody> </table>	プラント状態	項目	内容	運転中	機能・性能試験	緊急用メタクラの母線電圧の確認	停止中	機能・性能試験	緊急用メタクラの絶縁抵抗の確認	運転中又は 停止中	外観検査	緊急用メタクラの外観の確認	<p>・設備の相違</p> <p>【柏崎 6/7】</p> <p>②の相違</p>
プラント状態	項目	内容																																		
運転中 又は 停止中	機能・性能試験	緊急用断路器の動作確認 緊急用断路器の絶縁抵抗の確認																																		
	外観検査	緊急用断路器の外観、寸法の確認 緊急用断路器の盤内部の目視点検																																		
原子炉の状態	項目	内容																																		
運転中	外観検査	緊急用 M/C の目視点検																																		
	外観検査	緊急用 M/C の目視点検																																		
停止中	機能・性能検査	緊急用 M/C 電圧の確認																																		
		緊急用 M/C の遮断器動作確認																																		
		緊急用 M/C の絶縁抵抗の確認																																		
プラント状態	項目	内容																																		
運転中	機能・性能試験	緊急用メタクラの母線電圧の確認																																		
停止中	機能・性能試験	緊急用メタクラの絶縁抵抗の確認																																		
運転中又は 停止中	外観検査	緊急用メタクラの外観の確認																																		

柏崎刈羽原子力発電所 6 / 7号炉 (2017. 12. 20 版)	東海第二発電所 (2018. 9. 18 版)	島根原子力発電所 2号炉	備考																																				
<p>b) <u>緊急用電源切替箱断路器</u> 代替所内電気設備の緊急用電源切替箱断路器は、表 3.14-127 に示すように、発電用原子炉停止中に機能・性能試験、発電用原子炉の運転中又は停止中に外観検査が可能な設計とする。 <u>緊急用電源切替箱断路器の機能確認として断路器の動作の確認を行う。また、性能確認としての回路の絶縁抵抗の確認が可能な設計とする。</u></p> <p style="text-align: right;">(57-4)</p> <p>表 3.14-127 緊急用電源切替箱断路器の試験及び検査</p> <table border="1" data-bbox="160 604 917 919"> <thead> <tr> <th>プラント状態</th> <th>項目</th> <th>内容</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>停止中</td> <td>機能・性能試験</td> <td>緊急用電源切替箱断路器の動作確認 緊急用電源切替箱断路器の絶縁抵抗の確認</td> </tr> <tr> <td>運転中又は停止中</td> <td>外観検査</td> <td>緊急用電源切替箱断路器の外観、寸法の確認 緊急用電源切替箱断路器の盤内部の目視点検</td> </tr> </tbody> </table> <p>c) <u>緊急用電源切替箱接続装置</u> 代替所内電気設備の緊急用電源切替箱接続装置は、表 3.14-128 に示すように、発電用原子炉停止中に機能・性能試験、発電用原子炉の運転中又は停止中に外観検査が可能な設計とする。 <u>緊急用電源切替箱接続装置の機能確認として断路装置の動作の確認を行う。また、性能確認としての回路の絶縁抵抗の確認が可能な設計とする。</u></p> <p style="text-align: right;">(57-4)</p> <p>表 3.14-128 緊急用電源切替箱接続装置の試験及び検査</p> <table border="1" data-bbox="160 1413 917 1690"> <thead> <tr> <th>プラント状態</th> <th>項目</th> <th>内容</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>停止中</td> <td>機能・性能試験</td> <td>緊急用電源切替箱接続装置の動作確認 緊急用電源切替箱接続装置の絶縁抵抗の確認</td> </tr> <tr> <td>運転中又は停止中</td> <td>外観検査</td> <td>緊急用電源切替箱接続装置の外観寸法の確認 緊急用電源切替箱接続装置の盤内部の目視点検</td> </tr> </tbody> </table>	プラント状態	項目	内容	停止中	機能・性能試験	緊急用電源切替箱断路器の動作確認 緊急用電源切替箱断路器の絶縁抵抗の確認	運転中又は停止中	外観検査	緊急用電源切替箱断路器の外観、寸法の確認 緊急用電源切替箱断路器の盤内部の目視点検	プラント状態	項目	内容	停止中	機能・性能試験	緊急用電源切替箱接続装置の動作確認 緊急用電源切替箱接続装置の絶縁抵抗の確認	運転中又は停止中	外観検査	緊急用電源切替箱接続装置の外観寸法の確認 緊急用電源切替箱接続装置の盤内部の目視点検		<p>b) <u>メタクラ切替盤</u> 代替所内電気設備のメタクラ切替盤は、第 3.14-127 表に示すように、発電用原子炉停止中に機能・性能試験、発電用原子炉の運転中又は停止中に外観検査が可能な設計とする。 <u>メタクラ切替盤の外観検査として、目視により性能に影響を及ぼす恐れのある異常がないこと、及び性能確認としての回路の絶縁抵抗の確認が可能な設計とする。</u></p> <p style="text-align: right;">(57-4)</p> <p>第 3.14-127 表 メタクラ切替盤の試験及び検査</p> <table border="1" data-bbox="1742 604 2502 919"> <thead> <tr> <th>プラント状態</th> <th>項目</th> <th>内容</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>停止中</td> <td>機能・性能試験</td> <td>メタクラ切替盤の絶縁抵抗の確認</td> </tr> <tr> <td>運転中又は停止中</td> <td>外観検査</td> <td>メタクラ切替盤の外観、寸法の確認 メタクラ切替盤の盤内部の目視点検</td> </tr> </tbody> </table> <p>c) <u>高圧発電機車接続プラグ収納箱</u> 代替所内電気設備の高圧発電機車接続プラグ収納箱は、第 3.14-128 表に示すように発電用原子炉運転中又は停止中において外観検査、及び機能・性能試験が可能な設計とする。 <u>高圧発電機車接続プラグ収納箱の外観検査として、目視により性能に影響を及ぼす恐れのある異常がないこと、及び特性試験として絶縁抵抗の確認を行う。</u></p> <p style="text-align: right;">(57-4)</p> <p>第 3.14-128 表 高圧発電機車接続プラグ収納箱の試験及び検査</p> <table border="1" data-bbox="1742 1413 2502 1690"> <thead> <tr> <th>プラント状態</th> <th>項目</th> <th>内容</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>運転中又は停止中</td> <td>機能・性能試験</td> <td>高圧発電機車接続プラグ収納箱の絶縁抵抗の確認</td> </tr> <tr> <td>停止中</td> <td>外観検査</td> <td>高圧発電機車接続プラグ収納箱の外観の確認</td> </tr> </tbody> </table>	プラント状態	項目	内容	停止中	機能・性能試験	メタクラ切替盤の絶縁抵抗の確認	運転中又は停止中	外観検査	メタクラ切替盤の外観、寸法の確認 メタクラ切替盤の盤内部の目視点検	プラント状態	項目	内容	運転中又は停止中	機能・性能試験	高圧発電機車接続プラグ収納箱の絶縁抵抗の確認	停止中	外観検査	高圧発電機車接続プラグ収納箱の外観の確認	<p>・設備の相違 【東海第二】 ②の相違</p> <p>・設備の相違 【柏崎 6/7】 ③の相違</p> <p>・設備の相違 【東海第二】 ②の相違</p> <p>・設備の相違 【柏崎 6/7】 ③の相違</p>
プラント状態	項目	内容																																					
停止中	機能・性能試験	緊急用電源切替箱断路器の動作確認 緊急用電源切替箱断路器の絶縁抵抗の確認																																					
運転中又は停止中	外観検査	緊急用電源切替箱断路器の外観、寸法の確認 緊急用電源切替箱断路器の盤内部の目視点検																																					
プラント状態	項目	内容																																					
停止中	機能・性能試験	緊急用電源切替箱接続装置の動作確認 緊急用電源切替箱接続装置の絶縁抵抗の確認																																					
運転中又は停止中	外観検査	緊急用電源切替箱接続装置の外観寸法の確認 緊急用電源切替箱接続装置の盤内部の目視点検																																					
プラント状態	項目	内容																																					
停止中	機能・性能試験	メタクラ切替盤の絶縁抵抗の確認																																					
運転中又は停止中	外観検査	メタクラ切替盤の外観、寸法の確認 メタクラ切替盤の盤内部の目視点検																																					
プラント状態	項目	内容																																					
運転中又は停止中	機能・性能試験	高圧発電機車接続プラグ収納箱の絶縁抵抗の確認																																					
停止中	外観検査	高圧発電機車接続プラグ収納箱の外観の確認																																					



柏崎刈羽原子力発電所 6 / 7号炉 (2017. 12. 20 版)	東海第二発電所 (2018. 9. 18 版)	島根原子力発電所 2号炉	備考																																	
<p>d) 非常用高圧母線 C 系</p> <p>代替所内電気設備の非常用高圧母線 C 系は、表 3.14-129 に示すように、発電用原子炉停止中に機能・性能試験、発電用原子炉の運転中又は停止中に外観検査が可能な設計とする。</p> <p>非常用高圧母線 C 系の外観検査として、目視により性能に影響を及ぼすおそれのある異常がないこと、及び性能確認として絶縁抵抗の確認を行う。</p> <p>また、定例試験として、受電された状態で母線電圧を確認する。</p> <p style="text-align: right;">(57-4)</p> <p style="text-align: center;">表 3.14-129 非常用高圧母線 C 系の試験及び検査</p> <table border="1" data-bbox="157 1413 923 1734"> <thead> <tr> <th>プラント状態</th> <th>項目</th> <th>内容</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>運転中</td> <td>機能・性能試験</td> <td>非常用高圧母線 C 系の母線電圧の確認</td> </tr> <tr> <td>停止中</td> <td>機能・性能試験</td> <td>非常用高圧母線 C 系の絶縁抵抗の確認</td> </tr> <tr> <td>運転中又は停止中</td> <td>外観検査</td> <td>非常用高圧母線 C 系の外観の確認</td> </tr> </tbody> </table>	プラント状態	項目	内容	運転中	機能・性能試験	非常用高圧母線 C 系の母線電圧の確認	停止中	機能・性能試験	非常用高圧母線 C 系の絶縁抵抗の確認	運転中又は停止中	外観検査	非常用高圧母線 C 系の外観の確認		<p>d) <u>緊急用メタクラ接続プラグ盤</u></p> <p>代替所内電気設備の緊急用メタクラ接続プラグ盤は、第 3.14-129 表に示すように発電用原子炉運転中又は停止中において外観検査、及び機能・性能試験が可能な設計とする。</p> <p>緊急用メタクラ接続プラグ盤の外観検査として、目視により性能に影響を及ぼす恐れのある異常がないこと、及び特性試験として絶縁抵抗の確認を行う。</p> <p style="text-align: right;">(57-4)</p> <p style="text-align: center;">第 3.14-129 表 緊急用メタクラ接続プラグ盤の試験及び検査</p> <table border="1" data-bbox="1739 653 2504 919"> <thead> <tr> <th>プラント状態</th> <th>項目</th> <th>内容</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>運転中又は停止中</td> <td>機能・性能試験</td> <td>緊急用メタクラ接続プラグ盤の絶縁抵抗の確認</td> </tr> <tr> <td></td> <td>外観検査</td> <td>緊急用メタクラ接続プラグ盤の外観の確認</td> </tr> </tbody> </table> <p>e) <u>非常用高圧母線 C 系</u></p> <p>代替所内電気設備の非常用高圧母線 C 系は、第 3.14-130 表に示すように、発電用原子炉停止中に機能・性能試験、発電用原子炉の運転中又は停止中に外観検査が可能な設計とする。</p> <p>非常用高圧母線 C 系の外観検査として、目視により性能に影響を及ぼすおそれのある異常がないこと、及び性能確認として絶縁抵抗の確認を行う。</p> <p>また、定例試験として、受電された状態で母線電圧を確認する。</p> <p style="text-align: right;">(57-4)</p> <p style="text-align: center;">第 3.14-130 表 非常用高圧母線 C 系の試験及び検査</p> <table border="1" data-bbox="1739 1413 2504 1734"> <thead> <tr> <th>プラント状態</th> <th>項目</th> <th>内容</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>運転中</td> <td>機能・性能試験</td> <td>非常用高圧母線 C 系の母線電圧の確認</td> </tr> <tr> <td>停止中</td> <td>機能・性能試験</td> <td>非常用高圧母線 C 系の絶縁抵抗の確認</td> </tr> <tr> <td>運転中又は停止中</td> <td>外観検査</td> <td>非常用高圧母線 C 系の外観の確認</td> </tr> </tbody> </table>	プラント状態	項目	内容	運転中又は停止中	機能・性能試験	緊急用メタクラ接続プラグ盤の絶縁抵抗の確認		外観検査	緊急用メタクラ接続プラグ盤の外観の確認	プラント状態	項目	内容	運転中	機能・性能試験	非常用高圧母線 C 系の母線電圧の確認	停止中	機能・性能試験	非常用高圧母線 C 系の絶縁抵抗の確認	運転中又は停止中	外観検査	非常用高圧母線 C 系の外観の確認	<p>・設備の相違</p> <p>【東海第二】</p> <p>②の相違</p> <p>・設備の相違</p> <p>【柏崎 6/7】</p> <p>③の相違</p> <p>・設備の相違</p> <p>【東海第二】</p> <p>②の相違</p>
プラント状態	項目	内容																																		
運転中	機能・性能試験	非常用高圧母線 C 系の母線電圧の確認																																		
停止中	機能・性能試験	非常用高圧母線 C 系の絶縁抵抗の確認																																		
運転中又は停止中	外観検査	非常用高圧母線 C 系の外観の確認																																		
プラント状態	項目	内容																																		
運転中又は停止中	機能・性能試験	緊急用メタクラ接続プラグ盤の絶縁抵抗の確認																																		
	外観検査	緊急用メタクラ接続プラグ盤の外観の確認																																		
プラント状態	項目	内容																																		
運転中	機能・性能試験	非常用高圧母線 C 系の母線電圧の確認																																		
停止中	機能・性能試験	非常用高圧母線 C 系の絶縁抵抗の確認																																		
運転中又は停止中	外観検査	非常用高圧母線 C 系の外観の確認																																		

柏崎刈羽原子力発電所 6 / 7号炉 (2017. 12. 20 版)	東海第二発電所 (2018. 9. 18 版)	島根原子力発電所 2号炉	備考																																			
<p>e) 非常用高圧母線 D 系</p> <p>代替所内電気設備の非常用高圧母線 D 系は、表 3.14-130 に示すように、発電用原子炉停止中に機能・性能試験、発電用原子炉の運転中又は停止中に外観検査が可能な設計とする。</p> <p>非常用高圧母線 D 系の外観検査として、目視により性能に影響を及ぼすおそれのある異常がないこと、及び性能確認として絶縁抵抗の確認を行う。</p> <p>また、定例試験として、受電された状態で母線電圧を確認する。 (57-4)</p> <p>表 3.14-130 非常用高圧母線 D 系の試験及び検査</p> <table border="1" data-bbox="157 651 920 966"> <thead> <tr> <th>プラント状態</th> <th>項目</th> <th>内容</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>運転中</td> <td>機能・性能試験</td> <td>非常用高圧母線 C 系の母線電圧の確認</td> </tr> <tr> <td>停止中</td> <td>機能・性能試験</td> <td>非常用高圧母線 C 系の絶縁抵抗の確認</td> </tr> <tr> <td>運転中又は停止中</td> <td>外観検査</td> <td>非常用高圧母線 C 系の外観の確認</td> </tr> </tbody> </table>	プラント状態	項目	内容	運転中	機能・性能試験	非常用高圧母線 C 系の母線電圧の確認	停止中	機能・性能試験	非常用高圧母線 C 系の絶縁抵抗の確認	運転中又は停止中	外観検査	非常用高圧母線 C 系の外観の確認	<p>b) 緊急用 P/C</p> <p>緊急用 P/C は、第 3.14.2.6.5-8 表に示すように、発電用原子炉の停止中に機能・性能の確認として、電圧の確認が可能な設計とする。また、絶縁抵抗測定により、機能・性能の確認が可能な設計とするとともに、分解が可能な設計とする。</p> <p>なお、発電用原子炉の運転中又は停止中に外観の確認が可能な設計とする。 (57-4-17)</p> <p>第 3.14.2.6.5-8 表 緊急用 P/C の試験検査</p> <table border="1" data-bbox="949 1470 1706 1617"> <thead> <tr> <th>原子炉の状態</th> <th>項目</th> <th>内容</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>運転中</td> <td>外観検査</td> <td>緊急用 P/C の目視点検</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">停止中</td> <td>外観検査</td> <td>緊急用 P/C の目視点検</td> </tr> <tr> <td>機能・性能検査</td> <td>緊急用 P/C 電圧の確認 緊急用 P/C の遮断器動作確認 緊急用 P/C の絶縁抵抗の確認</td> </tr> </tbody> </table>	原子炉の状態	項目	内容	運転中	外観検査	緊急用 P/C の目視点検	停止中	外観検査	緊急用 P/C の目視点検	機能・性能検査	緊急用 P/C 電圧の確認 緊急用 P/C の遮断器動作確認 緊急用 P/C の絶縁抵抗の確認	<p>f) 非常用高圧母線 D 系</p> <p>代替所内電気設備の非常用高圧母線 D 系は、第 3.14-131 表に示すように、発電用原子炉停止中に機能・性能試験、発電用原子炉の運転中又は停止中に外観検査が可能な設計とする。</p> <p>非常用高圧母線 D 系の外観検査として、目視により性能に影響を及ぼすおそれのある異常がないこと、及び性能確認として絶縁抵抗の確認を行う。</p> <p>また、定例試験として、受電された状態で母線電圧を確認する。 (57-4)</p> <p>第 3.14-131 表 非常用高圧母線 D 系の試験及び検査</p> <table border="1" data-bbox="1739 651 2502 966"> <thead> <tr> <th>プラント状態</th> <th>項目</th> <th>内容</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>運転中</td> <td>機能・性能試験</td> <td>非常用高圧母線 D 系の母線電圧の確認</td> </tr> <tr> <td>停止中</td> <td>機能・性能試験</td> <td>非常用高圧母線 D 系の絶縁抵抗の確認</td> </tr> <tr> <td>運転中又は停止中</td> <td>外観検査</td> <td>非常用高圧母線 D 系の外観の確認</td> </tr> </tbody> </table>	プラント状態	項目	内容	運転中	機能・性能試験	非常用高圧母線 D 系の母線電圧の確認	停止中	機能・性能試験	非常用高圧母線 D 系の絶縁抵抗の確認	運転中又は停止中	外観検査	非常用高圧母線 D 系の外観の確認	<p>・設備の相違 【東海第二】 ②の相違</p>
プラント状態	項目	内容																																				
運転中	機能・性能試験	非常用高圧母線 C 系の母線電圧の確認																																				
停止中	機能・性能試験	非常用高圧母線 C 系の絶縁抵抗の確認																																				
運転中又は停止中	外観検査	非常用高圧母線 C 系の外観の確認																																				
原子炉の状態	項目	内容																																				
運転中	外観検査	緊急用 P/C の目視点検																																				
停止中	外観検査	緊急用 P/C の目視点検																																				
	機能・性能検査	緊急用 P/C 電圧の確認 緊急用 P/C の遮断器動作確認 緊急用 P/C の絶縁抵抗の確認																																				
プラント状態	項目	内容																																				
運転中	機能・性能試験	非常用高圧母線 D 系の母線電圧の確認																																				
停止中	機能・性能試験	非常用高圧母線 D 系の絶縁抵抗の確認																																				
運転中又は停止中	外観検査	非常用高圧母線 D 系の外観の確認																																				
<p>f) AM 用動力変圧器</p> <p>代替所内電気設備の AM 用動力変圧器は、表 3.14-131 に示すように、発電用原子炉停止中に機能・性能試験、発電用原子炉の運転中又は停止中に外観検査が可能な設計とする。</p> <p>AM 用動力変圧器の性能確認として回路の絶縁抵抗の確認が可能な設計とする。</p> <p>また、AM 用動力変圧器の受電状態における異常の確認が可能な温度計を設けた設計とする。 (57-4)</p> <p>表 3.14-131 AM 用動力変圧器の試験及び検査</p> <table border="1" data-bbox="157 1459 920 1774"> <thead> <tr> <th>プラント状態</th> <th>項目</th> <th>内容</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>停止中</td> <td>機能・性能試験</td> <td>AM 用動力変圧器の絶縁抵抗、受電状態の確認</td> </tr> <tr> <td>運転中又は停止中</td> <td>外観検査</td> <td>AM 用動力変圧器の外観、寸法の確認 AM 用動力変圧器の盤内部の目視点検</td> </tr> </tbody> </table>	プラント状態	項目	内容	停止中	機能・性能試験	AM 用動力変圧器の絶縁抵抗、受電状態の確認	運転中又は停止中	外観検査	AM 用動力変圧器の外観、寸法の確認 AM 用動力変圧器の盤内部の目視点検	<p>g) SA ロードセンタ</p> <p>代替所内電気設備の SA ロードセンタは、第 3.14-132 表に示すように、発電用原子炉停止中に機能・性能試験、発電用原子炉の運転中又は停止中に外観検査が可能な設計とする。</p> <p>SA ロードセンタの外観検査として目視により性能に影響を及ぼす恐れのある異常がないこと、及び性能確認として絶縁抵抗の確認を行う。 (57-4)</p> <p>第 3.14-132 表 SA ロードセンタの試験及び検査</p> <table border="1" data-bbox="1739 1459 2502 1690"> <thead> <tr> <th>プラント状態</th> <th>項目</th> <th>内容</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>停止中</td> <td>機能・性能試験</td> <td>SA ロードセンタの絶縁抵抗、受電状態の確認</td> </tr> <tr> <td>運転中又は停止中</td> <td>外観検査</td> <td>SA ロードセンタの外観、寸法の確認 SA ロードセンタの盤内部の目視点検</td> </tr> </tbody> </table>	プラント状態	項目	内容	停止中	機能・性能試験	SA ロードセンタの絶縁抵抗、受電状態の確認	運転中又は停止中	外観検査	SA ロードセンタの外観、寸法の確認 SA ロードセンタの盤内部の目視点検	<p>・設備の相違 【柏崎 6/7】 ③の相違</p> <p>・設備の相違 【柏崎 6/7】 ③の相違</p>																		
プラント状態	項目	内容																																				
停止中	機能・性能試験	AM 用動力変圧器の絶縁抵抗、受電状態の確認																																				
運転中又は停止中	外観検査	AM 用動力変圧器の外観、寸法の確認 AM 用動力変圧器の盤内部の目視点検																																				
プラント状態	項目	内容																																				
停止中	機能・性能試験	SA ロードセンタの絶縁抵抗、受電状態の確認																																				
運転中又は停止中	外観検査	SA ロードセンタの外観、寸法の確認 SA ロードセンタの盤内部の目視点検																																				

柏崎刈羽原子力発電所 6 / 7号炉 (2017. 12. 20 版)	東海第二発電所 (2018. 9. 18 版)	島根原子力発電所 2号炉	備考																																						
<p>g) <u>AM用MCC</u></p> <p>代替所内電気設備のAM用MCCは、表3.14-132に示すように、発電用原子炉停止中に機能・性能試験、発電用原子炉の運転中又は停止中に外観検査が可能な設計とする。</p> <p>AM用MCCの外観検査として、目視により性能に影響を及ぼすおそれのある異常がないこと、及び性能確認として絶縁抵抗の確認を行う。</p> <p style="text-align: right;">(57-4)</p> <p style="text-align: center;">表 3.14-132 AM用MCCの試験及び検査</p> <table border="1" data-bbox="157 655 917 905"> <thead> <tr> <th>プラント状態</th> <th>項目</th> <th>内容</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>停止中</td> <td>機能・性能試験</td> <td>AM用MCCの絶縁抵抗の確認</td> </tr> <tr> <td>運転中又は停止中</td> <td>外観検査</td> <td>AM用MCCの外観、寸法の確認</td> </tr> </tbody> </table>	プラント状態	項目	内容	停止中	機能・性能試験	AM用MCCの絶縁抵抗の確認	運転中又は停止中	外観検査	AM用MCCの外観、寸法の確認	<p>c) <u>緊急用MCC</u></p> <p>緊急用MCCは、第3.14.2.6.5-9表に示すように、発電用原子炉の停止中に機能・性能の確認として、電圧の確認が可能な設計とする。また、絶縁抵抗測定により、機能・性能の確認が可能な設計とするとともに、分解が可能な設計とする。</p> <p>なお、発電用原子炉の運転中又は停止中に外観の確認が可能な設計とする。</p> <p style="text-align: right;">(57-4-18)</p> <p style="text-align: center;">第 3.14.2.6.5-9 表 緊急用MCCの試験検査</p> <table border="1" data-bbox="952 655 1706 779"> <thead> <tr> <th>原子炉の状態</th> <th>項目</th> <th>内容</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>運転中</td> <td>外観検査</td> <td>緊急用MCCの目視点検</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">停止中</td> <td>外観検査</td> <td>緊急用MCCの目視点検</td> </tr> <tr> <td>機能・性能検査</td> <td>緊急用MCCの遮断器動作確認 緊急用MCCの絶縁抵抗の確認</td> </tr> </tbody> </table>	原子炉の状態	項目	内容	運転中	外観検査	緊急用MCCの目視点検	停止中	外観検査	緊急用MCCの目視点検	機能・性能検査	緊急用MCCの遮断器動作確認 緊急用MCCの絶縁抵抗の確認	<p>h) <u>SA1コントロールセンタ</u></p> <p>代替所内電気設備のSA1コントロールセンタは、第3.14-133表に示すように、発電用原子炉停止中に機能・性能試験、発電用原子炉の運転中又は停止中に外観検査が可能な設計とする。</p> <p>SA1コントロールセンタの外観検査として、目視により性能に影響を及ぼすおそれのある異常がないこと、及び性能確認として絶縁抵抗の確認を行う。</p> <p style="text-align: right;">(57-4)</p> <p style="text-align: center;">第 3.14-133 表 SA1コントロールセンタの試験及び検査</p> <table border="1" data-bbox="1739 655 2499 898"> <thead> <tr> <th>プラント状態</th> <th>項目</th> <th>内容</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>停止中</td> <td>機能・性能試験</td> <td>SA1コントロールセンタの絶縁抵抗の確認</td> </tr> <tr> <td>運転中又は停止中</td> <td>外観検査</td> <td>SA1コントロールセンタの外観、寸法の確認</td> </tr> </tbody> </table> <p>i) <u>SA2コントロールセンタ</u></p> <p>代替所内電気設備のSA2コントロールセンタは、第3.14-134表に示すように、発電用原子炉停止中に機能・性能試験、発電用原子炉の運転中又は停止中に外観検査が可能な設計とする。</p> <p>SA2コントロールセンタの外観検査として、目視により性能に影響を及ぼす恐れのある異常がないこと、及び性能確認として絶縁抵抗の確認を行う。</p> <p style="text-align: right;">(57-4)</p> <p style="text-align: center;">第 3.14-134 表 SA2コントロールセンタの試験及び検査</p> <table border="1" data-bbox="1739 1392 2499 1656"> <thead> <tr> <th>プラント状態</th> <th>項目</th> <th>内容</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>停止中</td> <td>機能・性能試験</td> <td>SA2コントロールセンタの絶縁抵抗の確認</td> </tr> <tr> <td>運転中又は停止中</td> <td>外観検査</td> <td>SA2コントロールセンタの外観、寸法の確認</td> </tr> </tbody> </table>	プラント状態	項目	内容	停止中	機能・性能試験	SA1コントロールセンタの絶縁抵抗の確認	運転中又は停止中	外観検査	SA1コントロールセンタの外観、寸法の確認	プラント状態	項目	内容	停止中	機能・性能試験	SA2コントロールセンタの絶縁抵抗の確認	運転中又は停止中	外観検査	SA2コントロールセンタの外観、寸法の確認	
プラント状態	項目	内容																																							
停止中	機能・性能試験	AM用MCCの絶縁抵抗の確認																																							
運転中又は停止中	外観検査	AM用MCCの外観、寸法の確認																																							
原子炉の状態	項目	内容																																							
運転中	外観検査	緊急用MCCの目視点検																																							
停止中	外観検査	緊急用MCCの目視点検																																							
	機能・性能検査	緊急用MCCの遮断器動作確認 緊急用MCCの絶縁抵抗の確認																																							
プラント状態	項目	内容																																							
停止中	機能・性能試験	SA1コントロールセンタの絶縁抵抗の確認																																							
運転中又は停止中	外観検査	SA1コントロールセンタの外観、寸法の確認																																							
プラント状態	項目	内容																																							
停止中	機能・性能試験	SA2コントロールセンタの絶縁抵抗の確認																																							
運転中又は停止中	外観検査	SA2コントロールセンタの外観、寸法の確認																																							

柏崎刈羽原子力発電所 6 / 7号炉 (2017.12.20版)	東海第二発電所 (2018.9.18版)	島根原子力発電所 2号炉	備考																																						
<p>h) <u>AM用切替盤</u></p> <p>代替所内電気設備のAM用切替盤は、表3.14-133に示すように、発電用原子炉の停止中に機能・性能試験、発電用原子炉の運転中又は停止中に外観検査が可能な設計とする。</p> <p>AM用切替盤の機能確認として電動弁の操作が可能であることの確認を行う。</p> <p>また、性能確認としての回路の絶縁抵抗の確認が可能な設計とする。</p> <p>また、定例試験として、AM用切替盤での電源元の切替えの確認が可能なランプを設けた設計とする。</p> <p style="text-align: right;">(57-4)</p> <p style="text-align: center;"><u>表3.14-133 AM用切替盤の試験及び検査</u></p> <table border="1" data-bbox="166 1640 914 1917"> <thead> <tr> <th>プラント状態</th> <th>項目</th> <th>内容</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>停止中</td> <td>機能・性能試験</td> <td>AM用切替盤での電源元切替えにより電動弁の動作確認 AM用切替盤の絶縁抵抗の確認</td> </tr> <tr> <td>運転中又は停止中</td> <td>外観検査</td> <td>AM用切替盤の外観、寸法の確認 AM用切替盤の盤内部の目視点検</td> </tr> </tbody> </table>	プラント状態	項目	内容	停止中	機能・性能試験	AM用切替盤での電源元切替えにより電動弁の動作確認 AM用切替盤の絶縁抵抗の確認	運転中又は停止中	外観検査	AM用切替盤の外観、寸法の確認 AM用切替盤の盤内部の目視点検	<p>d) <u>緊急用電源切替盤</u></p> <p>緊急用電源切替盤は、第3.14.2.6.5-10表に示すように、発電用原子炉の停止中に機能・性能検査が可能な設計とする。緊急用電源切替盤は、機能・性能検査として、遮断器の動作確認及び回路の絶縁抵抗の確認が可能な設計とする。</p> <p>なお、発電用原子炉の運転中又は停止中に外観の確認が可能な設計とする。</p> <p style="text-align: right;">(57-4-19)</p> <p style="text-align: center;"><u>第3.14.2.6.5-10表緊急用電源切替盤の試験検査</u></p> <table border="1" data-bbox="952 1646 1709 1766"> <thead> <tr> <th>原子炉の状態</th> <th>項目</th> <th>内容</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>運転中</td> <td>外観検査</td> <td>緊急用電源切替盤の目視点検</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">停止中</td> <td>外観検査</td> <td>緊急用電源切替盤の目視点検</td> </tr> <tr> <td>機能・性能検査</td> <td>緊急用電源切替盤の遮断器動作確認 緊急用電源切替盤の回路の絶縁抵抗の確認</td> </tr> </tbody> </table>	原子炉の状態	項目	内容	運転中	外観検査	緊急用電源切替盤の目視点検	停止中	外観検査	緊急用電源切替盤の目視点検	機能・性能検査	緊急用電源切替盤の遮断器動作確認 緊急用電源切替盤の回路の絶縁抵抗の確認	<p>j) <u>充電器電源切替盤</u></p> <p>代替所内電気設備の充電器電源切替盤は、第3.14-135表に示すように、発電用原子炉停止中に機能・性能試験、発電用原子炉の運転中又は停止中に外観検査が可能な設計とする。</p> <p>充電器電源切替盤の機能確認として充電器の受電が可能であることの確認を行う。</p> <p>また、性能確認としての回路の絶縁抵抗の確認が可能な設計とする。</p> <p>また、定例試験として、SA電源切替盤での電源元の切り替えの確認が可能な設計とする。</p> <p style="text-align: right;">(57-4)</p> <p style="text-align: center;"><u>第3.14-135表 充電器電源切替盤の試験及び検査</u></p> <table border="1" data-bbox="1739 785 2502 1062"> <thead> <tr> <th>プラント状態</th> <th>項目</th> <th>内容</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>停止中</td> <td>機能・性能試験</td> <td>充電器電源切替盤での電源元切替えにより充電器の受電確認 充電器電源切替盤の絶縁抵抗の確認</td> </tr> <tr> <td>運転中又は停止中</td> <td>外観検査</td> <td>充電器電源切替盤の外観、寸法の確認 充電器電源切替盤の盤内部の目視点検</td> </tr> </tbody> </table> <p>k) <u>SA電源切替盤</u></p> <p>代替所内電気設備のSA電源切替盤は、第3.14-136表に示すように、発電用原子炉停止中に機能・性能試験、発電用原子炉の運転中又は停止中に外観検査が可能な設計とする。</p> <p>SA電源切替盤の機能確認として電動弁の操作が可能であることの確認を行う。</p> <p>また、性能確認としての回路の絶縁抵抗の確認が可能な設計とする。</p> <p>また、定例試験として、SA電源切替盤での電源元の切り替えの確認が可能な設計とする。</p> <p style="text-align: right;">(57-4)</p> <p style="text-align: center;"><u>第3.14-136表 SA電源切替盤の試験及び検査</u></p> <table border="1" data-bbox="1739 1646 2502 1917"> <thead> <tr> <th>プラント状態</th> <th>項目</th> <th>内容</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>停止中</td> <td>機能・性能試験</td> <td>SA電源切替盤での電源元切替えにより電動弁の受電確認 SA電源切替盤の絶縁抵抗の確認</td> </tr> <tr> <td>運転中又は停止中</td> <td>外観検査</td> <td>SA電源切替盤の外観、寸法の確認 SA電源切替盤の盤内部の目視点検</td> </tr> </tbody> </table>	プラント状態	項目	内容	停止中	機能・性能試験	充電器電源切替盤での電源元切替えにより充電器の受電確認 充電器電源切替盤の絶縁抵抗の確認	運転中又は停止中	外観検査	充電器電源切替盤の外観、寸法の確認 充電器電源切替盤の盤内部の目視点検	プラント状態	項目	内容	停止中	機能・性能試験	SA電源切替盤での電源元切替えにより電動弁の受電確認 SA電源切替盤の絶縁抵抗の確認	運転中又は停止中	外観検査	SA電源切替盤の外観、寸法の確認 SA電源切替盤の盤内部の目視点検	<p>・設備の相違 【柏崎6/7，東海第二】 ②の相違</p> <p>・設備の相違 【柏崎6/7，東海第二】 ②の相違</p> <p>・設備の相違 【柏崎6/7，東海第二】 ③の相違</p> <p>・設備の相違 【柏崎6/7，東海第二】 ③の相違</p>
プラント状態	項目	内容																																							
停止中	機能・性能試験	AM用切替盤での電源元切替えにより電動弁の動作確認 AM用切替盤の絶縁抵抗の確認																																							
運転中又は停止中	外観検査	AM用切替盤の外観、寸法の確認 AM用切替盤の盤内部の目視点検																																							
原子炉の状態	項目	内容																																							
運転中	外観検査	緊急用電源切替盤の目視点検																																							
停止中	外観検査	緊急用電源切替盤の目視点検																																							
	機能・性能検査	緊急用電源切替盤の遮断器動作確認 緊急用電源切替盤の回路の絶縁抵抗の確認																																							
プラント状態	項目	内容																																							
停止中	機能・性能試験	充電器電源切替盤での電源元切替えにより充電器の受電確認 充電器電源切替盤の絶縁抵抗の確認																																							
運転中又は停止中	外観検査	充電器電源切替盤の外観、寸法の確認 充電器電源切替盤の盤内部の目視点検																																							
プラント状態	項目	内容																																							
停止中	機能・性能試験	SA電源切替盤での電源元切替えにより電動弁の受電確認 SA電源切替盤の絶縁抵抗の確認																																							
運転中又は停止中	外観検査	SA電源切替盤の外観、寸法の確認 SA電源切替盤の盤内部の目視点検																																							

柏崎刈羽原子力発電所 6 / 7号炉 (2017. 12. 20 版)	東海第二発電所 (2018. 9. 18 版)	島根原子力発電所 2号炉	備考																														
<p>i) <u>AM用操作盤</u></p> <p>代替所内電気設備の <u>AM用操作盤</u>は、表 3.14-134 に示すように、発電用原子炉の停止中に機能・性能試験，発電用原子炉の運転中又は停止中に外観検査が可能な設計とする。</p> <p><u>AM用操作盤の機能確認として電動弁の操作が可能であることの確認を行う。また、性能確認としての回路の絶縁抵抗の確認が可能な設計とする。</u></p> <p>また、定例試験として、<u>AM用操作盤からの操作への切替えの確認が可能なランプを設けた設計</u>とする。</p> <p style="text-align: right;">(57-4)</p> <p style="text-align: center;"><u>表 3.14-134 AM用操作盤の試験及び検査</u></p> <table border="1" data-bbox="172 695 905 1060"> <thead> <tr> <th>プラント状態</th> <th>項目</th> <th>内容</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>停止中</td> <td>機能・性能試験</td> <td>AM用操作盤からの操作による電動弁の動作確認 AM用操作盤の絶縁抵抗の確認</td> </tr> <tr> <td>運転中又は停止中</td> <td>外観検査</td> <td>AM用操作盤の外観、寸法の確認 AM用操作盤の盤内部の目視点検</td> </tr> </tbody> </table>	プラント状態	項目	内容	停止中	機能・性能試験	AM用操作盤からの操作による電動弁の動作確認 AM用操作盤の絶縁抵抗の確認	運転中又は停止中	外観検査	AM用操作盤の外観、寸法の確認 AM用操作盤の盤内部の目視点検	<p>e) <u>緊急用直流 125V 主母線盤</u></p> <p><u>緊急用直流 125V 主母線盤は、第 3.14.2.6.5-11 表に示すように、発電用原子炉の停止中に機能・性能検査が可能な設計とする。</u></p> <p><u>緊急用直流 125V 主母線盤は、機能・性能検査として、遮断器の動作確認及び回路の絶縁抵抗の確認が可能な設計とする。</u></p> <p>なお、<u>発電用原子炉の運転中又は停止中に外観の確認が可能な設計とする。</u></p> <p style="text-align: right;">(57-4-20)</p> <p style="text-align: center;"><u>第 3.14.2.6.5-11 表 緊急用直流 125V 主母線盤の試験検査</u></p> <table border="1" data-bbox="952 1514 1709 1629"> <thead> <tr> <th>原子炉の状態</th> <th>項目</th> <th>内容</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="2">運転中</td> <td>外観検査</td> <td>緊急用直流 125V 主母線盤の目視点検</td> </tr> <tr> <td>外観検査</td> <td>緊急用直流 125V 主母線盤の目視点検</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">停止中</td> <td rowspan="2">機能・性能検査</td> <td>緊急用直流 125V 主母線盤の遮断器動作確認</td> </tr> <tr> <td>緊急用直流 125V 主母線盤の回路の絶縁抵抗の確認</td> </tr> </tbody> </table>	原子炉の状態	項目	内容	運転中	外観検査	緊急用直流 125V 主母線盤の目視点検	外観検査	緊急用直流 125V 主母線盤の目視点検	停止中	機能・性能検査	緊急用直流 125V 主母線盤の遮断器動作確認	緊急用直流 125V 主母線盤の回路の絶縁抵抗の確認	<p>1) <u>重大事故操作盤</u></p> <p>代替所内電気設備の重大事故操作盤は、第 3.14-137 表に示すように、<u>発電用原子炉停止中に機能・性能試験，発電用原子炉の運転中又は停止中に外観検査が可能な設計とする。</u></p> <p><u>重大事故操作盤の機能確認として電動弁の操作が可能であることの確認を行う。</u></p> <p>また、<u>定例試験として、重大事故操作盤からの操作への切り替えが F D 画面にて確認可能な設計とする。</u></p> <p style="text-align: right;">(57-4)</p> <p style="text-align: center;"><u>第 3.14-137 表 重大事故操作盤の試験及び検査</u></p> <table border="1" data-bbox="1739 695 2502 999"> <thead> <tr> <th>プラント状態</th> <th>項目</th> <th>内容</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>停止中</td> <td>機能・性能試験</td> <td>重大事故操作盤からの操作による電動弁の動作確認</td> </tr> <tr> <td>運転中又は停止中</td> <td>外観検査</td> <td>重大事故操作盤の外観、寸法の確認 重大事故操作盤の盤内部の目視点検</td> </tr> </tbody> </table>	プラント状態	項目	内容	停止中	機能・性能試験	重大事故操作盤からの操作による電動弁の動作確認	運転中又は停止中	外観検査	重大事故操作盤の外観、寸法の確認 重大事故操作盤の盤内部の目視点検	<p>・設備の相違 【東海第二】 ②の相違</p> <p>・設備の相違 【柏崎 6/7】 ③の相違</p> <p>・設備の相違 【東海第二】 ②の相違</p> <p>・設備の相違 【東海第二】 ③の相違</p> <p>・設備の相違 【東海第二】 ②の相違</p>
プラント状態	項目	内容																															
停止中	機能・性能試験	AM用操作盤からの操作による電動弁の動作確認 AM用操作盤の絶縁抵抗の確認																															
運転中又は停止中	外観検査	AM用操作盤の外観、寸法の確認 AM用操作盤の盤内部の目視点検																															
原子炉の状態	項目	内容																															
運転中	外観検査	緊急用直流 125V 主母線盤の目視点検																															
	外観検査	緊急用直流 125V 主母線盤の目視点検																															
停止中	機能・性能検査	緊急用直流 125V 主母線盤の遮断器動作確認																															
		緊急用直流 125V 主母線盤の回路の絶縁抵抗の確認																															
プラント状態	項目	内容																															
停止中	機能・性能試験	重大事故操作盤からの操作による電動弁の動作確認																															
運転中又は停止中	外観検査	重大事故操作盤の外観、寸法の確認 重大事故操作盤の盤内部の目視点検																															

柏崎刈羽原子力発電所 6 / 7号炉 (2017. 12. 20 版)	東海第二発電所 (2018. 9. 18 版)	島根原子力発電所 2号炉	備考
<p>(4) 切替えの容易性 (設置許可基準規則第 43 条第 1 項四)</p> <p>(i) 要求事項</p> <p>本来の用途以外の用途として重大事故等に対処するために使用する設備にあっては、通常時に使用する系統から速やかに切り替えられる機能を備えるものであること。</p> <p>(ii) 適合性</p> <p>基本方針については、「2.3.4 操作性及び試験・検査性」に示す。</p> <p>代替所内電気設備は、本来の用途以外の用途には使用しない。なお、代替所内電気設備は遮断器・断路器を設けることにより通常時の系統構成から遮断器操作等により速やかな切替えが可能な設計とする。切替え操作の対象機器は(2)操作性の表 3.14-123～125 と同様である。</p> <p style="text-align: right;">(57-3)</p> <p>これにより図 3.14-37～38 で示すタイムチャートのとおり速やかに切替えが可能である。</p>  <p style="text-align: center;">図 3.14-37 電源車による AM 用 MCC 受電のタイムチャート (AM 動力変圧器の場合)</p>	<p>(4) 切替えの容易性 (設置許可基準規則第 43 条第 1 項四)</p> <p>(i) 要求事項</p> <p>本来の用途以外の用途として重大事故等に対処するために使用する設備にあっては、通常日時に使用する系統から速やかに切り替えられる機能を備えるものであること。</p> <p>(ii) 適合性</p> <p>基本方針については、「2.3.4 操作性及び試験・検査性」に示す。</p> <p>緊急用 M/C、緊急用 P/C、緊急用 MCC、緊急用電源切替盤及び緊急用直流 125V 主母線盤は、本来の用途以外の用途として使用する設計とする。緊急用 M/C、緊急用 P/C、緊急用 MCC、緊急用電源切替盤及び緊急用 125V 主母線盤は、通常待機時の非常用所内電気設備から緊急用 M/C を受電し、緊急用 P/C、緊急用 MCC、緊急用電源切替盤及び緊急用直流 125V 主母線盤を受電する系統構成から重大事故等時の代替所内電気設備で構成する系統に速やかに切替操作が可能となるように遮断器を設け、中央制御室から操作盤にて操作可能な設計とする。</p> <p>また、緊急用直流 125V 主母線盤は、通常待機時の系統構成と同じ系統構成で使用可能とするため、切替せずに使用可能な設計とする。</p> <p style="text-align: right;">(57-3-9, 10)</p>	<p>(4) 切替えの容易性 (設置許可基準規則第 43 条第 1 項四)</p> <p>(i) 要求事項</p> <p>本来の用途以外の用途として重大事故等に対処するために使用する設備にあっては、通常時に使用する系統から速やかに切り替えられる機能を備えるものであること。</p> <p>(ii) 適合性</p> <p>基本方針については、「2.3.4 操作性及び試験・検査性について」に示す。</p> <p>代替所内電気設備は、<u>本来の用途以外の用途には使用しない。</u>なお、代替所内電気設備は遮断器を設けることにより通常時の系統構成から遮断器操作等により速やかな切替えが可能な設計とする。切替え操作の対象機器は(2)操作性の第 3.14-123 表～第 3.14-125 表と同様である。</p> <p style="text-align: right;">(57-3)</p> <p>これにより第 3.14-39 図～第 3.14-40 図で示すタイムチャートの通り速やかに切り替えが可能である。</p>  <p>※1 第 4 保管エリアの可搬型設備を使用した場合は、4 時間 25 分以内で可能である。 ※2 第 4 保管エリアの可搬型設備を使用した場合は、車両健全性確認作業の前に第 4 保管エリアへ緊急時対策要員が移動を行う。 また、第 4 保管エリアを使用した場合は、移動、車両健全性確認及び高圧発電機車配置作業で 1 時間 25 分以内で可能である。</p> <p style="text-align: center;">第 3.14-39 図 高圧発電機車による SA ロードセンタ及び SA 1 コントロールセンタ受電のタイムチャート (高圧発電機車接続プラグ収納箱を使用した場合)</p>	<p>備考</p> <p>・設備の相違</p> <p>【東海第二】</p> <p>島根 2 号炉の代替所内電気設備は本来の用途として、常設代替交流電源設備、可搬型代替交流電源設備、可搬型直流電源設備の電路として使用する</p> <p>・設備の相違</p> <p>【東海第二】</p> <p>㊸の相違</p> <p>・設備及び運用の相違</p> <p>【柏崎 6/7, 東海第二】</p> <p>㊸の相違</p>

柏崎刈羽原子力発電所 6 / 7号炉 (2017. 12. 20版)

東海第二発電所 (2018. 9. 18版)

島根原子力発電所 2号炉

備考

手順の項目	要員(数)	経過時間(時)										備考								
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10									
電源車(緊急用電源切替箱接続装置(1系統)によるAM用MCC受電)	中央制御室運転員A, B	2	ケーブル搬送、種別、電源車起動	245分@2	270分@2	電源車(緊急用電源切替箱接続装置)によるAM用MCC受電														
	現場運転員C, D	2		緊急 電源搬送			AM用MCC受電													
	緊急時対策要員	6		電源車移動(※)	ケーブル搬送			電源車移動、結電												

※2 大浜側高台保管場所の電源車を使用する場合は、電源車による結電開始まで約255分、AM用MCC受電完了まで約240分で可能である。

図 3.14-38 電源車による AM 用 MCC 受電のタイムチャート
(緊急用電源切替箱接続装置の場合)

* : 「実用発電用原子炉に係る発電用原子炉設置者の重大事故の発生及び拡大の防止に必要な措置を実施するために必要な技術的能力に係る審査基準」への適合状況についての 1.14 で示すタイムチャート

手順の項目	要員(数)	経過時間(時間)										備考								
		0	10	20	30	40	50	60	70	80	90									
高圧発電機車によるSAロードセンタ及びSA1コントロールセンタ受電のタイムチャート(緊急用メタクラ接続プラグ盤を使用した場合)	中央制御室運転員A	1	緊急用メタクラ及びSA1制御盤の取付準備																	
	現場運転員B, C	2																		
	緊急時対策要員	3																		

※1 第1保管エリアの可搬型設備を使用した場合は、4時間25分以内で可能である。

※2 第1保管エリアの可搬型設備を使用した場合は、速やかに対応できる。

第 3.14-40 図 高圧発電機車による SA ロードセンタ及び SA 1 コントロールセンタ受電のタイムチャート(緊急用メタクラ接続プラグ盤を使用した場合)

* : 「実用発電用原子炉に係る発電用原子炉設置者の重大事故の発生及び拡大の防止に必要な措置を実施するために必要な技術的能力に係る審査基準」への適合状況について (個別手順) の 1.14 で示すタイムチャート

・ 設備及び運用の相違
【柏崎 6/7, 東海第二】
⑳の相違

柏崎刈羽原子力発電所 6 / 7号炉 (2017. 12. 20 版)	東海第二発電所 (2018. 9. 18 版)	島根原子力発電所 2号炉	備考
<p>(5) 悪影響の防止 (設置許可基準規則第 43 条第 1 項五)</p> <p>(i) 要求事項 工場等内の他の設備に対して悪影響を及ぼさないものであること。</p> <p>(ii) 適合性 基本方針については、「2. 3. 1 多様性, 位置的分散, 悪影響防止等」に示す。</p> <p>代替所内電気設備は、表 3. 14-135 に示すように、通常時は非常用所内電気設備と切り離し、非常用高圧母線 C 系の遮断器 (緊急用電源切替箱接続装置側) 及び非常用高圧母線 D 系の遮断器 (緊急用電源切替箱接続装置側) を切とすることで隔離する系統構成としており、重大事故等時に遮断器操作等により重大事故等対処設備としての系統構成とすることで、非常用所内電気設備に対して悪影響を及ぼさない設計とする。</p> <p>また、代替所内電気設備の AM 用 MCC の受電元は、設計基準事故対処設備である非常用低圧母線 D 系と重大事故等対処設備である AM 用動力変圧器から、切替装置により同時に配線用遮断器を投入できない設計とし、他の設備に影響を与えない設計とする。</p> <p>代替所内電気設備の AM 用切替盤は、設計基準事故対処設備である非常用 MCC 系又は D 系と重大事故等対処設備である AM 用 MCC から、切替装置により同時に配線用遮断器を投入できない設計とすることで、他の設備に影響を与えない設計とする。</p>	<p>(5) 悪影響の防止 (設置許可基準規則第 43 条第 1 項五)</p> <p>(i) 要求事項 工場等内の他の設備に対して悪影響を及ぼさないものであること。</p> <p>(ii) 適合性 基本方針については、「2. 3. 1 多様性, 位置的分散, 悪影響防止等」に示す。</p> <p><u>緊急用 M/C, 緊急用 P/C, 緊急用 MCC, 緊急用電源切替盤及び緊急用 125V 主母線盤は、通常待機時の非常用所内電気設備から緊急用 M/C を受電し、緊急用 P/C, 緊急用 MCC, 緊急用電源切替盤及び緊急用直流 125V 主母線盤を受電する系統構成から、遮断器の操作によって重大事故等対処設備としての系統構成が可能とし、他の設備に悪影響を及ぼさない設計とする。</u></p> <p><u>緊急用直流 125V 主母線盤は、通常待機時の系統構成と同じ系統構成で使用可能とするため、他の設備に悪影響を及ぼさない設計とする。</u></p> <p>他設備との隔離箇所を、第 3. 14. 2. 6. 5-12 表に示す。</p>	<p>(5) 悪影響の防止 (設置許可基準規則第 43 条第 1 項五)</p> <p>(i) 要求事項 工場等内の他の設備に対して悪影響を及ぼさないものであること。</p> <p>(ii) 適合性 基本方針については、「2. 3. 1 多様性, 位置的分散, 悪影響防止等」に示す。</p> <p><u>代替所内電気設備は、第 3. 14-138 表に示すように、通常時は非常用所内電気設備と切り離し、非常用高圧母線 C 系の遮断器 (緊急用メタクラ側) 及び非常用高圧母線 D 系の遮断器 (緊急用メタクラ側) を切とすることで隔離する系統構成としており、重大事故等時に遮断器操作等により重大事故等対処設備としての系統構成とすることで、非常用所内電気設備に対して悪影響を及ぼさない設計とする。</u></p> <p><u>代替所内電気設備の SA 電源切替盤は、設計基準事故対処設備である非常用コントロールセンタと重大事故等対処設備である SA 2 コントロールセンタから、切替装置により同時に配線用遮断器を投入できない設計とすることで、他の設備に影響を与えない設計とする。</u></p> <p><u>代替所内電気設備の充電器電源切替盤は、設計基準事故対処設備である非常用コントロールセンタと重大事故等対処設備である SA 1 コントロールセンタから、切替装置により同時に配線用遮断器を投入できない設計とすることで、他の設備に影響を与えない設計とする。</u></p>	<p>備考</p> <ul style="list-style-type: none"> ・設備及び運用の相違 【東海第二】 島根 2 号炉は柏崎 6/7 と同様に、通常時代替所内電気設備は非常用所内電気設備と切り離れた設計としている ・設備の相違 【柏崎 6/7, 東海第二】 ㊸の相違 ・設備及び運用の相違 【柏崎 6/7, 東海第二】 ㊸の相違 ・設備の相違 【東海第二】 ㊸の相違 ・設備及び運用の相違 【柏崎 6/7, 東海第二】 ㊸の相違 ・設備の相違 【東海第二】 ㊸の相違

柏崎刈羽原子力発電所 6 / 7号炉 (2017. 12. 20 版)	東海第二発電所 (2018. 9. 18 版)	島根原子力発電所 2号炉	備考																																																								
<p>代替所内電気設備のAM用操作盤は、通常時に設計基準事故対処設備である非常用高圧母線の操作盤及び中央制御室外原子炉停止装置の操作盤と切り離された状態とし、重大事故等時に重大事故等対処設備として系統構成することで、他の設備に影響を与えない設計とする。</p> <p style="text-align: right;">(57-3, 57-7)</p>	<p style="text-align: center;">(57-3-7, 8, 57-7-2, 3, 57-9)</p>	<p>代替所内電気設備の重大事故操作盤は、通常時に設計基準事故対処設備である非常用高圧母線の操作盤及び中央制御室外原子炉停止制御盤と切り離された状態とし、重大事故時に重大事故対処設備として系統構成することで、他の設備に影響を与えない設計とする。</p> <p style="text-align: right;">(57-3, 57-7)</p>	<p>・設備及び運用の相違 【柏崎6/7, 東海第二】 ㉗の相違</p> <p>・設備の相違 【東海第二】 ㉗の相違</p>																																																								
<p style="text-align: center;">表 3.14-135 他系統との隔離</p>	<p style="text-align: center;">第 3.14.2.6.5-12 表 他設備との隔離箇所</p>	<p style="text-align: center;">第 3.14-138 表 他系統との隔離</p>	<p>・設備及び運用の相違 【柏崎6/7, 東海第二】 ㉗の相違</p>																																																								
<table border="1"> <thead> <tr> <th>取合系統</th> <th>系統隔離</th> <th>駆動方式</th> <th>動作</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>非常用所内電気設備</td> <td>非常用高圧母線C系遮断器 (緊急用電源切替箱接続装置側)</td> <td>手動</td> <td>通常時切</td> </tr> <tr> <td>非常用所内電気設備</td> <td>非常用高圧母線D系遮断器 (緊急用電源切替箱接続装置側)</td> <td>手動</td> <td>通常時切</td> </tr> <tr> <td>非常用所内電気設備</td> <td>AM用MCC遮断器 (AM用動力変圧器側)</td> <td>手動</td> <td>通常時切</td> </tr> <tr> <td>非常用所内電気設備</td> <td>AM用切替盤遮断器 (AM用MCC側)</td> <td>手動</td> <td>通常時切</td> </tr> </tbody> </table>	取合系統	系統隔離	駆動方式	動作	非常用所内電気設備	非常用高圧母線C系遮断器 (緊急用電源切替箱接続装置側)	手動	通常時切	非常用所内電気設備	非常用高圧母線D系遮断器 (緊急用電源切替箱接続装置側)	手動	通常時切	非常用所内電気設備	AM用MCC遮断器 (AM用動力変圧器側)	手動	通常時切	非常用所内電気設備	AM用切替盤遮断器 (AM用MCC側)	手動	通常時切	<table border="1"> <thead> <tr> <th>取合設備</th> <th>隔離箇所</th> <th>駆動方式</th> <th>動作</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>非常用所内電気設備</td> <td>緊急用M/C (非常用所内電気設備側)</td> <td>手動</td> <td>開</td> </tr> <tr> <td>非常用所内電気設備</td> <td>緊急用電源切替盤 (非常用所内電気設備側)</td> <td>手動</td> <td>通常待機時開</td> </tr> <tr> <td>非常用所内電気設備</td> <td>緊急用P/C (可搬型代替低圧電源車盤側)</td> <td>手動</td> <td>通常待機時開</td> </tr> </tbody> </table>	取合設備	隔離箇所	駆動方式	動作	非常用所内電気設備	緊急用M/C (非常用所内電気設備側)	手動	開	非常用所内電気設備	緊急用電源切替盤 (非常用所内電気設備側)	手動	通常待機時開	非常用所内電気設備	緊急用P/C (可搬型代替低圧電源車盤側)	手動	通常待機時開	<table border="1"> <thead> <tr> <th>取合系統</th> <th>系統隔離</th> <th>駆動方式</th> <th>動作</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>非常用所内電気設備</td> <td>非常用高圧母線C系遮断器 (緊急用メタクラ側)</td> <td>手動</td> <td>通常時切</td> </tr> <tr> <td>非常用所内電気設備</td> <td>非常用高圧母線D系遮断器 (緊急用メタクラ側)</td> <td>手動</td> <td>通常時切</td> </tr> <tr> <td>非常用所内電気設備</td> <td>SA電源切替盤遮断器 (SA2コントロールセンタ側)</td> <td>手動</td> <td>通常時切</td> </tr> <tr> <td>非常用所内電気設備</td> <td>充電器電源切替盤遮断器 (SA1コントロールセンタ側)</td> <td>手動</td> <td>通常時切</td> </tr> </tbody> </table>	取合系統	系統隔離	駆動方式	動作	非常用所内電気設備	非常用高圧母線C系遮断器 (緊急用メタクラ側)	手動	通常時切	非常用所内電気設備	非常用高圧母線D系遮断器 (緊急用メタクラ側)	手動	通常時切	非常用所内電気設備	SA電源切替盤遮断器 (SA2コントロールセンタ側)	手動	通常時切	非常用所内電気設備	充電器電源切替盤遮断器 (SA1コントロールセンタ側)	手動	通常時切	
取合系統	系統隔離	駆動方式	動作																																																								
非常用所内電気設備	非常用高圧母線C系遮断器 (緊急用電源切替箱接続装置側)	手動	通常時切																																																								
非常用所内電気設備	非常用高圧母線D系遮断器 (緊急用電源切替箱接続装置側)	手動	通常時切																																																								
非常用所内電気設備	AM用MCC遮断器 (AM用動力変圧器側)	手動	通常時切																																																								
非常用所内電気設備	AM用切替盤遮断器 (AM用MCC側)	手動	通常時切																																																								
取合設備	隔離箇所	駆動方式	動作																																																								
非常用所内電気設備	緊急用M/C (非常用所内電気設備側)	手動	開																																																								
非常用所内電気設備	緊急用電源切替盤 (非常用所内電気設備側)	手動	通常待機時開																																																								
非常用所内電気設備	緊急用P/C (可搬型代替低圧電源車盤側)	手動	通常待機時開																																																								
取合系統	系統隔離	駆動方式	動作																																																								
非常用所内電気設備	非常用高圧母線C系遮断器 (緊急用メタクラ側)	手動	通常時切																																																								
非常用所内電気設備	非常用高圧母線D系遮断器 (緊急用メタクラ側)	手動	通常時切																																																								
非常用所内電気設備	SA電源切替盤遮断器 (SA2コントロールセンタ側)	手動	通常時切																																																								
非常用所内電気設備	充電器電源切替盤遮断器 (SA1コントロールセンタ側)	手動	通常時切																																																								

柏崎刈羽原子力発電所 6 / 7号炉 (2017. 12. 20 版)	東海第二発電所 (2018. 9. 18 版)	島根原子力発電所 2号炉	備考
<p>(6) 設置場所 (設置許可基準規則第 43 条第 1 項六)</p> <p>(i) 要求事項</p> <p>想定される重大事故等が発生した場合において重大事故等対処設備の操作及び復旧作業を行うことができるよう、放射線量が高くなるおそれが少ない設置場所の選定、設置場所への遮蔽物の設置その他の適切な措置を講じたものであること。</p> <p>(ii) 適合性</p> <p>基本方針については、「2.3.3 環境条件等」に示す。</p> <p>代替所内電気設備の系統構成に必要な機器の設置場所、操作場所を表 3.14-136 に示す。これらの操作場所は、想定される事故時における放射線量が高くなるおそれが少ないため、設置場所で操作可能な設計とする。</p> <p>(57-2)</p>	<p>(6) 設置場所 (設置許可基準規則第 43 条第 1 項六)</p> <p>(i) 要求事項</p> <p>想定される重大事故等が発生した場合において重大事故等対処設備の操作及び復旧作業を行うことができるよう、放射線量が高くなるおそれが少ない設置場所の選定、設置場所への遮蔽物の設置その他の適切な措置を講じたものであること。</p> <p>(ii) 適合性</p> <p>基本方針については、「2.3.3 環境条件等」に示す。</p> <p><u>緊急用 M/C 及び緊急用 P/C は、屋内(常設代替高圧電源装置置場)に設置する設計とするが、中央制御室から操作可能な設計とする。</u></p> <p><u>緊急用 MCC は、屋内(常設代替高圧電源装置置場)及び原子炉建屋廃棄物処理棟に設置する設計とするが、設置場所から操作可能な設計とする。</u></p> <p><u>緊急用電源切替盤は、原子炉建屋原子炉棟及び中央制御室に設置する設計とするが、中央制御室で操作可能な設計とする。</u></p> <p><u>なお、緊急用直流 125V 主母線盤は、原子炉建屋廃棄物処理棟内に設置する設計とするが、通常待機時の系統構成と同じ系統構成で使用可能とすることから、操作が不要な設計とするため、設置場所に係る設計上の配慮は不要とする。</u></p> <p>代替所内電気設備の操作が必要な機器の設置場所、操作場所を第 3.14.2.6.5-13 表に示す。</p> <p>(57-2-12, 13, 14, 15, 20~22)</p>	<p>(6) 設置場所 (設置許可基準規則第 43 条第 1 項六)</p> <p>(i) 要求事項</p> <p>想定される重大事故等が発生した場合において重大事故等対処設備の復旧作業を行うことができるよう、放射線量が高くなるおそれが少ない設置場所の選定、設置場所への遮蔽物の設置その他の適切な措置を講じたものであること。</p> <p>(ii) 適合性</p> <p>基本方針については、「2.3.3 環境条件等」に示す。</p> <p><u>メタクラ切替盤、高圧発電機車接続プラグ収納箱、緊急用メタクラ接続プラグ盤、非常用高圧母線 C 系、非常用高圧母線 D 系、S A 電源切替盤及び充電器電源切替盤の操作場所は、想定される事故時における放射線量が高くなるおそれが少ないため、設置場所で操作可能な設計とする。</u></p> <p><u>緊急用メタクラの操作場所は、想定される事故時における放射線量が高くなるおそれが少ないため、設置場所で操作可能な設計とするとともに中央制御室から操作可能な設計とする。</u></p> <p><u>重大事故操作盤は中央制御室に設置し、中央制御室で操作可能な設計とする。</u></p> <p><u>なお、S A ロードセンタ、S A 1 コントロールセンタ及び S A 2 コントロールセンタは通常待機時と同じ系統構成で使用することから操作が不要な設計とするため、設置場所に係る設計上の配慮は不要とする。</u></p> <p>代替所内電気設備の系統構成に必要な機器の設置場所、操作場所を第 3.14-139 表に示す。</p> <p>(57-2)</p>	<p>・設備の相違</p> <p>【柏崎 6/7】</p> <p>島根 2 号炉は設置場所で操作する設備、中央制御室から操作する設備、通常時と同じ系統構成で使用するし操作不要な設備があるため、それぞれを分けて記載</p> <p>【東海第二】</p> <p>㊸の相違</p>

柏崎刈羽原子力発電所 6/7号炉 (2017.12.20版)	東海第二発電所 (2018.9.18版)	島根原子力発電所 2号炉	備考																																																																																							
<p align="center"><u>表 3.14-136 操作対象機器設置場所</u></p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>機器名称</th> <th>設置場所</th> <th>操作場所</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>緊急用断路器</td> <td>7号炉タービン建屋南側の屋外</td> <td>7号炉タービン建屋南側の屋外</td> </tr> <tr> <td>緊急用電源切替箱断路器</td> <td>コントロール建屋地上2階</td> <td>コントロール建屋地上2階</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">緊急用電源切替箱接続装置</td> <td>原子炉建屋内の原子炉区域外地下1階(6号炉)</td> <td>原子炉建屋内の原子炉区域外地下1階(6号炉)</td> </tr> <tr> <td>原子炉建屋内の原子炉区域外地下1階及び地上2階(7号炉)</td> <td>原子炉建屋内の原子炉区域外地下1階及び地上2階(7号炉)</td> </tr> <tr> <td>AM用動力変圧器</td> <td>原子炉建屋内の原子炉区域外地上4階(6号炉) 原子炉建屋内の原子炉区域外地上3階(7号炉)</td> <td align="center">-</td> </tr> <tr> <td>AM用MCC</td> <td>原子炉建屋の二次格納施設外地上4階</td> <td>原子炉建屋の二次格納施設外地上4階</td> </tr> <tr> <td>AM用切替盤</td> <td>原子炉建屋の二次格納施設外地上3階</td> <td>原子炉建屋の二次格納施設外地上3階</td> </tr> <tr> <td>AM用操作盤</td> <td>原子炉建屋の二次格納施設外地上3階</td> <td>原子炉建屋の二次格納施設外地上3階</td> </tr> <tr> <td>非常用高圧母線C系</td> <td>原子炉建屋の二次格納施設外地下1階</td> <td>原子炉建屋の二次格納施設外地下1階</td> </tr> <tr> <td>非常用高圧母線D系</td> <td>原子炉建屋の二次格納施設外地下1階</td> <td>原子炉建屋の二次格納施設外地下1階</td> </tr> </tbody> </table>	機器名称	設置場所	操作場所	緊急用断路器	7号炉タービン建屋南側の屋外	7号炉タービン建屋南側の屋外	緊急用電源切替箱断路器	コントロール建屋地上2階	コントロール建屋地上2階	緊急用電源切替箱接続装置	原子炉建屋内の原子炉区域外地下1階(6号炉)	原子炉建屋内の原子炉区域外地下1階(6号炉)	原子炉建屋内の原子炉区域外地下1階及び地上2階(7号炉)	原子炉建屋内の原子炉区域外地下1階及び地上2階(7号炉)	AM用動力変圧器	原子炉建屋内の原子炉区域外地上4階(6号炉) 原子炉建屋内の原子炉区域外地上3階(7号炉)	-	AM用MCC	原子炉建屋の二次格納施設外地上4階	原子炉建屋の二次格納施設外地上4階	AM用切替盤	原子炉建屋の二次格納施設外地上3階	原子炉建屋の二次格納施設外地上3階	AM用操作盤	原子炉建屋の二次格納施設外地上3階	原子炉建屋の二次格納施設外地上3階	非常用高圧母線C系	原子炉建屋の二次格納施設外地下1階	原子炉建屋の二次格納施設外地下1階	非常用高圧母線D系	原子炉建屋の二次格納施設外地下1階	原子炉建屋の二次格納施設外地下1階	<p align="center"><u>第 3.14.2.6.5-13 表 操作が必要な機器の設置場所及び操作場所</u></p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>機器名称</th> <th>設置場所</th> <th>操作場所</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>緊急用M/C</td> <td rowspan="2">屋内(常設代替高圧電源装置置場)</td> <td>中央制御室</td> </tr> <tr> <td>緊急用P/C</td> <td>中央制御室</td> </tr> <tr> <td>緊急用MCC</td> <td>屋内(常設代替高圧電源装置置場)及び原子炉建屋廃棄物処理棟</td> <td>設置場所</td> </tr> <tr> <td>緊急用電源切替盤</td> <td>原子炉建屋原子炉棟及び中央制御室</td> <td>中央制御室</td> </tr> </tbody> </table>	機器名称	設置場所	操作場所	緊急用M/C	屋内(常設代替高圧電源装置置場)	中央制御室	緊急用P/C	中央制御室	緊急用MCC	屋内(常設代替高圧電源装置置場)及び原子炉建屋廃棄物処理棟	設置場所	緊急用電源切替盤	原子炉建屋原子炉棟及び中央制御室	中央制御室	<p align="center"><u>第 3.14-139 表 操作対象機器設置場所</u></p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>機器名称</th> <th>設置場所</th> <th>操作場所</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>緊急用メタクラ</td> <td>ガスタービン発電機建物3階</td> <td>制御室建物4階 中央制御室 ガスタービン発電機建物3階</td> </tr> <tr> <td>メタクラ切替盤</td> <td>原子炉建物付属棟2階</td> <td>原子炉建物付属棟2階</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">高圧発電機車接続プラグ収納箱</td> <td>原子炉建物高圧発電機車第一設置場所</td> <td>原子炉建物高圧発電機車第一設置場所</td> </tr> <tr> <td>原子炉建物高圧発電機車第二設置場所</td> <td>原子炉建物高圧発電機車第二設置場所</td> </tr> <tr> <td>緊急用メタクラ接続プラグ盤</td> <td>ガスタービン発電機建物高圧発電機車設置場所</td> <td>ガスタービン発電機建物高圧発電機車設置場所</td> </tr> <tr> <td>SAロードセンタ</td> <td>低圧原子炉代替注水ポンプ格納槽地下1階</td> <td>制御室建物4階 中央制御室</td> </tr> <tr> <td>SA1コントロールセンタ</td> <td>低圧原子炉代替注水ポンプ格納槽地下1階</td> <td>低圧原子炉代替注水ポンプ格納槽地下1階</td> </tr> <tr> <td>SA2コントロールセンタ</td> <td>原子炉建物付属棟3階</td> <td>原子炉建物付属棟3階</td> </tr> <tr> <td>充電器電源切替盤</td> <td>廃棄物処理建物地下中1階</td> <td>廃棄物処理建物地下中1階</td> </tr> <tr> <td>SA電源切替盤</td> <td>原子炉建物付属棟2階</td> <td>原子炉建物付属棟3階</td> </tr> <tr> <td>重大事故操作盤</td> <td>制御室建物4階 中央制御室</td> <td>制御室建物4階 中央制御室</td> </tr> <tr> <td>非常用高圧母線C系</td> <td>原子炉建物付属棟2階</td> <td>原子炉建物付属棟2階</td> </tr> <tr> <td>非常用高圧母線D系</td> <td>原子炉建物付属棟2階</td> <td>原子炉建物付属棟2階</td> </tr> </tbody> </table>	機器名称	設置場所	操作場所	緊急用メタクラ	ガスタービン発電機建物3階	制御室建物4階 中央制御室 ガスタービン発電機建物3階	メタクラ切替盤	原子炉建物付属棟2階	原子炉建物付属棟2階	高圧発電機車接続プラグ収納箱	原子炉建物高圧発電機車第一設置場所	原子炉建物高圧発電機車第一設置場所	原子炉建物高圧発電機車第二設置場所	原子炉建物高圧発電機車第二設置場所	緊急用メタクラ接続プラグ盤	ガスタービン発電機建物高圧発電機車設置場所	ガスタービン発電機建物高圧発電機車設置場所	SAロードセンタ	低圧原子炉代替注水ポンプ格納槽地下1階	制御室建物4階 中央制御室	SA1コントロールセンタ	低圧原子炉代替注水ポンプ格納槽地下1階	低圧原子炉代替注水ポンプ格納槽地下1階	SA2コントロールセンタ	原子炉建物付属棟3階	原子炉建物付属棟3階	充電器電源切替盤	廃棄物処理建物地下中1階	廃棄物処理建物地下中1階	SA電源切替盤	原子炉建物付属棟2階	原子炉建物付属棟3階	重大事故操作盤	制御室建物4階 中央制御室	制御室建物4階 中央制御室	非常用高圧母線C系	原子炉建物付属棟2階	原子炉建物付属棟2階	非常用高圧母線D系	原子炉建物付属棟2階	原子炉建物付属棟2階	<p>・設備及び運用の相違【柏崎6/7, 東海第二】 ⑳の相違</p>
機器名称	設置場所	操作場所																																																																																								
緊急用断路器	7号炉タービン建屋南側の屋外	7号炉タービン建屋南側の屋外																																																																																								
緊急用電源切替箱断路器	コントロール建屋地上2階	コントロール建屋地上2階																																																																																								
緊急用電源切替箱接続装置	原子炉建屋内の原子炉区域外地下1階(6号炉)	原子炉建屋内の原子炉区域外地下1階(6号炉)																																																																																								
	原子炉建屋内の原子炉区域外地下1階及び地上2階(7号炉)	原子炉建屋内の原子炉区域外地下1階及び地上2階(7号炉)																																																																																								
AM用動力変圧器	原子炉建屋内の原子炉区域外地上4階(6号炉) 原子炉建屋内の原子炉区域外地上3階(7号炉)	-																																																																																								
AM用MCC	原子炉建屋の二次格納施設外地上4階	原子炉建屋の二次格納施設外地上4階																																																																																								
AM用切替盤	原子炉建屋の二次格納施設外地上3階	原子炉建屋の二次格納施設外地上3階																																																																																								
AM用操作盤	原子炉建屋の二次格納施設外地上3階	原子炉建屋の二次格納施設外地上3階																																																																																								
非常用高圧母線C系	原子炉建屋の二次格納施設外地下1階	原子炉建屋の二次格納施設外地下1階																																																																																								
非常用高圧母線D系	原子炉建屋の二次格納施設外地下1階	原子炉建屋の二次格納施設外地下1階																																																																																								
機器名称	設置場所	操作場所																																																																																								
緊急用M/C	屋内(常設代替高圧電源装置置場)	中央制御室																																																																																								
緊急用P/C		中央制御室																																																																																								
緊急用MCC	屋内(常設代替高圧電源装置置場)及び原子炉建屋廃棄物処理棟	設置場所																																																																																								
緊急用電源切替盤	原子炉建屋原子炉棟及び中央制御室	中央制御室																																																																																								
機器名称	設置場所	操作場所																																																																																								
緊急用メタクラ	ガスタービン発電機建物3階	制御室建物4階 中央制御室 ガスタービン発電機建物3階																																																																																								
メタクラ切替盤	原子炉建物付属棟2階	原子炉建物付属棟2階																																																																																								
高圧発電機車接続プラグ収納箱	原子炉建物高圧発電機車第一設置場所	原子炉建物高圧発電機車第一設置場所																																																																																								
	原子炉建物高圧発電機車第二設置場所	原子炉建物高圧発電機車第二設置場所																																																																																								
緊急用メタクラ接続プラグ盤	ガスタービン発電機建物高圧発電機車設置場所	ガスタービン発電機建物高圧発電機車設置場所																																																																																								
SAロードセンタ	低圧原子炉代替注水ポンプ格納槽地下1階	制御室建物4階 中央制御室																																																																																								
SA1コントロールセンタ	低圧原子炉代替注水ポンプ格納槽地下1階	低圧原子炉代替注水ポンプ格納槽地下1階																																																																																								
SA2コントロールセンタ	原子炉建物付属棟3階	原子炉建物付属棟3階																																																																																								
充電器電源切替盤	廃棄物処理建物地下中1階	廃棄物処理建物地下中1階																																																																																								
SA電源切替盤	原子炉建物付属棟2階	原子炉建物付属棟3階																																																																																								
重大事故操作盤	制御室建物4階 中央制御室	制御室建物4階 中央制御室																																																																																								
非常用高圧母線C系	原子炉建物付属棟2階	原子炉建物付属棟2階																																																																																								
非常用高圧母線D系	原子炉建物付属棟2階	原子炉建物付属棟2階																																																																																								

柏崎刈羽原子力発電所 6 / 7号炉 (2017. 12. 20 版)	東海第二発電所 (2018. 9. 18 版)	島根原子力発電所 2号炉	備考
<p>3. 14. 2. 6. 5. 2 設置許可基準規則第 43 条第 2 項への適合方針</p> <p>(1) 容量 (設置許可基準規則第 43 条第 2 項一)</p> <p>(i) 要求事項 想定される重大事故等の収束に必要な容量を有するものであること。</p> <p>(ii) 適合性 基本方針については、「2. 3. 2 容量等」に示す。</p> <p>a) <u>緊急用断路器 (6 号及び 7 号炉共用)</u> 代替所内電気設備の緊急用断路器は、<u>第一ガスタービン発電機 1 基が接続可能であることから、第一ガスタービン発電機 1 基の定格電流である 377A に対し、十分余裕を有する定格電流である約 600A を有する設計とする。</u> (57-5)</p> <p>b) <u>緊急用電源切替箱断路器</u> 代替所内電気設備の緊急用電源切替箱断路器は、<u>設計基準事故対処設備の電源 (全交流動力電源喪失) が喪失した場合、重大事故等に対処するために必要な 1, 649kW を通電する容量 173A に十分な余裕を考慮し、定格電流約 600A を有する設計とする。</u> (57-5)</p> <p>c) <u>緊急用電源切替箱接続装置</u> 代替所内電気設備の緊急用電源切替箱接続装置は、<u>設計基準事故対処設備の電源 (全交流動力電源喪失) が喪失した場合、重大事故等に対処するために必要な 1, 649kW を通電する容量 173A に十分な余裕を考慮し、定格電流約 1, 200A を有する設計とする。</u> (57-5)</p>	<p>3. 14. 2. 6. 6 設置許可基準規則第 43 条第 2 項への適合方針</p> <p>(1) 容量 (設置許可基準規則第 43 条第 2 項一)</p> <p>(i) 要求事項 想定される重大事故等の収束に必要な容量を有するものであること。</p> <p>(ii) 適合性 基本方針については、「2. 3. 2 容量等」に示す。</p> <p>a) <u>緊急用 M/C</u> <u>緊急用 M/C は、常設代替高圧電源装置 5 台分の定格電流を給電する。そのために、必要な容量約 721. 5A (約 144. 3A×5 台) に対し、十分に余裕のある約 2, 000A を有する設計とする。</u> (57-5-30)</p>	<p>3. 14. 2. 6. 5. 2 設置許可基準規則第 43 条第 2 項への適合方針</p> <p>(1) 容量 (設置許可基準規則第 43 条第 2 項一)</p> <p>(i) 要求事項 想定される重大事故等の収束に必要な容量を有するものであること。</p> <p>(ii) 適合性 基本方針については、「2. 3. 2 容量等」に示す。</p> <p>a) <u>緊急用メタクラ</u> 代替所内電気設備の緊急用メタクラは、<u>ガスタービン発電機 1 基が接続可能であることから、ガスタービン発電機 1 基の定格電流である 503A に対し、十分余裕を有する定格電流である約 1, 200A を有する設計とする。</u> (57-5)</p> <p>b) <u>メタクラ切替盤</u> 代替所内電気設備のメタクラ切替盤は、<u>高圧発電機車が接続可能であり、ガスタービン発電機 1 基の定格電流である 503A に対し、十分余裕を有する定格電流である約 1, 200A を有する設計とする。</u> (57-5)</p> <p>c) <u>高圧発電機車接続プラグ収納箱</u> 代替所内電気設備の高圧発電機車接続プラグ収納箱は、<u>高圧発電機車 3 台が接続可能であることから、高圧発電機車 3 台の定格電流である 132A に対し、十分余裕を有する定格電流である約 280A を有する設計とする。</u> (57-5)</p> <p>d) <u>緊急用メタクラ接続プラグ盤</u> 代替所内電気設備の緊急用メタクラ接続プラグ盤は、<u>高圧発電機車 3 台が接続可能であることから、高圧発電機車 3 台の定格電流である 132A に対し、十分余裕を有する定格電流である約 280A を有する設計とする。</u> (57-5)</p>	<p>・設備の相違 【柏崎 6/7, 東海第二】 ㊸の相違</p> <p>・設備の相違 【柏崎 6/7】 ㊸の相違 【東海第二】 ㊹の相違</p> <p>・設備の相違 【柏崎 6/7】 ㊸の相違 【東海第二】 ㊹の相違</p> <p>・設備の相違 【柏崎 6/7】 ㊸の相違 【東海第二】 ㊹の相違</p>

柏崎刈羽原子力発電所 6 / 7号炉 (2017. 12. 20 版)	東海第二発電所 (2018. 9. 18 版)	島根原子力発電所 2号炉	備考
<p>d) 非常用高圧母線 C 系 代替所内電気設備の非常用高圧母線 C 系は、設計基準事故対処設備の電源（全交流動力電源喪失）が喪失した場合、<u>重大事故等に対処するために必要な 1,649kW を通電する容量 173A に十分な余裕を考慮した設計とする。</u>なお、非常用高圧母線 C 系は、非常用ディーゼル発電機 1 基分の定格電流 <u>523A</u> に十分な余裕を考慮し、定格電流約 1,200A を有する設計とする。 (57-5)</p> <p>e) 非常用高圧母線 D 系 代替所内電気設備の非常用高圧母線 D 系は、設計基準事故対処設備の電源（全交流動力電源喪失）が喪失した場合、<u>重大事故等に対処するために必要な 1,649kW を通電する容量 173A に十分な余裕を考慮した設計とする。</u>なお、非常用高圧母線 D 系は、非常用ディーゼル発電機 1 基分の定格電流 <u>523A</u> に十分な余裕を考慮し、定格電流約 1,200A を有する設計とする。 (57-5)</p> <p>f) AM 用動力変圧器 代替所内電気設備の <u>AM 用動力変圧器は、重大事故等対処時に必要な容量 200kVA に余裕を考慮し約 750kVA (6 号炉) 及び約 800kVA (7 号炉) を有する設計とする。</u> (57-5)</p> <p>g) AM 用 MCC 代替所内電気設備の <u>AM 用 MCC は、重大事故等対処時に必要な容量 241A に余裕を考慮した、母線定格電流約 800A を有する設計とする。</u> (57-5)</p>	<p>b) 緊急用 P/C <u>緊急用 P/C は、緊急用 P/C 負荷約 674kW の定格電流約 1,014A を給電する。そのため、十分に余裕のある約 4,000A を有する設計とする。</u> (57-5-31)</p> <p>c) 緊急用 MCC <u>緊急用 MCC は、必要な負荷に電力を給電できる容量とする。</u></p>	<p>e) 非常用高圧母線 C 系 <u>代替所内電気設備の非常用高圧母線 C 系は、設計基準事故対処設備の電源（全交流動力電源喪失）が喪失した場合、ガスタービン発電機 1 基の定格電流である 503A に対し十分な余裕を考慮した設計とする。</u>なお、非常用高圧母線 C 系は、非常用ディーゼル発電機 1 基分の定格電流 611A に十分な余裕を考慮し、定格電流約 1,200A を有する設計とする。 (57-5)</p> <p>f) 非常用高圧母線 D 系 <u>代替所内電気設備の非常用高圧母線 D 系は、設計基準事故対処設備の電源（全交流動力電源喪失）が喪失した場合、ガスタービン発電機 1 基の定格電流である 503A に対し十分な余裕を考慮した設計とする。</u>なお、非常用高圧母線 D 系は、非常用ディーゼル発電機 1 基分の定格電流 611A に十分な余裕を考慮し、定格電流約 1,200A を有する設計とする。 (57-5)</p> <p>g) SA ロードセンタ <u>代替所内電気設備の SA ロードセンタは、重大事故等対処時に必要な容量 754A に余裕を考慮した、母線定格電流約 1,200A を有する設計とする。</u> (57-5)</p> <p>h) SA 1 コントロールセンタ 代替所内電気設備の <u>SA 1 コントロールセンタは、重大事故等対処時に必要な容量 378A に余裕を考慮した、母線定格電流約 400A を有する設計とする。</u> (57-5)</p> <p>i) SA 2 コントロールセンタ 代替所内電気設備の <u>SA 2 コントロールセンタは、重大事故等対処時に必要な容量 279A に余裕を考慮した、母線定格電流約 400A を有する設計とする。</u> (57-5)</p>	<p>・設備の相違 【柏崎 6/7】 ㉓の相違 【東海第二】 ㉑の相違</p> <p>・設備の相違 【柏崎 6/7】 ㉓の相違 【東海第二】 ㉑の相違</p> <p>・設備の相違 【柏崎 6/7, 東海第二】 ㉓の相違</p> <p>・設備の相違 【柏崎 6/7, 東海第二】 ㉓の相違</p>

柏崎刈羽原子力発電所 6 / 7号炉 (2017. 12. 20 版)	東海第二発電所 (2018. 9. 18 版)	島根原子力発電所 2号炉	備考
<p>h) <u>AM用切替盤</u> 対象外である。</p> <p>i) <u>AM用操作盤</u> 対象外である</p>	<p>d) <u>緊急用電源切替盤</u> <u>緊急用電源切替盤は, 必要な負荷に電力を給電できる容量とする。</u></p> <p>e) <u>緊急用直流 125V 主母線盤</u> <u>緊急用直流 125V 主母線盤は, 直流負荷に直流電力を給電する。</u> <u>そのため, 緊急用 125V 系蓄電池が直流負荷に供給する最大負荷電流約 1, 844A に対して, 十分に余裕のある約 2, 000A を有する設計とする。</u></p> <p style="text-align: right;">(57-5-37, 38)</p>	<p>j) <u>充電器電源切替盤</u> <u>対象外である。</u></p> <p>k) <u>S A電源切替盤</u> <u>対象外である。</u></p> <p>l) <u>重大事故操作盤</u> <u>対象外である。</u></p>	<p>・設備の相違 【柏崎 6/7】 ②③の相違 【東海第二】 ②①の相違</p> <p>・設備の相違 【柏崎 6/7, 東海第二】 ②③の相違</p> <p>・設備の相違 【柏崎 6/7】 ②③の相違 【東海第二】 ②①の相違</p> <p>・設備の相違 【東海第二】 ②①の相違</p>

柏崎刈羽原子力発電所 6 / 7号炉 (2017. 12. 20 版)	東海第二発電所 (2018. 9. 18 版)	島根原子力発電所 2号炉	備考
<p>(2) 共用の禁止 (設置許可基準規則第 43 条第 2 項二)</p> <p>(i) 要求事項</p> <p>二以上の発電用原子炉施設において共用するものでないこと。ただし、二以上の発電用原子炉施設と共用することによって当該二以上の発電用原子炉施設の安全性が向上する場合であって、同一の工場等内の他の発電用原子炉施設に対して悪影響を及ぼさない場合は、この限りでない。</p> <p>(ii) 適合性</p> <p>基本方針については、「2.3.1 多様性, 位置的分散, 悪影響防止等」に示す。</p> <p><u>a) 緊急用断路器 (6 号及び 7 号炉共用)</u></p> <p><u>代替所内電気設備の緊急用断路器は、共用により第一ガスタービン発電機から自号炉だけでなく他号炉にも電力の供給が可能となり、安全性の向上を図れることから、6 号及び 7 号炉で共用する設計とする。緊急用断路器は、共用により悪影響を及ぼさないよう、6 号及び 7 号炉を断路器により系統を隔離して使用する設計とする。</u></p> <p style="text-align: right;">(57-13)</p> <p><u>b) 緊急用電源切替箱断路器</u></p> <p><u>代替所内電気設備の緊急用電源切替箱断路器は、二以上の発電用原子炉施設において共用しない設計とする。</u></p> <p><u>c) 緊急用電源切替箱接続装置</u></p> <p><u>代替所内電気設備の緊急用電源切替箱接続装置は、二以上の発電用原子炉施設において共用しない設計とする。</u></p> <p><u>d) 非常用高圧母線 C 系</u></p> <p><u>代替所内電気設備の非常用高圧母線 C 系は、二以上の発電用原子炉施設において共用しない設計とする。</u></p>	<p>(2) 共用の禁止 (設置許可基準規則第 43 条第 2 項二)</p> <p>(i) 要求事項</p> <p>二以上の発電用原子炉施設において共用するものでないこと。ただし、二以上の発電用原子炉施設と共用することによって当該二以上の発電用原子炉施設の安全性が向上する場合であって、同一の工場等内の他の発電用原子炉施設に対して悪影響を及ぼさない場合は、この限りでない。</p> <p>(ii) 適合性</p> <p>基本方針については、「2.3.1 多様性, 位置的分散, 悪影響防止等」に示す。</p> <p><u>敷地内に二以上の発電用原子炉施設はないことから、代替所内電気設備は共用しない。</u></p>	<p>(2) 共用の禁止 (設置許可基準規則第 43 条第 2 項二)</p> <p>(i) 要求事項</p> <p>二以上の発電用原子炉施設において共用するものでないこと。ただし、二以上の発電用原子炉施設と共用することによって当該二以上の発電用原子炉施設の安全性が向上する場合であって、同一の工場等内の他の発電用原子炉施設に対して悪影響を及ぼさない場合は、この限りでない。</p> <p>(ii) 適合性</p> <p>基本方針については、「2.3.1 多様性, 位置的分散, 悪影響防止等」に示す。</p> <p><u>代替所内電気設備は、二以上の発電用原子炉施設において共用しない設計とする。</u></p>	<p>・設備の相違</p> <p>【柏崎 6/7】</p> <p>島根 2 号炉は単独申請であり、共用しない設計とする</p>

柏崎刈羽原子力発電所 6 / 7号炉 (2017. 12. 20 版)	東海第二発電所 (2018. 9. 18 版)	島根原子力発電所 2号炉	備考
<p><u>e) 非常用高圧母線 D 系</u> <u>代替所内電気設備の非常用高圧母線 D 系は、二以上の発電用原子炉施設において共用しない設計とする。</u></p> <p><u>f) AM 用動力変圧器</u> <u>代替所内電気設備の AM 用動力変圧器は、二以上の発電用原子炉施設において共用しない設計とする。</u></p> <p><u>g) AM 用 MCC</u> <u>代替所内電気設備の AM 用 MCC は、二以上の発電用原子炉施設において共用しない設計とする。</u></p> <p><u>h) AM 用切替盤</u> <u>代替所内電気設備の AM 用切替盤は、二以上の発電用原子炉施設において共用しない設計とする。</u></p> <p><u>i) AM 用操作盤</u> <u>代替所内電気設備の AM 用操作盤は、二以上の発電用原子炉施設において共用しない設計とする。</u></p>			<p>・設備の相違 【柏崎 6/7】 島根 2 号炉は単独申請であり、共用しない設計とする</p>

柏崎刈羽原子力発電所 6 / 7号炉 (2017. 12. 20 版)	東海第二発電所 (2018. 9. 18 版)	島根原子力発電所 2号炉	備考
<p>(3) 設計基準事故対処設備との多様性 (設置許可基準規則第 43 条第 2 項三)</p> <p>(i) 要求事項</p> <p>常設重大事故防止設備は, 共通要因によって設計基準事故対処設備の安全機能と同時にその機能が損なわれるおそれがないよう, 適切な措置を講じたものであること</p> <p>(ii) 適合性</p> <p>基本方針については, 「2. 3. 1 多様性, 位置的分散, 悪影響防止等」に示す。</p> <p>代替所内電気設備は, 共通要因によって, 設計基準事故対処設備の安全機能と同時に機能が損なわれるおそれがないよう, 設計基準事故対処設備である非常用所内電気設備の各機器と表 3. 14-137 のとおり多様性, 位置的分散を図る設計とする。</p> <p>電路については, 代替所内電気設備を非常用所内電気設備に対して, 独立した電路で系統構成することにより, 共通要因によって同時に機能を損なわれないよう独立した設計とする。</p> <p style="text-align: right;">(57-2, 57-3, 57-9)</p>	<p>(3) 設計基準事故対象設備との多様性 (設置許可基準規則第 43 条第 2 項三)</p> <p>(i) 要求事項</p> <p>常設重大事故防止設備は, 共通要因によって設計基準事故対処設備の安全機能と同時にその機能が損なわれるおそれがないよう, 適切な措置を講じたものであること。</p> <p>(ii) 適合性</p> <p>基本方針については, 「2. 3. 1 多様性, 位置的分散, 悪影響防止等」に示す。</p> <p><u>緊急用 M/C, 緊急用 P/C, 緊急用 MCC, 緊急用電源切替盤及び緊急用直流 125V 主母線盤は, 非常用所内電気設備と共通要因によって同時に機能を損なわないように位置的分散を図る設計としている。これらの詳細については, 「3. 14. 2. 6. 3 独立性及び位置的分散の確保」に記載のとおりである。多様性及び位置的分散は, 第 3. 14. 2. 6. 3-2 表と同様である。</u></p> <p style="text-align: right;"><u>(57-2-12, 13, 14, 15, 20~22, 57-3-7, 8, 57-9)</u></p>	<p>(3) 設計基準事故対処設備との多様性 (設置許可基準規則第 43 条第 2 項三)</p> <p>(i) 要求事項</p> <p>常設重大事故防止設備は, 共通要因によって設計基準事故対処設備の安全機能と同時にその機能が損なわれるおそれがないよう, 適切な措置を講じたものであること</p> <p>(ii) 適合性</p> <p>基本方針については, 「2. 3. 1 多様性, 位置的分散, 悪影響防止等」に示す。</p> <p><u>代替所内電気設備は, 共通要因によって, 設計基準事故対処設備の安全機能と同時に機能が損なわれるおそれがないよう, 設計基準事故対処設備である非常用所内電気設備の各機器と第 3. 14-140 表のとおり多様性, 位置的分散を図る設計とする。</u></p> <p><u>電路については, 代替所内電気設備を非常用所内電気設備に対して, 独立した電路で系統構成することにより, 共通要因によって同時に機能を損なわれないよう独立した設計とする。</u></p> <p style="text-align: right;"><u>(57-2, 57-3, 57-9)</u></p>	<p>備考</p> <p>・資料構成の相違</p> <p>【東海第二】</p> <p>詳細について島根 2 号炉は次頁に記載している</p>

柏崎刈羽原子力発電所 6 / 7号炉 (2017. 12. 20 版)		東海第二発電所 (2018. 9. 18 版)		島根原子力発電所 2号炉		備考
表 3. 14-137 多重性又は多様性, 位置的分散 (57-9 参照)				第 3. 14-140 表 多重性又は多様性, 位置的分散 (57-9 参照)		・資料構成の相違 【東海第二】 東海第二の詳細について第 3. 14. 2. 6. 3-2 表に記載されている ・設備の相違 【柏崎 6/7】 ㊸の相違
	設計基準事故対処設備		重大事故防止設備		重大事故防止設備	
	非常用所内電気設備		代替所内電気設備		代替所内電気設備	
電源	非常用高圧母線 非常用動力変圧器 非常用低圧母線 非常用 MCC <いずれも原子炉建屋内の原子炉区域外地下 1 階及びコントロール建屋地下 1 階>	緊急用断路器 <7号炉タービン建屋南側の屋外> 緊急用電源切替箱断路器 <コントロール建屋地上 2 階> 緊急用電源切替箱接続装置 <原子炉建屋内の原子炉区域外地下 1 階 (6号炉)> <原子炉建屋内の原子炉区域外地下 1 階及び地上 2 階 (7号炉)> AM 用動力変圧器 <原子炉建屋内の原子炉区域外地上 4 階 (6号炉)> <原子炉建屋内の原子炉区域外地上 3 階 (7号炉)> AM 用 MCC <原子炉建屋内の原子炉区域外地上 4 階>		緊急用メタクラ <ガスタービン発電機建物内> 高圧発電機車接続プラグ収納箱 <原子炉建物西側, 原子炉建物南側> 緊急用メタクラ接続プラグ盤 <ガスタービン発電機建物高圧発電機車設置場所> メタクラ切替盤 <原子炉建物付属棟 2 階> SA ロードセンタ SA 1 コントロールセンタ <いずれも低圧原子炉代替注水ポンプ格納槽内> SA 2 コントロールセンタ <原子炉建物付属棟 3 階>		
電路	非常用ディーゼル発電機 ~非常用高圧母線電路	電源車 ~非常用高圧母線 C 系及び D 系電路 電源車 ~AM 用 MCC 電路 第一ガスタービン発電機 ~非常用高圧母線 C 系及び D 系電路 第一ガスタービン発電機 ~AM 用 MCC 電路		非常用ディーゼル発電機 ~非常用高圧母線 C 系及び D 系電路 高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機 ~非常用高圧母線 HPCS 系電路	高圧発電機車 ~非常用高圧母線 C 系及び D 系電路 高圧発電機車 ~SA 1 コントロールセンタ及び SA 2 コントロールセンタ電路 ガスタービン発電機 ~非常用高圧母線 C 系及び D 系電路 ガスタービン発電機 ~SA 1 コントロールセンタ及び SA 2 コントロールセンタ電路	
電源供給先	非常用高圧母線 C 系 非常用高圧母線 D 系 非常用高圧母線 E 系 <いずれも原子炉建屋内の原子炉区域外地下 1 階>	非常用高圧母線 C 系 非常用高圧母線 D 系 <いずれも原子炉建屋内の原子炉区域外地下 1 階> AM 用 MCC <原子炉建屋内の原子炉区域外地上 4 階>		非常用高圧母線 C 系 非常用高圧母線 D 系 <いずれも原子炉建物付属棟 2 階> SA 1 コントロールセンタ <低圧原子炉代替注水ポンプ格納槽内> SA 2 コントロールセンタ <原子炉建物付属棟 3 階>		
操作盤	中央制御室及び 中央制御室外原子炉停止装置の操作盤	AM 用操作盤		中央制御室及び中央制御室外原子炉停止制御盤	重大事故操作盤	

柏崎刈羽原子力発電所 6 / 7号炉 (2017. 12. 20 版)	東海第二発電所 (2018. 9. 18 版)	島根原子力発電所 2号炉	備考
<p>3. 14. 2. 6. 6 その他設備</p> <p><u>3. 14. 2. 6. 6. 1 荒浜側緊急用高圧母線</u></p> <p>3. 14. 2. 6. 6. 1. 1 設備概要</p> <p><u>第二ガスタービン発電機から非常用高圧母線への電源供給ラインの多重化を図るため、荒浜側緊急用高圧母線を設ける。荒浜側緊急用高圧母線は第二ガスタービン発電機から電源供給可能とする。第二ガスタービン発電機から荒浜側緊急用高圧母線を経由し、緊急用電源切替箱断路器に至る電路は、洞道を経由する電路としており、ケーブルトラフ及び多孔管を用いる屋外電路と位置的分散を図っている。なお、本設備は事業者の自主的な取り組みで設置するものである。</u></p> <p>(57-12)</p> <p><u>3. 14. 2. 6. 6. 2 大湊側緊急用高圧母線</u></p> <p>3. 14. 2. 6. 6. 2. 1 設備概要</p> <p><u>第二ガスタービン発電機から非常用高圧母線への電源供給ラインの多重化を図るため、大湊側緊急用高圧母線を設ける。大湊側緊急用高圧母線は第二ガスタービン発電機から電源供給可能とする。第二ガスタービン発電機から大湊側緊急用高圧母線を経由し、緊急用電源切替箱接続装置に至る屋外電路は、ケーブルトラフ及び多孔管を用いた敷設としており、洞道を経由する電路と位置的分散を図っている。</u></p> <p><u>なお、本設備は事業者の自主的な取り組みで設置するものである。</u></p>	<p>3. 14. 2. 6. 7 その他設備</p> <p><u>3. 14. 2. 6. 7. 1 水処理建屋(MCC)及び屋内開閉所(MCC)</u></p> <p><u>代替交流電源設備に関連する自主対策設備として、可搬型代替低圧電源車から非常用低圧母線への電源供給ラインの多重化を図るため接続口を持つ水処理建屋(MCC)及び屋内開閉所(MCC)を設ける設計とする。可搬型代替低圧電源車から可搬型代替低圧電源車接続口(水処理建屋)又は可搬型代替低圧電源車接続口(屋内開閉所)を経由し、非常用低圧母線に至る電路は、原子炉建屋付属棟や原子炉建屋廃棄物処理等に設けた可搬型代替交流電源設備の電路と位置的分散を図る設計とする。なお、本設備は事業者の自主的な取り組みで設置するものである。</u></p>	<p>3. 14. 2. 6. 6 その他設備</p> <p><u>3. 14. 2. 6. 6. 1 非常用コントロールセンタ切替盤</u></p> <p>3. 14. 2. 6. 6. 1. 1 設備概要</p> <p><u>代替所内電気設備に関連する自主対策設備として、常設代替交流電源設備又は可搬型代替交流電源設備から代替所内電気設備を経由した電源供給ラインの多重化を図るため、非常用コントロールセンタ切替盤を設ける設計とする。</u></p> <p><u>なお、本設備は事業者の自主的な取り組みで設置するものである。</u></p>	<p>・自主対策設備の相違</p> <p>【柏崎 6/7, 東海第二】</p> <p>島根 2号炉は代替所内電気設備から非常用コントロールセンタの母線へ電源供給が可能な切替盤(一次側での切替回路)を設けている</p> <p>本回路は、非常用所内電気設備との可能な限りの分離が図られていないため、自主対策設備として位置付けている</p> <p>・自主対策設備の相違</p> <p>【柏崎 6/7】</p>

柏崎刈羽原子力発電所 6 / 7号炉 (2017. 12. 20 版)	東海第二発電所 (2018. 9. 18 版)	島根原子力発電所 2号炉	備考
<p>3. 14. 3 重大事故等対処設備 (設計基準拡張)</p> <p>3. 14. 3. 1 非常用交流電源設備</p> <p>3. 14. 3. 1. 1 設備概要</p> <p>非常用交流電源設備は、外部電源が喪失した場合、非常用所内電気設備に電源を供給することにより、重大事故等が発生した場合において炉心の著しい損傷、原子炉格納容器の破損、<u>使用済燃料プール内の燃料体等の著しい損傷及び運転停止中原子炉内燃料体の著しい損傷を防止することを目的として設置するものである。</u></p> <p>本系統はディーゼルエンジン及び発電機を搭載した「非常用ディーゼル発電機」、非常用ディーゼル発電機の燃料を保管する「<u>軽油タンク</u>」、非常用ディーゼル発電機近傍で燃料を保管する「<u>燃料ディタンク</u>」、<u>軽油タンクから燃料ディタンクまで燃料を移送する「燃料移送ポンプ</u>」、電源供給先である「非常用高圧母線」で構成する。</p> <p>非常用ディーゼル発電機は非常用高圧母線の電源喪失を検出し、自動起動することで非常用高圧母線に電源を供給する。非常用ディーゼル発電機の燃料は<u>軽油タンクから燃料ディタンクに燃料移送ポンプを用いて自動で供給され、燃料ディタンクから自重で非常用ディーゼル発電機に供給される。</u></p>	<p>3. 14. 3 重大事故等対処設備</p> <p>3. 14. 3. 1 非常用交流電源設備</p> <p>3. 14. 3. 1. 1 設備概要</p> <p><u>2C・2D D/G又はHPCS D/Gは、外部電源が喪失したことにより重大事故等が発生した場合において、炉心の著しい損傷、原子炉格納容器の破損、<u>使用済燃料プール内の燃料体等の著しい損傷及び運転停止中原子炉内燃料体の著しい損傷を防止するために設置するものである。</u></u></p> <p>非常用交流電源設備は、<u>2C・2D D/G、HPCS D/G、2C・2D非常用ディーゼル発電機燃料油ディタンク、高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機燃料油ディタンク、軽油貯蔵タンク、2C・2D非常用ディーゼル発電機燃料移送ポンプ、高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機燃料移送ポンプ、2C・2D非常用ディーゼル発電機用海水ポンプ及び高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機用海水ポンプ</u>で構成する。</p> <p>重大事故等時においては、<u>2C・2D D/G及びHPCS D/Gが自動起動し、非常用所内電気設備に電力を給電できる設計とする。</u></p>	<p>3. 14. 3 重大事故等対処設備 (設計基準拡張)</p> <p>3. 14. 3. 1 非常用交流電源設備</p> <p>3. 14. 3. 1. 1 設備概要</p> <p>非常用交流電源設備は、外部電源が喪失した場合、非常用所内電気設備に電源を供給することにより、重大事故等が発生した場合において炉心の著しい損傷、原子炉格納容器の破損、<u>燃料プール内の燃料体等の著しい損傷及び運転停止中原子炉内燃料体の著しい損傷を防止することを目的として設置するものである。</u></p> <p>本系統はディーゼルエンジン及び発電機を搭載した「<u>非常用ディーゼル発電機及び高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機</u>」、<u>非常用ディーゼル発電機及び高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機の燃料を保管する「非常用ディーゼル発電機燃料貯蔵タンク」</u>、<u>「高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機燃料貯蔵タンク」</u>、非常用ディーゼル発電機及び高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機近傍で燃料を保管する「<u>非常用ディーゼル発電機燃料ディタンク</u>」、<u>「高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機燃料ディタンク」</u>、<u>ディーゼル燃料貯蔵タンクからディーゼル燃料ディタンクまで燃料を移送する「非常用ディーゼル発電機燃料移送ポンプ」</u>、<u>「高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機燃料移送ポンプ」</u>、電源供給先である「非常用高圧母線」で構成する。</p> <p>非常用ディーゼル発電機及び高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機は非常用高圧母線の電源喪失を検出し、自動起動することで非常用高圧母線に電源を供給する。</p> <p>非常用ディーゼル発電機の燃料は<u>非常用ディーゼル発電機燃料貯蔵タンクから非常用ディーゼル発電機燃料ディタンクに非常用ディーゼル発電機燃料移送ポンプを用いて自動で供給され、非常用ディーゼル発電機燃料ディタンクから自重で非常用ディーゼル発電機に供給される。</u></p> <p><u>高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機の燃料は高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機燃料貯蔵タンクから高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機燃料ディタンクに高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機燃料移送ポンプを用いて自動で供給され、高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機燃料ディタンクから自重で高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機に供給される。</u></p>	<p>備考</p> <p>・設備の相違 【柏崎 6/7】 島根 2号炉は BWR-5 であり、高圧炉心スプレイ系専用のディーゼル発電機を設置している (以下、③の相違)</p> <p>・設備の相違 【東海第二】 島根 2号炉は冷却用のポンプについて、非常用交流電源設備として整理していない (以下、④の相違)</p> <p>・設備の相違 【柏崎 6/7】 ③の相違</p>

柏崎刈羽原子力発電所 6/7号炉 (2017.12.20版)	東海第二発電所 (2018.9.18版)	島根原子力発電所 2号炉	備考
<p>非常用交流電源設備は、重大事故等時に <u>ATWS 緩和設備 (代替制御棒挿入機能)</u>、<u>ATWS 緩和設備 (代替冷却材再循環ポンプ・トリップ機能)</u>、<u>ほう酸水注入系</u>、<u>高圧炉心注水系</u>、<u>代替自動減圧ロジック (代替自動減圧機能)</u>、<u>低圧代替注水系 (常設)</u>、<u>低圧代替注水系 (可搬型)</u>、<u>残留熱除去系 (低圧注水モード)</u>、<u>残留熱除去系 (原子炉停止時冷却モード)</u>、<u>原子炉補機冷却系</u>、<u>代替格納容器スプレイ冷却系 (常設)</u>、<u>代替格納容器スプレイ冷却系 (可搬型)</u>、<u>残留熱除去系 (格納容器スプレイ冷却モード)</u>、<u>残留熱除去系 (サブプレッション・チェンバ・プール水冷却モード)</u>、計装設備及び非常用ガス処理系へ電力を供給できる設計とする。</p> <p>本システム全体の概要図を図 3.14-39 に、非常用ディーゼル発電機燃料供給システムの概要図を図 3.14-40 に示す。また、本システムに属する設備のうち、重大事故等対処設備 (設計基準拡張) 一覧を表 3.14-138 に示す。</p> <p>本システムは設計基準対象施設であるとともに、想定される重大事故等時においてその機能を考慮するため、重大事故等対処設備 (設計基準拡張) と位置付ける。</p>	<p><u>また、2C・2D D/G及びHPCS D/Gが自動起動しない場合は、中央制御室に設置する制御盤のスイッチにより手動起動し、非常用所内電気設備に電力を給電できる設計とする。</u></p> <p><u>また、2C・2D D/G及びHPCS D/Gにより電力を給電している時は、軽油貯蔵タンクから2C・2D D/G及びHPCS D/Gの燃料の残量に応じて、2C・2D非常用ディーゼル発電機燃料移送ポンプ及び高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機燃料移送ポンプを用いて自動で燃料を、2C・2D D/G及びHPCS D/Gに給油する設計とする。</u></p> <p><u>なお、2C・2D非常用ディーゼル発電機用海水ポンプ及び高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機用海水ポンプは、2C・2D D/G又はHPCS D/Gの起動に伴い自動起動することで、運転中の2C・2D D/G又はHPCS D/Gへ冷却用海水を供給し、2C・2D D/G及びHPCS D/Gを冷却する設計とする。</u></p> <p>本システム全体の系統図を、第 3.14.2.1.1-1 及び第 3.14.3.1.1-1 図に、本システムに属する重大事故等対処設備を、第 3.14.3.1.1-1 表に示す。</p> <p>本システムは、設計基準対象施設であるとともに、想定される重大事故等時においてその機能を考慮するため、重大事故等対処設備と位置付ける。</p>	<p><u>非常用ディーゼル発電機は、重大事故等時に代替制御棒挿入機能 (ARI)、代替原子炉再循環ポンプトリップ機能、ほう酸水注入系、代替自動減圧機能、低圧原子炉代替注水系 (常設)、低圧原子炉代替注水系 (可搬型)、低圧炉心スプレイ系、残留熱除去系 (低圧注水モード)、残留熱除去系 (原子炉停止時冷却モード)、原子炉補機冷却系、格納容器代替スプレイ (常設) 格納容器代替スプレイ (可搬型)、残留熱除去系 (サブプレッション・プール水冷却モード)、計装設備及び非常用ガス処理系へ電力を供給できる設計とする。</u></p> <p><u>高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機は、重大事故等時に高圧炉心スプレイ系、高圧炉心スプレイ補機冷却系及び計装設備へ電力を供給できる設計とする。</u></p> <p>本システム全体の概要図を第 3.14-41 図に、非常用ディーゼル発電機及び高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機燃料供給システムの概要図を第 3.14-42 図に示す。また、本システムに属する設備のうち、重大事故等対処設備 (設計基準拡張) を第 3.14-141 表に示す。</p> <p>本システムは設計基準対象施設であるとともに、想定される重大事故時等においてその機能を考慮するため、重大事故等対処設備 (設計基準拡張) と位置付ける。</p>	<p>・資料構成の相違 【東海第二】 島根 2 号炉は柏崎 6/7 と同様に手動起動について、3.14.3.1.3 項にて記載している</p> <p>・設備の相違 【東海第二】 ③④の相違</p> <p>・資料構成の相違 【東海第二】 東海第二は本文 10.1.2.1.1 項に記載されている</p> <p>・設備の相違 【柏崎 6/7】 ③の相違</p> <p>・設備の相違 【柏崎 6/7】 ③の相違</p>





図 3.14-39 非常用交流電源設備 系統概要図



第 3.14-41 図 非常用交流電源設備 系統概要図

・設備の相違
【柏崎 6/7】
②①, ③③の相違






図 3.14-40 非常用ディーゼル発電機燃料供給系統 系統概要図



第 3.14-42 図 非常用交流電源設備 系統概要図
(非常用ディーゼル発電機及び高圧炉心スプレィ系ディーゼル発電機燃料供給系統)

・設備の相違
【柏崎 6/7】
②, ③の相違



第 3. 14. 3. 1. 1-1 図 2C・2DD/G 及び HPCSD/G 海水系系統図

・設備の相違
【東海第二】
⑭の相違

柏崎刈羽原子力発電所 6/7号炉 (2017.12.20版)	東海第二発電所 (2018.9.18版)	島根原子力発電所 2号炉	備考																																								
表 3.14-138 非常用交流電源設備に関する重大事故等対処設備(設計基準拡張) 一覧	第 3.14.3.1.1-1 表非常用交流電源設備に関する重大事故等対処設備一覧	第 3.14-141 表 非常用交流電源設備に関する重大事故等対処設備 (設計基準拡張) 一覧	・設備の相違 【柏崎 6/7, 東海第二】																																								
<table border="1"> <thead> <tr> <th>設備区分</th> <th>設備名</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>主要設備</td> <td>非常用ディーゼル発電機【常設】 燃料移送ポンプ【常設】 軽油タンク【常設】 燃料デイトンク【常設】</td> </tr> <tr> <td>附属設備</td> <td>—</td> </tr> <tr> <td>燃料流路</td> <td>非常用ディーゼル発電機燃料移送系配管・弁【常設】</td> </tr> <tr> <td>電路</td> <td>非常用ディーゼル発電機～非常用高压母線電路【常設】</td> </tr> <tr> <td>計装設備(補助)※1</td> <td>M/C C 電圧【常設】 M/C D 電圧【常設】 M/C E 電圧【常設】</td> </tr> </tbody> </table>	設備区分	設備名	主要設備	非常用ディーゼル発電機【常設】 燃料移送ポンプ【常設】 軽油タンク【常設】 燃料デイトンク【常設】	附属設備	—	燃料流路	非常用ディーゼル発電機燃料移送系配管・弁【常設】	電路	非常用ディーゼル発電機～非常用高压母線電路【常設】	計装設備(補助)※1	M/C C 電圧【常設】 M/C D 電圧【常設】 M/C E 電圧【常設】	<table border="1"> <thead> <tr> <th>設備区分</th> <th>設備名</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>主要設備</td> <td>2C D/G【常設】 2D D/G【常設】 HPCS D/G【常設】 2C非常用ディーゼル発電機用海水ポンプ【常設】 2D非常用ディーゼル発電機用海水ポンプ【常設】 高压炉心スプレイ系ディーゼル発電機用海水ポンプ【常設】 2C非常用ディーゼル発電機燃料油デイトンク【常設】 2D非常用ディーゼル発電機燃料油デイトンク【常設】 高压炉心スプレイ系ディーゼル発電機燃料油デイトンク【常設】 軽油貯蔵タンク【常設】 2C非常用ディーゼル発電機燃料移送ポンプ【常設】 2D非常用ディーゼル発電機燃料移送ポンプ【常設】 高压炉心スプレイ系ディーゼル発電機燃料移送ポンプ【常設】</td> </tr> <tr> <td>附属設備</td> <td>—</td> </tr> <tr> <td>燃料流路</td> <td>2C非常用ディーゼル発電機燃料移送系配管・弁【常設】 2D非常用ディーゼル発電機燃料移送系配管・弁【常設】 高压炉心スプレイ系ディーゼル発電機燃料移送系配管・弁【常設】</td> </tr> <tr> <td>海水流路</td> <td>2C非常用ディーゼル発電機用海水ポンプ～2C D/G流路【常設】 2D非常用ディーゼル発電機用海水ポンプ～2D D/G流路【常設】 高压炉心スプレイ系ディーゼル発電機用海水ポンプ～HPCS D/G流路【常設】</td> </tr> <tr> <td>交流電路</td> <td>2C D/G～M/C 2C電路【常設】 2D D/G～M/C 2D電路【常設】 HPCS D/G～M/C HPCS電路【常設】</td> </tr> <tr> <td>直流電路</td> <td>—</td> </tr> <tr> <td>計装設備(補助)※1</td> <td>M/C 2C電圧【常設】 M/C 2D電圧【常設】 M/C HPCS電圧【常設】</td> </tr> </tbody> </table>	設備区分	設備名	主要設備	2C D/G【常設】 2D D/G【常設】 HPCS D/G【常設】 2C非常用ディーゼル発電機用海水ポンプ【常設】 2D非常用ディーゼル発電機用海水ポンプ【常設】 高压炉心スプレイ系ディーゼル発電機用海水ポンプ【常設】 2C非常用ディーゼル発電機燃料油デイトンク【常設】 2D非常用ディーゼル発電機燃料油デイトンク【常設】 高压炉心スプレイ系ディーゼル発電機燃料油デイトンク【常設】 軽油貯蔵タンク【常設】 2C非常用ディーゼル発電機燃料移送ポンプ【常設】 2D非常用ディーゼル発電機燃料移送ポンプ【常設】 高压炉心スプレイ系ディーゼル発電機燃料移送ポンプ【常設】	附属設備	—	燃料流路	2C非常用ディーゼル発電機燃料移送系配管・弁【常設】 2D非常用ディーゼル発電機燃料移送系配管・弁【常設】 高压炉心スプレイ系ディーゼル発電機燃料移送系配管・弁【常設】	海水流路	2C非常用ディーゼル発電機用海水ポンプ～2C D/G流路【常設】 2D非常用ディーゼル発電機用海水ポンプ～2D D/G流路【常設】 高压炉心スプレイ系ディーゼル発電機用海水ポンプ～HPCS D/G流路【常設】	交流電路	2C D/G～M/C 2C電路【常設】 2D D/G～M/C 2D電路【常設】 HPCS D/G～M/C HPCS電路【常設】	直流電路	—	計装設備(補助)※1	M/C 2C電圧【常設】 M/C 2D電圧【常設】 M/C HPCS電圧【常設】	<table border="1"> <thead> <tr> <th>設備区分</th> <th>設備名</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>主要設備</td> <td>非常用ディーゼル発電機【常設】 高压炉心スプレイ系ディーゼル発電機【常設】 非常用ディーゼル発電機燃料移送ポンプ【常設】 高压炉心スプレイ系ディーゼル発電機燃料移送ポンプ【常設】 非常用ディーゼル発電機燃料貯蔵タンク【常設】 高压炉心スプレイ系ディーゼル発電機燃料貯蔵タンク【常設】 非常用ディーゼル発電機燃料デイトンク【常設】 高压炉心スプレイ系ディーゼル発電機燃料デイトンク【常設】</td> </tr> <tr> <td>附属設備</td> <td>—</td> </tr> <tr> <td>燃料流路</td> <td>非常用ディーゼル燃料移送系配管・弁【常設】 高压炉心スプレイ系ディーゼル燃料移送系配管・弁【常設】</td> </tr> <tr> <td>電路</td> <td>非常用ディーゼル発電機～非常用高压母線C系及びD系電路【常設】 高压炉心スプレイ系ディーゼル発電機～非常用高压母線HPCS系電路【常設】</td> </tr> <tr> <td>計装設備(補助)※1</td> <td>C-メタクラ母線電圧【常設】 D-メタクラ母線電圧【常設】 HPCS-メタクラ母線電圧【常設】</td> </tr> </tbody> </table>	設備区分	設備名	主要設備	非常用ディーゼル発電機【常設】 高压炉心スプレイ系ディーゼル発電機【常設】 非常用ディーゼル発電機燃料移送ポンプ【常設】 高压炉心スプレイ系ディーゼル発電機燃料移送ポンプ【常設】 非常用ディーゼル発電機燃料貯蔵タンク【常設】 高压炉心スプレイ系ディーゼル発電機燃料貯蔵タンク【常設】 非常用ディーゼル発電機燃料デイトンク【常設】 高压炉心スプレイ系ディーゼル発電機燃料デイトンク【常設】	附属設備	—	燃料流路	非常用ディーゼル燃料移送系配管・弁【常設】 高压炉心スプレイ系ディーゼル燃料移送系配管・弁【常設】	電路	非常用ディーゼル発電機～非常用高压母線C系及びD系電路【常設】 高压炉心スプレイ系ディーゼル発電機～非常用高压母線HPCS系電路【常設】	計装設備(補助)※1	C-メタクラ母線電圧【常設】 D-メタクラ母線電圧【常設】 HPCS-メタクラ母線電圧【常設】	⑳の相違 【柏崎 6/7】 ㉓の相違 【東海第二】 ㉔の相違
設備区分	設備名																																										
主要設備	非常用ディーゼル発電機【常設】 燃料移送ポンプ【常設】 軽油タンク【常設】 燃料デイトンク【常設】																																										
附属設備	—																																										
燃料流路	非常用ディーゼル発電機燃料移送系配管・弁【常設】																																										
電路	非常用ディーゼル発電機～非常用高压母線電路【常設】																																										
計装設備(補助)※1	M/C C 電圧【常設】 M/C D 電圧【常設】 M/C E 電圧【常設】																																										
設備区分	設備名																																										
主要設備	2C D/G【常設】 2D D/G【常設】 HPCS D/G【常設】 2C非常用ディーゼル発電機用海水ポンプ【常設】 2D非常用ディーゼル発電機用海水ポンプ【常設】 高压炉心スプレイ系ディーゼル発電機用海水ポンプ【常設】 2C非常用ディーゼル発電機燃料油デイトンク【常設】 2D非常用ディーゼル発電機燃料油デイトンク【常設】 高压炉心スプレイ系ディーゼル発電機燃料油デイトンク【常設】 軽油貯蔵タンク【常設】 2C非常用ディーゼル発電機燃料移送ポンプ【常設】 2D非常用ディーゼル発電機燃料移送ポンプ【常設】 高压炉心スプレイ系ディーゼル発電機燃料移送ポンプ【常設】																																										
附属設備	—																																										
燃料流路	2C非常用ディーゼル発電機燃料移送系配管・弁【常設】 2D非常用ディーゼル発電機燃料移送系配管・弁【常設】 高压炉心スプレイ系ディーゼル発電機燃料移送系配管・弁【常設】																																										
海水流路	2C非常用ディーゼル発電機用海水ポンプ～2C D/G流路【常設】 2D非常用ディーゼル発電機用海水ポンプ～2D D/G流路【常設】 高压炉心スプレイ系ディーゼル発電機用海水ポンプ～HPCS D/G流路【常設】																																										
交流電路	2C D/G～M/C 2C電路【常設】 2D D/G～M/C 2D電路【常設】 HPCS D/G～M/C HPCS電路【常設】																																										
直流電路	—																																										
計装設備(補助)※1	M/C 2C電圧【常設】 M/C 2D電圧【常設】 M/C HPCS電圧【常設】																																										
設備区分	設備名																																										
主要設備	非常用ディーゼル発電機【常設】 高压炉心スプレイ系ディーゼル発電機【常設】 非常用ディーゼル発電機燃料移送ポンプ【常設】 高压炉心スプレイ系ディーゼル発電機燃料移送ポンプ【常設】 非常用ディーゼル発電機燃料貯蔵タンク【常設】 高压炉心スプレイ系ディーゼル発電機燃料貯蔵タンク【常設】 非常用ディーゼル発電機燃料デイトンク【常設】 高压炉心スプレイ系ディーゼル発電機燃料デイトンク【常設】																																										
附属設備	—																																										
燃料流路	非常用ディーゼル燃料移送系配管・弁【常設】 高压炉心スプレイ系ディーゼル燃料移送系配管・弁【常設】																																										
電路	非常用ディーゼル発電機～非常用高压母線C系及びD系電路【常設】 高压炉心スプレイ系ディーゼル発電機～非常用高压母線HPCS系電路【常設】																																										
計装設備(補助)※1	C-メタクラ母線電圧【常設】 D-メタクラ母線電圧【常設】 HPCS-メタクラ母線電圧【常設】																																										
※1: 重大事故等対処設備を活用する手順等の着手の判断基準として用いる補助パラメータ	※1 重大事故等対処設備を活用する手順等の着手の判断基準として用いる補助パラメータ	※1: 重大事故等対処設備を活用する手順等の着手の判断基準として用いる補助パラメータ																																									

柏崎刈羽原子力発電所 6 / 7号炉 (2017. 12. 20 版)	東海第二発電所 (2018. 9. 18 版)	島根原子力発電所 2号炉	備考
<p>3. 14. 3. 1. 2 主要設備の仕様 主要機器の仕様を以下に示す。</p> <p>(1) 非常用ディーゼル発電機</p> <p><u>エンジン</u></p> <p>台数 : <u>3</u> 出力 : <u>約 5, 000kW/台 (連続)</u> 起動時間 : <u>約 13 秒</u> 使用燃料 : 軽油</p> <p>発電機</p> <p>台数 : <u>3</u> 種類 : 横軸回転界磁 3 相同期発電機 容量 : <u>約 6, 250kVA/台</u> 力率 : 0. 8 電圧 : 6. 9kV 周波数 : <u>50Hz</u> 取付箇所 : <u>原子炉建屋内の原子炉区域外地上 1 階</u></p>	<p>3. 14. 3. 1. 2 主要設備の仕様 主要設備の仕様を以下に示す。</p> <p>(1) <u>2 C D / G</u></p> <p>台数 : <u>1</u> 出力 : <u>約 5, 500kW</u> 起動方式 : 圧縮空気起動 使用燃料 : 軽油 型式 : 横軸回転界磁三相交流発電機 容量 : <u>約 6, 500kVA</u> 力率 : 0. 8(遅れ) 電圧 : <u>6, 900V</u> 周波数 : <u>50Hz</u> 設置箇所 : <u>原子炉建屋付属棟地下 1 階</u></p> <p>(2) <u>2 D D / G</u></p> <p>台数 : <u>2</u> 出力 : <u>約 5, 500kW</u> 起動方式 : 圧縮空気起動 使用燃料 : 軽油 型式 : 横軸回転界磁三相交流発電機 容量 : <u>約 6, 500kVA</u> 力率 : 0. 8(遅れ) 電圧 : <u>6, 900V</u> 周波数 : <u>50Hz</u> 設置箇所 : <u>原子炉建屋付属棟地下 1 階</u></p>	<p>3. 14. 3. 1. 2 主要設備の仕様 主要設備の仕様を以下に示す。</p> <p>(1) <u>非常用ディーゼル発電機</u></p> <p><u>機関</u></p> <p>台数 : <u>2</u> 出力 : <u>約 6, 150kW/台</u> <u>起動方式</u> : <u>圧縮空気起動</u> 起動時間 : <u>約 10 秒</u> 使用燃料 : 軽油</p> <p>発電機</p> <p>台数 : <u>2</u> 種類 : 横軸回転界磁三相同期発電機 容量 : <u>約 7, 300kVA/台</u> 力率 : 0. 8(遅れ) 電圧 : 6. 9kV 周波数 : <u>60Hz</u> 取付箇所 : <u>原子炉建物付属棟地下 2 階</u></p>	<p>・設備の相違 【柏崎 6/7, 東海第二】 ③の相違</p> <p>・設備の相違 【東海第二】 ③の相違</p>

柏崎刈羽原子力発電所 6 / 7号炉 (2017. 12. 20 版)	東海第二発電所 (2018. 9. 18 版)	島根原子力発電所 2号炉	備考
	<p>(3) <u>HPCS D/G</u> 台数:1 出力:約 3,050kW 起動方式:圧縮空気起動 使用燃料:軽油 型式:<u>横軸回転界磁三相交流発電機</u> 容量:約 3,500kVA 力率:0.8(遅れ) 電圧:約 6.900V 周波数:50Hz 設置箇所:<u>原子炉建屋付属棟地下1階</u></p> <p>(4) <u>2C非常用ディーゼル発電機用海水ポンプ</u> 型式:ターボ形 容量:約 272.6m³/h 台数:1 設置箇所:<u>取水ロエリア</u></p> <p>(5) <u>2D非常用ディーゼル発電機用海水ポンプ</u> 型式:ターボ形 容量:約 272.6m³/h 台数:1 設置箇所:<u>取水ロエリア</u></p> <p>(6) <u>高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機用海水ポンプ</u> 型式:ターボ形 容量:約 232.8m³/h 台数:1 設置箇所:<u>取水ロエリア</u></p>	<p>(2) <u>高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機</u></p> <p><u>機関</u> 台数 : 1 出力 : 約 3,480kW/台 起動方式 : 圧縮空気起動 起動時間 : 約 13 秒 使用燃料 : 軽油</p> <p><u>発電機</u> 台数 : 1 種類 : <u>横軸回転界磁三相同期発電機</u> 容量 : 約 4,000kVA/台 力率 : 0.8(遅れ) 電圧 : 6.9kV 周波数 : 60Hz 取付箇所 : <u>原子炉建物付属棟地下2階</u></p>	<p>・設備の相違 【柏崎 6/7, 東海第二】 ㊸の相違 【柏崎 6/7】 ㊸の相違</p> <p>・設備の相違 【東海第二】 ㊸の相違</p> <p>・設備の相違 【東海第二】 ㊸の相違</p>

柏崎刈羽原子力発電所 6 / 7号炉 (2017. 12. 20 版)	東海第二発電所 (2018. 9. 18 版)	島根原子力発電所 2号炉	備考
<p>(2) <u>燃料移送ポンプ</u></p> <p>種類 : スクリュー式</p> <p>容量 : 約 4.0m³/h</p> <p>吐出圧 : 約 0.49MPa</p> <p>最高使用圧力 : 約 0.98MPa</p> <p>最高使用温度 : 66°C</p> <p>個数 : 3</p> <p>取付箇所 : <u>原子炉建屋東側の屋外</u></p> <p>出力 : 約 2.2kW</p>	<p>(11) <u>2C 非常用ディーゼル発電機燃料移送ポンプ</u></p> <p>型式: スクリュー型</p> <p>台数: 1</p> <p>容量: 約 2.0m³/h</p> <p>揚程: 約 0.25MPa [gage]</p> <p>最高使用圧力: 1.0MPa [gage]</p> <p>最高使用温度: 66° C</p> <p>設置場所: <u>屋内(常設代替高圧電源装置置場)</u></p> <p>(12) <u>2D 非常用ディーゼル発電機燃料移送ポンプ</u></p> <p>型式: スクリュー型</p> <p>台数: 1</p> <p>容量: 約 2.0m³/h</p> <p>揚程: 約 0.25MPa [gage]</p> <p>最高使用圧力: 1.0MPa [gage]</p> <p>最高使用温度: 66° C</p> <p>設置場所: <u>屋内(常設代替高圧電源装置置場)</u></p> <p>(13) <u>高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機燃料移送ポンプ</u></p> <p>型式: スクリュー型</p> <p>台数: 1</p> <p>容量: 約 2.0m³/h</p> <p>揚程: 約 0.25MPa [gage]</p> <p>最高使用圧力: 1.0MPa [gage]</p> <p>最高使用温度: 66° C</p> <p>設置場所: <u>屋内(常設代替高圧電源装置置場)</u></p>	<p>(3) <u>非常用ディーゼル発電機燃料移送ポンプ及び高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機燃料移送ポンプ</u></p> <p>種類 : スクリュー型</p> <p>容量 : 約 4.0m³/h/台</p> <p>吐出圧力 : 約 0.54MPa</p> <p>最高使用圧力 : 約 0.98MPa</p> <p>最高使用温度 : 40°C</p> <p>個数 : 1 (非常用), 1 (高圧炉心スプレイ系用)</p> <p>取付箇所 : <u>タービン建物西側ディーゼル燃料貯蔵タンク設置場所</u></p> <p>出力 : 約 2.2kW/台</p> <p>(4) <u>非常用ディーゼル発電機燃料移送ポンプ</u></p> <p>種類 : スクリュー型</p> <p>容量 : 約 4.0m³/h/台</p> <p>吐出圧力 : 約 0.54MPa</p> <p>最高使用圧力 : 約 0.98MPa [gage]</p> <p>最高使用温度 : 40°C</p> <p>個数 : 1 (非常用)</p> <p>取付箇所 : <u>原子炉建物西側ディーゼル燃料貯蔵タンク設置場所</u></p> <p>出力 : 約 2.2kW/台</p>	<p>・資料構成の相違</p> <p>【東海第二】</p> <p>比較のため記載を 入れ替え</p> <p>・設備の相違</p> <p>【柏崎 6/7, 東海第二】</p> <p>②の相違</p> <p>【柏崎 6/7】</p> <p>③の相違</p> <p>・設備の相違</p> <p>【東海第二】</p> <p>②の相違</p> <p>・設備の相違</p> <p>【東海第二】</p> <p>②の相違</p>

柏崎刈羽原子力発電所 6 / 7号炉 (2017.12.20版)	東海第二発電所 (2018.9.18版)	島根原子力発電所 2号炉	備考
<p>(3) <u>軽油タンク</u> 種類 : <u>たて置円筒形</u> 容量 : <u>約 550kL/基</u> 最高使用圧力 : <u>静水頭</u> 最高使用温度 : <u>66℃</u> 個数 : <u>2</u> 取付箇所 : <u>屋外 (原子炉建屋東側)</u></p>	<p>(7) <u>軽油貯蔵タンク</u> 型式 : <u>横置円筒形地下タンク</u> 基数 : <u>2</u> 容量 : <u>約 400kL/基</u> 設置場所 : <u>常設代替高圧電源装置置場南側 (地下)</u></p>	<p>(5) <u>非常用ディーゼル発電機燃料貯蔵タンク及び高圧炉心スプレ イ系ディーゼル発電機燃料貯蔵タンク</u> 種類 : <u>横置円筒形</u> 容量 : <u>約 170m³/基</u> 最高使用圧力 : <u>静水頭</u> 最高使用温度 : <u>40℃</u> 個数 : <u>2 (非常用), 1 (高圧炉心スプレイ系 用)</u> 取付箇所 : <u>タービン建物西側ディーゼル燃料貯 蔵タンク設置場所</u></p>	<p>・資料構成の相違 【東海第二】 比較のため記載を入 替え ・設備の相違 【柏崎 6/7, 東海第二】 ㊸の相違 【柏崎 6/7】 ㊹の相違</p>
<p>(4) <u>燃料ディタンク</u> 種類 : <u>たて置円筒形</u> 容量 : <u>約 18m³/個</u> 最高使用圧力 : <u>静水頭</u> 最高使用温度 : <u>50℃</u> 個数 : <u>3</u> 取付箇所 : <u>原子炉建屋内の原子炉区域外地上 3 階</u></p>	<p>(8) <u>2 C 非常用ディーゼル発電機燃料油ディタンク</u> 容量 : <u>13kL</u> 個数 : <u>1</u> 設置箇所 : <u>原子炉建屋付属棟地下 1 階</u></p> <p>(9) <u>2 D 非常用ディーゼル発電機燃料油ディタンク</u> 容量 : <u>13kL</u> 個数 : <u>1</u> 設置箇所 : <u>原子炉建屋付属棟地下 1 階</u></p> <p>(10) <u>高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機燃料油ディタンク</u> 容量 : <u>7kL</u> 個数 : <u>1</u> 設置箇所 : <u>原子炉建屋付属棟地下 1 階</u></p>	<p>(6) <u>非常用ディーゼル発電機燃料貯蔵タンク</u> 種類 : <u>横置円筒形</u> 容量 : <u>約 100m³/基</u> 最高使用圧力 : <u>静水頭</u> 最高使用温度 : <u>40℃</u> 個数 : <u>3 (非常用)</u> 取付箇所 : <u>原子炉建物西側ディーゼル燃料貯蔵タ ンク設置場所</u></p> <p>(7) <u>非常用ディーゼル発電機燃料ディタンク及び高圧炉心スプレ イ系ディーゼル発電機燃料ディタンク</u> 種類 : <u>横置円筒形</u> 容量 : <u>約 16m³/基 (非常用), 約 9m³/基 (高 圧炉心スプレイ系用)</u> 最高使用圧力 : <u>静水頭</u> 最高使用温度 : <u>45℃</u> 個数 : <u>2 (非常用), 1 (高圧炉心スプレイ系 用)</u> 取付箇所 : <u>原子炉建物付属棟地下 1 階</u></p>	<p>・設備の相違 【柏崎 6/7, 東海第二】 ㊸の相違 【柏崎 6/7】 ㊹の相違</p>

柏崎刈羽原子力発電所 6/7号炉 (2017.12.20版)	東海第二発電所 (2018.9.18版)	島根原子力発電所 2号炉	備考
<p>3.14.3.1.3 設置許可基準規則第43条への適合状況</p> <p>非常用交流電源設備については、設計基準事故対処設備として使用する場合と同様の系統構成で重大事故等においても重大事故等対処設備（設計基準拡張）として使用するため、他の施設に悪影響を及ぼさない設計とする。</p> <p>基本方針については、「2.3.1 多様性、位置的分散、悪影響防止等」に示す。</p> <p>非常用交流電源設備の、非常用ディーゼル発電機、燃料デイトンク、軽油タンク及び燃料移送ポンプは、設計基準事故時に使用する容量が、重大事故等の収束に必要な容量に対して十分であることから、設計基準事故対処設備と同仕様で設計する。</p> <p>基本方針については、「2.3.2 容量等」に示す。</p> <p>非常用交流電源設備については、想定される重大事故等が発生した場合における温度、放射線、荷重その他の使用条件において、重大事故等に対処するために必要な機能を有効に発揮するものとする。</p>	<p>3.14.3.1.3 設置許可基準規則第43条への適合方針</p> <p><u>2C・2D D/G, HPCS D/G, 2C・2D非常用ディーゼル発電機用海水ポンプ, 高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機用海水ポンプ, 軽油貯蔵タンク, 2C・2D非常用ディーゼル発電機燃料油デイトンク, 高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機燃料油デイトンク, 2C・2D非常用ディーゼル発電機燃料移送ポンプ及び高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機燃料移送ポンプ</u>は、設計基準事故時に使用する場合と同じ系統構成で重大事故等においても使用可能な設計とするため、他の施設に悪影響を及ぼさない設計とする。</p> <p>基本方針については、「2.3.1 多様性、位置的分散、悪影響防止等」に示す。</p> <p><u>2C・2D D/G, HPCS D/G, 2C・2D非常用ディーゼル発電機用海水ポンプ, 高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機用海水ポンプ, 軽油貯蔵タンク, 2C・2D非常用ディーゼル発電機燃料油デイトンク, 高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機燃料油デイトンク, 2C・2D非常用ディーゼル発電機燃料移送ポンプ及び高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機燃料移送ポンプ</u>については、設計基準事故時の交流電源給電機能を兼用しており、設計基準事故時に使用する容量が、重大事故等の収束に必要な容量に対して十分である。</p> <p>基本方針については、「2.3.2 容量等」に示す。</p> <p><u>2C・2D D/G, HPCS D/G, 2C・2D非常用ディーゼル発電機用海水ポンプ, 高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機用海水ポンプ, 軽油貯蔵タンク, 2C・2D非常用ディーゼル発電機燃料油デイトンク, 高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機燃料油デイトンク, 2C・2D非常用ディーゼル発電機燃料移送ポンプ及び高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機燃料移送ポンプ</u>については、想定される重大事故等が発生した場合における温度、放射線、荷重その他の使用条件において、重大事故等に対処するために必要な機能を有効に発揮するものとする。</p>	<p>3.14.3.1.3 設置許可基準規則第43条への適合状況</p> <p>非常用交流電源設備については、設計基準事故対処設備として使用する場合と同様の系統構成で重大事故等においても重大事故等対処設備（設計基準拡張）として使用するため、他の施設に悪影響を及ぼさない設計とする。</p> <p>基本方針については、「2.3.1 多様性、位置的分散、悪影響防止等」に示す。</p> <p>非常用交流電源設備の、非常用ディーゼル発電機、高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機、<u>非常用ディーゼル発電機燃料デイトンク, 高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機燃料デイトンク, 非常用ディーゼル発電機燃料貯蔵タンク, 高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機燃料貯蔵タンク, 非常用ディーゼル発電機燃料移送ポンプ及び高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機燃料移送ポンプ</u>は、設計基準事故時に使用する容量が、重大事故等の収束に必要な容量に対して十分であることから、設計基準事故対処設備と同仕様で設計する。</p> <p>基本方針については、「2.3.2 容量等」に示す。</p> <p>非常用交流電源設備については、想定される重大事故等が発生した場合における温度、放射線、荷重その他の使用条件において、重大事故等に対処するために必要な機能を有効に発揮するものとする。</p>	<p>・設備の相違 【東海第二】 ③④の相違</p> <p>・設備の相違 【東海第二】 ③④の相違 【柏崎6/7】 ③④の相違</p> <p>・設備の相違 【東海第二】 ③④の相違</p>

柏崎刈羽原子力発電所 6 / 7号炉 (2017. 12. 20 版)	東海第二発電所 (2018. 9. 18 版)	島根原子力発電所 2号炉	備考																																										
<p>(1) 非常用ディーゼル発電機</p> <p>非常用交流電源設備の非常用ディーゼル発電機については、<u>原子炉建屋内の原子炉区域外に設置される設備であることから、想定される重大事故等が発生した場合における原子炉建屋内の原子炉区域外の環境条件及び荷重条件を考慮し、その機能を有効に発揮することができるよう、表 3. 14-139 に示す設計とする。</u></p> <p>表 3. 14-139 想定する環境条件及び荷重条件 (非常用ディーゼル発電機)</p> <table border="1" data-bbox="157 604 923 1066"> <thead> <tr> <th>環境条件等</th> <th>対応</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>温度・圧力・湿度・放射線</td> <td>原子炉建屋内の原子炉区域外で想定される温度、圧力、湿度及び放射線条件下に耐えられる性能を確認した機器を使用する。</td> </tr> <tr> <td>屋外の天候による影響</td> <td>屋外に設置するものではないため、天候による影響は受けない。</td> </tr> <tr> <td>海水を通水する系統への影響</td> <td>海水を通水することはない。</td> </tr> <tr> <td>地震</td> <td>適切な地震荷重との組合せを考慮した上で機器が損傷しないことを確認する。(詳細は「2. 1. 2 耐震設計の基本方針」に示す)</td> </tr> <tr> <td>風(台風)・積雪</td> <td>原子炉建屋内の原子炉区域外に設置するため、風(台風)及び積雪の影響は受けない。</td> </tr> <tr> <td>電磁的障害</td> <td>重大事故等が発生した場合においても電磁波によりその機能が損なわれない設計とする。</td> </tr> </tbody> </table>	環境条件等	対応	温度・圧力・湿度・放射線	原子炉建屋内の原子炉区域外で想定される温度、圧力、湿度及び放射線条件下に耐えられる性能を確認した機器を使用する。	屋外の天候による影響	屋外に設置するものではないため、天候による影響は受けない。	海水を通水する系統への影響	海水を通水することはない。	地震	適切な地震荷重との組合せを考慮した上で機器が損傷しないことを確認する。(詳細は「2. 1. 2 耐震設計の基本方針」に示す)	風(台風)・積雪	原子炉建屋内の原子炉区域外に設置するため、風(台風)及び積雪の影響は受けない。	電磁的障害	重大事故等が発生した場合においても電磁波によりその機能が損なわれない設計とする。	<p>(1) <u>2C・2D D/G</u></p> <p><u>2C・2D D/Gは、原子炉建屋付属棟地下1階に設置される設備であることから、想定される重大事故等が発生した場合における原子炉建屋付属棟地下1階の環境条件及び荷重条件を考慮し、その機能を有効に発揮する設計とする。</u></p> <p>想定する環境条件を、<u>第 3. 14. 3. 1. 3-1 表</u>に示す。</p> <p><u>第 3. 14. 3. 1. 3-1 表 想定する環境条件(2C・2D D/G)</u></p> <table border="1" data-bbox="982 615 1673 961"> <thead> <tr> <th>環境条件</th> <th>対応</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>温度、圧力、湿度、放射線</td> <td>設置場所である原子炉建屋付属棟地下1階で想定される温度、圧力、湿度及び放射線条件下に耐えられる性能を確認した機器を使用する。</td> </tr> <tr> <td>屋外の天候による影響</td> <td>屋外に設置するものではないため、天候による影響は受けない。</td> </tr> <tr> <td>海水を通水する系統への影響</td> <td>常時海水を通水するため、耐腐食性材料を使用する。</td> </tr> <tr> <td>地震</td> <td>適切な地震荷重との組合せを考慮した上で機器が損傷しない設計とする(詳細は「2. 1. 2 耐震設計の基本方針」に示す)。</td> </tr> <tr> <td>風(台風)、竜巻、積雪、火山の影響</td> <td>原子炉建屋付属棟地下1階に設置するため、風(台風)、竜巻、積雪及び火山の影響を受けない。</td> </tr> <tr> <td>電磁的障害</td> <td>重大事故等が発生した場合においても、電磁波による影響を考慮した設計とする。</td> </tr> </tbody> </table>	環境条件	対応	温度、圧力、湿度、放射線	設置場所である原子炉建屋付属棟地下1階で想定される温度、圧力、湿度及び放射線条件下に耐えられる性能を確認した機器を使用する。	屋外の天候による影響	屋外に設置するものではないため、天候による影響は受けない。	海水を通水する系統への影響	常時海水を通水するため、耐腐食性材料を使用する。	地震	適切な地震荷重との組合せを考慮した上で機器が損傷しない設計とする(詳細は「2. 1. 2 耐震設計の基本方針」に示す)。	風(台風)、竜巻、積雪、火山の影響	原子炉建屋付属棟地下1階に設置するため、風(台風)、竜巻、積雪及び火山の影響を受けない。	電磁的障害	重大事故等が発生した場合においても、電磁波による影響を考慮した設計とする。	<p>(1) 非常用ディーゼル発電機</p> <p>非常用交流電源設備の非常用ディーゼル発電機については、<u>原子炉建物付属棟内に設置される設備であることから、想定される重大事故等が発生した場合における原子炉建物付属棟内の環境条件及び荷重条件を考慮し、その機能を有効に発揮することができるよう、第 3. 14-142 表</u>に示す設計とする。</p> <p>(57-2)</p> <p><u>第 3. 14-142 表 想定する環境条件及び荷重条件 (非常用ディーゼル発電機)</u></p> <table border="1" data-bbox="1739 604 2502 1066"> <thead> <tr> <th>環境条件等</th> <th>対応</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>温度・圧力・湿度・放射線</td> <td>原子炉建物付属棟内で想定される温度、圧力、湿度及び放射線条件下に耐えられる性能を確認した機器を使用する。</td> </tr> <tr> <td>屋外の天候による影響</td> <td>屋外に設置するものではないため、天候による影響は受けない。</td> </tr> <tr> <td>海水を通水する系統への影響</td> <td>海水を通水することはない。</td> </tr> <tr> <td>地震</td> <td>適切な地震荷重との組合せを考慮した上で機器が損傷しないことを確認する。(詳細は「2. 1. 2 耐震設計の基本方針」に示す)。</td> </tr> <tr> <td>風(台風)・積雪</td> <td>原子炉建物付属棟内に設置するため、風(台風)及び積雪の影響は受けない。</td> </tr> <tr> <td>電磁的障害</td> <td>重大事故等が発生した場合においても、電磁波によりその機能が損なわれない設計とする。</td> </tr> </tbody> </table>	環境条件等	対応	温度・圧力・湿度・放射線	原子炉建物付属棟内で想定される温度、圧力、湿度及び放射線条件下に耐えられる性能を確認した機器を使用する。	屋外の天候による影響	屋外に設置するものではないため、天候による影響は受けない。	海水を通水する系統への影響	海水を通水することはない。	地震	適切な地震荷重との組合せを考慮した上で機器が損傷しないことを確認する。(詳細は「2. 1. 2 耐震設計の基本方針」に示す)。	風(台風)・積雪	原子炉建物付属棟内に設置するため、風(台風)及び積雪の影響は受けない。	電磁的障害	重大事故等が発生した場合においても、電磁波によりその機能が損なわれない設計とする。	<p>・設備の相違</p> <p>【柏崎 6/7, 東海第二】</p> <p>設備設置場所の相違</p> <p>・設計方針の相違</p> <p>【東海第二】</p> <p>②の相違</p>
環境条件等	対応																																												
温度・圧力・湿度・放射線	原子炉建屋内の原子炉区域外で想定される温度、圧力、湿度及び放射線条件下に耐えられる性能を確認した機器を使用する。																																												
屋外の天候による影響	屋外に設置するものではないため、天候による影響は受けない。																																												
海水を通水する系統への影響	海水を通水することはない。																																												
地震	適切な地震荷重との組合せを考慮した上で機器が損傷しないことを確認する。(詳細は「2. 1. 2 耐震設計の基本方針」に示す)																																												
風(台風)・積雪	原子炉建屋内の原子炉区域外に設置するため、風(台風)及び積雪の影響は受けない。																																												
電磁的障害	重大事故等が発生した場合においても電磁波によりその機能が損なわれない設計とする。																																												
環境条件	対応																																												
温度、圧力、湿度、放射線	設置場所である原子炉建屋付属棟地下1階で想定される温度、圧力、湿度及び放射線条件下に耐えられる性能を確認した機器を使用する。																																												
屋外の天候による影響	屋外に設置するものではないため、天候による影響は受けない。																																												
海水を通水する系統への影響	常時海水を通水するため、耐腐食性材料を使用する。																																												
地震	適切な地震荷重との組合せを考慮した上で機器が損傷しない設計とする(詳細は「2. 1. 2 耐震設計の基本方針」に示す)。																																												
風(台風)、竜巻、積雪、火山の影響	原子炉建屋付属棟地下1階に設置するため、風(台風)、竜巻、積雪及び火山の影響を受けない。																																												
電磁的障害	重大事故等が発生した場合においても、電磁波による影響を考慮した設計とする。																																												
環境条件等	対応																																												
温度・圧力・湿度・放射線	原子炉建物付属棟内で想定される温度、圧力、湿度及び放射線条件下に耐えられる性能を確認した機器を使用する。																																												
屋外の天候による影響	屋外に設置するものではないため、天候による影響は受けない。																																												
海水を通水する系統への影響	海水を通水することはない。																																												
地震	適切な地震荷重との組合せを考慮した上で機器が損傷しないことを確認する。(詳細は「2. 1. 2 耐震設計の基本方針」に示す)。																																												
風(台風)・積雪	原子炉建物付属棟内に設置するため、風(台風)及び積雪の影響は受けない。																																												
電磁的障害	重大事故等が発生した場合においても、電磁波によりその機能が損なわれない設計とする。																																												

柏崎刈羽原子力発電所 6 / 7号炉 (2017. 12. 20 版)	東海第二発電所 (2018. 9. 18 版)	島根原子力発電所 2号炉	備考																												
	<p>(2) <u>HPCS D/G</u></p> <p><u>HPCS D/G</u>は、原子炉建屋付属棟地下 1 階に設置される設備であることから、想定される重大事故等が発生した場合における<u>原子炉建屋付属棟地下 1 階</u>の環境条件及び荷重条件を考慮し、その機能を有効に発揮する設計とする。</p> <p>想定する環境条件を、<u>第 3. 14. 3. 1. 3-2 表</u>に示す。</p> <p><u>第 3. 14. 3. 1. 3-2 表 想定する環境条件(HPCS D/G)</u></p> <table border="1" data-bbox="985 615 1679 957"> <thead> <tr> <th>環境条件</th> <th>対応</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>温度、圧力、湿度、放射線</td> <td>設置場所である原子炉建屋付属棟地下1階で想定される温度、圧力、湿度及び放射線条件に耐えられる性能を確認した機器を使用する。</td> </tr> <tr> <td>屋外の天候による影響</td> <td>屋外に設置するものではないため、天候による影響は受けない。</td> </tr> <tr> <td>海水を通水する系統への影響</td> <td>常時海水を通水するため、耐腐食性材料を使用する。</td> </tr> <tr> <td>地震</td> <td>適切な地震荷重との組合せを考慮した上で機器が損傷しない設計とする（詳細は「2.1.2 耐震設計の基本方針」に示す）。</td> </tr> <tr> <td>風（台風）、竜巻、積雪、火山の影響</td> <td>原子炉建屋付属棟地下1階に設置するため、風（台風）、竜巻、積雪及び火山の影響を受けない。</td> </tr> <tr> <td>電磁的障害</td> <td>重大事故等が発生した場合においても、電磁波による影響を考慮した設計とする。</td> </tr> </tbody> </table>	環境条件	対応	温度、圧力、湿度、放射線	設置場所である原子炉建屋付属棟地下1階で想定される温度、圧力、湿度及び放射線条件に耐えられる性能を確認した機器を使用する。	屋外の天候による影響	屋外に設置するものではないため、天候による影響は受けない。	海水を通水する系統への影響	常時海水を通水するため、耐腐食性材料を使用する。	地震	適切な地震荷重との組合せを考慮した上で機器が損傷しない設計とする（詳細は「2.1.2 耐震設計の基本方針」に示す）。	風（台風）、竜巻、積雪、火山の影響	原子炉建屋付属棟地下1階に設置するため、風（台風）、竜巻、積雪及び火山の影響を受けない。	電磁的障害	重大事故等が発生した場合においても、電磁波による影響を考慮した設計とする。	<p>(2) <u>高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機</u></p> <p><u>非常用交流電源設備の高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機</u>については、<u>原子炉建物付属棟内に設置される設備であることから、想定される重大事故等が発生した場合における原子炉建物付属棟内の環境条件及び荷重条件を考慮し、その機能を有効に発揮することができるよう、第 3. 14-143 表に示す設計とする。</u></p> <p style="text-align: right;">(57-2)</p> <p><u>第 3. 14-143 表 想定する環境条件及び荷重条件（高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機）</u></p> <table border="1" data-bbox="1742 606 2510 1066"> <thead> <tr> <th>環境条件等</th> <th>対応</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>温度・圧力・湿度・放射線</td> <td>原子炉建物付属棟内で想定される温度、圧力、湿度及び放射線条件下に耐えられる性能を確認した機器を使用する。</td> </tr> <tr> <td>屋外の天候による影響</td> <td>屋外に設置するものではないため、天候による影響は受けない。</td> </tr> <tr> <td>海水を通水する系統への影響</td> <td>海水を通水することはない。</td> </tr> <tr> <td>地震</td> <td>適切な地震荷重との組合せを考慮した上で機器が損傷しないことを確認する。（詳細は「2.1.2 耐震設計の基本方針」に示す。）</td> </tr> <tr> <td>風（台風）・積雪</td> <td>原子炉建物付属棟内に設置するため、風（台風）及び積雪の影響は受けない。</td> </tr> <tr> <td>電磁的障害</td> <td>重大事故等が発生した場合においても、電磁波によりその機能が損なわれない設計とする。</td> </tr> </tbody> </table>	環境条件等	対応	温度・圧力・湿度・放射線	原子炉建物付属棟内で想定される温度、圧力、湿度及び放射線条件下に耐えられる性能を確認した機器を使用する。	屋外の天候による影響	屋外に設置するものではないため、天候による影響は受けない。	海水を通水する系統への影響	海水を通水することはない。	地震	適切な地震荷重との組合せを考慮した上で機器が損傷しないことを確認する。（詳細は「2.1.2 耐震設計の基本方針」に示す。）	風（台風）・積雪	原子炉建物付属棟内に設置するため、風（台風）及び積雪の影響は受けない。	電磁的障害	重大事故等が発生した場合においても、電磁波によりその機能が損なわれない設計とする。	<p>・設備の相違</p> <p>【柏崎 6/7】</p> <p>③の相違</p> <p>【東海第二】</p> <p>設備設置場所の相違</p> <p>・設計方針の相違</p> <p>【東海第二】</p> <p>⑤の相違</p>
環境条件	対応																														
温度、圧力、湿度、放射線	設置場所である原子炉建屋付属棟地下1階で想定される温度、圧力、湿度及び放射線条件に耐えられる性能を確認した機器を使用する。																														
屋外の天候による影響	屋外に設置するものではないため、天候による影響は受けない。																														
海水を通水する系統への影響	常時海水を通水するため、耐腐食性材料を使用する。																														
地震	適切な地震荷重との組合せを考慮した上で機器が損傷しない設計とする（詳細は「2.1.2 耐震設計の基本方針」に示す）。																														
風（台風）、竜巻、積雪、火山の影響	原子炉建屋付属棟地下1階に設置するため、風（台風）、竜巻、積雪及び火山の影響を受けない。																														
電磁的障害	重大事故等が発生した場合においても、電磁波による影響を考慮した設計とする。																														
環境条件等	対応																														
温度・圧力・湿度・放射線	原子炉建物付属棟内で想定される温度、圧力、湿度及び放射線条件下に耐えられる性能を確認した機器を使用する。																														
屋外の天候による影響	屋外に設置するものではないため、天候による影響は受けない。																														
海水を通水する系統への影響	海水を通水することはない。																														
地震	適切な地震荷重との組合せを考慮した上で機器が損傷しないことを確認する。（詳細は「2.1.2 耐震設計の基本方針」に示す。）																														
風（台風）・積雪	原子炉建物付属棟内に設置するため、風（台風）及び積雪の影響は受けない。																														
電磁的障害	重大事故等が発生した場合においても、電磁波によりその機能が損なわれない設計とする。																														

柏崎刈羽原子力発電所 6 / 7号炉 (2017. 12. 20 版)	東海第二発電所 (2018. 9. 18 版)	島根原子力発電所 2号炉	備考																												
	<p><u>(3) 2C・2D非常用ディーゼル発電機用海水ポンプ</u></p> <p><u>2C・2D非常用ディーゼル発電機用海水ポンプは、取水ロエリアに設置される設備であることから、想定される重大事故等が発生した場合における取水ロエリアの環境条件及び荷重条件を考慮し、その機能を有効に発揮する設計とする。</u></p> <p><u>想定する環境条件を、第3.14.3.1.3-3表に示す。</u></p> <p style="text-align: right;">(57-2-19)</p> <p><u>第3.14.3.1.3-3表 想定する環境条件(2C・2D非常用ディーゼル発電機用海水ポンプ)</u></p> <table border="1" data-bbox="982 615 1673 957"> <thead> <tr> <th>環境条件</th> <th>対応</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>温度、圧力、湿度、放射線</td> <td>屋外で想定される温度、圧力、湿度及び放射線条件に耐えられる性能を確認した機器を使用する。</td> </tr> <tr> <td>屋外の天候による影響</td> <td>降水及び凍結により機能を損なうことのないよう防水及び凍結対策を考慮した設計とする。</td> </tr> <tr> <td>海水を通水する系統への影響</td> <td>常時海水を通水するため、耐腐食性材料を使用する。</td> </tr> <tr> <td>地震</td> <td>保管場所で想定される適切な地震荷重との組合せを考慮した上で機器が損傷しないことを確認し、輪留め等により固定する。</td> </tr> <tr> <td>風(台風)、竜巻、積雪、火山の影響</td> <td>屋外で想定される風(台風)及び竜巻の風荷重、積雪、火山の影響による荷重を考慮し、機器が損傷しない設計とする。また、設置場所で想定される風(台風)、積雪による荷重を考慮した設計とする。</td> </tr> <tr> <td>電磁的障害</td> <td>機械装置のため、電磁波の影響を受けない。</td> </tr> </tbody> </table> <p><u>(4) 高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機用海水ポンプ</u></p> <p><u>高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機用海水ポンプは、取水ロエリアに設置される設備であることから、想定される重大事故等が発生した場合における取水ロエリアの環境条件及び荷重条件を考慮し、その機能を有効に発揮する設計とする。</u></p> <p><u>想定する環境条件を、第3.14.3.1.3-4表に示す。</u></p> <p style="text-align: right;">(57-2-19)</p> <p><u>第3.14.3.1.3-4表 想定する環境条件(高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機用海水ポンプ)</u></p> <table border="1" data-bbox="982 1419 1673 1764"> <thead> <tr> <th>環境条件</th> <th>対応</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>温度、圧力、湿度、放射線</td> <td>屋外で想定される温度、圧力、湿度及び放射線条件に耐えられる性能を確認した機器を使用する。</td> </tr> <tr> <td>屋外の天候による影響</td> <td>降水及び凍結により機能を損なうことのないよう防水及び凍結対策を考慮した設計とする。</td> </tr> <tr> <td>海水を通水する系統への影響</td> <td>常時海水を通水するため、耐腐食性材料を使用する。</td> </tr> <tr> <td>地震</td> <td>保管場所で想定される適切な地震荷重との組合せを考慮した上で機器が損傷しないことを確認し、輪留め等により固定する。</td> </tr> <tr> <td>風(台風)、竜巻、積雪、火山の影響</td> <td>屋外で想定される風(台風)及び竜巻の風荷重、積雪、火山の影響による荷重を考慮し、機器が損傷しない設計とする。また、設置場所で想定される風(台風)、積雪による荷重を考慮した設計とする。</td> </tr> <tr> <td>電磁的障害</td> <td>機械装置のため、電磁波の影響を受けない。</td> </tr> </tbody> </table>	環境条件	対応	温度、圧力、湿度、放射線	屋外で想定される温度、圧力、湿度及び放射線条件に耐えられる性能を確認した機器を使用する。	屋外の天候による影響	降水及び凍結により機能を損なうことのないよう防水及び凍結対策を考慮した設計とする。	海水を通水する系統への影響	常時海水を通水するため、耐腐食性材料を使用する。	地震	保管場所で想定される適切な地震荷重との組合せを考慮した上で機器が損傷しないことを確認し、輪留め等により固定する。	風(台風)、竜巻、積雪、火山の影響	屋外で想定される風(台風)及び竜巻の風荷重、積雪、火山の影響による荷重を考慮し、機器が損傷しない設計とする。また、設置場所で想定される風(台風)、積雪による荷重を考慮した設計とする。	電磁的障害	機械装置のため、電磁波の影響を受けない。	環境条件	対応	温度、圧力、湿度、放射線	屋外で想定される温度、圧力、湿度及び放射線条件に耐えられる性能を確認した機器を使用する。	屋外の天候による影響	降水及び凍結により機能を損なうことのないよう防水及び凍結対策を考慮した設計とする。	海水を通水する系統への影響	常時海水を通水するため、耐腐食性材料を使用する。	地震	保管場所で想定される適切な地震荷重との組合せを考慮した上で機器が損傷しないことを確認し、輪留め等により固定する。	風(台風)、竜巻、積雪、火山の影響	屋外で想定される風(台風)及び竜巻の風荷重、積雪、火山の影響による荷重を考慮し、機器が損傷しない設計とする。また、設置場所で想定される風(台風)、積雪による荷重を考慮した設計とする。	電磁的障害	機械装置のため、電磁波の影響を受けない。		<p>・設備の相違</p> <p>【東海第二】</p> <p>③④の相違</p> <p>・設備の相違</p> <p>【東海第二】</p> <p>③④の相違</p>
環境条件	対応																														
温度、圧力、湿度、放射線	屋外で想定される温度、圧力、湿度及び放射線条件に耐えられる性能を確認した機器を使用する。																														
屋外の天候による影響	降水及び凍結により機能を損なうことのないよう防水及び凍結対策を考慮した設計とする。																														
海水を通水する系統への影響	常時海水を通水するため、耐腐食性材料を使用する。																														
地震	保管場所で想定される適切な地震荷重との組合せを考慮した上で機器が損傷しないことを確認し、輪留め等により固定する。																														
風(台風)、竜巻、積雪、火山の影響	屋外で想定される風(台風)及び竜巻の風荷重、積雪、火山の影響による荷重を考慮し、機器が損傷しない設計とする。また、設置場所で想定される風(台風)、積雪による荷重を考慮した設計とする。																														
電磁的障害	機械装置のため、電磁波の影響を受けない。																														
環境条件	対応																														
温度、圧力、湿度、放射線	屋外で想定される温度、圧力、湿度及び放射線条件に耐えられる性能を確認した機器を使用する。																														
屋外の天候による影響	降水及び凍結により機能を損なうことのないよう防水及び凍結対策を考慮した設計とする。																														
海水を通水する系統への影響	常時海水を通水するため、耐腐食性材料を使用する。																														
地震	保管場所で想定される適切な地震荷重との組合せを考慮した上で機器が損傷しないことを確認し、輪留め等により固定する。																														
風(台風)、竜巻、積雪、火山の影響	屋外で想定される風(台風)及び竜巻の風荷重、積雪、火山の影響による荷重を考慮し、機器が損傷しない設計とする。また、設置場所で想定される風(台風)、積雪による荷重を考慮した設計とする。																														
電磁的障害	機械装置のため、電磁波の影響を受けない。																														

柏崎刈羽原子力発電所 6 / 7号炉 (2017. 12. 20 版)	東海第二発電所 (2018. 9. 18 版)	島根原子力発電所 2号炉	備考																																																												
<p>(2) <u>燃料移送ポンプ</u></p> <p>非常用交流電源設備の<u>燃料移送ポンプ</u>については、常設で屋外に設置する設備であることから、その機能を期待される重大事故等が発生した場合における、屋外の環境条件を考慮し、以下の表 3.14-140 に示す設計とする。</p> <p>表 3.14-140 想定する環境条件及び荷重条件 (燃料移送ポンプ)</p> <table border="1" data-bbox="157 646 920 1079"> <thead> <tr> <th>環境条件等</th> <th>対応</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>温度・圧力・湿度・放射線</td> <td>屋外で想定される温度、圧力、湿度及び放射線条件下に耐えられる性能を確認した機器を使用する。</td> </tr> <tr> <td>屋外の天候による影響</td> <td>降水及び凍結により機能を損なうことのないよう防水対策及び凍結対策を行える設計とする。</td> </tr> <tr> <td>海水を通水する系統への影響</td> <td>海水を通水することはない。</td> </tr> <tr> <td>地震</td> <td>適切な地震荷重との組合せを考慮した上で機器が損傷しないことを確認する。(詳細は「2.1.2 耐震設計の基本方針」に示す)</td> </tr> <tr> <td>風(台風)・積雪</td> <td>屋外で風荷重、積雪荷重を考慮しても機器が損傷しないことを応力評価により確認する。</td> </tr> <tr> <td>電磁的障害</td> <td>重大事故等が発生した場合においても電磁波によりその機能が損なわれない設計とする。</td> </tr> </tbody> </table>	環境条件等	対応	温度・圧力・湿度・放射線	屋外で想定される温度、圧力、湿度及び放射線条件下に耐えられる性能を確認した機器を使用する。	屋外の天候による影響	降水及び凍結により機能を損なうことのないよう防水対策及び凍結対策を行える設計とする。	海水を通水する系統への影響	海水を通水することはない。	地震	適切な地震荷重との組合せを考慮した上で機器が損傷しないことを確認する。(詳細は「2.1.2 耐震設計の基本方針」に示す)	風(台風)・積雪	屋外で風荷重、積雪荷重を考慮しても機器が損傷しないことを応力評価により確認する。	電磁的障害	重大事故等が発生した場合においても電磁波によりその機能が損なわれない設計とする。	<p>(8) <u>2C・2D非常用ディーゼル発電機燃料移送ポンプ</u></p> <p><u>2C・2D非常用ディーゼル発電機燃料移送ポンプ</u>は、<u>屋内(常設代替高圧電源装置置場)</u>に設置する設備であることから、その機能を期待される重大事故等時における、<u>屋内(常設代替高圧電源装置置場)</u>の環境条件を考慮し、第 3.14.3.1.3-8 表に示す設計とする。</p> <p>(57-2-18)</p> <p>第 3.14.3.1.3-8 表 想定する環境条件(2C・2D 非常用ディーゼル発電機燃料移送ポンプ)</p> <table border="1" data-bbox="1023 699 1635 1045"> <thead> <tr> <th>環境条件</th> <th>対応</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>温度、圧力、湿度、放射線</td> <td>設置場所である屋内(常設代替高圧電源装置置場)で想定される温度、圧力、湿度及び放射線条件下に耐えられる性能を確認した機器を使用する。</td> </tr> <tr> <td>屋外の天候による影響</td> <td>屋外に設置するものではないため、天候による影響は受けない。</td> </tr> <tr> <td>海水を通水する系統への影響</td> <td>海水を通水しない。</td> </tr> <tr> <td>地震</td> <td>適切な地震荷重との組合せを考慮した上で、機器が損傷しない設計とする(詳細は「2.1.2 耐震設計の基本方針」に示す)。</td> </tr> <tr> <td>津波</td> <td>津波を考慮し、防潮堤及び浸水防止設備を設置する設計とする。</td> </tr> <tr> <td>風(台風)、竜巻、積雪、火山の影響</td> <td>屋内(常設代替高圧電源装置置場)に設置するため、風(台風)及び竜巻の風荷重、積雪、火山の影響を受けない。</td> </tr> <tr> <td>電磁的障害</td> <td>重大事故等が発生した場合においても、電磁波による影響を考慮した設計とする。</td> </tr> </tbody> </table> <p>(9) <u>高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機燃料移送ポンプ</u></p> <p><u>高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機燃料移送ポンプ</u>は、<u>屋内(常設代替高圧電源装置置場)</u>に設置する設備であることから、その機能を期待される重大事故等時における、<u>屋内(常設代替高圧電源装置置場)</u>の環境条件を考慮し、第 3.14.3.1.3-9 表に示す設計とする。</p> <p>(57-2-18)</p> <p>第 3.14.3.1.3-9 表 想定する環境条件(高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機燃料移送ポンプ)</p> <table border="1" data-bbox="1023 1507 1635 1854"> <thead> <tr> <th>環境条件</th> <th>対応</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>温度、圧力、湿度、放射線</td> <td>設置場所である屋内(常設代替高圧電源装置置場)で想定される温度、圧力、湿度及び放射線条件下に耐えられる性能を確認した機器を使用する。</td> </tr> <tr> <td>屋外の天候による影響</td> <td>屋外に設置するものではないため、天候による影響は受けない。</td> </tr> <tr> <td>海水を通水する系統への影響</td> <td>海水を通水しない。</td> </tr> <tr> <td>地震</td> <td>適切な地震荷重との組合せを考慮した上で、機器が損傷しない設計とする(詳細は「2.1.2 耐震設計の基本方針」に示す)。</td> </tr> <tr> <td>津波</td> <td>津波を考慮し、防潮堤及び浸水防止設備を設置する設計とする。</td> </tr> <tr> <td>風(台風)、竜巻、積雪、火山の影響</td> <td>屋内(常設代替高圧電源装置置場)に設置するため、風(台風)及び竜巻の風荷重、積雪、火山の影響を受けない。</td> </tr> <tr> <td>電磁的障害</td> <td>重大事故等が発生した場合においても、電磁波による影響を考慮した設計とする。</td> </tr> </tbody> </table>	環境条件	対応	温度、圧力、湿度、放射線	設置場所である屋内(常設代替高圧電源装置置場)で想定される温度、圧力、湿度及び放射線条件下に耐えられる性能を確認した機器を使用する。	屋外の天候による影響	屋外に設置するものではないため、天候による影響は受けない。	海水を通水する系統への影響	海水を通水しない。	地震	適切な地震荷重との組合せを考慮した上で、機器が損傷しない設計とする(詳細は「2.1.2 耐震設計の基本方針」に示す)。	津波	津波を考慮し、防潮堤及び浸水防止設備を設置する設計とする。	風(台風)、竜巻、積雪、火山の影響	屋内(常設代替高圧電源装置置場)に設置するため、風(台風)及び竜巻の風荷重、積雪、火山の影響を受けない。	電磁的障害	重大事故等が発生した場合においても、電磁波による影響を考慮した設計とする。	環境条件	対応	温度、圧力、湿度、放射線	設置場所である屋内(常設代替高圧電源装置置場)で想定される温度、圧力、湿度及び放射線条件下に耐えられる性能を確認した機器を使用する。	屋外の天候による影響	屋外に設置するものではないため、天候による影響は受けない。	海水を通水する系統への影響	海水を通水しない。	地震	適切な地震荷重との組合せを考慮した上で、機器が損傷しない設計とする(詳細は「2.1.2 耐震設計の基本方針」に示す)。	津波	津波を考慮し、防潮堤及び浸水防止設備を設置する設計とする。	風(台風)、竜巻、積雪、火山の影響	屋内(常設代替高圧電源装置置場)に設置するため、風(台風)及び竜巻の風荷重、積雪、火山の影響を受けない。	電磁的障害	重大事故等が発生した場合においても、電磁波による影響を考慮した設計とする。	<p>(3) <u>非常用ディーゼル発電機燃料移送ポンプ及び高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機燃料移送ポンプ</u> (A-ディーゼル燃料移送ポンプ、HPCS-ディーゼル燃料移送ポンプ)</p> <p>非常用交流電源設備の<u>非常用ディーゼル発電機燃料移送ポンプ及び高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機燃料移送ポンプ</u>については、常設で<u>屋外</u>に設置する設備であることから、その機能を期待される重大事故等が発生した場合における、<u>屋外</u>の環境条件を考慮し、以下の第 3.14-144 表に示す設計とする。</p> <p>(57-2)</p> <p>第 3.14-144 表 想定する環境条件及び荷重条件 (A-ディーゼル燃料移送ポンプ、HPCS-ディーゼル燃料移送ポンプ)</p> <table border="1" data-bbox="1739 693 2502 1125"> <thead> <tr> <th>環境条件等</th> <th>対応</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>温度・圧力・湿度・放射線</td> <td>屋外で想定される温度、圧力、湿度及び放射線条件下に耐えられる性能を確認した機器を使用する。</td> </tr> <tr> <td>屋外の天候による影響</td> <td>降水及び凍結により機能を損なうことのないよう防水対策及び凍結対策を行える設計とする。</td> </tr> <tr> <td>海水を通水する系統への影響</td> <td>海水を通水することはない。</td> </tr> <tr> <td>地震</td> <td>適切な地震荷重との組合せを考慮した上で機器が損傷しないことを確認する。(詳細は「2.1.2 耐震設計の基本方針」に示す)</td> </tr> <tr> <td>風(台風)・積雪</td> <td>屋外で風荷重、積雪荷重を考慮しても機器が損傷しないことを応力評価により確認する。</td> </tr> <tr> <td>電磁的障害</td> <td>重大事故等が発生した場合においても電磁波によりその機能が損なわれない設計とする。</td> </tr> </tbody> </table>	環境条件等	対応	温度・圧力・湿度・放射線	屋外で想定される温度、圧力、湿度及び放射線条件下に耐えられる性能を確認した機器を使用する。	屋外の天候による影響	降水及び凍結により機能を損なうことのないよう防水対策及び凍結対策を行える設計とする。	海水を通水する系統への影響	海水を通水することはない。	地震	適切な地震荷重との組合せを考慮した上で機器が損傷しないことを確認する。(詳細は「2.1.2 耐震設計の基本方針」に示す)	風(台風)・積雪	屋外で風荷重、積雪荷重を考慮しても機器が損傷しないことを応力評価により確認する。	電磁的障害	重大事故等が発生した場合においても電磁波によりその機能が損なわれない設計とする。	<p>備考</p> <ul style="list-style-type: none"> 資料構成の相違【東海第二】比較のため記載を入股え 設備の相違【柏崎 6/7】③の相違【東海第二】設備設置場所の相違 設計方針の相違【東海第二】⑤の相違
環境条件等	対応																																																														
温度・圧力・湿度・放射線	屋外で想定される温度、圧力、湿度及び放射線条件下に耐えられる性能を確認した機器を使用する。																																																														
屋外の天候による影響	降水及び凍結により機能を損なうことのないよう防水対策及び凍結対策を行える設計とする。																																																														
海水を通水する系統への影響	海水を通水することはない。																																																														
地震	適切な地震荷重との組合せを考慮した上で機器が損傷しないことを確認する。(詳細は「2.1.2 耐震設計の基本方針」に示す)																																																														
風(台風)・積雪	屋外で風荷重、積雪荷重を考慮しても機器が損傷しないことを応力評価により確認する。																																																														
電磁的障害	重大事故等が発生した場合においても電磁波によりその機能が損なわれない設計とする。																																																														
環境条件	対応																																																														
温度、圧力、湿度、放射線	設置場所である屋内(常設代替高圧電源装置置場)で想定される温度、圧力、湿度及び放射線条件下に耐えられる性能を確認した機器を使用する。																																																														
屋外の天候による影響	屋外に設置するものではないため、天候による影響は受けない。																																																														
海水を通水する系統への影響	海水を通水しない。																																																														
地震	適切な地震荷重との組合せを考慮した上で、機器が損傷しない設計とする(詳細は「2.1.2 耐震設計の基本方針」に示す)。																																																														
津波	津波を考慮し、防潮堤及び浸水防止設備を設置する設計とする。																																																														
風(台風)、竜巻、積雪、火山の影響	屋内(常設代替高圧電源装置置場)に設置するため、風(台風)及び竜巻の風荷重、積雪、火山の影響を受けない。																																																														
電磁的障害	重大事故等が発生した場合においても、電磁波による影響を考慮した設計とする。																																																														
環境条件	対応																																																														
温度、圧力、湿度、放射線	設置場所である屋内(常設代替高圧電源装置置場)で想定される温度、圧力、湿度及び放射線条件下に耐えられる性能を確認した機器を使用する。																																																														
屋外の天候による影響	屋外に設置するものではないため、天候による影響は受けない。																																																														
海水を通水する系統への影響	海水を通水しない。																																																														
地震	適切な地震荷重との組合せを考慮した上で、機器が損傷しない設計とする(詳細は「2.1.2 耐震設計の基本方針」に示す)。																																																														
津波	津波を考慮し、防潮堤及び浸水防止設備を設置する設計とする。																																																														
風(台風)、竜巻、積雪、火山の影響	屋内(常設代替高圧電源装置置場)に設置するため、風(台風)及び竜巻の風荷重、積雪、火山の影響を受けない。																																																														
電磁的障害	重大事故等が発生した場合においても、電磁波による影響を考慮した設計とする。																																																														
環境条件等	対応																																																														
温度・圧力・湿度・放射線	屋外で想定される温度、圧力、湿度及び放射線条件下に耐えられる性能を確認した機器を使用する。																																																														
屋外の天候による影響	降水及び凍結により機能を損なうことのないよう防水対策及び凍結対策を行える設計とする。																																																														
海水を通水する系統への影響	海水を通水することはない。																																																														
地震	適切な地震荷重との組合せを考慮した上で機器が損傷しないことを確認する。(詳細は「2.1.2 耐震設計の基本方針」に示す)																																																														
風(台風)・積雪	屋外で風荷重、積雪荷重を考慮しても機器が損傷しないことを応力評価により確認する。																																																														
電磁的障害	重大事故等が発生した場合においても電磁波によりその機能が損なわれない設計とする。																																																														

柏崎刈羽原子力発電所 6 / 7号炉 (2017. 12. 20 版)	東海第二発電所 (2018. 9. 18 版)	島根原子力発電所 2号炉	備考														
		<p>(4) <u>非常用ディーゼル発電機燃料移送ポンプ (B-ディーゼル燃料移送ポンプ)</u></p> <p><u>非常用交流電源設備の非常用ディーゼル発電機燃料移送ポンプについては、常設で屋外に設置する設備であることから、その機能を期待される重大事故等が発生した場合における、屋外の環境条件を考慮し、以下の第3.14-145表に示す設計とする。</u></p> <p style="text-align: right;">(57-2)</p> <p><u>第3.14-145表 想定する環境条件及び荷重条件 (B-ディーゼル燃料移送ポンプ)</u></p> <table border="1" data-bbox="1739 604 2507 1035"> <thead> <tr> <th>環境条件等</th> <th>対応</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>温度・圧力・湿度・放射線</td> <td>屋外で想定される温度、圧力、湿度及び放射線条件下に耐えられる性能を確認した機器を使用する。</td> </tr> <tr> <td>屋外の天候による影響</td> <td>降水及び凍結により機能を損なうことのないよう防水対策及び凍結対策を行える設計とする。</td> </tr> <tr> <td>海水を通水する系統への影響</td> <td>海水を通水することはない。</td> </tr> <tr> <td>地震</td> <td>適切な地震荷重との組合せを考慮した上で機器が損傷しないことを確認する。(詳細は「2.1.2 耐震設計の基本方針」に示す)</td> </tr> <tr> <td>風(台風)・積雪</td> <td>屋外で風荷重、積雪荷重を考慮しても機器が損傷しないことを応力評価により確認する。</td> </tr> <tr> <td>電磁的障害</td> <td>重大事故等が発生した場合においても電磁波によりその機能が損なわれない設計とする。</td> </tr> </tbody> </table>	環境条件等	対応	温度・圧力・湿度・放射線	屋外で想定される温度、圧力、湿度及び放射線条件下に耐えられる性能を確認した機器を使用する。	屋外の天候による影響	降水及び凍結により機能を損なうことのないよう防水対策及び凍結対策を行える設計とする。	海水を通水する系統への影響	海水を通水することはない。	地震	適切な地震荷重との組合せを考慮した上で機器が損傷しないことを確認する。(詳細は「2.1.2 耐震設計の基本方針」に示す)	風(台風)・積雪	屋外で風荷重、積雪荷重を考慮しても機器が損傷しないことを応力評価により確認する。	電磁的障害	重大事故等が発生した場合においても電磁波によりその機能が損なわれない設計とする。	<p>・設備の相違</p> <p>【柏崎6/7, 東海第二】 設備設置場所の相違</p> <p>・設計方針の相違</p> <p>【東海第二】 ㊸の相違</p>
環境条件等	対応																
温度・圧力・湿度・放射線	屋外で想定される温度、圧力、湿度及び放射線条件下に耐えられる性能を確認した機器を使用する。																
屋外の天候による影響	降水及び凍結により機能を損なうことのないよう防水対策及び凍結対策を行える設計とする。																
海水を通水する系統への影響	海水を通水することはない。																
地震	適切な地震荷重との組合せを考慮した上で機器が損傷しないことを確認する。(詳細は「2.1.2 耐震設計の基本方針」に示す)																
風(台風)・積雪	屋外で風荷重、積雪荷重を考慮しても機器が損傷しないことを応力評価により確認する。																
電磁的障害	重大事故等が発生した場合においても電磁波によりその機能が損なわれない設計とする。																

柏崎刈羽原子力発電所 6 / 7号炉 (2017. 12. 20 版)	東海第二発電所 (2018. 9. 18 版)	島根原子力発電所 2号炉	備考																																												
<p>(3) <u>軽油タンク</u></p> <p>非常用交流電源設備の<u>軽油タンク</u>については、常設で屋外に設置する設備であることから、その機能を期待される重大事故等が発生した場合における、屋外の環境条件を考慮し、以下の表 3.14-141 に示す設計とする。</p> <p>表 3.14-141 想定する環境条件及び荷重条件 (軽油タンク)</p> <table border="1" data-bbox="157 653 923 1079"> <thead> <tr> <th>環境条件等</th> <th>対応</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>温度・圧力・湿度・放射線</td> <td>屋外で想定される温度、圧力、湿度及び放射線条件下に耐えられる性能を確認した機器を使用する。</td> </tr> <tr> <td>屋外の天候による影響</td> <td>降水及び凍結により機能を損なうことのないよう防水対策及び凍結対策を行える設計とする。</td> </tr> <tr> <td>海水を通水する系統への影響</td> <td>海水を通水することはない。</td> </tr> <tr> <td>地震</td> <td>適切な地震荷重との組合せを考慮した上で機器が損傷しないことを確認する。(詳細は「2.1.2 耐震設計の基本方針」に示す)</td> </tr> <tr> <td>風(台風)・積雪</td> <td>屋外で風荷重、積雪荷重を考慮しても機器が損傷しないことを応力評価により確認する。</td> </tr> <tr> <td>電磁的障害</td> <td>重大事故等が発生した場合においても電磁波によりその機能が損なわれない設計とする。</td> </tr> </tbody> </table>	環境条件等	対応	温度・圧力・湿度・放射線	屋外で想定される温度、圧力、湿度及び放射線条件下に耐えられる性能を確認した機器を使用する。	屋外の天候による影響	降水及び凍結により機能を損なうことのないよう防水対策及び凍結対策を行える設計とする。	海水を通水する系統への影響	海水を通水することはない。	地震	適切な地震荷重との組合せを考慮した上で機器が損傷しないことを確認する。(詳細は「2.1.2 耐震設計の基本方針」に示す)	風(台風)・積雪	屋外で風荷重、積雪荷重を考慮しても機器が損傷しないことを応力評価により確認する。	電磁的障害	重大事故等が発生した場合においても電磁波によりその機能が損なわれない設計とする。	<p>(5) <u>軽油貯蔵タンク</u></p> <p><u>軽油貯蔵タンク</u>は、常設代替高压電源装置置場南側(地下)に設置する設備であることから、その機能を期待される重大事故等における、<u>常設代替高压電源装置置場南側(地下)</u>の環境条件を考慮し、第 3.14.3.1.3-5 表に示す設計とする。</p> <p>(57-2-4)</p> <p>第 3.14.3.1.3-5 表想定する環境条件(軽油貯蔵タンク)</p> <table border="1" data-bbox="1003 659 1653 1003"> <thead> <tr> <th>環境条件</th> <th>対応</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>温度、圧力、湿度、放射線</td> <td>設置場所である常設代替高压電源装置置場南側(地下)で想定される温度、圧力、湿度及び放射線条件下に耐えられる性能を確認した機器を使用する。</td> </tr> <tr> <td>屋外の天候による影響</td> <td>屋外に設置するものではないため、天候による影響は受けない。</td> </tr> <tr> <td>海水を通水する系統への影響</td> <td>海水を通水しない。</td> </tr> <tr> <td>地震</td> <td>適切な地震荷重との組合せを考慮した上で、機器が損傷しない設計とする(詳細は「2.1.2 耐震設計の基本方針」に示す)。</td> </tr> <tr> <td>津波</td> <td>津波を考慮し、防潮堤及び浸水防止設備を設置する設計とする。</td> </tr> <tr> <td>風(台風)、竜巻、積雪、火山の影響</td> <td>常設代替高压電源装置置場南側(地下)に設置するため、風(台風)及び竜巻の風荷重、積雪、火山の影響を受けない。</td> </tr> <tr> <td>電磁的障害</td> <td>機械装置のため、電磁波の影響を受けない。</td> </tr> </tbody> </table>	環境条件	対応	温度、圧力、湿度、放射線	設置場所である常設代替高压電源装置置場南側(地下)で想定される温度、圧力、湿度及び放射線条件下に耐えられる性能を確認した機器を使用する。	屋外の天候による影響	屋外に設置するものではないため、天候による影響は受けない。	海水を通水する系統への影響	海水を通水しない。	地震	適切な地震荷重との組合せを考慮した上で、機器が損傷しない設計とする(詳細は「2.1.2 耐震設計の基本方針」に示す)。	津波	津波を考慮し、防潮堤及び浸水防止設備を設置する設計とする。	風(台風)、竜巻、積雪、火山の影響	常設代替高压電源装置置場南側(地下)に設置するため、風(台風)及び竜巻の風荷重、積雪、火山の影響を受けない。	電磁的障害	機械装置のため、電磁波の影響を受けない。	<p>(5) <u>非常用ディーゼル発電機燃料貯蔵タンク及び高压炉心スプレイ系ディーゼル発電機燃料貯蔵タンク</u> (A-ディーゼル燃料貯蔵タンク、HPCS-ディーゼル燃料貯蔵タンク)</p> <p><u>非常用交流電源設備の非常用ディーゼル発電機燃料貯蔵タンク及び高压炉心スプレイ系ディーゼル発電機燃料貯蔵タンク</u>については、常設で屋外に設置する設備であることから、その機能を期待される重大事故等が発生した場合における、<u>屋外</u>の環境条件を考慮し、以下の第 3.14-146 表に示す設計とする。</p> <p>(57-2)</p> <p>第 3.14-146 表 想定する環境条件及び荷重条件 (A-ディーゼル燃料貯蔵タンク、HPCS-ディーゼル燃料貯蔵タンク)</p> <table border="1" data-bbox="1739 695 2504 1136"> <thead> <tr> <th>環境条件等</th> <th>対応</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>温度・圧力・湿度・放射線</td> <td>屋外で想定される温度、圧力、湿度及び放射線条件下に耐えられる性能を確認した機器を使用する。</td> </tr> <tr> <td>屋外の天候による影響</td> <td>降水及び凍結により機能を損なうことのないよう防水対策及び凍結対策を行える設計とする。</td> </tr> <tr> <td>海水を通水する系統への影響</td> <td>海水を通水することはない。</td> </tr> <tr> <td>地震</td> <td>適切な地震荷重との組合せを考慮した上で機器が損傷しないことを確認する。(詳細は「2.1.2 耐震設計の基本方針」に示す)</td> </tr> <tr> <td>風(台風)・積雪</td> <td>屋外で風荷重、積雪荷重を考慮しても機器が損傷しないことを応力評価により確認する。</td> </tr> <tr> <td>電磁的障害</td> <td>重大事故等が発生した場合においても電磁波によりその機能が損なわれない設計とする。</td> </tr> </tbody> </table>	環境条件等	対応	温度・圧力・湿度・放射線	屋外で想定される温度、圧力、湿度及び放射線条件下に耐えられる性能を確認した機器を使用する。	屋外の天候による影響	降水及び凍結により機能を損なうことのないよう防水対策及び凍結対策を行える設計とする。	海水を通水する系統への影響	海水を通水することはない。	地震	適切な地震荷重との組合せを考慮した上で機器が損傷しないことを確認する。(詳細は「2.1.2 耐震設計の基本方針」に示す)	風(台風)・積雪	屋外で風荷重、積雪荷重を考慮しても機器が損傷しないことを応力評価により確認する。	電磁的障害	重大事故等が発生した場合においても電磁波によりその機能が損なわれない設計とする。	<p>・資料構成の相違 【東海第二】 比較のため記載を代入</p> <p>・設備の相違 【東海第二】 設備設置場所の相違 【柏崎 6/7】 ㊸の相違</p> <p>・設計方針の相違 【東海第二】 ㊹の相違</p>
環境条件等	対応																																														
温度・圧力・湿度・放射線	屋外で想定される温度、圧力、湿度及び放射線条件下に耐えられる性能を確認した機器を使用する。																																														
屋外の天候による影響	降水及び凍結により機能を損なうことのないよう防水対策及び凍結対策を行える設計とする。																																														
海水を通水する系統への影響	海水を通水することはない。																																														
地震	適切な地震荷重との組合せを考慮した上で機器が損傷しないことを確認する。(詳細は「2.1.2 耐震設計の基本方針」に示す)																																														
風(台風)・積雪	屋外で風荷重、積雪荷重を考慮しても機器が損傷しないことを応力評価により確認する。																																														
電磁的障害	重大事故等が発生した場合においても電磁波によりその機能が損なわれない設計とする。																																														
環境条件	対応																																														
温度、圧力、湿度、放射線	設置場所である常設代替高压電源装置置場南側(地下)で想定される温度、圧力、湿度及び放射線条件下に耐えられる性能を確認した機器を使用する。																																														
屋外の天候による影響	屋外に設置するものではないため、天候による影響は受けない。																																														
海水を通水する系統への影響	海水を通水しない。																																														
地震	適切な地震荷重との組合せを考慮した上で、機器が損傷しない設計とする(詳細は「2.1.2 耐震設計の基本方針」に示す)。																																														
津波	津波を考慮し、防潮堤及び浸水防止設備を設置する設計とする。																																														
風(台風)、竜巻、積雪、火山の影響	常設代替高压電源装置置場南側(地下)に設置するため、風(台風)及び竜巻の風荷重、積雪、火山の影響を受けない。																																														
電磁的障害	機械装置のため、電磁波の影響を受けない。																																														
環境条件等	対応																																														
温度・圧力・湿度・放射線	屋外で想定される温度、圧力、湿度及び放射線条件下に耐えられる性能を確認した機器を使用する。																																														
屋外の天候による影響	降水及び凍結により機能を損なうことのないよう防水対策及び凍結対策を行える設計とする。																																														
海水を通水する系統への影響	海水を通水することはない。																																														
地震	適切な地震荷重との組合せを考慮した上で機器が損傷しないことを確認する。(詳細は「2.1.2 耐震設計の基本方針」に示す)																																														
風(台風)・積雪	屋外で風荷重、積雪荷重を考慮しても機器が損傷しないことを応力評価により確認する。																																														
電磁的障害	重大事故等が発生した場合においても電磁波によりその機能が損なわれない設計とする。																																														

柏崎刈羽原子力発電所 6 / 7号炉 (2017. 12. 20 版)	東海第二発電所 (2018. 9. 18 版)	島根原子力発電所 2号炉	備考														
		<p>(6) <u>非常用ディーゼル発電機燃料貯蔵タンク (B-ディーゼル燃料貯蔵タンク)</u></p> <p><u>非常用交流電源設備の非常用ディーゼル発電機燃料貯蔵タンクについては、常設で屋外に設置する設備であることから、その機能を期待される重大事故等が発生した場合における、屋外の環境条件を考慮し、以下の第3.14-147表に示す設計とする。</u></p> <p style="text-align: right;">(57-2)</p> <p><u>第3.14-147表 想定する環境条件及び荷重条件 (B-ディーゼル燃料貯蔵タンク)</u></p> <table border="1" data-bbox="1739 604 2507 1045"> <thead> <tr> <th>環境条件等</th> <th>対応</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>温度・圧力・湿度・放射線</td> <td>屋外で想定される温度、圧力、湿度及び放射線条件下に耐えられる性能を確認した機器を使用する。</td> </tr> <tr> <td>屋外の天候による影響</td> <td>降水及び凍結により機能を損なうことのないよう防水対策及び凍結対策を行える設計とする。</td> </tr> <tr> <td>海水を通水する系統への影響</td> <td>海水を通水することはない。</td> </tr> <tr> <td>地震</td> <td>適切な地震荷重との組合せを考慮した上で機器が損傷しないことを確認する。(詳細は「2.1.2 耐震設計の基本方針」に示す)</td> </tr> <tr> <td>風(台風)・積雪</td> <td>屋外で風荷重、積雪荷重を考慮しても機器が損傷しないことを応力評価により確認する。</td> </tr> <tr> <td>電磁的障害</td> <td>重大事故等が発生した場合においても電磁波によりその機能が損なわれない設計とする。</td> </tr> </tbody> </table>	環境条件等	対応	温度・圧力・湿度・放射線	屋外で想定される温度、圧力、湿度及び放射線条件下に耐えられる性能を確認した機器を使用する。	屋外の天候による影響	降水及び凍結により機能を損なうことのないよう防水対策及び凍結対策を行える設計とする。	海水を通水する系統への影響	海水を通水することはない。	地震	適切な地震荷重との組合せを考慮した上で機器が損傷しないことを確認する。(詳細は「2.1.2 耐震設計の基本方針」に示す)	風(台風)・積雪	屋外で風荷重、積雪荷重を考慮しても機器が損傷しないことを応力評価により確認する。	電磁的障害	重大事故等が発生した場合においても電磁波によりその機能が損なわれない設計とする。	<ul style="list-style-type: none"> ・設備の相違 【東海第二】 設備設置場所の相違 ・設計方針の相違 【東海第二】 ⑤の相違
環境条件等	対応																
温度・圧力・湿度・放射線	屋外で想定される温度、圧力、湿度及び放射線条件下に耐えられる性能を確認した機器を使用する。																
屋外の天候による影響	降水及び凍結により機能を損なうことのないよう防水対策及び凍結対策を行える設計とする。																
海水を通水する系統への影響	海水を通水することはない。																
地震	適切な地震荷重との組合せを考慮した上で機器が損傷しないことを確認する。(詳細は「2.1.2 耐震設計の基本方針」に示す)																
風(台風)・積雪	屋外で風荷重、積雪荷重を考慮しても機器が損傷しないことを応力評価により確認する。																
電磁的障害	重大事故等が発生した場合においても電磁波によりその機能が損なわれない設計とする。																


柏崎刈羽原子力発電所 6 / 7号炉 (2017. 12. 20 版)	東海第二発電所 (2018. 9. 18 版)	島根原子力発電所 2号炉	備考																																										
<p>(4) <u>燃料ディタンク</u></p> <p>非常用交流電源設備の燃料ディタンクについては、原子炉建屋内の原子炉区域外に設置される設備であることから、想定される重大事故等が発生した場合における原子炉建屋内の原子炉区域外の環境条件及び荷重条件を考慮し、その機能を有効に発揮することができるよう、表 3.14-142 に示す設計とする。</p> <p>表 3.14-142 想定する環境条件及び荷重条件 (燃料ディタンク)</p> <table border="1" data-bbox="157 695 923 1125"> <thead> <tr> <th>環境条件等</th> <th>対応</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>温度・圧力・湿度・放射線</td> <td>原子炉建屋内の原子炉区域外で想定される温度、圧力、湿度及び放射線条件下に耐えられる性能を確認した機器を使用する。</td> </tr> <tr> <td>屋外の天候による影響</td> <td>屋外に設置するものではないため、天候による影響は受けない。</td> </tr> <tr> <td>海水を通水する系統への影響</td> <td>海水を通水することはない。</td> </tr> <tr> <td>地震</td> <td>適切な地震荷重との組合せを考慮した上で機器が損傷しないことを確認する。(詳細は「2.1.2 耐震設計の基本方針」に示す)</td> </tr> <tr> <td>風(台風)・積雪</td> <td>原子炉建屋内の原子炉区域外に設置するため、風(台風)及び積雪の影響は受けない。</td> </tr> <tr> <td>電磁的障害</td> <td>重大事故等が発生した場合においても電磁波によりその機能が損なわれない設計とする。</td> </tr> </tbody> </table>	環境条件等	対応	温度・圧力・湿度・放射線	原子炉建屋内の原子炉区域外で想定される温度、圧力、湿度及び放射線条件下に耐えられる性能を確認した機器を使用する。	屋外の天候による影響	屋外に設置するものではないため、天候による影響は受けない。	海水を通水する系統への影響	海水を通水することはない。	地震	適切な地震荷重との組合せを考慮した上で機器が損傷しないことを確認する。(詳細は「2.1.2 耐震設計の基本方針」に示す)	風(台風)・積雪	原子炉建屋内の原子炉区域外に設置するため、風(台風)及び積雪の影響は受けない。	電磁的障害	重大事故等が発生した場合においても電磁波によりその機能が損なわれない設計とする。	<p>(6) <u>2C・2D非常用ディーゼル発電機燃料ディタンク</u></p> <p>2C・2D非常用ディーゼル発電機燃料ディタンクは、原子炉建屋付属棟地下1階に設置される設備であることから、想定される重大事故等が発生した場合における、原子炉建屋付属棟地下1階の環境条件及び荷重条件を考慮し、その機能を有効に発揮することができるよう、第 3.14.3.1.3-6 表に示す設計とする。</p> <p>(57-2-17)</p> <p>第 3.14.3.1.3-6 表 想定する環境条件及び荷重条件 (2C・2D非常用ディーゼル発電機燃料油ディタンク)</p> <table border="1" data-bbox="976 695 1679 1045"> <thead> <tr> <th>環境条件</th> <th>対応</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>温度、圧力、湿度、放射線</td> <td>設置場所である原子炉建屋付属棟地下1階で想定される温度、圧力、湿度及び放射線条件下に耐えられる性能を確認した機器を使用する。</td> </tr> <tr> <td>屋外の天候による影響</td> <td>屋外に設置するものではないため、天候による影響は受けない。</td> </tr> <tr> <td>海水を通水する系統への影響</td> <td>海水を通水しない。</td> </tr> <tr> <td>地震</td> <td>適切な地震荷重との組合せを考慮した上で、機器が損傷しない設計とする(詳細は「2.1.2 耐震設計の基本方針」に示す)。</td> </tr> <tr> <td>風(台風)、竜巻、積雪、火山の影響</td> <td>原子炉建屋付属棟地下1階に設置するため、風(台風)、竜巻、積雪及び火山の影響を受けない。</td> </tr> <tr> <td>電磁的障害</td> <td>重大事故等が発生した場合においても、電磁波による影響を考慮した設計とする。</td> </tr> </tbody> </table>	環境条件	対応	温度、圧力、湿度、放射線	設置場所である原子炉建屋付属棟地下1階で想定される温度、圧力、湿度及び放射線条件下に耐えられる性能を確認した機器を使用する。	屋外の天候による影響	屋外に設置するものではないため、天候による影響は受けない。	海水を通水する系統への影響	海水を通水しない。	地震	適切な地震荷重との組合せを考慮した上で、機器が損傷しない設計とする(詳細は「2.1.2 耐震設計の基本方針」に示す)。	風(台風)、竜巻、積雪、火山の影響	原子炉建屋付属棟地下1階に設置するため、風(台風)、竜巻、積雪及び火山の影響を受けない。	電磁的障害	重大事故等が発生した場合においても、電磁波による影響を考慮した設計とする。	<p>(7) <u>非常用ディーゼル発電機燃料ディタンク及び高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機燃料ディタンク</u></p> <p>非常用交流電源設備の非常用ディーゼル発電機燃料ディタンク及び高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機燃料ディタンクについては、原子炉建物付属棟内に設置される設備であることから、想定される重大事故等が発生した場合における原子炉建物付属棟内の環境条件及び荷重条件を考慮し、その機能を有効に発揮することができるよう、第 3.14-148 表に示す設計とする。</p> <p>(57-2)</p> <p>第 3.14-148 表 想定する環境条件及び荷重条件 (ディーゼル燃料ディタンク)</p> <table border="1" data-bbox="1739 695 2502 1188"> <thead> <tr> <th>環境条件等</th> <th>対応</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>温度・圧力・湿度・放射線</td> <td>原子炉建物付属棟内で想定される温度、圧力、湿度及び放射線条件下に耐えられる性能を確認した機器を使用する。</td> </tr> <tr> <td>屋外の天候による影響</td> <td>屋外に設置するものではないため、天候による影響は受けない。</td> </tr> <tr> <td>海水を通水する系統への影響</td> <td>海水を通水することはない。</td> </tr> <tr> <td>地震</td> <td>適切な地震荷重との組合せを考慮した上で機器が損傷しないことを確認する。(詳細は「2.1.2 耐震設計の基本方針」に示す。)</td> </tr> <tr> <td>風(台風)・積雪</td> <td>原子炉建物付属棟内に設置するため、風(台風)及び積雪の影響は受けない。</td> </tr> <tr> <td>電磁的障害</td> <td>重大事故等が発生した場合においても、電磁波によりその機能が損なわれない設計とする。</td> </tr> </tbody> </table>	環境条件等	対応	温度・圧力・湿度・放射線	原子炉建物付属棟内で想定される温度、圧力、湿度及び放射線条件下に耐えられる性能を確認した機器を使用する。	屋外の天候による影響	屋外に設置するものではないため、天候による影響は受けない。	海水を通水する系統への影響	海水を通水することはない。	地震	適切な地震荷重との組合せを考慮した上で機器が損傷しないことを確認する。(詳細は「2.1.2 耐震設計の基本方針」に示す。)	風(台風)・積雪	原子炉建物付属棟内に設置するため、風(台風)及び積雪の影響は受けない。	電磁的障害	重大事故等が発生した場合においても、電磁波によりその機能が損なわれない設計とする。	<p>・設備の相違</p> <p>【東海第二】 設備設置場所の相違</p> <p>【柏崎 6/7】 ㊸の相違</p> <p>・設計方針の相違</p> <p>【東海第二】 ㊸の相違</p>
環境条件等	対応																																												
温度・圧力・湿度・放射線	原子炉建屋内の原子炉区域外で想定される温度、圧力、湿度及び放射線条件下に耐えられる性能を確認した機器を使用する。																																												
屋外の天候による影響	屋外に設置するものではないため、天候による影響は受けない。																																												
海水を通水する系統への影響	海水を通水することはない。																																												
地震	適切な地震荷重との組合せを考慮した上で機器が損傷しないことを確認する。(詳細は「2.1.2 耐震設計の基本方針」に示す)																																												
風(台風)・積雪	原子炉建屋内の原子炉区域外に設置するため、風(台風)及び積雪の影響は受けない。																																												
電磁的障害	重大事故等が発生した場合においても電磁波によりその機能が損なわれない設計とする。																																												
環境条件	対応																																												
温度、圧力、湿度、放射線	設置場所である原子炉建屋付属棟地下1階で想定される温度、圧力、湿度及び放射線条件下に耐えられる性能を確認した機器を使用する。																																												
屋外の天候による影響	屋外に設置するものではないため、天候による影響は受けない。																																												
海水を通水する系統への影響	海水を通水しない。																																												
地震	適切な地震荷重との組合せを考慮した上で、機器が損傷しない設計とする(詳細は「2.1.2 耐震設計の基本方針」に示す)。																																												
風(台風)、竜巻、積雪、火山の影響	原子炉建屋付属棟地下1階に設置するため、風(台風)、竜巻、積雪及び火山の影響を受けない。																																												
電磁的障害	重大事故等が発生した場合においても、電磁波による影響を考慮した設計とする。																																												
環境条件等	対応																																												
温度・圧力・湿度・放射線	原子炉建物付属棟内で想定される温度、圧力、湿度及び放射線条件下に耐えられる性能を確認した機器を使用する。																																												
屋外の天候による影響	屋外に設置するものではないため、天候による影響は受けない。																																												
海水を通水する系統への影響	海水を通水することはない。																																												
地震	適切な地震荷重との組合せを考慮した上で機器が損傷しないことを確認する。(詳細は「2.1.2 耐震設計の基本方針」に示す。)																																												
風(台風)・積雪	原子炉建物付属棟内に設置するため、風(台風)及び積雪の影響は受けない。																																												
電磁的障害	重大事故等が発生した場合においても、電磁波によりその機能が損なわれない設計とする。																																												
	<p>(7) <u>高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機燃料ディタンク</u></p> <p>高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機燃料ディタンクは、原子炉建屋付属棟地下1階に設置される設備であることから、想定される重大事故等が発生した場合における、原子炉建屋付属棟地下1階の環境条件及び荷重条件を考慮し、その機能を有効に発揮することができるよう、第 3.14.3.1.3-7 表に示す設計とする。</p> <p>(57-2-17)</p> <p>第 3.14.3.1.3-7 表 想定する環境条件及び荷重条件 (高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機燃料油ディタンク)</p> <table border="1" data-bbox="976 1556 1679 1898"> <thead> <tr> <th>環境条件</th> <th>対応</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>温度、圧力、湿度、放射線</td> <td>設置場所である原子炉建屋付属棟地下1階で想定される温度、圧力、湿度及び放射線条件下に耐えられる性能を確認した機器を使用する。</td> </tr> <tr> <td>屋外の天候による影響</td> <td>屋外に設置するものではないため、天候による影響は受けない。</td> </tr> <tr> <td>海水を通水する系統への影響</td> <td>海水を通水しない。</td> </tr> <tr> <td>地震</td> <td>適切な地震荷重との組合せを考慮した上で、機器が損傷しない設計とする(詳細は「2.1.2 耐震設計の基本方針」に示す)。</td> </tr> <tr> <td>風(台風)、竜巻、積雪、火山の影響</td> <td>原子炉建屋付属棟地下1階に設置するため、風(台風)、竜巻、積雪及び火山の影響を受けない。</td> </tr> <tr> <td>電磁的障害</td> <td>重大事故等が発生した場合においても、電磁波による影響を考慮した設計とする。</td> </tr> </tbody> </table>	環境条件	対応	温度、圧力、湿度、放射線	設置場所である原子炉建屋付属棟地下1階で想定される温度、圧力、湿度及び放射線条件下に耐えられる性能を確認した機器を使用する。	屋外の天候による影響	屋外に設置するものではないため、天候による影響は受けない。	海水を通水する系統への影響	海水を通水しない。	地震	適切な地震荷重との組合せを考慮した上で、機器が損傷しない設計とする(詳細は「2.1.2 耐震設計の基本方針」に示す)。	風(台風)、竜巻、積雪、火山の影響	原子炉建屋付属棟地下1階に設置するため、風(台風)、竜巻、積雪及び火山の影響を受けない。	電磁的障害	重大事故等が発生した場合においても、電磁波による影響を考慮した設計とする。																														
環境条件	対応																																												
温度、圧力、湿度、放射線	設置場所である原子炉建屋付属棟地下1階で想定される温度、圧力、湿度及び放射線条件下に耐えられる性能を確認した機器を使用する。																																												
屋外の天候による影響	屋外に設置するものではないため、天候による影響は受けない。																																												
海水を通水する系統への影響	海水を通水しない。																																												
地震	適切な地震荷重との組合せを考慮した上で、機器が損傷しない設計とする(詳細は「2.1.2 耐震設計の基本方針」に示す)。																																												
風(台風)、竜巻、積雪、火山の影響	原子炉建屋付属棟地下1階に設置するため、風(台風)、竜巻、積雪及び火山の影響を受けない。																																												
電磁的障害	重大事故等が発生した場合においても、電磁波による影響を考慮した設計とする。																																												

柏崎刈羽原子力発電所 6/7号炉 (2017.12.20版)	東海第二発電所 (2018.9.18版)	島根原子力発電所 2号炉	備考
<p>また、<u>燃料移送ポンプ、軽油タンク及び燃料ディタンク</u>は操作不要、非常用ディーゼル発電機は中央制御室にて操作可能な設計とする。</p> <p>基本方針については、「2.3.3 環境条件等」に示す。</p> <p>非常用交流電源設備については、設計基準対象施設として使用する場合と同じ系統構成で重大事故等においても使用する設計とする。また、非常用ディーゼル発電機は、中央制御室の操作スイッチにより操作が可能な設計とする。</p> <p>非常用ディーゼル発電機は、発電用原子炉の運転中又は停止中に機能・性能及び外観の確認が可能な設計とする。また、発電用原子炉の停止中に分解が可能な設計とする。</p> <p><u>燃料ディタンク</u>は、発電用原子炉の運転中又は停止中に漏えいの有無の確認が可能な設計とする。また、発電用原子炉の運転中又は停止中に内部の確認及び弁の開閉動作の確認が可能な設計とする。</p> <p><u>軽油タンク</u>は、発電用原子炉の運転中又は停止中に漏えいの有無の確認が可能な設計とする。また、発電用原子炉の運転中又は停止中に内部の確認及び弁の開閉動作の確認が可能な設計とする。</p>	<p>また、<u>2C・2D非常用ディーゼル発電機用海水ポンプ、高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機用海水ポンプ、軽油貯蔵タンク、2C・2D非常用ディーゼル発電機燃料油ディタンク、高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機燃料油ディタンク、2C・2D非常用ディーゼル発電機燃料移送ポンプ及び高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機燃料移送ポンプ</u>は操作が不要とし、<u>2C・2D D/G及びHPCS D/G</u>は中央制御室にて操作可能な設計とする。</p> <p>基本方針については、「2.3.3 環境条件等」に示す。</p> <p><u>2C・2D D/G、HPCS D/G、2C・2D非常用ディーゼル発電機用海水ポンプ、高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機燃料油ディタンク、高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機燃料油ディタンク、2C・2D非常用ディーゼル発電機燃料移送ポンプ及び高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機燃料移送ポンプ</u>については、設計基準対象施設として使用する場合と同じ系統構成で重大事故等においても使用する設計とする。</p> <p>また、<u>2C・2D D/G及びHPCS D/G</u>については、発電用原子炉の運転中に定例試験及び外観の確認を、また停止中に機能・性能検査、外観の確認及び分解点検を可能な設計とする。</p> <p><u>2C・2D D/G、HPCS D/G、2C・2D非常用ディーゼル発電機用海水ポンプ及び高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機用海水ポンプ</u>については、発電用原子炉の運転中に定例試験を、また停止中に機能・性能検査を可能な設計とする。</p> <p><u>軽油貯蔵タンク</u>は、発電用原子炉の運転中又は停止中に漏えいの有無の確認が可能な設計とする。また、発電用原子炉の停止中に内部の確認が可能な設計とする。</p> <p><u>2C・2D非常用ディーゼル発電機燃料油ディタンク及び高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機燃料油ディタンク</u>については、発電用原子炉の停止中に漏えい検査が可能な設計とする。</p>	<p>また、<u>非常用ディーゼル発電機燃料移送ポンプ、高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機燃料移送ポンプ、非常用ディーゼル発電機燃料貯蔵タンク、高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機燃料貯蔵タンク、非常用ディーゼル発電機燃料ディタンク及び高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機燃料ディタンク</u>は操作不要、非常用ディーゼル発電機及び高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機は中央制御室にて操作可能な設計とする。</p> <p>基本方針については、「2.3.3 環境条件等」に示す。</p> <p>非常用交流電源設備については、設計基準対象施設として使用する場合と同じ系統構成で重大事故等においても使用する設計とする。また、非常用ディーゼル発電機及び高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機は、中央制御室の操作スイッチにより操作が可能な設計とする。</p> <p><u>非常用ディーゼル発電機及び高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機</u>は、発電用原子炉の運転中又は停止中に機能・性能及び外観の確認が可能な設計とする。また、発電用原子炉の停止中に分解が可能な設計とする。</p> <p><u>非常用ディーゼル発電機燃料ディタンク及び高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機燃料ディタンク</u>は、発電用原子炉の運転中又は停止中に漏えいの有無の確認が可能な設計とする。また、発電用原子炉の運転中又は停止中に内部の確認及び弁の開閉動作の確認が可能な設計とする。</p> <p><u>非常用ディーゼル発電機燃料貯蔵タンク及び高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機燃料貯蔵タンク</u>は、発電用原子炉の運転中又は停止中に漏えいの有無の確認が可能な設計とする。また、発電用原子炉の運転中又は停止中に内部の確認及び弁の開閉動作の確認が可能な設計とする。</p>	<p>・設備の相違 【東海第二】 ③④の相違</p> <p>・設備の相違 【柏崎6/7】 ③④の相違 【東海第二】 ③④の相違</p> <p>・設備の相違 【柏崎6/7】 ③④の相違</p> <p>・設備の相違 【東海第二】 ③④の相違</p> <p>・設備の相違 【柏崎6/7】 ③④の相違</p> <p>・設備の相違 【柏崎6/7】 ③④の相違</p>

柏崎刈羽原子力発電所 6 / 7号炉 (2017. 12. 20 版)	東海第二発電所 (2018. 9. 18 版)	島根原子力発電所 2号炉	備考
<p>燃料移送ポンプは、発電用原子炉の運転中又は停止中に機能・性能及び漏えいの有無の確認が可能な設計とする。</p> <p>基本方針については、「2.3.4 操作性及び試験・検査性」に示す。</p>	<p><u>2C・2D非常用ディーゼル発電機燃料移送ポンプ及び高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機燃料移送ポンプは、</u>発電用原子炉の運転中又は停止中に<u>起動試験による機能・性能及び漏えいの有無の確認が可能な設計とする。</u></p> <p>基本方針については、「2.3.4 操作性及び試験・検査性」に示す。</p>	<p><u>非常用ディーゼル発電機燃料移送ポンプ及び高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機燃料移送ポンプは、</u>発電用原子炉の運転中又は停止中に機能・性能及び漏えいの有無の確認が可能な設計とする。</p> <p>基本方針については、「2.3.4 操作性及び試験・検査性」に示す。</p> <p>3.14.3.1.4 その他設備 3.14.3.1.4.1 常用高圧母線A系及びB系 3.14.3.1.4.1.1 設備概要</p> <p><u>代替交流電源設備から非常用高圧母線C系又はD系への電源供給ラインの多重化を図るため、常用高圧母線A系及びB系を使用する。</u></p> <p><u>高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機から常用高圧母線A系及びB系を経由し、非常用高圧母線C系又はD系に至る電路は、常用電源設備を経由する電路であり、常設代替交流電源設備及び可搬型代替交流電源設備の電路に対して独立性を図る設計とする。なお、本設備は事業者の自主的な取り組みで運用するものである。</u></p>	<p>・設備の相違 【柏崎6/7】 ㊸の相違</p> <p>・自主対策設備の相違 【柏崎6/7、東海第二】 島根2号炉及び東海第二は高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機を有しており、高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機が健全な場合(全交流動力電源喪失に至らない場合)に、常用高圧母線を経由した非常用高圧母線への電源供給を自主的に使用する</p>


柏崎刈羽原子力発電所 6 / 7号炉 (2017. 12. 20 版)	東海第二発電所 (2018. 9. 18 版)	島根原子力発電所 2号炉	備考
<p>3. 14. 3. 2 非常用直流電源設備</p> <p>3. 14. 3. 2. 1 設備概要</p> <p>非常用直流電源設備は、全交流動力電源が喪失した場合、直流電源が必要な設備に電源を供給することにより、重大事故等が発生した場合において炉心の著しい損傷、原子炉格納容器の破損、使用済燃料プール内の燃料体等の著しい損傷及び運転停止中原子炉内燃料体の著しい損傷を防止することを目的として設置するものである。</p> <p>本系統は全交流動力電源喪失時に直流電源が必要な設備に電源供給する「<u>直流 125V 蓄電池 A</u>」, 「<u>直流 125V 蓄電池 A-2</u>」, 「<u>直流 125V 蓄電池 B</u>」, 「<u>直流 125V 蓄電池 C</u>」及び「<u>直流 125V 蓄電池 D</u>」, 交流電源復旧後に直流設備に電源供給する「<u>直流 125V 充電器 A</u>」, 「<u>直流 125V 充電器 A-2</u>」, 「<u>直流 125V 充電器 B</u>」, 「<u>直流 125V 充電器 C</u>」及び「<u>直流 125V 充電器 D</u>」で構成する。</p> <p>なお, 「<u>直流 125V 蓄電池 A</u>」, 「<u>直流 125V 蓄電池 A-2</u>」, 「<u>直流 125V 蓄電池 B</u>」, 「<u>直流 125V 蓄電池 C</u>」及び「<u>直流 125V 蓄電池 D</u>」をまとめて「<u>蓄電池 (非常用)</u>」という。</p>	<p>3. 14. 3. 2 非常用直流電源設備</p> <p>3. 14. 3. 2. 1 設備概要</p> <p>非常用直流電源設備は、全交流動力電源が喪失した場合、直流電源が必要な設備に電源を供給することにより、重大事故等が発生した場合において炉心の著しい損傷、原子炉格納容器の破損、使用済燃料プール内の燃料体等の著しい損傷及び運転停止中原子炉内燃料体の著しい損傷を防止することを目的として設置するものである。</p> <p><u>また, 外部電源喪失及び 2C・2D D/G の故障した場合にも使用する。</u></p> <p>非常用直流電源設備は, <u>125V 系蓄電池 A 系 / B 系・HPCS 系, 中性子モニタ用蓄電池 A 系 / B 系</u>で構成する。</p> <p><u>125V 系蓄電池 HPCS 系は, 外部電源喪失から HPCS D/G により M/C HPCS の制御回路等の HPCS 系の負荷に直流負荷を給電できる設計とする。</u></p>	<p>3. 14. 3. 2 非常用直流電源設備</p> <p>3. 14. 3. 2. 1 設備概要</p> <p>非常用直流電源設備は、全交流動力電源が喪失した場合、直流電源が必要な設備に電源を供給することにより、重大事故等が発生した場合において炉心の著しい損傷、原子炉格納容器の破損、燃料プール内の燃料体等の著しい損傷及び運転停止中原子炉内燃料体の著しい損傷を防止することを目的として設置するものである。</p> <p><u>また, 外部電源喪失及び非常用ディーゼル発電機が故障した場合にも使用する。</u></p> <p>本系統は全交流動力電源喪失時に直流電源が必要な設備に電源供給する「<u>A-115V 系蓄電池</u>」, 「<u>B-115V 系蓄電池</u>」, 「<u>B 1-115V 系蓄電池 (SA)</u>」, 「<u>230V 系蓄電池 (RCIC)</u>」, 「<u>高压炉心スプレイ系蓄電池</u>」, 「<u>A-原子炉中性子計装用蓄電池</u>」及び「<u>B-原子炉中性子計装用蓄電池</u>」, 交流電源復旧後に直流設備に電源供給する「<u>A-115V 系充電器</u>」, 「<u>B-115V 系充電器</u>」, 「<u>B 1-115V 系充電器 (SA)</u>」, 「<u>230V 系充電器 (RCIC)</u>」, 「<u>高压炉心スプレイ系充電器</u>」, 「<u>A-原子炉中性子計装用充電器</u>」及び「<u>B-原子炉中性子計装用充電器</u>」で構成する。</p> <p>なお, 「<u>A-115V 系蓄電池</u>」, 「<u>B-115V 系蓄電池</u>」, 「<u>B 1-115V 系蓄電池 (SA)</u>」, 「<u>230V 系蓄電池 (RCIC)</u>」, 「<u>高压炉心スプレイ系蓄電池</u>」, 「<u>A-原子炉中性子計装用蓄電池</u>」及び「<u>B-原子炉中性子計装用蓄電池</u>」をまとめて「<u>非常用蓄電池</u>」という。</p>	<p>備考</p> <ul style="list-style-type: none"> ・設備の相違 【柏崎 6/7】 ⑤の相違 ・設備の相違 【柏崎 6/7】 柏崎 6/7 は ABWR のため 4 区分 (A~D) の直流が存在するが, 島根 2 号炉は BWR-5 のため直流は 3 区分 (A, B, HPCS) で構成している (以下, ⑳の相違) 島根 2 号炉は HPCS, RCIC, 中性子計装用に専用の蓄電池を設置している (以下, ㉑の相違) ・記載方針の相違 【東海第二】 島根 2 号炉は柏崎 6/7 と同様に, 交流電源復旧を考慮し充電器も重大事故等対処設備 (設計基準拡張) としている (以下, ㉒の相違)

柏崎刈羽原子力発電所 6/7号炉 (2017.12.20版)	東海第二発電所 (2018.9.18版)	島根原子力発電所 2号炉	備考
<p>本系統は、全交流動力電源喪失直後に<u>直流125V蓄電池A、B、C及びDから重大事故等対処設備(設計基準拡張)に電源供給を行い、直流125V蓄電池A-2は待機状態にある。全交流動力電源喪失から1時間を経過した時点で、直流125V蓄電池B、C及びDの不要な負荷の切り離しを行う。全交流動力電源喪失から8時間を経過した時点で、直流125V蓄電池Aの一部負荷の電源を直流125V蓄電池A-2に切り替えるとともに、不要な負荷の切り離しを行う。</u>その後、運転継続することにより全交流動力電源喪失から<u>12時間</u>必要な負荷に電源供給することが可能である。</p> <p>本系統全体の概要図を図3.14-41～44に、本系統に属する設備のうち、重大事故等対処設備(設計基準拡張)を表3.14-143に示す。</p> <p>本系統は設計基準対象施設であるとともに、想定される重大事故等時においてその機能を期待するため、重大事故等対処設備(設計基準拡張)と位置付ける。</p>	<p><u>中性子モニタ用蓄電池A系/B系は、外部電源喪失及び2C・2D D/Gの交流電源喪失から、起動領域計装によるパラメータ確認が終了する時間に余裕を考慮した1時間まで、これら負荷に直流電力を給電できる設計とする。</u></p> <p><u>125V系蓄電池A系/B系については、「3.14.2.3.1設備概要」に詳細を示す。</u></p> <p>本系統全体の系統図を、<u>第3.14.2.3.1-1図及び第3.14.3.2.1-1～1-2図</u>に、本系統に属する重大事故等対処設備を、<u>第3.14.3.2.1-1表</u>に示す。</p>	<p>本系統は、<u>全交流動力電源喪失直後にA-115V系蓄電池、B-115V系蓄電池、B1-115V系蓄電池(SA)及び高圧炉心スプレイ系蓄電池から重大事故等対処設備(設計基準拡張)に電源供給を行う。全交流動力電源喪失から70分を経過した時点で、A-115V系蓄電池の不要な負荷の切り離しを行う。</u></p> <p><u>その後、運転継続することにより全交流動力電源喪失から8時間</u>必要な負荷に電源供給することが可能である。</p> <p>本系統全体の概要図を<u>第3.14-43図～第3.14-44図</u>に、本系統に属する設備の内、重大事故等対処設備(設計基準拡張)を<u>第3.14-149表</u>に示す。</p> <p><u>本系統は設計基準対象施設であるとともに、想定される重大事故時等においてその機能を期待するため、重大事故等対処設備(設計基準拡張)と位置付ける。</u></p>	<p>・設備及び運用の相違 【柏崎6/7、東海第二】 島根2号炉は可搬型交流電源設備からの電源供給時間も考慮し、蓄電池容量は約8時間を満足する設計としている</p> <p>・記載方針の相違 【東海第二】 島根2号炉は重大事故等対処設備(設計基準拡張)について非常用交流電源設備と同様に位置付けを記載</p>




(6号炉)

図 3.14-41 非常用直流電源設備 系統概要図




第3.14.3.2.1-1図 直流電源系統図(その2)




第 3.14-43 図 非常用直流電源設備 系統概要図

・設備の相違
【柏崎 6/7, 東海第二】
②の相違



(7号炉)

図3.14-42 非常用直流電源設備 系統概要図



第 3.14.3.2.1-2 図 直流電源系統図(その3)

・設備の相違
 【柏崎 6/7】
 対象号炉なし
 ・資料構成の相違
 【東海第二】
 島根 2号炉は HPCS 系蓄電池について第 3.14-33 図にあわせて記載している





図 3.14-43 計測制御用電源設備 系統概要図



・設備の相違
【柏崎 6/7, 東海第二】
②の相違

柏崎刈羽原子力発電所 6 / 7号炉 (2017. 12. 20 版)	東海第二発電所 (2018. 9. 18 版)	島根原子力発電所 2号炉	備考
<p style="text-align: center;">(7号炉)</p> <p style="text-align: center;">図 3.14-44 計測制御用電源設備 系統概要図</p>			<p>・設備の相違 【柏崎6/7】 対象号炉なし</p>

柏崎刈羽原子力発電所 6 / 7号炉 (2017. 12. 20 版)	東海第二発電所 (2018. 9. 18 版)	島根原子力発電所 2号炉	備考																																	
<p>表 3. 14-143 非常用直流電源設備に関する重大事故等対処設備一覽</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>設備区分</th> <th>設備名</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>主要設備</td> <td> 直流 125V 蓄電池 A【常設】 直流 125V 蓄電池 A-2【常設】 直流 125V 蓄電池 B【常設】 直流 125V 蓄電池 C【常設】 直流 125V 蓄電池 D【常設】 直流 125V 充電器 A【常設】 直流 125V 充電器 A-2【常設】 直流 125V 充電器 B【常設】 直流 125V 充電器 C【常設】 直流 125V 充電器 D【常設】 </td> </tr> <tr> <td>附属設備</td> <td>—</td> </tr> <tr> <td>燃料流路</td> <td>—</td> </tr> <tr> <td>電路</td> <td> 直流 125V 蓄電池及び充電器 A～直流母線電路【常設】 直流 125V 蓄電池及び充電器 A-2～直流母線電路【常設】 直流 125V 蓄電池及び充電器 B～直流母線電路【常設】 直流 125V 蓄電池及び充電器 C～直流母線電路【常設】 直流 125V 蓄電池及び充電器 D～直流母線電路【常設】 </td> </tr> <tr> <td>計装設備(補助)※1</td> <td> M/C C 電圧【常設】 M/C D 電圧【常設】 M/C E 電圧【常設】 </td> </tr> </tbody> </table>	設備区分	設備名	主要設備	直流 125V 蓄電池 A【常設】 直流 125V 蓄電池 A-2【常設】 直流 125V 蓄電池 B【常設】 直流 125V 蓄電池 C【常設】 直流 125V 蓄電池 D【常設】 直流 125V 充電器 A【常設】 直流 125V 充電器 A-2【常設】 直流 125V 充電器 B【常設】 直流 125V 充電器 C【常設】 直流 125V 充電器 D【常設】	附属設備	—	燃料流路	—	電路	直流 125V 蓄電池及び充電器 A～直流母線電路【常設】 直流 125V 蓄電池及び充電器 A-2～直流母線電路【常設】 直流 125V 蓄電池及び充電器 B～直流母線電路【常設】 直流 125V 蓄電池及び充電器 C～直流母線電路【常設】 直流 125V 蓄電池及び充電器 D～直流母線電路【常設】	計装設備(補助)※1	M/C C 電圧【常設】 M/C D 電圧【常設】 M/C E 電圧【常設】	<p>第3. 14. 3. 2. 1-1 表非常用直流電源設備に関する重大事故等対処設備一覽</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>設備区分</th> <th>設備名</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>主要設備</td> <td> 125V系蓄電池A系【常設】 125V系蓄電池B系【常設】 125V系蓄電池HPCS系【常設】 中性子モニタ用蓄電池A系【常設】 中性子モニタ用蓄電池B系【常設】 </td> </tr> <tr> <td rowspan="2">関連設備</td> <td> 付属設備 — 燃料流路 — 交流電路 — </td> </tr> <tr> <td> 直流電路 直流125V充電器A～直流125V主母線盤2A電路【常設】 直流125V充電器B～直流125V主母線盤2B電路【常設】 直流125V充電器HPCS～直流125V主母線盤HPCS電路【常設】 120V/240V計装用主母線盤2A～直流±24V中性子モニタ用分電盤2A電路【常設】 120V/240V計装用主母線盤2B～直流±24V中性子モニタ用分電盤2B電路【常設】 125V系蓄電池A系～直流125V主母線盤2A電路【常設】 125V系蓄電池B系～直流125V主母線盤2B電路【常設】 125V系蓄電池HPCS～直流125V主母線盤HPCS電路【常設】 中性子モニタ用蓄電池A系～直流±24V中性子モニタ用分電盤2A電路【常設】 中性子モニタ用蓄電池B系～直流±24V中性子モニタ用分電盤2B電路【常設】 </td> </tr> <tr> <td>計装設備(補助)※1</td> <td> M/C 2C電圧【常設】 M/C 2D電圧【常設】 M/C HPCS電圧【常設】 直流125V主母線盤2A電圧【常設】 直流125V主母線盤2B電圧【常設】 直流125V主母線盤HPCS電圧【常設】 直流±24V中性子モニタ用分電盤2A電圧【常設】 直流±24V中性子モニタ用分電盤2B電圧【常設】 </td> </tr> </tbody> </table>	設備区分	設備名	主要設備	125V系蓄電池A系【常設】 125V系蓄電池B系【常設】 125V系蓄電池HPCS系【常設】 中性子モニタ用蓄電池A系【常設】 中性子モニタ用蓄電池B系【常設】	関連設備	付属設備 — 燃料流路 — 交流電路 —	直流電路 直流125V充電器A～直流125V主母線盤2A電路【常設】 直流125V充電器B～直流125V主母線盤2B電路【常設】 直流125V充電器HPCS～直流125V主母線盤HPCS電路【常設】 120V/240V計装用主母線盤2A～直流±24V中性子モニタ用分電盤2A電路【常設】 120V/240V計装用主母線盤2B～直流±24V中性子モニタ用分電盤2B電路【常設】 125V系蓄電池A系～直流125V主母線盤2A電路【常設】 125V系蓄電池B系～直流125V主母線盤2B電路【常設】 125V系蓄電池HPCS～直流125V主母線盤HPCS電路【常設】 中性子モニタ用蓄電池A系～直流±24V中性子モニタ用分電盤2A電路【常設】 中性子モニタ用蓄電池B系～直流±24V中性子モニタ用分電盤2B電路【常設】	計装設備(補助)※1	M/C 2C電圧【常設】 M/C 2D電圧【常設】 M/C HPCS電圧【常設】 直流125V主母線盤2A電圧【常設】 直流125V主母線盤2B電圧【常設】 直流125V主母線盤HPCS電圧【常設】 直流±24V中性子モニタ用分電盤2A電圧【常設】 直流±24V中性子モニタ用分電盤2B電圧【常設】	<p>第 3. 14-149 表 非常用直流電源設備に関する重大事故等対処設備 (設計基準拡張) 一覽</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>設備区分</th> <th>設備名</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>主要設備</td> <td> A-115V系蓄電池【常設】 B-115V系蓄電池【常設】 B1-115V系蓄電池(SA)【常設】 230V系蓄電池(RCIC)【常設】 高圧炉心スプレイ系蓄電池【常設】 A-原子炉中性子計装用蓄電池【常設】 B-原子炉中性子計装用蓄電池【常設】 A-115V系充電器【常設】 B-115V系充電器【常設】 B1-115V系充電器(SA)【常設】 230V系充電器(RCIC)【常設】 高圧炉心スプレイ系充電器【常設】 A-原子炉中性子計装用充電器【常設】 B-原子炉中性子計装用充電器【常設】 </td> </tr> <tr> <td>附属設備</td> <td>—</td> </tr> <tr> <td>燃料流路</td> <td>—</td> </tr> <tr> <td>電路</td> <td> A-115V系蓄電池及び充電器～直流母線電路【常設】 B-115V系蓄電池及び充電器～直流母線電路【常設】 B1-115V系蓄電池(SA)及び充電器～直流母線電路【常設】 230V系蓄電池(RCIC)及び充電器～直流母線電路【常設】 高圧炉心スプレイ系蓄電池及び充電器～直流母線電路【常設】 A-中性子計装用蓄電池及び充電器～直流母線電路【常設】 B-中性子計装用蓄電池及び充電器～直流母線電路【常設】 </td> </tr> <tr> <td>計装設備(補助)※1</td> <td> C-メタクラ母線電圧【常設】 D-メタクラ母線電圧【常設】 HPCS-メタクラ母線電圧【常設】 </td> </tr> </tbody> </table>	設備区分	設備名	主要設備	A-115V系蓄電池【常設】 B-115V系蓄電池【常設】 B1-115V系蓄電池(SA)【常設】 230V系蓄電池(RCIC)【常設】 高圧炉心スプレイ系蓄電池【常設】 A-原子炉中性子計装用蓄電池【常設】 B-原子炉中性子計装用蓄電池【常設】 A-115V系充電器【常設】 B-115V系充電器【常設】 B1-115V系充電器(SA)【常設】 230V系充電器(RCIC)【常設】 高圧炉心スプレイ系充電器【常設】 A-原子炉中性子計装用充電器【常設】 B-原子炉中性子計装用充電器【常設】	附属設備	—	燃料流路	—	電路	A-115V系蓄電池及び充電器～直流母線電路【常設】 B-115V系蓄電池及び充電器～直流母線電路【常設】 B1-115V系蓄電池(SA)及び充電器～直流母線電路【常設】 230V系蓄電池(RCIC)及び充電器～直流母線電路【常設】 高圧炉心スプレイ系蓄電池及び充電器～直流母線電路【常設】 A-中性子計装用蓄電池及び充電器～直流母線電路【常設】 B-中性子計装用蓄電池及び充電器～直流母線電路【常設】	計装設備(補助)※1	C-メタクラ母線電圧【常設】 D-メタクラ母線電圧【常設】 HPCS-メタクラ母線電圧【常設】	<p>・設備の相違【柏崎 6/7】 ⑳, ㉑の相違 ・記載方針の相違【東海第二】 ㉒の相違</p>
設備区分	設備名																																			
主要設備	直流 125V 蓄電池 A【常設】 直流 125V 蓄電池 A-2【常設】 直流 125V 蓄電池 B【常設】 直流 125V 蓄電池 C【常設】 直流 125V 蓄電池 D【常設】 直流 125V 充電器 A【常設】 直流 125V 充電器 A-2【常設】 直流 125V 充電器 B【常設】 直流 125V 充電器 C【常設】 直流 125V 充電器 D【常設】																																			
附属設備	—																																			
燃料流路	—																																			
電路	直流 125V 蓄電池及び充電器 A～直流母線電路【常設】 直流 125V 蓄電池及び充電器 A-2～直流母線電路【常設】 直流 125V 蓄電池及び充電器 B～直流母線電路【常設】 直流 125V 蓄電池及び充電器 C～直流母線電路【常設】 直流 125V 蓄電池及び充電器 D～直流母線電路【常設】																																			
計装設備(補助)※1	M/C C 電圧【常設】 M/C D 電圧【常設】 M/C E 電圧【常設】																																			
設備区分	設備名																																			
主要設備	125V系蓄電池A系【常設】 125V系蓄電池B系【常設】 125V系蓄電池HPCS系【常設】 中性子モニタ用蓄電池A系【常設】 中性子モニタ用蓄電池B系【常設】																																			
関連設備	付属設備 — 燃料流路 — 交流電路 —																																			
	直流電路 直流125V充電器A～直流125V主母線盤2A電路【常設】 直流125V充電器B～直流125V主母線盤2B電路【常設】 直流125V充電器HPCS～直流125V主母線盤HPCS電路【常設】 120V/240V計装用主母線盤2A～直流±24V中性子モニタ用分電盤2A電路【常設】 120V/240V計装用主母線盤2B～直流±24V中性子モニタ用分電盤2B電路【常設】 125V系蓄電池A系～直流125V主母線盤2A電路【常設】 125V系蓄電池B系～直流125V主母線盤2B電路【常設】 125V系蓄電池HPCS～直流125V主母線盤HPCS電路【常設】 中性子モニタ用蓄電池A系～直流±24V中性子モニタ用分電盤2A電路【常設】 中性子モニタ用蓄電池B系～直流±24V中性子モニタ用分電盤2B電路【常設】																																			
計装設備(補助)※1	M/C 2C電圧【常設】 M/C 2D電圧【常設】 M/C HPCS電圧【常設】 直流125V主母線盤2A電圧【常設】 直流125V主母線盤2B電圧【常設】 直流125V主母線盤HPCS電圧【常設】 直流±24V中性子モニタ用分電盤2A電圧【常設】 直流±24V中性子モニタ用分電盤2B電圧【常設】																																			
設備区分	設備名																																			
主要設備	A-115V系蓄電池【常設】 B-115V系蓄電池【常設】 B1-115V系蓄電池(SA)【常設】 230V系蓄電池(RCIC)【常設】 高圧炉心スプレイ系蓄電池【常設】 A-原子炉中性子計装用蓄電池【常設】 B-原子炉中性子計装用蓄電池【常設】 A-115V系充電器【常設】 B-115V系充電器【常設】 B1-115V系充電器(SA)【常設】 230V系充電器(RCIC)【常設】 高圧炉心スプレイ系充電器【常設】 A-原子炉中性子計装用充電器【常設】 B-原子炉中性子計装用充電器【常設】																																			
附属設備	—																																			
燃料流路	—																																			
電路	A-115V系蓄電池及び充電器～直流母線電路【常設】 B-115V系蓄電池及び充電器～直流母線電路【常設】 B1-115V系蓄電池(SA)及び充電器～直流母線電路【常設】 230V系蓄電池(RCIC)及び充電器～直流母線電路【常設】 高圧炉心スプレイ系蓄電池及び充電器～直流母線電路【常設】 A-中性子計装用蓄電池及び充電器～直流母線電路【常設】 B-中性子計装用蓄電池及び充電器～直流母線電路【常設】																																			
計装設備(補助)※1	C-メタクラ母線電圧【常設】 D-メタクラ母線電圧【常設】 HPCS-メタクラ母線電圧【常設】																																			
<p>※1: 重大事故等対処設備を活用する手順等の着手の判断基準として用いる補助パラメータ</p>	<p>※1 重大事故等対処設備を活用する手川頁等の着手の判断基準として用いる補助パラメータ</p>	<p>※1: 重大事故等対処設備を活用する手順等の着手の判断基準として用いる補助パラメータ</p>																																		

柏崎刈羽原子力発電所 6 / 7号炉 (2017. 12. 20 版)	東海第二発電所 (2018. 9. 18 版)	島根原子力発電所 2号炉	備考
<p>3. 14. 3. 2. 2 主要設備の仕様 主要機器の仕様を以下に示す。</p> <p>(1) <u>直流 125V 蓄電池 A</u> 個数 : 1 電圧 : <u>125V</u> 容量 : <u>約 6,000Ah</u> 取付箇所 : <u>コントロール建屋地下中 2 階</u></p> <p>(2) <u>直流 125V 蓄電池 A-2</u> 個数 : <u>1</u> 電圧 : <u>125V</u> 容量 : <u>約 4,000Ah</u> 取付箇所 : <u>コントロール建屋地下 1 階</u></p> <p>(3) <u>直流 125V 蓄電池 B</u> 個数 : 1 電圧 : <u>125V</u> 容量 : <u>約 3,000Ah</u> 取付箇所 : <u>コントロール建屋地下 1 階</u></p>	<p>3. 14. 3. 2. 2 主要設備の仕様 主要設備の仕様を以下に示す。</p> <p>(1) <u>125V 系蓄電池 A系</u> <u>「3. 14. 2. 3. 2 主要設備の仕様」参照</u></p> <p>(2) <u>125V 系蓄電池 B系</u> <u>「3. 14. 2. 3. 2 主要設備の仕様」参照</u></p>	<p>3. 14. 3. 2. 2 主要設備の仕様 主要設備の仕様を以下に示す。</p> <p>(1) <u>A-115V 系蓄電池</u> 個数 : 1 電圧 : <u>115V</u> 容量 : <u>約 1,200Ah</u> 取付箇所 : <u>廃棄物処理建物 1 階</u></p> <p>(2) <u>B-115V 系蓄電池</u> 個数 : 1 電圧 : <u>115V</u> 容量 : <u>約 3,000Ah</u> 取付箇所 : <u>廃棄物処理建物地下中 1 階</u></p> <p>(3) <u>B1-115V 系蓄電池 (SA)</u> 個数 : <u>1</u> 電圧 : <u>115V</u> 容量 : <u>約 1,500Ah</u> 取付箇所 : <u>廃棄物処理建物地下中 1 階</u></p> <p>(4) <u>230V 系蓄電池 (RCIC)</u> 個数 : <u>1</u> 電圧 : <u>230V</u> 容量 : <u>約 1,500Ah</u> 取付箇所 : <u>廃棄物処理建物地下中 1 階</u></p>	<p>・資料構成の相違 【東海第二】 3. 14. 2. 3. 2 項に記載されている</p> <p>・設備の相違 【柏崎 6/7】 柏崎は区分 I の蓄電池を増強しているが、島根は区分 II の蓄電池を増強している ㊸の相違</p> <p>・資料構成の相違 【東海第二】 3. 14. 2. 3. 2 項に記載されている</p> <p>・設備の相違 【柏崎 6/7】 柏崎は区分 I の蓄電池を増強しているが、島根は区分 II の蓄電池を増強している ㊸の相違</p> <p>・設備の相違 【柏崎 6/7, 東海第二】 ㊹の相違</p>

柏崎刈羽原子力発電所 6 / 7号炉 (2017. 12. 20 版)	東海第二発電所 (2018. 9. 18 版)	島根原子力発電所 2号炉	備考
<p>(4) <u>直流 125V 蓄電池 C</u> <u>個数</u> : <u>1</u> <u>電圧</u> : <u>125V</u> <u>容量</u> : <u>約 3,000Ah</u> <u>取付箇所</u> : <u>コントロール建屋地下1階</u></p> <p>(5) <u>直流 125V 蓄電池 D</u> <u>個数</u> : <u>1</u> <u>電圧</u> : <u>125V</u> <u>容量</u> : <u>約 2,200Ah</u> <u>取付箇所</u> : <u>コントロール建屋地下1階</u></p>	<p>(3) <u>125V 系蓄電池 HPCS 系</u> <u>型式</u> : <u>鉛蓄電池</u> <u>組数</u> : <u>1</u> <u>容量</u> : <u>約 500Ah</u> <u>電圧</u> : <u>125V</u> <u>設置場所</u> : <u>原子炉建屋付属棟中1階</u></p> <p>(4) <u>中性子モニタ用蓄電池 A系</u> <u>型式</u> : <u>鉛蓄電池</u> <u>組数</u> : <u>1</u> <u>容量</u> : <u>約 150Ah</u> <u>電圧</u> : <u>±24V</u> <u>設置場所</u> : <u>原子炉建屋付属棟1階</u></p> <p>(5) <u>中性子モニタ用蓄電池 B系</u> <u>型式</u> : <u>鉛蓄電池</u> <u>組数</u> : <u>1</u> <u>容量</u> : <u>約 150Ah</u> <u>電圧</u> : <u>±24V</u> <u>設置場所</u> : <u>原子炉建屋付属棟1階</u></p>	<p>(5) <u>高圧炉心スプレイ系蓄電池</u> <u>個数</u> : <u>1</u> <u>電圧</u> : <u>115V</u> <u>容量</u> : <u>約 500Ah</u> <u>取付箇所</u> : <u>原子炉建物付属棟地下2階</u></p> <p>(6) <u>A-中性子計装用蓄電池</u> <u>個数</u> : <u>1</u> <u>電圧</u> : <u>±24V</u> <u>容量</u> : <u>約 90Ah</u> <u>取付箇所</u> : <u>廃棄物処理建物1階</u></p> <p>(7) <u>B-中性子計装用系蓄電池</u> <u>個数</u> : <u>1</u> <u>電圧</u> : <u>±24V</u> <u>容量</u> : <u>約 90Ah</u> <u>取付箇所</u> : <u>廃棄物処理建物地下中1階</u></p>	<p>・設備の相違 【柏崎 6/7】 ③⑥の相違 【東海第二】 ②③の相違</p> <p>・設備の相違 【柏崎 6/7】 ③⑥の相違 【東海第二】 ②③の相違</p> <p>・設備の相違 【柏崎 6/7】 ③⑥の相違 【東海第二】 ②③の相違</p> <p>・設備の相違 【柏崎 6/7】 ③⑤の相違</p> <p>・設備の相違 【柏崎 6/7】 ③⑤の相違</p>

柏崎刈羽原子力発電所 6 / 7号炉 (2017. 12. 20 版)	東海第二発電所 (2018. 9. 18 版)	島根原子力発電所 2号炉	備考
<p>(6) <u>直流 125V 充電器 A</u> 個数 : 1 電圧 : <u>125V</u> 容量 : <u>約 700A</u> 取付箇所 : <u>コントロール建屋地下1階</u></p> <p>(7) <u>直流 125V 充電器 A-2</u> 個数 : <u>1</u> 電圧 : <u>125V</u> 容量 : <u>約 400A</u> 取付箇所 : <u>コントロール建屋地下1階</u></p> <p>(8) <u>直流 125V 充電器 B</u> 個数 : 1 電圧 : <u>125V</u> 容量 : <u>約 700A</u> 取付箇所 : <u>コントロール建屋地下1階</u></p>		<p>(8) <u>A-115V 系充電器</u> 個数 : <u>1</u> 電圧 : <u>130V</u> 電流 : <u>約 210A</u> 取付箇所 : <u>廃棄物処理建物1階</u></p> <p>(9) <u>B-115V 系充電器</u> 個数 : <u>1</u> 電圧 : <u>120V</u> 電流 : <u>約 400A</u> 取付箇所 : <u>廃棄物処理建物地下中1階</u></p> <p>(10) <u>B1-115V 系充電器 (SA)</u> 個数 : <u>1</u> 電圧 : <u>120V</u> 電流 : <u>約 200A</u> 取付箇所 : <u>廃棄物処理建物地下中1階</u></p> <p>(11) <u>230V 系充電器 (RCIC)</u> 個数 : <u>1</u> 電圧 : <u>240V</u> 電流 : <u>約 200A</u> 取付箇所 : <u>廃棄物処理建物地下中1階</u></p> <p>(12) <u>高圧炉心スプレイ系充電器</u> 個数 : <u>1</u> 電圧 : <u>130V</u> 電流 : <u>約 80A</u> 取付箇所 : <u>原子炉建物付属棟地下2階</u></p>	<p>・記載方針の相違 【東海第二】 ③⑦の相違 ・設備の相違 【柏崎 6/7】 柏崎は区分Ⅰの蓄電池を増強しているが、島根は区分Ⅱの蓄電池を増強している ②③の相違</p> <p>・設備の相違 【柏崎 6/7】 柏崎は区分Ⅰの蓄電池を増強しているが、島根は区分Ⅱの蓄電池を増強している ②③の相違</p> <p>・設備の相違 【柏崎 6/7】 柏崎は区分Ⅰの蓄電池を増強しているが、島根は区分Ⅱの蓄電池を増強している ②③の相違</p> <p>・設備の相違 【柏崎 6/7】 ③⑥の相違</p> <p>・設備の相違 【柏崎 6/7】 ③⑥の相違</p>

柏崎刈羽原子力発電所 6 / 7号炉 (2017. 12. 20 版)	東海第二発電所 (2018. 9. 18 版)	島根原子力発電所 2号炉	備考
<p>(9) <u>直流 125V 充電器 C</u></p> <p><u>個数</u> : <u>1</u></p> <p><u>電圧</u> : <u>125V</u></p> <p><u>容量</u> : <u>約 700A</u></p> <p><u>取付箇所</u> : <u>コントロール建屋地下1階</u></p> <p>(10) <u>直流 125V 充電器 D</u></p> <p><u>個数</u> : <u>1</u></p> <p><u>電圧</u> : <u>125V</u></p> <p><u>容量</u> : <u>約 400A</u></p> <p><u>取付箇所</u> : <u>コントロール建屋地下1階</u></p>		<p>(13) <u>A - 中性子計装用充電器</u></p> <p><u>個数</u> : <u>1</u></p> <p><u>電圧</u> : <u>±28.8V</u></p> <p><u>電流</u> : <u>約 20A</u></p> <p><u>取付箇所</u> : <u>廃棄物処理建物1階</u></p> <p>(14) <u>B - 中性子計装用充電器</u></p> <p><u>個数</u> : <u>1</u></p> <p><u>電圧</u> : <u>±28.8V</u></p> <p><u>電流</u> : <u>約 20A</u></p> <p><u>取付箇所</u> : <u>廃棄物処理建物地下中1階</u></p>	<p>・記載方針の相違</p> <p>【東海第二】</p> <p>③7の相違</p> <p>・設備の相違</p> <p>【柏崎 6/7】</p> <p>③6の相違</p> <p>・設備の相違</p> <p>【柏崎 6/7】</p> <p>③6の相違</p> <p>・設備の相違</p> <p>【柏崎 6/7】</p> <p>③5の相違</p> <p>・設備の相違</p> <p>【柏崎 6/7】</p> <p>③5の相違</p>

柏崎刈羽原子力発電所 6 / 7号炉 (2017. 12. 20 版)	東海第二発電所 (2018. 9. 18 版)	島根原子力発電所 2号炉	備考																																												
<p>3. 14. 3. 2. 3 設置許可基準規則第 43 条への適合状況</p> <p>非常用直流電源設備については、設計基準事故対処設備として使用する場合と同様の系統構成で重大事故等においても使用するため、他の施設に悪影響を及ぼさない設計とする。</p> <p>基本方針については、「2. 3. 1 多様性、位置的分散、悪影響防止等」に示す。</p> <p>非常用直流電源設備については、設計基準事故時の直流電源供給機能を兼用しており、設計基準事故時に使用する場合の容量が、重大事故等の収束に必要な容量に対して十分であることから、設計基準事故対処設備と同仕様で設計する。</p> <p>基本方針については、「2. 3. 2 容量等」に示す。</p> <p>非常用直流電源設備については、<u>コントロール建屋</u>に設置される設備であることから、想定される重大事故等が発生した場合における<u>コントロール建屋</u>の環境条件及び荷重条件を考慮し、その機能を有効に発揮することができるよう、<u>表 3. 14-144</u> に示す設計とする。</p>	<p>3. 14. 3. 2. 3 設置許可基準規則第 43 条への適合方針</p> <p>非常用直流電源設備については、設計基準事故対処設備として使用する場合の系統構成で重大事故等においても使用するため、他の施設に悪影響を及ぼさない設計とする。</p> <p>基本方針については、「2. 3. 1 多様性、位置的分散、悪影響防止等」に示す。</p> <p>非常用直流電源設備については、設計基準事故時の直流電源供給機能を兼用しており、設計基準事故時に使用する場合の容量が、重大事故等の収束に必要な容量に対して十分であることから、設計基準事故対処設備と同仕様で設計する。</p> <p>基本方針については、「2. 3. 2 容量等」に示す。</p> <p>a) <u>125V 系蓄電池 A 系・B 系・HPCS 系</u></p> <p><u>125V 系蓄電池 HPCS 系は、原子炉建屋付属棟中 1 階に設置される設備であることから、その機能を期待される重大事故等における、原子炉建屋付属棟中 1 階の環境条件を考慮し、第 3. 14. 3. 2. 3-1 表に示す設計とする。</u></p> <p><u>なお、125V 系蓄電池 A 系 / B 系については、「3. 14. 2. 3. 4(1) 環境条件及び荷重条件」と同様である。</u></p> <p style="text-align: right;">(57-2-9, 10)</p>	<p>3. 14. 3. 2. 3 設置許可基準規則第 43 条への適合状況</p> <p>非常用直流電源設備については、設計基準事故対処設備として使用する場合と同様の系統構成で重大事故等においても使用するため、他の施設に悪影響を及ぼさない設計とする。</p> <p>基本方針については、「2. 3. 1 多様性、位置的分散、悪影響防止等」に示す。</p> <p>非常用直流電源設備については、設計基準事故時の直流電源供給機能を兼用しており、設計基準事故時に使用する場合の容量が、重大事故等の収束に必要な容量に対して十分であることから、設計基準事故対処設備と同仕様で設計する。</p> <p>基本方針については、「2. 3. 2 容量等」に示す。</p> <p>非常用直流電源設備については、<u>原子炉建物付属棟及び廃棄物処理建物</u>に設置される設備であることから、想定される重大事故等が発生した場合における<u>原子炉建物付属棟及び廃棄物処理建物</u>の環境条件及び荷重条件を考慮し、その機能を有効に発揮することができるよう、<u>第 3. 14-150 表</u> に示す設計とする。</p> <p style="text-align: right;">(57-2)</p>	<p>備考</p> <p>・設備の相違</p> <p>【柏崎 6/7, 東海第二】 設備設置場所の相違</p> <p>・資料構成の相違</p> <p>【東海第二】 東海第二の 125V 系蓄電池 A 系 / B 系について 3. 14. 2. 3. 4(1) 項に記載されている</p> <p>・設計方針の相違</p> <p>【東海第二】 ㊸の相違</p>																																												
<p style="text-align: center;"><u>表 3. 14-144 想定する環境条件及び荷重条件</u></p> <table border="1" data-bbox="157 1276 931 1871"> <thead> <tr> <th>環境条件等</th> <th>対応</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>温度・圧力・湿度・放射線</td> <td>コントロール建屋で想定される温度、圧力、湿度及び放射線条件下に耐えられる性能を確認した機器を使用する。</td> </tr> <tr> <td>屋外の天候による影響</td> <td>屋外に設置するものではないため、天候による影響は受けない。</td> </tr> <tr> <td>海水を通水する系統への影響</td> <td>海水を通水することはない。</td> </tr> <tr> <td>地震</td> <td>適切な地震荷重との組合せを考慮した上で機器が損傷しないことを確認する。(詳細は「2. 1. 2 耐震設計の基本方針」に示す)</td> </tr> <tr> <td>風(台風)・積雪</td> <td>コントロール建屋に設置するため、風(台風)及び積雪の影響は受けない。</td> </tr> <tr> <td>電磁的障害</td> <td>重大事故等が発生した場合においても電磁波によりその機能が損なわれない設計とする。</td> </tr> </tbody> </table>	環境条件等	対応	温度・圧力・湿度・放射線	コントロール建屋で想定される温度、圧力、湿度及び放射線条件下に耐えられる性能を確認した機器を使用する。	屋外の天候による影響	屋外に設置するものではないため、天候による影響は受けない。	海水を通水する系統への影響	海水を通水することはない。	地震	適切な地震荷重との組合せを考慮した上で機器が損傷しないことを確認する。(詳細は「2. 1. 2 耐震設計の基本方針」に示す)	風(台風)・積雪	コントロール建屋に設置するため、風(台風)及び積雪の影響は受けない。	電磁的障害	重大事故等が発生した場合においても電磁波によりその機能が損なわれない設計とする。	<p style="text-align: center;"><u>第 3. 14. 3. 2. 3-1 表 想定する環境条件(125V 系蓄電池 HPCS 系)</u></p> <table border="1" data-bbox="952 1289 1703 1709"> <thead> <tr> <th>環境条件</th> <th>対応</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>温度、圧力、湿度、放射線</td> <td>設置場所である原子炉建屋付属棟中1階で想定される温度、圧力、湿度及び放射線条件下に耐えられる性能を確認した機器を使用する。</td> </tr> <tr> <td>屋外の天候による影響</td> <td>屋外に設置するものではないため、天候による影響を受けない。</td> </tr> <tr> <td>海水を通水する系統への影響</td> <td>海水を通水しない。</td> </tr> <tr> <td>地震</td> <td>適切な地震荷重との組合せを考慮した上で機器が損傷しない設計とする(詳細は「2. 1. 2 耐震設計の基本方針」に示す)。</td> </tr> <tr> <td>津波</td> <td>津波を考慮し、防潮堤及び浸水防止設備を設置する設計とする。</td> </tr> <tr> <td>風(台風)、竜巻、積雪、火山の影響</td> <td>原子炉建屋付属棟中1階に設置するため、風(台風)、竜巻、積雪及び火山の影響を受けない。</td> </tr> <tr> <td>電磁的障害</td> <td>重大事故等が発生した場合においても、電磁波による影響を考慮した設計とする。</td> </tr> </tbody> </table>	環境条件	対応	温度、圧力、湿度、放射線	設置場所である原子炉建屋付属棟中1階で想定される温度、圧力、湿度及び放射線条件下に耐えられる性能を確認した機器を使用する。	屋外の天候による影響	屋外に設置するものではないため、天候による影響を受けない。	海水を通水する系統への影響	海水を通水しない。	地震	適切な地震荷重との組合せを考慮した上で機器が損傷しない設計とする(詳細は「2. 1. 2 耐震設計の基本方針」に示す)。	津波	津波を考慮し、防潮堤及び浸水防止設備を設置する設計とする。	風(台風)、竜巻、積雪、火山の影響	原子炉建屋付属棟中1階に設置するため、風(台風)、竜巻、積雪及び火山の影響を受けない。	電磁的障害	重大事故等が発生した場合においても、電磁波による影響を考慮した設計とする。	<p style="text-align: center;"><u>第 3. 14-150 表 想定する環境条件及び荷重条件</u></p> <table border="1" data-bbox="1739 1276 2516 1871"> <thead> <tr> <th>環境条件等</th> <th>対応</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>温度・圧力・湿度・放射線</td> <td>原子炉建物付属棟及び廃棄物処理建物で想定される温度、圧力、湿度及び放射線条件下に耐えられる性能を確認した機器を使用する。</td> </tr> <tr> <td>屋外の天候による影響</td> <td>屋外に設置するものではないため、天候による影響は受けない。</td> </tr> <tr> <td>海水を通水する系統への影響</td> <td>海水を通水することはない。</td> </tr> <tr> <td>地震</td> <td>適切な地震荷重との組合せを考慮した上で機器が損傷しないことを確認する。(詳細は「2. 1. 2 耐震設計の基本方針」に示す)。</td> </tr> <tr> <td>風(台風)・積雪</td> <td>原子炉建物付属棟及び廃棄物処理建物に設置するため、風(台風)及び積雪の影響は受けない。</td> </tr> <tr> <td>電磁的障害</td> <td>重大事故等が発生した場合においても、電磁波によりその機能が損なわれない設計とする。</td> </tr> </tbody> </table>	環境条件等	対応	温度・圧力・湿度・放射線	原子炉建物付属棟及び廃棄物処理建物で想定される温度、圧力、湿度及び放射線条件下に耐えられる性能を確認した機器を使用する。	屋外の天候による影響	屋外に設置するものではないため、天候による影響は受けない。	海水を通水する系統への影響	海水を通水することはない。	地震	適切な地震荷重との組合せを考慮した上で機器が損傷しないことを確認する。(詳細は「2. 1. 2 耐震設計の基本方針」に示す)。	風(台風)・積雪	原子炉建物付属棟及び廃棄物処理建物に設置するため、風(台風)及び積雪の影響は受けない。	電磁的障害	重大事故等が発生した場合においても、電磁波によりその機能が損なわれない設計とする。	
環境条件等	対応																																														
温度・圧力・湿度・放射線	コントロール建屋で想定される温度、圧力、湿度及び放射線条件下に耐えられる性能を確認した機器を使用する。																																														
屋外の天候による影響	屋外に設置するものではないため、天候による影響は受けない。																																														
海水を通水する系統への影響	海水を通水することはない。																																														
地震	適切な地震荷重との組合せを考慮した上で機器が損傷しないことを確認する。(詳細は「2. 1. 2 耐震設計の基本方針」に示す)																																														
風(台風)・積雪	コントロール建屋に設置するため、風(台風)及び積雪の影響は受けない。																																														
電磁的障害	重大事故等が発生した場合においても電磁波によりその機能が損なわれない設計とする。																																														
環境条件	対応																																														
温度、圧力、湿度、放射線	設置場所である原子炉建屋付属棟中1階で想定される温度、圧力、湿度及び放射線条件下に耐えられる性能を確認した機器を使用する。																																														
屋外の天候による影響	屋外に設置するものではないため、天候による影響を受けない。																																														
海水を通水する系統への影響	海水を通水しない。																																														
地震	適切な地震荷重との組合せを考慮した上で機器が損傷しない設計とする(詳細は「2. 1. 2 耐震設計の基本方針」に示す)。																																														
津波	津波を考慮し、防潮堤及び浸水防止設備を設置する設計とする。																																														
風(台風)、竜巻、積雪、火山の影響	原子炉建屋付属棟中1階に設置するため、風(台風)、竜巻、積雪及び火山の影響を受けない。																																														
電磁的障害	重大事故等が発生した場合においても、電磁波による影響を考慮した設計とする。																																														
環境条件等	対応																																														
温度・圧力・湿度・放射線	原子炉建物付属棟及び廃棄物処理建物で想定される温度、圧力、湿度及び放射線条件下に耐えられる性能を確認した機器を使用する。																																														
屋外の天候による影響	屋外に設置するものではないため、天候による影響は受けない。																																														
海水を通水する系統への影響	海水を通水することはない。																																														
地震	適切な地震荷重との組合せを考慮した上で機器が損傷しないことを確認する。(詳細は「2. 1. 2 耐震設計の基本方針」に示す)。																																														
風(台風)・積雪	原子炉建物付属棟及び廃棄物処理建物に設置するため、風(台風)及び積雪の影響は受けない。																																														
電磁的障害	重大事故等が発生した場合においても、電磁波によりその機能が損なわれない設計とする。																																														

柏崎刈羽原子力発電所 6 / 7号炉 (2017. 12. 20 版)	東海第二発電所 (2018. 9. 18 版)	島根原子力発電所 2号炉	備考																
<p>また、非常用直流電源設備は操作不要である。</p> <p>基本方針については、「2.3.3 環境条件等」、「2.3.4 操作性及び試験・検査性」に示す。</p> <p>非常用直流電源設備については、設計基準事故対処設備として使用する場合と同じ系統構成で重大事故等においても重大事故等対処設備（設計基準拡張）として使用する設計とする。</p> <p>また、<u>直流125V蓄電池A、A-2、B、C及びD</u>については、発電用原子炉の運転中に定例試験及び簡易点検を、また運転中又は停止中に機能・性能検査を可能な設計とする。また、<u>直流125V充電器A、A-2、B、C及びD</u>については、発電用原子炉の運転中又は停止中に定例試験、外観構造検査及び機能・性能検査を可能な設計とする。</p> <p>基本方針については、「2.3.4 操作性及び試験・検査性について」に示す。</p>	<p>b) <u>中性子モニタ用蓄電池A系・B系</u></p> <p><u>中性子モニタ用蓄電池A系・B系は、原子炉建屋付属棟1階に設置する設備であることから、その機能を期待される重大事故等時における、原子炉建屋付属棟1階の環境条件を考慮し、第3.14.3.2.3-2表に示す設計とする。</u></p> <p style="text-align: right;">(57-2-9)</p> <p><u>第3.14.3.2.3-2表想定する環境条件(中性子モニタ用蓄電池A系・B系)</u></p> <table border="1" data-bbox="952 575 1703 995"> <thead> <tr> <th>環境条件</th> <th>対応</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>温度、圧力、湿度、放射線</td> <td>設置場所である原子炉建屋付属棟1階で想定される温度、圧力、湿度及び放射線条件に耐えられる性能を確認した機器を使用する。</td> </tr> <tr> <td>屋外の天候による影響</td> <td>屋外に設置するものではないため、天候による影響を受けない。</td> </tr> <tr> <td>海水を通水する系統への影響</td> <td>海水を通水しない。</td> </tr> <tr> <td>地震</td> <td>適切な地震荷重との組合せを考慮した上で機器が損傷しない設計とする。(詳細は「2.1.2 耐震設計の基本方針」に示す)</td> </tr> <tr> <td>津波</td> <td>津波を考慮し、防潮堤及び浸水防止設備を設置する設計とする。</td> </tr> <tr> <td>風(台風)、竜巻、積雪、火山の影響</td> <td>原子炉建屋付属棟1階に設置するため、風(台風)、竜巻、積雪及び火山の影響を受けない。</td> </tr> <tr> <td>電磁的障害</td> <td>重大事故等が発生した場合においても、電磁波による影響を考慮した設計とする。</td> </tr> </tbody> </table> <p>また、非常用直流電源設備は操作不要である。</p> <p>基本方針については、「2.2.3 環境条件等」、「2.3.4 操作性及び試験・検査性」に示す。</p> <p>非常用直流電源設備については、設計基準事故対処設備として使用する同じ系統構成で重大事故等においても重大事故等対処設備として使用する設計とする。</p> <p>また、<u>125V系蓄電池A系・B系・HPCS系及び中性子モニタ用蓄電池A系・B系</u>については、発電用原子炉の運転中又は停止中に機能・性能検査を可能な設計とする。</p> <p>基本方針については、「2.3.4 操作性及び試験・検査性について」に示す。</p>	環境条件	対応	温度、圧力、湿度、放射線	設置場所である原子炉建屋付属棟1階で想定される温度、圧力、湿度及び放射線条件に耐えられる性能を確認した機器を使用する。	屋外の天候による影響	屋外に設置するものではないため、天候による影響を受けない。	海水を通水する系統への影響	海水を通水しない。	地震	適切な地震荷重との組合せを考慮した上で機器が損傷しない設計とする。(詳細は「2.1.2 耐震設計の基本方針」に示す)	津波	津波を考慮し、防潮堤及び浸水防止設備を設置する設計とする。	風(台風)、竜巻、積雪、火山の影響	原子炉建屋付属棟1階に設置するため、風(台風)、竜巻、積雪及び火山の影響を受けない。	電磁的障害	重大事故等が発生した場合においても、電磁波による影響を考慮した設計とする。	<p>また、非常用直流電源設備は操作不要な設計とする。</p> <p>基本方針については、「2.3.3 環境条件等」、「2.3.4 操作性及び試験・検査性」に示す。</p> <p>非常用直流電源設備については、設計基準事故対処設備として使用する場合と同じ系統構成で重大事故等においても重大事故等対処設備（設計基準拡張）として使用する設計とする。</p> <p>また、<u>非常用直流電源設備のうち蓄電池</u>については、発電用原子炉の運転中に定例試験及び簡易点検を、また、運転中又は停止中に機能・性能検査を可能な設計とする。また、<u>非常用直流電源設備のうち充電器</u>については、発電用原子炉の運転中又は停止中に定例試験、外観構造検査及び機能・性能検査を可能な設計とする。</p> <p>基本方針については、「2.3.4 操作性及び試験・検査性」に示す。</p>	<p>・資料構成の相違</p> <p>【東海第二】</p> <p>島根2号炉の非常用蓄電池については前項でまとめて記載している</p> <p>・記載方針の相違</p> <p>【東海第二】</p> <p>③7の相違</p>
環境条件	対応																		
温度、圧力、湿度、放射線	設置場所である原子炉建屋付属棟1階で想定される温度、圧力、湿度及び放射線条件に耐えられる性能を確認した機器を使用する。																		
屋外の天候による影響	屋外に設置するものではないため、天候による影響を受けない。																		
海水を通水する系統への影響	海水を通水しない。																		
地震	適切な地震荷重との組合せを考慮した上で機器が損傷しない設計とする。(詳細は「2.1.2 耐震設計の基本方針」に示す)																		
津波	津波を考慮し、防潮堤及び浸水防止設備を設置する設計とする。																		
風(台風)、竜巻、積雪、火山の影響	原子炉建屋付属棟1階に設置するため、風(台風)、竜巻、積雪及び火山の影響を受けない。																		
電磁的障害	重大事故等が発生した場合においても、電磁波による影響を考慮した設計とする。																		

柏崎刈羽原子力発電所 6 / 7号炉 (2017. 12. 20 版)	東海第二発電所 (2018. 9. 18 版)	島根原子力発電所 2号炉	備考
<p>3. 14. 3. 3 燃料補給設備</p> <p>3. 14. 3. 3. 1 設備概要</p> <p>燃料補給設備は、重大事故等発生時に重大事故等対処設備で使用する軽油が、枯渇をすることを防止するため、補機駆動用の軽油を補給することを目的として使用する。</p> <p>本設備はタンクローリ (4kL)、流路である軽油タンク出口ノズル及びホースから構成される。</p> <p>可搬型代替注水ポンプ (A-1 級)、可搬型代替注水ポンプ (A-2 級)、大容量送水車 (熱交換器ユニット用)、大容量送水車 (原子炉建屋放水設備用)、大容量送水車 (海水取水用)、モニタリング・ポスト用発電機及び 5 号炉原子炉建屋内緊急時対策所用可搬型電源設備は、軽油タンクからタンクローリ (4kL) を用いて燃料を補給できる設計とする。</p> <p>軽油タンクからタンクローリ (4kL) への軽油の補給は、ホースを用いる設計とする。</p>	<p>3. 14. 3. 3 燃料給油設備</p> <p>3. 14. 3. 3. 1 設備概要</p> <p>燃料給油設備は、設計基準事故対処設備である 2C・2DD/G の交流電源が喪失したことにより重大事故等が発生した場合において、炉心の著しい損傷、原子炉格納容器の破損、使用済燃料プール内の燃料体等の著しい損傷及び運転停止中原子炉内燃料体の著しい損傷を防止するために設置するものである。</p> <p>燃料給油設備は、軽油貯蔵タンク、常設代替高压電源装置燃料移送ポンプ、可搬型設備用軽油タンク及びタンクローリで構成する。</p> <p>重大事故等時においては、軽油貯蔵タンクから常設代替高压電源装置燃料移送ポンプを用いて常設代替交流電源設備である常設代替高压電源装置へ、可搬型設備用軽油タンクからタンクローリを用いて可搬型代替交流電源設備である可搬型代替低压電源車、可搬型代替注水大型ポンプ、可搬型代替注水中型ポンプ、窒素供給装置用電源車及びタンクローリ (走行用の燃料タンク) 等へ給油する設計とする。</p>	<p>3. 14. 3. 3 燃料補給設備</p> <p>3. 14. 3. 3. 1 設備概要</p> <p>燃料補給設備は、重大事故等発生時に重大事故等対処設備で使用する軽油が、枯渇をすることを防止するため、補機駆動用の軽油を補給することを目的として使用する。</p> <p>本設備はガスタービン発電機用軽油タンク、非常用ディーゼル発電機燃料貯蔵タンク、高压炉心スプレイ系ディーゼル発電機燃料貯蔵タンク、タンクローリ、流路であるガスタービン発電機用軽油タンクドレン弁及びホースから構成される。</p> <p>大量送水車、大型送水ポンプ車及び可搬式窒素供給装置は、ガスタービン発電機用軽油タンク、非常用ディーゼル発電機燃料貯蔵タンク又は高压炉心スプレイ系ディーゼル発電機燃料貯蔵タンクからタンクローリを用いて燃料を補給できる設計とする。</p> <p>ガスタービン発電機用軽油タンク、非常用ディーゼル発電機燃料貯蔵タンク又は高压炉心スプレイ系ディーゼル発電機燃料貯蔵タンクからタンクローリへの軽油の補給は、ホースを用いる設計とする。</p>	<p>備考</p> <ul style="list-style-type: none"> 資料構成の相違 【東海第二】 島根 2 号炉の常設 SA 設備の燃料補給に関しては、3. 14. 2. 2 項に記載している (以下、㊸の相違) 設備の相違 【柏崎 6/7】 ㊸の相違 設備の相違 【柏崎 6/7、東海第二】 設備の相違により、燃料補給対象が異なる 【柏崎 6/7】 ㊸の相違 資料構成の相違 【東海第二】 ㊸の相違 設備の相違 【柏崎 6/7】 ㊸の相違 記載方針の相違 【東海第二】 島根 2 号炉は柏崎 6/7 と同様にタンクローリのホースを重大事故等対処設備として使

柏崎刈羽原子力発電所 6 / 7号炉 (2017. 12. 20 版)	東海第二発電所 (2018. 9. 18 版)	島根原子力発電所 2号炉	備考
<p>本設備に関する重大事故等対処設備を表 3.14-145 に、本設備全体の概要図を図 3.14-45 に示す。</p>	<p>本系統全体の系統図を、第 3.14.3.3.1-1~1-3 図に、本系統に属する重大事故等対処設備を、第 3.14.3.3.1-1 表に示す。</p> <p>燃料給油設備の設計基準事故対処設備に対する独立性、位置的分散については、「3.14.3.3.3 独立性及び位置的分散の確保」に詳細を示す。ただし、軽油貯蔵タンクは、設計基準事故対処設備であるとともに、重大事故等時においても使用するため、「1.1.7 重大事故等対処設備に関する基本方針」に示す設計方針に適用するが、多様性、位置的分散を考慮すべき対象の設計基準事故対象設備ではないことから、「1.1.7 重大事故等対処設備に関する基本方針」のうち、多様性、位置的分散の設計方針は適用しないものとする。</p> <p>なお、可搬型代替注水中型ポンプについては、「3.4 原子炉冷却材圧力バウンダリ低圧時に発電用原子炉を冷却するための設備(設置許可基準規則 47 条に対する方針を示す章)」、「3.6 原子炉格納器内の冷却等のための設備(設置許可基準規則 49 条に対する方針を示す章)」、「3.8 原子炉格納容器下部の熔融炉心を冷却するための設備(設置許可基準規則 51 条に対する方針を示す章)」、「3.9 水素爆発による原子炉格納容器の破損を防止するための設備(設置許可基準規則 52 条に対する方針を示す章)」、「3.11 使用済燃料貯蔵槽の冷却のための設備」、「3.13 重大事故等の収束に必要となる水の給電設備(設置許可基準規則 56 条に</p>	<p>本設備に関する重大事故等対処設備を第 3.14-151 表に、本設備全体の概要図を第 3.14-45 図に示す。</p> <p>燃料補給設備の設計基準事故対処設備に対する独立性及び位置的分散については 3.14.3.3.3 項に詳細を示す。</p>	<p>用するため記載しているが、東海第二はホースをタンクローリの付属品として整理しており記載していない</p> <p>・資料構成の相違 【柏崎 6/7】 ・設備の相違 【東海第二】 島根 2 号炉のガスタービン発電機用軽油タンクは SA 専用設備であり、独立性、位置的分散については、3.14.3.3.3 項に記載している</p> <p>・資料構成の相違 【東海第二】 島根 2 号炉も同様に、燃料補給先の設備については、各条文に記載している</p>

柏崎刈羽原子力発電所 6 / 7号炉 (2017. 12. 20 版)	東海第二発電所 (2018. 9. 18 版)	島根原子力発電所 2号炉	備考													
	<p>対する方針を示す章)」、可搬型代替注水大型ポンプについては、<u>可搬型代替注水中型ポンプと同様の設置許可基準規則に加えて「3. 12 工場外への放射線物質の拡散を抑制するための設備(設置許可基準規則 55 条に対する方針を示す章)」</u>で示す。</p> <p>また、窒素供給装置用電源車については、「<u>3. 9 水素爆発による原子炉格納容器の破損を防止するための設備(設置許可基準規則 52 条に対する方針を示す章)」</u>で示す。</p> <p><u>第 3. 14. 3. 3. 1-1 表燃料給油設備に関する重大事故等対処設備一</u> <u>覧</u></p> <table border="1" data-bbox="952 705 1691 1003"> <thead> <tr> <th>設備区分</th> <th>設備名</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>主要設備</td> <td>軽油貯蔵タンク【常設】 常設代替高圧電源装置燃料移送ポンプ【常設】 可搬型設備用軽油タンク【常設】 タンクローリ【可搬】</td> </tr> <tr> <td rowspan="4">関連設備</td> <td>付属設備</td> <td>—</td> </tr> <tr> <td>燃料流路</td> <td>常設代替高圧電源装置燃料移送系配管・弁【常設】</td> </tr> <tr> <td>電路</td> <td>—</td> </tr> <tr> <td>計装設備 (補助) ※1</td> <td>—</td> </tr> </tbody> </table> <p>※1 重大事故等対処設備を活用する手順等の着手の判断基準として用いる補助パラメータ</p>	設備区分	設備名	主要設備	軽油貯蔵タンク【常設】 常設代替高圧電源装置燃料移送ポンプ【常設】 可搬型設備用軽油タンク【常設】 タンクローリ【可搬】	関連設備	付属設備	—	燃料流路	常設代替高圧電源装置燃料移送系配管・弁【常設】	電路	—	計装設備 (補助) ※1	—		<p>・資料構成の相違</p> <p>【東海第二】</p> <p>島根 2号炉は、第 3. 14-151 表に記載している</p>
設備区分	設備名															
主要設備	軽油貯蔵タンク【常設】 常設代替高圧電源装置燃料移送ポンプ【常設】 可搬型設備用軽油タンク【常設】 タンクローリ【可搬】															
関連設備	付属設備	—														
	燃料流路	常設代替高圧電源装置燃料移送系配管・弁【常設】														
	電路	—														
	計装設備 (補助) ※1	—														










図 3. 14-45 燃料補給設備系統概要図




※:可搬型代替注水中型ポンプ、窒素供給装置用電源車及びタンクローリ(走行用の燃料タンク)へのタンクローリからの給油は、可搬型代替低圧電源車及び可搬型代替注水大型ポンプと同様ピストルノズルにて行う。

第 3. 14. 3. 3. 1-1 図 燃料給油設備系統概要図(1 / 3)




第 3. 14-45 図 燃料補給設備 系統概要図

・設備の相違
【柏崎 6/7, 東海第二】



第 3. 14. 3. 3. 1-1 図 燃料給油設備系統概要図(2 / 3)



第 3. 14. 3. 3. 1-1 図 燃料給油設備系統概要図(3 / 3)

・資料構成の相違
【東海第二】
島根 2号炉は, 3. 14. 2. 2. 1項第 3. 14-11 図に記載している

・資料構成の相違
【東海第二】
島根 2号炉は, 3. 14. 2. 2. 1項第 3. 14-12 図に記載している

柏崎刈羽原子力発電所 6/7号炉 (2017.12.20版)		東海第二発電所 (2018.9.18版)	島根原子力発電所 2号炉	備考	
表 3.14-145 燃料補給設備に関する重大事故等対処設備一覧			第 3.14-151 表 燃料補給設備に関する重大事故等対処設備一覧	<ul style="list-style-type: none"> 資料構成の相違 【東海第二】東海第二は、第 3.14.3.3.1-1 表に記載している 設備の相違 【柏崎 6/7】 	
設備区分	設備名		設備区分		設備名
主要設備	軽油タンク【常設】 タンクローリ (4kL)【可搬】		主要設備		ガスタービン発電機用軽油タンク【常設】 非常用ディーゼル発電機燃料貯蔵タンク【常設】 高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機燃料貯蔵タンク【常設】 タンクローリ【可搬型】
附属設備	—		附属設備		—
燃料源	—		燃料源		—
燃料流路	軽油タンク出口ノズル・弁【常設】 ホース【可搬】		燃料流路		ガスタービン発電機用軽油タンクドレン弁【常設】 ホース【可搬型】
燃料補給先	タンクローリ (4kL) 可搬型代替注水ポンプ (A-1 級)【可搬】 可搬型代替注水ポンプ (A-2 級)【可搬】 大容量送水車【可搬】 モニタリング・ポスト用発電機【常設】 5号炉原子炉建屋内緊急時対策所用可搬型電源設備【可搬】		燃料補給先		タンクローリ 大量送水車【可搬型】 大型送水ポンプ車【可搬型】 可搬式窒素供給装置【可搬型】
電路	—		電路	—	

柏崎刈羽原子力発電所 6 / 7号炉 (2017. 12. 20 版)	東海第二発電所 (2018. 9. 18 版)	島根原子力発電所 2号炉	備考
<p>3. 14. 3. 3. 2 主要設備の仕様 主要機器の仕様を以下に示す。</p> <p>(1) 軽油タンク (6号及び7号炉共用) 種類 : たて置円筒形 容量 : 約 550kL/基 最高使用圧力 : 静水頭 最高使用温度 : 66℃ 個数 : 1 (予備 3) 取付箇所 : 屋外 (6号及び7号炉原子炉建屋東側)</p>	<p>3. 14. 3. 3. 2 主要設備の仕様 主要設備の仕様を以下に示す。</p> <p>(1) 軽油貯蔵タンク 「3. 14. 3. 1. 2 主要設備の仕様」参照</p> <p>(2) 常設代替高圧電源装置燃料移送ポンプ 型式 : スクリュー型 台数 : 1(予備 1) 容量 : 約 3. 0m³/h(1台あたり) 吐出圧力: 約 0. 3MPa [gage] 最高使用圧力: 1. 0MPa [gage] 最高使用温度: 55° C 設置場所: 屋内(常設代替高圧電源装置置場)</p> <p>(3) 可搬型設備用軽油タンク 型式 : 横置円筒形地下タンク 基数 : 7(予備 1) 容量 : 約 30kL/基 設置場所: 可搬型重大事故等対処設備保管場所(西側)(地下)及び可搬型重大事故等対処設備保管場所(南側)(地下)</p>	<p>3. 14. 3. 3. 2 主要設備の仕様 主要機器の仕様を以下に示す。</p> <p>(1) ガスタービン発電機用軽油タンク 種類 : たて置円筒形 容量 : 約 560m³/基 最高使用圧力 : 静水頭 最高使用温度 : 66℃ 個数 : 1 取付箇所 : 屋外 (ガスタービン発電機建物西側軽油タンク設置場所)</p> <p>(2) 非常用ディーゼル発電機燃料貯蔵タンク及び高圧炉心スプレィ系ディーゼル発電機燃料貯蔵タンク 種類 : 横置円筒形 容量 : 約 170 m³/基 最高使用圧力 : 静水頭 最高使用温度 : 40℃ 個数 : 2 (非常用), 1 (高圧炉心スプレィ系用) 取付箇所 : タービン建物西側ディーゼル燃料貯蔵タンク設置場所</p>	<p>・資料構成の相違 【東海第二】 ㊸の相違</p> <p>・資料構成の相違 【東海第二】 ㊸の相違</p> <p>・設備の相違 【柏崎 6/7, 東海第二】 ㊸の相違 【柏崎 6/7】 ㊹の相違</p> <p>・設備の相違 【柏崎 6/7, 東海第二】 ㊸の相違 【柏崎 6/7】 ㊸の相違</p>

柏崎刈羽原子力発電所 6 / 7号炉 (2017. 12. 20 版)	東海第二発電所 (2018. 9. 18 版)	島根原子力発電所 2号炉	備考
<p>(2) <u>タンクローリ (4kL) (6号及び7号炉共用)</u></p> <p>容量 : <u>約 4.0kL/台</u></p> <p>最高使用圧力 : 24kPa [gage]</p> <p>最高使用温度 : 40℃</p> <p>個数 : <u>3 (予備 1)</u></p> <p>設置場所 : 屋外</p> <p>保管場所 : <u>荒浜側高台保管場所及び大湊側高台保管場所並びに 5号炉東側第二保管場所</u></p>	<p>(4) <u>タンクローリ</u></p> <p>台数: <u>2(予備 3)</u></p> <p>容量: <u>約 4.0kL/台</u></p> <p>保管場所: <u>可搬型重大事故等対処設備保管場所(西側), 可搬型重大事故等対処設備保管場所(南側)及び予備機置場</u></p> <p>設置場所: <u>原子炉建屋西側接続口又は原子炉建屋東側接続口</u></p> <p><u>なお, 予備機置場に保管している予備機については, 重大事故等発生時に予備機置場にアクセスできないことから, その機能を期待するものではない。</u></p>	<p>(3) <u>非常用ディーゼル発電機燃料貯蔵タンク</u></p> <p>種類 : <u>横置円筒形</u></p> <p>容量 : <u>約 100 m³/基</u></p> <p>最高使用圧力 : <u>静水頭</u></p> <p>最高使用温度 : <u>40℃</u></p> <p>個数 : <u>3 (非常用)</u></p> <p>取付箇所 : <u>原子炉建屋西側ディーゼル燃料貯蔵タンク設置場所</u></p> <p>~</p> <p>(4) <u>タンクローリ</u></p> <p>容量 : <u>約 3.0m³/台</u></p> <p>最高使用圧力 : <u>24kPa [gage]</u></p> <p>最高使用温度 : <u>40℃</u></p> <p>個数 : <u>1 (予備 1)</u></p> <p>設置場所 : <u>屋外</u></p> <p>保管箇所 : <u>第3保管エリア及び第4保管エリア</u></p>	<p>・設備の相違</p> <p>【柏崎 6/7, 東海第二】</p> <p>③の相違</p> <p>・設備の相違</p> <p>【柏崎 6/7, 東海第二】</p> <p>③の相違</p> <p>・記載方針の相違</p> <p>【東海第二】</p> <p>島根 2号炉の予備機保管エリアは, アクセスルートが確保されている</p>

柏崎刈羽原子力発電所 6 / 7号炉 (2017. 12. 20 版)	東海第二発電所 (2018. 9. 18 版)	島根原子力発電所 2号炉	備考
<p>3. 14. 3. 3. 3 燃料補給設備の独立性, 位置的分散</p> <p>燃料補給設備は, 設計基準事故対処設備である非常用交流電源設備と共通要因によって同時にその機能が損なわれることがないよう, 表 3. 14-146 で示すとおり位置的分散を図った設計とする。</p> <p>燃料補給設備は, 表 3. 14-147 で示すとおり地震, 津波, 火災及び溢水により同時に故障することを防止するため, 非常用交流電源設備との独立性を確保する設計とする。</p>	<p>3. 14. 3. 3. 3 独立性及び位置的分散の確保</p> <p><u>重大事故防止設備である燃料給油設備は, 第 3. 14. 3. 3. 3-1 表に示すとおり, 地震, 津波, 火災及び溢水により同時に機能が損なわれるおそれがないよう, 設計基準事故対処設備である非常用交流電源設備と独立性を確保する設計とする。</u></p> <p><u>常設代替高压電源装置燃料移送ポンプは, 屋内(常設代替高压電源装置置場)の非常用交流電源設備 2C系, 2D系及びHPCS系と異なる区画に設置することで, 屋内(常設代替高压電源装置置場)内の 2C・2D非常用ディーゼル発電機燃料移送ポンプ及び高压炉心スプレイ系ディーゼル発電機燃料移送ポンプと共通要因によって同時に機能を損なわないよう, 位置的分散を図る設計とする。</u></p> <p><u>可搬型設備用軽油タンクは, 軽油貯蔵タンクと離れた屋外に設置することで, 共通要因によって同時に機能を損なわないよう, 位置的分散を図る設計とする。</u></p> <p><u>タンクローリは, 屋内(常設代替高压電源装置)の 2C・2D 非常用ディーゼル発電機燃料移送ポンプ及び高压炉心スプレイ系ディーゼル発電機燃料移送ポンプから離れた屋外に分散して保管することで, 屋内(常設代替高压電源装置置場)の 2C・2D非常用ディーゼル発電機燃料移送ポンプと共通要因によって同時に機能を損なわないよう, 位置的分散を図る設計とする。</u></p> <p><u>燃料給油設備の設計基準事故対処設備との位置的分散を, 第 3. 14. 3. 3-2 表に示す。</u></p>	<p>3. 14. 3. 3. 3 燃料補給設備の独立性, 位置的分散</p> <p>燃料補給設備は, 設計基準事故対処設備である非常用交流電源設備と共通要因によって同時にその機能が損なわれることがないよう, 第 3. 14-152 表で示すとおり位置的分散を図った設計とする。</p> <p>燃料補給設備は, 第 3. 14-153 表で示すとおり地震, 津波, 火災及び溢水により同時に故障することを防止するため, 非常用交流電源設備との独立性を確保する設計とする。</p>	<p>備考</p> <ul style="list-style-type: none"> ・資料構成の相違 【東海第二】 ㊸の相違 ・記載方針の相違 【東海第二】 東海第二は, ガスタービン発電機用の燃料補給設備と可搬型設備用の燃料補給設備の位置的分散を記載している

柏崎刈羽原子力発電所 6 / 7号炉 (2017. 12. 20 版)				東海第二発電所 (2018. 9. 18 版)				島根原子力発電所 2号炉				備考	
表 3. 14-146 位置的分散								第 3. 14-152 表 位置的分散				・資料構成の相違 【東海第二】 東海第二は、第 3. 14. 3. 3. 3-2 表に記載している	
	設計基準事故対処設備	常設重大事故防止設備	可搬型重大事故防止設備						設計基準事故対処設備	常設重大事故防止設備	可搬型重大事故防止設備		
	非常用交流電源設備	常設代替交流電源設備	燃料補給設備						非常用交流電源設備	常設代替交流電源設備	燃料補給設備		
燃料源	軽油タンク ＜原子炉建屋東側軽油タンク設置場所＞ 燃料ディタンク ＜原子炉建屋内の原子炉区域外地上 3 階＞	軽油タンク ＜原子炉建屋東側軽油タンク設置場所＞ 第一ガスタービン発電機用燃料タンク ＜7号炉タービン建屋南側設置場所＞	軽油タンク ＜原子炉建屋東側軽油タンク設置場所＞						燃料源	非常用ディーゼル発電機燃料貯蔵タンク ＜原子炉建物西側及びタービン建物西側＞ 高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機燃料貯蔵タンク ＜タービン建物西側＞ 非常用ディーゼル発電機燃料ディタンク及び高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機燃料ディタンク ＜原子炉建物地下 1 階＞	ガスタービン発電機用軽油タンク ＜ガスタービン発電機建物西側軽油タンク設置場所＞ ガスタービン発電機用サービスタンク ＜ガスタービン発電機建物 2 階＞	燃料補給設備	ガスタービン発電機用軽油タンク ＜ガスタービン発電機建物西側軽油タンク設置場所＞ 非常用ディーゼル発電機燃料貯蔵タンク ＜原子炉建物西側及びタービン建物西側＞ 高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機燃料貯蔵タンク ＜タービン建物西側＞
燃料流路	燃料移送ポンプ ＜原子炉建屋東側軽油タンク設置場所＞	第一ガスタービン発電機用燃料移送ポンプ ＜7号炉タービン建屋南側設置場所＞	タンクローリ (4kL) ＜荒浜側高台保管場所及び大湊側高台保管場所並びに 5号炉東側第二保管場所＞					燃料流路	非常用ディーゼル発電機燃料移送ポンプ ＜原子炉建物西側及びタービン建物西側＞ 高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機燃料移送ポンプ ＜タービン建物西側＞	ガスタービン発電機用燃料移送ポンプ ＜ガスタービン発電機建物 1 階＞		タンクローリ ＜第 3 保管エリア及び第 4 保管エリア＞	

柏崎刈羽原子力発電所 6 / 7号炉 (2017. 12. 20 版)		東海第二発電所 (2018. 9. 18 版)		島根原子力発電所 2号炉		備考			
<u>表 3. 14-147 設計基準事故対処設備との独立性</u>		<u>第 3. 14. 3. 3. 3-1 表 設計基準事故対処設備との独立性</u>		<u>第 3. 14-153 表 設計基準事故対処設備との独立性</u>		・設備の相違 【柏崎 6/7, 東海第二】 ・資料構成の相違 【東海第二】 島根 2号炉は、第 3. 14-152 表に記載している			
項目	設計基準事故対処設備 非常用交流電源設備	重大事故等対処設備 燃料補給設備	項目	設計基準事故対処設備 非常用交流電源設備	重大事故等対処設備 燃料給油設備				
共通 要因 故障	地震	設計基準事故対処設備の非常用交流電源設備は耐震 S クラス設計とし、重大事故防止設備である燃料補給設備は基準地震動 Ss で機能維持できる設計とすることで、基準地震動 Ss が共通要因となり故障することのない設計とする。	共通 要因 故障	地震	設計基準事故対処設備である非常用交流電源設備は、耐震 S クラス設計とし、重大事故防止設備である燃料給油設備は基準地震動 Ss で機能維持する設計とすることで、基準地震動 Ss が共通要因となり故障することのない設計とする。				
	津波	設計基準事故対処設備を設置する各設置場所（燃料ディタンク：原子炉建屋内の原子炉区域外地上 3 階、燃料移送ポンプ：原子炉建屋東側軽油タンクエリアの屋外と、重大事故防止設備を保管する各保管場所（タンクローリ（4kL）：荒浜側高台保管場所及び大湊側高台保管場所並びに 5 号炉東側第二保管場所、タンクローリ（16kL）：荒浜側高台保管場所及び大湊側高台保管場所）は、ともに津波が到達しない位置とすることで、津波が共通要因となり故障することのない設計とする。		津波	設計基準事故対処設備である非常用交流電源設備は、防潮堤及び浸水防止設備の設置により、重大事故防止設備である燃料給油設備は、防潮堤に加え、高台の常設代替高圧電源装置置場、可搬型重大事故等対処設備保管場所（西側）又は可搬型重大事故等対処設備保管場所（南側）への配備により、津波が共通要因となり故障することのない設計とする。				
	火災	設計基準事故対処設備の非常用交流電源設備と、重大事故等対処設備である燃料補給設備は、火災が共通要因となり故障することのない設計とする（「共-7 重大事故等対処設備の内部火災に対する防護方針について」に示す）。		火災	設計基準事故対処設備である非常用交流電源設備と、重大事故防止設備である燃料給油設備は、火災が共通要因となり同時に故障することのない設計とする（「共-7 重大事故等対処設備の内部火災に対する防護方針について」に示す）。				
	溢水	設計基準事故対処設備の非常用交流電源設備と、重大事故等対処設備である燃料補給設備は、溢水が共通要因となり故障することのない設計とする（「共-8 重大事故等対処設備の内部溢水に対する防護方針について」に示す）。		溢水	設計基準事故対処設備である非常用交流電源設備と、重大事故防止設備である燃料給油設備は、溢水が共通要因となり同時に故障することのない設計とする（「共-8 重大事故等対処設備の内部溢水に対する防護方針について」に示す）。				
		<u>第 3. 14. 3. 3. 3-2 表 位置的分散</u>							
		燃料源	<table border="1"> <thead> <tr> <th>設計基準事故対処設備 非常交流電源設備</th> <th>重大事故防止設備 燃料給油設備</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2 C 非常用ディーゼル発電機燃料移送ポンプ 2 D 非常用ディーゼル発電機燃料移送ポンプ 高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機燃料移送ポンプ < 屋内（常設代替高圧電源装置置場）></td> <td>軽油貯蔵タンク < 常設代替高圧電源装置南側（地下）> 常設代替高圧電源装置燃料移送ポンプ < 屋内（常設代替高圧電源装置置場）> 可搬型設備用軽油タンク < 可搬型重大事故等対処設備保管場所（西側）（地下）及び可搬型重大事故等対処設備保管場所（南側）（地下）> タンクローリ < 可搬型重大事故等対処設備保管場所（西側）及び可搬型重大事故等対処設備保管場所（南側）></td> </tr> </tbody> </table>	設計基準事故対処設備 非常交流電源設備	重大事故防止設備 燃料給油設備	2 C 非常用ディーゼル発電機燃料移送ポンプ 2 D 非常用ディーゼル発電機燃料移送ポンプ 高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機燃料移送ポンプ < 屋内（常設代替高圧電源装置置場）>	軽油貯蔵タンク < 常設代替高圧電源装置南側（地下）> 常設代替高圧電源装置燃料移送ポンプ < 屋内（常設代替高圧電源装置置場）> 可搬型設備用軽油タンク < 可搬型重大事故等対処設備保管場所（西側）（地下）及び可搬型重大事故等対処設備保管場所（南側）（地下）> タンクローリ < 可搬型重大事故等対処設備保管場所（西側）及び可搬型重大事故等対処設備保管場所（南側）>		
設計基準事故対処設備 非常交流電源設備	重大事故防止設備 燃料給油設備								
2 C 非常用ディーゼル発電機燃料移送ポンプ 2 D 非常用ディーゼル発電機燃料移送ポンプ 高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機燃料移送ポンプ < 屋内（常設代替高圧電源装置置場）>	軽油貯蔵タンク < 常設代替高圧電源装置南側（地下）> 常設代替高圧電源装置燃料移送ポンプ < 屋内（常設代替高圧電源装置置場）> 可搬型設備用軽油タンク < 可搬型重大事故等対処設備保管場所（西側）（地下）及び可搬型重大事故等対処設備保管場所（南側）（地下）> タンクローリ < 可搬型重大事故等対処設備保管場所（西側）及び可搬型重大事故等対処設備保管場所（南側）>								

柏崎刈羽原子力発電所 6/7号炉 (2017.12.20版)	東海第二発電所 (2018.9.18版)	島根原子力発電所 2号炉	備考																
<p>3.14.3.3.4 設置許可基準規則第43条への適合方針</p> <p>3.14.3.3.4.1 設置許可基準規則第43条第1項への適合方針</p> <p>(1) 環境条件及び荷重条件(設置許可基準規則第43条第1項一)</p> <p>(i) 要求事項</p> <p>想定される重大事故等が発生した場合における温度、放射線、荷重その他の使用条件において、重大事故等に対処するために必要な機能を有効に発揮するものであること。</p> <p>(ii) 適合性</p> <p>基本方針については、「2.3.3 環境条件等」に示す。</p>	<p>3.14.3.3.4 設置許可基準規則第43条第1項への適合方針</p> <p>(1) 環境条件及び荷重条件(設置許可基準規則第43条第1項一)</p> <p>(i) 要求事項</p> <p>想定される重大事故等が発生した場合における温度、放射線、荷重その他の使用条件において、重大事故等に対処するために必要な機能を有効に発揮するものであること。</p> <p>(ii) 適合性</p> <p>基本方針については、「2.3.3 環境条件等」に示す。</p> <p>a) 軽油貯蔵タンク</p> <p><u>軽油貯蔵タンクは、常設代替高圧電源装置置場南側(地下)に設置する設備であることから、その機能を期待される重大事故等時における、常設代替高圧電源装置置場南側(地下)の環境条件を考慮し、第3.14.3.3.4-1表に示す設計とする。</u></p> <p style="text-align: right;">(57-2-4)</p> <p style="text-align: center;"><u>第3.14.3.3.4-1表 想定する環境条件(軽油貯蔵タンク)</u></p> <table border="1" data-bbox="952 1073 1715 1478"> <thead> <tr> <th>環境条件</th> <th>対応</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>温度、圧力、湿度、放射線</td> <td>設置場所である常設代替高圧電源装置置場南側(地下)で想定される温度、圧力、湿度及び放射線条件に耐えられる性能を確認した機器を使用する。</td> </tr> <tr> <td>屋外の天候による影響</td> <td>屋外に設置するものではないため、天候による影響は受けない。</td> </tr> <tr> <td>海水を通水する系統への影響</td> <td>海水を通水しない。</td> </tr> <tr> <td>地震</td> <td>適切な地震荷重との組合せを考慮した上で、機器が損傷しない設計とする(詳細は「2.1.2 耐震設計の基本方針」に示す)。</td> </tr> <tr> <td>津波</td> <td>津波を考慮し、防潮堤及び浸水防止設備を設置する設計とする。</td> </tr> <tr> <td>風(台風)、竜巻、積雪、火山の影響</td> <td>常設代替高圧電源装置置場南側(地下)に設置するため、風(台風)及び竜巻の風荷重、積雪、火山の影響を受けない。</td> </tr> <tr> <td>電磁的障害</td> <td>機械装置のため、電磁波の影響を受けない。</td> </tr> </tbody> </table> <p>b) 常設代替高圧電源装置燃料移送ポンプ</p> <p><u>常設代替高圧電源装置燃料移送ポンプは、屋内(常設代替高圧電源装置置場)に設置する設備であることから、その機能を期待される重大事故等時における、屋内(常設代替高圧電源装置置場)の環境条件を考慮し、第3.14.3.3.4-2表に示す設計とする。</u></p> <p style="text-align: right;">(57-2-5)</p>	環境条件	対応	温度、圧力、湿度、放射線	設置場所である常設代替高圧電源装置置場南側(地下)で想定される温度、圧力、湿度及び放射線条件に耐えられる性能を確認した機器を使用する。	屋外の天候による影響	屋外に設置するものではないため、天候による影響は受けない。	海水を通水する系統への影響	海水を通水しない。	地震	適切な地震荷重との組合せを考慮した上で、機器が損傷しない設計とする(詳細は「2.1.2 耐震設計の基本方針」に示す)。	津波	津波を考慮し、防潮堤及び浸水防止設備を設置する設計とする。	風(台風)、竜巻、積雪、火山の影響	常設代替高圧電源装置置場南側(地下)に設置するため、風(台風)及び竜巻の風荷重、積雪、火山の影響を受けない。	電磁的障害	機械装置のため、電磁波の影響を受けない。	<p>3.14.3.3.4 設置許可基準規則第43条への適合方針</p> <p>3.14.3.3.4.1 設置許可基準規則第43条第1項への適合方針</p> <p>(1) 環境条件及び荷重条件(設置許可基準規則第43条第1項一)</p> <p>(i) 要求事項</p> <p>想定される重大事故等が発生した場合における温度、放射線、荷重その他の使用条件において、重大事故等に対処するために必要な機能を有効に発揮するものであること。</p> <p>(ii) 適合性</p> <p>基本方針については、「2.3.3 環境条件等」に示す。</p>	<p>・資料構成の相違</p> <p>【東海第二】</p> <p>㊸の相違</p> <p>・資料構成の相違</p> <p>【東海第二】</p> <p>島根2号炉は、第3.14-155,156表に記載している</p> <p>・資料構成の相違</p> <p>【東海第二】</p> <p>㊸の相違</p>
環境条件	対応																		
温度、圧力、湿度、放射線	設置場所である常設代替高圧電源装置置場南側(地下)で想定される温度、圧力、湿度及び放射線条件に耐えられる性能を確認した機器を使用する。																		
屋外の天候による影響	屋外に設置するものではないため、天候による影響は受けない。																		
海水を通水する系統への影響	海水を通水しない。																		
地震	適切な地震荷重との組合せを考慮した上で、機器が損傷しない設計とする(詳細は「2.1.2 耐震設計の基本方針」に示す)。																		
津波	津波を考慮し、防潮堤及び浸水防止設備を設置する設計とする。																		
風(台風)、竜巻、積雪、火山の影響	常設代替高圧電源装置置場南側(地下)に設置するため、風(台風)及び竜巻の風荷重、積雪、火山の影響を受けない。																		
電磁的障害	機械装置のため、電磁波の影響を受けない。																		

柏崎刈羽原子力発電所 6 / 7号炉 (2017. 12. 20 版)	東海第二発電所 (2018. 9. 18 版)	島根原子力発電所 2号炉	備考																																
	<p data-bbox="955 210 1706 283">第3. 14. 3. 3. 4-2表 想定する環境条件(常設代替高圧電源装置燃料移送ポンプ)</p> <table border="1" data-bbox="964 304 1617 682"> <thead> <tr> <th>環境条件</th> <th>対応</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>温度, 圧力, 湿度, 放射線</td> <td>設置場所である屋内(常設代替高圧電源装置場)で想定される温度, 圧力, 湿度及び放射線条件に耐えられる性能を確認した機器を使用する。</td> </tr> <tr> <td>屋外の天候による影響</td> <td>屋外に設置するものではないため, 天候による影響は受けない。</td> </tr> <tr> <td>海水を通過する系統への影響</td> <td>海水を通過しない。</td> </tr> <tr> <td>地震</td> <td>適切な地震荷重との組合せを考慮した上で, 機器が損傷しない設計とする(詳細は「2. 1. 2 耐震設計の基本方針」に示す)。</td> </tr> <tr> <td>津波</td> <td>津波を考慮し, 防潮堤及び浸水防止設備を設置する設計とする。</td> </tr> <tr> <td>風(台風), 竜巻, 積雪, 火山の影響</td> <td>屋内(常設代替高圧電源装置場)に設置するため, 風(台風)及び竜巻の風荷重, 積雪, 火山の影響を受けない。</td> </tr> <tr> <td>電磁的障害</td> <td>重大事故等が発生した場合においても, 電磁波による影響を考慮した設計とする。</td> </tr> </tbody> </table> <p data-bbox="955 787 1276 829">c) <u>可搬型設備用軽油タンク</u></p> <p data-bbox="955 835 1715 1092"><u>可搬型設備用軽油タンクは, 可搬型重大事故等対処設備保管場所(西側)(地下)及び可搬型重大事故等対処設備保管場所(南側)(地下)に設置する設備であることから, その機能を期待される重大事故等時における, 可搬型重大事故等対処設備保管場所(西側)(地下)及び可搬型重大事故等対処設備保管場所(南側)(地下)の環境条件を考慮し, 第3. 14. 3. 3. 4-3表に示す設計とする。</u></p> <p data-bbox="1602 1102 1715 1144">(57-2-7)</p> <p data-bbox="955 1239 1715 1312">第3. 14. 3. 3. 4-3表 想定する環境条件(可搬型設備用軽油タンク)</p> <table border="1" data-bbox="994 1333 1662 1753"> <thead> <tr> <th>環境条件</th> <th>対応</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>温度, 圧力, 湿度, 放射線</td> <td>設置場所である可搬型重大事故等対処設備保管場所(西側)(地下)及び可搬型重大事故等対処設備保管場所(南側)(地下)で想定される温度, 圧力, 湿度及び放射線条件に耐えられる性能を確認した機器を使用する。</td> </tr> <tr> <td>屋外の天候による影響</td> <td>屋外に設置するものではないため, 天候による影響は受けない。</td> </tr> <tr> <td>海水を通過する系統への影響</td> <td>海水を通過しない。</td> </tr> <tr> <td>地震</td> <td>適切な地震荷重との組合せを考慮した上で, 機器が損傷しない設計とする(詳細は「2. 1. 2 耐震設計の基本方針」に示す)。</td> </tr> <tr> <td>津波</td> <td>津波を考慮し, 防潮堤及び浸水防止設備を設置する設計とする。</td> </tr> <tr> <td>風(台風), 竜巻, 積雪, 火山の影響</td> <td>可搬型重大事故等対処設備保管場所(西側)(地下)及び可搬型重大事故等対処設備保管場所(南側)(地下)に設置するため, 風(台風)及び竜巻の風荷重, 積雪, 火山の影響を受けない。</td> </tr> <tr> <td>電磁的障害</td> <td>機械装置のため, 電磁波の影響を受けない。</td> </tr> </tbody> </table>	環境条件	対応	温度, 圧力, 湿度, 放射線	設置場所である屋内(常設代替高圧電源装置場)で想定される温度, 圧力, 湿度及び放射線条件に耐えられる性能を確認した機器を使用する。	屋外の天候による影響	屋外に設置するものではないため, 天候による影響は受けない。	海水を通過する系統への影響	海水を通過しない。	地震	適切な地震荷重との組合せを考慮した上で, 機器が損傷しない設計とする(詳細は「2. 1. 2 耐震設計の基本方針」に示す)。	津波	津波を考慮し, 防潮堤及び浸水防止設備を設置する設計とする。	風(台風), 竜巻, 積雪, 火山の影響	屋内(常設代替高圧電源装置場)に設置するため, 風(台風)及び竜巻の風荷重, 積雪, 火山の影響を受けない。	電磁的障害	重大事故等が発生した場合においても, 電磁波による影響を考慮した設計とする。	環境条件	対応	温度, 圧力, 湿度, 放射線	設置場所である可搬型重大事故等対処設備保管場所(西側)(地下)及び可搬型重大事故等対処設備保管場所(南側)(地下)で想定される温度, 圧力, 湿度及び放射線条件に耐えられる性能を確認した機器を使用する。	屋外の天候による影響	屋外に設置するものではないため, 天候による影響は受けない。	海水を通過する系統への影響	海水を通過しない。	地震	適切な地震荷重との組合せを考慮した上で, 機器が損傷しない設計とする(詳細は「2. 1. 2 耐震設計の基本方針」に示す)。	津波	津波を考慮し, 防潮堤及び浸水防止設備を設置する設計とする。	風(台風), 竜巻, 積雪, 火山の影響	可搬型重大事故等対処設備保管場所(西側)(地下)及び可搬型重大事故等対処設備保管場所(南側)(地下)に設置するため, 風(台風)及び竜巻の風荷重, 積雪, 火山の影響を受けない。	電磁的障害	機械装置のため, 電磁波の影響を受けない。	<p data-bbox="1751 835 2507 1003"><u>燃料補給設備のガスタービン発電機用軽油タンクは, 常設で屋外に設置する設備であることから, 想定される重大事故等時における, その機能を有効に発揮することができるよう, 以下の第3. 14-154表に示す設計とする。</u></p> <p data-bbox="1751 1014 2507 1228"><u>燃料補給設備の非常用ディーゼル発電機燃料貯蔵タンク及び高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機燃料貯蔵タンクは, 常設で屋外に設置する設備であることから, 想定される重大事故等時における, その機能を有効に発揮することができるよう, 以下の第3. 14-155表～第3. 14-156表に示す設計とする。</u></p>	<p data-bbox="2537 210 2745 325">・資料構成の相違 【東海第二】 ㉞の相違</p> <p data-bbox="2537 1239 2819 1585">・資料構成の相違 【東海第二】 島根2号炉は, 第3. 14-154表に記載している ・設計方針の相違 【東海第二】 ㉞の相違</p>
環境条件	対応																																		
温度, 圧力, 湿度, 放射線	設置場所である屋内(常設代替高圧電源装置場)で想定される温度, 圧力, 湿度及び放射線条件に耐えられる性能を確認した機器を使用する。																																		
屋外の天候による影響	屋外に設置するものではないため, 天候による影響は受けない。																																		
海水を通過する系統への影響	海水を通過しない。																																		
地震	適切な地震荷重との組合せを考慮した上で, 機器が損傷しない設計とする(詳細は「2. 1. 2 耐震設計の基本方針」に示す)。																																		
津波	津波を考慮し, 防潮堤及び浸水防止設備を設置する設計とする。																																		
風(台風), 竜巻, 積雪, 火山の影響	屋内(常設代替高圧電源装置場)に設置するため, 風(台風)及び竜巻の風荷重, 積雪, 火山の影響を受けない。																																		
電磁的障害	重大事故等が発生した場合においても, 電磁波による影響を考慮した設計とする。																																		
環境条件	対応																																		
温度, 圧力, 湿度, 放射線	設置場所である可搬型重大事故等対処設備保管場所(西側)(地下)及び可搬型重大事故等対処設備保管場所(南側)(地下)で想定される温度, 圧力, 湿度及び放射線条件に耐えられる性能を確認した機器を使用する。																																		
屋外の天候による影響	屋外に設置するものではないため, 天候による影響は受けない。																																		
海水を通過する系統への影響	海水を通過しない。																																		
地震	適切な地震荷重との組合せを考慮した上で, 機器が損傷しない設計とする(詳細は「2. 1. 2 耐震設計の基本方針」に示す)。																																		
津波	津波を考慮し, 防潮堤及び浸水防止設備を設置する設計とする。																																		
風(台風), 竜巻, 積雪, 火山の影響	可搬型重大事故等対処設備保管場所(西側)(地下)及び可搬型重大事故等対処設備保管場所(南側)(地下)に設置するため, 風(台風)及び竜巻の風荷重, 積雪, 火山の影響を受けない。																																		
電磁的障害	機械装置のため, 電磁波の影響を受けない。																																		

柏崎刈羽原子力発電所 6/7号炉 (2017.12.20版)	東海第二発電所 (2018.9.18版)	島根原子力発電所 2号炉	備考														
<p>燃料補給設備のタンクローリ(4kL)は、重大事故等時に屋外に設置する設備であることから、想定される重大事故等時における、その機能を有効に発揮することができるよう、以下の表 3.14-149 に示す設計とする</p> <p>タンクローリ(4kL)の操作は、タンクローリ(4kL)に付属の操作ハンドルにより、想定される重大事故等時において設置場所から可能な設計とする。風(台風)による荷重については、転倒しないことの確認を行っているが、詳細評価により転倒する結果となった場合は、転倒防止措置を講じる。積雪の影響については、適切に除雪する運用とする。</p> <p>また、降水及び凍結により機能を損なうことのないよう、防水対策が取られたタンクローリ(4kL)を使用し、凍結のおそれがある場合は暖気運転を行い凍結対策とする。</p> <p style="text-align: right;">(57-2, 57-3)</p>	<p>d) <u>タンクローリ</u></p> <p>タンクローリは、可搬型重大事故等対処設備保管場所(西側)及び可搬型重大事故等対処設備保管場所(南側)に保管し、重大事故等時に、原子炉建屋西側接続口又は原子炉建屋東側接続口に設置する設備であることから、その機能を期待される重大事故等時における、<u>屋外の環境条件を考慮し、第3.14.3.3.4-4表に示す設計とする。</u></p> <p style="text-align: right;">(57-2-8)</p>	<p>燃料補給設備のタンクローリは、屋外の第3保管エリア、第4保管エリアに保管し、重大事故等時は屋外に設置する設備であることから、<u>想定される重大事故等時における、その機能を有効に発揮することができるよう、以下の第3.14-157表に示す設計とする。</u></p> <p>タンクローリの操作は、タンクローリに付属の操作スイッチにより、<u>想定される重大事故等時において設置場所から可能な設計とする。風(台風)による荷重については、転倒しないことの確認を行っているが、詳細評価により転倒する結果となった場合は、転倒防止措置を講じる。積雪の影響については、適切に除雪する運用とする。</u></p> <p>また、降水及び凍結により機能を損なうことのないよう、防水対策が取られたタンクローリを使用し、凍結のおそれがある場合は暖気運転を行い凍結対策とする。</p> <p style="text-align: right;">(57-2, 57-3)</p> <p>第3.14-154表 想定する環境条件及び荷重条件(ガスタービン発電機用軽油タンク)</p> <table border="1" data-bbox="1745 1056 2516 1728"> <thead> <tr> <th>環境条件等</th> <th>対応</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>温度・圧力・湿度・放射線</td> <td>屋外で想定される温度、圧力、湿度及び放射線条件下に耐えられる性能を確認した機器を使用する。</td> </tr> <tr> <td>屋外の天候による影響</td> <td>降水及び凍結により機能を損なうことのないよう防水対策及び凍結対策を行える設計とする。</td> </tr> <tr> <td>海水を通水する系統への影響</td> <td>海水を通水することはない。</td> </tr> <tr> <td>地震</td> <td>適切な地震荷重との組合せを考慮した上で機器が損傷しないことを確認する(詳細は「2.1.2 耐震設計の基本方針」に示す)。</td> </tr> <tr> <td>風(台風)・積雪</td> <td>屋外で風荷重、積雪荷重を考慮しても機器が損傷しないことを応力評価により確認する。</td> </tr> <tr> <td>電磁的障害</td> <td>重大事故等が発生した場合においても電磁波によりその機能が損なわれない設計とする。</td> </tr> </tbody> </table>	環境条件等	対応	温度・圧力・湿度・放射線	屋外で想定される温度、圧力、湿度及び放射線条件下に耐えられる性能を確認した機器を使用する。	屋外の天候による影響	降水及び凍結により機能を損なうことのないよう防水対策及び凍結対策を行える設計とする。	海水を通水する系統への影響	海水を通水することはない。	地震	適切な地震荷重との組合せを考慮した上で機器が損傷しないことを確認する(詳細は「2.1.2 耐震設計の基本方針」に示す)。	風(台風)・積雪	屋外で風荷重、積雪荷重を考慮しても機器が損傷しないことを応力評価により確認する。	電磁的障害	重大事故等が発生した場合においても電磁波によりその機能が損なわれない設計とする。	<p>・記載方針の相違 【東海第二】</p> <p>・資料構成の相違 【東海第二】 東海第二は、第3.14.3.3.4-3表に記載している</p>
環境条件等	対応																
温度・圧力・湿度・放射線	屋外で想定される温度、圧力、湿度及び放射線条件下に耐えられる性能を確認した機器を使用する。																
屋外の天候による影響	降水及び凍結により機能を損なうことのないよう防水対策及び凍結対策を行える設計とする。																
海水を通水する系統への影響	海水を通水することはない。																
地震	適切な地震荷重との組合せを考慮した上で機器が損傷しないことを確認する(詳細は「2.1.2 耐震設計の基本方針」に示す)。																
風(台風)・積雪	屋外で風荷重、積雪荷重を考慮しても機器が損傷しないことを応力評価により確認する。																
電磁的障害	重大事故等が発生した場合においても電磁波によりその機能が損なわれない設計とする。																

柏崎刈羽原子力発電所 6 / 7号炉 (2017. 12. 20 版)	東海第二発電所 (2018. 9. 18 版)	島根原子力発電所 2号炉	備考																												
<p>表 3. 14-148 想定する環境条件及び荷重条件 (軽油タンク)</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>環境条件等</th> <th>対応</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>温度・圧力・湿度・放射線</td> <td>屋外で想定される温度、圧力、湿度及び放射線条件下に耐えられる性能を確認した機器を使用する。</td> </tr> <tr> <td>屋外の天候による影響</td> <td>降水及び凍結により機能を損なうことのないよう防水対策及び凍結対策を行える設計とする。</td> </tr> <tr> <td>海水を通水する系統への影響</td> <td>海水を通水することはない。</td> </tr> <tr> <td>地震</td> <td>適切な地震荷重との組合せを考慮した上で機器が損傷しないことを確認する (詳細は「2. 1. 2 耐震設計の基本方針」に示す)。</td> </tr> <tr> <td>風 (台風)・積雪</td> <td>屋外で風荷重、積雪荷重を考慮しても機器が損傷しないことを応力評価により確認する。</td> </tr> <tr> <td>電磁的障害</td> <td>重大事故等が発生した場合においても、電磁波によりその機能が損なわれない設計とする。</td> </tr> </tbody> </table>	環境条件等	対応	温度・圧力・湿度・放射線	屋外で想定される温度、圧力、湿度及び放射線条件下に耐えられる性能を確認した機器を使用する。	屋外の天候による影響	降水及び凍結により機能を損なうことのないよう防水対策及び凍結対策を行える設計とする。	海水を通水する系統への影響	海水を通水することはない。	地震	適切な地震荷重との組合せを考慮した上で機器が損傷しないことを確認する (詳細は「2. 1. 2 耐震設計の基本方針」に示す)。	風 (台風)・積雪	屋外で風荷重、積雪荷重を考慮しても機器が損傷しないことを応力評価により確認する。	電磁的障害	重大事故等が発生した場合においても、電磁波によりその機能が損なわれない設計とする。		<p>第 3. 14-155 表 想定する環境条件及び荷重条件 (A-ディーゼル燃料貯蔵タンク, HPCS-ディーゼル燃料貯蔵タンク)</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>環境条件等</th> <th>対応</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>温度・圧力・湿度・放射線</td> <td>屋外で想定される温度、圧力、湿度及び放射線条件下に耐えられる性能を確認した機器を使用する。</td> </tr> <tr> <td>屋外の天候による影響</td> <td>降水及び凍結により機能を損なうことのないよう防水対策及び凍結対策を行える設計とする。</td> </tr> <tr> <td>海水を通水する系統への影響</td> <td>海水を通水することはない。</td> </tr> <tr> <td>地震</td> <td>適切な地震荷重との組合せを考慮した上で機器が損傷しないことを確認する。(詳細は「2. 1. 2 耐震設計の基本方針」に示す)</td> </tr> <tr> <td>風 (台風)・積雪</td> <td>屋外で風荷重、積雪荷重を考慮しても機器が損傷しないことを応力評価により確認する。</td> </tr> <tr> <td>電磁的障害</td> <td>重大事故等が発生した場合においても電磁波によりその機能が損なわれない設計とする。</td> </tr> </tbody> </table>	環境条件等	対応	温度・圧力・湿度・放射線	屋外で想定される温度、圧力、湿度及び放射線条件下に耐えられる性能を確認した機器を使用する。	屋外の天候による影響	降水及び凍結により機能を損なうことのないよう防水対策及び凍結対策を行える設計とする。	海水を通水する系統への影響	海水を通水することはない。	地震	適切な地震荷重との組合せを考慮した上で機器が損傷しないことを確認する。(詳細は「2. 1. 2 耐震設計の基本方針」に示す)	風 (台風)・積雪	屋外で風荷重、積雪荷重を考慮しても機器が損傷しないことを応力評価により確認する。	電磁的障害	重大事故等が発生した場合においても電磁波によりその機能が損なわれない設計とする。	<p>・資料構成の相違 【東海第二】 東海第二は、第 3. 14. 3. 3. 4-1 表に記載している</p>
環境条件等	対応																														
温度・圧力・湿度・放射線	屋外で想定される温度、圧力、湿度及び放射線条件下に耐えられる性能を確認した機器を使用する。																														
屋外の天候による影響	降水及び凍結により機能を損なうことのないよう防水対策及び凍結対策を行える設計とする。																														
海水を通水する系統への影響	海水を通水することはない。																														
地震	適切な地震荷重との組合せを考慮した上で機器が損傷しないことを確認する (詳細は「2. 1. 2 耐震設計の基本方針」に示す)。																														
風 (台風)・積雪	屋外で風荷重、積雪荷重を考慮しても機器が損傷しないことを応力評価により確認する。																														
電磁的障害	重大事故等が発生した場合においても、電磁波によりその機能が損なわれない設計とする。																														
環境条件等	対応																														
温度・圧力・湿度・放射線	屋外で想定される温度、圧力、湿度及び放射線条件下に耐えられる性能を確認した機器を使用する。																														
屋外の天候による影響	降水及び凍結により機能を損なうことのないよう防水対策及び凍結対策を行える設計とする。																														
海水を通水する系統への影響	海水を通水することはない。																														
地震	適切な地震荷重との組合せを考慮した上で機器が損傷しないことを確認する。(詳細は「2. 1. 2 耐震設計の基本方針」に示す)																														
風 (台風)・積雪	屋外で風荷重、積雪荷重を考慮しても機器が損傷しないことを応力評価により確認する。																														
電磁的障害	重大事故等が発生した場合においても電磁波によりその機能が損なわれない設計とする。																														
		<p>第 3. 14-156 表 想定する環境条件及び荷重条件 (B-ディーゼル燃料貯蔵タンク)</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>環境条件等</th> <th>対応</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>温度・圧力・湿度・放射線</td> <td>屋外で想定される温度、圧力、湿度及び放射線条件下に耐えられる性能を確認した機器を使用する。</td> </tr> <tr> <td>屋外の天候による影響</td> <td>降水及び凍結により機能を損なうことのないよう防水対策及び凍結対策を行える設計とする。</td> </tr> <tr> <td>海水を通水する系統への影響</td> <td>海水を通水することはない。</td> </tr> <tr> <td>地震</td> <td>適切な地震荷重との組合せを考慮した上で機器が損傷しないことを確認する。(詳細は「2. 1. 2 耐震設計の基本方針」に示す)</td> </tr> <tr> <td>風 (台風)・積雪</td> <td>屋外で風荷重、積雪荷重を考慮しても機器が損傷しないことを応力評価により確認する。</td> </tr> <tr> <td>電磁的障害</td> <td>重大事故等が発生した場合においても電磁波によりその機能が損なわれない設計とする。</td> </tr> </tbody> </table>	環境条件等	対応	温度・圧力・湿度・放射線	屋外で想定される温度、圧力、湿度及び放射線条件下に耐えられる性能を確認した機器を使用する。	屋外の天候による影響	降水及び凍結により機能を損なうことのないよう防水対策及び凍結対策を行える設計とする。	海水を通水する系統への影響	海水を通水することはない。	地震	適切な地震荷重との組合せを考慮した上で機器が損傷しないことを確認する。(詳細は「2. 1. 2 耐震設計の基本方針」に示す)	風 (台風)・積雪	屋外で風荷重、積雪荷重を考慮しても機器が損傷しないことを応力評価により確認する。	電磁的障害	重大事故等が発生した場合においても電磁波によりその機能が損なわれない設計とする。															
環境条件等	対応																														
温度・圧力・湿度・放射線	屋外で想定される温度、圧力、湿度及び放射線条件下に耐えられる性能を確認した機器を使用する。																														
屋外の天候による影響	降水及び凍結により機能を損なうことのないよう防水対策及び凍結対策を行える設計とする。																														
海水を通水する系統への影響	海水を通水することはない。																														
地震	適切な地震荷重との組合せを考慮した上で機器が損傷しないことを確認する。(詳細は「2. 1. 2 耐震設計の基本方針」に示す)																														
風 (台風)・積雪	屋外で風荷重、積雪荷重を考慮しても機器が損傷しないことを応力評価により確認する。																														
電磁的障害	重大事故等が発生した場合においても電磁波によりその機能が損なわれない設計とする。																														

柏崎刈羽原子力発電所 6 / 7号炉 (2017. 12. 20 版)		東海第二発電所 (2018. 9. 18 版)		島根原子力発電所 2号炉		備考
表 3. 14-149 想定する環境条件及び荷重条件(タンクローリ(4kL))		第 3. 14. 3. 3. 4-4 表 想定する環境条件(タンクローリ)		第3. 14-157表 想定する環境条件及び荷重条件 (タンクローリ)		・設計方針の相違 【東海第二】 ㊸の相違
環境条件等	対応	環境条件	対応	環境条件等	対応	
温度・圧力・湿度・放射線	屋外で想定される温度、圧力、湿度及び放射線条件下に耐えられる性能を確認した機器を使用する。	温度、圧力、湿度、放射線	屋外で想定される温度、圧力、湿度及び放射線条件に耐えられる性能を確認した機器を使用する。	温度・圧力・湿度・放射線	屋外で想定される温度、圧力、湿度及び放射線条件下に耐えられる性能を確認した機器を使用する。	
屋外の天候による影響	降水及び凍結により機能を損なうことのないよう防水対策及び凍結対策を行える設計とする。	屋外の天候による影響	降水及び凍結により機能を損なうことのないよう防水及び凍結対策を考慮した設計とする。	屋外の天候による影響	降水及び凍結により機能を損なうことのないよう防水対策及び凍結対策を行える設計とする。	
海水を通水する系統への影響	海水を通水することはない。	海水を通水する系統への影響	海水を通水しない。	海水を通水する系統への影響	海水を通水することはない。	
地震	適切な地震荷重との組合せを考慮した上で機器が損傷しないことを確認し、治具や輪留め等により転倒防止対策を行う。	地震	保管場所で想定される適切な地震荷重との組合せを考慮した上で機器が損傷しないことを確認し、輪止め等により固定する。	地震	適切な地震荷重との組合せを考慮した上で機器が損傷しないことを確認し、輪留め等により転倒防止対策を行う。	
風(台風)・積雪	屋外で風荷重、積雪荷重を考慮しても機器が損傷しないことを応力評価により確認する。	津波	津波を考慮し、高台の可搬型設備保管場所に配備することにより、機器が損傷しない設計とする。	風(台風)・積雪	屋外で風荷重、積雪荷重を考慮しても機器が損傷しないことを応力評価により確認する。	
電磁的障害	重大事故等が発生した場合においても電磁波によりその機能が損なわれない設計とする。	風(台風)、竜巻、積雪、火山の影響	保管場所で想定される風(台風)及び竜巻の風荷重、積雪、火山の影響による荷重を考慮し、機器が損傷しない設計とする。また、設置場所で想定される風(台風)、積雪による荷重を考慮した設計とする。	電磁的障害	重大事故等が発生した場合においても電磁波によりその機能が損なわれない設計とする。	
		電磁的障害	機械装置のため、電磁波の影響を受けない。			

柏崎刈羽原子力発電所 6 / 7号炉 (2017. 12. 20 版)	東海第二発電所 (2018. 9. 18 版)	島根原子力発電所 2号炉	備考
<p>(2) 操作性 (設置許可基準規則第 43 条第 1 項二)</p> <p>(i) 要求事項</p> <p>想定される重大事故等が発生した場合において確実に操作できるものであること。</p> <p>(ii) 適合性</p> <p>基本方針については、「2.3.4 操作性及び試験・検査性」に示す。</p> <p>燃料補給設備を運転する場合は、<u>タンクローリ (4kL) の配備及び軽油タンクへのホースの接続を行い、軽油の抜き取りを実施した後、タンクローリ (4kL) を可搬型代替注水ポンプ (A-1 級)、可搬型代替注水ポンプ (A-2 級)、大容量送水車 (熱交換器ユニット用)、大容量送水車 (原子炉建屋放水設備用)、大容量送水車 (海水取水用)、モニタリング・ポスト用発電機及び 5 号炉原子炉建屋内緊急時対策所用可搬型電源設備の近傍に移動及びホース接続を行い、タンクローリ (4kL) を起動することで燃料の補給を行う。以上のことから、燃料補給設備の操作に必要な機器及び操作に必要な弁、ホースを表 3.14-150 に示す。</u></p>	<p>(2) 操作性 (設置許可基準規則第 43 条第 1 項二)</p> <p>(i) 要求事項</p> <p>想定される重大事故等が発生した場合において確実に操作できるものであること。</p> <p>(ii) 適合性</p> <p>基本方針については、「2.3.4 操作性及び試験・検査性」に示す。</p> <p><u>軽油貯蔵タンク及び常設代替高圧電源装置燃料移送ポンプは、中央制御室にて操作可能な設計する。</u></p> <p><u>可搬型設備用軽油タンク及びタンクローリは、設置場所にて操作可能な設計とする。</u></p> <p><u>操作対象機器の操作場所を、第 3.14.3.3.4-5 表に示す。</u> (57-2-4, 5, 7, 8, 57-3-13, 14, 57-8)</p>	<p>(2) 操作性 (設置許可基準規則第 43 条第 1 項二)</p> <p>(i) 要求事項</p> <p>想定される重大事故等が発生した場合において確実に操作できるものであること。</p> <p>(ii) 適合性</p> <p>基本方針については、「2.3.4 操作性及び試験・検査性」に示す。</p> <p>燃料補給設備を運転する場合は、<u>タンクローリの配備及びガスタービン発電機用軽油タンク、非常用ディーゼル発電機燃料貯蔵タンク又は高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機燃料貯蔵タンクへのホースの接続を行い、軽油の抜き取りを実施した後、タンクローリを大容量送水車、大型送水ポンプ車及び可搬式窒素供給装置の近傍に移動及びホース接続を行い、タンクローリを起動することで燃料の補給を行う。以上のことから、燃料補給設備の操作に必要な機器及び操作に必要な弁、ホースを第 3.14-158 表に示す。</u></p>	<p>備考</p> <ul style="list-style-type: none"> 資料構成の相違 【東海第二】 ㊸の相違 設備の相違 【柏崎 6/7】 ㊸の相違 設備の相違により、燃料補給対象が異なる

柏崎刈羽原子力発電所 6 / 7号炉 (2017. 12. 20 版)	東海第二発電所 (2018. 9. 18 版)	島根原子力発電所 2号炉	備考																																
	<p data-bbox="952 212 1715 331"><u>第 3.14.3.3.4-5 表 操作対象機器(軽油貯蔵タンク, 常設代替高圧電源装置燃料移送ポンプ, 可搬型設備用軽油タンク及びタンクローリ)</u></p> <table border="1" data-bbox="1050 348 1605 1039"> <thead> <tr> <th>機器名称</th> <th>状態の変化</th> <th>操作方法</th> <th>操作場所</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>軽油貯蔵タンク (軽油貯蔵タンク出口弁)</td> <td>弁閉→弁開</td> <td>スイッチ操作</td> <td>中央制御室</td> </tr> <tr> <td>常設代替高圧電源装置燃料移送ポンプ</td> <td>停止→自動運転</td> <td>スイッチ操作</td> <td>中央制御室</td> </tr> <tr> <td>可搬型設備用軽油タンク (マンホール(上蓋))</td> <td>上蓋閉→上蓋開</td> <td>手動操作</td> <td>可搬型重大事故等対処設備保管場所(西側)(地下)及び 可搬型重大事故等対処設備保管場所(南側)(地下)</td> </tr> <tr> <td>タンクローリ (車載ポンプ) (可搬型設備用軽油タンクからタンクローリへ給油時)</td> <td>停止→運転</td> <td>スイッチ操作</td> <td>可搬型重大事故等対処設備保管場所(西側)及び 可搬型重大事故等対処設備保管場所(南側)</td> </tr> <tr> <td>タンクローリ (吸排口) (可搬型設備用軽油タンクからタンクローリへ給油時)</td> <td>弁閉→弁開 (可搬型設備用軽油タンク側)</td> <td>手動操作</td> <td>可搬型重大事故等対処設備保管場所(西側)及び 可搬型重大事故等対処設備保管場所(南側)</td> </tr> <tr> <td>タンクローリ (車載ポンプ) (タンクローリから各機器へ給油時)</td> <td>停止→運転</td> <td>スイッチ操作</td> <td>原子炉建屋西側接続口又は 原子炉建屋東側接続口</td> </tr> <tr> <td>タンクローリ (吸排口) (タンクローリから各機器へ給油時)</td> <td>弁閉→弁開 (ピストルノズル側)</td> <td>手動操作</td> <td>原子炉建屋西側接続口又は 原子炉建屋東側接続口</td> </tr> </tbody> </table> <p data-bbox="982 1062 1679 1094">以下に、燃料給油設備を構成する主要設備の操作性を示す。</p> <p data-bbox="952 1108 1175 1140"><u>a) 軽油貯蔵タンク</u></p> <p data-bbox="952 1152 1715 1409"><u>軽油貯蔵タンク(軽油貯蔵タンク出口弁)は、中央制御室から操作盤にて操作可能とし、運転員等の操作性を考慮した中央制御室の操作盤のスイッチにより操作可能な設計とする。また、開閉表示により弁の開閉状態が確認可能とすること、誤操作防止のために名称を明記すること、かつ操作の際には十分な操作空間を確保する設計とする。</u></p> <p data-bbox="1605 1423 1715 1455">(57-2-4)</p> <p data-bbox="952 1467 1436 1499"><u>b) 常設代替高圧電源装置燃料移送ポンプ</u></p> <p data-bbox="952 1512 1715 1724"><u>常設代替高圧電源装置燃料移送ポンプは、中央制御室から操作盤にて操作可能とし、運転員等の操作性を考慮した中央制御室の操作盤のスイッチにより操作可能な設計とする。また、誤操作防止のために名称を明記すること、かつ操作の際には十分な操作空間を確保する設計とする。</u></p> <p data-bbox="952 1736 1715 1864"><u>なお、常設代替高圧電源装置の搭載燃料の燃料貯蔵レベルに関する警報を設けることで異常を検知し、常設代替高圧電源装置燃料移送ポンプの運転状態を確認することが可能な設計とする。</u></p> <p data-bbox="1605 1877 1715 1908">(57-2-5)</p>	機器名称	状態の変化	操作方法	操作場所	軽油貯蔵タンク (軽油貯蔵タンク出口弁)	弁閉→弁開	スイッチ操作	中央制御室	常設代替高圧電源装置燃料移送ポンプ	停止→自動運転	スイッチ操作	中央制御室	可搬型設備用軽油タンク (マンホール(上蓋))	上蓋閉→上蓋開	手動操作	可搬型重大事故等対処設備保管場所(西側)(地下)及び 可搬型重大事故等対処設備保管場所(南側)(地下)	タンクローリ (車載ポンプ) (可搬型設備用軽油タンクからタンクローリへ給油時)	停止→運転	スイッチ操作	可搬型重大事故等対処設備保管場所(西側)及び 可搬型重大事故等対処設備保管場所(南側)	タンクローリ (吸排口) (可搬型設備用軽油タンクからタンクローリへ給油時)	弁閉→弁開 (可搬型設備用軽油タンク側)	手動操作	可搬型重大事故等対処設備保管場所(西側)及び 可搬型重大事故等対処設備保管場所(南側)	タンクローリ (車載ポンプ) (タンクローリから各機器へ給油時)	停止→運転	スイッチ操作	原子炉建屋西側接続口又は 原子炉建屋東側接続口	タンクローリ (吸排口) (タンクローリから各機器へ給油時)	弁閉→弁開 (ピストルノズル側)	手動操作	原子炉建屋西側接続口又は 原子炉建屋東側接続口		<p data-bbox="2534 212 2813 422">・資料構成の相違 【東海第二】 島根2号炉は、第3.14-158表に記載している</p> <p data-bbox="2534 1062 2813 1188">・資料構成の相違 【東海第二】 ㊸の相違</p> <p data-bbox="2534 1467 2813 1593">・資料構成の相違 【東海第二】 ㊸の相違</p>
機器名称	状態の変化	操作方法	操作場所																																
軽油貯蔵タンク (軽油貯蔵タンク出口弁)	弁閉→弁開	スイッチ操作	中央制御室																																
常設代替高圧電源装置燃料移送ポンプ	停止→自動運転	スイッチ操作	中央制御室																																
可搬型設備用軽油タンク (マンホール(上蓋))	上蓋閉→上蓋開	手動操作	可搬型重大事故等対処設備保管場所(西側)(地下)及び 可搬型重大事故等対処設備保管場所(南側)(地下)																																
タンクローリ (車載ポンプ) (可搬型設備用軽油タンクからタンクローリへ給油時)	停止→運転	スイッチ操作	可搬型重大事故等対処設備保管場所(西側)及び 可搬型重大事故等対処設備保管場所(南側)																																
タンクローリ (吸排口) (可搬型設備用軽油タンクからタンクローリへ給油時)	弁閉→弁開 (可搬型設備用軽油タンク側)	手動操作	可搬型重大事故等対処設備保管場所(西側)及び 可搬型重大事故等対処設備保管場所(南側)																																
タンクローリ (車載ポンプ) (タンクローリから各機器へ給油時)	停止→運転	スイッチ操作	原子炉建屋西側接続口又は 原子炉建屋東側接続口																																
タンクローリ (吸排口) (タンクローリから各機器へ給油時)	弁閉→弁開 (ピストルノズル側)	手動操作	原子炉建屋西側接続口又は 原子炉建屋東側接続口																																

柏崎刈羽原子力発電所 6 / 7号炉 (2017. 12. 20 版)	東海第二発電所 (2018. 9. 18 版)	島根原子力発電所 2号炉	備考
<p>軽油タンクの軽油タンク出口弁については、屋外の場所から手動操作で弁を開閉することが可能な設計とする。</p> <p>また、タンクローリ (4kL) については、付属の操作ハンドルからのハンドル操作で起動する設計とする。</p> <p>タンクローリ (4kL) は付属の操作ハンドルを操作するにあたり、運転員のアクセス性を考慮して十分な操作空間を確保する。また、それぞれの操作対象については銘板をつけることで識別可能とし、運転員の操作・監視性を考慮して確実に操作できる設計とする。</p> <p>タンクローリ (4kL) は、接続口まで屋外のアクセスルートを通行してアクセス可能な設計とするとともに、設置場所にて輪留めによる固定等が可能な設計とする。</p> <p>ホースの接続に当たっては、特殊な工具、及び技量は必要とせず、専用の接続方式である専用金具にすることにより、確実に接続可能な設計とする。</p> <p>表 3. 14-150 に操作対象機器の操作場所を示す。 (57-2, 57-3)</p>	<p>c) <u>可搬型設備用軽油タンク</u> 可搬型設備用軽油タンクのマンホール(上蓋)は、現場にて人力で手動操作を可能とし、開閉する設計とする。 (57-2-7)</p> <p>d) <u>タンクローリ</u> タンクローリは、車両として移動可能とするとともに、輪留めを積載し、設置場所にて固定が可能な設計とする。</p> <p>タンクローリの接続操作にあたっては、簡便な接続規格を用いた専用の接続方法により確実に接続可能とし、可搬型設備用軽油タンク及び燃料給油を必要とする重大事故等対処設備へ燃料を給油可能な設計とする。</p> <p>また、タンクローリは、燃料給油を行う場合、車内にある車載ポンプのスイッチにより操作可能な設計とする。</p> <p>なお、タンクローリは、燃料給油を行う場合において、誤操作防止のために名称を明記すること、かつ操作の際には十分な操作空間を確保する設計とする。</p> <p>(57-2-8)</p>	<p>ガスタービン発電機用軽油タンクのガスタービン発電機用軽油タンクドレン弁については、屋外の場所から手動操作で弁を開閉することが可能な設計とする。</p> <p>非常用ディーゼル発電機燃料貯蔵タンク及び高圧炉心スプレィ系ディーゼル発電機燃料貯蔵タンクの閉止フランジについては、一般的に用いられる工具 (スパナ等) を用いて、屋外の場所から容易かつ確実に作業することが可能な設計とする。</p> <p>また、タンクローリについては、付属の操作スイッチからのスイッチ操作で起動する設計とする。</p> <p>タンクローリは付属の操作スイッチを操作するにあたり、運転員のアクセス性を考慮して十分な操作空間を確保する。また、それぞれの操作対象については銘板をつけることで識別可能とし、運転員の操作・監視性を考慮して確実に操作できる設計とする。</p> <p>タンクローリは、接続口まで屋外のアクセスルートを通行してアクセス可能な設計とするとともに、設置場所にて輪留めによる固定等が可能な設計とする。</p> <p>ホースの接続に当たっては、特殊な工具、及び技量は必要とせず、専用の接続方式である専用金具にすることにより、確実に接続可能な設計とする。</p> <p>第 3. 14-158 表に操作対象機器の操作場所を示す。 (57-2, 57-3)</p>	<p>・設備の相違 【柏崎 6/7, 東海第二】 系統構成の相違</p> <p>・資料構成の相違 【東海第二】 島根 2号炉は、3段落後に記載している</p> <p>・資料構成の相違 【東海第二】 島根 2号炉は、4段落後に記載している</p> <p>・資料構成の相違 【東海第二】 東海第二は、4段落前に記載している</p> <p>・資料構成の相違 【東海第二】 東海第二は、3段落前に記載している</p>

柏崎刈羽原子力発電所 6 / 7号炉 (2017. 12. 20 版)				東海第二発電所 (2018. 9. 18 版)				島根原子力発電所 2号炉				備考
表 3. 14-150 操作対象機器								第 3. 14-158 表 操作対象機器				・資料構成の相違 【東海第二】 東海第二は、第 3. 14. 3. 3. 4-5 表に記載している
機器名称	状態の変化	操作場所	操作方法					機器名称	状態の変化	操作場所	操作方法	
タンクローリ (4kL)	起動・停止	屋外	ハンドル操作					タンクローリ	起動・停止	屋外	スイッチ操作	
軽油タンク (出口弁)	弁閉→弁開	屋外	手動操作					ガスタービン発電機用軽油タンク (ドレン弁)	弁閉→弁開	屋外	手動操作	
ホース	ホース接続	屋外	人力接続					非常用ディーゼル発電機燃料貯蔵タンク閉止フランジ	閉止→開放	屋外	手動操作	
								高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機燃料貯蔵タンク閉止フランジ	閉止→開放	屋外	手動操作	
								ホース	ホース接続	屋外	人力接続	

柏崎刈羽原子力発電所 6 / 7号炉 (2017. 12. 20 版)	東海第二発電所 (2018. 9. 18 版)	島根原子力発電所 2号炉	備考																				
<p>(3) 試験及び検査 (設置許可基準規則第 43 条第 1 項三)</p> <p>(i) 要求事項 健全性及び能力を確認するため、発電用原子炉の運転中又は停止中に試験又は検査ができるものであること。</p> <p>(ii) 適合性 基本方針については、「2.3.4 操作性及び試験・検査性」に示す。</p>	<p>(3) 試験検査 (設置許可基準規則第 43 条第 1 項三)</p> <p>(i) 要求事項 健全性及び能力を確認するため、発電用原子炉の運転中又は停止中に試験又は検査ができるものであること。</p> <p>(ii) 適合性 基本方針については、「2.3.4 操作性及び試験・検査性」に示す。</p> <p><u>a) 軽油貯蔵タンク</u> 軽油貯蔵タンクは、第 3.14.3.3.4-6 表に示すように、発電用原子炉の運転中又は停止中に漏えいの有無の確認が可能な設計とする。 発電用原子炉の停止中に開放検査として内部確認が可能なよう、マンホール(上蓋)を設け、軽油を抜き取り、目視により内面の傷、割れ等がないことを確認可能な設計とする。 また、油面レベルの確認が可能な計器を設ける設計とする。 <u>(57-4-4~6)</u></p> <p><u>第 3.14.3.3.4-6 表 軽油貯蔵タンクの試験検査</u></p> <table border="1" data-bbox="952 1110 1703 1268"> <thead> <tr> <th>原子炉の状態</th> <th>項目</th> <th>内容</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="2">運転中</td> <td>漏えい確認</td> <td>油量の確認 漏えいの有無の確認</td> </tr> <tr> <td>開放検査</td> <td>タンクのマンホール (上蓋) から内部の状態確認</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">停止中</td> <td>漏えい試験</td> <td>油量の確認 漏えいの有無の確認</td> </tr> </tbody> </table> <p><u>b) 常設代替高圧電源装置燃料移送ポンプ</u> 常設代替高圧電源装置燃料移送ポンプは、第 3.14.2.7.4-7 表に示すように、発電用原子炉の運転中又は停止中に起動試験による機能・性能及び漏えいの有無の確認が可能な設計とする。</p> <p><u>第 3.14.3.3.4-6 表 軽油貯蔵タンクの試験検査</u></p> <table border="1" data-bbox="952 1598 1703 1719"> <thead> <tr> <th>原子炉の状態</th> <th>項目</th> <th>内容</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>運転中</td> <td>機能・性能検査</td> <td>運転性能の確認 漏えいの有無の確認</td> </tr> <tr> <td>停止中</td> <td>機能・性能検査</td> <td>運転性能の確認 漏えいの有無の確認</td> </tr> </tbody> </table>	原子炉の状態	項目	内容	運転中	漏えい確認	油量の確認 漏えいの有無の確認	開放検査	タンクのマンホール (上蓋) から内部の状態確認	停止中	漏えい試験	油量の確認 漏えいの有無の確認	原子炉の状態	項目	内容	運転中	機能・性能検査	運転性能の確認 漏えいの有無の確認	停止中	機能・性能検査	運転性能の確認 漏えいの有無の確認	<p>(3) 試験及び検査 (設置許可基準規則第 43 条第 1 項三)</p> <p>(i) 要求事項 健全性及び能力を確認するため、発電用原子炉の運転中又は停止中に試験又は検査ができるものであること。</p> <p>(ii) 適合性 基本方針については、「2.3.4 操作性及び試験・検査性」に示す。</p>	<p>備考</p> <p>・資料構成の相違 【東海第二】 ⑳の相違</p> <p>・資料構成の相違 【東海第二】 ㉑の相違</p>
原子炉の状態	項目	内容																					
運転中	漏えい確認	油量の確認 漏えいの有無の確認																					
	開放検査	タンクのマンホール (上蓋) から内部の状態確認																					
停止中	漏えい試験	油量の確認 漏えいの有無の確認																					
	原子炉の状態	項目	内容																				
運転中	機能・性能検査	運転性能の確認 漏えいの有無の確認																					
停止中	機能・性能検査	運転性能の確認 漏えいの有無の確認																					

柏崎刈羽原子力発電所 6 / 7号炉 (2017. 12. 20 版)	東海第二発電所 (2018. 9. 18 版)	島根原子力発電所 2号炉	備考													
<p>燃料補給設備の軽油タンクは、表 3. 14-151 に示すように発電用原子炉の運転中及び停止中に外観検査が可能な設計とする。</p> <p>軽油タンク内面の確認として、目視により性能に影響を及ぼすおそれのある傷、割れ等がないことが確認可能な設計とする。具体的にはタンク上部のマンホールが開放可能であり、内面の点検が可能な設計とする。</p> <p>軽油タンクの漏えい検査が実施可能な設計とする。具体的には漏えい検査が可能な隔離弁を設ける設計とする。</p> <p>軽油タンクの定例試験として油面レベルの確認が可能な計器を設ける設計とする。</p>	<p>c) 可搬型設備用軽油タンク</p> <p>可搬型設備用軽油タンクは、第 3. 14. 3. 3. 4-8 表に示すように、発電用原子炉の運転中又は停止中に油量の確認及び漏えいの有無の確認が可能な設計とする。</p> <p>発電用原子炉の運転中又は停止中に開放検査として内部の確認が可能なよう、マンホール(上蓋)を設け、軽油を抜き取り、目視により内面の傷、割れ等がないことを確認可能な設計とする。</p> <p>また、油面レベルの確認が可能な計器を設ける設計とする。</p> <p>(57-4-10) (57-4-7, 8)</p> <p>第 3. 14. 3. 3. 4-8 表 可搬型設備用軽油タンクの試験検査</p> <table border="1" data-bbox="952 934 1712 1129"> <thead> <tr> <th>原子炉の状態</th> <th>項目</th> <th>内容</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="2">運転中</td> <td>開放検査</td> <td>タンクのマンホール(上蓋)から内部の状態確認</td> </tr> <tr> <td>漏えい試験</td> <td>油量の確認 漏えいの有無の確認</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">停止中</td> <td>開放検査</td> <td>タンクのマンホール(上蓋)から内部の状態確認</td> </tr> <tr> <td>漏えい試験</td> <td>油量の確認 漏えいの有無の確認</td> </tr> </tbody> </table>	原子炉の状態	項目	内容	運転中	開放検査	タンクのマンホール(上蓋)から内部の状態確認	漏えい試験	油量の確認 漏えいの有無の確認	停止中	開放検査	タンクのマンホール(上蓋)から内部の状態確認	漏えい試験	油量の確認 漏えいの有無の確認	<p>燃料補給設備のガスタービン発電機用軽油タンクは、第 3. 14-159 表に示すように原子炉の運転中及び停止中に外観検査が可能な設計とする。</p> <p>ガスタービン発電機用軽油タンク内面の確認として、目視により性能に影響を及ぼすおそれのある傷、割れ等がないことが確認可能な設計とする。具体的にはタンク上部及び側面のマンホールが開放可能であり、内面の点検が可能な設計とする。</p> <p>ガスタービン発電機用軽油タンクの漏えい検査が実施可能な設計とする。具体的には漏えい検査が可能な隔離弁を設ける設計とする。</p> <p>ガスタービン発電機用軽油タンクの定例試験として油面レベルの確認が可能な計器を設ける設計とする。</p> <p>燃料補給設備の非常用ディーゼル発電機燃料貯蔵タンク及び高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機燃料貯蔵タンクは、第 3. 14-160 表に示すように発電用原子炉の運転中及び停止中に外観検査が可能な設計とする。</p> <p>タンク内面の確認として、目視により性能に影響を及ぼすおそれのある傷、割れ等がないことが確認可能な設計とする。具体的にはタンク上部のマンホールが開放可能であり、内面の点検が可能な設計とする。</p> <p>非常用ディーゼル発電機燃料貯蔵タンク及び高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機燃料貯蔵タンクの漏えい検査が実施可能な設計とする。具体的には漏えい検査が可能な隔離弁を設ける設計とする。</p> <p>非常用ディーゼル発電機燃料貯蔵タンク及び高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機燃料貯蔵タンクの定例試験として油面レベルの確認が可能な計器を設ける設計とする。</p>	<ul style="list-style-type: none"> ・設備の相違 【柏崎 6/7, 東海第二】 系統構成の相違 ・運用の相違 【東海第二】 ・記載方針の相違 【東海第二】 ・資料構成の相違 【東海第二】 島根 2号炉は、第 3. 14-159 表に記載している ・設備の相違 【柏崎 6/7, 東海第二】 系統構成の相違
原子炉の状態	項目	内容														
運転中	開放検査	タンクのマンホール(上蓋)から内部の状態確認														
	漏えい試験	油量の確認 漏えいの有無の確認														
停止中	開放検査	タンクのマンホール(上蓋)から内部の状態確認														
	漏えい試験	油量の確認 漏えいの有無の確認														

柏崎刈羽原子力発電所 6/7号炉 (2017.12.20版)	東海第二発電所 (2018.9.18版)	島根原子力発電所 2号炉	備考																											
<p>燃料補給設備のタンクローリ (4kL) は、表 3.14-152 に示すように発電用原子炉の運転中又は停止中に外観検査及び機能・性能の確認が可能な設計とする。</p> <p>タンクローリ (4kL) は油量、漏えいの確認が可能なように油面計又は検尺口を設け、かつ、内部の確認が可能なようにマンホールを設ける設計とする。</p> <p>さらに、タンクローリ (4kL) は車両として運転状態の確認及び外観の確認が可能な設計とする。</p> <p>タンクローリ (4kL) 付ポンプは、通常系統にて機能・性能確認ができる設計とし、分解が可能な設計とする。</p> <p>ホースの外観検査として、機能・性能に影響を及ぼすおそれのある亀裂、腐食等がないことの確認を行うことが可能な設計とする。</p> <p style="text-align: right;">(57-4)</p> <p style="text-align: center;">表 3.14-151 軽油タンクの試験及び検査</p> <table border="1" data-bbox="157 1144 917 1360"> <thead> <tr> <th>発電用原子炉の状態</th> <th>項目</th> <th>内容</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>運転中</td> <td>外観検査</td> <td>軽油タンクの油面レベルの確認</td> </tr> <tr> <td>停止中</td> <td>外観検査</td> <td>軽油タンクの外観 軽油タンク内面の状態を試験及び目視により確認 漏えいの有無の確認</td> </tr> </tbody> </table>	発電用原子炉の状態	項目	内容	運転中	外観検査	軽油タンクの油面レベルの確認	停止中	外観検査	軽油タンクの外観 軽油タンク内面の状態を試験及び目視により確認 漏えいの有無の確認	<p>d) <u>タンクローリ</u></p> <p>タンクローリは、第 3.14.3.3.4-9 表に示すように、発電用原子炉の運転中又は停止中に漏えい試験及び機能・性能検査が可能な設計とする。</p> <p>タンクローリは、漏えい試験として油量、漏えいの確認が可能なように検尺口を設け、かつ、マンホール(上蓋)を設け、軽油を抜き取り、目視により内面の傷、割れ等がないことを確認可能な設計とする。</p> <p>また、機能・性能検査として、タンクローリは、車両下部からの油漏れや走行用タイヤの状態確認をすることにより、走行可否の判断が可能である。なお、タンクローリは、外観の確認が可能な設計とする。</p> <p style="text-align: right;">(57-4-11)</p>	<p>燃料補給設備のタンクローリは、第 3.14-161 表に示すように原子炉の運転中又は停止中に目視点検、漏えい検査が可能な設計とする。</p> <p>タンクローリは油量、漏えいの確認が可能なように油面計又は検尺口を設け、かつ、内部の確認が可能なようにマンホールを設ける設計とする。</p> <p>さらに、タンクローリは車両として運転状態の確認及び外観の確認が可能な設計とする。</p> <p>タンクローリ付ポンプは、通常系統にて機能・性能確認が出来る設計とし、分解が可能な設計とする。</p> <p>ホースの外観検査として、機能・性能に影響を及ぼすおそれのある亀裂、腐食等がないことの確認を行うことが可能な設計とする。</p> <p style="text-align: right;">(57-4)</p> <p>第 3.14-159 表 <u>ガスタービン発電機用軽油タンクの試験及び検査</u></p> <table border="1" data-bbox="1739 1144 2487 1415"> <thead> <tr> <th>プラント状態</th> <th>項目</th> <th>内容</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>運転中</td> <td>外観検査</td> <td>ガスタービン発電機用軽油タンクの油面レベルの確認</td> </tr> <tr> <td>停止中</td> <td>外観検査</td> <td>ガスタービン発電機用軽油タンクの外観 ガスタービン発電機用軽油タンク内面の状態を試験及び目視により確認 漏えいの有無の確認</td> </tr> </tbody> </table> <p>第 3.14-160 表 <u>非常用ディーゼル発電機燃料貯蔵タンク及び高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機燃料貯蔵タンクの試験及び検査</u></p> <table border="1" data-bbox="1739 1549 2487 1866"> <thead> <tr> <th>プラント状態</th> <th>項目</th> <th>内容</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>運転中</td> <td>外観検査</td> <td>ディーゼル燃料貯蔵タンクの油面レベルの確認</td> </tr> <tr> <td>停止中</td> <td>外観検査</td> <td>ディーゼル燃料貯蔵タンクの外観 ディーゼル燃料貯蔵タンク内面の状態を試験及び目視により確認 漏えいの有無の確認</td> </tr> </tbody> </table>	プラント状態	項目	内容	運転中	外観検査	ガスタービン発電機用軽油タンクの油面レベルの確認	停止中	外観検査	ガスタービン発電機用軽油タンクの外観 ガスタービン発電機用軽油タンク内面の状態を試験及び目視により確認 漏えいの有無の確認	プラント状態	項目	内容	運転中	外観検査	ディーゼル燃料貯蔵タンクの油面レベルの確認	停止中	外観検査	ディーゼル燃料貯蔵タンクの外観 ディーゼル燃料貯蔵タンク内面の状態を試験及び目視により確認 漏えいの有無の確認	<p>・記載方針の相違 【東海第二】</p> <p>・記載方針の相違 【東海第二】</p> <p>・資料構成の相違 【東海第二】</p> <p>東海第二は、第 3.14.3.3.4-8 表に記載している</p>
発電用原子炉の状態	項目	内容																												
運転中	外観検査	軽油タンクの油面レベルの確認																												
停止中	外観検査	軽油タンクの外観 軽油タンク内面の状態を試験及び目視により確認 漏えいの有無の確認																												
プラント状態	項目	内容																												
運転中	外観検査	ガスタービン発電機用軽油タンクの油面レベルの確認																												
停止中	外観検査	ガスタービン発電機用軽油タンクの外観 ガスタービン発電機用軽油タンク内面の状態を試験及び目視により確認 漏えいの有無の確認																												
プラント状態	項目	内容																												
運転中	外観検査	ディーゼル燃料貯蔵タンクの油面レベルの確認																												
停止中	外観検査	ディーゼル燃料貯蔵タンクの外観 ディーゼル燃料貯蔵タンク内面の状態を試験及び目視により確認 漏えいの有無の確認																												

柏崎刈羽原子力発電所 6/7号炉 (2017.12.20版)	東海第二発電所 (2018.9.18版)	島根原子力発電所 2号炉	備考																																					
<p align="center">表 3.14-152 タンクローリ (4kL) の試験及び検査</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>発電用原子炉の状態</th> <th>項目</th> <th>内容</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="3">運転中 又は 停止中</td> <td>外観検査</td> <td>タンク, ホース外観の確認及びタンク内面の状態を目視により確認 漏えいの有無の確認</td> </tr> <tr> <td>機能・性能試験</td> <td>タンクの漏えい確認</td> </tr> <tr> <td>車両検査</td> <td>タンクローリ (4kL) の車両としての運転状態の確認</td> </tr> </tbody> </table>	発電用原子炉の状態	項目	内容	運転中 又は 停止中	外観検査	タンク, ホース外観の確認及びタンク内面の状態を目視により確認 漏えいの有無の確認	機能・性能試験	タンクの漏えい確認	車両検査	タンクローリ (4kL) の車両としての運転状態の確認	<p align="center">第 3.14.3.3.4-9 表 タンクローリの試験検査</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>原子炉の状態</th> <th>項目</th> <th>内容</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="3">運転中</td> <td>外観検査</td> <td>タンクローリの目視点検</td> </tr> <tr> <td>漏えい試験</td> <td>タンク内面の状態を目視により確認 漏えいの有無の確認</td> </tr> <tr> <td>機能・性能検査</td> <td>タンクローリの運転状態の確認</td> </tr> <tr> <td rowspan="3">停止中</td> <td>外観検査</td> <td>タンクローリの目視点検</td> </tr> <tr> <td>漏えい試験</td> <td>タンク内面の状態を目視により確認 漏えいの有無の確認</td> </tr> <tr> <td>機能・性能検査</td> <td>タンクローリの運転状態の確認</td> </tr> </tbody> </table>	原子炉の状態	項目	内容	運転中	外観検査	タンクローリの目視点検	漏えい試験	タンク内面の状態を目視により確認 漏えいの有無の確認	機能・性能検査	タンクローリの運転状態の確認	停止中	外観検査	タンクローリの目視点検	漏えい試験	タンク内面の状態を目視により確認 漏えいの有無の確認	機能・性能検査	タンクローリの運転状態の確認	<p align="center">第 3.14-161 表 タンクローリの試験及び検査</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>プラント状態</th> <th>項目</th> <th>内容</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="3">運転中 又は 停止中</td> <td>外観検査</td> <td>タンク, ホース外観の確認及びタンク内面の状態を目視により確認 漏えいの有無の確認</td> </tr> <tr> <td>機能・性能試験</td> <td>タンクの漏えい確認</td> </tr> <tr> <td>車両検査</td> <td>タンクローリの車両としての運転状態の確認</td> </tr> </tbody> </table>	プラント状態	項目	内容	運転中 又は 停止中	外観検査	タンク, ホース外観の確認及びタンク内面の状態を目視により確認 漏えいの有無の確認	機能・性能試験	タンクの漏えい確認	車両検査	タンクローリの車両としての運転状態の確認	
発電用原子炉の状態	項目	内容																																						
運転中 又は 停止中	外観検査	タンク, ホース外観の確認及びタンク内面の状態を目視により確認 漏えいの有無の確認																																						
	機能・性能試験	タンクの漏えい確認																																						
	車両検査	タンクローリ (4kL) の車両としての運転状態の確認																																						
原子炉の状態	項目	内容																																						
運転中	外観検査	タンクローリの目視点検																																						
	漏えい試験	タンク内面の状態を目視により確認 漏えいの有無の確認																																						
	機能・性能検査	タンクローリの運転状態の確認																																						
停止中	外観検査	タンクローリの目視点検																																						
	漏えい試験	タンク内面の状態を目視により確認 漏えいの有無の確認																																						
	機能・性能検査	タンクローリの運転状態の確認																																						
プラント状態	項目	内容																																						
運転中 又は 停止中	外観検査	タンク, ホース外観の確認及びタンク内面の状態を目視により確認 漏えいの有無の確認																																						
	機能・性能試験	タンクの漏えい確認																																						
	車両検査	タンクローリの車両としての運転状態の確認																																						

柏崎刈羽原子力発電所 6/7号炉 (2017.12.20版)	東海第二発電所 (2018.9.18版)	島根原子力発電所 2号炉	備考
<p>(4) 切り替えの容易性 (設置許可基準規則第43条第1項四)</p> <p>(i) 要求事項</p> <p>本来の用途以外の用途として重大事故等に対処するために使用する設備にあっては、通常時に使用する系統から速やかに切り替えられる機能を備えるものであること。</p> <p>(ii) 適合性</p> <p>基本方針については、「2.3.4 操作性及び試験・検査性」に示す。</p> <p>燃料補給設備のタンクローリ (4kL) は、本来の用途以外の用途には使用しない。</p> <p>燃料補給設備の軽油タンクは、本来の用途以外の用途として使用するため切り替えて使用する。</p>	<p>(4) 切り替えの容易性 (設置許可基準規則第43条第1項四)</p> <p>(i) 要求事項</p> <p>本来の用途以外の用途として重大事故等に対処するために使用する設備にあっては、通常時に使用する系統から速やかに切り替えられる機能を備えるものであること。</p> <p>(ii) 適合性</p> <p>基本方針については、「2.3.4 操作性及び試験・検査性」に示す。</p> <p><u>軽油貯蔵タンクは、本来の用途以外の用途として使用する設計とする。</u></p> <p><u>軽油貯蔵タンクは、通常待機時には、非常用交流電源設備へ燃料を給油する系統になっているが、重大事故等時になった場合には、軽油貯蔵タンクの軽油貯蔵タンク出口弁を中央制御室から制御盤にて操作可能とし、開の状態にすることで、通常待機時の系統から速やかに切り替えできる設計とする。</u></p> <p><u>また、常設代替高圧電源装置燃料移送ポンプ、可搬型設備用軽油タンク及びタンクローリは、本来の用途として使用する設計とする。</u></p> <p><u>なお、常設代替高圧電源装置燃料移送ポンプは、重大事故等時になった場合には、中央制御室から制御盤にて操作可能とすることで、通常待機時の系統から速やかに切り替えできる。</u></p> <p><u>可搬型設備用軽油タンク及びタンクローリは、重大事故等時になった場合には、簡便な接続規格を用いた専用の接続方法により確実に接続可能とすることで、通常待機時の系統から速やかに切り替えできる設計とする。</u></p>	<p>(4) 切り替えの容易性 (設置許可基準規則第43条第1項四)</p> <p>(i) 要求事項</p> <p>本来の用途以外の用途として重大事故等に対処するために使用する設備にあっては、通常時に使用する系統から速やかに切り替えられる機能を備えるものであること。</p> <p>(ii) 適合性</p> <p>基本方針については、「2.3.4 操作性及び試験・検査性」に示す。</p> <p>燃料補給設備のタンクローリは、本来の用途以外の用途には使用しない。</p> <p><u>燃料補給設備のガスタービン発電機用軽油タンクは、本来の用途以外の用途として使用するため切り替えて使用する。</u></p> <p><u>ガスタービン発電機用軽油タンクは、ガスタービン発電機用軽油タンクドレン弁を設けることにより速やかな切り替えが可能な設計とする。</u></p>	<p>備考</p> <p>・資料構成の相違 【東海第二】 ㊸の相違</p> <p>・資料構成の相違 【東海第二】 ㊸の相違</p> <p>・設備の相違 【東海第二】 島根2号炉のガスタービン発電機用軽油タンクの本来の用途は、ガスタービン発電機への燃料補給</p> <p>・資料構成の相違 【東海第二】 ㊸の相違</p> <p>・設備の相違 【柏崎6/7, 東海第二】 系統構成の相違</p>

柏崎刈羽原子力発電所 6 / 7号炉 (2017. 12. 20版)	東海第二発電所 (2018. 9. 18版)	島根原子力発電所 2号炉	備考
<p>軽油タンクは、軽油タンク出口弁を設けることにより速やかな切り替えが可能な設計とする。</p> <p>これにより図 3.14-46～47 で示すタイムチャートのとおり速やかに切り替えが可能である。</p> <p>(57-3)</p>		<p>非常用ディーゼル発電機燃料貯蔵タンク及び高圧炉心スプレ イ系ディーゼル発電機燃料貯蔵タンクは、閉止フランジを設けることにより速やかな切り替えが可能な設計とする。</p> <p>これにより第3.14-46図～第3.14-49図で示すタイムチャートのとおり速やかに切り替えが可能である。</p> <p>(57-3)</p>	<ul style="list-style-type: none"> 設備の相違 【柏崎6/7, 東海第二】 系統構成の相違 記載方針の相違 【東海第二】
			<ul style="list-style-type: none"> 設備及び運用の相違 【柏崎6/7, 東海第二】 ⑳の相違
<p>図 3.14-46 軽油タンクからタンクローリ (4kL) への燃料補給のタイムチャート*</p>		<p>図 3.14-47 ディーゼル燃料貯蔵タンクからタンクローリへの燃料補給のタイムチャート</p>	<ul style="list-style-type: none"> 設備及び運用の相違 【柏崎6/7, 東海第二】 ㉑の相違
<p>図 3.14-47 タンクローリ (4kL) から各機器等への燃料補給のタイムチャート*</p> <p>* : 「実用発電用原子炉に係る発電用原子炉設置者の重大事故の発生及び拡大の防止に必要な措置を実施するために必要な技術的能力に係る審査基準」への適合状況についての1.14で示すタイムチャート</p>		<p>図 3.14-48 タンクローリから各機器等への燃料補給のタイムチャート (ガスタービン発電機用軽油タンクを使用した場合)</p>	<ul style="list-style-type: none"> 設備及び運用の相違 【柏崎6/7, 東海第二】 ㉒の相違

柏崎刈羽原子力発電所 6 / 7号炉 (2017. 12. 20 版)	東海第二発電所 (2018. 9. 18 版)	島根原子力発電所 2号炉	備考																																							
<p>(5) 悪影響の防止 (設置許可基準規則第 43 条第 1 項五)</p> <p>(i) 要求事項 工場等内の他の設備に対して悪影響を及ぼさないものであること。</p> <p>(ii) 適合性 基本方針については、「2. 3. 1 多様性, 位置的分散, 悪影響防止等」に示す。</p> <p>燃料補給設備のタンクローリ (4kL) は, 通常時は接続先の系統と分離して保管することで, 他の設備に悪影響を及ぼさない運用とする。</p>	<p>(5) 悪影響の防止 (設置許可基準規則第 43 条第 1 項五)</p> <p>(i) 要求事項 工場等内の他の設備に対して悪影響を及ぼさないものであること。</p> <p>(ii) 適合性 基本方針については、「2. 3. 1 多様性, 位置的分散, 悪影響防止等」に示す。</p> <p><u>軽油貯蔵タンク及び常設代替高圧電源装置燃料移送ポンプは, 軽油貯蔵タンク出口弁を通常待機時閉とし, 軽油貯蔵タンクから常設代替高圧電源装置までの流路を通常待機時の系統から分離された状態から, 軽油貯蔵タンク出口弁を開に操作することにより, 重大事故等対処設備としての系統構成が可能な設計とし, 他の設備に影響を及ぼさない設計とする。</u></p> <p><u>可搬型設備用軽油タンク及びタンクローリは, 通常待機時に車載ホース及びピストルノズルにより分離された状態から, 車載ホース及びピストルノズルを接続することにより, 重大事故等対処設備としての系統構成を可能とすることで, 他の設備に影響を及ぼさない設計とする。</u></p>	<table border="1" data-bbox="1736 210 2507 367"> <thead> <tr> <th colspan="2">必要な要員と作業項目</th> <th colspan="10">経過時間 (分)</th> <th>備考</th> </tr> <tr> <th>手順の項目</th> <th>要員 (名)</th> <th>10</th><th>20</th><th>30</th><th>40</th><th>50</th><th>60</th><th>70</th><th>80</th><th>90</th><th>100</th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>タンクローリから各機器等への給油 (ディーゼル燃料貯蔵タンクを使用した場合)</td> <td>緊急時対策要員 2</td> <td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td> <td>移動はディーゼル燃料貯蔵タンクから給油対象設備までを想定する。左記タイムチャートは標準的な場合の時間を示す。</td> </tr> </tbody> </table> <p>※移動時間及び給油時間は対象設備の配置場所及び燃料タンク容量により時間は前後する。 大量送水車へ給油する場合は, 移動時間を 8 分, 準備時間を 5 分, 給油時間を 2 分, 片付け時間を 5 分, トータル 20 分で可能である。 高圧発電機車へ給油する場合は, 移動時間を 1 分, 準備時間を 5 分, 給油時間を 6 分, 片付け時間を 5 分, トータル 17 分で可能である。 大型送水ポンプ車へ給油する場合は, 移動時間を 2 分, 準備時間を 5 分, 給油時間を 6 分, 片付け時間を 5 分, トータル 18 分で可能である。 可搬式窒素供給装置へ給油する場合は, 移動時間を 1 分, 準備時間を 5 分, 給油時間を 1 分, 片付け時間を 5 分, トータル 12 分で可能である。</p> <p>第 3. 14-49 図 タンクローリから各機器等への燃料補給のタイムチャート (ディーゼル燃料貯蔵タンクを使用した場合)</p> <p>* : 「実用発電用原子炉に係る発電用原子炉設置者の重大事故の発生及び拡大の防止に必要な措置を実施するために必要な技術的能力に係る審査基準」への適合状況について (個別手順) の 1. 14 で示すタイムチャート</p> <p>(5) 悪影響の防止 (設置許可基準規則第 43 条第 1 項五)</p> <p>(i) 要求事項 工場等内の他の設備に対して悪影響を及ぼさないものであること。</p> <p>(ii) 適合性 基本方針については、「2. 3. 1 多様性, 位置的分散, 悪影響防止等」に示す。</p> <p>燃料補給設備のタンクローリは, 通常時は接続先の系統と分離して保管することで, 他の設備に悪影響を及ぼさない運用とする。</p>	必要な要員と作業項目		経過時間 (分)										備考	手順の項目	要員 (名)	10	20	30	40	50	60	70	80	90	100		タンクローリから各機器等への給油 (ディーゼル燃料貯蔵タンクを使用した場合)	緊急時対策要員 2											移動はディーゼル燃料貯蔵タンクから給油対象設備までを想定する。左記タイムチャートは標準的な場合の時間を示す。	<p>・設備及び運用の相違 【柏崎 6/7, 東海第二】 ㉗の相違</p> <p>・資料構成の相違 【東海第二】 ㉘の相違</p>
必要な要員と作業項目		経過時間 (分)										備考																														
手順の項目	要員 (名)	10	20	30	40	50	60	70	80	90	100																															
タンクローリから各機器等への給油 (ディーゼル燃料貯蔵タンクを使用した場合)	緊急時対策要員 2											移動はディーゼル燃料貯蔵タンクから給油対象設備までを想定する。左記タイムチャートは標準的な場合の時間を示す。																														

柏崎刈羽原子力発電所 6 / 7号炉 (2017. 12. 20 版)	東海第二発電所 (2018. 9. 18 版)	島根原子力発電所 2号炉	備考																																						
<p>タンクローリ (4kL) は、治具や輪留めによる固定等を行うことで、他の設備に悪影響を及ぼさない設計とする。</p> <p>タンクローリ (4kL) は、飛散物となって他の設備に悪影響を及ぼさない設計とする。</p> <p>燃料補給設備の軽油タンクは、表 3. 14-153 に示すように、通常時は軽油タンクをタンクローリ (4kL) と分離して保管し、かつ、軽油タンク出口弁を閉止することで隔離する系統構成としており、非常用交流電源設備に対して悪影響を及ぼさない設計とする。</p> <p style="text-align: right;">(57-3, 57-7)</p> <p style="text-align: center;">表 3. 14-153 他系統との隔離弁</p> <table border="1" data-bbox="157 1234 860 1329"> <thead> <tr> <th>取合系統</th> <th>系統隔離</th> <th>駆動方式</th> <th>動作</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>非常用交流電源設備</td> <td>軽油タンク出口弁</td> <td>手動</td> <td>通常時閉</td> </tr> </tbody> </table>	取合系統	系統隔離	駆動方式	動作	非常用交流電源設備	軽油タンク出口弁	手動	通常時閉	<p>また、タンクローリは、原子炉建屋西側接続口及び原子炉建屋東側接続口において、輪留めによって固定することで、他の設備に影響を及ぼさない設計とする。</p> <p>他設備との隔離箇所を、第 3. 14. 3. 3. 4-10 表に示す。</p> <p style="text-align: center;">第 3. 14. 3. 3. 4-10 表 他設備との隔離箇所</p> <table border="1" data-bbox="982 1207 1673 1396"> <thead> <tr> <th>取合設備</th> <th>隔離箇所</th> <th>駆動方式</th> <th>動作</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>可搬型代替交流電源設備</td> <td rowspan="2">タンクローリ</td> <td rowspan="2">手動</td> <td rowspan="2">通常待機時切り離し</td> </tr> <tr> <td>可搬型代替直流電源設備</td> </tr> <tr> <td>常設代替交流電源設備</td> <td rowspan="2">軽油貯蔵タンク (軽油貯蔵タンク出口弁)</td> <td rowspan="2">遠隔手動</td> <td rowspan="2">通常待機時閉</td> </tr> <tr> <td>非常用交流電源設備</td> </tr> </tbody> </table>	取合設備	隔離箇所	駆動方式	動作	可搬型代替交流電源設備	タンクローリ	手動	通常待機時切り離し	可搬型代替直流電源設備	常設代替交流電源設備	軽油貯蔵タンク (軽油貯蔵タンク出口弁)	遠隔手動	通常待機時閉	非常用交流電源設備	<p>タンクローリは、輪留めによる固定等を行うことで、他の設備に悪影響を及ぼさない設計とする。</p> <p>タンクローリは、飛散物となって他の設備に悪影響を及ぼさない設計とする。</p> <p>燃料補給設備のガスタービン発電機用軽油タンク、非常用ディーゼル発電機燃料貯蔵タンク及び高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機燃料貯蔵タンクは、第 3. 14-162 表に示すように、通常時はガスタービン発電機用軽油タンク、ガスタービン発電機用燃料移送ポンプ、非常用ディーゼル発電機燃料貯蔵タンク、高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機燃料貯蔵タンク、非常用ディーゼル発電機燃料移送ポンプ及び高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機燃料移送ポンプをタンクローリと分離して保管し、かつ、ガスタービン発電機用軽油タンクドレン弁、非常用ディーゼル発電機燃料貯蔵タンク及び高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機燃料貯蔵タンクの閉止フランジを閉止することで隔離する系統構成としており、常設代替交流電源設備及び非常用交流電源設備に対して悪影響を及ぼさない設計とする。</p> <p style="text-align: right;">(57-3, 57-7)</p> <p style="text-align: center;">第 3. 14-162 表 他系統との隔離弁</p> <table border="1" data-bbox="1739 1188 2490 1600"> <thead> <tr> <th>取合系統</th> <th>系統隔離</th> <th>駆動方式</th> <th>動作</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>常設代替交流電源設備</td> <td>ガスタービン発電機用軽油タンクドレン弁</td> <td>手動</td> <td>通常時閉</td> </tr> <tr> <td>非常用交流電源設備</td> <td>非常用ディーゼル発電機燃料貯蔵タンク (閉止フランジ)</td> <td>手動</td> <td>通常時閉</td> </tr> <tr> <td>非常用交流電源設備</td> <td>高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機燃料貯蔵タンク (閉止フランジ)</td> <td>手動</td> <td>通常時閉</td> </tr> </tbody> </table>	取合系統	系統隔離	駆動方式	動作	常設代替交流電源設備	ガスタービン発電機用軽油タンクドレン弁	手動	通常時閉	非常用交流電源設備	非常用ディーゼル発電機燃料貯蔵タンク (閉止フランジ)	手動	通常時閉	非常用交流電源設備	高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機燃料貯蔵タンク (閉止フランジ)	手動	通常時閉	<p>備考</p> <ul style="list-style-type: none"> ・記載方針の相違【東海第二】 ・設備の相違【東海第二】 ・系統構成の相違【柏崎 6/7】 ③の相違 ・資料構成の相違【東海第二】 ③の相違 ・設備の相違
取合系統	系統隔離	駆動方式	動作																																						
非常用交流電源設備	軽油タンク出口弁	手動	通常時閉																																						
取合設備	隔離箇所	駆動方式	動作																																						
可搬型代替交流電源設備	タンクローリ	手動	通常待機時切り離し																																						
可搬型代替直流電源設備																																									
常設代替交流電源設備	軽油貯蔵タンク (軽油貯蔵タンク出口弁)	遠隔手動	通常待機時閉																																						
非常用交流電源設備																																									
取合系統	系統隔離	駆動方式	動作																																						
常設代替交流電源設備	ガスタービン発電機用軽油タンクドレン弁	手動	通常時閉																																						
非常用交流電源設備	非常用ディーゼル発電機燃料貯蔵タンク (閉止フランジ)	手動	通常時閉																																						
非常用交流電源設備	高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機燃料貯蔵タンク (閉止フランジ)	手動	通常時閉																																						

柏崎刈羽原子力発電所 6 / 7号炉 (2017. 12. 20 版)	東海第二発電所 (2018. 9. 18 版)	島根原子力発電所 2号炉	備考																																				
<p>(6) 設置場所 (設置許可基準規則第 43 条第 1 項六)</p> <p>(i) 要求事項</p> <p>想定される重大事故等が発生した場合において重大事故等対処設備の復旧作業を行うことができるよう、放射線量が高くなるおそれが少ない設置場所の選定、設置場所への遮蔽物の設置その他の適切な措置を講じたものであること。</p> <p>(ii) 適合性</p> <p>基本方針については、「2.3.3 環境条件等」に示す。</p> <p>燃料補給設備の系統構成に操作が必要な機器の設置場所、操作場所を表 3.14-154 に示す。</p> <p>このうち屋外で操作する軽油タンク出口弁は、屋外にあるため操作位置及び作業位置の放射線量が高くなるおそれが少ないため操作が可能である。</p> <p style="text-align: right;">(57-2)</p> <p style="text-align: center;">表 3.14-154 操作対象機器設置場所</p> <table border="1" data-bbox="157 1276 923 1373"> <thead> <tr> <th>機器名称</th> <th>設置場所</th> <th>操作場所</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>軽油タンク出口弁</td> <td>屋外設置位置</td> <td>屋外設置位置</td> </tr> </tbody> </table>	機器名称	設置場所	操作場所	軽油タンク出口弁	屋外設置位置	屋外設置位置	<p>(6) 設置場所 (設置許可基準規則第 43 条第 1 項六)</p> <p>(i) 要求事項</p> <p>想定される重大事故等が発生した場合において重大事故等対処設備の操作及び復旧作業を行うことができるよう、放射線量が高くなるおそれが少ない設置場所の選定、設置場所への遮蔽物の設置その他の適切な措置を講じたものであること。</p> <p>(ii) 適合性</p> <p>基本方針については、「2.3.3 環境条件等」に示す。</p> <p><u>軽油貯蔵タンク及び常設代替高圧電源装置燃料移送ポンプは、常設代替高圧電源装置置場南側(地下)及び屋内(常設代替高圧電源装置置場)に設置する設計とするが、中央制御室から操作が可能な設計とする。</u></p> <p><u>可搬型設備用軽油タンクは、可搬型重大事故等対処設備保管場所(西側)(地下)及び可搬型重大事故等対処設備保管場所(南側)(地下)に設置し、タンクローリは、原子炉建屋西側接続口又は原子炉建屋東側接続口に設置する設計とするが、いずれも放射線量が高くなるおそれが少ない、格納容器圧力逃がし装置を使用しない時に、設置場所で操作可能な設計とする。</u></p> <p><u>操作が必要な機器の設置場所及び操作場所を、第 3.14.3.3.4-1 表に示す。</u></p> <p style="text-align: right;">(57-2-4, 5, 7, 8, 57-3-13, 14, 57-8)</p> <p style="text-align: center;">第 3.14.3.3.4-11 表 操作が必要な機器の設置場所及び操作場所</p> <table border="1" data-bbox="952 1339 1685 1797"> <thead> <tr> <th>機器名称</th> <th>設置場所</th> <th>操作場所</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>軽油貯蔵タンク(軽油貯蔵タンク出口弁)</td> <td>常設代替高圧電源装置置場南側(地下)</td> <td>中央制御室</td> </tr> <tr> <td>常設代替高圧電源装置燃料移送ポンプ</td> <td>屋内(常設代替高圧電源装置置場)</td> <td>中央制御室</td> </tr> <tr> <td>可搬型設備用軽油タンク</td> <td>可搬型重大事故等対処設備保管場所(西側)(地下)及び可搬型重大事故等対処設備保管場所(南側)(地下)</td> <td>可搬型重大事故等対処設備保管場所(西側)(地下)及び可搬型重大事故等対処設備保管場所(南側)(地下)</td> </tr> <tr> <td>タンクローリ(可搬型設備用軽油タンクからタンクローリへ給油時)</td> <td>可搬型重大事故等対処設備保管場所(西側)及び可搬型重大事故等対処設備保管場所(南側)</td> <td>可搬型重大事故等対処設備保管場所(西側)及び可搬型重大事故等対処設備保管場所(南側)</td> </tr> <tr> <td>タンクローリ(タンクローリから各機器へ給油時)</td> <td>原子炉建屋西側接続口又は原子炉建屋東側接続口</td> <td>原子炉建屋西側接続口又は原子炉建屋東側接続口</td> </tr> </tbody> </table>	機器名称	設置場所	操作場所	軽油貯蔵タンク(軽油貯蔵タンク出口弁)	常設代替高圧電源装置置場南側(地下)	中央制御室	常設代替高圧電源装置燃料移送ポンプ	屋内(常設代替高圧電源装置置場)	中央制御室	可搬型設備用軽油タンク	可搬型重大事故等対処設備保管場所(西側)(地下)及び可搬型重大事故等対処設備保管場所(南側)(地下)	可搬型重大事故等対処設備保管場所(西側)(地下)及び可搬型重大事故等対処設備保管場所(南側)(地下)	タンクローリ(可搬型設備用軽油タンクからタンクローリへ給油時)	可搬型重大事故等対処設備保管場所(西側)及び可搬型重大事故等対処設備保管場所(南側)	可搬型重大事故等対処設備保管場所(西側)及び可搬型重大事故等対処設備保管場所(南側)	タンクローリ(タンクローリから各機器へ給油時)	原子炉建屋西側接続口又は原子炉建屋東側接続口	原子炉建屋西側接続口又は原子炉建屋東側接続口	<p>(6) 設置場所 (設置許可基準規則第 43 条第 1 項六)</p> <p>(i) 要求事項</p> <p>想定される重大事故等が発生した場合において重大事故等対処設備の復旧作業を行うことができるよう、放射線量が高くなるおそれが少ない設置場所の選定、設置場所への遮蔽物の設置その他の適切な措置を講じたものであること。</p> <p>(ii) 適合性</p> <p>基本方針については、「2.3.3 環境条件等」に示す。</p> <p>燃料補給設備の系統構成に操作が必要な機器の設置場所、操作場所を第 3.14-163 表に示す。</p> <p>このうち屋外で操作するガスタービン発電機用軽油タンクドレン弁、非常用ディーゼル発電機燃料貯蔵タンク及び高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機燃料貯蔵タンクの閉止フランジは、屋外にあるため操作位置及び作業位置の放射線量が高くなるおそれが少ないため操作が可能である。</p> <p style="text-align: right;">(57-2)</p> <p style="text-align: center;">第 3.14-163 表 操作対象機器設置場所</p> <table border="1" data-bbox="1739 1325 2502 1734"> <thead> <tr> <th>機器名称</th> <th>設置場所</th> <th>操作場所</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>ガスタービン発電機用軽油タンクドレン弁</td> <td>屋外設置位置</td> <td>屋外設置位置</td> </tr> <tr> <td>非常用ディーゼル発電機燃料貯蔵タンク閉止フランジ</td> <td>屋外設置位置</td> <td>屋外設置位置</td> </tr> <tr> <td>高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機燃料貯蔵タンク閉止フランジ</td> <td>屋外設置位置</td> <td>屋外設置位置</td> </tr> </tbody> </table>	機器名称	設置場所	操作場所	ガスタービン発電機用軽油タンクドレン弁	屋外設置位置	屋外設置位置	非常用ディーゼル発電機燃料貯蔵タンク閉止フランジ	屋外設置位置	屋外設置位置	高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機燃料貯蔵タンク閉止フランジ	屋外設置位置	屋外設置位置	<p>備考</p> <ul style="list-style-type: none"> ・資料構成の相違 【東海第二】 ⑳の相違 ・設備の相違 【柏崎 6/7】 系統構成の相違 ・資料構成の相違 【東海第二】 ⑳の相違 ・設備の相違
機器名称	設置場所	操作場所																																					
軽油タンク出口弁	屋外設置位置	屋外設置位置																																					
機器名称	設置場所	操作場所																																					
軽油貯蔵タンク(軽油貯蔵タンク出口弁)	常設代替高圧電源装置置場南側(地下)	中央制御室																																					
常設代替高圧電源装置燃料移送ポンプ	屋内(常設代替高圧電源装置置場)	中央制御室																																					
可搬型設備用軽油タンク	可搬型重大事故等対処設備保管場所(西側)(地下)及び可搬型重大事故等対処設備保管場所(南側)(地下)	可搬型重大事故等対処設備保管場所(西側)(地下)及び可搬型重大事故等対処設備保管場所(南側)(地下)																																					
タンクローリ(可搬型設備用軽油タンクからタンクローリへ給油時)	可搬型重大事故等対処設備保管場所(西側)及び可搬型重大事故等対処設備保管場所(南側)	可搬型重大事故等対処設備保管場所(西側)及び可搬型重大事故等対処設備保管場所(南側)																																					
タンクローリ(タンクローリから各機器へ給油時)	原子炉建屋西側接続口又は原子炉建屋東側接続口	原子炉建屋西側接続口又は原子炉建屋東側接続口																																					
機器名称	設置場所	操作場所																																					
ガスタービン発電機用軽油タンクドレン弁	屋外設置位置	屋外設置位置																																					
非常用ディーゼル発電機燃料貯蔵タンク閉止フランジ	屋外設置位置	屋外設置位置																																					
高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機燃料貯蔵タンク閉止フランジ	屋外設置位置	屋外設置位置																																					

柏崎刈羽原子力発電所 6 / 7号炉 (2017. 12. 20 版)	東海第二発電所 (2018. 9. 18 版)	島根原子力発電所 2号炉	備考
<p>3. 14. 3. 3. 4. 2 設置許可基準規則第 43 条第 2 項への適合方針</p> <p>(1) 容量 (設置許可基準規則第 43 条第 2 項一)</p> <p>(i) 要求事項 想定される重大事故等の収束に必要な容量を有するものであること。</p> <p>(ii) 適合性 基本方針については, 「2. 3. 2 容量等」に示す。</p> <p>燃料補給設備の軽油タンクは, 重大事故等時において, 同時にその機能を発揮することを要求される重大事故等対処設備が, 7 日間連続運転する場合に必要な燃料量約 480kL を上回る, 容量約 550kL を有する設計とする。</p> <p>(57-5)</p>	<p>3. 14. 3. 3. 5 設置許可基準規則第 43 条第 2 項への適合方針</p> <p>(1) 容量 (設置許可基準規則第 43 条第 2 項一)</p> <p>(i) 要求事項 想定される重大事故等の収束に必要な容量を有するものであること。</p> <p>(ii) 適合性 基本方針については, 「2. 3. 2 容量等」に示す。</p> <p>a) <u>軽油貯蔵タンク</u> <u>軽油貯蔵タンクは, 重大事故等対策の有効性評価上, 重大事故等対処設備の燃料消費が最大となる事故シナリオ (高圧・低圧注水機能喪失, 崩壊熱除去機能喪失 (残留熱除去系が故障した場合), LOCA 時注水機能喪失, 格納容器バイパス (インターフェイスシステム LOCA), 想定事故 1・2) において, その機能を発揮することを要求される重大事故等対処設備が 7 日間連続運転する場合に必要な燃料量約 755. 5kL に対して, 十分に余裕のある容量約 800kL を有する設計とする。</u></p> <p>(57-5-6, 7)</p> <p>b) <u>常設代替高圧電源装置燃料移送ポンプ</u> <u>常設代替高圧電源装置燃料移送ポンプは, 常設代替高圧電源装置 5 台分の運転に必要な容量約 2. 1kL/h (約 2. 1m³/h) に対して, 十分に余裕のある約 3. 0m³/h を有する設計とする。</u></p> <p>(57-5-21, 22)</p> <p>c) <u>可搬型設備用軽油タンク</u> <u>可搬型設備用軽油タンクは, 保守的に可搬型代替注水大型ポンプ, 可搬型代替注水中型ポンプ, 窒素供給装置用電源車及び可搬型代替低圧電源車等の可搬型設備を 1 セットすべて 7 日間連続運転する場合に必要な燃料消費量約 168. 6kL に対して, 十分に余裕のある容量 210kL を有する設計とする。</u></p>	<p>3. 14. 3. 3. 4. 2 設置許可基準規則第 43 条第 2 項への適合方針</p> <p>(1) 容量 (設置許可基準規則第 43 条第 2 項一)</p> <p>(i) 要求事項 想定される重大事故等の収束に必要な容量を有するものであること。</p> <p>(ii) 適合性 基本方針については, 「2. 3. 2 容量等」に示す。</p> <p>燃料補給設備のガスタービン発電機用軽油タンクは, 重大事故等時において, 同時にその機能を発揮することを要求される重大事故等対処設備が, 7 日間連続運転する場合に必要な燃料量約 421m³ を上回る, 容量約 560m³ を有する設計とする。</p>	<p>備考</p> <p>・資料構成の相違 【東海第二】 ㊸の相違</p> <p>・資料構成の相違 【東海第二】 ㊸の相違</p> <p>・設備の相違 【柏崎 6/7, 東海第二】 設備仕様の相違 【東海第二】 東海第二は, 可搬型設備用の燃料補給設備として専用のタンクを使用する。島根 2 号炉は, 電源設備に燃料補給するタンクと兼用する</p>

柏崎刈羽原子力発電所 6 / 7号炉 (2017. 12. 20 版)	東海第二発電所 (2018. 9. 18 版)	島根原子力発電所 2号炉	備考
<p>(2) 共用の禁止 (設置許可基準規則第 43 条第 2 項二)</p> <p>(i) 要求事項</p> <p>二以上の発電用原子炉施設において共用するものでないこと。ただし、二以上の発電用原子炉施設と共用することによって当該二以上の発電用原子炉施設の安全性が向上する場合であって、同一の工場等内の他の発電用原子炉施設に対して悪影響を及ぼさない場合は、この限りでない。</p> <p>(ii) 適合性</p> <p>基本方針については、「2.3.1 多様性、位置的分散、悪影響防止等」に示す。</p> <p><u>燃料補給設備の軽油タンクは、第一ガスタービン発電機、電源車、可搬型代替注水ポンプ (A-1 級)、可搬型代替注水ポンプ (A-2 級)、大容量送水車 (熱交換器ユニット用)、大容量送水車 (原子炉建屋放水設備用)、大容量送水車 (海水取水用)、モニタリング・ポスト用発電機及び 5 号炉原子炉建屋内緊急時対策所用可搬型電源設備の燃料を貯蔵しており、共用により他号炉のタンクに貯蔵している燃料も使用可能となり、安全性の向上が図られることから、6 号及び 7 号炉で共用する設計とする。軽油タンクは、共用により悪影響を及ぼさないよう、6 号及び 7 号炉で必要な重大事故等対処設備の燃料を確保するとともに、号炉の区分けなくタンクローリ (4kL) を用いて燃料を利用できる設計とする。</u></p> <p><u>なお、軽油タンクは、重大事故等時に重大事故等対処設備へ燃料補給を実施する場合のみ 6 号及び 7 号炉共用とする。</u></p>	<p><u>なお、重大事故等対策の有効性評価で期待する設備は、上記想定内に包含される。</u></p> <p>(57-5-8, 9)</p> <p>(2) 共用の禁止 (設置許可基準規則第 43 条第 2 項二)</p> <p>(i) 要求事項</p> <p>二以上の発電用原子炉施設において共用するものでないこと。ただし、二以上の発電用原子炉施設と共用することによって当該二以上の発電用原子炉施設の安全性が向上する場合であって、同一の工場等内の他の発電用原子炉施設に対して悪影響を及ぼさない場合は、この限りでない。</p> <p>(ii) 適合性</p> <p>基本方針については、「2.3.1 多様性、位置的分散、悪影響防止等」に示す。</p> <p><u>敷地内に二以上の発電用原子炉施設はないことから、燃料給油設備は共用しない設計とする。</u></p>	<p><u>なお、重大事故等対策の有効性評価で期待する設備は、上記想定内に包含される。</u></p> <p><u>燃料補給設備の非常用ディーゼル発電機燃料貯蔵タンク及び高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機燃料貯蔵タンクは、重大事故等時において、同時にその機能を発揮することを要求される可搬型重大事故等対処設備が、7 日間連続運転する場合に必要な燃料量約 180m³を上回る、容量約 810m³を有する設計とする。</u></p> <p>(57-5)</p> <p>(2) 共用の禁止 (設置許可基準規則第 43 条第 2 項二)</p> <p>(i) 要求事項</p> <p>二以上の発電用原子炉施設において共用するものでないこと。ただし、二以上の発電用原子炉施設と共用することによって当該二以上の発電用原子炉施設の安全性が向上する場合であって、同一の工場等内の他の発電用原子炉施設に対して悪影響を及ぼさない場合は、この限りでない。</p> <p>(ii) 適合性</p> <p>基本方針については、「2.3.1 多様性、位置的分散、悪影響防止等」に示す。</p> <p><u>燃料補給設備のガスタービン発電機用軽油タンク、非常用ディーゼル発電機燃料貯蔵タンク及び高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機燃料貯蔵タンクは、他号炉と共用しない設計とする。</u></p>	<p>備考</p> <ul style="list-style-type: none"> ・記載方針の相違【柏崎 6/7】 ・設備及び運用の相違【柏崎 6/7、東海第二】⑦の相違 ・設備の相違【柏崎 6/7】 島根 2 号炉は単独申請であり、共用しない設計とする

柏崎刈羽原子力発電所 6 / 7号炉 (2017. 12. 20 版)	東海第二発電所 (2018. 9. 18 版)	島根原子力発電所 2号炉	備考
<p>(3) 設計基準事故対処設備との多様性(設置許可基準規則第 43 条 第 2 項三)</p> <p>(i) 要求事項 常設重大事故防止設備は, 共通要因によって設計基準事故対処設備の安全機能と同時にその機能が損なわれるおそれがないよう, 適切な措置を講じたものであること。</p> <p>(ii) 適合性 基本方針については, 「2. 3. 1 多様性, 位置的分散, 悪影響防止等」に示す。</p> <p>補機駆動用の燃料を供給する設計基準事故対処設備は存在しない。 <u>燃料補給設備の軽油タンクは, 設計基準事故対処設備である 6 号炉の軽油タンクと 7 号炉の軽油タンクを位置的分散して設置し, 共通要因によって同時に機能を喪失しない設計とする。</u> (57-2, 57-3)</p>	<p>(3) 設計基準事故対処設備との多様性(設置許可基準規則第 43 条 第 2 項三)</p> <p>(i) 要求事項 常設重大事故防止設備は, 共通要因によって設計基準事故対処設備の安全機能と同時にその機能が損なわれるおそれがないよう, 適切な措置を講じたものであること。</p> <p>(ii) 適合性 基本方針については, 「2. 3. 1 多様性, 位置的分散, 悪影響防止等」に示す。</p> <p><u>常設代替高圧電源装置燃料移送ポンプは, 非常用交流電源設備である 2C・2D 非常用ディーゼル発電機燃料移送ポンプ及び高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機燃料移送ポンプに対して, 位置的分散を図る設計としている。</u></p> <p><u>可搬型設備用軽油タンクは, 軽油貯蔵タンクと離れた屋外に設置することで, 共通要因によって同時に機能を損なわないように位置的分散を図る設計とする。</u></p> <p><u>これらの詳細については, 「3. 14. 3. 3 独立性及び位置的分散の確保」の記載のとおりである。</u></p> <p><u>位置的分散は, 第 3. 14. 3. 3. 3-2 表と同様である。</u></p>	<p>(3) 設計基準事故対処設備との多様性(設置許可基準規則第 43 条 第 2 項三)</p> <p>(i) 要求事項 常設重大事故防止設備は, 共通要因によって設計基準事故対処設備の安全機能と同時にその機能が損なわれるおそれがないよう, 適切な措置を講じたものであること。</p> <p>(ii) 適合性 基本方針については, 「2. 3. 1 多様性, 位置的分散, 悪影響防止等」に示す。</p> <p><u>補機駆動用の燃料を供給する設計基準事故対処設備は存在しない。</u> (57-2, 57-3)</p>	<p>備考</p> <ul style="list-style-type: none"> 資料構成の相違 【東海第二】 ㊟の相違 記載方針の相違 【東海第二】 東海第二は, ガスタービン発電機用の燃料補給設備と可搬型設備用の燃料補給設備の位置的分散を記載している 記載方針の相違 【東海第二】 設備の相違 【柏崎 6/7】 島根 2 号炉は単独申請であり, 共用しない設計とする

柏崎刈羽原子力発電所 6/7号炉 (2017.12.20版)	東海第二発電所 (2018.9.18版)	島根原子力発電所 2号炉	備考
<p>3.14.3.3.4.3 設置許可基準規則第43条第3項への適合方針</p> <p>(1) 容量 (設置許可基準規則第43条第3項一)</p> <p>(i) 要求事項 想定される重大事故等の収束に必要な容量を有するものであること。</p> <p>(ii) 適合性 基本方針については、「2.3.2 容量等」に示す。</p> <p>燃料補給設備のタンクローリ (4kL) は、想定される重大事故等時において、その機能を発揮することが必要な重大事故等対処設備に、燃料を補給できる容量を有する設計とする。</p> <p>容量としては重大事故等時において、同時にその機能を発揮することを要求される電源車、可搬型代替注水ポンプ (A-1 級)、可搬型代替注水ポンプ (A-2 級)、モニタリング・ポスト用発電機、大容量送水車 (熱交換器ユニット用)、大容量送水車 (原子炉建屋放水設備用)、大容量送水車 (海水取水用)、5号炉原子炉建屋内緊急時対策所用可搬型電源設備の連続運転が可能な燃料を、それぞれ電源車、可搬型代替注水ポンプ (A-1 級)、可搬型代替注水ポンプ (A-2 級)、モニタリング・ポスト用発電機、大容量送水車 (熱交換器ユニット用)、大容量送水車 (原子炉建屋放水設備用)、大容量送水車 (海水取水用)、5号炉原子炉建屋内緊急時対策所用可搬型電源設備に供給できる容量を有するものを <u>1 セット 3 台</u> 使用する。保有数は <u>6 号及び 7 号炉共用で 1 セット 3 台</u> と、故障時及び保守点検による待機除外時のバックアップ用として 1 台 (共用) の <u>合計 4 台</u> を分散して保管する。 (57-5, 57-11)</p>	<p>3.14.3.3.6 設置許可基準規則第43条第3項への適合方針</p> <p>(1) 容量 (設置許可基準規則第43条第3項一)</p> <p>(i) 要求事項 想定される重大事故等の収束に必要な容量に加え、十分に余裕のある容量を有するものであること。</p> <p>(ii) 適合性 基本方針については、「2.3.2 容量等」に示す。</p> <p>d) <u>タンクローリ</u> タンクローリは、<u>重大事故等対策の有効性評価上、重大事故等対処設備の燃料消費が最大となる事故シナリオにおいて、その機能を発揮することを要求される可搬型代替低圧電源車、可搬型代替注水大型ポンプ、可搬型代替注水中型ポンプ、窒素供給装置用電源車及びタンクローリ (走行用の燃料タンク) の可搬型設備へ給油する必要があるため、必要な容量に対して、十分に余裕のある給油が可能な容量約 4kL のタンクローリを 1 台 (1 セット) 有するものとする。なお、2 セットに加えて予備 3 台の計 5 台を有する設計とする。</u> (57-5-10~14)</p>	<p>3.14.3.3.4.3 設置許可基準規則第43条第3項への適合方針</p> <p>(1) 容量 (設置許可基準規則第43条第3項一)</p> <p>(i) 要求事項 想定される重大事故等の収束に必要な容量を有するものであること。</p> <p>(ii) 適合性 基本方針については、「2.3.2 容量等」に示す。</p> <p>燃料補給設備のタンクローリは、<u>想定される重大事故等時において、その機能を発揮することが必要な重大事故等対処設備に、燃料を補給できる容量を有する設計とする。</u></p> <p>容量としては重大事故等時において、同時にその機能を発揮することを要求される高圧発電機車、大量送水車、大型送水ポンプ車、可搬型窒素供給装置の連続運転が可能な燃料を、それぞれ高圧発電機車、大量送水車、大型送水ポンプ車、可搬型窒素供給装置に供給できる容量を有するものを <u>1 セット 1 台</u> 使用する。保有数は <u>1 セット 1 台</u> と、故障時及び保守点検による待機除外時のバックアップ用として <u>1 台の合計 2 台</u> を分散して保管する。 (57-5, 57-11)</p>	<p>・設備の相違 【柏崎 6/7, 東海第二】 予備を含め、柏崎 6/7 のタンクローリは 1 セット 3 台の合計 4 台、東海第二は 1 セット 1 台の合計 5 台で構成するが、島根 2 号炉は 1 セット 1 台の合計 2 台で構成している</p>

柏崎刈羽原子力発電所 6/7号炉 (2017.12.20版)	東海第二発電所 (2018.9.18版)	島根原子力発電所 2号炉	備考																								
<p>(2) 確実な接続 (設置許可基準規則第 43 条第 3 項二)</p> <p>(i) 要求事項</p> <p>常設設備 (発電用原子炉施設と接続されている設備又は短時間に発電用原子炉施設と接続することができる常設の設備をいう。以下同じ。) と接続するものにあつては、当該常設設備と容易かつ確実に接続することができ、かつ、二以上の系統又は発電用原子炉施設が相互に使用することができるよう、接続部の規格の統一その他の適切な措置を講じたものであること。</p> <p>(ii) 適合性</p> <p>基本方針については、「2.3.4 操作性及び試験・検査性」に示す。</p>	<p>(2) 確実な接続 (設置許可基準規則第 43 条第 3 項二)</p> <p>(i) 要求事項</p> <p>常設設備 (発電用原子炉施設と接続されている設備又は短時間に発電用原子炉施設と接続することができる常設の設備をいう。以下同じ。) と接続するものにあつては、当該常設設備と容易かつ確実に接続することができ、かつ、二以上の系統又は発電用原子炉施設が相互に使用することができるよう、接続部の規格の統一その他の適切な措置を講じたものであること。</p> <p>(ii) 適合性</p> <p>基本方針については、「2.3.4 操作性及び試験・検査性」に示す。</p> <p><u>タンクローリは、可搬型設備用軽油タンク及び燃料の給油を必要とする重大事故等対処設備に接続し、燃料を給油する系統を構成するため、現場にて容易かつ確実に接続する設計とする。対象機器の接続場所を、第 3.14.3.3.6-1 表に示す。</u></p> <p style="text-align: center;">(57-2-7, 8, 57-3-12, 57-8)</p> <p style="text-align: center;"><u>第 3.14.3.3.6-1 表対象機器の接続場所(タンクローリ)</u></p> <table border="1" data-bbox="952 1102 1709 1318"> <thead> <tr> <th>接続元機器名称</th> <th>接続先機器名称</th> <th>接続場所</th> <th>接続方法</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>タンクローリ</td> <td>可搬型設備用軽油タンク</td> <td>可搬型重大事故等対処設備保管場所 (西側) 及び 可搬型重大事故等対処設備保管場所 (南側)</td> <td>専用接続 (車載ホースの挿入)</td> </tr> <tr> <td>タンクローリ</td> <td>各機器</td> <td>原子炉建屋西側接続口 又は 原子炉建屋東側接続口</td> <td>専用接続 (ピストルノズルによる接続)</td> </tr> </tbody> </table>	接続元機器名称	接続先機器名称	接続場所	接続方法	タンクローリ	可搬型設備用軽油タンク	可搬型重大事故等対処設備保管場所 (西側) 及び 可搬型重大事故等対処設備保管場所 (南側)	専用接続 (車載ホースの挿入)	タンクローリ	各機器	原子炉建屋西側接続口 又は 原子炉建屋東側接続口	専用接続 (ピストルノズルによる接続)	<p>(2) 確実な接続 (設置許可基準規則第 43 条第 3 項二)</p> <p>(i) 要求事項</p> <p>常設設備 (発電用原子炉施設と接続されている設備又は短時間に発電用原子炉施設と接続することができる常設の設備をいう。以下同じ。) と接続するものにあつては、当該常設設備と容易かつ確実に接続することができ、かつ、二以上の系統又は発電用原子炉施設が相互に使用することができるよう、接続部の規格の統一その他の適切な措置を講じたものであること。</p> <p>(ii) 適合性</p> <p>基本方針については、「2.3.4 操作性及び試験・検査性」に示す。</p> <p><u>タンクローリは、ガスタービン発電機用機油タンク及び燃料の補給を必要とする重大事故等対処設備に接続し、燃料を補給する系統を構成するため、現場にて容易かつ確実に接続する設計とする。対象機器の接続場所を、第 3.14-164 表に示す。</u></p> <p style="text-align: center;">(57-2)</p> <p style="text-align: center;"><u>第 3.14-164 表 接続対象機器設置場所 (タンクローリ)</u></p> <table border="1" data-bbox="1745 1102 2502 1367"> <thead> <tr> <th>接続元機器名称</th> <th>接続先機器名称</th> <th>接続場所</th> <th>接続方法</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>タンクローリ</td> <td>ガスタービン発電機用軽油タンク</td> <td>ガスタービン発電機建物西側軽油タンク設置場所</td> <td>フランジ接続</td> </tr> <tr> <td>タンクローリ</td> <td>各機器</td> <td>屋外</td> <td>ノズル接続</td> </tr> </tbody> </table>	接続元機器名称	接続先機器名称	接続場所	接続方法	タンクローリ	ガスタービン発電機用軽油タンク	ガスタービン発電機建物西側軽油タンク設置場所	フランジ接続	タンクローリ	各機器	屋外	ノズル接続	<p>備考</p> <p>・記載方針の相違 【柏崎 6/7】</p>
接続元機器名称	接続先機器名称	接続場所	接続方法																								
タンクローリ	可搬型設備用軽油タンク	可搬型重大事故等対処設備保管場所 (西側) 及び 可搬型重大事故等対処設備保管場所 (南側)	専用接続 (車載ホースの挿入)																								
タンクローリ	各機器	原子炉建屋西側接続口 又は 原子炉建屋東側接続口	専用接続 (ピストルノズルによる接続)																								
接続元機器名称	接続先機器名称	接続場所	接続方法																								
タンクローリ	ガスタービン発電機用軽油タンク	ガスタービン発電機建物西側軽油タンク設置場所	フランジ接続																								
タンクローリ	各機器	屋外	ノズル接続																								

柏崎刈羽原子力発電所 6 / 7号炉 (2017. 12. 20 版)	東海第二発電所 (2018. 9. 18 版)	島根原子力発電所 2号炉	備考
<p>燃料補給設備のタンクローリ (4kL) は 6 号及び 7 号炉が相互に使用することができるよう、<u>軽油タンクから来るホースと接続口について、ホースと接続口を専用の接続方式である専用金具にすることに加え、接続口の口径を統一し、確実に接続ができる設計とする。</u></p> <p>(57-2)</p> <p>(3) 複数の接続口 (設置許可基準規則第 43 条第 3 項三)</p> <p>(i) 要求事項</p> <p>常設設備と接続するものにあつては、共通要因によって接続することができなくなることを防止するため、可搬型重大事故等対処設備 (原子炉建屋の外から水又は電力を供給するものに限る。) の接続口をそれぞれ互いに異なる複数の場所に設けるものであること。</p> <p>(ii) 適合性</p> <p>基本方針については、「2.3.1 多様性、位置的分散、悪影響防止等」に示す。</p> <p><u>タンクローリ (4kL) を接続する軽油タンクは 6 号及び 7 号炉で計 4 基あり、6 号炉の軽油タンクと 7 号炉の軽油タンクは 100m 以上離隔を確保しているため、各々の接続箇所が共通要因により接続不可とならない設計とする。</u></p>	<p><u>以下に、可搬型代替交流電源設備を構成する主要設備の確実な接続性を示す。</u></p> <p>d) <u>タンクローリ</u></p> <p><u>タンクローリは、可搬型設備用軽油タンクに接続する車載ホースを可搬型設備用軽油タンクのマンホール (上蓋) を開けて挿入するという専用の接続方法とすることで、容易かつ確実に接続できる設計とする。</u></p> <p><u>また、タンクローリは、燃料の給油を必要とする重大事故等対処設備に接続するピストルノズルを簡便な接続規格を用いた専用の接続方法とすることで、容易かつ確実に接続できる設計とする。</u></p> <p>(57-2-8)</p> <p>(3) 複数の接続口 (設置許可基準規則第 43 条第 3 項三)</p> <p>(i) 要求事項</p> <p>常設設備と接続するものにあつては、共通要因によって接続することができなくなることを防止するため、可搬型重大事故等対処設備 (原子炉建屋の外から水又は電力を供給するものに限る。) の接続口をそれぞれ互いに異なる複数の場所に設けるものであること。</p> <p>(ii) 適合性</p> <p>基本方針については、に示す。</p> <p>「2.3.1 多様性、位置的分散、悪影響防止等」</p> <p>d) <u>タンクローリ</u></p> <p><u>タンクローリは、原子炉建屋の外から水又は電力を供給する設備ではないことから、複数の接続口に係る設計上の配慮は不要とする。</u></p>	<p>燃料補給設備のタンクローリは、<u>ガスタービン発電機用軽油タンクの接続については、燃料ホースを接続するために、ガスタービン発電機用軽油タンクから来るホースと接続口について、ホースと接続口を専用の接続方式である専用金具にすることに加え、接続口の口径を統一し、確実に接続ができる設計とする。</u></p> <p>(57-2)</p> <p>(3) 複数の接続口 (設置許可基準規則第 43 条第 3 項三)</p> <p>(i) 要求事項</p> <p>常設設備と接続するものにあつては、共通要因によって接続することができなくなることを防止するため、可搬型重大事故等対処設備 (原子炉建屋の外から水又は電力を供給するものに限る。) の接続口をそれぞれ互いに異なる複数の場所に設けるものであること。</p> <p>(ii) 適合性</p> <p>基本方針については、「2.3.1 多様性、位置的分散、悪影響防止等」に示す。</p> <p><u>タンクローリは、可搬型重大事故等対処設備 (原子炉建物の外から水又は電力を供給するものに限る。) に該当しないことから、対象外とする。</u></p>	<p>・資料構成の相違</p> <p>【東海第二】</p> <p>島根 2 号炉は、3.14.2.1.4.3(2) 項に記載している</p> <p>・設備の相違</p> <p>【東海第二】</p> <p>島根 2 号炉は、専用金具での接続のみ</p> <p>・他号炉と共用しない</p> <p>【柏崎 6/7】</p> <p>・他号炉と共用しない</p> <p>【柏崎 6/7】</p>

柏崎刈羽原子力発電所 6 / 7号炉 (2017. 12. 20 版)	東海第二発電所 (2018. 9. 18 版)	島根原子力発電所 2号炉	備考																		
<p>(4) 設置場所 (設置許可基準規則第 43 条第 3 項四)</p> <p>(i) 要求事項</p> <p>想定される重大事故等が発生した場合において可搬型重大事故等対処設備を設置場所に据え付け、及び常設設備と接続することができるよう、放射線量が高くなるおそれが少ない設置場所の選定、設置場所への遮蔽物の設置その他の適切な措置を講じたものであること。</p> <p>(ii) 適合性</p> <p>基本方針については、「2.3.3 環境条件等」に示す。</p> <p>燃料補給設備の系統構成に操作が必要な機器の設置場所、操作場所を表 3.14-155 に示す。</p> <p>このうち屋外で操作する燃料補給設備のタンクローリ (4kL) は、炉心損傷後の格納容器ベントを実施前に屋外で使用する設備であり、想定される重大事故等が発生した場合における放射線を考慮しても作業への影響はないと想定しているが、仮に線量が高い場合は線源からの離隔距離をとること、線量を測定し線量が低い位置に配置することにより、これら設備の設置及び常設設備との接続が可能である。</p> <p>また、格納容器ベント実施後は、格納容器ベント直後の操作が不要となるように運用し、線量を測定し線量が低い位置に配置することにより、これら設備の設置及び常設設備との接続が可能である。</p> <p>また、現場での接続作業に当たっては、簡便な専用金具による接続方式により、確実に速やかに接続が可能である。</p> <p style="text-align: right;">(57-2)</p> <p style="text-align: center;">表 3.14-155 操作対象機器設置場所</p> <table border="1" data-bbox="160 1640 923 1780"> <thead> <tr> <th>機器名称</th> <th>設置場所</th> <th>操作場所</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>タンクローリ (4kL)</td> <td>屋外設置位置</td> <td>屋外設置位置</td> </tr> <tr> <td>ホース</td> <td>屋外</td> <td>屋外</td> </tr> </tbody> </table>	機器名称	設置場所	操作場所	タンクローリ (4kL)	屋外設置位置	屋外設置位置	ホース	屋外	屋外	<p>(4) 設置場所 (設置許可基準規則第 43 条第 3 項四)</p> <p>(i) 要求事項</p> <p>想定される重大事故等が発生した場合において可搬型重大事故等対処設備を設置場所に据え付け、及び常設設備と接続することができるよう、放射線量が高くなるおそれが少ない設置場所の選定、設置場所への遮蔽物の設置その他の適切な措置を講じたものであること。</p> <p>(ii) 適合性</p> <p>基本方針については、「2.3.3 環境条件等」に示す。</p> <p><u>タンクローリの接続場所は、「3.14.3.3.6(2) 確実な接続」の第 3.14.3.3.6-1 表と同様である。</u></p> <p><u>タンクローリは、原子炉建屋西側接続口又は原子炉建屋東側接続口に設置する設計とするが、放射線量が高くなるおそれが少ない、格納容器圧力逃がし装置を使用しない時に、接続可能な設計とする。</u></p> <p style="text-align: right;">(57-2-8, 57-8)</p>	<p>(4) 設置場所 (設置許可基準規則第 43 条第 3 項四)</p> <p>(i) 要求事項</p> <p>想定される重大事故等が発生した場合において可搬型重大事故等対処設備を設置場所に据え付け、及び常設設備と接続することができるよう、放射線量が高くなるおそれが少ない設置場所の選定、設置場所への遮蔽物の設置その他の適切な措置を講じたものであること。</p> <p>(ii) 適合性</p> <p>基本方針については、「2.3.3 環境条件等」に示す。</p> <p>燃料補給設備の系統構成に操作が必要な機器の設置場所、操作場所を第 3.14-165 表に示す。</p> <p><u>このうち屋外で操作する燃料補給設備のタンクローリは、炉心損傷後の格納容器フィルタベントを実施前に屋外で使用する設備であり、想定される重大事故等が発生した場合における放射線を考慮しても作業への影響はないと想定しているが、仮に線量が高い場合は線源からの離隔距離をとること、線量を測定し線量が低い位置に配置することにより、これら設備の設置及び常設設備との接続が可能である。</u></p> <p><u>また、格納容器フィルタベント実施後は、格納容器フィルタベント直後の操作が不要となるように運用し、線量を測定し線量が低い位置に配置することにより、これら設備の設置及び常設設備との接続が可能である。</u></p> <p><u>また、現場での接続作業に当たっては、簡便な専用金具による接続方式により、確実に速やかに接続が可能である。</u></p> <p style="text-align: right;">(57-2)</p> <p style="text-align: center;">第 3.14-165 表 操作対象機器設置場所</p> <table border="1" data-bbox="1742 1640 2504 1780"> <thead> <tr> <th>機器名称</th> <th>設置場所</th> <th>操作場所</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>タンクローリ</td> <td>屋外設置位置</td> <td>屋外設置位置</td> </tr> <tr> <td>ホース</td> <td>屋外</td> <td>屋外</td> </tr> </tbody> </table>	機器名称	設置場所	操作場所	タンクローリ	屋外設置位置	屋外設置位置	ホース	屋外	屋外	<p>備考</p> <p>・資料構成の相違 【東海第二】 東海第二は、3.14.3.3.6 (2) 項で記載している</p> <p>・記載方針の相違 【東海第二】</p>
機器名称	設置場所	操作場所																			
タンクローリ (4kL)	屋外設置位置	屋外設置位置																			
ホース	屋外	屋外																			
機器名称	設置場所	操作場所																			
タンクローリ	屋外設置位置	屋外設置位置																			
ホース	屋外	屋外																			

柏崎刈羽原子力発電所 6 / 7号炉 (2017. 12. 20 版)	東海第二発電所 (2018. 9. 18 版)	島根原子力発電所 2号炉	備考
<p>(5) 保管場所 (設置許可基準規則第 43 条第 3 項五)</p> <p>(i) 要求事項</p> <p>地震, 津波その他の自然現象又は故意による大型航空機の衝突その他のテロリズムによる影響, 設計基準事故対処設備及び重大事故等対処設備の配置その他の条件を考慮した上で常設重大事故等対処設備と異なる保管場所に保管すること。</p> <p>(ii) 適合性</p> <p>基本方針については, 「2.3.1 多様性, 位置的分散, 悪影響防止等」に示す。</p> <p>燃料補給設備のタンクローリ (4kL) は, 地震, 津波その他自然現象又は故意による大型航空機の衝突その他のテロリズムによる影響, 設計基準事故対処設備及び重大事故等対処設備の配置その他の条件を考慮し, 非常用交流電源設備, 常設代替交流電源設備 (第一ガスタービン発電機) と 100m 以上の離隔で位置的分散を図り, <u>発電所敷地内の高台にある荒浜側高台保管場所及び大湊側高台保管場所並びに 5 号炉東側第二保管場所の複数箇所に分散して保管する。</u></p> <p style="text-align: right;">(57-2)</p>	<p>(5) 保管場所 (設置許可基準規則第 43 条第 3 項五)</p> <p>(i) 要求事項</p> <p>地震, 津波その他の自然現象又は故意による大型航空機の衝突その他のテロリズムによる影響, 設計基準事故対処設備及び重大事故等対処設備の配置その他の条件を考慮した上で常設重大事故等対処設備と異なる保管場所に保管すること。</p> <p>(ii) 適合性</p> <p>基本方針については, 「2.3.1 多様性, 位置的分散, 悪影響防止等」に示す。</p> <p>タンクローリは, 地震, 津波, その他の外部事象又は故意による大型航空機の衝突その他のテロリズムによる影響, <u>非常用交流電源設備及び常設代替交流電源設備から 100m 以上の離隔距離を確保した上で, 可搬型重大事故等対処設備保管場所 (西側) 及び可搬型重大事故等対処設備保管場所 (南側) に分散して保管する設計とする。</u></p> <p style="text-align: right;"><u>(57-2-8)</u></p>	<p>(5) 保管場所 (設置許可基準規則第 43 条第 3 項五)</p> <p>(i) 要求事項</p> <p>地震, 津波その他の自然現象又は故意による大型航空機の衝突その他のテロリズムによる影響, 設計基準事故対処設備及び重大事故等対処設備の配置その他の条件を考慮した上で常設重大事故等対処設備と異なる保管場所に保管すること。</p> <p>(ii) 適合性</p> <p>基本方針については, 「2.3.1 多様性, 位置的分散, 悪影響防止等」に示す。</p> <p>燃料補給設備のタンクローリは, 地震, 津波その他自然現象又は故意による大型航空機の衝突その他のテロリズムによる影響, <u>設計基準事故対処設備及び重大事故等対処設備の配置, その他の条件を考慮し, 非常用交流電源設備, 常設代替交流電源設備 (ガスタービン発電機) と 100m 以上の離隔で位置的分散を図り, 第 3 保管エリア及び第 4 保管エリアの複数箇所に分散して配置する設計とする。</u></p> <p style="text-align: right;"><u>(57-2)</u></p>	

柏崎刈羽原子力発電所 6/7号炉 (2017.12.20版)	東海第二発電所 (2018.9.18版)	島根原子力発電所 2号炉	備考
<p>(6) アクセスルートの確保(設置許可基準規則第43条第3項六)</p> <p>(i) 要求事項</p> <p>想定される重大事故等が発生した場合において、可搬型重大事故等対処設備を運搬し、又は他の設備の被害状況を把握するため、工場等内の道路及び通路が確保できるよう、適切な措置を講じたものであること。</p> <p>(ii) 適合性</p> <p>基本方針については、「2.3.4 操作性及び試験・検査性」に示す。</p> <p>燃料補給設備のタンクローリ(4kL)は、通常時は高台の荒浜側高台保管場所及び大湊側高台保管場所並びに5号炉東側第二保管場所に分散して保管しており、想定される重大事故等が発生した場合においても、可搬型重大事故等対処設備の運搬、移動に支障をきたすことのないよう、迂回路も考慮して複数のアクセスルートを確保する設計とする。(『可搬型重大事故等対処設備保管場所及びアクセスルートについて』参照)</p> <p style="text-align: right;">(57-6)</p>	<p>(6) アクセスルートの確保(設置許可基準規則第43条第3項六)</p> <p>(i) 要求事項</p> <p>想定される重大事故等が発生した場合において、可搬型重大事故等対処設備を運搬し、又は他の設備の被害状況を把握するため、工場等内の道路及び通路が確保できるよう、適切な措置を講じたものであること。</p> <p>(ii) 適合性</p> <p>基本方針については、「2.3.4 操作性及び試験・検査性」に示す。</p> <p>タンクローリは、通常時は可搬型重大事故等対処設備保管場所(西側)及び可搬型重大事故等対処設備保管場所(南側)に保管しており、想定される重大事故等が発生した場合における、保管場所から接続場所までの経路について、設備の運搬及び移動に支障をきたすことのないよう、別ルートも考慮して複数のアクセスルートを確保する。</p> <p>なお、アクセスルートの詳細については、「<u>「実用発電用原子炉に係る発電用原子炉設置者の重大事故の発生及び拡大の防止に必要な措置を実施するために必要な技術的能力に係る審査基準」への適合状況について</u>」の「1.0 重大事故等対策における共通事項」添付資料1.0.2「<u>東海第二発電所可搬型重大事故等対処設備保管場所及びアクセスルートについて</u>」で示す。</p>	<p>(6) アクセスルートの確保(設置許可基準規則第43条第3項六)</p> <p>(i) 要求事項</p> <p>想定される重大事故等が発生した場合において、可搬型重大事故等対処設備を運搬し、又は他の設備の被害状況を把握するため、工場等内の道路及び通路が確保できるよう、適切な措置を講じたものであること。</p> <p>(ii) 適合性</p> <p>基本方針については、「2.3.4 操作性及び試験・検査性」に示す。</p> <p>燃料補給設備のタンクローリは、通常時は第3保管エリア及び第4保管エリアに分散して保管しており、想定される重大事故等が発生した場合においても、可搬型重大事故等対処設備の運搬、移動に支障をきたすことのないよう、迂回路も考慮して複数のアクセスルートを確保する設計とする。(『可搬型重大事故等対処設備保管場所及びアクセスルートについて』参照)</p> <p style="text-align: right;">(57-6)</p>	

柏崎刈羽原子力発電所 6 / 7号炉 (2017. 12. 20 版)	東海第二発電所 (2018. 9. 18 版)	島根原子力発電所 2号炉	備考
<p>(7) 設計基準事故対処設備及び常設重大事故等防止設備との多様性 (設置許可基準規則第 43 条第 3 項七)</p> <p>(i) 要求事項</p> <p>重大事故防止設備のうち可搬型のものは、共通要因によって、設計基準事故対処設備の安全機能、使用済燃料貯蔵槽の冷却機能若しくは注水機能又は常設重大事故防止設備の重大事故に至るおそれがある事故に対処するために必要な機能と同時にその機能が損なわれるおそれがないよう、適切な措置を講じたものであること。</p> <p>(ii) 適合性</p> <p>基本方針については、「2. 3. 1 多様性、位置的分散、悪影響防止等」に示す。</p> <p>燃料補給設備のタンクローリ (4kL) は、共通要因によって、設計基準事故対処設備の安全機能と同時に機能が損なわれるおそれがないよう、設計基準事故対処設備である非常用交流電源設備に対し、多様性、位置的分散を図る設計としている。これらの詳細については、3. 14. 3. 3. 3 項に記載のとおりである。</p> <p style="text-align: right;">(57-2, 57-3)</p>	<p>(7) 設計基準事故対処設備及び常設重大事故等防止設備との多様性 (設置許可基準規則第 43 条第 3 項七)</p> <p>(i) 要求事項</p> <p>重大事故防止設備のうち可搬型のものは、共通要因によって、設計基準事故対処設備の安全機能、使用済燃料貯蔵槽の冷却機能若しくは注水機能又は常設重大事故防止設備の重大事故に至るおそれがある事故に対処するために必要な機能と同時にその機能が損なわれるおそれがないよう、適切な措置を講じたものであること。</p> <p>(ii) 適合性</p> <p>基本方針については、「2. 3. 1 多様性、位置的分散、悪影響防止等」に示す。</p> <p>タンクローリは、<u>非常用交流電源設備である 2C・2D 非常用ディーゼル発電機燃料移送ポンプ及び高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機燃料移送ポンプ</u>に対して、多様性及び位置的分散を図る設計としている。</p> <p>これらの詳細については、「<u>3. 14. 3. 3. 3 独立性及び位置的分散の確保</u>」に記載のとおりである。</p> <p><u>位置的分散は、第 3. 14. 3. 3. 3-2 表と同様である。</u></p>	<p>(7) 設計基準事故対処設備及び常設重大事故等防止設備との多様性 (設置許可基準規則第 43 条第 3 項七)</p> <p>(i) 要求事項</p> <p>重大事故防止設備のうち可搬型のものは、共通要因によって、設計基準事故対処設備の安全機能、使用済燃料貯蔵槽の冷却機能若しくは注水機能又は常設重大事故防止設備の重大事故に至るおそれがある事故に対処するために必要な機能と同時にその機能が損なわれるおそれがないよう、適切な措置を講じたものであること。</p> <p>(ii) 適合性</p> <p>基本方針については、「2. 3. 1 多様性、位置的分散、悪影響防止等」に示す。</p> <p>燃料補給設備のタンクローリは、共通要因によって、設計基準事故対処設備の安全機能と同時に機能が損なわれるおそれがないよう、設計基準事故対処設備である非常用交流電源設備に対し、多様性、位置的分散を図る設計としている。これらの詳細については、<u>3. 14. 3. 3. 3 項</u>に記載のとおりである。</p> <p style="text-align: right;"><u>(57-2, 57-3)</u></p>	