

島根原子力発電所 2号炉 審査資料	
資料番号	EP-015(補)改 59
提出年月日	令和 2 年 11 月 4 日

島根原子力発電所 2号炉

重大事故等対策の有効性評価 成立性確認

補足説明資料

令和 2 年 11 月
中国電力株式会社

本資料のうち、枠囲みの内容は機密に係る事項のため公開できません。

目 次

1. 重要事故シーケンスの起因とする過渡事象の選定について
2. G 値について
3. 原子炉格納容器内における気体のミキシングについて
4. 深層防護の考え方について
5. 原子炉圧力挙動の解析上の取扱いについて
6. 原子炉隔離時冷却系（R C I C）の運転継続及び原子炉減圧の判断について
7. 原子炉再循環ポンプからのリークについて
8. 高圧・低圧注水機能喪失における平均出力燃料集合体での燃料被覆管最高温度の代表性について
9. 取水機能喪失時の非常用ディーゼル発電設備が起動した場合の影響について
10. 原子炉注水手段がない場合の原子炉減圧の考え方について
11. エントレインメントの影響について
12. サプレッション・チェンバのスクラビングによるエアロゾル捕集効果
13. ほう素の容量について
14. 給水ポンプトリップ条件を復水器ホットウェル枯渇とした場合の評価結果への影響について
15. 給水流量をランアウト流量（68%）で評価することの妥当性
16. 実効G値に係る電力共同研究の追加実験について
17. 想定事故2においてサイフォン現象を想定している理由について
18. 燃料プールゲートについて
19. 炉心損傷、原子炉圧力容器破損後の注水及び除熱の考え方
20. 常設重大事故等対処設備を可搬型設備に置き換えた場合の成立性
21. 有効性評価「水素燃焼」における、ドライウェル及びサプレッション・チェンバの気体組成の推移についての補足説明
22. 原子炉水位及びインターロックの概要

23. 圧力容器ペデスタル外側鋼板の支持能力について
24. 原子炉格納容器下部に落下する溶融デブリ評価条件と落下後の堆積に関する考慮
25. 大破断L O C Aシナリオ想定と異なる事象について
26. A D S自動起動阻止操作の失敗による評価結果への影響（参考評価）
27. ドライウェルサンプへの溶融炉心流入防止対策に期待した場合の溶融炉心・コンクリート相互作用の影響について
28. 原子炉圧力容器表面温度の設置箇所
29. 逃がし安全弁の耐環境性能の確認実績について
30. 原子炉減圧に関する各種対策及び逃がし安全弁（S R V）の耐環境性能向上に向けた今後の取り組みについて
31. 非常用ガス処理系の使用を考慮した評価について
32. 原子炉圧力容器の破損位置について
33. 逃がし安全弁（S R V）出口温度計による炉心損傷の検知性について
34. 炉心損傷前に発生する可能性がある水素の影響について
35. 溶融炉心落下位置が原子炉格納容器下部の中心軸から外れ、壁側に偏って落ちた場合の影響評価
36. 使用する格納容器フィルタベント系の除去効果（D F）について
37. ジルコニウム（Zr）-水反応時の炉心損傷状態について
38. 燃料プール水の沸騰状態継続時の鉄筋コンクリートへの熱影響について
39. 有効性評価解析条件の見直し等について
40. 有効性評価における機能喪失を仮定した設備一覧について
41. 9 × 9 燃料で評価することの代表性について
42. 自動減圧機能及び代替自動減圧機能の論理回路について
43. 全希ガス漏えい率及びI - 131 の追加放出量の設定について
44. 島根2号炉の原子炉中性子計装系の設備概要について
45. 外圧支配事象における燃料被覆管の健全性について
46. I S L O C A時における屋外への蒸気排出条件について

47. I S L O C A時の冷却水から気相への放射性物質の放出割合について
48. 高圧炉心スプレイ系及び原子炉隔離時冷却系の水源について
49. 炉心損傷防止T B及びT Wシナリオにおける原子炉急速減圧時の弁数の見直しについて
50. 格納容器ベント実施基準の変更に伴う希ガスによる被ばく評価結果への影響について
51. 外部水源を用いた総注水量の制限値について
52. 格納容器スプレイによる原子炉格納容器下部への流入経路について
53. 溶融炉心の堆積高さの評価に関する考え方について
54. 水蒸気爆発実験と実プラントの水蒸気爆発評価におけるエネルギー変換効率の比較について
55. ペデスタル／ドライウェル水位の推移と原子炉格納容器下部／ドライウェル底部の状態について
56. 有効性評価における格納容器内の水素及び酸素排出等について
57. コリウムシールドスリット内に溶融デブリが流入した場合の熱伝導解析
58. 格納容器除熱に関する基準の変更について
59. 格納容器ベント実施時のサプレッション・プール水位の不確かさについて
60. ベントが2 P dまで遅延した場合のC s放出量への影響について
61. 格納容器ベント開始時間見直しに伴う操作の成立性への影響について
62. 格納容器ベントに伴う一時待避中の給油作業中断が重大事故時の対応に与える影響について
63. 復旧班要員による連続作業の成立性について
64. 原子炉注水手段がない場合の原子炉手動減圧タイミングと減圧弁数の関係性について
65. 有効性評価及び実運用における原子炉水位について
66. 高圧・低圧注水機能喪失 炉心下部プレナム部ボイド率に関する感度解析
67. 格納容器代替スプレイの実施箇所について
68. 燃料補給手順見直しに伴う作業の成立性確認について

1. 重要事故シーケンスの起因とする過渡事象の選定について

各種 P R A 等の結果により実施した重要事故シーケンスの選定の結果として、多くの事故シーケンスグループにおいて過渡事象を起因とする事故シーケンスを重要事故シーケンスとして選定している。

内部事象運転時レベル 1 P R A にて示したとおり、過渡事象としては運転時の異常な過渡変化及び設計基準事故の一部を考慮しているが、有効性評価において解析を実施するに際しては、その具体的な事象を設定する必要がある。

その考え方は、「島根原子力発電所 2 号炉 事故シーケンスグループ及び重要事故シーケンス等の選定について」にも一部示しているが、本資料では、高圧・低圧注水機能喪失を例に、設定の考え方を補足する。

1. 過渡事象の特徴と選定に際しての整理

第 1 表に島根 2 号炉設置変更許可申請書添付書類十において評価の対象とした運転時の異常な過渡変化及び設計基準事故について、分類・整理した結果を示す。第 1 表の右端は、事象発生時のプラント応答を考慮して分類した P R A の起因事象である。

また、第 2 表に、起因事象のグループ化の結果を示す。そのうえで、重要事故シーケンスで想定する過渡事象のグループを選定し、グループ内の過渡事象から、より評価に適した事象を選定する。

高圧・低圧注水機能喪失では、現状の設置許可ベースの注水機能を喪失した際の重大事故等対策の有効性を確認する。本事象には代替の注水機能による注水が有効な対策と考えられ、島根原子力発電所 2 号炉の有効性評価においても低圧原子炉代替注水系（常設）にて注水する場合の対策の有効性を確認している。

代替の注水機能によって炉心損傷防止を図る場合、原子炉水位の低下が早く、原子炉スクラム時のインベントリが少なくなる事象が厳しいと考えられるため、高圧・低圧注水機能喪失の重要事故シーケンスの評価においては起因となる過渡事象として「全給水喪失」を設定した。

2. 外部電源有無の影響

外部電源の有無が事象進展及びパラメータの変動に及ぼす影響については、有効性評価の資料中において、「外部電源あり」の解析も行っており、燃料被覆管の最高温度について「外部電源あり」の方が「外部電源なし」より高くなるが、判断基準を満足していることを確認している。

第1表 過渡変化・設計基準事故による起因事象の同定

本資料のうち、枠囲みの内容は機密に係る事項のため公開できません。

※1 「29. 制御棒の異常な挿入」、「36. 手動スクラム」、「37. 原因不明」については対象外とした。
「6. 主蒸気隔離弁の1弁閉鎖」はEPR 1-N P2230において主蒸気隔離弁1弁のみが閉鎖し、残りの主蒸気隔離弁は開放されている過渡事象と定義されており、復水器による除熱に期待できることから、非隔離事象とした。
「7. 主蒸気隔離弁の部分閉鎖」はEPR 1-N P2230において1弁以上の主蒸気隔離弁が部分閉鎖している過渡事象と定義されており、閉鎖の程度によっては復水器による除熱に期待できなくなることを考慮し、隔離事象とした。

第2表 過渡事象・設計基準事故事象のグループ化

起因事象	事象の特徴（グループ化の観点）
非隔離事象	タービントリップなどにより原子炉がスクラムする事象であり、タービンバイパス弁は正常に作動する事象であることから、いざれも事象初期から継続して給復水系が利用できる。
隔離事象	主蒸気隔離弁（MSIV）などが閉鎖する事象であり、原子炉とタービン側が互いに隔離される事象である。事象初期には給復水系が利用できるが、水源である復水器のホットウェルが隔離されるため、給復水系の運転が継続に支障が生ずる。
全給水喪失	タービンからの給水流量が全喪失する事象であり、原子炉水位が低下することにより原子炉スクラムに至る事象である。事象初期には給復水系が利用できず、他の事象とはプラント応答が異なる。水位低下の觀点では給復水系が利用できないことから水位低下事象よりも厳しい事象と考えられる。
水位低下事象	タービンからの給水流量が減少し、原子炉水位が低下することにより原子炉スクラムに至る事象である。給水流量の全喪失までは至らないため、機能は低下しているが事象の初期にも給復水系は利用可能である。
RPS誤動作等	原子炉保護系（RPS）の誤動作が起因となる事象や、制御棒の誤引抜きに関する事象など出力の増加が軽微な事象である。事象初期で原子炉が隔離されないため、給復水系が利用可能である。
外部電源喪失	外部電源が喪失する事象であり、事象の発生により非常用電源の確保が必要になるなど、他の事象とはプラント応答が異なる。
逃がし安全弁誤開放	原子炉運転中に逃がし安全弁が誤開放する事象である。誤開放を想定する弁数は発生頻度の觀点から1弁としているため、本事象は事象発生後速やかにスクラムに至る事象ではない。原子炉冷却材（蒸気）の流出を伴うが、原子炉水位の低下には給復水系による対応が可能である。逃がし安全弁を通じてサプレッション・プール水中に蒸気が放出されるため、復水器ホットウェルへの補給が不足すると復水器ホットウェルの水位が低下し、給水喪失に至る可能性がある。しかしながら、この場合の事象進展から全給水喪失に至る頻度を概算すると、起因事象「逃がし安全弁誤開放」の発生頻度（ $1 \times 10^{-3} / \text{炉年}$ ）と、少なくとも「逃がし安全弁漏えい」警報の認知失敗、「サプレッション・プール水温度高」警報の認知失敗、「復水器ホットウェル水位低」警報の認知失敗の重畠が生じると考えられ、各警報の認知失敗確率を保守的に0.1としても、全給水喪失に至る頻度は $1 \times 10^{-6} / \text{炉年}$ となる。これは他の起因事象の発生頻度としても低い値であり、その他のパラメータの変化や認知失敗確率の保守性を考慮すると、さらに低い値になると考えられる。以上のとおり、起因事象「逃がし安全弁誤開放」の後、「全給水喪失」に至る頻度は十分に低く、起因事象として考慮する必要性は低いものと考える。

2. G 値について

1. これまでの許認可解析に用いたG値と今回の申請で採用したG値について

従来、G値は可燃性ガス濃度制御系性能評価解析で使用しており、以前にはその値として、Regulatory Guide 1.7(Rev. 2)^[1]の記載に基づき、 $G(H_2)/G(O_2)=0.5/0.25$ が使用されていた。この値はRegulatory Guide 1.7の前身であるSafety Guide7(1971年3月)に既に記載されている。当時、既に、一般的知見として水の放射線分解の短時間内の1次反応に基づくG値(以下「初期G値」という。)は $G(H_2)=0.43\sim0.45$ となることが知られており、Regulatory Guide 1.7(Rev. 2)のG値はこの初期G値を包絡するものとなっている。

しかし、この初期G値は水の放射線分解の1次反応に基づく値であるため、その後の2次反応、つまり水素と酸素の再結合反応を含めた最終的な水素、酸素の発生割合を示す実効的なG値(以下「実効G値」という。)に比べてかなり大きい値となる。

原子炉格納容器内の可燃性ガス濃度の評価においても必要となるのは正味の発生割合を表すこの実効G値である。これに関して電力共同研究「事故時放射線分解に関する研究」(昭和61年～62年度)^[2](以下「電共研」という。)にて水の放射線分解に関する実験を実施し、可燃性ガス濃度制御系性能評価条件下での実効G値として次の結果を得た。

沸騰状態 : $G(H_2) < 0.4, G(O_2) < 0.2$

非沸騰状態 : $G(H_2) < 0.25, G(O_2) < 0.125$

この結果に基づき、島根原子力発電所2号炉等の沸騰水型原子力発電所では、可燃性ガス濃度の評価^[3]において、沸騰状態で $G(H_2)/G(O_2)=0.4/0.2$ 、非沸騰状態 $G(H_2)/G(O_2)=0.25/0.125$ を採用している。

電共研では、重大事故条件を想定した環境下でも実験を実施しており、実効G値として次の結果を得ている。

沸騰状態 : $G(H_2) < 0.27, G(O_2) \approx 0$

非沸騰状態 : $G(H_2) < 0.06, G(O_2) < 0.03$

この結果に基づき、今回の申請では、水素燃焼の評価において、非沸騰状態でのG値($G(H_2)/G(O_2)=0.06/0.03$)を採用している。

2. 電力共同研究「事故時放射線分解に関する研究」の概要

(1) 実験装置及び実験方法

電共研(基本実験)では、BWRの実機事故条件を模擬した水の放射線分解実験を実施することにより、種々の事故条件下で生成される可燃性ガスの生成割合(G値)の検討を行った。

実験に使用した実験装置を図1及び図2に示す。非沸騰実験では15リットルの硬質ガラス製照射容器を使用し、また沸騰実験では1.8リットルのステンレス製照射容器を使用している。

実験は照射容器内に純水を所定量注入した後、高純度アルゴン(Argon)ガスで脱気し、水素ガス、酸素ガスポンベを用いて雰囲気条件(気液相の水素、酸素初期濃度)を設定する。その後、よう素、鉄、銅等の不純物を所定量添加し、循環ポンプで均一混合させる。沸騰実験の場合、更にマントルヒータにより加熱、沸騰させる。

全ての条件が定常状態に達した後、 60Co のガンマ線源により照射を開始、水の放射線分解で生成される水素、酸素濃度を溶存水素計(DH計)、溶存酸素計(DO計)及びガスクロマトグラフで測定する。水の吸収線量は、水を媒体とした標準的な換算係数を用いて評価した。

実機の事故条件を考慮して、実験ではLOCA条件、FCS性能解析条件、重大事故条件の3種類の事故条件を想定し、各事故条件下でG値の実測を実施した。

なお、以下で示す図3～図8は、連続測定である液相中の濃度を除き、サンプリングにより計測された濃度測定値に基づいてフィッティングを行っている。

(2) 実験条件及び実験結果

表1に実験でのパラメータ設定範囲と実機の想定事故条件との比較を示す。

実機の想定事故条件は実機の事故時の環境条件及び照射設備を考慮して設定した。

実験結果を表2、図3～図8に示す。

実験結果は、ガンマ線の吸収線量に対する液相中及び気相中の水素及び酸素濃度(絶対量)で整理している。また、ガンマ線の吸収線量とこれによる分子量の増加量から実効G値を求めている。

なお、G値とは 100eV の放射線エネルギー吸収により発生する分子数であるが、水の放射線分解で生成する水素及び酸素は、水中で起こる化学反応により分子数が変化するため、ここでは、化学反応による変化(よう素等の不純物の影響)を考えに入れた値を実効G値として評価している。

(a) LOCAベースの結果：図3及び図4

非沸騰条件の場合には、液相中及び気相中の水素及び酸素濃度にはほとんど変化がないことから、実効G値は0と見なしうる。

沸騰条件の場合には、水素濃度の実効G値は、照射開始初期は約0.4分子/

100 eVと高いが、その後に安定し0.2分子/100eV程度になる。また、酸素濃度の場合は0と見なし得る。

沸騰実験で得られた実効G値は、非沸騰実験に比べガスの気相への移行速度が大きくなるため全般に大きくなる。

(b) FCS性能解析ベースの結果：図5及び図6

非沸騰条件の場合には、得られた実効G値として水素は0.14分子/100eV、酸素は0.06分子/100eVである。

沸騰条件の場合には、照射開始初期の水素は0.43分子/100eVだが、その後安定し0.36分子/100eV程度になる。また、酸素は0.14分子/100eVである。

FCS性能解析では、沸騰条件の水素のG値として実験結果の0.36分子/100eVに余裕を見て0.4分子/100eVの一定値を用いている。

(c)重大事故ベースの結果：図7及び図8

非沸騰条件の場合には、初期水素濃度が高いことによる抑制効果(再結合効果)によって、得られた実効G値として水素は0.06分子/100eV、酸素は0.03分子/100eVとなり、FCS性能解析ベースの約半分である。

沸騰条件の場合には、非沸騰条件の場合と同様、水素による抑制効果により実効G値は低減され、水素は0.27分子/100eV、酸素はほぼ0になる。

(3) 実験から得られた知見

以上の実験結果及び他のパラメータ実験結果からの知見を以下に示す。

(a) よう素放出の無いLOCA条件下、非沸騰状態での実効G値は水素、酸素のいずれも0と見なし得る。LOCA条件下での実効G値は以下の値となる。

沸騰状態 : $G(H_2) < 0.2$, $G(O_2) < 0.1$

(b) 多量のよう素放出と小さな金属-水反応を仮定したFCS性能解析条件下での実効G値は以下の値となる。

沸騰状態 : $G(H_2) < 0.4$, $G(O_2) < 0.2$

非沸騰状態 : $G(H_2) < 0.25$, $G(O_2) < 0.125$

(c) 多量のよう素放出と大きな金属-水反応を仮定した重大事故条件下での実効G値は以下の値となる。上記(b)項のFCS性能解析条件下での値より小さくなる理由は、金属-水反応によって原子炉格納容器中に水素が多く存在するため、水素と酸素の再結合反応が促進されたことによるものと考えられる。

沸騰状態 : $G(H_2) < 0.27$, $G(O_2) \approx 0$

非沸騰状態 : $G(H_2) < 0.06$, $G(O_2) < 0.03$

(d) (a)～(c)項より、実効G値はよう素放出量が高くなると増加し、金属-水反応割合(水素放出量)が大きくなると減少する。

(e) 初期酸素濃度の実効G値に及ぼす影響は小さい。ただし、酸素濃度が高くなると若干増加する傾向がある。

(f) よう素以外の不純物(Fe^{2+} , Cu^{2+} 等)の実効G値に及ぼす影響は小さく、よ

う素を多量に含む場合は無視し得る。また、よう素を含まない場合には、実効G値を幾分増加させるが、 $F\ e^{2+}$ については酸素を減少させる傾向がある。

表1 実験条件のパラメータ範囲と実機の想定事故条件との比較

パラメータ	条件	想定事故条件		
		LOCA	FCS性能解析	重大事故
初期水素濃度 (金属－水反応)				
初期酸素濃度				
初期よう素濃度 (炉心からの放出割合)				
不純物				
温度				
pH				

表2 実験結果

事故条件		パラメータ					実測値 (実効G値) [分子／100 eV]	
		金属－水 反応割合	初期酸素 濃度	よう素 放出割合	不純物 添加	温度	G(H ₂)	G(O ₂)
LOCA 条件	非沸騰							
	沸騰							
FCS 性能解析 条件	非沸騰							
	沸騰							
重大事故 条件	非沸騰							
	沸騰							

本資料のうち、枠囲みの内容は機密に係る事項のため公開できません。




図 1 非沸騰実験装置の概要





図 2 沸騰実験装置の概要

本資料のうち、枠囲みの内容は機密に係る事項のため公開できません。

図3 気相部と液相部における水素及び酸素濃度
(LOCAベース：非沸騰状態)



図4 気相部と液相部における水素及び酸素濃度
(LOCAベース：沸騰状態)



本資料のうち、枠囲みの内容は機密に係る事項のため公開できません。

図5 気相部と液相部における水素及び酸素濃度
(FCS性能解析ベース：非沸騰状態)

図6 気相部と液相部における水素及び酸素濃度
(FCS性能解析ベース：沸騰状態)

本資料のうち、枠囲みの内容は機密に係る事項のため公開できません。

図 7 気相部と液相部における水素及び酸素濃度
(重大事故ベース：非沸騰状態)





図 8 気相部と液相部における水素及び酸素濃度
(重大事故ベース：沸騰状態)



本資料のうち、枠囲みの内容は機密に係る事項のため公開できません。

3. 電力共同研究「事故時放射線分解に関する研究」の妥当性に関する補足

電共研では、研究を進めるまでの手法の妥当性を確認するため、実験結果に関する過去の知見^{[4][5]}との比較を行っている。また、この電共研の結果から得られたG値は、可燃性ガス濃度制御系の性能確認に使用されている。^[3]以下、電共研の概要について示す。

(1) 実験方法について

電共研では、純水に対する照射を行い、照射量と水素及び過酸化水素濃度について確認している。また、オークリッジ国立研究所(ORNL)においても純水に対する照射の実験が行われており、照射量と水素濃度の関係が報告されている^[4]。これらの結果は、照射量に対する水素の生成割合が照射開始から徐々に低下する点で同等の傾向を示している。純水に対する照射試験について、電共研及びORNLにおける実験の概要を図9及び図10に、実験の結果を図11及び図12に示す。



電共研では、上記の純水に対する照射を行った試験装置を用い、よう素や水素濃度を上昇させた条件での実験を行っている。このことから、照射及びこれに伴って生じる水素及び酸素の濃度を測定する点で、電共研での実験方法は妥当なものと考える。

(2) 添加物の影響とG値の増減

添加された場合、G値に影響を及ぼすよう素と水素について、添加量とG値の変化の傾向について確認するとともに、過去の知見^[5]と電共研の実験結果の傾向が同様であることを確認している。

○ よう素を添加した場合

水中へのよう素の添加がG値を上昇させる側に作用することについては、従来から知られていたものの^[5]、電共研では、実験系内によう素を添加した場合についての、添加量とG値の関係を確認している。傾向として、よう素の添加量が増加すると水素及び酸素共にG値は上昇する傾向を示している。また、この増加の要因は、式①の再結合反応が、式②のよう素がOHラジカルを還元する反応によって阻害されることによるものと考えられている。これは、式②の反応速度定数k₂と式①の反応速度定数k₁に大きな差があることからも推定できる。



○ よう素及び水素を添加した場合

電共研では、実験系内に水素を添加した場合についての、添加量とG値の関係を確認している。傾向として、水素の添加量が増加すると水素及び酸素共にG

値は低下する傾向を示している。水素のG値の傾向については、米国原子力規制委員会(NRC)によって反応モデルの作成及び評価が実施されており、よう素が添加されても水素の添加量が増加するとG値は低下すると報告されている^[5]。また、この低下の要因は、水素濃度の増加によって式①の再結合反応が促進されることで、水素及び酸素の発生割合が低下することによるものと考えられる。NRCにおける評価の結果を図13に、電共研における実験の結果を図14に示す。

4. 参考文献

- [1] Regulatory Guide 1.7(Rev. 2 Nov. 1978) Control of Combustible Gas Concentrations In Containment Following A Loss-of-Coolant Accident.
- [2] 電力共同研究「事故時放射線分解に関する研究」(昭和63年3月)
- [3] 「沸騰水型原子力発電所可燃性ガス濃度制御系について」(株式会社東芝, TLR0002A 改訂3, 平成10年2月)
- [4] Zittel, H. E., "Boiling water reactor accident radiolysis studies", ORNL-TM-2412PartV Ⅲ(1970).
- [5] Prczewski, K. I., et. al., "Generation of hydrogen and oxygen by radiolytic decomposition of water in some BWR's", U.S. NRC Joint ANS/ASME Conference, Aug. (1984).

容積	カプセル液相	100cm ³
	タンク気相	350cm ³
	タンク液相	250cm ³
循環流量	15cm ³ /min	
初期温度 (実験パラメータ)	15°C, 95°C	




図9 ORNLによる照射実験のループ



図10 電共研による純水照射の手順と実験で用いた容器の略図

本資料のうち、枠囲みの内容は機密に係る事項のため公開できません。




図 11 ORNLによる実験結果(純水に対する照射)




図 12 電共研による実験結果(純水に対する照射)

本資料のうち、枠囲みの内容は機密に係る事項のため公開できません。




図13 NRCによる評価結果(よう素及び水素の濃度と $G(H_2)$ の変化)




図 14 電共研による実験結果
(溶存水素濃度と吸収線量の関係(溶存水素濃度を変化させた場合))

(参考) その他の文献における実効G値に関する報告

勝村による報告^[1]では、平成23年3月15日に発生した福島第一原子力発電所4号機の水素爆発の原因を探るため、沸騰水及び海水注入下での水素のG値を実験で測定している。

この実験では、沸騰した純水からはG値0.24相当の水素ガスの発生を検出し、沸騰した3.5%食塩水（海水相当）からはG値0.54※相当の水素ガス発生を検出したと報告されており、いずれも島根原子力発電所2号炉の有効性評価「水素燃焼」で使用している水素ガスのG値0.06と比べて大きな値となっている。

本報告では酸素のG値に関しては論じられていないが、仮に水素ガスのG値と同様に酸素ガスも高いG値で発生したとしても、原子炉格納容器内の水素濃度及び酸素濃度が共に可燃領域に至る恐れがある場合には、格納容器フィルタベント系によって原子炉格納容器内の気体を環境中に排出し、原子炉格納容器内の水素濃度及び酸素濃度を低減することができることから、原子炉格納容器内の水素濃度及び酸素濃度が共に可燃領域に至ることは無い。

※水の放射線分解によるG値は、分解初期（初期G値0.45）の後の再結合（水素とOHラジカル）により初期G値を理論的に超えないにも関わらず、G値0.54の水素発生が検出されているが、この原因については、水蒸気凝縮によって水素濃度が高めに測定されたためと考察している。

[1] 勝村庸介、「福島第一原子力発電所第四号機の水素爆発の謎 - 沸騰水のラジオリシスと水素濃縮 -」放射線化学 第92号(2011)

3. 原子炉格納容器内における気体のミキシングについて

BWRの原子炉格納容器内における気体のミキシング効果については、電力共同研究「格納容器内ミキシング確認試験に関する研究」(S57年度)^[1]によって確認している。その結果として、原子炉格納容器内は格納容器スプレイや温度差による自然対流に伴う攪拌効果がある場合には十分なミキシング効果が短時間に得られることを確認している。また、PWRを模擬した体系においても同様にミキシング効果が得られることが確認されている。^[2]

格納容器破損モード「水素燃焼」における評価事故シーケンスでは、事象発生から約10時間後の残留熱代替除去系による原子炉格納容器除熱の実施及び原子炉格納容器内の温度差により、原子炉格納容器内は十分にミキシングされるものと考えられる。

格納容器スプレイを実施している場合の原子炉格納容器内の気体の流動については、電力共同研究にて実験的に確認されている。実験結果を図1に示す。10vol%の空気希釈ヘリウムガスの供給を停止すると、格納容器スプレイにより短時間で十分なミキシング効果が得られていることが示されている。

原子炉格納容器内雰囲気と壁面に温度差がある場合のミキシング効果についての実験結果^[1]を図2に示す。図2は原子炉格納容器内雰囲気と壁面に5°Cの温度差がある場合のミキシング効果を示しており、10vol%の空気希釈ヘリウムガスを供給しているが、実験開始から約20分後には十分にミキシングされることを示している。BWRの原子炉格納容器内では、原子炉圧力容器が熱源として考えられるため、原子炉格納容器内雰囲気と壁面において少なくとも5°C以上の温度差は生じているものと考えられる。このため、BWRの原子炉格納容器内において、気体が成層化する等の位置的な濃度の偏りが生じる可能性は低いと考える。さらに、本試験は、より成層化の可能性が高い軽密度気体であるヘリウムにて攪拌効果を確認しているため、原子炉格納容器内での水素燃焼を防止するためのベント実施判断基準として設定している酸素については、濃度の著しい偏りが生じる可能性は更に低いと考えられる。

また、シビアアクシデント条件下における原子炉格納容器内の気体のミキシング効果については、比較的単純な形状から大規模で複雑な形状の試験装置に至る国内外の試験において検討されている。代表的なものとして、旧（財）原子力発電技術機構による試験で得られた知見^[2]を以下にまとめた。

- ・軽密度気体（試験では水素をヘリウムで模擬）の放出による自然循環のみでも、ミキシングは比較的良好であった。
- ・水蒸気発生を考慮したケースでは、ミキシングは促進された。
- ・上部区画へ軽密度気体を放出して濃度の偏りを生じさせたケースでも、格納容器スプレイを作動させることによりミキシングは達成された。

本試験はPWRプラントを模擬したものであるが、複雑な区画を含む形状にお

いても十分なミキシングが得られたことが確認されており、BWRプラントでも同様の効果が期待できると考えられる。

したがって、これらの知見を踏まえると、格納容器破損モード「水素燃焼」における評価事故シーケンスにおいては、格納容器スプレイの実施、原子炉格納容器内の温度差等によりミキシング効果が得られると考えられる。

- [1] 共同研究報告書、格納容器内ミキシング確認試験に関する研究（S57年度）
- [2] 重要構造物安全評価（原子炉格納容器信頼性実証事業）に関する総括報告書、財団法人 原子力発電技術機構（平成15年3月）




図1 格納容器スプレイ実施時のガス濃度変化

本資料のうち、枠囲みの内容は機密に係る事項のため公開できません。




図2　温度差によるミキシング効果（ガス濃度変化結果）

本資料のうち、枠囲みの内容は機密に係る事項のため公開できません。

4. 深層防護の考え方について

1. 基本的な考え方

深層防護の3層と4層との境界は、著しい炉心損傷の防止という原子炉安全上の重要な目的に照らして、著しい炉心損傷があるか否かで区分する。すなわち、3層=著しい炉心損傷防止、4層=著しい炉心損傷後の格納容器損傷防止、とすることが適切である。

ここで、著しい炉心損傷の有無の境界となる3層と4層の間は、防護策間の独立性が特に重要となるが、実運用上は、3層と4層で同じ設備を用いる場合もあることから、従属要因及び共通要因が排除できること、それぞれのレイヤーで多様な設備を有し高い信頼性を確保していることに加え、（後述の）事象評価上の仮定であり3層と4層間の独立性の要求とは異なる考慮であることを明確にする。

2. 実態を踏まえた運用

1. で述べたような深層防護のレイヤー設定を踏まえ重大事故等対処設備を設置・運用しているが、原子炉圧力容器内に燃料がある以上は、炉心損傷の前後によらず原子炉圧力容器内に注水する必要があり、「著しい炉心損傷」の前後という深層防護の考え方における境界と、注水先としての原子炉圧力容器・原子炉格納容器の境界は必ずしも一致しない。

BWRでは、制御棒のみで未臨界を確保でき、原子炉注水も格納容器スプレイも低圧条件ならほぼ同じ設備構成で可能となる。したがって、原子炉格納容器内へのスプレイ（又は注水）について、専用のポンプ、弁、配管、水源、電源などを設けることを考えたとしても、少しの設備追加で原子炉圧力容器への注水も可能となるため、炉心損傷の防止（3層での事象の収束）を一層確実にする観点からも、原子炉格納容器へのスプレイ（または注水）に特化した設備にするよりも原子炉圧力容器内にも注水できる設備とする方が原子炉安全上有益である。

また、BWRは事象進展（水位低下）が極めて早い大破断LOCAであっても、炉心のリロケーションが発生するまでには無注水が継続しても1.5時間程度あり、3層での事象の収束が不可能な場合（炉心損傷する場合）でも、原子炉圧力容器内での損傷炉心冷却するために原子炉圧力容器内への注水を何よりも優先すべきである。よって、深層防護の考え方としては3層と4層を明確に区別しているものの、実際の設備としては、3層用、4層用といった明確な区別をしない方が原子炉安全上有益であり、例えば注水手段は、原子炉圧力容器と原子炉格納容器のどちらにも注水できる設備として設置・運用していくことになる。

一方、重大事故のうち、格納容器破損モードに対する対策の有効性を評価

する上では、著しい炉心損傷に伴うプラント状態や溶融炉心の格納容器内への落下に伴う原子炉格納容器内の物理現象を生じさせるために、あえて原子炉圧力容器内への注水をしないといった評価上の仮定を置いたものであり、個々のレイヤー内に十分な信頼性をもたせようとする3層と4層間の独立性の考え方とは別個の要請に基づく処理である。

したがって、あるレイヤーで特定の現象を生じさせることを目的とした機能停止を、次のレイヤーにおける機能喪失と扱う必然性はなく、当該機能の信頼性を踏まえて個別に設定すべきである。

3. 低圧原子炉代替注水系（常設）について


低圧原子炉代替注水系（常設）は、深層防護の3層（著しい炉心損傷の防止）における原子炉圧力容器内への注水として、4層（格納容器の破損防止策）における格納容器代替スプレイ、損傷炉心の冷却のためのペデスタル代替注水手段としての機能を有している。

低圧原子炉代替注水系（常設）の他にも、3層の原子炉圧力容器注水機能を構成するものとしては、高圧原子炉代替注水系（H P A C）や低圧原子炉代替注水系（可搬型）を有している。同じく4層の原子炉格納容器の破損防止機能としては、残留熱代替除去系、格納容器フィルタベント系、ペデスタル代替注水系（可搬型）を有している。

以上を踏まえると、3層、4層それぞれのレイヤーで高い信頼性を有していることから、現象を生じさせるための評価上の仮定として3層で低圧原子炉代替注水系（常設）による原子炉圧力容器への注水を期待しない場合でも、4層の格納容器代替スプレイ、ペデスタル注水として機能を期待することは適切である。（表1及び図1参照）

表1 重大事故の各現象に対する対応例

	破損モード	事故シーケンス	3層 (③-2)	④層 (④-1)
3.1	格納容器過圧・過温破損	大破断L O C A + E C C S 注水機能喪失 + S B O	常設代替交流電源設備 (G T G) が炉心損傷までに電源を供給出来ないため原子炉注水が出来ず著しい炉心損傷に至る =著しい炉心の損傷に伴うプラント状態を生じさせるために、3層では注水機能に期待せず	【事象初期 (~10h)】 低圧原子炉代替注水系 (常設) で原子炉圧力容器内の損傷炉心に注水
3.4	水素燃焼			【事象後期 (10h ~)】 残留熱代替除去系を使用した循環冷却 (原子炉注水・格納容器スプレイの同時実施)
3.2	D C H	T Q U X		【事象初期 (~10h)】 ペデスタル代替注水系 (可搬型) でペデスタルに溶融炉心の落下に先立つて水張り + その後のペデスタルへの注水
3.3	炉外F C I			【事象後期 (10h ~)】 残留熱代替除去系を使用した循環冷却 (格納容器スプレイ)
3.5	M C C I	T Q U V		



※1 : T QUV, TW (LUHS, RHR機能喪失) 等の一次圧力バウンダリの喪失 (LOCA等) を除く事故に対して初期炉心冠水維持が可能

図1 第3層及び第4層における注水等に期待する設備

5. 原子炉圧力挙動の解析上の取扱いについて

1. BWRの圧力制御方式について

BWR-5では、圧力制御方式としてタービン入口圧力制御方式を採用しており、主蒸気加減弁は弁上流側の圧力により通過蒸気流量を制御している。

S A F E Rの主蒸気流量モデルは、このタービン入口圧力制御方式による圧力制御を簡略的に模擬しており、通過蒸気流量は以下の式により計算される。

$$W_{ST} = \frac{W_{SR}}{2\Delta P_R} \left[\sqrt{G_s^2 + 4\Delta P_R(P + \Delta P_R + G_s - P_R)} - G_s \right]$$

ここで、

W_{ST} : 主蒸気加減弁を通過する流量

W_{SR} : 定格主蒸気流量

ΔP_R : 定常状態での配管内圧力低下

G_s : 圧力調整幅

P : 過渡時の圧力

P_R : 定格圧力

6. 原子炉隔離時冷却系（R C I C）の運転継続及び原子炉減圧の判断について

1. 事象初期の注水

原子炉隔離時冷却系（以下「R C I C」という。）は事象初期に原子炉が高圧状態でかつ交流動力電源がすべて喪失した状態でも原子炉注水を可能とする重要な設備である。

事象初期に全交流動力電源喪失となった場合、あるいは、交流動力電源が活きていた場合でもLOCAのように大容量の注水を必要とする事象を除き、崩壊熱を消費しサプレッション・チェンバ（以下「S／C」という。）への熱負荷を軽減する観点からR C I Cによる原子炉注水を継続する。

なお、高圧原子炉代替注水系についても同様の考え方である。

2. 低圧注水への移行の判断

R C I Cから低圧注水に移行する考え方を以下に示す。

(1) R C I C 運転継続について

残留熱除去系によるサプレッション・プール（以下「S／P」という。）水冷却が行えない場合は、崩壊熱を消費しS／Cへの熱負荷を軽減する観点からR C I Cによる原子炉注水を継続する。

また、代替注水手段確保後に原子炉を減圧した場合、R C I Cは原子炉減圧により機能喪失するため、健全な注水手段の一つを意図的に喪失させることとなる。

長期の注水手段確保（残留熱除去系の復旧、多様な代替注水手段の準備、資源（水源、燃料等）の長期間確保）の観点から、健全に注水しているR C I Cを可能な限り運転継続する。

(2) R C I C 運転継続状態での原子炉急速減圧の条件について

事故対応手順ではS／P水温度が熱容量制限（S／P水温度 77°C）に到達した時点で急速減圧に移行することとなっている。ただし、崩壊熱除去機能喪失時においてR C I Cが運転している場合は、崩壊熱を消費しS／Cへの熱負荷を軽減しつつ注水を維持する観点から、S／P水温度が77°Cに到達しても急速減圧には移行しない。


S／P水温度が100°Cに到達した場合は、R C I Cの機能維持が困難となる恐れ^{*1}があるため、原子炉の急速減圧を行い、代替注水手段による原子炉注水に切替える。

※1：S／Pを水源として運転している場合において、S／P水温度100°Cまでは機器の健全性が確認されている。

3. 操作に伴うパラメータの挙動

(1) 評価

○事象の流れ



○結果

評価上、自動減圧機能付き逃がし安全弁6個の開と同時にR C I Cが停止しているものの、原子炉水位の低下は小さく安定的に維持されていることが確認できる（図1、図2）。

実際の手順はR C I C運転継続の状態で自動減圧機能付き逃がし安全弁6個を開し、原子炉圧力低下によるR C I C停止までは注水を継続していることから、本結果より原子炉水位の低下は小さいと考えられる。




図1 原子炉圧力の挙動




図2 減圧時の原子炉水位(シュラウド内)

7. 原子炉再循環ポンプからのリークについて

1. はじめに

原子炉再循環ポンプ（以下「PLRポンプ」という。）の概略図を図1に示す。通常運転中、PLRポンプメカニカルシール部は、制御棒駆動水圧系によるシールバージラインからの封水注入及びPLRポンプ内装熱交換器への原子炉補機冷却系による冷却水通水によって、熱的な防護が図られている（図2）。

一方、全交流動力電源喪失（以下「SBO」という。）時には、制御棒駆動水圧系及び原子炉補機冷却系が停止し、シールバージラインからの封水注入及びPLRポンプ内装熱交換器への冷却水の通水が停止するため、メカニカルシール部は高温の原子炉冷却材にさらされて温度が徐々に上昇する。シール部の健全性が高温・高圧の原子炉冷却材により失われた場合、PLRポンプからの原子炉冷却材の漏えいが想定される（図3）。

このため、SBO時におけるPLRポンプへの冷却水が喪失した場合のメカニカルシールからの原子炉冷却材の漏えい量を評価する実証試験を実施した。




図1 PLRポンプ 概略図




図2 PLRポンプ メカニカルシールの状況（通常運転時）




図3 PLRポンプ メカニカルシールの状況（冷却水喪失時）

2. 実証試験による評価

(1) 試験概要

P L R ポンプで使用している実機メカニカルシールを使用し、冷却水喪失時を模擬した試験条件で試験を実施した。

a. 実施場所：多目的蒸気源試験設備

b. 試験装置：P L R ポンプメカニカルシールフルスケール※実証試験設備（図4）

※：試験に用いたメカニカルシールは実機と同一品とし、軸径及びメカニカルシール部ギャップも実機と同一とした。BWRで使用されているメカニカルシールは全てタンデム型コンタクトシールであり、代表としてNシールを使用した。

c. 系統構成：実機メカニカルシールの系統構成を模擬（図5）

d. 試験方法：メカニカルシールに供給する熱水を循環させることにより、温度・圧力を制御し、実機におけるSBO発生後の温度・圧力を模擬するとともに、熱水の入口流量と出口流量の差を漏えい量として計測した。なお、圧力の変化は、原子炉隔離時冷却系（R C I C）作動による原子炉圧力の減圧幅を包絡する条件とし、温度はその圧力に対応する飽和温度とした。



図4 試験装置外観




図5 実証試験時の系統構成

(2) 試験条件

SBO発生時の温度・圧力を包絡するよう試験を実施した。試験条件を表1に示す。また、試験時間における温度・圧力を図6に示す。

表1 試験条件

	値	備考
圧力	8.0MPa [gage]	SBO発生後の炉圧を包絡する値
温度	294°C	SBO発生後の炉水温度を包絡する値
試験時間	24時間以上	SBO時の圧力・温度を包絡した状態における時間
圧力変動幅	2.5MPa [gage]以上*	SBO発生後の炉圧変動幅を包絡する値

* SBO発生後、約8時間後までのRCICCによる圧力変動幅をSAFEER解析結果より決定した。なお、圧力変動中の温度は飽和温度とした。




図6 試験時間における温度及び圧力条件

3. 試験結果及び漏えい量の影響について

SBO時のRCIC又は高圧原子炉代替注水系運転時における原子炉冷却材圧力及び温度を包絡した熱水並びに圧力変動を加えた熱水を試験容器下部からメカニカルシール室へ注水し、試験中の漏えい量を測定した。

SBO時における冷却水喪失時を模擬した実証試験を実施した結果、高温の熱水の浸入によりメカニカルシールのOリングの一部が損傷するものの、その損傷部分を通って外部に漏えいする経路により漏えい量は制限されるため、完全ではないものの、ある程度のシール機能を有し続けることで、試験時間が24時間以上においても、最大漏えい量は約0.6t/hであった。

RCIC等の注水流量及び逃がし安全弁から放出される原子炉冷却材流量と比較しても十分小さい（RCICの注入流量の約1%）ことから炉内インベントリの観点で事象進展に及ぼす影響は小さく、また、原子炉格納容器への熱負荷は小さいことから原子炉格納容器健全性に影響を与えることはない。

以上

8. 高圧・低圧注水機能喪失における平均出力燃料集合体での燃料被覆管最高温度の代表性について

1. 燃料集合体初期出力の燃料被覆管最高温度への影響の整理

高圧・低圧注水機能喪失において、平均出力燃料集合体で燃料被覆管最高温度が発生する理由は、以下のように整理できる。

- ・ 注水設備の観点からは、本事故シーケンスでは低圧原子炉代替注水系（常設）により原子炉注水を行うため、原子炉水位の低下により平均出力燃料集合体、高出力燃料集合体は共に一部が露出するものの高出力燃料集合体が過度に露出することはない。平均出力燃料集合体と高出力燃料集合体は、上下プレナム間差圧が均等になるよう集合体入口流量が配分されるため、燃料集合体初期出力が高く、発生するボイドの割合が大きい高出力燃料集合体では、二相水位としては高めとなり、燃料被覆管温度が最大となる位置においても炉心の露出時間が長期間とならないことから、燃料被覆管温度の上昇が抑制される。
- ・ 崩壊熱の観点からは、設計基準事故のLOCA解析と比べ本事故シーケンスは事故後時間が経過しているため崩壊熱が十分低下しており、平均出力燃料集合体と高出力燃料集合体の燃料棒1本当たりの出力の差（絶対値）は、事故直後に比べて小さくなり、温度上昇率の差が小さくなる。このため、二相水位が低いことにより炉心露出期間が長くなる平均出力燃料集合体における燃料被覆管温度が高くなる傾向となる。

図1に、高圧・低圧注水機能喪失における平均出力燃料集合体及び高出力燃料集合体の原子炉水位の挙動を示す。平均出力燃料集合体と比較して、高出力燃料集合体では炉心の露出時間が長期間とならないことから、平均出力燃料集合体で燃料被覆管最高温度が発生する。

2. 燃料集合体初期出力に対する燃料被覆管最高温度の感度解析

燃料集合体初期出力の燃料被覆管最高温度への影響を確認するため、表1に示すとおり、代表的な事故シーケンスについて、高出力燃料集合体の初期出力^{*}を変化させた場合の燃料被覆管最高温度に関する感度解析を実施した。

なお、燃料棒の線出力密度については、初期出力に比例して変化させている。

図2に、燃料集合体初期出力と燃料被覆管最高温度の関係を示す。LOCA時注水機能喪失では、申請解析条件での高出力燃料集合体初期出力の場合において燃料被覆管最高温度が最も高くなり、高圧・低圧注水機能喪失では、申請解析条件での高出力燃料集合体初期出力以外の場合において、ほぼ同等の燃料被覆管最高温度となっている。

以上から、高圧・低圧注水機能喪失において、不確かさを考慮すれば平均出力燃料集合体の燃料被覆管最高温度を代表としても問題とならない。

※ 高出力燃料集合体の初期出力は、下記のとおり設定している。


高出力燃料集合体の初期出力＝

線出力密度/軸方向出力分布×燃料棒本数×燃料棒有効長


なお、平均出力燃料集合体の初期出力は、定格熱出力 2,436MW を燃料集合体数 560 体で除した値を設定している。

表 1 解析ケース

事故シーケンス	初期出力（高出力燃料集合体）	
高压・低压注水機能喪失	約 9 MW	申請解析条件
	約 6 MW	申請解析と平均出力燃料集合体初期出力の中間
	約 4.5 MW	平均出力燃料集合体初期出力と同じ
LOCA 時注水機能喪失	約 9 MW	申請解析条件
	約 6 MW	申請解析と平均出力燃料集合体初期出力の中間
	約 4.5 MW	平均出力燃料集合体初期出力と同じ



平均出力燃料集合体



高出力燃料集合体

図 1 原子炉水位挙動（高压・低压注水機能喪失）




図2 燃料集合体初期出力に対する燃料被覆管最高温度の感度解析結果

※1 高出力燃料集合体の初期出力が約 6 MWにおいて、高出力燃料棒の最大線出力密度を 44kW/m に設定した場合の高出力燃料棒の燃料被覆管最高温度をプロット

約 $6\text{MW} = [\text{高出力燃料棒の線出力密度} (44\text{kW/m}) \times \text{高出力燃料棒の本数} (1\text{本}) + \text{平均出力燃料棒の線出力密度} (\text{約 } 30\text{kW/m}) \times \text{平均出力燃料棒の本数} (73\text{本})] \times \text{燃料棒有効長} / \text{軸方向出力分布}$

※2 再循環ポンプ吸込側配管における破断面積 4.2cm^2 の結果をプロット

9. 取水機能喪失時の非常用ディーゼル発電設備が起動した場合の影響について

1. はじめに

有効性評価の崩壊熱除去機能喪失（取水機能が喪失した場合）シナリオにおいては、外部電源の喪失に加え、取水機能喪失により非常用ディーゼル発電機等の冷却手段が喪失することから、全交流動力電源喪失を想定している。実際には、冷却水の冷却手段を喪失した状態でも、非常用ディーゼル発電機等は起動可能であり、一定時間の電源供給が行われると考えられる。ここでは、これによる影響について考察する。

2. 非常用ディーゼル発電機等による給電の影響について

図1に、冷却水の冷却手段を喪失した非常用ディーゼル発電機等の起動（外部電源なし）を考慮した対応手順の概要を示す。

取水機能喪失により冷却水の冷却手段が喪失した状態で、非常用ディーゼル発電機等が起動することで、全交流動力電源喪失は回避される。しかし、この際も逃がし安全弁の動作の影響や崩壊熱による原子炉冷却材の蒸発により、原子炉水位は低下する。原子炉水位が原子炉水位低（レベル2）に到達した時点で原子炉隔離時冷却系による原子炉注水が開始され、原子炉水位の維持が行われる。

この時、非常用ディーゼル発電機等は、冷却水の冷却手段を喪失しているため、運転継続によって、冷却水及び潤滑油温度が上昇し、その運転が不可能になることが想定される。このため、非常用ディーゼル発電機等による電源供給は可能であるものの、早期の電源回復不能と判断し、常設代替交流電源設備を起動し、非常用ディーゼル発電機等を停止する。非常用ディーゼル発電機等を停止するまでの対応は、中央制御室のみで実施可能であり、要員の配置に与える影響はなく、また、その後の対応手順は、全交流動力電源喪失を最初から想定した場合と同様である。なお、非常用ディーゼル発電機等が起動することによって、待機中の機器（原子炉補機冷却系）が自動起動するが、プラントに悪影響を及ぼすものではない。

3. まとめ

取水機能が喪失し、冷却水の冷却手段が喪失した場合も非常用ディーゼル発電機等の起動は可能である。この場合、冷却水の冷却手段がないことにより非常用ディーゼル発電機等を停止するまで、給電が行われ、全交流動力電源喪失に至る時間が延長されるのみであり、対応手順に影響は及ぼさない。

【 】: 時刻 (解析条件)
 < > : 時刻 (解析結果)




図1 冷却水が喪失した非常用ディーゼル発電機等が起動した時の
 対応手順の概要（抜粋）
 (崩壊熱除去機能喪失（取水機能が喪失した場合）)

10. 原子炉注水手段がない場合の原子炉減圧の考え方について

原子炉への注水手段がなく原子炉圧力容器の破損に至るおそれがある場合には、原子炉圧力容器高圧破損防止のための原子炉手動減圧を実施する必要がある。この際、蒸気冷却による燃料の冷却効果に期待するために原子炉減圧を遅らせ、シュラウド内の原子炉水位計（燃料域）で原子炉水位が「燃料棒有効長底部より燃料棒有効長の 20%高い位置」（以下「B A F +20%」という。）に到達した場合に、自動減圧機能付き逃がし安全弁 2 個で原子炉の減圧を実施する手順としている。

減圧を実施する水位及び弁の個数については、以下の評価結果を基に決定している。

1. 原子炉手動減圧のタイミングについて

格納容器破損モード「高圧溶融物放出／格納容器雰囲気直接加熱」では、溶融炉心、水蒸気及び水素ガスの急速な放出に伴い原子炉格納容器に熱的・機械的な負荷が加えられることを防止するため、原子炉圧力容器破損までに逃がし安全弁の手動開操作により原子炉減圧を実施し、原子炉冷却材圧力を 2.0 MPa [gage] 以下に低減する必要がある。

しかしながら、蒸気冷却による燃料の冷却効果に期待するという観点で原子炉減圧を遅くする一方で、原子炉圧力容器破損のタイミングが見通せない中で運転員による手動操作が必要な状況下であることを踏まえると、到達予測が容易である原子炉水位で判断することが妥当とした。なお、原子炉水位が低下し燃料棒有効長底部（以下、「B A F」という）を下回った以降、原子炉減圧を実施した場合には、S A 事象進展等に対して以下の悪影響が考えられる。

- ・ 原子炉水位計（燃料域）による水位確認が不可となる。
- ・ 燃料がヒートアップしているため、水素発生量が増加する。
- ・ 水素発生量の増加により反応熱が増加し、原子炉圧力容器破損タイミングが早くなる。
- ・ 減圧から原子炉圧力容器破損の時間が短く、高圧破損のリスクが上昇する。
- ・ 水素発生量の増加及び原子炉圧力容器破損の早期化により、原子炉格納容器過圧・過温破損を防止するためのマネジメントの時間余裕が短くなる。

これらを踏まえ、原子炉への注水手段がない場合の原子炉手動減圧のタイミングを検討するため、原子炉水位が「原子炉水位低（レベル 1）」（以下「L 1」という。）に到達後 10 分から 60 分までのそれぞれのタイミングで減圧する場合の解析を実施し、水素の積算発生量^{※1}を評価した。減圧に用いる自動減圧機能付き逃がし安全弁の弁の個数は、6 個（自動減圧機能付き逃がし安全弁全

弁) で実施されるものとした。

評価結果を第1表、第1図及び第2図に示す。水素の積算発生量については、L1到達後40分後と50分後の間に大きな差が表れた。

この評価結果から、酸化反応(ジルコニウム-水反応)が活発になる前の、L1到達後40分までに減圧を実施することが望ましいと判断した。

なお、第1表の自動減圧機能付き逃がし安全弁6個での原子炉減圧の結果及び第2表の自動減圧機能付き逃がし安全弁2個及び1個での原子炉減圧の結果について、10分、20分、30分、40分のタイミングで多少の増減(ばらつき)を示しているものの、50分後と60分後の間に大きな差が生じるのはこのばらつきの影響ではなく、炉心形状が維持されている段階での炉心のヒートアップのタイミングに大量の蒸気が通過することによるものであると考えられる。このため、10分、20分、30分、40分での水素発生量の多少のばらつきは本結論に影響を与えるものではない。

※1 事象が安定した時点である事象発生から3時間後までの積算量。

なお、3時間以降の水素量の増加はない。

2. 原子炉手動減圧に用いる弁の個数について

第2表及び第7図から第10図より、1.で判断した原子炉手動減圧を実施するタイミング(L1到達後40分)近辺の減圧タイミングに着目すると、自動減圧機能付き逃がし安全弁1個の場合の水素発生量が大きくなっている。また、減圧時の炉内蒸気流量の観点では、自動減圧機能付き逃がし安全弁6個の場合よりも自動減圧機能付き逃がし安全弁2個の場合の方が、炉内蒸気流量が小さいことから、燃料被覆管にかかる荷重が小さいものと考える。なお、低圧注水がある場合、水位回復の観点から早めに減圧すべきであるが、低圧注水がない場合には、注水ができない状況であってもできるだけ燃料破損を遅らせる観点から減圧に用いる弁数は少ない方が望ましい。

水素発生量については、減圧が遅くなるほど蒸気量は小さくなるが炉心ヒートアップは進むこともあり、減圧時間が遅い方が水素発生量が多くなる傾向となっている。

水素発生量を抑えつつ、燃料被覆管の荷重を低く抑える観点から、減圧時に開放する適切な弁数は2個と判断した。ただし、減圧が遅くなり水素ガスが多く発生したとしても、450kg程度であれば、原子炉過圧破損の観点から原子炉格納容器圧力への影響は過大ではないと考える。

減圧完了までの時間については、第3図から第6図に示すとおり、弁の個数が少ないほど長くなるが、いずれの場合も原子炉圧力容器内破損までの時間に対しては十分な余裕があるため、原子炉圧力容器破損時の溶融炉心落下量など、原子炉圧力容器破損後の事象進展に与える影響は小さい。

以上から、原子炉手動減圧の際に開放する弁数は逃がし安全弁2個とした。

3. 原子炉手動減圧を実施する水位について

上記評価結果より、原子炉手動減圧をL 1 到達後 50 分後以降に実施する場合に水素の積算発生量の顕著な増加が見られること、また、減圧をL 1 到達後 10 分から 40 分の間で実施する場合には水素の積算発生量に有意な傾向が確認されないことを踏まえ、蒸気冷却による燃料の冷却効果に期待する観点から、原子炉減圧はL 1 到達後 40 分で実施するものとし、判断基準としてはこのタイミングに相当する原子炉水位を用いることとした。原子炉水位低(レベル1)から 40 分後の原子炉水位を評価すると、原子炉水位はB A F +20%程度であることから、これを減圧実施の水位とした。仮に原子炉水位がB A F +20%で減圧操作できなかった場合でも、B A F に到達するまでに約 30 分間の時間余裕があり、また、原子炉急速減圧操作は原子炉水位の低下傾向を監視しながらあらかじめ準備が可能であることから、操作の不確かさはない。

なお、海外における同様の判断基準を調査した結果、米国の緊急時操作ガイドライン (E P G)^[1]の例では、不測事態の蒸気冷却の手順において、原子炉へ注水できない場合の原子炉減圧の判断基準をB A F +70%程度としていることを確認した。これはB A F +70%程度よりも原子炉水位が高い状況では、注水が無くかつ原子炉減圧していない状態でも、冠水部分の燃料から発生する蒸気により露出部分の燃料を冷却できると判断しているものと推定される。当社の判断基準は、米国の例との差異はあるものの、上述の評価結果を踏まえ蒸気冷却効果、水素発生量及び被覆管に対する負荷の観点から定めているものであり、妥当であると考える。

4. 原子炉水位の確認手段について

原子炉水位は原子炉水位計(燃料域)によって確認し、第11図に示す補正曲線を用いて原子炉圧力に対する補正を行いB A F +20%を判断する。高圧溶融物放出／格納容器雰囲気直接加熱において、原子炉水位計(燃料域)がB A F +20%に到達する時点(事象発生から約1時間後)では、原子炉圧力容器内の気相部温度は飽和温度を超えており、ドライウェル内の気相部温度は約77°Cであり、第12図に示す水位不明判断曲線の水位不明領域に入っていないことから、原子炉水位計(燃料域)の凝縮槽内の水位は維持され、原子炉水位計(燃料域)による原子炉水位の確認は可能と考える。

また、第12図に示す水位不明判断曲線は、すべての原子炉水位計の水位不明判断に使用し、仮に水位不明となった場合は急速減圧を実施する手順となつておらず、同等の対応となることから、運転員の対応に影響はない。

なお、原子炉水位計の凝縮槽内の水位を確認する手段として、凝縮槽表面の気相部と液相部に温度計を設置することとしており、気相部と液相部に温度差がある場合には、凝縮槽内の水位が維持されており、また、気相部と液相部に温度差がない場合には、凝縮槽内の水が蒸発し、水位不明となっていることを判断することが可能である。

5. 原子炉手動減圧に用いる逃がし安全弁の選定について

原子炉注水機能喪失時の原子炉手動減圧に用いる逃がし安全弁は、以下に示す条件を考慮し「B弁」及び「M弁」を選定している。

【選定条件】

- ①自動減圧機能及び代替自動減圧機能を有する弁とし、本機能が作動した場合に必要以上の逃がし安全弁が開とならないようにする。
- ②過熱蒸気による逃がし安全弁損傷防止の観点から、開放する弁は可能な限り離隔させる。(第13図)
- ③残留熱除去系の機能喪失防止の観点から、開放する弁は残留熱除去系ストレーナから可能な限り離隔させる。(第14図)
- ④サプレッション・プール水温度の上昇を均一にするため、可能な限り離れた排気管の位置の弁とする。(第14図)

第14図に示すとおり、「B弁」と「M弁」の排気ラインは比較的近接しているが、サプレッション・プール水量(2800m³)を勘案すると原子炉からの蒸気凝縮は十分可能である。サプレッション・プールへの熱影響の観点(【選定条件】④)からは、「B弁」と「M弁」の排気ラインは比較的近接しているが、重大事故対応における悪影響を考慮し、その他の選定条件(【選定条件】①～③)をすべて満たす弁を選定している。

[参考文献]

- [1] “ABWR design Control Document[Tier 2, Chapter 18 Human Factors Engineering]”, GE Nuclear Energy, Mar., 1997

第1表 原子炉減圧のタイミングに関する評価結果
(自動減圧機能付き逃がし安全弁6個で減圧した場合)


原子炉水位低(レベル1) 到達後の時間遅れ	10分	20分	30分	40分	50分	60分
積算水素発生量 (3時間後まで) [kg]	70	70	70	80	350	310

第2表 減圧弁数に関する評価結果


減圧弁数	L1到達後の時間遅れ[分]	原子炉水位(燃料域)の目安	積算水素発生量(3時間後まで)[kg]	被覆管への荷重*
自動減圧機能付き逃がし安全弁 6個	10	BAF+121%	70	130
	20	BAF+69%	70	110
	30	BAF+29%	70	130
	40	BAF+18%	80	150
自動減圧機能付き逃がし安全弁 2個	10	BAF+121%	140	80
	20	BAF+69%	130	70
	30	BAF+29%	140	60
	40	BAF+18%	160	100
自動減圧機能付き逃がし安全弁 1個	10	BAF+121%	200	60
	20	BAF+69%	200	50
	30	BAF+29%	220	30
	40	BAF+18%	380	30

* 原子炉減圧時の最大炉内蒸気流量[kg/s]


(減圧時に燃料被覆管が受ける荷重としては、燃料被覆管内外の圧力差による応力等が考えられ、蒸気流量の増加とともに大きくなると考えられることから、加わる荷重の指標として蒸気流量を参考としている。)




第1図 原子炉水位の時間変化
(自動減圧機能付き逃がし安全弁全弁 (6個))




第2図 積算水素発生量の時間変化
(自動減圧機能付き逃がし安全弁全弁 (6個))




第3図 原子炉水位の時間変化
(L 1 +10 分で減圧)




第4図 原子炉水位の時間変化
(L 1 +20 分で減圧)




第5図 原子炉水位の時間変化
(L 1 +30分で減圧)




第6図 原子炉水位の時間変化
(L 1 +40分で減圧)




第7図 積算水素発生量の時間変化
(L 1 +10分で減圧)




第8図 積算水素発生量の時間変化
(L 1 +20分で減圧)



第9図 積算水素発生量の時間変化
(L 1 +30分で減圧)



第10図 積算水素発生量の時間変化
(L 1 +40分で減圧)




第 11 図 原子炉水位（燃料域）及び原子炉水位（SA）補正曲線




第 12 図 水位不明判断曲線

本資料のうち、枠囲みの内容は機密に係る事項のため公開できません。



第13図 逃がし安全弁の配置図



第14図 サプレッション・チャンバ内の逃がし安全弁排気管の配置図

11. エントレインメントの影響について

1. はじめに

有効性評価シナリオにおいて、最もサプレッション・プール水位が上昇するシナリオは、格納容器過圧・過温破損（残留熱代替除去系を使用しない場合）シナリオであり、原子炉注水、格納容器スプレイを継続した場合、サプレッション・プール水位は上昇し、格納容器ベント実施後、サプレッション・プール水位は最も高くなる。

ここでは、上記状態におけるエントレインメントの影響について評価する。

2. エントレインメントの影響

サプレッション・プール水位が通常水位+約1.3mに到達した時点で格納容器スプレイを停止し、その後速やかにウェットウェルベントを実施する場合、図1に示すとおり、ベント時のサプレッション・プール水位は約5.0mであり、ベントライン下端（約9.1m）に対して余裕がある。

このとき、サプレッション・プールの水が全て減圧沸騰するという保守的な仮定により水位上昇を評価すると、ベント時のサプレッション・プール水位は、約5.0mに対して減圧沸騰により若干上昇するが、ほぼ変化はない。サプレッション・チェンバのベントライン下端高さは約9.1mであるため、エントレインメントは回避できると考えられる。

なお、現実的にはサプレッション・チェンバの下部には水頭圧がかかるため全体が減圧沸騰することはないことから、水位は全て減圧沸騰した場合よりも低くなると考えられる。

また、サプレッション・プール水面の飛沫が、ベント時に同伴してベント配管内に取り込まれたとしても、配管内に滞留水が形成されない構造設計をしているため、ベントラインが閉塞することはない。




図1 サプレッション・プール水位変化
(格納容器過圧・過温破損(残留熱代替除去系を使用しない場合))

以上

12. サプレッション・チェンバのスクラビングによるエアロゾル捕集効果

「添付資料 3.1.3.3」で評価している“雰囲気圧力・温度による静的負荷(格納容器過圧・過温破損)時における格納容器フィルタベント系を用いた場合のCs-137の放出量”は、サプレッション・チェンバのスクラビングによるエアロゾル状の放射性物質の捕集についても期待しており、その捕集効果はMAAPコード内(SUPRA評価式)で考慮している。

事故発生後サプレッション・プール水は沸騰するが、沸騰時には気泡中の水蒸気凝縮に伴う除去効率の向上が見込めないため、捕集効果に影響を及ぼす可能性がある。


ここでは、サプレッション・プール水の沸騰による、捕集効果への影響について検討を行った。

1. スクラビング時のサプレッション・プール水の状態


事故発生後、CsI及びCsOHは原子炉圧力容器から原子炉格納容器内気相部へ移行し、また、その大部分は原子炉格納容器内液相部に移行する。MAAP解析により得られた原子炉格納容器内液相部中のCsI及びCsOHの存在割合の時間推移を第1図に、サプレッション・プール水温の時間推移を第2図に示す。

第1図より、初期のブローダウンによるスクラビングの効果等により、CsI及びCsOHの大部分が初期の数時間で液相部へと移行することが分かる。また、第2図より、最初の数時間においては、サプレッション・プール水温は未飽和状態であり、沸騰は起きていないことがわかる。すなわち、サプレッション・プールでスクラビングされる大分部のCsI及びCsOHは、最初の数時間で非沸騰状態下でのその効果を受け、残りの少量のCsI及びCsOHが沸騰状態下でのスクラビングを受けることになる。

このことから、サプレッション・チェンバの総合的な捕集効果に対しては、沸騰条件下でのスクラビング効果の影響よりも、非沸騰状態下でのスクラビング効果の影響の方が支配的になると考えられる。



第1図 原子炉格納容器内液相部中の存在割合



第2図 サプレッション・プール水温

本資料のうち、枠囲みの内容は機密に係る事項のため公開できません。

2. 沸騰時のスクラビング効果

(1) スクラビング効果に関する試験

沸騰後においても少量のエアロゾル粒子がサプレッション・プールのスクラビングを受けるため、沸騰時のスクラビング効果が極めて小さい場合は、サプレッション・チェンバの総合的な捕集効果に与える影響は大きくなる可能性がある。


沸騰時のスクラビング効果については、電力共同研究にて実験が行われており、未飽和時のスクラビング効果との比較が行われている。試験の概要と試験結果を以下に示す。

a. 試験の概要

試験装置は直径約1m、高さ5mの第3図に示す円筒状容器であり、第1表に示す試験条件のもと、スクラバ水のスクラビング効果を測定している。

b. 試験結果


スクラバ水が未飽和である場合と、沸騰している場合の試験結果を第4図に示す。第4図では未飽和時の実験データを白丸、沸騰時の実験データを黒丸で示しており、スクラバ水の水深を実機と同程度（約1m）とした場合では、スクラビング効果は沸騰時と未飽和時で同等程度となっている。このことから、実機においても、沸騰後にサプレッション・プールのスクラビング効果が全く無くなる（ $D_F = 1$ ）ことにはならず、沸騰後のスクラビングがサプレッション・チェンバの総合的な捕集効果に与える影響は限定的となると考えられる。



第1表 試験条件

Parameter		Standard Value	Range
Geometric property	injection nozzle diameter (cm)	15	1~15
	scrubbing depth (meters)	2.7	0~3.8
Hydraulic property	pool water temperature (°C)	80	20~110
	carrier gas temperature (°C)	150	20~300
	steam fraction (vol.%)	50	0~80
	carrier gas flow rate (L/min)	500	300~2000
Aerosol property	particle diameter (μm)	0.21~1.1	0.1~1.9
	material	LATEX	LATEX,CsI

第3図 試験装置の概要



第4図 エアロゾル粒子に対するスクラビング効果

出典：共同研究報告書「放射能放出低減装置に関する開発研究」（PHASE2）最終報告書 平成5年3月


本資料のうち、枠囲みの内容は機密に係る事項のため公開できません。

(2) 沸騰による除去効果への影響について

スクラビングによる除去効果について、MAAP解析ではスクラビング計算プログラム(SUPRAコード)により計算されたDF値のデータテーブルに、プール水深、エアロゾルの粒子径、キャリアガス中の水蒸気割合、格納容器圧力及びサプレッション・プールのサブクール度の条件を補間して求めている。

「雰囲気圧力・温度による静的負荷(格納容器過圧・過温破損)」の残留熱代替除去系を使用できない場合では、第5図のとおり、格納容器フィルタベント系による格納容器ベントの実施に伴いサプレッション・プールは飽和状態(沸騰状態)になるため、サプレッション・プールの沸騰による除去効果への影響を確認した。

MAAP評価条件及び評価を第2表及び第3表に示す。なお、エアロゾルの粒径については、スクラビング前後でそれぞれ最も割合の多い粒径について除去効果への影響を確認した。その結果、第3表のとおり沸騰時の除去効果は非沸騰時に比べて小さいことを確認した。



第5図 サプレッション・プールのサブクール度の推移

第2表 評価条件

項目	評価条件*	選定理由
蒸気割合	[] %	格納容器ベント実施前のD/Wにおける蒸気割合(約89%)相当
格納容器圧力	[] kPa [gage]	格納容器ベント実施前の格納容器圧力を考慮して設定(設定上限値)
サプレッション・プール水深	[] m	実機では水深3m以上のため、設定上限値を採用
サブクール度	[] °C	未飽和状態として設定(設定上限値)
	[] °C	飽和状態として設定(設定下限値)
エアロゾルの粒径 (半径)	[] μm	スクラビング前の最も割合が多い粒径
	[] μm	スクラビング後の最も割合が多い粒径

* SUPRAコードにより計算されたデータテーブルの設定値を採用

第3表 評価結果

粒径 (半径)	D F	
	未飽和状態 (サブクール度 [] °C)	飽和状態 (サブクール度 [] °C)
[] μm		
[] μm		

本資料のうち、枠囲みの内容は機密に係る事項のため公開できません。

13. ほう素の容量について

1. ほう酸水注入系の設計及び解析条件について

ほう酸水注入系は、定格出力運転中の原子炉を、制御棒を挿入せずにほう酸水の注入によって、定格出力運転から冷温未臨界まで原子炉を移行させ、その状態を維持できるように設計している。

このために必要なほう酸濃度の設計値は、「MOX燃料が装荷されるまでのサイクル」では冷温停止に必要な濃度(600ppm)に、不完全混合による余裕及び残留熱除去系配管の希釈による余裕を見込み、1000ppmとしている。

この、1000ppmを確保するために必要な、ほう酸水溶液に含まれる五ほう酸ナトリウム必要量は1820kgであり、五ほう酸ナトリウムの15°Cにおける溶解度は13.4wt%で、溶液の比重は約1.1であるため、タンク内の五ほう酸ナトリウム量を1820kgとするためには12.3m³のほう酸水を保持すれば良く、実際のタンク容量は所要量に比べて十分大きい。

また、「MOX燃料が装荷されたサイクル以降」においても、ほう酸水注入系作動時における実効増倍率の温度依存性を図1に示すが、残留熱除去系(原子炉停止時冷却モード)による炉心冷却により炉内のほう酸水が希釈されることを考慮しても、十分に炉心の未臨界を確保できるだけの容量のほう酸水をほう酸水貯蔵タンク内に保持することとしている。

有効性評価においては、高温停止に必要なほう酸量は三次元炉心解析コード(TGBLA/LOGOS[※])で評価をしており、ほう酸水注入系に対する設計値として、ほう酸水注入ポンプ容量162L/分、飽和温度に対応するほう酸溶液中の五ほう酸ナトリウムの重量(比重)13.4wt%を用いて解析を行っている。

※TGBLA/LOGOSは、ほう酸水注入系による未臨界性評価手法に用いられている三次元解析モデルにより評価を行う解析コードである。

従来の一点近似解析モデルによる評価手法は、炉心を空間的に一点で近似し炉心の反応度を評価するものであり、出力分布の効果が考慮されていない。三次元解析モデルでは、出力分布を三次元で評価しており、炉心の各領域における核定数に出力分布の重みづけを行うことで出力分布の効果を考慮できるため、一点近似解析と比較して、より精緻に算出される傾向となる。

三次元解析モデルを用いた手法は、従来よりも高度化された手法であり「ほう酸水注入系による未臨界性評価手法の高度化について(TGBLA/LOGOS版)」^[1]において、評価手法の妥当性が確認されている。

なお、原子炉停止機能喪失事象においては、残留熱除去系(原子炉停止時冷却モード)起動時に原子炉冷却材保有水量が大きくなり、原子炉内のほう酸濃度は低下するが、残留熱除去系(原子炉停止時冷却モード)の起動及び通常運転水位

からの水位変動による希釈の効果は、ほう酸水注入系設計時に想定している保守性を十分下回っている。このため、原子炉停止機能喪失事象においても、未臨界は維持される。




図1 ほう酸水注入系作動時における実効増倍率の温度依存性
(9×9燃料(A型)及びMOX燃料228体を装荷した炉心による評価例)

[1]「沸騰水型原子力発電所 ほう酸水注入系における未臨界性評価手法の高度化について(TGBLA/LOGOS版)」(東北電力株式会社、東京電力株式会社、中部電力株式会社、北陸電力株式会社、中国電力株式会社、日本原子力発電株式会社、電源開発株式会社、株式会社グローバル・ニュークリア・フェュエル・ジャパン、平成19年10月)

本資料のうち、枠囲みの内容は機密に係る事項のため公開できません。

14. 給水ポンプトリップ条件を復水器ホットウェル枯渇とした場合の評価結果への影響について

1. はじめに

原子炉停止機能喪失の有効性評価では、主蒸気流量の遮断に伴う給水加熱喪失により原子炉出力が上昇し、復水器ホットウェル水位の低下により電動機駆動給水ポンプがトリップするまで上昇を継続する。

一方、燃料被覆管温度の挙動は、ベースケースにおいては事象発生直後のファーストピークが最も高くなるが、上記の給水加熱喪失に伴う原子炉出力上昇の影響はセカンドピークに現れる。また、原子炉出力の上昇が継続することで、サプレッション・プール水温度及び格納容器圧力の評価にも影響する。

このため、電動機駆動給水ポンプのトリップ時刻が評価結果に与える影響を確認するため、保守的に復水器ホットウェル水位の低下で電動機駆動給水ポンプがトリップせずに復水器ホットウェルが枯渇するまで運転を継続するとした場合の影響について感度解析を実施した。

(1) 評価条件

電動機駆動給水ポンプのトリップの条件を復水器ホットウェル枯渇とした以外はベースケースと同じ評価条件である。

(2) 評価結果

感度解析の評価結果を図1から図12に示す。また、評価結果のまとめを表1に示す。

電動機駆動給水ポンプがトリップするまでの時刻は事象発生から約541秒後となり、ベースケースの約230秒から約311秒遅れる結果となった。

燃料被覆管温度の最高値はベースケースと同じであり、また、サプレッション・プール水温度の最高値は136°C、格納容器圧力の最高値は約360kPa[gage]であり、評価項目を満足している。

以上の結果より、電動機駆動給水ポンプがトリップせず、復水器ホットウェルが枯渇するまで運転継続すると仮定した場合についても評価項目を満足することを感度解析により確認した。

なお、原子炉停止機能喪失時の実際の運転操作においては、運転員は給水流量を手動にて調整し、原子炉水位を低めに維持することで原子炉出力を低下させるとともに、格納容器圧力上昇時には残留熱除去系による格納容器スプレイを実施する。

表1 電動機駆動給水ポンプ運転継続による評価項目への影響

項目	感度解析	ベースケース	評価項目
電動機駆動給水ポンプ	復水器ホットウェルが枯渇するまで運転継続(約541秒後)	復水器水位低でトリップ(約230秒後)	—
燃料被覆管最高温度(°C)	約818	約818	1,200°C以下
燃料被覆管の酸化量(%)	1%以下	1%以下	15%以下
原子炉冷却材圧力バウンダリにかかる圧力の最大値(MPa[gage])	8.91	8.91	10.34MPa[gage]未満
原子炉格納容器バウンダリにかかる圧力の最大値(kPa[gage])	360	167	853kPa[gage]未満
原子炉格納容器バウンダリにかかる温度の最大値(サプレッション・プール水温度(°C))	136	110	200°C(格納容器限界温度)未満

※ 熱伝達相関式(修正 Dougall-Rohsenow 式)の適用性について

解析コード(SCAT コード)^[1]では、燃料被覆管温度 700°C~800°C程度の範囲について、5×5 高温ポスト BT 試験と解析の結果を比較している。比較の結果、クオリティが 0.9 程度となる位置で修正 Dougall-Rohsenow 式の評価の保守性が小さくなることを確認したことから、クオリティが大きくなることで保守性が小さくなる傾向を示すものと考えている。

これは、修正 Dougall-Rohsenow 式では燃料被覆管表面温度を保守側に評価するために燃料被覆管表面での液滴蒸発の効果を無視している特性が影響しているものと考えられる。

本評価における、燃料被覆管最高温度が発生する時間領域での燃料被覆管最高温度の発生位置(第4スペーサ位置)のクオリティは 0.5~0.6 程度である。この場合、修正 Dougall-Rohsenow 式の評価の保守性は小さくなる傾向であると考えられるものの、修正 Dougall-Rohsenow 式を適用することによって保守側の評価結果が得られると考えられる。このため、燃料被覆管最高温度が 1,200°C以下であることを確認する観点で、修正 Dougall-Rohsenow 式を適用することに問題はない。

[1] 「沸騰水型原子力発電所 重大事故等対策の有効性評価に係るシビアアクシデント解析コード(SCAT)について」、東芝エネルギーシステムズ株式会社、TLR-093、日立 G E ニューカリア・エナジー株式会社、HLR-122、平成 30 年 5 月




図 1 中性子束, 平均表面熱流束, 炉心流量の推移（事象発生から 300 秒後まで）




図 2 原子炉蒸気流量, 給水流量の推移（事象発生から 300 秒後まで）




図3 原子炉隔離時冷却系、高圧炉心スプレイ系の流量の推移
(事象発生から 300 秒後まで)




図4 原子炉圧力、原子炉水位（シュラウド外水位）、逃がし安全弁流量の推移
(事象発生から 300 秒後まで)




図 5 燃料被覆管温度の推移
(事象発生から 600 秒後まで)




図 6 中性子束の推移（事象発生から 50 分後まで）




図 7 炉心流量の推移（事象発生から 50 分後まで）




図8 原子炉蒸気流量、給水流量の推移（事象発生から50分後まで）




図9 原子炉隔離時冷却系、高圧炉心スプレイ系の流量の推移
(事象発生から50分後まで)




図 10 原子炉圧力、原子炉水位（シュラウド外水位）の推移
(事象発生から 50 分後まで)




図 11 原子炉水位（シュラウド外水位）の推移（事象発生から 50 分後まで）




図 12 サプレッション・プール水温度、格納容器圧力の推移
(事象発生から 50 分後まで)

15. 給水流量をランアウト流量（68%）で評価することの妥当性

今回の申請において示した解析ケースでは、給水流量をランアウト流量（68%）で評価しているが、原子炉圧力が高い場合、給水流量は68%以下となることが考えられる。この場合、復水器ホットウェル水位低による給水・復水系停止までの時間が長くなり、評価結果に影響を与える可能性がある。以下に、現状の解析条件の妥当性について示す。

給水流量は、原子炉圧力が高くなることにより減少する傾向であるが、次のとおり、原子炉停止機能喪失解析において68%を設定していることは有効性評価の目的に照らして妥当であると判断している。

給水流量を68%よりも少なく設定した場合には、復水器ホットウェル水位低による給水・復水系停止までの時間は長くなる。一方で、給水流量が少ない場合は、炉心入口サブクール度変化が小さくなり出力上昇が抑制される傾向となるため、燃料被覆管温度はより低下すると考えられる。同様に、原子炉から発生する蒸気量が低下するため、サプレッション・プール水温度や圧力上昇は抑制される。

給水流量が少なくなり、給水・復水系停止までの時間が長くなつたとしても、出力が抑制されることになるため、解析結果としては給水流量68%の場合と同程度になり、評価項目となるパラメータに与える影響は小さいと考えられる。

なお、給水流量68%は、添付書類十の過渡解析における「給水制御系の故障」の最大給水流量条件として、炉心入口サブクール度の増加による出力上昇を大きめにすることにより解析結果を厳しくする観点から設定されている値である。

16. 実効G値に係る電力共同研究の追加実験について

1. 電力共同研究（基本実験）

有効性評価における水の放射線分解の評価では、電力共同研究「事故時放射線分解に関する研究^[1]（以下「電共研（基本実験）」という。）」の実験結果をもとに、水素及び酸素の実効G値（100 eVあたりの分子発生量）を、それぞれ0.06, 0.03としている。

電共研（基本実験）では、重大事故の際の原子炉格納容器内の環境を想定し、試験条件を設定した。実験装置及び実験方法を別添1に示す。試験条件及び実験結果を表1に示す。また、吸収線量と水素濃度・酸素濃度の相関を図1に示す。図1のとおり、水素・酸素の増加量は吸収線量の増加とともに飽和する傾向にあり、有効性評価に用いた実効G値（水素：0.06, 酸素：0.03）は、事象発生から約1.5時間後までのサプレッション・プールでの吸収線量に相当する 1×10^4 Gyの傾きから求めたものである。

2. 電力共同研究（追加実験）

その後、電共研「シビアアクシデントにおける可燃性ガスの挙動に関する研究^[2]（以下「電共研（追加実験）」という。）」において、水の放射線分解に係る追加実験を行った。追加実験では、試験条件の温度、沸騰状態、水素濃度、よう素濃度の感度によるG値への影響を確認した。実験装置及び実験方法を別添2に示す。

電共研（追加実験）の試験条件及び実験結果を表2に示す。表2に示すとおり、沸騰している場合は、水素・酸素のG値が0であること、また、沸騰していない場合は試験条件によりG値に若干のばらつきがあることを確認した。

加えて、ベースケースのB①では、長期試験（B①'）を行い吸収線量と水素・酸素の変化量の相関を確認した。吸収線量と水素・酸素の変化量の相関を図2に示す。図2に示すとおり、水素・酸素共にその増加量が吸収線量の増加とともに飽和する傾向を確認できた。吸収線量 1×10^4 Gyにおける実効G値は、水素：0.036, 酸素：0.023であり、電共研（基本実験）と同程度であった。

3. 実験結果の不確かさについて

電共研（基本実験）と電共研（追加実験）は、異なる実験装置、異なる実験実施者によって行われたが、追加実験により同程度の実効G値が確認できたことから、実効G値の有する不確かさは小さいと考える。また、水素・酸素の増加量が吸収線量の増加とともに飽和する点で同様の傾向を確認できたことから、実効G値を事象発生初期（約1.5時間後）の吸収線量から定めることは、事象発生から168時間後までを評価する本事象に適用する上で保守的な設定と考える。よって、前回の実験結果をもとに有効性評価に用いるG値を定めていること及び長期試験の結果を踏まえて、 1×10^4 GyにおけるG値を用いるのは妥当と考える。

【参考文献】

- [1] 「事故時放射線分解に関する研究」 BWR 電力共同研究 昭和 63 年 3 月
- [2] 「シビアアクシデントにおける可燃性ガスの挙動に関する研究」 BWR 電力共同研究 平成 12 年 3 月

表 1 電共研（基本実験）の試験条件及び実験結果

試験 ケース	試験結果					実験結果		
	温度 [°C]	沸騰	水素濃度 M-W 反応 相当 [%]	酸素濃度 [vol%]	よう素濃度 放出相当 [%]	吸収線量 [Gy]	水素 G 値	酸素 G 値
A①	室温	非沸騰	5.5	1.5	50	2×10^3	0.12	0.06
A①'	室温	非沸騰	5.5	1.5	50	1×10^3	0.06	0.03

表 2 電共研（追加実験）の試験条件及び実験結果

試験 ケース	試験結果					実験結果		
	温度 [°C]	沸騰	水素濃度 M-W 反応 相当 [%]	酸素濃度 [vol%]	よう素濃度 放出相当 [%]	吸収線量 [Gy]	水素 G 値	酸素 G 値
B①								
B①'								
B②								
B③								
B④								
B⑤								
B⑥								
B⑦								
B⑧								

本資料のうち、枠囲みの内容は機密に係る事項のため公開できません。




図1 電共研（基本実験）の実験結果：水素・酸素濃度と吸収線量の関係
(A①及びA①' のG値)

本資料のうち、枠囲みの内容は機密に係る事項のため公開できません。




図2 電共研（追加実験）の実験結果：水素・酸素の変化量と吸収線量の関係
(B①' のG値)

本資料のうち、枠囲みの内容は機密に係る事項のため公開できません。

別添 1

電力共同研究「事故時放射線分解に関する研究」(昭和 61 年度～昭和 62 年度) (電共研 (基本実験)) では、実機事故時を模擬した照射実験装置により、多量のよう素を含む系及び沸騰状態の系等、総合的かつ広範囲に水の放射線分解に関する実験を行った。

実験に使用した装置を図 1 及び図 2 に示す。装置は照射容器、液相循環ライン、気相サンプリングライン、ガス注入ライン等から成る。非沸騰実験の照射容器は約 15ℓ の硬質ガラス、沸騰実験では約 1.8ℓ のステンレス製容器を使用する。照射容器及び液相循環ラインに所定の純水を注入後、Ar ガスで脱気し、H₂、O₂ ガスで気相及び液相の H₂、O₂ 初期濃度の調整を行う。その後、よう素、鉄、銅などの不純物を添加し、循環ポンプで均一混合させた。沸騰実験の場合、更にマントルヒーターにより加熱、沸騰させる。

全ての条件が定常状態に達した後、Co-60 ガンマ線源にて照射を開始し、溶存水素計 (DH 計) 及び溶存酸素計 (DO 計) で液相の水素・酸素濃度を測定するとともに、ガスクロマトグラフでバッチサンプリングを行い気相中の水素・酸素濃度を測定した。

実機の事故条件 (ライセンスベース、各種事故ベース、重大事故ベース) を模擬し、各事故条件下での G 値の実測を実施した。




図1 電共研（基本実験）の非沸騰実験装置




図2 電共研（基本実験）の沸騰実験装置

本資料のうち、枠囲みの内容は機密に係る事項のため公開できません。

別添2

電力共同研究「シビアアクシデントにおける可燃性ガスの挙動に関する研究」(平成11年度) (電共研(追加実験)) では、常温から高温に至るケースについて試験を行うため、170°C (飽和蒸気圧 691kPa [gage])までの試験が可能な照射容器を用いた。

実験に使用した装置を図1に示す。装置は照射容器、液相循環ライン、気相サンプリングライン、ガス注入ライン等から成る。照射容器はステンレス製で、容量は2ℓである。照射容器内には3本のガス注入ラインが接続されており、水素、酸素、窒素ガスにより所定の初期水質に調整することができる。照射容器内の水はバンドヒーターにより所定の温度に昇温される。液相中の水はポンプにより循環される。液相循環ラインには溶存水素計(DH計)、溶存酸素計(DO計)、導電率計等が設置されている。試験水は冷却された後、DH計、DO計により、液相中の水素、酸素濃度を連続測定される。気相中のガスはポンプにより循環される。気相循環ラインにはガスクロマトグラフが設けられている。ガンマ線照射により発生したガスは冷却された後、ガスクロマトグラフで気相中の水素、酸素濃度をバッチ測定する。

全ての条件が定常状態に達した後、Co-60ガンマ線源にて照射を開始し、DH計及びDO計で液相の水素・酸素濃度を測定するとともに、ガスクロマトグラフでバッチサンプリングを行い気相中の水素・酸素濃度を測定した。

実験は、温度、沸騰の有無、初期水素濃度、よう素濃度を試験パラメータとして変化させG値の実測を実施した。




図1 電共研（追加実験）の実験装置

本資料のうち、枠囲みの内容は機密に係る事項のため公開できません。

17. 想定事故2においてサイフォン現象を想定している理由について

想定事故2において、燃料プールに接続される配管から漏えいが発生した際に逆止弁の機能が十分に働くか、サイフォン現象によるプール水の小規模な喪失が発生することを想定している。

しかしながら、燃料プールからの水の漏えいは、他の事象が起因となることも考えられる。ここでは、サイフォン現象によるプール水の漏えいを想定事故2の想定とした理由について示す。

1. 燃料プールから水の漏えいを引き起こす可能性のある事象

燃料プールから水が漏えいする可能性のある事象としては、以下が考えられる。

- ①サイフォン現象による漏えい
- ②燃料プールライナー部の損傷
- ③燃料プールゲートの損傷
- ④燃料プールゲート開放時の原子炉ウェル及び気水分離器・蒸気乾燥器ピット
(以下「DSP」という。) ライナー部の損傷
- ⑤地震発生に伴うスロッシングによる漏えい

2. 各事象の整理

①サイフォン現象による漏えい

サイフォン現象による漏えいは、設計で考慮されているサイフォン防止用逆止弁が全て機能せず、かつ配管が破断した場合に発生する。サイフォン現象による漏えいが停止されない場合、燃料プールの底部にあるディフューザ付近まで漏えいが継続する。

燃料プールの冷却時に使用する配管は残留熱除去系配管のように基準地震動を考慮しても高い信頼性をもつが、燃料プール冷却系にはろ過脱塩装置廻り等のBクラスの配管が含まれる。

逆止弁の固着及び配管破断による小規模な漏えいが発生した場合、運転員は現場の漏えい検知器やスキマサージタンクの水位低下、燃料プール水位の低下等により事象を認知できるため、検知は容易である。

補給の手段は、配管の破断箇所及び隔離箇所に依存することから、残留熱除去系や燃料プール冷却系の注水ラインからの注水ができない場合も考えられる。

なお、漏えい量はサイフォン防止用逆止弁の異物噛み込みによる固着及び配管の全周破断を想定すると約 $400\text{m}^3/\text{h}$ となる。運転員は、事象認知後に燃料プールスプレイ系を用いて漏えい量に応じた補給を実施することで、燃料プールの水位及び冷却機能は維持される。

②燃料プールライナー部の破損

燃料プールの筐体は基準地震動によっても機能が維持される設計であり、高い信頼性を持つ設備である。


仮に燃料プールライナー部が破損し漏えいが発生した場合、漏えいした燃料プールの保有水は燃料プールライナー漏えい検出器のドレン溜に流れ込み、この水位によりプール水の漏えいを検知し警報が発報される（第1図参照）。

運転員はこの警報発報やプール水位の低下等により事象を認知できるため、検知は容易である。ただし、ライナードレン部は燃料プールのバウンダリとしての機能を持たないことから漏えいを停止することが困難であり、漏えいが継続する。

補給等の手段は、ライナー部破損による漏えいが残留熱除去系や燃料プール冷却系といった注水ラインに影響を与えないため、常用の注水設備及び重大事故等対処設備（燃料プールスプレイ系）となる。

なお、燃料プールライナー部からの漏えい量（一部の箇所の破損を想定）を評価すると、最大でも約 $27\text{m}^3/\text{h}$ （ライナードレンの配管径と水頭圧の関係より算出）程度となり、漏えいしたプール水はライナードレンより機器ドレン系へと流出する。漏えい量に応じた補給の継続が可能であれば燃料プールの水位及び冷却機能は維持されるが、補給流量が不足し燃料プール水位の低下が継続する場合には大規模損壊の対応となる。

この場合、燃料プールスプレイ系等による燃料プールスプレイの実施の対応により、使用済燃料の著しい損傷の進行を緩和できる。



第1図 蒸気乾燥器、気水分離器ピット（D S P）、原子炉ウェル及び燃料プールのライナー部

③燃料プールゲートの損傷

燃料プールゲートは補足説明資料「18. 燃料プールゲートについて」に示すように十分な信頼性があり、地震発生時においてもその機能が維持される。仮

にゲートが外れてプール水の漏えいが発生した場合であっても、ゲート下端（スロット部）は使用済燃料の燃料棒有効長頂部より高い位置にあるため、ゲート下端（スロット部）到達後に漏えいは停止し、その後の崩壊熱相当の蒸発量に応じた注水を実施することで冠水は維持される。

運転員は、プールゲート破損による漏えい警報確認やプール水位の低下等により事象を認知できるため、検知は容易である。

冠水維持完了後、原子炉ウェル及びD S P側の筐体に異常がなければ注水によって水位を回復させ、燃料プールの水位及び冷却機能を維持することができる。また、原子炉ウェル及びD S P側の筐体から漏えいがある場合であっても常用の注水設備及び重大事故等対処設備（燃料プールスプレイ系）等を用いることで崩壊熱による水の蒸発に応じた給水作業が可能なため、燃料の健全性が確保される。

④プールゲート開放時の原子炉ウェル及びD S P側のライナー部の損傷

燃料プールゲート開放時における原子炉ウェル及びD S P側のライナー部損傷においても②と同様、損傷箇所の特定や検知が容易であることに加え、③と同様にゲート下端（スロット部）以下に水位は低下せず、使用済燃料の燃料棒有効長頂部との位置関係により冠水は維持される。

その後、原子炉ウェル及びD S P側の筐体に異常がなければ注水によって水位を回復させ、燃料プールの水位及び冷却機能を維持することができる。また、原子炉ウェル及びD S P側の筐体から漏えいがある場合であっても常用の注水設備及び重大事故等対処設備（燃料プールスプレイ系）等を用いることで崩壊熱による水の蒸発に応じた給水作業が可能なため、燃料の健全性が確保される。

⑤地震発生に伴うスロッシングによる漏えい

地震発生時、スロッシングにより燃料プールの保有水が漏えいし、その漏えい量は最大で 180m^3 となる。この時、通常運転水位から約 1.1m 水位が低下するが、燃料棒有効長頂部の冠水は維持される。

スロッシング発生時、運転員は燃料プール水位の低下等により事象を認知できるため、検知は容易である。

なお、燃料プール水位の低下後においても、遮蔽維持水位（通常運転水位から約 2.6m 下の水位）を下回ることはない。また、プール水の蒸発により水位低下が燃料棒有効長頂部に到達するまでの時間余裕は 3 日以上あるため、常用の注水設備及び重大事故等対処設備（燃料プールスプレイ系）等を用いることで崩壊熱による水の蒸発に応じた注水が可能なため、燃料の健全性は確保される。

3. 想定事故2及び大規模損壊での想定

有効性評価では「2. 各事象の整理」で想定する事象の中で、「②燃料プールライナー一部の破損」を除く事象に対して、燃料の損傷を防止できることを確認している。

大規模損壊は、これらの想定時に常用の注水設備及び重大事故等対処設備による注水操作ができない状態、漏えいが継続する状況（「②燃料プールライナー一部の破損」を含む）、及び常用の注水設備及び重大事故等対処設備による注水能力を超える漏えいにより水位が維持できない状況を想定した事象である。

この対策として、燃料プールスプレイ系（スプレイ機能）や放水設備等によるスプレイを実施することで使用済燃料の著しい損傷の進行の緩和及び環境への放射性物質放出の低減を行う。

4. 結論

燃料プールからプール水の漏えいが発生する可能性のある①～⑤の事象について検討した。

使用済燃料の燃料棒有効長頂部より高い位置で漏えいが停止する事象は③、④、⑤であり、基準地震動の地震の影響を考慮して発生のおそれが小さいものは②、③である。


①の「サイフォン現象による漏えい」は、逆止弁固着を想定するとBクラス配管が含まれることから漏えいが使用済燃料の燃料棒有効長頂部以下まで継続するおそれがあり、また注水ラインの破断により対応可能な注水手段が限定されることから有効性評価において選定している。

以上

18. 燃料プールゲートについて

○ 燃料プールゲートについては、以下の理由により十分信頼性があるため、大規模な流出はない。

- (1) 燃料プールゲートは燃料プールと原子炉ウェルの流路に設けられたフックに設置され、ストッパーにより浮き上がりを防止する設計とし、燃料プールゲートのフック及びストッパーは基準地震動 S_sによる地震荷重に対し強度上問題ないことを確認。
- (2) 燃料プールゲートについて基準地震動 S_sによる地震荷重、静水圧及び動水圧（スロッシング荷重）を考慮して評価を行い、強度上問題ないことを確認。
- (3) 燃料プールゲートパッキンの材質はシリコンゴムであり、納入時に特性試験（耐水試験（JIS K 6258）：100°C-72 h、圧縮永久ひずみ試験（JIS K 6262）：150°C-72 h）により材料健全性を確認しており、燃料プール保有水が沸騰した場合においてもシート性能を確保可能。



C-C 断面(シート部詳細)


燃料プールゲート正面図

図 1 燃料プールゲートの構造図（内側ゲートの例）

本資料のうち、枠囲みの内容は機密に係る事項のため公開できません。

○ 燃料プールゲートのシール機能について以下に示す。

- (1) 燃料プールゲートは、原子炉ウェルと燃料プールの流路に二重に設置されており、内側のゲートからリークした場合においても外側のゲートによりシート性能を確保可能。
- (2) 燃料プールゲートのパッキンは二重シールとなっており、外側のパッキンからリークした場合においても内側のパッキンによりシート性能を確保可能。(パッキンは水圧により面圧を確保し、ストップバーにより据付状態を保持)



シート部の詳細




図 2 燃料プールゲート据付状態の概要図

本資料のうち、枠囲みの内容は機密に係る事項のため公開できません。

(参考) 燃料プールゲートが外れた場合

万一、燃料プールゲートが外れることにより燃料プール保有水が原子炉ウェル側へ流出した場合の水位等に対する評価を参考に実施した。

○評価条件

- ・ 燃料プールゲートは、地震等が発生した場合も十分信頼性があるものであるが、保守的に燃料プールゲートが外れ、かつゲート下端（スロット部）まで水位が低下した場合を想定し、燃料棒有効長頂部まで水位が低下するまでの時間余裕を評価した。

なお、原子炉が未開放の状態であった場合、漏えいした燃料プールの保有水が、原子炉ウェルや気水分離器・蒸気乾燥器ピットに流れ込むことで原子炉ウェル側の水位を上昇させ、水位が原子炉ウェル側と燃料プール側が均一になった際に燃料プールからの保有水の漏えいを停止させることも考えられるが、ここではその効果に期待しないものとした。

- ・ 熱負荷は、有効性評価（想定事故1及び想定事故2）と同様に約7.8MWとした。
- ・ サイフォン等による漏えいはサイフォンブレイク配管により停止されるものとした。

SFP保有水量 (流出前)	原子炉ウェル側 への流出量	SFP保有水量 (流出後)	SFP水位低下量 (通常運転水位か らの低下量)
約1,599m ³	約1,152m ³	約447m ³	約7.0m

※ 燃料棒有効長頂部冠水部は燃料棒有効長頂部を設定（有効性評価で保守的に用いている燃料ハンドル上部（燃料棒有効長頂部より0.6m程度高い位置）は用いない）


○算定結果

評価の結果、事象発生開始から燃料プールの保有水が沸騰を開始するまでの時間余裕は約2.2時間であった。

また、沸騰による水位低下により燃料棒有効長頂部まで水位が低下するまでの時間余裕は約5.7時間であった。

水位の低下により線量率は上昇するため原子炉建物原子炉棟4階での作業は困難となるが、事象開始から燃料棒有効長頂部まで水位が低下する時間余裕は5時間以上あるため、原子炉建物原子炉棟4階での作業が不要である注水手段（燃料プールスプレイ系（常設スプレイヘッダ））により燃料損傷の防止が可能である。

冷却機能停止及び燃料プールゲートからの流出後、燃料プール水が沸騰するまでの時間	約 2.2 時間
事象発生から燃料棒有効長頂部まで燃料プール水位が低下するまでの時間	約 5.7 時間



燃料プール配置断面図（水位低下状態）

○まとめ

ゲート部はスロッシング荷重等を考慮しても十分に信頼性のあるものであり、かつ万一、燃料プールのゲート部からリークがあった場合であっても、水位が約7.0m低下するが、燃料が露出することではなく、燃料棒有効長頂部まで水位が低下する時間の約5.7時間後までに原子炉建物原子炉棟4階での作業が不要である注水手段（燃料プールスプレイ系（常設スプレイヘッダ））により注水することで燃料損傷の防止が可能である。

19. 炉心損傷、原子炉圧力容器破損後の注水及び除熱の考え方

島根原子力発電所2号炉では、炉心損傷が生じた場合あるいは事象が進展し、原子炉圧力容器(以下「R P V」という。)破損に至った場合の緊急時対策本部による対応をアクシデントマネジメントガイド(以下「AMG」という。)に、運転員による対応を、事故時操作要領書(シビアアクシデント)(以下「S O P」という。)に定めている。このため、有効性評価における炉心損傷後の重大事故時の運転員の対応はS O Pに従つたものとなっている。

S O Pには、炉心損傷後の状況に応じた対応が可能となるよう対応フローを定めており、対応の優先順位等についても定めている。このため、想定される状況に対して網羅的に対応可能な手順になっていると考えるが、ここでは、炉心損傷後の原子炉格納容器内の状況を場合分けし、それらについてS O Pによる対応が可能であることを確認する。S O Pの対応フローを図1に示す。また、原子炉格納容器の構造図を図2に示す。

1. 各炉心損傷モードへの対応の網羅性

炉心損傷モードのうち、格納容器先行破損の炉心損傷モード^{※1}を除くと、T QUV, T QUX, TB (長期TB, TBU, TBD, TBP), LOCAが抽出される。

このうち、T QUV, T QUX, TB (長期TB, TBU, TBD, TBP)は、炉心損傷の時点でR P Vが健全であり、R P V内の原子炉冷却材はS R Vを通じてサプレッション・チェンバ(以下「S/C」という。)に放出されている点で、炉心損傷の時点でのR P Vの健全性及び原子炉格納容器の原子炉冷却材の状況が同じ炉心損傷モードである。T QUV, TBPは炉心損傷の時点でR P V内が減圧されていることに対し、T QUX, 長期TB, TBU, TBDでは炉心損傷の時点でR P V内が減圧されていないが、S O Pにおいて、原子炉水位が燃料棒有効長底部より燃料棒有効長の20%高い位置でR P Vを減圧する手順としていることから、その後は同じ対応となる。

一方LOCA (LOCA後の注水失敗による炉心損傷)は、炉心損傷の時点でR P Vバウンダリ機能を喪失しており、R P V内の原子炉冷却材がドライウェル(以下「D/W」という)に直接放出される炉心損傷モードである。このため、炉心損傷時点での原子炉格納容器の圧力、温度等のパラメータには他の炉心損傷モードとの違いが生じるが、各々のパラメータに応じた運転操作がS O Pに定められており、対応は可能である。

※1 格納容器先行破損の炉心損傷モードによって炉心損傷に至った場合、炉心損傷の時点で原子炉格納容器が破損していることから、S O Pに想定する対応の可否についての不確かさが大きいと考え、ここでの考察から除外した。しかしながら、現実的にはS O Pに準じ、注水及び除熱を試みるものと考えられる。

また、L O C Aが発生し、R P Vに放出された原子炉冷却材は原子炉格納容器下部に流入し、原子炉格納容器下部に水位が形成されると考えられる。

炉心損傷後の手順として、R P Vの破損及び原子炉格納容器下部への溶融炉心落下に備えた原子炉格納容器下部への注水を定めており、ペデスタル水位が2.4m（注水量225m³）に到達していることを確認した後、原子炉格納容器下部への注水を停止する。先述のとおり、L O C Aの場合にはあらかじめ水位が形成されている可能性が考えられるものの、どの炉心損傷モードを経た場合であってもペデスタル水位計にて水位2.4mを確認した後、原子炉格納容器下部への注水を停止する。

溶融炉心落下時のペデスタル水位は、原子炉圧力容器外の溶融燃料－冷却材相互作用（以下「炉外FCI」という。）及び溶融炉心・コンクリート相互作用（以下「MCCI」という。）への対応を考慮し、2.4m相当としている。しかしながら、仮にペデスタル水位が2.4mより高い場合であっても、炉外FCIやMCCIによる原子炉格納容器の機能維持に問題ないことを確認※2している。

以上より、いずれの炉心損傷モードを経た場合についてもSOPによって炉心損傷後の対応をとることが可能である。

2. 注水及び除熱の考え方

炉心損傷後の注水及び除熱の考え方については、R P Vの破損の有無で大別している。

まず、R P Vの破損に至る前の段階においては、R P V内の炉心の状況によらずR P Vへの注水を優先する手順としている。その後、R P Vを破損せることなく原子炉水位を安定させることに成功した場合はR P Vへの注水及び必要に応じて原子炉格納容器からの除熱を並行して実施する手順としている。ただし、R P V下鏡温度が300°Cに到達し、R P V下部プレナムへの溶融炉心の落下が想定される場合はR P Vへの注水と並行して原子炉格納容器下部への注水（水位2.4m（注水量225m³））を実施する手順としている。

※2 島根原子力発電所2号炉 重大事故等対策の有効性評価について「3.3 原子炉圧力容器外の溶融燃料－冷却材相互作用 添付資料3.3.3 原子炉格納容器下部への水張り実施の適切性」参照。ペデスタル水位が高い方が物理現象発生時の原子炉格納容器への負荷が高くなると考えられる炉外FCIについて、溶融炉心が原子炉格納容器下部に落下する前に、原子炉格納容器下部に約3.8m（制御棒駆動機構搬出入口下端位置）の水位が形成されているものとした。これ以上の水位を形成させるためには、ドライウェル床面全面を満たしながら上昇させる必要があることから、仮に原子炉格納容器下部注水を入れすぎたとしても制御棒駆動機構搬出入口下端位置以上の水位となることは考えにくい。また、ここでは現実的な溶融炉心の落下様態を想定した条件を適用して評価した場合、原子炉格納容器下部の内側鋼板の最大応力は14MPaであり、原子炉格納容器下部の内側鋼板の降伏応力（490MPa）を十分に下回っており、格納容器破損に至る恐れはないことを確認している。原子炉格納容器下部の水位上昇の要因がL O C Aに起因する原子炉冷却材であった場合、サブクール度は低くなり炉外FCI発生可能性そのものを小さくするとともに、発生した場合でも発生する最大応力は小さくなるものと考える。

次に、R P Vが破損した後は、原子炉格納容器下部に崩壊熱に余裕をみた量の注水を実施する手順としている。S O P及びAMGに定めるR P V破損の判定方法に基づきR P Vの破損を判定した後は、原子炉格納容器下部に直接崩壊熱に余裕をみた量の注水を実施することとしており、その注水量はペデスタル水位及び原子炉格納容器外の流量計にて確認する手順としている。なお、本流量計の先にある原子炉格納容器下部以外への分岐配管については、逆止弁または常時閉の手動弁があり、他系統へ流入することなく、確実に原子炉格納容器下部への注水量を確認できる設備構成となっている。また、原子炉格納容器からの除熱が必要な場合は原子炉格納容器下部への注水と原子炉格納容器からの除熱とを並行して実施する手順としている。

しかしながら、R P Vが破損した後は、R P V内の溶融炉心の状態、R P V破損口の状態、原子炉格納容器下部への溶融炉心の落下量、格納容器圧力及び温度等、原子炉格納容器内の状態の不確かさが大きく、また、注水又は除熱を実施可能な設備が限定され、注水又は除熱に使用できる流量が不足する場合を想定すると、重大事故時に確実なアクシデントマネジメントを実施できるよう、注水及び除熱の優先順位を明確化しておく必要がある。このため、S O P及びAMGではR P V破損判定後の運転操作の優先順位を次の様に定めている。

優先順位1：D／Wスプレイ

- ・開始条件：格納容器圧力 640kPa (1.5Pd) 以上又は格納容器温度 190°C以上
- ・停止条件：格納容器圧力 588kPa 以下又は格納容器温度 171°C以下
- ・流量：120m³/h

優先順位2：原子炉格納容器下部注水

- ・流量：崩壊熱に余裕をみた量（スクラム後～5時間：60m³/h, 5～10時間：55m³/h, 10～20時間：35m³/h, 20時間～40時間：30m³/h, 40時間～80時間：20m³/h, 80時間～120時間：15m³/h, 120時間以降：12m³/h）で注水

優先順位3：R P V破損後のR P Vへの注水

- ・流量：15m³/h (S／C水源でE C C Sを運転できる場合は全量注水)

これらは可能な限り並行して実施すべきものであるが、中でも格納容器スプレイを優先する理由は、格納容器スプレイを開始する状況は格納容器過圧又は過温破損の防止及び早期の格納容器ベントを抑制するための運転操作が必要な状況であり、これに即応する必要があるためである。D／WスプレイとS／Cスプレイでは、より広い空間にスプレイすること等により、原子炉格納容器の圧力及び温度の抑制効果が高いと考えられるD／Wスプレイを実施することとしている。また、D／Wにスプレイを実施することで原子炉格納容器下部へ冷却材が流入す

るため、原子炉格納容器下部の溶融炉心の冷却にも期待できる。

原子炉格納容器下部の溶融炉心の冷却については、R P V破損前の注水により原子炉格納容器下部には約 70m³(スクラム後 5～10 時間後の崩壊熱に換算すると約 2 時間分)の冷却材が確保されていること及びD／Wスプレイした冷却材がD／W床面から原子炉格納容器下部へ流入することにも期待できることを考慮し、D／Wスプレイに次ぐ優先順位としている。


R P V破損後のR P Vへの注水には、R P V内に残存する溶融炉心の冷却及びR P V破損口から原子炉冷却材が流出することによる原子炉格納容器下部に堆積している溶融炉心の冷却にも期待できると考えられるが、R P V破損口からの原子炉冷却材の流出の状況を確実に把握することは困難なことから、原子炉格納容器下部注水に必要な流量を確保した後の優先順位としている。

しかしながら、R P Vが破損した後の注水及び除熱の優先順位については、今後の検討結果により、前述の優先順位は変わりうるものと考えている。

D／Wスプレイまたは注水により、S／C水位が通常水位+約 1.3m に到達する時点でスプレイを停止し、格納容器ベントを実施する。ベント開始後は、崩壊熱に余裕をみた量の注水を継続し、原子炉格納容器下部の溶融炉心の冷却を継続する。

以上のとおり、原子炉格納容器内の状態の不確かさを考慮しても、S O Pによって確実なアクシデントマネジメントを実施することが可能である。

図1 SOPの対応フロー（全体）



本資料のうち、枠囲みの内容は機密に係る事項のため公開できません。




図2 原子炉格納容器の構造図

20. 常設重大事故等対処設備を可搬型設備に置き換えた場合の成立性

島根 2 号炉 重要事故シーケンス（運転中の原子炉における重大事故に至るおそれがある事故）の概要（1／3）

※常設設備を別の常設設備に変更することは考慮していない

事故シーケンス グループ	事象と対応の概要	炉心損傷防止設備		常設重大事故等対処設備を可搬型設備に置き換えた場合 の成立性	
		炉心冷却	格納容器除熱		
高圧・低圧注水機能喪失 (T Q UV)	<p>【事象概要】 過渡事象（全給水喪失）発生とともに高圧及び低圧の注水機能喪失が発生する。これに対し低圧原子炉代替注水系（常設）により原子炉へ注水し、格納容器ペントによる原子炉より除熱する。</p> <p>【機能喪失の前提】 ・高圧ECCS注水機能（H P C S） ・原子炉隔壁冷却系（R C I C） ・低圧ECCS注水機能（L P C S, L P C I）</p>	<p>〔高圧注水〕 —</p> <p>〔低圧注水〕 低圧原子炉代替注水系（常設） ・R H R 注入ライン経由で注入 ・再冠水まで定格流量 ・再冠水後、崩壊熱分注水（L 3～L 8維持）</p>	<p>〔P C V スプレイ〕 格納容器代替スプレイ系（可搬型） ・事象発生から約22時間後にP C Vスプレイを実施 〔海水除熱〕 —</p> <p>〔ベント〕 フィルタベント（W/W） ・サブレーシヨン・アール水位が通常水位+約1.3mに到達で実施（約30時間後）</p>	<p>〔電源〕 非常用ディーゼル発電機 ・事象発生と同時に起動 ・外部電源なし</p> <p>〔水源（補給含む）〕 低圧原子炉代替注水槽 ・準備完了後、輪谷貯水槽より低圧原子炉代替注水槽に適直補給</p>	<炉心損傷防止> 炉心損傷回避のためには、約1時間までに注水する必要があるが、可搬型設備の使用は約2時間20分を想定しているため、可搬型設備による原子炉注水では炉心損傷は防止できない。
高圧注水・減圧機能喪失 (T Q UX)	<p>【事象概要】 過渡事象（全給水喪失）発生とともに高圧注水機能喪失の発生及び減圧機能として原子炉の手動減圧の失敗を想定する。これに対し代用自動減圧機能により原子炉を減圧。低圧ECCSにより注水し、R H Rにより除熱する。</p> <p>【機能喪失の前提】 ・高圧ECCS注水機能（H P C S） ・原子炉隔壁冷却系（R C I C） ・減圧機能（手動減圧失敗）</p>	<p>〔高圧注水〕 —</p> <p>〔低圧注水〕 低圧ECCS ・再冠水まで定格流量 ・再冠水後、崩壊熱分注水、L 3～L 8維持</p>	<p>〔P C V スプレイ〕 —</p> <p>〔海水除熱〕 R H RによるS/P水冷却 〔ベント〕 —</p>	<p>〔電源〕 非常用ディーゼル発電機 ・外部電源なし</p> <p>〔水源（補給含む）〕 S/C ・初期水量のみで対応可能</p>	<炉心損傷防止> 可搬型設備による重大事故等対処設備の有効性を確認している。
全交流動力電源喪失（外部電源喪失+DG失敗） +H P C S失敗 (長期TB)	<p>【事象概要】 全交流動力電源喪失が発生するとともに24時間は代用電源等による交流電源復旧も不可能となる。これに対し容量を増強した直流水原由も不可となる。これに対し容量を維持し、R C I Cによる原子炉注水を8時間継続し、8時間以降低圧原子炉代替注水系（可搬型）により原子炉へ注水し、格納容器代替スプレイ系（可搬型）によりP C Vスプレイを実施する。24時間後からはガスタービン発電機から給電する。</p> <p>【機能喪失の前提】 ・全交流動力電源喪失（外部電源、非常用D/G等）</p>	<p>〔高圧注水〕 R C I C ・L 2～8で水位維持</p> <p>〔低圧注水〕 低圧原子炉代替注水系（可搬型） ・R H R 注入ライン経由で注入 ・水位回復まで定格流量 ・水位回復後、崩壊熱分注水、L 3～L 8維持</p>	<p>〔P C V スプレイ〕 格納容器代替スプレイ系（可搬型） ・事象発生から約19時間後にP C Vスプレイを実施 〔海水除熱〕 残留熱除去系（格納容器冷却モード） ・事象発生から約8時間後に手動減圧実施</p> <p>〔海水除熱〕 原子炉補機冷却系 ・事象発生から約24時間30分後にP C Vスプレイを起動</p>	<p>〔電源〕 ガスタービン発電機 ・事象発生24時間後から給電 ・常設直流水源により24時間直流水源を維持 ・外部電源なし</p> <p>〔水源（補給含む）〕 輪谷貯水槽 ・輪谷貯水槽から原子炉へ注水</p>	<炉心損傷防止> 可搬型設備による重大事故等対処設備の有効性を確認している。

○：可搬型設備で代替することで炉心損傷を防止できる

×：可搬型設備の代替では炉心損傷を防止できない

—：可搬型設備の代替がある常設設備に期待していない

島根 2 号炉 重要事故シーケンス（運転中の原子炉における重大事故に至るおそれがある事故）の概要（2／3）

事故シーケンス グループ		事象と対応の概要	※常設設備を別の常設設備に変更することは考慮していない場合
事象概要	炉心冷却	炉心損傷防止設備 格納容器除熱	電源・水源
全交流動力電源喪失（外部電源喪失 + DG 失敗 + 高圧炉心冷却失敗 (TBU)）	<p>【機能喪失の前兆】</p> <ul style="list-style-type: none"> ・高圧ECCS注水機能 (HPCS) ・原子炉隔離時冷却系 (RCIC) ・低圧ECCS注水機能 (LPCS, LPCI) ・全交流動力電源喪失（外部電源、非常用D/G） 	<p>〔高圧注水〕 H P A C</p> <ul style="list-style-type: none"> ・L 3～L 8で水位維持 <p>〔滅亡〕 自動減圧機能付き逃がし安全弁（6個）</p> <ul style="list-style-type: none"> ・事象発生から約8.3時間後に手動減圧 <p>〔低圧注水〕 低圧原子炉代替注水系（可搬型）</p> <ul style="list-style-type: none"> ・RHR注入ライン経由で注入 ・水位回復まで定格流量 ・水位回復後、崩壊燃分注水、L 3～L 8維持 <p>〔機械喪失の前兆〕</p> <ul style="list-style-type: none"> ・高圧ECCS注水機能 (HPCS) ・原子炉隔離時冷却系 (RCIC) ・低圧ECCS注水機能 (LPCS, LPCI) ・全交流動力電源喪失（外部電源喪失 + DG 失敗 + 直流電源喪失 (TBD)） 	<p>〔電源〕 ガススタービン発電機</p> <ul style="list-style-type: none"> ・事象発生24時間後から給電 ・常設直流水源により24時間直流水源を維持 ・外部電源なし <p>〔炉心損傷防止>可搬型設備による重大事故等対処設備の有効性を確認している。○〕</p>
全交流動力電源喪失（外部電源喪失 + DG 失敗 + 直流電源喪失 (TBD)）	<p>【機械喪失の前兆】</p> <ul style="list-style-type: none"> ・高圧ECCS注水機能 (HPCS) ・原子炉隔離時冷却系 (RCIC) ・低圧ECCS注水機能 (LPCS, LPCI) ・全交流動力電源喪失（外部電源、非常用D/G） 	<p>〔高圧注水〕 R C I C</p> <ul style="list-style-type: none"> ・S R V 1個開閉により水位低下継続 ・原子炉圧力低下により機能喪失 <p>〔滅亡〕 (・開閉した逃がし安全弁1個からの蒸気流出)</p> <ul style="list-style-type: none"> ・自動減圧機能付き逃がし安全弁（6個） ・低圧原子炉代替注水系（可搬型）の使用が可能となつた時点（約2時間20分後）で手動減圧 <p>〔機械喪失の前兆〕</p> <ul style="list-style-type: none"> ・高圧ECCS注水機能 (HPCS) ・原子炉隔離時冷却系 (RCIC) ・低圧ECCS注水機能 (LPCS, LPCI) ・全交流動力電源喪失（外部電源、非常用D/G） 	<p>〔電源〕 ガススタービン発電機</p> <ul style="list-style-type: none"> ・事象発生24時間後から給電 ・常設直流水源により24時間直流水源を維持 ・外部電源なし <p>〔炉心損傷防止>可搬型設備による重大事故等対処設備の有効性を確認している。○〕</p>
全交流動力電源喪失（外部電源喪失 + DG 失敗 + S R V 再開失敗 + H P C S 失敗 (TBP)）	<p>【機械喪失の前兆】</p> <ul style="list-style-type: none"> ・高圧ECCS注水機能 (HPCS) ・低圧ECCS注水機能 (LPCS, LPCI) ・全交流動力電源喪失（外部電源、非常用D/G） 	<p>〔高圧注水〕 R C I C</p> <ul style="list-style-type: none"> ・RHR注入ライン経由で注入 ・水位回復まで定格流量 ・水位回復後、崩壊燃分注水（L 3～L 8維持） 	<p>〔電源〕 ガススタービン発電機</p> <ul style="list-style-type: none"> ・事象発生から約24時間後に原子炉補機冷却却系を起動 ・低圧原子炉代替注水系（可搬型） ・常設直流水源により24時間直流水源を維持 ・外部電源なし <p>〔炉心損傷防止>可搬型設備による重大事故等対処設備の有効性を確認している。○〕</p>

- ：可搬型設備で代替することで炉心損傷を防止できる
- ×：可搬型設備の代替では炉心損傷を防止できない
- ：可搬型設備の代替がある常設設備に期待していない

島根 2 号炉 重要事故シーケンス（運転中の原子炉における重大事故に至るおそれがある事故）の概要（3／3）

※常設設備を別の常設設備に変更することは考慮していない、
常設重大事故等対処設備を可搬型設備に置き換えた場合

事故シーケンス グルーピング	事象と対応の概要	炉心冷却 炉心損傷防止設備	格納容器除熱 炉心損傷防止設備	電源・水源	電源・水源	の成立性
前段熱除去機能喪失 (取水機能喪失) (TW)	【事象概要】 過渡事象（全給水喪失）が発生するとともに取水機能喪失が発生する。これに対し R C I C による原子炉注水を継続し、8 時間後に原子炉へ注水し、R H R により除熱する。 【機能喪失の前提】 ・取水機能 (R S W)	「高圧注水」 R C I C ・L 2～L 8 で水位維持 「滅亡」 自動減圧機能付き逃がし安全弁 (6 個) ・事象発生から約 8 時間後 「低圧注水」 L P C I ・水位回復まで定格流量 ・水位回復後 前段熱分注水、L 3～L 8 維持	「P C V スプレイ」 — 「海水除熱」 原子炉補機代替替冷却却系 ・事象発生 8 時間に原子炉補機代替替冷却却系を起動 「ヘント」 —	「電源」 ガススタービン発電機 ・事象発生 10 分後から給電 「水源 (補給含む)」 S / C ・初期水量のみで対応可能	「電源」 ガススタービン発電機 ・事象発生 8 時間に給電 「水源 (補給含む)」 S / C ・初期水量のみで対応可能	常設重大事故等対処設備を可搬型設備に置き換えた場合
前段熱除去機能喪失 (残留熱除去機能喪失) (TW)	【事象概要】 過渡事象（全給水喪失）が発生する。これに対し R C I C による原子炉注水を継続し、8 時間後から原子炉へ注水を継続し、(常設) 格納容器ベントにて除熱する。 【機能喪失の前提】 ・残留熱除去系 (R H R)	「高圧注水」 R C I C ・L 2～L 8 で水位維持 「滅亡」 自動減圧機能付き逃がし安全弁 (6 個) ・事象発生から約 8 時間後に手動減圧 「低圧注水」 低圧原子炉代替注水系（常設） ・R H R 注入口経由で注入 ・水位回復まで定格流量 ・水位回復後 前段熱分注水、L 3～L 8 維持	「P C V スプレイ」 格納容器代替スプレイ系（可搬型） ・事象発生から約 19 時間に PC V スプレイを実施 「海水除熱」 — 「ヘント」 フィルタベント (W / W) ・サブレシジョン・ブルーパークル水位が通常水位 + 約 1.3m に到達 ・準備完了後、輪谷貯水槽より低圧原子炉代替注水槽注水槽に適宜補給	「電源」 ・常用用ディーゼル発電機 ・事象発生と同時に起動 ガススタービン発電機 ・事象発生 10 分後から給電 ・外部電源なし	「電源」 ・常用用ディーゼル発電機 ・事象発生 8 時間後までは、R C I C による注水を継続する ○ し、その後可搬型設備による原子炉注水を実施すること で炉心損傷を防止できる。	<炉心損傷防止> 事象発生 8 時間後までは、R C I C による注水を継続する ○ し、その後可搬型設備による原子炉注水を実施すること で炉心損傷を防止できる。
原子炉停止機能喪失 (T C)	【事象概要】 過渡事象（主蒸気隔壁弁閉止）発生とともに全制御棒挿入失敗 (AR I 令れ) が発生する。これに対し H P C S 及び R C I C により注水を継続し、S L C により失漏水界を確保する。 【機能喪失の前提】 ・スクラム機能 (R P S) ・代替制御棒挿入機能 (A R I) ・代替制御棒挿入機能 (A R I) (R P T)	「原子炉停止」 S L C ・S L C 注入は S / C 水温高 (49°C) から 10 分後 「高圧注水」 H P C S, R C I C ・水位回復までは定格流量 ・L 1 H で水位維持 「低圧注水」 —	「P C V スプレイ」 — 「海水除熱」 R H R による S / P 水冷却 「ヘント」 —	「電源」 外部電源 「水源 (補給含む)」 S / C ・初期水量のみで対応可能	「電源」 外部電源 「水源 (補給含む)」 S / C ・準備完了後、輪谷貯水槽より低圧原子炉代替注水槽注水槽に適宜補給	—
L O C A 時注水機能喪失 (中破断 L O C A)	【事象概要】 L O C A 発生とともに高圧及び低圧注水機能喪失が発生する。これに対し低圧原子炉代替注水系（常設）により原子炉へ注水し、格納容器ベントにより除熱する。 【機能喪失の前提】 ・高圧 E C C S 注水機能 (H P C S) ・原子炉隔壁時冷却系 (R C I C) ・低圧 E C C S 注水機能 (L P C S, L P C I) ・自動減圧機能 (A D S)	「高圧注水」 — 「滅亡」 自動減圧機能付き逃がし安全弁 (6 個) ・事象発生から約 30 分後に手動減圧 「低圧注水」 低圧原子炉代替注水系（常設） ・R H R 注入口経由で注入 ・再冠水まで定格流量 ・前段熱分注水 (L 3～L 8 維持) 「低圧注水」 —	「P C V スプレイ」 格納容器代替スプレイ系（可搬型） ・事象発生から約 21 時間に PC V スプレイを実施 「海水除熱」 — 「ヘント」 フィルタベント (W / W) ・サブレシジョン・ブルーパークル水位が通常水位 + 約 1.3m に到達 ・準備完了後、輪谷貯水槽より低圧原子炉代替注水槽注水槽に適宜補給	「電源」 ・常用用ディーゼル発電機 ・事象発生と同時に起動 ガススタービン発電機 ・事象発生 10 分後から給電 ・外部電源なし	「電源」 ・常用用ディーゼル発電機 ・事象発生 8 時間に給電 ○ が、可搬型設備の使用は約 2 時間 20 分を想定しているため、可搬型設備による原子炉注水では炉心損傷は防止できない。	<炉心損傷防止> 炉心損傷回避のためには、約 1 時間までは注水する必要があるが、可搬型設備の使用は約 2 時間 20 分を想定しているため、可搬型設備による原子炉注水では炉心損傷は防止できない。
格納容器ハイバス (I S L O C A)	【事象概要】 I S L O C A (残留熱除去系熱交換器フランジ部、残留熱除去系機器等からの漏えいを想定) が発生する。これに対し H P C S 及び R C I C により注水を継続し、破壊箇所を隔離する。 【機能喪失の前提】 —	「高圧注水」 H P C S, R C I C ・事象発生から約 30 分後に中央制御室による破壊箇所に失敗し、漏えい抑制のために手動減圧 「低圧注水」 —	格納容器ハイバス事象であるため、格納容器側のマネジメントは不要 （ただし、破壊箇所の隔離後は通常の停止手順で冷温停止に移行）	「電源」 外部電源 「水源 (補給含む)」 S / C ・初期水量のみで対応可能	—	○：可搬型設備で代替することで炉心損傷を防止できる ×：可搬型設備の代替では炉心損傷を防止できない —：可搬型設備の代替がある常設設備に期待していない

島根 2 号炉 重要事故シーケンス（運転中の原子炉における重大事故）の概要

常設設備を別の常設設備に変更することは考慮していない場合		常設設備を可搬型設備に置き換えた場合			
格納容器破損モード	事象設定	損傷炉心冷却	格納容器破損防止		
【事象概要】 大破断LOCA(再循環ポンプ吸込側配管の瞬時同時破裂を想定)発生とともに高圧及び低圧注水機能喪失及び全交流動力電源喪失が発生し、炉心損傷に至る。これに対し、ガスタービン発電機から給電容器の代替除害系により炉心への注水、格納容器の除害を実施する。 【機能喪失の前提】 ・高圧ECCS注水機能(HPCS) ・原子炉隔壁冷却系(RCIC) ・低圧ECCS注水機能(LPCS, LPCI) ・全交流動力電源喪失(外部電源、非常用D/G)	過温・過圧破損防止（残留熱代替除害系を使用する場合）	[高圧注水] — [減圧] — (LOCAにより減圧) [低圧注水] 低圧原子炉代替注水系（常設） ・RHR(A)注入ライン経由で注入 ・残留熱代替除害系 ・事象発生10時間から開始 [塩素注入] 可搬式窒素供給装置 ・事象発生12時間から注入開始	[海水除熱] 原子炉補機代替緊急冷却系 ・事象発生10時間後準備完了 [代替循環冷却却] ・残留熱代替除害系を用いた代替循環冷却却 ・事象発生10時間から開始	電源・水源 [電源] ガスタービン発電機 ・外部電源なし ・事象発生10分後から給電	電源・水源 [電源] ガスタービン発電機 ・外部電源なし ・事象発生10分後から給電
【事象概要】 大破断LOCA(再循環ポンプ吸込側配管の瞬時同時破裂を想定)発生とともに高圧及び低圧注水機能喪失及び全交流動力電源喪失が発生し、炉心損傷に至る。これに対しガスタービン発電機から給電した低圧原子炉代替注水系（常設）により炉心へ注水し、格納容器ペントにより除熱する。 【機能喪失の前提】 ・高圧ECCS注水機能(HPCS) ・原子炉隔壁冷却系(RCIC) ・低圧ECCS注水機能(LPCS, LPCI) ・全交流動力電源喪失(外部電源、非常用D/G)	過温・過圧破損防止（残留熱代替除害系を使用しない場合）	[高圧注水] — [減圧] — (LOCAにより減圧) [低圧注水] 低圧原子炉代替注水系（常設） ・RHR(A)注入ライン経由で注入	[PVCスプレイ] 格納容器代替スプレイ系（可搬型） ・事象発生から約27時間後にPVCスプレイを実施 [海水除熱] — [ベント] フィルタベント(W/W) ・サブレッシュン・ブール水位が通常水位+約1.3mに到達で実施（約32時間）	[海水除熱] 原子炉注水 ・準備完了後、輪谷貯水槽より低圧原子炉代替注水槽に適宜補給 輪谷貯水槽（格納容器スプレイ）	[海水除熱] 原子炉注水 ・準備完了後、輪谷貯水槽より低圧原子炉代替注水槽に適宜補給 輪谷貯水槽（格納容器スプレイ）
【事象概要】 過圧容器放出／格納容器排気直接加熱(DCH)	高圧容器放出／格納容器排気直接加熱(DCH)	[海水除熱] 原子炉補機代替緊急冷却却 ・自動減圧機能が発生し、核心損傷に至る。 この後に、手順に従いBAF+燃料有効長20%でRPV破損前に手動減圧する。溶融炉心落下前にペデスタルへの水張りを行う。落下溶融炉心と水との相互作用による荷重がPVCの健全性のは維持される。また、下部炉心落込み後へのペデスタルへの注水によりコンクリート反応は抑制される。その後は注水先を原子炉ではなく、ドライウェルとした代替循環冷却却を行い、格納容器の除熱を継続する。	[ベデスタイル注水] 格納容器代替スプレイ系（可搬型） ・RPV破損前は、原子炉圧力容器下鏡温度300℃到達（約3.1時間後）を確認し、格納容器代替スプレイ系（可搬型）でペデスタイル水位2.4m（注水量225m ³ ）まで水張り ペデスタイル代替注水系（可搬型） ・RPVの破損を確認後、ペデスタイル代替注水系（可搬型）で前線熱相当に余裕を見た注水量にてペデスタイルに注水 [海水除熱] 原子炉補機代替緊急冷却却 ・事象発生10時間後準備完了	[海水除熱] 原子炉注水 ・準備完了後、輪谷貯水槽（ベデスタイル注水、格納容器スプレイ）	
【機能喪失の前提】 溶融炉心・コンクリート相互作用(MCCI)	溶融炉心・コンクリート相互作用(MCCI)	[低圧注水] ・高圧ECCS注水機能(HPCS) ・原子炉隔壁冷却系(RCIC) ・低圧ECCS注水機能(LPCS, LPCI) ・自動減圧機能(ADS) ・全交流動力電源喪失(外部電源、非常用D/G)	[塩素注入] 可搬式窒素供給装置 ・事象発生12時間後から注入開始 過温・過圧破損（残留熱代替除害系を使用する場合）と同じ。	過温・過圧破損（残留熱代替除害系を使用する場合）と同じ。	
水素燃焼		過温・過圧破損（残留熱代替除害系を使用する場合）と同じ。	<格納容器破損防止> 過温・過圧破損（残留熱代替除害系では、炉心損傷及びRPV破損無に係らざる事象発生から7日間は酸素濃度が可燃限界の5vol%に到達しない。		

○：可搬型設備で代替することで格納容器破損を防止できる
 ×：可搬型設備の代替では格納容器破損を防止できない
 -：可搬型設備の代替がある常設設備に期待していない

島根 2 号炉 燃料プールにおける重大事故に至るおそれのある事故の概要

		※常設設備を別の常設設備に変更することは考慮していない					常設重大事故等対処設備を可搬型設備に置き換えた場合
事故シーケンス		起因事象	重大事故等対処設備等				常設重大事故等対処設備を可搬型設備に置き換えた場合
想定事故 1	燃料プール冷却及び注水機能喪失	冷却材漏えい・隔壁 なし	【燃料プール注水】燃料プールスプレイ系(可搬型スプレイノズル使用) ・事象発生約 7.9 時間後に注水開始	除熱 ・事象発生と同時に起動 ・外部電源なし 【水源】非常用ディーゼル発電機 輪谷貯水槽(燃料プール注水)	サポート系(電源等) ・事象発生と同時に起動 ・外部電源なし 【水源】非常用ディーゼル発電機 輪谷貯水槽(燃料プール注水)	の成立性 ○ <燃料損傷防止> 可搬型設備による重大事故等対処設備の有効性を確認している。	
想定事故 2	燃料プール冷却等の配管破断	漏えい(FPC, RHRボンプよりブール側) サイフォンブレイク配管により 漏えい停止	【燃料プール注水】燃料プールスプレイ系(可搬型スプレイノズル使用) ・事象発生約 7.6 時間後に注水開始	除熱 ・事象発生と同時に起動 ・外部電源なし 【水源】非常用ディーゼル発電機 輪谷貯水槽(燃料プール注水)	サポート系(電源等) ・事象発生と同時に起動 ・外部電源なし 【水源】非常用ディーゼル発電機 輪谷貯水槽(燃料プール注水)	の成立性 ○ <燃料損傷防止> 可搬型設備による重大事故等対処設備の有効性を確認している。	

○：可搬型設備で代替することで燃料損傷を防止できる

×：可搬型設備の代替では燃料損傷を防止できない

ー：可搬型設備がある常設設備に期待していない

島根 2 号炉 重要事故シーケンス(運転停止中の原子炉における重大事故に至るおそれのある事故)の概要

		※常設設備を別の常設設備に変更することは考慮していない					常設重大事故等対処設備を可搬型設備に置き換えた場合
事故シーケンス		起因事象	重大事故等対処設備等				常設重大事故等対処設備を可搬型設備に置き換えた場合
崩壊熱除去機能喪失	運転中の残留熱除去系(原子炉停止時冷却モード)の故障による崩壊熱除去機能喪失	停止系 ー	減圧 炉圧上昇に伴い手動減圧を実施	注水 【低圧注水】残留熱除去系(低圧注水モード) ・事象発生 2 時間後から注水を実施	除熱 【海水除熱】残留熱除去系(原子炉停止時冷却モード) ・原子炉水位回復から約 30 分後から除熱を開始	電源・水源 【電源】非常用ディーゼル発電機 ・事象発生と同時に起動 ・外部電源なし	の成立性 ー
全交流動力電源喪失	送電系統又は所内主発電設備の故障等による外部電源喪失(及び全ての非常用ディーゼル発電機等の機能喪失による全交流動力電源喪失)	停止系 ー	減圧 炉圧上昇に伴い手動減圧を実施	注水 【低圧注水】低圧原子炉代替補注水系(常設) ・事象発生 2 時間後から注水を実施	除熱 【海水除熱】原子炉代替補注水系(常設) ・事象発生 10 時間後から除熱を実施	電源・水源 【電源】ガスタービン発電機 ・事象発生 10 分後から給電 【水槽】(構造含む) 低圧原子炉代替注水槽 ・準備完了後、輸谷貯水槽より低圧原子炉代替注水槽に適宜補給	の成立性 ○ <燃料損傷防止> 崩壊熱による冷却材の蒸発により、TAF 到達まで約 6.1 時間であり、原子炉注水を 2 時間 30 分から開始できることから、可搬型設備で対応できる。
原子炉冷却材の流出	残留熱除去系(原子炉停止時冷却モード)の系統切替時に原子炉冷却材が漏出(ミニマムフロー弁の閉操作忘れ)	停止系 ー	減圧 ー	注水 【低圧注水】低圧 E C C S 残留熱除去系(低圧注水モード) ・事象発生 2 時間後から注水を実施	除熱 【海水除熱】残留熱除去系(原子炉停止時冷却モード) ・原子炉注水後除熱を開始	電源・水源 【電源】非常用ディーゼル発電機 ・事象発生と同時に起動 ・外部電源なし	の成立性 ー
反応度の誤投入	制御棒の最大反応度値に対する核的制限値を超える誤め隣接の制御棒が誤引抜される	安全保護系 (中性子束高) ー	ー	ー	ー	電源 外部電源	の成立性 ー

○：可搬型設備で代替することで燃料破損を防止できる


×：可搬型設備の代替では燃料破損を防止できない

ー：可搬型設備がある常設設備に期待していない


21. 有効性評価「水素燃焼」における、ドライウェル及びサプレッション・チェンバの気体組成の推移についての補足説明

有効性評価「水素燃焼」における、ドライウェル及びサプレッション・チェンバの気体組成の推移のうち、主にドライ条件での酸素濃度の変化の理由について説明を補足し、図1に示す。


格納容器圧力 (絶対圧表示)










ウェット条件 (気体の濃度の推移)



ドライ条件 (気体の濃度の推移)



ドライ条件 (気体のモル数)



ウェット状態で維持されている格納容器内がドライ状態となった場合の気体の移動

ドライ状態となった場合の気体の移動と移動を考慮した場合のドライウェルの酸素濃度

仮にD/WとS/Cがドライ条件になるとすると、ドライウェルの全圧が大幅に低下するため、S/CからD/Wに真空破壊弁を通じて気体が流入することとなる。

この流入により、D/WとS/Cの全モル濃度(全圧)が等しくなるものとする。この時以下①～③式が成立つ。

○ D/Wのモル数
 $D_0 \times V_0 + D_{in} \times V_0 = D_1 \times V_0$ より, $D_0 + D_{in} = D_1$ ①

○ S/Cのモル数
 $S_0 \times V_0 = S_1 \times V_0 - D_{in} \times V_0$ より, $S_1 = S_0 - D_{in} (V_0/V_0)$ ②

○ D/W及びS/Cの均一化
 $D_1 = S_1$ ③

D_0/D_1 : D/W のドライ条件での全モル濃度の初期値(S/Cからの流入前)

$D_{in}/S:C$ から D/W に流入した気体の D/W 内での全モル濃度

S_0 : S/C からの流入が生じた後の S/C の全モル濃度

S_1 : D/W への流入が生じた後の S/C の全モル濃度

V_0 : D/W 空間体積

V_0 : S/C 空間体積

ドライ条件でのD/Wでの酸素濃度が最大となる、事象発生から約11.8時間について計算する。

$$D_0 = 1.09 \times 10^5 [mol] / (7,900 [m³] \times 1,000 [1/m³]) = 1.38 \times 10^{-4} [mol/l]$$

$$S_0 = 5.94 \times 10^5 [mol] / (4,700 [m³] \times 1,000 [1/m³]) = 1.26 \times 10^{-4} [mol/l]$$

$$D_{in} = (S_0 - D_0) \times V_0 / (V_0 + V_0) = (1.26 \times 10^{-4} [mol/l] - 1.38 \times 10^{-4} [mol/l]) \times 4,700 / (4,700 + 7,900) = 4.71 \times 10^{-5} [mol/l]$$

$$D_1 = S_1 = D_0 + D_{in} = 4.71 \times 10^{-5} [mol/l] + 1.38 \times 10^{-4} [mol/l] = 4.73 \times 10^{-4} [mol/l]$$

$D_0/D_{in} = 2.92 \times 10^{-3} < 1/100$


であることを考慮すると、気体の組成はドライ条件でのS/Cとほぼ同等となる。このため、酸素濃度は2.2%程度となる。

また、これに対し、保守的にドライ条件でのD/Wの酸素濃度の1/100を加えても、酸素濃度は約2.6%であり、5%を十分に下回る。

図1 有効性評価「水素燃焼」におけるドライウェル及びサプレッション・チェンバの気体組成についての補足説明

22. 原子炉水位及びインターロックの概要

原子炉圧力容器水位計装説明図を図1に示す。



原子炉水位	基準水位からの水位	主な水位信号の機能
L 8 (レベル8)	132cm 上	原子炉隔離時冷却系トリップ
L 3 (レベル3)	16cm 上	原子炉スクラム
L 2 (レベル2)	112cm 下	主蒸気隔離弁閉 原子炉隔離時冷却系起動
L 1 H (レベル1H)	261cm 下	高圧炉心スプレイ系起動
L 1 (レベル1)	381cm 下	低圧炉心スプレイ系起動 低圧注水系起動
T A F	427cm 下	燃料棒有効長頂部

図1 原子炉圧力容器水位計装説明図

23. 圧力容器ペデスタル外側鋼板の支持能力について

溶融炉心が水中に落下した際の物理現象である水蒸気爆発は、これまでの知見から、実機において大規模な水蒸気爆発が発生する可能性が極めて低いと考えられるが、島根原子力発電所2号炉の有効性評価「3.3 原子炉圧力容器外の溶融燃料－冷却材相互作用」では、溶融炉心が原子炉格納容器下部の水中に落下した際の水蒸気爆発の発生を仮定し、原子炉格納容器の健全性を評価している。

評価の結果、島根原子力発電所2号炉では、水蒸気爆発の発生を仮定しても、圧力容器ペデスタルの内側鋼板にかかる応力が弾性範囲内であり、塑性変形しないことを確認している。

しかしながら、万一、内側鋼板に変形等が生じ、その支持機能に期待できない場合であっても、島根原子力発電所2号炉では、圧力容器ペデスタルの外側鋼板のみで支持機能を維持できる（原子炉圧力容器は、原子炉圧力容器支持スカート及び水平鋼板を介して内側鋼板及び外側鋼板により支持される）。

ここでは圧力容器ペデスタルが支持する荷重が外側鋼板のみに負荷された場合でも、圧力容器ペデスタルが有する支持機能が維持されることを確認する。

1. 圧力容器ペデスタル外側鋼板の形状

圧力容器ペデスタルの外側鋼板は、図1に示すように外径9163mm、板厚38mmの円筒状の構造物である。

この断面積Aは、以下のように計算される。

$$A = \pi \left[\left(\frac{9163}{2} \right)^2 - \left(\frac{9087}{2} \right)^2 \right] = 1.089 \times 10^6 (\text{mm}^2)$$




図1 圧力容器ペデスタル概形図

2. 圧力容器ペデスタルの支持荷重

圧力容器ペデスタルが支持する荷重は、原子炉圧力容器重量、ガンマ線しゃへい壁重量等である。付加される荷重は約 5500ton である。

3. 圧力容器ペデスタルの自立性の評価

1. に示した外側鋼板の断面積と、2. に示した圧力容器ペデスタルの支持荷重から算出される、外側鋼板のみでの支持を仮定した場合に外側鋼板に加わる応力を表 1 に示す。

また、圧力容器ペデスタル外側鋼板の材料である S P V 490 の格納容器限界温度(200°C)における降伏応力を、外側鋼板のみで支持機能を維持するまでの許容値として同表に示す。

表 1 外側鋼板のみでの支持を仮定した場合に外側鋼板に加わる応力と許容値

発生応力	許容値（降伏応力）
約 50MPa	417MPa

表 1 の通り、外側鋼板のみでの支持を仮定した場合であっても、外側鋼板に加わる応力は外側鋼板の許容値（降伏応力）を下回っていることから、外側鋼板のみであっても圧力容器ペデスタルが支持する荷重に対する支持機能を維持できる。

以上

24. 原子炉格納容器下部に落下する溶融デブリ評価条件と落下後の堆積に関する考慮

1. 溶融デブリの評価条件

島根2号炉では、MCCIの評価にMAAPコードを用いている。MCCIの評価においては、全炉心に相当する量が溶融炉心として原子炉格納容器下部に落下するものとしており、この溶融炉心には炉内構造物等を考慮している。溶融デブリの拡がりに関する評価条件を表1に示す。

2. 島根2号炉のMCCIの評価における溶融デブリの堆積高さ

島根2号炉のMCCIの評価では、落下した溶融デブリが原子炉格納容器下部床上に一様に拡がるものとしており、この場合の堆積高さは約1mとなる。原子炉格納容器下部に落下した溶融デブリと原子炉格納容器下部の構造の位置関係を図1に示す。図1に示すとおり、原子炉格納容器下部の側面の開口部として最も低い箇所にある制御棒駆動機構搬出入口までであっても約3.8mの高さがあることから、仮に溶融炉心が全量落下しても原子炉格納容器下部以外に溶融デブリが拡がる恐れは無いと考える。

3. 溶融デブリの堆積高さの不確かさ

(1) 原子炉格納容器下部の構造物等の影響

島根2号炉の原子炉格納容器下部の構造物としては制御棒駆動機構(CRD)交換装置(プラットホーム、旋回レール等含む)があり、原子炉圧力容器下部の構造物としてCRDハウジング、中性子計装ハウジング等がある。溶融デブリへこれらの構造物が取り込まれたことを考慮すると、溶融デブリ全体の温度を低下させ、MCCIを緩和する側に作用すると考えられることから、現在の評価ではこれらの構造物は考慮していない。これらの構造物の重量は全体の溶融デブリ量 [] に対して小さく、これらの構造物を考慮した場合でも、溶融デブリ堆積高さの増加分は約0.17mであることから、溶融デブリが原子炉格納容器下部以外に拡がる恐れは無いと考える。

(2) 溶融デブリの粒子化に伴う影響

溶融炉心が原子炉格納容器下部に落下する場合、予め2.4mの水張りを実施する手順としていることから、溶融デブリの一部は水中で粒子化するものと考えられる。この時、粒子化した溶融デブリの密度が低いと堆積高さが高くなる。

最も厳しい条件として、デブリが粒子化割合0.38で粒子化した際の堆積高さを評価する。例えば、ポロシティが最も大きな粒子の充填状態である、単純立方格子(ポロシティ0.48)として粒子が堆積する場合を想定すると、溶融デブリの堆積高さは約1.4m、粒子化したデブリの範囲を除いた水プール水深は約2mとなるが、前述のとおり、原子炉格納容器下部の側面の開口部までは

本資料のうち、枠囲みの内容は機密に係る事項のため公開できません。

十分な高さがあることから、粒子化に伴う堆積高さの増加を考慮しても、原子炉格納容器下部以外に溶融デブリが拡がる恐れは無いと考える。

なお、溶融炉心の比重は8程度であり、水と比べて非常に重く、粒子化した溶融デブリは水面に浮遊しないと想定される。

(3) 溶融炉心の落下の位置及び拡がりの影響

原子炉圧力容器下部から原子炉格納容器下部への溶融炉心の落下の経路^[1]については、CRDハウジングの逸出に伴う開口部からの落下等が考えられる。原子炉圧力容器の構造からは、溶融炉心は原子炉圧力容器底部の中心に流れ込むと考えられ、原子炉圧力容器底部の中心近傍に開口部が発生し、溶融炉心が原子炉格納容器下部に落下する可能性が高いと推定されるが、開口部の発生箇所については不確かさがあると考えられる。

ここで仮に溶融デブリが偏って堆積し、制御棒駆動機構搬出入口の高さ（約3.8m）に到達する条件を考えると、溶融デブリが直径約3mの円柱を形成する必要があるが、溶融デブリの厚さが均一化するまでの時間が2～3分程度であるという過去の知見^[2]を踏まえると、溶融炉心は落下と同時に原子炉格納容器下部床面を拡がり、堆積高さが均一化していくと考えられることから、溶融デブリが制御棒駆動機構搬出入口の高さまで堆積する状況は考えにくい。

また、溶融炉心の落下位置及び堆積形状に係る知見として、近年、以下のものがある（表3）。

- ・東京電力福島第一原子力発電所2号炉における格納容器下部の調査結果により溶融炉心が圧力容器の中心位置から偏って落下した可能性がある。
- ・PULiMS実験^[3]において確認された溶融デブリの堆積高さと拡がり距離のアスペクト比が確認されている。

これらの知見を踏まえ、溶融炉心が原子炉圧力容器の中心位置から偏って落下し、溶融デブリが円錐上に堆積するという仮定で堆積高さを評価した場合においても、溶融デブリ堆積の頂点位置における高さは約2.2mであり、制御棒駆動機構搬出入口の高さ（約3.8m）を下回る評価結果となった（図3）。

よって、溶融炉心が圧力容器下部の偏心位置から落下し円錐上に堆積した場合においても、原子炉格納容器下部以外に溶融デブリが拡がる恐れは無いと考える。

表1 溶融炉心に関する評価条件

項目	設定値	設定根拠
溶融炉心落下割合	100% []	保守的に全炉心相当量が落下するものとして設定
溶融デブリの組成	図2参照	MAAPコードによる評価結果 (炉内構造物の組成・質量等を考慮)
原子炉格納容器下部 床面積	[] m ²	設計値

表2 原子炉格納容器下部へ落下するコリウム重量及び体積

項目	重量／体積 ^(注1)	備考
燃料 (UO ₂)	[]	炉心内全 UO ₂ の重量
被覆管 (Zr)	[]	標準長燃料棒, 短尺燃料棒を考慮
チャンネルボックス／ ウォーターロッド／ スペーサ (Zr)	[] []	チャンネルボックス : [] ウォーターロッド : [] スペーサ : []
CRD関係 (SUS)	[]	CR, CRDハウジング, CRDガイドチューブの合計
CR(B ₄ C)	[]	CRにおける B ₄ C の重量
炉心支持板／燃料支持金具＋下部タイプレート／上部タイプレート (SUS)	[] []	炉心支持板 : [] 燃料支持金具 : [] 上部タイプレート : [] 下部タイプレート : []
合計 ^(注2)	[]	—

(注1) 重量から体積への換算は以下の密度（密度は温度によって変化するが、代表値で一定とする）を用いているため、体積は参考値扱いである。

UO₂ : 10.57 (g/cm³)

Zr : 6.55 (g/cm³)

SUS : 7.75 (g/cm³)

B₄C : 2.38 (g/cm³)

(注2) MAAPでは、Zr, SUS の酸化を考慮するため、原子炉格納容器下部への落下重量は [] となる。

本資料のうち、枠囲みの内容は機密に係る事項のため公開できません。

表3 溶融デブリの堆積高さ評価に係る近年得られた知見について

項目	概要	今回評価上の扱い
溶融炉心の落下位置	平成29年2月の東京電力福島第一原子力発電所2号炉における格納容器下部の調査結果により、格納容器下部の中心軸から外れた位置のグレーチングの落下が確認されている。グレーチングの落下理由の1つとして、圧力容器から流出した溶融炉心が中心位置から偏った位置に落下したことが考えられる。	溶融炉心が圧力容器下部の偏心位置から落下したことを考慮した場合、格納容器壁面に近い方がより保守的な条件であるため、溶融炉心が最外周の制御棒駆動機構位置から落下すると仮定して、評価を行った。
堆積形状	PULiMS 実験は溶融物を水中に落とした実験であり、溶融デブリの堆積高さと拡がり距離のアスペクト比としては1:18～1:14程度となっている。	溶融デブリの堆積形状として、保守的に、1:14の円錐状に堆積すると仮定して、評価を行った。




図1 溶融デブリと原子炉格納容器下部の構造の位置関係




図2 溶融デブリの組成の推移




図3 デブリ堆積高さと制御棒駆動機構搬出入口の高さ関係

参考文献

- [1] 「沸騰水型原子力発電所 重大事故等対策の有効性評価に係るシビアアクシデント解析コード(MAAP)について」，東芝エネルギーシステムズ株式会社，TLR-094，日立G Eニュークリア・エナジー株式会社，HLR-123，平成30年5月
- [2] J. D. Gabor, L. Baker, Jr., and J. C. Cassulo, (ANL), “Studies on Heat Removal and Bed Leveling of. Induction-heated Materials Simulating Fuel Debris,” SAND76-9008 (1976).
- [3] A. Konovalenko et al., Experimental Results on Pouring and Underwater Liquid Melt Spreading and Energetic Melt-coolant Interaction, NUTHOS-9, Kaohsiung, Taiwan, September 9–13, 2012.

デブリが原子炉圧力容器の偏心位置から落下し
円錐状に堆積した場合のデブリ堆積高さの計算方法について

仮に、溶融炉心が原子炉圧力容器の中心軸から偏心した位置から落下し、粒子化して円錐状に堆積した場合のデブリ堆積高さの計算方法を以下に示す。

1. 評価条件

今回評価ケースの評価条件を以下に示す。

- ・原子炉格納容器下部床面積直径 : [] m
- ・円錐状デブリ頂点から原子炉格納容器下部壁面までの水平距離 : [] m
(最外周の制御棒駆動機構位置から原子炉格納容器下部壁面までの水平距離)
- ・円錐状デブリのアスペクト比 : 高さ : 直径 = 1 : 14
(PULiMS の実験にて確認されているアスペクト比 1:14~1:18 のうち、保守的に設定)
- ・原子炉格納容器下部の構造物等 (CRD 交換装置等) が溶融した場合のデブリ増加を考慮したデブリ堆積高さ : [] m
- ・粒子化割合 : 0.38
- ・粒子化状デブリのポロシティ : 0.50
(PULiMS 実験の知見 (0.29~0.37) 及びMAPコード説明書のデブリ除熱量検討で想定している範囲 (0.26~0.48) から保守的に設定)

2. 評価方法

(1) デブリ全体の体積

原子炉格納容器下部構造物等が溶融し、デブリが粒子化割合[0.38]で粒子化すると仮定した場合、粒子化したデブリ体積Vは以下の式で求められる。

$$V = h \times A_p \times (\Phi_{ent} \div (1-P) + (1-\Phi_{ent})) \quad (1)$$

A_p : 原子炉格納容器下部床面積 [] $[m^2]$

h : 原子炉格納容器下部の構造物等が溶融した場合のデブリ増加を考慮したデブリ堆積高さ [] $[m]$

Φ_{ent} : 粒子化割合 0.38 [-]

P : ポロシティ 0.50 [-]

(2) 円錐部分 (別図 1 緑部分)

円錐状デブリのアスペクト比を、高さ : 直径 = 1 : 14 (高さ : 半径 = 1:7) と想定すると、その堆積高さは式 (2) により計算できる。

$$H_{lcn} = \frac{R}{7} \quad (2)$$

本資料のうち、枠囲みの内容は機密に係る事項のため公開できません。

H_{lcn} : 円錐部分の高さ [m]

R : 円錐部分の半径 [m]

$$((\text{原子炉格納容器下部床面直径}) - (\text{円錐状デブリ頂点から内壁までの距離}) = \boxed{} - \boxed{} \div \boxed{})$$

(3) 円柱部分 (別図 1 赤部分)

円柱部分の高さの計算に当たっては、同部分の体積を求める必要がある。この体積は、全体の体積から円錐部分の体積を除くことで得られるため、まずは円錐部分の体積を計算する。

① 円錐部分の体積の計算

別図 1 のように、円錐部分（緑部分）を上下に分割することを考える。

このとき、下部分は、原子炉格納容器下部床を底面積とする高さ M の円柱を斜めに二等分した形状となるため、その体積は式(3)により計算できる。

$$V_{Blcn} = A_p \times M \div 2 \quad (3)$$

V_{Blcn} : 円錐部分の下側の体積 [m^3]

A_p : 原子炉格納容器下部底面積 [m^3]

M : 円錐部分の下側の高さ [m]

((2)で求めた円錐高さ、円錐頂点から原子炉格納容器下部壁面までの水平距離及び円錐のアスペクト比より計算)

また、上部分は、半径 R 、高さ H_{lcn} の円錐を、高さ M の位置から反対側へ斜めに切り取った形状となり、その体積は、式(4)により計算できる。

$$V_{tlm} = \frac{\pi}{3} \times R^2 \times H_{lcn} \times \left\{ \frac{k-m}{\sqrt{k^2-m^2}} \right\}^3 \quad (4)$$

V_{tlm} : 円錐部分の上側の体積 [m^3]

R : 円錐部分の半径 [m]

H_{lcn} : 円錐部分の高さ [m]

M : 円錐部分の下側の高さ [m]

L : 原子炉格納容器下部の直径 [m]

② 円柱部分の体積の計算

円柱部分（別図 1 赤部分）の体積は、デブリ全体体積 V から、①で求めた円錐部分の体積を差し引いたものとなり、式(5)により計算できる。

$$V_{lcy} = V - (V_{Blcn} + V_{tlm}) \quad (5)$$

V_{lcy} : 円柱部分の体積 [m^3]

V : デブリ全体体積 [m^3]

本資料のうち、枠囲みの内容は機密に係る事項のため公開できません。

V_{Blcn} : 円錐部分の下側の体積 [m³]

V_{tlm} : 円錐部分の上側の体積 [m³]

③ 円柱部分の高さの計算

②で求めた円柱部分の体積及び原子炉格納容器下部底面積より、円柱部分の高さは式(6)により計算できる。

$$H_{lcy} = \frac{V_{lcy}}{A_p} \quad (6)$$

H_{lcy} : 円柱部分の高さ [m]

V_{lcy} : 円柱部分の体積 [m³]

A_p : 原子炉格納容器下部底面積 [m²]


以上、(2)から(3)で求めた各部分高さ (H_{lcn} , H_{lcy}) を合計することで、デブリ全体の堆積高さが計算される。

3. 評価の保守性について

本評価は、下記の点で保守性を有している。

- ・ R P V 破損及びデブリ落下位置が中心軸から外れた場合、R P V の曲率を考慮すると、偏心位置でのデブリ落下量は減少すると考えられるが、本評価では保守的に偏心位置から全量が落下したものとしている。
- ・ 溶融炉心の落下後、MCCI により原子炉格納容器下部壁面を侵食し、原子炉格納容器下部床面の半径は大きくなると、デブリ堆積高さは小さくなると考えられる。デブリ堆積高さを保守的に評価するため、原子炉格納容器下部壁面の侵食による原子炉格納容器下部床面の半径の拡大は考慮していない。

本資料のうち、枠囲みの内容は機密に係る事項のため公開できません。



別図 1 偏心位置における円錐状のデブリ堆積状態の例

25. 大破断LOCAシナリオ想定と異なる事象について


有効性評価「格納容器過圧・過温破損」シナリオにおいて想定する破断箇所は、原子炉圧力容器内の保有水量を厳しく評価するため、再循環ポンプ吸込側配管を想定している。

この想定と異なる箇所が破断した場合、又は破断規模が異なった場合においても対応操作は変わることはない。また、破断箇所の特定ができない場合でも同様に対応操作が変わることはない。

しかし、対応操作は変わらないものの、以下の事象を想定すると、解析評価通りに原子炉圧力容器内のパラメータが推移しないことが考えられる。

1. 原子炉圧力容器注水流量計の指示通りに注水されていない場合
2. 原子炉圧力容器下部ドレン配管からの漏えいが重畠した場合

「格納容器過圧・過温破損」シナリオにおいては、中央制御室における流量指示計を基に原子炉圧力容器内の水位を推定する手段を用いるため、原子炉への注水量が不足した場合や破断口からの蒸気による流出以外の漏えいが重畠した場合には、推定手段による対応が困難となる。



①：原子炉圧力容器注水流量計の指示通りに注水されていない場合

注水流量計の下流側で漏えい等が発生し、流量計指示通りに原子炉圧力容器に注水されない。中央制御室での認知が困難であるため、推定通りに原子炉水位は維持されずに低下する

②：原子炉圧力容器下部ドレン配管からの漏えいが重畠した場合

原子炉圧力容器下部からの漏えいが継続するため、崩壊熱相当以上に原子炉水位は低下する。中央制御室での認知は困難であるため、推定通りに原子炉水位は維持されずに低下する。

図 「格納容器過圧・過温破損」シナリオ解析上で想定していない漏えい事象

この様に解析上想定していない事象が発生した場合、推定以上に原子炉水位は低下し炉心は露出することになる。炉心露出が継続し、損傷炉心の冷却が損なわれるとリロケーションに至る。中央制御室では原子炉圧力容器下鏡部温度によりリロケーションを確認することが可能であり、推定手段による原子炉水位維持が成立していないことを把握し、ペデスタル格納容器下部への初期水張り操作と共に格納容器破損防止の対応を実施する。これは「D C H, F C I, M C C I」シナリオで示しているとおりである。

実際には、原子炉圧力容器下鏡部温度計以外にも原子炉圧力容器中部、上部に複数の温度計が設置されており、それらが健全であれば、それらの温度と原子炉圧力計により飽和蒸気温度を超えていることをもって、炉心露出による過熱状態にあり炉心の冠水に失敗していると判断することも可能である。これにより、リロケーション発生前に推定手段による原子炉水位維持が成立していないことを把握することが期待できる。推定手段による原子炉水位維持が成立しないため、他に取り得る手段としては原子炉注水と格納容器スプレイを異なる残留熱除去系ラインを使用して原子炉注水を途切れることなく実施する手段がある。例えば、A－残留熱除去系(A)ラインを使用して原子炉注水を実施し、B－残留熱除去系(B)ラインを使用して格納容器スプレイを実施することである。また、残留熱代替除去系に切替えることにより外部水源からの流入を抑制し、原子炉圧力容器及び原子炉格納容器の除熱を実施する手段をとることも可能である。

以上

26. ADS自動起動阻止操作の失敗による評価結果への影響（参考評価）

1. はじめに

自動減圧系は、格納容器圧力高(13.7kPa[gage])信号及び原子炉水位低(レベル1)信号の発生から120秒の時間遅れ後に作動する。

自動減圧系の作動によって急激に原子炉が減圧された場合、高圧炉心スプレイ系、低圧炉心スプレイ系及び残留熱除去系(低圧注水系)により、炉心に大量の低温水が注入される。これは、制御棒等による未臨界が確保されていない原子炉に対しては、炉心のボイドの急激な潰れに伴う急激な出力上昇をもたらすこととなる。

この急激な出力上昇を防ぐために、原子炉スクラム失敗時には自動減圧系の自動起動を阻止するためのスイッチを設けるとともに、手順書を整備し、継続的な訓練を実施している。これを考慮し、「原子炉停止機能喪失」の有効性評価では、運転員による自動減圧系の自動起動を阻止する操作に期待している。ここでは、自動減圧系の自動起動阻止操作に失敗した場合の影響を確認するため、TRACG(R EDYでは減圧挙動^{*1}を取り扱うことができないため)を用いて感度解析を実施した。なお、TRACGコードはR EDYコードで取り扱うことができない中性子束振動現象を評価し、評価結果を参照するために用いたコードである。本評価はこの目的に照らして実施したものではないため、本評価はあくまで参考評価の位置付けである。

2. 評価条件

本評価における事象想定は、初期炉心流量を85%とすること、自動減圧系の自動起動阻止操作失敗を想定すること以外は、有効性評価と同じである。

3. 評価結果

評価結果を図1から図7に示す。評価結果のまとめを表1に示す。また、参考までに「反応度投入事象に関する評価指針」に照らした評価結果を表2に示す。^{*2}

事象発生から約8.4分後に原子炉水位が原子炉水位低(レベル1)に到達し、それから120秒後の事象発生から10.4分後に自動減圧系が作動する。自動減圧系が作動することにより、高圧炉心スプレイ系流量が増加する。その後、更に原子炉は減圧され、事象発生から約14.2分後に低圧炉心スプレイ系、約15.0分後から低圧注水系による注水が始まる。低圧炉心スプレイ系、低圧注水系による注水により炉内のボイド率が低下し、正の反応度が投入されることにより原子炉出力は上昇する。しかしながら、ボイド及びドップラフィードバックによる出力抑制、原子炉圧力上昇による低圧炉心スプレイ系、低圧注水系停止により原子炉出力は低下する。このときの急激な出力上昇により燃料被覆管温度

は最大 1,015°Cまで上昇する結果となる。また、この過程における全反応度の最大値は約 1.02 \$である。

※1：低圧状態における修正 Shumway 相関式の適用性

TRACGに組み込まれているリウェット相関式である、修正 Shumway 相関式は、試験データベースの圧力範囲が 0.4~9 MPa とされている (TRACG Model Description (NEDO-32176) 6.6.7 章参照)。よって、修正 Shumway 相関式は、ADS 自動起動阻止失敗時に原子炉圧力が減圧された低圧状態(0.5~0.6MPa 程度)においても適用可能とされており、かつ、最小安定膜沸騰温度を保守側(低め)に予測する。

※2：「反応度投入事象に関する評価指針」で示される判断基準(燃料エンタルピ)は、室温・大気圧・自然対流の冷却水中における单一の標準燃料に対する NSRR 実験に基づくものであり、今回のような運転中でかつ急速な減圧に伴い反応度が投入される事象とは想定している事象が大きく異なるが、投入される反応度の大きさを把握するために参考として示すものである。

表1 ADS自動起動阻止操作の失敗を考慮した場合の評価項目への影響

項目	解析結果 (T R A C G)	判断基準
自動減圧系の自動起動を 阻止する操作	失敗	—
燃料被覆管最高温度 (°C)	約 1,015	1,200°C以下
燃料被覆管の酸化量 (%) (評価せず)	—	15%以下
原子炉冷却材圧力バウンダリに かかる圧力の最大値 (MPa[gage])	約 8.54	10.34MPa[gage] (最高使用 圧力 1.2 倍) 未満
原子炉格納容器バウンダリに かかる圧力の最大値 (kPa[gage])	約 161 ^{*3}	853kPa[gage] (限界圧力) 未満
原子炉格納容器バウンダリにかか る温度の最大値 (サプレッショ ン・プール水温度) (°C)	約 108 ^{*3}	200°C (限界温度) 未満

※3 : 1200 秒時点での値

表2 「反応度投入事象に関する評価指針」に照らした評価結果

項目	解析結果 (T R A C G)	判断基準
燃料エンタルピ (cal/g · UO ₂)	115 ^{*4}	230 ^{*5}

※4 : ADS 作動後における出力上昇時の最大値

※5 : 燃料エンタルピの最大値




図1 中性子束, 炉心流量の時間変化（事象発生から 1200 秒まで）




図2 原子炉蒸気流量, 給水流量の時間変化（事象発生から 1200 秒まで）




図3 原子炉圧力、原子炉水位（シラウド外水位）の時間変化
(事象発生から 1200 秒まで)




図4 原子炉隔離時冷却系、高圧炉心スプレイ系の流量の時間変化
(事象発生から 1200 秒まで)




図5 低圧炉心スプレイ系、低圧注水系の流量の時間変化
(事象発生から 1200 秒まで)




図6 燃料被覆管温度の時間変化 (事象発生から 1200 秒まで)




図 7 サプレッション・プール水温度、格納容器圧力の時間変化
(事象発生から 1200 秒まで)

27. ドライウェルサンプへの溶融炉心流入防止対策に期待した場合の溶融炉心・コンクリート相互作用の影響について

1. サンプに対する溶融炉心・コンクリート相互作用の考慮の必要性

原子炉格納容器内には、原子炉格納容器内で発生した廃液を集水し、ポンプによって原子炉格納容器外へ移送するためにドライウェル機器ドレンサンプおよびドライウェル床ドレンサンプ（以下「ドライウェルサンプ」という。）が図1-1、図1-2のとおり配置されており、原子炉格納容器下部床とドライウェルサンプはドレン配管にて接続されている。

溶融炉心が原子炉格納容器下部に落下する場合には、原子炉格納容器下部注水により水位が形成されており、溶融炉心の冷却が促進し粘性が増加することから、原子炉格納容器下部に落下した溶融炉心がドレン配管を通じてドライウェルサンプに流入する可能性は低いと考えられるものの、溶融炉心がドライウェルサンプ内に流入することを考慮すると、ドライウェルサンプ壁面と圧力容器ペデスタル（外側鋼板）との距離はコンクリートを介して [] であり、またドライウェルサンプ床面から原子炉格納容器バウンダリである鋼製ライナまでの距離も [] と近いことから、溶融炉心・コンクリート相互作用（以下「MCCI」という。）による原子炉圧力容器の支持機能及び格納容器バウンダリの健全性が損なわれる恐れがある。

これらの理由から、以下の2. のとおりドライウェルサンプにおけるMCCIへの対策を検討し、3. のとおり、コリウムシールドの設置によりドライウェルサンプへの流入を防止することとした。また4. のとおり、コリウムシールドに期待する場合の原子炉格納容器下部におけるMCCIの影響評価を実施した。




図1-1 原子炉格納容器の構造図




図1-2 ドライウェルサンプの配置

2. サンプにおけるMCCI 対策の必要性

（1）サンプにおけるMCCI 対策が必要と考える理由

炉心損傷後、原子炉圧力容器内で十分な冷却が行われず、溶融炉心が原子炉圧力容器の底部から落下した場合、原子炉格納容器下部での溶融炉心の挙動には不確かさがあり、ドレン配管を通じて溶融炉心がドライウェルサンプに流入

本資料のうち、枠囲みの内容は機密に係る事項のため公開できません。

するか否かは不確かさが大きいと考える。また、原子炉圧力容器破損時には、原子炉格納容器下部への初期水張りによって、ドレン配管は水で満たされていることから、溶融炉心がドレン配管に流入する際には、流路内から水や水蒸気の対向流が生じる。また、溶融炉心がドライウェルサンプの排水口に到達するまでの温度低下及び粘性増加を考慮すると、現実的には溶融炉心のドレン配管への流入はごく限られたと考えられる。

しかしながら、上記のような緩和要因を定量的に見込むことは困難なため、溶融炉心のドレン配管内への流入を想定した場合のドレン配管内での溶融炉心の凝固距離について、MAAP結果をもとに評価し、ドライウェルサンプへの流入可能性について評価した。

(2) 溶融炉心の凝固評価

a. E P R I / F A I 試験の概要

E P R I (Electric Power Research Institute) 及びF A I (FAUSKE & ASSOCIATE, LLC) が、下部プレナムを模擬した試験体に模擬溶融炉心 (Al_2O_3) を流入させる試験を行っており、同試験の試験体系が、比較的、島根2号炉のドレン配管(80A)に近い体系となっていることから、その試験結果に基づき、ドレン配管内での溶融炉心の凝固距離について評価を行う。

図2に試験装置概要を示す。酸化鉄とアルミニウムによるテルミット反応により、模擬溶融炉心である溶融した Al_2O_3 が生成される。模擬溶融炉心はテルミットレシーバに流入し、密度差により鉄と Al_2O_3 とで成層化が起こる。密度差から Al_2O_3 は鉄より上層にあることにより、 Al_2O_3 によりセメント製のキャップが溶融し、 Al_2O_3 のみLower Chamberに移行する。このとき、Lower Chamber及びドレン配管は水で満たされており、溶融炉心が原子炉格納容器下部へと落下してくる際の実機の条件と類似している。試験の結果、模擬溶融炉心の流动距離（凝固距離）は0.79mであった。




図2 E P R I 試験装置概要

b. ドレン配管内での溶融炉心の凝固距離について

ドレン配管内の溶融炉心の溶融凝固特性は流入する溶融炉心の保有熱量と、配管外部への放熱量に依存するものと考えられる。そこで、ドレン配管体系について、溶融炉心の物性の違いも考慮して、溶融炉心の保有熱量及び配管外への放熱量（配管系に依存）の比率に基づき流動距離を推定する。

表1に評価に使用する溶融炉心の物性値を示す。Al₂O₃の溶融潜熱（ $h_{fs} = 1.16 \times 10^6 \text{ J/kg}$ ）に密度（ $\rho = 3,800 \text{ kg/m}^3$ ）を乗じると、Al₂O₃の流動停止までの保有熱量は 4,408MJ/m³となる。一方、溶融炉心の流動停止までの保有熱量は顯熱と溶融潜熱の和として次式で表される。

$$h_{db} = \{(T_d - T_{sol})C_p + h_{fs}\}$$

ここで、 h_{db} ：溶融炉心の流動停止までの顯熱と溶融潜熱の和（J/kg）

T_d ：溶融炉心温度（°C）

T_{sol} ：溶融炉心固相線温度（°C）

C_p ：溶融炉心比熱（J/kg°C）

h_{fs} ：溶融炉心溶融潜熱（J/kg）

である。

このとき、 h_{db} は [] となり、密度を乗じ、流動停止までの保有熱量とすると [] となり、Al₂O₃の [] 倍となる。

また、ドレン配管（80A）の配管直径（ d_f ）を8cmと仮定すると、EPR1/FIA試験のドレンライン d_{tes} （5cm）より、配管径の比は約1.6倍である。配管径の比、保有熱量比を用いて、ドレン配管内の溶融炉心流動距離（凝固距離）を次の様に評価する。

$$L = L_{tes} \times \frac{d_f}{d_{tes}} \times \frac{h_{db}\rho_{db}}{h_{al}\rho_{al}}$$

ここで、 L ：ドレン配管内の溶融炉心流動距離（凝固距離）

L_{tes} ：EPR1/FIA試験の流動距離

$\frac{d_f}{d_{tes}}$ ：配管直径比

$\frac{h_{db}\rho_{db}}{h_{al}\rho_{al}}$ ：流動停止までの保有熱量比

である。

EPR1/FIA試験の流動距離0.79mを基に、上記式によってドレン配管内の溶融炉心の凝固距離を評価すると、凝固距離は [] となる。

ファンネルからドライウェルサンプルへと繋がるドレン配管長は、最短でも [] [] 以上の配管長を有しており、かつ「b. ドレン配管内での溶融炉心の凝固距離について」及び別紙一に示すとおり、ドレン配管内の溶融炉心の凝固距離は最大でも [] であり、ドライウェルサンプルに溶融炉心が流入することはない。

本資料のうち、枠囲みの内容は機密に係る事項のため公開できません。

表1 評価に使用する溶融炉心物性値*

物性値	値	単位
密度	2.85	g/cm ³
比熱	0.85	J/g·K
伝導率	0.035	W/m·K
表面張力	0.045	N/m
粘度	0.001	Pa·s

* 溶融炉心物性値については、M A A P 解析における、原子炉圧力容器破損直前の下部プレナム内の物性値を使用した。

(3) コリウムシールドの選定理由

(2) の評価結果では、原子炉格納容器下部注水によって溶融デブリはドレン配管内で止まるが、溶融デブリの凝固距離には不確かさがあると考えられることから、ドライウェルサンプへの溶融炉心流入防止対策を講じることとした。

対策の検討に際しては、ドレン配管内における冷却を促進し、溶融炉心を早期に固化・停止させるために、溶融デブリ流速の減速、流路を縮小する等の対策も考えられたが、漏えい検知機能といった既存の設備の機能を阻害しない観点及び施工性の観点で検討を実施し、ドレン配管入口までの流路を延長する対策としてコリウムシールドを選定した。

3. 設備の概要

3.1 設置目的

炉心損傷後に原子炉圧力容器底部が破損し、原子炉格納容器下部への溶融炉心の落下に至り、落下してきた溶融炉心がドレン配管を通じ、ドライウェルサンプ内に流入する場合、サンプピット壁面は原子炉圧力容器支持のための外側鋼板が露出しており、ドライウェルサンプ壁面と外側鋼板との距離も近く、またドライウェルサンプ床面から原子炉格納容器バウンダリである鋼製ライナまでの距離も近いことから、コンクリート侵食によって原子炉圧力容器の支持機能及び原子炉格納容器のバウンダリの健全性が損なわれる恐れがある。ドライウェルサンプへの溶融炉心の流入を抑制し、溶融炉心が原子炉格納容器バウンダリに接触することを防止するために、原子炉格納容器下部にコリウムシールドを設置する。

本資料のうち、枠囲みの内容は機密に係る事項のため公開できません。



図3 コリウムシールド外観

表2 コリウムシールド仕様

耐熱材材質	シールド材	ジルコニア (ZrO_2)
	目地材	
	ライニング材	
耐熱材融点		
寸法	シールド材厚さ	
	水路（スリット部）長さ	
耐震性		

3.2 コリウムシールド構造

(1) コリウムシールド設計条件

a. 想定する事故シナリオ

コリウムシールドを設計するための前提条件となる事故シナリオは以下のとおり。

- ・ T Q U V (過渡事象後の低圧での炉心冷却失敗) 及び原子炉注水失敗を想定 (有効性評価におけるM C C I シナリオと同様)
- ・ 原子炉圧力容器破損前の原子炉格納容器下部注水により 1 m の水位が形成されているものとし、その後も注水は継続実施

M A A P 解析結果またはシュラウド下部の構造から、溶融した炉心は直下の炉心支持板を損傷し、下部プレナムに落下、それに伴い原子炉圧力容器下鏡の中央部（炉底部）における熱的な損傷が大きくなり、原子炉圧力容器が破損、溶融炉心が原子炉圧力容器外に流出（落下）すると想定される。原子炉圧力容器から落下した溶融炉心はそのほとんどが垂直に落下し原子炉格納容器下部床面に到達。その後、原子炉格納容器下部床面を水平方向に拡散し、ファンネルに流入すると想定される。溶融炉心の総量は [] と想定。

[] 本資料のうち、枠囲みの内容は機密に係る事項のため公開できません。

表 3 溶融炉心組成内訳

[Redacted]

b. コリウムシールド設計要求事項

- ・崩壊熱レベル : 事故後約 5.4 時間後に原子炉压力容器が破損することを考慮し, 事故後 5 時間相当とする。 (ジルコニウム一水反応熱も考慮)
- ・床面積 : コリウムシールド設置後の原子炉格納容器下部の溶融デブリ拡がり面積を可能な限り減少させないように, 原子炉格納容器下部全体を覆う構造とし [Redacted] とする。
- ・溶融炉心質量 : 原子炉压力容器内の主要設備 (表 3 に記載) の溶融を考慮し, [Redacted] とする。
- ・溶融炉心初期温度 : M A A P 解析における, 原子炉压力容器が破損し, 溶融炉心が原子炉格納容器下部に落下した直後の温度 [Redacted] とする。
- ・溶融炉心除熱量 : 有効性評価よりも保守的な, [Redacted] とする。
- ・初期水張条件 : 原子力压力容器破損前から原子炉格納容器下部に注水を行うことを考慮し, M C C I の観点から保守性を持たせた高さ 1 m とする。

(2) コリウムシールド基本構造

コリウムシールドの外形及び基本構造を図 4 に示す。コリウムシールドは溶融炉心のドライウェルサンプへの流入を防ぐため, 原子炉格納容器下部床面全体を覆う構造とする。なお, コリウムシールドの下部には, 矩形流路 (スリット) を設置する。

耐熱材材質としては溶融炉心落下時に熱的に損傷しないことに加え, 溶融炉心による化学侵食 (共晶反応, 酸化還元反応, 合金化等) まで考慮し, ジルコニア (ZrO_2) を選定した。ジルコニア (ZrO_2) 耐熱材については, 国内外の鉄鋼業界において十分な導入実績があり, かつ, 既往の研究において, ジルコニア (ZrO_2) 耐熱材が高い耐熱性・耐侵食性を持つことが確認されている (別紙-3 参照)。

[Redacted]
本資料のうち, 條件の内容は機密に係る事項のため公開できません。



図4 コリウムシールド外形及び基本構造

(3) コリウムシールド各部寸法

a. 耐熱材基本構成について

耐熱材は溶融炉心との接触に伴う熱衝撃対策として二層構造（サンプ防護材：厚さ [] +犠牲材：厚さ [] ）とし、[] にて互いに接着する。サンプ防護材の厚さについては、耐熱材厚さ方向の熱伝導評価により、溶融炉心と接触する部分の温度時間変化を求め、最高温度が耐熱材材質であるジルコニアの融点を超えない厚さとする。

ジルコニア融点については、ジルコニア単体の融点は [] であるが、共晶反応及び酸化還元反応・合金化反応により融点が下がることを考慮し、2,100°Cとした。一般に $\text{UO}_2 - \text{ZrO}_2$ の共晶温度は約 2,500°Cであることが知られており、 $\text{UO}_2 - \text{ZrO}_2$ の共晶温度を考慮しても十分に低い融点を設定している。また、耐熱材の熱伝導評価においては保守的に、図6に示すとおり溶融炉心と接触する耐熱材表面の温度として、溶融炉心初期温度を上回る [] を初期条件として与えている。加えて、溶融炉心の水への除熱量を、有効性評価にて用いている値 (800kW/m² (圧力依存あり)) よりも保守的な値 [] とすることで、溶融炉心が高温である時間が長くなり、より侵食量が増える評価条件としている。

なお、評価結果から耐熱材の侵食量は [] 以下であるが、コリウムシールド設計においては耐熱材の厚さに十分な余裕*を見込み、サンプ防護材の厚さは [] とする。

*別紙-3に示す過去の侵食試験時の試験時間と実機条件の相違も考慮した。




図5 解析モデル

本資料のうち、枠囲みの内容は機密に係る事項のため公開できません。




図6 溶融炉心温度変化（温度境界条件 $T_{in}(t)$ ）

※実線：M A A P解析結果、破線：解析結果を包絡する評価用温度を表す




図7 デブリと接触するノードの温度変化

犠牲材については、あくまでも熱衝撃を吸収するためのもの（熱衝撃による割れを許容するもの）であることから、耐熱材製造上の最小厚さ [] とする。

また、耐熱材は鋼製のライニングプレート [] にて覆う構造とした。

なお、模擬溶融炉心によるジルコニア耐熱材の侵食挙動に係る実験として、欧洲委員会のプロジェクトとして実施されたC I T実験(Corium Interactions and Thermochemistry) ^{[1][2]}がある。C I T実験において、溶融炉心中の酸化鉄含有量が大きい場合に、酸化鉄とジルコニアとの共晶反応により、ジルコニアの融点

[] 本資料のうち、枠囲みの内容は機密に係る事項のため公開できません。

よりも低い温度でジルコニア耐熱材が溶融、侵食されたことが報告されている。実機における溶融炉心中の酸化鉄の割合は、4%程度^{*}と小さいことから、実機においてジルコニア耐熱材の融点が大幅に下がることはないと考えられるが、ここではC I T 実験の各実験条件の中でも比較的実機に近い条件であるC I T-9 実験（模擬溶融炉心中的酸化鉄の割合：30.5%）及び、更に模擬溶融炉心中的酸化鉄の割合が高く、より共晶反応の影響が大きいと考えられるC I T-11 実験（模擬溶融炉心中的酸化鉄の割合：81.0%）の結果を基に、侵食量を評価する。C I T-9 実験では、模擬溶融炉心を2,080°Cから2,474°Cまで段階的に昇温し、各段階においてジルコニア耐熱材の侵食が確認されており、その最大侵食速度は0.18mm/minであった。一方、C I T-11 実験において確認されたジルコニア耐熱材の侵食開始温度は1,825°Cであった。侵食評価においては、溶融炉心温度がC I T-11 実験でのジルコニア耐熱材の侵食開始温度である1,825°Cより更に低い1,800°Cとなるまで、ジルコニア耐熱材が0.18mm/minの侵食速度で侵食されると仮定する。図6より、溶融炉心温度が1,800°Cとなるまでの時間は約3.7~7.8時間であることから、侵食量は約0.085mとなる。

したがって、溶融炉心中的酸化鉄が局所的に存在しジルコニア耐熱材が侵食されたとしても、侵食量はコリウムシールドの耐熱材厚さ [] (サンプ防護材：厚さ [] + 犠牲材：厚さ []) を十分に下回るため、コリウムシールドの機能に影響はない。

※ R P V破損時点での溶融炉心中的酸化鉄割合 (M A A P 解析結果より)

なお、コリウムシールドのZrO₂耐熱材ブロック間やアンカボルト周囲の隙間には、耐熱材ブロックと同成分の不定形耐火物とモルタルバインダ（主成分：ケイ酸ナトリウム）を混練したモルタルを目地材として用いる。このモルタルは、耐熱材ブロックと同等のZrO₂含有率を有するものを用いるとともに、常温で固化し、固化後は周囲のZrO₂耐熱材と結合して耐熱材ブロックと同等の性能を発揮するため、溶融炉心による選択的な侵食は生じない。また、仮にモルタルの溶融を想定する場合においても、モルタルの大半を占めるZrO₂は溶融せず、モルタルバインダのみが溶融すると考えられるため、耐火材ブロックに生じる隙間は極めて僅かであること、及びコリウムシールドへの伝熱によって溶融炉心は表面がクラスト化し流動性が低下することから、耐火材ブロックに生じる隙間に選択的に侵入するとは考え難く、コリウムシールドの健全性に影響を与えることはないと考える。

b. スリット部の構造について

原子炉格納容器下部床面に設置するコリウムシールドについては、床ドレンサンプの漏えい検出機能を維持するため、コリウムシールド下部（床面との間）にスリットを設置する。スリット寸法については、床ドレンサンプへの漏えい水の流入量が1gpm (0.228m³/h) 以上となるように設定する。同時に、スリッ

本資料のうち、枠囲みの内容は機密に係る事項のため公開できません。

ト内の溶融炉心が構造物への伝熱によりドレン配管に流入する前に凝固し、水路を閉塞することを確認する。

(i) スリット内の溶融炉心凝固評価について

溶融炉心のスリット内凝固評価は実溶融炉心を用いた試験による確認が困難であることから、複数の評価モデルで凝固評価を実施し、各々の結果を包絡するようにスリット長さを決定する。なお、凝固評価においては、事前注水成功によりスリット内に水が存在すると考えられるものの、水は存在しないものとして評価を行った。

凝固評価に用いたモデルを表4に、各モデルでの凝固評価結果を表5に示す。モデルの違いにより溶融炉心の凝固評価に多少の差異があるものの、高さ□のスリットであれば溶融炉心の流動距離は最大でも□であることから、溶融炉心の凝固距離に余裕を見込んで、スリット長さを□以上とする。

表4 デブリ凝固評価モデル比較

評価モデル	概要	適用実績
	平行平板間の溶融デブリが凝固し流路が平衡することを想定したモデル	<ul style="list-style-type: none">米国NRCに認可されたモデルUS-ABWRは本モデルに基づき標準設計認証を取得
	円管内での溶融デブリの流動距離を評価するモデル	<ul style="list-style-type: none">MAPのRPV下部プレナムにおける核計装配管等の貫通部配管でのデブリ凝固評価に用いられている。EPRによって行われた模擬デブリの凝固試験結果と、本モデルの評価結果とが、およそ一致していることが確認されている。
	流路周長全体を伝熱面とし、壁面への伝熱を評価するモデル	<ul style="list-style-type: none">溶融デブリに対する凝固評価には使用実績なし铸造分野で使用されている。

表5 スリット内デブリ凝固評価結果

評価モデル	流動距離（凝固するまでの距離）
□	□
□	□
□	□
□	□

(ii) 漏えい検出機能への影響について

コリウムシールドは原子炉格納容器下部床面全面に設置することから、1 gpm の漏えい水がスリットを流れる際の損失水頭がコリウムシールド厚さ未

本資料のうち、枠囲みの内容は機密に係る事項のため公開できません。

満であれば、漏えい検出機能への影響はない。

従って、スリット通過時の損失水頭=コリウムシールド厚さとなる場合のスリット通過後の流量を求め、漏えい検出に必要となる流量 1 gpm (0.228m³/h) との比較を行う。




図8 スリット部流路概念

スリット流路の圧損 (Δh_1)、出口圧損 (Δh_2) とするとスリット部全体の圧損 (h) は以下の式で表される。

$$h = \Delta h_1 + \Delta h_2$$

上式の各項を展開し、 $h = \boxed{\quad}$ (コリウムシールド厚さ)、またスリット幅 : $\boxed{\quad}$ とすると、スリット通過後の流量 (Q) は、

$$Q = \boxed{\quad} \text{ (スリット1ヶ所あたり)}$$

となり、漏えい検出に必要となる流量 (1gpm (0.228m³/h)) を上回る。

従って、ドライウェルサンプルの漏えい検出機能に影響はない。

なお、スリット設置にあたっては、スリットが何らかの原因で閉塞することを鑑み、高さ $\boxed{\quad}$ 、幅 $\boxed{\quad}$ 、長さ $\boxed{\quad}$ 以上のスリットを4か所設置する。以下にスリット部断面の概略図を示す。



図9 スリット部断面概略図

(iii) 原子炉格納容器下部壁面と水路（スリット部）の離隔距離

原子炉格納容器下部壁面にはコリウムシールドを設置しないため、壁面からのコンクリート侵食が想定される。原子炉格納容器下部壁面の侵食箇所がスリット流路内へのデブリの有意な流入経路とならないように、スリット部

本資料のうち、枠囲みの内容は機密に係る事項のため公開できません。

は壁から離して設置する。壁からの離隔距離については、既存のファンネルの壁面までの長さ()を考慮した上で、構造上配置可能な範囲において、できる限り壁面から離した配置とする。

(4) コリウムシールド設置に伴う悪影響の有無

コリウムシールドの設置により設計基準事故対処設備及び他の重大事故等対処設備に対し影響を及ぼす可能性があることから、コリウムシールドの設置による悪影響の有無について確認を行った。

a. 原子炉格納容器の閉じ込め機能への悪影響の有無

コリウムシールド設置に伴う追加重量、圧力容器ペデスタル基礎ボルトの発生荷重（モーメント）の増加率は小さく耐震性への影響は軽微であり、またコンクリート侵食及び非凝縮性ガスの発生を抑制することから、原子炉格納容器の閉じ込め機能への悪影響はない。

b. 原子炉格納容器下部注水系への悪影響の有無

コリウムシールドが設置される原子炉格納容器下部には原子炉格納容器下部注水の注水口が設置されているが、コリウムシールド設置による既存の床面からの底上げによる干渉影響はなく、原子炉格納容器下部注水の機能を阻害することはない。

なお、原子炉格納容器下部注水の注水口は大量の溶融デブリが直接接触しない様に設置されていることから、溶融炉心により原子炉格納容器下部注水の機能が喪失することはない。

本資料のうち、枠囲みの内容は機密に係る事項のため公開できません。

4. コリウムシールドに期待した場合の評価

コリウムシールドについて、解析コードにおける取扱いを示すとともに、解析コード及び解析条件の不確かさの影響を確認するため、原子炉格納容器下部におけるコリウムシールド及びコンクリート侵食量を評価した。

(1) 解析コードにおけるコリウムシールドの取扱いについて

MAAPコードにおけるMCCI伝熱モデルでは、溶融炉心－コンクリート間の伝熱、クラストの伝熱と厚さ、上部クラスト－水プール間熱伝達が考慮されている。ここでは、コリウムシールド模擬に伴う設定の変更点及び評価モデルの適用性について示す。

a. コリウムシールドの模擬について

MAAPコードにおけるMCCI伝熱モデルの概念図を図10に示す。MAAPコードによる侵食量評価では、本モデルのうち、コンクリートの物性値として設定されている以下のパラメータについて、 ZrO_2 の物性値を固定値で設定し、コリウムシールドを模擬している。なお、通常のコンクリート評価モデルではコンクリート表面に存在するライナを考慮しているが、コリウムシールドの模擬に当たってはライナの物性値についてもコリウムシールド耐熱材のものを設定し、ライナを考慮しないモデルとしている。

- ・侵食開始温度
- ・密度
- ・比熱
- ・熱伝導率
- ・溶融潜熱

侵食開始温度については、化学反応等による侵食開始温度低下を考慮した保守的な設定としている。また、落下した溶融炉心とコリウムシールド間の接触面温度は侵食開始温度未満であることから、コリウムシールドの侵食は発生しない。なお、解析上はコリウムシールド厚さを考慮し、コリウムシールド裏面にはコンクリートが配置されたモデルとして評価を実施しているが、コンクリート－コリウムシールド間の伝熱において接触熱抵抗は考慮していない。

以上のとおり、MAAPコードにおいてコリウムシールドを適切に模擬している。

b. 溶融炉心－コリウムシールド間の伝熱

溶融炉心－コリウムシールド間の伝熱は、溶融炉心－コンクリート間の伝熱と同様のモデルを用いている。溶融プールからクラスト、クラストから構造材への伝熱は以下の式で評価され、a. で示した構造材の物性値等による影響を受けずにクラスト内の熱量が全て構造材に移行する扱いとなっており、壁面及び床の材質に依存しないモデルとなっている。なお、伝熱を受けた構造材の温度上昇は、構造材の熱伝導率等の物性に基づき計算され、種々の実験により得られたコリウ

ムシールド耐熱材の物性値を適切に入力することで、適切に計算される。

$$\text{床方向の熱流束 } q_d = h_d(T_f - T_{F,m}) + q_v \cdot X_{cd}$$

$$h_d = h_{d0}(1 - f_s)^n$$

$$\text{壁方向の熱流束 } q_s = h_s(T_f - T_{F,m}) + q_v \cdot X_{cs}$$

$$h_s = h_{s0}(1 - f_s)^n$$

ここで、

q_d, q_s : 床方面及び側面方向の熱流束 [W/m²]

h_d, h_s : 溶融プールからクラスト層への対流熱伝達係数 [W/m²K]

h_{d0}, h_{s0} : 溶融プールが完全な液相の場合の対流熱伝達係数 [W/m²K]

f_s : 固化割合 [-]

n : 固化効果項の指数 [-]

T_f : 溶融プールの温度 [K]

$T_{F,m}$: デブリ融点 [K]

q_v : 体積発熱率 [W/m³]

X_{cd}, X_{cs} : 床面及び壁面のクラスト厚さ [m]

c. クラストの厚さ

床面及び壁面のクラスト厚さ評価モデルでは、溶融プールからの伝熱及び構造材への伝熱によりクラスト厚さの変化率を計算しており、壁面及び床の材質に依存しないモデルとなっているため、コリウムシールドに適用可能である。なお、クラストーコリウムシールド接触面温度は、a. に記載のとおり ZrO_2 の物性値を基に計算されることから、クラストの厚さを評価するにあたり ZrO_2 の物性値が考慮されている。

$$q = 2k_F(T_{F,m} - T_i)/x_c$$

ここで、

q : 床方面又は側面方向の熱流束 [W/m²]

k_F : デブリ熱伝導率 [W/mK]

$T_{F,m}$: デブリ融点 [K]

T_i : クラストーコリウムシールド接触面温度^{※1} [K]

x_c : 床面又は壁面のクラスト厚さ [m]

※1 コリウムシールドの表面温度と同値であり、クラストからの伝熱量及び入力したコリウムシールドの物性値に基づいて適切に計算されている。




図 10 MAAP コードのMCCI 伝熱モデル

(2) 解析コードにおける不確かさの影響

(i) 不確かさの整理

解析コードにおける、コリウムシールドを考慮したMCCI過程毎の不確かさ要因を整理する。BWRプラント安全審査資料「重大事故等対策の有効性評価に係るシビアアクシデント解析コードについて」において、MCCIは以下の過程で段階的に推移することが示されているが、コリウムシールドを考慮してもこの過程に変わりはない。

- ・原子炉圧力容器下部ヘッド破損過程
- ・溶融物の落下・堆積過程
- ・MCCI進行と注水によるデブリ冷却過程

MCCI現象の影響因子より抽出された感度解析パラメータに対して、感度解析の要否を整理する。MCCI評価の不確かさに関する評価結果を表6に示す。

エントレインメント係数について、感度解析より溶融炉心の細粒化割合がコンクリート侵食に与える感度は小さいことを確認している。また、このことは、エントレインメント係数の不確かさにより溶融炉心の細粒化割合が変化した場合でも溶融炉心の温度に対する感度は小さいことを示しており、コリウムシールド侵食に与える感度についても同様に小さいと考えられることから、評価項目となるパラメータに与える影響は小さく、コリウムシールドを考慮した感度解析は不要である。

熔融炉心の拡がりについて、溶融炉心の拡がりが抑制されると想定した場合は、種々の不均一な堆積形状を考慮しても、拡がりが抑制されない原子炉格納容器下部への均一堆積形状の方が溶融炉心と水の伝熱面積が大きくなり、溶融炉心が冷却される傾向となる。原子炉格納容器下部に落下した溶融炉心については、「3.5 溶融炉心・コンクリート相互作用」（以下「ベースケース」という）の有効性評

価では、床面に一様に拡がる評価モデルとして扱っているが、堆積形状の不確かさが想定されるため、プラントの形状や事前水張りの深さを踏まえて、拡がりが抑制された感度解析により、影響を確認する。

上面熱流束係数及び溶融プールークラスト間の熱伝達係数について、溶融炉心・コンクリート相互作用への影響を確認する観点で実施したエントレインメント係数、上面熱流束及び溶融プールからクラストへの熱伝達係数をパラメータとした感度解析を踏まえ、MAAPコードによりコリウムシールド及びコンクリート侵食量について支配的な溶融炉心からプールへの熱流束を対象に感度解析を行い、影響を確認する。

また、侵食の異方性について、コンクリート侵食の異方性については溶融炉心からプール水への熱流束の感度に比べて影響が小さいことが確認されており、コリウムシールドは侵食開始温度に到達していないことより同様に影響が小さいと考えられるため、上記の溶融炉心からプールへの熱流束を対象にした感度解析により、影響を確認する。

表6 コリウムシールドを考慮した場合のMCCI評価の不確かさに関する整理結果

MCCI現象への影響因子	不確かさ因子	有効性評価の扱い	解析コード安全審査資料*における感度解析の要否	島根原子力発電所2号炉におけるコリウムシールドを考慮
下部ヘッド破損モード	破損部位 破損口侵食拡大	下部ヘッド貫通部の中で最も大口径の制御棒駆動機構ハウジングの瞬時破損を想定し、破損口径の拡大を考慮	下部ヘッド貫通部の中で最も大口径の貫通部の破損を想定し、破損口径の拡大も考慮しているため、感度解析不要	同左
溶融炉心落下量	原子炉圧力容器内 溶融進展	全炉心相当を想定	全炉心相当の最も厳しい落下量を想定しているため、感度解析不要	同左
溶融炉心の粒子化	エントレインメント 係数	原子炉格納容器下部への注水開始条件及び注水流量について、手順書規定に準じた操作を想定	解析モデルパラメータではないため、感度解析不要	同左
	プール水深	実験解析を元に、粒子化割合を少ない側に評価する値を使用	エンタレンメント係数に不確かさがあるため、MAAPコードの不確かさ範囲内(FARO実験解析に基づく)で感度解析を実施	左記の感度解析により、溶融炉心の粒子化割合がコントロール浸食に与える感度が小さいことを確認しており、コリウムシールドではないため、感度解析不要
	溶融炉心ジエット径	破損口径に対応した径を考慮	最も大きい径を想定して、粒子化割合を小さくし、水に落下した際のデブリケーション量を小さくして厳しい側の扱いをしているため、感度解析不要	同左
	溶融炉心の拡がり による拡がり抑制	拡がりの知見から、全面に拡がることを想定し、均一堆積モデルを使用	溶融炉心の拡がりを抑制した場合を想定し、水張り深さ等の個別プランの状況を踏まえた感度解析等の取扱いを行うことが必要	同左
デブリから水への 熱伝達	デブリ上面の性状	粒子状ベッドの熱流束として、現実的な範囲内で保守側の想定をして、大気圧状態で 800 kW/m^2 として圧力依存性を考慮	粒径やプロシティの不確かさを考慮して、下限の熱流束に対して感度解析を実施	(コンクリートの種類と同じ) 溶融炉心・コンクリート相互作用への影響の観点で、エントレイメント係数、上面熱流束及び溶融プールからクラストへの熱伝達係数をパラメータとした感度解析を踏まえ、コリウムシールド及びコンクリート侵食量について支配的な溶融炉心からプールへの熱流束にについての感度解析を実施
$\left[\begin{array}{l} \text{コンクリート種類} \\ \text{玄武岩系コンクリート} \\ \text{(の侵食の異方性)} \end{array} \right]$	壁方向と床方向の 熱分配	溶融プールが完全な液相の場合の対流熱伝達係数として、床方向クラストへは [] 壁方向クラストへは [] を使用	床方向と壁方向の侵食の異方性の影響を見るため、CC1-3実験で確認された熱分配比率を想定した感度解析を実施	(デブリから水への熱伝達と同じ) コリウムシールドにおける感度に比べて影響が小さいことが確認されており、コリウムシールドにおいても侵食開始温度に到達していないことなどから同様に影響が小さいと考えられるため、溶融炉心からプールへの熱流束についての感度解析を実施

※ BWRプラント安全審査資料「重大事故等対策の有効性評価」に係るシビアアクシデント解析コードについて】

(ii) 感度解析

ベースケースの条件設定に対し、「(i) 不確かさの整理」で整理した不確かさ要因について、コリウムシールド及びコンクリート侵食量に対する感度を確認した。

a. 溶融炉心の拡がりを抑制する場合の感度解析

(a) 評価条件

- ・溶融炉心が拡がらないことを想定した最も極端なケースとして、水中に落下した溶融炉心は水中で拡がらず、初期水張り水深と同じ高さの円柱になるものとした。
- ・溶融炉心が中心から外れた位置で円柱を形成した場合を想定し、溶融炉心の側面がコンクリートの壁で囲まれた体系を設定した。
- ・評価体系（円柱）の高さは 2.4m（初期水張り高さ）、底面積は約 11m²（原子炉格納容器下部床面積の約 2/5）とし、評価体系（円柱）の上面から水によって除熱されるものとした。ただし、円柱の側面部分も水に接していることを想定し、上面からの除熱量は円柱上面の面積に側面の面積を加えた値とした。

(b) 評価結果

評価結果を図 12 に示す。評価の結果、原子炉格納容器下部のプール水中に落下した溶融炉心とコリウムシールドの接触面温度は 2,100°C 未満であり、コリウムシールドを設置することにより、溶融炉心・コンクリート相互作用によるコンクリートの侵食が生じない。このため、原子炉圧力容器の支持機能を維持できることを確認した。

b. 溶融炉心上面熱流束の感度解析

(a) 評価条件

- ・原子炉格納容器下部に落下した後の上面熱流束をベースケースから変更し、800kW/m²（一定）とする。これは、Kutatelaadze 型の水平平板限界熱流束相関式において大気圧状態を想定した場合、溶融炉心からプール水への熱流束が 800 kW/m² 程度であることを考慮し、保守的に設定した値である。なお、ベースケースでは溶融炉心からプール水への熱流束を 800 kW/m²（圧力依存有り）としている。ベースケースにおける原子炉圧力容器破損後の格納容器圧力は、約 0.2MPa[gage] 以上で制御されていることから、ベースケースにおける溶融炉心からプール水への熱流束は、約 1,300kW/m²（格納容器圧力約 0.2MPa[gage] において）以上となる。

(b) 評価結果

評価結果を図 13 に示す。評価の結果、原子炉格納容器下部のプール水中

に落下した溶融炉心とコリウムシールドの接触面温度は2,100°C未満であり、コンクリート侵食量は床面で0m、壁面で約0.13mに抑えられており、原子炉圧力容器の支持機能を維持できることを確認した。




図 11 原子炉格納容器下部床面及び壁面のコンクリート侵食量の推移
(ベースケース)




図 12 原子炉格納容器下部床面及び壁面のコンクリート侵食量の推移
(溶融炉心の拡がりを抑制した場合)




図 13 原子炉格納容器下部床面及び壁面のコンクリート侵食量の推移
(溶融炉心からプール水への熱流束を保守的に考慮する場合)

(3) 解析条件における不確かさの影響

解析コードMAAPにおけるMCCI評価では、コリウムシールドを考慮した機器条件として、以下の条件を設定している。

- ・コリウムシールド耐熱材の種類
- ・コリウムシールド耐熱材の侵食開始温度
- ・原子炉格納容器下部床面積

これらは全て最確条件と同様の設定であることから、不確かさの影響はない。解析コードMAAPの解析条件を表7に示す。なお、MCCI伝熱モデルにおいて、コリウムシールド耐熱材の二層構造（サンプ防護材+犠牲材）のうち、サンプ防護材の厚さ部分に対して ZrO_2 の物性値を設定している。

表7 解析コードMAAP解析条件

項目	解析条件	最確条件
機器条件	コリウムシールド耐熱材の種類	ジルコニア耐熱材
	コリウムシールド耐熱材の侵食開始温度	2, 100°C ※1
	原子炉格納容器下部床面積	
	コリウムシールド厚さ	

※1 ZrO_2 耐熱材の100mol% Zr による侵食試験結果に基づき設定

本資料のうち、枠囲みの内容は機密に係る事項のため公開できません。

(4) まとめ

MAAPコードではコリウムシールドを適切に模擬しており、溶融炉心—コリウムシールド間の伝熱モデルはコリウムシールドに適用可能である。

コリウムシールドを考慮した解析コードの不確かさを踏まえた感度解析により、原子炉圧力容器の支持機能を維持でき、不確かさの影響は小さいことを確認した。また、コリウムシールドを考慮した解析条件は最確条件と同様であり、不確かさはない。

5. まとめ

コリウムシールドの設置によって、SA時に原子炉格納容器下部に落下したデブリがスリット内でファンネルに到達する前に凝固することで、ドライウェルサンプへのデブリ流入を防止するとともに、原子炉格納容器下部床面及び壁面における侵食量が抑制されることで原子炉圧力容器の支持機能に影響を及ぼすことなく、MCCIのリスクを低減できることを確認した。

参考文献

- [1] D. Lopukh et al., “New Experimental Results On The Interaction Of Molten Corium With Core Catcher Material”, ICONE-8179, (2000).
- [2] J. M. Seiler, K. Froment, “Material Effects On Multiphase Phenomena In Late Phases Of Severe Accidents Of Nuclear Reactors”, Multiphase Science and technology, Vol. 12, No. 2, pp. 117-257, (2000).

以 上

N S 2 下部D／Wドレン配管内の凝固評価に関するE P R I ／ F A I 試験の適用性について

1. E P R I ／ F A I 試験とN S 2 のファンネルの体系の比較

E P R I ／ F A I 試験の適用性を検討するにあたり、N S 2 の下部D／Wサンプと体系を比較するため、溶融物条件を表別1-1に、流路構造を表別1-2に比較する。

表別1-1のとおり、E P R I ／ F A I 試験で用いたアルミナと、M A A P 解析結果に基づく溶融デブリ（平均）の物性を比較すると、密度・熱伝導率が異なるものの、配管内での溶融物凝固・流動特性に影響する凝固までの蓄熱量、動粘度は近い値になっている。なお、溶融デブリ（平均）、溶融デブリ（金属）はE P R I ／ F A I 試験との蓄熱量比が小さいことから、溶融デブリ（酸化物）について流動距離を評価する。

表別1-2に流路構造を比較する。E P R I ／ F A I 試験の配管径50mmに対し、N S 2 のファンネル口径は78mm(80A)であり、配管断面積比はN S 2の方が約2.44倍大きい。そのため、単位長さあたりの凝固までの蓄熱量比は、溶融デブリ（酸化物）のケースにおいて、限界固相率1のとき約2.04倍、限界固相率0.64のとき約1.27倍となる。一方で、配管径が大きくなると単位長さあたりの円管への伝熱面積（表面積）も増加するため、単位長さあたりの伝熱面積はN S 2の方が約1.56倍大きい。

デブリの堆積高さは、E P R I ／ F A I 試験で約0.18m（試験後の観察結果）であり、N S 2では約1.04m（M A A P結果）である。また、E P R I ／ F A I 試験においてベースプレートから配管水平部までの長さは約0.27m、N S 2では耐熱材上面から配管水平部まで約0.94mである。従って配管水平部までの堆積高さはE P R I ／ F A I 試験で約0.45m、N S 2で約2mである。このヘッドに基づき、ベルヌーイの式で配管入口流速を評価すると、E P R I ／ F A I 試験で約3.0m/s、N S 2で約6.3m/sとなる。

2. E P R I ／ F A I 試験の適用性

E P R I ／ F A I の試験をN S 2 のファンネルの体系に適用するにあたり、F l e m i n g s モデルの式を参考に、両者の体系の違いから流動距離を評価する。

F l e m i n g s モデルではデブリの流動距離はデブリの保有熱量、デブリからの除熱量、デブリの流速の関係から計算されている。このため、これらの要素についてE P R I ／ F A I の試験条件とN S 2での評価条件の比をとり、E P R I ／ F A I の試験結果をN S 2 のファンネルに適用した場合の評価を行う。

この場合、N S 2 のファンネルでのデブリの流動距離($L_{N S 2}$)は次の式で表現できることと考えられる。

$$L_{NS2} = L_{FAI} \times \frac{d_{NS2}}{d_{FAI}} \times \frac{h_{NS2}\rho_{NS2}}{h_{FAI}\rho_{FAI}} \times \frac{v_{NS2}}{v_{FAI}}$$

ここで、

$\frac{d_{NS2}}{d_{FAI}}$: 配管直径比

$\frac{h_{NS2}\rho_{NS2}}{h_{FAI}\rho_{FAI}}$: 凝固までの蓄熱量比

$\frac{v_{NS2}}{v_{FAI}}$: デブリの速度比

であり、上式に基づいてデブリの流動距離 (L_{NS2}) を求めると、

$$L_{NS2} = 0.79 \times 1.56 \times \boxed{\quad} \times 2.1 \\ = \boxed{\quad} (\text{m})$$

となる。ファンネル流入から停止までの時間が短いことから、本評価では流入中の崩壊熱は無視できるものとした。なお、この流動距離は流動限界固相率を1として評価している。固相率の上昇に伴い、粘性係数はある点で急激に上昇する傾向があり、固相率0.64程度で粘性係数が初期値の 1×10^5 倍になる等、流動限界固相率を考慮することで流動距離は更に低下するものと考えられる。

E P R I / F A I 試験と N S 2 で考慮した溶融物の条件では、溶融物の組成が E P R I / F A I 試験では単相、N S 2 では混合物であり、条件が異なっている。凝固様式の違いとして、単相では凝固点まで温度が低下し、溶融潜熱が奪われた段階で凝固し、混合組成の場合は固相の割合が徐々に増加し、流動限界固相率が1の場合は固相線温度まで温度が低下した時点で凝固する。なお、現実には流動限界固相率は1よりも小さな値と考えられるが、上記の評価では保守的に1としている。水中を流動する場合は、単相では溶融潜熱が奪われるまでは凝固しないが、混合組成は固相割合が増加し流動限界固相率で凝固するため、保有熱量（凝固までの蓄熱量比）が同程度の場合、単相の方が流動距離は長くなる。よって、E P R I / F A I 試験での単層試験の結果得られた流動距離を N S 2 のスケールに適用する評価は、流動距離を長く見積もる、保守的な扱いになると考える。

以上より、本評価はE P R I / F A I の試験からデブリの保有熱量、デブリからの除熱量、デブリの流速をもとに流動距離を求める際の最大値と考える。

以上

本資料のうち、枠囲みの内容は機密に係る事項のため公開できません。

表別 1-1 溶融物条件の比較

項目	E P R I 試験	N S - 2
溶融物 過熱度	アルミナ	溶融デブリ (平均)
融点 (°C)		
密度 (kg/m ³)		
比熱 (kJ/kgK)		
溶融潜熱 (kJ/kg)		
熱伝導率 (W/mK)		
粘性係数 (Pa・s)		
動粘性係数 (m ² /s)		
凝固までの蓄熱量 (MJ/m ³) (限界固相率=1.0)		
凝固までの蓄熱量 (MJ/m ³) (限界固相率=0.64)		
凝固までの蓄熱量比 1 (限界固相率=1.0)		
凝固までの蓄熱量比 2 (限界固相率=0.64)		
※1 酸化物 : UO ₂ , Zr, ZrO ₂	※2 金属 : SUS成分	

本資料のうち、枠囲みの内容は機密に係る事項のため公開できません。

表別 1-2 流路構造の比較

項目	E P R I 試験	NS - 2
溶融物	アルミナ	溶融デブリ (平均)
流路構造比較		溶融デブリ (酸化物) 溶融デブリ (金属)
流路内径 (m)		
断面積比		
単位長さあたりの 凝固までの蓄熱量比 1 (限界固相率 = 1.0)		
単位長さあたりの 凝固までの蓄熱量比 2 (限界固相率 = 0.64)		
単位長さあたりの伝熱面積比		
床面から配管水平部までの深さ (m)		
デブリ堆積高さ (m)		
ヘッドから計算される流速 (m/s)		
流速の実測値 (m/s)		
デブリの流動距離 (m)	~0.79	—

本資料のうち、枠囲みの内容は機密に係る事項のため公開できません。

コリウムシールドスリット内での凝固停止評価について

コリウムシールドスリット内におけるデブリ凝固評価結果を示す。


1. 溶融金属の流路内での凝固挙動

図別 2-1 に、流路内における溶融金属の凝固挙動の概念図を示す。


純金属や共晶温度の合金では、図別 2-1(a)のように流路の入口付近から固化クラストが成長し流路が閉塞することで、流動が停止する。

一方、液相線温度と固相線温度に差がある合金では、図別 2-1(b)のように溶融物の先端から温度低下とともに固相率が増加し、流動限界固相率を超えたときに流動を停止する。これは、図別 2-2 に示すように、固相率の増加とともに粘性が増加するためである。

溶融炉心のスリット内凝固評価は、実溶融炉心を用いた試験による確認が困難であることから、複数の評価モデルで凝固評価を実施した。



図別 2-1 流路内での溶融金属の凝固挙動の概念図



図別 2-2 溶融金属の固相率割合と粘性の関係^[1]

2. 評価方法

純金属の流路内での凝固モデルとしては、 U S - A B W R D C D モデル、 E p s t e i n モデル (M A A P の下部プレナム貫通部閉塞モデル) を使用し、 合金の流路内での凝固モデルとしては、 F l e m i n g s モデルを使用する。

なお、本凝固評価モデルは流路内に水が存在しないドライ状態を前提としていることから、実機条件に対して十分保守的な評価となると考えられる。

2.1 純金属モデル

a. U S - A B W R D C D モデル^[2]

本モデルは純金属の凝固挙動を想定し、流路の入口付近において周辺の構造材への熱伝導によりクラストが成長し流路が閉塞するものとしている。

D C D モデルの評価式を以下に示す。流動距離は流動停止までの平均速度と流動停止までの平均時間の積で求められる。

$$L_{freeze} = \bar{v}(t_{freeze}) t_{freeze} \quad (1)$$

ここで、

$$t_{freeze} = \left[\frac{H_0 \rho_{cm} (h_{lh} + c_p \Delta T) \sqrt{\pi \alpha_w}}{4 k_w (T_s - T_i)} \right]^2 \quad (2)$$

U S - A B W R D C D では、入口流速は以下のように表わされている。

$$v_e(t) = \sqrt{\frac{2g \dot{m}_{ves} t}{\rho_{cm} A_{ld}}} \quad (3)$$

しかしながら、原子炉格納容器下部床面よりも下部にスリットが設置されるため、縦スリット内のヘッド h_0 を考慮し以下のようにする必要がある。

$$v_e(t) = \sqrt{2g \left(\frac{\dot{m}_{ves}}{\rho_{cm} A_{ld}} t + h_0 \right)} \quad (4)$$

この場合、D C D モデルの評価で使用される平均流速において、初期ヘッド h_0 による項が追加され、以下のように修正される。

$$v_e(t) = \frac{\frac{2}{3} a_0 \sqrt{t} + \sqrt{2gh_0} - \frac{a_0 b_0}{H_0} t - \frac{4b_0 \sqrt{2gh_0}}{3H_0} \sqrt{t}}{\left(1 + \frac{4b_0}{3H_0} \sqrt{t} \right)} \quad (5)$$

ここで、

$$a_0 = \sqrt{\frac{2g \dot{m}_{ves}}{\rho_{cm} A_{ld}}} \quad (6)$$

$$b_0 = \sqrt{\frac{2k_f(T_{f,m} - T_s)}{\rho_{cm} h_{lh}}} \quad (7)$$

溶融炉心が過熱度を持つ場合、 b_0 は以下の式を使用する。過熱度がない場合、

$b_0 = b'_0$ となる。

$$b'_0 = \frac{2k_f(T_s - T_i)}{\rho_{cm}(h_{lh} + c_p \Delta T) \sqrt{\pi \alpha_w}} \quad (8)$$

であり、各パラメータは以下のとおりである。

L_{freeze} : 流動距離 (m), $\bar{v}(t)$: 平均流速 (m/s), t_{freeze} : 凝固完了時間 (s),
 ρ_{cm} : 溶融デブリ密度 (kg/m³), C_p : 溶融デブリ比熱 (J/kgK), ΔT : 過熱度 (K),
 H_0 : スリット高さ (m), h_0 : 縦スリット部高さ (m), α_w : 構造材熱拡散率 (m²/s),
 k_w : 構造材熱伝達率 (w/mK), k_f : デブリ熱伝導率 (w/mK),
 T_s : 接触面温度 (K), T_i : 構造材初期温度 (K), $T_{f,m}$: 溶融デブリ温度 (K),
 g : 重力加速度 (m/s²), \dot{m}_{ves} : RPVからのデブリ落下率 (kg/s),
 A_{ld} : 下部ドライウェル床面積 (m²)

b. E p s t e i n モデル^{[3] [4]}

E p s t e i n モデルは、MAAPコードのRPV下部プレナム貫通部閉塞計算に使用されているモデルであり、DCDモデルと同様に流路の入口付近からの閉塞が想定されている。

E p s t e i n モデルの評価式を以下に示す。溶融炉心の総流動距離は式(9)と式(10)の和で求められる。

- ・溶融炉心が過熱度を有する領域での流動距離

$$X = \frac{D}{2f} \ln \left(\frac{T_0 - T_{mp}}{T^{**} - T_{mp}} \right) \quad (9)$$

- ・溶融炉心が過熱度のない領域での流動距離

$$X_s = 0.155 \text{Re}^{8/11} D \left[\frac{\text{Pr}}{B} \right]^{7/11} \quad (10)$$

ここで、

$$B = \left[1 + \frac{2C_p(T_{mp} - T_w)}{\lambda} \right]^{1/2} - 1 \quad (11)$$

であり、各パラメータは以下のとおりである。

X : 流動距離 (m), Re : レイノルズ数, Pr : プラントル数, D : 水力等価直径 (m) ,
 λ : 溶融潜熱 (J/kg) C_p : 溶融デブリ比熱 (J/kgK), T_0 : デブリ初期温度 (K),
 T_{mp} : デブリ融点 (K), T_w : 構造材初期温度 (K), T^* : デブリ凝固開始温度 (推定値) (K),
 f : 摩擦係数 (-)

なお, $T^* - T_{mp}$ は E P R I レポートを基に 10K とする。

2.2 合金モデル

(1) F l e m i n g s モデルの評価式^[5]

F l e m i n g s モデルは式(12)のように表され, 流路を流れる溶融物が保有するエネルギーと周囲の構造材への除熱速度をもとに, 溶融物が凝固するまでに必要なエネルギーが除去されるまでの流動距離を評価できるモデルとなっている。

$$L_{freeze} = \frac{A\rho v(f_c H_f + C_p \Delta T)}{hS(T_d - T_w)} \left(1 + \frac{B}{2}\right) \quad (12)$$

ここで,

$$B = \frac{h\sqrt{\pi \alpha_w \Delta X}}{k_w \sqrt{v}} \quad (13)$$

であり, 各パラメータの内容は以下のとおりである。

L_{freeze} : 流動距離 (m), A : 流路断面積 (m^2), ρ : 溶融デブリ密度 (kg/m^3),
 v : 溶融デブリ流速 (m/s), f_c : 流動限界固相率 (-), H_f : 溶融デブリ溶融潜熱 (J/kg),
 C_p : 溶融デブリ比熱 (J/kgK), ΔT : 初期温度と凝固温度の差 (K) ,
 h : 热伝達率 ($\text{W}/\text{m}^2\text{K}$), S : 流路周長 (m), T_d : 溶融デブリ温度 (K),
 T_w : 構造材温度 (K), α_w : 構造材熱拡散率 (m^2/s), ΔX : チョーキングレンジ* (m)
 k_w : 構造材熱伝達率 (w/mK)

* : 溶融物先端でどの程度の長さが流動限界固相率を超えると流動が停止するかを定義する定数

(2) 热伝達係数の計算

溶融デブリとスリット構造材間の热伝達係数 は, 溶融デブリの热伝導率 , 水力等価直径 及び S l e i c h e r - R o u s e の式^[6]又は G n i e l i n s k i の式^[5]より求まるヌセルト数 を用いて, 下式により算出する。

$$h = \frac{k}{d_e} Nu \quad (14)$$

S l e i c h e r - R o u s e の式

$$Nu = 5 + 0.015 \text{Re}_f^a \text{Pr}_w^b \quad (10^4 < \text{Re} < 10^6, 0.1 < \text{Pr} < 10^4) \quad (15)$$

$$a = 0.88 - \frac{0.24}{4 + Pr_w} \quad (16)$$

$$b = \frac{1}{3} + 0.5 \exp(-0.6 Pr_w) \quad (17)$$

添字はそれぞれ、 m ：混合平均温度、 f ：膜温度、 w ：壁温における物性値を表す。ただし、本評価では、物性値は温度によらず一定と仮定する。

また、レイノルズ数が $3000 < Re < 10^6$ 、 $0.5 < Pr < 2000$ の範囲については次式 (G n i e l i n s k i の式)

$$Nu = \frac{(f/2)(Re-1000)Pr}{1+12.7\sqrt{f/2}(Pr^{2/3}-1)} \quad (18)$$

ここで、 f は管摩擦係数であり、

$$f = (3.64 \log_{10}(Re) - 3.28)^{-2} \quad (19)$$

と与えられる。

S l e i c h e r - R o u s s e の式、G n i e l i n s k i の式が共に適用範囲内となる場合は、ヌセルト数が小さい方を採用する。

(3) 溶融デブリの温度低下の考慮

式 (12) から直接的に流動距離を計算すると、流路内を進行する間のデブリの温度低下が考慮されず、溶融炉心から構造材への熱伝達速度が過大評価されることにより、流動距離が短く評価されることが考えられる。

今回の評価では、F l e m i n g s の評価式をもとに、流動に伴うデブリの温度低下を考慮した上で、溶融炉心先端が流動停止する固相率に至るまでの除熱時間不算出し、溶融炉心の流速との積により流動距離を計算した。

まず、初期にデブリが保有する流動停止までの熱量は、固相線温度 T_{sol} を基準として

$$Q_0 = \{C_p(T_{d0} - T_{sol}) + H_f\}f_c m_d \quad (20)$$

となる。デブリが Δt の時間に Δx の距離流動したときの除熱量は、

$$Q_{rm}^p = hS\Delta x \left(T_d^p - T_w^p \right) \left(\frac{1}{1 + \frac{B}{2}} \right) \Delta t \quad (21)$$

であり、 Δx 流動後のデブリの保有熱量及び温度は、

$$Q_d^{p+1} = Q_d^p - Q_{rm}^p \quad (22)$$

$$T_d^{p+1} = \frac{Q_d^{p+1}}{C_f m_d} + T_{sol} \quad (23)$$

となる。ここで、 C_f は溶融潜熱を考慮した溶融デブリの換算比熱であり、以下のように表わされる。

$$C_f = C_p + \frac{H_f}{T_{liq} - T_{sol}} \quad (24)$$

各パラメータの内容は以下のとおりである。

Q_0 : 流動停止するために除去が必要なエネルギー (J) , T_{d0} : デブリ初期温度 (K) ,
 T_{sol} : デブリ固相線温度 (K) , T_{liq} : デブリ液相線温度 (K) , m_d : デブリ質量 (kg) ,
 Q_{rm} : タイムステップ毎の除熱量 (J) , Δx : タイムステップ毎の流動距離 (m) ,
 Δt : タイムステップ (s)

以上より、デブリの凝固までの保有エネルギー Q_d が 0 になるまでの時間が得られ、溶融デブリの流速との積により、溶融デブリの流動距離が計算される。

3. 評価条件

コリウムシールド内での溶融デブリ凝固評価に用いた条件を表別 2-1 に示す。

溶融炉心の物性については、MAAP で使用されている RPV 破損直前の下部プレナムの物性値を用いる。

表別 2-1 評価条件

構造材温度	
溶融炉心初期温度	
SUS 密度	
SUS 热伝導率	
SUS 比熱	
溶融炉心液相線温度	
溶融炉心固相線温度	
デブリ密度	
デブリ比熱	
デブリ熱伝導率	
デブリ溶融潜熱	
デブリ粘性係数	

※ 格納容器設計圧力の 2 倍 (853kPa(gage)) における水の飽和温度

本資料のうち、枠囲みの内容は機密に係る事項のため公開できません。

F l e m i n g モデル固有の変数を表別 2-2 に示す。

流動限界固相率及びチョーキングレンジについては、既往の溶融炉心拡がり試験においては固相率が 0.4~0.6 程度で粘性が急激に増加するといった知見^[7]があるが、チョーキングレンジには明確な知見がないことから、溶融炉心先端が完全に凝固するまで流動が続くものと仮定し、流動限界固相率を 1.0、チョーキングレンジを 0m と設定する。

表別 2-2 F l e m i n g モデル固有の変数

流動限界固相率(fc)	1.0
チョーキングレンジ(ΔX) (m)	0

また、スリットの寸法を表別 2-3 に示す。

表別 2-3 スリット形状

スリット高さ	
流路幅	

表別 2-4 に流入速度関連パラメータを示す。

溶融炉心の流速については、溶融炉心全量に加え原子炉格納容器下部の構造物等が原子炉格納容器下部に堆積した場合の堆積高さ約 1m と、コリウムシールド設置時の既存の床面からの底上げ高さ [] の合計 [] をヘッドとして考慮した場合、溶融炉心の流速は [] となる。これに対し、保守的にこの値を切り上げて [] を設定する。

U S - A B W R D C D モデルでは、デブリ落下率がパラメータとなっている。デブリ落下率は破損孔径を C R D 一本相当としたものを基に設定している。

表別 2-4 流入速度関連パラメータ

デブリ落下率 (kg/s)	
D C D モデル評価時の	
初期ヘッド (m)	
デブリ流入速度 (m/s)	

4. 評価結果

3. に示した条件に基づく各モデルにおける評価結果を表別 2-5 ~ 表別 2-7 に示す。溶融炉心の流動距離は最大でも [] となり、スリット長さ [] の範囲内で凝固停止することを確認した。また、スリット内での上下面からの除熱（デブリから耐熱材への熱伝導）がデブリ体積発熱量よりも大幅に上回るため、比較的短時間でデブリが凝固するスリット内の凝固においては、この間の溶融デブリの崩壊熱による影響は無視し得る。

本資料のうち、枠囲みの内容は機密に係る事項のため公開できません。

表別 2-5 U S - A B W R D C D モデル評価

デブリ落下率 (kg/s)	流動距離 (m)	
	T Q U V ケース	大破断 L O C A ケース
[]	[]	[]

表別 2-6 E p s t e i n モデル評価

流入速度 (kg/s)	流動距離 (m)	
	T Q U V ケース	大破断 L O C A ケース
[]	[]	[]

表別 2-7 F l e m i n g s モデル評価

流入速度 (kg/s)	流動距離 (m)	
	T Q U V ケース	大破断 L O C A ケース
[]	[]	[]

5. 評価における保守性について

本評価は、以下のような点で保守性を有すると考えられる。

- ・本評価は流路内がドライな状態を前提としているが、実際にはスリット内は水で満たされた状態であり、溶融炉心から水への除熱等により流動距離は短くなると考えられる。
- ・流動距離の計算において、溶融炉心の流速は流動停止まで一定としており、スリット内での圧損や粘性増加に伴う速度低下を考慮していない。
- ・スリット内へ流入する溶融炉心の初期温度は、R P V 破損時の溶融炉心平均温度に対し保守的に液相線温度（[]）を設定しているが、溶融炉心が原子炉格納容器下部床面に拡がる間やスリット内を通過する間の除熱を考慮すると、実際にはより温度は低下し、またそれに伴い溶融炉心の粘性は増加すると考えられる。
- ・流動限界固相率は 1.0 を設定しているが、既往の溶融炉心拡がり試験においては、固相率が 0.4~0.6 程度で粘性が急激に増加するといった知見^[7]がある。

6. まとめ

溶融デブリのスリット内凝固評価を実施した。溶融デブリのスリット内凝固評価は、実デブリを用いた試験による確認が困難であるため、別法による確認として、純金属と合金のそれぞれのモデルで評価を実施した。その結果、保守的な条件として評価したとして、スリット幅 []、スリット高さ [] とすれば、溶融デブリの流動距離は [] であり、流路長さ [] であれば、スリットに流入した溶融デブリは十分に凝固することを確認した。

本資料のうち、枠囲みの内容は機密に係る事項のため公開できません。

7. 参考文献

- [1] 渋谷 他, 固相・液相共存下における鉄および非鉄合金のみかけの粘性の測定結果, 鉄と鋼, 第 66 年, 第 10 号, 1980
- [2] GE-Hitachi Nuclear Energy Americas LLC, ABWR Design Control Document, United States Nuclear Regulatory Commission, 2010
- [3] M. Epstein et al., Freezing-Controlled Penetration of a Saturated Liquid Into a Cold Tube, Journal of Heat Transfer, Vol. 99, 1977
- [4] EPRI, Experiments to Address Lower Plenum Response Under Severe Accident Conditions, Volume1, EPRI report TR-103389, 1994
- [5] M. C. Fleming et al., An Experimental and Quantitative Evaluation of the Fluidity of Aluminium Alloys”, AFC Transactions, vol. 69, 1961
- [6] 日本機械学会, 伝熱工学資料 第 5 版, 2009
- [7] M. T. Farmer, Melt Spreading Code Assessment, Modifications, and Applications to the EPR Core Catcher Design, ANL-09/10, 2009

コリウムシールド材料の選定について


原子炉の過酷事故において、放射性物質が環境へ放出することを防ぐため、溶融炉心による格納容器の侵食を抑制する静的デブリ冷却システムの開発に取り組んでいる。溶融炉心を受け止めて保持する役割を担う耐熱材は、高融点でかつ化学的安定性に優れていることが必要であることから、候補材としては、[]、[]、 ZrO_2 等が挙げられる。模擬溶融炉心と上記耐熱材との侵食データを取ることを目的として、侵食試験を実施した。

以下に溶融 Zr 及び模擬溶融炉心(UO_2-ZrO_2-Zr)による耐熱材侵食試験の概要について示す。この結果より、コリウムシールド材料として ZrO_2 を選定した。

1. 溶融 Zr による耐熱材侵食試験

1.1 試験方法

耐熱材には[]、[] ZrO_2 の多孔質材料を用いた。模擬溶融炉心の金属成分をるつぼに入れ、るつぼ上部に耐熱材試験片をセットする(図別3-1)。これらを電気炉で加熱し、 $2,000^{\circ}\text{C} \sim 2,200^{\circ}\text{C}$ の所定温度にして金属を溶かす。溶融した金属中に耐熱材試験片を上部から挿入し、5分間保持する。その後、試験片を初期位置へ戻してから炉冷する。各種試験片について、冷却後に外観及び試験片の残存状態を確認した。なお、溶融炉心の主な構成材料として、BWRで使用される UO_2 、 Zr 、 ZrO_2 、 Fe 等が想定されるが、試験においては、金属成分は100mol% Zr とした。



図別3-1 試験体系

1.2 試験結果

図別3-2に金属組成が100mol% Zr における試験後の耐熱材試験片の断面写真を示す。いずれの耐熱材においても、金属組成の Zr 量に応じて侵食量は増加した。また、金属組成によらず侵食量は[]>[]> ZrO_2 となり、 ZrO_2 、[]、[]の順に耐侵食性に優れていることが確認できた。

本資料のうち、枠囲みの内容は機密に係る事項のため公開できません。




図別3-2 試験後の断面写真

2. 模擬溶融炉心による耐熱材侵食試験

2.1 試験方法

高融点材料にて製作したるつぼ内に円柱状に加工した ZrO_2 耐熱材と模擬溶融炉心粒子を所定の重量分装荷した。模擬溶融炉心の組成は $UO_2 - ZrO_2 - Zr$: 30mol%–30mol%–40mol%とした。

同るつぼを試験装置の誘導コイル内に設置して、誘導加熱により加熱を行った。試験中の模擬溶融炉心の温度は、放射温度計により計測した。試験時の温度は、放射温度計や熱電対にて計測している模擬溶融炉心の温度が、目標温度範囲(2,000°C～2,100°C)に入るように温度制御を行った。温度保持時間は10分とした。試験体系を図別3-3に示す。




図別3-3 試験体系


2.2 試験結果

試験温度の推移を図別3-4に示す。試験においては2,000°C～2,050°Cの範囲で、約10分程度温度が保持されていることを確認した。また、試験後のるつぼの断面写真を図別3-5に示す。 ZrO_2 耐熱材の厚さが試験前から変わっていないことから、模擬溶融炉心による ZrO_2 耐熱材の有意な侵食がないことが分かる。

本資料のうち、枠囲みの内容は機密に係る事項のため公開できません。



図別 3-4 試験温度推移




図別 3-5 試験後の断面写真

3. 耐熱材への模擬溶融炉心落下試験

3. 1 試験方法

耐熱材に溶融炉心が接触した際の短期的な相互作用を確認するため、 ZrO_2 耐熱材の上に模擬溶融炉心を落下させ、耐熱材の侵食深さの測定、耐熱材侵食性状や模擬溶融炉心の固化性状の分析などを実施した。模擬溶融炉心の組成は UO_2-ZrO_2-Zr : 30mol%-30mol%-40mol%とした。 ZrO_2 耐熱材を内張りしたコンクリートトラップの上部に電気炉を設置し、電気炉により加熱した模擬溶融炉心を ZrO_2 耐熱材上に落下させ、コンクリートトラップに設置した熱電対により ZrO_2 耐熱材の温度を測定した。試験装置を図別3-6 に示す。


本資料のうち、枠囲みの内容は機密に係る事項のため公開できません。



図別 3-6 試験装置

3.2 試験結果

試験温度推移を図別 3-7 に示す。ZrO₂耐熱材側面（模擬溶融炉心側）の温度を測定する熱電対が模擬溶融炉心落下直後に最高温度約 2,450°Cを観測したことから、落下してきた模擬溶融炉心温度は2,450°C以上であったと推測される。また、試験後のコンクリートトラップ断面写真を図別 3-8 に示す。模擬溶融炉心接触部から最大で約 1 cm が黒色化し、その周辺部が白色化していることが確認されたものの、顕著な耐熱材の侵食及び耐熱材の割れは確認されなかった。



図別 3-7 試験温度推移




図別 3-8 試験後の断面写真

本資料のうち、枠囲みの内容は機密に係る事項のため公開できません。

一般に、 ZrO_2 には還元雰囲気で高温に暴露されると材料中に酸素欠損が起こり、変色する特性があることが知られている。試験においては、計測された模擬溶融炉心の温度が2,450°C以上と高温であり、かつ模擬溶融炉心中には金属Zrが存在することから、模擬溶融炉心中の金属Zrによって ZrO_2 耐熱材の表面で還元反応が起こり、酸素欠損が生じたと推測される。しかしながら、黒色部についてX線回折分析を行った結果、耐熱材表面の組成に有意な変化が確認されなかつたことから、欠損した酸素の量は微量であり、 ZrO_2 耐熱材の耐熱性能に影響はないと考えられる（図別3-9）。

なお、原子炉格納容器下部には水プールが存在するため、原子炉格納容器下部に落下してきた溶融炉心中に残存する未酸化の金属Zrは、水との反応によって酸化されると想定される。MAAP解析の結果から、原子炉格納容器下部に落下してきた溶融炉心は、2,000°Cを超える高い温度でコリウムシールドと数十分接触する可能性があるが、上述のとおり、溶融炉心中の金属Zrは酸化されていると考えられることから、事故時に溶融炉心がコリウムシールドと接触したとしても、 ZrO_2 耐熱材の表面が還元されることによる影響は軽微であると考えられる。



図別3-9 耐熱材表面の成分分析結果

本資料のうち、枠囲みの内容は機密に係る事項のため公開できません。

4. まとめ

上記試験結果から、溶融炉心に対して高い耐性を有している ZrO_2 （ジルコニア）耐熱材を、コリウムシールドに用いる材料として選定した。

※ 本試験は、中部電力(株), 東北電力(株), 東京電力ホールディングス(株), 北陸電力(株), 中国電力(株), 日本原子力発電(株), 電源開発(株), (一財)エネルギー総合工学研究所, (株)東芝, 日立GEニュークリア・エナジー(株)が実施した共同研究の成果の一部である。

28. 原子炉圧力容器表面温度の設置箇所

No.	機器番号	機器名称	計測範囲
1	TE298-1A-1	圧力容器円筒胴温度	0~300°C
2	TE298-1A-2	圧力容器円筒胴温度	0~300°C
3	TE298-1A-3	圧力容器円筒胴温度	0~300°C
4	TE298-1B-1	圧力容器A給水ノズルセイフエンド温度	0~300°C
5	TE298-1C-1	圧力容器A給水ノズル温度	0~300°C
6	TE298-1B-2	圧力容器B給水ノズルセイフエンド温度	0~300°C
7	TE298-1C-2	圧力容器B給水ノズル温度	0~300°C
8	TE298-1B-3	圧力容器C給水ノズルセイフエンド温度	0~300°C
9	TE298-1C-3	圧力容器C給水ノズル温度	0~300°C
10	TE298-1B-4	圧力容器D給水ノズルセイフエンド温度	0~300°C
11	TE298-1C-4	圧力容器D給水ノズル温度	0~300°C
12	TE298-1D-1	圧力容器下鏡部温度	0~300°C
13	TE298-1D-2	圧力容器下鏡部温度	0~300°C
14	TE298-1D-3	圧力容器下鏡部温度	0~300°C
15	TE298-1E-1	圧力容器支持スカート上部温度	0~300°C
16	TE298-1E-2	圧力容器支持スカート上部温度	0~300°C
17	TE298-1E-3	圧力容器支持スカート上部温度	0~300°C
18	TE298-1F-1	圧力容器支持スカート下部温度	0~300°C
19	TE298-1F-2	圧力容器支持スカート下部温度	0~300°C
20	TE298-1F-3	圧力容器支持スカート下部温度	0~300°C
21	TE298-1G-1	原子炉圧力容器温度 (S A)	0~500°C
22	TE298-1G-2	原子炉圧力容器温度 (S A)	0~500°C
23	TE298-1G-3	圧力容器下鏡温度	0~300°C
24	TE298-1G-4	圧力容器下鏡底部温度	0~300°C
25	TE298-2A-1	圧力容器上蓋温度	0~300°C
26	TE298-2A-2	圧力容器上蓋温度	0~300°C
27	TE298-2B-1	圧力容器上蓋フランジ温度	0~300°C
28	TE298-2B-2	圧力容器上蓋フランジ温度	0~300°C
29	TE298-3-1	圧力容器タッドボルト温度	0~300°C
30	TE298-3-2	圧力容器タッドボルト温度	0~300°C
31	TE298-4-1	圧力容器胴体フランジ温度	0~300°C
32	TE298-4-2	圧力容器胴体フランジ温度	0~300°C
33	TE298-4-3	圧力容器胴体フランジ温度	0~300°C

■ : 重大事故等対処設備

重大事故等対処設備以外は、常用計器（耐震性又は耐環境性等はないが、監視可能であれば原子炉施設の状態を把握することが可能な計器）




図 1 原子炉圧力容器表面温度の設置箇所

本資料のうち、枠囲みの内容は機密に係る事項のため公開できません。

29. 逃がし安全弁の耐環境性能の確認実績について

逃がし安全弁（以下「S R V」という。）については、電力共同研究「安全上重要な機器の信頼性確認に関する研究」において設計基準事故時を想定した環境試験を実施し、その信頼性を確認している。

試験条件を図1に示す。図1の環境試験中、S R Vが正常に動作することが確認されたことから、少なくとも図1に包絡される環境下ではS R Vの機能は正常に維持されると考える。




図1 設計基準事故環境下における加速劣化試験の試験条件⁽¹⁾

参考文献

- (1) 電力共同研究「安全上重要な機器の信頼性確認に関する研究 平成7年度上半期（最終報告書）」

本資料のうち、枠囲みの内容は機密に係る事項のため公開できません。

30. 原子炉減圧に関する各種対策及び逃がし安全弁(SRV)の耐環境性能向上に
向けた今後の取り組みについて

島根原子力発電所 2号炉

重大事故等対処設備について（補足説明資料）抜粋

46-10 その他設備

以下に、原子炉冷却材圧力バウンダリを減圧するための自主対策設備の概要を示す。

(1) タービンバイパス弁

主蒸気隔離弁が全開状態であり、かつ常用電源が健全で、復水器真空が維持できている場合に、タービンバイパス弁を開操作することで原子炉冷却材圧力バウンダリを減圧する。




図1 タービンバイパス弁による減圧 概略系統図

(2) 直流給電車

直流給電車は、高圧発電機車の交流電源を整流することにより、直流電源を供給することができ、115V-B系の直流母線に接続することで、逃がし安全弁の機能を回復させて原子炉冷却材圧力バウンダリを減圧する。

単線結線図について、補足説明資料46-2-2, 3に示す。

(3) 逃がし安全弁窒素ガス代替供給設備

逃がし安全弁窒素ガス代替供給設備は、窒素ガス供給系が機能喪失した場合においても、逃がし安全弁の開操作を可能とし、原子炉冷却材圧力バウンダリの減圧操作が行えるよう、窒素ガス供給を行うことができる。

本系統は、窒素ガスボンベ、減圧弁等により構成する。また、窒素ガスは、逃がし安全弁のうち自動減圧機能がない2個へ供給される。

なお、本系統は、既設の窒素ガス供給系とは別に、窒素ガスボンベを配備する。

本系統は、電磁弁操作を必要とせず、窒素ガス供給系が機能喪失した場合に、自動減圧機能がない2個（RV202-1A, 1J）へ、窒素ガスボンベの窒素ガスを減圧し、供給を行う。また、設置する設備はすべて現場手動操作を行うものとし、電源に依存しないものとする。




図2 逃がし安全弁窒素ガス代替供給設備による減圧 概略系統図

(4) 主蒸気逃がし安全弁用蓄電池（原子炉建物）

常設直流電源及び主蒸気逃がし安全弁用蓄電池（補助盤室）の電源供給またはSRV用電源切替盤を用いた可搬型直流電源設備による電源供給が不可能となり逃がし安全弁を解放できない場合において、主蒸気逃がし安全弁用蓄電池（原子炉建物）を中継端子箱に接続し、逃がし安全弁（RV202-1B, 1M）を解放することにより原子炉冷却材圧力バウンダリを減圧する。




図3 主蒸気逃がし安全弁用蓄電池（原子炉建物）接続による減圧 概略系統図




図4 主蒸気逃がし安全弁用蓄電池（原子炉建物）配置図

本資料のうち、枠囲みの内容は機密に係る事項のため公開できません。

逃がし安全弁の機能について

逃がし安全弁は、以下の3つの機能を有する。

(1) 逃がし弁機能

本機能における逃がし安全弁は、原子炉冷却材圧力バウンダリの過度の圧力上昇を抑えるため、原子炉圧力高の信号によりアクチュエータのピストンを駆動して強制的に開放する。12個の逃がし安全弁は、すべてこの機能を有している。

(2) 安全弁機能

本機能における逃がし安全弁は、原子炉冷却材圧力バウンダリの過度の圧力上昇を抑えるため、逃がし弁機能のバック・アップとして、圧力の上昇に伴いスプリングに打ち勝って自動開放されることにより、原子炉冷却材圧力バウンダリの最も過酷な圧力変化の場合にも原子炉圧力が最高使用圧力の1.1倍を超えないように設計されている。12個の逃がし安全弁は、すべてこの機能を有している。

(3) 自動減圧機能

自動減圧機能は、非常用炉心冷却系の一部であり、原子炉冷却水位低と格納容器圧力高の同時信号により、ピストンを駆動して逃がし安全弁を強制的に開放し、中小破断事故時に原子炉圧力を速やかに低下させて、低圧炉心スプレイ系、低圧注水系の早期の注水を促す。12個の逃がし安全弁のうち、6個がこの機能を有している。





図 5 逃がし安全弁構造図

本資料のうち、枠囲みの内容は機密に係る事項のため公開できません。

逃がし弁動作時の機構



(安全弁機能)

逃がし弁機能のバック・アップとして、蒸気圧力(原子炉圧力)の上昇に伴いスプリング力に打ち勝って自動開放される。

S R Vの耐環境性能向上に向けた取り組みについて

1. 概要

S R Vの耐環境性向上対策は、更なる安全性向上対策として設置を進めている逃がし安全弁窒素ガス代替供給設備に対して、S R V駆動源である高压窒素ガスの流路となる「S R V用電磁弁」及び「S R Vシリンド」に対してシール材の改良を実施するものとする。

逃がし安全弁窒素ガス代替供給設備は、逃がし安全弁窒素ガス供給系と独立した窒素ガスボンベ、自圧式切替弁及び配管・弁類から構成し、S R V用電磁弁の排気ポートに窒素ガスボンベの窒素ガスを供給することにより、電磁弁操作を不要としたS R V開操作が可能な設計とする。

ここで、自圧式切替弁をS R V用電磁弁の排気ポートと逃がし安全弁窒素ガス代替供給設備供給設備の接続部に設置し、以下の(1)通常運転時、(2)逃がし安全弁窒素ガス供給系によるS R V動作時、(3)逃がし安全弁窒素ガス代替供給設備によるS R V動作時に示すとおりの切替操作が可能な設計とする。

(1) 通常運転時 (S R V待機時)

自圧式切替弁は、弁体が逃がし安全弁窒素ガス代替供給設備の窒素ガスボンベ側を閉止し排気ポート側を原子炉格納容器内に開放することで、S R Vピストンが閉動作するときの排気流路を確保する。

(2) 逃がし安全弁窒素ガス供給系によるS R V動作時

自圧式切替弁は、排気ポート側を開放しており、S R V閉動作時のピストンからの排気を原子炉格納容器へ排気するための流路を確保する。

(3) 逃がし安全弁窒素ガス代替供給設備によるS R V動作時

自圧式切替弁は、逃がし安全弁窒素ガス代替供給設備の窒素ガスボンベ圧力によりバネ及び弁体を押し上げられることにより排気ポートを閉止し、逃がし安全弁窒素ガス代替供給設備の窒素ガスボンベからS R Vピストンまでの流路を確保する。

また、自圧式切替弁の弁体シール部は全て、無機物である膨張黒鉛シートを使用しており、重大事故等時の高温蒸気や高放射線量の影響によりシール性が低下することがない設計としている。

本系統は、A D S機能がない2個へ、逃がし安全弁窒素ガス代替供給設備の窒素ガスボンベの窒素ガスの供給を行う設計とする。

ここで、逃がし安全弁窒素ガス代替供給設備の系統概要図を図1に、S R V本体に対する電磁弁及び自圧式切替弁の配置図を図2に、自圧式切替弁の構造図を図3に、自圧式切替弁及び電磁弁の動作概要図を図4に示す。




図 1 逃がし安全弁窒素ガス代替供給設備 系統概要図




図 2 S R V本体に対する電磁弁及び自圧式切替弁の配置図




図 3 自圧式切替弁 構造図

本資料のうち、枠囲みの内容は機密に係る事項のため公開できません。




図4 自压式切替弁及び電磁弁 動作概要図

本資料のうち、枠囲みの内容は機密に係る事項のため公開できません。

2. SRV用電磁弁の耐環境性能試験結果並びに今後の方針について

(1) 試験目的

SRVの機能向上させるための更なる安全対策として、逃がし安全弁窒素ガス供給系及び逃がし安全弁窒素ガス代替供給設備により高圧窒素ガスを供給する際に流路となるバウンダリについて、電磁弁の作動性能に影響を与えないシール部を、従来のフッ素ゴムより高温耐性が優れた改良E P D M材に変更し、高温蒸気環境下におけるシール性能を試験により確認する。

(2) 試験体概要

試験体であるSRV用電磁弁の概要並びに改良E P D M材の採用箇所を図5に示す。



図5 改良E P D M材を採用したSRV用電磁弁概要図

本資料のうち、枠囲みの内容は機密に係る事項のため公開できません。

(3) 試験手順及び項目

本試験で実施する試験項目を図6に示す。




図6 試験手順及び項目

※1 シール性確認の判定基準

- ・排気(E X H)ポート側圧力に供給(S U P) ポート側圧力の漏えいが認められないこと。
- ・無励磁時の漏えい量は目標として [] 以下であること。

本資料のうち、枠囲みの内容は機密に係る事項のため公開できません。

(4) 蒸気曝露試験装置概要及び蒸気曝露試験条件

本試験で使用する蒸気曝露試験装置の概要を図7に示す。また、重大事故環境試験条件を表1及び蒸気曝露試験条件を図8に示す。




図7 蒸気曝露試験装置の概要

表1 重大事故環境試験条件

項目	条件	
時間(経過)	0～168 時間	168～175 時間
圧力(kPa[gage])	710	854
温度(°C)	171	178
雰囲気	蒸気	蒸気
放射線量(MGy)	[REDACTED]	※1

※1：事象発生から7日間の累積放射線量を示す。

本資料のうち、枠囲みの内容は機密に係る事項のため公開できません。




図8 蒸気曝露試験条件

(5) 蒸気曝露試験並びに分解調査結果


蒸気曝露試験の結果、蒸気曝露試験中において漏えいが確認されることはなく、分解調査の結果、僅かな変形、軟化が確認されたものの、従来の設計基準事故環境下に比べ高温蒸気に対して、より長時間（図8参照）にわたって、SRV駆動部（シリンドラ）へ窒素ガスを供給する経路のシール性能が発揮され耐環境性が向上していることを確認した。

蒸気曝露試験後のSRV用電磁弁を分解し、主弁、ピストン弁シート部及び主弁シート部Uパッキン（図5参照）シール部分について、健全品との比較調査を行った。表2にシール部分の分解調査結果（主弁シート部シール部分及び主弁シート部Uパッキンシール部分）を示す。

外観及び寸法確認の結果、主弁シート部シール部分については、シート部が軟化してシール部分の凹部の変形が確認されたが僅かなものであった。また、従来のフッ素ゴム材を使用する主弁シート部Uパッキンについても変形が確認されたが僅かなものであった。

本資料のうち、枠囲みの内容は機密に係る事項のため公開できません。

表2 シール部分の分解調査結果
(主弁シート部シール部分及び主弁シート部Uパッキンシール部分)



(6) 今後の方針

S R V 駆動部 (シリンダ) へ窒素ガスを供給する経路のシール性能が発揮されていることが確認されたことから, S R V の機能向上させるための更なる安全性向上対策として, 全ての S R V 用電磁弁について改良 E P D M 材を採用した電磁弁に交換する。

本資料のうち, 枠囲みの内容は機密に係る事項のため公開できません。

3. S R V シリンダ改良の進捗及び今後の方針について

(1) 設計方針

S R V シリンダのシール部においては、熱によって損傷する恐れがあることから、高温蒸気環境下におけるシール性能を向上させることを目的として、シリンダピストンの作動に影響を与えないシール部（シリンダOリング）を、従来のフッ素ゴムより高温耐性が優れた改良E P D M材に変更する予定である。

また、従来のフッ素ゴム材を使用するピストンの摺動部においては、ピストン全開動作時に、フッ素ゴム材のシート部（ピストンOリング）の外側に改良E P D M材のシート部（バックシートOリング）を設置することにより、ピストンOリングが機能喪失した場合においてもバックシートによりシール機能を維持することが可能となる改良を実施する予定である。

ここで、既設シリンダの概要図を図9に、改良シリンダの概要図を図10に示す。

なお、改良シリンダに対しては、シリンダ単体試験、S R V組合せ試験を実施するとともに、高温蒸気環境下におけるシリンダ漏えい試験を実施している。




図 9 既設シリンダ概要図



図 10 改良シリンダ 概要図

本資料のうち、枠囲みの内容は機密に係る事項のため公開できません。

(2) 健全性確認試験

改良シリンドラの健全性確認試験として、放射線劣化試験後（放射線量：約 [] MGy），下記の表3に示すシリンドラ単体試験、SRV組合せ試験及び蒸気曝露試験を実施し、SRV動作に対して影響がないことの確認を実施した。

表3 改良シリンドラの健全性確認試験内容

	確認項目	判定基準	結果
シリンドラ 単体試験	駆動部作 動試験	円滑に作動すること	良
	駆動部漏 えい試験	漏えいがないこと	良
SRV組 合せ試験	最小作動 圧確認試 験	全開操作可能なこと	良 ^{※1}
	逃がし弁 機能試験	アクチュエータ容量 ([] L) で全開作動 すること [] 回全開操作 ^{※2} 可能な こと 入力信号から [] 秒以 内 ^{※2} に全開動作可能な こと	良
蒸気曝露 試験	開保持確 認	168時間連続開保持可 能なこと	良

※1 : 最小作動圧力 [] MPa で動作可能なことを確認

※2 : 設計基準事故対処設備のECCS機能(ADS機能)としての系統設計

要求事項

本資料のうち、枠囲みの内容は機密に係る事項のため公開できません。




図 11 蒸気曝露試験装置の概要

(3) 今後の対応

S R V シリンダの改良は、D B A 時の S R V 動作に影響を与える変更^{*}¹となることから、信頼性確認試験^{*}²を実施し、プラント運転に影響を与えないこと及び 200°C / 0.854MPa[gage] / 168hr の環境下において開保持可能であることを確認した。試験条件を図 12（緑線）に示す。また、耐環境性試験（200°C / 0.854MPa[gage] / 168hr）前後のシリンダピストン部の外観写真を図 13 に示す。

※ 1：改良シリンダは、S R V 本体に接続するシリンダ摺動部となるピストン寸法及び重量が増加する

※ 2：信頼性確認試験の項目は機械劣化試験、放射線劣化試験、熱劣化試験、加振試験、耐震試験、水力学的動荷重試験、事故時放射線試験、蒸気曝露環境試験及び作動試験等となる

今後は、更なる安全性向上のため改良シリンダを採用することとし、実機への導入準備が整い次第、至近のプラント停止中に設置する。

本資料のうち、枠囲みの内容は機密に係る事項のため公開できません。





図 12 試験条件



(a) 耐環境試験前

(b) 耐環境試験後

図 13 耐環境性試験前後のシリンドラピストン部の外観写真

本資料のうち、枠囲みの内容は機密に係る事項のため公開できません。

4. シール材の健全性について

S R V用電磁弁及びS R Vシリンダのシール材をフッ素ゴムから改良E P D Mへ変更することにより、シール機能の耐環境性向上について下記のとおり示す。

- ①フッ素ゴム及び改良E P D M製シール材の圧縮永久ひずみ試験について
フッ素ゴム及び改良E P D M製シール材の圧縮永久ひずみ試験結果の比較を表4に示す。

表4の試験結果は、S R Vが設置されている原子炉格納容器内における事故後7日間の累積放射線量を上回る800kGyを照射し、原子炉格納容器限界温度である200°C以上の環境に曝露した後、フッ素ゴム及び改良E P D M製シール材の圧縮永久ひずみを測定した結果を示している。その結果、フッ素ゴムは800kGy、乾熱、200°Cの環境に3日間(72h)曝露されることで圧縮永久ひずみが [] に劣化することが予想されるのに対して、改良E P D M製シール材は800kGy、乾熱/蒸気、200°Cの環境に7日間(168h)曝露されても圧縮永久ひずみは最大 [] であることが確認できている。本結果が示すとおり、改良E P D M製シール材はフッ素ゴムより耐環境性が十分高いことが確認できるため、シール機能の耐環境性向上が達成できると考えている。

表4 シール材の圧縮永久ひずみ試験結果

材質	放射線 累積照射量	ガス性状	温度	圧縮永久ひずみ試験*		
				24h	72h	168h
フッ素ゴム	800kGy	乾熱	200°C			
改良E P D M	800kGy	乾熱	200°C			
改良E P D M	800kGy	乾熱	250°C			
改良E P D M	800kGy	蒸気	200°C			
改良E P D M	800kGy	蒸気	250°C			

*圧縮永久ひずみ試験とは、所定の圧縮率をかけ変形させた後、開放時の戻り量を評価するものである。完全に元の形状に戻った場合を0%，全く復元せず完全に圧縮された状態を100%としている。圧縮永久ひずみ試験結果が低い程、シール材の復元量が確保されていることを意味しており、シール機能は健全であることを示している。

本資料のうち、枠囲みの内容は機密に係る事項のため公開できません。

②改良E P D M製シール材の性能確認試験について

上記の①で示すシール材特性試験に加え、改良E P D M製シール材のシール機能を確認するために、小型フランジ試験装置を用いて事故環境下に曝露させ、性能確認試験を実施している。本試験は原子炉格納容器内における事故後7日間の累積放射線量の目安である800kGy、格納容器限界温度である200°Cと余裕を見た250°Cの環境に7日間(168h)曝露した試験体に対してHe気密性能確認試験を実施し、格納容器限界圧力2Pd(0.853MPa)を超える□ MPa加圧時において漏えいがないことを確認した。

なお、改良E P D M製シール材の試験の詳細を別紙-1「改良E P D Mシール材の試験について」で示す。

本資料のうち、枠囲みの内容は機密に係る事項のため公開できません。

改良 E P D M シール材の試験について

改良 E P D M シール材について、耐高温性、耐蒸気性を確認するために、800kGy のガンマ線照射を行った材料を用いて、高温曝露又は蒸気曝露を行った後、気密確認試験を実施して漏えいの有無を確認した。また、試験後の外観観察、F T – I R 分析及び硬さ測定を行い、曝露後のシール材の状況を確認した。本試験に使用した試験治具寸法を図 1、外観を図 2 に示す。シール材の断面寸法は実機の 1 / 2 とし、内側の段差 1 mm に加えて外側からも高温空気又は蒸気に曝露されるため、実機条件と比較して保守的な条件となると想定される。試験の詳細と結果を以下に記載する。

① 高温曝露

熱処理炉を使用して 200°C、168h の高温曝露を実施した。

② 蒸気曝露

東京電力技術開発センター第二研究棟の蒸気用オートクレーブを使用して、1 MPa、250°C の蒸気環境下で 168 時間曝露を実施した。蒸気用オートクレーブの系統図を図 3 に、試験体設置状況を図 4 に示す。

③ He 機密確認試験

高温曝露及び蒸気曝露後の試験体について、He を用いて気密試験を実施した。負荷圧力は 0.3MPa、0.65MPa、0.9MPa とし、スヌープでのリーグ確認と、0.3MPa は保持時間 10 分、0.65MPa 及び 0.9MPa は保持時間 30 分で圧力降下の有無を確認した。また、0.8mm の隙間ゲージを用いて開口変位を模擬した機密確認試験も実施した（実機 1.6mm 相当の変位）。試験状況を図 5、6 に、試験結果を表 1 に示す。いずれの条件下でもリーグ及び圧力降下は認められなかった。

④ 試験後外観観察

デジタルマイクロスコープを用いて He 機密確認試験後のシール材表面を観察した。観察結果を図 7 に示す。シール材表面に割れ等の顕著な劣化は認められなかった。



図 1 試験治具寸法

本資料のうち、枠囲みの内容は機密に係る事項のため公開できません。




図2 試験治具及びシール材外観




図3 蒸気用オートクレーブ系統図




図4 蒸気曝露試験体設置状況

本資料のうち、枠囲みの内容は機密に係る事項のため公開できません。



図 5 He 気密確認試験状況



図 6 He 気密試験時開口模擬（隙間ゲージ使用）

表 1 He 気密試験確認状況

No.	曝露条件	γ 線照射量	変位	0.3MPa	0.65MPa	0.9MPa
1	乾熱 200°C, 168h	800kGy	無し	○	○	○
			0.8mm	○	○	○
2	蒸気 1MPa, 250°C, 168h	800kGy	無し	○	○	○
			0.8mm	○	○	○
3	蒸気 1MPa, 250°C, 168h	800kGy	無し	○	○	○
			0.8mm	○	○	○

○：リーク及び圧力降下なし




図 7 試験後外観観察結果

(a:乾熱 200°C, 168h b, c:蒸気 250°C, 168h)

⑤ FT-IR分析

試験後のシール材のFT-IR分析結果を図8, 9に示す。FT-IRは赤外線が分子結合の振動や回転運動のエネルギーとして吸収されることを利用して、試料に赤外線を照射して透過又は反射した光量を測定することにより分子構造や官能基の情報を取得可能である。高温曝露中に空気が直接接触する位置（曝露面）では、ベースポリマーの骨格に対応するピークが消失していたが、その他の分析位置、曝露条件では顕著な劣化は認められなかった。




図8 FT-IR分析結果（曝露面）



図9 FT-IR分析結果（シート面）

本資料のうち、枠囲みの内容は機密に係る事項のため公開できません。

⑥硬さ測定

試験後のシール材の硬さ測定結果を図 10 に示す。曝露面、シート面、裏面、断面の硬さを測定した。曝露面において、乾熱 200°C, 168h 条件では酸化劣化によって硬さが顕著に上昇していた。その他の部位、条件では、蒸気 250°C, 168h 条件の曝露面で若干の軟化が確認された以外、硬さは初期値近傍であり、顕著な劣化は確認されなかった。




図 10 硬さ測定結果

以上の試験結果から、200°C, 2 Pd, 168h の条件下では、改良 E P D M シール材を使用した場合は、圧力上昇時のフランジ部の開口を勘案しても原子炉格納容器フランジ部の気密性は保たれると考えられる。

本資料のうち、枠囲みの内容は機密に係る事項のため公開できません。

31. 非常用ガス処理系の使用を考慮した評価について

島根原子力発電所2号炉においては、重大事故時における現場作業の成立性を確かなものにするため、必要な対策を実施の上、以下の運用を行うこととしている。

- ・作業現場の放射線量の上昇の緩和のため、非常用ガス処理系を起動する
- ・全交流電源喪失時においても屋外作業を行わずに速やかに非常用ガス処理系を使用できるよう、ガスタービン発電機を中央制御室から遠隔操作により起動する

ここでは、非常用ガス処理系の運転を考慮した場合の重大事故時における作業時の被ばく線量を確認した。

なお、格納容器ベント実施に伴う現場作業の線量影響の評価条件及び評価結果の詳細は、「重大事故等対処設備について 別添資料-1 格納容器フィルタベント系について」の別紙8に示す。

また、中央制御室での被ばく線量については、「59条 運転員が原子炉制御室にとどまるための設備（補足説明資料）59-11 原子炉制御室の居住性に係る被ばく評価について」に示す。

1. 現場の作業環境

現場の作業環境の評価結果を表1に示す。評価の結果、被ばく線量は最大でも約53mSvとなった。このことから、各々の現場作業は作業可能であることを確認した。

なお、作業の評価条件及び評価結果の詳細は別紙「給油等の現場作業の線量影響について」に示す。

表1 有効性評価（重大事故）で想定する主な現場作業と放射線環境

作業項目	具体的な運転操作・作業内容	放射線環境
低圧原子炉代替 注水槽への補給 準備	・大量送水車による輪谷貯水槽から低圧 原子炉代替注水槽への補給	約 23mSv
各機器への給油	・ガスタービン発電機用軽油タンクから タンクローリーへの補給 ・大量送水車、大型送水ポンプ車、可搬 式窒素供給装置への燃料給油作業	約 19mSv*
常設代替交流電 源設備からの受 電操作	・常設代替交流電源設備準備操作及び運 転状態確認（ガスタービン発電機） ・M/C受電操作、受電確認	約 41mSv
原子炉補機代替 冷却系運転操作	・原子炉補機代替冷却系準備操作、運転 状態監視	約 53mSv

* 格納容器フィルタベント実施後に、タンクローリーから大量送水車、可搬式窒素
供給装置、大型送水ポンプ車に順に給油するときの値を示す

給油等の現場作業の線量影響について

重大事故時における現場作業は放射線環境下での作業となる。ここでは、有効性評価（重大事故）で想定する主な現場作業のうち、別紙表1に示す作業について作業時の被ばく線量の評価を行った。作業の時間帯等を別紙表2に示す。また、各現場作業における線量影響評価で採用した評価点を別紙図1から別紙図3に示す。

各作業の評価時間には作業場所への往復時間を含めた。なお、移動中における線量率が作業中における線量率と異なることを考慮し、作業によっては、作業中と移動中で異なる場所を評価点と設定し評価した。線源強度や大気拡散評価等の評価条件は、「重大事故等対処設備について 補足説明資料 59-11 原子炉制御室の居住性（炉心の著しい損傷）に係る被ばく評価について」と同じとした。

また、格納容器ベント実施後の作業は、W／Wベントを実施した場合を代表として評価した。評価結果を別紙表2に示す。

評価の結果、被ばく線量は最大でも約53mSvとなった。このことから、各々の現場作業は作業可能であることを確認した。

別紙表1 有効性評価（重大事故）で想定する主な現場作業


作業項目	具体的な運転操作・作業内容
低圧原子炉代替注水槽への補給準備	<ul style="list-style-type: none"> ・大量送水車による輪谷貯水槽から低圧原子炉代替注水槽への補給
各機器への給油	<ul style="list-style-type: none"> ・ガスタービン発電機用軽油タンクからタンクローリへの補給 ・大量送水車、大型送水ポンプ車、可搬式窒素供給装置への燃料給油作業
常設代替交流電源設備から受電操作	<ul style="list-style-type: none"> ・常設代替交流電源設備準備操作及び運転状態確認（ガスタービン発電機） ・M／C受電操作、受電確認
原子炉補機代替冷却系運転操作	<ul style="list-style-type: none"> ・原子炉補機代替冷却系準備操作、運転状態監視

別紙表2 有効性評価（重大事故）で想定する主な現場作業に伴う被ばく

	格納容器ベント実施前の作業		格納容器ベント実施後の作業
常設代替交流電源設備からの受電操作	低圧原子炉代替 注水槽への補給準備	原子炉補機代替 冷却系準備操作	各機器への給油※ ¹
屋内	屋外	屋外	屋外
移動開始時間※ ² (事象開始後)	20分後	20分後	2時間30分後
評価時間	作業70分 移動15分	作業2時間5分 移動35分	作業7時間30分 移動35分
被ばく線量	約41mSv	約23mSv	約53mSv
			約19mSv


※1 タンクローリから大量送水車、可搬式塗装供給装置、大型送水ポンプ車に順に給油することを想定

※2 「添付資料1.3.1 重大事故等対策の成立性確認表（一覧）」に基づき、移動開始時間、評価時間を設定




別紙図 1 低圧原子炉代替注水槽への補給、原子炉補機代替冷却系準備操作及び各機器への給油時の線量評価点

本資料のうち、枠囲みの内容は機密に係る事項のため公開できません。



別紙図2 屋外移動中の評価点

本資料のうち、枠囲みの内容は機密に係る事項のため公開できません。



別紙図3 常設代替交流電源設備からの受電操作の評価点

本資料のうち、枠囲みの内容は機密に係る事項のため公開できません。

32. 原子炉圧力容器の破損位置について

原子炉圧力容器の破損について、MAAPでは、以下の破損モードから判定された破損モードが適用される。

- a) 下部ヘッド貫通部への溶融物流入による破損
- b) 下部ヘッド貫通部の逸出
- c) デブリジェットの衝突による下部ヘッドの局所破損
- d) 金属層による原子炉圧力容器壁の破損
- e) 原子炉圧力容器のクリープ破損

原子炉圧力容器の下部ヘッドは径方向（5ノード）及び厚さ方向（5ノード）に分割されており、ノードごとに破損に至っているかの判定が行われる。図1に原子炉圧力容器下部ヘッドのノード分割の概念図を示す。

有効性評価（※1）においては、下部プレナムへ移行した溶融炉心の加熱により、原子炉圧力容器下部の中心部ノードの温度が最も高くなり、制御棒駆動機構ハウジング溶接部のひずみ量がしきい値（0.1）に至る原子炉圧力容器破損（※2）が最初に発生する結果となっている。径方向のノードごとの制御棒駆動機構ハウジング溶接部のひずみ量の推移を図2に、原子炉圧力容器下部ヘッド温度の推移を図3に示す。図2に示すとおり、原子炉圧力容器下部の中心ノードに該当するノード1のひずみ量がしきい値（0.1）に達して原子炉圧力容器破損に至っている。また、図3に示すとおり、ノード1が高温を長時間維持していることが確認された。

※1：DCH、炉外FCI及びMCCIにて対象としている事故シーケンス
(過渡事象+高圧炉心冷却失敗+低圧炉心冷却失敗+炉心損傷後の原子炉注水(重大事故等対策を含む)失敗+デブリ冷却失敗)

※2：「b) 下部ヘッド貫通部の逸出」に該当



図1 原子炉圧力容器下部ヘッドのノード分割（概念図）




図2 径方向のノードごとの制御棒駆動機構ハウジング溶接部のひずみ量




図3 径方向のノードごとの原子炉圧力容器下部ヘッド温度

33. 逃がし安全弁（S R V）出口温度計による炉心損傷の検知性について

炉心損傷開始の判断は、原子炉格納容器雰囲気放射線モニタにより行うが、逃がし安全弁（以下「S R V」という）出口温度計による炉心損傷の検知性については以下のとおり。

1. S R V出口温度計の設備概要

S R V出口温度計は、原子炉運転中にS R Vからの漏えいを検出するために、S R Vの排出配管に設けており、測定範囲は0～300°Cである。温度検出器は、S R V本体からの熱伝導による誤検出を防ぐために、弁本体から十分離れた位置に取り付けている（図1参照）。

2. 原子炉水位低下時の原子炉圧力容器内温度の概略挙動

事故発生後、原子炉水位が低下する過程において、炉心が冠水した状態では、炉心部及び原子炉圧力容器ドーム部の温度は、ともに定格原子炉圧力（6.93MPa[gage]）ないしはS R V動作圧力（安全弁機能の最大8.35MPa[gage]）に対応する飽和蒸気温度近傍（約286°C～約299°C）となる。

さらに原子炉水位が低下すると、炉心が露出した炉心部と原子炉圧力容器ドーム部は過熱蒸気雰囲気となり、温度は飽和蒸気温度を超えて上昇する。

3. S R V出口温度計による炉心損傷の検知性

事故発生後、S R Vによる減圧を行うと、S R V出口温度計は原子炉圧力容器ドーム部の温度に相当する温度を指示すると考えられる。

原子炉水位の低下により炉心が露出し、原子炉圧力容器ドーム部が過熱蒸気雰囲気となっている状態でS R Vを開放した場合、S R V出口温度計の指示値は、飽和蒸気温度近傍よりも高い温度を示し、さらに過熱度が大きいと温度計の測定範囲（300°C）を超えるため、指示値はオーバースケールになると考えられる。

一方、炉心が露出した場合において、炉心は蒸気冷却等により健全性を維持している場合と、損傷している場合が考えられる。

したがって、不確実さはあるものの、S R V出口温度計のオーバースケールにより炉心損傷を検知できる可能性がある。

4. S R V出口温度計測と原子炉圧力容器温度計測

S R V出口温度と原子炉圧力容器温度は中央制御室にて確認可能であるが、故障等により中央制御室で確認できない場合、その他の建物内の補助盤室において可搬型計測器による測定が可能である。可搬型計測器による測定が必要になった場合は、炉心損傷確認の精度が高い原子炉圧力容器温度の測定を優先する。




図1 逃がし安全弁出口温度計の概略設置図

34. 炉心損傷前に発生する可能性がある水素の影響について

BWRにおいて、炉心損傷前に原子炉格納容器内で水素を発生させ得る現象としては、原子炉格納容器内のグレーチングに含まれる亜鉛と水蒸気の反応等が考えられる。

ここでは、島根原子力発電所2号炉において、炉心損傷前に水素ガスが発生した場合の影響を考察する。

1. 発生し得る水素量について

有効性評価の添付資料 3.1.2.3 「原子炉格納容器内に存在する亜鉛及びアルミニウムの反応により発生する水素ガスの影響について」において、上記の現象によって、原子炉格納容器内に存在する亜鉛及びアルミニウムが全量反応した場合に、発生し得る水素ガスの量を、表1のとおりに評価している。

表1 水素ガスの発生量

金属	発生する水素の量
亜鉛	約 73kg (約 803m ³ [normal])
アルミニウム	約 374kg (約 4,156m ³ [normal])

2. 水素ガスの発生による影響について

(1) 格納容器圧力への影響

亜鉛及びアルミニウムにより発生する水素を考慮しても、炉心損傷前の格納容器ベント時の格納容器圧力(427kPa[gage])に対する寄与は約16%程度であり、有意な影響は小さいと考える。

(2) 水素濃度への影響

燃料棒の健全性が損なわれず、よう素が原子炉冷却材中に放出されない条件(純水)^{*}において、G値は以下のとおりとなる^[1]

- ・沸騰条件 : 0.2 (H₂) / 0.1 (O₂)
- ・非沸騰条件 : 0 (H₂) / 0 (O₂)

炉心損傷に至らない場合、燃料がヒートアップし、炉心内での沸騰が長期間継続することはないと考えると、過渡的に短時間の沸騰が生じる可能性はあるものの、G値はほぼゼロと考えられることから、水素濃度が4 vol%に至ることはないと考えられる。なお、炉心損傷に至らない場合、燃料被覆管温度は低く維持されることから、ジルコニウム-水反応による水素も実質発生しないと考えられる。

また、炉心損傷前の格納容器ベント時の気相部のモル分率において、1. で示した水素を考慮した場合には、水素のモル分率は約 0.16 であるが、BWR の原子炉格納容器内は窒素ガスにより不活性化されており、亜鉛及びアルミニウムの反応では酸素ガスの発生はないことから、本反応単独での水素ガスの燃焼は発生しないものと考える。

(3) 酸素濃度への影響

炉心損傷に至らない場合、炉心内での沸騰が長期間継続することではなく、水の放射線分解による酸素濃度の上昇はないものと考えられるが、仮に、炉心内で沸騰状態が長期間継続し、水の放射線分解によって炉内で発生した水素及び酸素がすべて原子炉格納容器内へ移行することを想定すると、初期酸素濃度 2.5 vol%とした場合、酸素濃度が 5 vol% に至る時間は事象発生約 73.5 日後（1765 時間後）であり、十分な時間余裕がある。なお、仮に格納容器圧力 427kPa[gage] で格納容器ベントを行った場合は、格納容器ベントにより酸素濃度が低下する可能性があるが、これを考慮して、初期酸素濃度を 1 vol% とした場合は、酸素濃度が 5 vol% に至る時間は事象発生約 182 日後（4,371 時間後）となる。

したがって、有効性評価の炉心損傷防止シナリオにおいて、水の放射線分解により発生する水素及び酸素は、有意な影響を及ぼさないと考えられる。

※よう素の追加放出の影響について

炉心損傷前のシナリオでは、基本的に炉心は健全に維持されているが、仮に、設計基準事故と同程度のよう素の追加放出が発生した場合を想定する。

設計基準事故において、追加放出されるよう素は、炉内内蔵量の 0.01% 未満である。

よう素濃度を変化させた場合の吸収線量と酸素濃度の変化量の関係を図 1 に示す。図 1 より、よう素の放出量が炉内内蔵量の約 1 % 未満（よう素濃度： 6×10^{-7} mol/L）であれば、よう素が原子炉冷却材中に放出されない条件（純水）と同様に G 値は、ほぼゼロと考えられる。

このため、炉心損傷前の水素燃焼への影響を検討する観点で、設計基準事故と同等のよう素の追加放出を考慮した場合も、非沸騰状態における G 値はゼロと考えられる。




図 1 溶存酸素濃度と吸収線量の関係（よう素濃度を変化させた場合）

3.まとめ

炉心損傷前において、仮に原子炉格納容器内に存在する亜鉛及びアルミニウムが全量反応することを考慮しても発生する水素量は約 450kg であり、炉心損傷前ベント時の格納容器圧力に有意な影響を及ぼすものではない。また、保守的に炉心内で沸騰状態が長期間継続するという仮定をおいたとしても、約 73.5 日間、可燃限界に到達することはないと想定され、水の放射線分解により発生する水素及び酸素を考慮しても、有意な影響はないと考えられる。

参考文献

- [1] 「事故時放射線分解に関する研究」 BWR 電力共同研究 昭和 63 年 3 月

以上

35. 溶融炉心落下位置が原子炉格納容器下部の中心軸から外れ、壁側に偏って落下した場合の影響評価

1. 評価の目的

実機において、水蒸気爆発が発生する可能性は、これまでの知見からも極めて低いと考えられるが、島根2号炉では、事象の不確かさを踏まえ保守性を考慮した入力条件による水蒸気爆発評価(以下「基本ケース」という。)を実施し、万が一の水蒸気爆発の発生を想定した場合でも原子炉格納容器の健全性が損なわれないことを確認している。

有効性評価のM A A P 解析では、下部プレナムへ移行した溶融炉心による過熱で原子炉圧力容器下部の中心部温度が最も高くなり、その位置の制御棒駆動機構ハウジング溶接部に生じるひずみによって原子炉圧力容器破損に至る結果となっている。このため、基本ケースの入力条件のうち、溶融炉心の放出口については原子炉圧力容器下部の中心としている。また、溶融炉心の放出口径については、爆発規模が大きくなる条件として制御棒駆動機構ハウジングの逸出を想定した口径を想定している。

しかしながら、実際に重大事故が発生した場合においては、有効性評価上期待していない原子炉注水手段の復旧等、想定とは異なる対応や事故進展の影響により、原子炉圧力容器下部の中心から外れた偏心位置での貫通部溶接破損によって生じたわずかな間隙から溶融炉心が流出する等、基本ケースでの想定と異なる落下様態となることも考えられる。また、偏心位置で水蒸気爆発が発生した場合、爆発位置が基本ケースよりも側壁に近接するため、局部的に大きな動的荷重が作用する可能性がある。

ここでは、偏心位置における現実的な溶融炉心の落下様態を想定した水蒸気爆発の影響を評価し、原子炉格納容器の健全性が損なわれないことを確認するとともに、基本ケースの代表性を確認する。

2. 評価方法

(1) 評価条件

解析コードは基本ケースと同様に、水蒸気爆発解析コードJ A S M I N E、構造応答解析コードA U T O D Y N - 2 D を用いて評価した。本評価における各コードの入力条件及び評価モデルの取扱いを以下に示す。

a. J A S M I N E

表1に主要入力条件を示す。本評価の入力条件及び評価モデルは基本ケースと同様とするが、以下については現実的な条件として適用する。

(a) 溶融炉心落下量

図1に制御棒駆動機構ハウジング支持金具構造を示す。制御棒駆動機構ハウジング支持金具は、原子炉本体の基礎の鋼板に固定されたサポートビームに吊

り棒等を介してグリッドプレートを接続した構造により制御棒駆動機構ハウジングの溢出を防止する設計としている。基本ケースでは、制御棒駆動機構ハウジング 1 本分 (0.15m) に流出時の溶融炉心による口径の拡大分 (0.05m) を見込んだ口径のジェット (0.20m) を考慮しているが、上記のとおり制御棒駆動機構ハウジングの支持金具が設置されているため現実的には制御棒駆動機構ハウジング 1 本が瞬時に脱落することは考えにくく、溶接の薄い箇所等、僅かな口径から流出した溶融炉心が構造材を伝い、あるいは構造材によって分散され、細い径で徐々に落下する形態が考えられる。このため、本評価では制御棒駆動機構ハウジングと原子炉圧力容器の下鏡部との間に生じる隙間からの溶融炉心の放出を考慮する。

制御棒駆動機構ハウジングと原子炉圧力容器の下鏡部との間に生じる隙間の幅は、サンディア国立研究所の原子炉圧力容器下部ヘッド破損を模擬した LHF 試験^[1]において、貫通部溶接の破損によって約 4 mm の隙間が生じたことを踏まえ、これと同じ隙間幅を本評価において仮定する。

以上より、制御棒駆動機構ハウジングと原子炉圧力容器の下鏡部との間に生じる隙間幅を 4 mm と想定し、面積に換算すると約 10 cm² となる。この開口面積 (約 10 cm²) と等価な口径である 35.7 mm を溶融炉心の放出口径として設定する。

なお、島根原子力発電所 2 号機の制御棒駆動機構ハウジングと原子炉圧力容器の下鏡部の間の開口面積は最大でも約 3 cm² であり、10 cm² に包絡される。

(b) 粗混合粒径

既存の FCI 試験 (FARO, COTELS 等) ではザウター平均粒径として 0 ~ 3 mm 程度と報告されていることから、基本ケースでは保守的に 4 mm を設定しているが、本評価では現実的な条件として既往の実験から得られている平均粒径の条件である 3 mm を設定する。

(c) トリガリングタイミング

基本ケースでは、水蒸気爆発により発生する運動エネルギーが最も大きくなると考えられる条件である粗混合融体质量ピーク時点としている。一方、実機条件では、高圧ガスや爆薬を用いた大規模 FCI 実験のトリガ装置で発生させているような外部トリガが与えられる状況は考えにくく、また、島根 2 号炉では重大事故時のペデスタル水位は 2.4 m としていることから、現実的にはメルトジェットが原子炉格納容器下部床面に接触する際の衝撃によりトリガリングが発生する可能性が高いと考えられる。このため、本評価ではメルトジェット先端が床面に到達した時点を設定する。

以上のとおり、本評価では一部現実的な入力条件を適用するが、実機での水蒸気爆発に対して次の保守性が含まれているものと考える。

図 2 に原子炉格納容器下部構造物配置状況を示す。JASMIN では溶融炉心が放出口から直線的に自由落下し直接水プールに侵入する理想的なメルトジェ

ットを仮定した評価モデルとなっているが、実機の原子炉圧力容器下部には制御棒駆動機構ハウジングが設置されており、更に下部には足場となるグレーチング等の構造物が存在する。このため、実機の重大事故において原子炉圧力容器下部から流出した溶融炉心はこれらの構造物に接触し、分散するものと想定され、原子炉圧力容器下部から流出した溶融炉心が理想的なジェット形状を保ったまま直接水プールに侵入することはないと考えられる。したがって、実機の重大事故において爆発に寄与する粗混合融体質量は J A S M I N E で考慮されている粗混合融体質量よりも更に小さくなり、爆発規模は小さくなると考えられる。

b. AUTODYN-2D

図 3 に解析モデルを示す。本評価の入力条件及び評価モデルは基本ケースと同様とするが、半径方向の爆発源位置については、格納容器側壁に最も近接する原子炉圧力容器下部最外周の制御棒駆動機構ハウジング直下の位置とする。

3. 評価結果

水蒸気爆発に伴うエネルギー、原子炉格納容器下部内側及び外側鋼板の応力の推移を図 4、図 5 及び図 6 に示す。水蒸気爆発の発生を想定した場合に原子炉格納容器下部の水に伝達される運動エネルギーの最大値は、約 0.6MJ である。このエネルギーを入力とし、原子炉格納容器下部内側及び外側鋼板にかかる応力を解析した結果、原子炉格納容器下部の内側鋼板に加わる応力は約 53MPa、外側鋼板にかかる応力は約 12MPa となった。これは内側及び外側鋼板の降伏応力を大きく下回る値であり、かつ、弾性範囲内にあることから、原子炉圧力容器の支持に支障が生じるものではない。

なお、構造上、原子炉格納容器下部の内側鋼板にかかる応力の方が外側鋼板にかかる応力よりも大きくなる傾向があるが、原子炉圧力容器の支持機能については原子炉格納容器下部の外側鋼板のみで維持可能である。

以上の結果から、現実的と考えられる評価条件において溶融炉心が偏心位置に落下して水蒸気爆発の発生を想定した場合であっても、原子炉格納容器バウンダリの機能を維持できることを確認した。

4. 評価結果の比較

表 2 に基本ケース解析との比較を示す。現実的と考えられる評価条件において溶融炉心が偏心位置に落下した場合の影響評価の結果、基本ケースよりも原子炉格納容器下部の内側及び外側それぞれの鋼板に加わる応力が小さくなる結果となつた。

のことから、現実的と考えられる評価条件において溶融炉心が偏心位置に落下した場合に対しても、基本ケースの評価は代表性を有していることを確認した。

5. FCI 発生時のエネルギー低減策について

BWRにおける原子炉圧力容器外のFCIに関して、島根2号炉の審査での整理は、以下のとおりである。

- ①これまでの代表的なFCIの実験で水蒸気爆発が観測された例は、外部トリガがある条件又は溶融物温度が高いものであり、実機条件ではこのようなトリガ装置で発生させているような圧力外乱となる要因は考えられず、また溶融物の過熱度は実験条件ほど高くならないと考えられることから、実機において大規模な水蒸気爆発が発生する可能性は極めて小さいと考えられる。
- ②加えて、BWRの原子炉圧力容器下部は、制御棒駆動機構等の様々な構造物が存在するとともに、原子炉格納容器下部床の上方にはグレーチング等の干渉物が存在し、発生可能性を更に低減する又は仮に発生した場合のエネルギーを小さくする要素となり得る。
- ③一方で、落下後の溶融炉心冷却の際の事前の水張りに際しては、MCCIによる侵食を可能な限り低減しつつ、仮に水蒸気爆発が発生した場合のエネルギーを増加させない措置として初期水張り高さは2.4mにするなど、MCCI対策とFCI対策のバランスを踏まえた対策としている。
- ④仮にペデスタル水位が上昇した場合(約3.8m)や溶融炉心が偏心位置に落下した場合に水蒸気爆発が起きたと仮定した場合の感度解析として、水蒸気爆発解析コードJASMINE、構造応答解析コードAUTODYN-2Dにより圧力伝播挙動等を求めた結果、原子炉圧力容器の支持に支障が生じるものではない。

上述のとおり、BWRにおける水蒸気爆発の可能性は極めて低いこと、水蒸気爆発の発生を仮定した場合でも原子炉圧力容器の支持に支障が生じるものではないことを確認しているが、水蒸気爆発により格納容器破損に至るシナリオの重要性を踏まえ、更なる安全性向上を目的として、FCI発生時のエネルギー低減策について検討を進めることとする。

参考文献

- [1] T. Y. Chu, M. M. Pilch, J. H. Bentz, J. S. Ludwigsen, W-Y Lu and L. L. Humperies, "Lower Head Failure Experiment and Analyses," NUREG/CR-5582 , SAND98-2047, 1999.




図 1 制御棒駆動機構ハウジング支持金具

本資料のうち、枠囲みの内容は機密に係る事項のため公開できません。




図2 原子炉格納容器下部構造物配置状況




図3 偏心落下条件におけるAUTODYN-2Dコードの解析モデル

本資料のうち、枠囲みの内容は機密に係る事項のため公開できません。




図4 水蒸気爆発によるエネルギーの推移（偏心落下、現実的な想定）※




図5 原子炉格納容器下部内側鋼板の応力の推移（偏心落下、現実的な想定）※




図6 原子炉格納容器下部外側鋼板の応力の推移（偏心落下、現実的な想定）※

※ JASMINE によって評価した水蒸気爆発による運動エネルギー（図4）の最大値を AUTODYN への時刻 0 での入力とし、原子炉格納容器下部鋼板の応力の推移（図5、6）を評価している。このため、図4と図5、6の時刻歴は一致しない。

表 1 主要解析条件 (原子炉圧力容器外の溶融炉心-冷却材相互作用のうち、水蒸気爆発の評価 (偏心落下及び現実的な想定による評価))

解析コード	項目	主要解析条件	条件設定の考え方
-	原子炉圧力容器の破損径	0.0357m (約10cm ²)	原子炉圧力容器と制御棒駆動機構ハウジングの隙間の面積3cm ² に余裕を見込んだ値
JASMINE	ペデタル水深	2.4m	溶融炉心-コンクリート相互作用による格納容器破損防止対策として落下した溶融炉心を微粒子化し、十分な除熱量を確保するため、あらかじめ水張りを行うものとして手順上定める値
	原子炉格納容器下部への水張りに用いる水の温度	35°C	外部水源の水温として設定
	溶融物の放出速度	8m/s	破損口にかかる溶融炉心の堆積圧等からMAAP4で計算
	粗混合粒子径	3mm	既往の実験から得られている平均粒径
	爆発計算時の微粒子径	50 μ m	FARO, KROTONS等の各種試験結果におけるデブリ粒径分布をもとに設定
	トリガリングタイミング	溶融物が床面に到達した時点	現実的条件下では溶融物が原子炉格納容器下部床面に接触する際の衝撃によりトリガリングが発生する可能性が高いと考えられることから設定
AUTODYN-2D	溶融炉心-冷却材相互作用による発生エネルギー	約0.6MJ	JASMINEによる解析結果をもとに設定
	爆発源の径方向位置	最外周制御棒位置下	原子炉圧力容器下部の中心から外れた偏心位置からの溶融炉心落下を想定して設定

表2 評価結果の比較

	偏心落下時（現実的な想定）	基本ケース
内側鋼板にかかる圧力	約 53MPa	約 233MPa
外側鋼板にかかる圧力	約 12MPa	約 140MPa

36. 使用する格納容器フィルタベント系の除去効果（D F）について

「島根原子力発電所 2 号炉の重大事故等対策の有効性評価」の添付資料 3.1.3.3において、雰囲気圧力・温度による静的負荷（格納容器過圧・過温破損）時において残留熱代替除去系を使用しない場合における格納容器フィルタベント系からの $C\ s^{-1}$ -137 の放出量について検討を行っており、サプレッション・チェンバのラインを経由した場合の放出量は約 $2.1 \times 10^{-3} \text{ TBq}$ （7 日間）、ドライウェルのラインを経由した場合の放出量は約 3.4 TBq （7 日間）と評価している。また、評価に当たっては格納容器フィルタベント系の除去効果（D F）を 1,000 としている。

ここでは、格納容器フィルタベント系の除去効果（D F）として 1,000 を使用することについての妥当性について検討を行った。

1. 使用する格納容器フィルタベント系の除去効果（D F）について


格納容器フィルタベント系のフィルタ装置は、大規模なセクター試験装置を用いて実施された性能検証試験の試験条件に包絡されるよう設計している。

性能検証試験では、実機の想定事象における種々の試験条件（ベントガスの圧力・温度・流量及びエアロゾル粒径・濃度等）を考慮した性能検証試験を行い、各条件において発揮される性能を確認している。

性能検証試験結果から、島根 2 号炉の使用条件を包絡する範囲において D F 1,000 以上を満足することを確認しているため、ベントラインに流入するエアロゾルに対し、D F 1,000 を適用することは妥当であると考えられる。

なお、スクラバ容器はベンチュリスクラバと金属纖維フィルタの両方を合わせて D F 1,000 以上を確保できる設計としており、ベンチュリスクラバ単体でも D F 100 以上と評価している。（「島根原子力発電所 2 号炉 重大事故等対処設備について 別添資料-1 格納容器フィルタベント系について」の別紙 34 を参照）

37. ジルコニウム(Zr)-水反応時の炉心損傷状態について
「高圧溶融物放出／格納容器界面直接加熱」における崩壊熱、Zr-水反応による発生熱、燃料温度及び炉心損傷状態の概念図を示す。



38. 燃料プール水の沸騰状態継続時の鉄筋コンクリートへの熱影響について

1. はじめに

想定事故 1 及び想定事故 2 においては、事象発生後、燃料プールスプレイ系を使用した燃料プールへの注水によって、燃料プールの水位は回復・維持される。

その後、残留熱除去系等の燃料プールの冷却機能を復旧することにより、燃料プール水温を低下させるが、それまでの間は、燃料プールの水温は高温状態が継続することとなるが、燃料プールの構造材であるコンクリート及び鉄筋は、一般的に温度の上昇と共に強度及び剛性が劣化する傾向にあるとされている。

このため、燃料プール水の沸騰状態が長期間継続した場合の鉄筋コンクリートへの影響について検討した。

2. 燃料プールへの沸騰状態継続の影響について

燃料プールは、ステンレス鋼によりライニングされた構造となっており、重大事故等時に燃料プール水が沸騰状態となった場合でも、代替注水設備により燃料プールへの注水が行われるため、燃料プールはコンクリートからの水分逸散のないシール状態が維持される。表 1 に示す文献によると、シール状態が維持されている場合は加熱温度 110°C で加熱期間 3.5 年間（又は 2 年間）の場合でも、圧縮強度の低下傾向は認められないとされている。また、加熱による剛性についても、シール状態が維持された状態において大きな低下はないとされている。

また、鉄筋については、強度及び剛性はおむね 200°C から 300°C までは常温時の特性を保持するとされている。

以上より、燃料プール水の沸騰状態が 3.5 年間継続した場合にも、コンクリートの健全性は維持されるものと考えられる。

表1 高温を受けたコンクリートの圧縮強度に関する文献

文献名（出典）	試験条件		結果
	温度	期間	
熱影響場におけるコンクリートの劣化に関する研究 (第48回セメント技術大会講演集 1994)	110°C 一定加熱 ^{※1}	1日～ 3.5年間 ^{※1}	シール状態の場合、 圧縮強度、剛性の低下は認められない。 シール状態でない場合、圧縮強度の低下は認められないが、 剛性の低下が認められる。
長期間加熱を受けたコンクリートの物性変化に関する実験的研究 (その1 実験計画と結果概要) (日本建築学会大会学術講演梗概集(中国)1999年9月)			
長期間加熱を受けたコンクリートの物性変化に関する実験的研究 (その2 普通コンクリートの力学特性試験結果) (日本建築学会大会学術講演梗概集(中国)1999年9月)	110°C 一定加熱 ^{※1}	1日～ 24ヶ月 ^{※1}	シール状態の場合、 圧縮強度、剛性の低下は認められない。 シール状態でない場合、圧縮強度の低下は認められないが、 剛性の低下が認められる。
長期間加熱を受けたコンクリートの物性変化に関する実験的研究 (その3 耐熱コンクリートの力学特性試験結果) (日本建築学会大会学術講演梗概集(中国)1999年9月)			

※ 1 文献ではこの他にも温度条件等を変えた実験も実施している。

39. 有効性評価解析条件の見直し等について

1. 炉心損傷防止対策の有効性評価

1.1 設置変更許可申請書（平成 25 年 12 月 25 日付）からの解析条件等変更内容について

島根原子力発電所 2 号炉の重大事故等対策の有効性評価において、当社及び先行プラントの審査会合での議論や安全性向上の観点等を踏まえて評価条件等を見直した。以下に、主要な変更内容とその理由を示す。

（1）高压注水・減圧機能喪失

格納容器除熱開始を原子炉への注水と同時としていたが、原子炉水位回復後の原子炉水位制御（レベル 3～レベル 8）を踏まえ、原子炉注水による炉心冠水確認後の操作として、原子炉水位高（レベル 8）到達後に格納容器除熱を行うよう変更した。

また、原子炉を冷温停止状態に移行するまでの運転操作を踏まえ、サプレッショングループ・プール水温度静定後の残留熱除去系の運転モードの切り替え操作（低圧注水モードから原子炉停止時冷却モード）を考慮することとした。

	変更前	変更後
残留熱除去系による格納容器除熱開始	原子炉への注水開始時	原子炉水位高（レベル 8）到達時
残留熱除去系（原子炉停止時冷却モード）による原子炉冷却	—	事象発生から 12 時間後

（2）全交流動力電源喪失

a. 事故シーケンスの細分化

事故シーケンスグループ「全交流動力電源喪失」の重要事故シーケンスとしては、長期 TB の 1 シーケンスのみの説明とし、全交流動力電源喪失時に原子炉隔離時冷却系の機能喪失が重畠する事故シーケンス（TBU, TBD, TBP）については、「高压・低压注水機能喪失」と同様の事象進展となる等としていたが、対策が異なるため 4 シーケンスに細分化することとした。

b. 24 時間全交流動力電源喪失

設置許可基準規則の解釈の「交流動力電源は 24 時間使用できないものとする。」の要求は、長期 TB のみ適用されるとして評価していたが、ガイドの要求通り、TBU, TBD, TBP についても交流動力電源は 24 時間使用できないものとして評価することとした。

(3) 崩壊熱除去機能喪失（取水機能が喪失した場合）

a. 原子炉補機代替冷却系による負荷の見直し

(a) 負荷の追加（その1）

中央制御室及び燃料プールの冷却機能も喪失することを想定し、原子炉補機代替冷却系による負荷に中央制御室換気系及び燃料プール冷却系を追加した。

	変更前	変更後
中央制御室冷却開始	—	事象発生から8時間後
燃料プール冷却開始	—	事象発生から24時間後

(b) 負荷の追加（その2）

重大事故等対処設備の追加に伴う負荷の増加を踏まえ、原子炉補機代替冷却系による負荷に残留熱代替除去系及びCAMS関連設備を追加した。

	変更前	変更後
残留熱代替除去系	—	事象発生から8時間後
CAMS関連設備	—	事象発生から8時間後

b. 原子炉補機代替冷却系による負荷の見直しに伴う重大事故等対策の見直し

原子炉補機代替冷却系による負荷の見直しに伴い、原子炉補機代替冷却系による想定負荷が多くなる接続先での重大事故等対策を考慮した評価に変更した。

	変更前	変更後
原子炉補機代替冷却系の接続先	原子炉建物西側接続口	原子炉建物南側接続口
原子炉注水	低圧炉心スプレイ系	C-残留熱除去系(低圧注水モード)
格納容器除熱	A-残留熱除去系(サブレッショングループ水冷却モード)	B-残留熱除去系(サブレッショングループ水冷却モード)

(4) 原子炉停止機能喪失

a. 原子炉隔離時冷却系による注水の反映

原子炉注水について、給水系、高圧炉心スプレイ系及び原子炉隔離時冷却系により行われるが、このうち、原子炉隔離時冷却系による注水が炉内の体積計算（マスバランス計算）に反映されていないことが分かったため、再解析を実施した。

項目	再解析後	当初申請
燃料被覆管最高温度 (°C)	約 799	約 799
燃料被覆管の酸化量 (%)	1 %以下	1 %以下
原子炉圧力 (MPa [gage])	約 8.68	約 8.68
格納容器圧力 (kPa [gage])	約 167	約 118
サプレッション・チェンバプール水温 (°C)	約 110	約 99

* 原子炉隔離時冷却系による注水開始は、事象発生の約 4.5 分後からであることから、短期解析の炉心側パラメータ（燃料被覆管最高温度、燃料被覆管の酸化量、原子炉圧力）には影響はない。原子炉隔離時冷却系による注水を反映させることで、原子炉水位がわずかに高くなり、炉心流量が増加することにより、原子炉出力がわずかに高くなる。結果として格納容器側パラメータ（格納容器圧力、サプレッション・チェンバのプール水温）が高くなった。

b. 燃料被覆管最高温度の評価位置の見直し

燃料被覆管最高温度の評価位置をスペーサ直下から温度が最も高くなるノードに見直した。

項目	見直し後	見直し前
燃料被覆管最高温度 (°C)	約 818	約 799
評価位置	13 ノード (第 4 スペーサ位置)	14 ノード (第 4 スペーサ位置)

(5) L O C A 時注水機能喪失

a. 破断面積の事故条件の設定の見直し

再循環ポンプ吸込側配管に対して、燃料被覆管温度の破裂発生防止が可能な限界である破断面積を設定して有効性評価を実施していたが、評価上の操作時間余裕を確認する観点から、燃料被覆管の破裂発生を防止可能な範囲で事象進展の特徴を代表でき、かつ、5 分程度の操作時間余裕が確保できる破断面積に見直した。

項目	見直し後	見直し前
破断面積 (cm ²)	約 3.1	約 4.6
燃料被覆管最高温度 (°C)	約 770	約 805

b. S A F E R 解析に用いる原子炉出力変化の入力値の見直し

S A F E R 解析に用いる原子炉出力変化の入力値について適正化するため、R E D Y コードへの入力値のうち、再循環ポンプトリップ及び原子炉水位低スクラム（レベル 3）時間遅れの条件を見直し、S A F E R 解析を再実施した。

項目	見直し後	見直し前
燃料被覆管最高温度 (°C)	約 779	約 770

(6) 格納容器バイパス（インターフェイスシステムLOCA）

a. 破断箇所の事故条件の設定の見直し

インターフェイスシステムLOCAの有効性評価では、保守的に低圧注水系の注水配管の全周破断を想定した条件としていたが、低圧配管の過圧により配管破断は生じないことが確認されたため、現実的な事故条件を想定することとし、低圧部の過圧により生じる可能性のある残留熱除去系熱交換器法兰ジ部等からの漏えいを事故条件とすることとした。

b. 原子炉建物燃料取替階ブローアウトパネル（以下「BOP」という）における閉止装置設置等による流路面積の見直しの反映

重大事故等対処設備である原子炉建物燃料取替階BOPは、インターフェイスシステムLOCA発生時に開放し、原子炉棟内の圧力及び温度を低下させるが、BOP閉止装置設置等により流路面積が変更となることから、それを考慮した解析に見直した。

なお、流路面積の見直しによって、原子炉棟内の環境改善（雰囲気温度、湿度及び圧力の低下）が緩やかになることから、現場操作による破断箇所隔離までの時間が変更となった。

項目	見直し後	見直し前
BOP流路面積	約□m ² (BOP 1.5個分)	約□m ² (BOP 3個分)
破断箇所隔離の完了時間	事象発生 10 時間後	事象発生 6 時間後

c. SAFER解析に用いる原子炉出力変化の入力値の見直し

S A F E R 解析に用いる原子炉出力変化の入力値について適正化するため、REDYコードへの入力値のうち、再循環ポンプトリップ及び原子炉水位低スクラム（レベル3）時間遅れの条件を見直し、SAFER解析を再実施した。

見直し後の解析結果について、原子炉水位の推移が変更となるが、見直し後においても原子炉隔離時冷却系等による注水によって炉心の冠水は維持されることから、有効性評価の評価項目に対する影響はない。

項目	見直し後	見直し前
燃料被覆管最高温度 (°C)	約 309 (初期値)	約 309 (初期値)

本資料のうち、枠囲みの内容は機密に係る事項のため公開できません。

1.2 第724回審査会合（令和元年6月11日）以降の解析条件等変更内容について
島根原子力発電所2号炉の重大事故等対策の有効性評価における、第724回審査会合（令和元年6月11日）以降の解析条件等変更内容について以下に示す。

（1）運転中の原子炉における重大事故に至るおそれがある事故

「高圧・低圧注水機能喪失（T Q U V）」、「高圧注水・減圧機能喪失（T Q U X）」、「全交流動力電源喪失（長期T B, T B U / D, T B P）」及び「崩壊熱除去機能喪失（T W（取水機能喪失）、T W（R H R故障））」について、解析の入力誤りや審査会合における議論を踏まえて解析条件を見直した。なお、「原子炉停止機能喪失（T C）」については、第724回審査会合（令和元年6月11日）以降、解析条件等の見直しを行っていない。

シーケンス毎の解析条件の見直し箇所及び主要な評価項目に対する見直し前後の結果を下表に示す。

	解析条件見直し箇所			解析結果最大値					
	①	②	③	燃料被覆管温度（℃）		格納容器圧力（kPa[gage]）		格納容器温度（℃）	
				見直し前	見直し後	見直し前	見直し後	見直し前	見直し後
T Q U V	○	○	×	約441	約509	約427	約427	約154	約154
T Q U X	○	○	×	約705	約728	約54	約54	約78	約78
長期T B	○	×	○	約309	約309	約427	約427	約154	約154
T B U / T B D	○	×	○	約309	約309	約427	約427	約154	約154
T B P	○	×	○	約309	約309	約427	約427	約154	約154
T W 取水機能喪失	○	○	○	約309	約309	約128	約132	約115	約117
T W RHR故障	○	○	○	約309	約309	約427	約427	約154	約154
L O C A 1. (5)b. 再掲	○	○	×	約770	約779	約427	約427	約154	約153
ISLOCA 1. (6)c. 再掲	○	○	×	約309	約309	—	—	—	—

＜解析条件の見直し＞

- ① スクラム遅れ時間の適正化
 - ② 再循環ポンプトリップ条件を原子炉水位低（レベル2）に変更
 - ③ 急速減圧弁数を6弁に変更
- ：見直しあり、 ×：見直しなし

1.3 第803回審査会合（令和元年11月28日）以降の解析条件等変更内容について
島根原子力発電所2号炉の重大事故等対策の有効性評価における、第803回審査会合（令和元年11月28日）以降の解析条件等変更内容について以下に示す。

（1）運転中の原子炉における重大事故に至るおそれがある事故

「高圧・低圧注水機能喪失（T Q U V）」、「全交流動力電源喪失（長期T B, T B U / D, T B P）」、「崩壊熱除去機能喪失（T W（R H R 故障））」及び「LOCA時注水機能喪失」について、格納容器除熱に関する戦略の変更を踏まえて解析条件を見直した。

シーケンス毎の解析条件の見直し箇所及び主要な評価項目に対する見直し前後の結果を下表に示す。なお、評価項目の燃料被覆管温度に対する解析条件見直しによる評価結果への影響はない。

	解析条件見直し箇所		解析結果最大値					
	①	②	格納容器圧力 (kPa[gage])		格納容器温度 (°C)		敷地境界での実効線量結果 (mSv)	
			見直し前	見直し後	見直し前	見直し後	見直し前*	見直し後*
T Q U V	○	×	約 427	約 384	約 154	約 153	長期 TB 未満 (約 24 h)	LOCA 未満 (約 30 h)
長期 T B	○	○	約 427	約 384	約 154	約 151	約 2.2×10^{-2} (約 20 h)	—
T B U / T B D	○	○	約 427	約 384	約 154	約 151	長期 TB と同 等 (約 20 h)	—
T B P	○	○	約 427	約 384	約 154	約 151	長期 TB 未満 (約 22 h)	—
T W RHR 故障	○	×	約 427	約 384	約 154	約 153	長期 TB と同 等 (約 20 h)	LOCA 未満 (約 30 h)
LOCA	○	×	約 427	約 384	約 153	約 153	長期 TB 未満 (約 22 h)	約 1.7×10^{-2} (約 27 h)

*括弧内はベント時間を記載


<解析条件の見直し>

- ① 炉心損傷前においても格納容器代替スプレイを実施することへの変更
- ② 格納容器代替スプレイを実施するよう変更したことから、ベント実施までに交流電源の復旧が期待できるため、格納容器除熱手段を格納容器フィルタベント系から残留熱除去系へ変更

○：見直しあり、×：見直しなし

(2) 格納容器バイパス (インターフェイスシステムLOCA)

インターフェイスシステムLOCA発生時の原子炉建物原子炉棟内環境評価において、有効性評価で想定した以外の系統について評価を実施するため、解析モデル（原子炉建物ノード分割モデル）の一部を見直した。なお、原子炉建物大物搬入口の耐震対策に伴う影響（二次格納施設の範囲の縮小）についても考慮した。



（注）A－残留熱除去系でインターフェイスシステムLOCAが発生した場合を示す。

2. 格納容器破損防止の有効性評価

2.1 設置変更許可申請書（平成 25 年 12 月 25 日付）からの解析条件等変更内容について

(1) 雰囲気圧力・温度による静的負荷（格納容器過圧・過温破損）（残留熱代替除去系を使用しない場合）

a. 格納容器ベント実施基準等の見直し

格納容器ベント実施基準として、サプレッション・チェンバのベントラインが水没しないよう、「外部注水総量 4,000m³ 到達時」としていたが、ベント系の耐震信頼性の向上を図るため、「サプレッション・プール水位が通常水位 + 約 1.3m 到達時」に見直した。

また、主蒸気隔離弁閉止の条件について、「原子炉水位低（レベル 2）」と/or していたが、主蒸気が格納容器内に保持される厳しい条件として「事象発生と同時」に見直した。主蒸気隔離弁閉止条件の変更により、事象初期に格納容器内に保持される主蒸気量が増加したため、格納容器圧力 640kPa[gage]

(1.5Pd) 到達時間が約 28 時間から約 27 時間と若干早期となったものの、評価項目への影響はない。

解析条件の見直し項目

項目	見直し前	見直し後
格納容器ベント 実施基準	外部注水量 4,000m ³ 到達時	サプレッション・プール水位 が通常水位 + 約 1.3m 到達
主蒸気隔離弁閉止	原子炉水位低（レベル 2）	事象発生と同時

解析結果

項目	見直し前	見直し後
格納容器圧力 640kPa[gage] 到達時間	約 28 時間	約 27 時間
格納容器ベント時間	約 73 時間	約 32 時間
原子炉格納容器バウンダリに かかる圧力の最大値	約 722kPa[gage]	約 659kPa[gage]
原子炉格納容器バウンダリに かかる温度の最大値	約 202°C	約 197°C
Cs-137 放出量 評価結果 (7 日間)	合計 (D/W ベントラインと 建物からの漏えい)	約 3.4TBq 約 4.8TBq

- (2) 高圧溶融物放出／格納容器雰囲気直接加熱、原子炉圧力容器外の溶融燃料
－冷却材相互作用、溶融炉心・コンクリート相互作用
- a. 物理化学現象発生以降の有効性評価の追加
物理化学現象発生以降の有効性評価として、残留熱代替除去系の運転を含めた安定状態までの解析結果及び作業の成立性等を追加した。
- b. 原子炉格納容器下部の侵食量評価におけるコリウムシールドの考慮
解析コード MAAP による原子炉格納容器下部の侵食量評価において、ドライウェルサンプへの溶融炉心流入防止対策として設置したコリウムシールドについて模擬し、評価を実施した。
- c. DCH 対策の原子炉圧力容器破損前スプレイの実施
DCH 対策の原子炉減圧時において、格納容器内環境の緩和のために、格納容器代替スプレイ系（可搬型）により原子炉圧力容器破損前の格納容器スプレイを実施し、原子炉格納容器下部へスプレイ水が流入することで原子炉格納容器下部への事前水張りを実施する。
- d. 原子炉格納容器下部への溶融炉心落下前の初期水張り水位の見直し
従来は、MCCI の観点から、原子炉格納容器下部への初期水張りの水位を深く設定することにより、溶融デブリを落下時に粒子化され、粒子状ベッドとして堆積することで、デブリ冷却性を向上させることが影響緩和のために重要であると考え、初期水張りの水位をドライウェル床面高さと同じ「3.7m（原子炉格納容器下部床面からの水位）」と設定していた。
しかしながら、水深が深い場合は、万が一水蒸気爆発が発生した場合の影響が大きくなる可能性があることや、島根 2 号炉においては、コリウムシールドの設置によって MCCI によるコンクリート侵食の抑制に期待できるという特徴も踏まえ、可能な限り水位低下させる方針とし、FCI の圧力スパイクを考慮しても原子炉格納容器バウンダリの機能が維持され、溶融炉心の粒子化の効果等による MCCI の影響緩和に期待でき、さらに FCI の水蒸気爆発が発生した場合の影響を小さく抑えることができる水位として、「2.4m（コリウムシールド上面からの水位）」に見直した。

解析条件の見直し項目

項目	見直し前	見直し後
コリウムシールド	なし	あり
原子炉圧力容器破損前の格納容器スプレイ	なし	あり
初期水張り水位	3.7m (原子炉格納容器下部床面からの水位)	2.4m (コリウムシールド上面からの水位)

解析結果

【高圧溶融物放出／格納容器雰囲気直接加熱】

項目	見直し前	見直し後
原子炉圧力破損直前の原子炉圧力	約 0.1MPa [gage]	約 0.1MPa [gage]

【原子炉圧力容器外の溶融燃料－冷却材相互作用】

項目	見直し前	見直し後
圧力スパイクによって原子炉格納容器バウンダリにかかる圧力の最大値	約 235kPa [gage]	約 193kPa [gage]
圧力スパイクによって原子炉格納容器バウンダリにかかる温度の最大値	約 127°C	約 123°C
水蒸気爆発評価	内側鋼板にかかる応力	約 395MPa
	外側鋼板にかかる応力	約 217MPa
		約 140MPa

【溶融炉心・コンクリート相互作用】

項目	見直し前	見直し後
原子炉格納容器下部床面のコンクリート侵食量	約 0.12m	0 m
原子炉格納容器下部壁面のコンクリート侵食量	約 0.10m	約 0.04m

(3) 水素燃焼

格納容器過圧・過温破損防止対策として残留熱代替除去系を追加したことから、格納容器破損モード「水素燃焼」の評価事故シーケンスを、「雰囲気圧力・温度による静的負荷（格納容器過圧・過温破損）」のうち、「残留熱代替除去系を使用しない場合」から「残留熱代替除去系を使用する場合」へ変更した。

変更した理由は、「残留熱代替除去系を使用しない場合」では、格納容器フィルタベント系に期待することで、水素濃度及び酸素濃度が低く維持され、水素燃焼の可能性が無視できる状態となるためである。

また、評価事故シーケンスを「残留熱代替除去系を使用する場合」において、G値の不確かさを考慮した場合に、格納容器内の酸素濃度が可燃限界を超えるおそれがあったことから、解析条件の初期条件である酸素濃度を「4 vol%」から「2.5 vol%」へ変更した。なお、この条件は運転上許容されている値の上限（保安規定）に基づき設定していることから、運転上許容されている値の上限（保安規定）も、「4 vol%」から「2.5 vol%」※へ変更する。

変更後においても、格納容器内の酸素ガス濃度は可燃限界を超えることはない。

※ 現状、プラント起動時に酸素濃度が2 vol%以下となるよう窒素を封入することで、プラント運転中に4 vol%に至らないようにしている。運転上許容されている値の上限（保安規定）の変更に伴い、プラント運転中に変更後の2.5 vol%に至らないよう、プラント起動時の酸素濃度を下げることする。

解析条件の見直し項目

項目	見直し前	見直し後
評価事故シーケンス	残留熱代替除去系を使用しない場合	残留熱代替除去系を使用する場合
初期酸素濃度	4 vol%	2.5 vol%

3. 燃料プールにおける燃料損傷防止対策の有効性評価

3.1 設置変更許可申請書（平成 25 年 12 月 25 日付）からの解析条件等変更内容について

a. 燃料プールスプレイ系による燃料プールへの注水量の変更

燃料プールスプレイ系の注水量として、常設スプレイヘッダを使用する場合の配管圧損等を考慮した注水量である「 $120\text{m}^3/\text{h}$ 」を設定していたが、可搬型スプレイノズルを使用する場合も踏まえ、ホース圧損等を考慮した注水量である「 $48\text{m}^3/\text{h}$ 」に変更した。

b. 放射線の遮蔽の維持に必要な燃料プール水位の変更

必要な遮蔽の目安とした線量率の設定を、緊急作業時における被ばく限度（ 100mSv ）と現場での作業時間に基づく線量率下での作業員の被ばく量を踏まえ、 10mSv/h に変更した。

これに伴い、放射線の遮蔽が維持される水位が変更となった。

評価項目	変更前	変更後
必要な遮蔽の目安とした線量率	1mSv/h	10mSv/h
放射線の遮蔽が維持される水位	通常水位から約 2.2m 下	通常水位から約 2.6m 下

c. 燃料プール保有水量及び燃料プール水密度の変更

島根 2 号炉は運転停止中において、燃料プールとキャスク仮置ピット間のゲートを常時開状態としていることから、キャスク仮置ピットの保有水量を燃料プール保有水量に含めていたが、燃料プール水の水位低下をより厳しく評価するため、キャスク仮置ピット内の保有水量を除き、より小さい保有水量に変更した。また、燃料プールが沸騰するまでの時間の評価に使用している水密度を、初期水温の 65°C の値から、より値が小さい 100°C の値に変更した。

評価条件

項目	変更前	変更後
保有水量	約 $1,772\text{ m}^3$	約 $1,599\text{ m}^3$
水密度	981 kg/m^3	958 kg/m^3

評価結果

項目		変更前	変更後
想定事故 1	燃料プールが沸騰するまでの時間	約 9.0 時間	約 7.9 時間
	放射線の遮蔽が維持される水位に到達するまでの時間	約 1.8 日	約 1.7 日
想定事故 2	燃料プールが沸騰するまでの時間	約 8.7 時間	約 7.6 時間
	放射線の遮蔽が維持される水位に到達するまでの時間	約 1.6 日	約 1.5 日

3.2 第781回審査会合（令和元年10月8日）以降の解析条件等変更内容について

a. 燃料プールへの注水手段の変更

有効性評価で想定する燃料プールへの注水手段を、手順上優先して使用する燃料プールスプレイ系（常設スプレイヘッダ）から、より作業時間が長い燃料プールスプレイ系（可搬型スプレイノズル）に変更した。

変更後においても、沸騰による燃料プール水位低下が始まる時間までに注水準備が完了することから、注水開始時間に変更はないため、評価結果※は変わらないことを確認した。

※燃料棒有効長頂部の冠水、放射線の遮蔽が維持される水位の確保、未臨界の維持

項目	変更前	変更後
注水手段	燃料プールスプレイ系 (常設スプレイヘッダ)	燃料プールスプレイ系 (可搬型スプレイノズル)
注水準備が完了する時間	事象発生から 2時間30分後	事象発生から 3時間10分後
注水開始時間 (沸騰による燃料プール水位低下が始まる時間)	事象発生から約7.9時間後 (想定事故1) 事象発生から約7.6時間後 (想定事故2)	

b. スロッシング量の見直し

地震起因のスロッシングが発生した場合のスロッシング量を見直した。

見直し後においても、事象発生から3時間10分までに燃料プールスプレイ系（可搬型スプレイノズル）による注水が可能であることから、評価項目となるパラメータに与える影響は小さいことを確認した。

項目	見直し前	見直し後
スロッシング量	約140m ³	約180m ³
スロッシングによる燃料プール水位低下	通常水位から 約0.84m下	通常水位から 約1.1m下
放射線の遮蔽が維持される最低水位に到達するまでの時間	約1.2日	約1.1日
燃料棒有効長頂部まで水位が低下するまでの時間	約3.5日	約3.3日

4. 運転停止中原子炉における燃料損傷防止対策の有効性評価

4.1 設置変更許可申請書（平成 25 年 12 月 25 日付）からの解析条件等変更内容について

a. 原子炉設置変更許可申請書 添付書類の記載の修正

原子炉設置変更許可申請書 添付書類十「運転停止中原子炉における燃料損傷防止対策の有効性評価」では、原子炉水位の変化を評価しているが、その評価において根拠とした図面に数値の誤りがあったため、正しい数値を用いて再評価を行った。

通常水位 誤 5254mm → 正 5104mm

b. 崩壊熱除去機能喪失及び全交流動力電源喪失におけるプラント状態の見直し

運転停止中のプラント状態については、崩壊熱、保有水量の観点から厳しい状態と考えられる「POS-S 原子炉冷温停止への移行状態」での評価を行っていたが、崩壊熱除去機能喪失事象及び全交流動力電源喪失事象について、RPV の状態が閉止から開放となる POS の場合、RPV を開放すると原子炉隔離時冷却系が使用できなくなること、また、低圧炉心スプレイ系等については RPV 開放の過程で自動起動に期待できなくなることを踏まえ、各 POS にて期待できる緩和設備も考慮し、「POS-A 格納容器及び原子炉圧力容器の開放並びに原子炉ウェル満水への移行状態」に見直した。なお、想定する崩壊熱の不確かさを考慮し、原子炉停止 12 時間後 (POS-S の起点となる、復水器真空破壊時点の崩壊熱) での評価も実施している。

c. 原子炉冷却材の流出におけるプラント状態の見直し

運転停止中のプラント状態については、崩壊熱、保有水量の観点から厳しい状態と考えられる「POS-S 原子炉冷温停止への移行状態」での評価を行っていたが、原子炉冷却材流出事象について、原子炉開放時の場合、原子炉水位計による警報発生や緩和設備の起動等に期待できないことから、事象発生時の検知が困難な事象と考えられ、検知性の観点から厳しいと考える「POS-B 原子炉ウェル満水状態」に見直した。なお、想定する保有水量の不確かさを考慮し、原子炉未開放時 (POS-S) での評価も実施している。

40. 有効性評価における機能喪失を仮定した設備一覧について

第1表～第4表に炉心損傷防止対策、格納容器破損防止対策、燃料プールの燃料損傷防止対策及び運転停止中の燃料損傷防止対策の有効性評価の各重要事故シーケンス等において機能喪失を仮定した設備の一覧を示す。

第1表 炉心損傷防止対策の有効性評価における機能喪失を仮定した設備一覧（1／3）

事故シーケンスグループ	重要事象	安全機能の喪失に対する仮定等	解析上考慮しない主なSA設備
高压・低压注水機能喪失	過渡事象（給水流量の全喪失）	—	高压原子炉代替注水系
	高压炉心冷却失敗	高压炉心スプレイ系 原子炉隔離時冷却系	
	低压炉心冷却失敗	低压炉心スプレイ系 残留熱除去系（低压注水モード）	
高压注水・減圧機能喪失	過渡事象（給水流量の全喪失）	—	高压原子炉代替注水系
	高压炉心冷却失敗	高压炉心スプレイ系 原子炉隔離時冷却系	
	原子炉減圧失敗	自動減圧系 手動減圧の失敗	
全交流動力電源喪失（外部電源喪失+DG失敗）+HPCS失敗	全交流動力電源喪失（外部電源喪失+DG失敗）	非常用ディーゼル発電機	常設代替交流電源設備による非常用高压母線の受電（～24h）
	HPCS失敗	高压炉心スプレイ系ディーゼル発電機	常設代替交流電源設備による非常用高压母線の受電（～24h）
	全交流動力電源喪失（外部電源喪失+DG失敗）+高压炉心冷却失敗	非常用ディーゼル発電機 高压炉心スプレイ系ディーゼル発電機 原子炉隔離時冷却系	常設代替交流電源設備による非常用高压母線の受電（～24h）

第1表 炉心損傷防止対策の有効性評価における機能喪失を仮定した設備一覧 (2/3)

事故シーケンスグループ	重要事故シーケンス等	安全機能の喪失に対する仮定等	解析上考慮しない主なSA設備
全交流動力電源喪失（外部電源喪失+DG失敗）+直流電源喪失	全交流動力電源喪失（外部電源喪失+DG失敗）	非常用ディーゼル発電機等	常設代替交流電源設備による非常用高圧母線の受電 (~24h)
	直流電源喪失	115V-B系所内用蓄電池	
		230V系蓄電池	
	—	原子炉隔離時冷却系	
全交流動力電源喪失（外部電源喪失+DG失敗）+SRV再閉失敗+HPCS失敗	全交流動力電源喪失（外部電源喪失+DG失敗）+SRV再閉失敗	非常用ディーゼル発電機	常設代替交流電源設備による非常用高圧母線の受電 (~24h)
	SRV再閉失敗	逃がし安全弁1個が開固着	
	HPCS失敗	高压炉心スプレイ系ディーゼル発電機	

第1表 炉心損傷防止対策の有効性評価における機能喪失を仮定した設備一覧（3／3）

事故シーケンスグループ	重要事故シーケンス等	安全機能の喪失に対する仮定等	解析上考慮しない主なSA設備
崩壊熱除去機能喪失 (取水機能が喪失した場合)	過渡事象(給水流量の全喪失) 崩壊熱除去失敗	－ 原子炉補機海水系 原子炉補機冷却系 高圧炉心スプレイ補機冷却系(高 圧炉心スプレイ補機海水系)	－
		－	全交流動力電源喪失(外部電源喪 失、非常用ディーゼル発電機等)
崩壊熱除去機能喪失 (残留熱除去系が故障した場合)	過渡事象(給水流量の全喪失) 崩壊熱除去失敗	－ 残留熱除去系	－
原子炉停止機能喪失	過渡事象(主蒸気隔離弁閉止) 原子炉停止失敗	－ 原子炉自動スクラム 原子炉手動スクラム	代替制御棒挿入機能
LOCA時注水機能喪失	中破断LOCA 高压炉心冷却失敗 低压炉心冷却失敗	－ 高压炉心スプレイ系 原子炉隔離時冷却系 低压炉心スプレイ系 残留熱除去系(低圧注水モード) － 給水流量の全喪失	－
格納容器バイパス(インターフェイスシステムLOCA)	インターフェイスシステムLOCA －	自動減圧系* － 給水流量の全喪失	インターフェイスシステムLOCA － CAが発生した側の残留熱除去 系の機能喪失 － 給水流量の全喪失

※「実用発電用原子炉に係る炉心損傷防止対策及び格納容器破損防止対策の有効性評価に関する審査ガイド」を踏まえて設定

第2表 格納容器破損モード

格納容器破損モード	重要事故シーケンス等	安全機能の喪失に対する仮定等	解析上考慮しない主なSA設備
雰囲気圧力・温度による静的負荷 (格納容器過圧・過温破損) (残 留熱代替除去系を使用する場合)	大破断LOCA ECCS注水機能喪失	— 高压炉心スプレイ系 低压炉心スプレイ系 残留熱除去系(低压注水モード)	—
水素燃焼	全交流動力電源喪失 —	非常用ディーゼル発電機等 原子炉補機冷却系(原子炉補機海 水系含む)	
雰囲気圧力・温度による静的負荷 (格納容器過圧・過温破損) (残 留熱代替除去系を使用しない場 合)	大破断LOCA ECCS注水機能喪失	— 高压炉心スプレイ系 低压炉心スプレイ系 残留熱除去系(低压注水モード)	残留熱代替除去系
高圧溶融物放出／格納容器雰囲 気直接加熱、 原子炉圧力容器外の溶融燃料一 冷却材相互作用 溶融炉心・コンクリート相互作用	過渡事象(給水流量の全喪失) 高压炉心冷却失敗 低压炉心冷却失敗 —	— 高压炉心スプレイ系 原子炉隔離時冷却系 低压炉心スプレイ系 残留熱除去系(低压注水モード) 非常用ディーゼル発電機等 原子炉補機冷却系(原子炉補機海 水系含む)	低压原子炉代替注水系(常設) 高压原子炉代替注水系 ペデスタル代替注水系(常設) 残留熱代替除去系(原子炉注水)

第3表 燃料プールの燃料損傷防止対策の有効性評価における機能喪失を仮定した設備一覧

想定事故	重要事故シーケンス等	安全機能の喪失に対する仮定等	解析上考慮しない主なSA設備
想定事故1	冷却機能喪失	燃料プール冷却系 残留熱除去系	燃料プールスプレイ系（常設スプレイヘッダ使用）
	注水機能喪失	燃料プール冷却系 残留熱除去系 復水輸送系	
想定事故2	燃料プール内の水の小規模な喪失	—	燃料プールスプレイ系（常設スプレイヘッダ使用）
	冷却機能喪失	燃料プール冷却系 残留熱除去系	
	注水機能喪失	燃料プール冷却系 残留熱除去系 復水輸送系	燃料プール補給水系

第4表 運転停止中の燃料損傷防止対策の有効性評価における機能喪失を仮定した設備一覧

事故シーケンスグループ	重要事故シーケンス等	安全機能の喪失に対する仮定等	解析上考慮しない主なSA設備
崩壊熱除去機能喪失	崩壊熱除去機能喪失	—	—
	崩壊熱除去・炉心冷却失敗	運転中の残留熱除去系（原子炉停止時冷却モード）	—
全交流動力電源喪失	外部電源喪失	—	—
	全交流動力電源喪失	非常用ディーゼル発電機等 原子炉補機冷却系（原子炉補機海水系含む）	—
原子炉冷却材の流出	残留熱除去系切替時の冷却材 流出	—	—
	流出隔離・炉心冷却失敗	運転中の残留熱除去系（原子炉停止時冷却モード）	—
反応度の誤投入	制御棒の誤引き抜き	—	—

実用発電用原子炉に係る炉心損傷防止対策及び格納容器破損防止対策の有効性評価に関する審査ガイド（改正 平成 29 年 11 月 29 日 原子力規制委員会決定） 抜粋

(b) 中小破断 LOCA 時

a) 重要事故シーケンスの例

- i. 中小破断 LOCA の発生後、「高圧注水機能及び低圧注水機能が喪失する場合」、又は「高圧注水機能及び原子炉減圧機能が喪失する場合」に、炉心の著しい損傷に至る。

b) 主要解析条件（「2.2.2 有効性評価の共通解析条件」に記載の項目を除く。）

- i. 原子炉冷却材圧力バウンダリを構成する配管の破断を想定する。
- ii. 高圧注水機能として IC、RCIC 及び高圧 ECCS の機能喪失を、低圧注水機能として低圧 ECCS の機能喪失を、原子炉減圧機能として自動減圧系の機能喪失を仮定する。
- iii. 原子炉冷却材バウンダリの破断口径及び破断位置は、低圧注水を行うために原子炉の減圧又は高圧注水系による炉心冷却を必要とする範囲とする。

c) 対策例

- i. 代替注水設備等による炉心冷却機能の確保
- ii. 逃がし安全弁の手動作動による原子炉の減圧及び低圧注水によって炉心冷却機能を確保
(代替注水設備の動作に原子炉の減圧が必要となる場合)

41. 9×9 燃料で評価することの代表性について

1. 燃料被覆管温度評価への影響の観点での 9×9 燃料で評価することの代表性について

(1) 9×9 燃料と MOX 燃料の崩壊熱の比較について

U-235 及び Pu-239 の崩壊熱の比較を図 1 に示す。短期的には、U-235 の崩壊熱の方が Pu-239 の崩壊熱より大きい。炉心損傷防止対策の有効性評価では、燃料被覆管最高温度は事象発生後 1 時間以内に発生していることから、有効性評価の範囲においては MOX 燃料の評価はウラン燃料の評価に包絡されると考える。




図 1 崩壊熱の比較

(2) 燃料形状・物性について

MOX燃料と9×9燃料（A型）の形状等の比較を表1に示す。MOX燃料は、9×9燃料（A型）に比べて燃料棒が太径であるため、燃料被覆管の熱容量が大きくなり、また、燃料棒線出力密度が同じである場合、燃料棒周長が長いことから相対的に熱流束は小さくなる。一方、MOX燃料は9×9燃料（A型）に比べて燃料ペレット熱伝導率及び燃料ギャップ熱伝達係数が低いため、初期保有熱量が大きくなる。

原子炉注水機能が喪失し、炉心が露出することにより燃料被覆管温度が上昇する事象では、事象が進展し、原子炉水位が低下し炉心が露出した際等の温度上昇率は、燃料被覆管熱容量の違いによりMOX燃料の方が相対的に小さくなる。更に、熱伝達係数が9×9燃料（A型）とMOX燃料でほぼ同等であることから、燃料棒周長が長いMOX燃料の除熱量の方が大きくなる。すなわち、崩壊熱の事象発生後の減衰を考えると、MOX燃料の方が事象発生後早期に除熱量が崩壊熱を上回るため温度低下が始まることとなる。一方、燃料の露出は事象発生後30分程度で発生しており、炉心は比較的長期間にわたり冠水状態で冷却されるため、初期保有熱量の相違は結果にはほとんど影響を及ぼさないと考えられる。したがって、9×9燃料（A型）とMOX燃料の初期線出力密度が同じとして評価した場合、MOX燃料の燃料被覆管温度評価は9×9燃料（A型）の評価に包絡されると考える。

また、原子炉停止機能喪失時のような炉出力が高い状態で沸騰遷移により燃料被覆管温度が上昇する事象では、初期線出力密度が同じである場合、熱流束が小さく、燃料ギャップ熱伝達係数が小さいために冷却材への伝熱遅れが大きいMOX燃料の方が相対的に燃料被覆管温度上昇率は小さくなる傾向となる。

表1 MOX燃料と9×9燃料（A型）の形状等の比較

	MOX燃料	9×9燃料（A型）
燃料被覆管外径	約12.3mm	約11.2mm
燃料被覆管厚さ	約0.86mm	約0.71mm

(3) まとめ

上述より、9×9燃料（A型）の方がMOX燃料よりも崩壊熱が大きく、燃料の冷却性や温度上昇の観点で厳しいことから、有効性評価においてはMOX燃料の評価は9×9燃料（A型）の評価に包絡されるため、9×9燃料（A型）の評価結果で代表しても問題はないと考える。

2. MOX燃料を採用した場合の被ばく評価について

「実用発電用原子炉に係る炉心損傷防止対策及び格納容器破損防止対策の有効性評価に関する審査ガイド」に基づき実施した有効性評価において、被ばく評価を実施しているが、その事象は、新たな燃料の破損を伴わない事象と新たな燃料の破損を伴う事象に分類される。両事象において、MOX燃料を採用した場合、 9×9 燃料を採用した被ばく評価結果を上回らないことを確認した。従って、島根2号炉における被ばく評価においては、希ガス及びよう素の大気中への放出量及び被ばく線量を保守的に見積もる 9×9 燃料で代表して評価することとする。

以下に、具体的な考え方を示す。⁽¹⁾⁽²⁾⁽³⁾

(1) 新たな燃料の破損を伴わない事象

本事象としては、事故シーケンスグループとして「高圧・低圧注水機能喪失」、「全交流動力電源喪失」、「崩壊熱除去機能喪失」、「LOC A時注水機能喪失」及び「格納容器バイパス」が該当するが、これらの事象については、原子炉冷却材中の核分裂生成物及び事故後の減圧に伴う燃料からの追加放出を仮定して被ばく評価を行っている。

大気中に放出される核分裂生成物（希ガス及びよう素）の量は、運転上許容される I-131 の最大濃度及び追加放出量を設定し、これらを基に I-131 以外の核種について核分裂収率及び崩壊定数により算定する。

MOX燃料装荷時においても、運転上許容される I-131 の最大濃度及び追加放出量は 9×9 燃料装荷時と同等に設定し、MOX燃料装荷率や燃料の燃焼状態によらず、一定の値で制限することとしている。

表 2 に示すとおり、 9×9 燃料の代表的核分裂性核種である U-235 の核分裂の場合の方が、MOX燃料の代表的核分裂性核種である Pu-239 の核分裂の場合よりも I-131 の核分裂収率に対する他の希ガス及びよう素の核分裂収率が相対的に大きくなっている。

従って、 9×9 燃料の方が、燃料から漏えいしたよう素の冷却材中濃度と燃料からの希ガス及びよう素の追加放出量をより保守的に設定することになり、大気中への放出量の評価として保守的となる。

なお、島根 2 号炉は 1/3MOX 燃料装荷炉心であり、「発電用軽水型原子炉施設に用いられる混合酸化物燃料について」（平成 7 年 6 月 19 日 原子力安全委員会了承）で示されたように、MOX 燃料の装荷率が 1/3 程度であれば 9×9 ウラン燃料装荷炉心と特性が大きく異なることはないとされている。

また、「改良型沸騰水型原子炉における混合酸化物燃料の全炉心装荷について」（平成 11 年 6 月 28 日 原子力安全委員会了承 一部改訂 平成 13 年 3 月 29 日 原子力安全委員会）によると、ウランやプルトニウム等の核分裂寄与割合は図 2 のとおり炉心毎に異なる。フル MOX - ABWR においては MOX 燃料の炉心装荷率を初装荷炉心で 1/3 程度まで、取換炉心で全炉心までとしており、ウラン燃料装荷炉心から全 MOX 装荷炉心までの状態が存在することから、全 MOX 燃料装荷炉心では評価対象となる事象及び核種（希ガス、よう素）毎に、U-235 の核分裂収率を用いる場合と Pu-239 の核分裂収率を用いる場合とを比較して判断基準に対してより保守的な結果を与える方の核分裂収率をそれぞれ選択して用いることとしている。

表2 U-235 及び Pu-239 の核分裂収率

核分裂生成物	核分裂収率			
	U-235 (%)	I-131 の 値で規格化	Pu-239 (%)	I-131 の 値で規格化
I-131	2.84	1.0	3.74	1.0
I-132	4.21	1.48	5.27	1.41
I-133	6.77	2.38	6.93	1.85
I-134	7.61	2.68	7.29	1.95
I-135	6.41	2.26	6.31	1.69
Kr-83m	0.53	0.19	0.29	0.08
Kr-85m	1.31	0.46	0.55	0.15
Kr-85	0.29	0.10	0.13	0.03
Kr-87	2.54	0.89	0.95	0.25
Kr-88	3.58	1.26	1.32	0.35
Xe-131m	0.040	0.01	0.052	0.01
Xe-133m	0.19	0.07	0.23	0.06
Xe-133	6.77	2.38	6.97	1.86
Xe-135m	1.06	0.37	1.56	0.42
Xe-135	6.63	2.33	7.47	2.0
Xe-138	6.28	2.21	4.89	1.31




図2 A B W R 平衡炉心における核分裂寄与割合例
(出典「改良型沸騰水型原子炉における混合酸化物燃料の全炉心装荷について」)

(2) 燃料の破損を伴う事象

本事象としては、事故シーケンスグループとして「格納容器過圧・過温破損」が該当するが、この事象については、炉心内の核分裂生成物の蓄積量を用い、それが放出されるとして被ばく評価を行っている。炉内内蔵量は、ORIGEN2コードにより、運転履歴等を考慮した単位熱出力あたりの炉内内蔵量を計算し、この結果に熱出力を乗じることにより求めている。ORIGEN2コードによる炉内内蔵量計算条件を表3に、MOX燃料及び9×9燃料の核種のうち被ばく評価上主要な核種である希ガス、よう素及びCsの単位熱出力あたりの炉内内蔵量を表4に示す。

希ガス、よう素及びCsについて9×9燃料炉心のほうが炉内内蔵量は多くなる結果となる。MOX燃料の代表的核分裂性核種であるPu-239と9×9燃料の代表的核分裂性核種であるU-235では、核分裂収率が若干異なり、希ガスについてPu-239の核分裂生成物の核分裂収率の方がおおむね低くなり、よう素及びCsについてはPu-239の核分裂収率の方がおおむね高くなる傾向があるが、運転履歴を考慮した場合、9×9燃料炉心の方が運転期間が長いことからよう素及びCsについても炉内内蔵量は多くなる結果となる。

また、MOX燃料を装荷した場合における被ばく評価においては、対象核種、放出経路、想定事象、評価条件等の基本条件は9×9燃料を装荷した場合と変わらず、環境へ放出された後の拡散手法もプラント構成によって変わるものではない。

従って、現状の9×9燃料を採用した被ばく評価結果の方が、大気中への放出量をより保守側に算定することとなり、MOX燃料を採用した場合の被ばく線量が、現状の被ばく線量を上回ることはない。

表3 炉内内蔵量計算条件

	9×9燃料	MOX燃料
原子炉熱出力	2,436MW	2,436MW
原子炉運転時間	2,083日	1,667日
サイクル数	5	4
計算コード	ORIGEN2コード	ORIGEN2コード

表4 MOX燃料及び9×9燃料の単位熱出力あたりの炉内内蔵量

[単位 : Bq (Gross 値) /MWt]

	希ガス	よう素	Cs
9×9燃料	約 6.6×10^{15}	約 8.6×10^{15}	約 3.4×10^{14}
MOX燃料	約 6.0×10^{15}	約 8.2×10^{15}	約 2.2×10^{14}
9×9燃料／MOX燃料	1.10	1.05	1.53

参考文献

- (1) 沸騰水型原子力発電所 事故時の被ばく評価手法について 平成16年1月 株式会社 日立製作所
- (2) 発電用軽水型原子炉施設に用いられる混合酸化物燃料について 平成7年6月19日 原子力安全委員会了承
- (3) 改良型沸騰水型原子炉における混合酸化物燃料の全炉心装荷について 平成11年6月28日 原子力安全委員会了承 一部改訂 平成13年3月29日 原子力安全委員会

42. 自動減圧機能及び代替自動減圧機能の論理回路について

1. 自動減圧機能の論理回路について

自動減圧機能は、設計基準事象（中小破断L O C A）の際に、自動的に原子炉を減圧し、低圧炉心注水を促進させることを目的とした設備であり、事象条件としては中小破断L O C A + 外部電源喪失 + 高圧炉心スプレイ系の单一故障を想定し、ドライウェル圧力高と原子炉水位低（レベル1，3）のAND条件及び残留熱除去ポンプ又は低圧炉心スプレイポンプ運転の場合に、自動減圧させることができる設計としている。

また、上記想定では、高圧炉心スプレイ系以外の非常用炉心冷却系（低圧E C C S）は作動するが、低圧E C C Sが全て作動しなかった場合は、減圧しても冷却水が注入されずインベントリが急減する恐れがあることから、低圧E C C Sポンプ1台以上が運転中であれば作動する回路とし、自動減圧までに120秒の時間遅れをもたせ、自動減圧機能の阻止スイッチを設置することで、低圧E C C Sが全て作動していない場合には、自動減圧を阻止する手順としている。

逃がし安全弁用電磁弁の作動信号について、図1の逃がし安全弁Bの場合、自動減圧機能の作動信号はS V - 6 B, 7 B弁に、手動減圧機能の作動信号はS V - 5 B弁に入力しており、電磁弁を共用しない設計とすることで自動減圧機能は手動減圧機能に悪影響を及ぼさない設計としている。

2. 代替自動減圧機能の論理回路について

代替自動減圧機能は、低圧E C C Sの多重故障も想定し、低圧E C C Sポンプが全台故障している場合には減圧しないよう原子炉水位低（レベル1）及び残留熱除去ポンプ又は低圧炉心スプレイポンプ運転の場合に、自動減圧させることができる設計としている。

逃がし安全弁用電磁弁の作動信号について、図1の逃がし安全弁Bの場合、代替自動減圧機能の作動信号はS V - 5 B弁に、自動減圧機能の作動信号はS V - 6 B, 7 B弁に入力しており、電磁弁を共用しない設計とすることで代替自動減圧機能は自動減圧機能に悪影響を及ぼさない設計としている。

なお、T Q U XにおけるS R V手動開放失敗の想定については、手動操作の不確実性を考慮しており、S V - 5 B弁は健全性を有している想定としている。

3. 低圧E C C Sポンプ運転信号の検出方法について

低圧E C C Sポンプ運転状態は、ポンプ遮断器「閉」信号又はポンプ吐出圧力高信号で検出可能である。島根2号炉では、図2のとおりポンプの吐出圧力計をポンプ下流の逆止弁後段にのみ設置しており、ポンプ起動後に異常停止しても残圧により、ポンプ運転状態を正確に判別することができない可能性があることから、ポンプが起動していることを正常に検出可能な遮断器「閉」信号

を採用している。

電動機の制御回路には機械的な異常を検知する過電流継電器が設置されており、軸固定等の機械的な異常時でも遮断器が開放され、ポンプ不動作を検知可能である。他の過電流を生じない何らかの機械的な異常によりポンプが正常に運転できていない可能性はあるが、低圧ECCSポンプ4台全てが同様の故障状態(電気的に正常かつ機械的に異常)となる可能性は極めて低い。低圧ECCSポンプ4台全てが同様の故障状態の場合でも、中央制御室のポンプ吐出圧力計等の確認により運転員がポンプの異常を判断し、従来から整備している低圧ECCSポンプ全台故障時の自動減圧を手動で阻止する手順により対処可能である。




図1 自動減圧系及び代替自動減圧機能の論理回路図




図 2 低圧炉心スプレイ系 系統概要図

43. 全希ガス漏えい率及びI-131の追加放出量の設定について

柏崎3, 4号炉（昭和62年設置変更許可）以降の新增設プラントでは、全希ガス漏えい率（f値）を $3.7 \times 10^9 \text{Bq/s}$ （100mCi/s）としている。また、追加放出量はf値に依存するものとして整理し直され（第1図）、f値が $3.7 \times 10^9 \text{Bq/s}$ （100mCi/s）のプラントでは、設計基準事故時のI-131追加放出量は実測値の平均値に相当する値の約 $1.4 \times 10^{12} \text{Bq}$ （約37Ci）（第2図）に適切な余裕を見た値として、 $3.7 \times 10^{13} \text{Bq}$ （1,000Ci）としている。

島根2号炉のf値の設定及び重大事故に至るおそれがある事故時の線量評価に用いるI-131追加放出量の設定について以下に示す。

1. 島根2号炉のf値の設定について（別紙1, 別紙3参照）

島根2号炉のf値は、増設時（昭和56年設置変更許可）において、先行炉と同様 $1.11 \times 10^{10} \text{Bq/s}$ （300mCi/s）に設定した。

その後、燃料の健全性の向上や原子炉冷却材の水質改善により、冷却材に移行する希ガスの漏えい率が減少したことを受け、柏崎3, 4号炉（昭和62年設置変更許可）以降の新增設プラントでは、f値を $3.7 \times 10^9 \text{Bq/s}$ （100mCi/s）としている。また、新增設プラント以外にも、敦賀1号炉の放射性廃棄物廃棄施設内的一部設備の撤去に関する設置変更許可申請において、f値を $3.7 \times 10^9 \text{Bq/s}$ （100mCi/s）に見直している。（平成8年設置変更許可）

島根2号炉においても、島根3号炉増設に合わせて、f値を $3.7 \times 10^9 \text{Bq/s}$ （100mCi/s）に見直している。（平成17年設置変更許可）

2. I-131の追加放出量の設定について（別紙2, 別紙3参照）

島根2号炉のI-131の追加放出量は、増設時（昭和56年設置変更許可）において、先行炉と同様に出力依存とし、800MW級プラントの $1.67 \times 10^{14} \text{Bq}$ （4,500Ci）に設定した。

その後、柏崎3, 4号炉（昭和62年設置変更許可）以降の新增設プラントでは、I-131の追加放出量はf値に依存するものとして整理し直されている（第1図）。BWRプラントの全希ガス漏えい率は、平常運転時の放出管理目標値のベースである $3.7 \times 10^9 \text{Bq/s}$ （100mCi/s）に比べて十分に小さいが、線量評価に用いる追加放出量設定に当たっては、f値を $3.7 \times 10^9 \text{Bq/s}$ （100mCi/s）として平均値に相当する値を求めており。第1表によれば、f値が $3.7 \times 10^9 \text{Bq/s}$ （100mCi/s）の場合、I-131追加放出量の平均値に相当する値は約 $1.4 \times 10^{12} \text{Bq}$ （約37Ci）となり、適切な余裕を見た値として、 $3.7 \times 10^{13} \text{Bq}$ （1,000Ci）としている。


島根2号炉においても、島根3号炉増設に合わせて、設計基準事故時の線量

評価に用いる I - 131 追加放出量を 3.7×10^{13} Bq (1,000Ci) に見直している。(平成 17 年設置変更許可)


島根 2 号炉の重大事故に至るおそれがある事故時の線量評価に用いる I - 131 の追加放出量についても、設計基準事故時と同様、 3.7×10^{13} Bq (1,000Ci) としている。

第 1 表 単位全希ガス漏えい率あたりの I - 131 追加放出量

	Bq／(Bq/s) (Ci／(mCi/s))
平均値 μ	370 (0.37)



第1図 追加放出量と f 値の関係



第2図 単位全希ガス漏えい率当たりのI-131追加放出量

島根3号炉増設に係る安全審査（一次審査） 資料抜粋

H13.5.17
H13.12.3 改

島根原子力発電所3号炉

平常運転時における
一般公衆の受ける線量について
(補足説明資料)

中国電力株式会社

全希ガス漏えい率（f値）の見直しについて

1. 島根1,2号炉の従来設定

島根1号炉は、昭和51年の「発電用軽水型原子炉施設周辺の線量目標値に対する評価指針」制定に伴う変更申請（被ばく評価の見直し）時に、 0.3Ci/s とした。

また、島根2号炉も昭和56年の増設申請時から同じ値を採用し、1,2号炉とともに現在に至っている。

2. 国内BWRの状況

その後、燃料の健全性向上や原子炉冷却材の水質改善等により、冷却材に移行する希ガスの漏えい率が減少したことを受け、柏崎刈羽3,4号炉（昭和62年許可）以降の新增設プラントは、f値をそれまでの $1/3$ となる 0.1Ci/s （ $3.7 \times 10^9\text{Bq/s}$ ）に見直している。


なお、敦賀1号炉は新規プラントではないが、炉心燃料の健全性の向上に変わりないことから、f値の見直し $0.3 \rightarrow 0.1\text{Ci/s}$ を行っている（平成8年許可）。

3. 島根1～3号炉のf値設定

新規プラントである島根3号炉のf値は、先行プラントと同様に 0.1Ci/s と設定する。


また、島根1,2号炉についても、炉心燃料の健全性は最新プラントと同等であることから（図1参照）、敦賀1号炉と同様にf値の見直し（ $0.3 \rightarrow 0.1\text{Ci/s}$ ）を行う。

なお、島根1,2号炉については、安全評価をf値 $1/3$ として行うこととなるが、保安規定の制限値（冷却材中のよう素濃度、気体廃棄物の放出管理目標値（発電所合計））もより厳しい値に改め、運転管理を行っていくものである。



2-2

本資料のうち、枠囲みの内容は機密に係る事項のため公開できません。



第2図 島根1,2号炉全希ガス漏洩率 (f 値) の推移

H13.10.11

H13.12.3 改

島根原子力発電所3号炉

重大事故及び仮想事故時の 線量評価について

(補足説明資料)

中国電力株式会社

(5.(2).3.5)

追加放出量見直しの経緯

柏崎刈羽3、4号炉（昭和62年設置許可）以降の新增設プラントでは、追加放出量は全希ガス漏えい率（ f 値）に依存するものとして整理し直され（第1図）、 f 値が $3.7 \times 10^9 \text{Bq/s}$ （0.1Ci/s）のプラントは、事故 $3.7 \times 10^{13} \text{Bq}$ （1,000Ci）、重大事故・仮想事故 $7.4 \times 10^{14} \text{Bq}$ （2,000Ci）としている。

国内12プラントの実測（第1表）に基づく追加放出量を、 f 値と関連付けて統計整理した結果を第2図に示す。また、 f 値1mCi/s当たりのI-131追加放出量の平均値 μ 及び97%累積出現頻度に当たる $\mu + 2\sigma$ （ σ ：標準偏差）を第2表に示す。このデータに基づき、線量評価に使用する追加放出量を設定している。

(1) 追加放出量の設定について

線量評価に用いられる追加放出量は、事故については、実測値の平均値に余裕をみた値を、また、重大事故及び仮想事故については、実測値のバラツキを考慮し実測データに基づく値に安全余裕を見込んだ値を設定している。

BWRプラントの f 値の実績は、平常運転時の放出管理目標値のベースである $3.7 \times 10^9 \text{Bq/s}$ （0.1Ci/s）に比べ十分に小さいが、線量評価に用いる追加放出量設定に当たっては、この f 値を基に平均値及び97%累積出現頻度相当値を求めた。第2表によれば、 f 値 $3.7 \times 10^9 \text{Bq/s}$ （0.1Ci/s）の場合、I-131追加放出量の平均値に相当する値は約37Ci（約 $1.4 \times 10^{12} \text{Bq}$ ）、97%累積出現頻度に相当する値は約1,900Ci（約 $7.0 \times 10^{13} \text{Bq}$ ）となる。

島根3号炉の線量評価に用いるI-131追加放出量は、事故の場合、実測値の平均値約37Ciに適切な余裕をみた値として、1,000Ci（ $3.7 \times 10^{13} \text{Bq}$ ）と設定し、重大事故及び仮想事故の場合、97%累積出現頻度に相当する値（約1,900Ci）に余裕を見込んで2,000Ci（ $7.4 \times 10^{13} \text{Bq}$ ）と設定している。


なお、事故時線量評価に用いるI-131追加放出量は、冷却材中のI-131濃度と同様に、運転上の制限値として保安規定に定めるものである。

第1表 追加放出量見直しに使用したデータ

プラント	データ数	期間
島根1号炉	18	S 49~S 58
福島第一1号炉	10	S 46~S 58
福島第一2号炉	6	S 50~S 58
福島第一3号炉	6	S 52~S 58
福島第一4号炉	4	S 54~S 57
福島第一5号炉	5	S 54~S 58
福島第一6号炉	3	S 55~S 58
福島第二1号炉	1	S 58
浜岡1号炉	13	S 51~S 59
浜岡2号炉	10	S 54~S 59
敦賀1号炉	9	S 45~S 57
東海第二	13	S 53~S 57


第2表 全希ガス漏えい率 1mCi/s当たりのI-131追加放出量

統計量	実績値 (Ci/mCi · s ⁻¹)
平均値 (μ)	0.37
97%累積出現頻度相当値 ($\mu + 2\sigma$)	19



第1図 追加放出量とf値の関係

5.(2).3.5-3



第2図 追加放出量/f値の分布（対数正規分布）

5.(2).3.5-4

(参考)

(1) 先行炉の実測に基づく追加放出量の算出方法

原子炉の出力降下開始の1時間前から原子炉圧力が大気圧となるまでの期間^{*1}、1時間ごとに冷却材中のように素濃度を測定し、冷却材中のように素の収支バランスから追加放出量を計算している。

追加放出量の計算式を以下に示す。

1時間当たりの追加放出量 (Ai)

$$\begin{aligned}
 &= \text{冷却材中ように素濃度の增加分} \times \text{保有水量} \\
 &\quad + \text{ように素の崩壊により減少する量} \\
 &\quad + \text{主蒸気へのキャリーオーバーにより減少する量} \\
 &\quad + \text{冷却材浄化系により除去され、減少する量}
 \end{aligned}$$

$$Ai = V \cdot (Ci_{i+1} - Ci) + \frac{Ci_{i+1} + Ci}{2} \cdot \Delta t \cdot \left\{ \lambda \cdot V + f_c \left(1 - \frac{1}{DF} \right) + fs \cdot a \right\}$$

ここで、V : 保有水量 (g)

Ci_{i+1} : i+1番目のように素濃度測定値 ($\mu Ci/g$)

Ci : i番目のように素濃度測定値 ($\mu Ci/g$)

Δt : 時間間隔(1時間) (h)

λ : よう素-131 壊変定数 (3.58×10^{-3}) (h⁻¹)

f_c : 浄化系流量 (g/h)

DF : 浄化系除染係数

fs : 主蒸気流量 (g/h)

a : キャリーオーバー率(0.02)

全漏えい量 A

$$A = \sum Ai$$

ただし、 $Ai \leq 0$ の場合は、 $Ai = 0$ とする。

*1 停止操作開始から大気圧となるまでの時間が24時間以内の場合は24時間

(2) 追加放出量の変遷について

- a. 追加放出の実績データを全希ガス漏えい率で整理して追加放出量を設定するようになったのは、昭和60年以降(柏崎刈羽3、4号炉増設)であり、共通の値として、事故時1,000Ci、重大事故及び仮想事故時2,000Ciを使用している。
- b. それ以前は、追加放出量の実測データを熱出力で整理しており、追加放出量の設定は、プラント熱出力に応じ第3表のとおりとしていた。なお、重大事故及び仮想事故は平均値+2倍の標準偏差の値を、また、事故ではその半分の値を使用する設定方法は、現在と同じである。

第3表 追加放出量の設定値(昭和59年以前)

	事故時	重大事故及び 仮想事故時
400MW級	2,000Ci	4,000Ci
500MW級	3,000Ci	6,000Ci
800MW級	4,500Ci	9,000Ci
1,100MW級	6,000Ci	12,000Ci

H13.10.11

H13.12.3 改

島根原子力発電所 1号及び2号炉

発電所敷地の一部変更に伴う
事故時並びに重大事故及び仮想事故時の
線量評価について

(補足説明資料)

中国電力株式会社

f 値及び追加放出量の変更による線量評価結果への影響について

今回の申請にあたり、f 値及び原子炉圧力の低下に伴う燃料棒からの追加放出量を第1表のとおり変更した。これは、燃料の健全性向上や原子炉冷却材の水質改善等により、f 値及び追加放出量の実績値が低くなっていることを考慮して、柏崎刈羽3,4号炉（昭和62年許可）以降の新增設BWRプラントにおいて採用されている見直しを反映したものである。

今回の申請解析条件をベースとし、f 値及び追加放出量のみを従来申請条件として線量評価を行い、評価結果を今回の申請解析値と比較した。なお、比較のため旧指針ベースで評価した。その結果を第2表及び第3表に示す。

第1表 f 値及び追加放出量

		評価条件値	
		従来申請	今回申請
f 値（30分減衰換算値）	1号炉	$1.11 \times 10^{10} \text{Bq/s}$ (0.3Ci/s)	$3.7 \times 10^9 \text{Bq/s}$ (0.1Ci/s)
	2号炉	同上	同上
冷却材中I-131濃度	1号炉	約 $4.08 \times 10^3 \text{Bq/g}^*$	約 $1.36 \times 10^3 \text{Bq/g}^*$
	2号炉	約 $4.26 \times 10^3 \text{Bq/g}^*$	約 $1.42 \times 10^3 \text{Bq/g}^*$
(重大事故及び仮想事故時)	1号炉	$7.4 \times 10^{13} \text{Bq}$ (2,000Ci)	$3.7 \times 10^{13} \text{Bq}$ (1,000Ci)
	2号炉	$1.67 \times 10^{14} \text{Bq}$ (4,500Ci)	同上
	1号炉	$1.48 \times 10^{14} \text{Bq}$ (4,000Ci)	$7.4 \times 10^{13} \text{Bq}$ (2,000Ci)
	2号炉	$3.33 \times 10^{14} \text{Bq}$ (9,000Ci)	同上

* 解析上は有効数字2桁で四捨五入して使用

44. 島根 2 号炉の原子炉中性子計装系の設備概要について

島根 2 号炉が採用している原子炉中性子計装系の概要及び他プラントが採用している起動領域計装（以下、 S R N M）との特徴の比較を以下の通り示す。

1. 概要について

島根 2 号炉の原子炉中性子計装系は、 中性子源領域計装（以下、 S R M）， 中間領域計装（以下、 I R M）及び平均出力領域計装（以下、 A P R M）を採用しており、 原子炉出力を中性子源領域から出力領域までの中性子束をオーバーラップしながら連続して監視する設備である。

2. S R N Mとの特徴の比較について

以下の通り、 特徴の比較を示す。

a. 運転操作性

S R M及びI R Mは、 検出器が運転時引き抜きであり、 運転員が中性子束レベルを監視しながら手動によりレンジ切り替えを行う。 S R N Mは、 検出器が炉内固定であり、 レンジ切り替えが自動化されているため、 炉起動及び停止時の運転操作性が異なる。

b. 設備構成

S R M及びI R Mは、 島根 2 号炉の場合、 S R Mが 4 チャンネル、 I R Mが 8 チャンネルの合計 12 チャンネルあり、 炉内に挿入するため検出器駆動機構を備えている。 S R N MはS R M及びI R Mが集約されるため、 チャンネル数が少なくなると共に、 検出器が炉内固定のため、 設備構成が異なる。

c. 機能及び運用の相違について

島根 2 号炉で採用している S R M及びI R Mと先行審査プラントや島根 3 号炉で採用されている S R N Mの計測範囲、 機能及び運用の相違について、 表 1， 2 に示す。

d. 有効性評価（反応度の誤投入）におけるスクラム動作に至るまでの状況

島根 2 号炉及び先行審査プラントにおける有効性評価（反応度の誤投入）のスクラム動作に至るまでの状況の相違について、 表 3 に示す。

表1：SRM及びIRM, SRNMの計測範囲の相違

機能及び運用	SRM及びIRM	SRNM
計測範囲		SRM及びIRMの測定範囲はほぼ同等である。 SRNMは最大レンジにて定格出力の125%までの測定が可能となっているが、当該範囲は通常平均出力領域計装(APRM)で測定されるため、実質的な相違はない。

本資料のうち、枠囲みの内容は機密に係る事項のため公開できません。

表2：SRM及びIRM, SRNMの機能及び運用の相違

機能及び運用	SRM及びIRM	SRNM	相違点
モード切替 レンジ切替	個別検出器のためモード切替なし。 IRMレンジ切替は運転員の手動操作。	中性子源領域から中間領域へ自動切替え。 中間領域レンジ切替も自動切替え。	SRM及びIRMで必要な手動操作をSRNMでは自動切替とし、プラント起動過程における運転員の負担が軽減されている。
スクラム機能	IRM異常高（各レンジフルスケールの95%） 制御棒過引抜により燃料が熱的限界を超える い値として、中性子束高により検知する。	ペリオド短（10秒）（ただし、中間領域 (3×10 ⁵ cps以上)において） 制御棒過引抜により燃料が熱的限界を超える い値として、ペリオド短（10秒）により検知する。	SRNMはレンジの自動切替を採用していることから中性子束高を設定できないため、IRMの中性子束高によるスクラムが起こるまでの出力上昇とほぼ同等となるよう設計されたペリオド短（10秒）としている。
制御棒 引抜阻止機能	初期燃料装荷時等に原子炉の異常を未然に防ぐため、SRM異常高を有している。	SRM下限（3cps）, SRNM高（35%） ペリオド短（20秒） 運転起動時に異常な出力上昇等を防止するため、制御棒引抜阻止機能を有している。	同様な機能を有しており、相違はない。 なお、島根2号炉は、原子炉停止余裕検査等においてSRM異常高のスクラム機能もインサービスさせて局所的な臨界を検知する運用をしている。
原子炉の状態 機能が要求される	原子炉モード「起動」、「高温停止」、「低温停止」、「燃料交換」 SRM及びIRMは、予め検出器駆動機構で炉内挿入し、上記の原子炉モードにおいて計測することができる。	原子炉モード「起動」、「高温停止」、「低温停止」、「燃料交換」 SRNMは、検出器が炉内固定であり、上記の原子炉モードにおいて計測することができる。	原子炉の状態での要求に相違はないが、SRM及びIRMは炉内挿入が必要なため、運用上の相違がある。

本資料のうち、枠囲みの内容は機密に係る事項のため公開できません。

表3：有効性評価（反応度の誤投入）のスクラム動作に至るまでの状況の相違

有効性評価 (反応度の 誤投入) の スクラム動作 に至るまでの 状況	島根2号炉 (SRM及びIRM)		先行審査プラント (SRNM)
	原子炉保護系であるIRM異常時のスクラム機能に期待しており、IRMのレ ンジ1のフルスケールの95%以上でスクラムに至る。	SRNMのペリオド短のスクラム機能に期待しており、ペリオド10秒以下及び中間 領域 (3×10^5 cps) 以上でスクラムに至る。	
相違点	島根2号炉は、運転停止中の反応度の誤投入における解析の結果では、中性子束高によるスクラム信号の検出時刻が10.3秒であるのに対して、仮にSRNMによるペリオド短をスクラム信号とした場合の簡易評価による検出時刻は10.2秒となることを確認しており、原子炉スクラム作動条件の違いによる検知性及び有効性評価結果への影響はない。		

(3) 未臨界の確認及び制御棒全挿入確認について

島根2号炉における未臨界の確認は中性子源領域計装により確認を行い、制御棒全挿入確認は、制御棒手動操作・監視系により確認する。

全交流動力電源喪失を伴うT Bシナリオにおいては、平均出力領域計装の定格出力0%によるスクラム確認後、SRMは運転時に引き抜きを行っているため、挿入に必要な交流電源が復旧後にSRMを挿入することにより、未臨界の確認を行う。また、全交流動力電源喪失時以外においては、APRMの定格出力0%によりスクラムを確認後、SRM挿入手順に基づき、SRMを挿入し、未臨界確認を行う。

なお、制御棒手動操作・監視系は常用系であるものの、電源が無停電交流電源であることから、制御棒全挿入確認することでAPRMの定格出力0%によるスクラム確認の補助的役割として寄与することが可能である。

45. 外圧支配事象における燃料被覆管の健全性について

事故シーケンスグループ「原子炉停止機能喪失」のような外圧支配事象において高温高圧状態が継続する場合の燃料被覆管の健全性について説明する。

1. 有効性評価結果

原子炉停止機能喪失により燃料被覆管表面で沸騰遷移（ドライアウト）が発生し、燃料被覆管温度及び燃料被覆管にかかる圧力が上昇しリウェットする場合、燃料被覆管表面最高温度約 818°C、燃料被覆管外圧約 8.9 MPa（内外圧差：約 7.1 MPa）の状態が 4 秒程度継続する解析評価結果を得ている。

2. 高温高圧時の燃料被覆管の健全性について

(1) 出力－冷却不整合時の燃料健全性について

出力－冷却不整合（以下「PCM」（Power Cooling Mismatch）という。）時の燃料のふるまいについて以下のとおり整理した。


PCMにより膜沸騰を開始した燃料被覆管は、燃料被覆管温度の上昇により 900°C 以上になると、ジルコニウム－水反応が進行し、燃料被覆管表面に酸化膜が生成され、酸化の進行に伴い燃料被覆管の脆化が進行することが知られている。また、燃料被覆管温度の上昇により燃料被覆管の強度が低下し、外圧支配であることから燃料被覆管内側へのつぶれ変形が発生する可能性がある^[1]。

PCM時の燃料破損は、沸騰遷移が生じ燃料被覆管が高温となり酸化脆化することが主な原因であり、沸騰遷移により高温を持続した場合の燃料健全性について以下に示す。

一時的に沸騰遷移が発生しても速やかに原子炉出力が低下してリウェットする事象発生時の燃料健全性に関する炉内試験結果を第 1 図に示す^[2]。

第 1 図より、本解析評価結果（燃料被覆管表面最高温度約 818°C、持続時間 4 秒）において、燃料被覆管は健全であると考えられる。このことは、後述の(3)のハルデン炉を用いた沸騰遷移試験からもわかる。

なお、文献[2]、[3]において、第 1 図の結果等を元に沸騰遷移時の燃料健全性に関する整理及び適用の妥当性の検討が行われている。




※日本原子力学会標準「BWRにおける過渡的な沸騰遷移後の燃料健全性評価基準：2003」，炉内試験結果に加筆

第1図 沸騰遷移発生後の燃料健全性に関する炉内試験結果^[2]

(2) 化学量論的酸化量（以下「E C R」という。）について

PCMの破損モードである酸化脆化に関し、本解析評価におけるE C Rを評価した。原子炉停止機能喪失による燃料被覆管表面での沸騰遷移の発生により燃料被覆管が高温維持された場合の9×9燃料（A型）被覆管の酸化割合について、Baker-Juss^[4]の式に基づき評価した結果を、第2図に示す。参考にCathcart^[5]の式に基づく評価結果も示す。

燃料被覆管表面最高温度約818°C、持続時間4秒であれば、E C Rは0.1%以下であり、沸騰遷移期間中に燃料被覆管母材に取り込まれる酸素の量は少なく、燃料被覆管の酸化による脆化が問題になることはない。また、この温度及び持続時間では、E C RがLOCA時の燃料被覆管脆化破損の判断基準である15%に達するまでに十分な余裕があるため、つぶれ変形が生じたとしても、燃料被覆管の健全性は維持されると考えられる。



第2図 高温持続時間と燃料被覆管表面酸化量の関係

(3) ハルデン炉を用いた沸騰遷移試験によるつぶれ変形について

本解析評価に近い条件に基づく沸騰遷移試験における燃料の変化について参考に示す。

BWR燃料の未照射燃料棒及び照射燃料棒（燃料棒燃焼度は $22\text{Gwd}/t \sim 40\text{Gwd}/t$ ）を用い、高温、外圧支配時の沸騰遷移試験を行った^[6]。

〔照射条件〕


- a. 燃料被覆管表面最高温度：900°C以上（試験後の prior- β 相形成より推定）
- b. 沸騰遷移積算時間：約 49 秒^{※1}

^{※1} 熱電対での燃料被覆管表面温度が断続的に 600°C を記録した時間の合計。ただし、熱電対先端と溶接位置の関係から、燃料被覆管表面温度の過小評価が考えられる。

照射条件の a. 及び b. を経験した試験燃料棒の燃料被覆管外観写真と直径測定結果を第3図に示す。

この試験燃料棒のドライアウト領域（燃料棒上部）（燃料被覆管外圧：約 7 MPa、内外圧差：約 6.4 MPa）では、燃料ペレット間の局所的なつぶれ変形（燃料ペレット間（ペレット上下端チャンファ）位置に沿った、燃料被覆管内側方向への約 $20\mu\text{m} \sim 50\mu\text{m}$ の食い込み）があり、燃料被覆管表面酸化膜厚さ及び水素吸収量の僅かな増加、燃料被覆管の脆化による引張強度・延性の僅かな

低下、燃料被覆管の酸化膜の剥離が見られたものの、リウェット時の熱衝撃によっても燃料棒は非破損であったとの結果が得られている。



第3図 試験燃料棒の燃料被覆管外観写真と直径測定結果

上記の試験に本解析評価条件は同等と考えられ、また、現在使用している燃料棒（9×9燃料）は、より高密度のペレット採用により焼きしまりが小さくなっている、軸方向の燃料ペレット間の大きな間隙が発生し難くなっているため、燃料被覆管のつぶれ変形によって貫通破損が生じる可能性は小さいと考えられる。


3. ペレットー被覆管相互作用（PCI）について

第4図に原子炉停止機能喪失の評価における燃料被覆管温度の1次ピーク発生位置での燃料棒温度の時間変化を示す。第4図に示すように、事象初期にペレット平均温度は約520°C上昇している。


第5図にUO₂ペレットの熱膨張ひずみの温度依存性を示す。事象初期のペレット平均温度の上昇約520°Cに対するペレットの熱膨張ひずみの増加は、約0.7%に相当する。したがって、ペレットの熱膨張による被覆管のひずみの増加は、ペレットー被覆管機械的相互作用（PCM I）による破損に対する判断基準である被覆管1%塑性ひずみより小さいと考えられる。

また、ペレットー被覆管化学的相互作用（PCCI）を考慮しても、出力が上昇している期間が15秒程度と短く、被覆管の応力腐食割れ（SCC）の進展による破損も生じないと考えられる。

事象初期の出力上昇が収束した後は、ペレット平均温度は事象発生前の温度よりも低いため、PCIが生じることはないと考えられる。



第4図 燃料棒温度の時間変化（1次ピーク発生位置）



第5図 UO_2 ペレットの熱膨張ひずみ^[7]

4. 軸方向のサーマルショックについて

燃料の事故時健全性確認を目的に実施された、リウェット時の軸方向拘束条件下での急冷破断試験^{[8] [9] [10] [11]}の知見をもとに、島根2号炉TCシーケンスにおける軸方向のサーマルショックによる燃料破損の可能性を検討した。以下に急冷破断試験の概要を示す。


<急冷破断試験の概要>

(1) PWR^[8]


- 未照射で、ECRが約10~40%のPWR燃料棒が用いられた。
- 急冷破断試験では、試験装置(図6参照)により燃料棒の軸方向変位を完全に拘束し急冷(図7参照)により軸方向に大きな荷重を伴うサーマルショックが与えられた。

(2) BWR^{[9] [10] [11]}


- スイス・ライプシュタット炉において高燃焼度まで照射し、ECRが10~20%のBWR燃料棒(LZRT1~LZRT4)が用いられた。
- 急冷破断試験では、試験装置(図6参照)により燃料棒の軸方向変位を拘束し急冷(図8参照)により軸方向に大きな荷重を伴うサーマルショックが与えられた。



第6図 試験装置



第7図 PWR燃料の温度履歴の例



第8図 BWR燃料の温度履歴の例

<急冷破断試験結果>

(1) PWR

急冷破断試験の結果を図9に示す。ECRが10%以下の被覆管は、完全拘束条件下で約600°Cの急冷によるサーマルショックを受けても健全であった。





図9 PWR燃料棒の軸方向完全拘束条件下での急冷破断試験結果

(2) BWR

急冷破断試験の結果を図 10 に示す。530N の軸方向拘束力条件下で ECR を約 10%~20% としても、被覆管の破断はなくサーマルショックを受けても燃料は健全であった。



第 10 図 BWR / PWR 燃料棒の軸方向拘束条件下での
急冷破断試験結果試験装置

BWR では燃料棒の軸方向移動がスペーサなどで妨げられないため、軸方向の大きな荷重（拘束力）が発生する可能性は小さいが、島根 2 号炉の TC シーケンスにおいて、軸方向完全拘束条件を想定し仮にサーマルショックを受けたとしても、ECR は 0.1% 以下（図 2 参照）であり、急冷による温度差は PWR 急冷破断試験よりも低い約 510°C（図 4 参照）であるため、燃料は健全であると考えられる。

5. まとめ

外圧支配条件の下、燃料被覆管表面最高温度約 818°C を 4 秒程度継続しても、燃料は健全であると考えられる。

6. 文献

- [1] 軽水炉燃料のふるまい（平成 25 年 3 月 公益財団法人原子力安全研究協会）
- [2] 日本原子力学会標準「BWRにおける過渡的な沸騰遷移後の燃料健全性評価基準：2003」
- [3] 沸騰遷移後燃料健全性評価分科会報告書（平成 18 年 6 月 29 日 原子力安全委員会了承）

- [4] L. Baker, Jr. and L. C. Just, "Studies of Metal-Water Reactions at High Temperatures III. Experimental and Theoretical Studies of the Zirconium-Water Reaction", ANL-6548, May 1962
- [5] J. V. Cathcart, et al., "Zirconium Metal-Water Oxidation Kinetics IV. Reaction Rate Studies" ORNL/NUREG-17, Aug. 1977
- [6] 小村, 原, 過渡的な沸騰遷移後のBWR燃料のふるまい(日本原子力学会和文論文誌 2[2], 387 2003)
- [7] 株式会社日立製作所, 沸騰水型原子力発電所 燃料の設計手法について(MOX燃料への適用), HLR-053 訂2, 平成11年2月
- [8] F. Nagase, T. Fuketa, "Behavior of Pre-hydrided Zircaloy-4 Cladding under Simulated LOCA Conditions", Journal of Nuclear Science and Technology, 42[2], 209-218 (2005)
- [9] F. Nagase, T. Chuto, T. Fuketa, "Behavior of High Burn-up Fuel Cladding under LOCA Conditions", Journal of Nuclear Science and Technology, 46[7], 763-769 (2009)
- [10] 「平成27年度 原子力施設等防災対策等委託費（燃料等安全高度化対策）事業に関する報告書」, 国立研究開発法人日本原子力研究開発機構 安全研究センター, 平成28年3月
- [11] 平成 28 年度原子力規制庁委託成果報告書, 「原子力施設等防災対策等委託費（燃料等安全高度化対策）事業（平成 28 年度分）」, 国立研究開発法人日本原子力研究開発機構 安全研究センター, 平成 30 年 1 月

46. I S L O C A 時における屋外への蒸気排出条件について

1. はじめに

I S L O C A が発生した場合、原子炉冷却材が原子炉棟内へ流出することにより、原子炉棟内の温度及び圧力が上昇し、原子炉建物燃料取替階のブローアウトパネル（以下「B O P」という。）が開放する。B O P が開放することにより、原子炉棟内の蒸気を屋外へ排出するとともに屋外の空気を原子炉棟内へ取り込むことにより原子炉棟内の環境が緩和され、現場での漏えい箇所の隔離操作が可能となる。

本資料では、屋外へ通じる原子炉棟の開口面積等について説明する。

2. 開口面積について

(1) B O P 閉止装置の設置

設置許可基準規則第五十九条（運転員が原子炉制御室にとどまるための設備）の解釈に「原子炉制御室の居住性を確保するために原子炉建屋に設置されたブローアウトパネルを閉止する必要がある場合は、容易かつ確実に閉止操作ができること。また、ブローアウトパネルは、現場において人力による操作が可能なものとすること。」が要求されている。

島根原子力発電所 2 号炉においては、本要求に従い B O P 閉止装置を設置することとしており、B O P 閉止装置の概要図を図 1 に示す。なお、B O P 閉止装置は欧州加圧水型炉（E P R）に設置されている気密ダンパをベースに詳細設計中である。




図 1 B O P 閉止装置概要図

(注) 詳細設計中であり、変更の可能性有り

本資料のうち、枠囲みの内容は機密に係る事項のため公開できません。

(2) 解析条件

原子炉建物燃料取替階にBOPを3個(北側2個、西側1個)設置している。BOPの要求機能は主蒸気管破断時等における開放機能及び弹性設計用地震動Sdでの閉維持機能であり、開放機能と閉維持機能の両立が求められる。先行プラントの審査を踏まえ、耐震評価方法(3次元面外応答評価)を用いて評価した結果、北側BOP(2個)は開放圧力を引き上げることにより要求機能を確保することが可能であるが、西側BOP(1個)については、開放機能と閉維持機能を両立させることが困難であったため、閉鎖する方針とする。

ISLOCA発生時は北側のBOP2個が開放することにより、BOP閉止装置及びBOPを通じて屋外と通気するが、BOP閉止装置は現在設計中であり、仮にBOPの開口面積を下回る設計結果となった場合、屋外との通気はBOP閉止装置の開口面積により制限されることが考えられる。このため、BOP閉止装置の開口面積を可能な限り確保するよう設計を進めているが、BOP2個分から25%減少させたBOP1.5個分(約□m²)をBOP閉止装置の開口面積の設計下限値として設定し、ISLOCA時の解析条件とする。

主蒸気管破断事故(MSLBA)時における原子炉格納容器外側(図2の水色部分)に作用する圧力変化及び原子炉建物4階(図2の黄色部分)の圧力変化を評価する解析に用いたノード分割図および解析結果を図2及び図3に示す。BOPの開口面積を1.5個分に減らした場合においても、主蒸気管破断事故時において原子炉格納容器外側に作用する圧力の最大値は、建設時条件であるBOPの開口面積3個分の場合と同値となり、設計外圧未満であることを確認し、事故収束に影響の無いことを確認した(図3)。また、被ばく評価においても既許可の添付書類十の主蒸気管破断事故における線量評価においては、大気中へ放出される核分裂生成物はタービン建物から地上放散するものとして評価を行っていることから、原子炉建物燃料取替階のBOPの数の変更に伴う被ばく線量評価への影響はないことを確認している。主蒸気管破断事故解析条件を表1及び図4に示す。

本資料のうち、枠囲みの内容は機密に係る事項のため公開できません。

原子炉建物燃料取替階 BOP

【解析ケース 1】3 個分（開放圧力 3.5kPa）：建設時条件

【解析ケース 2】1.5 個分（開放圧力 7.0kPa）：BOP 要求機能の確保及び BOP 閉止装置の設置を考慮





図 2 GOTHIC 解析によるノード分割図


【挙動説明】

- ① MS トンネル室 BOP 開放(約 0.1sec)
- ② ペントハウス BOP 開放(約 0.6sec)
- ③ MS トンネル室 BOP 等の開放による冷却材流出エリアの増加
- ④ T/B BOP 開放(約 0.9sec)
- ⑤ 原子炉建物燃料取替階 BOP 開放
- ⑥ 漏えい冷却材が蒸気流から二相流になることに伴う流出量の増加
- ⑦ 主蒸気隔離弁閉動作による破断箇所からの流出量の減少
- ⑧ 原子炉建物燃料取替階 BOP の開放圧力に到達
- ⑨ 開放圧力到達から 0.5sec の時間遅れで原子炉建物燃料取替階 BOP が開放



(a) 解析ケース 1

(開口面積: 3 個分, 開放圧力: 3.5kPa)



(b) 解析ケース 2

(開口面積: 1.5 個分, 開放圧力: 7.0kPa)

図 3 主蒸気管破断事故時の PCV 外圧及び原子炉建物 4 階圧力の変化

表 1 主蒸気管破断事故解析条件

項目	条件
破断箇所	格納容器外側主蒸気管 1 本 (瞬時両端破断)
主蒸気隔離弁全閉時間	事故後 5.5 秒
大気拡散	タービン建物からの地上放散
冷却材流出量の変化	図 4 参照




図 4 主蒸気管破断時の冷却材流出量の変化

3. 同時開放の信頼性について

原子炉建物燃料取替階BOPはクリップにより原子炉建物外壁に設置されており、事故時に原子炉棟内の圧力が上昇した際にBOPが押し出されることにより開放する（図5）。原子炉建物4階（燃料取替階）に設置する2個の原子炉建物燃料取替階BOPと原子炉建物4階（燃料取替階）より下階からの圧力伝播箇所である大物搬入口との位置関係を図6に示す。圧力は音速で伝播し、圧力伝播箇所とBOPの最短距離は約26m、最長距離は約40mであり圧力到達の時間差は約0.04秒であることから、BOPは同時に開放するものと判断する。




図5 BOP断面図



図6 圧力伝播箇所とBOPの位置関係

4. BOP開放後の対応について

ISLOCA発生時のBOP開放後の対応として、漏えい個所の隔離が完了し原子炉棟内の温度が低下している場合には、BOP閉止装置を閉止し、二次格納施設のバウンダリ機能を確保する。

以上

本資料のうち、枠囲みの内容は機密に係る事項のため公開できません。

47. I S L O C A 時の冷却材から気相への放射性物質の放出割合について

I S L O C A 時に冷却材から気相へと放出される放射性物質として、元々原子冷却材中に存在している放射性物質と、原子炉減圧に伴い、燃料棒内ギャップ部から原子炉冷却材中へ放出される放射性物質を考慮している。

これらの放射性物質が破断口から原子炉建物内に漏えいし、大気中へ放出される割合について以下の方法により求めている。

1. 冷却材中 F P の気相への放出の割合

冷却材中 F P の気相への放出の割合は、破断口から漏えいする原子炉冷却材が原子炉棟内に放出されることに伴う減圧沸騰によって気体となる量（フラッシング量）を積算し、運転時の原子炉冷却材量で除することで求めた。

$$R_c = \frac{\sum Q_F}{M}$$

ここで、

R_c: 冷却材中 F P の気相への放出割合

Q_F: フラッシング量 (t)

M : 原子炉冷却材 (t)

2. 追加放出 F P の気相への放出の割合

追加放出 F P の気相への放出の割合は、事象発生以降の原子炉のピーク圧力に対する圧力の低下割合から追加放出割合を算出し、追加放出割合と破断口から漏えいする原子炉冷却材が原子炉棟内に放出されることに伴う減圧沸騰によって気体となる量（フラッシング量）の積を求めて積算し、運転時の原子炉冷却材量で除することで、全追加放出 F P のうち、気相へ移行する割合を算定した。

$$Q_A = \left(1 - \frac{P - P_a}{P_{Max} - P_a}\right) \times Q_F$$

$$R_A = \frac{\sum Q_A}{M}$$

ここで、

Q_A: 追加放出 F P のフラッシング量 (t)

Q_F: フラッシング量 (t)

P : 原子炉圧力 (MPa [abs])

P_{Max}: 原子炉ピーク圧力 (MPa [abs])

P_a: 大気圧 (MPa [abs])

R_A: 追加放出 F P の気相への放出の割合

ただし、追加放出割合の計算に用いる原子炉圧力は、図1に示すように、メッシュごとに区画した期間中でピーク圧力からの減少幅が最大となる原子炉圧力を用いている。




図1 原子炉圧力変化

1. 及び2. に示す方法により求めた、冷却材中FPによるフラッシング量及び追加放出FPによるフラッシング量の積算値は46.2 t及び22.8 tとなる。

以上より、隔離完了（事象発生後10時間）までの冷却材中FP及び追加放出FPの気相への移行割合は以下のとおりとなる。

- ・冷却材中FPの気相への移行割合： $46.2(t)/200(t) = 0.231 \approx 24\%$
- ・追加放出FPの気相への移行割合： $22.8(t)/200(t) = 0.114 \approx 12\%$

48. 高圧炉心スプレイ系及び原子炉隔離時冷却系の水源について

(1) 水源切替手段の再検討について

R C I C 水源切替の自動化について、既許可での切替手段に新規制への対応を踏まえ有効な回路構成を検討したが、回路構成の変更に伴いC S T の第一水源としての有用性が大きく損なわれるとともに、R C I C / H P C S の信頼性を損わずに対処することが困難なため、既許可の先行炉と同様に第一水源をS / C とすることとした。

<既許可>

高圧炉心スプレイ系及び原子炉隔離時冷却系の第一水源はC S T となっており、C S T 水位の低下もしくはS / C の水位が上昇した場合に、S / C へ自動または手動にて切り替える方法をとっている。

・現状のC S T 水位による水源切替方法

➤ H P C S

水位低信号による自動切替え

➤ R C I C

水位低信号による警報確認後、運転員による手動切替え

<新規制への対応について>

新規制基準に照らして、既設回路を再確認したところ以下の事項への対処が必要となった。

- (1) 耐震S クラス未満であるC S T 付近に設置される水位計による切替判断ではなく、健全性の確保された検出器による切替判断
- (2) C S T を含む同エリアのタンク全3基（C S T , 補助C S T , トーラス水受入タンク）破損による溢水を想定し、C S T 水が水位低設定値まで低下しない状況^{*1}においても検出可能な方法

* 1 : C S T エリアのB クラス設備が破損した場合の溢水想定では、遮蔽壁内およびダクトスペース等に漏えい水が貯留するため、C S T 内の水位が低下しない可能性がある。

<再検討内容>

- (1) 検出手段への対処（水位による切替方式）(図2)

C S T 破損時でもC S T 水位を検知するため、溢水影響を受けない範囲かつ耐震S クラスの範囲でC S T 水位を検出する方法について検討した。

C S T 水位の変動は、R C I C ポンプ入口でも圧力変動としてとらえることが出来るため、R C I C ポンプ入口配管に圧力伝送器（S クラス）を設置することにより、水頭圧でのC S T 水位検知できることから対処可能である。

(2) -1 溢水への対処（水位による切替方式）（図2）

CSTを含む同エリアのタンク全基破損による溢水を想定し、CST内外の水位が平衡した状態^{*2}での水源切替方法について検討した。

本検討における溢水量は、CST内外の平衡水位を可能な限り低減するため、CSTエリアに設置されているタンク（CST、補助CST、トーラス水受入タンク）に運用上保有されている必要水量として評価した。

必要水量に限定した溢水評価でも、CST内外の平衡水位は、現状の水源切替水位よりも高いレベルであるため、設定値を平衡水位以上に引き上げなければ、CSTが破損していても水源が切り替わらない可能性がある。ただし、設定値を平衡水位以上に引き上げた場合は、事故時に使用できる最低水量が800m³から360m³となる。水源をCSTとした場合の解析結果（図1）において、800m³では約30時間の注水が可能であるが、360m³では約10時間に短縮される。同評価におけるS/C水温の100°C到達時間は約9.6時間後のため、約10時間分の容量では、S/C水温の100°C到達とほぼ同時にCSTが水源として使用できなくなり、RCICは注水継続できず低圧注水に移行することとなる。よって、溢水を想定した場合において水位による水源切替では、使用可能な水量が極端に制限されることにより、CSTの第一水源としての有用性が低下する結果となる。

*2 : CST破損により、CST外への漏えいが発生するとCST水位が低下するが、CSTエリアに貯留した漏えい水がCST水位と同じ高さになった時点で水位低下は停止する（平衡した状態）。漏えいによるCST水位低下が停止した水位を平衡水位としている。

(2)-2 溢水への対処（水位によらない切替方式）

溢水の要因および結果により、溢水が生じていることを検知するため、以下の検知手段を検討した。

(a) 地震大検知（図3）

Bクラス設備の地震による破損可能性がある場合に、CSTエリアの溢水有無に関わらず切り替える検知方法である。この場合、地震時には保守的に切替えが行われるが、地震以外の何らかの要因でCSTエリアの溢水が生じた場合に対する有効な手段とはなっていないため、溢水検知手段としては不十分である。

(b) 漏えい検知（図4）

タンク等の破損によりCSTエリアに溢水が生じたことをもって切り替える検知方法である。この場合、溢水時に切替えを行うことが出来るが、CSTエリアは屋外と同等の環境下となるため小動物や結露などによる漏えい検知器の誤動作により、溢水が生じていなくとも水源が切替わる可能性がある。安全保護回路の関連回路(MS-2)としての信頼性を満足できないため、安全重要度に応じた要求事項を満足できない。

(3) 水源切替失敗時の安全機能への影響

溢水時に水源切替に失敗した場合は、一度タンク外へ漏えいした水に含まれる異物がC S T内へ流入することによりR C I C/H P C Sポンプの健全性が確保できない可能性がある。

確実に水源切替が出来ない限り、C S Tを第一水源とすることによる安全機能への影響は無視できない。




図1 水源をC S Tとした場合のサプレッション・プール水温度の推移




図2 水位による切替方式 概要図




図3 水位によらない切替方式（地震大検知）概要図




図4 水位によらない切替方式（漏えい検知）概要図

(2) C S Tの設計基準対象施設としての位置付け

高圧炉心スプレイ系及び原子炉隔離時冷却系の第一水源について、C S Tからサプレッション・チェンバに変更することに伴い、設計基準対象施設としての位置付けについて、以下に示す。

a. 安全機能の重要度分類

高圧炉心スプレイ系及び原子炉隔離時冷却系の水源であるC S Tは、当該系の機能遂行のうえで不可欠な水源ではないものの、通常運転時に第一水源として運用していることを踏まえ、直接関連系と位置付けていたが、サプレッション・チェンバへの第一水源の変更に伴い、C S Tは当該系に課せられた設計条件を担保するうえで必要な設備と位置付けられなくなることから、C S Tの安全重要度は、間接関連系のMS-3と整理する。

なお、C S T出口切替弁、ポンプのC S Tからの入口配管・弁も同様に変更となる。

表1 C S Tの安全機能の重要度の変更前後の比較

安全機能	当該系	重要度 (C S T)	
		変更前	変更後
①原子炉停止後の除熱機能	高圧炉心スプレイ系	MS-1 (直接関連系)	MS-3 (間接関連系)
	原子炉隔離時冷却系	MS-1 (直接関連系)	MS-3 (間接関連系)
②炉心冷却機能	高圧炉心スプレイ系	MS-1 (直接関連系)	MS-3 (間接関連系)
③放射性物質の貯蔵機能	復水輸送系	PS-3 (当該系)	変更なし
④プラント運転補助機能	復水輸送系	PS-3 (直接関連系)	変更なし
⑤原子炉冷却材の補給機能	制御棒駆動水圧系	MS-3 (当該系)	変更なし
	原子炉隔離時冷却系	MS-3 (当該系)	MS-3 (間接関連系)

b. 安全施設としての適合性

C S Tの安全機能の重要度の変更に伴い、重要安全施設ではない安全施設となるため、設置許可基準規則第12条に対して、以下の設計方針とする。なお、C S Tは重要安全施設ではなくなることから、第12条第2項及び第6項は対象外となる。

- ・ C S Tが有する安全機能を確保し、かつ、維持し得る設計とする。【第1項】
- ・ 通常運転時、運転時の異常な過渡変化時及び設計基準事故時に想定される圧力、温度、湿度、放射線等の環境条件下において、期待されている安全機能を発揮できる設計とする。【第3項】
- ・ 健全性及び能力を確認するため、安全機能の重要度に応じ、必要性及びプラントに与える影響を考慮して、発電用原子炉の運転中又は停止中に試験

又は検査ができる設計とする。【第4項】

- ・蒸気タービン等の損壊に伴う飛散物により安全性を損なうことのない設計とする。【第5項】
- ・共用・相互接続しない設計とする。【第7項】

設置許可基準規則第12条以外の条文に対しても、上記に示すCSTの安全施設としての扱いを反映する。

c. 既設置許可への影響

高圧炉心スプレイ系及び原子炉隔離時冷却系の第一水源変更に伴う既設置許可への影響を以下のとおり確認した。

(a) 本文、添付書類八

高圧炉心スプレイ系及び原子炉隔離時冷却系の水源として、CST、サプレッション・チェンバとともに記載しており、影響はない。なお、サプレッション・チェンバが第一水源となることを考慮した記載へ見直す。

(b) 添付書類十

運転時の異常な過渡変化及び事故解析において、CSTを水源として期待していないため、影響はない。




図5 高圧炉心スプレイ系系統概要図




図 6 原子炉隔離時冷却系系統概要図

49. 炉心損傷防止TB及びTWシナリオにおける原子炉急速減圧時の弁数の見直しについて

運転手順では、図1に示すとおり、手動操作により急速減圧を実施する際の逃がし安全弁の個数は6個と定めており、6個使用できない場合は、急速減圧に必要な最小個数である1個以上を使用することとしている。

一方、TB及びTWシナリオについては、原子炉隔離時冷却系等の高圧注水に成功し、炉心は冠水維持している事象であるため、先行の状況も踏まえて2個に設定し、対策の有効性を確認したものである。

手動操作により急速減圧を実施する際の逃がし安全弁の個数による感度を確認するため、一例として長期TBにおいて運転手順と同じ個数とした場合の解析を実施した。評価の結果、図2、3に示すとおり、急速減圧を実施する際の逃がし安全弁の個数が6個の場合は2個の場合と比べて、原子炉冷却材の流出流量が大きくなり原子炉水位の低下が早くなるものの、原子炉圧力の低下が早く、低圧原子炉代替注水系（可搬型）の注水開始時間が早まるこにより原子炉水位の回復が早くなっている。このため、図4に示すとおり、使用する逃がし安全弁の個数が少なくなるほど、注水が開始されるタイミングが遅れ、水位回復が遅れる結果となることを確認した。一方で、評価項目である燃料被覆管温度は、図5に示すとおり、温度上昇しないことを確認した。

TB及びTWの解析条件として設定している急速減圧を実施する際の逃がし安全弁の個数については、手順上の6個よりも少ない個数を設定していたが、有効性評価は最適評価であること及び6個で解析をしている他の炉心損傷防止シナリオとの整合を図る観点から、TB及びTWシナリオについて、急速減圧を実施する際の逃がし安全弁の個数を6個の評価に見直す。




図1 原子炉「急速減圧」操作概要




図2 原子炉圧力の推移（長期TB 1弁, 2弁及び6弁）




図3 原子炉水位（シラウド内水位）の推移（長期TB 1弁, 2弁及び6弁）




図4 注水流量の推移（長期TB 1弁, 2弁及び6弁）




図5 燃料被覆管温度の推移（長期TB 1弁, 2弁及び6弁）

50. 格納容器ベント実施基準の変更に伴う希ガスによる被ばく評価結果への影響について

希ガスは、原子炉停止後、半日程度格納容器内で保持することで、大幅に減衰する（図1参照）。炉心損傷後にベントの実施が必要となる場合には、さらにドライウェル内へ間欠スプレイ操作を行い、格納容器圧力を最高使用圧力の1.5倍以下に制御してベント開始時間を遅らせることにより、ベントによる希ガスの放出を低減することができる。




図1 希ガスの時間減衰

格納容器ベント実施基準の変更に伴い、格納容器ベント実施時間が事象発生後約73時間から約32時間に早まるところから、希ガスの減衰時間が短くなることによる、現場作業員等への被ばく影響について確認した。

1. 希ガス放出率の推移について

格納容器ベント実施基準の変更前後における、各ベント実施後の希ガス放出率の推移を図2に示す。

約73時間ベントでは、放出率の初期値は小さいが低下も緩やかなのに対して、約32時間ベントでは、放出率の初期値は大きいが低下が早くなることから、ベント実施後約1.5時間以降は、約32時間ベントの方が、放出率が小さくなる。

ベントが早いケースで希ガス放出率が早く低下する理由は、ベントが早いケースの方が格納容器内に蓄積されたエネルギーが小さく、ベント後に格納容器圧力が急速に低下するためである。

ベント実施後、被ばく評価上最も厳しい位置での屋外作業となる「大型送水ポンプ車への給油」をベント後約2.7時間後に実施すると想定した場合においても、格納容器ベント実施時間が事象発生後約73時間から約32時間に早まるものの、希ガスによる作業員の被ばくが増加することはない。




図2 格納容器ベント実施後の大気中への希ガス放出率

以上

51. 外部水源を用いた総注水量の制限値について

1. はじめに

重大事故時における格納容器ベント系の耐震評価において、弹性設計用地震動 S_d （以下「 S_d 」という。）と組合せる水位としては、格納容器ベント後で最大となるサプレッション・プール水位（約8m）と組合せる方針としていたが、重大事故時における不確かさを考慮した場合に格納容器ベント前においてベント管に水位が形成される状態（サプレッション・プール水位約6m）が約73時間よりも長期にわたって継続する可能性があり、 S_d との組合せを考慮した場合にサプレッション・チェンバに係る設備のうちベント系の耐震性が厳しくなることが想定されることから、外部水源を用いた総注水量の制限値としてサプレッション・プール水位を4.9m到達に変更する。

以下、外部水源を用いた総注水量の制限値の変更前後におけるベント系の耐震性に関する検討結果について示す。

2. サプレッション・プール水位と S_d 地震動との組合せ

（1）外部水源を用いた総注水量の制限値の変更前

図1に示すとおり、 S_d との組み合わせを考慮する重大事故の継続時間（ 10^{-2} 年（約3.5日）=約84時間）に対して、格納容器ベント実施前においてベント管及びドライウェルに水位が形成される状態は事象発生から約73時間までであるが、崩壊熱が解析で考慮している値よりも小さい等により格納容器圧力の上昇の速度が遅く格納容器スプレイ流量が抑制できるなど、格納容器フィルタベント系の使用タイミングが遅くなるという不確かさを考慮すると、約73時間よりも長期になる可能性がある。このため、外部水源を用いた総注水量の制限値の変更前におけるベント管に水位が形成された状態での耐震性について3. 項にて検討する。




図1. 【外部水源を用いた総注水量の制限値変更前】格納容器過圧・過温破損（残留熱代替除去系を使用しない場合）におけるサプレッション・プール水位の推移

(2) 外部水源を用いた総注水量の制限値の変更後

真空破壊弁下端位置が約5.3mであることから、これに不確かさを考慮して、外部水源を用いた総注水量の制限値をサプレッション・プール水位4.9m（通常運転水位+約1.3m）到達とした場合のサプレッション・プール水位の事象進展を図2に示す。




図2. 【外部水源を用いた総注水量の制限値変更後】格納容器過圧・過温破損（残留熱代替除去系を使用しない場合）におけるサプレッション・プール水位の推移

S_dと組み合わせる格納容器内の水位条件としては、水位が高い方が地震時の応答が大きくなる傾向があることから、ダウンカマ取付け部下端水位である約5.05mにおけるベント系の耐震性について3. 項にて検討する。



図3. サプレッション・プール水位

3. ベント系の耐震性

ベント系の評価部位としては、地震時の発生応力が厳しくなるベント管のベントヘッダ接続部を対象として耐震評価を実施する。

外部水源を用いた総注水量の制限値変更前後について、S_dによるベント管のベントヘッダ接続部の耐震評価を実施した結果、制限値変更前の場合、ベント管のベントヘッダ接続部における発生応力は許容応力状態IV_{AS}の許容応力を満たさないが、制限値変更後の場合、許容応力状態IV_{AS}の許容応力を満たすことを確認した。

表1-2. ベント管のベントヘッダ接続部の評価結果（許容応力状態：IV_{AS}）

外部水源を用いた総注水量	サプレッション・プールの評価水位	ベント管の状態	応力評価			
			一次応力 (PL+Pb)		一次+二次応力 (PL+Pb+Q)	
			応力強さ	許容応力	応力強さ(振幅)	許容応力
制限値の変更前	約 6 m	ベント管満水	517MPa ^{*1}	380MPa	2032MPa ^{*1*2}	393MPa
制限値の変更後	約 5.05m	ベント管に水位なし	84MPa	380MPa	330MPa	393MPa

※1：制限値変更前の応力強さ（概算値）＝制限値変更後のベント管のベントヘッダ接続部の応力×質量比 2.81 × 加速度比 2.19

加速度比＝（制限値変更前のベント系固有周期における床応答加速度）／（制限値変更後のベント系固有周期における床応答加速度）

質量比＝（制限値変更前のベント系の質量）／（制限値変更後のベント系の質量）

※2：繰返しピーク応力強さに対応する許容繰返し回数が 10 回以下となり、地震等価繰り返し回数（150 回（暫定値））を下回ることから疲労評価を満足しない。




図4. ベント系の構造図及びサプレッション・プール評価水位

4. まとめ

外部水源を用いた総注水量の制限値の変更前の場合、重大事故時の不確かさを考慮するとSdとの組合せを考慮する必要が生じる可能性があり、この場合はベント管のベントヘッダ接続部に対して許容応力状態IV_{AS}の許容応力を満たさない。

外部水源を用いた総注水量の制限値の変更後の場合、注水量が少なくなることでベント管に水位が形成されるような格納容器の状態にならないことから、ベント管に対して耐震裕度が確保される。

以上の検討を踏まえて、ベント系及びサプレッション・チェンバに対する耐震信頼性の向上を図るために、外部水源を用いた総注水量の制限値をサプレッション・プール水位4.9m到達に変更する。

52. 格納容器スプレイによる原子炉格納容器下部への流入経路について

1. スプレイ水の流入経路の概要

スプレイ水が原子炉格納容器内に注水されると、図1に示すとおり、スプレイ水は以下の経路により原子炉格納容器下部に流入する。図1に流入経路の概要を、図2に原子炉格納容器下部の断面図を示す。

- ① スプレイ水は、各フロアに滞留するような機器や堰が無いことから、各フロアの床の開口部（グレーチング）より原子炉格納容器最下階のドライウェル床に流下する。ドライウェル床に流下したスプレイ水は、ドライウェル床面を流れ、ドライウェルサンプピットに流れ込む。その後ドライウェルサンプピット水位が上昇し、満水になるとドライウェル床面に水が溜まる。
- ② ドライウェル床面に溜まった水の水位が上昇すると、図2に示すとおり、ベント管入口下端の高さより、制御棒駆動機構搬出入口下端の高さの方が低いため、サプレッション・チェンバ側に流出することはなく、制御棒駆動機構搬出入口より原子炉格納容器下部に流入する。

2. 制御棒駆動機構搬出入口の閉塞の可能性について

原子炉格納容器下部への流路は、配管等ではなく比較的大きな開口部である。

制御棒駆動機構搬出入口にはC R D自動交換機レール及びレールサポートが設置されているが、鋼材を溶接した長尺の一体構造物であるため、その形状から、波及的影響により当該開口部を閉塞させる可能性はない。

また、原子炉格納容器内には、設計基準事故対処設備又は重大事故等対処設備の配管・弁等が多数存在しており、それらに対する波及的影響を考慮した設計としていること、及び制御棒駆動機構搬出入口付近の物品は全て溶接又はボルトにて固定されていることから、当該開口部を閉塞させる可能性のある異物は発生しないと考えられる。




図1 スプレー水の原子炉格納容器下部への流入経路




図2 原子炉格納容器 断面図

本資料のうち、枠囲みの内容は機密に係る事項のため公開できません。

53. 溶融炉心の堆積高さの評価に関する考え方について

溶融炉心の堆積高さの評価において、考慮した溶融物（コリウム）の考え方について以下に示す。

○原子炉内 約□t

原子炉内に存在するコリウムの総量については、MAAP 解析結果をベースにした上で、核計装管及び制御棒駆動機構（以下「CRD」という。）を考慮した（添付資料1参照）。

- ・ 燃料集合体：560 体全て溶融すると想定
- ・ 制御棒：137 本全て溶融すると想定
- ・ 炉内構造物：炉心よりも下部に存在するものは全て溶融すると想定。CRD の炉内に存在する部分も全て溶融すると想定。
- ・ 炉内核計装管：全て溶融すると想定（約□t）

○原子炉外

原子炉外に存在する構造物（以下「炉外構造物」という。）として、原子炉の直下でコリウムの想定流出経路上に存在する、CRD、CRD ハウジング、CRD 交換装置等を考慮した。

- ・ CRD：5 個相当（約□t）
- ・ CRD ハウジング：CRD ハウジングが 1 本破損した場合、その破損口径の溶融による広がりを考慮し、隣接する 4 本の CRD ハウジングを巻き込んだ、計 5 本の溶融を想定（支持金具、配管等含む）（約□t）（添付資料2参照）。
- ・ CRD 交換装置：全て溶融すると想定（プラットホーム、旋回レール、搬入ブリッジ等含む）（約□t）
- ・ 炉外核計装管：溶融する 5 個の CRD に隣接する 2 個の ICM の溶融を想定（約□t）

上述の考え方に基づき、溶融炉心の堆積高さを算出した。

以 上

本資料のうち、枠囲みの内容は機密に係る事項のため公開できません。

CRD の溶融想定箇所について

溶融炉心の堆積高さを評価するにあたり、原子炉圧力容器から溶出したコリウムにより溶融されると推定される CRD の箇所について以下に示す（図 1）。




図 1 CRD 概要図

本資料のうち、枠囲みの内容は機密に係る事項のため公開できません。

溶融物量として考慮する CRD の設定について

CRD および CRD ハウジングの破損本数としては、MAAP 解析において RPV 底部の破損口の溶融により広がる最大の破損口径：約 66cm に含まれる本数 5 本を考慮している（図 1）。




図 1 CRD 配置と RPV 破損口径の関係

本資料のうち、枠囲みの内容は機密に係る事項のため公開できません。

54. 水蒸気爆発実験と実プラントの水蒸気爆発評価におけるエネルギー変換効率の比較について

1. はじめに

水蒸気爆発時の発生エネルギーを議論するうえで、デブリの持つ熱エネルギーが機械的エネルギーに変換されるエネルギー変換効率は重要なパラメータであり、各研究機関で実施された水蒸気爆発実験においても、実験時に確認されたパラメータに基づきエネルギー変換効率が評価されている。また、水蒸気爆発解析において、粗混合過程、爆発過程の解析モデルの妥当性を確認するためのベンチマークの一つとして、実験時に確認されているエネルギー変換効率との比較が実施されている。

本資料では、水蒸気爆発実験と実プラントの水蒸気爆発評価におけるエネルギー変換効率の比較結果をまとめる。

2. 水蒸気爆発実験でのエネルギー変換効率

(1) エネルギー変換効率について

一般的には以下の式①によりエネルギー変換効率は評価されている。

$$\text{① エネルギー変換効率 (\%) = 機械的エネルギー / デブリの持つ熱エネルギー} \times 100$$

機械的エネルギー：試験容器内の温度、圧力挙動からの評価、構造材への荷重評価等より機械的エネルギーを評価

デブリの持つ熱エネルギー：落下させる全デブリ質量、温度、比熱からデブリの持つ保有エネルギーを評価

上式①に基づくエネルギー変換効率は、粗混合過程と爆発過程の二つのプロセスが影響するパラメータとして扱う必要がある。粗混合過程は、落下デブリ質量に対して、デブリ注入速度、プール水位等といった実験条件が、粗混合融体質量に大きく影響する。一方、爆発過程は、粗混合粒子の微細化から爆発的な伝熱挙動といった物理現象であるため、体系等の実験条件の影響は低いと考えられる。

したがって、以下の式②により定義されたエネルギー変換効率を用いることで、実験条件の影響を小さくできると考える。

$$\text{② エネルギー変換効率 (\%) = 機械的エネルギー / 粗混合融体の持つ熱エネルギー} \times 100$$

粗混合融体の持つ熱エネルギー：温度がデブリ融点以上かつボイド率 0.75% 以下の領域に存在する融体質量のエネルギー

(2) TROI 実験におけるエネルギー変換効率

UO_2 デブリを用いた水蒸気爆発実験において、比較的高いエネルギー変換効率が確認されている TROI 実験を対象に式②でエネルギー変換効率を評価した結果を表 1 に示す。

表 1 TROI 実験におけるエネルギー変換効率

	TS1	TS2	TS3	TS4	TS6	備考
式①	0.12%	0.28%	0.22%	0.35%	0.66%	参考文献(1)より
式②	0.36%	0.81%	0.54%	1.25%	2.49%	参考文献(2)より

3. 実プラントの水蒸気爆発評価におけるエネルギー変換効率との比較

実プラントの水蒸気爆発評価結果に基づき式①と式②より算出したエネルギー変換効率を表2にまとめる。

ここで、TROI 実験並びに実プラントの条件におけるジェットの分裂長を評価した結果、TROI 実験 (TS1～TS4, TS6) の実験条件におけるジェット分裂長は約 1 m であり、プール水位は 1 m であるため、TS1～TS4, TS6 はプール底部到達までにジェットがほぼ完全に分裂すると推測される。また、島根 2 号炉の水蒸気爆発評価におけるジェット分裂長は、約 4～5 m であり、**原子炉格納容器下部**に 2.4m の水張りがされている場合、ジェット分裂長よりも浅く完全ジェット分裂（溶融ジェットの 100% 分裂する状態）には至らないと推測される。

したがって、ほぼ完全にジェット分裂となる TROI 実験との比較は参考の位置づけとなるが、実験条件の影響の小さい式②によるエネルギー変換効率で比較を行うと、TS1～TS4, TS6 にて確認されたエネルギー変換効率を島根 2 号炉の水蒸気爆発評価が上回る結果となることが確認できた。

上記より島根 2 号炉の水蒸気爆発評価においては、同等の条件の実験と比較するとエネルギー変換効率は保守的な結果を与えていたことが確認できた。

表 2 島根 2 号炉の水蒸気爆発評価におけるエネルギー変換効率

	水位 2.4m
式①	約 0.5%
式②	約 2.8%

4. 参考文献

- (1) NEA/CSNI/R(2014)15, OECD/SERENA Project Report Summary and Conclusions
- (2) 堀田, 森田, 梶本, 丸山, 「JASMINE Version 3 による溶融燃料-冷却材相互作用 SERENA2 実験解析」, 日本原子力学会和文論文誌 (2017)

55. ペデスタル／ドライウェル底部の状態と「高圧溶融物放出／格納容器下部／ドライウェル底部の状態図を示す。




図1 ペデスタル／ドライウェル水位と注水流量の推移




図2 原子炉格納容器下部／ドライウェル底部の状態図

本資料のうち、枠囲みの内容は機密に係る事項のため公開できません。

56. 有効性評価における格納容器内の水素及び酸素排出等について

格納容器破損モード「水素燃焼」では、格納容器の水素燃焼での破損を回避するために、水の放射線分解により発生する酸素への中長期的な対応として、可搬式窒素供給装置による窒素供給（以下「窒素供給」という。），格納容器フィルタベント系による水素及び酸素排出（以下「水素及び酸素排出」という。）を行う手順としている。有効性評価の事象進展解析において、ドライ条件では、事象発生の約4時間後から約12時間後までの間、ドライウェルにおける酸素濃度が可燃限界である5vol%を上回るが、これはLOCA後のプローダウンによる影響であり、ウェット条件では可燃限界である5vol%を上回ることはない。

以上の状況を踏まえ、事象初期における酸素濃度上昇に伴う水素及び酸素排出等の判断基準の考え方及び解析上の操作条件と手順の関係を以下に示す。

1. 判断基準について

(1) 水素及び酸素排出

a. 判断基準の変更について

格納容器破損モード「水素燃焼」において、事象初期にドライ条件の酸素濃度が水素及び酸素排出の判断基準を超過することを踏まえ、判断基準をより明確にする観点から水素及び酸素排出判断基準にウェット条件の酸素濃度を追加した。

判断基準の概要について表1に示す。

表1 水素及び酸素排出判断基準の概要

対応手段		判断基準*
水素及び酸素排出	準備	ドライ条件の酸素濃度が4.0vol%及びウェット条件の酸素濃度が1.5vol%に到達した場合
	排出	ドライ条件の酸素濃度が4.4vol%及びウェット条件の酸素濃度が1.5vol%に到達した場合

*：炉心損傷を判断し、可燃性ガス濃度制御系による制御ができない場合

b. 判断基準設定の考え方について

- ・ウェット条件 1.5vol%

ドライ条件が4.0vol%以上において、ウェット条件で1.5vol%未満の場合は、ドライ条件とウェット条件に有意な差があることから、LOCA後のプローダウン等により水蒸気の濃度がほぼ100%となっている状態であると判断し、水素及び酸素の排出操作は行わない。

なお、酸素濃度がドライ条件で4.4vol%，ウェット条件で1.5vol%以下の場

合、水蒸気濃度は 65vol%以上となる。水素の燃焼又は爆轟が生じる条件については、図 1 のような水素、空気及び水蒸気の 3 元図が知られており、水素の燃焼又は爆轟が生じる可能性がある水素、空気及び水蒸気の濃度の比率を図中に可燃領域又は爆轟領域として示している。水蒸気の濃度が 65vol%以上であれば、図 1 のとおり、可燃領域又は爆轟領域と重ならないため、水素燃焼は発生しない。

また、ドライ条件の酸素濃度が 4.4vol%未満の場合には、図 2 の水素、酸素及び窒素の 3 元図においても爆発領域と重ならない。




図 1 水素、空気及び水蒸気混合条件下における可燃限界と爆轟限界^[1]




図 2 水素、酸素及び窒素混合条件下における爆発限界^[2]

- ・ドライ条件 4.0vol%

排出実施判断基準到達までに十分な余裕をもって水素及び酸素排出準備を完了できる値として設定している。

- ・ドライ条件 4.4vol%

酸素濃度の可燃限界である 5 vol% 到達することを防止するため、計器誤差（約 0.5vol%）並びに水素及び酸素排出操作所要時間における上昇分（約 0.1vol%）を考慮して設定している。

(2) 格納容器内のガスの混合操作について

LOCA 後のプローダウン等により、ドライ条件の酸素濃度が水素及び酸素排出の判断基準を超過している場合において、ウェット条件の酸素濃度が 1.5vol%未満の場合は、残留熱代替除去系又は残留熱除去系により格納容器内へスプレイを実施しガスの混合を促進させる。その考え方について以下に示す。

- ・この状態では、LOCA 後のプローダウン等によりサプレッション・チャンバ側にほぼすべての非凝縮性ガスが移行している状態である。ドライウェル側の気体組成はほぼ 100% が水蒸気なので水素燃焼は起こりにくい状態であるが、サプレッション・チャンバ側に非凝縮性ガスが溜まっているため、混合を促進し、ドライウェル及びサプレッション・チャンバに非凝縮性ガスを分散させる操作を行う。
- ・格納容器内のガスの混合操作については、内部水源である残留熱代替除去系又は残留熱除去系を使用することとしており、外部水源である格納容器代替スプレイ系は格納容器ベントの早期化に繋がるため使用しない。

なお、残留熱代替除去系及び残留熱除去系による格納容器内へのスプレイが実施できない場合、格納容器内の圧力が上昇し格納容器代替スプレイの実施基準に到達することにより格納容器代替スプレイ系によるスプレイが実施されるため、格納容器内のガスは混合されることとなる。

(3) 格納容器破損モード「水素燃焼」における事象進展と手順の関係

格納容器破損モード「水素燃焼」における事象進展（G 値を設計基準事故ベースとした場合の感度解析）と手順の関係を以下に示す。

事象発生約 2 時間後（非常用電源の復旧及び格納容器酸素濃度（S A）の起動時間）から格納容器酸素濃度（S A）計器により酸素濃度が監視可能となる。仮に、格納容器酸素濃度（S A）が使用できない場合においても事象発生 10 時間後から原子炉補機代替冷却系により補機冷却水が確保され格納容器酸素濃度計器により酸素濃度が監視可能となる。事象発生約 3 時間後において、ドライ条件の酸素濃度は 4.4vol% に到達しているが、ウェット条件の酸素濃度が

1.5vol%に到達していないため水素及び酸素排出の操作は実施しない。また、事象発生 10 時間後から残留熱代替除去系による格納容器内の除熱を開始するとともに、事象発生 12 時間後から可搬式窒素供給装置によるドライウェルへの窒素供給によりガスの混合を促進させる。

事象発生約 49 時間後にドライ条件の酸素濃度が 4.0vol%に到達し、ウェット条件の酸素濃度が 1.5vol%を超えていることから水素及び酸素排出の準備を開始する。また、サプレッション・チェンバのドライ条件酸素濃度が 4.0vol%に到達することから、窒素供給先をドライウェルからサプレッション・チェンバへ切り替える。以降も継続的に酸素濃度を監視し、事象発生約 85 時間後にドライ条件の酸素濃度が 4.4vol%に到達した段階で水素及び酸素排出を実施する。

- [1] Allen L. Camp, et al., “Light Water Reactor Hydrogen Manual” , NUREG/CR-2726 (1983)
- [2] 産業安全研究所研究報告 “水素の爆発危険性についての研究（第 1 報）水素の爆発限界に及ぼす圧力の影響” (JUNE 1969)

57. コリウムシールドスリット内に溶融デブリが流入した場合の熱伝導解析

1. 概要

コリウムシールドは、**原子炉格納容器下部**床面全体をジルコニア耐熱材で覆う構造とし、コリウムシールド上面からドレンファンネルを結ぶ SUS 製の矩形流路（スリット）を設ける。スリットは、運転中の漏えい検知機能を維持すると共に、SA 時にスリット内に溶融デブリが流入した場合は、このスリット内でドレンファンネルに到達する前に凝固させることで、**原子炉格納容器下部**外側のドライウェルサンプへの溶融デブリ流出を防止するとしている。

ここでは、SA 時にスリット内に溶融デブリが流入した場合の、コリウムシールド下面のコンクリート溶融の可能性について確認するため、MAAP コードによる解析結果に基づき、汎用有限解析コード ABAQUS を用いた**原子炉格納容器下部**における熱伝導解析を実施した。

2. 評価条件

(1) 解析モデル

図 1 に解析モデルを示す。解析モデルは 2 次元の R-Z 体系とする。スリット内のデブリ温度は、2 次元体系有限要素法解析により評価する。本評価では、解析体系を縦横のメッシュで区切り、以下に示す 2 次元体系での非定常熱伝導の支配方程式に基づき、各部の温度変化を計算している。

$$\rho c \frac{\partial T}{\partial t} = \frac{\partial}{\partial x} \left(k_x \frac{\partial T}{\partial x} \right) + \frac{\partial}{\partial y} \left(k_y \frac{\partial T}{\partial y} \right) + Q$$

ここで、 T : 温度、 ρ : 密度、 c : 比熱、 k_x 、 k_y : x 方向及び y 方向の熱伝導率、 Q : 物体の内部発熱量である。

なお、ドレン蓋領域伝熱の内部蒸気について、以下を仮定する。

- 1) 静止状態（対流を無視）
- 2) 热的に透明（内壁面間の伝熱を遮らない）

上記 1) の仮定より、他固体と同様の熱伝導として扱い、非定常熱伝導式における材料物性（熱伝導率、熱容量）を蒸気の値にて考慮する。また上記 2) の仮定より、内壁面間の蒸気を介さない直接的な熱交換としてふく射伝熱を考慮する。

(2) 解析条件

表 1 に ABAQUS コードによる熱伝導解析の解析条件を示す。また、表 2 ~ 4 に解析で使用する物性値を示す。

表1 ABAQUS コードによる熱伝導解析条件

項目	条件	備考
デブリ密度 (kg/m^3)		
デブリ熱伝導率 (W/mK)		MAAP 計算結果(RPV 破損時の値)に基づき代表的な値を設定
デブリ比熱 (J/kgK)		
デブリ溶融潜熱 (J/kg)		
デブリ内部発熱密度 (W/m^3)	(図2)	スクラム後3時間からの崩壊熱を使用 ^{*1}
ジルコニア耐火材密度 (kg/m^3)		
ジルコニア耐火材熱伝導率 (W/mK)	(表2)	試験結果 ^{*2} に基づき設定
ジルコニア耐火材比熱 (J/kgK)		
SUS 密度 (kg/m^3)		
SUS 热伝導率 (W/mK)	(表3)	伝熱工学資料改訂第5版より
SUS 比熱 (J/kgK)		
コンクリート密度 (kg/m^3)	2,345	鉄筋コンクリート構造計算規準・同解説(2010)より
コンクリート熱伝導率 (W/mK)		
コンクリート比熱 (J/kgK)	(表4)	Eurocode より
スリット内デブリ初期温度 (°C)		MAAP 計算結果における RPV 破損時のデブリ平均温度に対し、保守的に液相線温度を設定
構造材初期温度	142	MAAP 計算結果 (RPV 破損直前の値)に基づき保守的な値を設定
デブリ接触面温度	(図3)	ガス温度については、事故後168時間以降一定とする。
周辺雰囲気温度 (P/D, D/W, S/C)	(図4, 図5, 図6)	解析条件は、RPV が破損しデブリが原子炉格納容器下部へ落下する事故シーケンスに対する MAAP コードの解析結果を参考 ^{*3} し、これらを包絡する条件を設定。
ドレン蓋領域 蒸気密度 (kg/m^3)	0.597623	
ドレン蓋領域 蒸気比熱 ($\text{kJ}/\text{kg}/\text{K}$)	2.077	蒸気表：大気圧相当値を設定
ドレン蓋領域 蒸気熱伝導率 ($\text{mW}/\text{m}/\text{K}$)	24.79	

*1 希ガス、揮発性 FP の割合は MAAP の結果より 30%とした。

*2 本試験は、中部電力(株)、東北電力(株)、東京電力ホールディングス(株)、北陸電力(株)、中国電力(株)、日本原子力発電(株)、電源開発(株)、(一財)エネルギー総合工学研究所、(株)東芝、日立 GE ニュークリア・エナジー(株)が実施した共同研究の成果の一部である。

*3 参照する MAAP 解析結果は、有効性評価上のベースケースを含む以下を考慮

- ・起因事象：過渡事象、デブリから水プールへの限界熱流束： $800\text{kW}/\text{m}^2$ (圧力依存性あり)
(ベースケース)
 - ・起因事象：過渡事象、デブリから水プールへの限界熱流束： $800\text{kW}/\text{m}^2$ (一定)
 - ・起因事象：LOCA、デブリから水プールへの限界熱流束： $800\text{kW}/\text{m}^2$ (圧力依存性あり)
 - ・起因事象：LOCA、デブリから水プールへの限界熱流束： $800\text{kW}/\text{m}^2$ (一定)

本資料のうち、枠囲みの内容は機密に係る事項のため公開できません。

表2 ジルコニア耐火材の物性値

温度 (°C)	密度 (kg/m ³)	熱伝導率 (W/mK)	比熱 (J/kgK)


表3 SUS材物性値

温度 (K)	密度 (kg/m ³)	熱伝導率 (W/mK)	比熱 (J/kgK)
300	7,920	16.0	499
400	7,890	16.5	511
600	7,810	19.0	556
800	7,730	22.5	620
1,000	7,640	25.7	644

本資料のうち、枠囲みの内容は機密に係る事項のため公開できません。

表4 コンクリート物性値

温度 (°C)	熱伝導率 (W/mK)	比熱 (J/kgK)	温度 (°C)	熱伝導率 (W/mK)	比熱 (J/kgK)
20	1.951	901.1	650	0.859	1,111.7
50	1.880	917.3	675	0.833	1,114.4
75	1.822	930.2	700	0.809	1,116.8
100	1.766	942.8	725	0.785	1,118.7
125	1.710	954.9	750	0.764	1,120.3
150	1.656	966.7	775	0.743	1,121.3
175	1.604	977.9	800	0.724	1,122.0
200	1.553	988.8	825	0.706	1,122.2
225	1.503	999.2	850	0.690	1,122.1
250	1.454	1,009.3	875	0.675	1,121.4
275	1.407	1,018.8	900	0.661	1,120.4
300	1.361	1,028.0	925	0.648	1,118.9
325	1.316	1,036.7	950	0.637	1,117.1
350	1.273	1,045.1	975	0.627	1,114.7
375	1.231	1,052.9	1,000	0.619	1,112.0
400	1.191	1,060.4	1,025	0.612	1,108.8
425	1.152	1,067.4	1,050	0.606	1,105.3
450	1.114	1,074.1	1,075	0.602	1,101.2
475	1.077	1,080.2	1,100	0.599	1,096.8
500	1.042	1,086.0	1,125	0.597	1,091.9
525	1.008	1,091.3	1,150	0.596	1,086.7
550	0.976	1,096.3	1,175	0.597	1,080.9
575	0.944	1,100.7	1,200	0.600	1,074.8
600	0.915	1,104.8	1,225	0.600	1,068.2
625	0.886	1,108.4	1,250	0.600	1,061.3



- ・コリウムシールド表面とデブリ充填領域にデブリ温度を与える。
- ・スリット内（白抜き部分）にはデブリ（発熱源）が詰まっていると仮定。
- ・コンクリート、 ZrO_2 への伝熱を考慮し、コリウムシールド下面のコンクリート侵食が起こらない（コンクリート融点である約 1500K (=1226°C) を上回らない）ことを確認する。

図1 コリウムシールド内デブリ熱伝導解析モデル




図2 デブリ内部発熱密度条件

本資料のうち、枠囲みの内容は機密に係る事項のため公開できません。




図3 デブリと耐熱材の接触面温度変化




図4 原子炉格納容器下部領域の雰囲気温度変化




図5 ドライウェル領域の雰囲気温度変化




図6 サプレッション・チェンバ領域の雰囲気温度変化

3. 評価結果

図7にスリット内のデブリ温度の出力点及びスリット下のコンクリート表面温度の出力点を示す。




図7 スリット内のデブリ温度の出力点 P1～P4 及びスリット下のコンクリート表面温度の出力点 P1C～P4C

3.1 スリット内デブリ温度評価

P1 はスリット内でのデブリが最高温度となる位置, P2 は右側スリット下端位置, P3 はスリット水平部の中間位置, P4 はドレン蓋領域への流入位置である。P1 から P4 のデブリ温度の時間変化を図8に示す。P1 位置では, RPV 破損後約 15 時間で最高温度は 699°C となっている。




図8 スリット内デブリ温度変化

本資料のうち、枠囲みの内容は機密に係る事項のため公開できません。

3.2 スリット下のコンクリート表面温度評価

図9にスリット下のコンクリート表面温度変化を示す。コンクリート表面の最高温度はP1C位置で692°Cとなっている。




図9 コンクリート表面温度変化

4. まとめ

ABAQUSによるコリウムシールドスリット内のデブリ熱伝導評価を実施した。スリット内のデブリ最高温度は699°C、コンクリート表面の最高温度は692°Cとなっており、コンクリート融点である約1500K (=1226°C) に比べて十分低くないことから、コンクリート侵食が起こらないことを確認した。

58. 格納容器除熱に関する基準の変更について

1. 格納容器除熱に関する基本的考え方

重大事故等の発生により、格納容器の圧力及び温度が上昇するような場合には、炉心損傷の有無に係わらず、格納容器ベントの実施は格納容器バウンダリの喪失となり、環境への放射性物質の放出につながることから、残留熱除去系や残留熱代替除去系（以下、「RHR等」という。）を用いて、最終ヒートシンク（海）へ熱を輸送することを第一の選択とする。

万一、RHR等が何らかの理由で機能喪失し、格納容器ベントの実施が避けられない場合においても、RHR等の復旧に注力し、可能な限り格納容器ベントを回避する。

また、格納容器ベントまでの時間をできるだけ延ばすという観点から格納容器代替スプレイ（外部水源）という手段は有効であり、特に炉心損傷後については、RHR等の復旧時間を確保するだけでなく、格納容器ベントを遅延できることから、防災上の観点からも有利である。ただし、格納容器の耐震性確保の観点から、格納容器代替スプレイは永続的に実施することはできない（S/P水位 通常水位+約1.3m到達で停止）。

図1に格納容器除熱に関する概略系統図を示す。




図1 格納容器除熱に関する概略系統図

2. 格納容器除熱に関する戦略の変更

環境中への放射性物質の放出による影響は、炉心損傷前よりも炉心損傷後に格納容器ベントを実施した場合の方が大きいことから、炉心損傷後の格納容器ベントを可能な限り遅延させることが重要であるとし、格納容器除熱に関する戦略を立てていた。このため、発生する可能性は極めて小さいシナリオではあるが、炉心損傷後の格納容器ベントを遅延できる可能性があることから、炉心損傷前に格納容器代替スプレイを極力控える（RHR等の早期復旧見込みがある場合に限り実施）こととしていた。

しかしながら、格納容器除熱については、残留熱除去系の代替設備として残留熱代替除去系を追設し、格納容器ベントよりも優先して実施するとしたことから、格納容器ベントを実施する可能性は相対的に低下している状況となっている。

このように、格納容器除熱に関する信頼性が向上している状況を踏まえると、発生する可能性が小さいシナリオを考慮して手順を複雑化させるよりも、炉心損傷“前”，“後”に係わらず、各フェーズにおいて最も有効な戦略とすることが望ましい。万一、RHR等の機能が期待できない状況においては、炉心損傷“前”，“後”的いずれにおいても、まずは格納容器代替スプレイを実施することが、格納容器ベントを遅延させる観点から有効である。

以上を踏まえ、炉心損傷前においてRHR等の復旧見込み有無に係わらず、基準到達時（格納容器圧力384kPa[gage]）に格納容器代替スプレイを実施することに変更する。

3. 戰略変更後の格納容器代替スプレイ及び格納容器ベント実施基準

炉心損傷前の格納容器代替スプレイ及び格納容器ベントの変更前後の実施基準を表1に、概略フローを図2に示す。

格納容器代替スプレイの実施基準について、格納容器圧力が384kPa[gage]に到達した時点で開始し、334kPa[gage]に低下した場合、又はサプレッション・プール水位が通常水位+約1.3mに到達時点で停止する基準に変更はないが、RHR等の復旧見込みがある場合に実施するとしていた基準は削除することとする。

また、炉心損傷前の格納容器ベント実施基準について、格納容器圧力が427kPa[gage]に到達する場合としていたが、格納容器代替スプレイの停止基準であるサプレッション・プール水位が通常水位+約1.3m到達以降、格納容器フィルタベント系以外に格納容器圧力・温度を制御する手段はなくなることから、この時点で格納容器ベントを実施する基準へ変更する。

これらの変更により、維持する格納容器圧力は異なるものの、炉心損傷前後における格納容器代替スプレイ及び格納容器ベント実施の考え方は同じとなる。

表1 炉心損傷前の格納容器代替スプレイ及び格納容器ベント実施基準
変更前後比較

	炉心損傷前		(参考) 炉心損傷後
	変更前	変更後	
格納容器 代替スプレイ	格納容器圧力が 384kPa [gage]に到達した時点で開始し、334kPa [gage]に低下した場合、又はサプレッション・プール水位が通常水位+約 1.3m に到達した時点で停止	同左 (変更なし)	格納容器圧力が 640kPa [gage]に到達した時点で開始し、588kPa [gage]に低下した場合、又はサプレッション・プール水位が通常水位+約 1.3m に到達した時点で停止
	RHR 等の復旧見込みがある場合に実施	(削除)	—
格納容器 ベント	格納容器圧力が 427kPa [gage]に到達する場合に開始	サプレッション・プール水位が通常水位+約 1.3m に到達する場合に開始	同左
		格納容器圧力が 384kPa [gage]以下に維持できない場合*に開始	格納容器圧力が 640kPa [gage]以下に維持できない場合*に開始

* 重大事故等対処設備の機能喪失を仮定した場合




図2 炉心損傷前の格納容器代替スプレイ及び格納容器ベント実施時の概略フロー 変更前後比較

4. 格納容器代替スプレイ及び格納容器ベント実施基準変更による有効性評価への影響

a. 変更を有する事故シーケンスグループについて

表2に、基準変更による炉心損傷防止対策の有効性評価の変更有無を示す。

表2のとおり、T Q U V, T W (R H R 故障) 及びL O C Aについては、格納容器代替スプレイ実施後に格納容器ベントを実施する評価に変更する。一方で、T Q U X, T W (取水機能喪失), T C 及びI S L O C Aについては、格納容器代替スプレイ実施基準（格納容器圧力 384kPa[gage]到達）に至らないことから、変更はない。

なお、長期T B, T B U / T B D及びT B Pについては、格納容器代替スプレイの実施により、格納容器ベント実施基準到達（サプレッション・プール水位 通常水位+約1.3m到達）が事象発生24時間後以降となることから、24時間後以降は交流電源を復旧して格納容器除熱を残留熱除去系により実施し、格納容器ベントは実施しない評価へ変更する。

表2 炉心損傷防止対策の有効性評価における変更有無

事故シーケンスグループ ^①	変更有無
T Q U V	変更有り（格納容器代替スプレイ実施後に格納容器ベントを実施）
T Q U X	変更なし
長期T B	
T B U / T B D	変更あり（格納容器代替スプレイ実施後、事象発生24時間後に交流電源を復旧し残留熱除去系により格納容器を除熱）
T B P	
T W (取水機能喪失)	変更なし
T W (R H R 故障)	変更あり（格納容器代替スプレイ実施後に格納容器ベントを実施）
T C	変更なし
L O C A	変更あり（格納容器代替スプレイ実施後に格納容器ベントを実施）
I S L O C A	変更なし

b. 有効性評価結果への影響

変更前後の主要な解析結果について、T Q U Vを一例として表3に示す。また、変更前後のT Q U Vの格納容器圧力の推移を図3に、格納容器温度の推移を図4に、サプレッション・プール水温度の推移を図5に、サプレッション・プール水位の推移を図6に示す。

表3に示すとおり、変更後においても解析結果が判断基準を満足することを確認した。なお、表3はT Q U Vの変更前後を示しているが、他の事故シーケンスグループにおいても変更後の結果は同様の傾向であり、判断基準を満足することを確認している。

また、図3に示すとおり、変更後については、事象発生から約22時間後に格納容器圧力が384kPa[gage]に到達することから、この時点から格納容器代

替スプレイを間欠にて実施する。その後、図6に示すとおり、事象発生から約30時間後にサプレッション・プール水位が通常水位+約1.3mに到達することから、格納容器代替スプレイを停止し、格納容器ベントを実施する。

表3 解析結果変更前後 (T Q U V)

評価項目	解析結果		判断基準
	変更前	変更後	
原子炉格納容器バウンダリにかかる圧力の最大値	約427kPa[gage]	約384kPa[gage]	853kPa[gage] (格納容器限界圧力) 未満
原子炉格納容器バウンダリにかかる温度の最大値	約154°C	約153°C	200°C (格納容器限界温度) 未満




図3 格納容器圧力の推移 (T Q U V)




図4 格納容器温度の推移 (T Q U V)




図5 サプレッション・プール水温度の推移 (T Q U V)




図6 サプレッション・プール水位の推移 (T Q U V)

c. 敷地境界での実効線量評価結果への影響

長期T B等において格納容器ベントを実施しない結果に変更となったことから、敷地境界での実効線量を評価する事故シーケンスグループは、変更後ににおいて格納容器ベントが最も早期となるL O C Aとなる。

変更後においても、表4に示すとおり解析結果が判断基準を満足することを確認した。

表4 敷地境界での実効線量結果 変更前後

項目	解析結果		判断基準
	変更前	変更後	
事故シーケンスグループ	長期T B	L O C A	—
格納容器ベント時間	約 20 時間	約 27 時間	—
実効線量結果	約 2.2×10^{-2} mSv	約 1.7×10^{-2} mSv	5 mSv 以下

5. 炉心損傷前後における格納容器除熱に関する戦略

炉心損傷後における格納容器代替スプレイ及び格納容器ベントの概略フローを図7に示す。

維持する格納容器圧力は異なるものの、炉心損傷前後における格納容器代替スプレイ及び格納容器ベント実施の考え方は同じである。




図7 格納容器代替スプレイ及び格納容器ベント実施時の概略フロー
炉心損傷前後比較

6. 格納容器ベント停止の考え方について

表5に格納容器ベント停止のために必要な機能及び設備を示す。表5に示す機能が全て使用可能となり、格納容器圧力が427kPa[gage]（1Pd）未満、格納容器温度が171°C未満並びに格納容器内の水素濃度及び酸素濃度が可燃限界未満であることを確認した場合に格納容器ベントを停止可能であると判断する。

なお、炉心損傷前の格納容器ベント実施中に炉心損傷を判断した場合は、格納容器ベントを継続する運用とする。これは、格納容器ベント実施までには格納容器代替スプレイにより外部注水制限に到達していることが想定され、格納容器の過圧を抑制する手段が格納容器ベントのみであるためである。

格納容器ベントを継続した場合でも、一時的にベントを停止する場合と比較し、以下のとおり被ばくの観点で大きな差異はないと考えられる。

- ・格納容器ベントを停止しても格納容器圧力の上昇により再度ベントすることとなり、希ガス保持時間を大きく確保することはできないこと
- ・このような事態では、原子炉スクラムしてからある程度の時間が経過していることから、希ガスの減衰時間は十分に確保されており、ベントを停止しない場合でも大きな放出量にならないと考えられること

表5 格納容器ベント停止のために必要な機能及び設備


必要な機能	設備	設備概要
格納容器除熱	残留熱除去系又は残留熱代替除去系	格納容器内に残存する核分裂生成物から発生する崩壊熱を除去し、最終的な熱の逃がし場へ熱を輸送する
	原子炉補機代替冷却系	
窒素供給機能	可搬式窒素供給装置	・格納容器内が負圧になることを防止する ・系統内のパージを実施する
格納容器内水素・酸素濃度制御機能	可燃性ガス濃度制御系	水の放射線分解によって発生する水素及び酸素の濃度が可燃限界濃度に到達することを防止する
	格納容器水素・酸素濃度	格納容器内の水素・酸素濃度を監視する

<参考>


格納容器ベントを停止し、格納容器除熱を残留熱除去系等に切り替えた場合においても格納容器の安定状態が維持されることを確認するため、感度解析を実施した。感度解析では、「雰囲気圧力・温度による静的負荷（格納容器過圧・過温破損）（残留熱代替除去系を使用しない場合）」において、事象発生から30日後まで格納容器ベントを実施し、事象発生30日以降は格納容器ベントを停止して残留熱代替除去系（残留熱除去系よりも除熱量が小さい）に切り替えた場合を想定した。

参考図1に格納容器圧力の推移、参考図2に格納容器温度の推移を示す。残留熱代替除去系を切り替えた時点で急激に圧力が低下することから、解析上は負圧防止のため格納容器圧力が30kPa[gage]から245kPa[gage]の範囲になるよう、窒素注入と残留熱代替除去系による熱交換器バイパス運転を断続的に実施している。

格納容器除熱を残留熱代替除去系に切り替えた以降も格納容器圧力及び格納容器温度は制御できており、格納容器の安定状態は維持することが可能である。また、格納容器ベントを30日以降も継続した場合は、格納容器温度が長期的に100°C以下とならないが、残留熱代替除去系に切り替えることによって100°C以下に低下する。約70日（ 2×10^{-1} 年）後の格納容器温度について、「雰囲気圧力・温度による静的負荷（格納容器過圧・過温破損）（残留熱代替除去系を使用する場合）」ではドライウェル：約48°C、サプレッション・チェンバ：約62°Cとなるのに対し、今回の感度解析ではドライウェル：約48°C、サプレッション・チェンバ：約56°Cとなり、同程度まで低下することを確認した。



参考図 1 格納容器圧力の推移



参考図 2 格納容器温度の推移

59. 格納容器ベント実施時のサプレッション・プール水位の不確かさについて

島根 2 号炉では、サプレッション・プール水位が通常水位 + 約 1.3m（サプレッション・チェンバ底面から 4.9m）到達時に格納容器スプレイを停止し、格納容器ベントを実施する手順としている。

格納容器ベントの実施前後の各種不確かさにより、サプレッション・プール水位が解析結果に対し変動する可能性があるが、いずれの場合においても耐震性を確保している水位（約 5.05m）を下回ることを確認した。よって、サプレッション・プールの水位制限値を底面から 4.9m とすることは妥当である。

(1) 格納容器ベント実施前のサプレッション・プール水位の変動について

a. 格納容器ベント実施前のサプレッション・プール水位が変動する要因

① 計器誤差による影響

サプレッション・プール水位（S A）の計器誤差が土約 0.05m であることから、格納容器ベント実施判断時の実際のサプレッション・プール水位は、約 4.85m～4.95m となる。

② 格納容器代替スプレイ停止操作等の不確かさによる影響

格納容器代替スプレイ停止操作判断の時間遅れ及び操作実施後のスプレイ弁全閉までの間、格納容器代替スプレイによるスプレイ量が増加する可能性がある。

③ 格納容器ベント実施操作の不確かさによる影響

格納容器代替スプレイ停止後に中央制御室にて遠隔で格納容器ベント操作を実施することとしており、仮に遠隔操作に失敗した場合には現場にて格納容器ベント実施操作をすることとしている。格納容器代替スプレイ停止後も、原子炉注水を継続することから、中央制御室における遠隔操作失敗の時間及び現場操作（移動時間含む）の時間分、原子炉注水による注水量が増加する可能性がある。

b. 格納容器ベント実施前のサプレッション・プール水位不確かさ評価の結果

前述における不確かさを考慮した場合に、サプレッション・プール水位が、耐震性を確保している水位（約 5.05m）を超える可能性があることから、不確かさによるサプレッション・プール水位の上昇量について評価を行った。

評価の結果、不確かさを考慮してもサプレッション・プール水位の最大値は約 5.01m であり、約 5.05m を下回ることを確認した。

- ・格納容器ベント実施判断時のサプレッション・プール水位は、計器誤差最大値を考慮して 4.95m とする。

- ・格納容器代替スプレイ停止操作等の不確かさによる追加の格納容器スプレイ量は、以下の計算を踏まえて、 20m^3 とする。

【計算】

格納容器スプレイ弁が全閉するまでの時間は約1分であることから、停止操作等の不確かさを考慮して追加で10分間（格納容器スプレイ弁全閉後のサプレッション・チェンバへの流下時間も考慮）スプレイされると仮定する。格納容器代替スプレイの流量が $120\text{m}^3/\text{h}$ であることから、追加の格納容器スプレイ量は 20m^3 ($120\text{m}^3/\text{h} \times 10/60\text{h}$)。

- ・格納容器ベント実施操作の不確かさによる追加の原子炉注水量は、以下の計算を踏まえて、 40m^3 とする。

【計算】

格納容器代替スプレイ停止操作：10分、格納容器ベント遠隔操作失敗の時間：10分及び格納容器ベント現場操作時間：90分を考慮して、追加で2時間原子炉へ注水されると仮定する。格納容器過圧・過温破損（残留熱代替除去系を使用しない場合）では、事象発生から約32時間後に格納容器ベントを実施することとしており、約30時間後の崩壊熱相当の注水量は $20\text{m}^3/\text{h}$ であることから、追加の原子炉注水量は 40m^3 ($20\text{m}^3/\text{h} \times 2\text{h}$)。

- ・追加の注水量は合計で 60m^3 であり、サプレッション・プール水位 4.95m からの水位上昇量に換算すると+約 0.06m となることから、以上の不確かさを考慮した場合のサプレッション・プール水位は、約 5.01m となる。

(2) 格納容器ベント実施前のサプレッション・プール水位の変動について

格納容器ベント実施後は、ベントクリア（ダウンカマ部からサプレッション・チェンバへの水の移行）及びサプレッション・チェンバ圧力の低下による体積膨張によってサプレッション・プール水位が上昇する。

耐震性が厳しいベント管のベントヘッダ接続部については、ベントクリアによりダウンカマ部の水がサプレッション・チェンバへ移行することで耐震評価条件は緩和されることから、格納容器ベント実施後のサプレッション・プール水位上昇による影響はない。

なお、図1に示す有効性評価のサプレッション・プール水位（格納容器過圧・過温破損（残留熱代替除去系を使用しない場合）（2Pd到達時にベント））は、格納容器ベント実施後のベントクリア（ダウンカマ部からサプレッション・チェンバへの水の移行）及びサプレッション・チェンバ圧力の低下による体積膨張によるサプレッション・プール水位上昇を考慮した結果となっている。このときのサプレッション・プール水位は最大で約 5.03m であり、耐震性を確保している水位（約 5.05m ）を下回る。




図1 サプレッション・プール水位の推移（格納容器過圧・過温破損（残留熱代替除去系を使用しない場合）（2Pd 到達時にベント））

60. ベントが 2 P d まで遅延した場合の C s 放出量への影響について

格納容器ベント実施基準（S／P 通常水位 +1.3m）に達し、格納容器スプレイを停止した後、格納容器圧力が 2 P d に到達するまでベント操作が遅延した場合の C s -137 放出量への影響は以下のとおりである。

1. 原子炉建物からの大気への放出量

格納容器ベントが遅延することで、格納容器圧力が高く保持されるため、格納容器から漏えいし原子炉建物から大気へ放出される C s が増加することが考えられる。


第 1 図に大破断 L O C A 時にドライウェルのラインを経由して格納容器ベントを実施する場合におけるドライウェル内気相部の C s 存在割合を示す。

第 1 図のとおり、格納容器スプレイ開始後は、スプレイの効果により C s の存在割合が低く抑えられているが、ベント遅延期間中は格納容器スプレイが作動していないことを考慮し、格納容器スプレイ開始直前における原子炉建物から大気への C s 放出率を用い、これが格納容器圧力 2 P d 到達までの期間続くものとして C s 放出量の増加量を評価した。

影響評価結果を第 1 表に示す。ベントが 2 P d まで遅延した場合の C s 放出量への影響は小さく、増加量を合計した場合でも判断基準の 100TBq を下回ることを確認した。

第1表 影響評価結果（ドライウェルのラインを経由してベントする場合）

		Cs-137放出量 (TBq)
内 訳	遅延による建物漏えいの 増加量	3.9×10^{-2}
	遅延なし（7日間積算）	約4.71
合計		約4.75



第1図 ドライウェル内気相部のCs存在割合

61. 格納容器ベント開始時間見直しに伴う操作の成立性への影響について

1. はじめに

格納容器ベント系の耐震評価における弾性設計用地震動Sdと重大事故等時における不確かさを考慮し、外部水源を用いた総注水量の制限値としてサプレッション・プール水位を通常水位+約1.3mに見直しを行った。

「3.1.3 雰囲気圧力・温度による静的負荷（格納容器過圧・過温破損）（残留熱代替除去系を使用しない場合）」の有効性評価において、外部水源を用いた総注水量制限値の変更に伴い、格納容器ベント時間が事象発生約73時間から約32時間に変更となったことによる操作の成立性への影響について以下に示す。

2. 格納容器代替スプレイ開始基準到達から格納容器ベント開始までの時間

表1に示すとおり、格納容器ベント基準見直しにより、格納容器代替スプレイ開始基準到達（格納容器圧力640kPa[gage]）（以下「1.5Pd到達」という。）から格納容器ベント開始までの時間が約45時間から約5時間となった。

表1 格納容器ベント基準見直し前後の1.5Pd到達から
格納容器ベント開始までの時間比較

項目	格納容器ベント基準	1.5Pd 到達から 格納容器ベント開始 までの時間
変更前	外部水源総注水量 4,000m ³ 到達	約 45 時間
変更後	サプレッション・プール水位 通常水位+約 1.3m 到達	約 5 時間

3. 1.5Pd到達から格納容器ベント開始までに実施する操作及び操作時間

1.5Pd到達（事象発生後約27時間後）から格納容器ベント開始までの操作の成立性への影響を確認した結果、表2に示すとおり、解析上考慮する操作で最も時間を要する操作は「低圧原子炉代替注水系（常設）注水弁操作」及び「格納容器ベント準備（N G C非常用ガス処理入口隔離弁操作）」の10分であり、いずれの操作も運転員1名が実施するが、格納容器ベント開始までの間、同時操作とはならない。

なお、解析上考慮しない操作においても、最も時間を要する操作は「水素濃度測定装置準備」及び「可搬式窒素供給装置準備」（並行操作）の2時間であり、それぞれの操作は異なる復旧班要員が行い、また、本操作を行う復旧班要員はその他の操作は実施しない。

表2 1.5Pd到達から格納容器ベント開始までに実施する操作

操作内容	実施者	作業時間
解析上考慮する操作	原子炉建物差圧監視、調整	運転員A 適宜実施
	格納容器水素濃度及び酸素濃度の監視	運転員A 適宜実施
	中央制御室換気系 加圧運転から系統隔離運転への切替え操作	運転員A 5分
	中央制御室待避室加圧操作	運転員A 5分
	低圧原子炉代替注水系（常設） 注水弁操作	運転員A 10分
	大量送水車による 低圧原子炉代替注水槽への補給	復旧班要員 a, b 適宜実施
	格納容器代替スプレイ系（可搬型） スプレイ弁操作（現場）	復旧班要員 a, b 適宜実施
	格納容器代替スプレイ系（可搬型） スプレイ弁操作	運転員A 適宜実施
	大量送水車、大型送水ポンプ車への補給	復旧班要員 r, s 適宜実施
解析上考慮しない操作	格納容器ベント準備 (NGC非常用ガス処理入口隔離弁操作)	運転員A 10分
	大量送水車による原子炉ウェルへの注水	復旧班要員 a, b 適宜実施
	原子炉補機代替冷却系 運転状態監視	復旧班要員 c, d 適宜実施
	格納容器内水素濃度及び酸素濃度の監視	運転員A 適宜実施
	格納容器ベント準備 (NGC非常用ガス処理入口隔離弁操作)	運転員D, E 1時間20分
	水素濃度測定装置準備	復旧班要員 o, p 2時間
	可搬式窒素供給装置準備	復旧班要員 e, f 2時間
	緊急時対策所への待避	運転員B, C 25分

4.まとめ

格納容器ベント基準見直しにより、「3.1.3 露囲気圧力・温度による静的負荷（格納容器過圧・過温破損）（残留熱代替除去系を使用しない場合）」の有効性評価において、1.5Pd到達から格納容器ベント開始までの時間が約45時間から約5時間となったが、この間に実施する操作のうち、最も時間を要する操作は、解析上考慮しない操作においても「水素濃度測定装置準備」と「可搬式窒素供給装置準備」（並行操作）の2時間であり、1.5Pd到達から格納容器ベント開始までに必要な操作の成立性に影響は無い。

62. 格納容器ベントに伴う一時待避中の給油作業中断が重大事故時の対応に与える影響について

有効性評価の「3.1.3 霧囲気圧力・温度による静的負荷（格納容器過圧・過温破損）（残留熱代替除去系を使用しない場合）」において、格納容器ベント中の一時待避中においても、可搬型重大事故等対処設備を使用した原子炉圧力容器への注水等、有効性評価において期待する作業が存在することから、給油作業の中止が重大事故時の対応に与える影響について確認する。

1. 格納容器ベント実施中に給油を中断する可搬型重大事故等対処設備とその影響

有効性評価の「3.1.3 霧囲気圧力・温度による静的負荷（格納容器過圧・過温破損）（残留熱代替除去系を使用しない場合）」の格納容器ベント実施中において、給油を中断する可搬型重大事故等対処設備と給油作業の中止による影響評価について表1に示す。

表1 「霧囲気圧力・温度による静的負荷（格納容器過圧・過温破損）（残留熱代替除去系を使用しない場合）」時の格納容器ベント実施中における給油中断による影響評価

可搬型重大事故等対処設備	給油作業を実施しないことによる影響	評価内容	評価結果
大量送水車	大量送水車の停止により、低圧原子炉代替注水槽への補給ができなくなる。	事前に低圧原子炉代替注水槽を満水することで、待避中の原子炉圧力容器への注水に必要な水量は確保できる。	影響なし
大型送水ポンプ車	大型送水ポンプ車の停止により、原子炉補機代替冷却系への海水供給が停止し、原子炉補機代替冷却系から格納容器内霧囲気計装への冷却水（淡水）供給ができなくなる。	冷却水が必要ない格納容器水素濃度（S A）及び格納容器酸素濃度（S A）による監視が可能。	影響なし
	大型送水ポンプ車の停止により、原子炉補機代替冷却系への海水供給が停止し、原子炉補機代替冷却系から燃料プール冷却系への冷却水（淡水）供給ができなくなる。	燃料プール水温度の上昇により燃料プール冷却ポンプ等の最高使用温度を超過し、一時待避解除後の再起動が困難となる可能性がある。	影響あり

以下に各々の可搬型重大事故等対処設備への給油作業の中止が与える影響評価結果の詳細を示す。

(1) 大量送水車（大量送水車による低圧原子炉代替注水槽への補給）

表1に示す影響のとおり、大量送水車による低圧原子炉代替注水槽への補給が停止するが、事象発生2時間30分後から低圧原子炉代替注水槽への補給を開始し、格納容器代替スプレイ実施中においても格納容器スプレイ停止時に補

給ラインに切り替えて満水付近を維持していること、及び一時待避前に満水まで補給を実施した後、待避する運用としており、一時待避前に保有水量約740m³を確保できることから、大量送水車停止中の低圧原子炉代替注水系（常設）からの原子炉圧力容器への注水による水位低下（約230m³）を考慮しても、水源は枯渇することなく原子炉圧力容器への注水が可能であり、給油の中断による影響はない。図1に事象発生27時間後からの大量送水車による低圧原子炉代替注水槽への補給のタイムチャートを示す。



図1 大量送水車による低圧原子炉代替注水槽への補給 タイムチャート

(2) 大型送水ポンプ車（原子炉補機代替冷却系からの補機への冷却水供給）

表1に示す影響のとおり、原子炉補機代替冷却系から格納容器内雰囲気計装への冷却水が停止するが、事象発生初期より格納容器水素濃度（S A）及び格納容器酸素濃度（S A）により監視しているため、格納容器内雰囲気計装が停止しても影響はない。

原子炉補機代替冷却系から燃料プール冷却系への冷却水供給が停止すると、燃料プール水温度の上昇により燃料プール冷却ポンプ等の最高使用温度を超過し、一時待避解除後の再起動が困難となる可能性がある。よって、可能な限り燃料プール冷却を維持する観点から、一時待避中における大型送水ポンプ車への燃料給油は、運用面及び設備面の対応を講ずることで不要とする。

運用面の対応として、格納容器ベント実施前の大型送水ポンプ車の必要流量を算出し、それに見合った燃料消費量を実証試験で確認したところ、一時待避中における待避時間（約11時間30分）を超える約15時間50分の運転継続が可能であることが確認できたため、一時待避前に必要流量まで絞り、連続運転可能時間を延長する。また、設備面の対応として、大型送水ポンプ車の燃料タンク容量（現状9900）を増量し、運転時間をさらに延長する。

【運用面による対応の検討内容】

- 第858回審査会合時において、一時待避中の大型送水ポンプ車の必要流量は、原子炉停止8時間経過後の崩壊熱（23MW^{※1}）を除去するための必要流量780m³/hとし、既実証試験結果を参考に近い流量であった880m³/h時の燃料消費量から、再給油は格納容器ベント実施7時間後としていた。

今回、解析結果の格納容器ベント実施時間は事象発生約32時間後であり、運用上、格納容器ベント実施1時間前（事象発生約31時間後）に燃料給油を実施し待避するが原子炉圧力容器内の崩壊熱は格納容器ベントにより大気へ放

出され大型送水ポンプ車による冷却は必要ないため、その他補機（燃料プール冷却系等）の冷却のみを考慮する（約 4 MW）こととし、必要流量は大型送水ポンプ車の最低流量約 340m³/h での運転継続時間について再検討した。

※1：原子炉圧力容器内及びその他補機（燃料プール冷却系等）の崩壊熱を含んでいる。

- 上記を踏まえ、大型送水ポンプ車の流量約 340m³/h での燃料消費量を確認するため実証試験^{※2}を実施した。試験の結果、340m³/h での燃料消費量は約 600l/h であり、連続運転可能時間は約 15 時間 50 分^{※3}となる。

上記試験結果より、図 2 に示す一時待避中において、燃料給油を実施することなく、大型送水ポンプ車の運転継続させることができることから、流量を 340m³/h まで絞り、連続運転可能時間を延長する。

※2：実証試験（燃料消費量確認）は、規定流量にて約 1 時間運転し、1 分毎にデータを採取しその平均を算出

※3：燃料タンク容量 990l のうち、タンク底部の吸い取れない容量約 350 を除いた値（9550）にて算出




図 2 格納容器ベント実施時の大型送水ポンプ車の運転及び給油作業
タイムチャート

【設備面による対応の検討内容】

- 運用面による対応により、一時待避中に燃料給油を実施することなく、継続運転が可能であるが、さらに連続運転可能時間に余裕を持たせるため、大型送水ポンプ車のタンク容量を増量することで、連続運転可能時間を延長させる。
- 設備面による対応として、大型送水ポンプ車の燃料タンク容量を既存の 990l から、約 1 時間以上の運転延長が可能となるようタンク容量を増量する。

63. 復旧班要員による連続作業の成立性について

1. はじめに

有効性評価のうち、同一の復旧班要員にて実施する作業が最も多い「3.2 高圧溶融物放出／格納容器雰囲気直接加熱」（以下「DCH」という。）において、一連の作業を実施した場合でも、作業時間が想定時間内に収まることの成立性を訓練にて確認した。

2. 成立性確認結果

表1に示すとおり、同一の復旧班要員にて作業を一連で実施した場合の所要時間は10時間6分（休憩時間を含む）であり、作業の成立性を満足することを確認した。また、各々の作業の所要時間も訓練結果から満足していることを確認した。作業の所要時間の詳細タイムチャートを図3に示す。

なお、技術的能力の各作業には十分な余裕時間を設定しており、訓練における休憩時間、訓練と技術的能力の作業開始場所の起点の相違による移動時間の差異を考慮しても、技術的能力で示している各作業の想定時間内に収まることを確認した。

表1 作業の成立性確認結果

	想定時間	所要時間
格納容器代替スプレイ系 (可搬型) 準備操作 (放射線防護具準備含む)	2時間20分	2時間5分
原子炉補機代替冷却系 準備操作	7時間20分	7時間10分 (休憩時間1時間25分含む)
可搬式窒素供給装置 準備操作	2時間00分	1時間42分
合計時間	11時間40分	10時間57分

3. 訓練の概要

（1）訓練時の考慮事項

- a. 訓練を実施する作業項目は、図1に示すDCHの作業のうち復旧班要員が一連で実施する作業として図2の作業を選定。
- b. 初動（大量送水車の準備作業）の緊急時対策所からの緊急時対策要員の移動は、時間のかかる第二輪谷トンネルを通行し、第4保管エリアへ徒歩にて移動。
- c. 炉心損傷後を想定した訓練のため、防護具（全面マスク、綿手袋、ゴム手袋、汚染防護服）を着用。

- d. 休憩は適宜実施し、休憩時間についても作業時間にカウント。
- e. 一部、工事等により通行できないアクセスルートや作業箇所については、現状の作業実績と同等となるよう、作業等を模擬することで作業時間を算出。具体的な作業は以下のとおり。（図156-3, 4参照）
 - ・大型送水ポンプ車の作業として、海水取水箇所及び原子炉建物南側が工事等でアクセス及びホース敷設ができないため、荷揚場にてホース敷設ができない箇所の必要な長さ分のホースを展張した作業を模擬。
- f. 緊急時対策要員間の連絡は無線通信設備（トランシーバ）を使用し、緊急時対策本部への準備実施・完了等の連絡も模擬。
- g. 夜間における照明は、ヘッドライト及び車両の作業用照明にて確保。

（2）訓練に使用したアクセスルート

訓練に使用したアクセスルート及び各作業における想定時間算出に用いたアクセスルートを図4に示す。また、訓練時の風景について図5に示す。

4. まとめ

訓練を通じて抽出された課題については、今回参加していない本作業に関わる緊急時対策要員にも共有し、今後、教育・訓練をとおして、どの緊急時対策要員でも対応できるよう力量の向上を継続的に図っていく。

図 1 「高压溶融物放出／格納容器緊急直接加熱」の作業と所要時間

操作項目	実施箇所・必要人員数	施設時間(分)												備考						
		10	20	30	40	50	60	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
責任者	当直長 1人	中央制御室観察																		
指揮者	当直副長 1人	遠隔操作室指揮																		
情報連絡等を行う要員	指揮者 1人	行動マップの準備																		
連絡担当者	運転室乗務員 4人	隔壁室内外確認																		
連絡担当者	運転室乗務員 4人	隔壁室内外確認																		
責任者(現場)	運転員 (中央制御室)	運転室要員 (現場)																		
①	格納容器大栓スライド系(可燃型) 格納容器大栓スライド系(可燃型)	操作開始																		
②	原子炉補機大栓合流準備操作 原子炉補機大栓合流準備操作	操作開始																		
③	格納容器大栓合流による水素燃焼度及び燃焼度監視 格納容器大栓合流による水素燃焼度及び燃焼度監視	操作開始																		
	○ 各段階手順の作業種子表、移動して別紙に記入用紙。																			

図2 想定される作業時間

操作項目	復旧班要員	操作内容	経過時間(時間)												備考
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
格納容器代替スプレイ系(可搬型) 準備操作	14人 a~n	・放射線防護具準備／装備 ・大量送水車による格納容器代替スプレイ系(可搬型)準備／系統構成 (大量送水車配置、ホース展張・接続)	10分	2時間20分	▽作業開始から2時間20分	▽作業開始から9時間40分	▽作業開始から11時間40分								
原子炉機器冷却系準備操作	(12人) a~l	・資機材配置及びホース敷設、系統水張り、起動	2時間10分												
可搬式緊急供給装置による原子炉格納容器内緊急供給準備	(2人) e,f	・可搬式緊急供給装置準備					時間20分								2時間

操作項目	復旧班要員	操作内容	経過時間(時間)												備考
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
格納容器代替スプレイ系 (可搬型) 準備操作	12人 a~1	・放射線防護具装備、作業内容確認等	約14分												
	6人 ↑ EL4.1m 作業	・要員移動(徒歩) 緊急時対策所から第二輪谷トンネルを経由した第3保管エリアへ移動	約25分												
	6人 g~1 ↑ EL1.5m 作業	・大量送水車健全性確認・配置(輪谷貯水槽等) ホース敷設等	約83分												
	6人 g~1 ↑ EL1.5m 作業	・要員移動(徒歩) 緊急時対策所から第二輪谷トンネルを経由した第4保管エリアへ移動	約39分												
	6人 a~f ↑ EL1.5m 作業	・ホース敷設等(R/B通り)	約72分												
	6人 a~f ↑ EL1.5m 作業	・要員移動(徒歩) EL4.4m(格納容器代替スプレイ系作業場所)から第4保管エリアへ移動	約14分												
	6人 a~f ↑ EL1.5m 作業	・大型送水ポンプ車健全性確認・配置(海水取水箇所)、ホース運搬等	約10分	約30分											休憩15分(黄色ハッキング部)
	6人 a~f ↑ EL1.5m 作業	・作業場所から緊急時対策所へ移動	約112分												
	6人 a~f ↑ EL1.5m 作業	・要員移動(徒歩) EL1.5m(格納容器代替スプレイ系作業場所)から第4保管エリアへ移動	約14分												
	6人 a~f ↑ EL1.5m 作業	・移動式代替熱交換設備健全性確認・配置(R/B通り)、ホース運搬等	約36分												
	6人 a~f ↑ EL1.5m 作業	・作業場所から緊急時対策所へ移動	約16分												
原子炉構機代替冷却系 準備操作	12人 a~1 ↑ EL1.5m 作業	・放射線防護具脱衣(身体サーべイ含む)、墨食休憩	約1時間10分												
	6人 a~f ↑ EL1.5m 作業	・放射線防護具装備、作業内容確認等	約14分												
	6人 a~f ↑ EL1.5m 作業	・要員移動(車両) 緊急時対策所からEL8.5m(海水取水箇所)へ移動	約12分												
	6人 g~1 ↑ EL1.5m 作業	・ホース敷設、水中ポンプの投入、水張り・漏えい確認等	約2時間31分												工事にてホース敷設ができない箇所は、荷揚場にて同様の距離を敷設することで模擬
	6人 g~1 ↑ EL1.5m 作業	・要員移動(車両) 緊急時対策所からEL1.5m(R/B通り)へ移動	約15分												
	(2人) s,h ↑ EL1.5m 作業	・ホース運搬・敷設、系統構成	約4時間32分												休憩5分×4回含む
可搬式窒素供給装置による 原子炉格納容器内窒素供給準備	(2人) s,h ↑ EL1.5m 作業	・要員移動(徒歩) EL1.5m(原子炉構機代替冷却系作業場所)から第1保管エリアへ移動	約2分												
		・可搬式窒素供給装置配置、ホース敷設	約39分												




図4 訓練及び想定時間の算出に用いたアクセスルート

本資料のうち、枠囲みの内容は機密に係る事項のため公開できません。



大量送水車準備作業
(44m盤 輪谷貯水槽)



可搬式窒素供給装置
(15m盤 原子炉建物南側)



移動式代替熱交換設備 (15m盤 西側接続口付近)



大型送水ポンプ車 (8.5m盤 (荷揚げ場にて模擬操作))

図5 訓練風景写真

64. 原子炉注水手段がない場合の原子炉手動減圧タイミングと減圧弁数の関係性について

1. はじめに

原子炉への注水手段がなく原子炉圧力容器の破損に至るおそれがある場合には、原子炉圧力容器高圧破損防止のための原子炉手動減圧を実施する必要がある。この際、蒸気冷却による燃料の冷却効果に期待するために原子炉減圧を遅らせ、シュラウド内の原子炉水位計（燃料域）で原子炉水位が「燃料棒有効長底部より燃料棒有効長の20%高い位置」（以下、「BAF+20%」という）を下回った場合に自動減圧機能付き逃がし安全弁2個で原子炉の減圧を実施する手順としている。

補足説明資料10「原子炉注水手段がない場合の原子炉減圧の考え方について」では、原子炉手動減圧のタイミングについて、自動減圧機能付き逃がし安全弁の弁の個数を6個（自動減圧機能付き逃がし安全弁全弁）として、水素の積算発生量について評価しており、この評価結果から酸化反応（ジルコニウム-水反応）が活発になる前の、「原子炉水位低（レベル1）」（以下、「L1」という）に到達後40分後までに減圧を実施することが望ましいと判断している。

ここでは、原子炉手動減圧に用いる弁の個数と水素の積算発生量に有意な変化が表れる減圧タイミング（水素発生ピーク水位）の関係性について確認する。

2. 評価方法

減圧に用いる自動減圧機能付き逃がし安全弁の弁の個数を2個又は6個とし、原子炉水位がL1に到達後10分から60分までのそれぞれのタイミングで減圧する場合の解析を実施し、水素の積算発生量を評価した。

3. 評価結果


評価結果を第1表、第1図及び第2図に示す。水素の積算発生量について、減圧に用いる弁数を2個及び6個とした場合のいずれにおいても、L1到達後40分後と50分後の間に大きな差が表れており、減圧に用いる弁数によらず、水素の積算発生量に有意な変化が表れるタイミングは同じであることを確認した。

第1表 原子炉減圧のタイミングに関する評価結果


減圧弁数	L 1 到達後の時間遅れ[分]	原子炉水位(燃料域)の目安	積算水素発生量(3時間後まで)[kg]	被覆管への荷重*
自動減圧機能付き 逃がし安全弁 6個	10	BAF + 121%	70	130
	20	BAF + 69%	70	110
	30	BAF + 29%	70	130
	40	BAF + 18%	80	150
	50	BAF + 13%	350	150
	60	BAF + 7%	310	470
自動減圧機能付き 逃がし安全弁 2個	10	BAF + 121%	140	80
	20	BAF + 69%	130	70
	30	BAF + 29%	140	60
	40	BAF + 18%	160	100
	50	BAF + 13%	430	110
	60	BAF + 7%	270	350

* 原子炉減圧時の最大炉内蒸気流量[kg/s]

(減圧時に燃料被覆管が受ける荷重としては、燃料被覆管内外の圧力差による応力等が考えられ、蒸気流量の増加とともに大きくなると考えられることから、加わる荷重の指標として蒸気流量を参考としている。)



第1図 積算水素発生量の時間変化
(自動減圧機能付き逃がし安全弁全弁 (6個))



第2図 積算水素発生量の時間変化
(自動減圧機能付き逃がし安全弁(2個))

65. 有効性評価及び実運用における原子炉水位について

1. 実運用における原子炉水位について

(1) 原子炉水位計の測定原理

原子炉水位計は凝縮槽を原子炉圧力容器の近傍に設置し、凝縮槽と原子炉圧力容器の液相に接続した計装配管により格納容器外へ圧力を導き、差圧(DP)を計測し中央制御室等では水位として監視している。検出器には凝縮槽側とRPV側の水位(L_r , L_s)に応じた水頭圧(H_r , H_s)及び原子炉圧力(P_{RPV})が加わるが、差圧(DP)は原子炉圧力成分が相殺され水頭圧差($H_r - H_s$)となる。凝縮槽の水位(L_s)は常に一定[※]であるため、RPV側液相密度(ρ_r)、凝縮槽側液相密度(ρ_s)を校正条件として定めることで、差圧(DP)から原子炉水位(L_r)へ換算している。

(※:凝縮槽内水位の低下が生じる条件下では、水位不明と判断する)




図1 原子炉水位計測原理 概要図

(2) 原子炉水位計測の概要

差圧を原子炉水位に換算するためには冷却材等の密度を校正条件として定める必要があるが、密度は原子炉圧力容器内の圧力・温度の影響を受け一定ではない。大幅な密度変化の計測影響は無視できないため、主要な用途に応じて校正条件を設定した以下に示すような複数の水位計を設置している。

- ① 原子炉水位（狭帯域）
- ② 原子炉水位（広帯域）
- ③ 原子炉水位（燃料域）
- ④ 原子炉水位（S A）

⑤ 原子炉水位（停止域）

原子炉水位計の概要図を図2、主な使用状態及び校正条件を表1に示す。




図2 原子炉水位計の概要図

表1 主な使用状態及び校正条件

計器名称	計測範囲※1	主要用途	安全保護系作動設定値	校正条件(炉内)	炉側計装ノズル位置
原子炉水位 (狭帯域) ※3	0 ~ 150cm	通常時監視 給水制御	(L8) L3	定格圧力 飽和条件	RPV
原子炉水位 (広帯域)	-400 ~ 150cm	通常時監視 事故時監視	L2 L1H L1	定格圧力 飽和条件	RPV
原子炉水位 (燃料域)	-800 ~ -300cm	事故時監視	—	大気圧 飽和条件	ジェット・ ポンプ※2
原子炉水位 (S A)	-900 ~ 150cm	事故時監視	—	大気圧 飽和条件	ジェット・ ポンプ※2
原子炉水位 (停止域) ※3	0 ~ 1000cm	停止時監視	—	大気圧 不飽和条件	RPV

※1：基準点(0cm)は気水分離器下端 (原子炉圧力容器零レベルより 1328cm)

※2：炉心シュラウド内水位の変動を検出するため

※3：自主対策設備

(3) 実水位と計測水位の関係

a) 炉水の状態（単相／二相）による影響

校正条件にボイド率は考慮していないため、原子炉水位計は炉水の状態によらず単相としての水位を計測結果として出力する。そのため、原子炉水位の計測値は二相水位に対して低めに計測されることとなるが、二相水位は計測値以上にあり、安全保護系は所定の水位到達前に水位低下を検知し作動することから単相での計測としている。

b) 原子炉圧力容器内条件変化による影響

校正条件は水位計が主に使用される温度・圧力で定義しており、異なる温度・圧力条件下での計測値には、炉水密度が相違することにより以下の影響が生じる。

- 校正条件よりも高温の場合

密度が小さくなり同質量での体積が増加するため、計測値よりも高め水位となる。

- 校正条件よりも低温の場合

密度が大きくなり同質量での体積が減少するため、計測値よりも低め水位となる。

通常運転時は原子炉圧力制御により校正条件とほぼ同じ状態が維持されるため影響はほとんどない。事故時においては温度・圧力が変動するが、事故時監視に使用する下記水位計への影響は設計上の考慮がなされている。

- 原子炉水位(広帯域)…校正条件：定格圧力・飽和温度

減圧・注水後に校正条件よりも低温となり計測値よりも低め水位となるが、原子炉水位（燃料域）の計測範囲をオーバーラップさせており、炉心冠水判断及びT A F以上の水位回復傾向監視は可能である。

- 原子炉水位（燃料域）及び原子炉水位（S A）

…校正条件：大気圧、飽和温度

実際の水位よりも高めに水位を判断することがないよう、事故収束までの最低温度を校正条件としている。炉内が高温の状態で本水位計により水位の絶対値を正確に把握する必要がある場合に備え、補正曲線を使用した手順を整備している。

(4) 実運用上における補正

炉内が校正条件と比べ高温の状態で水位の絶対値を把握するため、原子炉水位（燃料域）及び原子炉水位（S A）の補正曲線（図4）を使用した補正手順を定めている。


低温停止となるまでは原子炉圧力容器内は飽和状態であるため、温度または

圧力による密度補正が可能である。通常運転中の炉水温度は原子炉再循環ポンプ入口温度計等により直接計測しているが、原子炉再循環系が事故時には停止しており測定出来ない。そのため、補正曲線は事故時においても直接計測可能な原子炉圧力計による圧力基準曲線としている。重大事故等時に使用可能としている原子炉圧力計の仕様を図3に示す。

原子炉水位補正曲線を用いた、原子炉水位の補正手順を以下に示す。

(例:DCHシナリオにおける急速減圧開始の判断基準水位 BAF+20%を確認する場合)

- ① 原子炉圧力計の指示値を確認する。(約 7.8MPa(急速減圧前最大値))
- ② 原子炉圧力 7.8MPa(①で確認)において、BAF+20%(-724cm)時の原子炉水位計指示値は 26cm 低めの約-750cm であることを補正曲線(図4)により確認する。
- ③ 原子炉水位計の指示値を確認し、約-750cm(②で確認)を示した時に、急速減圧開始(実水位 BAF+20%)を判断する。



計器名称	検出器の種類	個数	計測範囲	監視場所
原子炉圧力	弾性圧力検出器	2	0~10MPa[gage]	中央制御室
原子炉圧力 (S A)	弾性圧力検出器	1	0~11MPa[gage]	中央制御室

図3 重大事故等時に使用可能な原子炉圧力計の仕様




図4 原子炉水位(燃料域) 及び原子炉水位(SA)補正曲線

2. 有効性評価における原子炉水位について

有効性評価において用いているMAAPコードでは、原子炉水位のうち、炉心シラウド内水位については二相水位、炉心シラウド外水位及びジェット・ポンプ内水位については単相水位で出力される（一例：図5 DCHシナリオの原子炉水位）。MAAPでは、原子炉水位を原子炉圧力で補正するモデルとはなっていないため、炉心シラウド外及びジェット・ポンプ内の単相水位は実機における圧力補正後の水位に相当する。

DCHシナリオでは、原子炉水位がBAF+20%到達時に急速減圧を実施している。MAAPコードでは、BAF+20%到達の判断をジェット・ポンプ内単相水位を用いているため、実運用において判断する水位（原子炉水位(燃料域)または原子炉水位(SA)指示値から圧力補正を行った水位）と同等となっている。




図5 原子炉水位の推移 (DCH)

(参考) 原子炉水位計 差圧計算式

原子炉水位は、炉側配管の水頭圧と凝縮槽側配管の水頭圧の差圧を水位として計測しているが、原子炉水位計を設計する上では、計測基準点（原子炉水位 0 cm）が気水分離器下端（原子炉圧力容器零レベルより 1328cm）であること及び配管内の水密度が一律でないことを考慮する。

計装配管の周囲環境が異なる「原子炉圧力容器内」「原子炉格納容器内」「原子炉建物内」でそれぞれ原子炉水位計の使用条件を考慮した密度を設定した上で、以下の計算式により差圧から計測基準点からの原子炉水位への換算を行う。

$$\begin{aligned} &\text{計測基準点からの原子炉水位 } (L_x) \text{ における差圧} \\ &= \text{炉側配管の水頭圧} - \text{凝縮槽側配管の水頭圧} \\ &= [\{\rho_{S(RPV)} \cdot (L_A - L_x) + \rho_{W(RPV)} \cdot (L_x + L_B) + \rho_{W(PCV)} \cdot L_D\} - \{\rho_{W(PCV)} \cdot L_C + \rho_{W(R/B)} \cdot L_E\}] \times g \end{aligned}$$

※ $\rho_{S(RPV)}$: RPV 蒸気相の密度, $\rho_{W(RPV)}$: RPV 液相部の密度, $\rho_{W(PCV)}$: PCV 液相部の密度
 $\rho_{W(R/B)}$: R/B 液相部の密度, g : 重力加速度




図 6 原子炉水位計の構成概要図

(参考2) 原子炉水位不明を判断する計装設備について

(1) 水位不明判断条件

原子炉水位不明は以下により確認する。

- a. 原子炉水位の電源が喪失した場合
- b. 原子炉水位の指示に「ばらつき」があり、原子炉水位が燃料棒有効長頂部以上であることが判定できない場合
- c. ドライウェル雰囲気温度が、原子炉圧力に対する飽和温度に達した場合（事故時操作要領書（微候ベース）の中で定める水位不明判断曲線で水位不明領域に入った場合）
- d. 凝縮槽液相部温度と気相部温度がほぼ一致し、有意な差が認められない場合




図7 水位不明判断曲線

(2) 原子炉水位不明を判断する計装設備

重大事故等対処設備である原子炉圧力計及びドライウェル温度計により水位不明判断曲線から原子炉水位不明を判断する。

図8のとおり複数あるドライウェル温度計のうち、1点でも水位不明領域に入った場合は凝縮槽内の水が蒸発したものとみなし、保守的に原子炉水位不明と判断（実際には、ドライウェル内の1点のみの温度上昇では、凝縮槽内の水が即座に蒸発することは考えにくい）することから、上記の判断条件で対応は可能である。

また、原子炉水位計の健全性を更に確実に検知するため、凝縮槽内の水位が適正に維持されていることを確認することを目的として図9のとおり凝縮槽に温度計を設置（自主）し、凝縮槽液相部温度と気相部温度の有意な差から原子炉水位不明を判断する。

本資料のうち、枠囲みの内容は機密に係る事項のため公開できません。




図8 ドライウェル温度計設置図




図9 凝縮槽温度計設置位置

66. 高圧・低圧注水機能喪失 炉心下部プレナム部ボイド率に関する感度解析

有効性評価「高圧・低圧注水機能喪失（T Q U V）」等のベース解析では、原子炉減圧後の低圧原子炉代替注水系により注水し、炉心が再冠水する過程において、炉心下部プレナム部の水位の形成及びC C F Lが発生し、炉心部から炉心下部プレナム部へ未飽和の冷却材が落下することにより、炉心下部プレナム部の水位及びボイド率が増減する結果となっている。

T Q U Vのベース解析では、この現象が原子炉への注水開始から60分まで継続しており、炉心の再冠水に影響を及ぼしていることが考えられることから、炉心下部プレナム部ボイド率の挙動に着目した感度解析を実施した。

1. 感度解析条件

ベース解析では、炉心下部プレナム部のボイドが存在し続けている（C C F Lが継続している）ため、感度解析ではC C F Lモデルを外した解析を実施した。

C C F Lモデルの使用有無に関する条件以外については、ベース解析と感度解析の条件は同じとしている。

2. 解析結果

ベース解析及び感度解析の解析結果一覧を表1に、原子炉水位（シュラウド内水位）の推移を図1に、燃料被覆管温度の推移を図2に、炉心下部プレナム部ボイド率の推移を図3に示す。

感度解析の結果、炉心下部プレナム部の水位が増減する挙動はなくなり、ボイド率は低下傾向になって、約54分後にボイド率は0となる。ベース解析と比較して、炉心下部プレナム部に蓄積する水量が増加し炉心部の水量が減少するため、約50分以降の原子炉水位の上昇は遅れる結果となる。

そのため、燃料被覆管温度については、感度解析の方が大きくなるが、判断基準である1200°Cを下回ることを確認した。

表1 解析結果一覧

評価項目	ベース解析	感度解析	判断基準
燃料被覆管の最高温度	約509°C	約523°C	1200°C以下
燃料被覆管の酸化割合	1%以下	1%以下	15%以下
破裂有無	無	無	—







図1 原子炉水位（シュラウド内水位）の推移



(ベース解析)



(感度解析)

図 2 燃料被覆管温度の推移





図3 炉心下部プレナム部ボイド率の推移

67. 格納容器代替スプレイの実施箇所について

島根 2 号炉では、外部水源を用いた格納容器代替スプレイは、ドライウェルへ実施することとしている。

LOC Aが発生しているような状況においては、炉内で発生した水蒸気が直接ドライウェルに放出されることから、ドライウェルにスプレイを実施し、水蒸気を凝縮させることが格納容器圧力制御の観点から有効である。

一方で、有効性評価「高圧・低圧注水機能喪失」等で示している事故シケンスでは、急速減圧を実施し、炉内で発生する熱はサプレッション・プールを経由してサプレッション・チェンバへ移行することから、このような状態ではサプレッション・チェンバにスプレイを実施する方が有効な可能性がある。

以下では、サプレッション・チェンバへ格納容器スプレイを実施した場合の効果及び必要性等について確認した。

(1) サプレッション・チェンバへ格納容器スプレイを実施した場合の感度解析

サプレッション・チェンバに格納容器スプレイを実施した場合の効果を確認することを目的に、「高圧・低圧注水機能喪失」において示している事故シケンスを一例として感度解析を実施した。

a. 解析条件

感度解析におけるベース解析との解析条件の比較を表 1 に示す。格納容器スプレイの実施箇所及び格納容器スプレイ流量以外の条件は、ベース解析と同じである。サプレッション・チェンバへスプレイを実施する場合の必要流量は $10\text{m}^3/\text{h}$ *であるが、格納容器圧力及び温度を制御するためには流量が大きい方が効果的であることから、系統設計最大流量を踏まえて $60\text{m}^3/\text{h}$ を設定した。

※ サプレッション・チェンバのスプレイに必要な流量

有効性評価におけるMAP解析では、十分なエアロゾル除去効果を確保する観点から、スプレイ液滴径を 2mm に設定している。

格納容器スプレイ流量とスプレイ液滴径の関係における実験[1]では、ノズルあたりの流量が $\square\text{ L}/\text{min}$ 以上確保される流量では、最大の液滴径が 2mm 以下となる。

サプレッション・チェンバのスプレイヘッダのノズル数は、 \square 個であることから、下式に示すとおり、スプレイ流量 $10\text{m}^3/\text{h}$ 以上を確保することで、スプレイノズルあたりの流量は $\square\text{ L}/\text{min}$ を確保できる。

$$\begin{aligned}\cdot \text{最低流量} &= \square (\text{L}/\text{min}/\text{ノズル}) \times \square (\text{ノズル}) \\ &= 160 (\text{L}/\text{min}) \\ &= 9.6\text{m}^3/\text{h}\end{aligned}$$

本資料のうち、枠囲みの内容は機密に係る事項のため公開できません。

表1 ベース解析及び感度解析条件比較（高圧・低圧注水機能喪失）

項目	ベース解析	感度解析
格納容器スプレイ 実施箇所	ドライウェル	サプレッション・ チェンバ
格納容器スプレイ流量	120m ³ /h	60m ³ /h
格納容器スプレイ 実施操作条件	<ul style="list-style-type: none"> ・格納容器圧力 384kPa[gage]到達時 (334kPa[gage]～ 384kPa[gage]で間欠) ・サプレッション・プール 水位通常水位+約1.3m 到達時に停止 	同左
格納容器ベント 実施操作条件	サプレッション・プール水 位通常水位+約1.3m 到達 から10分後	同左

b. 解析結果

感度解析におけるベースケースとの解析結果の比較を表2に示す。また、ベースケース及び感度解析各々の格納容器圧力の推移を図1に、格納容器温度の推移を図2に、サプレッション・プール水位の推移を図3に、サプレッション・プール水温度の推移を図4に示す。

表2に示すとおり、格納容器ベント時間すなわちサプレッション・プール水位が通常水位+約1.3mに到達する時間は、感度解析の方が早期となる。これは、サプレッション・チェンバにスプレイを実施した場合は、ドライウェル（ペデスタル含む）内に水が溜まらないため、その分サプレッション・プール水位が上昇しやすいうことが要因である。原子炉格納容器バウンダリにかかる温度の最大値は、いずれの解析もサプレッション・チェンバで発生しており、感度解析ではサプレッション・チェンバにスプレイを実施しているため、ベース解析よりも小さい結果となっている。

一方で、図1及び図2に示すとおり、格納容器スプレイ実施後の格納容器圧力及び格納容器温度については、いずれにスプレイを実施した場合でも制御できており、格納容器冷却の効果に大きな差異はない。なお、感度解析では、ベース解析よりも格納容器スプレイ流量が小さいため、スプレイ実施時の格納容器圧力低下が緩慢な傾向となっている。

以上より、高圧・低圧注水機能喪失で示す事象のように炉内で発生する熱がサプレッション・チェンバ側に移行する場合においても、格納容器ベント時間遅延の観点からドライウェルにスプレイを実施することが有効であることを確認した。

表2 ベース解析及び感度解析結果比較（高圧・低圧注水機能喪失）

項目	ベース解析	感度解析
格納容器ベント時間	約 30 時間後	約 27 時間後
原子炉格納容器バウンダリにかかる圧力の最大値	約 384kPa [gage]	約 384kPa [gage]
原子炉格納容器バウンダリにかかる温度の最大値	約 153°C	約 151°C







図1 格納容器圧力の推移（高圧・低圧注水機能喪失）




ベース解析（ドライウェルスプレー実施）




感度解析（サプレッション・チャンバースプレー実施）

図2 格納容器温度の推移（高圧・低圧注水機能喪失）




ベース解析（ドライウェルスプレイ実施）




感度解析（サプレッション・チャンバスプレイ実施）

図 3 サプレッション・プール水位の推移（高圧・低圧注水機能喪失）



ベース解析（ドライウェルスプレイ実施）



感度解析（サプレッション・チャンバスプレイ実施）

図4 サプレッション・プール水温度の推移（高圧・低圧注水機能喪失）

(2) 格納容器スプレイの実施タイミングに関する感度解析

「高圧・低圧注水機能喪失」では、格納容器代替スプレイの実施基準である格納容器圧力 384kPa[gage]に到達する時間は約 22 時間後であるが、それよりも早期の約 7 時間後にサプレッション・チェンバの雰囲気温度は最高使用温度の 104°Cに到達する。

サプレッション・チェンバの雰囲気温度 104°C到達時に格納容器スプレイを実施した場合の効果を確認するため、「高圧・低圧注水機能喪失」に示す事故シーケンスを一例として感度解析を実施した。

a. 解析条件

事故シーケンスは、「高圧・低圧注水機能喪失」とし、感度解析条件を表 3 に示す。格納容器スプレイの開始は、サプレッション・チェンバ雰囲気温度 104°C到達時とし、サプレッション・プール水位通常水位 + 約 1.3m 到達時に停止する条件とした。

表 3 感度解析条件（高圧・低圧注水機能喪失）

項目	感度解析
格納容器スプレイ実施箇所	サプレッション・チェンバ
格納容器スプレイ流量	60m³/h
格納容器スプレイ 実施操作条件	<ul style="list-style-type: none">・サプレッション・チェンバ雰囲気温度 104°C 到達時（連続実施）・サプレッション・プール水位通常水位 + 約 1.3m 到達時に停止

b. 解析結果

格納容器圧力の推移を図 5 に、格納容器温度の推移を図 6 に、サプレッション・プール水位の推移を図 7 に、サプレッション・プール水温度の推移を図 8 に示す。なお、手順上はサプレッション・プール水位が通常水位 + 約 1.3m 到達時に格納容器ベント実施することとなるが、本解析では格納容器スプレイ停止後の格納容器圧力及び温度等の挙動を確認する観点から、格納容器圧力が 427kPa[gage]到達まで解析を実施した。

図 6 に示すとおり、事象発生約 7 時間後からサプレッション・チェンバへスプレイを開始した以降もサプレッション・チェンバの雰囲気温度は上昇し続ける。また、図 7 に示すとおり、事象発生から約 17 時間後に格納容器ベントの実施基準であるサプレッション・プール水位：通常水位 + 約 1.3m に到達し、T Q U V のベースケース（格納容器圧力 384kPa[gage]到達時に格納容器スプレイを開始）の約 30 時間後よりも早期となる。

サプレッション・チェンバへのスプレイ流量を増加させることにより、格納容器温度の制御が可能となる可能性はあるが、格納容器ベント実施基準であるサプレッション・プール水位通常水位 + 約 1.3m 到達がさらに早期となる。

以上より、サプレッション・チェンバの最高使用温度 104°C 未満に制御することができず、また格納容器ベントの実施が早期となるため、サプレッション・チェンバ 104°C 到達時のサプレッション・チェンバへのスプレイ実施は、効果的な戦略ではない。




図 5 格納容器圧力の推移




図 6 格納容器温度の推移




図7 サプレッション・プール水位の推移




図8 サプレッション・プール水温度の推移

(3) 核分裂生成物の除去効果について

LOCAが発生しているような状況においては、炉内で発生した核分裂生成物が直接ドライウェルへ移行するため、ドライウェルヘスプレーを実施することにより核分裂生成物を除去することができる。

一方で、「高圧・低圧注水機能喪失」等の事故シーケンスでは、炉内で発生した核分裂生成物は、逃がし安全弁からサプレッション・プールを経由しサプレッション・チャンバ気相部へ移行することとなる。しかしながら、原子炉内で炉水中から炉内気相部への核分裂生成物移行割合は小さく、更にサプレッション・プール水中を経由することで核分裂生成物を除去することから、サプレッション・チャンバ気相部へ移行する核分裂生成物は少ないものとなり、サブ

レッショング・チェンバースプレイを実施することによる核分裂生成物の除去効果は、限定的である。

また、被ばく評価において支配的となる希ガスは、格納容器スプレイにより除去されないため、仮にサプレッション・チェンバへのスプレイ実施による除去効果を期待したとしても、線量低減効果は限定的である。

68. 燃料補給手順見直しに伴う作業の成立性確認について

土石流対応の一環として、**非常用ディーゼル発電機燃料貯蔵タンク等**からの燃料抜取り手順をS A手順としたが、現状有効性評価で示している、ガスタービン発電機用軽油タンクからの燃料抜取り時間より作業時間が長い。（表1）

有効性評価において、作業時間が長い**非常用ディーゼル発電機燃料貯蔵タンク等**からの燃料抜取りを実施した場合でも、以下のとおり作業が成立すること確認しており、有効性評価の各シーケンスについて、「ガスタービン発電機用軽油タンクからの燃料抜取り」から、「**非常用ディーゼル発電機燃料貯蔵タンク等**からの燃料抜取り」作業に変更する。

【**非常用ディーゼル発電機燃料貯蔵タンク等**を使用した燃料抜取り手順の有効性評価における作業成立性】

- ・ 有効性評価のうち、可搬型重大事故等対処設備への燃料補給開始が最も早いシナリオは、「2.3.4 全交流動力電源喪失（外部電源喪失+DG失敗）+SRV再閉失敗+HPCS失敗」であり、図1のとおり、事象発生から約2時間20分後に大量送水車を起動し、燃料消費が始まる。
- ・ 大量送水車は、起動後燃料枯渇まで約3時間30分運転継続が可能（事象発生から約5時間50分後）であるが、燃料補給作業の完了時間は、燃料抜取り後の大量送水車への移動及び給油時間を踏まえても、事象発生から約3時間10分後であり、燃料枯渇前に給油が可能である。
- ・ 上記のとおり、可搬型重大事故等対処設備を使用するタイミングが最も早い、「2.3.4 全交流動力電源喪失（外部電源喪失+DG失敗）+SRV再閉失敗+HPCS失敗」シナリオにて作業の成立性を確認したが、有効性評価のその他シナリオにおいても確認を実施し、燃料抜取り時間が伸びた場合でも、成立することを確認した。

表1 有効性評価における燃料抜取り作業時間の変更

	作業時間	
	所要時間目安※ ¹	想定時間※ ²
ガスタービン発電機用軽油タンクからの燃料抜取り手順	1時間34分	1時間50分
非常用ディーゼル発電機燃料貯蔵タンク等 からの燃料抜取り手順	2時間12分	2時間30分

※1：実機による検証及び模擬により算出した時間

※2：移動時間+操作時間に余裕を見て設定

全交流動力電源喪失（外部電源喪失+DG失敗）+SRV再開失敗+HPCS失敗

操作項目	必要な要員と作業項目		経過時間(分)										備考						
	実施箇所・必要人員数 (中央制御室)	操作の内容	10	20	30	40	50	60	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
状況判断	1人 A	一 ・ 外部電源喪失確認等																	
低圧原子炉代替注水系 (可搬型) 準備操作	14人 a～n	14人 ・ 放射線防護具準備 ・ 低圧原子炉代替注水系(可搬型)による原子炉注水準備 (大量送水車両配置、ホース展張、接続)	10分																
低圧原子炉代替注水系 (可搬型) 注水操作	(2人) a, b	(2人) ・ 低圧原子炉代替注水系(可搬型)注水操作																	
燃料補給準備	—	— ・ 放射線防護具準備							2時間10分				運転後 約3時間30分後 燃料枯渇						
燃料補給作業	— r, s	— ・ 非常用ディーゼル発電機燃料貯蔵タンク等からタンクローリーへの補給 ・ 大量送水車への補給		10分									2時間30分						

**図1 有効性評価における非常用ディーゼル発電機燃料貯蔵タンク等を使用した成立性確認
(2.3.4 全交流動力電源喪失(外部電源喪失+DG失敗)+SRV再開失敗+HPCS失敗の場合)**