

島根原子力発電所 2 号炉 審査資料	
資料番号	EP-060(補)改 63(比)
提出年月日	令和 2 年 11 月 4 日

島根原子力発電所 2 号炉

重大事故等対処設備について

補足説明資料

比較表

令和 2 年 11 月

中国電力株式会社

実線・・設備運用又は体制等の相違（設計方針の相違）
 波線・・記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

まとめ資料比較表 [41条 火災による損傷の防止]

柏崎刈羽原子力発電所 6 / 7号炉 (2017. 12. 20 版)	東海第二発電所 (2018. 9. 18 版)	島根原子力発電所 2号炉	備考
<p style="text-align: center;">41 条 火災による損傷の防止</p> <p style="text-align: center;">目次</p> <p>41-1 重大事故等対処施設における火災防護に係る基準規則等への適合性について</p> <p>41-2 火災による損傷の防止を行う重大事故等対処施設の分類について</p> <p>41-3 火災による損傷の防止を行う重大事故等対処施設に係る火災区域又は火災区画の設定について</p> <p>41-4 重大事故等対処施設が設置される火災区域又は火災区画の火災感知設備について</p> <p>41-5 重大事故等対処施設が設置される火災区域又は火災区画の消火設備について</p> <p>41-6 重大事故等対処施設が設置される火災区域又は火災区画の火災防護対策について</p>		<p style="text-align: center;">41 条 火災による損傷の防止</p> <p style="text-align: center;">目次</p> <p>41-1 重大事故等対処施設における火災防護に係る基準規則等への適合性について</p> <p>41-2 火災による損傷の防止を行う重大事故等対処施設の分類について</p> <p>41-3 火災による損傷の防止を行う重大事故等対処施設に係る火災区域又は火災区画の設定について</p> <p>41-4 重大事故等対処施設が設置される火災区域又は火災区画の火災感知設備について</p> <p>41-5 重大事故等対処施設が設置される火災区域又は火災区画の消火設備について</p> <p>41-6 重大事故等対処施設が設置される火災区域又は火災区画の火災防護対策について</p>	

柏崎刈羽原子力発電所 6 / 7号炉 (2017. 12. 20 版)	東海第二発電所 (2018. 9. 18 版)	島根原子力発電所 2号炉	備考
<p>41-1 重大事故等対処施設における 火災防護に係る基準規則等への適合性について</p>	<p>41-1 重大事故等対処施設における火災防護に係る 基準規則等への適合性について</p>	<p>41-1 重大事故等対処施設における 火災防護に係る基準規則等への適合性について</p>	

柏崎刈羽原子力発電所 6 / 7号炉 (2017. 12. 20 版)	東海第二発電所 (2018. 9. 18 版)	島根原子力発電所 2号炉	備考
<目次>	【目次】	<目次>	
<p>1. 概要</p> <p>2. 火災防護に係る審査基準の要求事項について</p> <p>2.1. 基本事項</p> <p>2.1.1. 火災発生防止</p> <p>2.1.1.1. 発電用原子炉施設内の火災発生防止</p> <p>2.1.1.2. 不燃性・難燃性材料の使用</p> <p>2.1.1.3. 自然現象による火災発生の防止</p> <p>2.1.2. 火災の感知, 消火</p> <p>2.1.2.1. 早期の火災感知及び消火</p> <p>2.1.2.2. 地震等の自然現象への対策</p> <p>2.1.2.3. 消火設備の破損, 誤動作又は誤操作への対策</p> <p>2.2. 個別の火災区域又は火災区画における留意事項</p> <p>2.3. 火災防護計画について</p>	<p>1. 概要</p> <p>2. 火災防護に係る審査基準の要求事項について</p> <p>2.1 基本事項</p> <p>2.1.1 火災発生防止</p> <p>2.1.1.1 発電用原子炉施設内の火災発生防止</p> <p>2.1.1.2 不燃性・難燃性材料の使用</p> <p>2.1.1.3 <u>落雷・地震等の自然現象による火災発生の防止</u></p> <p>2.1.2 火災の感知, 消火</p> <p>2.1.2.1 早期の火災感知及び消火</p> <p>2.1.2.2 地震等の自然現象への対策</p> <p>2.1.2.3 <u>消火設備の破損, 誤動作及び誤操作による安全機能の確保</u></p> <p>2.2 個別の火災区域又は火災区画における留意事項</p> <p>2.3 火災防護計画について</p>	<p>1. 概要</p> <p>2. 火災防護に係る審査基準の要求事項について</p> <p>2.1. 基本事項</p> <p>2.1.1. 火災発生防止</p> <p>2.1.1.1. 発電用原子炉施設内の火災発生防止</p> <p>2.1.1.2. 不燃性・難燃性材料の使用</p> <p>2.1.1.3. 自然現象による火災発生の防止</p> <p>2.1.2. 火災の感知, 消火</p> <p>2.1.2.1. 早期の火災感知及び消火</p> <p>2.1.2.2. 地震等の自然現象への対策</p> <p>2.1.2.3. <u>消火設備の破損, 誤動作又は誤操作への対策</u></p> <p>2.2. 個別の火災区域又は火災区画における留意事項</p> <p>2.3. 火災防護計画について</p>	
<p>添付資料 1 <u>柏崎刈羽原子力発電所 6号及び7号炉重大事故等対処施設における漏えいした潤滑油又は燃料油の拡大防止対策について</u></p>	<p>添付資料 1 漏えいした潤滑油又は燃料油の拡大防止対策について</p>	<p>添付資料 1 <u>島根原子力発電所2号炉の重大事故等対処施設における漏えいした潤滑油又は燃料油の拡大防止対策について</u></p>	
<p>添付資料 2 <u>柏崎刈羽原子力発電所 6号及び7号炉重大事故等対処施設における難燃ケーブルの使用について</u></p>	<p>添付資料 2 難燃ケーブルの使用について</p>	<p>添付資料 2 <u>島根原子力発電所2号炉の重大事故等対処施設における難燃ケーブルの使用について</u></p>	
<p>添付資料 3 <u>柏崎刈羽原子力発電所 6号及び7号炉重大事故等対処施設における不燃性又は難燃性の換気フィルタの使用状況について</u></p>	<p>添付資料 3 不燃性又は難燃性の換気フィルタの使用状況について</p>	<p>添付資料 3 <u>島根原子力発電所2号炉の重大事故等対処施設における不燃性又は難燃性の換気フィルタの使用状況について</u></p>	<p>・緊急時対策室の設備と運用の相違</p>
<p>添付資料 4 <u>柏崎刈羽原子力発電所 6号及び7号炉重大事故等対処施設における保温材の使用状況について</u></p>	<p>添付資料 4 保温材の使用状況について</p>	<p>添付資料 4 <u>島根原子力発電所2号炉の重大事故等対処施設における保温材の使用状況について</u></p>	<p>【柏崎6/7, 東海第二】</p>
<p>添付資料 5 <u>柏崎刈羽原子力発電所 6号及び7号炉重大事故等対処施設における建屋内装材の不燃性について</u></p>	<p>添付資料 5 建屋内装材の不燃性について</p>	<p>添付資料 5 <u>島根原子力発電所2号炉の重大事故等対処施設における建物内装材の不燃性について</u></p>	<p>島根 2号炉の緊急時対策室には, 排煙設備を設置しないが, 消火困難</p>
<p>添付資料 6 <u>柏崎刈羽原子力発電所 6号及び7号炉における中央制御室・緊急時対策所の排煙設備について</u></p>	<p>添付資料 7 <u>中央制御室・緊急時対策所の排煙設備について</u></p>	<p>添付資料 6 <u>島根原子力発電所2号炉における中央制御室の排煙設備について</u></p>	<p>エリアとして全域ガス消火設備を設置</p>
<p>添付資料 7 <u>柏崎刈羽原子力発電所 6号及び7号炉重大事故等対処施設における消火用非常照明器具の配置図</u></p>	<p>添付資料 6 消火用非常照明器具の配置図</p>	<p>添付資料 7 <u>島根原子力発電所2号炉の重大事故等対処施設における消火用非常照明器具の配置図</u></p>	
<p>添付資料 8 <u>常設代替高圧電源装置置場の火災感知設備及び消火設備について</u></p>	<p>添付資料 8 <u>常設代替高圧電源装置置場の火災感知設備及び消火設備について</u></p>		<p>・設備の相違</p>
<p>参考資料 1 <u>柏崎刈羽原子力発電所 6号及び7号炉重大事故等対処施設における潤滑油又は燃料油の引火点, 環境温度及び機器運転時の温度について</u></p>	<p>参考資料 1 重大事故等対処施設における潤滑油又は燃料油の引火点, <u>室内温度</u>及び機器運転時の温度について</p>	<p>参考資料 1 <u>島根原子力発電所2号炉の重大事故等対処施設における潤滑油又は燃料油の引火点, 環境温度</u>及び機器運転時の温度について</p>	<p>【東海第二】</p> <p>屋外に設置している設備の相違</p>

柏崎刈羽原子力発電所 6 / 7号炉 (2017. 12. 20 版)	東海第二発電所 (2018. 9. 18 版)	島根原子力発電所 2号炉	備考
	<p>参考資料 2 <u>火災区域又は火災区画に設置するガスボンベについて</u></p> <p>て</p> <p>参考資料 3 <u>水密扉の止水機能に対する火災影響について</u></p> <p>参考資料 4 <u>配管フランジパッキンの火災影響について</u></p>		

柏崎刈羽原子力発電所 6 / 7号炉 (2017. 12. 20 版)	東海第二発電所 (2018. 9. 18 版)	島根原子力発電所 2号炉	備考
<p style="text-align: right;">41-1</p> <p style="text-align: center;">重大事故等対処施設における火災防護に係る 基準規則等への適合性について</p> <p>1. 概要 「実用発電用原子炉及びその附属施設の位置、構造及び設備の基準に関する規則」(以下「設置許可基準規則」という。)第四十一条では、重大事故等対処施設に関する火災による損傷防止について、以下のとおり要求されている。</p>	<p style="text-align: right;">資料 41-1</p> <p style="text-align: center;">重大事故等対処施設における火災防護に係る 基準規則等への適合性について</p> <p>1. 概要 「実用発電用原子炉及びその附属施設の位置、構造及び設備の基準に関する規則」(以下、「設置許可基準規則」という。)第四十一条では、重大事故等対処施設に関する火災による損傷防止について、以下のとおり要求されている。</p>	<p style="text-align: right;">41-1</p> <p style="text-align: center;">重大事故等対処施設における火災防護に係る 基準規則等への適合性について</p> <p>1. 概要 「実用発電用原子炉及びその附属施設の位置、構造及び設備の基準に関する規則(以下「設置許可基準規則」という。)」第四十一条では、重大事故等対処施設に関する火災による損傷防止について、以下のとおり要求されている。</p>	
<p>(火災による損傷の防止)</p> <p>第四十一条 重大事故等対処施設は、火災により重大事故等に対処するために必要な機能を損なうおそれがないよう、火災の発生を防止することができ、かつ、火災感知設備及び消火設備を有するものでなければならない。</p>	<p>(火災による損傷の防止)</p> <p>第四十一条 重大事故等対処施設は、火災により重大事故等に対処するために必要な機能を損なうおそれがないよう、火災の発生を防止することができ、かつ、火災感知設備及び消火設備を有するものでなければならない。</p>	<p>(火災による損傷の防止)</p> <p>第四十一条 重大事故等対処施設は、火災により重大事故等に対処するために必要な機能を損なうおそれがないよう、火災の発生を防止することができ、かつ、火災感知設備及び消火設備を有するものでなければならない。</p>	
<p>設置許可基準規則第四十一条の解釈には、以下のとおり、重大事故等対処施設に関する火災による損傷防止の適用に当たっては、設置許可基準規則第八条第一項の解釈に準じるよう要求されている。</p>	<p>設置許可基準規則第四十一条の解釈には、以下のとおり、重大事故等対処施設に関する火災による損傷防止の適用に当たっては、設置許可基準規則第八条第一項の解釈に準じるよう要求されている。</p>	<p>設置許可基準規則第四十一条の解釈には、以下のとおり、重大事故等対処施設に関する火災による損傷防止の適用に当たっては、設置許可基準規則第八条第一項の解釈に準じるよう要求されている。</p>	
<p>第41条 (火災による損傷の防止)</p> <p>1 第41条の適用に当たっては、第8条第1項の解釈に準ずるものとする。</p>	<p>第41条 (火災による損傷の防止)</p> <p>1 第41条の適用に当たっては、第8条第1項の解釈に準ずるものとする。</p>	<p>第41条 (火災による損傷の防止)</p> <p>1 第41条の適用に当たっては、第8条第1項の解釈に準ずるものとする。</p>	
<p>設置許可基準規則第八条第一項の解釈には、以下のとおり、「実用発電用原子炉及びその附属施設の火災防護に係る審査基準」(以下「火災防護に係る審査基準」という。)に適合することが要求されている。</p>	<p>設置許可基準規則第八条第一項の解釈には、以下のとおり、「実用発電用原子炉及びその附属施設の火災防護に係る審査基準」(以下、「火災防護に係る審査基準」という。)に適合することが要求されている。</p>	<p>設置許可基準規則第八条第一項の解釈には、以下のとおり、「実用発電用原子炉及びその附属施設の火災防護に係る審査基準」(以下、「火災防護に係る審査基準」という。)に適合することが要求されている。</p>	
<p>第8条 (火災による損傷の防止)</p> <p>1 第8条については、設計基準において発生する火災により、発電用原子炉施設の安全性が損なわれないようにするため、設計基準対象施設に対して必要な機能(火災の発生防止、感知及び消火並びに火災による影響の軽減)を有することを求めている。</p> <p>また、上記の「発電用原子炉施設の安全性が損なわれない」とは、安全施設が安全機能を損なわないことを求めている。</p>	<p>第8条 (火災による損傷の防止)</p> <p>1 第8条については、設計基準において発生する火災により、発電用原子炉施設の安全性が損なわれないようにするため、設計基準対象施設に対して必要な機能(火災の発生防止、感知及び消火並びに火災による影響の軽減)を有することを求めている。</p> <p>また、上記の「発電用原子炉施設の安全性が損なわれない」とは、安全施設が安全機能を損なわないことを求めている。</p>	<p>第8条 (火災による損傷の防止)</p> <p>1 第8条については、設計基準において発生する火災により、発電用原子炉施設の安全性が損なわれないようにするため、設計基準対象施設に対して必要な機能(火災の発生防止、感知及び消火並びに火災による影響の軽減)を有することを求めている。</p> <p>また、上記の「発電用原子炉施設の安全性が損なわれない」とは、安全施設が安全機能を損なわないことを求めている。</p>	

柏崎刈羽原子力発電所 6 / 7号炉 (2017. 12. 20 版)	東海第二発電所 (2018. 9. 18 版)	島根原子力発電所 2号炉	備考
<p>したがって、安全施設の安全機能が損なわれるおそれがある火災に対して、発電用原子炉施設に対して必要な措置が求められる。</p> <p>2 第8条については、別途定める「<u>实用発電用原子炉及びその附属施設の火災防護に係る審査基準</u>」(原規技発第 1306195 号(平成25年6月19日原子力規制委員会決定))に適合するものであること。</p>	<p>したがって、安全施設の安全機能が損なわれるおそれがある火災に対して、発電用原子炉施設に対して必要な措置が求められる。</p> <p>2 第8条については、別途定める「<u>实用発電用原子炉及びその附属施設の火災防護に係る審査基準</u>」(原規技発第 1306195 号(平成25年6月19日原子力規制委員会決定))に適合するものであること。</p>	<p>したがって、安全施設の安全機能が損なわれるおそれがある火災に対して、発電用原子炉施設に対して必要な措置が求められる。</p> <p>2 第8条については、別途定める「<u>实用発電用原子炉及びその附属施設の火災防護に係る審査基準</u>」(原規技発第1306195号(平成25年6月19日原子力規制委員会決定))に適合するものであること。</p>	
<p>次章以降では、<u>柏崎刈羽原子力発電所6号及び7号炉の重大事故等対処施設</u>に対して講じる内部火災防護対策が、火災防護に係る審査基準に適合していることを示す。</p> <p>2. 火災防護に係る審査基準の要求事項について 火災防護に係る審査基準では、火災の発生防止、火災の感知及び消火設備の設置をそれぞれ要求している。</p> <p>2.1. 基本事項</p>	<p>以降では、<u>東海第二発電所の重大事故等対処施設</u>に対して講じる内部火災防護対策が、火災防護に係る審査基準に適合していることを説明する。</p> <p>2. 火災防護に係る審査基準の要求事項について 火災防護に係る審査基準では、火災の発生防止、火災の感知及び消火設備の設置をそれぞれ要求している。</p> <p>2.1 基本事項 [<u>火災防護に係る審査基準</u>] (抜粋)</p>	<p>次章以降では、<u>島根原子力発電所2号炉の重大事故等対処施設</u>に対して講じる内部火災防護対策が、火災防護に係る審査基準に適合していることを示す。</p> <p>2. 火災防護に係る審査基準の要求事項について 火災防護に係る審査基準では、火災の発生防止、火災の感知及び消火設備の設置をそれぞれ要求している。</p> <p>2.1. 基本事項</p>	
<p>[要求事項]</p> <p>(1) 原子炉施設内の火災区域又は火災区画に設置される安全機能を有する構造物、系統及び機器を火災から防護することを目的として、以下に示す火災区域及び火災区画の分類に基づいて、火災発生防止、火災の感知及び消火、火災の影響軽減のそれぞれを考慮した火災防護対策を講じること。</p> <p>① 原子炉の高温停止及び低温停止を達成し、維持するための安全機能を有する構造物、系統及び機器が設置される火災区域及び火災区画</p> <p>② 放射性物質の貯蔵又は閉じ込め機能を有する構造物、系統及び機器が設置される火災区域</p> <p>(参考) 審査に当たっては、本基準中にある(参考)に示す事項について確認すること。また、上記事項に記載されていないものについては、JEAC4626-2010及びJEAG4607-2010を参照すること。</p> <p>なお、本基準の要求事項の中には、基本設計の段階においてそれが満足されているか否かを確認することができ</p>	<p>2. 基本事項</p> <p>(1) 原子炉施設内の火災区域又は火災区画に設置される安全機能を有する構造物、系統及び機器を火災から防護することを目的として、以下に示す火災区域及び火災区画の分類に基づいて、火災発生防止、火災の感知及び消火、火災の影響軽減のそれぞれを考慮した火災防護対策を講じること。</p> <p>① 原子炉の高温停止及び低温停止を達成し、維持するための安全機能を有する構造物、系統及び機器が設置される火災区域及び火災区画</p> <p>②放射性物質の貯蔵又は閉じ込め機能を有する構造物、系統及び機器が設置される火災区域</p> <p>(参考) 審査に当たっては、本基準中にある(参考)に示す事項について確認すること。また、上記事項に記載されていないものについては、JEAC4626-2010及びJEAG4607-2010を参照すること。</p> <p>なお、本基準の要求事項の中には、基本設計の段階においてそれが満足されているか否かを確認することができ</p>	<p>[要求事項]</p> <p>(1) 原子炉施設内の火災区域又は火災区画に設置される安全機能を有する構造物、系統及び機器を火災から防護することを目的として、以下に示す火災区域及び火災区画の分類に基づいて、火災発生防止、火災の感知及び消火、火災の影響軽減のそれぞれを考慮した火災防護対策を講じること。</p> <p>① 原子炉の高温停止及び低温停止を達成し、維持するための安全機能を有する構造物、系統及び機器が設置される火災区域及び火災区画</p> <p>② 放射性物質の貯蔵又は閉じ込め機能を有する構造物、系統及び機器が設置される火災区域</p> <p>(参考) 審査に当たっては、本基準中にある(参考)に示す事項について確認すること。また、上記事項に記載されていないものについては、JEAC4626-2010及びJEAG4607-2010を参照すること。</p> <p>なお、本基準の要求事項の中には、基本設計の段階においてそれが満足されているか否かを確認することができ</p>	

柏崎刈羽原子力発電所 6/7号炉 (2017.12.20版)	東海第二発電所 (2018.9.18版)	島根原子力発電所 2号炉	備考
<p>きないものもあるが、その点については詳細設計の段階及び運転管理の段階において確認する必要がある。</p>	<p>もあるが、その点については詳細設計の段階及び運転管理の段階において確認する必要がある。</p>	<p>ないものもあるが、その点については詳細設計の段階及び運転管理の段階において確認する必要がある。</p>	
<p>本要求は、重大事故等対処施設を火災から防護することを目的とした要求であることを考慮すると、重大事故等に対処するために必要な機能を有する構築物、系統及び機器を火災から防護することを目的として、以下に示す火災区域又は火災区画の分離に基づき、火災発生防止、火災の感知及び消火のそれぞれを考慮した火災防護対策を講じる。</p> <p>なお、火災防護に関する新たな知見が今後得られた場合には、これらの知見も反映した火災防護対策に取り組んでいく。</p> <p>(1) 火災防護対象機器及び火災防護対象ケーブル 重大事故等対処施設のうち常設のもの及び当該設備に使用しているケーブルを火災防護対象機器及び火災防護対象ケーブルとする。</p> <p>重大事故等対処施設のうち可搬型のものに対する火災防護対策については、<u>火災防護計画に定めて実施するが、その内容については「2.1.1. 火災発生防止」及び「2.1.2. 火災の感知、消火」に記載のとおりである。</u></p> <p>(補足 41-2)</p> <p>(2) 火災区域及び火災区画の設定 原子炉建屋、タービン建屋、廃棄物処理建屋、<u>コントロール建屋及び緊急時対策所の建屋</u>内と屋外の重大事故等対処施設を設置するエリアについて、重大事故等対処施設と設計基準事故対処設備の配置も考慮して、火災区域及び火災区画を設定する。</p> <p><u>建屋内の火災区域は、設計基準対象施設の火災防護に関する基本方針に基づき設定した火災区域を適用し、他の区域と分離して火災防護対策を実施するために、重大事故等対処施設を設置する区域を、「(1) 火災防護対象機器及び火災防護対象ケーブル」において選定する構築物、系統及び機器と設計基準事故対処設備の配置も考慮して火災区域として設定する。</u></p>	<p>本要求は、重大事故等対処施設を火災から防護することを目的とした要求であることを考慮すると、重大事故等に対処するために必要な機能を有する構築物、系統及び機器を火災から防護することを目的として、以下に示す火災区域又は火災区画の分離に基づき、火災発生防止、火災の感知及び消火のそれぞれを考慮した火災防護対策を講じる。</p> <p>なお、火災防護に関する新たな知見が今後得られた場合には、これらの知見も反映した火災防護対策に<u>取り組んでいくこととする。</u></p> <p>(2) 火災防護対象機器及び火災防護対象ケーブル 重大事故等対処施設のうち常設のもの及び当該設備に使用しているケーブルを<u>火災防護対象</u>とする。</p> <p>なお、重大事故等対処施設のうち、可搬型のものに対する火災防護対策については、火災防護計画に定めて実施する。</p> <p>(資料 41-2)</p> <p>(1) 火災区域及び火災区画の設定 <u>原子炉建屋原子炉棟、原子炉建屋附属棟、原子炉建屋廃棄物処理棟、緊急時対策所建屋の建屋内の火災区域は、「1.5.2.1(2) 火災防護対象機器及び火災防護対象ケーブル」において選定する構築物、系統及び機器と設計基準事故対処設備の配置も考慮して、火災区域を設定する。</u></p> <p><u>建屋内の火災区域は、設計基準対象施設の火災防護に関する基本方針に基づき設定した火災区域を適用し、他の区域と分離して火災防護対策を実施するために、重大事故等対処施設を構成する構築物、系統及び機器と設計基準事故対処設備の配置も考慮して、設定する。</u></p> <p>建屋内の重大事故等対処施設を設置する火災区域は、3時間以上の耐火能力を有する耐火壁として、3時間耐火に設計上必</p>	<p>本要求は、重大事故等対処施設を火災から防護することを目的とした要求であることを考慮すると、重大事故等に対処するために必要な機能を有する構築物、系統及び機器を火災から防護することを目的として、以下に示す火災区域又は火災区画の分類に基づき、火災発生防止、火災の感知及び消火のそれぞれを考慮した火災防護対策を講じる。</p> <p>なお、火災防護に関する新たな知見が今後得られた場合には、これらの知見を反映した火災防護対策に<u>取り組んでいく。</u></p> <p>(1) 火災防護対象機器及び火災防護対象ケーブル 重大事故等対処施設のうち常設のもの及び当該設備に使用しているケーブルを<u>火災防護対象機器及び火災防護対象ケーブル</u>とする。</p> <p>重大事故等対処施設のうち可搬型のものに対する火災防護対策については、火災防護計画に定めて実施する。</p> <p>(補足 41-2)</p> <p>(2) 火災区域及び火災区画の設定 <u>原子炉建物、タービン建物、廃棄物処理建物、制御室建物、ガスタービン発電機建物、緊急時対策所等の建物内と屋外の重大事故等対処施設を設置するエリアについて、重大事故等対処施設と設計基準対象施設の配置も考慮して、火災区域及び火災区画を設定する。</u></p> <p><u>建物内の火災区域は、設計基準対象施設の火災防護に関する基本方針に基づき設定した火災区域を適用し、他の区域と分離して火災防護対策を実施するために、重大事故等対処施設を設置する区域を「(1) 火災防護対象機器及び火災防護対象ケーブル」において選定する構築物、系統及び機器と設計基準事故対処設備の配置も考慮して火災区域として設定する。</u></p> <p>建物内の重大事故等対処施設を設置する火災区域は、3時間以上の耐火能力を有する耐火壁として、3時間耐火に設計</p>	<p>備考</p> <p>・設備の相違 【柏崎 6/7、東海第二】 島根 2号炉の設備配置を踏まえ、火災区域及び火災区画を設定</p>

柏崎刈羽原子力発電所 6/7号炉 (2017.12.20版)	東海第二発電所 (2018.9.18版)	島根原子力発電所 2号炉	備考
<p>屋外については、<u>非常用ディーゼル発電機軽油タンク及び燃料移送系ポンプ</u>を設置する火災区域は、設計基準対象施設の火災防護に関する基本方針に基づき設定した火災区域を適用する。また、他の区域と分離して火災防護対策を実施するために、重大事故等対処施設を設置する区域を、「(1) 火災防護対象機器及び火災防護対象ケーブル」において選定する構築物、系統及び機器と設計基準事故対処設備の配置も考慮して火災区域として設定する。</p> <p>屋外の火災区域の設定に当たっては、火災区域外への延焼防止を考慮して、<u>資機材管理</u>、<u>火気作業管理</u>、<u>危険物管理</u>、<u>可燃物管理</u>、<u>巡視</u>を行う。本管理については、火災防護計画に定める。</p> <p>また、火災区画は、<u>建屋内及び屋外</u>で設定した火災区域を重大事故等対処施設と設計基準事故対処設備の配置も考慮し、分割して設定する。</p> <p style="text-align: right;">(補足 41-3)</p> <p>(3) 火災防護計画 設計基準対象施設の火災防護に関する基本方針を適用する。</p> <p style="text-align: right;">(8条-別添 1-資料 1)</p>	<p>要な <u>150mm 以上</u>の壁厚を有するコンクリート壁や火災耐久試験により 3 時間以上の耐火能力を有することを確認した耐火壁（耐火隔壁、貫通部シール、防火扉、防火ダンパ等）により隣接する他の区域と分離する。</p> <p>屋外については、<u>軽油貯蔵タンク及び海水ポンプ室</u>を設置する火災区域は、設計基準対象施設の火災防護に関する基本方針に基づき設定した火災区域を適用する。また、他の区域と分離して火災防護対策を実施するために、重大事故等対処施設を設置する区域を、「<u>1.5.2.1(2) 火災防護対象機器及び火災防護対象ケーブル</u>」において選定する構築物、系統及び機器と設計基準事故対処設備の配置も考慮して火災区域として設定する。</p> <p>屋外の火災区域の設定に当たっては、<u>火気作業管理</u>、<u>危険物管理</u>、<u>可燃物管理</u>、<u>巡視</u>を行う。本管理については火災防護計画に定める。</p> <p>また、火災区画は、<u>建屋内及び屋外</u>で設定した火災区域を重大事故等対処施設と設計基準事故対処設備の配置も考慮し、分割して設定する。</p> <p style="text-align: right;">(資料 41-3)</p> <p>(3) 火災防護計画 設計基準対象施設の火災防護に関する基本方針を適用する。 <u>その内容については、「2.3 火災防護計画について」に示すとおりである。</u></p> <p style="text-align: right;">(8条-別添 1-資料 1)</p>	<p>上必要な<u>コンクリート壁厚である123mm以上</u>の壁厚を有するコンクリート壁や火災耐久試験により 3 時間以上の耐火能力を有することを確認した耐火壁（耐火隔壁、貫通部シール、防火扉、防火ダンパ）により隣接する他の区域と分離する。</p> <p>屋外については、<u>海水ポンプ、ディーゼル燃料貯蔵タンク、ディーゼル燃料移送ポンプ</u>を設置する火災区域は、設計基準対象施設の火災防護に関する基本方針に基づき設定した火災区域を適用する。また、他の区域と分離して火災防護対策を実施するために、重大事故等対処施設を設置する区域を「(1) 火災防護対象機器及び火災防護対象ケーブル」において選定する構築物、系統及び機器と設計基準事故対処設備の配置も考慮して火災区域として設定する。</p> <p>屋外の火災区域の設定に当たっては、<u>火災区域外への延焼防止を考慮して、資機材管理</u>、<u>火気作業管理</u>、<u>危険物管理</u>、<u>可燃物管理</u>、<u>巡視</u>を行う。本管理については、火災防護計画に定める。</p> <p>また、火災区画は、<u>建物内及び屋外</u>で設定した火災区域を重大事故等対処施設と設計基準事故対処設備の配置も考慮し、分割して設定する。</p> <p style="text-align: right;">(補足 41-3)</p> <p>(3) 火災防護計画 設計基準対象施設の火災防護に関する基本方針を適用する。</p> <p style="text-align: right;">(8条-別添 1-資料 1)</p>	<p>・運用の相違 【柏崎 6/7，東海第二】 島根 2 号炉の火災区域のコンクリート壁は、3 時間耐火に必要な壁厚であることを確認</p> <p>・設備の相違 【柏崎 6/7，東海第二】 島根 2 号炉の設備配置を踏まえ、火災区域及び火災区画を設定</p>


柏崎刈羽原子力発電所 6 / 7号炉 (2017. 12. 20 版)	東海第二発電所 (2018. 9. 18 版)	島根原子力発電所 2号炉	備考
2.1.1. 火災発生防止 2.1.1.1. 発電用原子炉施設内の火災発生防止	2.1.1 火災発生防止 2.1.1.1 発電用原子炉施設内の火災発生防止	2.1.1. 火災発生防止 2.1.1.1. 発電用原子炉施設内の火災発生防止	
<p>[要求事項]</p> <p>2.1.1 原子炉施設は火災の発生を防止するために以下の各号に掲げる火災防護対策を講じた設計であること。</p> <p>(1) 発火性又は引火性物質を内包する設備及びこれらの設備を設置する火災区域は、以下の事項を考慮した、火災の発生防止対策を講じること。</p> <p>① 漏えいの防止、拡大防止 発火性物質又は引火性物質の漏えいの防止対策、拡大防止対策を講じること。ただし、雰囲気の不活性化等により、火災が発生するおそれがない場合は、この限りでない。</p> <p>② 配置上の考慮 発火性物質又は引火性物質の火災によって、原子炉施設の安全機能を損なうことがないように配置すること。</p> <p>③ 換気 換気ができる設計であること。</p> <p>④ 防爆 防爆型の電気・計装品を使用するとともに、必要な電気設備に接地を施すこと。</p> <p>⑤ 貯蔵 安全機能を有する構築物、系統及び機器を設置する火災区域における発火性物質又は引火性物質の貯蔵は、運転に必要な量にとどめること。</p> <p>(2) 可燃性の蒸気又は可燃性の微粉が滞留するおそれがある火災区域には、滞留する蒸気又は微粉を屋外の高所に排出する設備を設けるとともに、電気・計装品は防爆型とすること。また、着火源となるような静電気が溜まるおそれのある設備を設置する場合には、静電気を除去する装置を設けること。</p> <p>(3) 火花を発生する設備や高温の設備等発火源となる設備を設置しないこと。ただし、災害の発生を防止する附帯設備を設けた場合は、この限りでない。</p> <p>(4) 火災区域内で水素が漏えいしても、水素濃度が燃焼限界濃度以下となるように、水素を排気できる換気設備を設置すること。また、水素が漏えいするおそれのある場所には、</p>	<p>[要求事項]</p> <p>2.1 火災発生防止</p> <p>2.1.1 原子炉施設は火災の発生を防止するために以下の各号に掲げる火災防護対策を講じた設計であること。</p> <p>(1) 発火性又は引火性物質を内包する設備及びこれらの設備を設置する火災区域は、以下の事項を考慮した、火災の発生防止対策を講じること。</p> <p>① 漏えいの防止、拡大防止 発火性物質又は引火性物質の漏えいの防止対策、拡大防止対策を講じること。ただし、雰囲気の不活性化等により、火災が発生するおそれがない場合は、この限りでない。</p> <p>② 配置上の考慮 発火性物質又は引火性物質の火災によって、原子炉施設の安全機能を損なうことがないように配置すること。</p> <p>③ 換気 換気ができる設計であること。</p> <p>④ 防爆 防爆型の電気・計装品を使用するとともに、必要な電気設備に接地を施すこと。</p> <p>⑤ 貯蔵 安全機能を有する構築物、系統及び機器を設置する火災区域における発火性物質又は引火性物質の貯蔵は、運転に必要な量にとどめること。</p> <p>(2) 可燃性の蒸気又は可燃性の微粉が滞留するおそれがある火災区域には、滞留する蒸気又は微粉を屋外の高所に排出する設備を設けるとともに、電気・計装品は防爆型とすること。また、着火源となるような静電気が溜まるおそれのある設備を設置する場合には、静電気を除去する装置を設けること。</p> <p>(3) 火花を発生する設備や高温の設備等発火源となる設備を設置しないこと。ただし、災害の発生を防止する附帯設備を設けた場合は、この限りでない。</p> <p>(4) 火災区域内で水素が漏えいしても、水素濃度が燃焼限界濃度以下となるように、水素を排気できる換気設備を設置すること。また、水素が漏えいするおそれのある場所には、その</p>	<p>[要求事項]</p> <p>2.1.1 原子炉施設は火災の発生を防止するために以下の各号に掲げる火災防護対策を講じた設計であること。</p> <p>(1) 発火性又は引火性物質を内包する設備及びこれらの設備を設置する火災区域は、以下の事項を考慮した、火災の発生防止対策を講じること。</p> <p>① 漏えいの防止、拡大防止 発火性物質又は引火性物質の漏えいの防止対策、拡大防止対策を講じること。ただし、雰囲気の不活性化等により、火災が発生するおそれがない場合は、この限りでない。</p> <p>② 配置上の考慮 発火性物質又は引火性物質の火災によって、原子炉施設の安全機能を損なうことがないように配置すること。</p> <p>③ 換気 換気ができる設計であること。</p> <p>④ 防爆 防爆型の電気・計装品を使用するとともに、必要な電気設備に接地を施すこと。</p> <p>⑤ 貯蔵 安全機能を有する構築物、系統及び機器を設置する火災区域における発火性物質又は引火性物質の貯蔵は、運転に必要な量にとどめること。</p> <p>(2) 可燃性の蒸気又は可燃性の微粉が滞留するおそれがある火災区域には、滞留する蒸気又は微粉を屋外の高所に排出する設備を設けるとともに、電気・計装品は防爆型とすること。また、着火源となるような静電気が溜まるおそれのある設備を設置する場合には、静電気を除去する装置を設けること。</p> <p>(3) 火花を発生する設備や高温の設備等発火源となる設備を設置しないこと。ただし、災害の発生を防止する附帯設備を設けた場合は、この限りでない。</p> <p>(4) 火災区域内で水素が漏えいしても、水素濃度が燃焼限界濃度以下となるように、水素を排気できる換気設備を設置すること。また、水素が漏えいするおそれのある場所には、</p>	

柏崎刈羽原子力発電所 6/7号炉 (2017.12.20版)	東海第二発電所 (2018.9.18版)	島根原子力発電所 2号炉	備考
<p>その漏えいを検出して中央制御室にその警報を発すること。</p> <p>(5) 放射線分解等により発生し、蓄積した水素の急速な燃焼によって、原子炉の安全性を損なうおそれがある場合には、水素の蓄積を防止する措置を講じること。</p> <p>(6) 電気系統は、地絡、短絡等に起因する過電流による過熱防止のため、保護継電器と遮断器の組合せ等により故障回路の早期遮断を行い、過熱、焼損の防止する設計であること。</p> <p>(参考)</p> <p>(1) 発火性又は引火性物質について 発火性又は引火性物質としては、例えば、消防法で定められる危険物、高圧ガス保安法で定められる高圧ガスのうち可燃性のもの等が挙げられ、発火性又は引火性気体、発火性又は引火性液体、発火性又は引火性固体が含まれる。</p> <p>(5) 放射線分解に伴う水素の対策について BWRの具体的な水素対策については、社団法人火力原子力発電技術協会「BWR配管における混合ガス(水素・酸素)蓄積防止に関するガイドライン(平成17年10月)」に基づいたものとなっていること。</p>	<p>漏えいを検出して中央制御室にその警報を発すること。</p> <p>(5) 放射線分解等により発生し、蓄積した水素の急速な燃焼によって、原子炉の安全性を損なうおそれがある場合には、水素の蓄積を防止する措置を講じること。</p> <p>(6) 電気系統は、地絡、短絡等に起因する過電流による過熱防止のため、保護継電器と遮断器の組合せ等により故障回路の早期遮断を行い、過熱、焼損の防止する設計であること。</p> <p>(参考)</p> <p>(1) 発火性又は引火性物質について 発火性又は引火性物質としては、例えば、消防法で定められる危険物、高圧ガス保安法で定められる高圧ガスのうち可燃性のもの等が挙げられ、発火性又は引火性気体、発火性又は引火性液体、発火性又は引火性固体が含まれる。</p> <p>(5) 放射線分解に伴う水素の対策について BWRの具体的な水素対策については、社団法人火力原子力発電技術協会「BWR配管における混合ガス(水素・酸素)蓄積防止に関するガイドライン(平成17年10月)」に基づいたものとなっていること。</p>	<p>その漏えいを検出して中央制御室にその警報を発すること。</p> <p>(5) 放射線分解等により発生し、蓄積した水素の急速な燃焼によって、原子炉の安全性を損なうおそれがある場合には、水素の蓄積を防止する措置を講ずること。</p> <p>(6) 電気系統は、地絡、短絡等に起因する過電流による過熱防止のため、保護継電器と遮断器の組合せ等により故障回路の早期遮断を行い、過熱、焼損の防止する設計であること。</p> <p>(参考)</p> <p>(1) 発火性又は引火性物質について 発火性又は引火性物質としては、例えば、消防法で定められる危険物、高圧ガス保安法で定められる高圧ガスのうち可燃性のもの等が挙げられ、発火性又は引火性気体、発火性又は引火性液体、発火性又は引火性固体が含まれる。</p> <p>(5) 放射線分解に伴う水素の対策について BWRの具体的な水素対策については、社団法人火力原子力発電技術協会「BWR配管における混合ガス(水素・酸素)蓄積防止に関するガイドライン(平成17年10月)」に基づいたものとなっていること。</p>	
<p>重大事故等対処施設は、以下のとおり、火災の発生を防止するための対策を講じる。</p> <p>(1) 火災の発生防止対策 発火性又は引火性物質を内包する設備及びこれらの設備を設置する火災区域又は火災区画には、以下の火災発生防止対策を講じる。 ここでいう発火性又は引火性物質としては、消防法で定められている危険物のうち「潤滑油」及び「燃料油」、並びに高圧ガス保安法で高圧ガスとして定められている水素ガス、窒素ガス、液化炭酸ガス及び空調用冷媒等のうち可燃性である「水素ガス」を対象とする。</p> <p>① 漏えいの防止、拡大防止 本要求は、「発火性又は引火性物質を内包する設備及びこ</p>	<p>重大事故等対処施設は、以下のとおり、火災の発生を防止するための対策を講じる。</p> <p>(1) 火災の発生防止対策 発火性又は引火性物質を内包する設備及びこれらの設備を設置する火災区域又は火災区画には、以下の火災発生防止対策を講じる。 <u>なお</u>、発火性又は引火性物質としては、消防法で定められている危険物のうち「潤滑油」及び「燃料油」、<u>高圧ガス保安法</u>で高圧ガスとして定められている水素、窒素、液化炭酸ガス及び空調用冷媒等のうち可燃性である「水素」を対象とする。</p> <p>① 漏えいの防止、拡大防止 本要求は、「発火性又は引火性物質を内包する設備及びこ</p>	<p>重大事故等対処施設は、以下のとおり、火災の発生を防止するための対策を講じる。</p> <p>(1) 火災の発生防止対策 発火性又は引火性物質を内包する設備及びこれらの設備を設置する火災区域又は火災区画には、以下の火災発生防止対策を講じる。 <u>ここでいう</u>発火性又は引火性物質としては、消防法で定められている危険物のうち「潤滑油」及び「燃料油」、<u>並びに</u>高圧ガス保安法で高圧ガスとして定められる水素<u>ガス</u>、窒素<u>ガス</u>、液化炭酸ガス及び空調用冷媒等のうち可燃性である「水素<u>ガス</u>」を対象とする。</p> <p>① 漏えいの防止、拡大防止 本要求は、「発火性又は引火性物質を内包する設備及びこ</p>	

柏崎刈羽原子力発電所 6/7号炉 (2017.12.20版)	東海第二発電所 (2018.9.18版)	島根原子力発電所 2号炉	備考
<p>これらの設備を設置する火災区域」に対して要求していることから、該当する設備を設置する火災区域に対する漏えいの防止対策、拡大防止対策について以下に示す。</p> <p>○ 発火性又は引火性物質である潤滑油又は燃料油を内包する設備 <u>建屋内で重大事故等対処施設を設置する火災区域における、発火性又は引火性物質である潤滑油又は燃料油を内包する設備、常設代替交流電源設備及び可搬型重大事故等対処設備のうち発火性又は引火性物質である潤滑油又は燃料油を内包する設備（可搬型代替注水ポンプ、電源車等）は、溶接構造、シール構造の採用による漏えい防止対策を講じる設計とするとともに、堰等を設置し、漏えいした潤滑油又は燃料油が拡大することを防止する設計とする。</u></p> <p>なお、機器の軸受には潤滑油が供給されており加熱することはない。万一、軸受が損傷した場合には、当該機器は過負荷等によりトリップするため軸受は異常加熱しないこと、オイルシールにより潤滑油はシールされていることから、潤滑油が漏えいして発火するおそれはない。<u>（第41-1-1表、第41-1-1～41-1-2図）</u></p> <p>発火性又は引火性物質である潤滑油及び燃料油を内包する設備からの漏えいの有無については、日常の油保有機器の巡視により確認する。</p> <p>発火性又は引火性物質である潤滑油又は燃料油を内包する設備に対する拡大防止対策を添付資料1に示す。</p> <p>以上より、火災区域内に設置する発火性又は引火性物質である潤滑油又は燃料油を内包する設備については、漏えい防止対策を講じているとともに、添付資料1に示すとおり拡大防止対策を講じていることから、火災防護に係る審査基準に適合しているものと考え。</p>	<p>これらの設備を設置する火災区域」に対して要求していることから、該当する設備を設置する火災区域に対する漏えいの防止対策、拡大防止対策について以下に示す。</p> <p>○発火性又は引火性物質である潤滑油又は燃料油を内包する設備 <u>建屋内で重大事故等対処施設を設置する火災区域における、発火性又は引火性物質である潤滑油又は燃料油を内包する設備（以下、「油内包設備」という。）は、溶接構造、シール構造の採用により漏えいの防止対策を講じるとともに、堰等を設置し、漏えいした潤滑油又は燃料油が拡大することを防止する設計とする。</u></p> <p>万一、軸受が損傷した場合には、当該機器が過負荷等によりトリップするため軸受は異常加熱しないこと、オイルシールにより潤滑油はシールされていることから、潤滑油が漏えいして発火するおそれはない。<u>（第41-1-1表、第41-1-1図～第41-1-2図）</u></p> <p><u>油内包設備からの漏えいの有無については、日常の油内包設備の巡視により確認する。火災区域内に設置する油内包設備に対する拡大防止対策を添付資料1に示す。</u></p> <p>以上より、<u>火災区域内に設置する油内包設備については、漏えい防止を講じているとともに、添付資料1に示すとおり拡大防止対策を講じる設計とすることから、火災防護に係る審査基準に適合しているものと考え。</u></p>	<p>これらの設備を設置する火災区域」に対して要求していることから、該当する設備を設置する火災区域に対する漏えいの防止対策、拡大防止対策について以下に示す。</p> <p>○ 発火性又は引火性物質である潤滑油又は燃料油を内包する設備 <u>建物内で重大事故等対処施設を設置する火災区域における、発火性又は引火性物質である潤滑油又は燃料油を内包する設備は、溶接構造、シール構造の採用により漏えいの防止対策を講じる設計とするとともに、堰等を設置し、漏えいした潤滑油又は燃料油が拡大することを防止する設計とする。</u></p> <p><u>なお、機器の軸受には潤滑油が供給されており加熱することはない。万一、軸受が損傷した場合には、当該機器は過負荷等によりトリップするため、軸受は異常加熱しないこと、オイルシールにより潤滑油はシールされていることから、潤滑油が漏えいして発火するおそれはない。（第41-1-1表、第41-1-1図、第41-1-2図）</u></p> <p><u>発火性又は引火性物質である潤滑油及び燃料油を内包する設備からの漏えいの有無については、日常の油保有機器の巡視により確認する。</u></p> <p><u>発火性又は引火性物質である潤滑油及び燃料油を内包する設備に対する拡大防止対策を添付資料1に示す。</u></p> <p>以上より、<u>火災区域内に設置する発火性又は引火性物質である潤滑油及び燃料油を内包する設備については、漏えい防止対策を講じているとともに、添付資料1に示すとおり拡大防止対策を講じていることから、火災防護に係る審査基準に適合しているものと考え。</u></p>	<p>備考</p> <ul style="list-style-type: none"> ・設備の相違 【柏崎6/7】 島根2号炉は、常設代替交流電源設備（ガスタービン発電機）を屋内に設置 ・

第 41-1-1 表：建屋内で重大事故等対処施設を設置する火災区域又は火災区画における発火性又は引火性物質である潤滑油又は燃料油を内包する設備の漏えい防止、拡大防止対策


発火性又は引火性物質である潤滑油又は燃料油を内包する設備のある建屋等	漏えい防止、拡大防止対策
原子炉建屋	堰
タービン建屋	堰
コントロール建屋	堰
廃棄物処理建屋	堰
軽油タンク区域	堰
常設代替交流電源設備	側溝
荒浜側高台保管場所・大湊側高台保管場所 (可搬型重大事故等対処設備設置場所)	側溝



第 41-1-1 図：溶接構造、シール構造による漏えい防止対策概要図

第 41-1-1 表 重大事故等対処施設を設置する火災区域又は火災区画における油内包設備の漏えい防止、拡大防止対策


油内包設備のある建屋等	漏えい防止、拡大防止対策
原子炉建屋原子炉棟	堰
原子炉建屋付属棟	堰
原子炉建屋廃棄物処理棟	堰
常設代替高圧電源装置置場	堰
非常用ディーゼル発電機室 (デイトンク室含む)	堰
緊急時対策所用発電機室	堰



第 41-1-1 図 溶接構造、シール構造による漏えい防止対策概要図

第41-1-1表 重大事故等対処施設を設置する火災区域内等における発火性又は引火性物質である潤滑油及び燃料油を内包する設備の漏えい防止、拡大防止対策

発火性又は引火性物質である潤滑油及び燃料油を内包する設備のある建物等	漏えい防止、拡大防止対策
原子炉建物	堰
タービン建物	堰
廃棄物処理建物	堰
海水ポンプエリア	堰
ディーゼル燃料貯蔵タンク室	堰
ガスタービン発電機建物	堰
低圧原子炉代替注水ポンプ格納槽	堰
ガスタービン発電機用軽油タンクエリア	堰
緊急時対策所地下タンク室	堰




第 41-1-1 図 溶接構造、シール構造による漏えい防止対策概要図

・設備の相違
【柏崎 6/7, 東海第二】
潤滑油又は燃料油を内包する設備を設置している建物, エリアの相違




第 41-1-2 図：堰による拡大防止対策概要図

- 発火性又は引火性物質である水素ガスを内包する設備
建屋内で重大事故等対処施設を設置する火災区域における、発火性又は引火性物質である水素ガスを内包する設備は、溶接構造等による水素ガスの漏えいを防止する設計とする。
なお、充電時に水素ガスが発生する蓄電池については、機械換気を行うとともに、蓄電池設置場所の扉を通常閉運用とすることにより、水素ガスの拡大を防止する設計とする。
発火性又は引火性物質である水素ガスを内包する設備からの漏えいの有無については、日常の発火性又は引火性物質である水素ガスを内包する設備の巡視により確認する。



第 41-1-2 図 堰による拡大防止対策の例 (1/2)



第 41-1-2 図 堰による拡大防止対策の例
(常設代替高圧電源装置) (2/2)

- 発火性又は引火性物質である水素を内包する設備
重大事故等対処施設を設置する火災区域における、発火性又は引火性物質である水素を内包する設備 (以下、「水素内包設備」という。) は、溶接構造等による水素の漏えいを防止する設計とする。
なお、充電時に水素が発生する蓄電池は、機械換気を行うとともに、当該設備を設置する部屋の扉を通常閉運用とすることにより、水素の拡散を防止する設計とする。
水素内包設備からの漏えいの有無については、日常の水素内包設備の巡視により確認する。



第41-1-2図 堰による漏えい拡大防止対策概要図

- 発火性又は引火性物質である水素ガスを内包する設備
建屋内で重大事故等対処施設を設置する火災区域における、発火性又は引火性物質である水素ガスを内包する設備は、溶接構造等による水素ガスの漏えいを防止する設計とする。
なお、充電時に水素ガスが発生する蓄電池については、機械換気を行うとともに、蓄電池設置場所の扉を通常閉運用とすることにより、水素ガスの漏えい拡大を防止する設計とする。
発火性又は引火性物質である水素ガスを内包する設備からの漏えいの有無については、日常の発火性又は引火性物質である水素ガスを内包する設備の巡視により確認する。

柏崎刈羽原子力発電所 6 / 7号炉 (2017. 12. 20 版)	東海第二発電所 (2018. 9. 18 版)	島根原子力発電所 2号炉	備考
<p>・水素ガスボンベ</p> <p>「⑤貯蔵」に示す格納容器雰囲気モニタ校正用水素ガスボンベは、ボンベ使用時に作業員がボンベ元弁を開操作し、通常時は元弁を閉とする運用とするよう設計する。</p> <p>以上より、火災区域内に設置する発火性又は引火性物質である水素ガスを内包する設備については、漏えい防止対策を講じているとともに、「③換気」に示すとおり拡大防止対策を講じていることから、火災防護に係る審査基準に適合しているものと考え。</p> <p>○ 発火性又は引火性物質を内包するその他の設備</p> <p>建屋内で重大事故等対処施設を設置する火災区域又は火災区画における、発火性又は引火性物質を内包するその他の設備として、通信用 PHS、スピーカー、予備 UPS 等に附属するリチウムイオン電池がある。これらの電池は発火性又は引火性物質の内包量は少量であることから、火災防護計画にしたがって可燃物管理を行う。</p> <p>以上より、火災区域内に設置する発火性又は引火性物質を内包するその他の設備については、発火性又は引火性物質の内包量が少ないこと、可燃物管理を行うことから、十分な保安水準が確保されているものと考え。</p> <p>② 配置上の考慮</p> <p>本要求は、「発火性又は引火性物質を内包する設備及びこれらの設備を設置する火災区域」に対して要求していることから、該当する発火性又は引火性物質である潤滑油又は燃料油を内包する設備、発火性又は引火性物質である水素ガスを内包する設備を設置する火災区域に対する配置上の考慮について以下に示す。</p> <p>○ 発火性又は引火性物質である潤滑油又は燃料油を内包する設備</p> <p>発火性又は引火性物質である潤滑油又は燃料油を内包する設備の火災により、重大事故等に対処する機能が損なわれないよう、発火性又は引火性物質である潤滑油又</p>	<p>・水素ボンベ</p> <p>「⑤ 貯蔵」に示す格納容器雰囲気監視系校正用ボンベは、ボンベ使用時のみボンベ元弁を閉操作し、通常時は閉運用とする。</p> <p>以上より、火災区域に設置する水素内包設備については、漏えい防止対策を講じる設計とするとともに、「③ 換気」に示すとおり拡大防止対策を講じる設計とすることから、火災防護に係る審査基準に適合しているものと考え。</p> <p>② 配置上の考慮</p> <p>本要求は、「発火性又は引火性物質を内包する設備及びこれらの設備を設置する火災区域」に対して要求していることから、該当する油内包設備、水素内包設備を設置する火災区域に対する配置上の考慮について以下に示す。</p> <p>○発火性又は引火性物質である潤滑油又は燃料油を内包する設備</p> <p>火災区域に設置する発火性又は引火性物質である潤滑油又は燃料油を内包する設備の火災により、重大事故等に対処する機能が損なわれないよう、潤滑油又は燃料油を内包する</p>	<p>・水素ガスボンベ</p> <p>「⑤ 貯蔵」に示す格納容器雰囲気モニタ校正用水素ガスボンベは、ボンベ使用時に、作業員がボンベ元弁を開操作し、通常時は元弁を閉とする運用とするよう設計する。</p> <p>以上より、火災区域内に設置する発火性又は引火性物質である水素ガスを内包する設備については、漏えい防止対策を講じているとともに、「③ 換気」に示すとおり拡大防止対策を講じていることから、火災防護に係る審査基準に適合しているものと考え。</p> <p>○ 発火性又は引火性物質を内包するその他の設備</p> <p>建屋内で重大事故等対処施設を設置する火災区域又は火災区画における、発火性又は引火性物質を内包するその他の設備として、通信用の PHS、スピーカー、予備 UPS 等に付属するリチウムイオン電池がある。これらの電池は発火性又は引火性物質の内包量は少量であることから、火災防護計画にしたがって可燃物管理を行う。</p> <p>以上より、火災区域内に設置する発火性又は引火性物質を内包するその他の設備については、発火性又は引火性物質の内包量が少ないこと、可燃物管理を行うことから、十分な保安水準が確保されているものと考え。</p> <p>② 配置上の考慮</p> <p>本要求は、「発火性又は引火性物質を内包する設備及びこれらの設備を設置する火災区域」に対して要求していることから、該当する発火性又は引火性物質である潤滑油又は燃料油を内包する設備、発火性又は引火性物質である水素ガスを内包する設備を設置する火災区域に対する配置上の考慮について以下に示す。</p> <p>○ 発火性又は引火性物質である潤滑油又は燃料油を内包する設備</p> <p>発火性又は引火性物質である潤滑油又は燃料油を内包する設備の火災により、重大事故等に対処する機能が損なわれないよう、発火性又は引火性物質である潤滑油又</p>	<p>備考</p> <p>・設備の相違</p> <p>【東海第二】</p> <p>可燃物管理の対象範囲の相違</p>

柏崎刈羽原子力発電所 6 / 7号炉 (2017. 12. 20 版)	東海第二発電所 (2018. 9. 18 版)	島根原子力発電所 2号炉	備考
<p>は燃料油を内包する設備と重大事故等対処施設は、壁等の設置及び離隔による配置上の考慮を行う設計とする。</p> <p>発火性又は引火性物質である潤滑油又は燃料油を内包する設備の配置状況を補足 41-3 の添付資料 1 に示す。</p> <p>○ 発火性又は引火性物質である水素ガスを内包する設備 発火性又は引火性物質である水素ガスを内包する設備の火災により、重大事故等に対処する機能が損なわれないよう、発火性又は引火性物質である水素ガスを内包する設備と重大事故等対処施設は、壁等の設置による配置上の考慮を行う設計とする。</p> <p>発火性又は引火性物質である水素ガスを内包する設備の配置状況を補足 41-3 の添付資料 1 に示す。</p> <p>以上より、火災区域又は火災区画内に設置する発火性又は引火性物質である潤滑油又は燃料油を内包する設備及び発火性又は引火性物質である水素ガスを内包する設備については、重大事故等に対処する機能がすべて損なわれないよう配置上の考慮がなされていることから、火災防護に係る審査基準に適合しているものとする。</p> <p>③ 換気 本要求は、「発火性又は引火性物質を内包する設備及びこれらの設備を設置する火災区域」に対して要求していることから、該当する設備を設置する火災区域又は火災区画に対する設備の換気について以下に示す。</p> <p>○ 発火性又は引火性物質である潤滑油又は燃料油を内包する設備 発火性又は引火性物質である潤滑油又は燃料油を内包する設備を設置する火災区域を有する建屋等は、火災の発生を防止するために、<u>原子炉区域・タービン区域送風機及び排風機等の空調機器による機械換気</u>を行う設計とする。また、屋外開放の火災区域（<u>非常用ディーゼル発電機軽油タンク区域、燃料移送系ポンプ区域及び非常用ディーゼル発電機燃料移送系ケーブルトレンチ</u>）については自然換気を行う設計とする。</p>	<p>設備と重大事故等対処施設は、壁等の設置及び離隔による配置上の考慮を行う設計とする。<u>油内包設備を添付資料 1 に示す。</u></p> <p>○ 発火性又は引火性物質である水素を内包する設備 <u>火災区域内に設置する水素内包設備</u>の火災により、重大事故等に対処する機能が損なわれないよう、<u>水素内包設備</u>と重大事故等対処施設は、壁等の設置による配置上の考慮を行う設計とする。<u>水素内包設備</u>の配置状況を資料 3 の添付資料 1 に示す。</p> <p>以上より、火災区域又は火災区画内に設置する<u>油内包設備及び水素内包設備</u>については、重大事故等に対処する機能がすべて損なわれないよう配置上の考慮がなされていることから、火災防護に係る審査基準に適合しているものとする。</p> <p>③ 換気 本要求は、「発火性又は引火性物質を内包する設備及びこれらの設備を設置する火災区域」に対して要求していることから、該当する設備を設置する火災区域又は火災区画に対する設備の換気について以下に示す。</p> <p>○ 発火性又は引火性物質である潤滑油又は燃料油を内包する設備 <u>油内包設備</u>を設置する建屋内の火災区域は、火災の発生を防止するために、<u>原子炉建屋送風機及び排風機等の空調機器による機械換気</u>を行う設計とする。また、<u>屋外開放</u>の火災区域（<u>常設代替高圧電源装置置場、海水ポンプ室</u>）については、自然換気を行う設計とする。<u>各油内包設備に対する換気設備</u>を添付資料 1 に示す。</p>	<p>は燃料油を内包する設備と重大事故等対処施設は、壁等の設置及び離隔による配置上の考慮を行う設計とする。</p> <p><u>発火性又は引火性物質である潤滑油又は燃料油を内包する設備の配置状況を補足41-3の添付資料1に示す。</u></p> <p>○ 発火性又は引火性物質である水素ガスを内包する設備 <u>発火性又は引火性物質である水素ガスを内包する設備</u>の火災により、重大事故等に対処する機能が損なわれないよう、<u>発火性又は引火性物質である水素ガスを内包する設備</u>と重大事故等対処施設は、壁等の設置による配置上の考慮を行う設計とする。</p> <p><u>発火性又は引火性物質である水素ガスを内包する設備</u>の配置状況を補足 41-3 の添付資料 1 に示す。</p> <p>以上より、火災区域又は火災区画内に設置する<u>発火性又は引火性物質である潤滑油又は燃料油を内包する設備及び発火性又は引火性物質である水素ガスを内包する設備</u>については、重大事故等に対処する機能がすべて損なわれないよう配置上の考慮がなされていることから、火災防護に係る審査基準に適合しているものとする。</p> <p>③ 換気 本要求は、「発火性又は引火性物質を内包する設備及びこれらの設備を設置する火災区域」に対して要求していることから、該当する設備を設置する火災区域又は火災区画に対する設備の換気について以下に示す。</p> <p>○ 発火性又は引火性物質である潤滑油又は燃料油を内包する設備 <u>発火性又は引火性物質である潤滑油又は燃料油を内包する設備</u>を設置する火災区域を有する建物等は、火災の発生を防止するために、<u>原子炉棟送風機及び排風機等の空調機器による機械換気</u>を行う設計とする。また、<u>屋外</u>の火災区域（<u>海水ポンプエリア、ディーゼル燃料貯蔵タンクエリア、ガスタービン発電機用軽油タンクエリア、緊急時対策所用燃料地下タンクエリア及びディーゼル燃料移送ポンプエリア</u>）については自然換気を行う設計とする。</p>	<p>備考</p> <p>・設備の相違 【柏崎 6/7、東海第二】 島根 2 号炉の設備配置を踏まえ、火災区域及び火災区画を設定</p>

柏崎刈羽原子力発電所 6 / 7号炉 (2017. 12. 20 版)	東海第二発電所 (2018. 9. 18 版)	島根原子力発電所 2号炉	備考
<p>重大事故等対処施設を設置する建屋内の発火性又は引火性物質である潤滑油又は燃料油を内包する各設備に対する換気設備を添付資料1に示す。</p> <p>添付資料1において、重大事故等対処施設（詳細は補足41-2参照）の発火性又は引火性物質である潤滑油又は燃料油を内包する設備は、耐震Sクラス又は基準地震動によっても機能を維持（以下「S_s機能維持」という。）する設計とし、かつ2.1.1.1(1)①「漏えいの防止、拡大防止」に示すように漏えい防止対策を実施するため基準地震動によっても油が漏えいするおそれはないこと、潤滑油を内包する設備については万一、機器故障によって油が漏えいしても、重大事故発生時の原子炉建屋内の最高温度（潤滑油を内包する機器が設置された管理区域ではIS-LOCA発生時に約100℃、燃料油を内包する機器が設置された非管理区域では約40℃）と比べても引火点が十分高く（参考資料1参照）火災が発生するおそれは小さいことから、これらの機器を設置する場所の換気設備の耐震性は、S_s機能維持とする設計とはしない。</p> <p>以上より、火災区域内に設置する発火性又は引火性物質である潤滑油又は燃料油を内包する設備については、機械換気ができる設計とすること、発火性又は引火性物質である潤滑油及び燃料油を内包する設備の換気設備については機能が喪失しても安全機能に影響を及ぼすおそれは小さいことから、火災防護に係る審査基準に適合しているものとする。</p> <p>○ 発火性又は引火性物質である水素ガスを内包する設備 発火性又は引火性物質である水素ガスを内包する設備</p>	<p>添付資料1において、重大事故等対処設備の油内包設備は、耐震Sクラス又は基準地震動S_sによっても機能を維持（以下、「S_s機能維持」という。）する設計としており、かつ「2.1.1.1(1)① 漏えいの防止、拡大防止」に示すように漏えい防止対策を実施するため、基準地震動S_sによっても油が漏えいするおそれはないこと、潤滑油を内包する設備は万一機器の故障により油が漏えいしても、潤滑油の引火点が十分高いため火災が発生するおそれは小さいことから、これらの機器を設置する場所の換気設備の耐震性は、基準地震動S_sによっても機能を維持する設計としない。</p> <p>また、燃料油である軽油を内包する設備としては、<u>常設代替高圧電源装置、常設代替高圧電源装置用燃料移送ポンプ、緊急時対策所用発電機、緊急時対策所用発電機給油ポンプ等</u>がある。このうち、<u>常設代替高圧電源装置は屋外に設置されており、自然換気である。その他の機器については、常設代替高圧電源装置や緊急時対策所用発電機から給電可能な換気空調設備が設置されており、耐震Sクラス又は基準地震動S_sに対して機能維持可能な設計とする。</u></p> <p>以上より、火災区域内に設置する油内包設備については、機械換気ができる設計とすること、<u>潤滑油内包設備の換気設備については機能が喪失しても潤滑油内包設備の機能に影響を及ぼすおそれは小さいこと、軽油内包設備の換気設備については常設代替高圧電源装置や緊急時対策所用発電機が接続される母線から給電するとともに防護対象機器と同等の耐震性を確保することから、火災防護に係る審査基準に適合しているものとする。</u></p> <p>○ 発火性又は引火性物質である水素を内包する設備 水素内包設備である蓄電池及び水素ポンペを設置する火災</p>	<p>重大事故等対処施設を設置する建物内の発火性又は引火性物質である潤滑油又は燃料油を内包する設備に対する換気設備を添付資料1に示す。</p> <p>添付資料1において、重大事故等対処施設（詳細は補足41-2参照）の発火性又は引火性物質である潤滑油又は燃料油を内包する設備は、耐震Sクラス又は基準地震動によっても機能を維持（以下「S_s機能維持」という。）する設計とし、かつ2.1.1.1(1)①「漏えいの防止、拡大防止」に示すように漏えい防止対策を実施するため、基準地震動によっても油が漏えいするおそれはないこと、潤滑油を内包する設備については万一、機器故障によって油が漏えいしても、<u>重大事故発生時の原子炉建物内の最高温度（潤滑油を内包する機器が設置された管理区域ではIS-LOCA発生時に約100℃、燃料油を内包する機器が設置された非管理区域では約40℃）と比べても引火点が十分高く（参考資料1参照）、火災が発生するおそれは小さいことから、これらの機器を設置する場所の換気設備の耐震性は、S_s機能維持とする設計とはしない。</u></p> <p>以上より、火災区域内に設置する発火性又は引火性物質である潤滑油又は燃料油を内包する設備については、機械換気又は自然換気ができる設計とすること、<u>発火性又は引火性物質である潤滑油及び燃料油を内包する設備の換気設備については機能が喪失しても、重大事故等対処施設へ影響を及ぼすおそれは小さいことから、火災防護に係る審査基準に適合しているものとする。</u></p> <p>○ 発火性又は引火性物質である水素ガスを内包する設備 発火性又は引火性物質である水素ガスを内包する設備</p>	<p>備考</p> <p>・記載の相違 【東海第二】 島根2号炉では、原子炉建物内の最高温度を記載</p> <p>・設備の相違 【東海第二】 島根2号炉のガスタービン発電機は屋内に設置されているため、S_s機能維持の換気設備で換気を行う設計 なお、緊急時対策所用発電機は、屋外に設置されているため、自然換気を行う設計</p>

柏崎刈羽原子力発電所 6/7号炉 (2017.12.20版)	東海第二発電所 (2018.9.18版)	島根原子力発電所 2号炉	備考
<p>である蓄電池及び水素ガスポンベを設置する火災区域又は火災区画は、火災の発生を防止するために、以下に示すとおり、重大事故等対処施設を設置する火災区域又は火災区画については常設代替交流電源設備又は電源車からも給電できる非常用電源から供給される送風機及び排風機による機械換気を行う設計とする。(第41-1-2表)</p> <p>蓄電池</p> <p>蓄電池を設置する火災区域又は火災区画は機械換気を行う設計とする。特に、重大事故等対処施設であるAM用直流125V蓄電池を設置する火災区域又は火災区画は、常設代替交流電源設備からも給電できる非常用母線から給電される耐震Sクラス設計又はS_s機能維持設計の排風機による機械換気を行うことにより、水素濃度を燃焼限界濃度以下とするよう設計する。</p> <p>水素ガスポンベ</p> <p>格納容器雰囲気モニタ校正用水素ガスポンベを設置する火災区域又は火災区画は、常用電源から給電される原子炉区域・タービン区域送風機及び排風機による機械換気を行うことにより、水素濃度を燃焼限界濃度以下とするよう設計する。</p>	<p>区域又は火災区画は、火災の発生を防止するために、以下に示すとおり、重大事故等対処施設を設置する火災区域又は火災区画については、常設代替高圧電源装置から受電できる緊急用母線から供給される換気設備による機械換気を行う設計とする。(第41-1-2表)</p> <p>蓄電池</p> <p>蓄電池を設置する火災区域又は火災区画は機械換気を行うことにより、水素濃度を燃焼限界濃度以下とするよう設計する。特に、重大事故等対処施設である緊急用125V系蓄電池を設置する火災区域又は火災区画は常設代替高圧電源装置からも給電できる緊急用母線に接続される耐震Sクラス又はS_s機能維持設計の排風機による機械換気を行うことにより、水素濃度を燃焼限界濃度以下とするよう設計する。</p> <p>なお、緊急時対策所建屋の125V系蓄電池室については、緊急時対策所用発電機から受電する母線から給電される換気設備による機械換気を行う設計とする。第41-1-3図に緊急時対策所建屋の単線結線図を示す。</p> <p>水素ポンベ</p> <p>格納容器雰囲気監視系校正用ポンベを設置する火災区域又は火災区画は、常用電源から給電される原子炉建屋送風機・排風機による機械換気を行うことにより、水素濃度を燃焼限界濃度以下とするよう設計する。</p>	<p>である蓄電池及び水素ガスポンベを設置する火災区域又は火災区画は、火災の発生を防止するために、以下に示すとおり、重大事故等対処施設を設置する火災区域又は火災区画については非常用所内電源、常設代替交流電源設備又は緊急時対策所用発電機からも給電できる送風機及び排風機等による機械換気を行う設計とする。(第41-1-2表)</p> <p>蓄電池</p> <p>蓄電池を設置する火災区域又は火災区画は、機械換気を行う設計とする。特に、重大事故等対処施設である主蒸気逃がし安全弁用蓄電池(補助盤室)、B1-115V系蓄電池(SA)、SA用115V系蓄電池を設置する火災区域又は火災区画は、常設代替交流電源設備からも給電できる非常用母線に接続される耐震Sクラス又はS_s機能維持設計の排風機による機械換気を行うことにより、水素濃度を燃焼限界濃度以下とするよう設計する。</p> <p>緊急時対策所の蓄電池を設置する火災区域又は火災区画は、緊急時対策所用発電機から給電できるS_s機能維持設計の換気設備、ガスタービン発電機建物の蓄電池を設置する火災区域又は火災区画は、ガスタービン発電機から給電できるS_s機能維持設計の換気設備による機械換気を行うことにより、水素濃度を燃焼限界濃度以下とするよう設計する。第41-1-3図に緊急時対策所、ガスタービン発電機建物の単線結線図を示す。</p> <p>水素ガスポンベ</p> <p>格納容器雰囲気モニタ校正用水素ガスポンベを設置する火災区域又は火災区画は、常用電源から給電される原子炉棟送風機及び排風機による機械換気を行うことにより、水素濃度を燃焼限界濃度以下とするよう設計する。</p>	<p>備考</p> <p>・設備の相違 【柏崎6/7、東海第二】 設備の構成の相違</p> <p>・設備の相違 【柏崎6/7、東海第二】 設備の構成の相違</p> <p>・設備の相違 【柏崎6/7、東海第二】 設備の構成の相違</p> <p>・設備の相違 【柏材6/7】 設備の構成の相違</p>

第 41-1-2 表：水素ガスを内包する設備を設置する火災区域又は

火災区画の換気設備

水素ガスを内包する設備を設置する場所	換気設備	耐震クラス
直流 125V 蓄電池室	コントロール建屋直流 125V 蓄電池 6 A 室非常用送排風機 (6号炉) コントロール建屋計測制御電源盤区域送排風機 (6号炉, 7号炉)	S
AM 用直流 125V 蓄電池室	原子炉建屋 AM 用直流 125V 蓄電池室 排風機 (6号炉) 非常用ディーゼル発電機電気品区域送排風機 (6号炉) 非常用ディーゼル発電機電気品区域送排風機 (7号炉)	S
格納容器雰囲気モニタ校正用 水素ガスボンベ設置箇所	原子炉区域・タービン区域送排風機	C

第 41-1-2 表 水素を内包する設備を設置する場所の換気設備


水素を内包する設備		換気設備		
設備	耐震クラス	換気設備 [※]	供給電源	耐震クラス
125V 系蓄電池 (A/B 系, HPCS 系)	S	バッテリー室換気系送風機, 排風機	非常用	S
中性子モニタ用蓄電池 (A/B 系)	S	バッテリー室換気系送風機, 排風機	非常用	S
緊急用蓄電池	S s 機能維持	廃棄物処理棟送風機・排風機又は新設する送・排風機	緊急用	S s 機能維持
緊急時対策所用 125V 系蓄電池	S s 機能維持	緊急時対策所用送・排風機	緊急時対策所用	S s 機能維持
緊急時対策所用 24V 系蓄電池	S s 機能維持	緊急時対策所用送・排風機	緊急時対策所用	S s 機能維持
格納容器雰囲気監視系校正用ボンベ	C	原子炉建屋換気系送風機, 排風機	常用	C

※換気設備は2系統により多重化

第41-1-2表 水素ガスを内包する設備を設置する場所の換気設備


設備	耐震クラス	換気設備		
		設備	供給電源	耐震クラス
A-115V系蓄電池	S	中央制御室送風機, 排風機	非常用	S
B-115V系蓄電池	S			
B1-115V系蓄電池 (SA)	S			
SA用115V系蓄電池	S			
230V系蓄電池 (RCIC)	S			
A-原子炉中性子計装用蓄電池	S			
B-原子炉中性子計装用蓄電池	S	中央制御室送風機	非常用	S
主蒸気逃がし安全弁用蓄電池 (補助室)	-(Ss)			
高圧炉心スプレィ系蓄電池	S	HPCS電気室送風機, 排風機	非常用	S
格納容器内雰囲気モニタ校正用水素ガスボンベ	C	原子炉棟送風機, 排風機	常用	C
2号緊急用直流115V蓄電池	-(Ss)	2号-G/B蓄電池室送風機	緊急用	Ss機能維持
予備緊急用直流115V蓄電池	-(Ss)	予備-G/B蓄電池室送風機	緊急用	Ss機能維持
緊急時対策所直流115V蓄電池	C(Ss)	緊急時対策所蓄電池室換気空調系送風機	緊急時対策所用	Ss機能維持

・設備の相違
【柏崎 6/7, 東海第二】
設備の構成の相違




第 41-1-3 図 緊急時対策所建屋の単線結線図

(緊急時対策所)




・設備の相違
【東海第二】
設備の構成の相違


柏崎刈羽原子力発電所 6 / 7号炉 (2017. 12. 20 版)	東海第二発電所 (2018. 9. 18 版)	島根原子力発電所 2号炉	備考
<p>発火性又は引火性物質である水素ガスを内包する設備を設置する火災区域又は火災区画は、水素濃度が燃焼限界濃度以下の雰囲気となるよう送風機及び排風機で換気されるが、送風機及び排風機は多重化して設置する設計とするため、動的機器の単一故障を想定しても換気は可能である。</p> <p>フィルタ装置水素濃度校正用水素ガスボンベは、設備の仕様上、ボンベ内の水素濃度を燃焼限界濃度である4%以下とすることができないことから、常時は建屋外に保管し、ボンベ使用時のみ建屋内に持ち込みを行う運用とする。</p> <p>さらに、校正の際にはボンベを固縛すること、通常は元弁を閉としていること、元弁を開操作する際は、作業員は携帯型水素濃度計によって水素ガス漏えいの有無を測定することとし、水素ガスが漏えいした場合でも速やかに元弁を閉操作し漏えいを停止することができるのと同時に、作業終了時や漏えい確認時には速やかに元弁を閉操作することを手順に定める。</p> <p>なお、校正に伴う水素ガスの使用は必要最小限である約30分とし、フィルタ装置水素濃度校正作業については作業性、</p>	<p>水素内包設備を設置する火災区域又は火災区画の送風機、排風機は、多重化されており、動的機器の単一故障を想定しても換気は可能であるため、水素濃度が燃焼限界濃度に達することはない。</p> <p>水素ボンベは、「2.1.1.1(1)① 漏えいの防止、拡大の防止」に示すように水素の漏えい防止、拡大防止対策を実施する。</p> <p>水素ボンベについて、格納容器雰囲気監視系校正用ボンベはボンベ内の水素濃度を燃焼限界濃度である4vol%程度とする。加えて、通常状態は元弁を閉運用とし、で固縛の上保管すること、元弁を開放する時には作業員がいるため、誤って水素を漏えいさせてしまった場合にも速やかに閉操作し漏えいを停止することができるのと同時に、作業終了時や漏えい確認時は速やかに元弁を閉操作することを手順等に定める。</p> <p>また、フィルタバント水素濃度計モニタの校正用に水素ボン</p>	<p>(ガスタービン発電機建物)</p>  <p>第41-1-3 図 緊急時対策所、ガスタービン発電機建物の単線結線図</p> <p>発火性又は引火性物質である水素ガスを内包する設備を設置する火災区域は、水素濃度が燃焼限界濃度以下の雰囲気となるよう送風機及び排風機で換気されるが、送風機及び排風機は多重化して設置する設計とするため、動的機器の単一故障を想定しても換気は可能である。</p> <p>第1バントフィルタ出口水素濃度計校正用水素ガスボンベは、設備の仕様上、ボンベ内の水素濃度を燃焼限界濃度以下である4%以下とすることができないが、常時、建物外に保管し、校正作業も火災区域外にて行う運用とする。</p>	<p>・設備の相違 【柏崎6/7，東海第二】 設備の構成の相違</p> <p>・運用の相違 【柏崎6/7，東海第二】 島根2号炉は、バントフィルタの校正用水素ガスボンベを火災区域に設置しておらず、校正作業も火災区域外で実施する設計</p>

柏崎刈羽原子力発電所 6/7号炉 (2017.12.20版)	東海第二発電所 (2018.9.18版)	島根原子力発電所 2号炉	備考
<p><u>火災防護対象機器の有無を考慮し6号及び7号炉とも原子炉建屋3階で行う設計とする。</u></p> <p>以上より、火災区域内に設置する発火性又は引火性物質である水素ガスを内包する設備については、機械換気ができる設計としていること、蓄電池室の換気設備については<u>非常用電源</u>より給電するとともに防護対象機器と同等の耐震性を確保していること、その他の発火性又は引火性物質である水素ガスを内包する設備については、設備の原子炉建屋内への持ち込みを管理し、使用状態を監視すること、換気設備の機能が喪失しても安全機能に影響を及ぼすおそれは小さいことから、火災防護に係る審査基準に適合しているものと考え。</p> <p>④ 防爆</p> <p>本要求は、「発火性又は引火性物質を内包する設備及びこれらの設備を設置する火災区域」に対して要求していることから、爆発性の雰囲気を形成するおそれのある設備を設置する火災区域に対する防爆対策について以下に示す。</p> <p>○ 発火性又は引火性物質である潤滑油又は燃料油を内包する設備</p> <p>重大事故等対処施設を設置する火災区域における発火性又は引火性物質である潤滑油又は燃料油を内包する設備は、2.1.1.1(1)①「漏えいの防止、拡大防止」で示したように、溶接構造、シール構造の採用により潤滑油又は燃料油の漏えいを防止するとともに、万一、漏えいした場合を考慮し堰等を設置することで、漏えいした潤滑油又は燃料油が拡大することを防止する設計とする。</p>	<p><u>べを使用するが、ポンベ使用時のみ建屋内に持ち込みを行う運用とし、さらに、校正の際にはポンベを固縛すること、元弁を開操作する際は、作業員は携帯型水素濃度計によって水素漏えいの有無を測定することとし、水素が漏えいした場合でも速やかに元弁を閉操作し漏えいを停止することができること、作業終了時や漏えい確認時には速やかに元弁を閉操作することを手順に定めることにより漏えい防止を図る。</u></p> <p>以上より、火災区域内に設置する水素内包設備については、機械換気ができる設計とすること、<u>緊急用125V系蓄電池室の換気設備については常設代替高圧電源装置が接続する緊急用母線より給電するとともに防護対象機器と同等の耐震性を確保する設計とすること、その他の水素内包設備の換気設備については機能が喪失しても安全機能に影響を及ぼすおそれは小さいことから、火災防護に係る審査基準に適合しているものと考え。</u></p> <p>④ 防爆</p> <p>本要求は、「発火性又は引火性物質を内包する設備及びこれらの設備を設置する火災区域」に対し要求していることから、爆発性の雰囲気を形成するおそれのある設備を設置する火災区域に対する防爆対策について以下に示す。</p> <p>○ 発火性又は引火性物質である潤滑油又は燃料油を内包する設備</p> <p>重大事故等対処施設を設置する火災区域における油内包設備は、「2.1.1.1(1)① 漏えいの防止、拡大防止」に示したとおり、溶接構造、シール構造を採用することにより、潤滑油又は燃料油の漏えいを防止するとともに、<u>万一、漏えいした場合を考慮し、堰等を設置することで、漏えいした潤滑油又は燃料油が拡大することを防止する。</u></p> <p>・ <u>常設代替高圧電源装置置場地下の軽油移送配管について軽油貯蔵タンクから非常用ディーゼル発電機燃料油デイトンク (HPCS を含む)、常設代替高圧電源装置燃料油サービス</u></p>	<p>以上より、火災区域内に設置する発火性又は引火性物質である水素ガスを内包する設備については、機械換気ができる設計としていること、蓄電池室の換気設備については、<u>非常用所内電源、常設代替交流電源設備又は緊急時対策所用発電機</u>より給電するとともに防護対象機器と同等の耐震性を確保していること、その他の発火性又は引火性物質である水素ガスを内包する設備については、<u>設備の原子炉建屋内への持ち込みを管理し、使用状態を監視すること、換気設備の機能が喪失しても安全機能に影響を及ぼすおそれは小さいことから、火災防護に係る審査基準に適合しているものと考え。</u></p> <p>④ 防爆</p> <p>本要求は、「発火性又は引火性物質を内包する設備及びこれらの設備を設置する火災区域」に対して要求していることから、爆発性の雰囲気を形成する恐れのある設備を設置する火災区域に対する防爆対策について以下に示す。</p> <p>○ 発火性又は引火性物質である潤滑油又は燃料油を内包する設備</p> <p>重大事故等対処施設を設置する火災区域における発火性又は引火性物質である潤滑油又は燃料油を内包する設備は、2.1.1.1(1)「① 漏えいの防止、拡大防止」で示したように、溶接構造、シール構造の採用により潤滑油又は燃料油の漏えいを防止するとともに、<u>万一、漏えいした場合を考慮し、堰等を設置することで、漏えいした潤滑油又は燃料油が拡大することを防止する設計とする。</u></p>	<p>・ 設備の相違 【柏崎6/7、東海第二】 設備の構成の相違</p> <p>・ 設備の相違 【東海第二】 緊急時対策所用発電</p>

柏崎刈羽原子力発電所 6 / 7号炉 (2017. 12. 20 版)	東海第二発電所 (2018. 9. 18 版)	島根原子力発電所 2号炉	備考
<p>なお、潤滑油又は燃料油が設備の外部へ漏えいしても、これらの引火点は設備が設置された火災区域又は火災区画の重大事故発生時の原子炉建屋内の最高温度（潤滑油を内包する機器が設置された管理区域では IS-LOCA 発生時に約 100℃、燃料油を内包する機器が設置された非管理区域では約 40℃）よりも十分高く、機器運転時の温度よりも高いため、可燃性の蒸気となることはない。</p> <p>引火点等の確認結果を参考資料 1 に示す。</p> <p>また、燃料油である軽油を内包する非常用ディーゼル発電機及び非常用ディーゼル発電機ディタンクを設置する火災区域又は火災区画については、非常用電源から給電される送風機及び排風機で換気する。</p> <p>なお、全交流電源喪失時には、これらの設備は重大事故等に対処する機能は要求されない。</p> <p>また、重大事故等対処施設で軽油を内包する軽油タンク、常設代替交流電源設備、常設代替交流電源設備の地下燃料タンクは屋外に設置されており、可燃性の蒸気が滞留することはない。</p> <p>したがって、潤滑油又は燃料油が爆発性の雰囲気を形成するおそれはない。</p>	<p><u>タンクへの燃料配管は不燃材料で構成されるが、可燃性で熱の影響を受けやすく引火点が低い燃料油（軽油）を内包するため、設計基準対象施設としては、「火災防護に係る審査基準」の「2.3 火災の影響軽減」に従い、軽油移送配管の系統分離を行う。なお、重大事故等対処施設としては、「系統分離」の要求はないため、「火災発生防止」、「火災の感知、消火」について「火災防護に係る審査基準」に基づく対策を講じることとする。（第 41-1-4 図）。</u></p> <p><u>なお、緊急時対策所用発電機燃料油タンクから緊急時対策所用発電機への燃料配管については、系統分離された設計であることを確認している。（第 41-1-5 図）</u></p> <p>潤滑油が機器から漏えいした場合でも、これらの引火点は設備が設置された火災区域又は火災区画の雰囲気温度よりも十分高く、機器運転時の温度よりも高いため、可燃性蒸気とならない。</p> <p><u>重大事故対処施設である常設代替高圧電源装置等について引火点等の確認結果を参考資料 1 に示す。</u></p> <p>また、重大事故等対処施設で燃料油である軽油を内包する燃料移送ポンプ(常設代替高圧電源装置用及び非常用ディーゼル発電機用)、緊急時対策所用発電機給油ポンプは、外部へ漏えいしてもそれぞれ常設代替高圧電源装置の接続する緊急用母線、緊急時対策所用発電機が接続する緊急時対策所用電源から受電する耐震 S クラス又は基準地震動 S_s に対して機能維持可能な換気設備で換気する設計とすることから、可燃性の蒸気が滞留することはない。</p> <p>潤滑油又は燃料油が爆発性の雰囲気を形成するおそれはない。</p>	<p>なお、潤滑油又は燃料油が設備の外部へ漏えいしても、これらの引火点は設備が設置された火災区域又は火災区画の重大事故発生時の原子炉建物内の最高温度(潤滑油を内包する機器が設置された管理区域では IS-LOCA 発生時に約 100℃、燃料油を内包する機器が設置された非管理区域では約 40℃)よりも十分高く、機器運転時の温度よりも高いため、可燃性の蒸気となることはない。</p> <p>引火点等の確認結果を参考資料 1 に示す。</p> <p><u>また、燃料油である軽油を内包するディーゼル発電機及びディーゼル燃料ディタンクを設置する火災区域又は火災区画については、非常用電源から給電される送風機及び排風機で換気する。</u></p> <p><u>なお、全交流電源喪失時には、これらの設備は重大事故等に対処する機能は要求されない。</u></p> <p>また、重大事故等対処施設で軽油を内包するガスタービン発電機及びガスタービン発電機用サービスタンクを設置するエリアについては、ガスタービン発電機より給電する換気設備で換気する。また、ディーゼル燃料貯蔵タンク、緊急時対策所用燃料地下タンク及びガスタービン発電機用軽油タンクは屋外に設置されており、可燃性の蒸気が滞留することはない。</p> <p>したがって、潤滑油又は燃料油が爆発性雰囲気を形成するおそれはない。</p>	<p>機は軽油移送配管から給油する設計ではなく、タンクローリにて給油する設計</p> <p>・記載の相違 【東海第二】 島根 2 号炉では、原子炉建物内の最高温度を記載</p> <p>・設備の相違 【柏崎 6/7、東海第二】 軽油を内包する設備の設置場所の相違</p>



第 41-1-4 図 軽油移送ポンプ系統図



第 41-1-5 図 緊急時対策所移送ポンプ系統図

○ 発火性又は引火性物質である水素ガスを内包する設備
重大事故等対処施設を設置する火災区域における発火性
又は引火性物質である水素ガスを内包する設備は、
2.1.1.1(1)①「漏えいの防止，拡大防止」で示したように、
溶接構造等の採用により水素ガスの漏えいを防止する設計
とする。また、2.1.1.1(1)③「換気」で示したように機械
換気を行う設計とするとともに、水素ガスポンベについては

○ 発火性又は引火性物質である水素を内包する設備
重大事故等対処施設を設置する火災区域における水素内包
設備は、「2.1.1.1(1)③ 漏えいの防止，拡大防止」で示すよ
うに溶接構造等を採用することにより水素の漏えいを防止す
る。また、「2.1.1.1(1)③ 換気」に示す機械換気により水素
濃度を燃焼限界濃度以下とするよう設計とする。また、水素ポ
ンベは使用時を除き、元弁を閉運用とする。

○ 発火性又は引火性物質である水素ガスを内包する設備
重大事故等対処施設を設置する火災区域における発火性
又は引火性物質である水素ガスを内包する設備は、
2.1.1.1(1)「① 漏えいの防止，拡大防止」に示したように、
溶接構造等の採用により水素ガスの漏えいを防止する設計
とする。また、2.1.1.1(1)「③ 換気」で示したように機械
換気を行う設計とするとともに、水素ガスポンベについては

・ 設備の相違
【東海第二】
燃料油を内包する設
備の系統設計の相違

・ 設備の相違
【東海第二】
燃料油を内包する設
備の系統設計の相違

柏崎刈羽原子力発電所 6/7号炉 (2017.12.20版)	東海第二発電所 (2018.9.18版)	島根原子力発電所 2号炉	備考
<p>は使用時を除き元弁を閉とする運用とする。</p> <p>したがって、「電気設備に関する技術基準を定める省令」第六十九条及び「工場電気設備防爆指針」で要求される爆発性雰囲気とはならないため、当該の設備を設ける火災区域又は火災区画に設置する電気・計装品を防爆型とせず、防爆を目的とした電気設備の設置も必要としない設計とする。</p> <p>なお、電気設備が必要な箇所には、「原子力発電工作物に係る電気設備に関する技術基準を定める命令」第十条、第十一条に基づく接地を施す。</p> <p>以上より、発火性又は引火性物質である潤滑油及び燃料油を内包する設備及び発火性又は引火性物質である水素ガスを内包する設備を設置する火災区域又は火災区画は、爆発性雰囲気とならず、防爆型の電気・計装品を使用する必要はない。</p>	<p><u>・水素ポンベ</u></p> <p><u>「2.1.1.1(1)⑤ 貯蔵」に示す格納容器雰囲気モニタ校正用水素ポンベは、ポンベ使用時に作業員がポンベ元弁を開操作し、通常時は元弁を閉とする運用とする。</u></p> <p>したがって、「電気設備に関する技術基準を定める省令※1」第六十九条及び「工場電気設備防爆指針」で要求される爆発性雰囲気とはならないため、当該火災区域又は火災区画に設置する電気・計装品を防爆型とする必要はなく、防爆を目的とした電気設備の設置も必要としない設計とする。</p> <p>なお、電気設備が必要な箇所には、「原子力発電工作物に係る電気設備に関する技術基準を定める命令※2」第十条及び第十一条に基づく接地を施す設計とする。</p> <div data-bbox="931 1188 1694 1896" style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> <p>※1 電気設備に関する技術基準を定める省令抜粋 (可燃性のガス等により爆発する危険のある場所における施設の禁止)</p> <p>第六十九条 次の各号に掲げる場所に施設する電気設備は、通常の使用状態において、当該電気設備が点火源となる爆発又は火災のおそれがないように施設しなければならない。</p> <p>一 可燃性のガス又は引火性物質の蒸気が存在し、点火源の存在により爆発するおそれがある場所</p> <p>二 粉じんが存在し、点火源の存在により爆発するおそれがある場所</p> <p>三 火薬類が存在する場所</p> <p>四 セルロイド、マッチ、石油類その他の燃えやすい危険な物質を製造し、又は貯蔵する場所</p> <p>※2 原子力発電工作物に係る電気設備に関する技術基準を定める命令抜粋</p> </div>	<p>使用時を除き元弁を閉とする運用とする。</p> <p>したがって、「電気設備に関する技術基準を定める省令」第六十九条及び「工場電気設備防爆指針」で要求される爆発性雰囲気とはならないため、当該の設備を設ける火災区域又は火災区画に設置する電気・計装品を防爆型とせず、防爆を目的とした電気設備の接地も必要としない設計とする。</p> <p>なお、電気設備が必要な箇所には、「原子力発電工作物に係る電気設備に関する技術基準を定める命令」第十条、第十一条に基づく接地を施す。</p> <p>以上より、発火性又は引火性物質である潤滑油及び燃料油を内包する設備及び発火性又は引火性物質である水素ガスを内包する設備を設置する火災区域又は火災区画は、爆発性雰囲気とならず、防爆型の電気・計装品を使用する必要はない。</p>	<p>備考</p> <p>・記載の相違 【東海第二】 2.1.1.1.(1)⑤「貯蔵」に記載</p>

柏崎刈羽原子力発電所 6 / 7号炉 (2017. 12. 20 版)	東海第二発電所 (2018. 9. 18 版)	島根原子力発電所 2号炉	備考
<p>⑤ 貯蔵</p> <p>本要求は、重大事故等対処施設を火災から防護することを目的とした要求であることを考慮すると、重大事故等対処施設を設置する火災区域における発火性又は引火性物質の貯蔵に対して要求していることから、該当する火災区域に設置される発火性又は引火性物質を内包する貯蔵機器について以下に示す。</p> <p>貯蔵機器とは、供給設備へ補給するために設置する機器のことであり、重大事故等対処施設を設置する火災区域内の発火性又は引火性物質である潤滑油又は燃料油の貯蔵容器としては、<u>常設代替交流電源設備及び地下燃料タンク、非常用ディーゼル発電機（3台）の燃料ディタンク（3基）及び軽油タンク（2基）</u>がある。</p> <p><u>常設代替交流電源設備及び地下燃料タンクは、タンクの容量（約 50 m³）に対して、常設代替交流電源設備を 12 時間以上連続運転するために必要な量（約 21 m³）を考慮し、貯蔵量を管理している。</u></p> <p><u>燃料ディタンク</u>については、非常用ディーゼル発電機を 8 時間連続運転するために必要な量を貯蔵することを考慮した設計とする。<u>軽油タンク</u>については <u>1 基あたり非常用ディーゼル発電機 2 台、又は常設代替交流電源設備等の重大事故時</u></p>	<p><u>(電気設備の接地)</u></p> <p><u>第十条 電気設備の必要な箇所には、異常時の電位上昇、高電圧の侵入等による感電、火災その他人体に危害を及ぼし、又は物件への損傷を与えるおそれがないよう、接地その他の適切な措置を講じなければならない。ただし、電路に係る部分にあっては、第五条第一項の規定に定めるところによりこれを行わなければならない。</u></p> <p><u>(電気設備の接地の方法)</u></p> <p><u>第十一条 電気設備に接地を施す場合は、電流が安全かつ確実に大地に通ずることができるようにしなければならない。</u></p> <p>⑤ 貯蔵</p> <p>本要求は、重大事故等対処施設を設置する火災区域における発火性又は引火性物質の貯蔵に対する要求であることから、該当する火災区域に設置される貯蔵機器について以下に記す。</p> <p>貯蔵機器とは、供給設備へ補給するために設置する機器のことであり、重大事故等対処施設を設置する火災区域内における、<u>発火性又は引火性物質である潤滑油又は燃料油の貯蔵機器としては、常設代替高圧電源装置及び軽油貯蔵タンク、可搬型設備用軽油タンク、緊急時対策所用発電機燃料油貯蔵タンク、緊急時対策所用燃料油貯蔵タンク及び非常用ディーゼル発電機の燃料ディタンク</u>がある。</p> <p><u>軽油貯蔵タンクは、重大事故等事故時に機能を要求される設備が 7 日間連続で運転できるように、タンクの容量（2 基合計約 800m³）に対して、非常用ディーゼル発電機（2 台）、高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機（1 台）及び常設代替高圧電源装置（2 台）が 7 日間連続運転するために必要な量（5 台合計 755.5m³）を貯蔵することを考慮した設計とする。</u></p> <p><u>可搬型設備用軽油タンクは、タンク容量（7 基合計 210m³）に対して、可搬型設備を 7 日間連続運転するために必要な量（189m³）を考慮した容量を貯蔵する設計とする。</u></p> <p><u>緊急時対策所用発電機燃料油貯蔵タンクについては、重大事故時に緊急時対策所建屋に 7 日間連続で電源供給するために必要な量を貯蔵することを考慮した設計とする。緊急時対</u></p>	<p>⑤ 貯蔵</p> <p>本要求は、<u>重大事故等対処施設を火災から防護することを目的とした要求であることを考慮すると、重大事故等対処施設を設置する火災区域における発火性又は引火性物質の貯蔵に対して要求していることから、該当する火災区域に設置される貯蔵機器について以下に示す。</u></p> <p>貯蔵機器とは、供給設備へ補給するために設置する機器のことであり、重大事故等対処施設を設置する火災区域内の発火性又は引火性物質である潤滑油又は燃料油の貯蔵機器としては、<u>ガスタービン発電機用サービスタンク（2 基）、ガスタービン発電機用軽油タンク、緊急時対策所用燃料地下タンク、ディーゼル燃料ディタンク（3 基）及びディーゼル燃料貯蔵タンク（6 基）</u>がある。</p> <p><u>ガスタービン発電機用軽油タンクは、タンク容量（約 560m³）に対して、ガスタービン発電機を 7 日間連続運転するために必要な量（約360m³）及び可搬型設備を 7 日間連続運転するために必要な量を考慮した容量を貯蔵する設計とする。ガスタービン発電機用サービスタンクは、タンク容量（約7.9m³）に対して、ガスタービン発電機を 2 時間以上連続運転するために必要な量（約4.2m³）を考慮した容量を貯蔵する設計とする。</u></p> <p><u>緊急時対策所用燃料地下タンクは、タンク容量（約45m³）に対して、緊急時対策所用発電機を 7 日間連続運転するために必要な量（約3.6m³）を考慮した容量を貯蔵する設計とする。</u></p>	<p>・設備の相違</p> <p>【柏崎 6/7、東海第二】</p> <p>系統構成及び貯蔵量の管理値の相違</p>

柏崎刈羽原子力発電所 6/7号炉 (2017.12.20版)	東海第二発電所 (2018.9.18版)	島根原子力発電所 2号炉	備考
<p><u>に必要となる設備を7日間連続運転するために必要な量を貯蔵することを考慮した設計とする。</u></p> <p>重大事故等対処施設を設置する火災区域内の発火性又は引火性物質である水素ガスの貯蔵機器としては、格納容器雰囲気モニタ校正用水素ガスボンベがあり、このボンベは供給単位である容器容量47L又は10Lのボンベごとに、各々の計器の校正頻度(1回/約2ヶ月)及び計器不具合等の故障対応を想定した上で1運転サイクルに必要な量、さらに事故後、ガスボンベを交換せずに一定期間(100日間)連続監視できるように校正に必要な量を考慮し貯蔵する設計とする。</p> <p>以上より、重大事故等対処施設を設置する火災区域における発火性又は引火性物質を貯蔵する機器については、運転に必要な量にとどめて貯蔵することとしていることから、火災防護に係る審査基準に適合しているものとする。</p> <p>(2) 可燃性の蒸気・微粉への対策 本要求は、「可燃性の蒸気又は可燃性の微粉が滞留するおそれがある火災区域における可燃性の蒸気、可燃性の微粉及び着火源となる静電気」に対して要求していることから、該当する設備を設置する火災区域に対する可燃性の蒸気又は可燃性の微粉への対策を以下に示す。</p>	<p><u>策所用発電機燃料貯蔵タンク、緊急時対策所用発電機は、それぞれ2基設置し、タンク容量(75m³/基)に対して、緊急時対策所用発電機1台を7日間連続運転するために必要な量(70m³/基)を考慮した容量を貯蔵する設計とする。</u></p> <p><u>燃料デイトankは、タンクの容量(約14m³(HPCS系は約7m³))に対し、非常用ディーゼル発電機を8時間連続運転するために必要な量(約11.5m³(HPCS系は約6.5m³))を考慮し、貯蔵量が約12.1m³~12.8m³(HPCS系は約6.8m³~7.2m³)に管理し、運転上必要な量を貯蔵する設計とする。</u></p> <p><u>緊急時対策所用燃料油サービスタnkは、タンク容量(2基合計1.3m³)に対し、緊急時対策所用発電機を1.5時間連続運転するために必要な量(約1.2m³)を考慮し、貯蔵量を管理し、運転上必要な量を貯蔵する設計とする。</u></p> <p>重大事故等対処設備の設置される火災区域又は火災区画にある発火性又は引火性物質の水素の貯蔵機器としては、格納容器雰囲気監視系校正用ボンベがあり、これらボンベは容器容量(47ℓ又は10ℓ)のボンベごとに、各々の計器の校正頻度(1回/約6ヶ月)及び計器不具合等の故障対応を想定した上で1運転サイクルに必要な量、さらに格納容器雰囲気監視系モニタについては事故後、ボンベを交換せずに一定期間(約1年間)連続監視できるように校正に必要な貯蔵量にとどめる。ボンベについては参考資料2に示す。</p> <p>以上より、重大事故等対処施設を設置する火災区域における発火性又は引火性物質を貯蔵する機器は、運転に必要な量を貯蔵することとしていることから、火災防護に係る審査基準に適合しているものとする。</p> <p>(2) 可燃性の蒸気・微粉への対策 本要求は、「可燃性の蒸気又は可燃性の微粉が滞留するおそれがある火災区域における可燃性の蒸気、可燃性の微粉及び着火源となる静電気」に対して要求していることから、該当する設備を設置する火災区域に対する可燃性の蒸気又は可燃性の微粉への対策を以下に示す。</p>	<p><u>A/B-非常用ディーゼル発電機の燃料デイトankについては、タンクの容量(約16m³)に対して、非常用ディーゼル発電機を8時間連続運転するために必要な量(約12.95m³)を考慮し、貯蔵量が約13.9m³~約15.6m³となるよう管理し、運転上必要な量のみ貯蔵する設計とする。</u></p> <p><u>高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機の燃料デイトankについては、タンクの容量(約9m³)に対して、非常用ディーゼル発電機を8時間連続運転するために必要な量(約7.42m³)を考慮し、貯蔵量が約8.0m³~約8.8m³となるよう管理し、運転上必要な量のみ貯蔵する設計とする。</u></p> <p><u>燃料貯蔵タンクについては、タンクの容量(6基合計約810m³)に対して、6基で非常用ディーゼル発電機2台と高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機1台を7日間連続運転するために必要な量(約700m³)を考慮して管理値を定め、運転上必要な量のみ貯蔵する設計とする。</u></p> <p>重大事故等対処施設を設置する火災区域内の発火性又は引火性物質である水素ガスの貯蔵機器としては、格納容器内雰囲気モニタ校正用水素ガスボンベがあり、これらのボンベは供給単位である容器容量47リットルのボンベに、各々の計器の校正頻度(1回/1ヵ月)及び計器不具合等の故障対応を想定した上で1運転サイクルに必要な量、さらに事故後、ガスボンベを交換せずに一定期間(90日間)連続監視できるように校正に必要な量を考慮し貯蔵する設計とする。</p> <p>以上より、重大事故等対処施設を設置する火災区域における発火性又は引火性物質を貯蔵する機器については、運転に必要な量にとどめて貯蔵していることから、火災防護に係る審査基準に適合しているものとする。</p> <p>(2) 可燃性の蒸気・微粉への対策 本要求は、「可燃性の蒸気又は可燃性の微粉が滞留するおそれがある火災区域における可燃性の蒸気、可燃性の微粉及び着火源となる静電気」に対して要求していることから、該当する設備を設置する火災区域に対する可燃性の蒸気又は可燃性の微粉への対策を以下に示す。</p>	<p>備考</p> <p>・設備及び運用の相違 【柏崎6/7、東海第二】 ボンベ容量、校正頻度及び設備仕様の相違</p>


柏崎刈羽原子力発電所 6 / 7号炉 (2017. 12. 20 版)	東海第二発電所 (2018. 9. 18 版)	島根原子力発電所 2号炉	備考
<p>発火性又は引火性物質である潤滑油又は燃料油を内包する設備は、「(1)④ 防爆」に示すとおり、可燃性の蒸気を発生するおそれはない。</p> <p>また、火災区域において有機溶剤を使用する場合は必要量以上持ち込まない運用とするとともに、可燃性の蒸気が滞留するおそれがある場合は、使用する作業場所において、換気、通風、拡散といった措置を行うとともに、<u>建屋の送風機及び排風機による機械換気により滞留を防止する設計とする。</u></p> <p>さらに、火災区域には、「工場電気設備防爆指針」に記載される「可燃性粉じん（石炭のように空気中の酸素と発熱反応を起し爆発する粉じん）」や「爆発性粉じん（金属粉じんのように空気中の酸素が少ない雰囲気又は二酸化炭素中でも着火し、浮遊状態では激しい爆発を生じる粉じん）」のような「可燃性の微粉を発生する設備」を設置しない設計とする。</p> <p>以上の設計により、火災区域には可燃性の蒸気又は微粉を高所に排出するための設備を設置する必要はなく、電気・計装品を防爆型とする必要はない。</p> <p>一方、火災区域には金属粉や布による研磨機のように静電気が溜まるおそれがある設備を設置しない設計とする。</p> <p>なお、火災区域内で電気設備が必要な箇所には、「原子力発電工作物に係る電気設備に関する技術基準を定める命令」第十条、第十一条に基づく接地を施しており、静電気が溜まるおそれはない。</p> <p>以上より、可燃性の蒸気又は可燃性の微粉が滞留するおそれのある設備、及び着火源となるような静電気が溜まるおそれのある設備を火災区域に設置しないことから、火災防護に係る審査基準の要求事項は適用されないものとする。</p> <p>(3) 発火源への対策</p> <p>発電用原子炉施設には金属製の筐体内に収納する等の対策を行い、設備外部に出た火花が発火源となる設備を設置しない設計とする。</p>	<p>発火性又は引火性物質である潤滑油又は燃料油を内包する設備は、「2.1.1.1(1)④ 防爆」に示すとおり、可燃性の蒸気を発生するおそれはない。</p> <p>また、火災区域において有機溶剤を使用する場合は必要量以上持ち込まないように、<u>持ち込み可燃物管理に関する要領を社内規程「持ち込み可燃物管理要領」に定め運用とするとともに、可燃性の蒸気が滞留するおそれがある場合には、使用場所において、換気、通風、拡散の措置を行うとともに、建屋の送風機・排風機による機械換気により滞留を防止する設計とする。</u></p> <p>さらに、火災区域内には、「工場電気設備防爆指針」に記載される「可燃性粉じん（石炭のように空気中の酸素と発熱反応を起し爆発する粉じん）」や「爆発性粉じん（金属粉じんのように空気中の酸素が少ない雰囲気又は二酸化炭素中でも着火し、浮遊状態では激しい爆発を生じる粉じん）」のような可燃性の微粉を発生する設備を設置しない設計とする。</p> <p><u>したがって、火災区域には可燃性の蒸気または微粉を高所に排出するための設備を設ける必要はなく、電気・計装品を防爆型とする必要はない。</u></p> <p>なお、電気設備の必要な箇所には、「原子力発電工作物に係る電気設備に関する技術基準を定める命令」第十条及び第十一条に基づく<u>接地を施す。</u></p> <p>以上より、可燃性の蒸気又は可燃性の微粉が滞留するおそれのある設備、<u>着火源となるような静電気が溜まるおそれのある設備を火災区域に設置しないことから、火災防護に係る審査基準の要求事項は適用されないものとする。</u></p> <p>(3) 発火源への対策</p> <p>発電用原子炉施設には金属製の<u>本体</u>内に収納する等の対策を行い、設備外部に出た火花が発火源となる設備を設置しない設計とする。</p>	<p>発火性又は引火性物質である潤滑油又は燃料油を内包する設備は、<u>「2.1.1.1 (1)④防爆」に示すとおり、可燃性の蒸気を発生するおそれはない。</u></p> <p>また、火災区域において有機溶剤を使用する場合は必要量以上持ち込まない運用とするとともに、可燃性の蒸気が滞留するおそれがある場合は、<u>使用する作業場所において、換気、通風、拡散といった措置を行うとともに、建物の送風機及び排風機による機械換気により滞留を防止する設計とする。</u></p> <p>さらに、火災区域には、「工場電気設備防爆指針」に記載される「可燃性粉じん（石炭のように空気中の酸素と発熱反応を起し爆発する粉じん）」や「爆発性粉じん（金属粉じんのように空気中の酸素が少ない雰囲気又は二酸化炭素中でも着火し、浮遊状態では激しい爆発を生じる粉じん）」のような「可燃性の微粉を発生する設備」を設置しない設計とする。</p> <p><u>以上の設計により、火災区域には可燃性の蒸気又は微粉を高所に排出するための設備を設置する必要はなく、電気・計装品を防爆型とする必要はない。</u></p> <p><u>一方、火災区域には金属粉や布による研磨機のように静電気がたまる恐れがある設備を設置しない設計とする。</u></p> <p>なお、<u>火災区域内で電気設備が必要な箇所には、「原子力発電工作物に係る電気設備に関する技術基準を定める命令」第十条、第十一条に基づく接地を施しており、静電気が溜まるおそれはない。</u></p> <p>以上より、可燃性の蒸気又は可燃性の微粉が滞留するおそれのある設備、<u>及び着火源となるような静電気が溜まるおそれのある設備を火災区域に設置しない設計とすることから、火災防護に係る審査基準の要求事項は適用されないものとする。</u></p> <p>(3) 発火源への対策</p> <p>発電用原子炉施設には金属製の<u>筐体</u>内に収納する等の対策を行い、設備外部に出た火花が発火源となる設備を設置しない設計とする。</p>	<p>備考</p> <p>・運用の相違</p> <p>【東海第二】</p> <p>火災区域内における設備の運用の相違</p>

柏崎刈羽原子力発電所 6/7号炉 (2017.12.20版)	東海第二発電所 (2018.9.18版)	島根原子力発電所 2号炉	備考																																																																																																	
<p>また、発電用原子炉施設には高温となる設備があるが、高温部分が他の可燃物を加熱しないように配置すること、保温材で覆うこと等により、可燃性物質との接触防止や潤滑油等可燃物の過熱防止を行う設計とする。(第41-1-3表)</p> <p>以上より、発電用原子炉施設には設備外部に火花を発生する設備を設置しないこと、高温となる設備に対しては発火源とならないよう対策を行うことから、火災防護に係る審査基準に適合しているものとする。</p> <p><u>第41-1-3表：高温となる設備と接触防止・過熱防止対策</u></p> <table border="1" data-bbox="160 751 890 1176"> <thead> <tr> <th>高温となる設備</th> <th>最高使用温度</th> <th>過熱防止対策</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>主蒸気系配管</td><td>302℃</td><td>保温材設置</td></tr> <tr><td>原子炉压力容器バウンダリ</td><td>302℃</td><td>保温材設置</td></tr> <tr><td>ほう酸水注入系配管</td><td>66℃</td><td>保温材設置</td></tr> <tr><td>残留熱除去系配管</td><td>182℃</td><td>保温材設置</td></tr> <tr><td>高圧炉心注入系配管</td><td>104℃</td><td>保温材設置</td></tr> <tr><td>原子炉隔離時冷却系機器、配管</td><td>302℃</td><td>保温材設置</td></tr> <tr><td>原子炉冷却材浄化系配管</td><td>302℃</td><td>保温材設置</td></tr> <tr><td>所内蒸気系、所内蒸気戻り系配管</td><td>204℃</td><td>保温材設置</td></tr> <tr><td>原子炉給水系配管</td><td>230℃</td><td>保温材設置</td></tr> <tr><td>所内温水系配管</td><td>85℃</td><td>保温材設置</td></tr> </tbody> </table>	高温となる設備	最高使用温度	過熱防止対策	主蒸気系配管	302℃	保温材設置	原子炉压力容器バウンダリ	302℃	保温材設置	ほう酸水注入系配管	66℃	保温材設置	残留熱除去系配管	182℃	保温材設置	高圧炉心注入系配管	104℃	保温材設置	原子炉隔離時冷却系機器、配管	302℃	保温材設置	原子炉冷却材浄化系配管	302℃	保温材設置	所内蒸気系、所内蒸気戻り系配管	204℃	保温材設置	原子炉給水系配管	230℃	保温材設置	所内温水系配管	85℃	保温材設置	<p>また、発電用原子炉施設には高温となる設備があるが設計上の最高運転温度が60℃を超える系統は保温材で覆うことにより、可燃性物質との接触防止や潤滑油等可燃物の過熱防止を行う設計とする。(第41-1-3表)</p> <p>以上より、発電用原子炉施設には設備外部に出た火花が発火源となる設備を設置しないこと、高温となる設備に対しては、発火源とならないような対策を行うことから、火災防護に係る審査基準に適合しているものとする。</p> <p><u>第41-1-3表 高温となる設備と接触防止・過熱防止対策</u></p> <table border="1" data-bbox="958 751 1665 1346"> <thead> <tr> <th>高温となる設備</th> <th>最高使用温度</th> <th>過熱防止対策</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>主蒸気系配管</td><td>302℃</td><td rowspan="16">保温材設置</td></tr> <tr><td>压力容器バウンダリ</td><td>302℃</td></tr> <tr><td>ほう酸水注入系配管</td><td>66℃</td></tr> <tr><td>残留熱除去系配管</td><td>249℃</td></tr> <tr><td>高圧炉心スプレイ系配管</td><td>109℃</td></tr> <tr><td>原子炉隔離時冷却系配管</td><td>302℃</td></tr> <tr><td>原子炉冷却材浄化系配管</td><td>302℃</td></tr> <tr><td>所内蒸気系、所内蒸気戻り系配管</td><td>183℃</td></tr> <tr><td>原子炉給水系配管</td><td>233℃</td></tr> <tr><td>高圧代替注水系配管</td><td>120℃</td></tr> <tr><td>低圧代替注水系配管</td><td>66℃</td></tr> <tr><td>代替循環冷却系配管</td><td>77℃</td></tr> <tr><td>耐圧強化ベント系配管</td><td>171℃</td></tr> <tr><td>格納容器圧力逃がし装置系配管</td><td>200℃</td></tr> <tr><td>代替燃料プール冷却系配管</td><td>80℃</td></tr> </tbody> </table>	高温となる設備	最高使用温度	過熱防止対策	主蒸気系配管	302℃	保温材設置	压力容器バウンダリ	302℃	ほう酸水注入系配管	66℃	残留熱除去系配管	249℃	高圧炉心スプレイ系配管	109℃	原子炉隔離時冷却系配管	302℃	原子炉冷却材浄化系配管	302℃	所内蒸気系、所内蒸気戻り系配管	183℃	原子炉給水系配管	233℃	高圧代替注水系配管	120℃	低圧代替注水系配管	66℃	代替循環冷却系配管	77℃	耐圧強化ベント系配管	171℃	格納容器圧力逃がし装置系配管	200℃	代替燃料プール冷却系配管	80℃	<p>また、発電用原子炉施設には高温となる設備があるが、高温部分が他の可燃物を加熱しないように配置すること、保温材で覆うこと等により、可燃性物質との接触防止や潤滑油等可燃物の過熱防止を行う設計とする。(第41-1-3表)</p> <p>以上より、発電用原子炉施設には設備外部に火花を発生する設備を設置しないこと、高温となる設備に対しては発火源とならないよう対策を行うことから、火災防護に係る審査基準に適合しているものとする。</p> <p><u>第41-1-3表 高温となる設備と接触防止・過熱防止対策</u></p> <table border="1" data-bbox="1733 741 2472 1050"> <thead> <tr> <th>高温となる設備</th> <th>最高使用温度</th> <th>過熱防止対策</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>主蒸気系配管</td><td>302℃</td><td>保温材設置</td></tr> <tr><td>压力容器バウンダリ</td><td>302℃</td><td>保温材設置</td></tr> <tr><td>ほう酸水注入系配管</td><td>302℃</td><td>保温材設置</td></tr> <tr><td>残留熱除去系配管</td><td>302℃</td><td>保温材設置</td></tr> <tr><td>高圧炉心スプレイ系配管</td><td>302℃</td><td>保温材設置</td></tr> <tr><td>原子炉隔離時冷却系機器、配管</td><td>302℃</td><td>保温材設置</td></tr> <tr><td>原子炉浄化系配管</td><td>302℃</td><td>保温材設置</td></tr> <tr><td>所内蒸気系、所内蒸気戻り系配管</td><td>214℃</td><td>保温材設置</td></tr> <tr><td>原子炉給水系配管</td><td>302℃</td><td>保温材設置</td></tr> </tbody> </table>	高温となる設備	最高使用温度	過熱防止対策	主蒸気系配管	302℃	保温材設置	压力容器バウンダリ	302℃	保温材設置	ほう酸水注入系配管	302℃	保温材設置	残留熱除去系配管	302℃	保温材設置	高圧炉心スプレイ系配管	302℃	保温材設置	原子炉隔離時冷却系機器、配管	302℃	保温材設置	原子炉浄化系配管	302℃	保温材設置	所内蒸気系、所内蒸気戻り系配管	214℃	保温材設置	原子炉給水系配管	302℃	保温材設置	<p>備考</p> <p>・設備の相違 【柏崎6/7、東海第二】 設備の構成及び仕様の相違</p>
高温となる設備	最高使用温度	過熱防止対策																																																																																																		
主蒸気系配管	302℃	保温材設置																																																																																																		
原子炉压力容器バウンダリ	302℃	保温材設置																																																																																																		
ほう酸水注入系配管	66℃	保温材設置																																																																																																		
残留熱除去系配管	182℃	保温材設置																																																																																																		
高圧炉心注入系配管	104℃	保温材設置																																																																																																		
原子炉隔離時冷却系機器、配管	302℃	保温材設置																																																																																																		
原子炉冷却材浄化系配管	302℃	保温材設置																																																																																																		
所内蒸気系、所内蒸気戻り系配管	204℃	保温材設置																																																																																																		
原子炉給水系配管	230℃	保温材設置																																																																																																		
所内温水系配管	85℃	保温材設置																																																																																																		
高温となる設備	最高使用温度	過熱防止対策																																																																																																		
主蒸気系配管	302℃	保温材設置																																																																																																		
压力容器バウンダリ	302℃																																																																																																			
ほう酸水注入系配管	66℃																																																																																																			
残留熱除去系配管	249℃																																																																																																			
高圧炉心スプレイ系配管	109℃																																																																																																			
原子炉隔離時冷却系配管	302℃																																																																																																			
原子炉冷却材浄化系配管	302℃																																																																																																			
所内蒸気系、所内蒸気戻り系配管	183℃																																																																																																			
原子炉給水系配管	233℃																																																																																																			
高圧代替注水系配管	120℃																																																																																																			
低圧代替注水系配管	66℃																																																																																																			
代替循環冷却系配管	77℃																																																																																																			
耐圧強化ベント系配管	171℃																																																																																																			
格納容器圧力逃がし装置系配管	200℃																																																																																																			
代替燃料プール冷却系配管	80℃																																																																																																			
高温となる設備	最高使用温度		過熱防止対策																																																																																																	
主蒸気系配管	302℃	保温材設置																																																																																																		
压力容器バウンダリ	302℃	保温材設置																																																																																																		
ほう酸水注入系配管	302℃	保温材設置																																																																																																		
残留熱除去系配管	302℃	保温材設置																																																																																																		
高圧炉心スプレイ系配管	302℃	保温材設置																																																																																																		
原子炉隔離時冷却系機器、配管	302℃	保温材設置																																																																																																		
原子炉浄化系配管	302℃	保温材設置																																																																																																		
所内蒸気系、所内蒸気戻り系配管	214℃	保温材設置																																																																																																		
原子炉給水系配管	302℃	保温材設置																																																																																																		
<p>(4) <u>水素ガス対策</u></p> <p>本要求は、「水素が漏えいするおそれのある火災区域」に対して要求していることから、該当する設備を設置する火災区域又は火災区画に対する水素ガス対策について以下に示す。</p> <p>発火性又は引火性物質である水素ガスを内包する設備を設置する火災区域又は火災区画は、2.1.1.1(1)①「漏えいの防止、拡大防止」に示すように、発火性又は引火性物質である水素ガスを内包する設備を溶接構造等とすることにより雰囲気への水素ガスの漏えいを防止するとともに、2.1.1.1(1)③</p>	<p>(4) <u>水素対策</u></p> <p>本要求は、「水素が漏えいするおそれのある火災区域」に対して要求していることから、該当する設備が設置される火災区域又は火災区画に対する水素対策について以下に示す。</p> <p>水素内包設備を設置する火災区域又は火災区画は、「2.1.1.1(1)① 漏えいの防止、拡大防止」に示すように、水素内包設備は溶接構造等により雰囲気への水素の漏えいを防止する。また、「2.1.1.1(1)③ 換気」に示すように機械換気を行うことにより水素濃度が燃焼限界濃度以下となるよう</p>	<p>(4) <u>水素ガス対策</u></p> <p>本要求は、「水素が漏えいするおそれのある火災区域」に対して要求していることから、該当する設備を設置する火災区域又は火災区画に対する水素ガス対策について以下に示す。</p> <p>発火性又は引火性物質である水素ガスを内包する設備を設置する火災区域又は火災区画は、2.1.1.1(1)①「漏えいの防止、拡大防止」に示すように、発火性又は引火性物質である水素ガスを内包する設備は溶接構造等とすることにより雰囲気への水素の漏えいを防止するとともに、2.1.1.1(1)③「換</p>																																																																																																		

柏崎刈羽原子力発電所 6/7号炉 (2017.12.20版)	東海第二発電所 (2018.9.18版)	島根原子力発電所 2号炉	備考
<p>「換気」に示すように、機械換気を行うことによって水素濃度が燃焼限界濃度以下となるように設計する。また、水素ガスの漏えいを検知できるように水素濃度検出器等を設置する設計とする。</p> <p>蓄電池を設置する火災区域又は火災区画は、充電時において蓄電池から水素ガスが発生するおそれがあることから、当該区域又は区画に可燃物を持ち込まないこととする。また、蓄電池室の上部に水素濃度検出器を設置し、水素ガスの燃焼限界濃度である 4vol%の 1/4 以下の濃度にて中央制御室に警報を発する設計とする。(第 41-1-3～41-1-4 図)</p> <p>また、以下の設備については水素濃度検出器とは別の方法にて水素ガスの漏えいを管理している。</p> <p>格納容器雰囲気モニタ校正用水素ガスポンペを設置する火災区域又は火災区画については、2.1.1.1(1)①「漏えいの防止、拡大防止」に示すように、通常時は元弁を閉とする運用としていること、2.1.1.1(1)③「換気」に示す機械換気により水素濃度を燃焼限界濃度以下とするよう設計することから、<u>水素濃度検出器は設置しない。</u>(第 41-1-4 表)</p> <p>以上より、発火性又は引火性物質である水素ガスを内包する設備を設置する火災区域又は火災区画は水素濃度が燃焼限界濃度以下となるように機械換気を行うとともに、水素ガス漏えいによって水素濃度が燃焼限界濃度以上となる可能性があるものについては、漏えいが発生した場合は中央制御室に警報を発する設計としていることから、火災防護に係る審査基準に適合しているものと考える。</p>	<p>に設計する。また、水素の漏えいを検知できるように水素濃度検出器等を設置する設計とする。</p> <p>蓄電池を設置する火災区域又は火災区画は、充電時において蓄電池から水素が発生するおそれがあることから、当該区域又は区画に可燃物を持ち込まないこととする。また、<u>「2.1.1.1(1)③ 換気」に示すように機械換気を行うことにより水素濃度が燃焼限界濃度以下となるように設計するとともに。</u>蓄電池室上部に水素濃度検出器を設置し、水素の燃焼限界濃度である 4vol%の 1/4 以下で中央制御室に警報を発する設計とする。(第 41-1-6 図、第 41-1-7 図)</p> <p>格納容器雰囲気監視系校正用ポンペを設置する火災区域については、「2.1.1.1(1)① 漏えいの防止、拡大防止」に示すように、通常時は元弁を閉とする運用とすること、<u>「2.1.1.1(1)③ 換気」に示すとおり機械換気を行うこと、及び万が一ポンペ内の水素全量が設置場所に漏えいしても同エリアの水素濃度は燃焼限界濃度以下となることから、水素濃度検出器は設置しない設計とする。</u>(第 41-1-4 表)</p> <p>以上より、<u>水素内包設備</u>を設置する火災区域又は火災区画は水素濃度が燃焼限界濃度以下となるように機械換気を行うとともに、<u>水素の漏えいにより水素濃度が燃焼限界濃度以上となる可能性があるものについては、水素の漏えいが発生した場合は中央制御室に警報を発する設計とすることから、</u>火災防護に係る審査基準に適合しているものと考える。</p>	<p>気」に示すように、<u>機械換気を行うこと</u>によって水素濃度が燃焼限界濃度以下となるように設計する。また、<u>水素ガスの漏えいを検知できるように水素濃度検出器等を設置する設計とする。</u></p> <p>蓄電池を設置する火災区域又は火災区画は、充電時において蓄電池から<u>水素ガス</u>が発生するおそれがあることから、当該区域又は区画に可燃物を持ち込まないこととする。また、蓄電池室の上部に水素濃度検出器を設置し、<u>水素ガス</u>の燃焼限界濃度である 4 vol%の1/4以下の濃度にて中央制御室に警報を発する設計とする。(第41-1-4図)</p> <p>格納容器雰囲気モニタ校正用水素ガスポンペを設置する火災区域又は火災区画については、2.1.1.1(1)①「漏えいの防止、拡大防止」に示すように、通常時は元弁を閉とする運用とし、<u>2.1.1.1(1)③「換気」に示す機械換気により水素濃度が燃焼限界濃度以下となるよう設計する。さらに、格納容器雰囲気モニタ校正用水素ガスポンペを設置する部屋の上部に水素濃度検出器を設置し、水素ガスの燃焼限界濃度である 4 vol%の 1 / 4 以下の濃度にて中央制御室に警報を発する設計とする。</u>(第41-1-4表)</p> <p>以上より、<u>発火性又は引火性物質である水素ガスを内包する設備</u>を設置する火災区域又は火災区画は水素濃度が燃焼限界濃度以下となるように機械換気を行うとともに、<u>水素ガス漏えいによって水素濃度が燃焼限界濃度以上となる可能性があるものについては、漏えいが発生した場合は中央制御室に警報を発する設計としていることから、</u>火災防護に係る審査基準に適合しているものと考える。</p>	<p>備考</p> <p>・設備の相違</p> <p>【柏崎 6/7、東海第二】 島根 2 号炉は、格納容器雰囲気モニタ校正用水素ガスポンペを設置する部屋についても、水素濃度検出器を設置</p>

第 41-1-4 表：水素濃度検出器の設置状況

水素ガスを内包する設備を設置する場所	水素ガス検出方法
直流 125V 蓄電池室	水素濃度検出器を設置
AM 用直流 125V 蓄電池室	水素濃度検出器を設置
格納容器雰囲気モニタ校正用水素ガスボンベ設置箇所	水素濃度検出器は設置しない (ボンベ内の全量が漏えいしても設置場所の水素濃度は 0.1%未満)




第 41-1-3 図：蓄電池室水素濃度検出器の概要




第 41-1-4 図：蓄電池室内の水素濃度検出器設置状況

第 41-1-4 表 水素濃度検出器の設置場所

水素を内包する設備を設置する場所	水素検出方法	水素濃度検出器の設置個数
125V系蓄電池室 (中性子モニタ用蓄電池含む)	水素濃度検出器を設置	1個以上
緊急用125V系蓄電池室	水素濃度検出器を設置	1個以上
緊急時対策所用125V系蓄電池室	水素濃度検出器を設置	1個以上
緊急時対策所用 24V系蓄電池室	水素濃度検出器を設置	1個以上
格納容器雰囲気監視系校正用ボンベ設置箇所	水素濃度検出器は設置しない (ボンベ内の全量が漏えいしても設置場所の水素濃度は0.1%未満)	




第 41-1-6 図 水素濃度検出設備の例



第 41-1-7 図 蓄電池室内水素濃度検出器の設置イメージ

第41-1-4表 水素濃度検知器の設置状況

水素を内包する設備を設置する場所	水素ガス検出方法
SA用バッテリー室	水素濃度検知器を設置
A-バッテリー室	
B-バッテリー室	
230Vバッテリー室	
HPCSバッテリー室	
格納容器内雰囲気モニタ校正用水素ガスボンベ室	
ガスタービン発電機建物蓄電池室	
緊急時対策所蓄電池室	




第 41-1-4 図 蓄電池室内の水素濃度検知器の設置状況

備考
・設備の相違
【柏崎 6/7, 東海第二】
水素濃度検知器の設置場所の相違


・設備の相違
【柏崎 6/7, 東海第二】
設備の仕様の相違

柏崎刈羽原子力発電所 6/7号炉 (2017.12.20版)	東海第二発電所 (2018.9.18版)	島根原子力発電所 2号炉	備考
<p>(5) 放射線分解等により発生する水素ガスの蓄積防止対策</p> <p>放射線分解により水素ガスが発生する火災区域又は火災区画における、水素ガスの蓄積防止対策としては、社団法人火力原子力発電技術協会「BWR配管における混合ガス(水素・酸素)蓄積防止に関するガイドライン(平成17年10月)」に基づき、水素ガスの蓄積を防止する設計とする。蓄積防止対策の対象箇所については、ガイドラインに基づき第41-1-5図のフローにそって選定したものである。なお、ガイドライン制定以前に経済産業省指示文書「中部電力(株)浜岡原子力発電所第1号機の余熱除去系配管破断に関する再発防止対策について(平成14年5月)」を受け、<u>水素ガス滞留のおそれがある箇所に対して対策を実施している。ガイドライン制定以降、これらの対策箇所はフロー上STEP1の水素ガス滞留のおそれがない場所となり、追加の対策が必要な箇所についてはガイドラインに基づき抽出・対策を実施している。(第41-1-5表、第41-1-6図)</u></p> <p>蓄電池により発生する水素ガスの蓄積防止対策としては、蓄電池を設置する火災区域又は火災区画は、2.1.1.1(4)「水素ガス対策」に示すように、雰囲気への水素ガスの漏えいを防止するとともに、機械換気を行うことにより水素濃度が燃焼限界濃度以下となるように設計する。</p> <p>以上より、放射線分解等による水素ガスの蓄積防止対策を実施していることから、火災防護に係る審査基準に適合しているものとする。</p>	<p>(5) 放射線分解等により発生する水素の蓄積防止対策</p> <p>放射性分解により発生する水素に対する火災区域又は火災区画における蓄積防止対策としては、社団法人火力原子力発電技術協会「BWR配管における混合ガス(水素・酸素)蓄積防止に関するガイドライン(平成17年10月)」等に基づき、<u>第41-1-5表のとおり実施する。蓄積防止対策箇所は、ガイドラインに基づき第41-1-8図のフローに従い選定する。</u>なお、ガイドライン制定前に経済産業省指示文書「中部電力株式会社浜岡原子力発電所1号機の余熱除去系配管破断に関する再発防止対策について(平成14年5月)」を受け、<u>水素の蓄積のおそれがある箇所に対して対策を実施している。ガイドライン制定以降、対策箇所はフロー上ステップ1の水素滞留のおそれがない場所となり、追加の対策が必要な箇所はガイドラインに基づき抽出・対策を実施している。(第41-1-5表、第41-1-9～11図)</u></p> <p>蓄電池を設置する火災区域又は火災区画は、「2.1.1.1(4)水素対策」に示すように、<u>機械換気を行うことにより水素濃度が燃焼限界濃度以下となるように設計する。</u></p> <p><u>なお、追加で設置する重大事故等対処設備の配管においても、水素の滞留がないような設計とする。</u></p> <p>以上より、放射線分解等による水素の蓄積防止対策を実施していることから、火災防護に係る審査基準に適合しているものとする。</p>	<p>(5) 放射線分解等により発生する水素ガスの蓄積防止対策</p> <p>放射線分解により水素ガスが発生する火災区域又は火災区画における、<u>水素ガスの蓄積防止対策としては、一般社団法人火力原子力発電技術協会「BWR配管における混合ガス(水素・酸素)蓄積防止に関するガイドライン(平成17年10月)」に基づき、水素ガスの蓄積を防止する設計とする。蓄積防止対策の対象箇所については、ガイドラインに基づき、第41-1-5図のフローに従い選定したものである。なお、ガイドライン制定以前に経済産業省指示文書「中部電力(株)浜岡原子力発電所第1号機の余熱除去系配管破断に関する再発防止対策について(平成14年5月)」を受け、<u>余熱除去系配管破断の類似箇所を抽出した結果、該当する箇所は確認されなかった。(第41-1-5表、第41-1-6図)</u></u></p> <p>蓄電池により発生する水素ガスの蓄積防止対策としては、蓄電池を設置する火災区域又は火災区画は、2.1.1.1(4)「水素ガス対策」に示すように、<u>雰囲気への水素ガスの漏えいを防止するとともに、機械換気を行うことにより水素濃度が燃焼限界濃度以下となるように設計する。</u></p> <p>以上より、放射線分解等による水素ガスの蓄積防止対策を実施していることから、火災防護に係る審査基準に適合しているものとする。</p>	<p>備考</p> <p>・設備の相違</p> <p>【柏崎6/7、東海第二】</p> <p>島根2号炉は、経済産業省指示文書の範囲で類似箇所は確認されていない</p>


柏崎刈羽原子力発電所 6 / 7号炉 (2017. 12. 20 版)	東海第二発電所 (2018. 9. 18 版)	島根原子力発電所 2号炉	備考																																								
<p>START K6:176箇所 K7:181箇所</p> <p>ステップ1 原子炉内で水の放射線分解によって生成される水素と酸素が滞留する可能性があるか</p> <p>ステップ2 水蒸気が凝縮され、水素と酸素濃度が上昇(蓄積)する箇所か</p> <p>ステップ3 詳細評価(蓄積・構造強度等)について詳細評価を実施して健全性が確保されるか</p> <p>対応措置 K6:2箇所 K7:1箇所</p> <p>対応不要</p>	<p>ステップ1 原子炉内で水の放射線分解によって生成される水素と酸素が滞留する可能性があるか</p> <p>ステップ2 水蒸気が凝縮され、水素と酸素濃度が上昇(蓄積)する箇所か</p> <p>ステップ3 詳細評価(蓄積・構造強度等)について詳細評価を実施して健全性が確保されるか</p> <p>対応措置</p> <p>対応不要</p>	<p>START 141箇所</p> <p><ステップ1> 原子炉内で水の放射線分解によって生成される水素と酸素が滞留する可能性があるか</p> <p><ステップ2> 水蒸気が凝縮され、水素と酸素濃度が上昇(蓄積)する箇所か</p> <p><ステップ3> 詳細評価(蓄積・構造強度等)について詳細評価を実施して健全性が担保されるか</p> <p>対応措置 4箇所</p> <p>対応不要</p>	備考																																								
<p>第 41-1-5 図：水素ガス対策の対象選定フロー</p>	<p>第 41-1-8 図 水素対策の対象選定フロー</p>	<p>第 41-1-5 図 水素ガス対策の対象選定フロー</p>	<p>・設備の相違 【柏崎 6/7, 東海第二】 水素ガス蓄積防止対策の対象範囲及び抽出結果の相違</p>																																								
<p>第 41-1-5 表：放射線分解による水素蓄積防止対策の実施状況</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>対策箇所</th> <th>対策内容</th> <th>対策実施根拠</th> <th>実施状況</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>原子炉圧力容器ヘッドスプレイ配管</td> <td>・原子炉圧力容器ヘッドスプレイ配管にベント配管を追設</td> <td>(社) 火力原子力発電技術協会「BWR 配管における混合ガス(水素・酸素)蓄積防止に関するガイドライン」(平成 17 年 10 月)</td> <td>実施済</td> </tr> <tr> <td>主蒸気暖気ライン(K6 のみ)</td> <td>・主蒸気暖気ラインの枝管の隔離弁位置を変更</td> <td>経済産業省指示文書「中部電力(株)浜岡原子力発電所第 1 号機の余熱除去系配管破断に関する再発防止対策について」(平成 14 年 5 月)</td> <td>実施済</td> </tr> </tbody> </table>	対策箇所	対策内容	対策実施根拠	実施状況	原子炉圧力容器ヘッドスプレイ配管	・原子炉圧力容器ヘッドスプレイ配管にベント配管を追設	(社) 火力原子力発電技術協会「BWR 配管における混合ガス(水素・酸素)蓄積防止に関するガイドライン」(平成 17 年 10 月)	実施済	主蒸気暖気ライン(K6 のみ)	・主蒸気暖気ラインの枝管の隔離弁位置を変更	経済産業省指示文書「中部電力(株)浜岡原子力発電所第 1 号機の余熱除去系配管破断に関する再発防止対策について」(平成 14 年 5 月)	実施済	<p>第 41-1-5 表 放射線分解による水素蓄積防止対策の実施状況</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>対策箇所</th> <th>対策内容</th> <th>対策実施根拠</th> <th>実施状況</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>・残留熱除去系蒸気凝縮系配管</td> <td>・配管撤去及び取替</td> <td>経済産業省指示文書「中部電力株式会社浜岡原子力発電所 1 号機の余熱除去系配管破断に関する再発防止対策について」(平成 14 年 5 月)</td> <td>実施済</td> </tr> <tr> <td>・原子炉水位計等計装配管</td> <td>・ベント配管を設置</td> <td>(社) 火力原子力発電技術協会「BWR 配管における混合ガス(水素・酸素)蓄積防止に関するガイドライン」(平成 17 年 10 月)</td> <td>実施済</td> </tr> </tbody> </table>	対策箇所	対策内容	対策実施根拠	実施状況	・残留熱除去系蒸気凝縮系配管	・配管撤去及び取替	経済産業省指示文書「中部電力株式会社浜岡原子力発電所 1 号機の余熱除去系配管破断に関する再発防止対策について」(平成 14 年 5 月)	実施済	・原子炉水位計等計装配管	・ベント配管を設置	(社) 火力原子力発電技術協会「BWR 配管における混合ガス(水素・酸素)蓄積防止に関するガイドライン」(平成 17 年 10 月)	実施済	<p>第 41-1-5 表 放射線分解による水素ガス蓄積防止対策の実施状況</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>対策箇所</th> <th>対策内容</th> <th>対策実施根拠</th> <th>実施状況</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>原子炉圧力容器ヘッドスプレイ配管</td> <td>・原子炉圧力容器ヘッドスプレイ配管にベント配管を追設</td> <td>(一社) 火力原子力発電技術協会「BWR 配管における混合ガス(水素・酸素)蓄積防止に関するガイドライン」(平成 17 年 10 月)</td> <td>実施済</td> </tr> <tr> <td>タービンランド蒸気系安全弁入口配管(3箇所)</td> <td>・タービンランド蒸気系安全弁入口配管にベントライン配管を設置</td> <td>経済産業省指示文書「中部電力(株)浜岡原子力発電所第 1 号機の余熱除去系配管破断に関する再発防止対策について」(平成 14 年 5 月)</td> <td>—</td> </tr> <tr> <td>該当なし</td> <td>—</td> <td>—</td> <td>—</td> </tr> </tbody> </table>	対策箇所	対策内容	対策実施根拠	実施状況	原子炉圧力容器ヘッドスプレイ配管	・原子炉圧力容器ヘッドスプレイ配管にベント配管を追設	(一社) 火力原子力発電技術協会「BWR 配管における混合ガス(水素・酸素)蓄積防止に関するガイドライン」(平成 17 年 10 月)	実施済	タービンランド蒸気系安全弁入口配管(3箇所)	・タービンランド蒸気系安全弁入口配管にベントライン配管を設置	経済産業省指示文書「中部電力(株)浜岡原子力発電所第 1 号機の余熱除去系配管破断に関する再発防止対策について」(平成 14 年 5 月)	—	該当なし	—	—	—	<p>・設備の相違 【柏崎 6/7, 東海第二】 設備仕様が異なるため、水素ガス蓄積防止対策の実施状況の相違</p>
対策箇所	対策内容	対策実施根拠	実施状況																																								
原子炉圧力容器ヘッドスプレイ配管	・原子炉圧力容器ヘッドスプレイ配管にベント配管を追設	(社) 火力原子力発電技術協会「BWR 配管における混合ガス(水素・酸素)蓄積防止に関するガイドライン」(平成 17 年 10 月)	実施済																																								
主蒸気暖気ライン(K6 のみ)	・主蒸気暖気ラインの枝管の隔離弁位置を変更	経済産業省指示文書「中部電力(株)浜岡原子力発電所第 1 号機の余熱除去系配管破断に関する再発防止対策について」(平成 14 年 5 月)	実施済																																								
対策箇所	対策内容	対策実施根拠	実施状況																																								
・残留熱除去系蒸気凝縮系配管	・配管撤去及び取替	経済産業省指示文書「中部電力株式会社浜岡原子力発電所 1 号機の余熱除去系配管破断に関する再発防止対策について」(平成 14 年 5 月)	実施済																																								
・原子炉水位計等計装配管	・ベント配管を設置	(社) 火力原子力発電技術協会「BWR 配管における混合ガス(水素・酸素)蓄積防止に関するガイドライン」(平成 17 年 10 月)	実施済																																								
対策箇所	対策内容	対策実施根拠	実施状況																																								
原子炉圧力容器ヘッドスプレイ配管	・原子炉圧力容器ヘッドスプレイ配管にベント配管を追設	(一社) 火力原子力発電技術協会「BWR 配管における混合ガス(水素・酸素)蓄積防止に関するガイドライン」(平成 17 年 10 月)	実施済																																								
タービンランド蒸気系安全弁入口配管(3箇所)	・タービンランド蒸気系安全弁入口配管にベントライン配管を設置	経済産業省指示文書「中部電力(株)浜岡原子力発電所第 1 号機の余熱除去系配管破断に関する再発防止対策について」(平成 14 年 5 月)	—																																								
該当なし	—	—	—																																								




第 41-1-6 図：ベント配管の設置例




第 41-1-9 図 残留熱除去系蒸気凝縮系配管撤去の概要



第 41-1-10 図 原子炉水位計等計装配管修繕の概要




第 41-1-11 図 原子炉圧力容器頂部スプレイ配管追設の概要




第41-1-6図 ベント配管の設置例

- ・設備の相違
【柏崎 6/7, 東海第二】
設備の仕様の相違


柏崎刈羽原子力発電所 6 / 7号炉 (2017.12.20版)	東海第二発電所 (2018.9.18版)	島根原子力発電所 2号炉	備考
<p>(6) 過電流による過熱防止対策</p> <p>発電用原子炉施設内の電気系統の過電流による過熱の防止対策について以下に示す。</p> <p>電気系統は、送電線への落雷等外部からの影響や、地絡、短絡等に起因する過電流による過熱や焼損を防止するために、保護継電器、遮断器により故障回路を早期に遮断する設計とする。</p> <p>次頁に、柏崎刈羽原子力発電所 6号及び7号炉の重大事故等対処施設の電気系統(設計基準対象施設の電気系統は除く)における保護継電器及び遮断器の設置箇所を示す。(第41-1-7～41-1-9 図)</p> <p>以上より、発電用原子炉施設内の電気系統は過電流による過熱防止対策を実施していることから、火災防護に係る審査基準に適合しているものとする。</p>	<p>(6) 過電流による過熱防止対策</p> <p>発電用原子炉施設内の電気系統の過電流による過熱の防止対策について以下に示す。</p> <p>電気系統は、送電線への落雷による外部からの影響や、地絡、短絡等に起因する過電流による過熱や焼損を防止するために、保護継電器、遮断器により、故障回路を早期に遮断する設計とする。</p> <p>第41-1-12 図に、東海第二発電所の重大事故等対処施設の電気系統(設計基準対象施設の電気系統は除く)における遮断器の設置箇所を示す。</p> <p>以上より、発電用原子炉施設内の電気系統は過電流による過熱防止対策を実施していることから、火災防護に係る審査基準に適合しているものとする。</p>	<p>(6) 過電流による過熱防止対策</p> <p>発電用原子炉施設内の電気系統の過電流による過熱の防止対策について以下に示す。</p> <p>電気系統は、送電線への落雷等外部からの影響や、地絡、短絡等に起因する過電流による過熱や焼損を防止するために、保護継電器、遮断器により故障回路を早期に遮断する設計とする。</p> <p>島根原子力発電所2号炉の重大事故等対処施設の電気系統における保護継電器及び遮断器の設置箇所を示す。(第41-1-7 図、第41-1-8 図)</p> <p>以上より、発電用原子炉施設内の電気系統は過電流による過熱防止対策を実施していることから、火災防護に係る審査基準に適合しているものとする。</p>	



第 41-1-7 図：6/7号炉 重大事故等対処施設の電気系統における保護継電器及び遮断器の設置箇所




第 41-1-12 図 重大事故等対処施設の電気系統における遮断器の設置箇所 (1/2)




第 41-1-7 図 重大事故等対処施設の電気系統における保護継電器及び遮断器の設置箇所 (交流)


・設備の相違
【柏崎 6/7, 東海第二】
設備の構成の相違



第 41-1-8 図：6 号炉 重大事故等対処施設の直流電源系統における保護継電器及び遮断器の設置箇所



第 41-1-12 図 重大事故等対処施設の電気系統における遮断器の設置箇所(2/2)



第 41-1-8 図 重大事故等対処施設の電気系統における保護継電器及び遮断器の設置箇所 (直流)

・設備の相違
【柏崎 6/7, 東海第二】
設備の構成の相違

柏崎刈羽原子力発電所 6 / 7号炉 (2017. 12. 20版)	東海第二発電所 (2018. 9. 18版)	島根原子力発電所 2号炉	備考
<p>第 41-1-9 図：7号炉 重大事故等対処施設の直流電源系統における保護継電器及び遮断器の設置箇所</p>			<p>・設備の相違 【柏崎6/7, 東海第二】 設備の構成の相違</p>

柏崎刈羽原子力発電所 6 / 7号炉 (2017. 12. 20 版)	東海第二発電所 (2018. 9. 18 版)	島根原子力発電所 2号炉	備考
<p>2. 1. 1. 2. 不燃性・難燃性材料の使用</p> <p>[要求事項]</p> <p>2. 1. 2 安全機能を有する構築物、系統及び機器は、以下の各号に掲げるとおり、不燃性材料又は難燃性材料を使用した設計であること。ただし、当該構築物、系統及び機器の材料が、不燃性材料又は難燃性材料と同等以上の性能を有するもの（以下「代替材料」という。）である場合、もしくは、当該構築物、系統及び機器の機能を確保するために必要な代替材料の使用が技術上困難な場合であって、当該構築物、系統及び機器における火災に起因して他の安全機能を有する構築物、系統及び機器において火災が発生することを防止するための措置が講じられている場合は、この限りではない。</p> <p>(1) 機器、配管、ダクト、トレイ、電線管、盤の筐体、及びこれらの支持構造物のうち、主要な構造材は不燃性材料を使用すること。</p> <p>(2) 建屋内の変圧器及び遮断器は、絶縁油等の可燃性物質を内包していないものを使用すること。</p> <p>(3) ケーブルは難燃ケーブルを使用すること。</p> <p>(4) 換気設備のフィルタは、不燃性材料又は難燃性材料を使用すること。ただし、チャコールフィルタについては、この限りでない。</p> <p>(5) 保温材は金属、ロックウール又はグラスウール等、不燃性のものを使用すること。</p> <p>(6) 建屋内装材は、不燃性材料を使用すること。</p> <p>(参考)</p> <p>「当該構築物、系統及び機器の機能を確保するために必要な代替材料の使用が技術上困難な場合であって、当該構築物、系統及び機器における火災に起因して他の安全機能を有する構築物、系統及び機器において火災が発生することを防止するための措置が講じられている場合」とは、ポンプ、弁等の駆動部の潤滑油、機器躯体内部に設置される電気配線、不燃材料の表面に塗布されるコーティング剤等、当該材料が発火した場合においても、他の構築物、系統又は機器において火災を生じさせるおそれが小さい場合をいう。</p> <p>(3) 難燃ケーブルについて</p> <p>使用するケーブルについて、「火災により着火し難く、著しい燃焼をせず、また、加熱源を除去した場合はその燃焼部が</p>	<p>2. 1. 1. 2 不燃性・難燃性材料の使用</p> <p>[要求事項]</p> <p>2. 1. 2 安全機能を有する構築物、系統及び機器は、以下の各号に掲げるとおり、不燃性材料又は難燃性材料を使用した設計であること。ただし、当該構築物、系統及び機器の材料が、不燃性材料又は難燃性材料と同等以上の性能を有するもの（以下「代替材料」という。）である場合、もしくは、当該構築物、系統及び機器の機能を確保するために必要な代替材料の使用が技術上困難な場合であって、当該構築物、系統及び機器における火災に起因して他の安全機能を有する構築物、系統及び機器において火災が発生することを防止するための措置が講じられている場合は、この限りではない。</p> <p>(1) 機器、配管、ダクト、トレイ、電線管、盤の筐体、及びこれらの支持構造物のうち、主要な構造材は不燃性材料を使用すること。</p> <p>(2) 建屋内の変圧器及び遮断器は、絶縁油等の可燃性物質を内包していないものを使用すること。</p> <p>(3) ケーブルは難燃ケーブルを使用すること。</p> <p>(4) 換気設備のフィルタは、不燃性材料又は難燃性材料を使用すること。ただし、チャコールフィルタについては、この限りでない。</p> <p>(5) 保温材は金属、ロックウール又はグラスウール等、不燃性のものを使用すること。</p> <p>(6) 建屋内装材は、不燃性材料を使用すること。</p> <p>(参考)</p> <p>「当該構築物、系統及び機器の機能を確保するために必要な代替材料の使用が技術上困難な場合であって、当該構築物、系統及び機器における火災に起因して他の安全機能を有する構築物、系統及び機器において火災が発生することを防止するための措置が講じられている場合」とは、ポンプ、弁等の駆動部の潤滑油、機器躯体内部に設置される電気配線、不燃材料の表面に塗布されるコーティング剤等、当該材料が発火した場合においても、他の構築物、系統又は機器において火災を生じさせるおそれが小さい場合をいう。</p> <p>(3) 難燃ケーブルについて</p> <p>使用するケーブルについて、「火災により着火し難く、著しい燃焼をせず、また、加熱源を除去した場合はその燃焼部が</p>	<p>2. 1. 1. 2. 不燃性・難燃性材料の使用</p> <p>[要求事項]</p> <p>2. 1. 2 安全機能を有する構築物、系統及び機器は、以下の各号に掲げるとおり、不燃性材料又は難燃性材料を使用した設計であること。ただし、当該構築物、系統及び機器の材料が、不燃性材料又は難燃性材料と同等以上の性能を有するもの（以下「代替材料」という。）である場合、もしくは、当該構築物、系統及び機器の機能を確保するために必要な代替材料の使用が技術上困難な場合であって、当該構築物、系統及び機器における火災に起因して他の安全機能を有する構築物、系統及び機器において火災が発生することを防止するための措置が講じられている場合は、この限りではない。</p> <p>(1) 機器、配管、ダクト、トレイ、電線管、盤の筐体、及びこれらの支持構造物のうち、主要な構造材は不燃性材料を使用すること。</p> <p>(2) 建屋内の変圧器及び遮断器は、絶縁油等の可燃性物質を内包していないものを使用すること。</p> <p>(3) ケーブルは難燃ケーブルを使用すること。</p> <p>(4) 換気設備のフィルタは、不燃性材料又は難燃性材料を使用すること。ただし、チャコールフィルタについては、この限りでない。</p> <p>(5) 保温材は金属、ロックウール又はグラスウール等、不燃性のものを使用すること。</p> <p>(6) 建屋内装材は、不燃性材料を使用すること。</p> <p>(参考)</p> <p>「当該構築物、系統及び機器の機能を確保するために必要な代替材料の使用が技術上困難な場合であって、当該構築物、系統及び機器における火災に起因して他の安全機能を有する構築物、系統及び機器において火災が発生することを防止するための措置が講じられている場合」とは、ポンプ、弁等の駆動部の潤滑油、機器躯体内部に設置される電気配線、不燃材料の表面に塗布されるコーティング剤等、当該材料が発火した場合においても、他の構築物、系統又は機器において火災を生じさせるおそれが小さい場合をいう。</p> <p>(3) 難燃ケーブルについて</p> <p>使用するケーブルについて、「火災により着火し難く、著しい燃焼をせず、また、加熱源を除去した場合はその燃焼部が</p>	

柏崎刈羽原子力発電所 6/7号炉 (2017.12.20版)	東海第二発電所 (2018.9.18版)	島根原子力発電所 2号炉	備考
<p>広がらない性質」を有していることが、延焼性及び自己消火性の実証試験により示されていること。</p> <p>(実証試験の例)</p> <ul style="list-style-type: none"> 自己消火性の実証試験・・・UL 垂直燃焼試験 延焼性の実証試験・・・IEEE383 または IEEE1202 	<p>広がらない性質」を有していることが、延焼性及び自己消火性の実証試験により示されていること。</p> <p>(実証試験の例)</p> <ul style="list-style-type: none"> 自己消火性の実証試験・・・UL 垂直燃焼試験 延焼性の実証試験・・・IEEE383 または IEEE1202 	<p>が広がらない性質」を有していることが、延焼性及び自己消火性の実証試験により示されていること。</p> <p>(実証試験の例)</p> <ul style="list-style-type: none"> 自己消火性の実証試験・・・UL 垂直燃焼試験 延焼性の実証試験・・・IEEE383 又はIEEE1202 	
<p>本要求は、重大事故等対処施設を火災から防護することを目的とした要求であることを考慮すると、重大事故等対処施設に対する不燃性材料及び難燃性材料の使用を要求していることから、これらの対応について(1)～(6)に示す。</p> <p>ただし、不燃性材料及び難燃性材料が使用できない場合は以下のいずれかの設計とする。</p> <ul style="list-style-type: none"> 不燃性材料又は難燃性材料と同等以上の性能を有するもの(以下、「代替材料」という。)を使用する設計とする。 構築物、系統及び機器の機能を確保するために必要な代替材料の使用が技術上困難な場合には、当該構築物、系統及び機器における火災に起因して他の重大事故等対処施設において火災が発生することを防止するための措置を講じる設計とする。 <p>(1) 主要な構造材に対する不燃性材料の使用</p> <p>重大事故等対処施設を構成する構築物、系統及び機器のうち、機器、配管、ダクト、トレイ、電線管、盤の筐体及びこれらの支持構造物の主要な構造材は、火災の発生防止及び当該設備の強度確保等を考慮し、ステンレス鋼、低合金鋼、炭素鋼等の金属材料、又はコンクリート等の不燃性材料を使用する設計とする。(第41-1-10図)</p> <p>ただし、配管のパッキン類は、その機能を確保するために必要な代替材料の使用が技術上困難であるが、金属で覆われた狭隘部に設置し直接火災に晒されることはなく、これにより他の重大事故等対処施設及び設計基準事故対処設備を構成する構築物、系統及び機器において火災が発生するおそれはないことから不燃性材料又は難燃性材料ではない材料を使用する設計とする。また、金属に覆われたポンプ及び弁等の駆動部の潤滑油(グリス)、並びに金属に覆われた機器躯体内部に設置される電気配線は、発火した場合でも他の重大事故等対処施設を構成する構築物、系統及び機器に延焼しないことから、不燃性材料又は難燃性材料ではない材料を使用する設</p>	<p>本要求は、重大事故等対処施設に対する不燃性材料及び難燃性材料の使用を要求していることから、これらの対応について(1)～(6)に示す。</p> <p>ただし、不燃性材料及び難燃性材料が使用できない場合は以下とする。</p> <ul style="list-style-type: none"> 不燃性材料又は難燃性材料と同等以上の性能を有するもの(以下、「代替材料」という。)を使用する。 重大事故等対処施設の機能を確保するために必要な代替材料の使用が技術上困難な場合であって、当該構築物、系統及び機器における火災に起因して他の重大事故等対処施設において火災が発生することを防止するための措置を講じる設計とする。 <p>(1) 主要な構造材に対する不燃性材料の使用</p> <p>重大事故等対処施設を構成する機器等のうち、機器、配管、ダクト、トレイ、電線管、盤の筐体及びこれらの支持構造物の主要な構造材は、火災の発生防止及び当該設備の強度確保を考慮し、ステンレス鋼、低合金鋼、炭素鋼等の金属材料、又はコンクリートの不燃性材料を使用する設計とする。</p> <p>ただし、配管のパッキン類は、その機能を確保するために必要な代替材料の使用が技術上困難であるが、金属で覆われた狭隘部に設置し直接火災にさらされることなく、これにより他の重大事故等対処施設及び設計基準事故対処設備を構成する構築物、系統及び機器において火災が発生するおそれはないことから、不燃性材料又は難燃性材料ではない材料を使用する設計とする。また、金属に覆われたポンプ及び弁の駆動部の潤滑油(グリス)、並びに金属に覆われた機器内部の電気配線は、発火した場合でも他の重大事故等対処施設を構成する構築物、系統及び機器に延焼しないことから、不燃性材料又は難燃性材料ではない材料を使用する設計とする。</p>	<p>本要求は、<u>重大事故等対処施設を火災から防護することを目的とした要求であることを考慮すると</u>、重大事故等対処施設に対する不燃性材料及び難燃性材料の使用を要求していることから、これらの対応について<u>以下(1)～(6)に示す</u>。</p> <p>ただし、不燃性材料及び難燃性材料が使用できない場合は、<u>以下のいずれかの設計とする</u>。</p> <ul style="list-style-type: none"> 不燃性材料又は難燃性材料と同等以上の性能を有するもの(以下「代替材料」という。)を使用する設計とする。 <u>重大事故等対処施設の機能を確保するために必要な代替材料の使用が技術上困難であって</u>、当該構築物、系統及び機器における火災に起因して他の重大事故等対処施設において火災が発生することを防止するための措置を講じる設計とする。 <p>(1) 主要な構造材に対する不燃性材料の使用</p> <p>重大事故等対処施設を構成する構築物、系統及び機器のうち、機器、配管、ダクト、トレイ、電線管、盤の筐体及びこれらの支持構造物の主要な構造材は、火災の発生防止及び当該設備の強度確保等を考慮し、ステンレス鋼、低合金鋼、炭素鋼等の金属材料、又はコンクリート等の不燃性材料を使用する設計とする。(第41-1-9図)</p> <p>ただし、配管のパッキン類は、その機能を確保するために必要な代替材料の使用が技術上困難であるが、金属で覆われた狭隘部に設置し直接火災にさらされることはなく、これにより他の重大事故等対処施設及び設計基準事故対処設備を構成する構築物、系統及び機器において火災が発生するおそれはないことから不燃性材料又は難燃性材料ではない材料を使用する設計とする。また、金属に覆われたポンプ及び弁等の駆動部の潤滑油(グリス)、並びに金属に覆われた機器躯体内部に設置される電気配線は、発火した場合でも他の重大事故等対処施設を構成する構築物、系統及び機器に延焼しないことから、不燃性材料又は難燃性材料ではない材料を使用す</p>	

柏崎刈羽原子力発電所 6 / 7号炉 (2017. 12. 20 版)	東海第二発電所 (2018. 9. 18 版)	島根原子力発電所 2号炉	備考
<p>計とする。</p> <p>以上より、重大事故等対処施設の主要な構造材は不燃性材料を使用していること、これ以外の構築物、系統及び機器は基本的に不燃性材料又は難燃性材料を使用する設計としていること、一部、配管のパッキン類やポンプ及び弁等の駆動部の潤滑油（グリス）、盤内部に設置された電気配線は不燃性材料又は難燃性材料ではない材料を使用しているものがあるが、発火した場合でも他の重大事故等対処施設を構成する構築物、系統及び機器に延焼しないことを確認していることから、火災防護に係る審査基準に適合しているものとする。</p>	<p>水密扉に使用する止水パッキンについては、自己発火性がないこと、水密扉は常時閉運用であり、パッキン自体は扉本体に押さえられている状態であり、パッキンの大部分は外部に露出しないこと、水密扉周囲には可燃性物質を内包する設備がないこと、当該構成材の量は微量であることから、他の構築物、系統及び機器に火災を生じさせるおそれは小さいものの、火災の発生防止の観点から難燃性材料を使用する設計とする。</p> <p>なお、重大事故等対処施設が設置されている火災区域又は火災区画に設置される、油を内包する耐震Bクラス、Cクラスの設備は、基準地震動SSによっても油が漏えいしないように耐震補強する設計とすることから、重大事故等対処施設が設置されている火災区域又は火災区画において、地震随伴による火災の発生の可能性は低いと考える。</p> <p>以上より、重大事故等対処施設を構成する構築物、系統及び機器の主要な構造材は不燃性材料を使用する設計とすること、これ以外の構築物、系統及び機器は原則、不燃性材料又は難燃性材料を使用する設計とすること、一部配管に用いるパッキン類やポンプ及び弁等の駆動部の潤滑油（グリス）、盤内部に設置された電気配線は不燃性材料又は難燃性材料を使用するものもあるが、万が一発火した場合においても他の重大事故等対処施設を構成する構築物、系統及び機器に延焼しないことを確認していることから、火災防護に係る審査基準に適合しているものとする。</p>	<p>る設計とする。</p> <p>また、内部溢水対策で使用している止水材についても難燃性のものを使用する設計とする。水密扉の止水パッキンは、自己発火性がないこと、水密扉は常時閉運用であり扉外周部に設置されたパッキンは扉本体から押えつけられている状態であるため大半は外部に露出していないこと、水密扉は通路部であるため周囲に可燃性物質を内包する設備がないこと、当該構成材の量は微量であることから、他の構築物、系統又は機器に火災を生じさせるおそれは小さいものの、火災発生防止の観点から難燃性の止水パッキンを使用する設計とする。</p> <p>なお、重大事故等対処施設が設置されている火災区域又は火災区画に設置される、油を内包する耐震Bクラス及び耐震Cクラスの機器は、基準地震動によっても油が漏えいしないよう耐震補強していることから、重大事故等対処施設が設置されている火災区域又は火災区画において、地震随伴による火災の発生の可能性は低いと考える。</p> <p>以上より、重大事故等対処施設の主要な構造材は不燃性材料を使用していること、これ以外の構築物、系統及び機器は基本的に不燃性材料又は難燃性材料を使用する設計としていること、一部、配管のパッキン類やポンプ及び弁等の駆動部の潤滑油（グリス）、盤内部に設置された電気配線は不燃性材料又は難燃性材料ではない材料を使用しているものがあるが、発火した場合でも他の重大事故等対処施設を構成する構築物、系統及び機器に延焼しないことを確認していることから、火災防護に係る審査基準に適合しているものとする。</p>	<p>備考</p> <ul style="list-style-type: none"> ・設備の相違【柏崎6/7、東海第二】 島根2号炉は、不燃性材料でカバーする設計も採用 ・設備の相違【柏崎6/7】 島根2号機は、基準地震動により油が漏えいしないよう耐震B及びCクラスの油内包機器の耐震補強を行う設計（東海第二と同様）

柏崎刈羽原子力発電所 6 / 7号炉 (2017. 12. 20 版)	東海第二発電所 (2018. 9. 18 版)	島根原子力発電所 2号炉	備考
<div data-bbox="151 226 890 499" data-label="Image"> </div> <div data-bbox="201 506 474 531" data-label="Caption"> <p>ポンプ、配管、支持構造物の例</p> </div> <div data-bbox="528 226 890 499" data-label="Image"> </div> <div data-bbox="587 506 842 531" data-label="Caption"> <p>ケーブルトレイ、電線管の例</p> </div> <div data-bbox="338 575 721 863" data-label="Image"> </div> <div data-bbox="474 867 578 892" data-label="Caption"> <p>電源盤の例</p> </div> <div data-bbox="151 926 884 961" data-label="Caption"> <p>第 41-1-10 図：主要な構造材に対する不燃性材料の使用状況</p> </div> <div data-bbox="160 1060 747 1094" data-label="Section-Header"> <p>(2) 変圧器及び遮断器に対する絶縁油等の内包</p> </div> <div data-bbox="181 1102 911 1232" data-label="Text"> <p>重大事故等対処施設を構成する構築物、系統及び機器のうち、屋内の変圧器及び遮断器は可燃性物質である絶縁油を内包していないものを使用する設計とする。(第 41-1-11 図)</p> </div> <div data-bbox="181 1239 911 1365" data-label="Text"> <p>以上より、重大事故等対処施設を構成する構築物、系統及び機器のうち、屋内の変圧器及び遮断器は、火災防護に係る審査基準に適合しているものとする。</p> </div>	<div data-bbox="943 1060 1495 1094" data-label="Section-Header"> <p>(2) 変圧器及び遮断器に対する絶縁油の内包</p> </div> <div data-bbox="973 1102 1703 1232" data-label="Text"> <p>重大事故等対処施設を構成する機器等のうち、屋内の変圧器及び遮断器は、可燃物である絶縁油を内包していないものを使用する設計とする。(第 41-1-13, 14 図)</p> </div> <div data-bbox="973 1239 1703 1320" data-label="Text"> <p>以上より、重大事故等対処施設の屋内の変圧器及び遮断機は、火災防護に係る審査基準に適合しているものとする。</p> </div>	<div data-bbox="1736 459 2463 642" data-label="Image"> </div> <div data-bbox="1813 646 1893 672" data-label="Caption"> <p>ポンプ</p> </div> <div data-bbox="2006 646 2190 672" data-label="Caption"> <p>配管及び支持構造</p> </div> <div data-bbox="2297 646 2383 672" data-label="Caption"> <p>ダクト</p> </div> <div data-bbox="1736 688 2463 871" data-label="Image"> </div> <div data-bbox="1813 877 1893 905" data-label="Caption"> <p>電源盤</p> </div> <div data-bbox="2021 877 2178 905" data-label="Caption"> <p>ケーブルトレイ</p> </div> <div data-bbox="2297 877 2383 905" data-label="Caption"> <p>電線管</p> </div> <div data-bbox="1745 926 2454 961" data-label="Caption"> <p>第41-1-9図 主要な構造材に対する不燃性材料の使用状況</p> </div> <div data-bbox="1736 1060 2306 1094" data-label="Section-Header"> <p>(2) 変圧器及び遮断器に対する絶縁油等の内包</p> </div> <div data-bbox="1757 1102 2490 1232" data-label="Text"> <p>重大事故等対処施設を構成する構築物、系統及び機器のうち、屋内の変圧器及び遮断器は可燃性物質である絶縁油を内包していないものを使用する設計とする。(第41-1-10図)</p> </div> <div data-bbox="1757 1239 2490 1365" data-label="Text"> <p>以上より、重大事故等対処施設を構成する構築物、系統及び機器のうち、屋内の変圧器及び遮断器は、火災防護に係る審査基準に適合しているものとする。</p> </div>	<div data-bbox="2516 926 2783 1050" data-label="Text"> <p>・設備の相違 【柏崎 6/7】 設備の仕様の相違</p> </div>


柏崎刈羽原子力発電所 6 / 7号炉 (2017. 12. 20 版)	東海第二発電所 (2018. 9. 18 版)	島根原子力発電所 2号炉	備考
 <p>真空遮断器の例 (M/C)</p>  <p>気中遮断器の例 (P/C) 配線用遮断器の例 (MCC)</p>  <p>配線用遮断器の例 (ブレーカー)</p> <p>第 41-1-11 図：屋内の遮断器の例</p>	 <p>前面 背面</p> <p>第 41-1-13 図 真空遮断器外観</p>  <p>前面 背面</p> <p>第 41-1-14 図 気中遮断器外観</p>	 <p>真空遮断器の例 (メタクラ) 気中遮断器の例 (ロードセンタ) 気中遮断器の例 (コントロールセンタ)</p>  <p>気中遮断器の例 (ブレーカ) 変圧器の例</p> <p>第41-1-10図 屋内の遮断器の例</p>	<p>備考</p>
<p>(3) 難燃ケーブルの使用</p> <p>重大事故等対処施設に使用するケーブルには、実証試験により自己消火性 (UL 垂直燃焼試験) 及び延焼性 (IEEE383 (光ファイバケーブルの場合は IEEE1202) 垂直トレイ燃焼試験) を確認した難燃ケーブルを使用する設計とする。難燃ケーブルの使用状況を添付資料 2 に示す。</p> <p><u>ただし、一部のケーブルについては製造中止のため自己消火性を確認する UL 垂直燃焼試験を実施できない。このケーブルについては、UL 垂直燃焼試験と同様の試験である ICEA 垂直燃焼試験の結果と、同じ材質のシースを持つケーブルで実施した UL 垂直燃焼試験結果より、自己消火性を確認する設計とする。</u></p>	<p>(3) 難燃ケーブルの使用</p> <p>重大事故等対処施設に使用するケーブルには、実証試験により自己消火性 (UL 垂直燃焼試験) 及び延焼性 (IEEE383 (光ファイバケーブルの場合は IEEE1202) 垂直トレイ燃焼試験) を確認した難燃ケーブルを使用する設計とする。難燃ケーブルの使用状況を添付資料 2 に示す。</p>	<p>(3) 難燃ケーブルの使用</p> <p>重大事故等対処施設に使用するケーブルには、実証試験により自己消火性 (UL 垂直燃焼試験) 及び延焼性 (IEEE383 (光ファイバケーブルの場合は IEEE1202) 垂直トレイ燃焼試験) を確認した難燃ケーブルを使用する設計とする。難燃ケーブルの使用状況を添付資料 2 に示す。</p>	<p>・設備の相違 【柏崎 6/7, 東海第二】 設備の仕様の相違</p> <p>・設備の相違 【柏崎 6/7, 東海第二】 島根 2 号炉では、IEEE383 試験及び UL 垂直燃焼試験により難燃性を確認した難燃ケーブルを使用</p>

柏崎刈羽原子力発電所 6 / 7号炉 (2017. 12. 20 版)	東海第二発電所 (2018. 9. 18 版)	島根原子力発電所 2号炉	備考
	<p><u>ただし、重大事故等対処施設に使用するケーブルには、自己消火性を確認するUL垂直燃焼試験は満足するが、延焼性を確認するIEEE383垂直トレイ燃焼試験の要求を満足しない非難燃ケーブルがある。</u></p> <p><u>したがって、非難燃ケーブルについては、原則、難燃ケーブルに取り替えて使用する設計とする。ただし、ケーブルの取り替えに伴い安全上の課題が生じる場合には、非難燃ケーブルを使用し、施工後の状態において、以下に示すように範囲を限定した上で、難燃ケーブルを使用した場合と同等以上の難燃性能を確保できる代替措置（複合体）を施す設計とする。</u></p> <p><u>(a)ケーブルの取り替えに伴う課題が回避される範囲</u></p> <p><u>(b)難燃ケーブルと比較した場合に、火災リスク*に有意な差がない範囲</u></p> <p><u>※火災リスクとは、絶縁劣化に伴う発火リスク、電気特性への影響及び可燃物量の変化による火災荷重への影響を示す</u></p> <p><u>a. 複合体を形成する設計</u></p> <p><u>複合体は、難燃ケーブルを使用した場合と同等以上の難燃性能を確保する設計とする。</u></p> <p><u>このため、複合体外部及び複合体内部の火災を想定した設計とする。</u></p> <p><u>また、複合体は、防火シートが与える化学的影響、複合体内部への熱の蓄積及び重量増加による耐震性への影響を考慮しても非難燃ケーブルの通電機能や絶縁機能及びケーブルトレイの耐震性低下により、ケーブル保持機能が損なわれないことを確認するとともに、施工後において、複合体の難燃性能を維持する上で、防火シートのずれ、隙間及び傷の範囲を考慮する設計とし、これらを実証試験により確認して使用する設計とする。使用する防火シートは耐寒性、耐水性、耐薬品性などの耐性に問題がないことを確認する。</u></p> <p><u>(a) 複合体外部の火災を想定した場合の設計</u></p> <p><u>複合体は、外部の火災に対して、不燃材の防火シートにより外部からの火炎を遮断し、直接ケーブルに火炎が当たり燃焼することを防止することにより、難燃ケーブルを使用した場合と同等以上の難燃性能が確保できる設計とする。</u></p> <p><u>このため、複合体は、火炎を遮断するため、非難燃ケーブ</u></p>		<p>・設備の相違</p> <p>【柏崎6/7，東海第二】</p> <p>島根2号炉では、IEEE383試験及びUL垂直燃焼試験により難燃性を確認した難燃ケーブルを使用</p>

柏崎刈羽原子力発電所 6 / 7号炉 (2017. 12. 20 版)	東海第二発電所 (2018. 9. 18 版)	島根原子力発電所 2号炉	備考
<p>また、核計装ケーブルは、微弱電流・微弱パルスを扱う必要があり、耐ノイズ性を確保するために高い絶縁抵抗を有する同軸ケーブルを使用する設計とする。放射線モニタケーブルについても、放射線検出のためには微弱電流又は微弱パルスを扱う必要があり、核計装ケーブルと同様に耐ノイズ性を確保するため、絶縁体に誘電率の低い架橋ポリエチレンを使用することで高い絶縁抵抗を有する同軸ケーブルを使用する設計とする。</p> <p>これらケーブルは、自己消火性を確認する UL 垂直燃焼試験は満足するが、耐延焼性を確認する IEEE383 垂直トレイ燃焼試験</p>	<p><u>ルが露出しないように非難燃ケーブル及びケーブルトレイを防火シートで覆い、その状態を維持するため結束ベルトで固定する設計とする。</u></p> <p><u>実証試験では、この設計の妥当性を確認するため、防火シートが遮炎性を有していること、その上で、複合体としては、延焼による損傷長が難燃ケーブルよりも短くなることを確認した上で使用する。</u></p> <p>(b) 複合体内部の火災を想定した場合の設計</p> <p><u>複合体は、地絡又は短絡に起因する過電流により発火した内部の火災に対して、燃焼の3要素のうち、酸素量を抑制することにより、難燃ケーブルを使用した場合と同等以上の難燃性能が確保できる設計とする。</u></p> <p><u>このため、複合体は、「(a) 複合体外部の火災を想定した場合の設計」に加え、複合体内部の延焼を燃え止まらせるため、ケーブルトレイが火災区画の境界となる壁、天井又は床を貫通する部分に耐火シールを処置し、延焼の可能性のあるケーブルトレイ設置方向にファイアストップを設置する設計とする。</u></p> <p><u>また、複合体内部の火災が外部に露出しないようにするため、防火シート間を重ねて覆う設計とする。</u></p> <p><u>実証試験では、この設計の妥当性を確認するため、ケーブル単体の試験により自己消火性が確保できること、防火シートで複合体内部の酸素量を抑制することにより耐延焼性を確保できることを確認した上で使用する。</u></p> <p>b. 電線管に収納する設計</p> <p><u>複合体とするケーブルトレイから重大事故等対処施設に接続するために電線管で敷設される非難燃ケーブルは、火災を想定した場合にも延焼が発生しないように、電線管に収納するとともに、電線管の両端は電線管外部からの酸素供給防止を目的として、難燃性の耐熱シール材を処置する設計とする。</u></p> <p><u>なお、放射線モニタケーブルは、放射線検出のためには微弱電流又は微弱パルスを扱う必要があり、耐ノイズ性を確保するため、絶縁体に誘電率の低い架橋ポリエチレンを使用することで高い絶縁抵抗を有する同軸ケーブルを使用する設計とする。</u></p> <p><u>このケーブルは、自己消火性を確認する UL 垂直燃焼試験は</u></p>		<p>・設備の相違</p> <p>【柏崎 6/7, 東海第二】</p> <p>島根 2 号炉では、IEEE383 試験及び UL 垂直燃焼試験により難燃性を確認した難燃ケーブルを使用</p>

柏崎刈羽原子力発電所 6/7号炉 (2017.12.20版)	東海第二発電所 (2018.9.18版)	島根原子力発電所 2号炉	備考
<p><u>の要求を満足することが困難である。</u></p> <p><u>このため、核計装ケーブル及び放射線モニタケーブル等は、火災を想定した場合にも延焼が発生しないよう、以下のとおり対応することによって、IEEE383 垂直トレイ燃焼試験の判定基準を満足するケーブルと同等以上の延焼防止性能を確保する設計とする。</u></p> <p><u>・上記ケーブルを専用電線管に収納するとともに、電線管の両端は、電線管外部からの酸素供給防止を目的とした耐火性を有するシール材による処置を行う。これにより、電線管内は外気から容易に酸素が供給されない閉塞した状態となるため、上記ケーブルに火災が発生してもケーブルの燃焼に必要な酸素が不足し、燃焼の維持ができなくなる。このため、すぐに自己消火し、ケーブルは延焼しない。</u></p> <p>以上より、重大事故等対処施設の機能を有する構築物、系統及び機器に使用するケーブルについては、<u>基本的に火災防護に係る審査基準に適合しているもの</u>と考える。<u>一部のケーブルについては、代替する実証試験によって難燃性が確認されており、火災防護に係る審査基準に適合しているものと同</u></p>	<p><u>満足するが、延焼性を確認する IEEE383 垂直トレイ燃焼試験の要求を満足することが困難である。</u></p> <p><u>このため、放射線モニタケーブルは、火災を想定した場合にも延焼が発生しないよう、専用電線管に収納するとともに、電線管の両端は、電線管外部からの酸素供給防止を目的とし、耐火性を有するシール材による処置を行う設計とする。</u></p> <p><u>耐火性を有するシール材を処置した電線管内は外気から容易に酸素の供給がない閉塞した状態であるため、放射線モニタケーブルに火災が発生してもケーブルの燃焼に必要な酸素が不足し、燃焼の維持ができなくなるので、すぐに自己消火し、ケーブルは延焼しない。</u></p> <p><u>このため、専用電線管で収納し、耐火性を有するシール材により酸素の供給防止を講じた放射線モニタケーブルは、IEEE383 垂直トレイ燃焼試験の判定基準を満足するケーブルと同等以上の延焼防止性能を有する。</u></p> <p><u>また、通信連絡設備の機器本体に使用する専用ケーブルについては、以下の通りとする。</u></p> <p><u>通信連絡設備の機器本体に使用する専用ケーブルは、通信事業者の指定するケーブルを使用する必要がある場合や製造者等により機器本体とケーブル(電源アダプタ等含む。)を含めて電気用品としての安全性が確認されている場合、又は電話コード等のように機器本体を移動して使用することを考慮して可とう性が求められる場合は、難燃ケーブルの使用が技術上困難である。</u></p> <p><u>これらのケーブルは、金属製の筐体等に収納する、延焼防止材により保護する、または専用の電線管に敷設する等の措置を講じることにより、ほかの重大事故等対処施設及び設計基準事故対処設備において火災が発生することを防止する。</u></p> <p><u>なお、非難燃ケーブルの代替措置である「複合体」についての実証試験の詳細については、「設計基準対象施設について 8条 火災による損傷の防止 5. 難燃性の向上(非難燃ケーブル)(別添資料-4)東海第二発電所 非難燃ケーブルの対応について」に示す。</u></p> <p>以上より、重大事故等対処施設の機能を有する構築物、系統及び機器に使用するケーブルについては、<u>火災防護に係る審査基準に適合しているもの</u>と考える。<u>非難燃ケーブルについては、代替措置を施し、実証試験により難燃ケーブルを使用した場合と同等以上の難燃性能があることを確認した上で</u></p>	<p>以上より、重大事故等対処施設の機能を有する構築物、系統及び機器に使用するケーブルについては、<u>火災防護に係る審査基準に適合しているもの</u>と考える。</p>	<p>・設備の相違</p> <p>【柏崎6/7, 東海第二】</p> <p>島根2号炉では、IEEE383試験及びUL垂直燃焼試験により難燃性を確認した難燃ケーブルを使用</p>

柏崎刈羽原子力発電所 6/7号炉 (2017.12.20版)	東海第二発電所 (2018.9.18版)	島根原子力発電所 2号炉	備考
<p>等と考える。また、一部の核計装ケーブル及び放射線モニターケーブルは、<u>実証試験により難燃性が確認できないものがあるが、専用電線管への敷設及び難燃性の耐熱シール材処置によりケーブルの延焼を防止する対策を実施することから、十分な保安水準が確保されているもの</u>と考える。</p> <p>(4) 換気設備のフィルタに対する不燃性材料又は難燃性材料の使用</p> <p>重大事故等対処施設を構成する構築物、系統及び機器のうち、換気空調設備のフィルタは、下表に示すとおり「JIS L 1091 (繊維製品の燃焼性試験方法)」又は「JACA No. 11A-2003 (空気清浄装置用ろ材燃焼性試験方法指針 (公益社団法人 日本空気清浄協会))」(試験概要は添付資料3)を満足する難燃性材料を使用する設計とする。(第 41-1-6 表, 第 41-1-12 図)</p> <p>難燃性の換気フィルタの使用状況を添付資料3に示す。</p> <p>なお、下表に示すフィルタはコンクリート製の室内又は金属製の構造物内に設置しており、フィルタ周辺には可燃物はなく、運用面での管理を実施することから火気作業等によりフィルタ火災が発生することはない。</p>	<p><u>使用する設計とすることから、十分な保安水準が確保されていると考える。</u></p> <p>(4) 換気設備のフィルタに対する不燃性材料又は難燃性材料の使用</p> <p>重大事故等対処施設を設置するエリアの換気空調設備のフィルタは、<u>チャコールフィルタを除き、第 41-1-6 表に示すとおり、「JIS L 1091 (繊維製品の燃焼性試験方法)」又は「JACA No. 11A (空気清浄装置用ろ材燃焼性試験方法指針 (公益社団法人 日本空気清浄協会))」により難燃性 (JACA No.11A クラス 3 適合) を満足するものを使用する設計とする。難燃性の換気フィルタの使用について添付資料3に示す。</u></p> <p>また、<u>第 41-1-6 表のフィルタは金属製の構造物内に内包しており、コンクリート製の室内に設置している。なお、フィルタ周辺には可燃物はなく、以下の管理を実施するため、火気作業等によりフィルタ火災が発生することはない。</u></p>	<p>(4) 換気設備のフィルタに対する不燃性材料又は難燃性材料の使用</p> <p>重大事故等対処施設を構成する構築物、系統及び機器のうち、<u>換気空調設備のフィルタは、チャコールフィルタを除き下表に示すとおり「JIS L 1091 (繊維製品の燃焼性試験方法)」又は「JACA No. 11A-2003 (空気清浄装置用ろ材燃焼性試験方法指針 (公益社団法人 日本空気清浄協会))」(試験概要は添付資料3)を満足する難燃性材料を使用する設計とする。(第41-1-6表, 第41-1-11図)</u></p> <p>難燃性の換気フィルタの使用状況を添付資料3に示す。</p> <p>なお、下表に示すフィルタはコンクリート製の室内又は金属製の構造物内に設置しており、フィルタ周辺には可燃物はなく、運用面での管理を実施することから火気作業等によりフィルタ火災が発生することはない。</p>	
<p>運用管理の概要</p> <p>換気設備のフィルタを設置している部屋は下記の運用とする。</p> <p>①点検資機材の仮置き禁止エリアとする。</p> <p>②他エリアの機器を当該エリアに持ち込み点検することを禁止する。</p> <p>③火気取扱い禁止エリアとする。</p> <p>④但し、当該の部屋又は金属製の構造物の補修等で火気(溶接機)を使用する場合は、当該空調の系統隔離(全停止)、近傍のフィルタを取り外し室外に搬出し火気養生を実施した上で火気作業を行う運用とする。</p> <p>換気設備のフィルタの廃棄においては下記の運用とする。</p> <p>①チャコールフィルタは、<u>固体廃棄物として処理を行うまでの間、ドラム缶で収納し保管する。</u></p> <p>②HEPA フィルタは、<u>固体廃棄物として処理するまでの間、不燃シートに包んで保管する。</u></p>	<p>○運用管理の概要</p> <p>換気設備のフィルタを設置している<u>エリアは以下の運用とする。</u></p> <p>①点検資機材の<u>仮置きを禁止するエリアとする。</u></p> <p>②他エリアの機器を当該エリアに<u>持ち込んでの点検を禁止する。</u></p> <p>③火気取扱い禁止エリアとする。</p> <p>④但し、当該部屋又は金属製の構造物の補修等で火気(溶接機)を使用する場合は、<u>当該換気空調設備を停止し隔離する。</u>その後、火気養生を実施した上で火気作業を行う運用とする。</p> <p>換気設備のフィルタの廃棄においては<u>以下の運用とする。</u></p> <p>① チャコールフィルタは、<u>廃棄物として処理を行うまでの間、金属容器で収納し保管する。</u></p> <p>② HEPA フィルタは、<u>廃棄物として処理するまでの間、不燃シートに包んで保管する。</u></p>	<p>運用管理の概要</p> <p>換気設備のフィルタを設置している<u>部屋は下記の運用とする。</u></p> <p>①点検資機材の<u>仮置き禁止エリアとする。</u></p> <p>②他エリアの機器を当該エリアに<u>持ち込み点検することを禁止する。</u></p> <p>③火気取扱い禁止エリアとする。</p> <p>④但し、当該の部屋又は金属製の構造物の補修等で火気(溶接機)を使用する場合は、<u>当該空調の系統隔離(全停止)、近傍のフィルタ全数を取り外し室外に搬出し火気養生を実施した上で火気作業を行う運用とする。</u></p> <p>換気設備のフィルタの廃棄においては<u>下記の運用とする。</u></p> <p>①チャコールフィルタは、<u>固体廃棄物として処理を行うまでの間ドラム缶で収納し保管する。</u></p> <p>②HEPAフィルタは、<u>固体廃棄物として処理するまでの間、不燃シートに包んで保管する。</u></p>	

柏崎刈羽原子力発電所 6/7号炉 (2017.12.20版)	東海第二発電所 (2018.9.18版)	島根原子力発電所 2号炉	備考																																																						
<p>上記運用については、火災防護計画で定めるとともに、関連するマニュアル・ガイド類に反映することとする。</p> <p>以上より、重大事故等対処施設を構成する構築物、系統及び機器のうち、チャコールフィルタを除く換気空調設備のフィルタは難燃性のフィルタを使用することとしていることから、火災防護に係る審査基準に適合しているものとする。</p> <p>第 41-1-6 表：重大事故等対処施設を構成する構築物、系統及び機器のうち、換気空調設備のフィルタ</p> <table border="1" data-bbox="172 667 893 850"> <thead> <tr> <th>フィルタの種類 (チャコールフィルタ以外)</th> <th>材質</th> <th>性能</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>プレフィルタ</td> <td>ガラス繊維</td> <td>難燃性</td> </tr> <tr> <td>HEPA フィルタ</td> <td>ガラス繊維</td> <td>難燃性</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">給気フィルタ</td> <td>ガラス繊維</td> <td>難燃性</td> </tr> <tr> <td>不織布</td> <td>難燃性</td> </tr> </tbody> </table> <p>※給気フィルタ：バッグフィルタ、中性能粒子フィルタなど、空調内の異物を除去するためのフィルタの総称。</p> 	フィルタの種類 (チャコールフィルタ以外)	材質	性能	プレフィルタ	ガラス繊維	難燃性	HEPA フィルタ	ガラス繊維	難燃性	給気フィルタ	ガラス繊維	難燃性	不織布	難燃性	<p>上記運用については、火災防護計画に定めるとともに、関連する規程、ガイド等に反映する。</p> <p>以上より、重大事故等対処施設のうち、チャコールフィルタを除く換気空調設備のフィルタは、難燃性のフィルタを使用する設計とすることから、火災防護に係る審査基準に適合しているものとする。</p> <p>第 41-1-6 表 重大事故等対処施設を設置するエリアの換気空調設備のフィルタ</p> <table border="1" data-bbox="964 674 1656 898"> <thead> <tr> <th>フィルタの種類 (チャコールフィルタ以外)</th> <th>材質</th> <th>性能</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>プレフィルタ</td> <td rowspan="2">グラスファイバ (ガラス繊維)</td> <td rowspan="2">難燃性</td> </tr> <tr> <td>HEPAフィルタ</td> </tr> <tr> <td>給気フィルタ</td> <td>不織布</td> <td></td> </tr> </tbody> </table> <p>※給気フィルタ：バッグフィルタ、中性能粒子フィルタ等、空調内の異物を除去するための総称</p>	フィルタの種類 (チャコールフィルタ以外)	材質	性能	プレフィルタ	グラスファイバ (ガラス繊維)	難燃性	HEPAフィルタ	給気フィルタ	不織布		<p>上記運用については、火災防護計画で定めるとともに、関連する社内マニュアルに反映することとする。</p> <p>以上より、重大事故等対処施設を構成する構築物、系統及び機器のうち、チャコールフィルタを除く換気空調設備のフィルタは難燃性のフィルタを使用することとしていることから、火災防護に係る審査基準に適合しているものとする。</p> <p>第41-1-6表 重大事故等対処施設を構成する構築物、系統及び機器のうち、換気空調設備のフィルタ</p> <table border="1" data-bbox="1757 667 2448 997"> <thead> <tr> <th>フィルタの種類 (チャコールフィルタ以外)</th> <th>材質</th> <th>性能</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>プレフィルタ</td> <td>不織布</td> <td>難燃性</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">低性能フィルタ</td> <td>ガラス繊維</td> <td>難燃性</td> </tr> <tr> <td>グラスファイバー</td> <td>難燃性</td> </tr> <tr> <td rowspan="3">中性能フィルタ</td> <td>不織布</td> <td>難燃性</td> </tr> <tr> <td>グラスファイバー</td> <td>難燃性</td> </tr> <tr> <td>ガラス繊維</td> <td>難燃性</td> </tr> <tr> <td>高性能フィルタ</td> <td>グラスファイバー</td> <td>難燃性</td> </tr> <tr> <td>HEPAフィルタ</td> <td>グラスファイバー</td> <td>難燃性</td> </tr> <tr> <td>デミスタフィルタ</td> <td>SUS304</td> <td>不燃性</td> </tr> <tr> <td>平型フィルタ</td> <td>ガラス繊維</td> <td>難燃性</td> </tr> </tbody> </table> 	フィルタの種類 (チャコールフィルタ以外)	材質	性能	プレフィルタ	不織布	難燃性	低性能フィルタ	ガラス繊維	難燃性	グラスファイバー	難燃性	中性能フィルタ	不織布	難燃性	グラスファイバー	難燃性	ガラス繊維	難燃性	高性能フィルタ	グラスファイバー	難燃性	HEPAフィルタ	グラスファイバー	難燃性	デミスタフィルタ	SUS304	不燃性	平型フィルタ	ガラス繊維	難燃性	<p>・設備の相違 【柏崎 6/7，東海第二】 使用するフィルタの名称及び材質の相違</p>
フィルタの種類 (チャコールフィルタ以外)	材質	性能																																																							
プレフィルタ	ガラス繊維	難燃性																																																							
HEPA フィルタ	ガラス繊維	難燃性																																																							
給気フィルタ	ガラス繊維	難燃性																																																							
	不織布	難燃性																																																							
フィルタの種類 (チャコールフィルタ以外)	材質	性能																																																							
プレフィルタ	グラスファイバ (ガラス繊維)	難燃性																																																							
HEPAフィルタ																																																									
給気フィルタ	不織布																																																								
フィルタの種類 (チャコールフィルタ以外)	材質	性能																																																							
プレフィルタ	不織布	難燃性																																																							
低性能フィルタ	ガラス繊維	難燃性																																																							
	グラスファイバー	難燃性																																																							
中性能フィルタ	不織布	難燃性																																																							
	グラスファイバー	難燃性																																																							
	ガラス繊維	難燃性																																																							
高性能フィルタ	グラスファイバー	難燃性																																																							
HEPAフィルタ	グラスファイバー	難燃性																																																							
デミスタフィルタ	SUS304	不燃性																																																							
平型フィルタ	ガラス繊維	難燃性																																																							
<p>第 41-1-12 図：6 号炉原子炉建屋 3 階 非常用ディーゼル発電機(B) エアフィルタ室の概要</p> <p>(5) 保温材に対する不燃性材料の使用</p> <p>重大事故等対処施設を構成する構築物、系統及び機器に対する保温材は、ロックウール、ガラス繊維、ケイ酸カルシウム、パーライト、金属等、平成 12 年建設省告示第 1400 号に定められたもの、又は建築基準法で不燃性材料として認められたものを使用する設計とする。保温材の使用状況を添付資料 4 に示す。</p>	<p>(5) 保温材に対する不燃性材料の使用</p> <p>重大事故等対処施設を構成する構築物、系統及び機器に対する保温材は、ロックウール、ガラス繊維、ケイ酸カルシウム、パーライト、金属等、平成 12 年建設省告示第 1400 号に定められたもの、または建築基準法で不燃性材料として定められたものを使用する設計とする。保温材の使用の詳細について添付資料 4 に示す。</p>	<p>第41-1-11図 ディーゼル発電機給気消音器フィルタ室の概要</p> <p>(5) 保温材に対する不燃性材料の使用</p> <p>重大事故等対処施設を構成する構築物、系統及び機器に対する保温材は、ロックウール、ガラス繊維、ケイ酸カルシウム、パーライト、金属等、平成12年建設省告示第1400号に定められたもの、建築基準法の不燃材料認定品、又は建築基準法に基づく試験により不燃性材料であることを確認したものを使用する設計とする。保温材の使用状況を添付資料 4 に示す。</p>	<p>・設備の相違 【柏崎 6/7】 設備の構造の相違</p>																																																						

柏崎刈羽原子力発電所 6 / 7号炉 (2017. 12. 20 版)	東海第二発電所 (2018. 9. 18 版)	島根原子力発電所 2号炉	備考
<p>以上より、重大事故等対処施設を構成する構築物、系統及び機器に対する保温材には不燃性材料を使用していることから、火災防護に係る審査基準に適合しているものとする。</p> <p>(6) <u>建屋内装材に対する不燃性材料の使用</u> 重大事故等対処施設を構成する構築物、系統及び機器を設置する建屋の内装材は、ケイ酸カルシウム等、建築基準法で不燃性材料として認められたものを使用する。また、中央制御室の床のカーペットは、消防法施行規則第四条の三に基づき、第三者機関において防災物品の試験を実施し、防災性能を有することを確認した材料を使用する。</p> <p>一方、管理区域の床には耐放射線性・除染性を確保するため、一部の非管理区域の床には防塵性を確保するため、原子炉格納容器内の床、壁には耐腐食性、耐放射線性、除染性の確保を目的として難燃性材料であるコーティング剤を塗布する設計とする。このコーティング剤は、旧建設省告示第 1231 号第 2 試験、<u>ASTM 規格 E84、建築基準法施行令第一条の六又は消防法施行令第四条の三に基づく難燃性が確認された塗料であること</u>、不燃性材料であるコンクリート表面に塗布すること、加熱源を除去した場合はその燃焼部が広がらないことから、当該コーティング剤が発火した場合においても他の構築物、系統又は機器において火災を生じさせるおそれは小さい。</p> <p>このため、耐放射線性・除染性・防塵性及び耐腐食性を確保するためにコンクリート表面に塗布するコーティング剤には、<u>旧建設省告示第 1231 号第 2 試験、ASTM 規格 E84、建築基準法施行令第一条の六又は消防法施行令第四条の三に基づく難燃性が確認された塗料を使用する設計とする</u>。建屋内装材の使用状況を添付資料 5 に示す。</p> <p>以上より、重大事故等対処施設を構成する構築物、系統及び機器を設置する建屋の内装材について、耐腐食性、耐放射線性、除染性又は防塵性を確保するため、一部、不燃性材料</p>	<p>以上より、重大事故等対処施設を構成する構築物、系統及び機器に対する機器に対する保温材には不燃性材料を使用する設計とすることから、火災防護に係る審査基準に適合しているものとする。</p> <p>(6) <u>建屋内装材に対する不燃性材料の使用</u> 重大事故等対処施設を構成する構築物、系統及び機器を設置する建屋の内装材は、ケイ酸カルシウム等、<u>建築基準法に基づく不燃性材料を使用する設計とする</u>。</p> <p><u>ただし、中央制御室の床カーペットは消防法施行規則第四条の三に基づく、第三者機関で防災物品の試験を実施し、防災性能を有することを確認した材料を使用する設計とする。</u></p> <p><u>また、管理区域の床には耐放射線性、除染性及び耐腐食性を確保すること、原子炉格納容器内の床、壁には耐放射線性、除染性及び耐腐食性を確保することを目的としてコーティング剤を塗布する設計とする。</u></p> <p>このコーティング剤は、旧建設省告示 1231 号第 2 試験に基づく難燃性が確認された塗料であること、不燃性材料であるコンクリート表面に塗布すること、加熱源を除去した場合はその燃焼部が広がらないこと、原子炉格納容器内を含む建屋内に設置する安全機能を有する機器等は不燃性又は難燃性の材料を使用し、周辺には可燃物がないことから、当該コーティング剤が発火した場合においても他の構築物、系統及び機器に火災を生じさせるおそれは小さい。 <u>建屋内装材の仕様を、添付資料 5 に示す。</u></p> <p>以上より、重大事故等対処施設を設置する建屋の内装材は、耐放射線性、除染性を確保するため、一部、不燃性でないコーティング剤を使用するが、発火した場合においても他の構</p>	<p>以上より、重大事故等対処施設を構成する構築物、系統及び機器に対する保温材には不燃性材料を使用していることから、火災防護に係る審査基準に適合しているものとする。</p> <p>(6) <u>建物内装材に対する不燃性材料の使用</u> 重大事故等対処施設を構成する構築物、系統及び機器を設置する建物の内装材は、ケイ酸カルシウム等、<u>建築基準法で不燃性材料として認められたものを使用する</u>。また、中央制御室の床のカーペットは、<u>消防法施行令第四条の三に基づき、第三者機関において防災物品の試験を実施し、防災性能を有することを確認した材料を使用する。</u></p> <p>一方、管理区域の床には耐放射線性及び除染性を確保すること、<u>一部の非管理区域の床には防塵性を確保すること</u>、原子炉格納容器内の床、壁には耐放射線性、除染性及び耐腐食性を確保することを目的として<u>難燃性材料であるコーティング剤を塗布する設計とする</u>。このコーティング剤は、旧建設省告示1231号第 2 試験又は<u>建築基準法施行令第一条第六号</u>に基づく難燃性が確認された塗料であること、不燃性材料であるコンクリート表面に塗布すること、加熱源を除去した場合はその燃焼部が広がらないこと、<u>原子炉格納容器内を含む建物内に設置する安全機能を有する機器等は不燃性材料又は難燃性材料を使用し周辺には可燃物がないことから、当該コーティング剤が発火した場合においても他の構築物、系統又は機器において火災を生じさせるおそれは小さい。</u></p> <p>このため、耐放射線性、除染性、防塵性及び耐腐食性を確保するためにコンクリート表面及び原子炉格納容器内の床、壁に塗布するコーティング剤には、<u>旧建設省告示1231号第 2 試験又は建築基準法施行令第一条第六号に基づく難燃性が確認された塗料を使用する設計とする</u>。<u>建物内装材の使用状況を添付資料 5 に示す。</u></p> <p>以上より、重大事故等対処施設を構成する構築物、系統及び機器を設置する建物の内装材について、<u>耐腐食性、耐放射線性、除染性又は防塵性を確保するため、一部、不燃性材料ではない</u></p>	<p>備考</p> <ul style="list-style-type: none"> ・設備の相違 【東海第二】 島根 2 号炉は、一部の床の防塵性を確保するためコーティング剤を塗布する設計 ・設備の相違 【柏崎 6/7、東海第二】 コーティング剤の仕様の相違 ・記載の相違 【柏崎 6/7】 島根 2 号炉は、コーティング剤が発火しても周辺設備に火災を生じさせる恐れが小さい理由を記載 ・設備の相違 【柏崎 6/7、東海第二】 コーティング剤の仕様の相違 ・設備の相違

柏崎刈羽原子力発電所 6 / 7号炉 (2017. 12. 20 版)	東海第二発電所 (2018. 9. 18 版)	島根原子力発電所 2号炉	備考
<p>ではないコーティング剤を使用するが、発火した場合においても他の構築物、系統又は機器において火災を生じさせるおそれは小さいことから、火災防護に係る審査基準に適合しているものと同等と考える。</p> <p>2. 1. 1. 3. 自然現象による火災発生の防止</p>	<p>築物、系統及び機器において火災を生じさせるおそれは小さいことから、火災防護に係る審査基準に適合しているものと同等と考える。</p> <p>2. 1. 1. 3. <u>落雷・地震等の自然現象による火災発生の防止</u></p>	<p>コーティング剤を使用するが、発火した場合においても他の構築物、系統又は機器において火災を生じさせるおそれは小さいことから、火災防護に係る審査基準に適合しているものと同等と考える。</p> <p>2. 1. 1. 3. <u>自然現象による火災発生の防止</u></p>	<p>【柏崎 6/7, 東海第二】 コーティング剤の仕様の相違</p>
<p>[要求事項]</p> <p>2. 1. 3 落雷、地震等の自然現象によって、原子炉施設内の構築物、系統及び機器に火災が発生しないように以下の各号に掲げる火災防護対策を講じた設計であること。</p> <p>(1) 落雷による火災の発生防止対策として、建屋等に避雷設備を設置すること。</p> <p>(2) 安全機能を有する構築物、系統及び機器は、十分な支持性能をもつ地盤に設置するとともに、自らが破壊又は倒壊することによる火災の発生を防止すること。なお、耐震設計については実用発電用原子炉及びその附属施設の位置、構造及び設備の基準に関する規則の解釈（原規技発第 1306193 号（平成 25 年 6 月 19 日原子力規制委員会決定））に従うこと。</p>	<p>[要求事項]</p> <p>2. 1. 3 落雷、地震等の自然現象によって、原子炉施設内の構築物、系統及び機器に火災が発生しないように以下の各号に掲げる火災防護対策を講じた設計であること。</p> <p>(1) 落雷による火災の発生防止対策として、建屋等に避雷設備を設置すること。</p> <p>(2) 安全機能を有する構築物、系統及び機器は、十分な支持性能をもつ地盤に設置するとともに、自らが破壊又は倒壊することによる火災の発生を防止すること。なお、耐震設計については実用発電用原子炉及びその附属施設の位置、構造及び設備の基準に関する規則の解釈（原規技発第 1306193 号（平成 25 年 6 月 19 日原子力規制委員会決定））に従うこと。</p>	<p>[要求事項]</p> <p>2. 1. 3 落雷、地震等の自然現象によって、原子炉施設内の構築物、系統及び機器に火災が発生しないように以下の各号に掲げる火災防護対策を講じた設計であること。</p> <p>(1) 落雷による火災の発生防止対策として、建屋等に避雷設備を設置すること。</p> <p>(2) 安全機能を有する構築物、系統及び機器は、十分な支持性能をもつ地盤に設置するとともに、自らが破壊又は倒壊することによる火災の発生を防止すること。なお、耐震設計については実用発電用原子炉及びその附属施設の位置、構造及び設備の基準に関する規則の解釈（原規技発第1306193 号（平成25 年6 月19 日原子力規制委員会決定））に従うこと。</p>	
<p>柏崎刈羽原子力発電所の安全を確保する上で設計上考慮すべき自然現象としては、網羅的に抽出するために、発電所敷地及びその周辺での発生実績の有無に関わらず、国内外の基準や文献等に基づき事象を収集した。これらの事象のうち、発電所及びその周辺での発生可能性、重大事故等対処設備への影響度、事象進展速度や事象進展に対する時間的余裕の観点から、重大事故等対処設備に影響を与えるおそれがある事象として、地震、津波、風（台風）、竜巻、<u>低温（凍結）</u>、降水、積雪、落雷、地滑り、火山の影響及び<u>生物学的事象</u>を抽出した。</p> <p>これらの自然現象のうち、津波及び地滑りについては、それぞれの現象に対して、重大事故等に対処するために必要な機能が損なわれないように防護することで火災の発生を防止する設計とする。</p> <p>生物学的事象のうちネズミ等の小動物に対して、屋外の重大事故等対処設備は侵入防止対策により影響を受けない設計とする。</p>	<p><u>東海第二発電所</u>の安全を確保する上で設計上考慮すべき自然現象を網羅的に抽出するために、発電所敷地及びその周辺での発生実績の有無に関わらず、国内外の基準や文献等に基づき事象を収集した。これらの事象のうち、発電所敷地及びその周辺での発生可能性、重大事故等対処施設への影響度、事象進展速度や事象進展に対する時間的余裕の観点から、重大事故等対処施設に影響を与えるおそれがある事象として、地震、津波（<u>基準津波を超え敷地に遡上する津波（以下「敷地に遡上する津波」という。）を含む。</u>）、洪水、風（台風）、竜巻、凍結、降水、積雪、落雷、火山の影響、生物学的事象、森林火災及び高潮を抽出した。</p> <p>これらの自然現象のうち、津波（<u>敷地に遡上する津波を含む。</u>）については、重大事故等に対処するために必要な機能が損なわれないように防護することで火災の発生を防止する設計とする。</p> <p>生物学的事象のうちネズミ等の小動物に対して、屋外の重大事故等対処施設は侵入防止対策により影響を受けない設計とする。</p>	<p><u>島根原子力発電所</u>の安全を確保する上で設計上考慮すべき自然現象としては、網羅的に抽出するために、発電所敷地及びその周辺での発生実績の有無に関わらず、国内外の基準や文献等に基づき事象を収集した。これらの事象のうち、発電所及びその周辺での発生可能性、重大事故等対処施設への影響度、事象進展速度や事象進展に対する時間的余裕の観点から、重大事故等対処施設に影響を与えるおそれがある事象として、地震、津波、<u>洪水</u>、風（台風）、竜巻、<u>凍結</u>、降水、積雪、落雷、<u>地滑り</u>、火山の影響及び生物学的事象を抽出した。</p> <p>これらの自然現象のうち、津波及び地滑りについては、<u>それぞれの現象に対して</u>、重大事故等に対処するために必要な機能が損なわれないように防護することで火災の発生を防止する設計とする。</p> <p>生物学的事象のうちネズミ等の小動物に対して、屋外の重大事故等対処施設は侵入防止対策により影響を受けない設計とする。</p>	<p>・事象の相違</p> <p>【柏崎 6/7, 東海第二】 想定する自然現象の相違</p> <p>・事象の相違</p> <p>【柏崎 6/7, 東海第二】 想定する自然現象の相違</p>

柏崎刈羽原子力発電所 6/7号炉 (2017.12.20版)	東海第二発電所 (2018.9.18版)	島根原子力発電所 2号炉	備考
<p><u>低温(凍結)</u>、降水、積雪、及び生物学的事象のうちクラゲ等の海生生物の影響については、火災が発生する自然現象ではなく、火山の影響についても、火山から発電用原子炉施設に到達するまでに火山灰等が冷却されることを考慮すると、火災が発生する自然現象ではない。</p> <p>したがって、落雷、地震、竜巻(風(台風)含む)について、これらの現象によって火災が発生しないように、以下のとおり火災防護対策を講じる設計とする。</p> <p>(1) 落雷による火災の発生防止</p> <p>重大事故等対処施設の構築物、系統及び機器は、落雷による火災発生を防止するため、地盤面から高さ20mを超える建築物には建築基準法に基づき「JIS A 4201 建築物等の避雷設備(避雷針)」に準拠した避雷設備(避雷針、<u>接地網</u>、棟上導体)を設置する設計とする。<u>なお、これらの避雷設備は、耐震性が耐震Sクラス又はSs機能維持の建屋又は主排気筒に設置する設計とする。</u></p> <p>また、送電線については架空地線を設置する設計とするとともに、「2.1.1.1 発電用原子炉施設の火災発生防止(6)過電流による過熱防止対策」に示すとおり、故障回路を早期に遮断する設計とする。(第41-1-13~41-1-14図)</p> <p><u>常設代替交流電源設備のうちガスタービン発電機(燃料地下タンク含む)は、落雷による火災発生を防止するため、避雷設備を設置する設計とする。さらに、ガスタービン発電機の制御回路等に避雷器を設置する設計とする。(第41-1-13図)</u></p> <p><u>可搬型重大事故等対処施設(車両)は、車両に落雷しても、車体が金属であることから、車体及びタイヤを通して大地に落雷の電流が放電される。このため、車両に火災が発生する可能性は低い。</u></p>	<p>凍結、降水、積雪、高潮及び生物学的事象のうちクラゲ等の海生生物の影響については、火災が発生する自然現象ではなく、火山の影響についても、火山から発電用原子炉施設に到達するまでに火山灰等が冷却されることを考慮すると、火災が発生する自然現象ではない。</p> <p><u>洪水については、立地的要因により、重大事故等に対処するために必要な機能に影響を与える可能性がないため、火災が発生するおそれはない。</u></p> <p>したがって、落雷、地震、竜巻(風(台風)を含む)について、これらの現象によって火災が発生しないように、以下のとおり火災防護対策を講じる設計とする。</p> <p>また、森林火災についても、以下のとおり火災防護対策を講じる設計とする。</p> <p>(1) 落雷による火災の発生防止</p> <p>重大事故等対処施設の構築物、系統及び機器は、落雷による火災発生を防止するため、地盤面から高さ20mを超える建築物には、<u>建築基準法「JIS A 4201 建築物等の避雷設備(避雷針)(1992年度版)」又は「JIS A 4201 建築物等の雷保護(2003年度版)」に準拠した避雷設備の設置、接地網の敷設を行う設計とする。なお、これらの避雷設備は、基準地震動Ssに対して機能維持可能な排気筒、常設代替高圧電源装置置場、緊急時対策所建屋に設置する設計とする。</u></p> <p>また、送電線は、<u>架空地線を設置する設計とするとともに、「2.1.1.1(6)過電流による過熱防止対策」に示すとおり、故障回路を早期に遮断する設計とする。</u></p> <p><u>避雷設備の設置建屋を第41-1-15図に、排気筒の避雷設備を第41-1-16図に示す。</u></p> <p><u>常設代替高圧電源装置置場には、落雷による火災発生を防止するため、避雷設備の設置、設置網の敷設を行う設計とする。</u></p>	<p><u>洪水</u>、凍結、降水、積雪及び生物学的事象のうちクラゲ等の海生生物の影響については、火災が発生する自然現象ではなく、火山の影響についても、火山から発電用原子炉施設に到達するまでに火山灰等が冷却されることを考慮すると、火災が発生する自然現象ではない。</p> <p>したがって、落雷、地震及び竜巻(風(台風)含む。)について、これらの現象によって火災が発生しないように、以下のとおり火災防護対策を講じる設計とする。</p> <p><u>また、森林火災についても、以下のとおり火災防護対策を講じる設計とする。</u></p> <p>(1) 落雷による火災の発生防止</p> <p>重大事故等対処施設の構築物、系統及び機器は、落雷による火災発生を防止するため、地盤面から高さ20mを超える建築物には建築基準法に基づき「JIS A 4201 建築物等の避雷設備(避雷針)」又は「<u>JIS A 4201 建築物等の雷保護</u>」に準拠した避雷設備(避雷針、<u>架空地線</u>、棟上導体等)の設置及び接地網の布設を行う設計とする。<u>なお、これらの避雷設備は、<u>基準地震動に対して機能維持可能な建物又は排気筒に設置する設計とする。</u></u></p> <p>また、送電線については架空地線を設置するとともに、「2.1.1.1 発電用原子炉施設の火災発生防止(6)過電流による過熱防止対策」に示すとおり、故障回路を早期に遮断する設計とする。(第41-1-12図、第41-1-13図)</p>	<p>・事象の相違 【柏崎6/7、東海第二】 想定する自然現象の相違</p> <p>・記載の相違 【柏崎6/7】 島根2号炉は、森林火災による原子炉施設への延焼防止対策として防火帯を設置していることを記載</p> <p>・設備の相違 【柏崎6/7】 構築物毎のJIS適用年の相違</p> <p>・設備の相違 【柏崎6/7、東海第二】 島根2号炉は、常設代替交流電源設備(ガスタービン発電機)を屋内に設置しているため、建物に避雷設備を設置</p>

柏崎刈羽原子力発電所 6/7号炉 (2017.12.20版)	東海第二発電所 (2018.9.18版)	島根原子力発電所 2号炉	備考
<p>なお、可搬型重大事故等対処施設(車両)は高台の2箇所(荒浜側、大湊側)に分散配置しており、落雷により片側に駐車している車両に故障が発生しても、他方に同じ機能を有した車両を配備していることから可搬型重大事故等対処施設(車両)のすべての機能が喪失することはない。(補足 41-3 添付資料 1)</p> <p>以上より、重大事故等対処施設の構築物、系統及び機器は、落雷による火災の発生防止対策を実施する設計としていることから、火災防護に係る審査基準に適合しているものと考え</p>  <p>(主排気筒)</p>  <p>(常設代替交流電源設備)</p> <p>第 41-1-13 図：避雷設備の設置例</p> <p>避雷設備設置箇所</p> <ul style="list-style-type: none"> ・原子炉建屋(棟上導体) ・タービン建屋(棟上導体) ・廃棄物処理建屋(棟上導体) ・主排気筒 ・5号炉原子炉建屋(棟上導体) ・5号炉主排気筒 	<p>以上より、重大事故等対処施設の構築物、系統及び機器は、落雷による火災の発生防止対策を実施する設計としていることから、火災防護に係る審査基準に適合しているものと考え</p>  <p>□：避雷設備</p> <p>第 41-1-16 図 排気筒の避雷設備</p> <p>【避雷設備設置箇所】</p> <ul style="list-style-type: none"> ・排気筒(避雷針) ・常設代替高圧電源装置置場(避雷針) ・緊急時対策所建屋(避雷針) 	<p>以上より重大事故等対処施設の構築物、系統及び機器は、落雷による火災の発生防止対策を実施する設計としていることから、火災防護に係る審査基準に適合しているものと考え</p>   <p>第41-1-12図 避雷設備の設置例(排気筒)</p> <p>【避雷設備設置箇所】</p> <ul style="list-style-type: none"> ・原子炉建物(棟上導体, 避雷針) ・廃棄物処理建物(棟上導体) ・排気筒(避雷針) ・緊急時対策所(水平導体, 避雷針) ・ガスタービン発電機建物(避雷針, 水平導体) 	<p>備考</p> <ul style="list-style-type: none"> ・設備の相違 【柏崎6/7, 東海第二】 設備の構造の相違 ・設備の相違 【柏崎6/7, 東海第二】 建物の設置条件を考慮した避雷設備の選定及び設置場所の相違

柏崎刈羽原子力発電所 6 / 7号炉 (2017. 12. 20 版)	東海第二発電所 (2018. 9. 18 版)	島根原子力発電所 2号炉	備考
<div data-bbox="181 260 896 873" data-label="Image"> </div> <p data-bbox="261 884 780 915">第 41-1-14 図：避雷設備の設置対象建屋等</p> <p data-bbox="169 974 557 1005">(2) 地震による火災の発生防止</p> <p data-bbox="186 1018 908 1274">重大事故等対処施設は、施設の区分に応じて十分な支持性能をもつ地盤に設置するとともに、「実用発電用原子炉及びその附属施設の位置、構造及び設備の基準に関する規則第三十九条」に示す要求を満足するよう、「実用発電用原子炉及びその附属施設の位置、構造及び設備の基準に関する規則の解釈」に従い耐震設計を行う設計とする。</p> <p data-bbox="186 1375 908 1497">また、重大事故等対処施設の設置場所にある油内包の耐震 B クラス、C クラス機器等は、基準地震動により油が漏えいしないよう設計する。</p> <p data-bbox="186 1512 908 1633">以上より、重大事故等対処施設は、地震による火災の発生防止対策を実施する設計としていることから、火災防護に係る審査基準に適合しているものとする。</p> <p data-bbox="169 1690 798 1722">(3) 竜巻（風（台風）含む）による火災の発生防止</p> <p data-bbox="186 1734 908 1856">屋外の重大事故等対処施設は、重大事故時の竜巻（風（台風）を含む）発生を考慮し、竜巻防護対策設備の設置や固縛等により、火災の発生防止を講じる設計とする。</p>	<div data-bbox="952 260 1668 873" data-label="Image"> </div> <p data-bbox="1095 884 1525 915">第 41-1-15 図 避雷設備の設置建屋</p> <p data-bbox="946 974 1335 1005">(2) 地震による火災の発生防止</p> <p data-bbox="976 1018 1697 1140">重大事故等対処施設は、施設の区分に応じて十分な支持性能をもつ地盤に設置するとともに、<u>自らが破壊又は倒壊することによる火災の発生を防止する。</u></p> <p data-bbox="976 1155 1697 1362">なお、<u>耐震については「実用発電用原子炉及びその附属施設の位置、構造及び設備の基準に関する規則第三十九条」</u>に示す要求を満足するよう、「実用発電用原子炉及びその附属施設の位置、構造及び設備の基準に関する規則の解釈」に従い耐震設計を行う設計とする。</p> <p data-bbox="976 1375 1697 1497">また、重大事故等対処施設の設置場所にある油内包の耐震 B クラス、C クラス<u>設備等は</u>、基準地震動 S_g により油が漏えいしないよう設計する。</p> <p data-bbox="976 1512 1697 1633">以上より、<u>発電用原子炉施設内の構築物、系統及び機器は</u>、地震による火災の発生防止対策を実施する設計とすることから、<u>火災防護に係る審査基準に適合しているものとする。</u></p> <p data-bbox="928 1690 1587 1722">(3) 竜巻（風（台風）を含む。）による火災の発生防止</p> <p data-bbox="976 1734 1697 1856">屋外の重大事故等対処施設は、重大事故時の竜巻（風（台風）を含む。）発生を考慮し、<u>竜巻飛来物防護対策設備の設置や固縛等により</u>、火災の発生防止を講じる設計とする。</p>	<div data-bbox="1742 260 2457 873" data-label="Image"> </div> <p data-bbox="1843 884 2356 915">第 41-1-13 図 避雷設備の設置対象建物等</p> <p data-bbox="1742 974 2119 1005">(2) 地震による火災の発生防止</p> <p data-bbox="1760 1018 2481 1274">重大事故等対処施設は、施設の区分に応じて十分な支持性能をもつ地盤に設置するとともに、「実用発電用原子炉及びその附属施設の位置、構造及び設備の基準に関する規則第三十九条」に示す要求を満足するよう、「実用発電用原子炉及びその附属施設の位置、構造及び設備の基準に関する規則の解釈」に従い耐震設計を行う設計とする。</p> <p data-bbox="1760 1375 2481 1497">また、重大事故等対処施設の設置場所にある油内包の耐震 B クラス、C クラス<u>機器等は</u>、基準地震動により油が漏えいしないよう設計する。</p> <p data-bbox="1760 1512 2481 1633">以上より、<u>重大事故等対処施設は</u>、地震による火災の発生防止対策を実施する設計としていることから、<u>火災防護に係る審査基準に適合しているものとする。</u></p> <p data-bbox="1742 1690 2377 1722">(3) 竜巻（風（台風）含む。）による火災の発生防止</p> <p data-bbox="1760 1734 2481 1856">屋外の重大事故等対処施設は、重大事故時の竜巻（風（台風）含む。）発生を考慮し、<u>竜巻防護対策設備の設置や固縛等により</u>、火災の発生を防止する設計とする。</p>	

柏崎刈羽原子力発電所 6/7号炉 (2017.12.20版)	東海第二発電所 (2018.9.18版)	島根原子力発電所 2号炉	備考
<p>以上より、屋外の重大事故等対処施設は、竜巻（風（台風含む））による火災の発生を防止する設計としていることから、火災防護に係る審査基準に適合しているものとする。</p> <p>(4) 森林火災による火災の発生防止</p> <p>屋外の重大事故等対処施設は、外部火災影響評価（発電所敷地外で発生する森林火災の影響評価）を行い、森林火災による原子炉施設への延焼防止対策として発電所敷地内に設置した防火帯（幅 20m）で囲んだ内側に配置することで、火災の発生を防止する設計とする。</p> <p><u>屋外の火災区域又は火災区画の一部は防火帯に近接しているが、当該箇所における森林火災発生時の放射強度は最大でも 2.1kw/m² 程度*であり、常設代替交流電源設備や可搬型重大事故等対処施設である車両に影響を及ぼすような放射強度ではないことを確認している。</u></p> <p><u>なお、中央交差点近傍における森林火災の燃焼継続時間（約 14 時間）のうち、中央交差点において、人が長時間さらされても苦痛を感じない放射熱強度（放射強度）である 1.6kW/m² を超えている時間は数十秒程度である。</u></p> <p><u>※石油コンビナートの防災アセスメント指針（平成 25 年 3 月 消防庁特殊災害室）では、人が長時間さらされても苦痛を感じない放射強度を 1.6 kw/m²、1 分間以内で痛みを感じる強度を 2.3kw/m² としている。</u></p> <p><u>また、防火帯と、6号及び7号炉の燃料設備（D/G 軽油タンク）、常設代替交流電源設備の燃料地下タンクを設置する火災区域又は火災区画は、重ならない配置設計とする。（第 41-1-15 図）</u></p> <p><u>一方、防止でも緩和でもない重大事故等対処施設であるモニタリング・ポスト用発電機については防火帯で囲んだ外側に配置しているが、万一森林火災が発生しても、重大事故等対処施設である可搬型モニタリングポストによって放射線量の測定機能を確保することができる。</u></p> <p>以上より、屋外の重大事故等対処施設は、森林火災による火災の発生を防止する設計としていることから、火災防護に係る審査基準に適合しているものとする。</p>	<p>(4) 森林火災による火災の発生防止</p> <p>屋外の重大事故等対処施設は、「<u>原子炉設置許可変更申請書添付資料 1.7.9 外部火災防護に関する基本方針</u>」に基づき外部火災影響評価（発電所敷地外で発生する森林火災の影響評価）を行い、森林火災による<u>発電用原子炉施設</u>への延焼防止対策として発電所敷地内に設置した防火帯で囲んだ内側に配置することで、火災の発生を防止する設計とする。</p>	<p>以上より、屋外の重大事故等対処施設は、竜巻（風（台風含む。））による火災の発生を防止する設計としていることから、火災防護に係る審査基準に適合しているものとする。</p> <p>(4) 森林火災による火災の発生防止</p> <p>屋外の重大事故等対処施設は、外部火災影響評価（発電所敷地外で発生する森林火災の影響評価）を行い、森林火災による<u>原子炉施設</u>への延焼防止対策として発電所敷地内に設置した防火帯（<u>評価上必要とされる防火帯幅19.5mに対し、幅約 21mを確保</u>）で囲んだ内側に配置することで、火災の発生を防止する設計とする。</p>	<p>備考</p> <ul style="list-style-type: none"> ・設備の相違 【柏崎 6/7, 東海第二】 評価上必要となる防火帯幅の相違 ・設備の相違 【柏崎 6/7】 島根 2 号炉では、防火帯に近接した屋外の火災区域はない なお、森林火災発生時においても屋外の車両又は活動に影響がないよう防火帯を設置

柏崎刈羽原子力発電所 6 / 7号炉 (2017. 12. 20 版)	東海第二発電所 (2018. 9. 18 版)	島根原子力発電所 2号炉	備考
<div data-bbox="178 262 881 814" data-label="Image"> </div> <div data-bbox="124 835 917 961" data-label="Caption"> <p>第 41-1-15 図 : 防火帯と燃料設備 (D/G 軽油タンク)・常設代替 交流電源設備 (ガスタービン発電機一式, 燃料地下タンク含む) の位置関係</p> </div>			


柏崎刈羽原子力発電所 6 / 7号炉 (2017. 12. 20 版)	東海第二発電所 (2018. 9. 18 版)	島根原子力発電所 2号炉	備考
<p>2.1.2. 火災の感知, 消火 2.1.2.1. 早期の火災感知及び消火</p> <p>[要求事項]</p> <p>2.2.1 火災感知設備及び消火設備は、以下の各号に掲げるように、安全機能を有する構築物、系統及び機器に対する火災の影響を限定し、早期の火災感知及び消火を行える設計であること。</p> <p>(1) 火災感知設備</p> <p>① 各火災区域における放射線、取付面高さ、温度、湿度、空気流等の環境条件や予想される火災の性質を考慮して型式を選定し、早期に火災を感知できる場所に設置すること。</p> <p>② <u>火災を早期に感知できるよう固有の信号を発する異なる種類の感知器又は同等の機能を有する機器を組合せて設置すること。また、その設置にあたっては、感知器等の誤作動を防止するための方策を講じること。</u></p> <p>③ 外部電源喪失時に機能を失わないように、電源を確保する設計であること。</p> <p>④ 中央制御室等で適切に監視できる設計であること。</p> <p>(参考)</p> <p>(1) 火災感知設備について</p> <p>早期に火災を感知し、かつ、誤作動（火災でないにもかかわらず火災信号を発すること）を防止するための方策がとられていること。</p> <p>(早期に火災を感知するための方策)</p> <p>・固有の信号を発する異なる種類の感知器としては、例えば、<u>煙検出設備と炎感知器のような組み合わせとなっていること。</u></p>	<p>2.1.2 火災の感知, 消火 2.1.2.1 早期の火災感知及び消火</p> <p>[要求事項]</p> <p>2.2.1 火災感知設備及び消火設備は、以下の各号に掲げるように、安全機能を有する構築物、系統及び機器に対する火災の影響を限定し、早期の火災感知及び消火を行える設計であること。</p> <p>(1) 火災感知設備</p> <p>① 各火災区域における放射線、取付面高さ、温度、湿度、空気流等の環境条件や予想される火災の性質を考慮して型式を選定し、早期に火災を感知できる場所に設置すること。</p> <p>② <u>火災を早期に感知できるよう固有の信号を発する異なる種類の感知器又は同等の機能を有する機器を組合せて設置すること。また、その設置にあたっては、感知器等の誤作動を防止するための方策を講じること。</u></p> <p>③ 外部電源喪失時に機能を失わないように、電源を確保する設計であること。</p> <p>④ 中央制御室等で適切に監視できる設計であること。</p> <p>(参考)</p> <p>(1) 火災感知設備について</p> <p>早期に火災を感知し、かつ、誤作動（火災でないにもかかわらず火災信号を発すること）を防止するための方策がとられていること。</p> <p>(早期に火災を感知するための方策)</p> <p>・固有の信号を発する異なる種類の感知器としては、例えば、<u>煙感知器と炎感知器のような組み合わせとなっていること。</u></p>	<p>2.1.2. 火災の感知, 消火 2.1.2.1. 早期の火災感知及び消火</p> <p>[要求事項]</p> <p>2.2.1 火災感知設備及び消火設備は、以下の各号に掲げるように、安全機能を有する構築物、系統及び機器に対する火災の影響を限定し、早期の火災感知及び消火を行える設計であること。</p> <p>(1) 火災感知設備</p> <p>① 各火災区域における放射線、取付面高さ、温度、湿度、空気流等の環境条件や予想される火災の性質を考慮して型式を選定し、早期に火災を感知できるよう固有の信号を発する異なる感知方式の感知器等（感知器及びこれと同等の機能を有する機器をいう。以下同じ。）をそれぞれ設置すること。また、その設置にあたっては、感知器等の誤作動を防止するための方策を講ずること。</p> <p>② <u>感知器については消防法施行規則（昭和36年自治省令第6号）第23条第4項に従い、感知器と同等の機能を有する機器については同項において求める火災区域内の感知器の網羅性及び火災報知設備の感知器及び発信機に係る技術上の規格を定める省令（昭和56年自治省令第17号）第12条から第18条までに定める感知性能と同等以上の方法により設置すること。</u></p> <p>③ 外部電源喪失時に機能を失わないように、電源を確保する設計であること。</p> <p>④ 中央制御室で適切に監視できる設計であること。</p> <p>(参考)</p> <p>(1) 火災感知設備について</p> <p>早期に火災を感知し、かつ、誤作動（火災でないにもかかわらず火災信号を発すること）を防止するための方策がとられていること。</p> <p><u>なお、感知の対象となる火災は、火炎を形成できない状態で燃焼が進行する無炎火災を含む。</u></p> <p>(早期に火災を感知するための方策)</p> <p>・固有の信号を発する異なる感知方式の感知器等をそれぞれ設置することとは、例えば、<u>熱感知器と煙感知器のような感知方式が異なる感知器の組合せや熱感知器と同等</u></p>	

柏崎刈羽原子力発電所 6 / 7号炉 (2017. 12. 20 版)	東海第二発電所 (2018. 9. 18 版)	島根原子力発電所 2号炉	備考
<p>・感知器の設置場所を1つずつ特定することにより火災の発生場所を特定することができる受信機<u>を用いられている</u>こと。</p> <p>(誤作動を防止するための方策)</p> <p>・平常時の状況(温度、煙の濃度)を監視し、かつ、火災現象(急激な温度や煙の濃度の上昇)を把握することができるアナログ式の感知器を用いられていること。</p> <p>感知器取付面の位置が高いこと等から点検が困難になるおそれがある場合は、自動試験能又は遠隔試験機能により点検を行うことができる感知器が用いられていること。</p> <p>炎感知器又は熱感知器に代えて、赤外線感知機能等を備えた監視カメラシステムを用いても差し支えない。この場合、死角となる場所がないように当該システムが適切に設置されていること。</p>	<p>・感知器の設置場所を1つずつ特定することにより火災の発生場所を特定することができる受信機<u>を用いられている</u>こと。</p> <p>(誤作動を防止するための方策)</p> <p>・平常時の状況(温度、煙の濃度)を監視し、かつ、火災現象(急激な温度や煙の濃度の上昇)を把握することができるアナログ式の感知器を用いられていること。感知器取付面の位置が高いこと等から点検が困難になるおそれがある場合は、自動試験能又は遠隔試験機能により点検を行うことができる感知器が用いられていること。炎感知器又は熱感知器に代えて、赤外線感知機能等を備えた監視カメラシステムを用いても差し支えない。この場合、死角となる場所がないように当該システムが適切に設置されていること。</p>	<p><u>の機能を有する赤外線カメラと煙感知器のような組合せとなっていること。</u></p> <p>・感知器の設置場所を1つずつ特定することにより火災の発生場所を特定することができる受信機<u>が用いられている</u>こと。</p> <p>(誤作動を防止するための方策)</p> <p>・平常時の状況(温度、煙の濃度)を監視し、かつ、火災現象(急激な温度や煙の濃度の上昇)を把握することができるアナログ式の感知器を用いられていること。</p> <p>感知器取付面の位置が高いこと等から点検が困難になるおそれがある場合は、自動試験機能又は遠隔試験機能により点検を行うことができる感知器が用いられていること。</p> <p>炎感知器又は熱感知器に代えて、赤外線感知機能等を備えた監視カメラシステムを用いても差し支えない。この場合、死角となる場所がないように当該システムが適切に設置されていること。</p>	
<p>本要求は、重大事故等対処施設を火災から防護することを目的とした要求であることを考慮すると、以下のとおり、重大事故等に対処するために必要な機能を有する構築物、系統及び機器に対して、以下のとおり早期の火災感知及び消火を行える設計とする。</p> <p>(1) 火災感知設備</p> <p>火災感知設備は、重大事故等対処施設を設置する火災区域又は火災区画の火災を早期に感知できるよう設置する設計とする。</p> <p>(補足 41-4)</p> <p>火災感知器と受信機を含む火災受信機盤等で構成される火災感知設備は、<u>以下を踏まえた設計とする。</u></p> <p>① 火災感知器の環境条件等の考慮</p> <p>火災感知設備の火災感知器は、各火災区域又は火災区画における放射線、取付面高さ、温度、湿度、空気流等の環境条件や、炎が生じる前に発煙すること等、予想される火災の性質を考慮して火災感知器を設置する設計とする。</p>	<p><u>火災の感知及び消火については、重大事故等対処施設を構成する構築物、系統及び機器に対して、早期の火災感知及び消火を行うための火災感知設備及び消火設備を設置する設計とする。</u></p> <p>(1) 火災感知設備</p> <p>火災感知設備は、重大事故等対処施設を構成する構築物、<u>系統及び機器</u>を設置する火災区域又は火災区画の火災を早期に感知できるよう設置する設計とする。(資料 41-4)</p> <p>火災感知器と受信機を含む火災受信機盤等で構成される火災感知設備は、<u>以下を踏まえて設置する設計とする。</u></p> <p>① 火災感知器の環境条件等の考慮</p> <p>火災感知設備の火災感知器は、火災区域又は火災区画における放射線、取付面高さ、温度、湿度、空気流等の環境条件や、炎が生じる前に発煙すること等、予想される火災の性質を考慮して設置する設計とする。</p>	<p>本要求は、<u>重大事故等対処施設を火災から防護することを目的とした要求であることを考慮すると、以下のとおり、重大事故等に対処するために必要な機能を有する構築物、系統及び機器に対して、以下のとおり早期の火災感知及び消火を行える設計とする。</u></p> <p>(1) 火災感知設備</p> <p>火災感知設備は、重大事故等対処施設を設置する火災区域又は火災区画の火災を早期に<u>感知するために設置する設計とする。</u></p> <p>(補足41-4)</p> <p>火災感知器と受信機を含む火災受信機盤等で構成される火災感知設備は、<u>以下を踏まえた設計とする。</u></p> <p>① 火災感知器の環境条件等の考慮</p> <p>火災感知設備の火災感知器は、<u>各火災区域又は火災区画</u>における放射線、取付面高さ、温度、湿度、空気流等の環境条件や、炎が生じる前に発煙すること等、予想される火災の性質を考慮して<u>火災感知器</u>を設置する設計とする。</p>	


柏崎刈羽原子力発電所 6/7号炉 (2017.12.20版)	東海第二発電所 (2018.9.18版)	島根原子力発電所 2号炉	備考
<p>原子炉格納容器内の火災感知器は、放射線及び温度、取付面高さ等の環境条件や予想される火災の性質を考慮して、アナログ式の煙感知器及び熱感知器を設置する設計とする。</p> <p>なお、火災感知器の設置箇所については、消防法施行規則第23条に基づく設置範囲にしたがって設置する設計とする。</p> <p><u>重大事故等対処施設を設置する火災区域又は火災区画のうち、建屋内に設置する火災感知設備については感知器を一つずつ特定できる機能を有する設計とする。屋外にある火災区域又は火災区画の一部については、炎感知器、赤外線感知機能を備えた熱感知カメラ又は煙吸引式検出設備を設置する設計としており、これらは火災を感知した個々の感知器を特定せず火災区域又は火災区画ごとの警報を発報するが、監視対象区域は屋外であり、警報確認後の現場確認において火災源の特定が可能であることから適用可能とする。</u></p> <p><u>また、5号炉原子炉建屋内緊急時対策所用可搬型電源設備ケーブルを敷設する屋外の電線管については、光ファイバケーブル式熱感知器を設置する。光ファイバケーブル式熱感知器は火災区域又は火災区画ごとの警報を発報するが、中央制御室に設置した火災受信機において、センサ用光ファイバケーブルの長手方向に対して約2m間隔で火源の特定が可能であり、早期の消火活動を行うことができることから適用可能とする。</u></p>	<p><u>設計基準対象設備であり、かつ、重大事故等対処施設でもある機器に使用する難燃ケーブルの代替措置とした複合体内部についても火災感知器を設置する設計とする</u></p> <p><u>なお、重大事故等対処施設を設置する火災区域又は火災区画のうち、常設代替高圧電源装置置場、海水ポンプを設置するエリアは、屋外環境であることを踏まえアナログ式の屋外仕様の熱感知カメラ（赤外線方式）、及び非アナログ式の屋外仕様の炎感知器（赤外線方式）を設置する設計とする。また、中央制御室の床下コンクリートピットは、煙感知器及び熱感知器を設置する設計とする。</u></p>	<p><u>原子炉格納容器内の火災感知器は、放射線及び温度、取付面高さ等の環境条件や予想される火災の性質を考慮して、アナログ式の煙感知器及び熱感知器を設置する設計とする。</u></p> <p><u>なお、火災感知器の設置箇所については、消防法施行規則第23条に基づく設置範囲にしたがって設置する設計とする。</u></p> <p><u>重大事故等対処施設を設置する火災区域又は火災区画に設置する火災感知器設備については、感知器を一つずつ特定できる機能を有する設計とする。</u></p>	<p>・記載の相違 【東海第二】 東海第二は、2.1.2.1(1).②「原子炉格納容器」に記載</p> <p>・設備の相違 【東海第二】 島根2号炉では、消防法施行規則第23条に基づく設置範囲にしたがって感知器を設置し、個々の感知器を特定可能な設計</p> <p>・設備の相違 【柏崎6/7、東海第二】 島根2号炉では、屋外については、アナログ式の熱感知カメラ及び非アナログ式の炎感知器を設置</p> <p>・設備の相違 【東海第二】 島根2号炉では、IEEE383試験及びUL垂直燃焼試験により難燃性を確認した難燃ケーブルを使用</p> <p>また、島根2号炉では、屋外については、アナログ式の熱感知カメラ及び非アナログ式の炎感知器を設置し、中央制御室床下のケーブル処理室にはアナログ式</p>

柏崎刈羽原子力発電所 6 / 7号炉 (2017. 12. 20 版)	東海第二発電所 (2018. 9. 18 版)	島根原子力発電所 2号炉	備考
<p>② 固有の信号を発する異なる種類の感知器の設置</p> <p>火災感知設備の火災感知器は、平常時の状況（温度、煙濃度）を監視し、火災現象（急激な温度や煙の濃度の上昇）を把握することができるアナログ式で、かつ火災を早期に感知できるよう固有の信号を発する異なる種類の煙感知器と熱感知器を基本として設置する設計とする。炎感知器は非アナログ式であるが、炎が発する赤外線又は紫外線を感知するため、炎が生じた時点で感知することができ、火災の早期感知に優位性がある。ここで、アナログ式とは「平常時の状況（温度、煙の濃度）を監視し、かつ、火災現象（急激な温度や煙の濃度の上昇）を把握することができる」と定義し、非アナログ式とは「平常時の状況（温度、煙の濃度）を監視することはできないが、火災現象（急激な温度や煙の濃度の上昇等）を把握することができる」と定義する。</p> <p>以下に、上記に示す火災感知器の組み合わせのうち特徴的な火災区域又は火災区画を示す。</p> <p>○ 原子炉建屋オペレーティングフロア</p> <p>原子炉建屋オペレーティングフロアは天井が高く大空間となっているため、火災による熱が周囲に拡散することから、熱感知器による感知は困難である。このため、アナログ式の「光電分離型煙感知器」、及び非アナログ式の「炎感知器」を消防法に準じて監視範囲として火災の検知に影響を及ぼす死角がないように設置する設計とする。</p> <p>なお、炎感知器は非アナログ式であるが、誤作動防止対策については「常設代替交流電源設備（ガスタービン発電機一式、燃料地下タンク含む）設置エリア、可搬型重大事故等対処施設設置エリア、モニタリング・ポスト用発電機エリア、非常用ディーゼル発電機燃料移送系ポンプエリア」で使用する炎感知器と同様である。</p>	<p>② 固有の信号を発する異なる種類の感知器の設置</p> <p>火災感知設備の火災感知器は、上記①の環境条件等を考慮し、火災感知器を設置する火災区域又は火災区画の重大事故等対処施設の火災を早期に感知できるように固有の信号を発するアナログ式煙感知器、アナログ式熱感知器を組合せて設置する設計とする。</p> <p>非アナログ式の防爆型の煙感知器、非アナログ式の防爆型の熱感知器及び炎感知器の異なる種類の感知器も環境条件を考慮し、アナログ式に非アナログ式も含めた組み合わせで設置する設計とする。炎感知器は非アナログ式であるが、炎が発する赤外線や紫外線を感知するため、煙や熱と比べて感知器に到達する時間遅れがなく、火災の早期感知に優位性がある。</p> <p>ここで、アナログ式とは「平常時の状況（温度、煙の濃度）を監視し、かつ、火災現象（急激な温度や煙の濃度の上昇）の火災情報信号を連続的に送信し受信機にて把握することができる」と定義し、非アナログ式とは「平常時の状況（温度、煙の濃度）を監視することはできないが、火災現象（急激な温度や煙の濃度の上昇等）を把握することができる」と定義する。</p> <p>以下に、上記に示す火災感知器の組み合わせのうち、特徴的な火災区域又は火災区画に設置する火災感知器の組合せや運用を示す。</p> <p>○原子炉建屋原子炉棟6階（オペレーティングフロア）</p> <p>原子炉建屋原子炉棟6階（オペレーティングフロア）は天井が高く大空間となっているため、火災による熱が周囲に拡散することから、熱感知器による感知は困難である。このため、アナログ式の光電分離型煙感知器と非アナログ式の炎感知器（赤外線方式）をそれぞれの監視範囲に火災の検知に影響を及ぼす死角がないように設置する設計とする。</p>	<p>② 固有の信号を発する異なる感知方式の感知器の設置</p> <p>火災感知設備の火災感知器は、平常時の状況（温度、煙濃度）を監視し、火災現象（急激な温度や煙の濃度の上昇）を把握することができるアナログ式で、かつ火災を早期に感知できるよう固有の信号を発する異なる感知方式の煙感知器と熱感知器を基本として設置する設計とする。炎感知器は、非アナログ式であるが、炎が発する赤外線又は紫外線を感知するため、炎が生じた時点で感知することができ、火災の早期感知に優位性がある。ここで、アナログ式とは「平常時の状況（温度、煙の濃度）を監視し、かつ、火災現象（急激な温度や煙の濃度の上昇）を把握することができる」と定義し、非アナログ式とは「平常時の状況（温度、煙の濃度）を監視することはできないが、火災現象（急激な温度や煙の濃度の上昇等）を把握することができる」と定義する。</p> <p>以下に、上記に示す火災感知器の組み合わせのうち特徴的な火災区域又は火災区画を示す。</p> <p>○ 原子炉建物オペレーティングフロア</p> <p>原子炉建物オペレーティングフロアは天井が高く大空間となっているため、火災による熱が周囲に拡散することから、熱感知器による感知は困難である。このため、アナログ式の光電分離型煙感知器及び非アナログ式の炎感知器をそれぞれの監視範囲に火災の検知に影響を及ぼす死角がないように設置する設計とする。</p> <p>炎感知器は、非アナログ式であるが、平常時より炎の波長の有無を連続監視し、火災現象（急激な環境変化）を把握できることから、アナログ式と同等の機能を有する。また、感知原理に「赤外線3波長式」（物質の燃焼時に発生する特有な放射エネルギーの波長帯を3つ検知した場合にのみ発報する）を採用し誤作動防止を図る。さらに、建物内に設置していることから、外光があたらず、高温物体</p>	<p>の煙感知器と熱感知器を設置</p> <p>・記載及び設備の相違 【柏崎6/7、東海第二】 島根2号炉では、炎感知器の誤作動防止対策を記載 なお、炎感知器の設置場所は、柏崎6/7と相違</p>

原子炉建屋オペレーティングフロアに設置する火災感知器の設置概要を第 41-1-16~41-1-17 図に示す。




第 41-1-16 図：原子炉建屋オペレーティングフロアの火災感知器の設置概要




第 41-1-17 図：光電分離型煙感知器設置概要

が近傍にない箇所に設置することで誤作動を防止する設計とする。

原子炉建物オペレーティングフロアに設置する火災感知器の設置概要を第 41-1-14 図、第 41-1-15 図に示す。



第 41-1-14 図 原子炉建物オペレーティングフロアの炎感知器の設置概要






第 41-1-15 図 光電分離型煙検出設備の設置概要

柏崎刈羽原子力発電所 6 / 7号炉 (2017. 12. 20 版)	東海第二発電所 (2018. 9. 18 版)	島根原子力発電所 2号炉	備考
<p>○ 原子炉格納容器</p> <p>原子炉格納容器内には、アナログ式の煙感知器及び熱感知器を設置する設計とする。</p> <p>運転中の原子炉格納容器は、閉鎖した状態で長期間高温かつ高線量環境となることから、アナログ式の火災感知器が故障する可能性がある。このため、通常運転中、窒素ガス封入により不活性化し火災が発生する可能性がない期間については、原子炉格納容器内の火災感知器は、起動時の窒素ガス封入後に中央制御室内の受信機にて作動信号を除外する運用とし、プラント停止後に速やかに取り替える設計とする。</p> <p>○ 常設代替交流電源設備ケーブル敷設区域</p> <p>第一ガスタービン発電機の屋外ケーブル敷設区域の概要を第 41-1-18 図に示す。</p> <p>第一ガスタービン発電機のケーブルについて、屋外の露出電線管敷設となる部分については、屋外であるため、ケーブル敷設区域全体の火災を感知する必要があるが、火災による煙は周囲に拡散し、煙感知器による火災感知は困難である。また、降水等の浸入により火災感知器の故障が想定される。このため、アナログ式の屋外仕様の熱感知カメラ及び非アナログ式の屋外仕様の炎感知器をそれぞれの監視範囲に火災の検知に影響を及ぼす死角がないように設置する設計とする。</p> <p>なお、炎感知器は非アナログ式であるが、誤作動防止対策については「<u>常設代替交流電源設備（ガスタービン発電機一式、燃料地下タンク含む）設置区域、可搬型重大事故等対処施設設置区域、モニタリング・ポスト用発電機区域、非常用ディーゼル発電機燃料移送系ポンプ区域</u>」で使用する炎感知器と同様である。</p> <p>屋外のその他の部分については、火災の発生するおそれがないようケーブルを埋設して敷設し、<u>建屋内においてはアナログ式の異なる 2 種の感知器（煙感知器及び熱</u></p>	<p>○原子炉格納容器</p> <p>原子炉格納容器内の火災感知器は、<u>上記①のとおり環境条件や予想される火災の性質を考慮し、原子炉格納容器内には異なる 2 種類の感知器としてアナログ式の煙感知器及び熱感知器を設置する設計とする。</u></p> <p>原子炉格納容器内は、通常運転中は窒素が封入され不活性化環境となることから火災が発生するおそれはない。しかしながら、通常運転中の原子炉格納容器内は、閉鎖状態で長期間にわたり、<u>高温、高線量環境となることから、火災感知器で使用されている半導体部品が損傷することにより、アナログ式の火災感知器が故障するおそれがある。</u>このため、原子炉格納容器内の火災感知器は、<u>原子炉起動時の窒素封入完了後に中央制御室内の受信機にて作動信号を除外する運用とし、原子炉停止後に火災感知器を速やかに取り替える設計とする。</u></p>	<p>○ 原子炉格納容器</p> <p>原子炉格納容器内には、<u>アナログ式の煙感知器及び熱感知器を設置する設計とする。</u></p> <p>原子炉格納容器内は、通常運転中、<u>窒素ガス封入により不活性化しており、火災が発生する可能性がない。</u>しかしながら、<u>運転中の原子炉格納容器は、閉鎖した状態で長期間高温かつ高線量環境となることから、アナログ式の火災感知器が故障する可能性がある。</u>このため、原子炉格納容器内の火災感知器は、起動時の窒素ガス封入後に中央制御室内の受信機にて作動信号を除外する運用とし、<u>プラント停止後に速やかに取替える設計とする。</u></p> <p><u>低温停止中における原子炉格納容器内の火災感知器は、起動中と同様、アナログ式の煙感知器及び熱感知器を設置する設計とする。</u></p> <p>○屋外の重大事故等対処設備用ケーブル布設エリア</p> <p><u>屋外の重大事故等対処設備用ケーブルについて、屋外の露出電線管布設等となる部分については、ケーブル布設区域全体の火災を感知する必要があるが、火災による煙は周囲に拡散し、煙感知器による火災感知は困難である。また、降水等の浸入により火災感知器の故障が想定される。このため、アナログ式の屋外仕様の熱感知カメラ（赤外線方式）及び非アナログ式の屋外仕様の炎感知器をそれぞれの監視範囲に火災の検知に影響を及ぼす死角がないように設置する設計とする。</u></p> <p><u>炎感知器は、非アナログ式であるが、平常時より炎の波長の有無を連続監視し、火災現象（急激な環境変化）を把握できることから、アナログ式と同等の機能を有する。また、感知原理に「赤外線 3 波長式」（物質の燃焼時に発生する特有な放射エネルギーの波長帯を 3 つ検知した場合にのみ発報する）を採用し誤作動防止を図る。さらに、屋外仕様を採用する設計とするとともに、外光（日光）からの影響を考慮し、遮光カバーを設けることにより、火災発生時の特有の波長帯のみを感知することで誤作動を防止</u></p>	<p>・設備の相違</p> <p>【柏崎 6/7、東海第二】</p> <p>島根 2 号炉は、設備の設置エリアの環境条件等を踏まえた感知器の組み合わせで火災を検知する設計</p>

柏崎刈羽原子力発電所 6 / 7号炉 (2017. 12. 20 版)	東海第二発電所 (2018. 9. 18 版)	島根原子力発電所 2号炉	備考
<p><u>感知器) を設置する火災区域又は火災区画に敷設することにより、火災の早期感知が可能な設計とする。</u></p> <div data-bbox="181 390 893 856" style="border: 1px solid black; height: 222px; width: 240px; margin: 10px 0;"></div> <p>第 41-1-18 図：第一ガスタービン発電機の屋外ケーブル敷設区域の概要図</p> <p>○ <u>非常用ディーゼル発電機燃料移送系ケーブルトレンチの火災感知器について</u></p> <p><u>非常用ディーゼル発電機燃料移送系ケーブルトレンチはハッチからの雨水の浸入によって高湿度環境になりやすく、一般的なアナログ式の煙感知器 (光電スポット型) による火災感知に適さない。このため、異なる 2 種の感知器として、防湿対策を施したアナログ式の煙吸引式検出設備及び湿気の影響を受けにくいアナログ式のファイバケーブル式の熱感知器を設置する設計とする。</u></p>		<p><u>する設計とする。</u></p> <p><u>屋外のその他の部分については、火災の発生するおそれがないようケーブルを埋設して布設する設計とする。</u></p> <p>○ <u>非常用ディーゼル発電機給気消音器フィルタ室及び非常用ディーゼル発電機排気管室</u></p> <p><u>屋外開放の非常用ディーゼル発電機給気消音器フィルタ室及び非常用ディーゼル発電機排気管室は、区域全体を感知する必要があるが、火災による煙は周囲に拡散するため、煙感知器による火災感知は困難であることから、非常用ディーゼル発電機給気消音器フィルタ室及び非常用ディーゼル発電機排気管室全体の火災を感知するために、アナログ式の屋外仕様の熱感知器及び非アナログ式の屋外仕様の炎感知器をそれぞれの監視範囲に火災の検知に影響を及ぼす死角がないように設置する。</u></p> <p><u>炎感知器は、非アナログ式であるが、平常時より炎の波長の有無を連続監視し、火災現象 (急激な環境変化) を把握できることから、アナログ式と同等の機能を有する。また、感知原理に「赤外線 3 波長式」 (物質の燃焼時に発生する特有な放射エネルギーの波長帯を 3 つ検知した場合にのみ発報する) を採用し誤作動防止を図る設計とする。さらに、屋内に設置する場合は外光があたらず、高温物体が近傍にない箇所に設置することとし、屋外に設置する場合は屋外仕様を採用する設計とする。屋外設置の場合は外光</u></p>	<p>備考</p> <p>・設備の相違</p> <p>【柏崎 6/7, 東海第二】</p> <p>島根 2 号炉は、設備の設置エリアの環境条件等を踏まえた感知器の組み合わせで火災を検知する設計</p>

柏崎刈羽原子力発電所 6 / 7号炉 (2017. 12. 20 版)	東海第二発電所 (2018. 9. 18 版)	島根原子力発電所 2号炉	備考
<p>一方、以下に示す火災区域又は火災区画には、環境条件等を考慮し、上記とは異なる火災感知器を組み合わせで設置する設計とする。</p> <p>○ 蓄電池室 充電時に水素ガス発生のおそれがある蓄電池室は、万の水素濃度の上昇を考慮し、火災を早期に感知できるよう、非アナログ式の防爆型で、かつ固有の信号を発する異なる種類の煙感知器及び熱感知器を設置する設計とする。 これらの防爆型感知器は非アナログ式である。しかしながら、蓄電池室内には蒸気を発生する設備等はなく、換気空調設備により安定した室内環境を維持していることから、蒸気等が充満するおそれはなく、非アナログ式の煙感知器であっても誤作動する可能性は低い。また、換気空調設備により安定した室温（最大 40℃）を維持していることから、火災感知器の作動値を室温より高めの 70℃と一意に設定する非アナログ式の熱感知器であっても誤作動する可能性は低い。 このため、水素ガスによる爆発のリスクを低減する観点から、防爆型の非アナログ式火災感知器を設置する設計とする。</p> <p>○ 常設代替交流電源設備（ガスタービン発電機一式、燃料地下タンク含む）設置区域、可搬型重大事故等対処施設設置区域、モニタリング・ポスト用発電機区域、非常用ディーゼル発電機燃料移送系ポンプ区域、5号炉原子炉建屋内緊急時対策所用可搬型電源設備設置区域 常設代替交流電源設備（ガスタービン発電機一式、燃料地下タンク含む）設置区域、可搬型重大事故等対処施設設置区域、モニタリング・ポスト用発電機区域、非常用ディーゼル発電機燃料移送系ポンプ区域、5号炉原子炉建屋内緊急時対策所用可搬型電源設備設置区域は屋外開放であるため、各設置区域全体の火災を感知する必要があるが、火災による煙は周囲に拡散し、煙感知器による</p>	<p>○蓄電池室 充電時に水素発生のおそれがある蓄電池室は、万が一の水素濃度の上昇を考慮し、火災が早期に感知できるよう、非アナログ式の防爆型で、かつ固有の信号を発する異なる種類の煙感知器及び熱感知器を設置する設計とする。 これらの防爆型の感知器は非アナログ式であるが、蓄電池室内には蒸気を発生するような設備はなく、換気空調設備により安定した室内環境を維持していることから、蒸気等が充満するおそれはなく、非アナログ式の煙感知器であっても誤作動する可能性は低い。また、換気空調設備により安定した室温を維持していることから、火災感知器の作動値を室温より高めに設定する非アナログ式の熱感知器であっても誤作動する可能性は低い。このため、水素による爆発のリスクを低減する観点から、非アナログ式の防爆型の火災感知器を設置する設計とする。</p>	<p><u>（日光）からの影響を考慮し、遮光カバーを設けることにより、火災発生時の特有の波長帯のみを感知することで誤作動を防止する設計とする。</u></p> <p>一方、以下に示す火災区域又は火災区画には、環境条件等を考慮し、上記とは異なる火災感知器を組み合わせで設置する設計とする。</p> <p>○ 蓄電池室 充電時に水素ガス発生のおそれがある蓄電池室は、万の水素濃度の上昇を考慮し、火災を早期に感知できるよう、非アナログ式の防爆型で、かつ固有の信号を発する異なる感知方式の煙感知器及び熱感知器を設置する設計とする。 これらの防爆型感知器は非アナログ式である。しかしながら、蓄電池室内には蒸気を発生する設備等はなく、換気空調設備により安定した室内環境を維持していることから、蒸気等が充満するおそれはなく、非アナログ式の煙感知器であっても誤作動する可能性は低い。また、換気空調設備により安定した室温（最大40℃）を維持していることから、火災感知器の作動値を室温より高めの80℃と一意に設定する非アナログ式の熱感知器であっても誤作動する可能性は低い。 このため、水素ガスによる爆発のリスクを低減する観点から、<u>防爆型の非アナログ式火災感知器</u>を設置する設計とする。</p> <p>○ <u>ガスタービン発電機用軽油タンクエリア</u> <u>屋外のガスタービン発電機用軽油タンクエリアは、区域全体を感知する必要があるが、火災による煙は周囲に拡散するため、煙感知器による火災感知は困難であること、また降水等の浸入により火災感知器の故障が想定される。</u> <u>このため、アナログ式の屋外仕様の熱感知カメラ（赤外線方式）及び非アナログ式の屋外仕様の炎感知器を監視範囲に火災の検知に影響を及ぼす死角がないように設置する設計とする。</u> <u>炎感知器は、非アナログ式であるが、平常時より炎の波長の有無を連続監視し、火災現象（急激な環境変化）を把握できることから、アナログ式と同等の機能を有する。ま</u></p>	<p>備考</p> <p>・設備の相違 【東海第二】 島根2号炉は、室内温度に対して余裕を持った設定値として設計</p> <p>・設備の相違 【柏崎6/7、東海第二】 屋外に設置している設備の相違 島根2号炉は、設備の設置エリアの環境条件等を踏まえた感知器の組み合わせで火災を検知する設計</p>

柏崎刈羽原子力発電所 6/7号炉 (2017.12.20版)	東海第二発電所 (2018.9.18版)	島根原子力発電所 2号炉	備考
<p><u>火災感知は困難である。また、降水等の浸入により火災感知器の故障が想定される。</u></p> <p><u>このため、アナログ式の屋外仕様の熱感知カメラ及び非アナログ式の屋外仕様の炎感知器をそれぞれの監視範囲に火災の検知に影響を及ぼす死角がないように設置する設計とする。炎感知器は非アナログ式であるが、誤作動防止対策として以下の機能を有する。</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <u>・平常時より炎の波長の有無を連続監視し、火災現象(急激な環境変化)を把握でき、感知原理に「赤外線3波長式」(物質の燃焼時に発生する特有な放射エネルギーの波長帯を3つ検知した場合にのみ発報する)を採用するものを選定する。さらに、屋内に設置する場合は外光が当たらず、高温物体が近傍にない箇所に設置することとし、屋外に設置する場合は屋外仕様を採用するとともに、太陽光の影響に対しては視野角への影響を考慮した遮光板を設置することで誤作動を防止する設計とする。</u> <p><u>また、常設代替交流電源設備、可搬型重大事故等対処施設、モニタリング・ポスト用発電機、非常用ディーゼル発電機燃料移送系ポンプ、5号炉原子炉建屋内緊急時対策所用可搬型電源設備については、これらの感知器によって火災が感知できる範囲に設置又は保管する。感知器の感知範囲と設備の設置・保管場所の関係を補足 41-4 の添付資料 3 に示す。</u></p> <p>○ <u>常設代替交流電源設備燃料地下タンク</u></p> <p><u>常設代替交流電源設備設置区域には上述のとおり炎感知器と熱感知カメラを設置する設計とする。これらに加えて、常設代替交流電源設備燃料地下タンク内部は燃料の気化による引火性又は発火性の雰囲気を形成していることから、タンク内部の空間部に非アナログ式の防爆型熱感知器を設置する設計とする。防爆型の熱感知器については、外部環境温度を考慮した温度を設定温度とすることで誤作動防止を図る設計とする。感知器設置の概要を第 41-1-19 図に示す。</u></p>	<p>○ <u>軽油貯蔵タンク設置区域、可搬型設備用軽油タンク設置区域及び緊急時対策所用発電機燃料油貯蔵タンク設置区域</u></p> <p><u>常設代替高圧電源装置、非常用ディーゼル発電機(HPCS含む)用の燃料を貯蔵する軽油貯蔵タンク、可搬型設備用の燃料を貯蔵する可搬型設備用軽油タンク、緊急時対策所用発電機の燃料を貯蔵する緊急時対策所用発電機燃料油貯蔵タンクは、地下構造であり、引火性又は発火性の雰囲気を形成するおそれのある場所であるため、万が一の軽油燃料の気化を考慮し、火災を早期に感知できるよう、軽油貯蔵タンク上部の点検用マンホール部に非アナログ式の防爆型の煙感知器と防爆型の熱感知器を設置する設計とする。</u></p> <p><u>軽油貯蔵タンク、可搬型設備用軽油タンク、緊急時対策所用発電機燃料油貯蔵タンクは地下構造であるため、安定</u></p>	<p><u>た、感知原理に「赤外線3波長式」(物質の燃焼時に発生する特有な放射エネルギーの波長帯を3つ検知した場合にのみ発報する)を採用し誤作動防止を図る設計とする。さらに、外光(日光)からの影響を考慮し、遮光カバーを設けることにより、火災発生時の特有の波長帯のみを感知することで誤作動を防止する設計とする。</u></p> <p><u>また、ガスタービン発電機用軽油タンクについては、これらの感知器によって火災が感知できる範囲に設置する。感知器の感知範囲と設備の設置場所の関係を補足 41-4 の添付資料 3 に示す。</u></p> <p>○ <u>ディーゼル燃料貯蔵タンクエリア及び緊急時対策所用燃料地下タンクエリア</u></p> <p><u>屋外の区域であるディーゼル燃料貯蔵タンクエリア及び緊急時対策所用燃料地下タンクエリアは、火災による煙は周囲に拡散し、煙感知器による火災感知は困難である。加えて、タンク室内の空間部は燃料の気化による引火性又は発火性の雰囲気を形成している。</u></p> <p><u>このため、タンク室内の空間部に非アナログ式の防爆型の熱感知器及び非アナログ式の屋外仕様(防爆型)の炎感知器を設置する設計とする。</u></p> <p><u>炎感知器は非アナログ式であるが、平常時より炎の波長の有無を連続監視し、火災現象(急激な環境変化)を把握できることから、アナログ式と同等の機能を有する。また、</u></p>	<p>備考</p> <p>・設備の相違</p> <p>【柏崎 6/7、東海第二】</p> <p>島根 2号炉は、設備の設置エリアの環境条件等を踏まえた感知器の組み合わせで火災を検知する設計</p>

柏崎刈羽原子力発電所 6 / 7号炉 (2017. 12. 20 版)	東海第二発電所 (2018. 9. 18 版)	島根原子力発電所 2号炉	備考
<p>した環境を維持することから、非アナログ式の煙感知器であつても誤作動する可能性は低い。また、非アナログ式の熱感知器は、軽油の引火点、当該タンクの最高使用温度を考慮した温度を作動値とすることで誤作動を防止する設計とする。感知器設置の概要を第 41-1-17 図に示す。</p>  <p>第 41-1-19 図：常設代替交流電源設備燃料地下タンクの火災感知器の設置概要</p>	<p>感知原理に「赤外線 3 波長式」(物質の燃焼時に発生する特有な放射エネルギーの波長帯を 3 つ検知した場合にのみ発報する)を採用し誤作動防止を図る設計とする。さらに、屋外仕様を採用する設計とするとともに、外光(日光)からの影響を考慮し、遮光カバーを設けることにより、火災発生時の特有な波長帯のみを感知することで誤作動を防止する設計とする。また、防爆型の熱感知器は非アナログ式であるが、ディーゼル燃料貯蔵タンク最高使用温度(約 66℃)及び緊急時対策所用燃料地下タンク最高使用温度(約 40℃)を考慮した温度を設定温度(約 80℃)とすることで誤作動防止を図る設計とする。</p> <p>感知器設置の概要を第 4-1-16 図に示す。</p>  <p>第 41-1-17 図 軽油貯蔵タンクの火災感知器の設置概要</p>	<p>感知原理に「赤外線 3 波長式」(物質の燃焼時に発生する特有な放射エネルギーの波長帯を 3 つ検知した場合にのみ発報する)を採用し誤作動防止を図る設計とする。さらに、屋外仕様を採用する設計とするとともに、外光(日光)からの影響を考慮し、遮光カバーを設けることにより、火災発生時の特有な波長帯のみを感知することで誤作動を防止する設計とする。また、防爆型の熱感知器は非アナログ式であるが、ディーゼル燃料貯蔵タンク最高使用温度(約 66℃)及び緊急時対策所用燃料地下タンク最高使用温度(約 40℃)を考慮した温度を設定温度(約 80℃)とすることで誤作動防止を図る設計とする。</p> <p>感知器設置の概要を第 4-1-16 図に示す。</p>  <p>第 41-1-16 図 ディーゼル燃料貯蔵タンクの火災感知器の設置概要</p> <p>○ ディーゼル燃料移送ポンプエリア A, HPCS-ディーゼル燃料移送ポンプエリアは、屋外であるため、区域全体の火災を感知する必要があるが火災による煙は周囲に拡散し煙感知器による火災感知は困難であること、引火性又は発火性の雰囲気形成のおそれがあること、また降水等の浸入により火災感知器の故障が想定されることから、A, HPCS-ディーゼル燃料移送ポンプエリア全体の火災を感知するために、非アナログ式の防爆型の熱感知器及び非アナログ式の屋外仕様(防爆型)の炎感知器をそれぞれの監視範囲に火災の検知に影響を及ぼす死角がないよ</p>	<p>備考</p> <p>・設備の相違 【柏崎 6/7, 東海第二】 島根 2 号炉は、設備の設置エリアの環境条件等を踏まえた感知器の組み合わせで火災を検知する設計</p>

柏崎刈羽原子力発電所 6 / 7号炉 (2017. 12. 20 版)	東海第二発電所 (2018. 9. 18 版)	島根原子力発電所 2号炉	備考
	<p>○常設代替高圧電源装置置場及び海水ポンプ室</p> <p><u>常設代替高圧電源装置置場、海水ポンプ室は屋外であるため、エリア全体の火災を感知する必要があるが、火災による煙は大気に拡散し、煙感知器による感知が困難であること、また降水等の浸入により火災感知器の故障が想定されることから、エリア全体の火災を感知するために、アナログ式の屋外仕様の熱感知カメラ（赤外線方式）、及び非アナログ式の屋外仕様の炎感知器（赤外線方式）をそれぞれの監視範囲に火災の検知に影響を及ぼす死角がないように設置する。これらはそれぞれ誤作動防止対策として以下の機能を有する。</u></p> <p>・炎感知器 : 平常時より炎の波長の有無を連続監視し、火災現象(急激な環境変化)を把握できることから、アナログ式と同等の機能を有する。また、</p>	<p><u>うに設置する設計とする。</u></p> <p><u>炎感知器は、非アナログ式であるが、平常時より炎の波長の有無を連続監視し、火災現象(急激な環境変化)を把握できることから、アナログ式と同等の機能を有する。また、感知原理に「赤外線3波長式」(物質の燃焼時に発生する特有な放射エネルギーの波長帯を3つ検知した場合にのみ発報する)を採用し誤作動防止を図る設計とする。さらに、屋外仕様を採用する設計とするとともに、外光(日光)からの影響を考慮し、遮光カバーを設けることにより、火災発生時の特有な波長帯のみを感知することで誤作動を防止する設計とする。</u></p> <p><u>B-ディーゼル燃料移送ポンプエリアは、格納槽内の区域であり、引火性又は発火性の雰囲気を形成するおそれのある場所であるため、万一の軽油燃料の気化を考慮し、火災を早期に検知できるよう、非アナログ式の防爆型の煙感知器及び非アナログ式の防爆型の熱感知器を設置する設計とする。</u></p> <p>○ B-ディーゼル燃料移送系ケーブルトレンチ</p> <p><u>B-ディーゼル燃料移送系ケーブルトレンチは、B-ディーゼル燃料移送ポンプエリアと同空間であり、引火性又は発火性の雰囲気を形成するおそれのある場所であるため、B-ディーゼル燃料移送ポンプエリア内での万一の軽油燃料の気化を考慮し、火災を早期に検知できるよう、非アナログ式の防爆型の煙感知器及び非アナログ式の防爆型の熱感知器を設置する設計とする。</u></p> <p>○ 海水ポンプエリア</p> <p><u>海水ポンプエリアは、屋外であるため、火災による熱及び煙は周囲に拡散し、熱感知器及び煙感知器による火災感知は困難であること、また降水等の浸入により火災感知器の故障が想定される。このため、海水ポンプエリア全体の火災を感知するために、非アナログ式の屋外仕様の炎感知器及びアナログ式の屋外仕様の熱感知カメラ（赤外線方式）を監視範囲に火災の検知に影響を及ぼす死角がないように設置する設計とする。</u></p> <p><u>炎感知器は、非アナログ式であるが、平常時より炎の波長の有無を連続監視し、火災現象(急激な環境変化)を把握できることから、アナログ式と同等の機能を有する。また、感知原理に「赤外線3波長式」(物質の燃焼時に発生</u></p>	<p>備考</p> <p>・設備の相違</p> <p>【柏崎6/7、東海第二】 島根2号炉は、設備の設置エリアの環境条件等を踏まえた感知器の組み合わせで火災を検知する設計</p> <p>・設備の相違</p> <p>【東海第二】 島根2号炉は、設備の設置エリアの環境条件等を踏まえた感知器の組み合わせで火災を検知する設計</p>

柏崎刈羽原子力発電所 6 / 7号炉 (2017. 12. 20 版)	東海第二発電所 (2018. 9. 18 版)	島根原子力発電所 2号炉	備考
<p>○ <u>格納容器フィルタベント設置区域</u></p> <p><u>格納容器フィルタベント設置区域は、上部が外気に開放されていることから、当該区域で火災が発生した場合は、煙は屋外に拡散する。また、降水等の浸入により火災感知器の故障が想定される。このため、当該区域に設置する機器の特性を考慮し、制御盤内にアナログ式の煙感知器を設置する設計とし、格納容器フィルタベント設置区域全体を感知する屋外仕様の炎感知器を設置する設計とする。これらの感知器の選定理由を以下に示す。</u></p> <p><u>格納容器フィルタベント設置区域に設置される機器は、フィルタベント容器、制御盤等である。</u></p> <p><u>フィルタベント容器は鋼製であり、配管取り合い部等のフランジには無機物のパッキンを使用している。さらに、通常、容器内部は窒素ガスが充填されていることから火災が発生する可能性はない。</u></p> <p><u>制御盤は、屋外環境に設置することから、密閉性の高い水密構造を採用している。制御盤内の回路は過電流保護のため、配線用遮断器やヒューズを適切に設置する設計とするが、万一、制御盤内で火災が発生した場合は、制御盤が密閉構造であるため、煙は制御盤外に排出され難い構造である。</u></p> <p><u>その他、水位、流量等の信号を現場の検出器から現場制御盤・計装ラックを経由して中央制御室に信号を送るケーブルを敷設しているが、ケーブルは難燃ケーブルを使用する設計としており、電線管敷設とすることから火災発生の可能性は低い。</u></p>	<p><u>感知原理に「赤外線3波長式」(物質の燃焼時に発生する特有な放射エネルギーの波長帯を3つ検知した場合にのみ発報する)を採用し誤作動防止を図る。</u></p> <p><u>・熱感知カメラ：外部環境温度を考慮した温度をカメラ設定温度とすることによる誤作動防止機能を有する。また、熱サーモグラフィにより、火源の早期確認・判断誤り防止を図る。なお、熱感知カメラの感知原理は赤外線による熱監視であるが、感知する対象が熱であることから炎感知器とは異なる種類の感知器と考える。</u></p> <p>○<u>格納容器圧力逃がし装置格納槽</u></p> <p><u>格納容器圧力逃がし装置のフィルタ装置は原子炉建屋の南側のエリアの鉄筋コンクリート製の地下格納槽に設置される。当該エリアに設置される機器としては、フィルタ装置、移送ポンプ、電動弁、現場制御盤、計器ラック等である。</u></p> <p><u>フィルタ装置は、金属製容器であり、火災の発生する可能性は低い。</u></p> <p><u>また、水位、流量等の信号を現場の検出器から現場制御盤・計装ラックを経由して中央制御室に信号を送るケーブルは、難燃性ケーブルを使用し、電線管布設とすることから火災の発生する可能性は低い。</u></p> <p><u>当該区域で火災が発生した場合、煙は格納槽内部に充満するため、煙感知器での感知が可能である。また、フィルタベント装置が稼働した場合、フィルタ容器の温度上昇に伴い、雰囲気温度も上昇するがその温度は約65℃程度であり、アナログ式の熱感知器の使用が可能である。</u></p> <p><u>以上を踏まえ、異なる種類の感知器としてアナログ式の煙感知器と熱感知器を選定する。煙感知器と熱感知器は当該エリア全体をカバーできるよう配置する設計とする。</u></p>	<p><u>する特有な放射エネルギーの波長帯を3つ検知した場合にのみ発報する)を採用し誤作動防止を図る設計とする。</u></p> <p><u>さらに、屋外仕様を採用する設計とするとともに、外光(日光)からの影響を考慮し、遮光カバーを設けることにより、火災発生時の特有の波長帯のみを感知することで誤作動を防止する設計とする。</u></p>	<p>・記載の相違</p> <p>【柏崎6/7、東海第二】</p> <p>島根2号炉の第1ベントフィルタ格納槽は、環境条件を踏まえ基本的な火災感知器の組み合わせであるアナログ式の煙感知器及び熱感知器を設置(東海第二と同じ)するため、記載していない</p>

柏崎刈羽原子力発電所 6/7号炉 (2017.12.20版)	東海第二発電所 (2018.9.18版)	島根原子力発電所 2号炉	備考
<p><u>以上を踏まえ、火災が発生する可能性がある制御盤内にアナログ式の煙感知器を設置する設計とする。</u></p> <p><u>また、上記の機器は、屋外に設置されることから、当該区域で火災が発生した場合、煙が大気に拡散するため、煙感知器では火災の感知が期待できない。さらに、フィルタベントが稼働した場合、フィルタベント容器外面温度が100℃程度に上昇することが想定され、熱感知器が誤作動する可能性があること、熱感知器が誤作動しないよう作動温度が高いものを選定すると検知速度が遅くなり早期感知が困難となることから、熱感知器は適切ではない。</u></p> <p><u>以上を踏まえ、異なる種類の感知器として屋外仕様の炎感知器を選定する。炎感知器は当該区域全体をカバーできるように配置する設計とする。炎感知器は非アナログ式であるが、誤作動防止対策については「常設代替交流電源設備（ガスタービン発電機一式、燃料地下タンク含む）設置区域、可搬型重大事故等対処施設設置区域、モニタリング・ポスト用発電機区域、非常用ディーゼル発電機燃料移送系ポンプ区域、5号炉原子炉建屋内緊急時対策所用可搬型電源設備設置区域」で使用する炎感知器と同様である。（第41-1-20図）</u></p> <div data-bbox="255 1203 887 1705" style="border: 1px solid black; height: 239px; width: 213px; margin: 10px auto;"></div> <p>第41-1-20図：格納容器フィルタベント設置区域の火災感知器</p>			<p>・記載の相違</p> <p>【柏崎6/7，東海第二】</p> <p>島根2号炉の第1ベントフィルタ格納槽は、環境条件を踏まえ基本的な火災感知器の組み合わせであるアナログ式の煙感知器及び熱感知器を設置（東海第二と同じ）するため、記載していない</p>

柏崎刈羽原子力発電所 6/7号炉 (2017.12.20版)	東海第二発電所 (2018.9.18版)	島根原子力発電所 2号炉	備考
<p>○ <u>非常用ディーゼル発電機軽油タンク区域</u></p> <p><u>非常用ディーゼル発電機軽油タンク区域は屋外であるため、区域全体の火災を感知する必要があるが、火災による煙は周囲に拡散し、煙感知器による火災感知は困難である。また、降水等の浸入により火災感知器の故障が想定される。さらに、軽油タンク内部は燃料の気化による引火性又は発火性の雰囲気を形成している。</u></p> <p><u>このため、非常用ディーゼル発電機軽油タンク区域には非アナログ式の屋外仕様の炎感知器を設置することに加え、タンク内部の空間部に防爆型の非アナログ式熱感知器を監視範囲に火災の検知に影響を及ぼす死角がないように設置する設計とする。炎感知器は非アナログ式であるが、誤作動防止対策については「常設代替交流電源設備（ガスタービン発電機一式、燃料地下タンク含む）設置区域、可搬型重大事故等対処施設設置区域、モニタリング・ポスト用発電機区域、非常用ディーゼル発電機燃料移送系ポンプ区域、5号炉原子炉建屋内緊急時対策所用可搬型電源設備設置区域」で使用する炎感知器と同様である。また、防爆型の熱感知器については非アナログ式であるが、軽油タンク最高使用温度（約66℃）を考慮した温度を設定温度（約80℃）とすることで誤作動防止を図る設計とする。</u></p>	<p>○<u>常設低圧代替注水系ポンプ室</u></p> <p><u>常設低圧代替注水系ポンプ室は、原子炉建屋南側に隣接する地下格納槽である。当該区域には、常設低圧代替注水系ポンプ、計装ラック、電動弁が設置される。当該区域で火災が発生した場合、煙はポンプ室内部に充満するため、煙感知器での感知が可能であるため、異なる種類の感知器としてアナログ式の煙感知器と熱感知器を設置する設計とする。</u></p> <p>○<u>緊急用海水ポンピット</u></p> <p><u>緊急用海水ポンピットは、原子炉建屋東側に隣接する地下格納槽である。当該区域には緊急用海水ポンプ、ストレーナなどが設置される。当該区域で火災が発生した場合、煙は格納槽内部に充満するため、煙感知器での感知が可能であるため、異なる種類の感知器としてアナログ式の煙感知器と熱感知器を設置する設計とする。</u></p>		<p>・設備の相違</p> <p>【柏崎6/7】</p> <p>島根2号炉は、設備の設置エリアの環境条件等を踏まえた感知器の組み合わせで火災を検知する設計</p> <p>・記載の相違</p> <p>【東海第二】</p> <p>島根2号炉の低圧原子炉代替注水系は、環境条件を踏まえ基本的な火災感知器の組み合わせであるアナログ式の煙感知器及び熱感知器を設置（東海第二と同じ）するため、記載しない</p>

柏崎刈羽原子力発電所 6/7号炉 (2017.12.20版)	東海第二発電所 (2018.9.18版)	島根原子力発電所 2号炉	備考
<p>○ 主蒸気管トンネル室</p> <p>主蒸気管トンネル室については、通常運転中は高線量環境となることから、アナログ式の火災感知器を設置する場合、放射線の影響により火災感知器の故障が想定される。このため、放射線の影響を受けないよう検出器部位を当該区画外に配置するアナログ式の煙吸引式検出設備を設置する設計とする。加えて、放射線の影響を考慮した非アナログ式の熱感知器を設置する設計とする。熱感知器は非アナログ式であるが、作動温度を周囲温度より高い温度で作動するものを選定することで誤作動防止を図る設計とする。</p> <p>○ <u>5号炉原子炉建屋内緊急時対策所用可搬型電源設備ケーブル敷設区域の火災感知器について</u></p> <p><u>可搬型電源設備ケーブルの敷設区域のうち、電線管が屋外に露出する部分は、電線管にアナログ式の光ファイバケーブル式熱感知器を設置するとともに、屋外仕様の炎感知器を設置する。</u></p> <p><u>炎感知器は非アナログ式であるが、誤作動防止対策については「常設代替交流電源設備（ガスタービン発電機一式、燃料地下タンク含む）設置区域、可搬型重大事故等対処施設設置区域、モニタリング・ポスト用発電機区域、非常用ディーゼル発電機燃料移送系ポンプ区域、5号炉原子炉建屋内緊急時対策所用可搬型電源設備区域」で使用する炎感知器と同様である。</u></p> <p>また、以下に示す火災区域又は火災区画は、火災による重大事故等対処施設への影響が考えにくいことから、消防</p>	<p>○主蒸気管トンネル室</p> <p>主蒸気管トンネル室については、通常運転中は高線量環境となることから、<u>放射線の影響により火災感知器の制御回路が故障するおそれがある。さらに、火災感知器が故障した場合の取替えも出来ない。</u>このため、放射線の影響を受けないよう検出器部位を<u>当該室外に設置する</u>アナログ式の煙吸引式検出設備を設置する設計とする。加えて、放射線の影響を考慮した非アナログ式の熱感知器を設置する設計とする。</p> <p>○<u>常設代替高圧電源装置置場トレンチ（トンネル部）</u></p> <p><u>常設代替高圧電源装置置場トレンチ（トンネル部）は、常設代替高圧電源装置置場と原子炉建屋の間を結ぶ地下トンネルであり、内部には非常用ディーゼル発電機（HPCS含む）用の軽油移送配管、電源ケーブル、水配管、換気系ダクトなどが設置される。本トンネルの内部は、中央の耐火壁により分割されており、別々の火災区画として設定する。また、トンネル内部は常時機械換気する設計とする。火災感知器としては、アナログ式の熱感知器と煙感知器を設置する設計とする。</u></p> <p>○<u>火災の影響を受けるおそれが考えにくい火災区域又は火災区画</u></p> <p><u>火災の影響を受けるおそれが考えにくい火災区域又は火災区画は、消防法又は建築基準法に基づく火災感知器を設置する設</u></p>	<p>○ 主蒸気管室</p> <p>主蒸気管室については、通常運転中は高線量環境となることから、<u>アナログ式の火災感知器を設置する場合、放射線の影響により火災感知器の故障が想定される。</u>このため、放射線の影響を受けないよう検出器部位を<u>主蒸気管室外に配置する</u>アナログ式の煙吸引式検出設備を設置する設計とする。加えて、放射線の影響を考慮した非アナログ式の熱感知器を設置する設計とする。<u>熱感知器は非アナログ式であるが、作動温度を周囲温度より高い温度で作動するものを選定することで誤作動防止を図る設計とする。</u></p> <p>また、以下に示す火災区域又は火災区画は、発火源となる可燃物がなく可燃物管理により可燃物を持ち込まない運</p>	<p>・設備の相違</p> <p>【柏崎6/7】</p> <p>島根2号炉では、屋外については、アナログ式の熱感知カメラ及び非アナログ式の炎感知器を設置</p> <p>・設備の相違</p> <p>【東海第二】</p> <p>島根2号炉では、屋外のケーブルに屋外仕様の炎感知器及び屋外仕様の熱感知カメラを使用</p>

柏崎刈羽原子力発電所 6 / 7号炉 (2017. 12. 20 版)	東海第二発電所 (2018. 9. 18 版)	島根原子力発電所 2号炉	備考
<p>法又は建築基準法に基づく火災感知設備を設ける設計とする。</p>	<p>計とする。</p>	<p>用とすることから、<u>火災感知器を設置しない、若しくは発火源となる可燃物が少なく火災により重大事故等対処施設へ影響を及ぼすおそれはないことから、消防法又は建築基準法に基づく火災感知器を設置する設計とする。</u></p> <p>○ <u>機器搬出入用ハッチ室</u> <u>機器搬出入用ハッチ室は、照明設備以外の発火源となる可燃物が設置されておらず、可燃物管理により可燃物を持ち込まない運用とする上、通常コンクリートハッチ等にて閉鎖されていること、また、機器搬出入用ハッチ室内に充電部をなくすよう照明電源を「切」運用としていることから、火災が発生するおそれはない。</u> <u>ハッチ開放時は、通路の火災感知器にて感知が可能である。</u> <u>したがって、機器搬出入用ハッチ室には火災感知器を設置しない設計とする。</u></p> <p>○ <u>格納容器所員用エアロック</u> <u>格納容器所員用エアロックは、照明設備以外の発火源となる可燃物が設置されておらず、可燃物管理により可燃物を持ち込まない運用とする上、通常時（プラント運転中）は、ハッチにて閉鎖され、エアロック内は窒素ガスが封入され雰囲気の不活性化されていること、また、エアロック内に充電部をなくすよう照明の電源を「切」運用としていることから、火災が発生するおそれはない。</u> <u>ハッチ開放時は、格納容器所員用エアロック室の火災感知器にて感知が可能である。</u> <u>したがって、格納容器所員用エアロックには火災感知器を設置しない設計とする。</u></p> <p>○ <u>燃料プール</u> <u>燃料プールについては、内部が水で満たされており、火災が発生するおそれはない。</u> <u>したがって、燃料プールには火災感知器を設置しない設計とする。</u></p>	<p>・設備の相違 【柏崎 6/7, 東海第二】 島根 2号炉では、可燃物管理を実施する一部の火災区域又は火災区画について、火災感知器を設置しない、若しくは消防法又は建築基準法に基づく火災感知器を設置</p> <p>・設備の相違 【柏崎 6/7, 東海第二】 島根 2号炉では、可燃物管理を実施する一部の火災区域又は火災区画について、火災感知器を設置しない、若しくは消防法又は建築基準法に基づく火災感知器を設置</p> <p>・設備の相違 【柏崎 6/7, 東海第二】 島根 2号炉では、可燃物管理を実施する一部の火災区域又は火災区画について、火災感知器を設置しない、若しくは消防法又は建築基準法</p>

柏崎刈羽原子力発電所 6/7号炉 (2017.12.20版)	東海第二発電所 (2018.9.18版)	島根原子力発電所 2号炉	備考
<p>○ 不燃性材料であるコンクリート又は金属により構成された火災防護対象機器のみを設けた火災区域又は火災区画 火災防護対象機器のうち、不燃性材料であるコンクリート又は金属により構成された配管、容器、タンク、手動弁、コンクリート構築物については流路、バウンダリとしての機能が火災により影響を受けることは考えにくいいため、消防法又は建築基準法に基づく火災感知器を設ける設計とする。</p> <p>③ 火災感知設備の電源確保 重大事故等対処施設を設置する火災区域又は火災区画の火災感知設備は、全交流電源喪失時に常設代替交流電源から電力が供給されるまでの約 70 分間電力を供給できる容量を有した蓄電池を設け、電源を確保する設計とする。</p> <p>また、重大事故等対処施設を設置する火災区域又は火災区画の火災感知設備に供給する電源は、非常用ディーゼル発電機が接続されている非常用電源より供給する設計とする。</p>	<p>④ 火災感知設備の電源確保 <u>緊急時対策所建屋を除く</u>重大事故等対処施設を設置する火災区域又は火災区画の火災感知設備は、<u>全交流動力電源喪失時に常設代替交流電源から電力が供給されるまでの92分間以上の電力を供給できる容量を有した蓄電池を設け、電源を確保する設計とする。</u></p> <p>また、<u>緊急時対策所建屋を除く</u>重大事故等対処施設を設置する火災区域又は火災区画の火災感知設備に供給する電源は、<u>非常用ディーゼル発電機が接続されている非常用電源及び常設代替高圧電源装置が接続されている緊急用電源より供給する設計とする。</u></p> <p><u>火災感知設備の電源確保の概要を第 41-1-18 図に示す。</u></p> <div data-bbox="1038 1323 1602 1764" data-label="Diagram"> </div> <p>第 41-1-18 図 火災感知設備の電源確保の概要</p>	<p>○ <u>不燃性材料であるコンクリート又は金属により構成された火災防護対象機器のみを設けた火災区域又は火災区画</u> <u>火災防護対象機器のうち、不燃性材料であるコンクリート又は金属により構成された配管、容器、タンク、手動弁、コンクリート構築物については流路、バウンダリとしての機能が火災により影響を受けることは考えにくいいため、消防法又は建築基準法に基づく火災感知器を設ける設計とする。</u></p> <p>③ 火災感知設備の電源確保 重大事故等対処施設を設置する火災区域又は火災区画の火災感知設備は全交流電源喪失時に常設代替交流電源から電力が供給されるまでの<u>70分間以上の電力を供給できる容量を有した蓄電池を設け、電源を確保する設計とする。</u></p> <p>また、重大事故等対処施設を設置する火災区域又は火災区画の火災感知設備に供給する電源は、非常用ディーゼル発電機が接続されている非常用電源より供給する設計とする。</p>	<p>に基づく火災感知器を設置</p> <ul style="list-style-type: none"> ・設備の相違 【柏崎 6/7, 東海第二】 島根 2 号炉では、可燃物管理を実施する一部の火災区域又は火災区画について、火災感知器を設置しない、若しくは消防法又は建築基準法に基づく火災感知器を設置 ・設備の相違 【東海第二】 島根 2 号炉では、消防法施行規則及び発電機の起動時間を考慮した蓄電池容量を確保 ・設備の相違 【柏崎 6/7, 東海第二】 電源の構成の相違

柏崎刈羽原子力発電所 6 / 7号炉 (2017. 12. 20 版)	東海第二発電所 (2018. 9. 18 版)	島根原子力発電所 2号炉	備考
	<p>緊急時対策所建屋の火災区域又は火災区画の火災感知設備については、外部電源喪失時にも感知ができるように、緊急時対策所用発電機から受電できる設計とするとともに、緊急時対策所用発電機からの電源が供給されるまでの間、電力を供給できる容量を有した蓄電池を設け、電源を確保する設計とする。蓄電池の容量については、外部電源喪失時は<u>緊急時対策所用発電機が自動起動し、速やかに電力を供給する設計であるが、保守的な条件として自動起動に失敗し、緊急時対策所への移動時間も考慮した手動起動により電力を供給する場合に電力が供給されるまでの時間である 30 分間*以上の容量を有する設計とする。</u></p> <p><u>※内訳としては、事務本館から緊急時対策所への移動時間 15 分+状況把握 5 分の計 20 分に緊急時対策所での手動起動に必要な時間 10 分を加えた 30 分間とする。</u></p>		<p>・設備の相違 【柏崎 6/7, 東海第二】 島根 2 号炉では、消防法施行規則及び発電機の起動時間を考慮した蓄電池容量を確保</p>

柏崎刈羽原子力発電所 6/7号炉 (2017.12.20版)	東海第二発電所 (2018.9.18版)	島根原子力発電所 2号炉	備考																									
<p>④ 火災受信機盤</p> <p>重大事故等対処施設を設置する火災区域又は火災区画の火災感知設備の火災受信機盤には、以下の2つがある。</p> <table border="1" data-bbox="172 394 875 1302"> <thead> <tr> <th>火災受信機</th> <th>配置場所</th> <th>電源供給</th> <th>監視区域</th> <th>作動した火災感知器を1つずつ特定できる機能</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>防災監視操作盤・受信機</td> <td>中央制御室</td> <td>非常用電源から受電する。さらに、全交流電源喪失時にも常設代替交流電源から電力が供給されるまでの約70分間電力を供給できる容量を有した蓄電池を設ける。</td> <td>○建屋内（原子炉建屋、タービン建屋、コントロール建屋、廃棄物処理建屋、緊急用高圧母線室） ○格納容器フィルタベント設置区域（煙感知器） ○常設代替交流電源設備設置区域、可搬型重大事故等対処施設設置区域、非常用ディーゼル発電機燃料移送ポンプ区域、格納容器フィルタベント設置区域、非常用ディーゼル発電機軽油タンク区域、常設代替交流電源設備ケーブル敷設区域（屋外の一部）、5号炉原子炉建屋内緊急時対策所用可搬型電源設備設置区域（炎感知器） ○主蒸気管トンネル室（煙吸引式検出設備） ○非常用ディーゼル発電機燃料移送系ケーブルトレンチ、5号炉原子炉建屋内緊急時対策所用可搬型電源設備ケーブル敷設区域（光ファイバケーブル式熱感知器）</td> <td>有り 無し （炎感知器及び煙吸引式検出設備は区域ごとの警報を発報するが監視区域が大空間であることから現場確認により火源を特定可能。 光ファイバケーブル式熱感知器は区域ごとの警報を発報するが受信機において約2m間隔で火源を特定可能。）</td> </tr> </tbody> </table>	火災受信機	配置場所	電源供給	監視区域	作動した火災感知器を1つずつ特定できる機能	防災監視操作盤・受信機	中央制御室	非常用電源から受電する。さらに、全交流電源喪失時にも常設代替交流電源から電力が供給されるまでの約70分間電力を供給できる容量を有した蓄電池を設ける。	○建屋内（原子炉建屋、タービン建屋、コントロール建屋、廃棄物処理建屋、緊急用高圧母線室） ○格納容器フィルタベント設置区域（煙感知器） ○常設代替交流電源設備設置区域、可搬型重大事故等対処施設設置区域、非常用ディーゼル発電機燃料移送ポンプ区域、格納容器フィルタベント設置区域、非常用ディーゼル発電機軽油タンク区域、常設代替交流電源設備ケーブル敷設区域（屋外の一部）、5号炉原子炉建屋内緊急時対策所用可搬型電源設備設置区域（炎感知器） ○主蒸気管トンネル室（煙吸引式検出設備） ○非常用ディーゼル発電機燃料移送系ケーブルトレンチ、5号炉原子炉建屋内緊急時対策所用可搬型電源設備ケーブル敷設区域（光ファイバケーブル式熱感知器）	有り 無し （炎感知器及び煙吸引式検出設備は区域ごとの警報を発報するが監視区域が大空間であることから現場確認により火源を特定可能。 光ファイバケーブル式熱感知器は区域ごとの警報を発報するが受信機において約2m間隔で火源を特定可能。）	<p>③ 火災受信機盤</p> <p>重大事故等対処設備を設置する火災区域又は火災区画の火災感知設備の火災受信機は、<u>中央制御室に設置し火災感知設備の作動状況を常時監視できる設計とする。</u></p>	<p>④ 火災受信機盤</p> <p>重大事故等対処施設を設置する火災区域又は火災区画の火災感知設備の火災受信機盤は、<u>以下のとおりである。</u></p> <table border="1" data-bbox="1745 394 2469 949"> <thead> <tr> <th>火災受信機盤</th> <th>配置場所</th> <th>電源供給</th> <th>監視エリア</th> <th>作動した火災感知器を1つずつ特定できる機能</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>総合操作盤</td> <td>補助盤室</td> <td>非常用電源から受電する。さらに、外部電源喪失時に非常用ディーゼル発電機、緊急時対策所用発電機及びガスタービン発電機から電力が供給されるまでの間も火災の感知が可能となるように、約70分間電力を供給できる容量を有した蓄電池を設ける。</td> <td>○建物内（原子炉建物、タービン建物、廃棄物処理建物、制御室建物、緊急時対策所、ガスタービン発電機建物） ○蓄電池室、主蒸気管室、海水ポンプエリア、ディーゼル燃料移送ポンプエリア、B-非常用ディーゼル発電機給気消音器フィルタ室、原子炉建物オペレーティングフロア、ガスタービン発電機用軽油タンクエリア、屋外の重大事故等対処設備用ケーブル布設エリア</td> <td>有り</td> </tr> <tr> <td>副防災盤</td> <td>中央制御室</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	火災受信機盤	配置場所	電源供給	監視エリア	作動した火災感知器を1つずつ特定できる機能	総合操作盤	補助盤室	非常用電源から受電する。さらに、外部電源喪失時に非常用ディーゼル発電機、緊急時対策所用発電機及びガスタービン発電機から電力が供給されるまでの間も火災の感知が可能となるように、約70分間電力を供給できる容量を有した蓄電池を設ける。	○建物内（原子炉建物、タービン建物、廃棄物処理建物、制御室建物、緊急時対策所、ガスタービン発電機建物） ○蓄電池室、主蒸気管室、海水ポンプエリア、ディーゼル燃料移送ポンプエリア、B-非常用ディーゼル発電機給気消音器フィルタ室、原子炉建物オペレーティングフロア、ガスタービン発電機用軽油タンクエリア、屋外の重大事故等対処設備用ケーブル布設エリア	有り	副防災盤	中央制御室				<p>・設備の相違</p> <p>【柏崎6/7，東海第二】</p> <p>島根2号炉では、中央制御室で火災監視ができるよう総合操作盤を中央制御室に隣接する補助盤室へ設置し、副防災盤を中央制御室へ設置</p>
火災受信機	配置場所	電源供給	監視区域	作動した火災感知器を1つずつ特定できる機能																								
防災監視操作盤・受信機	中央制御室	非常用電源から受電する。さらに、全交流電源喪失時にも常設代替交流電源から電力が供給されるまでの約70分間電力を供給できる容量を有した蓄電池を設ける。	○建屋内（原子炉建屋、タービン建屋、コントロール建屋、廃棄物処理建屋、緊急用高圧母線室） ○格納容器フィルタベント設置区域（煙感知器） ○常設代替交流電源設備設置区域、可搬型重大事故等対処施設設置区域、非常用ディーゼル発電機燃料移送ポンプ区域、格納容器フィルタベント設置区域、非常用ディーゼル発電機軽油タンク区域、常設代替交流電源設備ケーブル敷設区域（屋外の一部）、5号炉原子炉建屋内緊急時対策所用可搬型電源設備設置区域（炎感知器） ○主蒸気管トンネル室（煙吸引式検出設備） ○非常用ディーゼル発電機燃料移送系ケーブルトレンチ、5号炉原子炉建屋内緊急時対策所用可搬型電源設備ケーブル敷設区域（光ファイバケーブル式熱感知器）	有り 無し （炎感知器及び煙吸引式検出設備は区域ごとの警報を発報するが監視区域が大空間であることから現場確認により火源を特定可能。 光ファイバケーブル式熱感知器は区域ごとの警報を発報するが受信機において約2m間隔で火源を特定可能。）																								
火災受信機盤	配置場所	電源供給	監視エリア	作動した火災感知器を1つずつ特定できる機能																								
総合操作盤	補助盤室	非常用電源から受電する。さらに、外部電源喪失時に非常用ディーゼル発電機、緊急時対策所用発電機及びガスタービン発電機から電力が供給されるまでの間も火災の感知が可能となるように、約70分間電力を供給できる容量を有した蓄電池を設ける。	○建物内（原子炉建物、タービン建物、廃棄物処理建物、制御室建物、緊急時対策所、ガスタービン発電機建物） ○蓄電池室、主蒸気管室、海水ポンプエリア、ディーゼル燃料移送ポンプエリア、B-非常用ディーゼル発電機給気消音器フィルタ室、原子炉建物オペレーティングフロア、ガスタービン発電機用軽油タンクエリア、屋外の重大事故等対処設備用ケーブル布設エリア	有り																								
副防災盤	中央制御室																											
<p>ただし、5号炉原子炉建屋内緊急時対策所（対策本部、待機場所）で発生した火災は、5号炉の中央制御室に設</p>			<p>・設備の相違</p> <p>【柏崎6/7】</p>																									

柏崎刈羽原子力発電所 6/7号炉 (2017.12.20版)	東海第二発電所 (2018.9.18版)	島根原子力発電所 2号炉	備考
<p><u>置されている火災感知設備の受信機で監視する設計とする。また、モニタリング・ポスト用発電機区域で発生した火災は、正門警備所で監視する設計とする。これらの受信機が作動した際は、速やかに6号及び7号炉の中央制御室に連絡することとする。</u></p> <p>また、受信機盤は、構成されるアナログ式の受信機により以下のとおり、火災発生場所を特定できる設計とする。</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ アナログ式の火災感知器が接続可能であり、作動した火災感知器を1つずつ特定できる設計とする。 ○ 水素ガスの漏えいの可能性が否定できない蓄電池室及び可燃性ガスの発生が想定される<u>軽油タンク内及び常設代替交流電源設備燃料地下タンク</u>に設置する非アナログ式の防爆型の熱感知器、及び主蒸気管トンネル室内の非アナログ式の熱感知器が接続可能であり、作動した火災感知器を1つずつ特定できる設計とする。 ○ 原子炉格納容器内の火災感知設備の火災受信機盤は、中央制御室に設置し常時監視できる設計とする。また、受信機盤は、アナログ式の熱感知器及び煙感知器が接続可能であり、1つずつ特定できる設計とする。ただし、誤作動防止として起動時の窒素封入後に中央制御室内の受信機にて作動信号を除外する運用とする。 ○ 屋外の<u>常設代替交流電源設備設置区域、可搬型重大事故等対処施設設置区域、格納容器フィルタベント設置区域、非常用ディーゼル発電機燃料移送系ポンプ区域、非常用ディーゼル発電機軽油タンク区域、モニタリング・ポスト用発電機区域、常設代替交流電源設備ケーブル敷設区域</u>（屋外の一部）、5号炉原子炉建屋内緊急時対策所用可搬型電源設備設置区域を監視する非アナログ式の炎感知器、アナログ式の熱感知カメラの感知区域を1つずつ特定できる設計とする。なお、屋外区域熱感知カメラ火災受信機盤においては、火災発生場所はカメラ機能による映像監視（熱サーモグラフィ）により特定が可能な設計 	<p>また、受信機盤はアナログ式の受信機により以下のとおり、火災発生場所を特定できる設計とする。</p> <ul style="list-style-type: none"> ○アナログ式の火災感知器が接続可能であり、作動した火災感知器を1つずつ特定できる設計とする。 ○水素の漏えいの可能性が否定できない蓄電池室及び可燃性ガスの発生が想定される<u>軽油貯蔵タンク、可搬型設備用軽油タンク、緊急時対策所用発電機燃料油貯蔵タンク</u>が設置される火災区域又は火災区画に設置する防爆型の熱感知器及び主蒸気管トンネル室内の非アナログ式の熱感知器が接続可能であり、作動した火災感知器を1つずつ特定できる設計とする。 ○常設代替高圧電源装置置場、屋外の海水ポンプ室を監視する非アナログ式の炎感知器及びアナログ式の熱感知カメラが接続可能であり、感知区域を1つずつ特定できる設計とする。なお、屋外エリア熱感知カメラ火災受信機盤においては、火災発生場所の詳細はカメラ機能により映像監視（熱サーモグラフィ）により特定が可能な設計とする。 	<p>また、受信機盤は、構成されるアナログ式の受信機により以下のとおり、火災発生場所を特定できる設計とする。</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ アナログ式の火災感知器が接続可能であり、作動した火災感知器を1つずつ特定できる設計とする。 ○ 水素ガスの漏えいの可能性が否定できない蓄電池室及び可燃性ガスの発生が想定される<u>ディーゼル燃料貯蔵タンクエリア</u>等に設置する非アナログ式の防爆型の熱感知器、及び主蒸気管室内の非アナログ式の熱感知器が接続可能であり、作動した火災感知器を1つずつ特定できる設計とする。 ○ <u>原子炉格納容器内の火災感知設備の火災受信機盤は、中央制御室及び補助盤室に設置し常時監視できる設計とする。また、受信機盤は、アナログ式の熱感知器及び煙感知器が接続可能であり、1つずつ特定できる設計とする。ただし、誤作動防止として起動時の窒素ガス封入後に受信機にて作動信号を除外する運用とする。</u> ○ 屋外の海水ポンプエリア及び重大事故等対処設備用ケーブル布設エリアを監視する非アナログ式の炎感知器、アナログ式の熱感知カメラの感知エリアを1つずつ特定できる設計とする。なお、屋外区域熱感知カメラ火災受信機盤においては、火災発生場所はカメラ機能による映像監視（熱サーモグラフィ）により特定が可能な設計とする。 	<p>島根2号炉では、中央制御室で緊急時対策所の火災警報の監視が可能なよう設計</p> <ul style="list-style-type: none"> ・設備の相違 【柏崎6/7、東海第二】 島根2号炉は、設備の設置エリアの環境条件等を踏まえた感知器の組み合わせで火災を検知する設計 ・設備の相違 【東海第二】 島根2号炉では、原子炉格納容器内に設置する火災感知器についても、1つずつ特定可能な設計 ・設備の相違 【柏崎6/7、東海第二】 島根2号炉は、設備の設置エリアの環境条件等を踏まえた感知器の組み合わせで火災を検知する設計

柏崎刈羽原子力発電所 6 / 7号炉 (2017. 12. 20 版)	東海第二発電所 (2018. 9. 18 版)	島根原子力発電所 2号炉	備考
<p>とする。</p> <p>○ 原子炉建屋オペレーティングフロアを監視する非アナログ式の炎感知器が接続可能であり，作動した炎感知器を1つずつ特定できる設計とする。</p> <p>○ <u>5号炉原子炉建屋内緊急時対策所用可搬型電源設備ケーブル敷設区域，非常用ディーゼル発電機燃料移送系ケーブルトレンチを監視する光ファイバケーブル式熱感知器が接続可能であり，感知区域を1つずつ特定できる設計とする。</u> <u>光ファイバケーブル式熱感知器は，中央制御室に設置した受信機においてセンサ用光ファイバケーブルの長手方向に対し約 2m 間隔で火源の特定が可能である。5号炉原子炉建屋内緊急時対策所用可搬型電源設備ケーブルを敷設する電線管においては，可燃物がケーブルのみであることから，ケーブル近傍にセンサ用光ファイバケーブルを敷設することで，火災の早期感知及び火源特定が可能となる。</u></p>	<p>○<u>原子炉建屋原子炉棟 6 階 (オペレーティングフロア) を監視する非アナログ式の炎感知器が接続可能であり，作動した炎感知器を1つずつ特定できる設計とする。</u></p>	<p>○ <u>屋外開放の非常用ディーゼル発電機給気消音器フィルタ室及び非常用ディーゼル発電機排気管室を監視する非アナログ式の炎感知器及びアナログ式の熱感知器が接続可能であり，作動した火災感知器を1つずつ特定できる設計とする。</u></p> <p>○ <u>屋外のA，HPCS-ディーゼル燃料移送ポンプエリアを監視する非アナログ式の炎感知器，非アナログ式の熱感知器が接続可能であり，作動した火災感知器を1つずつ特定できる設計とする。</u></p> <p>○ <u>原子炉建物オペレーティングフロアを監視する非アナログ式の炎感知器が接続可能であり，作動した炎感知器を1つずつ特定できる設計とする。</u></p> <p>○ <u>B-ディーゼル燃料移送ポンプエリア及びB-ディーゼル燃料移送系ケーブルトレンチを監視する非アナログ式の防爆型の火災感知器が接続可能であり，作動した火災感知器を1つずつ特定できる設計とする。</u></p>	<p>・設備の相違 【柏崎 6/7，東海第二】 島根 2 号炉は，設備の設置エリアの環境条件等を踏まえた感知器の組み合わせで火災を検知する設計</p> <p>・設備の相違 【柏崎 6/7，東海第二】 島根 2 号炉は，設備の設置エリアの環境条件等を踏まえた感知器の組み合わせで火災を検知する設計</p> <p>島根 2 号炉は，A，HPCS-DG 燃料移送系ケーブルトレンチにはアナログ式の煙感知器と熱感知器を，B-DG 燃料移送系ケーブルトレンチには非アナログ式の防爆型の煙感知器と熱感知器を設置する設計</p> <p>・設備の相違 【柏崎 6/7，東海第二】 島根 2 号炉は，非アナログ式の防爆型の火災感知器も接続可能な設計</p> <p>・設備の相違 【柏崎 6/7】 島根 2 号炉では，屋外については，アナログ式の熱感知カメラ及び非アナログ式の炎感知器を設置しており，これら</p>

柏崎刈羽原子力発電所 6 / 7号炉 (2017. 12. 20 版)	東海第二発電所 (2018. 9. 18 版)	島根原子力発電所 2号炉	備考
<p>以上より、重大事故等対処施設を設置する火災区域又は火災区画に設置する火災感知器については、火災防護に係る審査基準に則り、環境条件等を考慮した火災感知器の設置、異なる種類を組み合わせた火災感知器の設置、非常用電源からの受電、火災受信機盤の中央制御室への設置を行う設計とする。一部非アナログ式の感知器を設置するが、それぞれ誤作動防止対策を実施する。<u>炎感知器及び熱感知カメラについては作動した火災感知器を1つずつ特定できる機能はないが、火災発生場所を火災区域又は火災区画ごとに特定できる機能を有しており、火災感知後の現場確認において火災源の特定が可能である。また、光ファイバケーブル式熱感知器は火災発生場所を火災区域又は火災区画ごとに特定できる機能に加え、中央制御室に設置した受信機においてセンサ用光ファイバケーブルの長手方向に対し約 2m 間隔で火源の特定が可能である。</u></p>	<p>また、火災感知器は以下のとおり点検を行うことができるものを使用する設計とする。</p> <p>○自動試験機能または遠隔試験機能を有する火災感知器は、<u>火災感知の機能に異常がないことを確認するため、定期的に自動試験または遠隔試験を実施する。</u></p> <p>○自動試験機能または遠隔試験機能を持たない火災感知器は、<u>火災感知器の機能に異常がないことを確認するため、消防法施行規則に基づき、煙等の火災を模擬した試験を定期的実施する。</u></p> <p>以上より、重大事故等対処施設を設置する火災区域又は火災区画に設置する火災感知器については、火災防護に係る審査基準に準じ、環境条件等を考慮した火災感知器で、異なる種類を組合せて設置する。<u>火災受信機盤は中央制御室に設置し、火災感知設備の作動状況を常時監視できる設計とする。火災感知設備は非常用電源から受電する設計とする。一部アナログ機能を持たない感知器を設置するが、それぞれ誤作動防止対策を実施する。また、受信機盤については、作動した感知器または感知エリアを1つずつ特定できる機能を有する設計とする。これらにより、火災感知設備については十分な保安水準が確保されているものとする。</u></p>	<p><u>また、火災感知器は以下のとおり点検を行うことができるものを使用する設計とする。</u></p> <ul style="list-style-type: none"> ・<u>自動試験機能又は遠隔試験機能を有する火災感知器は、機能に異常がないことを確認するため、定期的に自動試験又は遠隔試験を実施できるものを使用する。</u> ・<u>自動試験機能又は遠隔試験機能を持たない火災感知器は、機能に異常がないことを確認するため、消防法施行規則に基づき、煙等の火災を模擬した試験を定期的実施できるものを使用する。</u> <p>以上より、重大事故等対処施設を設置する火災区域又は火災区画に設置する火災感知器については、火災防護に係る審査基準に則り、環境条件等を考慮した火災感知器の設置、異なる感知方式を組み合わせた火災感知器の設置、非常用電源からの受電、火災受信機盤の中央制御室への設置を行う設計とする。一部、非アナログ式の感知器を設置するが、それぞれ誤作動防止対策を実施する。また、<u>受信機盤については、作動した感知器を1つずつ特定できる機能を有する設計とする。これらにより、火災感知設備については、十分な保安水準が確保されているものとする。</u></p>	<p>の火災感知器についても感知エリアを1つずつ特定可能な設計</p> <p>・設備の相違 【柏崎6/7】 島根2号炉は、作動した火災感知器を1つずつ特定できる設計</p>

柏崎刈羽原子力発電所 6 / 7号炉 (2017. 12. 20 版)	東海第二発電所 (2018. 9. 18 版)	島根原子力発電所 2号炉	備考
<p>(2) 消火設備</p> <p>[要求事項]</p> <p>(2) 消火設備</p> <p>① 原子炉の高温停止及び低温停止を達成し、維持するための安全機能を有する構築物、系統及び機器が設置される火災区域または火災区画であって、火災時に煙の充満、放射線の影響等により消火活動が困難なところには、自動消火設備又は手動操作による固定式消火設備を設置すること。</p> <p>② 放射性物質の貯蔵又は閉じ込め機能を有する構築物、系統及び機器が設置される火災区域であって、火災時に煙の充満、放射線の影響等により消火活動が困難なところには、自動消火設備又は手動操作による固定式消火設備を設置すること。</p> <p>③ 消火用水供給系の水源及び消火ポンプ系は、多重性又は多様性を備えた設計であること。</p> <p>④ 原子炉の高温停止及び低温停止に係る安全機能を有する構築物、系統及び機器相互の系統分離を行うために設けられた火災区域又は火災区画に設置される消火設備は、系統分離に応じた独立性を備えた設計であること。</p> <p>⑤ 消火設備は、<u>火災の火炎、熱による直接的な影響のみならず、煙、流出流体、断線、爆発等による二次的影響が安全機能を有する構築物、系統及び機器に悪影響を及ぼさないように設置すること。</u></p> <p>⑥ 可燃性物質の性状を踏まえ、想定される火災の性質に応じた十分な容量の消火剤を備えること。</p> <p>⑦ 移動式消火設備を配備すること。</p> <p>⑧ <u>消火剤に水を使用する消火設備は、2 時間の最大放水量を確保できる設計であること。</u></p> <p>⑨ 消火用水供給系をサービス系または水道水系と共用する場合には、隔離弁等を設置して遮断する等の措置により、消火用水の供給を優先する設計であること。</p> <p>⑩ 消火設備は、故障警報を中央制御室に吹鳴する設計であること。</p> <p>⑪ 消火設備は、外部電源喪失時に機能を失わないように、電源を確保する設計であること。</p> <p>⑫ 消火栓は、全ての火災区域の消火活動に対処できるよう</p>	<p>(2) 消火設備</p> <p>[要求事項]</p> <p>(2) 消火設備</p> <p>① 原子炉の高温停止及び低温停止を達成し、維持するための安全機能を有する構築物、系統及び機器が設置される火災区域または火災区画であって、火災時に煙の充満、放射線の影響等により消火活動が困難なところには、自動消火設備又は手動操作による固定式消火設備を設置すること。</p> <p>② 放射性物質の貯蔵又は閉じ込め機能を有する構築物、系統及び機器が設置される火災区域であって、火災時に煙の充満、放射線の影響等により消火活動が困難なところには、自動消火設備又は手動操作による固定式消火設備を設置すること。</p> <p>③ 消火用水供給系の水源及び消火ポンプ系は、多重性又は多様性を備えた設計であること。</p> <p>④ 原子炉の高温停止及び低温停止に係る安全機能を有する構築物、系統及び機器相互の系統分離を行うために設けられた火災区域又は火災区画に設置される消火設備は、系統分離に応じた独立性を備えた設計であること。</p> <p>⑤ 消火設備は、<u>火災の火炎、熱による直接的な影響のみならず、煙、流出流体、断線、爆発等による二次的影響が安全機能を有する構築物、系統及び機器に悪影響を及ぼさないように設置すること。</u></p> <p>⑥ 可燃性物質の性状を踏まえ、想定される火災の性質に応じた十分な容量の消火剤を備えること。</p> <p>⑦ 移動式消火設備を配備すること。</p> <p>⑧ <u>消火剤に水を使用する消火設備は、2 時間の最大放水量を確保できる設計であること。</u></p> <p>⑨ 消火用水供給系をサービス系または水道水系と共用する場合には、隔離弁等を設置して遮断する等の措置により、消火用水の供給を優先する設計であること。</p> <p>⑩ 消火設備は、故障警報を中央制御室に吹鳴する設計であること。</p> <p>⑪ 消火設備は、外部電源喪失時に機能を失わないように、電源を確保する設計であること。</p> <p>⑫ 消火栓は、全ての火災区域の消火活動に対処できるよう</p>	<p>(2) 消火設備</p> <p>[要求事項]</p> <p>(2) 消火設備</p> <p>① <u>消火設備については、以下に掲げるところによること。</u></p> <p>a. 消火設備は、火災の火炎及び熱による直接的な影響のみならず、煙、流出流体、断線、爆発等による二次的影響が安全機能を有する構築物、系統及び機器に悪影響を及ぼさないように設置すること。</p> <p>b. 可燃性物質の性状を踏まえ、想定される火災の性質に応じた十分な容量の消火剤を備えること。</p> <p>c. 消火栓は、全ての火災区域の消火活動に対処できるよう配置すること。</p> <p>d. 移動式消火設備を配備すること。</p> <p>e. 消火設備は、外部電源喪失時に機能を失わないように、電源を確保する設計であること。</p> <p>f. 消火設備は、故障警報を中央制御室に吹鳴する設計であること。</p> <p>g. 原子炉の高温停止及び低温停止に係る安全機能を有する構築物、系統及び機器相互の系統分離を行うために設けられた火災区域又は火災区画に設置される消火設備は、系統分離に応じた独立性を備えた設計であること。</p> <p>h. 原子炉の高温停止及び低温停止を達成し、維持するための安全機能を有する構築物、系統及び機器が設置される火災区域又は火災区画であって、火災時に煙の充満、放射線の影響等により消火活動が困難なところには、自動消火設備又は手動操作による固定式消火設備を設置すること。</p> <p>i. 放射性物質の貯蔵又は閉じ込め機能を有する構築物、系統及び機器が設置される火災区域であって、火災時に煙の充満、放射線の影響等により消火活動が困難なところには、自動消火設備又は手動操作による固定式消火設備を設置すること。</p> <p>j. 電源を内蔵した消火設備の操作等に必要な照明器具を、必要な火災区域及びその出入通路に設置すること。</p> <p>② <u>消火剤に水を使用する消火設備については、①に掲げるところによるほか、以下に掲げるところによること。</u></p> <p>a. 消火用水供給系の水源及び消火ポンプ系は、多重性又は多様性を備えた設計であること。</p>	

柏崎刈羽原子力発電所 6/7号炉 (2017.12.20版)	東海第二発電所 (2018.9.18版)	島根原子力発電所 2号炉	備考
<p>配置すること。</p> <p>⑬ 固定式のガス系消火設備は、作動前に職員等の退出ができるように警報を吹鳴させる設計であること。</p> <p>⑭ 管理区域内で消火設備から消火剤が放出された場合に、放射性物質を含むおそれのある排水が管理区域外へ流出することを防止する設計であること。</p> <p>⑮ 電源を内蔵した消火設備の操作等に必要な照明器具を、必要な火災区域及びその出入通路に設置すること。</p> <p>[要求事項] (参考) (2) 消火設備について</p> <p>①-1 手動操作による固定式消火設備を設置する場合は、早期に消火設備の起動が可能となるよう中央制御室から消火設備を起動できるように設計されていること。 上記の対策を講じた上で、中央制御室以外の火災区域又は火災区画に消火設備の起動装置を設置することは差し支えない。</p> <p>①-2 自動消火設備にはスプリンクラー設備、水噴霧消火設備及びガス系消火設備（自動起動の場合に限る。）があり、手動操作による固定式消火設備には、ガス系消火設備等がある。中央制御室のように常時人がいる場所には、ハロン 1301 を除きガス系消火設備が設けられていないことを確認すること。</p> <p>④ 「系統分離に応じた独立性」とは、原子炉の高温停止及び低温停止に係る安全機能を有する構築物、系統及び機器が系統分離を行うため複数の火災区域又は火災区画に分離して設置されている場合に、それらの火災区域又は火災区画に設置された消火設備が、消火ポンプ系（その電源を含む。）等の動的機器の単一故障により、同時に機能を喪失することがないことをいう。</p> <p>⑦ 移動式消火設備については、実用発電用原子炉の設置、運転等に関する規則（昭和53年通商産業省令第77号）第8.5条の5」を踏まえて設置されていること。</p> <p>⑧ 消火設備のための必要水量は、要求される放水時間及</p>	<p>配置すること。</p> <p>⑬ 固定式のガス系消火設備は、作動前に職員等の退出ができるように警報を吹鳴させる設計であること。</p> <p>⑭ 管理区域内で消火設備から消火剤が放出された場合に、放射性物質を含むおそれのある排水が管理区域外へ流出することを防止する設計であること。</p> <p>⑮ 電源を内蔵した消火設備の操作等に必要な照明器具を、必要な火災区域及びその出入通路に設置すること。</p> <p>(参考) (2) 消火設備について</p> <p>①-1 手動操作による固定式消火設備を設置する場合は、早期に消火設備の起動が可能となるよう中央制御室から消火設備を起動できるように設計されていること。 上記の対策を講じた上で、中央制御室以外の火災区域又は火災区画に消火設備の起動装置を設置することは差し支えない。</p> <p>①-2 自動消火設備にはスプリンクラー設備、水噴霧消火設備及びガス系消火設備（自動起動の場合に限る。）があり、手動操作による固定式消火設備には、ガス系消火設備等がある。中央制御室のように常時人がいる場所には、ハロン 1301 を除きガス系消火設備が設けられていないことを確認すること。</p> <p>④ 「系統分離に応じた独立性」とは、原子炉の高温停止及び低温停止に係る安全機能を有する構築物、系統及び機器が系統分離を行うため複数の火災区域又は火災区画に分離して設置されている場合に、それらの火災区域又は火災区画に設置された消火設備が、消火ポンプ系（その電源を含む。）等の動的機器の単一故障により、同時に機能を喪失することがないことをいう。</p> <p>⑦ 移動式消火設備については、実用発電用原子炉の設置、運転等に関する規則（昭和53年通商産業省令第77号）第8.5条の5」を踏まえて設置されていること。</p> <p>⑧ 消火設備のための必要水量は、要求される放水時間及</p>	<p>b. 2時間の最大放水量を確保できる設計であること。</p> <p>c. 消火用水供給系をサービス系又は水道水系と共用する場合には、隔離弁等を設置して遮断する等の措置により、消火用水の供給を優先する設計であること。</p> <p>d. 管理区域内で消火設備から消火剤が放出された場合に、放射性物質を含むおそれのある排水が管理区域外へ流出することを防止する設計であること。</p> <p>③ 消火剤にガスを使用する消火設備については、①に掲げるところによるほか、固定式のガス系消火設備は、作動前に職員等の退出ができるように警報を吹鳴させる設計であること。</p> <p>(参考) (2) 消火設備について</p> <p>①-d 移動式消火設備については、実用発電用原子炉の設置、運転等に関する規則（昭和53年通商産業省令第77号）第83条第5号を踏まえて設置されていること。</p> <p>①-g 「系統分離に応じた独立性」とは、原子炉の高温停止及び低温停止に係る安全機能を有する構築物、系統及び機器が系統分離を行うため複数の火災区域又は火災区画に分離して設置されている場合に、それらの火災区域又は火災区画に設置された消火設備が、消火ポンプ系（その電源を含む。）等の動的機器の単一故障により、同時に機能を喪失することがないことをいう。</p> <p>①-h-1 手動操作による固定式消火設備を設置する場合は、早期に消火設備の起動が可能となるよう中央制御室から消火設備を起動できるように設計されていること。 上記の対策を講じた上で、中央制御室以外の火災区域又は火災区画に消火設備の起動装置を設置することは差し支えない。</p> <p>①-h-2 自動消火設備にはスプリンクラー設備、水噴霧消火設備及びガス系消火設備（自動起動の場合に限る。）があり、手動操作による固定式消火設備には、ガス系消火設備等がある。中央制御室のように常時人がいる</p>	

柏崎刈羽原子力発電所 6 / 7号炉 (2017. 12. 20 版)	東海第二発電所 (2018. 9. 18 版)	島根原子力発電所 2号炉	備考
<p>び必要圧力での最大流量を基に設計されていること。 この最大流量は、要求される固定式消火設備及び手動消火設備の最大流量を合計したものであること。 なお、最大放水量の継続時間としての 2 時間は、米国原子力規制委員会 (NRC) が定める Regulatory Guide 1.189 で規定されている値である。 上記の条件で設定された防火水槽の必要容量は、Regulatory Guide1.189 では 1,136,000 リットル (1,136 m³) 以上としている。</p>	<p>び必要圧力での最大流量を基に設計されていること。この最大流量は、要求される固定式消火設備及び手動消火設備の最大流量を合計したものであること。 なお、最大放水量の継続時間としての 2 時間は、米国原子力規制委員会 (NRC) が定める Regulatory Guide 1.189 で規定されている値である。 上記の条件で設定された防火水槽の必要容量は、Regulatory Guide1.189 では 1,136,000 リットル (1,136 m³) 以上としている。</p>	<p>場所には、ハロン1301を除きガス系消火設備が設けられていないことを確認すること。 ②-b 消火設備のための必要水量は、要求される放水時間及び必要圧力での最大流量を基に設計されていること。 この最大流量は、要求される固定式消火設備及び手動消火設備の最大流量を合計したものであること。 なお、最大放水量の継続時間としての2 時間は、米国原子力規制委員会 (NRC) が定めるRegulatory Guide 1.189 で規定されている値である。 上記の条件で設定された防火水槽の必要容量は、Regulatory Guide 1.189では、1,136,000リットル (1,136m³) 以上としている。</p>	
<p>消火設備は、以下に示すとおり、重大事故等対処施設を設置する火災区域又は火災区画の火災を早期に消火できるよう設置する設計とする。 消火設備は、以下を踏まえた設計とする。 (補足 41-5)</p> <p>なお、消火設備の故障警報が発信した場合には、中央制御室及び必要な現場の制御盤の警報を確認し、消火設備が故障している場合には早期に補修を行う。 消火設備は以下を踏まえて設置する設計とする。</p> <p>① 重大事故等対処施設を設置する火災区域又は火災区画に設置する消火設備 重大事故等対処施設を設置する火災区域又は火災区画に設置する消火設備は、火災区域又は火災区画が、火災発生時の煙の充満又は放射線の影響により消火活動が困難となる火災区域又は火災区画であることを考慮して設計する。</p> <p>a. 火災発生時の煙の充満又は放射線の影響により消火活動が困難となる火災区域又は火災区画の選定 建屋内の重大事故等対処施設を設置する火災区域又は火災区画は、「(b) 火災発生時の煙の充満又は放射線の影響により消火活動が困難とならない火災区域又は火災区画の選定」に示した火災区域又は火災区画を除き、</p>	<p>消火設備は、重大事故等対処施設を設置する火災区域又は火災区画の火災を早期に消火するために設置する設計とする。 (資料 41-5)</p> <p>なお、消火設備の故障警報が発信した場合には、中央制御室及び必要な現場の制御盤の警報を確認し、消火設備が故障している場合には早期に補修を行う。 消火設備は以下を踏まえて設置する。</p> <p>① 重大事故等対処施設を設置する火災区域又は火災区画に設置する消火設備 重大事故等対処施設を設置する火災区域又は火災区画に設置する消火設備は、当該火災区域又は火災区画が、火災発生時の煙の充満又は放射線の影響により消火活動が困難となるかを考慮して、<u>ハロゲン化物自動消火設備 (全域)、ハロゲン化物自動消火設備 (局所)、二酸化炭素自動消火設備 (全域) 等を設置する設計とする。</u></p> <p>(a) 火災発生時の煙の充満又は放射線の影響により消火活動が困難となる火災区域又は火災区画の選定 建屋内の重大事故等対処施設を設置する火災区域又は火災区画は、「(b) 火災発生時の煙の充満又は放射線の影響により消火活動が困難とならない火災区域又は火災区画の選定」に示した火災区域又は火災区画を除き、火災発生時の煙の充満又は放</p>	<p>消火設備は、以下に示すとおり、重大事故等対処施設を設置する火災区域又は火災区画の火災を早期に消火できるよう設置する設計とする。 <u>消火設備は、以下を踏まえた設計とする。</u> (補足41-5)</p> <p>なお、消火設備の故障警報が発信した場合には、中央制御室及び必要な現場の制御盤の警報を確認し、消火設備が故障している場合には早期に補修を行う。 消火設備は以下を踏まえて設置する設計とする。</p> <p>① 重大事故等対処施設を設置する火災区域又は火災区画に設置する消火設備 重大事故等対処施設を設置する火災区域又は火災区画に設置する消火設備は、火災区域又は火災区画が、<u>火災発生時の煙の充満及び放射線の影響により消火活動が困難となる火災区域又は火災区画であることを考慮して設計する。</u></p> <p>(a) 火災発生時の煙の充満又は放射線の影響により消火活動が困難となる火災区域又は火災区画の選定 建物内の重大事故等対処施設を設置する火災区域又は火災区画は、「(b) 火災発生時の煙の充満又は放射線の影響により消火活動が困難とならない火災区域又は火災区画の選定」に示した火災区域又は火災区画を除き、火災</p>	<p>・設備の相違 島根 2 号炉は、消火剤にハロン 1301 を用いた全域ガス消火設備を設置する設計</p>


柏崎刈羽原子力発電所 6/7号炉 (2017.12.20版)	東海第二発電所 (2018.9.18版)	島根原子力発電所 2号炉	備考
<p>火災発生時の煙の充満又は放射線の影響により消火活動が困難となる場所として選定する。</p> <p>b. 火災発生時の煙の充満又は放射線の影響により消火活動が困難とならない火災区域又は火災区画の選定</p> <p>建屋内の重大事故等対処施設を設置する火災区域又は火災区画において、消火活動が困難とならないところを以下に示す。</p> <p>なお、屋外については煙の充満又は放射線の影響により消火活動が困難とはならないものとする。</p> <p>○ 中央制御室、5号炉原子炉建屋内緊急時対策所(対策本部)</p> <p>中央制御室、5号炉原子炉建屋内緊急時対策所(対策本部)は、常駐する運転員・職員によって火災感知器による早期の火災感知及び消火活動が可能であり、火災が拡大する前に消火可能であること、万一、火災によって煙が発生した場合でも建築基準法に準拠した容量の排煙設備等によって排煙が可能なる設計とすることから、消火活動が困難とならない火災区域又は火災区画として選定する。(添付資料6)</p> <p>なお、中央制御室床下フリーアクセスフロアは、速やかな火災発生場所の特定が困難であると考えられることから、固有の信号を発する異なる種類の火災感知設備(煙感知器と熱感知器)、及び中央制御室からの手動操作により早期の起動が可能な固定式ガス消火設備(消火剤はハロン1301)を設置する設計とする。</p> <p>○ 原子炉格納容器</p> <p>原子炉格納容器内において万一、火災が発生した場合でも、原子炉格納容器の空間体積(約7,300m³)に対してページ用排風機の容量が22,000m³/hであり、排煙が可能なる設計とすることから、消火活動が困難とならない</p>	<p>放射線の影響により消火活動が困難となるものとして選定する。</p> <p>(b) 火災発生時の煙の充満又は放射線の影響により消火活動が困難とならない火災区域又は火災区画の選定</p> <p>建屋内の重大事故等対処施設を設置する火災区域又は火災区画のうち、消火活動が困難とならないところを以下に示す。</p> <p>なお、屋外については煙の充満又は放射線の影響により消火活動が困難とはならないものとする。</p> <p>○ 中央制御室及び緊急時対策所</p> <p>中央制御室は、常駐する運転員によって火災感知器による早期の火災感知及び消火活動が可能であり、火災の規模が拡大する前に消火可能であること、なお、万一、火災によって煙が発生した場合でも建築基準法に準拠した容量の排煙設備によって排煙が可能なることから、消火活動が困難とならない火災区域又は火災区画として選定する。</p> <p>緊急時対策所は、火災発生時には中央制御室同様に建築基準法に準拠した容量の排煙設備により煙を排出することが可能なため、消火活動が困難とならない火災区域又は火災区画として選定する。</p> <p>なお、中央制御室床下コンクリートピットは、速やかな火災発生場所の特定が困難であると考えられることから、固有の信号を発する異なる種類の火災感知設備(煙感知器と熱感知器)、及び中央制御室からの手動操作により早期の起動も可能なハロゲン化物自動消火設備(局所)を設置する設計とする。(添付資料7)</p> <p>○ 原子炉格納容器</p> <p>原子炉格納容器内において万一、火災が発生した場合でも、原子炉格納容器内の空間体積(約9,800m³)に対してページ用排風機の容量が約16,980m³/hであり、排煙が可能なる設計とすることから、消火活動が困難とならない火災区域又は火災区画</p>	<p>発生時の煙の充満又は放射線の影響により消火活動が困難となる場所として選定する。</p> <p>(b) 火災発生時の煙の充満又は放射線の影響により消火活動が困難とならない火災区域又は火災区画の選定</p> <p>建物内の重大事故等対処施設を設置する火災区域又は火災区画において、消火活動が困難とならないところを以下に示す。</p> <p>なお、屋外については煙の充満又は放射線の影響により消火活動が困難とはならないものとする。</p> <p>○ 中央制御室</p> <p>中央制御室は、常駐する運転員によって火災感知器による早期の火災感知及び消火活動が可能であり、火災が拡大する前に消火可能であること、万一、火災によって煙が発生した場合でも建築基準法に準拠した容量の排煙設備によって排煙が可能なる設計とすることから、消火活動が困難とならない火災区域又は火災区画として選定する。(添付資料6)</p> <p>なお、中央制御室の床下のケーブル処理室及び計算機室は、固有の信号を発する異なる感知方式の感知器(煙感知器と熱感知器)、及び中央制御室からの手動操作により早期の起動も可能な全域ガス自動消火設備(消火剤はハロン1301)を設置する設計とする。</p> <p>○ 原子炉格納容器</p> <p>原子炉格納容器内において、万一、火災が発生した場合でも、原子炉格納容器内の空間体積(約7,900m³)に対して、ページ用排風機の容量が25,000m³/hであり、排煙が可能なる設計とすることから、消火活動が困難とならな</p>	<p>備考</p> <p>・設備の相違</p> <p>【柏崎6/7、東海第二】 島根2号炉の緊急時対策所には、排煙設備を設置しないが、消火困難エリアとして全域ガス消火設備を設置</p> <p>・設備の相違</p> <p>【柏崎6/7、東海第二】 島根2号炉の緊急時対策所には、排煙設備を設置しないが、消火困難エリアとして全域ガス消火設備を設置</p> <p>・設備の相違</p> <p>【柏崎6/7、東海第二】 中央制御室の床下の構造の相違</p> <p>・設備の相違</p> <p>【柏崎6/7、東海第二】 原子炉格納容器の大</p>

柏崎刈羽原子力発電所 6 / 7号炉 (2017. 12. 20 版)	東海第二発電所 (2018. 9. 18 版)	島根原子力発電所 2号炉	備考
<p>火災区域又は火災区画として選定する。</p>	<p>として選定する。</p> <p>○<u>常設代替高圧電源装置置場及び海水ポンプ室</u> <u>常設代替高圧電源装置置場及び海水ポンプ室は、屋外の火災区域又は火災区画であり、火災発生時にも煙が充満することはないため、消火活動が困難とはならない火災区域又は火災区画として選定する。</u></p> <p>○<u>軽油貯蔵タンク、可搬型設備用軽油タンク及び緊急時対策所用発電機燃料油貯蔵タンク</u> <u>軽油貯蔵タンク、可搬型設備用軽油タンク及び緊急時対策所用発電機燃料油貯蔵タンクは、屋外の火災区域又は火災区画に設置されており、火災発生時にも煙が充満することはないため、消火活動が困難とはならない火災区域又は火災区画として選定する。</u></p> <p>○<u>格納容器圧力逃がし装置格納槽</u> <u>格納容器圧力逃がし装置格納槽は、原子炉建屋に隣接した地下格納槽であり、本区域に設置される機器はフィルタ装置、テストタンク、移送ポンプ、排水ポンプ、電動弁である。</u> <u>フィルタ装置、テストタンクは金属製の容器であり、可燃物ではなく、移送ポンプ、排水ポンプは潤滑油を有しないため、油内包設備ではない。また、電動弁の動力ケーブルには難燃ケーブルを使用し、電線管に収納する設計としている。以上のことから当該区域の火災荷重は小さく、煙の充満により消火活動が困難とはならない火災区域として選定する。</u></p>	<p>い火災区域又は火災区画として選定する。</p> <p>○ <u>ディーゼル燃料貯蔵タンク室及び緊急時対策所用燃料地下タンク室</u> <u>ディーゼル燃料貯蔵タンク室及び緊急時対策所用燃料地下タンク室は、屋外に設置されており、煙が大気に放出されることから、消火活動が困難とはならない火災区域又は火災区画として選定する。なお、ディーゼル燃料貯蔵タンク室内には乾燥砂が、緊急時対策所用燃料地下タンク室内にはコンクリートが充てんされており、タンク室内の火災の発生は防止できる。</u></p> <p>○ <u>屋外の火災区域（海水ポンプエリア、A、HPCS－ディーゼル燃料移送ポンプエリア及びガスタービン発電機用軽油タンクエリア）</u> <u>海水ポンプエリア、A、HPCS－ディーゼル燃料移送ポンプエリア及びガスタービン発電機用軽油タンクエリアは、屋外の火災区域であり、火災が発生しても煙が充満しない。よって、煙の充満又は放射線の影響により消火活動が困難とはならない火災区域又は火災区画として選定する。</u></p>	<p>きさ及び排風機容量の相違</p> <ul style="list-style-type: none"> ・設備の相違 <p>【東海第二】 設備構成及び設置の設置場所の相違</p> <ul style="list-style-type: none"> ・設備の相違 <p>【東海第二】 設備構成及び設置の設置場所の相違</p> <ul style="list-style-type: none"> ・設備の相違 <p>【東海第二】 島根2号炉は、可燃物の設置状況、設備の構造、配置等を踏まえ、消火活動が困難とはならない火災区域又は火災区画を選定</p> <ul style="list-style-type: none"> ・設備の相違 <p>【東海第二】 島根2号炉では、格納容器フィルタベント格納槽に全域ガス消火設備を設置</p>

柏崎刈羽原子力発電所 6 / 7号炉 (2017. 12. 20 版)	東海第二発電所 (2018. 9. 18 版)	島根原子力発電所 2号炉	備考
<p>○ 可燃物の設置状況等により火災が発生しても煙が充満しない火災区域又は火災区画</p> <p>補足 41-5 の添付資料 13 に示す火災区域又は火災区画は、可燃物を少なくすることで煙の発生を抑える設計とし、煙の充満により消火困難とはならない箇所として選定する。各火災区域又は火災区画とも不要な可燃物を持ち込まないよう持ち込み可燃物管理を実施するとともに、点検に係る資機材等の可燃物を一時的に仮置きする場合は、不燃性のシートによる養生を実施し火災発生時の延焼を防止する。</p> <p>なお、可燃物の状況については、重大事故等対処施設以外の構築物、系統及び機器も含めて確認する。</p> <p>なお、<u>常設代替交流代替電源設備用ケーブル敷設区域</u>については、以下に示すとおり、<u>屋外においては消火活動が困難とならない場所として選定し、建屋内においては固定式消火設備により消火可能な設計とする。</u></p> <p>○ <u>常設代替交流電源設備用ケーブル敷設区域</u></p> <p>第一ガスタービン発電機の屋外ケーブル敷設区域の概要を第 41-1-21 図に示す。第一ガスタービン発電機のケーブルは、屋外の一部においては火災の発生するおそれがないようケーブルを埋設して敷設する。その他の屋外箇所については電線管に敷設することとし、煙の充満又</p>	<p>○<u>緊急時対策所建屋通路部等</u></p> <p><u>緊急時対策所建屋の通路部、階段室、エアロック室等には油内包設備など可燃物を設置しない運用とすることから、可燃物が少ない火災区域又は火災区画となる。したがって、煙の充満により消火活動が困難とならないエリアとして選定する。</u></p> <p>○<u>原子炉建屋原子炉棟 6 階 (オペレーティングフロア)</u></p> <p><u>原子炉建屋原子炉棟 6 階 (オペレーティングフロア) は可燃物が少なく大空間となっているため、煙の充満により消火活動が困難とならない火災区域又は火災区画として選定する。</u></p> <p>○<u>可燃物が少なく、火災が発生しても煙が充満しない火災区域又は火災区画</u></p> <p>以下に示す火災区域又は火災区画は、可燃物を少なくすることで煙の発生を抑える設計とし、<u>煙の充満により消火困難とはならない箇所として選定する。</u>各火災区域又は火災区画とも不要な可燃物を持ち込まないよう持ち込み可燃物管理を実施するとともに、点検に係る資機材等の可燃物を一時的に仮置きする場合は、不燃性のシートによる養生を実施し火災発生時の延焼を防止する。なお、可燃物の状況については、重大事故等対処施設以外の構築物、系統及び機器も含めて確認する。</p>	<p>○ <u>可燃物の設置状況等により火災が発生しても煙が充満しない火災区域又は火災区画</u></p> <p>補足 41-5 の添付資料 11 に示す火災区域又は火災区画は、可燃物を少なくすることで煙の発生を抑える設計とすること及び屋外と通じていることから、<u>煙の充満又は放射線の影響により消火困難とはならない箇所として選定する。</u>各火災区域又は火災区画とも不要な可燃物を持ち込まないよう持ち込み可燃物管理を実施するとともに、点検に係る資機材等の可燃物を一時的に仮置きする場合は、不燃性のシートによる養生を実施し、火災発生時の延焼を防止する。</p> <p>なお、可燃物の状況については、重大事故等対処施設以外の構築物、系統及び機器も含めて確認する。</p> <p><u>なお、屋外の重大事故等対処設備用ケーブル布設エリアについては、以下に示す通り、消火活動が困難とならない場所として選定する。</u></p> <p>○<u>屋外の重大事故等対処設備用ケーブル布設エリア</u></p> <p><u>屋外の重大事故等対処設備用ケーブルは、屋外の一部においては火災の発生するおそれがないようケーブルを埋設して布設する。その他の屋外箇所については電線管又はケーブルトレイに布設するが、屋外のため、煙の充満又は放射線の影響により消火活動が困難とはならない</u></p>	<p>・設備の相違</p> <p>【東海第二】</p> <p>島根 2 号炉の緊急時対策所には、排煙設備を設置しないが、消火困難エリアとして全域ガス消火設備を設置</p> <p>・設備の相違</p> <p>【東海第二】</p> <p>島根 2 号炉の原子炉建物オペレーティングフロアは、消火困難となる可能性を否定できないことから、ケーブルトレイに対して局所ガス消火設備を設置</p> <p>・設備の相違</p> <p>【柏崎 6/7, 東海第二】</p> <p>重大事故等対処設備用ケーブルの布設エリアの相違</p> <p>・設備の相違</p> <p>【柏崎 6/7】</p> <p>島根 2 号炉は、屋内の重大事故等対処設備用ケーブルを布設する区域は、全域ガス消火設備</p>


柏崎刈羽原子力発電所 6/7号炉 (2017.12.20版)	東海第二発電所 (2018.9.18版)	島根原子力発電所 2号炉	備考
<p>は放射線の影響により消火活動が困難とはならないものとする。建屋内においては固定式ガス消火設備を設置する火災区域又は火災区画に敷設することにより、火災発生時においても早期消火可能な設計とする。</p> <p><u>なお、第一ガスタービン発電機の建屋内のケーブル敷設区域については、非常用ディーゼル発電機用ケーブルの敷設区域と重複しない設計とする。</u></p> <div data-bbox="195 569 902 1026" style="border: 1px solid black; height: 218px; width: 238px; margin: 10px 0;"></div> <p>第 41-1-21 図：第一ガスタービン発電機の屋外ケーブル敷設区域の概要図</p>	<p><u>・主蒸気管トンネル室</u> 室内に設置している機器は、主蒸気外側隔離弁(空気作動弁)、電動弁等である。これらは、不燃性材料又は難燃性材料で構成されており、可燃物としては駆動部に潤滑油を使用している。駆動部は、不燃性材料である金属で覆われており、設備外部で燃え広がることはない。その他に可燃物は設置しておらず、ケーブルは電線管及び金属製の可とう電線管で敷設する設計とする。</p> <p><u>・FPC ポンプ室、FPC 保持ポンプ A 室、FPC 保持ポンプ B 室、FPC 熱交換器室</u> 室内に設置している機器は、ポンプ、熱交換器、電動弁、計器等である。これらは、不燃性材料又は難燃性材料で構成されており、可燃物としては軸受に潤滑油グリスを使用している。軸受は、不燃性材料である金属で覆われており、設備外部で燃え広がることはない。その他に可燃物は設置しておらず、ケーブルは電線管及び金属製の可とう電線管で敷設する設計とする。</p>	<p><u>ものとする。</u></p>	<p>を設置</p> <ul style="list-style-type: none"> ・設備の相違 【東海第二】 消火活動が困難とならないエリアの相違 <ul style="list-style-type: none"> ・運用の相違 【東海第二】 消火活動が困難とならないエリアの相違

柏崎刈羽原子力発電所 6 / 7号炉 (2017. 12. 20 版)	東海第二発電所 (2018. 9. 18 版)	島根原子力発電所 2号炉	備考
<p>c. 火災発生時の煙の充満又は放射線の影響により消火活動が困難となる場所に設置する消火設備</p> <p>火災発生時の煙の充満又は放射線の影響により消火活動が困難となる火災区域又は火災区画は、自動又は中央制御室からの手動操作による固定式消火設備である全域ガス消火設備を設置し消火を行う設計とする。</p> <p>なお、これらの固定式消火設備に使用するガスは、消防火法施行規則を踏まえハロゲン化物消火剤とする。ハロゲン化物消火剤の種類については、施工性等によって使い分ける。</p> <p>第 41-1-22 図に全域ガス消火設備の概要を示す。本消火設備を自動起動とする場合は、単一の感知器の誤作動によって消火設備が誤動作することのないよう、<u>2つ以上の煙感知器又は2つ以上の熱感知器の作動をもって消火する設計とする。</u>さらに、中央制御室からの遠隔手動起動又は現場での手動起動による消火を行うことができる設計とする。</p> <p>なお、全域ガス消火設備の自動起動用の煙感知器と熱感知器は、火災防護に係る審査基準「2.2.1 (1)②」に基づき設置が要求される「固有の信号を発する異なる種類の感知器」とする。</p>	<p>する。</p> <p>(c) 火災発生時の煙の充満又は放射線の影響により消火活動が困難となる火災区域又は火災区画に設置する消火設備</p> <p>火災発生時の煙の充満又は放射線の影響により消火活動が困難となる火災区域又は火災区画は、自動又は中央制御室からの手動操作による固定式消火設備であるハロゲン化物自動消火設備（全域）を設置し消火を行う設計とする。</p> <p>なお、常設代替高圧電源装置置場トレンチ（トンネル部）は、1時間当たりトンネル空間部容積の約2倍の容積を排気できる十分な排気能力を有する換気装置*により、常時、機械換気が行われていることから煙の充満により消火活動が困難なところにはならないと考えられるが、トンネル内部は消火器等の運搬に十分な空間が確保できないおそれがあること、トンネル長が長いことから、早期の消火活動に影響を及ぼすおそれがあり、消火活動が困難となる火災区画と同様に固定式の消火設備を設置することとする。よって、常設代替高圧電源装置置場地下ケーブルトンネルには、手動起動による固定式消火設備を設置する。なお、消火設備に使用する消火剤はハロン 1301 とする。</p> <p>※道路管理施設等設計指針 第 20 条（設計風量）の(1)換気所用時間 30 分に準拠し、トンネル容積の2倍以上の容量を持つ換気装置としている。</p> <p>第 41-1-19(1)図にハロゲン化物自動消火設備（全域）の概要を示す。本消火設備を自動起動する場合は、単一の感知器の誤作動によって消火設備が誤動作することのないよう、<u>煙感知器及び熱感知器それぞれ 2 つの動作をもって消火する設計とする。</u>さらに、中央制御室からの遠隔手動起動又は現場での手動起動によっても消火を行うことができる設計とする。</p>	<p>(c) 火災発生時の煙の充満又は放射線の影響により消火活動が困難となる火災区域又は火災区画に設置する消火設備</p> <p>火災発生時の煙の充満又は放射線の影響により消火活動が困難となる火災区域又は火災区画は、自動又は中央制御室からの手動操作による固定式消火設備である全域ガス消火設備を設置し消火を行う設計とする。</p> <p>なお、これらの固定式消火設備に使用するガスは、消防火法施行規則を踏まえハロン化物消火剤とする。</p> <p>第41-1-17図に全域ガス消火設備の概要を示す。本消火設備を自動起動とする場合は、単一の感知器の誤作動によって消火設備が誤動作することのないよう、<u>煙感知器及び熱感知器のいずれか2つ以上の動作をもって消火する設計とする。</u>さらに、中央制御室からの遠隔手動起動又は現場での手動起動による消火を行うことができる設計とする。</p> <p>なお、全域ガス消火設備の自動起動用の煙感知器と熱感知器は、火災防護に係る審査基準「2.2.1 (1)①」に基づき設置が要求される「固有の信号を発する異なる感知方式の感知器」とする。</p>	<p>備考</p> <p>・設備の相違</p> <p>【柏崎 6/7, 東海第二】</p> <p>島根 2 号炉ではA系の煙感知器又は熱感知器のうち1台とB系の煙感知器又は熱感知器のうち1台の両方作動により自動起動させる設計としているが、万一自動起動しない場合は現場でも起動できる設計</p>



第 41-1-22 図：全域ガス消火設備の概要

ただし、以下については、上記と異なる消火設備を設置し消火を行う設計とする。




第 41-1-19(1) 図 ハロゲン化物自動消火設備(全域)の概要

ただし、燃料油等を多量に貯蔵し、人が常駐する場所ではない区域又は区画は二酸化炭素自動消火設備(全域)を設置する設計とする。


第 41-1-19(2) 図に二酸化炭素自動消火設備(全域)の概要を示す。

また、通路部等に設置される油内包設備など可燃物についてはハロゲン化物自動消火設備(局所)を設置する設計とする。

上記のことから、以下については、ハロゲン化物自動消火設備(全域)と異なる消火設備を設置し、消火を行う設計とする。



第 41-1-19(2) 図 二酸化炭素自動消火設備(全域)の概要



第 41-1-17 図 全域ガス消火設備の概要


ただし、以下については、上記と異なる消火設備を設置し消火を行う設計とする。

・設備の相違
【柏崎 6/7, 東海第二】
島根 2 号炉は、消火剤にハロン 1301 を用いた全域ガス消火設備を設置する設計


・設備の相違
【東海第二】
島根 2 号炉は、消火剤にハロン 1301 を用いた全域ガス消火設備を設置する設計

柏崎刈羽原子力発電所 6 / 7号炉 (2017. 12. 20 版)	東海第二発電所 (2018. 9. 18 版)	島根原子力発電所 2号炉	備考
<p>○ 原子炉建屋通路部及びオペレーティングフロア</p> <p>原子炉建屋通路部及びオペレーティングフロアは、火災発生時の煙の充満又は放射線の影響により消火活動が困難となる可能性が否定できないことから、<u>原子炉建屋通路部の火災荷重の大きい可燃物（油保有機器、ケーブルトレイ、電源盤・制御盤）</u>に対しては、自動又は中央制御室からの手動操作による固定式消火設備である局所ガス消火設備を設置し消火を行い、これ以外の可燃物については可燃物が少ないことから消火器で消火を行う設計とする。</p>	<p>○常設低圧代替注水系ポンプ室及び緊急用海水ポンプピット</p> <p><u>常設低圧代替注水系ポンプ室及び緊急用海水ポンプピットは、いずれも原子炉建屋に隣接した地下格納槽であるため、これらの区域で火災が発生した場合、煙が格納槽内部に充満し、消火活動が困難となる可能性が否定できないことから、可燃物である油内包設備については、自動又は中央制御室からの手動操作により早期の消火も可能なハロゲン化物自動消火設備（全域）又はハロゲン化物自動消火設備（局所）を設置し消火を行う設計とする。</u></p> <p>○原子炉建屋通路部</p> <p><u>原子炉建屋通路部は、ほとんどの階層が周回できる通路となっており、その床面積は最大で約 969m²（原子炉建屋 3 階周回通路）と大きい。さらに、各階層間は開口部（機器ハッチ）が存在するが、これらは水素対策により通常より開口状態となる。</u></p> <p><u>原子炉建屋通路部は、火災発生時の煙の充満又は放射線の影響により消火活動が困難となる可能性が否定できないことから、通路部等に設置される油内包設備等可燃物に対しては、自動又は中央制御室からの手動操作により早期の起動も可能なハロゲン化物自動消火設備（局所）を設置し消火を行う設計とし、これ以外の可燃物（計器など）については消火器で消火を行う設計とする。</u></p> <p><u>なお、これらの固定式消火設備に使用するガスは、ハロン 1301 または FK-5-1-12 とする。設備の概要図を第 4-1-20 図に示し、具体的な設備の詳細は資料 41-5 に示す。</u></p>	<p>○ 原子炉建物オペレーティングフロア</p> <p><u>原子炉建物オペレーティングフロアは、火災発生時の煙の充満又は放射線の影響により消火活動が困難となる可能性が否定できないことから、煙の充満を発生させるおそれのある可燃物（ケーブルトレイ）に対しては自動又は手動操作による固定式消火設備である局所ガス消火設備を設置し消火を行う設計とし、これ以外の可燃物については量が少ないことから消火器で消火を行う設計とする。</u></p>	<p>・設備の相違</p> <p>島根 2 号炉の低圧原子炉代替注水系を設置する格納槽も同様に全域ガス消火設備を設置</p> <p>・設備の相違</p> <p>【東海第二】</p> <p>島根 2 号炉の原子炉建物の周回通路には、全域ガス消火設備を設置</p> <p>・設備の相違</p> <p>【東海第二】</p> <p>島根 2 号炉の原子炉建物オペレーティングフロアは、消火困難となる可能性を否定できないことから、ケーブルトレイに対して局所ガス消火設備を設置</p> <p>・</p>

なお、これらの固定式消火設備に使用するガスは、消防法施行規則を踏まえハロゲン化物消火剤とする。設備の概要図を第 41-1-23 図に示し、具体的な設備の詳細を補足 41-5 に示す。



(a) 潤滑油を内包する機器の消火設備の例




(b) 電気品消火設備の例 (ケーブルトレイを例示)


第 41-1-23 図：局所ガス消火設備の概要

○ 非常用ディーゼル発電機室，非常用ディーゼル発電機燃料ディタンク室

非常用ディーゼル発電機室及び非常用ディーゼル発電機燃料ディタンク室は，人が常駐する場所ではないことから，



油内包設備に対する消火設備の例 (ハロン 1301)




電気品消火設備の例 (ケーブルトレイを例示) (FK-5-1-12)

第 41-1-20 図 ハロゲン化物自動消火設備 (局所) の概要

○ 緊急時対策所用発電機室，非常用ディーゼル発電機室及び非常用ディーゼル発電機燃料ディタンク室

緊急時対策所用発電機室，非常用ディーゼル発電機室及び非常用ディーゼル発電機燃料ディタンク室は，人が常駐する場所

なお、局所ガス消火設備に使用するガスは、消防法施行規則を踏まえハロゲン化物消火剤とする。設備の概要図を第 41-1-18 図に示し、具体的な設備の詳細は補足 41-5 に示す。局所ガス消火設備のうち、ケーブルトレイの消火設備については、消火対象空間の形状が特殊であるため、実証試験により設計の妥当性を確認する。



第 41-1-18 図 局所ガス消火設備の概要

・設備の相違
【東海第二】
島根 2 号炉の局所ガス消火設備の消火剤には FK-5-1-12 を使用




・設備の相違
【東海第二】
島根 2 号炉では、緊急

柏崎刈羽原子力発電所 6/7号炉 (2017.12.20版)	東海第二発電所 (2018.9.18版)	島根原子力発電所 2号炉	備考
<p><u>ハロゲン化物消火剤を使用する全域ガス消火設備は設置せず、全域自動放出方式の二酸化炭素消火設備を設置する設計とする。また、自動起動について、万一、室内に作業員等がいた場合の人身安全を考慮し、煙感知器及び熱感知器の両方の作動をもって消火する設計とする。</u></p> <p>○ 不燃性材料であるコンクリート又は金属により構成された火災防護対象機器のみを設置する火災区域又は火災区画</p> <p>火災防護対象機器のうち、不燃性材料であるコンクリート又は金属により構成された配管、容器、タンク、手動弁、コンクリート構築物については流路、バウンダリとしての機能が火災により影響を受けることは考えにくいいため、消防法又は建築基準法に基づく対策を行う設計とする。</p> <p>d. <u>火災発生時の煙の充満又は放射線の影響により消火活動が困難とならない場所に設置する消火設備</u></p> <p>○ <u>中央制御室、5号炉原子炉建屋内緊急時対策所(対策本部)</u></p> <p>火災発生時の煙の充満又は放射線の影響により消火活動が困難とならない中央制御室、<u>5号炉原子炉建屋内緊急時対策所(対策本部)</u>には、全域ガス消火設備等は設置せず、消火器で消火を行う設計とする。中央制御室制御盤内又は5号炉原子炉建屋内緊急時対策所の制御盤内の火災については、電気機器への影響がない二酸化炭素消火器で消火を行う。<u>中央制御室床下フリーアクセスフロアは、中央制御室からの手動操作により早期の起動が可能な固定式ガス消火設備(消火剤はハロン1301)を設置する設計とする。</u></p>	<p><u>ではないことから、二酸化炭素自動消火設備(全域)を設置する設計とする。</u></p> <p><u>また、自動起動については、万が一当該エリアに作業員等がいた場合の人身安全を考慮し、自動消火設備用の煙感知器と熱感知器の両方(熱感知器と煙感知器それぞれ2つのうち1つずつ)の動作をもって消火する設計とする。</u></p> <p>(d) 火災発生時の煙の充満又は放射線の影響により消火活動が困難とならない火災区域又は火災区画に設置する消火設備</p> <p>○ <u>中央制御室及び緊急時対策所</u></p> <p><u>中央制御室は、火災発生時には排煙ファンにより煙は排出され、煙の充満により消火活動が困難とならない火災区画であることから、駐在している運転員により消火が可能であるため、ハロゲン化物自動消火設備(全域)、ハロゲン化物自動消火設備(局所)は設置せず、粉末消火器で消火を行う設計とする。</u></p> <p>また、中央制御室制御盤内の火災については、電気機器への影響がない二酸化炭素消火器で消火を行う設計とする。</p> <p><u>なお、中央制御室床下コンクリートピットは、火災に関する系統分離の観点からハロゲン化物自動消火設備(局所)を設置する。</u></p> <p><u>緊急時対策所は、火災発生時には排煙ファンにより煙は排出され、煙の充満により消火活動が困難とならないエリアであることから、中央制御室の運転員あるいは監視所の警備員により、粉末消火器または二酸化炭素消火器で消火を行う設計とする。</u></p>	<p>○ <u>不燃性材料であるコンクリート又は金属により構成された火災防護対象機器のみを設置する火災区域又は火災区画</u></p> <p><u>火災防護対象機器のうち、不燃性材料であるコンクリート又は金属により構成された配管、容器、タンク、手動弁、コンクリート構築物については流路、バウンダリとしての機能が火災により影響を受けることは考えにくいいため、消防法又は建築基準法に基づく対策を行う設計とする。</u></p> <p>(d) <u>火災発生時の煙の充満又は放射線の影響により消火活動が困難とならない火災区域又は火災区画に設置する消火設備</u></p> <p>○ <u>中央制御室</u></p> <p><u>火災発生時の煙の充満及び放射線の影響により消火活動が困難とならない中央制御室は、全域ガス消火設備及び局所ガス消火設備は設置せず、消火器で消火を行う設計とする。中央制御室の制御盤内の火災については、電気機器への影響がない二酸化炭素消火器で消火を行う。</u></p> <p><u>なお、中央制御室の床下のケーブル処理室及び計算機室は、火災に関する系統分離の観点から、中央制御室からの手動操作により早期の起動も可能な全域ガス自動消火設備を設置する設計とする。</u></p>	<p>時対策所用発電機は屋外に設置設置しているため、消火設備は設置していない</p> <p>また、島根2号炉は、消火剤にハロン1301を用いた全域ガス消火設備を設置する設計</p> <p>・設備の相違</p> <p>【東海第二】</p> <p>消防法又は建築基準法に基づく消火設備の設置範囲の相違</p> <p>・設備の相違</p> <p>【柏崎6/7、東海第二】</p> <p>島根2号炉の緊急時対策所には、排煙設備を設置しないが、消火困難エリアとして全域ガス消火設備を設置</p> <p>・設備の相違</p> <p>【柏崎6/7、東海第二】</p> <p>中央制御室の床下の構造の相違</p>

柏崎刈羽原子力発電所 6/7号炉 (2017.12.20版)	東海第二発電所 (2018.9.18版)	島根原子力発電所 2号炉	備考
<p>○ 原子炉格納容器</p> <p>原子炉格納容器内において万一、火災が発生した場合でも、原子炉格納容器の空間体積（約 7,300m³）に対してページ用排風機の容量が 22,000m³/h であることから、煙が充満しないため、消火活動が可能である。</p> <p>よって、原子炉格納容器内の消火については、消火器を用いて行う設計とする。また、消火栓を用いても対応できる設計とする。</p> <p>低温停止中の原子炉格納容器内の火災に対して設置する消火器については、消防法施行規則第六、七条に基づき算出される必要量の消火剤を配備する設計とする。設置位置については原子炉格納容器内の各フロアに対して火災防護対象機器並びに火災源から消防法施行規則に定めるところの 20m 以内の距離に配置する。</p> <p>また、原子炉格納容器全体漏えい率検査及び起動中においては、原子炉格納容器内から消火器を撤去し、原子炉格納容器全体漏えい率検査の期間中及び起動時における窒素置換完了までの間、各フロア単位での必要量を所員用エアロック室に配置し、残りの消火器については所員用エアロック室近傍に配置する。</p> <p>原子炉格納容器内の火災発生時には、初期消火要員、自衛消防隊員が建屋内の消火器を持って現場に向かうことを定め、定期的に訓練を実施する。</p> <p>原子炉格納容器内での消火栓による消火活動を考慮し、所員用エアロック室及び機器搬入ハッチ室近傍 に必要な数量の消火ホースを配備する設計とする。</p> <p>定期検査中において、原子炉格納容器内での点検において、火気作業、危険物取扱作業を実施する場合は、火災防護計画にて定める管理手順に従って消火器を配備する。</p>	<p>○原子炉格納容器</p> <p>原子炉格納容器内において万が一火災が発生した場合でも、原子炉格納容器の空間体積（約 9,800m³）に対してページ用排風機の容量が約 16,980m³/h であることから、煙が充満することはないため、消火活動が可能である。</p> <p>よって、原子炉格納容器内の消火については、消火器を用いて行う設計とする。また、消火栓を用いても対応できる設計とする。</p> <p>低温停止中の原子炉の原子炉格納容器内の火災に対して設置する消火器については、消防法施行規則第六、七条に基づき算出される必要量の消火剤を有する消火器を設置する設計とする。設置位置については原子炉格納容器内の各フロアに対して火災防護対象機器並びに火災源から消防法施行規則に定めるところの 20m 以内の距離に配置する。また、原子炉格納容器漏えい率検査及び起動中においては、原子炉格納容器から消火器を移動し、原子炉格納容器入口に消火器を設置する。</p> <p>原子炉格納容器内の火災発生時には、初期消火要員、自衛消防隊が建屋内の消火器を持って現場に向かうことを定め、定期的に訓練を実施する。</p> <p>原子炉格納容器内での消火栓による消火活動を考慮し、原子炉格納容器入口に必要な数量の消火ホースを配備する設計とする。</p> <p>定期検査中において、原子炉格納容器内での点検に関連し、火気作業、危険物取扱作業を実施する場合は、火災防護計画にて定める管理手順に従って消火器を配備する。</p> <p>○常設代替高圧電源装置置場及び海水ポンプ室等</p> <p><u>火災発生時の煙の充満又は放射線の影響により消火活動が困難とならない常設代替高圧電源装置置場、海水ポンプ室の屋外の火災区域については、消火器又は移動式消火設備で消火を行う設計とする。</u></p> <p><u>常設代替高圧電源装置置場は、四方を壁で囲まれた火災区域であるが上部は大気開放状態であるため、火災が発生した場合</u></p>	<p>○ 原子炉格納容器</p> <p>原子炉格納容器において、万一、火災が発生した場合でも、原子炉格納容器の空間体積（約7,900m³）に対して、ページ用排風機の容量が25,000m³/hであることから、煙が充満しないため、消火活動が可能である。</p> <p>よって、原子炉格納容器内の消火については、消火器を用いて行う設計とする。また、消火栓を用いても対応できる設計とする。</p> <p>低温停止中の原子炉格納容器内の火災に対して設置する消火器については、消防法施行規則第六、七条に基づき算出される必要量の消火剤を配備する設計とする。設置位置については、原子炉格納容器内の各フロアに対して火災防護対象機器並びに火災源から消防法施行規則に定めるところの20m以内の距離に配置する。</p> <p>また、原子炉格納容器全体漏えい率検査及び起動中においては、原子炉格納容器内から消火器を移動し、原子炉格納容器全体漏えい率検査及び起動時における窒素置換完了までの間、原子炉格納容器内の1フロア分の消火器を所員用エアロック室に配置し、残りの消火器は所員用エアロック室近傍に配置する。</p> <p>原子炉格納容器内の火災発生時には、初期消火要員、自衛消防隊員が建物内の消火器を持って現場に向かうことを定め、定期的に訓練を実施する。</p> <p>原子炉格納容器での消火栓による消火活動を考慮し、所員用エアロック室に、必要な数量の消火ホースを配備する設計とする。</p> <p>定期検査中において、原子炉格納容器内での点検において、火気作業、危険物取扱作業を実施する場合は、火災防護計画にて定める管理手順に従って、消火器を配備する。</p>	<p>・設備の相違</p> <p>【柏崎 6/7, 東海第二】</p> <p>原子炉格納容器の大きさ及び排風機容量の相違</p> <p>・設備の相違</p> <p>【東海第二】</p> <p>島根 2 号炉の常設代替交流電源設備（ガスタービン発電機）は、建物内に設置されており、全域ガス消火設備にて消</p>


柏崎刈羽原子力発電所 6 / 7号炉 (2017. 12. 20 版)	東海第二発電所 (2018. 9. 18 版)	島根原子力発電所 2号炉	備考
	<p data-bbox="967 212 1694 464"> <u>にも煙が充満することはない。また、常設代替高圧電源装置と壁との離隔距離は約3mと消火器運搬、ホース展張には十分なスペースを有し、かつ、第41-1-21-2図に示すように消火活動のためのアクセスルートは複数確保できる。したがって、消火活動が困難にはならないエリアとして、消火器又は移動式消火設備による消火を行う設計とする。</u> </p> <div data-bbox="973 485 1656 852" style="border: 1px solid black; height: 175px; margin: 10px 0;"></div> <p data-bbox="1115 884 1516 915" style="text-align: center;">第41-1-21-1図 屋外の火災区域</p> <div data-bbox="973 968 1656 1581" style="border: 1px solid black; height: 292px; margin: 10px 0;"></div> <p data-bbox="952 1650 1694 1860"> <u>○軽油貯蔵タンク、可搬型設備用軽油タンク及び緊急時対策所用発電機燃料油貯蔵タンク</u> <u>火災発生時の煙の充満等により消火活動が困難とならない屋外の火災区域については、消火器または移動式消火設備で消火を行う設計とする。</u> </p>		<p data-bbox="2516 212 2792 422"> 火する設計 海水ポンプ室については、消火器又は移動式消火設備により消火する設計 </p> <p data-bbox="2516 1650 2792 1818"> ・設備の相違 【東海第二】 屋外エリアに設置している設備の相違 </p>

柏崎刈羽原子力発電所 6 / 7号炉 (2017. 12. 20 版)	東海第二発電所 (2018. 9. 18 版)	島根原子力発電所 2号炉	備考
<p>○ 可燃物が少ない火災区域又は火災区画</p> <p>火災発生時の煙の充満又は放射線の影響により消火活動が困難とならない火災区域又は火災区画のうち、中央制御室、<u>5号炉原子炉建屋内緊急時対策所(対策本部)</u>以外で可燃物が少ない火災区域又は火災区画については、消火器で消火を行う設計とする。</p> <p>これらの火災区域又は火災区画に対する消火器の配備については、消防法施行規則第六、七条に基づき各フロアの床面積から算出される必要量の消火器を<u>建屋通路部</u>に設置することに加え、可燃物の少ない火災区域又は火災区画の入口扉の近傍に配備する設計とする。</p>	<p><u>○格納容器圧力逃がし装置格納槽</u></p> <p><u>格納容器圧力逃がし装置格納槽は、原子炉建屋に隣接した地下格納槽であり、本区域に設置される機器はフィルタ装置、テストタンク、移送ポンプ、排水ポンプ、電動弁である。フィルタ装置、テストタンクは金属製の容器であり、可燃物ではなく、移送ポンプ、排水ポンプは潤滑油を有しないため、油内包設備ではない。また、電動弁の動力ケーブルには難燃ケーブルを使用し、電線管に収納する設計としている。</u></p> <p><u>以上のことから当該区域の可燃物量は少なく、煙の充満により消火活動が困難とならないエリアと選定し、消火器にて消火を行う設計とする。</u></p> <p><u>○緊急時対策所建屋通路部等</u></p> <p><u>緊急時対策所建屋の通路部、階段室、エアロック室等は煙の充満により消火活動が困難とならない火災区域又は火災区画であるため、消火器で消火を行う設計とする。</u></p> <p><u>○原子炉建屋原子炉棟6階(オペレーティングフロア)</u></p> <p><u>原子炉建屋原子炉棟6階(オペレーティングフロア)は煙の充満により消火活動が困難とならない火災区域又は火災区画であるため、消火器で消火を行う設計とする。</u></p> <p>○可燃物が少ない火災区域又は火災区画</p> <p>火災発生時の煙の充満又は放射線の影響により消火活動が困難とならない火災区域又は火災区画のうち、可燃物が少ない火災区域又は火災区画については、消火器で消火を行う設計とする。</p>	<p>○ 可燃物が少ない火災区域又は火災区画</p> <p>火災発生時の煙の充満又は放射線の影響により消火活動が困難とならない火災区域又は火災区画のうち、<u>中央制御室以外で可燃物が少ない火災区域又は火災区画</u>については、消火器で消火を行う設計とする。</p> <p><u>これらの火災区域又は火災区画に対する消火器の配備については、消防法施行規則第六、七条に基づき、各フロアの床面積から算出される必要量の消火器を建屋通路部に設置することに加え、可燃物の少ない火災区域又は火災区画の入口扉の近傍に配備する設計とする。</u></p>	<p>・設備の相違</p> <p>【東海第二】</p> <p>島根2号炉では、格納容器フィルタベント格納槽に全域ガス消火設備を設置</p> <p>・設備の相違</p> <p>【東海第二】</p> <p>島根2号炉では、緊急時対策所には全域ガス消火設備を設置する設計</p> <p>・設備の相違</p> <p>【東海第二】</p> <p>島根2号炉の原子炉建物オペレーティングフロアは、消火困難となる可能性を否定できないことから、ケーブルトレイに対して局所ガス消火設備を設置</p> <p>・設備の相違</p> <p>【東海第二】</p> <p>島根2号炉では、緊急時対策所には全域ガス消火設備を設置する設計</p>

柏崎刈羽原子力発電所 6/7号炉 (2017.12.20版)	東海第二発電所 (2018.9.18版)	島根原子力発電所 2号炉	備考
<p>○ 屋外の火災区域又は火災区画 屋外の火災区域又は火災区画については、消火器又は移動式消火設備により消火を行う設計とする。</p> <p>② 消火用水供給系の多重性又は多様性の考慮 消火用水供給系の水源は、5号～7号炉共用として<u>ろ過水タンク (約1,000 m³)</u>を2基設置し、多重性を有する設計とする。(第41-1-24図) 消火用水供給系の消火ポンプは、<u>電動機駆動消火ポンプ</u>、<u>ディーゼル駆動消火ポンプ</u>をそれぞれ1台以上設置し、多様性を有する設計とする。なお、消火ポンプについては外部電源喪失時であっても機能を喪失しないよう、<u>ディーゼル駆動消火ポンプについては起動用の蓄電池を設置する設計</u>とする。</p>  <p>*ハッチングは動的機器を示す</p> <p>第41-1-24図：消火用水供給系の概要</p>	<p>② 消火用水供給系の多重性又は多様性の考慮 消火用水供給系の水源は、屋内の火災区域又は火災区画用としては、<u>ろ過水貯蔵タンク (約1,500m³)</u>、<u>多目的タンク (約1,500m³)</u>を設置し多重性を有する設計とする。構内(屋外)の火災区域用としては、<u>原水タンク (約1,000m³)</u>、<u>多目的タンク (約1,500m³)</u>を設置し多重性を有する設計とする。なお、<u>多目的タンクについては、屋内及び構内(屋外)で共用する設計とする。</u>(第41-1-22図) 屋内及び構内(屋外)消火用水供給系の消火ポンプは、<u>電動機駆動ポンプ</u>、<u>ディーゼル駆動ポンプ</u>をそれぞれ1台ずつ設置し多様性を有する設計とする。なお、消火ポンプは外部電源喪失時であっても機能を喪失しないようディーゼル駆動消火ポンプについては<u>起動用の蓄電池を配備する設計</u>とする。</p>  <p>第41-1-22図 屋内消火用水供給系の概要</p>	<p>○ 屋外の火災区域又は火災区画 <u>屋外の火災区域又は火災区画については、消火器又は移動式消火設備により消火を行う設計とする。</u></p> <p>② 消火用水供給系の多重性又は多様性の考慮 消火用水供給系の水源は、各消火系統に対してそれぞれ<u>補助消火水槽 (約200m³)</u>を2基、<u>44m盤消火タンク (約150m³)</u>を2基、<u>45m盤消火タンク (約150m³)</u>を2基、<u>サイトバンカ建物消火タンク (約45m³)</u>を2基、<u>50m盤消火タンク (約150m³)</u>を2基設置し、多重性を有する設計とする。(第41-1-19図) 消火用水供給系の消火ポンプは、<u>電動機駆動消火ポンプ</u>を2台設置し、多重性を有する設計とする。なお、消火ポンプについては外部電源喪失時であっても機能を喪失しないよう、<u>非常用電源より供給する設計</u>とする。</p>  <p>第41-1-19図 消火用水供給系の概要 (補助消火水槽の例)</p>	<p>・記載の相違 【東海第二】 屋外の火災区域又は火災区画の消火設備について記載</p> <p>・設備の相違 【柏崎6/7, 東海第二】 島根2号炉は、多重性の観点で水源及び消火ポンプを設置する設計</p> <p>・設備の相違 【柏崎6/7, 東海第二】 島根2号炉は、多重性の観点で水源及び消火ポンプを設置する設計</p>

柏崎刈羽原子力発電所 6/7号炉 (2017.12.20版)	東海第二発電所 (2018.9.18版)	島根原子力発電所 2号炉	備考
<p>③ 系統分離に応じた独立性の考慮</p> <p>本要求は、重大事故等対処施設を設置する火災区域又は火災区画における消火設備への要求であることを考慮すると、常設重大事故防止設備と設計基準事故対処設備、又は可搬型重大事故防止設備と常設重大事故防止設備・設計基準事故対処設備が単一の火災によって同時に機能喪失しないよう、区分分離や位置的分散を図る設計とする。これらの設備がある火災区域又は火災区画に設置する二酸化炭素消火設備及び全域ガス消火設備は、以下に示すとおり、上記の区分分離や位置的分散に応じた独立性を備えた設計とする。</p> <p>なお、補足説明資料「共-7 重大事故等対処設備の内部火災に対する防護指針について」参考資料2に示すとおり、常設重大事故防止設備については設計基準事故対処設備と位置的分散を図る設計とする。また、可搬型重大事故防止設備についても常設重大事故防止設備・設計基準事故対処設備と位置的分散を図る設計とする。これらの機器が設置される火災区域又は火災区画に対する消火設備として固定式消火設備、消火器、移動式消火設備のいずれかを用いる設計とし、それぞれの消火設備は基準地震動に対する耐震性を確保するとともに、互いに独立し影響しない設計とする。</p> <p>固定式消火設備については重大事故防止設備とその代替する機能を有する設計基準事故対処設備を設置した火災区域又は火災区画間で独立して設置し、電源についても各固定式消火設備にバッテリーを配備し、異なる火災区域又は火災区画で同時に固定式消火設備が機能喪失しない設計とする。加えて上記のとおり、重大事故防止設備（常設、可搬）については代替する設計基準事故対処設備と必要な位置的分散を図り、異なる火災区域又は火災区画に設置することで固定式消火設備を共用しない設計とする。ただし、常設代替直流電源設備のうち常設重大事故防止設備である蓄電池 A 系と設計基準事故対処設備である蓄電池 B、C、D 系といった一部の電源設備等においては異なる火災区域又は火災区画に設置されているが、消火設備を選択弁方式による固定式消火設備で共用している。これらについては、第 41-1-25 図に示すとおり消火に必要なポンベと容器弁の数に対して 1 本多くポンベと容器弁を独立して設けることにより、容器弁が単一故障した場合であっても必要な消火剤量が確保され、同時に機能を喪失することの</p>	<p>③ 系統分離に応じた独立性の考慮</p> <p>重大事故等対処施設は、重大事故に対処する機能と設計基準事故対処設備の安全機能が単一の火災によって同時に機能喪失しないように、区分分離や位置的分散を図る設計とする。</p> <p>本要求は、重大事故等対処施設を設置する火災区域又は火災区画における消火設備に対して、「消火ポンプ系（その電源含む。）等の動的機器の単一故障により、同時に機能を喪失することがないこと」を要求していることから、該当する消火設備について以下に示す。</p> <p>これらの設備がある火災区域又は火災区画に設置するハロゲン化物消火設備及び二酸化炭素消火設備は、第 41-1-23 図に示すとおり、消火設備の動的機器の単一故障によっても、系統分離された機器等に対する消火設備の消火機能が同時に喪失することがないように設計する。</p> <p>b. ハロゲン化物自動消火設備（全域）及び二酸化炭素自動消火設備（全域）の動的機器である選択弁・容器弁の単一故障を想定しても、系統分離された常設重大事故防止設備のある火災区域又は火災区画に設置する消火設備の機能が同時に機能喪失しないよう設計する。</p> <p>具体的には、系統分離された火災防護対象機器等を設置するそれぞれの火災区域又は火災区画に対して一つの消火設備で消火を行う場合、容器弁及びポンベを必要数より 1 以上多く設置する。</p> <p>また、容器弁の作動信号についても動的機器の単一故障により同時に機能を喪失しない設計とする。さらに、選択弁を介した一つのラインで系統分離された相互の火災防護対象機器を消火する場合は、当該選択弁を多重化する。</p>	<p>③ 系統分離に応じた独立性の考慮</p> <p>本要求は、重大事故等対処施設を設置する火災区域又は火災区画における消火設備への要求であることを考慮すると、常設重大事故等対処設備と設計基準事故対処設備、又は可搬型重大事故防止設備と常設重大事故防止設備・設計基準事故対処設備が単一の火災によって、同時に機能喪失することがないように、区分分離や位置的分散を図る設計とする。これらの設備がある火災区域又は火災区画に設置する全域ガス消火設備は、以下に示すとおり、上記の区分分離や位置的分散に応じた独立性を備えた設計とする。</p> <p>なお、補足説明資料「共-7 重大事故等対処設備の内部火災に対する防護指針について」参考資料2に示すとおり、常設重大事故防止設備については設計基準事故対処設備と位置的分散を図る設計とする。また、可搬型重大事故防止設備についても常設重大事故防止設備・設計基準事故対処設備と位置的分散を図る設計とする。これらの機器が設置される火災区域又は火災区画に対する消火設備として固定式消火設備、消火器、移動式消火設備のいずれかを用いる設計とし、それぞれの消火設備は基準地震動に対する耐震性を確保するとともに、互いに独立し影響しない設計とする。</p> <p>固定式消火設備の消火エリアについては重大事故防止設備とその代替する機能を有する設計基準事故対処設備を独立して設置し、電源についても各固定式消火設備にバッテリーを配備し、異なる消火エリアで同時に固定式消火設備が機能喪失しない設計とする。加えて上記のとおり、重大事故防止設備（常設、可搬）についてはその代替する機能を有する設計基準事故対処設備と必要な位置的分散を図り、異なる消火エリアに設置することで固定式消火設備を共用しない設計とする。ただし、重大事故防止設備とその代替する機能を有する設計基準事故対処設備が選択弁方式による固定式消火設備で共用する場合は、第41-1-20図に示すとおり消火に必要なポンベと容器弁の数に対して 1 本多くポンベと容器弁を独立して設けることにより、容器弁が単一故障した場合であっても必要な消火剤量が確保され、同時に機能を喪失することのない設計とする。また、容器弁の作動信号についても動的機器の単一故障により同時に機能を喪失しない設計とする。</p>	<p>・設備の相違</p> <p>【東海第二】</p> <p>島根 2 号炉は、消火剤にハロン 1301 を用いた全域ガス消火設備を設置する設計</p>

柏崎刈羽原子力発電所 6/7号炉 (2017.12.20版)	東海第二発電所 (2018.9.18版)	島根原子力発電所 2号炉	備考
<p><u>ない設計とする。また、容器弁の作動信号についても動的機器の単一故障により同時に機能を喪失しない設計とする。</u></p> <p>なお、静的機器である消火配管については 24 時間以内の単一故障想定は不要であり、また基準地震動で損傷しないよう設計するため、多重化しない設計とする。</p> <p>また、消火器については各フロアの床面積に対して消防法施行規則第六、七条にて要求される容量を通路部に配置することに加えて、消火活動を行う各火災区域又は火災区画内外に別途 1 本以上を配備し、単一故障により必要量を下回らない設計とする。</p> <p><u>なお、58 条の計装設備が設計基準対処設備と同じ火災区域又は火災区画に設置されているが、上記のとおり必要本数に 1 本以上を加えた消火器を配置することから、単一故障により機能が失われることはない。</u></p> <p><u>移動式消火設備については、屋外の消火設備として用いる設計とする。屋外に配置された軽油タンクが設計基準対処設備と常設重大事故防止設備を兼ねる設備であること、常設重大事故防止設備であるガスタービン発電機並びに可搬型重大事故防止設備である電源車がともに屋外に設置されていることから、複数の独立した移動式消火設備（消防自動車）を配備し、同時に消火設備の機能が喪失しない設計とする。</u></p> <p>以上により、消火設備の系統分離に応じた独立性を確保し、動的機器の単一故障により同時に機能を喪失しない設計とする。</p> <p><u>各設備に用いる消火設備と同じ消火設備を使用する場合の独立性について第 41-1-7 表に示す。</u></p>	<p>a. 静的機器である消火配管は、静的機器であり 24 時間以内の単一故障の想定が不要であり、また、<u>基準地震動 S S</u> で損傷しないよう設計するため、多重化しない設計とする。</p>	<p><u>なお、静的機器である消火配管については、24時間以内の単一故障想定は不要であり、また、基準地震動で損傷しないよう設計するため、多重化しない設計とする。</u></p> <p><u>また、消火器については各フロアの床面積に対して消防法施行規則第六、七条にて要求される容量を通路部に配置することに加えて、消火活動を行う各火災区域又は火災区画内外に別途 1 本以上を配備し、単一故障により必要量を下回らない設計とする。</u></p> <p><u>移動式消火設備については、屋外の消火設備として用いる設計とする。屋外に配置されたディーゼル燃料貯蔵タンク及びガスタービン発電機用軽油タンクが設計基準対処設備と常設重大事故防止設備を兼ねる設備であること、可搬型重大事故防止設備である電源車がともに屋外に設置されていることから、複数の独立した移動式消火設備（消防自動車）を配備し、同時に消火設備の機能が喪失しない設計とする。</u></p> <p><u>以上により、消火設備の系統分離に応じた独立性を確保し、動的機器の単一故障により同時に機能を喪失しない設計とする。</u></p>	<p>・設備の相違 【東海第二】 島根 2 号炉では、消火器の必要数の考え方を記載</p> <p>・設備の相違 【柏崎 6/7】 島根 2 号炉に類似箇所はない</p> <p>・設備の相違 【柏崎 6/7】 屋外に設置している設備の相違</p>




第 41-1-25 図：系統分離に応じた独立性を考慮した消火設備の概要図


第 41-1-7 表：各設備に対する消火設備と消火設備間の独立性について

		設計基準対処設備			常設重大事故防止設備			可搬型重大事故防止設備		
		固定式消火設備	消火器	移動式消火設備	固定式消火設備	消火器	移動式消火設備	固定式消火設備	消火器	移動式消火設備
設計基準対処設備	固定式消火設備	—	—	—	火災区域又は火災区域ごとに独立して設置	※1	※1	火災区域又は火災区域ごとに独立して設置	※1	※1
	消火器	—	—	※1	必要数+1以上を配備	※1	※1	必要数+1以上を配備	※1	※1
	移動式消火設備	—	—	—	※1	※1	複数の消防自動車を配備	※1	※1	複数の消防自動車を配備
常設重大事故防止設備	固定式消火設備	—	—	—	—	—	—	火災区域又は火災区域ごとに独立して設置	※1	※1
	消火器	—	—	—	—	—	—	※1	必要数+1以上を配備	※1
	移動式消火設備	—	—	—	—	—	—	※1	※1	複数の消防自動車を配備
可搬型重大事故防止設備	固定式消火設備	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	消火器	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	移動式消火設備	—	—	—	—	—	—	—	—	—

※1：異なる消火設備であり、設備間の影響はないため、単一故障により同時に機能喪失しない。



第 41-1-23 図 系統分離に応じた独立性を考慮した消火設備概要



第 41-1-20 図 系統分離に応じた独立性を考慮した全域ガス自動消火設備の概要図

・設備の相違
 【柏崎 6/7, 東海第二】
 消火設備の構成の相違

柏崎刈羽原子力発電所 6/7号炉 (2017.12.20版)	東海第二発電所 (2018.9.18版)	島根原子力発電所 2号炉	備考
<p>④ 火災に対する二次的影響の考慮</p> <p>重大事故等対処施設を設置する火災区域又は火災区画に設置する<u>二酸化炭素消火設備及び全域ガス消火設備</u>は、火災が発生している火災区域又は火災区画からの火災の火炎、熱による直接的な影響のみならず、煙、流出流体、断線及び爆発等の二次的影響が、火災が発生していない重大事故等対処施設に及ぼさない設計とする。</p> <p>また、これら消火設備のポンベ及び制御盤は、消火対象となる機器が設置されている火災区域又は火災区画とは別の火災区域又は火災区画に設置し、火災による熱の影響を受けても破損及び爆発が発生しないよう、ポンベに接続する安全弁によりポンベの過圧を防止する設計とする。</p> <p>局所ガス消火設備は、電気絶縁性の高いガスを採用するとともに、<u>ケーブルトレイ用及び電気盤・制御盤用の消火設備</u>については、<u>ケーブルトレイ内又は盤内に消火剤をとどめること</u>で、<u>ポンプ用局所ガス消火設備</u>については、<u>直接熱影響を受けないよう消火対象とは十分離れた箇所にポンベ及び制御盤等を設置すること</u>で、火災の火炎、熱による直接的な影響のみならず、煙、流出流体、断線及び爆発等の二次的影響が、火災が発生していない重大事故等対処施設を構成する構築物、系統及び機器に及ぼさない設計とする。また、<u>中央制御室フリーアクセスフロアに設置する固定式ガス消火設備</u>についても電気絶縁性が高く、人体への影響が小さいハロン 1301 を採用するとともに、消火対象となる機器が設置されている火災区域又は火災区画とは別の火災区域又は火災区画に設置し、火災による熱の影響を受けても破損及び爆発が発生しないよう、ポンベに接続する安全弁によりポンベの過圧を防止する設計とする。</p>	<p>④ 火災に対する二次的影響の考慮</p> <p>重大事故等対処施設を設置する火災区域又は火災区画に設置する<u>ハロゲン化物消火設備及び二酸化炭素消火設備</u>は、火災が発生している火災区域又は火災区画からの火災の火炎、熱による直接的な影響の他、煙、流出流体、断線及び爆発等の二次的影響を受けず、<u>重大事故等対処施設に悪影響を及ぼさないよう、消火対象となる火災区域又は火災区画とは別の火災区域又は火災区画にポンベ及び制御盤等を設置する設計とする。</u>(第41-1-24図、第41-1-25図、第41-1-26図)</p> <p>また、これら消火設備のポンベは、<u>火災による熱の影響を受けても破損及び爆発が発生しないよう、ポンベに接続する安全弁等によりポンベの過圧を防止する設計とする。</u></p> <p><u>ハロゲン化物自動消火設備(局所)</u>は、電気絶縁性の高いガスを採用するとともに、<u>ケーブルトレイ消火設備及び電源盤・制御盤消火設備</u>については、<u>ケーブルトレイ内又は盤内に消火剤を留めることとする。</u>消火対象とは別のエリアにポンベ及び制御盤等を設置することで、火災の火炎、熱による直接的な影響のみならず、煙、流出流体、断線及び爆発等の二次的影響が、火災が発生していない安全機能を有する機器等におよばない設計とする。</p> <p>また、<u>中央制御室床下コンクリートピットに設置するハロゲン化物自動消火設備(局所)</u>についても電気絶縁性が高く、人体への影響が小さいハロン 1301 を採用するとともに、消火対象となる機器が設置されている火災区域又は火災区画とは別の区画に設置し、火災による熱の影響を受けても破損及び爆発が発生しないよう、ポンベに接続する安全弁によりポンベの過圧を防止する設計とする。</p>	<p>④ 火災に対する二次的影響の考慮</p> <p>重大事故等対処施設を設置する火災区域又は火災区画に設置する<u>全域ガス消火設備</u>は、火災が発生している火災区域又は火災区画からの火災の火炎、熱による直接的な影響のみならず、煙、流出流体、断線及び爆発等の二次的影響が、<u>火災が発生していない重大事故等対処施設に及ぼさない設計とする。</u></p> <p>また、これら消火設備のポンベ及び制御盤は、<u>消火ガス放出エリアとは別のエリアに設置し、火災による熱の影響を受けても破損及び爆発が発生しないよう、ポンベに接続する安全弁等によりポンベの過圧を防止する設計とする。</u></p> <p><u>局所ガス消火設備(消火剤はFK-5-1-12)</u>は、電気絶縁性の高いガスを採用するとともに、ケーブルトレイ内に消火剤を留めることで、火災の火炎、熱による直接的な影響のみならず、煙、断線及び爆発等の二次的影響が、火災が発生していない重大事故等対処施設に及ぼさない設計とする。</p> <p>また、<u>中央制御室及び補助盤室の床下のケーブル処理室及び計算機室に設置する全域ガス消火設備</u>についても、電気絶縁性が高く、人体への影響が小さいハロン1301を採用するとともに、ケーブルトレイ消火設備について、ケーブルトレイ内に消火剤をとどめることで、火災の火炎、熱による直接的な影響のみならず、煙、流出流体、断線及び爆発等の二次的影響が、火災が発生していない重大事故等対処施設に及ぼさない設計とする。</p>	<p>備考</p> <ul style="list-style-type: none"> ・設備の相違 【柏崎 6/7, 東海第二】 島根 2号炉は、消火剤にハロン 1301 を用いた全域ガス消火設備を設置する設計 ・設備の相違 【柏崎 6/7, 東海第二】 島根 2号炉では、局所ガス消火設備をケーブルトレイに設置 ・設備の相違 【柏崎 6/7, 東海第二】 島根 2号炉は、消火剤にハロン 1301 を用いた全域ガス消火設備を設置する設計


柏崎刈羽原子力発電所 6 / 7号炉 (2017. 12. 20 版)	東海第二発電所 (2018. 9. 18 版)	島根原子力発電所 2号炉	備考
	<div data-bbox="973 222 1653 632" data-label="Image"> </div> <div data-bbox="923 653 1694 737" data-label="Caption"> <p>第 41-1-24 図 火災に対する二次的影響を考慮したハロゲン化消火設備の例</p> </div> <div data-bbox="958 762 1662 1127" data-label="Image"> </div> <div data-bbox="1003 1146 1614 1230" data-label="Caption"> <p>第 41-1-25 図 火災に対する二次的影響を考慮した二酸化炭素消火設備の消火対象物の例</p> </div> <div data-bbox="952 1247 1670 1713" data-label="Image"> </div> <div data-bbox="1003 1730 1614 1814" data-label="Caption"> <p>第 41-1-26 図 火災に対する二次的影響を考慮した二酸化炭素消火設備の消火対象物の例</p> </div>		

柏崎刈羽原子力発電所 6/7号炉 (2017.12.20版)	東海第二発電所 (2018.9.18版)	島根原子力発電所 2号炉	備考												
<p>⑤ 想定火災の性質に応じた消火剤の容量</p> <p><u>油火災（発火性又は引火性物質である潤滑油及び燃料油を内包する設備や燃料タンクからの火災）が想定される非常用ディーゼル発電機室及び非常用ディーゼル発電機燃料ディタンク室には、消火性能の高い二酸化炭素消火設備を設置しており、消防法施行規則第十九条に基づき算出される必要量の消火剤を配備する設計とする。その他の重大事故等対処施設を設置する火災区域又は火災区画に設置する全域ガス消火設備並びに局所ガス消火設備については、消防法施行規則第二十条並びに試験結果に基づき、単位体積あたり必要な消火剤を配備する設計とする。特に、複数の場所に対して消火する設備の消火剤の容量は、複数の消火対象場所のうち必要な消火剤が最大となる場所の必要量以上となるよう設計する。</u></p> <p>火災区域又は火災区画に設置する消火器については、消防法施行規則第六～八条に基づき算出される必要量の消火剤を配備する設計とする。</p> <p>消火剤に水を使用する水消火設備の容量は、「⑦消火用水の最大放水量の確保」に示す。</p> <p>⑥ 移動式消火設備の配備</p> <p>移動式消火設備は、「実用発電用原子炉の設置、運転等に関する規則」第八十三条第五号に基づき、恒設の消火設備の代替として消火ホース等の資機材を備え付けている化学消防自動車（2台、泡消火薬剤 500 L/台）、泡消火薬剤備蓄車（1台、泡消火薬剤 1,000 L/台）、水槽付消防自動車（1台、水槽 2,000 L/台）及び消防ポンプ自動車（1台）、1,000 L の泡消火薬剤を配備する設計とする。（第 41-1-26 図）</p> <p>自衛消防隊は、<u>自衛消防隊詰め所に 24 時間待機していることから、速やかな消火活動が可能である。</u></p> <p>自衛消防隊詰め所近傍には、<u>化学消防自動車（1台）、水</u></p>	<p>⑤ 想定火災の性質に応じた消火剤の容量</p> <p><u>油火災（油内包設備、燃料タンクからの火災）が想定される非常用ディーゼル発電機室、非常用ディーゼル発電機燃料ディタンク室及び緊急時対策所用発電機室（緊急時対策所用発電機燃料油サービスタンク含む）には、消火性能の高い二酸化炭素消火設備を設置しており、消防法施行規則第十九条に基づき算出される必要量の消火剤を配備する設計とする。</u></p> <p><u>その他の重大事故等対処施設を設置する火災区域又は火災区画に設置するハロゲン化物自動消火設備については消防法施行規則第二十条並びに試験結果に基づき、単位体積あたりに必要な消火剤を配備する設計とする。</u></p> <p>火災区域又は火災区画に設置する消火器については、消防法施行規則第六～八条に基づき延床面積又は床面積から算出される必要量の消火剤を配備する設計とする。</p> <p>消火剤に水を使用する水消火設備の容量は、「⑦ 消火用水の最大放水量の確保」に示す。</p> <p>第 41-1-7 表 消火剤の容量（残留熱除去系ポンプ (A) 室の例）</p> <table border="1" data-bbox="937 1161 1688 1308"> <thead> <tr> <th rowspan="2">対 象</th> <th rowspan="2">容積 (m³)</th> <th rowspan="2">消火に必要な消火剤容量 (kg)</th> <th colspan="2">消火用ポンベ容量</th> </tr> <tr> <th>容量 (kg)</th> <th>本数</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>残留熱除去系ポンプ (A) 室</td> <td>319</td> <td>106.9</td> <td>180</td> <td>3</td> </tr> </tbody> </table> <p>⑥ 移動式消火設備の配備</p> <p>移動式消火設備は、「実用発電用原子炉の設置、運転等に関する規則」第八十三条第五号に基づき、恒設の消火設備の代替として消火ホースなど資機材を備え付けている<u>移動式消火設備 1 台(予備 1 台)を監視所近傍に配備する設計とする(第 41-1-27, 41-1-28 図)。</u></p> <p>また、<u>監視所には自衛消防隊が 24 時間待機していることから、速やかな消火活動が可能である。</u></p>	対 象	容積 (m ³)	消火に必要な消火剤容量 (kg)	消火用ポンベ容量		容量 (kg)	本数	残留熱除去系ポンプ (A) 室	319	106.9	180	3	<p>⑤ 想定火災の性質に応じた消火剤の容量</p> <p><u>重大事故等対処施設を設置する火災区域又は火災区画に設置する全域ガス消火設備並びに局所ガス消火設備については、消防法施行規則第二十条並びに試験結果に基づき単位体積あたり必要な消火剤を配備する設計とする。特に、複数の場所に対して消火する設備の消火剤の容量は、複数の消火対象場所のうち必要な消火剤が最大となる場所の必要量以上とする。</u></p> <p>火災区域又は火災区画に設置する消火器については、消防法施行規則第六～八条に基づき算出される必要量の消火剤を配備する設計とする。</p> <p>消火剤に水を使用する水消火設備の容量は、「⑦ 消火用水の最大放水量の確保」に示す。</p> <p>⑥ 移動式消火設備の配備</p> <p>移動式消火設備は、「実用発電用原子炉の設置、運転等に関する規則」第八十三条第三号に基づき、恒設の消火設備の代替として消火ホース等の資機材を備え付けている<u>化学消防自動車（1台、泡消火薬剤500 L/台、水槽1,300L/台）、小型動力ポンプ付水槽車（1台、水槽5,000L/台）、1,000Lの泡消火薬剤を配備する設計とする。（第41-1-21 図）</u></p> <p>自衛消防隊は、<u>自衛消防隊詰め所（免震重要棟）に24時間待機していることから、速やかな消火活動が可能である。</u></p> <p>自衛消防隊詰め所（免震重要棟）<u>近傍の第1保管エリア</u></p>	<p>・設備の相違</p> <p>【柏崎 6/7, 東海第二】</p> <p>島根 2 号炉は、重大事故等対処施設に対して二酸化炭素消火設備を配備していない</p> <p>・設備の相違</p> <p>【柏崎 6/7】</p> <p>設備の仕様及び配備数の相違</p> <p>・設備、運用の相違</p> <p>【柏崎 6/7, 東海第二】</p> <p>島根 2 号炉では、出動</p>
対 象	容積 (m ³)				消火に必要な消火剤容量 (kg)	消火用ポンベ容量									
		容量 (kg)	本数												
残留熱除去系ポンプ (A) 室	319	106.9	180	3											

柏崎刈羽原子力発電所 6/7号炉 (2017.12.20版)	東海第二発電所 (2018.9.18版)	島根原子力発電所 2号炉	備考
<p>槽付消防自動車又は消防ポンプ自動車(1台)、泡消火薬剤備蓄車(1台)、泡消火薬剤(1,500L)を配備、荒浜側高台の保管場所には、化学消防自動車(1台)、消防ポンプ自動車又は水槽付消防自動車(1台)、泡消火薬剤(1,500L)を配備し位置的に分散配備する。これにより、万一、自衛消防隊詰め所近傍に配備した消防自動車が出動不可能な場合でも、自衛消防隊員が自衛消防隊詰め所から荒浜側高台保管場所に45分以内に到着することすることで、当該場所に保管している消防自動車を用いた速やかな消火活動が可能である。(第41-1-27図)</p> <div data-bbox="219 726 810 1501"> <p>化学消防自動車(1号) 化学消防自動車(2号)</p> <p>水槽付消防自動車 泡消火薬剤備蓄車</p> <p>泡消火薬剤 消防ポンプ自動車</p> </div> <p>第41-1-26図：移動式消火設備の例</p>	<p>東海第二発電所 (2018.9.18版)</p> <div data-bbox="973 1234 1656 1480"> <p>化学消防自動車 水槽付消防ポンプ車</p> </div> <p>第41-1-27図 化学消防自動車及び水槽付消防ポンプ車</p>	<p>島根原子力発電所 2号炉</p> <p>には、<u>化学消防自動車(1台)、小型動力ポンプ付水槽車(1台)、泡消火薬剤(1,000L)を配備する。第1保管エリアは地盤支持力が安定しているエリアであることに加え、化学消防自動車等は基準地震動に対して転倒しない設計とすることから、地震時においても速やかな消火活動が可能である。(第41-1-22図)</u></p> <div data-bbox="1754 1075 2457 1535"> <p>化学消防自動車 泡消火薬剤</p> <p>小型動力ポンプ付水槽車</p> </div> <p>第41-1-21図 移動式消火設備の例</p>	<p>備考</p> <p>困難とならないよう、移動式消火設備を地盤支持力が安定している第1保管エリアの屋外に保管しており、予備(小型動力ポンプ付水槽車)を配備するとともに1000L以上の泡消火薬剤を配備</p> <p>・設備の相違 【柏崎6/7、東海第二】 移動式消火設備の仕様及び数量の相違</p>

柏崎刈羽原子力発電所 6 / 7号炉 (2017. 12. 20 版)	東海第二発電所 (2018. 9. 18 版)	島根原子力発電所 2号炉	備考
<div data-bbox="192 247 845 829" data-label="Image"> </div> <p data-bbox="252 882 786 913">第 41-1-27 図：移動式消火設備の配置の概要</p> <p data-bbox="192 976 905 1459">⑦ 消火用水の最大放水量の確保 消火用水供給系の水源の供給先は屋内及び屋外の各消火栓である。屋内及び屋外の消火栓については、消防法施行令第十一条（屋内消火栓設備に関する基準）及び消防法施行令第十九条（屋外消火栓設備に関する基準）を満足するよう、2時間の最大放水量（120 m³）を確保する設計とする。また、消火用水供給系の水源は5号炉、6号炉、7号炉で共用であるが、万一5号炉、6号炉、7号炉それぞれ単一の火災が同時に発生し消火栓による放水を実施した場合に必要となる360 m³に対して、十分な水量である2,000m³を確保する設計とする。</p>	<div data-bbox="943 310 1685 802" data-label="Image"> </div> <p data-bbox="1062 882 1567 913">第 41-1-28 図 移動式消火設備の配置概要</p> <p data-bbox="949 976 1706 1459">⑦ 消火用水の最大放水量の確保 消火用水供給系の水源の供給先は、屋内、屋外の各消火栓である。屋内、屋外の消火栓については、消防法施行令第十一条（屋内消火栓設備に関する基準）、屋外消火栓は消防法施行令第十九条（屋外消火栓設備に関する基準）を満足するよう、2時間の最大放水量（120m³）を確保する設計とする。また、消火用水供給系の水源は東海発電所と東海第二発電所で一部共用であるが、万一、東海発電所、東海第二発電所においてそれぞれ単一の火災が同時に発生し、消火栓による放水を実施した場合に必要となる240m³に対して十分な水量を確保する設計とする。</p>	<div data-bbox="1721 252 2487 871" data-label="Image"> </div> <p data-bbox="1840 882 2359 913">第41-1-22図 移動式消火設備の配置の概要</p> <p data-bbox="1765 976 2493 1228">⑦ 消火用水の最大放水量の確保 消火用水供給系の水源の供給先は屋内及び屋外の各消火栓である。屋内及び屋外の消火栓については、消防法施行令第十一条（屋内消火栓設備に関する基準）及び消防法施行令第十九条（屋外消火栓設備に関する基準）を満足するよう、2時間の最大放水量（120m³）を確保する設計とする。</p>	<p data-bbox="2507 1197 2789 1407">・運用の相違 【柏崎6/7，東海第二】 島根2号炉は、島根1号炉と共用の消火系の水源を使用しない</p>

柏崎刈羽原子力発電所 6 / 7号炉 (2017. 12. 20 版)	東海第二発電所 (2018. 9. 18 版)	島根原子力発電所 2号炉	備考
<p>・ 消防法施行令第十一条の要求 屋内消火栓必要水量 = 2 (個の消火栓) × 130L/min × 2 時間 = 31. 2m³</p> <p>・ 消防法施行令第十九条の要求 屋外消火栓必要水量 = 2 (個の消火栓) × 350L/min × 2 時間 = 84. 0m³</p> <p>したがって、2時間の放水に必要な水量は、屋内及び屋外消火栓の必要水量の総和となり、$31. 2\text{m}^3 + 84. 0\text{m}^3 = 115. 2\text{m}^3 \approx 120\text{m}^3$</p>	<p>a. 消防法施行令第十一条要求 屋内消火栓必要水量 = 2 箇所 (消火栓) × 1300/min × 2 時間 = 31. 2m³</p> <p>b. 消防法施行令第十九条 屋外消火栓必要水量 = 2 箇所 (消火栓) × 3500/min × 2 時間 = 84. 0m³</p> <p>屋内消火栓並びに構内 (屋外) 消火栓について、2 時間の放水に必要な水量の総和は以下のとおりである。 屋内消火栓 31. 2m³ + 屋外消火栓 84. 0 m³ = 115. 2m³ \approx 120m³</p> <p><u>なお、屋内消火栓並びに屋外消火栓は東海発電所と一部共用しているため、万一、東海発電所、東海第二発電所においてそれぞれ単一の火災が同時に発生し、消火栓による放水を実施した場合に必要な量は以下の通りである。</u></p> <p><u>東海発電所：屋内消火栓 31. 2m³ + 屋外消火栓 84. 0m³</u> <u>= 115. 2m³</u></p> <p><u>東海第二発電所：屋内消火栓 31. 2m³ + 屋外消火栓 84. 0m³</u> <u>= 115. 2m³</u></p> <p><u>東海発電所 115. 2m³ + 東海第二発電所 115. 2m³</u> <u>= 230. 4m³ \approx 240m³</u></p>	<p>・ 消防法施行令第十一条の要求 屋内消火栓必要水量 = 2 (個の消火栓) × 1300/min × 2 時間 = 31. 2m³</p> <p>・ 消防法施行令第十九条の要求 屋外消火栓必要水量 = 2 (個の消火栓) × 3500/min × 2 時間 = 84. 0m³</p> <p>従って、2時間の放水に必要な水量は、屋内及び屋外消火栓必要水量の総和となり、$31. 2\text{m}^3 + 84. 0\text{m}^3 = 115. 2\text{m}^3 \approx 120\text{m}^3$</p>	<p>・ 設備の相違 【東海第二】 必要水量の相違</p>
<p>⑧ 水消火設備の優先供給 消火用水供給系は、<u>復水補給水系へ送水するラインと接続されているが、復水補給水系隔離弁を設置し通常全閉とすることで消火用水供給系の供給を優先する設計とする。</u> また、水道水系等と共用する場合には、隔離弁を設置し通常時全閉とすることで消火用水供給系の供給を優先する設計とする。なお、水道水系とは共用しない設計とする。(第41-1-28 図)</p>	<p>⑧ 水消火設備の優先供給 消火水供給系は、<u>所内用水系や飲料水系等と共用する場合には、隔離弁を設置して遮断する措置により、消火水供給系の優先供給が可能な設計とする。(第41-1-29 図)</u></p>	<p>⑧ 水消火設備の優先供給 消火用水供給系は、<u>復水輸送系、補助ボイラ、海水電解装置等へ送水するラインと接続されているが、隔離弁を設置し通常全閉とすることで消火用水供給系の供給を優先する設計とする。また、水道水系等と共用する場合には、隔離弁を設置し通常時全閉とすることで消火用水供給系の供給を優先する設計とする。なお、水道水系とは共用しない設計とする。(第41-1-23 図)</u></p>	<p>・ 設備の相違 【柏崎 6/7, 東海第二】 系統の構成の相違</p>



第 41-1-28 図：消火用水供給系の優先供給の概略図

⑨ 消火設備の故障警報


消火ポンプ、全域ガス消火設備等の消火設備は、下表に示すとおり電源断等の故障警報を中央制御室に吹鳴する設計とする。(第 41-1-8 表)

なお、消火設備の故障警報が発信した場合には、中央制御室及び必要な現場の制御盤警報を確認し、消火設備が故障している場合には早期に補修を行う。

第 41-1-8 表：消火設備の主な警報

設備	主な警報要素
消火ポンプ	電動機駆動 ・故障 ・現場盤電源断
	ディーゼル駆動 ・異常 ・現場盤電源断
全域ガス消火設備	CO2 消火設備 ・火災検知 ・故障一括 ・ガス放出
	ハロン 1301 消火設備 ・火災検知 ・起動 ・故障一括 ・ガス放出
	HFC 消火設備 ・火災検知 ・起動 ・故障一括 ・ガス放出
局所ガス消火設備	ハロン 1301 消火設備 ・火災検知 ・故障一括 ・ガス放出
	FK-5-1-12 消火設備※ ・ガス放出

※火災検知については火災区域又は火災区画ごとに独立して設置された感知器又は消火設備のガス放出信号により中機に警報発報。
また、作動原理を含め極めて単純な構造であることから故障は考えにくい、誤動作についてはガス放出信号により確認可能。



第 41-1-29 図 消火水供給系の優先供給の概略図

⑨ 消火設備の故障警報


消火用水系の消火ポンプ、固定式消火設備は、第 41-1-8 表に示すとおり故障警報を中央制御室に発する設計とする。

消火設備の故障警報が発報した場合には、中央制御室及び必要な現場の制御盤警報を確認し、消火設備が故障している場合には早期に補修を行う。

第 41-1-8 表 消火設備の主な故障警報

設備	主な警報要素
消火ポンプ	電動機駆動消火ポンプ 構内消火用ポンプ ポンプ自動停止、電動機負荷地絡・短絡
	ディーゼル駆動消火ポンプ ディーゼル駆動構内消火ポンプ ポンプ自動停止、装置異常 (燃料及び冷却水レベルの低下)
全域	二酸化炭素自動消火設備 設備異常(電源故障、断線等)
	ハロゲン化物自動消火設備
局所	ハロゲン化物自動消火設備 (ハロン1301) 設備異常(電源故障、断線等)
	ハロゲン化物自動消火設備 (FK-5-1-12) ガス放出

※火災検知は火災区域に設置された感知器または消火設備のガス放出信号により中央制御室に警報を発報する。また、作動原理を含め極めて単純な構造であることから故障は考えにくい、中央制御室での警報と現場状況を確認することにより誤動作は確認可能。



第 41-1-23 図 消火用水供給系の優先供給の概略図

⑨ 消火設備の故障警報

消火ポンプ、全域ガス消火設備等の消火設備は、下表に示すとおり電源断等の故障警報を中央制御室に吹鳴する設計とする。(第41-1-7表)

なお、消火設備の故障警報が発信した場合には、中央制御室及び必要な現場の制御盤警報を確認し、消火設備が故障している場合には早期に補修を行う。

第 41-1-7 表 消火設備の主な警報


設備	主な警報要素
消火ポンプ	電動機駆動 ・電動機トリップ ・電動機過負荷 ・母線低電圧
	全域ガス消火設備 ハロン 1301 消火設備 ・火災検知 ・設備異常 (電源故障、断線、短絡、地絡等)
局所ガス消火設備	FK-5-1-12 消火設備※ ・ガス放出

※：火災検知については火災区域に設置された感知器又は消火設備のガス放出信号により中央制御室に警報発報。また、作動原理を含め極めて単純な構造であることから故障は考えにくい、誤動作についてはガス放出信号により確認可能。

・設備の相違
【柏崎 6/7, 東海第二】
消火用水供給系の構成の相違

・設備の相違
【柏崎 6/7, 東海第二】
設備の仕様の相違


柏崎刈羽原子力発電所 6/7号炉 (2017.12.20版)	東海第二発電所 (2018.9.18版)	島根原子力発電所 2号炉	備考
<p>⑩ 消火設備の電源確保</p> <p>消火用水供給系のうち、電動機駆動消火ポンプは常用電源から受電する設計とするが、ディーゼル駆動消火ポンプは、外部電源喪失時でもディーゼル機関を起動できるように蓄電池により電源を確保する設計とし、外部電源喪失時においてもディーゼル機関より消火ポンプへ動力を供給することによって消火用水供給系の機能を確保することができる設計とする。(第 41-1-29 図)</p> <p>重大事故等対処施設を設置する火災区域又は火災区画に設置する二酸化炭素消火設備、全域ガス消火設備及び局所ガス消火設備は、外部電源喪失時にも消火が可能となるよう、非常用電源から受電するとともに、設備の動作に必要な電源を供給する蓄電池も設ける設計とする。</p> <p>なお、ケーブルトレイ用の局所ガス消火設備は、動作に電源が不要な設計とする。</p>	<p>⑩ 消火設備の電源確保</p> <p>消火用水供給系のうち、電動機駆動消火ポンプ、構内消火用ポンプは常用電源から受電する設計とするが、ディーゼル駆動消火ポンプ、ディーゼル駆動構内消火ポンプは、外部電源喪失時でもディーゼル機関を起動できるように、専用の蓄電池により電源を確保する設計とし、外部電源喪失時においてもディーゼル機関より消火ポンプへ動力を供給することにより消火用水系の機能を確保ができる設計とする(第 41-1-30 図)。</p> <p>重大事故等対処施設を設置する火災区域又は火災区画の二酸化炭素自動消火設備(全域)、ハロゲン化物自動消火設備(全域)、ハロゲン化物自動消火設備(局所)(ケーブルトレイ用の消火設備は除く)は、非常用電源から受電できる設計にするとともに、常設代替高圧電源装置からの電源が供給されるまでの92分間以上の電力を供給できる容量を有した蓄電池を設け、設備の作動に必要な電源を供給する設計とする(第 41-1-31 図)。</p> <p>緊急時対策所建屋の火災区域又は火災区画のハロゲン化物自動消火設備(全域)、二酸化炭素自動消火設備(全域)は、外部電源喪失時にも消火ができるように、緊急時対策所用発電機から受電できる設計とするとともに、緊急時対策所用発電機からの電源が供給されるまでの間、設備の作動に必要な蓄電池を設け、電源を確保する設計とする。蓄電池の容量については、外部電源喪失時は緊急時対策所用発電機が自動起動し、速やかに電力を供給する設計であるが、保守的な条件として自動起動に失敗し、緊急時対策所への移動時間も考慮した手動起動により電力を供給する場合に電力が供給されるまでの時間である30分間*以上の容量を有する設計とする。</p> <p>※必要な要員が緊急時対策所に集合するまでの時間 20分(移動時間 15分+状況把握 5分)と緊急時対策所から緊急時対策所用発電機を起動し、給電完了するまでの時間 10分を足し合わせた時間</p> <p>ケーブルトレイ用のハロゲン化物自動消火設備(局所)は、作動に電源が不要な設計とする。</p>	<p>⑩ 消火設備の電源確保</p> <p>消火用水供給系のうち、電動駆動消火ポンプは、外部電源喪失時でも起動できるように非常用電源から電源を確保する設計とし、外部電源喪失時においても消火用水供給系の機能を確保することができる設計とする。</p> <p>(第41-1-24図)</p> <p>重大事故等対処施設を設置する火災区域又は火災区画に設置する全域ガス消火設備は、外部電源喪失時にも消火が可能となるよう、非常用電源、常設代替交流電源設備又は緊急時対策所用発電機から受電するとともに、設備の作動に必要な電源を供給する蓄電池も設ける設計とする。</p> <p>なお、ケーブルトレイ用の局所ガス消火設備は、動作に電源が不要な設計とする。</p>	<p>備考</p> <ul style="list-style-type: none"> ・設備の相違 【柏崎 6/7, 東海第二】 消火用水供給系の電源設備構成の相違 ・設備の相違 【柏崎 6/7, 東海第二】 島根 2号炉は、消火剤にハロン 1301 を用いた全域ガス消火設備を設置する設計 ・設備の相違 【柏崎 6/7, 東海第二】 消火用水供給系の電源設備構成の相違 ・設備の相違 【柏崎 6/7, 東海第二】 島根 2号炉では、消防法施行規則及び発電機の起動時間を考慮した蓄電池容量を確保 なお、島根 2号炉の消火設備の電源は、全て同じ設計



第 41-1-30 図 ディーゼル駆動消火ポンプ制御盤内蓄電池



第 41-1-31 図 二酸化炭素自動消火設備 (全域) 制御盤内蓄電池



第 41-1-29 図 : 消火設備の電源確保の概要



第 41-1-24 図 消火設備の電源確保の概要

・設備の相違
【柏崎 6/7, 東海第二】
設備の仕様の相違

柏崎刈羽原子力発電所 6 / 7号炉 (2017. 12. 20 版)	東海第二発電所 (2018. 9. 18 版)	島根原子力発電所 2号炉	備考
<p>⑪ 消火栓の配置</p> <p>重大事故等対処施設を設置する火災区域又は火災区画に設置する消火栓は、消防法施行令第十一条（屋内消火栓設備に関する基準）及び第十九条（屋外消火栓設備に関する基準）に準拠し、屋内は消火栓から半径 25m の範囲を考慮して配置し、屋外は消火栓から半径 40m の範囲における消火活動を考慮して配置することによって、全ての火災区域又は火災区画の消火活動に対処できるように配置する設計とする。</p> <p style="text-align: center;">(補足 41-5 添付資料 9, 10)</p> <p>⑫ 固定式消火設備等の職員退避警報</p> <p>固定式消火設備である全域ガス消火設備、<u>二酸化炭素消火設備</u>は、動作前に職員等の退出ができるように警報を吹鳴し、20 秒以上の時間遅れをもって<u>ガス又は二酸化炭素</u>を放出する設計とする。<u>また、二酸化炭素消火設備については、人体への影響を考慮し、入退室の管理を行う設計とする。(第 41-1-30 図)</u></p> <p><u>局所ガス消火設備のうち発火性又は引火性物質である潤滑油を内包する設備に設置するものについては、消火剤に毒性がないが、消火時に生成されるフッ化水素ガスが周囲に拡散することを踏まえ、設備動作前に退避警報を発する設計とする。</u>また、局所ガス消火設備のうちケーブルトレイ、<u>電源盤、制御盤に設置するものについては、消火剤に毒性がなく、消火時に生成されるフッ化水素ガスは延焼防止シートを設置したケーブルトレイ内、又は金属製筐体で構成される盤内に留まり、外部に有意な影響を及ぼさないため、設備動作前に退避警報を発しない設計とする。</u></p>	<p>⑪ 消火栓の配置</p> <p>重大事故等対処施設を設置する火災区域又は火災区画に設置する消火栓は、消防法施行令第十一条(屋内消火栓設備に関する基準)及び第十九条(屋外消火栓設備に関する基準)に準拠し、屋内は消火栓から半径 25m の範囲、<u>屋外は消火栓から半径 40m の範囲における消火活動に対処できる配置することによって、全ての火災区域又は火災区画の消火活動に対処できるように配置する設計とする。(資料 5 添付資料 9)</u></p> <p>⑫ 固定式消火設備等の職員退避警報</p> <p><u>固定式ガス消火設備として設置するハロゲン化物自動消火設備(全域)及び二酸化炭素自動消火設備(全域)は、作動前に職員等の退出ができるように警報又は音声警報を吹鳴し、25秒以上の時間遅れをもってハロンガス又は二酸化炭素を放出する設計とする(第 41-1-32 図)。</u></p> <p><u>ハロゲン化物自動消火設備(局所)のうち油内包設備の消火のために設置するものについては、消火剤に毒性がないが、消火時に生成されるフッ化水素ガスが周囲に拡散することを踏まえ、設備作動前に退避警報を発する設計とする。</u>また、局所ガス消火設備のうちケーブルトレイに設置するものについては、消火剤に毒性がなく、消火時に生成されるフッ化水素は防火シートを設置したケーブルトレイ内に留まり、外部に有意な影響を及ぼさないため、消火設備作動前に退避警報を発しない設計とする。</p>	<p>⑪ 消火栓の配置</p> <p>重大事故等対処施設を設置する火災区域又は火災区画に設置する消火栓は、消防法施行令第十一条（屋内消火栓設備に関する基準）及び第十九条（屋外消火設備に関する基準）に準拠し、屋内は消火栓から半径25mの範囲を考慮して配置し、屋外は消火栓から半径40mの範囲における消火活動を考慮して配置することによって、全ての火災区域又は火災区画の消火活動に対処できるように配置する設計とする。</p> <p style="text-align: center;">(補足41-5 添付資料 9, 10)</p> <p>⑫ 固定式消火設備等の職員退避警報</p> <p>固定式消火設備である全域ガス消火設備は、動作前に職員等の退出ができるように警報または音声警報を吹鳴し、<u>20秒以上の時間遅れをもってガスを放出する設計とする。(第41-1-25図)</u></p> <p><u>局所ガス消火設備のうちケーブルトレイに設置するものについては、消火剤に毒性がなく、消火時に生成されるフッ化水素ガスは延焼防止シートを設置したケーブルトレイ内に留まり、外部に有意な影響を及ぼさないため、設備動作前に退避警報を発しない設計とする。</u></p>	<p>・設備の相違</p> <p>【柏崎 6/7, 東海第二】 島根 2 号炉は、消火剤にハロン 1301 を用いた全域ガス消火設備を設置する設計</p> <p>【東海第二】 島根 2 号では、消防法に基づき遅延時間を設定</p> <p>・設備の相違</p> <p>【柏崎 6/7, 東海第二】 島根 2 号炉は、局所ガス消火設備をケーブルトレイに設置</p>


柏崎刈羽原子力発電所 6 / 7号炉 (2017. 12. 20 版)	東海第二発電所 (2018. 9. 18 版)	島根原子力発電所 2号炉	備考
 <p>表示灯</p> <p>スピーカー</p> <p>回転灯</p>	 <p>退避用標識</p> <p>立入禁止表示</p> <p>退避サイレン用音響装置</p> <p>表示灯</p>	 <p>視覚警報装置</p> <p>音響警報装置</p>	備考
<p>第 41-1-30 図：全域ガス消火設備，二酸化炭素消火設備の職員退避警報装置の例</p>	<p>第 41-1-32 図 二酸化炭素自動消火設備（全域）の退避警報装置の例</p>	<p>第41-1-25図 全域ガス消火設備（ハロン1301）の職員退避警報装置の例</p>	
<p>⑬ 管理区域内からの放出消火剤の流出防止</p> <p>管理区域内で放出した消火水は、放射性物質を含むおそれがあることから、汚染された液体が管理されない状態で管理区域外への流出を防止するため、管理区域と非管理区域の境界に堰等を設置するとともに、各フロアの建屋内排水系によって液体廃棄物処理系に回収し、処理する設計とする。</p> <p>万一、流出した場合であっても建屋内排水系から系外に放出する前にサンプリングを実施し、検出が可能な設計とする。</p>	<p>⑬ 管理区域内からの放出消火剤の流出防止</p> <p>管理区域内で放出した消火用水は、放射性物質を含むおそれがあることから、<u>管理区域外への流出を防止するため</u>、管理区域と非管理区域の境界に堰等を設置する（第 41-1-33 図）とともに、各フロアの建屋内排水系により液体廃棄物処理設備に回収し、処理する設計とする。万一、流出した場合であっても建屋内排水系から系外に放出する前にサンプリングを実施し、検出が可能な設計とする。</p> <div data-bbox="955 1486 1647 1843" style="border: 1px solid black; height: 170px; width: 233px; margin: 10px auto;"></div> <p>第 41-1-33 図 原子炉建屋原子炉棟大物搬入口における堰の設置</p>	<p>⑬ 管理区域内からの放出消火剤の流出防止</p> <p>管理区域内で放出した消火水は、放射性物質を含むおそれがあることから、<u>汚染された液体の管理されない状態で管理区域外への流出を防止するため</u>、管理区域と非管理区域の境界に堰等を設置するとともに、各フロアの建物内排水系によって液体廃棄物処理系に回収し、処理する設計とする。</p> <p>万一、流出した場合であっても建物内排水系から系外に放出する前にサンプリングを実施し、検出が可能な設計とする。</p>	<p>・設備の相違</p> <p>【柏崎 6/7，東海第二】</p> <p>島根 2 号炉は、消火剤にハロン 1301 を用いた全域ガス消火設備を設置する設計</p>

柏崎刈羽原子力発電所 6 / 7号炉 (2017. 12. 20 版)	東海第二発電所 (2018. 9. 18 版)	島根原子力発電所 2号炉	備考
<p>⑭ 消火用非常照明</p> <p>建屋内の消火栓，消火設備現場盤の設置場所及び設置場所への経路には，移動及び消火設備の操作を行うため，<u>消防法で要求される消火継続時間 20 分に現場への移動等の時間(最大約 1 時間)も考慮し，12 時間以上の容量の蓄電池を内蔵する照明器具を設置する設計とする。(第 41-1-31 図)</u></p> <p>消火用非常照明器具の配置を添付資料 7 に示す。</p>  <p>第 41-1-41 図:消火用非常照明の設置例</p> <p>以上より，消火設備は火災防護に係る審査基準に則った設計とすることから，火災防護に係る審査基準に適合しているものと考ええる。</p>	<p>⑭ 消火用非常照明</p> <p><u>屋内及び構内(屋外)の消火栓，消火設備現場盤が設置される場所及び設置場所までの移動経路には，移動及び消火設備の操作を行うため，現場への移動等の時間(最大約 1 時間程度(中央制御室での受信機盤確認後，建屋内及び構内(屋外)の火災発生場所に到達する時間約 10 分，消火活動準備約 30 分～40 分)に加え，消防法の消火継続時間 20 分を考慮して，12 時間以上の容量の蓄電池を内蔵する照明器具を設置する設計とする(第 41-1-34 図)。</u></p> <p>消火用の照明器具の配置を添付資料 6 に示す。</p>  <p>第 41-1-34 図 蓄電池を内蔵する照明器具の例</p> <p>以上より，消火設備は火災防護に係る審査基準に則った設計とすることから，火災防護に係る審査基準に適合しているものと考ええる。</p>	<p>⑭ 消火用非常照明</p> <p><u>建物内の消火栓，消火設備現場盤の設置場所及び設置場所への経路には，移動及び消火設備の操作を行うため，現場への移動等の時間(最大約 1 時間程度(中央制御室での感知後，建物内の火災発生場所に到達する時間約10分，消火活動準備約30～40分(訓練実績))に加え消火継続時間20分を考慮して，8 時間以上の容量の蓄電池を内蔵する照明器具を設置する設計とする。(第41-1-26図)</u></p> <p>消火用非常照明器具の配置を添付資料 7 に示す。</p>  <p>第 41-1-26 図 消火用非常照明の設置例</p> <p>以上より，消火設備は火災防護に係る審査基準に則った設計とすることから，火災防護に係る審査基準に適合しているものと考ええる。</p>	<p>備考</p> <p>・設備の相違 【柏崎 6/7，東海第二】 島根 2 号機では，作業に要する時間を踏まえ，十分な容量の蓄電池を内蔵する消火用非常照明を設置</p> <p>・設備の相違 【柏崎 6/7，東海第二】 設備の仕様の相違</p>


柏崎刈羽原子力発電所 6/7号炉 (2017.12.20版)	東海第二発電所 (2018.9.18版)	島根原子力発電所 2号炉	備考
<p>2.1.2.2.地震等の自然現象への対策</p> <p>[要求事項]</p> <p>2.2.2 火災感知設備及び消火設備は、以下の各号に示すように、地震等の自然現象によっても、火災感知及び消火の機能、性能が維持される設計であること。</p> <p>(1) 凍結するおそれがある消火設備は、凍結防止対策を講じた設計であること。</p> <p>(2) 風水害に対して消火設備の性能が著しく阻害されない設計であること。</p> <p>(3) 消火配管は、地震時における地盤変位対策を考慮した設計であること</p> <p>(参考)</p> <p>火災防護対象機器等が設置される火災区画には、耐震B・Cクラスの機器が設置されている場合が考えられる。これらの機器が基準地震動により損傷しSクラス機器である原子炉の火災防護対象機器の機能を失わせることがないことが要求される場所であるが、その際、耐震B・Cクラス機器に基準地震動による損傷に伴う火災が発生した場合においても、火災防護対象機器等の機能が維持されることについて確認されていなければならない。</p> <p>(2) 消火設備を構成するポンプ等の機器が水没等で機能しなくなることはないよう、設計に当たっては配置が考慮されていること。</p>	<p>2.1.2.2 地震等の自然現象への対策</p> <p>[要求事項]</p> <p>2.2.2 火災感知設備及び消火設備は、以下の各号に示すように、地震等の自然現象によっても、火災感知及び消火の機能、性能が維持される設計であること。</p> <p>(1) 凍結するおそれがある消火設備は、凍結防止対策を講じた設計であること。</p> <p>(2) 風水害に対して消火設備の性能が著しく阻害されない設計であること。</p> <p>(3) 消火配管は、地震時における地盤変位対策を考慮した設計であること</p> <p>(参考)</p> <p>火災防護対象機器等が設置される火災区画には、耐震B・Cクラスの機器が設置されている場合が考えられる。これらの機器が基準地震動により損傷しSクラス機器である原子炉の火災防護対象機器の機能を失わせることがないことが要求される場所であるが、その際、耐震B・Cクラス機器に基準地震動による損傷に伴う火災が発生した場合においても、火災防護対象機器等の機能が維持されることについて確認されていなければならない。</p> <p>(2) 消火設備を構成するポンプ等の機器が水没等で機能しなくなることはないよう、設計に当たっては配置が考慮されていること。</p>	<p>2.1.2.2. 地震等の自然現象への対策</p> <p>[要求事項]</p> <p>2.2.2 火災感知設備及び消火設備は、以下の各号に示すように、地震等の自然現象によっても、火災感知及び消火の機能、性能が維持される設計であること。</p> <p>(1) 凍結するおそれがある消火設備は、凍結防止対策を講じた設計であること。</p> <p>(2) 風水害に対して消火設備の性能が著しく阻害されない設計であること。</p> <p>(3) 消火配管は、地震時における地盤変位対策を考慮した設計であること。</p> <p>(参考)</p> <p>火災防護対象機器等が設置される火災区画には、耐震B・Cクラスの機器が設置されている場合が考えられる。これらの機器が基準地震動により損傷しSクラス機器である原子炉の火災防護対象機器の機能を失わせることがないことが要求される場所であるが、その際、耐震B・Cクラス機器に基準地震動による損傷に伴う火災が発生した場合においても、火災防護対象機器等の機能が維持されることについて確認されていなければならない。</p> <p>(2) 消火設備を構成するポンプ等の機器が水没等で機能しなくなることはないよう、設計に当たっては配置が考慮されていること。</p>	
<p>柏崎刈羽原子力発電所の安全を確保する上で設計上考慮すべき自然現象としては、網羅的に抽出するために、発電所敷地及びその周辺での発生実績の有無に関わらず、国内外の基準や文献等に基づき事象を収集した。これらの事象のうち、発電所及びその周辺での発生可能性、重大事故等対処施設への影響度、事象進展速度や事象進展に対する時間的余裕の観点から、重大事故等対処施設に影響を与えるおそれがある事象として、地震、津波、風(台風)、竜巻、<u>低温(凍結)</u>、降水、積雪、落雷、地滑り、火山の影響及び生物学的事象を抽出した。</p> <p>これらの自然現象に対して火災感知設備及び消火設備の機能を維持する設計とし、落雷については、「2.1.1.3(1)落雷による火災の発生防止」に示す対策により、機能を維持する設計とする。</p>	<p>東海第二発電所の安全を確保する上で設計上考慮すべき自然現象を網羅的に抽出するために、発電所敷地及びその周辺での発生実績の有無に関わらず、国内外の基準や文献等に基づき事象を収集した。これらの事象のうち、発電所敷地及びその周辺での発生可能性、<u>安全施設</u>への影響度、事象進展速度や事象進展に対する時間的余裕の観点から、<u>原子炉設備</u>に影響を与えるおそれがある<u>自然現象</u>として、地震、津波(敷地に遡上する津波を含む。)、洪水、風(台風)、竜巻、凍結、降水、積雪、落雷、火山の影響、生物学的事象、<u>森林火災</u>及び高潮を抽出した。</p> <p>これらの<u>自然現象</u>のうち、落雷については、「2.1.1.3(1)落雷による火災の発生防止」に示す対策により、機能を維持する設計とする。</p>	<p>島根原子力発電所の安全を確保する上で設計上考慮すべき自然現象としては、網羅的に抽出するために、発電所敷地及びその周辺での発生実績の有無に関わらず、国内外の基準や文献等に基づき事象を収集した。これらの事象のうち、発電所及びその周辺での発生可能性、<u>重大事故等対処施設</u>への影響度、事象進展速度や事象進展に対する時間的余裕の観点から、<u>重大事故等対処施設</u>に影響を与えるおそれがある事象として、地震、津波、<u>洪水</u>、風(台風)、竜巻、<u>凍結</u>、降水、積雪、落雷、<u>地滑り</u>、火山の影響及び生物学的事象を抽出した。</p> <p>これらの<u>自然現象</u>に対して火災感知設備及び消火設備の機能を維持する設計とし、落雷については、「2.1.1.3(1)落雷による火災の発生防止」に示す対策により、機能を維持する設計とする。</p>	<p>・事象の相違</p> <p>【柏崎6/7、東海第二】</p> <p>想定する自然現象の相違</p>

柏崎刈羽原子力発電所 6/7号炉 (2017.12.20版)	東海第二発電所 (2018.9.18版)	島根原子力発電所 2号炉	備考
<p>低温（凍結）については、「(1)凍結防止対策」に示す対策により機能を維持する設計とする。風（台風）に対しては、「(2)風水害対策」に示す対策により機能を維持する設計とする。地震については、「(3)地震対策」に示す対策により機能を維持する設計とする。</p> <p>上記以外の津波、竜巻、降水、積雪、地滑り、火山の影響及び生物学的事象については、「(4)想定すべきその他の自然現象に対する対策について」に示す対策により機能を維持する設計とする。</p> <p>また、森林火災についても、「(4)想定すべきその他の自然現象に対する対策について」に示す対策により機能を維持する設計とする。</p> <p>(1) 凍結防止対策</p> <p>屋外に設置する火災感知設備、消火設備は、柏崎刈羽原子力発電所において考慮している最低気温-15.2℃まで気温が低下しても使用可能な火災感知設備、消火設備を設置する設計とする。</p> <p>屋外消火設備の配管は保温材等により凍結防止対策を図る設計とする。</p> <p>屋外消火栓本体はすべて、凍結を防止するため、通常はブロー弁を常時開として消火栓本体内の水が排水され、消火栓を使用する場合には屋外消火栓バルブを回転させブロー弁を閉にして放水可能とする双口地上式（不凍式消火栓型※1）を採用する設計とする。（第 41-1-32～41-1-36 図）</p> <p>以上より、火災感知設備及び消火設備は、凍結防止対策を実施する設計とすることから、火災防護に係る審査基準に適合するものとする。</p> <p>※1 管内の水を抜いたり加熱保温したりする作業を必要とせず、常に給水を止めることなく、管や機器内に滞留する凍結前の水を自動的に管外に排水させ、凍結による閉塞や破損を未然に防ぐ自動弁を取り付けているもの。</p>	<p>凍結については、以下「(1) 凍結防止対策」に示す対策により機能を維持する設計とする。風（台風）及び竜巻に対しては、「(2) 風水害対策」に示す対策により機能を維持する設計とする。地震については、「(3) 地震対策」に示す対策により機能を維持する設計とする。</p> <p>上記以外の津波（敷地に遡上する津波を含む。）、洪水、降水、積雪、火山の影響、生物学的事象、森林火災、高潮については、「(4) 想定すべきその他の自然現象に対する対策について」に示す対策により機能を維持する設計とする。</p> <p>(1) 凍結防止対策</p> <p>屋外に設置する火災感知設備は、東海第二発電所において考慮している最低気温-12.7℃（水戸地方気象台（1897年～2012年））を踏まえ、約-20℃まで気温が低下しても使用可能な火災感知設備を設置する設計とする。</p> <p>屋外消火設備の配管は、保温材により凍結防止対策を実施する。また、屋外消火栓は、消火栓内部に水が溜まらないような構造とし、自動排水機構により通常は排水弁を通水状態、消火栓使用時は排水弁を閉にして放水する設計とする（第 41-1-35～37 図）。</p> <p>以上より、火災感知設備及び消火設備は、凍結防止対策を実施する設計とすることから、火災防護に係る審査基準に適合するものとする。</p>	<p>凍結については、「(1) 凍結防止対策」に示す対策により機能を維持する設計とする。風（台風）に対しては、「(2) 風水害対策」に示す対策により機能を維持する設計とする。地震については、「(3) 地震対策」に示す対策により機能を維持する設計とする。</p> <p>上記以外の津波、竜巻、洪水、降水、積雪、地滑り、火山の影響及び生物学的事象については、「(4) 想定すべきその他の自然現象に対する対策について」に示す対策により機能を維持する設計とする。</p> <p>また、森林火災についても、「(4) 想定すべきその他の自然現象に対する対策について」に示す対策により機能を維持する設計とする。</p> <p>(1) 凍結防止対策</p> <p>屋外に設置する火災感知設備、消火設備は、島根原子力発電所において考慮している最低気温-8.7℃まで気温が低下しても使用可能な火災感知設備、消火設備を設置する設計とする。</p> <p>屋外消火設備の配管は保温材等により凍結防止対策を図る設計とする。</p> <p>屋外消火栓本体はすべて、凍結を防止するため、通常はブロー弁を常時開にして消火栓本体内の水が排水され、消火栓を使用する場合には屋外消火栓バルブを回転させブロー弁を閉にして放水可能とする不凍式消火栓※1を採用する設計とする。（第41-1-27図～第41-1-29図）</p> <p>以上より、火災感知設備及び消火設備は、凍結防止対策を実施する設計とすることから、火災防護に係る審査基準に適合するものとする。</p> <p>※1 管内の水を抜いたり加熱保温したりする作業を必要とせず、常に給水を止めることなく、管や機器内に滞留する凍結前の水を自動的に管外に排水させ、凍結による閉塞や破損を未然に防ぐ自動弁を取り付けているもの。</p>	<p>備考</p> <ul style="list-style-type: none"> ・事象の相違 【柏崎 6/7, 東海第二】 想定する自然現象の相違 ・事象の相違 【柏崎 6/7, 東海第二】 想定する自然現象の相違 ・環境の相違 【柏崎 6/7, 東海第二】 立地条件の違いにより、設計上考慮すべき最低気温の相違

柏崎刈羽原子力発電所 6 / 7号炉 (2017. 12. 20 版)




第 41-1-32 図：屋外消火栓配置図（大湊側）




第 41-1-33 図：屋外消火栓配置図（荒浜側）

東海第二発電所 (2018. 9. 18 版)



第 41-1-37 図 屋外消火栓配置図


島根原子力発電所 2号炉



第 41-1-27 図 屋外消火栓配置図

備考

柏崎刈羽原子力発電所 6 / 7号炉 (2017. 12. 20 版)	東海第二発電所 (2018. 9. 18 版)	島根原子力発電所 2号炉	備考
 <p data-bbox="222 842 819 869">第 41-1-34 図：屋外消火配管への保温材設置状況</p>	 <p data-bbox="1032 842 1596 869">第 41-1-36 図 屋外消火配管への保温材設置状況</p>	 <p data-bbox="1819 842 2398 869">第 41-1-28 図 屋外消火配管への保温材設置状況</p>	<p data-bbox="2531 842 2783 961"> ・設備の相違 【柏崎 6/7, 東海第二】 設備の仕様の相違 </p>
 <p data-bbox="276 1514 774 1541">第 41-1-35 図：不凍式消火栓の設置状況</p>			




第 41-1-36 図：不凍式消火栓の構造の概要

(2) 風水害対策

消火用水供給系の消火設備を構成する電動機駆動消火ポンプ及びディーゼル駆動消火ポンプ等の機器は、風水害に対してその性能が著しく阻害されることがないよう、壁及び扉に対して浸水対策を実施した建屋内に配置する設計とする。(第41-1-37 図)

二酸化炭素消火設備、全域ガス消火設備及び局所ガス消火設備についても、風水害に対してその性能が著しく阻害されることがないよう、原子炉建屋・タービン建屋・コントロール建屋等の建屋内に配置する設計とする。

また、屋外の火災感知設備は、屋外仕様とした上で火災感




第 41-1-35 図 屋外消火栓の構造概要

(2) 風水害対策

消火用水供給系の消火設備を構成するポンプ等の機器は、風水害に対してその性能が著しく阻害されることがないよう、火災区域外の防潮堤が設置された敷地内の建屋内に配置する設計とする。二酸化炭素自動消火設備(全域)、ハロゲン化物自動消火設備(全域)、ハロゲン化物自動消火設備(局所)についても、風水害に対してその性能が著しく阻害されることがないよう、原子炉建屋、緊急時対策所建屋、常設代替高圧電源装置置場(地下階)等の建屋内に配置する設計とする。

また、屋内消火用のディーゼル駆動消火ポンプ、電動機駆動消火ポンプを設置しているポンプ室の壁、扉に対してその性能が著しく阻害されることがないよう浸水対策を実施する(第41-1-38 図)。屋外消火用のディーゼル駆動構内消火ポンプ、構内消火用ポンプが設置されるエリアについても同様に浸水対策を実施する設計とする。屋外の火災感知設備は、火災感知



第 41-1-29 図 不凍式消火栓の構造及び概要

(2) 風水害対策

消火用水供給系の消火設備を構成する電動機駆動消火ポンプ等の機器は、風水害に対してその性能が著しく阻害されることがないよう、壁及び扉に対して浸水対策を実施した建物内に配置する設計とする。(第41-1-30図)

全域ガス消火設備及び局所ガス消火設備についても、風水害に対してその性能が著しく阻害されることがないよう、原子炉建物、制御室建物等の建物内に配置する設計とする。

また、屋外の火災感知設備は、屋外仕様とした上で火災感

- ・設備の相違
 【柏崎 6/7, 東海第二】
 設備の仕様の相違
- ・設備の相違
 【柏崎 6/7, 東海第二】
 設備の構成の相違
- ・設備の相違
 【柏崎 6/7, 東海第二】
 島根 2号炉は、消火剤にハロン 1301 を用いた全域ガス消火設備を設置する設計
- ・設備の相違
 【柏崎 6/7, 東海第二】
 設備の構成の相違

柏崎刈羽原子力発電所 6/7号炉 (2017.12.20版)	東海第二発電所 (2018.9.18版)	島根原子力発電所 2号炉	備考
<p>知器の予備を保有し、万一、風水害の影響を受けた場合には、早期に取替えを行うことにより当該設備の機能及び性能を復旧する設計とする。</p> <p>屋外消火栓は風水害に対してその性能が著しく阻害されることがないように、雨水の浸入等により動作機構が影響を受けない機械式を用いる設計とする。</p> <p>以上より、火災感知設備及び消火設備は、風水害対策を実施する設計とすることから、火災防護に係る審査基準に適合するものとする。</p> <div data-bbox="189 892 875 1486" style="border: 1px solid black; height: 283px; width: 231px; margin: 10px auto;"></div> <p>第 41-1-37 図：消火ポンプ設置エリアの浸水対策</p> <p>(3) 地震対策</p> <p>① 地震対策</p> <p>重大事故等対処施設を設置する火災区域又は火災区画の火災感知設備及び消火設備は、重大事故等対処施設の耐震クラスに応じて機能を維持できる設計とする。</p> <p>重大事故等対処施設を設置する火災区域又は火災区画に設置される、油を内包する耐震 B クラス及び耐震 C ク</p>	<p>器の予備を確保し、風水害の影響を受けた場合は、早期に火災感知器の取替えを行うことにより、当該設備の機能及び性能を復旧する設計とする。</p> <p>以上より、火災感知設備及び消火設備は、風水害対策を実施する設計とすることから、火災防護に係る審査基準に適合するものとする。</p> <div data-bbox="964 525 1662 1486" style="border: 1px solid black; height: 458px; width: 235px; margin: 10px auto;"></div> <p>第 41-1-38 図 消火ポンプ室ルーバー防水板設置状況</p> <p>(3) 地震対策</p> <p>① 地震対策</p> <p>重大事故等対処施設を設置する火災区域又は火災区画の火災感知設備及び消火設備は、<u>重大事故等対処施設と同等の耐震性を有する設計とし、地震時にも機能を維持できる設計とする。</u></p> <p>重大事故等対処施設を設置する火災区域又は火災区画に設置される、<u>油を内包する耐震 B クラス及び耐震 C クラスの機器</u></p>	<p>知器の予備を保有し、万一、風水害の影響を受けた場合には、早期に取替えを行うことにより当該設備の機能及び性能を復旧する設計とする。</p> <p>屋外消火栓は風水害に対してその性能が著しく阻害されることがないように、雨水の浸入等により動作機構が影響を受けない機械式を用いる設計とする。</p> <p>以上より、火災感知設備及び消火設備は、風水害対策を実施する設計とすることから、火災防護に係る審査基準に適合しているものとする。</p> <div data-bbox="1751 751 2448 1444" style="text-align: center;"> <p>2号炉周辺平面図</p> <p>補助消火水槽</p> <p>補助消火ポンプ室</p> <p>日-補助消火水庫 A-補助消火水庫</p> <p>EL. 15m (地上面)</p> <p>平面図 立面図</p> </div> <p>第41-1-30図 消火ポンプ設置エリアの浸水対策</p> <p>(3) 地震対策</p> <p>① 地震対策</p> <p>重大事故等対処施設を設置する火災区域又は火災区画の火災感知設備及び消火設備は、<u>重大事故等対処施設の耐震クラスに応じて機能を維持できる設計とする。</u></p> <p>重大事故等対処施設を設置する火災区域又は火災区画に設置される、<u>油を内包する耐震 B クラス及び耐震 C ク</u></p>	<p>備考</p> <ul style="list-style-type: none"> 設備の相違 <p>【東海第二】</p> <p>島根 2 号炉に設置している屋外消火栓は、風水害の影響を考慮し、機械式の動作機構を採用</p>

柏崎刈羽原子力発電所 6/7号炉 (2017.12.20版)	東海第二発電所 (2018.9.18版)	島根原子力発電所 2号炉	備考
<p>ラスの機器は、基準地震動により油が漏えいしない設計とする。</p> <p>② 地盤変位対策</p> <p>屋外消火配管は、基本的に地上またはトレンチに設置し、地震時における地盤変動に対して、その配管の自重や内圧、外的荷重を考慮しても地盤沈下による建屋と周辺地盤との相対変位を 1m 許容する設計とする。</p> <p>また、地盤変位対策として、<u>タンクと配管の継手部へのフレキシブル継手を採用する設計や、建屋等の取り合い部における消火配管の曲げ加工（地震時の地盤変位を配管の曲げ変形で吸収）を行う設計とする。（第 41-1-38 図）</u></p> <p>さらに、屋外消火配管が破断した場合でも移動式消火設備を用いて屋内消火栓へ消火水の供給ができるよう、<u>建屋に給水接続口を設置している。</u></p> <p>以上より、火災感知設備及び消火設備は、地震対策及び地盤変位対策を実施する設計とすることから、火災防護に係る審査基準に適合するものとする。</p>	<p>は、以下のいずれかの設計とすることで、地震によって耐震Bクラス及び耐震Cクラスの機器が機能喪失しても重大事故等対処施設の機能喪失を防止する設計とする。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・基準地震動 S_s により油が漏えいしない。 ・基準地震動 S_s によって火災が発生しても、重大事故等対処施設に影響を及ぼすことがないように、基準地震動 S_s によっても機能を維持する固定式消火設備によって速やかに消火する。 ・基準地震動 S_s によって火災が発生しても、重大事故等対処施設の機能に影響を及ぼすことがないように隔壁等により分離する。基準地震動 S_s により油が漏えいしない設計とする。 <p>② 地盤変位対策</p> <p>屋外消火配管は、地上又はトレンチに設置し、地震時における地盤変位に対し、配管の自重や内圧、外的荷重を考慮し地盤沈下による建屋と周辺地盤との相対変位を考慮する設計とする。</p> <p><u>地盤変位対策としては、水消火配管のレイアウト、配管の曲げ加工や配管支持長さからフレキシビリティを考慮した配置とすることで、地盤変位による変形を配管系統全体で吸収する設計とする（第 41-1-39 図）。</u></p> <p>さらに、万が一、屋外消火配管が破断した場合でも消防車を用いて屋内消火栓へ消火水の供給ができるよう、<u>原子炉建屋の東西（各1ヶ所）に給水接続口を設置する。</u></p> <p>以上より、火災感知設備及び消火設備は、地震対策及び地盤変位対策を実施する設計とすることから、火災防護に係る審査基準に適合するものとする。</p>	<p>ラスの機器は、以下のいずれかの設計とすることにより、地震によって耐震Bクラス及び耐震Cクラスの機器が機能喪失しても重大事故等対処施設の機能喪失を防止する設計とする。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・基準地震動により油が漏えいしない。 ・基準地震動によって火災が発生しても、重大事故等対処施設に影響を及ぼすことがないように、<u>基準地震動に対して機能維持する固定式消火設備によって速やかに消火する。</u> ・基準地震動によって火災が発生しても、重大事故等対処施設の機能に影響を及ぼすことがないように隔壁等により分離する。 <p>② 地盤変位対策</p> <p>屋外消火配管は、地上又はトレンチに設置し、地震時における地盤<u>変位</u>に対して、その配管の自重や内圧、外的荷重を考慮し地盤沈下による建屋と周辺地盤との相対変位を考慮する設計とする。</p> <p><u>また、地盤変位対策として、タンクと配管の継手部へのフレキシブル継手を採用することで、地盤変位による変形を配管系統全体で吸収する設計とする。（第41-1-31 図）</u></p> <p>さらに、万が一屋外消火配管が破断した場合でも移動式消火設備を用いて屋内消火栓へ消火水の供給ができるよう、<u>建物に連結送水口を設置する設計とする。</u></p> <p>以上より、火災感知設備及び消火設備は、地震対策及び地盤変位対策を実施する設計とすることから、火災防護に係る審査基準に適合するものとする。</p>	<p>備考</p> <ul style="list-style-type: none"> ・設備の相違 【東海第二】 島根 2 号炉では重大事故等対処施設を設置する火災区域又は火災区画の耐震 B,C クラスの油内包機器からは油が漏えいしない設計 ・設備の相違 【柏崎6/7, 東海第二】 地盤変位対策のための設計の相違

柏崎刈羽原子力発電所 6 / 7号炉 (2017. 12. 20 版)	東海第二発電所 (2018. 9. 18 版)	島根原子力発電所 2号炉	備考
 <p>フレキシブル継手</p> <p>第 41-1-38 図：地盤変位対策の実施例</p> <p>(4) 想定すべきその他の自然現象に対する対策について 上記の自然現象を除き、<u>柏崎刈羽原子力発電所 6 号及び 7 号炉</u>で考慮すべき自然現象については、2.1.1.3. で記載のとおり、津波、竜巻、降水、積雪、地滑り、火山の影響及び生物学的事象がある。これらの自然現象及び森林火災により感知及び消火の機能、性能が阻害された場合は、原因の除去又は早期の取替、復旧を図る設計とするが、必要に応じて火災監視員の配置や、代替消火設備の配備等を行い、必要な性能を維持することとする。</p> <p>2.1.2.3. 消火設備の破損、誤動作又は誤操作への対策</p>	 <p>：トレンチ及び消火配管</p> <p>第 41-1-39 図 消火配管地下トレンチ,地上化状況</p> <p>(4) 想定すべきその他の自然現象に対する対策について <u>審査基準の 2.2.2 に記載のある凍結、風水害、地震以外の東海第二発電所で考慮すべき自然現象</u>については、津波（敷地に遡上する津波を含む。）、洪水、降水、積雪、火山の影響、生物学的事象、森林火災及び高潮がある。これらの自然現象により感知及び消火の性能、性能が阻害された場合は、原因の除去または早期の取替え、復旧を図る設計とするが、必要に応じて監視の強化や、代替消火設備の配備等を行い、<u>必要な火災感知及び消火機能、性能が維持できる設計とする。</u></p> <p>2.1.2.3 消火設備の破損、誤動作及び誤操作による安全機能の確保</p>	 <p>トレンチ化</p> <p>屋外消火配管のトレンチ化</p> <p>屋外消火配管の地上化</p> <p>フレキシブル継手</p> <p>連結送水口</p> <p>第41-1-31図 地盤変位対策の実施例</p> <p>(4) 想定すべきその他の自然現象に対する対策について 上記の自然現象を除き、<u>島根原子力発電所 2号炉</u>で考慮すべき自然現象については、2.1.1.3. で記載のとおり、津波、竜巻、降水、積雪、<u>地滑り</u>、火山の影響、生物学的事象がある。これらの自然現象及び森林火災により感知及び消火の機能、性能が阻害された場合には、原因の除去又は早期の取替、復旧を図る設計とするが、必要に応じて<u>火災監視員の配置</u>や代替消火設備の配備等を行い、<u>必要な性能を維持することとする。</u></p> <p>2.1.2.3. 消火設備の破損、誤動作又は誤操作への対策</p>	<p>備考</p> <ul style="list-style-type: none"> ・設備の相違 【柏崎 6/7, 東海第二】 設備の仕様の相違 ・事象の相違 【柏崎 6/7, 東海第二】 想定する自然現象の相違
<p>[要求事項]</p> <p>2.2.3 安全機能を有する構築物、系統及び機器は、消火設備の破損、誤動作又は誤操作によって、安全機能を失わない設計であること。また、消火設備の破損、誤動作又は誤操作による溢水の安全機能への影響について「原子力発電所の内部溢水影響評価ガイド」により確認すること。</p> <p>(参考) 原子力発電所の内部溢水影響評価ガイドでは、発生要因別に分類した以下の溢水を想定することとしている。</p>	<p>[要求事項]</p> <p>2.2.3 安全機能を有する構築物、系統及び機器は、消火設備の破損、誤動作又は誤操作によって、安全機能を失わない設計であること。また、消火設備の破損、誤動作又は誤操作による溢水の安全機能への影響について「原子力発電所の内部溢水影響評価ガイド」により確認すること。</p> <p>(参考) 原子力発電所の内部溢水影響評価ガイドでは、発生要因別に分類した以下の溢水を想定することとしている。</p>	<p>[要求事項]</p> <p>2.2.3 安全機能を有する構築物、系統及び機器は、消火設備の破損、誤動作又は誤操作によって、安全機能を失わない設計であること。また、消火設備の破損、誤動作又は誤操作による溢水の安全機能への影響について「原子力発電所の内部溢水影響評価ガイド」により確認すること。</p> <p>(参考) 原子力発電所の内部溢水影響評価ガイドでは、発生要因別に分類した以下の溢水を想定することとしている。</p>	

柏崎刈羽原子力発電所 6/7号炉 (2017.12.20版)	東海第二発電所 (2018.9.18版)	島根原子力発電所 2号炉	備考
<p>a. 想定する機器の破損等によって生じる漏水による溢水</p> <p>b. 発電所内で生じる異常状態（火災を含む。）の拡大防止のために設置される系統からの放水による溢水</p> <p>c. 地震に起因する機器の破損等により生じる漏水による溢水</p> <p>このうち、b. に含まれる火災時に考慮する消火水系統からの放水による溢水として、以下が想定されていること。</p> <p>① 火災感知により自動作動するスプリンクラーからの放水</p> <p>② 建屋内の消火活動のために設置される消火栓からの放水</p> <p>③ 原子炉格納容器スプレイ系統からの放水による溢水</p>	<p>a. 想定する機器の破損等によって生じる漏水による溢水</p> <p>b. 発電所内で生じる異常状態（火災を含む。）の拡大防止のために設置される系統から放水による溢水</p> <p>c. 地震に起因する機器の破損等により生じる漏水による溢水</p> <p>このうち、b. に含まれる火災時に考慮する消火水系統からの放水による溢水として、以下が想定されていること。</p> <p>① 火災感知により自動作動するスプリンクラーからの放水</p> <p>② 建屋内の消火活動のために設置される消火栓からの放水</p> <p>③ 原子炉格納容器スプレイ系統からの放水による溢水</p>	<p>a. 想定する機器の破損等によって生じる漏水による溢水</p> <p>b. 発電所内で生じる異常状態（火災を含む。）の拡大防止のために設置される系統からの放水による溢水</p> <p>c. 地震に起因する機器の破損等により生じる漏水による溢水</p> <p>このうち、b. に含まれる火災時に考慮する消火水系統からの放水による溢水として、以下が想定されていること。</p> <p>① 火災感知により自動作動するスプリンクラーからの放水</p> <p>② 建屋内の消火活動のために設置される消火栓からの放水</p> <p>③ 原子炉格納容器スプレイ系統からの放水による溢水</p>	
<p><u>二酸化炭素は不活性であること、全域ガス消火設備及び局所ガス消火設備で使用するハロゲン化物消火剤は電気絶縁性が大きく揮発性も高いことから、設備の破損、誤動作又は誤操作により消火剤が放出されても電気及び機械設備に影響を与えないため、火災区域又は火災区画に設置するガス消火設備には、二酸化炭素消火設備、ハロゲン化物消火剤を用いた全域ガス消火設備又は局所ガス消火設備を選定する設計とする。</u></p> <p><u>なお、非常用ディーゼル発電機は、非常用ディーゼル発電機室に設置する二酸化炭素消火設備の破損、誤動作又は誤操作によって二酸化炭素が放出されることによる窒息を考慮しても機能が喪失しないよう、外気から直接給気を取り入れる設計とする。</u></p> <p>消火設備の放水等による溢水に対しては、「実用発電用原子炉及びその附属施設の位置、構造及び設備の基準に関する規則」第九条に基づき、安全機能へ影響がないよう設計する。</p> <p>以上より、固定式消火設備については、設備の破損、誤動作又は誤操作によっても電気及び機械設備に影響を与えないこと、消火設備の放水等による溢水等に対しては「実用発電用原子炉及びその附属施設の位置、構造及び設備の基準に関する規則」第九条に基づき、安全機能へ影響がないことを確認して</p>	<p><u>二酸化炭素は不活性であること、ハロゲン化物消火剤は、電気絶縁性が大きく揮発性も高いことから、設備の破損、誤動作又は誤操作により消火剤が放出されても電気及び機械設備に影響を与えないことから、火災区域又は火災区画に設置するガス消火設備には、二酸化炭素自動消火設備（全域）、ハロゲン化物自動消火設備（全域）等を選定する設計とする。</u></p> <p><u>なお、非常用ディーゼル発電機は、非常用ディーゼル発電機室に設置する二酸化炭素自動消火設備（全域）の破損、誤動作又は誤操作により二酸化炭素が放出されることによる室内充満を考慮しても機能が喪失しないよう、外部から給気を取り入れる設計とする。</u></p> <p>消火設備の放水による溢水等に対しては、「実用発電用原子炉及びその附属施設の位置、構造及び設備の基準に関する規則」第九条に基づき、安全機能への影響がないよう設計する。</p> <p>以上より、固定式ガス消火設備については、設備の破損、誤動作又は誤操作によっても電気及び機械設備に影響を与えないこと、消火設備の放水等による溢水等に対しては「実用発電用原子炉及びその附属施設の位置、構造及び設備の基準に関する規則」第九条に基づき、安全機能へ影響がないことを確認し</p>	<p><u>全域ガス消火設備及び局所ガス消火設備で使用するハロゲン化物消火剤は電気絶縁性が大きく揮発性も高いことから、設備の破損、誤動作又は誤操作により消火剤が放出されても電気及び機械設備に影響を与えないため、火災区域又は火災区画に設置するガス消火設備には、ハロゲン化物消火剤を用いた全域ガス消火設備及び局所ガス消火設備を選定する設計とする。</u></p> <p><u>なお、非常用ディーゼル発電機は、非常用ディーゼル発電機室に設置する全域ガス消火設備の破損、誤動作又は誤操作によりハロゲン化物消火剤が放出されることによる負触媒効果を考慮しても機能が喪失しないよう、外部から給気を取り入れる設計とする。</u></p> <p>消火設備の放水等による溢水等に対しては、「実用発電用原子炉及びその附属施設の位置、構造及び設備の基準に関する規則」第九条に基づき、安全機能へ影響がないよう設計する。</p> <p>以上より、固定式ガス消火設備については、設備の破損、誤動作又は誤操作によっても電気及び機械設備に影響を与えないこと、消火設備の放水等による溢水等に対しては「実用発電用原子炉及びその附属施設の位置、構造及び設備の基準に関する規則」第九条に基づき、安全機能へ影響がないことを確認して</p>	<p>・設備の相違</p> <p>【柏崎6/7、東海第二】 島根2号炉は、消火剤にハロン1301を用いた全域ガス消火設備を設置する設計</p> <p>・設備の相違</p> <p>【柏崎6/7、東海第二】 島根2号炉は、消火剤にハロン1301を用いた全域ガス消火設備を設置する設計</p>

柏崎刈羽原子力発電所 6/7号炉 (2017.12.20版)	東海第二発電所 (2018.9.18版)	島根原子力発電所 2号炉	備考
<p>ることから、火災防護に係る審査基準に適合するものとする。</p> <p>2.2 個別の火災区域又は火災区画における留意事項</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> <p>[要求事項]</p> <p>3. 個別の火災区域又は火災区画における留意事項 火災防護対策の設計においては、2.に定める基本事項のほか、安全機能を有する構築物、系統及び機器のそれぞれの特徴を考慮した火災防護対策を講じること。</p> <p>(参考) 安全機能を有する構築物、系統及び機器の特徴を考慮した火災防護対策として、NRCが定めるRegulatory Guide 1.189には、以下のものが示されている。</p> <p>(1) ケーブル処理室 ① 消防隊員のアクセスのために、少なくとも二箇所の入口を設けること。 ② ケーブルトレイ間は、少なくとも幅0.9m、高さ1.5m分離すること。</p> <p>(2) 電気室 電気室を他の目的で使用しないこと。</p> <p>(3) 蓄電池室 ① 蓄電池室には、直流開閉装置やインバーターを収容しないこと。 ② 蓄電池室の換気設備が、2%を十分下回る水素濃度に維持できるようにすること。 ③ 換気機能の喪失時には制御室に警報を発する設計であること。</p> <p>(4) ポンプ室 煙を排気する対策を講じること。</p> <p>(5) 中央制御室等 ① 周辺の部屋との間の換気設備には、火災時に閉じる防火ダンパを設置すること。 ② カーペットを敷かないこと。ただし、防炎性を有するものはこの限りではない。 なお、防炎性については、消防法施行令第4条の3によること。</p> </div>	<p>ていることから、火災防護に係る審査基準に適合するものとする。</p> <p>2.2 個別の火災区域又は火災区画における留意事項</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> <p>[要求事項]</p> <p>3. 個別の火災区域又は火災区画における留意事項 火災防護対策の設計においては、2.に定める基本事項のほか、安全機能を有する構築物、系統及び機器のそれぞれの特徴を考慮した火災防護対策を講じること。</p> <p>(参考) 安全機能を有する構築物、系統及び機器の特徴を考慮した火災防護対策として、NRCが定めるRegulatory Guide 1.189には、以下のものが示されている。</p> <p>(1) ケーブル処理室 ① 消防隊員のアクセスのために、少なくとも二箇所の入口を設けること。 ② ケーブルトレイ間は、少なくとも幅0.9m、高さ1.5m分離すること。</p> <p>(2) 電気室 電気室を他の目的で使用しないこと。</p> <p>(3) 蓄電池室 ① 蓄電池室には、直流開閉装置やインバーターを収容しないこと。 ② 蓄電池室の換気設備が、2%を十分下回る水素濃度に維持できるようにすること。 ③ 換気機能の喪失時には制御室に警報を発する設計であること。</p> <p>(4) ポンプ室 煙を排気する対策を講じること。</p> <p>(5) 中央制御室等 ① 周辺の部屋との間の換気設備には、火災時に閉じる防火ダンパを設置すること。 ② カーペットを敷かないこと。ただし、防炎性を有するものはこの限りではない。 なお、防炎性については、消防法施行令第4条の3によること。</p> </div>	<p>いることから、火災防護に係る審査基準に適合するものとする。</p> <p>2.2 個別の火災区域又は火災区画における留意事項</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> <p>[要求事項]</p> <p>3. 個別の火災区域又は火災区画における留意事項 火災防護対策の設計においては、2.に定める基本事項のほか、安全機能を有する構築物、系統及び機器のそれぞれの特徴を考慮した火災防護対策を講じること。</p> <p>(参考) 安全機能を有する構築物、系統及び機器の特徴を考慮した火災防護対策として、NRCが定めるRegulatory Guide 1.189には、以下のものが示されている。</p> <p>(1) ケーブル処理室 ① 消防隊員のアクセスのために、少なくとも二箇所の入口を設けること。 ② ケーブルトレイ間は、少なくとも幅0.9m、高さ1.5m分離すること。</p> <p>(2) 電気室 電気室を他の目的で使用しないこと。</p> <p>(3) 蓄電池室 ① 蓄電池室には、直流開閉装置やインバーターを収容しないこと。 ② 蓄電池室の換気設備が、2%を十分下回る水素濃度に維持できるようにすること。 ③ 換気機能の喪失時には中央制御室に警報を発する設計であること。</p> <p>(4) ポンプ室 煙を排気する対策を講じること。</p> <p>(5) 中央制御室等 ① 周辺の部屋との間の換気設備には、火災時に閉じる防火ダンパを設置すること。 ② カーペットを敷かないこと。ただし、防炎性を有するものはこの限りではない。 なお、防炎性については、消防法施行令第4条の3によること。</p> </div>	

柏崎刈羽原子力発電所 6/7号炉 (2017.12.20版)	東海第二発電所 (2018.9.18版)	島根原子力発電所 2号炉	備考
<p>(6) 使用済燃料貯蔵設備、新燃料貯蔵設備 消火中に臨界が生じないように、臨界防止を考慮した対策を講じること。</p> <p>(7) 放射性廃棄物処理設備及び放射性廃棄物貯蔵設備</p> <p>① 換気設備は、他の火災区域や環境への放射性物質の放出を防ぐために、隔離できる設計であること。</p> <p>② 放水した消火水の溜り水は汚染のおそれがあるため、液体放射性廃棄物処理設備に回収できる設計であること。</p> <p>③ 放射性物質を含んだ使用済イオン交換樹脂、チャコールフィルタ及び HEPA フィルタなどは、密閉した金属製のタンク又は容器内に貯蔵すること。</p> <p>④ 放射性物質の崩壊熱による火災の発生を考慮した対策を講じること。</p>	<p>(6) 使用済燃料貯蔵設備、新燃料貯蔵設備 消火中に臨界が生じないように、臨界防止を考慮した対策を講じること。</p> <p>(7) 放射性廃棄物処理設備及び放射性廃棄物貯蔵設備</p> <p>① 換気設備は、他の火災区域や環境への放射性物質の放出を防ぐために、隔離できる設計であること。</p> <p>② 放水した消火水の溜り水は汚染のおそれがあるため、液体放射性廃棄物処理設備に回収できる設計であること。</p> <p>③ 放射性物質を含んだ使用済イオン交換樹脂、チャコールフィルタ及び HEPA フィルタなどは、密閉した金属製のタンク又は容器内に貯蔵すること。</p> <p>④ 放射性物質の崩壊熱による火災の発生を考慮した対策を講じること。</p>	<p>(6) 使用済燃料貯蔵設備、新燃料貯蔵設備 消火中に臨界が生じないように、臨界防止を考慮した対策を講じること。</p> <p>(7) 放射性廃棄物処理設備及び放射性廃棄物貯蔵設備</p> <p>① 換気設備は、他の火災区域や環境への放射性物質の放出を防ぐために、隔離できる設計であること。</p> <p>② 放水した消火水の溜り水は汚染のおそれがあるため、液体放射性廃棄物処理設備に回収できる設計であること。</p> <p>③ 放射性物質を含んだ使用済イオン交換樹脂、チャコールフィルタ及びHEPAフィルタなどは、密閉した金属製のタンク又は容器内に貯蔵すること。</p> <p>④ 放射性物質の崩壊熱による火災の発生を考慮した対策を講じること。</p>	
<p>以下に示す火災区域又は火災区画は、それぞれの特徴を考慮した火災防護対策を実施する。</p> <p>(1) ケーブル処理室 ケーブル処理室は全域ガス消火設備により消火する設計とするが、消火活動のため2箇所の入口を設置する設計とし、ケーブル処理室内においても消火要員による消火活動を可能とする。(第 41-1-39 図)</p> <p>また、ケーブル処理室の火災の影響軽減のための対策として、最も分離距離を確保しなければならない蓋なしの動力ケーブルトレイ間では、互いに相違する系列の間で水平方向0.9m、垂直方向 1.5m を最小分離距離として設計する。その他のケーブルトレイ間については IEEE384 に基づき火災の影響軽減のために必要な分離距離を確保する設計とする。</p> <p>一方、中央制御室床下フリーアクセスフロアは、アナログ式の煙感知器、熱感知器を設置するとともに、全域ガス消火設備を設置する設計とする。また、安全系区分の異なるケーブルについては、非安全系ケーブルも含めて 1 時間以上の耐火能力を有する分隔壁又は障壁で分離する設計とする。さらに、火災発生時、火災発生場所を火災感知設備により確認し、固定式消火設備又は床板を外して二酸化炭素消火器を用いた消火活動を行うことも可能である。</p>	<p>以下に示す火災区域又は火災区画は、それぞれの特徴を考慮した火災防護対策を実施する。</p> <p>(1) ケーブル処理室 ケーブル処理室は、ハロゲン化物自動消火設備(全域)により消火する設計とするが、消火活動のため2箇所の入口を設置する設計とし、ケーブル処理室内においても消火要員による消火活動を可能とする。(第 41-1-40 図)</p> <p>また、ケーブル処理室の同一区域内には、異なる区分のケーブルが敷設されているが、区画による区分分離ができないことから、火災の影響軽減のための対策として、ケーブルトレイ間では、互いに相違する系列の間で水平方向 0.9m、垂直方向 1.5m を最小分離距離として設計する。最小分離距離を確保できない場合は耐火障壁で分離する設計とする。</p> <p>一方、中央制御室床下コンクリートピットは、アナログ式の煙感知器、熱感知器を設置するとともに、ハロゲン化物自動消火設備(局所)を設置する設計とする。また、安全区分の異なるケーブルについては、1 時間以上の耐火能力を有するコンクリートピット構造にて分離する設計とする。</p>	<p>以下に示す火災区域又は火災区画は、それぞれの特徴を考慮した火災防護対策を実施する。</p> <p>(1) ケーブル処理室 ケーブル処理室は全域ガス消火設備により消火する設計とするが、消火活動のため2箇所の入口を設置し、ケーブル処理室内においても消火要員による消火活動を可能となるようにケーブルトレイ間は、少なくとも幅0.9m、高さ1.5m分離する。(第41-1-32図)</p> <p>なお、ケーブル処理室の同一区域内には、異なる区分のケーブルが布設されているため、IEEE384に基づき、互いに相違する系列の間で水平方向0.9m、垂直方向1.5mを最小分離距離として設計する。</p> <p>さらに、ケーブル処理室は、中央制御室及び補助盤室の制御盤フロア下に設け、ケーブルを布設する構造であるが、中央制御室及び補助盤室の制御盤直下は狭隘であり、互いに相違する系列の火災防護対象ケーブルは近接して布設されており、区域による区分分離ができないことから、火災の影響軽減のための対策として、全域ガス自動消火設備及び1時間の耐火能力を有する隔壁(耐火ラッピング)により分離する設計とする。</p>	<p>・設備の相違 【柏崎 6/7、東海第二】 中央制御室の床下の構造の相違</p>

柏崎刈羽原子力発電所 6 / 7号炉 (2017. 12. 20 版)	東海第二発電所 (2018. 9. 18 版)	島根原子力発電所 2号炉	備考
<div data-bbox="192 243 884 716" data-label="Image"> </div> <p data-bbox="231 747 804 779">第 41-1-39 図：ケーブル処理室の入口設置状況</p> <p data-bbox="166 837 323 869">(2) 電気室</p> <p data-bbox="210 884 780 915">電気室は、電源供給のみに使用する設計とする。</p> <p data-bbox="166 974 353 1005">(3) 蓄電池室</p> <p data-bbox="210 1020 649 1052">蓄電池室は以下のとおりと設計する。</p> <ul data-bbox="270 1066 908 1499" style="list-style-type: none"> ・蓄電池室には蓄電池のみを設置し、直流開閉装置やインバータは設置しない設計とする。(第 41-1-40 図) ・蓄電池室の換気設備は、社団法人電池工業会「蓄電池室に関する設計指針(SBA G 0603 -2001)」に基づき、水素ガスの排気に必要な換気量以上となるよう設計することによって、蓄電池室内の水素濃度を 2vol%以下の約 0.8vol%程度に維持する設計とする。(第 41-1-9 表) ・蓄電池室の換気設備が停止した場合には、中央制御室に警報を発報する設計とする。 	<div data-bbox="955 243 1659 716" data-label="Image"> </div> <p data-bbox="1062 747 1555 779">第 41-1-40 図 ケーブル処理室の入口状況</p> <p data-bbox="952 837 1101 869">(2) 電気室</p> <p data-bbox="982 884 1549 915">電気室は、電源供給のみに使用する設計とする。</p> <p data-bbox="952 974 1127 1005">(3) 蓄電池室</p> <p data-bbox="982 1020 1406 1052">蓄電池室は、以下のとおりとする。</p> <ol data-bbox="982 1066 1697 1455" style="list-style-type: none"> ①蓄電池室には、蓄電池のみを設置し、直流開閉装置やインバータは設置しない設計とする。(第 41-1-41 図) ②蓄電池室の換気設備は、社団法人電池工業会「蓄電池室に関する設計指針」(SBA G 0603-2001)に基づき、水素の排気に必要な換気量以上となるよう設計することによって、蓄電池室内の水素濃度を 2vol%以下の 0.8vol%程度に維持する設計とする (第 41-1-9 表)。 ③蓄電池室の換気設備が停止した場合には、中央制御室に警報を発報する設計とする。 	<div data-bbox="1724 243 2484 716" data-label="Image"> </div> <p data-bbox="1816 747 2383 779">第 41-1-32 図 ケーブル処理室の入口設置状況</p> <p data-bbox="1745 837 1881 869">(2) 電気室</p> <p data-bbox="1789 884 2365 915">電気室は、電源供給のみに使用する設計とする。</p> <p data-bbox="1745 974 1908 1005">(3) 蓄電池室</p> <p data-bbox="1789 1020 2246 1052">蓄電池室は、以下のとおり設計する。</p> <ul data-bbox="1789 1066 2487 1770" style="list-style-type: none"> ・蓄電池室には、蓄電池のみを設置し、直流開閉装置やインバータは設置しない設計とする。(第41-1-33図) ・蓄電池室の換気設備は、一般社団法人電池工業会「蓄電池室に関する設計指針 (SBA G 0603-2001) 」に基づき、水素ガスの排気に必要な換気量以上となるよう設計することによって、蓄電池室内の水素濃度を2vol%以下の約 0.8vol%程度に維持する設計とする。(第41-1-8表) ・蓄電池室の換気設備が停止した場合には、中央制御室に警報を発報する設計とする。 ・常用系の蓄電池は、耐震クラスCの要求であるが、<u>基準地震動Ssに対して機能維持を確保し、非常用系の蓄電池と同様の信頼性を確保している。</u> ・常用系の蓄電池と非常用系の蓄電池は、<u>常用系の蓄電池が非常用系の蓄電池に影響を及ぼすことがないよう、位置的分散が図られた設計とするとともに、電氣的にも2つ以上の遮断器により切り離される設計とする。</u> 	<p data-bbox="2516 1467 2792 1724">・設備の相違 【柏崎 6/7, 東海第二】 島根 2号炉では、S s 機能維持とし、非常用蓄電池に波及的影響を及ぼさないよう設計</p>

柏崎刈羽原子力発電所 6 / 7号炉 (2017. 12. 20 版)	東海第二発電所 (2018. 9. 18 版)	島根原子力発電所 2号炉	備考
 <p data-bbox="311 659 727 695">第 41-1-40 図：蓄電池の設置状況</p>	 <p data-bbox="1121 659 1498 695">第 41-1-41 図 蓄電池の設置状況</p>	 <p data-bbox="1843 659 2368 695">第 41-1-33 図 蓄電池の設置状況 (1 / 9)</p> <div data-bbox="1718 743 2487 1230" style="border: 1px solid black; height: 232px; width: 259px;"></div> <p data-bbox="1843 1241 2368 1276">第 41-1-33 図 蓄電池の設置状況 (2 / 9)</p> <div data-bbox="1718 1331 2487 1810" style="border: 1px solid black; height: 228px; width: 259px;"></div> <p data-bbox="1843 1820 2368 1856">第 41-1-33 図 蓄電池の設置状況 (3 / 9)</p>	備考

柏崎刈羽原子力発電所 6 / 7号炉 (2017.12.20版)	東海第二発電所 (2018.9.18版)	島根原子力発電所 2号炉	備考
		<div data-bbox="1718 233 2487 695" style="border: 1px solid black; height: 150px; margin-bottom: 10px;"></div> <div data-bbox="1822 699 2359 741" style="text-align: center;">第 41-1-33 図 蓄電池の設置状況 (4 / 9)</div> <div data-bbox="1718 785 2487 1272" style="border: 1px solid black; height: 150px; margin-bottom: 10px;"></div> <div data-bbox="1822 1278 2359 1320" style="text-align: center;">第 41-1-33 図 蓄電池の設置状況 (5 / 9)</div> <div data-bbox="1718 1367 2487 1854" style="border: 1px solid black; height: 150px;"></div> <div data-bbox="1822 1860 2359 1902" style="text-align: center;">第 41-1-33 図 蓄電池の設置状況 (6 / 9)</div>	

柏崎刈羽原子力発電所 6 / 7号炉 (2017. 12. 20 版)	東海第二発電所 (2018. 9. 18 版)	島根原子力発電所 2号炉	備考
		<div data-bbox="1718 231 2484 651" style="border: 1px solid black; height: 200px; margin-bottom: 10px;"></div> <div data-bbox="1822 655 2359 695" style="text-align: center;">第 41-1-33 図 蓄電池の設置状況 (7 / 9)</div> <div data-bbox="1718 749 2484 1226" style="border: 1px solid black; height: 227px; margin-bottom: 10px;"></div> <div data-bbox="1822 1236 2359 1276" style="text-align: center;">第 41-1-33 図 蓄電池の設置状況 (8 / 9)</div> <div data-bbox="1718 1316 2484 1814" style="border: 1px solid black; height: 237px;"></div> <div data-bbox="1822 1820 2359 1860" style="text-align: center;">第 41-1-33 図 蓄電池の設置状況 (9 / 9)</div>	

柏崎刈羽原子力発電所 6 / 7号炉 (2017. 12. 20 版)	東海第二発電所 (2018. 9. 18 版)	島根原子力発電所 2号炉	備考																																																																																															
<p style="text-align: center;">第 41-1-9 表：蓄電池室の換気風量</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th colspan="3">6号炉</th> <th colspan="3">7号炉</th> </tr> <tr> <th>蓄電池</th> <th>必要換気量 [m³/h]</th> <th>空調換気風量 [m³/h]</th> <th>蓄電池</th> <th>必要換気量 [m³/h]</th> <th>空調換気風量 [m³/h]</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>直流 125V6A</td> <td>1590</td> <td>2700^{*1}</td> <td>直流 125V7A</td> <td>1590</td> <td>3600</td> </tr> <tr> <td>直流 125V6A-2</td> <td>1325</td> <td>1400</td> <td>直流 125V7A-2</td> <td>1325</td> <td>1350</td> </tr> <tr> <td>直流 125V6B</td> <td>994</td> <td>1300</td> <td>直流 125V7B</td> <td>994</td> <td>1000</td> </tr> <tr> <td>直流 125V6C</td> <td>994</td> <td>1000</td> <td>直流 125V7C</td> <td>994</td> <td>1500</td> </tr> <tr> <td>直流 125V6D</td> <td>729</td> <td>1200</td> <td>直流 125V7D</td> <td>729</td> <td>1600</td> </tr> <tr> <td>AM 用 125V</td> <td>795</td> <td>800</td> <td>AM 用 125V</td> <td>795</td> <td>800</td> </tr> </tbody> </table> <p><small>*1：常用の空調設備の風量。非常用の空調設備の風量は 1600 m³/h</small></p> <p>(4) ポンプ室 重大事故等対処施設に該当するポンプの設置場所のうち、火災発生時の煙の充満により消火困難な場所には、消火活動によらなくても迅速に消火できるよう固定式消火設備を設置する。</p> <p>なお、固定式消火設備による消火後、消火の確認のために運転員や消防隊員がポンプ室に入る場合については、消火直後に換気してしまふと新鮮な空気が供給され、再発火のおそれがあることから、十分に冷却時間を確保した上で、可搬型の排煙装置を準備し、扉の開放、換気空調系、可搬型排煙装置により換気し、呼吸具の装備及び酸素濃度を測定し安全確認後に入室する設計とする。</p> <p>(5) 中央制御室等 中央制御室は以下のとおり設計する。 ・中央制御室と他の火災区域又は火災区画の換気空調系の貫通部には、防火ダンパを設置する設計とする。 ・中央制御室のカーペットは、消防法施行令第四条の三の防火性を満足するカーペットを使用する設計とする。</p>	6号炉			7号炉			蓄電池	必要換気量 [m ³ /h]	空調換気風量 [m ³ /h]	蓄電池	必要換気量 [m ³ /h]	空調換気風量 [m ³ /h]	直流 125V6A	1590	2700 ^{*1}	直流 125V7A	1590	3600	直流 125V6A-2	1325	1400	直流 125V7A-2	1325	1350	直流 125V6B	994	1300	直流 125V7B	994	1000	直流 125V6C	994	1000	直流 125V7C	994	1500	直流 125V6D	729	1200	直流 125V7D	729	1600	AM 用 125V	795	800	AM 用 125V	795	800	<p style="text-align: center;">第 41-1-9 表 蓄電池室の換気風量</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>蓄電池</th> <th>必要換気量[m³/h]</th> <th>空調換気風量[m³/h]</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>125V 系蓄電池 A 系</td> <td>1, 537</td> <td rowspan="2">3, 740</td> </tr> <tr> <td>125V 系蓄電池 H P C S 系</td> <td>128</td> </tr> <tr> <td>125V 系蓄電池 B 系</td> <td>1, 537</td> <td rowspan="2">3, 740</td> </tr> <tr> <td>中性子モニタ用蓄電池 B 系 ±24V (2B-1, 2B-2)</td> <td>16</td> </tr> <tr> <td>中性子モニタ用蓄電池 A 系 ±24V (2A-1, 2A-2)</td> <td>16</td> <td rowspan="3">3, 740</td> </tr> <tr> <td>緊急用 125V 系蓄電池*</td> <td>1, 537</td> </tr> <tr> <td>緊急時対策所用 125V 系蓄電池*</td> <td>265</td> </tr> <tr> <td>緊急時対策所用 24V 系蓄電池*</td> <td>61</td> <td>100</td> </tr> </tbody> </table> <p>※：新設であり、空調機設計を実施中。今後の設計進捗により変更も有り得る</p> <p>(4) ポンプ室 重大事故対処設備に該当するポンプの設置場所のうち、火災発生時の煙の充満により消火困難な場所には、消火活動によらなくても迅速に消火できるよう固定式消火設備を設置する設計とする。 また、火災が発生したポンプ室内に設置される重大事故等対処設備は火災の影響を受けている可能性があるため、運転操作では当該室に入室せず、当該室外の機器等により原子炉停止操作を行う。</p> <p>なお、固定式消火設備による消火後、鎮火確認のために運転員や消防隊員がポンプ室に入室する場合は、消火直後に換気すると新鮮な空気が供給され、再発火のおそれがあることから、十分に冷却時間を確保した上で、可搬型の排煙装置を準備し、扉の開放、換気空調系、可搬型排煙装置により換気し、呼吸具の装備及び酸素濃度を測定し安全確認後に入室する。</p> <p>(5) 中央制御室等 中央制御室、緊急時対策所は、以下のとおり設計する。 ① 中央制御室を含む火災区域の境界、緊急時対策所の火災区域又は火災区画の換気空調系の境界には、防火ダンパを設置する設計とする。 ② 中央制御室のカーペット、緊急時対策所のタイルカーペットは、消防法施行令第四条の三の防火性を満足するカー</p>	蓄電池	必要換気量[m ³ /h]	空調換気風量[m ³ /h]	125V 系蓄電池 A 系	1, 537	3, 740	125V 系蓄電池 H P C S 系	128	125V 系蓄電池 B 系	1, 537	3, 740	中性子モニタ用蓄電池 B 系 ±24V (2B-1, 2B-2)	16	中性子モニタ用蓄電池 A 系 ±24V (2A-1, 2A-2)	16	3, 740	緊急用 125V 系蓄電池*	1, 537	緊急時対策所用 125V 系蓄電池*	265	緊急時対策所用 24V 系蓄電池*	61	100	<p style="text-align: center;">第41-1-8表 蓄電池室の換気風量</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>蓄電池室</th> <th>必要換気風量 [m³/h]</th> <th>空調換気風量 [m³/h]</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>A-バッテリー室</td> <td>370</td> <td>600</td> </tr> <tr> <td>B-バッテリー室</td> <td>370</td> <td>820</td> </tr> <tr> <td>230Vバッテリー室</td> <td>2148</td> <td>4000</td> </tr> <tr> <td>SA用バッテリー室</td> <td>358</td> <td>380</td> </tr> <tr> <td>HPCSバッテリー室</td> <td>150</td> <td>200</td> </tr> <tr> <td>ガスタービン発電機建物蓄電池室</td> <td>716</td> <td>2400</td> </tr> <tr> <td>緊急時対策所蓄電池室</td> <td>239</td> <td>600</td> </tr> </tbody> </table> <p>(4) ポンプ室 重大事故等対処施設に該当するポンプの設置場所のうち、火災発生時の煙の充満により消火困難な場所には、消火活動によらなくても迅速に消火できるよう固定式消火設備を設置する。</p> <p>なお、固定式消火設備による消火後、消火の確認のために運転員や消防隊員がポンプ室に入る場合については、消火直後に換気してしまふと新鮮な空気が供給され、再発火のおそれがあることから、十分に冷却時間を確保した上で、可搬型の排煙装置を準備し、扉の開放、換気空調系、可搬型排煙装置により換気し、呼吸具の装備及び酸素濃度を測定し安全確認後に入室する設計とする。</p> <p>(5) 中央制御室等 中央制御室は以下の通り設計する。 ・中央制御室と他の火災区域又は火災区画の換気空調系の貫通部には、防火ダンパを設置する設計とする。 ・中央制御室のカーペットは、消防法施行令第四条の三の防火性を満足するカーペットを使用する設計とする。</p>	蓄電池室	必要換気風量 [m ³ /h]	空調換気風量 [m ³ /h]	A-バッテリー室	370	600	B-バッテリー室	370	820	230Vバッテリー室	2148	4000	SA用バッテリー室	358	380	HPCSバッテリー室	150	200	ガスタービン発電機建物蓄電池室	716	2400	緊急時対策所蓄電池室	239	600	<p>・設備の相違 【柏崎 6/7, 東海第二】 島根 2 号炉は、蓄電池室の必要換気風量を踏まえた換気風量を確保</p> <p>・運用の相違 【東海第二】 島根 2 号炉では、再発火防止の観点から、十分に冷却時間を確保した上入室する設計</p>
6号炉			7号炉																																																																																															
蓄電池	必要換気量 [m ³ /h]	空調換気風量 [m ³ /h]	蓄電池	必要換気量 [m ³ /h]	空調換気風量 [m ³ /h]																																																																																													
直流 125V6A	1590	2700 ^{*1}	直流 125V7A	1590	3600																																																																																													
直流 125V6A-2	1325	1400	直流 125V7A-2	1325	1350																																																																																													
直流 125V6B	994	1300	直流 125V7B	994	1000																																																																																													
直流 125V6C	994	1000	直流 125V7C	994	1500																																																																																													
直流 125V6D	729	1200	直流 125V7D	729	1600																																																																																													
AM 用 125V	795	800	AM 用 125V	795	800																																																																																													
蓄電池	必要換気量[m ³ /h]	空調換気風量[m ³ /h]																																																																																																
125V 系蓄電池 A 系	1, 537	3, 740																																																																																																
125V 系蓄電池 H P C S 系	128																																																																																																	
125V 系蓄電池 B 系	1, 537	3, 740																																																																																																
中性子モニタ用蓄電池 B 系 ±24V (2B-1, 2B-2)	16																																																																																																	
中性子モニタ用蓄電池 A 系 ±24V (2A-1, 2A-2)	16	3, 740																																																																																																
緊急用 125V 系蓄電池*	1, 537																																																																																																	
緊急時対策所用 125V 系蓄電池*	265																																																																																																	
緊急時対策所用 24V 系蓄電池*	61	100																																																																																																
蓄電池室	必要換気風量 [m ³ /h]	空調換気風量 [m ³ /h]																																																																																																
A-バッテリー室	370	600																																																																																																
B-バッテリー室	370	820																																																																																																
230Vバッテリー室	2148	4000																																																																																																
SA用バッテリー室	358	380																																																																																																
HPCSバッテリー室	150	200																																																																																																
ガスタービン発電機建物蓄電池室	716	2400																																																																																																
緊急時対策所蓄電池室	239	600																																																																																																

柏崎刈羽原子力発電所 6 / 7号炉 (2017. 12. 20 版)	東海第二発電所 (2018. 9. 18 版)	島根原子力発電所 2号炉	備考
<p>(6) 使用済燃料貯蔵設備及び新燃料貯蔵設備</p> <p>使用済燃料貯蔵設備は、水中に設置されている設備であり、ラックに燃料を貯蔵することで貯蔵燃料間の距離を確保すること、及びステンレス鋼の中性子吸収効果によって未臨界性が確保される設計とする。</p> <p>新燃料貯蔵設備については、気中に設置している設備（ピット構造で上部は蓋で閉鎖）であり通常ドライ環境であるが、消火活動により消火水が噴霧され、水分雰囲気に満たされた最適減速状態となっても未臨界性が確保される設計とする。</p> <p>(7) 放射性廃棄物処理設備及び放射性廃棄物貯蔵設備</p> <p>放射性廃棄物処理設備及び放射性廃棄物貯蔵設備は、以下のとおり設計する。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・放射性廃棄物処理設備、放射性廃棄物貯蔵設備を設置する火災区域又は火災区画の管理区域用換気設備は、環境への放射性物質の放出を防ぐ目的でフィルタを通して排気筒へ排気する設計とする。また、これらの換気設備は、放射性物質の放出を防ぐため、空調を停止し、風量調整ダンパを閉止し、隔離できる設計とする。 ・放水した消火水の溜り水は、建屋内排水系により液体放射性廃棄物処理設備に回収できる設計としている。 ・放射性物質を含んだ使用済イオン交換樹脂、濃縮廃液は、固体廃棄物として処理を行うまでの間、密閉された金属製の槽・タンクで保管する設計とする。 ・放射性物質を含んだチャコールフィルタは、固体廃棄物として処理するまでの間、ドラム缶に収納し保管する設計とする。 ・放射性物質を含んだ HEPA フィルタは、固体廃棄物として処理するまでの間、不燃シートに包んで保管する設計とする。 ・放射性廃棄物処理設備及び放射性廃棄物貯蔵設備において、冷却が必要な崩壊熱が発生し、火災事象に至るような放射性廃棄物を貯蔵しない設計とする。 	<p>ペットを使用する設計とする。</p>	<p>(6) 使用済燃料貯蔵設備及び新燃料貯蔵設備</p> <p>使用済燃料貯蔵設備は、水中に設置されている設備であり、ラックに燃料を貯蔵することで貯蔵燃料間の距離を確保すること、及びステンレス鋼の中性子吸収効果によって未臨界性が確保される設計とする。</p> <p>新燃料貯蔵設備については、気中に設置している設備（ピット構造で上部は蓋で閉鎖）であり通常ドライ環境であるが、消火活動により消火水が噴霧され、水分雰囲気に満たされた最適減速状態となっても未臨界性が確保される設計とする。</p> <p>(7) 放射性廃棄物処理設備及び放射性廃棄物貯蔵設備</p> <p>放射性廃棄物処理設備及び放射性廃棄物貯蔵設備は、以下のとおり設計する。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・放射性廃棄物処理設備、放射性廃棄物貯蔵設備を設置する火災区域の管理区域用換気設備は、環境への放射性物質の放出を防ぐ目的でフィルタを通して排気筒へ排気する設計とする。また、これらの換気設備は、放射性物質の放出を防ぐため、空調を停止し、風量調整ダンパを閉止し、隔離できる設計とする。 ・放水した消火水の溜り水は、建物内排水系により液体放射性廃棄物処理設備に回収できる設計とする。 ・放射性物質を含んだ使用済イオン交換樹脂、濃縮廃液は、固体廃棄物として処理を行うまでの間、金属製のタンクで保管する設計とする。 ・放射性物質を含んだチャコールフィルタは、固体廃棄物として処理するまでの間、ドラム缶に収納し保管する設計とする。 ・放射性物質を含んだ HEPA フィルタは、固体廃棄物として処理するまでの間、不燃シートに包んで保管する設計とする。 ・放射性廃棄物処理設備及び放射性廃棄物貯蔵設備において、冷却が必要な崩壊熱が発生し、火災事象に至るような放射性廃棄物を貯蔵しない設計とする。 	<p>備考</p> <p>・設備の相違 【柏崎 6/7】 島根 2号炉は、タンク貯蔵のみである</p>

柏崎刈羽原子力発電所 6 / 7号炉 (2017. 12. 20 版)	東海第二発電所 (2018. 9. 18 版)	島根原子力発電所 2号炉	備考
<p>2.3. 火災防護計画について</p> <p>[要求事項]</p> <p>(2)火災防護対策並びに火災防護対策を実施するために必要な手順、機器及び職員の体制を含めた火災防護計画を策定すること。</p> <p>(参考)</p> <p>審査に当たっては、本基準中にある(参考)に示す事項について確認すること。また、上記事項に記載されていないものについては、JEAC4626-2010 及び JEAG4607-2010 を参照すること。</p> <p>なお、本基準の要求事項の中には、基本設計の段階においてそれが満足されているか否かを確認することができないものもあるが、その点については詳細設計の段階及び運転管理の段階において確認する必要がある。</p> <p>火災防護計画について</p> <p>1. 原子炉施設設置者が、火災防護対策を適切に実施するための火災防護計画を策定していること。</p> <p>2. 同計画に、各原子炉施設の安全機能を有する構築物、系統及び機器の防護を目的として実施される火災防護対策及び計画を実施するために必要な手順、機器、組織体制が定められていること。なお、ここでいう組織体制は下記に関する内容を含む。</p> <p>①事業者の組織内における責任の所在。</p> <p>②同計画を遂行する各責任者に委任された権限。</p> <p>③同計画を遂行するための運営管理及び要員の確保。</p> <p>3. 同計画に、安全機能を有する構築物、系統及び機器を火災から防護するため、以下の3つの深層防護の概念に基づいて火災区域及び火災区画を考慮した適切な火災防護対策が含まれていること。</p> <p>①火災の発生を防止する。</p> <p>②火災を早期に感知して速やかに消火する。</p> <p>③消火活動により、速やかに鎮火しない事態においても、原子炉の高温停止及び低温停止の機能が確保されるように、当該安全機能を有する構築物、系統及び機器を防護する。</p>	<p>2.3 火災防護計画について</p> <p>[要求事項]</p> <p>2. 基本事項</p> <p>(2)火災防護対策並びに火災防護対策を実施するために必要な手順、機器及び職員の体制を含めた火災防護計画を策定すること。</p> <p>火災防護計画について</p> <p>1. 原子炉施設設置者が、火災防護対策を適切に実施するための火災防護計画を策定していること。</p> <p>2. 同計画に、各原子炉施設の安全機能を有する構築物、系統及び機器の防護を目的として実施される火災防護対策及び計画を実施するために必要な手順、機器、組織体制が定められていること。なお、ここでいう組織体制は下記に関する内容を含む。</p> <p>① 事業者の組織内における責任の所在。</p> <p>② 同計画を遂行する各責任者に委任された権限。</p> <p>③ 同計画を遂行するための運営管理及び要員の確保。</p> <p>3. 同計画に、安全機能を有する構築物、系統及び機器を火災から防護するため、以下の3つの深層防護の概念に基づいて火災区域及び火災区画を考慮した適切な火災防護対策が含まれていること。</p> <p>① 火災の発生を防止する。</p> <p>② 火災を早期に感知して速やかに消火する。</p> <p>③ 消火活動により、速やかに鎮火しない事態においても、原子炉の高温停止及び低温停止の機能が確保されるように、当該安全機能を有する構築物、系統及び機器を防護する。</p>	<p>2.3. 火災防護計画について</p> <p>[要求事項]</p> <p>2. 基本事項</p> <p>(2) 火災防護対策並びに火災防護対策を実施するために必要な手順、機器及び職員の体制を含めた火災防護計画を策定すること。</p> <p>(参考)</p> <p>審査に当たっては、本基準中にある(参考)に示す事項について確認すること。また、上記事項に記載されていないものについては、JEAC4626-2010 及び JEAG4607-2010 を参照すること。</p> <p>なお、本基準の要求事項の中には、基本設計の段階においてそれが満足されているか否かを確認することができないものもあるが、その点については詳細設計の段階及び運転管理の段階において確認する必要がある。</p> <p>火災防護計画について</p> <p>1. 原子炉施設設置者が、火災防護対策を適切に実施するための火災防護計画を策定していること。</p> <p>2. 同計画に、各原子炉施設の安全機能を有する構築物、系統及び機器の防護を目的として実施される火災防護対策及び計画を実施するために必要な手順、機器、組織体制が定められていること。なお、ここでいう組織体制は下記に関する内容を含む。</p> <p>① 事業者の組織内における責任の所在。</p> <p>② 同計画を遂行する各責任者に委任された権限。</p> <p>③ 同計画を遂行するための運営管理及び要員の確保。</p> <p>3. 同計画に、安全機能を有する構築物、系統及び機器を火災から防護するため、以下の3つの深層防護の概念に基づいて火災区域及び火災区画を考慮した適切な火災防護対策が含まれていること。</p> <p>① 火災の発生を防止する。</p> <p>② 火災を早期に感知して速やかに消火する。</p> <p>③ 消火活動により、速やかに鎮火しない事態においても、原子炉の高温停止及び低温停止の機能が確保されるように、当該安全機能を有する構築物、系統及び機器を防護する。</p>	



柏崎刈羽原子力発電所 6/7号炉 (2017.12.20版)	東海第二発電所 (2018.9.18版)	島根原子力発電所 2号炉	備考
<p>4. 同計画が以下に示すとおりとなっていることを確認すること。</p> <p>①原子炉施設全体を対象とする計画になっていること。</p> <p>②原子炉を高温停止及び低温停止する機能の確保を目的とした火災の発生防止、火災の感知及び消火、火災による影響の軽減の各対策の概要が記載されていること。</p>	<p>4. 同計画が以下に示すとおりとなっていることを確認すること。</p> <p>① 原子炉施設全体を対象とする計画になっていること。</p> <p>② 原子炉を高温停止及び低温停止する機能の確保を目的とした火災の発生防止、火災の感知及び消火、火災による影響の軽減の各対策の概要が記載されていること。</p>	<p>4. 同計画が以下に示すとおりとなっていることを確認すること。</p> <p>① 原子炉施設全体を対象とする計画になっていること。</p> <p>② 原子炉を高温停止及び低温停止する機能の確保を目的とした火災の発生防止、火災の感知及び消火、火災による影響の軽減の各対策の概要が記載されていること。</p>	
<p>発電用原子炉施設全体を対象とした火災防護対策を実施するため、火災防護計画を策定する。火災防護計画には、計画を遂行するための体制、責任の所在、責任者の権限、体制の運営管理、必要な要員の確保及び教育訓練並びに火災防護対策を実施するために必要な手順等について定めるとともに、発電用原子炉施設の安全機能を有する構築物、系統及び機器については、火災の発生防止、火災の早期感知及び消火並びに火災の影響軽減の3つの深層防護の概念に基づき、必要な火災防護対策を行うことについて定める。重大事故等対処施設については、火災の発生防止、並びに火災の早期感知及び消火を行うことについて定め、その他の発電用原子炉施設については、消防法等に基づき設備等に応じた火災防護対策を行うことについて定める。</p> <p>外部火災については、安全施設を外部火災から防護するための運用等について定める。(8条-別添 1-資料 1)</p>	<p>発電用原子炉施設全体を対象とした火災防護対策を実施するため、火災防護計画を策定する。火災防護計画には、計画を遂行するための体制、責任の所在、責任者の権限、体制の運営管理、必要な要員の確保及び教育訓練並びに火災防護対策を実施するために必要な手順等について定めるとともに、発電用原子炉施設の安全機能を有する機器等については、火災の発生防止、火災の早期感知・消火並びに、火災の影響軽減の3つの深層防護の概念に基づき、必要な火災防護対策を行うことについて定める。重大事故等対処施設については、火災の発生防止並びに、火災の早期感知・消火の2つの深層防護の概念に基づき必要な火災防護対策を行うことについて定める。その他の発電用原子炉施設については、消防法、建築基準法、日本電気協会電気技術規程・指針に従った火災防護対策を行うことについて定める。</p> <p>外部火災については、安全施設を外部火災から防護するための運用等について定める。</p> <p>(1) 火災防護計画の策定 火災防護計画は、以下の項目を含めて策定する。</p> <ol style="list-style-type: none"> ① 火災防護に係る責任及び権限 ② 火災防護に係る体制 ③ 火災防護に係る運営管理(要員の確保を含む) ④ 火災発生時の消火活動に係る手順 ⑤ 火災防護に係る教育訓練・力量管理 ⑥ 火災防護に係る品質保証 <p>火災防護計画は、東海第二発電所保安規定に基づく社内規程として定める。火災防護活動に係る具体的な要領、手順については、火災防護計画及び関連文書として定める他、関連する規程に必要事項を定め、適切に管理する。</p>	<p>発電用原子炉施設全体を対象とした火災防護対策を実施するため、火災防護計画を策定する。火災防護計画には、計画を遂行するための体制、責任の所在、責任者の権限、体制の運営管理、必要な要員の確保及び教育訓練並びに火災防護対策を実施するために必要な手順等について定めるとともに、発電用原子炉施設の安全機能を有する構築物、系統及び機器については、火災の発生防止、火災の早期感知及び消火並びに火災の影響軽減の3つの深層防護の概念に基づき、必要な火災防護対策を行うことについて定める。重大事故等対処施設については、火災の発生防止、並びに火災の早期感知及び消火を行うことについて定め、その他の発電用原子炉施設については、消防法等に基づき設備等に応じた火災防護対策を行うことについて定める。</p> <p>外部火災については、安全施設を外部火災から防護するための運用等について定める。</p> <p>(1) 火災防護計画の策定 火災防護計画は、以下の項目を含めて策定する。</p> <ol style="list-style-type: none"> ①火災防護に係る責任及び権限 ②火災防護に係る体制 ③火災防護に係る運営管理(要員の確保を含む) ④火災発生時の消火活動に係る手順 ⑤火災防護に係る教育訓練・力量管理 ⑥火災防護に係る品質保証 <p>火災防護計画は、島根原子力発電所保安規定に基づく社内規程として定める。火災防護活動に係る具体的な要領、手順については、火災防護計画及び関連文書として定めるほか、関連する規程に必要事項を定め、適切に実施する。</p>	

柏崎刈羽原子力発電所 6 / 7号炉 (2017. 12. 20 版)	東海第二発電所 (2018. 9. 18 版)	島根原子力発電所 2号炉	備考
	<p>(2) 責任と権限</p> <p>管理職は火災防護について十分に認識し、発電所職員が火災防護計画の記載事項を理解し遵守できるよう、教育等を実施する責任を有する。</p> <p>東海第二発電所の作業に従事する全ての職員は、以下の責任を有する。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・火災発生時における対応手順を把握する。 ・作業区域においては火災の危険性を最小限に留めるような方法で作業する。 ・火災発見時、速やかな報告を行うとともに、初期消火に努める。 ・火災発生のおそれに対する修正処置を行う。また、火災発生のおそれに対する修正措置ができない場合は、状況を報告する。 ・火災防護設備の不適切な使用、損傷及び欠損などを発見した場合は、報告する。 ・作業区域における非常口や消火設備（固定式消火設備、消火器、消火栓）の位置を把握する。 	<p>(2) 責任と権限</p> <p><u>火災防護計画における責任と権限の所在を第41-1-9表に示す。</u></p> <p>管理職は火災防護について十分に認識し、発電所職員が火災防護計画の記載事項を理解し遵守できるよう、教育等を実施する責任を有する。</p> <p>島根原子力発電所の作業に従事する当社及び協力企業の全ての職員は、以下の責任を有する。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・火災発生時における対応手順を把握する。 ・作業区域においては火災の危険性を最小限にするような方法で作業を行う。 ・火災発見時においては迅速な報告を行うとともに初期消火に努める。 ・火災発生のおそれに対する修正処置を行う。また、火災発生のおそれに対する修正措置ができない場合は、状況を報告する。 ・火災防護設備の不適切な使用、損傷及び欠落を発見した場合には、報告する。 ・作業区域における非常口や消火設備（固定式消火設備、消火器、消火栓）の位置を把握する。 	

柏崎刈羽原子力発電所 6 / 7号炉 (2017. 12. 20 版)	東海第二発電所 (2018. 9. 18 版)	島根原子力発電所 2号炉	備考														
		<p style="text-align: center;"><u>第41-1-9表 責任と権限 (1)</u></p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 30%;">職 務</th> <th>業 務 分 担</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>所 長</td> <td> <ul style="list-style-type: none"> ・ 島根原子力発電所における防火管理の総轄 ・ 防火・防災管理者の選任 ・ 火元責任者の選任 (建物の区域毎) ・ 当社管理の建物のうち、協力会社に貸与している建物の火元責任者の確認 (1回/年) </td> </tr> <tr> <td>防火・防災管理者 (所長が選任する者)</td> <td> <ul style="list-style-type: none"> ・ 消防計画の立案 ・ 消防訓練の実施 ・ 消防用設備・器材の点検及び整備 ・ 火気の使用又は取扱いに関する許可及び監督 ・ 発電所敷地内及びその周辺における協力会社の防火管理に関する指導等 ・ 年度防火・防災管理業務実施計画の作成及び実績報告 ・ 防火扉の点検 ・ 消防機関と定期的な協議の実施 ・ その他防火管理上必要な業務 </td> </tr> <tr> <td>副防火・防災管理者 (所長が選任する者)</td> <td> <ul style="list-style-type: none"> ・ 防火・防災管理者の補佐及び不在時の任務代行 </td> </tr> <tr> <td>火 元 責 任 者 (建物の区域毎に選任)</td> <td> <ul style="list-style-type: none"> ・ 火気使用場所のパトロール ・ 火気使用に関する指導・監督 ・ 消防用設備設置箇所等の確認 ・ 担当箇所への氏名掲示 ・ 活動記録の作成及び防火管理者への報告 ・ その他、火災防止に必要な事項 </td> </tr> <tr> <td>火 元 責 任 者 (火気を使用して行う工事に関して選任)</td> <td> <ul style="list-style-type: none"> ・ 火気使用許可申請書の内容確認 ・ 火気使用場所のパトロール ・ 火気使用に関する指導・監督 ・ 消防用設備設置箇所等の確認 ・ その他、火災防止に必要な事項 </td> </tr> <tr> <td>危険物保安監督者</td> <td> <ul style="list-style-type: none"> ・ 防火管理者に協力し、施設の安全な運営と火災時の消火活動についての助言 </td> </tr> </tbody> </table>	職 務	業 務 分 担	所 長	<ul style="list-style-type: none"> ・ 島根原子力発電所における防火管理の総轄 ・ 防火・防災管理者の選任 ・ 火元責任者の選任 (建物の区域毎) ・ 当社管理の建物のうち、協力会社に貸与している建物の火元責任者の確認 (1回/年) 	防火・防災管理者 (所長が選任する者)	<ul style="list-style-type: none"> ・ 消防計画の立案 ・ 消防訓練の実施 ・ 消防用設備・器材の点検及び整備 ・ 火気の使用又は取扱いに関する許可及び監督 ・ 発電所敷地内及びその周辺における協力会社の防火管理に関する指導等 ・ 年度防火・防災管理業務実施計画の作成及び実績報告 ・ 防火扉の点検 ・ 消防機関と定期的な協議の実施 ・ その他防火管理上必要な業務 	副防火・防災管理者 (所長が選任する者)	<ul style="list-style-type: none"> ・ 防火・防災管理者の補佐及び不在時の任務代行 	火 元 責 任 者 (建物の区域毎に選任)	<ul style="list-style-type: none"> ・ 火気使用場所のパトロール ・ 火気使用に関する指導・監督 ・ 消防用設備設置箇所等の確認 ・ 担当箇所への氏名掲示 ・ 活動記録の作成及び防火管理者への報告 ・ その他、火災防止に必要な事項 	火 元 責 任 者 (火気を使用して行う工事に関して選任)	<ul style="list-style-type: none"> ・ 火気使用許可申請書の内容確認 ・ 火気使用場所のパトロール ・ 火気使用に関する指導・監督 ・ 消防用設備設置箇所等の確認 ・ その他、火災防止に必要な事項 	危険物保安監督者	<ul style="list-style-type: none"> ・ 防火管理者に協力し、施設の安全な運営と火災時の消火活動についての助言 	<ul style="list-style-type: none"> ・ 体制の相違 【東海第二】 職務, 責任者, 役割及び体制の相違
職 務	業 務 分 担																
所 長	<ul style="list-style-type: none"> ・ 島根原子力発電所における防火管理の総轄 ・ 防火・防災管理者の選任 ・ 火元責任者の選任 (建物の区域毎) ・ 当社管理の建物のうち、協力会社に貸与している建物の火元責任者の確認 (1回/年) 																
防火・防災管理者 (所長が選任する者)	<ul style="list-style-type: none"> ・ 消防計画の立案 ・ 消防訓練の実施 ・ 消防用設備・器材の点検及び整備 ・ 火気の使用又は取扱いに関する許可及び監督 ・ 発電所敷地内及びその周辺における協力会社の防火管理に関する指導等 ・ 年度防火・防災管理業務実施計画の作成及び実績報告 ・ 防火扉の点検 ・ 消防機関と定期的な協議の実施 ・ その他防火管理上必要な業務 																
副防火・防災管理者 (所長が選任する者)	<ul style="list-style-type: none"> ・ 防火・防災管理者の補佐及び不在時の任務代行 																
火 元 責 任 者 (建物の区域毎に選任)	<ul style="list-style-type: none"> ・ 火気使用場所のパトロール ・ 火気使用に関する指導・監督 ・ 消防用設備設置箇所等の確認 ・ 担当箇所への氏名掲示 ・ 活動記録の作成及び防火管理者への報告 ・ その他、火災防止に必要な事項 																
火 元 責 任 者 (火気を使用して行う工事に関して選任)	<ul style="list-style-type: none"> ・ 火気使用許可申請書の内容確認 ・ 火気使用場所のパトロール ・ 火気使用に関する指導・監督 ・ 消防用設備設置箇所等の確認 ・ その他、火災防止に必要な事項 																
危険物保安監督者	<ul style="list-style-type: none"> ・ 防火管理者に協力し、施設の安全な運営と火災時の消火活動についての助言 																



柏崎刈羽原子力発電所 6 / 7号炉 (2017. 12. 20 版)	東海第二発電所 (2018. 9. 18 版)	島根原子力発電所 2号炉 第41-1-9表 責任と権限 (2)	備考																																
	<p>(3) 文書・記録の保管期間 火災防護計画に係る業務における文書・記録の管理について、保管責任者、保管場所、保管期間を火災防護計画に定める。</p> <p>(4) 消防計画の作成 防火・防災管理者は、消防法に基づき防火・防災管理業務について必要な事項を定め、火災の予防及び火災・大規模地震・その他の災害による人命の安全、被害の軽減、<u>二次的な災害の発生防止</u>を目的とした消防計画を作成し、<u>公設消防に届出る。</u></p> <p>また、消防計画の作成は、保安規定に基づき定められる火災防護計画の中で管理する。</p>	<table border="1" data-bbox="1736 256 2472 1108"> <thead> <tr> <th colspan="2">業務分担</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>品質保証部長</td> <td rowspan="3">・ 火気使用の許可申請及び完了報告 ・ 消防用設備停止の許可申請及び完了報告 ・ 防火扉開放の許可申請及び完了報告</td> </tr> <tr> <td>課長 (品質保証)</td> </tr> <tr> <td>総務課長</td> </tr> <tr> <td>技術部長</td> <td rowspan="12">課長 (保守管理) の業務 ・ 火災防護及び火災防止業務の実施主管 ・ 防火管理委員会事務局 ・ 消防用設備停止許可申請書等の確認</td> </tr> <tr> <td>課長 (技術)</td> </tr> <tr> <td>課長 (燃料技術)</td> </tr> <tr> <td>課長 (核物質防護)</td> </tr> <tr> <td>課長 (建設管理)</td> </tr> <tr> <td>廃止措置・環境管理部長</td> </tr> <tr> <td>課長 (放射線管理)</td> </tr> <tr> <td>課長 (廃止措置総括)</td> </tr> <tr> <td>発電部長</td> </tr> <tr> <td>課長 (第一発電)</td> </tr> <tr> <td>課長 (第二発電)</td> </tr> <tr> <td>保守部長</td> </tr> <tr> <td>課長 (保守管理)</td> </tr> <tr> <td>課長 (保守技術)</td> </tr> <tr> <td>課長 (電気)</td> </tr> <tr> <td>課長 (計装)</td> </tr> <tr> <td>課長 (3号電気)</td> </tr> <tr> <td>課長 (原子炉)</td> </tr> <tr> <td>課長 (タービン)</td> </tr> <tr> <td>課長 (3号機械)</td> </tr> <tr> <td>課長 (土木)</td> </tr> <tr> <td>課長 (建築)</td> </tr> <tr> <td>課長 (SA工事プロジェクト)</td> </tr> <tr> <td>原子力人材育成センター所長*</td> <td>・ 教育訓練の総括 (保安教育の総括含む)</td> </tr> </tbody> </table> <p>※：電源事業本部 (原子力管理) の所属員を示す。</p> <p>(3) 文書・記録の保管期間 火災防護計画に係る業務における文書・記録の管理について、保管責任者、保管場所、保管期間を火災防護計画に定める。</p> <p>(4) 消防計画の作成 防火・防災管理者は、消防法に基づき防火・防災管理業務について必要な事項を定め、火災の予防及び火災・大規模地震・その他の災害による人命の安全、被害の軽減、<u>二次的な災害発生防止</u>を目的とした消防計画を作成し、<u>公設消防へ届出する。</u></p> <p>また、消防計画の作成は、保安規定に基づき定められる火災防護計画の中で管理する。</p>	業務分担		品質保証部長	・ 火気使用の許可申請及び完了報告 ・ 消防用設備停止の許可申請及び完了報告 ・ 防火扉開放の許可申請及び完了報告	課長 (品質保証)	総務課長	技術部長	課長 (保守管理) の業務 ・ 火災防護及び火災防止業務の実施主管 ・ 防火管理委員会事務局 ・ 消防用設備停止許可申請書等の確認	課長 (技術)	課長 (燃料技術)	課長 (核物質防護)	課長 (建設管理)	廃止措置・環境管理部長	課長 (放射線管理)	課長 (廃止措置総括)	発電部長	課長 (第一発電)	課長 (第二発電)	保守部長	課長 (保守管理)	課長 (保守技術)	課長 (電気)	課長 (計装)	課長 (3号電気)	課長 (原子炉)	課長 (タービン)	課長 (3号機械)	課長 (土木)	課長 (建築)	課長 (SA工事プロジェクト)	原子力人材育成センター所長*	・ 教育訓練の総括 (保安教育の総括含む)	<p>・ 体制の相違 【東海第二】 職務、責任者、役割及び体制の相違</p>
業務分担																																			
品質保証部長	・ 火気使用の許可申請及び完了報告 ・ 消防用設備停止の許可申請及び完了報告 ・ 防火扉開放の許可申請及び完了報告																																		
課長 (品質保証)																																			
総務課長																																			
技術部長	課長 (保守管理) の業務 ・ 火災防護及び火災防止業務の実施主管 ・ 防火管理委員会事務局 ・ 消防用設備停止許可申請書等の確認																																		
課長 (技術)																																			
課長 (燃料技術)																																			
課長 (核物質防護)																																			
課長 (建設管理)																																			
廃止措置・環境管理部長																																			
課長 (放射線管理)																																			
課長 (廃止措置総括)																																			
発電部長																																			
課長 (第一発電)																																			
課長 (第二発電)																																			
保守部長																																			
課長 (保守管理)																																			
課長 (保守技術)																																			
課長 (電気)																																			
課長 (計装)																																			
課長 (3号電気)																																			
課長 (原子炉)																																			
課長 (タービン)																																			
課長 (3号機械)																																			
課長 (土木)																																			
課長 (建築)																																			
課長 (SA工事プロジェクト)																																			
原子力人材育成センター所長*	・ 教育訓練の総括 (保安教育の総括含む)																																		

柏崎刈羽原子力発電所 6 / 7号炉 (2017. 12. 20 版)	東海第二発電所 (2018. 9. 18 版)	島根原子力発電所 2号炉	備考
	<p>(5) 自衛消防隊の編成及び役割</p> <p>東海第二発電所では、火災及び地震等の災害発生に備えて、被害を最小限に留めるために、自衛消防隊を編成し、火災防護計画にその役割を定める。</p> <p>以下に自衛消防隊の構成を示す。なお、要員変更があった場合はその都度更新する。</p> <div data-bbox="943 535 1676 1438" data-label="Diagram"> <p style="text-align: center;">自衛消防隊の編成</p> </div> <p style="text-align: center;">第 41-1-42 図 自衛消防隊の編成図</p>	<p>(5) 自衛消防組織の編成及び役割</p> <p>島根原子力発電所では、火災及び地震等の災害発生に備えて、被害を最小限にとどめるため、自衛消防組織を編成し、火災防護計画にその役割を定める。なお、要員に変更があった際はその都度更新する（第41-1-34図～第41-1-36図、第41-1-10表）。</p> <div data-bbox="1721 850 2478 1438" data-label="Diagram"> </div> <p style="text-align: center;">第41-1-34図 自衛消防組織体制</p>	<p>備考</p> <p>・体制の相違 【東海第二】 職務，責任者，役割及び体制の相違</p>

柏崎刈羽原子力発電所 6 / 7号炉 (2017. 12. 20 版)	東海第二発電所 (2018. 9. 18 版)	島根原子力発電所 2号炉	備考
		 <p>※：夜間及び休日（平日の勤務時間帯以外）に、火災の規模・状況に応じて召集される消火活動要員</p> <p>第41-1-35図 自衛消防隊編成（発電関連設備）</p>  <p>※：夜間及び休日（平日の勤務時間帯以外）に、火災の規模・状況に応じて召集される消火活動要員</p> <p>第41-1-36図 自衛消防隊編成（その他区域）</p>	<p>備考</p> <p>・体制の相違 【東海第二】 職務，責任者，役割及び体制の相違</p> <p>・体制の相違 【東海第二】 職務，責任者，役割及び体制の相違</p>

柏崎刈羽原子力発電所 6 / 7号炉 (2017. 12. 20 版)	東海第二発電所 (2018. 9. 18 版)	島根原子力発電所 2号炉	備考																				
		<p style="text-align: center;">第41-1-10表 自衛消防隊編成</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 15%;">構成</th> <th style="width: 45%;">所属等</th> <th style="width: 40%;">役割</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>自衛消防隊長 (1)</td> <td> 【平日昼間】 ① 保修部課長 (保修管理) ② 保修部課長 (保修技術) ③ 保修部課長 (建築) 【夜間・休日昼間】 自衛消防隊専属の宿直者 </td> <td> ① 自衛消防隊の責任者 ② 消火活動全体の指揮 ③ 当直長への消火活動の情報提供・プラント情報の共有 ④ 公設消防窓口 (プラント状況・消火活動の情報提供) </td> </tr> <tr> <td rowspan="5">初期消火要員 (11)</td> <td>当直長 (1)</td> <td> ① 公設消防への通報 ② 消防チーム等への連絡 ③ 運転員への初期消火指示 ④ プラントの情報提供, 消火活動の情報共有 (当直長は, 現場での消火活動のメンバーに属さない) </td> </tr> <tr> <td>運転員 (2)</td> <td> ① 火災現場での消火活動 ② 火災現場での消火戦略検討 ③ 火災現場 (屋内) への公設消防誘導・説明 ④ 放射線量測定 </td> </tr> <tr> <td>連絡責任者 (1)</td> <td>関係者への連絡</td> </tr> <tr> <td>誘導員 (1)</td> <td>火災発現場 (構内全域) への公設消防誘導</td> </tr> <tr> <td>消防チーム (6)</td> <td>屋内・屋外での消火活動</td> </tr> <tr> <td>消火班 (8)</td> <td>班長 (1) 班員 (7)</td> <td> 【参集状況に応じ, 班長が役割分担を指名】 ① 消火活動 (消火器・屋外消火栓等の使用) ② 緊急時対策本部への情報連絡 ③ 火災発現場での情報収集・記録 </td> </tr> </tbody> </table> <p>() 内は人数</p>	構成	所属等	役割	自衛消防隊長 (1)	【平日昼間】 ① 保修部課長 (保修管理) ② 保修部課長 (保修技術) ③ 保修部課長 (建築) 【夜間・休日昼間】 自衛消防隊専属の宿直者	① 自衛消防隊の責任者 ② 消火活動全体の指揮 ③ 当直長への消火活動の情報提供・プラント情報の共有 ④ 公設消防窓口 (プラント状況・消火活動の情報提供)	初期消火要員 (11)	当直長 (1)	① 公設消防への通報 ② 消防チーム等への連絡 ③ 運転員への初期消火指示 ④ プラントの情報提供, 消火活動の情報共有 (当直長は, 現場での消火活動のメンバーに属さない)	運転員 (2)	① 火災現場での消火活動 ② 火災現場での消火戦略検討 ③ 火災現場 (屋内) への公設消防誘導・説明 ④ 放射線量測定	連絡責任者 (1)	関係者への連絡	誘導員 (1)	火災発現場 (構内全域) への公設消防誘導	消防チーム (6)	屋内・屋外での消火活動	消火班 (8)	班長 (1) 班員 (7)	【参集状況に応じ, 班長が役割分担を指名】 ① 消火活動 (消火器・屋外消火栓等の使用) ② 緊急時対策本部への情報連絡 ③ 火災発現場での情報収集・記録	<p>・体制の相違</p> <p>【東海第二】</p> <p>職務, 責任者, 役割及び体制の相違</p>
構成	所属等	役割																					
自衛消防隊長 (1)	【平日昼間】 ① 保修部課長 (保修管理) ② 保修部課長 (保修技術) ③ 保修部課長 (建築) 【夜間・休日昼間】 自衛消防隊専属の宿直者	① 自衛消防隊の責任者 ② 消火活動全体の指揮 ③ 当直長への消火活動の情報提供・プラント情報の共有 ④ 公設消防窓口 (プラント状況・消火活動の情報提供)																					
初期消火要員 (11)	当直長 (1)	① 公設消防への通報 ② 消防チーム等への連絡 ③ 運転員への初期消火指示 ④ プラントの情報提供, 消火活動の情報共有 (当直長は, 現場での消火活動のメンバーに属さない)																					
	運転員 (2)	① 火災現場での消火活動 ② 火災現場での消火戦略検討 ③ 火災現場 (屋内) への公設消防誘導・説明 ④ 放射線量測定																					
	連絡責任者 (1)	関係者への連絡																					
	誘導員 (1)	火災発現場 (構内全域) への公設消防誘導																					
	消防チーム (6)	屋内・屋外での消火活動																					
消火班 (8)	班長 (1) 班員 (7)	【参集状況に応じ, 班長が役割分担を指名】 ① 消火活動 (消火器・屋外消火栓等の使用) ② 緊急時対策本部への情報連絡 ③ 火災発現場での情報収集・記録																					

柏崎刈羽原子力発電所 6 / 7号炉 (2017.12.20版)	東海第二発電所 (2018.9.18版)	島根原子力発電所 2号炉	備考
	<p>(6) 消火活動の体制</p> <p>①初期消火要員の配備</p> <p>a. <u>安全・防災グループマネージャー</u>は、初期消火要員の役割に応じた体制を構築し、<u>11名以上の要員を敷地内で基準津波の影響が及ばない位置に24時間常駐させる。</u>なお、消火活動にあたる人員は、火災の規模や場所(例えば管理区域内)により適切に対応できる人数で対応する。</p> <p>b. <u>安全・防災グループマネージャー</u>は、火災発生時の初期消火要員の火災現場への参集について、通報連絡体制を定める。</p> <p>②消火活動に必要な資機材</p> <p><u>安全・防災グループマネージャー</u>は、消火活動に必要な資機材を配備する。</p> <p>a. <u>移動式消火設備の配備</u></p> <p><u>移動式消火設備は、監視所付近に1台(予備1台)配備する。施設防護グループマネージャーは、移動式消火設備について必要な点検を実施する。</u></p> <p>b. <u>泡消火薬剤の配備</u></p> <p><u>1時間の泡放射(400ℓ毎分を同時に2口)が可能な泡消火薬剤(1,500ℓ以上*)を常時配備し、維持・管理する。訓練を実施する場合は、1,500ℓを下回らないよう予め泡消火薬剤を配備する。また、消火活動で使用した場合は遅滞なく補給する。</u></p> <p><u>※JEAC4626-2010「原子力発電所の火災防護規程」に基づき、最も保有油量の多い主要変圧器の火災を想定し、概ね1時間程度泡放射を継続できる泡消火剤量として1,500ℓを設定)</u></p>	<p>(6) 消火活動の体制</p> <p>① 初期消火要員の配備</p> <p>a. <u>課長(保修管理)</u>は、初期消火要員の役割に応じた体制を構築し、<u>10名以上の要員を常駐させる。</u>なお、実際の消火活動にあたる人員は必ず10名以上でなければならないものではなく、火災の規模や場所(例えば管理区域内)により適切に対応できる人数で対応する。<u>初期消火要員の役割及び力量表の例を第41-1-11表、第41-1-12表に示す。</u></p> <p>b. <u>課長(保修管理)</u>は、火災発生時の初期消火要員の火災現場への参集について、通報連絡体制を定める。<u>通報連絡体制の例を第41-1-37図に示す。</u></p> <p>② 消火活動に必要な資機材</p> <p><u>課長(保修管理)</u>は、消火活動に必要な資機材を配備する。<u>消防資機材一覧表の例を第41-1-13表に示す。</u></p> <p>a. <u>化学消防自動車の配備</u></p> <p><u>化学消防自動車は、自衛消防隊詰め所(免震重要棟)近傍の第1保管エリアに1台配備する。課長(保修管理)は、化学消防自動車の日常点検(毎日)、消防艤装部点検(半年毎)、車両点検(3ヶ月毎)及び車検(2年毎)の点検結果を確認する。</u></p> <p>b. <u>小型動力ポンプ付水槽車の配備</u></p> <p><u>小型動力ポンプ付水槽車は、自衛消防隊詰め所(免震重要棟)近傍の第1保管エリアに1台配備する。課長(保修管理)は、小型動力ポンプ付水槽車の日常点検(毎日)、消防艤装部点検(半年毎)、車両点検(3ヶ月毎)及び車検(2年毎)の点検結果を確認する。</u></p> <p>c. <u>泡消火薬剤の配備</u></p> <p><u>発電所におおむね1時間の泡放射(400ℓ毎分を同時に2口)が可能な泡消火薬剤(1,500ℓ)を自衛消防隊詰め所(免震重要棟)近傍の第1保管エリアに配備し、維持・管理する。訓練を実施する場合は、1,500ℓを下回らないようあらかじめ泡消火薬剤を配備する。また、消火活動で使用した場合は遅滞なく補給する。</u></p>	<p>・体制の相違</p> <p>【東海第二】</p> <p>職務、責任者、役割及び体制の相違</p> <p>島根2号炉では、想定される火災規模等を考慮し、初期消火の最小要員数として10名が常駐</p> <p>・体制の相違</p> <p>【東海第二】</p> <p>職務、責任者、役割及び体制の相違</p> <p>・運用の相違</p> <p>【東海第二】</p> <p>島根2号炉では、想定される火災規模や自衛消防隊詰め所の位置等を考慮して化学消防自動車等の配備数及び配備場所を決定</p> <p>・運用の相違</p> <p>【東海第二】</p> <p>島根2号炉では、想定される火災規模や自衛消防隊詰め所の位置等を考慮して化学消防自動車等の配備数および配備場所を決定</p>

柏崎刈羽原子力発電所 6 / 7号炉 (2017. 12. 20 版)	東海第二発電所 (2018. 9. 18 版)	島根原子力発電所 2号炉	備考
	<p>c. その他の資機材の配備</p> <p>消火活動に必要な化学消防自動車及び泡消火薬剤以外の のその他資機材を配備し、維持・管理する。</p>	<p>d. その他資機材の配備</p> <p>消火活動に必要な化学消防自動車及び泡消火薬剤以外の のその他資機材を配備し、維持・管理する。</p> <p>1. 発電所敷地内で火災が発生した場合（焦げ跡のみが確認された場合も含む。）</p>  <p>※1：状況により発見者が直接松江市消防本部に通報することも可能。ただし、速やかに当直長へ119番通報した旨を連絡する。 ※2：(数字)は優先順位を示す。 ※3：松江市消防本部からの問い合わせ対応。 ※4：1, 2号機エリアでの火災時は1, 2号当直長, 3号機エリアでの火災時は3号当直長へ連絡する。 ※5：管理区域内火災の場合のみ * 連絡責任者以降の通報連絡は、第8章「異常事象発生時の社内外通報連絡対応」に定める通報連絡先のうち関係箇所とする。</p> <p>第41-1-37図 通報連絡体制 (例) (1)</p> <p>2. 原子力館および深田運動公園で火災が発生した場合の通報連絡系統</p>  <p>※1：(数字)は優先順位を示す。 ※2：松江市消防本部からの問い合わせ対応。 * 連絡責任者以降の通報連絡は、第8章「異常事象発生時の社内外通報連絡対応」に定める通報連絡先のうち関係箇所とする。</p> <p>第41-1-37図 通報連絡体制 (例) (2)</p>	<p>備考</p> <p>・体制の相違 【東海第二】 職務, 責任者, 役割及び体制の相違</p> <p>・体制の相違 【東海第二】 職務, 責任者, 役割及び体制の相違</p>

柏崎刈羽原子力発電所 6 / 7号炉 (2017. 12. 20 版)	東海第二発電所 (2018. 9. 18 版)	島根原子力発電所 2号炉	備考
		<p>3. 松江市鹿島町内で火災（外部火災）が発生した場合</p> <pre> graph TD A[松江市消防本部] -- ※2 --> B["【平日昼間】 松江営業所 【夜間・休日昼間】 岡山カスタマーセンター"] B -- (1) --> C["連絡責任者 連絡担当者"] C -- (2) --> D["1, 2号機当直長"] C -- (3) --> E["消防チーム"] C -- ※3 --> F["自衛消防隊長"] D -- ※3 --> E </pre> <p>※1：(数字)は優先順位を示す。 ※2：松江市消防本部へ発生場所の詳細を確認 ※3：原子炉施設に重大な影響を及ぼす可能性があると判断した場合</p> <p><u>第41-1-37図 通報連絡体制 (例) (3)</u></p>	<p>・体制の相違 【東海第二】 職務，責任者，役割及び体制の相違</p>

<p>柏崎刈羽原子力発電所 6 / 7号炉 (2017. 12. 20 版)</p>	<p>東海第二発電所 (2018. 9. 18 版)</p>	<p>島根原子力発電所 2号炉</p> <p>第41-1-11表 初期消火要員に必要な力量及び教育訓練</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th data-bbox="1727 1094 2226 1346">職務</th> <th data-bbox="1727 709 2226 1094">必要な力量</th> <th data-bbox="1727 277 2226 709">教育訓練</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="1774 1094 1923 1346">自衛消防隊長 消火班長</td> <td data-bbox="1774 709 1923 1094"> <ul style="list-style-type: none"> 火災対応手順に関する知識 現場レイアウトに関する知識 消火活動に関する知識 </td> <td data-bbox="1774 277 1923 709"> <ul style="list-style-type: none"> 自衛消防業務講習を5年以内に修了していること </td> </tr> <tr> <td data-bbox="1923 1094 2056 1346">消火班員 (発電部)</td> <td data-bbox="1923 709 2056 1094"> <ul style="list-style-type: none"> 火災対応手順に関する知識 現場レイアウトに関する知識 消火活動に関する知識・技能 </td> <td data-bbox="1923 277 2056 709"> <ul style="list-style-type: none"> 火災初期対応教育訓練を3年以内に受講していること </td> </tr> <tr> <td data-bbox="2056 1094 2226 1346">消火班員 (保修部)</td> <td data-bbox="2056 709 2226 1094"> <ul style="list-style-type: none"> 火災対応手順に関する知識 現場レイアウトに関する知識 消火活動に関する知識・技能 </td> <td data-bbox="2056 277 2226 709"> <ul style="list-style-type: none"> 消火班 (保修部) 火災対応教育を3年以内に受講していること 消火班 (保修部) 消防訓練を3年以内に受講していること </td> </tr> <tr> <td data-bbox="2226 1094 2481 1346">消防チーム班長 消防チーム班員</td> <td data-bbox="2226 709 2481 1094"> <ul style="list-style-type: none"> 火災対応手順に関する知識 現場レイアウトに関する知識 消火活動に関する知識・技能 </td> <td data-bbox="2226 277 2481 709"> <ul style="list-style-type: none"> 消防チーム火災対応教育を3年以内に受講していること 消防チーム現場レイアウト教育を3年以内に受講していること 消防チーム消防訓練を3年以内に受講していること </td> </tr> </tbody> </table>	職務	必要な力量	教育訓練	自衛消防隊長 消火班長	<ul style="list-style-type: none"> 火災対応手順に関する知識 現場レイアウトに関する知識 消火活動に関する知識 	<ul style="list-style-type: none"> 自衛消防業務講習を5年以内に修了していること 	消火班員 (発電部)	<ul style="list-style-type: none"> 火災対応手順に関する知識 現場レイアウトに関する知識 消火活動に関する知識・技能 	<ul style="list-style-type: none"> 火災初期対応教育訓練を3年以内に受講していること 	消火班員 (保修部)	<ul style="list-style-type: none"> 火災対応手順に関する知識 現場レイアウトに関する知識 消火活動に関する知識・技能 	<ul style="list-style-type: none"> 消火班 (保修部) 火災対応教育を3年以内に受講していること 消火班 (保修部) 消防訓練を3年以内に受講していること 	消防チーム班長 消防チーム班員	<ul style="list-style-type: none"> 火災対応手順に関する知識 現場レイアウトに関する知識 消火活動に関する知識・技能 	<ul style="list-style-type: none"> 消防チーム火災対応教育を3年以内に受講していること 消防チーム現場レイアウト教育を3年以内に受講していること 消防チーム消防訓練を3年以内に受講していること 	<p>備考</p> <ul style="list-style-type: none"> 運用の相違 <p>【東海第二】</p> <p>島根2号炉は、火災対応に必要な知識・技能を習得できるよう各役割に応じた教育訓練を実施</p>
職務	必要な力量	教育訓練																
自衛消防隊長 消火班長	<ul style="list-style-type: none"> 火災対応手順に関する知識 現場レイアウトに関する知識 消火活動に関する知識 	<ul style="list-style-type: none"> 自衛消防業務講習を5年以内に修了していること 																
消火班員 (発電部)	<ul style="list-style-type: none"> 火災対応手順に関する知識 現場レイアウトに関する知識 消火活動に関する知識・技能 	<ul style="list-style-type: none"> 火災初期対応教育訓練を3年以内に受講していること 																
消火班員 (保修部)	<ul style="list-style-type: none"> 火災対応手順に関する知識 現場レイアウトに関する知識 消火活動に関する知識・技能 	<ul style="list-style-type: none"> 消火班 (保修部) 火災対応教育を3年以内に受講していること 消火班 (保修部) 消防訓練を3年以内に受講していること 																
消防チーム班長 消防チーム班員	<ul style="list-style-type: none"> 火災対応手順に関する知識 現場レイアウトに関する知識 消火活動に関する知識・技能 	<ul style="list-style-type: none"> 消防チーム火災対応教育を3年以内に受講していること 消防チーム現場レイアウト教育を3年以内に受講していること 消防チーム消防訓練を3年以内に受講していること 																

柏崎刈羽原子力発電所 6 / 7号炉 (2017. 12. 20 版)	東海第二発電所 (2018. 9. 18 版)	島根原子力発電所 2号炉	備考																					
		<p style="text-align: center;">第41-1-12表 初期消火要員の教育訓練内容</p> <table border="1" data-bbox="1727 268 2475 982"> <thead> <tr> <th>教育・訓練名称</th> <th>内容</th> <th>対象者</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>火災初期対応教育訓練</td> <td>・ 火災対応手順に関する知識 ・ 消火活動に関する知識・技能</td> <td>消火班 (発電部)</td> </tr> <tr> <td>消火班 (保修部) 火災対応教育</td> <td>・ 消火班の位置付け及び役割 ・ 火災発生時の対応手順 ・ 消防設備及び資機材 (消火器, 消火栓, 防火服, 現場指揮所設置資機材等) の配置及び使用方法</td> <td>消火班 (保修部)</td> </tr> <tr> <td>消火班 (保修部) 消防訓練</td> <td>・ 消防装備 (防火服, 空気呼吸器) の装着訓練 ・ 消防設備及び資機材 (消火器, 消火栓, 可搬式消防ポンプ, 消火ホース, トランシーバー等) の取扱訓練</td> <td>消火班 (保修部)</td> </tr> <tr> <td>消防チーム 火災対応教育</td> <td>・ 消火班の位置付け及び役割 ・ 火災発生時の対応手順 ・ 消防設備及び資機材 (消火器, 消火栓, 防火服等) の配置及び使用方法</td> <td>消防チーム</td> </tr> <tr> <td>消防チーム 現場レイアウト教育</td> <td>・ 火災現場へのアクセス方法, 消火設備の配置, 設備 (電気設備, 危険物内包設備等) の配置についての現場教育</td> <td>消防チーム</td> </tr> <tr> <td>消防チーム 消防訓練</td> <td>・ 消防装備 (防火服, 空気呼吸器) の装着訓練 ・ 消防設備及び資機材 (消火器, 消火栓, 可搬式消防ポンプ, 消火ホース, トランシーバー等) の取扱訓練</td> <td>消防チーム</td> </tr> </tbody> </table>	教育・訓練名称	内容	対象者	火災初期対応教育訓練	・ 火災対応手順に関する知識 ・ 消火活動に関する知識・技能	消火班 (発電部)	消火班 (保修部) 火災対応教育	・ 消火班の位置付け及び役割 ・ 火災発生時の対応手順 ・ 消防設備及び資機材 (消火器, 消火栓, 防火服, 現場指揮所設置資機材等) の配置及び使用方法	消火班 (保修部)	消火班 (保修部) 消防訓練	・ 消防装備 (防火服, 空気呼吸器) の装着訓練 ・ 消防設備及び資機材 (消火器, 消火栓, 可搬式消防ポンプ, 消火ホース, トランシーバー等) の取扱訓練	消火班 (保修部)	消防チーム 火災対応教育	・ 消火班の位置付け及び役割 ・ 火災発生時の対応手順 ・ 消防設備及び資機材 (消火器, 消火栓, 防火服等) の配置及び使用方法	消防チーム	消防チーム 現場レイアウト教育	・ 火災現場へのアクセス方法, 消火設備の配置, 設備 (電気設備, 危険物内包設備等) の配置についての現場教育	消防チーム	消防チーム 消防訓練	・ 消防装備 (防火服, 空気呼吸器) の装着訓練 ・ 消防設備及び資機材 (消火器, 消火栓, 可搬式消防ポンプ, 消火ホース, トランシーバー等) の取扱訓練	消防チーム	<p>・ 運用の相違</p> <p>【東海第二】</p> <p>島根2号炉は, 火災対応に必要な知識・技能を習得できるよう各役割に応じた教育訓練を実施</p>
教育・訓練名称	内容	対象者																						
火災初期対応教育訓練	・ 火災対応手順に関する知識 ・ 消火活動に関する知識・技能	消火班 (発電部)																						
消火班 (保修部) 火災対応教育	・ 消火班の位置付け及び役割 ・ 火災発生時の対応手順 ・ 消防設備及び資機材 (消火器, 消火栓, 防火服, 現場指揮所設置資機材等) の配置及び使用方法	消火班 (保修部)																						
消火班 (保修部) 消防訓練	・ 消防装備 (防火服, 空気呼吸器) の装着訓練 ・ 消防設備及び資機材 (消火器, 消火栓, 可搬式消防ポンプ, 消火ホース, トランシーバー等) の取扱訓練	消火班 (保修部)																						
消防チーム 火災対応教育	・ 消火班の位置付け及び役割 ・ 火災発生時の対応手順 ・ 消防設備及び資機材 (消火器, 消火栓, 防火服等) の配置及び使用方法	消防チーム																						
消防チーム 現場レイアウト教育	・ 火災現場へのアクセス方法, 消火設備の配置, 設備 (電気設備, 危険物内包設備等) の配置についての現場教育	消防チーム																						
消防チーム 消防訓練	・ 消防装備 (防火服, 空気呼吸器) の装着訓練 ・ 消防設備及び資機材 (消火器, 消火栓, 可搬式消防ポンプ, 消火ホース, トランシーバー等) の取扱訓練	消防チーム																						

柏崎刈羽原子力発電所 6 / 7号炉 (2017. 12. 20 版)	東海第二発電所 (2018. 9. 18 版)	島根原子力発電所 2号炉 第41-1-13表 消防資機材一覧表	備考
		<div data-bbox="1745 281 2487 1556" style="border: 2px solid black; height: 600px; width: 100%;"></div>	

柏崎刈羽原子力発電所 6 / 7号炉 (2017. 12. 20 版)	東海第二発電所 (2018. 9. 18 版)	島根原子力発電所 2号炉	備考
	<p>(7) 火災発生時の対応</p> <p>①火災対応手順について</p> <p>a. <u>防火・防災管理者</u>は、発電所構内での火災発生に備え、火災対応手順及び消火戦略を定め、維持・管理を行う。また、<u>消火における人身安全を優先に、原子力特有の放射線環境等を踏まえた各手順等を制定する。</u></p> <p>○火災対応手順には、以下を含める。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・役割と権限 ・消火体制と連絡先 ・複数同時火災発生時の対策 <p>○消火戦略には、以下を含める。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・消防隊員の入室経路と退室経路 ・消防隊員の配置(指揮者の位置、確認位置等) ・安全上重要な構築物、系統、機器の設置場所 ・火災荷重 ・放射線、有害物質、高電圧等の特別な危険性(爆発の可能性含む) ・使用可能な火災防護設備(例:固定式消火設備、消火器、消火栓等) ・臨界その他の特別な懸念のための、特定の消火剤に対する使用制限と代替手段 ・<u>熱や煙に感度の高い安全上重要な設備や機器の配置</u> ・<u>固定式消火設備、消火器、消火栓の配置</u> 	<p>(7) <u>火災対策本部の設置</u></p> <p><u>火災対策本部は、本部長が管理事務所2号館2階の緊急時対策所に置くものとし、情報の収集、所内への放送等、職員の人命安全のための避難誘導を最重点とした態勢を整え、「自衛消防隊編成表」(第41-1-10表)に定める任務を行う。現場指揮所は、自衛消防隊長が火災発生付近の建物入り口等に設置するよう指示するものとし、「自衛消防隊編成表」(第41-1-10表)に定める初期消火活動の指揮・公設消防の対応及び発電所本部との情報連絡を行う。</u></p> <p><u>現場指揮所の指揮は自衛消防隊長があたる。公設消防の現場指揮所が設置された場合には、自衛消防隊現場指揮所は、火災対策本部との連絡要員を除き公設消防の指示に従いその指揮下に入る。公設消防の現場指揮所との窓口は自衛消防隊長とする。</u></p> <p>(8) 火災発生時の対応</p> <p>① 火災対応手順の制定</p> <p>a. <u>所長</u>は、発電所構内での火災発生に備え、火災対応手順及び消火戦略(Pre-Fire Plan)を定めるとともに、維持・管理を行う。</p> <p>(i) 火災対応手順には、以下を含める。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・役割と権限 ・消火体制と連絡先 ・複数同時火災発生時の対応 <p>(ii) 消火戦略には、以下を含める。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・消防隊員の入室経路と退去経路 ・消防隊員の配置(指揮者位置、確認位置等) ・安全上重要な構築物、系統、機器の設置場所 ・火災荷重 ・放射線、有害物質、高電圧等の特別な危険性(爆発の可能性含む) ・使用可能な火災防護設備(例:固定式消火設備、消火器、消火栓等) ・臨界その他の特別な懸念のための、特定の消火剤に対する使用制限と代替手段 <p>・<u>固定式消火設備、消火栓、消火器の配置</u></p>	<p>・体制の相違</p> <p>【東海第二】</p> <p>職務、責任者、役割及び体制の相違</p> <p>・体制の相違</p> <p>【東海第二】</p> <p>職務、責任者、役割及び体制の相違</p>

柏崎刈羽原子力発電所 6 / 7号炉 (2017. 12. 20 版)	東海第二発電所 (2018. 9. 18 版)	島根原子力発電所 2号炉	備考
	<ul style="list-style-type: none"> ・手動消火活動のための給水 ・消火要員が使用する通信連絡システム ・個別の火災区域の消火対応手順 ・大規模損壊時の火災対応 ・外部火災(変圧器, 森林火災等)の対応 <p>②火災発生時の注意事項</p> <p><u>防火・防災管理者</u>は, 火災発生時の注意事項として以下の項目を定める。</p> <p>a. 通報連絡</p> <p>b. 火災現場での活動に向けた準備</p> <p>c. 消火活動</p> <ul style="list-style-type: none"> ・初期消火活動 ・自衛消防隊到着以降の消火活動 <p>d. 公設消防への対応</p> <ul style="list-style-type: none"> ・公設消防への報告 ・公設消防の装備(管理区域での汚染区分に応じた装備を予め定める) ・火災現場及び現場指揮本部での指揮命令系統の統一 ・公設消防の汚染検査 ・負傷者対応 <p>e. 避難活動</p> <ul style="list-style-type: none"> ・避難周知 ・作業員等の把握 ・避難誘導 <p>f. 自衛消防隊の招集</p> <ul style="list-style-type: none"> ・平日勤務時間 ・平日夜間・休祭日 <p>③中央制御室制御盤内の消火活動に関する注意事項</p> <p>中央制御室制御盤内で火災が発生した場合の消火活動は, 常駐する運転員が初期の消火を実施するもの、自衛消防隊が出動して消火活動にあたることとする。具体的な消火手順については, 消火戦略に以下の事項を定める。</p>	<ul style="list-style-type: none"> ・手動消火活動のための給水 ・消火要員が使用する通信連絡設備 ・個別の火災区域の消火対応手順 ・外部火災(変圧器, 森林火災等)の対応 <p>② 火災発生時の注意事項</p> <p><u>所長</u>は, 火災発生時の注意事項として以下の項目を定める。</p> <p>a. 通報連絡</p> <p>b. 火災現場での活動に向けた準備</p> <p>c. 消火活動</p> <ul style="list-style-type: none"> (a) 初期消火活動 (b) 自衛消防隊到着以降の消火活動 <p>d. 公設消防への対応</p> <ul style="list-style-type: none"> (a) 公設消防への報告 (b) 公設消防の装備(管理区域での汚染区分に応じた装備をあらかじめ定める) (c) 火災現場及び現場指揮本部での指揮命令系統の統一 (d) 公設消防の汚染検査 (e) 負傷者対応 <p>e. 避難活動</p> <ul style="list-style-type: none"> (a) 避難周知 (b) 作業員等の把握 (c) 避難誘導 <p>f. 自衛消防隊の召集</p> <ul style="list-style-type: none"> (a) 平日勤務時間 (b) 夜間及び休日(平日の勤務時間帯以外) <p>③ 中央制御室及び補助盤室盤内の消火活動に関する注意事項</p> <p>中央制御室及び補助盤室盤内で火災が発生した場合の消火活動については, 中央制御室に常駐する運転員が実施することとする。具体的な消火手順については, 消火戦略に以下の事項を定める。</p>	<ul style="list-style-type: none"> ・運用の相違 【東海第二】 大規模損壊時の火災対応は対応体制等が異なることから, 島根2号炉では, SA対応手順に記載 ・体制の相違 【東海第二】 職務, 責任者, 役割及び体制の相違 ・運用の相違 【東海第二】 島根2号炉は, 可燃物の設置状況, 設備の構造, 配置等を踏まえ, 消火活動が困難とならない火災区域又は火災区画を選定

柏崎刈羽原子力発電所 6 / 7号炉 (2017. 12. 20 版)	東海第二発電所 (2018. 9. 18 版)	島根原子力発電所 2号炉	備考
	<p>a. 消火設備 中央制御室制御盤内の火災については、電気機器への影響がない二酸化炭素消火器を使用して、消火を行う。</p> <p>b. 消火手順</p> <ul style="list-style-type: none"> 火災が発生した場合、運転員は受信機盤により、火災が発生している区域・部屋を特定するとともにプラント運転状況を監視する。 消火活動は2名で行い、1名は直ちに至近の二酸化炭素消火器を準備し、火災発生箇所に対して、消火活動を行う。もう1名は、予備の二酸化炭素消火器の準備等を行う。 制御盤内での消火活動を行う場合は、セルフエアセットを装着して消火活動を行う。 中央制御室主盤及び中央制御室裏盤への移動は、距離が短いことから、短時間で移動して、速やかに消火活動を実施する。 中央制御室の火災発生時の煙を排気するために排煙装置を配備する。また、排煙装置の起動手順を定める。 <p>④中央制御室床下コンクリートピットでの火災発生時の注意事項 <u>中央制御室床下コンクリートピットで火災が発生した場合は、消火剤には毒性がないが、消火時にフッ化水素が生成されることを踏まえ、運転員はセルフエアセットを装着することを社内規定に定める。</u></p> <p>⑤火災鎮火後の処置 発電長は、公設消防からの鎮火確認を受けたのち、設備状態の確認を行い、設備担当箇所に点検依頼を行う。設備担当箇所は、火災後に設備の健全性確認を行う。</p> <p>(8) 原子炉格納容器内の火災防護対策 原子炉格納容器内は、<u>プラント運転中は窒素が封入され不活性化された環境となることから、火災の発生は想定されな</u></p>	<p>a. 消火設備 中央制御室及び補助盤室の制御盤内の火災については、電気機器への影響がない二酸化炭素消火器を使用して、消火を行う。 <u>なお、補助盤室については、火災発生時に煙の充満により消火活動が困難となる場合は、固定式消火設備にて消火を行う。</u></p> <p>b. 消火手順</p> <ul style="list-style-type: none"> 火災が発生した場合、運転員は受信機盤により、火災が発生している区域・部屋を特定するとともにプラント運転状況を監視する。 消火活動は2名で行い、1名は直ちに至近の二酸化炭素消火器を準備し、火災発生箇所に対して、消火活動を行う。もう1名は、予備の二酸化炭素消火器の準備等を行う。 制御盤内での消火活動を行う場合は、セルフエアセットを装着して消火活動を行う。 中央制御室主盤及び中央制御室裏盤、並びに<u>補助盤室</u>への移動は、距離が短いことから、短時間で移動して、速やかに消火活動を実施する。 中央制御室の火災発生時の煙を排気するために排煙装置を配備する。また、排煙装置の起動手順を定める。 <p>④ 火災鎮火後の処置 当直長は、公設消防からの鎮火確認を受けたのち、設備状態の確認を行い、<u>設備保守箇所へ</u>点検依頼を行う。設備保守箇所は火災後の<u>設備健全性確認</u>を行う。</p> <p>(9) 原子炉格納容器内の火災防護対策 原子炉格納容器内は、<u>プラント運転中については、窒素ガスが封入され雰囲気</u>が不活性化されていることから、火災の</p>	<p>・設備の相違 【柏崎6/7，東海第二】 島根2号炉は、補助盤室は、煙の充満により消火活動が困難となる火災区域に設定し、固定式消火設備を設置</p> <p>・設備の相違 【東海第二】 中央制御室内の設備構成の相違</p> <p>・設備の相違 【東海第二】 島根2号炉は、中央制御室及びその床下のケーブル処理室を独立した火災区域に設定しているため、ケーブル処理室における消火活動が、運転員に影響を与えることはない</p>


柏崎刈羽原子力発電所 6 / 7号炉 (2017. 12. 20 版)	東海第二発電所 (2018. 9. 18 版)	島根原子力発電所 2号炉	備考
	<p>い。</p> <p>窒素が封入されていない期間のほとんどは原子炉が低温停止となる期間であるが、わずかではあるものの原子炉が低温停止に到達していない期間もあることを踏まえ、「2.1.3.1②原子炉格納容器内の系統分離」及び資料8に示す火災防護対策及び以下の運用を行うことについて火災防護計画に定める。</p> <ul style="list-style-type: none"> 原子炉格納容器内での作業に伴い持込み可燃物が発生する場合、持込み期間・可燃物量・持込み場所等を管理する。また、原子炉格納容器内への持込み可燃物の仮置きは禁止する。やむを得ず仮置きが発生する場合は、不燃シートで覆うまたは金属箱の中に収納するとともに、その近傍に消火器を準備する。 原子炉格納容器内で火気作業を実施する場合は、火災防護計画にて定める管理手順に従って実施する。 原子炉格納容器内での火災発生に対し、原子炉格納容器内への入退域箇所や、原子炉格納容器内外の消火器・近傍の消火栓・通信設備の位置、原子炉格納容器内の安全系設備やハザードの位置を明記した消火戦略を作成する。 <p>(9) 重大事故等対処施設並びにこれらが設置される火災区域に対する火災防護対策</p> <p>① 重大事故等対処施設並びにこれらが設置される火災区域</p> <p>重大事故等対処施設並びにこれらが設置される火災区域は、重大事故等に対処するために必要な機能を有する構築物、系統及び機器を火災から防護することを目的として、適切に火災区域を設定し、火災の発生防止、火災の感知・消火、それぞれを考慮した火災防護対策を実施する。</p> <p>特に、火災防護対策については、以下の事項を火災防護計画に定め、実施する。</p> <ul style="list-style-type: none"> 建屋内に設置される重大事故等対処施設である常設重大事故防止設備、常設重大事故緩和設備は、火災により重大事故等に対処する機能が同時に喪失することがないように、設計基準対象設備の配置を考慮して火災区域に設置する。 屋外の重大事故等対処施設については、火災により重大事故等に対処する機能が同時に喪失しないよう配置上の考慮を行う。 	<p>発生は想定されない。</p> <p>一方で窒素ガスが封入されていない期間のほとんどは原子炉が低温停止に到達している期間であるが、わずかではあるものの原子炉が低温停止に到達していない期間もあることを踏まえ、「2.1.3.1.(2)②原子炉格納容器内に対する火災の影響軽減のための対策」及び資料8に示す火災防護対策及び以下のとおり運用を行うことを火災防護計画に定める。</p> <ul style="list-style-type: none"> 原子炉格納容器内での作業に伴う持込み可燃物について、持込み期間・可燃物量・持込み場所等を管理する。原子炉格納容器内への持込み可燃物の仮置きは禁止とするが、やむを得ず仮置きする場合には、不燃シートで覆う又は金属箱の中に収納するとともに、その近傍に消火器を準備する。 原子炉格納容器内での点検等で火気作業を実施する場合は、火災防護計画にて定める管理手順に従って実施する。 原子炉格納容器内での火災発生に対して、原子炉格納容器内への入退域箇所や、原子炉格納容器内外の消火器・近傍の消火栓・通信連絡設備の位置、原子炉格納容器内の安全系設備やハザードの位置を明記した消火戦略を作成する。 <p>(10) 重大事故等対処施設並びにこれらが設置される火災区域に対する火災防護対策</p> <p>① 重大事故等対処施設並びにこれらが設置される火災区域</p> <p>重大事故等対処施設並びにこれらが設置される火災区域については、重大事故等に対処するために必要な機能を有する構築物、系統及び機器を火災から防護することを目的として、適切に火災区域を設定し、火災発生防止、火災の感知及び消火のそれぞれを考慮した火災防護対策を講じる。</p> <p>特に火災防護対策として以下の事項を火災防護計画及びその関連文書として定め、これを実施する。</p> <ul style="list-style-type: none"> 建物内に設置される重大事故等対処施設である常設重大事故防止設備、常設重大事故緩和設備は、火災によって重大事故等に対処する機能が同時に喪失しないよう、設計基準対象施設の配置を考慮して火災区域に設置する。 屋外の重大事故等対処施設については、火災によって重大事故等に対処する機能が同時に喪失しないよう配置上の考慮を行う。 	

柏崎刈羽原子力発電所 6 / 7号炉 (2017. 12. 20 版)	東海第二発電所 (2018. 9. 18 版)	島根原子力発電所 2号炉	備考
	<ul style="list-style-type: none"> ・屋外の常設重大事故等対処施設は、発電所敷地外からの火災による延焼を防止するため、発電所敷地内に設定した防火帯で囲んだ範囲の内側に防火帯と重複しないように配置する。 ・屋外の重大事故等対処施設を設置するエリアについて、附属設備を含めて火災区域に設定する。 ・<u>常設代替高圧電源装置置場は、附属設備を含めて火災区域を設定する。常設代替高圧電源装置を構成する主要機器である、地下タンクに対して消防法等から空地の確保は要求されないが、危険物である燃料油や可燃物があることから、その保管場所については、「危険物の規制に関する政令」第九条第一項第二号で示される「製造所」の指定数量の倍数が十以下の空地の幅を参考にして、燃料タンクは3m以上の幅の空地を確保した範囲を火災区域として設定する。</u> ・上記で設定した火災区域の境界付近は、可燃物を置かない管理を実施するとともに、周辺施設または植生との離隔、周辺の植生区域の除草等の管理を実施する。 ・上記で設定した火災区域は、点検に係る資機材等の可燃物の仮置きを禁止する。 ・<u>常設代替交流電源装置置場の火災区域は、区域全体の火災を感知するために、炎感知器及び熱感知カメラを設置する。</u> ・重大事故等対処施設（屋外に設定した火災区域、緊急時対策所建屋含む）への屋外アクセスルートを定める。 ・屋外アクセスルート及びその周辺は、地震発生に伴う火災の発生防止対策（<u>変圧器等火災対策</u>、可燃物・危険物管理等）及び火災の延焼防止対策（<u>消火配管の地上化</u>、防油堤設置等）を行う。 ・屋外アクセスルート近傍で設備工事、補修工事を実施する場合は、火災発生の影響を考慮すること、必要な評価（<u>内部火災影響評価</u>、外部火災影響評価）を実施することを火災防護計画に定める。 ・屋外の火災区域での火災発生に対し、火災発生区域への入退域箇所やアクセスルート、敷地内の消火栓、消火器、<u>防火水槽等の位置</u>を明記した<u>消火手順</u>を作成する。 	<ul style="list-style-type: none"> ・屋外の常設重大事故等対処施設及び可搬型重大事故等対処設備は、<u>発電所敷地外からの火災による延焼を防止するため、原則、</u>発電所敷地内に設定した防火帯で囲んだ範囲の内側に防火帯と重複しないように配置する。<u>なお、モニタリング・ポストは防火帯の外側に配置するが代替の可搬式モニタリング・ポストを内側に配置する。</u> ・屋外の重大事故等対処施設を設置するエリアについて、附属設備を含めて火災区域に設定する。 ・上記で設定した火災区域の境界付近は、可燃物を置かない管理を実施するとともに、周辺施設又は植生との離隔、周辺の植生区域の除草等の管理を実施する。 ・上記で設定した火災区域については、点検に係る資機材等の可燃物の仮置きを禁止する。 ・重大事故等対処施設（屋外に設定した火災区域、緊急時対策所を含む。）への屋外アクセスルートを定める。 ・屋外アクセスルート及びその周辺については、<u>地震発生に伴う火災の発生防止対策（可燃物・危険物管理等）及び火災の延焼防止対策（変圧器等火災対策、防油堤設置等）</u>を行う。 ・屋外アクセスルート近傍で設備の新設や補修工事を実施する場合には、火災発生の影響を考慮すること、必要な評価（外部火災影響評価）を実施することを火災防護計画及び<u>その関連文書</u>に定める。 ・屋外の火災区域での火災発生に対して、火災発生区域への入退域箇所やアクセスルート、敷地内の消火栓、消火器、<u>消火用水源の位置等</u>を明記した<u>消火戦略</u>を作成する。 	<ul style="list-style-type: none"> ・設備の相違 【東海第二】 島根2号炉では、モニタリング・ポストが敷地外からの火災による影響を受けた場合は、可搬式モニタリング・ポストにより対応 ・運用の相違 【東海第二】 島根2号炉の常設代替交流電源設備（ガスタービン発電機）は建物内に設置 ・運用の相違 【東海第二】 島根2号炉の常設代替交流電源設備（ガスタービン発電機）は建物内に設置 ・設備の相違 【東海第二】 島根2号炉では、屋外アクセスルート周辺の火災は移動式消火設備により消火


柏崎刈羽原子力発電所 6 / 7号炉 (2017. 12. 20 版)	東海第二発電所 (2018. 9. 18 版)	島根原子力発電所 2号炉	備考
	<p>②可搬型重大事故等対処設備の火災防護対策について 可搬型重大事故等対処設備に対して実施する火災防護対策を以下に示す。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・保管場所の可燃物管理 <ul style="list-style-type: none"> ➤ 可搬型重大事故等対処設備は、建屋内及び屋外に保管しており、建屋内については、基準規則第八条及び第四十一条に基づき設定した火災区域又は火災区画に保管している。 ➤ 屋外については、可搬型重大事故等対処設備を保管する保管場所の境界付近には可燃物を置かない管理を実施するとともに、保管場所内の潤滑油又は燃料油を内包する設備は、樹木等の可燃物に隣接する場所に配置しないなどの保管場所外への延焼防止を考慮する。 ・屋外の可搬型重大事故等対処設備の火災発生防止 <ul style="list-style-type: none"> ➤ 可搬型重大事故等対処設備のうち、発火性又は引火性物質である潤滑油又は燃料油を内包する設備は、溶接構造、シール構造の採用等により、漏えいの防止対策を講ずる。 ➤ 保管にあたっては、保管場所内での他の設備への火災の影響軽減のため、金属製のコンテナへの保管、距離による離隔を考慮して保管する。 ➤ 可搬型重大事故等対処設備の主要構造材には、不燃性材料を使用する設計とするが、不燃性材料及び難燃性材料、代替材料の使用が技術上困難な可搬型ホース等については、金属製のコンテナ等に収納し、火災の発生を防止する。使用時は、周囲に可燃物がないよう設置するとともに、使用時に定期的な状態確認等、火災発生防止のための配慮を行う。 ➤ 可搬型重大事故等対処設備に使用するケーブルは、原則、難燃ケーブルを使用する。難燃ケーブルを使用しない可搬型重大事故等対処設備については、保管時においては通電せず、金属製のコンテナに保管する。使用時は、周囲に可燃物がないよう設置するとともに、通電時に温度が異常に上昇しないことの確認等、火災発生防止のための配慮を行う。 ➤ 可搬型重大事故等対処設備は、転倒防止対策により、地震による火災の発生を防止する。 	<p>② 可搬型重大事故等対処設備及びその保管場所の火災防護対策</p> <p>可搬型重大事故等対処設備は、建物内及び屋外に「保管」されており、建物内については基準規則第8条、第41条に基づき設定した火災区域に保管する。</p> <p>特に屋外の可搬型重大事故等対処設備及びその保管場所の火災防護対策として以下の事項を火災防護計画及びその関連文書として定め、これを実施する。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・可搬型重大事故等対処設備には危険物である燃料油や可燃物を含むものがあることから、その保管場所については、「危険物の規制に関する政令」で要求される空地のない対象設備は、同令「屋外タンク貯蔵所」とみなし、同令第十一条第一項第二号で要求される空地の幅を参考にして、保管エリアの敷地境界から3m以上の幅の空地を確保する。(第41-1-38図) ・分散配置が可能な可搬型重大事故等対処設備については、火災によって重大事故等に対処する機能が同時に喪失しないよう、分散配置して保管する。 ・可搬型重大事故等対処設備は、設計基準対象施設及び常設重大事故等対処施設に対して、可搬型重大事故等対処設備からの火災又は設計基準対象施設若しくは常設重大事故等対処施設からの火災により必要な機能が同時に喪失しないよう、十分な離隔を取った上で保管する。 ・可搬型重大事故等対処設備は、設備間に3mの離隔距離を取って保管する。 ・可搬型重大事故等対処設備は、竜巻(風(台風)含む)による火災においても重大事故等に対処する機能が喪失しないよう、配置上の考慮を行う。 ・可搬型重大事故等対処設備の保管場所については、その周囲に側溝を設けることによって、可搬型重大事故等対処設備から潤滑油、燃料油が漏えいした場合には漏えいの拡大防止を図る設計とする。 ・可搬型重大事故等対処設備の保管場所については、火災発生防止の観点から巡視を行うこと、巡視により潤滑油、燃料油の漏えいを発見した場合には、吸着マット、土嚢等を 	<p>備考</p> <ul style="list-style-type: none"> ・運用の相違 【柏崎6/7】 島根2号炉は、屋外の可搬型重大事故等対処設備の保管場所を火災区域として設定していない ・運用の相違 【東海第二】 島根2号炉は、「危険物の規制に関する政令」を参考に空地の幅を設定 ・運用の相違 【東海第二】 島根2号炉は、可搬型重大事故等対処設備の配備状況に応じた火災防護対策を実施

柏崎刈羽原子力発電所 6 / 7号炉 (2017. 12. 20 版)	東海第二発電所 (2018. 9. 18 版)	島根原子力発電所 2号炉	備考
	<p>➤ <u>屋外の可搬型重大事故等対処設備は、固縛、複数箇所への分散配置等により、竜巻（風（台風含む））による火災発生防止のための配慮を行う。</u></p> <p>・<u>屋外の可搬型重大事故等対処設備保管場所の火災感知及び消火</u></p> <p>➤ <u>可搬型重大事故等対処設備保管場所の火災感知設備は、早期に感知できるよう、固有の信号を発する異なる種類の火災感知設備として、炎感知器と熱感知カメラを設置する。可搬型重大事故等対処設備は、火災感知設備により保管場所全体の火災の感知ができる範囲に保管する。（第41-1-43図）</u></p> <p>➤ <u>可搬型重大事故等対処設備保管場所の火災感知器は、故障時に早期に取替えられるよう予備を保有する。</u></p> <p>➤ <u>可搬型重大事故等対処設備保管場所の消火のため、消火器及び消火活動を行うための屋外消火栓を設置する。消火栓は、消防法に従い保管場所全体が消火栓の消火範囲内（40m）となるように消火栓を設置する。（第41-1-43図）</u></p> <p>➤ <u>なお、地震時に消火栓が使用できない場合は、消火器及び移動式消火設備にて消火する。</u></p> <p>➤ <u>可搬型重大事故等対処設備保管場所の消火器は、地震時の損傷防止のための転倒防止対策を実施する。</u></p> <p><u>次頁に屋外の可搬型重大事故等対処設備のリストを示す。</u></p>	<p><u>使用し漏えいの拡大防止対策を図ることを、火災防護計画の関連図書に定める。</u></p> <p>・<u>可搬型重大事故等対処設備の保管場所の境界付近には可燃物を置かない管理を実施するとともに、保管場所内の潤滑油及び燃料油を内包する機器は、樹木等の可燃物に隣接する場所には配置しない等の保管場所外への延焼防止を考慮する。</u></p> <p>・<u>可搬型重大事故等対処設備の保管場所については、点検に係る資機材等の可燃物の仮置きを禁止する。</u></p> <p>・<u>可搬型重大事故等対処設備の保管場所については、区域全体の火災を感知するために、炎感知器及び熱感知カメラを設置する。（第41-1-39図）</u></p> <p>・<u>可搬型重大事故等対処設備の保管場所の火災感知器は、故障時に早期に取替えられるよう予備を保有する。</u></p> <p>・<u>可搬型重大事故等対処設備の保管場所での火災発生に対して、火災発生区域への入退域箇所やアクセスルート、敷地内の消火栓、消火器、消火用水源の位置等を明記した消火戦略を作成する。</u></p> <p>・<u>可搬型重大事故等対処設備の主要構造材には、不燃性材料を使用する設計とするが、不燃性材料及び難燃性材料、代替材料の使用が技術上困難な可搬型ホース等については、金属製のコンテナ等に収納し、火災の発生を防止する。使用時は、周囲に可燃物がないよう設置するとともに、使用時に定期的な状態確認等、火災発生防止のための配慮を行う。</u></p> <p>・<u>可搬型重大事故等対処設備に使用するケーブルは、原則、難燃ケーブルを使用する。難燃ケーブルを使用しない可搬型重大事故等対処設備については、保管時においては通電せず、金属製のコンテナに保管する。使用時は、周囲に可燃物がないよう設置するとともに、通電時に温度が異常に上昇しないことの確認等、火災発生防止のための配慮を行う。</u></p> <p>・<u>可搬型重大事故等対処設備は、転倒防止対策により、地震による火災の発生を防止する。</u></p> <p>・<u>重大事故等対処設備保管場所の消火のため、消火器を設置する。</u></p> <p>・<u>可搬型重大事故等対処設備の保管場所の消火器は、地震時の損傷防止のための転倒防止対策を実施する。</u></p>	<p>・運用の相違</p> <p>【東海第二】</p> <p>島根2号炉は、可搬型重大事故等対処設備の配備状況に応じた火災防護対策を実施</p> <p>・運用の相違</p> <p>【東海第二】</p> <p>島根2号炉は、可搬型重大事故等対処設備の配備状況に応じた火災防護対策を実施</p>

柏崎刈羽原子力発電所 6 / 7号炉 (2017. 12. 20 版)	東海第二発電所 (2018. 9. 18 版)	島根原子力発電所 2号炉	備考																																																		
	<p style="text-align: center;"><u>東海第二発電所</u> <u>屋外の可搬型重大事故等対処設備一覧表</u></p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="text-align: center;">名称</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>可搬型代替注水大型ポンプ (原子炉注水等及び水源補給用)</td></tr> <tr><td>可搬型代替注水中型ポンプ (原子炉注水等及び水源補給用)</td></tr> <tr><td>ホース (原子炉注水等用)</td></tr> <tr><td>ホース (水源補給用)</td></tr> <tr><td>ホース (水中ポンプ用)</td></tr> <tr><td>ホース展張車 (原子炉注水等及び水源補給用)</td></tr> <tr><td>可搬型代替低圧電源車</td></tr> <tr><td>ケーブル</td></tr> <tr><td>可搬型整流器</td></tr> <tr><td>可搬型代替注水大型ポンプ (放水用)</td></tr> <tr><td>ホース (放水用)</td></tr> <tr><td>ホース展張車 (放水用)</td></tr> <tr><td>放水砲</td></tr> <tr><td>タンクローリ</td></tr> <tr><td>汚濁防止膜</td></tr> <tr><td>小型船舶</td></tr> <tr><td>ホイールローダ</td></tr> <tr><td>窒素供給装置</td></tr> <tr><td>泡混合器</td></tr> <tr><td>泡消火薬剤容器 (大型ポンプ用)</td></tr> </tbody> </table>	名称	可搬型代替注水大型ポンプ (原子炉注水等及び水源補給用)	可搬型代替注水中型ポンプ (原子炉注水等及び水源補給用)	ホース (原子炉注水等用)	ホース (水源補給用)	ホース (水中ポンプ用)	ホース展張車 (原子炉注水等及び水源補給用)	可搬型代替低圧電源車	ケーブル	可搬型整流器	可搬型代替注水大型ポンプ (放水用)	ホース (放水用)	ホース展張車 (放水用)	放水砲	タンクローリ	汚濁防止膜	小型船舶	ホイールローダ	窒素供給装置	泡混合器	泡消火薬剤容器 (大型ポンプ用)	<p style="text-align: center;">屋外の可搬型重大事故等対処設備のリストを第41-1-14表に示す。</p> <p style="text-align: center;"><u>第41-1-14表 屋外の可搬型重大事故等対処設備一覧表</u></p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="text-align: center;">名称</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>ホイールローダ</td></tr> <tr><td>大量送水車</td></tr> <tr><td>ホース</td></tr> <tr><td>移動式代替熱交換設備</td></tr> <tr><td>移動式代替熱交換設備ストレナ</td></tr> <tr><td>大型送水ポンプ車</td></tr> <tr><td>可搬型ストレナ</td></tr> <tr><td>可搬式窒素供給装置</td></tr> <tr><td>放水砲</td></tr> <tr><td>放射性物質吸着材</td></tr> <tr><td>シルトフェンス</td></tr> <tr><td>小型船舶</td></tr> <tr><td>泡消火薬剤容器</td></tr> <tr><td>高圧発電機車</td></tr> <tr><td>タンクローリ</td></tr> <tr><td>高圧発電機車～高圧発電機車接続プラグ収納箱 (原子炉建物西側) 電路</td></tr> <tr><td>高圧発電機車～高圧発電機車接続プラグ収納箱 (原子炉建物南側) 電路</td></tr> <tr><td>高圧発電機車～緊急用メタクラ接続プラグ盤電路</td></tr> <tr><td>第1 ベントフィルタ出口水素濃度</td></tr> <tr><td>可搬式モニタリング・ポスト</td></tr> <tr><td>可搬式気象観測装置</td></tr> <tr><td>緊急時対策所空気浄化フィルタユニット</td></tr> <tr><td>緊急時対策所空気浄化送風機</td></tr> <tr><td>緊急時対策所正圧化装置 (空気ボンベ)</td></tr> <tr><td>緊急時対策所空気浄化装置用可搬型ダクト</td></tr> <tr><td>緊急時対策所正圧化装置可搬型配管・弁</td></tr> <tr><td>緊急時対策所用発電機</td></tr> <tr><td>可搬ケーブル</td></tr> </tbody> </table>	名称	ホイールローダ	大量送水車	ホース	移動式代替熱交換設備	移動式代替熱交換設備ストレナ	大型送水ポンプ車	可搬型ストレナ	可搬式窒素供給装置	放水砲	放射性物質吸着材	シルトフェンス	小型船舶	泡消火薬剤容器	高圧発電機車	タンクローリ	高圧発電機車～高圧発電機車接続プラグ収納箱 (原子炉建物西側) 電路	高圧発電機車～高圧発電機車接続プラグ収納箱 (原子炉建物南側) 電路	高圧発電機車～緊急用メタクラ接続プラグ盤電路	第1 ベントフィルタ出口水素濃度	可搬式モニタリング・ポスト	可搬式気象観測装置	緊急時対策所空気浄化フィルタユニット	緊急時対策所空気浄化送風機	緊急時対策所正圧化装置 (空気ボンベ)	緊急時対策所空気浄化装置用可搬型ダクト	緊急時対策所正圧化装置可搬型配管・弁	緊急時対策所用発電機	可搬ケーブル	<p>・設備の相違 【東海第二】 屋外に配備する設備の相違</p>
名称																																																					
可搬型代替注水大型ポンプ (原子炉注水等及び水源補給用)																																																					
可搬型代替注水中型ポンプ (原子炉注水等及び水源補給用)																																																					
ホース (原子炉注水等用)																																																					
ホース (水源補給用)																																																					
ホース (水中ポンプ用)																																																					
ホース展張車 (原子炉注水等及び水源補給用)																																																					
可搬型代替低圧電源車																																																					
ケーブル																																																					
可搬型整流器																																																					
可搬型代替注水大型ポンプ (放水用)																																																					
ホース (放水用)																																																					
ホース展張車 (放水用)																																																					
放水砲																																																					
タンクローリ																																																					
汚濁防止膜																																																					
小型船舶																																																					
ホイールローダ																																																					
窒素供給装置																																																					
泡混合器																																																					
泡消火薬剤容器 (大型ポンプ用)																																																					
名称																																																					
ホイールローダ																																																					
大量送水車																																																					
ホース																																																					
移動式代替熱交換設備																																																					
移動式代替熱交換設備ストレナ																																																					
大型送水ポンプ車																																																					
可搬型ストレナ																																																					
可搬式窒素供給装置																																																					
放水砲																																																					
放射性物質吸着材																																																					
シルトフェンス																																																					
小型船舶																																																					
泡消火薬剤容器																																																					
高圧発電機車																																																					
タンクローリ																																																					
高圧発電機車～高圧発電機車接続プラグ収納箱 (原子炉建物西側) 電路																																																					
高圧発電機車～高圧発電機車接続プラグ収納箱 (原子炉建物南側) 電路																																																					
高圧発電機車～緊急用メタクラ接続プラグ盤電路																																																					
第1 ベントフィルタ出口水素濃度																																																					
可搬式モニタリング・ポスト																																																					
可搬式気象観測装置																																																					
緊急時対策所空気浄化フィルタユニット																																																					
緊急時対策所空気浄化送風機																																																					
緊急時対策所正圧化装置 (空気ボンベ)																																																					
緊急時対策所空気浄化装置用可搬型ダクト																																																					
緊急時対策所正圧化装置可搬型配管・弁																																																					
緊急時対策所用発電機																																																					
可搬ケーブル																																																					



第 41-1-43 図 屋外の可搬型重大事故等対処設備保管場所の感知設備、消火設備



第41-1-38図 可搬型重大事故等対処設備の保管場所 (例)



第 41-1-39 図 可搬型重大事故等対処設備の保管エリア配置図 (1 / 4)

柏崎刈羽原子力発電所 6 / 7号炉 (2017. 12. 20 版)	東海第二発電所 (2018. 9. 18 版)	島根原子力発電所 2号炉	備考
		<div data-bbox="1727 247 2481 785" data-label="Image"> </div> <div data-bbox="1733 835 2475 919" data-label="Caption"> <p>第 41-1-39 図 可搬型重大事故等対処設備の保管エリア配置図 (2 / 4)</p> </div> <div data-bbox="1727 1054 2481 1591" data-label="Image"> </div> <div data-bbox="1733 1642 2475 1726" data-label="Caption"> <p>第 41-1-39 図 可搬型重大事故等対処設備の保管エリア配置図 (3 / 4)</p> </div>	

柏崎刈羽原子力発電所 6 / 7号炉 (2017. 12. 20 版)	東海第二発電所 (2018. 9. 18 版)	島根原子力発電所 2号炉	備考
	<p>(10) 消防法に基づく危険物施設予防管理・活動業務</p> <p><u>防火・防災管理者</u>は、消防法に基づき危険物施設予防規程を作成し、市町村長へ届出する。防火・防災管理者は、危険物保安監督者に対し、危険物災害予防規程に基づき、危険物施設の保安業務の実施を指導する。</p> <p>危険物施設予防規程には、危険物施設の保安業務を以下のとおり定める。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・危険物施設の保安関係者に対する教育 ・危険物施設における訓練 ・巡視点検 ・運転操作 ・危険物の取扱い作業及び貯蔵 ・危険物施設の補修 ・非常時の措置 ・油漏えい時の対応方法 ・公設消防との連絡 ・立入検査 	<div data-bbox="1724 243 2484 785" style="border: 2px solid black; height: 258px; width: 100%;"></div> <p>第 41-1-39 図 可搬型重大事故等対処設備の保管エリア配置図 (4 / 4)</p> <p>(11) 消防法に基づく危険物施設予防管理・活動業務</p> <p><u>所長</u>は、消防法に基づき危険物災害予防規程を作成し、市町村長へ届出する。<u>所長</u>は、危険物保安監督者に対し、危険物災害予防規程に基づき危険物施設の保安業務の実施を指導する。</p> <p><u>危険物災害予防規程</u>には、危険物施設の保安業務を以下のとおり定める。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・危険物施設の保安関係者に対する教育 ・危険物施設における訓練 ・巡視・点検 ・運転・操作 ・危険物の取扱い作業・貯蔵 ・危険物施設の補修 ・非常時の措置 ・油漏えい時の対処方法 ・消防機関との連絡 ・立入検査 <p><u>危険物施設の適用範囲の例を「危険物製造所等許可施設一覧表」(第41-1-15表)に示す。</u></p>	<p>・体制の相違</p> <p>【東海第二】 職務、責任者、役割及び体制の相違</p> <p>・体制の相違</p> <p>【東海第二】 島根2号炉は、火災防護計画には危険物災害予防規程の作成について定めているが、危険物施設の保安業務の詳細は危険物災害予防規程に記載</p>

柏崎刈羽原子力発電所 6 / 7号炉 (2017. 12. 20 版)	東海第二発電所 (2018. 9. 18 版)	島根原子力発電所 2号炉	備考
		<p data-bbox="1804 254 2386 289">第41-1-15表 危険物製造所等許可施設一覧表(1)</p> <div data-bbox="1715 296 2481 1434" style="border: 1px solid black; height: 542px;"></div>	

柏崎刈羽原子力発電所 6 / 7号炉 (2017. 12. 20 版)	東海第二発電所 (2018. 9. 18 版)	島根原子力発電所 2号炉	備考
		<p data-bbox="1804 254 2389 289">第41-1-15表 危険物製造所等許可施設一覧表(2)</p> <div data-bbox="1718 300 2484 913" style="border: 1px solid black; height: 292px; width: 258px; margin: 10px auto;"></div>	

柏崎刈羽原子力発電所 6 / 7号炉 (2017. 12. 20 版)	東海第二発電所 (2018. 9. 18 版)	島根原子力発電所 2号炉	備考																																																																																
		<p>(12) <u>消防法に基づく届出対象施設でない危険物貯蔵設備の管理</u></p> <p><u>防火・防災管理者は、消防法に基づく市町村長への届出対象施設ではない危険物貯蔵設備について、貯蔵する危険物の種類、数量を管理する。</u></p> <p><u>消防法に基づく市町村長への届出対象施設ではない危険物貯蔵設備の範囲の例を第41-1-16表 に示す。</u></p> <p style="text-align: center;"><u>第41-1-16表 屋外の危険物貯蔵設備</u></p> <table border="1" data-bbox="1727 724 2475 1564"> <thead> <tr> <th>号炉</th> <th>設備名</th> <th>危険物の種類</th> <th>数量</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>1号炉</td><td>起動変圧器</td><td>絶縁油</td><td>45,200kL</td></tr> <tr><td>1号炉</td><td>予備変圧器</td><td>絶縁油</td><td>9,850kL</td></tr> <tr><td>2号炉</td><td>起動変圧器</td><td>絶縁油</td><td>23,500kL</td></tr> <tr><td>2号炉</td><td>主変圧器</td><td>絶縁油</td><td>77,000kL</td></tr> <tr><td>2号炉</td><td>所内変圧器</td><td>絶縁油</td><td>19,460kL</td></tr> <tr><td>3号炉</td><td>主変圧器</td><td>絶縁油</td><td>141,000kL</td></tr> <tr><td>3号炉</td><td>所内変圧器</td><td>絶縁油</td><td>20,300kL</td></tr> <tr><td>3号炉</td><td>補助変圧器</td><td>絶縁油</td><td>36,300kL</td></tr> <tr><td>共用</td><td>第2 予備変圧器</td><td>絶縁油</td><td>15,000kL</td></tr> <tr><td>共用</td><td>海水電解装置変圧器</td><td>絶縁油</td><td>7,340kL</td></tr> <tr><td>1号炉</td><td>水素ガスボンベ庫</td><td>水素ガス</td><td>70m³</td></tr> <tr><td>2号炉</td><td>水素ガスボンベ庫</td><td>水素ガス</td><td>140m³</td></tr> <tr><td>3号炉</td><td>ガスボンベ庫</td><td>水素ガス</td><td>1,500m³</td></tr> <tr><td>共用</td><td>高圧ガス貯蔵所</td><td>水素ガス</td><td>1,155m³</td></tr> <tr><td>2号炉</td><td>水素ガストレーラー</td><td>水素ガス</td><td>12,086m³</td></tr> <tr><td>共用</td><td>サイトバンカ プロパン庫</td><td>LP ガス</td><td>1,500kg</td></tr> <tr><td>共用</td><td>3号所内ボイラ プロパン庫</td><td>LP ガス</td><td>200kg</td></tr> <tr><td>共用</td><td>4号所内ボイラ プロパン庫</td><td>LP ガス</td><td>100kg</td></tr> <tr><td>3号炉</td><td>補助ボイラ プロパンガスボンベ庫</td><td>LP ガス</td><td>100kg</td></tr> </tbody> </table>	号炉	設備名	危険物の種類	数量	1号炉	起動変圧器	絶縁油	45,200kL	1号炉	予備変圧器	絶縁油	9,850kL	2号炉	起動変圧器	絶縁油	23,500kL	2号炉	主変圧器	絶縁油	77,000kL	2号炉	所内変圧器	絶縁油	19,460kL	3号炉	主変圧器	絶縁油	141,000kL	3号炉	所内変圧器	絶縁油	20,300kL	3号炉	補助変圧器	絶縁油	36,300kL	共用	第2 予備変圧器	絶縁油	15,000kL	共用	海水電解装置変圧器	絶縁油	7,340kL	1号炉	水素ガスボンベ庫	水素ガス	70m ³	2号炉	水素ガスボンベ庫	水素ガス	140m ³	3号炉	ガスボンベ庫	水素ガス	1,500m ³	共用	高圧ガス貯蔵所	水素ガス	1,155m ³	2号炉	水素ガストレーラー	水素ガス	12,086m ³	共用	サイトバンカ プロパン庫	LP ガス	1,500kg	共用	3号所内ボイラ プロパン庫	LP ガス	200kg	共用	4号所内ボイラ プロパン庫	LP ガス	100kg	3号炉	補助ボイラ プロパンガスボンベ庫	LP ガス	100kg	<p>・運用の相違</p> <p>【東海第二】</p> <p>島根2号炉では、松江市火災予防条例に基づき消防法に基づく市町村長への届出対象施設ではない危険物貯蔵設備についても管理</p>
号炉	設備名	危険物の種類	数量																																																																																
1号炉	起動変圧器	絶縁油	45,200kL																																																																																
1号炉	予備変圧器	絶縁油	9,850kL																																																																																
2号炉	起動変圧器	絶縁油	23,500kL																																																																																
2号炉	主変圧器	絶縁油	77,000kL																																																																																
2号炉	所内変圧器	絶縁油	19,460kL																																																																																
3号炉	主変圧器	絶縁油	141,000kL																																																																																
3号炉	所内変圧器	絶縁油	20,300kL																																																																																
3号炉	補助変圧器	絶縁油	36,300kL																																																																																
共用	第2 予備変圧器	絶縁油	15,000kL																																																																																
共用	海水電解装置変圧器	絶縁油	7,340kL																																																																																
1号炉	水素ガスボンベ庫	水素ガス	70m ³																																																																																
2号炉	水素ガスボンベ庫	水素ガス	140m ³																																																																																
3号炉	ガスボンベ庫	水素ガス	1,500m ³																																																																																
共用	高圧ガス貯蔵所	水素ガス	1,155m ³																																																																																
2号炉	水素ガストレーラー	水素ガス	12,086m ³																																																																																
共用	サイトバンカ プロパン庫	LP ガス	1,500kg																																																																																
共用	3号所内ボイラ プロパン庫	LP ガス	200kg																																																																																
共用	4号所内ボイラ プロパン庫	LP ガス	100kg																																																																																
3号炉	補助ボイラ プロパンガスボンベ庫	LP ガス	100kg																																																																																

柏崎刈羽原子力発電所 6 / 7号炉 (2017. 12. 20 版)	東海第二発電所 (2018. 9. 18 版)	島根原子力発電所 2号炉	備考
	<p>(11) 内部火災影響評価 <u>防火・防災管理者は、内部火災影響評価の手順及び実施頻度を定め、内部火災影響評価を定期的実施し原子炉の高温停止及び低温停止ができることを確認する。</u></p> <p>(12) 外部火災影響評価 <u>防火・防災管理者は、外部火災影響評価条件を定期的に確認する。評価結果に影響がある場合は、発電所敷地内外で発生する火災が安全施設へ影響を与えないこと、及び火災の二次的影響に対する適切な防護対策が実施されていることを確認するために、外部火災影響評価の再評価を実施する。</u></p> <p>(13) 防火管理 <u>建屋内通路部も含めた設備の増改良による現場状況の変化に対する火災防護について、規定に取り込み管理する。</u></p> <p>①防火監視 防火・防災管理者は、可燃物の持込み状況、防火扉の状態、火災の原因となり得る過熱や引火性液体の漏えい等を監視するための監視手順を定め、防火監視を実施する。防火監視の結果、過熱や引火性液体の漏えい等が確認された場合には、改善を指示する。</p> <p>②持込み可燃物の管理 <u>防火・防災管理者は、火災の発生防止及び火災発生時の火災規模の最小化、影響軽減を目的とした、持込み可燃物の運用管理手順を定め、その管理状況を定期的に確認する。持込み可燃物の運用管理手順には、発電所の運転に係る可燃物、設備の保守点検のために一時的に持ち込まれる可燃物の管理を実施する。</u> 持込み可燃物管理における、火災の発生防止、延焼防止に関する遵守事項は以下のとおりである。 ・発電用原子炉施設内の各火災区域又は火災区画の耐火障壁の耐火能力、設置されている火災感知器、消火設備の情報から社内管理基準(持込み可燃物管理要領)を定め、火災区域又は火災区画に持ち込まれ 1 日以上仮置きされる可燃物と火災区域又は火災区画の既存の可燃物の火災荷重の総和を評価し、その管理基準を超過しないよ</p>	<p>(13) 内部火災影響評価 <u>所長は、内部火災影響評価の手順及び実施頻度を定め、内部火災影響評価を定期的実施し原子炉の高温停止及び低温停止が達成、維持できることを確認する。</u></p> <p>(14) 外部火災影響評価 <u>所長は、外部火災影響評価条件を定期的に確認する。評価結果に影響がある場合は、発電所敷地内外で発生する火災が安全施設へ影響を与えないこと、及び火災の二次的影響に対する適切な防護対策が実施されていることを確認するために、外部火災影響評価の再評価を実施する。</u></p> <p>(15) 防火管理</p> <p>① 防火監視 防火・防災管理者は、可燃物の持込み状況、防火扉の状態、火災の原因となり得る、<u>過熱や引火性液体の漏えい等を監視するための監視手順を定め、防火監視を実施する。防火監視の結果、過熱や引火性液体の漏えい等が確認された場合には、改善を指示する。</u></p> <p>② 持込み可燃物の管理 <u>所長は、火災発生防止及び火災発生時の規模の局限化、影響軽減を目的とした、持込み可燃物の運用管理手順を定め、その管理状況を定期的に確認する。持込み可燃物の運用管理手順には、発電所の通常運転に関する可燃物、保守や改造に使用するために持ち込まれる可燃物 (一時的に持ち込まれる可燃物を含む) の管理を含む。</u> 持込み可燃物管理における、火災の発生防止、延焼防止に関する遵守事項は以下のとおり。 ・発電用原子炉施設内の各火災区域又は火災区画の耐火障壁の耐火能力、設置されている火災感知器、消火設備の情報から社内管理基準 (持込み可燃物管理要領) を定め、火災区域又は火災区画に持ち込まれ 1 日以上仮置きされる可燃物と火災区域又は火災区画の既存の可燃物の火災荷重の総和を評価し、その管理基準を超過しないよう、電算機のシ</p>	<p>・体制の相違 【東海第二】 職務、責任者、役割及び体制の相違</p> <p>・体制の相違 【東海第二】 職務、責任者、役割及び体制の相違</p> <p>・体制の相違 【東海第二】 職務、責任者、役割及び体制の相違</p>

柏崎刈羽原子力発電所 6 / 7号炉 (2017. 12. 20 版)	東海第二発電所 (2018. 9. 18 版)	島根原子力発電所 2号炉	備考
	<p>う、電算機のシステムにより持込み可燃物を管理する。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・ケーブルトレイ直下への可燃物の仮置きを禁止する。 ・火災区域又は火災区画で周囲に火災防護対象機器がない場所に可燃物を仮置きする場合には、不燃シートで覆う<u>または金属箱の中に収納するとともに、その近傍に消火器を準備する。</u> ・<u>系統分離のために設置する隔壁に対し、開口部の特徴を考慮した可燃物管理を行う。管理は以下を考慮し、現場への仮置き禁止及び新規設備設置時は火災影響評価を行い、適切な分離対策を講じる。</u> <ul style="list-style-type: none"> ➢ <u>物品、設備の配備が原因となる火災の影響によって、両区分の火災防護対象機器が同時に機能喪失することを防ぐ</u> ➢ <u>物品、設備の配備が原因となる火災の影響によって、系統分離のための隔壁の設計（壁高さ、設置幅等）に影響が及ぶことを防ぐ</u> ➢ <u>物品、設備の配備が原因となる火災の影響によって、火災防護対象機器の機能に影響が及ぶことを防ぐ</u> <div data-bbox="952 1129 1605 1480" data-label="Diagram"> </div> <p>第 41-1-44 図 仮置き及び新規設備設置禁止区域平面イメージ図</p> <ul style="list-style-type: none"> ・火災区域又は火災区画での作業により、<u>火災防護対象機器近傍に可燃物を持ち込む場合には、作業員が目視確認できる範囲内とし、休憩・作業終了後は、火災防護対象機器近傍から移動する。</u> ・火災発生時の煙が充満しない火災区域又は火災区画には、可燃物の仮置きは、<u>原則禁止とする。</u> 	<p>システムにより持込み可燃物を管理する。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・ケーブルトレイ直下への可燃物の仮置きを禁止する。 ・火災区域又は火災区画で周囲に火災防護対象機器及び火災防護対象ケーブルがない場所に可燃物を仮置きする場合には、不燃シートで覆う又は金属箱の中に収納するとともに、その近傍に消火器を準備する。 <ul style="list-style-type: none"> ・火災区域又は火災区画での作業に伴い、<u>火災防護対象機器及び火災防護対象ケーブル近傍に作業上必要な可燃物を持ち込む際には作業員の近くに置くとともに、休憩時や作業終了時には火災防護対象機器及び火災防護対象ケーブル近傍から移動する。</u> ・<u>持込み可燃物管理により火災荷重を低く抑えることで、火災発生時の煙の充満等により消火活動が困難とならない設</u> 	<p>備考</p> <ul style="list-style-type: none"> ・運用の相違 【東海第二】 島根2号炉に類似箇所はない

柏崎刈羽原子力発電所 6 / 7号炉 (2017.12.20版)	東海第二発電所 (2018.9.18版)	島根原子力発電所 2号炉	備考
	<p>なお、定期検査中に持ち込まれる可燃物の<u>仮設資材(分電盤他)</u>については、必要に応じて防火監視の強化を図るとともに、<u>仮設資材近傍での火気作業禁止</u>といった措置を実施し、火災の発生防止、延焼防止に努めることを可燃物の運用管理手順に定める。</p> <p>③火気作業管理</p> <p>防火・防災管理者は、火気作業<u>(溶接、溶断作業等)</u>における火災発生防止及び火災発生時の<u>火災規模の最小化</u>、影響軽減を目的とした火気作業管理手順について定め、発電所内における火気作業管理状況を定期的に確認する。火気作業管理手順には、以下を含める。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・火気作業における作業体制 ・火気作業中の確認事項 ・火気作業中の留意事項（火気作業時の養生、消火器等の配備、監視人の配置等） ・火気作業後の確認事項（火気作業終了後30分後における残り火確認） ・安全上重要と判断された区域における火気作業の管理 ・火気作業養生材に関する事項 ・仮設ケーブルの使用制限 ・火気作業に関する教育 ・作業以外の火気取扱について（喫煙等） <p>火気使用時の養生は、<u>不燃シート・不燃テープを用いて養生</u>することを定める。</p> <p>なお、<u>屋内における火気作業以外の作業</u>で使用する養生シート及び汚染防止用シートは、難燃シート及び難燃テープを使用することを定める。</p> <p>④危険物の保管及び危険物取扱作業の管理</p> <p><u>防火・防災管理者</u>は、危険物に起因する火災発生の防止を目的として、<u>発電所の運転に係る危険物の保管や取扱</u>、保守点検における危険物の保管及び取扱作業管理について手順を定めるとともに、発電所内における危険物の管理状況を定</p>	<p><u>計としている火災区域又は火災区画は、火災発生時の煙の充満等により消火活動が困難とならない火災区域又は火災区画を維持するよう</u>、可燃物の仮置きを禁止する。</p> <p>なお、定期検査中<u>の放射線管理資機材等の設置、工事中仮設分電盤設置、工事中ケーブル・ホース類架設等の可燃性の資機材を設置する場合には、防火監視の強化、可燃性の資機材から6m（火災防護に係る審査基準2.3.1項(2)bで示される水平距離を参考に設定）以内での火気作業禁止</u>といった措置を行い、火災の発生防止・延焼防止に努めることを<u>持ち込み可燃物の運用管理手順</u>に定める。</p> <p>③ 火気作業管理</p> <p>防火・防災管理者は、火気作業における火災発生防止及び火災発生時の<u>規模の局限化</u>、影響軽減を目的とした火気作業管理手順について定め、発電所構内における火気作業管理状況を定期的に確認する。火気作業管理手順には、以下を含める。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・火気作業における作業体制 ・火気作業前の確認事項 ・火気作業中の留意事項（火気作業時の養生、消火器等の配備、監視人の配置等） ・火気作業後の確認事項（火気作業終了後30分経過した時点における残り火確認等） ・安全上重要と判断された区域における火気作業の管理 ・火気作業養生材に関する事項 ・仮設ケーブル<u>(電工ドラム含む)</u>の使用制限 ・火気作業に関する教育 ・作業以外の火気取扱について（喫煙、暖房等） <p>火気使用時の養生については、<u>不燃シート・不燃テープを用い、確実に隙間のない養生を行う</u>ことを定める。</p> <p>なお、<u>建物内の火気作業を除く</u>作業で使用する養生シート及び汚染防止用のシートには、難燃シート及び難燃テープを使用することを定める。</p> <p>④ 危険物の保管及び危険物取扱作業の管理</p> <p><u>所長</u>は、危険物に起因する火災発生の防止を目的とし、発電所の<u>通常運転に関する危険物の保管や取扱</u>、保守や改造における危険物の保管及び取扱作業の管理について手順を定めるとともに、発電所構内における危険物の管理状況を定期的</p>	<p>・運用の相違</p> <p>【東海第二】</p> <p>島根2号炉は、火災防護に係る審査基準を参考として火気作業時における可燃性の資機材からの距離を設定</p> <p>・体制の相違</p> <p>【東海第二】</p> <p>職務、責任者、役割及び体制の相違</p>

柏崎刈羽原子力発電所 6 / 7号炉 (2017. 12. 20 版)	東海第二発電所 (2018. 9. 18 版)	島根原子力発電所 2号炉	備考
	<p>期的に確認する。</p> <p>危険物の管理手順には以下を含める。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・危険物の保管及び取扱に関する運用管理 ・危険物作業における作業体制 ・危険物取扱作業前の確認事項 ・危険物取扱作業中の留意事項 ・危険物取扱作業後の確認事項 ・<u>安全上重要と判断された区域における危険物の保管及び取扱作業の管理</u> ・危険物取扱に関する教育 <p>⑤有機溶剤の取扱い</p> <p>火災区域において有機溶剤を使用する場合は、火災発生防止の観点から滞留を防止するため、建屋の機械換気に加え作業場所の<u>通気・換気</u>を行うことを定める。</p> <p>⑥防火管理の適用除外項目</p> <p>防火管理で要求される事項を作業環境・物理的条件から満足できない場合、火災防護設備が作業により機能低下または喪失する場合には、作業員及び当社は、その作業内容及び防火措置の必要性について検討・確認し、<u>予め防火措置</u>を定め必要な申請書を作成し、防火・防災管理者の承認を得た後、工事を実施できるものとする。</p> <p>⑦火災防護設備に関する要求の適用除外</p> <p>火災防護計画には、火災防護設備に関する要求の適用除外に関する事項を定める。</p> <p>⑧火災防護設備の損傷に対する代替措置</p> <p>火災防護計画には、火災防護設備が損傷した場合の代替措置に関する事項を定める。</p> <p>(14) 火災防護設備の維持管理</p> <p>①火災区域の維持管理</p> <ul style="list-style-type: none"> ・屋内の火災区域を構成する耐火壁、貫通部等の火災防護設備の管理は社内規程に則り管理する。 ・屋外の火災区域(<u>常設代替高圧電源装置置場</u>)は、資機材管理、火気作業管理、危険物管理、可燃物管理、巡視を行うとともに、火災区域周辺の除草を行う。 ・火災区域の変更や<u>設定した火災区域</u>に影響を与える可能性がある工事を実施する場合には、火災影響評価を行い、火 	<p>に確認する。</p> <p>危険物管理手順には、以下を含める。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・危険物の保管及び取扱に関する運用管理 ・危険物<u>取扱</u>作業における作業体制 ・危険物取扱作業前の確認事項 ・危険物取扱作業中の留意事項 ・危険物取扱作業後の確認事項 ・<u>安全上重要と判断された区域における危険物の保管及び取扱作業の管理</u> ・危険物取扱に関する教育 <p>⑤ 有機溶剤の取扱い</p> <p>火災区域において有機溶剤を使用する場合は、火災発生防止の観点から滞留を防止するため、建物の機械換気に加え作業場所の<u>局所排気</u>を行うことを定める。</p> <p>⑥ 防火管理の適用除外項目</p> <p>防火管理で要求される事項を作業環境・物理的条件から満足できない場合、火災防護設備が作業により機能低下又は喪失する場合には、作業員及び当社はその作業内容及び防火措置の必要性について検討・確認し、<u>あらかじめ防火措置</u>を定め必要な申請書を作成し、防火・防災管理者の承認を得た後、工事を実施できるものとする。</p> <p>⑦ 火災防護設備に関する要求の適用除外</p> <p>火災防護計画には、火災防護設備に関する要求の適用除外に関する事項を定める。</p> <p>⑧ 火災防護設備の損傷に対する代替措置基準</p> <p>火災防護計画には、火災防護設備が損傷した場合の代替措置に関する事項を定める。</p> <p>(16) 火災防護設備の維持管理</p> <p>① 火災区域の維持管理</p> <ul style="list-style-type: none"> ・屋内の火災区域を構成する耐火壁、<u>防火戸</u>、貫通部等の火災防護設備の管理は社内規程に則り<u>管理を行う</u>。 ・屋外の火災区域(<u>ガスタービン発電機用軽油タンクエリア等</u>)は資機材管理、火気作業管理、危険物管理、可燃物管理、巡視を行うとともに、火災区域周辺の除草を行う。 ・火災区域の変更や<u>火災区域設定</u>に影響を与える可能性がある工事を実施する場合には、火災影響評価を行い、火 	<p>備考</p> <p>・設備の相違</p> <p>【東海第二】</p> <p>屋外に設置している設備の相違</p>

柏崎刈羽原子力発電所 6 / 7号炉 (2017. 12. 20 版)	東海第二発電所 (2018. 9. 18 版)	島根原子力発電所 2号炉	備考
	<p>災による影響を考慮しても多重化されたそれぞれの系統が同時に機能を失うことなく、原子炉を<u>安全停止</u>できることを確認するとともに、変更管理を行う。</p> <ul style="list-style-type: none"> 可燃物が少ない火災区域又は火災区画において、<u>可燃物となる設備(油内包設備, 電源盤, ケーブル等)</u>を追加設置する場合は、可燃物の仮置き禁止を前提に管理対象としている可燃物と合算し、一般的な10型粉末消火器(普通火災の消火能力単位:3, 油火災の消火能力単位:7)の消火性能試験におけるガソリン量42L(1,300MJ)とほぼ同等の可燃物1,000MJ, 等価火災時間0.1時間のいずれも超えないように管理する。 <p>②火災防護設備の維持管理 火災防護設備の維持管理は「<u>2.3(18)火災防護設備の保守管理</u>」に示すとおり、社内規程に則り維持管理を行う。</p> <p>③防火帯の維持管理 防火・防災管理者は、森林火災が発生した場合の延焼を防止する防火帯の管理については、以下のとおり実施する。</p> <ul style="list-style-type: none"> a. 防火帯上の駐車禁止等の措置 防火帯上に駐車場を設定しない。また、可燃物を有する設備を設置しない。 b. 防火帯の巡視点検 防火帯上に可燃物等がないこと等、<u>防火帯に異常がないことを確認するため</u>、防火帯の日常点検を実施する。日常点検において、防火帯の損傷等の異常を確認した場合は、<u>速やかに補修作業</u>を実施する。 <p>(15) 森林火災等の敷地外火災発生時の延焼防止対策 森林火災の延焼を防止するために、防火帯を設置する。防火帯は、火災防護対象機器を防護するよう設定する(防火帯の外側となる設備は、送電線、通信線、<u>気象観測装置</u>及び放射能監視設備)。防火帯は、発電所設備及び駐車場の配置状況を考慮し、干渉しないように設定する。防火帯の設定にあたっては、モルタル吹付け等を行い、可燃性物質が無い状態を維持管理する。 万が一、敷地外の森林から出火し、敷地内の植生に延焼するおそれがある場合は、<u>統括管理者の指示</u>により自衛消防隊が出動し、予防散水等の延焼防止措置を行う。<u>予防散水を含む森林</u></p>	<p>災による影響を考慮しても多重化されたそれぞれの系統が同時に機能を失うことなく、<u>原子炉の高温停止及び低温停止を達成し、維持できることを確認</u>するとともに、変更管理を行う。</p> <ul style="list-style-type: none"> 可燃物が少ない火災区域又は火災区画について、<u>設備を追加設置(常設)</u>する場合は、可燃物の仮置き禁止を前提に管理対象としている可燃物と合算し、一般的な10型粉末消火器(普通火災の消火能力単位:3, 油火災の消火能力単位:7)の消火性能試験におけるガソリン量42L(約1,300MJ)とほぼ同等の可燃物量1,000MJ, 等価火災時間0.1時間のいずれも超えないように管理する。 <p>② 火災防護設備の維持管理 火災防護設備の維持管理は「<u>2.3.(21)火災防護設備の保守管理</u>」に示すとおり社内規程に則り維持管理を行う。</p> <p>③ 防火帯の維持管理 防火・防災管理者は、森林火災が発生した場合の延焼を防止する防火帯の管理については、以下のとおり実施する。</p> <ul style="list-style-type: none"> a. 防火帯上の駐車禁止等の措置 防火帯上に駐車場を設定しない。また、可燃物を有する設備を設置しない。 b. 防火帯の巡視点検 防火帯上に可燃物等が<u>無いこと及び異常等が無いこと</u>の確認について、防火帯の日常点検を実施する。日常点検において、防火帯の損傷等の異常を確認した場合、補修作業を実施する。 <p>(17) 森林火災等の敷地外火災発生時の延焼防止対策 森林火災の延焼を防止するために、防火帯を設置する。防火帯は、火災防護対象機器を<u>原則防護</u>するように設定する(防火帯の外側となる設備は、送電線、通信線及び放射能監視設備)。防火帯は、発電所設備及び駐車場の配置状況を考慮し、干渉しないように設定する。防火帯の設定にあたっては、モルタル吹付け等を行い、可燃性物質がない状態を維持管理する。万一、敷地外の森林から出火し、敷地内の植生に延焼するおそれがある場合は、<u>連絡責任者からの連絡</u>により自衛消防隊が出動し、予防散水等の延焼防止措置を行う。<u>敷地内の植生に延焼し</u></p>	<p>備考</p> <ul style="list-style-type: none"> 設備の相違 【東海第二】 防火帯の外側に設置している設備の相違 体制の相違 【東海第二】

柏崎刈羽原子力発電所 6 / 7号炉 (2017. 12. 20 版)	東海第二発電所 (2018. 9. 18 版)	島根原子力発電所 2号炉	備考
	<p>火災の対応手順は消火戦略に定める。</p> <p>なお、適切な防火帯幅を確保しており、原子炉建屋などの重要施設に延焼せず、安全機能が損なわれないことを外部火災影響評価にて確認している。</p> <p>(16) 航空機衝突による発電所施設の大規模損壊に伴う火災対策</p> <p><u>原子炉建屋周辺に航空機が衝突し、燃料火災が発生した場合、直ちに公設消防に連絡するとともに、統括管理者の指示により自衛消防隊が出動し、化学消防自動車及び水槽付消防ポンプ自動車による泡消火を実施する。また、発電所対策本部本部長(所長)が、事故対応を実施及び継続するために、可搬型代替注水大型ポンプ及び放水砲による消火の実施が必要と判断した場合は、緊急時対策要員を火災対応の指揮命令系統の下で消火活動に従事させる。</u></p> <p>(17) 教育・訓練</p> <p>① 防火・防災教育の実施</p> <p>防火・防災管理者及びその代行者等は、消防機関が行う講習会及び研修会に参加するとともに、自衛消防組織に配備される要員をはじめとする職員に対し、防火・防災に関する教育を計画的に実施し、記録及び報告書を<u>総務グループマネージャー</u>が保管する。</p> <p>② 消防訓練の実施</p> <p>防火・防災管理者は、消火対応の力量を維持するために、各種訓練を計画的に実施する。防火・防災管理者は、火災防護活動に係る訓練の年間計画を作成する。</p>	<p><u>た場合は、消火活動を行う。予防散水を含む森林火災の対応の手順については、消火戦略に定める。</u></p> <p>なお、敷地内の植生へ延焼した場合であっても、適切な防火帯幅を確保しており、原子炉建物等の重要施設へ延焼せず、安全機能が損なわれることはないことを、外部火災影響評価にて確認している。</p> <p>(18) 航空機落下等による発電所施設の大規模損壊に伴う火災対策</p> <p><u>発電所施設の大規模損壊に伴う火災対策については別途定める社内文書に基づいて対応する。</u></p> <p>(19) 教育・訓練</p> <p>① 防火・防災教育の実施</p> <p>防火・防災管理者及びその代行者等は、消防機関等が行う講習会及び研修会等に参加するとともに、自衛消防組織に配備される要員をはじめとする職員等に対し防火・防災に関する教育を計画的に実施し、記録及び報告書を<u>各教育訓練の主管箇所</u>が保管する。</p> <p>② 消防訓練の実施</p> <p>防火・防災管理者は、消火対応の力量を維持するために、訓練を計画的に実施する。防火・防災管理者は、火災防護活動に係る訓練の年間計画を作成する。</p> <p><u>自衛消防隊に係る教育訓練の例を第41-1-17表に示す。</u></p>	<p>職務、責任者、役割及び体制の相違</p> <p>・運用の相違</p> <p>【柏崎6/7, 東海第二】</p> <p>大規模損壊時の火災対応は対応体制等が異なることから、島根2号炉では、SA対応手順に記載</p> <p>・体制の相違</p> <p>【東海第二】</p> <p>職務、責任者、役割及び体制の相違</p>

柏崎刈羽原子力発電所 6 / 7号炉 (2017. 12. 20 版)	東海第二発電所 (2018. 9. 18 版)	島根原子力発電所 2号炉	備考																																								
<p>③ 初期消火要員に対する訓練</p> <p>a. <u>安全・防災グループマネージャー</u>は、初期消火要員としての力量が確保されていることを確認するために、社内<u>規程</u>に基づき作成する当該年度の運転員の教育・訓練の実施結果を年1回確認する。</p> <p>b. 中央制御室の制御盤内での火災を想定し、二酸化炭素消火器の取扱いに関する教育及び訓練を実施するとともに、制御盤内で消火活動を行う場合は、セルフエアセットを装着することから、セルフエアセットの取扱いに関する訓練も行う。</p> <p>c. 原子炉格納容器内での消火活動を迅速に行うため、原子炉格納容器内火災に対する消火戦略を作成し、<u>速やかに消火活動ができるように訓練する。</u></p>	<p>③ 初期消火要員に対する訓練 (運転員)</p> <p>a. <u>防火・防災管理者</u>は、「<u>初期消火要員に必要な力量及び教育訓練</u>」(第1-13表)に基づく初期消火要員として<u>運転員の力量が確保されていることを確認するために、社内マニュアルに基づき作成する当該年度の運転員の教育・訓練の実施結果を年1回確認する。</u></p> <p>b. 中央制御室及び補助盤室の制御盤内での火災を想定し、二酸化炭素消火器の取扱いに関する教育並びに訓練を行うとともに、制御盤内で消火活動を行う場合は、セルフエアセットを装着することからセルフエアセットの取扱いに関する訓練を行う。</p> <p>c. 原子炉格納容器内での消火活動を迅速に行うため、原子炉格納容器内火災に対する消火戦略を<u>予め作成し、迅速に消火活動ができるよう定期的に訓練を行う。</u></p>	<p style="text-align: center;">第41-1-17表 自衛消防隊に係る教育訓練</p> <table border="1" data-bbox="1748 254 2445 1226"> <thead> <tr> <th>教育・訓練名称</th> <th>内容</th> <th>対象者</th> <th>実施頻度</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>総合消防訓練</td> <td>・公設消防と自衛消防隊との連携を考慮した総合的な火災対応訓練(本部組織設置訓練を含む)</td> <td>発電所員</td> <td>1回/年</td> </tr> <tr> <td>自衛消防隊連携訓練</td> <td>・自衛消防隊の連携向上を目的として、火災確認から鎮圧までを一連で実施する訓練</td> <td>自衛消防隊</td> <td>6回/年</td> </tr> <tr> <td>火災初期対応教育訓練</td> <td>・火災対応手順に関する知識 ・消火活動に関する知識・技能</td> <td>消火班(発電部)</td> <td>1回/年</td> </tr> <tr> <td>消火班(保修部)火災対応教育</td> <td>・消火班の位置付け及び役割 ・火災発生時の対応手順 ・消防設備及び資機材(消火器、消火栓、防火服、現場指揮所設置資機材等)の配置及び使用方法</td> <td>消火班(保修部)</td> <td>2回/年</td> </tr> <tr> <td>消火班(保修部)消防訓練</td> <td>・消防装備(防火服、空気呼吸器)の装着訓練 ・消防設備及び資機材(消火器、消火栓、可搬式消防ポンプ、消火ホース、トランスシーバー等)の取扱訓練</td> <td>消火班(保修部)</td> <td>1回/月</td> </tr> <tr> <td>消防チーム火災対応教育</td> <td>・消火班の位置付け及び役割 ・火災発生時の対応手順 ・消防設備、資機材(消火器、消火栓、防火服等)の配置及び使用方法</td> <td>消防チーム</td> <td>1回/班・年</td> </tr> <tr> <td>消防チーム現場レイアウト教育</td> <td>・火災現場へのアクセス方法、消火設備の配置、設備(電気設備、危険物内包設備等)の配置についての現場教育</td> <td>消防チーム</td> <td>1回/班・年</td> </tr> <tr> <td>消防チーム消防訓練</td> <td>・消防装備(防火服、空気呼吸器)の装着訓練 ・消防設備及び資機材(消火器、消火栓、可搬式消防ポンプ、消火ホース、トランスシーバー等)の取扱訓練</td> <td>消防チーム</td> <td>1回/班・月</td> </tr> <tr> <td>実火訓練</td> <td>・実火に対する消火訓練(社外訓練)</td> <td>自衛消防隊</td> <td>1回/年</td> </tr> </tbody> </table>	教育・訓練名称	内容	対象者	実施頻度	総合消防訓練	・公設消防と自衛消防隊との連携を考慮した総合的な火災対応訓練(本部組織設置訓練を含む)	発電所員	1回/年	自衛消防隊連携訓練	・自衛消防隊の連携向上を目的として、火災確認から鎮圧までを一連で実施する訓練	自衛消防隊	6回/年	火災初期対応教育訓練	・火災対応手順に関する知識 ・消火活動に関する知識・技能	消火班(発電部)	1回/年	消火班(保修部)火災対応教育	・消火班の位置付け及び役割 ・火災発生時の対応手順 ・消防設備及び資機材(消火器、消火栓、防火服、現場指揮所設置資機材等)の配置及び使用方法	消火班(保修部)	2回/年	消火班(保修部)消防訓練	・消防装備(防火服、空気呼吸器)の装着訓練 ・消防設備及び資機材(消火器、消火栓、可搬式消防ポンプ、消火ホース、トランスシーバー等)の取扱訓練	消火班(保修部)	1回/月	消防チーム火災対応教育	・消火班の位置付け及び役割 ・火災発生時の対応手順 ・消防設備、資機材(消火器、消火栓、防火服等)の配置及び使用方法	消防チーム	1回/班・年	消防チーム現場レイアウト教育	・火災現場へのアクセス方法、消火設備の配置、設備(電気設備、危険物内包設備等)の配置についての現場教育	消防チーム	1回/班・年	消防チーム消防訓練	・消防装備(防火服、空気呼吸器)の装着訓練 ・消防設備及び資機材(消火器、消火栓、可搬式消防ポンプ、消火ホース、トランスシーバー等)の取扱訓練	消防チーム	1回/班・月	実火訓練	・実火に対する消火訓練(社外訓練)	自衛消防隊	1回/年	<p>・体制の相違</p> <p>【東海第二】</p> <p>島根2号炉は、火災対応に必要な知識・技能を習得できるよう各役割に応じた教育訓練を実施</p> <p>・体制の相違</p> <p>【東海第二】</p> <p>職務、責任者、役割及び体制の相違</p> <p>・運用の相違</p> <p>【東海第二】</p> <p>島根2号炉は、可燃物の設置状況、設備の構造、配置等を踏まえ、消火活動が困難とならない火災区域又は火災区画を選定</p>
教育・訓練名称	内容	対象者	実施頻度																																								
総合消防訓練	・公設消防と自衛消防隊との連携を考慮した総合的な火災対応訓練(本部組織設置訓練を含む)	発電所員	1回/年																																								
自衛消防隊連携訓練	・自衛消防隊の連携向上を目的として、火災確認から鎮圧までを一連で実施する訓練	自衛消防隊	6回/年																																								
火災初期対応教育訓練	・火災対応手順に関する知識 ・消火活動に関する知識・技能	消火班(発電部)	1回/年																																								
消火班(保修部)火災対応教育	・消火班の位置付け及び役割 ・火災発生時の対応手順 ・消防設備及び資機材(消火器、消火栓、防火服、現場指揮所設置資機材等)の配置及び使用方法	消火班(保修部)	2回/年																																								
消火班(保修部)消防訓練	・消防装備(防火服、空気呼吸器)の装着訓練 ・消防設備及び資機材(消火器、消火栓、可搬式消防ポンプ、消火ホース、トランスシーバー等)の取扱訓練	消火班(保修部)	1回/月																																								
消防チーム火災対応教育	・消火班の位置付け及び役割 ・火災発生時の対応手順 ・消防設備、資機材(消火器、消火栓、防火服等)の配置及び使用方法	消防チーム	1回/班・年																																								
消防チーム現場レイアウト教育	・火災現場へのアクセス方法、消火設備の配置、設備(電気設備、危険物内包設備等)の配置についての現場教育	消防チーム	1回/班・年																																								
消防チーム消防訓練	・消防装備(防火服、空気呼吸器)の装着訓練 ・消防設備及び資機材(消火器、消火栓、可搬式消防ポンプ、消火ホース、トランスシーバー等)の取扱訓練	消防チーム	1回/班・月																																								
実火訓練	・実火に対する消火訓練(社外訓練)	自衛消防隊	1回/年																																								

柏崎刈羽原子力発電所 6 / 7号炉 (2017. 12. 20 版)	東海第二発電所 (2018. 9. 18 版)	島根原子力発電所 2号炉	備考
	<p>④ 初期消火要員に対する訓練(委託員)</p> <p>a. <u>施設防護グループマネージャー</u>は、委託消防員の業務に係る仕様書において、調達要求事項が社内規程に従って記載されていることを確認する。</p> <p>b. <u>安全・防災グループマネージャー</u>は、初期消火要員として委託員の力量が確保されていることを確認するために、委託先の教育・訓練の実施報告書を半期ごとに確認する。</p> <p>⑤ 一般職員に対する教育</p> <p>防火・防災管理者は、一般職員に対し以下に関する教育を必要に応じ計画的に実施する。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・火災防護関連法令，規程類 ・火災発生時における対応手順 ・可燃物及び火気作業に関する運営管理 ・危険物（液体，気体）の漏えい，流出時の措置 <p>⑥ 協力会社に対する教育</p> <p>防火・防災管理者は、協力会社に対して以下に関する教育を実施するよう指導する。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・火災発生時における対応手順 ・可燃物及び火気作業に関する運営管理 ・危険物（液体，気体）の漏えい，流出時の措置 <p>⑦ 定期的な評価</p> <p>a. <u>安全・防災グループマネージャー</u>は、消火活動に必要な体制について、総合的な訓練と実際の消火活動の結果を年1回以上評価して、より適切な体制となるように見直</p>	<p>④ 初期消火要員に対する訓練（委託員）</p> <p>a. <u>課長（保修管理）</u>は、委託消防員の業務に係る仕様書において、調達要求事項が社内マニュアルに従って明確に記載されていることを確認する。</p> <p>b. <u>防火・防災管理者</u>は、初期消火要員として委託員の力量が確保されていることを確認するために、委託先の教育・訓練の実施報告書を半期ごとに確認する。</p> <p>⑤ <u>自衛消防隊（消火班）に対する教育</u></p> <p><u>防火・防災管理者は、自衛消防隊（消火班）に対して、以下に関する訓練を計画的に実施する。</u></p> <ul style="list-style-type: none"> ・<u>消火活動（消火器・屋外消火栓等の使用）</u> ・<u>現場整理（現場交通整理・火災現場保存）</u> ・<u>資機材搬送（消火活動資機材の運搬）</u> ・<u>情報連絡（発電所本部への情報連絡・現場での情報収集・記録）</u> ・<u>救護（負傷者の救護・引き渡しまでの応急手当）</u> <p>⑥ 一般職員に対する教育</p> <p>防火・防災管理者は、<u>原子力発電所の当社</u>一般職員に対して、以下に関する教育を計画的に実施する。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・火災防護関連法令，規程類等 ・火災発生時における対応手順 ・可燃物及び火気作業に関する運営管理 ・危険物（液体，気体）の漏えい，流出時の措置 <p>⑦ 協力会社に対する教育</p> <p>防火・防災管理者は、<u>原子力発電所に従事する協力会社</u>に対して、<u>作業員</u>に以下に関する教育を実施するよう指導する。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・火災発生時における対応手順 ・可燃物及び火気作業に関する運営管理 ・危険物（液体，気体）の漏えい，流出時の措置 <p>⑧ 定期的な評価</p> <p>a. <u>課長（保修管理）</u>は、消火活動に必要な体制について、総合的な訓練と実際の消火活動の結果を年1回以上評価して、より適切な体制となるように見直しを行う。</p>	<p>・体制の相違</p> <p>【東海第二】</p> <p>職務，責任者，役割及び体制の相違</p> <p>・体制の相違</p> <p>【東海第二】</p> <p>職務，責任者，役割及び体制の相違</p> <p>・体制の相違</p> <p>【東海第二】</p> <p>職務，責任者，役割及び体制の相違</p> <p>・体制の相違</p> <p>【東海第二】</p> <p>職務，責任者，役割及び体制の相違</p>

柏崎刈羽原子力発電所 6 / 7号炉 (2017. 12. 20 版)	東海第二発電所 (2018. 9. 18 版)	島根原子力発電所 2号炉	備考
	<p>しを行う。</p> <p>b. 前項の評価の際には、社内の講評、消防機関等の外部機関からの指導事項などを踏まえて行う。</p> <p>c. <u>保安規定と災害対策要領にて定期的な評価実施する。また、保全計画に定期的な評価結果を反映し適切に管理する。</u></p> <p>(18) 火災防護設備の保守管理</p> <p>火災防護設備の性能及び信頼性は、当該設備の検査、試験及び保守点検が重要であることを認識した上で、消火器具など消防設備も含めて、すべての火災防護設備が機能するように維持する必要がある。したがって、防火・防災管理者は、設備を適切に維持するために<u>設備担当箇所のグループマネージャー</u>に対し、指導・監督する。</p> <p><u>設備担当箇所のグループマネージャー</u>は、火災防護設備の検査や試験及び保守点検について、社内規程に従い、保守管理を行う。保守管理にあたっては、社内規程に基づき適切に保全重要度を設定する。</p> <p><u>設備担当箇所のグループマネージャー</u>は、社内規程に基づき保全の重要度に応じた保全計画を策定する。保全計画には、<u>複合体及び1時間耐火材に対する具体的な点検方法、頻度、範囲を設定</u>する。なお、火災防護設備の補修、取替え等の火災防護設備の保全工事等の計画及び実施にあたっては、社内規程に基づき、必要に応じて設計計画を作成し、権限者の承認を得る。</p> <p>※：点検方法：</p> <p>①複合体：外観目視点検（傾向管理として定点観測な</p>	<p>b. 前項の評価の際には、社内の講評、消防機関等の外部機関からの指導事項等を踏まえて行う。</p> <p>(20) 火災防護システムとその特徴</p> <p>①原子炉の高温停止及び低温停止の達成、維持するための機能の確保を目的とした火災の発生防止、火災の感知及び消火、火災による影響の軽減の各対策について、<u>火災防護計画の関連図書に定める。</u></p> <p>②重大事故等対処施設並びにこれらが設置される火災区域、<u>可搬型重大事故等対処施設に対する火災の発生防止、火災の感知及び消火の各対策について、火災防護計画の関連図書に定める。</u></p> <p>(21) 火災防護設備の保守管理</p> <p>火災防護設備の性能及び信頼性は、当該設備に<u>施す検査、試験及び保守に依存</u>することを認識した上で、<u>プラント設備だけでなく消火器具等消防設備も含めて、すべての火災防護設備が確実に機能</u>するように維持する必要がある。そのため、防火・防災管理者は、設備を適切に維持管理するために<u>設備担当箇所の課長</u>に対し、指導・監督する。</p> <p><u>設備担当箇所の課長</u>は、火災防護設備の検査や試験及び保守について、社内マニュアルに従い、<u>適切に保守管理</u>を行う。保守管理にあたっては、社内マニュアルに基づき適切に保全重要度を設定する。</p> <p><u>設備担当箇所の課長</u>は、社内マニュアルに基づき保全の重要度に応じた保全計画の策定を行う。なお、火災防護設備の補修、取替え及び改造の実施にあたっては、社内マニュアルに基づき、<u>火災防護システムとその特徴を踏まえ必要</u>に応じて設計計画を作成し、権限者の承認を得る。</p>	<p>び体制の相違</p> <p>・運用の相違</p> <p>【東海第二】</p> <p>島根2号炉では、要求事項に基づき実施すべき火災防護対策を火災防護計画の関連図書に定めて明確化</p> <p>・体制の相違</p> <p>【東海第二】</p> <p>職務、責任者、役割及び体制の相違</p> <p>・体制の相違</p> <p>【東海第二】</p> <p>職務、責任者、役割及び体制の相違</p> <p>・運用の相違</p> <p>【東海第二】</p>

柏崎刈羽原子力発電所 6 / 7号炉 (2017. 12. 20 版)	東海第二発電所 (2018. 9. 18 版)	島根原子力発電所 2号炉	備考
	<p><u>ど)にて、複合体に異常のないこと(防火シートの破損、重なり具合、結束ベルトやファイアストップの破損、脱落など)を確認</u></p> <p><u>(系統分離のための耐火材内の複合体は、耐火材外面状態を踏まえて内部を確認)</u></p> <p><u>②1時間耐火材：外観目視点検(傾向管理として定点観測など)にて、発泡被覆シートに割れ、膨れ、剥がれ等の異常がないことを確認</u></p> <p><u>点検頻度、範囲：100%/10年とし、施工範囲を適切に管理</u></p> <p>火災防護設備の保全工事等の計画及び実施に当たっては、社内規程に基づき、発注先に対しての要求事項の明確化等、保全工事等の計画を具体化し、計画に従い実施する。</p> <p>火災防護設備は、社内規程に基づき点検・補修等の結果を確認し、機器の機能を満足することを評価する。火災防護設備の点検・補修で不適合が生じた場合には、社内規程に基づき、前述の確認結果及び評価結果を踏まえて実施すべき点検の方法、実施頻度及び是正処置並びに予防処置を講じる。</p> <p>火災防護設備の保全の有効性評価及びフォローアップについては、社内規程に基づき、火災防護設備に対する点検の妥当性、保全計画の妥当性を確認する。また、評価結果により改善が必要とされた場合は、点検、保全計画について改善する。</p> <p>火災防護設備については、社内規程に基づき、火災防護設備に対する保守管理の妥当性を評価する。また、評価結果に基づき、必要に応じて保守管理の改善案を作成する。</p> <p><u>(19) 固定式消火設備に係わる運用</u></p> <p>固定式消火設備に係わる運用について、以下のとおり定める。</p> <p>防火・防災管理者は、この運用を作業員に周知するとともに、現場に掲示する。固定式消火設備の操作は、基本的に初期消火要員(運転員)が行う。</p>	<p>火災防護設備の保全工事等の計画及び実施にあたっては、社内マニュアルに基づき、発注先に対しての要求事項の明確化等、保全工事等の計画について具体化し、計画に従い、実施する。</p> <p>火災防護設備は、社内マニュアルに基づき点検・補修等の結果から所定の機能を発揮し得る状態にあることを確認・評価する。火災防護設備の点検・補修で不適合が生じた場合には、社内マニュアルに基づき、前述の確認・評価の結果を踏まえて実施すべき点検等の方法、実施頻度及び時期の是正処置並びに予防処置を講じる。</p> <p>火災防護設備の保全の有効性評価及びフォローアップについては、社内マニュアルに基づき、火災防護設備に対する点検の妥当性、保全計画の妥当性等を確認する。また、評価の結果、改善が必要なものが確認された場合は、これを改善する。</p> <p>火災防護設備については、社内マニュアルに基づき、火災防護設備に対する保守管理の妥当性を評価する。また、評価した結果に基づき、必要に応じて保守管理の改善案を作成する。</p> <p><u>(22) 固定式消火設備に係わる運用</u></p> <p>固定式消火設備に係わる運用について、以下のとおり定める。</p> <p>防火・防災管理者は、この運用を作業員に周知するとともに、現場に掲示する。固定式消火設備の操作は、基本的に初期消火要員(運転員)が行う。</p>	<p>設備の仕様の相違</p>

柏崎刈羽原子力発電所 6 / 7号炉 (2017. 12. 20 版)	東海第二発電所 (2018. 9. 18 版)	島根原子力発電所 2号炉	備考
	<p>①ハロゲン化物自動消火設備（全域）及びハロゲン化物自動消火設備（局所）</p> <p>ハロゲン化物自動消火設備（全域）で使用するガスはハロン 1301 であり、設備作動に伴う人体への影響はないが、ハロゲン化物自動消火設備（全域）の作動時には、発電長は当該室内の職員、作業員を退避させる。</p> <p>ハロゲン化物自動消火設備（全域）の設置区域は、起動時に扉が解放していると消火剤が流出するため、当該設置区域の扉は閉運用であること、ハロゲン化物自動消火設備（全域）が設置されていることを現場に掲示する。</p> <p>ハロゲン化物自動消火設備（局所）は、原子炉建屋通路部に設置されている制御棒駆動水（CRD）ポンプ、ほう酸水注入系（SLC）ポンプといった油内包設備、ケーブルトレイを対象に設置することから、消火対象物の識別、設置場所の明示を行う。</p> <p>ハロゲン化物自動消火設備（局所）で使用するガスは、ハロン 1301 または FK-5-1-12 であり、設備作動に伴う人体への影響はないが、ハロゲン化物自動消火設備（局所）の作動時には、発電長は作動エリアの作業員等を退避させる。</p> <p>②二酸化炭素自動消火設備（全域）</p> <p>油火災が想定される非常用ディーゼル発電機（以下「DG」という。）に対する二酸化炭素自動消火設備（全域）は、通常の起動方式を自動で運用する。当該室への入室時の人身安全の確保の観点から、非常用ディーゼル発電機室入口扉は施錠管理する設計とし、さらに起動方式を自動から手動に切替ないと、施錠した鍵が開錠しない設計とする。また、二酸化炭素自動消火設備（全域）の起動方式を手動状態としている時には、中央制御室制御盤及び現場入口扉の表示を点滅させる設計とすることで、退室時の手動から自動起動に切替ることが抜けてしまうことのないような設計とする。</p> <p>加えて、作業員等が入室している際には設備が自動で起動しない運用を徹底するため、以下のとおり入退室管理を行う。また、この入退室手順については文書に定めるとともに、現場に掲示する。</p> <p>a. 入室管理</p> <ul style="list-style-type: none"> 非常用ディーゼル発電機室に入室する際は、中央制御室 	<p>① 全域ガス消火設備及び局所ガス消火設備</p> <p>全域ガス消火設備で使用するガスはハロン1301であり、設備動作に伴う人体への影響はないが、全域ガス消火設備の動作時には、当直長は区域内の作業員等を退避させる。</p> <p>全域ガス消火設備の設置区域については、起動時に扉が開状態では消火剤が流出することから、全域ガス消火設備が設置されていること、及び設置区域に設置された扉を「閉」運用とすることを現場に明記する。</p> <p>局所ガス消火設備は、原子炉建物オペレーティングフロアにケーブルトレイを対象に設置することから、消火対象の設備との識別や、設置場所の明示を行う。</p> <p>局所ガス消火設備で使用するガスは、FK-5-1-12であり、設備動作に伴う人体への影響はないが、局所ガス消火設備の動作時には、当直長は動作エリアの作業員等を退避させる。</p>	<p>・設備の相違</p> <p>【東海第二】</p> <p>島根2号炉は、消火剤にハロン1301を用いた全域ガス消火設備を設置する設計</p>

柏崎刈羽原子力発電所 6 / 7号炉 (2017. 12. 20 版)	東海第二発電所 (2018. 9. 18 版)	島根原子力発電所 2号炉	備考
	<p><u>に連絡し非常用ディーゼル発電機室入口付近の二酸化炭素自動消火設備（全域）の現場操作盤で起動方式を自動から手動に切り替える。</u></p> <ul style="list-style-type: none"> ・<u>中央制御室では、起動方式が自動から手動に切り替わったことを中央制御室内の表示で確認する。</u> ・<u>非常用ディーゼル発電機室に入室することを中央制御室に連絡した後、中央制御室で管理する鍵を用いて開錠し、非常用ディーゼル発電機室に入室する。</u> <p><u>b. 退室管理</u></p> <ul style="list-style-type: none"> ・<u>非常用ディーゼル発電機室から退室する際には、非常用ディーゼル発電機室内に人がいないことを確認した上で、非常用ディーゼル発電機室入口の現場操作盤起動方式を手動から自動に切り替える。</u> ・<u>中央制御室では、非常用ディーゼル発電機室の起動方式が手動から自動に切り替わったことを中央制御室内の表示で確認する。</u> ・<u>非常用ディーゼル発電機室から退室後、入口扉の鍵を閉め、非常用ディーゼル発電機室での作業が完了したことを中央制御室に連絡する。</u> <p><u>c. 入室時に火災が発生した場合の対応</u></p> <ul style="list-style-type: none"> ・<u>非常用ディーゼル発電機入室時に当該室で火災が発生した場合、発見者は火災の状況を確認し、中央制御室に連絡するとともに消火器による初期消火を実施する。</u> ・<u>初期消火要員が現場に急行し、初期消火活動を行い消火器による消火が難しいと判断した場合は、二酸化炭素自動消火設備（全域）を作動させて消火を行う。</u> ・<u>二酸化炭素自動消火設備（全域）を起動させる際は、非常用ディーゼル発電機室内の人員を退避させるとともに、非常用ディーゼル発電機室の扉を閉じ、現場操作盤の切替スイッチを手動位置であることを確認した上で、起動スイッチを操作する（操作後、警報鳴動、25 秒以上の時間遅れをもって二酸化炭素が放出される。）。</u> <p><u>(20) 火災防護に係る品質保証</u></p> <p><u>火災防護に関する品質保証は、社内規程に従い実施する。発電所の品質保証を統括するグループは、火災防護に対する品質</u></p>		<ul style="list-style-type: none"> ・設備の相違 【東海第二】 島根 2 号炉は、消火剤にハロン 1301 を用いた全域ガス消火設備を設置する設計

柏崎刈羽原子力発電所 6 / 7号炉 (2017. 12. 20 版)	東海第二発電所 (2018. 9. 18 版)	島根原子力発電所 2号炉	備考
	<p><u>保証活動を定期的に監査する。</u></p> <p>(21) 火災防護計画の継続的改善 防火・防災管理者は、火災防護計画の継続的改善を図るため、火災防護活動を定期的に評価し、火災防護計画が有効に機能していることを確認するとともに、結果に応じて必要な措置を講じる。</p>	<p><u>(23) 火災防護計画の継続的改善</u> 防火・防災管理者は、火災防護計画の継続的改善を図るため、火災防護活動を定期的に評価し、火災防護計画が有効に機能していることを確認するとともに、結果に応じて必要な措置を講じる。</p>	

柏崎刈羽原子力発電所 6 / 7号炉 (2017. 12. 20 版)	東海第二発電所 (2018. 9. 18 版)	島根原子力発電所 2号炉	備考
<p style="text-align: center;">添付資料 1</p> <p style="text-align: center;"><u>柏崎刈羽原子力発電所 6号及び7号炉</u> 重大事故等対処施設における 漏えいした潤滑油又は燃料油の 拡大防止対策について</p>	<p style="text-align: center;">添付資料 1</p> <p style="text-align: center;">漏えいした潤滑油又は燃料油の 拡大防止対策について</p>	<p style="text-align: center;">添付資料 1</p> <p style="text-align: center;"><u>島根原子力発電所 2号炉の重大事故等対処施設における</u> 漏えいした潤滑油又は燃料油の 拡大防止対策について</p>	

柏崎刈羽原子力発電所 6 / 7号炉 (2017. 12. 20 版)	東海第二発電所 (2018. 9. 18 版)	島根原子力発電所 2号炉	備考
<p style="text-align: right;">添付資料 1</p> <p>柏崎刈羽原子力発電所 6号及び7号炉重大事故等対処施設における漏えいした潤滑油又は燃料油の拡大防止対策について</p> <p>1. はじめに 柏崎刈羽原子力発電所 6号及び7号炉において、ポンプ等の油内包機器から漏えいした潤滑油又は燃料油の拡大防止対策について示す。</p> <p>2. 要求事項 漏えいの拡大防止措置は、「実用発電用原子炉及びその附属施設の火災防護に係る審査基準」(以下「火災防護に係る審査基準」という。)の「2.1 火災発生防止」の 2.1.1 に基づき実施することが要求されている。 火災防護に係る審査基準の記載を以下に示す。</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> <p>2.1 火災発生防止</p> <p>2.1.1 原子炉施設は火災の発生を防止するために以下の各号に掲げる火災防護対策を講じた設計であること。</p> <p>(1) 発火性又は引火性物質を内包する設備及びこれらの設備を設置する火災区域は、以下の事項を考慮した、火災発生防止対策を講じること。</p> <p>① 漏えいの防止、拡大防止 発火性物質又は引火性物質の漏えいの防止対策、拡大防止対策を講じること。ただし、雰囲気の不活性化等により、火災が発生するおそれがない場合は、この限りでない。</p> </div> <p>3. 漏えい拡大防止対策について 重大事故等対処施設を有する機器等の設置場所にあるポンプ等の油内包機器のうち、耐震 S クラスの機器は、基準地震動により損壊しないよう耐震性を確保できており、また、耐震 B, C クラスの機器については、基準地震動により損壊しないよう耐震性を確保する設計とする。 さらに、重大事故等対処施設を設置する火災区域又は火災区画にあるポンプ等の油内包機器から機器の故障等により油が漏えいした場合には、機器の周囲に設置した堰、又は機器周辺のドレンラインを通して床ドレンサンプへ回収し、漏えい油の拡大</p>	<p style="text-align: right;">添付資料 1</p> <p>漏えいした潤滑油又は燃料油の拡大防止対策について</p> <p>1. はじめに 東海第二発電所でのポンプ等の油内包設備から漏えいした潤滑油又は燃料油の拡大防止対策について示す。</p> <p>2. 要求事項 漏えいした油の拡大防止措置は、「発電用原子炉及びその附属施設の火災防護に係る審査基準」(以下「火災防護に係る審査基準」という。)の「2.1 火災発生防止」の 2.1.1 に基づき実施することが要求されている。 火災防護に係る審査基準の記載を以下に示す。</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> <p>2.1 火災発生防止</p> <p>2.1.1 原子炉施設は火災の発生を防止するために以下の各号に掲げる火災防護対策を講じた設計であること。</p> <p>(1) 発火性又は引火性物質を内包する設備及びこれらの設備を設置する火災区域は、以下の事項を考慮した、火災の発生防止対策を講じること。</p> <p>① 漏えいの防止、拡大防止 発火性物質又は引火性物質の漏えいの防止対策、拡大防止対策を講じること。ただし、雰囲気の不活性化等により、火災が発生するおそれがない場合は、この限りでない。</p> </div> <p>3. 漏えい拡大防止対策 重大事故等対処設備の設置場所にあるポンプ等の油内包設備のうち、耐震 S クラスの機器は、基準地震動により損壊しないよう耐震性を確保できており、また、耐震 B, C クラスの機器については、基準地震動により損壊しないよう耐震性を確保する設計とする。 さらに、重大事故等対処設備を設置する火災区域又は火災区画にあるポンプ等の油内包設備から機器の故障等により油が漏えいした場合には、機器の周囲に設置する堰、<u>または機器周辺のファンネルをとおしてドレンサンプに回収し、漏えいした油の</u></p>	<p style="text-align: right;">添付資料 1</p> <p>島根原子力発電所 2号炉の重大事故等対処施設における漏えいした潤滑油又は燃料油の拡大防止対策について</p> <p>1. はじめに 島根原子力発電所 2号炉において、ポンプ等の油内包機器から漏えいした潤滑油又は燃料油の拡大防止対策について示す。</p> <p>2. 要求事項 漏えいの拡大防止措置は、「実用発電用原子炉及びその附属施設の火災防護に係る審査基準」(以下「火災防護に係る審査基準」という。)の「2.1 火災発生防止」の 2.1.1 に基づき実施することが要求されている。 火災防護に係る審査基準の記載を以下に示す。</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> <p>2.1 火災発生防止</p> <p>2.1.1 原子炉施設は火災の発生を防止するために以下の各号に掲げる火災防護対策を講じた設計であること。</p> <p>(1) 発火性又は引火性物質を内包する設備及びこれらの設備を設置する火災区域は、以下の事項を考慮した、火災の発生防止対策を講ずること。</p> <p>① 漏えいの防止、拡大防止 発火性物質又は引火性物質の漏えいの防止対策、拡大防止対策を講ずること。ただし、雰囲気の不活性化等により、火災が発生するおそれがない場合は、この限りでない。</p> </div> <p>3. 漏えい拡大防止対策について 重大事故等対処施設を有する機器等の設置場所にあるポンプ等の油内包機器のうち、耐震 S クラスの機器は、基準地震動により損壊しないよう耐震性を確保できており、また、耐震 B, C クラスの機器については、基準地震動により損壊しないよう耐震性を確保する設計とする。 さらに、重大事故等対処施設を設置する火災区域又は火災区画にあるポンプ等の油内包機器から機器の故障等により油が漏えいした場合には、機器の周囲に設置した堰、<u>又は機器周辺のドレンラインを通して床ドレンサンプへ回収し、漏えい油の拡</u></p>	

を防止する対策を講じる。
重大事故等対処施設を設置する火災区域又は火災区画にあるポンプ等の油内包機器の油保有量と堰の容量を第1, 2表に示す。
また、堰の設置状況を第1図に示す。

第1表 火災区域又は火災区画内の油内包機器と堰の容量 (6号炉)

※1 原子炉の高温停止及び低温度停止を達成し、維持するために必要な機器・放射性物質貯蔵等の機能を有する機器・重大事故等対処設備のうち、火災防護に係る審査基準に基づく火災防護対策が必要な機器であり、耐震SクラスまたはSs機能維持設計の機器
※2 タービン○○等の○は150 粘度グレードを示す一般名称 (但し、NSオイルについては規格番号) 一般名称で分類されないものは製品名を記載
※3 一般名称を示す潤滑油については、使用している潤滑油の引火点の最低値を記載

火災区域又は火災区画番号	火災区域又は火災区画名称	火災防護対策が必要な機器の有無※1	油内包機器		油の種類※2	油の引火点(℃)※3	内包量(L)	堰容量(L)	換気設備	
			名称	耐震クラス					名称	耐震クラス
R-1-1	RHR(A)ポンプ・熱交換器室	有	残留熱除去系ポンプ(A)	S	タービン32	208以上	178	24000	原子炉区域・タービン区域送排風機	C
			残留熱除去系封水ポンプ(A)	S	タービン32	208以上	0.6		原子炉区域・タービン区域送排風機	C
R-1-2	RHR(B)ポンプ・熱交換器室	有	残留熱除去系ポンプ(B)	S	タービン32	208以上	178	21150	原子炉区域・タービン区域送排風機	C
			残留熱除去系封水ポンプ(B)	S	タービン32	208以上	0.6		原子炉区域・タービン区域送排風機	C
R-1-3	RHR(C)ポンプ・熱交換器室	有	残留熱除去系ポンプ(C)	S	タービン32	208以上	178	22500	原子炉区域・タービン区域送排風機	C
			残留熱除去系封水ポンプ(C)	S	タービン32	208以上	0.6		原子炉区域・タービン区域送排風機	C
R-1-4	RCICポンプ・蒸気ドレン室	有	原子炉隔離時冷却系ポンプ	S	タービン32	208以上	380	16320	原子炉区域・タービン区域送排風機	C
R-1-5	HPCF(B)ポンプ室	有	高圧炉心注水系ポンプ(B)	S	タービン32	208以上	245	13020	原子炉区域・タービン区域送排風機	C
R-1-6	HPCF(C)ポンプ室	有	高圧炉心注水系ポンプ(C)	S	タービン32	208以上	245	10830	原子炉区域・タービン区域送排風機	C
R-1-7	R/B BSP 通路	有	制御棟駆動水ポンプ(A)(B)	B(Ss)	タービン46	210以上	210/台	247/台	原子炉区域・タービン区域送排風機	C
R-1-15	CUW 逆洗水移送ポンプ(A)(B)	有	CUW 逆洗水移送ポンプ(A)(B)	C(Ss)	タービン46	210以上	1.45/台	6420	原子炉区域・タービン区域送排風機	C
R-1-19	SPCUポンプ・CUW系非再生熱交換器運転用ポンプ室	有	SPCUポンプ	B(S)	タービン32	208以上	1	9835	原子炉区域・タービン区域送排風機	C
R-4-2	D/G(A)室	有	非常用ディーゼル発電機(A)	S	ディーゼル機関用油	250以上	2100	23600	非常用ディーゼル発電機電気品区域送排風機	S
			DG(A)燃料油ドレンユニット	C(Ss)	ディーゼル機関用油	250以上	200	23600	非常用ディーゼル発電機電気品区域送排風機	S
			DG(A)潤滑油補給タンク	S	ディーゼル機関用油	250以上	1800	23600	非常用ディーゼル発電機電気品区域送排風機	S

拡大を防止する対策を講じる。
東海第二発電所の火災区域にあるポンプ等の油内包設備の油保有量と堰の容量を第1表に示す。

第1表 火災区域内の油内包設備と堰の容量

※1 原子炉の安全停止に必要な機器、放射性物質貯蔵等の機能を有する機器、重大事故等対処設備のうち、火災防護対策が必要な機器であり、耐震SクラスまたはSs機能維持設計
※2 原子炉建造物部
※3 内包量及び堰容量は設計値を示す

火災区画	区画(部屋)名称	火災防護対策が必要な機器の有無※1	油内包設備		内包量(L)※3	堰容量(L)※3	換気・空調設備	
			名称	耐震クラス			名称	耐震クラス
		有	代替循環冷却系ポンプ(A)	Ss機能維持	3.7	—*	原子炉建屋給排気ファン	C
		有	LPCSレギュレーションポンプ	S	1.65	11,000	LPCS空調機	C
		有	LPCSポンプ	S	595			
		有	HPCSレギュレーションポンプ	S	1.65	14,000	HPCS空調機	C
		有	HPCSポンプ	S	309	6,900		
		有	RCICレギュレーションポンプ	S	1.65	18,000	RCIC室空調機	C
		有	RCICポンプ	S	40			
		有	RHRポンプ(A)	S	286	5,400	RHR空調機	C
		有	RHRポンプ(B)	S	286	5,100	RHR空調機	C
		有	代替循環冷却系ポンプ(B)	Ss機能維持	3.7	—*	原子炉建屋給排気ファン	C
		有	RHRポンプ(C)	S	286	7,400	RHR空調機	C
		有	RHRレギュレーションポンプ	S	1.65	7,100		
		有	非常用ディーゼル発電機2C潤滑油タンク	S	5,000	36,000	D/G室ルーフレットファン	C
		有	非常用ディーゼル発電機2Cデイトンク	S	12,800		D/G室ルーフレットファン	C
		有	非常用ディーゼル発電機2D潤滑油タンク	S	5,000	36,000	D/G室ルーフレットファン	C
		有	非常用ディーゼル発電機2Dデイトンク	S	12,800		D/G室ルーフレットファン	C

大を防止する対策を講じる。
重大事故等対処施設を設置する火災区域又は火災区画にあるポンプ等の油内包機器の油保有量と堰の容量を第1表に示す。
また、堰の設置状況を第1図に示す。

第1表 火災区域内の油内包機器と堰の容量

※1 原子炉の高温停止及び低温度停止を達成し、維持するために必要な機器、放射性物質貯蔵又は閉じ込め機能を有する機器、重大事故等対処設備のうち、火災防護に係る審査基準に基づく火災防護対策が必要な機器であり、耐震SクラスまたはSs機能維持設計の機器
※2 タービン○○等の○は150 粘度グレードを示す一般名称 (但し、NSオイルについては規格番号) 一般名称で分類されないものは製品名を記載
※3 一般名称を示す潤滑油については、使用している潤滑油の引火点の最低値を記載

部屋番号	部屋名称	火災防護対策が必要な機器の有無※1	油内包機器		油の種類※2	油の引火点(℃)※3	内包量(L)	堰容量(L)	換気設備		
			名称	耐震クラス					名称	耐震クラス	
R-RCP-01	RCICポンプ室	有	原子炉隔離時冷却系ポンプ	S	タービン32	240	7.5	1704.5	原子炉建屋給排気ファン	C	
			RCICタービン復水ポンプ	S	タービン56	248	0.3				
			原子炉隔離時冷却系タービン	S	タービン32	240	66				
			潤滑油クーラー	S	タービン32	240	8				
			タービン蒸気加減弁	S	タービン32	240	1				
			RCICタービン冷却ポンプ	S	タービン32	240	1				
			タービン蒸気加減弁	S	タービン32	240	1				
R-RCP-02	B-非常用DC室	有	A-残留熱除去ポンプ用電動機	S	タービン68	252	13	727.7	原子炉建屋給排気ファン	C	
			A-残留熱除去封水ポンプ	S	タービン56	248	325				
R-RCP-03	C-非常用DC室	有	C-残留熱除去ポンプ用電動機	S	タービン68	252	13	439.5	原子炉建屋給排気ファン	C	
			C-残留熱除去封水ポンプ	S	タービン56	248	325				
R-RCP-04	A-非常用DC室	有	A-ディーゼル発電設備潤滑油ポンプタンク	S	タービン68	252	7000	41000	非常用ディーゼル発電機室送排風機、非常用電気室送排風機	S	
			A-ディーゼル発電設備排気タービン送排風機、ダクトシステム	S	タービン68	252	10.2				
			A-ディーゼル発電設備燃料ドレン受け	S	燃料油(軽油)	45~70	53				
			A-ディーゼル発電設備1次水潤滑ポンプ	S	タービン56	248	0.5				
			A-ディーゼル発電設備空圧圧縮機	S	ダフニススーパーCS100	246	9.8				
			A-ディーゼル発電設備タービン駆動装置	S	ダフニススーパーギヤオイル220	286	18				
			A-ディーゼル発電設備シリンダ潤滑タンク	S	ディーゼル機関用油	260	650				750
			B-ディーゼル発電設備潤滑油ポンプタンク	S	ディーゼル機関用油	260	7000				
			B-ディーゼル発電設備排気タービン送排風機、ダクトシステム	S	タービン68	252	10.2				
			B-ディーゼル発電設備燃料ドレン受け	S	燃料油(軽油)	45~70	53				
R-RCP-06	B-非常用DC室	有	B-ディーゼル発電設備1次水潤滑ポンプ	S	タービン56	248	0.5	33000	非常用ディーゼル発電機室送排風機、非常用電気室送排風機	S	
			B-ディーゼル発電設備空圧圧縮機	S	ダフニススーパーCS100	246	9.8				
			B-ディーゼル発電設備タービン駆動装置	S	ダフニススーパーギヤオイル220	286	18				
			B-ディーゼル発電設備シリンダ潤滑タンク	S	ディーゼル機関用油	260	650				750
			HPCS-ディーゼル発電設備潤滑油ポンプタンク	S	タービン68	252	10.2				
			HPCS-ディーゼル発電設備排気タービン送排風機、ダクトシステム	S	タービン68	252	10.2				
R-RCP-07	HPCS-DC室	有	HPCS-ディーゼル発電設備燃料ドレン受け	S	燃料油(軽油)	45~70	53	30000	非常用ディーゼル発電機室送排風機、非常用電気室送排風機	S	
			HPCS-ディーゼル発電設備1次水潤滑ポンプ	S	タービン56	248	0.5				
			HPCS-ディーゼル発電設備空圧圧縮機	S	ダフニススーパーCS100	246	9.8				
			HPCS-ディーゼル発電設備タービン駆動装置	S	ダフニススーパーギヤオイル220	286	18				
			HPCS-ディーゼル発電設備シリンダ潤滑タンク	S	ディーゼル機関用油	260	650				750
			HPCS-ディーゼル発電設備潤滑油ポンプタンク	S	タービン68	252	10.2				
			HPCS-ディーゼル発電設備排気タービン送排風機、ダクトシステム	S	タービン68	252	10.2				
			HPCS-ディーゼル発電設備燃料ドレン受け	S	燃料油(軽油)	45~70	53				
			HPCS-ディーゼル発電設備1次水潤滑ポンプ	S	タービン56	248	0.5				
			HPCS-ディーゼル発電設備空圧圧縮機	S	ダフニススーパーCS100	246	9.8				
HPCS-ディーゼル発電設備タービン駆動装置	S	ダフニススーパーギヤオイル220	286	18							
HPCS-ディーゼル発電設備シリンダ潤滑タンク	S	ディーゼル機関用油	260	650	750						

・設備の相違
【柏崎6/7, 東海第二】
油内包機器及び堰の容量の相違

柏崎刈羽原子力発電所 6 / 7号炉 (2017. 12. 20版)

火災区域又は火災区域番号	火災区域又は火災区域名称	火災防護対策が必要な機器の有無*	油内包設備		油の種類**	油の引火点(℃)**	内包量		換気設備	
			名称	耐震クラス			(L)	(L)	名称	耐震クラス
R-4-3	D/G(B)室	有	非常用ディーゼル発電機(B)	S	ディーゼル機関用油	250以上	2100	17500	非常用ディーゼル発電機電気品区域送排風機	S
			DG(B)燃料油ドレンユニット	C(Sa)	ディーゼル機関用油	250以上	200	17500	非常用ディーゼル発電機電気品区域送排風機	S
			DG(B)潤滑油補給タンク	S	ディーゼル機関用油	250以上	1800	17500	非常用ディーゼル発電機電気品区域送排風機	S
R-4-4	D/G(C)室	有	非常用ディーゼル発電機(C)	S	ディーゼル機関用油	250以上	2100	22800	非常用ディーゼル発電機電気品区域送排風機	S
			DG(C)燃料油ドレンユニット	C(Sa)	ディーゼル機関用油	250以上	200	22800	非常用ディーゼル発電機電気品区域送排風機	S
			DG(C)潤滑油補給タンク	S	ディーゼル機関用油	250以上	1800	22800	非常用ディーゼル発電機電気品区域送排風機	S
R-4-28	CURF11-14'ポンプ・ワナ室	有	FPC, CURF/Dブリコートポンプ	C	タービン油	210以上	0.7	24.2	原子炉区域・タービン区域送排風機	C
R-5-16	FPCポンプ室	有	FPCポンプ(A)(B)	B(Sa)	タービン油	208以上	1/台	9216	原子炉区域・タービン区域送排風機	C
R-6-1	R/B 3F通路	有	SLCポンプ(A)	S	ダフニームカニクオイル60	255	66	185	原子炉区域・タービン区域送排風機	C
					ダフニームカニクオイル150	272				
			SLCポンプ(B)	S	ダフニームカニクオイル60	255	66	232	原子炉区域・タービン区域送排風機	C
ダフニームカニクオイル150	272									
R-6-2	DG(A)燃料タンク室	有	非常用ディーゼル発電機燃料タンク(A)	S	軽油	45	18000	20900	非常用ディーゼル発電機電気品区域送排風機	S
R-6-6	DG(A)補機室	有	DG(A)空気圧縮機(1)(2)	C(S)	フェアコールA100	275	9/台	2890	非常用ディーゼル発電機電気品区域送排風機	S
R-6-9	DG(C)補機室	有	DG(C)空気圧縮機(1)(2)	C(S)	フェアコールA100	275	9/台	1581	非常用ディーゼル発電機電気品区域送排風機	S

東海第二発電所 (2018. 9. 18版)

火災区域	区画(部屋)名称	火災防護対策が必要な機器の有無*	油内包設備		内包量(L)**	収容量(L)**	換気・空調設備	
			名称	耐震クラス			名称	耐震クラス
有	有	有	非常用ディーゼル発電機 HPCS 潤滑油タンク	S	5,000	36,000	D/G室ルーベントファン	C
			非常用ディーゼル発電機 HPCS デイタンク	S	7,200		D/G室ルーベントファン	C
			CRD 水圧ポンプ(A)	B	340	10,000	原子炉建屋給排気ファン	C
			CRD 水圧ポンプ(B)	B	340		原子炉建屋給排気ファン	C
			CUW 循環ポンプ(A)	B	20	1,700	原子炉建屋給排気ファン	C
			CUW 循環ポンプ(B)	B	20	3,600	原子炉建屋給排気ファン	C
			MSIV-LCSワッシャー(A)	S	12.5	—*	原子炉建屋給排気ファン	C
			MSIV-LCSワッシャー(B)	S	12.5			
			原子炉再循環流量制御系ユニット(A)	C	455	1,800	原子炉建屋給排気ファン	C
			原子炉再循環流量制御系ユニット(B)	C	455	1,600	原子炉建屋給排気ファン	C
			代替燃料プール冷却ポンプ	Ss 機能維持	2.5	—*	原子炉建屋給排気ファン	C
			CUW 逆洗水移送ポンプ	B	0.55	11,000	原子炉建屋給排気ファン	C
FPC 循環ポンプ(A)	B	2.2	5,700	原子炉建屋給排気ファン	C			
FPC 循環ポンプ(B)	B	2.2						
FPC 逆洗水移送ポンプ	B	0.55	1,400	原子炉建屋給排気ファン	C			
FRVSファン(A)	S	5	—*	原子炉建屋給排気ファン	C			
FRVSファン(B)	S	5						
FPC F/Dポンプ	B	0.85	3,600	原子炉建屋給排気ファン	C			
DHC 冷水ポンプ	C	1.5	—*	原子炉建屋給排気ファン	C			
DHC 冷凍機	C	130				3,700		
SLCポンプ(A)	S	45	6,825	原子炉建屋給排気ファン	C			
SLCポンプ(B)	S	45						

島根原子力発電所 2号炉

部屋番号	部屋名称	火災防護対策が必要な機器の有無*	油内包設備		油の種類**	油の引火点(℃)**	内包量(L)	収容量	換気設備	
			名称	耐震クラス					名称	耐震クラス
R-22F-09	LCBポンプ室	有	高圧冷却スプレイングポンプ用電動機	S	タービン油	252	40	600	原子炉建屋送排風機	C
R-22F-10	HVCポンプ室	有	高圧冷却スプレイングポンプ用電動機	S	タービン油	248	400	806	原子炉建屋送排風機	C
R-22F-12	HVC熱交換器室	有	高圧冷却スプレイングポンプ用電動機	S	タービン油	240	2.5	64	HVC電気室送排風機	S
R-22F-15	B-冷却ポンプ室	有	B-冷却熱除去ポンプ用電動機	S	タービン油	252	13	1033	原子炉建屋送排風機	C
R-22F-15	B-冷却ポンプ室	有	B-冷却熱除去ポンプ用電動機	S	タービン油	248	323			
R-22F-16	連絡	有	A, B-残留熱除去ポンプ	(S s)	タービン油	220	0.8	300	HVC電気室送排風機	S
R-21F-01	CDBポンプ室	有	A-制御熱除去ポンプ	B	タービン油	240	259	395.5	原子炉建屋送排風機	C
			B-制御熱除去ポンプ	B	タービン油	240	259	407.5		
			A, B, C-残熱輸送ポンプ	B	タービン油	240	2.5	397		
			燃料プール補給ポンプ	S	タービン油	240	2.5			
R-21F-04	A-燃料タンク室	有	A-燃料タンク	S	燃料油(軽油)	45~70	16000	19000	非常用電気室送排風機	S
R-21F-05	B-燃料タンク室	有	B-燃料タンク	S	燃料油(軽油)	45~70	16000	19000	非常用電気室送排風機	S
R-21F-06	HVC-冷却ポンプ室	有	高圧冷却スプレイングポンプ用電動機	S	燃料油(軽油)	45~70	9000	13000	非常用電気室送排風機	S
R-21F-10	CW補助ポンプ室	無	原子炉冷却ポンプ	B	タービン油	240	3	81	原子炉建屋送排風機	C
R-21F-11	IA電気室	有	A, B-室内用空気圧縮機	C	タービン油	252	40	A:290 B:171	HVC電気室送排風機	S
			A, B-計算用空気圧縮機	C	タービン油	252	40	A:303 B:302		
R-21F-17	連絡	有	計算用空気圧縮機【A, B-再生送風機】	C	タービン油	272	1.3	111	非常用電気室送排風機	S
			【空気圧縮機】ダフニームカニクオイル【A, B-再生ポンプ】】	C	タービン油	220	0.065	91.55 【A, B-再生ポンプ】】 【A, B-再生ポンプ】】 各4.88		
R-21F-02	PLBポンプ室	有	A, B-原子炉再循環ポンプ用電動機	C	タービン油	240	7800	A:12500 B:11500	非常用電気室送排風機	S
R-21F-10	B-冷却ポンプ室	有	冷却熱除去ポンプ	B	シュルオマラ	258	45	45	原子炉建屋送排風機	C
R-21F-13	CRD補機室	有	除染後送排機	C	タービン油	220	0.4	43	原子炉建屋送排風機	C
			CRD分相流浄化機	C	タービン油	228	0.17	2.65		
R-21F-14	冷却ポンプ熱交換器室	有	A, C-原子炉再循環ポンプ	S	タービン油	240	4.9	A:1465 C:111	HVC電気室送排風機	S
R-21F-15	B-冷却ポンプ熱交換器室	有	B, D-原子炉再循環ポンプ	S	タービン油	240	4.9	B:166 D:179	HVC電気室送排風機	S
R-21F-26	原子炉建屋用空気圧縮機室	無	A, B, C, D-主要空気圧縮機	S	EDM-135	226	4.3	643	原子炉建屋送排風機	C
R-21F-08	原子炉建屋送排機室	有	A, B-原子炉再循環ポンプ	C	タービン油	240	4.3	412	原子炉建屋送排風機	C
R-21F-18	A-CW循環ポンプ室	無	A-原子炉再循環ポンプ	B	タービン油	240	250	324.5	原子炉建屋送排風機	C
R-21F-19	B-CW循環ポンプ室	無	B-原子炉再循環ポンプ	B	タービン油	240	250	268.5	原子炉建屋送排風機	C
R-21F-21	原子炉建屋送排機室	有	A, B-空調換気設備用冷水ポンプ	C	プレオール 68N	200	140	4.37	HVC電気室送排風機	S
R-22F-12	FPCポンプ室	無	A, B-燃料プール冷却ポンプ	S	タービン油	240	4.3	A:89 B:127	原子炉建屋送排風機	C
R-21F-03	B-非常用電気室送排機室	有	ドライウエル冷凍機	C	プレオール 68N	200	140	361	非常用電気室送排風機	S
R-21F-03	B-非常用電気室送排機室	有	ドライウエル冷水ポンプ	C	タービン油	220	1	69	非常用電気室送排風機	S

・設備の相違
【柏崎6/7, 東海第二】
油内包機器及び堰の容量の相違

柏崎刈羽原子力発電所 6 / 7号炉 (2017. 12. 20版)										東海第二発電所 (2018. 9. 18版)										島根原子力発電所 2号炉										備考
火災区画 又は 火災区 画番号	火災区画又は 火災区画名称	火災防護対策 が必要な機器 の有無 ^{※1}	油内包機器		油の種類 ^{※2}	油の引火点 (℃) ^{※3}	内包量		換気設備		火災防護 対策が必要 な機器 の有無 ^{※1}	油内包設備		内包量 (L) ^{※3}	庫容量 (L) ^{※3}	換気・空調設備		火災防護 対策が必要 な機器 の有無 ^{※1}	油内包機器		油の種類 ^{※2}	油の引火点 (℃) ^{※3}	内包量		庫容量	換気設備		備考		
			名称	耐震 クラス			名称	耐震 クラス	名称	耐震 クラス		名称	耐震 クラス			名称	耐震 クラス		名称	耐震 クラス			名称	耐震 クラス		名称	耐震 クラス		名称	耐震 クラス
R-6-11	DG(B)燃料デ イキヤ室	有	非常用ディー ゼル発電機燃 料デイツク (B)	S	軽油	45	18000	19200	非常用ディー ゼル発電機電 気品区域送排 風機	S	無	CUW F/D プ ロコト マッパ	B	0.85	4,800	原子炉建屋 給排気ファン	C	無	非常用ガ ス処理機	有	A, B-非常用ガス処理系 排気機	S	ダフニーマカニッ クオイル68	252	各6.6	A:42.1 B:25.1	原子炉建屋送 排風機	C	・設備の相違 【柏崎6/7, 東海第二】 油内包機器及び堰の 容量の相違	
R-6-16	DG排気管(C) 室(3F)	有	非常用ディー ゼル発電機燃 料デイツク (C)	S	軽油	45	18000	19500	非常用ディー ゼル発電機電 気品区域送排 風機	S	無	所内用空気圧縮機 (A)	B	49	—	タービン建屋給 排気ファン	C	無	燃料プー ル送風機 プロコトボ ンプ	有	A, B-ほう 酸水注入ボ ンプ	S	ダフニーマカニッ クオイル68 【機油機 オイル】 ダフニーマカニッ クオイル150	252 272	4340.7	原子炉建屋送 排風機	C			
R-6-23	DG(B)補機室	有	HPII 離水ループ ポンプ(A)(B)	C(Ss)	タービン32	208以上	1.7/台	32200	原子炉区域・タ ービン区域送 排風機	C	無	所内用空気圧縮機 (B)	B	49				—	タービン建屋給 排気ファン	C	無	燃料プー ル送風機 プロコトボ ンプ	有	A, B-ほう 酸水注入ボ ンプ	S	【【プロコト マッパ】】 ダフニーマカニッ クオイル68 【機油機 オイル】 ダフニーマカニッ クオイル150	252 272	4340.7		原子炉建屋送 排風機
R-6-24	SGTS室	有	DC(B)空気圧縮 機(1)(2)	C(S)	フェアコー ルA100	275	9/台	3636	非常用ディー ゼル発電機電 気品区域送排 風機	S	無	計装用空気圧縮機 (A)	B	37	—	タービン建屋給 排気ファン	C				無	燃料プー ル送風機 プロコトボ ンプ	有	A, B-ほう 酸水注入ボ ンプ	S	【【プロコト マッパ】】 ダフニーマカニッ クオイル68 【機油機 オイル】 ダフニーマカニッ クオイル150	252 272	4340.7		原子炉建屋送 排風機
T-1-2	TCWマッパ・熱 交換器室	有	SGTS 活性炭 吸着装置 プロアユニット	— (高機 油機)	ダフニーマ カニクオ イル45	244	0.7	6933	原子炉区域・タ ービン区域送 排風機	C	無	計装用空気圧縮機 (B)	B	37				—	タービン建屋給 排気ファン	C	無	燃料プー ル送風機 プロコトボ ンプ	有	A, B-ほう 酸水注入ボ ンプ	S	【【プロコト マッパ】】 ダフニーマカニッ クオイル68 【機油機 オイル】 ダフニーマカニッ クオイル150	252 272	4340.7		原子炉建屋送 排風機
T-1-10	電解鉄イオン 供給装置室	無	SGTS 活性炭 吸着装置分 離器ユニット	— (高機 油機)	タービン22	190以上	3	6933	原子炉区域・タ ービン区域送 排風機	C	無	HPCPマッパ(A)	B	210	—	タービン建屋給 排気ファン	C				無	燃料プー ル送風機 プロコトボ ンプ	有	A, B-ほう 酸水注入ボ ンプ	S	【【プロコト マッパ】】 ダフニーマカニッ クオイル68 【機油機 オイル】 ダフニーマカニッ クオイル150	252 272	4340.7		原子炉建屋送 排風機
T-1-20	C系RCWマッ パ・熱交換器 室	有	非常用ガス処 理系排風機 (A)(B)	S	タービン46	210以上	14/台	6933	原子炉区域・タ ービン区域送 排風機	C	無	HPCPマッパ(B)	B	210				—	タービン建屋給 排気ファン	C	無	燃料プー ル送風機 プロコトボ ンプ	有	A, B-ほう 酸水注入ボ ンプ	S	【【プロコト マッパ】】 ダフニーマカニッ クオイル68 【機油機 オイル】 ダフニーマカニッ クオイル150	252 272	4340.7		原子炉建屋送 排風機
T-1-52	低圧復水マッ パ室	無	TCWポンプ (A)(B)(C)	C(Ss)	タービン32	208以上	5.9/台	70544	原子炉区域・タ ービン区域送 排風機	C	無	HPCPマッパ(C)	B	210	—	タービン建屋給 排気ファン	C				無	燃料プー ル送風機 プロコトボ ンプ	有	A, B-ほう 酸水注入ボ ンプ	S	【【プロコト マッパ】】 ダフニーマカニッ クオイル68 【機油機 オイル】 ダフニーマカニッ クオイル150	252 272	4340.7		原子炉建屋送 排風機
T-1-57	CD再循環マッ パ室	無	電解鉄イオン 供給ポンプ	C	タービン32	208以上	0.5	55650	原子炉区域・タ ービン区域送 排風機	C	無	CSTマッパ(A)	B	17.3				—	タービン建屋給 排気ファン	C	無	燃料プー ル送風機 プロコトボ ンプ	有	A, B-ほう 酸水注入ボ ンプ	S	【【プロコト マッパ】】 ダフニーマカニッ クオイル68 【機油機 オイル】 ダフニーマカニッ クオイル150	252 272	4340.7		原子炉建屋送 排風機
T-1-58	CF逆洗水移送 マッパ室	無	原子炉補機冷 却水系ポンプ (C)(F)	S	タービン32	208以上	2.8/台	26400	海水熱交換器 区域非常用送 風機	S	無	CSTマッパ(B)	B	17.3	—	タービン建屋給 排気ファン	C				無	燃料プー ル送風機 プロコトボ ンプ	有	A, B-ほう 酸水注入ボ ンプ	S	【【プロコト マッパ】】 ダフニーマカニッ クオイル68 【機油機 オイル】 ダフニーマカニッ クオイル150	252 272	4340.7		原子炉建屋送 排風機
T-1-59	高圧マッパ室	無	低圧復水ポン プ(A)(B)(C)	B	タービン32	208以上	1020	255737	原子炉区域・タ ービン区域送 排風機	C	無	復水器真空マッ パ	B	59				—	タービン建屋給 排気ファン	C	無	燃料プー ル送風機 プロコトボ ンプ	有	A, B-ほう 酸水注入ボ ンプ	S	【【プロコト マッパ】】 ダフニーマカニッ クオイル68 【機油機 オイル】 ダフニーマカニッ クオイル150	252 272	4340.7		原子炉建屋送 排風機
T-1-68	低圧マッパ室	無	CD再循環マッ パ室	C	タービン32	208以上	0.7	1779	原子炉区域・タ ービン区域送 排風機	C	無	密封油真空マッ パ(A)	B	6.5	9,354	タービン建屋給 排気ファン	C				無	燃料プー ル送風機 プロコトボ ンプ	有	A, B-ほう 酸水注入ボ ンプ	S	【【プロコト マッパ】】 ダフニーマカニッ クオイル68 【機油機 オイル】 ダフニーマカニッ クオイル150	252 272	4340.7		原子炉建屋送 排風機
T-1-77	復水再回収マ ッパ室	無	CF逆洗水移送 マッパ室	C	タービン46	210以上	1.45/台	3090	原子炉区域・タ ービン区域送 排風機	C	無	密封油真空マッ パ(B)	B	6.5				750	タービン建屋給 排気ファン	C	無	燃料プー ル送風機 プロコトボ ンプ	有	A, B-ほう 酸水注入ボ ンプ	S	【【プロコト マッパ】】 ダフニーマカニッ クオイル68 【機油機 オイル】 ダフニーマカニッ クオイル150	252 272	4340.7		原子炉建屋送 排風機
			高圧マッパ室	B	タービン32	208以上	753	58000	原子炉区域・タ ービン区域送 排風機	C	無	非常用密封油マッ パ	B		—	タービン建屋給 排気ファン	C				無	燃料プー ル送風機 プロコトボ ンプ	有	A, B-ほう 酸水注入ボ ンプ	S	【【プロコト マッパ】】 ダフニーマカニッ クオイル68 【機油機 オイル】 ダフニーマカニッ クオイル150	252 272	4340.7		原子炉建屋送 排風機
			低圧マッパ室	B	タービン32	208以上	27	1180	原子炉区域・タ ービン区域送 排風機	C	無	密封油循環マッ パ	B	2000					—	タービン建屋給 排気ファン	C	無	燃料プー ル送風機 プロコトボ ンプ	有	A, B-ほう 酸水注入ボ ンプ	S	【【プロコト マッパ】】 ダフニーマカニッ クオイル68 【機油機 オイル】 ダフニーマカニッ クオイル150	252 272		4340.7
			復水再回収マ ッパ室	B	タービン46	210以上	0.75	3450	原子炉区域・タ ービン区域送 排風機	C	無	主密封油マッ パ	B			—	タービン建屋給 排気ファン	C				無	燃料プー ル送風機 プロコトボ ンプ	有	A, B-ほう 酸水注入ボ ンプ	S	【【プロコト マッパ】】 ダフニーマカニッ クオイル68 【機油機 オイル】 ダフニーマカニッ クオイル150	252 272		4340.7
											無	発電機固定子冷却 水マッパ(A)	B	10					—	タービン建屋給 排気ファン	C	無	燃料プー ル送風機 プロコトボ ンプ	有	A, B-ほう 酸水注入ボ ンプ	S	【【プロコト マッパ】】 ダフニーマカニッ クオイル68 【機油機 オイル】 ダフニーマカニッ クオイル150	252 272		4340.7
											無	発電機固定子冷却 水マッパ(B)	B	10		—	タービン建屋給 排気ファン	C				無	燃料プー ル送風機 プロコトボ ンプ	有	A, B-ほう 酸水注入ボ ンプ	S	【【プロコト マッパ】】 ダフニーマカニッ クオイル68 【機油機 オイル】 ダフニーマカニッ クオイル150	252 272		4340.7
											無	ラジエータ用空気 圧縮機	B	4.0					—	タービン建屋給 排気ファン	C	無	燃料プー ル送風機 プロコトボ ンプ	有	A, B-ほう 酸水注入ボ ンプ	S	【【プロコト マッパ】】 ダフニーマカニッ クオイル68 【機油機 オイル】 ダフニーマカニッ クオイル150	252 272		4340.7

柏崎刈羽原子力発電所 6/7号炉 (2017.12.20版)										東海第二発電所 (2018.9.18版)										島根原子力発電所 2号炉										備考																																							
火災区画 火災区画番号	火災区画又は火災区画名称	火災防護対策が必要な機器の有無*	油内包機器		油の種類**	油の引火点(℃)**	内包量		燃容量	換気設備		火災防護対策が必要な機器の有無*	油内包設備		内包量(L)**	燃容量(L)**	換気・空調設備		火災防護対策が必要な機器の有無*	油内包機器		油の種類**	油の引火点(℃)**	内包量		燃容量	換気設備		火災防護対策が必要な機器の有無*	火災区画	区画(部屋)名称																																						
			名称	耐震クラス			名称	耐震クラス		名称	耐震クラス		名称	耐震クラス			名称	耐震クラス		名称	耐震クラス			名称	耐震クラス		名称	耐震クラス				名称	耐震クラス	名称	耐震クラス	名称	耐震クラス	名称	耐震クラス	名称	耐震クラス	名称	耐震クラス																										
T-2-51	IA-SA圧縮機ユニット室	無	IA除塵装置ユニット(A)(B)	C	フェアコーラルA68	248	11/台	23075	原子炉区域・タービン区域送排風機	C	無	MD-RFPシールインジェクションポンプ(A)	B	10	—	タービン建屋給排気ファン	C	MD-RFPシールインジェクションポンプ(B)	B	10	無	MD原子炉給水ポンプ(A)	B	1,052	7113.4	タービン建屋給排気ファン	C	MD原子炉給水ポンプ(B)	B	1,052	7113.4	無	RCW薬注ポンプ	B	4.3	1,350	タービン建屋給排気ファン	C																															
T-2-55	復水器真空ポンプ室	無	復水器真空ポンプ用封水ポンプ	B	タービン46	210以上	0.58					104832	原子炉区域・タービン区域送排風機	C				無	TD原子炉給水ポンプ(A)	B		7,500	16,300	タービン建屋給排気ファン	C			無	TD原子炉給水ポンプ(B)	B	7,500								18,900	タービン建屋給排気ファン	C	無	タービン建屋給排気ファン	C	無	タービン建屋給排気ファン	C	無	タービン建屋給排気ファン	C																			
T-2-61	油受けタンク室	無	油受けタンク	B	タービン32	208以上	98000					294960	原子炉区域・タービン区域送排風機	C				無	油移送ポンプ	B		タービン32	208以上	3	タービン建屋給排気ファン			C	制御油貯タンクユニット	B	ファイヤクセルEHC								254	4000	タービン建屋給排気ファン	C	EHC冷却水回収ポンプ	B	タービン46	210以上	1.05	タービン建屋給排気ファン	C	オイルフラッシング用フィルター	B	タービン32	208以上	72	タービン建屋給排気ファン	C	EHC制御油圧ユニット	B	ファイヤクセルEHC	254	3000	タービン建屋給排気ファン	C						
T-2-62	高圧制御油圧ユニット室	無	RFP-T主油タンク(B)	B	タービン32	208以上	7600	118921	原子炉区域・タービン区域送排風機	C	無				RFP-T油移送ポンプ(B)	B	1		タービン建屋給排気ファン	C	RFP-T補助油タンク(B)	B	140	タービン建屋給排気ファン		C	無		タービン建屋給排気ファン	C	無	タービン建屋給排気ファン	C	無	タービン建屋給排気ファン	C	無	タービン建屋給排気ファン	C																														
T-2-65	RFPタービン主油タンク(B)室	無	RFP-T主油タンク(A)	B											タービン32	208以上					7600	111678																		原子炉区域・タービン区域送排風機			C	無	RFP-T油移送ポンプ(A)	B	1			タービン建屋給排気ファン	C	RFP-T補助油タンク(A)	B	140			タービン建屋給排気ファン	C	無	タービン建屋給排気ファン	C			無	タービン建屋給排気ファン	C	無	タービン建屋給排気ファン	C
T-2-66	油清浄機室	無	油清浄機	C																																									タービン32	208以上						8000	原子炉区域・タービン区域送排風機																
T-2-67	RFPタービン主油タンク(A)室	無	タービンろ過ポンプ	C	タービン32	208以上	7600	原子炉区域・タービン区域送排風機	C	無	タービン建屋給排気ファン						C		タービン建屋給排気ファン	C			タービン建屋給排気ファン	C		タービン建屋給排気ファン	C		タービン建屋給排気ファン	C	タービン建屋給排気ファン	C	タービン建屋給排気ファン	C	タービン建屋給排気ファン	C	タービン建屋給排気ファン	C	タービン建屋給排気ファン																														
T-3-1	A系RCWポンプ・熱交換器及びRSWポンプ室	有	原子炉補機冷却水系ポンプ(A)(D)	S								タービン32	208以上	2.8/台	9580	海水熱交換器区域非常用送風機		S			無	タービン建屋給排気ファン			C			タービン建屋給排気ファン												C	タービン建屋給排気ファン	C	タービン建屋給排気ファン	C			タービン建屋給排気ファン	C	タービン建屋給排気ファン	C	タービン建屋給排気ファン			C	タービン建屋給排気ファン	C	タービン建屋給排気ファン	C											

・設備の相違
【柏崎6/7, 東海第二】
油内包機器及び堰の
容量の相違

柏崎刈羽原子力発電所 6 / 7号炉 (2017.12.20版)

火災区 域又は 火災区 画番号	火災区域又は 火災区画名称	火災防護対策 が必要な機器 の有無 ^{※1}	油内包機器		油の種類 ^{※2}	油の 引火点 (℃) ^{※3}	内包量		換気設備	
			名称	耐震 クラス			(L)	個容量 (L)	名称	耐震 クラス
T-3-2	B系RCWポンプ・熱交換器及びRSWポンプ室	有	原子炉補機冷却水系ポンプ(B)(E)	S	タービン32	208以上	2.8/台	13120	海水熱交換器区域非常用送風機	S
			原子炉補機冷却水系ポンプ(B)(E)	S	タービン46	210以上	30/台		海水熱交換器区域非常用送風機	S
T-3-3	C系RSWポンプ室	有	原子炉補機冷却水系ポンプ(C)(F)	S	タービン46	210以上	30/台	3700	海水熱交換器区域非常用送風機	S
T-3-4	TSWポンプ室	無	TSWポンプ(A)(B)(C)	C	タービン46	210以上	5.9/台	8658	原子炉区域・タービン区域送風機	C
T-3-5	循環水ポンプ(A)室	無	循環水ポンプ(A)	C	タービン46	210以上	1500	38322	原子炉区域・タービン区域送風機	C
T-3-6	循環水ポンプ(B)室	無	循環水ポンプ(B)	C	タービン46	210以上	1500			
T-3-7	循環水ポンプ(C)室	無	循環水ポンプ(C)	C	タービン46	210以上	1500			
T-3-50	T/A BIF 通路	無	高圧復水ポンプ(A)(B)(C)	B	タービン32	208以上	1470	20951	原子炉区域・タービン区域送風機	C
			電動機駆動原子炉給水ポンプ(A)(B)	B	タービン32	208以上	1100/台	7515	原子炉区域・タービン区域送風機	C
T-3-61	タービン駆動原子炉給水ポンプ室	無	タービン駆動原子炉給水ポンプ(A)(B)	B	タービン32	208以上	15200	182455	原子炉区域・タービン区域送風機	C
T-4-61	主油タンク室	無	タービン主油タンク	C	タービン32	208以上	31800	88880	原子炉区域・タービン区域送風機	C
			主油フラッシングポンプ	C			110		原子炉区域・タービン区域送風機	C
			主タービン油冷却器(A)(B)	C			2862/台		原子炉区域・タービン区域送風機	C
			主タービンオーバーフローサイト	C			7		原子炉区域・タービン区域送風機	C
T-4-51	主油タンク室	無	発電機密封油制御装置	C	タービン32	208以上	4980	6992	原子炉区域・タービン区域送風機	C
T-4-63	OG排気抽出器室	無	排ガsproap	B	FBXオイルR068	255	2.6	3521	原子炉区域・タービン区域送風機	C
C-1-3	6号機HECW(A)(C)冷却機室	有	HECW冷却機(A)(C)	S	タービン68	212以上	80/台	5775	C/B計測制御電源盤区域送風機	S
			HECWポンプ(A)(C)	S	タービン46	210以上	1.75/台	5775	C/B計測制御電源盤区域送風機	S

東海第二発電所 (2018.9.18版)

火災 区画	区画 (部屋) 名称	火災防護 対策が必 要な機器 の有無 ^{※1}	油内包設備		内包量 (L) ^{※3}	個容量 (L) ^{※3}	換気・空調設備			
			名称	耐震クラス			名称	耐震クラス		
無	無	無	原子炉建屋給気ファン(A)	C	6	1	0	1ドーム建屋給排気ファン	C	
			原子炉建屋給気ファン(B)	C	6					
			濃縮廃液ポンプ(A)	B	1	5,704	0	0	1ドーム建屋給排気ファン	C
			濃縮廃液ポンプ(B)	B	1					
			濃縮廃液ポンプ(C)	B	1					
			所内排水復水収集ポンプ(A)	C	0.36	2,176	0	0	1ドーム建屋給排気ファン	C
			所内排水復水収集ポンプ(B)	C	0.36					
			コンセント給排気ポンプ(A)	B	0.46					
			コンセント給排気ポンプ(B)	B	0.46	4,176	0	0	1ドーム建屋給排気ファン	C
			廃液中和ポンプ(A)	B	1.4					
			廃液中和ポンプ(B)	B	1.4	3,698	0	0	1ドーム建屋給排気ファン	C
			床ドレンスラグデkantポンプ	B	0.23					
床ドレンスラグポンプ	B	1								
廃液スラグデkantポンプ(A)	B	0.8								
廃液スラグポンプ(A)	B	1								
廃液スラグデkantポンプ(B)	B	0.8								
床ドレンスラグ逆洗水ポンプ	B	0.8	2,429	0	0	1ドーム建屋給排気ファン	C			
廃液収集フィルター逆洗水ポンプ(A)	B	0.8								
廃液収集フィルター逆洗水ポンプ(B)	B	0.8	3,102	0	0	1ドーム建屋給排気ファン	C			

島根原子力発電所 2号炉

区画 番号	区画 名称	火災防護 対策が必 要な機器 の有無 ^{※1}	油内包機器		油の種類 ^{※2}	油の引火点(℃) ^{※3}	内包量		個容量 (L)	換気設備	
			名称	耐震 クラス			(L)	(L)		名称	耐震 クラス
T-2F-09	固定子冷却装置室	無	真空槽	C	タービン32	240	4300	2700	専用電気室送風機	C	
T-2F-11	タービン冷却装置室	無	A, B-タービン冷却装置	C	タービン36	248	各1.3	34.4	タービン建物送風機	C	
T-2F-16	排ガス除塵装置	無	排ガス除塵装置出口パイプアルミブラケットポンプ	C	1130H, R-4	200	0.3	48	タービン建物送風機	C	
T-2F-22	タービン冷却装置室	無	タービン冷却装置	C	1130H, R-4	200	0.3	40	タービン建物送風機	C	
T-2F-24	主油タンク室	無	A, B-主油タンク	C	タービン32	240	45300	76000	タービン建物送風機	C	
			吸込ポンプ	C							
			ターニングポンプ	C							
			非常用機変換ポンプ	C							
			オイルポンプ	C							
			A, B-RFPタービン油タンク	C							
A, B-RFPタービン油タンク	C										
T-3F-02	タービン室	無	タービン冷却装置	C	タービン32	240	各1.5	850.4	タービン建物送風機	C	
T-3F-11	タービン室	無	A, B-タービン駆動ポンプ	B	タービン32	240	各36.1	-	タービン建物送風機	C	
			タービン	B							
			A, B, C, D, E, F, G, H-タービン油ポンプ	B							
			A, B-タービン給水ポンプ	B							
			A, B-タービン給水ポンプ	B							
			A, B-タービン給水ポンプ	B							
T-4F-01	1号機室	無	A, B, C-タービン建物送風機	C	タービン32	240	各7	各94	タービン建物送風機	C	
Y-15	燃料油貯蔵タンク室	有	A-ディーゼル燃料貯蔵タンク	S	燃料油(軽油)	45~70	170000	523000	-	-	
Y-16	燃料油貯蔵タンク室	有	B-ディーゼル燃料貯蔵タンク	S	燃料油(軽油)	45~70	170000	515000	-	-	
Y-17	燃料油貯蔵タンク室	有	C-ディーゼル燃料貯蔵タンク	S	燃料油(軽油)	45~70	170000	515000	-	-	
Y-24A	原子炉補機冷却水ポンプ室(取水槽)	有	B, D-原子炉補機冷却水ポンプ用電動機	S	タービン56	248	各165	B:100.2 D:171.1	自然換気	-	
Y-24B	原子炉補機冷却水ポンプ室(取水槽)	有	A, C-原子炉補機冷却水ポンプ用電動機	S	タービン56	248	各165	A:171.1 C:179.1	自然換気	-	
Y-25	循環水ポンプ室(取水槽)	有	A, B-除じんポンプ	C	タービン36	244	各1.6	各14.2	自然換気	-	
Y-26	原子炉補機冷却水ポンプ室(取水槽)	有	原子炉補機冷却水ポンプ用電動機	-	タービン36	244	0.2	55	自然換気	-	
Y-38	緊急時対策用燃料地下タンク	有	R S W ストロー切断機	-	タービン36	244	1	63	自然換気	-	

・設備の相違
【柏崎6/7, 東海第二】
油内包機器及び堰の
容量の相違

柏崎刈羽原子力発電所 6/7号炉 (2017.12.20版)

東海第二発電所 (2018.9.18版)

島根原子力発電所 2号炉

備考

火災区域又は火災区画番号	火災区域又は火災区画名称	火災防護対策が必要な機器の有無 ^{※1}	油内包機器		油の種類 ^{※2}	油の引火点(°C) ^{※3}	内包量		換気設備	
			名称	耐震 ^{※4}			(L)	(L)	名称	耐震 ^{※4}
C-1-4	6号機 HECW(B)(D)冷凍機室	有	HECW冷凍機(B)(D)	S	タービン68	212以上	80/台	7125	C/B計測制御電源盤区域送排風機	S
			HECWポンプ(B)(D)	S	タービン46	210以上	1.75/台	7125	C/B計測制御電源盤区域送排風機	S
RW-B3 F-01	HCWシフトポンプ室	無	HCWサンプルポンプ(A)(B)	C	タービン46	210以上	1.45/台	2700	廃棄物処理建屋送排風機	C
RW-B3 F-04	HCW蒸留水ポンプ室	無	HCW蒸留水ポンプ	C	タービン46	210以上	1.05	1500	廃棄物処理建屋送排風機	C
RW-B3 F-06	濃縮廃液ポンプ室	無	濃縮廃液ポンプ(A)(B)	C	タービン46	210以上	1.75/台	6510	廃棄物処理建屋送排風機	C
RW-B3 F-07	LCWシフトポンプ室	無	LCWサンプルポンプ(A)(B)	C	タービン46	210以上	1.45/台	3520	廃棄物処理建屋送排風機	C
RW-B3 F-11	HSD収集ポンプ室	無	HSD収集ポンプ(A)(B)	C	タービン46	210以上	2.05/台	3350	廃棄物処理建屋送排風機	C
RW-B3 F-12	LCW収集ポンプ室	無	LCW収集ポンプ(A)(B)	C	タービン46	210以上	1.75/台	9990	廃棄物処理建屋送排風機	C
RW-B3 F-14	HCW収集ポンプ室	無	HCW収集ポンプ(A)(B)(C)	C	タービン46	210以上	2.05/台	12370	廃棄物処理建屋送排風機	C
RW-B3 F-15	クワリツラツラポンプ室	無	使用済樹脂槽デカントポンプ(A)(B)	C	タービン46	210以上	1.05/台	2010	廃棄物処理建屋送排風機	C
RW-B3 F-17	スラッジ移送ポンプ室	無	スラッジ移送ポンプ	C	タービン46	210以上	1.45	5790	廃棄物処理建屋送排風機	C
RW-B3 F-21	CUW粉末樹脂沈降分離槽デカントポンプ室	無	CUW粉末樹脂沈降分離槽デカントポンプ(A)(B)	C	タービン46	210以上	1.05/台	6040	廃棄物処理建屋送排風機	C
RW-B3 F-22	7号機、6号機 復水移送ポンプ室	有	MWCポンプ(A)(B)(C)	B(Sa)	タービン32	208以上	1.5/台	36000	廃棄物処理建屋送排風機	C
RW-B3 F-26	7号機 HNCW 冷凍機室	無	凝縮水回収設備凝縮水移送ポンプ(A)(B)	C	タービン46	210以上	1.05/台	79900	RW電気品区域送排風機	C
RW-B2 F-07	6号機 HNCW 冷凍機室	無	HNCW冷凍機(A)(B)(C)(D)(E)	C	タービン68	212以上	160/台		RW電気品区域送排風機	S
			HNCWポンプ(A)(B)(C)(D)(E)	C	タービン46	210以上	2.15/台	96897	RW電気品区域送排風機	S

火災区域	区画(部屋)名称	火災防護対策が必要な機器の有無 ^{※1}	油内包設備		内包量(L) ^{※3}	庫容量(L) ^{※3}	換気・空調設備				
			名称	耐震 ^{※4}			名称	耐震 ^{※4}			
無	無	無	タービンポンプ(A)	B	1.4	4,110	7号機建屋給排気ファン	C			
			タービンポンプ(B)	B	1.4						
			床下集油ポンプ	B	1.4						
			廃液収集ポンプ	B	1.4						
			無	無	無	洗濯廃液ポンプ(A)	B	0.62	3,378	7号機建屋給排気ファン	C
						洗濯廃液ポンプ(B)	B	0.62			
						使用済樹脂ポンプ	B	1			
						使用済粉末ポンプ	B	1			
						使用済粉末ポンプ(A)	B	0.8			
						使用済粉末ポンプ(B)	B	0.8			
			無	無	無	凝縮水ポンプ	B	0.5	1,953	7号機建屋給排気ファン	C
						床下集油ポンプ(A)	B	0.5			
						床下集油ポンプ(A)	B	0.5			
						廃液ポンプ(A)	B	1.2			
廃液ポンプ(B)	B	1.2									
中和苛性ポンプ	C	6									
無	無	無	中和硫酸ポンプ	C	6	1,227	7号機建屋給排気ファン	C			
			硝酸ソーダポンプ	C	23						
			ブイポンプ(A)	C	2.1						
			ブイポンプ(B)	C	2.1						
			廃液フィルター保持ポンプ(A)	B	0.36						
			廃液フィルター保持ポンプ(B)	B	0.36						

区画番号	区画名称	火災防護対策が必要な機器の有無 ^{※1}	油内包機器		油の種類 ^{※2}	油の引火点(°C) ^{※3}	内包量		庫容量	換気設備	
			名称	耐震 ^{※4}			(L)	(L)		名称	耐震 ^{※4}
Y-30	軽油タンク室(1)	有	ガスタービン発電機用軽油タンク	-(S)	燃料油(軽油)	45~70	50000	693070	自然換気	-	
Y-70	B-100燃料貯蔵タンク室(1)	有	B1-ディーゼル燃料貯蔵タンク	S	燃料油(軽油)	45~70	104013	399000	-	-	
Y-71	B-100燃料貯蔵タンク室(2)	有	B2-ディーゼル燃料貯蔵タンク	S	燃料油(軽油)	45~70	104013	399000	-	-	
Y-72	B-100燃料貯蔵タンク室(3)	有	B3-ディーゼル燃料貯蔵タンク	S	燃料油(軽油)	45~70	104013	399000	-	-	
Y-81-02	原子炉冷却水ポンプ室	有	A、B-原子炉冷却水ポンプ	-(S)	タービン油	240	各3.7	1500	原子炉冷却水ポンプ送排風機、原子炉冷却水ポンプ送排風機	C(S)	
Y-S2-03	第1ベントフィルタスクラパ器室	無	第1ベントフィルタスクラパ器排水ポンプ	-	シユル、クワイル	226	6.9	33	第1ベントフィルタスクラパ器排水ポンプ送排風機	C(S)	
G-1F-001	ガスタービン発電機(2)	有	2号ガスタービン発電機	S	タービン油	250	300	29970	2号ガスタービン送排風機(A)、(B)、タービン油ロージャ換気ファン	-(S)	
			2号ガスタービン発電機用サービスタック	-(S)	燃料油(軽油)	45~70	7900	10810			
G-1F-001	ガスタービン発電機(1)	有	1号ガスタービン発電機	S	タービン油	250	300	30600	1号ガスタービン送排風機(A)、(B)、タービン油ロージャ換気ファン	-(S)	
			1号ガスタービン発電機用サービスタック	-(S)	燃料油(軽油)	45~70	7900	10810			

・設備の相違
【柏崎6/7, 東海第二】
油内包機器及び堰の容量の相違

柏崎刈羽原子力発電所 6 / 7号炉 (2017. 12. 20版)

火災区 域又は 火災区 画番号	火災区域又は 火災区画名称	火災防護対策 が必要な機器 の有無*	油内包設備		油の種類**	油の 引火点 (℃) **1	内包量 (L)	容量 (L)	換気設備	
			名称	耐震 クラス					名称	耐震 クラス
RW-B1 F-04	通路	無	HCV中和装置苛 性ソーダポン プ(A)(B)	C	ボンノック M-150 パントルタ B	242	3.3/台	400	廃棄物処理建 屋送排風機	C
			HCV中和装置硫 酸ポンプ (A)(B)	C	ボンノック M-150 パントルタ B	242	3.5/台	370	廃棄物処理建 屋送排風機	C
			CONシール水 ポンプ(A)(B)	C	タービン 46	210以上	1.45/台	3110	廃棄物処理建 屋送排風機	C
RW-2F -06	LCWろ過塔・予 室	無	LCW通水ポンプ (A)(B)	C	タービン 46	210以上	1.05/台	5110	廃棄物処理建 屋送排風機	C
RW-3F -06	RW/B 排気地 理装置室	無	RIP-MOセット (A)(B)	C	タービン 46	210以上	3000/台	31324	MOセット室送 風機	C
DGPD- 01	軽油貯蔵タン ク	有	6号機軽油タン ク(A)(B)	S	軽油	45	565000/ 台	120400 0	自然換気(屋 外)	—

東海第二発電所 (2018. 9. 18版)

火災 区画	区画 (部屋) 名称	火災防護 対策が必 要な機器 の有無**1	油内包設備		内包量 (L) **3	容量 (L) **3	換気・空調設備	
			名称	耐震クラス			名称	耐震クラス
		無	凝縮水収集ポンプ	B	1.7	3,248	7号棟建屋 給排気ファン	C
		無	クワリファイヤ供給ポンプ	B	0.36	3,859	7号棟建屋 給排気ファン	C
		無	コンセントレー消泡ポンプ	B	6	1,658	7号棟建屋 給排気ファン	C
		無	スパーキングポンプ	C	13.2	2,209	7号棟建屋 給排気ファン	C
		有	常設代替高圧 電源装置 A, B	Ss 機能維持	燃料油 994.6 潤滑油 155.9	—***	自然換気	—
		有	常設代替高圧 電源装置 C, D	Ss 機能維持	燃料油 994.6 潤滑油 155.9	—***	自然換気	—
		有	常設代替高圧 電源装置 E, F	C	燃料油 994.6 潤滑油 155.9	—***	自然換気	—
		有	常設低圧代替 注水系ポンプ	Ss 機能維持	3.7	—*	—	—
		有	緊急用海水 ポンプ	Ss 機能維持	250	—*	—	—
		有	残留熱除去系海水系 ポンプ A, C	S	560	約 200,000	自然換気	—
		有	補機冷却系海水系 ポンプ A, C	B	650			
		有	残留熱除去系海水系 ポンプ B, D	S	560	約 200,000	自然換気	—
		有	補機冷却系海水系 ポンプ B	B	650			
		有	軽油貯蔵タンク A	Ss 機能維持	400,000	約 1,380,000 ***	—	—
		有	軽油貯蔵タンク B	Ss 機能維持	400,000	約 1,380,000 ***	—	—
		有	可搬型用 軽油タンク	Ss 機能維持	30,000 × 4基	約 230,000 ***	—	—
		有	可搬型用 軽油タンク	Ss 機能維持	30,000 × 4基	約 230,000 ***	—	—
		有	緊急時対策所用 発電機燃料油 貯蔵タンク A	Ss 機能維持	75,000	約 120,000 ***	—	—

島根原子力発電所 2号炉

備考

・設備の相違
【柏崎 6/7, 東海第二】
油内包機器及び堰の
容量の相違

柏崎刈羽原子力発電所 6 / 7号炉 (2017. 12. 20 版)

東海第二発電所 (2018. 9. 18 版)

島根原子力発電所 2号炉

備考

火災 区画	区画 (部屋) 名称	火災防 対策が必 要な機器 の有無 ^{※1}	油内包設備		内包量 (L) ^{※3}	収容量 (L) ^{※2}	換気・空調設備	
			名称	耐震クラス			名称	耐震クラス
		有	緊急時対策所用 発電機燃料油 貯蔵タンク B	Ss 機能維持	75,000	約 120,000 ^{※2}	—	—
		有	緊急時対策所用 発電機 A 潤滑油タンク	Ss 機能維持	約 370	1200 [※]	発電機室 送・排風機 ファン	C
			緊急時対策所用 燃料油サービスタンク A	Ss 機能維持	約 830	1200 [※]	発電機室 送・排風機 ファン	C
		有	緊急時対策所用 発電機 B 潤滑油タンク	Ss 機能維持	約 370	1200 [※]	発電機室 送・排風機 ファン	C
			緊急時対策所用 燃料油サービスタンク B	Ss 機能維持	約 830	1200 [※]	発電機室 送・排風機 ファン	C
		無	固体廃棄物貯蔵庫 A 棟床ドレンポンプ (水中ポンプ)	—	1.3	—	—	—
		無	トラム運搬車	—	118	—	建屋換気系	C
			トラム運搬車	—	118			
			カブリンクォークリフト	—	104.5			
			バッテリーフォークリフト	—	37			
		無	トラム運搬車	—	118	—	建屋換気系	C
			バッテリーフォークリフト	—	37			
			バッテリーフォークリフト	—	37			
		無	仕分け・切断作業場 ※1 A	—	1.7	—	建屋換気系	C
			仕分け・切断作業場 ※1 B	—	1.7			
		無	搬出入エアレール	C	143	—	建屋換気系	C
			バッテリーフォークリフト	—	37			

・設備の相違
【柏崎 6/7, 東海第二】
油内包機器及び堰の
容量の相違

柏崎刈羽原子力発電所 6 / 7号炉 (2017. 12. 20 版)

東海第二発電所 (2018. 9. 18 版)

島根原子力発電所 2号炉

備考

火災 区画	区画 (部屋) 名称	火災防護 対策が必 要な機器 の有無 ^{※1}	油内包設備		内包量 (L) ^{※3}	堰容量 (L) ^{※3}	換気・空調設備	
			名称	耐震クラス			名称	耐震クラス
		無	バッテリーフォークリフト(10L)	—	120	—	建屋換気系	C
			低レベル放射性廃棄物 搬出検査装置	—	4			
			リーフフォークリフト	—	19			
			リーフフォークリフト	—	19			
			点検用リフト	—	2			
			排気ファンメンテナンス ホース	—	1.7			
			廃棄体搬出待ちエリア ホース	—	4			
			バッテリーフォークリフト	—	37			
			廃棄体搬出待ちエリア ホース	—	3.3			

※：建屋通路等に設置されている、または、新設機器ため、内包量以上の堰を設置する。
 ※※：地下タンク構造であり、タンク室の概略の容積を示す。
 ※※※：常設代替高圧電源装置エリアは高さ約12mの壁で囲まれており、燃料油、潤滑油の
 漏えいに十分な堰容量を有する。
 ※※※※：今後詳細設計実施

・設備の相違
【柏崎6/7，東海第二】
 油内包機器及び堰の
 容量の相違

第2表 火災区域又は火災区画内の
油内包機器と堰の容量 (7号炉)

※1 原子炉の高温停止及び低溫停止を達成し、維持するために必要な機器・放射性物質の貯蔵又は閉じ込め機能を有する機器・重大事故等対応設備のうち、火災防護に係る審査基準に基づく火災防護対策が必要な機器であり、耐震3クラスまたは5a機能維持設計の機器
 ※2 タービン○○等の○○はISO 粘度グレードを示す一般名称。(但し、NESオイルについては規格番号) 一般名称で分類されないものは製品名を記載
 ※3 一般名称を示す潤滑油については、使用している潤滑油の引火点の最低値を記載

火災区域又は火災区画番号	火災区域又は火災区画名称	火災防護対策が必要な機器の有無※1	油内包機器		油の種類※2	油の引火点(℃)※3	内包量		換気設備	
			名称	耐震クラス			(L)	備容量(L)		
R-B3F-01	RHR(A)ポンプ・熱交換器室	有	RHRポンプ(A)	S	タービン46	210以上	210	22500	原子炉区域・タービン区域送排風機	C
			RHR封水ポンプ(A)	S	タービン46	212以上			原子炉区域・タービン区域送排風機	C
R-B3F-02	RCICポンプ・制御室	有	RCICポンプ	S	タービン32	208以上	160	15260	原子炉区域・タービン区域送排風機	C
R-B3F-03	HPCF(C)ポンプ室	有	HPCFポンプ(C)	S	タービン46	210以上	420	12000	原子炉区域・タービン区域送排風機	C
R-B3F-04	RHRポンプ(C)・熱交換器室	有	RHRポンプ(C)	S	タービン46	210以上	210	19200	原子炉区域・タービン区域送排風機	C
			RHR封水ポンプ(C)	S	タービン68	212以上			原子炉区域・タービン区域送排風機	C
R-B3F-10	RHR(B)ポンプ・熱交換器室	有	RHRポンプ(B)	S	タービン46	210以上	210	28160	原子炉区域・タービン区域送排風機	C
			RHR封水ポンプ(B)	S	タービン68	212以上			原子炉区域・タービン区域送排風機	C
R-B3F-11	HPCF(B)ポンプ室	有	HPCFポンプ(B)	S	タービン46	210以上	420	20880	原子炉区域・タービン区域送排風機	C
R-B3F-13	SPCUポンプ室	有	SPCUポンプ	B(Sa)	タービン32	208以上	3	1748	原子炉区域・タービン区域送排風機	C
R-B3F-18	CUW 逆洗水移送ポンプ・配管室	無	CUW 逆洗水移送ポンプ(A)	C	タービン46	210以上	1.45	6350	原子炉区域・タービン区域送排風機	C
			CUW 逆洗水移送ポンプ(B)	C	タービン46	210以上			原子炉区域・タービン区域送排風機	C

・設備の相違
 【柏崎6/7】
 油内包機器及び堰の容量の相違

柏崎刈羽原子力発電所 6 / 7号炉 (2017. 12. 20版)										東海第二発電所 (2018. 9. 18版)				島根原子力発電所 2号炉				備考
火災区域又は火災区域番号	火災区域又は火災区域名称	火災防護対策が必要な機器の有無 ^{※1}	油内包機器		油の種類 ^{※2}	油の引火点(°C) ^{※3}	内包量(L)	罐容量(L)	換気設備									
			名称	耐震クラス					名称	耐震クラス								
R-B3F-25	R/B地下3階通路	有	CRDポンプ(A)	B(Sa)	タービン32	208以上	220	419	原子炉区域・タービン区域送排風機	C								
			CRDポンプ(B)	B(Sa)	タービン32	208以上	220	419	原子炉区域・タービン区域送排風機	C								
R-1F-03	DG(A)室	有	DG(A)ディーゼル発電機本体	S	ディーゼル機関用油	250以上	2100	21400	非常用ディーゼル発電機電気品区域送排風機	S								
			DG(A)潤滑油供給タンク	S	ディーゼル機関用油	250以上	1800	21400	非常用ディーゼル発電機電気品区域送排風機	S								
			DG(A)燃料油ドレンユニット(ポンプ、タンク、配管)	C(Sa)	ディーゼル機関用油	250以上	184	21400	非常用ディーゼル発電機電気品区域送排風機	S								
R-1F-08	DG(C)室	有	DG(C)ディーゼル発電機本体	S	ディーゼル機関用油	250以上	2100	23100	非常用ディーゼル発電機電気品区域送排風機	S								
			DG(C)潤滑油供給タンク	S	ディーゼル機関用油	250以上	1800	23100	非常用ディーゼル発電機電気品区域送排風機	S								
			DG(C)燃料油ドレンユニット(ポンプ、タンク、配管)	C(Sa)	ディーゼル機関用油	250以上	184	23100	非常用ディーゼル発電機電気品区域送排風機	S								
R-1F-14	DG(B)室	有	DG(B)ディーゼル発電機本体	S	ディーゼル機関用油	250以上	2100	24000	非常用ディーゼル発電機電気品区域送排風機	S								
			DG(B)潤滑油供給タンク	S	ディーゼル機関用油	250以上	1800	24000	非常用ディーゼル発電機電気品区域送排風機	S								
			DG(B)燃料油ドレンユニット(ポンプ、タンク、配管)	C(Sa)	ディーゼル機関用油	250以上	184	24000	非常用ディーゼル発電機電気品区域送排風機	S								
R-1F-20	CUMアコトコングリア・ポンプ室	有	CUMプリコトポンプ	B(Sa)	タービン46	210以上	2.15	3.6	原子炉区域・タービン区域送排風機	C								

・設備の相違
【柏崎6/7】
油内包機器及び堰の容量の相違

柏崎刈羽原子力発電所 6 / 7号炉 (2017. 12. 20版)										東海第二発電所 (2018. 9. 18版)				島根原子力発電所 2号炉				備考
火災区域又は火災区画番号	火災区域又は火災区画名称	火災防護対策が必要な機器の有無 ^{※1}	油内包機器		油の種類 ^{※2}	油の引火点(°C) ^{※3}	内包量		換気設備		耐震クラス							
			名称	耐震クラス			(L)	(L)	名称	耐震クラス								
R-2F-17	FPCポンプ室	有	FPCポンプ(A)(B)	B(Sa)	タービン油	208以上	3/台	7289		原子炉区域・タービン区域送排風機	C							
R-3F-01	R/B地上3階通路	有	SLCポンプ(A)	S	ダブニューメカニクオイル68	255	66	106		原子炉区域・タービン区域送排風機	C							
					ダブニューメカニクオイル150	272												
R-3F-01	R/B地上3階通路	有	SLCポンプ(B)	S	ダブニューメカニクオイル68	255	66	135		原子炉区域・タービン区域送排風機	C							
					ダブニューメカニクオイル150	272												
R-3F-02	DG(A)燃料タンク室	有	DG(A)燃料タンク	S	軽油	45	18000	22200		非常用ディーゼル発電機電気品区域送排風機	S							
R-3F-05	DG(A)補機室	有	DG(A)空気圧縮機(1)	C(Sa)	フェアコーラルA100	275	9	14300		非常用ディーゼル発電機電気品区域送排風機	S							
												DG(A)空気圧縮機(2)	C(Sa)	フェアコーラルA100	275	9	非常用ディーゼル発電機電気品区域送排風機	S
R-3F-09	DG(C)補機室	有	DG(C)空気圧縮機(1)	C(Sa)	フェアコーラルA100	275	9	3100		非常用ディーゼル発電機電気品区域送排風機	S							
												DG(C)空気圧縮機(2)	C(Sa)	フェアコーラルA100	275	9	非常用ディーゼル発電機電気品区域送排風機	S
R-3F-11	DG(C)燃料タンク室	有	DG(C)燃料タンク	S	軽油	45	18000	22200		非常用ディーゼル発電機電気品区域送排風機	S							
R-3F-14	DG(B)燃料タンク室	有	DG(B)燃料タンク	S	軽油	45	18000	22200		非常用ディーゼル発電機電気品区域送排風機	S							

・設備の相違
【柏崎6/7】
油内包機器及び堰の容量の相違

柏崎刈羽原子力発電所 6 / 7号炉 (2017. 12. 20版)			東海第二発電所 (2018. 9. 18版)			島根原子力発電所 2号炉			備考		
火災区域又は火災区画番号	火災区域又は火災区画名称	火災防護対策が必要な機器の有無 [※]	油内包機器		油の種類 [※]	油の引火点(℃) [※]	内包量		機気設備		
			名称	耐震クラス			(L)	(L)	名称	耐震クラス	
R-3F-17	DG(B)補機・HWH熱交換器室	有	DG(B)変気圧縮機(1)	C(Ss)	フェアコーラル A100	275	9	9000	非常用ディーゼル発電機電気品区域送排風機	S	
			DG(B)変気圧縮機(2)	C(Ss)	フェアコーラル A100	275	9		非常用ディーゼル発電機電気品区域送排風機	S	
			HWH温水ループポンプ(A)(B)	C(Ss)	フェアコーラル A100	275	2.05/台	8500	原子炉区域・タービン区域送排風機	C	
T-B2F-07	高圧給水加熱器ドレンポンプ室	無	高圧ドレンポンプ(A)(B)(C)	B	タービン 32	208以上	372.6/台	42819	原子炉区域・タービン区域送排風機	C	
T-B2F-10	低圧復水ポンプ室	無	復水再回収ポンプ	B	タービン 32	208以上	0.8	153443	原子炉区域・タービン区域送排風機	C	
			低圧復水ポンプ(A)(B)(C)	B	タービン 46	210以上	145/台	179550	原子炉区域・タービン区域送排風機	C	
T-B2F-12	CF逆洗水ポンプ室	無	CF逆洗水移送ポンプ(A)(B)	B	タービン 46	210以上	1.75/台	6550	原子炉区域・タービン区域送排風機	C	
T-B2F-19	低圧給水加熱器ドレンポンプ室	無	低圧ドレンポンプ(A)(B)(C)	B	タービン 32	208以上	4.8/台	242490	原子炉区域・タービン区域送排風機	C	
T-BM2F-01	油清浄機室	無	油清浄機	C	タービン 32	208以上	8000	44392	原子炉区域・タービン区域送排風機	C	
			タービンろ過ポンプ	C	タービン 32	208以上	1.5		原子炉区域・タービン区域送排風機	C	
			油フラッシングフィルタ	C	タービン 32	208以上	80		原子炉区域・タービン区域送排風機	C	
T-BM2F-03	RFPPT主油ポンプ(A)室	無	給水ポンプタービン主油タンク(A)	B	タービン 32	208以上	6790	154480	原子炉区域・タービン区域送排風機	C	
			給水ポンプタービン油移送ポンプ(A)	B	タービン 32	208以上	0.5		原子炉区域・タービン区域送排風機	C	
			原子炉給水ポンプ駆動用蒸気タービン補助油タンク(A)	B	タービン 32	208以上	160		原子炉区域・タービン区域送排風機	C	

・設備の相違
【柏崎 6/7】
油内包機器及び堰の容量の相違

柏崎刈羽原子力発電所 6 / 7号炉 (2017. 12. 20版)										東海第二発電所 (2018. 9. 18版)										島根原子力発電所 2号炉										備考									
火災区域又は火災区画番号	火災区域又は火災区画名称	火災防護対策が必要な機器の有無 ^{※1}	油内包機器		油の種類 ^{※2}	油の引火点(℃) ^{※3}	内包量		履容量	換気設備																													
			名称	耐震クラス			(L)	(L)		名称	耐震クラス																												
T-BM2 F-04	RFP主油ポンプ(B)室	無	給水ポンプタービン主油タンク(B)	B	タービン32	208以上	6790	113120		原子炉区域・タービン区域送排風機	C																												
			給水ポンプタービン油移送ポンプ(B)	B	タービン32	208以上	0.5			原子炉区域・タービン区域送排風機	C																												
			原子炉給水ポンプ駆動用蒸気タービン補助油タンク(B)	B	タービン32	208以上	160			原子炉区域・タービン区域送排風機	C																												
T-BM2 F-05	T/A地下中2階通路	無	EHC冷却水回収ポンプ	B	タービン32	208以上	1	5703	原子炉区域・タービン区域送排風機	C																													
T-BM2 F-06	EHC高圧制御油圧ユニット室	無	EHC高圧油圧ユニット	B	ファイヤケエルEHC	254	3800	120680		原子炉区域・タービン区域送排風機	C																												
			EHC制御油圧ユニット	B	ファイヤケエルEHC	254	3800			原子炉区域・タービン区域送排風機	C																												
T-BM2 F-07	油受タンク室	無	油受タンク(A)(B)	C	タービン32	208以上	49000/基	121100		原子炉区域・タービン区域送排風機	C																												
			油移送ポンプ	C	タービン32	208以上	3			原子炉区域・タービン区域送排風機	C																												
T-BM2 F-12	復水器真空ポンプ室	無	復水器真空ポンプ用封水ポンプ	B	タービン32	208以上	0.58	208471	原子炉区域・タービン区域送排風機	C																													
T-BM2 F-17	IA・SA空気圧縮装置室	無	SA空気圧縮機(A)(B)	C	フェアコールA68	248	35/台	32441		原子炉区域・タービン区域送排風機	C																												
			IA空気圧縮機(A)(B)	C	フェアコールA68	248	35/台			原子炉区域・タービン区域送排風機	C																												
			IA除塵装置(A)(B)	C	フェアコールA68	248	1/台			原子炉区域・タービン区域送排風機	C																												
T-B1F -03	タービン駆動原子炉給水ポンプ室	無	タービン駆動原子炉給水ポンプ(A)(B)	B	タービン46	210以上	13580	389000	原子炉区域・タービン区域送排風機	C																													

・設備の相違
【柏崎6/7】
油内包機器及び堰の容量の相違

柏崎刈羽原子力発電所 6 / 7号炉 (2017. 12. 20版)										東海第二発電所 (2018. 9. 18版)										島根原子力発電所 2号炉										備考									
火災区域又は火災区画番号	火災区域又は火災区画名称	火災防護対策が必要な機器の有無 ^①	油内包機器		油の種類 ^②	油の引火点(℃) ^③	内包量(L)	総容量(L)	換気設備																														
			名称	耐震クラス					名称	耐震クラス																													
T-BIF-04	T/A地下1階通路	無	電動機駆動原子炉給水ポンプ(A)(B)	B	タービン32	208以上	1400/台	13684	原子炉区域・タービン区域送排風機	C																													
			高圧復水ポンプ(A)(B)(C)	B	タービン32	208以上	420/台	18663	原子炉区域・タービン区域送排風機	C																													
T-1F-01	主油貯け室	無	主油タンク	C	タービン32	208以上	58000	87040	原子炉区域・タービン区域送排風機	C																													
			主油フラッシングポンプ	C	タービン32	208以上	100		原子炉区域・タービン区域送排風機	C																													
T-1F-13	密封油装置室	無	密封油制御装置	C	タービン32	208以上	3000	7248	原子炉区域・タービン区域送排風機	C																													
H-B2F-03	TCWポンプ・熱交換器室	有	TCWポンプ(A)(B)(C)	C(Ss)	タービン32	208以上	9/台	61887	原子炉区域・タービン区域送排風機	C																													
H-B2F-06	電解鉄付供給装置室	無	鉄イオン海水供給ポンプ	C	タービン32	208以上	0.5	80325	原子炉区域・タービン区域送排風機	C																													
H-B2F-09	C系RCWポンプ・熱交換器室	有	RCWポンプ(C)	S	タービン32	208以上	5.9	7420	海水熱交換器区域非常用送風機	S																													
			RCWポンプ(F)	S	タービン32	208以上	5.9		海水熱交換器区域非常用送風機	S																													
H-B1F-04	B系RCWポンプ・熱交換器室	有	RCWポンプ(B)	S	タービン32	208以上	5.9	41440	海水熱交換器区域非常用送風機	S																													
			RCWポンプ(E)	S	タービン32	208以上	5.9		海水熱交換器区域非常用送風機	S																													
			RSWポンプ(B)	S	タービン46	210以上	80		海水熱交換器区域非常用送風機	S																													
			RSWポンプ(E)	S	タービン46	210以上	80		海水熱交換器区域非常用送風機	S																													
H-B1F-05	TSWポンプ室	無	TSWポンプ(A)(B)(C)	C	タービン46	210以上	31/台	23115	原子炉区域・タービン区域送排風機	C																													
H-B1F-06	循環水ポンプ(C)室	無	循環水ポンプ(C)	C	タービン46	210以上	1300	36635	原子炉区域・タービン区域送排風機	C																													
H-B1F-07	循環水ポンプ(B)室	無	循環水ポンプ(B)	C	タービン46	210以上	1300		原子炉区域・タービン区域送排風機	C																													

・設備の相違
【柏崎6/7】
油内包機器及び堰の容量の相違

柏崎刈羽原子力発電所 6 / 7号炉 (2017. 12. 20版)										東海第二発電所 (2018. 9. 18版)										島根原子力発電所 2号炉										備考									
火災区域又は火災区域番号	火災区域又は火災区域名称	火災防護対策が必要な機器の有無 ^{※1}	油内包機器		油の種類 ^{※2}	油の引火点(℃) ^{※3}	内包量(L)	貯容量(L)	換気設備																														
			名称	耐震クラス					名称	耐震クラス																													
H-B1F-08	循環水ポンプ(A)室	無	循環水ポンプ(A)	C	タービン46	210以上	1300	36635		原子炉区域・タービン区域送排風機	C																												
H-B1F-09	A系RCWポンプ・熱交換器室	有	RCWポンプ(A)	S	タービン32	208以上	5.9	71250		海水熱交換器区域非常用送風機	S																												
			RCWポンプ(D)	S	タービン32	208以上	5.9			海水熱交換器区域非常用送風機	S																												
			RSWポンプ(A)	S	タービン46	210以上	60			海水熱交換器区域非常用送風機	S																												
			RSWポンプ(D)	S	タービン46	210以上	60			海水熱交換器区域非常用送風機	S																												
H-B1F-10	C系RSWポンプ室	有	RSWポンプ(C)	S	タービン46	210以上	60	7920		海水熱交換器区域非常用送風機	S																												
			RSWポンプ(F)	S	タービン46	210以上	60			海水熱交換器区域非常用送風機	S																												
C-B2F-01	7号機HECW冷凍機(B)(D)室	有	HECWポンプ(B)	S	タービン46	210以上	1.45	10725		C/B計測制御電源盤区域送排風機	S																												
			HECWポンプ(D)	S	タービン46	210以上	1.45	10725		C/B計測制御電源盤区域送排風機	S																												
			HECW冷凍機(B)	S	日立ターボ冷凍機油68N	243	160	10725		C/B計測制御電源盤区域送排風機	S																												
			HECW冷凍機(D)	S	日立ターボ冷凍機油68N	243	160	10725		C/B計測制御電源盤区域送排風機	S																												
C-B2F-02	7号機HECW冷凍機(A)(C)室	有	HECWポンプ(A)	S	タービン46	210以上	1.45	7125		C/B計測制御電源盤区域送排風機	S																												
			HECWポンプ(C)	S	タービン46	210以上	1.45	7125		C/B計測制御電源盤区域送排風機	S																												
			HECW冷凍機(A)	S	日立ターボ冷凍機油68N	243	160	7125		C/B計測制御電源盤区域送排風機	S																												
			HECW冷凍機(C)	S	日立ターボ冷凍機油68N	243	160	7125		C/B計測制御電源盤区域送排風機	S																												
Rw-B3F-22	7号機、6号機復水移送ポンプ室	有	K-7 MURCポンプ(A)(B)(C)	B(Ss)	タービン46	210以上	1/台	36000		廃棄物処理建屋送排風機	C																												
Rw-B3F-26	冷凍機室	無	K-7 HNCW冷凍機(A)(B)(C)(D)	C	日立ターボ冷凍機油68N	243	180/台	81125		Rw電気品区域送排風機	C																												
			K-7 HNCWポンプ(A)(B)(C)(D)	C	タービン46	210以上	2.15/台			Rw電気品区域送排風機	C																												

火災区域又は火災区域番号	火災区域又は火災区域名称	火災防護対策が必要な機器の有無 ^{※1}	油内包機器		油の種類 ^{※2}	油の引火点(℃) ^{※3}	内包量(L)	貯容量(L)	換気設備		
			名称	耐震クラス					名称	耐震クラス	
Rw-2F-05	MGセット室	無	RIP-MGセット(A)(B)	C	タービン32	208以上	1500/台	42681		MGセット室送風機	C
Rw-3F-01	冷凍機室	無	HNCW補助冷凍機	C	日立ターボ冷凍機油68N	243	160/台	18574		Rw電気品区域送排風機	C
			HNCW補助ポンプ	C	タービン46	210以上	2.05/台			Rw電気品区域送排風機	C
DGFO-04	軽油タンク	有	7号機軽油タンク(A)(B)	S	軽油	45	565000/台	1204000		自然換気(屋外)	-

・設備の相違
【柏崎6/7】
油内包機器及び堰の容量の相違

復水移送ポンプ



堰

第1図：堰の設置状況






凡例
← 堰

第1図 堰の設置状況

柏崎刈羽原子力発電所 6 / 7 号炉 (2017. 12. 20 版)	東海第二発電所 (2018. 9. 18 版)	島根原子力発電所 2 号炉	備考
<p style="text-align: center;">添付資料 2</p> <p style="text-align: center;"><u>柏崎刈羽原子力発電所 6 号及び 7 号炉</u> 重大事故等対処施設における 難燃ケーブルの使用について</p>	<p style="text-align: center;">添付資料 2</p> <p style="text-align: center;">難燃ケーブルの使用について</p>	<p style="text-align: center;">添付資料 2</p> <p style="text-align: center;"><u>島根原子力発電所 2 号炉の重大事故等対処施設</u> における難燃ケーブルの使用について</p>	

柏崎刈羽原子力発電所 6 / 7号炉 (2017. 12. 20 版)	東海第二発電所 (2018. 9. 18 版)	島根原子力発電所 2号炉	備考
<p style="text-align: right;">添付資料 2</p> <p style="text-align: center;"><u>柏崎刈羽原子力発電所 6号及び7号炉</u> 重大事故等対処施設における難燃ケーブルの使用について</p> <p>1. はじめに 柏崎刈羽原子力発電所 6号及び7号炉において、「実用発電用原子炉及びその附属施設の火災防護に係る審査基準」(以下「火災防護に係る審査基準」という。)の要求に基づき、重大事故等対処施設に使用するケーブルについて、調査結果を以下に示す。</p> <p>2. 難燃ケーブルの要求事項 「火災防護に係る審査基準」における難燃ケーブルの要求事項を以下に示す。</p>	<p style="text-align: right;">添付資料 2</p> <p style="text-align: center;"><u>難燃ケーブルの使用について</u></p> <p>1. はじめに 東海第二発電所において、「実用発電用原子炉及びその附属施設の火災防護に係る審査基準」(以下「火災防護に係る審査基準」という。)の要求に基づき、重大事故等対処施設に使用するケーブルについて、<u>第1表</u>に示す。 <u>なお、新設する重大事故等対処施設に用いるケーブルは第1表に示す難燃性の確認されたケーブルとするが、設計基準事故対処設備かつ重大事故等対処施設である既設設備には非難燃ケーブルが使用されており、これらについては、非難燃ケーブル及びケーブルトレイを不燃材の防火シートで覆い難燃ケーブルを使用した場合と同等以上の難燃性能を確認した代替措置(「複合体」)を使用することから、他の重大事故等対処施設に影響を及ぼすおそれはない。これらについては、設置許可基準規則、火災防護に係る審査基準への適合性を8条別添4にて説明する。</u></p> <p>2. 難燃ケーブルの要求事項 「火災防護に係る審査基準」における難燃ケーブルの要求事項を以下に示す。</p>	<p style="text-align: right;">添付資料 2</p> <p style="text-align: center;"><u>島根原子力発電所2号炉の重大事故等対処施設における</u> <u>難燃ケーブルの使用について</u></p> <p>1. はじめに 島根原子力発電所2号炉において、「実用発電用原子炉及びその附属施設の火災防護に係る審査基準」(以下「火災防護に係る審査基準」という。)の要求に基づき、重大事故等対処施設に使用するケーブルについて、調査結果を以下に示す。</p> <p>2. 難燃ケーブルの要求事項 「火災防護に係る審査基準」における難燃ケーブルの要求事項を以下に示す。</p>	<p>・設備の相違 【東海第二】 島根2号炉の重大事故等対処施設では、IEEE383 試験およびUL垂直燃焼試験により難燃性を確認した難燃ケーブルを使用</p>

柏崎刈羽原子力発電所 6 / 7号炉 (2017. 12. 20 版)	東海第二発電所 (2018. 9. 18 版)	島根原子力発電所 2号炉	備考
<p>2. 1 火災発生防止</p> <p>2.1.2 安全機能を有する構築物、系統及び機器は、以下の各号に掲げるとおり、不燃性材料又は難燃性材料を使用した設計であること。ただし、当該構築物、系統及び機器の材料が、不燃性材料又は難燃性材料と同等以上の性能を有するもの（以下「代替材料」という。）である場合、もしくは、当該構築物、系統及び機器の機能を確保するために必要な代替材料の使用が技術上困難な場合であって、当該構築物、系統及び機器における火災に起因して他の安全機能を有する構築物、系統及び機器において火災が発生することを防止するための措置が講じられている場合は、この限りではない。</p> <p>(3) ケーブルは難燃ケーブルを使用すること。</p> <p>(参考)</p> <p>「当該構築物、系統及び機器の機能を確保するために必要な代替材料の使用が技術上困難な場合であって、当該構築物、系統及び機器における火災に起因して他の安全機能を有する構築物、系統及び機器において火災が発生することを防止するための措置が講じられている場合」とは、ポンプ、弁等の駆動部の潤滑油、機器躯体内部に設置される電気配線、不燃材料の表面に塗布されるコーティング剤等、当該材料が発火した場合においても、他の構築物、系統又は機器において火災を生じさせるおそれが小さい場合をいう。</p> <p>(3) 難燃ケーブルについて</p> <p>使用するケーブルについて、「火災により着火し難く、著しい燃焼をせず、また、加熱源を除去した場合はその燃焼部が広がらない性質」を有していることが、延焼性及び自己消火性の実証試験により示されていること。</p> <p>(実証試験の例)</p> <ul style="list-style-type: none"> ・自己消火性の実証試験・・・UL 垂直燃焼試験 ・延焼性の実証試験・・・IEEE383 または IEEE1202 	<p>2. 1 火災発生防止</p> <p>2.1.2 安全機能を有する構築物、系統及び機器は、以下の各号に掲げるとおり、不燃性材料又は難燃性材料を使用した設計であること。ただし、当該構築物、系統及び機器の材料が、不燃性材料又は難燃性材料と同等以上の性能を有するもの（以下「代替材料」という。）である場合、もしくは、当該構築物、系統及び機器の機能を確保するために必要な代替材料の使用が技術上困難な場合であって、当該構築物、系統及び機器における火災に起因して他の安全機能を有する構築物、系統及び機器において火災が発生することを防止するための措置が講じられている場合は、この限りではない。</p> <p>(3) ケーブルは難燃ケーブルを使用すること。</p> <p>(参考)</p> <p>「当該構築物、系統及び機器の機能を確保するために必要な代替材料の使用が技術上困難な場合であって、当該構築物、系統及び機器における火災に起因して他の安全機能を有する構築物、系統及び機器において火災が発生することを防止するための措置が講じられている場合」とは、ポンプ、弁等の駆動部の潤滑油、機器躯体内部に設置される電気配線、不燃材料の表面に塗布されるコーティング剤等、当該材料が発火した場合においても、他の構築物、系統又は機器において火災を生じさせるおそれが小さい場合をいう。</p> <p>(3) 難燃ケーブルについて</p> <p>使用するケーブルについて、「火災により着火し難く、著しい燃焼をせず、また、加熱源を除去した場合はその燃焼部が広がらない性質」を有していることが、延焼性及び自己消火性の実証試験により示されていること。</p> <p>(実証試験の例)</p> <ul style="list-style-type: none"> ・自己消火性の実証試験・・・UL 垂直燃焼試験 ・延焼性の実証試験・・・IEEE383 または IEEE1202 	<p>2. 1 火災発生防止</p> <p>2.1.2 安全機能を有する構築物、系統及び機器は、以下の各号に掲げるとおり、不燃性材料又は難燃性材料を使用した設計であること。ただし、当該構築物、系統及び機器の材料が、不燃性材料又は難燃性材料と同等以上の性能を有するもの（以下「代替材料」という。）である場合、もしくは、当該構築物、系統及び機器の機能を確保するために必要な代替材料の使用が技術上困難な場合であって、当該構築物、系統及び機器における火災に起因して他の安全機能を有する構築物、系統及び機器において火災が発生することを防止するための措置が講じられている場合は、この限りではない。</p> <p>(3) ケーブルは難燃ケーブルを使用すること。</p> <p>(参考)</p> <p>「当該構築物、系統及び機器の機能を確保するために必要な代替材料の使用が技術上困難な場合であって、当該構築物、系統及び機器における火災に起因して他の安全機能を有する構築物、系統及び機器において火災が発生することを防止するための措置が講じられている場合」とは、ポンプ、弁等の駆動部の潤滑油、機器躯体内部に設置される電気配線、不燃材料の表面に塗布されるコーティング剤等、当該材料が発火した場合においても、他の構築物、系統又は機器において火災を生じさせるおそれが小さい場合をいう。</p> <p>(3) 難燃ケーブルについて</p> <p>使用するケーブルについて、「火災により着火し難く、著しい燃焼をせず、また、加熱源を除去した場合はその燃焼部が広がらない性質」を有していることが、延焼性及び自己消火性の実証試験により示されていること。</p> <p>(実証試験の例)</p> <ul style="list-style-type: none"> ・自己消火性の実証試験・・・UL 垂直燃焼試験 ・延焼性の実証試験・・・IEEE383 <u>又は</u>IEEE1202 	

柏崎刈羽原子力発電所 6 / 7号炉 (2017. 12. 20 版)	東海第二発電所 (2018. 9. 18 版)	島根原子力発電所 2号炉	備考
<p>3. 難燃ケーブルの使用対象箇所及び確認方法</p> <p>従来から、柏崎刈羽原子力発電所では実用上可能な限り難燃ケーブルの使用を要求してきている。</p> <p>「火災防護に係る審査基準」では、難燃ケーブルの使用にあたり、自己消火性の実証試験 (UL 垂直燃焼試験) 等による確認が追加されたことから、以下のフローに基づき対象箇所を選定し、ケーブル使用状況及び試験状況について調査、確認を行った。</p> <p>なお、ケーブルの試験方法の概要については、第1～3表に示す。</p>  <p>第1表: ケーブルのUL垂直燃焼試験とICEA垂直燃焼試験の概要</p>	<p>3. 難燃ケーブルの使用対象箇所及び確認方法</p> <p>東海第二発電所で使用するケーブルは、非難燃ケーブルに延焼防止剤を施し使用している。経年劣化等による機器の取替えや、新設に伴い敷設するケーブルは、実用上可能な限り難燃ケーブルを使用することとしている。</p> <p>「火災防護に係る審査基準」では、難燃ケーブルの使用にあたり、自己消火性の実証試験 (UL 垂直燃焼試験) 等による確認が要求されているため、以下のフローに基づき対象箇所を選定し、ケーブル使用状況及び試験状況について調査、確認を行った。</p> <p>なお、ケーブルの試験方法及び試験結果については、8条-別添1-資料4「安全機能を有する機器に使用するケーブルの難燃性について」に示すとおりである。</p> <p>※ OFケーブルの使用について</p> <p>OFケーブルは、屋外の開閉所と変圧器の間を専用の洞道内に敷設 (トラフの砂の中に設置) し使用しており、原子炉の安全停止を達成するためのケーブルではないことから、火災防護対象外である。なお、OFケーブルの火災による安全機能を有する機器等への影響はない。</p>  <p>第1図 難燃ケーブルの確認フロー</p>	<p>3. 難燃ケーブルの使用対象箇所及び確認方法</p> <p>従来から、島根原子力発電所では実用上可能な限り難燃ケーブルの使用を要求してきている。</p> <p>「火災防護に係る審査基準」では、難燃ケーブルの使用にあたり、自己消火性の実証試験 (UL 垂直燃焼試験) 等による確認が追加されたことから、以下のフローに基づき対象箇所を選定し、ケーブル使用状況及び試験状況について調査、確認を行った。</p> <p>なお、ケーブルの試験方法の概要については、第1表～第3表に示す。</p>  <p>第1表 ケーブルのUL垂直燃焼試験の概要</p>	<p>備考</p> <ul style="list-style-type: none"> ・設備の相違 【東海第二】 島根2号炉の重大事故等対処施設では、IEEE383試験およびUL垂直燃焼試験により難燃性を確認した難燃ケーブルを使用

試験名	UL 垂直燃焼試験	ICEA 垂直燃焼試験
試験装置概要	<p>試験装置概要 (単位mm)</p>	
試験内容	<ul style="list-style-type: none"> 試料を垂直に保持し、20度の角度でバーナの炎をあてる。 15秒着火、15秒休止を5回繰り返し、試料の燃焼の程度を調べる。 	<ul style="list-style-type: none"> 試料を垂直に保持し、20度の角度でバーナの炎をあてる。 15秒着火、15秒休止を5回繰り返し、試料の燃焼の程度を調べる。
燃焼源	・チリルバーナ	・チリルバーナ
バーナ熱量	・2.13MJ/h	・2.13MJ/h
使用燃料	・工業用メタンガス	・工業用メタンガス
判定基準	<ul style="list-style-type: none"> 残炎による燃焼が60秒を超えない。 表示旗が25%以上焼損しない。 落下物によって下に設置した綿が燃焼しない。 	<ul style="list-style-type: none"> 残炎による燃焼が60秒を超えない。 表示旗が25%以上焼損しない。

試験装置概要	
試験内容	<ul style="list-style-type: none"> 試料を垂直に保持し、20度の角度でバーナの炎をあてる。 15秒着火、15秒休止を5回繰り返し、試料の燃焼の程度を調べる。
燃焼源	・チリルバーナ
バーナ熱量	・2.14MJ/h
使用燃料	・工業用メタンガス
判定基準	<ul style="list-style-type: none"> 残炎時間が60秒を超えないこと。 インジケータの燃焼程度が25%未満であること。 落下物により脱脂綿が燃焼しないこと。

・設備の相違
【柏崎6/7, 東海第二】
 島根2号炉の重大事故等対処施設では、IEEE383試験及びUL垂直燃焼試験により難燃性を確認した難燃ケーブルを使用



第 2 表 : IEEE 383 std 1974 垂直トレイ燃焼試験の概要

第 2 表 IEEE383 Std 1974 垂直トレイ燃焼試験の概要

試験装置概要	
試験内容	<ul style="list-style-type: none"> バーナを点火し、20 分経過後バーナの燃焼を停止し、そのまま放置してケーブルの燃焼が自然に停止したならば試験を終了する。
燃焼源	<ul style="list-style-type: none"> リボンバーナ
バーナ熱量	<ul style="list-style-type: none"> 70,000BTU/h (73.3MJ/h)
使用燃料	<ul style="list-style-type: none"> 天然ガス若しくはプロパンガス
判定基準	<ul style="list-style-type: none"> ① バーナを消火後、自己消火した時のケーブルのシース及び絶縁体の最大損傷長が 1,800mm 未満であること。 ② 3 回の試験のいずれにおいても上記を満たすこと。

試験装置概要	
試験内容	<ul style="list-style-type: none"> バーナを点火し、20 分経過後バーナの燃焼を停止し、そのまま放置してケーブルの燃焼が自然に停止したならば試験を終了する。
燃焼源	<ul style="list-style-type: none"> リボンバーナ
バーナ熱量	<ul style="list-style-type: none"> 70,000BTU/H (73.3MJ/h)
使用燃料	<ul style="list-style-type: none"> 天然ガス若しくはプロパンガス
判定基準	<ul style="list-style-type: none"> バーナを消火後、自己消火した時のケーブルのシース及び絶縁体の損傷長さが 1800mm 未満であること。 3 回の試験のいずれも上記を満足すること。

・設備の相違
【東海第二】
 島根 2 号炉の重大事故等対処施設では、IEEE383 試験及び UL 垂直燃焼試験により難燃性を確認した難燃ケーブルを使用

柏崎刈羽原子力発電所 6 / 7号炉 (2017. 12. 20 版)		東海第二発電所 (2018. 9. 18 版)		島根原子力発電所 2号炉		備考	
第3表: IEEE1202 std 1991 垂直トレイ燃焼試験の概要				第3表 IEEE Std 1202-1991 垂直トレイ燃焼試験の概要		<ul style="list-style-type: none"> 設備の相違 【東海第二】 島根2号炉の重大事故等対処施設では、IEEE383試験及びUL垂直燃焼試験により難燃性を確認した難燃ケーブルを使用 	
試験装置概要							
試験内容	寸法	2,438 × 2,438 × 3,353 mm		燃焼室	寸法	2,438 × 2,438 × 3,353 mm	
	壁伝熱性能	6.8W/(m²K) 以下			壁伝熱性能	6.8W/(m²K) 以下	
	換気量	0.65 ± 0.02 m³/s			換気量	0.65 ± 0.02 m³/s	
	風速	1 m/s 以下			風速	1m/s 以下	
火源	燃料ガス調質	25 ± 5 °C Air 露点 0 度以下		火源	燃料ガス調質	25 ± 5 °C Air 露点 0 度以下	
	バーナ角度	20° 上向き			バーナ角度	20 度上向き	
試料	プレコンディショニング	18°C以上 3時間		試料	プレコンディショニング	18°C以上, 3時間	
判定基準	シース損傷距離	1,500mm 以下		判定基準	シース損傷距離	1,500mm 以下	

柏崎刈羽原子力発電所 6 / 7号炉 (2017.12.20版)	東海第二発電所 (2018.9.18版)	島根原子力発電所 2号炉	備考																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
<p>4. ケーブルの難燃性適合状況</p> <p>重大事故等対処施設に使用するケーブルについて、絶縁体とシースの組合せごとにリスト化を行い、それぞれについて調査を行った。第4表にケーブルの難燃性適合状況を示す。</p>	<p>4. ケーブルの難燃性適合状況</p> <p>第1表に重大事故等対処施設に使用するケーブルの難燃性確認結果を示す。</p>	<p>4. ケーブルの難燃性適合状況</p> <p>重大事故等対処施設に使用するケーブルについて、絶縁体とシースの組合せ毎にリスト化を行い、それぞれについて調査を行った。第4表にケーブルの難燃性適合状況を示す。</p>																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
<p>第4表：ケーブルの難燃性適合状況 (1/2)</p>	<p>第1表 ケーブルの難燃性確認結果</p>	<p>第4表 ケーブルの難燃性適合状況 (1/2)</p>																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
<table border="1"> <thead> <tr> <th>区分</th> <th>No.</th> <th>絶縁体</th> <th>シース</th> <th>UL垂直 燃焼試験</th> <th>IEEE383 or IEEE1202</th> <th>フロー 結果</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td rowspan="3">高圧 ケーブル</td><td>1</td><td>架橋 ポリエチレン</td><td>難燃ビニル</td><td>○</td><td>○</td><td>①</td></tr> <tr><td>2</td><td>架橋 ポリエチレン</td><td>難燃特殊 耐熱ビニル</td><td>○</td><td>○</td><td>①</td></tr> <tr><td>3</td><td>EPゴム</td><td>難燃クロロ ブレンゴム</td><td>○</td><td>○</td><td>①</td></tr> <tr><td rowspan="7">低圧 ケーブル</td><td>4</td><td>難燃架橋 ポリエチレン</td><td>難燃特殊 耐熱ビニル</td><td>○</td><td>○</td><td>①</td></tr> <tr><td>5</td><td>難燃架橋 ポリエチレン</td><td>難燃架橋 ポリエチレン</td><td>○</td><td>○</td><td>①</td></tr> <tr><td>6</td><td>難燃EPゴム</td><td>難燃クロロ ブレンゴム</td><td>○</td><td>○</td><td>①</td></tr> <tr><td>7</td><td>ノンハロゲン 難燃EPゴム</td><td>ノンハロゲン難燃 架橋ポリエチレン</td><td>○※2</td><td>○</td><td>①</td></tr> <tr><td>8</td><td>シリコンゴム</td><td>ガラス編組</td><td>○</td><td>○</td><td>①</td></tr> <tr><td>9</td><td>ETFE※1</td><td>難燃特殊 耐熱ビニル</td><td>○</td><td>○</td><td>①</td></tr> <tr><td>10</td><td>ETFE※1</td><td>難燃クロロ ブレンゴム</td><td>○</td><td>○</td><td>①</td></tr> <tr><td rowspan="6">同軸 ケーブル</td><td>11</td><td>耐放射線性架橋 ポリエチレン</td><td>難燃架橋 ポリエチレン</td><td>○</td><td>—</td><td>②</td></tr> <tr><td>12</td><td>耐放射線性架橋 ポリエチレン</td><td>難燃特殊 耐熱ビニル</td><td>○</td><td>—</td><td>②</td></tr> <tr><td>13</td><td>耐放射線性架橋 発泡ポリエチレン</td><td>難燃架橋 ポリエチレン</td><td>○</td><td>—</td><td>②</td></tr> <tr><td>14</td><td>耐放射線性架橋 発泡ポリエチレン</td><td>ノンハロゲン難燃 架橋ポリエチレン</td><td>○</td><td>○</td><td>①</td></tr> <tr><td>15</td><td>架橋 ポリエチレン</td><td>難燃架橋 ポリエチレン</td><td>○</td><td>○</td><td>①</td></tr> <tr><td>16</td><td>架橋 ポリエチレン</td><td>難燃特殊 耐熱ビニル</td><td>○</td><td>○</td><td>①</td></tr> <tr><td rowspan="2">光ファイバ ケーブル</td><td>17</td><td>FRP※3</td><td>難燃ビニル</td><td>○</td><td>○</td><td>①</td></tr> <tr><td>18</td><td>難燃FRP※3</td><td>難燃特殊 耐熱ビニル</td><td>○</td><td>○</td><td>①</td></tr> </tbody> </table>	区分	No.	絶縁体	シース	UL垂直 燃焼試験	IEEE383 or IEEE1202	フロー 結果	高圧 ケーブル	1	架橋 ポリエチレン	難燃ビニル	○	○	①	2	架橋 ポリエチレン	難燃特殊 耐熱ビニル	○	○	①	3	EPゴム	難燃クロロ ブレンゴム	○	○	①	低圧 ケーブル	4	難燃架橋 ポリエチレン	難燃特殊 耐熱ビニル	○	○	①	5	難燃架橋 ポリエチレン	難燃架橋 ポリエチレン	○	○	①	6	難燃EPゴム	難燃クロロ ブレンゴム	○	○	①	7	ノンハロゲン 難燃EPゴム	ノンハロゲン難燃 架橋ポリエチレン	○※2	○	①	8	シリコンゴム	ガラス編組	○	○	①	9	ETFE※1	難燃特殊 耐熱ビニル	○	○	①	10	ETFE※1	難燃クロロ ブレンゴム	○	○	①	同軸 ケーブル	11	耐放射線性架橋 ポリエチレン	難燃架橋 ポリエチレン	○	—	②	12	耐放射線性架橋 ポリエチレン	難燃特殊 耐熱ビニル	○	—	②	13	耐放射線性架橋 発泡ポリエチレン	難燃架橋 ポリエチレン	○	—	②	14	耐放射線性架橋 発泡ポリエチレン	ノンハロゲン難燃 架橋ポリエチレン	○	○	①	15	架橋 ポリエチレン	難燃架橋 ポリエチレン	○	○	①	16	架橋 ポリエチレン	難燃特殊 耐熱ビニル	○	○	①	光ファイバ ケーブル	17	FRP※3	難燃ビニル	○	○	①	18	難燃FRP※3	難燃特殊 耐熱ビニル	○	○	①	<table border="1"> <thead> <tr> <th>区分</th> <th>No.</th> <th>絶縁体</th> <th>シース</th> <th>UL垂直 燃焼試験</th> <th>IEEE383 or IEEE1202</th> <th>フロー 結果</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td rowspan="2">高圧 ケーブル</td><td>1</td><td>架橋 ポリエチレン</td><td>難燃ビニル</td><td>○</td><td>○</td><td>①</td></tr> <tr><td>2</td><td>架橋 ポリエチレン</td><td>難燃特殊 耐熱ビニル</td><td>○</td><td>○</td><td>①</td></tr> <tr><td rowspan="3">低圧 ケーブル</td><td>3</td><td>難燃架橋 ポリエチレン</td><td>難燃特殊 耐熱ビニル</td><td>○</td><td>○</td><td>①</td></tr> <tr><td>4</td><td>難燃EPゴム</td><td>難燃クロロ ブレンゴム</td><td>○</td><td>○</td><td>①</td></tr> <tr><td>5</td><td>シリコンゴム</td><td>ガラス編組</td><td>○</td><td>○</td><td>①</td></tr> <tr><td rowspan="7">制御 ケーブル</td><td>6</td><td>難燃架橋 ポリエチレン</td><td>難燃特殊 耐熱ビニル</td><td>○</td><td>○</td><td>①</td></tr> <tr><td>7</td><td>難燃架橋 ポリエチレン</td><td>難燃架橋 ポリエチレン</td><td>○</td><td>○</td><td>①</td></tr> <tr><td>8</td><td>難燃EPゴム</td><td>難燃クロロ ブレンゴム</td><td>○</td><td>○</td><td>①</td></tr> <tr><td>9</td><td>シリコンゴム</td><td>ガラス編組</td><td>○</td><td>○</td><td>①</td></tr> <tr><td>10</td><td>ETFE※1</td><td>難燃特殊 耐熱ビニル</td><td>○</td><td>○</td><td>①</td></tr> <tr><td>11</td><td>発泡ポリエチレン</td><td>難燃ポリエチレン</td><td>○</td><td>○</td><td>①</td></tr> <tr><td>12</td><td>耐放射線性架橋ポ リオレフィン</td><td>耐放射線性架橋難 燃ポリエチレン</td><td>○</td><td>○</td><td>①</td></tr> <tr><td rowspan="2">計装 ケーブル</td><td>13</td><td>難燃EPゴム</td><td>難燃クロロ ブレンゴム</td><td>○</td><td>○</td><td>①</td></tr> <tr><td>14</td><td>ETFE※1</td><td>難燃クロロ ブレンゴム</td><td>○</td><td>○</td><td>①</td></tr> </tbody> </table>	区分	No.	絶縁体	シース	UL垂直 燃焼試験	IEEE383 or IEEE1202	フロー 結果	高圧 ケーブル	1	架橋 ポリエチレン	難燃ビニル	○	○	①	2	架橋 ポリエチレン	難燃特殊 耐熱ビニル	○	○	①	低圧 ケーブル	3	難燃架橋 ポリエチレン	難燃特殊 耐熱ビニル	○	○	①	4	難燃EPゴム	難燃クロロ ブレンゴム	○	○	①	5	シリコンゴム	ガラス編組	○	○	①	制御 ケーブル	6	難燃架橋 ポリエチレン	難燃特殊 耐熱ビニル	○	○	①	7	難燃架橋 ポリエチレン	難燃架橋 ポリエチレン	○	○	①	8	難燃EPゴム	難燃クロロ ブレンゴム	○	○	①	9	シリコンゴム	ガラス編組	○	○	①	10	ETFE※1	難燃特殊 耐熱ビニル	○	○	①	11	発泡ポリエチレン	難燃ポリエチレン	○	○	①	12	耐放射線性架橋ポ リオレフィン	耐放射線性架橋難 燃ポリエチレン	○	○	①	計装 ケーブル	13	難燃EPゴム	難燃クロロ ブレンゴム	○	○	①	14	ETFE※1	難燃クロロ ブレンゴム	○	○	①	<table border="1"> <thead> <tr> <th>分類</th> <th>No.</th> <th>絶縁体</th> <th>シース</th> <th>UL垂直 燃焼試験</th> <th>IEEE383 or IEEE1202</th> <th>フロー 結果</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td rowspan="2">高圧 ケーブル</td><td>1</td><td>架橋ポリエチレン</td><td>難燃性 特殊耐熱ビニル</td><td>○</td><td>○</td><td>①</td></tr> <tr><td>2</td><td>難燃性 架橋ポリエチレン</td><td>難燃性 特殊耐熱ビニル</td><td>○</td><td>○</td><td>①</td></tr> <tr><td rowspan="11">低圧 ケーブル</td><td rowspan="4">動力 ケーブル</td><td>3</td><td>シリコンゴム</td><td>ガラス編組</td><td>○</td><td>○</td><td>①</td></tr> <tr><td>4</td><td>難燃性エチレン プロピレンゴム</td><td>特殊 クロロブレンゴム</td><td>○</td><td>○</td><td>①</td></tr> <tr><td rowspan="3">計装・制御 ケーブル</td><td>5</td><td>難燃性 架橋ポリエチレン</td><td>難燃性 特殊耐熱ビニル</td><td>○</td><td>○</td><td>①</td></tr> <tr><td>6</td><td>難燃性エチレン プロピレンゴム</td><td>特殊 クロロブレンゴム</td><td>○</td><td>○</td><td>①</td></tr> <tr><td>7</td><td>シリコンゴム</td><td>ガラス編組</td><td>○</td><td>○</td><td>①</td></tr> <tr><td rowspan="4">制御 ケーブル</td><td>8</td><td>ポリエチレン</td><td>ポリ塩化ビニル</td><td>○</td><td>○</td><td>①</td></tr> <tr><td>9</td><td>シリコンゴム</td><td>ガラス編組</td><td>○</td><td>○</td><td>①</td></tr> <tr><td>10</td><td>難燃性エチレン プロピレンゴム</td><td>特殊 クロロブレンゴム</td><td>○</td><td>○</td><td>①</td></tr> <tr><td>11</td><td>難燃性ビニル</td><td>難燃性ビニル</td><td>○</td><td>○</td><td>①</td></tr> <tr><td rowspan="4">同軸 ケーブル</td><td rowspan="2">計装 ケーブル</td><td>12</td><td>架橋ポリエチレン</td><td>エチレン 酢酸ビニル</td><td>○</td><td>○</td><td>①</td></tr> <tr><td>13</td><td>架橋ポリエチレン</td><td>難燃性 架橋ポリエチレン</td><td>○</td><td>○</td><td>①</td></tr> <tr><td>14</td><td>架橋ポリエチレン</td><td>難燃性 特殊耐熱ビニル</td><td>○</td><td>○</td><td>①</td></tr> <tr><td>15</td><td>架橋ポリエチレン (同軸心) 架橋ポリエチレン (同軸心(高圧)) 難燃性架橋ポリエ チレン(制御心)</td><td>難燃性ビニル</td><td>○</td><td>○</td><td>①</td></tr> </tbody> </table>	分類	No.	絶縁体	シース	UL垂直 燃焼試験	IEEE383 or IEEE1202	フロー 結果	高圧 ケーブル	1	架橋ポリエチレン	難燃性 特殊耐熱ビニル	○	○	①	2	難燃性 架橋ポリエチレン	難燃性 特殊耐熱ビニル	○	○	①	低圧 ケーブル	動力 ケーブル	3	シリコンゴム	ガラス編組	○	○	①	4	難燃性エチレン プロピレンゴム	特殊 クロロブレンゴム	○	○	①	計装・制御 ケーブル	5	難燃性 架橋ポリエチレン	難燃性 特殊耐熱ビニル	○	○	①	6	難燃性エチレン プロピレンゴム	特殊 クロロブレンゴム	○	○	①	7	シリコンゴム	ガラス編組	○	○	①	制御 ケーブル	8	ポリエチレン	ポリ塩化ビニル	○	○	①	9	シリコンゴム	ガラス編組	○	○	①	10	難燃性エチレン プロピレンゴム	特殊 クロロブレンゴム	○	○	①	11	難燃性ビニル	難燃性ビニル	○	○	①	同軸 ケーブル	計装 ケーブル	12	架橋ポリエチレン	エチレン 酢酸ビニル	○	○	①	13	架橋ポリエチレン	難燃性 架橋ポリエチレン	○	○	①	14	架橋ポリエチレン	難燃性 特殊耐熱ビニル	○	○	①	15	架橋ポリエチレン (同軸心) 架橋ポリエチレン (同軸心(高圧)) 難燃性架橋ポリエ チレン(制御心)	難燃性ビニル	○	○	①	<p>・設備の相違</p> <p>【柏崎6/7, 東海第二】 重大事故等対処施設 に使用しているケーブ ルの相違</p>
区分	No.	絶縁体	シース	UL垂直 燃焼試験	IEEE383 or IEEE1202	フロー 結果																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
高圧 ケーブル	1	架橋 ポリエチレン	難燃ビニル	○	○	①																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
	2	架橋 ポリエチレン	難燃特殊 耐熱ビニル	○	○	①																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
	3	EPゴム	難燃クロロ ブレンゴム	○	○	①																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
低圧 ケーブル	4	難燃架橋 ポリエチレン	難燃特殊 耐熱ビニル	○	○	①																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
	5	難燃架橋 ポリエチレン	難燃架橋 ポリエチレン	○	○	①																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
	6	難燃EPゴム	難燃クロロ ブレンゴム	○	○	①																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
	7	ノンハロゲン 難燃EPゴム	ノンハロゲン難燃 架橋ポリエチレン	○※2	○	①																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
	8	シリコンゴム	ガラス編組	○	○	①																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
	9	ETFE※1	難燃特殊 耐熱ビニル	○	○	①																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
	10	ETFE※1	難燃クロロ ブレンゴム	○	○	①																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
同軸 ケーブル	11	耐放射線性架橋 ポリエチレン	難燃架橋 ポリエチレン	○	—	②																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
	12	耐放射線性架橋 ポリエチレン	難燃特殊 耐熱ビニル	○	—	②																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
	13	耐放射線性架橋 発泡ポリエチレン	難燃架橋 ポリエチレン	○	—	②																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
	14	耐放射線性架橋 発泡ポリエチレン	ノンハロゲン難燃 架橋ポリエチレン	○	○	①																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
	15	架橋 ポリエチレン	難燃架橋 ポリエチレン	○	○	①																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
	16	架橋 ポリエチレン	難燃特殊 耐熱ビニル	○	○	①																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
光ファイバ ケーブル	17	FRP※3	難燃ビニル	○	○	①																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
	18	難燃FRP※3	難燃特殊 耐熱ビニル	○	○	①																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
区分	No.	絶縁体	シース	UL垂直 燃焼試験	IEEE383 or IEEE1202	フロー 結果																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
高圧 ケーブル	1	架橋 ポリエチレン	難燃ビニル	○	○	①																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
	2	架橋 ポリエチレン	難燃特殊 耐熱ビニル	○	○	①																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
低圧 ケーブル	3	難燃架橋 ポリエチレン	難燃特殊 耐熱ビニル	○	○	①																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
	4	難燃EPゴム	難燃クロロ ブレンゴム	○	○	①																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
	5	シリコンゴム	ガラス編組	○	○	①																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
制御 ケーブル	6	難燃架橋 ポリエチレン	難燃特殊 耐熱ビニル	○	○	①																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
	7	難燃架橋 ポリエチレン	難燃架橋 ポリエチレン	○	○	①																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
	8	難燃EPゴム	難燃クロロ ブレンゴム	○	○	①																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
	9	シリコンゴム	ガラス編組	○	○	①																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
	10	ETFE※1	難燃特殊 耐熱ビニル	○	○	①																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
	11	発泡ポリエチレン	難燃ポリエチレン	○	○	①																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
	12	耐放射線性架橋ポ リオレフィン	耐放射線性架橋難 燃ポリエチレン	○	○	①																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
計装 ケーブル	13	難燃EPゴム	難燃クロロ ブレンゴム	○	○	①																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
	14	ETFE※1	難燃クロロ ブレンゴム	○	○	①																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
分類	No.	絶縁体	シース	UL垂直 燃焼試験	IEEE383 or IEEE1202	フロー 結果																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
高圧 ケーブル	1	架橋ポリエチレン	難燃性 特殊耐熱ビニル	○	○	①																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
	2	難燃性 架橋ポリエチレン	難燃性 特殊耐熱ビニル	○	○	①																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
低圧 ケーブル	動力 ケーブル	3	シリコンゴム	ガラス編組	○	○	①																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
		4	難燃性エチレン プロピレンゴム	特殊 クロロブレンゴム	○	○	①																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
		計装・制御 ケーブル	5	難燃性 架橋ポリエチレン	難燃性 特殊耐熱ビニル	○	○	①																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
			6	難燃性エチレン プロピレンゴム	特殊 クロロブレンゴム	○	○	①																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	7		シリコンゴム	ガラス編組	○	○	①																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	制御 ケーブル	8	ポリエチレン	ポリ塩化ビニル	○	○	①																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
		9	シリコンゴム	ガラス編組	○	○	①																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
		10	難燃性エチレン プロピレンゴム	特殊 クロロブレンゴム	○	○	①																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
		11	難燃性ビニル	難燃性ビニル	○	○	①																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	同軸 ケーブル	計装 ケーブル	12	架橋ポリエチレン	エチレン 酢酸ビニル	○	○	①																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
			13	架橋ポリエチレン	難燃性 架橋ポリエチレン	○	○	①																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
14		架橋ポリエチレン	難燃性 特殊耐熱ビニル	○	○	①																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
15		架橋ポリエチレン (同軸心) 架橋ポリエチレン (同軸心(高圧)) 難燃性架橋ポリエ チレン(制御心)	難燃性ビニル	○	○	①																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
<p>※1：四フッ化エチレン・エチレン共重合樹脂</p> <p>※2：絶縁体についてはUL垂直燃焼試験と同等の試験内容であるICEA垂直燃焼試験で、シースについてはUL垂直燃焼試験に合格したNo.14と同じであることから、UL垂直燃焼試験に合格したものと同等と考える</p> <p>※3：光ファイバケーブルには絶縁体がないため、中央支持材を記載</p>																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	

第 4 表：ケーブルの難燃性適合状況 (2 / 2)

区分	No.	絶縁体	シース	UL 垂直 燃焼試験	IEEE383 or IEEE1202	フロー 結果
低圧 ケーブル	19	架橋 ポリエチレン	難燃ビニル	○	○	①
	20	ビニル	難燃ビニル	○	○	①
	21	難燃ビニル	難燃特殊 耐熱ビニル	○	○	①
同軸 ケーブル	22	高発泡 ポリエチレン	難燃ビニル	○	○	①
	23	発泡 ポリエチレン	難燃ビニル	○	○	①
ツイストペア ケーブル	24	ポリエチレン	ノンハロゲン難燃 ポリエチレン	○	○	①
	25	ポリエチレン	難燃特殊 耐熱ビニル	○	○	①
	26	ポリエチレン	ポリオレフィン	○	○	①

※ 1：四フッ化エチレン・エチレン共重合樹脂
 ※ 2：絶縁体については UL 垂直燃焼試験と同等の試験内容である ICEA 垂直燃焼試験で、シースについては UL 垂直燃焼試験に合格した No. 14 と同じであることから、UL 垂直燃焼試験に合格したものと同等と考える

4. 1. 自己消火性を確認する実証試験

柏崎刈羽原子力発電所 6 号及び 7 号炉における重大事故等対処施設に使用しているケーブルの自己消火性について、UL 垂直燃焼試験の結果を第 5 表に示す。

なお、重大事故等対処施設に使用しているケーブルについては、第 5 表に示した絶縁体とシースを組み合わせたものの他に、絶縁体にノンハロゲン難燃エチレンプロピレンゴムを、シースにノンハロゲン難燃架橋ポリエチレンを使用した低圧ケーブル（第 6 表の No. 7）も使用している。このケーブルは既に製造中止であるため、改めて UL 垂直燃焼試験を実施することはできないが、当該低圧ケーブルは UL 垂直燃焼試験と同等の試験内容である ICEA 垂直燃焼試験で自己消火性を確認している。（第 1 表）

さらに、当該低圧ケーブルのシース材料は UL 垂直燃焼試験に合格した同軸ケーブル（第 5 表の No. 14）のシースと同じである。

これらのことから、UL 垂直燃焼試験と同等の自己消火性を有していると判断できる。（別紙 1）

	15	耐放射線性架橋 ポリエチレン	難燃架橋 ポリエチレン	○	—	②	
	16	耐放射線性架橋 ポリエチレン	難燃特殊 耐熱ビニル	○	—	②	
	17	静電遮蔽付 架橋ポリエチレン	難燃特殊 耐熱ビニル	○	○	①	
	18	耐放射線性架橋 発泡ポリエチレン	ノンハロゲン難燃 架橋ポリエチレン	○	○	①	
	19	架橋 ポリエチレン	難燃架橋 ポリエチレン	○	○	①	
	20	架橋 ポリエチレン	難燃特殊 耐熱ビニル	○	○	①	
	光ファイ バケーブ ル	21	FRP ^{※2}	難燃ビニル	○	○	①
		22	難燃 ERP ^{※2}	難燃特殊耐熱 ビニル	○	○	①

※1 四フッ化エチレン・エチレン共重合樹脂

※2 光ファイバケーブルには絶縁体がないため、中央支持材を記載

第 4 表 ケーブルの難燃性適合状況 (2 / 2)

分類	No.	絶縁体	シース	UL 垂直 燃焼試験	IEEE383 or IEEE1202	フロー 結果	
同軸 ケーブル	計装 ケーブル	16	難燃性ビニル (単心 光コード) 架橋ポリエチレン (同軸心) 難燃性架橋ポリエ チレン (制御心)	低煙害ビニル	○	○	①
		17	発泡ポリエチレン	難燃ポリエチレン	○	○	①
		18	耐放射線性架橋 ポリオレフィン	耐放射線性架橋難燃 ポリオレフィン	○	○	①
		19	ポリエチレン	難燃ポリ塩化ビニル	○	○	①
TPケーブル	20	ポリエチレン	難燃ポリエチレン	○	○	①	
光ファイバケーブル	21	FRP ^{※1}	難燃性ビニル	○	○	①	

※ 1：光ファイバケーブルには絶縁体がないため、中央支持材を記載

4. 1. 自己消火性を確認する実証試験

島根原子力発電所 2 号炉における重大事故等対処施設に使用しているケーブルの自己消火性について、UL 垂直燃焼試験の結果を第 5 表に示す。

・設備の相違
【柏崎 6/7, 東海第二】
 重大事故等対処施設
 に使用しているケーブ
 ルの相違

・設備の相違
【柏崎 6/7】
 島根 2 号炉の重大事
 故等対処施設では、
 IEEE383 試験及び UL 垂
 直燃焼試験により難燃
 性を確認した難燃ケー
 ブルを使用

第5表: UL 垂直燃焼試験結果 (1/2)

区分	No.	絶縁体	シース	UL 垂直燃焼試験				試験日
				最大残炎時間(秒)	表示旗の損傷(%)	綿の損傷	合否	
高圧ケーブル	1	架橋ポリエチレン	難燃ビニル	1	0	無	合格	2013.8.30
	2	架橋ポリエチレン	難燃特殊耐熱ビニル	0	0	無	合格	2013.6.26
	3	EPゴム	難燃クロロブレンゴム	1	0	無	合格	2013.8.30
低圧ケーブル	4	難燃架橋ポリエチレン	難燃特殊耐熱ビニル	1	0	無	合格	2013.7.18
	5	難燃架橋ポリエチレン	難燃架橋ポリエチレン	1	0	無	合格	2013.8.30
	6	難燃EPゴム	難燃クロロブレンゴム	0	0	無	合格	2013.6.26
	8	シリコンゴム	ガラス編組	0	0	無	合格	2013.8.30
	9	ETFE※1	難燃特殊耐熱ビニル	3	0	無	合格	2014.5.23
	10	ETFE※1	難燃クロロブレンゴム	1	0	無	合格	2014.6.26
	同軸ケーブル	11	耐放射線性架橋ポリエチレン	難燃架橋ポリエチレン	1	0	無	合格
12		耐放射線性架橋ポリエチレン	難燃特殊耐熱ビニル	2	0	無	合格	2013.9.20
13		耐放射線性架橋発泡ポリエチレン	難燃架橋ポリエチレン	1	0	無	合格	2013.9.20
14		耐放射線性架橋発泡ポリエチレン	ノンハロゲン難燃架橋ポリエチレン	0	0	無	合格	2013.7.18
15		架橋ポリエチレン	難燃架橋ポリエチレン	4	0	無	合格	2013.6.20
16		架橋ポリエチレン	難燃特殊耐熱ビニル	0	0	無	合格	2013.6.26
光ファイバケーブル	17	FRP※2	難燃ビニル	0	0	無	合格	2014.5.23
	18	難燃FRP※2	難燃特殊耐熱ビニル	1	0	無	合格	2014.1.20

※1: 四フッ化エチレン・エチレン共重合樹脂

※2: 光ファイバケーブルには絶縁体がないため、中央支持材を記載

第5表: UL 垂直燃焼試験結果 (2/2)

区分	No.	絶縁体	シース	UL 垂直燃焼試験				試験日
				最大残炎時間(秒)	表示旗の損傷(%)	綿の損傷	合否	
低圧ケーブル	19	架橋ポリエチレン	難燃ビニル	1	0	無	合格	2014.6.26
	20	ビニル	難燃ビニル	1	0	無	合格	2014.6.26
	21	難燃ビニル	難燃特殊耐熱ビニル	5	0	無	合格	2014.11.5
同軸ケーブル	22	高発泡ポリエチレン	難燃ビニル	1	0	無	合格	2014.10.27
	23	発泡ポリエチレン	難燃ビニル	0	0	無	合格	2014.10.27
ツイストペアケーブル	24	ポリエチレン	ノンハロゲン難燃ポリエチレン	1	0	無	合格	2014.2.26
	25	ポリエチレン	難燃特殊耐熱ビニル	1	0	無	合格	2015.11.13
	26	ポリエチレン	ポリオレフィン	4	0	無	合格	2016.6.3

第6表: ICEA 垂直燃焼試験結果

区分	No.	絶縁体	シース	ICEA 垂直燃焼試験			試験日
				最大残炎時間(秒)	表示旗の損傷(%)	合否	
低圧ケーブル	7	ノンハロゲン難燃EPゴム	ノンハロゲン難燃架橋ポリエチレン	0	0	合格	1994.6.10

第5表 UL 垂直燃焼試験結果 (1/2)

分類	No.	絶縁体	シース	残炎時間[秒]※1	インジケータの燃焼[%]※1	脱脂綿の燃焼有無※1	合否	試験日
高圧ケーブル	1	架橋ポリエチレン	難燃性特殊耐熱ビニル	0	0	無	合格	2013.6.26
	2	難燃性架橋ポリエチレン	難燃性特殊耐熱ビニル	0	0	無	合格	2013.7.03
	3	シリコンゴム	ガラス編組	17	0	無	合格	2013.6.26
	4	難燃性エチレンプロピレンゴム	特殊クロロブレンゴム	0	0	無	合格	2013.6.26
低圧ケーブル	5	難燃性架橋ポリエチレン	難燃性特殊耐熱ビニル	1	0	無	合格	2013.6.20
	6	難燃性エチレンプロピレンゴム	特殊クロロブレンゴム	2	0	無	合格	2013.6.26
	7	シリコンゴム	ガラス編組	0	0	無	合格	2013.6.20
	8	ポリエチレン	ポリ塩化ビニル	1	0	無	合格	2018.8.28
	9	シリコンゴム	ガラス編組	0	0	無	合格	2013.6.20
	10	難燃性エチレンプロピレンゴム	特殊クロロブレンゴム	2	0	無	合格	2013.6.26
同軸ケーブル	11	難燃性ビニル	難燃性ビニル	0	0	無	合格	2014.7.20
	12	架橋ポリエチレン	エチレン酢酸ビニル	3	0	無	合格	2014.7.2
	13	架橋ポリエチレン	難燃性架橋ポリエチレン	4	0	無	合格	2013.6.20
	14	架橋ポリエチレン	難燃性特殊耐熱ビニル	0	0	無	合格	2013.6.26
	15	架橋ポリエチレン(同軸心)架橋ポリエチレン(同軸心(高圧))難燃性架橋ポリエチレン(制御心)	難燃性ビニル	0	0	無	合格	2015.4.9

※1: 試験結果の最も厳しい結果を記載

第5表 UL 垂直燃焼試験結果 (2/2)

分類	No.	絶縁体	シース	残炎時間[秒]※1	インジケータの燃焼[%]※1	脱脂綿の燃焼有無※1	合否	試験日
同軸ケーブル	16	難燃性ビニル(単心光コード)架橋ポリエチレン(同軸心)難燃性架橋ポリエチレン(制御心)	低煙害ビニル	6	0	無	合格	2015.4.9
	17	発泡ポリエチレン	難燃ポリエチレン	0	0	無	合格	2017.12.12
	18	耐放射線性架橋ポリオレフィン	耐放射線性架橋難燃ポリオレフィン	2	0	無	合格	2019.1.31
	19	ポリエチレン	難燃ポリ塩化ビニル	0	0	無	合格	2018.2.26
TPケーブル	20	ポリエチレン	難燃ポリエチレン	1	0	無	合格	2014.2.26
光ファイバケーブル	21	FRP※2	難燃性ビニル	0	0	無	合格	2014.5.23

※1: 試験結果の最も厳しい結果を記載

※2: 光ファイバケーブルには絶縁体がないため、中央支持材を記載

・設備の相違
【柏崎6/7, 東海第二】
重大事故等対処施設に使用しているケーブルの相違

・設備の相違
【柏崎6/7, 東海第二】
重大事故等対処施設に使用しているケーブルの相違

・設備の相違
【柏崎6/7】
島根2号炉の重大事故等対処施設では、IEEE383試験及びUL垂

柏崎刈羽原子力発電所 6 / 7号炉 (2017. 12. 20版)	東海第二発電所 (2018. 9. 18版)	島根原子力発電所 2号炉	備考																																																																																																																																																																																																																													
<p>4. 2. 延焼性を確認する実証試験</p> <p>柏崎刈羽原子力発電所 6号及び7号炉における重大事故等対処施設に使用しているケーブルの延焼性について、光ファイバケーブルを除き、IEEE383 std1974又はこれを基礎とした「電気学会技術報告(II部)第139号 原子力発電所用電線・ケーブルの環境試験方法ならびに耐延焼性試験方法に関する推奨案」の垂直トレイ燃焼試験の結果を第7表に示す。なお、光ファイバケーブルの延焼性を確認する実証試験については4.3.項に示す。</p> <p>第7表: IEEE 383 std1974 垂直トレイ燃焼試験の実証試験結果 (1/2)</p> <table border="1" data-bbox="181 722 893 1417"> <thead> <tr> <th rowspan="2">区分</th> <th rowspan="2">No.</th> <th rowspan="2">絶縁体</th> <th rowspan="2">シース</th> <th colspan="2">耐延焼性試験</th> <th rowspan="2">試験日</th> </tr> <tr> <th>シース損傷距離 (mm)</th> <th>(参考) 残炎時間 (秒)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="3">高圧ケーブル</td> <td>1</td> <td>架橋ポリエチレン</td> <td>難燃ビニル</td> <td>1,150</td> <td>465</td> <td>1999. 9. 23</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>架橋ポリエチレン</td> <td>難燃特殊耐熱ビニル</td> <td>650</td> <td>265</td> <td>1979. 2. 20</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>EPゴム</td> <td>難燃クロロブレンゴム</td> <td>740</td> <td>1,055</td> <td>1982. 7. 6</td> </tr> <tr> <td rowspan="7">低圧ケーブル</td> <td>4</td> <td>難燃架橋ポリエチレン</td> <td>難燃特殊耐熱ビニル</td> <td>1,120</td> <td>0</td> <td>1984. 9. 19</td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>難燃架橋ポリエチレン</td> <td>難燃架橋ポリエチレン</td> <td>810</td> <td>0</td> <td>1982. 5. 24</td> </tr> <tr> <td>6</td> <td>難燃EPゴム</td> <td>難燃クロロブレンゴム</td> <td>850</td> <td>0</td> <td>1979. 3. 16</td> </tr> <tr> <td>7</td> <td>ノンハロゲン難燃EPゴム</td> <td>ノンハロゲン難燃架橋ポリエチレン</td> <td>570</td> <td>0</td> <td>1994. 6. 16</td> </tr> <tr> <td>8</td> <td>シリコンゴム</td> <td>ガラス編組</td> <td>300</td> <td>0</td> <td>1982. 4. 22</td> </tr> <tr> <td>9</td> <td>ETFE※2</td> <td>難燃特殊耐熱ビニル</td> <td>330</td> <td>0</td> <td>1982. 4. 28</td> </tr> <tr> <td>10</td> <td>ETFE※2</td> <td>難燃クロロブレンゴム</td> <td>440</td> <td>0</td> <td>1982. 5. 12</td> </tr> <tr> <td rowspan="6">同軸ケーブル※1</td> <td>11</td> <td>耐放射線性架橋ポリエチレン</td> <td>難燃架橋ポリエチレン</td> <td>1,800mm以上</td> <td>—</td> <td>2013. 9. 20</td> </tr> <tr> <td>12</td> <td>耐放射線性架橋ポリエチレン</td> <td>難燃特殊耐熱ビニル</td> <td>1,800mm以上</td> <td>—</td> <td>2013. 9. 20</td> </tr> <tr> <td>13</td> <td>耐放射線性架橋発泡ポリエチレン</td> <td>難燃架橋ポリエチレン</td> <td>1,800mm以上</td> <td>—</td> <td>2013. 9. 20</td> </tr> <tr> <td>14</td> <td>耐放射線性架橋発泡ポリエチレン</td> <td>ノンハロゲン難燃架橋ポリエチレン</td> <td>1,300</td> <td>120</td> <td>2013. 9. 20</td> </tr> <tr> <td>15</td> <td>架橋ポリエチレン</td> <td>難燃架橋ポリエチレン</td> <td>1,070</td> <td>0</td> <td>2014. 7. 9</td> </tr> <tr> <td>16</td> <td>架橋ポリエチレン</td> <td>難燃特殊耐熱ビニル</td> <td>1,730</td> <td>0</td> <td>2014. 7. 15</td> </tr> </tbody> </table> <p>※1: 同軸ケーブルは、扱う信号(微弱パルス、または微弱電流)の特性上、ノイズ等の軽減を目的とした不燃性(金属)の電線管に敷設する設計とする。これらのうち、IEEE 383 std 1974 垂直トレイ燃焼試験に合格していないケーブルについては、電線管両端を耐火性のコーキング材で埋めることで、延焼防止を図っている。</p> <p>※2: 四フッ化エチレン・エチレン共重合樹脂</p>	区分	No.	絶縁体	シース	耐延焼性試験		試験日	シース損傷距離 (mm)	(参考) 残炎時間 (秒)	高圧ケーブル	1	架橋ポリエチレン	難燃ビニル	1,150	465	1999. 9. 23	2	架橋ポリエチレン	難燃特殊耐熱ビニル	650	265	1979. 2. 20	3	EPゴム	難燃クロロブレンゴム	740	1,055	1982. 7. 6	低圧ケーブル	4	難燃架橋ポリエチレン	難燃特殊耐熱ビニル	1,120	0	1984. 9. 19	5	難燃架橋ポリエチレン	難燃架橋ポリエチレン	810	0	1982. 5. 24	6	難燃EPゴム	難燃クロロブレンゴム	850	0	1979. 3. 16	7	ノンハロゲン難燃EPゴム	ノンハロゲン難燃架橋ポリエチレン	570	0	1994. 6. 16	8	シリコンゴム	ガラス編組	300	0	1982. 4. 22	9	ETFE※2	難燃特殊耐熱ビニル	330	0	1982. 4. 28	10	ETFE※2	難燃クロロブレンゴム	440	0	1982. 5. 12	同軸ケーブル※1	11	耐放射線性架橋ポリエチレン	難燃架橋ポリエチレン	1,800mm以上	—	2013. 9. 20	12	耐放射線性架橋ポリエチレン	難燃特殊耐熱ビニル	1,800mm以上	—	2013. 9. 20	13	耐放射線性架橋発泡ポリエチレン	難燃架橋ポリエチレン	1,800mm以上	—	2013. 9. 20	14	耐放射線性架橋発泡ポリエチレン	ノンハロゲン難燃架橋ポリエチレン	1,300	120	2013. 9. 20	15	架橋ポリエチレン	難燃架橋ポリエチレン	1,070	0	2014. 7. 9	16	架橋ポリエチレン	難燃特殊耐熱ビニル	1,730	0	2014. 7. 15		<p>4. 2. 延焼性を確認する実証試験</p> <p>島根原子力発電所2号炉における重大事故等対処施設に使用しているケーブルの延焼性について、光ファイバケーブルを除き、IEEE383 std1974又はこれを基礎とした「電気学会技術報告(II部)第139号 原子力発電所用電線・ケーブルの環境試験方法ならびに耐延焼性試験方法に関する推奨案」の垂直トレイ燃焼試験の結果を第6表に示す。なお、光ファイバケーブルの延焼性を確認する実証試験については4.3.項に示す。</p> <p>第6表 IEEE383 Std 1974 垂直トレイ燃焼試験結果 (1/2)</p> <table border="1" data-bbox="1760 722 2490 1367"> <thead> <tr> <th>分類</th> <th>No.</th> <th>絶縁体</th> <th>シース</th> <th>損傷距離 [mm] ※1</th> <th>(参考) 残炎時間 [秒] ※1</th> <th>可否</th> <th>試験日</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="4">高圧ケーブル</td> <td>1</td> <td>架橋ポリエチレン</td> <td>難燃性特殊耐熱ビニル</td> <td>650</td> <td>265</td> <td>合格</td> <td>1979. 2. 20</td> </tr> <tr> <td rowspan="3">動力ケーブル</td> <td>2</td> <td>難燃性架橋ポリエチレン</td> <td>難燃性特殊耐熱ビニル</td> <td>1000</td> <td>0</td> <td>合格</td> <td>1979. 3. 15</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>シリコンゴム</td> <td>ガラス編組</td> <td>470</td> <td>0</td> <td>合格</td> <td>1979. 5. 30</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>難燃性エチレンプロピレンゴム</td> <td>特殊クロロブレンゴム</td> <td>850</td> <td>0</td> <td>合格</td> <td>1979. 3. 16</td> </tr> <tr> <td rowspan="10">低圧ケーブル</td> <td rowspan="4">計装・制御ケーブル</td> <td>5</td> <td>難燃性架橋ポリエチレン</td> <td>難燃性特殊耐熱ビニル</td> <td>1150</td> <td>0</td> <td>合格</td> <td>1979. 3. 15</td> </tr> <tr> <td>6</td> <td>難燃性エチレンプロピレンゴム</td> <td>特殊クロロブレンゴム</td> <td>690</td> <td>0</td> <td>合格</td> <td>1979. 3. 16</td> </tr> <tr> <td>7</td> <td>シリコンゴム</td> <td>ガラス編組</td> <td>780</td> <td>0</td> <td>合格</td> <td>1979. 5. 30</td> </tr> <tr> <td>8</td> <td>ポリエチレン</td> <td>ポリ塩化ビニル</td> <td>1580</td> <td>20</td> <td>合格</td> <td>2018. 8. 28</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">制御ケーブル</td> <td>9</td> <td>シリコンゴム</td> <td>ガラス編組</td> <td>780</td> <td>0</td> <td>合格</td> <td>1979. 5. 30</td> </tr> <tr> <td>10</td> <td>難燃性エチレンプロピレンゴム</td> <td>特殊クロロブレンゴム</td> <td>690</td> <td>0</td> <td>合格</td> <td>1979. 3. 16</td> </tr> <tr> <td rowspan="4">同軸ケーブル</td> <td rowspan="2">計装ケーブル</td> <td>11</td> <td>難燃性ビニル</td> <td>難燃性ビニル</td> <td>800</td> <td>0</td> <td>合格</td> <td>2014. 7. 26</td> </tr> <tr> <td>12</td> <td>架橋ポリエチレン</td> <td>エチレン酢酸ビニル</td> <td>1240</td> <td>330</td> <td>合格</td> <td>2014. 7. 3</td> </tr> <tr> <td>13</td> <td>架橋ポリエチレン</td> <td>難燃性架橋ポリエチレン</td> <td>1070</td> <td>0</td> <td>合格</td> <td>2014. 7. 9</td> </tr> <tr> <td>14</td> <td>架橋ポリエチレン</td> <td>難燃性特殊耐熱ビニル</td> <td>1730</td> <td>0</td> <td>合格</td> <td>2014. 7. 15</td> </tr> </tbody> </table> <p>※1: 試験結果の最も厳しい結果を記載</p>	分類	No.	絶縁体	シース	損傷距離 [mm] ※1	(参考) 残炎時間 [秒] ※1	可否	試験日	高圧ケーブル	1	架橋ポリエチレン	難燃性特殊耐熱ビニル	650	265	合格	1979. 2. 20	動力ケーブル	2	難燃性架橋ポリエチレン	難燃性特殊耐熱ビニル	1000	0	合格	1979. 3. 15	3	シリコンゴム	ガラス編組	470	0	合格	1979. 5. 30	4	難燃性エチレンプロピレンゴム	特殊クロロブレンゴム	850	0	合格	1979. 3. 16	低圧ケーブル	計装・制御ケーブル	5	難燃性架橋ポリエチレン	難燃性特殊耐熱ビニル	1150	0	合格	1979. 3. 15	6	難燃性エチレンプロピレンゴム	特殊クロロブレンゴム	690	0	合格	1979. 3. 16	7	シリコンゴム	ガラス編組	780	0	合格	1979. 5. 30	8	ポリエチレン	ポリ塩化ビニル	1580	20	合格	2018. 8. 28	制御ケーブル	9	シリコンゴム	ガラス編組	780	0	合格	1979. 5. 30	10	難燃性エチレンプロピレンゴム	特殊クロロブレンゴム	690	0	合格	1979. 3. 16	同軸ケーブル	計装ケーブル	11	難燃性ビニル	難燃性ビニル	800	0	合格	2014. 7. 26	12	架橋ポリエチレン	エチレン酢酸ビニル	1240	330	合格	2014. 7. 3	13	架橋ポリエチレン	難燃性架橋ポリエチレン	1070	0	合格	2014. 7. 9	14	架橋ポリエチレン	難燃性特殊耐熱ビニル	1730	0	合格	2014. 7. 15	<p>直燃焼試験により難燃性を確認した難燃ケーブルを使用</p> <p>・設備の相違</p> <p>【柏崎6/7, 東海第二】 重大事故等対処施設に使用しているケーブルの相違</p>
区分					No.	絶縁体		シース	耐延焼性試験		試験日																																																																																																																																																																																																																					
	シース損傷距離 (mm)	(参考) 残炎時間 (秒)																																																																																																																																																																																																																														
高圧ケーブル	1	架橋ポリエチレン	難燃ビニル	1,150	465	1999. 9. 23																																																																																																																																																																																																																										
	2	架橋ポリエチレン	難燃特殊耐熱ビニル	650	265	1979. 2. 20																																																																																																																																																																																																																										
	3	EPゴム	難燃クロロブレンゴム	740	1,055	1982. 7. 6																																																																																																																																																																																																																										
低圧ケーブル	4	難燃架橋ポリエチレン	難燃特殊耐熱ビニル	1,120	0	1984. 9. 19																																																																																																																																																																																																																										
	5	難燃架橋ポリエチレン	難燃架橋ポリエチレン	810	0	1982. 5. 24																																																																																																																																																																																																																										
	6	難燃EPゴム	難燃クロロブレンゴム	850	0	1979. 3. 16																																																																																																																																																																																																																										
	7	ノンハロゲン難燃EPゴム	ノンハロゲン難燃架橋ポリエチレン	570	0	1994. 6. 16																																																																																																																																																																																																																										
	8	シリコンゴム	ガラス編組	300	0	1982. 4. 22																																																																																																																																																																																																																										
	9	ETFE※2	難燃特殊耐熱ビニル	330	0	1982. 4. 28																																																																																																																																																																																																																										
	10	ETFE※2	難燃クロロブレンゴム	440	0	1982. 5. 12																																																																																																																																																																																																																										
同軸ケーブル※1	11	耐放射線性架橋ポリエチレン	難燃架橋ポリエチレン	1,800mm以上	—	2013. 9. 20																																																																																																																																																																																																																										
	12	耐放射線性架橋ポリエチレン	難燃特殊耐熱ビニル	1,800mm以上	—	2013. 9. 20																																																																																																																																																																																																																										
	13	耐放射線性架橋発泡ポリエチレン	難燃架橋ポリエチレン	1,800mm以上	—	2013. 9. 20																																																																																																																																																																																																																										
	14	耐放射線性架橋発泡ポリエチレン	ノンハロゲン難燃架橋ポリエチレン	1,300	120	2013. 9. 20																																																																																																																																																																																																																										
	15	架橋ポリエチレン	難燃架橋ポリエチレン	1,070	0	2014. 7. 9																																																																																																																																																																																																																										
	16	架橋ポリエチレン	難燃特殊耐熱ビニル	1,730	0	2014. 7. 15																																																																																																																																																																																																																										
分類	No.	絶縁体	シース	損傷距離 [mm] ※1	(参考) 残炎時間 [秒] ※1	可否	試験日																																																																																																																																																																																																																									
高圧ケーブル	1	架橋ポリエチレン	難燃性特殊耐熱ビニル	650	265	合格	1979. 2. 20																																																																																																																																																																																																																									
	動力ケーブル	2	難燃性架橋ポリエチレン	難燃性特殊耐熱ビニル	1000	0	合格	1979. 3. 15																																																																																																																																																																																																																								
		3	シリコンゴム	ガラス編組	470	0	合格	1979. 5. 30																																																																																																																																																																																																																								
		4	難燃性エチレンプロピレンゴム	特殊クロロブレンゴム	850	0	合格	1979. 3. 16																																																																																																																																																																																																																								
低圧ケーブル	計装・制御ケーブル	5	難燃性架橋ポリエチレン	難燃性特殊耐熱ビニル	1150	0	合格	1979. 3. 15																																																																																																																																																																																																																								
		6	難燃性エチレンプロピレンゴム	特殊クロロブレンゴム	690	0	合格	1979. 3. 16																																																																																																																																																																																																																								
		7	シリコンゴム	ガラス編組	780	0	合格	1979. 5. 30																																																																																																																																																																																																																								
		8	ポリエチレン	ポリ塩化ビニル	1580	20	合格	2018. 8. 28																																																																																																																																																																																																																								
	制御ケーブル	9	シリコンゴム	ガラス編組	780	0	合格	1979. 5. 30																																																																																																																																																																																																																								
		10	難燃性エチレンプロピレンゴム	特殊クロロブレンゴム	690	0	合格	1979. 3. 16																																																																																																																																																																																																																								
	同軸ケーブル	計装ケーブル	11	難燃性ビニル	難燃性ビニル	800	0	合格	2014. 7. 26																																																																																																																																																																																																																							
			12	架橋ポリエチレン	エチレン酢酸ビニル	1240	330	合格	2014. 7. 3																																																																																																																																																																																																																							
		13	架橋ポリエチレン	難燃性架橋ポリエチレン	1070	0	合格	2014. 7. 9																																																																																																																																																																																																																								
		14	架橋ポリエチレン	難燃性特殊耐熱ビニル	1730	0	合格	2014. 7. 15																																																																																																																																																																																																																								

柏崎刈羽原子力発電所 6 / 7号炉 (2017. 12. 20 版)	東海第二発電所 (2018. 9. 18 版)	島根原子力発電所 2号炉	備考																																																																																																																																																							
<p>第 7 表：IEEE 383 std1974 垂直トレイ燃焼試験の実証試験結果 (2/2)</p> <table border="1" data-bbox="189 327 890 743"> <thead> <tr> <th rowspan="2">区分</th> <th rowspan="2">No.</th> <th rowspan="2">絶縁体</th> <th rowspan="2">シース</th> <th colspan="2">耐延焼性試験</th> <th rowspan="2">試験日</th> </tr> <tr> <th>シース 損傷距離 (mm)</th> <th>(参考) 残炎時間 (秒)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="3">低圧 ケーブル</td> <td>19</td> <td>架橋 ポリエチレン</td> <td>難燃ビニル</td> <td>1400</td> <td>1065</td> <td>1997. 2. 22</td> </tr> <tr> <td>20</td> <td>ビニル</td> <td>難燃ビニル</td> <td>950</td> <td>0</td> <td>1997. 3. 7</td> </tr> <tr> <td>21</td> <td>難燃ビニル</td> <td>難燃特殊 耐熱ビニル</td> <td>750</td> <td>0</td> <td>1986. 3. 27</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">同軸 ケーブル</td> <td>22</td> <td>高発泡 ポリエチレン</td> <td>難燃ビニル</td> <td>580</td> <td>21</td> <td>2014. 10. 27</td> </tr> <tr> <td>23</td> <td>発泡 ポリエチレン</td> <td>難燃ビニル</td> <td>740</td> <td>59</td> <td>2014. 10. 27</td> </tr> <tr> <td rowspan="3">ツイストペア ケーブル</td> <td>24</td> <td>ポリエチレン</td> <td>ノンハロゲン難燃 ポリエチレン</td> <td>1, 430</td> <td>0</td> <td>2012. 2. 23</td> </tr> <tr> <td>25</td> <td>ポリエチレン</td> <td>難燃特殊 耐熱ビニル</td> <td>900</td> <td>19</td> <td>2015. 11. 13</td> </tr> <tr> <td>26</td> <td>ポリエチレン</td> <td>ポリオレフィン</td> <td>1000</td> <td>0</td> <td>2015. 12. 3</td> </tr> </tbody> </table> <p>4. 3. 光ファイバケーブルの延焼性を確認する実証試験</p> <p>柏崎刈羽原子力発電所 6 号及び 7 号炉における重大事故等対処施設に使用している 光ファイバケーブルの延焼性について、IEEE12 02 std 1991 の垂直トレイ燃焼試験の結果を第 8 表に示す。</p> <p>第 8 表：IEEE1202 std1991 垂直トレイ燃焼試験の実証試験結果</p> <table border="1" data-bbox="160 1121 914 1283"> <thead> <tr> <th rowspan="2">区分</th> <th rowspan="2">No.</th> <th rowspan="2">絶縁体</th> <th rowspan="2">シース</th> <th colspan="2">耐延焼性試験</th> <th rowspan="2">試験日</th> </tr> <tr> <th>シース 損傷距離 (mm)</th> <th>(参考) 残炎時間 (秒)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="2">光ファイバ ケーブル</td> <td>17</td> <td>FRP^{※1}</td> <td>難燃ビニル</td> <td>1, 130</td> <td>0</td> <td>2011. 1. 18</td> </tr> <tr> <td>18</td> <td>難燃 FRP^{※1}</td> <td>難燃特殊 耐熱ビニル</td> <td>1, 130</td> <td>0</td> <td>2011. 2. 11</td> </tr> </tbody> </table> <p>※1：光ファイバケーブルには絶縁体がないため、中央支持材を記載</p>	区分	No.	絶縁体	シース	耐延焼性試験		試験日	シース 損傷距離 (mm)	(参考) 残炎時間 (秒)	低圧 ケーブル	19	架橋 ポリエチレン	難燃ビニル	1400	1065	1997. 2. 22	20	ビニル	難燃ビニル	950	0	1997. 3. 7	21	難燃ビニル	難燃特殊 耐熱ビニル	750	0	1986. 3. 27	同軸 ケーブル	22	高発泡 ポリエチレン	難燃ビニル	580	21	2014. 10. 27	23	発泡 ポリエチレン	難燃ビニル	740	59	2014. 10. 27	ツイストペア ケーブル	24	ポリエチレン	ノンハロゲン難燃 ポリエチレン	1, 430	0	2012. 2. 23	25	ポリエチレン	難燃特殊 耐熱ビニル	900	19	2015. 11. 13	26	ポリエチレン	ポリオレフィン	1000	0	2015. 12. 3	区分	No.	絶縁体	シース	耐延焼性試験		試験日	シース 損傷距離 (mm)	(参考) 残炎時間 (秒)	光ファイバ ケーブル	17	FRP ^{※1}	難燃ビニル	1, 130	0	2011. 1. 18	18	難燃 FRP ^{※1}	難燃特殊 耐熱ビニル	1, 130	0	2011. 2. 11		<p>第 6 表 IEEE383 Std 1974 垂直トレイ燃焼試験結果 (2 / 2)</p> <table border="1" data-bbox="1760 264 2496 751"> <thead> <tr> <th>分類</th> <th>No.</th> <th>絶縁体</th> <th>シース</th> <th>損傷距離 [mm] ^{※1}</th> <th>(参考) 残炎時間 [秒] ^{※1}</th> <th>可否</th> <th>試験日</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="6">同軸 ケーブル</td> <td rowspan="3">計装 ケーブル</td> <td>15</td> <td>架橋ポリエチレン (同軸心) 架橋ポリエチレン (同軸心 (高圧)) 難燃性架橋ポリエチレン (制御心)</td> <td>難燃性ビニル</td> <td>970</td> <td>0</td> <td>合格</td> <td>2015. 4. 9</td> </tr> <tr> <td>16</td> <td>難燃性ビニル (単心 光コード) 架橋ポリエチレン (同軸心) 難燃性架橋ポリエチレン (制御心)</td> <td>低煙害ビニル</td> <td>1190</td> <td>0</td> <td>合格</td> <td>2015. 4. 9</td> </tr> <tr> <td>17</td> <td>発泡ポリエチレン</td> <td>難燃ポリエチレン</td> <td>910</td> <td>0</td> <td>合格</td> <td>2019. 1. 28</td> </tr> <tr> <td rowspan="3">TP ケーブル</td> <td>18</td> <td>耐放射線性架橋 ポリオレフィン</td> <td>耐放射線性架橋難燃 ポリオレフィン</td> <td>1170</td> <td>0</td> <td>合格</td> <td>2019. 1. 31</td> </tr> <tr> <td>19</td> <td>ポリエチレン</td> <td>難燃ポリ 塩化ビニル</td> <td>1080</td> <td>12</td> <td>合格</td> <td>2018. 2. 23</td> </tr> <tr> <td>20</td> <td>ポリエチレン</td> <td>難燃ポリエチレン</td> <td>1430</td> <td>0</td> <td>合格</td> <td>2012. 2. 23</td> </tr> </tbody> </table> <p>※1：試験結果の最も厳しい結果を記載</p> <p>4. 3. 光ファイバケーブルの延焼性を確認する実証試験</p> <p>島根原子力発電所 2号炉における重大事故等対処施設に使用している光ファイバケーブルの延焼性について、IEEE1202 std1991 の垂直トレイ燃焼試験の結果を第 7 表に示す。</p> <p>第 7 表 IEEE1202 Std 1991 垂直トレイ燃焼試験結果</p> <table border="1" data-bbox="1748 1113 2496 1220"> <thead> <tr> <th>分類</th> <th>No.</th> <th>絶縁体</th> <th>シース</th> <th>損傷距離 [mm] ^{※1}</th> <th>(参考) 残炎時間 [秒] ^{※1}</th> <th>可否</th> <th>試験日</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>光ファイバケーブル</td> <td>21</td> <td>FRP^{※2}</td> <td>難燃性ビニル</td> <td>1130</td> <td>0</td> <td>合格</td> <td>2011. 1. 18</td> </tr> </tbody> </table> <p>※1：試験結果の最も厳しい結果を記載 ※2：光ファイバケーブルには絶縁体がないため、中央支持材を記載</p>	分類	No.	絶縁体	シース	損傷距離 [mm] ^{※1}	(参考) 残炎時間 [秒] ^{※1}	可否	試験日	同軸 ケーブル	計装 ケーブル	15	架橋ポリエチレン (同軸心) 架橋ポリエチレン (同軸心 (高圧)) 難燃性架橋ポリエチレン (制御心)	難燃性ビニル	970	0	合格	2015. 4. 9	16	難燃性ビニル (単心 光コード) 架橋ポリエチレン (同軸心) 難燃性架橋ポリエチレン (制御心)	低煙害ビニル	1190	0	合格	2015. 4. 9	17	発泡ポリエチレン	難燃ポリエチレン	910	0	合格	2019. 1. 28	TP ケーブル	18	耐放射線性架橋 ポリオレフィン	耐放射線性架橋難燃 ポリオレフィン	1170	0	合格	2019. 1. 31	19	ポリエチレン	難燃ポリ 塩化ビニル	1080	12	合格	2018. 2. 23	20	ポリエチレン	難燃ポリエチレン	1430	0	合格	2012. 2. 23	分類	No.	絶縁体	シース	損傷距離 [mm] ^{※1}	(参考) 残炎時間 [秒] ^{※1}	可否	試験日	光ファイバケーブル	21	FRP ^{※2}	難燃性ビニル	1130	0	合格	2011. 1. 18	<p>・設備の相違</p> <p>【柏崎 6/7, 東海第二】 重大事故等対処施設 に使用しているケーブル の相違</p>
区分					No.	絶縁体		シース	耐延焼性試験		試験日																																																																																																																																															
	シース 損傷距離 (mm)	(参考) 残炎時間 (秒)																																																																																																																																																								
低圧 ケーブル	19	架橋 ポリエチレン	難燃ビニル	1400	1065	1997. 2. 22																																																																																																																																																				
	20	ビニル	難燃ビニル	950	0	1997. 3. 7																																																																																																																																																				
	21	難燃ビニル	難燃特殊 耐熱ビニル	750	0	1986. 3. 27																																																																																																																																																				
同軸 ケーブル	22	高発泡 ポリエチレン	難燃ビニル	580	21	2014. 10. 27																																																																																																																																																				
	23	発泡 ポリエチレン	難燃ビニル	740	59	2014. 10. 27																																																																																																																																																				
ツイストペア ケーブル	24	ポリエチレン	ノンハロゲン難燃 ポリエチレン	1, 430	0	2012. 2. 23																																																																																																																																																				
	25	ポリエチレン	難燃特殊 耐熱ビニル	900	19	2015. 11. 13																																																																																																																																																				
	26	ポリエチレン	ポリオレフィン	1000	0	2015. 12. 3																																																																																																																																																				
区分	No.	絶縁体	シース	耐延焼性試験		試験日																																																																																																																																																				
				シース 損傷距離 (mm)	(参考) 残炎時間 (秒)																																																																																																																																																					
光ファイバ ケーブル	17	FRP ^{※1}	難燃ビニル	1, 130	0	2011. 1. 18																																																																																																																																																				
	18	難燃 FRP ^{※1}	難燃特殊 耐熱ビニル	1, 130	0	2011. 2. 11																																																																																																																																																				
分類	No.	絶縁体	シース	損傷距離 [mm] ^{※1}	(参考) 残炎時間 [秒] ^{※1}	可否	試験日																																																																																																																																																			
同軸 ケーブル	計装 ケーブル	15	架橋ポリエチレン (同軸心) 架橋ポリエチレン (同軸心 (高圧)) 難燃性架橋ポリエチレン (制御心)	難燃性ビニル	970	0	合格	2015. 4. 9																																																																																																																																																		
		16	難燃性ビニル (単心 光コード) 架橋ポリエチレン (同軸心) 難燃性架橋ポリエチレン (制御心)	低煙害ビニル	1190	0	合格	2015. 4. 9																																																																																																																																																		
		17	発泡ポリエチレン	難燃ポリエチレン	910	0	合格	2019. 1. 28																																																																																																																																																		
	TP ケーブル	18	耐放射線性架橋 ポリオレフィン	耐放射線性架橋難燃 ポリオレフィン	1170	0	合格	2019. 1. 31																																																																																																																																																		
		19	ポリエチレン	難燃ポリ 塩化ビニル	1080	12	合格	2018. 2. 23																																																																																																																																																		
		20	ポリエチレン	難燃ポリエチレン	1430	0	合格	2012. 2. 23																																																																																																																																																		
分類	No.	絶縁体	シース	損傷距離 [mm] ^{※1}	(参考) 残炎時間 [秒] ^{※1}	可否	試験日																																																																																																																																																			
光ファイバケーブル	21	FRP ^{※2}	難燃性ビニル	1130	0	合格	2011. 1. 18																																																																																																																																																			
		<p>・設備の相違</p> <p>【柏崎 6/7, 東海第二】 重大事故等対処施設 に使用しているケーブル の相違</p>	<p>・設備の相違</p> <p>【柏崎 6/7, 東海第二】 重大事故等対処施設 に使用しているケーブル の相違</p>																																																																																																																																																							

柏崎刈羽原子力発電所 6 / 7号炉 (2017. 12. 20 版)	東海第二発電所 (2018. 9. 18 版)	島根原子力発電所 2号炉	備考
<p style="text-align: right;">別紙 1 (1/4)</p> <p><u>柏崎刈羽原子力発電所 6号及び7号炉における製造中止ケーブルの自己消火性の評価について</u></p> <p>1. はじめに</p> <p><u>柏崎刈羽原子力発電所 6号及び7号炉の重大事故等対処施設に使用するケーブルのうち、添付資料 2 本文の第 6 表に示した No. 7 低圧ケーブルは、建設時の型式試験において、IEEE383 垂直トレイ燃焼試験を実施し合格していることから耐延焼性を有している。</u></p> <p><u>また、建設時の型式試験として、ICEA 垂直燃焼試験を実施し、自己消火性を確認している。</u></p> <p><u>火災防護に係る審査基準では、ケーブルの難燃性として、「火災により着火し難く、著しい燃焼をせず、また、加熱源を除去した場合はその燃焼部が広がらない性質」を有していることが、延焼性及び自己消火性の実証試験により示されていることが要求されており、自己消火性の実証試験として、UL 垂直燃焼試験が示されている。</u></p> <p><u>UL 垂直燃焼試験を実施していないケーブルについては、火災防護に係る審査基準に適合していることを実証するために、UL 垂直燃焼試験を実施し、試験に合格することをもって、自己消火性を有していることを証明することが望ましいが、上記 No. 7 低圧ケーブルは製造中止品であることから、ケーブル調達及び UL 垂直燃焼試験を実施することができない。</u></p> <p><u>このため、No. 7 低圧ケーブルについては、建設時に実施した ICEA 垂直燃焼試験の結果、並びに No. 7 低圧ケーブルと同じケーブルシースを有している他のケーブルの UL 垂直燃焼試験の結果を評価することで、火災防護に係る審査基準で要求されている難燃ケーブルと同等の自己消火性を有していることを、以下に示す。</u></p>			<p>・設備の相違</p> <p>【柏崎 6/7】</p> <p>島根 2号炉の重大事故等対処施設では、IEEE383 試験及び UL 垂直燃焼試験により難燃性を確認した難燃ケーブルを使用</p>


柏崎刈羽原子力発電所 6/7号炉 (2017.12.20版)	東海第二発電所 (2018.9.18版)	島根原子力発電所 2号炉	備考												
<p style="text-align: right;">別紙 1 (2/4)</p> <p>2. IGEA 垂直 燃焼 試験と UL 垂直 燃焼 試験の 比較</p> <p>添付資料 2 本文の第 6 表に示したとおり No. 7 低圧ケーブルは、ICEA 垂直燃焼試験を実施し合格している。ICEA 垂直燃焼試験と UL 垂直燃焼試験は、ともにケーブルの自己消火性を試験するものであり、添付資料 2 本文の第 1 表に示すとおり、試験内容、燃焼源、バーナ熱量等同等の試験を実施している。</p> <p>しかし、試験体及び判定基準として下記に示す相違点がある。</p> <p>(a) ICEA 垂直燃焼試験はケーブルシースを取り除き、絶縁体がむき出しの状態を実施している。</p> <p>(b) ICEA 垂直燃焼試験は UL 垂直燃焼試験で判定基準とされている綿の燃焼を規定していない。</p> <p>上記相違点 (a) は、ケーブルのシースを取り除き、直接絶縁体をバーナの炎をあてることから、絶縁体のみで自己消火性を確保しなければいけないため、シースにバーナの炎をあて、シースと絶縁体で自己消火性を確保できる UL 垂直燃焼試験に比べ、より厳しい試験条件 (保守的) であると言える。</p> <p>3. No. 7 低圧ケーブルと同じケーブルシースである No. 14 同軸ケーブルの仕様と UL 垂直燃焼試験結果の評価</p> <p>第 1 図に低圧ケーブルと同軸ケーブルの構造を示す。また、第 1 表に No. 7 低圧ケーブルと同じケーブルシースである No. 14 同軸ケーブルの仕様を示す。</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  <p>(a) 同軸ケーブル</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>(b) 低圧ケーブル</p> </div> </div> <p style="text-align: center;">第 1 図 同軸ケーブルと低圧ケーブルの構造</p> <p style="text-align: center;">第 1 表 ケーブルシースの仕様比較</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th></th> <th>No. 14 同軸ケーブル</th> <th>No. 7 低圧ケーブル</th> <th>評価</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>シース材料</td> <td>ノンハロゲン難燃架橋ポリエチレン</td> <td>ノンハロゲン難燃架橋ポリエチレン</td> <td>同等</td> </tr> <tr> <td>シース厚さ [mm]</td> <td>1.02</td> <td>1.5</td> <td>保守的</td> </tr> </tbody> </table>		No. 14 同軸ケーブル	No. 7 低圧ケーブル	評価	シース材料	ノンハロゲン難燃架橋ポリエチレン	ノンハロゲン難燃架橋ポリエチレン	同等	シース厚さ [mm]	1.02	1.5	保守的			<p>・設備の相違</p> <p>【柏崎 6/7】</p> <p>島根 2 号炉の重大事故等対処施設では、IEEE383 試験及び UL 垂直燃焼試験により難燃性を確認した難燃ケーブルを使用</p>
	No. 14 同軸ケーブル	No. 7 低圧ケーブル	評価												
シース材料	ノンハロゲン難燃架橋ポリエチレン	ノンハロゲン難燃架橋ポリエチレン	同等												
シース厚さ [mm]	1.02	1.5	保守的												

柏崎刈羽原子力発電所 6 / 7号炉 (2017. 12. 20 版)	東海第二発電所 (2018. 9. 18 版)	島根原子力発電所 2号炉	備考
<p style="text-align: right;">別紙 1 (3/4)</p> <p>第 1 図より、同軸ケーブルと低圧ケーブルは、双方とも導体と絶縁体をノンハロゲン難燃架橋ポリエチレンのシースで保護している。このため、同軸ケーブルと低圧ケーブルの UL 垂直燃焼試験では、接炎による損傷がシースに留まり絶縁体が損傷していなければ、同軸ケーブルと低圧ケーブルの構造の違いが試験結果に影響することはない。また第 1 表より、No. 14 同軸ケーブルは No. 7 低圧ケーブルよりもシースが薄い仕様であることから、No. 7 低圧ケーブルに比べ、より厳しい試験条件（保守的）であると言える。</p> <p>以上を踏まえ、No. 14 同軸ケーブルの UL 垂直燃焼試験結果について、下記の項目について確認を実施し、No. 7 低圧ケーブルの UL 垂直燃焼試験への適合性を評価する。</p> <p>(a) 接炎による損傷がシースに留まり絶縁体が損傷していないか。</p> <p>(b) 落下物によって下に設置した綿が燃焼していないか。</p> <p>4. No. 14 同軸ケーブルの UL 垂直試験の確認結果</p> <p>【確認結果】</p> <p>(a) 接炎による損傷がシースに留まり絶縁体が損傷していないか。</p> <p>No. 14 同軸ケーブルの UL 垂直燃焼試験後の状態を確認した結果、接炎による損傷はシースの表面のみであり、絶縁体が損傷していないことを確認した（第 1 図）。</p> <div data-bbox="252 1323 816 1764" style="text-align: center;"> <p>シース損傷状態</p> <p>バーナ接炎位置</p> </div> <p>第 1 図 NO. 14 同軸ケーブルの UL 垂直燃焼試験後の状態</p>			<p>・設備の相違</p> <p>【柏崎 6/7】</p> <p>島根 2 号炉の重大事故等対処施設では、IEEE383 試験及び UL 垂直燃焼試験により難燃性を確認した難燃ケーブルを使用</p>

柏崎刈羽原子力発電所 6 / 7号炉 (2017. 12. 20 版)	東海第二発電所 (2018. 9. 18 版)	島根原子力発電所 2号炉	備考
<p style="text-align: right;">別紙 1 (4/4)</p> <p><u>(b) 落下物によって下に設置した綿が燃焼していないか。</u></p> <p><u>添付資料 2 本文の第 5 表に示したとおり, No. 14 同軸ケーブルの UL 垂直燃焼試験結果において, 下に設置した綿が燃焼していないことを確認した。</u></p> <p><u>以上より, No. 14 同軸ケーブルの UL 垂直燃焼試験では, バーナの炎による燃焼はシースのみで留まり絶縁体に損傷を及ぼしていないこと, UL 垂直燃焼試験の判定基準である落下物による下に設置した綿が燃焼していないこと, No. 7 低圧ケーブルのシース厚さは UL 垂直燃焼試験に合格した No. 14 同軸ケーブルより厚いこと, No. 7 低圧ケーブルは UL 垂直燃焼試験より厳しい条件である ICEA 垂直燃焼試験に合格していること, を総合的に評価し, No. 7 低圧ケーブルは UL 垂直燃焼試験と同等の自己消火性を有していると判断できる。</u></p>			<p>・設備の相違</p> <p>【柏崎 6/7】</p> <p>島根 2 号炉の重大事故等対処施設では, IEEE383 試験及び UL 垂直燃焼試験により難燃性を確認した難燃ケーブルを使用</p>


柏崎刈羽原子力発電所 6 / 7号炉 (2017. 12. 20版)	東海第二発電所 (2018. 9. 18版)	島根原子力発電所 2号炉	備考
<p style="text-align: right;">別紙 2 (1/3)</p> <p>柏崎刈羽原子力発電所 6号及び7号炉における一部の同軸ケーブルの延焼防止性について</p> <p>1. はじめに</p> <p>重大事故等対処施設に使用している放射線モニタ用ケーブル等は、微弱電流・微弱パルスを扱うことから、耐ノイズ性を確保するために不燃性(金属)の電線管に敷設するとともに、絶縁体に誘電率の低い架橋ポリエチレンを宥する同軸ケーブルを使用している。このうちの一部のケーブルについては、自己消火性を確認するUL垂直燃焼試験は満足するが、耐延焼性を確認するIEEE 383垂直トレイ燃焼試験の判定基準を満足しない。</p> <p>このため、IEEE 383垂直トレイ燃焼試験を満足しない同軸ケーブルについては、他のケーブルからの火災による延焼や他のケーブルへの延焼が発生しないよう、電線管の両端を耐火性のコーキング材(CP-25WB+)で埋めていることで、酸素不足による燃焼継続防止を図っている。</p> <p>本資料では、コーキング材(CP-25WB+)の火災防護上の有効性について示す。</p> <p>2. 電線管敷設による火災発生防止対策</p> <p>2. 1. 酸素不足による燃焼継続の防止</p> <p>重大事故等対処施設に使用している放射線モニタ用ケーブル等は、耐ノイズ性を確保するため、ケーブルを電線管内に敷設する設計とする。電線管内に敷設することにより、IEEE 383垂直トレイ燃焼試験の判定基準を満足しないケーブルが電線管内で火災になったとしても、電線管の両端を耐火性コーキング材で密閉することにより、外気から容易に酸素の供給できない閉塞した状態となり、電線管内の酸素のみでは燃焼が維持できず、ケーブルの延焼は継続できない。</p> <p>ここで、IEEE 383垂直トレイ燃焼試験の判定基準を満足していないケーブル1mあたりを完全燃焼させるために必要な空気量は約0.13m³であり、この0.13m³が存在する電線管長さが約14mである(別紙3)ことを考慮すると、最大長さが約50mである電線管は、約3.6mだけ燃焼した後は酸素不足となり、延焼継続は起こらないと判断される。</p> <p>また、プルボックス内の火災についても、プルボックスの材料が鋼製であり、さらに、耐火性のコーキング材(CP-25WB+)により電線管への延焼防止が図られていることから、ケーブルの延焼はプルボックス内から拡大しないと判断する。</p>			<p>・設備の相違</p> <p>【柏崎6/7】</p> <p>島根2号炉の重大事故等対処施設では、IEEE383試験及びUL垂直燃焼試験により難燃性を確認した難燃ケーブルを使用</p>

柏崎刈羽原子力発電所 6 / 7号炉 (2017.12.20版)	東海第二発電所 (2018.9.18版)	島根原子力発電所 2号炉	備考
<p style="text-align: right;">別紙 2 (2/3)</p> <div data-bbox="222 336 831 672" data-label="Diagram"> </div> <p>第 1 図 プルボックスの火災発生防止処理 (例)</p> <p>2.2. コーキング材 (CP- 25WB+) について</p> <p><u>コーキング材 (CP- 25 WB+)は、火災区域及び火災区画を貫通する電線管のシール材として火災耐久試験を実施し、3 時間耐火性能が確認されたコーキング材を使用している。</u></p> <p><u>コーキング材 (CP- 25 WB+)は、常温では硬化しにくく、亀裂等を起こさず、長時間にわたり適度な柔らかさを維持し、以下の特性を有するものである。</u></p> <p>(1) 主成分</p> <p><u>酢酸ビニル系樹脂、ほう酸亜鉛、ケイ酸ナトリウム他</u></p> <p>(2) シール性</p> <p><u>コーキング材(CP- 25WB+)は、常温で硬化しにくく、長時間にわたり適度な柔らかさが確保される性質であり、また、火災の影響を受けると加熱発泡により膨張すること (1 20℃より膨張開始し、18.5℃までに体積が 2' ” --' 4 倍)、また、第 2 図に示すとおり隙間なく施工することから、シール性を有している。</u></p> <p><u>なお、電線管内において火災が発生した場合には、電線管内の温度が上昇するため、電線管内の圧力が電線管外より高くなり、電線管外から燃焼が継続できる酸素の流入はないと考えられる。</u></p>			<p>・設備の相違</p> <p>【柏崎 6/7】</p> <p>島根 2 号炉の重大事故等対処施設では、IEEE383 試験及び UL 垂直燃焼試験により難燃性を確認した難燃ケーブルを使用</p>

柏崎刈羽原子力発電所 6 / 7号炉 (2017. 12. 20 版)	東海第二発電所 (2018. 9. 18 版)	島根原子力発電所 2号炉	備考
<p style="text-align: right;">別紙 2 (3/3)</p> <div data-bbox="201 380 872 842" style="border: 1px solid black; padding: 5px;">  </div> <p style="text-align: center;">第 2 図 コーキング材 (CP- 25WB+) の施工 方法</p> <p>(3) 保全</p> <p><u>コーキング材 (CP- 25WB+) の保全については、コーキング材の耐久性が製品メーカーにおける熱加速試験に基づき、常温 40℃ の環境下において約 28 年以上の耐久性を有することが確認されている (別紙 4) こと及びコーキング材 (CP- 25 WB+) の特性を踏まえ、設備の点検計画を定めている保全計画に定める。</u></p>			<p>・設備の相違</p> <p>【柏崎 6/7】</p> <p>島根 2 号炉の重大事故等対処施設では、IEEE383 試験及び UL 垂直燃焼試験により難燃性を確認した難燃ケーブルを使用</p>

柏崎刈羽原子力発電所 6 / 7号炉 (2017. 12. 20 版)	東海第二発電所 (2018. 9. 18 版)	島根原子力発電所 2号炉	備考
<p style="text-align: right;">別紙 3 (1/2)</p> <p style="text-align: center;"><u>同軸ケーブル燃焼に必要な空気量について</u></p> <p><u>1. 同軸ケーブル燃焼評価について</u></p> <p><u>同軸ケーブル燃焼評価の例としては、最も保守的な条件についてのみ掲載することとし、他の条件の計算結果については第 1 表の同軸ケーブル燃焼評価結果に示す。</u></p> <p><u>密閉された電線管内に敷設された同軸ケーブルが燃焼する場合、最もケーブルが長く燃焼する条件としては、燃焼に必要な空気量が最も多く存在し、かつ単位長さあたりの燃焼に必要な空気量が最も少ない組み合わせである。以下、この組み合わせの燃焼評価を示す。</u></p> <p><u>2. 同軸ケーブルにおけるポリエチレン</u></p> <p><u>同軸ケーブルの材料のうち燃焼するものはポリエチレンである。また、単位長さの燃焼に消費する空気量が最も少ないものは、燃焼するポリエチレンの量が最も少ない同軸ケーブルとなる。</u></p> <p><u>添付資料 2 本文の第 7 表のケーブル No. 11, 12, 13 の線種で最もポリエチレンの量が少ないケーブルは No. 12 であり、その含有量は 1m 当たり 9.63g である。</u></p> <p><u>絶縁体：(架橋) ポリエチレン 9.63g/m</u></p> <p><u>シース：(架橋) ポリエチレン 0.00g/m</u></p> <p><u>3. 燃焼に必要な空気量</u></p> <p><u>ポリエチレンの燃焼を示す以下の式より、エチレン 1mol の燃焼には 3n mol の酸素が必要である。(分子量：エチレン；28n (n は重合数)、酸素ガス；32)</u></p> $(-CH_2-CH_2-)_n + 3nO_2 = 2nCO_2 + 2nH_2O$ <p><u>ポリエチレン 1g (1/28n mol) に必要な酸素ガス (3n/28n mol) を含む空気の体積は、標準状態 (0℃, 1 気圧) での 1mol の体積を 0.0224m³ とすると、常温状態 (40℃, 1 気圧) での体積は 0.0257m³ となる。</u></p> $\frac{(273+40)}{(273+0)} \times 22.4 = 0.0257 [m^3]$ <p><u>1mol の体積 0.0257m³/mol から算出すると、以下より 0.0028m³ である。</u></p>			<p>・設備の相違</p> <p>【柏崎 6/7】</p> <p>島根 2 号炉の重大事故等対処施設では、IEEE383 試験及び UL 垂直燃焼試験により難燃性を確認した難燃ケーブルを使用</p>

柏崎刈羽原子力発電所 6 / 7号炉 (2017. 12. 20 版)	東海第二発電所 (2018. 9. 18 版)	島根原子力発電所 2号炉	備考																																																																
<p style="text-align: right;">別紙 3 (2/2)</p> $\frac{1}{28n} [\text{mol}] \times 3n \times 0.0257 \left[\frac{\text{m}^3}{\text{mol}} \right] = 0.0028 [\text{m}^3]$ <p>空気中の酸素濃度を 21% とすると、ポリエチレン 1g に必要な空気量は、以下より 0.0133m³ となる。</p> $0.0028 [\text{m}^3] \times \frac{100}{21} = 0.0133 [\text{m}^3]$ <p>同軸ケーブル 1m 当たりのポリエチレンの重量は、9.63g であることから、同軸ケーブル 1m の燃焼に必要な空気の体積は、以下より約 0.13m³ となる。</p> $0.0133 \left[\frac{\text{m}^3}{\text{g}} \right] \times 9.6 [\text{g}] = 0.1277 [\text{m}^3]$ <p>4.0.13m³ の空気量を保有する電線管長さ</p> <p>同軸ケーブルを敷設している電線管で最も空気量を保有している電線管は、厚網電線管 G104 (内径 106.4mm) である。</p> <p>内径 106.4mm の電線管において、0.13m³ の空気を保有する電線管長さは、以下より約 14m となる。</p> $l = \frac{\text{空気量} [\text{m}^3]}{\text{断面積} [\text{m}^2]} = \frac{0.13 [\text{m}^3]}{\frac{(106.4 \times 10^{-3})^2 \times \pi}{4} [\text{m}^2]} = 14.62 [\text{m}]$ <p>第 1 表 同軸ケーブル燃焼評価結果</p> <table border="1" data-bbox="163 1617 914 1843"> <thead> <tr> <th rowspan="2">線種 No.</th> <th colspan="2">絶縁体</th> <th colspan="2">シース</th> <th rowspan="2">ポリエチレン全量 (g/m)</th> <th rowspan="2">1m 燃焼に必要な空気量 (m³)</th> <th colspan="3">1m 燃焼に必要な酸素を内包する電線管長さ (m)</th> <th colspan="3">電線管内で燃焼する同軸ケーブル距離 (m)</th> </tr> <tr> <th>材料</th> <th>ポリエチレン含有量 (g/m)</th> <th>材料</th> <th>ポリエチレン含有量 (g/m)</th> <th colspan="3">電線管サイズ</th> <th colspan="3">電線管サイズ</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>11</td> <td>耐熱耐油性架橋ポリエチレン</td> <td>9.63</td> <td>難燃架橋ポリエチレン</td> <td>16.68</td> <td>26.31</td> <td>0.35</td> <td>929.16</td> <td>152.82</td> <td>38.26</td> <td>0.05</td> <td>0.33</td> <td>1.27</td> </tr> <tr> <td>12</td> <td>耐熱耐油性架橋ポリエチレン</td> <td>9.63</td> <td>難燃特殊耐熱ビニル</td> <td>0.00</td> <td>9.63</td> <td>0.13</td> <td>345.12</td> <td>56.76</td> <td>14.62</td> <td>0.14</td> <td>0.88</td> <td>3.42</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">13</td> <td rowspan="2">耐熱耐油性架橋架橋ポリエチレン</td> <td rowspan="2">21.37</td> <td>難燃架橋ポリエチレン (第1シース)</td> <td>14.08</td> <td rowspan="2">63.87</td> <td rowspan="2">0.85</td> <td rowspan="2">2256.53</td> <td rowspan="2">371.14</td> <td rowspan="2">95.60</td> <td rowspan="2">0.02</td> <td rowspan="2">0.13</td> <td rowspan="2">0.52</td> </tr> <tr> <td>難燃架橋ポリエチレン (第2シース)</td> <td>28.42</td> </tr> </tbody> </table>	線種 No.	絶縁体		シース		ポリエチレン全量 (g/m)	1m 燃焼に必要な空気量 (m ³)	1m 燃焼に必要な酸素を内包する電線管長さ (m)			電線管内で燃焼する同軸ケーブル距離 (m)			材料	ポリエチレン含有量 (g/m)	材料	ポリエチレン含有量 (g/m)	電線管サイズ			電線管サイズ			11	耐熱耐油性架橋ポリエチレン	9.63	難燃架橋ポリエチレン	16.68	26.31	0.35	929.16	152.82	38.26	0.05	0.33	1.27	12	耐熱耐油性架橋ポリエチレン	9.63	難燃特殊耐熱ビニル	0.00	9.63	0.13	345.12	56.76	14.62	0.14	0.88	3.42	13	耐熱耐油性架橋架橋ポリエチレン	21.37	難燃架橋ポリエチレン (第1シース)	14.08	63.87	0.85	2256.53	371.14	95.60	0.02	0.13	0.52	難燃架橋ポリエチレン (第2シース)	28.42			<p>・設備の相違</p> <p>【柏崎 6/7】</p> <p>島根 2 号炉の重大事故等対処施設では、IEEE383 試験及び UL 垂直燃焼試験により難燃性を確認した難燃ケーブルを使用</p>
線種 No.		絶縁体		シース				ポリエチレン全量 (g/m)	1m 燃焼に必要な空気量 (m ³)	1m 燃焼に必要な酸素を内包する電線管長さ (m)			電線管内で燃焼する同軸ケーブル距離 (m)																																																						
	材料	ポリエチレン含有量 (g/m)	材料	ポリエチレン含有量 (g/m)	電線管サイズ					電線管サイズ																																																									
11	耐熱耐油性架橋ポリエチレン	9.63	難燃架橋ポリエチレン	16.68	26.31	0.35	929.16	152.82	38.26	0.05	0.33	1.27																																																							
12	耐熱耐油性架橋ポリエチレン	9.63	難燃特殊耐熱ビニル	0.00	9.63	0.13	345.12	56.76	14.62	0.14	0.88	3.42																																																							
13	耐熱耐油性架橋架橋ポリエチレン	21.37	難燃架橋ポリエチレン (第1シース)	14.08	63.87	0.85	2256.53	371.14	95.60	0.02	0.13	0.52																																																							
			難燃架橋ポリエチレン (第2シース)	28.42																																																															

柏崎刈羽原子力発電所 6 / 7号炉 (2017. 12. 20 版)	東海第二発電所 (2018. 9. 18 版)	島根原子力発電所 2号炉	備考
<p style="text-align: right;">別紙 4 (1/1)</p> <p style="text-align: center;"><u>コーキング材 (CP- 2 暉 B+) の耐久性について</u></p> <p><u>1. はじめに</u></p> <p><u>コーキング材 (CP- 25 WB+) は、火炎に接すると炭化発泡してケーブルの焼細り空間を塞ぐ効果に加え発泡層の断熱効果、酸素遮断効果により耐火性能を発揮するものであるが、長期間高温にさらされると劣化する。</u></p> <p><u>コーキング材 (CP- 25 WB+) の劣化が進むと、発泡効果が低下し酸素遮断効果が低下するため、電線管の密閉性が低下し酸素不足による延焼防止効果が期待出来なくなる。</u></p> <p><u>このため、熱加速劣化させた供試体を複数製作し、コーキング材 (CP- 25 WB+) の発泡効果に着目した耐久性を確認した。</u></p> <p><u>2. 試験概要</u></p> <p><u>片共試体を 90℃に加熱した電気炉に入れ、促進劣化させる。所定時間経過後、電気炉から供試体を取り出し膨張倍率の測定を行う。</u></p> <p><u>・膨張倍率試験は、供試体を 350℃に加熱した電気炉に入れ、15分加熱し供試体を膨張させる。</u></p> <p><u>・試験後、電気炉から供試体を取り出し、膨張試験前後の体積の比から膨張倍率を求める。</u></p>  <p style="text-align: center;">第 1 表 膨張倍率に着目した加速劣化試験の結果</p> <p><u>上記試験について、アレニウス則により寿命評価した結果、コーキング材 (CP- 25 WB+) の寿命は、常温 40℃で約 28 年以上との結果を得た。</u></p>			<p>・設備の相違</p> <p>【柏崎 6/7】</p> <p>島根 2 号炉の重大事故等対処施設では、IEEE383 試験及び UL 垂直燃焼試験により難燃性を確認した難燃ケーブルを使用</p>

柏崎刈羽原子力発電所 6 / 7号炉 (2017. 12. 20 版)	東海第二発電所 (2018. 9. 18 版)	島根原子力発電所 2号炉	備考
<p data-bbox="468 478 599 508">添付資料 3</p> <p data-bbox="299 659 774 823"> <u>柏崎刈羽原子力発電所 6号及び7号</u> 炉重大事故等対処施設における 不燃性又は難燃性の換気フィルタの 使用状況について </p>	<p data-bbox="1261 478 1391 508">添付資料 3</p> <p data-bbox="1121 659 1537 735"> 不燃性又は難燃性の換気フィルタの 使用状況について </p>	<p data-bbox="2050 478 2181 508">添付資料 3</p> <p data-bbox="1792 659 2445 735"> <u>島根原子力発電所 2号炉の重大事故等対処施設における</u> 不燃性又は難燃性の換気フィルタの使用状況について </p>	

柏崎刈羽原子力発電所 6/7号炉 (2017.12.20版)	東海第二発電所 (2018.9.18版)	島根原子力発電所 2号炉	備考																																																																																																														
<p style="text-align: right;">添付資料3</p> <p>柏崎刈羽原子力発電所 6号及び7号炉重大事故等対処施設における不燃性又は難燃性の換気フィルタの使用状況について</p>	<p style="text-align: right;">添付資料3</p> <p>重大事故等対処施設における不燃性又は難燃性の換気フィルタの使用状況について</p>	<p style="text-align: right;">添付資料3</p> <p>島根原子力発電所2号炉の重大事故等対処施設における不燃性又は難燃性の換気フィルタの使用状況について</p>																																																																																																															
<p>1. 不燃性又は難燃性の換気フィルタの使用状況</p>	<p>1. 不燃性又は難燃性の換気フィルタの使用状況</p>	<p>1. 不燃性又は難燃性の換気フィルタの使用状況</p>																																																																																																															
<p>【6号炉】</p>		<p>【2号炉】</p>																																																																																																															
<table border="1"> <thead> <tr> <th>換気空調装置</th> <th>フィルタ種類</th> <th>材質</th> <th>性能</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>残留熱除去系ポンプ室空調機</td> <td>給気フィルタ</td> <td>不織布</td> <td>難燃性</td> </tr> <tr> <td>非常用ディーゼル発電機電気品区域給気処理装置・非常用給気処理装置</td> <td>給気フィルタ</td> <td>ガラス繊維</td> <td>難燃性</td> </tr> <tr> <td>コントロール建屋計測制御電源盤区域給気処理装置</td> <td>給気フィルタ</td> <td>ガラス繊維</td> <td>難燃性</td> </tr> <tr> <td>常用電気品室区域給気処理装置(125V蓄電池6A室のみ)</td> <td>給気フィルタ</td> <td>ガラス繊維</td> <td>難燃性</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">中央制御室再循環系</td> <td>プレフィルタ</td> <td>ガラス繊維</td> <td>難燃性</td> </tr> <tr> <td>HEPAフィルタ</td> <td>ガラス繊維</td> <td>難燃性</td> </tr> </tbody> </table>	換気空調装置	フィルタ種類	材質	性能	残留熱除去系ポンプ室空調機	給気フィルタ	不織布	難燃性	非常用ディーゼル発電機電気品区域給気処理装置・非常用給気処理装置	給気フィルタ	ガラス繊維	難燃性	コントロール建屋計測制御電源盤区域給気処理装置	給気フィルタ	ガラス繊維	難燃性	常用電気品室区域給気処理装置(125V蓄電池6A室のみ)	給気フィルタ	ガラス繊維	難燃性	中央制御室再循環系	プレフィルタ	ガラス繊維	難燃性	HEPAフィルタ	ガラス繊維	難燃性	<table border="1"> <thead> <tr> <th>換気空調設備</th> <th>フィルタ種類 (チャコールフィルタ以外)</th> <th>材質</th> <th>性能</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="2">非常用ガス処理系/原子炉建屋再循環系</td> <td>プレフィルタ</td> <td>ガラス繊維</td> <td>難燃性</td> </tr> <tr> <td>ヘパフィルタ</td> <td>ガラス繊維</td> <td>難燃性</td> </tr> <tr> <td>電気室送風機</td> <td>バグフィルタ</td> <td>ガラス繊維</td> <td>難燃性</td> </tr> <tr> <td>蓄電池室送排風機</td> <td>バグフィルタ</td> <td>ガラス繊維</td> <td>難燃性</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">中央制御室再循環系</td> <td>プレフィルタ</td> <td>ガラス繊維</td> <td>難燃性</td> </tr> <tr> <td>ヘパフィルタ</td> <td>ガラス繊維</td> <td>難燃性</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">緊急時対策所建屋換気系</td> <td>プレフィルタ</td> <td>ガラス繊維</td> <td>難燃性</td> </tr> <tr> <td>ヘパフィルタ</td> <td>ガラス繊維</td> <td>難燃性</td> </tr> </tbody> </table>	換気空調設備	フィルタ種類 (チャコールフィルタ以外)	材質	性能	非常用ガス処理系/原子炉建屋再循環系	プレフィルタ	ガラス繊維	難燃性	ヘパフィルタ	ガラス繊維	難燃性	電気室送風機	バグフィルタ	ガラス繊維	難燃性	蓄電池室送排風機	バグフィルタ	ガラス繊維	難燃性	中央制御室再循環系	プレフィルタ	ガラス繊維	難燃性	ヘパフィルタ	ガラス繊維	難燃性	緊急時対策所建屋換気系	プレフィルタ	ガラス繊維	難燃性	ヘパフィルタ	ガラス繊維	難燃性	<table border="1"> <thead> <tr> <th>機器名称</th> <th>フィルタの種類</th> <th>材質</th> <th>性能</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="2">A, B-非常用電気室外気処理装置</td> <td>プレフィルタ</td> <td>不織布</td> <td>難燃性</td> </tr> <tr> <td>中性能フィルタ</td> <td>不織布</td> <td>難燃性</td> </tr> <tr> <td>高圧炉心スプレイ電気室外気取入口</td> <td>プレフィルタ</td> <td>不織布</td> <td>難燃性</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">高圧炉心スプレイ電気室外気処理装置</td> <td>プレフィルタ</td> <td>不織布</td> <td>難燃性</td> </tr> <tr> <td>中性能フィルタ</td> <td>不織布</td> <td>難燃性</td> </tr> <tr> <td>中央制御室空調和装置</td> <td>中性能フィルタ</td> <td>不織布</td> <td>難燃性</td> </tr> <tr> <td>中央制御室非常用再循環処理装置</td> <td>高性能フィルタ</td> <td>グラスファイバー</td> <td>難燃性</td> </tr> <tr> <td>中央制御室外気処理装置</td> <td>高性能フィルタ</td> <td>グラスファイバー</td> <td>難燃性</td> </tr> <tr> <td>RHRポンプ室冷却機</td> <td>プレフィルタ</td> <td>不織布</td> <td>難燃性</td> </tr> <tr> <td>HPCSポンプ室冷却機</td> <td>プレフィルタ</td> <td>不織布</td> <td>難燃性</td> </tr> <tr> <td>RCWポンプ・熱交換器室冷却機</td> <td>プレフィルタ</td> <td>不織布</td> <td>難燃性</td> </tr> <tr> <td>非常用ディーゼル発電機給気消音器</td> <td>プレフィルタ</td> <td>不織布</td> <td>難燃性</td> </tr> </tbody> </table>	機器名称	フィルタの種類	材質	性能	A, B-非常用電気室外気処理装置	プレフィルタ	不織布	難燃性	中性能フィルタ	不織布	難燃性	高圧炉心スプレイ電気室外気取入口	プレフィルタ	不織布	難燃性	高圧炉心スプレイ電気室外気処理装置	プレフィルタ	不織布	難燃性	中性能フィルタ	不織布	難燃性	中央制御室空調和装置	中性能フィルタ	不織布	難燃性	中央制御室非常用再循環処理装置	高性能フィルタ	グラスファイバー	難燃性	中央制御室外気処理装置	高性能フィルタ	グラスファイバー	難燃性	RHRポンプ室冷却機	プレフィルタ	不織布	難燃性	HPCSポンプ室冷却機	プレフィルタ	不織布	難燃性	RCWポンプ・熱交換器室冷却機	プレフィルタ	不織布	難燃性	非常用ディーゼル発電機給気消音器	プレフィルタ	不織布	難燃性	<p>・設備の相違</p> <p>【柏崎6/7, 東海第二】</p> <p>機器の構成, フィルタの仕様の相違</p>
換気空調装置	フィルタ種類	材質	性能																																																																																																														
残留熱除去系ポンプ室空調機	給気フィルタ	不織布	難燃性																																																																																																														
非常用ディーゼル発電機電気品区域給気処理装置・非常用給気処理装置	給気フィルタ	ガラス繊維	難燃性																																																																																																														
コントロール建屋計測制御電源盤区域給気処理装置	給気フィルタ	ガラス繊維	難燃性																																																																																																														
常用電気品室区域給気処理装置(125V蓄電池6A室のみ)	給気フィルタ	ガラス繊維	難燃性																																																																																																														
中央制御室再循環系	プレフィルタ	ガラス繊維	難燃性																																																																																																														
	HEPAフィルタ	ガラス繊維	難燃性																																																																																																														
換気空調設備	フィルタ種類 (チャコールフィルタ以外)	材質	性能																																																																																																														
非常用ガス処理系/原子炉建屋再循環系	プレフィルタ	ガラス繊維	難燃性																																																																																																														
	ヘパフィルタ	ガラス繊維	難燃性																																																																																																														
電気室送風機	バグフィルタ	ガラス繊維	難燃性																																																																																																														
蓄電池室送排風機	バグフィルタ	ガラス繊維	難燃性																																																																																																														
中央制御室再循環系	プレフィルタ	ガラス繊維	難燃性																																																																																																														
	ヘパフィルタ	ガラス繊維	難燃性																																																																																																														
緊急時対策所建屋換気系	プレフィルタ	ガラス繊維	難燃性																																																																																																														
	ヘパフィルタ	ガラス繊維	難燃性																																																																																																														
機器名称	フィルタの種類	材質	性能																																																																																																														
A, B-非常用電気室外気処理装置	プレフィルタ	不織布	難燃性																																																																																																														
	中性能フィルタ	不織布	難燃性																																																																																																														
高圧炉心スプレイ電気室外気取入口	プレフィルタ	不織布	難燃性																																																																																																														
高圧炉心スプレイ電気室外気処理装置	プレフィルタ	不織布	難燃性																																																																																																														
	中性能フィルタ	不織布	難燃性																																																																																																														
中央制御室空調和装置	中性能フィルタ	不織布	難燃性																																																																																																														
中央制御室非常用再循環処理装置	高性能フィルタ	グラスファイバー	難燃性																																																																																																														
中央制御室外気処理装置	高性能フィルタ	グラスファイバー	難燃性																																																																																																														
RHRポンプ室冷却機	プレフィルタ	不織布	難燃性																																																																																																														
HPCSポンプ室冷却機	プレフィルタ	不織布	難燃性																																																																																																														
RCWポンプ・熱交換器室冷却機	プレフィルタ	不織布	難燃性																																																																																																														
非常用ディーゼル発電機給気消音器	プレフィルタ	不織布	難燃性																																																																																																														
<p>【7号炉】</p>	<p>「-」表示：フィルタなし構造の空調機</p>																																																																																																																
<table border="1"> <thead> <tr> <th>換気空調装置</th> <th>フィルタ種類 (チャコールフィルタ以外)</th> <th>材質</th> <th>性能</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>残留熱除去系ポンプ室空調機</td> <td>給気フィルタ</td> <td>不織布</td> <td>難燃性</td> </tr> <tr> <td>非常用ディーゼル発電機電気品区域給気処理装置・非常用給気処理装置</td> <td>給気フィルタ</td> <td>ガラス繊維</td> <td>難燃性</td> </tr> <tr> <td>コントロール建屋計測制御電源盤給気処理装置</td> <td>給気フィルタ</td> <td>ガラス繊維</td> <td>難燃性</td> </tr> <tr> <td rowspan="3">中央制御室再循環系</td> <td>給気フィルタ</td> <td>ガラス繊維</td> <td>難燃性</td> </tr> <tr> <td>プレフィルタ</td> <td>ガラス繊維</td> <td>難燃性</td> </tr> <tr> <td>HEPAフィルタ</td> <td>ガラス繊維</td> <td>難燃性</td> </tr> </tbody> </table>	換気空調装置	フィルタ種類 (チャコールフィルタ以外)	材質	性能	残留熱除去系ポンプ室空調機	給気フィルタ	不織布	難燃性	非常用ディーゼル発電機電気品区域給気処理装置・非常用給気処理装置	給気フィルタ	ガラス繊維	難燃性	コントロール建屋計測制御電源盤給気処理装置	給気フィルタ	ガラス繊維	難燃性	中央制御室再循環系	給気フィルタ	ガラス繊維	難燃性	プレフィルタ	ガラス繊維	難燃性	HEPAフィルタ	ガラス繊維	難燃性																																																																																							
換気空調装置	フィルタ種類 (チャコールフィルタ以外)	材質	性能																																																																																																														
残留熱除去系ポンプ室空調機	給気フィルタ	不織布	難燃性																																																																																																														
非常用ディーゼル発電機電気品区域給気処理装置・非常用給気処理装置	給気フィルタ	ガラス繊維	難燃性																																																																																																														
コントロール建屋計測制御電源盤給気処理装置	給気フィルタ	ガラス繊維	難燃性																																																																																																														
中央制御室再循環系	給気フィルタ	ガラス繊維	難燃性																																																																																																														
	プレフィルタ	ガラス繊維	難燃性																																																																																																														
	HEPAフィルタ	ガラス繊維	難燃性																																																																																																														
<p>【5号炉原子炉建屋内緊急時対策所】</p>		<p>【緊急時対策所】</p>																																																																																																															
<table border="1"> <thead> <tr> <th>換気空調装置</th> <th>フィルタ種類 (チャコールフィルタ以外)</th> <th>材質</th> <th>性能</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>非常用ディーゼル発電機電気品区域給気処理装置・非常用給気処理装置</td> <td>給気フィルタ</td> <td>ガラス繊維</td> <td>難燃性</td> </tr> </tbody> </table>	換気空調装置	フィルタ種類 (チャコールフィルタ以外)	材質	性能	非常用ディーゼル発電機電気品区域給気処理装置・非常用給気処理装置	給気フィルタ	ガラス繊維	難燃性		<table border="1"> <thead> <tr> <th>機器名称</th> <th>フィルタの種類</th> <th>材質</th> <th>性能</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>空気浄化フィルタユニット</td> <td>HEPAフィルタ</td> <td>グラスファイバー</td> <td>難燃性</td> </tr> <tr> <td rowspan="3">常用換気空調系外気処理装置</td> <td>低性能フィルタ</td> <td>ガラス繊維</td> <td>難燃性</td> </tr> <tr> <td>中性能フィルタ</td> <td>ガラス繊維</td> <td>難燃性</td> </tr> <tr> <td>デミスタフィルタ</td> <td>SUS304</td> <td>不燃性</td> </tr> <tr> <td rowspan="3">蓄電池室換気空調系外気処理装置</td> <td>低性能フィルタ</td> <td>ガラス繊維</td> <td>難燃性</td> </tr> <tr> <td>中性能フィルタ</td> <td>ガラス繊維</td> <td>難燃性</td> </tr> <tr> <td>デミスタフィルタ</td> <td>SUS304</td> <td>不燃性</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">緊急時対策所空気浄化送風機ユニット</td> <td>平型フィルタ</td> <td>ガラス繊維</td> <td>難燃性</td> </tr> <tr> <td>中性能フィルタ</td> <td>ガラス繊維</td> <td>難燃性</td> </tr> </tbody> </table>	機器名称	フィルタの種類	材質	性能	空気浄化フィルタユニット	HEPAフィルタ	グラスファイバー	難燃性	常用換気空調系外気処理装置	低性能フィルタ	ガラス繊維	難燃性	中性能フィルタ	ガラス繊維	難燃性	デミスタフィルタ	SUS304	不燃性	蓄電池室換気空調系外気処理装置	低性能フィルタ	ガラス繊維	難燃性	中性能フィルタ	ガラス繊維	難燃性	デミスタフィルタ	SUS304	不燃性	緊急時対策所空気浄化送風機ユニット	平型フィルタ	ガラス繊維	難燃性	中性能フィルタ	ガラス繊維	難燃性																																																																				
換気空調装置	フィルタ種類 (チャコールフィルタ以外)	材質	性能																																																																																																														
非常用ディーゼル発電機電気品区域給気処理装置・非常用給気処理装置	給気フィルタ	ガラス繊維	難燃性																																																																																																														
機器名称	フィルタの種類	材質	性能																																																																																																														
空気浄化フィルタユニット	HEPAフィルタ	グラスファイバー	難燃性																																																																																																														
常用換気空調系外気処理装置	低性能フィルタ	ガラス繊維	難燃性																																																																																																														
	中性能フィルタ	ガラス繊維	難燃性																																																																																																														
	デミスタフィルタ	SUS304	不燃性																																																																																																														
蓄電池室換気空調系外気処理装置	低性能フィルタ	ガラス繊維	難燃性																																																																																																														
	中性能フィルタ	ガラス繊維	難燃性																																																																																																														
	デミスタフィルタ	SUS304	不燃性																																																																																																														
緊急時対策所空気浄化送風機ユニット	平型フィルタ	ガラス繊維	難燃性																																																																																																														
	中性能フィルタ	ガラス繊維	難燃性																																																																																																														
<p>【ガスタービン発電機建物】</p>		<p>【ガスタービン発電機建物】</p>																																																																																																															
<table border="1"> <thead> <tr> <th>機器名称</th> <th>フィルタの種類</th> <th>材質</th> <th>性能</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>ガスタービン発電機用吸気用外気処理装置</td> <td>低性能フィルタ</td> <td>グラスファイバー</td> <td>難燃性</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">G/B外気処理装置</td> <td>低性能フィルタ</td> <td>グラスファイバー</td> <td>難燃性</td> </tr> <tr> <td>中性能フィルタ</td> <td>グラスファイバー</td> <td>難燃性</td> </tr> </tbody> </table>	機器名称	フィルタの種類	材質	性能	ガスタービン発電機用吸気用外気処理装置	低性能フィルタ	グラスファイバー	難燃性	G/B外気処理装置	低性能フィルタ	グラスファイバー	難燃性	中性能フィルタ	グラスファイバー	難燃性																																																																																																		
機器名称	フィルタの種類	材質	性能																																																																																																														
ガスタービン発電機用吸気用外気処理装置	低性能フィルタ	グラスファイバー	難燃性																																																																																																														
G/B外気処理装置	低性能フィルタ	グラスファイバー	難燃性																																																																																																														
	中性能フィルタ	グラスファイバー	難燃性																																																																																																														

柏崎刈羽原子力発電所 6 / 7号炉 (2017. 12. 20 版)	東海第二発電所 (2018. 9. 18 版)	島根原子力発電所 2号炉	備考
<p>2. JACA No. 11A-2003 の試験概要について</p> <p>JACA No. 11A-2003 の難燃性確認試験については第1図の試験装置を用いて、60秒間供試フィルタの端部を規定の条件の炎にさらし、燃焼速度、残炎・残じん時間、溶融滴下物による発火の有無、燃焼距離を測定し、難燃性に対する評価を行うものである。</p> <div data-bbox="166 457 917 827" style="border: 1px solid black; height: 176px; width: 253px;"></div> <p style="text-align: center;">第1図：JACA No. 11A-2003 試験概要図</p> <p>3. JIS L 1091 の試験概要について</p> <p>JIS L 1091 の難燃性確認試験については第2図の試験装置を用いて、120秒間供試体を規定の条件の炎にさらし、燃焼面積、残炎・残じん時間、燃焼距離を測定し、難燃性に対する評価を行うものである。</p> <div data-bbox="403 1199 673 1675" style="border: 1px solid black; text-align: center;"> </div> <p style="text-align: center;">第2図：JIS L 1091 試験概要図</p>	<p>2. JACA No.11A-2003 の試験概要</p> <p>JACA No.11A-2003 の難燃性確認試験は、第1図の試験装置にて、60秒間試験体フィルタの端部を規定の条件の炎にさらし、燃焼速度、残炎、残じん時間、溶融滴下した物からの発火の有無、燃焼距離を測定し、難燃性に対する評価を行うものである。</p> <div data-bbox="997 457 1656 827" style="border: 1px solid black; height: 176px; width: 222px;"></div> <p>3. JIS L 1091 の試験概要</p> <p>JIS L 1091 の難燃性確認試験は、第2図の試験装置にて、120秒間供試体を規定の条件の炎にさらし、燃焼面積、残炎・残じん時間、燃焼距離を測定し、難燃性に対する評価を行うものである。</p> <div data-bbox="1234 1205 1427 1667" style="border: 1px solid black; text-align: center;"> </div> <p style="text-align: center;">第2図 JIS L 1091 の試験概要</p>	<p>2. JACA No. 11A-2003の試験概要について</p> <p>JACA No. 11A-2003 の難燃性確認試験については第1図の試験装置を用いて、60秒間供試フィルタの端部を規定の条件の炎にさらし、燃焼速度、残炎・残じん時間、溶融滴下物による発火の有無、燃焼距離を測定し、難燃性に対する評価を行うものである。</p> <div data-bbox="1748 512 2499 827" style="border: 1px solid black; height: 150px; width: 253px;"></div> <p style="text-align: center;">第1図 JACA No. 11A-2003 試験概要図</p> <p>3. JIS L 1091 の試験概要について</p> <p>JIS L 1091 の難燃性確認試験については第2図の試験装置を用いて、120秒間供試体を規定の条件の炎にさらし、燃焼面積、残炎時間、残じん時間、燃焼距離を測定し、難燃性に対する評価を行うものである。</p> <div data-bbox="1976 1209 2267 1793" style="border: 1px solid black; text-align: center;"> </div> <p style="text-align: center;">第2図 JIS L 1091 試験概要図</p>	

柏崎刈羽原子力発電所 6 / 7号炉 (2017. 12. 20 版)	東海第二発電所 (2018. 9. 18 版)	島根原子力発電所 2号炉	備考
<p style="text-align: center;">添付資料 4</p> <p style="text-align: center;"><u>柏崎刈羽原子力発電所 6号及び7号炉</u> 重大事故等対処施設における 保温材の使用状況について</p>	<p style="text-align: center;">添付資料 4</p> <p style="text-align: center;">保温材の使用状況について</p>	<p style="text-align: center;">添付資料 4</p> <p style="text-align: center;"><u>島根原子力発電所2号炉の重大事故等対処施設</u> における保温材の使用状況について</p>	

柏崎刈羽原子力発電所 6 / 7号炉 (2017. 12. 20版)	東海第二発電所 (2018. 9. 18版)	島根原子力発電所 2号炉	備考
<p style="text-align: right;">添付資料 4</p> <p style="text-align: center;">柏崎刈羽原子力発電所 6号及び7号炉 重大事故等対処施設における保温材の使用状況について</p> <p>1. はじめに 柏崎刈羽原子力発電所 6号及び7号炉において、「実用発電用原子炉及びその附属施設の火災防護に係る審査基準」(以下「火災防護に係る審査基準」という。)の要求に基づき、重大事故等対処施設に使用する保温材について、<u>不燃性材料又は難燃性材料の使用状況を確認した結果を示す。</u></p> <p>2. 要求事項 保温材については、「火災防護に係る審査基準」の「2.1 火災発生防止」の 2.1.2 に基づき実施することが要求されている。保温材の要求事項を以下に示す。</p>	<p style="text-align: right;">添付資料 4</p> <p style="text-align: center;">重大事故等対処施設における保温材の使用状況について</p> <p>1. はじめに 東海第二発電所において、「実用発電用原子炉施設及びその附属施設の火災防護に係る審査基準」(以下、「火災防護に係る審査基準」という。)の要求に基づき、重大事故等対処施設に使用する保温材について<u>以下に示す。</u></p> <p>2. 要求事項 保温材については、「火災防護に係る審査基準」2.1 火災の発生防止 2.1.2 に基づき実施することが要求されている。</p>	<p style="text-align: right;">添付資料 4</p> <p style="text-align: center;">島根原子力発電所 2号炉の重大事故等対処施設における保温材の使用状況について</p> <p>1. はじめに 島根原子力発電所 2号炉において、「実用発電用原子炉及びその附属施設の火災防護に係る審査基準」(以下「火災防護に係る審査基準」という。)の要求に基づき、重大事故等対処施設に使用する保温材について、<u>不燃性材料の使用状況を確認した結果を示す。</u></p> <p>2. 要求事項 保温材については、「火災防護に係る審査基準」の「2.1 火災発生防止」の 2.1.2 に基づき実施することが要求されている。<u>保温材の要求事項を以下に示す。</u></p>	
<p>2.1.2 安全機能を有する構築物、系統及び機器は、以下の各号に掲げるとおり、不燃性材料又は難燃性材料を使用した設計であること。ただし、当該構築物、系統及び機器の材料が、不燃性材料又は難燃性材料と同等以上の性能を有するもの(以下「代替材料」という。)である場合、もしくは、当該構築物、系統及び機器の機能を確保するために必要な代替材料の使用が技術上困難な場合であって、当該構築物、系統及び機器における火災に起因して他の安全機能を有する構築物、系統及び機器において火災が発生することを防止するための措置が講じられている場合は、この限りではない。</p> <p>(5) 保温材は金属、ロックウール又はグラスウール等、不燃性のものを使用すること。</p>	<p>2.1.2 安全機能を有する構築物、系統及び機器は、以下の各号に掲げるとおり、不燃性材料又は難燃性材料を使用した設計であること。ただし、当該構築物、系統及び機器の材料が、不燃性材料又は難燃性材料と同等以上の性能を有するもの(以下「代替材料」という。)である場合、もしくは、当該構築物、系統及び機器の機能を確保するために必要な代替材料の使用が技術上困難な場合であって、当該構築物、系統及び機器における火災に起因して他の安全機能を有する構築物、系統及び機器において火災が発生することを防止するための措置が講じられている場合は、この限りではない。</p> <p>(5) 保温材は金属、ロックウール又はグラスウール等、不燃性のものを使用すること。</p>	<p>2.1.2 安全機能を有する構築物、系統及び機器は、以下の各号に掲げるとおり、不燃性材料又は難燃性材料を使用した設計であること。ただし、当該構築物、系統及び機器の材料が、不燃性材料又は難燃性材料と同等以上の性能を有するもの(以下「代替材料」という。)である場合、もしくは、当該構築物、系統及び機器の機能を確保するために必要な代替材料の使用が技術上困難な場合であって、当該構築物、系統及び機器における火災に起因して他の安全機能を有する構築物、系統及び機器において火災が発生することを防止するための措置が講じられている場合は、この限りではない。</p> <p>(5) 保温材は金属、ロックウール又はグラスウール等、不燃性のものを使用すること。</p>	

柏崎刈羽原子力発電所 6 / 7号炉 (2017. 12. 20 版)	東海第二発電所 (2018. 9. 18 版)	島根原子力発電所 2号炉	備考								
<p>(参考)</p> <p>「当該構築物、系統及び機器の機能を確保するために必要な代替材料の使用が技術上困難な場合であって、当該構築物、系統及び機器における火災に起因して他の安全機能を有する構築物、系統及び機器において火災が発生することを防止するための措置が講じられている場合」とは、ポンプ、弁等の駆動部の潤滑油、機器躯体内部に設置される電気配線、不燃材料の表面に塗布されるコーティング剤等、当該材料が発火した場合においても、他の構築物、系統又は機器において火災を生じさせるおそれが小さい場合をいう。</p>	<p>(参考)</p> <p>「当該構築物、系統及び機器の機能を確保するために必要な代替材料の使用が技術上困難な場合であって、当該構築物、系統及び機器における火災に起因して他の安全機能を有する構築物、系統及び機器において火災が発生することを防止するための措置が講じられている場合」とは、ポンプ、弁等の駆動部の潤滑油、機器躯体内部に設置される電気配線、不燃材料の表面に塗布されるコーティング剤等、当該材料が発火した場合においても、他の構築物、系統又は機器において火災を生じさせるおそれが小さい場合をいう。</p>	<p>(参考)</p> <p>「当該構築物、系統及び機器の機能を確保するために必要な代替材料の使用が技術上困難な場合であって、当該構築物、系統及び機器における火災に起因して他の安全機能を有する構築物、系統及び機器において火災が発生することを防止するための措置が講じられている場合」とは、ポンプ、弁等の駆動部の潤滑油、機器躯体内部に設置される電気配線、不燃材料の表面に塗布されるコーティング剤等、当該材料が発火した場合においても、他の構築物、系統又は機器において火災を生じさせるおそれが小さい場合をいう。</p>									
<p>3. 保温材の不燃性材料使用状況</p> <p>重大事故等対処施設に対する保温材は、「保温設計基準」にて不燃性材料を要求している。</p> <p>不燃性の保温材は、平成 12 年建設省告示第 1400 号に定められた^{※1}もの、又は建築基準法の不燃材料認定品とした。</p>	<p>3. <u>重大事故等対処施設の保温材の使用</u></p> <p>重大事故等対処施設に対する保温材は、平成 12 年建設省告示第 1400 号に定められたもの^{※1}、又は建築基準法の不燃性材料認定品とする。</p>	<p>3. <u>保温材の不燃性材料使用状況</u></p> <p>重大事故等対処施設に対する保温材は、「<u>保温設計基準</u>」にて不燃性材料を要求している。</p> <p>不燃性の保温材は、平成 12 年建設省告示第 1400 号に定められた^{※1}もの、建築基準法の不燃材料認定品、又は建築基準法に基づく試験により不燃性材料であることを確認したものと^{した}。</p> <p><u>第 1 表に保温材の使用状況例を示す。</u></p> <p style="text-align: center;"><u>第 1 表 保温材の使用状況例</u></p> <table border="1" data-bbox="1745 1192 2472 1318"> <thead> <tr> <th>項目</th> <th>使用材料</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>建設省告示第1400号に定められたもの</td> <td>ケイ酸カルシウム、金属 等</td> </tr> <tr> <td>建築基準法の不燃材料認定品</td> <td>ロックウール、パーライト 等</td> </tr> <tr> <td>建築基準法に基づく試験により確認したもの</td> <td>ウレタン</td> </tr> </tbody> </table>	項目	使用材料	建設省告示第1400号に定められたもの	ケイ酸カルシウム、金属 等	建築基準法の不燃材料認定品	ロックウール、パーライト 等	建築基準法に基づく試験により確認したもの	ウレタン	
項目	使用材料										
建設省告示第1400号に定められたもの	ケイ酸カルシウム、金属 等										
建築基準法の不燃材料認定品	ロックウール、パーライト 等										
建築基準法に基づく試験により確認したもの	ウレタン										
<p>※1 : <平成 12 年建設省告示第 1400 号 (不燃材料を定める件)></p> <ul style="list-style-type: none"> ・建築基準法 (昭和 25 年法律第 201 号) 第 2 条第九号の規定に基づき、不燃材料を次のように定める。 ・建築基準法施行令 (昭和 25 年政令第 338 号) 第 108 条の 2 各号 (建築物の外部の仕上げに用いるものにあつては、同条第一号及び第二号) に掲げる要件を満たしている建築材料は、次に定めるものとする。 <p>一 コンクリート</p> <p>二 れんが</p> <p>三 瓦</p>	<p>※1 : <平成 12 年建設省告示第 1400 号 (不燃材料を定める件)></p> <ul style="list-style-type: none"> ・建築基準法 (昭和 25 年法律第 201 号) 第 2 条第九号の規定に基づき、不燃材料を次のように定める。 ・建築基準法施行令 (昭和 25 年政令第 338 号) 第 108 条の 2 各号 (建築物の外部の仕上げに用いるものにあつては、同条第一号及び第二号) に掲げる要件を満たしている建築材料は、次に定めるものとする。 <p>一 コンクリート</p> <p>二 れんが</p> <p>三 瓦</p>	<p>※1 <平成12年建設省告示第1400号 (不燃材料を定める件)></p> <ul style="list-style-type: none"> ・建築基準法 (昭和25年法律第201号) 第 2 条第九号の規定に基づき、不燃材料を次のように定める。 ・建築基準法施行令 (昭和25年政令第338号) 第108条の 2 各号 (建築物の外部の仕上げに用いるものにあつては、同条第一号及び第二号) に掲げる要件を満たしている建築材料は、次に定めるものとする。 <p>一 コンクリート</p> <p>二 れんが</p> <p>三 瓦</p>									

柏崎刈羽原子力発電所 6 / 7号炉 (2017. 12. 20 版)	東海第二発電所 (2018. 9. 18 版)	島根原子力発電所 2号炉	備考
<p>四 陶磁器質タイル</p> <p>五 繊維強化セメント板</p> <p>六 厚さが 3mm 以上のガラス繊維混入セメント板</p> <p>七 厚さが 5mm 以上の繊維混入ケイ酸カルシウム板</p> <p>八 鉄鋼</p> <p>九 アルミニウム</p> <p>十 金属板</p> <p>十一 ガラス</p> <p>十二 モルタル</p> <p>十三 しっくい</p> <p>十四 石</p> <p>十五 厚さが 12mm 以上のせっこうボード (ボード用原紙の厚さが 0.6mm 以下のものに限る。)</p> <p>十六 ロックウール</p> <p>十七 グラスウール板</p>	<p>四 陶磁器質タイル</p> <p>五 繊維強化セメント板</p> <p>六 厚さが 3mm 以上のガラス繊維混入セメント板</p> <p>七 厚さが 5mm 以上の繊維混入ケイ酸カルシウム板</p> <p>八 鉄鋼</p> <p>九 アルミニウム</p> <p>十 金属板</p> <p>十一 ガラス</p> <p>十二 モルタル</p> <p>十三 しっくい</p> <p>十四 石</p> <p>十五 厚さが 12mm 以上のせっこうボード (ボード用原紙の厚さが 0.6mm 以下のものに限る。)</p> <p>十六 ロックウール</p> <p>十七 グラスウール板</p> <p style="text-align: right;">以上</p>	<p>四 陶磁器質タイル</p> <p>五 繊維強化セメント板</p> <p>六 厚さが 3mm以上のガラス繊維混入セメント板</p> <p>七 厚さが 5mm以上の繊維混入ケイ酸カルシウム 板</p> <p>八 鉄鋼</p> <p>九 アルミニウム</p> <p>十 金属板</p> <p>十一 ガラス</p> <p>十二 モルタル</p> <p>十三 しっくい</p> <p>十四 石</p> <p>十五 厚さが12mm以上のせっこうボード (ボード用原紙の厚さが0.6mm以下のものに限る。)</p> <p>十六 ロックウール</p> <p>十七 グラスウール板</p>	

柏崎刈羽原子力発電所 6 / 7号炉 (2017. 12. 20 版)	東海第二発電所 (2018. 9. 18 版)	島根原子力発電所 2号炉	備考
<p data-bbox="468 701 602 737">添付資料 5</p> <p data-bbox="290 837 789 961"> <u>柏崎刈羽原子力発電所 6号及び7号炉</u> 重大事故等対処施設における <u>建屋内装材の不燃性について</u> </p>	<p data-bbox="1261 701 1394 737">添付資料 5</p> <p data-bbox="1160 837 1501 873"><u>建屋内装材の不燃性について</u></p>	<p data-bbox="2050 701 2184 737">添付資料 5</p> <p data-bbox="1795 837 2451 919"> <u>島根原子力発電所 2号炉の重大事故等対処施設における</u> <u>建物内装材の不燃性について</u> </p>	

柏崎刈羽原子力発電所 6 / 7号炉 (2017. 12. 20版)	東海第二発電所 (2018. 9. 18版)	島根原子力発電所 2号炉	備考
<p style="text-align: right;">添付資料 5</p> <p style="text-align: center;">柏崎刈羽原子力発電所 6号及び7号炉 重大事故等対処施設における建屋内装材の不燃性について</p> <p>1. はじめに 柏崎刈羽原子力発電所 6号及び7号炉において重大事故等対処施設を設置する建屋の内装材に対する不燃性材料の使用について示す。</p> <p>2. 要求事項 建屋内装材への不燃性材料の使用は、「実用発電用原子炉及びその附属施設の火災防護に係る審査基準」(以下「火災防護に係る審査基準」という。)の「2.1 火災発生防止」の 2.1.2 に基づき実施することが要求されている。 火災防護に係る審査基準の記載を以下に示す。</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> <p>2.1 火災発生防止</p> <p>2.1.2 安全機能を有する構築物、系統及び機器は、以下の各号に掲げるとおり、不燃性材料又は難燃性材料を使用した設計であること。ただし、当該構築物、系統及び機器の材料が、不燃性材料又は難燃性材料と同等以上の性能を有するもの(以下「代替材料」という。)である場合、もしくは、当該構築物、系統及び機器の機能を確保するために必要な代替材料の使用が技術上困難な場合であって、当該構築物、系統及び機器における火災に起因して他の安全機能を有する構築物、系統及び機器において火災が発生することを防止するための措置が講じられている場合は、この限りではない。</p> <p>(6) 建屋内装材は、不燃性材料を使用すること。</p> </div>	<p style="text-align: right;">添付資料 5</p> <p style="text-align: center;">建屋内装材の不燃性について</p> <p>1. 概要 東海第二発電所において、安全機能を有する機器等を設置する建屋の内装材に対する不燃性材料の使用について示す。</p> <p>2. 要求事項 建屋内装材への不燃性材料の使用は、「実用発電用原子炉及びその附属施設の火災防護に係る審査基準」(以下「火災防護に係る審査基準」という。)の「2.1 火災発生防止」の 2.1.2 に基づき実施することが要求されている。 火災防護に係る審査基準の記載を示す。</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> <p>2.1 火災発生防止</p> <p>2.1.2 安全機能を有する構築物、系統及び機器は、以下の各号に掲げるとおり、不燃性材料又は難燃性材料を使用した設計であること。ただし、当該構築物、系統及び機器の材料が、不燃性材料又は難燃性材料と同等以上の性能を有するもの(以下「代替材料」という。)である場合、もしくは、当該構築物、系統及び機器の機能を確保するために必要な代替材料の使用が技術上困難な場合であって、当該構築物、系統及び機器における火災に起因して他の安全機能を有する構築物、系統及び機器において火災が発生することを防止するための措置が講じられている場合は、この限りではない。</p> <p>(6) 建屋内装材は、不燃性材料を使用すること。</p> </div>	<p style="text-align: right;">添付資料 5</p> <p style="text-align: center;">島根原子力発電所 2号炉の重大事故等対処施設における 建物内装材の不燃性について</p> <p>1. はじめに 島根原子力発電所 2号において重大事故等対処施設を設置する建物の内装材に対する不燃性材料の使用について示す。</p> <p>2. 要求事項 建物内装材への不燃性材料の使用は、「実用発電用原子炉及びその附属施設の火災防護に係る審査基準」(以下「火災防護に係る審査基準」という。)の「2.1 火災発生防止」の 2.1.2 に基づき実施することが要求されている。 火災防護に係る審査基準の記載を以下に示す。</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> <p>2.1 火災発生防止</p> <p>2.1.2 安全機能を有する構築物、系統及び機器は、以下の各号に掲げるとおり、不燃性材料又は難燃性材料を使用した設計であること。ただし、当該構築物、系統及び機器の材料が、不燃性材料又は難燃性材料と同等以上の性能を有するもの(以下「代替材料」という。)である場合、もしくは、当該構築物、系統及び機器の機能を確保するために必要な代替材料の使用が技術上困難な場合であって、当該構築物、系統及び機器における火災に起因して他の安全機能を有する構築物、系統及び機器において火災が発生することを防止するための措置が講じられている場合は、この限りではない。</p> <p>(6) 建屋内装材は、不燃性材料を使用すること。</p> </div>	

柏崎刈羽原子力発電所 6 / 7号炉 (2017.12.20版)	東海第二発電所 (2018.9.18版)	島根原子力発電所 2号炉	備考																																													
<p>(参考)</p> <p>「当該構築物、系統及び機器の機能を確保するために必要な代替材料の使用が技術上困難な場合であって、当該構築物、系統及び機器における火災に起因して他の安全機能を有する構築物、系統及び機器において火災が発生することを防止するための措置が講じられている場合」とは、ポンプ、弁等の駆動部の潤滑油、機器躯体内部に設置される電気配線、不燃材料の表面に塗布されるコーティング剤等、当該材料が発火した場合においても、他の構築物、系統又は機器において火災を生じさせるおそれが小さい場合をいう。</p>	<p>(参考)</p> <p>「当該構築物、系統及び機器の機能を確保するために必要な代替材料の使用が技術上困難な場合であって、当該構築物、系統及び機器における火災に起因して他の安全機能を有する構築物、系統及び機器において火災が発生することを防止するための措置が講じられている場合」とは、ポンプ、弁等の駆動部の潤滑油、機器躯体内部に設置される電気配線、不燃材料の表面に塗布されるコーティング剤等、当該材料が発火した場合においても、他の構築物、系統又は機器において火災を生じさせるおそれが小さい場合をいう。</p>	<p>(参考)</p> <p>「当該構築物、系統及び機器の機能を確保するために必要な代替材料の使用が技術上困難な場合であって、当該構築物、系統及び機器における火災に起因して他の安全機能を有する構築物、系統及び機器において火災が発生することを防止するための措置が講じられている場合」とは、ポンプ、弁等の駆動部の潤滑油、機器躯体内部に設置される電気配線、不燃材料の表面に塗布されるコーティング剤等、当該材料が発火した場合においても、他の構築物、系統又は機器において火災を生じさせるおそれが小さい場合をいう。</p>																																														
<p>3. 建屋内装材における国内規制内容</p> <p>建物の天井、壁、床に使用される内装材には、出火時の急速な火災拡大を防止するための防火規制が定められている。</p> <p>火災拡大には、天井材及び壁材の寄与が大きく、床材の寄与は小さいことから、国内規制では第1表のとおり「天井材及び壁材」と「床材」で規制内容が異なる。</p> <p>天井材及び壁材については建築基準法により、また、床材については消防法により規制されている。</p>	<p>3. 建屋内装材の国内規制</p> <p>建物の天井、壁、床に使用される内装材には、出火時の急速な火災拡大を防止するための防火規制が定められている。</p> <p>火災拡大には天井材及び壁材の寄与が大きく、床材の寄与は小さいことから「天井材及び壁材」と「床材」で規制内容が異なる。</p> <p>以下のとおり、天井材及び壁材については建築基準法により、また、床材については消防法により規制されている。</p>	<p>3. 建物内装材における国内規制内容</p> <p>建物の天井、壁、床に使用する内装材は、出火時の急速な火災拡大を防止するための防火規制が定められている。</p> <p>火災拡大には、天井材及び壁材の寄与が大きく、床材の寄与は小さいことから、国内規制では第1表のとおり「天井材及び壁材」と「床材」で規制内容が異なる。</p> <p>天井材及び壁材については建築基準法により、また、床材については消防法により規制されている。</p>																																														
<p style="text-align: center;">第1表：規制内容比較</p> <table border="1" data-bbox="163 1249 914 1585"> <thead> <tr> <th></th> <th>建築基準法 (第35条の2)</th> <th>消防法 (第8条の3)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>規制の種類</td> <td>内装制限</td> <td>防火規制</td> </tr> <tr> <td>規制の対象</td> <td>壁材、天井材</td> <td>床材 (じゅうたん等)</td> </tr> <tr> <td>規制適合品の分類</td> <td>不燃材料 準不燃材料 難燃材料</td> <td>防火物品</td> </tr> <tr> <td>認定(確認)の方法</td> <td>試験による大臣認定 仕様規定</td> <td>試験による認定</td> </tr> </tbody> </table>		建築基準法 (第35条の2)	消防法 (第8条の3)	規制の種類	内装制限	防火規制	規制の対象	壁材、天井材	床材 (じゅうたん等)	規制適合品の分類	不燃材料 準不燃材料 難燃材料	防火物品	認定(確認)の方法	試験による大臣認定 仕様規定	試験による認定	<p style="text-align: center;">第1表 規制内容比較</p> <table border="1" data-bbox="952 1249 1703 1585"> <thead> <tr> <th></th> <th>建築基準法 (第三十五条の二)</th> <th>消防法 (第八条の三)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>規制の種類</td> <td>内装制限</td> <td>防火規制</td> </tr> <tr> <td>規制の対象</td> <td>天井材、壁材</td> <td>床材 (じゅうたん等)</td> </tr> <tr> <td>規制適合品の分類</td> <td>不燃材料、準不燃材料、難燃材料</td> <td>防火物品</td> </tr> <tr> <td>認定(確認)の方法</td> <td>・試験による大臣認定 ・仕様規定</td> <td>試験による認定</td> </tr> </tbody> </table>		建築基準法 (第三十五条の二)	消防法 (第八条の三)	規制の種類	内装制限	防火規制	規制の対象	天井材、壁材	床材 (じゅうたん等)	規制適合品の分類	不燃材料、準不燃材料、難燃材料	防火物品	認定(確認)の方法	・試験による大臣認定 ・仕様規定	試験による認定	<p style="text-align: center;">第1表 規制内容比較</p> <table border="1" data-bbox="1825 1264 2466 1606"> <thead> <tr> <th></th> <th>建築基準法 (第三十五条の二)</th> <th>消防法 (第八条の三)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>規制の種類</td> <td>内装制限</td> <td>防火規制</td> </tr> <tr> <td>規制の対象</td> <td>壁材、天井材</td> <td>床材 (じゅうたん等)</td> </tr> <tr> <td>規制適合品の分類</td> <td>不燃材料 準不燃材料 難燃材料</td> <td>防火物品</td> </tr> <tr> <td>認定(確認)の方法</td> <td>・試験による大臣認定 ・仕様規定</td> <td>試験による認定</td> </tr> </tbody> </table>		建築基準法 (第三十五条の二)	消防法 (第八条の三)	規制の種類	内装制限	防火規制	規制の対象	壁材、天井材	床材 (じゅうたん等)	規制適合品の分類	不燃材料 準不燃材料 難燃材料	防火物品	認定(確認)の方法	・試験による大臣認定 ・仕様規定	試験による認定	
	建築基準法 (第35条の2)	消防法 (第8条の3)																																														
規制の種類	内装制限	防火規制																																														
規制の対象	壁材、天井材	床材 (じゅうたん等)																																														
規制適合品の分類	不燃材料 準不燃材料 難燃材料	防火物品																																														
認定(確認)の方法	試験による大臣認定 仕様規定	試験による認定																																														
	建築基準法 (第三十五条の二)	消防法 (第八条の三)																																														
規制の種類	内装制限	防火規制																																														
規制の対象	天井材、壁材	床材 (じゅうたん等)																																														
規制適合品の分類	不燃材料、準不燃材料、難燃材料	防火物品																																														
認定(確認)の方法	・試験による大臣認定 ・仕様規定	試験による認定																																														
	建築基準法 (第三十五条の二)	消防法 (第八条の三)																																														
規制の種類	内装制限	防火規制																																														
規制の対象	壁材、天井材	床材 (じゅうたん等)																																														
規制適合品の分類	不燃材料 準不燃材料 難燃材料	防火物品																																														
認定(確認)の方法	・試験による大臣認定 ・仕様規定	試験による認定																																														

柏崎刈羽原子力発電所 6 / 7号炉 (2017.12.20版)	東海第二発電所 (2018.9.18版)	島根原子力発電所 2号炉	備考
<p>4. <u>建屋内装材の不燃性について</u></p> <p>「3. 建屋内装材における国内規制内容」を踏まえ、建築基準法における不燃材料、準不燃材料及び消防法における防災物品として防火性能を確認できた材料を「火災防護に係る審査基準」に適合する「不燃性材料」とする。</p> <p>また、国内規定に定められる防火要求において、試験により確認できた材料を「代替材料」と位置付ける（火災防護に係る審査基準 2.1.2 ただし書きの適用）。</p> <p>なお、耐放射線性等の機能要求があり、代替材料の使用が技術上困難な場合で、不燃材料の表面に塗布されたコーティング剤については、不燃性材料の適用外とする（火災防護に係る審査基準 2.1.2 ただし書き及び（参考）の適用）。</p> <p>以上より、内装材の不燃性を第1図のフローに基づき確認する。</p> <p>第1図：内装材の適合性判定フロー</p>	<p>4. <u>建屋内装材の不燃性について</u></p> <p>上記「3. 建屋内装材の国内規制」を踏まえ、建築基準法における不燃材料、準不燃性材料並びに消防法における防災物品として防火性能を確認した材料を「不燃性材料」とする。</p> <p>なお、耐放射線性等の機能要求があり、代替材料の使用が技術上困難な場合で、不燃材料の表面に塗布するコーティング剤は、不燃性材料の適用外とする。（火災防護に係る審査基準 2.1.2(参考)を参照）</p> <p>以下に、内装材の不燃性を第1図の確認フローに基づき確認する。</p> <p>第1図 内装材の不燃性確認フロー</p>	<p>4. <u>建物内装材の不燃性について</u></p> <p>「3. 建物内装材における国内規制内容」を踏まえ、建築基準法における不燃材料、準不燃材料及び消防法における防災物品として防火性能を確認できた材料を「火災防護に係る審査基準」に適合する「不燃性材料」とする。</p> <p>また、国内規定に定められる防火要求において、試験により確認できた材料を「代替材料」と位置付ける（火災防護に係る審査基準2.1.2ただし書きの適用。）。</p> <p>なお、耐放射線性等の機能要求があり、代替材料の使用が技術上困難な場合で、不燃材料の表面に塗布されたコーティング剤については、不燃性材料の適用外とする。（火災防護に係る審査基準2.1.2ただし書き及び（参考）の適用）</p> <p>以上より、内装材の不燃性を第1図のフローに基づき確認する。</p> <p>第1図 内装材の適合性判定フロー</p>	<p>備考</p>
<p>5. <u>内装材の認定、仕様規定の確認（ルートI）</u></p> <p>設計図書及び現地確認により、内装材における防火規制上の認定及び仕様規定への適合を確認した。</p> <p>なお、中央制御室の床のタイルカーペット、消防法施行規則第四条の三に基づき、第三者機関において防災物品の防災性能試験を実施し、性能を満足したものであり国が登録したものを使用している。</p>	<p>5. <u>内装材の認定、仕様規定の確認（①）</u></p> <p>設計図書及び現場確認により、内装材における防火規制上の認定及び仕様規定への適合状況を確認した。</p> <p>なお、中央制御室のタイルカーペットは、消防法施行規則第四条の三に基づき、第三者機関において防災物品の防災性能試験を実施し、性能を満足したものであり国が登録したものを使用している。</p>	<p>5. <u>内装材の認定、仕様規定の確認（ルートI）</u></p> <p>設計図書及び現場確認により、内装材における防火規制上の仕様規定への適合を確認した。</p> <p>なお、中央制御室の床のタイルカーペット及び緊急時対策本部の床のビニル系タイルは、消防法施行規則第四条の三に基づき、第三者機関において防災物品の防災性能試験を実施し、性能を満足したものであり国が登録したものを使用している。</p>	<p>・内装材の適合性判定フローの相違</p> <p>【東海第二】</p> <p>島根2号炉では、柏崎6/7と同様に国内規制認定品でないものについて、試験により、不燃性材料の防火性能と同等以上（「代替材料」）であることを確認し、使用</p>

柏崎刈羽原子力発電所 6/7号炉 (2017.12.20版)	東海第二発電所 (2018.9.18版)	島根原子力発電所 2号炉	備考
<p>6. 試験による内装材の適合性判定 (ルートII) 内装材のうち防火規制上の認定及び仕様規定への適合が確認できない材料については、<u>建築基準法施行令第一条の六又は消防法施行令第四条の三に基づく試験により、不燃性材料の防火性能と同等以上(「代替材料」)であることを確認する。</u></p> <p>7. 不燃基材の仕様確認 (ルートIII) 管理区域の床、壁には耐放射線性及び除染性を確保すること、非管理区域の一部の床には防塵性を確保すること、原子炉格納容器内の床、壁には耐放射線性、除染性及び耐腐食性を確保することを目的として、コーティング剤を塗布する設計としている。このコーティング剤は、旧建設省告示第1231号第2試験又は米国 ASTM 規格 E84、<u>建築基準法施行令第一条の六に基づく難燃性塗料であること、不燃性材料に塗布されていることを確認することで、火災防護に係る審査基準 2.1.2 の(参考)に基づく「不燃材料表面のコーティング剤は、他の構築物、系統又は機器において火災が生じるおそれが小さい」に該当することから、不燃性材料の適用外とする。</u></p> <p>8. 内装材の適合性判定結果 「5.内装材の認定、仕様規定の確認」より、<u>塗装材を除く建屋内装材について不燃性材料であることを確認した。(第2表)</u> また、<u>第2表に示す以外の内装材を設ける場合については「6.試験による内装材の適合性判定」、「7.不燃基材の仕様確認」に基づき、不燃性材料と同等であることを確認する設計とする。</u></p>	<p>6. 内装材の仕様確認 (②) <u>管理区域内で使用されるエポキシ樹脂塗料等は、旧建設省告示第1231号第2試験に基づく難燃性が確認された塗料であることに加え、不燃性材料であるコンクリート表面に塗布することから、火災防護に係る審査基準 2.1.2 (参考)の「不燃材料の表面に塗布されるコーティング剤等、当該材料が発火した場合においても、他の構築物、系統又は機器において火災を生じさせるおそれが小さい」とされていることより、<u>不燃性材料と同等である。</u></u></p> <p>7. 内装材の不燃性確認結果 <u>上記、「5.内装材の認定、仕様規定の確認」、「6.内装材の仕様確認」により、建屋内装材を確認した。結果、原子炉建屋6階燃料交換台車操作室床、中央制御室コンピューター室床、換気空調機械室床に不燃材料でない内装仕様があることを確認した。これらについては、不燃材料に取り替えることとする。以下、第2表に内装材使用状況を示す。</u></p>	<p>6. 試験による内装材の適合性判定 (ルートII) <u>内装材のうち防火規制上の認定及び仕様規定への適合が確認できない材料については、<u>建築基準法第二条一項九号又は消防法施行令第四条の三に基づく試験により、不燃性材料の防火性能と同等以上(「代替材料」)であることを確認する。</u></u></p> <p>7. 不燃基材の仕様確認 (ルートIII) 管理区域の床、壁には耐放射線性及び除染性を確保すること、非管理区域の一部の床には防塵性を確保することを目的として、コーティング剤を塗布する設計としている。このコーティング剤は、旧建設省告示1231号第2試験又は建築基準法施行令第一条第六号に基づく難燃性が確認された塗料であることに加え、不燃性材料に塗布されていることを確認することで、火災防護に係る審査基準 2.1.2 の(参考)に基づく「不燃材料表面のコーティング剤は、他の構築物、系統又は機器において火災が生じるおそれが小さい」に該当することから、不燃性材料の適用外とする。</p> <p>8. 内装材の不燃性判定結果 「5.内装材の認定、仕様規定の確認」より、<u>建物内装材については不燃性材料又はこれと同等であることを確認した。(第2表)</u> また、<u>第2表に示す以外の内装材を設ける場合については、「6.試験による内装材の適合性判定」、「7.不燃基材の仕様確認」に基づく設計とする。</u></p>	<p>・内装材の適合性判定フローの相違 【東海第二】 島根2号炉では、柏崎6/7と同様に国内規制認定品でないものについて、試験により、不燃性材料の防火性能と同等以上(「代替材料」)であることを確認し、使用</p> <p>・設備の相違 【柏崎6/7, 東海第二】 コーティング剤の仕様の相違</p> <p>・設備の相違 【東海第二】 島根2号炉は、不燃性材料又はこれと同等である内装材を使用</p>

第2表：内装材使用状況一覧

号炉	建屋	室名	部位	内装仕様
6/7	コントロール 建屋	中央制御室	壁	石綿ケイ酸カルシウム板
			天井	岩綿吸音板（ロックウール）
			床	タイルカーペット
		中央制御室見学者 ギャラリー室	壁	コンクリート+塗装仕上
			天井	岩綿吸音板（ロックウール）
			床	コンクリート+塗装仕上
		クリーンアクセス 通路	壁	コンクリート+塗装仕上
			天井	岩綿吸音板（ロックウール）
			床	コンクリート+塗装仕上
		共用	5号炉 原子炉建屋内 緊急時対策所	プロセス計算機室
天井	鉄板塗装仕上げ			
床	鉄板塗装仕上げ			

第2表 内装材使用状況

場 所	使用箇所	内装仕様	備 考
発電所全般	管理区域内全域 (天井, 床, 壁)	エポキシ樹脂塗料	難燃性材料
中央制御室, 過渡時データ 収集装置室 (NATRAS 室), タービン建屋 2 階, 換気空調機械室,	壁	合成樹脂エマルジ ョン系塗料	難燃性材料
原子炉建屋 6 階燃料交 換台車操作室	鉄部		
タービン建屋 2 階	鉄部	合成樹脂系塗料	難燃性材料
中央制御室, 過渡時データ 収集装置室 (NATRAS 室), 中央制御室コンピ ューター室, 換気空調機 械室	天井	岩綿吸音板	不燃材料
中央制御室コンピュー ター室, 原子炉建屋 6 階 燃料交換台車操作室	壁	スチールパーテー ション	不燃材料
原子炉建屋 6 階燃料交 換台車操作室	床	長尺シート	その他の材料 ^{※3}
中央制御室コンピュー ター室, 換気空調機械室		ビニル系床シート	その他の材料 ^{※3}
中央制御室		タイルカーペット	防災認定品
キャスクピット除染室, キャスクピット	壁, 床	ステンレスライ ニング	不燃材料
緊急時対策所	床	タイルカーペット	不燃材料

※3：不燃材料に取替えを行う。

第2表 内装材使用状況一覧

建物	部屋名称	部位	内装仕様
制御室建物	中央制御室	壁	コンクリート+塗装仕上
		天井	コンクリート+塗装仕上
		床	タイルカーペット
緊急時対策所	緊急時対策本部	壁	コンクリート+塗装仕上+不 燃吸音ボード
		天井	コンクリート
		床	ビニル系タイル

・設備の相違
【柏崎 6/7, 東海第二】
内装仕様の相違

柏崎刈羽原子力発電所 6 / 7号炉 (2017. 12. 20 版)	東海第二発電所 (2018. 9. 18 版)	島根原子力発電所 2号炉	備考
<p style="text-align: center;">添付資料 6</p> <p>柏崎刈羽原子力発電所 6号及び7号炉における 中央制御室・<u>緊急時対策所</u>の排煙設備について</p>	<p style="text-align: center;">添付資料 7</p> <p>中央制御室・<u>緊急時対策所</u>の排煙設備 について</p>	<p style="text-align: center;">添付資料 6</p> <p>島根原子力発電所 2号炉における 中央制御室の排煙設備について</p>	<p>・設備及び運用の相違 【柏崎 6/7, 東海第二】 島根 2号炉の緊急時 対策室には, 排煙設備を 設置しないが, 消火困難 エリアとして全域ガス 消火設備を設置</p>

柏崎刈羽原子力発電所 6 / 7号炉 (2017. 12. 20 版)	東海第二発電所 (2018. 9. 18 版)	島根原子力発電所 2号炉	備考
<p style="text-align: right;">添付資料 6</p> <p style="text-align: center;"><u>柏崎刈羽原子力発電所 6号及び7号炉における中央制御室・緊急時対策所の排煙設備について</u></p> <p>1. はじめに 「実用発電用原子炉及びその附属施設の火災防護に係る審査基準」(以下、「火災防護に係る審査基準」という。)では、中央制御室、<u>及び緊急時対策所</u>のような運転員が常駐するエリアには、火災発生時の煙を排気するため排煙設備を設置することが要求されていることから、重大事故等対処施設である <u>6号及び7号炉中央制御室</u>、<u>5号炉原子炉建屋内緊急時対策所</u>に以下のとおり排煙設備を配備する。</p> <p>2. 要求事項 火災防護に係る審査基準の「2.2 火災の感知、消火」の2.2.1では、火災時に煙の充満等により消火活動が困難なところには、自動消火設備又は手動操作による固定式消火設備の設置が要求されている。一方、重大事故等対処施設である <u>6号及び7号炉中央制御室</u>、<u>5号炉原子炉建屋内緊急時対策所</u>については、通常運転員や職員が駐在しており、火災時に煙が充満しなければ迅速に消火活動が可能であることから、排煙設備を設置する。 火災防護に係る審査基準の記載を以下に示す。</p>	<p style="text-align: right;">添付資料 7</p> <p style="text-align: center;"><u>中央制御室・緊急時対策所の排煙設備について</u></p> <p>1. 概要 「実用発電用原子炉及びその附属施設の火災防護に係る審査基準」(以下「火災防護に係る審査基準」という。)では、中央制御室のような運転員が駐在する火災区域には、火災発生時の煙を排気するため、排煙設備を設置することが要求されていることから、以下のとおり排煙設備を配備する。</p> <p>2. 要求事項 火災防護に係る審査基準の「2.2 火災の感知、消火」の2.2.1では、火災時に煙の充満等により消火活動が困難なところには、自動消火設備又は手動操作による固定式消火設備の設置が要求されている。一方、重大事故等対処施設である中央制御室、<u>緊急時対策所</u>については、火災時に煙が充満しなければ迅速に消火活動が可能であることから、排煙設備を設置する。 火災防護に係る審査基準の記載を以下に示す。</p>	<p style="text-align: right;">添付資料 6</p> <p style="text-align: center;"><u>島根原子力発電所2号炉における中央制御室の排煙設備について</u></p> <p>1. はじめに 「実用発電用原子炉及びその附属施設の火災防護に係る審査基準」(以下「火災防護に係る審査基準」という。)では、中央制御室のような運転員が常駐するエリアには、火災発生時の煙を排気するため、排煙設備を設置することが要求されていることから、<u>重大事故等対処施設である中央制御室</u>に以下のとおり排煙設備を配備する。</p> <p>2. 要求事項 火災防護に係る審査基準の「2.2 火災の感知、消火」の2.2.1では、火災時に煙の充満等により消火活動が困難なところには、自動消火設備又は手動操作による固定式消火設備の設置が要求されている。一方、重大事故等対処施設である中央制御室については、<u>通常運転員や職員が駐在しており</u>、火災時に煙が充満しなければ迅速に消火活動が可能であることから、排煙設備を設置する。 火災防護に係る審査基準の記載を以下に示す。</p>	<p>・設備及び運用の相違 【柏崎 6/7, 東海第二】 島根 2号炉の緊急時対策室には、排煙設備を設置しないが、消火困難エリアとして全域ガス消火設備を設置する設計</p> <p>・設備及び運用の相違 【柏崎 6/7, 東海第二】 島根 2号炉の緊急時対策室には、排煙設備を設置しないが、消火困難エリアとして全域ガス消火設備を設置する設計</p>
<p>2.2 火災の感知、消火</p> <p>2.2.1 火災感知設備及び消火設備は、以下の各号に掲げるように、安全機能を有する構築物、系統及び機器に対する火災の影響を限定し、早期の火災感知及び消火を行える設計であること。</p> <p>(2) 消火設備</p> <p>①原子炉の高温停止及び低温停止を達成し、維持するための安全機能を有する構築物、系統及び機器が設置される火災区域または火災区画であって、火災時に煙の充満、放射線の影響等により消火活動が困難なところには、自動消火設備又は手動操作による固定式消火設備を設置すること。</p>	<p>2.2 火災の感知、消火</p> <p>2.2.1 火災感知設備及び消火設備は、以下の各号に掲げるように、安全機能を有する構築物、系統及び機器に対する火災の影響を限定し、早期の火災感知及び消火を行える設計であること。</p> <p>(2) 消火設備</p> <p>①原子炉の高温停止及び低温停止を達成し、維持するための安全機能を有する構築物、系統及び機器が設置される火災区域または火災区画であって、火災時に煙の充満、放射線の影響等により消火活動が困難なところには、自動消火設備又は手動操作による固定式消火設備を設置すること。</p>	<p>2.2 火災の感知、消火</p> <p>2.2.1 火災感知設備及び消火設備は、以下の各号に掲げるように、安全機能を有する構築物、系統及び機器に対する火災の影響を限定し、早期の火災感知及び消火を行える設計であること。</p> <p>(2) 消火設備</p> <p>① <u>消火設備については、以下に掲げるところによること。</u> h. 原子炉の高温停止及び低温停止を達成し、維持するための安全機能を有する構築物、系統及び機器が設置される火災区域又は火災区画であって、火災時に煙の充満、放射線の影響等により消火活動が困難なところには、自動消火設備又は手動操作による固定式消火設備を設置すること。</p>	

柏崎刈羽原子力発電所 6 / 7号炉 (2017. 12. 20 版)	東海第二発電所 (2018. 9. 18 版)	島根原子力発電所 2号炉	備考
<p>3. 排煙設備</p> <p>6号及び7号炉中央制御室, 5号炉原子炉建屋内緊急時対策所の煙を排気するため, 建築基準法等に準じて排煙設備を配備する。以下に排煙設備の仕様を示す。</p> <p>3.1 6号炉及び7号炉中央制御室</p> <p>(1) 排煙容量</p> <p>中央制御室の排煙設備は, 「建築基準法施行令第百二十六条の三」に準じて, 以下の排煙容量とする。</p> <p>排煙容量: <u>950m³/min</u></p> <p>中央制御室床面積: <u>430.5m²</u> (防煙区画のうち床面積最大部)</p> <div style="border: 1px dashed black; padding: 5px;"> <p>建築基準法における排煙容量の算出</p> <p>中央制御室防煙区画数: <u>13区画</u></p> <p>最大区画床面積: <u>430.5m²</u></p> <p>排煙量: 最大区画床面積×2m³=<u>430.5×2=861m³/min</u></p> <p>【建築基準法の要求排煙容量】</p> <p>120m³/min以上で, かつ, 防煙区画部分の床面積1m²につき1m³ (2以上の防煙区画部分に関わる排煙機にあつては, 当該防煙区画部分のうち床面積の最大のものの床面積1m²につき2m³)</p> </div> <p>(2) 排煙設備の使用材料</p> <p>排煙設備の排煙機及びダクトは, 火災時における高温の煙の排気も考慮して以下の材料を使用する。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・排煙機: 鋼製 ・ダクト: 亜鉛鉄板 <p>(3) 起動装置</p> <p>排煙設備の起動設備は, 排煙設備の運転状況を確認するため, 排煙設備近傍に手動起動装置を設置する。</p> <p>(4) 電源</p> <p>排煙設備の電源は, 外部電源喪失を考慮し, 非常用電源より供給する。</p>	<p>3. 排煙設備</p> <p>中央制御室, 緊急時対策所の煙を排気するため, 建築基準法施行令に準じて排煙設備を配備する。以下に排煙設備の仕様を示す。</p> <p>(1) 排煙容量</p> <p>中央制御室の排煙設備は, 建築基準法施行令第百二十六条の三の排煙設備に準じて, 以下の排煙容量とする。</p> <p>排煙容量: <u>290m³/min以上×2台(580 m³/min以上)</u></p> <p>【中央制御室床面積: 524m²】</p> <div style="border: 1px dashed black; padding: 5px;"> <p>建築基準法における排煙容量の算出</p> <p>290m³/min以上×2台</p> <p>=<u>524 m³/min</u> (中央制御室の床面積1m²につき1m³/min以上)</p> <p>×1.1 (ダクト圧力損失0.1考慮)</p> <p>【建築基準法の要求排煙容量】</p> <p>120m³/min以上で, かつ, 床面積1m²につき1m³/min (2以上の防煙区画部分に係る排煙機にあつては, 当該防煙区画部分のうち床面積の最大のものの床面積1m²につき2m³)</p> <p>以上</p> <p>※詳細設計により仕様(容量, 台数)は変更の可能性がある。</p> </div>	<p>3. 排煙設備</p> <p>中央制御室の煙を排気するため, 建築基準法等に準じて排煙設備を配備する。</p> <p>以下に排煙設備の仕様を示す。</p> <p>3.1 中央制御室</p> <p>(1) 排煙容量</p> <p>中央制御室の排煙設備は, 「建築基準法施行令第百二十六条の三」に準じて, 以下の排煙容量とする。</p> <p>排煙容量: <u>約186m³/min (11,150 m³/h)</u></p> <p>中央制御室床面積: <u>約75m²</u> (防煙区画のうち床面積最大部)</p> <div style="border: 1px dashed black; padding: 5px;"> <p>建築基準法における排煙容量の算出</p> <p>中央制御室防煙区画数: <u>8区画</u></p> <p>最大区画床面積: <u>約75m²</u></p> <p>排煙量: 最大区画床面積×2m³=<u>75×2=150m³/min</u></p> <p>【建築基準法の要求排煙容量】</p> <p>120m³/min以上で, かつ, 防煙区画部分の床面積1m²につき1m³ (2以上の防煙区画部分に関わる排煙機にあつては, 当該防煙区画部分のうち床面積の最大のものの床面積1m²につき2m³)</p> </div> <p>(2) 排煙設備の使用材料</p> <p>排煙設備の排煙機及びダクトは, 火災時における高温の煙の排気も考慮して以下の材料を使用する。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・排煙機: 鋼製 ・ダクト: 亜鉛鉄板 <p>(3) 起動装置</p> <p>排煙設備の起動設備は, 排煙設備の運転状況を確認するため, 排煙設備近傍に手動起動装置を設置する。</p> <p>(4) 電源</p> <p>排煙設備の電源は, 外部電源喪失を考慮し, 非常用電源より供給する。</p>	<p>・設備及び運用の相違</p> <p>【柏崎6/7, 東海第二】</p> <p>島根2号炉の緊急時対策室には, 排煙設備を設置しないが, 消火困難エリアとして全域ガス消火設備を設置</p> <p>・設備の相違</p> <p>【柏崎6/7, 東海第二】</p> <p>設備仕様の相違</p> <p>・設備の相違</p> <p>【柏崎6/7, 東海第二】</p> <p>設備仕様の相違</p>

柏崎刈羽原子力発電所 6 / 7号炉 (2017. 12. 20 版)	東海第二発電所 (2018. 9. 18 版)	島根原子力発電所 2号炉	備考
<p>3. 2 5号炉原子炉建屋内緊急時対策所</p> <p>(1) 排煙容量</p> <p>5号炉原子炉建屋内緊急時対策所の排煙設備は、「<u>建築基準法施行令第二百六条の三</u>」に準じて、以下の排煙容量とする。</p> <p>排煙容量：872m³/min</p> <p>5号炉原子炉建屋内緊急時対策所床面積：172.5m²（防煙区画のうち床面積最大部）</p> <p>-----</p> <p>建築基準法における排煙容量の算出</p> <p>5号炉原子炉建屋内緊急時対策所防煙区画数：2区画 最大区画床面積：172.5m²</p> <p>排煙量：最大区画床面積×2m³=172.5×2=345m³/min</p> <p>【<u>建築基準法の要求排煙容量</u>】</p> <p>120m³/min以上で、かつ、防煙区画部分の床面積1m²につき1m³（2以上の防煙区画部分に関わる排煙機にあっては、当該防煙区画部分のうち床面積の最大のものの床面積1m²につき2m³）</p> <p>(2) 排煙設備の使用材料</p> <p>排煙設備の排煙機及びダクトは、火災時における高温の煙の排気も考慮して以下の材料を使用する。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・排煙機：鋼製 ・ダクト：亜鉛鉄板 <p>(3) 起動装置</p> <p>排煙設備の起動設備は、排煙設備の運転状況を確認するため、<u>排煙設備近傍に手動起動装置を設置する。</u></p> <p>(4) 電源</p> <p>排煙設備の電源は、外部電源喪失を考慮し、<u>非常用電源より供給する。</u></p>	<p>②緊急時対策所</p> <p>緊急時対策所の排煙設備は、<u>建築基準法の排煙設備に準じて、以下の排煙容量とする。</u></p> <p>排煙容量：約167m³/min以上×1台*</p> <p>【<u>緊急時対策所 面積：約347.1m²</u>】</p> <p>緊急時対策所内を6つの防煙区画に分割し、面積が最大となる防煙区画の床面積から排煙容量を算出する。このうち、床面積が最大となる防煙区画の面積は73.4m²。</p> <p>-----</p> <p>建築基準法における排煙容量の算出</p> <p>約167m³/min以上×1台</p> <p>= 73.4m³/min（緊急時対策所の防煙区画のうち床面積が最大のもの床面積1m²につき2m³/min以上）</p> <p>×2m³/min×1.1（ダクト圧力損失0.1考慮）</p> <p>=73.4 m³/min×2m³/min×1.1=161.48m³/min</p> <p>以上より、167m³/min≒10,000m³/hrとする。</p> <p>※今後の詳細検討により、容量・台数等の変更も有り得る。</p> <p>(2)排煙設備の使用材料</p> <p>排煙設備の排煙機及びダクトは、火災時における煙の排気を考慮し以下の材料とする。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・排煙機：金属製 ・ダクト：耐火性・耐熱性を有するダクト <p>(3)電源</p> <p>排煙設備の電源は、外部電源喪失を考慮し、中央制御室の排煙設備は非常用電源より供給し、緊急時対策所の排煙設備の電源は、<u>緊急時対策所用発電機が接続する電源から供給する設計とする。</u></p>		<p>・設備及び運用の相違</p> <p>【柏崎6/7，東海第二】</p> <p>島根2号炉の緊急時対策所には排煙設備を設置しないが、消火困難エリアとして全域ガス消火設備を設置</p>

柏崎刈羽原子力発電所 6 / 7号炉 (2017. 12. 20 版)	東海第二発電所 (2018. 9. 18 版)	島根原子力発電所 2号炉	備考
	<p>(4)その他</p> <ul style="list-style-type: none"> ・<u>自然災害（竜巻，火山灰）における屋外排気口の防護対策として，十分な厚さの鉄板を設置し下向きの排気とする。</u> ・<u>中央制御室の気密性を確保するため，中央制御室バウンダリ機能を満足する隔離弁を設置する。</u> <div data-bbox="946 466 1709 1083" style="border: 1px solid black; height: 294px; margin: 10px 0;"></div> <p style="text-align: center;">第1図 中央制御室非常用換気空調系系統図</p> <div data-bbox="946 1230 1709 1621" style="border: 1px solid black; height: 186px; margin: 10px 0;"></div> <p style="text-align: center;">第2図 中央制御室排煙設備概要</p>		<p>・設備の相違</p> <p>【東海第二】</p> <p>系統設計の相違</p>




柏崎刈羽原子力発電所 6 / 7号炉 (2017. 12. 20 版)	東海第二発電所 (2018. 9. 18 版)	島根原子力発電所 2号炉	備考
<p style="text-align: center;">添付資料 7</p> <p style="text-align: center;">柏崎刈羽原子力発電所 6号及び7号炉 重大事故等対処施設における 消火用非常照明器具の配置図</p>	<p style="text-align: center;">添付資料 6</p> <p style="text-align: center;">消火用非常照明器具の配置図</p>	<p style="text-align: center;">添付資料 7</p> <p style="text-align: center;">島根原子力発電所2号炉の重大事故等対処施設 における消火用非常照明器具の配置図</p>	

柏崎刈羽原子力発電所 6 / 7号炉 (2017. 12. 20版)	東海第二発電所 (2018. 9. 18版)	島根原子力発電所 2号炉	備考																				
<p style="text-align: right;">添付資料 7</p> <p style="text-align: center;">柏崎刈羽原子力発電所 6号及び7号炉重大事故等対処施設における消火用非常照明器具の配置図</p> <p>1. 概要</p> <p>建屋内の消火栓、消火設備現場盤の設置場所及び設置場所への経路には、移動及び消火設備の操作を行うため、現場への移動等の時間に加え、消火継続時間 20 分を考慮して、1 時間以上の容量の蓄電池を内蔵する照明器具（以下、「蓄電池内蔵型照明」という。）を設置する。</p> <p>なお、火災以外の非常時も考慮し 12 時間点灯できる容量の蓄電池内蔵型照明としている。</p> <p>蓄電池内蔵型照明の配置を以下に示す。</p>	<p style="text-align: right;">添付資料 6</p> <p style="text-align: center;">消火用非常照明器具の配置図</p> <p>1. 概要</p> <p>屋内の消火栓、消火設備現場操作盤の設置場所及びこれら設備までの経路には、移動及び消火設備の操作を行うため、現場への移動時間並びに消火継続時間 20 分を考慮して、1 時間以上の容量の蓄電池を内蔵する非常用照明器具を設置する。</p> <p>また、火災以外の非常時も考慮し 12 時間点灯できる容量のものとしている。</p> <p>なお、今後の詳細設計により追加設置等も考慮する。</p> <p style="text-align: center;">第 1 表 蓄電池内蔵型照明仕様</p> <table border="1" data-bbox="955 884 1706 1449"> <tr> <td>出力電圧</td> <td>DC12V</td> </tr> <tr> <td>出力電流</td> <td>DC5A</td> </tr> <tr> <td>保護回路</td> <td>NFB (5A) にて保護</td> </tr> <tr> <td>内蔵電池</td> <td>小型制御弁式鉛蓄電池 (消防法蓄電池設備型式認定品)</td> </tr> <tr> <td>非常照明動作時間</td> <td>付属 LED 照明を 12 時間以上点灯可能</td> </tr> <tr> <td>照明仕様</td> <td>LED 消費電力 15W LED 輝度 1150lm</td> </tr> <tr> <td>入力電圧</td> <td>AC100V±10V</td> </tr> <tr> <td>内蔵蓄電池充電方式</td> <td>定電圧一定電流充電式</td> </tr> <tr> <td>充電電圧</td> <td>DC13. 3V±2%</td> </tr> <tr> <td>充電電流</td> <td>DC4. 0A±0. 5A</td> </tr> </table>	出力電圧	DC12V	出力電流	DC5A	保護回路	NFB (5A) にて保護	内蔵電池	小型制御弁式鉛蓄電池 (消防法蓄電池設備型式認定品)	非常照明動作時間	付属 LED 照明を 12 時間以上点灯可能	照明仕様	LED 消費電力 15W LED 輝度 1150lm	入力電圧	AC100V±10V	内蔵蓄電池充電方式	定電圧一定電流充電式	充電電圧	DC13. 3V±2%	充電電流	DC4. 0A±0. 5A	<p style="text-align: right;">添付資料 7</p> <p style="text-align: center;">島根原子力発電所 2号炉の重大事故等対処施設における消火用非常照明器具の配置図</p> <p>1. 概要</p> <p>建物内の消火栓、消火設備現場盤の設置場所及び設置場所への経路には、移動及び消火設備の操作を行うため、現場への移動等の時間に加え、消火継続時間20分を考慮して、1 時間以上の容量の蓄電池を内蔵する照明器具(以下「蓄電池内蔵型照明」という。)を設置する。</p> <p>なお、火災以外の非常時も考慮し 8 時間以上点灯できる容量の蓄電池内蔵型照明としている。</p> <p>蓄電池内蔵型照明の配置を以下に示す。</p>	<p>・設備の相違</p> <p>【柏崎 6/7, 東海第二】</p> <p>島根 2 号炉では、作業に要する時間を踏まえ、十分な容量の蓄電池を内蔵する消火用非常用照明を設置</p>
出力電圧	DC12V																						
出力電流	DC5A																						
保護回路	NFB (5A) にて保護																						
内蔵電池	小型制御弁式鉛蓄電池 (消防法蓄電池設備型式認定品)																						
非常照明動作時間	付属 LED 照明を 12 時間以上点灯可能																						
照明仕様	LED 消費電力 15W LED 輝度 1150lm																						
入力電圧	AC100V±10V																						
内蔵蓄電池充電方式	定電圧一定電流充電式																						
充電電圧	DC13. 3V±2%																						
充電電流	DC4. 0A±0. 5A																						

柏崎刈羽原子力発電所 6 / 7号炉 (2017. 12. 20 版)	東海第二発電所 (2018. 9. 18 版)	島根原子力発電所 2号炉	備考
			
			





柏崎刈羽原子力発電所 6 / 7号炉 (2017. 12. 20 版)	東海第二発電所 (2018. 9. 18 版)	島根原子力発電所 2号炉	備考
			
			




柏崎刈羽原子力発電所 6 / 7号炉 (2017. 12. 20 版)	東海第二発電所 (2018. 9. 18 版)	島根原子力発電所 2号炉	備考
			
			





柏崎刈羽原子力発電所 6 / 7号炉 (2017. 12. 20 版)	東海第二発電所 (2018. 9. 18 版)	島根原子力発電所 2号炉	備考
			
			





柏崎刈羽原子力発電所 6 / 7号炉 (2017. 12. 20 版)	東海第二発電所 (2018. 9. 18 版)	島根原子力発電所 2号炉	備考
			
			



柏崎刈羽原子力発電所 6 / 7号炉 (2017. 12. 20 版)	東海第二発電所 (2018. 9. 18 版)	島根原子力発電所 2号炉	備考
			
			





柏崎刈羽原子力発電所 6 / 7号炉 (2017. 12. 20 版)	東海第二発電所 (2018. 9. 18 版)	島根原子力発電所 2号炉	備考
 		 	





柏崎刈羽原子力発電所 6 / 7号炉 (2017. 12. 20 版)	東海第二発電所 (2018. 9. 18 版)	島根原子力発電所 2号炉	備考
 		 	





柏崎刈羽原子力発電所 6 / 7号炉 (2017. 12. 20 版)	東海第二発電所 (2018. 9. 18 版)	島根原子力発電所 2号炉	備考
 		 	



柏崎刈羽原子力発電所 6 / 7号炉 (2017. 12. 20 版)	東海第二発電所 (2018. 9. 18 版)	島根原子力発電所 2号炉	備考
			
			





柏崎刈羽原子力発電所 6 / 7号炉 (2017. 12. 20 版)	東海第二発電所 (2018. 9. 18 版)	島根原子力発電所 2号炉	備考
			





柏崎刈羽原子力発電所 6 / 7号炉 (2017. 12. 20 版)	東海第二発電所 (2018. 9. 18 版)	島根原子力発電所 2号炉	備考
 		 	

柏崎刈羽原子力発電所 6 / 7号炉 (2017. 12. 20 版)	東海第二発電所 (2018. 9. 18 版)	島根原子力発電所 2号炉	備考
			
			


柏崎刈羽原子力発電所 6 / 7号炉 (2017. 12. 20 版)	東海第二発電所 (2018. 9. 18 版)	島根原子力発電所 2号炉	備考
			
			


柏崎刈羽原子力発電所 6 / 7号炉 (2017. 12. 20 版)	東海第二発電所 (2018. 9. 18 版)	島根原子力発電所 2号炉	備考
			

柏崎刈羽原子力発電所 6 / 7号炉 (2017. 12. 20 版)	東海第二発電所 (2018. 9. 18 版)	島根原子力発電所 2号炉	備考
			
			

柏崎刈羽原子力発電所 6 / 7号炉 (2017. 12. 20 版)	東海第二発電所 (2018. 9. 18 版)	島根原子力発電所 2号炉	備考
			
			


柏崎刈羽原子力発電所 6 / 7号炉 (2017. 12. 20 版)	東海第二発電所 (2018. 9. 18 版)	島根原子力発電所 2号炉	備考
			

柏崎刈羽原子力発電所 6 / 7号炉 (2017. 12. 20 版)	東海第二発電所 (2018. 9. 18 版)	島根原子力発電所 2号炉	備考
			

柏崎刈羽原子力発電所 6 / 7号炉 (2017. 12. 20 版)	東海第二発電所 (2018. 9. 18 版)	島根原子力発電所 2号炉	備考
			

柏崎刈羽原子力発電所 6 / 7号炉 (2017. 12. 20 版)	東海第二発電所 (2018. 9. 18 版)	島根原子力発電所 2号炉	備考
			

柏崎刈羽原子力発電所 6 / 7号炉 (2017. 12. 20 版)	東海第二発電所 (2018. 9. 18 版)	島根原子力発電所 2号炉	備考
			

柏崎刈羽原子力発電所 6 / 7号炉 (2017. 12. 20 版)	東海第二発電所 (2018. 9. 18 版)	島根原子力発電所 2号炉	備考
			


蓄電池内蔵型照明 仕様

出力電圧	DC12V (内蔵電池の端子電圧による)
出力電流	DC5A (保護回路の値による)
保護回路	NFB (5A) にて保護
内蔵電池	小型制御弁式鉛蓄電池 PWL12V24 (消防法蓄電池設備型式認定品)
非常照明動作時間	付属 LED 照明を 12 時間以上点灯可能
付属 LED 照明仕様	LED 消費電力: 15W, LED 輝度: 1150lm
入力電圧	AC100V ± 10V
内蔵電池充電方式	定電圧一定電流充電式
充電電圧	DC13.3V ± 2%
充電電流	DC4.0A ± 0.5A



蓄電池内蔵型照明 (壁掛け型) 仕様

出力電圧	DC 12V(LED 灯光器)
出力電流	DC 0.5A(LED 灯光器)
保護回路	遮断器 (AC 6A)
内蔵電池	小型鉛蓄電池
非常照明動作時間	満充電時 8 時間
付属LED照明仕様	LED 輝度: 1440lm (720lm × 2 灯)
入力電圧	AC 100V
内蔵電池充電方式	定電圧方式
充電電圧	最大 DC 15V (補充電の場合 DC13~13.5V)
充電電流	3A 以下



消火用非常照明 (壁掛け型) の設置例

・設備の相違
【柏崎 6/7, 東海第二】
設備仕様の相違

柏崎刈羽原子力発電所 6 / 7号炉 (2017. 12. 20 版)	東海第二発電所 (2018. 9. 18 版)	島根原子力発電所 2号炉	備考
	<p style="text-align: center;"><u>添付資料8</u></p> <p style="text-align: center;"><u>常設代替高圧電源装置置場の 火災感知設備及び消火設備について</u></p>		<p>・設備の相違 【東海第二】 島根 2 号炉の常設代替交流電源設備 (ガスタービン発電機) は, 建物内に設置されており, 異なる感知方式の感知器及び全域ガス消火設備を設置</p>

柏崎刈羽原子力発電所 6 / 7号炉 (2017. 12. 20 版)	東海第二発電所 (2018. 9. 18 版)	島根原子力発電所 2号炉	備考
	<p style="text-align: right;">添付資料 8</p> <p><u>常設代替高圧電源装置置場の火災感知設備及び消火設備について</u></p> <p>1. <u>常設代替高圧電源装置置場（地下部）の火災感知設備及び消火設備について</u></p> <p>① <u>2C・2D非常用ディーゼル燃料移送ポンプ室</u> [] , <u>HPCS ディーゼル燃料移送ポンプ室</u> [] <u>ディーゼル駆動消火ポンプ用燃料移送ポンプ室</u> [] <u>及び常設代替高圧電源装置燃料移送ポンプ室</u> []</p> <p><u>当該火災区画は、燃料油である軽油を取り扱う燃料移送ポンプが設置されるが、常時、換気設備により機械換気されており、可燃性の蒸気が滞留するおそれはないことから、防爆型の火災感知器は設置せず、アナログ式の煙感知器、熱感知器を異なる種類の感知器として設置する。</u></p> <p><u>消火設備は、油内包設備である軽油移送ポンプが設置され、火災発生時に煙の充満により消火活動が困難となる可能性が否定できないことから、ハロゲン化物自動消火設備（全域）を設置することとする。なお、人が立ち入る場合には自動消火設備が動作しないように起動信号を除外する運用とする。</u></p> <p>② <u>燃料移送ポンプ前室</u> []</p> <p><u>燃料移送ポンプ前室は、各移送ポンプ室へ連絡する通路部であり、油内包設備、電源盤など可燃物となる設備は設置されないこと、持込み可燃物の管理を行うことにより火災の発生防止を図ることから、当該火災区画は火災の影響を受けるおそれが考えにくい。したがって、消防法又は建築基準法に基づく火災感知器を設置する設計とする。</u></p> <p><u>消火設備は、火災防護対象機器は設置されず、可燃物が少ないことから煙の充満により消火活動が困難となることはないため、消火器で消火を行う設計とする。</u></p> <p>③ <u>換気機械室</u> []</p> <p><u>当該火災区画には、軽油移送ポンプ室、常設代替高圧電源装置置場カルバート（トンネル部、立坑部）、緊急用電気品室用の換気設備が設置される。</u></p> <p><u>これらの換気設備は、油内包設備ではなく、持込み可燃物の管理を行うことにより火災の発生防止を図ることから、当該火災</u></p>		<p>・設備の相違</p> <p>【東海第二】</p> <p>島根 2 号炉の常設代替交流電源設備（ガスタービン発電機）は、建物内に設置されており、異なる感知方式の感知器及び全域ガス消火設備を設置</p>

柏崎刈羽原子力発電所 6 / 7号炉 (2017. 12. 20 版)	東海第二発電所 (2018. 9. 18 版)	島根原子力発電所 2号炉	備考
	<p><u>区画は火災の影響を受けるおそれ考えにくい。したがって、消防法又は建築基準法に基づく火災感知器を設置する設計とする。</u></p> <p><u>消火設備は、油内包設備は設置せず、持込み可燃物の管理を行うことにより可燃物量を少なくすることから煙の充満により消火活動が困難となることはないため、消火器で消火を行う設計とする。</u></p> <p>④緊急用電気品室 <input type="checkbox"/></p> <p><u>当該火災区画には、常設代替高压電源装置から給電される緊急用 M/C、緊急用 P/C など緊急用電源に関する設備が設置される。</u></p> <p><u>火災感知設備は、異なる種類の組み合わせとしてアナログ式の煙感知器、熱感知を設置する設計とする。</u></p> <p><u>消火設備は、電源盤が設置されることから、火災発生時に煙の充満により消火活動が困難となることが否定できないため、ハロゲン化物自動消火設備（全域）を設置する設計とする。なお、人が立ち入る場合には自動消火設備が動作しないように起動信号を除外する運用とする。</u></p> <p>⑤階段室 <input type="checkbox"/></p> <p><u>階段室には、可燃物なる設備は設置されないこと、持込み可燃物の管理を行うことにより火災の発生防止を図ることから、当該火災区画は火災の影響を受けるおそれ考えにくい。したがって、消防法又は建築基準法に基づく火災感知器を設置する設計とする。</u></p> <p><u>消火設備は、火災防護対象機器は設置されず、可燃物が少ないことから煙の充満により消火活動が困難となることはないため、消火器で消火を行う設計とする</u></p> <p>⑥機器ハッチ室（地下1階部分） <input type="checkbox"/></p> <p><u>当該火災区画には、2C 非常用ディーゼル発電機及び高压注水系ディーゼル発電機用燃料移送ポンプ室から常設代替高压電源装置置場カルバート（DB トンネル部）へ繋がる軽油移送配管が設置される。火災感知器は、異なる種類の感知器として、アナログ式の煙感知器、熱感知器を設置する設計とする。</u></p> <p><u>消火設備は、ハロゲン化物自動消火設備（全域）を設置する設計とする。</u></p>		<p>・設備の相違</p> <p>【東海第二】</p> <p>島根 2 号炉の常設代替交流電源設備（ガスタービン発電機）は、建物内に設置されており、異なる感知方式の感知器及び全域ガス消火設備を設置</p>

柏崎刈羽原子力発電所 6 / 7号炉 (2017. 12. 20 版)	東海第二発電所 (2018. 9. 18 版)	島根原子力発電所 2号炉	備考
	<p>⑦西側淡水貯水設備 </p> <p><u>重大事故等の収束に必要な水源となる西側淡水貯水設備が、常設代替高圧電源装置置場の最下層に設置される。西側淡水貯水設備は、不燃材料のみで構成されており、水を内包しており、火災の発生する恐れがないことから火災防護対策が不要であるため、消防法又は建築基準法に基づく火災感知設備及び消火設備を設置する設計とする。</u></p> <p>⑧西側淡水貯水設備水位計室 </p> <p><u>西側淡水貯水設備の設置階よりも一つ上の階層に西側淡水貯水設備水位計が設置される。火災感知器は、異なる種類の感知器として、アナログ式の煙感知器、熱感知器を設置する設計とする。</u></p> <p><u>消火設備は、可燃物が少ない火災区画であることから、消火器にて消火する設計とする。</u></p> <p>⑨ハロン消火設備ポンベ室 </p> <p><u>ハロン消火ポンベ室は、ハロゲン化物消火設備（全域）の消火用ハロンポンベが設置される火災区画である。ハロンポンベは不燃物で構成され、また、当該火災区画の可燃物量は少ないことから火災の影響を受ける可能性は少ない。したがって、消防法又は建築基準法に基づく火災感知器を設置する。消火設備は、可燃物が少ないことから消火器により消火を行う設計とする。</u></p> <p>⑩常設代替電源装置置場カルバート（トンネル部） </p> <p><u>当該火災区画は、燃料油である軽油を内包する軽油配管が設置されるが、常時、換気設備により機械換気されており、可燃性の蒸気が滞留するおそれはないことから、防爆型の火災感知器は設置せず、アナログ式の煙感知器、熱感知器を異なる種類の感知器として設置する。</u></p> <p><u>消火設備は、1時間当たりトンネル空間部容積の約2倍の容積を排気できる十分な排気能力を有する換気装置により、常時、機械換気が行われていることから煙の充満により消火活動が困難なところにはならないと考えられるが、トンネル内部は消火器等の運搬に十分な空間が確保できないおそれがあること、トンネル長が長いことから、早期の消火活動に影響を及ぼすおそれがあるため固定式の消火設備を設置する設計とする。</u></p>		<p>・設備の相違</p> <p>【東海第二】</p> <p>島根 2号炉の常設代替交流電源設備（ガスタービン発電機）は、建物内に設置されており、異なる感知方式の感知器及び全域ガス消火設備を設置</p>

柏崎刈羽原子力発電所 6 / 7号炉 (2017. 12. 20 版)	東海第二発電所 (2018. 9. 18 版)	島根原子力発電所 2号炉	備考
	<p>①DB/SA トンネル室 (立ち下がり部) </p> <p><u>常設代替電源装置置場カルバート (トンネル部) につながるDB トンネル室及びSA トンネル室については, 常設代替電源装置置場カルバート (トンネル部) と同じ火災区画として設定しており, 火災感知器及び消火設備ともに常設代替電源装置置場カルバート (トンネル部) と同じ設計とする。</u></p>		<p>・設備の相違</p> <p>【東海第二】</p> <p>島根 2 号炉の常設代替交流電源設備 (ガスタービン発電機) は, 建物内に設置されており, 異なる感知方式の感知器及び全域ガス消火設備を設置</p>

柏崎刈羽原子力発電所 6 / 7号炉 (2017. 12. 20 版)	東海第二発電所 (2018. 9. 18 版)	島根原子力発電所 2号炉	備考
<p style="text-align: center;">参考資料 1</p> <p style="text-align: center;">柏崎刈羽原子力発電所 6号及び7号炉 重大事故等対処施設における潤滑油又は燃料油の 引火点，環境温度及び機器運転時の温度について</p>	<p style="text-align: center;">参考資料 1</p> <p style="text-align: center;">重大事故等対処施設における 潤滑油又は燃料油の引火点，室内温度及び機器運転時の温度につ いて</p>	<p style="text-align: center;">参考資料 1</p> <p style="text-align: center;">島根原子力発電所2号炉の 重大事故等対処施設における潤滑油 又は燃料油の引火点，環境温度及び機器運転時の 温度について</p>	

柏崎刈羽原子力発電所 6 / 7号炉 (2017. 12. 20 版)	東海第二発電所 (2018. 9. 18 版)	島根原子力発電所 2号炉	備考
<p style="text-align: right;">参考資料 1</p> <p>柏崎刈羽原子力発電所 6号及び7号炉重大事故等対処施設における潤滑油又は燃料油の引火点、環境温度及び機器運転時の温度について</p> <p>1. はじめに 重大事故等対処施設を設置する火災区域内の油内包設備に使用している潤滑油及び燃料油は、その引火点が油内包機器を設置する環境温度よりも高く、機器運転時の温度よりも高いため、可燃性蒸気とならないことを以下のとおり確認した。</p> <p>2. 潤滑油又は燃料油の引火点、環境温度及び機器運転時の温度 2.1. 常設代替交流電源設備 2.1.1. 潤滑油の引火点、環境温度及び機器運転時の温度 油内包機器に使用している潤滑油の引火点は約 270℃であり、各場所の環境温度（外気温 40℃における運転中の局所的最高温度：約 70℃）及び機器運転時の潤滑油温度（運転時の最高使用温度：約 165℃）に対し大きいことを確認した。</p> <p>第1表に、主要な潤滑油内包機器に使用している潤滑油の引火点、環境温度及び機器運転時の温度を示す。</p>	<p style="text-align: right;">参考資料 1</p> <p>重大事故等対処施設における潤滑油又は燃料油の引火点、室内温度及び機器運転時の温度について</p> <p>1. はじめに 重大事故等対処施設を設置する火災区域にある油内包設備に使用する潤滑油又は燃料油は、その引火点が油内包設備を設置する環境温度よりも高く、機器運転時の温度よりも高いため、可燃性蒸気とならないことを以下のとおり確認した。</p> <p>2. 潤滑油の引火点、室内温度、機器運転時の温度 火災区域に設置する油内包設備に使用している潤滑油の引火点は、約 220℃～270℃であり、各火災区域の温度（空調設計上の上限値である室内設計温度：約 10℃～40℃）及び機器運転時の潤滑油温度（運転時最高使用温度：約 80℃～95℃）に対し高いことを確認した。また、常設代替高圧電源設備に使用している潤滑油の引火点は約 250℃であり設置場所の温度（外気温 40℃）及び機器運転時の潤滑油温度（外気温 40℃における運転時の最高使用温度：約 105℃）に対し大きいことを確認した。</p> <p>第1表に主要な潤滑油内包設備に使用している潤滑油の引火点、室内温度及び機器運転時の温度を示す。</p>	<p style="text-align: right;">参考資料 1</p> <p>島根原子力発電所2号炉の重大事故等対処施設における潤滑油又は燃料油の引火点、環境温度及び機器運転時の温度について</p> <p>1. はじめに 重大事故等対処施設を設置する火災区域内にある油内包設備に使用している潤滑油及び燃料油は、その引火点が油内包機器を設置する環境温度よりも高く、機器運転時の温度よりも高いため、可燃性蒸気とならないことを以下のとおり確認した。</p> <p>2. 潤滑油の引火点、環境温度及び機器運転時の温度 火災区域内に設置する油内包機器に使用している潤滑油の引火点は約 200～260℃であり、各火災区域の環境温度（空調設計上の上限値である室内設計温度：約 40～66℃）及び機器運転時の潤滑油温度（運転時の最高使用温度：約 75～105℃）に対し大きいことを確認した。</p> <p>第1表に、主要な潤滑油内包機器に使用している潤滑油の引火点、環境温度及び機器運転時の温度を示す。</p>	<p>備考</p> <p>・設備の相違 【柏崎 6/7, 東海第二】 潤滑油の仕様の相違</p>

第1表：主要な潤滑油の引火点，環境温度及び機器運転時の温度

潤滑油品種	潤滑油内包機器	引火点 [°C]	環境温度 [°C]	機器運転時の潤滑油温度 [°C]
ガスタービン潤滑油	常設代替交流電源設備	270	70 (※)	165

※：局所的な最高温度

2.1.2. 燃料油の引火点及び環境温度

運転中はパッケージ換気ファンによりガスタービンを冷却しているため、外気温 40°Cの時、換気出口では空気温度が 70°C 近くになるが、ガスタービンの燃料供給部分付近の空気は、エンジンの放熱量と換気流量のバランスより、軽油の引火点 45°C 以下となる

また、燃料供給部分付近の温度が軽油の引火点を越えたとしても、火災区域内は、大量の空気により換気されているため可燃濃度に達しない。

第1表 主要な潤滑油の引火点，室内温度及び機器運転時の温度

潤滑油品種	潤滑油内包機器	引火点 [°C]	室内温度 [°C]	機器運転時の潤滑油温度 [°C]
FBK タービン 56	低圧炉心スプレイ系ポンプ	260	40	85
DTE オイルライト	原子炉隔離時冷却系ポンプ	226	40	80
モビル DTE24	制御棒駆動水ポンプ	220	40	85
FBK タービン 68	残留熱除去系ポンプ	270	40	95
タービン油*2	常設代替高圧電源装置	250	40*	105
ディーゼル CF30*2	緊急時対策所発電機	256	40	105
タービン油*2	常設代替低圧注入系ポンプ	250	40*	85
タービン油*2	代替循環冷却系ポンプ	250	40	90
タービン油*2	代替燃料プール冷却系ポンプ	250	40	90
タービン油*2	緊急用海水ポンプ	250	40*	85

※屋外設備の設計温度 38.4°Cに余裕を見た値
 ※2 今後の設計進捗により変更も有り得る

3. 燃料油の引火点，室内温度，機器運転時の温度

火災区域内に設置する燃料油は、非常用ディーゼル発電機(以下「D/G」という。)に使用する軽油である。

軽油の引火点は約 45°Cであり、プラント通常運転時の D/G 室の室内設計温度である 40°Cに対し高いことを確認した。なお、D/G 起動時は、D/G 室専用の換気ファンが起動し、D/G 室内の換気を行うよう設計されている。

また、常設代替高圧電源装置は、運転中は冷却ファンにより内燃機関を冷却し、外気温 40°Cの時、排気空気温度は 76°C 近くになるが、内燃機関の燃料供給部分付近の空気は、エンジンの放熱量と換気流量のバランスより、軽油の引火点 45°C 以下となる。仮に燃料供給部分付近の温度が軽油の引火点を越えたとしても、火災区域内は多量の空気により換気されることから、可燃性蒸気とはならない。

第1表 主要な潤滑油の引火点，環境温度及び機器運転時の温度

潤滑油品種	潤滑油内包機器	引火点 [°C]	環境温度 [°C]	機器運転時の温度 [°C]
タービン 56	残留熱除去ポンプ	248	66	85
タービン 68		252	66	85
タービン 32	原子炉補機冷却ポンプ	240	55	75
タービン 56	原子炉再循環ポンプ	248	65	85
ディーゼル機関用油	ディーゼル発電設備	260	45	85
冷凍機油	中央制御室冷凍機	200	40	85
タービン 32	低圧原子炉代替注水ポンプ	240	60	75
タービン 500	ガスタービン発電機	246	50	105

3. 燃料油の引火点及び環境温度

ガスタービン発電機では燃料油として軽油を使用している。

運転中はパッケージ換気ファンによりガスタービンを冷却しているため、外気温 40°Cの時、換気出口では空気温度が 70°C 近くになるが、ガスタービンの燃料供給部分付近の空気は、エンジンの放熱量と換気流量のバランスより、軽油の引火点 45°C 以下となる。

また、燃料供給部分付近の温度が軽油の引火点を越えたとしても、火災区域内は大量の空気により換気されているため可燃濃度に達しない。

・設備の相違
 【柏崎 6/7，東海第二】
 潤滑油の仕様の相違

・設備の相違
 【柏崎 6/7，東海第二】
 排気温度の相違

柏崎刈羽原子力発電所 6 / 7号炉 (2017. 12. 20 版)	東海第二発電所 (2018. 9. 18 版)	島根原子力発電所 2号炉	備考
<p>41-2 火災による損傷の防止を行う重大事故等 対処施設の分類について</p>	<p>41-2 火災による損傷の防止を行う重大事故等対処施設の分類 について</p>	<p>41-2 火災による損傷の防止を行う 重大事故等対処施設の分類について</p>	

柏崎刈羽原子力発電所 6 / 7号炉 (2017.12.20版)	東海第二発電所 (2018.9.18版)	島根原子力発電所 2号炉	備考
<p style="text-align: center;"><目 次></p> <p>1. 概要</p> <p>2. 火災による損傷の防止を行う重大事故等対処施設</p> <p>2.1. 重大事故等対処施設</p> <p>添付資料1 <u>柏崎刈羽原子力発電所 6号及び7号炉における重大事故等対処施設一覧表</u></p>	<p style="text-align: right;">資料41-2</p> <p style="text-align: center;"><u>火災による損傷の防止を行う重大事故等対処施設の分類について</u></p> <p><u>【目次】</u></p> <p>1. 概要</p> <p>2. 火災による損傷の防止を行う重大事故等対処施設</p> <p>2.1 重大事故等対処施設</p> <p>添付資料1 重大事故等対処施設一覧表</p>	<p style="text-align: center;"><目 次></p> <p>1. 概要</p> <p>2. 火災による損傷の防止を行う重大事故等対処施設</p> <p>2.1. 重大事故等対処施設</p> <p>添付資料1 <u>島根原子力発電所2号炉における重大事故等対処施設一覧表</u></p>	

柏崎刈羽原子力発電所 6 / 7号炉 (2017. 12. 20 版)	東海第二発電所 (2018. 9. 18 版)	島根原子力発電所 2号炉	備考
<p style="text-align: right;">41-2</p> <p>火災による損傷の防止を行う重大事故等対処施設の分類について</p> <p>1. 概要</p> <p>重大事故等対処施設は、一部、設計基準対象施設でもある施設があることから、本資料では、火災による損傷の防止を行う重大事故等対処施設を、「実用発電用原子炉及びその附属施設の位置、構造及び設備の基準に関する規則」（以下「設置許可基準規則」という。）第八条及び「実用発電用原子炉及びその附属施設の火災防護に係る審査基準」（以下「火災防護に係る審査基準」という。）に基づき実施する施設と、設置許可基準規則第四十一条に基づき実施する施設に分類する。</p> <p>設置許可基準規則第八条及び第四十一条の要求事項を以下に示す</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> <p>(火災による損傷の防止)</p> <p>第八条 設計基準対象施設は、火災により発電用原子炉施設の安全性が損なわれないよう、火災の発生を防止することができ、かつ、早期に火災発生を感知する設備（以下「火災感知設備」という。）及び消火を行う設備（以下「消火設備」といい、安全施設に属するものに限る。）並びに火災の影響を軽減する機能を有するものでなければならない。</p> <p>2 消火設備（安全施設に属するものに限る。）は、破損、誤作動又は誤操作が起きた場合においても発電用原子炉を安全に停止させるための機能を損なわないものでなければならない。</p> <p>(火災による損傷の防止)</p> <p>第四十一条 重大事故等対処施設は、火災により重大事故等に対処するために必要な機能を損なうおそれがないよう、火災の発生を防止することができ、かつ、火災感知設備及び消火設備を有するものでなければならない。</p> </div> <p>2. 火災による損傷の防止を行う重大事故等対処施設</p> <p>火災による損傷の防止を行う重大事故等対処施設として、常設重大事故防止設備、常設重大事故緩和設備及び当該設備に使用し</p>	<p style="text-align: right;">資料 41-2</p> <p>火災による損傷の防止を行う重大事故等対処施設の分類について</p> <p>1. 概要</p> <p>重大事故等対処施設は、一部、設計基準対象施設でもある施設があることから、本資料では、火災による損傷の防止を行う重大事故等対処施設を、「実用発電用原子炉及びその附属施設の位置、構造及び設備の基準に関する規則」（以下「設置許可基準規則」という。）第八条及び「実用発電用原子炉及びその附属施設の火災防護に係る審査基準」（以下「火災防護に係る審査基準」という。）に基づき実施する施設と、設置許可基準規則第四十一条に基づき実施する施設に分類する。</p> <p>設置許可基準規則第八条及び第四十一条の要求事項を以下に示す。</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> <p>(火災による損傷の防止)</p> <p>第八条 設計基準対象施設は、火災により発電用原子炉施設の安全性が損なわれないよう、火災の発生を防止することができ、かつ、早期に火災発生を感知する設備（以下「火災感知設備」という。）及び消火を行う設備（以下「消火設備」といい、安全施設に属するものに限る。）並びに火災の影響を軽減する機能を有するものでなければならない。</p> <p>2 消火設備（安全施設に属するものに限る。）は、破損、誤動作又は誤操作が起きた場合においても発電用原子炉を安全に停止させるための機能を損なわないものでなければならない。</p> <p>(火災による損傷の防止)</p> <p>第四十一条 重大事故等対処施設は、火災により重大事故等に対処するために必要な機能を損なうおそれがないよう、火災の発生を防止することができ、かつ、火災感知設備及び消火設備を有するものでなければならない。</p> </div> <p>2. 火災による損傷の防止を行う重大事故等対処施設</p> <p>火災による損傷の防止を行う重大事故等対処施設として、常設重大事故等対処設備及び当該設備に使用しているケーブルを火</p>	<p style="text-align: right;">41-2</p> <p>火災による損傷の防止を行う重大事故等対処施設の分類について</p> <p>1. 概要</p> <p>重大事故等対処施設は、一部、設計基準対象施設でもある施設があることから、本資料では、火災による損傷の防止を行う重大事故等対処施設を、「実用発電用原子炉及びその附属施設の位置、構造及び設備の基準に関する規則」（以下「設置許可基準規則」という。）第八条及び「実用発電用原子炉及びその附属施設の火災防護に係る審査基準」（以下「火災防護に係る審査基準」という。）に基づき実施する施設と、設置許可基準規則第四十一条に基づき実施する施設に分類する。</p> <p>設置許可基準規則第八条及び第四十一条の要求事項を以下に示す。</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> <p>(火災による損傷の防止)</p> <p>第八条 設計基準対象施設は、火災により発電用原子炉施設の安全性が損なわれないよう、火災の発生を防止することができ、かつ、早期に火災発生を感知する設備（以下「火災感知設備」という。）及び消火を行う設備（以下「消火設備」といい、安全施設に属するものに限る。）並びに火災の影響を軽減する機能を有するものでなければならない。</p> <p>2 消火設備（安全施設に属するものに限る。）は、破損、誤作動及び誤操作が起きた場合においても発電用原子炉を安全に停止させるための機能を損なわないものでなければならない。</p> <p>(火災による損傷の防止)</p> <p>第四十一条 重大事故等対処施設は、火災により重大事故等に対処するために必要な機能を損なうおそれがないよう、火災の発生を防止することができ、かつ、火災感知設備及び消火設備を有するものでなければならない。</p> </div> <p>2. 火災による損傷の防止を行う重大事故等対処施設</p> <p>火災による損傷の防止を行う重大事故等対処施設として、常設重大事故防止設備、常設重大事故緩和設備及び当該設備に使用し</p>	

柏崎刈羽原子力発電所 6 / 7号炉 (2017.12.20版)	東海第二発電所 (2018.9.18版)	島根原子力発電所 2号炉	備考
<p>ているケーブルを火災防護対象とする。重大事故等対処施設のうち一部の施設については、設計基準対象施設として火災防護に係る審査基準上の火災防護対象となる施設でもある。</p> <p>重大事故等対処施設のうち、設計基準対象施設として火災防護に係る審査基準上の火災防護対象となる施設は、審査基準に基づき火災による損傷の防止を行っていることから、ここでは、設置許可基準規則第四十一条に基づき火災による損傷の防止を行う重大事故等対処施設（施設に使用しているケーブルを含む）と、火災防護に係る審査基準に基づき火災による損傷の防止を行う施設を分類する。</p> <p>2.1. 重大事故等対処施設</p> <p>火災による損傷の防止を行う重大事故等対処施設を添付資料1に示す。重大事故等対処施設のうち、金属製の接続口、配管等やコンクリート製の構造物等は熱影響の小さい不燃性材料で構成されている。これらの不燃材で構成された機器については添付資料1に示すとおり、構成材の特性や火災による機能への影響等を踏まえた上で、適切に火災防護対策を行う設計とする。ただし、金属製の配管等においても一部で内部の液体の漏えいを防止するため不燃性でないパッキン類が装着されている。パッキン類についてはフランジ取付状態を模擬した耐火試験において接液したシート面に大幅な温度上昇が生じず、機能に影響しないことを確認している。(8条-別添1-資料1-参考5)</p> <p>なお、添付資料1に示す火災防護対象機器等は、補足説明資料の「共-1 重大事故等対処設備の設備分離及び選定について」から抽出しており、重大事故等対処設備の主要設備及び一部の付帯設備を記載しているが、これら以外の付帯設備も火災防護対象とする。</p> <p>今後重大事故等対処施設の対象が追加となった場合は、他の重大事故等対処施設と同様の火災防護対策を実施することとする。</p>	<p>災防護対象とする。重大事故等対処施設のうち一部の施設については、設計基準対象施設として火災防護に係る審査基準上の火災防護対象となる施設でもある。</p> <p>重大事故等対処施設のうち、設計基準対象施設として火災防護に係る審査基準上の火災防護対象となる施設は、審査基準に基づき火災による損傷の防止を行っていることから、ここでは、設置許可基準規則第四十一条のみが適用となる重大事故等対処施設（施設に使用しているケーブルを含む）について、火災防護に係る審査基準に基づき火災による損傷の防止を行う施設と消防法等に基づき火災防護を行う施設とに分類する。</p> <p>2.1. 重大事故等対処施設</p> <p>火災による損傷の防止を行う重大事故等対処施設を添付資料1に示す。重大事故等対処施設のうち、金属製の接続口、配管等やコンクリート製の構造物等は不燃性材料で構成されていることから、火災発生や機能への影響のおそれはない。これら以外については火災防護対象とする。ただし、金属製の配管等においても一部で内部の液体の漏えいを防止するため不燃性でないパッキン類が装着されている。パッキン類についてはフランジ取付状態を模擬した耐火試験において接液したシート面に大幅な温度上昇が生じず、機能に影響しないことを確認している。なお、添付資料1に示す火災防護対象機器等は、重大事故等対処施設の対象が追加となった場合は、他の重大事故等対処施設と同様に火災防護対策を実施することとする。</p> <p>重大事故等対処施設を添付資料1に示す。</p>	<p>ているケーブルを火災防護対象とする。重大事故等対処施設のうち一部の施設については、設計基準対象施設として火災防護に係る審査基準上の火災防護対象となる施設でもある。</p> <p>重大事故等対処施設のうち、設計基準対象施設として火災防護に係る審査基準上の火災防護対象となる施設は、審査基準に基づき火災による損傷の防止を行っていることから、ここでは、設置許可基準規則第四十一条に基づき火災による損傷の防止を行う重大事故等対処施設（施設に使用しているケーブルを含む）と、火災防護に係る審査基準に基づき火災による損傷の防止を行う施設を分類する。</p> <p>2.1. 重大事故等対処施設</p> <p>火災による損傷の防止を行う重大事故等対処施設を添付資料1に示す。重大事故等対処施設のうち、金属製の接続口、配管等やコンクリート製の構造物等は熱影響の小さい不燃性材料で構成されている。これらの不燃材で構成された機器については添付資料1に示すとおり、構成材の特性や火災による機能への影響等を踏まえた上で、適切に火災防護対策を行う設計とする。ただし、金属製の配管等においても一部で内部の液体の漏えいを防止するため不燃性でないパッキン類が装着されている。パッキン類についてはフランジ取付状態を模擬した耐火試験において接液したシート面に大幅な温度上昇が生じず、機能に影響しないことを確認している。(8条-別添1-資料1-参考資料5)</p> <p>なお、添付資料1に示す火災防護対象機器等は、補足説明資料の「共-1 重大事故等対処設備の設備分離等」から抽出しており、重大事故等対処設備の主要設備及び一部の付帯設備を記載しているが、これら以外の付帯設備も火災防護対象とする。</p> <p>今後、重大事故等対処施設の対象が追加となった場合は、他の重大事故等対処施設と同様の火災防護対策を実施することとする。</p>	

柏崎刈羽原子力発電所 6 / 7号炉 (2017. 12. 20 版)	東海第二発電所 (2018. 9. 18 版)	島根原子力発電所 2号炉	備考
<div data-bbox="172 237 596 489"> <p>設置許可基準規則第四十一条のみで 火災の損傷の防止を行う重大事故等 対処施設</p> <p>重大事故等対処施設でもあり、 火災防護に係る審査基準上の 火災防護対象でもある施設</p> </div> <div data-bbox="635 237 875 489"> <p>火災防護に係る審査 基準に基づき火災の 損傷を防止する施設</p> <p><input type="checkbox"/> 重大事故等対処施設</p> </div>	<div data-bbox="952 237 1377 489"> <p>設置許可基準規則第四十一条のみで 火災の損傷の防止を行う重大事故等 対処施設</p> <p>重大事故等対処施設でもあり、 火災防護に係る審査基準上の 火災防護対象でもある施設</p> </div> <div data-bbox="1415 237 1670 489"> <p>火災防護に係る審査 基準に基づき火災の 損傷を防止する施設</p> <p><input type="checkbox"/> 重大事故等対処施設</p> </div>	<div data-bbox="1771 279 2148 499"> <p>設置許可基準規則第四十一条のみで 火災の損傷の防止を行う重大事故等 対処施設</p> <p>重大事故等対処施設でもあり、 火災防護に係る審査基準上の 火災防護対象でもある施設</p> </div> <div data-bbox="2187 300 2412 499"> <p>火災防護に係る審査 基準に基づき火災の 損傷を防止する施設</p> <p><input type="checkbox"/> 重大事故等対処施設</p> </div>	

柏崎刈羽原子力発電所 6 / 7号炉 (2017. 12. 20 版)	東海第二発電所 (2018. 9. 18 版)	島根原子力発電所 2号炉	備考
<p style="text-align: center;">添付資料 1</p> <p style="text-align: center;"><u>柏崎刈羽原子力発電所 6号及び7号炉における</u> 重大事故等対処施設一覧表</p>	<p style="text-align: center;">添付資料 1</p> <p style="text-align: center;">重大事故等対処施設一覧表</p>	<p style="text-align: center;">添付資料 1</p> <p style="text-align: center;"><u>島根原子力発電所2号炉における</u> 重大事故等対処施設一覧表</p>	

柏崎刈羽原子力発電所 6 / 7号炉 (2017. 12. 20版)	東海第二発電所 (2018. 9. 18版)	島根原子力発電所 2号炉	備考																																																																																																																																															
<p style="text-align: right;">添付資料 1</p> <p>柏崎刈羽原子力発電所 6号及び7号炉 重大事故等対処施設一覧表 (建屋内及び建屋外)</p> <p style="text-align: right;">注) : 以下の対策を実施する設計とする。 ① 火災防護に係る審査基準に基づく火災防護対策 ② 消防法又は建築基準法に基づく火災防護対策</p>	<p style="text-align: right;">添付資料 1</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin: 10px auto; width: fit-content;"> <p>注) 以下の対策を実施する設計とする ① : 火災防護に係る審査基準に基づく火災防護対策 ② : 消防法又は建築基準法に基づく火災防護対策</p> </div>	<p style="text-align: right;">添付資料 1</p> <p>島根原子力発電所 2号炉 重大事故等対処設備一覧表 (建物内及び建物外)</p> <p style="text-align: right;">注) : 以下の対策を実施する設計とする。 ① 火災防護に係る審査基準に基づく火災防護対策 ② 消防法又は建築基準法に基づく火災防護対策</p>																																																																																																																																																
<p style="text-align: center;">表 : 常設重大事故防止設備 (1 / 14)</p>	<p style="text-align: center;">重大事故等対処施設一覧表 (建屋内及び建屋外) (1 / 36)</p>	<p style="text-align: center;">表 重大事故等対処施設一覧表 (建物内及び建物外) (1 / 25)</p>	<p>・設備の相違</p>																																																																																																																																															
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>系統機能</th> <th>主要設備</th> <th>関連条文</th> <th>対策^{注)}</th> <th>備考 ※設計基準拡張</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="4">代替制御棒挿入機能による制御棒緊急挿入</td> <td>ATWS 緩和設備 (代替制御棒挿入機能)</td> <td rowspan="4">44</td> <td>①</td> <td></td> </tr> <tr> <td>制御棒</td> <td>②</td> <td>不燃材で構成されているため、火災によって影響を受けない</td> </tr> <tr> <td>制御棒駆動機構 (水圧駆動)</td> <td>②</td> <td>不燃材で構成されていること、火災により電磁弁が機能喪失するとスクラム動作すること、万一誤作動、不動作した場合であっても電源を切るによりスクラム動作が可能であることから系統機能に影響を及ぼすものではない</td> </tr> <tr> <td>制御棒駆動系 水圧制御ユニット</td> <td>②</td> <td>不燃材で構成されていること、火災により電磁弁が機能喪失するとスクラム動作すること、万一誤作動、不動作した場合であっても電源を切るによりスクラム動作が可能であることから系統機能に影響を及ぼすものではない</td> </tr> <tr> <td>制御棒駆動系 配管 [流路]</td> <td></td> <td>②</td> <td>不燃材で構成されているため、火災によって影響を受けない</td> </tr> <tr> <td>原子炉冷却材再循環ポンプ停止による原子炉出力抑制</td> <td>ATWS 緩和設備 (代替冷却材再循環ポンプ・トリップ機能)</td> <td>44</td> <td>①</td> <td></td> </tr> <tr> <td rowspan="5">ほう酸水注入</td> <td>ほう酸水注入系貯蔵タンク</td> <td rowspan="5">44</td> <td>②</td> <td>不燃材で構成されており、液体内包であることから過度な温度・圧力の上昇は生じないため火災によって影響を受けない。またパッキン部からの漏れも生じない</td> </tr> <tr> <td>ほう酸水注入系ポンプ</td> <td>①</td> <td></td> </tr> <tr> <td>ほう酸水注入系 配管・弁 [流路]</td> <td>①</td> <td></td> </tr> <tr> <td>高圧炉心注水系 配管・弁・スパーヅヤ [流路]</td> <td>①</td> <td></td> </tr> <tr> <td>原子炉圧力容器 [注入先]</td> <td>②</td> <td>不燃材で構成されているため、火災によって影響を受けない</td> </tr> <tr> <td>出力急上昇の防止</td> <td>自動減圧系の起動阻止スイッチ</td> <td>44</td> <td>①</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	系統機能	主要設備	関連条文	対策 ^{注)}	備考 ※設計基準拡張	代替制御棒挿入機能による制御棒緊急挿入	ATWS 緩和設備 (代替制御棒挿入機能)	44	①		制御棒	②	不燃材で構成されているため、火災によって影響を受けない	制御棒駆動機構 (水圧駆動)	②	不燃材で構成されていること、火災により電磁弁が機能喪失するとスクラム動作すること、万一誤作動、不動作した場合であっても電源を切るによりスクラム動作が可能であることから系統機能に影響を及ぼすものではない	制御棒駆動系 水圧制御ユニット	②	不燃材で構成されていること、火災により電磁弁が機能喪失するとスクラム動作すること、万一誤作動、不動作した場合であっても電源を切るによりスクラム動作が可能であることから系統機能に影響を及ぼすものではない	制御棒駆動系 配管 [流路]		②	不燃材で構成されているため、火災によって影響を受けない	原子炉冷却材再循環ポンプ停止による原子炉出力抑制	ATWS 緩和設備 (代替冷却材再循環ポンプ・トリップ機能)	44	①		ほう酸水注入	ほう酸水注入系貯蔵タンク	44	②	不燃材で構成されており、液体内包であることから過度な温度・圧力の上昇は生じないため火災によって影響を受けない。またパッキン部からの漏れも生じない	ほう酸水注入系ポンプ	①		ほう酸水注入系 配管・弁 [流路]	①		高圧炉心注水系 配管・弁・スパーヅヤ [流路]	①		原子炉圧力容器 [注入先]	②	不燃材で構成されているため、火災によって影響を受けない	出力急上昇の防止	自動減圧系の起動阻止スイッチ	44	①		<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>関連条文</th> <th>系統機能</th> <th>主要設備</th> <th>対策</th> <th>備考</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="3">44</td> <td rowspan="3">代替制御棒挿入機能による制御棒緊急挿入</td> <td>ATWS 緩和設備^{注)} (代替制御棒挿入機能) 代替制御棒挿入機能手動スイッチ ※1 : 具体的な作動設備は以下</td> <td>①</td> <td></td> </tr> <tr> <td>制御棒 制御棒駆動機構 制御棒駆動水圧系水圧制御ユニット</td> <td>②</td> <td>不燃材で構成されているため火災によって影響を受けないこと、火災により電磁弁が機能喪失するとスクラム動作すること、不動作した場合であっても電源を切るによりスクラム動作可能であることから系統機能に影響を及ぼすものではない</td> </tr> <tr> <td>制御棒駆動系配管・弁 [流路]</td> <td>②</td> <td>不燃材で構成されているため火災によって影響を受けない</td> </tr> <tr> <td>44</td> <td>再循環系ポンプ停止による原子炉出力抑制</td> <td>ATWS 緩和設備 (代替再循環系ポンプトリップ機能) 再循環系ポンプ遮断器手動スイッチ 低速度用電源装置遮断器手動スイッチ</td> <td>①</td> <td></td> </tr> <tr> <td rowspan="4">44</td> <td rowspan="4">ほう酸水注入</td> <td>ほう酸水注入ポンプ</td> <td>①</td> <td></td> </tr> <tr> <td>ほう酸水貯蔵タンク</td> <td>②</td> <td>不燃材で構成されているため火災によって影響を受けない</td> </tr> <tr> <td>ほう酸水注入系配管・弁 [流路]</td> <td>①</td> <td></td> </tr> <tr> <td>原子炉圧力容器 [注入先]</td> <td>②</td> <td>不燃材で構成されているため火災によって影響を受けない</td> </tr> <tr> <td>44</td> <td>自動減圧系の起動阻止スイッチによる原子炉出力急上昇防止</td> <td>自動減圧系の起動阻止スイッチ</td> <td>①</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	関連条文	系統機能	主要設備	対策	備考	44	代替制御棒挿入機能による制御棒緊急挿入	ATWS 緩和設備 ^{注)} (代替制御棒挿入機能) 代替制御棒挿入機能手動スイッチ ※1 : 具体的な作動設備は以下	①		制御棒 制御棒駆動機構 制御棒駆動水圧系水圧制御ユニット	②	不燃材で構成されているため火災によって影響を受けないこと、火災により電磁弁が機能喪失するとスクラム動作すること、不動作した場合であっても電源を切るによりスクラム動作可能であることから系統機能に影響を及ぼすものではない	制御棒駆動系配管・弁 [流路]	②	不燃材で構成されているため火災によって影響を受けない	44	再循環系ポンプ停止による原子炉出力抑制	ATWS 緩和設備 (代替再循環系ポンプトリップ機能) 再循環系ポンプ遮断器手動スイッチ 低速度用電源装置遮断器手動スイッチ	①		44	ほう酸水注入	ほう酸水注入ポンプ	①		ほう酸水貯蔵タンク	②	不燃材で構成されているため火災によって影響を受けない	ほう酸水注入系配管・弁 [流路]	①		原子炉圧力容器 [注入先]	②	不燃材で構成されているため火災によって影響を受けない	44	自動減圧系の起動阻止スイッチによる原子炉出力急上昇防止	自動減圧系の起動阻止スイッチ	①		<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>系統機能</th> <th>主要設備</th> <th>関連条文</th> <th>対策^{注)}</th> <th>備考 ※設計基準拡張</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="4">代替制御棒挿入機能による制御棒緊急挿入</td> <td>ATWS 緩和設備 (代替制御棒挿入機能)</td> <td rowspan="4">44</td> <td>①</td> <td></td> </tr> <tr> <td>制御棒</td> <td>②</td> <td>不燃材で構成されているため、火災によって影響を受けない</td> </tr> <tr> <td>制御棒駆動機構</td> <td>②</td> <td>不燃材で構成されていること、火災により電磁弁が機能喪失するとスクラム動作すること、万一誤作動、不動作した場合であっても電源を切るによりスクラム動作が可能であることから系統機能に影響を及ぼすものではない</td> </tr> <tr> <td>制御棒駆動水圧系水圧制御ユニット</td> <td>②</td> <td>不燃材で構成されていること、火災により電磁弁が機能喪失するとスクラム動作すること、万一誤作動、不動作した場合であっても電源を切るによりスクラム動作が可能であることから系統機能に影響を及ぼすものではない</td> </tr> <tr> <td>制御棒駆動水圧系 配管・弁 [流路]</td> <td></td> <td>②</td> <td>不燃材で構成されているため、火災によって影響を受けない</td> </tr> <tr> <td>原子炉再循環ポンプ停止による原子炉出力抑制</td> <td>ATWS 緩和設備 (代替原子炉再循環ポンプトリップ機能)</td> <td>44</td> <td>①</td> <td></td> </tr> <tr> <td rowspan="5">ほう酸水注入</td> <td>ほう酸水注入ポンプ</td> <td rowspan="5">44</td> <td>①</td> <td></td> </tr> <tr> <td>ほう酸水貯蔵タンク</td> <td>②</td> <td>不燃材で構成されており、液体内包であることから過度な温度・圧力の上昇は生じないため火災によって影響を受けない。またパッキン部からの漏れも生じない</td> </tr> <tr> <td>ほう酸水注入系 配管・弁 [流路]</td> <td>①</td> <td></td> </tr> <tr> <td>差圧検出・ほう酸水注入系配管 (原子炉圧力容器内部) [流路]</td> <td>②</td> <td>不燃材で構成されているため、火災によって影響を受けない</td> </tr> <tr> <td>原子炉圧力容器 [注入先]</td> <td>②</td> <td>不燃材で構成されているため、火災によって影響を受けない</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">出力急上昇の防止</td> <td>自動減圧起動阻止スイッチ</td> <td rowspan="2">44</td> <td>①</td> <td></td> </tr> <tr> <td>代替自動減圧起動阻止スイッチ</td> <td>①</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	系統機能	主要設備	関連条文	対策 ^{注)}	備考 ※設計基準拡張	代替制御棒挿入機能による制御棒緊急挿入	ATWS 緩和設備 (代替制御棒挿入機能)	44	①		制御棒	②	不燃材で構成されているため、火災によって影響を受けない	制御棒駆動機構	②	不燃材で構成されていること、火災により電磁弁が機能喪失するとスクラム動作すること、万一誤作動、不動作した場合であっても電源を切るによりスクラム動作が可能であることから系統機能に影響を及ぼすものではない	制御棒駆動水圧系水圧制御ユニット	②	不燃材で構成されていること、火災により電磁弁が機能喪失するとスクラム動作すること、万一誤作動、不動作した場合であっても電源を切るによりスクラム動作が可能であることから系統機能に影響を及ぼすものではない	制御棒駆動水圧系 配管・弁 [流路]		②	不燃材で構成されているため、火災によって影響を受けない	原子炉再循環ポンプ停止による原子炉出力抑制	ATWS 緩和設備 (代替原子炉再循環ポンプトリップ機能)	44	①		ほう酸水注入	ほう酸水注入ポンプ	44	①		ほう酸水貯蔵タンク	②	不燃材で構成されており、液体内包であることから過度な温度・圧力の上昇は生じないため火災によって影響を受けない。またパッキン部からの漏れも生じない	ほう酸水注入系 配管・弁 [流路]	①		差圧検出・ほう酸水注入系配管 (原子炉圧力容器内部) [流路]	②	不燃材で構成されているため、火災によって影響を受けない	原子炉圧力容器 [注入先]	②	不燃材で構成されているため、火災によって影響を受けない	出力急上昇の防止	自動減圧起動阻止スイッチ	44	①		代替自動減圧起動阻止スイッチ	①		<p>【柏崎 6/7, 東海第二】 設備の構成及び設置場所の相違に伴う火災防護対策の相違</p>
系統機能	主要設備	関連条文	対策 ^{注)}	備考 ※設計基準拡張																																																																																																																																														
代替制御棒挿入機能による制御棒緊急挿入	ATWS 緩和設備 (代替制御棒挿入機能)	44	①																																																																																																																																															
	制御棒		②	不燃材で構成されているため、火災によって影響を受けない																																																																																																																																														
	制御棒駆動機構 (水圧駆動)		②	不燃材で構成されていること、火災により電磁弁が機能喪失するとスクラム動作すること、万一誤作動、不動作した場合であっても電源を切るによりスクラム動作が可能であることから系統機能に影響を及ぼすものではない																																																																																																																																														
	制御棒駆動系 水圧制御ユニット		②	不燃材で構成されていること、火災により電磁弁が機能喪失するとスクラム動作すること、万一誤作動、不動作した場合であっても電源を切るによりスクラム動作が可能であることから系統機能に影響を及ぼすものではない																																																																																																																																														
制御棒駆動系 配管 [流路]		②	不燃材で構成されているため、火災によって影響を受けない																																																																																																																																															
原子炉冷却材再循環ポンプ停止による原子炉出力抑制	ATWS 緩和設備 (代替冷却材再循環ポンプ・トリップ機能)	44	①																																																																																																																																															
ほう酸水注入	ほう酸水注入系貯蔵タンク	44	②	不燃材で構成されており、液体内包であることから過度な温度・圧力の上昇は生じないため火災によって影響を受けない。またパッキン部からの漏れも生じない																																																																																																																																														
	ほう酸水注入系ポンプ		①																																																																																																																																															
	ほう酸水注入系 配管・弁 [流路]		①																																																																																																																																															
	高圧炉心注水系 配管・弁・スパーヅヤ [流路]		①																																																																																																																																															
	原子炉圧力容器 [注入先]		②	不燃材で構成されているため、火災によって影響を受けない																																																																																																																																														
出力急上昇の防止	自動減圧系の起動阻止スイッチ	44	①																																																																																																																																															
関連条文	系統機能	主要設備	対策	備考																																																																																																																																														
44	代替制御棒挿入機能による制御棒緊急挿入	ATWS 緩和設備 ^{注)} (代替制御棒挿入機能) 代替制御棒挿入機能手動スイッチ ※1 : 具体的な作動設備は以下	①																																																																																																																																															
		制御棒 制御棒駆動機構 制御棒駆動水圧系水圧制御ユニット	②	不燃材で構成されているため火災によって影響を受けないこと、火災により電磁弁が機能喪失するとスクラム動作すること、不動作した場合であっても電源を切るによりスクラム動作可能であることから系統機能に影響を及ぼすものではない																																																																																																																																														
		制御棒駆動系配管・弁 [流路]	②	不燃材で構成されているため火災によって影響を受けない																																																																																																																																														
44	再循環系ポンプ停止による原子炉出力抑制	ATWS 緩和設備 (代替再循環系ポンプトリップ機能) 再循環系ポンプ遮断器手動スイッチ 低速度用電源装置遮断器手動スイッチ	①																																																																																																																																															
44	ほう酸水注入	ほう酸水注入ポンプ	①																																																																																																																																															
		ほう酸水貯蔵タンク	②	不燃材で構成されているため火災によって影響を受けない																																																																																																																																														
		ほう酸水注入系配管・弁 [流路]	①																																																																																																																																															
		原子炉圧力容器 [注入先]	②	不燃材で構成されているため火災によって影響を受けない																																																																																																																																														
44	自動減圧系の起動阻止スイッチによる原子炉出力急上昇防止	自動減圧系の起動阻止スイッチ	①																																																																																																																																															
系統機能	主要設備	関連条文	対策 ^{注)}	備考 ※設計基準拡張																																																																																																																																														
代替制御棒挿入機能による制御棒緊急挿入	ATWS 緩和設備 (代替制御棒挿入機能)	44	①																																																																																																																																															
	制御棒		②	不燃材で構成されているため、火災によって影響を受けない																																																																																																																																														
	制御棒駆動機構		②	不燃材で構成されていること、火災により電磁弁が機能喪失するとスクラム動作すること、万一誤作動、不動作した場合であっても電源を切るによりスクラム動作が可能であることから系統機能に影響を及ぼすものではない																																																																																																																																														
	制御棒駆動水圧系水圧制御ユニット		②	不燃材で構成されていること、火災により電磁弁が機能喪失するとスクラム動作すること、万一誤作動、不動作した場合であっても電源を切るによりスクラム動作が可能であることから系統機能に影響を及ぼすものではない																																																																																																																																														
制御棒駆動水圧系 配管・弁 [流路]		②	不燃材で構成されているため、火災によって影響を受けない																																																																																																																																															
原子炉再循環ポンプ停止による原子炉出力抑制	ATWS 緩和設備 (代替原子炉再循環ポンプトリップ機能)	44	①																																																																																																																																															
ほう酸水注入	ほう酸水注入ポンプ	44	①																																																																																																																																															
	ほう酸水貯蔵タンク		②	不燃材で構成されており、液体内包であることから過度な温度・圧力の上昇は生じないため火災によって影響を受けない。またパッキン部からの漏れも生じない																																																																																																																																														
	ほう酸水注入系 配管・弁 [流路]		①																																																																																																																																															
	差圧検出・ほう酸水注入系配管 (原子炉圧力容器内部) [流路]		②	不燃材で構成されているため、火災によって影響を受けない																																																																																																																																														
	原子炉圧力容器 [注入先]		②	不燃材で構成されているため、火災によって影響を受けない																																																																																																																																														
出力急上昇の防止	自動減圧起動阻止スイッチ	44	①																																																																																																																																															
	代替自動減圧起動阻止スイッチ		①																																																																																																																																															

表：常設重大事故防止設備 (2 / 1 4)

系統機能	主要設備	関連条文	対策 ^①	備考 ※設計基準拡張
高圧代替注水系による原子炉の冷却	高圧代替注水系ポンプ	45	①	
	復水貯蔵槽〔水源〕		②	不燃材で構成されているため、火災によって影響を受けない
	高圧代替注水系(蒸気系)配管・弁〔流路〕		①	
	主蒸気系配管・弁〔流路〕		①	
	原子炉隔離時冷却系(蒸気系)配管・弁〔流路〕		①	
	高圧代替注水系(注水系)配管・弁〔流路〕		①	
	復水補給水系 配管〔流路〕		②	不燃材で構成されているため、火災によって影響を受けない
	高圧炉心注水系 配管・弁〔流路〕		①	
	残留熱除去系 配管・弁〔号炉のみ〕〔流路〕		①	
	給水系 配管・弁・スパーージャ〔流路〕		①	
原子炉隔離時冷却系による原子炉の冷却	原子炉圧力容器〔注水先〕	45	②	不燃材で構成されているため、火災によって影響を受けない
	原子炉隔離時冷却系ポンプ		①	※
	復水貯蔵槽〔水源〕		②	不燃材で構成されているため、火災によって影響を受けない
	原子炉隔離時冷却系(蒸気系)配管・弁〔流路〕		①	※
	主蒸気系配管・弁〔流路〕		①	※
	原子炉隔離時冷却系(注水系)配管・弁・ストレーナ〔流路〕		①	※
	復水補給水系 配管〔流路〕		②	不燃材で構成されているため、火災によって影響を受けない
	高圧炉心注水系 配管・弁〔流路〕		①	※
	給水系 配管・弁・スパーージャ〔流路〕		①	※
	原子炉圧力容器〔注水先〕		②	不燃材で構成されているため、火災によって影響を受けない
高圧炉心注水系による原子炉の冷却	高圧炉心注水系ポンプ	45	①	※
	復水貯蔵槽〔水源〕		②	不燃材で構成されているため、火災によって影響を受けない
	高圧炉心注水系 配管・弁・ストレーナ・スパーージャ〔流路〕		①	※
	復水補給水系 配管〔流路〕		①	※
	原子炉圧力容器〔注水先〕		②	不燃材で構成されているため、火災によって影響を受けない
ほう酸水注入系による濃度抑制	ほう酸水注入系	45	①	
逃がし安全弁	逃がし安全弁〔操作対象弁〕	46	①	
	逃がし弁機能用アキュムレータ		①	
	自動減圧機能用アキュムレータ		①	
	主蒸気系配管・クオンチャ〔流路〕		②	不燃材で構成されているため、火災によって影響を受けない
原子炉減圧の自動化 ※自動減圧機能付き逃がし安全弁のみ	代替自動減圧ロジック (代替自動減圧機能)	46	①	
	自動減圧系の駆動阻止スイッチ		①	
	可搬型直流電源設備		①	
可搬型直流電源設備による減圧	AM用切替装置 (SRV)	46	①	

重大事故等対処施設一覧表 (建屋内及び建屋外) (2 / 3 6)

関連条文	系統機能	主要設備	対策	備考
45	高圧代替注水系による原子炉注水	常設高圧代替注水系ポンプ	①	
		高圧代替注水系タービン止め弁	①	
		サブプレッション・チェンバ〔水源〕	②	不燃材で構成されているため火災によって影響を受けない
		高圧代替注水系(蒸気系)配管・弁〔流路〕	①	
		主蒸気系配管・弁〔流路〕	②	不燃材で構成されているため火災によって影響を受けない
		原子炉隔離時冷却系(蒸気系)配管・弁〔流路〕	①	
		高圧代替注水系(注水系)配管・弁〔流路〕	①	
		高圧炉心スプレー系配管・弁・ストレーナ〔流路〕	①	
		原子炉隔離時冷却系(注水系)配管・弁〔流路〕	①	
		原子炉圧力容器〔注水先〕	②	不燃材で構成されているため火災によって影響を受けない
45	原子炉隔離時冷却系による原子炉注水	原子炉隔離時冷却系ポンプ	①	
		サブプレッション・チェンバ〔水源〕	②	不燃材で構成されているため火災によって影響を受けない
		原子炉隔離時冷却系(蒸気系)配管・弁〔流路〕	①	
		原子炉隔離時冷却系蒸気供給弁	①	
		主蒸気系配管・弁〔流路〕	②	不燃材で構成されているため火災によって影響を受けない
		原子炉隔離時冷却系(注水系)配管・弁・ストレーナ〔流路〕	①	
45	高圧炉心スプレー系による原子炉注水	高圧炉心スプレー系ポンプ	①	
		サブプレッション・チェンバ〔水源〕	②	不燃材で構成されているため火災によって影響を受けない
		高圧炉心スプレー系配管・弁・ストレーナ・スパーージャ〔流路〕	①	
		原子炉圧力容器〔注水先〕	②	不燃材で構成されているため火災によって影響を受けない

表 重大事故等対処施設一覧表 (建物内及び建物外) (2 / 2 5)

系統機能	主要設備	関連条文	対策 ^①	備考 ※設計基準拡張
高圧原子炉代替注水系による原子炉の冷却	高圧原子炉代替注水ポンプ	45	①	
	サブプレッション・チェンバ〔水源〕		②	不燃材で構成されているため、火災によって影響を受けない
	高圧原子炉代替注水系(蒸気系)配管・弁〔流路〕		①	
	主蒸気系配管〔流路〕		②	不燃材で構成されているため、火災によって影響を受けない
	原子炉隔離時冷却系(蒸気系)配管・弁〔流路〕		①	
	高圧原子炉代替注水系(注水系)配管・弁〔流路〕		①	
	残留熱除去系 配管・弁・ストレーナ〔流路〕		①	
	原子炉隔離時冷却系(注水系)配管・弁〔流路〕		①	
	原子炉浄化系 配管〔流路〕		②	不燃材で構成されているため、火災によって影響を受けない
	給水系 配管・弁・スパーージャ〔流路〕		②	不燃材で構成されているため、火災によって影響を受けない
原子炉隔離時冷却系による原子炉の冷却	原子炉圧力容器〔注水先〕	45	②	不燃材で構成されているため、火災によって影響を受けない
	原子炉隔離時冷却ポンプ		①	※
	サブプレッション・チェンバ〔水源〕		②	不燃材で構成されているため、火災によって影響を受けない
	原子炉隔離時冷却系(蒸気系)配管・弁〔流路〕		①	※
	主蒸気系 配管〔流路〕		②	不燃材で構成されているため、火災によって影響を受けない
	原子炉隔離時冷却系(注水系)配管・弁・ストレーナ〔流路〕		①	※
	原子炉浄化系 配管〔流路〕		②	不燃材で構成されているため、火災によって影響を受けない
	給水系 配管・弁・スパーージャ〔流路〕		②	不燃材で構成されているため、火災によって影響を受けない
	原子炉圧力容器〔注水先〕		②	不燃材で構成されているため、火災によって影響を受けない

・設備の相違
【柏崎6/7, 東海第二】
設備の構成及び設置場所の相違に伴う火災防護対策の相違

表：常設重大事故防止設備 (3/14)

常設重大事故防止設備		関連条文	対策 ^①	備考 ※設計基準拡張
系統機能	主要設備			
高圧窒素ガス供給系による作動窒素ガス確保	高圧窒素ガス供給系 配管・弁 [流路]	46	①	
	自動減圧機能用アキュムレータ [流路]		①	
	逃がし弁機能用アキュムレータ [流路]		①	
インターフェイスシステム LOCA 隔離弁	高圧炉心注水系注入隔離弁	46	②	※ 不燃材で構成されており、火災によって影響を受けない。また、周囲で火災が発生した場合であっても消火後に操作が可能である
ブローアウトパネル	原子炉建屋ブローアウトパネル	46	②	不燃材で構成されているため、火災によって影響を受けない
低圧代替注水系 (常設) による原子炉の冷却	復水移送ポンプ	47	①	
	復水貯蔵槽 [水源]		②	不燃材で構成されているため、火災によって影響を受けない
	復水補給水系 配管・弁 [流路]		①	
	残留熱除去系 配管・弁・スパーージャ [流路]		①	
	給水系 配管・弁・スパーージャ [流路]		①	
	高圧炉心注水系 配管・弁 [流路]		①	
	原子炉圧力容器 [注水先]		②	不燃材で構成されているため、火災によって影響を受けない
低圧代替注水系 (可搬型) による原子炉の冷却	復水補給水系 配管・弁 [流路]	47	①	
	残留熱除去系 配管・弁・スパーージャ [流路]		①	
	給水系 配管・弁・スパーージャ [流路]		①	
	原子炉圧力容器 [注水先]		②	不燃材で構成されているため、火災によって影響を受けない
低圧注水	残留熱除去系ポンプ	47	①	※
	残留熱除去系 配管・弁・スパーージャ [流路]		①	※
	給水系 配管・弁・スパーージャ [流路]		①	※
	原子炉圧力容器 [注水先]		②	不燃材で構成されているため、火災によって影響を受けない
原子炉停止時冷却	残留熱除去系ポンプ	47	①	※
	残留熱除去系熱交換器		②	不燃材で構成されているため、火災によって影響を受けない
	残留熱除去系 配管・弁・スパーージャ [流路]		①	※
	給水系 配管・弁・スパーージャ [流路]		①	※
	原子炉圧力容器 [注水先]		②	不燃材で構成されているため、火災によって影響を受けない

重大事故等対処施設一覧表 (建屋内及び建屋外) (3/36)

関連条文	系統機能	主要設備	対策	備考
45	ほう酸水注入系による原子炉注水 (ほう酸水注入)	ほう酸水注入ポンプ	①	
		ほう酸水注入系配管・弁 [流路]	①	
		ほう酸水貯蔵タンク [水源]	②	不燃材で構成されているため火災によって影響を受けない
		原子炉圧力容器 [注水先]	②	不燃材で構成されているため火災によって影響を受けない
45	原子炉冷却材圧力バウナダリの圧力上昇抑制	逃がし安全弁 (安全弁機能)	②	不燃材で構成されているため火災によって影響を受けない
		主蒸気系配管・逃がし安全弁排気管・クエンチャ [流路]	②	不燃材で構成されているため火災によって影響を受けない
		逃がし安全弁 [操作対象弁]	①	
46	逃がし安全弁	自動減圧機能用アキュムレータ	②	不燃材で構成されているため火災によって影響を受けない
		主蒸気系配管・逃がし安全弁排気管・クエンチャ [流路]	②	不燃材で構成されているため火災によって影響を受けない
		過渡時自動減圧機能	①	
46	原子炉減圧の自動化	自動減圧系の起動阻止スイッチ	①	
		可搬型代替直流電源設備による逃がし安全弁機能回復	①	
46	可搬型代替直流電源設備による逃がし安全弁機能回復	可搬型代替直流電源設備	①	
46	逃がし安全弁用可搬型蓄電池による逃がし安全弁機能回復	逃がし安全弁用可搬型蓄電池	①	
46	非常用窒素供給系による窒素確保	非常用窒素供給系高圧窒素ポンプ	①	
		非常用窒素供給系配管・弁 [流路]	①	
		自動減圧機能用アキュムレータ [流路]	②	不燃材で構成されているため火災によって影響を受けない
46	非常用逃がし安全弁駆動系による原子炉減圧	非常用逃がし安全弁駆動系高圧窒素ポンプ	①	
		非常用逃がし安全弁駆動系配管・弁 [流路]	①	

表 重大事故等対処施設一覧表 (建物内及び建物外) (3/25)

系統機能	主要設備	関連条文	対策 ^①	備考 ※設計基準拡張
高圧炉心スプレイ系による原子炉の冷却	高圧炉心スプレイ・ポンプ	45	①	※
	サブプレッション・チェンバ [水源]		②	不燃材で構成されているため、火災によって影響を受けない
	高圧炉心スプレイ系 配管・弁・ストレナ・スパーージャ [流路]		①	※
	原子炉圧力容器 [注水先]		②	不燃材で構成されているため、火災によって影響を受けない
ほう酸水注入系による進展抑制	ほう酸水注入系	45	①	
逃がし安全弁	逃がし安全弁 [操作対象弁]	46	②	不燃材で構成されているため、火災によって影響を受けない
	逃がし安全弁逃がし弁機能用アキュムレータ		②	不燃材で構成されているため、火災によって影響を受けない
	主蒸気系 配管・クエンチャ [流路]		①	
原子炉減圧の自動化	代替自動減圧ロジック (代替自動減圧機能)	46	①	
	自動減圧起動阻止スイッチ		①	
	代替自動減圧起動阻止スイッチ		①	
可搬型直流電源による減圧	可搬型直流電源設備	46	①	
	SRV 用電源切替盤		①	
逃がし安全弁窒素ガス供給系	逃がし安全弁窒素ガス供給系配管・弁 [流路]	46	①	
	逃がし安全弁逃がし弁機能用アキュムレータ [流路]		②	不燃材で構成されているため、火災によって影響を受けない
インターフェイスシステム LOCA 隔離弁	残留熱除去系注水弁 (MW222-5A, 5B, 5C)	46	①	※
	低圧炉心スプレイ系注水弁 (MW223-2)		①	※
原子炉建物燃料取替階ブローアウトパネル	原子炉建物燃料取替階ブローアウトパネル	46	②	不燃材で構成されているため、火災によって影響を受けない

・設備の相違
【柏崎 6/7, 東海第二】
設備の構成及び設置
場所の相違に伴う火災
防護対策の相違

表：常設重大事故防止設備 (4/14)

常設重大事故防止設備		関連条文	対策①②	備考 ※設計基準拡張
系統機能	主要設備			
高圧窒素ガス供給系による作動窒素ガス確保	高圧窒素ガス供給系 配管・弁 [流路]	46	①	
	自動減圧機能用アキュムレータ [流路]		①	
	逃がし弁機能用アキュムレータ [流路]		①	
インターフェイスシステム LOCA 隔離弁	高圧炉心注水系注入隔離弁	46	②	※ 不燃材で構成されており、火災によって影響を受けない。また、周囲で火災が発生した場合であっても消火後に操作が可能である
ブローアウトパネル	原子炉建屋ブローアウトパネル	46	②	不燃材で構成されているため、火災によって影響を受けない
低圧代替注水系 (常設) による原子炉の冷却	復水移送ポンプ	47	①	
	復水貯蔵槽 [水源]		②	不燃材で構成されているため、火災によって影響を受けない
	復水補給水系 配管・弁 [流路]		①	
	残留熱除去系 配管・弁・スパージャ [流路]		①	
	給水系 配管・弁・スパージャ [流路]		①	
	高圧炉心注水系 配管・弁 [流路]		①	
	原子炉圧力容器 [注水先]		②	不燃材で構成されているため、火災によって影響を受けない
低圧代替注水系 (可搬型) による原子炉の冷却	復水補給水系 配管・弁 [流路]	47	①	
	残留熱除去系 配管・弁・スパージャ [流路]		①	
	給水系 配管・弁・スパージャ [流路]		①	
低圧注水	原子炉圧力容器 [注水先]	47	②	不燃材で構成されているため、火災によって影響を受けない
	残留熱除去系ポンプ		①	※
	残留熱除去系 配管・弁・ストレーナ・スパージャ [流路]		①	※
	給水系 配管・弁・スパージャ [流路]		①	※
原子炉停止時冷却	原子炉圧力容器 [注水先]	47	②	不燃材で構成されているため、火災によって影響を受けない
	残留熱除去系ポンプ		①	※
	残留熱除去系熱交換器		②	不燃材で構成されているため、火災によって影響を受けない
	残留熱除去系 配管・弁・スパージャ [流路]		①	※
	給水系 配管・弁・スパージャ [流路]		①	※
原子炉圧力容器 [注水先]	②	不燃材で構成されているため、火災によって影響を受けない		

重大事故等対処施設一覧表 (建屋内及び建屋外) (4/36)

関連条文	系統機能	主要設備	対策	備考
46	インターフェイスシステム LOCA 隔離弁	高圧炉心スプレイ系注入弁	②	不燃材で構成されているため火災によって影響を受けないこと、また、周囲で火災が発生した場合であっても消火後に操作が可能である
		原子炉隔離時冷却系原子炉注入弁	②	不燃材で構成されているため火災によって影響を受けないこと、また、周囲で火災が発生した場合であっても消火後に操作が可能である
		低圧炉心スプレイ系注入弁	②	不燃材で構成されているため火災によって影響を受けないこと、また、周囲で火災が発生した場合であっても消火後に操作が可能である
		残留熱除去系 A 系注入弁	②	不燃材で構成されているため火災によって影響を受けないこと、また、周囲で火災が発生した場合であっても消火後に操作が可能である
		残留熱除去系 B 系注入弁	②	不燃材で構成されているため火災によって影響を受けないこと、また、周囲で火災が発生した場合であっても消火後に操作が可能である
		残留熱除去系 C 系注入弁	②	不燃材で構成されているため火災によって影響を受けないこと、また、周囲で火災が発生した場合であっても消火後に操作が可能である
47	低圧代替注水系 (常設) による原子炉注水	常設低圧代替注水系ポンプ	①	
		代替淡水貯槽 [水源]	②	不燃材で構成されているため火災によって影響を受けない
		低圧代替注水系配管・弁 [流路]	①	
		残留熱除去系 C 系配管・弁 [流路]	①	
47	低圧代替注水系 (常設) による残存溶融炉心の冷却	原子炉圧力容器 [注水先]	②	不燃材で構成されているため火災によって影響を受けない
		低圧代替注水系 (常設)	①	

表 重大事故等対処施設一覧表 (建物内及び建物外) (4/25)

系統機能	主要設備	関連条文	対策①②	備考 ※設計基準拡張
低圧原子炉代替注水系 (常設) による原子炉の冷却	低圧原子炉代替注水ポンプ	47	①	
	低圧原子炉代替注水槽 [水源]		②	不燃材で構成されているため、火災によって影響を受けない
	低圧原子炉代替注水系 配管・弁 [流路]		①	
	残留熱除去系 配管・弁 [流路]		①	
低圧原子炉代替注水系 (可搬型) による原子炉の冷却	原子炉圧力容器 [注水先]	47	②	不燃材で構成されているため、火災によって影響を受けない
	低圧原子炉代替注水系 配管・弁 [流路]		①	
	残留熱除去系 配管・弁 [流路]		①	
低圧炉心スプレイ系による低圧注水	原子炉圧力容器 [注水先]	47	②	不燃材で構成されているため、火災によって影響を受けない
	低圧炉心スプレイ・ポンプ		①	※
	サブプレッション・チェンバ [水源]		②	※ 不燃材で構成されているため、火災によって影響を受けない
	低圧炉心スプレイ系 配管・弁・ストレーナ・スパージャ [流路]		①	※
残留熱除去系 (低圧注水モード) による低圧注水	原子炉圧力容器 [注水先]	47	②	不燃材で構成されているため、火災によって影響を受けない
	残留熱除去ポンプ		①	※
	サブプレッション・チェンバ [水源]		②	※ 不燃材で構成されているため、火災によって影響を受けない
	残留熱除去系 配管・弁・ストレーナ [流路]		①	※
原子炉圧力容器 [注水先]	②	※ 不燃材で構成されているため、火災によって影響を受けない		

・設備の相違
【柏崎 6/7, 東海第二】
設備の構成及び設置場所の相違に伴う火災防護対策の相違

表：常設重大事故防止設備 (5/14)

常設重大事故防止設備		関連条文	対策 ^①	備考 ※設計基準拡張
系統機能	主要設備			
格納容器圧力逃がし装置による 原子炉格納容器内の減圧及び除熱	フィルタ装置	48	②	不燃材で構成されているため、火災によって影響を受けない
	よう素フィルタ		②	不燃材で構成されているため、火災によって影響を受けない
	ラフチャージディスク		②	不燃材で構成されているため、火災によって影響を受けない
	ドレン移送ポンプ		①	
	ドレンタンク		②	不燃材で構成されており、屋外設備かつ近傍の可燃物は電線管であるため熱影響は非常に小さいこと、また使用中は液体が内包され過度な温度・圧力の上昇は生じないことから火災によって影響を受けない
	遠隔手動弁操作設備		②	不燃材で構成されており、火災によって影響を受けない。また、周囲で火災が発生した場合であっても消火後に操作が可能である
	フィルタベント遮断壁		②	不燃材で構成されているため、火災によって影響を受けない
	配管遮断		②	不燃材で構成されているため、火災によって影響を受けない
	不活性ガス系 配管・弁 [流路]		①	
	耐圧強化ベント系 配管・弁 [流路]		①	
	格納容器圧力逃がし装置 配管・弁 [流路]		①	
	遠隔空気駆動弁操作設備 配管・弁 [流路]		①	
	原子炉格納容器 (サブプレッション・チェンバ、真空破壊弁を含む) [揚出元]		②	不燃材で構成されているため、火災によって影響を受けない
原子炉停止時冷却	49	①	※	
格納容器スプレイ冷却	49	①	※	
サブプレッション・チェンバ・プール水冷却	48	①	※	
原子炉補機冷却系 ※水源は海を使用	原子炉補機冷却水ポンプ	48	①	※
	原子炉補機冷却 海水ポンプ		①	※
	原子炉補機冷却系 熱交換器		②	不燃材で構成されており、液体内包であることから過度な温度・圧力の上昇は生じないため火災によって影響を受けない。またパッキン部からの漏れも生じない
	原子炉補機冷却系 配管・弁・海水ストレーナ [流路]		①	※
	原子炉補機冷却系 サージタンク [流路]		②	不燃材で構成されており、液体内包であることから過度な温度・圧力の上昇は生じないため火災によって影響を受けない。またパッキン部からの漏れも生じない

重大事故等対処施設一覧表 (建屋内及び建屋外) (5/36)

関連条文	系統機能	主要設備	対策	備考
47	低圧代替注水系 (可搬型) による原子炉注水	代替淡水貯槽 [水源]	②	不燃材で構成されているため火災によって影響を受けない
		西側淡水貯水設備 [水源]	②	不燃材で構成されているため火災によって影響を受けない
		低圧代替注水系配管・弁 [流路]	①	
		低圧炉心スプレイ系配管・弁・スパーージャ [流路]	①	
		残留熱除去系 C 系配管・弁 [流路]	①	
47	低圧代替注水系 (可搬型) による残存溶融炉心の冷却	原子炉圧力容器 [注水先]	②	不燃材で構成されているため火災によって影響を受けない
		低圧代替注水系 (可搬型)	①	
47	残留熱除去系 (低圧注水系) による原子炉注水	残留熱除去系ポンプ	①	
		残留熱除去系熱交換器	②	不燃材で構成されているため火災によって影響を受けない
		サブプレッション・チェンバ [水源]	②	不燃材で構成されているため火災によって影響を受けない
		残留熱除去系配管・弁・ストレーナ [流路]	①	
		原子炉圧力容器 [注水先]	②	不燃材で構成されているため火災によって影響を受けない
47	残留熱除去系 (原子炉停止時冷却系) による原子炉除熱	残留熱除去系ポンプ	①	
		残留熱除去系熱交換器	②	不燃材で構成されているため火災によって影響を受けない
		残留熱除去系配管・弁 [流路]	①	
		再循環系配管・弁 [流路]	②	不燃材で構成されているため火災によって影響を受けない
47	低圧炉心スプレイ系による原子炉注水	原子炉圧力容器 [注水先、水源]	②	不燃材で構成されているため火災によって影響を受けない
		低圧炉心スプレイ系ポンプ	①	
		サブプレッション・チェンバ [水源]	②	不燃材で構成されているため火災によって影響を受けない
		低圧炉心スプレイ系配管・弁・ストレーナ・スパーージャ [流路]	①	
47	低圧炉心スプレイ系による原子炉注水	原子炉圧力容器 [注水先]	②	不燃材で構成されているため火災によって影響を受けない
		原子炉圧力容器 [注水先]	②	不燃材で構成されているため火災によって影響を受けない

表 重大事故等対処施設一覧表 (建物内及び建物外) (5/25)

系統機能	主要設備	関連条文	対策 ^①	備考 ※設計基準拡張
残留熱除去系 (原子炉停止時冷却モード) による原子炉停止時冷却	残留熱除去系ポンプ	47	①	※
	残留熱除去系熱交換器		②	不燃材で構成されているため、火災によって影響を受けない
	残留熱除去系 配管・弁・ストレーナ・ジェットポンプ [流路]		①	※
	原子炉再循環系 配管・弁 [流路]		②	不燃材で構成されているため、火災によって影響を受けない
	原子炉圧力容器 [注水先]		②	不燃材で構成されているため、火災によって影響を受けない
	原子炉圧力容器 [注水先]		②	不燃材で構成されているため、火災によって影響を受けない
原子炉補機冷却系 (原子炉補機海水系を含む。) ※水源は海を使用	原子炉補機冷却水ポンプ	47	①	※
	原子炉補機海水ポンプ		①	※
	原子炉補機冷却系 熱交換器		②	不燃材で構成されており、液体内包であることから過度な温度・圧力の上昇は生じない。またパッキン部からの漏れも生じない
	原子炉補機冷却系 サージタンク [流路]		②	不燃材で構成されており、液体内包であることから過度な温度・圧力の上昇は生じない。またパッキン部からの漏れも生じない
	原子炉補機冷却系 配管・弁・海水ストレーナ [流路]		①	※
非常用取水設備	取水口	47	②	不燃材で構成されているため、火災によって影響を受けない
	取水管		②	不燃材で構成されているため、火災によって影響を受けない
	取水槽		②	不燃材で構成されているため、火災によって影響を受けない
低圧原子炉代替注水系 (常設) による残存溶融炉心の冷却	低圧原子炉代替注水系 (常設)	47	①	

・設備の相違
【柏崎6/7, 東海第二】
設備の構成及び設置場所の相違に伴う火災防護対策の相違

表：常設重大事故防止設備 (6 / 1 4)

常設重大事故防止設備		関連条文	対策 ⁽¹⁾	備考 ※設計基準拡張
系統機能	主要設備			
非常用取水設備	海水貯留堰	48	②	不燃材で構成されているため、火災によって影響を受けない
	スクリーン室		②	不燃材で構成されているため、火災によって影響を受けない
	取水路		②	不燃材で構成されているため、火災によって影響を受けない
	補機冷却用海水取水路		②	※ 不燃材で構成されているため、火災によって影響を受けない
	補機冷却用海水取水槽		②	※ 不燃材で構成されているため、火災によって影響を受けない
代替格納容器スプレィ冷却系 (常設) による原子炉格納容器内の冷却	復水移送ポンプ	49	①	
	復水貯蔵槽 [水源]		②	不燃材で構成されているため、火災によって影響を受けない
	復水補給水系 配管・弁 [流路]		①	
	残留熱除去系 配管・弁 [流路]		①	
	格納容器スプレィ・ヘッド [流路]		①	
代替格納容器スプレィ冷却系 (可搬型) による原子炉格納容器内の冷却	格納容器スプレィ・ヘッド [流路]	49	①	
	高圧炉心注水系 配管・弁 [流路]		①	
	原子炉格納容器 [注水先]		②	不燃材で構成されているため、火災によって影響を受けない
	復水補給水系 配管・弁 [流路]		①	
格納容器スプレィ冷却系による原子炉格納容器内の冷却	残留熱除去系 配管・弁 [流路]	49	①	
	残留熱除去系 配管・弁 [流路]		①	
	格納容器スプレィ・ヘッド [流路]		①	
	原子炉格納容器 [注水先]		②	不燃材で構成されているため、火災によって影響を受けない
サブプレッション・チェンバ・プール水の冷却	残留熱除去系ポンプ	49	①	※
	残留熱除去系熱交換器		②	※ 不燃材で構成されているため、火災によって影響を受けない
	残留熱除去系 配管・弁・ストレーナ [流路]		①	※
	原子炉格納容器 [注水先]		②	不燃材で構成されているため、火災によって影響を受けない

重大事故等対処施設一覧表 (建屋内及び建屋外) (6 / 3 6)

関連条文	系統機能	主要設備	対策	備考
47	代替循環冷却系による 残存溶融炉心の冷却	代替循環冷却系ポンプ	①	
		残留熱除去系熱交換器	②	不燃材で構成されているため火災によって影響を受けない
		サブプレッション・チェンバ[水源]	②	不燃材で構成されているため火災によって影響を受けない
		代替循環冷却系配管・弁[流路]	①	
		残留熱除去系配管・弁・ストレーナ・ポンプ[流路]	①	
		原子炉圧力容器[注水先]	②	不燃材で構成されているため火災によって影響を受けない
47	緊急用海水系	緊急用海水ポンプ	①	
		緊急用海水系ストレーナ	②	不燃材で構成されているため火災によって影響を受けない
		緊急用海水系配管・弁[流路]	①	
		残留熱除去系海水系配管・弁[流路]	①	
47	残留熱除去系海水系	残留熱除去系海水系ポンプ	①	
		残留熱除去系海水系ストレーナ	②	不燃材で構成されているため火災によって影響を受けない
		残留熱除去系海水系配管・弁 [流路]	①	
47	非常用取水設備	貯留堰	②	不燃材で構成されているため火災によって影響を受けない
		取水構造物	②	不燃材で構成されているため火災によって影響を受けない
		S A用海水ビット取水塔	②	不燃材で構成されているため火災によって影響を受けない
		海水引込み管	②	不燃材で構成されているため火災によって影響を受けない
		S A用海水ビット	②	不燃材で構成されているため火災によって影響を受けない
		緊急用海水取水管	②	不燃材で構成されているため火災によって影響を受けない
		緊急用海水ポンプビット	②	不燃材で構成されているため火災によって影響を受けない

表 重大事故等対処施設一覧表 (建物内及び建物外) (6 / 2 5)

系統機能	主要設備	関連条文	対策 ⁽¹⁾	備考 ※設計基準拡張
原子炉補機代替冷却系による除熱 ※水源は海を使用	原子炉補機代替冷却系 配管・弁[流路]	48	②	不燃材で構成されているため、火災によって影響を受けない
	原子炉補機冷却系 配管・弁 [流路]		①	
	原子炉補機冷却系 サージタンク[流路]		②	不燃材で構成されており、液体内包であることから過度な温度・圧力の上昇は生じない。またパッキン部からの漏えいも生じない
	残留熱除去系熱交換器[流路]		②	不燃材で構成されているため、火災によって影響を受けない
	取水口		②	不燃材で構成されているため、火災によって影響を受けない
	取水管		②	不燃材で構成されているため、火災によって影響を受けない
格納容器フィルタ ベント系による原子炉格納容器内の減圧及び除熱	取水槽	48	②	不燃材で構成されているため、火災によって影響を受けない
	第1ベントフィルタスクラバ容器		②	不燃材で構成されているため、火災によって影響を受けない
	第1ベントフィルタ銀ゼオライト容器		②	不燃材で構成されているため、火災によって影響を受けない
	圧力開放板		②	不燃材で構成されているため、火災によって影響を受けない
	遠隔手動弁操作機構		②	不燃材で構成されているため、火災によって影響を受けない
	格納容器フィルタベント系配管・弁[流路]		①	
	窒素ガス制御系 配管・弁[流路]		①	
	非常用ガス処理系 配管・弁 [流路]		①	
	原子炉格納容器 (サブプレッション・チェンバ、真空破壊装置を含む) [排出元]		②	不燃材で構成されているため、火災によって影響を受けない
	残留熱除去ポンプ		48	①
残留熱除去系熱交換器	②	※ 不燃材で構成されているため、火災によって影響を受けない		
残留熱除去系 配管・弁・ストレーナ・ジェットポンプ[流路]	①	※		
原子炉再循環系 配管・弁 [流路]	②	※ 不燃材で構成されているため、火災によって影響を受けない		
原子炉圧力容器 [注水先]		②	※ 不燃材で構成されているため、火災によって影響を受けない	

・設備の相違
【柏崎6/7, 東海第二】
設備の構成及び設置場所の相違に伴う火災防護対策の相違

表：常設重大事故防止設備 (7/14)

常設重大事故防止設備		関連条文	対策 ¹⁾	備考 ※設計基準拡張
系統機能	主要設備			
原子炉補機冷却系 ※水源は海を使用	原子炉補機冷却水ポンプ	49	①	※
	原子炉補機冷却海水ポンプ		①	※
	原子炉補機冷却系熱交換器		②	不燃材で構成されており、液体内包であることから過度な温度・圧力の上昇は生じないため火災によって影響を受けない。またパッキン部からの漏れも生じない
	原子炉補機冷却系サージタンク [流路]		②	※
	原子炉補機冷却系 配管・弁・海水ストレーナ [流路]		①	※
非常用取水設備	海水貯留罐	19	②	不燃材で構成されているため、火災によって影響を受けない
	スクリーン室		②	不燃材で構成されているため、火災によって影響を受けない
	取水路		②	不燃材で構成されているため、火災によって影響を受けない
	補機冷却用海水取水路		②	※
	補機冷却用海水取水槽		②	不燃材で構成されているため、火災によって影響を受けない

重大事故等対処施設一覧表 (建屋内及び建屋外) (7/36)

関連条文	系統機能	主要設備	対策	備考
48	格納容器圧力逃がし装置による原子炉格納容器内の減圧及び除熱	フィルタ装置	②	不燃材で構成されているため火災によって影響を受けない
		第一弁 (S/C側)	①	
		第一弁 (D/W側)	①	
		第二弁	①	
		第二弁バイパス弁	①	
		圧力開放板	②	不燃材で構成されているため火災によって影響を受けない
		第二弁操作室遮蔽	②	不燃材で構成されているため火災によって影響を受けない
		第二弁操作室 空気ボンベユニット (空気ボンベ)	①	
		第二弁操作室差圧計	①	
		遠隔人力操作機構	②	不燃材で構成されているため火災によって影響を受けない。また、周囲で火災が発生した場合であっても消火後の操作が可能である。
		フィルタ装置遮蔽	②	不燃材で構成されているため火災によって影響を受けない
		配管遮蔽	②	不燃材で構成されているため火災によって影響を受けない
		移送ポンプ	①	
		西側淡水貯水設備 [水源]	②	不燃材で構成されているため火災によって影響を受けない
		代替淡水貯槽 [水源]	②	不燃材で構成されているため火災によって影響を受けない
		不活性ガス系配管・弁 [流路]	①	
		耐圧強化ベント系配管・弁 [流路]	②	当該弁は通常閉、機能要求時も閉であり、火災により機能喪失した場合も通常時と機能要求時で状態が変わらないこと、万が一、誤作動した場合であっても二重化されていることから、火災により系統機能に影響を及ぼさない
		格納容器圧力逃がし装置配管・弁 [流路]	①	
		原子炉格納容器 (サブプレッション・チェンバを含む) [流路]	②	不燃材で構成されているため火災によって影響を受けない
		真空破壊装置 [流路]	②	不燃材で構成されているため火災によって影響を受けない

表 重大事故等対処施設一覧表 (建物内及び建物外) (7/25)

系統機能	主要設備	関連条文	対策 ¹⁾	備考 ※設計基準拡張
残留熱除去系 (サブプレッション・プール水冷却モード) によるサブプレッション・チェンバ・プールの冷却	残留熱除去ポンプ	48	①	※
	残留熱除去系熱交換器		②	不燃材で構成されているため、火災によって影響を受けない
	サブプレッション・チェンバ [水源]		②	不燃材で構成されているため、火災によって影響を受けない
	残留熱除去系 配管・弁・ストレーナ [流路]		①	※
	原子炉格納容器 [注水先]		②	不燃材で構成されているため、火災によって影響を受けない
原子炉補機冷却系 (原子炉補機海水系を含む。) ※水源は海を使用	原子炉補機冷却水ポンプ	48	①	※
	原子炉補機海水ポンプ		①	※
	原子炉補機冷却系熱交換器		②	不燃材で構成されているため、火災によって影響を受けない
	原子炉補機冷却系 配管・弁・海水ストレーナ [流路]		①	※
	原子炉補機冷却系 サージタンク [流路]		②	不燃材で構成されており、液体内包であることから過度な温度・圧力の上昇は生じないため火災によって影響を受けない。またパッキン部からの漏れも生じない
高圧炉心スプレィ補機冷却系 (高圧炉心スプレィ補機海水系を含む。) ※水源は海を使用	高圧炉心スプレィ補機冷却水ポンプ	48	①	※
	高圧炉心スプレィ補機海水ポンプ		①	※
	高圧炉心スプレィ補機冷却系配管・弁・海水ストレーナ [流路]		①	※
	高圧炉心スプレィ補機冷却系サージタンク [流路]		②	不燃材で構成されており、液体内包であることから過度な温度・圧力の上昇は生じないため火災によって影響を受けない。またパッキン部からの漏れも生じない
非常用取水設備	高圧炉心スプレィ補機冷却系熱交換器	48	②	不燃材で構成されているため、火災によって影響を受けない
	取水口		②	不燃材で構成されているため、火災によって影響を受けない
	取水管		②	不燃材で構成されているため、火災によって影響を受けない
	取水槽		②	不燃材で構成されているため、火災によって影響を受けない

・設備の相違
【柏崎6/7, 東海第二】
設備の構成及び設置場所の相違に伴う火災防護対策の相違

柏崎刈羽原子力発電所 6/7号炉 (2017.12.20版)	東海第二発電所 (2018.9.18版)	島根原子力発電所 2号炉	備考																																																																																																																																																																																																																																			
<p align="center">表：常設重大事故防止設備 (8/14)</p>	<p align="center">重大事故等対処施設一覧表 (建屋内及び建屋外) (8/36)</p>	<p align="center">表 重大事故等対処施設一覧表 (建物内及び建物外) (8/25)</p>	<p>・設備の相違 【柏崎6/7, 東海第二】 設備の構成及び設置 場所の相違に伴う火災 防護対策の相違</p>																																																																																																																																																																																																																																			
<table border="1"> <thead> <tr> <th>系統機能</th> <th>主要設備</th> <th>関連条文</th> <th>対策¹⁾</th> <th>備考 ※設計基準拡張</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="10">格納容器圧力逃がし装置による原子炉格納容器内の減圧及び除熱</td> <td>フィルタ装置</td> <td rowspan="10">50</td> <td>②</td> <td>不燃材で構成されているため、火災によって影響を受けない</td> </tr> <tr> <td>よう素フィルタ</td> <td>②</td> <td>不燃材で構成されているため、火災によって影響を受けない</td> </tr> <tr> <td>ラプチャーディスク</td> <td>②</td> <td>不燃材で構成されているため、火災によって影響を受けない</td> </tr> <tr> <td>ドレン移送ポンプ</td> <td>①</td> <td></td> </tr> <tr> <td>ドレンタンク</td> <td>②</td> <td>不燃材で構成されており、屋外設備かつ近傍の可燃物は電線管であるため熱影響は非常に小さいこと、また使用中は液体が内包され過度な温度・圧力の上昇は生じないことから火災によって影響を受けない</td> </tr> <tr> <td>遠隔手動弁操作設備</td> <td>②</td> <td>不燃材で構成されており、火災によって影響を受けない。また、周囲で火災が発生した場合であっても消火後に操作が可能である</td> </tr> <tr> <td>フィルタバント遮断機</td> <td>②</td> <td>不燃材で構成されているため、火災によって影響を受けない</td> </tr> <tr> <td>配管遮断</td> <td>②</td> <td>不燃材で構成されているため、火災によって影響を受けない</td> </tr> <tr> <td>不活性ガス系 配管・弁 [流路]</td> <td>①</td> <td></td> </tr> <tr> <td>耐圧強化バント系 配管・弁 [流路]</td> <td>①</td> <td></td> </tr> <tr> <td rowspan="2">格納容器圧力逃がし装置 配管・弁 [流路]</td> <td></td> <td></td> <td>①</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>①</td> <td></td> </tr> <tr> <td rowspan="2">遠隔空気駆動弁操作設備 配管・弁 [流路]</td> <td></td> <td></td> <td>①</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>②</td> <td>不燃材で構成されているため、火災によって影響を受けない</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">格納容器圧力逃がし装置による原子炉格納容器内の水素ガス及び酸素ガスの排出 (代替循環冷却系使用時の格納容器内の可燃性ガスの排出を含む)</td> <td>原子炉格納容器 (サブプレッション・チェンバ、真空破壊弁を含む) [排出元]</td> <td>52</td> <td>②</td> <td>不燃材で構成されているため、火災によって影響を受けない</td> </tr> <tr> <td>原子炉格納容器 (真空破壊弁を含む) [排出元]</td> <td>52</td> <td>②</td> <td>不燃材で構成されているため、火災によって影響を受けない</td> </tr> <tr> <td rowspan="3">燃料プール代替注水系による常設スプレッドヘッドを使用した使用済燃料プール注水及びスプレッド</td> <td>常設スプレッドヘッド</td> <td rowspan="3">54</td> <td>②</td> <td>不燃材で構成されているため、火災によって影響を受けない</td> </tr> <tr> <td>燃料プール代替注水系 配管・弁 [流路]</td> <td>②</td> <td>不燃材で構成されているため、火災によって影響を受けない</td> </tr> <tr> <td>使用済燃料プール (サイフォン防止機能含む) [注水先]</td> <td>②</td> <td>不燃材で構成されているため、火災によって影響を受けない</td> </tr> </tbody> </table>	系統機能	主要設備	関連条文	対策 ¹⁾	備考 ※設計基準拡張	格納容器圧力逃がし装置による原子炉格納容器内の減圧及び除熱	フィルタ装置	50	②	不燃材で構成されているため、火災によって影響を受けない	よう素フィルタ	②	不燃材で構成されているため、火災によって影響を受けない	ラプチャーディスク	②	不燃材で構成されているため、火災によって影響を受けない	ドレン移送ポンプ	①		ドレンタンク	②	不燃材で構成されており、屋外設備かつ近傍の可燃物は電線管であるため熱影響は非常に小さいこと、また使用中は液体が内包され過度な温度・圧力の上昇は生じないことから火災によって影響を受けない	遠隔手動弁操作設備	②	不燃材で構成されており、火災によって影響を受けない。また、周囲で火災が発生した場合であっても消火後に操作が可能である	フィルタバント遮断機	②	不燃材で構成されているため、火災によって影響を受けない	配管遮断	②	不燃材で構成されているため、火災によって影響を受けない	不活性ガス系 配管・弁 [流路]	①		耐圧強化バント系 配管・弁 [流路]	①		格納容器圧力逃がし装置 配管・弁 [流路]			①				①		遠隔空気駆動弁操作設備 配管・弁 [流路]			①				②	不燃材で構成されているため、火災によって影響を受けない	格納容器圧力逃がし装置による原子炉格納容器内の水素ガス及び酸素ガスの排出 (代替循環冷却系使用時の格納容器内の可燃性ガスの排出を含む)	原子炉格納容器 (サブプレッション・チェンバ、真空破壊弁を含む) [排出元]	52	②	不燃材で構成されているため、火災によって影響を受けない	原子炉格納容器 (真空破壊弁を含む) [排出元]	52	②	不燃材で構成されているため、火災によって影響を受けない	燃料プール代替注水系による常設スプレッドヘッドを使用した使用済燃料プール注水及びスプレッド	常設スプレッドヘッド	54	②	不燃材で構成されているため、火災によって影響を受けない	燃料プール代替注水系 配管・弁 [流路]	②	不燃材で構成されているため、火災によって影響を受けない	使用済燃料プール (サイフォン防止機能含む) [注水先]	②	不燃材で構成されているため、火災によって影響を受けない	<table border="1"> <thead> <tr> <th>関連条文</th> <th>系統機能</th> <th>主要設備</th> <th>対策</th> <th>備考</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="5">48</td> <td rowspan="5">格納容器圧力逃がし装置による原子炉格納容器内の減圧及び除熱 (続き)</td> <td>窒素供給配管・弁 [流路]</td> <td>②</td> <td>不燃材で構成されているため火災によって影響を受けないこと</td> </tr> <tr> <td>第二弁操作室空気ポンプユニット (配管・弁) [流路]</td> <td>②</td> <td>不燃材で構成されているため火災によって影響を受けないこと</td> </tr> <tr> <td>移送配管・弁 [流路]</td> <td>②</td> <td>万が一、当該弁が火災影響により機能喪失した場合であっても手動操作により対応可能である</td> </tr> <tr> <td>補給水配管・弁 [流路]</td> <td>②</td> <td>不燃材で構成されているため火災によって影響を受けないこと</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td rowspan="10">48</td> <td rowspan="10">耐圧強化バント系による原子炉格納容器内の減圧及び除熱</td> <td>第一弁 (S/C側)</td> <td>①</td> <td></td> </tr> <tr> <td>第一弁 (D/W側)</td> <td>①</td> <td></td> </tr> <tr> <td>耐圧強化バント系一次隔離弁</td> <td>①</td> <td></td> </tr> <tr> <td>耐圧強化バント系二次隔離弁</td> <td>①</td> <td></td> </tr> <tr> <td>遠隔人力操作機構</td> <td>②</td> <td>不燃材で構成されているため火災によって影響を受けない。また、周囲で火災が発生した場合であっても消火後の操作が可能である。</td> </tr> <tr> <td>不活性ガス系配管・弁 [流路]</td> <td>①</td> <td></td> </tr> <tr> <td>耐圧強化バント系配管・弁 [流路]</td> <td>①</td> <td></td> </tr> <tr> <td>非常用ガス処理系配管・弁 [流路]</td> <td>②</td> <td>当該弁は通常閉、機能要求時も兵であり、火災により機能喪失した場合も通常時と機能要求時で状態が変わらないこと、万が一、誤作動した場合であっても消火後の手動操作に対応が可能である</td> </tr> <tr> <td>非常用ガス処理系排気筒 [流路]</td> <td>②</td> <td>不燃材で構成されているため火災によって影響を受けない</td> </tr> <tr> <td>原子炉格納容器 (サブプレッション・チェンバを含む) [流路]</td> <td>②</td> <td>不燃材で構成されているため火災によって影響を受けない</td> </tr> <tr> <td rowspan="5">48</td> <td rowspan="5">残留熱除去系 (原子炉停止時冷却系) による原子炉除熱</td> <td>真空破壊装置 (S/C→D/W) [流路]</td> <td>②</td> <td>不燃材で構成されているため火災によって影響を受けない</td> </tr> <tr> <td>残留熱除去系ポンプ</td> <td>①</td> <td></td> </tr> <tr> <td>残留熱除去系熱交換器</td> <td>②</td> <td>不燃材で構成されているため火災によって影響を受けない</td> </tr> <tr> <td>残留熱除去系配管・弁 [流路]</td> <td>①</td> <td></td> </tr> <tr> <td>再循環系配管・弁 [流路]</td> <td>②</td> <td>不燃材で構成されているため火災によって影響を受けない</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>原子炉圧力容器 [注水先、水源]</td> <td>②</td> <td>不燃材で構成されているため火災によって影響を受けない</td> </tr> </tbody> </table>	関連条文	系統機能	主要設備	対策	備考	48	格納容器圧力逃がし装置による原子炉格納容器内の減圧及び除熱 (続き)	窒素供給配管・弁 [流路]	②	不燃材で構成されているため火災によって影響を受けないこと	第二弁操作室空気ポンプユニット (配管・弁) [流路]	②	不燃材で構成されているため火災によって影響を受けないこと	移送配管・弁 [流路]	②	万が一、当該弁が火災影響により機能喪失した場合であっても手動操作により対応可能である	補給水配管・弁 [流路]	②	不燃材で構成されているため火災によって影響を受けないこと					48	耐圧強化バント系による原子炉格納容器内の減圧及び除熱	第一弁 (S/C側)	①		第一弁 (D/W側)	①		耐圧強化バント系一次隔離弁	①		耐圧強化バント系二次隔離弁	①		遠隔人力操作機構	②	不燃材で構成されているため火災によって影響を受けない。また、周囲で火災が発生した場合であっても消火後の操作が可能である。	不活性ガス系配管・弁 [流路]	①		耐圧強化バント系配管・弁 [流路]	①		非常用ガス処理系配管・弁 [流路]	②	当該弁は通常閉、機能要求時も兵であり、火災により機能喪失した場合も通常時と機能要求時で状態が変わらないこと、万が一、誤作動した場合であっても消火後の手動操作に対応が可能である	非常用ガス処理系排気筒 [流路]	②	不燃材で構成されているため火災によって影響を受けない	原子炉格納容器 (サブプレッション・チェンバを含む) [流路]	②	不燃材で構成されているため火災によって影響を受けない	48	残留熱除去系 (原子炉停止時冷却系) による原子炉除熱	真空破壊装置 (S/C→D/W) [流路]	②	不燃材で構成されているため火災によって影響を受けない	残留熱除去系ポンプ	①		残留熱除去系熱交換器	②	不燃材で構成されているため火災によって影響を受けない	残留熱除去系配管・弁 [流路]	①		再循環系配管・弁 [流路]	②	不燃材で構成されているため火災によって影響を受けない			原子炉圧力容器 [注水先、水源]	②	不燃材で構成されているため火災によって影響を受けない	<table border="1"> <thead> <tr> <th>系統機能</th> <th>主要設備</th> <th>関連条文</th> <th>対策¹⁾</th> <th>備考 ※設計基準拡張</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="5">格納容器代替スプレッド系 (常設) による原子炉格納容器内の冷却</td> <td>低圧原子炉代替注水ポンプ</td> <td rowspan="5">49</td> <td>①</td> <td></td> </tr> <tr> <td>低圧原子炉代替注水槽 [水源]</td> <td>②</td> <td>不燃材で構成されているため、火災によって影響を受けない</td> </tr> <tr> <td>低圧原子炉代替注水系 配管・弁 [流路]</td> <td>①</td> <td></td> </tr> <tr> <td>残留熱除去系 配管・弁 [流路]</td> <td>①</td> <td></td> </tr> <tr> <td>格納容器スプレッド・ヘッド [流路]</td> <td>②</td> <td>不燃材で構成されているため、火災によって影響を受けない</td> </tr> <tr> <td rowspan="3">格納容器代替スプレッド系 (可搬型) による原子炉格納容器内の冷却</td> <td>原子炉格納容器 [注水先]</td> <td rowspan="3">49</td> <td>②</td> <td>不燃材で構成されているため、火災によって影響を受けない</td> </tr> <tr> <td>残留熱除去系 配管・弁 [流路]</td> <td>②</td> <td>不燃材で構成されているため、火災によって影響を受けない</td> </tr> <tr> <td>格納容器スプレッド・ヘッド [流路]</td> <td>②</td> <td>不燃材で構成されているため、火災によって影響を受けない</td> </tr> <tr> <td rowspan="5">残留熱除去系 (格納容器スプレッド冷却モード) による原子炉格納容器内の冷却</td> <td>原子炉格納容器 [注水先]</td> <td rowspan="5">49</td> <td>①</td> <td>※</td> </tr> <tr> <td>残留熱除去系 配管・弁 [流路]</td> <td>②</td> <td>※</td> </tr> <tr> <td>残留熱除去系熱交換器</td> <td>②</td> <td>不燃材で構成されているため、火災によって影響を受けない</td> </tr> <tr> <td>サブプレッション・チェンバ [水源]</td> <td>②</td> <td>不燃材で構成されているため、火災によって影響を受けない</td> </tr> <tr> <td>残留熱除去系 配管・弁・ストレーナ [流路]</td> <td>①</td> <td>※</td> </tr> <tr> <td rowspan="5">残留熱除去系 (サブプレッション・プール冷却モード) による原子炉格納容器内の冷却</td> <td>原子炉格納容器 [注水先]</td> <td rowspan="5">49</td> <td>②</td> <td>不燃材で構成されているため、火災によって影響を受けない</td> </tr> <tr> <td>格納容器スプレッド・ヘッド [流路]</td> <td>②</td> <td>不燃材で構成されているため、火災によって影響を受けない</td> </tr> <tr> <td>残留熱除去系ポンプ</td> <td>①</td> <td>※</td> </tr> <tr> <td>残留熱除去系熱交換器</td> <td>②</td> <td>不燃材で構成されているため、火災によって影響を受けない</td> </tr> <tr> <td>サブプレッション・チェンバ [水源]</td> <td>②</td> <td>不燃材で構成されているため、火災によって影響を受けない</td> </tr> <tr> <td></td> <td>残留熱除去系 配管・弁・ストレーナ [流路]</td> <td>①</td> <td>※</td> </tr> <tr> <td></td> <td>原子炉格納容器 [注水先]</td> <td>②</td> <td>※</td> <td>不燃材で構成されているため、火災によって影響を受けない</td> </tr> </tbody> </table>	系統機能	主要設備	関連条文	対策 ¹⁾	備考 ※設計基準拡張	格納容器代替スプレッド系 (常設) による原子炉格納容器内の冷却	低圧原子炉代替注水ポンプ	49	①		低圧原子炉代替注水槽 [水源]	②	不燃材で構成されているため、火災によって影響を受けない	低圧原子炉代替注水系 配管・弁 [流路]	①		残留熱除去系 配管・弁 [流路]	①		格納容器スプレッド・ヘッド [流路]	②	不燃材で構成されているため、火災によって影響を受けない	格納容器代替スプレッド系 (可搬型) による原子炉格納容器内の冷却	原子炉格納容器 [注水先]	49	②	不燃材で構成されているため、火災によって影響を受けない	残留熱除去系 配管・弁 [流路]	②	不燃材で構成されているため、火災によって影響を受けない	格納容器スプレッド・ヘッド [流路]	②	不燃材で構成されているため、火災によって影響を受けない	残留熱除去系 (格納容器スプレッド冷却モード) による原子炉格納容器内の冷却	原子炉格納容器 [注水先]	49	①	※	残留熱除去系 配管・弁 [流路]	②	※	残留熱除去系熱交換器	②	不燃材で構成されているため、火災によって影響を受けない	サブプレッション・チェンバ [水源]	②	不燃材で構成されているため、火災によって影響を受けない	残留熱除去系 配管・弁・ストレーナ [流路]	①	※	残留熱除去系 (サブプレッション・プール冷却モード) による原子炉格納容器内の冷却	原子炉格納容器 [注水先]	49	②	不燃材で構成されているため、火災によって影響を受けない	格納容器スプレッド・ヘッド [流路]	②	不燃材で構成されているため、火災によって影響を受けない	残留熱除去系ポンプ	①	※	残留熱除去系熱交換器	②	不燃材で構成されているため、火災によって影響を受けない	サブプレッション・チェンバ [水源]	②	不燃材で構成されているため、火災によって影響を受けない		残留熱除去系 配管・弁・ストレーナ [流路]	①	※		原子炉格納容器 [注水先]	②	※	不燃材で構成されているため、火災によって影響を受けない
系統機能	主要設備	関連条文	対策 ¹⁾	備考 ※設計基準拡張																																																																																																																																																																																																																																		
格納容器圧力逃がし装置による原子炉格納容器内の減圧及び除熱	フィルタ装置	50	②	不燃材で構成されているため、火災によって影響を受けない																																																																																																																																																																																																																																		
	よう素フィルタ		②	不燃材で構成されているため、火災によって影響を受けない																																																																																																																																																																																																																																		
	ラプチャーディスク		②	不燃材で構成されているため、火災によって影響を受けない																																																																																																																																																																																																																																		
	ドレン移送ポンプ		①																																																																																																																																																																																																																																			
	ドレンタンク		②	不燃材で構成されており、屋外設備かつ近傍の可燃物は電線管であるため熱影響は非常に小さいこと、また使用中は液体が内包され過度な温度・圧力の上昇は生じないことから火災によって影響を受けない																																																																																																																																																																																																																																		
	遠隔手動弁操作設備		②	不燃材で構成されており、火災によって影響を受けない。また、周囲で火災が発生した場合であっても消火後に操作が可能である																																																																																																																																																																																																																																		
	フィルタバント遮断機		②	不燃材で構成されているため、火災によって影響を受けない																																																																																																																																																																																																																																		
	配管遮断		②	不燃材で構成されているため、火災によって影響を受けない																																																																																																																																																																																																																																		
	不活性ガス系 配管・弁 [流路]		①																																																																																																																																																																																																																																			
	耐圧強化バント系 配管・弁 [流路]		①																																																																																																																																																																																																																																			
格納容器圧力逃がし装置 配管・弁 [流路]			①																																																																																																																																																																																																																																			
			①																																																																																																																																																																																																																																			
遠隔空気駆動弁操作設備 配管・弁 [流路]			①																																																																																																																																																																																																																																			
			②	不燃材で構成されているため、火災によって影響を受けない																																																																																																																																																																																																																																		
格納容器圧力逃がし装置による原子炉格納容器内の水素ガス及び酸素ガスの排出 (代替循環冷却系使用時の格納容器内の可燃性ガスの排出を含む)	原子炉格納容器 (サブプレッション・チェンバ、真空破壊弁を含む) [排出元]	52	②	不燃材で構成されているため、火災によって影響を受けない																																																																																																																																																																																																																																		
	原子炉格納容器 (真空破壊弁を含む) [排出元]	52	②	不燃材で構成されているため、火災によって影響を受けない																																																																																																																																																																																																																																		
燃料プール代替注水系による常設スプレッドヘッドを使用した使用済燃料プール注水及びスプレッド	常設スプレッドヘッド	54	②	不燃材で構成されているため、火災によって影響を受けない																																																																																																																																																																																																																																		
	燃料プール代替注水系 配管・弁 [流路]		②	不燃材で構成されているため、火災によって影響を受けない																																																																																																																																																																																																																																		
	使用済燃料プール (サイフォン防止機能含む) [注水先]		②	不燃材で構成されているため、火災によって影響を受けない																																																																																																																																																																																																																																		
関連条文	系統機能	主要設備	対策	備考																																																																																																																																																																																																																																		
48	格納容器圧力逃がし装置による原子炉格納容器内の減圧及び除熱 (続き)	窒素供給配管・弁 [流路]	②	不燃材で構成されているため火災によって影響を受けないこと																																																																																																																																																																																																																																		
		第二弁操作室空気ポンプユニット (配管・弁) [流路]	②	不燃材で構成されているため火災によって影響を受けないこと																																																																																																																																																																																																																																		
		移送配管・弁 [流路]	②	万が一、当該弁が火災影響により機能喪失した場合であっても手動操作により対応可能である																																																																																																																																																																																																																																		
		補給水配管・弁 [流路]	②	不燃材で構成されているため火災によって影響を受けないこと																																																																																																																																																																																																																																		
48	耐圧強化バント系による原子炉格納容器内の減圧及び除熱	第一弁 (S/C側)	①																																																																																																																																																																																																																																			
		第一弁 (D/W側)	①																																																																																																																																																																																																																																			
		耐圧強化バント系一次隔離弁	①																																																																																																																																																																																																																																			
		耐圧強化バント系二次隔離弁	①																																																																																																																																																																																																																																			
		遠隔人力操作機構	②	不燃材で構成されているため火災によって影響を受けない。また、周囲で火災が発生した場合であっても消火後の操作が可能である。																																																																																																																																																																																																																																		
		不活性ガス系配管・弁 [流路]	①																																																																																																																																																																																																																																			
		耐圧強化バント系配管・弁 [流路]	①																																																																																																																																																																																																																																			
		非常用ガス処理系配管・弁 [流路]	②	当該弁は通常閉、機能要求時も兵であり、火災により機能喪失した場合も通常時と機能要求時で状態が変わらないこと、万が一、誤作動した場合であっても消火後の手動操作に対応が可能である																																																																																																																																																																																																																																		
		非常用ガス処理系排気筒 [流路]	②	不燃材で構成されているため火災によって影響を受けない																																																																																																																																																																																																																																		
		原子炉格納容器 (サブプレッション・チェンバを含む) [流路]	②	不燃材で構成されているため火災によって影響を受けない																																																																																																																																																																																																																																		
48	残留熱除去系 (原子炉停止時冷却系) による原子炉除熱	真空破壊装置 (S/C→D/W) [流路]	②	不燃材で構成されているため火災によって影響を受けない																																																																																																																																																																																																																																		
		残留熱除去系ポンプ	①																																																																																																																																																																																																																																			
		残留熱除去系熱交換器	②	不燃材で構成されているため火災によって影響を受けない																																																																																																																																																																																																																																		
		残留熱除去系配管・弁 [流路]	①																																																																																																																																																																																																																																			
		再循環系配管・弁 [流路]	②	不燃材で構成されているため火災によって影響を受けない																																																																																																																																																																																																																																		
		原子炉圧力容器 [注水先、水源]	②	不燃材で構成されているため火災によって影響を受けない																																																																																																																																																																																																																																		
系統機能	主要設備	関連条文	対策 ¹⁾	備考 ※設計基準拡張																																																																																																																																																																																																																																		
格納容器代替スプレッド系 (常設) による原子炉格納容器内の冷却	低圧原子炉代替注水ポンプ	49	①																																																																																																																																																																																																																																			
	低圧原子炉代替注水槽 [水源]		②	不燃材で構成されているため、火災によって影響を受けない																																																																																																																																																																																																																																		
	低圧原子炉代替注水系 配管・弁 [流路]		①																																																																																																																																																																																																																																			
	残留熱除去系 配管・弁 [流路]		①																																																																																																																																																																																																																																			
	格納容器スプレッド・ヘッド [流路]		②	不燃材で構成されているため、火災によって影響を受けない																																																																																																																																																																																																																																		
格納容器代替スプレッド系 (可搬型) による原子炉格納容器内の冷却	原子炉格納容器 [注水先]	49	②	不燃材で構成されているため、火災によって影響を受けない																																																																																																																																																																																																																																		
	残留熱除去系 配管・弁 [流路]		②	不燃材で構成されているため、火災によって影響を受けない																																																																																																																																																																																																																																		
	格納容器スプレッド・ヘッド [流路]		②	不燃材で構成されているため、火災によって影響を受けない																																																																																																																																																																																																																																		
残留熱除去系 (格納容器スプレッド冷却モード) による原子炉格納容器内の冷却	原子炉格納容器 [注水先]	49	①	※																																																																																																																																																																																																																																		
	残留熱除去系 配管・弁 [流路]		②	※																																																																																																																																																																																																																																		
	残留熱除去系熱交換器		②	不燃材で構成されているため、火災によって影響を受けない																																																																																																																																																																																																																																		
	サブプレッション・チェンバ [水源]		②	不燃材で構成されているため、火災によって影響を受けない																																																																																																																																																																																																																																		
	残留熱除去系 配管・弁・ストレーナ [流路]		①	※																																																																																																																																																																																																																																		
残留熱除去系 (サブプレッション・プール冷却モード) による原子炉格納容器内の冷却	原子炉格納容器 [注水先]	49	②	不燃材で構成されているため、火災によって影響を受けない																																																																																																																																																																																																																																		
	格納容器スプレッド・ヘッド [流路]		②	不燃材で構成されているため、火災によって影響を受けない																																																																																																																																																																																																																																		
	残留熱除去系ポンプ		①	※																																																																																																																																																																																																																																		
	残留熱除去系熱交換器		②	不燃材で構成されているため、火災によって影響を受けない																																																																																																																																																																																																																																		
	サブプレッション・チェンバ [水源]		②	不燃材で構成されているため、火災によって影響を受けない																																																																																																																																																																																																																																		
	残留熱除去系 配管・弁・ストレーナ [流路]	①	※																																																																																																																																																																																																																																			
	原子炉格納容器 [注水先]	②	※	不燃材で構成されているため、火災によって影響を受けない																																																																																																																																																																																																																																		

表：常設重大事故防止設備 (9 / 14)

常設重大事故防止設備		関連条文	対策 ^{①)}	備考 ※設計基準拡張
系統機能	主要設備			
燃料プール代替注水系による可燃型スプレッドヘッドを使用した使用済燃料プール注水及びスプレッド	燃料プール代替注水系 配管・弁 [流路]	54	②	不燃材で構成されているため、火災によって影響を受けない
	使用済燃料プール (サイフォン防止機能含む) [注水先]		②	
使用済燃料プールの監視	使用済燃料貯蔵プール水位・温度 (SA 広域)	54	①	不燃材で構成されているため、火災によって影響を受けない
	使用済燃料貯蔵プール水位・温度 (SA)		①	
	使用済燃料貯蔵プール放射線モニタ (高レンジ・低レンジ)		①	
	使用済燃料貯蔵プール監視カメラ (使用済燃料貯蔵プール監視カメラ用冷却装置を含む)		①	
重大事故等時における使用済燃料プールの除熱	燃料プール冷却浄化系ポンプ	54	①	不燃材で構成されているため、火災によって影響を受けない
	燃料プール冷却浄化系熱交換器		②	
	使用済燃料プール [注水先]		②	
	原子炉補機冷却系配管・弁・サージタンク [流路]		①	
	燃料プール冷却浄化系 配管・弁 [流路]		②	
	燃料プール冷却浄化系 スキマサージタンク [流路]		②	
	燃料プール冷却浄化系 ディフューザ [流路]		②	
	海水貯留罐		②	
	スクリーン室		②	
	取水路		②	
重大事故等収束のための水源地注水として注水可能	復水貯蔵槽	56	②	不燃材で構成されており、液体内包であることから過度な温度・圧力の上昇は生じないため火災によって影響を受けない。またパッキン部からの漏えいも生じない
	ほう酸水注入系貯蔵タンク		②	
水の供給	CSP 外部補給配管・弁 [流路]	56	②	不燃材で構成されているため、火災によって影響を受けない
	海水貯留罐		②	
	スクリーン室		②	
	取水路		②	

重大事故等対処施設一覧表 (建屋内及び建屋外) (9 / 36)

関連条文	系統機能	主要設備	対策	備考
48	残留熱除去系 (格納容器スプレッド冷却系) による原子炉格納容器内の除熱	残留熱除去系ポンプ	①	
		残留熱除去系熱交換器	②	不燃材で構成されているため火災によって影響を受けない
		サブプレッション・チェンバ [水源]	②	不燃材で構成されているため火災によって影響を受けない
		残留熱除去系配管・弁・ストレーナ・スプレッドヘッド [流路]	①	
		原子炉格納容器 [注水先]	②	不燃材で構成されているため火災によって影響を受けない
48	残留熱除去系 (サブプレッション・プール冷却系) によるサブプレッション・プール水の除熱	残留熱除去系ポンプ	①	
		残留熱除去系熱交換器	②	不燃材で構成されているため火災によって影響を受けない
		サブプレッション・チェンバ [注水先、水源]	②	不燃材で構成されているため火災によって影響を受けない
		残留熱除去系配管・弁・ストレーナ [流路]	①	
48	残留熱除去系海水系による除熱	残留熱除去系海水系ポンプ	①	
		残留熱除去系海水系ストレーナ	②	不燃材で構成されているため火災によって影響を受けない
		残留熱除去系海水系配管・弁 [流路]	①	
48	非常用取水設備	緊急用海水取水管	②	不燃材で構成されているため火災によって影響を受けない
		緊急用海水ポンプビット	②	不燃材で構成されているため火災によって影響を受けない
		S A用海水ビット取水塔	②	不燃材で構成されているため火災によって影響を受けない
		海水引込み管	②	不燃材で構成されているため火災によって影響を受けない
		S A用海水ビット	②	不燃材で構成されているため火災によって影響を受けない
		貯留罐	②	不燃材で構成されているため火災によって影響を受けない
		取水構造物	②	不燃材で構成されているため火災によって影響を受けない

表 重大事故等対処施設一覧表 (建物内及び建物外) (9 / 25)

系統機能	主要設備	関連条文	対策 ^{①)}	備考 ※設計基準拡張
原子炉補機冷却系 (原子炉補機海水系を含む。) ※水源は海を使用	原子炉補機冷却水ポンプ	49	①	※
	原子炉補機海水ポンプ		①	※
	原子炉補機冷却系 配管・弁・海水ストレーナ [流路]		①	※
	原子炉補機冷却系 サージタンク [流路]		②	※ 不燃材で構成されており、液体内包であることから過度な温度・圧力の上昇は生じないため火災によって影響を受けない。またパッキン部からの漏えいも生じない
	原子炉補機冷却系 熱交換器		②	※ 不燃材で構成されているため、火災によって影響を受けない
非常用取水設備	取水口	49	②	不燃材で構成されているため、火災によって影響を受けない
	取水管		②	不燃材で構成されているため、火災によって影響を受けない
	取水槽		②	不燃材で構成されているため、火災によって影響を受けない
格納容器フィルタベント系による原子炉格納容器内の減圧及び除熱	第1ベントフィルタスクラバ容器	50	②	不燃材で構成されているため、火災によって影響を受けない
	第1ベントフィルタ銀ゼオライト容器		②	不燃材で構成されているため、火災によって影響を受けない
	圧力開放板		②	不燃材で構成されているため、火災によって影響を受けない
	格納容器フィルタベント系配管・弁 [流路]		①	
	窒素ガス制御系 配管・弁 [流路]		①	
	非常用ガス処理系 配管・弁 [流路]		①	
	遠隔手動弁操作機構		②	不燃材で構成されているため、火災によって影響を受けない
	原子炉格納容器 (サブプレッション・チェンバ, 真空破壊装置を含む) [排出元]		②	不燃材で構成されているため、火災によって影響を受けない

・設備の相違
【柏崎6/7, 東海第二】
設備の構成及び設置場所の相違に伴う火災防護対策の相違

表：常設重大事故防止設備 (10/14)

系統機能	主要設備	関連条文	対策 ^①	備考 ※設計基準拡張
常設代替交流電機設備による給電	第一ガスタービン発電機	57	①	
	軽油タンク		①	
	第一ガスタービン発電機用燃料タンク		①	
	第一ガスタービン発電機用燃料移送ポンプ		①	
	軽油タンク出口ノズル・弁[燃料流路]		②	不燃材で構成されているため、火災によって影響を受けない
	第一ガスタービン発電機用燃料移送配管・弁[燃料流路]		①	
	第一ガスタービン発電機～非常用高圧母線C系及びD系電路[電路]		①	
	第一ガスタービン発電機～AM用MCC電路[電路]		①	
	軽油タンク		①	
	軽油タンク出口ノズル・弁[燃料流路]		②	不燃材で構成されているため、火災によって影響を受けない
可搬型代替交流電源設備による給電	緊急用電源切替接続装置～非常用高圧母線C系及びD系電路[電路]	57	①	
	動力変圧器C系～非常用高圧母線C系及びD系電路[電路]		①	
	緊急用電源切替装置～AM用MCC電路[電路]		①	
	AM用動力変圧器～AM用MCC電路[電路]		①	
	号炉間電力融通ケーブル(常設)		①	
号炉間電力融通ケーブルによる給電	号炉間電力融通ケーブル(常設)～非常用高圧母線C系及びD系電路[電路]	57	①	
	緊急用電源切替接続装置～非常用高圧母線C系及びD系電路[電路]		①	
	緊急用電源切替装置～非常用高圧母線C系及びD系電路[電路]		①	
所内蓄電池式直流電源設備による給電	直流125V蓄電池A	57	①	
	直流125V蓄電池A-2		①	
	AM用直流125V蓄電池		①	
	直流125V充電器A		①	
	直流125V充電器A-2		①	
	AM用直流125V充電器		①	
	直流125V蓄電池及び充電器A～直流母線電路[電路]		①	
	直流125V蓄電池及び充電器A-2～直流母線電路[電路]		①	
	AM用直流125V蓄電池及び充電器～直流母線電路[電路]		①	
	AM用直流125V蓄電池		57	①
AM用直流125V充電器	①			
AM用直流125V蓄電池及び充電器～直流母線電路[電路]	①			

重大事故等対処施設一覧表 (建屋内及び建屋外) (10/36)

関連条文	系統機能	主要設備	対策	備考
48	緊急用海水系による除熱	緊急用海水ポンプ	①	
		緊急用海水系ストレナ	②	不燃材で構成されているため火災によって影響を受けない
		緊急用海水系配管・弁[流路]	①	
		残留熱除去系海水系配管・弁[流路]	①	
49	代替格納容器スプレイ冷却系(常設)による原子炉格納容器内の冷却	常設低圧代替注水系ポンプ	①	
		代替淡水貯槽[水源]	②	不燃材で構成されているため火災によって影響を受けない
		低圧代替注水系配管・弁[流路]	①	
		代替格納容器スプレイ冷却系配管・弁[流路]	①	
		残留熱除去系B系配管・弁・スプレイヘッド[流路]	①	
49	代替格納容器スプレイ冷却系(可搬型)による原子炉格納容器内の冷却	原子炉格納容器[注水先]	②	不燃材で構成されているため火災によって影響を受けない
		代替淡水貯槽[水源]	②	不燃材で構成されているため火災によって影響を受けない
		西側淡水貯水設備[水源]	②	不燃材で構成されているため火災によって影響を受けない
		代替格納容器スプレイ冷却系配管・弁[流路]	①	
		低圧代替注水系配管・弁[流路]	①	
		代替燃料プール注水系配管[流路]	①	
		残留熱除去系配管・弁・スプレイヘッド[流路]	①	
		原子炉格納容器[注水先]	②	不燃材で構成されているため火災によって影響を受けない

表 重大事故等対処施設一覧表 (建物内及び建物外) (10/25)

系統機能	主要設備	関連条文	対策 ^①	備考 ※設計基準拡張
残留熱代替除去系による原子炉格納容器内の減圧及び除熱	残留熱代替除去ポンプ	50	①	
	残留熱除去系熱交換器		②	不燃材で構成されているため、火災によって影響を受けない
	サブプレッション・チェンバ[水源]		②	不燃材で構成されているため、火災によって影響を受けない
	原子炉補機代替冷却系配管・弁[流路]		②	不燃材で構成されているため、火災によって影響を受けない
	原子炉補機冷却系配管・弁[流路]		①	
	原子炉補機冷却系サージタンク[流路]		②	不燃材で構成されており、液体内包であることから過度な温度・圧力の上昇は生じない。またパッキン部からの漏れも生じない
	残留熱除去系配管・弁・ストレナ[流路]		①	
	残留熱代替除去系配管・弁[流路]		①	
	低圧原子炉代替注水系配管・弁[流路]		②	不燃材で構成されているため、火災によって影響を受けない
	格納容器スプレイ・ヘッド[流路]		①	不燃材で構成されているため、火災によって影響を受けない
ベデスタル代替注水系(常設)による原子炉格納容器下部への注水	取水口	51	②	不燃材で構成されているため、火災によって影響を受けない
	取水管		②	不燃材で構成されているため、火災によって影響を受けない
	取水槽		②	不燃材で構成されているため、火災によって影響を受けない
	原子炉压力容器[注水先]		②	不燃材で構成されているため、火災によって影響を受けない
	原子炉格納容器[注水先]		②	不燃材で構成されているため、火災によって影響を受けない
	低圧原子炉代替注水ポンプ		①	
	コリウムシールド		②	不燃材で構成されているため、火災によって影響を受けない
	低圧原子炉代替注水槽[水源]		②	不燃材で構成されているため、火災によって影響を受けない
	低圧原子炉代替注水系配管・弁[流路]		①	
	残留熱除去系配管・弁[流路]		①	
格納容器スプレイ・ヘッド[流路]	②	不燃材で構成されているため、火災によって影響を受けない		
原子炉格納容器[注水先]	②	不燃材で構成されているため、火災によって影響を受けない		

・設備の相違
【柏崎6/7, 東海第二】
設備の構成及び設置場所の相違に伴う火災防護対策の相違

表：常設重大事故防止設備 (11/14)

系統機能	主要設備	関連条文	対策①	備考 ※設計基準拡張
可搬型直流電源設備による給電	AM用直流125V充電器	57	①	
	軽油タンク		①	
	軽油タンク出口ノズル・弁 [燃料流路]		②	不燃材で構成されているため、火災によって影響を受けない
	緊急用電源切替箱接続装置～直流母線 電路[電路]		①	
代替所内電気設備による給電	AM用動力変圧器～直流母線電路[電路]	57	①	
	緊急用断電器		①	
	緊急用電源切替箱断電器		①	
	緊急用電源切替箱接続装置		①	
	AM用動力変圧器		①	
	AM用MCC		①	
	AM用操作盤		①	
	AM用切替盤		①	
	非常用高圧母線C系		①	
	非常用高圧母線D系		①	
非常用交流電源設備	非常用ディーゼル発電機	57	①	※
	燃料移送ポンプ		①	※
	軽油タンク		①	※
	燃料ディタンク		①	※
	非常用ディーゼル発電機燃料移送系配 管・弁[燃料流路]		①	※
	非常用ディーゼル発電機～非常用高圧 母線電路[電路]		①	※
非常用直流電源設備	直流125V蓄電池A	57	①	
	直流125V蓄電池A-2		①	
	直流125V蓄電池B		①	
	直流125V蓄電池C		①	※
	直流125V蓄電池D		①	※
	直流125V充電器A		①	
	直流125V充電器A-2		①	
	直流125V充電器B		①	
	直流125V充電器C		①	※
	直流125V充電器D		①	※
	直流125V蓄電池及び充電器A～直流母 線電路[電路]		①	
	直流125V蓄電池及び充電器A-2～直流 母線電路[電路]		①	
	直流125V蓄電池及び充電器B～直流母 線電路[電路]		①	
	直流125V蓄電池及び充電器C～直流母 線電路[電路]		①	※
	直流125V蓄電池及び充電器D～直流母 線電路[電路]		①	※
	軽油タンク		57	①
軽油タンク出口ノズル・弁[流路]	②	不燃材で構成されているため、火災によって影響を受けない		

重大事故等対処施設一覧表 (建屋内及び建屋外) (11/36)

関連 条文	系統機能	主要設備	対策	備考
49	残留熱除去系(格納容器 スプレイ冷却系)による 格納容器内の除熱	残留熱除去系ポンプ	①	
		残留熱除去系熱交換器	②	不燃材で構成されているため火災に よって影響を受けない
		残留熱除去系配管・弁・ストレーナ・ スプレイヘッド[流路]	①	
		原子炉格納容器[注水先]	②	不燃材で構成されているため火災に よって影響を受けない
49	残留熱除去系(サブプレッ ション・プール冷却系) によるサブプレッショ ン・プール水の除熱	サブプレッション・チェンノ[水源]	②	不燃材で構成されているため火災に よって影響を受けない
		残留熱除去系ポンプ	①	
		残留熱除去系熱交換器	②	不燃材で構成されているため火災に よって影響を受けない
		残留熱除去系配管・弁・ストレーナ [流路]	①	
49	緊急用海水系	緊急用海水ポンプ	①	
		緊急用海水系ストレーナ	②	不燃材で構成されているため火災に よって影響を受けない
		緊急用海水系配管・弁[流路]	①	
		残留熱除去系海水系配管・弁[流路]	①	
49	残留熱除去系海水系	残留熱除去系海水系ポンプ	①	
		残留熱除去系海水系ストレーナ	②	不燃材で構成されているため火災に よって影響を受けない
		残留熱除去系海水系配管・弁[流路]	①	
49	非常用取水設備	緊急用海水取水管	②	不燃材で構成されているため火災に よって影響を受けない
		緊急用海水ポンプビット	②	不燃材で構成されているため火災に よって影響を受けない
		SA用海水ビット取水塔	②	不燃材で構成されているため火災に よって影響を受けない
		海水引込み管	②	不燃材で構成されているため火災に よって影響を受けない
		SA用海水ビット	②	不燃材で構成されているため火災に よって影響を受けない
		貯留堰	②	不燃材で構成されているため火災に よって影響を受けない
取水構造物	②	不燃材で構成されているため火災に よって影響を受けない		

表 重大事故等対処施設一覧表 (建物内及び建物外) (11/25)

系統機能	主要設備	関連 条文	対策①	備考 ※設計基準拡張
格納容器代替スプレ イ系(可搬型)によ る原子炉格納容 器下部への注水	コリウムシールド	51	②	不燃材で構成されているため、 火災によって影響を受けない
	残留熱除去系 配管・弁[流 路]		①	
	格納容器代替スプレイ系 配 管・弁[流路]		②	不燃材で構成されているため、 火災によって影響を受けない
	格納容器スプレイ・ヘッド[流 路]		②	不燃材で構成されているため、 火災によって影響を受けない
ベDESTAL代替注 水系(可搬型)によ る原子炉格納容 器下部への注水	原子炉格納容器[注水先]	51	②	不燃材で構成されているため、 火災によって影響を受けない
	コリウムシールド		②	不燃材で構成されているため、 火災によって影響を受けない
溶融炉心の落下遅 延及び防止	ベDESTAL代替注水系 配 管・弁[流路]	51	①	
	原子炉格納容器[注水先]		②	不燃材で構成されているため、 火災によって影響を受けない
	低圧原子炉代替注水系(常設)		①	
原子炉格納容器内 不活性化による原 子炉格納容器水素 爆発防止	(窒素ガス制御系)	52	①	
窒素ガス代替注水 系による原子炉格 納容器内の不活性 化	窒素ガス代替注水系 配管・ 弁[流路]	52	②	不燃材で構成されているため、 火災によって影響を受けない
	原子炉格納容器[注水先]		②	不燃材で構成されているため、 火災によって影響を受けない
格納容器フィルタ ベント系による原 子炉格納容器内の 水素ガス及び酸素 ガスの排出	第1ベントフィルタスクラバ 容器	52	②	不燃材で構成されているため、 火災によって影響を受けない
	第1ベントフィルタ銀ゼオラ イト容器		②	不燃材で構成されているため、 火災によって影響を受けない
	圧力開放板		②	不燃材で構成されているため、 火災によって影響を受けない
	第1ベントフィルタ出口放射 線モニタ(高レンジ・低レ ンジ)		①	
	遠隔手動弁操作機構		②	不燃材で構成されているため、 火災によって影響を受けない
	格納容器フィルタベント系 配管・弁[流路]		①	
	窒素ガス制御系 配管・弁[流 路]		①	
	非常用ガス処理系 配管・弁 [流路]		①	
	原子炉格納容器(サブプレッ ション・チェンバ、真空破壊装 置を含む)[排出元]		②	不燃材で構成されているため、 火災によって影響を受けない

・設備の相違
【柏崎6/7, 東海第二】
設備の構成及び設置
場所の相違に伴う火災
防護対策の相違

表：常設重大事故防止設備 (12/14)

常設重大事故防止設備		関連条文	対策①	備考 ※設計基準拡張
系統機能	主要設備			
原子炉圧力容器内の温度	原子炉圧力容器温度	58	①	
原子炉圧力容器内の圧力	原子炉圧力	58	①	
	原子炉圧力 (SA)		①	
原子炉圧力容器内の水位	原子炉水位 (広帯域)	58	①	
	原子炉水位 (燃料域)		①	
	原子炉水位 (SA)		①	
原子炉圧力容器への注水量	原子炉即時冷却系統流量	58	① ※	
	高圧炉心注水系統流量		① ※	
	残留熱除去系統流量		① ※	
	復水補給水系統流量 (DR A系代替注水流量)		①	
	復水補給水系統流量 (DR B系代替注水流量)		①	
原子炉格納容器への注水量	復水補給水系統流量 (DR B系代替注水流量)	58	①	
原子炉格納容器内の温度	ドライウェル雰囲気温度	58	①	
	サブプレッション・チェンバ空気温度		①	
	サブプレッション・チェンバ・プール水温度		①	
原子炉格納容器内の圧力	格納容器内圧力 (D/W)	58	①	
原子炉格納容器内の水位	サブプレッション・チェンバ・プール水位	58	①	
原子炉格納容器内の水素濃度	格納容器内水素濃度	58	①	
	格納容器内水素濃度 (SA)		①	
原子炉格納容器内の放射線量率	格納容器内空間気放射線レベル (D/W)	58	①	
	格納容器内空間気放射線レベル (S/C)		①	
未臨界の維持又は監視	起動領域モニタ	58	①	
	平均出力領域モニタ		①	
最終ヒートシンクの確保 (代替冷却系)	サブプレッション・チェンバ・プール水温度	58	①	
	復水補給水系統流量 (DR A系代替注水流量)		①	
	復水補給水系統流量 (DR B系代替注水流量)		①	
最終ヒートシンクの確保 (格納容器圧力逃がし装置)	フィルタ装置水位	58	①	
	フィルタ装置入口圧力		①	
	フィルタ装置出口放射線モニタ		①	
	フィルタ装置水素濃度		①	
	フィルタ装置スクラバ水 pH		①	
最終ヒートシンクの確保 (耐圧強化ベント系)	耐圧強化ベント系放射線モニタ	58	①	
	フィルタ装置水素濃度		①	
最終ヒートシンクの確保 (残留熱除去系)	残留熱除去系熱交換器入口温度	58	① ※	
	残留熱除去系熱交換器出口温度		① ※	
	残留熱除去系系統流量		① ※	

重大事故等対処施設一覧表 (建屋内及び建屋外) (12/36)

関連条文	系統機能	主要設備	対策	備考
50	格納容器圧力逃がし装置による原子炉格納容器内の減圧及び除熱	フィルタ装置	②	不燃材で構成されているため火災によって影響を受けない
		第一弁 (S/C側)	①	
		第一弁 (D/W側)	①	
		第二弁	①	
		第二弁バイパス弁	①	
		圧力開放板	②	不燃材で構成されているため火災によって影響を受けない
		第二弁操作室遮蔽	②	不燃材で構成されているため火災によって影響を受けない
		第二弁操作室 空気ポンベユニット (空気ポンベ)	①	
		第二弁操作室差圧計	①	
		遠隔人力操作機構	②	不燃材で構成されているため火災によって影響を受けない。また、周囲で火災が発生した場合であっても消火後の操作が可能である。
		フィルタ装置遮蔽	②	不燃材で構成されているため火災によって影響を受けない
		配管遮蔽	②	不燃材で構成されているため火災によって影響を受けない
		移送ポンプ	①	
		西側淡水貯水設備[水源]	②	不燃材で構成されているため火災によって影響を受けない
		代替淡水貯水[水源]	②	不燃材で構成されているため火災によって影響を受けない
		不活性ガス系配管・弁[流路]	①	
				耐圧強化ベント系配管・弁[流路]

表 重大事故等対処施設一覧表 (建物内及び建物外) (12/25)

系統機能	主要設備	関連条文	対策②	備考 ※設計基準拡張
水素濃度及び酸素濃度の監視	格納容器水素濃度 (SA)	52	①	
	格納容器水素濃度 (B系)		①	
	格納容器酸素濃度 (SA)		①	
	格納容器酸素濃度 (B系)		①	
静的触媒式水素処理装置による水素濃度抑制	静的触媒式水素処理装置	53	①	
	静的触媒式水素処理装置入口温度		①	
	静的触媒式水素処理装置出口温度		①	
原子炉建物内の水素濃度監視	原子炉建物水素濃度	53	②	不燃材で構成されているため、火災によって影響を受けない。
燃料プールの監視	燃料プールの監視	54	②	不燃材で構成されているため、火災によって影響を受けない
	燃料プールの監視		②	不燃材で構成されているため、火災によって影響を受けない
	燃料プールの監視		②	不燃材で構成されているため、火災によって影響を受けない
燃料プールの監視	燃料プールの監視	54	②	不燃材で構成されているため、火災によって影響を受けない
	燃料プールの監視		②	不燃材で構成されているため、火災によって影響を受けない
燃料プールの監視	燃料プール水位 (SA)	54	①	
	燃料プール水位・温度 (SA)		①	
	燃料プールエリア放射線モニタ (高レンジ・低レンジ) (SA)		①	
	燃料プール監視カメラ (SA) (燃料プール監視カメラ用冷却設備を含む。)		①	

・設備の相違
【柏崎6/7, 東海第二】
設備の構成及び設置
場所の相違に伴う火災
防護対策の相違

表：常設重大事故防止設備 (13/14)

系統機能	主要設備	関連条文	対策 ^①	備考 ※設計基準拡張
格納容器バイパスの監視 (原子炉圧力容器内の状態)	原子炉水位 (広帯域)	58	①	
	原子炉水位 (燃料域)		①	
	原子炉水位 (SA)		①	
	原子炉圧力		①	
格納容器バイパスの監視 (原子炉格納容器内の状態)	ドライウェル雰囲気気温度	58	①	
	格納容器内圧力 (D/R)		①	
格納容器バイパスの監視 (原子炉建屋内の状態)	密閉心注水ポンプ吐出圧力	58	① ※	
	残熱除去系ポンプ吐出圧力		① ※	
水質の確保	廃水貯蔵槽水位 (SA)	58	①	
	サブプレッション・チェンバ・プール水位		①	
使用済燃料プールの監視	使用済燃料貯蔵プール水位・温度 (SA広域)	58	①	
	使用済燃料貯蔵プール水位・温度 (SA)		①	
	使用済燃料貯蔵プール放射線モニタ (高レンジ・低レンジ)		①	
	使用済燃料貯蔵プール監視カメラ (使用済燃料貯蔵プール監視カメラ用冷却装置を含む)		①	
その他	高圧蒸気ガス供給系 ADS 入口圧力	58	①	
	高圧蒸気ガス供給系蒸気ガスポンプ出口圧力		①	
	RCP サージタンク水位		① ※	
	原子炉補機冷却系熱交換器出口冷却水温度		① ※	
	ドレンタンク水位		①	
	遠隔空気駆動弁駆動作用弁出口圧力		①	
	W/C C 電圧		①	
	W/C D 電圧		①	
	第一 GTG 発電機電圧		①	
	非常用 b/G 発電機電圧		①	
	非常用 b/G 発電機電圧 (他号炉)		①	
	非常用 d/G 発電機電圧		①	
	非常用 d/G 発電機電圧 (他号炉)		①	
	非常用 D/G 発電機電圧		①	
	非常用 D/G 発電機電圧 (他号炉)		①	
	P/C C-1 電圧		①	
	P/C D-1 電圧		①	
	P/C C-1 電圧 (他号炉)		①	
	P/C D-1 電圧 (他号炉)		①	
	直流 125V 主母線盤 A 電圧		①	
	交流 125V 主母線盤 B 電圧		①	
	交流 125V 充電機盤 A 2 蓄電池電圧		①	
	AM 用直流 125V 充電器盤蓄電池電圧		①	
	第一 GTG 発電機周波数		①	
	M/C E 電圧		① ※	
	P/C E-1 電圧		① ※	
	直流 125V 主母線盤 C 電圧		① ※	

重大事故等対処施設一覧表 (建屋内及び建屋外) (13/36)

関連条文	系統機能	主要設備	対策	備考		
50	格納容器圧力逃がし装置による原子炉格納容器内の減圧及び除熱 (続き)	格納容器圧力逃がし装置配管・弁 [流路]	①			
		原子炉格納容器 (サブプレッション・チェンバを含む) [流路]	②	不燃材で構成されているため火災によって影響を受けない		
		真空破壊装置 [流路]	②	不燃材で構成されているため火災によって影響を受けない		
		窒素供給配管・弁 [流路]	②	不燃材で構成されているため火災によって影響を受けない		
		第二弁操作室空気ポンプユニット (配管・弁) [流路]	②	不燃材で構成されているため火災によって影響を受けない		
		移送配管・弁 [流路]	②	万が一、当該弁が火災影響により機能喪失した場合であっても手動操作により対応可能である		
		補給水配管・弁 [流路]	②	不燃材で構成されているため火災によって影響を受けない		
		50	代替循環冷却系による原子炉格納容器内の減圧及び除熱	代替循環冷却系ポンプ	①	
				残留熱除去系熱交換器	②	不燃材で構成されているため火災によって影響を受けない
				サブプレッション・チェンバ [注水先、水源]	②	不燃材で構成されているため火災によって影響を受けない
代替循環冷却系配管・弁 [流路]	①					
残留熱除去系配管・弁・ストレーナ・スプレイヘッダ・ポンプ [流路]	①					
緊急用海水系配管・弁 [流路]	①					
緊急用海水ポンプ	①					
緊急用海水系ストレーナ	②			不燃材で構成されているため火災によって影響を受けない		
残留熱除去系海水系配管・弁 [流路]	①					
残留熱除去系海水系ポンプ	①					
50	代替循環冷却系による原子炉格納容器内の減圧及び除熱	残留熱除去系海水系ストレーナ	②	不燃材で構成されているため火災によって影響を受けない		
		緊急用海水取水管	②	不燃材で構成されているため火災によって影響を受けない		
		緊急用海水ポンプピット	②	不燃材で構成されているため火災によって影響を受けない		

表 重大事故等対処施設一覧表 (建物内及び建物外) (13/25)

系統機能	主要設備	関連条文	対策 ^①	備考 ※設計基準拡張
燃料プール冷却系による燃料プールの除熱	燃料プール冷却ポンプ	54	①	
	燃料プール冷却系熱交換器		②	不燃材で構成されているため、火災によって影響を受けない
	燃料プール [注水先]		②	不燃材で構成されているため、火災によって影響を受けない
	原子炉補機代替冷却系 配管・弁 [流路]		②	不燃材で構成されているため、火災によって影響を受けない
	原子炉補機冷却系 配管・弁 [流路]		②	不燃材で構成されているため、火災によって影響を受けない
	原子炉補機冷却系 サージタンク [流路]		②	不燃材で構成されており、液体内包であることから過度な温度・圧力の上昇は生じない。またパッキン部からの漏れも生じない
	燃料プール冷却系 配管・弁 [流路]		①	
	燃料プール冷却系 スキマ・サージ・タンク [流路]		②	不燃材で構成されているため、火災によって影響を受けない
	燃料プール冷却系 ディフューザ [流路]		②	不燃材で構成されているため、火災によって影響を受けない
	取水口		②	不燃材で構成されているため、火災によって影響を受けない
重大事故等収束のための水源 ※水源としては海も使用可能	低圧原子炉代替注水槽	56	②	不燃材で構成されているため、火災によって影響を受けない
	サブプレッション・チェンバ		②	不燃材で構成されているため、火災によって影響を受けない
重大事故等収束のための水源	ほう酸水貯蔵タンク	56	②	不燃材で構成されており、液体内包であることから過度な温度・圧力の上昇は生じないため火災によって影響を受けない。またパッキン部からの漏れも生じない
水の供給	取水口	56	②	不燃材で構成されているため、火災によって影響を受けない
	取水管		②	不燃材で構成されているため、火災によって影響を受けない
	取水槽		②	不燃材で構成されているため、火災によって影響を受けない

・設備の相違
【柏崎6/7, 東海第二】
設備の構成及び設置
場所の相違に伴う火災
防護対策の相違

表：常設重大事故防止設備 (14/14)

常設重大事故防止設備		関連条文	対策 ^①	備考 ※設計基準拡張
系統機能	主要設備			
居住性の確保	中央制御室遮蔽	59	②	不燃材で構成されているため、火災によって影響を受けない
	無線連絡設備 (常設)		①	
	衛星電話設備 (常設)		①	
	中央制御室換気空調系給排気調音弁 (MCR 外気取入ダクト、MCR 非常用外気取入ダクト、MCR 排気ダクト) [流路]		②	
	中央制御室換気空調系ダクト (MCR 外気取入ダクト、MCR 排気ダクト) [流路]		②	
	無線連絡設備 (屋外アンテナ) [伝送路]		①	
居住性の確保 (対策本部)	5号炉原子炉建屋内緊急時対策所 (対策本部) 高気密室	61	①	不燃材で構成されているため、火災によって影響を受けない
	5号炉原子炉建屋内緊急時対策所 (対策本部) 遮蔽		②	
	5号炉原子炉建屋内緊急時対策所 (対策本部) 二酸化炭素吸収装置		①	
	5号炉原子炉建屋内緊急時対策所 (特機場所) 遮蔽		②	
居住性の確保 (特機場所)	5号炉原子炉建屋内緊急時対策所 (特機場所) 遮蔽	61	②	不燃材で構成されているため、火災によって影響を受けない
	5号炉原子炉建屋内緊急時対策所 (特機場所) 室内遮蔽		②	
通信連絡 (5号炉原子炉建屋内緊急時対策所)	無線連絡設備 (常設)	61	①	
	衛星電話設備 (常設)		①	
	5号炉屋外緊急連絡用インターフォン		①	
	無線連絡設備 (屋外アンテナ) [伝送路]		①	
電源の確保 (5号炉原子炉建屋内緊急時対策所)	負荷変圧機	61	①	
	交流分電盤		①	
	軽油タンク		①	
	経曲タンク出口ノズル・弁 [流路]		②	
発電所内の通信連絡	無線連絡設備 (常設)	62	①	
	衛星電話設備 (常設)		①	
	5号炉屋外緊急連絡用インターフォン		①	
	無線連絡設備 (屋外アンテナ) [伝送路]		①	
	衛星電話設備 (屋外アンテナ) [伝送路]		①	
	有線 (建屋内) (携帯型音声用) 電話設備、無線連絡設備 (常設)、衛星電話設備 (常設)、5号炉屋外緊急連絡用インターフォンに係るもの [伝送路]		①	

重大事故等対処施設一覧表 (建屋内及び建屋外) (14/36)

関連条文	系統機能	主要設備	対策	備考
50	代替循環冷却系による原子炉格納容器内の減圧及び除熱 (続き)	SA用海水ピット取水塔	②	不燃材で構成されているため火災によって影響を受けない
		海水引込み管	②	不燃材で構成されているため火災によって影響を受けない
		SA用海水ピット	②	不燃材で構成されているため火災によって影響を受けない
		貯留堰	②	不燃材で構成されているため火災によって影響を受けない
		取水構造物	②	不燃材で構成されているため火災によって影響を受けない
		原子炉格納容器[注水先]	②	不燃材で構成されているため火災によって影響を受けない
		原子炉圧力容器[注水先]	②	不燃材で構成されているため火災によって影響を受けない
		常設低圧代替注水系ポンプ	①	
		コリウムシールド	②	不燃材で構成されているため火災によって影響を受けない
		代替淡水貯槽[水源]	②	不燃材で構成されているため火災によって影響を受けない
51	格納容器下部注水系 (常設) によるベダスタル (ドライウエル部) への注水	低圧代替注水系配管・弁 [流路]	①	
		格納容器下部注水系配管・弁 [流路]	①	
		原子炉格納容器床ドレン系配管・弁 [流路]	①	
		原子炉格納容器機器ドレン系配管・弁 [流路]	①	
		原子炉格納容器[注水先]	②	不燃材で構成されているため火災によって影響を受けない
		コリウムシールド	②	不燃材で構成されているため火災によって影響を受けない
		代替淡水貯槽[水源]	②	不燃材で構成されているため火災によって影響を受けない
		西側淡水貯水設備[水源]	②	不燃材で構成されているため火災によって影響を受けない
		低圧代替注水系配管・弁 [流路]	①	
		代替燃料プール注水系配管 [流路]	①	
51	格納容器下部注水系 (可搬型) によるベダスタル (ドライウエル部) への注水	格納容器下部注水系配管・弁 [流路]	①	
		原子炉格納容器床ドレン系配管・弁 [流路]	①	
		原子炉格納容器機器ドレン系配管・弁 [流路]	①	
		原子炉格納容器[注水先]	②	不燃材で構成されているため火災によって影響を受けない

表 重大事故等対処施設一覧表 (建物内及び建物外) (14/25)

系統機能	主要設備	関連条文	対策 ^①	備考 ※設計基準拡張
常設代替交流電源設備による給電	ガスタービン発電機	57	①	
	ガスタービン発電機用軽油タンク			
	ガスタービン発電機用サービスタンク			
	ガスタービン発電機用燃料移送ポンプ			
	ガスタービン発電機用燃料移送系 配管・弁 [燃料流路]			
	ガスタービン発電機～非常用高圧母線C系及びD系電路 [電路]			
	ガスタービン発電機～SAロードセンタ電路 [電路]			
	ガスタービン発電機～SAロードセンタ～SA1コントロールセンタ電路 [電路]			
	ガスタービン発電機～SAロードセンタ～SA2コントロールセンタ電路 [電路]			
	ガスタービン発電機～高圧発電機車接続プラグ収納箱電路 [電路]			
	高圧発電機車接続プラグ収納箱～原子炉補機代替冷却系電路 [電路]			

・設備の相違
【柏崎6/7, 東海第二】
設備の構成及び設置場所の相違に伴う火災防護対策の相違

表：可搬型重大事故防止設備 (1/3)

可搬型重大事故防止設備		関連条文	対策 ^{①)}	備考 ※設計基準拡張		
系統機能	主要設備					
可搬型直流電源設備による減圧	可搬型直流電源設備	46	①			
逃がし安全弁用可搬型蓄電池による減圧	逃がし安全弁用可搬型蓄電池	46	①			
高圧窒素ガス供給系による作動窒素ガス確保	高圧窒素ガスポンプ	46	①			
低圧代替注水系(可搬型)による原子炉の冷却	可搬型代替注水ポンプ(A-2級) ホース・接続口[流路]	47	①			
代替原子炉補機冷却系による除熱 ※水源は海を使用	熱交換器ユニット	48	②	不燃材で構成されているため、火災によって影響を受けない		
	大容量送水車(熱交換器ユニット用)		①			
	代替原子炉補機冷却海水ストレータ		②			
	ホース[流路]		①			
耐圧強化ベント系による原子炉格納容器内の減圧及び除熱	遠隔空気駆動弁操作ポンプ	48	②	不燃材で構成されており火災の発生のおそれはないこと、近傍に可燃物がなく、万一漏洩の取れた可燃物(塵等)の火災により周囲温度が上昇した場合であってもポンプの熱容量が大きいこととあり温度上昇は緩やかであると考えられること、また70℃を超えると安全弁により圧力調整されることからポンプの機能に影響を与えるものではないこと、加えてポンプを分散配置し裕度を確保していることから火災によって影響を受けない		
格納容器圧力逃がし装置による原子炉格納容器内の減圧及び除熱	遠隔空気駆動弁操作ポンプ	48	②	不燃材で構成されており火災の発生のおそれはないこと、近傍に可燃物がなく、万一漏洩の取れた可燃物(塵等)の火災により周囲温度が上昇した場合であってもポンプの熱容量が大きいこととあり温度上昇は緩やかであると考えられること、また70℃を超えると安全弁により圧力調整されることからポンプの機能に影響を与えるものではないこと、加えてポンプを分散配置し裕度を確保していることから火災によって影響を受けない		
代替格納容器スプレイ冷却系(可搬型)による原子炉格納容器内の冷却	可搬型代替注水ポンプ(A-2級) ホース・接続口[流路]	49	①			

重大事故等対処施設一覧表(建屋内及び建屋外)(15/36)

関連条文	系統機能	主要設備	対策	備考
51	溶融炉心の落下遅延及び防止	常設高圧代替注水ポンプ	①	
		高圧代替注水系(蒸気系)配管・弁[流路]	①	
		主蒸気系配管・弁[流路]	②	不燃材で構成されているため火災によって影響を受けない
		原子炉隔離時冷却系(蒸気系)配管・弁[流路]	①	
		高圧代替注水系(注水系)配管・弁[流路]	①	
		高圧炉心スプレイ系配管・弁・ストレータ[流路]	①	
		原子炉隔離時冷却系(注水系)配管・弁[流路]	①	
		原子炉圧力容器[注水先]	②	不燃材で構成されているため火災によって影響を受けない
		サブプレッション・チェンバ[水源]	②	不燃材で構成されているため火災によって影響を受けない
		ほう酸水注入ポンプ	①	
		ほう酸水貯蔵タンク[水源]	②	不燃材で構成されているため火災によって影響を受けない
		ほう酸水注入系配管・弁[流路]	①	
		原子炉圧力容器[注水先]	②	不燃材で構成されているため火災によって影響を受けない
		常設低圧代替注水ポンプ	①	
		低圧代替注水系配管・弁[流路]	①	
		残留熱除去系C系配管・弁[流路]	①	
		原子炉圧力容器[注水先]	②	不燃材で構成されているため火災によって影響を受けない
		代替淡水貯槽[水源]	②	不燃材で構成されているため火災によって影響を受けない
		低圧代替注水系配管・弁[流路]	①	
		低圧炉心スプレイ系配管・弁・スパーージャ[流路]	①	
残留熱除去系C系配管・弁[流路]	①			
原子炉圧力容器[注水先]	②	不燃材で構成されているため火災によって影響を受けない		
西側淡水貯水設備[水源]	②	不燃材で構成されているため火災によって影響を受けない		

表 重大事故等対処施設一覧表(建物内及び建物外)(15/25)

系統機能	主要設備	関連条文	対策 ^{①)}	備考 ※設計基準拡張
可搬型代替交流電源設備による給電	ガスタービン発電機用軽油タンク	57	①	
	非常用ディーゼル発電機燃料貯蔵タンク		①	※
	高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機燃料貯蔵タンク		①	※
	ガスタービン発電機用軽油タンク出口ドレン弁[燃料流路]		①	
	高圧発電機車接続プラグ収納箱(原子炉建物西側)～非常用高圧母線C系及びD系電路[電路]		①	
	高圧発電機車接続プラグ収納箱(原子炉建物南側)～非常用高圧母線C系及びD系電路[電路]		①	
	緊急用メタクラ接続プラグ盤～非常用高圧母線C系及びD系電路[電路]		①	
	高圧発電機車接続プラグ収納箱(原子炉建物西側)～SA1コントロールセンタ及びSA2コントロールセンタ電路[電路]		①	
	高圧発電機車接続プラグ収納箱(原子炉建物南側)～SA1コントロールセンタ及びSA2コントロールセンタ電路[電路]		①	
	緊急用メタクラ接続プラグ盤～SA1コントロールセンタ及びSA2コントロールセンタ電路[電路]		①	

・設備の相違
【柏崎6/7, 東海第二】
設備の構成及び設置
場所の相違に伴う火災
防護対策の相違

表：可搬型重大事故防止設備 (2 / 3)

可搬型重大事故防止設備		関連条文	対策④	備考 ※設計基準拡張	
系統機能	主要設備				
格納容器圧力逃がし装置による原子炉格納容器内の減圧及び除熱	遮断空気駆動弁操作用ポンプ	50	②	不燃材で構成されており火災の発生のおそれはないこと、近傍に可燃物がなく、万一漏洩の取れた可燃物(塵等)の火災により周囲温度が上昇した場合であってもポンプの熱容量が大きいこととあり温度上昇は緩やかであると考えられること、また70℃を超えること安全弁により圧力調整されることからポンプの機能に影響を与えるものではないこと、加えてポンプを分散配置し温度を確保していることから火災によって影響を受けない	
	スクラバ水 出 制御設備				①
	ホース・接続口 [流路]				①
	可搬型代替注水ポンプ (A-2 級)				①
燃料プール代替注水による常設スプレッドを使用した使用済燃料プール注水及びスプレッド	可搬型代替注水ポンプ (A-1 級)	54	①		
	可搬型代替注水ポンプ (A-2 級)				①
	ホース・接続口 [流路]				①
燃料プール代替注水による可搬型スプレッドを使用した使用済燃料プール注水及びスプレッド	可搬型代替注水ポンプ (A-1 級)	54	②	不燃材で構成されているため、火災によって影響を受けない	
	可搬型代替注水ポンプ (A-2 級)				①
	ホース・接続口 [流路]				①
重大事故等時における使用済燃料プールの除熱	熱交換器ユニット	54	②	不燃材で構成されているため、火災によって影響を受けない	
	大容量送水車 (熱交換器ユニット用)				①
	代替原子炉補機冷却海水ストレーナ				②
	ホース [流路]				①
水の供給	可搬型代替注水ポンプ (A-2 級)	56	①		
	ホース・接続口 [流路]				①
	大容量送水車 (海水取水用)				①
常設代替交流電源設備による給電	タンクローリ (16kl)	57	①		
	ホース [燃料流路]				①
可搬型代替交流電源設備による給電	電源車	57	①		
	タンクローリ (4kl)				①
	ホース [燃料流路]				①
	電源車～緊急用電源切替箱接続装置電路 [電路]				①
	電源車～動力変圧器 C 系電路 [電路]				①
	電源車～AM 用動力変圧器電路 [電路]				①

重大事故等対処施設一覧表 (建屋内及び建屋外) (16 / 36)

関連条文	系統機能	主要設備	対策	備考
51	溶融炉心の落下遅延及び防止 (続き)	代替淡水貯槽 [水源]	②	不燃材で構成されているため火災によって影響を受けない
		代替循環冷却系ポンプ	①	
		残留熱除去系熱交換器	②	不燃材で構成されているため火災によって影響を受けない
		代替循環冷却系配管・弁 [流路]	①	
		残留熱除去系配管・弁・ストレーナ・ポンプ [流路]	①	
		原子炉圧力容器 [注水先]	②	不燃材で構成されているため火災によって影響を受けない
		サブプレッション・チェンバ [水源]	②	不燃材で構成されているため火災によって影響を受けない
		緊急用海水ポンプ	①	
		緊急用海水系ストレーナ	②	不燃材で構成されているため火災によって影響を受けない
		緊急用海水系配管・弁 [流路]	①	
		残留熱除去系海水系配管・弁 [流路]	①	
		残留熱除去系海水系ポンプ	①	
		残留熱除去系海水系ストレーナ	②	不燃材で構成されているため火災によって影響を受けない
		残留熱除去系海水系配管・弁 [流路]	①	
		貯留堰	②	不燃材で構成されているため火災によって影響を受けない
		取水構造物	②	不燃材で構成されているため火災によって影響を受けない
		S 用海水ビット取水塔	②	不燃材で構成されているため火災によって影響を受けない
		海水引込み管	②	不燃材で構成されているため火災によって影響を受けない
		S 用海水ビット	②	不燃材で構成されているため火災によって影響を受けない
		緊急用海水取水管	②	不燃材で構成されているため火災によって影響を受けない
緊急用海水ポンプビット	②	不燃材で構成されているため火災によって影響を受けない		

表 重大事故等対処施設一覧表 (建物内及び建物外) (16 / 25)

系統機能	主要設備	関連条文	対策④	備考 ※設計基準拡張
所内常設蓄電式直流電源設備による給電	B-115V 系蓄電池	57	①	
	B 1-115V 系蓄電池 (SA)		①	
	230V 系蓄電池 (RCIC)		①	
	B-115V 系充電器		①	
	B 1-115V 系充電器 (SA)		①	
	230V 系充電器 (RCIC)		①	
	B-115V 系蓄電池及び充電器～直流母線電路 [電路]		①	
	B 1-115V 系蓄電池 (SA) 及び充電器～直流母線電路 [電路]		①	
	230V 系蓄電池 (RCIC) 及び充電器～直流母線電路 [電路]		①	
	常設代替直流電源設備による給電		S 用 115V 系蓄電池	57
S 用 115V 系充電器		①		
S 用 115V 系蓄電池及び充電器～直流母線電路 [電路]		①		
可搬型直流電源設備による給電	B 1-115V 系充電器 (SA)	57	①	
	S 用 115V 系充電器		①	
	230V 系充電器 (常用)		①	
	ガスタービン発電機用軽油タンク		①	
	非常用ディーゼル発電機燃料貯蔵タンク		①	※
	高圧炉心スプレッド系ディーゼル発電機燃料貯蔵タンク		①	※
	ガスタービン発電機用軽油タンクドレン弁 [燃料流路]		①	
	高圧発電機車接続プラグ収納箱 (原子炉建物西側)～直流母線電路 [電路]		①	
	高圧発電機車接続プラグ収納箱 (原子炉建物南側)～直流母線電路 [電路]		①	
	緊急用メタクラ接続プラグ盤～直流母線電路 [電路]		①	

・設備の相違
【柏崎 6/7, 東海第二】
設備の構成及び設置場所の相違に伴う火災防護対策の相違

表：可搬型重大事故防止設備 (3 / 3)

系統機能	主要設備	関連条文	対策 ^①	備考 ※設計基準拡張
可搬型代替交流電源設備による代替原子炉補機冷却系への給電	電源車	57	①	
	電源車～代替原子炉補機冷却系[電路]		①	
5号炉間電力融通ケーブルによる給電	5号炉間電力融通ケーブル (可搬型)	57	①	
	5号炉間電力融通ケーブル (可搬型)～緊急用電源切替箱接続装置[電路]		①	
可搬型直流電源設備による給電	電源車	57	①	
	タンクローリ (4kL)		①	
	ホース [燃料流路]		①	
	電源車～緊急用電源切替箱接続装置[電路]		①	
燃料補給設備	タンクローリ (4kL)	57	①	
	ホース [燃料流路]		①	
その他	電源車電圧	58	①	
	電源車周波数		①	
温度、圧力、水位、注水量の計測・監視	可搬型計測器	58	①	
居住性の確保	中央制御室可搬型隔圧化空調機	59	①	
	中央制御室可搬型隔圧化空調機用仮設ダクト [流路]		①	
居住性の確保 (対策本部)	5号炉原子炉建屋内緊急時対策所 (対策本部) 可搬型隔圧化空調機	61	①	
	5号炉原子炉建屋内緊急時対策所 (対策本部) 可搬型隔圧化空調機用仮設ダクト [流路]		①	
居住性の確保 (待機場所)	5号炉原子炉建屋内緊急時対策所 (待機場所) 可搬型隔圧化空調機	61	①	
	5号炉原子炉建屋内緊急時対策所 (待機場所) 可搬型隔圧化空調機用仮設ダクト [流路]		①	
通信連絡 (5号炉原子炉建屋内緊急時対策所)	無線連絡設備 (可搬型)	61	①	
	携帯型音声呼出電話設備		①	
	衛星電話設備 (可搬型)		①	
電源の確保 (5号炉原子炉建屋内緊急時対策所)	5号炉原子炉建屋内緊急時対策所用可搬型電源設備	61	①	
	可搬ケーブル		①	
	タンクローリ (4kL) □		①	
発電所内の通信連絡	携帯型音声呼出電話設備	62	①	
	無線連絡設備 (可搬型)		①	
	衛星電話設備 (可搬型)		①	

重大事故等対処施設一覧表 (建屋内及び建屋外) (17 / 36)

関連条文	系統機能	主要設備	対策	備考
52	格納容器圧力逃がし装置による原子炉格納容器内の水素及び酸素の排出	フィルタ装置	②	不燃材で構成されているため火災によって影響を受けない
		第一弁 (S/C側)	①	
		第一弁 (D/W側)	①	
		第二弁	①	
		第二弁バイパス弁	①	
		圧力開放板	②	不燃材で構成されているため火災によって影響を受けない
		第二弁操作室遮蔽	②	不燃材で構成されているため火災によって影響を受けない
		第二弁操作室 空気ポンプユニット (空気ポンプ)	①	
		第二弁操作室差圧計	①	
		遠隔人力操作機構	②	不燃材で構成されているため火災によって影響を受けない。また、周囲で火災が発生した場合であっても消火後の操作が可能である。
		フィルタ装置遮蔽	②	不燃材で構成されているため火災によって影響を受けない
		配管遮蔽	②	不燃材で構成されているため火災によって影響を受けない
		移送ポンプ	①	
		西側淡水貯水設備 [水源]	②	不燃材で構成されているため火災によって影響を受けない
		代替淡水貯槽 [水源]	②	不燃材で構成されているため火災によって影響を受けない
		不活性ガス系配管・弁 [流路]	①	

表 重大事故等対処施設一覧表 (建物内及び建物外) (17 / 25)

系統機能	主要設備	関連条文	対策 ^①	備考 ※設計基準拡張
代替所内電気設備による給電	緊急用メタクラ	57	①	
	メタクラ切替盤		①	
	高圧発電機車接続プラグ収納箱		①	
	緊急用メタクラ接続プラグ盤		①	
	S Aロードセンタ		①	
	S A 1コントロールセンタ		①	
	S A 2コントロールセンタ		①	
	充電器電源切替盤		①	
	S A電源切替盤		①	
	重大事故操作盤		①	
	非常用高圧母線C系		①	
	非常用高圧母線D系		①	
非常用交流電源設備	非常用ディーゼル発電機	57	①	※
	高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機		①	※
	非常用ディーゼル発電機燃料移送ポンプ		①	※
	高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機燃料移送ポンプ		①	※
	非常用ディーゼル発電機燃料貯蔵タンク		①	※
	高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機燃料貯蔵タンク		①	※
	非常用ディーゼル発電機燃料デイトンク		①	※
	高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機燃料デイトンク		①	※
	非常用ディーゼル発電機燃料移送系 配管・弁 [燃料流路]		①	※
	高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機燃料移送系 配管・弁 [燃料流路]		①	※
	非常用ディーゼル発電機～非常用高圧母線C系及びD系電路 [電路]		①	※
	高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機～非常用高圧母線H P C S系電路 [電路]		①	※

・設備の相違
【柏崎6/7, 東海第二】
設備の構成及び設置場所の相違に伴う火災防護対策の相違

表：重大事故防止設備でない常設重大事故等対処設備 (1 / 4)

常設重大事故等対処設備		関連条文	対策 ^印	備考 ※設計基準拡張
系統機能	主要設備			
原子炉隔離時冷却系による原子炉の冷却	サブプレッション・チェンバ [水源]	45	②	不燃材で構成されているため、火災によって影響を受けない
高圧炉心注水系による原子炉の冷却	サブプレッション・チェンバ [水源]	45	②	不燃材で構成されているため、火災によって影響を受けない
低圧注水	サブプレッション・チェンバ [水源]	47	②	不燃材で構成されているため、火災によって影響を受けない
低圧代替注水系 (常設) による残存溶融炉心の冷却	低圧代替注水系 (常設)	47	①	
低圧代替注水系 (可搬型) による残存溶融炉心の冷却	低圧代替注水系 (可搬型)	47	①	
格納容器スプレイ冷却系による原子炉格納容器内の冷却	サブプレッション・チェンバ [水源]	49	②	不燃材で構成されているため、火災によって影響を受けない
サブプレッション・チェンバ・プール水の冷却	サブプレッション・チェンバ [水源]	49	②	不燃材で構成されているため、火災によって影響を受けない
代替循環冷却系による原子炉格納容器内の減圧及び除熱	復水移送ポンプ	50	①	
	残留熱除去系熱交換器		②	不燃材で構成されているため、火災によって影響を受けない
	サブプレッション・チェンバ [水源]		②	不燃材で構成されているため、火災によって影響を受けない
	原子炉補機冷却系 配管・弁・サージタンク [流路]		①	
	残留熱除去系 配管・弁・ストレート・ポンプ [流路]		①	
	高圧炉心注水系 配管・弁 [流路]		①	
	復水補給水系 配管・弁 [流路]		①	
	給水系配管・弁・スパージャ [流路]		①	
	格納容器スプレイ・ヘッド [流路]		①	
	海水貯留槽		②	不燃材で構成されているため、火災によって影響を受けない
	スクリーン室		②	不燃材で構成されているため、火災によって影響を受けない
	取水路		②	不燃材で構成されているため、火災によって影響を受けない
	原子炉圧力容器 [注水先]		②	※不燃材で構成されているため、火災によって影響を受けない
原子炉格納容器 [注水先]	②	※不燃材で構成されているため、火災によって影響を受けない		
格納容器下部注水系 (常設) による原子炉格納容器下部への注水	復水移送ポンプ	51	①	
	コリウムシールド		②	不燃材で構成されているため、火災によって影響を受けない
	復水貯蔵槽 [水源]		②	不燃材で構成されているため、火災によって影響を受けない
	復水補給水系 配管・弁 [流路]		①	
	高圧炉心注水系 配管・弁 [流路]		①	
格納容器下部注水系 (可搬型) による原子炉格納容器下部への注水	原子炉格納容器 [注水先]	51	②	不燃材で構成されているため、火災によって影響を受けない
	復水補給水系 配管・弁 [流路]		①	
原子炉格納容器 [注水先]	コリウムシールド	51	②	不燃材で構成されているため、火災によって影響を受けない
	原子炉格納容器 [注水先]		②	※不燃材で構成されているため、火災によって影響を受けない

重大事故等対処施設一覧表 (建屋内及び建屋外) (1 8 / 3 6)

関連条文	系統機能	主要設備	対策	備考
52	格納容器圧力逃がし装置による原子炉格納容器内の水素及び酸素の排出 (続き)	耐圧強化ベント系配管・弁 [流路]	②	当該弁は通常閉、機能要求時も閉であり、火災により機能喪失した場合も通常時と機能要求時で状態が変わらないこと、万一、誤作動した場合であっても二重化されていることから、火災により系統機能に影響を及ぼさない
		格納容器圧力逃がし装置配管・弁 [流路]	①	
		原子炉格納容器 (サブプレッション・チェンバ含む) [流路]	②	不燃材で構成されているため火災によって影響を受けない
		真空破壊装置 [流路]	②	不燃材で構成されているため火災によって影響を受けない
		窒素供給配管・弁 [流路]	②	不燃材で構成されているため火災によって影響を受けない
		第二弁操作室空気ボンベユニット (配管・弁)	②	不燃材で構成されているため火災によって影響を受けない
		移送配管・弁 [流路]	②	万一、当該弁が火災影響により機能喪失した場合であっても手動操作により対応可能である
		補給水配管・弁 [流路]	②	不燃材で構成されているため火災によって影響を受けない
		フィルタ装置出口放射線モニタ (高レンジ・低レンジ)	①	
		フィルタ装置入口水素濃度	①	
52	格納容器内水素濃度 (S A) 及び格納容器内酸素濃度 (S A) による原子炉格納容器内の水素濃度及び酸素濃度監視	格納容器内水素濃度 (S A)	①	
		格納容器内酸素濃度 (S A)	①	
52	可搬型窒素供給装置による原子炉格納容器内の不活性化	不活性ガス系配管・弁 [流路]	②	不燃材で構成されているため火災によって影響を受けない
		窒素供給配管・弁 [流路]	②	不燃材で構成されているため火災によって影響を受けない
53	静的触媒式水素再結合器による水素濃度抑制	原子炉格納容器 [注入先]	②	不燃材で構成されているため火災によって影響を受けない
		静的触媒式水素再結合器	①	
		静的触媒式水素再結合器動作監視装置	①	
53	原子炉建屋内の水素濃度監視	原子炉建屋原子炉棟	②	不燃材で構成されているため火災によって影響を受けない
		原子炉建屋水素濃度	①	

表 重大事故等対処施設一覧表 (建物内及び建物外) (1 8 / 2 5)

系統機能	主要設備	関連条文	対策 ^印	備考 ※設計基準拡張
非常用直流電源設備	A-115V 系蓄電池	57	①	※
	B-115V 系蓄電池		①	
	B1-115V 系蓄電池 (S A)		①	
	230V 系蓄電池 (R C I C)		①	※
	高圧炉心スプレイ系蓄電池		①	※
	A-原子炉中性子計装用蓄電池		①	※
	B-原子炉中性子計装用蓄電池		①	※
	A-115V 系充電器		①	※
	B-115V 系充電器		①	
	B1-115V 系充電器 (S A)		①	
	230V 系充電器 (R C I C)		①	※
	高圧炉心スプレイ系充電器		①	※
	A-原子炉中性子計装用充電器		①	※
	B-原子炉中性子計装用充電器		①	※
	A-115V 系蓄電池及び充電器～直流母線電路 [電路]		①	※
	B-115V 系蓄電池及び充電器～直流母線電路 [電路]		①	
	B1-115V 系蓄電池 (S A) 及び充電器～直流母線電路 [電路]		①	
	230V 系蓄電池 (R C I C) 及び充電器～直流母線電路 [電路]		①	※
	高圧炉心スプレイ系蓄電池及び充電器～直流母線電路 [電路]		①	※
	A-原子炉中性子計装用蓄電池及び充電器～直流母線電路 [電路]		①	
B-原子炉中性子計装用蓄電池及び充電器～直流母線電路 [電路]	①	※		

・設備の相違
【柏崎 6/7, 東海第二】
設備の構成及び設置
場所の相違に伴う火災
防護対策の相違

表：重大事故防止設備でない常設重大事故等対処設備 (2/4)

系統機能	主要設備	関連条文	対策 ⁽¹⁾	備考 ※設計基準拡張
溶融炉心の落下遅延及び防止	高圧代替注水系	51	①	
	ほう酸水注水系		①	
	低圧代替注水系 (常設)		①	
	低圧代替注水系 (可搬型)		①	
原子炉格納容器内不活性化による原子炉格納容器水素発生防止	(不活性ガス系)	52	①	
格納容器圧力逃がし装置による原子炉格納容器内の水素ガス及び酸素ガスの排出 (代替循環冷却系使用時の格納容器内の可燃性ガスの排出を含む)	フィルタ装置	52	②	不燃材で構成されているため、火災によって影響を受けない
	よう素フィルタ		②	不燃材で構成されているため、火災によって影響を受けない
	ラプチャーディスク		②	不燃材で構成されているため、火災によって影響を受けない
	フィルタ装置出口放射線モニタ		①	
	フィルタ装置水素濃度		①	
	ドレン移送ポンプ		①	
	ドレンタンク		②	不燃材で構成されており、屋外設備かつ近傍の可燃物は電線管であるため熱影響は非常に小さいこと、また使用中は液体が内包され過度な温度・圧力の上昇は生じないことから火災によって影響を受けない
	遠隔手動弁操作設備		②	不燃材で構成されており、火災によって影響を受けない。また、周囲で火災が発生した場合であっても消火後に操作が可能である
	フィルタバント遮断壁		②	不燃材で構成されているため、火災によって影響を受けない
	配管遮蔽		②	不燃材で構成されているため、火災によって影響を受けない
	不活性ガス系配管・弁 [流路]		①	
	耐圧強化バント系配管・弁 [流路]		①	
	格納容器圧力逃がし装置配管・弁 [流路]		①	
	遠隔空気駆動弁操作設備配管・弁 [流路]		①	
	原子炉格納容器 (サブプレッション・チェンバ、真空破壊弁を含む) [排出元]		②	※不燃材で構成されているため、火災によって影響を受けない
	サブプレッション・チェンバ		②	不燃材で構成されているため、火災によって影響を受けない
	耐圧強化バント系放射線モニタ		①	
	フィルタ装置水素濃度		①	
	遠隔手動弁操作設備		②	不燃材で構成されており、火災によって影響を受けない。また、周囲で火災が発生した場合であっても消火後に操作が可能である
	不活性ガス系配管・弁 [流路]		①	
耐圧強化バント系 (W/W)配管・弁 [流路]	①			
遠隔空気駆動弁操作設備配管・弁 [流路]	①			
非常用ガス処理系配管・弁 [流路]	①			
主排気筒 (内筒) [流路]	②	不燃材で構成されているため、火災によって影響を受けない		
原子炉格納容器 (真空破壊弁を含む) [排出元]	②	※不燃材で構成されているため、火災によって影響を受けない		

重大事故等対処施設一覧表 (建屋内及び建屋外) (19/36)

関連条文	系統機能	主要設備	対策	備考
53	原子炉建屋ガス処理系による水素排出	非常用ガス処理系排風機	①	
		非常用ガス処理系フィルタトレイン	①	
		非常用ガス処理系配管・弁 [流路]	②	当該弁はフェイルオープン設計であり、火災による影響を受けても機能要求を満足する
		非常用ガス処理系排気筒 [流路]	②	不燃材で構成されているため火災によって影響を受けない
		非常用ガス再循環系排風機	①	
		非常用ガス再循環系フィルタトレイン	①	
		非常用ガス再循環系配管・弁 [流路]	②	当該弁はフェイルオープン設計であり、火災による影響を受けても機能要求を満足する
54	常設低圧代替注水系ポンプによる代替燃料プール注水系 (注水ライン) を使用した使用済燃料プール注水	常設低圧代替注水系ポンプ	①	
		代替淡水貯槽 [水源]	②	不燃材で構成されているため火災によって影響を受けない
		低圧代替注水系配管・弁 [流路]	①	
		代替燃料プール注水系配管・弁 [流路]	①	
54	可搬型代替注水中型ポンプ又は可搬型代替注水大型ポンプによる代替燃料プール注水系 (注水ライン) を使用した使用済燃料プール注水	西側淡水貯槽 [水源]	②	不燃材で構成されているため火災によって影響を受けない
		低圧代替注水系配管・弁 [流路]	①	
		代替燃料プール注水系配管・弁 [流路]	①	
		使用済燃料プール (サイフォン防止機能含む) [注水先]	②	不燃材で構成されているため火災によって影響を受けない
54	可搬型代替注水大型ポンプによる代替燃料プール注水系 (可搬型スプレイノズル) を使用した使用済燃料プール注水及びスプレイ	可搬型スプレイノズル	②	不燃材で構成されているため火災によって影響を受けない
		代替淡水貯槽 [水源]	②	不燃材で構成されているため火災によって影響を受けない
		ホース [流路]	①	
		使用済燃料プール (サイフォン防止機能含む) [注水先]	②	不燃材で構成されているため火災によって影響を受けない

表 重大事故等対処施設一覧表 (建物内及び建物外) (19/25)

系統機能	主要設備	関連条文	対策 ⁽¹⁾	備考 ※設計基準拡張
燃料補給設備	ガスタービン発電機用軽油タンク	57	①	
	非常用ディーゼル発電機燃料貯蔵タンク		①	※
	高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機燃料貯蔵タンク		①	※
	ガスタービン発電機用軽油タンクドレン弁 [燃料流路]		①	
原子炉圧力容器内の温度	原子炉圧力容器温度 (S A)	58	①	
原子炉圧力容器内の圧力	原子炉圧力	58	①	
	原子炉圧力 (S A)		①	
原子炉圧力容器内の水位	原子炉水位 (広帯域)	58	①	
	原子炉水位 (燃料域)		①	
原子炉圧力容器への注水量	高圧原子炉代替注水流量	58	①	
	代替注水流量 (常設)		①	
	低圧原子炉代替注水流量		①	
	低圧原子炉代替注水流量 (狭帯域用)		①	※
	原子炉隔離時冷却ポンプ出口流量		①	※
	高圧炉心スプレイポンプ出口流量		①	※
	残留熱除去ポンプ出口流量		①	※
	低圧炉心スプレイポンプ出口流量		①	※
	残留熱代替除去系原子炉注水流量		①	
	代替注水流量 (常設)		①	
原子炉格納容器への注水量	格納容器代替スプレイ流量	58	①	
	ベダスタル代替注水流量		①	
	ベダスタル代替注水流量 (狭帯域用)		①	
原子炉格納容器内の温度	残留熱代替除去系格納容器スプレイ流量	58	①	
	ドライウェル温度 (S A)		①	
	ベダスタル温度 (S A)		①	
	ベダスタル水温度 (S A)		①	
	サブプレッション・チェンバ温度 (S A)		①	

・設備の相違
【柏崎6/7, 東海第二】
設備の構成及び設置
場所の相違に伴う火災
防護対策の相違

表：重大事故防止設備でない常設重大事故等対処設備 (3/4)

系統機能	主要設備	関連条文	対策 ^{注)}	備考 ※設計基準拡張
水素濃度及び酸素濃度の監視	格納容器内水素濃度 (SA)	52	①	
	格納容器内酸素濃度		①	
	静的触媒式水素再結合器		①	
静的触媒式水素再結合器による水素濃度抑制	原子炉建屋原子炉区域 [流路]	53	①	
	原子炉建屋原子炉区域 [流路]		②	不燃材で構成されているため、火災によって影響を受けない
原子炉建屋内の水素濃度監視	原子炉建屋水素濃度	53	①	
重大事故等収束のための水源 ※水源としては海も使用可能	サブプレッション・チェンバ	56	②	不燃材で構成されているため、火災によって影響を受けない
	防火水槽		②	不燃材で構成されているため、火災によって影響を受けない
	淡水貯水池		②	不燃材で構成されているため、火災によって影響を受けない
原子炉格納容器への注水量	復水補給水系統流量 (格納容器下部注水量)	58	①	
原子炉格納容器内の水位	格納容器下部水位	58	①	
最終ヒートシンクの確保 (代替循環冷却系)	復水補給水系統温度 (代替循環冷却)	58	①	
	復水補給水系統流量 (格納容器下部注水量)		①	
原子炉建屋内の水素濃度	原子炉建屋水素濃度	58	①	
原子炉格納容器内の酸素濃度	格納容器内酸素濃度	58	①	
発電所内の通信連絡	安全パラメータ表示システム (SPDS)	58	①	
居住性の確保	中央制御室	59	①	
	中央制御室待避室		①	
	中央制御室待避室遮蔽 (常設)		②	不燃材で構成されているため、火災によって影響を受けない
	中央制御室待避室陽圧化装置 (配管・弁) [流路]		②	不燃材で構成されているため、火災によって影響を受けない
	データ表示装置 (待避室)		①	
被ばく量の低減	非常用ガス処理系排風機	59	①	
	非常用ガス処理系乾燥装置 [流路]		①	
	非常用ガス処理系フィルタ装置 [流路]		①	
	非常用ガス処理系 配管・弁 [流路]		①	
	主排気筒 (内筒) [流路]		②	不燃材で構成されているため、火災によって影響を受けない
	原子炉建屋原子炉区域 [流路]		②	不燃材で構成されているため、火災によって影響を受けない

重大事故等対処施設一覧表 (建屋内及び建屋外) (20/36)

関連条文	系統機能	主要設備	対策	備考
54	常設低圧代替注水系ポンプによる代替燃料プール注水系 (常設スプレイヘッダ) を使用した使用済燃料プール注水及びスプレイ	常設低圧代替注水系ポンプ	①	
		常設スプレイヘッダ	②	不燃材で構成されているため火災によって影響を受けない
		代替淡水貯槽 [水源]	②	不燃材で構成されているため火災によって影響を受けない
		低圧代替注水系配管・弁 [流路]	①	
		代替燃料プール注水系配管・弁 [流路]	①	
		使用済燃料プール (サイフォン防止機能含む) [注水先]	②	不燃材で構成されているため火災によって影響を受けない
		常設スプレイヘッダ	②	不燃材で構成されているため火災によって影響を受けない
		代替淡水貯槽 [水源]	②	不燃材で構成されているため火災によって影響を受けない
		低圧代替注水系配管・弁 [流路]	①	
		代替燃料プール注水系配管・弁 [流路]	①	
54	可搬型代替注水大型ポンプによる代替燃料プール注水系 (常設スプレイヘッダ) を使用した使用済燃料プール注水及びスプレイ	常設スプレイヘッダ	②	不燃材で構成されているため火災によって影響を受けない
		代替淡水貯槽 [水源]	②	不燃材で構成されているため火災によって影響を受けない
		低圧代替注水系配管・弁 [流路]	①	
		代替燃料プール注水系配管・弁 [流路]	①	
		使用済燃料プール (サイフォン防止機能含む) [注水先]	②	不燃材で構成されているため火災によって影響を受けない
		代替燃料プール冷却系ポンプ	①	
		代替燃料プール冷却系熱交換器	②	不燃材で構成されているため火災によって影響を受けない
		緊急用海水ポンプ	①	
		緊急用海水系ストレーナ	②	不燃材で構成されているため火災によって影響を受けない
		代替燃料プール冷却系配管・弁 [流路]	①	
54	代替燃料プール冷却系による使用済燃料プール冷却	燃料プール冷却浄化系配管・弁 [流路]	①	
		スキマサージタンク [流路]	②	不燃材で構成されているため火災によって影響を受けない
		緊急用海水系配管・弁 [流路]	①	
		残留熱除去系海水系配管・弁 [流路]	②	不燃材で構成されているため火災によって影響を受けない
		使用済燃料プール [注水先]	②	不燃材で構成されているため火災によって影響を受けない
		緊急用海水取水管	②	不燃材で構成されているため火災によって影響を受けない
		緊急用海水ポンプピット	②	不燃材で構成されているため火災によって影響を受けない

表 重大事故等対処施設一覧表 (建物内及び建物外) (20/25)

系統機能	主要設備	関連条文	対策 ^{注)}	備考 ※設計基準拡張
原子炉格納容器内の圧力	ドライウェル圧力 (SA)	58	①	
	サブプレッション・チェンバ圧力 (SA)		①	
原子炉格納容器内の水位	ドライウェル水位	58	①	
	サブプレッション・プール水位 (SA)		①	
	ペダスタル水位		①	
原子炉格納容器内の水素濃度	格納容器水素濃度 (B系)	58	①	
	格納容器水素濃度 (SA)		①	
原子炉格納容器内の放射線量率	格納容器雰囲気放射線モニタ (ドライウェル)	58	①	
	格納容器雰囲気放射線モニタ (サブプレッション・チェンバ)		①	
未臨界の維持又は監視	中性子源領域計装	58	①	
	平均出力領域計装		①	
最終ヒートシンクの確保 (残留熱代替除去系)	サブプレッション・プール水温度 (SA)	58	①	
	残留熱除去系熱交換器出口温度		①	
	残留熱代替除去系原子炉注水流量		①	
	残留熱代替除去系格納容器スプレイ流量		①	
最終ヒートシンクの確保 (格納容器フィルタベント系)	スクラバ容器水位	58	①	
	スクラバ容器圧力		①	
	スクラバ容器温度		①	
最終ヒートシンクの確保 (残留熱代替除去系)	第1ベントフィルタ出口放射線モニタ (高レンジ・低レンジ)	58	①	
	残留熱除去系熱交換器入口温度		①	※
最終ヒートシンクの確保 (残留熱代替除去系)	残留熱除去系熱交換器出口温度	58	①	※
	残留熱除去系ポンプ出口流量		①	※

・設備の相違
【柏崎6/7, 東海第二】
設備の構成及び設置
場所の相違に伴う火災
防護対策の相違

表：重大事故防止設備でない常設重大事故等対処設備 (4/4)

常設重大事故等対処設備		関連条文	対策①②	備考 ※設計基準拡張
系統機能	主要設備			
放射線量の代替測定	データ処理装置【伝送路】	60	①	
気象観測設備の代替測定	データ処理装置【伝送路】	60	①	
放射線量の測定	データ処理装置【伝送路】	60	①	
モニタリング・ポストの代替交流電源からの給電	モニタリング・ポスト用発電機	60	①	
居住性の確保 (対策本部)	5号炉原子炉建屋内緊急時対策所(対策本部)	61	①	
	5号炉原子炉建屋内緊急時対策所(対策本部)隔壁化装置(配管・弁)【流路】		②	不燃材で構成されているため、火災によって影響を受けない
居住性の確保 (待機場所)	5号炉原子炉建屋内緊急時対策所(待機場所)	61	①	
	5号炉原子炉建屋内緊急時対策所(待機場所)隔壁化装置(配管・弁)【流路】		②	不燃材で構成されているため、火災によって影響を受けない
必要な情報の把握	安全パラメータ表示システム (SPDS)	61	①	
通信連絡 (5号炉原子炉建屋内緊急時対策所)	総合原子力防災ネットワークを用いた通信連絡設備	61	①	
	無線通信装置【伝送路】		①	
	衛星無線通信装置【伝送路】		①	
発電所内の通信連絡	有線(建屋内)(安全パラメータ表示システム (SPDS)に係るもの)【伝送路】	62	①	
	無線通信装置【伝送路】		①	
	安全パラメータ表示システム (SPDS)		①	
	衛星電話設備(常設)		①	
発電所外の通信連絡	衛星電話設備(屋外アンテナ)【伝送路】	62	①	
	衛星無線通信装置【伝送路】		①	
	総合原子力防災ネットワークを用いた通信連絡設備		①	
	データ伝送設備		①	
	有線(建屋内)(衛星電話設備(常設)に係るもの)【伝送路】		①	
	有線(建屋内)(総合原子力防災ネットワークを用いた通信連絡設備、データ伝送設備に係るもの)【伝送路】		①	
			①	
			①	

重大事故等対処施設一覧表 (建屋内及び建屋外) (21/36)

関連条文	系統機能	主要設備	対策	備考
54	代替燃料プール冷却系による使用済燃料プール冷却(続き)	S A用海水ピット取水塔	②	不燃材で構成されているため火災によって影響を受けない
		海水引込み管	②	不燃材で構成されているため火災によって影響を受けない
		S A用海水ピット	②	不燃材で構成されているため火災によって影響を受けない
54	使用済燃料プールの監視	使用済燃料プール水位・温度 (S A 広域)	①	
		使用済燃料プール温度 (S A)	①	
		使用済燃料プールエリア放射線モニタ (高レンジ・低レンジ)	①	
		使用済燃料プール監視カメラ (使用済燃料プール監視カメラ用空冷装置を含む)	①	
55	大気への放射性物質の拡散抑制 ※水源は海を使用	S A用海水ピット	②	不燃材で構成されているため火災によって影響を受けない
		海水引込み管	②	不燃材で構成されているため火災によって影響を受けない
		S A用海水ピット取水塔	②	不燃材で構成されているため火災によって影響を受けない
55	航空機燃料火災への泡消火	S A用海水ピット	②	不燃材で構成されているため火災によって影響を受けない
		海水引込み管	②	不燃材で構成されているため火災によって影響を受けない
		S A用海水ピット取水塔	②	不燃材で構成されているため火災によって影響を受けない
56	重大事故等収束のための水源 ※水源としては海も使用可能	西側淡水貯水設備	②	不燃材で構成されているため火災によって影響を受けない
		代替淡水貯槽	②	不燃材で構成されているため火災によって影響を受けない
		サブプレッション・チェンバ	②	不燃材で構成されているため火災によって影響を受けない
		ほう酸水貯蔵タンク	②	不燃材で構成されているため火災によって影響を受けない

表 重大事故等対処施設一覧表 (建物内及び建物外) (21/25)

系統機能	主要設備	関連条文	対策①②	備考 ※設計基準拡張
格納容器バイパスの監視 (原子炉圧力容器内の状態)	原子炉水位 (広帯域)	58	①	
	原子炉水位 (燃料域)		①	
	原子炉水位 (S A)		①	
	原子炉圧力		①	
	原子炉圧力 (S A)		①	
格納容器バイパスの監視 (原子炉建物内の状態)	残留熱除去ポンプ出口圧力	58	①	※
	低圧炉心スプレイポンプ出口圧力		①	※
水源の確保	低圧原子炉代替注水槽水位	58	①	
	サブプレッション・プール水位 (S A)		①	
原子炉建物内の水素濃度	原子炉建物水素濃度	58	①	
原子炉格納容器内の酸素濃度	格納容器酸素濃度 (B系)	58	①	
	格納容器酸素濃度 (S A)		①	
燃料プールの監視	燃料プール水位 (S A)	58	①	
	燃料プール水位・温度 (S A)		①	
	燃料プールエリア放射線モニタ (高レンジ・低レンジ) (S A)		①	
	燃料プール監視カメラ (S A) (燃料プール監視カメラ用冷却設備を含む)		①	
発電所内の通信連絡	安全パラメータ表示システム (SPDS)	58	①	

・設備の相違
【柏崎6/7, 東海第二】
設備の構成及び設置場所の相違に伴う火災防護対策の相違

表：重大事故防止設備でない可搬型重大事故等対処設備 (1/3)

可搬型重大事故等対処設備		関連条文	対策 ^①	備考 ※設計基準拡張
系統機能	主要設備			
アクセスルート確保	ホイールローダ	43	①	
格納容器圧力逃がし装置による原子炉格納容器内の減圧及び除熱	可搬型窒素供給装置	48	①	
格納容器圧力逃がし装置による原子炉格納容器内の減圧及び除熱	可搬型窒素供給装置	50	①	
代替蒸発冷却系による原子炉格納容器内の減圧及び除熱	熱交換器ユニット	50	②	不燃材で構成されているため、火災によって影響を受けない
	大容量送水車(熱交換器ユニット用)		①	
	代替原子炉補機冷却海水ストレーナ		②	不燃材で構成されているため、火災によって影響を受けない
	可搬型代替注水ポンプ(A-2級)		①	
ホース[流路]		①		
格納容器下部注水系(可搬型)による原子炉格納容器下部への注水	可搬型代替注水ポンプ(A-2級)	51	①	
ホース・接続口[流路]			①	
格納容器圧力逃がし装置による原子炉格納容器内の水素ガス及び酸素ガスの排出(代替蒸発冷却系使用時の格納容器内の可燃性ガスの排出を含む)	遮断空気駆動弁操作ポンプ	52	②	不燃材で構成されており火災の発生のおそれはないこと、近傍に可燃物がなく、万一遮断の取れた可燃物(塵等)の火災により周囲温度が上昇した場合であってもポンプの熱容量が大きいこともあり温度上昇は緩やかであると考えられること、また70℃を超えると安全弁により圧力調整されることからポンプの機能に影響を与えるものではないこと、加えてポンプを分散配置し裕度を確保していることから火災によって影響を受けない
	可搬型窒素供給装置		①	
	スクラブ水pH制御設備		①	
	ホース・接続口[流路]		①	
	可搬型代替注水ポンプ(A-2級)		①	
耐圧強化ベント系による原子炉格納容器内の水素ガス及び酸素ガスの排出(代替蒸発冷却系使用時の格納容器内の可燃性ガスの排出を含む)	遮断空気駆動弁操作ポンプ	52	②	不燃材で構成されており火災の発生のおそれはないこと、近傍に可燃物がなく、万一遮断の取れた可燃物(塵等)の火災により周囲温度が上昇した場合であってもポンプの熱容量が大きいこともあり温度上昇は緩やかであると考えられること、また70℃を超えると安全弁により圧力調整されることからポンプの機能に影響を与えるものではないこと、加えてポンプを分散配置し裕度を確保していることから火災によって影響を受けない
	可搬型窒素供給装置		①	
	ホース・接続口[流路]		①	

重大事故等対処施設一覧表(建屋内及び建屋外)(22/36)

関連条文	系統機能	主要設備	対策	備考
56	水の供給	SA用海水ピット取水塔	②	不燃材で構成されているため火災によって影響を受けない
		海水引込み管	②	不燃材で構成されているため火災によって影響を受けない
		SA用海水ピット	②	不燃材で構成されているため火災によって影響を受けない
		貯留堰	②	不燃材で構成されているため火災によって影響を受けない
		取水構造物	②	不燃材で構成されているため火災によって影響を受けない
57	非常用交流電源設備	2C非常用ディーゼル発電機	①	
		2D非常用ディーゼル発電機	①	
		高圧炉心スプレイス系ディーゼル発電機	①	
		2C非常用ディーゼル発電機燃料油デイトタンク	①	
		2D非常用ディーゼル発電機燃料油デイトタンク	①	
		高圧炉心スプレイス系ディーゼル発電機燃料油デイトタンク	①	
		2C非常用ディーゼル発電機〜メタルクラッド開閉装置2C電路[交流電路]	①	
		2D非常用ディーゼル発電機〜メタルクラッド開閉装置2D電路[交流電路]	①	
		高圧炉心スプレイス系ディーゼル発電機〜メタルクラッド開閉装置HPC S電路[交流電路]	①	
		2C非常用ディーゼル発電機用海水ポンプ	①	
		2D非常用ディーゼル発電機用海水ポンプ	①	
		高圧炉心スプレイス系ディーゼル発電機用海水ポンプ	①	
		2C非常用ディーゼル発電機用海水ポンプ〜2C非常用ディーゼル発電機流路[海水流路]	②	不燃材で構成されているため火災によって影響を受けない
2D非常用ディーゼル発電機用海水ポンプ〜2D非常用ディーゼル発電機流路[海水流路]	②	不燃材で構成されているため火災によって影響を受けない		
高圧炉心スプレイス系ディーゼル発電機用海水ポンプ〜高圧炉心スプレイス系ディーゼル発電機流路[海水流路]	②	不燃材で構成されているため火災によって影響を受けない		

表 重大事故等対処施設一覧表(建物内及び建物外)(22/25)

系統機能	主要設備	関連条文	対策 ^①	備考 ※設計基準拡張
その他	ADS用N ₂ ガス減圧弁二次側圧力	58	①	
	N ₂ ガスボンベ圧力		①	
	原子炉補機冷却水ポンプ出口圧力		①	※
	RCW熱交換器出口温度		①	※
	RCWサージタンク水位		①	※
	C-メタクラ母線電圧		①	
	D-メタクラ母線電圧		①	
	HPCS-メタクラ母線電圧		①	
	C-ロードセンタ母線電圧		①	
	D-ロードセンタ母線電圧		①	
	緊急用メタクラ電圧		①	
	SAロードセンタ母線電圧		①	
	B1-115V系蓄電池(SA)電圧		①	
	A-115V系直流流盤母線電圧		①	
	B-115V系直流流盤母線電圧		①	
	230V系直流流盤(常用)母線電圧		①	
	SA用115V系充電器蓄電池電圧		①	

・設備の相違
【柏崎6/7, 東海第二】
設備の構成及び設置場所の相違に伴う火災防護対策の相違

表：重大事故防止設備でない可搬型重大事故等対処設備（2 / 3）

系統機能	主要設備	関連条文	対策①	備考 ※設計基準拡張
大気へ放射性物質の拡散抑制 ※水源は海を使用	大容量送水車(原子炉建屋放水設備用)	54	①	
	放水砲 ホース[流路]		①	
大気への放射性物質の拡散抑制 ※水源は海を使用	大容量送水車(原子炉建屋放水設備用)	55	①	
	放水砲 ホース[流路]		①	
海洋への放射性物質の拡散抑制	汚濁防止膜	55	①	
	小型船舶(汚濁防止膜設置用)		②	不燃材に覆われており、使用時以外は燃料を抜くことから火災によって影響を受けない
航空機燃料火災への消火 ※水源は海を使用	大容量送水車(原子炉建屋放水設備用)	55	①	
	ホース[流路] 放水砲 泡原液搬送車 泡原液混合装置 中央制御室待避室遮蔽(可搬型)		① ① ① ① ①	
居住性の確保	中央制御室待避室陽圧化装置(空気ポンプ)	59	②	不燃材で構成されており火災の発生のおそれはないこと、近傍に可燃物がなく、万一閉隔の取れた可燃物(塵等)の火災により周囲温度が上昇した場合であってもポンプの熱容量が大きいこととあり温度上昇は緩やかであると考えられること、また70℃を超えると安全弁により圧力調整されることからポンプの機能に影響を与えるものではないこと、加えてポンプを分散配置し裕度を確保していることから火災によって影響を受けない
	差圧計		①	
照明の確保	可搬型蓄電池内蔵型照明	59	①	
放射線量の代替測定	可搬型モニタリングポスト	60	①	
放射能観測車の代替測定装置	可搬型ダスト・よう素サンプラ	60	①	
	GM汚染サーベイメータ NaIシンチレーションサーベイメータ		① ①	
気象観測設備の代替測定	可搬型気象観測装置	60	①	
放射線量の測定	可搬型モニタリングポスト	60	①	
	電離箱サーベイメータ 小型船舶(海上モニタリング)		① ②	不燃材に覆われており、使用時以外に燃料を抜くことから火災によって影響を受けない

重大事故等対処施設一覧表(建屋内及び建屋外)(23 / 36)

関連条文	系統機能	主要設備	対策	備考
57	非常用交流電源設備(続き)	軽油貯蔵タンク	①	
		2C非常用ディーゼル発電機燃料移送ポンプ	①	
		2D非常用ディーゼル発電機燃料移送ポンプ	①	
		高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機燃料移送ポンプ	①	
		2C非常用ディーゼル発電機燃料移送系配管・弁[燃料流路]	①	
		2D非常用ディーゼル発電機燃料移送系配管・弁[燃料流路]	①	
57	常設代替交流電源設備による給電	常設代替高圧電源装置	①	
		常設代替高圧電源装置～緊急用M/C～M/C 2C及び2D電路[交流電路]	①	
		緊急用M/C～緊急用MCC電路[交流電路]	①	
		燃料給油設備(軽油貯蔵タンク)	①	
		燃料給油設備(常設代替高圧電源装置燃料移送ポンプ)	①	
		燃料給油設備(常設代替高圧電源装置燃料移送系配管・弁[燃料流路])	①	

表 重大事故等対処施設一覧表(建物内及び建物外)(23 / 25)

系統機能	主要設備	関連条文	対策①	備考 ※設計基準拡張
居住性の確保	中央制御室	59	①	
	中央制御室待避室		①	
	中央制御室遮蔽		②	不燃材で構成されているため、火災によって影響を受けない
	中央制御室待避室遮蔽		②	不燃材で構成されているため、火災によって影響を受けない
	再循環用ファン		①	
	チャコール・フィルタ・ブースタ・ファン		①	
	非常用チャコール・フィルタ・ユニット		②	不燃材で構成されているため、火災によって影響を受けない
	無線通信設備(固定型)		①	
	衛星電話設備(固定型)		①	
	差圧計		①	
	中央制御室換気系ダクト[流路]		②	不燃材で構成されているため、火災によって影響を受けない
	中央制御室待避室正圧化装置(配管・弁)[流路]		②	不燃材で構成されているため、火災によって影響を受けない
	中央制御室換気系弁[流路]		①	
	無線通信設備(屋外アンテナ)[伝送路]		①	
衛星電話設備(屋外アンテナ)[伝送路]	①			
格納容器から漏えいする空気中の放射性物質の濃度低減	非常用ガス処理系排気ファン	59	①	
	前置ガス処理装置[流路]		①	
	後置ガス処理装置[流路]		①	
	非常用ガス処理系配管・弁[流路]		①	
	排気管[流路]		②	不燃材で構成されているため、火災によって影響を受けない
	原子炉建物原子炉棟[流路]		②	不燃材で構成されているため、火災によって影響を受けない
原子炉建物燃料取替階ブローアウトパネル閉止装置	①			
モニタリング・ポストの代替交流電源からの給電	常設代替交流電源設備	60	①	

・設備の相違
【柏崎6/7, 東海第二】
設備の構成及び設置場所の相違に伴う火災防護対策の相違

表：重大事故防止設備でない可搬型重大事故等対処設備（3/3）

系統機能	主要設備	関連条文	対策①	備考 ※設計基準拡張
放射性物質濃度（空气中・水中・土壌中）及び海上モニタリング	可搬型ダスト・よう素サンプラ	60	①	
	GM汚染サーベイメータ		①	
	NaIシンチレーションサーベイメータ		①	
	ZnSシンチレーションサーベイメータ		①	
	小型船舶（海上モニタリング用）		②	不燃材に覆われており、使用時以外は燃料を抜くことから火災によって影響を受けない
居住性の確保（対策本部）	酸素濃度計（対策本部）	61	①	
	二酸化炭素濃度計（対策本部）		①	
	差圧計（対策本部）		①	
	5号炉原子炉建屋内緊急時対策所（対策本部）可搬型外気取入送風機		①	
	5号炉原子炉建屋内緊急時対策所（対策本部）高圧化装置（空気ポンプ）		②	不燃材で構成されており火災の発生のおそれはないこと、近傍に可燃物がなく、万一隣隔の取れた可燃物（塵等）の火災により周囲温度が上昇した場合であってもポンペの熱容量が大きいことあり温度上昇は緩やかであると考えられること、また70℃を超えると安全弁により圧力調整されることからポンペの機能に影響を与えるものではないこと、加えてポンペを分散配置し密度を確保していることから火災によって影響を受けない
	可搬型エアモニタ（対策本部）		①	
	可搬型モニタリングポスト		①	
	酸素濃度計（待機場所）		①	
	二酸化炭素濃度計（待機場所）		①	
	差圧計（待機場所）		①	
居住性の確保（待機場所）	5号炉原子炉建屋内緊急時対策所（待機場所）高圧化装置（空気ポンプ）	61	②	不燃材で構成されており火災の発生のおそれはないこと、近傍に可燃物がなく、万一隣隔の取れた可燃物（塵等）の火災により周囲温度が上昇した場合であってもポンペの熱容量が大きいことあり温度上昇は緩やかであると考えられること、また70℃を超えると安全弁により圧力調整されることからポンペの機能に影響を与えるものではないこと、加えてポンペを分散配置し密度を確保していることから火災によって影響を受けない
	可搬型エアモニタ（待機場所）		①	
	可搬型モニタリングポスト		①	
	衛星電話設備（可搬型）		①	

重大事故等対処施設一覧表（建屋内及び建屋外）（24/36）

関連条文	系統機能	主要設備	対策	備考
57	非常用直流電源設備	125V 系蓄電池A系	①	
		125V 系蓄電池B系	①	
		125V 系蓄電池HPCS系	①	
		中性子モニタ用蓄電池A系	①	
		中性子モニタ用蓄電池B系	①	
		直流125V充電器A～直流125V主母線盤2A電路[直流電路]	①	
		直流125V充電器B～直流125V主母線盤2B電路[直流電路]	①	
		直流125V充電器HPCS～直流125V主母線盤HPCS電路[直流電路]	①	
		120/240V計装用主母線盤2A～直流±24V中性子モニタ用分電盤2A電路[交流及び直流電路]	①	
		120/240V計装用主母線盤2B～直流±24V中性子モニタ用分電盤2B電路[交流及び直流電路]	①	
		125V系蓄電池A系～直流125V主母線盤2A電路[直流電路]	①	
		125V系蓄電池B系～直流125V主母線盤2B電路[直流電路]	①	
		125V系蓄電池HPCS系～直流125V主母線盤HPCS電路[直流電路]	①	
		中性子モニタ用蓄電池A系～直流±24V中性子モニタ用分電盤2A電路[直流電路]	①	
中性子モニタ用蓄電池B系～直流±24V中性子モニタ用分電盤2B電路[直流電路]	①			
57	可搬型代替直流電源設備による給電	可搬型代替低圧電源車接続盤（西側）及び（東側）～直流125V主母線盤2A及び2B電路[直流電路]	①	
		燃料給油設備（可搬型設備用軽油タンク）	①	

表 重大事故等対処施設一覧表（建屋内及び建屋外）（24/25）

系統機能	主要設備	関連条文	対策①	備考 ※設計基準拡張
居住性の確保	緊急時対策所	61	①	
	緊急時対策所遮蔽		②	不燃材で構成されているため、火災によって影響を受けない
	差圧計		①	
	緊急時対策所空気浄化装置（配管・弁）[流路]		②	不燃材で構成されているため、火災によって影響を受けない
緊急時対策所正圧化装置（配管・弁）[流路]			②	不燃材で構成されているため、火災によって影響を受けない
必要な情報の把握	安全パラメータ表示システム（SPDS）	61	①	
通信連絡（緊急時対策所）	無線通信設備（固定型）	61	①	
	衛星電話設備（固定型）		①	
	統合原子力防災ネットワークに接続する通信連絡設備		①	
	無線通信装置[伝送路]		①	
	無線通信設備（屋外アンテナ）[伝送路]		①	
	衛星通信装置[伝送路]		①	
	無線通信設備（屋外アンテナ）[伝送路]		①	
	衛星電話設備（屋外アンテナ）[伝送路]		①	
	有線（建物内）（無線通信設備（固定型）、衛星電話設備（固定型）に係るもの）[伝送路]		①	
	有線（建物内）（安全パラメータ表示システム（SPDS）に係るもの）[伝送路]		①	
有線（建物内）（統合原子力防災ネットワークに接続する通信連絡設備に係るもの）[伝送路]	①			
電源の確保	緊急時対策所 発電機接続プラグ盤	61	①	
	緊急時対策所 低圧母線盤		①	
	緊急時対策所用発電機～緊急時対策所 低圧母線盤[電路]		①	
	緊急時対策所用燃料地下タンク		①	

・設備の相違
【柏崎6/7，東海第二】
設備の構成及び設置場所の相違に伴う火災防護対策の相違

柏崎刈羽原子力発電所 6/7号炉 (2017.12.20版)	東海第二発電所 (2018.9.18版)	島根原子力発電所 2号炉	備考																																																																																																																																															
	<p align="center">重大事故等対処施設一覧表 (建屋内及び建屋外) (25/36)</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>関連条文</th> <th>系統機能</th> <th>主要設備</th> <th>対策</th> <th>備考</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="2">57</td> <td rowspan="2">可搬型代替交流電源設備による給電</td> <td>可搬型代替低圧電源車接続盤(西側)及び(東側)～P/C 2C及び2D電路[交流電路]</td> <td>①</td> <td></td> </tr> <tr> <td>燃料給油設備(可搬型設備用軽油タンク)</td> <td>①</td> <td></td> </tr> <tr> <td rowspan="4">57</td> <td rowspan="4">所内常設直流電源設備による給電</td> <td>125V 系蓄電池A系</td> <td>①</td> <td></td> </tr> <tr> <td>125V 系蓄電池B系</td> <td>①</td> <td></td> </tr> <tr> <td>125V 系蓄電池A系～直流 125V 主母線盤2A電路[直流電路]</td> <td>①</td> <td></td> </tr> <tr> <td>125V 系蓄電池B系～直流 125V 主母線盤2B電路[直流電路]</td> <td>①</td> <td></td> </tr> <tr> <td rowspan="6">57</td> <td rowspan="6">代替所内電気設備による給電</td> <td>緊急用M/C</td> <td>①</td> <td></td> </tr> <tr> <td>緊急用P/C</td> <td>①</td> <td></td> </tr> <tr> <td>緊急用MCC</td> <td>①</td> <td></td> </tr> <tr> <td>緊急用電源切替盤</td> <td>①</td> <td></td> </tr> <tr> <td>緊急用 125V 系蓄電池</td> <td>①</td> <td></td> </tr> <tr> <td>緊急用直流 125V 主母線盤</td> <td>①</td> <td></td> </tr> <tr> <td rowspan="4">57</td> <td rowspan="4">燃料給油設備による給油</td> <td>可搬型設備用軽油タンク</td> <td>①</td> <td></td> </tr> <tr> <td>軽油貯蔵タンク</td> <td>①</td> <td></td> </tr> <tr> <td>常設代替高圧電源装置燃料移送ポンプ</td> <td>①</td> <td></td> </tr> <tr> <td>常設代替高圧電源装置燃料移送系配管・弁[燃料流路]</td> <td>①</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	関連条文	系統機能	主要設備	対策	備考	57	可搬型代替交流電源設備による給電	可搬型代替低圧電源車接続盤(西側)及び(東側)～P/C 2C及び2D電路[交流電路]	①		燃料給油設備(可搬型設備用軽油タンク)	①		57	所内常設直流電源設備による給電	125V 系蓄電池A系	①		125V 系蓄電池B系	①		125V 系蓄電池A系～直流 125V 主母線盤2A電路[直流電路]	①		125V 系蓄電池B系～直流 125V 主母線盤2B電路[直流電路]	①		57	代替所内電気設備による給電	緊急用M/C	①		緊急用P/C	①		緊急用MCC	①		緊急用電源切替盤	①		緊急用 125V 系蓄電池	①		緊急用直流 125V 主母線盤	①		57	燃料給油設備による給油	可搬型設備用軽油タンク	①		軽油貯蔵タンク	①		常設代替高圧電源装置燃料移送ポンプ	①		常設代替高圧電源装置燃料移送系配管・弁[燃料流路]	①		<p align="center">表 重大事故等対処施設一覧表 (建物内及び建物外) (25/25)</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>系統機能</th> <th>主要設備</th> <th>関連条文</th> <th>対策^甲</th> <th>備考 ※設計基準拡張</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="7">発電所内の通信連絡</td> <td>無線通信設備(固定型)</td> <td rowspan="7">62</td> <td>①</td> <td></td> </tr> <tr> <td>衛星電話設備(固定型)</td> <td>①</td> <td></td> </tr> <tr> <td>安全パラメータ表示システム(SPDS)</td> <td>①</td> <td></td> </tr> <tr> <td>無線通信設備(屋外アンテナ)[伝送路]</td> <td>①</td> <td></td> </tr> <tr> <td>衛星電話設備(屋外アンテナ)[伝送路]</td> <td>①</td> <td></td> </tr> <tr> <td>無線通信装置[伝送路]</td> <td>①</td> <td></td> </tr> <tr> <td>有線(建物内)(有線式通信設備, 無線通信設備(固定型), 衛星電話設備(固定型)に係るもの)[伝送路]</td> <td>①</td> <td></td> </tr> <tr> <td rowspan="6">発電所外の通信連絡</td> <td>有線(建物内)(安全パラメータ表示システム(SPDS)に係るもの)[伝送路]</td> <td rowspan="6">62</td> <td>①</td> <td></td> </tr> <tr> <td>衛星電話設備(固定型)</td> <td>①</td> <td></td> </tr> <tr> <td>統合原子力防災ネットワークに接続する通信連絡設備</td> <td>①</td> <td></td> </tr> <tr> <td>データ伝送設備</td> <td>①</td> <td></td> </tr> <tr> <td>衛星電話設備(屋外アンテナ)[伝送路]</td> <td>①</td> <td></td> </tr> <tr> <td>衛星通信装置[伝送路]</td> <td>①</td> <td></td> </tr> <tr> <td rowspan="4">重大事故時に対処するための流路又は注水先, 注入先, 排出元等</td> <td>有線(建物内)(衛星電話設備(固定型)に係るもの)[伝送路]</td> <td rowspan="4">その他の設備</td> <td>①</td> <td></td> </tr> <tr> <td>有線(建物内)(統合原子力防災ネットワークに接続する通信連絡設備, データ伝送設備に係るもの)[伝送路]</td> <td>①</td> <td></td> </tr> <tr> <td>原子炉圧力容器</td> <td>②</td> <td>不燃材で構成されているため, 火災によって影響を受けない</td> </tr> <tr> <td>原子炉格納容器</td> <td>②</td> <td>不燃材で構成されているため, 火災によって影響を受けない</td> </tr> <tr> <td rowspan="3">非常用取水設備</td> <td>燃料プール</td> <td rowspan="3">その他の設備</td> <td>②</td> <td>不燃材で構成されているため, 火災によって影響を受けない</td> </tr> <tr> <td>原子炉建物原子炉棟</td> <td>②</td> <td>不燃材で構成されているため, 火災によって影響を受けない</td> </tr> <tr> <td>取水口</td> <td>②</td> <td>不燃材で構成されているため, 火災によって影響を受けない</td> </tr> <tr> <td></td> <td>取水管</td> <td rowspan="2">その他の設備</td> <td>②</td> <td>不燃材で構成されているため, 火災によって影響を受けない</td> </tr> <tr> <td></td> <td>取水槽</td> <td>②</td> <td>不燃材で構成されているため, 火災によって影響を受けない</td> </tr> </tbody> </table>	系統機能	主要設備	関連条文	対策 ^甲	備考 ※設計基準拡張	発電所内の通信連絡	無線通信設備(固定型)	62	①		衛星電話設備(固定型)	①		安全パラメータ表示システム(SPDS)	①		無線通信設備(屋外アンテナ)[伝送路]	①		衛星電話設備(屋外アンテナ)[伝送路]	①		無線通信装置[伝送路]	①		有線(建物内)(有線式通信設備, 無線通信設備(固定型), 衛星電話設備(固定型)に係るもの)[伝送路]	①		発電所外の通信連絡	有線(建物内)(安全パラメータ表示システム(SPDS)に係るもの)[伝送路]	62	①		衛星電話設備(固定型)	①		統合原子力防災ネットワークに接続する通信連絡設備	①		データ伝送設備	①		衛星電話設備(屋外アンテナ)[伝送路]	①		衛星通信装置[伝送路]	①		重大事故時に対処するための流路又は注水先, 注入先, 排出元等	有線(建物内)(衛星電話設備(固定型)に係るもの)[伝送路]	その他の設備	①		有線(建物内)(統合原子力防災ネットワークに接続する通信連絡設備, データ伝送設備に係るもの)[伝送路]	①		原子炉圧力容器	②	不燃材で構成されているため, 火災によって影響を受けない	原子炉格納容器	②	不燃材で構成されているため, 火災によって影響を受けない	非常用取水設備	燃料プール	その他の設備	②	不燃材で構成されているため, 火災によって影響を受けない	原子炉建物原子炉棟	②	不燃材で構成されているため, 火災によって影響を受けない	取水口	②	不燃材で構成されているため, 火災によって影響を受けない		取水管	その他の設備	②	不燃材で構成されているため, 火災によって影響を受けない		取水槽	②	不燃材で構成されているため, 火災によって影響を受けない	<p>・設備の相違 【柏崎6/7, 東海第二】 設備の構成及び設置場所の相違に伴う火災防護対策の相違</p>
関連条文	系統機能	主要設備	対策	備考																																																																																																																																														
57	可搬型代替交流電源設備による給電	可搬型代替低圧電源車接続盤(西側)及び(東側)～P/C 2C及び2D電路[交流電路]	①																																																																																																																																															
		燃料給油設備(可搬型設備用軽油タンク)	①																																																																																																																																															
57	所内常設直流電源設備による給電	125V 系蓄電池A系	①																																																																																																																																															
		125V 系蓄電池B系	①																																																																																																																																															
		125V 系蓄電池A系～直流 125V 主母線盤2A電路[直流電路]	①																																																																																																																																															
		125V 系蓄電池B系～直流 125V 主母線盤2B電路[直流電路]	①																																																																																																																																															
57	代替所内電気設備による給電	緊急用M/C	①																																																																																																																																															
		緊急用P/C	①																																																																																																																																															
		緊急用MCC	①																																																																																																																																															
		緊急用電源切替盤	①																																																																																																																																															
		緊急用 125V 系蓄電池	①																																																																																																																																															
		緊急用直流 125V 主母線盤	①																																																																																																																																															
57	燃料給油設備による給油	可搬型設備用軽油タンク	①																																																																																																																																															
		軽油貯蔵タンク	①																																																																																																																																															
		常設代替高圧電源装置燃料移送ポンプ	①																																																																																																																																															
		常設代替高圧電源装置燃料移送系配管・弁[燃料流路]	①																																																																																																																																															
系統機能	主要設備	関連条文	対策 ^甲	備考 ※設計基準拡張																																																																																																																																														
発電所内の通信連絡	無線通信設備(固定型)	62	①																																																																																																																																															
	衛星電話設備(固定型)		①																																																																																																																																															
	安全パラメータ表示システム(SPDS)		①																																																																																																																																															
	無線通信設備(屋外アンテナ)[伝送路]		①																																																																																																																																															
	衛星電話設備(屋外アンテナ)[伝送路]		①																																																																																																																																															
	無線通信装置[伝送路]		①																																																																																																																																															
	有線(建物内)(有線式通信設備, 無線通信設備(固定型), 衛星電話設備(固定型)に係るもの)[伝送路]		①																																																																																																																																															
発電所外の通信連絡	有線(建物内)(安全パラメータ表示システム(SPDS)に係るもの)[伝送路]	62	①																																																																																																																																															
	衛星電話設備(固定型)		①																																																																																																																																															
	統合原子力防災ネットワークに接続する通信連絡設備		①																																																																																																																																															
	データ伝送設備		①																																																																																																																																															
	衛星電話設備(屋外アンテナ)[伝送路]		①																																																																																																																																															
	衛星通信装置[伝送路]		①																																																																																																																																															
重大事故時に対処するための流路又は注水先, 注入先, 排出元等	有線(建物内)(衛星電話設備(固定型)に係るもの)[伝送路]	その他の設備	①																																																																																																																																															
	有線(建物内)(統合原子力防災ネットワークに接続する通信連絡設備, データ伝送設備に係るもの)[伝送路]		①																																																																																																																																															
	原子炉圧力容器		②	不燃材で構成されているため, 火災によって影響を受けない																																																																																																																																														
	原子炉格納容器		②	不燃材で構成されているため, 火災によって影響を受けない																																																																																																																																														
非常用取水設備	燃料プール	その他の設備	②	不燃材で構成されているため, 火災によって影響を受けない																																																																																																																																														
	原子炉建物原子炉棟		②	不燃材で構成されているため, 火災によって影響を受けない																																																																																																																																														
	取水口		②	不燃材で構成されているため, 火災によって影響を受けない																																																																																																																																														
	取水管	その他の設備	②	不燃材で構成されているため, 火災によって影響を受けない																																																																																																																																														
	取水槽		②	不燃材で構成されているため, 火災によって影響を受けない																																																																																																																																														

柏崎刈羽原子力発電所 6 / 7号炉 (2017. 12. 20 版)	東海第二発電所 (2018. 9. 18 版)	島根原子力発電所 2号炉	備考																																																																																																	
	<p style="text-align: center;"><u>重大事故等対処施設一覧表 (建屋内及び建屋外) (26 / 36)</u></p> <table border="1" data-bbox="943 321 1679 1247"> <thead> <tr> <th>関連条文</th> <th>系統機能</th> <th>主要設備</th> <th>対策</th> <th>備考</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>58</td> <td>原子炉压力容器内の温度</td> <td>原子炉压力容器温度</td> <td>①</td> <td></td> </tr> <tr> <td rowspan="2">58</td> <td rowspan="2">原子炉压力容器内の圧力</td> <td>原子炉圧力</td> <td>①</td> <td></td> </tr> <tr> <td>原子炉圧力 (S A)</td> <td>①</td> <td></td> </tr> <tr> <td rowspan="4">58</td> <td rowspan="4">原子炉压力容器内の水位</td> <td>原子炉水位 (広帯域)</td> <td>①</td> <td></td> </tr> <tr> <td>原子炉水位 (燃料域)</td> <td>①</td> <td></td> </tr> <tr> <td>原子炉水位 (S A広帯域)</td> <td>①</td> <td></td> </tr> <tr> <td>原子炉水位 (S A燃料域)</td> <td>①</td> <td></td> </tr> <tr> <td rowspan="9">58</td> <td rowspan="9">原子炉压力容器への注水量</td> <td>高圧代替注水系系統流量</td> <td>①</td> <td></td> </tr> <tr> <td>低圧代替注水系原子炉注水流量 (常設ライン用)</td> <td rowspan="3">①</td> <td></td> </tr> <tr> <td>低圧代替注水系原子炉注水流量 (常設ライン狭帯域用)</td> <td></td> </tr> <tr> <td>低圧代替注水系原子炉注水流量 (可搬ライン用)</td> <td></td> </tr> <tr> <td>低圧代替注水系原子炉注水流量 (可搬ライン狭帯域用)</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>代替循環冷却系原子炉注水流量</td> <td>①</td> <td></td> </tr> <tr> <td>原子炉隔離時冷却系系統流量</td> <td>①</td> <td></td> </tr> <tr> <td>高圧炉心スプレイ系系統流量</td> <td>①</td> <td></td> </tr> <tr> <td>残留熱除去系系統流量</td> <td>①</td> <td></td> </tr> <tr> <td>低圧炉心スプレイ系系統流量</td> <td>①</td> <td></td> </tr> <tr> <td rowspan="4">58</td> <td rowspan="4">原子炉格納容器への注水量</td> <td>低圧代替注水系格納容器スプレイ流量 (常設ライン用)</td> <td rowspan="2">①</td> <td></td> </tr> <tr> <td>低圧代替注水系格納容器スプレイ流量 (可搬ライン用)</td> <td></td> </tr> <tr> <td>代替循環冷却系格納容器スプレイ流量</td> <td>①</td> <td></td> </tr> <tr> <td>低圧代替注水系格納容器下部注水流量</td> <td>①</td> <td></td> </tr> <tr> <td rowspan="4">58</td> <td rowspan="4">原子炉格納容器内の温度</td> <td>ドライウエル雰囲気温度</td> <td>①</td> <td></td> </tr> <tr> <td>サブプレッション・チェンバ雰囲気温度</td> <td>①</td> <td></td> </tr> <tr> <td>サブプレッション・プール水温度</td> <td>①</td> <td></td> </tr> <tr> <td>格納容器下部水温</td> <td>①</td> <td></td> </tr> <tr> <td rowspan="2">58</td> <td rowspan="2">原子炉格納容器内の圧力</td> <td>ドライウエル圧力</td> <td>①</td> <td></td> </tr> <tr> <td>サブプレッション・チェンバ圧力</td> <td>①</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	関連条文	系統機能	主要設備	対策	備考	58	原子炉压力容器内の温度	原子炉压力容器温度	①		58	原子炉压力容器内の圧力	原子炉圧力	①		原子炉圧力 (S A)	①		58	原子炉压力容器内の水位	原子炉水位 (広帯域)	①		原子炉水位 (燃料域)	①		原子炉水位 (S A広帯域)	①		原子炉水位 (S A燃料域)	①		58	原子炉压力容器への注水量	高圧代替注水系系統流量	①		低圧代替注水系原子炉注水流量 (常設ライン用)	①		低圧代替注水系原子炉注水流量 (常設ライン狭帯域用)		低圧代替注水系原子炉注水流量 (可搬ライン用)		低圧代替注水系原子炉注水流量 (可搬ライン狭帯域用)			代替循環冷却系原子炉注水流量	①		原子炉隔離時冷却系系統流量	①		高圧炉心スプレイ系系統流量	①		残留熱除去系系統流量	①		低圧炉心スプレイ系系統流量	①		58	原子炉格納容器への注水量	低圧代替注水系格納容器スプレイ流量 (常設ライン用)	①		低圧代替注水系格納容器スプレイ流量 (可搬ライン用)		代替循環冷却系格納容器スプレイ流量	①		低圧代替注水系格納容器下部注水流量	①		58	原子炉格納容器内の温度	ドライウエル雰囲気温度	①		サブプレッション・チェンバ雰囲気温度	①		サブプレッション・プール水温度	①		格納容器下部水温	①		58	原子炉格納容器内の圧力	ドライウエル圧力	①		サブプレッション・チェンバ圧力	①			<p>・設備の相違</p> <p>【東海第二】</p> <p>設備の構成及び設置場所の相違に伴う火災防護対策の相違</p>
関連条文	系統機能	主要設備	対策	備考																																																																																																
58	原子炉压力容器内の温度	原子炉压力容器温度	①																																																																																																	
58	原子炉压力容器内の圧力	原子炉圧力	①																																																																																																	
		原子炉圧力 (S A)	①																																																																																																	
58	原子炉压力容器内の水位	原子炉水位 (広帯域)	①																																																																																																	
		原子炉水位 (燃料域)	①																																																																																																	
		原子炉水位 (S A広帯域)	①																																																																																																	
		原子炉水位 (S A燃料域)	①																																																																																																	
58	原子炉压力容器への注水量	高圧代替注水系系統流量	①																																																																																																	
		低圧代替注水系原子炉注水流量 (常設ライン用)	①																																																																																																	
		低圧代替注水系原子炉注水流量 (常設ライン狭帯域用)																																																																																																		
		低圧代替注水系原子炉注水流量 (可搬ライン用)																																																																																																		
		低圧代替注水系原子炉注水流量 (可搬ライン狭帯域用)																																																																																																		
		代替循環冷却系原子炉注水流量	①																																																																																																	
		原子炉隔離時冷却系系統流量	①																																																																																																	
		高圧炉心スプレイ系系統流量	①																																																																																																	
		残留熱除去系系統流量	①																																																																																																	
低圧炉心スプレイ系系統流量	①																																																																																																			
58	原子炉格納容器への注水量	低圧代替注水系格納容器スプレイ流量 (常設ライン用)	①																																																																																																	
		低圧代替注水系格納容器スプレイ流量 (可搬ライン用)																																																																																																		
		代替循環冷却系格納容器スプレイ流量	①																																																																																																	
		低圧代替注水系格納容器下部注水流量	①																																																																																																	
58	原子炉格納容器内の温度	ドライウエル雰囲気温度	①																																																																																																	
		サブプレッション・チェンバ雰囲気温度	①																																																																																																	
		サブプレッション・プール水温度	①																																																																																																	
		格納容器下部水温	①																																																																																																	
58	原子炉格納容器内の圧力	ドライウエル圧力	①																																																																																																	
		サブプレッション・チェンバ圧力	①																																																																																																	

柏崎刈羽原子力発電所 6 / 7号炉 (2017. 12. 20 版)	東海第二発電所 (2018. 9. 18 版)	島根原子力発電所 2号炉	備考																																																																			
	<p>重大事故等対処施設一覧表 (建屋内及び建屋外) (27 / 36)</p> <table border="1" data-bbox="946 310 1676 995"> <thead> <tr> <th>関連条文</th> <th>系統機能</th> <th>主要設備</th> <th>対策</th> <th>備考</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="2">58</td> <td rowspan="2">原子炉格納容器内の水位</td> <td>サブプレッション・プール水位</td> <td>①</td> <td></td> </tr> <tr> <td>格納容器下部水位</td> <td>①</td> <td></td> </tr> <tr> <td>58</td> <td>原子炉格納容器内の水素濃度</td> <td>格納容器内水素濃度 (SA)</td> <td>①</td> <td></td> </tr> <tr> <td rowspan="2">58</td> <td rowspan="2">原子炉格納容器内の放射線量率</td> <td>格納容器雰囲気放射線モニタ (D/W)</td> <td>①</td> <td></td> </tr> <tr> <td>格納容器雰囲気放射線モニタ (S/C)</td> <td>①</td> <td></td> </tr> <tr> <td rowspan="2">58</td> <td rowspan="2">未臨界の維持又は監視</td> <td>起動領域計装</td> <td>①</td> <td></td> </tr> <tr> <td>平均出力領域計装</td> <td>①</td> <td></td> </tr> <tr> <td rowspan="4">58</td> <td rowspan="4">最終ヒートシンクの確保 (格納容器圧力逃がし装置)</td> <td>フィルタ装置水位</td> <td>①</td> <td></td> </tr> <tr> <td>フィルタ装置圧力</td> <td>①</td> <td></td> </tr> <tr> <td>フィルタ装置スクラビング水温度</td> <td>①</td> <td></td> </tr> <tr> <td>フィルタ装置出口放射線モニタ (高レンジ・低レンジ)</td> <td>①</td> <td></td> </tr> <tr> <td>58</td> <td>最終ヒートシンクの確保 (耐圧強化ベント系)</td> <td>耐圧強化ベント系放射線モニタ</td> <td>②</td> <td>屋外に設置されており、周囲に可燃物がないことから火災による影響はない</td> </tr> <tr> <td rowspan="4">58</td> <td rowspan="4">最終ヒートシンクの確保 (代替循環冷却系)</td> <td>サブプレッション・プール水温度</td> <td>①</td> <td></td> </tr> <tr> <td>代替循環冷却系ポンプ入口温度</td> <td>①</td> <td></td> </tr> <tr> <td>代替循環冷却系原子炉注水流量</td> <td>①</td> <td></td> </tr> <tr> <td>代替循環冷却系格納容器スプレイ流量</td> <td>①</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	関連条文	系統機能	主要設備	対策	備考	58	原子炉格納容器内の水位	サブプレッション・プール水位	①		格納容器下部水位	①		58	原子炉格納容器内の水素濃度	格納容器内水素濃度 (SA)	①		58	原子炉格納容器内の放射線量率	格納容器雰囲気放射線モニタ (D/W)	①		格納容器雰囲気放射線モニタ (S/C)	①		58	未臨界の維持又は監視	起動領域計装	①		平均出力領域計装	①		58	最終ヒートシンクの確保 (格納容器圧力逃がし装置)	フィルタ装置水位	①		フィルタ装置圧力	①		フィルタ装置スクラビング水温度	①		フィルタ装置出口放射線モニタ (高レンジ・低レンジ)	①		58	最終ヒートシンクの確保 (耐圧強化ベント系)	耐圧強化ベント系放射線モニタ	②	屋外に設置されており、周囲に可燃物がないことから火災による影響はない	58	最終ヒートシンクの確保 (代替循環冷却系)	サブプレッション・プール水温度	①		代替循環冷却系ポンプ入口温度	①		代替循環冷却系原子炉注水流量	①		代替循環冷却系格納容器スプレイ流量	①			<p>・設備の相違 【東海第二】 設備の構成及び設置場所の相違に伴う火災防護対策の相違</p>
関連条文	系統機能	主要設備	対策	備考																																																																		
58	原子炉格納容器内の水位	サブプレッション・プール水位	①																																																																			
		格納容器下部水位	①																																																																			
58	原子炉格納容器内の水素濃度	格納容器内水素濃度 (SA)	①																																																																			
58	原子炉格納容器内の放射線量率	格納容器雰囲気放射線モニタ (D/W)	①																																																																			
		格納容器雰囲気放射線モニタ (S/C)	①																																																																			
58	未臨界の維持又は監視	起動領域計装	①																																																																			
		平均出力領域計装	①																																																																			
58	最終ヒートシンクの確保 (格納容器圧力逃がし装置)	フィルタ装置水位	①																																																																			
		フィルタ装置圧力	①																																																																			
		フィルタ装置スクラビング水温度	①																																																																			
		フィルタ装置出口放射線モニタ (高レンジ・低レンジ)	①																																																																			
58	最終ヒートシンクの確保 (耐圧強化ベント系)	耐圧強化ベント系放射線モニタ	②	屋外に設置されており、周囲に可燃物がないことから火災による影響はない																																																																		
58	最終ヒートシンクの確保 (代替循環冷却系)	サブプレッション・プール水温度	①																																																																			
		代替循環冷却系ポンプ入口温度	①																																																																			
		代替循環冷却系原子炉注水流量	①																																																																			
		代替循環冷却系格納容器スプレイ流量	①																																																																			

重大事故等対処施設一覧表 (建屋内及び建屋外) (28 / 36)

関連条文	系統機能	主要設備	対策	備考
58	最終ヒートシンクの確保 (残留熱除去系)	残留熱除去系熱交換器入口温度	①	
		残留熱除去系熱交換器出口温度	①	
		残留熱除去系系統流量	①	
58	格納容器バイパスの監視 (原子炉圧力容器内の状態)	原子炉水位 (広帯域)	①	
		原子炉水位 (燃料域)		
		原子炉水位 (S A広帯域)	①	
		原子炉水位 (S A燃料域)		
		原子炉圧力	①	
		原子炉圧力 (S A)	①	
58	格納容器バイパスの監視 (原子炉格納容器内の状態)	ドライウエル雰囲気温度	①	
		ドライウエル圧力	①	
58	格納容器バイパスの監視 (原子炉建屋内の状態)	高圧炉心スプレィ系ポンプ吐出圧力	①	
		原子炉隔離時冷却系ポンプ吐出圧力	①	
		残留熱除去系ポンプ吐出圧力	①	
		低圧炉心スプレィ系ポンプ吐出圧力	①	
58	水源の確保	サプレッション・プール水位	①	
		代替淡水貯槽水位	①	
		西側淡水貯水設備水位	①	
	原子炉建屋内の水素濃度	原子炉建屋水素濃度	①	
	原子炉格納容器内の酸素濃度	格納容器内酸素濃度 (S A)	①	

・設備の相違
【東海第二】
 設備の構成及び設置場所の相違に伴う火災防護対策の相違

重大事故等対処施設一覧表 (建屋内及び建屋外) (29 / 36)

関連条文	系統機能	主要設備	対策	備考
58	使用済燃料プールの監視	使用済燃料プール水位・温度 (SA 広域)	①	
		使用済燃料プール温度 (SA)	①	
		使用済燃料プールエリア放射線モニタ (高レンジ・低レンジ)	①	
		使用済燃料プール監視カメラ (使用済燃料プール監視カメラ用空冷装置を含む)	①	
58	発電所内の通信連絡	安全パラメータ表示システム (SPDS)	①	
58	温度、圧力、水位、注水量の計測・監視	可搬型計測器 (原子炉圧力容器及び原子炉格納容器内の温度、圧力、水位及び流量 (注水量) 計測用)	①	
58	圧力、水位、注水量の計測・監視	可搬型計測器 (原子炉圧力容器及び原子炉格納容器内の圧力、水位及び流量 (注水量) 計測用)	①	
58	その他*	M/C 2C電圧	①	
		M/C 2D電圧	①	
		M/C HPCS電圧	①	
		P/C 2C電圧	①	
		P/C 2D電圧	①	
		緊急用M/C電圧	①	
		緊急用P/C電圧	①	
		直流 125V 主母線盤 2A電圧	①	
		直流 125V 主母線盤 2B電圧	①	
		直流 125V 主母線盤 HPCS電圧	①	
		直流±24V 中性子モニタ用分電盤 2A電圧	①	
		直流±24V 中性子モニタ用分電盤 2B電圧	①	

※重大事故等対処設備を活用する手順等の着手の判断基準として用いる補助パラメータ

・設備の相違
【東海第二】
 設備の構成及び設置場所の相違に伴う火災防護対策の相違

柏崎刈羽原子力発電所 6 / 7号炉 (2017. 12. 20 版)	東海第二発電所 (2018. 9. 18 版)	島根原子力発電所 2号炉	備考																																																																	
	<p style="text-align: center;">重大事故等対処施設一覧表 (建屋内及び建屋外) (30 / 36)</p> <table border="1" data-bbox="943 321 1673 1045"> <thead> <tr> <th>関連 条文</th> <th>系統機能</th> <th>主要設備</th> <th>対策</th> <th>備考</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="5">58</td> <td rowspan="5">その他[※] (続き)</td> <td>緊急用直流 125V 主母線盤電圧</td> <td>①</td> <td></td> </tr> <tr> <td>非常用窒素供給系供給圧力</td> <td>①</td> <td></td> </tr> <tr> <td>非常用窒素供給系高圧窒素ポンベ圧力</td> <td>①</td> <td></td> </tr> <tr> <td>非常用逃がし安全弁駆動系供給圧力</td> <td>①</td> <td></td> </tr> <tr> <td>非常用逃がし安全弁駆動系高圧窒素ポンベ圧力</td> <td>①</td> <td></td> </tr> <tr> <td rowspan="7">59</td> <td rowspan="7">中央制御室換気系による居住性の確保</td> <td>中央制御室</td> <td>①</td> <td></td> </tr> <tr> <td>中央制御室遮蔽</td> <td>②</td> <td>不燃材で構成されているため火災によって影響を受けない</td> </tr> <tr> <td>中央制御室換気系空調機ファン</td> <td>①</td> <td></td> </tr> <tr> <td>中央制御室換気系フィルタ系ファン</td> <td>①</td> <td></td> </tr> <tr> <td>中央制御室換気系給排気隔離弁[流路]</td> <td>②</td> <td>当該弁は万一火災により駆動源機能が喪失した場合でも消火後、手動操作することで機能維持可能</td> </tr> <tr> <td>中央制御室換気系フィルタユニット</td> <td>②</td> <td>不燃材で構成されているため火災によって影響を受けない</td> </tr> <tr> <td>中央制御室換気系ダクト・ダンパ[流路]</td> <td>②</td> <td>当該弁はフェイルオープン設計であり、給気及び排気を可能な設計とする</td> </tr> <tr> <td rowspan="6">59</td> <td rowspan="6">原子炉建屋ガス処理系による居住性の確保</td> <td>非常用ガス再循環系排風機</td> <td>①</td> <td></td> </tr> <tr> <td>非常用ガス再循環系 配管・弁・フィルタトレイン[流路]</td> <td>②</td> <td>不燃材で構成されているため火災によって影響を受けない</td> </tr> <tr> <td>非常用ガス処理系排風機</td> <td>①</td> <td></td> </tr> <tr> <td>非常用ガス処理系 配管・弁・フィルタトレイン[流路]</td> <td>②</td> <td>不燃材で構成されているため火災によって影響を受けない</td> </tr> <tr> <td>非常用ガス処理系排気筒[流路]</td> <td>②</td> <td>不燃材で構成されているため火災によって影響を受けない</td> </tr> <tr> <td>原子炉建屋原子炉棟</td> <td>②</td> <td>不燃材で構成されているため火災によって影響を受けない</td> </tr> </tbody> </table> <p style="text-align: center;">※重大事故等対処設備を活用する手順等の着手の判断基準として用いる補助パラメータ</p>	関連 条文	系統機能	主要設備	対策	備考	58	その他 [※] (続き)	緊急用直流 125V 主母線盤電圧	①		非常用窒素供給系供給圧力	①		非常用窒素供給系高圧窒素ポンベ圧力	①		非常用逃がし安全弁駆動系供給圧力	①		非常用逃がし安全弁駆動系高圧窒素ポンベ圧力	①		59	中央制御室換気系による居住性の確保	中央制御室	①		中央制御室遮蔽	②	不燃材で構成されているため火災によって影響を受けない	中央制御室換気系空調機ファン	①		中央制御室換気系フィルタ系ファン	①		中央制御室換気系給排気隔離弁[流路]	②	当該弁は万一火災により駆動源機能が喪失した場合でも消火後、手動操作することで機能維持可能	中央制御室換気系フィルタユニット	②	不燃材で構成されているため火災によって影響を受けない	中央制御室換気系ダクト・ダンパ[流路]	②	当該弁はフェイルオープン設計であり、給気及び排気を可能な設計とする	59	原子炉建屋ガス処理系による居住性の確保	非常用ガス再循環系排風機	①		非常用ガス再循環系 配管・弁・フィルタトレイン[流路]	②	不燃材で構成されているため火災によって影響を受けない	非常用ガス処理系排風機	①		非常用ガス処理系 配管・弁・フィルタトレイン[流路]	②	不燃材で構成されているため火災によって影響を受けない	非常用ガス処理系排気筒[流路]	②	不燃材で構成されているため火災によって影響を受けない	原子炉建屋原子炉棟	②	不燃材で構成されているため火災によって影響を受けない		<p>・設備の相違</p> <p>【東海第二】</p> <p>設備の構成及び設置場所の相違に伴う火災防護対策の相違</p>
関連 条文	系統機能	主要設備	対策	備考																																																																
58	その他 [※] (続き)	緊急用直流 125V 主母線盤電圧	①																																																																	
		非常用窒素供給系供給圧力	①																																																																	
		非常用窒素供給系高圧窒素ポンベ圧力	①																																																																	
		非常用逃がし安全弁駆動系供給圧力	①																																																																	
		非常用逃がし安全弁駆動系高圧窒素ポンベ圧力	①																																																																	
59	中央制御室換気系による居住性の確保	中央制御室	①																																																																	
		中央制御室遮蔽	②	不燃材で構成されているため火災によって影響を受けない																																																																
		中央制御室換気系空調機ファン	①																																																																	
		中央制御室換気系フィルタ系ファン	①																																																																	
		中央制御室換気系給排気隔離弁[流路]	②	当該弁は万一火災により駆動源機能が喪失した場合でも消火後、手動操作することで機能維持可能																																																																
		中央制御室換気系フィルタユニット	②	不燃材で構成されているため火災によって影響を受けない																																																																
		中央制御室換気系ダクト・ダンパ[流路]	②	当該弁はフェイルオープン設計であり、給気及び排気を可能な設計とする																																																																
59	原子炉建屋ガス処理系による居住性の確保	非常用ガス再循環系排風機	①																																																																	
		非常用ガス再循環系 配管・弁・フィルタトレイン[流路]	②	不燃材で構成されているため火災によって影響を受けない																																																																
		非常用ガス処理系排風機	①																																																																	
		非常用ガス処理系 配管・弁・フィルタトレイン[流路]	②	不燃材で構成されているため火災によって影響を受けない																																																																
		非常用ガス処理系排気筒[流路]	②	不燃材で構成されているため火災によって影響を受けない																																																																
		原子炉建屋原子炉棟	②	不燃材で構成されているため火災によって影響を受けない																																																																

柏崎刈羽原子力発電所 6 / 7号炉 (2017.12.20版)	東海第二発電所 (2018.9.18版)	島根原子力発電所 2号炉	備考																																																																							
	<p align="center">重大事故等対処施設一覧表 (建屋内及び建屋外) (31 / 36)</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>関連条文</th> <th>系統機能</th> <th>主要設備</th> <th>対策</th> <th>備考</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="3">59</td> <td rowspan="3">原子炉建屋外側ブローアウトの閉止による居住性の確保</td> <td>ブローアウトパネル閉止装置</td> <td>②</td> <td rowspan="3">不燃材で構成されているため火災によって影響を受けない</td> </tr> <tr> <td>ブローアウトパネル閉止装置開閉状態表示</td> <td>①</td> </tr> <tr> <td>ブローアウトパネル開閉状態表示</td> <td>①</td> </tr> <tr> <td rowspan="7">59</td> <td rowspan="7">中央制御室待避室による居住性の確保</td> <td>中央制御室待避室</td> <td>①</td> <td rowspan="7">不燃材で構成されているため火災によって影響を受けない</td> </tr> <tr> <td>中央制御室待避室遮蔽</td> <td>②</td> </tr> <tr> <td>中央制御室待避室空気ポンプユニット (空気ポンプ)</td> <td>①</td> </tr> <tr> <td>中央制御室待避室空気ポンプユニット (配管・弁) [流路]</td> <td>①</td> </tr> <tr> <td>中央制御室待避室差圧計</td> <td>①</td> </tr> <tr> <td>衛星電話設備 (可搬型) (待避室)</td> <td>①</td> </tr> <tr> <td>データ表示装置 (待避室)</td> <td>①</td> </tr> <tr> <td>59</td> <td>可搬型照明 (SA) による居住性の確保</td> <td>可搬型照明 (SA)</td> <td>①</td> <td></td> </tr> <tr> <td rowspan="2">59</td> <td rowspan="2">酸素濃度計及び二酸化炭素濃度計による居住性の確保</td> <td>酸素濃度計</td> <td>①</td> <td></td> </tr> <tr> <td>二酸化炭素濃度計</td> <td>①</td> <td></td> </tr> <tr> <td>59</td> <td>チェン징エリアの設置及び運用による汚染の持ち込み防止</td> <td>可搬型照明 (SA)</td> <td>①</td> <td></td> </tr> <tr> <td rowspan="2">60</td> <td rowspan="2">放射線量の代替測定</td> <td>可搬型モニタリング・ポスト</td> <td>①</td> <td></td> </tr> <tr> <td>可搬型モニタリング・ポスト端末</td> <td>①</td> <td></td> </tr> <tr> <td rowspan="4">60</td> <td rowspan="4">放射能観測車の代替測定</td> <td>可搬型ダスト・よう素サンブラ</td> <td>①</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Na Iシンチレーションサーベイ・メータ</td> <td>①</td> <td></td> </tr> <tr> <td>β線サーベイ・メータ</td> <td>①</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Zn Sシンチレーションサーベイ・メータ</td> <td>①</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	関連条文	系統機能	主要設備	対策	備考	59	原子炉建屋外側ブローアウトの閉止による居住性の確保	ブローアウトパネル閉止装置	②	不燃材で構成されているため火災によって影響を受けない	ブローアウトパネル閉止装置開閉状態表示	①	ブローアウトパネル開閉状態表示	①	59	中央制御室待避室による居住性の確保	中央制御室待避室	①	不燃材で構成されているため火災によって影響を受けない	中央制御室待避室遮蔽	②	中央制御室待避室空気ポンプユニット (空気ポンプ)	①	中央制御室待避室空気ポンプユニット (配管・弁) [流路]	①	中央制御室待避室差圧計	①	衛星電話設備 (可搬型) (待避室)	①	データ表示装置 (待避室)	①	59	可搬型照明 (SA) による居住性の確保	可搬型照明 (SA)	①		59	酸素濃度計及び二酸化炭素濃度計による居住性の確保	酸素濃度計	①		二酸化炭素濃度計	①		59	チェン징エリアの設置及び運用による汚染の持ち込み防止	可搬型照明 (SA)	①		60	放射線量の代替測定	可搬型モニタリング・ポスト	①		可搬型モニタリング・ポスト端末	①		60	放射能観測車の代替測定	可搬型ダスト・よう素サンブラ	①		Na Iシンチレーションサーベイ・メータ	①		β線サーベイ・メータ	①		Zn Sシンチレーションサーベイ・メータ	①			<p>・設備の相違</p> <p>【東海第二】</p> <p>設備の構成及び設置場所の相違に伴う火災防護対策の相違</p>
関連条文	系統機能	主要設備	対策	備考																																																																						
59	原子炉建屋外側ブローアウトの閉止による居住性の確保	ブローアウトパネル閉止装置	②	不燃材で構成されているため火災によって影響を受けない																																																																						
		ブローアウトパネル閉止装置開閉状態表示	①																																																																							
		ブローアウトパネル開閉状態表示	①																																																																							
59	中央制御室待避室による居住性の確保	中央制御室待避室	①	不燃材で構成されているため火災によって影響を受けない																																																																						
		中央制御室待避室遮蔽	②																																																																							
		中央制御室待避室空気ポンプユニット (空気ポンプ)	①																																																																							
		中央制御室待避室空気ポンプユニット (配管・弁) [流路]	①																																																																							
		中央制御室待避室差圧計	①																																																																							
		衛星電話設備 (可搬型) (待避室)	①																																																																							
		データ表示装置 (待避室)	①																																																																							
59	可搬型照明 (SA) による居住性の確保	可搬型照明 (SA)	①																																																																							
59	酸素濃度計及び二酸化炭素濃度計による居住性の確保	酸素濃度計	①																																																																							
		二酸化炭素濃度計	①																																																																							
59	チェン징エリアの設置及び運用による汚染の持ち込み防止	可搬型照明 (SA)	①																																																																							
60	放射線量の代替測定	可搬型モニタリング・ポスト	①																																																																							
		可搬型モニタリング・ポスト端末	①																																																																							
60	放射能観測車の代替測定	可搬型ダスト・よう素サンブラ	①																																																																							
		Na Iシンチレーションサーベイ・メータ	①																																																																							
		β線サーベイ・メータ	①																																																																							
		Zn Sシンチレーションサーベイ・メータ	①																																																																							

柏崎刈羽原子力発電所 6 / 7号炉 (2017. 12. 20 版)	東海第二発電所 (2018. 9. 18 版)	島根原子力発電所 2号炉	備考																																																										
	<p style="text-align: center;"><u>重大事故等対処施設一覧表 (建屋内及び建屋外) (32 / 36)</u></p> <table border="1" data-bbox="943 317 1673 932"> <thead> <tr> <th>関連条文</th> <th>系統機能</th> <th>主要設備</th> <th>対策</th> <th>備考</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="2">60</td> <td rowspan="2">気象観測設備の代替測定</td> <td>可搬型気象観測設備</td> <td>①</td> <td></td> </tr> <tr> <td>可搬型気象観測設備端末</td> <td>①</td> <td></td> </tr> <tr> <td rowspan="4">60</td> <td rowspan="4">放射線量の測定</td> <td>可搬型モニタリング・ポスト</td> <td>①</td> <td></td> </tr> <tr> <td>電離箱サーベイ・メータ</td> <td>①</td> <td></td> </tr> <tr> <td>小型船舶</td> <td>①</td> <td></td> </tr> <tr> <td>可搬型モニタリング・ポスト端末</td> <td>①</td> <td></td> </tr> <tr> <td rowspan="5">60</td> <td rowspan="5">放射性物質濃度 (空気中・水中・土壌中) 及び海上モニタリング</td> <td>可搬型ダスト・よう素サンプラ</td> <td>①</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Na I シンチレーションサーベイ・メータ</td> <td>①</td> <td></td> </tr> <tr> <td>β線サーベイ・メータ</td> <td>①</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Zn S シンチレーションサーベイ・メータ</td> <td>①</td> <td></td> </tr> <tr> <td>小型船舶</td> <td>①</td> <td></td> </tr> <tr> <td rowspan="4">61</td> <td rowspan="4">必要な情報の把握</td> <td>安全パラメータ表示システム (SPDS)</td> <td>①</td> <td></td> </tr> <tr> <td>無線通信装置[伝送路]</td> <td>①</td> <td></td> </tr> <tr> <td>無線通信装置アンテナ[伝送路]</td> <td>①</td> <td></td> </tr> <tr> <td>安全パラメータ表示システム (SPDS) ~ 無線通信装置アンテナ回路[伝送路]</td> <td>①</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	関連条文	系統機能	主要設備	対策	備考	60	気象観測設備の代替測定	可搬型気象観測設備	①		可搬型気象観測設備端末	①		60	放射線量の測定	可搬型モニタリング・ポスト	①		電離箱サーベイ・メータ	①		小型船舶	①		可搬型モニタリング・ポスト端末	①		60	放射性物質濃度 (空気中・水中・土壌中) 及び海上モニタリング	可搬型ダスト・よう素サンプラ	①		Na I シンチレーションサーベイ・メータ	①		β線サーベイ・メータ	①		Zn S シンチレーションサーベイ・メータ	①		小型船舶	①		61	必要な情報の把握	安全パラメータ表示システム (SPDS)	①		無線通信装置[伝送路]	①		無線通信装置アンテナ[伝送路]	①		安全パラメータ表示システム (SPDS) ~ 無線通信装置アンテナ回路[伝送路]	①			<p>・設備の相違</p> <p>【東海第二】</p> <p>設備の構成及び設置場所の相違に伴う火災防護対策の相違</p>
関連条文	系統機能	主要設備	対策	備考																																																									
60	気象観測設備の代替測定	可搬型気象観測設備	①																																																										
		可搬型気象観測設備端末	①																																																										
60	放射線量の測定	可搬型モニタリング・ポスト	①																																																										
		電離箱サーベイ・メータ	①																																																										
		小型船舶	①																																																										
		可搬型モニタリング・ポスト端末	①																																																										
60	放射性物質濃度 (空気中・水中・土壌中) 及び海上モニタリング	可搬型ダスト・よう素サンプラ	①																																																										
		Na I シンチレーションサーベイ・メータ	①																																																										
		β線サーベイ・メータ	①																																																										
		Zn S シンチレーションサーベイ・メータ	①																																																										
		小型船舶	①																																																										
61	必要な情報の把握	安全パラメータ表示システム (SPDS)	①																																																										
		無線通信装置[伝送路]	①																																																										
		無線通信装置アンテナ[伝送路]	①																																																										
		安全パラメータ表示システム (SPDS) ~ 無線通信装置アンテナ回路[伝送路]	①																																																										

重大事故等対処施設一覧表 (建屋内及び建屋外) (33 / 36)

関連 条文	系統機能	主要設備	対策	備考
61	通信連絡	無線連絡設備 (携帯型)	①	
		衛星電話設備 (固定型)	①	
		衛星電話設備 (携帯型)	①	
		携行型有線通話装置	①	
		統合原子力防災ネットワークに接続する通信連絡設備 (テレビ会議システム, IP電話, IP-FAX)	①	
		衛星電話設備 (屋外アンテナ) [伝送路]	①	
		衛星制御装置 [伝送路]	①	
		衛星電話設備 (固定型) ~ 衛星電話設備 (屋外アンテナ) 電路 [伝送路]	①	
		専用接続箱 ~ 専用接続箱電路 [伝送路]	①	
		衛星無線通信装置 [伝送路]	①	
		通信機器 [伝送路]	①	
		統合原子力防災ネットワークに接続する通信連絡設備 (テレビ会議システム, IP電話, IP-FAX) ~ 衛星無線通信装置電路 [伝送路]	①	
		61	緊急時対策所非常用換気設備及び緊急時対策所加圧設備による放射線防護	緊急時対策所
緊急時対策所遮蔽	②			不燃材で構成されているため火災によって影響を受けない
緊急時対策所非常用送風機	①			
緊急時対策所非常用フィルタ装置	②			不燃材で構成されているため火災によって影響を受けない
緊急時対策所給排気設備 (配管・弁) [流路]	②			不燃材で構成されているため火災によって影響を受けない
緊急時対策所加圧設備	①			
緊急時対策所加圧設備 (配管・弁) [流路]	①			
緊急時対策所用差圧計	①			

・設備の相違
【東海第二】
設備の構成及び設置場所の相違に伴う火災防護対策の相違

柏崎刈羽原子力発電所 6 / 7号炉 (2017. 12. 20 版)	東海第二発電所 (2018. 9. 18 版)	島根原子力発電所 2号炉	備考																																																					
	<p style="text-align: center;"><u>重大事故等対処施設一覧表 (建屋内及び建屋外) (34 / 36)</u></p> <table border="1" data-bbox="943 310 1679 894"> <thead> <tr> <th>関連条文</th> <th>系統機能</th> <th>主要設備</th> <th>対策</th> <th>備考</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="2">61</td> <td rowspan="2">緊急時対策所内の酸素濃度及び二酸化炭素濃度の測定</td> <td>酸素濃度計</td> <td>①</td> <td></td> </tr> <tr> <td>二酸化炭素濃度計</td> <td>①</td> <td></td> </tr> <tr> <td rowspan="2">61</td> <td rowspan="2">放射線量の測定</td> <td>可搬型モニタリング・ポスト</td> <td>①</td> <td></td> </tr> <tr> <td>緊急時対策所エアモニタ</td> <td>①</td> <td></td> </tr> <tr> <td rowspan="10">61</td> <td rowspan="10">緊急時対策所用代替電源設備による給電</td> <td>緊急時対策所用発電機</td> <td>①</td> <td></td> </tr> <tr> <td>緊急時対策所用発電機給油ポンプ</td> <td>①</td> <td></td> </tr> <tr> <td>緊急時対策所用発電機燃料油貯蔵タンク</td> <td>①</td> <td></td> </tr> <tr> <td>緊急時対策所用M/C電圧計</td> <td>①</td> <td></td> </tr> <tr> <td>緊急時対策所用発電機～緊急時対策所用M/C電路[交流電路]</td> <td>①</td> <td></td> </tr> <tr> <td>緊急時対策所用M/C～緊急時対策所用動力変圧器電路[交流電路]</td> <td>①</td> <td></td> </tr> <tr> <td>緊急時対策所用動力電圧器～緊急時対策所用P/C電路[交流電路]</td> <td>①</td> <td></td> </tr> <tr> <td>緊急時対策所用P/C～緊急時対策所用M/C電路[交流電路]</td> <td>①</td> <td></td> </tr> <tr> <td>緊急時対策所用M/C～緊急時対策所用分電盤電路[交流電路]</td> <td>①</td> <td></td> </tr> <tr> <td>緊急時対策所用125V系蓄電池～緊急時対策所用直流125V主母線電路[直流電路]</td> <td>①</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	関連条文	系統機能	主要設備	対策	備考	61	緊急時対策所内の酸素濃度及び二酸化炭素濃度の測定	酸素濃度計	①		二酸化炭素濃度計	①		61	放射線量の測定	可搬型モニタリング・ポスト	①		緊急時対策所エアモニタ	①		61	緊急時対策所用代替電源設備による給電	緊急時対策所用発電機	①		緊急時対策所用発電機給油ポンプ	①		緊急時対策所用発電機燃料油貯蔵タンク	①		緊急時対策所用M/C電圧計	①		緊急時対策所用発電機～緊急時対策所用M/C電路[交流電路]	①		緊急時対策所用M/C～緊急時対策所用動力変圧器電路[交流電路]	①		緊急時対策所用動力電圧器～緊急時対策所用P/C電路[交流電路]	①		緊急時対策所用P/C～緊急時対策所用M/C電路[交流電路]	①		緊急時対策所用M/C～緊急時対策所用分電盤電路[交流電路]	①		緊急時対策所用125V系蓄電池～緊急時対策所用直流125V主母線電路[直流電路]	①			<p>・設備の相違 【東海第二】 設備の構成及び設置場所の相違に伴う火災防護対策の相違</p>
関連条文	系統機能	主要設備	対策	備考																																																				
61	緊急時対策所内の酸素濃度及び二酸化炭素濃度の測定	酸素濃度計	①																																																					
		二酸化炭素濃度計	①																																																					
61	放射線量の測定	可搬型モニタリング・ポスト	①																																																					
		緊急時対策所エアモニタ	①																																																					
61	緊急時対策所用代替電源設備による給電	緊急時対策所用発電機	①																																																					
		緊急時対策所用発電機給油ポンプ	①																																																					
		緊急時対策所用発電機燃料油貯蔵タンク	①																																																					
		緊急時対策所用M/C電圧計	①																																																					
		緊急時対策所用発電機～緊急時対策所用M/C電路[交流電路]	①																																																					
		緊急時対策所用M/C～緊急時対策所用動力変圧器電路[交流電路]	①																																																					
		緊急時対策所用動力電圧器～緊急時対策所用P/C電路[交流電路]	①																																																					
		緊急時対策所用P/C～緊急時対策所用M/C電路[交流電路]	①																																																					
		緊急時対策所用M/C～緊急時対策所用分電盤電路[交流電路]	①																																																					
		緊急時対策所用125V系蓄電池～緊急時対策所用直流125V主母線電路[直流電路]	①																																																					

重大事故等対処施設一覧表 (建屋内及び建屋外) (35 / 36)

関連条文	系統機能	主要設備	対策	備考
61	緊急時対策用代替電源設備による給電 (続き)	緊急時対策用直流 125V 主母線盤～緊急時対策用直流 125V 分電盤 電路 [直流電路]	①	
		緊急時対策用発電機燃料油貯蔵タンク～緊急時対策用発電機給油ポンプ流路 [燃料流路]	①	
		緊急時対策用発電機給油ポンプ～緊急時対策用発電機燃料油サービスタンク [燃料流路]	①	
		緊急時対策用発電機燃料油サービスタンク～緊急時対策用発電機 [燃料流路]	①	
62	発電所内の通信連絡	携行型有線通話装置	①	
		無線連絡設備 (携帯型)	①	
		衛星電話設備 (固定型)	①	
		衛星電話設備 (携帯型)	①	
		安全パラメータ表示システム (SPDS)	①	
		専用接続箱～専用接続箱電路 [伝送路]	①	
		衛星電話設備 (屋外アンテナ) [伝送路]	①	
		衛星制御装置 [伝送路]	①	
		衛星電話設備 (固定型)～衛星電話設備 (屋外アンテナ) 電路 [伝送路]	①	
		無線通信装置 [伝送路]	①	
無線通信装置アンテナ [伝送路]	①			
安全パラメータ表示システム (SPDS)～無線通信装置アンテナ電路 [伝送路]	①			

・設備の相違
【東海第二】
 設備の構成及び設置場所の相違に伴う火災防護対策の相違

柏崎刈羽原子力発電所 6 / 7号炉 (2017. 12. 20 版)	東海第二発電所 (2018. 9. 18 版)	島根原子力発電所 2号炉	備考																																																																									
	<p style="text-align: center;">重大事故等対処施設一覧表 (建屋内及び建屋外) (36 / 36)</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 5%;">関連条文</th> <th style="width: 20%;">系統機能</th> <th style="width: 30%;">主要設備</th> <th style="width: 10%;">対策</th> <th style="width: 35%;">備考</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="10" style="text-align: center; vertical-align: middle;">62</td> <td rowspan="10" style="text-align: center; vertical-align: middle;">発電所外(社内外)の通信連絡</td> <td>衛星電話設備(固定型)</td> <td style="text-align: center;">①</td> <td></td> </tr> <tr> <td>衛星電話設備(携帯型)</td> <td style="text-align: center;">①</td> <td></td> </tr> <tr> <td>統合原子力防災ネットワークに接続する通信連絡設備(テレビ会議システム、IP電話及びIP-FAX)</td> <td style="text-align: center;">①</td> <td></td> </tr> <tr> <td>データ伝送設備</td> <td style="text-align: center;">①</td> <td></td> </tr> <tr> <td>衛星電話設備(屋外アンテナ)[伝送路]</td> <td style="text-align: center;">①</td> <td></td> </tr> <tr> <td>衛星制御装置[伝送路]</td> <td style="text-align: center;">①</td> <td></td> </tr> <tr> <td>衛星電話設備(固定型)～衛星電話設備(屋外アンテナ)電路[伝送路]</td> <td style="text-align: center;">①</td> <td></td> </tr> <tr> <td>衛星無線通信装置[伝送路]</td> <td style="text-align: center;">①</td> <td></td> </tr> <tr> <td>通信機器[伝送路]</td> <td style="text-align: center;">①</td> <td></td> </tr> <tr> <td>統合原子力防災ネットワークに接続する通信連絡設備(テレビ会議システム、IP電話及びIP-FAX)～衛星無線通信装置電路[伝送路]</td> <td style="text-align: center;">①</td> <td></td> </tr> <tr> <td rowspan="10" style="text-align: center; vertical-align: middle;">その他設備</td> <td rowspan="4" style="text-align: center; vertical-align: middle;">重大事故等時に対処するための流路、注水先、注入先、排出元等</td> <td>原子炉圧力容器</td> <td style="text-align: center;">②</td> <td>不燃材で構成されているため火災によって影響を受けない</td> </tr> <tr> <td>原子炉格納容器</td> <td style="text-align: center;">②</td> <td>不燃材で構成されているため火災によって影響を受けない</td> </tr> <tr> <td>使用済燃料プール</td> <td style="text-align: center;">②</td> <td>不燃材で構成されているため火災によって影響を受けない</td> </tr> <tr> <td>原子炉建屋原子炉棟</td> <td style="text-align: center;">②</td> <td>不燃材で構成されているため火災によって影響を受けない</td> </tr> <tr> <td rowspan="6" style="text-align: center; vertical-align: middle;">非常用取水設備</td> <td>貯留庫</td> <td style="text-align: center;">②</td> <td>不燃材で構成されているため火災によって影響を受けない</td> </tr> <tr> <td>取水構造物</td> <td style="text-align: center;">②</td> <td>不燃材で構成されているため火災によって影響を受けない</td> </tr> <tr> <td>SA用海水ビット取水搭</td> <td style="text-align: center;">②</td> <td>不燃材で構成されているため火災によって影響を受けない</td> </tr> <tr> <td>海水引込み管</td> <td style="text-align: center;">②</td> <td>不燃材で構成されているため火災によって影響を受けない</td> </tr> <tr> <td>SA用海水ビット</td> <td style="text-align: center;">②</td> <td>不燃材で構成されているため火災によって影響を受けない</td> </tr> <tr> <td>緊急用海水取水管</td> <td style="text-align: center;">②</td> <td>不燃材で構成されているため火災によって影響を受けない</td> </tr> <tr> <td>緊急海水ポンプビット</td> <td style="text-align: center;">②</td> <td>不燃材で構成されているため火災によって影響を受けない</td> </tr> </tbody> </table>	関連条文	系統機能	主要設備	対策	備考	62	発電所外(社内外)の通信連絡	衛星電話設備(固定型)	①		衛星電話設備(携帯型)	①		統合原子力防災ネットワークに接続する通信連絡設備(テレビ会議システム、IP電話及びIP-FAX)	①		データ伝送設備	①		衛星電話設備(屋外アンテナ)[伝送路]	①		衛星制御装置[伝送路]	①		衛星電話設備(固定型)～衛星電話設備(屋外アンテナ)電路[伝送路]	①		衛星無線通信装置[伝送路]	①		通信機器[伝送路]	①		統合原子力防災ネットワークに接続する通信連絡設備(テレビ会議システム、IP電話及びIP-FAX)～衛星無線通信装置電路[伝送路]	①		その他設備	重大事故等時に対処するための流路、注水先、注入先、排出元等	原子炉圧力容器	②	不燃材で構成されているため火災によって影響を受けない	原子炉格納容器	②	不燃材で構成されているため火災によって影響を受けない	使用済燃料プール	②	不燃材で構成されているため火災によって影響を受けない	原子炉建屋原子炉棟	②	不燃材で構成されているため火災によって影響を受けない	非常用取水設備	貯留庫	②	不燃材で構成されているため火災によって影響を受けない	取水構造物	②	不燃材で構成されているため火災によって影響を受けない	SA用海水ビット取水搭	②	不燃材で構成されているため火災によって影響を受けない	海水引込み管	②	不燃材で構成されているため火災によって影響を受けない	SA用海水ビット	②	不燃材で構成されているため火災によって影響を受けない	緊急用海水取水管	②	不燃材で構成されているため火災によって影響を受けない	緊急海水ポンプビット	②	不燃材で構成されているため火災によって影響を受けない		<p>・設備の相違</p> <p>【東海第二】</p> <p>設備の構成及び設置場所の相違に伴う火災防護対策の相違</p>
関連条文	系統機能	主要設備	対策	備考																																																																								
62	発電所外(社内外)の通信連絡	衛星電話設備(固定型)	①																																																																									
		衛星電話設備(携帯型)	①																																																																									
		統合原子力防災ネットワークに接続する通信連絡設備(テレビ会議システム、IP電話及びIP-FAX)	①																																																																									
		データ伝送設備	①																																																																									
		衛星電話設備(屋外アンテナ)[伝送路]	①																																																																									
		衛星制御装置[伝送路]	①																																																																									
		衛星電話設備(固定型)～衛星電話設備(屋外アンテナ)電路[伝送路]	①																																																																									
		衛星無線通信装置[伝送路]	①																																																																									
		通信機器[伝送路]	①																																																																									
		統合原子力防災ネットワークに接続する通信連絡設備(テレビ会議システム、IP電話及びIP-FAX)～衛星無線通信装置電路[伝送路]	①																																																																									
その他設備	重大事故等時に対処するための流路、注水先、注入先、排出元等	原子炉圧力容器	②	不燃材で構成されているため火災によって影響を受けない																																																																								
		原子炉格納容器	②	不燃材で構成されているため火災によって影響を受けない																																																																								
		使用済燃料プール	②	不燃材で構成されているため火災によって影響を受けない																																																																								
		原子炉建屋原子炉棟	②	不燃材で構成されているため火災によって影響を受けない																																																																								
	非常用取水設備	貯留庫	②	不燃材で構成されているため火災によって影響を受けない																																																																								
		取水構造物	②	不燃材で構成されているため火災によって影響を受けない																																																																								
		SA用海水ビット取水搭	②	不燃材で構成されているため火災によって影響を受けない																																																																								
		海水引込み管	②	不燃材で構成されているため火災によって影響を受けない																																																																								
		SA用海水ビット	②	不燃材で構成されているため火災によって影響を受けない																																																																								
		緊急用海水取水管	②	不燃材で構成されているため火災によって影響を受けない																																																																								
緊急海水ポンプビット	②	不燃材で構成されているため火災によって影響を受けない																																																																										