

玄海原子力発電所3号炉及び4号炉
基礎地盤及び周辺斜面の安定性について
(使用済燃料乾式貯蔵施設)
【コメントリスト】

2020年12月18日
九州電力株式会社

コメントリスト

No.	コメント内容	指摘場所	回答
S5	施設周辺の盛土の分布も踏まえ、評価対象断面選定の妥当性を説明すること。	第906回審査会合 (2020年10月9日)	資料2-2 P23
S6	周辺斜面については、小規模な斜面の取扱いを明記すること。	第906回審査会合 (2020年10月9日)	資料2-2 P26,P123~P128
S7	既許可と同じ物性値を解析に用いることの妥当性を説明すること。	第906回審査会合 (2020年10月9日)	資料2-2 P29~P35,P118
S8	硬質な玄武岩が佐世保層群の上部に分布することから、玄武岩下底のすべりの影響を検討すること。	第906回審査会合 (2020年10月9日)	資料2-2 P64