

1. 件名「国立研究開発法人日本原子力研究開発機構大洗研究所廃棄物管理施設に係る新規制基準への適合性確認に関する事業者ヒアリング」

2. 日時：令和2年12月17日（木）13時30分～14時45分

3. 場所：

(1) 原子力規制庁10階南会議室

(2) 国立研究開発法人日本原子力研究開発機構

※ 本ヒアリングは、テレビ会議にて実施

4. 出席者：

(1) 原子力規制庁原子力規制部

新基準適合性審査チーム

島村安全審査官、塩川上席安全審査官

原子力規制企画課 火災対策室

守谷室長、田邊係長

研究炉等審査部門

井上技術研究調査官

(2) 国立研究開発法人日本原子力研究開発機構

大洗研究所環境保全部 部長 他4名

安全・核セキュリティ統括部 安全・核セキュリティ推進室 担当者

5. 議事要旨

(1) 国立研究開発法人日本原子力研究開発機構（以下「原子力機構」という。）から、資料1に基づき、廃棄物管理施設の変更に係る設計及び工事の計画の認可申請（以下「設工認」という。）（固体廃棄物減容処理施設の設置）のうち、内部火災に対する火災防護対策)について、説明があった。

(2) 原子力規制庁より、負圧の維持のための換気空調系に関する高温での駆動性及び防火区画にある汚染検査室の扉の防火性について改めて説明を求める旨伝え、原子力機構から対応する旨回答があった。

(3) 原子力機構から、資料2に基づき、設工認（遮蔽スラブの追加設置）について、説明があった。

(4) 原子力規制庁から了解した旨伝えた。

6. 配付資料

資料1 「日本原子力研究開発機構の大洗研究所廃棄物管理施設の設計及び工事の方法の変更認可申請に係る追加説明について」に対する回答の提出及び対応状況

資料2 特定廃棄物管理施設の変更に係る設計及び工事の方法の認可申請書に係る追加説明について