

高浜発電所保安規定変更認可申請書の補正（1月25日）の概要について

高浜発電所の保安規定変更認可申請書の補正（1月25日）の概要について説明する。

<補正申請概要> 詳細は補正申請書を参照。

○潮位観測システム（防護用）のAOTについて

- ・潮位観測システム（防護用）のうち潮位計および衛星電話（津波防護用）のAOTについて、モード移行操作後に取水路防潮ゲートを閉止する条件として、津波の襲来状況の監視強化や中央制御室間の連携維持を実施の措置を追加する。

○添付2について

- ・潮位観測システム（防護用）のうち潮位計および衛星電話（津波防護用）がLCO逸脱した場合において、津波の襲来状況の監視強化や人と車両の退避に係る措置を追加する。

以上