

1. 件名：国立研究開発法人日本原子力研究開発機構原子力科学研究所の共通施設としての放射性廃棄物の廃棄施設に係る新規制基準への適合性確認に関する事業者ヒアリング

2. 日時：令和3年2月25日（木）16時00分～17時25分

3. 場所：

原子力規制庁10階南会議室

※本ヒアリングは、テレビ会議にて実施

4. 出席者：

原子力規制庁 原子力規制部 審査グループ 研究炉等審査部門

塩川上席安全審査官、島村安全審査官、井上技術研究調査官

原子力規制企画課 火災対策室

守谷室長、北嶋室長補佐、田邊係長、山下係長

検査グループ 専門検査部門

大和田原子力専門検査官、小野原子力専門検査官

国立研究開発法人日本原子力研究開発機構

原子力科学研究所バックエンド技術部 課長 他3名

安全・核セキュリティ統括部 安全・核セキュリティ推進室

担当者 他1名

5. 議事要旨

○国立研究開発法人日本原子力研究開発機構（以下「原子力機構」という。）から、資料に基づき、原子力科学研究所の原子炉施設（放射性廃棄物の廃棄施設）の変更に係る設計及び工事の計画の認可申請（その4）について説明があった。

○原子力規制庁より、以下の点を指摘した。

- (1) 第2廃棄物処理棟の水噴霧消火設備等について、設置変更許可申請（平成30年10月17日付け原規規発第1810173号）を踏まえた内容となっているのか不明確なため、これを明確にした上で再度説明すること
- (2) 検査を行うにあたり必要な情報である、新設するケーブルの長さや配置を明確にすること

○原子力機構から、了解した旨の返答があった。

6. 配付資料

資料 放射性廃棄物処理場設計及び工事の計画の認可申請（その4）申請
概要（案）