

1. 件名：新規制基準適合性審査に関する事業者ヒアリング（島根2号機（387））

2. 日時：令和3年3月2日 10時35分～11時10分

3. 場所：原子力規制庁 9階D会議室（TV会議システムを利用）

4. 出席者（・・・TV会議システムによる出席）

原子力規制庁：

新基準適合性審査チーム

角谷管理官補佐、義崎管理官補佐、建部主任安全審査官、照井安全審査官、中村原子力規制専門員

事業者：

中国電力株式会社

山本執行役員 電源事業本部 部長（原子力安全技術）他11名

5. 要旨

（1）中国電力株式会社から、島根原子力発電所2号炉の設置許可基準規則等への適合性のうち、重大事故等対策に関する電源設備、計装設備及び原子炉格納容器の過圧破損を防止するための設備について、3月1日の提出資料に基づき説明があった。

（2）原子力規制庁から、主に以下の点について説明等を求めた。

【電源設備】

計装設備の電源切替えの作業内容概要図について、B-115V系蓄電池からSA用115V系蓄電池への切替えのみでなく、電源設備側のB-115V系蓄電池からB1-115V系蓄電池への切替えも含めて説明すること。
直流電源負荷切離し及び切替えの監視計器用直流電源切替え操作において、操作の対象となる蓄電池を明確にして説明すること。

（3）中国電力株式会社から、本日の説明等を求められた内容について了解した旨の回答があった。

6. その他

関係資料：なし