

伊方発電所3号機 使用済燃料乾式貯蔵施設の設計及び工事計画認可申請に係る審査でのコメント等管理表

No	月日	分類	資料等	コメント内容	回答 月日	四国電力の回答	資料	回答方法	ステータス
キャスク-13	2021/3/10	キャスク	資料10	強度設計において、クラス3容器として扱うことの妥当性を説明すること。	2021/3/19	機器クラスの設定は、技術基準規則第2条に基づきクラス3容器として整理しております。 また、強度評価においては、技術基準規則第17条に対する強度評価を資料10-2に、技術基準規則第26条2項第六号二に対する強度評価を資料10-3にそれぞれ示しております。 この整理は、類似設備である弊社の使用済燃料運搬用容器等の整理とも整合しており、設計は妥当であると考えております。	資料③	ヒアリング	