

件名：玄海原子力発電所第3、4号機 緊急時対策棟設置工事(耐震関係・プラント関係)

説明事項リスト						備考欄※
No.	説明日	資料番号	説明項目	説明内容	反映すべき資料名 及び反映内容 (基本設計方針含む)	
1	2021/3/31	補足説明資料4-1	緩衝装置の温度変化に対する性能について	緩衝装置の温度変化に対する性能の記載を充実する。	補足説明資料4-1	②
2	2021/3/31	補足説明資料7-2-1 別紙2	滑動の影響を検討する背景について	滑動の影響を検討する背景について、記載を追記する。	補足説明資料7-2-1 別紙2	①
3	2021/3/31	補足説明資料7-2-1 別紙2	根入れ部の構造について	埋込みを考慮した滑動について、概念図を追記する。	補足説明資料7-2-1 別紙2	①
4	2021/3/31	補足説明資料7-2-1 別紙2	根入れ部の影響について	埋込みを考慮した2D-FEM地盤モデルの応答解析結果から、基礎底面位置に発生する水平地震力を算出する。	補足説明資料7-2-1 別紙2	①
5	2021/3/31	補足説明資料7-2-1 別紙2	コンクリート同士の摩擦係数の設定根拠について	摩擦係数の設定根拠について、記載を適正化する。	補足説明資料7-2-1 別紙2	①
6	2021/3/31	補足説明資料7-2-1 別紙2	基礎底面地盤ばね反力の保守性について	2D-FEMの応答解析結果から基礎底面地盤ばね反力の保守性を確認する。	補足説明資料7-2-1 別紙2	①

※①耐震関係、②プラント関係