

件名: 玄海原子力発電所第3、4号機 緊急時対策棟設置工事(耐震関係・プラント関係)

説明事項リスト						備考欄※
No.	説明日	資料番号	説明項目	説明内容	反映すべき資料名 及び反映内容 (基本設計方針含む)	
1	2021/4/13	補足説明資料14-1	緊急時対策所のDB要求に対する設計上の考慮事項について	技術基準規則第46条等に対する設計上の考慮事項について、DB時の観点にて再整理する。	補足説明資料14-1	②
2	2021/4/13	補足説明資料11-1	ディーゼル発電機から緊急時対策棟への給電について	DB時のディーゼル発電機から緊急時対策棟への給電について、緊急時対策棟の負荷がディーゼル発電機の定格容量に影響がないことを補足説明資料11-1で説明する。	補足説明資料11-1 添付資料16	②
3	2021/4/13	—	玄海 緊急時対策棟設置工事における4号機申請の位置づけについて (記載の適正化内容)	以下の記載を見直す。 ・「2. 基本的な考え方」は、新規制基準施行前後で変更がない旨を追記 ・「2. 基本的な考え方」の基本設計方針の欄の記載については、設計方針に基本設計方針のみの設備も含まれていることが読めるように記載を見直す ・中央制御室機能の変更についても、4号SPDSと同様の取扱いであることを追記	—	②

※①耐震関係、②プラント関係