

1. 件名：「新規制基準適合性審査に関する事業者ヒアリング(伊方発電所第3号機の設計及び工事の計画の届出(一次冷却材の循環設備の配管等取替工事))【3】」

2. 日時：令和3年4月22日 16時30分～18時30分

3. 場所：原子力規制庁 9階A会議室(一部TV会議システムを利用)

4. 出席者(◎…TV会議システムによる出席)

原子力規制庁：

(新基準適合性審査チーム)

関企画調査官、鈴木主任安全審査官、西内安全審査官、畠山安全審査官

四国電力株式会社：

原子力部 安全対策検討グループリーダー◎ 他7名◎

5. 要旨

(1) 四国電力株式会社より、伊方発電所第3号機の設計及び工事の計画の届出(一次冷却材の循環設備の配管等取替工事)について、資料に基づき説明があった。

(2) これに対し、原子力規制庁は、以下の事項等について説明を求めるとともに、引き続き事実関係の確認を進める旨を伝えた。

○配管のルート変更に伴う影響について、試験・検査性等への影響を具体的に説明すること。

(3) 四国電力株式会社より、了解した旨の回答があった。

6. その他

提出資料：

- ・資料1 伊方発電所3号機 1次系配管取替工事(低温側低圧注入ライン)コメント回答リスト
- ・資料2 伊方発電所第3号機 1次系配管取替え工事について(低温側低圧注入ライン)
- ・資料3 伊方発電所第3号機1次系配管取替え工事に係る設計及び工事計画届出書の補足説明資料

以上