

1. 件名：日本原燃株式会社第二種廃棄物埋設事業変更許可申請に係る新規制基準への適合確認に関するヒアリング（95）
2. 日時：令和3年5月31日（月）10時05分～12時10分
3. 場所：原子力規制庁 10階会議室（TV会議により実施）
4. 出席者：
原子力規制庁
原子力規制部 審査グループ 核燃料施設審査部門
志間核燃料施設審査部門付、古作企画調査官、金岡上席安全審査官、
田尻安全審査官、松田安全審査官、大塚安全審査専門職、
鈴木安全審査専門職
日本原燃株式会社
開発設計部長、他11名
電気事業連合会
原子力部兼福島支援本部 副部長
関西電力株式会社
原子燃料サイクル室 サイクル環境グループ マネジャー

5. 要旨：

日本原燃株式会社（以下「原燃」という。）の廃棄物埋設事業変更許可申請について、令和3年4月22日及び5月10日に受理した廃棄物埋設事業変更許可申請の一部補正の内容について確認するとともに、再補正の方針について以下のやり取りを行った。

(1) 原子力規制庁から、主に以下のコメントを行った。

- 申請書本文の「一般構造」については、具体的に評価した設備に対する記載ではなく、廃棄物埋設施設全体に対する設計方針として記載すること。
- 外部事象については、第二種廃棄物埋設施設の位置、構造及び設備の基準に関する規則第6条への対応状況を踏まえ、添付書類3と添付書類5とで記載すべき内容を整理すること。
- 予備電源については、安全機能維持の観点で設計方針の記載を整理すること。

(2) 原燃から、今回のヒアリングを踏まえて対応する旨の発言があった。

6. 提出資料

- 資料1 次回補正に向けた記載方針について
- 資料2 補正申請スケジュール（案）