

2021年5月
九州電力株式会社


熱除去における屋外温度の根拠について

1. 概要

本資料は、熱除去における屋外温度の根拠について、説明するものである。

2. 熱除去における屋外温度の根拠について

- 屋外温度 33℃については、
より設定している。
- 既工認の固体廃棄物貯蔵庫についても、屋外温度 33℃としている。



以上