

川内1号機 緊急時対策棟接続工事設工認に係る審査会合コメント

資料(1)

No.	会合日	対象資料	事実確認事項	回答欄	備考 [※]
1	2021/6/15	全般	今回の申請は追設する連絡通路のみが申請対象であるか、又は緊急時対策所全体として整理が必要なのか説明すること。	後日回答予定	②
2	2021/6/15	添付資料9	「地盤の支持性能に係る基本方針」について、連絡通路の耐震安全性評価に使用する物性値等の設定根拠が確認できるように適正化を検討すること。	既工認呼込みとしている物性値等の設定根拠について、補足説明資料にて説明する予定としております。	①
3	2021/6/15	添付資料9	地震応答解析の地盤ばねを考慮する前提条件が成立するかの確認において、連絡通路が滑動することは無いか確認すること。	基準地震動 S_s により基礎底面に作用する地震力（地盤ばね反力）よりも、基礎コンクリートと岩盤の抵抗力が上回っていることから滑動が生じないことを定量的にお示しします。検討結果については、別途補足説明資料にて説明いたします。	①
		以下余白			

※①耐震関係、②プラント関係