

1. 件名：国立研究開発法人日本原子力研究開発機構大洗研究所廃棄物管理施設に係る新規制基準への適合性確認に関する事業者ヒアリング

2. 日時：令和3年7月7日（水）13時30分～15時45分

3. 場所：

原子力規制庁10階南会議室

※本ヒアリングは、テレビ会議にて実施

4. 出席者：

原子力規制庁 原子力規制部 審査グループ 研究炉等審査部門

伊藤安全審査官、島村主任安全審査官、木村管理官補佐、上野管理官補佐、井上技術研究調査官

国立研究開発法人日本原子力研究開発機構

大洗研究所 環境技術開発センター 副センター長

環境保全部 課長 他2名

安全・核セキュリティ統括部 安全・核セキュリティ推進室 室長他1名

バックエンド統括本部 技術主幹

5. 議事要旨

(1) 国立研究開発法人日本原子力研究開発機構（以下「原子力機構」という。）から、資料に基づき、大洗廃棄物管理施設の変更に係る設計及び工事の計画の認可申請（固体集積保管場Ⅰ遮蔽スラブの追加）（以下「設工認」という。）並びに事業変更許可申請等の今後の申請予定について説明があった。

(2) 原子力規制庁より、以下の点を伝えた。

（資料1について）

○416個の遮蔽スラブのうち、コンクリート打ち増しの施工対象となる範囲が不明確なため、対象範囲を図表にて具体的に示すこと。

○技術基準規則への適合性について、技術基準規則第5条（地盤）、第6条（耐震）、第17条（管理施設）の適合性について示すこと。また、廃棄物管理事業変更許可との整合性について示すこと。

(3) 原子力機構から、了解した旨の返答があった。

6. 配布資料

資料1 特定廃棄物管理施設の変更に係る設計及び工事の計画の認可申請書に係る確認事項について

資料2 廃棄物管理施設の今後の新規制基準対応について