

柏崎刈羽原子力発電所 6／7号炉 (2017.12.20版)	東海第二発電所 (2018.9.18版)	島根原子力発電所 2号炉	備考
3.4 内部溢水発生時に期待できる緩和系の整理【ステップ6】	4. 内部溢水発生時に期待できる緩和系の整理【ステップ6】	<p>4. 内部溢水発生時に期待できる緩和系の整理【ステップ6】</p> <p>4.1. 内部溢水による緩和設備に対する機能維持状態</p> <p>内部溢水の影響軽減対策として、原子炉の安全停止を達成し、維持するために必要な系統は、内部溢水によって同時に機能が喪失しないように系統分離等の対策を講じており、安全停止パスが確保可能であることについては、別添1補足説明資料25「内部溢水影響評価における判定表」において詳細を説明する。</p> <p>その上で、除熱機能の2区分のうち、1区分は機能を維持するよう対策を実施するもの、「運転時の異常な過渡変化」又は「設計基準事故」の発生と同時に残留熱除去系（原子炉停止時冷却モード）又はフィードアンドブリード（以下「残留熱除去系等」という。）による除熱が喪失した場合、さらに、单一故障を想定すると、除熱機能が喪失する可能性がある。</p> <p>このため、残留熱除去系等の制御系から実際の機器配置場所までを以下の区画及び建物を対象に調査することで「運転時の異常な過渡変化」又は「設計基準事故」の発生と同時に除熱機能が喪失する状況にあるかについて網羅的に確認した。</p> <ul style="list-style-type: none"> (1) 中央制御室及び補助盤室 (2) 非常用電気室 (3) ケーブル処理室 (4) 中央制御室外原子炉停止装置（RSS）盤室 (5) 建物内（R/B, T/B） 	<ul style="list-style-type: none"> ・選定の考え方の記載 【柏崎6/7, 東海第二】 島根2号炉は内部溢水発生時に期待できる緩和系の整理に関して、「運転時の異常な過渡変化」や「設計基準事故」の発生と同時に除熱機能が喪失する状況があるかどうかの確認結果を記載している

柏崎刈羽原子力発電所 6／7号炉 (2017.12.20版)	東海第二発電所 (2018.9.18版)	島根原子力発電所 2号炉	備考
		<p>(1) 中央制御室 [] 及び補助盤室 (RW-1F-05N, 07N) <u>中央制御室及び補助盤室について、溢水源となり得る系統がなく、また、溢水影響を受ける隣接区画からの溢水による浸水がないため、緩和設備である除熱機能の喪失は発生しない。</u> <u>別添1添付資料3「溢水源とする機器としない機器」において、溢水源となり得る系統がないこと、また、別添1添付資料5, 6, 7において、溢水影響を受ける隣接区画からの溢水による浸水がないことを確認した。</u></p> <p>(2) 非常用電気室 (R-2F-04N, 05N) <u>非常用電気室については、溢水源となり得る系統があり、溢水による浸水の可能性がある。しかしながら、想定される浸水により、「運転時の異常な過渡変化」又は「設計基準事故」は発生しないため、「運転時の異常な過渡変化」又は「設計基準事故」の発生と同時に緩和設備である除熱機能が喪失することはない。</u> <u>別添1添付資料3「溢水源とする機器としない機器」において、溢水源となり得る系統を、また、別添1添付資料5, 6, 7において、溢水による浸水の可能性があることを確認した。</u> <u>表4-1に溢水により発生の可能性がある事象を抽出し、事象発生の起因となり得る設備及びその設置区画を整理し、設置区画及び溢水の流下経路における「残留熱除去系等関連機器」の設置有無を確認することで、「運転時の異常な過渡変化」又は「設計基準事故」の発生と同時に残留熱除去系等の機能喪失が発生することなく、加えて、残留熱除去系等に单一故障を想定した場合においても、低温停止が可能であることを確認した。</u> <u>事象発生の起因となり得る設備と「残留熱除去系等関連機器」が同一区画又は溢水の流下経路に存在するが、個別に発生する事象の詳細確認を行い、スクラムしない事象であること及び溢水を起因とした「RCICの誤起動」は起こらないことを確認しており、低温停止に対して影響がないことを確認した。</u></p>	

表 4-1 「運転時の異常な過渡変化」又は「設計基準事故」発生の可能性がある機器と残留熱除去系等関連機器

原子炉に有効な影響を与える主要な要因 (例)	要因に対する故障 発生の可能性がある事象	事象発生の要因となり得る設備	区画	残留熱除去系等関連機器	設置区域 ^{※1}	残留熱除去系等の 同時に機能喪失 ^{※2}	備考
炉心内の反応度又は出 力分布の異常な変化	ECCS 等の誤起動	RCIC の誤起動	RCIC の誤起動	R-2F-B-C/C R-2F-45N	2D-動力變正器 2D-R-B-C/C 2D-R-B-C/C 非常用ロードセイフティ装置(2D-L/C) 非常用ロードセイフティ装置(2D-L/C)	○	本過渡現象は、スクレ ムしない事象である。 加えて事象発生の起因 となり得る設備が溢水 の影響を受けても原起 動は起こらない。
炉心内の熱発生又は熱 除去の異常な変化	原子炉冷却材圧力又は 原子炉冷却材保有量の 異常な変化	原子炉冷却材圧力又は 原子炉冷却材保有量の 異常な変化					
※1 滯水の流下経路を含む配管漏認	※2 ○：機能喪失無、 ×：機能喪失有						

柏崎刈羽原子力発電所 6／7号炉 (2017.12.20版)	東海第二発電所 (2018.9.18版)	島根原子力発電所 2号炉	備考
		<p>(3) ケーブル処理室 (RW-MB1F-01N, 02N, C-3F-01N, 02N)</p> <p>ケーブル処理室 (RW-MB1F-01N, 02N) については、溢水源となり得る系統はなく、隣接区画からの溢水影響も受けないため、緩和設備である除熱機能の喪失は発生しない。</p> <p>ケーブル処理室 (C-3F-01N, 02N) については、溢水源となり得る系統はないが、溢水影響を受ける隣接区画からの溢水による浸水の可能性がある。しかしながら、「運転時の異常な過渡変化」又は「設計基準事故」発生の起因となる設備及び動力ケーブルが配置されていないため、「運転時の異常な過渡変化」又は「設計基準事故」は発生しない。</p> <p>別添1添付資料3「溢水源とする機器としない機器」において、溢水源となり得る系統がないこと、また、別添1添付資料5, 6, 7において、溢水影響を受ける隣接区画からの溢水による浸水がないことを確認した。</p> <p>(4) 中央制御室外原子炉停止装置 (RSS) 盤室 []</p> <p>中央制御室外原子炉停止装置 (RSS) 盤室については、溢水源となり得る系統はなく、隣接区画からの溢水影響も受けないため、緩和設備である除熱機能の喪失は発生しない。</p> <p>別添1添付資料3「溢水源とする機器としない機器」において、溢水源となり得る系統がないこと、また、別添1添付資料5, 6, 7において、溢水影響を受ける隣接区画からの溢水による浸水がないことを確認した。</p> <p>(5) 建物内 (R/B, T/B) 溢水</p> <p>建物内 (R/B, T/B) の各区画については、溢水源となる系統があり、また、溢水影響を受ける隣接区画からの溢水による浸水の可能性があるため、「運転時の異常な過渡変化」又は「設計基準事故」の発生と同時に緩和設備である除熱機能が喪失するところがないか確認する。</p> <p>表4-2に原子炉低温停止の可否を確認する観点から、残留熱除去系等に必要となる主要なフロント系及びサポート系機器を抽出した。</p> <p>表4-3に溢水により発生の可能性がある事象を抽出し、事象発生の起因となり得る設備及びその設置区画を整理し、設置区画及び溢水の流下経路における「残留熱除去系等関連機器」の</p>	

柏崎刈羽原子力発電所 6／7号炉 (2017.12.20版)	東海第二発電所 (2018.9.18版)	島根原子力発電所 2号炉	備考
		<p><u>設置有無を確認することで、「運転時の異常な過渡変化」又は「設計基準事故」の発生と同時に残留熱除去系等の機能喪失が発生することがなく、加えて、残留熱除去系等に单一故障を想定した場合においても、低温停止が可能であることを確認した。</u></p> <p><u>事象発生の起因となり得る設備と「残留熱除去系等関連機器」が同一区画又は溢水の流下経路に存在する場合もあるが、個別に発生する事象の詳細確認を行い、スクラムしない事象であること及びPCV内で発生する溢水としてはLOCAが考えられるが、溢水を起因としたLOCAは想定されないこと等を確認しており、低温停止に対して影響がないことを確認した。</u></p> <p><u>図4-1に、溢水防護区画の設定の状況を示す。</u></p> <p><u>以上より、「運転時の異常な過渡変化」又は「設計基準事故」の発生と同時に残留熱除去系等が機能喪失する事象がないことを確認した。この結果より、主要建物における溢水において、单一故障を想定した場合においても残留熱除去系等により、原子炉の低温停止が可能であることを確認した。</u></p>	

柏崎刈羽原子力発電所 6／7号炉 (2017.12.20版)	東海第二発電所 (2018.9.18版)	島根原子力発電所 2号炉	備考																																																															
		<p style="text-align: center;">表 4-2 残留熱除去系等フロント系及びサポート系機器 (1/4)</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>フロント系／サポート系</th><th>系統</th><th>機器</th><th>設置区画*</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="25">RHR</td><td rowspan="25">フロント系</td><td>A-RHR ポンプ 炉水戻り弁</td><td>R-B2F-31N</td></tr> <tr><td>B-RHR ポンプ 炉水戻り弁</td><td>R-B2F-31N</td></tr> <tr><td>A-RHR テスト弁</td><td>R-B2F-31N</td></tr> <tr><td>B-RHR テスト弁</td><td>R-1F-10N</td></tr> <tr><td>A-RHR ポンプ ミマムフロー弁</td><td>R-B2F-02N</td></tr> <tr><td>B-RHR ポンプ ミマムフロー弁</td><td>R-B2F-15N</td></tr> <tr><td>C-RHR ポンプ ミマムフロー弁</td><td>R-B2F-03N</td></tr> <tr><td>A-RHR ポンプ トーラス水入口弁</td><td>R-B2F-02N</td></tr> <tr><td>B-RHR ポンプ トーラス水入口弁</td><td>R-B2F-15N</td></tr> <tr><td>C-RHR ポンプ トーラス水入口弁</td><td>R-B2F-03N</td></tr> <tr><td>A-RHR 热交水室入口弁</td><td>R-1F-30N</td></tr> <tr><td>B-RHR 热交水室入口弁</td><td>R-1F-10N</td></tr> <tr><td>A-RHR 热交バイパス弁</td><td>R-1F-30N</td></tr> <tr><td>B-RHR 热交バイパス弁</td><td>R-1F-10N</td></tr> <tr><td>A-RHR 注水弁</td><td>R-1F-07-2N</td></tr> <tr><td>B-RHR 注水弁</td><td>R-2F-15N</td></tr> <tr><td>C-RHR 注水弁</td><td>R-2F-15N</td></tr> <tr><td>RHR 炉水入口内側隔離弁</td><td>PCV 内</td></tr> <tr><td>RHR 炉水入口外側隔離弁</td><td>R-B2F-31N</td></tr> <tr><td>A-RHR ポンプ 炉水入口弁</td><td>R-B2F-02N</td></tr> <tr><td>B-RHR ポンプ 炉水入口弁</td><td>R-B2F-15N</td></tr> <tr><td>A-残留熱除去ポンプ</td><td>R-B2F-02N</td></tr> <tr><td>B-残留熱除去ポンプ</td><td>R-B2F-15N</td></tr> <tr><td>C-残留熱除去ポンプ</td><td>R-B2F-03N</td></tr> <tr> <td rowspan="4">LPCS</td><td>LPCS ポンプ 入口弁</td><td>R-B2F-09N</td></tr> <tr><td>LPCS 注水弁</td><td>R-1F-32N</td></tr> <tr><td>LPCS ポンプ ミマムフロー弁</td><td>R-B2F-31N</td></tr> <tr><td>低圧炉心ズボンボンポンプ</td><td>R-B2F-09N</td></tr> </tbody> </table>	フロント系／サポート系	系統	機器	設置区画*	RHR	フロント系	A-RHR ポンプ 炉水戻り弁	R-B2F-31N	B-RHR ポンプ 炉水戻り弁	R-B2F-31N	A-RHR テスト弁	R-B2F-31N	B-RHR テスト弁	R-1F-10N	A-RHR ポンプ ミマムフロー弁	R-B2F-02N	B-RHR ポンプ ミマムフロー弁	R-B2F-15N	C-RHR ポンプ ミマムフロー弁	R-B2F-03N	A-RHR ポンプ トーラス水入口弁	R-B2F-02N	B-RHR ポンプ トーラス水入口弁	R-B2F-15N	C-RHR ポンプ トーラス水入口弁	R-B2F-03N	A-RHR 热交水室入口弁	R-1F-30N	B-RHR 热交水室入口弁	R-1F-10N	A-RHR 热交バイパス弁	R-1F-30N	B-RHR 热交バイパス弁	R-1F-10N	A-RHR 注水弁	R-1F-07-2N	B-RHR 注水弁	R-2F-15N	C-RHR 注水弁	R-2F-15N	RHR 炉水入口内側隔離弁	PCV 内	RHR 炉水入口外側隔離弁	R-B2F-31N	A-RHR ポンプ 炉水入口弁	R-B2F-02N	B-RHR ポンプ 炉水入口弁	R-B2F-15N	A-残留熱除去ポンプ	R-B2F-02N	B-残留熱除去ポンプ	R-B2F-15N	C-残留熱除去ポンプ	R-B2F-03N	LPCS	LPCS ポンプ 入口弁	R-B2F-09N	LPCS 注水弁	R-1F-32N	LPCS ポンプ ミマムフロー弁	R-B2F-31N	低圧炉心ズボンボンポンプ	R-B2F-09N	
フロント系／サポート系	系統	機器	設置区画*																																																															
RHR	フロント系	A-RHR ポンプ 炉水戻り弁	R-B2F-31N																																																															
		B-RHR ポンプ 炉水戻り弁	R-B2F-31N																																																															
		A-RHR テスト弁	R-B2F-31N																																																															
		B-RHR テスト弁	R-1F-10N																																																															
		A-RHR ポンプ ミマムフロー弁	R-B2F-02N																																																															
		B-RHR ポンプ ミマムフロー弁	R-B2F-15N																																																															
		C-RHR ポンプ ミマムフロー弁	R-B2F-03N																																																															
		A-RHR ポンプ トーラス水入口弁	R-B2F-02N																																																															
		B-RHR ポンプ トーラス水入口弁	R-B2F-15N																																																															
		C-RHR ポンプ トーラス水入口弁	R-B2F-03N																																																															
		A-RHR 热交水室入口弁	R-1F-30N																																																															
		B-RHR 热交水室入口弁	R-1F-10N																																																															
		A-RHR 热交バイパス弁	R-1F-30N																																																															
		B-RHR 热交バイパス弁	R-1F-10N																																																															
		A-RHR 注水弁	R-1F-07-2N																																																															
		B-RHR 注水弁	R-2F-15N																																																															
		C-RHR 注水弁	R-2F-15N																																																															
		RHR 炉水入口内側隔離弁	PCV 内																																																															
		RHR 炉水入口外側隔離弁	R-B2F-31N																																																															
		A-RHR ポンプ 炉水入口弁	R-B2F-02N																																																															
		B-RHR ポンプ 炉水入口弁	R-B2F-15N																																																															
		A-残留熱除去ポンプ	R-B2F-02N																																																															
		B-残留熱除去ポンプ	R-B2F-15N																																																															
		C-残留熱除去ポンプ	R-B2F-03N																																																															
		LPCS	LPCS ポンプ 入口弁	R-B2F-09N																																																														
LPCS 注水弁	R-1F-32N																																																																	
LPCS ポンプ ミマムフロー弁	R-B2F-31N																																																																	
低圧炉心ズボンボンポンプ	R-B2F-09N																																																																	

* 別添1本文「4. 溢水防護区画及び溢水経路の設定」記載の区画番号

柏崎刈羽原子力発電所 6／7号炉 (2017.12.20版)	東海第二発電所 (2018.9.18版)	島根原子力発電所 2号炉	備考																																																																										
		<p style="text-align: center;">表 4-2 残留熱除去系等フロント系及びサポート系機器 (2/4)</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>フロント系／サポート系</th><th>系統</th><th>機器</th><th>設置区画*</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="14">フロント系</td><td rowspan="14">MS</td><td>A-主蒸気逃がし安全弁</td><td>PCV 内</td></tr> <tr><td>B-主蒸気逃がし安全弁</td><td>PCV 内</td></tr> <tr><td>C-主蒸気逃がし安全弁</td><td>PCV 内</td></tr> <tr><td>D-主蒸気逃がし安全弁</td><td>PCV 内</td></tr> <tr><td>E-主蒸気逃がし安全弁</td><td>PCV 内</td></tr> <tr><td>F-主蒸気逃がし安全弁</td><td>PCV 内</td></tr> <tr><td>G-主蒸気逃がし安全弁</td><td>PCV 内</td></tr> <tr><td>H-主蒸気逃がし安全弁</td><td>PCV 内</td></tr> <tr><td>J-主蒸気逃がし安全弁</td><td>PCV 内</td></tr> <tr><td>K-主蒸気逃がし安全弁</td><td>PCV 内</td></tr> <tr><td>L-主蒸気逃がし安全弁</td><td>PCV 内</td></tr> <tr><td>M-主蒸気逃がし安全弁</td><td>PCV 内</td></tr> <tr><td>A1-DG 冷却水出口弁</td><td>R-B2F-04N</td></tr> <tr><td>B1-DG 冷却水出口弁</td><td>R-B2F-06N</td></tr> <tr> <td rowspan="14">RCW</td><td rowspan="14">RCW</td><td>A2-DG 冷却水出口弁</td><td>R-B2F-04N</td></tr> <tr><td>B2-DG 冷却水出口弁</td><td>R-B2F-06N</td></tr> <tr><td>A-RHR 热交冷却水出口弁</td><td>R-2F-09N</td></tr> <tr><td>B-RHR 热交冷却水出口弁</td><td>R-2F-10N</td></tr> <tr><td>A-原子炉補機冷却水ボンプ</td><td>R-1F-14N</td></tr> <tr><td>B-原子炉補機冷却水ボンプ</td><td>R-1F-15N</td></tr> <tr><td>C-原子炉補機冷却水ボンプ</td><td>R-1F-14N</td></tr> <tr><td>D-原子炉補機冷却水ボンプ</td><td>R-1F-15N</td></tr> <tr><td>A-RSW ボンプ出口弁</td><td>Y-24BN</td></tr> <tr><td>B-RSW ボンプ出口弁</td><td>Y-24AN</td></tr> <tr><td>C-RSW ボンプ出口弁</td><td>Y-24BN</td></tr> <tr><td>D-RSW ボンプ出口弁</td><td>Y-24AN</td></tr> <tr><td>A-RCW 热交海水出口弁</td><td>R-1F-14N</td></tr> <tr><td>B-RCW 热交海水出口弁</td><td>R-1F-15N</td></tr> <tr> <td rowspan="8">RSW</td><td rowspan="8">RSW</td><td>A-原子炉補機海水ボンプ</td><td>Y-24BN</td></tr> <tr><td>B-原子炉補機海水ボンプ</td><td>Y-24AN</td></tr> <tr><td>C-原子炉補機海水ボンプ</td><td>Y-24BN</td></tr> <tr><td>D-原子炉補機海水ボンプ</td><td>Y-24AN</td></tr> </tbody> </table>	フロント系／サポート系	系統	機器	設置区画*	フロント系	MS	A-主蒸気逃がし安全弁	PCV 内	B-主蒸気逃がし安全弁	PCV 内	C-主蒸気逃がし安全弁	PCV 内	D-主蒸気逃がし安全弁	PCV 内	E-主蒸気逃がし安全弁	PCV 内	F-主蒸気逃がし安全弁	PCV 内	G-主蒸気逃がし安全弁	PCV 内	H-主蒸気逃がし安全弁	PCV 内	J-主蒸気逃がし安全弁	PCV 内	K-主蒸気逃がし安全弁	PCV 内	L-主蒸気逃がし安全弁	PCV 内	M-主蒸気逃がし安全弁	PCV 内	A1-DG 冷却水出口弁	R-B2F-04N	B1-DG 冷却水出口弁	R-B2F-06N	RCW	RCW	A2-DG 冷却水出口弁	R-B2F-04N	B2-DG 冷却水出口弁	R-B2F-06N	A-RHR 热交冷却水出口弁	R-2F-09N	B-RHR 热交冷却水出口弁	R-2F-10N	A-原子炉補機冷却水ボンプ	R-1F-14N	B-原子炉補機冷却水ボンプ	R-1F-15N	C-原子炉補機冷却水ボンプ	R-1F-14N	D-原子炉補機冷却水ボンプ	R-1F-15N	A-RSW ボンプ出口弁	Y-24BN	B-RSW ボンプ出口弁	Y-24AN	C-RSW ボンプ出口弁	Y-24BN	D-RSW ボンプ出口弁	Y-24AN	A-RCW 热交海水出口弁	R-1F-14N	B-RCW 热交海水出口弁	R-1F-15N	RSW	RSW	A-原子炉補機海水ボンプ	Y-24BN	B-原子炉補機海水ボンプ	Y-24AN	C-原子炉補機海水ボンプ	Y-24BN	D-原子炉補機海水ボンプ	Y-24AN	
フロント系／サポート系	系統	機器	設置区画*																																																																										
フロント系	MS	A-主蒸気逃がし安全弁	PCV 内																																																																										
		B-主蒸気逃がし安全弁	PCV 内																																																																										
		C-主蒸気逃がし安全弁	PCV 内																																																																										
		D-主蒸気逃がし安全弁	PCV 内																																																																										
		E-主蒸気逃がし安全弁	PCV 内																																																																										
		F-主蒸気逃がし安全弁	PCV 内																																																																										
		G-主蒸気逃がし安全弁	PCV 内																																																																										
		H-主蒸気逃がし安全弁	PCV 内																																																																										
		J-主蒸気逃がし安全弁	PCV 内																																																																										
		K-主蒸気逃がし安全弁	PCV 内																																																																										
		L-主蒸気逃がし安全弁	PCV 内																																																																										
		M-主蒸気逃がし安全弁	PCV 内																																																																										
		A1-DG 冷却水出口弁	R-B2F-04N																																																																										
		B1-DG 冷却水出口弁	R-B2F-06N																																																																										
RCW	RCW	A2-DG 冷却水出口弁	R-B2F-04N																																																																										
		B2-DG 冷却水出口弁	R-B2F-06N																																																																										
		A-RHR 热交冷却水出口弁	R-2F-09N																																																																										
		B-RHR 热交冷却水出口弁	R-2F-10N																																																																										
		A-原子炉補機冷却水ボンプ	R-1F-14N																																																																										
		B-原子炉補機冷却水ボンプ	R-1F-15N																																																																										
		C-原子炉補機冷却水ボンプ	R-1F-14N																																																																										
		D-原子炉補機冷却水ボンプ	R-1F-15N																																																																										
		A-RSW ボンプ出口弁	Y-24BN																																																																										
		B-RSW ボンプ出口弁	Y-24AN																																																																										
		C-RSW ボンプ出口弁	Y-24BN																																																																										
		D-RSW ボンプ出口弁	Y-24AN																																																																										
		A-RCW 热交海水出口弁	R-1F-14N																																																																										
		B-RCW 热交海水出口弁	R-1F-15N																																																																										
RSW	RSW	A-原子炉補機海水ボンプ	Y-24BN																																																																										
		B-原子炉補機海水ボンプ	Y-24AN																																																																										
		C-原子炉補機海水ボンプ	Y-24BN																																																																										
		D-原子炉補機海水ボンプ	Y-24AN																																																																										

* 別添1本文「4. 溢水防護区画及び溢水経路の設定」記載の区画番号

柏崎刈羽原子力発電所 6／7号炉 (2017.12.20版)	東海第二発電所 (2018.9.18版)	島根原子力発電所 2号炉	備考																																																																										
		<p style="text-align: center;">表 4-2 残留熱除去系等フロント系及びサポート系機器 (3/4)</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>フロント系／サポート系</th><th>系統</th><th>機器</th><th>設置区画*</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="4" style="vertical-align: middle; text-align: center;">HVR</td><td>LPCS ホンブ室冷却機</td><td>R-B1F-13N</td></tr> <tr> <td>A-RHR ホンブ室冷却機</td><td>R-B1F-07N</td></tr> <tr> <td>B-RHR ホンブ室冷却機</td><td>R-B1F-01N R-B1F-08N</td></tr> <tr> <td>C-RHR ホンブ室冷却機</td><td>R-B2F-03N</td></tr> <tr> <td rowspan="12" style="vertical-align: middle; text-align: center;">HVRO</td><td>A-RCW ホンブ熱交換器室冷却機</td><td>R-1F-14N</td></tr> <tr> <td>B-RCW ホンブ熱交換器室冷却機</td><td>R-2F-21N</td></tr> <tr> <td>A-非常用 DG 室送風機</td><td>R-2F-06N</td></tr> <tr> <td>B-非常用 DG 室送風機</td><td>R-2F-07N</td></tr> <tr> <td>A1-非常用電気室送風機</td><td>R-3F-02N</td></tr> <tr> <td>A2-非常用電気室送風機</td><td>R-3F-02N</td></tr> <tr> <td>A1-非常用電気室排風機</td><td>R-3F-02N</td></tr> <tr> <td>A2-非常用電気室排風機</td><td>R-3F-02N</td></tr> <tr> <td>B1-非常用電気室送風機</td><td>R-3F-03N</td></tr> <tr> <td>B2-非常用電気室送風機</td><td>R-3F-03N</td></tr> <tr> <td>B1-非常用電気室排風機</td><td>R-3F-03N</td></tr> <tr> <td>B2-非常用電気室排風機</td><td>R-3F-03N</td></tr> <tr> <td rowspan="2" style="vertical-align: middle; text-align: center;">サポート系</td><td>A-非常用テレセール機関</td><td>R-B2F-04N</td></tr> <tr> <td>B-非常用テレセール機関</td><td>R-B2F-06N</td></tr> <tr> <td rowspan="12" style="vertical-align: middle; text-align: center;">DEG</td><td>2C-動力変圧器</td><td>R-2F-04N</td></tr> <tr> <td>2D-動力変圧器</td><td>R-2F-05N</td></tr> <tr> <td>A-計装分電盤</td><td>RW-1F-10N</td></tr> <tr> <td>B-計装分電盤</td><td>RW-MB1F-05N</td></tr> <tr> <td>A-計装用無停電交流電源装置</td><td>RW-1F-10N</td></tr> <tr> <td>B-計装用無停電交流電源装置</td><td>RW-MB1F-05N</td></tr> <tr> <td>A-115V系直流盤</td><td>RW-1F-10N</td></tr> <tr> <td>B-115V系直流盤</td><td>RW-MB1F-05N</td></tr> <tr> <td>A-115V系蓄電池</td><td>RW-1F-11N</td></tr> <tr> <td>B-115V系蓄電池</td><td>RW-MB1F-08N</td></tr> <tr> <td>A-中央分電盤</td><td>RW-1F-05N RW-1F-07N</td></tr> <tr> <td>B-中央分電盤</td><td>RW-1F-05N RW-1F-07N</td></tr> <tr> <td>2A-DG-C/C</td><td>R-B2F-05N</td></tr> <tr> <td colspan="4" style="text-align: center;">※ 別添1本文「4. 溢水防護区画及び溢水経路の設定」記載の区画番号</td></tr> </tbody> </table>	フロント系／サポート系	系統	機器	設置区画*	HVR	LPCS ホンブ室冷却機	R-B1F-13N	A-RHR ホンブ室冷却機	R-B1F-07N	B-RHR ホンブ室冷却機	R-B1F-01N R-B1F-08N	C-RHR ホンブ室冷却機	R-B2F-03N	HVRO	A-RCW ホンブ熱交換器室冷却機	R-1F-14N	B-RCW ホンブ熱交換器室冷却機	R-2F-21N	A-非常用 DG 室送風機	R-2F-06N	B-非常用 DG 室送風機	R-2F-07N	A1-非常用電気室送風機	R-3F-02N	A2-非常用電気室送風機	R-3F-02N	A1-非常用電気室排風機	R-3F-02N	A2-非常用電気室排風機	R-3F-02N	B1-非常用電気室送風機	R-3F-03N	B2-非常用電気室送風機	R-3F-03N	B1-非常用電気室排風機	R-3F-03N	B2-非常用電気室排風機	R-3F-03N	サポート系	A-非常用テレセール機関	R-B2F-04N	B-非常用テレセール機関	R-B2F-06N	DEG	2C-動力変圧器	R-2F-04N	2D-動力変圧器	R-2F-05N	A-計装分電盤	RW-1F-10N	B-計装分電盤	RW-MB1F-05N	A-計装用無停電交流電源装置	RW-1F-10N	B-計装用無停電交流電源装置	RW-MB1F-05N	A-115V系直流盤	RW-1F-10N	B-115V系直流盤	RW-MB1F-05N	A-115V系蓄電池	RW-1F-11N	B-115V系蓄電池	RW-MB1F-08N	A-中央分電盤	RW-1F-05N RW-1F-07N	B-中央分電盤	RW-1F-05N RW-1F-07N	2A-DG-C/C	R-B2F-05N	※ 別添1本文「4. 溢水防護区画及び溢水経路の設定」記載の区画番号				
フロント系／サポート系	系統	機器	設置区画*																																																																										
HVR	LPCS ホンブ室冷却機	R-B1F-13N																																																																											
	A-RHR ホンブ室冷却機	R-B1F-07N																																																																											
	B-RHR ホンブ室冷却機	R-B1F-01N R-B1F-08N																																																																											
	C-RHR ホンブ室冷却機	R-B2F-03N																																																																											
HVRO	A-RCW ホンブ熱交換器室冷却機	R-1F-14N																																																																											
	B-RCW ホンブ熱交換器室冷却機	R-2F-21N																																																																											
	A-非常用 DG 室送風機	R-2F-06N																																																																											
	B-非常用 DG 室送風機	R-2F-07N																																																																											
	A1-非常用電気室送風機	R-3F-02N																																																																											
	A2-非常用電気室送風機	R-3F-02N																																																																											
	A1-非常用電気室排風機	R-3F-02N																																																																											
	A2-非常用電気室排風機	R-3F-02N																																																																											
	B1-非常用電気室送風機	R-3F-03N																																																																											
	B2-非常用電気室送風機	R-3F-03N																																																																											
	B1-非常用電気室排風機	R-3F-03N																																																																											
	B2-非常用電気室排風機	R-3F-03N																																																																											
サポート系	A-非常用テレセール機関	R-B2F-04N																																																																											
	B-非常用テレセール機関	R-B2F-06N																																																																											
DEG	2C-動力変圧器	R-2F-04N																																																																											
	2D-動力変圧器	R-2F-05N																																																																											
	A-計装分電盤	RW-1F-10N																																																																											
	B-計装分電盤	RW-MB1F-05N																																																																											
	A-計装用無停電交流電源装置	RW-1F-10N																																																																											
	B-計装用無停電交流電源装置	RW-MB1F-05N																																																																											
	A-115V系直流盤	RW-1F-10N																																																																											
	B-115V系直流盤	RW-MB1F-05N																																																																											
	A-115V系蓄電池	RW-1F-11N																																																																											
	B-115V系蓄電池	RW-MB1F-08N																																																																											
	A-中央分電盤	RW-1F-05N RW-1F-07N																																																																											
	B-中央分電盤	RW-1F-05N RW-1F-07N																																																																											
2A-DG-C/C	R-B2F-05N																																																																												
※ 別添1本文「4. 溢水防護区画及び溢水経路の設定」記載の区画番号																																																																													

柏崎刈羽原子力発電所 6／7号炉 (2017.12.20版)	東海第二発電所 (2018.9.18版)	島根原子力発電所 2号炉	備考																																														
		<p style="text-align: center;"><u>表 4-2 残留熱除去系等フロント系及びサポート系機器 (4/4)</u></p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>フロント系／サポート系</th><th>系統</th><th>機器</th><th>設置区画*</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="18">サポート系</td><td rowspan="18">電源系</td><td>2A-計装-C/C</td><td>RW-1F-10N</td></tr> <tr><td>2B-DG-C/C</td><td>R-B2F-08N</td></tr> <tr><td>2B-計装-C/C</td><td>RW-MB1F-05N</td></tr> <tr><td>2C1-R/B-C/C</td><td>R-2F-04N</td></tr> <tr><td>2C2-R/B-C/C</td><td>R-M2F-01N</td></tr> <tr><td>2C3-R/B-C/C</td><td>R-M2F-01N</td></tr> <tr><td>非常用ロードセクタ盤(2C-L/C)</td><td>R-2F-04N</td></tr> <tr><td>非常用メタカラ盤(2C-M/C)</td><td>R-2F-04N</td></tr> <tr><td>2D1-R/B-C/C</td><td>R-B1F-17-1N</td></tr> <tr><td>2D2-R/B-C/C</td><td>R-2F-05N</td></tr> <tr><td>2D3-R/B-C/C</td><td>R-2F-05N</td></tr> <tr><td>非常用ロードセクタ盤(2D-L/C)</td><td>R-2F-05N</td></tr> <tr><td>非常用メタカラ盤(2D-M/C)</td><td>R-2F-05N</td></tr> <tr><td colspan="2" style="height: 40px;"></td></tr> <tr><td>A-RHR・LPCS 繼電器盤</td><td>RW-1F-05N RW-1F-07N</td></tr> <tr><td>B・C-RHR 繼電器盤</td><td>RW-1F-05N RW-1F-07N</td></tr> <tr><td>A-自動減圧継電器盤</td><td>RW-1F-05N RW-1F-07N</td></tr> <tr><td>B-自動減圧継電器盤</td><td>RW-1F-05N RW-1F-07N</td></tr> <tr><td>A-ディーゼル発電機制御盤</td><td>R-B2F-05N</td></tr> <tr><td>B-ディーゼル発電機制御盤</td><td>R-B2F-08N</td></tr> </tbody> </table>	フロント系／サポート系	系統	機器	設置区画*	サポート系	電源系	2A-計装-C/C	RW-1F-10N	2B-DG-C/C	R-B2F-08N	2B-計装-C/C	RW-MB1F-05N	2C1-R/B-C/C	R-2F-04N	2C2-R/B-C/C	R-M2F-01N	2C3-R/B-C/C	R-M2F-01N	非常用ロードセクタ盤(2C-L/C)	R-2F-04N	非常用メタカラ盤(2C-M/C)	R-2F-04N	2D1-R/B-C/C	R-B1F-17-1N	2D2-R/B-C/C	R-2F-05N	2D3-R/B-C/C	R-2F-05N	非常用ロードセクタ盤(2D-L/C)	R-2F-05N	非常用メタカラ盤(2D-M/C)	R-2F-05N			A-RHR・LPCS 繼電器盤	RW-1F-05N RW-1F-07N	B・C-RHR 繼電器盤	RW-1F-05N RW-1F-07N	A-自動減圧継電器盤	RW-1F-05N RW-1F-07N	B-自動減圧継電器盤	RW-1F-05N RW-1F-07N	A-ディーゼル発電機制御盤	R-B2F-05N	B-ディーゼル発電機制御盤	R-B2F-08N	
フロント系／サポート系	系統	機器	設置区画*																																														
サポート系	電源系	2A-計装-C/C	RW-1F-10N																																														
		2B-DG-C/C	R-B2F-08N																																														
		2B-計装-C/C	RW-MB1F-05N																																														
		2C1-R/B-C/C	R-2F-04N																																														
		2C2-R/B-C/C	R-M2F-01N																																														
		2C3-R/B-C/C	R-M2F-01N																																														
		非常用ロードセクタ盤(2C-L/C)	R-2F-04N																																														
		非常用メタカラ盤(2C-M/C)	R-2F-04N																																														
		2D1-R/B-C/C	R-B1F-17-1N																																														
		2D2-R/B-C/C	R-2F-05N																																														
		2D3-R/B-C/C	R-2F-05N																																														
		非常用ロードセクタ盤(2D-L/C)	R-2F-05N																																														
		非常用メタカラ盤(2D-M/C)	R-2F-05N																																														
		A-RHR・LPCS 繼電器盤	RW-1F-05N RW-1F-07N																																														
		B・C-RHR 繼電器盤	RW-1F-05N RW-1F-07N																																														
		A-自動減圧継電器盤	RW-1F-05N RW-1F-07N																																														
		B-自動減圧継電器盤	RW-1F-05N RW-1F-07N																																														
A-ディーゼル発電機制御盤	R-B2F-05N																																																
B-ディーゼル発電機制御盤	R-B2F-08N																																																

※ 別添1本文「4. 溢水防護区画及び溢水経路の設定」記載の区画番号

表 4-3 「運転時の異常な過渡変化」又は「設計基準事故」発生の可能性がある機器と残留熱除去系等関連機器の関係（1／11）

原子炉に有意な影響を与える主要な要因 (WRI)	要因に対応する故障 発生の可能性がある事象	要因に対応する設備 発生の原因となる事象	図面 R-IF-02N	残留熱除去系等関連機器 (PCV, PS)	設置位置 RBB, 水入口側隔壁弁 A-H主蒸気逃がし安全弁 J-W主蒸気逃がし安全弁	残留熱除去系等の 同時に機能喪失 ^{※2}	備考
速度制御器増加要求 信号異常発生	原子炉冷却材流量監測 微系の誤動作	A-再循環ポンプ MGセクタ B-再循環ポンプ MGセクタ	-	-	○	-	
再循環ポンプ速度の増 加	B-原子炉冷却材流量監測 ポンプ	(PCV, PS)	RBB, 水入口側隔壁弁 A-H主蒸気逃がし安全弁 J-W主蒸気逃がし安全弁	(PCV, PS)	○	※3	
主制御器増加要求信号 異常発生	原子炉冷却材流量監測 微系の誤動作	A-再循環ポンプ MGセクタ B-再循環ポンプ MGセクタ	R-IF-02N (PCV, PS)	-	○	-	
給水温度の低下	抽気逃出手の誤動作 給水加熱装置 給水加熱器ドレンライン(水位調節弁開 り)	抽気逃出手 給水加熱器ドレンライン(水位調節弁開 り)	T/B	-	○	※3	
炉心内の反応 度又は出力合 成の異常な変 化	原子炉給水制御系増 信号異常発生	給水制御系の放障 リーン制御系や給水泵ポンプ	T/B	-	○	-	
給水流量の増加	予備給水泵ポンプの 起動	電動機動原子炉給水ポンプ 給水流路隔壁弁後弁 起動用水流路隔壁弁後弁 電動機動原子炉給水ポンプ入口弁 給水流路隔壁弁 起動用水流路隔壁弁 復水界止門ポンプ 復水界止門ポンプ出口弁 復水泵ポンプ 復水泵ポンプ入口弁			○	-	

※1 滲水の流下経路を含む配管路

※2 ○：機能喪失、×：機能喪失有
※3 PCV 内で発生する溢水としてはLOCAが考えられるが、溢水を起因としたLOCAは想定されないため、原子炉冷却材流量監制制御系の誤動作は発生しない。

表 4-3 「運転時の異常な過度変化」又は「設計基準事故」発生の可能性がある機器と残留熱除去系等関連機器の関係(3/11)

※1 溢水の流下路を含め遮離認
※2 ○：機能喪失無、
×：機能喪失有
※3 未申請未登録
※4 未申請未登録

※4 PCV 内で発生する溢水としては LOCA が考えられるが、溢水を起因とした LOCA は想定されないため、原子炉冷却材系の停止ループや回路系統、ハーモニカ等の原因によるもの。しかし、予算工事の起因として LOCA が想定される。

※55 釜水影響評価の結果、残留熱除去系等開進機器は機能喪失しない

卷之三

備考

表 4-3 「運転時の異常な過渡変化」又は「設計基準事故」発生の可能性がある機器と残留熱除去系等関連機器の関係(4/11)

原因に対する主要な要因 (BR)	発生の可能性がある事象 給水制御系の故障 信号異常	要因に対する主要な要因 原子炉給水制御系増 自由空間体積の減少 原子炉給水ポンプの 誤起動	発生の可能性がある事象 給水制御系の故障 信号異常	要因に対する主要な要因 原子炉給水ポンプの 自由空間体積の減少 原子炉給水ポンプの 誤起動	発生の可能性がある事象 給水加熱喪失 信号異常	要因に対する主要な要因 原子炉給水ポンプの 信号異常
炉心内の圧 縮率又は出 力分布の異 常な変化	タービン駆動原子炉給水ポンプ	T/B	残留熱除去系等関連機器	計画区画 ^{※1}	—	○
	電動駆動原子炉給水ポンプ		電動駆動原子炉給水ポンプ		—	—
	給水流量調節弁後弁		給水流量調節弁後弁		—	—
	起動用給水流量調節弁後弁		起動用給水流量調節弁後弁		—	—
	電動駆動原子炉給水ポンプ入口弁		電動駆動原子炉給水ポンプ入口弁		—	—
	給水流量調節弁		給水流量調節弁		—	—
	起動用給水流量調節弁		起動用給水流量調節弁		—	—
	復水半压 ^{※2} ア		復水半压 ^{※2} ア		—	—
	復水半压 ^{※2} ア出口弁		復水半压 ^{※2} ア出口弁		—	—
	復水半压 ^{※2} ア入口弁		復水半压 ^{※2} ア入口弁		—	—
	復水ポンプ		復水ポンプ		—	—
	復水ポンプ入口弁		復水ポンプ入口弁		—	—
	抽気逆止弁		抽気逆止弁		—	—
	給水加熱器		給水加熱器		—	—
	給水加熱器ドレン ^{※2} （水位調節弁付 り）		給水加熱器ドレン ^{※2} （水位調節弁付 り）		—	—
	タービン駆動原子炉給水ポンプ	T/B	タービン駆動原子炉給水ポンプ	T/B	—	—

※1 滲水の下流下路を含む配管施設

※2 ○：機能喪失、×：機能喪失有

表 4-3 「運転時の異常な過渡変化」又は「設計基準事故」発生の可能性がある機器と残留熱除去系等関連機器の関係（5／11）

原子炉に有意な影響を与える主要な要因 (WRI)	要因に対する主要な要因 発生の可能性がある事象	事象発生の要因となり得る設備	図面	残留熱除去系等関連機器	設置区画 ^{※1}	廃留熱除去系等の 同時機能喪失 ^{※2}	備考
給水流量の増加	予備給水ポンプの 起動	給水制御系の故障					
炉心内の熱 発生又は熱 除去の異常 な変化	逃がし弁開指合誤発 生	主蒸気逃がし安全弁 (PCV 内) A~H=主蒸気逃がし安全弁 J~M=主蒸気逃がし安全弁					※3
手の開放	蒸気加減弁開信号 発生	原子炉圧力制御系の 故障	T/B H/C	蒸気加減弁 圧力制御装置（タービン制御系）	—	—	—
	圧力制御装置最大出 力信号誤発生	原子炉圧力制御系の 故障	T/B H/C	蒸気加減弁 圧力制御装置（タービン制御系）	—	—	—
	タービン・バイパス 弁開閉操作	原子炉圧力制御系の 故障	T/B H/C	蒸気加減弁 圧力制御装置（タービン制御系）	—	—	—

※1 滯水の底下路を含む配管路

※2 ○：機能喪失、×：機能失効

※3 PCV 内で発生する滯水としてはLOCAが考えられるが、滯水を起因としたLOCAは想定されないため、逃がし弁開放は発生しない。

表 4-3 「運転時の異常な過渡変化」又は「設計基準事故」発生の可能性がある機器と残留熱除去系等関連機器の関係(6/11)

原子炉に有意な影響を与える主要な要因 (WRI)	要因に対する主要な要因 発生の可能性がある事象	事象発生の要因となり得る設備	区画	残留熱除去系等関連機器	設置区画 ^{※1}	廃留熱除去系等の 瞬時機能喪失 ^{※2}	備考
	高圧がんがいレバ'シ'	R-E2F-10N	LPS S'ア' 人口弁 低圧がんがいレバ'シ'	R-E2F-09N	○	※3	
		LPS 注水弁	R-HF-32N				
		B-RBB 人口弁	R-H-10N				
		B-RBB 熱交水室入口弁					
		B-RBB 熱交水室人口弁	R-H-07-2N	○		※3	
		A-RBB 注水弁					
		A-RBB 人口弁					
		LPS S'ア' 人口弁	R-E2F-31N				
		A-RBB 人口弁					
		B-RBB 人口外側隔壁弁					
		A-RBB 人口外側隔壁弁					
		A-RBB トドゲ水入口弁	R-E2F-02N				
		A-残留熱除去系ガ'バ'ン					
		A-RBB 人口弁					
		C-RBB トドゲ水入口弁	R-E2F-01N	○		※3	
		C-残留熱除去系ガ'バ'ン					
		C-RBB 人口弁	R-E2F-03N				
		LPS S'ア' 人口弁					
		低圧がんがいレバ'シ'	R-E2F-09N				

※1 滞水の流下経路を含め配管施設

※2 ○：機能喪失無、×：機能喪失有

※3 本過渡事象は、スクランしない事象である。加えて事象発生の起因となり得る設備が滯水の影響を受けても誤起動は起ららない。

表 4-3 「運転時の異常な過渡変化」又は「設計基準事故」発生の可能性がある機器と残留熱除去系等関連機器の関係(7/11)

原因物に有意な影響をもたらす主要な要因(DRI)	要因に對応する故障	発生の可能性がある事象	事象発生の要因となり得る設備	区域	残留熱除去系等関連機器	設置位置 ^{※1}	残留熱除去系等関連機器の同時機能喪失 ^{※2}	備考
再循環ループの誤起動	再循環ポンプの誤起動	原子炉冷却材系の停止ループの誤起動	A-再循環ポンプ MG エリト B-再循環ポンプ MG エリト A-原子炉再循環ポンプア'ブ B-原子炉再循環ポンプア'ブ 入口弁 B-原子炉再循環ポンプア'ブ 入口弁	R-II-02N (PCV 内)	RRK 油水入口内側隔離弁 A-H-主蒸気逃がし安全弁 J-M-主蒸気逃がし安全弁	- -	○ ○	-
再循環ポンプのトリップ	駆動電源喪失	原子炉冷却材流量の喪失	A-再循環ポンプ MG エリト B-再循環ポンプ MG エリト A-原子炉再循環ポンプア'ブ B-原子炉再循環ポンプア'ブ 出口弁	R-II-02N (PCV 内)	RRK 油水入口内側隔離弁 A-H-主蒸気逃がし安全弁 J-M-主蒸気逃がし安全弁	- -	○ ○	-
炉心内の熱発生又は熱除去の異常な変化	再循環ポンプのトリップ	再循環ポンプア'トリッ ブ音警報発生	A-原子炉再循環ポンプ B-原子炉再循環ポンプ A-原子炉再循環ポンプア'ブ B-原子炉再循環ポンプア'ブ 入口弁 A-原子炉再循環ポンプア'ブ 出口弁 B-原子炉再循環ポンプア'ブ 出口弁	R-II-02N (PCV 内)	RRK 油水入口内側隔離弁 A-H-主蒸気逃がし安全弁 J-M-主蒸気逃がし安全弁	- -	○ ○	※3
再循環ポンプ速度の増加	速度制御器増加要求 信号誤発生	原子炉冷却材流量制御 系の誤動作	A-再循環ポンプ MG エリト B-再循環ポンプ MG エリト B-原子炉再循環ポンプア'ブ B-原子炉再循環ポンプア'ブ	R-II-02N (PCV 内)	RRK 油水入口内側隔離弁 A-H-主蒸気逃がし安全弁 J-M-主蒸気逃がし安全弁	- -	○ ○	※3

※1 溢水の流下経路を含め配管確認

※2 ○：機能喪失、×：機能喪失有

※3 PCV 内で発生する溢水としては LOCA が考えられるが、溢水を起因とした LOCA は想定されないため、原子炉冷却材系の停止ループの誤起動及び原子炉冷却材流量の喪失は発生しない。

表 4-3 「運転時の異常な過渡変化」又は「設計基準事故」発生の可能性がある機器と残留熱除去系等開連機器の関係(8/11)

原子炉に有意な影響を与える主要な要因 (IWR)	要因に対する故障 発生の可能性がある事象	要因発生の要因となる故障	原因	残留熱除去系等開連機器	設置区画 ^{※1}	残熱除去系等の間 時短前駆 ^{※2}	備考
炉心内の熱 発生又は熱 再循環ポンプ速度の異常 除去の異常 変化	主制御器操作要求信 号誤発生	原子炉冷却材流量制 御系の運動性 A-原子炉冷却材流量 B-原子炉冷却材流量 C-主蒸気逃がし ^{※3}	R-IF-02N (PCV 内)	BHR 油水入口内側隔離弁 A-H-主蒸気逃がし安全弁 J-主蒸気逃がし安全弁	(PCV 内)	○	-
	蒸気加減弁閉止	負荷の喪失 蒸気加減弁 EHC	T/B	-	-	○	※3
	負荷の喪失 給水流量のリリップ 主蒸気止め弁閉止	主蒸気内側隔離弁 主蒸気止め弁	T/B	-	-	○	-
原子炉冷却 材止水又は 弁の閉止 材保有量の 異常な変化	主蒸気隔離弁の開閉 誤発生	主蒸気外側隔離弁 R-IF-09N R-IF-26N	(PCV 内)	BHR 油水入口内側隔離弁 A-H-主蒸気逃がし安全弁 B-HR 注水弁 A-HR 热交換器弁 LFCV キヤック リードブリッジ弁 A-BHR 油水入り弁 B-AHR メンブレン弁 BHR 油水入口外側隔離弁 R-B2H-31N	(PCV 内)	○	※3
	自由空間体積の減少	原子炉給水制御系増 信号発生	給水制御系の故障 ターボ制動原子炉給水ボンプ	T/B	-	○	-

※1 滯水の低下率を含む配管確認

※2 ○：機能喪失無、×：機能喪失有

※3 PCV 内で発生する溢水としてはLOCAが考えられるが、溢水を起因としたLOCAは想定されない、原子炉冷却材流量制御系の動作及び主蒸気隔離弁の閉閉は発生しない

※4 滞水影響評価の結果、残留熱除去系等開連機器は機能喪失しない

表 4-3 「運転時の異常な過渡変化」又は「設計基準事故」発生の可能性がある機器と残留熱除去系等関連機器の関係（9/11）

要因 要因 (WRI)	要因に応応する主要な 要因 (WRI)	発生の可能性が ある事象	事象発生の要因となり得る設備	区间	残留熱除去系等開連機器	設備区画 ¹	残留熱除去系等の同 時機能喪失 ²	備考
原子炉内に意匠影響を与える主要な 要因 (WRI)			電動駆動原子炉給水 ³ 弁 給水流流量調節弁後弁 起動給水流流量調節弁後弁 給水流流量調節弁 給水流流量調節弁 復水用 ³ 弁 復水用 ³ 弁出口弁 復水用 ³ 弁入口弁 復水用 ³ 弁出口弁 復水用 ³ 弁入口弁					
自由空間体積の減少	子偏給復水ポンプの 誤起動	給水制御系の故障	電動駆動原子炉給水 ³ 弁 給水流流量調節弁後弁 起動給水流流量調節弁後弁 給水流流量調節弁 給水流流量調節弁 復水用 ³ 弁 復水用 ³ 弁出口弁 復水用 ³ 弁入口弁 復水用 ³ 弁出口弁 復水用 ³ 弁入口弁	T/B	—	—	○	—
原子炉内 堆材圧力 又は原子 炉冷却材 保有量の 異常な変 化	原子炉内 堆材圧力 又は原子 炉冷却材 保有量の 異常な変 化	逃がし弁開指合誤差 発生	主蒸気逃がし安全弁 RHR 事前入口内側隔離弁 A-H-主蒸気逃がし安全弁 J-M-主蒸気逃がし安全弁	(PCV 内)	(PCV 内)	○	※3	
弁の開放		蒸気加減弁 原子炉圧力制御系の 故障 発生	蒸気加減弁 圧力制御装置 (タービン制御系 EHC)	T/B	—	—	○	—
		原子炉圧力制御系の 故障 発生	蒸気加減弁 圧力制御装置 (タービン制御系 EHC)	T/B	—	—	○	—
		タービン・バイパス 弁の漏開放	蒸気加減弁 圧力制御装置 (タービン制御系 EHC)	T/B	—	—	○	—

※1 滯水の流下路を含む配管施設

※2 ○：機能喪失無、×：機能喪失有

※3 PCV 内で発生する滯水としては LOCA が考えられるが、滯水を起因とした LOCA は想定されないため、逃がし弁開放は発生しない。

表4-3 「運転時の異常な過渡変化」又は「設計基準事故」発生の可能性がある機器と残留熱除去系等関連機器の関係(10/11)

原子炉に有る主要な要因(BMR)	要因に付応する主要な原因の可能性がある事象	事象発生要因となり得る設備	区域	残留熱除去系等開閉機器	設置位置※1	残留熱除去系等の同時機能喪失 ^{※2}	備考
原子炉給水ポンプのトリップ	給水流路の全喪失	タービン駆動原子炉給水ポンプ タービン駆動原子炉給水ポンプ タービン駆動原子炉給水ポンプ	T/B	—	—	○	—
L8信号誤動作	給水流量の全喪失 + タービントリップ	給水流路の全喪失 + タービン駆動原子炉給水ポンプ	T/B	—	—	○	—
原子炉給水制御系統誠信表示装置発生	給水制御系の故障 (流量減少)	給水流路の全喪失 + タービン駆動原子炉給水ポンプ	T/B	—	—	○	—
給水流路の低下	海水圧止ア出口弁	海水圧止ア出口弁	—	—	—	○	—
原子炉給水ポンプのトリップ (駆動電源喪失)	給水流量の全喪失	海水圧止ア入口弁 海水ポンプ 海水ポンプ 海水ポンプ	T/B	—	—	○	—
原子炉給水制御系増信号発生	給水制御系の故障	タービン駆動原子炉給水ポンプ 電動駆動原子炉給水ポンプ 給水流量調節弁後弁 起動給水流量調節弁後弁 電動駆動原子炉給水ポンプ 給水流量調節弁 起動給水流量調節弁	T/B	—	—	○	—
給水流量の増加	予備給水ポンプの起動	給水制御系の故障 海水圧止ア出口弁 海水圧止ア入口弁 海水ポンプ 海水ポンプ 海水ポンプ	T/B	—	—	○	—

※1 溢水の流下経路を示す配管確認

※2 ○：機能喪失無、×：機能喪失有


表4-3 「運転時の異常な過渡変化」又は「設計基準事故」発生の可能性がある機器と残留熱除去系等関連機器の関係(11/11)


要因 原因に有する影響(IRR)	要因に対応する故障	発生の可能性がある事象	事象発生の要因となり得る設備	区画	残留熱除去系等関連機器	設置区域 ^{※1}	装置熱除去等の間 接機器喪失 ^{※2}	備考
			高压炉心水 ^{※3}	R-E2F-10N	LPCS ^{※4} 入口弁 低圧炉心水 ^{※4}	R-E2F-09N	○	※3
HPCS の起動	HPCS の起動	HPCS 注水弁		R-E2F-32N	LPCS 注水弁			
原子炉冷却 柱圧力又は ECCS 等の起動	原子炉冷却 柱圧力又は ECCS 等の起動			R-E2F-33N	B-RHR ^{※5} みすみ B-RHR ^{※5} 熱交水室入口弁 A-RHR ^{※5} 注水弁 A-RHR ^{※5} みすみ	R-E2F-10N R-E2F-07-2N R-E2F-31N	○	※3
RCIC の起動	RCIC の起動	RCIC ^{※6} 蒸気入口弁 RCIC ^{※6} 蒸気加減弁 RCIC 注水弁	RCIC ^{※6} 蒸気入口弁 RCIC ^{※6} 蒸気加減弁 RCIC ^{※6} 入口弁 HELE ^{※7} みすみ	R-E2F-01N R-E2F-03N R-E2F-09N	A-RHR ^{※5} トーラス入口弁 A-熱交換器 ^{※8} トーラス入口弁 A-RHR ^{※5} 熱水入口弁 C-RHR ^{※5} トーラス入口弁 C-残留熱除去 ^{※9} トーラス入口弁 C-RHR ^{※5} 室冷却機 LPCS ^{※4} 入口弁	R-E2F-02N R-E2F-03N ○	※3	


※1 滞水の流れ下路路を含め配置確認


※2 ○：機能喪失無、×：機能喪失有


※3 本過渡事象は、スクランしない事象である。加えて事象発生の起因となり得る設備が滯水の影響を受けても誤起動は起らしない


柏崎刈羽原子力発電所 6／7号炉 (2017.12.20版)	東海第二発電所 (2018.9.18版)	島根原子力発電所 2号炉	備考
			図4-1 淹水防護区画の設定 (1/11)


柏崎刈羽原子力発電所 6／7号炉 (2017.12.20版)	東海第二発電所 (2018.9.18版)	島根原子力発電所 2号炉	備考
			図4-1 溢水防護区画の設定 (2/11)


柏崎刈羽原子力発電所 6／7号炉 (2017.12.20版)	東海第二発電所 (2018.9.18版)	島根原子力発電所 2号炉	備考
		 図 4-1 溢水防護区画の設定 (3/11)	


柏崎刈羽原子力発電所 6／7号炉 (2017.12.20版)	東海第二発電所 (2018.9.18版)	島根原子力発電所 2号炉	備考
		 図 4-1 溢水防護区画の設定 (4/11)	


柏崎刈羽原子力発電所 6／7号炉 (2017.12.20版)	東海第二発電所 (2018.9.18版)	島根原子力発電所 2号炉	備考
			図4-1 溢水防護区画の設定 (5/11)


柏崎刈羽原子力発電所 6／7号炉 (2017.12.20版)	東海第二発電所 (2018.9.18版)	島根原子力発電所 2号炉	備考
			図4-1 淹水防護区画の設定 (6/11)

柏崎刈羽原子力発電所 6／7号炉 (2017.12.20版)	東海第二発電所 (2018.9.18版)	島根原子力発電所 2号炉	備考
			図4-1 溢水防護区画の設定 (7/11)

柏崎刈羽原子力発電所 6／7号炉 (2017.12.20版)	東海第二発電所 (2018.9.18版)	島根原子力発電所 2号炉	備考
		 図 4-1 溢水防護区画の設定 (8/11)	

柏崎刈羽原子力発電所 6／7号炉 (2017.12.20版)	東海第二発電所 (2018.9.18版)	島根原子力発電所 2号炉	備考
			図4-1 溢水防護区画の設定 (9/11)

柏崎刈羽原子力発電所 6／7号炉 (2017.12.20版)	東海第二発電所 (2018.9.18版)	島根原子力発電所 2号炉	備考
			図4-1 溢水防護区画の設定 (10/11)

柏崎刈羽原子力発電所 6／7号炉 (2017.12.20版)	東海第二発電所 (2018.9.18版)	島根原子力発電所 2号炉	備考
			図 4-1 溢水防護区画の設定 (11/11)

柏崎刈羽原子力発電所 6／7号炉 (2017.12.20版)	東海第二発電所 (2018.9.18版)	島根原子力発電所 2号炉	備考																																																				
<p>原子炉建屋又はタービン建屋における内部溢水において、動作を期待できる緩和機能を補足第3.4-1表に示す。</p> <p><u>補足第3.4-1 表 内部溢水発生時に期待できる緩和系</u></p> <table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">緩和機能</th><th colspan="2">溢水発生建屋</th></tr> <tr> <th>原子炉建屋</th><th>タービン建屋</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>原子炉停止機能</td><td>原子炉保護系 (中性子束高等のスクラム機能は多重化され、かつ2区分機能維持できる設計)</td><td>原子炉保護系 (原子炉建屋側)</td></tr> <tr> <td>炉心冷却機能</td><td>ECCS*</td><td>ECCS*</td></tr> <tr> <td rowspan="3">その他機能</td><td>主蒸気隔離弁</td><td>主蒸気隔離弁</td></tr> <tr> <td>逃がし安全弁(安全弁機能)</td><td>逃がし安全弁(安全弁機能)</td></tr> <tr> <td>タービンバイパス弁</td><td>逃がし安全弁(逃がし弁機能)</td></tr> </tbody> </table> <p>※：本資料「柏崎刈羽原子力発電所6号及び7号炉 内部溢水の影響評価について」にて評価されている設備の機能喪失が発生することを前提としている。</p>	緩和機能	溢水発生建屋		原子炉建屋	タービン建屋	原子炉停止機能	原子炉保護系 (中性子束高等のスクラム機能は多重化され、かつ2区分機能維持できる設計)	原子炉保護系 (原子炉建屋側)	炉心冷却機能	ECCS*	ECCS*	その他機能	主蒸気隔離弁	主蒸気隔離弁	逃がし安全弁(安全弁機能)	逃がし安全弁(安全弁機能)	タービンバイパス弁	逃がし安全弁(逃がし弁機能)	<p>原子炉建屋又はタービン建屋における内部溢水において、動作を期待できる緩和機能を第9表に示す。</p> <p><u>第9表 内部溢水発生時に期待できる緩和系</u></p> <table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">緩和機能</th><th colspan="2">溢水発生建屋</th></tr> <tr> <th>原子炉建屋</th><th>タービン建屋</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>原子炉停止機能</td><td>原子炉保護系 (中性子束高等のスクラム機能は多重化され、かつ2区分機能維持できる設計)</td><td>原子炉保護系 (原子炉建屋側RPS)</td></tr> <tr> <td>炉心冷却機能</td><td>原子炉隔離時冷却系等*</td><td>原子炉隔離時冷却系等*</td></tr> <tr> <td rowspan="3">その他機能</td><td>主蒸気隔離弁</td><td>主蒸気隔離弁</td></tr> <tr> <td>逃がし安全弁(安全弁機能)</td><td>逃がし安全弁(安全弁機能)</td></tr> <tr> <td>—</td><td>逃がし安全弁(逃がし弁機能)</td></tr> <tr> <td>タービンバイパス弁</td><td>—</td></tr> </tbody> </table> <p>※：本資料「東海第二発電所 内部溢水の影響評価について」にて評価されている設備の機能喪失が発生することを前提としている。</p>	緩和機能	溢水発生建屋		原子炉建屋	タービン建屋	原子炉停止機能	原子炉保護系 (中性子束高等のスクラム機能は多重化され、かつ2区分機能維持できる設計)	原子炉保護系 (原子炉建屋側RPS)	炉心冷却機能	原子炉隔離時冷却系等*	原子炉隔離時冷却系等*	その他機能	主蒸気隔離弁	主蒸気隔離弁	逃がし安全弁(安全弁機能)	逃がし安全弁(安全弁機能)	—	逃がし安全弁(逃がし弁機能)	タービンバイパス弁	—	<p><u>4.2. 内部溢水発生時に期待できる緩和設備</u></p> <p>R/B又はT/Bにおける内部溢水において、動作を期待できる緩和機能を表4-4に示す。</p> <p><u>表4-4 内部溢水発生時に期待できる緩和系</u></p> <table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">緩和機能</th><th colspan="2">溢水発生建物</th></tr> <tr> <th>R/B</th><th>T/B</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>原子炉停止機能</td><td>原子炉保護系 (中性子束高等のスクラム機能は多重化され、かつ2区分機能維持できる設計としている。また、T/B側RPSは機能喪失しない)</td><td>原子炉保護系 (R/B側RPS)</td></tr> <tr> <td>炉心冷却機能</td><td>RCIC及びECCS (3区分に多重化されており、1区分溢水で機能喪失しても2区分は機能維持される) RHR等 (2区分に多重化されており、1区分溢水で機能喪失しても1区分は機能維持される)</td><td>RCIC及びECCS (3区分とも機能維持) RHR等 (2区分とも機能維持)</td></tr> <tr> <td>その他機能</td><td>主蒸気隔離弁 逃がし安全弁(安全弁機能) — タービン・バイパス弁</td><td>主蒸気隔離弁 逃がし安全弁(安全弁機能) 逃がし安全弁(逃がし弁機能) —</td></tr> </tbody> </table>	緩和機能	溢水発生建物		R/B	T/B	原子炉停止機能	原子炉保護系 (中性子束高等のスクラム機能は多重化され、かつ2区分機能維持できる設計としている。また、T/B側RPSは機能喪失しない)	原子炉保護系 (R/B側RPS)	炉心冷却機能	RCIC及びECCS (3区分に多重化されており、1区分溢水で機能喪失しても2区分は機能維持される) RHR等 (2区分に多重化されており、1区分溢水で機能喪失しても1区分は機能維持される)	RCIC及びECCS (3区分とも機能維持) RHR等 (2区分とも機能維持)	その他機能	主蒸気隔離弁 逃がし安全弁(安全弁機能) — タービン・バイパス弁	主蒸気隔離弁 逃がし安全弁(安全弁機能) 逃がし安全弁(逃がし弁機能) —	<p>・設備の相違及び考慮対象の相違</p> <p>【柏崎6/7、東海第二】 BWRとABWRの相違により、期待できる緩和系が異なる</p> <p>また、島根2号炉では低温停止まで考慮しているため、低温停止に係る系統についても記載している</p>
緩和機能		溢水発生建屋																																																					
	原子炉建屋	タービン建屋																																																					
原子炉停止機能	原子炉保護系 (中性子束高等のスクラム機能は多重化され、かつ2区分機能維持できる設計)	原子炉保護系 (原子炉建屋側)																																																					
炉心冷却機能	ECCS*	ECCS*																																																					
その他機能	主蒸気隔離弁	主蒸気隔離弁																																																					
	逃がし安全弁(安全弁機能)	逃がし安全弁(安全弁機能)																																																					
	タービンバイパス弁	逃がし安全弁(逃がし弁機能)																																																					
緩和機能	溢水発生建屋																																																						
	原子炉建屋	タービン建屋																																																					
原子炉停止機能	原子炉保護系 (中性子束高等のスクラム機能は多重化され、かつ2区分機能維持できる設計)	原子炉保護系 (原子炉建屋側RPS)																																																					
炉心冷却機能	原子炉隔離時冷却系等*	原子炉隔離時冷却系等*																																																					
その他機能	主蒸気隔離弁	主蒸気隔離弁																																																					
	逃がし安全弁(安全弁機能)	逃がし安全弁(安全弁機能)																																																					
	—	逃がし安全弁(逃がし弁機能)																																																					
タービンバイパス弁	—																																																						
緩和機能	溢水発生建物																																																						
	R/B	T/B																																																					
原子炉停止機能	原子炉保護系 (中性子束高等のスクラム機能は多重化され、かつ2区分機能維持できる設計としている。また、T/B側RPSは機能喪失しない)	原子炉保護系 (R/B側RPS)																																																					
炉心冷却機能	RCIC及びECCS (3区分に多重化されており、1区分溢水で機能喪失しても2区分は機能維持される) RHR等 (2区分に多重化されており、1区分溢水で機能喪失しても1区分は機能維持される)	RCIC及びECCS (3区分とも機能維持) RHR等 (2区分とも機能維持)																																																					
その他機能	主蒸気隔離弁 逃がし安全弁(安全弁機能) — タービン・バイパス弁	主蒸気隔離弁 逃がし安全弁(安全弁機能) 逃がし安全弁(逃がし弁機能) —																																																					
<p><u>3.5 解析における機能喪失の仮定</u></p> <p><u>3.5.1 内部溢水影響による機能喪失の仮定</u></p> <p>3.4で示した動作を期待できる緩和機能を前提に、溢水影響により解析において機能喪失を仮定する緩和系を補足第3.5.1-1表に示す。MS-3機能については、内部溢水が発生する建屋毎に機能喪失を仮定する。タービン系の原子炉保護系(RPS)(主蒸気止め弁閉スクラム・加減弁急閉スクラム)については、タービン建屋における内部溢水に対して機能喪失すると仮定する。</p>	<p><u>5. 解析における機能喪失の仮定</u></p> <p><u>5.1 内部溢水影響による機能喪失の仮定</u></p> <p>原子炉建屋又はタービン建屋における内部溢水により機能喪失を仮定する緩和機能を第10表に示す。</p> <p>MS-3機能については、内部溢水が発生する建屋毎に機能喪失を仮定する。タービン系の原子炉保護系(RPS)(主蒸気止め弁閉スクラム・加減弁急閉スクラム)については、タービン建屋における内部溢水に対して機能喪失すると仮定する。</p>	<p><u>5. 解析における機能喪失の仮定</u></p> <p><u>5.1. 内部溢水影響による機能喪失の仮定</u></p> <p>4.2項で示した動作を期待できる緩和機能を前提に、溢水影響により解析において機能喪失を仮定する緩和系を表5-1に示す。MS-3機能については、内部溢水が発生する建物毎に機能喪失を仮定する。タービン系の原子炉保護系(RPS)(主蒸気止め弁閉スクラム・蒸気加減弁急速閉スクラム)については、T/Bにおける内部溢水に対して機能喪失すると仮定する。</p>																																																					

柏崎刈羽原子力発電所 6／7号炉 (2017.12.20版)	東海第二発電所 (2018.9.18版)	島根原子力発電所 2号炉	備考																																																		
<u>補足第3.5.1-1表 機能喪失を仮定する緩和機能</u>	<u>第10表 機能喪失を仮定する緩和機能</u>	<u>表5-1 機能喪失を仮定する緩和機能</u>																																																			
<table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">緩和機能</th> <th colspan="2">溢水発生建屋</th> </tr> <tr> <th>原子炉建屋</th> <th>タービン建屋</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>再循環ポンプトリップ</td> <td>喪失を仮定</td> <td>喪失を仮定</td> </tr> <tr> <td>逃がし安全弁 (逃がし弁機能)</td> <td>喪失を仮定</td> <td>—</td> </tr> <tr> <td>タービンバイパス弁</td> <td>—</td> <td>喪失を仮定</td> </tr> <tr> <td>タービン系(RPS)</td> <td>—</td> <td>喪失を仮定</td> </tr> </tbody> </table>	緩和機能	溢水発生建屋		原子炉建屋	タービン建屋	再循環ポンプトリップ	喪失を仮定	喪失を仮定	逃がし安全弁 (逃がし弁機能)	喪失を仮定	—	タービンバイパス弁	—	喪失を仮定	タービン系(RPS)	—	喪失を仮定	<table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">緩和機能</th> <th colspan="2">溢水発生建屋</th> </tr> <tr> <th>原子炉建屋</th> <th>タービン建屋</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>再循環ポンプトリップ</td> <td>機能喪失を仮定</td> <td>機能喪失を仮定</td> </tr> <tr> <td>逃がし安全弁 (逃がし弁機能)</td> <td>機能喪失を仮定</td> <td>—</td> </tr> <tr> <td>タービンバイパス弁</td> <td>—</td> <td>機能喪失を仮定</td> </tr> <tr> <td>タービン系(RPS)</td> <td>—</td> <td>機能喪失を仮定</td> </tr> </tbody> </table>	緩和機能	溢水発生建屋		原子炉建屋	タービン建屋	再循環ポンプトリップ	機能喪失を仮定	機能喪失を仮定	逃がし安全弁 (逃がし弁機能)	機能喪失を仮定	—	タービンバイパス弁	—	機能喪失を仮定	タービン系(RPS)	—	機能喪失を仮定	<table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">緩和機能</th> <th colspan="2">溢水発生建物</th> </tr> <tr> <th>R/B</th> <th>T/B</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>再循環ポンプトリップ</td> <td>喪失を仮定</td> <td>喪失を仮定</td> </tr> <tr> <td>逃がし安全弁 (逃がし弁機能)</td> <td>喪失を仮定</td> <td>—</td> </tr> <tr> <td>タービン・バイパス弁</td> <td>—</td> <td>喪失を仮定</td> </tr> <tr> <td>タービン系RPS</td> <td>—</td> <td>喪失を仮定</td> </tr> </tbody> </table>	緩和機能	溢水発生建物		R/B	T/B	再循環ポンプトリップ	喪失を仮定	喪失を仮定	逃がし安全弁 (逃がし弁機能)	喪失を仮定	—	タービン・バイパス弁	—	喪失を仮定	タービン系RPS	—	喪失を仮定
緩和機能		溢水発生建屋																																																			
	原子炉建屋	タービン建屋																																																			
再循環ポンプトリップ	喪失を仮定	喪失を仮定																																																			
逃がし安全弁 (逃がし弁機能)	喪失を仮定	—																																																			
タービンバイパス弁	—	喪失を仮定																																																			
タービン系(RPS)	—	喪失を仮定																																																			
緩和機能	溢水発生建屋																																																				
	原子炉建屋	タービン建屋																																																			
再循環ポンプトリップ	機能喪失を仮定	機能喪失を仮定																																																			
逃がし安全弁 (逃がし弁機能)	機能喪失を仮定	—																																																			
タービンバイパス弁	—	機能喪失を仮定																																																			
タービン系(RPS)	—	機能喪失を仮定																																																			
緩和機能	溢水発生建物																																																				
	R/B	T/B																																																			
再循環ポンプトリップ	喪失を仮定	喪失を仮定																																																			
逃がし安全弁 (逃がし弁機能)	喪失を仮定	—																																																			
タービン・バイパス弁	—	喪失を仮定																																																			
タービン系RPS	—	喪失を仮定																																																			
<u>3.5.2 単一故障の仮定【ステップ7】</u>	<u>5.2 単一故障の仮定【ステップ7】</u>	<u>5.2 単一故障の仮定【ステップ7】</u>																																																			
解析を行うに際し、安全評価審査指針に従い、想定した事象に加え、原子炉停止機能、及び炉心冷却機能に対し、解析の結果を厳しくする機器の单一故障を仮定する。具体的な单一故障の想定と解析への影響を <u>補足第3.5.2-1表</u> に示す。なお、原子炉建屋及びタービン建屋での解析を実施する事象発生時に期待する緩和系は <u>補足第3.4-1表</u> のとおりである。	解析を行うに際し、安全評価審査指針に従い、想定した事象に加え、原子炉停止機能及び炉心冷却機能に対し、解析の結果を厳しくする機器の单一故障を仮定する。具体的な单一故障の想定と解析への影響を <u>第11表</u> に示す。なお、原子炉建屋及びタービン建屋での解析を実施する事象発生時に期待する緩和系は <u>第9表</u> のとおりである。	解析を行うに際し、安全評価審査指針に従い、想定した事象に加え、原子炉停止、炉心冷却及び放射能閉じ込めの各基本的安全機能別に、解析の結果を厳しくする機器の单一故障を仮定する。具体的な单一故障の想定と解析への影響を <u>表5-2</u> に示す。また、R/B及びT/Bでの代表事象発生時に期待する緩和系は <u>表4-4</u> のとおりである。	<ul style="list-style-type: none"> 想定の相違 【柏崎6/7、東海第二】 島根2号炉では放射能閉じ込め機能についても単一故障を想定している 想定の相違及び考慮対象の相違 【柏崎6/7、東海第二】 島根2号炉では放射能閉じ込め機能についても単一故障を想定している また、低温停止まで考慮しているため、低温停止に係る系統についても記載している 																																																		
<u>補足第3.5.2-1表 単一故障の仮定と解析への影響</u>	<u>第11表 単一故障の仮定と解析への影響</u>	<u>表5-2 単一故障の仮定と解析への影響</u>																																																			
<table border="1"> <thead> <tr> <th>単一故障を仮定する機能</th> <th>解析への影響</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>原子炉停止機能</td> <td> <ul style="list-style-type: none"> 安全保護系に单一故障を仮定する。 安全保護系は多重化されているため影響はない。 </td> </tr> <tr> <td>炉心冷却機能</td> <td> <ul style="list-style-type: none"> 内部溢水影響、及び更に单一故障による炉心冷却機能が喪失したとしても、残りの区分により炉心冷却が可能であるため解析には影響しない。 </td> </tr> </tbody> </table>	単一故障を仮定する機能	解析への影響	原子炉停止機能	<ul style="list-style-type: none"> 安全保護系に单一故障を仮定する。 安全保護系は多重化されているため影響はない。 	炉心冷却機能	<ul style="list-style-type: none"> 内部溢水影響、及び更に单一故障による炉心冷却機能が喪失したとしても、残りの区分により炉心冷却が可能であるため解析には影響しない。 	<table border="1"> <thead> <tr> <th>単一故障を仮定する機能</th> <th>解析への影響</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>原子炉停止機能</td> <td> <ul style="list-style-type: none"> 安全保護系に单一故障を仮定する。 安全保護系は多重化されているため、解析には影響しない。 </td> </tr> <tr> <td>炉心冷却機能</td> <td> <ul style="list-style-type: none"> 内部溢水影響及び更に单一故障により炉心冷却機能が喪失したとしても、残りの影響緩和系により炉心冷却が可能であるため、解析には影響しない。 </td> </tr> </tbody> </table>	単一故障を仮定する機能	解析への影響	原子炉停止機能	<ul style="list-style-type: none"> 安全保護系に单一故障を仮定する。 安全保護系は多重化されているため、解析には影響しない。 	炉心冷却機能	<ul style="list-style-type: none"> 内部溢水影響及び更に单一故障により炉心冷却機能が喪失したとしても、残りの影響緩和系により炉心冷却が可能であるため、解析には影響しない。 	<table border="1"> <thead> <tr> <th>単一故障を仮定する機能</th> <th>解析への影響</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>原子炉停止機能</td> <td> <ul style="list-style-type: none"> 原子炉保護系に单一故障を仮定しても、多重化されているため影響はない。 </td> </tr> <tr> <td>炉心冷却機能</td> <td> <p>[RCIC及びECCS]</p> <ul style="list-style-type: none"> 内部溢水により1区分、单一故障により更に1区分喪失しても、残りの区分により炉心冷却が可能。 [RHR等] 单一故障により1区分喪失しても、残りの区分により除熱が可能（溢水により過渡事象の発生とRHR等の機能喪失は同時に発生しない） </td> </tr> <tr> <td>放射能閉じ込め機能</td> <td> <ul style="list-style-type: none"> 評価事象において燃料は破損しない。 </td> </tr> </tbody> </table>	単一故障を仮定する機能	解析への影響	原子炉停止機能	<ul style="list-style-type: none"> 原子炉保護系に单一故障を仮定しても、多重化されているため影響はない。 	炉心冷却機能	<p>[RCIC及びECCS]</p> <ul style="list-style-type: none"> 内部溢水により1区分、单一故障により更に1区分喪失しても、残りの区分により炉心冷却が可能。 [RHR等] 单一故障により1区分喪失しても、残りの区分により除熱が可能（溢水により過渡事象の発生とRHR等の機能喪失は同時に発生しない） 	放射能閉じ込め機能	<ul style="list-style-type: none"> 評価事象において燃料は破損しない。 																															
単一故障を仮定する機能	解析への影響																																																				
原子炉停止機能	<ul style="list-style-type: none"> 安全保護系に单一故障を仮定する。 安全保護系は多重化されているため影響はない。 																																																				
炉心冷却機能	<ul style="list-style-type: none"> 内部溢水影響、及び更に单一故障による炉心冷却機能が喪失したとしても、残りの区分により炉心冷却が可能であるため解析には影響しない。 																																																				
単一故障を仮定する機能	解析への影響																																																				
原子炉停止機能	<ul style="list-style-type: none"> 安全保護系に单一故障を仮定する。 安全保護系は多重化されているため、解析には影響しない。 																																																				
炉心冷却機能	<ul style="list-style-type: none"> 内部溢水影響及び更に单一故障により炉心冷却機能が喪失したとしても、残りの影響緩和系により炉心冷却が可能であるため、解析には影響しない。 																																																				
単一故障を仮定する機能	解析への影響																																																				
原子炉停止機能	<ul style="list-style-type: none"> 原子炉保護系に单一故障を仮定しても、多重化されているため影響はない。 																																																				
炉心冷却機能	<p>[RCIC及びECCS]</p> <ul style="list-style-type: none"> 内部溢水により1区分、单一故障により更に1区分喪失しても、残りの区分により炉心冷却が可能。 [RHR等] 单一故障により1区分喪失しても、残りの区分により除熱が可能（溢水により過渡事象の発生とRHR等の機能喪失は同時に発生しない） 																																																				
放射能閉じ込め機能	<ul style="list-style-type: none"> 評価事象において燃料は破損しない。 																																																				

柏崎刈羽原子力発電所 6／7号炉 (2017.12.20版)	東海第二発電所 (2018.9.18版)	島根原子力発電所 2号炉	備考																																				
<p>3.6 解析の実施【ステップ8】</p> <p>3.6.1 使用する解析コード</p> <p>解析にあたっては、<u>補足第3.6.1-1表</u>に示すとおり、設置許可申請解析において使用しているプラント動特性解析コード (REDY) 及び単チャンネル熱水力解析コード (SCAT) を使用している。</p> <p>補足第3.6.1-1表 解析コード</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>解析項目</th><th>コード名</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>プラント動特性挙動 ・中性子束 ・原子炉冷却材圧力バウンダリにかかる圧力（原子炉圧力）</td><td>REDY</td></tr> <tr> <td>単チャンネル熱水力挙動 ・燃料被覆管温度</td><td>SCAT</td></tr> </tbody> </table>	解析項目	コード名	プラント動特性挙動 ・中性子束 ・原子炉冷却材圧力バウンダリにかかる圧力（原子炉圧力）	REDY	単チャンネル熱水力挙動 ・燃料被覆管温度	SCAT	<p>6. 解析の実施【ステップ8】</p> <p>6.1 使用する解析コード</p> <p>解析にあたっては、<u>第12表</u>に示すとおり、設置許可申請解析において使用しているプラント動特性解析コード (REDY) 及び単チャンネル熱水力解析コード (SCAT) を使用している。</p> <p>第12表 解析コード</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>解析項目</th><th>コード名</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>プラント動特性挙動 ・中性子束 ・原子炉冷却材圧力バウンダリにかかる圧力</td><td>REDY</td></tr> <tr> <td>単チャンネル熱水力挙動 ・燃料被覆管温度</td><td>SCAT</td></tr> </tbody> </table>	解析項目	コード名	プラント動特性挙動 ・中性子束 ・原子炉冷却材圧力バウンダリにかかる圧力	REDY	単チャンネル熱水力挙動 ・燃料被覆管温度	SCAT	<p>6. 解析の実施【ステップ8】</p> <p>6.1 使用する解析コード</p> <p>解析にあたっては、<u>表6-1</u>に示すとおり、設置許可申請解析において使用しているプラント動特性解析コード (REDY) 及び単チャンネル熱水力解析コード (SCAT) を使用している。</p> <p>表6-1 解析コード</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>解析項目</th><th>コード名</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>プラント動特性挙動 ・中性子束 ・原子炉冷却材圧力バウンダリにかかる圧力（原子炉圧力）</td><td>REDY</td></tr> <tr> <td>単チャンネル熱水力挙動 ・燃料被覆管温度</td><td>SCAT</td></tr> </tbody> </table>	解析項目	コード名	プラント動特性挙動 ・中性子束 ・原子炉冷却材圧力バウンダリにかかる圧力（原子炉圧力）	REDY	単チャンネル熱水力挙動 ・燃料被覆管温度	SCAT																			
解析項目	コード名																																						
プラント動特性挙動 ・中性子束 ・原子炉冷却材圧力バウンダリにかかる圧力（原子炉圧力）	REDY																																						
単チャンネル熱水力挙動 ・燃料被覆管温度	SCAT																																						
解析項目	コード名																																						
プラント動特性挙動 ・中性子束 ・原子炉冷却材圧力バウンダリにかかる圧力	REDY																																						
単チャンネル熱水力挙動 ・燃料被覆管温度	SCAT																																						
解析項目	コード名																																						
プラント動特性挙動 ・中性子束 ・原子炉冷却材圧力バウンダリにかかる圧力（原子炉圧力）	REDY																																						
単チャンネル熱水力挙動 ・燃料被覆管温度	SCAT																																						
<p>3.6.2 解析条件</p> <p>プラントの初期状態等を設計基準事象である過渡事象における前提条件を踏襲する。主な解析条件を<u>補足第3.6.2-1表</u>に示す。</p> <p>補足第3.6.2-1表 主な解析条件</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>項目</th><th>解析条件</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>原子炉出力</td><td>4,005 MW</td></tr> <tr> <td>炉心入口流量</td><td>47.0×10^3 t/h</td></tr> <tr> <td>原子炉圧力</td><td>7.17 MPa [gauge]</td></tr> <tr> <td>原子炉水位</td><td>通常水位</td></tr> <tr> <td>外部電源</td><td>あり</td></tr> </tbody> </table>	項目	解析条件	原子炉出力	4,005 MW	炉心入口流量	47.0×10^3 t/h	原子炉圧力	7.17 MPa [gauge]	原子炉水位	通常水位	外部電源	あり	<p>6.2 解析条件</p> <p>プラントの初期状態などについて、設計基準事象である過渡事象における前提条件を踏襲する。主要な解析条件を<u>第13表</u>に示す。</p> <p>第13表 主要な解析条件</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>項目</th><th>解析条件</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>原子炉出力</td><td>3,440 MW</td></tr> <tr> <td>炉心入口流量</td><td>41.06×10^3 t/h</td></tr> <tr> <td>原子炉圧力</td><td>7.03 MPa [gage]</td></tr> <tr> <td>原子炉水位</td><td>通常水位</td></tr> <tr> <td>外部電源</td><td>あり</td></tr> </tbody> </table>	項目	解析条件	原子炉出力	3,440 MW	炉心入口流量	41.06×10^3 t/h	原子炉圧力	7.03 MPa [gage]	原子炉水位	通常水位	外部電源	あり	<p>6.2 解析条件</p> <p>プラントの初期状態等の解析条件については、設計基準事象である過渡事象における前提条件を踏襲する。主な解析条件を表6-2に示す。</p> <p>表6-2 主な解析条件</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>項目</th><th>解析条件</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>原子炉出力</td><td>2,540 MW</td></tr> <tr> <td>炉心入口流量</td><td>30.3×10^3 t/h</td></tr> <tr> <td>原子炉圧力</td><td>7.03 MPa [gage]</td></tr> <tr> <td>原子炉水位</td><td>通常水位</td></tr> <tr> <td>外部電源</td><td>あり</td></tr> </tbody> </table>	項目	解析条件	原子炉出力	2,540 MW	炉心入口流量	30.3×10^3 t/h	原子炉圧力	7.03 MPa [gage]	原子炉水位	通常水位	外部電源	あり	<ul style="list-style-type: none"> ・解析条件の相違 <p>【柏崎6/7、東海第二】 プラントの相違により解析条件が異なる</p>
項目	解析条件																																						
原子炉出力	4,005 MW																																						
炉心入口流量	47.0×10^3 t/h																																						
原子炉圧力	7.17 MPa [gauge]																																						
原子炉水位	通常水位																																						
外部電源	あり																																						
項目	解析条件																																						
原子炉出力	3,440 MW																																						
炉心入口流量	41.06×10^3 t/h																																						
原子炉圧力	7.03 MPa [gage]																																						
原子炉水位	通常水位																																						
外部電源	あり																																						
項目	解析条件																																						
原子炉出力	2,540 MW																																						
炉心入口流量	30.3×10^3 t/h																																						
原子炉圧力	7.03 MPa [gage]																																						
原子炉水位	通常水位																																						
外部電源	あり																																						
<p>3.6.3 判断基準</p> <p>内部溢水を起因として発生する代表事象に対して、单一故障を想定しても、影響緩和系により事象は収束することを確認する。</p>	<p>6.3 判断基準</p> <p>内部溢水を起因として発生する代表事象に対して、单一故障を想定しても、影響緩和系により事象は収束することを確認する。<u>ここで、事象が収束することの判断基準は、「設計基準事故」の判断基準を適用することとする。</u></p> <p><u>また、本評価に適用する具体的な判断基準は次のとおりである。</u></p>	<p>6.3 判断基準</p> <p>内部溢水を起因として発生する代表事象に対して、单一故障を想定しても、影響緩和系により事象が収束することを確認する。</p>	<ul style="list-style-type: none"> ・判断基準の記載 <p>【東海第二】 島根2号炉は具体的な判断基準を表6-3～</p>																																				

柏崎刈羽原子力発電所 6／7号炉 (2017.12.20版)	東海第二発電所 (2018.9.18版)	島根原子力発電所 2号炉	備考
<p>3.6.4 解析結果</p> <p>解析を実施する事象について、解析結果を表第3.6.4.1-1 表、補足第3.6.4.1-2 表及び補足第3.6.4.2-1 表、並びに補足第3.6.4.1-1 図、補足第3.6.4.1-3 図及び補足第3.6.4.2-1 図に、事象の推移を表第3.6.4.1-2 図、補足第3.6.4.1-4 図及び補足第3.6.4.2-2 図に示す。</p> <p>3.6.4.1 原子炉建屋での内部溢水に起因する事象</p> <p>原子炉建屋での内部溢水に起因する事象の解析結果について以下に示す。</p>	<ul style="list-style-type: none"> ・炉心は著しい損傷に至ることなく、かつ、十分な冷却が可能であること（燃料被覆管の温度が1,200°Cを下回ること）。 ・原子炉冷却材圧力バウンダリにかかる圧力は、最高使用圧力である8.62MPa[gage]の1.2倍の圧力10.34MPa[gage]以下であること。 <p>6.4 解析結果</p> <p>解析を実施する事象について、解析結果を表第14表及び表第15表、図第3図及び図第5図に、事象推移のフローチャートを図第4図及び図第6図に示す。</p> <p>6.4.1 原子炉建屋での内部溢水に起因する事象</p> <p>原子炉建屋での内部溢水に起因する事象の解析結果について以下に示す。</p>	<p>6.4 解析結果</p> <p>解析を実施する事象について、解析結果を表6-3～表6-5、図6-1～図6-4、図6-6～図6-9及び図6-11～図6-14に、事象の推移を図6-5、図6-10及び図6-15に示す</p> <p>(1) R/Bでの内部溢水に起因する事象</p> <p>R/Bでの内部溢水に起因する事象の解析結果について以下に示す。</p> <p>(a) 主蒸気隔離弁の誤閉止</p> <p>i 原子炉停止状態</p> <p>主蒸気隔離弁の閉止により、主蒸気が遮断されると、原子炉圧力は上昇するが、主蒸気隔離弁が全開位置から10%閉止すると、主蒸気隔離弁閉止信号により原子炉はスクラムする。</p> <p>ii 炉心冷却状態</p> <p>主蒸気隔離弁の閉止により、給水ポンプ速度が低下するため、原子炉水位は徐々に低下するが、原子炉隔離時冷却系等により注水は維持される。また、主蒸気隔離弁閉止とともに原子炉圧力は上昇するが、逃がし安全弁（安全弁機能）の作動により、原子炉圧力の抑制を図ることが可能である。</p> <p>iii 安全停止状態</p> <p>原子炉スクラム及び炉心冷却により原子炉の安全停止の維持は可能である。</p>	<p>6-5に記載している</p> <p>・選定した代表事象の相違</p> <p>【柏崎6/7】 BWRとABWRの相違により、選定した代表事象が異なる</p> <p>【東海第二】 島根2号炉はフルバイパスプラントのため、選定した代表事象が異なる</p>

柏崎刈羽原子力発電所 6／7号炉 (2017.12.20版)	東海第二発電所 (2018.9.18版)	島根原子力発電所 2号炉	備考
<p><u>3.6.4.1.1 給水制御系の故障</u></p> <p>(a) 原子炉停止状態</p> <p>給水流量増加に伴う炉心入口サブクールの増加により、原子炉出力が上昇する。原子炉水位が上昇し、原子炉水位高（レベル8）に達するとタービントリップし、主蒸気止め弁閉信号が発生する。主蒸気止め弁の閉信号により、原子炉はスクラムする。</p> <p>(b) 炉心冷却状態</p> <p>原子炉水位高（レベル8）到達により、給水ポンプがトリップするため、原子炉水位は徐々に低下するが、原子炉隔離時冷却系等により注水は維持される。また、タービントリップに伴う主蒸気止め弁閉止とともに原子炉圧力は増加するが、<u>逃がし安全弁（安全弁機能）</u>の作動により、原子炉圧力の抑制を図ることが可能である。</p> <p>(c) 安全停止状態</p> <p>原子炉スクラム及び<u>原子炉冷却</u>により原子炉の安全停止の維持は可能である。</p>	<p>(1) 給水制御系の故障</p> <p>(a) 原子炉停止状態</p> <p>給水制御系故障による炉心入口サブクールの増加により、原子炉出力が上昇する。原子炉水位が上昇し、原子炉水位高（レベル8）に達するとタービントリップし、主蒸気止め弁閉信号が発生する。主蒸気止め弁の閉信号により、原子炉はスクラムする。</p> <p>(b) 炉心冷却状態</p> <p>原子炉水位高（レベル8）到達により給水ポンプがトリップするため、原子炉水位は徐々に低下するが、原子炉隔離時冷却系等により注水は維持される。また、タービントリップに伴う主蒸気止め弁閉止とともに原子炉圧力は増加するが、<u>逃がし安全弁（安全弁機能）</u>の作動により、原子炉圧力の抑制を図ることが可能である。</p> <p>(c) 安全停止状態</p> <p>原子炉スクラム及び<u>原子炉冷却</u>により原子炉の安全停止の維持は可能である。</p>	<p>(b) 給水制御系の故障</p> <p>i. 原子炉停止状態</p> <p>給水流量の増加による炉心入口サブクーリングの増加によってボイドが減少し、原子炉出力が上昇する。原子炉水位が上昇し、原子炉水位高（レベル8）に達するとタービントリップし、主蒸気止め弁閉信号が発生する。主蒸気止め弁の閉止により、原子炉はスクラムする。</p> <p>ii. 炉心冷却状態</p> <p>原子炉水位高（レベル8）到達により、給水ポンプがトリップするため、原子炉水位は徐々に低下するが、原子炉隔離時冷却系等により注水は維持される。また、タービントリップに伴う主蒸気止め弁閉止とともに原子炉圧力は上昇するが、<u>タービン・バイパス弁</u>の作動により、原子炉圧力の抑制を図ることが可能である。</p> <p>iii. 安全停止状態</p> <p>原子炉スクラム及び<u>炉心冷却</u>により原子炉の安全停止の維持は可能である。</p>	<ul style="list-style-type: none"> ・設備の相違 <p>【柏崎 6/7, 東海第二】</p> <p>島根 2号炉はフルバイパスプラントのため、逃がし安全弁ではなくタービン・バイパス弁により原子炉圧力を抑制する</p> <ul style="list-style-type: none"> ・選定した代表事象の相違 <p>【柏崎 6/7】</p> <p>BWR と ABWR の相違により、選定した代表事象が異なる</p>
<p><u>3.6.4.1.2 原子炉冷却材流量の喪失+給水制御系の故障</u></p> <p>(a) 原子炉停止状態</p> <p>給水流量増加に伴う炉心入口サブクールの増加により、正の反応度が加わる。一方、再循環ポンプ全台トリップにより炉心流量急減スクラムに至る。</p> <p>(b) 炉心冷却状態</p> <p>原子炉水位高（レベル8）到達により、給水ポンプがトリップするため、原子炉水位は徐々に低下するが、原子炉隔離時冷却系等により注水は維持される。また、タービントリップに伴う主蒸気止め弁閉止とともに原子炉圧力は増加するが、タービンバイパス弁の作動により、原子炉圧力の抑制を図ることが可能である。</p> <p>(c) 安全停止状態</p> <p>原子炉スクラム及び原子炉冷却により原子炉の安全停止の維持は可能である。</p>			

柏崎刈羽原子力発電所 6／7号炉 (2017.12.20版)	東海第二発電所 (2018.9.18版)	島根原子力発電所 2号炉	備考
<p>3.6.4.2 タービン建屋での内部溢水に起因する事象 タービン建屋での内部溢水に起因する事象の解析結果について以下に示す。</p>	<p>6.4.2 タービン建屋での内部溢水に起因する事象 タービン建屋での内部溢水に起因する事象の解析結果について以下に示す。</p> <p>(1) 給水制御系の故障+給水加熱喪失 (a) 原子炉停止状態 給水制御系故障と給水加熱喪失による炉心入口サブクーラーの増加によって、原子炉出力が上昇する。原子炉水位が上昇し、原子炉水位高（レベル8）に達するとタービントリップし、主蒸気止め弁が閉止する。主蒸気止め弁閉止信号によるスクラム機能は喪失を仮定しているため、主蒸気止め弁閉止ではスクラムに至らない。ただし、主蒸気止め弁の閉止により原子炉圧力が上昇するため中性子束が上昇して中性子束高スクラムに至る。</p> <p>(b) 炉心冷却状態 原子炉水位高（レベル8）到達により、給水ポンプがトリップするため、原子炉水位は徐々に低下するが、原子炉隔離時冷却系等により注水は維持される。また、タービントリップに伴う主蒸気止め弁閉止とともに原子炉圧力は増加するが、逃がし安全弁（逃がし弁機能）の作動により、原子炉圧力の抑制を図ることが可能である。</p> <p>(c) 安全停止状態 原子炉スクラム及び原子炉冷却により原子炉の安全停止の維持は可能である。</p>	<p>(2) T/B での内部溢水に起因する事象 T/B での内部溢水に起因する事象の解析結果について以下に示す。</p> <p>(a) 給水制御系の故障+給水加熱喪失 i 原子炉停止状態 給水流量の増加と給水加熱喪失による炉心入口サブクーラーの増加によってボイドが減少し、原子炉出力が上昇する。また、給水流量の増加により原子炉水位が上昇し、原子炉水位高（レベル8）に達するとタービントリップし、主蒸気止め弁閉止信号が発生するが、タービン系RPSの機能喪失を仮定するため、この時点ではスクラムしない。主蒸気止め弁の閉止により原子炉圧力が上昇し、炉心内のボイドの減少により原子炉出力が上昇するため、中性子束高信号が発生し、原子炉はスクラムする。</p> <p>ii 炉心冷却状態 原子炉水位高（レベル8）到達により、給水ポンプがトリップするため、原子炉水位は徐々に低下するが、原子炉隔離時冷却系等により注水は維持される。また、タービントリップに伴う主蒸気止め弁閉止とともに原子炉圧力は上昇するが、逃がし安全弁（逃がし弁機能）の作動により、原子炉圧力の抑制を図ることが可能である。</p> <p>iii 安全停止状態 原子炉スクラム及び炉心冷却により原子炉の安全停止の維持は可能である。</p>	<p>・選定した代表事象の相違 【柏崎 6/7】 BWR と ABWR の相違により、選定した代表事象が異なる</p>

柏崎刈羽原子力発電所 6／7号炉 (2017.12.20版)	東海第二発電所 (2018.9.18版)	島根原子力発電所 2号炉	備考
<p><u>3.6.4.2.1 給水制御系の故障</u></p> <p>(a) 原子炉停止状態</p> <p>給水流量増加に伴う炉心入口サブクールの増加により、原子炉出力が上昇する。原子炉水位が上昇し、原子炉水位高（レベル8）に達するとタービントリップし、主蒸気止め弁が閉止する。主蒸気止め弁閉信号によるスクラム機能は喪失を仮定しているため、主蒸気止め弁閉ではスクラムに至らない。ただし、主蒸気止め弁閉止により原子炉圧力が上昇するため中性子束が上昇して中性子束高スクラムに至る。</p> <p>(b) 炉心冷却状態</p> <p>原子炉水位高（レベル8）到達により、給水ポンプがトリップするため、原子炉水位は徐々に低下するが、原子炉隔離時冷却系等により注水は維持される。また、タービントリップに伴う主蒸気止め弁閉止とともに原子炉圧力は増加するが、逃がし安全弁（逃がし弁機能）の作動により、原子炉圧力の抑制を図ることが可能である。</p> <p>(c) 安全停止状態</p> <p>原子炉スクラム及び原子炉冷却により原子炉の安全停止の維持は可能である。</p> <p>以上より、内部溢水を起因として発生する過渡的な事象に対して、单一故障を想定しても、影響緩和系により事象は収束し、原子炉が安全停止を維持できることを確認した。</p>	<p>以上より、内部溢水を起因として発生する過渡的な事象に対して、单一故障を想定しても、影響緩和系により事象は収束し、原子炉が安全停止を維持できることを確認した。</p>	<p>以上より、内部溢水を起因として発生する可能性のある過渡的な事象に対して、单一故障を想定しても、影響緩和系により事象が収束し、原子炉を安全停止できることを確認した。</p>	<p>・選定した代表事象の相違 【柏崎6/7】 BWRとABWRの相違により、選定した代表事象が異なる</p>

柏崎刈羽原子力発電所 6／7号炉 (2017.12.20版)	東海第二発電所 (2018.9.18版)	島根原子力発電所 2号炉	備考																																						
		<p>表 6-3 解析結果まとめ表 (R/B 主蒸気隔離弁の誤閉止)</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>重畠事象</th><th>項目</th><th>解析結果 ()内は判断目安</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="3">主蒸気隔離弁の誤閉止</td><td>中性子束 (%)</td><td>初期値を越えない (-)</td></tr> <tr><td>原子炉冷却材圧力バウンダリ 圧力 (MPa[gauge])</td><td>8.52 (10.34以下)</td></tr> <tr><td>燃料被覆管温度 (°C)</td><td>沸騰遷移に至らない (1200以下)</td></tr> </tbody> </table> <p>表 6-4 解析結果まとめ表 (R/B 給水制御系の故障)</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>重畠事象</th><th>項目</th><th>解析結果 ()内は判断目安</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="3">給水制御系の故障 (主蒸気止め弁閉スクラム)</td><td>中性子束 (%)</td><td>117 (-)</td></tr> <tr><td>原子炉冷却材圧力バウンダリ 圧力 (MPa[gauge])</td><td>7.47 (10.34以下)</td></tr> <tr><td>燃料被覆管温度 (°C)</td><td>沸騰遷移に至らない (1200以下)</td></tr> </tbody> </table> <p>第 14 表 解析結果まとめ表</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>重畠事象</th><th>項目</th><th>解析結果 ()内は判断目安</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="3">給水制御系の故障 (主蒸気止め弁閉スクラム)</td><td>中性子束 (%)</td><td>262 (-)</td></tr> <tr><td>原子炉冷却材圧力バウンダリ 圧力 (MPa[gauge])</td><td>8.66 (10.34)</td></tr> <tr><td>燃料被覆管温度 (°C)</td><td>約 632 (1200)</td></tr> </tbody> </table> <p>発生事象 時刻(秒)</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>発生事象</th><th>時刻(秒)</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>給水制御系故障発生</td><td>0</td></tr> <tr> <td>原子炉スクラム(主蒸気止め弁閉)</td><td>8.9</td></tr> <tr> <td>安全弁開始</td><td>10.7</td></tr> </tbody> </table>	重畠事象	項目	解析結果 ()内は判断目安	主蒸気隔離弁の誤閉止	中性子束 (%)	初期値を越えない (-)	原子炉冷却材圧力バウンダリ 圧力 (MPa[gauge])	8.52 (10.34以下)	燃料被覆管温度 (°C)	沸騰遷移に至らない (1200以下)	重畠事象	項目	解析結果 ()内は判断目安	給水制御系の故障 (主蒸気止め弁閉スクラム)	中性子束 (%)	117 (-)	原子炉冷却材圧力バウンダリ 圧力 (MPa[gauge])	7.47 (10.34以下)	燃料被覆管温度 (°C)	沸騰遷移に至らない (1200以下)	重畠事象	項目	解析結果 ()内は判断目安	給水制御系の故障 (主蒸気止め弁閉スクラム)	中性子束 (%)	262 (-)	原子炉冷却材圧力バウンダリ 圧力 (MPa[gauge])	8.66 (10.34)	燃料被覆管温度 (°C)	約 632 (1200)	発生事象	時刻(秒)	給水制御系故障発生	0	原子炉スクラム(主蒸気止め弁閉)	8.9	安全弁開始	10.7	<ul style="list-style-type: none"> 選定した代表事象の相違 <p>【柏崎 6/7】 BWR と ABWR の相違により、選定した代表事象が異なる</p> <p>【東海第二】 島根 2号炉はフルバイパスプラントのため、選定した代表事象が異なる</p> <ul style="list-style-type: none"> 設備及び解析条件の相違 <p>【柏崎 6/7, 東海第二】 解析条件の相違により結果が異なる また、島根 2号炉はフルバイパスプラントのため、タービン・バイパス弁により原子炉圧力を抑制することから、安全弁が作動しない</p> <ul style="list-style-type: none"> 選定した代表事象の相違 <p>【柏崎 6/7】 BWR と ABWR の相違により、選定した代表事象が異なる</p>
重畠事象	項目	解析結果 ()内は判断目安																																							
主蒸気隔離弁の誤閉止	中性子束 (%)	初期値を越えない (-)																																							
	原子炉冷却材圧力バウンダリ 圧力 (MPa[gauge])	8.52 (10.34以下)																																							
	燃料被覆管温度 (°C)	沸騰遷移に至らない (1200以下)																																							
重畠事象	項目	解析結果 ()内は判断目安																																							
給水制御系の故障 (主蒸気止め弁閉スクラム)	中性子束 (%)	117 (-)																																							
	原子炉冷却材圧力バウンダリ 圧力 (MPa[gauge])	7.47 (10.34以下)																																							
	燃料被覆管温度 (°C)	沸騰遷移に至らない (1200以下)																																							
重畠事象	項目	解析結果 ()内は判断目安																																							
給水制御系の故障 (主蒸気止め弁閉スクラム)	中性子束 (%)	262 (-)																																							
	原子炉冷却材圧力バウンダリ 圧力 (MPa[gauge])	8.66 (10.34)																																							
	燃料被覆管温度 (°C)	約 632 (1200)																																							
発生事象	時刻(秒)																																								
給水制御系故障発生	0																																								
原子炉スクラム(主蒸気止め弁閉)	8.9																																								
安全弁開始	10.7																																								
		<p>補足第 3.6.4.1-1 表 解析結果まとめ表</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>重畠事象</th><th>項目</th><th>解析結果 ()内は判断目安</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="3">給水制御系の故障 (主蒸気止め弁閉スクラム)</td><td>中性子束 (%)</td><td>初期値を超えない (-)</td></tr> <tr><td>原子炉圧力 (MPa[gauge])</td><td>8.40 (10.34)</td></tr> <tr><td>燃料被覆管温度 (°C)</td><td>初期値を超えない (1200)</td></tr> </tbody> </table> <p>発生事象 時刻(秒)</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>発生事象</th><th>時刻(秒)</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>給水制御系故障発生</td><td>0</td></tr> <tr> <td>原子炉スクラム(主蒸気止め弁閉)</td><td>10.5</td></tr> <tr> <td>安全弁開始</td><td>12.6</td></tr> </tbody> </table> <p>補足第 3.6.4.1-2 表 解析結果まとめ表</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>重畠事象</th><th>項目</th><th>解析結果 ()内は判断目安</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="3">原子炉冷却材流量 の喪失 + 給水制御 系の故障 (炉心流量急減スクラム)</td><td>中性子束 (%)</td><td>初期値を超えない (-)</td></tr> <tr><td>原子炉圧力 (MPa[gauge])</td><td>7.76 (10.34)</td></tr> <tr><td>燃料被覆管温度 (°C)*1</td><td>約 520 (1200)</td></tr> </tbody> </table> <p>(*1: 有効数値 2 枚で記載)</p> <p>発生事象 時刻(秒)</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>発生事象</th><th>時刻(秒)</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>再循環ポンプ全台トリップ + 給水制御系故障発生</td><td>0</td></tr> <tr> <td>原子炉スクラム(炉心流量急減)</td><td>2.0</td></tr> <tr> <td>原子炉水位高 (レベル 8) (給水ポンプトリップ)</td><td>2.7</td></tr> </tbody> </table>	重畠事象	項目	解析結果 ()内は判断目安	給水制御系の故障 (主蒸気止め弁閉スクラム)	中性子束 (%)	初期値を超えない (-)	原子炉圧力 (MPa[gauge])	8.40 (10.34)	燃料被覆管温度 (°C)	初期値を超えない (1200)	発生事象	時刻(秒)	給水制御系故障発生	0	原子炉スクラム(主蒸気止め弁閉)	10.5	安全弁開始	12.6	重畠事象	項目	解析結果 ()内は判断目安	原子炉冷却材流量 の喪失 + 給水制御 系の故障 (炉心流量急減スクラム)	中性子束 (%)	初期値を超えない (-)	原子炉圧力 (MPa[gauge])	7.76 (10.34)	燃料被覆管温度 (°C)*1	約 520 (1200)	発生事象	時刻(秒)	再循環ポンプ全台トリップ + 給水制御系故障発生	0	原子炉スクラム(炉心流量急減)	2.0	原子炉水位高 (レベル 8) (給水ポンプトリップ)	2.7	<ul style="list-style-type: none"> 選定した代表事象の相違 <p>【柏崎 6/7】 BWR と ABWR の相違により、選定した代表事象が異なる</p>		
重畠事象	項目	解析結果 ()内は判断目安																																							
給水制御系の故障 (主蒸気止め弁閉スクラム)	中性子束 (%)	初期値を超えない (-)																																							
	原子炉圧力 (MPa[gauge])	8.40 (10.34)																																							
	燃料被覆管温度 (°C)	初期値を超えない (1200)																																							
発生事象	時刻(秒)																																								
給水制御系故障発生	0																																								
原子炉スクラム(主蒸気止め弁閉)	10.5																																								
安全弁開始	12.6																																								
重畠事象	項目	解析結果 ()内は判断目安																																							
原子炉冷却材流量 の喪失 + 給水制御 系の故障 (炉心流量急減スクラム)	中性子束 (%)	初期値を超えない (-)																																							
	原子炉圧力 (MPa[gauge])	7.76 (10.34)																																							
	燃料被覆管温度 (°C)*1	約 520 (1200)																																							
発生事象	時刻(秒)																																								
再循環ポンプ全台トリップ + 給水制御系故障発生	0																																								
原子炉スクラム(炉心流量急減)	2.0																																								
原子炉水位高 (レベル 8) (給水ポンプトリップ)	2.7																																								

柏崎刈羽原子力発電所 6／7号炉 (2017.12.20版)	東海第二発電所 (2018.9.18版)	島根原子力発電所 2号炉	備考																																										
	<p style="text-align: center;"><u>第15表 解析結果まとめ表</u></p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>重畠事象</th> <th>項目</th> <th>解析結果 ()内は判断目安</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="3">給水制御系の故障 +給水加熱喪失 (中性子束高スクラム)</td> <td>中性子束(%)</td> <td>443(-)</td> </tr> <tr> <td>原子炉冷却材圧力バウンダリ圧力 (MPa[gauge])</td> <td>8.45(10.34)</td> </tr> <tr> <td>燃料被覆管温度(℃)</td> <td>約 662(1200)</td> </tr> </tbody> </table> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>発生事象</th> <th>時刻(秒)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>給水制御系故障+給水加熱喪失発生</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>原子炉水位L8(給水ポンプトリップ)</td> <td>9.0</td> </tr> <tr> <td>原子炉スクラム(中性子束高)</td> <td>9.4</td> </tr> <tr> <td>逃がし弁開開始</td> <td>9.9</td> </tr> </tbody> </table>	重畠事象	項目	解析結果 ()内は判断目安	給水制御系の故障 +給水加熱喪失 (中性子束高スクラム)	中性子束(%)	443(-)	原子炉冷却材圧力バウンダリ圧力 (MPa[gauge])	8.45(10.34)	燃料被覆管温度(℃)	約 662(1200)	発生事象	時刻(秒)	給水制御系故障+給水加熱喪失発生	0	原子炉水位L8(給水ポンプトリップ)	9.0	原子炉スクラム(中性子束高)	9.4	逃がし弁開開始	9.9	<p style="text-align: center;"><u>表 6-5 解析結果まとめ表</u> (T/B 給水制御系の故障+給水加熱喪失)</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>重畠事象</th> <th>項目</th> <th>解析結果 ()内は判断目安</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="3">給水制御系の故障+ 給水加熱喪失</td> <td>中性子束 (%)</td> <td>660 (-)</td> </tr> <tr> <td>原子炉冷却材圧力バウンダリ 圧力 (MPa[gauge])</td> <td>8.68 (10.34 以下)</td> </tr> <tr> <td>燃料被覆管温度 (℃)</td> <td>約 710 (1200 以下)</td> </tr> </tbody> </table> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>発生事象</th> <th>時刻[秒]</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>給水加熱喪失発生</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>給水制御系故障発生</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>原子炉水位レベル8 (給水ポンプトリップ)</td> <td>9.2</td> </tr> <tr> <td>原子炉スクラム (中性子束高)</td> <td>9.5</td> </tr> <tr> <td>逃がし弁開始</td> <td>10.3</td> </tr> </tbody> </table>	重畠事象	項目	解析結果 ()内は判断目安	給水制御系の故障+ 給水加熱喪失	中性子束 (%)	660 (-)	原子炉冷却材圧力バウンダリ 圧力 (MPa[gauge])	8.68 (10.34 以下)	燃料被覆管温度 (℃)	約 710 (1200 以下)	発生事象	時刻[秒]	給水加熱喪失発生	0	給水制御系故障発生	0	原子炉水位レベル8 (給水ポンプトリップ)	9.2	原子炉スクラム (中性子束高)	9.5	逃がし弁開始	10.3	<ul style="list-style-type: none"> 選定した代表事象の相違 <p>【柏崎 6/7】 BWR と ABWR の相違により、選定した代表事象が異なる</p> <ul style="list-style-type: none"> 解析条件の相違 <p>【東海第二】 解析条件の相違により、結果が異なる</p>
重畠事象	項目	解析結果 ()内は判断目安																																											
給水制御系の故障 +給水加熱喪失 (中性子束高スクラム)	中性子束(%)	443(-)																																											
	原子炉冷却材圧力バウンダリ圧力 (MPa[gauge])	8.45(10.34)																																											
	燃料被覆管温度(℃)	約 662(1200)																																											
発生事象	時刻(秒)																																												
給水制御系故障+給水加熱喪失発生	0																																												
原子炉水位L8(給水ポンプトリップ)	9.0																																												
原子炉スクラム(中性子束高)	9.4																																												
逃がし弁開開始	9.9																																												
重畠事象	項目	解析結果 ()内は判断目安																																											
給水制御系の故障+ 給水加熱喪失	中性子束 (%)	660 (-)																																											
	原子炉冷却材圧力バウンダリ 圧力 (MPa[gauge])	8.68 (10.34 以下)																																											
	燃料被覆管温度 (℃)	約 710 (1200 以下)																																											
発生事象	時刻[秒]																																												
給水加熱喪失発生	0																																												
給水制御系故障発生	0																																												
原子炉水位レベル8 (給水ポンプトリップ)	9.2																																												
原子炉スクラム (中性子束高)	9.5																																												
逃がし弁開始	10.3																																												



表 3.6.4.2-1 解析結果まとめ表

重畠事象	項目	解析結果 ()内は判断目安
給水制御系の故障 (中性子束高スクラム)	中性子束(%)	327(-)
	原子炉圧力(MPa[gauge])	8.67(10.34)
	燃料被覆管温度(℃)*1	約 600(1200)

(*1: 有効数値 2 枠で記載)







発生事象	時刻(秒)
給水制御系故障発生	0
原子炉水位高(レベル8)(給水ポンプトリップ)	10.5
原子炉スクラム(中性子束高)	10.8
逃がし弁開始	11.4







柏崎刈羽原子力発電所 6／7号炉 (2017.12.20版)	東海第二発電所 (2018.9.18版)	島根原子力発電所 2号炉	備考
		<p>図 6-1 R/Bにおける内部溢水による事象変化（中性子束） (主蒸気隔離弁の誤閉止)</p> <p>図 6-2 R/Bにおける内部溢水による事象変化（原子炉水位） (主蒸気隔離弁の誤閉止)</p>	<ul style="list-style-type: none"> 選定した代表事象の相違 <p>【柏崎 6/7】 BWR と ABWR の相違により、選定した代表事象が異なる</p> <p>【東海第二】 島根 2号炉はフルバイパスプラントのため、選定した代表事象が異なる</p>

柏崎刈羽原子力発電所 6／7号炉 (2017.12.20版)	東海第二発電所 (2018.9.18版)	島根原子力発電所 2号炉	備考
		 <p>図 6-3 R/B における内部溢水による事象変化 (原子炉圧力) <u>(主蒸気隔離弁の誤閉止)</u></p> <p>The graph shows the change in reactor pressure over time. The y-axis is labeled '原子炉圧力変化' (Change in reactor pressure) with values -100, 0, 100, and 200. The x-axis is labeled '時間 (s)' (Time) with values 0, 5, 10, 15, and 20. A curve starts at 0, rises sharply to about 120 at 2 seconds, then levels off around 130 until 5 seconds, and then gradually declines to about 100 by 20 seconds. Annotations indicate '主蒸気隔離弁閉による圧力上昇' (Pressure rise due to main steam isolation valve closure) and '安全弁作動による圧力低下' (Pressure drop due to safety valve operation). A note specifies '1. 原子炉圧力変化 (×0.01MPa)'.</p>  <p>図 6-4 R/B における内部溢水による事象変化 (燃料被覆管温度) <u>(主蒸気隔離弁の誤閉止)</u></p> <p>The graph shows the temperature of the fuel sheath tube over time. The y-axis is labeled '燃料被覆管温度 (°C)' (Fuel sheath tube temperature) with values 0, 200, 400, 600, 800, 1000, and 1200. The x-axis is labeled '事故後の時間 (秒)' (Time after accident) with values 0, 5, 10, 15, and 20. The temperature remains constant at approximately 250°C until about 7 seconds, after which it begins to rise linearly to about 600°C by 10 seconds. An annotation states '沸騰遷移に至らないため燃料被覆管温度はほとんど変化しない' (The temperature of the fuel sheath tube does not change significantly because boiling transition does not occur).</p>	<ul style="list-style-type: none"> 選定した代表事象の相違 <p>【柏崎 6/7】 BWR と ABWR の相違により、選定した代表事象が異なる</p> <p>【東海第二】 島根 2号炉はフルバイパスプラントのため、選定した代表事象が異なる</p>

柏崎刈羽原子力発電所 6／7号炉 (2017.12.20版)	東海第二発電所 (2018.9.18版)	島根原子力発電所 2号炉	備考
		<pre> graph TD A[主蒸気隔離弁閉止] --> B[給水ポンプトリップ] A --> C[原子炉圧力上昇] A --> D[スクラム(主蒸気隔離弁閉)] B --> E[原子炉水位低下(レベル2)] C --> E E --> F[原子炉隔離時冷却系等作動] F --> G[原子炉水位回復] D --> H[逃がし弁機能不作動] H --> I[安全弁機能作動] I --> J[原子炉圧力整定] J --> K[中性子束減少] G --> L[再循環ポンプMGトリップ不作動] L --> I I --> M[事象収束] M --> N[作動する緩和系機能] N --> O[減圧・降温操作] O --> P[低温停止状態] K --> M P --> M style A fill:none,stroke:none style B fill:none,stroke:none style C fill:none,stroke:none style D fill:none,stroke:none style E fill:none,stroke:none style F fill:none,stroke:none style G fill:none,stroke:none style H fill:none,stroke:none style I fill:none,stroke:none style J fill:none,stroke:none style K fill:none,stroke:none style L fill:none,stroke:none style M fill:none,stroke:none style N fill:none,stroke:none style O fill:none,stroke:none style P fill:none,stroke:none style Q fill:none,stroke:none style R fill:none,stroke:none style S fill:none,stroke:none style T fill:none,stroke:none style U fill:none,stroke:none style V fill:none,stroke:none style W fill:none,stroke:none style X fill:none,stroke:none style Y fill:none,stroke:none style Z fill:none,stroke:none </pre>	<p>・選定した代表事象の相違</p> <p>【柏崎 6/7】 BWR と ABWR の相違により、選定した代表事象が異なる</p> <p>【東海第二】 島根 2号炉はフルバイパスプラントのため、選定した代表事象が異なる</p>

図 6-5 R/B における事象推移のフローチャート
(主蒸気隔離弁の誤閉止)

柏崎刈羽原子力発電所 6／7号炉 (2017.12.20版)	東海第二発電所 (2018.9.18版)	島根原子力発電所 2号炉	備考
 <p>1. 中性子束 (%)</p>  <p>1. 原子炉水位変化 ($\times 5\text{cm}$)</p> <p>補足第3.6.4.1-1 図 給水制御系の故障解析結果 (原子炉建屋起因) (1/2)</p>	<p>主蒸気止め弁閉に伴う圧力上昇による中性子束上昇</p>  <p>1. 中性子束 (%)</p> <p>最大値: 262%</p> <p>給水流量増加に伴う炉心入口サブクーリングの増加による中性子束上昇</p> <p>主蒸気止め弁閉スクラムによる中性子束低下</p>	<p>主蒸気止め弁閉に伴う圧力上昇による中性子束の増加</p>  <p>1. 中性子束 (%)</p> <p>給水流量増加に伴う炉心入口サブクーリングの増加による中性子束の増加</p> <p>主蒸気止め弁閉スクラムによる中性子束低下</p>	<ul style="list-style-type: none"> ・設備及び解析条件の相違 <p>【柏崎 6/7, 東海第二】 解析条件の相違により結果が異なる また、島根 2号炉はフルバイパスプラントのため、プラント挙動が異なる</p>
	 <p>1. 原子炉水位変化 ($\times 5\text{cm}$)</p> <p>給水流量の増加による水位上昇</p> <p>L8 給水ポンプトリップによる水位低下</p>	 <p>1. 原子炉水位変化 ($\times 5\text{cm}$)</p> <p>給水流量の増加による水位上昇</p> <p>L8 給水ポンプトリップによる水位低下</p>	<p>図 6-6 R/Bにおける内部溢水による事象変化 (中性子束) (給水制御系の故障)</p> <p>第3図 給水制御系の故障解析結果 (原子炉建屋起因) (1/2)</p> <p>図 6-7 R/Bにおける内部溢水による事象変化 (原子炉水位) (給水制御系の故障)</p>



柏崎刈羽原子力発電所 6／7号炉 (2017.12.20版)	東海第二発電所 (2018.9.18版)	島根原子力発電所 2号炉	備考
  <p><u>補足第3.6.4.1-1 図 給水制御系の故障解析結果</u> (原子炉建屋起因) (2/2)</p>	  <p><u>第3図 給水制御系の故障解析結果 (原子炉建屋起因)</u> (2/2)</p>	  <p><u>図6-8 R/Bにおける内部溢水による事象変化 (原子炉圧力)</u> (給水制御系の故障)</p> <p><u>図6-9 R/Bにおける内部溢水による事象変化 (燃料被覆管温度)</u> (給水制御系の故障)</p>	<p>・設備及び解析条件の相違</p> <p>【柏崎 6/7, 東海第二】 解析条件の相違により結果が異なる また、島根 2号炉はフルバイパスプラントのため、プラント挙動が異なる</p>

柏崎刈羽原子力発電所 6／7号炉 (2017.12.20版)	東海第二発電所 (2018.9.18版)	島根原子力発電所 2号炉	備考
<p>給水制御系故障 → 最大給水流量(138%)で給水 → 原子炉水位上昇(レベル8) → 給水ポンプトリップ → 原子炉水位低下(レベル2) → 原子炉隔離時冷却系等起動 → 原子炉水位回復 → 事象収束 (減圧・降温操作 → 冷温停止状態)</p> <p>炉心入口サブクーリング増加 → 炉心内ボイド減少 → 中性子束增加 → 安全弁機能作動 → 原子炉圧力整定 → 中性子束減少</p> <p>タービントリップ(主蒸気止め弁閉止) → タービンバイパス弁作動 → 原子炉スクラム(主蒸気止め弁閉) → 逃がし弁機能不作動</p> <p>再循環ポンプ4台トリップ不作動</p> <p>再循環ポンプ6台トリップ不作動</p> <p>不作動を想定する機能 (赤枠)</p> <p>解析対象 (矢印)</p> <p>解析対象外 (矢印)</p>	<p>給水制御系故障 → 最大給水流量で給水(141%) → 原子炉水位上昇(レベル8) → 給水ポンプトリップ → 原子炉水位低下(レベル2) → 原子炉隔離時冷却系等起動 → 原子炉水位回復 → 事故収束 (減圧・降温操作 → 冷温停止状態)</p> <p>炉心入口サブクーリング増加 → 炉心内ボイド減少 → 中性子束增加 → 逃がし安全弁(逃がし弁機能)不作動</p> <p>タービントリップ(主蒸気止め弁閉止) → タービンバイパス弁作動 → スクラム(主蒸気止め弁閉) → 中性子束減少</p> <p>再循環ポンプトリップ不作動</p> <p>逃がし安全弁(逃がし弁機能)不作動</p> <p>不作動を想定する機能 (赤枠)</p> <p>解析対象 (矢印)</p> <p>解析対象外 (矢印)</p>	<p>給水制御系故障 → 最大給水流量(141%)で給水 → 原子炉水位上昇(レベル8) → 給水ポンプトリップ → 原子炉水位低下(レベル2) → 原子炉隔離時冷却系等起動 → 原子炉水位回復 → 事象収束 (減圧・降温操作 → 低温停止状態)</p> <p>タービントリップ(主蒸気止め弁閉止) → タービン・バイパス弁作動 → スクラム(主蒸気止め弁閉) → 中性子束增加</p> <p>炉心入口サブクーリング増加 → 炉心内ボイド減少 → 中性子束減少</p> <p>再循環ポンプトリップ不作動</p> <p>タービン・バイパス弁作動</p> <p>スクラム(主蒸気止め弁閉)</p> <p>不作動を想定する機能 (赤枠)</p> <p>作動する緩和系機能 (黒枠)</p> <p>不作動を想定する緩和系機能 (赤枠)</p> <p>解析対象 (矢印)</p> <p>解析対象外 (矢印)</p>	<ul style="list-style-type: none"> 設備の相違 【柏崎 6/7, 東海第二】 島根 2号炉はフルバイパスプラントのため、タービン・バイパス弁により原子炉圧力を抑制することから、安全弁が作動しない

補足第3.6.4.1-2 図 給水制御系の故障事象進展フロー
(原子炉建屋起因)



第4図 給水制御系の故障事象進展フロー (原子炉建屋起因)

図6-10 R/Bにおける事象推移のフローチャート
(給水制御系の故障)

柏崎刈羽原子力発電所 6／7号炉 (2017.12.20版)	東海第二発電所 (2018.9.18版)	島根原子力発電所 2号炉	備考																				
 <p>1. 中性子束 (%)</p> <table border="1"> <caption>Data for Neutron Flux Decay Graph</caption> <thead> <tr> <th>時間 (s)</th> <th>中性子束 (%)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>0</td><td>100</td></tr> <tr><td>1</td><td>~80</td></tr> <tr><td>2</td><td>~60</td></tr> <tr><td>3</td><td>~40</td></tr> <tr><td>4</td><td>~30</td></tr> <tr><td>5</td><td>~20</td></tr> <tr><td>10</td><td>~5</td></tr> <tr><td>15</td><td>~2</td></tr> <tr><td>20</td><td>~1</td></tr> </tbody> </table>	時間 (s)	中性子束 (%)	0	100	1	~80	2	~60	3	~40	4	~30	5	~20	10	~5	15	~2	20	~1			<ul style="list-style-type: none"> 選定した代表事象の相違 <p>【柏崎 6/7】 BWR と ABWR の相違により、選定した代表事象が異なる</p>
時間 (s)	中性子束 (%)																						
0	100																						
1	~80																						
2	~60																						
3	~40																						
4	~30																						
5	~20																						
10	~5																						
15	~2																						
20	~1																						
 <p>1. 原子炉水位変化 ($\times 5\text{cm}$)</p> <table border="1"> <caption>Data for Reactor Water Level Change Graph</caption> <thead> <tr> <th>時間 (s)</th> <th>原子炉水位変化 ($\times 5\text{cm}$)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>0</td><td>0</td></tr> <tr><td>2</td><td>~10</td></tr> <tr><td>4</td><td>~5</td></tr> <tr><td>10</td><td>~2</td></tr> <tr><td>15</td><td>~1</td></tr> <tr><td>20</td><td>~0.5</td></tr> </tbody> </table>	時間 (s)	原子炉水位変化 ($\times 5\text{cm}$)	0	0	2	~10	4	~5	10	~2	15	~1	20	~0.5									
時間 (s)	原子炉水位変化 ($\times 5\text{cm}$)																						
0	0																						
2	~10																						
4	~5																						
10	~2																						
15	~1																						
20	~0.5																						

補足第3.6.4.1-3 図 原子炉冷却材流量の喪失

±給水制御系の故障解析結果 (原子炉建屋起因)
(1/2)

柏崎刈羽原子力発電所 6／7号炉 (2017.12.20版)	東海第二発電所 (2018.9.18版)	島根原子力発電所 2号炉	備考
 <p>1. 原子炉圧力変化 ($\times 0.02\text{MPa}$)</p> <p>時間 (s)</p>			<ul style="list-style-type: none"> 選定した代表事象の相違 <p>【柏崎 6/7】</p> <p>BWR と ABWR の相違により、選定した代表事象が異なる</p>
 <p>燃料被覆管温度 (°C)</p> <p>事故後の時間 (s)</p>			

補足第3.6.4.1-3 図 原子炉冷却材流量の喪失

±給水制御系の故障解析結果 (原子炉建屋起因)
(2/2)

柏崎刈羽原子力発電所 6／7号炉 (2017.12.20版)	東海第二発電所 (2018.9.18版)	島根原子力発電所 2号炉	備考
<p>補足第3.6.4.1-4 図 原子炉冷却材流量の喪失 +給水制御系の故障事象進展フロー(原子炉建屋起因)</p>			<ul style="list-style-type: none"> 選定した代表事象の相違 <p>【柏崎 6/7】 BWR と ABWR の相違により、選定した代表事象が異なる</p>

柏崎刈羽原子力発電所 6／7号炉 (2017.12.20版)	東海第二発電所 (2018.9.18版)	島根原子力発電所 2号炉	備考
	<p>主蒸気止め弁閉に伴う圧力上昇による中性子束上昇</p> <p>給水流量増加に伴う炉心入口サブクーリングの増加による中性子束上昇</p> <p>中性子束高スクラムによる中性子束低下</p> <p>1. 中性子束 (%)</p> <p>時 間 (s)</p> <p>主蒸気止め弁閉に伴う圧力上昇による中性子束の増加</p> <p>中性子束高スクラムによる中性子束低下</p> <p>給水流量増加に伴う炉心入口サブクーリングの増加による中性子束の増加</p> <p>1. 中性子束 (%)</p> <p>時 間 (s)</p>	<p>主蒸気止め弁閉に伴う圧力上昇による中性子束の増加</p> <p>中性子束高スクラムによる中性子束低下</p> <p>給水流量増加に伴う炉心入口サブクーリングの増加による中性子束の増加</p> <p>1. 中性子束 (%)</p> <p>時 間 (s)</p>	<ul style="list-style-type: none"> 選定した代表事象の相違 【柏崎 6/7】 BWR と ABWR の相違により、選定した代表事象が異なる 解析条件の相違 【東海第二】 解析条件の相違により、結果が異なる

第5図 給水制御系の故障+給水加熱喪失解析結果
(タービン建屋起因) (1/2)

図6-11 T/Bにおける内部溢水による事象変化(中性子束)
(給水制御系の故障+給水加熱喪失)











図6-12 T/Bにおける内部溢水による事象変化(原子炉水位)
(給水制御系の故障+給水加熱喪失)

柏崎刈羽原子力発電所 6／7号炉 (2017.12.20版)	東海第二発電所 (2018.9.18版)	島根原子力発電所 2号炉	備考
	 <p>Figure 6-13 shows the pressure change in the reactor vessel (原子炉圧力変化) over time (時間 s) during internal flooding (T/B). The y-axis ranges from -100 to 200, and the x-axis ranges from 0 to 40 seconds. The graph illustrates three main events: 1. 原子炉圧力変化 ($\times 0.01\text{MPa}$) showing a sharp rise at 10s followed by a dip; 2. 中性子束上昇による圧力上昇 (Neutron flux increase-induced pressure rise) at the start; 3. 逃がし弁作動による圧力低下 (Valve operation-induced pressure drop) around 15s.</p>  <p>Figure 6-14 shows the temperature change of the fuel sheath (燃料被覆管温度) in degrees Celsius (°C) over time (事故後の時間秒) during internal flooding (T/B). The y-axis ranges from 0 to 1200, and the x-axis ranges from 0 to 40 seconds. The graph shows two main events: 1. 出力増加により沸騰遷移に至り燃料被覆管温度は上昇 (Power increase leads to boiling transition, sheath temperature rises) at 10s; 2. 出力低下により核沸騰に戻り燃料被覆管温度は低下 (Power decrease returns to nuclear boiling, sheath temperature falls) at 15s.</p>	 <p>Figure 6-13 shows the pressure change in the reactor vessel (原子炉圧力変化) over time (時間 s) during internal flooding (T/B) for the T/B plant. The y-axis ranges from -100 to 200, and the x-axis ranges from 0 to 40 seconds. The graph illustrates three main events: 1. 原子炉圧力変化 ($\times 0.01\text{MPa}$) showing a sharp rise at 10s followed by a dip; 2. 主蒸気止め弁閉による圧力上昇 (Main steam valve closure-induced pressure rise); 3. 逃がし弁作動による圧力低下 (Valve operation-induced pressure drop).</p>  <p>Figure 6-14 shows the temperature change of the fuel sheath (燃料被覆管温度) in degrees Celsius (°C) over time (事故後の時間秒) during internal flooding (T/B) for the T/B plant. The y-axis ranges from 0 to 1200, and the x-axis ranges from 0 to 40 seconds. The graph shows two main events: 1. 出力増加により沸騰遷移に至り燃料被覆管温度は上昇 (Power increase leads to boiling transition, sheath temperature rises) at 10s; 2. 出力低下により核沸騰に戻り燃料被覆管温度は低下 (Power decrease returns to nuclear boiling, sheath temperature falls) at 15s.</p>	<ul style="list-style-type: none"> 選定した代表事象の相違 【柏崎 6/7】 BWR と ABWR の相違により、選定した代表事象が異なる 解析条件の相違 【東海第二】 解析条件の相違により、結果が異なる



第5図 給水制御系の故障+給水加熱喪失解析結果
(タービン建屋起因) (2/2)

図6-13 T/Bにおける内部溢水による事象変化 (原子炉圧力)
(給水制御系の故障+給水加熱喪失)

柏崎刈羽原子力発電所 6／7号炉 (2017.12.20版)	東海第二発電所 (2018.9.18版)	島根原子力発電所 2号炉	備考
<p>The flowchart illustrates the progression of events following a water supply control system fault and a water heating loss. It starts with two initial faults: '給水制御系故障' (Water Supply Control System Failure) and '給水加熱喪失' (Water Heating Loss). The '給水制御系故障' leads to '最大給水流量で給水 (141%)' (Water supplied at maximum flow rate (141%)), which results in '原子炉水位上昇 (レベル8)' (Boiler water level rise (Level 8)). This triggers a '給水ポンプトリップ' (Water pump trip) and a 'タービントリップ (主蒸気止め弁閉止)' (Turbine trip (Main steam valve closed)). The 'タービントリップ' leads to three potential failure modes: '再循環ポンプトリップ不作動' (Recirculation pump trip failure), 'タービンバイパス弁不作動' (Turbine bypass valve failure), and 'スクラム不作動 (主蒸気止め弁閉)' (Scram failure (Main steam valve closed)). The 'スクラム不作動' leads to '炉心内ボイド減少' (Core void decrease). The '給水ポンプトリップ' leads to '原子炉水位低下 (レベル2)' (Boiler water level drop (Level 2)). This triggers a '逃がし安全弁 (逃がし弁機能) 作動' (Emergency relief valve (Emergency relief valve function) operation). The '逃がし安全弁' leads to '原子炉圧力整定' (Boiler pressure stabilization). The 'スクラム不作動' leads to '中性子束增加' (Neutron flux increase), which results in '原子炉スクラム (中性子束高)' (Boiler scram (high neutron flux)). This leads to '中性子束減少' (Neutron flux decrease). The '原子炉水位低下' leads to '原子炉隔離時冷却系等起動' (Boiler isolation when cooling system etc. starts), which results in '原子炉水位回復' (Boiler water level recovery). Finally, the '事故収束' (Accident termination) leads to '減圧・降温操作' (Pressure reduction and temperature reduction operation), resulting in the '冷温停止状態' (Cold shutdown state).</p> <p>Legend:</p> <ul style="list-style-type: none"> 不作動を想定する機能 (Function assumed to be inoperative) 解析対象 (Analysis subject) 解析対象外 (Analysis subject outside) 	<p>The flowchart shows the progression of events for the Tepco second power plant. It begins with '給水制御系故障' (Water Supply Control System Failure) and '給水加熱喪失' (Water Heating Loss), both leading to '最大給水流量(141%)で給水'. This results in '原子炉水位上昇 (レベル8)' (Boiler water level rise (Level 8)). A '給水ポンプトリップ' (Water pump trip) and a 'タービントリップ (主蒸気止め弁閉止)' (Turbine trip (Main steam valve closed)) follow. The 'タービントリップ' leads to three potential failure modes: '再循環ポンプトリップ不作動' (Recirculation pump trip failure), 'タービン・バイパス弁不作動' (Turbine bypass valve failure), and 'スクラム不作動 (主蒸気止め弁閉)' (Scram failure (Main steam valve closed)). The 'スクラム不作動' leads to '炉心内ボイド減少' (Core void decrease). The '給水ポンプトリップ' leads to '原子炉水位低下 (レベル2)' (Boiler water level drop (Level 2)). This triggers an '逃がし弁機能作動' (Emergency relief valve function operation). The '逃がし弁機能作動' leads to '原子炉圧力整定' (Boiler pressure stabilization). The 'スクラム不作動' leads to '中性子束增加' (Neutron flux increase), which results in '原子炉スクラム (中性子束高)' (Boiler scram (high neutron flux)). This leads to '中性子束減少' (Neutron flux decrease). The '原子炉水位低下' leads to '原子炉隔離時冷却系等作動' (Boiler isolation when cooling system etc. starts), which results in '原子炉水位回復' (Boiler water level recovery). Finally, the '事象収束' (Event termination) leads to '減圧・降温操作' (Pressure reduction and temperature reduction operation), resulting in the '低温停止状態' (Low-temperature shutdown state).</p> <p>Legend:</p> <ul style="list-style-type: none"> 作動する緩和系機能 (Function operating in the mitigation system) 不作動を想定する緩和系機能 (Function assumed to be inoperative in the mitigation system) 解析対象 (Analysis subject) 解析対象外 (Analysis subject outside) 	<p>・選定した代表事象の相違 【柏崎 6/7】 BWR と ABWR の相違により、選定した代表事象が異なる</p>	

柏崎刈羽原子力発電所 6／7号炉 (2017.12.20版)	東海第二発電所 (2018.9.18版)	島根原子力発電所 2号炉	備考
 <p>1. 中性子束 (%)</p> <p>時 間 (s)</p>			<ul style="list-style-type: none"> 選定した代表事象の相違 <p>【柏崎 6/7】 BWR と ABWR の相違により、選定した代表事象が異なる</p>
 <p>1. 原子炉水位変化 ($\times 5\text{cm}$)</p> <p>時 間 (s)</p>			



補足第3.6.4.2-1 図 給水制御系の故障解析結果
(タービン建屋起因) (1/2)

柏崎刈羽原子力発電所 6／7号炉 (2017.12.20版)	東海第二発電所 (2018.9.18版)	島根原子力発電所 2号炉	備考
			<ul style="list-style-type: none"> 選定した代表事象の相違 <p>【柏崎 6/7】 BWR と ABWR の相違により、選定した代表事象が異なる</p>
 <p>補足第3.6.4.2-1 図 給水制御系の故障解析結果 (タービン建屋起因) (2/2)</p>			


柏崎刈羽原子力発電所 6／7号炉 (2017.12.20版)	東海第二発電所 (2018.9.18版)	島根原子力発電所 2号炉	備考
<pre> graph TD A[給水制御系故障] --> B[最大給水量(138%)で給水] B --> C[原子炉水位上昇 (レベル8)] B --> D[炉心入口サブ クーリング増加] C --> E[給水ポンプ トリップ] D --> F[炉心内ボイド減少] E --> G[原子炉水位低下 (レベル2)] F --> G G --> H[原子炉隔離時 冷却系等起動] H --> I[原子炉水位回復] I -.-> J[事象収束] J -.-> K[減圧・降温操作] K -.-> L[冷温停止状態] E --> M[タービントリップ (主蒸気止め弁閉止)] M --> N[再循環ポンプ4台 トリップ不作動] M --> O[タービン バイパス弁不作動] M --> P[原子炉スクラム失敗 (主蒸気止め弁閉)] N --> Q[再循環ポンプ6台 トリップ不作動] O --> R[逃がし弁機能 作動] P --> S[中性子束增加] R --> T[原子炉圧力整定] S --> U[原子炉スクラム (中性子束高)] U --> V[中性子束減少] R --> V R -.-> W[不作動を想定する 機能] R -.-> X[解析対象] R -.-> Y[解析対象外] </pre> <p>補足第3.6.4.2-2 図 給水制御系の故障事象進展フロー (タービン建屋起因)</p>			<p>・選定した代表事象の相違</p> <p>【柏崎 6/7】 BWR と ABWR の相違により、選定した代表事象が異なる</p>

柏崎刈羽原子力発電所 6／7号炉 (2017.12.20版)	東海第二発電所 (2018.9.18版)	島根原子力発電所 2号炉	備考																																												
<p>補足説明資料4 開口部等からの排水について</p> <p>柏崎刈羽原子力発電所6号及び7号炉における、機器ハッチ等の大開口部や床ドレン、當時開放扉からの排水について以下に示す。</p>	<p>補足説明資料-10 流下開口を考慮した没水高さについて</p> <p>没水高さが高くなるようなエリアについて、防護対象設備に影響を与えないよう流下開口を考慮し、機能喪失高さ以上とならないよう対策を実施する。ここでは、没水評価による防護対象設備への影響が厳しくなり流下開口等を期待するエリアにおいて、対策を実施することにより堰を越流する際の水位を考慮しても、機能喪失高さの最も低い設備に影響しないことを確認する。 また、開口部の用途に応じた能力も併せて確認する。</p> <p>1. 流下開口設置エリア 流下開口を設置する区画は第1表のとおり。</p> <p style="text-align: center;">第1表 流下開口設置エリア</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>設置建屋</th> <th>区画番号^{*1}</th> <th>設備名</th> <th>開口箇所数</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="15">原子炉棟</td> <td>- (EL. +38.8m)</td> <td>機器ハッチ</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>RB-5-2 (EL. +38.8m)</td> <td>階段</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>- (EL. +29.0m)</td> <td>機器ハッチ</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>RB-4-2 (EL. +29.0m)</td> <td>階段</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>- (EL. +20.3m)</td> <td>機器ハッチ</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>RB-3-2 (EL. +20.3m)</td> <td>階段</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>- (EL. +14.0m)</td> <td>機器ハッチ</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>RB-2-9 (EL. +14.0m)</td> <td>階段</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>RB-1-1 (EL. +8.2m)</td> <td>階段</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>RB-1-2 (EL. +8.2m)</td> <td>階段</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>RB-B1-1 (EL. +2.0m)</td> <td>階段</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>RB-B1-2 (EL. +2.0m)</td> <td>階段</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>RB-B1-9 (EL. +2.0m)</td> <td>床開口</td> <td>1</td> </tr> </tbody> </table> <p>*1 : 本文第4.2-3図「東海第二発電所 溢水防護区画図」参照</p>	設置建屋	区画番号 ^{*1}	設備名	開口箇所数	原子炉棟	- (EL. +38.8m)	機器ハッチ	1	RB-5-2 (EL. +38.8m)	階段	1	- (EL. +29.0m)	機器ハッチ	1	RB-4-2 (EL. +29.0m)	階段	1	- (EL. +20.3m)	機器ハッチ	1	RB-3-2 (EL. +20.3m)	階段	1	- (EL. +14.0m)	機器ハッチ	1	RB-2-9 (EL. +14.0m)	階段	1	RB-1-1 (EL. +8.2m)	階段	1	RB-1-2 (EL. +8.2m)	階段	1	RB-B1-1 (EL. +2.0m)	階段	1	RB-B1-2 (EL. +2.0m)	階段	1	RB-B1-9 (EL. +2.0m)	床開口	1	<p>補足説明資料4 開口部等からの排出について</p> <p>島根原子力発電所2号炉における、機器搬入ハッチや階段等の開口部や通水扉からの排水について以下に示す。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・設備の相違 【柏崎6/7、東海第二】 島根2号炉は溢水水位低減対策として通水扉を設置 	
設置建屋	区画番号 ^{*1}	設備名	開口箇所数																																												
原子炉棟	- (EL. +38.8m)	機器ハッチ	1																																												
	RB-5-2 (EL. +38.8m)	階段	1																																												
	- (EL. +29.0m)	機器ハッチ	1																																												
	RB-4-2 (EL. +29.0m)	階段	1																																												
	- (EL. +20.3m)	機器ハッチ	1																																												
	RB-3-2 (EL. +20.3m)	階段	1																																												
	- (EL. +14.0m)	機器ハッチ	1																																												
	RB-2-9 (EL. +14.0m)	階段	1																																												
	RB-1-1 (EL. +8.2m)	階段	1																																												
	RB-1-2 (EL. +8.2m)	階段	1																																												
	RB-B1-1 (EL. +2.0m)	階段	1																																												
	RB-B1-2 (EL. +2.0m)	階段	1																																												
	RB-B1-9 (EL. +2.0m)	床開口	1																																												

柏崎刈羽原子力発電所 6／7号炉 (2017.12.20版)	東海第二発電所 (2018.9.18版)	島根原子力発電所 2号炉	備考
<p>4.1 機器ハッチ等の大開口部からの排水</p> <p>4.1.1 大開口部からの流出流量</p> <p>一般的な機器ハッチの形状を想定し、以下の式を利用して大開口部からの流出流量を算出する。(参考文献「土木学会 水理公式集 平成11年版」)</p> $Q = C \times B \times h^{3/2}$ $0 < h/L \leq 0.1 \quad (\text{長頂堰})$ $\Rightarrow C = 1.642 \times (h/L)^{0.022}$ $0.1 < h/L \leq 0.4 \quad (\text{広頂堰})$ $\Rightarrow C = 1.552 + 0.083 \times (h/L)$ $0.4 < h/L \leq (1.5 \sim 1.9) \quad (\text{狭頂堰})$ $\Rightarrow C = 1.444 + 0.352 \times (h/L)$ $(1.5 \sim 1.9) \leq h/L \quad (\text{刃形堰})$ $\Rightarrow C = 1.785 + 0.237 \times (h/W)$ <p>狭頂堰と刃形堰の境界値</p> $h/L = 1.51 + 0.041 \times (h/W)$ <p>Q : 流出流量 (m^3/s) C : 流量係数 ($\text{m}^{1/2}/\text{s}$) B : 水路幅 (m) h : 越流水深 (m) L : 堤長さ (m) W : 堤高さ (m)</p>	<p>2. 流下開口からの流出量</p> <p>(1) 堤からの流出量</p> <p>排水を考慮する開口部の堰を乗り越え、溢水が伝播する際の越流水深と越流量との関係式について、長方堰の流量算出式を参照し、以下の式にて評価を実施する。</p> $Q = C \times B \times h^{3/2}$ <p>ここで、$0.4 \leq h/L \leq (1.5 \sim 1.9)$: $C = 1.444 + 0.352(h/L)$</p> <p>及び $0.1 < h/L \leq 0.4$: $C = 1.552 + 0.083(h/L)$</p> <p>Q : 越流量 (m^3/s) B : 堤の幅 (m) h : 越流水深 (m) C : 流量係数 (-) L : 堤長さ (m) W : 堤高さ (m)</p> <p>長方堰の越流量 (「水理公式集」より)</p>	<p>1. 機器搬入ハッチ等の開口部からの排出</p> <p>1.1 機器搬入ハッチ等の開口部からの排出流量</p> <p>一般的な機器搬入ハッチの形状を想定し、以下の式を利用して機器搬入ハッチ等の開口部からの排出流量を算出する。開口部概略図を図1-1に示す。(参考文献「土木学会 水理公式集 平成11年度版」)</p> <p>なお、開口までの長さLを長くとるほどに排出流量が少なくなることから、保守的に原子炉建物の二次格納施設の1辺に相当する50mとし、床面を長頂堰とみなして算出する。</p> $Q_{\text{out}} = C_{\text{out}} \times B \times h^{3/2} \dots \dots \dots \dots \dots \dots \quad (1)$ $C_{\text{out}} = 1.642 \times \left(\frac{h}{L}\right)^{0.022} \dots \dots \dots \dots \dots \dots \quad (2)$ <p>Q_{out} : 排出流量 [m^3/s] B : 開口の幅 [m] C_{out} : 排出係数 [$\text{m}^{1/2}/\text{s}$] h : 溢水水位 [m] L : 開口までの長さ [m] W : 堤高さ [m]</p> <p>図1-1 開口部概略図</p>	<p>・評価手法の相違 【柏崎6/7、東海第二】 島根2号炉は開口までの長さLを50mとすることにより保守的な評価としている</p>



柏崎刈羽原子力発電所 6／7号炉 (2017.12.20版)	東海第二発電所 (2018.9.18版)	島根原子力発電所 2号炉	備考										
<p><u>4.1.2 算出結果</u></p> <p>前述の式から、原子炉建屋の通路に設置されている排水を期待する大開口部からの流出流量を算出する。以下では、7号炉原子炉建屋地下1階南東部機器ハッチを代表として選定し、具体的な流出流量を算出した。水路幅等の各パラメータ値と算出結果を補足第4.1.2-1表にまとめる。</p> <p>なお、水路幅については、周囲の壁等の状況や開口角部で流出が阻害される可能性も考慮し、設定することとする。以下の例では、開口部の一辺が壁に面していることからその分は水路幅として考慮せず、また、開口角部ではその両側の辺からの流出が重なることによる流出の阻害を考慮し、角部の水路幅を内接する円弧の長さで置き換えて算出している（右図青点線参照）。</p> <p>結果としては、越流水深が0.1mにて流出流量は1200m³/h程度となり、これは系統からの流出に対し、大開口部からの排水を期待する系統の中の最大流量657m³/h（柏崎刈羽7号炉原子炉補機冷却水系）よりも上回っているため、没水高さが堰の上端+0.1m以上となることはない。</p> <p>なお前述の式に関しては、それ自体に保守性を含むものではないが、現場状況を反映した上で上記のような最も厳しいケースを想定した場合でも、系統から区画への流入量に比べて開口からの流出量が十分に大きく、十分な裕度を有したものとなっている。</p> 	<p>(2) 確認結果1（既設階段部）</p> <p>既設階段開口部からの排出に期待する場合において、防護対象設備に影響を与える系統のうち、最大漏えい流量は525m³/h（原子炉建屋内HPCS系）であり、この場合にエリア水位の影響が厳しくなる原子炉棟地下1階南側階段部での越流水深及び越流流量を評価した。対象箇所の配置図を第1図に示す。またその評価結果を第2表に示す。</p> <p>前述の式から、越流水深は堰部を超える際に0.077mとなり、堰の高さを加えてもエリアの水位は0.177m以上に達することなく、このエリアの機能喪失高さの最も低い設備（0.40m）への影響がないことを確認した。なお、更なる水位影響を防止するため、堰の撤去対策を計画する。</p>  <p>第1図 原子炉棟地下1階 既設階段評価部</p> <p>第2表 越流量確認結果：地下1階南側階段堰</p> <table border="1"> <tbody> <tr> <td>W: 堰高さ</td> <td>0.10m</td> </tr> <tr> <td>L: 堰長さ</td> <td>0.15m</td> </tr> <tr> <td>h: 越流水深 ※</td> <td>0.077m</td> </tr> <tr> <td>B: 堰の幅(開口幅)</td> <td>4.25m (堰のある側面側で評価)</td> </tr> <tr> <td>Q: 越流量</td> <td>525m³/h</td> </tr> </tbody> </table> <p>※ 実際には、階段の下口側に堰を設置していないため、越流水深は0.277m以上にならない。</p>	W: 堰高さ	0.10m	L: 堰長さ	0.15m	h: 越流水深 ※	0.077m	B: 堰の幅(開口幅)	4.25m (堰のある側面側で評価)	Q: 越流量	525m ³ /h	<p><u>1.2 算出結果</u></p> <p>前述の式から、排出を期待する機器搬入ハッチ等の開口部からの排出流量を算出する。以下では、原子炉建物地上3階大物搬入口を代表として選定し、具体的な排出流量を算出した。開口の幅等の各パラメータ値と算出結果を表1-1にまとめる。</p> <p>なお、開口の幅については、周囲の壁等の状況や開口角部で流出が阻害される可能性も考慮し、排出を期待できる開口の幅の50%として設定する。</p> <p>結果としては、溢水水位が0.32m（この区画の最も低い浸水防護設備の高さ）にて排出流量は11,900m³/h程度となり、これは系統からの流出に対し、機器搬入ハッチ等の開口部からの排水を期待する系統の中の最大流量337m³/h（原子炉補機冷却系）よりも上回っているため、没水高さがこの区画の最も低い浸水防護設備の高さ以上となることはない。</p>	<ul style="list-style-type: none"> ・裕度の考え方の相違 <p>【柏崎6/7、東海第二】</p>
W: 堰高さ	0.10m												
L: 堰長さ	0.15m												
h: 越流水深 ※	0.077m												
B: 堰の幅(開口幅)	4.25m (堰のある側面側で評価)												
Q: 越流量	525m ³ /h												

柏崎刈羽原子力発電所 6／7号炉 (2017.12.20版)	東海第二発電所 (2018.9.18版)	島根原子力発電所 2号炉	備考																																																																																																	
<p>補足第4.1.2-1表 開口部の各パラメータ値及び流出流量算出結果</p> <table border="1"> <tr><td>B : 水路幅 (m)</td><td>6.8</td></tr> <tr><td>h : 越流水深 (m)</td><td>0.1</td></tr> <tr><td>L : 壁長さ (m)</td><td>0.23</td></tr> <tr><td>W : 壁高さ (m)</td><td>0.1</td></tr> <tr><td>h/L</td><td>0.434 (狭頂壁)</td></tr> <tr><td>C : 流量係数 ($m^{1/2}/s$)</td><td>1.597</td></tr> <tr><td>Q : 流出流量 (m^3/h)</td><td>1236</td></tr> </table> <p>4.1.3 大開口部からの排水に期待する区画</p> <p>大開口部からの排水に期待する区画及びそれら開口部の水路幅を補足第4.1.3-1表にまとめた。(区画の位置に関しては第4.1-1, 2 図参照)</p> <p>補足第4.1.3-1表 大開口部からの排水に期待する区画</p> <table border="1"> <tr><th>号炉</th><th>区画 (括弧内は開口部の水路幅(m))</th></tr> <tr><td>6号炉</td><td>R-3F-1 共(14.6), R-2F-2 共3(9.1), R-1F-2 共(7.3), R-B-14 (4.8), R-B-15a (9.1), R-B-15b (4.8), R-B1-2(11.5), R-B2-2(7.1), T-2F-1 共(26.4), T-1F-3 (13.8), T-B1-2C (4.6), T-B1-3 (10.1)</td></tr> <tr><td>7号炉</td><td>R-3F-1 共(20.4), R-2F-2 共3(17.8), R-1F-2 共(9.2), R-B-14 (3.4), R-B-15 (3.4), R-B1-2(13.6), R-B2-2(7.1), T-2F-1 共(27.0), T-1F-3 (10.9), T-B1-2C (5.8), T-B1-3 (13.2)</td></tr> </table>	B : 水路幅 (m)	6.8	h : 越流水深 (m)	0.1	L : 壁長さ (m)	0.23	W : 壁高さ (m)	0.1	h/L	0.434 (狭頂壁)	C : 流量係数 ($m^{1/2}/s$)	1.597	Q : 流出流量 (m^3/h)	1236	号炉	区画 (括弧内は開口部の水路幅(m))	6号炉	R-3F-1 共(14.6), R-2F-2 共3(9.1), R-1F-2 共(7.3), R-B-14 (4.8), R-B-15a (9.1), R-B-15b (4.8), R-B1-2(11.5), R-B2-2(7.1), T-2F-1 共(26.4), T-1F-3 (13.8), T-B1-2C (4.6), T-B1-3 (10.1)	7号炉	R-3F-1 共(20.4), R-2F-2 共3(17.8), R-1F-2 共(9.2), R-B-14 (3.4), R-B-15 (3.4), R-B1-2(13.6), R-B2-2(7.1), T-2F-1 共(27.0), T-1F-3 (10.9), T-B1-2C (5.8), T-B1-3 (13.2)		<p>表1-1 開口部の各パラメータ値及び排出流量算出結果</p> <table border="1"> <tr><td>B : 開口の幅 [m]</td><td>12.5</td></tr> <tr><td>h : 溢水水位 [m]</td><td>0.32</td></tr> <tr><td>L : 開口までの長さ [m]</td><td>50</td></tr> <tr><td>h/L</td><td>0.0064</td></tr> <tr><td>C_{out} : 排出係数 [$m^{1/2}/s$]</td><td>1.47</td></tr> <tr><td>Q_{out} : 排出流量 [m^3/h]</td><td>11,988</td></tr> </table> <p>1.3 機器搬入ハッチ等の開口部からの排出に期待する区画</p> <p>機器搬入ハッチ等の開口部からの排出に期待する区画及びそれら開口部の開口の幅等を表1-2にまとめた。(区画の位置に関しては別添1 4.1 図4-1 参照)</p> <p>表1-2 機器搬入ハッチ等の開口部からの排出に期待する区画</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>建物</th> <th>区画</th> <th>開口の幅 [m]</th> <th>壁高さ [m]</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td rowspan="20">原子炉建物</td><td>R-3F-04-1N R-3F-04-2N R-3F-07N R-3F-16-1N</td><td>12.5</td><td>-</td></tr> <tr><td>R-3F-16-2N</td><td>1.7</td><td>-</td></tr> <tr><td>R-M2F-03N R-M2F-04N R-M2F-05N</td><td>1.4</td><td>0.15</td></tr> <tr><td>R-M2F-06N R-M2F-07N</td><td>1</td><td>0.15</td></tr> <tr><td>R-M2F-18-1N R-M2F-21N R-M2F-22N</td><td>2.4</td><td>-</td></tr> <tr><td>R-M2F-18-2N</td><td>2.4</td><td>-</td></tr> <tr><td>R-M2F-19N</td><td>12.5</td><td>-</td></tr> <tr><td>R-M2F-20N</td><td>0.5</td><td>-</td></tr> <tr><td>R-M2F-27N</td><td>1.7</td><td>-</td></tr> <tr><td>R-2F-11N R-2F-12N R-2F-18N R-2F-19N R-2F-24N R-2F-25N</td><td>12.5</td><td>-</td></tr> <tr><td>R-2F-14N</td><td>1.6</td><td>-</td></tr> <tr><td>R-2F-15N</td><td>1.9</td><td>-</td></tr> <tr><td>R-2F-23N</td><td>3.6</td><td>0.2</td></tr> <tr><td>R-1F-03N R-1F-22N</td><td>2.7</td><td>-</td></tr> <tr><td>R-1F-07-2N</td><td>2.7</td><td>-</td></tr> <tr><td>R-1F-29N</td><td>2.2</td><td>-</td></tr> <tr><td>R-1F-32N</td><td>6.5</td><td>-</td></tr> <tr><td>R-1F-33N</td><td>6.3</td><td>-</td></tr> <tr><td>R-1F-34N</td><td>2.1</td><td>0.2</td></tr> <tr><td>R-B1F-09N</td><td>2.8</td><td>0.2</td></tr> </tbody> </table>	B : 開口の幅 [m]	12.5	h : 溢水水位 [m]	0.32	L : 開口までの長さ [m]	50	h/L	0.0064	C_{out} : 排出係数 [$m^{1/2}/s$]	1.47	Q_{out} : 排出流量 [m^3/h]	11,988	建物	区画	開口の幅 [m]	壁高さ [m]	原子炉建物	R-3F-04-1N R-3F-04-2N R-3F-07N R-3F-16-1N	12.5	-	R-3F-16-2N	1.7	-	R-M2F-03N R-M2F-04N R-M2F-05N	1.4	0.15	R-M2F-06N R-M2F-07N	1	0.15	R-M2F-18-1N R-M2F-21N R-M2F-22N	2.4	-	R-M2F-18-2N	2.4	-	R-M2F-19N	12.5	-	R-M2F-20N	0.5	-	R-M2F-27N	1.7	-	R-2F-11N R-2F-12N R-2F-18N R-2F-19N R-2F-24N R-2F-25N	12.5	-	R-2F-14N	1.6	-	R-2F-15N	1.9	-	R-2F-23N	3.6	0.2	R-1F-03N R-1F-22N	2.7	-	R-1F-07-2N	2.7	-	R-1F-29N	2.2	-	R-1F-32N	6.5	-	R-1F-33N	6.3	-	R-1F-34N	2.1	0.2	R-B1F-09N	2.8	0.2	
B : 水路幅 (m)	6.8																																																																																																			
h : 越流水深 (m)	0.1																																																																																																			
L : 壁長さ (m)	0.23																																																																																																			
W : 壁高さ (m)	0.1																																																																																																			
h/L	0.434 (狭頂壁)																																																																																																			
C : 流量係数 ($m^{1/2}/s$)	1.597																																																																																																			
Q : 流出流量 (m^3/h)	1236																																																																																																			
号炉	区画 (括弧内は開口部の水路幅(m))																																																																																																			
6号炉	R-3F-1 共(14.6), R-2F-2 共3(9.1), R-1F-2 共(7.3), R-B-14 (4.8), R-B-15a (9.1), R-B-15b (4.8), R-B1-2(11.5), R-B2-2(7.1), T-2F-1 共(26.4), T-1F-3 (13.8), T-B1-2C (4.6), T-B1-3 (10.1)																																																																																																			
7号炉	R-3F-1 共(20.4), R-2F-2 共3(17.8), R-1F-2 共(9.2), R-B-14 (3.4), R-B-15 (3.4), R-B1-2(13.6), R-B2-2(7.1), T-2F-1 共(27.0), T-1F-3 (10.9), T-B1-2C (5.8), T-B1-3 (13.2)																																																																																																			
B : 開口の幅 [m]	12.5																																																																																																			
h : 溢水水位 [m]	0.32																																																																																																			
L : 開口までの長さ [m]	50																																																																																																			
h/L	0.0064																																																																																																			
C_{out} : 排出係数 [$m^{1/2}/s$]	1.47																																																																																																			
Q_{out} : 排出流量 [m^3/h]	11,988																																																																																																			
建物	区画	開口の幅 [m]	壁高さ [m]																																																																																																	
原子炉建物	R-3F-04-1N R-3F-04-2N R-3F-07N R-3F-16-1N	12.5	-																																																																																																	
	R-3F-16-2N	1.7	-																																																																																																	
	R-M2F-03N R-M2F-04N R-M2F-05N	1.4	0.15																																																																																																	
	R-M2F-06N R-M2F-07N	1	0.15																																																																																																	
	R-M2F-18-1N R-M2F-21N R-M2F-22N	2.4	-																																																																																																	
	R-M2F-18-2N	2.4	-																																																																																																	
	R-M2F-19N	12.5	-																																																																																																	
	R-M2F-20N	0.5	-																																																																																																	
	R-M2F-27N	1.7	-																																																																																																	
	R-2F-11N R-2F-12N R-2F-18N R-2F-19N R-2F-24N R-2F-25N	12.5	-																																																																																																	
	R-2F-14N	1.6	-																																																																																																	
	R-2F-15N	1.9	-																																																																																																	
	R-2F-23N	3.6	0.2																																																																																																	
	R-1F-03N R-1F-22N	2.7	-																																																																																																	
	R-1F-07-2N	2.7	-																																																																																																	
	R-1F-29N	2.2	-																																																																																																	
	R-1F-32N	6.5	-																																																																																																	
	R-1F-33N	6.3	-																																																																																																	
	R-1F-34N	2.1	0.2																																																																																																	
	R-B1F-09N	2.8	0.2																																																																																																	



柏崎刈羽原子力発電所 6／7号炉 (2017.12.20版)	東海第二発電所 (2018.9.18版)	島根原子力発電所 2号炉	備考																																	
	<p>(3) 確認結果2(没水高さによる確認)</p> <p><u>屋内消火設備使用による没水評価にてエリア水位が厳しく、防護対象設備に影響を及ぼす可能性のあるエリアにおいて、流下開口として期待する原子炉棟5階大物搬入口の堰を改造することにより、エリア水位が防護対象設備に影響を及ぼさないことを越流水深及び越流流量から確認した。対象箇所の配置図を第2図に示す。またその評価結果を第3表に示す。</u></p> <p><u>前述の式から、没水高さ0.20mの場合、越流水深は改造後の堰部を超える際に0.1mとなり、越流量は1,182m³/hとなる。消火栓での放水量は、15.6m³/hであり、流出量が上回ることから、没水高さ0.20m以上になることはなく、このエリアの機能喪失高さの最も低い設備(0.40m)への影響がないことを確認した。</u></p>  <p>第2図 原子炉棟5階 大物搬入口部</p>	<table border="1"> <thead> <tr> <th>建物</th><th>区画</th><th>開口の幅 [m]</th><th>堰高さ [m]</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="5">原子炉建物</td><td>R-B1F-12N</td><td>9.7</td><td>-</td></tr> <tr><td>R-B1F-13N</td><td>2.6</td><td>0.2</td></tr> <tr><td>R-B1F-21N</td><td>0.6</td><td>-</td></tr> <tr><td>R-B1F-28N</td><td>2.1</td><td>0.2</td></tr> <tr><td>R-B1F-32N</td><td>0.5</td><td>-</td></tr> <tr> <td rowspan="5">廃棄物処理建物</td><td>Rw-4F-06-02N Rw-4F-09N Rw-4F-10N</td><td>4</td><td>-</td></tr> <tr><td>Rw-2F-09N</td><td>2.7</td><td>-</td></tr> <tr><td>Rw-1F-23N</td><td>2.5</td><td>-</td></tr> <tr><td>Rw-B1F-20-2N</td><td>2.5</td><td>-</td></tr> </tbody> </table>	建物	区画	開口の幅 [m]	堰高さ [m]	原子炉建物	R-B1F-12N	9.7	-	R-B1F-13N	2.6	0.2	R-B1F-21N	0.6	-	R-B1F-28N	2.1	0.2	R-B1F-32N	0.5	-	廃棄物処理建物	Rw-4F-06-02N Rw-4F-09N Rw-4F-10N	4	-	Rw-2F-09N	2.7	-	Rw-1F-23N	2.5	-	Rw-B1F-20-2N	2.5	-	<ul style="list-style-type: none"> 記載方針の相違 <p>【東海第二】</p> <p>島根2号炉は原子炉建物地上3階大物搬入口を代表として記載</p>
建物	区画	開口の幅 [m]	堰高さ [m]																																	
原子炉建物	R-B1F-12N	9.7	-																																	
	R-B1F-13N	2.6	0.2																																	
	R-B1F-21N	0.6	-																																	
	R-B1F-28N	2.1	0.2																																	
	R-B1F-32N	0.5	-																																	
廃棄物処理建物	Rw-4F-06-02N Rw-4F-09N Rw-4F-10N	4	-																																	
	Rw-2F-09N	2.7	-																																	
	Rw-1F-23N	2.5	-																																	
	Rw-B1F-20-2N	2.5	-																																	


柏崎刈羽原子力発電所 6／7号炉 (2017.12.20版)	東海第二発電所 (2018.9.18版)	島根原子力発電所 2号炉	備考
<p>4.2 床ドレンファンネルからの排水</p> <p>4.2.1 床ドレンファンネルからの流出流量</p> <p>区画内の床ドレンファンネルからの排水について、以下の式を利用して流出流量を算出する。なお、床ドレン配管は基本的に80Aのため、開口面積はこの80A配管の断面積とする。また流量係数は、床面と排水配管の接続方向等をもとに0.82と設定する。</p> $Q = 0.82 \times A \times (2 \times g \times h)^{1/2}$ <p>Q : 流出流量 (m^3/s) A : 開口面積 (m^2) g : 重力加速度 (m/s^2) h : 水深 (m) 0.82 : 流量係数</p>	<p>3. 流下開口(床開口)からの流出量</p> <p>建屋内の床開口を設置する対策について、床開口部からの流出流量が溢水時の系統流量を上回ることを確認する。</p> <p>(1) 評価条件</p> <ul style="list-style-type: none"> ・床開口は満水流れとして評価を実施する。 ・下記に示す評価式の通り、流量は落差が大きいほど大きくなるため、スラブ上の滞留深さは考慮せず、落差としてはスラブ厚さを考慮する。 ・床開口は円形とし、開口径12B ($\phi 300\text{mm}$)を設定する。 $Q = A \sqrt{\frac{2gH}{\lambda \frac{L}{d} + \sum \zeta + 1}}$ <p>A : 断面積(m^2) H : 落差(m) d : 内径(m) L : 直管長さ(m) ζ : 損失係数 λ : 摩擦係数</p>		<p>・設備の相違</p> <p>【柏崎6/7、東海第二】 島根2号炉は評価上排水に期待する床ファンネルはない</p>

柏崎刈羽原子力発電所 6／7号炉 (2017.12.20版)	東海第二発電所 (2018.9.18版)	島根原子力発電所 2号炉	備考																																																												
<p>4.2.2 算出結果</p> <p>前述の式を用い、床ドレンからの流出流量を水深毎に算出した結果を以下に示す。算出に必要となる床ドレン配管の各パラメータ値と算出結果を補足第4.2.2-1表に、水深と流出流量の相関図を補足第4.2.2-1図に示す。</p> <p>補足第4.2.2-1表 床ドレン配管の各パラメータ値及び流出流量算出結果</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">床ドレン配管の各パラメータ値</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>口径 (A)</td><td>80</td></tr> <tr> <td>Sch</td><td>80</td></tr> <tr> <td>内径 (m)</td><td>0.0739</td></tr> <tr> <td>断面積 (m²)</td><td>0.00428</td></tr> </tbody> </table> <table border="1"> <thead> <tr> <th>水深 (m)</th><th>流出流量 (m³/h)</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>0.25</td><td>28.0</td></tr> <tr> <td>0.50</td><td>39.6</td></tr> <tr> <td>0.75</td><td>48.5</td></tr> <tr> <td>1.00</td><td>56.0</td></tr> </tbody> </table> <p>補足第4.2.2-1図 水深と流出流量相関図</p>	床ドレン配管の各パラメータ値		口径 (A)	80	Sch	80	内径 (m)	0.0739	断面積 (m ²)	0.00428	水深 (m)	流出流量 (m ³ /h)	0.25	28.0	0.50	39.6	0.75	48.5	1.00	56.0	<p>(2) 確認結果</p> <p>対象箇所の配置図を第4図に示す。第5表の条件より床開口1か所の流出量は636m³/hとなった。この条件のもとに、想定破損時の系統流量が排出可能な必要開口数を第6表に示す。必要開口数を設置することにより、床面からの開口から系統流量が排出可能であることを確認した。</p> <p>第5表 床開口1か所あたりの流出流量結果</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>項目</th><th>記号</th><th>値</th><th>備考</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>内径 (m)</td><td>d</td><td>0.30</td><td></td></tr> <tr> <td>摩擦係数</td><td>λ</td><td>0.04</td><td>相対粗度 0.03 のコンクリート管</td></tr> <tr> <td>直管長 (m)</td><td>L</td><td>0.5</td><td>スラブ厚さ</td></tr> <tr> <td>損失係数</td><td>ζ</td><td>0.5</td><td>管路入口における損失</td></tr> <tr> <td>重力加速度 (m/s²)</td><td>g</td><td>9.80665</td><td></td></tr> <tr> <td>落差 (m)</td><td>H</td><td>0.5</td><td></td></tr> <tr> <td>流量 (m³/h)</td><td>Q</td><td>636</td><td>開口部からの流下量</td></tr> </tbody> </table> <p>第6表 必要排出流量の検討結果</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>区画番号</th><th>区画内系統漏えい流量 (m³/h)</th><th>床開口数</th><th>床開口からの流出流量 (m³/h)</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>RB-B1-9</td><td>525 (H P C S)</td><td>1</td><td>636</td></tr> </tbody> </table> <p>必要開口としては、複数箇所を確保するとともに、閉塞等の排水を阻害することが無い防護対策を実施する。</p>	項目	記号	値	備考	内径 (m)	d	0.30		摩擦係数	λ	0.04	相対粗度 0.03 のコンクリート管	直管長 (m)	L	0.5	スラブ厚さ	損失係数	ζ	0.5	管路入口における損失	重力加速度 (m/s ²)	g	9.80665		落差 (m)	H	0.5		流量 (m ³ /h)	Q	636	開口部からの流下量	区画番号	区画内系統漏えい流量 (m ³ /h)	床開口数	床開口からの流出流量 (m ³ /h)	RB-B1-9	525 (H P C S)	1	636		
床ドレン配管の各パラメータ値																																																															
口径 (A)	80																																																														
Sch	80																																																														
内径 (m)	0.0739																																																														
断面積 (m ²)	0.00428																																																														
水深 (m)	流出流量 (m ³ /h)																																																														
0.25	28.0																																																														
0.50	39.6																																																														
0.75	48.5																																																														
1.00	56.0																																																														
項目	記号	値	備考																																																												
内径 (m)	d	0.30																																																													
摩擦係数	λ	0.04	相対粗度 0.03 のコンクリート管																																																												
直管長 (m)	L	0.5	スラブ厚さ																																																												
損失係数	ζ	0.5	管路入口における損失																																																												
重力加速度 (m/s ²)	g	9.80665																																																													
落差 (m)	H	0.5																																																													
流量 (m ³ /h)	Q	636	開口部からの流下量																																																												
区画番号	区画内系統漏えい流量 (m ³ /h)	床開口数	床開口からの流出流量 (m ³ /h)																																																												
RB-B1-9	525 (H P C S)	1	636																																																												

柏崎刈羽原子力発電所 6／7号炉 (2017.12.20版)	東海第二発電所 (2018.9.18版)	島根原子力発電所 2号炉	備考
<p>4.3 開放扉からの排水</p> <p>4.3.1 開放扉からの流出流量</p> <p>開放した状態の扉から階段室への排水について、そこからの流出流量を算出する。算出にあたっては、扉及びその周囲の形状を考慮し、「4.1.1 大開口部からの流出流量」における式を用いる。</p> 	 <p>第4図 原子炉棟地下1階 床開口部</p>	<p>2. 階段開口部からの排出</p> <p>2.1 階段開口部からの排出流量</p> <p>階段開口部からの排出について、そこからの排出流量を算出する。算出にあたっては、階段及びその周囲の形状を考慮し、「1.1 機器搬入ハッチ等の開口部からの排出流量」における式を用いる。</p> <p>なお、開口の幅については、排出を期待できる開口の幅の100%とする。階段開口部の例示を図2-1に示す。</p>  <p>図2-1 階段開口部の例示</p>	<p>(島根2号炉は開口の幅について、排出を期待できる開口の幅の100%とすることを記載(柏崎6/7と相違なし))</p>

柏崎刈羽原子力発電所 6／7号炉 (2017.12.20版)	東海第二発電所 (2018.9.18版)	島根原子力発電所 2号炉	備考																																											
<p><u>4.3.2 算出結果</u></p> <p>開放扉からの流出流量を越流水深毎に算出する。算出に必要となる開放扉による開口部の各パラメータ値と算出結果を補足第4.3.2-1表に、越流水深と流出流量の相関図を補足第4.3.2-1図に示す。</p> <p><u>4.3.3 開放扉からの排水に期待する区画</u></p> <p>開放扉からの排水に期待する区画を補足第4.3.3-1表にまとめた。(区画の位置に関しては第4.1-1, 2図参照)</p> <p>補足第4.3.3-1表 開放扉からの排水に期待する区画</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>号炉</th><th>区画</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>6号炉</td><td>R-2F-2共2, R-1F-4, R-2F-1(※)</td></tr> <tr> <td>7号炉</td><td>R-2F-2共2, R-1F-4, R-2F-1(※)</td></tr> </tbody> </table> <p>(※)開放扉と同様の形状のため、開放扉として評価</p>	号炉	区画	6号炉	R-2F-2共2, R-1F-4, R-2F-1(※)	7号炉	R-2F-2共2, R-1F-4, R-2F-1(※)		<p><u>2.2 算出結果</u></p> <p>排出を期待する階段開口部からの排出流量を溢水水位毎に算出する。算出に必要となる階段開口部の各パラメータ値と算出結果を表2-2に、溢水水位と排出流量の相関図を図2-2に示す。</p> <p><u>2.3 階段開口部からの排出に期待する区画</u></p> <p>階段開口部からの排出に期待する区画及びそれら開口部の開口の幅等を表2-1にまとめる。(区画の位置に関しては別添1 4.1図4-1参照)</p> <p>表2-1 階段開口部からの排出に期待する区画</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>建物</th><th>区画</th><th>開口の幅 [m]</th><th>堰高さ [m]</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="3">原子炉建物</td><td>R-3F-17N</td><td>1.1</td><td>-</td></tr> <tr><td>R-3F-19N</td><td>0.9</td><td>-</td></tr> <tr><td>R-M2F-18-1N R-M2F-21N R-M2F-22N</td><td>1.2</td><td>-</td></tr> <tr> <td rowspan="3">処理廃棄物建物</td><td>Rw-5F-02N</td><td>1</td><td>-</td></tr> <tr><td>Rw-2F-09N</td><td>1.2</td><td>-</td></tr> <tr><td>Rw-1F-10N</td><td>1.2</td><td>-</td></tr> <tr> <td rowspan="5">制御室建物</td><td>C-4F-02N</td><td>1.1</td><td>-</td></tr> <tr><td>C-3F-07N</td><td>1.3</td><td>-</td></tr> <tr><td>C-2F-01N C-2F-02N C-2F-03N C-2F-04-1N C-2F-06N</td><td>1.3</td><td>-</td></tr> <tr><td>C-M2F-01N</td><td>1.1</td><td>-</td></tr> </tbody> </table>	建物	区画	開口の幅 [m]	堰高さ [m]	原子炉建物	R-3F-17N	1.1	-	R-3F-19N	0.9	-	R-M2F-18-1N R-M2F-21N R-M2F-22N	1.2	-	処理廃棄物建物	Rw-5F-02N	1	-	Rw-2F-09N	1.2	-	Rw-1F-10N	1.2	-	制御室建物	C-4F-02N	1.1	-	C-3F-07N	1.3	-	C-2F-01N C-2F-02N C-2F-03N C-2F-04-1N C-2F-06N	1.3	-	C-M2F-01N	1.1	-	
号炉	区画																																													
6号炉	R-2F-2共2, R-1F-4, R-2F-1(※)																																													
7号炉	R-2F-2共2, R-1F-4, R-2F-1(※)																																													
建物	区画	開口の幅 [m]	堰高さ [m]																																											
原子炉建物	R-3F-17N	1.1	-																																											
	R-3F-19N	0.9	-																																											
	R-M2F-18-1N R-M2F-21N R-M2F-22N	1.2	-																																											
処理廃棄物建物	Rw-5F-02N	1	-																																											
	Rw-2F-09N	1.2	-																																											
	Rw-1F-10N	1.2	-																																											
制御室建物	C-4F-02N	1.1	-																																											
	C-3F-07N	1.3	-																																											
	C-2F-01N C-2F-02N C-2F-03N C-2F-04-1N C-2F-06N	1.3	-																																											
	C-M2F-01N	1.1	-																																											

柏崎刈羽原子力発電所 6／7号炉 (2017.12.20版)	東海第二発電所 (2018.9.18版)	島根原子力発電所 2号炉	備考																																																																														
<p>捕足第4.3.2-1表 開口部の各パラメータ値及び流出流量算出結果</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">開口部の各パラメータ値</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>B : 水路幅 [m]</td><td>1.0</td></tr> <tr> <td>L : 堀長さ [m]</td><td>0.25</td></tr> <tr> <td>W : 堀高さ [m]</td><td>0.2</td></tr> </tbody> </table> <table border="1"> <thead> <tr> <th>越流水深 [m]</th><th>h/L</th><th>C : 流量係数 [$m^{1/2}/s$]</th><th>Q : 流出流量 [m^3/h]</th></tr> </thead> <tbody> <tr><td>0.05</td><td>0.200 (広頂堰)</td><td>1.568</td><td>63</td></tr> <tr><td>0.10</td><td>0.400 (広頂堰)</td><td>1.585</td><td>180</td></tr> <tr><td>0.15</td><td>0.600 (狭頂堰)</td><td>1.655</td><td>346</td></tr> <tr><td>0.20</td><td>0.800 (狭頂堰)</td><td>1.725</td><td>555</td></tr> <tr><td>0.25</td><td>1.000 (狭頂堰)</td><td>1.796</td><td>808</td></tr> <tr><td>0.30</td><td>1.200 (狭頂堰)</td><td>1.866</td><td>1104</td></tr> <tr><td>0.35</td><td>1.400 (狭頂堰)</td><td>1.936</td><td>1443</td></tr> </tbody> </table>  <p>補足第4.3.2-1図 水深と流出流量相関図</p>	開口部の各パラメータ値		B : 水路幅 [m]	1.0	L : 堀長さ [m]	0.25	W : 堀高さ [m]	0.2	越流水深 [m]	h/L	C : 流量係数 [$m^{1/2}/s$]	Q : 流出流量 [m^3/h]	0.05	0.200 (広頂堰)	1.568	63	0.10	0.400 (広頂堰)	1.585	180	0.15	0.600 (狭頂堰)	1.655	346	0.20	0.800 (狭頂堰)	1.725	555	0.25	1.000 (狭頂堰)	1.796	808	0.30	1.200 (狭頂堰)	1.866	1104	0.35	1.400 (狭頂堰)	1.936	1443		<p>表2-2 開口部の各パラメータ値及び排出流量算出結果</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">開口部の各パラメータ値</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>B : 開口幅 [m]</td><td>1.1</td></tr> <tr> <td>L : 開口までの長さ [m]</td><td>50</td></tr> </tbody> </table> <table border="1"> <thead> <tr> <th>h : 溢水水位 [m]</th><th>h/L</th><th>C : 排出係数 [$m^{1/2}/s$]</th><th>Q : 排出流量 [m^3/h]</th></tr> </thead> <tbody> <tr><td>0.05</td><td>0.001 (長頂堰)</td><td>1.411</td><td>72</td></tr> <tr><td>0.10</td><td>0.002 (長頂堰)</td><td>1.433</td><td>180</td></tr> <tr><td>0.15</td><td>0.003 (長頂堰)</td><td>1.446</td><td>360</td></tr> <tr><td>0.20</td><td>0.004 (長頂堰)</td><td>1.455</td><td>540</td></tr> <tr><td>0.25</td><td>0.005 (長頂堰)</td><td>1.462</td><td>756</td></tr> <tr><td>0.30</td><td>0.006 (長頂堰)</td><td>1.468</td><td>972</td></tr> <tr><td>0.35</td><td>0.007 (長頂堰)</td><td>1.473</td><td>1224</td></tr> </tbody> </table>  <p>図2-2 溢水水位と排出流量相関図</p>	開口部の各パラメータ値		B : 開口幅 [m]	1.1	L : 開口までの長さ [m]	50	h : 溢水水位 [m]	h/L	C : 排出係数 [$m^{1/2}/s$]	Q : 排出流量 [m^3/h]	0.05	0.001 (長頂堰)	1.411	72	0.10	0.002 (長頂堰)	1.433	180	0.15	0.003 (長頂堰)	1.446	360	0.20	0.004 (長頂堰)	1.455	540	0.25	0.005 (長頂堰)	1.462	756	0.30	0.006 (長頂堰)	1.468	972	0.35	0.007 (長頂堰)	1.473	1224	
開口部の各パラメータ値																																																																																	
B : 水路幅 [m]	1.0																																																																																
L : 堀長さ [m]	0.25																																																																																
W : 堀高さ [m]	0.2																																																																																
越流水深 [m]	h/L	C : 流量係数 [$m^{1/2}/s$]	Q : 流出流量 [m^3/h]																																																																														
0.05	0.200 (広頂堰)	1.568	63																																																																														
0.10	0.400 (広頂堰)	1.585	180																																																																														
0.15	0.600 (狭頂堰)	1.655	346																																																																														
0.20	0.800 (狭頂堰)	1.725	555																																																																														
0.25	1.000 (狭頂堰)	1.796	808																																																																														
0.30	1.200 (狭頂堰)	1.866	1104																																																																														
0.35	1.400 (狭頂堰)	1.936	1443																																																																														
開口部の各パラメータ値																																																																																	
B : 開口幅 [m]	1.1																																																																																
L : 開口までの長さ [m]	50																																																																																
h : 溢水水位 [m]	h/L	C : 排出係数 [$m^{1/2}/s$]	Q : 排出流量 [m^3/h]																																																																														
0.05	0.001 (長頂堰)	1.411	72																																																																														
0.10	0.002 (長頂堰)	1.433	180																																																																														
0.15	0.003 (長頂堰)	1.446	360																																																																														
0.20	0.004 (長頂堰)	1.455	540																																																																														
0.25	0.005 (長頂堰)	1.462	756																																																																														
0.30	0.006 (長頂堰)	1.468	972																																																																														
0.35	0.007 (長頂堰)	1.473	1224																																																																														

柏崎刈羽原子力発電所 6／7号炉 (2017.12.20版)	東海第二発電所 (2018.9.18版)	島根原子力発電所 2号炉	備考
		<p><u>3. 通水扉からの排水</u></p> <p>発生した溢水を排水するための設備として設置する溢水通水扉(以下「通水扉」という。)について、通水試験により動作状況及び流出係数の確認を行った。</p> <p>3.1 通水扉の概要</p> <p>通水扉の概要図を図3-1に示す。通水扉は鋼製扉に小扉フラップが内蔵された構造であり、溢水の水圧によりフラップが開放することで排水を行う機構となっている。</p>  <p>図3-1 溢水通水扉概要図</p> <p>3.2 小扉フラップの要求排水性能</p> <p>(1) 開放動作</p> <p>小扉フラップについては、溢水時の制限水位以下で確実に開放することが求められる。</p> <p>(2) 排水量</p> <p>小扉フラップについては、溢水時に期待する量の排水ができることが求められる。排水量の算出については、流出開口と水位を用いた広頂堰の式による算出と、水門からの流出流量評価式(以下「水門の式」という。)による算出方法がある。これらの算出方法については、図3-2に示すとおり、溢水水位の高さによって適用式が異なることから、それぞれの評価式における排出流量との比較により性能を確認する。</p>	<ul style="list-style-type: none"> ・設備の相違 <p>【柏崎6/7、東海第二】</p> <p>島根2号炉は溢水水位低減対策として通水扉を設置</p>

柏崎刈羽原子力発電所 6／7号炉 (2017.12.20版)	東海第二発電所 (2018.9.18版)	島根原子力発電所 2号炉	備考
		<p>[広頂堰の式]</p> $Q = C \times B \times h^{\frac{3}{2}} \times 3600$ <p>Q : 排出流量 [m³/h] B : 堰の幅 (小扉フラップ幅) [m] C : 流出係数 [-] h : 越流水深 (小扉フラップ下端からの高さ) [m]</p> <p>[水門の式]</p> $Q = C \times a \times L \times \sqrt{2 g h} \times 3600$ <p>Q : 排出流量 [m³/h] C : 流出係数 [-] a : 水門の開き高さ (小扉フラップ高さ) [m] L : 水門の幅 (小扉フラップ幅) [m] g : 重力加速度 [m/s²] h : 上流水深 (小扉フラップ下端からの高さ) [m]</p>	

図 3-2 排水量評価式の適用状況

3.3 試験概要

(1) 開放動作の確認

小扉フラップ部を模擬した試験体を水槽に設置して注水し、フラップが溢水時の制限水位以下で開放することを確認する。





柏崎刈羽原子力発電所 6／7号炉 (2017.12.20版)	東海第二発電所 (2018.9.18版)	島根原子力発電所 2号炉	備考				
		<p>(2) 排水量の確認 小扉フラップ部を模擬した試験体を水槽に設置して注水し、フラップからの排水流量と水位変化から、広頂堰の式及び水門の式における流出係数を確認する。</p> <p>3.4 試験装置 試験装置の概要及び試験体を図3-3及び表3-1に示す。</p>  <p>図3-3 溢水通水扉通水試験装置概要図</p> <p>表3-1 試験扉</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>開口寸法</th> <th>外観写真</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>W600×H600 [mm]</td> <td>  <p>小扉フラップ (写真は W600×H600 [mm])</p> </td> </tr> </tbody> </table> <p>3.5 試験結果 試験の状況を図3-4に示す。</p>	開口寸法	外観写真	W600×H600 [mm]	 <p>小扉フラップ (写真は W600×H600 [mm])</p>	
開口寸法	外観写真						
W600×H600 [mm]	 <p>小扉フラップ (写真は W600×H600 [mm])</p>						



図 3-4 試験状況

(1) 開放動作確認結果

開放動作確認結果を表 3-2 に示す。

表 3-2 開放動作確認結果

開口寸法	開放開始水位 (開口部下端からの高さ)	
小扉フラップ型	1回目	162 [mm]
W600×H600 [mm]	2回目	154 [mm]

(2) 排水量確認結果

a. 流量と越流水深の関係

図 3-5 に試験により得られた越流水深と流量の関係を示す。

図 3-5 には流出係数が 1.3～1.9 の場合の広頂堰の式及び流出係数が 0.294～0.429 の場合の水門の式から求めた越流水深と流量の関係も併せて示す。







図 3-5 通水扉越流水深と流量の関係

柏崎刈羽原子力発電所 6／7号炉 (2017.12.20版)	東海第二発電所 (2018.9.18版)	島根原子力発電所 2号炉	備考
		<p>b. 流出係数</p> <p>(a) 越流水深が小扉フラップ開口高さ(600mm)以下の場合(広頂堰の式)</p> <p>図3-6に示すとおり、試験結果は流出係数が1.3～1.7の広頂堰の式に概ね対応している。このことから、越流水深が600mm以下の小扉フラップの流出係数は保守的な値として1.3と設定した。</p>  <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-top: 10px;"> 試験結果は 広頂堰の式 (流 出係数 $C_q=1.3$ ~1.7) に概ね対 応 ⇒ 小扉フラップ の流出係数は保 守的な値として 1.3と設定 </div> <p>図3-6 流出係数の設定 (広頂堰の式)</p> <p>(b) 越流水深が小扉フラップ開口高さ(600mm)を超える場合(水門の式)</p> <p>図3-7に示すとおり、試験結果は流出係数が0.294～0.384の水門の式に概ね対応している。このことから、越流水深が600mmを超える小扉フラップの流出係数は保守的な値として0.294と設定した。なお、流出係数の水門の式への適用にあたっては、試験範囲外では適用していない。</p>  <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-top: 10px;"> 試験結果は 水門の式 (流 出係数 $C_q=0.294$ ~0.384) に概ね対 応 ⇒ 小扉フラップ の流出係数は保 守的な値として 0.294と設定 </div> <p>図3-7 流出係数の設定 (水門の式)</p>	

柏崎刈羽原子力発電所 6／7号炉 (2017.12.20版)	東海第二発電所 (2018.9.18版)	島根原子力発電所 2号炉	備考																								
<p><u>4.4 排水に期待する太開口部、床ファンネル、開放扉周辺状況の運用について</u></p> <p>排水に期待する太開口部、床ファンネル、開放扉の周辺状況を調査し、排水を大きく阻害する可能性のある要因を抽出する。抽出された排水阻害要因に対し<u>補足第4.4-1表</u>のような対策・運用管理を規定類に定めることで、排水が阻害されることを防止する。</p> <p>なお本事項は後段規制での対応が必要となる事項である。(別添2参照)</p> <p style="text-align: center;"><u>補足第4.4-1表 排水の阻害要因とその対応</u></p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>排水阻害要因</th><th>対象</th><th>対応</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>落下防止板</td><td>大開口部</td><td>グレーチングへの変更や撤去等により、排水を大きく阻害しない設計とする。なお、撤去により生じる下部の隙間からの落下に対しては、開口部内部に新たな落下防止対策等を実施することで対応する。</td></tr> <tr> <td>ファンネルの閉塞</td><td>床ファンネル</td><td>床ファンネルについては、定期的に通水試験を実施し、ファンネルの貫通状態を確認する。</td></tr> <tr> <td>扉の閉塞</td><td>開放扉</td><td>扉固定治具により常時開運用としている。</td></tr> <tr> <td>足場材/周辺仮置き資材</td><td>大開口部 床ファンネル 開放扉</td><td>排水を大きく阻害するような場所に足場材/仮置き資材を設置しない運用とする。</td></tr> </tbody> </table>	排水阻害要因	対象	対応	落下防止板	大開口部	グレーチングへの変更や撤去等により、排水を大きく阻害しない設計とする。なお、撤去により生じる下部の隙間からの落下に対しては、開口部内部に新たな落下防止対策等を実施することで対応する。	ファンネルの閉塞	床ファンネル	床ファンネルについては、定期的に通水試験を実施し、ファンネルの貫通状態を確認する。	扉の閉塞	開放扉	扉固定治具により常時開運用としている。	足場材/周辺仮置き資材	大開口部 床ファンネル 開放扉	排水を大きく阻害するような場所に足場材/仮置き資材を設置しない運用とする。		<p>4. 排水に期待する開口部の周辺状況に係る運用について</p> <p>排水に期待する開口部の周辺状況を調査し、排水を大きく阻害する可能性のある要因を抽出する。抽出された排水阻害要因に対し、<u>表4-1</u>のような対策・運用管理を<u>QMS文書</u>に定めることで、排水が阻害されることを防止する。</p> <p>なお、本事項は運用管理が必要となる事項である(別添2参照)。</p> <p style="text-align: center;"><u>表4-1 排水の阻害要因とその対応</u></p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>排水阻害要因</th><th>対象</th><th>対応</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>落下防止板</td><td>開口部</td><td>グレーチングへの変更や撤去等により、排水を大きく阻害しない設計とする。なお、撤去により生じる下部の隙間からの落下に対しては、開口部内部に新たな落下防止対策等を実施することで対応する。</td></tr> <tr> <td>足場材/周辺仮置き資材</td><td>開口部 通水扉</td><td>排水を期待する箇所からの排水評価に影響する設備の設置や物品の仮置きをしない。</td></tr> </tbody> </table>	排水阻害要因	対象	対応	落下防止板	開口部	グレーチングへの変更や撤去等により、排水を大きく阻害しない設計とする。なお、撤去により生じる下部の隙間からの落下に対しては、開口部内部に新たな落下防止対策等を実施することで対応する。	足場材/周辺仮置き資材	開口部 通水扉	排水を期待する箇所からの排水評価に影響する設備の設置や物品の仮置きをしない。	<ul style="list-style-type: none"> ・設備の相違 <p>【柏崎 6/7】</p> <p>島根2号炉は評価上排水に期待する床ファンネル、開放扉はない</p>
排水阻害要因	対象	対応																									
落下防止板	大開口部	グレーチングへの変更や撤去等により、排水を大きく阻害しない設計とする。なお、撤去により生じる下部の隙間からの落下に対しては、開口部内部に新たな落下防止対策等を実施することで対応する。																									
ファンネルの閉塞	床ファンネル	床ファンネルについては、定期的に通水試験を実施し、ファンネルの貫通状態を確認する。																									
扉の閉塞	開放扉	扉固定治具により常時開運用としている。																									
足場材/周辺仮置き資材	大開口部 床ファンネル 開放扉	排水を大きく阻害するような場所に足場材/仮置き資材を設置しない運用とする。																									
排水阻害要因	対象	対応																									
落下防止板	開口部	グレーチングへの変更や撤去等により、排水を大きく阻害しない設計とする。なお、撤去により生じる下部の隙間からの落下に対しては、開口部内部に新たな落下防止対策等を実施することで対応する。																									
足場材/周辺仮置き資材	開口部 通水扉	排水を期待する箇所からの排水評価に影響する設備の設置や物品の仮置きをしない。																									

柏崎刈羽原子力発電所 6／7号炉 (2017.12.20版)	東海第二発電所 (2018.9.18版)	島根原子力発電所 2号炉	備考
 <p>補足第4.4-1図 対策実施箇所の例示（落下防止板の撤去）</p>			
 <p>補足第4.4-2図 対策実施箇所の例示（開放扉の固定）</p>			

柏崎刈羽原子力発電所 6／7号炉 (2017.12.20版)	東海第二発電所 (2018.9.18版)	島根原子力発電所 2号炉	備考
<p>補足説明資料5 油が溢水した場合の影響について</p> <p>柏崎刈羽原子力発電所6号及び7号炉の建屋内において、ポンプ等の油内包機器から潤滑油及び燃料油が漏えいした場合の溢水影響について以下に示す。 尚、建屋外での油の漏えいに関しては、別添1-10を参照のこと。</p> <p>5.1 要求事項 漏えいの拡大防止措置は、「実用発電用原子炉及びその附属施設の火災防護に係る審査基準」(以下、「火災防護に係る審査基準」という。)の「2.1 火災発生防止」の2.1.1に基づき実施することが要求されている。 火災防護に係る審査基準の記載を以下に示す。</p> <p>【火災防護に係る審査基準】</p> <p>2.1 火災発生防止 2.1.1 原子炉施設は火災の発生を防止するため以下の各号に掲げる火災防護対策を講じた設計であること。 (1) 発火性又は引火性物質を内包する設備及びこれらの設備を設置する火災区域は、以下の事項を考慮した、火災発生防止対策を講じること。 ① 漏えいの防止、拡大防止 発火性物質又は引火性物質の漏えいの防止対策、拡大防止対策を講じること。ただし、雰囲気の不活性化等により、火災が発生する恐れがない場合は、この限りでない。</p>	<p>補足説明資料-33 油が溢水した場合の影響について</p> <p>東海第二発電所の建屋内において、ポンプ等の油内包機器から潤滑油及び燃料油が漏えいした場合の溢水影響について以下に示す。 なお、建屋外での油の漏えいに関しては、本文第12章を参照のこと。</p> <p>1. 要求事項 漏えいの拡大防止措置は、「実用発電用原子炉及びその附属施設の火災防護に係る審査基準」(以下「火災防護に係る審査基準」という。)の「2.1 火災発生防止」の2.1.1に基づき実施することが、要求されている。火災防護に係る審査基準の記載を以下に示す。</p> <p>【火災防護に係る審査基準】</p> <p>2.1 火災発生防止 2.1.1 原子炉施設は火災の発生を防止するために以下の各号に掲げる火災防護対策を講じた設計であること。 (1) 発火性又は引火性物質を内包する設備及びこれらの設備を設置する火災区域は、以下の事項を考慮した、火災発生防止対策を講じること。 ① 漏えいの防止、拡大防止 発火性物質又は引火性物質の漏えいの防止対策、拡大防止対策を講じること。ただし、雰囲気の不活性化等により、火災が発生する恐れがない場合は、この限りでない。</p>	<p>補足説明資料5 油が溢水した場合の影響について</p> <p>島根原子力発電所2号炉の建物内において、ポンプ等の油内包機器から潤滑油及び燃料油が漏えいした場合の溢水影響について以下に示す。 なお、屋外での油の漏えいに関しては、別添1-10.1を参照のこと。</p> <p>1. 要求事項 漏えいの拡大防止措置は、「実用発電用原子炉及びその附属施設の火災防護に係る審査基準」(以下「火災防護に係る審査基準」という。)の「2.1 火災発生防止」の2.1.1に基づき実施することが要求されている。 火災防護に係る審査基準の記載を以下に示す。</p> <p>【火災防護に係る審査基準】</p> <p>2.1 火災発生防止 2.1.1 原子炉施設は火災の発生を防止するために以下の各号に掲げる火災防護対策を講じた設計であること。 (1) 発火性又は引火性物質を内包する設備及びこれらの設備を設置する火災区域は、以下の事項を考慮した、火災発生防止対策を講じること。 ① 漏えいの防止、拡大防止 発火性物質又は引火性物質の漏えいの防止対策、拡大防止対策を講じること。ただし、雰囲気の不活性化等により、火災が発生する恐れがない場合は、この限りでない。</p>	

柏崎刈羽原子力発電所 6／7号炉 (2017.12.20版)	東海第二発電所 (2018.9.18版)	島根原子力発電所 2号炉	備考
<p><u>5.2 漏えい拡大防止対策について</u></p> <p>安全機能を有する機器等の設置場所にあるポンプ等の油内包機器のうち、耐震Sクラスの機器は、基準地震動により損壊しないよう耐震性を確保できており、また、耐震B,Cクラスの機器については、基準地震動により損壊しないよう耐震性を確保する設計とする。</p> <p>さらに、安全機能を有する機器等を設置する火災区域にあるポンプ等の油内包機器から機器の故障等により油が漏えいした場合については、機器の周囲に設置した堰、又は機器周辺のドレンラインを通して床ドレンサンプへ回収し、漏えい油の拡大を防止する対策を講じる。6号及び7号炉の火災区域にあるポンプ等の油内包機器の油保有量と堰の容量を補足第5.2-1,2表に示す。</p>	<p><u>2. 漏えい拡大防止対策について</u></p> <p>安全機能を有する機器等の設置場所にあるポンプ等の油内包機器のうち、耐震Sクラスの機器は、基準地震動 S_s により損壊しないよう耐震性を確保できており、内包する油等の漏えいによる火災を想定しない。</p> <p>一方、建屋内の耐震B,Cクラスの機器に対しては、ポンプ等の油内包機器から機器の故障等により油が漏えいした場合に備え、機器の周囲に堰等を設置することで、漏えい油の拡大を防止する対策を講じる。建屋内火災区域にあるポンプ等の油内包機器の油保有量と堰の有無を第1表に示す。</p> <p><u>3. 影響確認</u></p> <p><u>想定破損による影響</u></p> <p>第1表にある油内包機器より油が漏えいした場合においても、その周囲に設置された堰により漏えい油の拡大は防止されるため、安全機能を有する機器等に影響はない。</p> <p>また万一、堰外で漏えいした場合においても、その漏油量の最大値は以下の記載量程度であるため、各建屋におけるその他の水系系統の溢水量に比べ十分に少なく、想定破損の評価に包含される。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・原子炉建屋 : 18 m^3 ・タービン建屋 : 98 m^3 <p>程度であるため、各建屋におけるその他の水系系統の溢水量に比べ十分に少なく、想定破損による溢水の評価に包含される。</p>	<p><u>2. 漏えい拡大防止対策について</u></p> <p>安全機能を有する設備等の設置場所にあるポンプ等の油内包機器のうち、耐震Sクラスの設備は、基準地震動 S_s による地震力により損壊しないよう耐震性を確保できており、また、耐震B,Cクラスの機器については、基準地震動 S_s による地震力により損壊しないよう耐震性を確保する設計とする。</p> <p>さらに、安全機能を有する設備等を設置する火災区域にあるポンプ等の油内包機器から機器の故障等により油が漏えいした場合については、機器の周囲に堰を設置し、油の漏えいの拡大を防止する対策を講じる。火災区域にあるポンプ等の油内包機器の油保有量を表2-1に示す。</p> <p><u>3. 影響確認</u></p> <p><u>3.1 想定破損による影響</u></p> <p>油タンクは溢水源として評価しているが、潤滑油等は溢水源として想定していないため、油内包機器の油内包量及び漏えいした場合の影響の有無を確認した。</p> <p>表2-1にある油内包機器より油が漏えいした場合においても、その周囲に設置された堰により油の漏えいの拡大は防止される設計としているため、安全機能を有する設備等に影響はない。</p> <p>また万一、堰外で漏えいした場合においても、その漏油量の最大値は以下の記載量程度であるため、各建物におけるその他の水系系統の溢水量に比べ十分に小さく、想定破損の評価に包含される。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・原子炉建物 : 16 m^3 ・廃棄物処理建物 : 0.14 m^3 	

柏崎刈羽原子力発電所 6／7号炉 (2017.12.20版)	東海第二発電所 (2018.9.18版)	島根原子力発電所 2号炉	備考
<p>5.3.2 地震時の影響</p> <p>安全機能を有する機器等の設置場所にあるポンプ等の油内包機器のうち、耐震B,Cクラスの機器は、基準地震動により損壊しないよう耐震性を確保するため、地震に伴う漏えいは発生しない。</p>		<p>3.2 地震時の影響</p> <p>安全機能を有する設備等の設置場所にあるポンプ等の油内包機器のうち、再循環ポンプ MG セットを除く耐震B,Cクラスの機器は、基準地震動 Ss による地震力により損壊しないよう耐震性を確保するため、地震に伴う漏えいは発生しない。</p> <p>なお、再循環ポンプ MG セットを設置している R-1F-02N については、堰により油の漏えいの拡大を防止する設計としていることに加え、再循環ポンプ MG セットの保有油の溢水量と、同区画の耐震Cクラス系統である消火系の溢水量との合計量による同区画の溢水水位が、溢水防護対象設備の機能喪失高さ以下であることを確認している。各数値を表3-1に示す。</p>	<ul style="list-style-type: none"> ・溢水源とする機器の相違 【東海第二】 ・防護方針の相違 【柏崎6/7、東海第二】

柏崎刈羽原子力発電所 6／7号炉 (2017.12.20版)					東海第二発電所 (2018.9.18版)					島根原子力発電所 2号炉					備考
補足第5.2-1表 火災区域内の油内包機器と堰の容量 (6号炉)					第1表 火災区域内の油内包機器と堰の有無 (1/4)					表2-1 火災区域内の油内包機器 (1/10)					・記載方針の相違 【東海第二】 島根2号炉は、堰容量を記載
建屋	機器名	油の種類	内包量(L)	堰容量(L)	建屋	機器名	油の種類	内包量(L)	堰の有無	建屋	機器名	油の種類	内包量(L)	堰容量(L)	
原子炉建屋	高圧炉心注水系ポンプ(B)	タービン32	245	13020	原子炉棟	流量制御弁用制御油圧発生装置(A)	制御油	606	有	原子炉建物	原子炉隔離時冷却ポンプ	タービン32	7.5		
原子炉建屋	高圧炉心注水系ポンプ(C)	タービン32	245	10830	原子炉棟	流量制御弁用制御油圧発生装置(A)	制御油	606	有	原子炉建物	RCICタービン復水ポンプ	タービン56	0.3		
原子炉建屋	残留熱除去系ポンプ(A)	タービン32	178	24000	原子炉棟	CUW F/Dブリコートポンプ	潤滑油	0.85	有	原子炉建物	原子炉隔離時冷却系タービン	タービン32	66	1704.5	
原子炉建屋	残留熱除去系封水ポンプ(A)	タービン32	0.6		原子炉棟	DHC冷凍機	潤滑油	160	有	原子炉建物	潤滑油クーラ	タービン32	8		
原子炉建屋	残留熱除去系ポンプ(B)	タービン32	178	21150	原子炉棟	DHC冷水ポンプ	潤滑油	1.5	有	原子炉建物	タービン蒸気加減弁	タービン32	1		
原子炉建屋	残留熱除去系ポンプ(B)	タービン32	0.6		原子炉棟	SLCポンプ(A)	潤滑油	45	有	原子炉建物	RCICタービン油ポンプ	タービン32	1		
原子炉建屋	残留熱除去系ポンプ(C)	タービン32	178	22560	原子炉棟	SLCポンプ(B)	潤滑油	45	有	原子炉建物	A-ディーゼルポンプ用電動機	タービン68	13	727.7	
原子炉建屋	残留熱除去系封水ポンプ(C)	タービン32	0.6		原子炉棟	FPC F/Dブリコートポンプ	潤滑油	0.85	有	原子炉建物	A-ディーゼルポンプ	タービン56	325		
原子炉建屋	ほう酸水注入系ポンプ(A)	ダフニーメカニックオイル68,150	66	185	原子炉棟	FRVS77番(A)	潤滑油	2.5L×2	有	原子炉建物	C-残留熱除去ポンプ用電動機	タービン32	0.8		
原子炉建屋	ほう酸水注入系ポンプ(B)	ダフニーメカニックオイル68,150	66	232	原子炉棟	FRVS77番(B)	潤滑油	2.5L×2	有	原子炉建物	A-ディーゼル発電設備潤滑油サンプタンク	ディーゼル機関用油	7000		
原子炉建屋	原子炉隔離時冷却系ポンプ	タービン32	380	16320	原子炉棟	FPC逆洗水移送ポンプ	潤滑油	0.55	有	原子炉建物	A-ディーゼル発電設備排気タービン過給機、ガバナアクチュエータ	タービン68	10.2		
タービン建屋	原子炉補機冷却水系ポンプ(A)(D)	タービン32	2.8/台	48~75/台	原子炉棟	MSIV-LCS77番(A)	潤滑油	12.5	有	原子炉建物	A-ディーゼル発電設備燃料ドレン受缶	燃料油(軽油)	53	41000	
タービン建屋	原子炉補機冷却海水系ポンプ(A)(D)	タービン46	30/台	55~111/台	原子炉棟	MSIV-LCS77番(B)	潤滑油	12.5	有	原子炉建物	A-ディーゼル発電設備1次水循環ポンプ	タービン56	0.5		
タービン建屋	原子炉補機冷却水系ポンプ(B)(E)	タービン32	2.8/台	48~75/台	原子炉棟	CUW循環ポンプ(A)	潤滑油	10	有	原子炉建物	A-ディーゼル発電設備空気圧縮機	ダフニースーパーCS100	9.8		
タービン建屋	原子炉補機冷却海水系ポンプ(B)(E)	タービン46	30/台	55~111/台	原子炉棟	CUW循環ポンプ(B)	潤滑油	10	有	原子炉建物	A-ディーゼル発電設備ターニング装置	ダフニースーパーギヤオイル220	18		
タービン建屋	原子炉補機冷却水系ポンプ(C)(F)	タービン32	2.8/台	48~75/台	原子炉棟	CRD水圧ポンプ(A)	潤滑油	170	有	原子炉建物	A-ディーゼル発電設備シリンドラ油タンク	ディーゼル機関用油	650		
タービン建屋	原子炉補機冷却水系ポンプ(C)(F)	タービン46	30/台	55~111/台	原子炉棟	CRD水圧ポンプ(B)	潤滑油	170	有	原子炉建物	B-ディーゼル発電設備潤滑油サンプタンク	ディーゼル機関用油	7000	33000	
原子炉建屋	制御棒駆動ポンプ(A)(B)	タービン46	210/台	247/台	原子炉棟	RHRポンプ	潤滑油	286	有	原子炉建物	B-ディーゼル発電設備排気タービン過給機、ガバナアクチュエータ	タービン68	10.2		
原子炉建屋	CUW逆洗水移送ポンプ(A)(B)	タービン46	1.45/台	6420	原子炉棟	RHRポンプ	潤滑油	286	有	原子炉建物	B-ディーゼル発電設備燃料ドレン受缶	燃料油(軽油)	53		
原子炉建屋	SPCUポンプ	タービン32	1	9835	原子炉棟	RHRポンプ	潤滑油	1.65	有	原子炉建物	B-ディーゼル発電設備1次水循環ポンプ	タービン56	0.5		
原子炉建屋	FPC,CUWF/Dブリコートポンプ	タービン46	0.7	24.2	原子炉棟	RCICケーブン	潤滑油	約40	有	原子炉建物	B-ディーゼル発電設備空気圧縮機	ダフニースーパーCS100	9.8		
原子炉建屋	FPCポンプ(A)(B)	タービン32	1/台	9216	原子炉棟	RCICケーブルポンプ	潤滑油	1.65	有	原子炉建物	B-ディーゼル発電設備ターニング装置	ダフニースーパーギヤオイル220	18		
原子炉建屋	非常用ディーゼル発電機(A)	ディーゼル機関用油	2100	23600	原子炉棟	LPCSポンプ	潤滑油	286	有	原子炉建物	B-ディーゼル発電設備シリンドラ油タンク	ディーゼル機関用油	650		
原子炉建屋	DG(A)燃料油ドレンユニット	ディーゼル機関用油	200	23600	原子炉棟	LPCSケーブルポンプ	潤滑油	1.65	有						
原子炉建屋	DG(A)潤滑油補給タンク	ディーゼル機関用油	1800	23600	原子炉棟	HPCSポンプ	潤滑油	286	有						
原子炉建屋	非常用ディーゼル発電機燃料ディタンク(A)	軽油	18000	20900	原子炉棟	HPCSケーブルポンプ	潤滑油	1.65	有						
原子炉建屋	DG(A)空気圧縮機(1)(2)	フェアコールA100	9/台	2890											
原子炉建屋	非常用ディーゼル発電機(B)	ディーゼル機関用油	2100	17500											

建屋	機器名	油の種類	内包量(L)	堰容量(L)
原子炉建屋	DG(B)燃料油ドレンユニット	ディーゼル機関用油	200	17500
原子炉建屋	DG(B)潤滑油補給タンク	ディーゼル機関用油	1800	17500
原子炉建屋	非常用ディーゼル発電機燃料ディタンク(B)	軽油	18000	19200
原子炉建屋	DG(B)空気圧縮機(1)(2)	フェアコールA100	9/台	3636
原子炉建屋	非常用ディーゼル発電機(C)	ディーゼル機関用油	2100	22800
原子炉建屋	DG(C)燃料油ドレンユニット	ディーゼル機関用油	200	22800
原子炉建屋	DG(C)潤滑油補給タンク	ディーゼル機関用油	1800	22800
原子炉建屋	非常用ディーゼル発電機燃料ディタンク(C)	軽油	18000	19500
原子炉建屋	DG(C)空気圧縮機(1)(2)	フェアコールA100	9/台	1581
原子炉建屋	HWH温水ループポンプ(A)(B)	タービン32	1.7/台	32200
原子炉建屋	SCTS活性炭充填排出装置プロアユニット	ダフニーメカニックオイル46	0.7	6933
原子炉建屋	SGTS活性炭充填排出装置分離器ユニット	タービン22	3	6933
原子炉建屋	非常用ガス処理系排風機(A)(B)	タービン46	14/台	6933
タービン建屋	TCWポンプ(A)(B)(C)	タービン32	5.9/台	70544
タービン建屋	電解鉄イオン供給ポンプ	タービン32	0.5	55650
タービン建屋	CD再循環ポンプ	タービン32	0.7	1779
タービン建屋	CF逆洗水移送ポンプ(A)(B)	タービン46	1.45/台	3090
タービン建屋	タービン駆動原子炉給水ポンプ(A)(B)	タービン32	15200	182455
タービン建屋	電動機駆動原子炉給水ポンプ(A)(B)	タービン32	1100/台	7515
タービン建屋	低圧復水ポンプ(A)(B)(C)	タービン32	1020	255737
タービン建屋	高圧復水ポンプ(A)(B)(C)	タービン32	1470	20951
タービン建屋	高圧ヒータードレンポンプ(A)(B)(C)	タービン32	753	58000
タービン建屋	低圧ヒータードレンポンプ(A)(B)(C)	タービン32	27	1180
タービン建屋	復水再回収ポンプ	タービン46	0.75	3450
タービン建屋	IA除湿装置ユニット(A)(B)	フェアコールA68	11/台	23075
タービン建屋	IA空気圧縮機ユニット(A)(B)	フェアコールA68	48/台	
タービン建屋	SA空気圧縮機ユニット(A)(B)	フェアコールA68	48/台	
タービン建屋	復水器真空ポンプ用封水ポンプ	タービン46	0.58	

第1表 火災区域内の油内包機器と堰の有無(2/4)

建屋	機器名	油の種類	内包量(L)	堰の有無
廃棄物処理棟	スパージングボルワー	潤滑油	6.6L×2	有
廃棄物処理棟	クラリファイー供給ポンプ	潤滑油	0.36L	有
廃棄物処理棟	凝縮水収集ポンプ	潤滑油	1.7L	有
廃棄物処理棟	廃液中和マッジ受持ポンプ	潤滑油	0.36L	有
廃棄物処理棟	コンセントラー補助循環ポンプ	潤滑油	0.8L	有
廃棄物処理棟	廃液ワルバ保持ポンプ(A)	潤滑油	0.36L	有
廃棄物処理棟	廃液ワルバ保持ポンプ(B)	潤滑油	0.36L	有
廃棄物処理棟	床ドレッフィー保持ポンプ	潤滑油	0.36L	有
廃棄物処理棟	アリコートポンプ(A)	潤滑油	2.1L	有
廃棄物処理棟	アリコートポンプ(B)	潤滑油	2.1L	有
廃棄物処理棟	リソ酸ナガボンプ	潤滑油	20L	有
廃棄物処理棟	中和硫酸ボンブ	潤滑油	4.3L	有
廃棄物処理棟	中和苛性ボンブ	潤滑油	4.3L	有
廃棄物処理棟	カオチュアトボンブ	潤滑油	0.1L×2	有
廃棄物処理棟	廃液ワブームポンプ(A)	潤滑油	1.2L	有
廃棄物処理棟	廃液ワブームポンプ(B)	潤滑油	1.2L	有
廃棄物処理棟	床ドレッフィー分離器ユニット	潤滑油	0.5L	有
廃棄物処理棟	床ドレッフィーポンプ(B)	潤滑油	0.5L	有
廃棄物処理棟	凝縮水ポンプボンブ	潤滑油	0.5L	有
廃棄物処理棟	使用済粉末ケントボンブ(A)	潤滑油	0.8L	有
廃棄物処理棟	使用済粉末ケントボンブ(B)	潤滑油	0.8L	有
廃棄物処理棟	使用済粉末ボンブ	潤滑油	1L	有
廃棄物処理棟	使用済樹脂ボンブ	潤滑油	1L	有
廃棄物処理棟	洗濯廃液ボンブ(A)	潤滑油	0.62L	有
廃棄物処理棟	洗濯廃液ボンブ(B)	潤滑油	0.62L	有

表2-1 火災区域内の油内包機器(2/10)

建物	機器名	油の種類	内包量	堰容量
			(L)	(L)
原子炉建物	HPCS-ディーゼル発電設備潤滑油サンブタンク	ディーゼル機関用油	7000	50000
原子炉建物	HPCS-ディーゼル発電設備排気ターピン過給機、ガバナアクチュエータ	ターピン68	10.2	
原子炉建物	HPCS-ディーゼル発電設備燃料ドレン受缶	燃料油(軽油)	53	
原子炉建物	HPCS-ディーゼル発電設備1次水循環ポンプ	ターピン56	0.5	
原子炉建物	HPCS-ディーゼル発電設備空気圧縮機	ダフニースーパーCS100	9.8	
原子炉建物	HPCS-ディーゼル発電設備ターニング装置	ダフニースーパーギヤオイル220	18	
原子炉建物	HPCS-ディーゼル発電設備シリング油タンク	ディーゼル機関用油	650	
原子炉建物	B-低圧炉心スプレイポンプ用電動機	ターピン68	40	
原子炉建物	B-低圧炉心スプレイポンプ用電動機	ターピン56	325	
原子炉建物	高压炉心スプレイポンプ用電動機	ターピン56	490	
原子炉建物	高压炉心スプレイ補機冷却ポンプ	ターピン32	2.5	64
原子炉建物	B-残留熱除去ポンプ用電動機	ターピン68	13	1033
原子炉建物	B-残留熱除去封水ポンプ	ターピン56	325	
原子炉建物	A, B-残留熱代替除去ポンプ	ターピン32	0.8	
原子炉建物	A-制御棒駆動水圧ポンプ	ターピン32	各15	300
原子炉建物	B-制御棒駆動水圧ポンプ	ターピン32	259	395.5
原子炉建物	B-A-C復水輸送ポンプ	ターピン32	259	407.5
原子炉建物	燃料ブール補給水ポンプ	ターピン32	各2.5	397
原子炉建物	A-燃料ディタンク	燃料油(軽油)	16000	
原子炉建物	B-燃料ディタンク	燃料油(軽油)	16000	
原子炉建物	高压炉心スプレイ系燃料ディタンク	燃料油(軽油)	9000	13000
原子炉建物	原子炉浄化補助ポンプ	ターピン32	3	51
原子炉建物	A, B-所内空気圧縮機	ターピン68	各40	A:200 B:171
原子炉建物	A, B-計装用空気圧縮機	ターピン68	各40	A:303 B:302

建屋	機器名	油の種類	内包量(L)	堰容量(L)
タービン建屋	タービン主油タンク	タービン 32	31800	88880
タービン建屋	主油フラッシングポンプ		110	
タービン建屋	主タービン油冷却器(A)(B)		2862/台	
タービン建屋	主タービンオーバーフローサイト		7	
タービン建屋	発電機密封油制御装置	タービン 32	4980	6992
タービン建屋	油清浄機	タービン 32	8000	111678
タービン建屋	タービンろ過ポンプ			
タービン建屋	RFP-T 主油タンク(A)			
タービン建屋	RFP-T 油移送ポンプ(A)			
タービン建屋	RFP-T 補助油タンク(A)	タービン 32	140	118921
タービン建屋	RFP-T 主油タンク(B)			
タービン建屋	RFP-T 油移送ポンプ(B)			
タービン建屋	RFP-T 補助油タンク(B)			
タービン建屋	EHC 制御油圧ユニット	ファイヤクエル EHC	3000	294960
タービン建屋	油受タンク	タービン 32	98000	
タービン建屋	油移送ポンプ	タービン 32	3	
タービン建屋	制御油貯油タンクユニット	ファイヤクエル EHC	4000	
タービン建屋	EHC 冷却水回収ポンプ	タービン 46	1.05	38322
タービン建屋	オイルフラッシング用フィルタ	タービン 32	72	
タービン建屋	TSW ポンプ(A)(B)(C)	タービン 46	5.9/台	
タービン建屋	循環水ポンプ(A)	タービン 46	1500	
タービン建屋	循環水ポンプ(B)	タービン 46	1500	
タービン建屋	循環水ポンプ(C)	タービン 46	1500	
タービン建屋	排ガスプロア	FBK オイル R068	2.6	
コントロール建屋	HECW 冷凍機(A)(C)	タービン 68	80/台	
コントロール建屋	HECW ポンプ(A)(C)	タービン 46	1.75/台	5775
コントロール建屋	HECW 冷凍機(B)(D)	タービン 68	80/台	7125
コントロール建屋	HECW ポンプ(B)(D)	タービン 46	1.75/台	7125
廃棄物処理建屋	HNCW 冷凍機(A)(B)(C)(D)(E)	タービン 68	160/台	96897

第1表 火災区域内の油内包機器と堰の有無(3/4)

建屋	機器名	油の種類	内包量(L)	堰の有無
廃棄物処理棟	廃液收集ポンプ	潤滑油	1.4L	有
廃棄物処理棟	床ドレバシ集ポンプ	潤滑油	1.4L	有
廃棄物処理棟	サージポンプ(A)	潤滑油	1.4L	有
廃棄物処理棟	サージポンプ(B)	潤滑油	1.4L	有
廃棄物処理棟	廃液收集ポンプ逆洗水ポンプ(A)	潤滑油	0.8L	有
廃棄物処理棟	廃液收集ポンプ逆洗水ポンプ(B)	潤滑油	0.8L	有
廃棄物処理棟	床ドレバシ集逆洗水ポンプ	潤滑油	0.8L	有
廃棄物処理棟	廃液スラッシュポンプ(A)	潤滑油	1L	有
廃棄物処理棟	廃液スラッシュポンプ(B)	潤滑油	1L	有
廃棄物処理棟	廃液スラッシュポンプ(A)	潤滑油	0.8L	有
廃棄物処理棟	廃液スラッシュポンプ(B)	潤滑油	0.8L	有
廃棄物処理棟	床ドレバシ集カントボンプ	潤滑油	1L	有
廃棄物処理棟	床ドレバシ集カントボンプ	潤滑油	0.23L	有
廃棄物処理棟	廃液中和ポンプ(A)	潤滑油	1.4L	有
廃棄物処理棟	廃液中和ポンプ(B)	潤滑油	1.4L	有
廃棄物処理棟	コンセントレー供給ポンプ(A)	潤滑油	0.46L	有
廃棄物処理棟	コンセントレー供給ポンプ(B)	潤滑油	0.46L	有
廃棄物処理棟	所内ポンプ復水收集ポンプ(A)	潤滑油	0.46L	有
廃棄物処理棟	所内ポンプ復水收集ポンプ(B)	潤滑油	0.46L	有
廃棄物処理棟	濃縮廃液ポンプ(A)	潤滑油	1L	有
廃棄物処理棟	濃縮廃液ポンプ(B)	潤滑油	1L	有
廃棄物処理棟	濃縮廃液ポンプ(C)	潤滑油	1L	有

表2-1 火災区域内の油内包機器(3/10)

建物	機器名	油の種類	内包量	堰容量
			(L)	(L)
原子炉建物	計装用空気脱湿装置(A,B-再生送風機)	ダフニーメカニックオイル150	各1.3	各111
原子炉建物	N 2 ガス製造装置	【空気圧縮機】ダフニーマリンオイルSX40【A,B-FRL 87リガード】タービン32	9	【空気圧縮機】91.55【A,B-FRL 87リガード】各4.88
原子炉建物	A, B-原子炉再循環ポンプ MGセット	タービン32	各7800	A:12500 B:11500
原子炉建物	A, B-ドライウェル内漏えい検出ダストモニタサンブルポンプ	シェルオマラS2G460	各0.25	45
原子炉建物	除染廃液移送ポンプ	タービン32	0.4	43
原子炉建物	C RD 分解洗浄装置	タービン32	0.17	2.65
原子炉建物	A, C-原子炉補機冷却ポンプ	タービン32	各5.9	A:165 C:111
原子炉建物	B, D-原子炉補機冷却ポンプ	タービン32	各5.9	B:166 D:170
原子炉建物	A, B, C, D-主蒸気外側隔離弁	EMR-135	各7	各63
原子炉建物	A, B-原子炉換気機	タービン32	各7	各142
原子炉建物	A-原子炉浄化循環ポンプ	タービン32	250	324.5
原子炉建物	B-原子炉浄化循環ポンプ	タービン32	250	269.5
原子炉建物	A, B-空調換気設備冷却水循環ポンプ	タービン56	各4	各37
原子炉建物	A, B-空調換気設備冷却水冷凍機	フレオールα 68N	各140	各220
原子炉建物	A, B-燃料プール冷却ポンプ	タービン32	各3	A:89 B:127
原子炉建物	ドライウェル冷凍機	フレオールα 68N	140	361
原子炉建物	ドライウェル冷水循環ポンプ	タービン32	1	69
原子炉建物	A, B-非常用ガス処理系排風機	ダフニーメカニックオイル68	各6.6	A:42.1 B:25.1
原子炉建物	A, B-ほう酸水注入ポンプ	【ポンプクリンク】ダフニーメカニックオイル68【減速機ギヤード】ダフニーメカニックオイル150	各50 各17	【ポンプクリンク】各50【減速機ギヤード】各17 4340.7

建屋	機器名	油の種類	内包量(L)	堰容量(L)
廃棄物処理建屋	HNCWポンプ(A)(B)(C)(D)(E)	タービン46	2.15/台	96897
廃棄物処理建屋	MUWCポンプ(A)(B)(C)	タービン32	1.5/台	36000
廃棄物処理建屋	RIP-MGセット(A)(B)	タービン46	3000/台	31324
廃棄物処理建屋	LCW収集ポンプ(A)(B)	タービン46	1.75/台	9990
廃棄物処理建屋	LCWサンブルポンプ(A)(B)	タービン46	1.45/台	3520
廃棄物処理建屋	LCW通水ポンプ(A)(B)	タービン46	1.05/台	5110
廃棄物処理建屋	HCW収集ポンプ(A)(B)(C)	タービン46	2.05/台	12370
廃棄物処理建屋	HCW蒸留水ポンプ	タービン46	1.05	1500
廃棄物処理建屋	HCWサンブルポンプ(A)(B)	タービン46	1.45/台	2700
廃棄物処理建屋	HCW中和装置苛性ソーダポンプ(A)(B)	ポンノックM-150 バントルクB	3.3/台	400
廃棄物処理建屋	HCW中和装置硫酸ポンプ(A)(B)	ポンノックM-150 バントルクB	3.5/台	370
廃棄物処理建屋	HSD収集ポンプ(A)(B)	タービン46	2.05/台	3350
廃棄物処理建屋	CUW粉末樹脂沈降分離槽デカントポンプ(A)(B)	タービン46	1.05/台	6040
廃棄物処理建屋	使用済樹脂槽デカントポンプ(A)(B)	タービン46	1.05/台	2010
廃棄物処理建屋	スラッジ移送ポンプ	タービン46	1.45	5790
廃棄物処理建屋	濃縮廃液ポンプ(A)(B)	タービン46	1.75/台	6510
廃棄物処理建屋	CONWシール水ポンプ(A)(B)	タービン46	1.45/台	3110
廃棄物処理建屋	凝縮水回収設備凝縮水移送ポンプ(A)(B)	タービン46	1.05/台	79900

第1表 火災区域内の油内包機器と堰の有無(4/4)

建屋	機器名	油の種類	内包量(L)	堰の有無
非常用ディーゼル発電機室	DG 2C潤滑油サンプタンク	潤滑油	5000L	有
非常用ディーゼル発電機室	DG 2Cシリンドー注油タンク	潤滑油	500L	有
非常用ディーゼル発電機室	DG 2C燃料油タンク(燃料ディタンク)	軽油	14000L	有
非常用ディーゼル発電機室	DG 2D潤滑油サンプタンク	潤滑油	5000L	有
非常用ディーゼル発電機室	DG 2Dシリンドー注油タンク	潤滑油	500L	有
非常用ディーゼル発電機室	DG 2D燃料油タンク(燃料ディタンク)	軽油	14000L	有
非常用ディーゼル発電機室	HPCS DG潤滑油サンプタンク	潤滑油	5000L	有
非常用ディーゼル発電機室	HPCS DGシリンドー注油タンク	潤滑油	500L	有
非常用ディーゼル発電機室	HPCS DG燃料油タンク(燃料ディタンク)	軽油	7000L	有

表2-1 火災区域内の油内包機器(4/10)

建物	機器名	油の種類	内包量	堰容量
			(L)	(L)
原子炉建物	燃料プール過脱塩器 ブリコートポンプ	タービン46	2.05	33
原子炉建物	新燃料検査台(2号)	ポンノックM320	7	209
廃棄物処理建物	復水スラッジ分離水ポンプ	タービン46	1.45	26.9
廃棄物処理建物	A, B-ランドドリレンポンプ	タービン46	各1.05	各24.9
廃棄物処理建物	処理水ポンプ	タービン46	1.45	40
廃棄物処理建物	復水スラッジポンプ	タービン46	2.15	30.9
廃棄物処理建物	モニタ校正室局所冷凍機ユニット	フレオールF22	1.6	9.5
廃棄物処理建物	モニタ操作室局所冷凍機ユニット	フレオールF22	1.6	9.5
廃棄物処理建物	機器ドレンろ過脱塩装置 逆洗水ポンプ	タービン46	1.45	119.3
A, B, C-濃縮廃液ポンプ	タービン46	各1.45	A:24.1 B:52.2 C:23.6	
廃棄物処理建物	A, B-機器ドレンポンプ	タービン46	各2.05	A:30 B:31.2
廃棄物処理建物	機器ドレン処理水ポンプ	タービン46	1.45	37.3
廃棄物処理建物	A, B-床ドレンポンプ	タービン46	各1.05	各27.5
廃棄物処理建物	A, B-凝縮水ポンプ	タービン46	各1.45	各27.2
廃棄物処理建物	化学廃液ポンプ	タービン46	1.05	25.9
廃棄物処理建物	原子炉浄化スラッジ分離水ポンプ	タービン46	0.85	22.5
廃棄物処理建物	A, B-RW/B所内蒸気ドレン回収ポンプ	タービン32	各0.8	A:29.8 B:41.1
廃棄物処理建物	ハンガーコンベア	モービルコンパウンドEE	27	36
廃棄物処理建物	油圧プレス装置	タービン46	80	88.8
廃棄物処理建物	A, B-中央制御室送風機	タービン32	各7	【軸受(カフランゲ)】 各8.7 【軸受(反カフランゲ)】 各5.2

柏崎刈羽原子力発電所 6／7号炉 (2017.12.20版)					東海第二発電所 (2018.9.18版)		島根原子力発電所 2号炉				備考																																																																																																																																																			
<u>補足第5.2-2 表 火災区域内の油内包機器と堰の容量 (7号炉)</u>																																																																																																																																																														
<table border="1"> <thead> <tr> <th>建屋</th><th>機器名</th><th>油の種類</th><th>内包量 (L)</th><th>堰容量 (L)</th></tr> </thead> <tbody> <tr><td>原子炉建屋</td><td>高圧炉心注水系ポンプ(B)</td><td>タービン46</td><td>420</td><td>20880</td></tr> <tr><td>原子炉建屋</td><td>高圧炉心注水系ポンプ(C)</td><td>タービン46</td><td>420</td><td>12000</td></tr> <tr><td>原子炉建屋</td><td>残留熱除去系ポンプ(A)</td><td>タービン46,68</td><td>210</td><td rowspan="2">22500</td></tr> <tr><td>原子炉建屋</td><td>残留熱除去系封水ポンプ(A)</td><td>タービン46</td><td>0.85</td></tr> <tr><td>原子炉建屋</td><td>残留熱除去系ポンプ(B)</td><td>タービン46,68</td><td>210</td><td rowspan="2">28160</td></tr> <tr><td>原子炉建屋</td><td>残留熱除去系封水ポンプ(B)</td><td>タービン46</td><td>0.85</td></tr> <tr><td>原子炉建屋</td><td>残留熱除去系ポンプ(C)</td><td>タービン46,68</td><td>210</td><td rowspan="2">19200</td></tr> <tr><td>原子炉建屋</td><td>残留熱除去系封水ポンプ(C)</td><td>タービン46</td><td>0.85</td></tr> <tr><td>原子炉建屋</td><td>ほう酸水注入系ポンプ(A)</td><td>ダフニーメカニックオイル68,150</td><td>66</td><td>106</td></tr> <tr><td>原子炉建屋</td><td>ほう酸水注入系ポンプ(B)</td><td>ダフニーメカニックオイル68,150</td><td>66</td><td>135</td></tr> <tr><td>原子炉建屋</td><td>原子炉隔離時冷却系ポンプ</td><td>タービン32</td><td>160</td><td>15260</td></tr> <tr><td>タービン建屋</td><td>原子炉補機冷却水系ポンプ(A)(D)</td><td>タービン32</td><td>5.9/台</td><td>34~43/台</td></tr> <tr><td>タービン建屋</td><td>原子炉補機冷却海水系ポンプ(A)(D)</td><td>タービン46</td><td>60/台</td><td>90~164/台</td></tr> <tr><td>タービン建屋</td><td>原子炉補機冷却水系ポンプ(B)(E)</td><td>タービン32</td><td>5.9/台</td><td>34~43/台</td></tr> <tr><td>タービン建屋</td><td>原子炉補機冷却海水系ポンプ(B)(E)</td><td>タービン46</td><td>60/台</td><td>90~164/台</td></tr> <tr><td>タービン建屋</td><td>原子炉補機冷却水系ポンプ(C)(F)</td><td>タービン32</td><td>5.9/台</td><td>34~43/台</td></tr> <tr><td>タービン建屋</td><td>原子炉補機冷却海水系ポンプ(C)(F)</td><td>タービン46</td><td>60/台</td><td>90~164/台</td></tr> <tr><td>原子炉建屋</td><td>制御棒駆動ポンプ(A)(B)</td><td>タービン32</td><td>220/台</td><td>419/台</td></tr> <tr><td>原子炉建屋</td><td>CUW逆洗水移送ポンプ(A)(B)</td><td>タービン46</td><td>1.45/台</td><td>6350</td></tr> <tr><td>原子炉建屋</td><td>SPCUポンプ</td><td>タービン32</td><td>3</td><td>1748</td></tr> <tr><td>原子炉建屋</td><td>CUWブリコートポンプ</td><td>タービン46</td><td>2.15</td><td>3.6</td></tr> <tr><td>原子炉建屋</td><td>FPCポンプ(A)(B)</td><td>タービン32</td><td>3/台</td><td>7289</td></tr> <tr><td>原子炉建屋</td><td>非常用ディーゼル発電機(A)</td><td>ディーゼル機関用油</td><td>2100</td><td>21400</td></tr> <tr><td>原子炉建屋</td><td>DG(A)潤滑油補給タンク</td><td>ディーゼル機関用油</td><td>1800</td><td>21400</td></tr> <tr><td>原子炉建屋</td><td>DG(A)燃料油ドレンユニット</td><td>ディーゼル機関用油</td><td>184</td><td>21400</td></tr> <tr><td>原子炉建屋</td><td>非常用ディーゼル発電機燃料ディタンク(A)</td><td>軽油</td><td>18000</td><td>22000</td></tr> <tr><td>原子炉建屋</td><td>DG(A)空気圧縮機(1)(2)</td><td>フェアコールA100</td><td>9</td><td>14300</td></tr> <tr><td>原子炉建屋</td><td>非常用ディーゼル発電機(B)</td><td>ディーゼル機関用油</td><td>2100</td><td>24000</td></tr> <tr><td>原子炉建屋</td><td>DG(B)潤滑油補給タンク</td><td>ディーゼル機関用油</td><td>1800</td><td>24000</td></tr> </tbody> </table>							建屋	機器名	油の種類	内包量 (L)	堰容量 (L)	原子炉建屋	高圧炉心注水系ポンプ(B)	タービン46	420	20880	原子炉建屋	高圧炉心注水系ポンプ(C)	タービン46	420	12000	原子炉建屋	残留熱除去系ポンプ(A)	タービン46,68	210	22500	原子炉建屋	残留熱除去系封水ポンプ(A)	タービン46	0.85	原子炉建屋	残留熱除去系ポンプ(B)	タービン46,68	210	28160	原子炉建屋	残留熱除去系封水ポンプ(B)	タービン46	0.85	原子炉建屋	残留熱除去系ポンプ(C)	タービン46,68	210	19200	原子炉建屋	残留熱除去系封水ポンプ(C)	タービン46	0.85	原子炉建屋	ほう酸水注入系ポンプ(A)	ダフニーメカニックオイル68,150	66	106	原子炉建屋	ほう酸水注入系ポンプ(B)	ダフニーメカニックオイル68,150	66	135	原子炉建屋	原子炉隔離時冷却系ポンプ	タービン32	160	15260	タービン建屋	原子炉補機冷却水系ポンプ(A)(D)	タービン32	5.9/台	34~43/台	タービン建屋	原子炉補機冷却海水系ポンプ(A)(D)	タービン46	60/台	90~164/台	タービン建屋	原子炉補機冷却水系ポンプ(B)(E)	タービン32	5.9/台	34~43/台	タービン建屋	原子炉補機冷却海水系ポンプ(B)(E)	タービン46	60/台	90~164/台	タービン建屋	原子炉補機冷却水系ポンプ(C)(F)	タービン32	5.9/台	34~43/台	タービン建屋	原子炉補機冷却海水系ポンプ(C)(F)	タービン46	60/台	90~164/台	原子炉建屋	制御棒駆動ポンプ(A)(B)	タービン32	220/台	419/台	原子炉建屋	CUW逆洗水移送ポンプ(A)(B)	タービン46	1.45/台	6350	原子炉建屋	SPCUポンプ	タービン32	3	1748	原子炉建屋	CUWブリコートポンプ	タービン46	2.15	3.6	原子炉建屋	FPCポンプ(A)(B)	タービン32	3/台	7289	原子炉建屋	非常用ディーゼル発電機(A)	ディーゼル機関用油	2100	21400	原子炉建屋	DG(A)潤滑油補給タンク	ディーゼル機関用油	1800	21400	原子炉建屋	DG(A)燃料油ドレンユニット	ディーゼル機関用油	184	21400	原子炉建屋	非常用ディーゼル発電機燃料ディタンク(A)	軽油	18000	22000	原子炉建屋	DG(A)空気圧縮機(1)(2)	フェアコールA100	9	14300	原子炉建屋	非常用ディーゼル発電機(B)	ディーゼル機関用油	2100	24000	原子炉建屋	DG(B)潤滑油補給タンク	ディーゼル機関用油	1800	24000					
建屋	機器名	油の種類	内包量 (L)	堰容量 (L)																																																																																																																																																										
原子炉建屋	高圧炉心注水系ポンプ(B)	タービン46	420	20880																																																																																																																																																										
原子炉建屋	高圧炉心注水系ポンプ(C)	タービン46	420	12000																																																																																																																																																										
原子炉建屋	残留熱除去系ポンプ(A)	タービン46,68	210	22500																																																																																																																																																										
原子炉建屋	残留熱除去系封水ポンプ(A)	タービン46	0.85																																																																																																																																																											
原子炉建屋	残留熱除去系ポンプ(B)	タービン46,68	210	28160																																																																																																																																																										
原子炉建屋	残留熱除去系封水ポンプ(B)	タービン46	0.85																																																																																																																																																											
原子炉建屋	残留熱除去系ポンプ(C)	タービン46,68	210	19200																																																																																																																																																										
原子炉建屋	残留熱除去系封水ポンプ(C)	タービン46	0.85																																																																																																																																																											
原子炉建屋	ほう酸水注入系ポンプ(A)	ダフニーメカニックオイル68,150	66	106																																																																																																																																																										
原子炉建屋	ほう酸水注入系ポンプ(B)	ダフニーメカニックオイル68,150	66	135																																																																																																																																																										
原子炉建屋	原子炉隔離時冷却系ポンプ	タービン32	160	15260																																																																																																																																																										
タービン建屋	原子炉補機冷却水系ポンプ(A)(D)	タービン32	5.9/台	34~43/台																																																																																																																																																										
タービン建屋	原子炉補機冷却海水系ポンプ(A)(D)	タービン46	60/台	90~164/台																																																																																																																																																										
タービン建屋	原子炉補機冷却水系ポンプ(B)(E)	タービン32	5.9/台	34~43/台																																																																																																																																																										
タービン建屋	原子炉補機冷却海水系ポンプ(B)(E)	タービン46	60/台	90~164/台																																																																																																																																																										
タービン建屋	原子炉補機冷却水系ポンプ(C)(F)	タービン32	5.9/台	34~43/台																																																																																																																																																										
タービン建屋	原子炉補機冷却海水系ポンプ(C)(F)	タービン46	60/台	90~164/台																																																																																																																																																										
原子炉建屋	制御棒駆動ポンプ(A)(B)	タービン32	220/台	419/台																																																																																																																																																										
原子炉建屋	CUW逆洗水移送ポンプ(A)(B)	タービン46	1.45/台	6350																																																																																																																																																										
原子炉建屋	SPCUポンプ	タービン32	3	1748																																																																																																																																																										
原子炉建屋	CUWブリコートポンプ	タービン46	2.15	3.6																																																																																																																																																										
原子炉建屋	FPCポンプ(A)(B)	タービン32	3/台	7289																																																																																																																																																										
原子炉建屋	非常用ディーゼル発電機(A)	ディーゼル機関用油	2100	21400																																																																																																																																																										
原子炉建屋	DG(A)潤滑油補給タンク	ディーゼル機関用油	1800	21400																																																																																																																																																										
原子炉建屋	DG(A)燃料油ドレンユニット	ディーゼル機関用油	184	21400																																																																																																																																																										
原子炉建屋	非常用ディーゼル発電機燃料ディタンク(A)	軽油	18000	22000																																																																																																																																																										
原子炉建屋	DG(A)空気圧縮機(1)(2)	フェアコールA100	9	14300																																																																																																																																																										
原子炉建屋	非常用ディーゼル発電機(B)	ディーゼル機関用油	2100	24000																																																																																																																																																										
原子炉建屋	DG(B)潤滑油補給タンク	ディーゼル機関用油	1800	24000																																																																																																																																																										
							<u>表2-1 火災区域内の油内包機器 (5/10)</u>																																																																																																																																																							
					<table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">建物</th><th rowspan="2">機器名</th><th rowspan="2">油の種類</th><th>内包量</th><th>堰容量</th></tr> <tr> <th>(L)</th><th>(L)</th></tr> </thead> <tbody> <tr><td>廃棄物処理建物</td><td>A, B-中央制御室冷凍機</td><td>フレオールα 68N</td><td>各140</td><td>各201</td></tr> <tr><td>廃棄物処理建物</td><td>A, B-中央制御室冷水循環ポンプ</td><td>タービン56</td><td>各2.8</td><td>各5.4</td></tr> <tr><td>廃棄物処理建物</td><td>機器ドレンろ過脱脂装置 ブリコートポンプ</td><td>タービン46</td><td>1.45</td><td>26.3</td></tr> <tr><td>廃棄物処理建物</td><td>乾燥機凝縮水ポンプ</td><td>タービン46</td><td>0.7</td><td>24.6</td></tr> <tr><td>廃棄物処理建物</td><td>乾燥機供給タンク循環ポンプ</td><td>タービン46</td><td>2.3</td><td>27.7</td></tr> <tr><td>廃棄物処理建物</td><td>希ガスホールドアップ塔 バイアルサンプラ真空ポンプ</td><td>ULVOIL R-4</td><td>0.3</td><td>48</td></tr> <tr><td>廃棄物処理建物</td><td>排ガスプロワ</td><td>タービン32</td><td>1.3</td><td>17.3</td></tr> <tr><td>廃棄物処理建物</td><td>A, B-濃縮廃液タンク用 温水ポンプ</td><td>タービン46</td><td>各1.05</td><td>A:44.1 B:31.6</td></tr> <tr><td>廃棄物処理建物</td><td>【ユニアーナシヨクト】 ランドリ・ドレン乾燥機 供給ポンプ</td><td>ダフニースーパーギヤオイル 460 【減速機】 TDオイル10</td><td>【ユニアーナシヨクト】 0.01 【減速機】 1</td><td>16.5</td></tr> <tr><td>廃棄物処理建物</td><td>ランドリ・ドレン乾燥機</td><td>【減速機】 ダフニースカニックオイル220 【カニシル】 FBKオイルR0150</td><td>【減速機】 20 【カニシル】 1</td><td>25.9</td></tr> <tr><td>廃棄物処理建物</td><td>A, B-ランドリ・ドレン 濃縮廃液ポンプ</td><td>タービン46</td><td>各0.65</td><td>各16.5</td></tr> <tr><td>廃棄物処理建物</td><td>A, B-ランドリ・ドレン サンブルポンプ</td><td>タービン46</td><td>各0.85</td><td>A:19.4 B:15.3</td></tr> <tr><td>廃棄物処理建物</td><td>A, B-ランドリ・ドレン すすぎ水移送ポンプ</td><td>タービン46</td><td>各0.65</td><td>A:18.4 B:22.7</td></tr> <tr><td>廃棄物処理建物</td><td>A, B-ランドリ・ドレン 濃縮器供給ポンプ</td><td>タービン46</td><td>各0.65</td><td>A:41.6 B:25</td></tr> <tr><td>廃棄物処理建物</td><td>真空発生装置循環水ポンプ</td><td>タービン46</td><td>0.65</td><td>34.3</td></tr> <tr><td>廃棄物処理建物</td><td>乾燥機粉砕機</td><td>ダフニースカニックオイル100</td><td>9.2</td><td>1350</td></tr> <tr><td>廃棄物処理建物</td><td>A, B-廃棄物処理建物排風機</td><td>タービン32</td><td>各6.2</td><td>A:87.5 B:138.95</td></tr> </tbody> </table>											建物	機器名	油の種類	内包量	堰容量	(L)	(L)	廃棄物処理建物	A, B-中央制御室冷凍機	フレオールα 68N	各140	各201	廃棄物処理建物	A, B-中央制御室冷水循環ポンプ	タービン56	各2.8	各5.4	廃棄物処理建物	機器ドレンろ過脱脂装置 ブリコートポンプ	タービン46	1.45	26.3	廃棄物処理建物	乾燥機凝縮水ポンプ	タービン46	0.7	24.6	廃棄物処理建物	乾燥機供給タンク循環ポンプ	タービン46	2.3	27.7	廃棄物処理建物	希ガスホールドアップ塔 バイアルサンプラ真空ポンプ	ULVOIL R-4	0.3	48	廃棄物処理建物	排ガスプロワ	タービン32	1.3	17.3	廃棄物処理建物	A, B-濃縮廃液タンク用 温水ポンプ	タービン46	各1.05	A:44.1 B:31.6	廃棄物処理建物	【ユニアーナシヨクト】 ランドリ・ドレン乾燥機 供給ポンプ	ダフニースーパーギヤオイル 460 【減速機】 TDオイル10	【ユニアーナシヨクト】 0.01 【減速機】 1	16.5	廃棄物処理建物	ランドリ・ドレン乾燥機	【減速機】 ダフニースカニックオイル220 【カニシル】 FBKオイルR0150	【減速機】 20 【カニシル】 1	25.9	廃棄物処理建物	A, B-ランドリ・ドレン 濃縮廃液ポンプ	タービン46	各0.65	各16.5	廃棄物処理建物	A, B-ランドリ・ドレン サンブルポンプ	タービン46	各0.85	A:19.4 B:15.3	廃棄物処理建物	A, B-ランドリ・ドレン すすぎ水移送ポンプ	タービン46	各0.65	A:18.4 B:22.7	廃棄物処理建物	A, B-ランドリ・ドレン 濃縮器供給ポンプ	タービン46	各0.65	A:41.6 B:25	廃棄物処理建物	真空発生装置循環水ポンプ	タービン46	0.65	34.3	廃棄物処理建物	乾燥機粉砕機	ダフニースカニックオイル100	9.2	1350	廃棄物処理建物	A, B-廃棄物処理建物排風機	タービン32	各6.2	A:87.5 B:138.95																																																			
建物	機器名	油の種類	内包量	堰容量																																																																																																																																																										
			(L)	(L)																																																																																																																																																										
廃棄物処理建物	A, B-中央制御室冷凍機	フレオールα 68N	各140	各201																																																																																																																																																										
廃棄物処理建物	A, B-中央制御室冷水循環ポンプ	タービン56	各2.8	各5.4																																																																																																																																																										
廃棄物処理建物	機器ドレンろ過脱脂装置 ブリコートポンプ	タービン46	1.45	26.3																																																																																																																																																										
廃棄物処理建物	乾燥機凝縮水ポンプ	タービン46	0.7	24.6																																																																																																																																																										
廃棄物処理建物	乾燥機供給タンク循環ポンプ	タービン46	2.3	27.7																																																																																																																																																										
廃棄物処理建物	希ガスホールドアップ塔 バイアルサンプラ真空ポンプ	ULVOIL R-4	0.3	48																																																																																																																																																										
廃棄物処理建物	排ガスプロワ	タービン32	1.3	17.3																																																																																																																																																										
廃棄物処理建物	A, B-濃縮廃液タンク用 温水ポンプ	タービン46	各1.05	A:44.1 B:31.6																																																																																																																																																										
廃棄物処理建物	【ユニアーナシヨクト】 ランドリ・ドレン乾燥機 供給ポンプ	ダフニースーパーギヤオイル 460 【減速機】 TDオイル10	【ユニアーナシヨクト】 0.01 【減速機】 1	16.5																																																																																																																																																										
廃棄物処理建物	ランドリ・ドレン乾燥機	【減速機】 ダフニースカニックオイル220 【カニシル】 FBKオイルR0150	【減速機】 20 【カニシル】 1	25.9																																																																																																																																																										
廃棄物処理建物	A, B-ランドリ・ドレン 濃縮廃液ポンプ	タービン46	各0.65	各16.5																																																																																																																																																										
廃棄物処理建物	A, B-ランドリ・ドレン サンブルポンプ	タービン46	各0.85	A:19.4 B:15.3																																																																																																																																																										
廃棄物処理建物	A, B-ランドリ・ドレン すすぎ水移送ポンプ	タービン46	各0.65	A:18.4 B:22.7																																																																																																																																																										
廃棄物処理建物	A, B-ランドリ・ドレン 濃縮器供給ポンプ	タービン46	各0.65	A:41.6 B:25																																																																																																																																																										
廃棄物処理建物	真空発生装置循環水ポンプ	タービン46	0.65	34.3																																																																																																																																																										
廃棄物処理建物	乾燥機粉砕機	ダフニースカニックオイル100	9.2	1350																																																																																																																																																										
廃棄物処理建物	A, B-廃棄物処理建物排風機	タービン32	各6.2	A:87.5 B:138.95																																																																																																																																																										

建屋	機器名	油の種類	内包量(L)	堰容量(L)
原子炉建屋	DG(B)燃料油ドレンユニット	ディーゼル機関用油	184	24000
原子炉建屋	非常用ディーゼル発電機燃料ディタンク(B)	軽油	18000	24100
原子炉建屋	DG(B)空気圧縮機(1)(2)	フェアコール A100	9	9000
原子炉建屋	非常用ディーゼル発電機(C)	ディーゼル機関用油	2100	23100
原子炉建屋	DG(C)潤滑油補給タンク	ディーゼル機関用油	1800	23100
原子炉建屋	DG(C)燃料油ドレンユニット	ディーゼル機関用油	184	23100
原子炉建屋	非常用ディーゼル発電機燃料ディタンク(C)	軽油	18000	21700
原子炉建屋	DG(C)空気圧縮機(1)(2)	フェアコール A100	9/台	3100
原子炉建屋	HHH温水ループポンプ(A)(B)	フェアコール A100	2.05/台	8500
タービン建屋	タービン駆動原子炉給水ポンプ(A)(B)	タービン 46	13580	389000
タービン建屋	電動機駆動原子炉給水ポンプ(A)(B)	タービン 32	1225.2/台	13684
タービン建屋	低圧復水ポンプ(A)(B)(C)	タービン 46	145/台	179550
タービン建屋	高圧復水ポンプ(A)(B)(C)	タービン 32	426.9/台	18663
タービン建屋	高圧ドレンポンプ(A)(B)(C)	タービン 32	372.6/台	42819
タービン建屋	低圧ドレンポンプ(A)(B)(C)	タービン 32	5.3/台	242490
タービン建屋	復水再回収ポンプ	タービン 32	0.8	153443
タービン建屋	CF逆洗水移送ポンプ(A)(B)	タービン 46	1.75/台	6550
タービン建屋	主油タンク	タービン 32	58000	83500
タービン建屋	主油フラッシングポンプ		100	
タービン建屋	油清浄機	タービン 32	8000	44392
タービン建屋	タービンろ過ポンプ		1.5	
タービン建屋	油フラッシングフィルタ		80	
タービン建屋	RFP-T主油タンク(A)	タービン 32	6790	154480
タービン建屋	給水ポンプタービン油移送ポンプ(A)		0.5	
タービン建屋	RFP-T補助油タンク(A)		160	
タービン建屋	RFP-T主油タンク(B)	タービン 32	6790	113120
タービン建屋	給水ポンプタービン油移送ポンプ(B)		0.5	
タービン建屋	RFP-T補助油タンク(B)		160	
タービン建屋	EHC制御油圧ユニット	ファイヤクエル EHC	3800	120680
タービン建屋	EHC高压油圧ユニット		3800	

表2-1 火災区域内の油内包機器 (6/10)

建物	機器名	油の種類	内包量(L)	堰容量(L)
廃棄物処理建物	硫酸注入ポンプ装置	【ガラクケース】 ダフニース-バーゲオイル 【ディスクレース メントシャバ-】 【グリーストルクオイルA 【ナ-レン下部油バ-】 タービン32	【ガラクケース】 4.3 【ディスクレース メントシャバ-】 0.7 【グリセジ 下降レバ-】 タービン32	164
タービン建物	復水ろ過貯槽装置 ブリコートポンプ	タービン46	2.15	52.1
タービン建物	復水ろ過貯槽装置 リサイクルポンプ	タービン46	2.45	81.1
タービン建物	封水回収ポンプ	タービン32	3	225
タービン建物	A, B-T/B所内蒸気ドレン 回収ポンプ	タービン32	各0.4	A:70 B:91
タービン建物	A, B, C-復水ポンプ用電動機	タービン56	各340	2533
タービン建物	A, B, C-タービン補機 冷却水ポンプ	タービン32	各5.9	A:79.3 B:73.9 C:66.8
タービン建物	復水ろ過脱塩装置逆洗水ポンプ	タービン46	2.05	46
タービン建物	油計量タンク	タービン32	71000	108000
タービン建物	EHC制御油圧ユニット 制御油タンク、循環タンク、サクシエンストレーナー、ラインフィルタ、フレーズアースフィルタ、バクアップフィルタ、配管、制御油圧ユニットヒーターファン、制御油冷却器、制御油ポンプ、制御油フィルタポンプ、EHCアクチュエーター	ファイヤクエル EHC	2600	12000
タービン建物	油清浄機	タービン32	7940	
タービン建物	タービン油移送ポンプ	タービン32	各357.1	A:669 B:691 C:667
タービン建物	A, B-C-復水界圧ポンプ	タービン32	各369.9	A:469 B:657
タービン建物	真空槽	タービン32	4300	2700

柏崎刈羽原子力発電所 6／7号炉 (2017.12.20版)	東海第二発電所 (2018.9.18版)	島根原子力発電所 2号炉	備考																																																																																																																					
		<p style="text-align: center;"><u>表2-1 火災区域内の油内包機器 (7/10)</u></p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th rowspan="2">建物</th> <th rowspan="2">機器名</th> <th rowspan="2">油の種類</th> <th>内包量</th> <th>搬容量</th> </tr> <tr> <th>(L)</th> <th>(L)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>タービン建物</td><td>A, B-固定子冷却装置</td><td>タービン56</td><td>各1.3</td><td>34.4</td></tr> <tr> <td>タービン建物</td><td>A, B-グランド蒸気排風機</td><td>タービン56</td><td>各1.7</td><td>497.2</td></tr> <tr> <td>タービン建物</td><td>排ガス除湿冷却器出口バイアル サンプラ真空ポンプ</td><td>ULVOIL R-4</td><td>0.3</td><td>48</td></tr> <tr> <td>タービン建物</td><td>グランドシール排ガスバイアル サンプラ真空ポンプ</td><td>ULVOIL R-4</td><td>0.3</td><td>40</td></tr> <tr> <td>タービン建物</td><td>A, B-主油タンク</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr> <td>タービン建物</td><td>吸込油ポンプ</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr> <td>タービン建物</td><td>ターニング油ポンプ</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr> <td>タービン建物</td><td>非常用軸受油ポンプ</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr> <td>タービン建物</td><td>オイルブースタポンプ</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr> <td>タービン建物</td><td>A, B-RFPタービン油タンク</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr> <td>タービン建物</td><td>A1, A2, B1, B2-RFP-T主油ポンプ</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr> <td>タービン建物</td><td>A, B-RFP・T 非常用油ポンプ</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr> <td>タービン建物</td><td>A, B-排ガス除湿冷凍機</td><td>フレオールF22</td><td>各1.5</td><td>850.4</td></tr> <tr> <td>タービン建物</td><td>ローター回転駆動装置 (低圧用)</td><td>ダフニーメカニックオイル150</td><td>1.4</td><td>2.88</td></tr> <tr> <td>タービン建物</td><td>ローター回転駆動装置 (高圧用)</td><td>ポンノックM150</td><td>0.7</td><td>1.47</td></tr> <tr> <td>タービン建物</td><td>A, B-タービン駆動原子炉 給水ポンプ</td><td>タービン32</td><td>各36.1</td><td>—</td></tr> <tr> <td>タービン建物</td><td>主タービン</td><td>タービン32</td><td>主油タンク と同油</td><td>—</td></tr> <tr> <td>タービン建物</td><td>A, B, C, D, E, F, G, H -ジャッキング油ポンプ</td><td>タービン32</td><td>主油タンク と同油</td><td>—</td></tr> <tr> <td>タービン建物</td><td>A, B-原子炉給水ポンプ 駆動用蒸気タービン</td><td>タービン32</td><td>各41</td><td></td></tr> <tr> <td>タービン建物</td><td>A, B-原子炉給水ポンプ 駆動用蒸気タービン 高压蒸気止め弁</td><td>タービン32</td><td>各2</td><td>A:469 B:657</td></tr> <tr> <td>タービン建物</td><td>A, B-原子炉給水ポンプ 駆動用蒸気タービン 低压蒸気止め弁</td><td>タービン32</td><td>各2</td><td></td></tr> <tr> <td>タービン建物</td><td>A, B, C-タービン建物排風機</td><td>タービン32</td><td>各7</td><td>各94</td></tr> </tbody> </table>	建物	機器名	油の種類	内包量	搬容量	(L)	(L)	タービン建物	A, B-固定子冷却装置	タービン56	各1.3	34.4	タービン建物	A, B-グランド蒸気排風機	タービン56	各1.7	497.2	タービン建物	排ガス除湿冷却器出口バイアル サンプラ真空ポンプ	ULVOIL R-4	0.3	48	タービン建物	グランドシール排ガスバイアル サンプラ真空ポンプ	ULVOIL R-4	0.3	40	タービン建物	A, B-主油タンク				タービン建物	吸込油ポンプ				タービン建物	ターニング油ポンプ				タービン建物	非常用軸受油ポンプ				タービン建物	オイルブースタポンプ				タービン建物	A, B-RFPタービン油タンク				タービン建物	A1, A2, B1, B2-RFP-T主油ポンプ				タービン建物	A, B-RFP・T 非常用油ポンプ				タービン建物	A, B-排ガス除湿冷凍機	フレオールF22	各1.5	850.4	タービン建物	ローター回転駆動装置 (低圧用)	ダフニーメカニックオイル150	1.4	2.88	タービン建物	ローター回転駆動装置 (高圧用)	ポンノックM150	0.7	1.47	タービン建物	A, B-タービン駆動原子炉 給水ポンプ	タービン32	各36.1	—	タービン建物	主タービン	タービン32	主油タンク と同油	—	タービン建物	A, B, C, D, E, F, G, H -ジャッキング油ポンプ	タービン32	主油タンク と同油	—	タービン建物	A, B-原子炉給水ポンプ 駆動用蒸気タービン	タービン32	各41		タービン建物	A, B-原子炉給水ポンプ 駆動用蒸気タービン 高压蒸気止め弁	タービン32	各2	A:469 B:657	タービン建物	A, B-原子炉給水ポンプ 駆動用蒸気タービン 低压蒸気止め弁	タービン32	各2		タービン建物	A, B, C-タービン建物排風機	タービン32	各7	各94	
建物	機器名	油の種類				内包量	搬容量																																																																																																																	
			(L)	(L)																																																																																																																				
タービン建物	A, B-固定子冷却装置	タービン56	各1.3	34.4																																																																																																																				
タービン建物	A, B-グランド蒸気排風機	タービン56	各1.7	497.2																																																																																																																				
タービン建物	排ガス除湿冷却器出口バイアル サンプラ真空ポンプ	ULVOIL R-4	0.3	48																																																																																																																				
タービン建物	グランドシール排ガスバイアル サンプラ真空ポンプ	ULVOIL R-4	0.3	40																																																																																																																				
タービン建物	A, B-主油タンク																																																																																																																							
タービン建物	吸込油ポンプ																																																																																																																							
タービン建物	ターニング油ポンプ																																																																																																																							
タービン建物	非常用軸受油ポンプ																																																																																																																							
タービン建物	オイルブースタポンプ																																																																																																																							
タービン建物	A, B-RFPタービン油タンク																																																																																																																							
タービン建物	A1, A2, B1, B2-RFP-T主油ポンプ																																																																																																																							
タービン建物	A, B-RFP・T 非常用油ポンプ																																																																																																																							
タービン建物	A, B-排ガス除湿冷凍機	フレオールF22	各1.5	850.4																																																																																																																				
タービン建物	ローター回転駆動装置 (低圧用)	ダフニーメカニックオイル150	1.4	2.88																																																																																																																				
タービン建物	ローター回転駆動装置 (高圧用)	ポンノックM150	0.7	1.47																																																																																																																				
タービン建物	A, B-タービン駆動原子炉 給水ポンプ	タービン32	各36.1	—																																																																																																																				
タービン建物	主タービン	タービン32	主油タンク と同油	—																																																																																																																				
タービン建物	A, B, C, D, E, F, G, H -ジャッキング油ポンプ	タービン32	主油タンク と同油	—																																																																																																																				
タービン建物	A, B-原子炉給水ポンプ 駆動用蒸気タービン	タービン32	各41																																																																																																																					
タービン建物	A, B-原子炉給水ポンプ 駆動用蒸気タービン 高压蒸気止め弁	タービン32	各2	A:469 B:657																																																																																																																				
タービン建物	A, B-原子炉給水ポンプ 駆動用蒸気タービン 低压蒸気止め弁	タービン32	各2																																																																																																																					
タービン建物	A, B, C-タービン建物排風機	タービン32	各7	各94																																																																																																																				

柏崎刈羽原子力発電所 6／7号炉 (2017.12.20版)	東海第二発電所 (2018.9.18版)	島根原子力発電所 2号炉	備考																																																																																																													
		<p style="text-align: center;"><u>表2-1 火災区域内の油内包機器 (8/10)</u></p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>建物</th><th>機器名</th><th>油の種類</th><th>内包量 (L)</th><th>転容量 (L)</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>排気筒エリア</td><td>A-ディーゼル燃料貯蔵タンク</td><td>燃料油(軽油)</td><td>170000</td><td>523000</td></tr> <tr> <td>排気筒エリア</td><td>HPCS-ディーゼル燃料貯蔵タンク</td><td>燃料油(軽油)</td><td>170000</td><td>515000</td></tr> <tr> <td>排気筒エリア</td><td>A2-ディーゼル燃料貯蔵タンク</td><td>燃料油(軽油)</td><td>170000</td><td>515000</td></tr> <tr> <td>取水槽</td><td>B, D-原子炉補機 海水ポンプ用電動機</td><td>タービン56</td><td>各165</td><td>B:169.2 D:171.1</td></tr> <tr> <td rowspan="2">取水槽</td><td>A, C-原子炉補機 海水ポンプ用電動機</td><td>タービン56</td><td>各165</td><td>A:171.1 C:179.1</td></tr> <tr> <td>A, B-除じんポンプ</td><td>タービン46</td><td>各1.6</td><td>各14.2</td></tr> <tr> <td>取水槽</td><td>A, B, C-循環水ポンプ用電動機</td><td>タービン56</td><td>各1070</td><td>A:1180.5 B:1182.5 C:1191.5</td></tr> <tr> <td>取水槽</td><td>ユニハンドラ駆動部本体 カウンター用減速機</td><td>ポンノックM150</td><td>0.2</td><td>55</td></tr> <tr> <td>取水槽</td><td>R SWストレーナ 切替用ユニハンドラ</td><td>ポンノックM150</td><td>1</td><td>63</td></tr> <tr> <td>B-ディーゼル燃料貯蔵タンク格納槽</td><td>B1-ディーゼル燃料貯蔵タンク</td><td>燃料油(軽油)</td><td>104013</td><td>399000</td></tr> <tr> <td>B-ディーゼル燃料貯蔵タンク格納槽</td><td>B2-ディーゼル燃料貯蔵タンク</td><td>燃料油(軽油)</td><td>104013</td><td>399000</td></tr> <tr> <td>B-ディーゼル燃料貯蔵タンク格納槽</td><td>B3-ディーゼル燃料貯蔵タンク</td><td>燃料油(軽油)</td><td>104013</td><td>399000</td></tr> <tr> <td>サイドバンカ建物</td><td>廃油ポンプ</td><td>【変速機】 タービン32 【カセット】 タービン56</td><td>0.15 【カセット】 0.02</td><td>168.1</td></tr> <tr> <td>サイドバンカ建物</td><td>S/B所内 蒸気ドレン回収ポンプ</td><td>タービン46</td><td>0.4</td><td>19.8</td></tr> <tr> <td>サイドバンカ建物</td><td>A, B-サイトバンカ設備 計装用空気圧縮機</td><td>ニューハイスクリューオイル 2000</td><td>各12</td><td>A:66.1 B:44.2</td></tr> <tr> <td>サイドバンカ建物</td><td>ブル水循環ポンプ</td><td>タービン56</td><td>1.45</td><td>33</td></tr> <tr> <td>サイドバンカ建物</td><td>スラッジデカントポンプ</td><td>タービン56</td><td>1.05</td><td>24.7</td></tr> <tr> <td>サイドバンカ建物</td><td>炉灰ドラム運搬台車</td><td>ダフニースーパーギヤオイル68</td><td>0.5</td><td>3.3</td></tr> <tr> <td>サイドバンカ建物</td><td>C/F灰ドラム運搬台車</td><td>ダフニースーパーギヤオイル68</td><td>0.5</td><td>3.3</td></tr> <tr> <td>サイドバンカ建物</td><td>A, B-S/B建物排気筒トリチ ウムサンプラ冷凍機</td><td>JOMOフレオールα32 バーレルフリーズ32SE</td><td>各0.8 各0.85</td><td>各480</td></tr> <tr> <td>サイドバンカ建物</td><td>A, B-サイトバンカ建物 排気モニタサンブルラック</td><td>コスマスニゾ3GSD</td><td>各0.85</td><td>各192</td></tr> </tbody> </table>	建物	機器名	油の種類	内包量 (L)	転容量 (L)	排気筒エリア	A-ディーゼル燃料貯蔵タンク	燃料油(軽油)	170000	523000	排気筒エリア	HPCS-ディーゼル燃料貯蔵タンク	燃料油(軽油)	170000	515000	排気筒エリア	A2-ディーゼル燃料貯蔵タンク	燃料油(軽油)	170000	515000	取水槽	B, D-原子炉補機 海水ポンプ用電動機	タービン56	各165	B:169.2 D:171.1	取水槽	A, C-原子炉補機 海水ポンプ用電動機	タービン56	各165	A:171.1 C:179.1	A, B-除じんポンプ	タービン46	各1.6	各14.2	取水槽	A, B, C-循環水ポンプ用電動機	タービン56	各1070	A:1180.5 B:1182.5 C:1191.5	取水槽	ユニハンドラ駆動部本体 カウンター用減速機	ポンノックM150	0.2	55	取水槽	R SWストレーナ 切替用ユニハンドラ	ポンノックM150	1	63	B-ディーゼル燃料貯蔵タンク格納槽	B1-ディーゼル燃料貯蔵タンク	燃料油(軽油)	104013	399000	B-ディーゼル燃料貯蔵タンク格納槽	B2-ディーゼル燃料貯蔵タンク	燃料油(軽油)	104013	399000	B-ディーゼル燃料貯蔵タンク格納槽	B3-ディーゼル燃料貯蔵タンク	燃料油(軽油)	104013	399000	サイドバンカ建物	廃油ポンプ	【変速機】 タービン32 【カセット】 タービン56	0.15 【カセット】 0.02	168.1	サイドバンカ建物	S/B所内 蒸気ドレン回収ポンプ	タービン46	0.4	19.8	サイドバンカ建物	A, B-サイトバンカ設備 計装用空気圧縮機	ニューハイスクリューオイル 2000	各12	A:66.1 B:44.2	サイドバンカ建物	ブル水循環ポンプ	タービン56	1.45	33	サイドバンカ建物	スラッジデカントポンプ	タービン56	1.05	24.7	サイドバンカ建物	炉灰ドラム運搬台車	ダフニースーパーギヤオイル68	0.5	3.3	サイドバンカ建物	C/F灰ドラム運搬台車	ダフニースーパーギヤオイル68	0.5	3.3	サイドバンカ建物	A, B-S/B建物排気筒トリチ ウムサンプラ冷凍機	JOMOフレオールα32 バーレルフリーズ32SE	各0.8 各0.85	各480	サイドバンカ建物	A, B-サイトバンカ建物 排気モニタサンブルラック	コスマスニゾ3GSD	各0.85	各192	
建物	機器名	油の種類	内包量 (L)	転容量 (L)																																																																																																												
排気筒エリア	A-ディーゼル燃料貯蔵タンク	燃料油(軽油)	170000	523000																																																																																																												
排気筒エリア	HPCS-ディーゼル燃料貯蔵タンク	燃料油(軽油)	170000	515000																																																																																																												
排気筒エリア	A2-ディーゼル燃料貯蔵タンク	燃料油(軽油)	170000	515000																																																																																																												
取水槽	B, D-原子炉補機 海水ポンプ用電動機	タービン56	各165	B:169.2 D:171.1																																																																																																												
取水槽	A, C-原子炉補機 海水ポンプ用電動機	タービン56	各165	A:171.1 C:179.1																																																																																																												
	A, B-除じんポンプ	タービン46	各1.6	各14.2																																																																																																												
取水槽	A, B, C-循環水ポンプ用電動機	タービン56	各1070	A:1180.5 B:1182.5 C:1191.5																																																																																																												
取水槽	ユニハンドラ駆動部本体 カウンター用減速機	ポンノックM150	0.2	55																																																																																																												
取水槽	R SWストレーナ 切替用ユニハンドラ	ポンノックM150	1	63																																																																																																												
B-ディーゼル燃料貯蔵タンク格納槽	B1-ディーゼル燃料貯蔵タンク	燃料油(軽油)	104013	399000																																																																																																												
B-ディーゼル燃料貯蔵タンク格納槽	B2-ディーゼル燃料貯蔵タンク	燃料油(軽油)	104013	399000																																																																																																												
B-ディーゼル燃料貯蔵タンク格納槽	B3-ディーゼル燃料貯蔵タンク	燃料油(軽油)	104013	399000																																																																																																												
サイドバンカ建物	廃油ポンプ	【変速機】 タービン32 【カセット】 タービン56	0.15 【カセット】 0.02	168.1																																																																																																												
サイドバンカ建物	S/B所内 蒸気ドレン回収ポンプ	タービン46	0.4	19.8																																																																																																												
サイドバンカ建物	A, B-サイトバンカ設備 計装用空気圧縮機	ニューハイスクリューオイル 2000	各12	A:66.1 B:44.2																																																																																																												
サイドバンカ建物	ブル水循環ポンプ	タービン56	1.45	33																																																																																																												
サイドバンカ建物	スラッジデカントポンプ	タービン56	1.05	24.7																																																																																																												
サイドバンカ建物	炉灰ドラム運搬台車	ダフニースーパーギヤオイル68	0.5	3.3																																																																																																												
サイドバンカ建物	C/F灰ドラム運搬台車	ダフニースーパーギヤオイル68	0.5	3.3																																																																																																												
サイドバンカ建物	A, B-S/B建物排気筒トリチ ウムサンプラ冷凍機	JOMOフレオールα32 バーレルフリーズ32SE	各0.8 各0.85	各480																																																																																																												
サイドバンカ建物	A, B-サイトバンカ建物 排気モニタサンブルラック	コスマスニゾ3GSD	各0.85	各192																																																																																																												

柏崎刈羽原子力発電所 6／7号炉 (2017.12.20版)	東海第二発電所 (2018.9.18版)	島根原子力発電所 2号炉	備考																																																																																																											
		<p style="text-align: center;"><u>表2-1 火災区域内の油内包機器 (9/10)</u></p> <table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">建物</th> <th rowspan="2">機器名</th> <th rowspan="2">油の種類</th> <th>内包量</th> <th>堰容量</th> </tr> <tr> <th>(L)</th> <th>(L)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>サイドパン建物</td> <td>焼却炉排ガスモニタサンブルラック</td> <td>コスマスニゾ3GSD</td> <td>0.85</td> <td>192</td> </tr> <tr> <td>サイドパン建物</td> <td>S/Bトリチウム捕集装置サンブルラック</td> <td>KF96L2CS</td> <td>捕集槽A:1 捕集槽B:1</td> <td>捕集槽A:480 捕集槽B:480</td> </tr> <tr> <td>サイドパン建物</td> <td>サイトパン建物送風機</td> <td>ダフニースーパーマルチオイル68</td> <td>3.3</td> <td>169.3</td> </tr> <tr> <td>サイドパン建物</td> <td>A, B-サイトパン建物排風機</td> <td>ダフニースーパーマルチオイル68</td> <td>各3.3</td> <td>A:145.6 B:129.6</td> </tr> <tr> <td>サイドパン建物</td> <td>廃油タンク</td> <td>廃油</td> <td>1900</td> <td>2897.8</td> </tr> <tr> <td>サイドパン建物</td> <td>モルタル上澄水ポンプ</td> <td>タービン46</td> <td>0.28</td> <td>2926</td> </tr> <tr> <td>サイドパン建物</td> <td>分別台</td> <td>ダフニースーパーギヤオイル220</td> <td>0.95</td> <td>6.7</td> </tr> <tr> <td>サイドパン建物</td> <td>仕分台</td> <td>ダフニースーパーギヤオイル220 ダフニーメカニックオイル150</td> <td>ギヤオイル:1.9 カニオイル:0.7</td> <td>ギヤオイル:6.89 カニオイル:1.81</td> </tr> <tr> <td>サイドパン建物</td> <td>A, B-投入容器昇降機</td> <td>MOBIL SHC632</td> <td>各4.2</td> <td>各12.5</td> </tr> <tr> <td>サイドパン建物</td> <td>バランスアーム</td> <td>ダフニーノーラストエンジンオイルSAE-30</td> <td>2</td> <td>12</td> </tr> <tr> <td>サイドパン建物</td> <td>充填固化体前処理用減容圧縮機</td> <td>スーパーハイランド46</td> <td>40</td> <td>76</td> </tr> <tr> <td>サイドパン建物</td> <td>充填固化体前処理用減容圧縮機</td> <td>スーパーハイランド46</td> <td>40</td> <td>76</td> </tr> <tr> <td>サイドパン建物</td> <td>雑固体ドラム転倒機</td> <td>ダフニースーパーギヤオイル460</td> <td>5</td> <td>28.1</td> </tr> <tr> <td>サイドパン建物</td> <td>ブリコート兼ホールディングボンブ</td> <td>タービン56</td> <td>1.45</td> <td>32.1</td> </tr> <tr> <td>サイドパン建物</td> <td>袋詰供給装置油圧ユニット(タンク)</td> <td>ダフニーハイドロワリックフルイド68</td> <td>580</td> <td>659.5</td> </tr> <tr> <td>サイドパン建物</td> <td>焼却炉底蓋シール空気用空気圧縮機</td> <td>ニューハイスクリューオイル2000</td> <td>7</td> <td>117.5</td> </tr> <tr> <td>サイドパン建物</td> <td>キャニスタコンベヤ2</td> <td>ダフニースーパーギヤオイル220</td> <td>0.95</td> <td>22</td> </tr> <tr> <td>サイドパン建物</td> <td>キャニスタ昇降機</td> <td>MOBIL SHC630</td> <td>5.6</td> <td>47</td> </tr> <tr> <td>サイドパン建物</td> <td>排ガス補助プロワ</td> <td>タービン32</td> <td>2.4</td> <td>33.1</td> </tr> <tr> <td>サイドパン建物</td> <td>排ガスプロワ</td> <td>タービン32</td> <td>3.4</td> <td>116</td> </tr> </tbody> </table>	建物	機器名	油の種類	内包量	堰容量	(L)	(L)	サイドパン建物	焼却炉排ガスモニタサンブルラック	コスマスニゾ3GSD	0.85	192	サイドパン建物	S/Bトリチウム捕集装置サンブルラック	KF96L2CS	捕集槽A:1 捕集槽B:1	捕集槽A:480 捕集槽B:480	サイドパン建物	サイトパン建物送風機	ダフニースーパーマルチオイル68	3.3	169.3	サイドパン建物	A, B-サイトパン建物排風機	ダフニースーパーマルチオイル68	各3.3	A:145.6 B:129.6	サイドパン建物	廃油タンク	廃油	1900	2897.8	サイドパン建物	モルタル上澄水ポンプ	タービン46	0.28	2926	サイドパン建物	分別台	ダフニースーパーギヤオイル220	0.95	6.7	サイドパン建物	仕分台	ダフニースーパーギヤオイル220 ダフニーメカニックオイル150	ギヤオイル:1.9 カニオイル:0.7	ギヤオイル:6.89 カニオイル:1.81	サイドパン建物	A, B-投入容器昇降機	MOBIL SHC632	各4.2	各12.5	サイドパン建物	バランスアーム	ダフニーノーラストエンジンオイルSAE-30	2	12	サイドパン建物	充填固化体前処理用減容圧縮機	スーパーハイランド46	40	76	サイドパン建物	充填固化体前処理用減容圧縮機	スーパーハイランド46	40	76	サイドパン建物	雑固体ドラム転倒機	ダフニースーパーギヤオイル460	5	28.1	サイドパン建物	ブリコート兼ホールディングボンブ	タービン56	1.45	32.1	サイドパン建物	袋詰供給装置油圧ユニット(タンク)	ダフニーハイドロワリックフルイド68	580	659.5	サイドパン建物	焼却炉底蓋シール空気用空気圧縮機	ニューハイスクリューオイル2000	7	117.5	サイドパン建物	キャニスタコンベヤ2	ダフニースーパーギヤオイル220	0.95	22	サイドパン建物	キャニスタ昇降機	MOBIL SHC630	5.6	47	サイドパン建物	排ガス補助プロワ	タービン32	2.4	33.1	サイドパン建物	排ガスプロワ	タービン32	3.4	116	
建物	機器名	油の種類				内包量	堰容量																																																																																																							
			(L)	(L)																																																																																																										
サイドパン建物	焼却炉排ガスモニタサンブルラック	コスマスニゾ3GSD	0.85	192																																																																																																										
サイドパン建物	S/Bトリチウム捕集装置サンブルラック	KF96L2CS	捕集槽A:1 捕集槽B:1	捕集槽A:480 捕集槽B:480																																																																																																										
サイドパン建物	サイトパン建物送風機	ダフニースーパーマルチオイル68	3.3	169.3																																																																																																										
サイドパン建物	A, B-サイトパン建物排風機	ダフニースーパーマルチオイル68	各3.3	A:145.6 B:129.6																																																																																																										
サイドパン建物	廃油タンク	廃油	1900	2897.8																																																																																																										
サイドパン建物	モルタル上澄水ポンプ	タービン46	0.28	2926																																																																																																										
サイドパン建物	分別台	ダフニースーパーギヤオイル220	0.95	6.7																																																																																																										
サイドパン建物	仕分台	ダフニースーパーギヤオイル220 ダフニーメカニックオイル150	ギヤオイル:1.9 カニオイル:0.7	ギヤオイル:6.89 カニオイル:1.81																																																																																																										
サイドパン建物	A, B-投入容器昇降機	MOBIL SHC632	各4.2	各12.5																																																																																																										
サイドパン建物	バランスアーム	ダフニーノーラストエンジンオイルSAE-30	2	12																																																																																																										
サイドパン建物	充填固化体前処理用減容圧縮機	スーパーハイランド46	40	76																																																																																																										
サイドパン建物	充填固化体前処理用減容圧縮機	スーパーハイランド46	40	76																																																																																																										
サイドパン建物	雑固体ドラム転倒機	ダフニースーパーギヤオイル460	5	28.1																																																																																																										
サイドパン建物	ブリコート兼ホールディングボンブ	タービン56	1.45	32.1																																																																																																										
サイドパン建物	袋詰供給装置油圧ユニット(タンク)	ダフニーハイドロワリックフルイド68	580	659.5																																																																																																										
サイドパン建物	焼却炉底蓋シール空気用空気圧縮機	ニューハイスクリューオイル2000	7	117.5																																																																																																										
サイドパン建物	キャニスタコンベヤ2	ダフニースーパーギヤオイル220	0.95	22																																																																																																										
サイドパン建物	キャニスタ昇降機	MOBIL SHC630	5.6	47																																																																																																										
サイドパン建物	排ガス補助プロワ	タービン32	2.4	33.1																																																																																																										
サイドパン建物	排ガスプロワ	タービン32	3.4	116																																																																																																										


柏崎刈羽原子力発電所 6／7号炉 (2017.12.20版)	東海第二発電所 (2018.9.18版)	島根原子力発電所 2号炉	備考																																																																																												
		<p style="text-align: center;"><u>表2-1 火災区域内の油内包機器 (10/10)</u></p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; text-align: center;"> <thead> <tr> <th rowspan="2">建物</th> <th rowspan="2">機器名</th> <th rowspan="2">油の種類</th> <th>内包量</th> <th>堰容量</th> </tr> <tr> <th>(L)</th> <th>(L)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>サイドバンカ建物</td> <td>C／Fエレメント破碎機</td> <td>ダフニースーパーギヤオイル 150</td> <td>1.5</td> <td>9.55</td> </tr> <tr> <td>サイドバンカ建物</td> <td>使用済樹脂供給機</td> <td>ダフニーアルファドライブ P150</td> <td>2.6</td> <td>96.4</td> </tr> <tr> <td>サイドバンカ建物</td> <td>1次C／Fエレメント破碎機</td> <td>ダフニースーパーギヤオイル 68</td> <td>4.7</td> <td>40.1</td> </tr> <tr> <td>サイドバンカ建物</td> <td>2次C／Fエレメント破碎機</td> <td>ダフニースーパーギヤオイル 68</td> <td>4.7</td> <td>40.1</td> </tr> <tr> <td>サイドバンカ建物</td> <td>雑固体破碎機</td> <td>ダフニースーパーギヤオイル 150</td> <td>80</td> <td>512.5</td> </tr> <tr> <td>サイドバンカ建物</td> <td>袋詰供給機</td> <td>ダフニースーパーマルチオイル 150</td> <td>0.2</td> <td>84.3</td> </tr> <tr> <td>サイドバンカ建物</td> <td>給袋機</td> <td>ダフニースーパーマルチオイル 460</td> <td>0.2</td> <td>84.3</td> </tr> <tr> <td>サイドバンカ建物</td> <td>袋詰品コンベヤ</td> <td>ダフニースーパーギヤオイル 460</td> <td>0.4</td> <td>84.3</td> </tr> <tr> <td>サイドバンカ建物</td> <td>LPRM切断装置用電動油圧ポンプ</td> <td>シェルテラスS2M32</td> <td>25</td> <td>295</td> </tr> <tr> <td>サイドバンカ建物</td> <td>雑固体廃棄物処理設備 空気圧縮機</td> <td>ニューハイスクリュー油 2000</td> <td>10</td> <td>128.8</td> </tr> <tr> <td>サイドバンカ建物</td> <td>モルタルポンプ</td> <td>スバルタンEP220</td> <td>0.5</td> <td>6.03</td> </tr> <tr> <td>サイドバンカ建物</td> <td>雑固体供給リフト</td> <td>ダフニースーパーギヤオイル 220</td> <td>0.5</td> <td>20.6</td> </tr> <tr> <td>サイドバンカ建物</td> <td>雑固体コンベヤ</td> <td>ダフニースーパーマルチオイル 150</td> <td>0.7</td> <td>4.3</td> </tr> <tr> <td>サイドバンカ建物</td> <td>雑固体供給機</td> <td>ダフニースーパーマルチオイル 68</td> <td>0.5</td> <td>84.3</td> </tr> <tr> <td>サイドバンカ建物</td> <td>雑固体仕分台コンベヤ</td> <td>ダフニースーパーマルチオイル 150</td> <td>0.7</td> <td>4.3</td> </tr> <tr> <td>サイドバンカ建物</td> <td>【変速機】 ダフニースーパーマルチオイル 150 【減速機】 ダフニースーパーギヤオイル 460</td> <td>【変速機】 1.6 【減速機】 0.6</td> <td>23.7</td> <td></td> </tr> <tr> <td>固体廃棄物貯蔵</td> <td>低レベル放射性廃棄物検査装置</td> <td>【ギヤボックス】 シェルオーマラ2G150 【カートン減速機】 ポンノックM460</td> <td>【ギヤボックス】 0.95 【カートン減速機】 7.8</td> <td>【ギヤボックス】 1.4 【カートン減速機】 15.8</td> </tr> </tbody> </table>	建物	機器名	油の種類	内包量	堰容量	(L)	(L)	サイドバンカ建物	C／Fエレメント破碎機	ダフニースーパーギヤオイル 150	1.5	9.55	サイドバンカ建物	使用済樹脂供給機	ダフニーアルファドライブ P150	2.6	96.4	サイドバンカ建物	1次C／Fエレメント破碎機	ダフニースーパーギヤオイル 68	4.7	40.1	サイドバンカ建物	2次C／Fエレメント破碎機	ダフニースーパーギヤオイル 68	4.7	40.1	サイドバンカ建物	雑固体破碎機	ダフニースーパーギヤオイル 150	80	512.5	サイドバンカ建物	袋詰供給機	ダフニースーパーマルチオイル 150	0.2	84.3	サイドバンカ建物	給袋機	ダフニースーパーマルチオイル 460	0.2	84.3	サイドバンカ建物	袋詰品コンベヤ	ダフニースーパーギヤオイル 460	0.4	84.3	サイドバンカ建物	LPRM切断装置用電動油圧ポンプ	シェルテラスS2M32	25	295	サイドバンカ建物	雑固体廃棄物処理設備 空気圧縮機	ニューハイスクリュー油 2000	10	128.8	サイドバンカ建物	モルタルポンプ	スバルタンEP220	0.5	6.03	サイドバンカ建物	雑固体供給リフト	ダフニースーパーギヤオイル 220	0.5	20.6	サイドバンカ建物	雑固体コンベヤ	ダフニースーパーマルチオイル 150	0.7	4.3	サイドバンカ建物	雑固体供給機	ダフニースーパーマルチオイル 68	0.5	84.3	サイドバンカ建物	雑固体仕分台コンベヤ	ダフニースーパーマルチオイル 150	0.7	4.3	サイドバンカ建物	【変速機】 ダフニースーパーマルチオイル 150 【減速機】 ダフニースーパーギヤオイル 460	【変速機】 1.6 【減速機】 0.6	23.7		固体廃棄物貯蔵	低レベル放射性廃棄物検査装置	【ギヤボックス】 シェルオーマラ2G150 【カートン減速機】 ポンノックM460	【ギヤボックス】 0.95 【カートン減速機】 7.8	【ギヤボックス】 1.4 【カートン減速機】 15.8	
建物	機器名	油の種類				内包量	堰容量																																																																																								
			(L)	(L)																																																																																											
サイドバンカ建物	C／Fエレメント破碎機	ダフニースーパーギヤオイル 150	1.5	9.55																																																																																											
サイドバンカ建物	使用済樹脂供給機	ダフニーアルファドライブ P150	2.6	96.4																																																																																											
サイドバンカ建物	1次C／Fエレメント破碎機	ダフニースーパーギヤオイル 68	4.7	40.1																																																																																											
サイドバンカ建物	2次C／Fエレメント破碎機	ダフニースーパーギヤオイル 68	4.7	40.1																																																																																											
サイドバンカ建物	雑固体破碎機	ダフニースーパーギヤオイル 150	80	512.5																																																																																											
サイドバンカ建物	袋詰供給機	ダフニースーパーマルチオイル 150	0.2	84.3																																																																																											
サイドバンカ建物	給袋機	ダフニースーパーマルチオイル 460	0.2	84.3																																																																																											
サイドバンカ建物	袋詰品コンベヤ	ダフニースーパーギヤオイル 460	0.4	84.3																																																																																											
サイドバンカ建物	LPRM切断装置用電動油圧ポンプ	シェルテラスS2M32	25	295																																																																																											
サイドバンカ建物	雑固体廃棄物処理設備 空気圧縮機	ニューハイスクリュー油 2000	10	128.8																																																																																											
サイドバンカ建物	モルタルポンプ	スバルタンEP220	0.5	6.03																																																																																											
サイドバンカ建物	雑固体供給リフト	ダフニースーパーギヤオイル 220	0.5	20.6																																																																																											
サイドバンカ建物	雑固体コンベヤ	ダフニースーパーマルチオイル 150	0.7	4.3																																																																																											
サイドバンカ建物	雑固体供給機	ダフニースーパーマルチオイル 68	0.5	84.3																																																																																											
サイドバンカ建物	雑固体仕分台コンベヤ	ダフニースーパーマルチオイル 150	0.7	4.3																																																																																											
サイドバンカ建物	【変速機】 ダフニースーパーマルチオイル 150 【減速機】 ダフニースーパーギヤオイル 460	【変速機】 1.6 【減速機】 0.6	23.7																																																																																												
固体廃棄物貯蔵	低レベル放射性廃棄物検査装置	【ギヤボックス】 シェルオーマラ2G150 【カートン減速機】 ポンノックM460	【ギヤボックス】 0.95 【カートン減速機】 7.8	【ギヤボックス】 1.4 【カートン減速機】 15.8																																																																																											

柏崎刈羽原子力発電所 6／7号炉 (2017.12.20版)	東海第二発電所 (2018.9.18版)	島根原子力発電所 2号炉	備考													
		<p style="text-align: center;"><u>表 3-1 溢水防護区画(R-1F-02N)の溢水水位と機能喪失高さ</u></p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; text-align: center;"> <thead> <tr> <th colspan="3">溢水量[m³]</th> <th rowspan="2">溢水水位^{※1} [m]</th> <th rowspan="2">機能喪失高さ^{※2} [m]</th> </tr> <tr> <th>消火系</th> <th>再循環ポンプ MG セット</th> <th>合計</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>60</td> <td>16</td> <td>76</td> <td>0.28</td> <td>0.96</td> </tr> </tbody> </table> <p style="text-align: center;">※1 溢水量の合計で算出。床勾配及び水面ゆらぎを考慮した ※2 A-格納容器雰囲気モニタブリアンプの機能喪失高さ</p>	溢水量[m ³]			溢水水位 ^{※1} [m]	機能喪失高さ ^{※2} [m]	消火系	再循環ポンプ MG セット	合計	60	16	76	0.28	0.96	<ul style="list-style-type: none"> ・溢水源とする機器の相違 <p style="text-align: right;">【柏崎 6/7, 東海第二】</p>
溢水量[m ³]			溢水水位 ^{※1} [m]	機能喪失高さ ^{※2} [m]												
消火系	再循環ポンプ MG セット	合計														
60	16	76	0.28	0.96												

柏崎刈羽原子力発電所 6／7号炉 (2017.12.20版)	東海第二発電所 (2018.9.18版)	島根原子力発電所 2号炉	備考
<p>補足説明資料6 現場操作の実施可能性について</p> <p>柏崎刈羽原子力発電所6号及び7号炉において、溢水発生後の現場操作が必要な場合における実施可能性について以下に示す。</p> <p>6.1 溢水発生後の必要な現場操作</p> <p>溢水影響評価上期待している、溢水発生後に必要となる現場操作としては、溢水の影響拡大防止のための現場操作と、安全機能の発揮のために必要となる現場操作が考えられる。具体的な現場操作としては以下が考えられる。</p> <p>(ア) 溢水の影響拡大防止のための現場操作 →想定破損による溢水発生時の現場での隔離操作 (イ) 安全機能の発揮のために必要となる現場操作 →残留熱除去系による使用済燃料プールの給水・冷却実施のための現場操作</p> <p>(ア) の現場操作に関しては、想定破損による溢水が発生した場合に必要となる、溢水の検知・現場移動・溢水源の特定・隔離操作の一連の作業が対象となる。なお、原子炉冷却材浄化系、及び主蒸気トンネル室での給復水系に関しては、各種インターロック等により自動的に検知及び隔離が可能であり、現場操作が不要なため、今回の考慮の対象外とする。(詳細は別添1-5 参照)</p> <p>(イ) の現場操作に関しては、溢水等の要因により燃料プール冷却浄化系やサプレッションプール浄化系が機能喪失した場合、残留熱除去系により使用済燃料プールの給水・冷却機能を維持する必要があるが、その際に現場での手動弁の操作が必要となる。</p> <p>なお、現場操作としては火災発生時の消火活動も考えられるが、溢水の影響拡大防止のための現場操作にあたらないため、今回の考慮の対象外とする(詳細については、設置許可基準規則第八条「火災による損傷の防止」に関する適合状況説明資料を参照)。また、地震起因による溢水に関しても、隔離による漏えい停止には評価上期待していないため、今回の考慮の対象外とする。</p>	<p>補足説明資料-26 現場操作の実施可能性について</p> <p>東海第二発電所において、溢水発生後の現場操作が必要な場合における実施可能性について以下に示す。</p>	<p>島根原子力発電所2号炉において、溢水発生後の現場操作が必要な場合における実施可能性について以下に示す。</p> <p>1. 溢水発生後に必要な現場操作</p> <p>(1) 溢水発生後に必要な現場操作 溢水発生後に必要となる可能性のある現場操作は次のとおりである。</p> <p>(i) 想定破損時の溢水の拡大防止のための現場隔離操作 (ii) 残留熱除去系による燃料プールの冷却・給水のための現場操作</p> <p>(i) の現場隔離操作に関しては、想定破損による溢水時に必要となる漏えい検知、現場移動、漏えい箇所の特定及び隔離操作の一連の作業が対象となる。なお、地震起因による溢水時には必要となる現場隔離操作はない。</p> <p>(ii) の現場操作に関しては、溢水等の要因により燃料プール冷却・給水系の機能が喪失した場合、残留熱除去系により燃料プールの冷却・給水機能を維持するために弁の現場操作が必要となる。</p>	<p>補足説明資料6 現場操作の実施可能性について</p>

柏崎刈羽原子力発電所 6／7号炉 (2017.12.20版)	東海第二発電所 (2018.9.18版)	島根原子力発電所 2号炉	備考										
<p>6.2 現場操作に係る体制の整備</p> <p>溢水が発生した場合の対応については、溢水発生時のプラントの安全性確保を目的に、保安規定に基づき溢水の拡大防止・排水処理・放射線管理等に関するマニュアルを制定し、このマニュアルに沿って各種対応を実施する。現場操作を実施する際の体制に關しても、このマニュアルにて要員等を規定し、必要な人員を常時確保する。具体的には中央制御室及び現場それぞれにおいて、常時2名以上の対応要員を確保することとする。</p> <p>なお本事項は後段規制での対応が必要となる事項である。(別添2参照)</p> <p>6.3 現場操作の実施可能性</p> <p>6.3.1 (ア) 想定破損による溢水発生時の現場での隔離操作</p> <p>想定破損による溢水発生時の現場での隔離操作については、破損を想定する系統や破損箇所等を特定せず、一般的に溢水を検知する手段として床漏えい検出器等を想定し、これらにより溢水を検知し、手動による隔離操作を行う際の隔離時間を設定している。具体的な作業及び所要時間を以下に示す。</p> <table border="1"> <tbody> <tr> <td>①溢水発生から検知</td> <td>10分</td> </tr> <tr> <td>②現場確認のための移動</td> <td>20分</td> </tr> <tr> <td>③漏えい箇所特定</td> <td>30分</td> </tr> <tr> <td>④隔離操作（弁の特定及び閉操作）</td> <td>20分</td> </tr> <tr> <td>合計</td> <td>80分</td> </tr> </tbody> </table> <p>以上の隔離時間を基本として想定破損時の溢水量を算出している。以下、各作業の実施可能性について示す。</p>	①溢水発生から検知	10分	②現場確認のための移動	20分	③漏えい箇所特定	30分	④隔離操作（弁の特定及び閉操作）	20分	合計	80分		<p>(2) 溢水発生時の対応に係る手順について 溢水発生時の対応に係る手順については今後作成し、QMS文書として管理する。</p> <p>2. 現場操作に係る体制の整備</p> <p>溢水が発生した場合の対応については、溢水発生時のプラントの安全性確保を目的に、保安規定に基づき溢水の拡大防止・排水処理・放射線管理等に関するQMS文書を制定し、このQMS文書に沿って各種対応を実施する。現場操作を実施する際の体制に關しても、このQMS文書にて要員等を規定し、必要な人員を常時確保する。具体的には中央制御室及び現場それぞれにおいて、常時2名以上の対応要員を確保することとする。</p> <p>なお本事項は運用管理が必要となる事項である(別添2参照)。</p> <p>3. 想定破損時の現場での隔離操作</p> <p>(1) 想定破損評価における隔離時間の妥当性について</p> <p>a. 隔離時間の設定</p> <p>(a) 自動隔離 配管の破断を検知し、各種インターロック等により自動隔離が期待できる復水・給水系、原子炉浄化系及び原子炉補機冷却系については、溢水発生から隔離までの所要時間を個別に設定した。</p> <p>(b) 手動隔離 想定破損時の手動隔離時間の算出については、漏えい検知、現場移動、漏えい箇所の特定及び隔離操作等により、下記(i)～(iv)を組合せて算出し、実際の隔離時間の妥当性について確認を行った。</p> <ul style="list-style-type: none"> (i) 床ドレンサンプの警報発信までの時間 10分 (ii) 中央制御室から現場への移動時間(管理区域の場合は着替え時間を含む) 20分 (iii) 漏えい箇所特定に要する時間 30分 	<p>・設備及び評価条件の相違 【柏崎6/7、東海第二】 (東海第二は本文6.に記載)</p>
①溢水発生から検知	10分												
②現場確認のための移動	20分												
③漏えい箇所特定	30分												
④隔離操作（弁の特定及び閉操作）	20分												
合計	80分												

柏崎刈羽原子力発電所 6／7号炉 (2017.12.20版)	東海第二発電所 (2018.9.18版)	島根原子力発電所 2号炉	備考
<p>6.3.1.1 ①溢水発生から検知</p> <p>発生した溢水を検知するまでの時間は各検知方法により様々であるが、一般的な溢水検知手段での検知に要する時間を設定する。具体的な検知手段としては、床漏えい検出器及びドレンサンプの異常警報を想定する。</p> <p>床漏えい検出器は、検出器が設置されている区画の床面又は側溝からの水位が一定以上になると即座に警報を発生させることから、当該区画及びその周辺から当該区画へ流入するような溢水に対し、10分以内での早期の検知が可能であると考えられる。</p> <p>床漏えい検出器が設置されていないような区画においても、床ドレンファンネルから各サンプに排水され、サンプへの流入量が異常な場合は、サンプの各種異常警報が発生し、溢水の検知が可能である。サンプの初期水位を保守的に水位低レベルとし、サンプポンプによるサンプ外への移送を考慮しても、20m³/h程度以上の流入により10分以内でサンプ液位高高の警報が発生する（補足第6.3.1.1-1図参照）。第5.1.4-1, 2表にて算出している溢水源からの流出流量は基本的にこれよりも大きいため、10分以内での検知が可能と考えられる。なお、非放射性ドレン移送系からの溢水については流出流量が20m³/hを下回り、警報の発生が遅れることが予想されるが、当該系統への補給水や他系統からの流入等もなく、最終的な溢水量は系統の全保有水量を想定して設計するため、隔離時間を考慮する必要は無い。</p> <p>以上より、溢水発生から検知までの時間として、10分の設定は保守的であると考えられる。</p> <p>なお、床漏えい検出器及び床ドレンファンネルのいずれにも期</p>		<p>(iv) 隔離操作時間</p> <p>ア. 中央制御室での弁閉操作に要する時間 10分 イ. 現場での弁閉操作に要する時間 20分</p> <p>(c) 隔離時間の設定</p> <p>ア. 中央制御室で弁閉操作する場合</p> <p>(i) 10分 + (ii) 20分 + (iii) 30分 + (iv) 10分 = 70分 イ. 現場で弁閉操作する場合</p> <p>(i) 10分 + (ii) 20分 + (iii) 30分 + (iv) 20分 = 80分</p> <p>b. 床ドレンサンプの警報発信までの時間の算出</p> <p>前項の「(i) 床ドレンサンプの警報発信までの時間」の算出方法を説明する。</p> <p>(a) 床ドレンサンプ流入流量について</p> <p>床ドレンサンプ流入流量は、床目皿部の排出流量とドレン配管の排出流量を算出・比較し、小さい方を流量とする。床目皿部からの排出概要図を図3-1に示す。</p> <p>(b) 床目皿部の排出流量</p> <p>床目皿からの排出は、床目皿をノズルとみなして算出する。なお、床目皿が複数ある場合は、排出流量の最も大きい1箇所からの排出は期待できないものとした。床上0.2mの水位を想定した場合の目皿1箇所あたりの排水流量は、25.0 m³/hとなる。算出式の諸元を表3-1に、算出式を以下に示す。</p> <p>目皿1箇所当たりの排水流量Q :</p> $Q = \sqrt{\frac{2gH}{C}} \times 3600 \times A$ $= \sqrt{\frac{2 \times 9.80665 \times 0.20}{1.5}} \times 3600 \times 0.0043 = 25.03 \approx 25.0 [m^3/h]$	<p>(島根2号炉は中央制御室で弁閉操作する時間を10分としている)</p> <p>(東海第二は補足説明資料46に記載)</p>


柏崎刈羽原子力発電所 6／7号炉 (2017.12.20版)	東海第二発電所 (2018.9.18版)	島根原子力発電所 2号炉	備考																
<p>待できないような区画における漏えいの検知性については、補足説明資料22にて別途説明する。</p>  <p>補足第6.3.1.1-1 図 サンプ液位高高警報発生時の状況</p>		<p>表3-1 床目皿1箇所あたりの排水流量算出式の諸元</p> <table border="1"> <tbody> <tr> <td>重力加速度 g</td><td>9.80665 [m/s²]</td></tr> <tr> <td>断面積 A</td><td>0.0043 [m²] (口径: 80A, Sch:80)</td></tr> <tr> <td>水頭 H</td><td>0.20 [m]</td></tr> <tr> <td>損失係数 C</td><td>1.5</td></tr> </tbody> </table> <p>(c) ドレン配管の排出流量</p> <p>ドレン配管の排水流量を算出するにあたっての前提条件は次のとおりとする。</p> <ul style="list-style-type: none"> ドレン配管は満水状態とする。 水頭は最下層フロア (EL1.3m) と床ドレンサンプの入口高さ (EL-1.15m) の差 2.45m とする。 <p>この前提条件におけるドレン配管の排出流量は 87.0m³/h となる。</p> <p>ドレン配管の排水流量算出式の諸元を表3-2に、算出式を以下に示す。</p> <p>ドレン配管の排出流量 Q :</p> $Q = A \times C \times \sqrt{2 \times g \times H} \times 3600$ $= 0.0043 \times 0.82 \times \sqrt{2 \times 9.80665 \times 2.45} \times 3600 = 87.99 \approx 87.0 \text{ [m}^3/\text{h}]$ <p>表3-2 ドレン配管の排水流量算出式の諸元</p> <table border="1"> <tbody> <tr> <td>重力加速度 g</td><td>9.80665 [m/s²]</td></tr> <tr> <td>断面積 A</td><td>0.0043 [m²] (口径: 80A, Sch:80)</td></tr> <tr> <td>水頭 H</td><td>2.45 [m]</td></tr> <tr> <td>排出係数 C</td><td>0.82</td></tr> </tbody> </table> <p>(d) 床ドレンサンプの警報発信までの時間 床目皿からの排水流量 25.0m³/h がドレン配管の排水流量</p>	重力加速度 g	9.80665 [m/s ²]	断面積 A	0.0043 [m ²] (口径: 80A, Sch:80)	水頭 H	0.20 [m]	損失係数 C	1.5	重力加速度 g	9.80665 [m/s ²]	断面積 A	0.0043 [m ²] (口径: 80A, Sch:80)	水頭 H	2.45 [m]	排出係数 C	0.82	
重力加速度 g	9.80665 [m/s ²]																		
断面積 A	0.0043 [m ²] (口径: 80A, Sch:80)																		
水頭 H	0.20 [m]																		
損失係数 C	1.5																		
重力加速度 g	9.80665 [m/s ²]																		
断面積 A	0.0043 [m ²] (口径: 80A, Sch:80)																		
水頭 H	2.45 [m]																		
排出係数 C	0.82																		

柏崎刈羽原子力発電所 6／7号炉 (2017.12.20版)	東海第二発電所 (2018.9.18版)	島根原子力発電所 2号炉	備考
		<p>87.0m³/hよりも小さいため、床目皿部の排水流量が床ドレンサンプへの流入流量となる。破損配管からの溢水流量が25.0m³/h以上である系統については、25.0m³/hを床ドレンサンプへの流入流量とし、溢水流量が25.0m³/h未満である系統については、溢水流量を床ドレンサンプへの流入流量として評価した。</p> <p>床ドレンサンプの警報発信までに要する水量は、ドレン配管の内包水量とサンプ水位高高（警報発信）までのサンプ容量の和とした。</p> <p>サンプ容量は、水位低から水位高高（警報発信）までの容量とした。</p> <p>床ドレンサンプの警報発信までに要する溢水量は以下の算出式で算出し、その諸元を表3-3に示す。</p> <p style="text-align: center;">ドレン配管内包水量 : $0.0043\text{m}^2 \times 250\text{m} = 1.075 \approx 1.1\text{m}^3$</p> <p style="text-align: center;">サンプタンク容量 : $(1.5\text{m} \div 2)^2 \times \pi \times (1.3\text{m}) = 2.297 \approx 2.3\text{m}^3$</p> <p style="text-align: center;">合計 : $1.1\text{m}^3 + 2.3\text{m}^3 = 3.4\text{m}^3$</p> <p>以上で算出した床ドレンサンプへの流入流量及びサンプ容量分から床ドレンサンプの警報発信までに要する時間を算出した。代表系統の算出結果を表3-4に示す。</p>	

表3-3 溢水量算出式の諸元

ドレン配管の長さ	250 [m]
ドレン配管の断面積	0.0043[m ²]
サンプタンク直径	1.5 [m]
水位高高と水位低の水位差	1.3 [m]

柏崎刈羽原子力発電所 6／7号炉 (2017.12.20版)	東海第二発電所 (2018.9.18版)	島根原子力発電所 2号炉	備考																											
		<p>表 3-4 代表系統の床ドレンサンプの警報発信までに要する時間</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">系統</th> <th rowspan="2">溢水 流量 [m³/h]</th> <th rowspan="2">床ドレン サンプへ の 流入流量 [m³/h]</th> <th colspan="2">床ドレンサンプ警報発信 までに要する時間</th> </tr> <tr> <th>計算式</th> <th>[分]</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>高圧炉心 スプレイ 系</td> <td>393</td> <td>25</td> <td>$3.4m^3 \div 25m^3/h \times 60\text{分}/h = 8.16\text{分}$</td> <td>9</td> </tr> <tr> <td>消火系</td> <td>36</td> <td>25</td> <td>$3.4m^3 \div 25m^3/h \times 60\text{分}/h = 8.16\text{分}$</td> <td>9</td> </tr> <tr> <td>補給水系</td> <td>20</td> <td>20</td> <td>$3.4m^3 \div 20m^3/h \times 60\text{分}/h = 10.2\text{分}$</td> <td>10*</td> </tr> <tr> <td>ほう酸水 注入系</td> <td>14</td> <td>14</td> <td>$3.4m^3 \div 14m^3/h \times 60\text{分}/h = 14.6\text{分}$</td> <td>10*</td> </tr> </tbody> </table> <p>*溢水流量が 25.0 m³/h 未満の場合、床ドレンサンプ警報発信までに要する時間は 10 分を超えるが、区画の水位は床上 0.2m 未満で維持されることから溢水防護対象設備への影響がないことを確認している。したがって、床ドレンサンプ警報発信までに要する時間を 10 分と設定しても影響がないことから 10 分とした。</p>	系統	溢水 流量 [m ³ /h]	床ドレン サンプへ の 流入流量 [m ³ /h]	床ドレンサンプ警報発信 までに要する時間		計算式	[分]	高圧炉心 スプレイ 系	393	25	$3.4m^3 \div 25m^3/h \times 60\text{分}/h = 8.16\text{分}$	9	消火系	36	25	$3.4m^3 \div 25m^3/h \times 60\text{分}/h = 8.16\text{分}$	9	補給水系	20	20	$3.4m^3 \div 20m^3/h \times 60\text{分}/h = 10.2\text{分}$	10*	ほう酸水 注入系	14	14	$3.4m^3 \div 14m^3/h \times 60\text{分}/h = 14.6\text{分}$	10*	
系統	溢水 流量 [m ³ /h]	床ドレン サンプへ の 流入流量 [m ³ /h]				床ドレンサンプ警報発信 までに要する時間																								
			計算式	[分]																										
高圧炉心 スプレイ 系	393	25	$3.4m^3 \div 25m^3/h \times 60\text{分}/h = 8.16\text{分}$	9																										
消火系	36	25	$3.4m^3 \div 25m^3/h \times 60\text{分}/h = 8.16\text{分}$	9																										
補給水系	20	20	$3.4m^3 \div 20m^3/h \times 60\text{分}/h = 10.2\text{分}$	10*																										
ほう酸水 注入系	14	14	$3.4m^3 \div 14m^3/h \times 60\text{分}/h = 14.6\text{分}$	10*																										

柏崎刈羽原子力発電所 6／7号炉 (2017.12.20版)	東海第二発電所 (2018.9.18版)	島根原子力発電所 2号炉	備考									
<p>6.3.1.2 ②現場確認のための移動</p> <p>現場への移動については、移動速度を4km/h、中央制御室から現場までの距離を1kmと想定し、そこに着替え時間として5分を加え、合計20分と設定している。なお、移動範囲が浸水している場合は移動速度に影響を与える可能性が考えられることから、その影響も考慮する。</p> <p>(1) 移動距離</p> <p>中央制御室を起点とし、管理区域の溢水防護区画内で最も遠い箇所として6号炉の原子炉建屋地下3階を想定すると、この際の移動距離は補足第6.3.1.2-1図より</p> $58/2 + 72 + 72 + 58 + 35/2 + 96 + 57 + (17.3 - (-8.2))^{*} \\ = 427 \text{ m}$ <p>*2F(T.M.S.L.17300)からB3F(T.M.S.L.-8200)までの移動程度であり、移動距離1kmの想定は十分保守的であると考えられる。</p> <p>また、移動範囲が浸水している場合は移動速度の低下が考えられるが（補足第6.3.1.2-1表）、最も遠い箇所として選定した上記例の全移動範囲が保守的に0.3m程度浸水していると想定しても、その所要時間は約13分（$427[\text{m}] / 34.8 [\text{m}/\text{分}] \approx 12.3 [\text{分}]$）であり、現在の移動時間の設定は十分保守的であると考えられる。</p>  <p>補足第6.3.1.2-1図 中操からの移動距離</p>		<p>c. 現場への移動時間</p> <p>漏えい検知器又は床ドレンサンプ警報により中央制御室で漏えいを検知してから現場までの移動時間を確認した。管理区域の場合は中央制御室からチェックポイントまでの移動時間及び着替えに要する時間、非管理区域の場合は中央制御室から各建物入口までの移動時間を確認した。確認した移動時間を表3-5に示す。</p> <p>表3-5 現場への移動時間</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>中央制御室からチェックポイント又は建物入口までの移動時間[分]</th> <th>着替えに要する時間[分]</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>管理区域</td> <td>1</td> <td>5</td> </tr> <tr> <td>非管理区域</td> <td>2</td> <td>-</td> </tr> </tbody> </table>		中央制御室からチェックポイント又は建物入口までの移動時間[分]	着替えに要する時間[分]	管理区域	1	5	非管理区域	2	-	
	中央制御室からチェックポイント又は建物入口までの移動時間[分]	着替えに要する時間[分]										
管理区域	1	5										
非管理区域	2	-										

柏崎刈羽原子力発電所 6／7号炉 (2017.12.20版)	東海第二発電所 (2018.9.18版)	島根原子力発電所 2号炉	備考										
<p>補足第 6.3.1.2-1 表 水位と歩行速度の関係</p> <table border="1"> <tr> <td>水位(m)</td><td>0.1</td><td>0.2</td><td>0.3</td><td>0.4</td></tr> <tr> <td>歩行速度(m/分)*</td><td>51.4</td><td>42.8</td><td>34.2</td><td>25.7</td></tr> </table> <p>*浸水した場合の歩行速度 $V=V_0 \times (1-h/70)$ V_0: 浸水がない場合の歩行速度 60(m/分) h : 水位(cm) 1-h/70 : 歩行速度の割引率 (歩行速度の導出式は、「地下空間における浸水対策ガイドライン」(2002年 国土交通省)より引用)</p>	水位(m)	0.1	0.2	0.3	0.4	歩行速度(m/分)*	51.4	42.8	34.2	25.7		<p>d. <u>漏えい箇所特定に要する時間</u></p> <p>漏えい箇所特定手段がないとし、床ドレンサンプへ流入する目皿がある区画全域の確認を実施した。原子炉建物管理区域内で漏えいした際の評価例を表 3-6 に示す。なお、各系統での漏えいを示唆するような警報が発生している場合は、漏えい系統の絞り込みを行うことができる。各系統と、その系統から漏えいが発生した場合に発生する可能性のある警報及び変動するパラメータの例を表 3-7 にまとめる。</p>	(柏崎 6/7 は「6.3.1.3 ③漏えい箇所特定」に記載)
水位(m)	0.1	0.2	0.3	0.4									
歩行速度(m/分)*	51.4	42.8	34.2	25.7									

表 3-6 漏えい箇所特定に要する時間

	漏えい箇所特定に要する時間 [分]	対象
原子炉建物 (管理区域)	33	チェックポイントから各床ドレンサンプへ流入する床目皿がある区画全域の確認時間
原子炉建物 (非管理区域)		
廃棄物処理建 物 (非管理区 域)	22	建物入口から各床ドレンサンプへ流入する床目皿がある区画全域の確認時間
制御室建物		

表3-7 系統から漏えいが発生した場合に発生する可能性のある警報及びパラメータの変動について（一例）(1/3)

漏えい系統	系統の特定につながる警報	箇所の特定につながる警報	変動する可能性のある パラメータ等
制御棒駆動系	・アキュムレータ充填水圧力	・R/B床ドレンサンプ	・制御棒駆動水流量 ・CRDポンプ出口圧力
原子炉補機海水系	・海水ポンプ出口圧力低	・R/B北西コーナー室 床ドレンサンプ	・RSWポンプ出口圧力
燃料プール冷却系	・スキマサーボジタンク水位	・R/B床ドレンサンプ	・スキマサーボジタンク水位 ・FPCポンプ入口圧力 ・FPCポンプ出口流量
高压炉心スプレイ補機冷却系	・サーボジタンク水位	・R/B北西コーナー室 床ドレンサンプ	・サーボジタンク水位
高压炉心スプレイ補機海水系	—	・R/B北西コーナー室 床ドレンサンプ	—

表 3-7 系統から漏えいが発生した場合に発生する可能性のある警報及びパラメータの変動について（一例）(2/3)

漏えい系統	系統の特定につながる警報	箇所の特定につながる警報	変動する可能性のある パラメータ等
残留熱除去系	• RHR ポンプ出口圧力低	• RHR ポンプ室ドレンサンプ	• RHR ポンプ出口圧力
低圧炉心スプレイ系	• LPCS ポンプ出口圧力低	• LPCS ポンプ室ドレンサンプ	• LPCS ポンプ出口圧力
高压炉心スプレイ系	• HPCS ポンプ出口圧力低	• HPCS ポンプ室ドレンサンプ	• HPCS ポンプ出口圧力 • CWT 系統流量
ほう酸水注入系	• 補給水ポンプ出口圧力低	• R/B 床ドレンサンプ	• 純水タンク水位
液体廃棄物処理系	—	• R/B 床ドレンサンプ	—

表 3-7 系統から漏えいが発生した場合に発生する可能性のある警報及びパラメータの変動について（一例）(3/3)

漏えい系統	系統の特定につながる警報	箇所の特定につながる警報	変動する可能性のある パラメータ等
復水輸送系	・復水輸送ポンプ出口圧力低	・R/B 床ドレンサンプ水位	・復水使用量 ・復水貯蔵タンク水位
補給水系	・補給水ポンプ出口圧力低	・R/B 床ドレンサンプ	・純水タンク水位
消火系	・水ろ過装置消火ポンプ 自動起動	・R/B 床ドレンサンプ	・ろ過水タンク水位
非常用ディーゼル発電機系	—	・R/B 北東コーナ室 床ドレンサンプ	—

柏崎刈羽原子力発電所 6／7号炉 (2017.12.20版)	東海第二発電所 (2018.9.18版)	島根原子力発電所 2号炉	備考
		<p>e. <u>隔離操作時間</u> 中央制御室での隔離操作に要する時間、現場での隔離箇所特定に要する時間及び現場での隔離操作に要する時間について確認した。なお隔離操作については口径等を考慮し、最も時間を要する系統の隔離弁を選定し確認した。</p> <p>(I) 中央制御室での隔離操作に要する時間：5分 (II) 現場での隔離箇所特定に要する時間：5分 (III) 現場での隔離操作に要する時間：4分</p> <p>f. 隔離時間の妥当性確認結果 各系統の隔離操作に要する時間を表3-8～表3-11に示す。想定破損時の系統の隔離操作に要する時間は、評価時間以内であることを確認した。</p> <ul style="list-style-type: none"> ① 漏えい発生から漏えい検知までに要する時間 ② 漏えい検知から現場までの移動時間 ③ 漏えい箇所特定に要する時間 (「表3-15 アクセスルートの水位と歩行速度」に示す溢水影響による歩行速度の低下を考慮した時間) ④ 隔離操作時間 <ul style="list-style-type: none"> (I) 中央制御室での隔離操作に要する時間 (II) 現場での隔離箇所特定に要する時間 (III) 現場での隔離操作に要する時間 	(柏崎6/7は「6.3.1.4 ④隔離操作(弁の特定 及び隔離操作)」に記載)

柏崎刈羽原子力発電所 6／7号炉 (2017.12.20版)	東海第二発電所 (2018.9.18版)	島根原子力発電所 2号炉	備考																																																																																																																																																																						
		<p>表 3-8 各系統の隔離操作に要する時間 (原子炉建物 管理区域) 単位[分]</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">対象系統</th> <th rowspan="2">①</th> <th rowspan="2">②</th> <th rowspan="2">③</th> <th colspan="3">④</th> <th rowspan="2">合計</th> </tr> <tr> <th>(I)</th> <th>(II)</th> <th>(III)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>制御棒駆動系</td> <td>9</td> <td>6</td> <td>36</td> <td>5</td> <td>—</td> <td>—</td> <td>56</td> </tr> <tr> <td>燃料プール冷却系</td> <td>9</td> <td>6</td> <td>36</td> <td>5</td> <td>—</td> <td>—</td> <td>56</td> </tr> <tr> <td>高压炉心スプレイ補機冷却系</td> <td>9</td> <td>6</td> <td>36</td> <td>5</td> <td>—</td> <td>—</td> <td>56</td> </tr> <tr> <td>残留熱除去系</td> <td>9</td> <td>6</td> <td>36</td> <td>5</td> <td>—</td> <td>—</td> <td>56</td> </tr> <tr> <td>低压炉心スプレイ系</td> <td>9</td> <td>6</td> <td>36</td> <td>5</td> <td>—</td> <td>—</td> <td>56</td> </tr> <tr> <td>高压炉心スプレイ系</td> <td>9</td> <td>6</td> <td>36</td> <td>5</td> <td>5</td> <td>4</td> <td>65</td> </tr> <tr> <td>ほう酸水注入系</td> <td>10</td> <td>6</td> <td>36</td> <td>—</td> <td>5</td> <td>4</td> <td>61</td> </tr> <tr> <td>液体廃棄物処理系</td> <td>10</td> <td>6</td> <td>36</td> <td>—</td> <td>—</td> <td>4</td> <td>56</td> </tr> <tr> <td>復水輸送系</td> <td>9</td> <td>6</td> <td>36</td> <td>5</td> <td>—</td> <td>—</td> <td>56</td> </tr> <tr> <td>補給水系</td> <td>10</td> <td>6</td> <td>36</td> <td>5</td> <td>—</td> <td>—</td> <td>57</td> </tr> <tr> <td>消火系</td> <td>9</td> <td>6</td> <td>36</td> <td>5</td> <td>—</td> <td>—</td> <td>56</td> </tr> <tr> <td>非常用ディーゼル発電機系</td> <td>10</td> <td>6</td> <td>36</td> <td>—</td> <td>15*</td> <td>4</td> <td>71</td> </tr> </tbody> </table> <p>* 隔離弁が原子炉建物(非管理区域)のため、隔離弁までの移動時間 10 分を考慮した。</p> <p>表 3-9 各系統の漏えい隔離に要する時間 (原子炉建物 非管理区域) 単位[分]</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">対象系統</th> <th rowspan="2">①</th> <th rowspan="2">②</th> <th rowspan="2">③</th> <th colspan="3">④</th> <th rowspan="2">合計</th> </tr> <tr> <th>(I)</th> <th>(II)</th> <th>(III)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>原子炉補機海水系</td> <td>9</td> <td>2</td> <td>24</td> <td>5</td> <td>15*</td> <td>4</td> <td>59</td> </tr> <tr> <td>高压炉心スプレイ補機冷却系</td> <td>9</td> <td>2</td> <td>24</td> <td>5</td> <td>—</td> <td>—</td> <td>40</td> </tr> <tr> <td>高压炉心スプレイ補機海水系</td> <td>9</td> <td>2</td> <td>24</td> <td>5</td> <td>—</td> <td>—</td> <td>40</td> </tr> <tr> <td>補給水系</td> <td>10</td> <td>2</td> <td>24</td> <td>5</td> <td>—</td> <td>—</td> <td>41</td> </tr> <tr> <td>消火系</td> <td>9</td> <td>2</td> <td>24</td> <td>5</td> <td>—</td> <td>—</td> <td>40</td> </tr> <tr> <td>非常用ディーゼル発電機系</td> <td>10</td> <td>2</td> <td>24</td> <td>—</td> <td>—</td> <td>4</td> <td>40</td> </tr> </tbody> </table> <p>* 隔離弁が屋外のため、隔離弁までの移動時間 10 分を考慮した。</p>	対象系統	①	②	③	④			合計	(I)	(II)	(III)	制御棒駆動系	9	6	36	5	—	—	56	燃料プール冷却系	9	6	36	5	—	—	56	高压炉心スプレイ補機冷却系	9	6	36	5	—	—	56	残留熱除去系	9	6	36	5	—	—	56	低压炉心スプレイ系	9	6	36	5	—	—	56	高压炉心スプレイ系	9	6	36	5	5	4	65	ほう酸水注入系	10	6	36	—	5	4	61	液体廃棄物処理系	10	6	36	—	—	4	56	復水輸送系	9	6	36	5	—	—	56	補給水系	10	6	36	5	—	—	57	消火系	9	6	36	5	—	—	56	非常用ディーゼル発電機系	10	6	36	—	15*	4	71	対象系統	①	②	③	④			合計	(I)	(II)	(III)	原子炉補機海水系	9	2	24	5	15*	4	59	高压炉心スプレイ補機冷却系	9	2	24	5	—	—	40	高压炉心スプレイ補機海水系	9	2	24	5	—	—	40	補給水系	10	2	24	5	—	—	41	消火系	9	2	24	5	—	—	40	非常用ディーゼル発電機系	10	2	24	—	—	4	40	
対象系統	①	②					③	④			合計																																																																																																																																																														
			(I)	(II)	(III)																																																																																																																																																																				
制御棒駆動系	9	6	36	5	—	—	56																																																																																																																																																																		
燃料プール冷却系	9	6	36	5	—	—	56																																																																																																																																																																		
高压炉心スプレイ補機冷却系	9	6	36	5	—	—	56																																																																																																																																																																		
残留熱除去系	9	6	36	5	—	—	56																																																																																																																																																																		
低压炉心スプレイ系	9	6	36	5	—	—	56																																																																																																																																																																		
高压炉心スプレイ系	9	6	36	5	5	4	65																																																																																																																																																																		
ほう酸水注入系	10	6	36	—	5	4	61																																																																																																																																																																		
液体廃棄物処理系	10	6	36	—	—	4	56																																																																																																																																																																		
復水輸送系	9	6	36	5	—	—	56																																																																																																																																																																		
補給水系	10	6	36	5	—	—	57																																																																																																																																																																		
消火系	9	6	36	5	—	—	56																																																																																																																																																																		
非常用ディーゼル発電機系	10	6	36	—	15*	4	71																																																																																																																																																																		
対象系統	①	②	③	④			合計																																																																																																																																																																		
				(I)	(II)	(III)																																																																																																																																																																			
原子炉補機海水系	9	2	24	5	15*	4	59																																																																																																																																																																		
高压炉心スプレイ補機冷却系	9	2	24	5	—	—	40																																																																																																																																																																		
高压炉心スプレイ補機海水系	9	2	24	5	—	—	40																																																																																																																																																																		
補給水系	10	2	24	5	—	—	41																																																																																																																																																																		
消火系	9	2	24	5	—	—	40																																																																																																																																																																		
非常用ディーゼル発電機系	10	2	24	—	—	4	40																																																																																																																																																																		

柏崎刈羽原子力発電所 6／7号炉 (2017.12.20版)	東海第二発電所 (2018.9.18版)	島根原子力発電所 2号炉	備考																																														
		<p>表 3-10 各系統の漏えい隔離に要する時間 (廃棄物処理建物 非管理区域) 単位[分]</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">対象系統</th> <th rowspan="2">①</th> <th rowspan="2">②</th> <th rowspan="2">③</th> <th colspan="3">④</th> <th rowspan="2">合計</th> </tr> <tr> <th>(I)</th> <th>(II)</th> <th>(III)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>消火系</td> <td>9</td> <td>2</td> <td>23</td> <td>5</td> <td>—</td> <td>—</td> <td>39</td> </tr> </tbody> </table> <p>表 3-11 各系統の漏えい隔離に要する時間 (制御室建物) 単位[分]</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">対象系統</th> <th rowspan="2">①</th> <th rowspan="2">②</th> <th rowspan="2">③</th> <th colspan="3">④</th> <th rowspan="2">合計</th> </tr> <tr> <th>(I)</th> <th>(II)</th> <th>(III)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>補給水系</td> <td>10</td> <td>2</td> <td>23</td> <td>5</td> <td>—</td> <td>—</td> <td>40</td> </tr> <tr> <td>消火系</td> <td>10</td> <td>2</td> <td>23</td> <td>5</td> <td>—</td> <td>—</td> <td>40</td> </tr> </tbody> </table> <p>(2) 想定破損時の現場隔離操作におけるアクセス性及び操作性 a. 現場隔離操作に必要な設備及びアクセスルートの設定 想定破損時の現場隔離操作に必要な機器の選定例を表 3-12 に示す。現場隔離操作を実施する区画までのアクセスルートを溢水防護区画として設定した。</p> <p>b. アクセス性及び操作性の確認 アクセス性や操作性に影響を及ぼす可能性のある系統毎の溢水源の特性について表 3-13 に示す。</p>	対象系統	①	②	③	④			合計	(I)	(II)	(III)	消火系	9	2	23	5	—	—	39	対象系統	①	②	③	④			合計	(I)	(II)	(III)	補給水系	10	2	23	5	—	—	40	消火系	10	2	23	5	—	—	40	
対象系統	①	②					③	④			合計																																						
			(I)	(II)	(III)																																												
消火系	9	2	23	5	—	—	39																																										
対象系統	①	②	③	④			合計																																										
				(I)	(II)	(III)																																											
補給水系	10	2	23	5	—	—	40																																										
消火系	10	2	23	5	—	—	40																																										

柏崎刈羽原子力発電所 6／7号炉 (2017.12.20版)	東海第二発電所 (2018.9.18版)	島根原子力発電所 2号炉	備考
<p>(2) 環境条件</p> <p>➤ 水位：</p> <p>アクセス性を確保するため、アクセスルート上に溢水による滞留があった場合は、開口部からの排水等により原則として堰高さ以下の水位に維持する設計とする。また床漏えい検出器や各サンプの異常警報により、溢水の発生箇所を推定し、比較的安全なルートを選択することが可能な設計とする。</p> <p>溢水発生が原子炉建屋の管理区域であった場合、現場までのルートとしては、通路及び階段室を通り、必要に応じて個々の区画へアクセスすることとなるが、通路はハッチ等の開口から排水し、滞留水位を堰高さ程度に抑えることで、アクセス性を損なわない設計とする。また個々の区画にアクセスする際は、扉からの流出状況等、事前に現場状況を認識できることから、区画内での状況を想定した対応が可能である。原子炉建屋の非管理区域の場合は、アクセスルート上に非管理区域の最地下階（原子炉建屋地下1階南北通路：R-B1-4, R-B1-16）が存在するが、発生したサンプの警報等から南北いずれの区画で溢水が発生しているかについて確認し、反対側の区画からアクセスすることとする。</p> <p>コントロール建屋、海水熱交換器エリアでの溢水の場合においても、各建屋の最地下階を経由せずに各区画へアクセスできるルートを確保することで、アクセス性を損なわない設計とする。</p> <p>➤ 温度：</p> <p>各溢水源の中で、高温の流体を内包する溢水源について、補足第6.3.1.2-1表に整理する。溢水発生時に現場の温度を上昇させるような高温の溢水源としては、原子炉冷却材浄化系、給復水系、所内蒸気系が考えられるが、原子炉冷却材浄化系及び給復水系は、現場操作等の運転員による隔離操作に期待せずとも、漏えいを検知・隔離するインターロックが作動し、自動的に隔離される（詳細は本文参照）。また所内蒸気系についても原子炉建屋の外で常時隔離することから、原子炉建屋内の溢</p>	<p>(1) 環境条件</p> <p>水位：</p> <p>アクセスルート上に溢水による滞留があった場合は、階段堰高さ以下の水位であればアクセス可能と考える。また床漏えい検出器や各サンプの異常警報から、溢水の発生箇所を推定でき、比較的安全なルートを選択することが可能と考えられる。</p> <p>溢水発生が原子炉建屋の管理区域であった場合、現場までのルートとしては、通路及び階段室を通り、必要に応じて個々の区画へアクセスすることとなるが、通路部の溢水は階段部等の開口から排水されるため、滞留水位としては階段堰高さ程度に抑えられ、アクセス性に影響はない。また個々の区画にアクセスする際にも、扉からの流出状況等、事前に現場状況を認識できることから、区画内での状況を想定した対応が可能である。</p> <p>温度：</p> <p>溢水発生時に現場の温度を上昇させるような高温の溢水源としては、原子炉冷却材浄化系、給復水系、所内蒸気系が考えられるが、原子炉冷却材浄化系及び給復水系は、現場操作等の運転員による隔離操作に期待せずとも、漏えいを検知・隔離するインターロックが作動し、自動的に隔離される（詳細は本文参照）。また所内蒸気系についても原子炉建屋の外で常時隔離することから、原子炉建屋内の溢</p>	<p>(a) 没水</p> <p>アクセスルート上で溢水の一時的な滞留があった場合でも、溢水伝播経路より最終滞留箇所に排出されることと、操作場所までの経路は複数あることから、没水による影響のないルートからのアクセスが可能である。設定したアクセスルートにおける、隔離操作場所までのアクセス性について表3-14に例示する。国土交通省「地下空間における浸水対策ガイドライン」によると浸水による扉の内外に水位差が生じ、水圧に逆らって開操作する場合、約26cmを超えると操作できない可能性があるが、扉を水圧に逆らって開操作する場所の水位は最大でも2cmでありアクセスは可能である。また、表3-8～表3-11に示す各系統の隔離操作に要する時間は、表3-15に示す溢水の影響による歩行速度の低下を考慮しており、アクセス性に支障はない。</p> <p>なお、評価対象区画の没水評価にて、算出する溢水水位に保守性を持たせるため、扉を介して存在する他区画からの溢水流入を考慮する際には、扉をないものと仮定することで流入量及び流入流量を最大限に算出している。一方で、評価対象区画からの扉を介しての排水はないものとしている（扉は閉止状態と仮定）。</p> <p>(b) 被水</p> <p>操作場所までの経路は複数あることから、被水による影響のないルートからのアクセスが可能である。被水が発生している区画内で隔離操作を実施する必要がある場合でも、破損系統のポンプを停止する等により破損系統の水圧は低下するため操作は可能である。</p> <p>(c) 温度（蒸気）</p> <p>溢水源のうち高温の流体を内包する系統は主蒸気系、給水系、原子炉浄化系、原子炉隔離時冷却系及び所内蒸気系である。このうち主蒸気系、給水系、原子炉浄化系及び原子炉隔離時冷却系は、漏えい検知による自動隔離等のインターロックが設置されている。また所内蒸気系は、止め弁の設置による常時隔離や配管のルート変更等を実施するため、現場隔離操作は不要である。</p>	<p>（島根2号炉は被水についても記載）</p>

柏崎刈羽原子力発電所 6／7号炉 (2017.12.20版)	東海第二発電所 (2018.9.18版)	島根原子力発電所 2号炉	備考				
<p>蒸気系についても原子炉建屋の外で常時隔離し、原子炉建屋内の溢水の発生を防止する。</p> <p>以上より、現場の環境温度が、隔離操作に伴う現場へのアクセス性を損なわない設計とする。</p> <p>▶ 線量：</p> <p>各溢水源の内包する流体の放射性物質の有無について、補足第6.3.1.2-1表に整理する。放射性物質を内包する溢水源の中で、漏えい時に環境線量率が最も厳しくなる系統は原子炉冷却材浄化系であるが、本系統は現場での隔離操作に期待しないため、線量の上昇による影響はない。現場操作に期待する溢水源の中で、漏えい時に環境線量が厳しくなる溢水源としては、サプレッション・プール水又は使用済燃料プール水が考えられるが、本溢水源の内包する放射能濃度は$10^6\text{Bq}/\text{m}^3 \sim 10^7\text{Bq}/\text{m}^3$程度のため、保守的な想定での被ばく線量評価※をしても、$10\text{~}100\text{mSv}$程度となり、緊急時の被ばく線量の制限値100mSvと比較して十分小さく抑えられる。</p> <p>以上より、隔離操作に伴う現場へのアクセス性に対し、現場の環境線量が影響を与えることはない。</p> <p>※サブマージョンモデル（半球状の空間に放射性物質が一様に分布している場合の、半球底部中心点における線量率の算出方法）を用いた評価を実施。放射性物質の分布形状等で保守性を考慮。本稿別紙I（補足6-35～）にて詳細について記載。</p> <p>▶ 化学薬品：</p> <p>各溢水源の中で、アクセスルートに影響を与える可能性があり、かつ、薬品等を含むことで化学的な特性をもち、人体に影響を与える可能性のあるものとして以下が抽出される。</p> <table border="1"> <tr> <td>ほう酸水溶液（五ほう酸ナトリウム溶液）</td> </tr> <tr> <td>防錆剤</td> </tr> </table> <p>ほう酸水注入系はほう酸水溶液（五ほう酸ナトリウム溶液）を内包するが、当該溶液はほう酸水タンク内に貯留されており、その周囲にはタンク内の全容量分を滞留可能な堰が設置されている。これにより、万が一ほう酸水溶液が漏えいした</p>	ほう酸水溶液（五ほう酸ナトリウム溶液）	防錆剤	<p>水は発生しない。</p> <p>以上より、隔離操作に伴う現場へのアクセス性に対し、現場の環境温度が影響を与えることはない。</p> <p>▶ 線量：</p> <p>放射性物質を内包する溢水源の中で、漏えい時に環境線量率が最も厳しくなる系統は原子炉冷却材浄化系であるが、本系統は現場での隔離操作に期待しないため、線量の上昇による影響はない。現場操作に期待する溢水源の中で、漏えい時に環境線量が厳しくなる溢水源としては、サプレッション・プール水又は使用済燃料プール水が考えられるが、本溢水源の内包する放射能濃度は$10^6\text{Bq}/\text{m}^3 \sim 10^7\text{Bq}/\text{m}^3$程度のため、保守的な想定での被ばく線量評価をしても、1mSv程度となり、放射線量を考慮しても接近の可能性は失われない。</p> <p>以上より、隔離操作に伴う現場へのアクセス性に対し、現場の環境線量が影響を与えることはない。</p> <p>▶ 化学薬品：</p> <p>各溢水源の中で、アクセスルートに影響を与える可能性があり、かつ、薬品等を含むことで化学的な特性をもち、人体に影響を与える可能性のあるものとして以下が抽出される。</p> <table border="1"> <tr> <td>ほう酸水溶液（五ほう酸ナトリウム溶液）</td> </tr> <tr> <td>防錆剤</td> </tr> </table> <p>ほう酸水注入系はほう酸水溶液（五ほう酸ナトリウム溶液）を内包するが、当該溶液はほう酸水タンク内に貯留さ</p>	ほう酸水溶液（五ほう酸ナトリウム溶液）	防錆剤	<p>(d) 線量</p> <p>表3-13に示すとおり、現場隔離操作が必要な系統で高線量の系統はないことからアクセス性及び操作性への影響はない。</p> <p>(e) 薬品</p> <p>溢水防護対象区画が設定された建物・区画内にある主な薬品として、冷却材中に含まれる防錆剤や塩素があるが、希釈された状態で存在するため、漏えいした場合でもアクセス性及び操作性への影響はない。</p>	(島根2号炉はほう酸水溶液の影響について別紙2に記載)
ほう酸水溶液（五ほう酸ナトリウム溶液）							
防錆剤							
ほう酸水溶液（五ほう酸ナトリウム溶液）							
防錆剤							

柏崎刈羽原子力発電所 6／7号炉 (2017.12.20版)	東海第二発電所 (2018.9.18版)	島根原子力発電所 2号炉	備考
<p>場合にもその影響範囲を堰内に制限できる。</p> <p>原子炉補機冷却水系のような閉ループとなっている系統は防錆剤が注入されているが、濃度は十分に低く、また、防護服等も配備することで安全性を向上し、現場へのアクセス性を損なわない設計とする。</p> <p>なお、HCW 中和装置には苛性ソーダ及び硫酸が存在するが、いずれも廃棄物処理建屋管理区域に設置されており、隔離操作に伴うアクセスにおいて、これらが影響を及ぼすことはない。また、現在想定している溢水源中の薬品の他に、個別の容器等の形で保管されている薬品も存在するが、アクセスルートに影響のある場所に保管されているものはごく少量であり、また、防護服等も配備することで安全性を向上し、現場へのアクセス性を損なわない設計とする。</p> <p>以上より、化学薬品の影響により隔離操作に伴う現場へのアクセス性を損なわない設計とする。</p> <p>▶ 照明：</p> <p>作業用照明は共通用電源若しくは非常用電源等より受電し、現場各所に設置することで、現場へのアクセス性を損なわない設計とする。また、溢水の影響により一部の照明が機能喪失した場合でも、対応する運転員が常時滞在している中央制御室等に懐中電灯等の可搬型照明を配備することで、場所を問わず対応可能となる。</p> <p>以上より、照明による影響により隔離操作に伴う現場へのアクセス性が損なわれない設計とする。</p> <p>▶ 感電：</p> <p>溢水範囲内に電気設備があると、感電による影響が懸念されるが、現実的には、電気設備が溢水の影響を受けた場合は短絡が発生し、保護回路がそれを検知しトリップすることで、当該電気設備への給電は遮断される。従って感電による影響はないと考えられる。</p> <p>また運用面においても、ゴム長靴等の防護具の配備や、溢水の発生が想定される場合の電源停止手順等を規定類に定めることで、感電による影響を防止する。</p>	<p>れどおり、その周囲には堰が設置されている。その影響について補足説明資料-27に評価を示す。</p> <p>原子炉補機冷却系のような閉ループとなっている系統は防錆剤が注入されているが、濃度は十分に低く、また、防護服等も配備することでさらに安全性を向上させていることから現場へのアクセス性に影響はない。</p> <p>なお、廃棄物処理棟には、苛性ソーダ及び硫酸が存在するが、いずれも隔離操作に伴うアクセスにおいて、これらが影響を及ぼすことはない。</p> <p>また、現在想定している溢水源中の薬品の他に、個別の容器等の形で保管されている薬品も存在するが、アクセスルートに影響のある場所に保管されているものではなく、また、防護服等を配備することでさらに安全性を向上させていることからアクセス性に影響はない。</p> <p>以上より、隔離操作に伴う現場へのアクセス性に対し、化学薬品の与える影響はない。</p> <p>▶ 照明：</p> <p>作業用照明は常用電源若しくは非常用電源等より受電し、現場各所に設置されていることから、現場へのアクセス性に影響はない。また、溢水の影響により一部の照明が機能喪失した場合でも、対応する運転員が常時滞在している中央制御室等に懐中電灯等の可搬型照明を配備しており、場所を問わず対応可能である。</p> <p>以上より、隔離操作に伴う現場へのアクセス性に対し、照明による影響はない。</p> <p>▶ 感電：</p> <p>電気設備と溢水の発生している状況を同時に考慮すると感電による影響が懸念されるが、現実的には、電気設備が溢水の影響を受けた場合は短絡が発生し、保護回路がそれを検知しトリップすることで、当該電気設備への給電は遮断される。従って感電による影響はないと考えられる。</p> <p>また運用面においても、ゴム長靴等の防護具の配備や、溢水の発生が想定される場合の電源停止手順等を規定類に定めることで、感電による影響を防止する。</p>	<p>(f) 照明</p> <p>作業用照明は非常用電源等より受電し、現場各所に設置されていることから現場へのアクセス性に影響はない。また、溢水の影響により一部の照明が機能喪失した場合でも、対応する運転員が常時滞在している中央制御室等に懐中電灯等の可搬型照明を配備していることから、アクセス性及び操作性への影響はない。</p> <p>(g) 感電</p> <p>電気設備が溢水の影響を受けた場合、アクセス時の感電が懸念されるが、電気設備には短絡が発生し、保護回路がそれを検知しトリップすることで、当該電気設備への給電は遮断されるため、感電による影響はないと考えられる。</p> <p>また運用面においても、ゴム長靴等の防護具の配備や、溢水の発生が想定される場合の電源停止手順等をQMS文書として定めることで、感電による影響を防止する。</p>	

柏崎刈羽原子力発電所 6／7号炉 (2017.12.20版)	東海第二発電所 (2018.9.18版)	島根原子力発電所 2号炉	備考																																																												
<p>➤ 漂流物：</p> <p>屋内に設置された棚やラック等の設備に対し、溢水が発生した場合においても漂流物となるよう、固縛処置を実施する。以上より、漂流物による影響により隔離操作に伴う現場へのアクセス性が損なわれない設計とする。</p> <p></p> <p>補足第 6.3.1.2-2 図 固縛処置例【6号炉原子炉建屋 工具棚】</p>	<p>漂流物：</p> <p>屋内に設置された棚やラック等の設備は、固縛処置がされており、溢水が発生した場合においても漂流物となることはない。よって、隔離操作に伴う現場へのアクセス性に対し、漂流物による影響はない。</p>	<p>(h) 漂流物</p> <p>屋内に配置された棚やラック等は固縛処置がされており、溢水が発生した場合においても漂流物となることはなく、アクセス性及び操作性に影響はない。</p> <p>アクセスルートの固縛処置例を図 3-2 に示す。</p> <p>c. アクセス性及び操作性の評価結果</p> <p>隔離操作場所までのアクセス性及び隔離操作への溢水の影響を評価した結果、アクセス性を含め現場操作が成立することを確認した。</p> <p>表 3-12 想定破損時に必要な現場隔離操作機器(例)</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">系統</th> <th colspan="2">隔離操作機器</th> <th rowspan="2">設置区画</th> <th rowspan="2">設備分類</th> </tr> <tr> <th>設備番号</th> <th>設備名称</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="2">高圧炉心スプレイ系</td> <td>V224-10</td> <td>HPCS 洗浄水入口元弁</td> <td>R-1F-33N</td> <td>手動弁</td> </tr> <tr> <td>V224-11</td> <td>HPCS 封水入口元弁</td> <td>R-1F-33N</td> <td>手動弁</td> </tr> <tr> <td>ほう酸水注入系</td> <td>V225-17</td> <td>SLC 封水止め弁</td> <td>R-3F-07N</td> <td>手動弁</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">液体廃棄物処理系(機器ドレン)</td> <td>P252-2</td> <td>機器ドレン処理水ポンプ</td> <td>RW-1F-08N</td> <td>スイッチ</td> </tr> <tr> <td>AV252-122</td> <td>処理水ポンプ出口弁(復水貯蔵タンク)</td> <td>RW-1F-08N</td> <td>スイッチ</td> </tr> <tr> <td>非常用ディーゼル発電機系(冷却水)(A)</td> <td>PSV272-150A</td> <td>DEG 一次水膨張タンク補給水弁 A</td> <td>R-B2F-05N</td> <td>スイッチ</td> </tr> <tr> <td>非常用ディーゼル発電機系(冷却水)(B)</td> <td>PSV272-150B</td> <td>DEG 一次水膨張タンク補給水弁 B</td> <td>R-B2F-08N</td> <td>スイッチ</td> </tr> <tr> <td>非常用ディーゼル発電機系(冷却水)(HPCS)</td> <td>PSV272-150H</td> <td>DEG 一次水膨張タンク補給水弁 H</td> <td>R-B2F-11N</td> <td>スイッチ</td> </tr> <tr> <td>非常用ディーゼル発電機系(燃料油)(A)</td> <td>P280-1A</td> <td>A-ディーゼル燃料移送ポンプ</td> <td>R-B2F-05N</td> <td>スイッチ</td> </tr> <tr> <td>非常用ディーゼル発電機系(燃料油)(B)</td> <td>P280-1B</td> <td>B-ディーゼル燃料移送ポンプ</td> <td>R-B2F-08N</td> <td>スイッチ</td> </tr> <tr> <td>非常用ディーゼル発電機系(燃料油)(HPCS)</td> <td>P280-1H</td> <td>H-ディーゼル燃料移送ポンプ</td> <td>R-B2F-11N</td> <td>スイッチ</td> </tr> </tbody> </table>	系統	隔離操作機器		設置区画	設備分類	設備番号	設備名称	高圧炉心スプレイ系	V224-10	HPCS 洗浄水入口元弁	R-1F-33N	手動弁	V224-11	HPCS 封水入口元弁	R-1F-33N	手動弁	ほう酸水注入系	V225-17	SLC 封水止め弁	R-3F-07N	手動弁	液体廃棄物処理系(機器ドレン)	P252-2	機器ドレン処理水ポンプ	RW-1F-08N	スイッチ	AV252-122	処理水ポンプ出口弁(復水貯蔵タンク)	RW-1F-08N	スイッチ	非常用ディーゼル発電機系(冷却水)(A)	PSV272-150A	DEG 一次水膨張タンク補給水弁 A	R-B2F-05N	スイッチ	非常用ディーゼル発電機系(冷却水)(B)	PSV272-150B	DEG 一次水膨張タンク補給水弁 B	R-B2F-08N	スイッチ	非常用ディーゼル発電機系(冷却水)(HPCS)	PSV272-150H	DEG 一次水膨張タンク補給水弁 H	R-B2F-11N	スイッチ	非常用ディーゼル発電機系(燃料油)(A)	P280-1A	A-ディーゼル燃料移送ポンプ	R-B2F-05N	スイッチ	非常用ディーゼル発電機系(燃料油)(B)	P280-1B	B-ディーゼル燃料移送ポンプ	R-B2F-08N	スイッチ	非常用ディーゼル発電機系(燃料油)(HPCS)	P280-1H	H-ディーゼル燃料移送ポンプ	R-B2F-11N	スイッチ	
系統	隔離操作機器			設置区画	設備分類																																																										
	設備番号	設備名称																																																													
高圧炉心スプレイ系	V224-10	HPCS 洗浄水入口元弁	R-1F-33N	手動弁																																																											
	V224-11	HPCS 封水入口元弁	R-1F-33N	手動弁																																																											
ほう酸水注入系	V225-17	SLC 封水止め弁	R-3F-07N	手動弁																																																											
液体廃棄物処理系(機器ドレン)	P252-2	機器ドレン処理水ポンプ	RW-1F-08N	スイッチ																																																											
	AV252-122	処理水ポンプ出口弁(復水貯蔵タンク)	RW-1F-08N	スイッチ																																																											
非常用ディーゼル発電機系(冷却水)(A)	PSV272-150A	DEG 一次水膨張タンク補給水弁 A	R-B2F-05N	スイッチ																																																											
非常用ディーゼル発電機系(冷却水)(B)	PSV272-150B	DEG 一次水膨張タンク補給水弁 B	R-B2F-08N	スイッチ																																																											
非常用ディーゼル発電機系(冷却水)(HPCS)	PSV272-150H	DEG 一次水膨張タンク補給水弁 H	R-B2F-11N	スイッチ																																																											
非常用ディーゼル発電機系(燃料油)(A)	P280-1A	A-ディーゼル燃料移送ポンプ	R-B2F-05N	スイッチ																																																											
非常用ディーゼル発電機系(燃料油)(B)	P280-1B	B-ディーゼル燃料移送ポンプ	R-B2F-08N	スイッチ																																																											
非常用ディーゼル発電機系(燃料油)(HPCS)	P280-1H	H-ディーゼル燃料移送ポンプ	R-B2F-11N	スイッチ																																																											

補足第 6.3.1.2-1 表 溢水源の特性について

	分類	温度 (95°Cを超 る)		放射性 物質	化学薬品	敷設建屋／区域	
		高	低			原子炉建屋	海水熱交換器 エリヤ
制御棒駆動水圧系	○ ^{*3}	○	○	○	○	—	—
ほう酸水注入系	○ ^{*4}	○	○	○	○	—	—
残留熱除去系	○ ^{*4}	○	○	○	○	—	—
高压炉心注水系	○ ^{*4}	○	○	○	○	—	—
原子炉隔離時冷却系	○ ^{*4}	○	○	○	○	—	—
原子炉隔離時蒸気系(駆動蒸気系)	○	○	○	○	○	—	—
高压代替注水系 ^{*1}	○ ^{*4}	○	○	○	○	—	—
高压代替注水系(駆動蒸気系) ^{*1}	○	○	○	○	○	—	—
原子炉冷却材净化系	○	○	○	○	○	—	—
燃料ブール冷却净化系	○	○	○	○	○	—	—
サブレッシュンブル净化系	○	○	○	○	○	—	—
放射性ドレン移送系	○	○	○	○	○	—	○
復水及び給水系	○	○	○	○	○	—	—
給水加熱器ドレン系	○	○	○	○	○	—	—
循環水系 ^{*2}	○	○	○	○	○	—	—
純水補給水系	○	○	○	○	○	○	○
復水補給水系	○	○	○	○	○	—	—
原子炉補機冷却水系	○	○	○	○	○	○	○
タービン補機冷却水系	○	○	○	○	○	—	○
換気空調補機常用冷却水系	○	○	○	○	○	○	○

東海第二発電所 (2018.9.18 版)

島根原子力発電所 2号炉

備考

表 3-13 溢水源の特性について(1/2)

破損を想定する系統	現場操作 の有無	温度が 95°C以上	放射性 物質の含有	薬品の含有	設置建物			
					原子炉建物 (管理区域)	原子炉建物 (非管理区域)	廃棄物処理建物 (非管理区域)	制御室建物
給水系	—	○	○	—	○	—	—	—
制御棒駆動系	—	—	○	—	○	—	—	—
原子炉浄化系	—	○	○	—	○	—	—	—
原子炉補機冷却系	—	—	—	○	○	○	○	—
原子炉補機海水系	○	—	—	○	—	○	○	—
燃料ブール冷却系	—	—	○	—	○	—	—	—
高压炉心スプレイ 補機冷却系	—	—	—	○	○	○	—	—
高压炉心スプレイ 補機海水系	—	—	—	○	—	○	—	—
原子炉隔離時冷却系	—	○	—	○	—	○	—	—
残留熱除去系	—	—	○	—	○	—	—	—
低压炉心スプレイ系	—	—	○	—	○	—	—	—
高压炉心スプレイ系	○	—	○	—	○	—	—	—
ほう酸水注入系	○	—	—	○	—	—	—	—

○：有 —：無

補足第6.3.1.2-1 表 溢水源の特性について

	分類		温度 (95°Cを超える)	放射性 物質	化学薬品	敷設建屋／区域		
	高	低				原子炉建屋	海水熱交換器 エリヤ	コントロール 建屋
換気空調輸機非常用冷却水系	○			○	○	—	○	○
原子炉補機冷却海水系	○				—	○	—	—
タービン補機冷却海水系	○				—	○	—	—
所内蒸気戻り系	○				—	○	—	—
所内温水系	○			○	○	○	—	—
雑用水系	○				—	○	○	—
消防系	○				○	○	○	○
非放射性ドレン移送系	○				○	○	○	○
飲料水系	○				—	—	○	—
所内蒸気系	○	○			— ^{※5}	—	—	—

※1：各種特性は原子炉隔離時冷却系と同等とする

※2：循環水系は復水器設置エリア及び循環水ポンプ設置エリアでの溢水を想定

※3：内部流体が高圧なため高エネルギーに分類されるが、内部流体の温度は95°Cよりも低い

※4：高エネルギー配管として運転している時間の割合が、当該系統の運転している時間の2%又はプラント運転期間の1%より小さいため、低エネルギー配管として扱う（添付資料2.1参照）

※5：上流側にて隔離することで溢水源として想定しない（添付資料2.2参照）

表3-13 溢水源の特性について(2/2)

破損を想定する系統	現場操作の有無	温度が95°C以上	放射性物質の含有	薬品の含有	設置建物			
					原子炉建屋 (管理区域)	原子炉建屋 (非管理区域)	廃棄物処理建物 (非管理区域)	制御室建物
液体廃棄物処理系	○	—	○	—	○	—	—	—
復水輸送系	—	—	○	—	○	—	—	—
補給水系	—	—	—	—	○	○	—	○
消防系	—	—	—	—	○	○	○	○
所内上水系	—	—	○	—	—	—	○	○
所内蒸気系	—	—	—	—	—	—	— [※]	—
非常用ディーゼル発電機系	○	—	—	—	○	○	—	—
燃料プール補給水系	—	—	○	—	○	—	—	—

○：有 —：無

※ 溢水防護区画に所内蒸気系配管はない。

柏崎刈羽原子力発電所 6／7号炉 (2017.12.20版)	東海第二発電所 (2018.9.18版)	島根原子力発電所 2号炉	備考																																		
		<p>表 3-14 隔離操作箇所までのアクセス性(例) (1/3)</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>溢水系統</th><th>アクセス区画</th><th>溢水水位 [m]</th><th>アクセス可否</th><th>理由^{*1}</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="7">高压炉心スプレイ系</td><td>R-1F-24-2N</td><td>0</td><td>可</td><td>②</td></tr> <tr><td>R-1F-24-1N</td><td>0</td><td>可</td><td>②</td></tr> <tr><td>R-1F-01-2N</td><td>0</td><td>可</td><td>②</td></tr> <tr><td>R-1F-01-1N</td><td>0</td><td>可</td><td>②</td></tr> <tr><td>R-1F-19N</td><td>0</td><td>可</td><td>②</td></tr> <tr><td>R-1F-03N R-1F-22N</td><td>0.10</td><td>可</td><td>①</td></tr> <tr><td>R-1F-33N^{*2}</td><td>0.06</td><td>可</td><td>①</td></tr> </tbody> </table> <p>※1 アクセス可能とした理由</p> <ul style="list-style-type: none"> ①溢水水位は最大でも 0.3m のため歩行可能。 ②当該系統の溢水は、アクセス区画に流入しない。 <p>※2 隔離操作箇所</p>	溢水系統	アクセス区画	溢水水位 [m]	アクセス可否	理由 ^{*1}	高压炉心スプレイ系	R-1F-24-2N	0	可	②	R-1F-24-1N	0	可	②	R-1F-01-2N	0	可	②	R-1F-01-1N	0	可	②	R-1F-19N	0	可	②	R-1F-03N R-1F-22N	0.10	可	①	R-1F-33N ^{*2}	0.06	可	①	
溢水系統	アクセス区画	溢水水位 [m]	アクセス可否	理由 ^{*1}																																	
高压炉心スプレイ系	R-1F-24-2N	0	可	②																																	
	R-1F-24-1N	0	可	②																																	
	R-1F-01-2N	0	可	②																																	
	R-1F-01-1N	0	可	②																																	
	R-1F-19N	0	可	②																																	
	R-1F-03N R-1F-22N	0.10	可	①																																	
	R-1F-33N ^{*2}	0.06	可	①																																	

柏崎刈羽原子力発電所 6／7号炉 (2017.12.20版)	東海第二発電所 (2018.9.18版)	島根原子力発電所 2号炉	備考																																																																																																					
		<p>表 3-14 隔離操作箇所までのアクセス性(例) (2/3)</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>溢水系統</th><th>アクセス区画</th><th>溢水水位 [m]</th><th>アクセス可否</th><th>理由※1</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="9">ほう酸水注入系</td><td>R-1F-24-2N</td><td>0</td><td>可</td><td>②</td></tr> <tr><td>R-1F-24-1N</td><td>0</td><td>可</td><td>②</td></tr> <tr><td>R-1F-01-2N</td><td>0</td><td>可</td><td>②</td></tr> <tr><td>R-1F-01-1N</td><td>0</td><td>可</td><td>②</td></tr> <tr><td>R-1F-19N</td><td>0</td><td>可</td><td>②</td></tr> <tr><td>R-1F-03N R-1F-22N</td><td>0.02</td><td>可</td><td>①</td></tr> <tr><td>R-B2F-26-1N</td><td>0</td><td>可</td><td>②</td></tr> <tr><td>R-3F-04-1N R-3F-04-2N R-3F-07N^{※2} R-3F-16-1N</td><td>0.02</td><td>可</td><td>①</td></tr> <tr><td>RW-B1F-20-1N</td><td>0</td><td>可</td><td>②</td></tr> <tr> <td rowspan="5">液体廃棄物処理系 (機器ドレン)</td><td>RW-B1F-20-2N</td><td>0</td><td>可</td><td>②</td></tr> <tr><td>RW-B2F-33N</td><td>0</td><td>可</td><td>②</td></tr> <tr><td>RW-1F-23N</td><td>0</td><td>可</td><td>②</td></tr> <tr><td>RW-1F-08N^{※2}</td><td>0</td><td>可</td><td>②</td></tr> <tr><td>R-1F-24-2N</td><td>0</td><td>可</td><td>②</td></tr> <tr> <td rowspan="4">非常用ディーゼル 発電機系(冷却水) (A)</td><td>R-B2F-20N</td><td>0</td><td>可</td><td>②</td></tr> <tr><td>R-B2F-16N</td><td>0</td><td>可</td><td>②</td></tr> <tr><td>R-B2F-05N^{※2}</td><td>0</td><td>可</td><td>②</td></tr> <tr><td>R-1F-24-2N</td><td>0</td><td>可</td><td>②</td></tr> <tr> <td rowspan="5">非常用ディーゼル 発電機系(冷却水) (B)</td><td>R-B2F-20N</td><td>0</td><td>可</td><td>②</td></tr> <tr><td>R-B1F-16N</td><td>0</td><td>可</td><td>②</td></tr> <tr><td>R-B2F-28N</td><td>0</td><td>可</td><td>②</td></tr> <tr><td>R-B2F-08N^{※2}</td><td>0</td><td>可</td><td>②</td></tr> <tr><td>R-1F-24-2N</td><td>0</td><td>可</td><td>②</td></tr> </tbody> </table> <p>※1 アクセス可能とした理由 ①溢水水位は最大でも 0.3m のため歩行可能。 ②当該系統の溢水は、アクセス区画に流入しない。</p> <p>※2 隔離操作箇所</p>	溢水系統	アクセス区画	溢水水位 [m]	アクセス可否	理由※1	ほう酸水注入系	R-1F-24-2N	0	可	②	R-1F-24-1N	0	可	②	R-1F-01-2N	0	可	②	R-1F-01-1N	0	可	②	R-1F-19N	0	可	②	R-1F-03N R-1F-22N	0.02	可	①	R-B2F-26-1N	0	可	②	R-3F-04-1N R-3F-04-2N R-3F-07N ^{※2} R-3F-16-1N	0.02	可	①	RW-B1F-20-1N	0	可	②	液体廃棄物処理系 (機器ドレン)	RW-B1F-20-2N	0	可	②	RW-B2F-33N	0	可	②	RW-1F-23N	0	可	②	RW-1F-08N ^{※2}	0	可	②	R-1F-24-2N	0	可	②	非常用ディーゼル 発電機系(冷却水) (A)	R-B2F-20N	0	可	②	R-B2F-16N	0	可	②	R-B2F-05N ^{※2}	0	可	②	R-1F-24-2N	0	可	②	非常用ディーゼル 発電機系(冷却水) (B)	R-B2F-20N	0	可	②	R-B1F-16N	0	可	②	R-B2F-28N	0	可	②	R-B2F-08N ^{※2}	0	可	②	R-1F-24-2N	0	可	②	
溢水系統	アクセス区画	溢水水位 [m]	アクセス可否	理由※1																																																																																																				
ほう酸水注入系	R-1F-24-2N	0	可	②																																																																																																				
	R-1F-24-1N	0	可	②																																																																																																				
	R-1F-01-2N	0	可	②																																																																																																				
	R-1F-01-1N	0	可	②																																																																																																				
	R-1F-19N	0	可	②																																																																																																				
	R-1F-03N R-1F-22N	0.02	可	①																																																																																																				
	R-B2F-26-1N	0	可	②																																																																																																				
	R-3F-04-1N R-3F-04-2N R-3F-07N ^{※2} R-3F-16-1N	0.02	可	①																																																																																																				
	RW-B1F-20-1N	0	可	②																																																																																																				
液体廃棄物処理系 (機器ドレン)	RW-B1F-20-2N	0	可	②																																																																																																				
	RW-B2F-33N	0	可	②																																																																																																				
	RW-1F-23N	0	可	②																																																																																																				
	RW-1F-08N ^{※2}	0	可	②																																																																																																				
	R-1F-24-2N	0	可	②																																																																																																				
非常用ディーゼル 発電機系(冷却水) (A)	R-B2F-20N	0	可	②																																																																																																				
	R-B2F-16N	0	可	②																																																																																																				
	R-B2F-05N ^{※2}	0	可	②																																																																																																				
	R-1F-24-2N	0	可	②																																																																																																				
非常用ディーゼル 発電機系(冷却水) (B)	R-B2F-20N	0	可	②																																																																																																				
	R-B1F-16N	0	可	②																																																																																																				
	R-B2F-28N	0	可	②																																																																																																				
	R-B2F-08N ^{※2}	0	可	②																																																																																																				
	R-1F-24-2N	0	可	②																																																																																																				

柏崎刈羽原子力発電所 6／7号炉 (2017.12.20版)	東海第二発電所 (2018.9.18版)	島根原子力発電所 2号炉	備考																																																																																																																					
		<p>表 3-14 隔離操作箇所までのアクセス性(例) (3/3)</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>溢水系統</th><th>アクセス区画</th><th>溢水水位 [m]</th><th>アクセス可否</th><th>理由^{*1}</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="9">非常用ディーゼル発電機系(冷却水) (HPCS)</td><td>R-1F-24-2N</td><td>0</td><td>可</td><td>②</td></tr> <tr><td>R-B2F-20N</td><td>0</td><td>可</td><td>②</td></tr> <tr><td>R-B1F-16N</td><td>0</td><td>可</td><td>②</td></tr> <tr><td>R-B2F-28N</td><td>0</td><td>可</td><td>②</td></tr> <tr><td>R-B1F-17-1N</td><td>0</td><td>可</td><td>②</td></tr> <tr><td>R-B1F-17-2N</td><td>0</td><td>可</td><td>②</td></tr> <tr><td>R-B1F-11N</td><td>0</td><td>可</td><td>②</td></tr> <tr><td>R-B2F-25N</td><td>0</td><td>可</td><td>②</td></tr> <tr><td>R-B2F-11N^{*2}</td><td>0</td><td>可</td><td>②</td></tr> <tr> <td rowspan="4">非常用ディーゼル発電機系(燃料油) (A)</td><td>R-1F-24-2N</td><td>0</td><td>可</td><td>②</td></tr> <tr><td>R-B2F-20N</td><td>0.11</td><td>可</td><td>①</td></tr> <tr><td>R-B2F-16N</td><td>0.11</td><td>可</td><td>①</td></tr> <tr><td>R-B2F-05N^{*2}</td><td>0.08</td><td>可</td><td>①</td></tr> <tr> <td rowspan="5">非常用ディーゼル発電機系(燃料油) (B)</td><td>R-1F-24-2N</td><td>0</td><td>可</td><td>②</td></tr> <tr><td>R-B2F-20N</td><td>0</td><td>可</td><td>②</td></tr> <tr><td>R-B1F-16N</td><td>0</td><td>可</td><td>②</td></tr> <tr><td>R-B2F-28N</td><td>0</td><td>可</td><td>②</td></tr> <tr><td>R-B2F-08N^{*2}</td><td>0</td><td>可</td><td>②</td></tr> <tr> <td rowspan="9">非常用ディーゼル発電機系(燃料油) (HPCS)</td><td>R-1F-24-2N</td><td>0</td><td>可</td><td>②</td></tr> <tr><td>R-B2F-20N</td><td>0</td><td>可</td><td>②</td></tr> <tr><td>R-3F-17N</td><td>0</td><td>可</td><td>②</td></tr> <tr><td>R-3F-14N</td><td>0</td><td>可</td><td>②</td></tr> <tr><td>R-3F-19N</td><td>0</td><td>可</td><td>②</td></tr> <tr><td>R-2F-29N</td><td>0</td><td>可</td><td>②</td></tr> <tr><td>R-2F-21N</td><td>0</td><td>可</td><td>②</td></tr> <tr><td>R-B2F-25N</td><td>0</td><td>可</td><td>②</td></tr> <tr><td>R-B2F-11N^{*2}</td><td>0</td><td>可</td><td>②</td></tr> </tbody> </table> <p>*1 アクセス可能とした理由 ①溢水水位は最大でも 0.3m のため歩行可能。 ②当該系統の溢水時、アクセス区画に流入しない。</p> <p>*2 隔離操作箇所</p>	溢水系統	アクセス区画	溢水水位 [m]	アクセス可否	理由 ^{*1}	非常用ディーゼル発電機系(冷却水) (HPCS)	R-1F-24-2N	0	可	②	R-B2F-20N	0	可	②	R-B1F-16N	0	可	②	R-B2F-28N	0	可	②	R-B1F-17-1N	0	可	②	R-B1F-17-2N	0	可	②	R-B1F-11N	0	可	②	R-B2F-25N	0	可	②	R-B2F-11N ^{*2}	0	可	②	非常用ディーゼル発電機系(燃料油) (A)	R-1F-24-2N	0	可	②	R-B2F-20N	0.11	可	①	R-B2F-16N	0.11	可	①	R-B2F-05N ^{*2}	0.08	可	①	非常用ディーゼル発電機系(燃料油) (B)	R-1F-24-2N	0	可	②	R-B2F-20N	0	可	②	R-B1F-16N	0	可	②	R-B2F-28N	0	可	②	R-B2F-08N ^{*2}	0	可	②	非常用ディーゼル発電機系(燃料油) (HPCS)	R-1F-24-2N	0	可	②	R-B2F-20N	0	可	②	R-3F-17N	0	可	②	R-3F-14N	0	可	②	R-3F-19N	0	可	②	R-2F-29N	0	可	②	R-2F-21N	0	可	②	R-B2F-25N	0	可	②	R-B2F-11N ^{*2}	0	可	②	
溢水系統	アクセス区画	溢水水位 [m]	アクセス可否	理由 ^{*1}																																																																																																																				
非常用ディーゼル発電機系(冷却水) (HPCS)	R-1F-24-2N	0	可	②																																																																																																																				
	R-B2F-20N	0	可	②																																																																																																																				
	R-B1F-16N	0	可	②																																																																																																																				
	R-B2F-28N	0	可	②																																																																																																																				
	R-B1F-17-1N	0	可	②																																																																																																																				
	R-B1F-17-2N	0	可	②																																																																																																																				
	R-B1F-11N	0	可	②																																																																																																																				
	R-B2F-25N	0	可	②																																																																																																																				
	R-B2F-11N ^{*2}	0	可	②																																																																																																																				
非常用ディーゼル発電機系(燃料油) (A)	R-1F-24-2N	0	可	②																																																																																																																				
	R-B2F-20N	0.11	可	①																																																																																																																				
	R-B2F-16N	0.11	可	①																																																																																																																				
	R-B2F-05N ^{*2}	0.08	可	①																																																																																																																				
非常用ディーゼル発電機系(燃料油) (B)	R-1F-24-2N	0	可	②																																																																																																																				
	R-B2F-20N	0	可	②																																																																																																																				
	R-B1F-16N	0	可	②																																																																																																																				
	R-B2F-28N	0	可	②																																																																																																																				
	R-B2F-08N ^{*2}	0	可	②																																																																																																																				
非常用ディーゼル発電機系(燃料油) (HPCS)	R-1F-24-2N	0	可	②																																																																																																																				
	R-B2F-20N	0	可	②																																																																																																																				
	R-3F-17N	0	可	②																																																																																																																				
	R-3F-14N	0	可	②																																																																																																																				
	R-3F-19N	0	可	②																																																																																																																				
	R-2F-29N	0	可	②																																																																																																																				
	R-2F-21N	0	可	②																																																																																																																				
	R-B2F-25N	0	可	②																																																																																																																				
	R-B2F-11N ^{*2}	0	可	②																																																																																																																				

表 3-15 アクセスルートの水位と歩行速度

水位[m]	0.10	0.20	0.30	0.40
歩行速度[m/s]	0.85	0.71	0.57	0.42

(地下空間における浸水対策ガイドライン/国土交通省による)




図 3-1 目皿からの排出概要図

柏崎刈羽原子力発電所 6／7号炉 (2017.12.20版)	東海第二発電所 (2018.9.18版)	島根原子力発電所 2号炉	備考
			図3-2 アクセスルートの固縛処置例 (原子炉建物 R-1F-01-1N)

柏崎刈羽原子力発電所 6／7号炉 (2017.12.20版)	東海第二発電所 (2018.9.18版)	島根原子力発電所 2号炉	備考
<p><u>6.3.1.3 ③漏えい箇所特定</u></p> <p>発生する各種警報やパラメータの変動、現場調査によって得られる情報から、漏えいが発生した系統や箇所を特定する。具体的には、発生した警報からその警報発生時手順書に従い各種パラメータを確認し、異常状態の把握にむけて中央制御室での確認作業を実施する。同時に、発生した警報から異常の発生している建屋・区域を絞り、現場調査を開始し、これらの情報を総合して漏えい系統や箇所の特定を進めていく。</p> <p>なお、漏えい系統・箇所の特定にあたっては、“漏えい建屋・区域”及び“漏えい系統”程度の特定ができれば、大きなバウンドリでの隔離は可能と考えられ、溢水量の算出においてはこのような状況も想定し、隔離後の流出量を系統の全保有水量と設定していることから、隔離時間の想定、及び隔離後の流出量の双方において保守的な評価となっている。</p> <p>(1) 漏えい建屋・区域の特定</p> <p>床漏えい検出器による警報が発生した場合は、どの区画での漏えいか判断が可能なため、建屋・区域の特定は比較的容易である。ドレンサンプによる警報の場合にも、基本的に各建屋・区域毎にサンプが設置されており、どの建屋・区域で漏えいが発生しているかは判断が可能と考えられる。コントロール建屋については、ドレンの排水先サンプが廃棄物処理建屋になるが、当該サンプに流入する可能性のある建屋・区域としてはコントロール建屋及び廃棄物処理建屋の非管理区域等に限られるため、現場の確認とあわせて建屋・区域の特定は可能と考えられる。</p> <p>(2) 漏えい系統・箇所の特定</p> <p>漏えいの発生を認知した後、いずれの系統・箇所からの漏えいかを更に特定していく。(1)の漏えい建屋・区域の特定が出来ると、各建屋・区域に敷設されている系統と比較することで、漏えいしている系統の大枠での絞り込みが可能と考えられる。さらに床漏えいやサンプの警報の他にも、各系統での漏えいを示唆するような警報が発生している場合は、内部溢水対応マニュアルや警報発生時手順書等を参考に各種パラメータを確認し、それらの情報も加えて漏えい系統の絞り込みを進めることができる。各系統と、その系統から漏え</p>			(島根2号炉は「3.(1)d. 漏えい箇所特定に要する時間」に記載)

柏崎刈羽原子力発電所 6／7号炉 (2017.12.20版)	東海第二発電所 (2018.9.18版)	島根原子力発電所 2号炉	備考
<p>いが発生した場合に発生する可能性のある警報及びパラメータの変動等の関連について、一例を補足第 6.3.1.3-1 表にまとめる。</p> <p>更に中央制御室での警報、パラメータ等の確認に加え、現場移動後の現場運転員からの情報にも期待できる。現場状況の直接的な確認により、中央制御室からは得られない情報を補完し、漏えい系統・箇所の特定を進めていくことが可能となる。</p> <p>なお、上記のような方法に加え、漏えいしている各建屋・区域の全域を調査することによっても漏えい系統・箇所の特定は可能である。その場合の所要時間としては、コントロール建屋からの距離が遠く、かつ調査範囲も広い原子炉建屋管理区域の南北各サンプルの対象範囲を想定した場合でも、移動距離は 1km 程度であり、漏えい箇所を調査しながらの移動であることや浸水による移動速度の低下を考慮しても 30 分※で実施可能であると考えられる。</p> <p>※保守的に上記移動距離 1km の全域が 0.3m 程度浸水していたと想定しても</p> $1000 \text{ [m]} / 34.8 \text{ [m/分]} = 28.8 \text{ [分]} < 30 \text{ [分]}$			

補足第 6.3.1.3-1 表 系統から漏えいが発生した場合に発生する可能性のある警報及びパラメータの変動について（一例）

柏崎刈羽原子力発電所 6／7号炉 (2017.12.20版)		東海第二発電所 (2018.9.18版)		島根原子力発電所 2号炉		備考
漏えい系統	系統の特定につながる警報	箇所の特定につながる警報	変動する可能性のある パラメータ等			

制御棒駆動水圧系	• CRD 充てん水圧力低低	• R/B LCW サンプ液位高 • R/B HCW サンプ液位高	• 充てん水圧力
ほう酸水注入系	• SLC タンク液位低	• SLC タンク液位低	• SLC タンク液位
残留熱除去系	• RHR 吸込圧力低	• 床漏えい R/B B3F RHR ポンプ(A)室	• RHR 吸込圧力 • S/C 水位
高压炉心注水系	• HPCF ポンプ出口管圧力低	• 床漏えい R/B B3F HPCF ポンプ(C)室	• HPCF ポンプ出口管圧力 • CSP 水位
原子炉隔離時冷却系	• RCIC ポンプ吸込圧力低	• D/W圧力高・高 • 床漏えい R/B B3F RCIC ポンプ室 • 火災報知器	• RCIC ポンプ吸込圧力 • CSP 水位

補足第 6.3.1.3-1 表 系統から漏えいが発生した場合に発生する可能性のある警報及びパラメータの変動について（一例）

柏崎刈羽原子力発電所 6／7号炉 (2017.12.20版)		東海第二発電所 (2018.9.18版)		島根原子力発電所 2号炉		備考																							
<table border="1"> <thead> <tr> <th>漏えい系統</th><th>系統の特定につながる警報</th><th>箇所の特定につながる警報</th><th>変動する可能性のあるパラメータ等</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>高压代替注水系</td><td>・HPACポンプ吸込圧力低</td><td>・D/W圧力高・高 ・火災感知器</td><td>・HPACポンプ吸込圧力 ・CSP水位</td></tr> <tr> <td>原子炉冷却材浄化系</td><td>・CUW差流量大</td><td>・R/B LCWサンプ液位高 ・R/B HCWサンプ液位高 ・火災感知器</td><td>・CUW差流量 ・CUW出口流量 ・CUW入口流量 ・CUWフローダウン流量</td></tr> <tr> <td>燃料ブール冷却净化系</td><td>・FPCポンプ吸込圧力低</td><td>・R/B LCWサンプ液位高 ・R/B HCWサンプ液位高 ・火災感知器</td><td>・FPCポンプ吸込圧力 ・スキマサーボタンク水位 ・使用済み燃料ブール水位</td></tr> <tr> <td>サブレッショングブル 浄化系</td><td>・SPCUポンプ吸込圧力低</td><td>・R/B LCWサンプ液位高 ・R/B HCWサンプ液位高</td><td>・S/C水位</td></tr> <tr> <td>放射性ドレン移送系</td><td>-</td><td>・R/B LCWサンプ液位高 ・R/B HCWサンプ液位高</td><td>-</td></tr> </tbody> </table>	漏えい系統	系統の特定につながる警報	箇所の特定につながる警報	変動する可能性のあるパラメータ等	高压代替注水系	・HPACポンプ吸込圧力低	・D/W圧力高・高 ・火災感知器	・HPACポンプ吸込圧力 ・CSP水位	原子炉冷却材浄化系	・CUW差流量大	・R/B LCWサンプ液位高 ・R/B HCWサンプ液位高 ・火災感知器	・CUW差流量 ・CUW出口流量 ・CUW入口流量 ・CUWフローダウン流量	燃料ブール冷却净化系	・FPCポンプ吸込圧力低	・R/B LCWサンプ液位高 ・R/B HCWサンプ液位高 ・火災感知器	・FPCポンプ吸込圧力 ・スキマサーボタンク水位 ・使用済み燃料ブール水位	サブレッショングブル 浄化系	・SPCUポンプ吸込圧力低	・R/B LCWサンプ液位高 ・R/B HCWサンプ液位高	・S/C水位	放射性ドレン移送系	-	・R/B LCWサンプ液位高 ・R/B HCWサンプ液位高	-					
漏えい系統	系統の特定につながる警報	箇所の特定につながる警報	変動する可能性のあるパラメータ等																										
高压代替注水系	・HPACポンプ吸込圧力低	・D/W圧力高・高 ・火災感知器	・HPACポンプ吸込圧力 ・CSP水位																										
原子炉冷却材浄化系	・CUW差流量大	・R/B LCWサンプ液位高 ・R/B HCWサンプ液位高 ・火災感知器	・CUW差流量 ・CUW出口流量 ・CUW入口流量 ・CUWフローダウン流量																										
燃料ブール冷却净化系	・FPCポンプ吸込圧力低	・R/B LCWサンプ液位高 ・R/B HCWサンプ液位高 ・火災感知器	・FPCポンプ吸込圧力 ・スキマサーボタンク水位 ・使用済み燃料ブール水位																										
サブレッショングブル 浄化系	・SPCUポンプ吸込圧力低	・R/B LCWサンプ液位高 ・R/B HCWサンプ液位高	・S/C水位																										
放射性ドレン移送系	-	・R/B LCWサンプ液位高 ・R/B HCWサンプ液位高	-																										

補足第 6.3.1.3-1 表 系統から漏えいが発生した場合に発生する可能性のある警報及びパラメータの変動について（一例）

柏崎刈羽原子力発電所 6／7号炉 (2017.12.20版)		東海第二発電所 (2018.9.18版)	島根原子力発電所 2号炉	備考																							
<table border="1"> <thead> <tr> <th>漏えい系統</th><th>系統の特定につながる警報</th><th>箇所の特定につながる警報</th><th>変動する可能性のある パラメータ等</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>純水補給水系</td><td>・純水移送ポンプ吐出ヘッダ 圧力低</td><td>・R/B LCW サンプ液位高 ・R/B HCW サンプ液位高</td><td>・純水移送ポンプ吐出圧力 ・純水タンク水位</td></tr> <tr> <td>復水補給水系</td><td>・復水移送ポンプ吐出ヘッダ 圧力低</td><td>・R/B LCW サンプ液位高 ・R/B HCW サンプ液位高</td><td>・復水移送ポンプ吐出圧力 ・CSP 水位</td></tr> <tr> <td>原子炉補機冷却水系</td><td>・RCW サージタンク水位低</td><td>・R/B LCW サンプ液位高 ・R/B HCW サンプ液位高</td><td>・RCW サージタンク水位</td></tr> <tr> <td>タービン補機冷却水系</td><td>・TCW サージタンク水位低</td><td>・Hx/A NSD サンプ液位高</td><td>・TCW サージタンク水位</td></tr> <tr> <td>換気空調機常用冷却水系</td><td>・TCW サージタンク水位低</td><td>・D/W LCW サンプ液位高 ・D/W HCW サンプ液位高</td><td>・HNCW ヘッダ間差圧 ・TCW サージタンク水位 ・供給室温度</td></tr> </tbody> </table>	漏えい系統	系統の特定につながる警報	箇所の特定につながる警報	変動する可能性のある パラメータ等	純水補給水系	・純水移送ポンプ吐出ヘッダ 圧力低	・R/B LCW サンプ液位高 ・R/B HCW サンプ液位高	・純水移送ポンプ吐出圧力 ・純水タンク水位	復水補給水系	・復水移送ポンプ吐出ヘッダ 圧力低	・R/B LCW サンプ液位高 ・R/B HCW サンプ液位高	・復水移送ポンプ吐出圧力 ・CSP 水位	原子炉補機冷却水系	・RCW サージタンク水位低	・R/B LCW サンプ液位高 ・R/B HCW サンプ液位高	・RCW サージタンク水位	タービン補機冷却水系	・TCW サージタンク水位低	・Hx/A NSD サンプ液位高	・TCW サージタンク水位	換気空調機常用冷却水系	・TCW サージタンク水位低	・D/W LCW サンプ液位高 ・D/W HCW サンプ液位高	・HNCW ヘッダ間差圧 ・TCW サージタンク水位 ・供給室温度			
漏えい系統	系統の特定につながる警報	箇所の特定につながる警報	変動する可能性のある パラメータ等																								
純水補給水系	・純水移送ポンプ吐出ヘッダ 圧力低	・R/B LCW サンプ液位高 ・R/B HCW サンプ液位高	・純水移送ポンプ吐出圧力 ・純水タンク水位																								
復水補給水系	・復水移送ポンプ吐出ヘッダ 圧力低	・R/B LCW サンプ液位高 ・R/B HCW サンプ液位高	・復水移送ポンプ吐出圧力 ・CSP 水位																								
原子炉補機冷却水系	・RCW サージタンク水位低	・R/B LCW サンプ液位高 ・R/B HCW サンプ液位高	・RCW サージタンク水位																								
タービン補機冷却水系	・TCW サージタンク水位低	・Hx/A NSD サンプ液位高	・TCW サージタンク水位																								
換気空調機常用冷却水系	・TCW サージタンク水位低	・D/W LCW サンプ液位高 ・D/W HCW サンプ液位高	・HNCW ヘッダ間差圧 ・TCW サージタンク水位 ・供給室温度																								

補足第 6.3.1.3-1 表 系統から漏えいが発生した場合に発生する可能性のある警報及びパラメータの変動について（一例）

柏崎刈羽原子力発電所 6／7号炉 (2017.12.20版)		東海第二発電所 (2018.9.18版)	島根原子力発電所 2号炉	備考																							
<table border="1"> <thead> <tr> <th>漏えい系統</th> <th>系統の特定につながる警報</th> <th>箇所の特定につながる警報</th> <th>変動する可能性のあるパラメータ等</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>換気空調補機非常用 冷却水系</td> <td>• RCW サージタンク水位低</td> <td>• R/B LCW サンプ液位高 • R/B HCW サンプ液位高</td> <td>• RCW サージタンク水位 • 供給室温度</td> </tr> <tr> <td>原子炉補機冷却海水系</td> <td>• RSW ポンプ吐出圧力低</td> <td>• Hx/A NSD サンプ液位高</td> <td>• RSW ポンプ吐出圧力</td> </tr> <tr> <td>タービン補機冷却海水系</td> <td>• TSW ポンプ吐出ヘッダ圧力 低</td> <td>• Hx/A NSD サンプ液位高</td> <td>• TSW ポンプ吐出ヘッダ圧力</td> </tr> <tr> <td>所内蒸気戻り系</td> <td>-</td> <td>• Hx/A NSD サンプ液位高</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>所内温水系</td> <td>• HWH 供給圧力低 • TCW サージタンク水位低</td> <td>• R/B LCW サンプ液位高 • R/B HCW サンプ液位高</td> <td>• TCW サージタンク水位 • 供給室温度</td> </tr> </tbody> </table>	漏えい系統	系統の特定につながる警報	箇所の特定につながる警報	変動する可能性のあるパラメータ等	換気空調補機非常用 冷却水系	• RCW サージタンク水位低	• R/B LCW サンプ液位高 • R/B HCW サンプ液位高	• RCW サージタンク水位 • 供給室温度	原子炉補機冷却海水系	• RSW ポンプ吐出圧力低	• Hx/A NSD サンプ液位高	• RSW ポンプ吐出圧力	タービン補機冷却海水系	• TSW ポンプ吐出ヘッダ圧力 低	• Hx/A NSD サンプ液位高	• TSW ポンプ吐出ヘッダ圧力	所内蒸気戻り系	-	• Hx/A NSD サンプ液位高	-	所内温水系	• HWH 供給圧力低 • TCW サージタンク水位低	• R/B LCW サンプ液位高 • R/B HCW サンプ液位高	• TCW サージタンク水位 • 供給室温度			
漏えい系統	系統の特定につながる警報	箇所の特定につながる警報	変動する可能性のあるパラメータ等																								
換気空調補機非常用 冷却水系	• RCW サージタンク水位低	• R/B LCW サンプ液位高 • R/B HCW サンプ液位高	• RCW サージタンク水位 • 供給室温度																								
原子炉補機冷却海水系	• RSW ポンプ吐出圧力低	• Hx/A NSD サンプ液位高	• RSW ポンプ吐出圧力																								
タービン補機冷却海水系	• TSW ポンプ吐出ヘッダ圧力 低	• Hx/A NSD サンプ液位高	• TSW ポンプ吐出ヘッダ圧力																								
所内蒸気戻り系	-	• Hx/A NSD サンプ液位高	-																								
所内温水系	• HWH 供給圧力低 • TCW サージタンク水位低	• R/B LCW サンプ液位高 • R/B HCW サンプ液位高	• TCW サージタンク水位 • 供給室温度																								

補足第 6.3.1.3-1 表 系統から漏えいが発生した場合に発生する可能性のある警報及びパラメータの変動について（一例）

柏崎刈羽原子力発電所 6／7号炉 (2017.12.20版)		東海第二発電所 (2018.9.18版)		島根原子力発電所 2号炉		備考
漏えい系統 漏水系	系統の特定につながる警報 -	箇所の特定につながる警報 • Hx/A NSD サンプ液位高 -	変動する可能性のある パラメータ等 -	変動する可能性のある パラメータ等 -		

柏崎刈羽原子力発電所 6／7号炉 (2017.12.20版)	東海第二発電所 (2018.9.18版)	島根原子力発電所 2号炉	備考
<p>6.3.1.4 ④隔離操作（弁の特定及び隔離操作）</p> <p>漏えい箇所特定後に、当該漏えいを隔離するための隔離操作に要する時間として、弁の特定に10分、弁の隔離操作に10分(5分／弁)と想定している。弁の特定に関しては、漏えい箇所が特定できればその隔離に必要な隔離弁の特定は配管計装線図等の図面により容易に判断できる。また弁の隔離操作に関しては、最も大きな電動弁である循環水系のバタフライ弁や、手動での閉止操作を考慮し、保守的に5分／弁と設定する。</p> <p>なお、破断形状や漏えいしている流体の性質によっては、必ずしも最小のバウンダリにて隔離が可能ではない場合も考えられるが、溢水量の算出においては隔離後の系統内の残水の漏えいが継続する可能性も考慮し、保守的に系統の全保有水量を加算しているため、大きなバウンダリでの隔離に対しても保守的な評価となっている。</p>			(島根2号炉は「3.(1) e. 隔離操作時間」に記載)

柏崎刈羽原子力発電所 6／7号炉 (2017.12.20版)	東海第二発電所 (2018.9.18版)	島根原子力発電所 2号炉	備考
<p><u>6.3.2 (イ) 残留熱除去系による使用済燃料プールの給水・冷却のための現場操作</u></p> <p>溢水等の要因により燃料プール冷却浄化系やサプレッションプール浄化系が機能喪失した場合、残留熱除去系により使用済燃料プールの給水・冷却機能を維持する必要があるが、その際に現場での手動弁の操作が必要となる（補足第 6.3.2-1 図、補足第 6.3.2-1 表参照）。この時、現場へのアクセス性に関しては、漏えいした溢水の影響に加え、使用済燃料プールの水位低下や温度上昇による影響も考慮が必要となる。</p> <p>なお 7 号炉に関しては、残留熱除去系から燃料プール冷却浄化系への戻りライン上の手動弁（補足第 6.3.2-1 図 ③参照）が逆流防止の観点から常時閉となっているが、その上流側に設置されている逆止弁により代替可能なため、常時開とする運用に変更する。これによりサプレッションプール水の使用済燃料プールへの給水は現場操作が不要となる（6 号炉は同様の系統構成で従来から常時開となっており、現場操作は不要）。従って、地震によるスロッシング等により一時的に使用済燃料プールの水位が低下した場合においても、中央制御室からの操作により水位回復が可能であることから、以下においては使用済燃料プールの冷却のための現場操作について述べることとする。</p> <p>また、燃料プール冷却浄化系やサプレッションプール浄化系が機能喪失するケースとしては、想定破損や消火活動に伴う溢水の場合と、地震に伴う溢水の場合が考えられ、前者で使用済燃料プールの初期水位は通常水位であり、かつ現場へのアクセス性も 6.3.1 で説明したとおり問題ないと考えられる。一方で後者では地震によるスロッシングにて初期水位は低下しており、前者に比べてより厳しい状況となっている。よって以下では地震起因による燃料プールスロッシング後の残留熱除去系による燃料プールの冷却・給水のための操作について示す。</p> <p>なお本事項は運用管理が必要となる事項である（別添 2 参照）。</p>		<p><u>4. 残留熱除去系による燃料プールの冷却・給水のための操作におけるアクセス性及び操作性</u></p> <p>溢水等の要因により燃料プール冷却系、燃料プール補給水系が機能喪失した場合、残留熱除去系により燃料プールの冷却・給水機能を維持する必要があるが、その際に現場での手動弁の操作が必要となる（図 4-1 参照）。</p> <p>燃料プール冷却系、燃料プール補給水系が機能喪失する場合として、想定破損や消火活動に伴う溢水の場合と、地震に伴う溢水の場合が考えられ、前者では燃料プールの初期水位は通常水位であり、かつ現場へのアクセス性も前項で説明したとおり問題ないと考えられる。一方で後者では地震によるスロッシングにて初期水位は低下しており、前者に比べてより厳しい状況となっている。よって以下では地震起因による燃料プールスロッシング後の残留熱除去系による燃料プールの冷却・給水のための操作について示す。</p> <p>なお本事項は運用管理が必要となる事項である（別添 2 参照）。</p>	<p>・設備及び評価条件の相違</p> <p>【柏崎 6/7】 (東海第二は補足説明資料 21 に記載)</p>

柏崎刈羽原子力発電所 6／7号炉 (2017.12.20版)	東海第二発電所 (2018.9.18版)	島根原子力発電所 2号炉	備考																			
<p>補足第 6.3.2-1 図 残留熱除去系による使用済燃料プール冷却・給水ライン</p> <p>補足第 6.3.2-1 表 現場操作が必要な手動弁</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">号炉</th> <th colspan="3">現場操作手動弁</th> </tr> <tr> <th>①</th> <th>②</th> <th>③</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="3">6号炉</td> <td rowspan="3">G41-F020 [R-2F-1]</td> <td>E11-F016A [R-B-15a]</td> <td rowspan="3">- (常時開)</td> </tr> <tr> <td>E11-F016B [R-B-15b]</td> </tr> <tr> <td>E11-F016C [R-B-14]</td> </tr> <tr> <td rowspan="3">7号炉</td> <td rowspan="3">G41-F030 [R-2F-1]</td> <td>E11-F016A [R-1F-1]</td> <td rowspan="3">- (常時開) ※</td> </tr> <tr> <td>E11-F016B [R-1F-8]</td> </tr> <tr> <td>E11-F016C [R-1F-9]</td> </tr> </tbody> </table> <p>※常時開運用に変更</p>	号炉	現場操作手動弁			①	②	③	6号炉	G41-F020 [R-2F-1]	E11-F016A [R-B-15a]	- (常時開)	E11-F016B [R-B-15b]	E11-F016C [R-B-14]	7号炉	G41-F030 [R-2F-1]	E11-F016A [R-1F-1]	- (常時開) ※	E11-F016B [R-1F-8]	E11-F016C [R-1F-9]		<p>図 4-1 残留熱除去系による燃料プール冷却・給水ライン</p>	<p>(島根2号炉は「4.d. 表 4-2 燃料プールスロッシング後の残留熱除去系による燃料プール冷却・給水のための現場操作機器」に記載)</p>
号炉		現場操作手動弁																				
	①	②	③																			
6号炉	G41-F020 [R-2F-1]	E11-F016A [R-B-15a]	- (常時開)																			
		E11-F016B [R-B-15b]																				
		E11-F016C [R-B-14]																				
7号炉	G41-F030 [R-2F-1]	E11-F016A [R-1F-1]	- (常時開) ※																			
		E11-F016B [R-1F-8]																				
		E11-F016C [R-1F-9]																				


柏崎刈羽原子力発電所 6／7号炉 (2017.12.20版)	東海第二発電所 (2018.9.18版)	島根原子力発電所 2号炉	備考													
<p>6.3.2.1 使用済燃料プールの想定及び温度上昇に対する時間余裕について</p> <p>使用済燃料プールの想定する状態としては、有効性評価等で想定した状態と同様とし、“プラント運転開始直後”及び“燃料ラックに運転中最大数の燃料が保管”という状態を想定する。ここで地震に伴うスロッシングによる溢水量</p> <p>6号炉：690 m³ 7号炉：710 m³</p> <p>を使用済燃料プールの初期保有水量から差し引き、65°C及び100°C到達までの時間余裕を以下にまとめた。なお、初期水温は40°Cを想定する。</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>号炉</th><th>65°C到達時間(h)</th><th>100°C到達時間(h)</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>6号炉</td><td>14</td><td>35</td></tr> <tr> <td>7号炉</td><td>14</td><td>34</td></tr> </tbody> </table> <p>これより本現場操作は、6.3.1の想定破損による溢水発生時の現場での隔離操作に比べて大きな時間余裕があり、地震発生後の過酷な状況を想定しても十分に実施可能であると考えられる。また、中央制御室からの遠隔操作でのサプレッションプール水の給水により、使用済燃料プールの水位を回復出来ることから、この時間余裕はさらに大きくなる。</p> <p>6.3.2.2 現場へのアクセス性について</p> <p>残留熱除去系による使用済燃料プールの冷却を実施するために必要となる現場操作の実施場所への中央制御室からのアクセスルートについて、考えられるパターンを補足第6.3.2.2-1, 2図に示す。</p> <p>① 中央制御室→C/B 非管理(B1F)→2m ギャップ→R/B 非管理(B1F)→R/B 非管理(4F)→R/B 管理(4F)→R/B 管理(1F)及び2F ② 中央制御室→S/B(2F)→S/B(1F)→C/B 管理(1F)→2m ギャップ→R/B 管理(1F)→R/B 管理(2F)</p>	号炉	65°C到達時間(h)	100°C到達時間(h)	6号炉	14	35	7号炉	14	34		<p>a. 燃料プールの想定及び温度上昇に対する時間余裕</p> <p>燃料プールの想定する状態としては、「プラント運転開始直後」及び「燃料ラックに運転中最大数の燃料保管」の状態を想定した。この状態から、地震時のスロッシング量 180m³を初期保有水から差し引いた水位で初期温度 40°Cから 65°C及び 100°C 到達までの時間を表4-1にまとめた。</p> <p>表4-1 燃料プールの温度上昇時間</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>65°C到達時間[h]</th><th>100°C到達時間[h]</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>17</td><td>43</td></tr> </tbody> </table> <p>b. 現場操作に必要な機器及びアクセスルートの設定</p> <p>燃料プールスロッシング後の残留熱除去系による燃料プールの冷却・給水のための現場操作が必要な機器を選定した結果を表4-2に示す。現場操作を実施する区画までのアクセスルートを溢水防護区画として設定した。設定したアクセスルートの概略を以下に、詳細を図4-2に示す。</p> <p>① 中央制御室→R/B 管理(1F)→R/B 北東階段室→R/B 北東エアロック(2F)→R/B 南東階段室→バルブ室(M2F)→R/B 管理(2F)→R/B 北側階段室→A/B-RHRポンプ室(B2F)→R/B 管理(2F)→B-RHRバルブ室(2F) ② 中央制御室→R/B 管理(1F)→R/B 北東階段室→原子炉棟排気処理装置室(2F)→R/B 北西エアロック(2F)→東ペネ室(2F)→バルブ室(M2F)→R/B 管理(2F)→R/B 北側階段室→</p>	65°C到達時間[h]	100°C到達時間[h]	17	43	
号炉	65°C到達時間(h)	100°C到達時間(h)														
6号炉	14	35														
7号炉	14	34														
65°C到達時間[h]	100°C到達時間[h]															
17	43															

柏崎刈羽原子力発電所 6／7号炉 (2017.12.20版)	東海第二発電所 (2018.9.18版)	島根原子力発電所 2号炉	備考
<p>③ 中央制御室→C/B 非管理(B1F)→2m ギャップ→T/B 管理(B1F)→T/B 管理 (1F)→2m ギャップ→R/B 管理(1F)→R/B 管理(2F)</p> <p>上記のアクセスルートに対し、溢水による各種環境条件を以下で整理し、各ルートの成立性を確認する。複数の代替ルートを想定しておくことで、何らかの要因によりいずれかのルートによるアクセスが困難な場合においても、その他のルートによりアクセス可能であれば、目的は達成できる。</p> <p>(1) 環境条件</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ 水位： ①～③のアクセスルート上において、地震時に溢水が発生する区画も存在するが、いずれも建屋最地下階のような最終的な溢水の滞留区画ではなく、また、ハッチ等開口より排水することで、6.3.2.1 で示したような時間スケールにおいてはアクセス性に影響がない設計とする。 ➤ 温度： 二次格納施設内において、各溢水源の中で高温の流体を内包し、かつ基準地震動発生時に溢水する可能性のある系統としては、原子炉冷却材浄化系が該当する。原子炉冷却材浄化系から溢水した場合は、高温・高圧の一次冷却水が二次格納施設内に漏えいするが、漏えいを検知・隔離するインターロックが作動し自動的に隔離されるため、漏えいは限定的である。また非常用ガス処理系による換気にも期待できることから、長時間に渡りアクセス困難な高温状態が継続することは 		<p>A/B-RHR ポンプ室(B2F)→R/B 管理(2F)→B-RHR バルブ室(2F)</p> <p>③ 中央制御室→R/B 管理(1F)→R/B 北東エアロック(1F)→R/B 北東階段室→バルブ室(M2F)→R/B 管理(1F)→R/B 北側階段室→A/B-RHR ポンプ室(B2F)→R/B 管理(2F)→B-RHR バルブ室(2F)</p> <p>上記のアクセスルートに対し、溢水による各種環境条件を以下で整理し、各ルートの成立性を確認する。</p> <p>c. アクセス性及び操作性の確認</p> <p>(a) 没水 燃料プールスロッシング後の残留熱除去系による燃料プールの冷却・給水のためのアクセスは、時間余裕が十分あり、発生した溢水がハッチ等の開口部より最終滞留箇所まで排出されていること及び操作場所までの経路は複数あることから、アクセス性及び操作性への影響はない。現場操作場所までのアクセス性を表 4-3 に例示する。</p> <p>(b) 被水 燃料プールスロッシング後の残留熱除去系による燃料プールの冷却・給水のためのアクセスは、溢水発生から時間が経過していることから、アクセスに影響のある被水はないため、アクセス性及び操作性への影響はない。</p> <p>(c) 温度(蒸気) 溢水源のうち基準地震動 Ss による地震力によって破損のおそれのある系統のうち、高温の流体を内包する系統は主蒸気系、原子炉浄化系及び原子炉浄化系と接続する給水系が考えられるが、これらの系統には、漏えい検知による自動隔離等のインターロックが設置されている。原子炉浄化系及び原子炉浄化系と接続する給水系からの漏えいにより、一時的に原子炉建物二次格納容器内は高温になるが、隔離及びプローアウト・パネルからの排気により温度は低下する。</p>	(島根 2号炉は被水についても記載)


柏崎刈羽原子力発電所 6／7号炉 (2017.12.20版)	東海第二発電所 (2018.9.18版)	島根原子力発電所 2号炉	備考
<p>考えにくい。</p> <p>タービン建屋においても高温・高圧の溢水源は存在するが、プラントの停止により原子炉からの主蒸気の供給は止まり、漏えい蒸気量は限定化される。一度に大量の蒸気が発生した場合は、設置されたブローアウトパネルが開することではほぼ大気圧程度に圧力の上昇が抑えられ、環境条件が一定以上に悪化することではなく、放熱等によりいずれアクセス可能な環境温度まで復帰すると考えられる。</p> <p>▶ 線量：</p> <p>地震時に放射性物質を内包する溢水の発生する区画も存在するが、十分な時間経過後には最終滞留区画まで排水されることから、漏えいした溢水による線量の影響はほとんどないと考えられる。また原子炉冷却材浄化系は高温・高圧のため溢水により蒸気が発生するが、自動で検知・隔離が達成されることから、漏えいは限定的である。さらに非常用ガス処理系による換気にも期待できることから、線源となる蒸気が長時間に渡り空間部に充満することは考えにくい。なお、保守的な想定での評価をしても被ばく線量としては数mSv程度となり、緊急時の被ばく線量の制限値 100mSv と比較して十分小さく抑えられる。</p> <p>一方、地震に伴うスロッシングにより使用済燃料プールの水位が低下し、水による遮へい効果が低下することで、原子炉建屋オペレーティングフロアの線量が上昇することが想定される。しかし、現場操作の実施前に、中央制御室からの操作によりサプレッションプール水を給水し使用済燃料プールの水位の回復が可能なため、遮へい効果に期待でき、線量による影響を低減できる。また、使用済燃料プール水位低下時の中央制御室での水位回復操作に関する、中央制御室の遮蔽構造により線量による影響は十分小さく抑えられる。</p> <p>さらにサプレッションプール水の給水による水位回復を考慮しない場合においても、現実的には一度溢水したスロッシング水も再度使用済燃料プールへ戻ることが考えられるため、これを考慮することで遮蔽効果の低下を抑えられ、線量による影響を低減できる（本稿別紙II（補足6-36～）にて詳細について記載）。</p>		<p>また、非常用ガス処理系による換気にも期待できることから、長時間にわたりアクセス困難な高温状態が継続するとは考えにくい。</p> <p>(d) 線量</p> <p>地震時に放射性物質を内包する溢水の発生する区画も存在するが、十分な時間経過後には最終滞留区画まで排水されることから、漏えいした溢水による線量の影響はほとんどないと考えられる。また原子炉浄化系は高温・高圧のため溢水により蒸気が発生するが、自動で検知・隔離が達成されることから、漏えいは限定的である。さらに非常用ガス処理系による換気にも期待できることから、線源となる蒸気が長時間に渡り空間部に充満することは考えにくい。なお、保守的な想定での評価をしても被ばく線量としては数 mSv 程度*となり、緊急作業に係る線量限度である 100mSv を超えることはなく、アクセス性及び操作性への影響はない。</p> <p>*サブマージョンモデルにより放射性物質の分布形状等による保守性を考慮した評価を実施。詳細を別紙1に示す。</p>	<p>(島根2号炉は地震に伴うスロッシングにより燃料プールの水位が低下しても、遮へいに必要な水位以上なためアクセス性及び操作性への影響はない)</p>

柏崎刈羽原子力発電所 6／7号炉 (2017.12.20版)	東海第二発電所 (2018.9.18版)	島根原子力発電所 2号炉	備考
<p>➤ 化学薬品：</p> <p>薬品等を含む溢水源の中で、地震時に溢水し、かつ、①～③のアクセスルートに影響を与える可能性のあるものとしては、防鏽材を含む閉ループ系統及び個別の容器に保管の薬品が考えられるが、いずれも 6.3.1.2(2)での記載と同様の設計とすることで、アクセス性に影響がない設計とする。</p> <p>➤ 照明：</p> <p>地震や溢水の影響により作業用照明が機能喪失した場合であっても、その可能性を考慮し、対応する運転員が常時滞在している中央制御室等に懐中電灯等の可搬型照明を配備することで、場所を問わず対応可能とし、アクセス性に影響がない設計とする。</p> <p>➤ 感電：</p> <p>6.3.1.2における議論と同様、電気設備が溢水の影響を受けると短絡が発生し、保護回路が作動することで当該電気設備への給電が遮断されることから、感電の影響はなくなる。さらに、防護具の配備や電源停止に関連する対応手順を規定類に定めることで、運用面からも感電による影響を防止する。</p> <p>➤ 漂流物：</p> <p>屋内に設置された棚やラック等の設備に対し、固縛処置を実施することで、溢水が発生した場合においても漂流物となるない設計とする。万が一、地震の影響により固縛が外れたとしても、アクセスルートに影響のある設備は全て通路部に存在することから、迂回等が可能であり影響はない。</p>		<p>(e) 薬品</p> <p>溢水防護対象区画が設定された建物・区画内にある主な薬品として、冷却材中に含まれる防鏽剤（亜硝酸ソーダ）があるが、通常運転時の濃度は 200ppm～350ppm と希釀された状態で存在するため、漏えいした場合でもアクセス性及び操作性への影響はない。</p> <p>(f) 照明</p> <p>作業用照明は非常用電源等より受電し、現場各所に設置されていることから現場へのアクセス性に影響はない。また、溢水の影響により一部の照明が機能喪失した場合でも、対応する運転員が常時滞在している中央制御室等に懐中電灯等の可搬型照明を配備していることから、アクセス性及び操作性への影響はない。さらに、基準地震動 Ss に対し機能維持する電源内蔵型照明（実力値：8時間以上使用可能）も期待できる。</p> <p>(g) 感電</p> <p>電気設備が溢水の影響を受けた場合、アクセス時の感電が懸念されるが、電気設備には短絡が発生し、保護回路がそれを検知しトリップすることで、当該電気設備への給電は遮断されるため、感電による影響はないと考えられる。</p> <p>また運用面においても、ゴム長靴等の防護具の配備や、溢水の発生が想定される場合の電源停止手順等を QMS 文書として定めることで、感電による影響を防止する。</p> <p>(h) 漂流物</p> <p>屋内に配置された棚やラック等は固縛処置がされており、溢水が発生した場合においても漂流物となることはなく、アクセス性及び操作性に影響はない。</p> <p>d. アクセス性及び操作性の評価結果</p> <p>残留熱除去系による燃料プール冷却・給水のための現場操作場所までのアクセス性及び操作への溢水の影響を評価した結果、アクセス性を含め現場操作が成立することを確認した。</p>	


柏崎刈羽原子力発電所 6／7号炉 (2017.12.20版)	東海第二発電所 (2018.9.18版)	島根原子力発電所 2号炉	備考																																																			
		<p style="text-align: center;"><u>表 4-2 燃料プールスロッシング後の残留熱除去系による 燃料プール冷却・給水のための現場操作機器</u></p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th rowspan="2">操作</th> <th rowspan="2">使用する系統</th> <th colspan="2">操作設備</th> <th rowspan="2">設置区画</th> </tr> <tr> <th>設備番号</th> <th>設備名称</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="4">燃料プール冷却</td> <td rowspan="4">残留熱除去系(A)</td> <td>V222-10</td> <td>RHR・FPC系入口第1止め弁</td> <td>R-M2F-03N R-M2F-04N R-M2F-05N</td> </tr> <tr> <td>V222-11A</td> <td>A-FPC系入口第2止め弁</td> <td>R-B2F-02N</td> </tr> <tr> <td>V222-12A</td> <td>A-RHR・FPC系戻り第1止め弁</td> <td>R-2F-10N</td> </tr> <tr> <td>V222-13</td> <td>RHR・FPC系戻り第2止め弁</td> <td>R-2F-10N</td> </tr> <tr> <td rowspan="4">燃料プール冷却</td> <td rowspan="4">残留熱除去系(B)</td> <td>V222-10</td> <td>RHR・FPC系入口第1止め弁</td> <td>R-M2F-03N R-M2F-04N R-M2F-05N</td> </tr> <tr> <td>V222-11B</td> <td>B-FPC系入口第2止め弁</td> <td>R-B2F-15N</td> </tr> <tr> <td>V222-12B</td> <td>B-RHR・FPC系戻り第1止め弁</td> <td>R-2F-10N</td> </tr> <tr> <td>V222-13</td> <td>RHR・FPC系戻り第2止め弁</td> <td>R-2F-10N</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">燃料プール給水</td> <td rowspan="2">残留熱除去系(A)</td> <td>V222-12A</td> <td>A-RHR・FPC系戻り第1止め弁</td> <td>R-2F-10N</td> </tr> <tr> <td>V222-13</td> <td>RHR・FPC系戻り第2止め弁</td> <td>R-2F-10N</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">燃料プール給水</td> <td rowspan="2">残留熱除去系(B)</td> <td>V222-12B</td> <td>B-RHR・FPC系戻り第1止め弁</td> <td>R-2F-10N</td> </tr> <tr> <td>V222-13</td> <td>RHR・FPC系戻り第2止め弁</td> <td>R-2F-10N</td> </tr> </tbody> </table>	操作	使用する系統	操作設備		設置区画	設備番号	設備名称	燃料プール冷却	残留熱除去系(A)	V222-10	RHR・FPC系入口第1止め弁	R-M2F-03N R-M2F-04N R-M2F-05N	V222-11A	A-FPC系入口第2止め弁	R-B2F-02N	V222-12A	A-RHR・FPC系戻り第1止め弁	R-2F-10N	V222-13	RHR・FPC系戻り第2止め弁	R-2F-10N	燃料プール冷却	残留熱除去系(B)	V222-10	RHR・FPC系入口第1止め弁	R-M2F-03N R-M2F-04N R-M2F-05N	V222-11B	B-FPC系入口第2止め弁	R-B2F-15N	V222-12B	B-RHR・FPC系戻り第1止め弁	R-2F-10N	V222-13	RHR・FPC系戻り第2止め弁	R-2F-10N	燃料プール給水	残留熱除去系(A)	V222-12A	A-RHR・FPC系戻り第1止め弁	R-2F-10N	V222-13	RHR・FPC系戻り第2止め弁	R-2F-10N	燃料プール給水	残留熱除去系(B)	V222-12B	B-RHR・FPC系戻り第1止め弁	R-2F-10N	V222-13	RHR・FPC系戻り第2止め弁	R-2F-10N	(柏崎 6/7 は「補足第 6.3.2-1 表 現場操作 が必要な手動弁」に記 載)
操作	使用する系統	操作設備			設置区画																																																	
		設備番号	設備名称																																																			
燃料プール冷却	残留熱除去系(A)	V222-10	RHR・FPC系入口第1止め弁	R-M2F-03N R-M2F-04N R-M2F-05N																																																		
		V222-11A	A-FPC系入口第2止め弁	R-B2F-02N																																																		
		V222-12A	A-RHR・FPC系戻り第1止め弁	R-2F-10N																																																		
		V222-13	RHR・FPC系戻り第2止め弁	R-2F-10N																																																		
燃料プール冷却	残留熱除去系(B)	V222-10	RHR・FPC系入口第1止め弁	R-M2F-03N R-M2F-04N R-M2F-05N																																																		
		V222-11B	B-FPC系入口第2止め弁	R-B2F-15N																																																		
		V222-12B	B-RHR・FPC系戻り第1止め弁	R-2F-10N																																																		
		V222-13	RHR・FPC系戻り第2止め弁	R-2F-10N																																																		
燃料プール給水	残留熱除去系(A)	V222-12A	A-RHR・FPC系戻り第1止め弁	R-2F-10N																																																		
		V222-13	RHR・FPC系戻り第2止め弁	R-2F-10N																																																		
燃料プール給水	残留熱除去系(B)	V222-12B	B-RHR・FPC系戻り第1止め弁	R-2F-10N																																																		
		V222-13	RHR・FPC系戻り第2止め弁	R-2F-10N																																																		

柏崎刈羽原子力発電所 6／7号炉 (2017.12.20版)	東海第二発電所 (2018.9.18版)	島根原子力発電所 2号炉	備考
 柏崎刈羽原子力発電所 6／7号炉 (2017.12.20版)	東海第二発電所 (2018.9.18版)	島根原子力発電所 2号炉	(島根2号炉は「4. d. 図 4-2 燃料プールスロッシング後の残留熱除去系による燃料プール冷却・給水のためのアクセスルート図」に記載)

補足第6.3.2.2-1 図 6号炉 残留熱除去系による使用済燃料プールの給水・冷却のための現場操作に伴うアクセスルート (1/4)

柏崎刈羽原子力発電所 6／7号炉 (2017.12.20版)	東海第二発電所 (2018.9.18版)	島根原子力発電所 2号炉	備考
 補足第 6.3.2.2-1 図 6 号炉 残留熱除去系による使用済燃料プールの給水・冷却のための現場操作に伴うアクセスルート (2/4)			


柏崎刈羽原子力発電所 6／7号炉 (2017.12.20版)	東海第二発電所 (2018.9.18版)	島根原子力発電所 2号炉	備考
<p>補足第 6.3.2.2-1 図 6号炉 残留熱除去系による使用済燃料プールの給水・冷却のための現場操作に伴うアクセスルート (3/4)</p> 			

柏崎刈羽原子力発電所 6／7号炉 (2017.12.20版)	東海第二発電所 (2018.9.18版)	島根原子力発電所 2号炉	備考
	補足第 6.3.2.2-1 図 6号炉 残留熱除去系による使用済燃料プールの給水・冷却のための現場操作に伴うアクセスルート (4/4)		

柏崎刈羽原子力発電所 6／7号炉 (2017.12.20版)	東海第二発電所 (2018.9.18版)	島根原子力発電所 2号炉	備考
	補足第6.3.2.2-2 図7号炉 残留熱除去系による使用済燃料プールの給水・冷却のための現場操作に伴うアクセスルート (1/4)		

柏崎刈羽原子力発電所 6／7号炉 (2017.12.20版)	東海第二発電所 (2018.9.18版)	島根原子力発電所 2号炉	備考
 補足第6.3.2.2-2 図7号炉 残留熱除去系による使用済燃料プールの給水・冷却のための現場操作に伴うアクセスルート (2/4)			

柏崎刈羽原子力発電所 6／7号炉 (2017.12.20版)	東海第二発電所 (2018.9.18版)	島根原子力発電所 2号炉	備考
 補足第 6.3.2.2-2 図 7 号炉 残留熱除去系による使用済燃料プールの給水・冷却のための現場操作に伴うアクセスルート (3/4)			

柏崎刈羽原子力発電所 6／7号炉 (2017.12.20版)	東海第二発電所 (2018.9.18版)	島根原子力発電所 2号炉	備考
	補足第6.3.2.2-2 図 7号炉 残留熱除去系による使用済燃料プールの給水・冷却のための現場操作に伴うアクセスルート (4/4)		

柏崎刈羽原子力発電所 6／7号炉 (2017.12.20版)	東海第二発電所 (2018.9.18版)	島根原子力発電所 2号炉	備考
<p>(2) アクセスルートの成立性まとめ</p> <p>地震に伴う溢水により想定される環境条件に対し、①～③のアクセスルートの成立性について補足第 6.3.2.2-1, 2 表に整理する。</p> <p>結果として各種環境条件を考慮しても、操作実施までの時間余裕や手動弁の運用変更等によりアクセス性に問題の無いことを確認した。</p>			

補足第6.3.2.2-1 表 6号炉 残留熱除去系による使用済燃料プールの給水・冷却のための現場操作の実現性について




表 4-3 燃料プールスロッシング後の残留熱除去系による
燃料プール冷却・給水のための現場操作箇所までのアクセス性
(例)(1/9)

操作	使用する系統	ルート	アクセス区画	溢水水位 [m]	アクセス可否
燃料プール冷却 (A)		(1)		0	可
				0.08	可
				0.08	可
				0.08	可
				0	可
				0	可
				0.08	可
				0	可
				0.08	可
				0.08	可

※操作箇所

通過区画	O-2F-2.	↑ C-2F-3.	↑ C-B1-1.	↑ R-B1-16.	↑ R-4F-3.	↑ R-1F-2#.	↑ R-2F-1.
溢水水位
温度
線量
ルート①	化学薬品
照明
感電
漏物流物
補足	※区分I～IIIに応し、これらの内どれか一つの操作でよい。 中操からの操作により使用済燃料プールへの補給を実施すること、オペフロでの線量も低減可能。						

通過区画	O-2F-2.	↑ S-B1(2F).	↑ S-B1(F).	↑ C-1F-1.	↑ RW/BUF.	↑ T-1F-3.	↑ R-1F-2#.	↑ R-2F-1.
溢水水位
温度
線量
ルート②	化学薬品
照明
感電
漏物流物
補足	※区分I～IIIに応し、これらの内どれか一つの操作でよい。							

通過区画	O-2F-2.	↑ C-2F-3.	↑ C-B1-6.	↑ C-B1-1.	↑ 2mキャップ	↑ T-B1-3.	↑ R-1F-3.	↑ R-1F-2#.	↑ R-2F-1.
溢水水位
温度
線量
ルート③	化学薬品
照明
感電
漏物流物
補足	※区分I～IIIに応し、これらの内どれか一つの操作でよい。								

補足第6.3.2.2-2 表7号炉 残留熱除去系による使用済燃料プールの給水・冷却のための現場操作の実現性について

表4-3 燃料プールスロッシング後の残留熱除去系による
燃料プール冷却・給水のための現場操作箇所までのアクセス性
(例)(2/9)

操作	使用する系統	ルート	アクセス区画	溢水水位[m]	アクセス可否
燃料 プール 冷却	残 留 熱 除 去 系 (A)	(2)	0	可	
			0.08	可	
			0.08	可	
			0.08	可	
			0.08	可	
			0	可	
			0	可	
			0.08	可	
			0.08	可	

※操作箇所

柏崎刈羽原子力発電所 6／7号炉 (2017.12.20版)	東海第二発電所 (2018.9.18版)	島根原子力発電所 2号炉	備考																																								
		<p>表 4-3 燃料プールスロッシング後の残留熱除去系による 燃料プール冷却・給水のための現場操作箇所までのアクセス性 (例) (3/9)</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>操作</th><th>使用する系統</th><th>ルート</th><th>アクセス区画</th><th>溢水水位 [m]</th><th>アクセス可否</th></tr> </thead> <tbody> <tr><td rowspan="15">燃料プール冷却</td><td rowspan="15">残 留 熱 除 去 系 (A)</td><td rowspan="15">(3)</td><td rowspan="15"></td><td>0</td><td>可</td></tr> <tr><td>0.08</td><td>可</td></tr> <tr><td>0.08</td><td>可</td></tr> <tr><td>0.08</td><td>可</td></tr> <tr><td>0.08</td><td>可</td></tr> <tr><td>0</td><td>可</td></tr> <tr><td>0</td><td>可</td></tr> <tr><td>0</td><td>可</td></tr> <tr><td>0.08</td><td>可</td></tr> <tr><td>0.24</td><td>可</td></tr> <tr><td>0.08</td><td>可</td></tr> <tr><td>0.08</td><td>可</td></tr> <tr><td>0.31</td><td>可</td></tr> <tr><td>0.08</td><td>可</td></tr> <tr><td>0.08</td><td>可</td></tr> </tbody> </table> <p>※操作箇所</p>	操作	使用する系統	ルート	アクセス区画	溢水水位 [m]	アクセス可否	燃料プール冷却	残 留 熱 除 去 系 (A)	(3)		0	可	0.08	可	0.08	可	0.08	可	0.08	可	0	可	0	可	0	可	0.08	可	0.24	可	0.08	可	0.08	可	0.31	可	0.08	可	0.08	可	
操作	使用する系統	ルート	アクセス区画	溢水水位 [m]	アクセス可否																																						
燃料プール冷却	残 留 熱 除 去 系 (A)	(3)		0	可																																						
				0.08	可																																						
				0.08	可																																						
				0.08	可																																						
				0.08	可																																						
				0	可																																						
				0	可																																						
				0	可																																						
				0.08	可																																						
				0.24	可																																						
				0.08	可																																						
				0.08	可																																						
				0.31	可																																						
				0.08	可																																						
				0.08	可																																						

柏崎刈羽原子力発電所 6／7号炉 (2017.12.20版)	東海第二発電所 (2018.9.18版)	島根原子力発電所 2号炉	備考																																								
		<p>表 4-3 燃料プールスロッシング後の残留熱除去系による 燃料プール冷却・給水のための現場操作箇所までのアクセス性 (例) (4/9)</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>操作</th><th>使用する系統</th><th>ルート</th><th>アクセス区画</th><th>溢水水位 [m]</th><th>アクセス可否</th></tr> </thead> <tbody> <tr><td rowspan="15">燃料プール冷却</td><td rowspan="15">残留熱除去系 (B)</td><td rowspan="15">①</td><td rowspan="15"></td><td>0</td><td>可</td></tr> <tr><td>0.08</td><td>可</td></tr> <tr><td>0.08</td><td>可</td></tr> <tr><td>0.08</td><td>可</td></tr> <tr><td>0.08</td><td>可</td></tr> <tr><td>0</td><td>可</td></tr> <tr><td>0</td><td>可</td></tr> <tr><td>0.08</td><td>可</td></tr> <tr><td>0</td><td>可</td></tr> <tr><td>0.08</td><td>可</td></tr> <tr><td>0.08</td><td>可</td></tr> <tr><td>0.08</td><td>可</td></tr> <tr><td>0.08</td><td>可</td></tr> <tr><td>0.08</td><td>可</td></tr> <tr><td>0.08</td><td>可</td></tr> </tbody> </table> <p>※操作箇所</p>	操作	使用する系統	ルート	アクセス区画	溢水水位 [m]	アクセス可否	燃料プール冷却	残留熱除去系 (B)	①		0	可	0.08	可	0.08	可	0.08	可	0.08	可	0	可	0	可	0.08	可	0	可	0.08	可											
操作	使用する系統	ルート	アクセス区画	溢水水位 [m]	アクセス可否																																						
燃料プール冷却	残留熱除去系 (B)	①		0	可																																						
				0.08	可																																						
				0.08	可																																						
				0.08	可																																						
				0.08	可																																						
				0	可																																						
				0	可																																						
				0.08	可																																						
				0	可																																						
				0.08	可																																						
				0.08	可																																						
				0.08	可																																						
				0.08	可																																						
				0.08	可																																						
				0.08	可																																						


柏崎刈羽原子力発電所 6／7号炉 (2017.12.20版)	東海第二発電所 (2018.9.18版)	島根原子力発電所 2号炉	備考																																								
		<p>表 4-3 燃料プールスロッシング後の残留熱除去系による 燃料プール冷却・給水のための現場操作箇所までのアクセス性 (例) (5/9)</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>操作</th><th>使用する系統</th><th>ルート</th><th>アクセス区画</th><th>溢水水位 [m]</th><th>アクセス可否</th></tr> </thead> <tbody> <tr><td rowspan="15">燃料プール冷却</td><td rowspan="15">残留熱除去系 (B)</td><td rowspan="15">(2)</td><td rowspan="15"></td><td>0</td><td>可</td></tr> <tr><td>0.08</td><td>可</td></tr> <tr><td>0.08</td><td>可</td></tr> <tr><td>0.08</td><td>可</td></tr> <tr><td>0.08</td><td>可</td></tr> <tr><td>0</td><td>可</td></tr> <tr><td>0</td><td>可</td></tr> <tr><td>0.08</td><td>可</td></tr> <tr><td>0</td><td>可</td></tr> <tr><td>0.08</td><td>可</td></tr> <tr><td>0.08</td><td>可</td></tr> <tr><td>0.08</td><td>可</td></tr> <tr><td>0.08</td><td>可</td></tr> <tr><td>0.08</td><td>可</td></tr> <tr><td>0.08</td><td>可</td></tr> </tbody> </table> <p>※操作箇所</p>	操作	使用する系統	ルート	アクセス区画	溢水水位 [m]	アクセス可否	燃料プール冷却	残留熱除去系 (B)	(2)		0	可	0.08	可	0.08	可	0.08	可	0.08	可	0	可	0	可	0.08	可	0	可	0.08	可											
操作	使用する系統	ルート	アクセス区画	溢水水位 [m]	アクセス可否																																						
燃料プール冷却	残留熱除去系 (B)	(2)		0	可																																						
				0.08	可																																						
				0.08	可																																						
				0.08	可																																						
				0.08	可																																						
				0	可																																						
				0	可																																						
				0.08	可																																						
				0	可																																						
				0.08	可																																						
				0.08	可																																						
				0.08	可																																						
				0.08	可																																						
				0.08	可																																						
				0.08	可																																						


柏崎刈羽原子力発電所 6／7号炉 (2017.12.20版)	東海第二発電所 (2018.9.18版)	島根原子力発電所 2号炉	備考																																								
		<p>表 4-3 燃料プールスロッシング後の残留熱除去系による 燃料プール冷却・給水のための現場操作箇所までのアクセス性 (例) (6/9)</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>操作</th><th>使用する系統</th><th>ルート</th><th>アクセス区画</th><th>溢水水位 [m]</th><th>アクセス可否</th></tr> </thead> <tbody> <tr><td rowspan="15">燃料プール冷却</td><td rowspan="15">残留熱除去系 (B)</td><td rowspan="15">③</td><td rowspan="15"></td><td>0</td><td>可</td></tr> <tr><td>0.08</td><td>可</td></tr> <tr><td>0.08</td><td>可</td></tr> <tr><td>0.08</td><td>可</td></tr> <tr><td>0.08</td><td>可</td></tr> <tr><td>0</td><td>可</td></tr> <tr><td>0</td><td>可</td></tr> <tr><td>0</td><td>可</td></tr> <tr><td>0.08</td><td>可</td></tr> <tr><td>0.24</td><td>可</td></tr> <tr><td>0.08</td><td>可</td></tr> <tr><td>0.08</td><td>可</td></tr> <tr><td>0</td><td>可</td></tr> <tr><td>0</td><td>可</td></tr> <tr><td>0.08</td><td>可</td></tr> </tbody> </table> <p>※操作箇所</p>	操作	使用する系統	ルート	アクセス区画	溢水水位 [m]	アクセス可否	燃料プール冷却	残留熱除去系 (B)	③		0	可	0.08	可	0.08	可	0.08	可	0.08	可	0	可	0	可	0	可	0.08	可	0.24	可	0.08	可	0.08	可	0	可	0	可	0.08	可	
操作	使用する系統	ルート	アクセス区画	溢水水位 [m]	アクセス可否																																						
燃料プール冷却	残留熱除去系 (B)	③		0	可																																						
				0.08	可																																						
				0.08	可																																						
				0.08	可																																						
				0.08	可																																						
				0	可																																						
				0	可																																						
				0	可																																						
				0.08	可																																						
				0.24	可																																						
				0.08	可																																						
				0.08	可																																						
				0	可																																						
				0	可																																						
				0.08	可																																						


柏崎刈羽原子力発電所 6／7号炉 (2017.12.20版)	東海第二発電所 (2018.9.18版)	島根原子力発電所 2号炉	備考																																						
		<p>表 4-3 燃料プールスロッシング後の残留熱除去系による 燃料プール冷却・給水のための現場操作箇所までのアクセス性 (例) (7/9)</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>操作</th><th>使用する系統</th><th>ルート</th><th>アクセス区画</th><th>溢水水位 [m]</th><th>アクセス可否</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="14">燃料プール給水</td><td rowspan="14">残留熱除去系 (B) (A)</td><td rowspan="14">①</td><td rowspan="14"></td><td>0</td><td>可</td></tr> <tr><td>0.08</td><td>可</td></tr> <tr><td>0.08</td><td>可</td></tr> <tr><td>0.08</td><td>可</td></tr> <tr><td>0.08</td><td>可</td></tr> <tr><td>0</td><td>可</td></tr> <tr><td>0</td><td>可</td></tr> <tr><td>0.08</td><td>可</td></tr> <tr><td>0</td><td>可</td></tr> <tr><td>0.08</td><td>可</td></tr> <tr><td>0.08</td><td>可</td></tr> <tr><td>0.08</td><td>可</td></tr> <tr><td>0.08</td><td>可</td></tr> <tr><td>0.08</td><td>可</td></tr> </tbody> </table> <p>※操作箇所</p>	操作	使用する系統	ルート	アクセス区画	溢水水位 [m]	アクセス可否	燃料プール給水	残留熱除去系 (B) (A)	①		0	可	0.08	可	0.08	可	0.08	可	0.08	可	0	可	0	可	0.08	可	0	可	0.08	可									
操作	使用する系統	ルート	アクセス区画	溢水水位 [m]	アクセス可否																																				
燃料プール給水	残留熱除去系 (B) (A)	①		0	可																																				
				0.08	可																																				
				0.08	可																																				
				0.08	可																																				
				0.08	可																																				
				0	可																																				
				0	可																																				
				0.08	可																																				
				0	可																																				
				0.08	可																																				
				0.08	可																																				
				0.08	可																																				
				0.08	可																																				
				0.08	可																																				


柏崎刈羽原子力発電所 6／7号炉 (2017.12.20版)	東海第二発電所 (2018.9.18版)	島根原子力発電所 2号炉	備考																																		
		<p>表 4-3 燃料プールスロッシング後の残留熱除去系による 燃料プール冷却・給水のための現場操作箇所までのアクセス性 (例) (8/9)</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>操作</th> <th>使用する系統</th> <th>ルート</th> <th>アクセス区画</th> <th>溢水水位 [m]</th> <th>アクセス可否</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="10">燃料プール給水</td> <td rowspan="10">残留熱除去系 (B) (A)</td> <td rowspan="10">②</td> <td rowspan="10"></td> <td>0</td> <td>可</td> </tr> <tr> <td>0.08</td> <td>可</td> </tr> <tr> <td>0.08</td> <td>可</td> </tr> <tr> <td>0.08</td> <td>可</td> </tr> <tr> <td>0.08</td> <td>可</td> </tr> <tr> <td>0</td> <td>可</td> </tr> <tr> <td>0</td> <td>可</td> </tr> <tr> <td>0.08</td> <td>可</td> </tr> <tr> <td>0</td> <td>可</td> </tr> <tr> <td>0.08</td> <td>可</td> </tr> <tr> <td>0.08</td> <td>可</td> </tr> <tr> <td>0.08</td> <td>可</td> </tr> </tbody> </table> <p>※操作箇所</p>	操作	使用する系統	ルート	アクセス区画	溢水水位 [m]	アクセス可否	燃料プール給水	残留熱除去系 (B) (A)	②		0	可	0.08	可	0.08	可	0.08	可	0.08	可	0	可	0	可	0.08	可	0	可	0.08	可	0.08	可	0.08	可	
操作	使用する系統	ルート	アクセス区画	溢水水位 [m]	アクセス可否																																
燃料プール給水	残留熱除去系 (B) (A)	②		0	可																																
				0.08	可																																
				0.08	可																																
				0.08	可																																
				0.08	可																																
				0	可																																
				0	可																																
				0.08	可																																
				0	可																																
				0.08	可																																
0.08	可																																				
0.08	可																																				


柏崎刈羽原子力発電所 6／7号炉 (2017.12.20版)	東海第二発電所 (2018.9.18版)	島根原子力発電所 2号炉	備考																																		
		<p>表 4-3 燃料プールスロッシング後の残留熱除去系による 燃料プール冷却・給水のための現場操作箇所までのアクセス性 (例) (9/9)</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>操作</th><th>使用する系統</th><th>ルート</th><th>アクセス区画</th><th>溢水水位 [m]</th><th>アクセス可否</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="12">燃料プール給水</td><td rowspan="12">残留熱除去系 (B) (A)</td><td rowspan="12">③</td><td rowspan="12"></td><td>0</td><td>可</td></tr> <tr><td>0.08</td><td>可</td></tr> <tr><td>0.08</td><td>可</td></tr> <tr><td>0.08</td><td>可</td></tr> <tr><td>0.08</td><td>可</td></tr> <tr><td>0</td><td>可</td></tr> <tr><td>0</td><td>可</td></tr> <tr><td>0</td><td>可</td></tr> <tr><td>0.08</td><td>可</td></tr> <tr><td>0.24</td><td>可</td></tr> <tr><td>0.08</td><td>可</td></tr> <tr><td>0.08</td><td>可</td></tr> </tbody> </table> <p>※操作箇所</p>	操作	使用する系統	ルート	アクセス区画	溢水水位 [m]	アクセス可否	燃料プール給水	残留熱除去系 (B) (A)	③		0	可	0.08	可	0.08	可	0.08	可	0.08	可	0	可	0	可	0	可	0.08	可	0.24	可	0.08	可	0.08	可	
操作	使用する系統	ルート	アクセス区画	溢水水位 [m]	アクセス可否																																
燃料プール給水	残留熱除去系 (B) (A)	③		0	可																																
				0.08	可																																
				0.08	可																																
				0.08	可																																
				0.08	可																																
				0	可																																
				0	可																																
				0	可																																
				0.08	可																																
				0.24	可																																
				0.08	可																																
				0.08	可																																


柏崎刈羽原子力発電所 6／7号炉 (2017.12.20版)	東海第二発電所 (2018.9.18版)	島根原子力発電所 2号炉	備考
			<p>(柏崎 6/7 は「補足第 6.3.2.2-1 図 6号炉 残留熱除去系による 使用済燃料プールの 給水・冷却のための現場操作に伴うアクセスルート」に記載)</p> <p>図 4-2 燃料プールスロッシング後の残留熱除去系による燃料プール冷却・給水のためのアクセスルート図(1/7)</p>


柏崎刈羽原子力発電所 6／7号炉 (2017.12.20版)	東海第二発電所 (2018.9.18版)	島根原子力発電所 2号炉	備考
			<p>図 4-2 燃料プールスロッシング後の残留熱除去系による燃料プール冷却・給水のためのアクセスルート図(2/7)</p>

柏崎刈羽原子力発電所 6／7号炉 (2017.12.20版)	東海第二発電所 (2018.9.18版)	島根原子力発電所 2号炉	備考
		 図 4-2 燃料プールスロッシング後の残留熱除去系による燃料プール冷却・給水のためのアクセスルート図(3/7)	



柏崎刈羽原子力発電所 6／7号炉 (2017.12.20版)	東海第二発電所 (2018.9.18版)	島根原子力発電所 2号炉	備考
		 図4-2 燃料プールスロッショング後の残留熱除去系による燃料プール冷却・給水のためのアクセスルート図(4/7)	

柏崎刈羽原子力発電所 6／7号炉 (2017.12.20版)	東海第二発電所 (2018.9.18版)	島根原子力発電所 2号炉	備考
			<p>図4-2 燃料プールスロッシング後の残留熱除去系による燃料プール冷却・給水のためのアクセスルート図(5/7)</p>


柏崎刈羽原子力発電所 6／7号炉 (2017.12.20版)	東海第二発電所 (2018.9.18版)	島根原子力発電所 2号炉	備考
		 <p>図 4-2 燃料プールスロッシング後の残留熱除去系による燃料プール冷却・給水のためのアクセスルート図(6/7)</p>	

柏崎刈羽原子力発電所 6／7号炉 (2017.12.20版)	東海第二発電所 (2018.9.18版)	島根原子力発電所 2号炉	備考
		 <p>図4-2 燃料プールスロッシング後の残留熱除去系による燃料プール冷却・給水のためのアクセルート図(7/7)</p>	

柏崎刈羽原子力発電所 6／7号炉 (2017.12.20版)	東海第二発電所 (2018.9.18版)	島根原子力発電所 2号炉	備考
<p>別紙 I <u>サブマージョンモデルについて</u></p> <p><u>I. 1はじめに</u> サブマージョンモデルは空間に分布した放射性物質からの線量を簡易的に算出する評価モデルであり、「原子力発電所中央制御室の居住性に係わる被ばく評価手法について（内規）」においても利用されている。</p> <p><u>I. 2概要</u> サブマージョンモデルの概要について以下に示す。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・漏えいした放射性物質が半球状に一様に分布していると想定（<u>I. 2-1 図</u>） ・半球の体積は漏えいした放射性物質を含む流体の体積と同等 ・評価点は半球底面の中心点 ・評価点におけるガンマ線による線量を評価 <p><u>I. 3保守性</u> サブマージョンモデルを用いて評価を実施するにあたり、考慮した保守性を以下に示す。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・溢水の場合は、現実的には床面に平面的に放射性物質が分布することになり、対象者から遠方に分布している放射性物質からの影響は距離による減衰が大きくなるが、全溢水量が半球状に分布することで、全ての放射性物質がより近傍に分布していることとなり、距離による減衰を小さく見積もることとなる ・水の<u>遮蔽</u>効果に期待しない 		<p>別紙 1 <u>サブマージョンモデルについて</u></p> <p>1. <u>はじめに</u> サブマージョンモデルは空間に分布した放射性物質からの線量を簡易的に算出する評価モデルであり、「原子力発電所中央制御室の居住性に係わる被ばく評価手法について（内規）」においても利用される。</p> <p>2. <u>概要</u> サブマージョンモデルの概要について以下に示す。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・漏えいした放射性物質が半球状に一様に分布していると想定（<u>図 1</u>） ・半球の体積は漏えいした放射性物質を含む流体の体積と同等 ・評価点は半球底面の中心点 ・評価点におけるガンマ線による線量を評価 <p>3. <u>保守性</u> サブマージョンモデルを用いて評価を実施するにあたり、考慮した保守性を以下に示す。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・溢水の場合は、現実的には床面に平面的に放射性物質が分布することになり、対象者から遠方に分布している放射性物質からの影響は距離による減衰が大きくなるが、全溢水量が半球状に分布することで、全ての放射性物質がより近傍に分布していることとなり、距離による減衰を小さく見積もることとなる ・水の<u>遮蔽</u>効果に期待しない 	(島根 2号炉はサブマージョンモデルを用いた評価について記載)

柏崎刈羽原子力発電所 6／7号炉 (2017.12.20版)	東海第二発電所 (2018.9.18版)	島根原子力発電所 2号炉	備考
 <p>第I.2-1 図 サブマージョンモデル概念図</p>		 <p>図1 サブマージョンモデル概念図</p>	<ul style="list-style-type: none"> ・モデル化範囲の相違 島根2号炉は燃料プールの外に溢水した水は戻らない評価



柏崎刈羽原子力発電所 6／7号炉 (2017.12.20版)	東海第二発電所 (2018.9.18版)	島根原子力発電所 2号炉	備考
<p style="text-align: center;"><u>別紙II</u></p> <p style="text-align: center;"><u>スロッシングの戻り評価について</u></p> <p>II.1 スロッシングの戻り評価</p> <p>「8. 使用済燃料プールのスロッシングに伴う溢水評価について」でのスロッシング評価では、基本的に一度使用済燃料プールの外に溢水した水は戻らない評価となっているが、実際には原子炉建屋最上階の壁での跳ね返りや止水処置による使用済燃料プール以外への流出防止対策を実施していることにより、一度溢水した水が再度使用済燃料プールへ戻ることが考えられる。</p> <p>この戻り水について水理公式を用いた評価を実施し、その結果について以下に示す。なお利用する水理公式については、補足説明資料4にて記載している式を適用して評価する。</p>			<ul style="list-style-type: none"> ・島根2号炉はスロッシング水の戻りは考慮していない 【柏崎 6/7】

柏崎刈羽原子力発電所 6／7号炉 (2017.12.20版)	東海第二発電所 (2018.9.18版)	島根原子力発電所 2号炉	備考																												
<p>(1) 原子炉建屋最上階からの流出先及び伝播経路</p> <p>原子炉建屋最上階に存在する流出先及び伝播経路と、止水処置を考慮した上で、戻り評価上考慮すべき流出先及び伝播経路を抽出する。平面図上への流出先及び伝播経路の明示と、抽出した結果を第II.1-1 図及び第II.1-1 表に示す。</p>  <p>第II.1-1 図 原子炉建屋最上階に存在する流出先及び伝播経路</p> <p>第II.1-1 表 原子炉建屋最上階からの流出先及び伝播経路</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>流出先／伝播経路</th> <th>止水処置</th> <th>考慮要否</th> <th>備考</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>① 使用済燃料プール</td> <td>-</td> <td>○</td> <td>周囲に堰あり</td> </tr> <tr> <td>② 原子炉ウェル／DSヒット</td> <td>-</td> <td>○</td> <td>周囲に堰あり</td> </tr> <tr> <td>③ 大物搬入口</td> <td>実施</td> <td>-</td> <td>周囲に堰を設置し、流出を防止</td> </tr> <tr> <td>④ 階段室／エレベータ室</td> <td>-</td> <td>○</td> <td>扉あり</td> </tr> <tr> <td>⑤ 床貫通部</td> <td>実施</td> <td>-</td> <td>止水処置を実施し、流出を防止</td> </tr> <tr> <td>⑥ 床ドレン</td> <td>-</td> <td>○</td> <td>-</td> </tr> </tbody> </table>	流出先／伝播経路	止水処置	考慮要否	備考	① 使用済燃料プール	-	○	周囲に堰あり	② 原子炉ウェル／DSヒット	-	○	周囲に堰あり	③ 大物搬入口	実施	-	周囲に堰を設置し、流出を防止	④ 階段室／エレベータ室	-	○	扉あり	⑤ 床貫通部	実施	-	止水処置を実施し、流出を防止	⑥ 床ドレン	-	○	-			
流出先／伝播経路	止水処置	考慮要否	備考																												
① 使用済燃料プール	-	○	周囲に堰あり																												
② 原子炉ウェル／DSヒット	-	○	周囲に堰あり																												
③ 大物搬入口	実施	-	周囲に堰を設置し、流出を防止																												
④ 階段室／エレベータ室	-	○	扉あり																												
⑤ 床貫通部	実施	-	止水処置を実施し、流出を防止																												
⑥ 床ドレン	-	○	-																												


柏崎刈羽原子力発電所 6／7号炉 (2017.12.20版)	東海第二発電所 (2018.9.18版)	島根原子力発電所 2号炉	備考
<p>(2) 戻り評価における条件 戻り評価を実施するにあたり、必要となる評価条件や、保守性等を考慮して仮定した前提条件について以下に示す。</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ 溢水量の多い7号炉を代表とする ➤ 原子炉建屋最上階に溢水した水は、均一に滞留する ➤ 原子炉ウェル／DSピットの蓋は開いているものとする ➤ 階段室及びエレベータ室の扉は無いものとする ➤ 床ドレンは閉止を考慮しない ➤ プールゲートは閉じているものとする <ul style="list-style-type: none"> ➤ 使用済燃料プール及び原子炉ウェル／DSピット周囲の柵は存在しないものとする ➤ 戻り量としては使用済燃料プールからの溢水のみを考慮する <p>(3) 評価方法 (2)の条件において、(1)で抽出した流出先及び伝播経路への流出量を算出する。 算出においては現場形状や保守性を考慮の上、補足説明資料4にて記載した水理公式の中で適切な式を適用する。それぞれの流出先及び伝播経路に対して適用した水理公式及び各パラメータを第II.1-2, 3表に示す。 具体的な算出方法としては、事象の進展を単位時間毎に分割し、各ステップにおける原子炉建屋最上階の溢水水位をもとに、各水理公式を用いてそれぞれの流出先及び伝播経路への流出量を算出する。これらの流出量と当該ステップにおける使用済燃料プールからの溢水量を加味し、使用済燃料プールや原子炉建屋最上階の保有水量（溢水量）及び水位を新たに算出する。これをステップ毎に繰り返すことで、最終的な使用済燃料プールからの溢水量及び水位を算出する（第II.1-2図参照）。</p>			

柏崎刈羽原子力発電所 6／7号炉 (2017.12.20版)	東海第二発電所 (2018.9.18版)	島根原子力発電所 2号炉	備考									
<p>第II.1-2表 流出先／伝播経路と適用した水理公式</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>考慮する流出先／伝播経路</th><th>水理公式</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>①使用済燃料プール</td><td> <p>【4.1 大開口部からの排水】</p> $Q = C \times B \times h^{3/2}$ $\begin{cases} 0 < h/L \leq 0.1 & (\text{長頂堰}) \\ \Rightarrow C = 1.642 \times (h/L)^{0.022} \end{cases}$ $\begin{cases} 0.1 < h/L \leq 0.4 & (\text{広頂堰}) \\ \Rightarrow C = 1.552 + 0.083 \times (h/L) \end{cases}$ $\begin{cases} 0.4 < h/L \leq (1.5 \sim 1.9) & (\text{狭頂堰}) \\ \Rightarrow C = 1.444 + 0.352 \times (h/L) \end{cases}$ $(1.5 \sim 1.9) \leq h/L \leq h/W \quad (\text{刃形堰})$ $\Rightarrow C = 1.785 + 0.237 \times (h/W)$ <p>狭頂堰と刃形堰の境界値</p> $h/L = 1.51 + 0.041 \times (h/W)$ <p>Q : 流出流量 (m^3/s) C : 流量係数 ($\text{m}^{1/2}/\text{s}$) B : 水路幅 (m) h : 越流水深 (m) L : 堰長さ (m) W : 堰高さ (m)</p> </td></tr> <tr> <td>②原子炉ウェル／DS ホット</td><td>【4.1 大開口部からの排水】 使用済燃料プールと同一</td></tr> <tr> <td>④階段室／エレベーター室</td><td>【4.3 開放扉からの排水】 使用済燃料プールと同一</td></tr> <tr> <td>⑥床ドレン</td><td> <p>【4.2 床ドレンからの排水】</p> $Q = 0.82 \times A \times (2 \times g \times h)^{1/2}$ <p>Q : 流出流量 (m^3/s) A : 開口面積 (m^2) g : 重力加速度 (m/s^2) h : 水深 (m) 0.82 : 流量係数</p> </td></tr> </tbody> </table>	考慮する流出先／伝播経路	水理公式	①使用済燃料プール	<p>【4.1 大開口部からの排水】</p> $Q = C \times B \times h^{3/2}$ $\begin{cases} 0 < h/L \leq 0.1 & (\text{長頂堰}) \\ \Rightarrow C = 1.642 \times (h/L)^{0.022} \end{cases}$ $\begin{cases} 0.1 < h/L \leq 0.4 & (\text{広頂堰}) \\ \Rightarrow C = 1.552 + 0.083 \times (h/L) \end{cases}$ $\begin{cases} 0.4 < h/L \leq (1.5 \sim 1.9) & (\text{狭頂堰}) \\ \Rightarrow C = 1.444 + 0.352 \times (h/L) \end{cases}$ $(1.5 \sim 1.9) \leq h/L \leq h/W \quad (\text{刃形堰})$ $\Rightarrow C = 1.785 + 0.237 \times (h/W)$ <p>狭頂堰と刃形堰の境界値</p> $h/L = 1.51 + 0.041 \times (h/W)$ <p>Q : 流出流量 (m^3/s) C : 流量係数 ($\text{m}^{1/2}/\text{s}$) B : 水路幅 (m) h : 越流水深 (m) L : 堰長さ (m) W : 堰高さ (m)</p>	②原子炉ウェル／DS ホット	【4.1 大開口部からの排水】 使用済燃料プールと同一	④階段室／エレベーター室	【4.3 開放扉からの排水】 使用済燃料プールと同一	⑥床ドレン	<p>【4.2 床ドレンからの排水】</p> $Q = 0.82 \times A \times (2 \times g \times h)^{1/2}$ <p>Q : 流出流量 (m^3/s) A : 開口面積 (m^2) g : 重力加速度 (m/s^2) h : 水深 (m) 0.82 : 流量係数</p>		
考慮する流出先／伝播経路	水理公式											
①使用済燃料プール	<p>【4.1 大開口部からの排水】</p> $Q = C \times B \times h^{3/2}$ $\begin{cases} 0 < h/L \leq 0.1 & (\text{長頂堰}) \\ \Rightarrow C = 1.642 \times (h/L)^{0.022} \end{cases}$ $\begin{cases} 0.1 < h/L \leq 0.4 & (\text{広頂堰}) \\ \Rightarrow C = 1.552 + 0.083 \times (h/L) \end{cases}$ $\begin{cases} 0.4 < h/L \leq (1.5 \sim 1.9) & (\text{狭頂堰}) \\ \Rightarrow C = 1.444 + 0.352 \times (h/L) \end{cases}$ $(1.5 \sim 1.9) \leq h/L \leq h/W \quad (\text{刃形堰})$ $\Rightarrow C = 1.785 + 0.237 \times (h/W)$ <p>狭頂堰と刃形堰の境界値</p> $h/L = 1.51 + 0.041 \times (h/W)$ <p>Q : 流出流量 (m^3/s) C : 流量係数 ($\text{m}^{1/2}/\text{s}$) B : 水路幅 (m) h : 越流水深 (m) L : 堰長さ (m) W : 堰高さ (m)</p>											
②原子炉ウェル／DS ホット	【4.1 大開口部からの排水】 使用済燃料プールと同一											
④階段室／エレベーター室	【4.3 開放扉からの排水】 使用済燃料プールと同一											
⑥床ドレン	<p>【4.2 床ドレンからの排水】</p> $Q = 0.82 \times A \times (2 \times g \times h)^{1/2}$ <p>Q : 流出流量 (m^3/s) A : 開口面積 (m^2) g : 重力加速度 (m/s^2) h : 水深 (m) 0.82 : 流量係数</p>											

柏崎刈羽原子力発電所 6／7号炉 (2017.12.20版)	東海第二発電所 (2018.9.18版)	島根原子力発電所 2号炉	備考																																			
<p>第II.1-3表 流出先／伝播経路の各パラメータ</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>パラメータ</th><th>①使用済燃料プール</th><th>②原子炉ウェル／DSビット</th><th>④階段室／エレベータ室</th><th>⑥床トレン</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>B : 水路幅 (m)</td><td>35.80</td><td>72.00</td><td>3.65</td><td>-</td></tr> <tr> <td>L : 壇長さ (m)</td><td>0.100</td><td>0.100</td><td>0.200</td><td>-</td></tr> <tr> <td>W : 壇高さ (m)</td><td>0.100</td><td>0.100</td><td>0.100</td><td>-</td></tr> <tr> <td>口径 (A)</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>80</td></tr> <tr> <td>内径 (m)</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>0.0739</td></tr> <tr> <td>開口面積 (m^2)</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>0.00428</td></tr> </tbody> </table> <p>第II.1-2図 使用済燃料プールへの戻り量の算出方法</p>	パラメータ	①使用済燃料プール	②原子炉ウェル／DSビット	④階段室／エレベータ室	⑥床トレン	B : 水路幅 (m)	35.80	72.00	3.65	-	L : 壇長さ (m)	0.100	0.100	0.200	-	W : 壇高さ (m)	0.100	0.100	0.100	-	口径 (A)	-	-	-	80	内径 (m)	-	-	-	0.0739	開口面積 (m^2)	-	-	-	0.00428			
パラメータ	①使用済燃料プール	②原子炉ウェル／DSビット	④階段室／エレベータ室	⑥床トレン																																		
B : 水路幅 (m)	35.80	72.00	3.65	-																																		
L : 壇長さ (m)	0.100	0.100	0.200	-																																		
W : 壇高さ (m)	0.100	0.100	0.100	-																																		
口径 (A)	-	-	-	80																																		
内径 (m)	-	-	-	0.0739																																		
開口面積 (m^2)	-	-	-	0.00428																																		

柏崎刈羽原子力発電所 6／7号炉 (2017.12.20版)	東海第二発電所 (2018.9.18版)	島根原子力発電所 2号炉	備考
<p>(4) 評価結果 以上に従い、算出した各流出先／伝播経路への流出量及び使用済燃料プールの水位変化についての結果を第II.1-3, 4図に示す</p> 			
<p>第II.1-3図 戻りを考慮した場合のスロッシングによる溢水量</p> 			

柏崎刈羽原子力発電所 6／7号炉 (2017.12.20版)	東海第二発電所 (2018.9.18版)	島根原子力発電所 2号炉	備考
<p>II.2 原子炉建屋最上階の空間線量</p> <p>スロッシング発生時の原子炉建屋最上階の線量率は、有効性評価で示した使用済燃料プール水位と線量率の関係を用いる（添付資料十 4. 使用済燃料プールにおける重大事故に至るおそれがある事故 図 4.1.5）。</p> <p>このグラフより、Ss が発生した場合の原子炉建屋最上階の線量率は約 1.1×10^1 (mSv/h) となることから、大きな影響はないものと考えられる。</p> <p>第 II.2-1 図 使用済燃料プール水位と線量率</p>			

柏崎刈羽原子力発電所 6／7号炉 (2017.12.20版)	東海第二発電所 (2018.9.18版)	島根原子力発電所 2号炉	備考
		<p style="text-align: right;"><u>別紙2</u></p> <p><u>薬品の溢水による溢水防護対象設備への影響評価について</u></p> <p>1. ほう酸水の影響</p> <p>ほう酸水注入系（以下「SLC」という）からの溢水は以下のように設定しており、ほう酸水自体の溢水を想定する必要はない。</p> <p>(1) 前提条件</p> <p>a. SLC は通常、待機状態にあるため、待機状態を想定し、溢水影響評価を行う。</p> <p>b. SLC の待機状態には、図 1 に示すとおり、系統の大部分は補給水系により封水されている。</p> <p>(2) 想定破損による溢水</p> <p>ほう酸水を貯蔵しているほう酸水貯蔵タンクは大気開放タンクであり、最高使用圧力は静水頭圧であるため、想定破損による溢水源とはならない。</p> <p>(3) 地震起因による溢水</p> <p>SLC は耐震 S クラスであるため、地震起因による溢水は生じない。</p> 	<p>（東海第二は補足説明 資料 27 に記載）</p>

柏崎刈羽原子力発電所 6／7号炉 (2017.12.20版)	東海第二発電所 (2018.9.18版)	島根原子力発電所 2号炉	備考
		<p>2. 分析用の薬品による影響 分析用の薬品は、主に図2、3に示す溢水防護区画外の放射化学分析室（廃棄物処理建物）及び一般化学分析室（制御室建物）に、専用の容器で保管している。保有量は少量であるため、薬品の保管容器が破損した場合でも室外へ流出する可能性は小さい。また、仮に分析用の薬品が室外に流出した場合でも、建物内の他の溢水防護区画とは壁により区画化されており、当該階より下階には溢水防護対象設備はないため、評価に影響を及ぼすおそれはない。</p> <div style="border: 1px solid black; height: 300px; width: 100%; margin-top: 10px;"></div> <p>図2 放射化学分析室（廃棄物処理建物 地下中1階）</p>	

柏崎刈羽原子力発電所 6／7号炉 (2017.12.20版)	東海第二発電所 (2018.9.18版)	島根原子力発電所 2号炉	備考
		<p>図3 一般化学分析室（制御室建物 中2階）</p> <p>3. 薬品を注入している主な系統の溢水による影響 ほう酸水注入系を除き、溢水防護区画内で薬品を注入している主な系統は、補機冷却系（防錆剤）及び補機海水系（塩素）であるが、薬品濃度は十分低いため、これらの系統からの溢水による溢水防護対象設備に与える影響及び隔離操作に伴うアクセス時に人体へ与える影響はない。薬品を注入している主な系統を表1に示す。</p> <p>表1 薬品を注入している主な系統</p>	

柏崎刈羽原子力発電所 6／7号炉 (2017.12.20版)	東海第二発電所 (2018.9.18版)	島根原子力発電所 2号炉	備考
<p style="text-align: center;"><u>補足説明資料7</u></p> <p><u>現場調査を踏まえた溢水源／溢水経路の抽出</u></p> <p>柏崎刈羽原子力発電所 6号及び7号炉における溢水源及び溢水経路の抽出方法について、実施した現場調査も踏まえて以下に示す。</p> <p>7.1 溢水源の抽出 各区画に存在する溢水源の抽出を、図面調査と現場調査により実施する。具体的な手法について以下に示す。</p> <p>7.1.1 図面調査による溢水源の抽出 図面による主な抽出方法としては、各区画の境界となる壁、床、及び天井の貫通部を抽出し、それらの貫通部がどのような用途で開けられた貫通部かを調査することで、その区画内にどのような溢水源が存在するかを抽出する。補足第7.1.1-1図に概念図を示す。</p>		<p style="text-align: center;"><u>補足説明資料7</u></p> <p><u>現場調査を踏まえた溢水源／溢水経路の抽出</u></p> <p>1. 溢水源の確認</p> <ul style="list-style-type: none"> (1) 溢水源となり得る機器の抽出フローに基づき、溢水源となり得る機器を抽出した。溢水源となり得る機器の抽出フローを図1に示す。 (2) 溢水源となり得る機器の設置区画を、機器配置図、配管施工図等により確認した(表1参照)。 (3) 溢水源となり得る機器が区画内にあることをプラントウォータダウンにより確認した(図2参照)。 	<ul style="list-style-type: none"> ・調査手法の相違 <p>【柏崎 6/7、東海第二】 (東海第二は補足説明資料-17に記載)</p>

柏崎刈羽原子力発電所 6／7号炉 (2017.12.20版)	東海第二発電所 (2018.9.18版)	島根原子力発電所 2号炉	備考
<p>補足第 7.1.1-1 図 溢水源抽出概念図</p> <p>なお、この方法では単一の区画内で閉じている系統が存在する場合等は抽出されないことから、機器配置図や配管計装線図、配管施工図等からの設置位置情報も総合して、溢水源を網羅的に抽出する。以下に調査した図面の一覧をまとめた。</p> <ul style="list-style-type: none"> 壁・床貫通部埋め込み金物図 機器配置図 配管計装線図 配管施工図 配管配置図 消火栓配置図 		<p>※1 溢水防護対象設備が設置されている建物に内部流体が流入する可能性のある機器も対象とした。PCV 内に設置されている機器は除く。</p> <p>※2 ポンプ、弁等は溢水源として配管に含める。</p> <p>図1 溢水源となり得る機器の抽出フロー</p>	



柏崎刈羽原子力発電所 6／7号炉 (2017.12.20版)	東海第二発電所 (2018.9.18版)	島根原子力発電所 2号炉	備考																																																																																																																											
<p>7.1.2 現場調査による溢水源の抽出</p> <p>机上の図面調査で抽出された溢水源の追加確認及び、被水評価にて必要となる防護対象設備と溢水源の相対的位置関係の調査として、現場調査を実施する。具体的な手順を以下に示す。</p> <ul style="list-style-type: none"> ① (机上) 防護対象区画毎にチェックシート原紙を作成 ② 防護対象区画内の防護対象設備の設置位置をチェックシートに記入 ③ 防護対象設備に影響を及ぼす可能性のある溢水源が存在するか調査。存在する場合は以下を実施。 <ul style="list-style-type: none"> ・抽出した溢水源の位置、配管／機器番号をチェックシートに記入 ・抽出した溢水源が影響を与える可能性のある防護対象設備をチェックシートに記入 ④ 確認した防護対象設備、溢水源を写真撮影 <p>以上の手順により実施した調査結果の具体例を補足第 7.1.2-1 図に示す。</p> <p>なお、本現場調査実施時に、次章 7.2.2 で述べる伝播に伴う被水評価にて必要となる防護対象設備と上方の貫通部との相対的位置関係の調査も実施した。この場合は上記③を以下のように変更して調査した。</p> <p>③' 防護対象設備に影響を及ぼす可能性のある上方の貫通部が存在するか調査。</p> <p>存在する場合は以下を実施。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・抽出した貫通部の位置をチェックシートに記入 ・抽出した貫通部が影響を与える可能性のある防護対象設備をチェックシートに記入 <p>7.1.3 現場調査実施の実績</p> <p>現場調査の実施に当たっては、溢水評価を実施する評価者及び技術系グループより人員を招集し、以下のような体制で実施した。</p> <p>1 プラントあたり 2 (人／チーム) × 110 (区画数) × 1.0 (時間) × 2 (周) / 7 (日換算) = 約 60 人・日</p>		<p>表 1 溢水源となり得る機器抽出結果例</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">系統名</th> <th colspan="3">溢水源となり得る機器の有無</th> </tr> <tr> <th>R-B2F-05N</th> <th>R-B2F-06N</th> <th>R-B2F-12N</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>復水給水系</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>制御棒駆動系</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>原子炉浄化系</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>原子炉補機冷却系 (非常用系 I)</td><td>○</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>原子炉補機冷却系 (非常用系 II)</td><td></td><td>○</td><td></td></tr> <tr><td>原子炉補機冷却系 (常用系)</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>原子炉補機海水系 (I)</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>原子炉補機海水系 (II)</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>燃料プール冷却系</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>高压炉心スプレイ補機冷却系</td><td></td><td></td><td>○</td></tr> <tr><td>高压炉心スプレイ補機海水系</td><td></td><td></td><td>○</td></tr> <tr><td>原子炉隔離時冷却系</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>残留熱除去系 (A)</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>残留熱除去系 (B)</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>残留熱除去系 (C)</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>低压炉心スプレイ系</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>高压炉心スプレイ系</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>ほう酸水注入系</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>液体廃棄物処理系</td><td></td><td>○</td><td></td></tr> <tr><td>ドライウェル冷却系</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>空調換気設備冷却水系</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>復水輸送系</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>補給水系</td><td></td><td>○</td><td>○</td></tr> <tr><td>消火系</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>所内蒸気系</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>非常用ディーゼル発電機系 (A)</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>非常用ディーゼル発電機系 (B)</td><td></td><td>○</td><td></td></tr> <tr><td>非常用ディーゼル発電機系 (H P C S)</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>燃料プール補給水系</td><td></td><td></td><td></td></tr> </tbody> </table> <p>○ : 溢水源となり得る機器あり</p>  <p>原子炉補機冷却系 (非常用系 I)</p>	系統名	溢水源となり得る機器の有無			R-B2F-05N	R-B2F-06N	R-B2F-12N	復水給水系				制御棒駆動系				原子炉浄化系				原子炉補機冷却系 (非常用系 I)	○			原子炉補機冷却系 (非常用系 II)		○		原子炉補機冷却系 (常用系)				原子炉補機海水系 (I)				原子炉補機海水系 (II)				燃料プール冷却系				高压炉心スプレイ補機冷却系			○	高压炉心スプレイ補機海水系			○	原子炉隔離時冷却系				残留熱除去系 (A)				残留熱除去系 (B)				残留熱除去系 (C)				低压炉心スプレイ系				高压炉心スプレイ系				ほう酸水注入系				液体廃棄物処理系		○		ドライウェル冷却系				空調換気設備冷却水系				復水輸送系				補給水系		○	○	消火系				所内蒸気系				非常用ディーゼル発電機系 (A)				非常用ディーゼル発電機系 (B)		○		非常用ディーゼル発電機系 (H P C S)				燃料プール補給水系				
系統名	溢水源となり得る機器の有無																																																																																																																													
	R-B2F-05N	R-B2F-06N	R-B2F-12N																																																																																																																											
復水給水系																																																																																																																														
制御棒駆動系																																																																																																																														
原子炉浄化系																																																																																																																														
原子炉補機冷却系 (非常用系 I)	○																																																																																																																													
原子炉補機冷却系 (非常用系 II)		○																																																																																																																												
原子炉補機冷却系 (常用系)																																																																																																																														
原子炉補機海水系 (I)																																																																																																																														
原子炉補機海水系 (II)																																																																																																																														
燃料プール冷却系																																																																																																																														
高压炉心スプレイ補機冷却系			○																																																																																																																											
高压炉心スプレイ補機海水系			○																																																																																																																											
原子炉隔離時冷却系																																																																																																																														
残留熱除去系 (A)																																																																																																																														
残留熱除去系 (B)																																																																																																																														
残留熱除去系 (C)																																																																																																																														
低压炉心スプレイ系																																																																																																																														
高压炉心スプレイ系																																																																																																																														
ほう酸水注入系																																																																																																																														
液体廃棄物処理系		○																																																																																																																												
ドライウェル冷却系																																																																																																																														
空調換気設備冷却水系																																																																																																																														
復水輸送系																																																																																																																														
補給水系		○	○																																																																																																																											
消火系																																																																																																																														
所内蒸気系																																																																																																																														
非常用ディーゼル発電機系 (A)																																																																																																																														
非常用ディーゼル発電機系 (B)		○																																																																																																																												
非常用ディーゼル発電機系 (H P C S)																																																																																																																														
燃料プール補給水系																																																																																																																														
		<p>図 2 溢水源となり得る機器の確認例 (R-B2F-05N)</p>																																																																																																																												

柏崎刈羽原子力発電所 6／7号炉 (2017.12.20版)	東海第二発電所 (2018.9.18版)	島根原子力発電所 2号炉	備考																																										
<table border="1"> <thead> <tr> <th>区画 ファンネル</th><th>R-3F-4 有り</th><th>機器番号 R-3F-4 無し</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>a 非常用ガス処理系弁</td><td></td><td>T22-M0-F004A</td></tr> <tr> <td>b 排風機</td><td></td><td>T22-M0-F004B</td></tr> <tr> <td>c フィルタ装置</td><td></td><td>T22-C001A</td></tr> <tr> <td>d 乾燥装置</td><td></td><td>T22-D002</td></tr> <tr> <td>e SGTS系弁</td><td></td><td>T22-D001A</td></tr> <tr> <td>f SGTS系弁</td><td></td><td>T22-A0-F001A</td></tr> <tr> <td>g SGTS系弁</td><td></td><td>T22-M0-F002A</td></tr> <tr> <td>h 排風機</td><td></td><td>T22-C001B</td></tr> <tr> <td>i 乾燥装置</td><td></td><td>T22-D001B</td></tr> <tr> <td>j SGTS系弁</td><td></td><td>T22-A0-F001B</td></tr> <tr> <td>k SGTS系弁</td><td></td><td>T22-M0-F002B</td></tr> <tr> <td>l SGTS系空調機</td><td></td><td>U41-B109</td></tr> <tr> <td>m SGTS系空調機</td><td></td><td>U41-B110</td></tr> </tbody> </table> 	区画 ファンネル	R-3F-4 有り	機器番号 R-3F-4 無し	a 非常用ガス処理系弁		T22-M0-F004A	b 排風機		T22-M0-F004B	c フィルタ装置		T22-C001A	d 乾燥装置		T22-D002	e SGTS系弁		T22-D001A	f SGTS系弁		T22-A0-F001A	g SGTS系弁		T22-M0-F002A	h 排風機		T22-C001B	i 乾燥装置		T22-D001B	j SGTS系弁		T22-A0-F001B	k SGTS系弁		T22-M0-F002B	l SGTS系空調機		U41-B109	m SGTS系空調機		U41-B110			
区画 ファンネル	R-3F-4 有り	機器番号 R-3F-4 無し																																											
a 非常用ガス処理系弁		T22-M0-F004A																																											
b 排風機		T22-M0-F004B																																											
c フィルタ装置		T22-C001A																																											
d 乾燥装置		T22-D002																																											
e SGTS系弁		T22-D001A																																											
f SGTS系弁		T22-A0-F001A																																											
g SGTS系弁		T22-M0-F002A																																											
h 排風機		T22-C001B																																											
i 乾燥装置		T22-D001B																																											
j SGTS系弁		T22-A0-F001B																																											
k SGTS系弁		T22-M0-F002B																																											
l SGTS系空調機		U41-B109																																											
m SGTS系空調機		U41-B110																																											


補足第7.1.2-1 図 溢水源抽出現場調査結果例 (1/3)

柏崎刈羽原子力発電所 6／7号炉 (2017.12.20版)	東海第二発電所 (2018.9.18版)	島根原子力発電所 2号炉	備考																
<p>▶ 溢水源 有り 無し</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>区画</th><th>R-3F-4</th><th>対象設備</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>ファンネル</td><td>有り</td><td></td></tr> <tr> <td></td><td>無し</td><td></td></tr> </tbody> </table> <p>▶ 天井貫通部 有り 無し</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>天井貫通部</th><th>対象設備</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>P1 RCW-1139</td><td>i</td></tr> <tr> <td>P2 SGTS-1</td><td>f</td></tr> <tr> <td>P3 HNCW-136</td><td>f</td></tr> </tbody> </table> 	区画	R-3F-4	対象設備	ファンネル	有り			無し		天井貫通部	対象設備	P1 RCW-1139	i	P2 SGTS-1	f	P3 HNCW-136	f		
区画	R-3F-4	対象設備																	
ファンネル	有り																		
	無し																		
天井貫通部	対象設備																		
P1 RCW-1139	i																		
P2 SGTS-1	f																		
P3 HNCW-136	f																		

補足第7.1.2-1 図 溢水源抽出現場調査結果例 (2/3)

柏崎刈羽原子力発電所 6／7号炉 (2017.12.20版)	東海第二発電所 (2018.9.18版)	島根原子力発電所 2号炉	備考
 <p>防護対象設備 f, j 床貫通ケーブルダクト</p> <p>溢水源 W3, W4, W9, S1 天井貫通部 P2, P3</p>	 <p>補足第 7.1.2-1 図 溢水源抽出出現場調査結果例 (3/3)</p>		

柏崎刈羽原子力発電所 6／7号炉 (2017.12.20版)	東海第二発電所 (2018.9.18版)	島根原子力発電所 2号炉	備考
<p>7.2 溢水経路の抽出</p> <p>各区画の壁、床及び天井面について、図面調査及び現場調査により溢水の伝播経路となりうる開口部や貫通部等を抽出する。また各伝播経路の位置情報や溢水防護対策の有無を踏まえ、各区画間の接続状況を整理し、溢水経路モデルを設定した。溢水経路の抽出や位置情報の整理について具体的な手法を以下に示す。</p> <p>7.2.1 図面調査による溢水経路の抽出</p> <p>図面による主な抽出方法としては、各区画の境界となる壁、床、及び天井の貫通部を抽出し、それらの貫通部がどの区画に接続しているかを調査することで、区画間の溢水経路を抽出する。また同一の区画間に複数の溢水経路が存在する場合は、その中で床面からの貫通高さが最も低いものを抽出し、それら区画間で溢水伝播が起こる伝播開始高さを求める。補足第7.2.1-1図に概念図を示す。</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 10px;"> <p>区画Aの境界となる壁面に貫通部が存在し、それが区画Bに接続している。</p> <p>また、区画A-B間の貫通部は複数あり、そのうち最も床面からの高さが低いものは貫通部bで、その高さはhbである。</p> <p>→ 区画A-B間に溢水経路が存在し、その伝播開始高さはhbである</p> </div> <p>補足第7.2.1-1図 溢水経路抽出概念図</p>			

柏崎刈羽原子力発電所 6／7号炉 (2017.12.20版)	東海第二発電所 (2018.9.18版)	島根原子力発電所 2号炉	備考
<p>7.2.2 現場調査による溢水経路の抽出</p> <p>机上での図面調査で抽出された溢水経路の追加確認及び、伝播に伴う被水評価にて必要となる防護対象設備と上方の貫通部との相対的位置関係の調査として、現場調査を実施する。現場調査に当たっては、補足第7.2.2-1図に示すフロー図に従いスクリーニングを実施した上で、対象となる溢水経路を抽出の上、現場調査を実施する。実施した調査の具体例を補足第7.2.2-2図に示す。</p> <p>なお、後者については7.1.2にて述べたとおり、溢水源の抽出に関する現場調査にて同時に実施していることから、ここでの記載は省略する。</p>  <pre> graph TD A[対象区画を一つ選択] --> B[対象区画の隣接区画を抽出・確認] B --> C{溢水経路無し} C -- Y --> D[現場調査にて貫通部が存在しないことを確認] C -- N --> E[縦方向溢水経路] C -- N --> F[横方向溢水経路] E --> G[現場調査対象外] F --> H[現場調査にて最低伝播開始高さを確認] </pre> <p>補足第7.2.2-1図 溢水経路現場調査対象フロー</p>		<p>2. 溢水経路の確認</p> <ol style="list-style-type: none"> (1) 溢水防護対象設備が設置されている建物・区画において、床面開口部（機器ハッチ、階段等）及び溢水評価で止水を期待できる設備（水密扉や堰等）を建物平面図等より抽出し、溢水経路を想定した。なお、溢水経路上の没水範囲にある貫通部は、基本的に貫通部止水処置を実施することを考慮した。 (2) 想定した溢水経路に影響を与える可能性のある設備の設置状況の有無をプラントウォークダウンにより確認した（図3参照）。 (3) 想定した溢水経路以外に他区画へ流出する可能性のある開口部等の有無をプラントウォークダウンにより確認した（図4参照）。 (4) プラントウォークダウンによる確認結果を反映し、溢水経路を設定した。  <p>図3 想定した溢水経路に影響を与える可能性のある設備の確認例 (原子炉建物中2階)</p>	

柏崎刈羽原子力発電所 6／7号炉 (2017.12.20版)	東海第二発電所 (2018.9.18版)	島根原子力発電所 2号炉	備考
 溢水経路抽出現場調査 <small>補足第7.2.2-2 図</small>		 <p>想定した溢水経路以外に他区画へ流出する可能性のある開口部</p>	

図4 想定した溢水経路以外に他区画へ流出する可能性のある開口部の例
(廃棄物処理建物1階)