

1. 件名：「日本原燃(株)の設工認申請に係るヒアリング（再処理施設（1－62））」

2. 日時：令和3年9月7日（火） 17時00分～18時05分

3. 場所：原子力規制庁 10階会議室（TV会議により実施）

4. 出席者

原子力規制庁

原子力規制部

核燃料施設審査部門

（原子力規制部新基準適合性審査チーム）

長谷川安全規制管理官、古作企画調査官、羽場崎主任安全審査官、上出安全審査官、武田安全審査専門職

日本原燃（株） 再処理事業部部長 他9名

東京電力ホールディングス（株） サイクル技術グループ  
グループマネージャー

関西電力（株） 原子力事業本部 原子燃料部門 原燃計画グループリーダー

中部電力（株） 原子燃料サイクル部 サイクル戦略グループ 課長

九州電力（株） テクニカルソリューション統括本部 土木建築本部  
原子力土木建築部長

5. 要旨

（1）日本原燃株式会社（以下「日本原燃」という。）の設計及び工事の計画の変更認可申請について、原子力規制庁から、飛来物防護ネットの基礎の構造について説明を求め、日本原燃より当日提出資料に基づき説明があった。

（2）原子力規制庁から、飛来物防護ネットの架構から杭への荷重伝達等の設計思想を明確にして、改めて説明するよう求めた。

（3）日本原燃から、本日のヒアリングを踏まえて対応する旨の発言があった。

6. その他

提出資料

「安全冷却水B冷却塔の竜巻防護対策設備の杭基礎の工事概要」

## 参考

- ・ 日本原燃株式会社 再処理事業所 規制法令及び通達に係る文書（令和2年12月24日）  
「日本原燃（株）から再処理事業所再処理施設の設計及び工事の計画の変更の認可申請を受理」  
[https://www.nsr.go.jp/disclosure/law\\_new/REP/180000069.html](https://www.nsr.go.jp/disclosure/law_new/REP/180000069.html)