

島根原子力発電所第2号機 指摘事項に対する回答整理表(作成要領)

No.	指摘日	資料の該当箇所				コメント内容	回答日	回答状況	回答	資料等への反映箇所	備考
		ヒアリング資料番号	図書種別、目録番号	図書名称	該当頁						
1-1	2021/7/28	NS2-補-001-01(比)	比較表	先行審査プラントの記載との比較表(工事計画認可申請における本文及び添付書類の作成要領について)	P1	相違理由について、例示する等により具体的に記載すること。	2021/9/8	今回回答	相違理由①「法令改正による相違」について、例示パターンごとに具体的に記載しました。	NS2-補-001-01(比)改01「先行審査プラントの記載との比較表(工事計画認可申請における本文及び添付書類の作成要領について)」のP1へ反映。	
1-2	2021/7/28	NS2-補-001-01(比)	比較表	先行審査プラントの記載との比較表(工事計画認可申請における本文及び添付書類の作成要領について)	P11	共用取止めのルールについて、女川2号、伊方3号と同じであることを補足すること。	2021/9/8	今回回答	共用取止めのルールについて、女川2号、伊方3号と同じであることを比較表の備考(差異理由)に追記しました。	NS2-補-001-01(比)改01「先行審査プラントの記載との比較表(工事計画認可申請における本文及び添付書類の作成要領について)」のP11へ反映。	
1-3	2021/7/28	NS2-補-001-01(比)	比較表	先行審査プラントの記載との比較表(工事計画認可申請における本文及び添付書類の作成要領について)	P30	「溢水防護上の配慮が必要な高さ」の設定について、裕度のとり方の考え方を補足すること。	2021/9/8	今回回答	「溢水防護上の配慮が必要な高さ」の設定について、裕度のとり方の考え方を比較表の備考へ追記しました。	NS2-補-001-01(比)改01「先行審査プラントの記載との比較表(工事計画認可申請における本文及び添付書類の作成要領について)」のP30へ反映。	
1-4	2021/7/28	NS2-補-001-01(比)	比較表	先行審査プラントの記載との比較表(工事計画認可申請における本文及び添付書類の作成要領について)	P29	書類様式の相違の考え方を備考等で補足すること。	2021/9/8	今回回答	④書類構成について相違の考え方について、相違理由の類型化P11に追記しました。	NS2-補-001-01(比)改01「先行審査プラントの記載との比較表(工事計画認可申請における本文及び添付書類の作成要領について)」のP1へ反映。	
1-5	2021/7/28	NS2-補-001-01(比)	比較表	先行審査プラントの記載との比較表(工事計画認可申請における本文及び添付書類の作成要領について)	P91	相違パターン①を④に修正すること。	2021/9/8	今回回答	相違パターン①→④へ修正しました。	NS2-補-001-01(比)改01「先行審査プラントの記載との比較表(工事計画認可申請における本文及び添付書類の作成要領について)」のP92へ反映。	
1-6	2021/7/28	NS2-補-001-01(比)	比較表	先行審査プラントの記載との比較表(工事計画認可申請における本文及び添付書類の作成要領について)	P105	島根2号機におけるSA設備の共用有無について、相違理由の中で補足すること。	2021/9/8	今回回答	島根2号機の共用の記載ルールについて、先行審査プラント(相崎7号機)との相違理由を整理しました。	NS2-補-001-01(比)改01「先行審査プラントの記載との比較表(工事計画認可申請における本文及び添付書類の作成要領について)」のP1へ反映。	
1-7	2021/7/28	NS2-補-001-01(比)	比較表	先行審査プラントの記載との比較表(工事計画認可申請における本文及び添付書類の作成要領について)	P20	「約」をつけない理由を補足すること。	2021/9/8	今回回答	先行審査プラントに合わせて、可搬型設備の取付箇所(保管場所、取付箇所)は、移動可能な設備であることを考慮し、「約」を付けるルールへ変更しました。	NS2-補-001-01改01「島根原子力発電所第2号機 工事計画認可申請における本文及び添付書類の作成要領について」のP2-9へ反映。 NS2-補-001-01(比)改01「先行審査プラントの記載との比較表(工事計画認可申請における本文及び添付書類の作成要領について)」のP20へ反映。	
1-8	2021/7/28	-	-	-	-	認可済かつ使用前検査未実施のものについて、今回申請に含まれる設備等を整理すること。	2021/9/8	今回回答	新規制以降、認可済かつ使用前検査未実施のものについて、今回申請に含まれる設備等を別紙「島根原子力発電所第2号機 使用前検査未完了の工事リスト」へ整理しました。	認可済かつ使用前検査未実施の対象リストを作成。	

## 島根原子力発電所第2号機 使用前検査未完了の工事リスト

新規制施行前に工事の計画の認可又は届出した工事のうち、使用前検査に合格していないもので、今回の一体工事として手続きするものは以下のとおり。

設備名称	申請内容	認可／届出	備考
230V 系蓄電池 (RCIC)	230V 系蓄電池及び B-115V 系蓄電池改 造工事	平成 25 年 6 月 24 日付け 原管 B 発第 1306064 号 (20130416 商第 26 号)	
B-115V 系蓄電池	230V 系蓄電池及び B-115V 系蓄電池改 造工事	平成 25 年 6 月 24 日付け 原管 B 発第 1306064 号 (20130416 商第 26 号)	
B1-115V 系蓄電池 (SA)	230V 系蓄電池及び B-115V 系蓄電池改 造工事	平成 25 年 6 月 24 日付け 原管 B 発第 1306064 号 (20130416 商第 26 号)	
原子炉補機海水ポンプ	原子炉補機海水ポ ンプ改造工事	平成 25 年 7 月 1 日付け 原管 B 発第 1306065 号 (20130416 商第 29 号)	
排気筒	第 2 号機排気筒耐 震裕度向上工事	平成 25 年 5 月 30 日付け 電耐建第 5 号工事計画届 出書及び平成 25 年 6 月 14 日付け電耐建第 6 号工 事計画届出書の一部補正	