

島根原子力発電所第2号機 指摘事項に対する回答整理表(主な説明事項)

No.	指摘日	資料の該当箇所				コメント内容	回答日	回答状況	回答	資料等への 反映箇所	備考
		ヒアリング 資料番号	図書種別、 目録番号	図書名称	該当頁						
2-1	2021/8/27	NS2-他-001	その他(主な 説明事項)	島根原子力発電所第2号機 工事計画認可申請(補正)の概要	P4	抽出項目「3.」について、先行プラントの審査状況の反映であること等を具体化すること。	2021/9/16	今回回答	「その他の詳細設計に係る説明事項」は、他社プラントの審査で議論となった事項のうち、島根2号機の審査でも評価手法等について詳細に説明する必要があると考えた事項であることを追記しました。	NS2-他-001改01「島根原子力発電所第2号機 工事計画認可申請(補正)の概要」のP4へ反映。	
2-2	2021/8/27	NS2-他-001,002	その他(主な 説明事項、申 送り事項)	島根原子力発電所第2号機 工事計画認可申請に係る設置変更許可審査からの申送り事項	全般	申し送り事項の概要について、設置許可の審査コメントを分析したものの(プロセス)を示すこと。また、PPT資料と整合を図ること。	2021/9/16	今回回答	申し送り事項について、審査コメントの内容を追記し、審査コメントと整合するよう概要の記載を修正しました。また、PPT資料と整合を図りました。	NS2-他-001改01「島根原子力発電所第2号機 工事計画認可申請(補正)の概要」及びNS2-他-002改01「島根原子力発電所第2号機 工事計画認可申請」に係る設置変更許可審査からの申送り事項へ反映。	
2-3	2021/8/27	NS2-他-003	その他(スケ ジュール)	島根原子力発電所第2号機 工事計画認可申請(補正)に係る説明可能時期(詳細)	全般	先行プラントの審査状況を踏まえて、説明スケジュールを検討すること。	2021/9/16	今回回答	先行プラントの審査状況を踏まえて、説明スケジュールの耐震/強度計算書の説明時期を修正しました。	NS2-他-003改01「島根原子力発電所第2号機 工事計画認可申請(補正)」に係る説明可能時期(詳細)へ反映。	
2-4	2021/8/27	NS2-他-001	その他(主な 説明事項)	島根原子力発電所第2号機 工事計画認可申請(補正)の概要	P14	漂流物衝突荷重の設定について、先行プラントの審査状況を踏まえるとともに、対策工の設計の考え方も説明すること。	2021/9/16	今回回答	漂流物衝突荷重については、先行サイトにおける検討を参照し、追加実施した船舶の形状調査により精度向上を図った解析モデルによる非線形構造解析(衝突解析)から算定するとの記載に修正しました。漂流物の衝突荷重の影響を踏まえ、津波防護施設に設置する漂流物対策工の設計方針及び構造仕様を説明し、漂流物対策工を踏まえた津波防護施設の詳細設計の結果を説明する旨、追記しました。	NS2-他-001改01「島根原子力発電所第2号機 工事計画認可申請(補正)の概要」のP7,14へ反映。	
2-5	2021/8/27	NS2-他-001	その他(主な 説明事項)	島根原子力発電所第2号機 工事計画認可申請(補正)の概要	P22	バックフィット案件として、火災感知器等も必要に応じて、追記すること。	2021/9/16	今回回答	火災感知器については、2019年2月13日の火災防護審査基準の一部改正にて、消防法施行規則に従い設置すること等が追加となりました。そのため、島根2号機における火災感知器の配置について、改正後の火災防護審査基準にも適合するものであることを説明する旨、追記しました。	NS2-他-001改01「島根原子力発電所第2号機 工事計画認可申請(補正)の概要」のP22,24へ反映。	
2-6	2021/8/27	NS2-他-001	その他(主な 説明事項)	島根原子力発電所第2号機 工事計画認可申請(補正)の概要	P18	防波壁において、設置許可段階で説明した追加改良地盤等の詳細を説明すること。	2021/9/16	今回回答	防波壁(逆T擁壁及び多重鋼管杭式擁壁)については、追加地盤改良を実施するため、その範囲及び仕様について説明し、それらを考慮した詳細設計の結果について説明する旨、追記しました。防波壁(波返重力擁壁)については、ケーソン中詰材を改良することとしているため、改良範囲及び仕様について説明し、それらを考慮した詳細設計の結果について説明する旨、追記しました。	NS2-他-001改01「島根原子力発電所第2号機 工事計画認可申請(補正)の概要」のP8,18へ反映。	