

1. 件名：国立研究開発法人日本原子力研究開発機構大洗研究所廃棄物管理施設に係る新規制基準への適合性確認に関する事業者ヒアリング
2. 日時：令和3年9月28日（火）13時30分～15時55分
3. 場所：原子力規制庁10南会議室
※本ヒアリングは、テレビ会議にて実施
4. 出席者：
原子力規制庁 原子力規制部 審査グループ 研究炉等審査部門
伊藤安全審査官、島村主任安全審査官、上野管理官補佐、井上技術研究調査官
国立研究開発法人日本原子力研究開発機構
大洗研究所 環境技術開発センター 副センター長
環境保全部 課長 他2名
安全・核セキュリティ統括部 安全・核セキュリティ推進室マネージャー 他1名
5. 議事要旨
 - (1) 国立研究開発法人日本原子力研究開発機構（以下「原子力機構」という。）から、資料に基づき、大洗廃棄物管理施設の変更に係る設計及び工事の計画の認可申請（固体廃棄物減容処理施設）について説明があった。
 - (2) 原子力規制庁より、以下の点を伝えた。
(資料1-3について)
 - 申請設備に係る技術基準の適用条項について、資料2の説明内容との不整合が見られるため、整理して再提示すること。
 - (資料2について)
 - 火災対策のうち、外部電源喪失時に予備電源が枯渇するまでに移行する要員による監視体制について、夜間・休日も踏まえ対応可能な体制が整備されることを示すこと。
 - 安全機能を確認するための検査及び保守について、申請設備ごとの設置状況を踏まえ、検査及び保守が可能であることを示すこと。
 - 搬送設備について、設備の設置環境を踏まえ、人の安全に著しい支障を及ぼすおそれがある設備とおそれのない設備を整理して示すこと。
 - (3) 原子力機構から、了解した旨の返答があった。
6. 配布資料（令和3年9月7日のヒアリング資料と同じ）
 - 資料1 固体廃棄物減容処理施設の設置に係る設工認申請における審査に係る説明方針について
 - 資料1-1 技術基準の適合性整理表（固体廃棄物減容処理施設）
 - 資料1-2 技術基準に関する規則と適合性の有無の対比表（固体廃棄物減容処理施設）

- 資料 1 - 3 廃棄物管理施設に係る設工認申請設備ごとの特定廃棄物管理施設の
「特定第一種廃棄物埋施設又は特定廃棄物管理施設の技術基準に関する規則」に関する規則一覧
- 資料 2 特定廃棄物管理施設の変更に係る設計及び工事の計画の認可申請書に係る確認事項について（固体廃棄物減容処理施設の設置）