

【公開版】

日本原燃株式会社	
資料番号	外火山 00-01 <u>R 2</u>
提出年月日	<u>令和3年9月30日</u>

## 設工認に係る補足説明資料

本文、添付書類、補足説明項目への展開（外火山）

（再処理施設）

## 1. 概要

- 本資料は、再処理施設の技術基準に関する規則「第8条 外部からの衝撃による損傷の防止（火山）」に関して、基本設計方針に記載する事項、添付書類に記載すべき事項、補足説明すべき事項について整理した結果を示すものである。
- 整理にあたっては、「共通06：本文（基本設計方針、仕様表等）、添付書類（計算書、説明書）、添付図面で記載すべき事項」及び「共通07：添付書類等を踏まえた補足説明すべき項目の明確化」を踏まえて実施した。

## 2. 本資料の構成

- 「共通06：本文（基本設計方針、仕様表等）、添付書類（計算書、説明書）、添付図面で記載すべき事項」及び「共通07：添付書類等を踏まえた補足説明すべき項目の明確化」を踏まえて本資料において整理結果を別紙として示し、別紙を以下の通り構成する。
  - 別紙1：基本設計方針の許可整合性、発電炉との比較  
事業変更許可 本文、添付書類の記載をもとに設定した基本設計方針と発電炉の基本設計方針を比較し、記載程度の適正化等を図る。
  - 別紙2：基本設計方針を踏まえた添付書類の記載及び申請回次の展開  
基本設計方針の項目ごとに要求種別、対象設備、添付書類等への展開事項の分類、第1回申請の対象、第2回以降の申請書ごとの対象設備を展開する。
  - 別紙3：基本設計方針の添付書類への展開  
基本設計方針の項目に対して、展開事項の分類をもとに、添付書類単位で記載すべき事項を展開する。
  - 別紙4：添付書類の発電炉との比較（追而）  
添付書類の記載内容に対して項目単位でその記載程度を発電炉と比較し、記載すべき事項の抜けや論点として扱うべき差がないかを確認する。なお、規則の名称、添付書類の名称など差があることが明らかな項目は比較対象としない（概要などは比較対象外）。
  - 別紙5：補足説明すべき項目の抽出（追而）  
基本設計方針を起点として、添付書類での記載事項に対して補足が必要な事項を展開する。発電炉の補足説明資料の実績との比較を行い、添付書類等から展開した補足説明資料の項目に追加すべきものを抽出する。（追而）
  - 別紙6：変更前記載事項の既設工認等との紐づけ  
基本設計方針の変更前の記載事項に対し、既認可等との紐づけを示す。  
※本別紙は、別紙1による基本設計方針の記載事項の確定後に示す。

# 別紙

## 外火山00-01 【本文、添付書類、補足説明項目への展開(外火山)】

別紙				備考
資料No.	名称	提出日	Rev	
別紙1	基本設計方針の許可整合性、発電炉との比較	9/30	2	
別紙2	基本設計方針を踏まえた添付書類の記載及び申請回次の展開	9/30	1	
別紙3	基本設計方針の添付書類への展開	9/30	1	
別紙4	添付書類の発電炉との比較	8/26	0	※本別紙は追而とする。
別紙5	補足説明すべき項目の抽出	8/26	0	※本別紙は追而とする。
別紙6	変更前記載事項の既設工認等との紐づけ	8/26	0	※本別紙は、別紙1による基本設計方針の記載事項の確定後に示す。

## 別紙 1

# 基本設計方針の許可整合性、 発電炉との比較

基本設計方針の許可整合性、発電炉との比較 第八条（外部からの衝撃による損傷の防止（火山））（1 / 29）

技術基準規則	設工認申請書 基本設計方針	事業変更許可申請書 本文	事業変更許可申請書 添付書類六	発電炉設工認 基本設計方針	備考
<p><b>【凡例】</b></p> <p>下線：基本設計方針に記載する事項(丸数字で紐づけ)                  波線：基本設計方針と許可の記載の内容変更部分                  灰色ハッチング：基本設計方針に記載しない事項                  黄色ハッチング：発電炉設工認と基本設計方針の記載内容が一致する箇所                  紫字：SA設備に関する記載                  [ ]：発電炉との差異の理由      [ ]：許可からの変更点等                  [ ]：他条文から展開した記載</p> <p>第八条 安全機能を有する施設は、想定される自然現象（地震及び津波を除く。）によりその安全性を損なうおそれがある場合において、防護措置、基礎地盤の改良その他の適切な措置が講じられたものでなければならない。                  山①, 山②, 山③, 山④</p> <p><b>【「等」の解説】</b>                  「機械的強度を有すること等」の指す内容は、排気の吹き上げ、防雪フードなどであり、個別の影響（閉塞、腐食…）における設計として具体的に展開されるため、当該箇所では許可の記載を用いた。</p>	<p>三 変更に係る再処理施設の区分並びに設計及び工事の方法</p> <p>I-1 基本設計方針                  第1章 共通項目                  3 自然現象等                  3.3 外部からの衝撃による損傷の防止</p> <p>3.3.5 火山                  安全機能を有する施設は、再処理施設の運用期間中において再処理施設の安全機能に影響を及ぼし得る火山事象として、山①-1-1 事業指定（変更許可）を受けた山②-1 降下火砕物の特性を設定し、その降下火砕物が発生した場合においても、安全機能を有する施設が安全機能を損なわない損なうおそれがない設計とする。山①-1-2</p> <p>降下火砕物から防護する施設（以下「降下火砕物防護対象施設」という。）としては、安全評価上その機能を期待する構築物、系統及び機器を漏れなく抽出する観点から、安全上重要な機能を有する構築物、系統及び機器を抽出し、降下火砕物により冷却、水素掃気、火災及び爆発の防止、臨界の防止等の安全機能を損なわないよう機械的強度を有すること等により、安全機能を損なわない損なうおそれがない設計とする。山①-2-1</p> <p>また、降下火砕物防護対象施設及びそれらを収納する建屋（以下「降下火砕物防護対象施設等」という。）に波及的影</p>	<p>（双方の記載）                  &lt;不一致の理由&gt;                  前段で発電炉では、設計基準対象施設のうち降下火砕物から防護する施設を外部事象防護対象施設として整理している。整理の流れは同じであるが、再処理施設では、許可整合性の観点から安全機能を有する施設のうち安全上重要な機能を有する構築物、系統及び機器を抽出し、安全上重要な施設を降下火砕物防護対象施設として整理しているため。</p> <p>（ホ） 火山の影響                  安全機能を有する施設は、再処理施設の運用期間中において再処理施設の安全機能に影響を及ぼし得る火山事象として山①-1-1 設定した層厚 55 cm、密度 1.3 g/cm<sup>3</sup>（湿潤状態）山②-1 の降下火砕物に対し、以下のような設計とすることにより降下火砕物による直接的影響に対して機能を維持すること若しくは降下火砕物による損傷を考慮して、代替設備により必要な機能を確保すること、安全上支障のない期間で修理を行うこと又はそれらを適切に組み合わせることにより、山②その安全機能を損なわない設計とする。山①-1-2</p> <p>（当社の記載）                  &lt;不一致の理由&gt;                  発電炉では自然現象の冒頭で本定義をしているが、再処理施設では許可整合性の観点から各事象で記載するため。</p> <p><b>【「等」の解説】</b>                  この他に閉じ込め、遮へいがあるが、規則を踏まえた事業指定（変更許可）のとおりとした。</p>	<p>1.7.13 火山事象に関する設計山④                  原子力規制委員会の定める「事業指定基準規則」第九条において、外部からの衝撃による損傷防止として、安全機能を有する施設は、想定される自然現象（地震及び津波を除く。）が発生した場合においても安全機能を損なわないものでなければならないとしており、敷地の自然環境を基に想定される自然現象の一つとして、火山の影響を挙げている。                  火山の影響により再処理施設の安全性を損なうことのない設計であることを評価するため、火山影響評価を行い、再処理施設の安全機能を損なわないことを評価する。                  火山影響評価は、「原子力発電所の火山影響評価ガイド」（平成 25 年 6 月 19 日 原規技発第 13061910 号 原子力規制委員会決定）（以下「火山影響評価ガイド」という。）を参考に、火山影響評価の基本フローに従い評価を行う。</p> <p>1.7.13.1 火山事象に関する設計方針山④                  安全機能を有する施設は、再処理施設の運用期間中に想定される火山事象である降下火砕物の影響を受ける場合においてもその安全機能を確保するために、降下火砕物に対して安全機能を損なわない設計とする。                  その上で、降下火砕物によってその安全機能が損なわれないことを確認する施設を、再処理施設の全ての安全機能を有する構築物、系統及び機器とする。</p> <p>降下火砕物から防護する施設（以下「降下火砕物防護対象施設」という。）としては、安全評価上その機能を期待する構築物、系統及び機器を漏れなく抽出する観点から、安全上重要な機能を有する構築物、系統及び機器を抽出し、降下火砕物により冷却、水素掃気、火災及び爆発の防止、臨界の防止等の安全機能を損なわないよう機械的強度を有すること等により、安全機能を損なわない設計とする。山①-2-1</p>	<p>別添 I（施設共通）                  I-1 基本設計方針                  第1章 共通項目                  2. 自然現象                  2.3 外部からの衝撃による損傷の防止</p> <p>b. 火山                  外部事象防護対象施設は、発電所の運用期間中において発電所の安全性に影響を及ぼし得る火山事象として設置（変更）許可を受けた降下火砕物の特性を設定し、その降下火砕物が発生した場合においても、外部事象防護対象施設が安全機能を損なうおそれがない設計とする。</p>	<p>山②-1 (p6 ~)</p>

基本設計方針の許可整合性、発電炉との比較 第八条（外部からの衝撃による損傷の防止（火山））（2 / 29）

技術基準規則	設工認申請書 基本設計方針	事業変更許可申請書 本文	事業変更許可申請書 添付書類六	発電炉設工認 基本設計方針	備考
<p>【許可からの変更点等】 波及的影響に対する記載を明確化した。</p> <p>（当社の記載） ＜不一致の理由＞ 重大事故等対処設備も防護対象であることを明記するため。</p>	<p>響を及ぼして安全機能を損なわせるおそれがある施設の影響を考慮した設計とする。山①</p> <p>上記に含まれない安全機能を有する施設については、降下火砕物に対して機能を維持すること若しくは降下火砕物による損傷を考慮して代替設備により必要な機能を確保すること、安全上支障がない期間での修理を行うこと又はそれらを適切に組み合わせることにより、その安全機能を損なわない設計とする。山①-2-2</p> <p>なお、使用済燃料収納キャスクは再処理施設内に一時的に保管されることを踏まえ、降下火砕物により使用済燃料収納キャスクに波及的破損を与えない設計とする。山①-3</p> <p>さらに、重大事故等対処設備についても、降下火砕物の影響に対し、必要な機能が損なわれないよう、防護措置その他の適切な措置を講ずる設計とする。より防護すべき施設に含める。山⑤-1、山⑤-2</p>	<p>（当社の記載） ＜不一致の理由＞ 発電炉では自然現象の冒頭で本定義をしているが、再処理施設では許可整合性の観点から各事象で記載するため。</p> <p>（当社の記載） ＜不一致の理由＞ 再処理施設特有の使用済燃料収納キャスクに対する設計上の考慮であるため。</p> <p>ロ. 再処理施設の一般構造 (7) その他の主要な構造 (ii) 重大事故等対処施設 (b) 重大事故等対処設備 (i) 多様性、位置的分散、悪影響防止等 1) 多様性、位置的分散 共通要因のうち自然現象として、地震、津波、風（台風）、竜巻、凍結、高温、降水、積雪、落雷、火山の影響、生物学的事象、森林火災及び塩害を選定する。自然現象による荷重の組合せについては、地震、風（台風）、積雪及び火山の影響を考慮する。山⑤-1</p>	<p>上記に含まれない安全機能を有する施設については、降下火砕物に対して機能を維持すること若しくは降下火砕物による損傷を考慮して代替設備により必要な機能を確保すること、安全上支障がない期間での修理を行うこと又はそれらを適切に組み合わせることにより、その安全機能を損なわない設計とする。山①-2-2</p> <p>なお、使用済燃料収納キャスクは再処理施設内に一時的に保管されることを踏まえ、降下火砕物により使用済燃料収納キャスクに波及的破損を与えない設計とする。山①-3</p> <p>1. 安全設計 1.7.18 重大事故等対処設備に関する設計 (1) 多様性、位置的分散、悪影響防止等 a. 多様性、位置的分散 共通要因のうち自然現象については、地震、津波に加え、敷地及びその周辺での発生実績の有無に関わらず、国内外の基準や文献等に基づき収集した洪水、風（台風）、竜巻、凍結、高温、降水、積雪、落雷、地滑り、火山の影響、生物学的事象、森林火災及び塩害等の事象を考慮す。その上で、これらの事象のうち、敷地及びその周辺での発生の可能性、重大事故等対処設備への影響度、事象進展速度や事象進展に対する時間余裕の観点から、重大事故等対処設備に影響を与えるおそれがある事象として、地震、津波、風（台風）、竜巻、凍結、高温、降水、積雪、落雷、火山の影響、生物学的事象、森林火災及び塩害を選定する。自然現象による荷重の組合せについては、地震、風（台風）、積雪及び火山の影響を考慮する。山⑤-2</p> <p>火山事象の評価においては、火山影響評価ガイドを参考に実施する。山④ 想定する火山事象としては、再処理施</p>	<p>重大事故等対処設備は、「5.1.5 環境条件等」を考慮した設計とする。</p> <p>（双方の記載） ＜不一致の理由＞ 当社では 3.3 の全体方針の中で記載しているため、個別事象では記載しない。</p>	

基本設計方針の許可整合性、発電炉との比較 第八条（外部からの衝撃による損傷の防止（火山））（3 / 29）

技術基準規則	設工認申請書 基本設計方針	事業変更許可申請書 本文	事業変更許可申請書 添付書類六	発電炉設工認 基本設計方針	備考
<p>【許可からの変更点等】 「修理等」について対象を明確化。</p> <p>【「等」の解説】 「関連する工程を停止すること等」とは、機能が確保できない場合に当該機能を必要としない状態への移行措置の総称として示した記載であることから許可の記載を用いた。</p>	<p>ただし、内的事象を要因とする重大事故等へ対処する常設重大事故等対処設備のうち安全上重要な施設以外の安全機能を有する施設と兼用する常設重大事故等対処設備は、火山の影響による損傷を考慮して、代替設備により必要な機能を確保すること、安全上支障のない期間で修理の対応を行うこと又はこれらを適切に組み合わせることにより、その機能を損なわない設計とする。また、機能が確保できない場合には、関連する工程を停止すること等を保安規定に定めて、管理する。山⑤-3、山⑤-4</p> <p><b>（当社の記載）</b>  <b>&lt;不一致の理由&gt;</b>                  内的事象を要因とした重大事故等へ対処する重大事故等対処設備のうち安全上重要な施設以外の安全機能を有する施設と兼用する設備は代替手段により必要な機能を確保する等の組合せによる設計を講じているため。</p>	<p>ロ. 再処理施設の一般構造                  (7) その他の主要な構造                  (ii) 重大事故等対処施設                  (b) 重大事故等対処設備                  (i) 多様性、位置的分散、悪影響防止等                  1) 多様性、位置的分散                  i) 常設重大事故等対処設備                  ただし、内的事象を要因とする重大事故等へ対処する常設重大事故等対処設備のうち安全上重要な施設以外の安全機能を有する施設と兼用する常設重大事故等対処設備は、代替設備により必要な機能を確保すること、安全上支障のない期間で修理等の対応を行うこと、関連する工程の停止等、損傷防止措置又はそれらを適切に組み合わせること、重大事故等に対処するための機能を損なわない設計とする。山⑤-3</p>	<p>設に影響を及ぼし得る火山事象として抽出された降下火砕物を対象とし、降下火砕物の特性による直接的影響及び間接的影響を評価し、降下火砕物防護対象施設の安全機能を損なわない設計とする。山③-1</p> <p>1.7.18 重大事故等対処設備に関する設計                  (1) 多様性、位置的分散、悪影響防止等                  a. 多様性、位置的分散                  (a) 常設重大事故等対処設備                  ただし、内的事象を要因とする重大事故等へ対処する常設重大事故等対処設備のうち安全上重要な施設以外の安全機能を有する施設と兼用する常設重大事故等対処設備は、竜巻、落雷、火山の影響及び航空機落下による損傷を考慮して、代替設備により必要な機能を確保すること、安全上支障のない期間での修理の対応を行うこと又はこれらを適切に組み合わせることにより、その機能を確保する。また、上記機能が確保できない場合に備え、関連する工程を停止する等の手順を整備する。山⑤-4</p>		<p>山③-1 (p6 ~)</p>

## 基本設計方針の許可整合性、発電炉との比較 第八条（外部からの衝撃による損傷の防止（火山））（4 / 29）

技術基準規則	設工認申請書 基本設計方針	事業変更許可申請書 本文	事業変更許可申請書 添付書類六	発電炉設工認 基本設計方針	備考
			<p>また、十和田及び八甲田山は、再処理施設の運用期間中における巨大噴火の可能性が十分小さいと評価しているが、火山活動のモニタリングを行い、評価時からの状態の変化の検知により評価の根拠が維持されていることを確認する。山④-1 火山活動のモニタリングの結果、火山の状態に応じた判断基準に基づき、観測データに有意な変化があったか判断し、火山専門家の助言を踏まえ、当社が総合判断を行い対処内容を決定する。対処に当たっては、その時点の最新の科学的知見に基づき使用済燃料の受入れの停止及び新たなせん断処理の停止、工程内の核燃料物質等は溶解、分離、精製、脱硝を行い、UO<sub>3</sub>及びMOX粉末とし貯蔵する、高レベル廃液はガラス固化体とし貯蔵する等の可能な限りの対処を行う方針とする。山④</p> <p>1.7.13.2 設計対処施設の選定山④</p> <p>降下火砕物防護対象施設は、建屋内に収納され防護される設備、降下火砕物を含む空気の流路となる設備、外気から取り入れた屋内の空気を機器内に取り込む機構を有する設備及び屋外に設置される設備に分類される。そのため、設計対処施設は降下火砕物防護対象施設を収納する建屋、降下火砕物を含む空気の流路となる降下火砕物防護対象施設、外気から取り入れた屋内の空気を機器内に取り込む機構を有する降下火砕物防護対象施設及び屋外に設置する降下火砕物防護対象施設とする。</p> <p>設計対処施設のうち、降下火砕物防護対象施設を収納する建屋として、以下の建屋を選定する。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>(1) 使用済燃料受入れ・貯蔵建屋</li> <li>(2) 前処理建屋</li> <li>(3) 分離建屋</li> <li>(4) 精製建屋</li> <li>(5) ウラン脱硝建屋</li> <li>(6) ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋</li> <li>(7) ウラン酸化物貯蔵建屋</li> <li>(8) ウラン・プルトニウム混合酸化</li> </ul>	<p>なお、定期的に新知見の確認を行い、新知見が得られた場合に評価することを保安規定に定めて管理する。</p> <p>①(p24)へ</p>	<p>山④-1(p24へ)</p>



基本設計方針の許可整合性、発電炉との比較 第八条（外部からの衝撃による損傷の防止（火山））（6 / 29）

技術基準規則	設工認申請書 基本設計方針	事業変更許可申請書 本文	事業変更許可申請書 添付書類六	発電炉設工認 基本設計方針	備考
	<p>(1) 防護設計における降下火砕物の特性の設定及び荷重の設定 設計に用いる降下火砕物は、事業指定（変更許可）を受けた層厚 55cm、密度 1.3g/cm<sup>3</sup>（湿潤状態）と設定する。山②-1</p> <p>降下火砕物に対する防護設計を行うために、降下火砕物を湿潤状態とした場合における荷重、個々の施設に常時作用する荷重、運転時荷重及び火山と同時に発生し得る自然現象による荷重を組み合わせた荷重（以下「設計荷重（火山）」という。）を設定する。山②-4</p> <p>また、火山と同時に発生し得る自然現象による荷重については、火山と同時に発生し得る自然現象が与える影響を踏まえた検討により、風（台風）及び積雪による荷重を考慮する。山②-2</p> <p>(2) 降下火砕物に対する防護対策 降下火砕物の影響を考慮する施設は、降下火砕物による「直接的影響」及び「間接的影響」に対して、以下の適切な防護措置を講じることで安全機能を損なわない設計とする。山③-1</p>		<p>屋換気設備の屋外ダクト (6) 再処理設備本体用 安全冷却水系冷却塔に接続する屋外設備山③-2-5 なお、使用済燃料収納キャスクは、降下火砕物による波及的破損を防止する設計とする。山④</p> <p>1.7.13.3 設計条件山④ 1.7.13.3.1 降下火砕物の設計条件及び特徴山④ (1) 降下火砕物の設計条件 再処理施設における降下火砕物の諸元については、給源を特定できる降下火砕物のうち、敷地に最も影響を与える甲地軽石の降下火砕物シミュレーション結果を踏まえ、敷地での層厚は 55cm とする。山④ また、甲地軽石を対象とした密度試験の結果を踏まえ、湿潤状態の密度を 1.3 g/cm<sup>3</sup> とする。山④ 降下火砕物に対する防護設計を行うために、降下火砕物を湿潤状態とした場合における荷重、個々の設計対処施設に常時作用する荷重、運転時荷重及び火山と同時に発生し得る自然現象による荷重を組み合わせた荷重（以下「設計荷重（火山）」という。）を設定する。山②-4 また、火山と同時に発生し得る自然現象による荷重については、火山と同時に発生し得る自然現象が与える影響を踏まえた検討により、風（台風）及び積雪による荷重を考慮する。山②-2 設計対処施設に作用させる設計荷重 (火山)には、設計基準事故時に生ずる荷重の組合せを適切に考慮する設計とする。すなわち、降下火砕物により設計対処施設に作用する荷重及び設計基準事故時に生ずる荷重を、それぞれの因果関係及び時間的変化を考慮して適切に組み合わせ設計する。また、設計基準事故の影響が及ぶ期間に発生すると考えられる降下火砕物の荷重と設計基準事故時に生ずる荷重を適切に考慮する設計とする。 設計対処施設は降下火砕物に対して安全機能を損なわない設計とすることから、設計基準事故とは独立事象である。 また、設計基準事故発生時に、降下火砕物が到達した場合、安全上重要な施設に荷重を加える設計基準事故である「プルトニウム精製設備のセル内での有機溶媒火災」及び「プルトニウム濃縮缶での</p>	<p>(a) 防護設計における降下火砕物の特性の設定 設計に用いる降下火砕物は、設置（変更）許可を受けた層厚 50 cm、粒径 8.0 mm 以下、密度 0.3g/cm<sup>3</sup>（乾燥状態）～ 1.5 g/cm<sup>3</sup>（湿潤状態）と設定する。</p> <p>(b) 降下火砕物に対する防護対策 降下火砕物の影響を考慮する施設は、降下火砕物による「直接的影響」及び「間接的影響」に対して、以下の適切な防護措置を講じることで安全機能を損なわない設計とする。ただし、放水路ゲート及び排気筒モニタについては、安全上支障のない期間に補修等の対応を行うことで、安全機能を損なわない設計とする。</p> <p>(発電炉の記載) &lt;不一致の理由&gt; 再処理施設の降下火砕物防護対象施設と同等の設備に対する補修等に関する記載であり、再処理施設において補修等の対応で機能を確保する降下火砕物防護対象施設はない。</p>	<p>山③-2-5 (p10 ~) 山③-2-5 (p17 ~)</p> <p>(発電炉の記載) &lt;不一致の理由&gt; 発電炉では水循環系で粒径を考慮すべき施設があり、また乾燥密度は使用しないが、許可を受けた通り記載しているため。</p> <p>山②-1 (p1 から)</p> <p>山③-1 (p3 から)</p>

## 基本設計方針の許可整合性、発電炉との比較 第八条（外部からの衝撃による損傷の防止（火山））（7 / 29）

技術基準規則	設工認申請書 基本設計方針	事業変更許可申請書 本文	事業変更許可申請書 添付書類六	発電炉設工認 基本設計方針	備考
			<p>TBP等の錯体の急激な分解反応」による荷重との組合せが考えられるが、これらの設計基準事故による荷重を受けるプルトニウム精製塔セル及びプルトニウム濃縮缶は、降下火砕物の影響を受けることはないため、設計基準事故時荷重と降下火砕物の組合せは考慮しない。</p> <p>(2) 降下火砕物の特徴</p> <p>各種文献の調査結果により、一般的な降下火砕物の特徴は以下のとおりである。</p> <p>(i) 火山ガラス片及び鉍物結晶片から成る。ただし、砂よりもろく硬度は小さい。</p> <p>(ii) 亜硫酸ガス、硫化水素、ふっ化水素等の毒性及び腐食性のある火山ガス成分が付着している。ただし、直ちに金属腐食を生じさせることはない。</p> <p>(iii) 水に濡れると導電性を生じる。</p> <p>(iv) 湿った降下火砕物は、乾燥すると固結する。</p> <p>(v) 降下火砕物の粒子の融点は、一般的な砂と比べ約1,000℃と低い。</p> <p>1.7.13.3.2 降下火砕物で考慮する影響山◇</p> <p>火山影響評価ガイドを参考に、降下火砕物の特性による影響は、直接的影響として降下火砕物の堆積による荷重、粒子の衝突、閉塞、磨耗、腐食、大気汚染、水質汚染及び絶縁低下並びに間接的影響として外部電源喪失及びアクセス制限を想定し、これらに対する影響評価を行う。</p> <p>1.7.13.4 設計対処施設に影響を与える可能性のある影響因子山◇</p> <p>1.7.13.4.1 直接的影響因子山◇</p> <p>(1) 降下火砕物の堆積による荷重</p> <p>「降下火砕物の堆積による荷重」について考慮すべき影響因子は、設計対処施設のうち、降下火砕物防護対象施設を収納する建屋及び屋外に設置する降下火砕物防護対象施設の上に堆積し静的な荷重を与える「構造物への静的荷重」である。</p> <p>降下火砕物の荷重は、堆積厚さ55cm、密度1.3g/cm<sup>3</sup>（湿潤状態）に基づくとともに、火山以外の自然現象として積雪及び風（台風）による荷重との</p>		

## 基本設計方針の許可整合性、発電炉との比較 第八条（外部からの衝撃による損傷の防止（火山））（8 / 29）

技術基準規則	設工認申請書 基本設計方針	事業変更許可申請書 本文	事業変更許可申請書 添付書類六	発電炉設工認 基本設計方針	備考
			<p>組合せを考慮する。山◇</p> <p>(2) 衝突 「衝突」について考慮すべき影響因子は、設計対処施設のうち、降下火砕物防護対象施設を収納する建屋及び屋外に設置する降下火砕物防護対象施設に対して、降下火砕物の降灰時に衝撃荷重を与える「構造物への粒子の衝突」である。</p> <p>(3) 閉塞 「閉塞」について考慮すべき影響因子は、設計対処施設に対して、降下火砕物の侵入による閉塞並びに降下火砕物を含む空気による換気系、機器の吸気系及び冷却空気の流路を閉塞させる「構造物、換気系、電気系、計測制御系及び安全圧縮空気系に対する機械的影響（閉塞）」である。</p> <p>(4) 磨耗 「磨耗」について考慮すべき影響因子は、設計対処施設に対して、大気に含まれる降下火砕物により、動的機器を磨耗させる「構造物、換気系、電気系、計測制御系及び安全圧縮空気系に対する機械的影響（磨耗）」である。</p> <p>(5) 腐食 「腐食」について考慮すべき影響因子は、設計対処施設のうち降下火砕物防護対象施設を収納する建屋及び屋外に設置する降下火砕物防護対象施設に対して、腐食性のあるガスが付着した降下火砕物に接することによる接触面の腐食並びに換気系、電気系、計測制御系及び安全圧縮空気系において降下火砕物を含む空気の流路等を腐食させる「構造物、換気系、電気系、計測制御系及び安全圧縮空気系に対する化学的影響（腐食）」である。</p> <p>(6) 大気汚染 「大気汚染」について考慮すべき影響因子は、設計対処施設のうち、制御建屋の中央制御室において、降下火砕物自体の侵入又はそれに付着した毒性のあるガスの侵入により居住性を劣化させる「中央制御室の大気汚染」である。</p> <p>(7) 水質汚染 「水質汚染」について考慮すべき影響因子については、安全冷却水系は循環運転をしており大量の取水を必要としないこと等から、取水が必要となる降下火砕物防護対象施設がないため、「水質汚染」の影響を考慮する必要はない。</p>		

## 基本設計方針の許可整合性、発電炉との比較 第八条（外部からの衝撃による損傷の防止（火山））（9 / 29）

技術基準規則	設工認申請書 基本設計方針	事業変更許可申請書 本文	事業変更許可申請書 添付書類六	発電炉設工認 基本設計方針	備考
			<p>(8) 絶縁低下 「絶縁低下」について考慮すべき影響因子は、設計対処施設に対して、湿った降下火砕物が電気系及び計測制御系の絶縁部に導電性を生じさせることによる「電気系及び計測制御系の絶縁低下」である。</p> <p>1.7.13.4.2 間接的影響因子山◇</p> <p>(1) 外部電源喪失 降下火砕物によって再処理施設に間接的な影響を及ぼす因子は、再処理事業所外で生じる送電網への降下火砕物の影響により発生する7日間の外部電源喪失である。</p> <p>(2) アクセス制限 降下火砕物によって再処理施設に間接的な影響を及ぼす因子は、敷地内外に降下火砕物が堆積し、交通の途絶が発生することによる「アクセス制限」である。</p>		

基本設計方針の許可整合性、発電炉との比較 第八条（外部からの衝撃による損傷の防止（火山））（10 / 29）

技術基準規則	設工認申請書 基本設計方針	事業変更許可申請書 本文	事業変更許可申請書 添付書類六	発電炉設工認 基本設計方針	備考
<p>【「等」の解説】 安全冷却水系冷却塔、冷却塔に接続する屋外設備、主排気筒、主排気筒に接続する屋外配管及び屋外ダクトがあるが、具体的には添付資料で整理する。 (以下同じ)</p>	<p>a. 直接的影響に対する設計方針 (a) 構造物への静的負荷 降下火砕物に対する防護設計を行うために、降下火砕物を湿潤状態とした場合における荷重、個々の設計対象施設に常時作用する荷重、運転時荷重及び火山と同時に発生し得る自然現象による荷重を組み合わせた荷重（以下「設計荷重（火山）」という。）を設定する。 また、火山と同時に発生し得る自然現象による荷重については、火山と同時に発生し得る自然現象が与える影響を踏まえた検討により、風（台風）及び積雪による荷重を考慮する。</p> <p>降下火砕物防護対象施設を収納する建屋及び冷却塔等の屋外に設置する降下火砕物防護対象施設山③-2-5のうち降下火砕物が堆積しやすい構造を有する施設である安全冷却水系の冷却塔、冷却塔に接続する屋外設備、主排気筒、主排気筒それらに接続する屋外配管及び屋外ダクト等は、当該施設に要求される機能に応じて適切な許容荷重を設定し、設計荷重（火山）に対して安全余裕を有することにより、構造健全性を維持し、安全機能を損なわない損なうおそれがない設計とする。山③-2-3</p> <p>降下火砕物防護対象施設等及び使用済燃料収納キャスクに波及的影響を及ぼし得る施設に波及的影響を及ぼす可能性のある施設である巻巻防護対策設備及び使用済燃料収納キャスクを保管する使用済燃料収納使用済燃料輸送容器保管庫は、設計荷重（火山）に対して安全余裕を有することにより、構造健全性を維持し、</p>	<p>1) 構造物への静的負荷に対して安全余裕を有する設計とすること山④</p> <p>【許可からの変更点等】 設工認としての記載程度合わせ及び技術基準規則との適合の観点から炉比較を行い、記載を見直した。(以下同じ)</p> <p>【許可からの変更点等】 波及的影響を及ぼす可能性のある施設に関して、記載を明確化した。</p>	<p>1.7.13.5 設計対処施設の設計方針山④ 「1.7.13.4 設計対処施設に影響を与える可能性のある影響因子」にて記載した因子に基づき、その影響を適切に考慮し、降下火砕物防護対象施設の安全機能を損なわない設計とする。山④</p> <p>1.7.13.5.1 直接的影響に対する設計方針山④ (1) 構造物への静的負荷 降下火砕物防護対象施設を収納する建屋及び屋外に設置する降下火砕物防護対象施設は、設計荷重（火山）の影響により、安全機能を損なわない設計とする。山④</p> <p>降下火砕物防護対象施設を収納する建屋及び屋外に設置する降下火砕物防護対象施設は、当該施設に要求される機能に応じて適切な許容荷重を設定し、設計荷重（火山）に対して安全余裕を有することにより、構造健全性を失わず、安全機能を損なわない設計とする。山③-2-3 降下火砕物の堆積荷重と組み合わせる自然現象として同時発生の可能性のある積雪及び風（台風）を考慮する。山④ 降下火砕物防護対象施設を収納する建屋においては、建築基準法における多雪区域の積雪の荷重の考え方に準拠し、降下火砕物の除去を適切に行うことから、降下火砕物による荷重を短期に生じる荷重として扱う。山③-2-4 また、降下火砕物による荷重と他の荷重を組み合わせた状態に対する許容限界は次のとおりとする。山④ 降下火砕物防護対象施設を収納する建屋に要求されている気密性及び遮蔽性等を担保する屋根スラブは、建築基準法の</p>	<p>イ. 直接的影響に対する設計方針 (イ) 構造物への荷重 外部事象防護対象施設及び外部事象防護対象施設に影響を及ぼす可能性のあるクラス3（安全評価上期待するクラス3を除く。）に属する施設（以下「外部事象防護対象施設に影響を及ぼす可能性のあるクラス3に属する施設」という。）のうち、屋外に設置している施設及び外部事象防護対象施設を内包する施設について、降下火砕物が堆積しやすい構造を有する場合には荷重による影響を考慮する。また、外部事象防護対象施設の安全性を確保するために設置する防護対策施設も荷重による影響を考慮する。これらの施設については、降下火砕物を除去することにより、降下火砕物による荷重並びに火山と組み合わせる積雪及び風（台風）の荷重を短期的な荷重として考慮し、機能を損なうおそれがないよう構造健全性を維持する設計とする。</p>	<p>山③-2-5 (p6 から)</p> <p>山③-2-4 (p11 ~) 山③-2-4 (p24 ~)</p>

基本設計方針の許可整合性、発電炉との比較 第八条（外部からの衝撃による損傷の防止（火山））（11 / 29）

技術基準規則	設工認申請書 基本設計方針	事業変更許可申請書 本文	事業変更許可申請書 添付書類六	発電炉設工認 基本設計方針	備考
<p>【許可からの変更点等】 語尾統一 「扱う」→「設定する」</p> <p>（当社の記載） ＜不一致の理由＞ 発電炉においては火山事象を起因とする重大事故等を考慮していないが、再処理施設では火山事象を起因とする重大事故等を考慮しているため。</p>	<p>降下火砕物防護対象施設等及び使用済燃料収納キャスクへの波及的影響を防止する<b>及ぼさない設計とする。</b>山③</p> <p>なお、降下火砕物が長期的に堆積しないよう当該施設に堆積する降下火砕物の<b>除去を適切に行うことを適切に除去することを保安規定に定めて管理することから、降下火砕物による荷重を短期に生じる荷重として設定考慮する。</b>山③-2-4</p> <p>屋内の重大事故等対処設備については、降下火砕物による短期的な荷重により機能を損なわないように、設計荷重（火山）に対し安全余裕を有する建屋内に設置する設計とする。山⑤-5, 山⑤-6</p> <p>屋外の常設重大事故等対処設備のうち降下火砕物が堆積しやすい構造を有する施設については、降下火砕物による荷重により機能を損なわないように、設計荷重（火山）に対し安全余裕を有することで、重大事故等対処設備の重大事故等に対処するために必要な機能を損なわない設計とする。<del>が損なわれるおそれがない設計とする。</del>山⑤-5, 山⑤-6</p> <p>屋外の可搬型重大事故等対処設備のうち、火山事象時に使用する可搬型重大事故等対処設備は、設計荷重（火山）に対し安全余裕を有する建屋内に移動することにより、重大事故等対処設備の重大事故等に対処するために必要な機能を損なわない設計とする。<del>が損なわれるおそれがない設計とする。</del>山⑤-5, 山⑤-6</p> <p>上記以外の屋外の可搬型重大事故等対処設備については、降下火砕物による荷重により機能を損なわないように、降下火砕物を除去することにより、重大事故等対処設備の重大事故等に対処するために必要な機能を損なわない設計とする。<del>が損なわれるおそれがない設計とする。</del>山⑤-5, 山⑤-6</p> <p>重大事故等対処設備に波及的影響を及ぼし得る施設は、設計荷重（火山）に対して、構造健全性を維持し、重大事故等対処設備への波及的影響を防止する設計とする。山⑤</p>	<p>ロ. 再処理施設の一般構造 (7) その他の主要な構造 (ii) 重大事故等対処施設 (b) 重大事故等対処設備 (ハ) 環境条件等 1) 環境条件 i) 常設重大事故等対処設備 屋内の常設重大事故等対処設備は、風（台風）、竜巻、凍結、高温、降水、積雪及び火山の影響に対して、外部からの衝撃による損傷を防止できる前処理建屋、分離建屋、精製建屋、ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋、高レベル廃液ガラス固化建屋、使用済燃料受入れ・貯蔵建屋、制御建屋、非常用電源建屋、主排気筒管理建屋、第1保管庫・貯水所、第2保管庫・貯水所、緊急時対策建屋及び洞道に設置し、重大事故等に対処するための機能を損なわない設計とする。 屋外の常設重大事故等対処設備は、風（台風）、竜巻、積雪及び火山の影響に対して、風（台風）及び竜巻による風荷重、積雪荷重及び降下火砕物による積載荷重により重大事故等に対処するための機能を損なわない設計とする。 ii) 可搬型重大事故等対処設備 風（台風）、竜巻、凍結、高温、降水、積雪及び火山の影響に対して屋内の可搬型重大事故等対処設備は、外部からの衝撃による損傷を防止できる建屋等に保管し、重大事故等に対処するための機能を損なわない設計とする。 火山の影響及び積雪に対して可搬型重大事故等対処設備は、火山の影響に対しては除灰及び可搬型重大事故等対処設備を屋内への配備、積雪に対しては除雪を踏まえて影響がないよう機能を維持する。山⑤-5</p>	<p>短期許容応力度、耐震壁は、「原子力発電所耐震設計技術指針 J E A G 4601-1987（日本電気協会）」に基づき許容限界を設定する。山④</p> <p>屋外に設置する降下火砕物防護対象施設は許容応力を「原子力発電所耐震設計技術指針 J E A G 4601-1987（日本電気協会）」等に準拠する。山④</p> <p>1.7.18 重大事故等対処設備に関する設計 (3) 環境条件等 a. 環境条件 (a) 常設重大事故等対処設備 風（台風）、竜巻、凍結、高温、降水、積雪、火山の影響、生物学的事象、森林火災、塩害、航空機落下、有毒ガス、敷地内における化学物質の漏えい、近隣工場等の火災及び爆発に対して常設重大事故等対処設備は、建屋等に設置し、外部からの衝撃による損傷を防止できる設計とする。 風（台風）、竜巻、積雪及び火山の影響に対して屋外の常設重大事故等対処設備は、風（台風）及び竜巻による風荷重、積雪荷重及び降下火砕物による積載荷重により機能を損なわない設計とする。 (b) 可搬型重大事故等対処設備 風（台風）、竜巻、凍結、高温、降水、積雪、火山の影響、生物学的事象、森林火災、塩害、航空機落下、有毒ガス、敷地内における化学物質の漏えい、近隣工場等の火災及び爆発に対して可搬型重大事故等対処設備は、建屋等に保管し、外部からの衝撃による損傷を防止できる設計とする。 積雪及び火山の影響に対して屋外の可搬型重大事故等対処設備は、積雪に対しては除雪する手順を、火山の影響（降下火砕物による積載荷重、フィルタの目詰まり等）に対してはフィルタ交換、清掃及び除灰する手順を整備する。山⑤-6</p>	<p>②(p24)へ</p> <p>なお、降下火砕物が長期的に堆積しないよう当該施設に堆積する降下火砕物を除去することを保安規定に定めて管理する。</p> <p>屋内の重大事故等対処設備については、環境条件を考慮して降下火砕物による短期的な荷重により機能を損なわないように、降下火砕物による組合せを考慮した荷重に対し安全余裕を有する建屋内に設置する設計とする。</p> <p>屋外の重大事故等対処設備については、環境条件を考慮して降下火砕物による荷重により機能を損なわないように、降下火砕物を除去することにより、重大事故等対処設備の重大事故等に対処するために必要な機能が損なわれるおそれがない設計とする。</p> <p>なお、降下火砕物が堆積しないよう屋外の重大事故等対処設備に堆積する降下火砕物を適宜除去することを保安規定に定めて管理する。</p> <p>③(p25)へ</p>	<p>山③-2-4（p10から）</p>

基本設計方針の許可整合性、発電炉との比較 第八条（外部からの衝撃による損傷の防止（火山））（12 / 29）

技術基準規則	設工認申請書 基本設計方針	事業変更許可申請書 本文	事業変更許可申請書 添付書類六	発電炉設工認 基本設計方針	備考
<p>【許可からの変更点等】 包絡する記載の統一を図った。</p> <p>【「等」の解説】 当該記載「中央制御室換気設備等の降下火砕物を含む空気の流路となる降下火砕物防護対象施設」は、制御建屋中央制御室換気設備、ガラス固化体貯蔵設備のうち収納管及び通風管、第1非常用ディーゼル発電機、第2非常用ディーゼル発電機、安全圧縮空気系空気圧縮機を指す。</p>	<p>(b) 構造物への粒子の衝突 降下火砕物防護対象施設を収納する建屋及び屋外に設置する降下火砕物防護対象施設は、構造物への降下火砕物の粒子の衝突の影響により、安全機能を損なわない設計とする。山③-3-2 なお、粒子の衝撃荷重による影響は、竜巻の設計飛来物の影響に包絡されるため、「3.3.2 竜巻」に示す基本設計方針に基づく設計とする。山③-3-3 粒子の衝撃荷重による影響については、竜巻の設計飛来物の影響に包絡される。</p> <p>降下火砕物防護対象施設を収納する建屋及び屋外に設置する降下火砕物防護対象施設は、降下火砕物に対し、機能を損なうおそれがないよう、竜巻防護に対する基本設計方針に基づく設計によって、粒子の衝突により構造健全性を損なうおそれがない設計とする。</p> <p>(c) 構造物、換気系、電気系、計測制御系及び安全圧縮空気系に対する機械的影響（閉塞）</p> <p>屋外に設置する降下火砕物防護対象施設である主排気筒は、排気の吹き上げにより降下火砕物が侵入し難い構造とする。降下火砕物が主排気筒内に侵入した場合でも、主排気筒下部に異物の除去が可能な構造とすることマンホール及び異物の溜まる空間を設けることで、閉塞の影響により安全機能を損なわない設計とする。により閉塞しない設計とする。山③-4-2</p> <p>降下火砕物防護対象施設を収納する建屋及び制御建屋中央制御室換気設備等の降下火砕物を含む空気の流路となる降下火砕物防護対象施設は、外気取入口に防雪フードを設置する設計とすること。</p>	<p>2) 構造物への粒子の衝突に対して影響を受けない設計とすること山③</p> <p>(当社の記載) &lt;不一致の理由&gt; 再処理施設では構造物への粒子の衝突について許可本文に記載しているため。</p> <p>3) 構造物、換気系、電気系、計測制御系及び安全圧縮空気系に対する機械的影響（閉塞）に対して降下火砕物が侵入し難い設計とすること山③</p> <p>【許可からの変更点等】 設工認としての記載程度合わせの観点から炉比較を行い、記載を見直した。（以下同じ）</p>	<p>(2) 構造物への粒子の衝突 降下火砕物防護対象施設を収納する建屋及び屋外に設置する降下火砕物防護対象施設は、構造物への降下火砕物の粒子の衝突の影響により、安全機能を損なわない設計とする。山③-3-2 降下火砕物防護対象施設を収納する建屋及び屋外に設置する降下火砕物防護対象施設は、コンクリート又は鋼構造物であるため、微小な鉱物結晶であり、砂よりも硬度が低い特性を持つ降下火砕物の衝突による影響は小さい。そのため、降下火砕物防護対象施設を収納する建屋及び屋外に設置する降下火砕物防護対象施設の構造健全性を損なうことはない。山③</p> <p>なお、粒子の衝撃荷重による影響については、竜巻の設計飛来物の影響に包絡される。山③-3-3</p> <p>(3) 構造物、換気系、電気系、計測制御系及び安全圧縮空気系に対する機械的影響（閉塞）山③</p> <p>屋外に設置する降下火砕物防護対象施設のうち主排気筒は、降下火砕物の侵入による閉塞の影響により、安全機能を損なわない設計とする。山③</p> <p>建屋に収納される降下火砕物防護対象施設及び降下火砕物を含む空気の流路となる降下火砕物防護対象施設は、降下火砕物を含む空気による流路の閉塞の影響により、安全機能を損なわない設計とする。山③</p> <p>主排気筒は、排気の吹き上げにより降下火砕物が侵入し難い構造とする。降下火砕物が主排気筒内に侵入した場合でも、主排気筒下部に異物の除去が可能なマンホール及び異物の溜まる空間を設けることにより閉塞し難い構造とする。山③-4-2</p> <p>降下火砕物防護対象施設を収納する建屋及び制御建屋中央制御室換気設備は、外気取入口に防雪フードを設け、降下火砕物が侵入し難い構造とする。降下火砕物が取り込まれたとしても、制御建屋中</p>	<p>(ロ) 閉塞 i. 水循環系の閉塞 外部事象防護対象施設及び外部事象防護対象施設に影響を及ぼす可能性のあるクラス3に属する施設のうち、降下火砕物を含む海水の流路となる施設については、降下火砕物に対し、機能を損なうおそれがないよう、降下火砕物の粒径に対し十分な流路幅を設けることにより、水循環系の狭隘部が閉塞しない設計とする。</p> <p>ii. 換気系、電気系及び計測制御系に対する機械的影響（閉塞） 外部事象防護対象施設及び外部事象防護対象施設に影響を及ぼす可能性のあるクラス3に属する施設のうち、非常用ディーゼル発電機吸気口及び高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機吸気口の外気取入口は開口部を下向きの構造とすることにより、降下火砕物が流路に侵入しにくい設計とする。主排気筒は、降下火砕物が侵入した場合でも、主排気筒の構造から排気流路が閉塞しない設計とする。非常用ガス処理系排気筒は、降下火砕物の侵入防止を目的とする構造物を取り付けることにより、降下火砕物の影響に対して機能を損なわない設計とする。</p> <p>(発電炉の記載) &lt;不一致の理由&gt; 再処理施設では、該当する設備がないため。</p> <p>(発電炉の記載) &lt;不一致の理由&gt; 再処理施設では、該当する設備がないため。</p>	<p>備考</p>

基本設計方針の許可整合性、発電炉との比較 第八条（外部からの衝撃による損傷の防止（火山））（13 / 29）

技術基準規則	設工認申請書 基本設計方針	事業変更許可申請書 本文	事業変更許可申請書 添付書類六	発電炉設工認 基本設計方針	備考
<p>【許可からの変更点等】 基本設計方針とするにあたり、個別機器名称を削除した。（以下同じ）</p>	<p>設け、<u>降下火砕物が侵入し難い構造とする。</u>し、<u>降下火砕物が取り込まれたとしても、降下火砕物防護対象施設を収納する建屋の換気設備及び制御建屋中央制御室換気設備等にフィルタを設置し、建屋内部等及び中央制御室内への降下火砕物の侵入を防止すること又は空間を設けることにより冷却空気流路が直ちに閉塞しないようにすることにより、閉塞の影響により安全機能を損なわない設計とする。</u>建屋内の降下火砕物防護対象施設が閉塞しない設計とする。山③-4-3、山③-4-4、山③-4-6、山③-4-7</p> <p>さらに、降下火砕物がフィルタに付着した場合でも交換又は清掃が可能な構造とすることで、<u>閉塞の影響により安全機能を損なわない設計とする。</u>降下火砕物により閉塞しない設計とする。山③-4-5、山③-4-8</p> <p>なお、非常用ディーゼル発電機及び安全圧縮空気系空気圧縮機は、フィルタを通過した小さな粒径の降下火砕物が侵入した場合でも、閉塞の影響により安全機能を損なわない設計とする。山③-4-8</p> <p>なお、降下火砕物により閉塞しないようフィルタの交換又は清掃を保安規定に定めて、管理する。</p> <p>ガラス固化体貯蔵設備の収納管、通風管等で構成する貯蔵ピットの冷却空気流路については、冷却空気入口シャフトの外気取入口に防雪フードを設置する設計とすることで、<u>設け、降下火砕物が侵入し難い構造とする。</u>し、<u>降下火砕物が侵入した場合でも、貯蔵ピットの下部には空間を設けることにより冷却空気流路が直ちに閉塞することを防止するとともに、必要に応じ点検用の開口部より吸引による除灰を行うことにより、閉塞しない設計とする。</u></p> <p>なお、必要に応じ吸引による除灰を行うことを保安規定に定めて、管理する。</p> <p>非常用ディーゼル発電機第1非常用ディーゼル発電機、第2非常用ディーゼル発電機及び安全圧縮空気系空気圧縮機は、外気取入口に防雪フードを設置する設計とすることで、<u>設け、降下火砕物が侵入し難い構造とする。</u>し、<u>降下火砕物が取り込まれたとしても、設備内部への</u></p>		<p>中央制御室換気設備には<u>プレ山③フィルタ及び高性能粒子山③フィルタを設置し、中央制御室内への降下火砕物の侵入を防止することにより、安全機能を損なわない設計とする。</u>山③-4-3 <u>降下火砕物防護対象施設を収納する建屋の換気設備についても、プレ山③フィルタ及び粒子フィルタ山③又は中性能山③フィルタを設置し、建屋内部への降下火砕物の侵入を防止することにより、安全機能を損なわない設計とする。</u>山③-4-4 さらに、<u>降下火砕物がフィルタに付着した場合でも交換又は清掃が可能な構造とすることで、降下火砕物により閉塞しない設計とする。</u>山③-4-5</p> <p>ガラス固化体貯蔵設備の収納管、通風管等で構成する貯蔵ピットの冷却空気流路については、<u>冷却空気入口シャフトの外気取入口に防雪フードを設け降下火砕物が侵入し難い構造とする。</u>降下火砕物が侵入した場合でも、貯蔵ピットの下部には空間があり、冷却空気流路が直ちに閉塞することはない。また、必要に応じ点検用の開口部より、吸引による除灰を行う。山③-4-6</p> <p>第1非常用ディーゼル発電機、第2非常用ディーゼル発電機及び安全圧縮空気系空気圧縮機は、<u>外気取入口に防雪フードを設け降下火砕物が侵入し難い構造とする。</u>降下火砕物が取り込まれたとしても、<u>設備内部への降下火砕物の進入を防止するため、中性能山③フィルタ又はステンレス製山③ワイヤネットを設置することにより、安全機能を損なわない設計とする。</u>山③-4-7 また、<u>降下火砕物用フィルタの追加設置など、さらなる降下火砕物対策を実施できるよう設計する。</u>山③-4-9 さらに、<u>降下火砕物がフィルタに付着した場合でもフィルタの交換又は清掃が可能な構造とすることで、降下火砕物により閉塞しない設計とする。</u>山③-4-8</p>	<p>また、外気を取り入れる換気空調設備（外気取入口）、非常用ディーゼル発電機及び高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機の空気の流路にそれぞれフィルタを設置することにより、<u>フィルタメッシュより大きな降下火砕物が内部に侵入しにくい設計とし、さらに降下火砕物がフィルタに付着した場合でも取替え又は清掃が可能な構造とすることで、降下火砕物により閉塞しない設計とする。</u></p> <p>ディーゼル発電機機関は、<u>フィルタを通過した小さな粒径の降下火砕物が侵入した場合でも、降下火砕物により閉塞しない設計とする。</u></p> <p>換気空調設備（外気取入口）以外の降下火砕物を含む空気の流路となる換気系、電気系及び計測制御系の施設についても、<u>降下火砕物に対し、機能を損なうおそれがないよう、降下火砕物が侵入しにくい構造、又は降下火砕物が侵入した場合でも、降下火砕物により流路が閉塞しない設計とする。</u></p> <p>なお、降下火砕物により閉塞しないよう外気取入ダンパの閉止、換気空調設備の停止及び閉回路循環運転を保安規定に定めて管理する。</p>	<p>山③-4-5 (p24 ~)</p> <p>④(p24) ~</p> <p>山③-4-6 (p24 ~)</p> <p>山③-4-9 (p24 ~)</p> <p>山③-4-8 (p24 ~)</p>

基本設計方針の許可整合性、発電炉との比較 第八条（外部からの衝撃による損傷の防止（火山））（14 / 29）

技術基準規則	設工認申請書 基本設計方針	事業変更許可申請書 本文	事業変更許可申請書 添付書類六	発電炉設工認 基本設計方針	備考
	<p><del>降下火砕物の侵入を防止するため、フィルタ等又はワイヤネットを設置することにより、閉塞しない設計とする。非常用ディーゼル発電機及び安全圧縮空気系空気圧縮機は、フィルタを通過した小さな粒径の降下火砕物が侵入した場合でも、降下火砕物により閉塞しない設計とする。</del></p> <p><del>さらに、降下火砕物がフィルタに付着した場合でもフィルタの交換又は清掃が可能な構造とすることで、降下火砕物により閉塞しない設計とする。</del></p> <p><del>なお、降下火砕物により閉塞しないようフィルタの交換又は清掃を保安規定に定めて、管理する。</del></p> <p>重大事故等対処設備を収納する建屋は、外気取入口を降下火砕物が侵入し難い構造とし、降下火砕物を取り込まれたとしても、重大事故等対処設備を収納する建屋の換気設備にフィルタを設置し、建屋内部への降下火砕物の侵入を防止することにより、重大事故等対処設備の重大事故等に対処するために必要な機能を損なわない設計とする。<del>が損なわれるおそれがない設計とする。山⑤-7, 山⑤-8</del></p> <p><del>なお、降下火砕物により閉塞しないようフィルタの交換又は清掃を保安規定に定めて、管理する。</del></p> <p>屋外の可搬型重大事故等対処設備のうち、火山事象時に使用する可搬型重大事故等対処設備は、火山事象時においては建屋内に移動することにより、重大事故等対処設備の重大事故等に対処するために必要な機能を損なわない設計とする。<del>が損なわれるおそれがない設計とする。山⑤-7, 山⑤-8</del></p> <p><del>なお、降下火砕物により閉塞しないよう火山事象時に使用する可搬型重大事故等対処設備を建屋内に移動することを保安規定に定めて、管理する。</del></p>	<p>ロ. 再処理施設の一般構造 (7) その他の主要な構造 (ii) 重大事故等対処施設 (b) 重大事故等対処設備 (ハ) 環境条件等 1) 環境条件 i) 常設重大事故等対処設備 屋内の常設重大事故等対処設備は、風（台風）、竜巻、凍結、高温、降水、積雪及び火山の影響に対して、外部からの衝撃による損傷を防止できる前処理建屋、分離建屋、精製建屋、ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋、高レベル廃液ガラス固化建屋、使用済燃料受入れ・貯蔵建屋、制御建屋、非常用電源建屋、主排気筒管理建屋、第1保管庫・貯水所、第2保管庫・貯水所、緊急時対策建屋及び洞道に設置し、重大事故等に対処するための機能を損なわない設計とする。</p> <p>ii) 可搬型重大事故等対処設備 風（台風）、竜巻、凍結、高温、降水、積雪及び火山の影響に対して屋内の可搬型重大事故等対処設備は、外部からの衝撃による損傷を防止できる建屋等に保管し、重大事故等に対処するための機能を損なわない設計とする。</p> <p>火山の影響及び積雪に対して可搬型重大事故等対処設備は、火山の影響に対しては除灰及び可搬型重大事故等対処設備を屋内への配備、積雪に対しては除雪を踏まえて影響がないよう機能を維持する。山⑤-7</p>	<p>1. 7. 18 重大事故等対処設備に関する設計 (3) 環境条件等 a. 環境条件 (a) 常設重大事故等対処設備 風（台風）、竜巻、凍結、高温、降水、積雪、火山の影響、生物学的事象、森林火災、塩害、航空機落下、有毒ガス、敷地内における化学物質の漏えい、近隣工場等の火災及び爆発に対して常設重大事故等対処設備は、建屋等に設置し、外部からの衝撃による損傷を防止できる設計とする。</p> <p>風（台風）、竜巻、積雪及び火山の影響に対して屋外の常設重大事故等対処設備は、風（台風）及び竜巻による風荷重、積雪荷重及び降下火砕物による積載荷重により機能を損なわない設計とする。</p> <p>(b) 可搬型重大事故等対処設備 風（台風）、竜巻、凍結、高温、降水、積雪、火山の影響、生物学的事象、森林火災、塩害、航空機落下、有毒ガス、敷地内における化学物質の漏えい、近隣工場等の火災及び爆発に対して可搬型重大事故等対処設備は、建屋等に保管し、外部からの衝撃による損傷を防止できる設計とする。</p> <p>積雪及び火山の影響に対して屋外の可搬型重大事故等対処設備は、積雪に対しては除雪する手順を、火山の影響（降下火砕物による積載荷重、フィルタの目詰まり等）に対してはフィルタ交換、清掃及び除灰する手順を整備する。山⑤-8</p>		

（当社の記載）  
＜不一致の理由＞  
発電炉においては火山事象を起因とする重大事故等を考慮していないが、再処理施設では火山事象を起因とする重大事故等を考慮しているため。

基本設計方針の許可整合性、発電炉との比較 第八条（外部からの衝撃による損傷の防止（火山））（15 / 29）

技術基準規則	設工認申請書 基本設計方針	事業変更許可申請書 本文	事業変更許可申請書 添付書類六	発電炉設工認 基本設計方針	備考
<p>【「等」の解説】 当該記載「中央制御室換気設備等の降下火砕物を含む空気の流路となる降下火砕物防護対象施設」は、制御建屋中央制御室換気設備、第1非常用ディーゼル発電機、第2非常用ディーゼル発電機、安全圧縮空気系空気圧縮機を指す。</p>	<p>(d) 構造物、換気系、電気系、計測制御系及び安全圧縮空気系に対する機械的影響（磨耗）</p> <p>降下火砕物防護対象施設を収納する建屋及び制御建屋中央制御室換気設備等の降下火砕物を含む空気の流路となる降下火砕物防護対象施設山③-6-7は、外気取入口に防雪フードを設置する設計とすることで、<u>設け、降下火砕物が侵入し難い構造とする。し、降下火砕物が取り込まれたとしても、降下火砕物防護対象施設を収納する建屋の換気設備及び制御建屋中央制御室換気設備等にフィルタを設置し、建屋内部及び中央制御室内部への降下火砕物の侵入を防止することで、降下火砕物による磨耗の影響により、安全機能を損なわない設計とする。により、内部の降下火砕物防護対象施設が磨耗しにくい設計とする。</u>山③-5-1、山③-5-3</p> <p>第1非常用ディーゼル発電機、第2非常用ディーゼル発電機及び安全圧縮空気系空気圧縮機は、<u>外気取入口に防雪フードを設置する設計とすることで、設け、降下火砕物が侵入し難い構造とする。し、降下火砕物が取り込まれたとしても、設備内部への降下火砕物の侵入を防止するため、フィルタ等又はワイヤネットを設置することにより、磨耗しにくい設計とする。</u></p>	<p>4) 構造物、換気系、電気系、計測制御系及び安全圧縮空気系に対する機械的影響（磨耗）に対して磨耗し難い設計とすること山③</p>	<p>(4) 構造物、換気系、電気系、計測制御系及び安全圧縮空気系に対する機械的影響（磨耗）山③</p> <p>建屋に収納される降下火砕物防護対象施設及び降下火砕物を含む空気の流路となる降下火砕物防護対象施設のうち、制御建屋中央制御室換気設備、第1非常用ディーゼル発電機、第2非常用ディーゼル発電機及び安全圧縮空気系空気圧縮機並びに屋外に設置される降下火砕物防護対象施設のうち安全冷却水系の冷却塔は、降下火砕物による磨耗の影響により、安全機能を損なわない設計とする。山③</p> <p>降下火砕物防護対象施設を収納する建屋及び制御建屋中央制御室換気設備は、<u>外気取入口に防雪フードを設け降下火砕物が侵入し難い構造とする。降下火砕物が取り込まれたとしても、制御建屋中央制御室換気設備にはプレ山③フィルタ及び高性能粒子山③フィルタを設置し、中央制御室内部への降下火砕物の侵入を防止する。降下火砕物防護対象施設を収納する建屋の換気設備についても、プレ山③フィルタ及び粒子山③フィルタ又は中性能山③フィルタを設置し、建屋内部への降下火砕物の侵入を防止することにより、安全機能を損なわない設計とする。山③-5-1</u>また、上記のフィルタは、交換又は清掃が可能な構造とする。山③</p> <p>第1非常用ディーゼル発電機、第2非常用ディーゼル発電機及び安全圧縮空気系空気圧縮機は、<u>外気取入口に防雪フードを設け降下火砕物が侵入し難い構造とする。降下火砕物が取り込まれたとしても、設備内部への降下火砕物の侵入を防止するため、中性能山③フィルタ又はステンレス製山③ワイヤネットを設置することにより、安全機能を損なわない設計とする。山③-5-3</u>また、降下火砕物用フィルタの追加設置など、さらなる降下火砕物対策を実施できるよう設計する。山③</p>	<p>(ハ) 摩耗</p> <p>i. 水循環系の内部における摩耗 外部事象防護対象施設及び外部事象防護対象施設に影響を及ぼす可能性のあるクラス3に属する施設のうち、降下火砕物を含む海水の流路となる施設の内部における摩耗については、主要な降下火砕物は砂と同等又は砂より硬度が低くもろいことから、摩耗による影響は小さい。また当該施設については、定期的な内部点検及び日常保守管理により、状況に応じて補修が可能であり、摩耗により外部事象防護対象施設の安全機能を損なわない設計とする。</p> <p>ii. 換気系、電気系及び計測制御系に対する機械的影響（摩耗） <u>外部事象防護対象施設及び外部事象防護対象施設に影響を及ぼす可能性のあるクラス3に属する施設のうち、降下火砕物を含む空気を取り込みかつ摺動部を有する換気系、電気系及び計測制御系の施設については、降下火砕物に対し、機能を損なうおそれがないよう、降下火砕物が侵入しにくい構造とすること又は磨耗しにくい材料を使用することにより、磨耗しにくい設計とする。</u></p> <p>なお、摩耗が進展しないよう外気取入ダンパの閉止、換気空調設備の停止を保安規定に定めて管理する。</p> <p>⑤(p24)へ</p>	<p>(発電炉の記載) &lt;不一致の理由&gt; 再処理施設では、該当する設備がないため。</p> <p>山③-6-7 (p5 から)</p> <p>(発電炉の記載) &lt;不一致の理由&gt; 許可における設計方針の差異のため。</p>

基本設計方針の許可整合性、発電炉との比較 第八条（外部からの衝撃による損傷の防止（火山））（16 / 29）

技術基準規則	設工認申請書 基本設計方針	事業変更許可申請書 本文	事業変更許可申請書 添付書類六	発電炉設工認 基本設計方針	備考
	<p><u>屋外に設置される降下火砕物防護対象施設のうち、安全冷却水系の冷却塔において降下火砕物の影響を受けると想定される部位冷却ファンの回転軸部に対しては、冷却空気を上方に流すこと及び降下火砕物が侵入し難い構造とすることで、降下火砕物による摩耗の影響により、安全機能を損なわない設計とする。磨耗しにくい設計とする。山③-5-5</u></p> <p>重大事故等対処設備を収納する建屋は、外気取入口を降下火砕物が侵入し難い構造とし、降下火砕物が取り込まれたとしても、重大事故等対処設備を収納する建屋の換気設備にフィルタを設置し、建屋内部への降下火砕物の侵入を防止することにより、重大事故等対処設備の重大事故等に対処するために必要な機能を損なわない設計とする。<u>が損なわれるおそれがない設計とする。山⑤</u></p> <p>屋外の可搬型重大事故等対処設備のうち、火山事象時に使用する可搬型重大事故等対処設備は、火山事象時には建屋内に移動することにより、重大事故等対処設備の重大事故等に対処するために必要な機能を損なわない設計とする。<u>が損なわれるおそれがない設計とする。山⑤</u></p> <p><u>なお、火山事象時に使用する可搬型重大事故等対処設備を建屋内に移動することを保安規定に定めて、管理する。</u></p>	<p><b>【許可からの変更点等】</b> 磨耗に対しては空気の流れ及び機器自体の構造により説明を行うことを踏まえ、記載を明確化した。</p> <p><b>（当社の記載）</b> ＜不一致の理由＞ 発電炉においては火山事象を起因とする重大事故等を考慮していないが、再処理施設では火山事象を起因とする重大事故等を考慮しているため。</p> <p>第三十六条重大事故等対処設備に係る設計とのつながりとして記載。</p>	<p><u>安全冷却水系の冷却塔において降下火砕物の影響を受けると想定される駆動部として、冷却ファンの回転軸部がある。これに対しては、冷却空気を上方に流し降下火砕物が侵入し難い構造とすることで、安全機能を損なわない設計とする。</u> 山③-5-5</p>		

基本設計方針の許可整合性、発電炉との比較 第八条（外部からの衝撃による損傷の防止（火山））（17 / 29）

技術基準規則	設工認申請書 基本設計方針	事業変更許可申請書 本文	事業変更許可申請書 添付書類六	発電炉設工認 基本設計方針	備考
<p>【許可からの変更点等】 「防食処理」については収納管及び通風管に対する設計であるため、「口、換気系、電気系、計測制御系及び安全圧縮空気系に対する化学的影響(腐食)」にて記載し、ここでは記載を除いた。</p>	<p>(e) 構造物、換気系、電気系、計測制御系及び安全圧縮空気系に対する化学的影響(腐食) イ. 構造物の化学的影響(腐食) 降下火砕物防護対象施設を収納する建屋は外壁塗装及び屋上防水を実施することにより、降下火砕物による短期的な腐食の影響で安全機能を損なわない設計とする。が発生しない設計とする。山③-6-2 冷却塔等の屋外に設置する降下火砕物防護対象施設山③-2-5 である安全冷却水系の冷却塔、冷却塔に接続する屋外設備、主排気筒、主排気筒それらに接続する屋外配管及び屋外ダクト等は、塗装又は腐食し難い金属の使用により、降下火砕物による短期的な腐食の影響で安全機能を損なわない設計とする。が発生しない設計とする。山③-6-4 降下火砕物防護対象施設に波及的影響を及ぼす可能性のある竜巻防護対策設備及び使用済燃料収納キャスクを保管する使用済燃料収納使用済燃料輸送容器保管庫は、塗装、腐食し難い金属の使用又は屋上防水により、降下火砕物防護対象施設及び使用済燃料収納キャスクに波及的影響を及ぼさないよう降下火砕物による短期的な腐食が発生しない設計とする。 重大事故等対処設備を収納する建屋は外壁塗装及び屋上防水を実施することにより降下火砕物による短期的な腐食が発生しない設計とし、重大事故等対処設備の重大事故等に対処するために必要な機能を損なわない設計とする。が損なわれるおそれがない設計とする。山⑤ 屋外の常設重大事故等対処設備は、塗装又は腐食し難い金属の使用により降下火砕物による短期的な腐食が発生しない設計とし、重大事故等対処設備の重大事故等に対処するために必要な機能を損なわない設計とする。が損なわれるおそれがない設計とする。山⑤</p>	<p>5) 構造物、換気系、電気系、計測制御系及び安全圧縮空気系に対する化学的影響(腐食)に対して短期での腐食が発生しない設計とすること山④ 第三十六条重大事故等対処設備に係る設計とのつながりとして記載。</p>	<p>(5) 構造物、換気系、電気系、計測制御系及び安全圧縮空気系に対する化学的影響(腐食) 山④ 降下火砕物防護対象施設を収納する建屋、建屋に収納される降下火砕物防護対象施設、降下火砕物を含む空気の流れとなる降下火砕物防護対象施設及び屋外に設置する降下火砕物防護対象施設は、降下火砕物に含まれる腐食性のあるガスによる化学的影響(腐食)により、安全機能を損なわない設計とする。山④ 降下火砕物の特性として、金属腐食研究の結果より、直ちに金属腐食を生じさせることはないが、降下火砕物を含む空気の流れとなる降下火砕物防護対象施設及び屋外に設置する降下火砕物防護対象施設は、塗装、腐食し難い金属の使用又は防食処理(アルミニウム溶射)を施した炭素鋼を用いることにより、安全機能を損なわない設計とする。山③-6-4 降下火砕物防護対象施設を収納する建屋は、外気取入口に防雪フードを設け、降下火砕物が侵入し難い構造とする。降下火砕物を取り込まれたとしても、降下火砕物防護対象施設を収納する建屋の換気設備については、プレ山④フィルタ及び粒子山④フィルタ又は中性能山④フィルタを設置し、建屋内部への降下火砕物の侵入を防止することにより、安全機能を損なわない設計とする。山③-6-5 制御建屋中央制御室換気設備についてはプレ山④フィルタ及び高性能粒子山④フィルタを設置し、中央制御室内部への降下火砕物の侵入を防止することにより、安全機能を損なわない設計とする。山③-6-6 降下火砕物防護対象施設を収納する建屋は外壁塗装及び屋上防水がなされていることから、降下火砕物による化学的腐食により短期的に影響を及ぼすことはない。山③-6-2</p>	<p>(二) 腐食 i. 構造物の化学的影響(腐食) 外部事象防護対象施設及び外部事象防護対象施設に影響を及ぼす可能性のあるクラス3に属する施設のうち、屋外に設置している施設及び外部事象防護対象施設を内包する施設については、降下火砕物に対し、機能を損なうおそれがないよう、耐食性のある材料の使用又は塗装を実施することにより、降下火砕物による短期的な腐食が発生しない設計とする。また、外部事象防護対象施設の安全性を確保するために設置する防護対策施設は、降下火砕物に対し、機能を損なうおそれがないよう、耐食性のある材料の使用又は塗装を実施することにより、降下火砕物による短期的な腐食が発生しない設計とする。 なお、長期的な腐食の影響については、日常保守管理等により、状況に応じて補修が可能な設計とする。 屋内の重大事故等対処設備については、降下火砕物による短期的な腐食により機能を損なわないように、耐食性のある塗装を実施した建屋内に設置する設計とする。 屋外の重大事故等対処設備については、降下火砕物を適宜除去することにより、降下火砕物による腐食に対して重大事故等対処設備の重大事故等に対処するために必要な機能が損なわれるおそれがない設計とする。 なお、屋外の重大事故等対処設備が降下火砕物により腐食しにくいよう降下火砕物の適宜除去を保安規定に定めて管理する。 ii. 水循環系の化学的影響(腐食) 外部事象防護対象施設及び外部事象防護対象施設に影響を及ぼす可能性のあるクラス3に属する施設のうち、降下火砕物を含む海水の流れとなる施設については、降下火砕物に対し、機能を損なうおそれがないよう、耐食性のある材料の使用又は塗装を実施することにより、降下火砕物による短期的な腐食が発生しない設計とする。 なお、長期的な腐食の影響については、日常保守管理等により、状況に応じて補修が可能な設計とする。</p>	<p>山③-2-5 (p6 から) 山③-6-4 (p18 へ) ⑥(p24) へ 山③-6-5 (p18 へ) 山③-6-6 (p18 へ) (発電炉の記載) &lt;不一致の理由&gt; 再処理施設では、該当する設備がないため。</p>

基本設計方針の許可整合性、発電炉との比較 第八条（外部からの衝撃による損傷の防止（火山））（18 / 29）

技術基準規則	設工認申請書 基本設計方針	事業変更許可申請書 本文	事業変更許可申請書 添付書類六	発電炉設工認 基本設計方針	備考
<p>【「等」の解説】 当該記載「中央制御室換気設備等の降下火砕物を含む空気の流路となる降下火砕物防護対象施設」は、制御建屋中央制御室換気設備、ガラス固化体貯蔵設備のうち収納管及び通風管、第1非常用ディーゼル発電機、第2非常用ディーゼル発電機、安全圧縮空気系空気圧縮機を指す。</p>	<p>また、降下火砕物堆積後の長期的な腐食の影響については、堆積した降下火砕物の除去後に点検し、必要に応じて修理を行うこと並びに日常的な保守及び修理を行うことにより、<u>降下火砕物による長期的な腐食の影響で安全機能を損なわない設計とする。が発生しない設計とする。</u>山③-6-3</p> <p>なお、堆積した降下火砕物の除去後に点検し、必要に応じて修理を行うこと並びに日常的な保守及び修理を行うことを保安規定に定めて、管理する。</p> <p>ロ. 換気系、電気系、計測制御系及び安全圧縮空気系に対する化学的影響（腐食）</p> <p><u>中央制御室換気設備等の降下火砕物を含む空気の流路となる降下火砕物防護対象施設</u>山③-6-7である制御建屋中央制御室の換気設備、<u>ガラス固化体貯蔵設備の冷却空気流路うち収納管及び通風管、第1非常用ディーゼル発電機、第2非常用ディーゼル発電機、安全圧縮空気系空気圧縮機</u>山は、塗装、腐食し難い金属の使用又は防食処理（アルミニウム溶射）を施した炭素鋼を用いることにより、<u>短期的な腐食の影響で安全機能を損なわない設計とする。が発生しない設計とする。</u>山③-6-4</p> <p>降下火砕物防護対象施設を収納する建屋及び制御建屋中央制御室換気設備は、外気取入口に防雪フードを設置する設計とすることで、<u>設け、降下火砕物が侵入し難い構造とする。し、降下火砕物を取り込まれたとしても、降下火砕物防護対象施設を収納する建屋の換気設備及び制御建屋中央制御室換気設備については、フィルタを設置し、建屋内部及び中央制御室内部への降下火砕物の侵入を防止することにより、建屋内の降下火砕物防護対象施設が短期的な腐食の影響で安全機能を損なわない設計とする。が発生しない設計とする。</u>山③-6-5、山③-6-6</p> <p>重大事故等対処設備を収納する建屋は、外気取入口を降下火砕物が侵入し難い構造とし、降下火砕物を取り込まれたとしても、重大事故等対処設備を収納する建屋の換気設備については、フィルタ</p>		<p>また、降下火砕物堆積後の長期的な腐食の影響については、堆積した降下火砕物の除去後に点検し、必要に応じて修理を行うこと並びに日常的な保守及び修理を行うことにより、<u>安全機能を損なわない設計とする。</u>山③-6-3</p>	<p>iii. 換気系、電気系及び計測制御系に対する化学的影響（腐食）</p> <p>外部事象防護対象施設及び外部事象防護対象施設に影響を及ぼす可能性のあるクラス3に属する施設のうち、降下火砕物を含む空気の流路となる換気系、電気系及び計測制御系の施設については、降下火砕物に対し、機能を損なうおそれがないよう、耐食性のある材料の使用又は塗装を実施することにより、降下火砕物による短期的な腐食が発生しない設計とする。</p>	<p>山③-6-3 (p19 ~) 山③-6-3 (p24 ~)</p> <p>山③-6-7 (p5 から)</p> <p>山③-6-4 (p17 から)</p> <p>山③-6-5 (p17 から) 山③-6-6 (p17 から)</p>

基本設計方針の許可整合性、発電炉との比較 第八条（外部からの衝撃による損傷の防止（火山））（19 / 29）

技術基準規則	設工認申請書 基本設計方針	事業変更許可申請書 本文	事業変更許可申請書 添付書類六	発電炉設工認 基本設計方針	備考
	<p>を設置し、建屋内部への降下火砕物の侵入を防止することにより、降下火砕物による腐食の影響で重大事故等対処設備の重大事故等に対処するために必要な機能を損なわない設計とする。<del>が損なわれるおそれがない設計とする。山⑤</del></p> <p>屋外の可搬型重大事故等対処設備のうち、火山事象時に使用する可搬型重大事故等対処設備は、火山事象時には建屋内に移動することにより、降下火砕物による腐食の影響で重大事故等対処設備の重大事故等に対処するために必要な機能を損なわない設計とする。<del>が損なわれるおそれがない設計とする。山⑤</del></p> <p>上記以外の屋外の可搬型重大事故等対処設備については、降下火砕物を適切に除去することにより、降下火砕物による腐食に対して重大事故等対処設備の重大事故等に対処するために必要な機能を損なわない設計とする。<del>が損なわれるおそれがない設計とする。山⑤</del></p> <p>なお、屋外の可搬型重大事故等対処設備が降下火砕物により腐食しにくいように堆積する降下火砕物を適切に除去することを保安規定に定めて、管理する。</p> <p>また、降下火砕物堆積後の長期的な腐食の影響については、堆積した降下火砕物の除去後に点検し、必要に応じて修理を行うこと並びに日常的な保守及び修理を行うことにより、<u>降下火砕物による長期的な腐食の影響で安全機能を損なわない設計とする。が発生しない設計とする。</u><del>山③-6-3</del></p> <p>なお、堆積した降下火砕物の除去後に点検し、必要に応じて修理を行うこと並びに日常的な保守及び修理を行うことを保安規定に定めて、管理する。</p>	<p>（当社の記載） ＜不一致の理由＞ 発電炉においては火山事象を起因とする重大事故等を考慮していないが、再処理施設では火山事象を起因とする重大事故等を考慮しているため。</p> <p>第三十六条重大事故等対処設備に係る設計とのつながりとして記載。</p>		<p>なお、長期的な腐食の影響については、日常保守管理等により、状況に応じて補修が可能な設計とする。</p> <p>⑥(p24)へ</p>	<p>山③-6-3（p18 から）</p>

基本設計方針の許可整合性、発電炉との比較 第八条（外部からの衝撃による損傷の防止（火山））（20 / 29）

技術基準規則	設工認申請書 基本設計方針	事業変更許可申請書 本文	事業変更許可申請書 添付書類六	発電炉設工認 基本設計方針	備考
	<p>(f) 敷地周辺の大気汚染</p> <p><u>制御建屋中央制御室換気設備の外気取入口には防雪フードを設置する設計とすることで、<del>設け、</del>降下火砕物が侵入し難い構造とすることにより、中央制御室の大気汚染を防止する。</u><u>七、降下火砕物が取り込まれたとしても、<del>制御建屋中央制御室換気設備にはフィルタを設置し、中央制御室内への降下火砕物の侵入を防止することで、運転員の居住性を損なわない設計とする。</del></u></p> <p><u>また、敷地周辺で大気汚染が発生した場合には、<del>制御建屋中央制御室換気設備の外気との連絡口を遮断し、<del>制御建屋の中央制御室内の空気を再循環する措置を講ずることができる設計とする。再循環時において、<del>については、<del>制御建屋の中央制御室内の酸素濃度及び二酸化炭素濃度の影響評価を実施する。</del>を考慮する。</del></del></del></u>これにより、敷地周辺で大気汚染が発生した場合においても、<u>再循環する措置を講ずること</u>で制御建屋の中央制御室内の居住性を損なわない設計とする。山③-7-2</p> <p><u>なお、<del>降下火砕物による大気汚染を防止するよう外気との連絡口の遮断及び再循環の実施を保安規定に定めて、管理する。</del></u></p> <p><u>使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設の制御室については、<del>必要に応じて外気との連絡口を遮断し、運転員への影響を防止する設計とする。</del></u></p> <p><u>なお、<del>運転員への影響を防止するよう必要に応じて外気との連絡口の遮断を行うことを保安規定に定めて、管理する。</del></u></p> <p>緊急時対策建屋の換気設備は、外気取入口を降下火砕物が侵入し難い構造とし、降下火砕物が取り込まれたとしても、緊急時対策建屋の換気設備にはフィルタを設置し、<u>緊急時対策建屋緊急時対策所内への降下火砕物の侵入を防止することで、室内の居住性を確保する設計とする。</u>山⑤</p> <p>また、敷地周辺で大気汚染が発生した</p>	<p>6) 敷地周辺の大気汚染に対して制御建屋中央制御室換気設備は降下火砕物が侵入し難く、さらに外気を遮断できる設計とすること山④</p>	<p>(6) 中央制御室の大気汚染山④ 設計対処施設のうち、制御建屋の中央制御室は、降下火砕物による大気汚染により、運転員の居住性を損なわない設計とする。山④</p> <p><u>制御建屋中央制御室換気設備の外気取入口には防雪フードを設け、降下火砕物が侵入し難い構造とすることにより、中央制御室の大気汚染を防止する。降下火砕物が取り込まれたとしても、<del>制御建屋中央制御室換気設備にはプレ山④フィルタ及び高性能粒子山④フィルタを設置し、中央制御室内への降下火砕物の侵入を防止することで、運転員の居住性を損なわない設計とする。</del></u></p> <p><u>また、敷地周辺で大気汚染が発生した場合は、<del>制御建屋中央制御室換気設備の外気との連絡口を遮断し、<del>制御建屋の中央制御室内の空気を再循環する措置を講ずる設計とする。再循環については、<del>制御建屋の中央制御室内の酸素濃度及び二酸化炭素濃度の影響を考慮する。</del>これにより、敷地周辺で大気汚染が発生した場合においても、<del>再循環する措置を講ずること</del>で制御建屋の中央制御室内の居住性を損なわない設計とする。</del></del></u>山③-7-2</p> <p><u>使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設の制御室については、必要に応じて外気との連絡口を遮断し、運転員への影響を防止する設計とする。</u>山④</p>	<p>(ホ) 発電所周辺の大気汚染 <u>外部事象防護対象施設及び外部事象防護対象施設に影響を及ぼす可能性のあるクラス3に属する施設のうち、中央制御室換気系については、降下火砕物に対し、機能を損なうおそれがないよう、バグフィルタを設置することにより、降下火砕物が中央制御室に侵入しにくい設計とする。</u></p> <p><u>また、中央制御室換気系については、外気取入ダンパの閉止及び閉回路循環運転を可能とすることにより、中央制御室内への降下火砕物の侵入を防止する。さらに外気取入遮断時において、酸素濃度及び二酸化炭素濃度の影響評価を実施し、室内の居住性を確保する設計とする。</u></p> <p><u>なお、降下火砕物による中央制御室の大気汚染を防止するよう閉回路循環運転の実施等を保安規定に定めて管理する。</u></p> <p>⑦(p24)へ</p>	<p>山③-7-2 (p24へ)</p>

(当社の記載)  
<不一致の理由>  
発電炉においては火山事象を起因とする重大事故等を考慮していないが、再処理施設では火山事象を起因とする重大事故等を考慮しているため。

## 基本設計方針の許可整合性、発電炉との比較 第八条（外部からの衝撃による損傷の防止（火山））（21 / 29）

技術基準規則	設工認申請書 基本設計方針	事業変更許可申請書 本文	事業変更許可申請書 添付書類六	発電炉設工認 基本設計方針	備考
	<p>場合には、緊急時対策建屋の換気設備の外気との連絡口を遮断し、緊急時対策建屋緊急時対策所の空気を再循環する措置を講ずることができる設計とする。再循環時において、<del>については、</del>緊急時対策建屋緊急時対策所内の酸素濃度及び二酸化炭素濃度の影響評価を実施する。<del>を考慮する。</del>これにより、敷地周辺で大気汚染が発生した場合においても、再循環する措置を講ずることで緊急時対策建屋緊急時対策所内の居住性を損なわない設計とする。山⑤</p> <p>なお、降下火砕物による大気汚染を防止するよう外気との連絡口の遮断及び再循環の実施を保安規定に定めて、管理する。</p>	<p>第三十六条重大事故等対処設備に係る設計とのつながりとして記載。</p>			

基本設計方針の許可整合性、発電炉との比較 第八条（外部からの衝撃による損傷の防止（火山））（22 / 29）

技術基準規則	設工認申請書 基本設計方針	事業変更許可申請書 本文	事業変更許可申請書 添付書類六	発電炉設工認 基本設計方針	備考
	<p>(g) 電気系及び計測制御系の絶縁低下</p> <p>降下火砕物防護対象施設を収納する建屋及び制御建屋中央制御室換気設備は、外気取入口に防雪フードを設置する設計とすることで、<del>設け、</del>降下火砕物が侵入し難い構造とする。<del>七、また、</del>降下火砕物が取り込まれたとしても、降下火砕物防護対象施設を収納する建屋の換気設備及び制御建屋中央制御室換気設備については、<del>フィルタを設置し、建屋内部及び中央制御室内部への降下火砕物の侵入を防止することにより、</del>降下火砕物防護対象施設のうち外気から取り入れた屋内の空気を盤機器内に取り込む機構を有する制御盤等山③-8-4 計測制御設備のうち空気を取り込む機構を有する制御盤、安全保護回路を収納する制御盤のうち空気を取り込む機構を有する制御盤、非常用所内電源系統のうち空気を取り込む機構を有する電気盤及び放射線監視設備のうち空気を取り込む機構を有する監視盤の設置場所の安全機能を損なわない設計とする。<del>に降下火砕物が侵入しにくい設計とする。</del>山③-8-2、山③-8-3</p> <p>重大事故等対処設備を収納する建屋は、外気取入口を降下火砕物が侵入し難い構造とし、降下火砕物が取り込まれたとしても、<del>重大事故等対処設備を収納する建屋の換気設備については、</del>フィルタを設置し、建屋内部への降下火砕物の侵入を防止することにより、<del>重大事故等対処設備のうち外気から取り入れた空気を盤内に取り込む機構を有する制御盤等空気を取り込む機構を有する盤の重大事故等に対処するために必要な機能を損なわない設計とする。</del>が損なわれるおそれがない設計とする。山⑤</p>	<p>7) 電気系及び計測制御系の絶縁低下に対して、換気設備は降下火砕物が侵入し難い設計とすること山④</p> <p>【「等」の解説】 「等」の内容は計測制御設備のうち空気を取り込む機構を有する制御盤、安全保護回路を収納する制御盤のうち空気を取り込む機構を有する制御盤、非常用所内電源系統のうち空気を取り込む機構を有する電気盤及び放射線監視設備のうち空気を取り込む機構を有する監視盤である。 なお、換気ファンが設置され空気を取り込む機構を有している。</p> <p>(当社の記載) ＜不一致の理由＞ 発電炉においては火山事象を起因とする重大事故等を考慮していないが、再処理施設では火山事象を起因とする重大事故等を考慮しているため。</p> <p>第三十六条重大事故等対処設備に係る設計とのつながりとして記載。</p> <p>8) 降下火砕物による静的負荷や腐食等の影響に対して降下火砕物の除去や換気設備外気取入口のフィルタの交換又は清掃並びに換気設備の停止又は循環運転の実施により安全機能を損なわない設計とすること山④</p>	<p>(7) 電気系及び計測制御系の絶縁低下山④ 電気系及び計測制御系のうち、外気から取り入れた屋内の空気を機器内に取り込む機構を有する設備は、降下火砕物による絶縁低下の影響により、安全機能を損なわない設計とする。山④ 降下火砕物防護対象施設を収納する建屋及び制御建屋中央制御室換気設備は、外気取入口に防雪フードを設け降下火砕物が侵入し難い構造とする。また、降下火砕物が取り込まれたとしても、降下火砕物防護対象施設を収納する建屋の換気設備については、<del>プレ山④フィルタ及び粒子山④フィルタ又は中性能山④フィルタを設置し、建屋内部への降下火砕物の侵入を防止することにより、</del>計測制御設備のうち空気を取り込む機構を有する制御盤、安全保護回路を収納する制御盤のうち空気を取り込む機構を有する制御盤、非常用所内電源系統のうち空気を取り込む機構を有する電気盤及び放射線監視設備のうち空気を取り込む機構を有する監視盤の安全機能を損なわない設計とする。山③-8-2 制御建屋中央制御室換気設備については<del>プレ山④フィルタ及び高性能粒子山④フィルタを設置し、中央制御室内部への降下火砕物の侵入を防止することにより、</del>安全機能を損なわない設計とする。山③-8-3</p>	<p>(へ) 絶縁低下 外部事象防護対象施設及び外部事象防護対象施設に影響を及ぼす可能性のあるクラス3に属する施設のうち、空気を取り込む機構を有する電気系及び計測制御系の盤については、降下火砕物に対し、機能を損なうおそれがないよう、計測制御設備（安全保護系）の設置場所の換気空調設備にバグフィルタを設置することにより、降下火砕物が侵入しにくい設計とする。 なお、中央制御室換気系については、降下火砕物による計測制御系の盤の絶縁低下を防止するよう外気取入ダンパの閉止及び閉回路循環運転の実施を保安規定に定めて管理する。 ⑧(p24)へ</p>	<p>山③-8-4 (p5 から)</p>

基本設計方針の許可整合性、発電炉との比較 第八条（外部からの衝撃による損傷の防止（火山））（23 / 29）

技術基準規則	設工認申請書 基本設計方針	事業変更許可申請書 本文	事業変更許可申請書 添付書類六	発電炉設工認 基本設計方針	備考
	<p>b. 間接的影響に対する設計方針</p> <p><del>再処理事業所外で生じる送電網への降下火砕物の影響による長時間の外部電源喪失に対し、第1非常用ディーゼル発電機及び第2非常用ディーゼル発電機を各々2系統設置する設計とする。</del></p> <p>降下火砕物による間接的影響である7日間の外部電源喪失及び敷地内外での交通の途絶によるアクセス制限事象に対し、再処理施設の安全性を維持するために必要となる電源の供給が継続できるよう、燃料を貯蔵及び移送する設計とし、これらの設備が降下火砕物の影響を受けないよう設置する設計とする。山③-9-1</p> <p>また、外部からの支援を期待できない場合及び敷地外で交通の途絶が発生した場合においても、電力の供給を可能とするため、再処理施設内に第1非常用ディーゼル発電機及び第2非常用ディーゼル発電機が7日間以上連続で運転できるように、重油タンク及び燃料油貯蔵タンクにA重油を貯蔵する設計とし、重油タンク及び燃料油貯蔵タンク並びに燃料移送ポンプ及び燃料油移送ポンプをこれらの設備が降下火砕物の影響を受けないよう設置する設計とする。</p> <p>敷地内において交通の途絶が発生した場合でも、安全上重要な施設の安全機能は再処理施設内で系統が接続されることにより、交通の途絶の影響を受けない設計とする。</p> <p>また、敷地内の道路において降下火砕物が堆積した場合には、降灰後に除灰作業を実施し復旧することを保安規定に定めて、管理する。</p>	<p>降下火砕物による間接的影響である7日間の外部電源喪失及び敷地内外での交通の途絶によるアクセス制限事象に対し、再処理施設の安全性を維持するために必要となる電源の供給が継続できるようにすることにより安全機能を損なわない設計とする。山③-9-1</p> <p><b>【許可からの変更点等】</b> 当該記載については外部電源喪失及びアクセス制限において共通した設計であるため、炉の記載程度も参考に、文章を適正化した。</p>	<p>1.7.13.5.2 間接的影響に対する設計方針山③</p> <p>(1) 外部電源喪失山③</p> <p>再処理事業所外で生じる送電網への降下火砕物の影響による長時間の外部電源喪失に対し、第1非常用ディーゼル発電機及び第2非常用ディーゼル発電機を各々2系統設置する設計とし、山③-9-1外部電源喪失により安全上重要な施設の安全機能を損なわない設計とする。</p> <p>また、外部からの支援を期待できない場合においても、電力の供給を可能とするため、再処理施設内に第1非常用ディーゼル発電機及び第2非常用ディーゼル発電機が7日間以上連続で運転できる燃料貯蔵設備を設け、重油タンク及び燃料油貯蔵タンクにA重油を貯蔵する設計とし、降下火砕物防護対象施設の安全機能を損なわない設計とする。</p> <p>(2) アクセス制限山③</p> <p>敷地外で交通の途絶が発生した場合、安全上重要な施設に電力を供給する第1非常用ディーゼル発電機及び第2非常用ディーゼル発電機の燃料の供給が外部から受けられないが、再処理施設内に第1非常用ディーゼル発電機及び第2非常用ディーゼル発電機が7日間以上連続で運転できる燃料貯蔵設備を設け、重油タンク及び燃料油貯蔵タンクにA重油を貯蔵する設計とし、降下火砕物防護対象施設の安全機能を損なわない設計とする。</p> <p>敷地内において交通の途絶が発生した場合でも、安全上重要な施設の安全機能は再処理施設内で系統が接続されることにより、交通の途絶の影響を受けない設計とし、降下火砕物防護対象施設の安全機能を損なわない設計とする。</p> <p>また、敷地内の道路において降下火砕物が堆積した場合には、降灰後に除灰作業を実施し復旧することを手順等に定める。山③-9-5</p>	<p>ロ. 間接的影響に対する設計方針</p> <p>降下火砕物による間接的影響である長期（7日間）の外部電源喪失及び発電所外での交通の途絶によるアクセス制限事象に対し、原子炉及び使用済燃料プールの安全性を損なわないようにするために、7日間の電源供給が継続できるよう、非常用ディーゼル発電機（高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機を含む。）の燃料を貯蔵するための軽油貯蔵タンク及び燃料を移送するための燃料移送ポンプ等を降下火砕物の影響を受けないよう設置する設計とする。</p>	<p>山③-9-5 (p24 ~)</p>

基本設計方針の許可整合性、発電炉との比較 第八条（外部からの衝撃による損傷の防止（火山））（24 / 29）

技術基準規則	設工認申請書 基本設計方針	事業変更許可申請書 本文	事業変更許可申請書 添付書類六	発電炉設工認 基本設計方針	備考
<p>【許可からの変更点等】 運用に係る事項をまとめて記載した。</p>	<p>(3) 必要な機能を損なわないための運用上の措置</p> <p>火山に関する設計条件等に係る新知見の収集や防護措置との組合せにより安全機能や重大事故等の対処に必要な機能を損なわないための運用上の措置として、以下を保安規定に定めて、管理する。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>定期的新知見の確認を行い、新知見を得られた場合に評価すること</li> <li>火山活動のモニタリングを行い、評価時からの状態の変化の検知により評価の根拠が維持されていることを確認すること山④-1</li> <li>降下火砕物が長期的に堆積しないよう当該施設に堆積する降下火砕物の除去を適切に行うこと山③-2-4</li> <li>降灰時には、降下火砕物により閉塞しないよう換気設備の停止又はフィルタの交換若しくは清掃を行うこと山③-4-5、山③-4-8</li> <li>降下火砕物により冷却空気流路が閉塞しないよう貯蔵ピットの点検用の開口部より吸引による除灰を行うこと山③-4-6</li> <li>降灰時には、非常用ディーゼル発電機及び安全圧縮空気系空気圧縮機に対するフィルタの追加設置を行うこと山③-4-9</li> <li>堆積した降下火砕物の除去後に点検し、必要に応じて修理を行うこと並びに日常的な保守及び修理を行うこと山③-6-3、山③-9-5</li> <li>敷地周辺で大気汚染が発生した場合には、中央制御室の換気設備の外気との連絡口の遮断及び中央制御室の空気を再循環すること山③-7-2</li> </ul>			<p>①(p4)から</p> <p>なお、定期的新知見の確認を行い、新知見が得られた場合に評価することを保安規定に定めて管理する。</p> <p>②(p11)か</p> <p>なお、降下火砕物が長期的に堆積しないよう当該施設に堆積する降下火砕物を除去することを保安規定に定めて管理する。</p> <p>なお、降下火砕物により閉塞しないよう外気取入ダンパの閉止、換気空調設備の停止及び閉回路循環運転を保安規定に定めて管理する。</p> <p>④(p13)から</p> <p>なお、摩耗が進展しないよう外気取入ダンパの閉止、換気空調設備の停止を保安規定に定めて管理する。</p> <p>⑤(p15)から</p> <p>なお、長期的な腐食の影響については、日常保守管理等により、状況に応じて補修が可能な設計とする。</p> <p>⑥(p17)から</p> <p>⑦(p20)から</p> <p>なお、降下火砕物による中央制御室の大気汚染を防止するよう閉回路循環運転の実施等を保安規定に定めて管理する。</p> <p>⑧(p22)から</p> <p>なお、中央制御室換気系については、降下火砕物による計測制御系の盤の絶縁低下を防止するよう外気取入ダンパの閉止及び閉回路循環運転の実施を保安規定に定めて管理する。</p>	<p>山④-1 (p4 から)</p> <p>山③-2-4 (p10 から)</p> <p>山③-4-5 (p13 から)</p> <p>山③-4-8 (p13 から)</p> <p>山③-4-6 (p13 から)</p> <p>山③-4-9 (p13 から)</p> <p>山③-6-3 (p18 から)</p> <p>山③-9-5 (p23 から)</p> <p>山③-7-2 (p20 から)</p>

基本設計方針の許可整合性、発電炉との比較 第八条（外部からの衝撃による損傷の防止（火山））（25 / 29）

技術基準規則	設工認申請書 基本設計方針	事業変更許可申請書 本文	事業変更許可申請書 添付書類六	発電炉設工認 基本設計方針	備考
	<ul style="list-style-type: none"> <li>降灰時には、火山事象時に使用する屋外の可搬型重大事故等対処設備を建屋内に移動すること山⑤-9, 山⑤-10</li> <li>上記以外の屋外の可搬型重大事故等対処設備は堆積する降下火砕物を適切に除去すること山⑤-9, 山⑤-10</li> <li>敷地周辺で大気汚染が発生した場合には、緊急時対策建屋の換気設備の外気との連絡口の遮断及び緊急時対策所の空気を再循環すること山⑤</li> </ul>	<p>ロ. 再処理施設の一般構造（7）その他の主要な構造</p> <p>(ii) 重大事故等対処施設</p> <p>(b) 重大事故等対処設備</p> <p>(ハ) 環境条件等</p> <p>1) 環境条件</p> <p>火山の影響及び積雪に対して可搬型重大事故等対処設備は、火山の影響に対しては除灰及び可搬型重大事故等対処設備を屋内への配備、積雪に対しては除雪を踏まえて影響がないよう機能を維持する。山⑤-9</p>	<p>1. 安全設計</p> <p>1.7.18 重大事故等対処設備に関する設計</p> <p>(3) 環境条件等</p> <p>a. 環境条件</p> <p>(b) 可搬型重大事故等対処設備</p> <p>積雪及び火山の影響に対して屋外の可搬型重大事故等対処設備は、積雪に対しては除雪する手順を、火山の影響（降下火砕物による積載荷重、フィルタの目詰まり等）に対してはフィルタ交換、清掃及び除灰する手順を整備する。山⑤-10</p> <p>1.7.13.6 火山影響等発生時における再処理施設の保全のための活動を行う体制の整備の方針山⑤</p> <p>火山事象による影響が発生し又は発生するおそれがある場合（以下「火山影響等発生時」という。）において、再処理施設の保全のための活動を行う体制の整備として、以下の措置を講ずる。</p> <p>(1) 計画の策定</p> <p>火山影響等発生時において再処理施設の保全のための活動を行うための計画を策定する。</p> <p>(2) 要員の確保</p> <p>火山影響等発生時において再処理施設の保全のための活動を実施するために必要な要員を確保する。</p> <p>(3) 教育及び訓練</p> <p>火山影響等発生時において再処理施設の保全のための活動を確実に実施するための教育及び訓練を年1回以上実施する。</p> <p>(4) 資機材の配備</p> <p>火山影響等発生時において再処理施設の保全のための活動に必要な資機材を配備する。</p> <p>(5) 体制の整備</p> <p>火山影響等発生時において再処理施設の保全のための活動に必要な体制を整備する。</p> <p>(6) 定期的な評価</p> <p>降下火砕物による火山影響評価に変更がないか定期的に確認し、変更が生じている場合は火山影響評価を行う。火山影響評価の結果、変更がある場合はそれぞれ</p>	<p>③(p11)から</p> <p>なお、降下火砕物が堆積しないよう屋外の重大事故等対処設備に堆積する降下火砕物を適宜除去することを保安規定に定めて管理する。</p>	

## 基本設計方針の許可整合性、発電炉との比較 第八条（外部からの衝撃による損傷の防止（火山））（26 / 29）

技術基準規則	設工認申請書 基本設計方針	事業変更許可申請書 本文	事業変更許可申請書 添付書類六	発電炉設工認 基本設計方針	備考
			<p>れの措置の評価を行い、対策の見直しを実施する。</p> <p>1.7.13.7 実施する主な手順山◇</p> <p>火山に対する防護については、降下火砕物による影響評価を行い、設計対処施設に長期にわたり荷重がかかることや化学的影響（腐食）を発生させることを避け、安全機能を維持するための手順を定める。実施する主な手順を以下に示す。</p> <p>（1）大規模な火山の噴火があり降灰予報が発表され、再処理施設の処理運転に影響を及ぼすと予見される場合には、使用済燃料の受入れの停止や新たなせん断処理の停止など、再処理施設の運転を停止する。</p> <p>（2）降灰が確認された場合には、状況に応じて降下火砕物防護対象施設を収納する建屋の換気設備の風量を低減する措置を講ずる。降下火砕物の影響により建屋の換気設備の給気フィルタの差圧が交換差圧に達した場合は、状況に応じ外気の取り込みの停止又はフィルタの清掃や交換を実施する。</p> <p>（3）降灰が確認された場合には、状況に応じて制御建屋中央制御室換気設備の外気との連絡口を遮断し、制御建屋の中央制御室内空気を再循環する措置又は風量を低減する措置を講ずる。降下火砕物の影響により制御建屋中央制御室換気設備の給気フィルタの差圧が交換差圧に達した場合は、状況に応じ外気の取り込みを停止又はフィルタの清掃や交換を実施する。</p> <p>（4）第1非常用ディーゼル発電機及び第2非常用ディーゼル発電機の運転時には、フィルタの状況を確認し、状況に応じてフィルタの清掃や交換、降下火砕物用フィルタ、除灰用ろ布等の設置を実施する。</p> <p>（5）降灰後は設計対処施設への影響を確認するための点検を実施し、降下火砕物の堆積が確認された箇所については降下火砕物の除去を行い、長期にわたり積載荷重がかかること及び化学的影響（腐食）が発生することを防止する。</p> <p>1.7.13.8 火山の状態に応じた対処方針山◇</p> <p>十和田及び八甲田山は、再処理施設の運用期間中における巨大噴火の可能性が</p>		

## 基本設計方針の許可整合性、発電炉との比較 第八条（外部からの衝撃による損傷の防止（火山））（27 / 29）

技術基準規則	設工認申請書 基本設計方針	事業変更許可申請書 本文	事業変更許可申請書 添付書類六	発電炉設工認 基本設計方針	備考
			<p>十分小さいと評価しているが、火山活動のモニタリングを行い、評価時からの状態の変化の検知により評価の根拠が維持されていることを確認する。火山活動のモニタリングの結果、火山の状態に応じた判断基準に基づき、観測データに有意な変化があった場合は、火山専門家の助言を踏まえ、当社が総合判断を行い対処内容を決定する。</p> <p>対処に当たっては、火山影響等発生時において、保全のための活動を行うため、必要な資機材の準備、体制の整備等を実施するとともに、その時点の最新の科学的知見に基づき可能な限りの対処を行う。</p> <p>主な対処例を以下に示す。</p> <p>(1) 換気設備の風量の低減措置、制御建屋の中央制御室内空気を再循環する措置及び外気の取り込みの停止</p> <p>(2) 降下火砕物防護対象施設を収納する建屋及び屋外に設置する降下火砕物防護対象施設に堆積した降下火砕物等の除去</p> <p>(3) 使用済燃料の受入れの停止及び新たなせん断処理の停止</p> <p>(4) 工程内の核燃料物質はUO<sub>3</sub>粉末及びMOX粉末とし貯蔵並びに高レベル廃液はガラス固化体とし貯蔵</p> <p>山◇</p> <p>1.9.9 外部からの衝撃による損傷の防止（外部からの衝撃による損傷の防止）</p> <p>第九条 安全機能を有する施設は、想定される自然現象（地震及び津波を除く。次項において同じ。）が発生した場合においても安全機能を損なわないものでなければならない。</p> <p>2 安全上重要な施設は、当該安全上重要な施設に大きな影響を及ぼすおそれがあると想定される自然現象により当該安全上重要な施設に作用する衝撃及び設計基準事故時に生ずる応力を適切に考慮したものでなければならない。</p> <p>3 安全機能を有する施設は、工場等内又はその周辺において想定される再処理施設の安全性を損なわせる原因となるおそれがある事象であって人為によるもの（故意によるものを除く。）に対して安全機能を損なわないものでなければならない。</p>		

## 基本設計方針の許可整合性、発電炉との比較 第八条（外部からの衝撃による損傷の防止（火山））（28 / 29）

技術基準規則	設工認申請書 基本設計方針	事業変更許可申請書 本文	事業変更許可申請書 添付書類六	発電炉設工認 基本設計方針	備考
			<p>適合のための設計方針 第1項及び第2項について 安全機能を有する施設は、設計基準において想定される自然現象（地震及び津波を除く。）に対して再処理施設の安全性を損なわない設計とする。また、安全上重要な施設は、想定される自然現象により作用する衝撃及び設計基準事故時に生ずる応力を適切に考慮する。</p> <p>（8）火山の影響 安全機能を有する施設は、火山の影響が発生した場合においても安全機能を損なわない設計とする。安全上重要な施設は、当該安全上重要な施設に大きな影響を及ぼすおそれがあると想定される火山の影響により当該安全上重要な施設に作用する衝撃及び設計基準事故時に生ずる応力を適切に考慮した設計とする。</p> <p>安全上重要な施設は、再処理施設の運用期間中において再処理施設の安全機能に影響を及ぼし得る火山事象として設定した層厚 55 cm、密度 1.3 g / cm<sup>3</sup>（湿潤状態）の降下火砕物に対し、以下のような設計とすることにより安全機能を損なわない設計とする。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. 構造物への静的負荷に対して安全余裕を有する設計とすること</li> <li>b. 構造物への粒子の衝突に対して影響を受けない設計とすること</li> <li>c. 構造物、換気系、電気系、計測制御系及び安全圧縮空気系に対する機械的影響（閉塞）に対して降下火砕物が侵入し難い設計とすること</li> <li>d. 構造物、換気系、電気系、計測制御系及び安全圧縮空気系に対する機械的影響（磨耗）に対して磨耗し難い設計とすること</li> <li>e. 構造物、換気系、電気系、計測制御系及び安全圧縮空気系に対する化学的影響（腐食）に対して短期での腐食が発生しない設計とすること</li> <li>f. 敷地周辺の大気汚染に対して制御建屋中央制御室換気設備は降下火砕物が侵入し難く、さらに外気を遮断できる設計とすること</li> <li>g. 電気系及び計測制御系の絶縁低下に対して、換気設備は降下火砕物が侵入し難い設計とすること</li> <li>h. 降下火砕物による静的負荷や腐食等の影響に対して降下火砕物の除去や換気</li> </ul>		

## 基本設計方針の許可整合性、発電炉との比較 第八条（外部からの衝撃による損傷の防止（火山））（29 / 29）

技術基準規則	設工認申請書 基本設計方針	事業変更許可申請書 本文	事業変更許可申請書 添付書類六	発電炉設工認 基本設計方針	備考
			<p>設備外気取入口のフィルタの交換又は清掃並びに換気設備の停止又は循環運転の実施により安全機能を損なわない設計とすること</p> <p>その他の安全機能を有する施設については、降下火砕物に対して機能を維持すること若しくは降下火砕物による損傷を考慮して代替設備により必要な機能を確保すること、安全上支障のない期間での修理を行うこと又はそれらを適切に組み合わせることにより、安全機能を損なわない設計とする。</p> <p>さらに、降下火砕物による間接的影響である7日間の外部電源喪失及び敷地内外での交通の途絶によるアクセス制限事象に対し、再処理施設の安全性を維持するために必要となる電源の供給が継続できるようにすることにより安全機能を損なわない設計とする。</p>		

## 設工認申請書 各条文の設計の考え方

第八条 (外部からの衝撃による損傷の防止 (火山))					
1. 技術基準の条文, 解釈への適合に関する考え方					
No.	基本設計方針に記載する事項	適合性の考え方 (理由)	項・号	解釈	添付書類
山①	火山防護設計の方針	技術基準の要求を受けている内容	1	-	a, b
山②	設計条件	降下火砕物による影響評価に必要な事項	1	-	a
山③	火山防護措置	火山事象に対する防護のための必要な措置	1	-	a, b
山④	影響評価の定期的な実施	影響評価の実施について, 保安規定にて担保する。	1	-	a
山⑤	重大事故等対処設備への措置	技術基準の要求事項を受けている内容	-	-	a
2. 事業変更許可申請書の本文のうち, 基本設計方針に記載しないことの考え方					
No.	項目	考え方	添付書類		
山㊦	記載の適正化	事業変更許可の記載を具体的に記載・修文して基本設計方針に記載するため記載しない。	-		
3. 事業変更許可申請書の添六のうち, 基本設計方針に記載しないことの考え方					
No.	項目	考え方	添付書類		
山㊧	本文と添六における同じ趣旨の記載	本文と添六又は添六間での重複記載であることから記載しない。	-		
山㊨	設計対処施設	設計対処施設の抽出に係る具体的な説明項目であることから記載しない。詳細は降下火砕物への影響を考慮する施設として添付書類にて記載する。	a		
山㊩	降下火砕物の設計条件及び特徴	降下火砕物の設計条件の設定に係る説明項目であることから, 設工認においては設計の前提となる条件のみを記載し, 詳細な内容は記載しない。	a		
山㊪	降下火砕物で考慮する影響	降下火砕物の特徴を踏まえた影響因子の選定に係る説明項目であることから記載しない。	-		
山㊫	設計対処施設に影響を与える可能性のある影響因子	降下火砕物の影響に対する施設の設計方針の導入説明であり記載しない。	-		
山㊬	荷重の許容限界	荷重の許容限界に関する具体的な説明項目であることから記載しない。詳細は添付書類に記載する。	a, b		
山㊭	火山防護措置	火山防護措置に関する具体的な説明項目であることから記載しない。詳細は添付書類に記載する。	a, b		
山㊮	火山影響等発生時における再処理施設の保全のための活動を行う体制の整備の方針	保安規定 (運用) で担保する条件であり, 基本設計方針には記載しない。	-		
山㊯	実施する主な手順	保安規定 (運用) で担保する条件であり, 基本設計方針には記載しない。	-		
山㊰	火山の状態に応じた対処方針	保安規定 (運用) で担保する条件であり, 基本設計方針には記載しない。	-		

4. 添付書類等	
No.	書類名
a	VI-1-1-1-3 火山への配慮に関する説明書
b	V-別添2 火山への配慮に必要な施設の強度に関する説明書

## 別紙 2

基本設計方針を踏まえた添付書類の  
記載及び申請回次の展開

項目番号	基本設計方針	要求種別	主な設備	展開事項	添付書類 構成	添付書類 説明内容	第1 Gr				第2 Gr (貯蔵庫共用)				
							説明対象	申請対象設備 (2項変更①)	仕様表	添付書類	添付書類における記載	説明対象	申請対象設備 (1項変更①)	申請対象設備 (2項変更②)	仕様表
1	三 変更に係る再処理施設の区分並びに設計及び工事の方法 1-1. 基本設計方針 第1章 共通項目 3.3 自然現象等 3.3.3 外部からの衝撃による損傷の防止 3.3.5 火山 安全機能を有する施設は、再処理施設の運用期間中において再処理施設の安全機能に影響を及ぼし得る火山事象として、事業指定(変更許可)を受けた降下火砕物の特性を設定し、その降下火砕物が発生した場合においても、安全機能を有する施設が安全機能を損なわない設計とする。	冒頭宣言	基本方針	基本方針	VI-1-1-1-3-1 火山への配慮に関する基本方針 1. 概要 2. 火山防護に関する基本方針 2.1 基本方針	【2.1 基本方針】 再処理施設の火山防護設計は、安全機能を有する施設については想定される火山事象によりその安全性を損なわないことを目的とし、技術基準規則に適合するように設計する旨の全般の方針を記載する。	○	基本方針	-	VI-1-1-1-3-1 火山への配慮に関する基本方針 1. 概要 2. 火山防護に関する基本方針 2.1 基本方針	【2.1 基本方針】 再処理施設の火山防護設計は、安全機能を有する施設については想定される火山事象によりその安全性を損なわないことを目的とし、技術基準規則に適合するように設計する旨の全般の方針を記載する。	○	基本方針	-	第1 Gr申請と同一
2	降下火砕物から防護する施設(以下「降下火砕物防護対象施設」という。)としては、安全評価上その機能を期待する構築物、系統及び機器を損壊なく抽出する観点から、安全上重要な機能を有する構築物、系統及び機器を抽出し、降下火砕物により冷却、水蒸気、大気及び塵埃の防止、騒音の防止等の安全機能を損なわないよう機械的強度を有すること等により、安全機能を損なわない設計とする。	冒頭宣言 定義	基本方針	基本方針 対象選定 設計方針	VI-1-1-1-3-1 火山への配慮に関する基本方針 2.1.1 降下火砕物より防護すべき施設  VI-1-1-1-3-2 降下火砕物の影響を考慮する施設の選定 1. 概要 2. 選定の基本方針  VI-1-1-1-3-3 降下火砕物の影響を考慮する施設の設計方針 3.2 影響因子を考慮した施設分類	【2.1.1 降下火砕物より防護すべき施設】 ・安全上重要な構築物、系統及び機器を抽出し、降下火砕物により臨界防止及び閉じ込め等の安全機能を損なわないよう機械的強度を有すること等により、安全機能を損なわない設計とする。 ・降下火砕物より防護すべき施設は、降下火砕物防護対象施設、重大事故等対象設備及び使用済燃料収納キャスクとする。  【2.選定の基本方針】 降下火砕物防護対象施設を収納する建屋、降下火砕物を含む空気の流路となる降下火砕物防護対象施設、外気から取り入れた室内の空気を機器内に取り込む機構を有する降下火砕物防護対象施設、運転員等の人が滞在する場所の換気設備及び間接的影響を考慮する施設を降下火砕物の影響を考慮する施設として選定することを示す。 【3.降下火砕物の影響を考慮する施設の選定】に直接的影響、間接的影響を踏まえて降下火砕物の影響を考慮する施設を選定した結果を示す。  【3.2 影響因子を考慮した施設分類】 降下火砕物により直接的影響を考慮する施設及び間接的影響を考慮する施設を示す。	○	基本方針	-	VI-1-1-1-3-1 火山への配慮に関する基本方針 2.1.1 降下火砕物より防護すべき施設  VI-1-1-1-3-2 降下火砕物の影響を考慮する施設の選定 1. 概要 2. 選定の基本方針  VI-1-1-1-3-3 降下火砕物の影響を考慮する施設の設計方針 3.2 影響因子を考慮した施設分類	【2.1.1 降下火砕物より防護すべき施設】 ・安全上重要な構築物、系統及び機器を抽出し、降下火砕物により臨界防止及び閉じ込め等の安全機能を損なわないよう機械的強度を有すること等により、安全機能を損なわない設計とする。 ・降下火砕物より防護すべき施設は、降下火砕物防護対象施設、重大事故等対象設備及び使用済燃料収納キャスクとする。  【2.選定の基本方針】 降下火砕物防護対象施設を収納する建屋、降下火砕物を含む空気の流路となる降下火砕物防護対象施設、外気から取り入れた室内の空気を機器内に取り込む機構を有する降下火砕物防護対象施設、運転員等の人が滞在する場所の換気設備及び間接的影響を考慮する施設を降下火砕物の影響を考慮する施設として選定することを示す。 【3.降下火砕物の影響を考慮する施設の選定】に直接的影響、間接的影響を踏まえて降下火砕物の影響を考慮する施設を選定した結果を示す。  【3.2 影響因子を考慮した施設分類】 降下火砕物により直接的影響を考慮する施設及び間接的影響を考慮する施設を示す。	○	基本方針	-	第1 Gr申請と同一
3	また、降下火砕物防護対象施設及びそれらを収納する建屋(以下「降下火砕物防護対象施設等」という。)に波及的影響を及ぼして安全機能を損なわせるおそれがある施設の影響を考慮した設計とする。	冒頭宣言 定義	基本方針	基本方針 対象選定	VI-1-1-1-3-1 火山への配慮に関する基本方針 2.1.1 降下火砕物より防護すべき施設  VI-1-1-1-3-2 降下火砕物の影響を考慮する施設の選定 1. 概要 2. 選定の基本方針	【2.1.1 降下火砕物より防護すべき施設】 また、降下火砕物防護対象施設及びそれらを収納する建屋(以下「降下火砕物防護対象施設等」という。)に波及的影響を及ぼして安全機能を損なわせるおそれがある施設の影響を考慮した設計とする。  【2.選定の基本方針】 降下火砕物防護対象施設に波及的影響を与えないよう、波及的影響を及ぼし得る施設の選定方針を示す。【3.降下火砕物の影響を考慮する施設の選定】に、波及的影響を及ぼし得る施設を選定した結果を示す。	○	基本方針	-	VI-1-1-1-3-1 火山への配慮に関する基本方針 2.1.1 降下火砕物より防護すべき施設  VI-1-1-1-3-2 降下火砕物の影響を考慮する施設の選定 1. 概要 2. 選定の基本方針	【2.1.1 降下火砕物より防護すべき施設】 また、降下火砕物防護対象施設及びそれらを収納する建屋(以下「降下火砕物防護対象施設等」という。)に波及的影響を及ぼして安全機能を損なわせるおそれがある施設の影響を考慮した設計とする。  【2.選定の基本方針】 降下火砕物防護対象施設に波及的影響を与えないよう、波及的影響を及ぼし得る施設の選定方針を示す。【3.降下火砕物の影響を考慮する施設の選定】に、波及的影響を及ぼし得る施設を選定した結果を示す。	○	基本方針	-	第1 Gr申請と同一
4	上記に含まれない安全機能を有する施設については、降下火砕物に対して機能を維持すること若しくは降下火砕物による損傷を考慮して代替設備により必要な機能を確保すること、安全上支障がない期間での修理を行うこと又はそれらを適切に組み合わせることにより、その安全機能を損なわない設計とする。	冒頭宣言	基本方針	基本方針	VI-1-1-1-3-1 火山への配慮に関する基本方針 2.1.1 降下火砕物より防護すべき施設	【2.1.1 降下火砕物より防護すべき施設】 上記に含まれない安全機能を有する施設についての機能を確保する防護の方針を示す。	○	基本方針	-	VI-1-1-1-3-1 火山への配慮に関する基本方針 2.1.1 降下火砕物より防護すべき施設	【2.1.1 降下火砕物より防護すべき施設】 上記に含まれない安全機能を有する施設についての機能を確保する防護の方針を示す。	○	基本方針	-	第1 Gr申請と同一
5	なお、使用済燃料収納キャスクは再処理施設内に一時的に保管されることを踏まえ、降下火砕物により使用済燃料収納キャスクに波及的破壊を与えない設計とする。	冒頭宣言	基本方針	基本方針 対象選定	VI-1-1-1-3-1 火山への配慮に関する基本方針 2.1.1 降下火砕物より防護すべき施設  VI-1-1-1-3-2 降下火砕物の影響を考慮する施設の選定 1. 概要 2. 選定の基本方針	【2.1.1 降下火砕物より防護すべき施設】 なお、使用済燃料収納キャスクは再処理施設内に一時的に保管されることを踏まえ、降下火砕物により使用済燃料収納キャスクに波及的破壊を与えない設計とする。  【2.選定の基本方針】 降下火砕物により使用済燃料収納キャスクに波及的破壊を与えないよう、使用済燃料収納キャスク保管庫を降下火砕物の影響を考慮する施設に含める。 【3.降下火砕物の影響を考慮する施設の選定】選定した結果を示す。	○	基本方針	-	VI-1-1-1-3-1 火山への配慮に関する基本方針 2.1.1 降下火砕物より防護すべき施設  VI-1-1-1-3-2 降下火砕物の影響を考慮する施設の選定 1. 概要 2. 選定の基本方針	【2.1.1 降下火砕物より防護すべき施設】 なお、使用済燃料収納キャスクは再処理施設内に一時的に保管されることを踏まえ、降下火砕物により使用済燃料収納キャスクに波及的破壊を与えない設計とする。  【2.選定の基本方針】 降下火砕物により使用済燃料収納キャスクに波及的破壊を与えないよう、使用済燃料収納キャスク保管庫を降下火砕物の影響を考慮する施設に含める。 【3.降下火砕物の影響を考慮する施設の選定】選定した結果を示す。	○	基本方針	-	第1 Gr申請と同一

項目番号	基本設計方針	要求種別	第2 Gr (主要4種別、E施設共用)					第3 Gr							
			説明対象	申請対象設備 (1項変更②)	申請対象設備 (2項変更③)	仕様表	添付書類	添付書類における記載	説明対象	申請対象設備 (1項変更②)	申請対象設備 (2項変更④)	申請対象設備 (別設工認①) 第2ユーティリティ建屋に係る施設	申請対象設備 (別設工認②) 海洋放出管切り離し工事	仕様表	添付書類
1	三 変更に係る再処理施設の区分並びに設計及び工事の方法 1-1 基本設計方針 第1章 共通項目 3 自然現象等 3.3 外部からの衝撃による損傷の防止 3.3.5 火山 安全機能を有する施設は、再処理施設の運用期間中において再処理施設の安全機能に影響を及ぼし得る火山事象として、事業指定(変更許可)を受けた降下火砕物の特性を設定し、その降下火砕物が発生した場合においても、安全機能を有する施設が安全機能を損なわない設計とする。	冒頭宣言			第1 Gr申請と同一										第1 Gr申請と同一
2	降下火砕物から防護する施設(以下「降下火砕物防護対象施設」という。)としては、安全評価上その機能を期待する構築物、系統及び機器を漏れなく抽出する観点から、安全上重要な機能を有する構築物、系統及び機器を抽出し、降下火砕物により冷却、水素排気、火災及び爆発の防止、漏洩の防止等の安全機能を損なわないよう機械的強度を有すること等により、安全機能を損なわない設計とする。	冒頭宣言 定義			第1 Gr申請と同一										第1 Gr申請と同一
3	また、降下火砕物防護対象施設及びそれらを収納する建屋(以下「降下火砕物防護対象施設等」という。)に波及的影響を及ぼして安全機能を損なわせるおそれがある施設の影響を考慮した設計とする。	冒頭宣言 定義			第1 Gr申請と同一										第1 Gr申請と同一
4	上記に含まれない安全機能を有する施設については、降下火砕物に対して機能を維持すること若しくは降下火砕物による損傷を考慮して代替設備により必要な機能を確保すること、安全上支障がない期間での修理を行うこと又はそれらを適切に組み合わせることにより、その安全機能を損なわない設計とする。	冒頭宣言			第1 Gr申請と同一										第1 Gr申請と同一
5	なお、使用済燃料収納キャスクは再処理施設内に一時的に保管されることを踏まえ、降下火砕物により使用済燃料収納キャスクに波及的破壊を与えない設計とする。	冒頭宣言			第1 Gr申請と同一										第1 Gr申請と同一

項目番号	基本設計方針	要求種別	主な設備	展開事項	添付書類 構成	添付書類 説明内容	第1 Gr					第2 Gr (貯蔵庫共用)						
							説明対象	申請対象設備 (2項変更①)	仕様表	添付書類	添付書類における記載	説明対象	申請対象設備 (1項変更①)	申請対象設備 (2項変更②)	仕様表	添付書類	添付書類における記載	
6	さらに、重大事故等対処設備についても、降下火砕物の影響に対し、必要な機能が損なわれないよう、防護措置その他の適切な措置を講ずる設計とする。	冒頭宣言	基本方針	基本方針対象選定	VI-1-1-1-3-1 火山への配慮に関する基本方針 2.1.1 降下火砕物より防護すべき施設	【2.1.1 降下火砕物より防護すべき施設】 重大事故等対処設備についても、必要な機能を損なわない設計とすることを示す。												
					VI-1-1-1-3-2 降下火砕物の影響を考慮する施設の選定 1. 概要 2. 選定の基本方針	【2.選定の基本方針】 重大事故等対処設備に必要な機能を確保するため、降下火砕物の影響を考慮する施設の選定方針を示す。 【3.降下火砕物の影響を考慮する施設の選定】 に、重大事故等対処設備を収納する建屋を選定した結果を示す。												
7	ただし、内的事象を要因とする重大事故等へ対処する常設重大事故等対処設備のうち安全上重要な施設以外の安全機能を有する施設と兼用する常設重大事故等対処設備は、火山の影響による損傷を考慮して、代替的構造により必要な機能を確保すること、安全上支障のない期間で修理の対応を行うこと又はこれらを適切に組み合わせることにより、その機能を損なわない設計とする。また、機能が確保できない場合には、関連する工事を停止すること等を保安規定に定めて、管理する。	冒頭宣言	基本方針	基本方針	VI-1-1-1-3-1 火山への配慮に関する基本方針 2.1.1 降下火砕物より防護すべき施設	【2.1.1 降下火砕物より防護すべき施設】 重大事故等対処設備のうち、内的事象を要因とする重大事故等へ対処する常設重大事故等対処設備のうち安全上重要な施設以外の安全機能を有する施設と兼用する常設重大事故等対処設備の機能を確保する設計方針を示す。												
8	(1) 防護設計における降下火砕物の特性の設定及び荷重の設定 設計に用いる降下火砕物は、事業指針(変更許可)を受けた層厚55cm、密度1.3g/cm <sup>3</sup> (原積状態)と設定する。	定義	基本方針	基本方針	VI-1-1-1-3-1 火山への配慮に関する基本方針 2.1.2 設計に用いる降下火砕物特性	【2.1.2 設計に用いる降下火砕物特性】 降下火砕物の設計条件については、事業許可(変更許可)を受けた層厚55cm、密度1.3g/cm <sup>3</sup> (原積状態)として設定する。	○	基本方針			VI-1-1-1-3-1 火山への配慮に関する基本方針 2.1.2 設計に用いる降下火砕物特性	【2.1.2 設計に用いる降下火砕物特性】 降下火砕物の設計条件については、事業許可(変更許可)を受けた層厚55cm、密度1.3g/cm <sup>3</sup> (原積状態)として設定する。						第1 Gr申請と同一
9	降下火砕物に対する防護設計を行うために、降下火砕物を原積状態とした場合における荷重、溜りの施設に常時作用する荷重、運転時荷重及び火山と同時に発生し得る自然現象による荷重を組み合わせた荷重(以下「設計荷重(火山)」という。)を設定する。 また、火山と同時に発生し得る自然現象による荷重については、火山と同時に発生し得る自然現象が与える影響を踏まえた検討により、風(台風)及び積雪による荷重を考慮する。	冒頭宣言	基本方針	基本方針	VI-1-1-1-3-1 火山への配慮に関する基本方針 2.1.3 降下火砕物の影響に対する設計方針 (2) 荷重の組合せ及び許容限界	【2.1.3(2)荷重の組合せ及び許容限界】 通常時に作用している荷重、降下火砕物の堆積による荷重、積雪荷重、風荷重及び運転時の状態で施設に作用する荷重の考え方を示す。 【2.1.3(2)b. 荷重の組合せ】 上記荷重の組合せの考え方を示す。	○	基本方針			VI-1-1-1-3-1 火山への配慮に関する基本方針 2.1.3 降下火砕物の影響に対する設計方針 (2) 荷重の組合せ及び許容限界	【2.1.3(2)荷重の組合せ及び許容限界】 通常時に作用している荷重、降下火砕物の堆積による荷重、積雪荷重、風荷重及び運転時の状態で施設に作用する荷重の考え方を示す。 【2.1.3(2)b. 荷重の組合せ】 上記荷重の組合せの考え方を示す。						第1 Gr申請と同一
10	(2) 降下火砕物に対する防護対策 降下火砕物の影響を考慮する施設は、降下火砕物による「直接的影響」及び「間接的影響」に対して、以下の適切な防護措置を講ずることで安全機能を損なわない設計とする。	冒頭宣言	基本方針	基本方針設計方針	VI-1-1-1-3-1 火山への配慮に関する基本方針 2.1.3 降下火砕物の影響に対する設計方針 (1)設計方針	【2.1.3降下火砕物の影響に対する設計方針】 ・影響因子毎に、降下火砕物に対する火山防護設計を記載する。 ・構造物への荷重、粒子の衝突、閉塞、磨耗、腐食、敷地周辺の大気汚染、絶縁低下、間接的影響に対してそれぞれ基本的な設計方針を記載する。	○	基本方針			VI-1-1-1-3-1 火山への配慮に関する基本方針 2.1.3 降下火砕物の影響に対する設計方針 (1)設計方針	【2.1.3降下火砕物の影響に対する設計方針】 ・影響因子毎に、降下火砕物に対する火山防護設計を記載する。 ・構造物への荷重、粒子の衝突、閉塞、磨耗、腐食、敷地周辺の大気汚染、絶縁低下、間接的影響に対してそれぞれ基本的な設計方針を記載する。						第1 Gr申請と同一
					VI-1-1-1-3-3 降下火砕物の影響を考慮する施設の設計方針 1.概要 2.設計の基本方針	【2.設計の基本方針】 ・降下火砕物より防護すべき施設がその安全機能又は重大事故等に対処するために必要な機能を損なわないよう、降下火砕物の影響を考慮する施設の設計を行うことを示す。 ・影響因子ごとに施設を分類し、施設ごとに機能設計上の性能目標を、3.以降で示す。 ・「3.施設分類」において、施設への影響を及ぼし得る影響因子として、構造物への荷重、粒子の衝突、閉塞、磨耗、腐食、中央監視室等の大気汚染、絶縁低下、間接的影響を抽出し、それらに対して影響を考慮する施設を抽出する。					VI-1-1-1-3-3 降下火砕物の影響を考慮する施設の設計方針 1.概要 2.設計の基本方針	【2.設計の基本方針】 ・降下火砕物より防護すべき施設がその安全機能又は重大事故等に対処するために必要な機能を損なわないよう、降下火砕物の影響を考慮する施設の設計を行うことを示す。 ・影響因子ごとに施設を分類し、施設ごとに機能設計上の性能目標及び構造強度設計上の性能目標を、3.以降で示す。 ・「3.施設分類」において、施設への影響を及ぼし得る影響因子として、構造物への荷重、粒子の衝突、閉塞、磨耗、腐食、中央監視室等の大気汚染、絶縁低下、間接的影響を抽出し、それらに対して影響を考慮する施設を抽出する。						第1 Gr申請と同一

項目番号	基本設計方針	要求種別	第2 Gr (主要4種別、E施設共用)					第3 Gr							
			説明対象	申請対象設備 (1項変更②)	申請対象設備 (2項変更③)	仕様表	添付書類	添付書類における記載	説明対象	申請対象設備 (1項変更②)	申請対象設備 (2項変更④)	申請対象設備 (別設工認①) 第2ユーティリティ建屋に係る施設	申請対象設備 (別設工認②) 海洋放出管切り離し工事	仕様表	添付書類
6	さらに、重大事故等対処設備についても、降下火砕物の影響に対し、必要な機能が損なわれないよう、防護措置その他の適切な措置を講ずる設計とする。	冒頭宣言	○	○	○	○	VI-1-1-1-3-1 火山への配慮に関する基本方針 2. 火山防護に関する基本方針 2.1.1 降下火砕物より防護すべき施設	【火山より防護すべき施設】 降下火砕物より防護すべき施設は、安全機能を有する施設のうち、安全評価上その機能を期待する構造物、系統及び機器を備えたく抽出する観点から安全上重要な機能を有する構造物、系統及び機器（以下「降下火砕物防護対象施設」という。）並びに重大事故等対処設備並びに使用済燃料を収納した輸送容器とする。							第2 Gr申請と同一
7	ただし、内的事象を要因とする重大事故等へ対処する常設重大事故等対処設備のうち安全上重要な施設以外の安全機能を有する施設と兼用する常設重大事故等対処設備は、火山の影響による損傷を考慮して、代替設備により必要な機能を確保すること、安全上支障のない期間で修理の対応を行うこと又はこれらを適切に組み合わせるにより、その機能を損なわない設計とする。また、機能が確保できない場合には、関連する工事を停止すること等を保安規定に定めて、管理する。	冒頭宣言	○	-	施設共通 基本設計方針	-	VI-1-1-1-3-1 火山への配慮に関する基本方針 1. 概要 2. 火山防護に関する基本方針 2.1 基本方針	【火山より防護すべき施設】 降下火砕物より防護すべき施設は、安全機能を有する施設のうち、安全評価上その機能を期待する構造物、系統及び機器を備えたく抽出する観点から安全上重要な機能を有する構造物、系統及び機器（以下「降下火砕物防護対象施設」という。）並びに重大事故等対処設備は、火山の影響による損傷を考慮して、代替設備により必要な機能を確保すること、安全上支障のない期間で修理等の対応を行うこと、関連する工事を停止等又はそれらを適切に組み合わせることで、重大事故等に対処するための機能を損なうおそれがない設計とする。						第2 Gr申請と同一	
8	(1) 防護設計における降下火砕物の特性の設定及び荷重の設定 設計に用いる降下火砕物は、事業指定（変更許可）を受けた層厚55cm、密度1.3g/cm <sup>3</sup> （原積状態）と設定する。	定義													第1 Gr申請と同一
9	降下火砕物に対する防護設計を行うために、降下火砕物を原積状態とした場合における荷重、個々の施設に常時作用する荷重、運転時荷重及び火山と同時に発生し得る自然現象による荷重を組み合わせた荷重（以下「設計荷重（火山）」という。）を設定する。 また、火山と同時に発生し得る自然現象による荷重については、火山と同時に発生し得る自然現象が与える影響を踏まえた検討により、風（台風）及び積雪による荷重を考慮する。	冒頭宣言													第1 Gr申請と同一
10	(2) 降下火砕物に対する防護対策 降下火砕物の影響を考慮する施設は、降下火砕物による「直接的影響」及び「間接的影響」に対して、以下の適切な防護措置を講ずることで安全機能を損なわない設計とする。	冒頭宣言													第1 Gr申請と同一

項目番号	基本設計方針	要求種別	主な設備	展開事項	添付書類 構成	添付書類 説明内容	第1 Gr				第2 Gr (貯蔵庫共用)					
							説明対象	申請対象設備 (2項変更①)	仕様表	添付書類	添付書類における記載	説明対象	申請対象設備 (1項変更①)	申請対象設備 (2項変更②)	仕様表	添付書類
11	直接的影響に対する設計方針 (a) 構造物への静的負荷 降下火砕物防護対象施設を収納する建屋及び冷却塔等の屋外に設置する降下火砕物防護対象施設のうち降下火砕物が堆積しやすい構造を有する施設は、当該施設に要求される機能に応じて適切な許容荷重を設定し、設計荷重(火山)に対して、構造健全性を維持し、安全機能を損なわない設計とする。降下火砕物の影響を考慮する施設は、降下火砕物が堆積しやすい構造を有する場合には荷重による影響を考慮する。	評価要求	使用済燃料受入れ・貯蔵建屋 前処理建屋 分離建屋 精製建屋 ウラン脱膜建屋 ウラン・プルトニウム混合酸化物貯蔵建屋 ウラン酸化物貯蔵建屋 ウラン・プルトニウム混合酸化物貯蔵建屋 高レベル廃液ガラス固化建屋 第1ガラス固化体貯蔵建屋 チャンネルボックス・バーナブルボイ ズン処理建屋 ハル・エンドピース貯蔵建屋 制御建屋 分卸建屋 非常用電源建屋 主排気筒管理建屋 主排気筒 (主排気筒) 安全冷却水系 (安全冷却水系) 塔槽排排ガス処理設備 (ウラン・プルトニウム混合酸化物塔槽排排ガス処理設備) 塔槽排排ガス処理設備 (高レベル廃液ガラス固化体塔槽排排ガス処理設備) 換気設備 (前処理建屋換気設備) 換気設備 (分離建屋換気設備) 換気設備 (精製建屋換気設備) 換気設備 (ウラン・プルトニウム混合酸化物貯蔵換気設備) 換気設備 (高レベル廃液ガラス固化体換気設備)	基本方針 設計方針 評価方法 評価条件 評価 (強度計算)	VI-1-1-1-3-1 火山への配慮に関する基本方針 2.1.3 降下火砕物の影響に対する設計方針 (2) 荷重の組合せ及び許容限界	【2.1.3(2)荷重の組合せ及び許容限界】 許容限界の設定の考え方を示す。	安全冷却水B冷却塔	-	VI-1-1-1-3-1 火山への配慮に関する基本方針 2.1.3 降下火砕物の影響に対する設計方針 (2) 荷重の組合せ及び許容限界	【2.1.3(2)荷重の組合せ及び許容限界】 許容限界の設定の考え方を示す。	-	-	-	-	-	-
12	降下火砕物防護対象施設等及び使用済燃料収納キャスクに波及的影響を及ぼし得る施設は、設計荷重(火山)に対して、構造健全性を維持し、降下火砕物防護対象施設等及び使用済燃料収納キャスクへの波及的影響を防止する設計とする。	評価要求	電巻防護対策設備 (電巻防護対策設備) 使用済燃料収納使用済燃料輸送器保管庫	設計方針 評価方法 評価条件 評価 (強度計算)	VI-1-1-1-3-3 降下火砕物の影響を考慮する施設 4. 要求機能及び性能目標 4.1 構造物への荷重を考慮する施設	【4.1 構造物への荷重を考慮する施設】 構造物への荷重を考慮する施設に関して(1)では当該施設等を列挙し、(2)(3)では要求される性能及び性能目標を記載する。なお、それぞれの施設等の機能として必要となる事項は、「5.1構造物への荷重を考慮する施設」に記載する。また、構造強度設計上の性能目標を達成するための強度計算を「V-別添2 火山への配慮が必要な施設の強度に関する説明書」に示す。	電巻防護対策設備	-	VI-1-1-1-3-3 降下火砕物の影響を考慮する施設 4. 要求機能及び性能目標 4.1 構造物への荷重を考慮する施設	【4.1 構造物への荷重を考慮する施設】 構造物への荷重を考慮する施設に関して(1)では当該施設等を列挙し、(2)(3)では要求される性能及び性能目標を記載する。なお、それぞれの施設等の機能として必要となる事項は、「5.1構造物への荷重を考慮する施設」に記載する。また、構造強度設計上の性能目標を達成するための強度計算を「V-別添2 火山への配慮が必要な施設の強度に関する説明書」に示す。	-	-	-	-	-	
13	なお、降下火砕物が長期的に堆積しないよう当該施設に堆積する降下火砕物の除去を適切に行うことから、降下火砕物による荷重を短期に生じる荷重として設定する。	運用要求	施設共通 基本設計方針	基本方針 設計方針	VI-1-1-1-3-1 火山への配慮に関する基本方針 2.1.3 降下火砕物の影響に対する設計方針 (2) 荷重の組合せ及び許容限界	【2.1.3(2)荷重の組合せ及び許容限界】 建築基準法における積雪の荷重の考え方に準拠し、降下火砕物の降下から30日以内に降下火砕物を適切に除去することを前提条件として、降下火砕物の堆積による荷重を短期に生じる荷重とする方針を示す。	施設共通 基本設計方針	-	VI-1-1-1-3-1 火山への配慮に関する基本方針 2.1.3 降下火砕物の影響に対する設計方針 (2) 荷重の組合せ及び許容限界	【2.1.3(2)荷重の組合せ及び許容限界】 建築基準法における積雪の荷重の考え方に準拠し、降下火砕物の降下から30日以内に降下火砕物を適切に除去することを前提条件として、降下火砕物の堆積による荷重を短期に生じる荷重とする方針を示す。	第1 Gr申請と同一					
14	屋内の重大事故等対処設備については、降下火砕物による短期的な荷重により機能を損なわないように、設計荷重(火山)に対し安全余裕を有する建屋内に設置する設計とする。	評価要求	使用済燃料受入れ・貯蔵建屋 前処理建屋 分離建屋 精製建屋 ウラン・プルトニウム混合酸化物貯蔵建屋 高レベル廃液ガラス固化建屋 制御建屋 主排気筒管理建屋 緊急時対策建屋 第1保管庫・貯水所 第2保管庫・貯水所	設計方針 評価方法 評価条件 評価 (強度計算)	VI-1-1-1-3-3 降下火砕物の影響を考慮する施設 4. 要求機能及び性能目標 4.1 構造物への荷重を考慮する施設	【4.1 構造物への荷重を考慮する施設】 構造物への荷重を考慮する施設に関して(1)では当該施設等を列挙し、(2)(3)では要求される性能及び性能目標を記載する。なお、それぞれの施設等の機能として必要となる事項は、「5.1構造物への荷重を考慮する施設」に記載する。また、構造強度設計上の性能目標を達成するための強度計算を「V-別添2 火山への配慮が必要な施設の強度に関する説明書」に示す。	-	-	VI-1-1-1-3-3 降下火砕物の影響を考慮する施設 4. 要求機能及び性能目標 4.1 構造物への荷重を考慮する施設	【4.1 構造物への荷重を考慮する施設】 構造物への荷重を考慮する施設に関して(1)では当該施設等を列挙し、(2)(3)では要求される性能及び性能目標を記載する。なお、それぞれの施設等の機能として必要となる事項は、「5.1構造物への荷重を考慮する施設」に記載する。また、構造強度設計上の性能目標を達成するための強度計算を「V-別添2 火山への配慮が必要な施設の強度に関する説明書」に示す。	-	-	-	-	-	
15	屋外の常設重大事故等対処設備のうち降下火砕物が堆積しやすい構造を有する施設については、降下火砕物による荷重により機能を損なわないように、設計荷重(火山)に対し安全余裕を有することで、重大事故等対処設備の重大事故等に対処するために必要な機能を損なわない設計とする。	評価要求	主排気筒 (主排気筒) 換気設備 (前処理建屋換気設備) 換気設備 (分離建屋換気設備) 換気設備 (精製建屋換気設備) 換気設備 (ウラン・プルトニウム混合酸化物貯蔵換気設備) 換気設備 (高レベル廃液ガラス固化体換気設備)	設計方針 評価方法 評価条件 評価 (強度計算)	VI-1-1-1-3-3 降下火砕物の影響を考慮する施設 4. 要求機能及び性能目標 4.1 構造物への荷重を考慮する施設	【4.1 構造物への荷重を考慮する施設】 構造物への荷重を考慮する施設に関して(1)では当該施設等を列挙し、(2)(3)では要求される性能及び性能目標を記載する。なお、それぞれの施設等の機能として必要となる事項は、「5.1構造物への荷重を考慮する施設」に記載する。また、構造強度設計上の性能目標を達成するための強度計算を「V-別添2 火山への配慮が必要な施設の強度に関する説明書」に示す。	-	-	VI-1-1-1-3-3 降下火砕物の影響を考慮する施設 4. 要求機能及び性能目標 4.1 構造物への荷重を考慮する施設	【4.1 構造物への荷重を考慮する施設】 構造物への荷重を考慮する施設に関して(1)では当該施設等を列挙し、(2)(3)では要求される性能及び性能目標を記載する。なお、それぞれの施設等の機能として必要となる事項は、「5.1構造物への荷重を考慮する施設」に記載する。また、構造強度設計上の性能目標を達成するための強度計算を「V-別添2 火山への配慮が必要な施設の強度に関する説明書」に示す。	-	-	-	-	-	
16	屋外の可搬型重大事故等対処設備のうち、火山事象時に使用する可搬型重大事故等対処設備は、設計荷重(火山)に対し安全余裕を有する建屋内に移動することにより、重大事故等対処設備の重大事故等に対処するために必要な機能を損なわない設計とする。	運用要求	施設共通 基本設計方針	設計方針	VI-1-1-1-3-3 降下火砕物の影響を考慮する施設 3.1 降下火砕物の影響を考慮する施設と影響因子との関連	【3.1降下火砕物の影響を考慮する施設と影響因子との関連】 影響因子に対して屋外の重大事故等対処設備については、対処が共通であることから本項にて設計方針をまとめて記載する。 火山事象時に使用する可搬型重大事故等対処設備は外部からの損傷を防止できる建屋等内へ配備すること。 その他の屋外の可搬型重大事故等対処設備は降下火砕物を除去すること	-	-	VI-1-1-1-3-3 降下火砕物の影響を考慮する施設 3.1 降下火砕物の影響を考慮する施設と影響因子との関連	【3.1降下火砕物の影響を考慮する施設と影響因子との関連】 影響因子に対して屋外の重大事故等対処設備については、対処が共通であることから本項にて設計方針をまとめて記載する。 火山事象時に使用する可搬型重大事故等対処設備は外部からの損傷を防止できる建屋等内へ配備すること。 その他の屋外の可搬型重大事故等対処設備は降下火砕物を除去すること	-	-	-	-	-	

項目番号	基本設計方針	要求種別	第2 Gr (主要4種別、E施設共用)						第3 Gr						
			説明対象	申請対象設備 (1項変更②)	申請対象設備 (2項変更③)	仕様表	添付書類	添付書類における記載	説明対象	申請対象設備 (1項変更②)	申請対象設備 (2項変更③)	申請対象設備 (別設工認①) 第2ユーティリティ建物に係る施設	申請対象設備 (別設工認②) 海洋放出管切り離し工事	仕様表	添付書類
11	<p>6. 直接的影響に対する設計方針</p> <p>(a) 構造物への静的負荷</p> <p>降下火砕物防護対象施設を収納する建屋及び冷却塔等の屋外に設置する降下火砕物防護対象施設のうち降下火砕物が堆積しやすい構造を有する施設は、当該施設に要求される機能に応じて適切な許容荷重を設定し、設計荷重(火山)に対して、構造健全性を維持し、安全機能を損なわない設計とする。降下火砕物の影響を考慮する施設は、降下火砕物が堆積しやすい構造を有する場合には荷重による影響を考慮する。</p>	評価要求	○	-	<p>前処理建屋 分離建屋 クワン・プルトニウム混合酸化物貯蔵建屋 高レベル廃液ガラス固化建屋 非常用電源建屋 安全冷却水系(安全冷却水系)</p>	-	<p>【2.1.3(2)荷重の組合せ及び許容限界】 許容限界の設定の考え方を示す。</p>	○	<p>使用済燃料受入れ・貯蔵建屋 安全冷却水系(安全冷却水系)</p>	-	<p>精製建屋 クワン酸貯蔵建屋 クワン酸化物貯蔵建屋 クワン・プルトニウム混合酸化物貯蔵建屋 第1ガラス固化体貯蔵建屋 クワン・プルトニウム混合酸化物貯蔵建屋 分析建屋 主排気筒管理建屋 主排気筒(主排気筒) 換気設備(前処理建屋換気設備) 換気設備(分離建屋換気設備) 換気設備(クワン・プルトニウム混合酸化物貯蔵建屋換気設備) 塔排気ガス処理設備(高レベル廃液ガラス固化建屋塔排気ガス処理設備) 塔排気ガス処理設備(クワン・プルトニウム混合酸化物貯蔵建屋塔排気ガス処理設備) 換気設備(高レベル廃液ガラス固化建屋換気設備) 換気設備(精製建屋換気設備)</p>	-	-	<p>【2.1.3(2)荷重の組合せ及び許容限界】 許容限界の設定の考え方を示す。</p>	<p>【4.1 構造物への荷重を考慮する施設】 構造物への荷重を考慮する施設に關して(1)では該当施設等を列挙し、(2)(3)では要求される性能及び性能目標を記載する。なお、それぞれの施設等の機能として必要となる事項は、「5.1構造物への荷重を考慮する施設」に記載する。また、構造強度設計上の性能目標を達成するための強度計算を「V-別設2 火山への配慮が必要な施設の強度に関する説明書」に示す。</p>
12	<p>降下火砕物防護対象施設等及び使用済燃料収納キャスクに波及的影響を及ぼし得る施設は、設計荷重(火山)に対して、構造健全性を維持し、降下火砕物防護対象施設等及び使用済燃料収納キャスクへの波及的影響を防止する設計とする。</p>	評価要求	○	-	<p>電巻防護対策設備</p>	-	<p>VI-1-1-1-3-3 降下火砕物の影響を考慮する施設の設計方針 4. 要求機能及び性能目標 4.1 構造物への荷重を考慮する施設</p>	○	<p>電巻防護対策設備 使用済燃料収納使用済燃料輸送容器保管庫</p>	-	-	-	<p>VI-1-1-1-3-3 降下火砕物の影響を考慮する施設の設計方針 4. 要求機能及び性能目標 4.1 構造物への荷重を考慮する施設</p>	<p>【4.1 構造物への荷重を考慮する施設】 構造物への荷重を考慮する施設に關して(1)では該当施設等を列挙し、(2)(3)では要求される性能及び性能目標を記載する。なお、それぞれの施設等の機能として必要となる事項は、「5.1構造物への荷重を考慮する施設」に記載する。また、構造強度設計上の性能目標を達成するための強度計算を「V-別設2 火山への配慮が必要な施設の強度に関する説明書」に示す。</p>	
13	<p>なお、降下火砕物が長期的に堆積しないよう当該施設に堆積する降下火砕物の除去を適切に行うことから、降下火砕物による荷重を短期に生じる荷重として設定する。</p>	運用要求			<p>第1 Gr申請と同一</p>										
14	<p>屋内の重大事故等対処設備については、降下火砕物による短期的な荷重により機能を損なわないように、設計荷重(火山)に対し安全余裕を有する建屋内に設置する設計とする。</p>	評価要求	○	-	<p>前処理建屋 分離建屋 高レベル廃液ガラス固化建屋 第1保管庫・貯水所 第2保管庫・貯水所</p>	-	<p>VI-1-1-1-3-3 降下火砕物の影響を考慮する施設の設計方針 4. 要求機能及び性能目標 4.1 構造物への荷重を考慮する施設</p>	○	<p>使用済燃料受入れ・貯蔵建屋</p>	<p>精製建屋 クワン・プルトニウム混合酸化物貯蔵建屋 分析建屋 主排気筒管理建屋 緊急時対策建屋</p>	-	-	<p>VI-1-1-1-3-3 降下火砕物の影響を考慮する施設の設計方針 4. 要求機能及び性能目標 4.1 構造物への荷重を考慮する施設</p>	<p>【4.1 構造物への荷重を考慮する施設】 構造物への荷重を考慮する施設に關して(1)では該当施設等を列挙し、(2)(3)では要求される性能及び性能目標を記載する。なお、それぞれの施設等の機能として必要となる事項は、「5.1構造物への荷重を考慮する施設」に記載する。また、構造強度設計上の性能目標を達成するための強度計算を「V-別設2 火山への配慮が必要な施設の強度に関する説明書」に示す。</p>	
15	<p>屋外の常設重大事故等対処設備のうち降下火砕物が堆積しやすい構造を有する施設については、降下火砕物による荷重により機能を損なわないように、設計荷重(火山)に対し安全余裕を有することで、重大事故等対処設備の重大事故等に対処するために必要な機能を損なわない設計とする。</p>	評価要求	○	-	<p>施設共通 基本設計方針</p>	-	<p>VI-1-1-1-3-3 降下火砕物の影響を考慮する施設の設計方針 4. 要求機能及び性能目標 4.1 構造物への荷重を考慮する施設</p>						<p>第2 Gr申請と同一</p>		
16	<p>屋外の可搬型重大事故等対処設備のうち、火山事象時に使用する可搬型重大事故等対処設備は、設計荷重(火山)に対し安全余裕を有する建屋内に移動することにより、重大事故等対処設備の重大事故等に対処するために必要な機能を損なわない設計とする。</p>	運用要求	○	-	<p>施設共通 基本設計方針</p>	-	<p>VI-1-1-1-3-3 降下火砕物の影響を考慮する施設の設計方針 3. 施設分類 3.1 降下火砕物の影響を考慮する施設と影響因子との関連</p>						<p>第2 Gr申請と同一</p>		

項目番号	基本設計方針	要求種別	主な設備	展開事項	添付書類 構成	添付書類 説明内容	第1 Gr				第2 Gr (貯蔵庫共用)				
							説明対象	申請対象設備 (2項変更①)	仕様表	添付書類	添付書類における記載	説明対象	申請対象設備 (1項変更①)	申請対象設備 (2項変更②)	仕様表
17	上記以外の屋外の可搬型重大事故等対応設備については、降下火砕物による衝撃により機能を損なわないように、降下火砕物を除去することにより、重大事故等対応設備の重大事故等に対処するために必要な機能を損なわない設計とする。	運用要求	施設共通 基本設計方針	設計方針	VI-1-1-1-3-3 降下火砕物の影響を考慮する施設 の設計方針 3. 施設分類 3.1 降下火砕物の影響を考慮する施設と影響因子との関連	【3.1降下火砕物の影響を考慮する施設と影響因子との関連】 ・影響因子に対して屋外の重大事故等対応設備については、対処が共通であることから本項にて設計方針をまとめて記載する。 ・火山事象時に使用する可搬型重大事故等対応設備は外部からの損傷を防止できる建屋等内へ配備すること その他の屋外の可搬型重大事故等対応設備は降下火砕物を除去すること									
18	重大事故等対応設備に波及的影響を及ぼし得る施設は、設計荷重 (火山) に対して、構造健全性を維持し、重大事故等対応設備への波及的影響を防止する設計とする。	評価要求	電巻防護対策設備 (電巻防護対策設備)	設計方針 評価方法 評価条件 評価 (強度計算)	VI-1-1-1-3-3 降下火砕物の影響を考慮する施設 の設計方針 4. 要求機能及び性能目標 4.1 構造物への荷重を考慮する施設	【4.1 構造物への荷重を考慮する施設】 構造物への荷重を考慮する施設に関して(1)では、該当施設等を列挙し、(2)(3)では要求される性能及び性能目標を記載する。なお、それぞれの施設等の機能として必要となる事項は、「5.1構造物への荷重を考慮する施設」に記載する。また、構造強度設計上の性能目標を達成するための強度計算を「V-別添2 火山への配慮が必要な施設の強度に関する説明書」に示す。	○	電巻防護対策設備				【4.1 構造物への荷重を考慮する施設】 構造物への荷重を考慮する施設に関して(1)では該当施設等を列挙し、(2)(3)では要求される性能及び性能目標を記載する。なお、それぞれの施設等の機能として必要となる事項は、「5.1構造物への荷重を考慮する施設」に記載する。また、構造強度設計上の性能目標を達成するための強度計算を「V-別添2 火山への配慮が必要な施設の強度に関する説明書」に示す。			
19	(b) 構造物への粒子の衝突 降下火砕物防護対象施設を収納する建屋及び屋外に設置する降下火砕物防護対象施設は、構造物への降下火砕物の粒子の衝突の影響により、安全機能を損なわない設計とする。 なお、粒子の衝撃荷重による影響は、電巻の設計飛来物の影響に包絡されるため、「3.3.2 電巻」に示す基本設計方針に基づく設計とする。	冒頭宣言	基本方針	基本方針 設計方針	VI-1-1-1-3-3 降下火砕物の影響を考慮する施設 の設計方針 3. 施設分類 3.1 降下火砕物の影響を考慮する施設と影響因子との関連	【3.1降下火砕物の影響を考慮する施設と影響因子との関連】 構造物への粒子の衝突による影響については、電巻の設計飛来物の影響に包絡され、「電巻防護に関する施設設計方針」において示す。	○	施設共通 基本設計方針				【3.1降下火砕物の影響を考慮する施設と影響因子との関連】 構造物への粒子の衝突による影響については、電巻の設計飛来物の影響に包絡され、「電巻防護に関する施設設計方針」において示す。			第1 Gr申請と同一
20	(c) 構造物、換気系、電気系、計測制御系及び安全圧縮空気系に対する機械的影響 (閉塞) 屋外に設置する降下火砕物防護対象施設である主排気筒は、排気の吹き上げにより降下火砕物が侵入し難い構造とする。降下火砕物が主排気筒内に侵入した場合でも、異物の除去が可能な構造とすること及び異物の滞留する空間を設けることで、閉塞の影響により安全機能を損なわない設計とする。	設置要求	主排気筒 (主排気筒)	設計方針	VI-1-1-1-3-3 降下火砕物の影響を考慮する施設 の設計方針 4.2 構造物、換気系、電気系、計測制御系及び安全圧縮空気系における閉塞を考慮する施設	【4.2 構造物、換気系、電気系、計測制御系及び安全圧縮空気系における閉塞を考慮する施設】 構造物、換気系、電気系、計測制御系及び安全圧縮空気系における閉塞を考慮する施設に関して(1)では該当施設等を列挙し、(2)(3)では要求される性能及び性能目標を記載する。なお、それぞれの施設等の機能として必要となる事項は、「5.2構造物、換気系、電気系、計測制御系及び安全圧縮空気系における閉塞を考慮する施設」に記載する。									
21	降下火砕物防護対象施設を収納する建屋及び中央制御室換気設備等の降下火砕物を含む空間の閉塞となる降下火砕物防護対象施設は、外気取入口に防突フードを設置する設計とすることで、降下火砕物が侵入し難い構造とする。	設置要求	使用済燃料受入れ・貯蔵建屋 前処理建屋 分離建屋 精製建屋 ウラン脱硝建屋 ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋 ウラン・酸化物貯蔵建屋 ウラン・プルトニウム混合酸化物貯蔵建屋 高レベル廃液ガラス固化建屋 第1ガラス固化体貯蔵建屋 チャンネルボックス・バーナブルボイラー処理建屋 ハル・エンドピイス貯蔵建屋 制御建屋 分析建屋 非常用電源建屋 主排気筒管理建屋 制御室換気設備 (制御室換気設備) ガラス固化体貯蔵設備 (ガラス固化体貯蔵設備) 電気設備 (ディーゼル発電機) 安全圧縮空気系 (安全圧縮空気系)	設計方針	VI-1-1-1-3-3 降下火砕物の影響を考慮する施設 の設計方針 4.2 構造物、換気系、電気系、計測制御系及び安全圧縮空気系における閉塞を考慮する施設	【4.2 構造物、換気系、電気系、計測制御系及び安全圧縮空気系における閉塞を考慮する施設】 構造物、換気系、電気系、計測制御系及び安全圧縮空気系における閉塞を考慮する施設に関して(1)では該当施設等を列挙し、(2)(3)では要求される性能及び性能目標を記載する。なお、それぞれの施設等の機能として必要となる事項は、「5.2構造物、換気系、電気系、計測制御系及び安全圧縮空気系における閉塞を考慮する施設」に記載する。									
22	降下火砕物が取り込まれたとしても、降下火砕物防護対象施設を収納する建屋の換気設備及び中央制御室換気設備等にフィルタを設置し、建屋内部への降下火砕物の侵入を防止すること又は空間を設けることにより、閉塞の影響により安全機能を損なわない設計とする。 なお、非常用ディーゼル発電機及び安全圧縮空気系空気圧縮機は、フィルタを通過した小さな粒径の降下火砕物が侵入した場合でも、閉塞の影響により安全機能を損なわない設計とする。	機能要求①	換気設備 (使用済燃料受入れ・貯蔵建屋給気系) 換気設備 (前処理建屋給気系) 換気設備 (分離建屋給気系) 換気設備 (精製建屋給気系) 換気設備 (ウラン脱硝建屋給気系) 換気設備 (ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋給気系) 換気設備 (ウラン・酸化物貯蔵設備 (ウラン・酸化物貯蔵設備)) 換気設備 (ウラン・プルトニウム混合酸化物貯蔵建屋給気系) 換気設備 (高レベル廃液ガラス固化建屋換気給気系) 換気設備 (第1ガラス固化体貯蔵建屋給気系) 換気設備 (チャンネルボックス・バーナブルボイラー処理建屋給気系) 換気設備 (ハル・エンドピイス貯蔵建屋給気系) 制御室換気設備 (制御室換気設備) 換気設備 (分析建屋給気系) 換気設備 (非常用電源建屋給気系) 換気設備 (主排気筒管理建屋給気系) ガラス固化体貯蔵設備 (ガラス固化体貯蔵設備) 電気設備 (ディーゼル発電機) 安全圧縮空気系 (安全圧縮空気系)	設計方針	VI-1-1-1-3-3 降下火砕物の影響を考慮する施設 の設計方針 4.2 構造物、換気系、電気系、計測制御系及び安全圧縮空気系における閉塞を考慮する施設	【4.2 構造物、換気系、電気系、計測制御系及び安全圧縮空気系における閉塞を考慮する施設】 構造物、換気系、電気系、計測制御系及び安全圧縮空気系における閉塞を考慮する施設に関して(1)では該当施設等を列挙し、(2)(3)では要求される性能及び性能目標を記載する。なお、それぞれの施設等の機能として必要となる事項は、「5.2構造物、換気系、電気系、計測制御系及び安全圧縮空気系における閉塞を考慮する施設」に記載する。									
23	重大事故等対応設備を収納する建屋は、外気取入口を降下火砕物が侵入し難い構造とし、降下火砕物が取り込まれたとしても、重大事故等対応設備を収納する建屋の換気設備にはフィルタを設置し、建屋内部への降下火砕物の侵入を防止することにより、重大事故等対応設備の重大事故等に対処するために必要な機能を損なわない設計とする。	設置要求 機能要求②	使用済燃料受入れ・貯蔵建屋 前処理建屋 分離建屋 精製建屋 ウラン・プルトニウム混合酸化物貯蔵建屋 高レベル廃液ガラス固化建屋 制御建屋 主排気筒管理建屋 非常用電源建屋 緊急時対策建屋 第1保管庫・貯水所 第2保管庫・貯水所	設計方針	VI-1-1-1-3-3 降下火砕物の影響を考慮する施設 の設計方針 4.2 構造物、換気系、電気系、計測制御系及び安全圧縮空気系における閉塞を考慮する施設	【4.2 構造物、換気系、電気系、計測制御系及び安全圧縮空気系における閉塞を考慮する施設】 構造物、換気系、電気系、計測制御系及び安全圧縮空気系における閉塞を考慮する施設に関して(1)では該当施設等を列挙し、(2)(3)では要求される性能及び性能目標を記載する。なお、それぞれの施設等の機能として必要となる事項は、「5.2構造物、換気系、電気系、計測制御系及び安全圧縮空気系における閉塞を考慮する施設」に記載する。									

項目番号	基本設計方針	要求種別	第2 Gr (主要4種類、E施設共用)						第3 Gr							
			説明対象	申請対象設備 (1項変更②)	申請対象設備 (2項変更③)	仕様表	添付書類	添付書類における記載	説明対象	申請対象設備 (1項変更②)	申請対象設備 (2項変更③)	申請対象設備 (別設工認①) 第2ユニーティリティ建物に係る施設	申請対象設備 (別設工認②) 海洋放出管切り離し工事	仕様表	添付書類	添付書類における記載
17	上記以外の屋外の可搬型重大事故等対処設備については、降下火砕物による荷重により機能を損なわないように、降下火砕物を除去することにより、重大事故等対処設備の重大事故等に対処するために必要な機能を損なわない設計とする。	運用要求	○	-	施設共通 基本設計方針	-	VI-1-1-1-3-3 降下火砕物の影響を考慮する施設の設計方針 3. 施設分類 3.1 降下火砕物の影響を考慮する施設と影響因子との関連	【5.1降下火砕物の影響を考慮する施設と影響因子との関連】 ・影響因子に対して屋外の重大事故等対処設備については、対処が迅速であることから本項にて設計方針をまとめて記載する。 ・火山事象時に使用する可搬型重大事故等対処設備は火山からの積雪を防止できる建屋等内へ配備すること ・その他の屋外の可搬型重大事故等対処設備は降下火砕物を除去すること							第2 Gr申請と同一	
18	重大事故等対処設備に波及的影響を及ぼし得る施設は、設計荷重 (火山) に対して、構造健全性を維持し、重大事故等対処設備への波及的影響を防止する設計とする。	評価要求	○	-	電巻防護対策設備	-	VI-1-1-1-3-3 降下火砕物の影響を考慮する施設の設計方針 4. 要求機能及び性能目標 4.1 構造物への荷重を考慮する施設	【4.1 構造物への荷重を考慮する施設】 構造物への荷重を考慮する施設に關して(1)では該当施設等を列挙し、(2)(3)では要求される性能及び性能目標を記載する。なお、それぞれの施設等の機能として必要となる事項は、「5.1構造物への荷重を考慮する施設」に記載する。また、構造強度設計上の性能目標を達成するための強度計算を「V-別設2 火山への配慮が必要な施設の強度に関する説明書」に示す。	○	電巻防護対策設備	電巻防護対策設備	-	-	VI-1-1-1-3-3 降下火砕物の影響を考慮する施設の設計方針 4. 要求機能及び性能目標 4.1 構造物への荷重を考慮する施設	【4.1 構造物への荷重を考慮する施設】 構造物への荷重を考慮する施設に關して(1)では該当施設等を列挙し、(2)(3)では要求される性能及び性能目標を記載する。なお、それぞれの施設等の機能として必要となる事項は、「5.1構造物への荷重を考慮する施設」に記載する。また、構造強度設計上の性能目標を達成するための強度計算を「V-別設2 火山への配慮が必要な施設の強度に関する説明書」に示す。	
19	(b) 構造物への粒子の衝突 降下火砕物防護対象施設を収納する建屋及び屋外に設置する降下火砕物防護対象施設は、構造物への降下火砕物の粒子の衝突の影響により、安全機能を損なわない設計とする。 なお、粒子の衝撃荷重による影響は、電巻の設計機軸物の影響に包摂されるため、「3.3.2 電巻」に示す基本設計方針に基づき設計とする。	冒頭宣言			第1 Gr申請と同一										第1 Gr申請と同一	
20	(c) 構造物、換気系、電気系、計測制御系及び安全圧縮空気系に対する機械的影響 (閉塞) 屋外に設置する降下火砕物防護対象施設である主排気筒は、排気の吹き上げにより降下火砕物が侵入し難い構造とする。降下火砕物が主排気筒内に侵入した場合でも、異物の除去が可能な構造とすること及び異物の溜まる空間を設けることで、閉塞の影響により安全機能を損なわない設計とする。	設置要求	-	-	-	-	-	-	○	-	主排気筒 (主排気筒)	-	-	-	VI-1-1-1-3-3 降下火砕物の影響を考慮する施設の設計方針 4.2 構造物、換気系、電気系、計測制御系及び安全圧縮空気系における閉塞を考慮する施設	【4.2 構造物、換気系、電気系、計測制御系及び安全圧縮空気系における閉塞を考慮する施設】 構造物、換気系、電気系、計測制御系及び安全圧縮空気系における閉塞を考慮する施設に關して(1)では該当施設等を列挙し、(2)(3)では要求される性能及び性能目標を記載する。なお、それぞれの施設等の機能として必要となる事項は、「5.2構造物、換気系、電気系、計測制御系及び安全圧縮空気系における閉塞を考慮する施設」に記載する。
21	降下火砕物防護対象施設を収納する建屋及び中央制御室換気設備等の降下火砕物を含む空気の流れとなる降下火砕物防護対象施設は、外気入口口に閉塞フードを設置する設計とすることで、降下火砕物が侵入し難い構造とする。	設置要求	○	-	前処理建屋 分離建屋 フラン・ブルトニウム混合酸化物貯蔵建屋 高レベル廃液ガラス固化建屋 非常用電源建屋 電気設備 (ディーゼル発電機) 安全圧縮空気系 (安全圧縮空気系)	-	VI-1-1-1-3-3 降下火砕物の影響を考慮する施設の設計方針 4.2構造物、換気系、電気系、計測制御系及び安全圧縮空気系における閉塞を考慮する施設	【4.2 構造物、換気系、電気系、計測制御系及び安全圧縮空気系における閉塞を考慮する施設】 構造物、換気系、電気系、計測制御系及び安全圧縮空気系における閉塞を考慮する施設に關して(1)では該当施設等を列挙し、(2)(3)では要求される性能及び性能目標を記載する。なお、それぞれの施設等の機能として必要となる事項は、「5.2構造物、換気系、電気系、計測制御系及び安全圧縮空気系における閉塞を考慮する施設」に記載する。	○	使用済燃料受け入れ・貯蔵建屋 電気設備 (ディーゼル発電機)	精製建屋 クラン脱硝建屋 クラン酸化物貯蔵建屋 クラン・ブルトニウム混合酸化物貯蔵建屋 第1ガラス固化体貯蔵建屋 チャンネルボックス・バーナブルポイズン処理建屋 ハル・エンドピース貯蔵建屋 制御建屋 分析建屋 主排気筒管理建屋 制御室換気設備 (制御室換気設備) ガラス固化体貯蔵設備 (ガラス固化体貯蔵設備)	-	-	VI-1-1-1-3-3 降下火砕物の影響を考慮する施設の設計方針 4.2構造物、換気系、電気系、計測制御系及び安全圧縮空気系における閉塞を考慮する施設	【4.2 構造物、換気系、電気系、計測制御系及び安全圧縮空気系における閉塞を考慮する施設】 構造物、換気系、電気系、計測制御系及び安全圧縮空気系における閉塞を考慮する施設に關して(1)では該当施設等を列挙し、(2)(3)では要求される性能及び性能目標を記載する。なお、それぞれの施設等の機能として必要となる事項は、「5.2構造物、換気系、電気系、計測制御系及び安全圧縮空気系における閉塞を考慮する施設」に記載する。	
22	降下火砕物が取り込まれたとしても、降下火砕物防護対象施設を収納する建屋の換気設備及び中央制御室換気設備等にフィルタを設置し、建屋内部への降下火砕物の侵入を防止すること又は空間を設けることにより、内部空気流路が直ちに閉塞しないようにすることで、閉塞の影響により安全機能を損なわない設計とする。 さらに、降下火砕物がフィルタに付着した場合でも交換又は清掃が可能な構造とすることで、閉塞の影響により安全機能を損なわない設計とする。 なお、非常用ディーゼル発電機及び安全圧縮空気系空気圧縮機は、フィルタを通過した小さな粒径の降下火砕物が侵入した場合でも、閉塞の影響により安全機能を損なわない設計とする。	機能要求①	○	-	前処理建屋 分離建屋 フラン・ブルトニウム混合酸化物貯蔵建屋 高レベル廃液ガラス固化建屋 非常用電源建屋 電気設備 (ディーゼル発電機) 安全圧縮空気系 (安全圧縮空気系)	-	VI-1-1-1-3-3 降下火砕物の影響を考慮する施設の設計方針 4.2構造物、換気系、電気系、計測制御系及び安全圧縮空気系における閉塞を考慮する施設	【4.2 構造物、換気系、電気系、計測制御系及び安全圧縮空気系における閉塞を考慮する施設】 構造物、換気系、電気系、計測制御系及び安全圧縮空気系における閉塞を考慮する施設に關して(1)では該当施設等を列挙し、(2)(3)では要求される性能及び性能目標を記載する。なお、それぞれの施設等の機能として必要となる事項は、「5.2構造物、換気系、電気系、計測制御系及び安全圧縮空気系における閉塞を考慮する施設」に記載する。	○	使用済燃料受け入れ・貯蔵建屋 電気設備 (ディーゼル発電機)	精製建屋 クラン脱硝建屋 クラン酸化物貯蔵建屋 クラン・ブルトニウム混合酸化物貯蔵建屋 第1ガラス固化体貯蔵建屋 チャンネルボックス・バーナブルポイズン処理建屋 ハル・エンドピース貯蔵建屋 制御建屋 分析建屋 主排気筒管理建屋 制御室換気設備 (制御室換気設備) ガラス固化体貯蔵設備 (ガラス固化体貯蔵設備)	-	-	VI-1-1-1-3-3 降下火砕物の影響を考慮する施設の設計方針 4.2構造物、換気系、電気系、計測制御系及び安全圧縮空気系における閉塞を考慮する施設	【4.2 構造物、換気系、電気系、計測制御系及び安全圧縮空気系における閉塞を考慮する施設】 構造物、換気系、電気系、計測制御系及び安全圧縮空気系における閉塞を考慮する施設に關して(1)では該当施設等を列挙し、(2)(3)では要求される性能及び性能目標を記載する。なお、それぞれの施設等の機能として必要となる事項は、「5.2構造物、換気系、電気系、計測制御系及び安全圧縮空気系における閉塞を考慮する施設」に記載する。	
23	重大事故等対処設備を収納する建屋は、外気入口を降下火砕物が侵入し難い構造とし、降下火砕物が取り込まれたとしても、重大事故等対処設備を収納する建屋の換気設備にはフィルタを設置し、建屋内部への降下火砕物の侵入を防止することにより、重大事故等対処設備の重大事故等に対処するために必要な機能を損なわない設計とする。	設置要求 機能要求①	○	-	前処理建屋 分離建屋 高レベル廃液ガラス固化建屋 第1保管庫・貯水所 第2保管庫・貯水所	-	VI-1-1-1-3-3 降下火砕物の影響を考慮する施設の設計方針 4.2構造物、換気系、電気系、計測制御系及び安全圧縮空気系における閉塞を考慮する施設	【4.2 構造物、換気系、電気系、計測制御系及び安全圧縮空気系における閉塞を考慮する施設】 構造物、換気系、電気系、計測制御系及び安全圧縮空気系における閉塞を考慮する施設に關して(1)では該当施設等を列挙し、(2)(3)では要求される性能及び性能目標を記載する。なお、それぞれの施設等の機能として必要となる事項は、「5.2構造物、換気系、電気系、計測制御系及び安全圧縮空気系における閉塞を考慮する施設」に記載する。	○	使用済燃料受け入れ・貯蔵建屋	精製建屋 クラン・ブルトニウム混合酸化物貯蔵建屋 制御建屋 主排気筒管理建屋 緊急時対策建屋	-	-	VI-1-1-1-3-3 降下火砕物の影響を考慮する施設の設計方針 4.2構造物、換気系、電気系、計測制御系及び安全圧縮空気系における閉塞を考慮する施設	【4.2 構造物、換気系、電気系、計測制御系及び安全圧縮空気系における閉塞を考慮する施設】 構造物、換気系、電気系、計測制御系及び安全圧縮空気系における閉塞を考慮する施設に關して(1)では該当施設等を列挙し、(2)(3)では要求される性能及び性能目標を記載する。なお、それぞれの施設等の機能として必要となる事項は、「5.2構造物、換気系、電気系、計測制御系及び安全圧縮空気系における閉塞を考慮する施設」に記載する。	

項目番号	基本設計方針	要求種別	主な設備	展開事項	添付書類 構成	添付書類 説明内容	第1 Gr					第2 Gr (貯蔵庫共用)						
							説明対象	申請対象設備 (2項変更①)	仕様表	添付書類	添付書類における記載	説明対象	申請対象設備 (1項変更①)	申請対象設備 (2項変更②)	仕様表	添付書類	添付書類における記載	
24	屋外の可搬型重大事故等対処設備のうち、火山事象時に使用する可搬型重大事故等対処設備は、火山事象時には建屋内に移動することにより、重大事故等対処設備の重大事故等に対処するために必要な機能を損なわない設計とする。	運用要求	施設共通 基本設計方針	設計方針	VI-1-1-1-3-3 降下火砕物の影響を考慮する施設の設計方針 3. 施設分類 3.1 降下火砕物の影響を考慮する施設と影響因子との関連	【3.1降下火砕物の影響を考慮する施設と影響因子との関連】 ・影響因子に対して屋外の重大事故等対処設備については、対処が共通であることから本項にて設計方針をまとめて記載する。 ・火山事象時に使用する可搬型重大事故等対処設備は外部からの損傷を防止できる建屋等内へ配備すること。 ・その他の屋外の可搬型重大事故等対処設備は降下火砕物を除去すること												
25	(d) 構造物、換気系、電気系、計測制御系及び安全圧縮空気系に対する機械的影響 (磨耗) 中央制御室換気設備等の降下火砕物を含む空気の流路となる降下火砕物防護対象施設は、外気入口に防雪フードを設置する設計とすることで、降下火砕物が侵入し難い構造とする。	設置要求	使用済燃料受入れ・貯蔵建屋 前処理建屋 分離建屋 精製建屋 クラン脱硝建屋 クラン・プルトリウム混合脱硝建屋 クラン酸化物貯蔵建屋 クラン・プルトリウム混合酸化物貯蔵建屋 高レベル廃液ガラス固化建屋 第1ガラス固化体貯蔵建屋 チャンネルボックス・バーナブルボイスン処理建屋 ハル・エンドピース貯蔵建屋 制御建屋 分析建屋 非常用電源建屋 主排気筒管理建屋 制御室換気設備 (制御室換気設備) 電気設備 (ディーゼル発電機) 安全圧縮空気系 (安全圧縮空気系)	設計方針	VI-1-1-1-3-3 降下火砕物の影響を考慮する施設の設計方針 4.3 構造物、換気系、電気系、計測制御系及び安全圧縮空気系における磨耗を考慮する施設	【4.3 構造物、換気系、電気系、計測制御系及び安全圧縮空気系における磨耗を考慮する施設】 構造物、換気系、電気系、計測制御系及び安全圧縮空気系における磨耗を考慮する施設に関して、(1)では該当施設等を列挙し、(2)(3)では要求される性能及び性能目標を記載する。なお、それぞれの施設等の機能として必要となる事項は、【5.3構造物、換気系、電気系、計測制御系及び安全圧縮空気系における磨耗を考慮する施設】に記載する。												
26	降下火砕物が取り込まれたとしても、降下火砕物防護対象施設を収納する建屋の換気設備及び中央制御室換気設備等にフィルタを設置し、降下火砕物の侵入を防止することにより、降下火砕物による磨耗の影響により、安全機能を損なわない設計とする。	機能要求①	換気設備 (使用済燃料受入れ・貯蔵建屋給気系) 換気設備 (前処理建屋給気系) 換気設備 (分離建屋給気系) 換気設備 (精製建屋給気系) 換気設備 (クラン脱硝建屋給気系) 換気設備 (クラン・プルトリウム混合脱硝建屋給気系) 換気設備 (クラン酸化物貯蔵建屋給気系) 換気設備 (クラン・プルトリウム混合酸化物貯蔵建屋給気系) 換気設備 (高レベル廃液ガラス固化体貯蔵建屋給気系) 換気設備 (第1ガラス固化体貯蔵建屋給気系) 換気設備 (チャンネルボックス・バーナブルボイスン処理建屋給気系) 換気設備 (ハル・エンドピース貯蔵建屋給気系) 制御室換気設備 (制御室換気設備) 換気設備 (分析建屋給気系) 換気設備 (非常用電源建屋給気系) 換気設備 (主排気筒管理建屋給気系) 電気設備 (ディーゼル発電機) 安全圧縮空気系 (安全圧縮空気系)	設計方針	VI-1-1-1-3-3 降下火砕物の影響を考慮する施設の設計方針 4.3 構造物、換気系、電気系、計測制御系及び安全圧縮空気系における磨耗を考慮する施設	【4.3 構造物、換気系、電気系、計測制御系及び安全圧縮空気系における磨耗を考慮する施設】 構造物、換気系、電気系、計測制御系及び安全圧縮空気系における磨耗を考慮する施設に関して、(1)では該当施設等を列挙し、(2)(3)では要求される性能及び性能目標を記載する。なお、それぞれの施設等の機能として必要となる事項は、【5.3構造物、換気系、電気系、計測制御系及び安全圧縮空気系における磨耗を考慮する施設】に記載する。												
27	屋外に設置される降下火砕物防護対象施設のうち、安全冷却水系の冷却塔において降下火砕物の影響を受けると想定される部位に対しては、冷却空気を上方に渡すこと及び降下火砕物が侵入し難い構造とすることで、降下火砕物による磨耗の影響により、安全機能を損なわない設計とする。	設置要求	安全冷却水系 (安全冷却水系)	設計方針	VI-1-1-1-3-3 降下火砕物の影響を考慮する施設の設計方針 4.3 構造物、換気系、電気系、計測制御系及び安全圧縮空気系における磨耗を考慮する施設	【4.3 構造物、換気系、電気系、計測制御系及び安全圧縮空気系における磨耗を考慮する施設】 構造物、換気系、電気系、計測制御系及び安全圧縮空気系における磨耗を考慮する施設に関して、(1)では該当施設等を列挙し、(2)(3)では要求される性能及び性能目標を記載する。なお、それぞれの施設等の機能として必要となる事項は、【5.3構造物、換気系、電気系、計測制御系及び安全圧縮空気系における磨耗を考慮する施設】に記載する。	安全冷却水B冷却塔				【4.3 構造物、換気系、電気系、計測制御系及び安全圧縮空気系における磨耗を考慮する施設】 構造物、換気系、電気系、計測制御系及び安全圧縮空気系における磨耗を考慮する施設に関して、(1)では該当施設等を列挙し、(2)(3)では要求される性能及び性能目標を記載する。なお、それぞれの施設等の機能として必要となる事項は、【5.3構造物、換気系、電気系、計測制御系及び安全圧縮空気系における磨耗を考慮する施設】に記載する。							
28	重大事故等対処設備を収納する建屋は、外気入口を降下火砕物が侵入し難い構造とし、降下火砕物が取り込まれたとしても、重大事故等対処設備を収納する建屋の換気設備にはフィルタを設置し、建屋内部への降下火砕物の侵入を防止することにより、重大事故等対処設備の重大事故等に対処するために必要な機能を損なわない設計とする。	設置要求 機能要求①	使用済燃料受入れ・貯蔵建屋 前処理建屋 分離建屋 精製建屋 クラン脱硝建屋 クラン・プルトリウム混合酸化物貯蔵建屋 高レベル廃液ガラス固化建屋 制御建屋 主排気筒管理建屋 緊急時対策建屋 第1保管庫・貯水所 第2保管庫・貯水所	設計方針	VI-1-1-1-3-3 降下火砕物の影響を考慮する施設の設計方針 4.3 構造物、換気系、電気系、計測制御系及び安全圧縮空気系における磨耗を考慮する施設	【4.3 構造物、換気系、電気系、計測制御系及び安全圧縮空気系における磨耗を考慮する施設】 構造物、換気系、電気系、計測制御系及び安全圧縮空気系における磨耗を考慮する施設に関して、(1)では該当施設等を列挙し、(2)(3)では要求される性能及び性能目標を記載する。なお、それぞれの施設等の機能として必要となる事項は、【5.3構造物、換気系、電気系、計測制御系及び安全圧縮空気系における磨耗を考慮する施設】に記載する。												
29	屋外の可搬型重大事故等対処設備のうち、火山事象時に使用する可搬型重大事故等対処設備は、火山事象時には建屋内に移動することにより、重大事故等対処設備の重大事故等に対処するために必要な機能を損なわない設計とする。	運用要求	施設共通 基本設計方針	設計方針	VI-1-1-1-3-3 降下火砕物の影響を考慮する施設の設計方針 3. 施設分類 3.1 降下火砕物の影響を考慮する施設と影響因子との関連	【3.1降下火砕物の影響を考慮する施設と影響因子との関連】 ・影響因子に対して屋外の重大事故等対処設備については、対処が共通であることから本項にて設計方針をまとめて記載する。 ・火山事象時に使用する可搬型重大事故等対処設備は外部からの損傷を防止できる建屋等内へ配備すること。 ・その他の屋外の可搬型重大事故等対処設備は降下火砕物を除去すること												
30	(a) 構造物、換気系、電気系、計測制御系及び安全圧縮空気系に対する化学的影響 (腐食) 降下火砕物防護対象施設を収納する建屋は外壁塗料及び屋上防水を実施することにより、降下火砕物による短期的な腐食で安全機能を損なわない設計とする。	評価要求	使用済燃料受入れ・貯蔵建屋 前処理建屋 分離建屋 精製建屋 クラン脱硝建屋 クラン・プルトリウム混合脱硝建屋 クラン酸化物貯蔵建屋 クラン・プルトリウム混合酸化物貯蔵建屋 高レベル廃液ガラス固化建屋 第1ガラス固化体貯蔵建屋 チャンネルボックス・バーナブルボイスン処理建屋 ハル・エンドピース貯蔵建屋 制御建屋 分析建屋 非常用電源建屋 主排気筒管理建屋	評価方針 評価	VI-1-1-1-3-3 降下火砕物の影響を考慮する施設の設計方針 4.4 構造物、換気系、電気系、計測制御系及び安全圧縮空気系における腐食を考慮する施設	【4.4 構造物、換気系、電気系、計測制御系及び安全圧縮空気系における腐食を考慮する施設】 構造物、換気系、電気系、計測制御系及び安全圧縮空気系における腐食を考慮する施設に関して、(1)では該当施設等を列挙し、(2)(3)では要求される性能及び性能目標を記載する。なお、それぞれの施設等の機能として必要となる事項は、【5.4構造物、換気系、電気系、計測制御系及び安全圧縮空気系における腐食を考慮する施設】に記載する。												

項目番号	基本設計方針	要求種別	第2 Gr (主要4種別、E施設共用)					第3 Gr								
			説明対象	申請対象設備 (1項変更②)	申請対象設備 (2項変更③)	仕様表	添付書類	添付書類における記載	説明対象	申請対象設備 (1項変更②)	申請対象設備 (2項変更③)	申請対象設備 (別設工認①) 第2ユーティリティ建屋に係る施設	申請対象設備 (別設工認②) 海洋放出管切り離し工事	仕様表	添付書類	添付書類における記載
24	屋外の可搬型重大事故等対処設備のうち、火山事象時に使用する可搬型重大事故等対処設備は、火山事象時においては建屋内に移動することにより、重大事故等対処設備の重大事故等に対処するために必要な機能を損なわない設計とする。	運用要求	○	-	施設共通 基本設計方針	-	VI-1-1-1-3-3 降下火砕物の影響を考慮する施設の影響と影響因子との関連 3. 施設分類 3.1 降下火砕物の影響を考慮する施設と影響因子との関連	【3.1降下火砕物の影響を考慮する施設と影響因子との関連】 ・影響因子に対して屋外の重大事故等対処設備については、対処が共通であることから本項にて設計方針をまとめて記載する。 ・火山事象時に使用する可搬型重大事故等対処設備は外部からの損傷を防止できる建屋等内へ配備すること ・その他の屋外の可搬型重大事故等対処設備は降下火砕物を除去すること							第2 Gr申請と同一	
25	(d) 構造物、換気系、電気系、計測制御系及び安全圧縮空気系に対する機械的影響 (磨耗) 中央制御室換気設備等の降下火砕物を含む空気の流路となる降下火砕物防護対象施設は、外気取入口に防アートを設置する設計とすることで、降下火砕物が侵入し難い構造とする。	設置要求	○	-	前処理建屋 分離建屋 クラフ・フルトニウム混合酸化物貯蔵庫 高レベル廃液ガラス固化建屋 非常用電源建屋 電気設備 (ディーゼル発電機) 安全圧縮空気系 (安全圧縮空気系)	-	VI-1-1-1-3-3 降下火砕物の影響を考慮する施設の影響と影響因子との関連 4.3 構造物、換気系、電気系、計測制御系及び安全圧縮空気系における磨耗を考慮する施設	【4.3 構造物、換気系、電気系、計測制御系及び安全圧縮空気系における磨耗を考慮する施設】 構造物、換気系、電気系、計測制御系及び安全圧縮空気系における磨耗を考慮する施設に関して(1)では該当施設等を列挙し、(2)(3)では要求される性能及び性能目標を記載する。なお、それぞれの施設等の機能として必要となる事項は、「5.3構造物、換気系、電気系、計測制御系及び安全圧縮空気系における磨耗を考慮する施設」に記載する。	○	使用済燃料受入れ・貯蔵建屋 電気設備 (ディーゼル発電機)					VI-1-1-1-3-3 降下火砕物の影響を考慮する施設の影響と影響因子との関連 4.3 構造物、換気系、電気系、計測制御系及び安全圧縮空気系における磨耗を考慮する施設	【4.3 構造物、換気系、電気系、計測制御系及び安全圧縮空気系における磨耗を考慮する施設】 構造物、換気系、電気系、計測制御系及び安全圧縮空気系における磨耗を考慮する施設に関して(1)では該当施設等を列挙し、(2)(3)では要求される性能及び性能目標を記載する。なお、それぞれの施設等の機能として必要となる事項は、「5.3構造物、換気系、電気系、計測制御系及び安全圧縮空気系における磨耗を考慮する施設」に記載する。
26	降下火砕物が取り込まれたとしても、降下火砕物防護対象施設を収納する建屋の換気設備及び中央制御室換気設備等にフィルタを設置し、降下火砕物の侵入を防止すること及び降下火砕物が侵入し難い構造とすることで、降下火砕物による磨耗の影響により、安全機能を損なわない設計とする。	機能要求①	○	-	前処理建屋 分離建屋 クラフ・フルトニウム混合酸化物貯蔵庫 高レベル廃液ガラス固化建屋 非常用電源建屋 電気設備 (ディーゼル発電機) 安全圧縮空気系 (安全圧縮空気系)	-	VI-1-1-1-3-3 降下火砕物の影響を考慮する施設の影響と影響因子との関連 4.3 構造物、換気系、電気系、計測制御系及び安全圧縮空気系における磨耗を考慮する施設	【4.3 構造物、換気系、電気系、計測制御系及び安全圧縮空気系における磨耗を考慮する施設】 構造物、換気系、電気系、計測制御系及び安全圧縮空気系における磨耗を考慮する施設に関して(1)では該当施設等を列挙し、(2)(3)では要求される性能及び性能目標を記載する。なお、それぞれの施設等の機能として必要となる事項は、「5.3構造物、換気系、電気系、計測制御系及び安全圧縮空気系における磨耗を考慮する施設」に記載する。	○	使用済燃料受入れ・貯蔵建屋 電気設備 (ディーゼル発電機)					VI-1-1-1-3-3 降下火砕物の影響を考慮する施設の影響と影響因子との関連 4.3 構造物、換気系、電気系、計測制御系及び安全圧縮空気系における磨耗を考慮する施設	【4.3 構造物、換気系、電気系、計測制御系及び安全圧縮空気系における磨耗を考慮する施設】 構造物、換気系、電気系、計測制御系及び安全圧縮空気系における磨耗を考慮する施設に関して(1)では該当施設等を列挙し、(2)(3)では要求される性能及び性能目標を記載する。なお、それぞれの施設等の機能として必要となる事項は、「5.3構造物、換気系、電気系、計測制御系及び安全圧縮空気系における磨耗を考慮する施設」に記載する。
27	屋外に設置される降下火砕物防護対象施設のうち、安全冷却水系の冷却塔において降下火砕物の影響を受けると想定される部位に対しては、冷却空気を上方に渡すこと及び降下火砕物が侵入し難い構造とすることで、降下火砕物による磨耗の影響により、安全機能を損なわない設計とする。	設置要求	○	-	安全冷却水系 (安全冷却水系)	-	VI-1-1-1-3-3 降下火砕物の影響を考慮する施設の影響と影響因子との関連 4.3 構造物、換気系、電気系、計測制御系及び安全圧縮空気系における磨耗を考慮する施設	【4.3 構造物、換気系、電気系、計測制御系及び安全圧縮空気系における磨耗を考慮する施設】 構造物、換気系、電気系、計測制御系及び安全圧縮空気系における磨耗を考慮する施設に関して(1)では該当施設等を列挙し、(2)(3)では要求される性能及び性能目標を記載する。なお、それぞれの施設等の機能として必要となる事項は、「5.3構造物、換気系、電気系、計測制御系及び安全圧縮空気系における磨耗を考慮する施設」に記載する。	○	安全冷却水系 (安全冷却水系)					VI-1-1-1-3-3 降下火砕物の影響を考慮する施設の影響と影響因子との関連 4.3 構造物、換気系、電気系、計測制御系及び安全圧縮空気系における磨耗を考慮する施設	【4.3 構造物、換気系、電気系、計測制御系及び安全圧縮空気系における磨耗を考慮する施設】 構造物、換気系、電気系、計測制御系及び安全圧縮空気系における磨耗を考慮する施設に関して(1)では該当施設等を列挙し、(2)(3)では要求される性能及び性能目標を記載する。なお、それぞれの施設等の機能として必要となる事項は、「5.3構造物、換気系、電気系、計測制御系及び安全圧縮空気系における磨耗を考慮する施設」に記載する。
28	重大事故等対処設備を収納する建屋は、外気取入口を降下火砕物が侵入し難い構造とし、降下火砕物が取り込まれたとしても、重大事故等対処設備を収納する建屋の換気設備にはフィルタを設置し、建屋内部への降下火砕物の侵入を防止することにより、重大事故等対処設備の重大事故等に対処するために必要な機能を損なわない設計とする。	設置要求 機能要求①	○	-	前処理建屋 分離建屋 高レベル廃液ガラス固化建屋 第1保管庫・貯水所 第2保管庫・貯水所	-	VI-1-1-1-3-3 降下火砕物の影響を考慮する施設の影響と影響因子との関連 4.3 構造物、換気系、電気系、計測制御系及び安全圧縮空気系における磨耗を考慮する施設	【4.3 構造物、換気系、電気系、計測制御系及び安全圧縮空気系における磨耗を考慮する施設】 構造物、換気系、電気系、計測制御系及び安全圧縮空気系における磨耗を考慮する施設に関して(1)では該当施設等を列挙し、(2)(3)では要求される性能及び性能目標を記載する。なお、それぞれの施設等の機能として必要となる事項は、「5.3構造物、換気系、電気系、計測制御系及び安全圧縮空気系における磨耗を考慮する施設」に記載する。	○	使用済燃料受入れ・貯蔵建屋					VI-1-1-1-3-3 降下火砕物の影響を考慮する施設の影響と影響因子との関連 4.3 構造物、換気系、電気系、計測制御系及び安全圧縮空気系における磨耗を考慮する施設	【4.3 構造物、換気系、電気系、計測制御系及び安全圧縮空気系における磨耗を考慮する施設】 構造物、換気系、電気系、計測制御系及び安全圧縮空気系における磨耗を考慮する施設に関して(1)では該当施設等を列挙し、(2)(3)では要求される性能及び性能目標を記載する。なお、それぞれの施設等の機能として必要となる事項は、「5.3構造物、換気系、電気系、計測制御系及び安全圧縮空気系における磨耗を考慮する施設」に記載する。
29	屋外の可搬型重大事故等対処設備のうち、火山事象時に使用する可搬型重大事故等対処設備は、火山事象時においては建屋内に移動することにより、重大事故等対処設備の重大事故等に対処するために必要な機能を損なわない設計とする。	運用要求	○	-	前処理建屋 分離建屋 高レベル廃液ガラス固化建屋 第1保管庫・貯水所 第2保管庫・貯水所	-	VI-1-1-1-3-3 降下火砕物の影響を考慮する施設の影響と影響因子との関連 3. 施設分類 3.1 降下火砕物の影響を考慮する施設と影響因子との関連	【3.1降下火砕物の影響を考慮する施設と影響因子との関連】 ・影響因子に対して屋外の重大事故等対処設備については、対処が共通であることから本項にて設計方針をまとめて記載する。 ・火山事象時に使用する可搬型重大事故等対処設備は外部からの損傷を防止できる建屋等内へ配備すること ・その他の屋外の可搬型重大事故等対処設備は降下火砕物を除去すること							VI-1-1-1-3-3 降下火砕物の影響を考慮する施設の影響と影響因子との関連 3. 施設分類 3.1 降下火砕物の影響を考慮する施設と影響因子との関連	【3.1降下火砕物の影響を考慮する施設と影響因子との関連】 ・影響因子に対して屋外の重大事故等対処設備については、対処が共通であることから本項にて設計方針をまとめて記載する。 ・火山事象時に使用する可搬型重大事故等対処設備は外部からの損傷を防止できる建屋等内へ配備すること ・その他の屋外の可搬型重大事故等対処設備は降下火砕物を除去すること
30	(e) 構造物、換気系、電気系、計測制御系及び安全圧縮空気系に対する化学的影響 (腐食) 降下火砕物防護対象施設を収納する建屋は外壁塗膜及び防上防水を実施することにより、降下火砕物による短期的な腐食で安全機能を損なわない設計とする。	評価要求	○	-	前処理建屋 分離建屋 クラフ・フルトニウム混合酸化物貯蔵庫 高レベル廃液ガラス固化建屋 非常用電源建屋	-	VI-1-1-1-3-3 降下火砕物の影響を考慮する施設の影響と影響因子との関連 4.4 構造物、換気系、電気系、計測制御系及び安全圧縮空気系における腐食を考慮する施設	【4.4 構造物、換気系、電気系、計測制御系及び安全圧縮空気系における腐食を考慮する施設】 構造物、換気系、電気系、計測制御系及び安全圧縮空気系における腐食を考慮する施設に関して(1)では該当施設等を列挙し、(2)(3)では要求される性能及び性能目標を記載する。なお、それぞれの施設等の機能として必要となる事項は、「5.4構造物、換気系、電気系、計測制御系及び安全圧縮空気系における腐食を考慮する施設」に記載する。	○	使用済燃料受入れ・貯蔵建屋					VI-1-1-1-3-3 降下火砕物の影響を考慮する施設の影響と影響因子との関連 4.4 構造物、換気系、電気系、計測制御系及び安全圧縮空気系における腐食を考慮する施設	【4.4 構造物、換気系、電気系、計測制御系及び安全圧縮空気系における腐食を考慮する施設】 構造物、換気系、電気系、計測制御系及び安全圧縮空気系における腐食を考慮する施設に関して(1)では該当施設等を列挙し、(2)(3)では要求される性能及び性能目標を記載する。なお、それぞれの施設等の機能として必要となる事項は、「5.4構造物、換気系、電気系、計測制御系及び安全圧縮空気系における腐食を考慮する施設」に記載する。

項目番号	基本設計方針	要求種別	主な設備	展開事項	添付書類 構成	添付書類 説明内容	第1 Gr				第2 Gr (貯蔵庫共用)													
							説明対象	申請対象設備 (2項変更①)	仕様表	添付書類	添付書類における記載	説明対象	申請対象設備 (1項変更①)	申請対象設備 (2項変更②)	仕様表	添付書類	添付書類における記載							
31	冷却塔等の屋外に設置する降下火砕物防護対象施設は、塗装又は腐食し難い金属の使用により、降下火砕物による短期的な腐食の影響で安全機能を損なわない設計とする。	評価要求	主排気筒 (主排気筒) 安全冷却水系 (安全冷却水系) 塔槽排ガス処理設備 (ウラン・プルトニウム混合脱硝塔槽排ガス処理設備) 塔槽排ガス処理設備 (高レベル廃液ガラス固化塔槽排ガス処理設備) 換気設備 (前処理塔換気設備) 換気設備 (分離塔換気設備) 換気設備 (精製塔換気設備) 換気設備 (ウラン・プルトニウム混合脱硝塔換気設備) 換気設備 (高レベル廃液ガラス固化塔換気設備)	評価方針 評価	VI-1-1-1-3-3 降下火砕物の影響を考慮する施設の設計方針 4.4構造物、換気系、電気系、計測制御系及び安全圧縮空気系における腐食を考慮する施設	【4.4 構造物、換気系、電気系、計測制御系及び安全圧縮空気系における腐食を考慮する施設】 構造物、換気系、電気系、計測制御系及び安全圧縮空気系における腐食を考慮する施設に関して(1)では該当施設等を列挙し、(2)(3)では要求される性能及び性能目標を記載する。なお、それぞれの施設等の機能として必要となる事項は、【5.4構造物、換気系、電気系、計測制御系及び安全圧縮空気系における腐食を考慮する施設】に記載する。	○	安全冷却水B冷却塔	-	VI-1-1-1-3-3 降下火砕物の影響を考慮する施設の設計方針 4.4構造物、換気系、電気系、計測制御系及び安全圧縮空気系における腐食を考慮する施設	【4.4 構造物、換気系、電気系、計測制御系及び安全圧縮空気系における腐食を考慮する施設】 構造物、換気系、電気系、計測制御系及び安全圧縮空気系における腐食を考慮する施設に関して(1)では該当施設等を列挙し、(2)(3)では要求される性能及び性能目標を記載する。なお、それぞれの施設等の機能として必要となる事項は、【5.4構造物、換気系、電気系、計測制御系及び安全圧縮空気系における腐食を考慮する施設】に記載する。	○									第1 Gr申請と同一			
32	重大事故等対処設備を収納する建屋は外壁塗装及び防水を実施することにより降下火砕物による短期的な腐食が発生しない設計とし、重大事故等対処設備の重大事故等に対処するために必要な機能を損なわない設計とする。	評価要求	使用済燃料受入れ・貯蔵建屋 前処理建屋 分離建屋 精製建屋 ウラン・プルトニウム混合脱硝塔槽換気設備 高レベル廃液ガラス固化塔槽換気設備 主排気筒管理建屋 緊急時対策建屋 第1保管庫・貯水所 第2保管庫・貯水所	評価方針 評価	VI-1-1-1-3-3 降下火砕物の影響を考慮する施設の設計方針 4.4構造物、換気系、電気系、計測制御系及び安全圧縮空気系における腐食を考慮する施設	【4.4 構造物、換気系、電気系、計測制御系及び安全圧縮空気系における腐食を考慮する施設】 構造物、換気系、電気系、計測制御系及び安全圧縮空気系における腐食を考慮する施設に関して(1)では該当施設等を列挙し、(2)(3)では要求される性能及び性能目標を記載する。なお、それぞれの施設等の機能として必要となる事項は、【5.4構造物、換気系、電気系、計測制御系及び安全圧縮空気系における腐食を考慮する施設】に記載する。																		
33	屋外の常設重大事故等対処設備は、塗装又は腐食し難い金属の使用により降下火砕物による短期的な腐食が発生しない設計とし、重大事故等対処設備の重大事故等に対処するために必要な機能を損なわない設計とする。	評価要求	主排気筒 (主排気筒) 換気設備 (前処理塔換気設備) 換気設備 (分離塔換気設備) 換気設備 (精製塔換気設備) 換気設備 (ウラン・プルトニウム混合脱硝塔換気設備) 換気設備 (高レベル廃液ガラス固化塔換気設備)	評価方針 評価	VI-1-1-1-3-3 降下火砕物の影響を考慮する施設の設計方針 4.4構造物、換気系、電気系、計測制御系及び安全圧縮空気系における腐食を考慮する施設	【4.4 構造物、換気系、電気系、計測制御系及び安全圧縮空気系における腐食を考慮する施設】 構造物、換気系、電気系、計測制御系及び安全圧縮空気系における腐食を考慮する施設に関して(1)では該当施設等を列挙し、(2)(3)では要求される性能及び性能目標を記載する。なお、それぞれの施設等の機能として必要となる事項は、【5.4構造物、換気系、電気系、計測制御系及び安全圧縮空気系における腐食を考慮する施設】に記載する。																		
34	また、降下火砕物増殖後の長期的な腐食の影響については、増殖した降下火砕物の除去後に点検し、必要に応じて修理を行うこと並びに日常的な保守及び修理を行うことにより、降下火砕物による長期的な腐食の影響で安全機能を損なわない設計とする。	運用要求	施設共通 基本設計方針	設計方針	VI-1-1-1-3-3 降下火砕物の影響を考慮する施設の設計方針 5. 機能設計	【5. 機能設計】 1.の要求機能及び性能目標から展開される機能設計に加えて、長期的腐食の影響を防止する方として、降下火砕物を適宜除去、点検する運用を定めることを示す。	○	施設共通 基本設計方針	-	VI-1-1-1-3-3 降下火砕物の影響を考慮する施設の設計方針 5. 機能設計	【5. 機能設計】 4.の要求機能及び性能目標から展開される機能設計に加えて、長期的腐食の影響を防止する方として、降下火砕物を適宜除去、点検する運用を定めることを示す。	○												
35	ロ、換気系、電気系、計測制御系及び安全圧縮空気系に対する化学的影響 (腐食) 中央制御室換気設備等の降下火砕物を含む空気の流路となる降下火砕物防護対象施設は、塗装、腐食し難い金属の使用又は防食処理により、短期的な腐食の影響で安全機能を損なわない設計とする。	評価要求	制御室換気設備 (制御室換気設備) ガラス固化体貯蔵設備 (ガラス固化体貯蔵設備) 電気設備 (ディーゼル発電機) 安全圧縮空気系 (安全圧縮空気系)	評価方針 評価	VI-1-1-1-3-3 降下火砕物の影響を考慮する施設の設計方針 4.4構造物、換気系、電気系、計測制御系及び安全圧縮空気系における腐食を考慮する施設	【4.4 構造物、換気系、電気系、計測制御系及び安全圧縮空気系における腐食を考慮する施設】 構造物、換気系、電気系、計測制御系及び安全圧縮空気系における腐食を考慮する施設に関して(1)では該当施設等を列挙し、(2)(3)では要求される性能及び性能目標を記載する。なお、それぞれの施設等の機能として必要となる事項は、【5.4構造物、換気系、電気系、計測制御系及び安全圧縮空気系における腐食を考慮する施設】に記載する。																		
36	降下火砕物防護対象施設を収納する建屋及び中央制御室換気設備は、外気取入口に防雪フードを設置する設計とすることで、降下火砕物が侵入し難い構造とする。	設置要求	使用済燃料受入れ・貯蔵建屋 前処理建屋 分離建屋 精製建屋 ウラン脱硝建屋 ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋 ウラン酸化物貯蔵建屋 ウラン・プルトニウム混合酸化物貯蔵建屋 高レベル廃液ガラス固化塔槽 第1ガラス固化体貯蔵建屋 チャンネルボックス・バーナブルボイジン建屋 ハル・エンドピース貯蔵建屋 制御建屋 分析建屋 非常用電源建屋 主排気筒管理建屋 制御室換気設備 (制御室換気設備)	設計方針	VI-1-1-1-3-3 降下火砕物の影響を考慮する施設の設計方針 4.4構造物、換気系、電気系、計測制御系及び安全圧縮空気系における腐食を考慮する施設	【4.4 構造物、換気系、電気系、計測制御系及び安全圧縮空気系における腐食を考慮する施設】 構造物、換気系、電気系、計測制御系及び安全圧縮空気系における腐食を考慮する施設に関して(1)では該当施設等を列挙し、(2)(3)では要求される性能及び性能目標を記載する。なお、それぞれの施設等の機能として必要となる事項は、【5.4構造物、換気系、電気系、計測制御系及び安全圧縮空気系における腐食を考慮する施設】に記載する。																		
37	降下火砕物が取り込まれたとしても、降下火砕物防護対象施設を収納する建屋の換気設備及び中央制御室換気設備については、フィルタを設置し、建屋内部への降下火砕物の侵入を防止することにより、建屋内の降下火砕物防護対象施設に長期的な腐食の影響で安全機能を損なわない設計とする。	機能要求①	換気設備 (使用済燃料受入れ・貯蔵建屋給気系) 換気設備 (前処理建屋給気系) 換気設備 (分離建屋給気系) 換気設備 (精製建屋給気系) 換気設備 (ウラン脱硝建屋給気系) 換気設備 (ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋給気系) 換気設備 (ウラン酸化物貯蔵建屋給気系) 換気設備 (高レベル廃液ガラス固化塔槽換気給気系) 換気設備 (第1ガラス固化体貯蔵建屋給気系) 換気設備 (チャンネルボックス・バーナブルボイジン地理建屋給気系) 換気設備 (ハル・エンドピース貯蔵建屋給気系) 制御室換気設備 (制御室換気設備) 換気設備 (分析建屋給気系) 換気設備 (非常用電源建屋給気系) 換気設備 (主排気筒管理建屋給気系) ガラス固化体貯蔵設備 (ガラス固化体貯蔵設備) 電気設備 (ディーゼル発電機) 安全圧縮空気系 (安全圧縮空気系)	設計方針	VI-1-1-1-3-3 降下火砕物の影響を考慮する施設の設計方針 4.4構造物、換気系、電気系、計測制御系及び安全圧縮空気系における腐食を考慮する施設	【4.4 構造物、換気系、電気系、計測制御系及び安全圧縮空気系における腐食を考慮する施設】 構造物、換気系、電気系、計測制御系及び安全圧縮空気系における腐食を考慮する施設に関して(1)では該当施設等を列挙し、(2)(3)では要求される性能及び性能目標を記載する。なお、それぞれの施設等の機能として必要となる事項は、【5.4構造物、換気系、電気系、計測制御系及び安全圧縮空気系における腐食を考慮する施設】に記載する。																		

項目番号	基本設計方針	要求種別	第2 Gr (主要4種別、E施設共用)						第3 Gr							
			説明対象	申請対象設備 (1項変更②)	申請対象設備 (2項変更③)	仕様表	添付書類	添付書類における記載	説明対象	申請対象設備 (1項変更②)	申請対象設備 (2項変更③)	申請対象設備 (別設工認①) 第2ユーティリティ建屋に係る施設	申請対象設備 (別設工認②) 海洋放出管切り離し工事	仕様表	添付書類	添付書類における記載
31	冷却塔等の屋外に設置する降下火砕物防護対象施設は、塗装又は腐食し難い金属の使用により、降下火砕物による短期的な腐食の影響で安全機能を損なわない設計とする。	評価要求	○	-	安全冷却水系 (安全冷却水系)	-	VI-1-1-1-3-3 降下火砕物の影響を考慮する施設的设计方針 4.4構造物、換気系、電気系、計測制御系及び安全圧縮空気系における腐食を考慮する施設	【4.4 構造物、換気系、電気系、計測制御系及び安全圧縮空気系における腐食を考慮する施設】 構造物、換気系、電気系、計測制御系及び安全圧縮空気系における腐食を考慮する施設に關して(1)では該当施設等を列挙し、(2)(3)では要求される性能及び性能目標を記載する。なお、それぞれの施設等の機能として必要となる事項は、「5.4構造物、換気系、電気系、計測制御系及び安全圧縮空気系における腐食を考慮する施設」に記載する。	○	安全冷却水系 (安全冷却水系)	-	-	-	主排気筒 (主排気筒) 換気設備 (前処理建屋換気設備) 換気設備 (分離建屋換気設備) 換気設備 (クワン・プルトニウム混合脱硝建屋換気設備) 塔槽排ガス処理設備 (高レベル廃液ガラス固化建屋塔槽排ガス処理設備) 塔槽排ガス処理設備 (クワン・プルトニウム混合脱硝建屋塔槽排ガス処理設備) 換気設備 (高レベル廃液ガラス固化建屋換気設備) 換気設備 (精製建屋換気設備)	VI-1-1-1-3-3 降下火砕物の影響を考慮する施設的设计方針 4.4構造物、換気系、電気系、計測制御系及び安全圧縮空気系における腐食を考慮する施設	【4.4 構造物、換気系、電気系、計測制御系及び安全圧縮空気系における腐食を考慮する施設】 構造物、換気系、電気系、計測制御系及び安全圧縮空気系における腐食を考慮する施設に關して(1)では該当施設等を列挙し、(2)(3)では要求される性能及び性能目標を記載する。なお、それぞれの施設等の機能として必要となる事項は、「5.4構造物、換気系、電気系、計測制御系及び安全圧縮空気系における腐食を考慮する施設」に記載する。
32	重大事故等対策設備を収納する建屋は外壁塗装及び屋上防水を実施することにより降下火砕物による短期的な腐食が発生しない設計とし、重大事故等対策設備の重大事故等に対処するために必要な機能を損なわない設計とする。	評価要求	○	-	前処理建屋 分離建屋 高レベル廃液ガラス固化建屋 第1保管庫・貯水所 第2保管庫・貯水所	-	VI-1-1-1-3-3 降下火砕物の影響を考慮する施設的设计方針 4.4構造物、換気系、電気系、計測制御系及び安全圧縮空気系における腐食を考慮する施設	【4.4 構造物、換気系、電気系、計測制御系及び安全圧縮空気系における腐食を考慮する施設】 構造物、換気系、電気系、計測制御系及び安全圧縮空気系における腐食を考慮する施設に關して(1)では該当施設等を列挙し、(2)(3)では要求される性能及び性能目標を記載する。なお、それぞれの施設等の機能として必要となる事項は、「5.4構造物、換気系、電気系、計測制御系及び安全圧縮空気系における腐食を考慮する施設」に記載する。	○	使用済燃料受入れ・貯蔵建屋	-	-	精製建屋 クワン・プルトニウム混合化合物貯蔵建屋 制排気筒管理建屋 緊急時対策建屋	VI-1-1-1-3-3 降下火砕物の影響を考慮する施設的设计方針 4.4構造物、換気系、電気系、計測制御系及び安全圧縮空気系における腐食を考慮する施設	【4.4 構造物、換気系、電気系、計測制御系及び安全圧縮空気系における腐食を考慮する施設】 構造物、換気系、電気系、計測制御系及び安全圧縮空気系における腐食を考慮する施設に關して(1)では該当施設等を列挙し、(2)(3)では要求される性能及び性能目標を記載する。なお、それぞれの施設等の機能として必要となる事項は、「5.4構造物、換気系、電気系、計測制御系及び安全圧縮空気系における腐食を考慮する施設」に記載する。	
33	屋外の常設重大事故等対策設備は、塗装又は腐食し難い金属の使用により降下火砕物による短期的な腐食が発生しない設計とし、重大事故等対策設備の重大事故等に対処するために必要な機能を損なわない設計とする。	評価要求	-	-	-	-	-	○	-	-	-	-	-	主排気筒 (主排気筒) 換気設備 (前処理建屋換気設備) 換気設備 (分離建屋換気設備) 換気設備 (クワン・プルトニウム混合脱硝建屋換気設備) 換気設備 (高レベル廃液ガラス固化建屋換気設備) 換気設備 (精製建屋換気設備)	-	
34	また、降下火砕物増積後の長期的な腐食の影響については、増積した降下火砕物の除去後に点検し、必要に応じて修理を行うこと並びに日常的な保守及び修理を行うことにより、降下火砕物による長期的な腐食の影響で安全機能を損なわない設計とする。	運用要求	-	-	-	-	第1 Gr申請と同一	-	-	-	-	-	-	-	第1 Gr申請と同一	
35	ロ、換気系、電気系、計測制御系及び安全圧縮空気系に対する化学的影響 (腐食) 中央制排室換気設備等の降下火砕物を含む空気の流路となる降下火砕物防護対象施設は、塗装、腐食し難い金属の使用又は防食処理により、短期的な腐食の影響で安全機能を損なわない設計とする。	評価要求	○	-	ガラス固化体貯蔵設備 (ガラス固化体貯蔵設備) 電気設備 (ディーゼル発電機) 安全圧縮空気系 (安全圧縮空気系)	-	VI-1-1-1-3-3 降下火砕物の影響を考慮する施設的设计方針 4.4構造物、換気系、電気系、計測制御系及び安全圧縮空気系における腐食を考慮する施設	【4.4 構造物、換気系、電気系、計測制御系及び安全圧縮空気系における腐食を考慮する施設】 構造物、換気系、電気系、計測制御系及び安全圧縮空気系における腐食を考慮する施設に關して(1)では該当施設等を列挙し、(2)(3)では要求される性能及び性能目標を記載する。なお、それぞれの施設等の機能として必要となる事項は、「5.4構造物、換気系、電気系、計測制御系及び安全圧縮空気系における腐食を考慮する施設」に記載する。	○	電気設備 (ディーゼル発電機)	-	-	-	ガラス固化体貯蔵設備 (ガラス固化体貯蔵設備) 制排室換気設備 (制排室換気設備)	VI-1-1-1-3-3 降下火砕物の影響を考慮する施設的设计方針 4.4構造物、換気系、電気系、計測制御系及び安全圧縮空気系における腐食を考慮する施設	【4.4 構造物、換気系、電気系、計測制御系及び安全圧縮空気系における腐食を考慮する施設】 構造物、換気系、電気系、計測制御系及び安全圧縮空気系における腐食を考慮する施設に關して(1)では該当施設等を列挙し、(2)(3)では要求される性能及び性能目標を記載する。なお、それぞれの施設等の機能として必要となる事項は、「5.4構造物、換気系、電気系、計測制御系及び安全圧縮空気系における腐食を考慮する施設」に記載する。
36	降下火砕物防護対象施設を収納する建屋及び中央制排室換気設備は、外気入口に防雪フードを設置する設計とすることで、降下火砕物が侵入し難い構造とする。	設置要求	○	-	前処理建屋 分離建屋 クワン・プルトニウム混合脱硝建屋 高レベル廃液ガラス固化建屋 非常用電源建屋	-	VI-1-1-1-3-3 降下火砕物の影響を考慮する施設的设计方針 4.4構造物、換気系、電気系、計測制御系及び安全圧縮空気系における腐食を考慮する施設	【4.4 構造物、換気系、電気系、計測制御系及び安全圧縮空気系における腐食を考慮する施設】 構造物、換気系、電気系、計測制御系及び安全圧縮空気系における腐食を考慮する施設に關して(1)では該当施設等を列挙し、(2)(3)では要求される性能及び性能目標を記載する。なお、それぞれの施設等の機能として必要となる事項は、「5.4構造物、換気系、電気系、計測制御系及び安全圧縮空気系における腐食を考慮する施設」に記載する。	○	使用済燃料受入れ・貯蔵建屋	-	-	精製建屋 クワン脱硝建屋 クワン化合物貯蔵建屋 クワン・プルトニウム混合化合物貯蔵建屋 第1ガラス固化体貯蔵建屋 チャンネルボックス・バーナブルポイズン処理建屋 ハル・エンドピース貯蔵建屋 制排建屋 分析建屋 主排気筒管理建屋 制排室換気設備 (制排室換気設備)	VI-1-1-1-3-3 降下火砕物の影響を考慮する施設的设计方針 4.4構造物、換気系、電気系、計測制御系及び安全圧縮空気系における腐食を考慮する施設	【4.4 構造物、換気系、電気系、計測制御系及び安全圧縮空気系における腐食を考慮する施設】 構造物、換気系、電気系、計測制御系及び安全圧縮空気系における腐食を考慮する施設に關して(1)では該当施設等を列挙し、(2)(3)では要求される性能及び性能目標を記載する。なお、それぞれの施設等の機能として必要となる事項は、「5.4構造物、換気系、電気系、計測制御系及び安全圧縮空気系における腐食を考慮する施設」に記載する。	
37	降下火砕物が取り込まれたとしても、降下火砕物防護対象施設を収納する建屋の換気設備及び中央制排室換気設備については、フィルタを設置し、建屋内部への降下火砕物の侵入を防止することにより、建屋内の降下火砕物防護対象施設に短期的な腐食の影響で安全機能を損なわない設計とする。	機能要求①	○	-	前処理建屋 分離建屋 クワン・プルトニウム混合脱硝建屋 高レベル廃液ガラス固化建屋 非常用電源建屋	-	VI-1-1-1-3-3 降下火砕物の影響を考慮する施設的设计方針 4.4構造物、換気系、電気系、計測制御系及び安全圧縮空気系における腐食を考慮する施設	【4.4 構造物、換気系、電気系、計測制御系及び安全圧縮空気系における腐食を考慮する施設】 構造物、換気系、電気系、計測制御系及び安全圧縮空気系における腐食を考慮する施設に關して(1)では該当施設等を列挙し、(2)(3)では要求される性能及び性能目標を記載する。なお、それぞれの施設等の機能として必要となる事項は、「5.4構造物、換気系、電気系、計測制御系及び安全圧縮空気系における腐食を考慮する施設」に記載する。	○	使用済燃料受入れ・貯蔵建屋	-	-	精製建屋 クワン脱硝建屋 クワン化合物貯蔵建屋 クワン・プルトニウム混合化合物貯蔵建屋 第1ガラス固化体貯蔵建屋 チャンネルボックス・バーナブルポイズン処理建屋 ハル・エンドピース貯蔵建屋 制排建屋 分析建屋 主排気筒管理建屋 制排室換気設備 (制排室換気設備)	VI-1-1-1-3-3 降下火砕物の影響を考慮する施設的设计方針 4.4構造物、換気系、電気系、計測制御系及び安全圧縮空気系における腐食を考慮する施設	【4.4 構造物、換気系、電気系、計測制御系及び安全圧縮空気系における腐食を考慮する施設】 構造物、換気系、電気系、計測制御系及び安全圧縮空気系における腐食を考慮する施設に關して(1)では該当施設等を列挙し、(2)(3)では要求される性能及び性能目標を記載する。なお、それぞれの施設等の機能として必要となる事項は、「5.4構造物、換気系、電気系、計測制御系及び安全圧縮空気系における腐食を考慮する施設」に記載する。	

項目番号	基本設計方針	要求種別	主な設備	展開事項	添付書類 構成	添付書類 説明内容	第1 G r				第2 G r (貯蔵庫共用)							
							説明対象	申請対象設備 (2項変更①)	仕様表	添付書類	添付書類における記載	説明対象	申請対象設備 (1項変更①)	申請対象設備 (2項変更②)	仕様表	添付書類	添付書類における記載	
38	重大事故等対処設備を収納する建屋は、外気取入口を降下火砕物が侵入し難い構造とし、降下火砕物が取り込まれたとしても、重大事故等対処設備を収納する建屋の換気設備については、フィルタを設置し、建屋内部への降下火砕物の侵入を防止することにより、降下火砕物による腐食の影響で重大事故等対処設備の重大事故等に対処するために必要な機能を損なわない設計とする。	設置要求 機能要求①	使用済燃料受入れ・貯蔵建屋 前処理建屋 分離建屋 精製建屋 ウラン・プルトニウム混合酸化物貯蔵建屋 高レベル廃液ガラス固化建屋 制御建屋 主排気筒管理建屋 緊急時対策建屋 第1保管庫・貯水所 第2保管庫・貯水所	設計方針	VI-1-1-1-3-3 降下火砕物の影響を考慮する施設の設計方針 4.4構造物、換気系、電気系、計測制御系及び安全圧縮空気系における腐食を考慮する施設	【4.4 構造物、換気系、電気系、計測制御系及び安全圧縮空気系における腐食を考慮する施設】 構造物、換気系、電気系、計測制御系及び安全圧縮空気系における腐食を考慮する施設に関して(1)では該当施設等を列挙し、(2)(3)では要求される性能及び性能目標を記載する。なお、それぞれの施設等の機能として必要となる事項は、「5.4構造物、換気系、電気系、計測制御系及び安全圧縮空気系における腐食を考慮する施設」に記載する。												
39	屋外の可搬型重大事故等対処設備のうち、火山事象時に使用する可搬型重大事故等対処設備は、火山事象時においては建屋内に移動することにより、降下火砕物による腐食の影響で重大事故等対処設備の重大事故等に対処するために必要な機能を損なわない設計とする。	運用要求	施設共通 基本設計方針	設計方針	VI-1-1-1-3-3 降下火砕物の影響を考慮する施設の設計方針 3. 施設分類 3.1 降下火砕物の影響を考慮する施設と影響因子との関連	【3.1降下火砕物の影響を考慮する施設と影響因子との関連】 ・影響因子に対して屋外の重大事故等対処設備については、対処が共通であることから本項にて設計方針をまとめて記載する。 ・火山事象時に使用する可搬型重大事故等対処設備は外部からの損傷を防止できる建屋等内へ配備すること ・その他の屋外の可搬型重大事故等対処設備は降下火砕物を除去すること												
40	上記以外の屋外の可搬型重大事故等対処設備については、降下火砕物を適切に除去することにより、降下火砕物による腐食に対して重大事故等対処設備の重大事故等に対処するために必要な機能を損なわない設計とする。	運用要求	施設共通 基本設計方針	設計方針	VI-1-1-1-3-3 降下火砕物の影響を考慮する施設の設計方針 3. 施設分類 3.1 降下火砕物の影響を考慮する施設と影響因子との関連	【3.1降下火砕物の影響を考慮する施設と影響因子との関連】 ・影響因子に対して屋外の重大事故等対処設備については、対処が共通であることから本項にて設計方針をまとめて記載する。 ・火山事象時に使用する可搬型重大事故等対処設備は外部からの損傷を防止できる建屋等内へ配備すること ・その他の屋外の可搬型重大事故等対処設備は降下火砕物を除去すること												
41	また、降下火砕物堆積後の長期的な腐食の影響については、堆積した降下火砕物の除去後に点検し、必要に応じて修理を行うこと並びに日常的な保守及び修理を行うことにより、降下火砕物による長期的な腐食の影響で安全機能を損なわない設計とする。	運用要求	施設共通 基本設計方針	設計方針	VI-1-1-1-3-3 降下火砕物の影響を考慮する施設の設計方針 5. 機能設計	【5. 機能設計】 4.の要求機能及び性能目標から展開される機能設計に加えて、長期的腐食の影響を防止する方針として、降下火砕物を適宜除去、点検する運用を定めることを示す。												
42	(f) 敷地周辺の大気汚染 中央制御室換気設備の外気取入口には防雪フードを設置する設計とすることで、降下火砕物が侵入し難い構造とすることにより、中央制御室の大気汚染を防止する。	設置要求	制御室換気設備 (制御室換気設備)	設計方針	VI-1-1-1-3-3 降下火砕物の影響を考慮する施設の設計方針 4.5 敷地周辺の大気汚染を考慮する施設	【4.5 敷地周辺の大気汚染を考慮する施設】 敷地周辺の大気汚染を考慮する施設に関して(1)では該当施設等を列挙し、(2)(3)では要求される性能及び性能目標を記載する。なお、それぞれの施設等の機能として必要となる事項は、「5.5敷地周辺の大気汚染を考慮する施設」に記載する。												
43	降下火砕物が取り込まれたとしても、中央制御室換気設備にはフィルタを設置し、中央制御室内への降下火砕物の侵入を防止することで、運転員の居住性を損なわない設計とする。	機能要求①	制御室換気設備 (制御室換気設備)	設計方針	VI-1-1-1-3-3 降下火砕物の影響を考慮する施設の設計方針 4.5敷地周辺の大気汚染を考慮する施設	【4.5 敷地周辺の大気汚染を考慮する施設】 敷地周辺の大気汚染を考慮する施設に関して(1)では該当施設等を列挙し、(2)(3)では要求される性能及び性能目標を記載する。なお、それぞれの施設等の機能として必要となる事項は、「5.5敷地周辺の大気汚染を考慮する施設」に記載する。												
44	また、敷地周辺で大気汚染が発生した場合には、中央制御室換気設備の外気との連絡口を遮断し、緊急時対策用の空気を再循環する措置を講ずることができる設計とする。再循環時において、中央制御室内の酸素濃度及び二酸化炭素濃度の影響評価を実施する。これにより、敷地周辺で大気汚染が発生した場合においても、中央制御室内の居住性を損なわない設計とする。	運用要求	施設共通 基本設計方針	設計方針	VI-1-1-1-3-3 降下火砕物の影響を考慮する施設の設計方針 4.5敷地周辺の大気汚染を考慮する施設	【4.5 敷地周辺の大気汚染を考慮する施設】 敷地周辺の大気汚染を考慮する施設に関して(1)では該当施設等を列挙し、(2)(3)では要求される性能及び性能目標を記載する。なお、それぞれの施設等の機能として必要となる事項は、「5.5敷地周辺の大気汚染を考慮する施設」に記載する。												
45	緊急時対策建屋の換気設備は、外気取入口を降下火砕物が侵入し難い構造とし、降下火砕物が取り込まれたとしても、緊急時対策建屋の換気設備にはフィルタを設置し、緊急時対策室内への降下火砕物の侵入を防止することで、室内の居住性を確保する設計とする。	設置要求 機能要求①	緊急時対策建屋	設計方針	VI-1-1-1-3-3 降下火砕物の影響を考慮する施設の設計方針 4.5敷地周辺の大気汚染を考慮する施設	【4.5 敷地周辺の大気汚染を考慮する施設】 敷地周辺の大気汚染を考慮する施設に関して(1)では該当施設等を列挙し、(2)(3)では要求される性能及び性能目標を記載する。なお、それぞれの施設等の機能として必要となる事項は、「5.5敷地周辺の大気汚染を考慮する施設」に記載する。												
46	また、敷地周辺で大気汚染が発生した場合には、緊急時対策建屋の換気設備の外気との連絡口を遮断し、緊急時対策用の空気を再循環する措置を講ずることができる設計とする。再循環時において、緊急時対策室内の酸素濃度及び二酸化炭素濃度の影響評価を実施する。これにより、敷地周辺で大気汚染が発生した場合においても、緊急時対策室内の居住性を損なわない設計とする。	運用要求	施設共通 基本設計方針	設計方針	VI-1-1-1-3-3 降下火砕物の影響を考慮する施設の設計方針 4.5敷地周辺の大気汚染を考慮する施設	【4.5 敷地周辺の大気汚染を考慮する施設】 敷地周辺の大気汚染を考慮する施設に関して(1)では該当施設等を列挙し、(2)(3)では要求される性能及び性能目標を記載する。なお、それぞれの施設等の機能として必要となる事項は、「5.5敷地周辺の大気汚染を考慮する施設」に記載する。												
47	(a) 電気系及び計測制御系の絶縁低下 降下火砕物防護対象施設を収納する建屋及び中央制御室換気設備は、外気取入口に防雪フードを設置する設計とすることで、降下火砕物が侵入し難い構造とする。	設置要求	使用済燃料受入れ・貯蔵建屋 前処理建屋 分離建屋 精製建屋 ウラン・プルトニウム混合酸化物貯蔵建屋 ウラン・プルトニウム混合酸化物貯蔵建屋 高レベル廃液ガラス固化建屋 第1ガラス固化体貯蔵建屋 チャンネルボックス・バーナブルボイラー処理建屋 ハル・コンドピース貯蔵建屋 制御建屋 分析建屋 非常用電源建屋 主排気筒管理建屋 制御室換気設備 (制御室換気設備)	設計方針	VI-1-1-1-3-3 降下火砕物の影響を考慮する施設の設計方針 4.6 電気系及び計測制御系に対する絶縁低下を考慮する施設	【4.6 電気系及び計測制御系に対する絶縁低下を考慮する施設】 電気系及び計測制御系に対する絶縁低下を考慮する施設に関して(1)では該当施設等を列挙し、(2)(3)では要求される性能及び性能目標を記載する。なお、それぞれの施設等の機能として必要となる事項は、「5.6電気系及び計測制御系に対する絶縁低下を考慮する施設」に記載する。												

項目番号	基本設計方針	要求種別	第2 Gr (主要4種別、E施設共用)					第3 Gr											
			説明対象	申請対象設備 (1項変更②)	申請対象設備 (2項変更③)	仕様表	添付書類	添付書類における記載	説明対象	申請対象設備 (1項変更②)	申請対象設備 (2項変更④)	申請対象設備 (別設工認①) 第2ユーティリティ建物に係る施設)	申請対象設備 (別設工認②) 海洋放出管切り離し工事)	仕様表	添付書類	添付書類における記載			
38	重大事故等対処設備を収納する建物は、外気取入口を降下火砕物が侵入し難い構造とし、降下火砕物が取り込まれたとしても、重大事故等対処設備を収納する建物の換気設備については、フィルタを設置し、建物内部への降下火砕物の侵入を防止することにより、降下火砕物による腐食の影響で重大事故等対処設備の重大事故等に対処するために必要な機能を損なわない設計とする。	設置要求 機能要求①	○	-	-	-	前処理建屋 分離建屋 高レベル廃液ガラス固化建屋 第1保管庫・貯水所 第2保管庫・貯水所	VI-1-1-1-3-3 降下火砕物の影響を考慮する施設的设计方針 4.4 構造物、換気系、電気系、計測制御系及び安全圧縮空気系における腐食を考慮する施設	【4.4 構造物、換気系、電気系、計測制御系及び安全圧縮空気系における腐食を考慮する施設】 構造物、換気系、電気系、計測制御系及び安全圧縮空気系における腐食を考慮する施設に関して(1)では該当施設等を列挙し、(2)(3)では要求される性能及び性能目標を記載する。なお、それぞれの施設等の機能として必要となる事項は、「5.4 構造物、換気系、電気系、計測制御系及び安全圧縮空気系における腐食を考慮する施設」に記載する。	○	-	-	-	-	使用済燃料受入れ・貯蔵建屋	精製建屋 クラン・プルトニウム混合酸化物貯蔵建屋 制御建屋 主排気筒管理建屋 緊急時対策建屋	VI-1-1-1-3-3 降下火砕物の影響を考慮する施設的设计方針 4.4 構造物、換気系、電気系、計測制御系及び安全圧縮空気系における腐食を考慮する施設	【4.4 構造物、換気系、電気系、計測制御系及び安全圧縮空気系における腐食を考慮する施設】 構造物、換気系、電気系、計測制御系及び安全圧縮空気系における腐食を考慮する施設に関して(1)では該当施設等を列挙し、(2)(3)では要求される性能及び性能目標を記載する。なお、それぞれの施設等の機能として必要となる事項は、「5.4 構造物、換気系、電気系、計測制御系及び安全圧縮空気系における腐食を考慮する施設」に記載する。	
39	屋外の可搬型重大事故等対処設備のうち、火山事象時に使用する可搬型重大事故等対処設備は、火山事象時においては建屋内に移動することにより、降下火砕物による腐食の影響で重大事故等対処設備の重大事故等に対処するために必要な機能を損なわない設計とする。	運用要求	○	-	-	-	施設共通 基本設計方針	VI-1-1-1-3-3 降下火砕物の影響を考慮する施設的设计方針 3. 施設分類 3.1 降下火砕物の影響を考慮する施設と影響因子との関連	【3.1 降下火砕物の影響を考慮する施設と影響因子との関連】 ・影響因子に対して屋外の重大事故等対処設備については、対処が共通であることから本項にて設計方針をまとめて記載する。 ・火山事象時に使用する可搬型重大事故等対処設備は外部からの損傷を防止できる建屋等へ配備すること ・その他の屋外の可搬型重大事故等対処設備は降下火砕物を除去すること	○	-	-	-	-	第2 Gr申請と同一	-	-		
40	上記以外の屋外の可搬型重大事故等対処設備については、降下火砕物を適切に除去することにより、降下火砕物による腐食に対して重大事故等対処設備の重大事故等に対処するために必要な機能を損なわない設計とする。	運用要求	○	-	-	-	施設共通 基本設計方針	VI-1-1-1-3-3 降下火砕物の影響を考慮する施設的设计方針 3. 施設分類 3.1 降下火砕物の影響を考慮する施設と影響因子との関連	【3.1 降下火砕物の影響を考慮する施設と影響因子との関連】 ・影響因子に対して屋外の重大事故等対処設備については、対処が共通であることから本項にて設計方針をまとめて記載する。 ・火山事象時に使用する可搬型重大事故等対処設備は外部からの損傷を防止できる建屋等へ配備すること ・その他の屋外の可搬型重大事故等対処設備は降下火砕物を除去すること	○	-	-	-	-	第2 Gr申請と同一	-	-		
41	また、降下火砕物堆積後の長期的な腐食の影響については、堆積した降下火砕物の除去後に点検し、必要に応じて修理を行うこと並びに日常的な保守及び修理を行うことにより、降下火砕物による長期的な腐食の影響で安全機能を損なわない設計とする。	運用要求	○	-	-	-	施設共通 基本設計方針	VI-1-1-1-3-3 降下火砕物の影響を考慮する施設的设计方針 5. 機能設計	【5. 機能設計】 4.1の要求機能及び性能目標から派生される機能設計に加えて、長期的腐食の影響を防止する方針として、降下火砕物を適宜除去、点検する運用を定めることを示す。	○	-	-	-	-	第2 Gr申請と同一	-	-		
42	(f) 敷地周辺の大気汚染 中央制御室換気設備の外気取入口には防雪フードを設置する設計とすることで、降下火砕物が侵入し難い構造とすることにより、中央制御室の大気汚染を防止する。	設置要求	-	-	-	-	-	-	-	○	-	-	-	-	-	制御室換気設備 (制御室換気設備)	-	VI-1-1-1-3-3 降下火砕物の影響を考慮する施設的设计方針 4.5 敷地周辺の大気汚染を考慮する施設	【4.5 敷地周辺の大気汚染を考慮する施設】 敷地周辺の大気汚染を考慮する施設に関して(1)では該当施設等を列挙し、(2)(3)では要求される性能及び性能目標を記載する。なお、それぞれの施設等の機能として必要となる事項は、「5.5 敷地周辺の大気汚染を考慮する施設」に記載する。
43	降下火砕物が取り込まれたとしても、中央制御室換気設備にはフィルタを設置し、中央制御室内への降下火砕物の侵入を防止することで、運転員の居住性を損なわない設計とする。	機能要求①	-	-	-	-	-	-	-	○	-	-	-	-	-	制御室換気設備 (制御室換気設備)	-	VI-1-1-1-3-3 降下火砕物の影響を考慮する施設的设计方針 4.5 敷地周辺の大気汚染を考慮する施設	【4.5 敷地周辺の大気汚染を考慮する施設】 敷地周辺の大気汚染を考慮する施設に関して(1)では該当施設等を列挙し、(2)(3)では要求される性能及び性能目標を記載する。なお、それぞれの施設等の機能として必要となる事項は、「5.5 敷地周辺の大気汚染を考慮する施設」に記載する。
44	また、敷地周辺で大気汚染が発生した場合には、中央制御室換気設備の外気との連絡口を遮断し、中央制御室内の空気を再循環する措置を講ずることができる設計とする。再循環時において、中央制御室内の酸素濃度及び二酸化炭素濃度の影響評価を実施する。これにより、敷地周辺で大気汚染が発生した場合においても、中央制御室内の居住性を損なわない設計とする。	運用要求	-	-	-	-	-	-	-	○	-	-	-	-	-	施設共通 基本設計方針	-	VI-1-1-1-3-3 降下火砕物の影響を考慮する施設的设计方針 4.5 敷地周辺の大気汚染を考慮する施設	【4.5 敷地周辺の大気汚染を考慮する施設】 敷地周辺の大気汚染を考慮する施設に関して(1)では該当施設等を列挙し、(2)(3)では要求される性能及び性能目標を記載する。なお、それぞれの施設等の機能として必要となる事項は、「5.5 敷地周辺の大気汚染を考慮する施設」に記載する。
45	緊急時対策建屋の換気設備は、外気取入口を降下火砕物が侵入し難い構造とし、降下火砕物が取り込まれたとしても、緊急時対策建屋の換気設備にはフィルタを設置し、緊急時対策室内への降下火砕物の侵入を防止することで、室内の居住性を確保する設計とする。	設置要求 機能要求①	-	-	-	-	-	-	-	○	-	-	-	-	-	緊急時対策建屋	-	VI-1-1-1-3-3 降下火砕物の影響を考慮する施設的设计方針 4.5 敷地周辺の大気汚染を考慮する施設	【4.5 敷地周辺の大気汚染を考慮する施設】 敷地周辺の大気汚染を考慮する施設に関して(1)では該当施設等を列挙し、(2)(3)では要求される性能及び性能目標を記載する。なお、それぞれの施設等の機能として必要となる事項は、「5.5 敷地周辺の大気汚染を考慮する施設」に記載する。
46	また、敷地周辺で大気汚染が発生した場合には、緊急時対策建屋の換気設備の外気との連絡口を遮断し、緊急時対策室内の空気を再循環する措置を講ずることができる設計とする。再循環時において、緊急時対策室内の酸素濃度及び二酸化炭素濃度の影響評価を実施する。これにより、敷地周辺で大気汚染が発生した場合においても、緊急時対策室内の居住性を損なわない設計とする。	運用要求	-	-	-	-	-	-	-	○	-	-	-	-	-	施設共通 基本設計方針	-	VI-1-1-1-3-3 降下火砕物の影響を考慮する施設的设计方針 4.5 敷地周辺の大気汚染を考慮する施設	【4.5 敷地周辺の大気汚染を考慮する施設】 敷地周辺の大気汚染を考慮する施設に関して(1)では該当施設等を列挙し、(2)(3)では要求される性能及び性能目標を記載する。なお、それぞれの施設等の機能として必要となる事項は、「5.5 敷地周辺の大気汚染を考慮する施設」に記載する。
47	(g) 電気系及び計測制御系の絶縁低下 降下火砕物防護対象施設を収納する建屋及び中央制御室換気設備は、外気取入口に防雪フードを設置する設計とすることで、降下火砕物が侵入し難い構造とする。	設置要求	○	-	-	-	前処理建屋 分離建屋 クラン・プルトニウム混合酸化物貯蔵建屋 高レベル廃液ガラス固化建屋 非常用電源建屋	VI-1-1-1-3-3 降下火砕物の影響を考慮する施設的设计方針 4.6 電気系及び計測制御系に対する絶縁低下を考慮する施設	【4.6 電気系及び計測制御系に対する絶縁低下を考慮する施設】 電気系及び計測制御系に対する絶縁低下を考慮する施設に関して(1)では該当施設等を列挙し、(2)(3)では要求される性能及び性能目標を記載する。なお、それぞれの施設等の機能として必要となる事項は、「5.6 電気系及び計測制御系に対する絶縁低下を考慮する施設」に記載する。	○	-	-	-	-	使用済燃料受入れ・貯蔵建屋	精製建屋 クラン脱硝建屋 クラン酸化物貯蔵建屋 クラン・プルトニウム混合酸化物貯蔵建屋 第1 ガラス固化体貯蔵建屋 チタンボックス・バーナブルポイン処理建屋 制御建屋 ハル・エンドピース貯蔵建屋 制御建屋 主排気筒管理建屋 制御室換気設備 (制御室換気設備)	VI-1-1-1-3-3 降下火砕物の影響を考慮する施設的设计方針 4.6 電気系及び計測制御系に対する絶縁低下を考慮する施設	【4.6 電気系及び計測制御系に対する絶縁低下を考慮する施設】 電気系及び計測制御系に対する絶縁低下を考慮する施設に関して(1)では該当施設等を列挙し、(2)(3)では要求される性能及び性能目標を記載する。なお、それぞれの施設等の機能として必要となる事項は、「5.6 電気系及び計測制御系に対する絶縁低下を考慮する施設」に記載する。	

項目番号	基本設計方針	要求種別	主な設備	展開事項	添付書類 構成	添付書類 説明内容	第1 Gr				第2 Gr (貯蔵庫共用)							
							説明対象	申請対象設備 (2項変更①)	仕様表	添付書類	添付書類における記載	説明対象	申請対象設備 (1項変更①)	申請対象設備 (2項変更②)	仕様表	添付書類	添付書類における記載	
48	降下火砕物が取り込まれたとしても、降下火砕物防護対象施設を収納する建屋の換気設備及び中央制御室換気設備にフィルタを設置し、建屋内部への降下火砕物の侵入を防止することにより、降下火砕物防護対象施設のうち外気から取り入れた空気を室内に取り込む機能を有する制御室等の安全機能を損なわない設計とする。	機能要求①	換気設備 (使用済燃料投入・貯蔵建屋給気系) 換気設備 (前処理建屋給気系) 換気設備 (分選建屋給気系) 換気設備 (精製建屋給気系) 換気設備 (貯蔵建屋給気系) 換気設備 (クラン・アルミニウム混合脱硝建屋給気系) クラン 脱化物貯蔵設備 換気設備 (高レベル濃縮ガラス固化建屋給気系) 換気設備 (第1 ガラス固化体貯蔵建屋給気系) 換気設備 (チャンネルボックス・バーナブルボイーズン処理建屋給気系) 換気設備 (ハル・エンドピース貯蔵建屋給気系) 制御室換気設備 (制御室換気設備) 換気設備 (分析建屋給気系)	設計方針	VI-1-1-1-3-3 降下火砕物の影響を考慮する施設の設計方針 4.6電気系及び計測制御系に対する絶縁低下を考慮する施設	【4.6 電気系及び計測制御系に対する絶縁低下を考慮する施設】 電気系及び計測制御系に対する絶縁低下を考慮する施設に関して(1)では該当施設等を列挙し、(2)(3)では要求される性能及び性能目標を記載する。なお、それぞれの施設等の機能として必要となる事項は、「5.6電気系及び計測制御系に対する絶縁低下を考慮する施設」に記載する。												
49	重大事故等対処設備を収納する建屋は、外気出入口を降下火砕物が侵入し難い構造とし、降下火砕物が取り込まれたとしても、重大事故等対処設備を収納する建屋の換気設備にフィルタを設置し、建屋内部への降下火砕物の侵入を防止することにより、重大事故等対処設備のうち外気から取り入れた室内の空気を機器内に取り込む機能を有する制御室等の重大事故等に対処するために必要な機能を損なわない設計とする。	設置要求 機能要求①		設計方針	VI-1-1-1-3-3 降下火砕物の影響を考慮する施設の設計方針 4.6電気系及び計測制御系に対する絶縁低下を考慮する施設	【4.6 電気系及び計測制御系に対する絶縁低下を考慮する施設】 電気系及び計測制御系に対する絶縁低下を考慮する施設に関して(1)では該当施設等を列挙し、(2)(3)では要求される性能及び性能目標を記載する。なお、それぞれの施設等の機能として必要となる事項は、「5.6電気系及び計測制御系に対する絶縁低下を考慮する施設」に記載する。												
50	b. 間接的影響に対する設計方針 降下火砕物による間接的影響である7日間の外部電源喪失及び敷地内外での交通の途絶によるアクセス制限事象に対し、再処理施設の安全性を維持するために必要となる電源の供給が確保できるように、燃料を貯蔵及び移送する設計とし、これらの設備が降下火砕物の影響を受けないよう設置する設計とする。	設置要求	電気設備 (ディーゼル発電機)	設計方針	VI-1-1-1-3-3 降下火砕物の影響を考慮する施設の設計方針 4.7 間接的影響を考慮する施設	【4.7 間接的影響を考慮する施設】 間接的影響を考慮する施設に関して(1)では該当施設等を列挙し、(2)(3)では要求される性能及び性能目標を記載する。なお、それぞれの施設等の機能として必要となる事項は、「5.7間接的影響を考慮する施設」に記載する。												
51	(3) 必要な機能を損なわないための運用上の措置 火山に関する設計条件等に係る新知見の収集や防護措置との組合せにより安全機能や重大事故等の対処に必要な機能を損なわないための運用上の措置として、以下を保安規定に定めて、管理する。 ・定期的に新知見の確認を行い、新知見を得られた場合に評価すること ・火山活動のモニタリングを行い、評価時からの状態の変化の検知により評価の根拠が維持されていることを確認すること	運用要求	施設共通 基本設計方針	基本方針 設計方針	VI-1-1-1-3-1 火山への配慮に関する基本方針 2. 火山防護に関する基本方針 2.1 基本方針  VI-1-1-1-3-3 降下火砕物の影響を考慮する施設の設計方針 5. 機能設計	【2.1 基本方針】 なお、定期的に新知見の確認を行い、新知見を得られた場合に評価を行うことを保安規定に定めて管理する。  【5. 機能設計】 4.の要求機能及び性能目標から展開される機能設計に加えて、以下を保安規定に定めて、管理することを示す。 ・定期的に新知見の確認を行い、新知見を得られた場合に評価すること ・火山活動のモニタリングを行い、評価時からの状態の変化の見地により評価の根拠が維持されていることを確認すること	○	施設共通 基本設計方針			VI-1-1-1-3-1 火山への配慮に関する基本方針 2. 火山防護に関する基本方針 2.1 基本方針  VI-1-1-1-3-3 降下火砕物の影響を考慮する施設の設計方針 5. 機能設計	【2.1 基本方針】 なお、定期的に新知見の確認を行い、新知見を得られた場合に評価を行うことを保安規定に定めて管理する。  【5. 機能設計】 4.の要求機能及び性能目標から展開される機能設計に加えて、以下を保安規定に定めて、管理することを示す。 ・定期的に新知見の確認を行い、新知見を得られた場合に評価すること ・火山活動のモニタリングを行い、評価時からの状態の変化の見地により評価の根拠が維持されていることを確認すること						第1 Gr申請と同一
52	・降下火砕物が長期的に堆積しないよう当該施設に堆積する降下火砕物の除去を適切に行うこと ・降灰時には、降下火砕物により閉塞しないよう換気設備の停止又はフィルタの交換若しくは清掃を行うこと ・降下火砕物により冷却空気流路が閉塞しないよう貯蔵ピットの点検用の開口部より吸引による除灰を行うこと ・降灰時には、非常用ディーゼル発電機及び安全圧縮空気系空気圧縮機に対するフィルタの追加設置を行うこと ・堆積した降下火砕物の除去後に点検し、必要に応じて修理を行うこと並びに日常的な保守及び修理を行うこと ・敷地周辺で大気汚染が発生した場合には、中央制御室の換気設備の外気との連絡口の遮断及び中央制御室の空気を再循環すること	運用要求	施設共通 基本設計方針	設計方針	VI-1-1-1-3-3 降下火砕物の影響を考慮する施設の設計方針 5. 機能設計	【5. 機能設計】 4.の要求機能及び性能目標から展開される機能設計に加えて、以下を保安規定に定めて、管理することを示す。 ・降灰時には、降下火砕物により閉塞しないよう換気設備の停止又はフィルタの交換若しくは清掃を行うこと ・降下火砕物による冷却空気流路が閉塞しないよう貯蔵ピットの点検用の開口部より吸引による除灰を行うこと ・降灰時には、非常用ディーゼル発電機及び安全圧縮空気系空気圧縮機に対するフィルタの追加設置を行うこと ・堆積した降下火砕物の除去後に点検し、必要に応じて修理を行うこと並びに日常的な保守及び修理を行うこと ・降下火砕物による大気汚染を防止するよう中央制御室の換気設備の外気との連絡口の遮断及び中央制御室の空気を再循環すること	○	施設共通 基本設計方針			VI-1-1-1-3-3 降下火砕物の影響を考慮する施設の設計方針 5. 機能設計	【5. 機能設計】 4.の要求機能及び性能目標から展開される機能設計に加えて、以下を保安規定に定めて、管理することを示す。 ・降灰時には、降下火砕物により閉塞しないよう換気設備の停止又はフィルタの交換若しくは清掃を行うこと ・降下火砕物による冷却空気流路が閉塞しないよう貯蔵ピットの点検用の開口部より吸引による除灰を行うこと ・降灰時には、非常用ディーゼル発電機及び安全圧縮空気系空気圧縮機に対するフィルタの追加設置を行うこと ・堆積した降下火砕物の除去後に点検し、必要に応じて修理を行うこと並びに日常的な保守及び修理を行うこと ・降下火砕物による大気汚染を防止するよう中央制御室の換気設備の外気との連絡口の遮断及び中央制御室の空気を再循環すること						第1 Gr申請と同一
53	・降灰時には、火山事象時に使用する屋外の可搬型重大事故等対処設備を建屋内に移動すること ・上記以外の屋外の可搬型重大事故等対処設備は降下火砕物を適切に除去すること ・敷地周辺で大気汚染が発生した場合には、緊急時対策建屋の換気設備の外気との連絡口の遮断及び緊急時対策所の空気を再循環すること	運用要求	施設共通 基本設計方針	設計方針	VI-1-1-1-3-3 降下火砕物の影響を考慮する施設の設計方針 5. 機能設計	【5. 機能設計】 4.の要求機能及び性能目標から展開される機能設計に加えて、以下を保安規定に定めて、管理することを示す。 ・降灰時には、火山事象時に使用する可搬型重大事故等対処設備を建屋内に移動すること ・屋外の可搬型重大事故等対処設備が降下火砕物により腐食しにくいように堆積する降下火砕物を適切に除去すること ・敷地周辺で大気汚染が発生した場合には、緊急時対策建屋の換気設備の外気との連絡口の遮断し、緊急時対策所の空気を再循環すること ・再循環時において、緊急時対策所内の酸素濃度及び二酸化炭素濃度の影響を評価すること												

項目番号	基本設計方針	要求種別	第2 Gr (主要4種別, E施設共用)						第3 Gr						
			説明対象	申請対象設備 (1項変更②)	申請対象設備 (2項変更③)	仕様表	添付書類	添付書類における記載	説明対象	申請対象設備 (1項変更②)	申請対象設備 (2項変更③)	申請対象設備 (別設工認①) 第2ユーティリティ建屋に係る施設	申請対象設備 (別設工認②) 海洋放出管切り離し工事	仕様表	添付書類
48	降下火砕物が取り込まれたとしても、降下火砕物防護対象施設を収納する建屋の換気設備及び中央制御室換気設備にフィルタを設置し、建屋内部への降下火砕物の侵入を防止することにより、降下火砕物防護対象施設のうち外気から取り入れた空気を室内に取り込む機能を有する制御室等の安全機能を損なわない設計とする。	機能要求①	○		前処理建屋 分理建屋 クラン・アルトニウム混合脱硝建屋 高レベル廃液ガラス固化建屋 非常用電源建屋		VI-1-1-1-3-3 降下火砕物の影響を考慮する施設の設計方針 4.6電気系及び計測制御系に対する絶縁低下を考慮する施設	【4.6 電気系及び計測制御系に対する絶縁低下を考慮する施設】 電気系及び計測制御系に接続する絶縁低下を考慮する施設に關して(1)では該当施設等を列挙し、(2)(3)では要求される性能及び性能目標を記載する。なお、それぞれの施設等の機能として必要となる事項は、「5.6電気系及び計測制御系に対する絶縁低下を考慮する施設」に記載する。	○	使用済燃料受入れ・貯蔵建屋	精製建屋 クラン脱硝建屋 クラン脱硝貯蔵建屋 クラン・アルトニウム混合脱硝貯蔵建屋 第1ガラス固化体貯蔵建屋 チェンネルボックス・バーナブルポイズン処理建屋 ハル・エンドピース貯蔵建屋 制御建屋 分析建屋 主排気筒管理建屋 制御室換気設備 (制御室換気設備)			VI-1-1-1-3-3 降下火砕物の影響を考慮する施設の設計方針 4.6電気系及び計測制御系に対する絶縁低下を考慮する施設	【4.6 電気系及び計測制御系に対する絶縁低下を考慮する施設】 電気系及び計測制御系に接続する絶縁低下を考慮する施設に關して(1)では該当施設等を列挙し、(2)(3)では要求される性能及び性能目標を記載する。なお、それぞれの施設等の機能として必要となる事項は、「5.6電気系及び計測制御系に対する絶縁低下を考慮する施設」に記載する。
49	重大事故等対処設備を収納する建屋は、外気取入口を降下火砕物が侵入し難い構造とし、降下火砕物が取り込まれたとしても、重大事故等対処設備を収納する建屋の換気設備にフィルタを設置し、建屋内部への降下火砕物の侵入を防止することにより、重大事故等対処設備のうち外気から取り入れた室内の空気を機器内に取り込む機能を有する制御室等の重大事故等に対処するために必要な機能を損なわない設計とする。	設置要求 機能要求①	-						○		緊急時対策建屋			VI-1-1-1-3-3 降下火砕物の影響を考慮する施設の設計方針 4.6電気系及び計測制御系に対する絶縁低下を考慮する施設	【4.6 電気系及び計測制御系に対する絶縁低下を考慮する施設】 電気系及び計測制御系に接続する絶縁低下を考慮する施設に關して(1)では該当施設等を列挙し、(2)(3)では要求される性能及び性能目標を記載する。なお、それぞれの施設等の機能として必要となる事項は、「5.6電気系及び計測制御系に対する絶縁低下を考慮する施設」に記載する。
50	b. 間接的影響に対する設計方針 降下火砕物による間接的影響である7日間の外部電源喪失及び敷地内外での交通の途絶によるアクセス制限事象に対し、再処理施設の安全性を維持するために必要な電源の供給が継続できるよう、燃料を貯蔵及び移送する設計とし、これらの設備が降下火砕物の影響を受けないよう設置する設計とする。	設置要求	○		電気設備 (ディーゼル発電機)		VI-1-1-1-3-3 降下火砕物の影響を考慮する施設の設計方針 4.7 間接的影響を考慮する施設	【4.7 間接的影響を考慮する施設】 間接的影響を考慮する施設に關して(1)では該当施設等を列挙し、(2)(3)では要求される性能及び性能目標を記載する。なお、それぞれの施設等の機能として必要となる事項は、「5.7間接的影響を考慮する施設」に記載する。	○	電気設備 (ディーゼル発電機)				VI-1-1-1-3-3 降下火砕物の影響を考慮する施設の設計方針 4.7 間接的影響を考慮する施設	【4.7 間接的影響を考慮する施設】 間接的影響を考慮する施設に關して(1)では該当施設等を列挙し、(2)(3)では要求される性能及び性能目標を記載する。なお、それぞれの施設等の機能として必要となる事項は、「5.7間接的影響を考慮する施設」に記載する。
51	(3) 必要な機能を損なわないための運用上の措置 火山に関する設計条件等に係る新知見の取換や防護措置との組合せにより安全機能や重大事故等の対処に必要な機能を損なわないための運用上の措置として、以下を保安規定に定めて、管理する。 ・定期的な新知見の確認を行い、新知見を得られた場合に評価すること ・火山活動のモニタリングを行い、評価時からの状態の変化の検知により評価の根拠が維持されていることを確認すること	運用要求				第1 Gr申請と同一									第1 Gr申請と同一
52	・降下火砕物が長期的に堆積しないよう当該施設に堆積する降下火砕物の除去を適切に行うこと ・降灰時には、降下火砕物により閉塞しないよう換気設備の停止又はフィルタの交換若しくは清掃を行うこと ・降下火砕物により空排気流路が閉塞しないよう貯蔵ピットの点検用の開口部より吸引による除灰を行うこと ・降灰時には、非常用ディーゼル発電機及び安全圧縮空気系空気圧縮機に対するフィルタの点検整備を行うこと ・堆積した降下火砕物の除去後に点検し、必要に応じて修理を行うこと並びに日常的な保守及び修理を行うこと ・敷地周辺で大気汚染が発生した場合には、中央制御室の換気設備の外気との連絡口の遮断及び中央制御室の空気を再循環すること	運用要求				第1 Gr申請と同一									第1 Gr申請と同一
53	・降灰時には、火山事象時に使用する屋外の可搬型重大事故等対処設備を建屋内に移動すること ・上記以外の屋外の可搬型重大事故等対処設備は堆積する降下火砕物を適切に除去すること ・敷地周辺で大気汚染が発生した場合には、緊急時対策建屋の換気設備の外気との連絡口の遮断及び緊急時対策所の空気を再循環すること	運用要求	○	施設共通 基本設計方針			VI-1-1-1-3-3 降下火砕物の影響を考慮する施設の設計方針 5. 機能設計	【5. 機能設計】 4.の要求機能及び性能目標から展開される機能設計に加えて、以下を保安規定に定めて、管理することとする。 ・降灰時には、火山事象時に使用する可搬型重大事故等対処設備を建屋内に移動すること ・屋外の可搬型重大事故等対処設備が降下火砕物により腐食しにくくいよう堆積する降下火砕物を適切に除去すること ・敷地周辺で大気汚染が発生した場合には、緊急時対策建屋の換気設備の外気との連絡口の遮断し、緊急時対策所の空気を再循環すること ・再循環時において、緊急時対策所内の酸素濃度及び二酸化炭素濃度の影響を評価すること							第2 Gr申請と同一

凡例  
・「説明対象」について  
○：当該申請回次で新規に記載する項目又は当該申請回次で記載を追記する項目  
△：当該申請回次以前から記載しており、記載内容に変更がない項目  
-：当該申請回次で記載しない項目

## 別紙 3

### 基本設計方針の添付書類への展開

項目番号	基本設計方針	要求種別	主な設備	展開事項	展開先(小項目)	添付書類における記載	補足すべき事項
1	三 変更に係る再処理施設の区分並びに設計及び工事の方法 I-1 基本設計方針 第1章 共通項目 3 自然現象等 3.3 外部からの衝撃による損傷の防止	冒頭宣言	基本方針		1. 概要 2. 火山防護に関する基本方針 2.1 基本方針	【2.1 基本方針】 再処理施設の火山防護設計は、安全機能を有する施設については想定される火山事象によりその安全性を損なわないことを目的とし、技術基準規則に適合するように設計する旨の全般の方針を記載する。	※補足すべき事項の対象なし (基本的な設計方針であり、詳細設計として展開不要)
51	(3) 必要な機能を損なわないための運用上の措置 火山に関する設計条件等に係る新知見の収集や防護措置との組合せにより安全機能や重大事故等の対処に必要な機能を損なわないための運用上の措置として、以下を保安規定に定めて、管理する。 ・定期的に新知見の確認を行い、新知見が得られた場合に評価すること ・火山活動のモニタリングを行い、評価時からの状態の変化の検知により評価の根拠が維持されていることを確認すること	運用要求	施設共通 基本設計方針			【2.1 基本方針】 なお、定期的に新知見の確認を行い、新知見が得られた場合に評価を行うことを保安規定に定めて管理する。	
2	降下火砕物から防護する施設(以下「降下火砕物防護対象施設」という。)としては、安全評価上その機能を期待する構築物、系統及び機器を濡れなく抽出する観点から、安全上重要な機能を有する構築物、系統及び機器を抽出し、降下火砕物により冷却、水素捕気、火災及び爆発の防止、臨界の防止等の安全機能を損なわないよう機械的強度を有すること等により、安全機能を損なわない設計とする。	冒頭宣言 定義	基本方針			【2.1.1 降下火砕物より防護すべき施設】 ・安全上重要な構築物、系統及び機器を抽出し、降下火砕物により臨界防止及び閉じ込め等の安全機能を損なわないよう機械的強度を有すること等により、安全機能を損なわない設計とする。 ・降下火砕物より防護すべき施設は、降下火砕物防護対象施設、重大事故等対象設備及び使用済燃料収納キャスクとする。	
3	また、降下火砕物防護対象施設及びそれらを収納する建屋(以下「降下火砕物防護対象施設等」という。)に波及的影響を及ぼして安全機能を損なわせるおそれがある施設の影響を考慮した設計とする。	冒頭宣言 定義	基本方針			【2.1.1 降下火砕物より防護すべき施設】 また、降下火砕物防護対象施設及びそれらを収納する建屋(以下「降下火砕物防護対象施設等」という。)に波及的影響を及ぼして安全機能を損なわせるおそれがある施設の影響を考慮した設計とする。	
4	上記に含まれない安全機能を有する施設については、降下火砕物に対して機能を維持すること若しくは降下火砕物による損傷を考慮して代替設備により必要な機能を確保すること、安全上支障がない期間での修理を行うこと又はそれらを適切に組み合わせることにより、その安全機能を損なわない設計とする。	冒頭宣言	基本方針			【2.1.1 降下火砕物より防護すべき施設】 上記に含まれない安全機能を有する施設についての機能を確保する防護の方針を示す。	※補足すべき事項の対象なし (基本的な設計方針であり、詳細設計として展開不要)
5	なお、使用済燃料収納キャスクは再処理施設内に一時的に保管されることを踏まえ、降下火砕物により使用済燃料収納キャスクに波及的破損を与えない設計とする。	冒頭宣言	基本方針		2.1.1 降下火砕物より防護すべき施設	【2.1.1 降下火砕物より防護すべき施設】 なお、使用済燃料収納キャスクは再処理施設内に一時的に保管されることを踏まえ、降下火砕物により使用済燃料収納キャスクに波及的破損を与えない設計とする。	
6	さらに、重大事故等対処設備についても、降下火砕物の影響に対し、必要な機能が損なわれないよう、防護措置その他の適切な措置を講ずる設計とする。	冒頭宣言	基本方針			【2.1.1 降下火砕物より防護すべき施設】 重大事故等対処設備についても、必要な機能を損なわない設計とすることを示す。	
7	ただし、内的事象を要因とする重大事故等へ対処する常設重大事故等対処設備のうち安全上重要な施設以外の安全機能を有する施設と兼用する常設重大事故等対処設備は、火山の影響による損傷を考慮して、代替設備により必要な機能を確保すること、安全上支障のない期間で修理の対応を行うこと又はこれらを適切に組み合わせることにより、その機能を損なわない設計とする。また、機能が確保できない場合には、関連する工程を停止すること等を保安規定に定めて、管理する。	冒頭宣言	基本方針			【2.1.1 降下火砕物より防護すべき施設】 重大事故等対処設備のうち、内的事象を要因とする重大事故等へ対処する常設重大事故等対処設備のうち安全上重要な施設以外の安全機能を有する施設と兼用する常設重大事故等対処設備の機能を確保する設計方針を示す。	
8	(1) 防護設計における降下火砕物の特性の設定及び荷重の設定 設計に用いる降下火砕物は、事業指定(変更許可)を受けた層厚55cm、密度1.3g/cm <sup>3</sup> (湿潤状態)と設定する。	定義	基本方針		2.1.2 設計に用いる降下火砕物特性	【2.1.2 設計に用いる降下火砕物特性】 降下火砕物の設計条件については、事業許可(変更許可)を受けた層厚55cm、密度1.3g/cm <sup>3</sup> (湿潤状態)として設定する。	※補足すべき事項の対象なし (許可と同じ降下火砕物の条件を用いており、補足すべき事項はない)

項目番号	基本設計方針	要求種別	主な設備	展開事項	展開先(小項目)	添付書類における記載	補足すべき事項	
10	(2) 降下火砕物に対する防護対策 降下火砕物の影響を考慮する施設は、降下火砕物による「直接的影響」及び「間接的影響」に対して、以下の適切な防護措置を講じることで安全機能を損なわない設計とする。	冒頭宣言	基本方針	基本方針	VI-1-1-1-3-1 火山への配慮に関する基本方針	2.1.3 降下火砕物の影響に対する設計方針 (1) 設計方針	【2.1.3降下火砕物の影響に対する設計方針】 ・影響因子毎に、降下火砕物に対する火山防護設計を記載する。 ・構造物への荷重、粒子の衝突、閉塞、磨耗、腐食、敷地周辺の大気汚染、絶縁低下、間接的影響に対してそれぞれ基本的な設計方針を記載する。	※補足すべき事項の対象なし (基本的な設計方針であり、詳細設計として展開不要)
9	降下火砕物に対する防護設計を行うために、降下火砕物を過潤状態とした場合における荷重、個々の施設に常時作用する荷重、運転時荷重及び火山と同時に発生し得る自然現象による荷重を組み合わせた荷重(以下「設計荷重(火山)」という。)を設定する。 また、火山と同時に発生し得る自然現象による荷重については、火山と同時に発生し得る自然現象が与える影響を踏まえた検討により、風(台風)及び積雪による荷重を考慮する。	冒頭宣言	基本方針				【2.1.3(2)荷重の組合せ及び許容限界】 通常時に作用している荷重、降下火砕物の堆積による荷重、積雪荷重、風荷重及び運転時の状態で施設に作用する荷重の考え方を示す。 【2.1.3(2)b.荷重の組合せ】 上記荷重の組合せの考え方を示す。	
11	a. 直接的影響に対する設計方針 (a) 構造物への静的負荷 降下火砕物防護対象施設を収納する建屋及び冷却塔等の屋外に設置する降下火砕物防護対象施設のうち降下火砕物が堆積しやすい構造を有する施設は、当該施設に要求される機能に応じて適切な許容荷重を設定し、設計荷重(火山)に対して、構造健全性を維持し、安全機能を損なわない設計とする。降下火砕物の影響を考慮する施設は、降下火砕物が堆積しやすい構造を有する場合には荷重による影響を考慮する。	評価要求	使用済燃料受入れ・貯蔵建屋 前処理建屋 分離建屋 精製建屋 ウラン脱硝建屋 ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋 ウラン・プルトニウム混合酸化物貯蔵建屋 ウラン・プルトニウム混合酸化物貯蔵建屋 高レベル廃液ガラス固化建屋 第1ガラス固化体貯蔵建屋 チャンネルボックス・パーナプルボイジン処理建屋 ハル・エンドピース貯蔵建屋 制御建屋 分析建屋 非常用電源建屋 主排気筒管理建屋 主排気筒(主排気筒) 安全冷却水系(安全冷却水系) 塔槽類排ガス処理設備(ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋塔槽類排ガス処理設備) 塔槽類排ガス処理設備(高レベル廃液ガラス固化建屋塔槽類排ガス処理設備) 換気設備(前処理建屋換気設備) 換気設備(分離建屋換気設備) 換気設備(精製建屋換気設備) 換気設備(ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋換気設備) 換気設備(高レベル廃液ガラス固化建屋換気設備)			2.1.3 降下火砕物の影響に対する設計方針 (2) 荷重の組合せ及び許容限界	【2.1.3(2)荷重の組合せ及び許容限界】 許容限界の設定の考え方を示す。	※補足すべき事項の対象なし (基本的な設計方針であり、詳細設計として展開不要)
13	なお、降下火砕物が長期的に堆積しないよう当該施設に堆積する降下火砕物の除去を適切に行うことから、降下火砕物による荷重を短期に生じる荷重として設定する。	運用要求	施設共通 基本設計方針				【2.1.3(2)荷重の組合せ及び許容限界】 建築基準法における積雪の荷重の考え方に準拠し、降下火砕物の降下から30日以内に降下火砕物を適切に除去することを前提条件として、降下火砕物の堆積による荷重を短期に生じる荷重とする方針を示す。	
2	降下火砕物から防護する施設(以下「降下火砕物防護対象施設」という。)としては、安全評価上その機能を期待する構築物、系統及び機器を漏れなく抽出する観点から、安全上重要な機能を有する構築物、系統及び機器を抽出し、降下火砕物により冷却、水素掃気、火災及び爆発の防止、臨界の防止等の安全機能を損なわないよう機械的強度を有すること等により、安全機能を損なわない設計とする。	冒頭宣言 定義	基本方針				【2.選定の基本方針】 降下火砕物防護対象施設を収納する建屋、降下火砕物を含む空気の流れとなる降下火砕物防護対象施設、外気から取り入れた屋内の空気を機器内に取り込む機構を有する降下火砕物防護対象施設、運転員等の人が滞在する場所の換気設備及び間接的影響を考慮する施設を降下火砕物の影響を考慮する施設として選定することを示す。 「3.降下火砕物の影響を考慮する施設の選定」に直接的影響、間接的影響を踏まえて降下火砕物の影響を考慮する施設を選定した結果を示す。	「VI-1-1-1-3-2 降下火砕物の影響を考慮する施設の選定」の補足 <降下火砕物の影響を考慮する施設の選定> ⇒降下火砕物の影響を考慮する施設の選定過程を補足説明する。 ・[補足山1]降下火砕物の影響を考慮する施設の選定
3	また、降下火砕物防護対象施設及びそれらを収納する建屋(以下「降下火砕物防護対象施設等」という。)に波及的影響を及ぼして安全機能を損なわせるおそれがある施設の影響を考慮した設計とする。	冒頭宣言 定義	基本方針	対象選定	VI-1-1-1-3-2 降下火砕物の影響を考慮する施設の選定	1. 概要 2. 選定の基本方針	【2. 選定の基本方針】 降下火砕物防護対象施設に波及的影響を与えないよう、波及的影響を及ぼし得る施設の選定方針を示す。「3.降下火砕物の影響を考慮する施設の選定」に、波及的影響を及ぼし得る施設を選定した結果を示す。	「VI-1-1-1-3-2 降下火砕物の影響を考慮する施設の選定」の補足 <波及的影響を及ぼす可能性のある施設の選定> ⇒波及的影響を及ぼす可能性のある施設を電巻防護対策設備及び使用済燃料収納使用済燃料輸送容器保管庫とした過程を補足説明する。 ・[補足山2]波及的影響を及ぼす可能性のある施設の選定
5	なお、使用済燃料収納キャスクは再処理施設内に一時的に保管されることを踏まえ、降下火砕物により使用済燃料収納キャスクに波及的破損を与えない設計とする。	冒頭宣言	基本方針				【2. 選定の基本方針】 降下火砕物により使用済燃料収納キャスクに波及的破損を与えないよう、使用済燃料収納キャスク保管庫を降下火砕物の影響を考慮する施設に含める。 「3.降下火砕物の影響を考慮する施設の選定」 選定した結果を示す。	
6	さらに、重大事故等対処設備についても、降下火砕物の影響に対し、必要な機能が損なわれないよう、防護措置その他の適切な措置を講ずる設計とする。	冒頭宣言	基本方針				【2.選定の基本方針】 重大事故等対処設備に必要な機能を確保するため、降下火砕物の影響を考慮する施設の選定方針を示す。 「3.降下火砕物の影響を考慮する施設の選定」に、重大事故等対処設備を収納する建屋を選定した結果を示す。	※補足すべき事項の対象なし (基本的な設計方針であり、詳細設計として展開不要)
10	(2) 降下火砕物に対する防護対策 降下火砕物の影響を考慮する施設は、降下火砕物による「直接的影響」及び「間接的影響」に対して、以下の適切な防護措置を講じることで安全機能を損なわない設計とする。	冒頭宣言	基本方針		VI-1-1-1-3-3 降下火砕物の影響を考慮する施設の設計方針	1. 概要 2. 設計の基本方針	【2.設計の基本方針】 ・降下火砕物より防護すべき施設がその安全機能又は重大事故等に対処するために必要な機能を損なわないよう、降下火砕物の影響を考慮する施設の設計を行うことを示す。 ・影響因子ごとに施設を分類し、施設ごとに機能設計上の性能目標及び構造強度設計上の性能目標を、3.以降で示す。 ・「3. 施設分類」において、施設への影響を及ぼし得る影響因子として、構造物への荷重、粒子の衝突、閉塞、磨耗、腐食、中央監視室等の大気汚染、絶縁低下、間接的影響を抽出し、それらに対して影響を考慮する施設を抽出する。	※補足すべき事項の対象なし (基本的な設計方針であり、詳細設計として展開不要)

項目番号	基本設計方針	要求種別	主な設備	展開事項	展開先(小項目)	添付書類における記載	補足すべき事項	
19	(h) 構造物への粒子の衝突 降下火砕物防護対象施設を収納する建屋及び屋外に設置する降下火砕物防護対象施設は、構造物への降下火砕物の粒子の衝突の影響により、安全機能を損なわない設計とする。 なお、粒子の衝撃荷重による影響は、竜巻の設計飛来物の影響に包摂されるため、「3.3.2 竜巻」に示す基本設計方針に基づく設計とする。	冒頭宣言	基本方針			【3.1降下火砕物の影響を考慮する施設と影響因子との関連】 構造物への粒子の衝突による影響については、竜巻の設計飛来物の影響に包摂され、「竜巻防護に関する施設の設計方針」において示す。	※補足すべき事項の対象なし (基本的な設計方針であり、詳細設計として展開不要)	
16	屋外の可搬型重大事故等対処設備のうち、火山事象時に使用する可搬型重大事故等対処設備は、設計荷重(火山)に対し安全余裕を有する建屋内に移動することにより、重大事故等対処設備の重大事故等に対処するために必要な機能を損なわない設計とする。	運用要求	施設共通 基本設計方針					
17	上記以外の屋外の可搬型重大事故等対処設備については、降下火砕物による荷重により機能を損なわないように、降下火砕物を除去することにより、重大事故等対処設備の重大事故等に対処するために必要な機能を損なわない設計とする。	運用要求	施設共通 基本設計方針					
24	屋外の可搬型重大事故等対処設備のうち、火山事象時に使用する可搬型重大事故等対処設備は、火山事象時には建屋内に移動することにより、重大事故等対処設備の重大事故等に対処するために必要な機能を損なわない設計とする。	運用要求	施設共通 基本設計方針	設計方針				
29	屋外の可搬型重大事故等対処設備のうち、火山事象時に使用する可搬型重大事故等対処設備は、火山事象時には建屋内に移動することにより、重大事故等対処設備の重大事故等に対処するために必要な機能を損なわない設計とする。	運用要求	施設共通 基本設計方針		VI-1-1-1-3-3 降下火砕物の影響を考慮する施設の設計方針]			
39	屋外の可搬型重大事故等対処設備のうち、火山事象時に使用する可搬型重大事故等対処設備は、火山事象時には建屋内に移動することにより、降下火砕物による腐食の影響で重大事故等対処設備の重大事故等に対処するために必要な機能を損なわない設計とする。	運用要求	施設共通 基本設計方針					
40	上記以外の屋外の可搬型重大事故等対処設備については、降下火砕物を適切に除去することにより、降下火砕物による腐食に対して重大事故等対処設備の重大事故等に対処するために必要な機能を損なわない設計とする。	運用要求	施設共通 基本設計方針					
2	降下火砕物から防護する施設(以下「降下火砕物防護対象施設」という。)としては、安全評価上その機能を期待する構築物、系統及び機器を濡れなく抽出する観点から、安全上重要な機能を有する構築物、系統及び機器を抽出し、降下火砕物により冷却、水素捕集、火災及び爆発の防止、臨界の防止等の安全機能を損なわないよう機械的強度を有すること等により、安全機能を損なわない設計とする。	冒頭宣言 定義	基本方針		3.2 影響因子を考慮した施設分類	【3.2 影響因子を考慮した施設分類】 降下火砕物により直接的影響を考慮する施設及び間接的影響を考慮する施設を示す。	「VI-1-1-1-3-2 降下火砕物の影響を考慮する施設の選定」の補足 ＜降下火砕物の影響を考慮する施設の選定＞ ⇒降下火砕物の影響を考慮する施設の選定過程を補足説明する。 ・【補足山1】降下火砕物の影響を考慮する施設の選定 ＜波及的影響を及ぼす可能性のある施設の選定＞ ⇒波及的影響を及ぼす可能性のある施設を竜巻防護対策設備及び使用済燃料収納使用済燃料輸送容器保管庫とした過程を補足説明する。 ・【補足山2】波及的影響を及ぼす可能性のある施設の選定	
11	a. 直接的影響に対する設計方針 (a) 構造物への静的負荷 降下火砕物防護対象施設を収納する建屋及び冷却塔等の屋外に設置する降下火砕物防護対象施設のうち降下火砕物が堆積しやすい構造を有する施設は、当該施設に要求される機能に応じて適切な許容荷重を設定し、設計荷重(火山)に対して、構造健全性を維持し、安全機能を損なわない設計とする。降下火砕物の影響を考慮する施設は、降下火砕物が堆積しやすい構造を有する場合には荷重による影響を考慮する。	評価要求	使用済燃料受入れ・貯蔵建屋 前処理建屋 分離建屋 精製建屋 ウラン脱硝建屋 ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋 ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋 ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋 高レベル廃液ガラス固化建屋 第1ガラス固化体貯蔵建屋 チャンネルボックス・パーナブルポイズン処理建屋 ハル・エンドピース貯蔵建屋 制御建屋 分析建屋 非常用電源建屋 主排気筒管理建屋 主排気筒(主排気筒) 安全冷却水系(安全冷却水系) 塔槽類排ガス処理設備(ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋塔槽類排ガス処理設備) 塔槽類排ガス処理設備(高レベル廃液ガラス固化建屋塔槽類排ガス処理設備) 塔槽類排ガス処理設備(前処理建屋換気設備) 換気設備(分離建屋換気設備) 換気設備(精製建屋換気設備) 換気設備(ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋換気設備) 換気設備(高レベル廃液ガラス固化建屋換気設備)	評価方法 評価条件 評価(強度計算書)		4. 要求機能及び性能目標 4.1 構造物への荷重を考慮する施設	【4.1 構造物への荷重を考慮する施設】 構造物への荷重を考慮する施設に関して(1)では該当施設等を列挙し、(2)(3)では要求される性能及び性能目標を記載する。なお、それぞれの施設等の機能として必要となる事項は、「5.1構造物への荷重を考慮する施設」に記載する。また、構造強度設計上の性能目標を達成するための強度計算を「V-別添2 火山への配慮が必要な施設の強度に関する説明書」に示す。	「V-別添2 火山への配慮が必要な施設の強度に関する説明書」の補足 ＜評価対象部位の選定＞ ⇒屋外の降下火砕物防護対象施設の評価対象部位の選定について補足説明する。 ・【補足山2-9】評価対象部位の選定(再処理設備本体用安全冷却水系冷却塔) ・【補足山3-0】評価対象部位の選定(第2非常用ディーゼル発電機用安全冷却水系冷却塔) ・【補足山3-1】評価対象部位の選定(使用済燃料の受入れ施設の施設及び貯蔵施設用安全冷却水系冷却塔) ・【補足山3-1】評価対象部位の選定(主排気筒)

項目番号	基本設計方針	要求種別	主な設備	展開事項	展開先(小項目)	添付書類における記載	補足すべき事項
12	降下火砕物防護対象施設等及び使用済燃料収納キャスクに波及的影響を及ぼし得る施設は、設計荷重(火山)に対して、構造健全性を維持し、降下火砕物防護対象施設等及び使用済燃料収納キャスクへの波及的影響を防止する設計とする。	評価要求	竜巻防護対策設備(竜巻防護対策設備) 使用済燃料収納使用済燃料輸送容器保管庫				
14	屋内の重大事故等対処設備については、降下火砕物による短期的な荷重により機能を損なわないように、設計荷重(火山)に対し安全余裕を有する建屋内に設置する設計とする。	評価要求	使用済燃料受入れ・貯蔵建屋 前処理建屋 分離建屋 精製建屋 ウラン・プルトニウム混合酸化物貯蔵建屋 高レベル廃液ガラス固化建屋 制御建屋 主排気筒管理建屋 緊急時対策建屋 第1保管庫・貯水所 第2保管庫・貯水所				※補足すべき事項の対象なし (荷重に対する設計方針を展開しており、追加で説明が必要な事項はない。)
15	屋外の常設重大事故等対処設備のうち降下火砕物が堆積しやすい構造を有する施設については、降下火砕物による荷重により機能を損なわないように、設計荷重(火山)に対し安全余裕を有することで、重大事故等対処設備の重大事故等に対処するために必要な機能を損なわない設計とする。	評価要求	主排気筒(主排気筒) 換気設備(前処理建屋換気設備) 換気設備(分離建屋換気設備) 換気設備(精製建屋換気設備) 換気設備(ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋換気設備) 換気設備(高レベル廃液ガラス固化建屋換気設備)				
18	重大事故等対処設備に波及的影響を及ぼし得る施設は、設計荷重(火山)に対して、構造健全性を維持し、重大事故等対処設備への波及的影響を防止する設計とする。	評価要求	竜巻防護対策設備(竜巻防護対策設備)				
20	(c) 構造物、換気系、電気系、計測制御系及び安全圧縮空気系に対する機械的影響(閉塞) 屋外に設置する降下火砕物防護対象施設である主排気筒は、排気の吹き上げにより降下火砕物が侵入し難い構造とする。降下火砕物が主排気筒内に侵入した場合でも、異物の除去が可能な構造とすること及び異物の溜まる空間を設けることで、閉塞の影響により安全機能を損なわない設計とする。	設置要求	主排気筒(主排気筒)				「VI-1-1-1-3-3 降下火砕物の影響を考慮する施設の設計方針」の補足 <主排気筒の設計方針(閉塞)> ⇒構造図等を用い、主排気筒の閉塞に対する設計を補足説明する。 ・【補足山3】閉塞に対する設計方針(主排気筒)
21	降下火砕物防護対象施設を収納する建屋及び中央制御室換気設備等の降下火砕物を含む空気の流路となる降下火砕物防護対象施設は、外気取入口に防雪フードを設置する設計とすることで、降下火砕物が侵入し難い構造とする。	設置要求	使用済燃料受入れ・貯蔵建屋 前処理建屋 分離建屋 精製建屋 ウラン脱硝建屋 ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋 ウラン酸化物貯蔵建屋 ウラン・プルトニウム混合酸化物貯蔵建屋 高レベル廃液ガラス固化建屋 第1ガラス固化体貯蔵建屋 チャンネルボックス・バーナブルボイジン処理建屋 ハル・エンドピース貯蔵建屋 制御建屋 分析建屋 非常用電源建屋 主排気筒管理建屋 制御室換気設備(制御室換気設備) ガラス固化体貯蔵設備(ガラス固化体貯蔵設備) 電気設備(ディーゼル発電機) 安全圧縮空気系(安全圧縮空気系)				※補足すべき事項の対象なし (閉塞に対する設計方針を展開しており、追加で説明が必要な事項はない。)

項目番号	基本設計方針	要求種別	主な設備	展開事項	展開先(小項目)	添付書類における記載	補足すべき事項
22	<p>降下火砕物を取り込まれたとしても、降下火砕物防護対象施設を収納する建屋の換気設備及び中央制御室換気設備等にフィルタを設置し、建屋内部等への降下火砕物の侵入を防止すること又は空間を設けることにより冷却空気流路が直ちに閉塞しないようにすることで、閉塞の影響により安全機能を損なわない設計とする。</p> <p>さらに、降下火砕物がフィルタに付着した場合でも交換又は清掃が可能な構造とすることで、閉塞の影響により安全機能を損なわない設計とする。なお、非常用ディーゼル発電機及び安全圧縮空気系空気圧縮機は、フィルタを通過した小さな粒径の降下火砕物が侵入した場合でも、閉塞の影響により安全機能を損なわない設計とする。</p>	機能要求①	<p>換気設備(使用済燃料受入れ・貯蔵建屋給気系) 換気設備(前処理建屋給気系) 換気設備(分離建屋給気系) 換気設備(精製建屋給気系) 換気設備(ウラン脱硝建屋給気系) 換気設備(ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋給気系) ウラン酸化物貯蔵設備(ウラン酸化物貯蔵設備) 換気設備(ウラン・プルトニウム混合酸化物貯蔵建屋給気系) 換気設備(高レベル廃液ガラス固化建屋換気給気系) 換気設備(第1ガラス固化体貯蔵建屋給気系) 換気設備(チャンネルボックス・バーナブルポイズン処理建屋給気系) 換気設備(ハル・エンドピース貯蔵建屋給気系) 制御室換気設備(制御室換気設備) 換気設備(分析建屋給気系) 換気設備(非常用電源建屋給気系) 換気設備(主排気筒管理建屋給気系) ガラス固化体貯蔵設備(ガラス固化体貯蔵設備) 電気設備(ディーゼル発電機) 安全圧縮空気系(安全圧縮空気系)</p>		<p>4.2 構造物、換気系、電気系、計測制御系及び安全圧縮空気系における閉塞を考慮する施設</p>	<p>【4.2 構造物、換気系、電気系、計測制御系及び安全圧縮空気系における閉塞を考慮する施設】 構造物、換気系、電気系、計測制御系及び安全圧縮空気系における閉塞を考慮する施設に関して(1)では該当施設等を列挙し、(2)(3)では要求される性能及び性能目標を記載する。なお、それぞれの施設等の機能として必要となる事項は、「5.2構造物、換気系、電気系、計測制御系及び安全圧縮空気系における閉塞を考慮する施設」に記載する。</p>	<p>「VI-1-1-3-3 降下火砕物の影響を考慮する施設の設計方針」の補足 &lt;収納管、通風管の設計方針(閉塞)&gt; ⇒建屋断面図等を用い、収納管、通風管の閉塞に対する設計を補足説明する。 ・【補足山4】閉塞に対する設計方針(収納管、通風管) &lt;DC等の設計方針(閉塞)&gt; ⇒第1非常用ディーゼル発電機、第2非常用ディーゼル発電機、安全圧縮空気系空気圧縮機の閉塞に対する設計としてフィルタ捕集容量やフィルタ閉塞時間等を補足説明する。 ・【補足山5】閉塞に対する設計方針(第1非常用ディーゼル発電機) ・【補足山6】閉塞に対する設計方針(第2非常用ディーゼル発電機) ・【補足山7】閉塞に対する設計方針(安全圧縮空気系空気圧縮機)</p>
23	<p>重大事故等対処設備を収納する建屋は、外気取入口を降下火砕物が侵入し難い構造とし、降下火砕物を取り込まれたとしても、重大事故等対処設備を収納する建屋の換気設備にはフィルタを設置し、建屋内部への降下火砕物の侵入を防止することにより、重大事故等対処設備の重大事故等に対処するために必要な機能を損なわない設計とする。</p>	設置要求 機能要求①	<p>使用済燃料受入れ・貯蔵建屋 前処理建屋 分離建屋 精製建屋 ウラン・プルトニウム混合酸化物貯蔵建屋 高レベル廃液ガラス固化建屋 制御建屋 主排気筒管理建屋 緊急時対策建屋 第1保管庫・貯水所 第2保管庫・貯水所</p>				<p>※補足すべき事項の対象なし (閉塞に対する設計方針を展開しており、追加で説明が必要な事項はない。)</p>
25	<p>(d) 構造物、換気系、電気系、計測制御系及び安全圧縮空気系に対する機械的影響(磨耗) 中央制御室換気設備等の降下火砕物を含む空気の流路となる降下火砕物防護対象施設は、外気取入口に防雪フードを設置する設計とすることで、降下火砕物が侵入し難い構造とする。</p>	設置要求	<p>使用済燃料受入れ・貯蔵建屋 前処理建屋 分離建屋 精製建屋 ウラン・脱硝建屋 ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋 ウラン・酸化物貯蔵建屋 ウラン・プルトニウム混合酸化物貯蔵建屋 高レベル廃液ガラス固化建屋 第1ガラス固化体貯蔵建屋 チャンネルボックス・バーナブルポイズン処理建屋 ハル・エンドピース貯蔵建屋 制御建屋 分析建屋 非常用電源建屋 主排気筒管理建屋 制御室換気設備(制御室換気設備) 電気設備(ディーゼル発電機) 安全圧縮空気系(安全圧縮空気系)</p>	設計方針			<p>※補足すべき事項の対象なし (磨耗に対する設計方針を展開しており、追加で説明が必要な事項はない。)</p>

項目番号	基本設計方針	要求種別	主な設備	展開事項	展開先(小項目)	添付書類における記載	補足すべき事項
26	降下火砕物を取り込まれたとしても、降下火砕物防護対象施設を収納する建屋の換気設備及び中央制御室換気設備等にフィルタを設置し、降下火砕物の侵入を防止することで、降下火砕物による摩耗の影響により、安全機能を損なわない設計とする。	機能要求①	換気設備(使用済燃料受入れ・貯蔵建屋給気系) 換気設備(前処理建屋給気系) 換気設備(分離建屋給気系) 換気設備(精製建屋給気系) 換気設備(ウラン脱硝建屋給気系) 換気設備(ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋給気系) ウラン酸化物貯蔵設備(ウラン酸化物貯蔵設備) 換気設備(ウラン・プルトニウム混合酸化物貯蔵建屋給気系) 換気設備(高レベル廃液ガラス固化建屋換気給気系) 換気設備(第1ガラス固化体貯蔵建屋給気系) 換気設備(チャンネルボックス・バーナブルボイゾン処理建屋給気系) 換気設備(ハル・エンドピース貯蔵建屋給気系) 制御室換気設備(制御室換気設備) 換気設備(分析建屋給気系) 換気設備(非常用電源建屋給気系) 換気設備(主排気筒管理建屋給気系) 電気設備(ディーゼル発電機) 安全圧縮空気系(安全圧縮空気系)		4.3 構造物、換気系、電気系、計測制御系及び安全圧縮空気系における磨耗を考慮する施設	<b>【4.3 構造物、換気系、電気系、計測制御系及び安全圧縮空気系における磨耗を考慮する施設】</b> 構造物、換気系、電気系、計測制御系及び安全圧縮空気系における磨耗を考慮する施設に関して(1)では該当施設等を列挙し、(2)(3)では要求される性能及び性能目標を記載する。なお、それぞれの施設等の機能として必要となる事項は、「5.3構造物、換気系、電気系、計測制御系及び安全圧縮空気系における磨耗を考慮する施設」に記載する。	「VI-1-1-1-3-3 降下火砕物の影響を考慮する施設の設計方針」の補足 <DG等の設計方針(磨耗)> ⇒建屋断面図等を用い、第1非常用ディーゼル発電機、第2非常用ディーゼル発電機、安全圧縮空気系空気圧縮機の磨耗に対する設計方針を補足説明する。 ・[補足山8]磨耗に対する設計方針(第1非常用ディーゼル発電機) ・[補足山9]磨耗に対する設計方針(第2非常用ディーゼル発電機) ・[補足山10]磨耗に対する設計方針(安全圧縮空気系空気圧縮機)
27	屋外に設置される降下火砕物防護対象施設のうち、安全冷却水系の冷却塔において降下火砕物の影響を受けると想定される部位に対しては、冷却空気を上方に流すこと及び降下火砕物が侵入し難い構造とすることで、降下火砕物による摩耗の影響により、安全機能を損なわない設計とする。	設置要求	安全冷却水系(安全冷却水系)				「VI-1-1-1-3-3 降下火砕物の影響を考慮する施設の設計方針」の補足 <冷却塔の設計方針(磨耗)> ⇒構造図等を用い、駆動部の構造について具体的に説明し、各冷却塔の磨耗に対する設計方針を補足説明する。 ・[補足山11]磨耗に対する設計方針(再処理設備本体用安全冷却水系冷却塔) ・[補足山12]磨耗に対する設計方針(第2非常用ディーゼル発電機用安全冷却水系冷却塔) ・[補足山13]磨耗に対する設計方針(使用済燃料の受入れ施設の施設及び貯蔵施設用安全冷却水系冷却塔)
28	重大事故等対処設備を収納する建屋は、外気取入口を降下火砕物が侵入し難い構造とし、降下火砕物を取り込まれたとしても、重大事故等対処設備を収納する建屋の換気設備にはフィルタを設置し、建屋内部への降下火砕物の侵入を防止することにより、重大事故等対処設備の重大事故等に対処するために必要な機能を損なわない設計とする。	設置要求 機能要求①	使用済燃料受入れ・貯蔵建屋 前処理建屋 分離建屋 精製建屋 ウラン・プルトニウム混合酸化物貯蔵建屋 高レベル廃液ガラス固化建屋 制御建屋 主排気筒管理建屋 緊急時対策建屋 第1保管庫・貯水所 第2保管庫・貯水所		VI-1-1-1-3-3 降下火砕物の影響を考慮する施設の設計方針		※補足すべき事項の対象なし。 (磨耗に対する設計方針を展開しており、追加で説明が必要な事項はない。)

項目番号	基本設計方針	要求種別	主な設備	展開事項	展開先(小項目)	添付書類における記載	補足すべき事項
30	(c) 構造物、換気系、電気系、計測制御系及び安全圧縮空気系に対する化学的影響(腐食) イ. 構造物の化学的影響(腐食) 降下火砕物防護対象施設を収納する建屋は外壁塗装及び屋上防水を実施することにより、降下火砕物による短期的な腐食の影響で安全機能を損なわない設計とする。	評価要求	使用済燃料受入れ・貯蔵建屋 前処理建屋 分離建屋 精製建屋 ウラン・脱硝建屋 ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋 ウラン・酸化物貯蔵建屋 ウラン・プルトニウム混合酸化物貯蔵建屋 高レベル廃液ガラス固化建屋 第1ガラス固化体貯蔵建屋 チャンネルボックス・バーナブルボイジン処理建屋 ハル・エンドピース貯蔵建屋 制御建屋 分析建屋 非常用電源建屋 主排気筒管理建屋				「VI-1-1-1-3-3 降下火砕物の影響を考慮する施設の設計方針」の補足 <建屋の設計方針(腐食)> ⇒外壁塗装及び屋上防水について具体的に説明し、建屋の腐食に対する設計方針を補足説明する。 ・[補足山14]腐食に対する設計方針(建屋)
31	冷却塔等の屋外に設置する降下火砕物防護対象施設は、塗装又は腐食し難い金属の使用により、降下火砕物による短期的な腐食の影響で安全機能を損なわない設計とする。	評価要求	主排気筒(主排気筒) 安全冷却水系(安全冷却水系) 塔槽類排ガス処理設備(ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋塔槽類排ガス処理設備) 塔槽類排ガス処理設備(高レベル廃液ガラス固化建屋塔槽類排ガス処理設備) 換気設備(前処理建屋換気設備) 換気設備(分離建屋換気設備) 換気設備(精製建屋換気設備) 換気設備(ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋換気設備) 換気設備(高レベル廃液ガラス固化建屋換気設備)	評価方針 評価			「VI-1-1-1-3-3 降下火砕物の影響を考慮する施設の設計方針」の補足 <屋外設備の設計方針(腐食)> ⇒屋外設備の塗装、腐食し難い金属等について具体的に説明し、屋外設備の腐食に対する設計方針を補足説明する。 ・[補足山15]腐食に対する設計方針(再処理設備本体用安全冷却水系冷却塔) ・[補足山16]腐食に対する設計方針(第2非常用ディーゼル発電機用安全冷却水系冷却塔) ・[補足山17]腐食に対する設計方針(使用済燃料の受入れ施設の施設及び貯蔵施設用安全冷却水系冷却塔) ・[補足山18]腐食に対する設計方針(冷却塔に接続する屋外設備) ・[補足山19]腐食に対する設計方針(主排気筒) ・[補足山20]腐食に対する設計方針(主排気筒に接続する屋外配管及び屋外ダクト)
32	重大事故等対処設備を収納する建屋は外壁塗装及び屋上防水を実施することにより降下火砕物による短期的な腐食が発生しない設計とし、重大事故等対処設備の重大事故等に対処するために必要な機能を損なわない設計とする。	評価要求	使用済燃料受入れ・貯蔵建屋 前処理建屋 分離建屋 精製建屋 ウラン・プルトニウム混合酸化物貯蔵建屋 高レベル廃液ガラス固化建屋 制御建屋 主排気筒管理建屋 緊急時対策建屋 第1保管庫・貯水所 第2保管庫・貯水所				「VI-1-1-1-3-3 降下火砕物の影響を考慮する施設の設計方針」の補足 <建屋の設計方針(腐食)> ⇒外壁塗装及び屋上防水について具体的に説明し、建屋の腐食に対する設計方針を補足説明する。 ・[補足山14]腐食に対する設計方針(建屋)
33	屋外の常設重大事故等対処設備は、塗装又は腐食し難い金属の使用により降下火砕物による短期的な腐食が発生しない設計とし、重大事故等対処設備の重大事故等に対処するために必要な機能を損なわない設計とする。	評価要求	主排気筒(主排気筒) 換気設備(前処理建屋換気設備) 換気設備(分離建屋換気設備) 換気設備(精製建屋換気設備) 換気設備(ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋換気設備) 換気設備(高レベル廃液ガラス固化建屋換気設備)				「VI-1-1-1-3-3 降下火砕物の影響を考慮する施設の設計方針」の補足 <屋外設備の設計方針(腐食)> ⇒屋外設備の塗装、腐食し難い金属等について具体的に説明し、屋外設備の腐食に対する設計方針を補足説明する。 ・[補足山19]腐食に対する設計方針(主排気筒) ・[補足山20]腐食に対する設計方針(主排気筒に接続する屋外配管及び屋外ダクト)

項目番号	基本設計方針	要求種別	主な設備	展開事項	展開先(小項目)	添付書類における記載	補足すべき事項
35	口、換気系、電気系、計測制御系及び安全圧縮空気系に対する化学的影響(腐食) 中央制御室換気設備等の降下火砕物を含む空気の流路となる降下火砕物防護対象施設は、塗装、腐食し難い金属の使用又は防食処理により、短期的な腐食の影響で安全機能を損なわない設計とする。	評価要求	制御室換気設備(制御室換気設備) ガラス固化体貯蔵設備(ガラス固化体貯蔵設備) 電気設備(ディーゼル発電機) 安全圧縮空気系(安全圧縮空気系)		4.4 構造物、換気系、電気系、計測制御系及び安全圧縮空気系における腐食を考慮する施設	【4.4 構造物、換気系、電気系、計測制御系及び安全圧縮空気系における腐食を考慮する施設】 構造物、換気系、電気系、計測制御系及び安全圧縮空気系における腐食を考慮する施設に関して(1)では該当施設等を列挙し、(2)(3)では要求される性能及び性能目標を記載する。なお、それぞれの施設等の機能として必要となる事項は、「5.4構造物、換気系、電気系、計測制御系及び安全圧縮空気系における腐食を考慮する施設」に記載する。	「VI-1-1-1-3-3 降下火砕物の影響を考慮する施設の設計方針」の補足 <空気の流路となる設備の設計方針(腐食)> ⇒空気の流路となる設備の塗装、腐食し難い金属等について具体的に説明し、空気の流路となる設備の腐食に対する設計方針を補足説明する。 ・[補足山2.1]腐食に対する設計方針(制御建屋中央制御室換気設備) ・[補足山2.2]腐食に対する設計方針(収納管及び通風管) ・[補足山2.3]腐食に対する設計方針(第1非常用ディーゼル発電機) ・[補足山2.4]腐食に対する設計方針(第2非常用ディーゼル発電機) ・[補足山2.5]腐食に対する設計方針(安全圧縮空気系空気圧縮機)
36	降下火砕物防護対象施設を収納する建屋及び中央制御室換気設備は、外気取入口に防雪フードを設置する設計とすることで、降下火砕物が侵入し難い構造とする。	設置要求	使用済燃料受入れ・貯蔵建屋 前処理建屋 分離建屋 精製建屋 ウラン・脱硝建屋 ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋 ウラン酸化物貯蔵建屋 ウラン・プルトニウム混合酸化物貯蔵建屋 高レベル廃液ガラス固化建屋 第1ガラス固化体貯蔵建屋 チャンネルボックス・バーナブルボイジン処理建屋 ハル・エンドピース貯蔵建屋 制御建屋 分析建屋 非常用電源建屋 主排気筒管理建屋 制御室換気設備(制御室換気設備)				
37	降下火砕物が取り込まれたとしても、降下火砕物防護対象施設を収納する建屋の換気設備及び中央制御室換気設備については、フィルタを設置し、建屋内部への降下火砕物の侵入を防止することにより、建屋内の降下火砕物防護対象施設に短期的な腐食の影響で安全機能を損なわない設計とする。	機能要求①	換気設備(使用済燃料受入れ・貯蔵建屋給気系) 換気設備(前処理建屋給気系) 換気設備(分離建屋給気系) 換気設備(精製建屋給気系) 換気設備(ウラン脱硝建屋給気系) 換気設備(ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋給気系) ウラン酸化物貯蔵設備(ウラン酸化物貯蔵設備) 換気設備(ウラン・プルトニウム混合酸化物貯蔵建屋給気系) 換気設備(高レベル廃液ガラス固化建屋換気給気系) 換気設備(第1ガラス固化体貯蔵建屋給気系) 換気設備(チャンネルボックス・バーナブルボイジン処理建屋給気系) 換気設備(ハル・エンドピース貯蔵建屋給気系) 制御室換気設備(制御室換気設備) 換気設備(分析建屋給気系) 換気設備(非常用電源建屋給気系) 換気設備(主排気筒管理建屋給気系) ガラス固化体貯蔵設備(ガラス固化体貯蔵設備) 電気設備(ディーゼル発電機) 安全圧縮空気系(安全圧縮空気系)				※補足すべき事項の対象なし (腐食に対する設計方針を展開して記載しており、追加で説明が必要な事項はない。)

項目番号	基本設計方針	要求種別	主な設備	展開事項	展開先(小項目)	添付書類における記載	補足すべき事項
38	重大事故等対処設備を収納する建屋は、外気取入口を降下火砕物が侵入し難い構造とし、降下火砕物が取り込まれたとしても、重大事故等対処設備を収納する建屋の換気設備については、フィルタを設置し、建屋内部への降下火砕物の侵入を防止することにより、降下火砕物による腐食の影響で重大事故等対処設備の重大事故等に対処するために必要な機能を損なわない設計とする。	設置要求 機能要求①	使用済燃料受入れ・貯蔵建屋 前処理建屋 分離建屋 精製建屋 ウラン・プルトニウム混合酸化物貯蔵建屋 高レベル廃液ガラス固化建屋 制御建屋 主排気筒管理建屋 緊急時対策建屋 第1保管庫・貯水所 第2保管庫・貯水所				
42	(f) 敷地周辺の大気汚染 中央制御室換気設備の外気取入口には防雪フードを設置する設計とすることで、降下火砕物が侵入し難い構造とすることにより、中央制御室の大気汚染を防止する。	設置要求	制御室換気設備(制御室換気設備)				※補足すべき事項の対象なし (大気汚染に対する設計方針を展開して記載しており、追加で説明が必要な事項はない。)
43	降下火砕物が取り込まれたとしても、中央制御室換気設備にはフィルタを設置し、中央制御室内への降下火砕物の侵入を防止することで、運転員の居住性を損なわない設計とする。	機能要求①	制御室換気設備(制御室換気設備)				※補足すべき事項の対象なし (大気汚染に対する設計方針を展開して記載しており、追加で説明が必要な事項はない。)
44	また、敷地周辺で大気汚染が発生した場合には、中央制御室換気設備の外気との連絡口を遮断し、中央制御室内の空気を再循環する措置を講ずることができる設計とする。再循環時において、中央制御室内の酸素濃度及び二酸化炭素濃度の影響評価を実施する。これにより、敷地周辺で大気汚染が発生した場合においても、中央制御室内の居住性を損なわない設計とする。	運用要求	施設共通 基本設計方針		4.5 敷地周辺の大気汚染を考慮する施設	【4.5 敷地周辺の大気汚染を考慮する施設】 敷地周辺の大気汚染を考慮する施設に関して(1)では該当施設等を列挙し、(2)(3)では要求される性能及び性能目標に記載する。なお、それぞれの施設等の機能として必要となる事項は、「5.5敷地周辺の大気汚染を考慮する施設」に記載する。	「VI-1-1-1-3-3 降下火砕物の影響を考慮する施設の設計方針」の補足 <制御室等の設計方針(大気汚染)> ⇒制御室等の外気遮断時の二酸化炭素濃度等について具体的に説明し、制御室等の大気汚染に対する設計方針を補足説明する。 ・[補足山2 6]大気汚染に対する設計方針
45	緊急時対策建屋の換気設備は、外気取入口を降下火砕物が侵入し難い構造とし、降下火砕物が取り込まれたとしても、緊急時対策建屋の換気設備にはフィルタを設置し、緊急時対策所内への降下火砕物の侵入を防止することで、室内の居住性を確保する設計とする。	設置要求 機能要求①	緊急時対策建屋				※補足すべき事項の対象なし (大気汚染に対する設計方針を展開して記載しており、追加で説明が必要な事項はない。)
46	また、敷地周辺で大気汚染が発生した場合には、緊急時対策建屋の換気設備の外気との連絡口を遮断し、緊急時対策所の空気を再循環する措置を講ずることができる設計とする。再循環時において、緊急時対策所内の酸素濃度及び二酸化炭素濃度の影響評価を実施する。これにより、敷地周辺で大気汚染が発生した場合においても、緊急時対策所内の居住性を損なわない設計とする。	運用要求	施設共通 基本設計方針				「VI-1-1-1-3-3 降下火砕物の影響を考慮する施設の設計方針」の補足 <制御室等の設計方針(大気汚染)> ⇒制御室等の外気遮断時の二酸化炭素濃度等について具体的に説明し、制御室等の大気汚染に対する設計方針を補足説明する。 ・[補足山2 6]大気汚染に対する設計方針

項目番号	基本設計方針	要求種別	主な設備	展開事項	展開先(小項目)	添付書類における記載	補足すべき事項
47	(g) 電気系及び計測制御系の絶縁低下 降下火砕物防護対象施設を収納する建屋及び中央制御室換気設備は、外気取入口に防雪フードを設置する設計とすることで、降下火砕物が侵入し難い構造とする。	設置要求	使用済燃料受入れ・貯蔵建屋 前処理建屋 分離建屋 精製建屋 ウラン・脱硝建屋 ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋 ウラン・酸化物貯蔵建屋 ウラン・プルトニウム混合酸化物貯蔵建屋 高レベル廃液ガラス固化建屋 第1ガラス固化体貯蔵建屋 チャンネルボックス・バーナブルポイズン処理建屋 ハル・エンドピース貯蔵建屋 制御建屋 分析建屋 非常用電源建屋 主排気筒管理建屋 制御室換気設備(制御室換気設備)	設計方針			※補足すべき事項の対象なし (絶縁低下に対する設計方針を展開して記載しており、追加で説明が必要な事項はない。)
48	降下火砕物が取り込まれたとしても、降下火砕物防護対象施設を収納する建屋の換気設備及び中央制御室換気設備にフィルタを設置し、建屋内部への降下火砕物の侵入を防止することにより、降下火砕物防護対象施設のうち外気から取り入れた空気を盤内に取り込む機構を有する制御室等の安全機能を損なわない設計とする。	機能要求①	換気設備(使用済燃料受入れ・貯蔵建屋給気系) 換気設備(前処理建屋給気系) 換気設備(分離建屋給気系) 換気設備(精製建屋給気系) 換気設備(ウラン・脱硝建屋給気系) 換気設備(ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋給気系) ウラン酸化物貯蔵設備 換気設備(高レベル廃液ガラス固化建屋換気給気系) 換気設備(第1ガラス固化体貯蔵建屋給気系) 換気設備(チャンネルボックス・バーナブルポイズン処理建屋給気系) 換気設備(ハル・エンドピース貯蔵建屋給気系) 制御室換気設備(制御室換気設備) 換気設備(分析建屋給気系)		4.6 電気系及び計測制御系に対する絶縁低下を考慮する施設	【4.6 電気系及び計測制御系に対する絶縁低下を考慮する施設】 電気系及び計測制御系に対する絶縁低下を考慮する施設に関して(1)では該当施設等を列挙し、(2)(3)では要求される性能及び性能目標を記載する。なお、それぞれの施設等の機能として必要となる事項は、「5.6電気系及び計測制御系に対する絶縁低下を考慮する施設」に記載する。	「VI-1-1-1-3-3 降下火砕物の影響を考慮する施設の設計方針」の補足 <盤の設計方針(絶縁低下)> ⇒盤の絶縁低下に対する設計方針及び空気を取り込む機構についての考え方を写真なども用い補足説明する。 ・[補足山27]絶縁低下に対する設計方針
49	重大事故等対処設備を収納する建屋は、外気取入口を降下火砕物が侵入し難い構造とし、降下火砕物が取り込まれたとしても、重大事故等対処設備を収納する建屋の換気設備にフィルタを設置し、建屋内部への降下火砕物の侵入を防止することにより、重大事故等対処設備のうち外気から取り入れた屋内の空気を機器内に取り込む機構を有する制御室等の重大事故等に対処するために必要な機能を損なわない設計とする。	設置要求 機能要求①	緊急時対策建屋				「VI-1-1-1-3-3 降下火砕物の影響を考慮する施設の設計方針」の補足 <盤の設計方針(絶縁低下)> ⇒盤の絶縁低下に対する設計方針及び空気を取り込む機構についての考え方を写真なども用い補足説明する。 ・[補足山27]絶縁低下に対する設計方針
50	b. 間接的影響に対する設計方針 降下火砕物による間接的影響である7日間の外部電源喪失及び敷地内外での交通の途絶によるアクセス制限事象に対し、再処理施設の安全性を維持するために必要となる電源の供給が継続できるよう、燃料を貯蔵及び移送する設計とし、これらの設備が降下火砕物の影響を受けないよう設置する設計とする。	設置要求	電気設備(ディーゼル発電機)		4.7 間接的影響を考慮する施設	【4.7 間接的影響を考慮する施設】 間接的影響を考慮する施設に関して(1)では該当施設等を列挙し、(2)(3)では要求される性能及び性能目標を記載する。なお、それぞれの施設等の機能として必要となる事項は、「5.7間接的影響を考慮する施設」に記載する。	「VI-1-1-1-3-3 降下火砕物の影響を考慮する施設の設計方針」の補足 <間接的影響に対する設計方針> ⇒タンク及びポンプが地下設置であることを補足説明する。 ・[補足山28]間接的影響に対する設計方針

項目番号	基本設計方針	要求種別	主な設備	展開事項	展開先(小項目)	添付書類における記載	補足すべき事項
13	なお、降下火砕物が長期的に堆積しないよう当該施設に堆積する降下火砕物の除去を適切に行うことから、降下火砕物による荷重を短期に生じる荷重として設定する。	運用要求	施設共通 基本設計方針			【5. 機能設計】 4.の要求機能及び性能目標から展開される機能設計に加えて降下火砕物の堆積については適切に除去する運用とする旨を示す。	
51	(3) 必要な機能を損なわないための運用上の措置 火山に関する設計条件等に係る新知見の収集や防護措置との組合せにより安全機能や重大事故等の対処に必要な機能を損なわないための運用上の措置として、以下を保安規定に定めて、管理する。 ・定期的に新知見の確認を行い、新知見を得られた場合に評価すること ・火山活動のモニタリングを行い、評価時からの状態の変化の検知により評価の根拠が維持されていることを確認すること	運用要求	施設共通 基本設計方針			【5. 機能設計】 4.の要求機能及び性能目標から展開される機能設計に加えて、以下を保安規定に定めて、管理することを示す。 ・定期的に新知見の確認を行い、新知見を得られた場合に評価すること ・火山活動のモニタリングを行い、評価時からの状態の変化の見地により評価の根拠が維持されていることを確認すること	
52	・降下火砕物が長期的に堆積しないよう当該施設に堆積する降下火砕物の除去を適切に行うこと ・降灰時には、降下火砕物により閉塞しないよう換気設備の停止又はフィルタの交換若しくは清掃を行うこと ・降下火砕物により冷却空気流路が閉塞しないよう貯蔵ビットの点検用の開口部より吸引による除灰を行うこと ・降灰時には、非常用ディーゼル発電機及び安全圧縮空気系空気圧縮機に対するフィルタの追加設置を行うこと ・堆積した降下火砕物の除去後に点検し、必要に応じて修理を行うこと並びに日常的な保守及び修理を行うこと ・敷地周辺で大気汚染が発生した場合には、中央制御室の換気設備の外気との連絡口の遮断及び中央制御室の空気を再循環すること	運用要求	施設共通 基本設計方針		VI-1-1-1-3-3 降下火砕物の影響を考慮する施設の設計方針	【5. 機能設計】 4.の要求機能及び性能目標から展開される機能設計に加えて、以下を保安規定に定めて、管理することを示す。 ・降灰時には、降下火砕物により閉塞しないよう換気設備の停止又はフィルタの交換若しくは清掃を行うこと ・降下火砕物による冷却空気流路が閉塞しないよう貯蔵ビットの点検用の開口部より吸引による除灰を行うこと ・降灰時には、非常用ディーゼル発電機及び安全圧縮空気系空気圧縮機に対するフィルタの追加設置を行うこと ・堆積した降下火砕物の除去後に点検し、必要に応じて修理を行うこと並びに日常的な保守及び修理を行うこと ・降下火砕物による大気汚染を防止するよう中央制御室の換気設備の外気との連絡口の遮断及び中央制御室の空気を再循環すること	※補足すべき事項の対象なし (運用に関する方針であり、詳細設計として展開不要)
53	・降灰時には、火山事象時に使用する屋外の可搬型重大事故等対処設備を建屋内に移動すること ・上記以外の屋外の可搬型重大事故等対処設備は堆積する降下火砕物を適切に除去すること ・敷地周辺で大気汚染が発生した場合には、緊急時対策建屋の換気設備の外気との連絡口の遮断及び緊急時対策所の空気を再循環すること	運用要求	施設共通 基本設計方針			【5. 機能設計】 4.の要求機能及び性能目標から展開される機能設計に加えて、以下を保安規定に定めて、管理することを示す。 ・降灰時には、火山事象時に使用する可搬型重大事故等対処設備を建屋内に移動すること ・屋外の可搬型重大事故等対処設備が降下火砕物により腐食しにくいように堆積する降下火砕物を適切に除去すること ・敷地周辺で大気汚染が発生した場合には、緊急時対策建屋の換気設備の外気との連絡口の遮断し、緊急時対策所の空気を再循環すること ・再循環時において、緊急時対策所内の酸素濃度及び二酸化炭素濃度の影響を評価すること	
34	また、降下火砕物堆積後の長期的な腐食の影響については、堆積した降下火砕物の除去後に点検し、必要に応じて修理を行うこと並びに日常的な保守及び修理を行うことにより、降下火砕物による長期的な腐食の影響で安全機能を損なわない設計とする。	運用要求	施設共通 基本設計方針			【5. 機能設計】 4.の要求機能及び性能目標から展開される機能設計に加えて、長期的腐食の影響を防止する方針として、降下火砕物を適宜除去、点検する運用を定めることを示す。	
41	また、降下火砕物堆積後の長期的な腐食の影響については、堆積した降下火砕物の除去後に点検し、必要に応じて修理を行うこと並びに日常的な保守及び修理を行うことにより、降下火砕物による長期的な腐食の影響で安全機能を損なわない設計とする。	運用要求	施設共通 基本設計方針				

再処理目次								再処理添付書類構成案	記載概要	申請回数						補足説明資料						
1.	1.1	1.1.1	(1)	a.	(a)	イ.	(イ)以降			1Gr	第1Gr	記載概要	2Gr(E)	第2Gr	(貯蔵庫共用) 記載概要		2Gr(SA)	第2Gr	(主要4建屋、E施設共用) 記載概要	3Gr	第3Gr	記載概要
VI-1-1-1-3-1 火山への配慮に関する基本方針								—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	「VI-1-1-1-3-1 火山への配慮に関する基本方針」の補足<なし>
1.								概要	・火山への配慮に関する基本方針の概要について記載する。	○	・火山への配慮に関する基本方針の概要について記載する。	△	第1Grですべて説明されるため追加事項なし	△	第1Grですべて説明されるため追加事項なし	△	第1Grですべて説明されるため追加事項なし	△	第1Grですべて説明されるため追加事項なし			
2.								火山防護に関する基本方針	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
	2.1							基本方針	・安全機能を有する施設については想定される火山事業によりその安全機能を損なわないことを目的とし、技術基準に適合するように設計する。 ・再処理施設の運用期間中において再処理施設の安全機能に影響を及ぼし得るとして事業指定(変更許可)を受けた「降下火砕物」に対して、直接的影響、間接的影響について考慮する。 ・火山事象と同様に施設に堆積する積雪の影響についても確認する。	○	・安全機能を有する施設については想定される火山事業によりその安全機能を損なわないことを目的とし、技術基準に適合するように設計する。 ・再処理施設の運用期間中において再処理施設の安全機能に影響を及ぼし得るとして事業指定(変更許可)を受けた「降下火砕物」に対して、直接的影響、間接的影響について考慮する。 ・火山事象と同様に施設に堆積する積雪の影響についても確認する。	△	第1Grですべて説明されるため追加事項なし	△	第1Grですべて説明されるため追加事項なし	△	第1Grですべて説明されるため追加事項なし	△	第1Grですべて説明されるため追加事項なし			
		2.1.1						降下火砕物より防護すべき施設	・降下火砕物防護対象施設、重大事故等対処設備及び使用済燃料を収納している輸送容器を降下火砕物より防護すべき施設とする。	○	・降下火砕物防護対象施設、重大事故等対処設備及び使用済燃料を収納している輸送容器を降下火砕物より防護すべき施設とする。	△	第1Grですべて説明されるため追加事項なし	△	第1Grですべて説明されるため追加事項なし	△	第1Grですべて説明されるため追加事項なし	△	第1Grですべて説明されるため追加事項なし			
		2.1.2						設計に用いる降下火砕物特性	・事業指定(変更許可)を受けた層厚55cm、密度1.3g/cm <sup>3</sup> (湿潤状態)の降下火砕物を設計条件とする。	○	・事業指定(変更許可)を受けた層厚55cm、密度1.3g/cm <sup>3</sup> (湿潤状態)の降下火砕物を設計条件とする。	△	第1Grですべて説明されるため追加事項なし	△	第1Grですべて説明されるため追加事項なし	△	第1Grですべて説明されるため追加事項なし	△	第1Grですべて説明されるため追加事項なし			
		2.1.3						降下火砕物の影響に対する設計方針	・降下火砕物の影響を考慮する各施設において、考慮する直接的影響因子が異なることから、施設と影響因子の組合せを示す。 ・降下火砕物の影響を考慮する施設の選定はVI-1-1-1-3-2、降下火砕物の影響を考慮する施設との影響因子の組合せはVI-1-1-1-3-3に示す。 ・地震については、基準地震動の震源と火山とは十分な距離があることから独立事象として扱いそれぞれの頻度が十分小さいこと、火山性地震については火山と敷地とは十分な距離があることから火山性地震とこれに関連する事象による影響はないと判断し、地震との組合せを考慮しない。	○	・降下火砕物の影響を考慮する各施設において、考慮する直接的影響因子が異なることから、施設と影響因子の組合せを示す。 ・降下火砕物の影響を考慮する施設の選定はVI-1-1-1-3-2、降下火砕物の影響を考慮する施設との影響因子の組合せはVI-1-1-1-3-3に示す。 ・地震については、基準地震動の震源と火山とは十分な距離があることから独立事象として扱いそれぞれの頻度が十分小さいこと、火山性地震については火山と敷地とは十分な距離があることから火山性地震とこれに関連する事象による影響はないと判断し、地震との組合せを考慮しない。	△	第1Grですべて説明されるため追加事項なし	△	第1Grですべて説明されるため追加事項なし	△	第1Grですべて説明されるため追加事項なし	△	第1Grですべて説明されるため追加事項なし			
			(1)					設計方針	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
				a.				構造物への荷重に対する設計方針	・屋外の降下火砕物防護対象施設は、降下火砕物による荷重、風(台風)及び積雪を考慮した荷重に対し、その機能を損なうおそれがない設計とする。 ・降下火砕物より防護すべき施設を収納する建屋は、想定する降下火砕物による荷重、風(台風)及び積雪を考慮した荷重に対し、施設に内包される降下火砕物より防護すべき施設の必要な機能を損なうおそれがない設計とする。 ・屋外の重大事故等対処設備は、降下火砕物堆積時において、降下火砕物による荷重に対して、重大事故等に対処するために必要な機能を損なわれるおそれがない設計とする。 ・降下火砕物の荷重は湿潤状態の7150N/m <sup>2</sup> とする。	○	・屋外の降下火砕物防護対象施設は、降下火砕物による荷重、風(台風)及び積雪を考慮した荷重に対し、その機能を損なうおそれがない設計とする。 ・降下火砕物より防護すべき施設を収納する建屋は、想定する降下火砕物による荷重、風(台風)及び積雪を考慮した荷重に対し、施設に内包される降下火砕物より防護すべき施設の必要な機能を損なうおそれがない設計とする。 ・屋外の重大事故等対処設備は、降下火砕物堆積時において、降下火砕物による荷重に対して、重大事故等に対処するために必要な機能を損なわれるおそれがない設計とする。 ・降下火砕物の荷重は湿潤状態の7150N/m <sup>2</sup> とする。	△	第1Grですべて説明されるため追加事項なし	△	第1Grですべて説明されるため追加事項なし	△	第1Grですべて説明されるため追加事項なし	△	第1Grですべて説明されるため追加事項なし			
					b.			構造物への粒子の衝突に対する設計方針	・構造物への粒子の衝突を考慮する施設は、構造物への降下火砕物の粒子の衝突の影響により、機能を損なうおそれがない設計とする。 ・屋外の重大事故等対処設備は、降下火砕物の粒子の衝突の影響により、重大事故等に対処するために必要な機能を損なうおそれがない閉塞しにくい設計とする。 ・粒子の衝撃荷重による影響については、竜巻の設計飛来物の影響に包絡される。	○	・構造物への粒子の衝突を考慮する施設は、構造物への降下火砕物の粒子の衝突の影響により、機能を損なうおそれがない設計とする。 ・屋外の重大事故等対処設備は、降下火砕物の粒子の衝突の影響により、重大事故等に対処するために必要な機能を損なうおそれがない閉塞しにくい設計とする。 ・粒子の衝撃荷重による影響については、竜巻の設計飛来物の影響に包絡される。	△	第1Grですべて説明されるため追加事項なし	△	第1Grですべて説明されるため追加事項なし	△	第1Grですべて説明されるため追加事項なし	△	第1Grですべて説明されるため追加事項なし			
					c.			閉塞に対する設計方針	・構造物、換気系、電気系、計測制御系及び安全圧縮空気系における閉塞を考慮する施設は、想定する降下火砕物による閉塞に対し、機能を損なうおそれがないよう閉塞しない設計とする。 ・屋外の重大事故等対処設備は、降下火砕物の降下時において、想定する降下火砕物による閉塞に対して、重大事故等に対処するために必要な機能を損なうおそれがない閉塞しにくい設計とする。	○	・構造物、換気系、電気系、計測制御系及び安全圧縮空気系における閉塞を考慮する施設は、想定する降下火砕物による閉塞に対し、機能を損なうおそれがないよう閉塞しない設計とする。 ・屋外の重大事故等対処設備は、降下火砕物の降下時において、想定する降下火砕物による閉塞に対して、重大事故等に対処するために必要な機能を損なうおそれがない閉塞しにくい設計とする。	△	第1Grですべて説明されるため追加事項なし	△	第1Grですべて説明されるため追加事項なし	△	第1Grですべて説明されるため追加事項なし	△	第1Grですべて説明されるため追加事項なし			
					d.			磨耗に対する設計方針	・構造物、換気系、電気系、計測制御系及び安全圧縮空気系における磨耗を考慮する施設は、想定する降下火砕物による磨耗に対し、機能を損なうおそれがないよう磨耗しにくい設計とする。 ・屋外の重大事故等対処設備は、降下火砕物の降下時において、想定する降下火砕物による閉塞に対して、重大事故等に対処するために必要な機能を損なうおそれがないよう閉塞しにくい設計とする。	○	・構造物、換気系、電気系、計測制御系及び安全圧縮空気系における磨耗を考慮する施設は、想定する降下火砕物による磨耗に対し、機能を損なうおそれがないよう磨耗しにくい設計とする。 ・屋外の重大事故等対処設備は、降下火砕物の降下時において、想定する降下火砕物による閉塞に対して、重大事故等に対処するために必要な機能を損なうおそれがないよう閉塞しにくい設計とする。	△	第1Grですべて説明されるため追加事項なし	△	第1Grですべて説明されるため追加事項なし	△	第1Grですべて説明されるため追加事項なし	△	第1Grですべて説明されるため追加事項なし			

再処理目次								再処理添付書類構成案	記載概要	申請回数						補足説明資料	
1.	1.1	1.1.1	(1)	a.	(a)	イ.	(イ)以降			1Gr	第1Gr 記載概要	2Gr(E)	第2Gr (貯蔵庫共用) 記載概要	2Gr(SA)	第2Gr (主要4建屋、E施設共用) 記載概要		3Gr
				e.				腐食に対する設計方針	・構造物、換気系、電気系、計測制御系及び安全圧縮空気系における腐食を考慮する施設は、想定する降下火砕物による腐食に対し、機能を損なうおそれがないよう腐食しにくい設計とする。 ・屋外の重大事故等対処設備は、降下火砕物の降下時において、想定する降下火砕物による腐食に対して、重大事故等に対処するために必要な機能を損なうおそれがないよう腐食しにくい設計とする。	○	・構造物、換気系、電気系、計測制御系及び安全圧縮空気系における腐食を考慮する施設は、想定する降下火砕物による腐食に対し、機能を損なうおそれがないよう腐食しにくい設計とする。 ・屋外の重大事故等対処設備は、降下火砕物の降下時において、想定する降下火砕物による腐食に対して、重大事故等に対処するために必要な機能を損なうおそれがないよう腐食しにくい設計とする。	△	第1Grですべて説明されるため追加事項なし	△	第1Grですべて説明されるため追加事項なし	△	第1Grですべて説明されるため追加事項なし
				f.				再処理施設の周辺の大気汚染に対する設計方針	・再処理施設周辺の大気汚染を考慮する施設は、想定する降下火砕物による大気汚染に対し、機能を損なわないよう降下火砕物が侵入しにくい設計とする。	○	・再処理施設周辺の大気汚染を考慮する施設は、想定する降下火砕物による大気汚染に対し、機能を損なわないよう降下火砕物が侵入しにくい設計とする。	△	第1Grですべて説明されるため追加事項なし	△	第1Grですべて説明されるため追加事項なし	△	第1Grですべて説明されるため追加事項なし
				g.				絶縁低下に対する設計方針	・絶縁低下を考慮する施設は、想定する降下火砕物による絶縁低下に対し、機能を損なうおそれがないよう降下火砕物が侵入しにくい設計とする。	○	・絶縁低下を考慮する施設は、想定する降下火砕物による絶縁低下に対し、機能を損なうおそれがないよう降下火砕物が侵入しにくい設計とする。	△	第1Grですべて説明されるため追加事項なし	△	第1Grですべて説明されるため追加事項なし	△	第1Grですべて説明されるため追加事項なし
				h.				間接的影響に対する設計方針	・間接的影響を考慮する施設は、想定する降下火砕物による間接的影響である長期(7日間)の外部電源喪失、敷地外における交通の途絶及び敷地内における交通の途絶によるアクセス制限事象に対し、再処理施設の安全性を損なわない設計とする。	○	・間接的影響を考慮する施設は、想定する降下火砕物による間接的影響である長期(7日間)の外部電源喪失、敷地外における交通の途絶及び敷地内における交通の途絶によるアクセス制限事象に対し、再処理施設の安全性を損なわない設計とする。	△	第1Grですべて説明されるため追加事項なし	△	第1Grですべて説明されるため追加事項なし	△	第1Grですべて説明されるため追加事項なし
			(2)					荷重の組合せ及び許容限界	・構造物への荷重に対しては、降下火砕物の堆積による荷重とその他の荷重の組合せを考慮して構造強度評価を行い、その結果がそれぞれ定める許容限界以下となるよう設計する。 ・降下火砕物の降下から30日以内に降下火砕物を適切に除去することを保安規定に定め管理することで、降下火砕物による荷重を短期に生じる荷重と扱う。 ・設備については、おおむね弾性状態にとどまることを許容限界とする。 ・建屋については、機能設計上の性能目標を満足するように、建屋を構成する部位ごとに応じた許容限界を設定する。	○	・構造物への荷重に対しては、降下火砕物の堆積による荷重とその他の荷重の組合せを考慮して構造強度評価を行い、その結果がそれぞれ定める許容限界以下となるよう設計する。 ・降下火砕物の降下から30日以内に降下火砕物を適切に除去することを保安規定に定め管理することで、降下火砕物による荷重を短期に生じる荷重と扱う。 ・設備については、おおむね弾性状態にとどまることを許容限界とする。 ・建屋については、機能設計上の性能目標を満足するように、建屋を構成する部位ごとに応じた許容限界を設定する。	△	第1Grですべて説明されるため追加事項なし	△	第1Grですべて説明されるため追加事項なし	△	第1Grですべて説明されるため追加事項なし
				a.				荷重の種類	—								
				(a)				常時作用する荷重	・常時作用する荷重としては、持続的に生じる荷重である自重及び積載荷重を考慮する。	○	・常時作用する荷重としては、持続的に生じる荷重である自重及び積載荷重を考慮する。	△	第1Grですべて説明されるため追加事項なし	△	第1Grですべて説明されるため追加事項なし	△	第1Grですべて説明されるため追加事項なし
				(b)				降下火砕物の堆積による荷重	・湿潤状態の降下火砕物が堆積した場合の荷重を考慮する。ただし、この荷重は短期荷重とする。	○	・湿潤状態の降下火砕物が堆積した場合の荷重を考慮する。ただし、この荷重は短期荷重とする。	△	第1Grですべて説明されるため追加事項なし	△	第1Grですべて説明されるため追加事項なし	△	第1Grですべて説明されるため追加事項なし
				(c)				積雪荷重	・積雪荷重を考慮する。ただし、この荷重は短期荷重とする。	○	・積雪荷重を考慮する。ただし、この荷重は短期荷重とする。	△	第1Grですべて説明されるため追加事項なし	△	第1Grですべて説明されるため追加事項なし	△	第1Grですべて説明されるため追加事項なし
				(d)				風荷重	・風荷重を考慮する。ただし、この荷重は短期荷重とする。	○	・風荷重を考慮する。ただし、この荷重は短期荷重とする。	△	第1Grですべて説明されるため追加事項なし	△	第1Grですべて説明されるため追加事項なし	△	第1Grですべて説明されるため追加事項なし
				(e)				運転時の状態で施設に作用する荷重	・運転時の状態で施設に作用する荷重としては、配管等にかかる内圧等の運転時荷重を考慮する。	○	・運転時の状態で施設に作用する荷重としては、配管等にかかる内圧等の運転時荷重を考慮する。	△	第1Grですべて説明されるため追加事項なし	△	第1Grですべて説明されるため追加事項なし	△	第1Grですべて説明されるため追加事項なし
				b.				荷重の組合せ	・設計に用いる常時作用する荷重、降下火砕物による荷重、積雪荷重、風荷重及び運転時の状態で作用する荷重を組み合わせた荷重(を適切に考慮する)。 ・組み合わせることで降下火砕物の堆積による荷重の抗力となる場合には、保守的に組み合わせないことを基本とする。 ・降下火砕物による荷重、風荷重及び積雪荷重については、対象とする施設の設置場所、その他の環境条件によって設定する。	○	・設計に用いる常時作用する荷重、降下火砕物による荷重、積雪荷重、風荷重及び運転時の状態で作用する荷重を組み合わせた荷重(を適切に考慮する)。 ・組み合わせることで降下火砕物の堆積による荷重の抗力となる場合には、保守的に組み合わせないことを基本とする。 ・降下火砕物による荷重、風荷重及び積雪荷重については、対象とする施設の設置場所、その他の環境条件によって設定する。	△	第1Grですべて説明されるため追加事項なし	△	第1Grですべて説明されるため追加事項なし	△	第1Grですべて説明されるため追加事項なし
				c.				許容限界	・設備は、設備を構成する材料がおおむね弾性状態に留まることを基本とする。 ・建屋は、建屋を構成する部位ごとに応じた許容限界を設定する。 ・波及的影響を及ぼし得る施設は、施設を構成する部位ごとに応じた許容限界を設定する。	○	・設備は、設備を構成する材料がおおむね弾性状態に留まることを基本とする。 ・建屋は、建屋を構成する部位ごとに応じた許容限界を設定する。 ・波及的影響を及ぼし得る施設は、施設を構成する部位ごとに応じた許容限界を設定する。	△	第1Grですべて説明されるため追加事項なし	△	第1Grですべて説明されるため追加事項なし	△	第1Grですべて説明されるため追加事項なし
	2.2							適用規格	・適用する規格を記載する。	○	・適用する規格を記載する。	△	第1Grですべて説明されるため追加事項なし	△	第1Grですべて説明されるため追加事項なし	△	第1Grですべて説明されるため追加事項なし
VI-1-1-1-3-2 降下火砕物の影響を考慮する施設の選定									—								
1.								概要	・降下火砕物の影響を考慮する施設の選定の概要について記載する。	○	・降下火砕物の影響を考慮する施設の選定の概要について記載する。	△	第1Grですべて説明されるため追加事項なし	△	第1Grですべて説明されるため追加事項なし	△	第1Grですべて説明されるため追加事項なし
2.								選定の基本方針	—								

「VI-1-1-1-3-2 降下火砕物の影響を考慮する施設の選定」の補足  
・降下火砕物の影響を考慮する施設の選定  
・波及的影響を及ぼす可能性

再処理目次								再処理添付書類構成案	記載概要	申請回次						補足説明資料		
1.	1.1	1.1.1	(1)	a.	(a)	イ.	(イ)以降			1Gr	第1Gr 記載概要	2Gr(E)	第2Gr (貯蔵庫共用) 記載概要	2Gr(SA)	第2Gr (主要4建屋、E施設共用) 記載概要		3Gr	第3Gr 記載概要
3.								降下火砕物の影響を考慮する施設	・「2.選定の基本方針」を踏まえて施設の選定について記載する。	○	・「2.選定の基本方針」を踏まえて施設の選定について記載する。	△	第1Grですべて説明されるため追加事項なし	△	第1Grですべて説明されるため追加事項なし	△	第1Grですべて説明されるため追加事項なし	の ある 施設 の 選定
			(1)					降下火砕物防護対象施設	・因子毎の設備選定結果をa.～c.に示す。		・因子毎の設備選定結果をa.～c.に示す。	△	第1Grですべて説明されるため追加事項なし	△	第1Grですべて説明されるため追加事項なし	△	第1Grですべて説明されるため追加事項なし	
				a.				屋外に設置する降下火砕物防護対象施設	直接降下火砕物の影響を受ける可能性がある屋外の降下火砕物防護対象施設として、以下を選定する。 ・使用済燃料の受入れ施設の施設及び貯蔵施設用 安全冷却水系冷却塔A、B ・再処理本体用 安全冷却水系冷却塔A、B ・第2非常用ディーゼル発電機用安全冷却水系冷却塔 ・主排気筒 ・ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋槽類廃ガス処理設備及び高レベル廃液ガラス固化建屋槽類廃ガス処理設備の屋外配管並びに前処理建屋換気設備、分離建屋換気設備、精製建屋換気設備、ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋換気設備及び高レベル廃液ガラス固化建屋換気設備の屋外ダクト ・前処理建屋 ・分離建屋 ・精製建屋 ・ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋 ・高レベル廃液ガラス固化建屋	○	直接降下火砕物の影響を受ける可能性がある屋外の降下火砕物防護対象施設として、以下を選定する。 ・使用済燃料の受入れ施設の施設及び貯蔵施設用 安全冷却水系冷却塔A、B ・再処理本体用 安全冷却水系冷却塔A、B ・第2非常用ディーゼル発電機用安全冷却水系冷却塔 ・主排気筒 ・ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋槽類廃ガス処理設備及び高レベル廃液ガラス固化建屋槽類廃ガス処理設備の屋外配管並びに前処理建屋換気設備、分離建屋換気設備、精製建屋換気設備、ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋換気設備及び高レベル廃液ガラス固化建屋換気設備の屋外ダクト ・前処理建屋 ・分離建屋 ・精製建屋 ・ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋 ・高レベル廃液ガラス固化建屋	△	第1Grですべて説明されるため追加事項なし	△	第1Grですべて説明されるため追加事項なし	△	第1Grですべて説明されるため追加事項なし	
				b.				降下火砕物を含む空気の流路となる降下火砕物防護対象施設	直接降下火砕物の影響を受ける可能性がある降下火砕物を含む空気の流路となる降下火砕物防護対象施設として、以下を選定する。 ・制御建屋中央制御室換気設備 ・ガラス固化体貯蔵設備のうち収納管及び通風管 ・第1非常用ディーゼル発電機 ・第2非常用ディーゼル発電機 ・安全圧縮空気系空気圧縮機	○	直接降下火砕物の影響を受ける可能性がある降下火砕物を含む空気の流路となる降下火砕物防護対象施設として、以下を選定する。 ・制御建屋中央制御室換気設備 ・ガラス固化体貯蔵設備のうち収納管及び通風管 ・第1非常用ディーゼル発電機 ・第2非常用ディーゼル発電機 ・安全圧縮空気系空気圧縮機	△	第1Grですべて説明されるため追加事項なし	△	第1Grですべて説明されるため追加事項なし	△	第1Grですべて説明されるため追加事項なし	
				c.				外気からの取り入れた屋内の空気を機器内に取り込む機構を有する降下火砕物防護対象施設	屋内の空気を機器内に取り込む機構を有する降下火砕物として、以下を選定する。 ・計測制御設備のうち空気を取り込む機構を有する制御盤 ・安全保護回路を収納する制御盤のうち空気を取り込む機構を有する制御盤 ・非常用所内電源系統のうち空気を取り込む機構を有する電気盤 ・放射線監視設備のうち空気を取り込む機構を有する監視盤	○	屋内の空気を機器内に取り込む機構を有する降下火砕物として、以下を選定する。 ・計測制御設備のうち空気を取り込む機構を有する制御盤 ・安全保護回路を収納する制御盤のうち空気を取り込む機構を有する制御盤 ・非常用所内電源系統のうち空気を取り込む機構を有する電気盤 ・放射線監視設備のうち空気を取り込む機構を有する監視盤	△	第1Grですべて説明されるため追加事項なし	△	第1Grですべて説明されるため追加事項なし	△	第1Grですべて説明されるため追加事項なし	
			(2)					降下火砕物防護対象施設等に波及的影響を及ぼす可能性のある降下火砕物防護対象施設以外の施設として、以下を選定する。 ・電巻防護対策設備	○	降下火砕物防護対象施設等に影響を及ぼす可能性のある降下火砕物防護対象施設以外の施設として、以下を選定する。 ・電巻防護対策設備	△	第1Grですべて説明されるため追加事項なし	△	第1Grですべて説明されるため追加事項なし	△	第1Grですべて説明されるため追加事項なし		
			(3)					重大事故等対処設備	・因子毎の設備選定結果をa.～c.に示す。		・因子毎の設備選定結果をa.～c.に示す。	△	第1Grですべて説明されるため追加事項なし	△	第1Grですべて説明されるため追加事項なし	△	第1Grですべて説明されるため追加事項なし	
				a.				屋外に設置する重大事故等対処設備	直接降下火砕物の影響を受ける可能性がある屋外の降下火砕物防護対象施設として、以下を選定する。 ・主排気筒 ・前処理建屋換気設備の屋外ダクト、分離建屋換気設備の屋外ダクト、精製建屋換気設備の屋外ダクト、ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋換気設備の屋外ダクト、高レベル廃液ガラス固化建屋換気設備の屋外ダクト ・屋外の可搬型重大事故等対処設備	○	直接降下火砕物の影響を受ける可能性がある屋外の降下火砕物防護対象施設として、以下を選定する。 ・主排気筒 ・前処理建屋換気設備の屋外ダクト、分離建屋換気設備の屋外ダクト、精製建屋換気設備の屋外ダクト、ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋換気設備の屋外ダクト、高レベル廃液ガラス固化建屋換気設備の屋外ダクト ・屋外の可搬型重大事故等対処設備	△	第1Grですべて説明されるため追加事項なし	△	第1Grですべて説明されるため追加事項なし	△	第1Grですべて説明されるため追加事項なし	
				b.				降下火砕物の空気の流路となる重大事故等対処設備	直接降下火砕物の影響を受ける可能性がある降下火砕物を含む空気の流路となる重大事故等対処設備として、以下を選定する。 ・緊急時対策建屋用発電機 ・緊急時対策建屋換気設備	○	直接降下火砕物の影響を受ける可能性がある降下火砕物を含む空気の流路となる重大事故等対処設備として、以下を選定する。 ・緊急時対策建屋用発電機 ・緊急時対策建屋換気設備	△	第1Grですべて説明されるため追加事項なし	△	第1Grですべて説明されるため追加事項なし	△	第1Grですべて説明されるため追加事項なし	
				c.				外気からの取り入れた屋内の空気を機器内に取り込む機構を有する降下火砕物防護対象施設	屋内の空気を機器内に取り込む機構を有する重大事故等対処設備として、以下を選定する。 ・屋内の空気を取り込む計測制御設備及び電源設備	○	屋内の空気を機器内に取り込む機構を有する重大事故等対処設備として、以下を選定する。 ・屋内の空気を取り込む計測制御設備及び電源設備	△	第1Grですべて説明されるため追加事項なし	△	第1Grですべて説明されるため追加事項なし	△	第1Grですべて説明されるため追加事項なし	

再処理目次								再処理添付書類構成案	記載概要	申請回次						補足説明資料		
1.	1.1	1.1.1	(1)	a.	(a)	イ.	(イ)以降			1Gr	第1Gr 記載概要	2Gr(E)	第2Gr (貯蔵庫共用) 記載概要	2Gr(SA)	第2Gr (主要4建屋、E施設共用) 記載概要		3Gr	第3Gr 記載概要
			(4)					降下火砕物より防護すべき施設を収納する建屋	<ul style="list-style-type: none"> <li>屋内に設置している降下火砕物より防護すべき施設(外部事象防護対象施設, 重大事故等対処設備及び使用済燃料を収納している輸送容器) 収納する建屋として, 以下を選定する。 <ul style="list-style-type: none"> <li>使用済燃料受入れ・貯蔵建屋</li> <li>前処理建屋</li> <li>分離建屋</li> <li>精製建屋</li> <li>ウラン脱硝建屋</li> <li>ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋</li> <li>ウラン酸化物貯蔵建屋</li> <li>ウラン・プルトニウム混合酸化物貯蔵建屋</li> </ul> </li> <li>高レベル廃液ガラス固化建屋</li> <li>第1ガラス固化体貯蔵建屋</li> <li>チャンネルボックス・バーナブルポイズン処理建屋</li> <li>ハル・エンドピース貯蔵建屋</li> <li>制御建屋</li> <li>分析建屋</li> <li>非常用電源建屋</li> <li>主排気筒管理建屋</li> <li>使用済燃料輸送容器管理建屋のうち, 使用済燃料収納使用済燃料輸送容器保管庫</li> <li>緊急時対策建屋</li> <li>第1保管庫・貯水所</li> <li>第2保管庫・貯水所</li> </ul>	○	<ul style="list-style-type: none"> <li>屋内に設置している降下火砕物より防護すべき施設(外部事象防護対象施設, 重大事故等対処設備及び使用済燃料を収納している輸送容器) 収納する建屋として, 以下を選定する。 <ul style="list-style-type: none"> <li>使用済燃料受入れ・貯蔵建屋</li> <li>前処理建屋</li> <li>分離建屋</li> <li>精製建屋</li> <li>ウラン脱硝建屋</li> <li>ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋</li> <li>ウラン酸化物貯蔵建屋</li> <li>ウラン・プルトニウム混合酸化物貯蔵建屋</li> </ul> </li> <li>高レベル廃液ガラス固化建屋</li> <li>第1ガラス固化体貯蔵建屋</li> <li>チャンネルボックス・バーナブルポイズン処理建屋</li> <li>ハル・エンドピース貯蔵建屋</li> <li>制御建屋</li> <li>分析建屋</li> <li>非常用電源建屋</li> <li>主排気筒管理建屋</li> <li>使用済燃料輸送容器管理建屋のうち, 使用済燃料収納使用済燃料輸送容器保管庫</li> <li>緊急時対策建屋</li> <li>第1保管庫・貯水所</li> <li>第2保管庫・貯水所</li> </ul>	△	第1Grですべて説明されるため追加事項なし	△	第1Grですべて説明されるため追加事項なし	△	第1Grですべて説明されるため追加事項なし	
			(5)					運転員等の人が滞在する場所の換気設備	<ul style="list-style-type: none"> <li>運転員等が滞在する場所の換気設備として, 以下を選定する。 <ul style="list-style-type: none"> <li>制御建屋中央制御室換気設備</li> <li>使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設の制御室換気設備</li> <li>緊急時対策建屋換気設備</li> </ul> </li> </ul>	○	<ul style="list-style-type: none"> <li>運転員等が滞在する場所の換気設備として, 以下を選定する。 <ul style="list-style-type: none"> <li>制御建屋中央制御室換気設備</li> <li>使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設の制御室換気設備</li> <li>緊急時対策建屋換気設備</li> </ul> </li> </ul>	△	第1Grですべて説明されるため追加事項なし	△	第1Grですべて説明されるため追加事項なし	△	第1Grですべて説明されるため追加事項なし	
			(6)					間接的影響を考慮する施設	<ul style="list-style-type: none"> <li>間接的影響を考慮する施設として, 以下を選定する。 <ul style="list-style-type: none"> <li>a. 第1非常用ディーゼル発電機</li> <li>b. 第2非常用ディーゼル発電機</li> <li>c. 重油タンク</li> <li>d. 燃料油貯蔵タンク</li> <li>e. 燃料移送ポンプ</li> <li>f. 燃料油移送ポンプ</li> </ul> </li> </ul>	○	<ul style="list-style-type: none"> <li>間接的影響を考慮する施設として, 以下を選定する。 <ul style="list-style-type: none"> <li>a. 第1非常用ディーゼル発電機</li> <li>b. 第2非常用ディーゼル発電機</li> <li>c. 重油タンク</li> <li>d. 燃料油貯蔵タンク</li> <li>e. 燃料移送ポンプ</li> <li>f. 燃料油移送ポンプ</li> </ul> </li> </ul>	△	第1Grですべて説明されるため追加事項なし	△	第1Grですべて説明されるため追加事項なし	△	第1Grですべて説明されるため追加事項なし	
VI-1-1-1-3-3 降下火砕物の影響を考慮する施設の設計方針								—									「VI-1-1-1-3-3 降下火砕物の影響を考慮する施設の設計方針」の補足	
1.								概要	<ul style="list-style-type: none"> <li>降下火砕物への影響を考慮する施設の設計方針の概要について記載する。</li> </ul>	○	<ul style="list-style-type: none"> <li>降下火砕物への影響を考慮する施設の設計方針の概要について記載する。</li> </ul>	△	第1Grですべて説明されるため追加事項なし	△	第1Grですべて説明されるため追加事項なし	△	第1Grですべて説明されるため追加事項なし	・閉塞に対する設計方針 ・磨耗に対する設計方針 ・腐食に対する設計方針 ・大気汚染に対する設計方針 ・絶縁低下に対する設計方針 ・間接的影響に対する設計方針
2.								設計の基本方針	<ul style="list-style-type: none"> <li>VI-1-1-1-3-1にて設定した降下火砕物に対して, その機能を維持できる設計とする。</li> <li>VI-1-1-1-3-2にて選定した施設を影響因子毎に分類し, 要求機能を整理し性能目標を定める。</li> <li>構造強度の設計方針については, V-別添2-1に示す。</li> </ul>	○	<ul style="list-style-type: none"> <li>VI-1-1-1-3-1にて設定した降下火砕物に対して, その機能を維持できる設計とする。</li> <li>VI-1-1-1-3-2にて選定した施設を影響因子毎に分類し, 要求機能を整理し性能目標を定める。</li> <li>構造強度の設計方針については, V-別添2-1に示す。</li> </ul>	△	第1Grですべて説明されるため追加事項なし	△	第1Grですべて説明されるため追加事項なし	△	第1Grですべて説明されるため追加事項なし	
3.								施設分類	<ul style="list-style-type: none"> <li>降下火砕物の影響を考慮する施設と影響因子との関連について整理し, 直接的影響と間接的影響に対して施設分類を行う。</li> </ul>	○	<ul style="list-style-type: none"> <li>降下火砕物の影響を考慮する施設と影響因子との関連について整理し, 直接的影響と間接的影響に対して施設分類を行う。</li> </ul>	△	第1Grですべて説明されるため追加事項なし	△	第1Grですべて説明されるため追加事項なし	△	第1Grですべて説明されるため追加事項なし	
3.1								降下火砕物の影響を考慮する施設と影響因子との関連	<ul style="list-style-type: none"> <li>降下火砕物の特徴から設計に考慮すべき直接的影響因子は以下とする。 <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 構造物への静的負荷</li> <li>・ 閉塞</li> <li>・ 粒子の衝突</li> <li>・ 磨耗</li> <li>・ 腐食</li> <li>・ 敷地周辺の大気汚染</li> <li>・ 絶縁低下</li> </ul> </li> <li>屋外に保管している可搬型重大事故等対処設備のうち, 火山事象時に使用する可搬型重大事故等対処設備は, 降下火砕物は敷地に到達するまでに屋内に移動することを保安規定に定め管理することで, 降下火砕物の影響を受けない設計とする。</li> <li>屋外の可搬型重大事故等対処設備については, 設備を使用していない保管時を考慮することとし, 閉塞, 磨耗, 大気汚染及び絶縁低下については降下火砕物の影響を受けず, 荷重, 腐食については保安規定に降下火砕物を適宜除去することを定め管理することで, 降下火砕物の影響を受けない設計とする。</li> </ul>	○	<ul style="list-style-type: none"> <li>降下火砕物の特徴から設計に考慮すべき直接的影響因子は以下とする。 <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 構造物への静的負荷</li> <li>・ 閉塞</li> <li>・ 粒子の衝突</li> <li>・ 磨耗</li> <li>・ 腐食</li> <li>・ 敷地周辺の大気汚染</li> <li>・ 絶縁低下</li> </ul> </li> <li>屋外に保管している可搬型重大事故等対処設備のうち, 火山事象時に使用する可搬型重大事故等対処設備は, 降下火砕物は敷地に到達するまでに屋内に移動することを保安規定に定め管理することで, 降下火砕物の影響を受けない設計とする。</li> <li>屋外の可搬型重大事故等対処設備については, 設備を使用していない保管時を考慮することとし, 閉塞, 磨耗, 大気汚染及び絶縁低下については降下火砕物の影響を受けず, 荷重, 腐食については保安規定に降下火砕物を適宜除去することを定め管理することで, 降下火砕物の影響を受けない設計とする。</li> </ul>	△	第1Grですべて説明されるため追加事項なし	△	第1Grですべて説明されるため追加事項なし	△	第1Grですべて説明されるため追加事項なし	
3.2								影響因子を考慮した施設分類	—									
			(1)					構造物への静的負荷を考慮する施設	<ul style="list-style-type: none"> <li>・ 構造物への静的負荷を考慮する施設を記載する。</li> </ul>	○	<ul style="list-style-type: none"> <li>・ 構造物への静的負荷を考慮する施設を記載する。</li> </ul>	—	対象となる設備無しのため, 記載事項無し	○	<ul style="list-style-type: none"> <li>・ 構造物への静的負荷を考慮する施設を記載する。</li> </ul>	○	<ul style="list-style-type: none"> <li>・ 構造物への静的負荷を考慮する施設を記載する。</li> </ul>	



再処理目次								再処理添付書類構成案	記載概要	申請回数						補足説明資料	
1.	1.1	1.1.1	(1)	a.	(a)	イ.	(イ)以降			1Gr	第1Gr 記載概要	2Gr(E)	第2Gr(貯蔵庫共用) 記載概要	2Gr(SA)	第2Gr(主要4建屋、E施設共用) 記載概要		3Gr
			(2)					要求機能	・絶縁低下を考慮する施設の要求機能を記載する。	—	対象となる設備無しのため、記載事項無し	—	対象となる設備無しのため、記載事項無し	○	・絶縁低下を考慮する施設の要求機能を記載する。	○	・絶縁低下を考慮する施設の要求機能を記載する。
			(3)					性能目標	・絶縁低下を考慮する施設の性能目標を記載する。	—	対象となる設備無しのため、記載事項無し	—	対象となる設備無しのため、記載事項無し	○	・絶縁低下を考慮する施設の性能目標を記載する。	○	・絶縁低下を考慮する施設の性能目標を記載する。
4.7								間接的影響を考慮する施設	—								
			(1)					施設	・間接的影響を考慮する施設を記載する。	—	対象となる設備無しのため、記載事項無し	—	対象となる設備無しのため、記載事項無し	○	・間接的影響を考慮する施設を記載する。	○	・間接的影響を考慮する施設を記載する。
			(2)					要求機能	・間接的影響を考慮する施設の要求機能を記載する。	—	対象となる設備無しのため、記載事項無し	—	対象となる設備無しのため、記載事項無し	○	・間接的影響を考慮する施設の要求機能を記載する。	○	・間接的影響を考慮する施設の要求機能を記載する。
			(3)					性能目標	・間接的影響を考慮する施設の性能目標を記載する。	—	対象となる設備無しのため、記載事項無し	—	対象となる設備無しのため、記載事項無し	○	・間接的影響を考慮する施設の性能目標を記載する。	○	・間接的影響を考慮する施設の性能目標を記載する。
V-別添2 火山への配慮が必要な施設の強度に関する説明書								—									「V-別添2 火山への配慮が必要な施設の強度に関する説明書」の補足 ・評価対象部位の選定
V-別添2-1 火山への配慮が必要な施設の強度計算の方針								—									
1.								概要	・本添付書類の概要について記載する。	○	・本添付書類の概要について記載する。	—	対象となる設備無しのため、記載事項無し	○	・本添付書類の概要について記載する。	○	・本添付書類の概要について記載する。
2.								強度評価の基本方針	—								
2.1								強度評価の対象施設	・強度評価の対象施設の分類を示す。	○	・強度評価の対象施設の分類を示す。	—	対象となる設備無しのため、記載事項無し	○	・強度評価の対象施設の分類を示す。	○	・強度評価の対象施設の分類を示す。
3.								構造強度設計	—								
3.1								構造強度の設計方針	・降下火砕物堆積時の機能維持を考慮して、部材又は建物全体として構造健全性を維持する設計とすることを記載する。	○	・降下火砕物堆積時の機能維持を考慮して、部材又は建物全体として構造健全性を維持する設計とすることを記載する。	—	対象となる設備無しのため、記載事項無し	○	・降下火砕物堆積時の機能維持を考慮して、部材又は建物全体として構造健全性を維持する設計とすることを記載する。	○	・降下火砕物堆積時の機能維持を考慮して、部材又は建物全体として構造健全性を維持する設計とすることを記載する。
3.2								機能維持の方針	・評価の分類ごとに対象施設の構造を示す。 ・評価の分類ごとに具体的な評価方針を示す。	○	・評価の分類ごとに対象施設の構造を示す。 ・評価の分類ごとに具体的な評価方針を示す。	—	対象となる設備無しのため、記載事項無し	○	・評価の分類ごとに対象施設の構造を示す。 ・評価の分類ごとに具体的な評価方針を示す。	○	・評価の分類ごとに対象施設の構造を示す。 ・評価の分類ごとに具体的な評価方針を示す。
4.								荷重及び荷重の組合せ並びに許容限界	—								
4.1								荷重及び荷重の組合せ	・荷重の組合せについて示す。	○	・荷重の組合せについて示す。	—	対象となる設備無しのため、記載事項無し	○	・荷重の組合せについて示す。	○	・荷重の組合せについて示す。
4.2								許容限界	・許容限界の設定方法について示す。	○	・許容限界の設定方法について示す。	—	対象となる設備無しのため、記載事項無し	○	・許容限界の設定方法について示す。	○	・許容限界の設定方法について示す。
5.								強度評価方法	・評価項目ごとに評価条件及び強度評価方法を示す。 ・強度評価方法については、評価に用いる評価式や解析モデルを示す。	○	・評価項目ごとに評価条件及び強度評価方法を示す。 ・強度評価方法については、評価に用いる評価式や解析モデルを示す。	—	対象となる設備無しのため、記載事項無し	○	・評価項目ごとに評価条件及び強度評価方法を示す。 ・強度評価方法については、評価に用いる評価式や解析モデルを示す。	○	・評価項目ごとに評価条件及び強度評価方法を示す。 ・強度評価方法については、評価に用いる評価式や解析モデルを示す。
6.								適用規格	・火山防護に関する適用規格を示す。	○	・火山防護に関する適用規格を示す。	—	対象となる設備無しのため、記載事項無し	○	・火山防護に関する適用規格を示す。	○	・火山防護に関する適用規格を示す。
V-別添2-2 火山への配慮が必要な施設の強度計算書								・火山への配慮が必要な施設の強度評価結果を示す。	○	・火山への配慮が必要な施設の強度評価結果を示す。	—	対象となる設備無しのため、記載事項無し	○	・火山への配慮が必要な施設の強度評価結果を示す。	○	・火山への配慮が必要な施設の強度評価結果を示す。	

凡例  
 ・「申請回数」について  
 ○：当該申請回数で新規に記載する項目又は当該申請回数で記載を追記する項目  
 △：当該申請回数以前から記載しており、記載内容に変更がない項目  
 —：当該申請回数で記載しない項目

## 別紙4

# 添付書類の発電炉との比較

※本別紙は追而とする。

## 別紙5

### 補足説明すべき項目の抽出

※本別紙は追而とする。

## 別紙6

# 変更前記載事項の 既設工認等との紐づけ

※本別紙は、別紙1による基本設計方針の記載事項の確定後に示す。