

1. 件名：「新規制基準適合性審査に関する事業者ヒアリング（川内原子力発電所第1号機 設計及び工事の計画の認可申請（緊急時対策棟接続工事）【8】」

2. 日時：令和3年9月6日 13時30分～18時00分

3. 場所：原子力規制庁 9階A会議室（一部TV会議システムを利用）

4. 出席者（◎・・・TV会議システムによる出席）

原子力規制庁：

（新基準適合性審査チーム）

関企画調査官、中房上席安全審査官、井上主任安全審査官、
鈴木主任安全審査官、堀口主任安全審査官、安田主任安全審査官、
西内安全審査官、畠山安全審査官◎、藤川安全審査官

九州電力株式会社：

原子力発電本部 原子力工事グループ長◎ 他13名◎

5. 要旨

(1) 九州電力株式会社より、川内原子力発電所第1号機の設計及び工事の計画の認可申請（緊急時対策棟接続工事）について、資料に基づき説明があった。

(2) これに対し、原子力規制庁は、以下の事項等について説明を求めるとともに、引き続き事実関係の確認を進める旨を伝えた。

○緊急時対策所に係る技術基準への適合性について、本申請の変更前後で具体的にどのように変更となるのか、逐条ごとに整理して説明すること。

○連絡通路接続部の耐火性能について説明すること。

○休憩室に設置する通信連絡設備について具体的に説明すること。

○緊急時対策所（指揮所）の設置に係る設計及び工事の計画と重複する工事の内容について、整理して説明すること。

○滑動の安全率について、許容限界の考え方を説明すること。

○基礎と均しコンクリート間の粘着力が保守的であることを具体的に説明すること。

(3) 九州電力株式会社より、了解した旨の回答があった。

6. その他

提出資料：

・資料1 川内1号機 緊急時対策棟接続工事設工認 説明事項リスト
（機電関係）

・資料2 川内1号機 緊急時対策棟接続工事設工認 説明事項リスト
（耐震関係）

- ・資料3 川内原子力発電所第1号機 設計及び工事の計画の認可申請（緊急時対策棟接続工事）に係る確認事項に対する回答
- ・資料4 補足説明資料9 耐震性に関する説明書に関する補足説明資料

以上