

1. 件名：国立研究開発法人日本原子力研究開発機構大洗研究所廃棄物管理施設に係る新規規制基準への適合性確認に関する事業者ヒアリング
2. 日時：令和3年10月12日（火）13時30分～15時50分
3. 場所：原子力規制庁10南会議室
※ 本ヒアリングは、テレビ会議にて実施
4. 出席者：
原子力規制庁 原子力規制部 審査グループ 研究炉等審査部門
伊藤安全審査官、島村主任安全審査官、上野管理官補佐、井上技術研究調査官
国立研究開発法人日本原子力研究開発機構
大洗研究所 環境技術開発センター 副センター長
環境保全部 課長 他2名
安全・核セキュリティ統括部 安全・核セキュリティ推進室マネージャー 他2名
5. 議事要旨
 - (1) 国立研究開発法人日本原子力研究開発機構（以下「原子力機構」という。）から、資料に基づき、大洗廃棄物管理施設の変更に係る設計及び工事の計画の認可申請（固体廃棄物減容処理施設）について説明があった。
 - (2) 原子力規制庁より、以下の点を伝えた。
 - 固体廃棄物減容処理施設の運転監視体制について、火災警報発報時の連絡、監視、現場確認等の役割分担を整理して説明すること。
 - 安全機能を確認するための検査及び保守について、セル内に設置される機器も含め、検査及び保守が可能であることを示すこと。
 - 安全設計上想定される事故が発生した場合に、通信連絡設備による事業所外へ連絡する体制・設備について、整理して説明すること。
 - (3) 原子力機構から、了解した旨の返答があった。
6. 配布資料
 - 資料1 特定廃棄物管理施設の変更に係る設計及び工事の計画の認可申請書に係る確認事項について（固体廃棄物減容処理施設の設置）