

1. 件名：国立研究開発法人日本原子力研究開発機構大洗研究所廃棄物管理施設に係る新規制基準への適合性確認に関する事業者ヒアリング
2. 日時：令和3年10月26日（火）13時30分～15時30分
3. 場所：原子力規制庁10階南会議室
※本ヒアリングは、テレビ会議にて実施
4. 出席者：
原子力規制庁 原子力規制部 審査グループ 研究炉等審査部門
伊藤安全審査官、上野管理官補佐、井上技術研究調査官
国立研究開発法人日本原子力研究開発機構
大洗研究所 環境技術開発センター 副センター長
環境保全部 課長 他2名
安全・核セキュリティ統括部 安全・核セキュリティ推進室マネージャー 他1名

5. 議事要旨

- (1) 国立研究開発法人日本原子力研究開発機構（以下「原子力機構」という。）から、資料に基づき、大洗廃棄物管理施設の変更に係る設計及び工事の計画の認可申請（固体廃棄物減容処理施設）について説明があった。
- (2) 原子力規制庁より、以下の点を伝えた。
(資料1について)
 - 設工認本文に記載する設計条件について、事業許可との整合を踏まえ、記載内容を整理して提示すること。
 - 設計仕様表の記載項目について、各設備の安全機能を踏まえ、例えば、焼却熔融炉冷却水循環ポンプの流量等の設備能力を追加するなど、必要な安全機能が記載されていることを整理して提示すること。また、資料の提示に当たっては原子力機構において、これまでのヒアリングコメントが反映されていることをよく精査すること。
- (3) 原子力機構から、了解した旨の返答があった。

6. 配布資料

- 資料1 特定廃棄物管理施設の変更に係る設計及び工事の計画の認可申請書に係る確認事項について（固体廃棄物減容処理施設の設置）
- 資料2 固体廃棄物減容処理施設の設置に係る設工認申請における今後の面談および審査会合までスケジュール案について