

VIII 設計及び工事の計画に係る「廃棄物管理事業変更許可申請書」との整合性に関する説明書

設計及び工事の計画に係る「廃棄物管理事業変更許可申請書」との整合性を次に示す。

ロ 廃棄物管理施設

表 1 許可申請書と設工認申請書との整合性

許可申請書（本文）	許可申請書（添付書類五）	設工認申請書	整合性
<p>4 廃棄物管理施設の位置、構造及び設備並びに廃棄の方法</p> <p>A 廃棄物管理施設の位置、構造及び設備</p> <p>イ 廃棄物管理施設の位置</p> <p>(1) 敷地の面積及び形状</p> <p>(2) 敷地内における主要な廃棄物管理施設の位置</p> <p>ロ 廃棄物管理施設の一般構造</p> <p>【略】</p> <p>(1) 放射線の遮蔽に関する構造【-7-】</p> <p>廃棄物管理施設は、ALARA の考え方のもと、以下の方針に基づき遮蔽設計を行う。</p> <p>a) 平常時において、人の居住の可能性のある周辺監視区域外の<u>直接線及びスカイシャイン線による線量が最大となる場所において、年間 50 μ Sv 以下となるよう、線量若しくは放射能の高い廃棄物を取り扱う設備又はこれを囲む設備に遮蔽機能を設けることとし、建家のコンクリート壁により適切な遮蔽を行うよう設計する。</u></p>	<p>1. 3. 1 遮蔽設計の基本方針【5-1-4】</p> <p>(3) <u>廃棄物管理施設は、平常時において、人の居住の可能性のある周辺監視区域外の直接線及びスカイシャイン線による線量が最大となる場所において、周辺監視区域外の平常時における廃棄物管理施設からの環境への放射性物質の放出等に伴う公衆の受ける線量と合わせて年間 50 μ Sv 以下となるよう、線量若しくは放射能の高い廃棄物を取り扱う設備又はこれを囲む設備に遮蔽機能を設けることとし、建家のコンクリート壁、廃棄体の適切な配置により遮蔽を行うよう設計する。また、遮蔽壁及び積載方法など廃棄体の適切な配置を考慮する。特に固体集積保管場 I については平成 25 年 12 月 18 日以前の配置を変更しないことを考慮する。</u></p>	<p>第 1 編 4. 設計</p> <p>廃棄物管理施設は、平常時において、周辺監視区域内の人が立入る場所における線量が、周辺監視区域内に滞在する放射線業務従事者以外の立入時間を考慮して、<u>50 μ Sv/年以下となるよう、建家のコンクリート壁、廃棄体の適切な配置により遮蔽を行う設計としている。</u></p> <p>第 1 編 4. 設計</p> <p>固体廃棄物減容処理施設からの<u>直接線及びスカイシャイン線による実効線量については、廃棄物中の放射性物質の内包量及び最大取扱量を考慮した線源条件を設定し、直接線は多くの使用実績と信頼性の高い点減衰核積分による計算コード「QAD-CGGP2R」を、スカイシャイン線は二次元 Sn 輸送計算コード「DOT」を用いて評価計算し、実効線量が最も大きくなる周辺監視区域外の地点において、1.49 μ Sv/年であり、目標値を十分下回る設計としている。</u></p> <p>なお、評価結果は、<u>他の廃棄物管理施設からの寄与も加えても 50 μ Sv/年を下回る設計としている。</u></p>	<p>整合が図られている。</p> <p>整合が図られている。</p>

ロ 廃棄物管理施設

許可申請書（本文）	許可申請書（添付書類五）	設工認申請書	整合性
<p>【上記の続き】</p> <p>b) 事業所内の人が立ち入る場所において、外部放射線による放射線障害を防止し、線量限度を超えないようにするため、<u>放射線業務従事者の立入頻度、立入時間を考慮した適切な遮蔽設計区分を設け、各区分に定める基準線量率を満足するよう遮蔽を施し、又は作業時間の制限を行えるように考慮すること、遮蔽設備に開口部又は配管その他の貫通部分がある場合であって放射線障害を防止する必要がある場合には、放射線の漏えいを防止するための措置を講ずること、遮蔽設計に用いる線源は、機器の放射性物質の内包量、施設内での放射性物質の最大取扱量及び廃棄体の表面線量を考慮し、遮蔽計算上厳しい評価結果を与えるように線源条件を設定し、遮蔽設計においては、遮蔽体の形状、材質及び寸法を考慮し、十分な安全裕度を見込む設計とする。</u></p> <p>また、平常時において、周辺監視区域内の人が滞在する場所における線量が、周辺監視区域内に滞在する放射線業務従事者以外の者の立入時間を考慮して、年間 50 μ Sv 以下となるよう設計す</p>	<p>【上記の続き】</p> <p>1.3.1 遮蔽設計の基本方針【5-1-5】</p> <p>(4) <u>遮蔽設計に当たっては、放射線業務従事者の立入頻度、立入時間を考慮した適切な遮蔽設計区分を設け、各区分に定める基準線量率を満足するよう遮蔽を施し、又は作業時間の制限を行えるように考慮する。</u></p> <p>1.3.1 遮蔽設計の基本方針【5-1-5】</p> <p>(6) <u>遮蔽設備に開口部又は配管その他の貫通部分がある場合であって放射線障害を防止する必要がある場合には、放射線の漏えいを防止するための措置を講ずる。</u></p> <p>1.3.1 遮蔽設計の基本方針【5-1-5】</p> <p>(8) <u>遮蔽設計に用いる線源は、機器の放射性物質の内包量、施設内での放射性物質の最大取扱量及び廃棄体の表面線量を考慮し、遮蔽計算上厳しい評価結果を与えるように線源条件を設定し、遮蔽設計においては、遮蔽体の形状、材質及び寸法を考慮し、十分な安全裕度を見込む設計とする。</u></p> <p>1.3.1 遮蔽設計の基本方針【5-1-4】</p> <p>(2) <u>廃棄物管理施設は、平常時において、周辺監視区域内の人が滞在する場所における線量が、周辺監視区域内に滞在する放射線業務従事者以外</u></p>	<p>第1編 4.設計</p> <p>固体廃棄物減容処理施設に受け入れた放射性廃棄物の取扱いは、<u>その線量率に応じた適切な遮蔽を設けたセル又は部屋で行う設計としている。</u></p> <p>第1編 4.設計</p> <p>固体廃棄物減容処理施設は、遮蔽設計にあたり、<u>放射線業務従事者の立入頻度、立入時間を考慮して関係各場所を適切に区分し、それぞれ基準とする線量率を定め所要の遮蔽を施し、又は作業時間の制限が行えるように考慮し管理区域を区分し、放射線業務従事者の受ける線量が線量告示に定められた線量限度を超えないように管理する。</u></p> <p>第1編 4.設計</p> <p>遮蔽設備に<u>開口部又は配管その他の貫通部分がある場合であって放射線障害を防止するために必要がある場合には、放射線の漏えいを防止するための措置を講じる設計としている。</u></p> <p>第1編 4.設計</p> <p>遮蔽に関しては、<u>必要な遮蔽能力を確保できるよう、適切な材質とその厚さを確保する設計とし、この遮蔽の施工においては、材質と厚さを管理し確認する設計としている。</u></p> <p>第1編 4.設計</p> <p>廃棄物管理施設は、平常時において、周辺監視区域内の人が立入る場所における線量が、周辺監視区域内に滞在する放射線業務従事者以外の立入時間を考</p>	<p>整合が図られている。</p> <p>整合が図られている。</p> <p>整合が図られている。</p> <p>整合が図られている。</p>

ロ 廃棄物管理施設

許可申請書（本文）	許可申請書（添付書類五）	設工認申請書	整合性
<p>る。</p> <p>【上記の続き】</p>	<p><u>の者の立入時間を考慮して、年間 50 μ Sv 以下となるよう、建家のコンクリート壁、廃棄体の適切な配置により遮蔽を行う。</u></p> <p>1.3.1 遮蔽設計の基本方針【5-1-4】</p> <p>(1) <u>廃棄物管理施設は、平常時において、放射線業務従事者が受ける線量が「線量告示」に定められた値を超えないようにすることはもとより、不要な放射線被ばくを防止する設計とする。</u></p> <p>1.3.1 遮蔽設計の基本方針【5-1-5】</p> <p>(5) <u>遠隔操作機器を組み入れた処理装置により処理を行い、放射線業務従事者の線量の低減を図るための措置を講ずる。</u></p> <p>(7) <u>フード類の面風速管理を行い従事者への不要な被ばくを防止するための措置を講ずる。</u></p>	<p><u>慮して、50 μ Sv/年以下となるよう、建家のコンクリート壁、廃棄体の適切な配置により遮蔽を行う設計としている。</u></p> <p>第1編 4.設計</p> <p>固体廃棄物減容処理施設は、遮蔽設計にあたり、放射線業務従事者の立入頻度、立入時間を考慮して関係各場所を適切に区分し、それぞれ基準とする線量率を定め所要の遮蔽を施し、又は作業時間の制限が行えるように考慮し管理区域を区分し、<u>放射線業務従事者の受ける線量が線量告示に定められた線量限度を超えないように管理する。</u></p> <p>第1編 4.設計</p> <p>固体廃棄物減容処理施設では、高線量の放射性廃棄物の取扱いは、セル内に設置した遠隔操作機器を使用することで放射線業務従事者の不要な被ばくを防止する設計としている。</p> <p>第1編 4.設計</p> <p>固体廃棄物減容処理施設において、密封されていない放射性廃棄物を取り扱う廃棄物管理設備本体の処理施設のうち、固体廃棄物の処理施設の減容処理設備の固体系処理設備関係のDOP サンプリングフードは、セル系排気設備に接続し、分析設備関係の試料調整用フード及びその他廃棄物管理設備の附属施設のうち液体廃棄物の廃棄施設の固体廃棄物減容処理施設廃液貯槽の廃液サンプリングフードは、フード系排気設備に接続し、<u>その開口部の高さを制限することで風速を適切に維持するようにする。</u></p>	<p>整合が図られている。</p> <p>整合が図られている。</p> <p>整合が図られている。</p>

ロ 廃棄物管理施設

許可申請書（本文）	許可申請書（添付書類五）	設工認申請書	整合性
<p>c) 固体集積保管場Ⅰについては、放射性廃棄物の入っていないコンクリートブロックをブロック型廃棄物パッケージの側部に配置する措置を講ずる。</p>	<p>【上記の続き】</p>	<p>該当なし</p>	

ロ 廃棄物管理施設

許可申請書（本文）	許可申請書（添付書類五）	設工認申請書	整合性
<p>(2) 核燃料物質等の閉じ込めに関する構造【-8-】 廃棄物管理施設は、以下の方針に基づき放射性物質を限定された区域に閉じ込める機能を有する設計とする。</p> <p>a) <u>放射性物質による空気汚染のおそれのある区域は、気密にするなど適切に区画し、負圧に維持することにより、内部の空気がその外部に流れ難い設計とする。</u></p> <p>b) 液体廃棄物を内蔵する設備及び機器は、漏えいの発生防止、漏えいの早期検出及び拡大防止する設計とする。また、建家については、<u>液体廃棄物</u></p>	<p>1.4 放射性物質等の閉じ込めに関する設計【5-1-9】</p> <p>(1) 廃棄物管理施設の<u>放射性物質による汚染の可能性のある区域に対しては、排気設備を設ける設計とする。</u></p> <p>(2) 排気設備は、<u>空気が、汚染の可能性のある区域からその外部へ流れ難い設計とする。</u></p> <p>(3) 放射性物質による汚染の可能性のある区域は、汚染の種類及び程度に応じて、壁等により気密にするなど適切に区画し、内部の換気又は負圧維持を行い、区画の内部の空気がその外部に流れ難いように設計する。換気又は負圧に維持することによる閉じ込め機能を有する設備はセメント固化装置、$\beta \cdot \gamma$ 圧縮装置Ⅰ、$\beta \cdot \gamma$ 圧縮装置Ⅱ、$\beta \cdot \gamma$ 焼却装置 $\beta \cdot \gamma$ 封入設備、$\beta \cdot \gamma$ 貯蔵セル、α 封入設備、α 焼却装置、α ホール設備、α 固体処理棟予備処理装置、分析フード、前処理セル、焼却溶融セル、保守ホール、固体廃棄物減容処理施設廃液貯槽とする。この内、α 封入設備、α 焼却装置、α ホール設備、α 固体処理棟予備処理装置は $\beta \cdot \gamma$ 核種を取り扱う設備より負圧を深くし、<u>隣接する区域の空気はこの区域に流入するようにして、他の区域へ流れ難いように設計する。</u></p> <p>1.4 放射性物質等の閉じ込めに関する設計【5-1-9】</p> <p>(4) 液体廃棄物を内蔵する設備・機器は、漏えい</p>	<p>第1編 4.設計</p> <p>搬出入室、前処理セル（開缶エリア）、前処理セル（分別エリア）、焼却溶融セル及び保守ホール（ホール出入口含む。）は、放射性物質を限定した区域に閉じ込めることができ、その他廃棄物管理設備の附属施設のうち気体廃棄物の廃棄施設の<u>管理区域系排気設備又はセル系排気設備によりセル内部の換気又は負圧維持を行い、セル内部の空気がその外部に流れ難い設計としている。</u>また、廃棄物管理設備本体の処理施設のうち、固体廃棄物の処理施設の減容処理設備の搬出入室、前処理セル（開缶エリア）、前処理セル（分別エリア）、焼却溶融セル及び保守ホール（ホール出入口含む。）は、その他廃棄物管理設備の附属施設のうち気体廃棄物の廃棄施設のうち、管理区域系排気設備又はセル系排気設備により室内又はセル内の換気又は負圧維持ができる構造であり、放射性廃棄物を開封状態で取り扱う前処理セル（開缶エリア）、前処理セル（分別エリア）、焼却溶融セル及び保守ホール（ホール出入口含む。）は、気密構造（0.1vol%/h以下）とすることから放射性物質を限定した区域に閉じ込めることができ、かつ、セル系排気設備によりセル内部の換気又は負圧維持を行い、セル内部の空気がその外部に流れ難いよう、これらの出入口には閉状態で気密を維持するダンパを設けている。</p> <p>第1編 4.設計</p> <p>固体廃棄物減容処理施設に設置する廃棄物管理設備本体の処理施設のうち、…(略)…<u>液体廃棄物の廃</u></p>	<p>整合が図られている。</p> <p>整合が図られている。</p>

ロ 廃棄物管理施設

許可申請書（本文）	許可申請書（添付書類五）	設工認申請書	整合性
<p><u>の建家外への漏えい防止、気体廃棄物の敷地外への管理されない放出の防止を考慮した設計とする。</u></p> <p>c) <u>放射性廃棄物を搬送する設備は、放射性廃棄物の落下防止を考慮した専用の吊り具及びパレットを用いる設計とする。</u></p> <p>d) <u>廃棄物管理施設は、放射性廃棄物の破碎、圧縮、焼却、固化等の処理過程における散逸の防止を考慮し、放射性物質を限定された区域に閉じ込めることができる設計とする。</u></p>	<p>の発生防止、漏えいの早期検出及び拡大防止、建家外への漏えい防止、敷地外への管理されない放出の防止を考慮した設計とする。<u>液体廃棄物を内蔵する設備及び機器は廃液蒸発装置Ⅰ、化学処理装置、廃液蒸発装置Ⅱ、排水監視設備、β・γ 固体処理棟Ⅲ 廃液貯槽、処理済廃液貯槽、廃液貯槽Ⅰ、廃液貯槽Ⅱである。それぞれ、ピットや堰、漏えい検出器を備える設計とする。</u></p>	<p><u>棄施設の固体廃棄物減容処理施設廃液貯槽の廃液受入タンク、洗浄塔廃液タンク、液体廃棄物 A タンク及び廃液搬出ボックスの周辺部又は施設外に通じる出入口若しくはその周辺部には、液体状の放射性廃棄物が施設外へ漏えいすることを防止するための堰を設けるとともに、固体廃棄物減容処理施設廃液貯槽に通じる排水トラップ（水封機構付き）を床に設けることにより、液体状の放射性廃棄物が施設外へ漏えいすることを防止する構造としている。</u></p> <p>第1編 4.設計</p> <p>固体廃棄物の処理施設の減容処理設備のクレーンの保守ホールのクレーン及びサービスエリアのサービスエリアクレーンは、動力が供給されたときに電磁ブレーキが開放される機構であり、動力の供給が停止した場合に、電磁ブレーキがかかり吊り荷を保持できる設計としている。</p> <p><u>クレーンでの吊り上げ、吊り下ろしのために使用する電磁石は、通電時に消磁する永電磁型のもを使用することで、動力の供給が停止した場合でも電磁石が吊り荷との吸着を保持できる設計としており、α 固体廃棄物及び保管体に電磁石が着底状態にあるかは、電磁石を操作するペンダントスイッチの確認ランプが、吸着・離脱操作可の時は点灯、吸着状態にある時は点滅する機能を備え、着底を確認できる設計としている。</u></p> <p>第1編 4.設計</p> <p>固体廃棄物減容処理施設では、廃棄物管理設備本体の処理施設のうち固体廃棄物の処理施設の減容処理設備並びにその他廃棄物管理設備の附属施設のうち、液体廃棄物の廃棄施設の固体廃棄物減容処理施設廃液貯槽の温度、圧力、液位等に関する監視及び制</p>	<p>整合が図られている。</p> <p>整合が図られている。</p>

ロ 廃棄物管理施設

許可申請書（本文）	許可申請書（添付書類五）	設工認申請書	整合性
<p>【上記の続き】</p>	<p>【上記の続き】</p>	<p>御の機能の喪失、誤操作その他の要因により安全性を著しく損なうおそれが生じたときに、<u>放射性廃棄物を限定された区域に閉じ込める能力の維持又は火災若しくは爆発の防止のための設備を速やかに作動させる必要がある場合には、当該設備の作動を速やかに、かつ、自動的に開始させる回路を有する設計としている。</u></p>	

ロ 廃棄物管理施設

許可申請書（本文）	許可申請書（添付書類五）	設工認申請書	整合性								
<p>(3) 火災及び爆発の防止に関する構造【-8-】</p> <p>廃棄物管理施設は、以下の方針に基づき、火災により廃棄物管理施設の安全性が損なわれない設計とする。なお、廃棄物管理施設で受け入れて処理を行う放射性廃棄物は、発火、爆発性の無い安全性の確認されたものに制限するため、爆発が発生するおそれはない。</p>	<p>1.5 火災及び爆発の防止に関する設計【5-1-9】</p> <p>火災により廃棄物管理施設の安全性が損なわれることを防止するため、原則として消防法、建築基準法の国内法に基づくとともに、火災の発生防止、火災の検知及び消火並びに火災の影響の軽減の方策を適切に組み合わせた措置を講じた設計とする。具体的には、<u>廃棄物管理施設には、建築基準法に基づき防火区画を設ける。また、廃棄物管理施設の管理区域内には可燃性の物を、原則、設置及び保管しないこととし、やむを得ず管理区域内に保管が必要なもの（作業上必要なマニュアルや防護資材等）は、必要最小限とし、かつ鋼製扉を有する保管棚内に保管し、使用の都度、必要な量を持ち出すとともに、使用後は速やかに所定の場所に戻すことや主要な安全機能への影響を低減するよう不燃材を設置する。</u>さらに、火災時の閉じ込め機能確保の観点から廃棄物管理施設の各排気系は、火災の影響を相互に受けけない設計とし、<u>セル内に設置するインセルフィルタは、火災延焼を防護するため火災防止型のフィルタを設ける、</u>廃棄物管理施設は、隣接施設との距離を確保するとともに、施設周辺には爆発の潜在的可能性のある可燃性流体を大量に保有するタンク類を設置しない。また、<u>施設内に設置される予備電源設備の燃料供給槽は、消防法の設置基準に基づき設置することにより火災の影響軽減を図る。</u>なお、廃棄物管理施設で受け入れて処理を行う放射性廃棄物は、発火、爆発性等の無い安全性の確認されたものとするため、爆発が発生するおそれはない。</p>	<p>第1編 4.設計</p> <p><u>廃棄物管理施設には、防火区画を設け、施設内で発生するおそれのある火災の影響を最小限に抑えるとともに、管理区域への可燃物の持ち込みは必要最小限とし、持ち込む場合は不燃材で覆うなど適切な安全対策を行った設計とする。</u></p> <p><u>固体廃棄物減容処理施設の防火区画及び防火扉については、「第1編」に示す。</u></p> <p>第1編 4.設計 表-71【本-1-144～本-1-147】 表-71 固体系処理設備のインセルフィルタに係る設計条件及び仕様</p> <p>(1) 開缶エリアインセルフィルタ</p> <table border="1" data-bbox="1227 1007 1697 1201"> <tr> <td>蓋□□数^①</td> <td>1^②</td> </tr> <tr> <td>設置場所^③ (番□□号)^④</td> <td>前処理セル（開缶エリア）^⑤ (210-F-001)^⑥</td> </tr> <tr> <td>耐熱クラス^⑦</td> <td>B^⑧</td> </tr> <tr> <td>型□□式^⑨</td> <td>たて置箱型（火災防止型）^⑩</td> </tr> </table> <p>第1編 4.設計</p> <p><u>予備電源設備の燃料小出槽は、電気ケーブルを電線管内に敷設する設計としている。また、燃料小出槽は燃料が漏えいしても拡大しないよう容積率110%</u></p>	蓋□□数 ^①	1 ^②	設置場所 ^③ (番□□号) ^④	前処理セル（開缶エリア） ^⑤ (210-F-001) ^⑥	耐熱クラス ^⑦	B ^⑧	型□□式 ^⑨	たて置箱型（火災防止型） ^⑩	<p>整合が図られている。</p> <p>整合が図られている。</p> <p>整合が図られている。</p>
蓋□□数 ^①	1 ^②										
設置場所 ^③ (番□□号) ^④	前処理セル（開缶エリア） ^⑤ (210-F-001) ^⑥										
耐熱クラス ^⑦	B ^⑧										
型□□式 ^⑨	たて置箱型（火災防止型） ^⑩										

ロ 廃棄物管理施設

許可申請書（本文）	許可申請書（添付書類五）	設工認申請書	整合性
<p>【上記の続き】</p> <p>a) <u>廃棄物管理施設の主要な設備及び機器は、可能な限り不燃性又は難燃性材料を使用する設計とする。</u></p> <p>b) <u>焼却処理及び溶融処理を行う設備及び機器は、耐火性、耐熱性及び耐食性の材料を使用する設計とする。</u></p>	<p>【上記の続き】</p> <p>(1) <u>火災の発生を防止するため、主要な設備及び機器は、可能な限り不燃性又は難燃性材料を使用する設計とする。</u></p> <p>また、やむを得ず不燃性以外の材料（ネオプレンゴム、ポリカーボネート及びPVC）を使用する場合は、付近の着火源を排除するとともに、焼却処理及び溶融処理などからの熱影響がないように設計する。<u>さらに、焼却溶融炉及び2次燃焼器の近傍には、原則として電気ケーブルを配置しないが、やむを得ず配置する場合は、金属製の保護管又は金属製のカバー内に配線する。</u></p> <p><u>火災のおそれのある電気設備、予備電源設備、焼却や溶融処理を行う設備、無停電電源装置には、過電流、温度上昇、圧力上昇、漏えいの検知又は防止する設計とする。具体的には廃棄物管理施設のβ・γ焼却装置、α焼却装置及び焼却溶融炉の炉内温度の異常上昇及び負圧の異常低下に対しては、燃料又は電源、廃棄物の供給</u></p>	<p><u>以上の容積を有する防油堤を設けることで火災の影響軽減の措置を図る設計としている。さらに、予備電源設備（発電装置）を設置する発電装置室への可燃物の持ち込みは必要最小限とし、持ち込む場合は不燃材で覆うなど適切な安全対策を行った設計とする。</u></p> <p>第1編 4.設計 <u>固体廃棄物減容処理施設の主要な構築物、系統及び機器のうち、火災又は爆発により損傷を受けるおそれがあるものについては、金属類を使用するなどにより、実用上可能な限り不燃性又は難燃性の材料を使用する設計としている。</u></p> <p>第1編 4.設計 <u>やむを得ず、電気ケーブルを配置する場合として、焼却溶融炉の直下にある溶融固化体移送台車については、駆動機構があり、この機構の作動に必要な電気ケーブルを設置する必要がある。この電気ケーブルは難燃性の材料を使用するため、やむを得ずの対策として、金属製カバー又は金属製保護管を敷設する設計としている。</u></p> <p>第1編 4.設計 <u>温度に関する計測制御設備は、廃棄物管理設備本体の処理施設のうち、固体廃棄物の処理施設の減容処理設備の焼却溶融設備関係の焼却溶融炉内の排ガス温度、排ガス処理装置の2次燃焼器出口及び排ガス冷却器出口の排ガス温度を監視、制御及び記録する設計とし、溶湯の漏えい温度を監視及び制御する</u></p>	<p>整合性が図られている。</p> <p>整合性が図られている。</p> <p>整合性が図られている。</p>

ロ 廃棄物管理施設

許可申請書（本文）	許可申請書（添付書類五）	設工認申請書	整合性
<p>【上記の続き】</p>	<p>停止、焼却空気量の制限を行う。また急速な炉内圧力上昇に対しては、圧力逃がし機構が動作するように設計する。</p>	<p>設計としている。焼却溶融炉内の排ガス温度については、排ガスの温度があらかじめ設定した条件を超えた場合は、警報を発するとともに、高周波電源を停止する安全制御機構を設ける設計としている。2次燃焼器出口の排ガス温度については、排ガスの温度があらかじめ設定した条件を超えた場合は、警報を発するとともに、高周波電源及び2次燃焼器のヒータを停止する安全制御機構を設ける設計としている。排ガス冷却器出口の排ガス温度については、排ガスの温度があらかじめ設定した条件を超えた場合は、警報を発するとともに、高周波電源及び2次燃焼器のヒータを停止する安全制御機構を設ける設計としている。また、高温の溶湯の漏えいを早期に検知し、拡大を防止するため、焼却溶融炉下部の受け皿に漏えい検知器を設け、溶湯漏えい温度があらかじめ設定した条件を超えた場合は、警報を発するとともに、高周波電源を停止する安全制御機構を設ける設計としている。</p> <p>圧力に関する計測制御設備は、廃棄物管理設備本体の処理施設のうち、固体廃棄物の処理施設の減容処理設備の搬出入室、前処理セル（開缶エリア）、前処理セル（分別エリア）、焼却溶融セル及び保守ホール（ホール出入室含む。）の負圧を監視し、負圧を一定の範囲に維持するよう制御及び記録するとともに、負圧があらかじめ設定した条件に達した場合は、警報を発する設計としている。また、廃棄物管理設備本体の処理施設のうち固体廃棄物の処理施設の減容処理設備の焼却溶融設備関係の焼却溶融炉内の負圧を監視し、負圧を一定の範囲に維持するよう制御及び記録するとともに、負圧があらかじめ設定した条件を超えた場合は、警報を発するとともに、高周波電源を停止する安全制御機構を設ける設計としている。さらに、急速な炉内圧力の上昇に対</p>	

ロ 廃棄物管理施設

許可申請書（本文）	許可申請書（添付書類五）	設工認申請書	整合性
<p>c) <u>火災を早期に検知し、迅速に消火を行うため、自動火災報知設備及び消火設備を設ける設計とする。</u></p>	<p>(2) <u>早期に火災を検知し、迅速に消火を行うため、自動火災報知設備及び消火設備を設ける設計とする。</u>廃棄物管理施設は、火災又は爆発により当該廃棄物管理施設の安全性が損なわれないよう、自動火災報知設備及び必要な場所に火災信号を表示することにより火災及び爆発の発生を早期に感知し、及び消火する設計とする。なお、廃棄物管理施設に受け入れる廃棄物は、発火、爆発性の無い、安全性が確認されたものとする。具体的には、大部分が不燃材で構築された施設（排水監視施設）を除き、廃棄物の処理、管理、受入れ施設には自動火災報知設備を設け、廃棄物管理施設の各施設（固体廃棄物減容処理施設を除く。）から管理機械棟の集中監視設備に、及び固体廃棄物減容処理施設は当該施設の運転監視室の集中監視設備に表示するとともに、警備所にも表示する設計とすることにより火災及び爆発の発生を早期に感知し、及び自動又は手動にて消火する設計とする。なお、<u>これらは商用系電源喪失時に予備電源設備から給電を受ける。</u>また、消火については、消火器、消火栓設備（屋内、屋外）を建築基準法及び消防法に基づき配置し、セルやαホールなど接近しての消火作業が困難な施設には、<u>ガス消火設備で構成する消火設備を設ける設計とする。</u></p>	<p><u>しては、圧力逃がし機構が動作する設計としている。</u>圧力逃がし機構は、重錘式であり、焼却熔融炉内圧力上昇時に炉内排ガスをセラミックフィルタへ逃す設計としている。</p> <p>第1編 4.設計 <u>廃棄物管理施設の全ての建家には自動火災報知設備を設けている。</u> 固体廃棄物減容処理施設は、<u>その他廃棄物管理設備の附属施設のうちその他の主要な事項の消防設備のうち、消火設備の消火器、消火栓設備及びガス消火設備並びに自動火災報知設備及び漏電火災警報器（漏電遮断器）の警報設備を設置する設計としている。</u></p> <p>第1編 4.設計 これらを<u>運転監視室の受信機及び警備所（南門）の監視盤に接続することにより、常時監視できる設計としている。</u></p> <p>第1編 4.設計 固体廃棄物減容処理施設は、<u>外部電源喪失時においても、監視設備その他必要な設備に電気を供給する予備電源を設ける設計としている。</u></p> <p>第1編 4.設計 <u>なお、各セルは高線量区域で人の立入りできないことから、セル内で発生する火災に対処するため、セル外から遠隔で操作可能なガス消火設備を採用している。</u></p>	<p>整合が図られている。</p> <p>整合が図られている。</p> <p>整合が図られている。</p> <p>整合が図られている。</p>

ロ 廃棄物管理施設

許可申請書（本文）	許可申請書（添付書類五）	設工認申請書	整合性
<p>【上記の続き】</p> <p>d) 廃棄物管理施設には、防火区画を設け、施設内で発生するおそれのある火災の影響を最小限に抑えるとともに、<u>管理区域への可燃物の持ち込みは必要最小限とし、持ち込む場合は不燃材で覆うなど適切な安全対策を行った設計とする。</u></p>	<p>なお、<u>消火対象セル周辺の従事者に設備の作動を知らせる警報を発する。</u></p> <p>(3) 廃棄物管理施設は、火災により廃棄物管理施設の安全性が損なわれることを防止するため、(1)及び(2)の措置を講じるとともに、以下の火災及び爆発の発生による影響低減のための措置を講じる。<u>廃棄物管理施設には、閉じ込め機能及び遮蔽機能が損なわれないよう、防火区画を設ける。</u>また、<u>廃棄物管理施設の管理区域内には可燃性の物を、原則、設置及び保管しないこととするが、やむを得ず管理区域内に保管が必要なもの（作業上必要なマニュアルや防護資材等）は、必要最小限とし、かつ鋼製扉を有する保管棚内に保管し、使用の都度、必要な量を持ち出すとともに、使用後は速やかに保管棚に戻す。</u>また、<u>可燃性の物で前述の対応が出来ないものについては不燃材で覆い、火災の影響を低減する措置を行う。</u>さらに、火災時の閉じ込め機能確保の観点から廃棄物管理施設の各排気系は、火災の影響を相互に受けない設計とし、<u>セル内に設置するインセルフイルタは、火災延焼を防護するため、下流側へ火災が伝わらないよう金属メッシュを備えた火災防止型のフィルタを設ける、</u>廃棄物管理施設は、隣接施設との距離を確保し、万一施設において火災が発生した際の周辺施設への延焼を防止する。<u>施設内に設</u></p>	<p>なお、<u>ガス消火設備の消火剤の放射操作は、感知器で発せられた火災信号を二酸化炭素消火設備制御盤で受信し、音響装置が鳴動して施設運転要員が火災発生を確認した場合は、消火剤放射前に必要な安全確認（従業員避難、開口部の閉鎖、防護区画内負圧確保、関連機器停止）後、要員の手動により起動スイッチを操作する設計としている。</u></p> <p>第1編 4.設計</p> <p>廃棄物管理施設には、<u>防火区画を設け、施設内で発生するおそれのある火災の影響を最小限に抑えるとともに、管理区域への可燃物の持ち込みは必要最小限とし、持ち込む場合は不燃材で覆うなど適切な安全対策を行った設計とする。</u></p> <p><u>「火災区域」及び「火災区画」は、建築基準法に基づく防火区画設定の考え方から、建家外壁、管理区域と非管理区域の境界の壁、階段及びダクトスペースを「火災区域」、固体廃棄物減容処理施設建家内の各部屋を「火災区画」として設定する設計としている。</u></p> <p>火災区域及び火災区画は、10 cm以上の厚さを有するコンクリートの壁及び1.5 mm以上の厚さを有する鋼製の扉により構成する。</p> <p>固体廃棄物減容処理施設建家に内蔵する可燃性物質は、除染や通常作業に使用するウエス（布など）、マニュアルや記録に使用する紙類、物品保護や搬入に使用される梱包材、保護具（木材）、ビニールバッグなどの化学製品、その他を施設内の所定の場所に集積し、それらを火災源として、火災防護対象設備の遮蔽機能（セルや遮蔽体）、閉じ込め機能（放射性物質を直接取り扱うセル等の部屋、グローブボックスやフード、放射性物質を内蔵する廃液</p>	<p>整合性が図られている。</p>

ロ 廃棄物管理施設

許可申請書（本文）	許可申請書（添付書類五）	設工認申請書	整合性
<p>(4) 耐震構造【-9-】 廃棄物管理施設は、「廃棄物管理施設の位置、構造及び設備の基準に関する規則」及び同解釈を適用し、耐震設計を行う。</p> <p>a) <u>廃棄物管理施設は、十分に支持可能な地盤に設けるとともに、十分な強度・剛性及び耐力を有する構造とする。</u></p> <p>b) 「廃棄物管理施設の位置、構造及び設備の基準に関する規則」では、「安全上重要な施設」について、「安全機能を有する施設のうち、その機能の喪失により、公衆又は従事者に放射線障害を及ぼすおそれがあるもの及び安全設計上想定される事故が発生した場合に公衆又は従事者に及ぼすおそれがある放射線障害を防止するため、放射性物質又は放射線が廃棄物管理施設を設置する事業所外へ放出されることを抑制し、又は防止するものをいう。」と定義されている。</p> <p>なお、解釈より、過度の放射線被ばくを及ぼすおそれとは、「敷地周辺の公衆への実効線量の評価値が発生事故当たり5ミリシーベルトを超えることをいう。」と定義されている。</p> <p>安全上重要な施設を選定した結果、<u>何れの施設においてもその機能の喪失により、公衆又は従事</u></p>	<p>1.6.1.1 廃棄物管理施設【5-1-12】</p> <p>(1) <u>廃棄物管理施設の建家、設備、機器及びそれらの支持構造物は、十分な強度・剛性及び耐力を有する構造とする。</u></p> <p>1.6.1.1 廃棄物管理施設【5-1-12】</p> <p>(2) 廃棄物管理施設の耐震設計上の重要度</p>	<p>第1編 4.設計</p> <p>固体廃棄物減容処理施設は、杭基礎であり、建家・設備の支持地盤の許容支持力については、「国土交通省告示第1113号」を参考に、標準貫入試験結果に基づいて評価を行い、N値50以上の層に支持させることで、<u>当該施設を十分に支持することができる地盤に施設する設計としている。</u></p> <p><u>固体廃棄物減容処理施設の廃棄物管理設備本体の処理施設のうち固体廃棄物の処理施設の減容処理設備並びに計測制御系統施設並びに放射線管理施設並びにその他廃棄物管理設備の附属施設を設置する建物・構築物は、地震の発生によって生ずるおそれがある当該施設の安全機能の喪失に起因する放射線による公衆への影響の程度に応じて算定した地震力が作用した場合においても当該施設を十分に支持することができる地盤に施設する設計としている。</u></p> <p>第1編 4.設計</p> <p>廃棄物管理施設は、耐震設計上の重要度分類Bク</p>	<p>整合が図られている。</p> <p>整合が図られている。</p>

ロ 廃棄物管理施設

許可申請書（本文）	許可申請書（添付書類五）	設工認申請書	整合性
<p><u>者に過度の放射線障害を及ぼすおそれがあるものはない。また、安全設計上想定される事故が発生した場合に公衆又は従事者に放射線障害を及ぼす事象はない。</u></p> <p>c) <u>廃棄物管理施設の耐震設計上の重要度を、地震により発生する可能性のある放射線による環境への影響の観点から以下のように分類し、それぞれ耐震設計上の重要度に応じた耐震設計を行う。</u></p> <p>Sクラス：自ら放射性物質を内蔵している施設、当該施設に直接関係しておりその機能喪失により放射性物質を外部に拡散する可能性のある施設、これらの施設の機能喪失により事故に至った場合の影響を緩和し、放射線による公衆への影響を軽減するために必要な機能を持つ施設及びこれらの重要な安全機能を支援するために必要となる施設並びに地震に伴って発生するおそれがある津波による安全機能の喪失を防止するために必要となる施設であって、環境への影響が大きいものをいう。上記に規定する「環境への影響が大きい」とは、敷地周辺の公衆の実効線量が5ミリシーベルトを超えることをいう。</p> <p><u>Bクラス：安全機能を有する施設のうち機能喪失した場合の影響がSクラス施設と比べ小さく、限定的な遮蔽能力及び閉じ込</u></p>	<p>は、「発電用原子炉施設に関する耐震設計審査指針」（平成18年9月19日 原子力安全委員会決定）を参考に地震により発生する可能性のある放射線による環境への影響の観点からSクラス、Bクラス及びCクラスに分類し、それぞれ重要度に応じた耐震設計を行う。</p> <p>1.6.2 耐震設計上の重要度分類</p> <p>1.6.2.1 機能上の分類【5-1-13】</p> <p><u>廃棄物管理施設の耐震設計上の施設別重要度を、次のように分類する。</u></p> <p>(1) Sクラスの施設</p> <p>自ら放射性物質を内蔵している施設、当該施設に直接関係しておりその機能喪失により放射性物質を外部に拡散する可能性のある施設、これらの施設の機能喪失により事故に至った場合の影響を緩和し、放射線による公衆への影響を軽減するために必要な機能を持つ施設及びこれらの重要な安全機能を支援するために必要となる施設並びに地震に伴って発生するおそれがある津波による安全機能の喪失を防止するために必要となる施設であって、環境への影響が大きいものをいう。上記の「環境への影響が大きい」とは、敷地周辺の公衆の実効線量が5ミリシーベルトを超えることをいう。</p> <p>(2) Bクラスの施設</p> <p><u>安全機能を有する施設のうち、機能喪失した場合の影響がSクラス施設と比べ小さ</u></p>	<p>ラスとBクラスの区分に関し、<u>地震の発生を想定した安全機能の喪失を仮定し、公衆の被ばく線量評価結果に基づき、基本的には公衆の被ばく線量が50μSvを超える施設をBクラスに、また、これ以下の施設をCクラスに分類する。</u></p> <p>ただし、α核種を含む固体廃棄物を処理する設備については、地震時の閉じ込め機能をより確かなものとするため、50μSv以下であっても耐震Bクラスとしている。</p> <p>第1編 4.設計</p> <p>廃棄物管理施設は、耐震設計上の重要度分類BクラスとBクラスの区分に関し、<u>地震の発生を想定した安全機能の喪失を仮定し、公衆の被ばく線量評価結果に基づき、基本的には公衆の被ばく線量が50μSvを超える施設をBクラスに、また、これ以下の施設をCクラスに分類する。</u></p> <p><u>ただし、α核種を含む固体廃棄物を処理する設備については、地震時の閉じ込め機能をより確かなものとするため、50μSv以下であっても耐震Bクラスとしている。</u></p> <p>第1編 4.設計</p> <p>Bクラスは、原子力発電所耐震設計技術指針（JEAG4601 1997）に示すモデルなどを用い、1次固有振動数を計算し、共振のおそれの有無を確認し</p>	<p>整合性が図られている。</p> <p>整合性が図られている。</p>

ロ 廃棄物管理施設

許可申請書（本文）	許可申請書（添付書類五）	設工認申請書	整合性
<p><u>め能力を期待する施設</u></p> <p>Cクラス：Sクラスに属する施設及びBクラスに属する施設以外の一般産業施設又は公共施設と同等の安全性が要求される施設</p> <p>廃棄物管理施設は、第一条（定義）における安全上重要な施設の有無の確認の結果、いずれの施設も外部事象による安全機能の喪失により、公衆又は従事者に過度の放射線障害を及ぼすおそれがあるものはない。したがって、Sクラス施設はなく、Bクラス及びCクラス施設を有するものとする。</p>	<p><u>く、限定的な遮蔽能力及び閉じ込め能力を期待する施設</u></p> <p>(3) Cクラスの施設</p> <p>Sクラスに属する施設及びBクラスに属する施設以外の一般産業施設又は公共施設と同等の安全性が要求される施設</p> <p>廃棄物管理施設は、地震の発生によって生ずるおそれがある当該施設の安全機能の喪失に起因する放射線による公衆への影響の程度に応じて算定した地震力は、損壊により公衆に放射線障害を及ぼさないものである。したがって、Sクラス施設はなく、Bクラス及びCクラス施設を有するものとする。</p> <p>1.6.2.2 クラス別施設</p> <p>前項に基づく廃棄物管理施設のクラス別施設を第1.6.1表及び第1.6.2表に示す。なお、第1.6.1表には、当該施設を支持する建家、設備の支持機能が維持されることを確認する地震動についても併記する。</p> <p>1.6 耐震設計</p> <p>1.6.1 耐震設計の基本方針</p> <p>1.6.1.1 廃棄物管理施設【5-1-12】</p> <p>廃棄物管理施設は、「廃棄物管理施設の位置、構造及び設備の基準に関する規則」及び同解釈（平成25年12月18日施行）を適用し、適切と認められる設計用地震力に対してこれが大きな事故の誘因とならないよう十分な耐震性を持たせるため、以下の方針に基づき、耐震設計を行う。</p>	<p><u>ている。具体的には、1次固有振動数が20Hz以上の場合は、剛構造と見なし、共振は無い設計としている。</u></p> <p>Cクラスについては、静的地震力により発生する応力が、安全上適切と認められる規格及び基準等を参考に設定されている許容限界を超えず、おおむね弾性状態に留まるよう耐震設計する。</p> <p>第1編 4.設計</p> <p>固体廃棄物減容処理施設は、<u>各設備機器の設計用地震力を設定し、評価を実施した結果、以下のとおり耐震性を有していることを確認する設計としている。</u></p>	<p>整合性が図られている。</p>

ロ 廃棄物管理施設

許可申請書（本文）	許可申請書（添付書類五）	設工認申請書	整合性
<p>d) 廃棄物管理施設の耐震設計に用いる地震力は、以下のとおりとする。<u>Bクラス及びCクラスの施設の建家、設備については、地震層せん断力係数 C_i にそれぞれ1.5及び1.0の係数を乗じ、さらに当該建家階層以上の重量を乗じて算定した水平地震力に耐えるように設計する。</u></p> <p><u>また、機器・配管系については、上記の地震層せん断力係数 C_i にそれぞれ1.5及び1.0の係数を乗じた値を水平震度とし、当該水平震度を20%増しとした水平地震力に耐えられるように設計する。</u></p> <p><u>ここで、地震層せん断力係数 C_i は、標準せん断力係数 C_0 を0.2とし、建家、設備及び機器の振動特性、地盤の特性を考慮して求められる値とする。</u></p> <p><u>なお、Bクラスの施設のうち、共振のおそれのあるものについては、その影響の検討を行うこととする。</u></p>	<p>1.6.3 地震力の算定法【5-1-14】</p> <p>(1) 廃棄物管理施設の耐震設計に用いる地震力の算定は、以下に示す方法による。</p> <p>a. 建家、設備 水平地震力は、<u>地震層せん断力係数 C_i に、以下に示す施設の重要度分類に応じた係数を乗じ、さらに当該建家階層以上の重量を乗じて算定するものとする。</u></p> <p style="margin-left: 20px;"><u>Bクラス 1.5</u> <u>Cクラス 1.0</u></p> <p>b. 機器・配管系 各耐震クラスの地震力は、<u>上記 a. に示す地震層せん断力係数 C_i に施設の重要度分類に応じた係数を乗じたものを水平震度とし、当該水平震度を20%増しとした水平地震力より求めるものとする。</u></p> <p>1.6.3 地震力の算定法【5-1-14】</p> <p>(1) 廃棄物管理施設の耐震設計に用いる地震力の算定は、以下に示す方法による。</p> <p>a. 建家、設備 <u>ここで、地震層せん断力係数 C_i は、標準せん断力係数 C_0 を0.2とし、建家、設備の振動特性、地盤の種類等を考慮して求められる値とする。</u></p> <p>b. 機器・配管系 <u>なお、Bクラスの施設のうち、共振のおそれのあるものについてはその影響の検討を行うこととする。</u></p>	<p>第1編 4.設計 <u>耐震設計に用いる地震力について、建家、設備及び機器については、地震層せん断力係数 C_i にそれぞれ1.5及び1.0の係数を乗じ、さらに当該建家階層以上の重量を乗じて算定した水平地震力に耐える設計としている。</u></p> <p>第1編 4.設計 <u>また、機器・配管系については、上記の地震層せん断力係数 C_i にそれぞれ1.5及び1.0の係数を乗じた値を水平震度とし、当該水平震度を20%増しとした水平地震力に耐えられる設計としている。</u></p> <p>第1編 4.設計 <u>耐震設計に用いる地震力について、建家、設備及び機器については、地震層せん断力係数 C_i にそれぞれ1.5及び1.0の係数を乗じ、さらに当該建家階層以上の重量を乗じて算定した水平地震力に耐える設計としている。</u></p> <p><u>また、機器・配管系については、上記の地震層せん断力係数 C_i にそれぞれ1.5及び1.0の係数を乗じた値を水平震度とし、当該水平震度を20%増しとした水平地震力に耐えられる設計としている。</u></p> <p>第1編 4.設計 <u>固体廃棄物減容処理施設の廃棄物管理設備本体の処理施設のうち固体廃棄物の処理施設の減容処理設備並びに計測制御系統施設並びに放射線管理施設並</u></p>	<p>整合が図られている。</p> <p>整合が図られている。</p> <p>整合が図られている。</p> <p>整合が図られている。</p>

ロ 廃棄物管理施設

許可申請書（本文）	許可申請書（添付書類五）	設工認申請書	整合性
<p>【上記の続き】</p>	<p>【上記の続き】</p>	<p>びにその他廃棄物管理設備の附属施設の主要な設備機器及びこれらを設置する固体廃棄物減容処理施設建家及び固体廃棄物減容処理施設排気筒の耐震設計は、「発電用原子炉施設に関する耐震設計審査指針」の基本的な考え方を参考にし、<u>耐震設計上の重要度に応じて、Bクラス又はCクラスで設計している。</u></p> <p><u>Bクラスは、原子力発電所耐震設計技術指針（JEAG4601 1997）に示すモデルなどを用い、1次固有振動数を計算し、共振のおそれの有無を確認している。具体的には、1次固有振動数が20Hz以上の場合は、剛構造と見なし、共振は無い設計としている。</u></p> <p><u>Cクラスについては、静的地震力により発生する応力が、安全上適切と認められる規格及び基準等を参考に設定されている許容限界を超えず、おおむね弾性状態に留まるよう耐震設計する。</u></p> <p><u>耐震設計に用いる地震力について、建家、設備及び機器については、地震層せん断力係数Ciにそれぞれ1.5及び1.0の係数を乗じ、さらに当該建家階層以上の重量を乗じて算定した水平地震力に耐える設計としている。</u></p> <p><u>また、機器・配管系については、上記の地震層せん断力係数Ciにそれぞれ1.5及び1.0の係数を乗じた値を水平震度とし、当該水平震度を20%増とした水平地震力に耐えられる設計としている。</u></p> <p><u>なお、固有振動数が20Hz未満で共振のおそれがある機器・配管系については、「原子力発電所耐震設計技術規程（JEAG4601 1997）」及び「建築設備耐震設計指針・同解説」に記載の「高架台上に固定する機器（鉄箱製の機器、槽類）及び横振れが大きくなる程度に固定支持された配管」に適用できることから、修正震度法に基づき、応答倍率2.0の</u></p>	

ロ 廃棄物管理施設

許可申請書（本文）	許可申請書（添付書類五）	設工認申請書	整合性
		<u>係数を乗じた水平地震力に耐えられる設計としている。</u>	

ロ 廃棄物管理施設

許可申請書（本文）	許可申請書（添付書類五）	設工認申請書	整合性
<p>(5) <u>耐津波構造（「廃棄物管理施設の位置、構造及び設備の基準に関する規則」第七条に規定する津波に対して廃棄物管理施設の安全性が損なわれるおそれがないよう措置を講じた構造をいう。）【-11-】</u> <u>廃棄物管理施設の位置は、津波による遡上波が到達しない標高に設置する。</u></p>	<p>【該当なし】</p>	<p>第1編 4.設計 <u>廃棄物管理施設は、標高約 24～40m に設置されており、津波による遡上波が到達しない標高にあることから、津波により廃棄物管理施設の安全性が損なわれるおそれはない設計としている。</u></p>	<p>整合が図られている。</p>

ロ 廃棄物管理施設

許可申請書（本文）	許可申請書（添付書類五）	設工認申請書	整合性
<p>【上記の続き】</p>	<p>【上記の続き】</p> <p>【5-1-19】 <u>(2) 台風、洪水、落雷については、廃棄物管理施設の安全性を損なうことのないように適切な管理を行うので、施設の安全機能が損なわれるおそれはない。</u></p>	<p>保護具や資機材を備えるとともに、必要に応じて除雪を行う設計としている。</p> <p>なお、除雪に係る運用については、廃棄物管理施設保安規定に基づき作成する下部規定に定める。</p> <p>第1編 4. 設計 <u>凍結は、水戸地方気象台の観測記録(1897年～2013年)によれば最低気温は-12.7℃である。凍結のおそれがある廃棄物管理施設の屋外設置機器には、十分適応した設備や部品を用いることとしている。廃棄物管理施設には、凍結を考慮すべき機器として屋外に設置された冷却塔や換気フィルタユニットがあるが、廃棄物管理施設に設置されている屋外設置の開放型冷却塔についてはヒータ機能を有することとしている。また、換気フィルタユニットについては、乾式で使用するものであり、-60℃まで使用できるフィルタパッキンを用いる設計としている。</u></p> <p><u>固体廃棄物減容処理施設には、屋外に設置された冷却塔及び換気フィルタユニットはないことから、凍結を考慮した措置は必要ない設計としている。</u></p> <p>第1編 4. 設計 <u>風（台風）は、廃棄物管理施設の建家は、水戸地方気象台の観測記録（1937年～2013年）における最大瞬間風速を考慮し、建築基準法に基づき風荷重を設定し、これに対し構造健全性を有する設計とする。</u></p> <p>固体廃棄物減容処理施設は、2000年に改正された建築基準法に基づき建設されており、風荷重を平成12年建設省告示第1454号に定める地域ごとの基準風速から大洗町及び鹿島郡のうち旭村（現鉾田市）の34m/sを用いる設計としている。</p> <p>水戸気象台で観測された年ごとの最大風速は、過去10年間（2003～2013年）において、17.4m/sが最</p>	<p>整合性が図られている。</p> <p>整合性が図られている。</p>

ロ 廃棄物管理施設

許可申請書（本文）	許可申請書（添付書類五）	設工認申請書	整合性
<p>【上記の続き】</p>	<p>【上記の続き】</p>	<p>大値であり、建築基準法で定める地域ごとの基準風速（34m/s）を下回る設計としている。</p> <p>よって、風（台風）により固体廃棄物減容処理施設の安全性が損なわれるおそれはない設計としている。</p> <p>第1編 4.設計</p> <p><u>洪水は、廃棄物管理施設は、敷地北部を流れる那珂川の浸水想定区域から十分離れていること、また、降水に対しては、廃棄物管理施設が標高 24～40m の台地に設置されており、敷地に降った雨水は敷地に設置した一般排水溝に流入し、排水能力を超える分は敷地内を表流水として谷地に流れ及び地面に浸透し、鹿島灘に流れることから、設計上考慮する必要はない設計としている。</u></p> <p><u>夏海湖が決壊した場合も、流出した湖水は、夏海湖の北側の標高約 20m の窪地に流入し、さらに一般排水溝に流入するため、廃棄物管理施設に湖水が到達することはない設計としている。</u></p> <p>第1編 4.設計</p> <p><u>落雷は、廃棄物管理施設には、落雷により安全性を損なうことのないように主要な建家、設備には避雷設備等を備えるほか、落雷の影響で機能喪失しないよう自動火災報知設備に適切な設計及び管理を行うことにより、影響を受けない設計としている。</u></p> <p><u>これら避雷設備で廃棄物管理施設の全施設はカバーしていないが、施設で取り扱う放射性物質の種類と量から、被雷による火災等により放射性物質が漏えいして放射線業務従事者及び公衆に影響を与えないよう、避雷針を設置する設計としている。</u></p>	<p>整合性が図られている。</p> <p>整合性が図られている。</p>

ロ 廃棄物管理施設

許可申請書（本文）	許可申請書（添付書類五）	設工認申請書	整合性
<p>【上記の続き】</p>	<p>【5-1-19】</p> <p>(3) 敷地及びその周辺における影響が最も大きい竜巻として、1979年5月27日に旭村（現 銚田市）で発生し大洗町で消滅した藤田スケールF1～F2の竜巻があることから、評価に用いた最大風速はF2の最大である69m/sとした。</p> <p>全ての施設を対象に影響を評価した結果、事前の廃棄物の退避が困難な廃棄物の処理又は保管を行う施設の主要な安全機能である遮蔽機能及び閉じ込め機能を有する設備等は、飛来物となり得る設備の固縛や評価対象設備への飛来物の衝突を防ぐ設備の設置により、構造健全性が維持されるように措置を講じる。</p>	<p>第1編 4.設計</p> <p>竜巻は、廃棄物管理施設は、最大風速69m/s（藤田スケールF2竜巻）に対して、遮蔽機能又は閉じ込め機能（内包する廃棄物を保持する機能を含む）を有する廃棄物管理施設の建家、設備及び機器のほか、消火設備のうちガス消火設備を内包する建家又は設備（セル等）の健全性を維持する設計としている。</p> <p>固体廃棄物減容処理施設の評価対象設備は、遮蔽機能及び閉じ込め機能を有するセル等を内包する固体廃棄物減容処理施設建家、ガス消火設備を内包するその他廃棄物管理設備の附属施設のうち、その他の主要な事項のガス消火設備のガス消火設備ボンベ庫及び固体廃棄物減容処理施設建家とガス消火設備ボンベ庫間の配管類とする。</p> <p>竜巻による設計荷重は、「風圧力による荷重」、「気圧差による荷重」、「飛来物による衝撃荷重」を適切に組み合わせた荷重を設定している。</p> <p>このうち、「飛来物による衝撃荷重」の設定に当たっては、固体廃棄物減容処理施設周辺の状況として、交通量の多い国道51号からの自動車の飛来も考慮し、「鋼製材、鋼製パイプ、自動車（軽自動車、乗用車、ミニバン、ワゴン、大型バス）、自動販売機、エアコン室外機、自転車及びマンホール蓋」を飛来物として選定し、最大飛散距離、最大飛散高さ及び施設周辺の状況から、評価対象設備に到達し得る飛来物の影響を評価する設計としている。</p> <p>なお、貫通及び裏面剥離の影響評価は、施設固有の設計仕様として「建築工事標準仕様書・同解説（JASS 5N 2001）原子力発電所施設における鉄筋コンクリート工事」の規定によるコンクリート設計基準強度24N/mm²を用いて、貫通限界厚さ及び裏面剥離限界厚さを確認する設計としている。</p> <p>評価の結果、固体廃棄物減容処理施設建家の壁の</p>	<p>整合性が図られている。</p>

ロ 廃棄物管理施設

許可申請書（本文）	許可申請書（添付書類五）	設工認申請書	整合性
<p>【上記の続き】</p>	<p>【上記の続き】</p>	<p>水平方向の荷重評価については「風圧力による荷重（966kN）」、「気圧差による荷重（1074kN）」、「飛来物による衝撃荷重（1052kN）」及びそれらを組み合わせた「複合荷重（2554kN）」が、保有水平耐力・許容圧力（54931kN）以下であるため、問題ない設計としている。ガス消火設備ボンベ庫の壁の水平方向の荷重評価についても、「風圧力による荷重（91.9kN）」、「気圧差による荷重（103kN）」、「飛来物による衝撃荷重（352kN）」及びそれらを組み合わせた「複合荷重（495kN）」が、保有水平耐力（1501.7kN）以下であるため、問題はない設計としている。</p> <p>固体廃棄物減容処理施設の床スラブにかかる鉛直方向の荷重評価に関しては、「風圧力による荷重（3.49kN/m²）」、「気圧差による荷重」及びそれらを組み合わせた吹上方向の「複合荷重（5.6kN/m²）」が、床スラブの許容荷重（153kN/m²）以下であるため、問題はない設計としている。ガス消火設備ボンベ庫の床スラブにかかる鉛直方向の荷重評価に関しても、「風圧力による荷重（3.49kN/m²）」、「気圧差による荷重」及びそれらを組み合わせた吹上方向の「複合荷重（5.6kN/m²）」が、床スラブの許容荷重（99kN/m²）以下であるため、問題はない設計としている。</p> <p>固体廃棄物減容処理施設建家の壁及び扉並びにガス消火設備ボンベ庫の壁及び扉については、飛来物による貫通及び裏面剥離が生じないことを確認し、安全機能には影響がない設計としている。固体廃棄物減容処理施設建家の扉及びシャッターにおいては、飛来物により一部の対象設備（エントランスホールの扉B、トラックロックのシャッター）で貫通する結果となったが、貫通先の部屋には維持すべき安全機能を有する設備がなく、さらに貫通先の部屋において、その後の衝突箇所での貫通及び裏面剥離がないことから、安全機能には影響がない設計としてい</p>	

ロ 廃棄物管理施設

許可申請書（本文）	許可申請書（添付書類五）	設工認申請書	整合性
<p>【上記の続き】</p>	<p>消火設備のうち遠隔操作により消火を行うガス消火設備（自動消火設備を含む）については、<u>屋外に敷設している配管の損傷を防止するための対策を講じる。</u></p> <p>また、代替設備・機器により、人員が駆けつけ対応する施設については、施設の損傷にあっても公衆被曝のリスクが小さいこと（$0.5\mu\text{Sv}$未満）から、「原子力発電所の竜巻影響評価ガイド」を参考に、年超過確率を 10^{-4} として最大風速を評価（35m/s）し、<u>F1 クラスの最大風速である 49m/s において、施設の構造健全性を維持し、機能を維持</u></p>	<p>る。</p> <p>固体廃棄物減容処理施設建家及びガス消火設備ポンベ庫間の配管類の水平方向の荷重評価については、流路面積の縮小による風速上昇モデルを考慮した「風圧力による荷重（3.78kN）」、「気圧差による荷重（10805kN）」、「飛来物による衝撃荷重（50.0kN）」及びそれらを組み合わせた「複合荷重（5468kN）」が、許容圧力（17000kN）以下であるため、問題はない設計としている。<u>固体廃棄物減容処理施設建家及びガス消火設備ポンベ庫間の配管類は、固体廃棄物減容処理施設建家とガス消火設備ポンベ庫間に挟まれた狭隘な部分にあることから、固体廃棄物減容処理施設建家及びガス消火設備ポンベ庫が、飛来物を遮る障壁となり、配管の損傷を防止するための設備として機能する設計としている。</u></p> <p>なお、施設の外壁の補修及び塗装作業で施設の近傍に足場を設置することがあるため、足場の鋼製材を飛来物として想定し、この鋼製材が配管類を損傷しないための仮設の設備を設ける。この仮設の設備については、廃棄物管理施設保安規定に基づき作成する下部規定に定める。</p> <p>竜巻による飛来物により貫通する評価結果となった一部の対象設備（エントランスホールの扉B、トラックロックのシャッター）については、F1 竜巻（最大風速 49m/s）によりその他の安全機能が損なわれない設計としている。</p> <p><u>評価の結果、F1 竜巻により飛来物となり得るものは、自転車のみであり、貫通及び裏面剥離の影響評価において、部屋の壁及び扉は貫通及び裏面剥離が生じないことから、その他の安全機能が損なわれない設計としている。</u></p> <p>竜巻随伴事象として、「原子力発電所の竜巻影響評価ガイド」に基づき、火災、溢水及び外部電源喪失を</p>	<p>整合が図られている。</p> <p>整合が図られている。</p>

ロ 廃棄物管理施設

許可申請書（本文）	許可申請書（添付書類五）	設工認申請書	整合性
<p>【上記の続き】</p>	<p><u>する設計とする。</u></p> <p>1.7 外部からの衝撃に対する設計【5-1-18】 1.7.1 想定される自然現象（地震及び津波を除く）に対する設計廃棄物管理施設において想定される自然現象として、洪水、風（台風）、竜巻、凍結、降水、積雪、落雷、地滑り及び火山の影響、生物学的事象又は森林火災等のうち、</p>	<p>考慮する。</p> <p>火災については、自動車の衝突により発生する火災の影響を評価して、安全機能の維持に影響を与えない設計としている。外壁のコンクリートの外表面温度 172℃が、許容温度である 200℃を超えないことから安全性が損なわれることはない設計としている。</p> <p>溢水については、固体廃棄物減容処理施設内で溢水が発生した場合においても、安全機能を損なわないよう、放射性物質を含む液体を内包する容器又は配管の破損によって、放射性物質を含む液体が管理区域外へ漏えいすることを防止できるよう堰やピットを設ける設計とすることで、安全機能の維持に影響を与えない設計としている。</p> <p>外部電源喪失については、固体廃棄物減容処理施設の遮蔽機能及び閉じ込め機能を維持するための電力は不要であることから、外部電源喪失の影響により安全性が損なわれることはない設計としている。</p> <p>第1編 4.設計 降水は、<u>廃棄物管理施設は標高 24～40m の台地に設置されており、敷地に降った雨水は主に敷地を西から東に流れるように設置した一般排水溝に流入し、排水能力を超える分は敷地内を表流水として谷地に流れ及び地面に浸透し、鹿島灘に流れることから、廃棄物管理施設は降水について設計上考慮する必要はない設計としている。</u></p> <p>固体廃棄物減容処理施設は、地下階を有しているが、地下階の壁と土壌との間に貫通孔はない。また、固体廃棄物減容処理施設に降水が流入する可能性のある最も低い位置にある開口部（エントランス）は、敷地周辺に対して 150mm 高く設置していることから、敷地周辺の表流水が、固体廃棄物減容処理施設内に</p>	<p>整合性が図られている。</p>

ロ 廃棄物管理施設

許可申請書（本文）	許可申請書（添付書類五）	設工認申請書	整合性
<p>【上記の続き】</p>	<p>【5-1-20】 (4) 火山影響については、<u>廃棄物管理施設に近い火山からの降下火砕物の影響を考慮しても施設の健全性は維持され、安全機能が損なわれることはない。</u></p>	<p>流入することはない設計としている。</p> <p>第1編 4. 設計 <u>火山の影響は、原子力発電所の火山影響評価ガイドに基づき、敷地から半径 160km の範囲において、第四紀に活動した 32 火山のうち、廃棄物管理施設に影響を及ぼし得る火山として、完新世（1万 1700 年前から現在）に活動があった 11 火山及び完新世に活動を行っていないが将来の活動可能性は否定できない 2 火山の計 13 火山を抽出する。</u> <u>抽出した火山の活動に関する個別評価を行った結果、廃棄物管理施設の供用期間において、設計対応不可能な火山事象のうち、溶岩流、岩屑なだれ、地滑り及び斜面崩壊については、敷地との間に十分な離隔距離があること、火砕物密度流については、抽出した火山に関する火砕物密度流の分布範囲が固体廃棄物減容処理施設から十分に離れていること、新しい火口の開口及び地殻変動については、敷地周辺に火山活動が確認されていないこと及び抽出した火山が敷地から十分に離れていることから、いずれも廃棄物管理施設に影響を与えるおそれはない設計としている。</u> また、設計対応が不可能な火山事象以外の火山事象の影響評価のうち、火山性土石流、火山泥流及び洪水については、これらの事象により施設に影響を及ぼすような大きな河川が周辺にないこと、火山ガスについては、敷地が太平洋に面しており、火山ガスが滞留するような地形ではないこと、噴石及びその他の火山事象については、抽出した火山が敷地から 90km 以上離れていることから、廃棄物管理施設に影響を及ぼすおそれはない設計としている。 降下火砕物の設計上の想定については、降下火砕物に起因して施設の機能喪失を想定した場合の周</p>	<p>整合が図られている。</p>

ロ 廃棄物管理施設

許可申請書（本文）	許可申請書（添付書類五）	設工認申請書	整合性
<p>【上記の続き】</p>	<p><u>なお、事業者の自主保安として、降下火砕物の除去作業に必要な保護具や資機材を備えるとともに、火山活動を確認し降下火砕物が飛来した場合は、廃棄物の処理を中止し、給排気設備の運転を停止する措置を講じる</u></p>	<p>辺公衆の実効線量が 5mSv を超えないため、敷地及びその周辺における過去の記録を勘案し、設定としている。具体的には、気象庁のデータ、文献等により、大規模な火山活動（VEI4 以上）のうち、有史以降に関東地方で降灰の記録のある火山事象は浅間山、富士山、桜島の噴火があるが、いずれも敷地及びその周辺における降下火砕物の層厚は 0.5cm 以下と極微量であることから、降下火砕物と積雪又は降水による重量を考慮し、保守側に湿潤状態での降下火砕物の荷重としても、降下火砕物により廃棄物管理施設の構造健全性は維持され、安全性が損なわれることはない。そのため、施設の設計上降下火砕物の降灰は考慮する必要はない設計としている。</p> <p><u>なお、事業者の自主保安として、降下火砕物は降雨及び積雪等により水を吸収し重くなることから、降下火砕物が観測された場合、除去作業を開始することとし、除去作業に必要な保護具や資機材を常備する。また、廃棄物の処理を中止し、給排気設備の運転を停止する措置を講じる設計としている。</u></p> <p><u>なお、降下火砕物の除去作業及び運転の停止に係る運用については、廃棄物管理施設保安規定に基づき作成する下部規定に定める。</u></p> <p>第1編 4.設計</p> <p><u>生物学的事象は、廃棄物管理施設の敷地内及び周辺環境から、廃棄物管理施設において想定される生物学的事象としては、海洋生物、小動物、微生物、昆虫による影響が考えられるが、海洋及び湖水からの取水を施設の運転に使用してないため、海洋生物や微生物によって安全性に影響は生じない設計としている。</u></p> <p>固体廃棄物減容処理施設に常時開口している箇所はなく、小動物や昆虫侵入が発生しにくい。小動</p>	<p>整合性が図られている。</p>

ロ 廃棄物管理施設

許可申請書（本文）	許可申請書（添付書類五）	設工認申請書	整合性
<p>【上記の続き】</p>	<p>【5-1-20】</p> <p>(5) 森林火災については、<u>廃棄物管理施設の周囲には、防火帯相当のエリアを確保しており、森林火災が発生した場合でも施設の安全機能が損なわれるおそれはない。</u>なお、<u>生物学的影響は、他の事象等の評価に包絡される。</u></p>	<p>物や昆虫侵入が発生した際には、施設を停止することで安全機能が損なわれることはない設計としている。</p> <p>固体廃棄物減容処理施設は、給排気設備を停止する設計としていることから、安全性が損なわれることはない設計としている。</p> <p>なお、運転の停止に係る運用については、廃棄物管理施設保安規定に基づき作成する下部規定に定める。</p> <p>第1編 4. 設計</p> <p>森林火災は、廃棄物管理施設の敷地外で発生した森林火災が敷地内の草木に延焼した場合の影響について、大洗研究所外で発生した火災が飛び火し、敷地内の落ち葉及び立木へと延焼し、施設に隣接する立木（7.5m 先）にまで燃え広がった時の施設外壁温度を評価する。この結果、<u>最高温度は 160℃であり、コンクリートの強度に影響がないとされている耐熱温度（200℃）には達しない設計としている。</u>また、<u>施設の内部の最高温度が、設備や機器の材料の耐熱温度を下回ることから、施設の安全性が損なわれるおそれはない設計としている。</u></p> <p>森林火災の二次的な影響として想定されるばい煙に対しても、固体廃棄物減容処理施設は、給排気設備を停止する設計としていることから、安全性が損なわれるおそれはない設計としている。</p> <p>森林火災の評価は、衛星写真及び現地調査の結果より、廃棄物管理施設周辺で最も影響の大きい施設を最大値として評価し、施設の外壁温度がコンクリートの許容温度 200℃を下回ることを確認する。樹木の植生状況により廃棄物管理施設の最大値を上回る可能性がある防火帯相当のエリア及び樹冠率については、評価条件（防火帯の相当エリア 9m 及</p>	<p>整合性が図られている。</p>

ロ 廃棄物管理施設

許可申請書（本文）	許可申請書（添付書類五）	設工認申請書	整合性
<p>【上記の続き】</p> <p>c) 廃棄物管理施設は、飛来物その他の外部衝撃について、事業所又はその周辺において想定される廃棄物管理施設の安全性を損なわせる原因となるおそれがある事象であって人為によるもの（故意によるものを除く。）として、飛来物（航空機落下等）、ダム崩壊、施設内貯槽の決壊、近隣工場等の火災、有毒ガス、船舶の衝突又は電磁波障害を評価し、安全性を損なわない設計とする。</p>	<p>1.7.2 人為による現象（故意によるものを除く）に対する設計【5-1-20】</p> <p>(1) 飛来物（航空機落下等）については、施設の安全機能が損なわれるおそれはない。</p> <p>廃棄物管理施設の南西 15 kmに地点には、百里飛行場がある。また、廃棄物管理施設の上空には航空路があるが、航空機は、原則として原子炉のある大洗研究所上空を飛行することを制限されている。</p> <p>廃棄物管理施設の航空機落下確率を、評価した結果、廃棄物管理施設周辺飛行場での民間航空機の離着陸時及び上空の航空路を飛行中の民間航空機、自衛隊機及び米軍機が本施設に落下する確率は、基準に定められた標準的な面積で約 8.7×10^{-7}</p>	<p>び樹冠率 0.3) を超えないように植生状況を管理する。</p> <p>固体廃棄物減容処理施設の東側の森林の評価条件は、廃棄物管理施設の評価条件と比較して下回るため、コンクリートの許容温度 200℃を超えることはないことから、固体廃棄物減容処理施設の安全性が損なわれることはない設計としている。</p> <p>なお、植生状況の管理及び運転の停止に係る運用については、廃棄物管理施設保安規定に基づき作成する下部規定に定める。</p> <p>第1編 4.設計</p> <p>廃棄物管理施設は、敷地及び敷地周辺の状況を基に、廃棄物管理施設に影響を及ぼし得る人為事象（故意によるものを除く。）として、飛来物（航空機落下等）、ダム崩壊、施設内貯槽の決壊、近隣工場等の火災、有害ガス、船舶の衝突又は電磁波障害の7事象を抽出する。</p> <p>以下にこれらの人為事象に対する設計方針を示す。</p> <p>第1編 4.設計</p> <p>飛来物（航空機落下等）は、廃棄物管理施設の南西 15 km地点には、百里飛行場がある。また、廃棄物管理施設の上空には航空路があるが、航空機は、原則として原子炉のある大洗研究所上空を飛行することを制限されている。「実用発電用原子炉施設への航空機落下確率に対する評価基準について（内規）（平成 14・07・29 原院第 4 号、一部改正 平成 21・06・25 原院第 1 号）」（以下「評価基準」という。）に基づき、評価対象とする航空機落下事故を、廃棄物管理施設周辺飛行場での民間航空機の離着陸時及び上空の航空路を飛行中の民間航空機、自衛</p>	<p>整合性が図られている。</p> <p>整合性が図られている。</p>

ロ 廃棄物管理施設

許可申請書（本文）	許可申請書（添付書類五）	設工認申請書	整合性
<p>【上記の続き】</p>	<p><u>8 回／施設・年であり、廃棄物管理施設の各建家の近接の程度に応じて、敷地北部の建家を東側と西側に、敷地東部は固体廃棄物減容処理施設として評価した場合は、約 1.3×10^{-8} ～約 8.5×10^{-8} となり、10^{-7} 回／施設・年を下回ることから、施設の安全機能が損なわれるおそれはない。</u></p> <p>また、航空機落下による火災の影響は、着火点から施設までの距離（離隔距離）が最も短い α 固体処理棟の他、森林火災の影響を評価した固体集積保管場Ⅱを評価対象とし、搭載燃料量が多い F-15 戦闘機が落下した場合を想定し評価した。その結果、両施設とも壁の外表面温度はコンクリートの許容温度 200℃を超えることはない。</p> <p>このことから、航空機落下による火災では施設の安全機能が損なわれるおそれはない。</p>	<p>隊機及び米軍機を選定する。</p> <p><u>廃棄物管理施設の航空機落下確率を評価基準に基づき評価した結果、廃棄物管理施設周辺飛行場での民間航空機の離着陸時及び上空の航空路を飛行中の民間航空機、自衛隊機及び米軍機が本施設に落下する確率は、基準に定められた標準的な面積 0.01km² を各建家に用いた場合は、約 8.7×10^{-8} 回／施設・年であり、廃棄物管理施設の各建家の近接の程度に応じて、それぞれ独立した半径 100m の円に入るように、敷地北部の建家を東側と西側に、敷地東部は固体廃棄物減容処理施設として評価した場合は、約 1.3×10^{-8} ～約 8.5×10^{-8} となり、1.0×10^{-7} 回／施設・年を下回ることから、航空機落下に対する防護設計を要しない設計としている。</u></p> <p>固体廃棄物減容処理施設は大洗研究所の敷地の東部に独立して位置していることから、標的面積は実面積とし、申請設備の複合面積 (0.001543km²) を用いて評価する設計としている。</p> <p>また、航空機落下の火災による影響の評価において、固体廃棄物減容処理施設の評価対象面積は、安全機能を内包する固体廃棄物減容処理施設建家及びガス消火設備を内包するガス消火設備ボンベ庫に加え、ガス消火設備の屋外の配管類を想定して、固体廃棄物減容処理施設建家とガス消火設備ボンベ庫の隙間の面積を合計した複合面積とする設計としている。</p> <p>この複合面積と複合面積から算出した落下確率から 10^{-7} (回/施設・年) に相当する面積により離隔距離を求めた。離隔距離上に航空機が落下すると仮定して、航空機落下確率評価の対象の航空機のうち、「自衛隊機又は米軍機（基地－訓練空域間を往復時）」、離隔距離が最も短くなる「有視界飛行方式民</p>	<p>整合性が図られている。</p>

ロ 廃棄物管理施設

許可申請書（本文）	許可申請書（添付書類五）	設工認申請書	整合性
<p>【上記の続き】</p>	<p>【5-1-21】 (2)ダムの崩壊については、敷地の調査結果から、<u>ダムの崩壊により本施設に影響を及ぼすような河川はなく考慮する必要はない。</u></p> <p>【5-1-21】 また、<u>廃棄物管理施設内の貯槽の決壊等により施設の安全機能が損なわれるおそれはない。</u></p>	<p><u>間航空機」及び搭載燃料量が最大の「計器飛行方式民間航空機（航空路を巡回中の落下事故）」についても評価する設計としている。</u> <u>評価の結果、落下した航空機自体の火災によるコンクリートの外表面温度 74.2℃は、コンクリートの許容温度 200℃を超えない設計としている。</u></p> <p>第1編 4.設計 <u>ダムの崩壊は、廃棄物管理施設の近くには、ダムの崩壊により廃棄物管理施設に影響を及ぼすような河川はない。また、敷地の調査結果から敷地内にある夏海湖が決壊した場合を想定しても、湖水は廃棄物管理施設の標高に比べて十分低い一般排水溝もしくは敷地北部の谷地に流れるため、廃棄物管理施設の安全性が損なわれるおそれはない設計としている。</u></p> <p>第1編 4.設計 <u>施設内貯槽の決壊は、廃棄物管理施設において、貯槽を内蔵する建家は、貯槽が決壊した場合でも廃液の全量を受けられることができる堰、ピットを有しているため、廃液があふれることはなく貯留することができるため、廃棄物管理施設の安全性が損なわれるおそれはない設計としている。</u> 固体廃棄物減容処理施設においては、各部屋に設置されている貯槽が決壊した場合でも廃液の全量を受けられる堰、ピットを有している。複数の貯槽が設置されている部屋では、その部屋の全ての貯槽が決壊した場合でも、廃液の容量（15.5m³）が堰及びピットの容量（29.9m³）を超えることはない設計としている。</p>	<p>整合が図られている。</p> <p>整合が図られている。</p>

ロ 廃棄物管理施設

許可申請書（本文）	許可申請書（添付書類五）	設工認申請書	整合性
<p>【上記の続き】</p>	<p>【5-1-21】</p> <p>(3)爆発、近隣工場等の火災については、<u>本施設の安全性を損なうような爆発やこれに起因する飛来物は想定し得ず、さらに周辺施設と廃棄物管理施設とは十分な距離をもって隔てられていることから、廃棄物管理施設の安全性を損なうような近隣工場等の火災の事故を考慮する必要はない。</u></p>	<p>第1編 4.設計</p> <p><u>近隣工場等の火災は、廃棄物管理施設の近傍に工場はなく、敷地の西側に日本核燃料開発株式会社及び日揮株式会社があるが、いずれの企業も技術開発や研究が中心であり、廃棄物管理施設から十分な距離がある。</u></p> <p><u>敷地内において、危険物施設は 36 施設、少量危険物 貯蔵・取扱所は 23 施設で、このうち 5 施設は屋外貯蔵所である。これらの施設は消防法に基づく基準により設置され、その多くが地下又は屋内施設であり、外部からの火災の発生は想定しえない設計としている。</u></p> <p><u>一方、外部からの火災の発生が懸念される屋外貯蔵所 5 施設のうち、廃棄物管理施設からもっとも近い屋外タンクは、β・γ 固体処理棟Ⅲの南東約 400 mにあるA重油タンクであるが、万一そのタンクの火災となった場合でも、施設外壁の温度上昇はわずかなため、火災、爆発の事故を考慮する必要はない設計としている。</u></p> <p><u>固体廃棄物減容処理施設から最も近い屋外タンクによる火災の影響を評価した結果、コンクリート許容温度 200℃を超えることはないため火災による影響はない設計としている。高圧ガス貯蔵設備についても、種類、貯蔵能力、距離等により算出した危険限界距離以上に固体廃棄物減容処理施設が離れているため爆発による影響はない設計としている。</u></p> <p><u>固体廃棄物減容処理施設周辺の危険物運搬車両等の火災又は爆発による影響も評価する。</u></p> <p><u>評価対象は、固体廃棄物減容処理施設東側の国道 51 号を走行するガソリンを運搬するタンクローリとする。また、大洗研究所の構内を走行する危険物運搬車両等は、消防法の基準に基づくものを使用し、大洗研究所で定める関連規則に基づき誘導員の</u></p>	<p>整合が図られている。</p>

ロ 廃棄物管理施設

許可申請書（本文）	許可申請書（添付書類五）	設工認申請書	整合性
<p>【上記の続き】</p>	<p>【上記の続き】</p> <p>【5-1-21】</p> <p>(4)有害ガスについては、敷地周辺の社会環境の調査結果から廃棄物管理施設の周辺に工場はないため、有害ガスを考慮する必要はない。</p>	<p>配置及び危険物運搬車両等の徐行を行い、管理及び運用しているため、外部からの火災又は爆発の発生源となることはない設計としている。しかしながら、万一のことを想定して、運搬中に固体廃棄物減容処理施設に最も近接する地点における給油車及び他施設タンクローリの火災又は爆発の影響を評価する設計としている。</p> <p>評価の結果、危険物運搬車両等の火災により、建家の外壁表面温度 63.5℃がコンクリートの許容温度 200℃を超えることはない設計としている。給油車については、建家に接近した場合、外壁表面温度がコンクリートの許容温度 200℃を超える結果となったことから、隔離距離が外壁表面温度の許容温度未満（193.9℃）となる 8m 以上となるように運搬経路及び駐車場所を制限する。また、爆発については、全ての危険物運搬車両等により、固体廃棄物減容処理施設の安全性が損なわれるおそれはない設計としている。</p> <p>なお、運搬経路については、廃棄物管理施設保安規定に基づき作成する下部規定に定める。</p> <p>第1編 4.設計</p> <p>有毒ガスは、廃棄物管理施設の近傍に有毒ガスの発生源となる化学物質を取り扱う工場及び施設はないため、有毒ガスによる敷地外からの影響については考慮する必要はない設計としている。</p> <p>敷地内の廃棄物管理施設以外の施設については、試験研究等に使用するため化学物質を所有する施設があるが、これらの化学物質は大洗研究所で定める関連規則（毒物及び劇物管理規則、化学物質管理規則、危険物災害予防規程）に基づき、各施設で管理、運用しているため、廃棄物管理施設の安全性が損なわれるおそれはない設計としている。</p>	<p>整合性が図られている。</p>

ロ 廃棄物管理施設

許可申請書（本文）	許可申請書（添付書類五）	設工認申請書	整合性
<p>【上記の続き】</p>	<p>【5-1-21】</p> <p>(5) 船舶の衝突については、敷地周辺の交通運輸の調査結果から、<u>廃棄物管理施設は船舶の航路から十分離れていることから、船舶の衝突を考慮する必要はない。</u></p> <p>【5-1-21】</p> <p>(6) 電磁的障害については、<u>施設内で電磁波の発生する機器は適切な電波干渉の防止措置が取られており、周辺機器等に影響を与えることはないため、施設の安全機能が損なわれるおそれはない。</u></p>	<p><u>万一、施設周辺で有毒ガスが発生した場合でも、固体廃棄物減容処理施設は、給排気設備を停止する設計としている。</u></p> <p><u>なお、運転の停止に係る運用については、廃棄物管理施設保安規定に基づき作成する下部規定に定める。</u></p> <p>第1編 4.設計</p> <p><u>船舶の衝突は、廃棄物管理施設から最も近い海上交通路としては、敷地の北北東約5kmに大洗港があり、大洗から苫小牧港への長距離フェリーが商船三井フェリーによって運航されているが、廃棄物管理施設からは十分な距離が離れている設計としている。</u></p> <p>また、廃棄物管理施設は標高24～40mに設置され、津波を考慮しても、廃棄物管理施設に船舶が衝突することはないことから、設計上考慮する必要はない設計としている。</p> <p>第1編 4.設計</p> <p><u>電磁波障害は、廃棄物管理施設には電磁波障害を受ける機器はないため、施設の安全性が損なわれるおそれはない設計としている。</u></p>	<p>整合性が図られている。</p> <p>整合性が図られている。</p>

ロ 廃棄物管理施設

許可申請書（本文）	許可申請書（添付書類五）	設工認申請書	整合性
<p>d) 廃棄物管理施設は、<u>運転員の誤操作を防止するとともに、万一の誤操作に対しても、それが大きな事故の誘因とならないように考慮して設計する。</u></p>	<p>【該当なし】</p>	<p>第1編 4.設計</p> <p>なお、固体廃棄物減容処理施設廃液貯槽は、<u>運転員の誤操作を考慮して、手動弁については施錠管理しており、自動弁については操作ボタン（タッチパネル式）画面上に誤操作防止用カバーで保護するとともに、操作ボタンが2段階式で動作することで、運転員が誤ってポンプの起動又は受入れ弁を開く操作ができない設計としている。</u></p> <p>なお、固体廃棄物減容処理施設廃液貯槽の誤操作防止については、廃棄物管理施設保安規定に基づき作成する下部規定に定める。</p>	<p>整合が図られている。</p>
<p>e) 廃棄物管理施設は、<u>安全性及び信頼性を確保するために、適切と認められる規格及び基準に基づき、設計、製作、建設、試験及び検査を行う。</u></p>	<p>【該当なし】</p>	<p>第1編 4.設計</p> <p>固体廃棄物減容処理施設は、<u>安全機能が健全に維持していることを確認できるよう、施設の運転中又は停止中に定められた点検、検査又は試験、保守又は修理ができる設計としている。</u></p> <p>安全機能を損なわないよう、設計上交換を前提としているパッキン類及びフィルタ等の消耗品類は、適時予備品を確保し、安全機能に影響を与えずに保守又は修理ができる設計としている。</p>	<p>整合が図られている。</p>

ロ 廃棄物管理施設

許可申請書（本文）	許可申請書（添付書類五）	設工認申請書	整合性
<p>f) 廃棄物管理施設は、事業所として人の不法な侵入を防止する設備、施設内の人による核物質の不法な移動を防止する設備を設ける設計とする。</p> <p>g) 廃棄物管理施設は、事業所として、搬入される物件を確認できる設計とする。</p>	<p>1.8 廃棄物管理施設への人の不法な侵入等の防止【5-1-22】</p> <p>(1) 廃棄物管理施設に対する第三者の不法な近接等に対し、これを防御するため、適切な措置を講じた設計とする。また、<u>廃棄物管理施設の運転制御に用いる通信回線は、外部と接続することはない。</u></p> <p>(2) 事業所には、<u>廃棄物管理施設への人の不法な侵入、施設内の人による核物質の不法な移動、当該施設に不正に爆発性又は易燃性を有する物件その他人に危害を与え、又は他の物件を損傷するおそれがある物件が持ち込まれることがないよう、柵等の障壁等で区画し、人の立入りを制限するための立入制限区域を設定している。廃棄物管理施設に搬入される郵便物や宅配物については、大洗研究所南門の警備所に確認場所を設け、検査装置を用いて、不正な物品が持ち込まれないよう確認を行う。さらに、必要とあれば開柵による確認も行う。また、廃棄物管理施設に対する第三者の不法な近接等に対し、これを防御するため、適切な措置を講じた設計とし、管理区域は、境界に壁、柵等の区画を設け、業務上立ち入る者以外の者の立入りを制限するとともに、管理区域の通常出入口は、物品搬出入のための出入口及び管理区域側からのみ開くことができる退避時の出口を除き、1箇所で設計する。</u></p>	<p>第1編 4.設計</p> <p><u>廃棄物管理施設は、障壁で事業所の敷地を区画して、人の立入制限するための区域を設定することにより廃棄物管理施設への第三者の不法な近接を防止する設計としている。また、建家の壁及び扉で区画して、業務上立ち入る者以外の者の建家内への立入りを制限するとともに、不正に爆発性又は易燃性を有する物件その他人に危害を与え、又は他の物件を損傷するおそれがある物件の持ち込みを防止する設計としている。さらに、事業所内外の電子計算機から当該特定電子計算機に電気通信回線を通じてアクセスして制御や操作を行う設備及び系統・機器に不正にアクセスできない設計としている。</u></p> <p><u>固体廃棄物減容処理施設内への侵入は、柵等の障壁として建家外壁、管理区域境界の扉及び標識を設置又は掲示し、固体廃棄物減容処理施設建家の出入口扉は、通常の作業時以外は施錠することとし、出入口周辺には、入城手続をする場所（氏名等を記帳する場所）を設けている。</u></p> <p><u>固体廃棄物減容処理施設の管理区域は、境界に壁、柵等の区画を設け、あらかじめ指定された者で、かつ、必要な場合に限るとして、業務上立ち入る者は所属、氏名と入城場所・目的について、管理区域出入管理記録票で施設管理者の承認を受けて入城するとしており、業務上立ち入る者以外の者の立入りを制限する設計としている。</u></p> <p><u>管理区域内の高線量率区域及び高汚染区域については、当該区域を立入制限区域に指定し、周囲に、境界及び柵等を設けるとともに、当該区域が立入制限区域である旨の表示を行い、放射線業務従事者のなかから、この区域に入城する者を限定している。また、管理区域の出入口は、人が出入する汚染検査室に通じる出入口を通常の出入口として1箇所に限</u></p>	<p>整合性が図られている。</p>

ロ 廃棄物管理施設

許可申請書（本文）	許可申請書（添付書類五）	設工認申請書	整合性
<p>h) 廃棄物管理施設は、事業所として、サイバーテロの影響を受けないよう、必要な通信回線を所内外のコンピュータネットワーク回線と独立した設計とする。</p>	<p>【該当なし】</p> <p>1.9 臨界防止に対する設計【5-1-22】</p> <p>(1) 廃棄物管理を行う放射性廃棄物のうちの固体廃棄物中の容器あたりのプルトニウムの重量及び核分裂性物質の重量を制限していることから、臨界に達することはなく、臨界を防止する対策を講じる必要はない。</p>	<p>定して設定し、その他物品の搬入口及び非常口は常時閉とし、施錠管理する設計としている。</p> <p>第1編 4.設計</p> <p>固体廃棄物減容処理施設には、事業所内外のコンピュータネットワーク回線を接続しない設計としており、計測制御系統施設のうち、計測制御設備及び集中監視設備用の通信回線は、万一のサイバーテロの影響を受けないよう、事業所内外のコンピュータネットワーク回線と独立した設計としている。</p> <p>第1編 4.設計</p> <p>廃棄物管理施設において取り扱う廃棄物は、核燃料物質で汚染されたもの等であるが、核燃料物質で汚染された廃棄物は固体廃棄物のみであり、廃棄物管理を行う放射性廃棄物のうち固体廃棄物中の容器あたりのプルトニウムの重量及び核分裂性物質の重量を制限していることから、臨界に達することはない。</p> <p>廃棄物管理施設において取り扱う廃棄物中のプルトニウム及び核分裂性物質の取扱量が「容器の基準容積 20 リットルに対して、プルトニウムは 1g、核分裂性物質は 4g」であれば、どのような組成においても臨界に至ることはない。</p> <p>固体廃棄物減容処理施設においては、搬出入室及び各セルにてプルトニウム及び核分裂性物質の最大取扱量を管理する。</p> <p>また、廃棄物の処理においては、廃棄物を保管容器から取り出し、可燃物及び不燃物等に分別し、これらを種別ごとに適切に組み合わせ、焼却又は熔融を行うことにより、どの処理工程においても、プルトニウム及び核分裂性物質の重量を管理することから、臨界に至ることはない。</p>	<p>整合性が図られている。</p> <p>整合性が図られている。</p>

ロ 廃棄物管理施設

許可申請書（本文）	許可申請書（添付書類五）	設工認申請書	整合性
<p>【上記の続き】</p>	<p>1.10 その他</p> <p>1.10.1 構造設計等【5-1-22】</p> <p>(1) 廃棄物管理施設の建家、設備、機器・配管系及びそれらの支持構造物は、<u>自重、内圧、外圧、地震荷重等の条件に対し十分な強度を有し、かつ、その機能を維持できる設計とする。</u></p> <p>(2) 荷重の組合せと許容応力については、建築基準法等に基づくとともに、<u>「発電用原子炉施設に関する耐震設計審査指針」（平成18年9月19日 原子力安全委員会決定）</u>を参考にする。</p> <p>(3) <u>廃棄物管理施設は、予想される台風、積雪等の自然条件に対して、敷地及び周辺地域の過去の記録等を参照して、安全性を損なうことのないように設計する。</u></p>	<p><u>なお、重量管理については、廃棄物管理施設保安規定に基づき作成する下部規定に定める。</u></p> <p>第1編 4.設計</p> <p>固体廃棄物減容処理施設に属する容器及び管のうち固体廃棄物減容処理施設の安全性を確保する上で必要なものとして、<u>廃棄物管理設備本体の処理施設のうち、固体廃棄物の処理施設の減容処理設備の容器及び配管類並びにその他廃棄物管理設備の附属施設のうち、液体廃棄物の廃棄施設の固体廃棄物減容処理施設廃液貯槽の容器及び配管類は、使用条件に適した材料を選定し、要求される強度及び耐食性を考慮した設計としている。</u></p> <p>第1編 4.設計</p> <p>固体廃棄物減容処理施設の廃棄物管理設備本体の処理施設のうち固体廃棄物の処理施設の減容処理設備並びに計測制御系統施設並びに放射線管理施設並びにその他廃棄物管理設備の附属施設の主要な設備機器及びこれらを設置する固体廃棄物減容処理施設建家及び固体廃棄物減容処理施設排気筒の耐震設計は、<u>「発電用原子炉施設に関する耐震設計審査指針」の基本的な考え方を参考にし、耐震設計上の重要度に応じて、Bクラス又はCクラスで設計している。</u></p> <p>第1編 4.設計</p> <p><u>廃棄物管理施設に影響を及ぼし得る自然現象として、洪水、風（台風）、竜巻、凍結、降水、積雪、落雷、地滑り、火山の影響、生物学的事象及び森林火災の11事象を抽出する。また、これに加えて自然現象の組合せについても考慮する。</u></p>	<p>整合性が図られている。</p> <p>整合性が図られている。</p> <p>整合性が図られている。</p>

ロ 廃棄物管理施設

許可申請書（本文）	許可申請書（添付書類五）	設工認申請書	整合性
<p>【上記の続き】</p>	<p>(4) <u>廃棄物管理施設の設備、系統及び機器は、平常時に予想される温度、圧力等各種の条件を考慮し、適切な余裕をもって所定の機能が維持できる設計とする。</u></p> <p>(5) <u>機器等については、使用条件等に応じて耐食性を考慮した材料を使用する設計とする。</u></p> <p>(6) <u>廃棄物管理施設は、津波による遡上波が到達しない標高に設置する。廃棄物管理施設において想定する津波は、廃棄物管理施設に近い場所での過去の津波のうち最大の高さとなるもの及び東北地方太平洋沖地震以降に評価し想定した以下の津波による。</u></p>	<p>第1編 4.設計 <u>固体廃棄物減容処理施設に属する容器及び管のうち固体廃棄物減容処理施設の安全性を確保する上で必要なものとして、廃棄物管理設備本体の処理施設のうち、固体廃棄物の処理施設の減容処理設備の容器及び配管類並びにその他廃棄物管理設備の附属施設のうち、液体廃棄物の廃棄施設の固体廃棄物減容処理施設廃液貯槽の容器及び配管類は、使用条件に適した材料を選定し、要求される強度及び耐食性を考慮した設計としている。</u></p> <p>第1編 4.設計 <u>なお、使用する容器及び管の厚さについては、「発電用原子力設備規格（JSME 2005）」設計・建設規格第I編 軽水炉規格のクラス3容器及び配管に基づいて求めた設計上必要な厚さを上回る設計としている。</u></p> <p>第1編 4.設計 <u>廃棄物管理施設には、安全上重要な施設はないことから、大きな影響を及ぼすおそれがある津波に対して評価する設計としている。</u> 茨城県が「津波防災地域づくりに関する法律」（平成23年法律123号）に基づき平成24年8月に評価した茨城沿岸津波浸水想定において、茨城沿岸に最大クラスの津波をもたらすと想定される2011年東北地方太平洋地震津波及び1677年延宝房総沖地震津波についてシミュレーション結果を重ね合わせ、最大となる浸水域と浸水深さを抽出しており、この中で、廃棄物管理施設における津波の遡上高さは標高9mであり、廃棄物管理施設に近い場所（大洗町）での過去の津波よりも高い。このことから、廃棄物管理施設に対し、大きな影響を及ぼすおそれがある</p>	<p>整合が図られている。</p> <p>整合が図られている。</p> <p>整合が図られている。</p>

ロ 廃棄物管理施設

許可申請書（本文）	許可申請書（添付書類五）	設工認申請書	整合性
<p>i) <u>廃棄物管理施設は、重要度に応じてその機能を確保する設計とする。</u></p> <p>j) <u>安全機能を有する施設を他の原子力施設と共用し、又は安全機能を有する施設に属する設備を廃棄物管理施設において共用する場合、廃棄物管理施設は影響を受けることなく安全性を損なわないように設計する。</u></p>	<p>【上記の続き】</p> <p>【該当なし】</p> <p>【該当なし】</p>	<p>津波は、遡上高さ標高 9m としている設計としている。</p> <p><u>廃棄物管理施設は、標高約 24～40m に設置されており、津波による遡上波が到達しない標高にあることから、津波により廃棄物管理施設の安全性が損なわれるおそれはない設計としている。</u></p> <p>第1編 4.設計</p> <p>固体廃棄物減容処理施設の廃棄物管理設備本体の処理施設のうち固体廃棄物の処理施設の減容処理設備並びに計測制御系統施設並びに放射線管理施設並びにその他廃棄物管理設備の附属施設の主要な設備機器及びこれらを設置する固体廃棄物減容処理施設建家及び固体廃棄物減容処理施設排気筒の耐震設計は、「発電用原子炉施設に関する耐震設計審査指針」の基本的な考え方を参考にし、耐震設計上の重要度に応じて、Bクラス又はCクラスで設計している。</p> <p>第1編 4.設計</p> <p><u>廃棄物管理施設においては、安全機能を有する施設を他の原子力施設と共用する設備としては、放射線管理施設の屋外管理用の設備の気象観測設備並びに固定モニタリング設備のモニタリングポスト及び移動モニタリング設備のモニタリングカーがある。</u></p> <p><u>これらの設備は他の原子力施設と共用しているが、共用する設備の安全機能が喪失しても、他の安全機能とは独立して施設されることから、廃棄物管理施設の安全性を損なうことはない。</u></p> <p><u>なお、他の原子力施設と共用する設備（気象観測設備、モニタリングポスト及びモニタリングカー）については、今回の申請とは別に申請する。</u></p>	<p>整合性が図られている。</p> <p>整合性が図られている。</p>

ロ 廃棄物管理施設

許可申請書（本文）	許可申請書（添付書類五）	設工認申請書	整合性
<p>k) 廃棄物管理施設は、<u>機能の確認のための検査又は試験及び機能を維持するための保守又は修理ができる設計とする。</u></p>	<p>【該当なし】</p>	<p>第1編 4.設計</p> <p><u>固体廃棄物減容処理施設は、安全機能が健全に維持していることを確認できるよう、施設の運転中又は停止中に定められた点検、検査又は試験、保守又は修理ができる設計としている。</u></p> <p><u>安全機能を損なわないよう、設計上交換を前提としているパッキン類及びフィルタ等の消耗品類は、適時予備品を確保し、安全機能に影響を与えずに保守又は修理ができる設計としている。</u></p> <p><u>なお、保守又は修理については、廃棄物管理施設保安規定に基づき作成する下部規定に定める。</u></p> <p><u>安全機能のうち直接的な安全機能（遮蔽及び閉じ込め機能）を有する構成品のパッキン類は、設計上、劣化を想定しており、安全機能を維持しつつその保守が可能なよう、例えばセルに設置されている遮蔽窓の場合、セル内側とセル外側の両方にパッキンを備える2重構造としており、セル内側のパッキンはマニプレータ及びパワーマニプレータ付クレーンによる遠隔操作で保守ができる設計としている。また、複数本の固定ボルトで固定している機器は、1本ずつ付け替えることにより支援的安全機能又はその他の安全機能を確保することとしている。</u></p> <p><u>なお、セル内機器については、遠隔保守（マニプレータ及びパワーマニプレータ付クレーンを使用した保守等）、直接保守（保守ホールにクレーンで引き上げエアラインスーツ設備による保守又はグローブボックスによる保守等）ができる設計としている。</u></p> <p><u>よって、安全機能を健全に維持するための保守又は修理が可能な設計としている。</u></p> <p><u>これらの保守については、廃棄物管理施設保安規定に基づき作成する下部規定に定める。</u></p>	<p>整合性が図られている。</p>

ロ 廃棄物管理施設

許可申請書（本文）	許可申請書（添付書類五）	設工認申請書	整合性
<p>l) 廃棄物管理施設は、<u>安全上重要な施設はないため、系統の多重性は必要としない。</u></p> <p>m) 廃棄物管理施設は、<u>設計最大評価事故時に事業所周辺の公衆に放射線障害を及ぼさないものとする。</u></p>	<p>【該当なし】</p> <p>【該当なし】</p>	<p>第1編 4.設計</p> <p><u>廃棄物管理施設には、安全上重要な施設はないことから、大きな影響を及ぼすおそれがある津波に対して評価する設計としている。</u></p> <p>第1編 4.設計</p> <p><u>固体廃棄物減容処理施設の廃棄物管理設備本体の処理施設のうち固体廃棄物の処理施設の減容処理設備並びに計測制御系統施設並びに放射線管理施設並びにその他廃棄物管理設備の附属施設の各設備機器及びこれらを設置する固体廃棄物減容処理施設建家については、静的地震力に対する固体廃棄物減容処理施設建家の梁、柱、耐震壁及び地下外壁に生じる設計応力が許容応力以下、固体廃棄物減容処理施設建家の保有水平耐力が必要保有水平耐力以上、杭の支持力が許容支持力以下である設計としている。また、固体廃棄物減容処理施設のその他廃棄物管理設備の附属施設のうち、気体廃棄物の廃棄施設の固体廃棄物減容処理施設排気筒の筒身及び脚部については、設計応力が許容応力以下であり、公衆に放射線障害を及ぼすことはない設計としている。</u></p>	<p>整合が図られている。</p> <p>整合が図られている。</p>
<p>n) 廃棄物管理施設の処理施設、管理施設及び廃棄施設は、<u>必要な能力又は容量を有するとともに、適切な方法により処理又は保管するものとする。</u></p>	<p>【該当なし】</p>	<p>第1編 4.設計</p> <p><u>廃棄物管理施設は、年間で事業所から発生する固体廃棄物の総量を処理できる設計としており、受け入れる放射性廃棄物を処理するために必要な能力を有する設計としている。</u></p> <p><u>固体廃棄物減容処理施設に設置する廃棄物管理設備本体の処理施設のうち固体廃棄物の処理施設の減容処理設備は、受け入れる放射性廃棄物を処理するために必要な能力を有する設計としている。また、固体廃棄物減容処理施設では、放射性廃棄物の</u></p>	<p>整合が図られている。</p>

ロ 廃棄物管理施設

許可申請書（本文）	許可申請書（添付書類五）	設工認申請書	整合性
<p>o) <u>廃棄物管理施設の計測制御系統施設は、閉じ込め機能等の適切な監視を行うとともに、安全設計上想定される事故において管理施設からの放射性物質の濃度又は線量の著しい上昇又は廃棄施設からの放射性廃棄物の著しい漏えいに備え、それらの検知及び警報する設備を設ける。</u></p> <p>p) <u>廃棄物管理施設の放射線管理施設は、放射線業務従事者の線量監視、大洗研究所付近の放射性物質の濃度及び線量の監視及び測定できる設備を設ける。また、これら必要な情報を適切な場所に表示する設備を設けるものとする。</u></p>	<p>【該当なし】</p> <p>【該当なし】</p>	<p><u>うちα 固体廃棄物 A 及び $\beta \cdot \gamma$ 固体廃棄物 A については、廃棄物管理施設の固体廃棄物の受入れ施設に移送するまでの間、廃棄物管理設備本体の処理施設のうち固体廃棄物の処理施設の減容処理設備の廃棄物受払室に一時保管する設計としている。</u></p> <p>第1編 4. 設計</p> <p><u>固体廃棄物減容処理施設では、廃棄物管理設備本体の処理施設のうち固体廃棄物の処理施設の減容処理設備並びにその他廃棄物管理設備の附属施設のうち、液体廃棄物の廃棄施設の固体廃棄物減容処理施設廃液貯槽の温度、圧力、液位等に関する監視及び制御の機能の喪失、誤操作その他の要因により安全性を著しく損なうおそれが生じたとき、放射性物質の濃度若しくは線量当量が著しく上昇したとき又は液体状の放射性物質が著しく漏えいするおそれが生じたときに、これらを確実に検知して速やかに警報する設備を設ける設計としている。</u></p> <p><u>廃棄物管理施設は、放射性廃棄物を限定された区域に閉じ込める機能その他の機能が確保されていることを適切に監視することができる計測制御系統施設を設ける設計としている。</u></p> <p>第1編 4. 設計</p> <p><u>廃棄物管理施設は、放射線から公衆及び放射線業務従事者を防護するため、廃棄物管理施設の各施設における管理区域の入口に、当該施設の放射線量・空気中の放射性物質の濃度及び床面の放射性物質の表面密度を表示できる設備を設けることにより、放射線業務従事者が安全に管理区域内の状況を認識できる設計としている。</u></p> <p><u>固体廃棄物減容処理施設では、主要な箇所における線量当量率、空気中の放射性物質濃度及び排気中</u></p>	<p>整合が図られている。</p> <p>整合が図られている。</p>

ロ 廃棄物管理施設

許可申請書（本文）	許可申請書（添付書類五）	設工認申請書	整合性
<p>【上記の続き】</p>	<p>1.10.2 品質保証</p> <p>「特定廃棄物管理施設に係る廃棄物管理事業者の設計及び工事に係る品質管理の方法及びその検査のための組織の技術基準に係る規則」に基づくとともに、設計、製作、建設、試験及び検査の各段階において、以下の方針で適切な品質保証活動を実施する。</p> <p>(1) 品質保証活動に参画する組織、業務分担及び責任を明確にし、確実に品質保証活動を遂行する。</p> <p>(2) 施設の設計者及び製作者の分担する品質保証活動が正しく遂行されることを確認するため、これに関する設計者及び製作者の体制、要領及び能力を事前に確認するとともに、実施状況についても必要に応じて検査等により確認する。また、施設の設計者及び製作者の外注品についても、上記と同様の確認を行う。</p> <p>(3) 仕様決定、設計、製作、建設、試験及び検査の各段階では、これらに適用する法令、規格及び基準の要求並びに廃棄物管理施設の機能及び安全に係る基本的設計条件を満足することを資料検討、検査、工程管理等により確認の上、承認する。</p> <p>(4) 検査及び承認を必要とする項目については、事前に施設の設計者及び製作者と協議・決定し、確実に実施されることを確認する。</p> <p>(5) 文書、図面、仕様書、図書、資料、品質管理記録等については、処理手順及び管理方法を明確に</p>	<p><u>の放射性物質濃度は、運転監視室の放射線監視盤において監視できる設計としている。</u></p> <p><u>また、固体廃棄物減容処理施設の管理区域の入口には、放射線業務従事者が安全に認識できるものとして、当該施設の線量当量・空気中の放射性物質の濃度及び床面等の放射性物質の表面密度を表示できるようにしている。</u></p> <p>添付書類IX 廃棄物管理施設品質マネジメント計画書に係る「廃棄物管理事業変更許可申請書」との整合性に関する説明書</p>	<p>整合が図られている。</p>

ロ 廃棄物管理施設

許可申請書（本文）	許可申請書（添付書類五）	設工認申請書	整合性
<p>q) 廃棄物管理施設の予備電源は、<u>外部電源喪失時に監視設備その他必要な設備に使用できるものとする。</u></p> <p>r) 廃棄物管理施設の通信連絡設備等として、<u>安全設計上想定される事故において事業所内の人に必要な指示ができるよう、事業所に警報装置を兼ねる通信連絡設備を設ける。</u></p>	<p>し、確実に保管する。</p> <p>【該当なし】</p> <p>【該当なし】</p>	<p>第1編 4.設計</p> <p><u>廃棄物管理施設は、外部電源喪失時においても、監視設備その他必要な設備に電気を供給する予備電源を設ける設計としている。</u></p> <p><u>固体廃棄物減容処理施設では、外部電源系統からの電気の供給が停止した場合において、閉じ込めの機能や監視が必要な設備に給電するための予備電源として、その他廃棄物管理設備の附属施設のうちその他の主要な事項の電気設備の予備電源設備（発電装置、無停電電源装置）を備える設計としている。</u></p> <p>第1編 4.設計</p> <p><u>廃棄物管理施設には、安全設計上想定される事故が発生した場合において、事業所内の人に対し必要な指示ができるよう、警報装置及び建家内各所に通報するための通信連絡設備として、放送設備及び相互に連絡を行うためのページング設備を設ける設計とする。</u></p> <p><u>これら放送設備及びページング設備には、外部電源喪失時においても確実に通信連絡できるよう予備電源から電気が供給できるものとする。</u></p> <p><u>固体廃棄物減容処理施設では、安全設計上想定される事故が発生した場合において施設内及び事業所内の人に対し必要な指示ができるよう、発生の確認のため警報装置を、事業所内の人に対して必要な指示を行うため通信連絡設備を備える設計としている。</u></p> <p><u>通信連絡設備は、固体廃棄物減容処理施設建家内各所への通報及び相互連絡ができるように放送設備及びページング設備を備えているとともに、事業所内の必要な場所との通信連絡ができるように加</u></p>	<p>整合が図られている。</p> <p>整合が図られている。</p>

ロ 廃棄物管理施設

許可申請書（本文）	許可申請書（添付書類五）	設工認申請書	整合性
<p>s) 廃棄物管理施設の通信連絡設備等として、<u>安全設計上想定される事故において、事業所外の必要な場所へ通信連絡ができる通信連絡設備を設ける。</u></p>	<p>【該当なし】</p>	<p><u>入電話設備及び所内内線設備を備える設計としている。</u></p> <p>第1編 4.設計</p> <p><u>廃棄物管理施設には、安全設計上想定される事故が発生した場合において事業所外の通信連絡をする必要がある場所と通信連絡ができるよう、外線電話及び外線FAXの交換機を経由する回線及びメタル回線、携帯電話（災害時優先電話）及び衛星携帯電話の多様な方法による通信連絡ができる設計としており、外部電源喪失時においても事業所の外部と確実に通報連絡ができるものとする。</u></p> <p><u>固体廃棄物減容処理施設では、安全設計上想定される事故が発生した場合において事業所外の通信連絡をする必要がある場所と通信連絡ができるよう、通信連絡設備を備える設計としている。</u></p> <p><u>通信連絡設備は、事業所外の必要な場所との通信連絡ができるように入電話設備及び所内内線設備を備える設計としている。</u></p> <p><u>なお、事業所外の通信連絡をする必要がある場所については、廃棄物管理施設保安規定に基づき作成する下部規定に定める。</u></p>	<p>整合が図られている。</p>
<p>t) 廃棄物管理施設に、<u>事業所内の人の退避のための設備を設ける。</u></p>	<p>【該当なし】</p>	<p>第1編 4.設計</p> <p><u>廃棄物管理施設には、事業所内の人の退避のための設備として、外部電源喪失時においても、予備電源又は内蔵した電源で機能する避難用の照明を設備し、単純、明確かつ永続的な標識を付けた安全避難通路を予備電源から設ける設計とする。</u></p> <p><u>固体廃棄物減容処理施設では、事業所内の人の退避のため放送設備及びページング設備、加入電話設備、所内内線設備並びに避難用誘導設備で構成する通信連絡設備を備える設計としている。また、通常</u></p>	<p>整合が図られている。</p>

ロ 廃棄物管理施設

許可申請書（本文）	許可申請書（添付書類五）	設工認申請書	整合性
		<p><u>の照明用電源喪失時においても予備電源設備又は内蔵した電源で機能する避難用の照明として誘導灯（蓄電池内蔵型）、階段通路誘導灯（蓄電池内蔵型）を設置し、単純、明確かつ永続的な標識を付けた安全避難通路を設ける設計としている。</u></p>	

ハ 廃棄物管理設備本体

表1 許可申請書と設工認申請書との整合性

許可申請書（本文）	許可申請書（添付書類五）	設工認申請書	整合性
<p>ハ 廃棄物管理設備本体の構造及び設備【-13-】</p> <p>(1) 処理施設</p> <p style="text-align: center;">【略】</p> <p>b) 固体廃棄物の処理施設【-17-】</p> <p>(i) 構造</p> <p>本施設は、区分して受け入れる固体廃棄物を、その性状、含まれる放射性物質の種類及び量に応じて処理する施設で、β・γ固体処理棟Ⅰ、β・γ固体処理棟Ⅱ、β・γ固体処理棟Ⅲ、β・γ固体処理棟Ⅳ、α固体処理棟及び固体廃棄物減容処理施設の建家並びにβ・γ圧縮装置Ⅰ、β・γ圧縮装置Ⅱ、β・γ焼却装置、β・γ封入設備、α焼却装置、αホール設備、α封入設備及び減容処理設備で構成する。</p> <p>i) <u>固体廃棄物の処理施設を収容する建家</u></p> <p style="text-align: center;">【略】</p>	<p>3. 建家【5-3-1】</p> <p>3.1 概要</p> <p>廃棄物管理施設の主要な建家には、以下の処理施設を収容する建家、管理施設を収容する建家及び受入れ施設を収容する建家がある。</p> <p>(1) 処理施設を収容する建家</p> <p style="text-align: center;">【略】</p> <p>i. 固体廃棄物減容処理施設</p> <p>(2) 管理施設を収容する建家</p> <p style="text-align: center;">【略】</p> <p>(3) 受入れ施設を収容する建家</p> <p style="text-align: center;">【略】</p> <p><u>固体廃棄物減容処理施設には、計測制御系統施設の集中監視設備及び放射線管理施設の放射線監視盤も収容する。</u></p> <p><u>建家は、敷地の東部の標高約40mの場所を平坦に整地造成した台地に設置する。これら建家の配置図を第3.1.1図に示す。</u></p> <p>3.2 設計方針</p> <p style="text-align: center;">【略】</p> <p>3.3 主要な建家</p> <p style="text-align: center;">【略】</p>	<p>第1編 4.設計</p> <p><u>固体廃棄物減容処理施設には、廃棄物管理設備本体の処理施設のうち固体廃棄物の処理施設の減容処理設備並びにその他廃棄物管理設備の附属施設のうち、液体廃棄物の廃棄施設の固体廃棄物減容処理施設廃液貯槽の温度、圧力に関する監視、制御及び記録のための計測制御設備を、液位等に関する監視及び記録のための計測設備を設ける設計としている。また、主要な警報を表示するための集中監視設備を設ける設計としている。</u></p> <p><u>固体廃棄物減容処理施設では、主要な箇所における線量当量率、空気中の放射性物質濃度及び排気中の放射性物質濃度は、運転監視室の放射線監視盤において監視できる設計としている。</u></p> <p><u>固体廃棄物減容処理施設は、事業所敷地東部の標高約40mの場所を平坦に整地造成した台地に、建物・構築物の基礎を杭基礎で設置する設計としている。</u></p>	<p>整合が図られている。</p> <p>整合が図られている。</p>

ハ 廃棄物管理設備本体

許可申請書（本文）	許可申請書（添付書類五）	設工認申請書	整合性												
<p>6) 固体廃棄物減容処理施設【-18-】 <u>固体廃棄物減容処理施設の主要構造は、鉄筋コンクリート造（一部鉄骨造）で地上2階（一部3階）、地下1階、建築面積約1,600m²であり、耐震設計上の重要度をBクラスとして設計する。</u>構造概要図を第20図(1)及び(2)に示す。</p> <p><u>建家内には、固体廃棄物の処理施設の減容処理設備を収容する。</u></p> <p>ii) 固体廃棄物の処理施設の主要な設備 【略】</p>	<p>(19) 固体廃棄物減容処理施設【5-3-7】 <u>固体廃棄物減容処理施設の主要構造は、鉄筋コンクリート造（一部鉄骨造）で、地上2階（一部3階）、地下1階、平面が約45.5m（南北方向）×約32m（東西方向）、地上高さ約20m、建築面積約1,600 m²の建家であり、</u></p> <p><u>建家、設備の基礎を杭基礎とし、JIS に基づく標準貫入試験によるN値が50以上の地層に支持させる。本建家の耐震上の重要度は、Bクラスで設計する。</u></p> <p><u>建家内には、固体廃棄物の処理施設の減容処理設備、計測制御系統施設、放射線管理施設、気体廃棄物の廃棄施設、液体廃棄物の廃棄施設の固体廃棄物減容処理施設廃液貯槽、予備電源設備、消防設備、電気設備及び通信連絡設備を収容する。</u> 【略】</p> <p>4. 廃棄物管理設備本体</p>	<p>第1編 4.設計 表-1 固体廃棄物減容処理施設建家に係る設計条件及び仕様【本-1-15】</p> <p>表-1 固体廃棄物減容処理施設建家に係る設計条件及び仕様</p> <table border="1" data-bbox="1209 454 1680 742"> <thead> <tr> <th>名称</th> <th>固体廃棄物減容処理施設建家</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>設計条件</td> <td> <table border="1"> <tr> <td>耐震クラス</td> <td>B</td> </tr> <tr> <td>構造</td> <td>鉄筋コンクリート造 一部鉄骨造、一部鉄骨鉄筋コンクリート造</td> </tr> <tr> <td>基礎</td> <td>杭基礎：鋼管、鉄筋コンクリート造</td> </tr> <tr> <td>主要寸法</td> <td> 外面寸法：33.05m（東西方向） （地上部壁） 46.55m（南北方向） 階数：地上2階（一部3階） 地下1階 高さ：地上20.15m（軒の高さ） 建築面積：約1,600m² 延べ面積：約5,100m² </td> </tr> </table> </td> </tr> </tbody> </table> <p>第1編 4.設計 固体廃棄物減容処理施設は、杭基礎であり、建家・設備の支持地盤の許容支持力については、「国土交通省告示第1113号」を参考に、標準貫入試験結果に基づいて評価を行い、<u>N値50以上の層に支持させることで、当該施設を十分に支持することができる地盤に施設する設計としている。</u></p> <p>第1編 1. 廃棄物管理設備本体の処理施設の構成及び申請範囲【本-1-1】 <u>廃棄物管理設備本体の処理施設は、次の各施設から構成される。</u></p> <p>(1) 液体廃棄物の処理施設 (2) 固体廃棄物の処理施設 上記のうち、(2) 固体廃棄物の処理施設は、次</p>	名称	固体廃棄物減容処理施設建家	設計条件	<table border="1"> <tr> <td>耐震クラス</td> <td>B</td> </tr> <tr> <td>構造</td> <td>鉄筋コンクリート造 一部鉄骨造、一部鉄骨鉄筋コンクリート造</td> </tr> <tr> <td>基礎</td> <td>杭基礎：鋼管、鉄筋コンクリート造</td> </tr> <tr> <td>主要寸法</td> <td> 外面寸法：33.05m（東西方向） （地上部壁） 46.55m（南北方向） 階数：地上2階（一部3階） 地下1階 高さ：地上20.15m（軒の高さ） 建築面積：約1,600m² 延べ面積：約5,100m² </td> </tr> </table>	耐震クラス	B	構造	鉄筋コンクリート造 一部鉄骨造、一部鉄骨鉄筋コンクリート造	基礎	杭基礎：鋼管、鉄筋コンクリート造	主要寸法	外面寸法：33.05m（東西方向） （地上部壁） 46.55m（南北方向） 階数：地上2階（一部3階） 地下1階 高さ：地上20.15m（軒の高さ） 建築面積：約1,600m ² 延べ面積：約5,100m ²	<p>整合性が図られている。</p> <p>整合性が図られている。</p> <p>整合性が図られている。</p>
名称	固体廃棄物減容処理施設建家														
設計条件	<table border="1"> <tr> <td>耐震クラス</td> <td>B</td> </tr> <tr> <td>構造</td> <td>鉄筋コンクリート造 一部鉄骨造、一部鉄骨鉄筋コンクリート造</td> </tr> <tr> <td>基礎</td> <td>杭基礎：鋼管、鉄筋コンクリート造</td> </tr> <tr> <td>主要寸法</td> <td> 外面寸法：33.05m（東西方向） （地上部壁） 46.55m（南北方向） 階数：地上2階（一部3階） 地下1階 高さ：地上20.15m（軒の高さ） 建築面積：約1,600m² 延べ面積：約5,100m² </td> </tr> </table>	耐震クラス	B	構造	鉄筋コンクリート造 一部鉄骨造、一部鉄骨鉄筋コンクリート造	基礎	杭基礎：鋼管、鉄筋コンクリート造	主要寸法	外面寸法：33.05m（東西方向） （地上部壁） 46.55m（南北方向） 階数：地上2階（一部3階） 地下1階 高さ：地上20.15m（軒の高さ） 建築面積：約1,600m ² 延べ面積：約5,100m ²						
耐震クラス	B														
構造	鉄筋コンクリート造 一部鉄骨造、一部鉄骨鉄筋コンクリート造														
基礎	杭基礎：鋼管、鉄筋コンクリート造														
主要寸法	外面寸法：33.05m（東西方向） （地上部壁） 46.55m（南北方向） 階数：地上2階（一部3階） 地下1階 高さ：地上20.15m（軒の高さ） 建築面積：約1,600m ² 延べ面積：約5,100m ²														

ハ 廃棄物管理設備本体

許可申請書（本文）	許可申請書（添付書類五）	設工認申請書	整合性						
<p>(h) 減容処理設備【-20-】</p> <p>減容処理設備は、保管体、α固体廃棄物B、β・γ固体廃棄物A及びBのうち廃樹脂並びにα固体廃棄物Aのうちチャコールフィルタを受け入れ、主として開梱、分別、切断及び解体を行い、金属製容器に充てん又は焼却処理及び溶融処理により減容するための設備で、固体廃棄物減容処理施設に設置する。本設備は、主として搬出入室、前処理セル、焼却溶融セル、保守ホール、廃樹脂乾燥室、洗浄水処理室、排ガス処理室、サンプリング室、サンプル調整室、廃棄物受払室及びサービスエリアで構成する。搬出入室には、主として廃棄物搬出入ピットを、前処理セルには、主としてレーザ切断装置及び破砕機を、焼却溶融セルには、主として焼却溶融炉を、保守ホールには、主としてエアラインスーツ設備を設ける。廃樹脂乾燥室に</p>	<p>【略】</p> <p>4.2.3 固体廃棄物の処理施設</p> <p>4.2.3.1 概要</p> <p>【略】</p> <p>(8) 減容処理設備【5-4-15】</p> <p>本設備は、発火、爆発性等の無い安全性が確認されたα固体廃棄物B（発生元で金属製容器に封入した状態）、保管体（閉じ込めの能力を有する容器に封入した状態）、廃樹脂及びチャコールフィルタ（発生元で金属製容器に封入した状態）を受け入れ、主に分別、開梱、切断を行った後、焼却処理及び溶融処理を行い減容するためのもので、処理後の廃棄物は金属製容器に封入し搬出する。</p> <p>本設備は、主に搬出入室、前処理セル、焼却溶融セル、保守ホール、廃樹脂乾燥室、洗浄水処理室、排ガス処理室、サンプリング室、サンプル調整室、廃棄物受払室及びサービスエリアで構成する。</p> <p>本設備の最大処理能力は、<u>焼却処理時 0.1m3/日、溶融処理時 1 体/日とする。</u></p>	<p>の各設備から構成される。</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) β・γ圧縮装置Ⅰ 2) β・γ圧縮装置Ⅱ 3) β・γ焼却装置 4) β・γ封入設備 5) α焼却装置 6) αホール設備 7) α封入設備 8) 減容処理設備 <p>また、上記の(2) 固体廃棄物の処理施設を収容する建物は、β・γ固体処理棟Ⅰ、β・γ固体処理棟Ⅱ、β・γ固体処理棟Ⅲ、β・γ固体処理棟Ⅳ、α固体処理棟及び固体廃棄物減容処理施設から構成される。</p> <p>第1編 4.設計 表-48 焼却溶融設備の焼却溶融炉に係る設計条件及び仕様【本-1-80】</p> <table border="1" data-bbox="1205 943 1680 1129"> <caption>表-48 焼却溶融設備の焼却溶融炉に係る設計条件及び仕様</caption> <tr> <td>基数</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>設置場所(番号)</td> <td>焼却溶融セル (30-TU-001¹⁾、30-TU-002²⁾、30-M-006³⁾)</td> </tr> <tr> <td>設計条件</td> <td>耐震クラス B</td> </tr> </table>	基数	1	設置場所(番号)	焼却溶融セル (30-TU-001 ¹⁾ 、30-TU-002 ²⁾ 、30-M-006 ³⁾)	設計条件	耐震クラス B	<p>整合性が図られている。</p>
基数	1								
設置場所(番号)	焼却溶融セル (30-TU-001 ¹⁾ 、30-TU-002 ²⁾ 、30-M-006 ³⁾)								
設計条件	耐震クラス B								

ハ 廃棄物管理設備本体

許可申請書（本文）	許可申請書（添付書類五）	設工認申請書	整合性										
<p>は、主として廃樹脂乾燥装置を、サンプリング室には、主として試料採取用グローブボックスを、サンプル調整室には、主として試料調整用フードを設置する。また、焼却熔融セル、洗浄水処理室及び排ガス処理室には、排ガス処理装置を設置する。搬出入室、前処理セル、焼却熔融セル、保守ホール、廃樹脂乾燥室、廃棄物受払室及び廃棄物搬出入ピットは、放射線業務従事者に不要な被ばくを与えないよう、主としてコンクリートを用いた遮蔽を有する構造とする。</p>	<p>本設備の廃棄物を取り扱う部屋、セル及びホールでは、取り扱う廃棄物の搬送前に行う線量率測定結果に基づき、第 4.2.3 表に示す最大取扱い量を超えないように管理する。</p> <p><u>本設備は、各部屋、セル及びホールを壁等により気密にするなど適切に区画し、排気設備によって区画内の負圧を維持することにより、放射性物質を限定された区域内に閉じ込める設計とする。</u></p> <p><u>本設備は、火災の発生を防止するため、可能な限り不燃性又は難燃性材料を使用する設計とする。また、焼却処理及び熔融処理を行う設備及び機器は、耐火性、耐熱性及び耐食性の材料を使用する設計とする。</u></p>	<p>【第 1 編 4. 設計 表-48 続き】</p> <table border="1" data-bbox="1209 279 1673 582"> <tr> <td>最大処理能力</td> <td>0.1m³/日（焼却時） 1 体/日（熔融時）</td> </tr> <tr> <td>固定ボルトの数量</td> <td>焼却熔融炉本体固定ボルト : 6 本 焼却熔融炉接続筒固定ボルト : 8 本 投入容器投入装置投入室固定ボルト : 4 本 投入容器投入装置投入室上板固定ボルト : 4 本 投入容器投入装置昇降機構部固定ボルト : 4 本</td> </tr> <tr> <td>機器質量</td> <td>焼却熔融炉本体 : 3200kg 焼却熔融炉接続筒 : 1080kg 投入容器投入装置 : 1300kg</td> </tr> <tr> <td>運転時の圧力条件</td> <td>焼却熔融セルより機内圧力が負圧であること。</td> </tr> <tr> <td>表、図</td> <td>表-66、図-154、図-214～図-217、図-331</td> </tr> </table> <p>注記 *1：焼却熔融炉本体（30-TU-001） *2：焼却熔融炉接続筒（30-TU-002） *3：投入容器投入装置（30-M-006）</p> <p>第 1 編 4. 設計</p> <p>固体廃棄物減容処理施設のセルは、その他廃棄物管理設備の附属施設のうち気体廃棄物の廃棄施設のセル系排気設備によりセル内部の換気又は負圧維持を行い、セル内部の空気がその外部に流れ難い設計としている。また、同様に管理区域の各部屋は、管理区域系排気設備により換気を行う。管理区域の各部屋は、非管理区域より負圧に維持し、運転停止中の空気の逆流を防止するため、空気の流路を閉鎖できるダンパを設けている。</p> <p>第 1 編 4. 設計</p> <p>固体廃棄物減容処理施設の主要な構築物、系統及び機器のうち、火災又は爆発により損傷を受けるおそれがあるものについては、金属類を使用する</p>	最大処理能力	0.1m ³ /日（焼却時） 1 体/日（熔融時）	固定ボルトの数量	焼却熔融炉本体固定ボルト : 6 本 焼却熔融炉接続筒固定ボルト : 8 本 投入容器投入装置投入室固定ボルト : 4 本 投入容器投入装置投入室上板固定ボルト : 4 本 投入容器投入装置昇降機構部固定ボルト : 4 本	機器質量	焼却熔融炉本体 : 3200kg 焼却熔融炉接続筒 : 1080kg 投入容器投入装置 : 1300kg	運転時の圧力条件	焼却熔融セルより機内圧力が負圧であること。	表、図	表-66、図-154、図-214～図-217、図-331	<p>整合が図られている。</p> <p>整合が図られている。</p> <p>整合が図られている。</p>
最大処理能力	0.1m ³ /日（焼却時） 1 体/日（熔融時）												
固定ボルトの数量	焼却熔融炉本体固定ボルト : 6 本 焼却熔融炉接続筒固定ボルト : 8 本 投入容器投入装置投入室固定ボルト : 4 本 投入容器投入装置投入室上板固定ボルト : 4 本 投入容器投入装置昇降機構部固定ボルト : 4 本												
機器質量	焼却熔融炉本体 : 3200kg 焼却熔融炉接続筒 : 1080kg 投入容器投入装置 : 1300kg												
運転時の圧力条件	焼却熔融セルより機内圧力が負圧であること。												
表、図	表-66、図-154、図-214～図-217、図-331												

ハ 廃棄物管理設備本体

許可申請書（本文）	許可申請書（添付書類五）	設工認申請書	整合性
<p>【上記の続き】</p>	<p>さらに、<u>潤滑油の使用は、保守・修理時に持ち込まれるものも含めて、運転上の要求に見合う最低量とする。</u></p> <p><u>本設備の電気系統は、地絡、短絡等に起因する過電流を防止する設計とする。</u></p> <p>なお、<u>設備の長期的な運転停止が生じた場合は、受け入れた廃棄物は設備が復旧するまでの間、必要に応じて管理施設で管理する。減容処理設備の系統概要図を第 4.2.13 図に示す。</u></p>	<p>などにより、実用上可能な限り<u>不燃性又は難燃性の材料を使用する設計</u>としている。</p> <p>第1編 4.設計 廃棄物管理施設には、防火区画を設け、施設内で発生するおそれのある火災の影響を最小限に抑えるとともに、<u>管理区域への可燃物の持ち込みは必要最小限とし、持ち込む場合は不燃材で覆うなど適切な安全対策を行った設計とする。</u></p> <p>第1編 4.設計 漏電対策としては、「電気設備の技術基準の解釈（経済産業省大臣官房技術総括・保安審議官）」に基づき、<u>地絡遮断装置として漏電遮断器を設置</u>している。</p> <p>第1編 4.設計 <u>設備の長期的な運転停止が生じた場合は、受け入れた廃棄物は設備が復旧するまでの間、必要に応じて管理施設で管理する。</u></p>	<p>整合性が図られている。</p> <p>整合性が図られている。</p> <p>整合性が図られている。</p>

ハ 廃棄物管理設備本体

許可申請書（本文）	許可申請書（添付書類五）	設計認申請書	整合性								
<p>【上記の続き】</p>	<p><u>クレーンでの吊り上げ、吊り下ろしのために使用する電磁石は、通電時に消磁する永電磁型のもを使用し電源系統の異常に対処する。</u>また、α 固体廃棄物 B 及び保管体の着底を確認できる構造とするとともに、<u>電磁石の操作スイッチは鍵付とし不用意な通電を防ぎ、廃棄物の落下を防止する設計とする。</u></p> <p>さらに、<u>クレーンは動力の供給が停止した場合でも、吊り荷を保持できる構造とする。</u></p> <p>b. 前処理セル【5-4-17】 前処理セルは、主に保管体及びα 固体廃棄物 B の開梱、廃棄物の分別、金属廃棄物の切断及び廃棄物の解体を行うためのもので、<u>放射性物質の飛散を防止するための気密構造（気密度 0.1vol%/h 以下）のコンクリートセルで、遮蔽窓、廃棄物の分別後にα 固体廃棄物 A として搬出するための天井ハッチ及び開梱後の空容器を搬出するための天井ポートを設ける。</u></p>	<p>第 1 編 4. 設計 表-37 クレーンに係る設計条件及び仕様【本-1-68】</p> <p>(1) 搬出入室のクレーン</p> <p>表-37 クレーンに係る設計条件及び仕様</p> <p>(1) 搬出入室のクレーン</p> <table border="1" data-bbox="1205 400 1675 547"> <tr> <td>基 数</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>設置場所 (番 号)</td> <td>搬出入室 (80-C-131)</td> </tr> <tr> <td>設計条件 耐震クラス</td> <td>B</td> </tr> </table> <p>【略】</p> <table border="1" data-bbox="1216 643 1675 740"> <tr> <td>備 考</td> <td>クレーンは動力の供給が停止した場合でも、吊り荷を保持できる構造とする。 クレーンでの吊り上げ、吊り下ろしのために使用する電磁石は、通電時に消磁する永電磁型のもを使用する。 なお、電磁石の操作スイッチは鍵付とする。</td> </tr> </table> <p>第 1 編 4. 設計 固体廃棄物の処理施設の減容処理設備の搬出入室、前処理セル（開缶エリア）、前処理セル（分別エリア）、焼却熔融セル及び保守ホール（ホール出入室含む。）は、その他廃棄物管理設備の附属施設のうち気体廃棄物の廃棄施設のうち、管理区域系排気設備又はセル系排気設備により室内又はセル内の換気又は負圧維持ができる構造であり、<u>放射性廃棄物を開封状態で取り扱う前処理セル（開缶エリア）、前処理セル（分別エリア）、焼却熔融セル及び保守ホール（ホール出入室含む。）は、気密構造（0.1vol%/h 以下）とすることから放射性物質を限定した区域に閉じ込めることができ、かつ、セル系排気設備によりセル内部の換気又は負圧維持を行い、セル内部の空気がその外部に流れ難いよう、これらの出入口には閉状態で気密を維持するダンパを設けている。</u></p>	基 数	1	設置場所 (番 号)	搬出入室 (80-C-131)	設計条件 耐震クラス	B	備 考	クレーンは動力の供給が停止した場合でも、吊り荷を保持できる構造とする。 クレーンでの吊り上げ、吊り下ろしのために使用する電磁石は、通電時に消磁する永電磁型のもを使用する。 なお、電磁石の操作スイッチは鍵付とする。	<p>整合が図られている。</p> <p>整合が図られている。</p>
基 数	1										
設置場所 (番 号)	搬出入室 (80-C-131)										
設計条件 耐震クラス	B										
備 考	クレーンは動力の供給が停止した場合でも、吊り荷を保持できる構造とする。 クレーンでの吊り上げ、吊り下ろしのために使用する電磁石は、通電時に消磁する永電磁型のもを使用する。 なお、電磁石の操作スイッチは鍵付とする。										

ハ 廃棄物管理設備本体

許可申請書（本文）	許可申請書（添付書類五）	設工認申請書	整合性																
【上記の続き】	【上記の続き】	<p>第1編 4.設計</p> <p>(2) 前処理セル（飼育エリア）の天吊ボルト（容器取付ボルト）</p> <table border="1" data-bbox="1227 293 1635 858"> <tr> <td>品 名</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>設置場所 (番 号)</td> <td>前処理セル（飼育エリア）： 補修室(2)の前処理セル (補修エリア)上の壁の座 (90-S0-010)</td> </tr> <tr> <td>設計条件</td> <td> <p>耐震クラス B</p> <p>遮蔽率の 設計F値(B区東10a Sv/h以下)を満足すること。</p> </td> </tr> <tr> <td>主寸法</td> <td> <p>シャッター箱体 : 幅) 1290×(高さ) 1245×(厚さ) 390 mm</p> <p>気密板 : 幅) 1290×(高さ) 1245×(厚さ) 50 mm</p> <p>ガイドレールブラケット固定ボルト : (単びね) M16</p> <p>ガイドレール固定ボルト : (母びね) M8</p> </td> </tr> <tr> <td>仕 様</td> <td> <p>シャッター箱体 : JIS G 3101 (一般構造用圧延鋼材) に定める SS400</p> <p>JIS G 4304 (熱間圧延ステンレス鋼板及び鋼管) に 定める SUS304</p> <p>気密板 : JIS G 4304 (熱間圧延ステンレス鋼板及び鋼管) に 定める SUS304</p> <p>干葉材料 : ガイドレールブラケット固定ボルト : JIS G 4053 (機械標準用合金鋼材料) に定める SCH435</p> <p>ガイドレール固定ボルト : JIS G 4053 (機械標準用合金鋼材料) に定める SCH435</p> </td> </tr> <tr> <td>固定ボルト の数量</td> <td> <p>ガイドレールブラケット固定ボルト : 16 本</p> <p>ガイドレール固定ボルト : 64 本</p> </td> </tr> <tr> <td>重量目安</td> <td>7410kg</td> </tr> <tr> <td>図</td> <td>図 137、図 194</td> </tr> </table>	品 名	1	設置場所 (番 号)	前処理セル（飼育エリア）： 補修室(2)の前処理セル (補修エリア)上の壁の座 (90-S0-010)	設計条件	<p>耐震クラス B</p> <p>遮蔽率の 設計F値(B区東10a Sv/h以下)を満足すること。</p>	主寸法	<p>シャッター箱体 : 幅) 1290×(高さ) 1245×(厚さ) 390 mm</p> <p>気密板 : 幅) 1290×(高さ) 1245×(厚さ) 50 mm</p> <p>ガイドレールブラケット固定ボルト : (単びね) M16</p> <p>ガイドレール固定ボルト : (母びね) M8</p>	仕 様	<p>シャッター箱体 : JIS G 3101 (一般構造用圧延鋼材) に定める SS400</p> <p>JIS G 4304 (熱間圧延ステンレス鋼板及び鋼管) に 定める SUS304</p> <p>気密板 : JIS G 4304 (熱間圧延ステンレス鋼板及び鋼管) に 定める SUS304</p> <p>干葉材料 : ガイドレールブラケット固定ボルト : JIS G 4053 (機械標準用合金鋼材料) に定める SCH435</p> <p>ガイドレール固定ボルト : JIS G 4053 (機械標準用合金鋼材料) に定める SCH435</p>	固定ボルト の数量	<p>ガイドレールブラケット固定ボルト : 16 本</p> <p>ガイドレール固定ボルト : 64 本</p>	重量目安	7410kg	図	図 137、図 194	整合が図られている。
品 名	1																		
設置場所 (番 号)	前処理セル（飼育エリア）： 補修室(2)の前処理セル (補修エリア)上の壁の座 (90-S0-010)																		
設計条件	<p>耐震クラス B</p> <p>遮蔽率の 設計F値(B区東10a Sv/h以下)を満足すること。</p>																		
主寸法	<p>シャッター箱体 : 幅) 1290×(高さ) 1245×(厚さ) 390 mm</p> <p>気密板 : 幅) 1290×(高さ) 1245×(厚さ) 50 mm</p> <p>ガイドレールブラケット固定ボルト : (単びね) M16</p> <p>ガイドレール固定ボルト : (母びね) M8</p>																		
仕 様	<p>シャッター箱体 : JIS G 3101 (一般構造用圧延鋼材) に定める SS400</p> <p>JIS G 4304 (熱間圧延ステンレス鋼板及び鋼管) に 定める SUS304</p> <p>気密板 : JIS G 4304 (熱間圧延ステンレス鋼板及び鋼管) に 定める SUS304</p> <p>干葉材料 : ガイドレールブラケット固定ボルト : JIS G 4053 (機械標準用合金鋼材料) に定める SCH435</p> <p>ガイドレール固定ボルト : JIS G 4053 (機械標準用合金鋼材料) に定める SCH435</p>																		
固定ボルト の数量	<p>ガイドレールブラケット固定ボルト : 16 本</p> <p>ガイドレール固定ボルト : 64 本</p>																		
重量目安	7410kg																		
図	図 137、図 194																		

ハ 廃棄物管理設備本体

許可申請書（本文）	許可申請書（添付書類五）	設計認申請書	整合性												
<p>【上記の続き】</p>	<p>前処理セルは、開缶エリアと分別エリアで構成する。開缶エリア内には、主に廃棄物の移送を遠隔で行うことができるコンベア、マニプレータ及びクレーンを設ける。分別エリア内には、主にコンベア、マニプレータ、パワーマニプレータ付クレーン、廃棄物を切断するためのレーザー切断装置及び破砕機を設ける。また、<u>レーザー切断装置は、金属廃棄物の切断粉の飛散を防止するため、ステンレス鋼及び難燃材で構成するフードを有する構造とする。</u>なお、分別エリア内の機器は、マニプレータ及びパワーマニプレータ付クレーンで遠隔保守できる設計とする。</p> <p>分別した廃棄物のうち、可燃物及び不燃物については焼却処理又は熔融処理を行う際に投入する専用の容器（以下「投入容器」という。）に小分けして充てんし、金属廃棄物については、必要に応じてレーザー切断を行い、投入容器に充てんする。投入容器に充てんした廃棄物は、焼却処理及び熔融処理のために焼却熔融セルへ搬送する。また、保管体としての区分を満足できないと想定される金属廃棄物は、必要に応じてレーザー切断を行い、金属製容器に充てんした後、α封入設備に搬出するために焼却熔融セルへ搬送する。</p> <p>なお、有害物質（カドミウム、ベリリウム、鉛等）、低沸点金属（亜鉛、真ちゅう等）、アルミニウム等の廃棄物は、極力分別又は除去し、焼却処理や熔融処理を行わない。水分を含んだ廃棄物及び油分等の付着した廃棄物についても、極力分別又は除去し、熔融処理を行わない。<u>天井ポートには、誤操作による被ばく防止のための線量インターロックを設け、エリア内の空間線量率が規定値（1mSv/h）以下の時のみ開閉可能な設計とする。</u></p>	<p>第1編 4.設計 表-68 固体系処理設備のレーザー切断装置に係る設計条件及び仕様【本-1-140】</p> <p>(1) レーザ切断装置（切断フード）</p> <p>表-68 固体系処理設備のレーザー切断装置に係る設計条件及び仕様</p> <p>(1) レーザ切断装置（切断フード）</p> <table border="1" data-bbox="1240 379 1653 847"> <tr> <td>基 数</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>設置場所（番 号）</td> <td>前処理セル（分別エリア） (20-TU-002-1)</td> </tr> <tr> <td>設計条件</td> <td>耐震クラス B</td> </tr> <tr> <td>型 式</td> <td>YAG レーザ式</td> </tr> <tr> <td>主要寸法</td> <td>レーザー切断装置切断フード ： （縦）1960×（横）3160×（高さ）2412 mm 架台 ： JIS G 3192（熱間圧延形鋼の形状、寸法、質量及びその許容差）に定める溝形鋼 150×75×9×12.5 mm、 等辺山形鋼 75×75×9 mm JIS G 3466（一般構造用角形鋼管）に定める角形鋼管 100×100×9 mm、150×150×9 mm ベースプレート ： （縦）150×（横）150×（厚さ）12 mm</td> </tr> <tr> <td>仕 様</td> <td>レーザー切断装置切断フード ： JIS G 4304（熱間圧延ステンレス鋼板及び鋼帯）に定める SUS304 架台 ： JIS G 3101（一般構造用圧延鋼材）に定める SS400 JIS G 3466（一般構造用角形鋼管）に定める STR400 ベースプレート ： JIS G 4304（熱間圧延ステンレス鋼板及び鋼帯）に定める SUS304</td> </tr> </table> <p>第1編 4.設計</p> <p>搬出入室、<u>前処理セル（開缶エリア）、焼却熔融セル及び保守ホールの遮蔽扉並びに前処理セル（開缶エリア）の天井ポート及び保守ホールの搬出ポートには、立入の際の不要な被ばく及び誤操作による被ばくを防止するため、各エリア内の空間線量率が規定値以下の時のみ開閉可能な線量インターロックを設け、搬出入室及び焼却熔融セルの天井ポートには、誤操作による被ばくを防止するため、遮蔽能力を有する廃棄物の運搬容器が接続した時のみ開閉可能な機械的ロック機</u></p>	基 数	1	設置場所（番 号）	前処理セル（分別エリア） (20-TU-002-1)	設計条件	耐震クラス B	型 式	YAG レーザ式	主要寸法	レーザー切断装置切断フード ： （縦）1960×（横）3160×（高さ）2412 mm 架台 ： JIS G 3192（熱間圧延形鋼の形状、寸法、質量及びその許容差）に定める溝形鋼 150×75×9×12.5 mm、 等辺山形鋼 75×75×9 mm JIS G 3466（一般構造用角形鋼管）に定める角形鋼管 100×100×9 mm、150×150×9 mm ベースプレート ： （縦）150×（横）150×（厚さ）12 mm	仕 様	レーザー切断装置切断フード ： JIS G 4304（熱間圧延ステンレス鋼板及び鋼帯）に定める SUS304 架台 ： JIS G 3101（一般構造用圧延鋼材）に定める SS400 JIS G 3466（一般構造用角形鋼管）に定める STR400 ベースプレート ： JIS G 4304（熱間圧延ステンレス鋼板及び鋼帯）に定める SUS304	<p>整合が図られている。</p> <p>(1) レーザ切断装置（切断フード）</p> <p>整合が図られている。</p>
基 数	1														
設置場所（番 号）	前処理セル（分別エリア） (20-TU-002-1)														
設計条件	耐震クラス B														
型 式	YAG レーザ式														
主要寸法	レーザー切断装置切断フード ： （縦）1960×（横）3160×（高さ）2412 mm 架台 ： JIS G 3192（熱間圧延形鋼の形状、寸法、質量及びその許容差）に定める溝形鋼 150×75×9×12.5 mm、 等辺山形鋼 75×75×9 mm JIS G 3466（一般構造用角形鋼管）に定める角形鋼管 100×100×9 mm、150×150×9 mm ベースプレート ： （縦）150×（横）150×（厚さ）12 mm														
仕 様	レーザー切断装置切断フード ： JIS G 4304（熱間圧延ステンレス鋼板及び鋼帯）に定める SUS304 架台 ： JIS G 3101（一般構造用圧延鋼材）に定める SS400 JIS G 3466（一般構造用角形鋼管）に定める STR400 ベースプレート ： JIS G 4304（熱間圧延ステンレス鋼板及び鋼帯）に定める SUS304														

ハ 廃棄物管理設備本体

許可申請書 (本文)	許可申請書 (添付書類五)	設工認申請書	整合性						
<p>【上記の続き】</p>	<p>クレーンでの吊り上げ、吊り下ろしのために使用する電磁石は、<u>通電時に消磁する永電磁型のものを使用し電源系統の異常に対処する。</u>さらに、<u>クレーン及びパワーマニプレータ付クレーンは動力の供給が停止した場合でも、吊り荷を保持できる構造とする。</u></p> <p>c. 焼却溶融セル【5-4-18】 焼却溶融セルは、前処理セルで仕分けた廃棄物の焼却処理及び溶融処理、焼却灰や乾燥した廃樹脂の投入容器への充てん及び溶融処理後の廃棄物の搬出を行うためのもので、放射性物質の飛散を防止するための<u>気密構造 (気密度 0.1vol%/h 以下)</u>のコンクリートセルで、遮蔽窓、遮蔽扉、天井ハッチ及び廃棄物を搬出するための天井ポートを設ける。 焼却溶融セル内には廃棄物を搬送するためのコンベア、マニプレータ、パワーマニプレータ付クレーン、α 固体廃棄物及び保管体の固化体 3 個を作製するために必要な量の廃棄物を小分けに充てんした投入容器を出し入れする投入容器出入装置、高周波加熱により廃棄物を焼却処理及び溶融処理する焼却溶融炉、発生した排ガスを処理する排ガス処理装置を</p>	<p><u>構を設ける設計としている。</u></p> <p>第 1 編 4. 設計 表-37 クレーンに係る設計条件及び仕様【本-1-69】 (2) 前処理セル (開缶エリア) のクレーン (2) 前処理セル (開缶エリア) のクレーン</p> <table border="1" data-bbox="1200 480 1686 639"> <tr> <td>基 数</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>設置場所 (番 号)</td> <td>前処理セル (開缶エリア) (80-C-132)</td> </tr> <tr> <td>設計条件</td> <td>耐震クラス B</td> </tr> </table> <p>【略】</p> <p>備 考 クレーンは動力の供給が停止した場合でも、吊り荷を保持できる構造とする。 クレーンでの吊り上げ、吊り下ろしのために使用する電磁石は、通電時に消磁する永電磁型のものを使用する。</p> <p>第 1 編 4. 設計 固体廃棄物の処理施設の減容処理設備の搬出入室、前処理セル (開缶エリア)、前処理セル (分別エリア)、<u>焼却溶融セル及び保守ホール (ホール出入室含む。)</u>は、その他廃棄物管理設備の附属施設のうち気体廃棄物の廃棄施設のうち、管理区域系排気設備又はセル系排気設備により室内又はセル内の換気又は負圧維持ができる構造であり、<u>放射性廃棄物を開封状態で取り扱う前処理セル (開缶エリア)、前処理セル (分別エリア)、焼却溶融セル及び保守ホール (ホール出入室含む。)</u>は、<u>気密構造 (0.1vol%/h 以下) とすることから放射性物質を限定した区域に閉じ込めることができ、かつ、セル系排気設備によりセル内部の換気又は負圧維持を行い、セル内部の空気がその外</u></p>	基 数	1	設置場所 (番 号)	前処理セル (開缶エリア) (80-C-132)	設計条件	耐震クラス B	<p>整合が図られている。</p> <p>整合が図られている。</p>
基 数	1								
設置場所 (番 号)	前処理セル (開缶エリア) (80-C-132)								
設計条件	耐震クラス B								

ハ 廃棄物管理設備本体

許可申請書（本文）	許可申請書（添付書類五）	設工認申請書	整合性
<p>【上記の続き】</p>	<p>設ける。なお、<u>焼却溶融セル内の機器は、マニプレータ及びパワーマニプレータ付クレーンで遠隔保守できる設計とする。</u></p> <p><u>遮蔽扉には、放射線業務従事者が設備の保守のために焼却溶融セル内に立ち入る際の不要な被ばくを防止するため、線量インターロックを設け、エリア内の空間線量率が規定値（1mSv/h）以下の時のみ開閉可能な設計とする。</u></p> <p><u>天井ポートには、誤操作による被ばく防止のため機械的なロック機構を設け、遮蔽能力を有する運搬容器が接続した時のみ開閉可能な設計とする。</u></p>	<p>部に流れ難いよう、これらの出入口には閉状態で気密を維持するダンパを設けている。</p> <p>第1編 4.設計 固体廃棄物減容処理施設に設置する廃棄物管理設備本体の処理施設のうち、固体廃棄物の処理施設の減容処理設備の焼却溶融設備の焼却溶融炉、セル内に設置する排ガス処理装置の2次燃焼器、排ガス冷却器、セラミックフィルタ、セル内フィルタ及びこれらを繋ぐ配管類は、<u>減容処理設備のマニプレータ及びパワーマニプレータ付クレーンで遠隔保守する設計であることから、液体状又は気体状の物質を直接内部に保持する構造ではなく、負圧維持を行う系統設計としている。</u></p> <p>第1編 4.設計 搬出入室、前処理セル（開缶エリア）、<u>焼却溶融セル及び保守ホールの遮蔽扉並びに前処理セル（開缶エリア）の天井ポート及び保守ホールの搬出ポートには、立入る際の不要な被ばく及び誤操作による被ばくを防止するため、各エリア内の空間線量率が規定値以下の時のみ開閉可能な線量インターロックを設け、搬出入室及び焼却溶融セルの天井ポートには、誤操作による被ばくを防止するため、遮蔽能力を有する廃棄物の運搬容器が接続した時のみ開閉可能な機械的ロック機構を設ける設計としている。</u></p>	<p>整合性が図られている。</p> <p>整合性が図られている。</p>

ハ 廃棄物管理設備本体

許可申請書（本文）	許可申請書（添付書類五）	設工認申請書	整合性						
<p>【上記の続き】</p>	<p><u>クレーンでの吊り上げ、吊り下ろしのために使用する電磁石は、通電時に消磁する永電磁型のものを使用し電源系統の異常に対処する。さらに、パワーマニプレータ付クレーンは動力の供給が停止した場合でも、吊り荷を保持できる構造とする。</u></p> <p>焼却溶融炉では焼却処理あるいは溶融処理のいずれかを行うことができる。<u>処理を行う運転条件として、焼却溶融炉の高周波加熱部の過熱を防止するための焼却溶融炉冷却水量、焼却溶融炉内を焼却溶融セル内より負圧に維持するための排ガス風量及び系統内負圧が確立しないと運転できない設計とする。</u>焼却処理を行う時は、運転条件を確認した上で炉内に設置した金属円筒を高周波加熱することにより、投入容器に充てんした可燃物及び廃樹脂の焼却を行う。焼却後は、炉内の温度が常温になったことを確認してから、焼却灰を回収し、再び投入容器に充てんする。溶融処理を行う時は、運転条件を確認し、炉内に設置したるつぼ内に金属廃棄物、不燃物及び焼却灰を投入し、金属廃棄物を高周波加熱することにより溶融を行う。</p> <p>処理する廃棄物は、<u>投入容器出入装置で自動的に選択され、焼却溶融炉への廃棄物の投入は、投入した廃棄物の焼却時間又は溶融時間を考慮して、監視しな</u></p>	<p>第1編 4.設計 表-36 パワーマニプレータ付クレーンに係る設計条件及び仕様【本-1-66～67】</p> <p>(2) 焼却溶融セルのパワーマニプレータ付クレーン</p> <p>(2) 焼却溶融セルのパワーマニプレータ付クレーン</p> <table border="1" data-bbox="1205 368 1686 491"> <tr> <td>基数</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>設置場所(番号)</td> <td>焼却溶融セル(80-FM-421)、(80-C-431)</td> </tr> <tr> <td>設計条件</td> <td>耐震クラス B</td> </tr> </table> <p>ーン</p> <p>【略】</p> <p>備考 クレーンは動力の供給が停止した場合でも、吊り荷を保持できる構造とする。クレーンでの吊り上げ、吊り下ろしのために使用する電磁石は、通電時に消磁する永電磁型のものを使用する。</p> <p>第1編 4.設計 固体廃棄物減容処理施設の焼却溶融炉では、焼却処理あるいは溶融処理のいずれかを行うことができ、処理を行う運転条件として、焼却溶融炉の高周波加熱部の加熱を防止するための焼却溶融炉冷却水量、<u>焼却溶融炉内を焼却溶融セル内より負圧に維持するための排ガス風量及び系統内負圧が確立しないと運転できない設計としている。</u></p> <p>第1編 4.設計 焼却溶融炉への<u>廃棄物の投入は、投入容器出入装置で自動的に選択され、投入した廃棄物の焼却時</u></p>	基数	1	設置場所(番号)	焼却溶融セル(80-FM-421)、(80-C-431)	設計条件	耐震クラス B	<p>整合性が図られている。</p> <p>整合性が図られている。</p> <p>整合性が図られている。</p>
基数	1								
設置場所(番号)	焼却溶融セル(80-FM-421)、(80-C-431)								
設計条件	耐震クラス B								

ハ 廃棄物管理設備本体

許可申請書（本文）	許可申請書（添付書類五）	設工認申請書	整合性
<p>【上記の続き】</p>	<p><u>がら行うとともに、炉内に異常が生じた場合には、直ちに投入を停止できる設計とする。また、るつぼの取出しは、熔融物が固化し、炉内温度が常温になっていることを確認してから行う。</u></p> <p>なお、熔融処理の過程で各種の分析のための試料を採取できる設計とする。</p> <p><u>焼却熔融炉から発生する排ガスは、排ガス処理装置で処理する。排ガス処理装置は、主に2次燃焼器、排ガス冷却器、セラミックフィルタ、セル内フィルタ、排ガスフィルタ、排ガス吸着塔、排ガス洗浄塔、循環水タンク、排ガス凝縮器、凝縮水タンク、排ガス加熱器、ルテニウム吸着塔及び噴霧水タンクから構成し、排ガス中の放射性物質を捕集した後、固体廃棄物減容処理施設の排気筒から放出する。</u></p> <p><u>焼却熔融炉及び排ガス処理装置は、全系統の除染係数が不揮発性の放射性物質に対して 1×10^{10} 以上となるように設計する。また、揮発性のルテニウムに対しては全系統の除染係数が 1×10^5 以上となるように設計する。</u></p> <p>焼却熔融炉内を焼却熔融セル内より負圧に維持することにより、放射性物質の系統外への飛散を防止する。</p>	<p><u>間又は熔融時間を考慮して、監視しながら行うとともに、炉内に温度異常上昇、溶湯漏えい及び負圧異常低下が生じた場合には、直ちに投入を停止できる設計としている。</u></p> <p>第1編 4.設計 <u>また、排ガス処理装置の排ガスは、セル系排気設備を介し排気筒から放出する設計としている。</u></p> <p>第1編 4.設計 固体廃棄物減容処理施設では、廃棄物管理設備本体の処理施設のうち、固体廃棄物の処理施設の減容処理設備の焼却熔融設備関係の焼却熔融炉及び排ガス処理装置は、全系統の除染係数が不揮発性の放射性物質に対しては 1×10^{10} 以上、揮発性として放出される放射性物質（ルテニウム）に対しては全系統の除染係数が 1×10^5 以上となる設計としている。</p>	<p>整合性が図られている。</p> <p>整合性が図られている。</p>

ハ 廃棄物管理設備本体

許可申請書（本文）	許可申請書（添付書類五）	設工認申請書	整合性									
<p>【上記の続き】</p>	<p><u>系統内を排気する排ガスブロワは、予備機を設ける設計とする。</u></p> <p>焼却溶融炉内の温度、圧力及び排ガス処理装置のタンク類の液位等については、監視及び制御を行う。 <u>温度に関しては、焼却溶融炉の最高使用温度（排ガス温度：700℃）を超えないよう廃棄物の供給間隔を調整しつつ、排ガス温度が680℃となった場合は、警報を発するとともに、焼却溶融炉の高周波加熱電源を停止するインターロックを設ける。</u> また、<u>焼却溶融炉の高周波加熱部の過熱を防止するため、焼却溶融炉冷却水温度が設定値(80℃以下)を超えた場合は、警報を発するとともに、焼却溶融炉の高周波加熱電源を停止するインターロックを設ける。</u>さらに、<u>緊急時に焼却溶融炉及び排ガス処理装置の停止が必要な場合には、通常停止に加え、手動にて速やかに停止できる設計とする。</u></p>	<p>第1編 4.設計 表 50 焼却溶融設備の排ガス処理装置に係る設計条件及び仕様【本-1-98】</p> <p>(12) 排ガス補助プロア A、B</p> <table border="1" data-bbox="1207 347 1686 533"> <tr> <td colspan="2">基数</td> <td>2</td> </tr> <tr> <td colspan="2">設置場所(番号)</td> <td>排気機械室 (30-B-002A、30-B-002B)</td> </tr> <tr> <td>設計条件</td> <td>耐震クラス</td> <td>B</td> </tr> </table> <p>【略】</p> <p>第1編 4.設計 <u>焼却溶融炉内の排ガス温度については、排ガスの温度があらかじめ設定した条件を超えた場合は、警報を発するとともに、高周波電源を停止する安全制御機構を設ける設計としている。</u></p> <p>第1編 4.設計 <u>固体廃棄物減容処理施設の焼却溶融炉では、焼却処理あるいは溶融処理のいずれかを行うことができ、処理を行う運転条件として、焼却溶融炉の高周波加熱部の加熱を防止するための焼却溶融炉冷却水量、焼却溶融炉内を焼却溶融セル内より負圧に維持するための排ガス風量及び系統内負圧が確立しないと運転できない設計としている。</u> また、<u>排ガス処理装置の排ガスは、セル系排気設備を介し排気筒から放出する設計としている。</u> <u>焼却溶融炉への廃棄物の投入は、投入容器出入装置で自動的に選択され、投入した廃棄物の焼却時間又は溶融時間を考慮して、監視しながら行うとともに、炉内に異常が生じた場合には、直ちに投入を停止できる設計としている。</u></p>	基数		2	設置場所(番号)		排気機械室 (30-B-002A、30-B-002B)	設計条件	耐震クラス	B	<p>整合が図られている。</p> <p>整合が図られている。</p> <p>整合が図られている。</p>
基数		2										
設置場所(番号)		排気機械室 (30-B-002A、30-B-002B)										
設計条件	耐震クラス	B										

ハ 廃棄物管理設備本体

許可申請書（本文）	許可申請書（添付書類五）	設工認申請書	整合性
<p>【上記の続き】</p>	<p><u>圧力に関しては、焼却溶融炉内の負圧が焼却溶融セル内の負圧に対し逆転することがないように管理する。万一、逆転するおそれが生じた場合は警報を発し、焼却溶融炉の高周波加熱電源の供給を停止するインターロックを設けるとともに、急速な焼却溶融炉内圧力の上昇に対しては、圧力逃がし機構が動作する設計とする。</u></p> <p><u>焼却溶融炉内の温度又は圧力の異常上昇を検知し、高周波加熱電源が停止した場合は、炉内が正常な状態に復帰するまでは、再び加熱操作ができない設計とする。</u></p> <p><u>排ガス処理に伴い発生する廃液の液位に関しては、タンクの液位が容量に対して90%を超えるおそれがあるなどの液位の異常上昇を検知した場合は警報を発するとともに、廃液の受入れを停止するインターロックを設ける。地震が発生した際には、高周波加熱電源及び2次燃焼器のヒータ加熱電源を停止できる設計とする。</u></p>	<p>第1編 4.設計 <u>廃棄物管理設備本体の処理施設のうち固体廃棄物の処理施設の減容処理設備の焼却溶融設備関係の焼却溶融炉内の負圧を監視し、負圧を一定の範囲に維持するよう制御及び記録するとともに、負圧があらかじめ設定した条件を超えた場合は、警報を発するとともに、高周波電源を停止する安全制御機構を設ける設計としている。さらに、急速な炉内圧力の上昇に対しては、圧力逃がし機構が動作する設計としている。</u></p> <p>第1編 4.設計 <u>焼却溶融炉内の温度又は圧力の異常上昇を検知し、高周波加熱電源が停止した場合は、炉内が正常な状態に復帰するまでは、再び加熱操作ができない設計とする。</u></p> <p>第1編 4.設計 <u>液位等に関する計測設備は、その他廃棄物管理設備の附属施設のうち、液体廃棄物の廃棄施設の固体廃棄物減容処理施設廃液貯槽の廃液受入タンク、洗浄塔廃液タンク、並びに液体廃棄物Aタンクの液位を監視及び記録するとともに、液位があらかじめ設定した条件を超えた場合、警報を発するとともに、廃液の受入れを停止する安全制御機構を設ける設計としている。</u></p> <p>第1編 4.設計 <u>固体廃棄物減容処理施設では、温度、圧力、液位に関しては、安全性を損なうおそれがないよう、高高警報を設け監視及び制御を行う設計としており、 発報時は設備を停止するなどの制御動作を行う。</u></p>	<p>整合が図られている。</p> <p>整合が図られている。</p> <p>整合が図られている。</p> <p>整合が図られている。</p>

ハ 廃棄物管理設備本体

許可申請書（本文）	許可申請書（添付書類五）	設工認申請書	整合性
<p>【上記の続き】</p>	<p>【上記の続き】</p> <p><u>焼却溶融炉には、十分な耐熱強度を有する受け皿を、</u> <u>るつぼ外側及び焼却溶融炉下部に設け、溶融物の炉</u> <u>外への漏えいを防止する。焼却溶融炉、排ガス処理装</u> <u>置、溶融物を受けるるつぼ及び輻射熱を抑えるスリ</u> <u>ープは、耐火性、耐熱性及び耐食性を考慮した材料を</u> <u>使用し、るつぼは溶融ごとに交換する。</u> <u>使用状況や頻度から、消耗により交換が想定される</u> <u>機器、部品及び耐火材などについては、必要に応じて</u></p>	<p>また、高高警報が発報する前に、より低い値で発報する高高警報を設ける設計としている。</p> <p>温度に関しては、焼却溶融炉内排ガス温度は設計上の上限 700℃に対して高高警報設定値を 680℃、2 次燃焼器出口排ガス温度は設計上の上限 950℃に対して高高警報設定値を 930℃、排ガス冷却器出口排ガス温度は設計上の上限 250℃に対して高高警報設定値を 230℃、溶湯漏えい検知温度は設計上の上限 1500℃に対して高高警報設定値を 900℃としている。</p> <p>圧力に関しては、固体廃棄物減容処理施設内の各部屋の設計室温、発熱負荷、室容積、換気回数、換気風量、熱負荷除去風量を考慮し、A 区域の負圧を 10～50Pa、B 区域の負圧を 60～150Pa、C 区域の負圧を 170～550Pa とするよう設計しており、搬出入室の負圧は-200Pa、前処理セル（開缶エリア）の負圧は-400Pa、前処理セル（分別エリア）の負圧は-500Pa、焼却溶融セルの負圧は-550Pa、保守ホールの負圧は-450Pa としている。</p> <p>また、焼却溶融炉内の負圧は設計上の定常値-5.5kPa に対し-1.0kPa としている。</p> <p><u>液位に関しては、高高警報設定値をタンク容量に対して 90%の液位としている。</u></p> <p>第 1 編 4. 設計</p> <p><u>固体廃棄物減容処理施設に設置する廃棄物管理設備本体の処理施設のうち、固体廃棄物の処理施設の減容処理設備の焼却溶融炉、排ガス処理装置、溶融物を受けるるつぼ及び輻射熱を抑えるスリープは、耐火性、耐熱性及び耐食性を考慮した材料を使用している。</u></p> <p>るつぼは、溶融処理前に焼却溶融炉にセットし、</p>	<p>整合性が図られている。</p>

ハ 廃棄物管理設備本体

許可申請書（本文）	許可申請書（添付書類五）	設工認申請書	整合性
<p>【上記の続き】</p>	<p><u>交換する。</u></p> <p><u>高温となる焼却溶融炉及び2次燃焼器の近傍は、原則として可燃性の物及び電気ケーブルを配置しない設計とする。なお、やむを得ず、電気ケーブルを配置する場合は、金属製の保護管又は金属製のカバー内を配線する。</u></p> <p>なお、減容処理後の廃棄物が保管体としての区分を満足できない場合は、品質を一定にできるように再度処理を行う。</p> <p>d. 保守ホール【5-4-21】</p> <p>保守ホールは、前処理セル及び焼却溶融セルに設置した機器のメンテナンスや前処理セルで仕分けた廃棄物のうちα固体廃棄物Aに相当する不燃性廃棄物の搬出を行うためのもので、<u>放射性物質の飛散を防止するための気密構造（気密度0.1vol%/h以下）のコンクリートホール</u>で、遮蔽窓、遮蔽扉、補修用グローブボックス並びに廃棄物及びメンテナンス対象機器の搬出入のためのハッチ及びポートを設ける。</p>	<p><u>ここに投入容器に入れた金属を投入することで溶融処理を行う。溶融物は、冷え固まった際につばと一体化するため分離することができない。したがって、つばは溶融毎に交換する設計としている。</u></p> <p>第1編 4.設計</p> <p>高温となる焼却溶融炉及び2次燃焼器の近傍は、原則として可燃性物質及び電気ケーブルを配置しない設計としている。</p> <p>第1編 4.設計</p> <p>やむを得ずの対策として、<u>金属製カバー又は金属製保護管を敷設する設計</u>としている。</p> <p>第1編 4.設計</p> <p>固体廃棄物の処理施設の減容処理設備の搬出入室、前処理セル（開缶エリア）、前処理セル（分別エリア）、焼却溶融セル及び保守ホール（ホール出入口含む。）は、その他廃棄物管理設備の附属施設のうち気体廃棄物の廃棄施設のうち、管理区域系排気設備又はセル系排気設備により室内又はセル内の換気又は負圧維持ができる構造であり、放射性廃棄物を開封状態で取り扱う前処理セル（開缶エリア）、前処理セル（分別エリア）、焼却溶融セル及び<u>保守ホール（ホール出入口含む。）は、気密構造（0.1vol%/h以下）</u>とすることから放射性物質を限定した区域に閉じ込めることができ、かつ、セル系排気設備によりセル内部の換気又は負圧維持を行い、セル内部の空気がその外部に流れ難いよう、これらの出入口には閉状態で気密を維持するダンパを設けている。</p>	<p>整合性</p> <p>整合が図られている。</p> <p>整合が図られている。</p> <p>整合が図られている。</p> <p>整合が図られている。</p>

ハ 廃棄物管理設備本体

許可申請書（本文）	許可申請書（添付書類五）	設工認申請書	整合性
<p>【上記の続き】</p>	<p>保守ホール内には、主に廃棄物を搬送するためのクレーン及び廃棄物を搬出するための搬出ポートを設ける。また、メンテナンスなどで放射線業務従事者がホール内に立ち入る際の内部被ばくを防止するために使用する陽圧式のエアラインスーツ設備をホール準備室に設ける。なお、保守ホールへの出入りは、ホール出入室を経由して行う。</p> <p>遮蔽扉には、放射線業務従事者がホール内に立ち入る際の不要な被ばくを防止するため、線量インターロックを設け、エリア内の空間線量率が規定値（1mSv/h）以下の時のみ開閉可能な設計とする。</p> <p>クレーンでの吊り上げ、吊り下ろしのために電磁石を使用する場合は、通電時に消磁する永電磁型のもを使用し電源系統の異常に対処する。さらにクレーンは動力の供給が停止した場合でも、吊り荷を保持できる構造とする。</p>	<p>第1編 4.設計</p> <p>セル内機器については、遠隔保守（マニプレータ及びパワーマニプレータ付クレーンを使用した保守等）、直接保守（保守ホールにクレーンで引き上げエアラインスーツ設備による保守又はグローブボックスによる保守等）ができる設計としている。</p> <p>第1編 4.設計</p> <p>搬出入室、前処理セル（開缶エリア）、焼却溶解セル及び保守ホールの遮蔽扉並びに前処理セル（開缶エリア）の天井ポート及び保守ホールの搬出ポートには、立入る際の不要な被ばく及び誤操作による被ばくを防止するため、各エリア内の空間線量率が規定値以下の時のみ開閉可能な線量インターロックを設け、搬出入室及び焼却溶解セルの天井ポートには、誤操作による被ばくを防止するため、遮蔽能力を有する廃棄物の運搬容器が接続した時のみ開閉可能な機械的ロック機構を設ける設計としている。</p> <p>第1編 4.設計</p> <p>固体廃棄物減容処理施設では、放射性廃棄物を搬送する廃棄物管理設備本体の処理施設のうち、固体廃棄物の処理施設の減容処理設備のクレーンの保守ホールのクレーン及びサービスエリアのサービスエリアクレーンは、動力が供給されるときに電磁ブレーキが開放される機構であり、動力の供給が停止した場合に、電磁ブレーキがかかり吊り荷を保持できる設計としている。</p> <p>クレーンでの吊り上げ、吊り下ろしのために使用する電磁石は、通電時に消磁する永電磁型のもを使用することで、動力の供給が停止した場合</p>	<p>整合が図られている。</p> <p>整合が図られている。</p> <p>整合が図られている。</p>

ハ 廃棄物管理設備本体

許可申請書（本文）	許可申請書（添付書類五）	設工認申請書	整合性
<p>【上記の続き】</p>	<p>【上記の続き】</p> <p>e. 廃樹脂乾燥室【5-4-22】 <u>廃樹脂乾燥室は、廃樹脂の搬入及び乾燥を行うための部屋で、金属製容器に収納した状態で受け入れる。室内は、コンクリートにより遮蔽し、床面を除染しやすい構造とする。なお、室内には、処理及び受け入れた金属製容器の搬出などを調整するための場所を設ける。</u></p> <p>室内には、廃樹脂の同伴水分離及び乾燥を行う廃樹脂乾燥装置、廃液を固体廃棄物減容処理施設廃液貯槽のタンクへ移送する配管及び乾燥した廃樹脂を焼却溶融セル内のホッパーへ移送する配管を設ける。また、<u>廃樹脂乾燥装置の周囲には廃液の漏えい拡大防止のための堰を設ける構造とする。廃樹脂乾燥機は、内部を排気できる構造とし、乾燥した廃樹脂を移送する配管にはバルブを設け、逆流防止できる設計とする。なお、廃樹脂の搬入及び搬出にはサービスエリアのクレーンを用いる。</u></p>	<p><u>でも電磁石が吊り荷との吸着を保持できる設計としており、α 固体廃棄物及び保管体に電磁石が着底状態にあるかは、電磁石を操作するペンダントスイッチの確認ランプが、吸着・離脱操作可の時は点灯、吸着状態にある時は点滅する機能を備え、着底を確認できる設計としている。</u></p> <p>第1編 4.設計 <u>廃樹脂乾燥室は、廃樹脂の搬入及び乾燥を行うための部屋で、金属製容器に収納した状態で受け入れられる。室内は、コンクリートにより遮蔽し、床面を除染しやすい構造とする。なお、室内には、処理及び受け入れた金属製容器の搬出などを調整するための場所を設ける。</u></p> <p>第1編 4.設計 固体廃棄物減容処理施設内部の床面及び壁面（FL+約2.5m以下）は、耐水性、耐薬品性、耐候性を考慮したエポキシ、ビニルを使用し、<u>液体状の放射性廃棄物が漏えいし難いものとしている。</u></p> <p>第1編 4.設計 <u>固体廃棄物減容処理施設においては、各部屋に設置されている貯槽が決壊した場合でも廃液の全量を受けることができる堰、ピットを有している。</u></p> <p>第1編 4.設計 <u>固体廃棄物減容処理施設に設置する流体状の放射性廃棄物を内包する機器において、流体状の放射性廃棄物が放射性廃棄物を含まない流体を導く管に逆流するおそれがないよう、廃棄物管理設</u></p>	<p>整合性が図られている。</p> <p>整合性が図られている。</p> <p>整合性が図られている。</p> <p>整合性が図られている。</p>

ハ 廃棄物管理設備本体

許可申請書（本文）	許可申請書（添付書類五）	設工認申請書	整合性
<p>【上記の続き】</p>	<p>【上記の続き】</p> <p>f. 廃棄物受払室【5-4-22】 <u>廃棄物受払室は、チャコールフィルタの搬入、保守ホールから搬出したα固体廃棄物Aに相当する不燃性廃棄物及び施設内で発生する廃棄物の受払いを行うための部屋で、廃棄物を金属製容器に収納した状態で取り扱う。室内は、コンクリートにより遮蔽し、床面を除染しやすい構造とする。なお、室内には、処理及び受け入れた金属製容器の搬出などを調整するための場所を設ける。</u></p> <p>g. サービスエリア【5-4-23】 サービスエリアは、廃棄物の搬入、搬出を行うためのエリアで、容器に封入した廃棄物を取り扱う。サービスエリアには、輸送容器を含む廃棄物の重量に対</p>	<p>備本体の処理施設のうち、固体廃棄物の処理施設の減容処理設備の焼却熔融設備関係の焼却熔融炉、排ガス処理装置、排ガス配管用プラグ及び配管類、固体系処理設備関係のDOP サンプリングフード及び配管類、廃樹脂乾燥設備関係の<u>廃樹脂乾燥装置及び配管類</u>、分析設備関係のグローブボックス、試料調整用フード、サンプル移送管用プラグ及び配管類、並びにその他廃棄物管理設備の附属施設のうち液体廃棄物の廃棄施設の固体廃棄物減容処理施設廃液貯槽及び配管類には、<u>逆止弁又は閉止弁を設け、その他廃棄物管理設備の附属施設のうち、気体廃棄物の廃棄施設の管理区域系排気設備、セル系排気設備、グローブボックス系排気設備、フード系排気設備及び予備系排気設備には、逆流防止ダンパ又は閉止弁を設けている。</u></p> <p>第1編 4.設計 <u>廃棄物受払室は、チャコールフィルタの搬入、保守ホールから搬出したα固体廃棄物Aに相当する不燃性廃棄物及び施設内で発生する廃棄物の受払いを行うための部屋で、廃棄物を金属製容器に収納した状態で取り扱う。室内は、コンクリートにより遮蔽し、床面を除染しやすい構造とする。なお、室内には、処理及び受け入れた金属製容器の搬出などを調整するための場所を設ける。</u></p> <p>第1編 4.設計 固体廃棄物減容処理施設では、放射性廃棄物を搬送する廃棄物管理設備本体の処理施設のうち、固体廃棄物の処理施設の減容処理設備のクレーン</p>	<p>整合性が図られている。</p> <p>整合性が図られている。</p>

ハ 廃棄物管理設備本体

許可申請書（本文）	許可申請書（添付書類五）	設工認申請書	整合性														
<p>【上記の続き】</p>	<p>して十分な吊り上げ能力を有するクレーンを設ける。<u>クレーンは動力の供給が停止した場合でも、吊り荷を保持できる構造とする。</u></p> <p>h. サンプリング室【5-4-23】 サンプリング室は、主に廃棄物の分析試料を焼却溶融セルから配管を通して搬出入するための部屋で、<u>室内には気密構造（気密度0.1vol%/h以下）の試料採取用グローブボックスを設ける。また、試料採取用グローブボックスは、内部を負圧に維持できる構造とする。</u></p> <p>i. サンプル調整室【5-4-23】 サンプル調整室は、廃棄物の分析のために試料を前処理、調整する部屋で、室内には、<u>試料調整用フードを設ける。試料調整用フードは、面風速管理を行い従事者への不要な被ばくを防止できる構造とする。</u></p>	<p>の保守ホールのクレーン及びサービスエリアのサービスエリアクレーンは、<u>動力が供給されたときに電磁ブレーキが開放される機構であり、動力の供給が停止した場合に、電磁ブレーキがかかり吊り荷を保持できる設計としている。</u></p> <p>第1編 4.設計 表-79 分析設備のグローブボックスに係る設計条件及び仕様【本-1-176】</p> <p>(2) 試料採取用グローブボックス</p> <p>(2) 試料採取用グローブボックス^{*1}</p> <table border="1" data-bbox="1205 576 1680 740"> <tr> <td>基数</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>設置場所(番号)</td> <td>サンプリング室(60-GB-001)</td> </tr> <tr> <td>耐震クラス</td> <td>B</td> </tr> </table> <p>【略】</p> <table border="1" data-bbox="1205 810 1680 963"> <tr> <td>気密度</td> <td>0.1vol%/h以下</td> </tr> <tr> <td>固定ボルトの数量</td> <td>固定ボルト : 16本</td> </tr> <tr> <td>機器質量</td> <td>740kg(据付機器を含む。)</td> </tr> <tr> <td>図</td> <td>図-161、図-305、図-343</td> </tr> </table> <p>注記 *1: 試料採取用グローブボックス用フレキシブル管(60-AX-007)を含む。</p> <p>第1編 4.設計 <u>固体廃棄物減容処理施設において、密封されていない放射性廃棄物を取り扱う廃棄物管理設備本体の処理施設のうち、固体廃棄物の処理施設の減容処理設備の固体系処理設備関係のDOP サンプリングフードは、セル系排気設備に接続し、分析設備関係の試料調整用フード及びその他廃棄物管理設備の附属施設のうち液体廃棄物の廃棄施設の固体廃棄物減容処理施設廃液貯槽の廃液</u></p>	基数	1	設置場所(番号)	サンプリング室(60-GB-001)	耐震クラス	B	気密度	0.1vol%/h以下	固定ボルトの数量	固定ボルト : 16本	機器質量	740kg(据付機器を含む。)	図	図-161、図-305、図-343	<p>整合性が図られている。</p> <p>整合性が図られている。</p>
基数	1																
設置場所(番号)	サンプリング室(60-GB-001)																
耐震クラス	B																
気密度	0.1vol%/h以下																
固定ボルトの数量	固定ボルト : 16本																
機器質量	740kg(据付機器を含む。)																
図	図-161、図-305、図-343																

ハ 廃棄物管理設備本体

許可申請書（本文）	許可申請書（添付書類五）	設工認申請書	整合性
<p>【上記の続き】</p>	<p>【上記の続き】</p> <p>4.2.3.5 試験検査</p> <p>4.2.3.6 評価</p> <p>(1) $\beta \cdot \gamma$ 封入設備、α 封入設備、$\beta \cdot \gamma$ 焼却装置、α 焼却装置及び減容処理設備は、セル内の負圧又は系内の負圧を維持することにより、<u>$\beta \cdot \gamma$ 圧縮装置Ⅰ及び$\beta \cdot \gamma$ 圧縮装置Ⅱは圧縮機内の排気を行うことにより、それぞれ放射性物質を限定された区域内に閉じ込めることができる設計とする。</u></p>	<p><u>サンプリングフードは、フード系排気設備に接続し、その開口部の高さを制限することで風速を適切に維持するようにしている。</u></p> <p>第1編 4.設計</p> <p>固体廃棄物減容処理施設に設置する廃棄物管理設備本体の処理施設のうち、固体廃棄物の処理施設の減容処理設備のステンレスライニング、遮蔽窓、遮蔽扉、分別エリア入口扉、分別エリア出口扉、ホール出入室扉、ポート、ハッチ、マニプレータ用プラグ、マニプレータ、エアラインスーツ設備、焼却熔融設備関係の高周波電源ケーブル用プラグ、排ガス配管用プラグ、分析設備関係のサンプル移送管用プラグ、減容処理設備の電気計装用プラグ類-5～電気計装用プラグ類-9 及び減容処理設備の配管類、並びにその他廃棄物管理設備の附属施設のうち、気体廃棄物の廃棄施設の管理区域系排気設備、セル系排気設備、グローブボックス系排気設備、フード系排気設備及び予備系排気設備、液体廃棄物の廃棄施設の固体廃棄物減容処理施設廃液貯槽の配管類及びその他の主要な事項の消防設備の消火設備のガス消火設備の配管類を据付けた状態における搬出入室、前処理セル（開缶エリア）、前処理セル（分別エリア）、焼却熔融セル及び保守ホール（ホール出入室含む。）は、<u>放射性物質を限定した区域に閉じ込めることができ、その他廃棄物管理設備の附属施設のうち気体廃棄物の廃棄施設の管理区域系排気設備又はセル系排気設備によりセル内部の換気又は負圧維持を行い、セル内部の空気がその外部に流れ難い設計</u>としている。</p>	<p>整合性が図られている。</p>

ハ 廃棄物管理設備本体

許可申請書（本文）	許可申請書（添付書類五）	設工認申請書	整合性
<p>【上記の続き】</p>	<p>(2) 固体廃棄物の処理施設のうち、高温雰囲気等特殊な条件下で運転するβ・γ焼却装置、α焼却装置及び減容処理設備（焼却溶融炉、排ガス処理装置）の材料については、耐火性、耐熱性及び耐食性を考慮するなど、使用条件に応じて適切な材料を使用する設計とする。</p> <p>(3) 放射線業務従事者の外部放射線による線量については、線量率の高い廃棄物を取り扱うβ・γ封入設備、α封入設備及び減容処理設備の主要機器を遮蔽能力を有するセル内等に設置し、主な作業を遠隔操作で行うことにより、十分低くすることができる設計とする。</p> <p>放射線業務従事者の吸入摂取による線量については、廃棄物を非密封状態で取り扱うβ・γ圧縮装置Ⅰ、β・γ圧縮装置Ⅱ、β・γ焼却装置、β・γ封入設備、α焼却装置、αホール設備及び減容処理設備の系内を負圧に維持することにより、また、αホール及び保守ホール内での作業をエアラインスーツを着用して行うことにより、十分低くすることができる設計とする。</p>	<p>第1編 4.設計 <u>固体廃棄物減容処理施設の主要な構築物、系統及び機器のうち、火災又は爆発により損傷を受けるおそれがあるものについては、金属類を使用するなどにより、実用上可能な限り不燃性又は難燃性の材料を使用する設計としている。</u></p> <p><u>固体廃棄物減容処理施設に属する容器及び管のうち固体廃棄物減容処理施設の安全性を確保する上で必要なものとして、廃棄物管理設備本体の処理施設のうち、固体廃棄物の処理施設の減容処理設備の容器及び配管類並びにその他廃棄物管理設備の附属施設のうち、液体廃棄物の廃棄施設の固体廃棄物減容処理施設廃液貯槽の容器及び配管類は、使用条件に適した材料を選定し、要求される強度及び耐食性を考慮した設計としている。</u></p> <p>第1編 4.設計 <u>固体廃棄物減容処理施設では、高線量の放射性廃棄物の取扱いは、セル内に設置した遠隔操作機器を使用することで放射線業務従事者の不要な被ばくを防止する設計としている。</u></p> <p>第1編 4.設計 <u>固体廃棄物減容処理施設のセルは、その他廃棄物管理設備の附属施設のうち気体廃棄物の廃棄施設のセル系排気設備によりセル内部の換気又は負圧維持を行い、セル内部の空気がその外部に流れ難い設計としている。</u> <u>固体廃棄物減容処理施設では、高線量の放射性廃棄物の取扱いは、セル内に設置した遠隔操作機器を使用することで放射線業務従事者の不要な被</u></p>	<p>整合が図られている。</p> <p>整合が図られている。</p> <p>整合が図られている。</p>

ハ 廃棄物管理設備本体

許可申請書（本文）	許可申請書（添付書類五）	設工認申請書	整合性
【上記の続き】	【上記の続き】	<p><u>ばくを防止する設計としている。</u> <u>なお、セル内機器については、遠隔保守（マニプレータ及びパワーマニプレータ付クレーンを使用した保守等）、直接保守（保守ホールにクレーンで引き上げエアラインスーツ設備による保守又はグローブボックスによる保守等）ができる設計としている。</u></p>	

ホ 計測制御系統施設

表 1 許可申請書と設工認申請書との整合性

許可申請書（本文）	許可申請書（添付書類五）	設工認申請書	整合性
<p>ホ 計測制御系統施設の設備【-35-】</p> <p>(1) 主要な工程計装設備の種類</p> <p>i) 主要な工程計装設備を収容する建家</p> <p>1) 廃液処理棟</p> <p style="text-align: center;">【略】</p> <p>9) 固体廃棄物減容処理施設</p> <p>固体廃棄物減容処理施設の主要構造は、鉄筋コンクリート造（一部鉄骨造）で地上2階（一部3階）、地下1階、建築面積約1,600m²であり、耐震設計上の重要度をBクラスとして設計する。構造概要図を第20図(1)及び(2)に示す。建家内には、<u>計測制御系統施設の計測制御設備及び集中監視設備を収容する。</u></p> <p>ii) 主要な工程計装設備及び機器の種類</p> <p>廃棄物管理施設の工程の計測制御のため、<u>温度、圧力及び液位及び漏えいの計測制御設備を設ける。</u></p> <p>温度に関する計測制御設備は、$\beta \cdot \gamma$焼却装置、α焼却装置及び減容処理設備（焼却溶融炉、排ガス処理装置）の主要部又は流体の<u>温度を監視及び制御、必要に応じ記録するとともに、温度が異常に上昇した場合は警報を</u></p>	<p>6. 計測制御系統施設【5-6-1】</p> <p>6.2 計測制御設備</p> <p>6.2.1 概要【5-6-1】</p> <p>計測制御設備は、廃棄物管理施設の各工程における、<u>温度、圧力、液位等の計測及び制御を行うものであり、温度に関する計測制御設備、圧力に関する計測制御設備及び液位等に関する計測設備で構成する。</u></p> <p>6.2.2 設計方針【5-6-1】</p> <p>(1) 温度に関する計測制御設備は、$\beta \cdot \gamma$焼却装置及びα焼却装置の主要部の温度を監視、制御するとともに、温度が異常に上昇した場合は警報を発する設計とする。</p>	<p>第2編 1. 計測制御系統施設の構成及び申請範囲【本-2-1】</p> <p><u>計測制御系統施設は、次の各設備から構成される。</u></p> <p>(1) 計測制御設備</p> <p>(2) 集中監視設備</p> <p>第2編 1. 計測制御系統施設の構成及び申請範囲【本-2-1】</p> <p>計測制御系統施設は、次の各設備から構成される。</p> <p>(1) 計測制御設備</p> <p>(2) 集中監視設備</p> <p>上記のうち、(1) 計測制御設備は、次の各設備から構成される。</p> <p>1) 温度に関する計測制御設備</p> <p>2) 圧力に関する計測制御設備</p> <p>3) 液位等に関する計測設備</p> <p>第1編 4. 設計</p> <p>温度に関する計測制御設備は、廃棄物管理設備本体の処理施設のうち、固体廃棄物の処理施設の減容処理設備の焼却溶融設備関係の<u>焼却溶融炉内の排ガス温度、排ガス処理装置の2次燃焼器出口</u></p>	<p>整合が図られている。</p> <p>整合が図られている。</p> <p>整合が図られている。</p>

ホ 計測制御系統施設

許可申請書（本文）	許可申請書（添付書類五）	設工認申請書	整合性
<p><u>発する設計とし、必要に応じ過熱を防止する制御を行う。</u></p>	<p>また、<u>減容処理設備（焼却溶融炉、排ガス処理装置）の主要部又は流体の温度を監視、制御及び記録するとともに、温度が異常に上昇した場合は警報を発する設計とし、必要に応じ過熱を防止する制御を行う。</u></p>	<p><u>及び排ガス冷却器出口の排ガス温度を監視、制御及び記録する設計とし、溶湯の漏えい温度を監視及び制御する設計としている。焼却溶融炉内の排ガス温度については、排ガスの温度があらかじめ設定した条件を超えた場合は、警報を発するとともに、高周波電源を停止する安全制御機構を設ける設計としている。2次燃焼器出口の排ガス温度については、排ガスの温度があらかじめ設定した条件を超えた場合は、警報を発するとともに、高周波電源及び2次燃焼器のヒータを停止する安全制御機構を設ける設計としている。排ガス冷却器出口の排ガス温度については、排ガスの温度があらかじめ設定した条件を超えた場合は、警報を発するとともに、高周波電源及び2次燃焼器のヒータを停止する安全制御機構を設ける設計としている。また、高温の溶湯の漏えいを早期に検知し、拡大を防止するため、焼却溶融炉下部の受け皿にSK型熱電対を漏えい検知器として設け、溶湯（約1500℃）漏えいを当該部温度上昇により検知し、温度があらかじめ設定した条件（900℃）を超えた場合は、警報を発するとともに、高周波電源を停止する安全制御機構を設ける設計としている。</u></p> <p>第1編 4.設計</p> <p><u>固体廃棄物減容処理施設では、温度、圧力、液位に関しては、安全性を損なうおそれがないよう、高高警報を設け監視及び制御を行う設計としており、発報時は設備を停止するなどの制御動作を行う。また、高高警報が発報する前に、より低い値で発報する高警報を設ける設計としている。</u></p> <p><u>温度に関しては、焼却溶融炉内排ガス温度は設計上の上限 700℃に対して高高警報設定値を680℃、2次燃焼器出口排ガス温度は設計上の上限</u></p>	<p>整合性が図られている。</p>

ホ 計測制御系統施設

許可申請書（本文）	許可申請書（添付書類五）	設工認申請書	整合性
<p>【上記の続き】</p> <p>圧力に関する計測制御設備は、$\beta \cdot \gamma$ 焼却装置、分類セル、α 焼却装置、α ホール、封入セル、$\beta \cdot \gamma$ 貯蔵セル、<u>減容処理設備（搬出入室、前処理セル、焼却溶融セル、保守ホール及び焼却溶融炉）の負圧を監視及び制御、必要に応じ記録するとともに、これらの負圧が異常に低下した場合は警報を発する設計とし、必要に応じ負圧の異常を防止するための制御を行う。</u></p>	<p>【上記の続き】</p> <p>(2) 圧力に関する計測制御設備は、$\beta \cdot \gamma$ 焼却装置、分類セル、α 焼却装置、α ホール、封入セル及び$\beta \cdot \gamma$ 貯蔵セルの負圧を監視、制御するとともに、これらの負圧が異常に低下した場合は警報を発する設計とする。</p> <p>また、<u>減容処理設備のうち搬出入室、前処理セル、焼却溶融セル、焼却溶融炉内の負圧を監視、制御及び記録するとともに、これらの負圧が異常に低下した場合は警報を発する設計とし、必要に応じ負圧の異常を防止するための制御を行う。</u></p>	<p>950℃に対して高高警報設定値を 930℃、排ガス冷却器出口排ガス温度は設計上の上限 250℃に対して高高警報設定値を 230℃、溶湯漏えい検知温度は設計上の上限1500℃に対して高高警報設定値を 900℃としている。</p> <p>圧力に関しては、固体廃棄物減容処理施設内の各部屋の設計室温、発熱負荷、室容積、換気回数、換気風量、熱負荷除去風量を考慮し、A 区域の負圧を-10~-50Pa、B 区域の負圧を-60~-150Pa、C 区域の負圧を-170~-550Pa となるよう設計しており、搬出入室の負圧は-200Pa、前処理セル（開缶エリア）の負圧は-400Pa、前処理セル（分別エリア）の負圧は-500Pa、焼却溶融セルの負圧は-550Pa、保守ホールの負圧は-450Pa としている。また、焼却溶融炉内の負圧は設計上の定常値-5.5kPa に対し-1.0kPa としている。</p> <p>液位に関しては、高高警報設定値をタンク容量に対して 90%の液位としている。</p> <p>第1編 4.設計</p> <p>圧力に関する計測制御設備は、廃棄物管理設備本体の処理施設のうち、固体廃棄物の処理施設の<u>減容処理設備の搬出入室、前処理セル（開缶エリア）、前処理セル（分別エリア）、焼却溶融セル及び保守ホール（ホール出入室含む。）の負圧を監視し、負圧を一定の範囲に維持するよう制御及び記録するとともに、負圧があらかじめ設定した条件に達した場合は、警報を発する設計としている。</u>また、廃棄物管理設備本体の処理施設のうち固体廃棄物の処理施設の減容処理設備の<u>焼却溶融設備関係の焼却溶融炉内の負圧を監視し、負圧を一定の範囲に維持するよう制御及び記録するとともに、負圧があらかじめ設定した条件を超えた場合</u></p>	<p>整合性が図られている。</p>

ホ 計測制御系統施設

許可申請書（本文）	許可申請書（添付書類五）	設工認申請書	整合性
<p>【上記の続き】</p>	<p>【上記の続き】</p>	<p><u>は、警報を発するとともに、高周波電源を停止する安全制御機構を設ける設計としている。さらに、急速な炉内圧力の上昇に対しては、圧力逃がし機構が動作する設計としている。</u></p> <p>第1編 4.設計</p> <p><u>固体廃棄物減容処理施設では、温度、圧力、液位に関しては、安全性を損なうおそれがないよう、高高警報を設け監視及び制御を行う設計としており、発報時は設備を停止するなどの制御動作を行う。また、高高警報が発報する前に、より低い値で発報する高警報を設ける設計としている。</u></p> <p>温度に関しては、焼却溶融炉内排ガス温度は設計上の上限 700℃に対して高高警報設定値を 680℃、2次燃焼器出口排ガス温度は設計上の上限 950℃に対して高高警報設定値を 930℃、排ガス冷却器出口排ガス温度は設計上の上限 250℃に対して高高警報設定値を 230℃、溶湯漏えい検知温度は設計上の上限 1500℃に対して高高警報設定値を 900℃としている。</p> <p><u>圧力に関しては、固体廃棄物減容処理施設内の各部屋の設計室温、発熱負荷、室容積、換気回数、換気風量、熱負荷除去風量を考慮し、A区域の負圧を-10~-50Pa、B区域の負圧を-60~-150Pa、C区域の負圧を-170~-550Pa となるよう設計しており、搬出入室の負圧は-200Pa、前処理セル（開缶エリア）の負圧は-400Pa、前処理セル（分別エリア）の負圧は-500Pa、焼却溶融セルの負圧は-550Pa、保守ホールの負圧は-450Pa としている。また、焼却溶融炉内の負圧は設計上の定常値-5.5kPa に対し-1.0kPa としている。</u></p> <p>液位に関しては、高高警報設定値をタンク容量に対して 90%の液位としている。</p>	<p>整合が図られている。</p>

ホ 計測制御系統施設

許可申請書（本文）	許可申請書（添付書類五）	設工認申請書	整合性
<p>液位及び漏えいに関する計測制御設備は、処理済廃液貯槽、排水監視設備、廃液貯槽Ⅰ、廃液貯槽Ⅱ、廃棄物管理施設用廃液貯槽、セメント固化装置及び固体廃棄物減容処理施設廃液貯槽の貯槽又はタンクの液位を監視及び必要に応じ記録するとともに、<u>液位が異常に上昇した場合は警報を発する設計とし、必要に応じ廃液の受入れを停止する制御を行う。</u></p> <p>【上記の続き】</p>	<p>(3) 液位等に関する計測設備は、処理済廃液貯槽、排水監視設備、廃液貯槽Ⅰ、廃液貯槽Ⅱ及び廃棄物管理施設用廃液貯槽の貯槽の液位を監視するとともに、<u>液位が異常に上昇した場合及び漏えいを検知した場合は警報を発する設計とする。</u></p> <p>また、セメント固化装置及び固体廃棄物減容処理施設廃液貯槽のタンク類の液位を監視及び記録するとともに、<u>液位が異常に上昇した場合及び漏えいを検知した場合は警報を発する設計とし、必要に応じ廃液の受入れを停止する制御を行う。</u></p> <p>【上記の続き】</p>	<p>第1編 4.設計</p> <p>液位等に関する計測設備は、その他廃棄物管理設備の附属施設のうち、<u>液体廃棄物の廃棄施設の固体廃棄物減容処理施設廃液貯槽の廃液受入タンク、洗浄塔廃液タンク、並びに液体廃棄物Aタンクの液位を監視及び記録するとともに、液位があらかじめ設定した条件を超えた場合、警報を発するとともに、廃液の受入れを停止する安全制御機構を設ける設計としている。また、漏えいを検知した場合、警報を発する設計としている。</u></p> <p>第1編 4.設計</p> <p><u>固体廃棄物減容処理施設では、温度、圧力、液位に関しては、安全性を損なうおそれがないよう、高高警報を設け監視及び制御を行う設計としており、発報時は設備を停止するなどの制御動作を行う。また、高高警報が発報する前に、より低い値で発報する高警報を設ける設計としている。</u></p> <p>温度に関しては、焼却溶融炉内排ガス温度は設計上の上限 700℃に対して高高警報設定値を680℃、2次燃焼器出口排ガス温度は設計上の上限950℃に対して高高警報設定値を930℃、排ガス冷却器出口排ガス温度は設計上の上限 250℃に対して高高警報設定値を 230℃、溶湯漏えい検知温度は設計上の上限1500℃に対して高高警報設定値を900℃としている。</p> <p>圧力に関しては、固体廃棄物減容処理施設内の各部屋の設計室温、発熱負荷、室容積、換気回数、換気風量、熱負荷除去風量を考慮し、A区域の負圧を-10~-50Pa、B区域の負圧を-60~-150Pa、C区域の負圧を-170~-550Pa となるよう設計しており、搬出入室の負圧は-200Pa、前処理セル（開缶エリア）の負圧は-400Pa、前処理セル（分別エリ</p>	<p>整合が図られている。</p> <p>整合が図られている。</p>

ホ 計測制御系統施設

許可申請書（本文）	許可申請書（添付書類五）	設工認申請書	整合性
		<p>ア) の負圧は-500Pa、焼却溶融セルの負圧は-550Pa、保守ホールの負圧は-450Pa としている。また、焼却溶融炉内の負圧は設計上の定常値-5.5kPa に対し-1.0kPa としている。</p> <p><u>液位に関しては、高高警報設定値をタンク容量に対して90%の液位としている。</u></p>	

ホ 計測制御系統施設

許可申請書（本文）	許可申請書（添付書類五）	設工認申請書	整合性
<p>(2) その他の主要な事項</p> <p>固体廃棄物減容処理施設を除く廃棄物管理施設の主要な警報を集中して表示できるように、管理機械棟に集中監視設備を設ける。また、<u>固体廃棄物減容処理施設の主要な警報を集中して表示できるように、固体廃棄物減容処理施設の運転監視室に集中監視設備を設ける。</u></p> <p>さらに、そのうち連続監視を必要とする警報系は、常時監視を行う。</p>	<p>6.3.4 主要設備【5-6-5】</p> <p>(1) 固体廃棄物減容処理施設を除く廃棄物管理施設の集中監視設備は、主要な警報であるβ・γ焼却装置、分類セル、α焼却装置、αホール、封入セル及びβ・γ貯蔵セルの負圧異常低下に関する警報、処理済廃液貯槽、排水監視設備、廃液貯槽Ⅰ及び廃棄物管理施設用廃液貯槽の液位の異常上昇に関する警報並びに処理済廃液貯槽、排水監視設備、廃液貯槽Ⅰ、廃液貯槽Ⅱ及び廃棄物管理施設用廃液貯槽の漏えいに関する警報を集中的に表示する。</p> <p>また、固体廃棄物減容処理施設の集中監視設備は、<u>主要な警報である焼却熔融炉の温度異常上昇に関する警報、焼却熔融炉、前処理セル、焼却熔融セル及び保守ホールの負圧異常低下に関する警報、固体廃棄物減容処理施設廃液貯槽のタンク液位の異常上昇及び漏えいに関する警報を運転監視室に集中的に表示する。</u></p> <p>(2) 固体廃棄物減容処理施設を除く廃棄物管理施設の集中監視設備に集中的に表示する警報のうち連続監視を必要とするα焼却装置及びαホールの負圧異常低下に関する警報系、処理済廃液貯槽、廃液貯槽Ⅰ及び廃棄物管理施設用廃液貯槽の液位の異常上昇に関する警報系並びに処理済廃液貯槽、排水監視設備、廃液貯槽Ⅰ、廃液貯槽Ⅱ及び廃棄物管理施設用廃液貯槽の漏えいに関する警報系は、警備所に接続し、常時監視を行う。</p> <p>また、<u>固体廃棄物減容処理施設の集中監視設備に集中的に表示する警報のうち、連</u></p>	<p>第1編 4.設計</p> <p>固体廃棄物減容処理施設の計測制御系統施設のうち集中監視設備は、<u>主要な警報である焼却熔融炉の温度異常上昇に関する警報、焼却熔融炉の負圧異常低下並びに前処理セル（開缶エリア）、前処理セル（分別エリア）、焼却熔融セル及び保守ホール（ホール出入室含む。）の負圧異常低下に関する警報、固体廃棄物減容処理施設廃液貯槽のタンク液位異常上昇及び漏えいに関する警報を運転監視室及びエントランスホールに集中的に表示する設計としている。</u></p> <p>また、<u>集中的に表示する警報のうち、連続監視を必要とする前処理セル（開缶エリア、分別エリ</u></p>	<p>整合が図られている。</p> <p>整合が図られている。</p>

ホ 計測制御系統施設

許可申請書（本文）	許可申請書（添付書類五）	設工認申請書	整合性
	<p><u>続監視を必要とする前処理セル、焼却熔融セル及び保守ホールの負圧異常低下に関する警報系は、警備所に接続し、常時監視を行う。</u></p>	<p><u>ア)、焼却熔融セル及び保守ホール（ホール出入室含む。）の負圧異常低下に関する警報は、南門警備所へ出力し、常時監視を行う設計としている。</u></p>	

へ 放射線管理施設

表1 許可申請書と設工認申請書との整合性

許可申請書（本文）	許可申請書（添付書類五）	設工認申請書	整合性
<p>へ 放射線管理施設の設備【-38-】 放射線管理施設の主要な設備を収容する建家 1) 廃液処理棟 【略】 14) 固体廃棄物減容処理施設 固体廃棄物減容処理施設の主要構造は、鉄筋コンクリート造（一部鉄骨造）で地上2階（一部3階）、地下1階、建築面積約1,600m²であり、耐震設計上の重要度をBクラスとして設計する。 構造概要図を第20図(1)及び(2)に示す。 建家内には、放射線管理施設を収容する。</p> <p>(1) 屋内管理用の主要な設備及び機器の種類 (a) 出入管理関係設備 放射線業務従事者等の出入管理及び汚染管理のため、出入管理関係設備を設ける。</p>	<p>7.4.1 屋内管理用の設備【5-7-2】 (1) 出入管理関係設備【5-7-2】 廃棄物管理施設の管理区域への出入りのための場所には、<u>放射線管理に必要な各種のサーベイメータ等を備える。</u></p>	<p>第1編 4.設計 固体廃棄物減容処理施設では、管理区域における外部放射線に係る原子力規制委員会の定める線量当量、空気中の放射性物質の濃度及び放射性物質によって汚染された物の表面の放射性物質の密度を計測するため、<u>放射線管理施設のうち、屋内管理用の設備の放射線監視設備のエリアモニタ、室内空気モニタ、ローカルサンプリング装置及び放射線サーベイ用機器並びに放射能測定装置を備える設計としている。</u></p>	<p>整合が図られている。</p>

へ 放射線管理施設

許可申請書（本文）	許可申請書（添付書類五）	設工認申請書	整合性																				
<p>【上記の続き】</p>	<p><u>管理区域のうち、放射性物質による汚染の可能性のある区域への出入り及び物品の搬出入は、原則として汚染検査室を通る設計とする。</u></p> <p><u>汚染検査室には、汚染の管理を行うため、必要に応じて更衣設備、シャワー設備、ハンドフットクロスモニタ等を備える。</u></p>	<p>第1編 4.設計</p> <p>また、管理区域の出入口は、人が出入する汚染検査室に通じる出入口を通常の出入口として1箇所に限って設定し、その他物品の搬入口及び非常口は常時閉とし、施錠管理する設計としている。</p> <p>第1編 4.設計 図-5 固体廃棄物減容処理施設建家1階平面図【本-1-376】</p> <div data-bbox="1218 477 1704 820" style="border: 1px solid red; padding: 10px; text-align: center;"> <p>核物質防護情報が含まれているため公開出来ません。</p> </div> <p>第3編 4.設計 表-1 出入管理関係設備に係る設計条件及び仕様</p> <p>(1) サーベイメータ【本-3-9】</p> <p style="text-align: center;">表-1 出入管理関係設備に係る設計条件及び仕様</p> <p>(1) サーベイメータ</p> <table border="1" data-bbox="1234 1059 1711 1334"> <thead> <tr> <th>数 量</th> <th colspan="2">1 式</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>設置場所</td> <td colspan="2">汚染検査室（更衣室）</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">設計条件</td> <td>耐震クラス</td> <td>—</td> </tr> <tr> <td rowspan="5">仕様</td> <td>GM サーベイメータ</td> <td>: 4 台</td> </tr> <tr> <td>電離箱式サーベイメータ</td> <td>: 4 台</td> </tr> <tr> <td>NaI 式サーベイメータ</td> <td>: 4 台</td> </tr> <tr> <td>放射線遠隔探知機（テレテクタ）</td> <td>: 2 台</td> </tr> <tr> <td>シンチレーションサーベイメータ</td> <td>: 4 台</td> </tr> </tbody> </table>	数 量	1 式		設置場所	汚染検査室（更衣室）		設計条件	耐震クラス	—	仕様	GM サーベイメータ	: 4 台	電離箱式サーベイメータ	: 4 台	NaI 式サーベイメータ	: 4 台	放射線遠隔探知機（テレテクタ）	: 2 台	シンチレーションサーベイメータ	: 4 台	<p>整合が図られている。</p> <p>整合が図られている。</p>
数 量	1 式																						
設置場所	汚染検査室（更衣室）																						
設計条件	耐震クラス	—																					
	仕様	GM サーベイメータ	: 4 台																				
電離箱式サーベイメータ		: 4 台																					
NaI 式サーベイメータ		: 4 台																					
放射線遠隔探知機（テレテクタ）		: 2 台																					
シンチレーションサーベイメータ		: 4 台																					

へ 放射線管理施設

許可申請書（本文）	許可申請書（添付書類五）	設工認申請書	整合性																											
<p>【上記の続き】</p> <p>(b) 放射線監視設備 管理区域内主要箇所の作業環境監視を行うため、作業環境モニタリング設備として、エリアモニタ、室内空気モニタ等を設ける。</p>	<p>【上記の続き】</p> <p>(2) 放射線監視設備【5-7-2】 管理区域内主要箇所の作業環境監視を行う放射線監視設備として、作業環境モニタリング設備を設ける。 <u>作業環境モニタリング設備は、線量率を監視するエリアモニタと空気中の放射性物質濃度を監視する室内空気モニタ及びローカルサンプリング装置で構成する。</u></p>	<p>(2) 更衣設備、シャワー設備【本-3-10】</p> <p>(2) 更衣設備、シャワー設備</p> <table border="1" data-bbox="1223 293 1704 635"> <tr> <td>数 量</td> <td colspan="2">1 式</td> </tr> <tr> <td>設置場所</td> <td colspan="2">B 更衣室 汚染検査室（更衣室）</td> </tr> <tr> <td>設計条件</td> <td>耐震クラス</td> <td>—</td> </tr> <tr> <td>仕様</td> <td>設備構成</td> <td>脱衣室(1)、(2) : 2 か所 シャワー室(1)、(2) (ユニットシャワー) : 2 か所</td> </tr> <tr> <td>図</td> <td colspan="2">図-1</td> </tr> </table> <p>(4) ハンドフットクロスモニタ【本-3-12】</p> <p>(4) ハンドフットクロスモニタ</p> <table border="1" data-bbox="1229 743 1688 1034"> <tr> <td>数 量</td> <td colspan="2">1 式</td> </tr> <tr> <td>設置場所</td> <td colspan="2">汚染検査室（更衣室）、B 更衣室、分析室、通路-2B、ホール準備室</td> </tr> <tr> <td>設計条件</td> <td>耐震クラス</td> <td>—</td> </tr> <tr> <td>仕様</td> <td>機器構成</td> <td>ハンドフットクロスモニタ : 5 台</td> </tr> </table> <p>第1編 4. 設計 固体廃棄物減容処理施設では、管理区域における外部放射線に係る原子力規制委員会の定める線量当量、空気中の放射性物質の濃度及び放射性物質によって汚染された物の表面の放射性物質の密度を計測するため、<u>放射線管理施設のうち、屋内管理用の設備の放射線監視設備のエリアモニタ、室内空気モニタ、ローカルサンプリング装置及び放射線サーベイ用機器並</u></p>	数 量	1 式		設置場所	B 更衣室 汚染検査室（更衣室）		設計条件	耐震クラス	—	仕様	設備構成	脱衣室(1)、(2) : 2 か所 シャワー室(1)、(2) (ユニットシャワー) : 2 か所	図	図-1		数 量	1 式		設置場所	汚染検査室（更衣室）、B 更衣室、分析室、通路-2B、ホール準備室		設計条件	耐震クラス	—	仕様	機器構成	ハンドフットクロスモニタ : 5 台	<p>整合が図られている。</p> <p>整合が図られている。</p> <p>整合が図られている。</p>
数 量	1 式																													
設置場所	B 更衣室 汚染検査室（更衣室）																													
設計条件	耐震クラス	—																												
仕様	設備構成	脱衣室(1)、(2) : 2 か所 シャワー室(1)、(2) (ユニットシャワー) : 2 か所																												
図	図-1																													
数 量	1 式																													
設置場所	汚染検査室（更衣室）、B 更衣室、分析室、通路-2B、ホール準備室																													
設計条件	耐震クラス	—																												
仕様	機器構成	ハンドフットクロスモニタ : 5 台																												

へ 放射線管理施設

許可申請書 (本文)	許可申請書 (添付書類五)	設工認申請書	整合性
<p>【上記の続き】</p>	<p>エリアモニタ（固体廃棄物減容処理施設を除く。）からの信号は管理機械棟の放射線モニタ盤に接続し、集中的に監視又は記録するとともに、線量率があらかじめ設定された値を超えたときは、当該箇所及び管理機械棟において警報を発する。また、室内空気モニタは、空気中の放射性物質の濃度があらかじめ設定された値を超えたときは、必要に応じ当該箇所及び管理機械棟において警報を発する。</p> <p>また、<u>固体廃棄物減容処理施設のエリアモニタからの信号は、運転監視室に設けた放射線監視盤に接続し、集中的に監視又は記録するとともに、線量率があらかじめ設定された値を超えたときは、検知した場所及び放射線監視盤に警報を発する。</u>また、<u>室内空気モニタは、空気中の放射性物質の濃度があらかじめ設定された値を超えたときは、必要に応じ検知した場所及び放射線監視盤に警報を発する。</u></p> <p>また、<u>上記のほか、外部放射線に係る線量率及び表面の放射性物質の密度を測定し、監視するための放射線サーベイ用機器を備える。</u></p>	<p><u>びに放射能測定装置を備える設計としている。</u></p> <p>第1編 4.設計</p> <p><u>固体廃棄物減容処理施設では、主要な箇所における線量当量率、空気中の放射性物質濃度及び排気中の放射性物質濃度は、運転監視室の放射線監視盤において監視できる設計としている。</u></p> <p><u>固体廃棄物減容処理施設では、放射性物質の濃度が著しく上昇したときに、これらを確実に検知して速やかに警報する設備を設ける設計としている。</u></p> <p><u>放射線監視設備の作業環境モニタリング設備として、線量率を監視するエリアモニタ、空気中の放射性物質濃度を監視する室内空気モニタ及びローカルサンプリング装置並びに外部放射線に係る線量及び表面の放射性物質の密度を測定し監視する放射線サーベイ用機器を設け、エリアモニタについては運転監視室の放射線監視盤において集中的に監視又は記録を行い、線量率があらかじめ設定された値に達したときは、検知した場所及び放射線監視盤に警報を発する設計とし、室内空気モニタについては空気中の放射性物質濃度があらかじめ設定された値に達したときは、必要に応じ検知した場所及び放射線監視盤に警報を発する</u></p>	<p>整合性が図られている。</p>

へ 放射線管理施設

許可申請書（本文）	許可申請書（添付書類五）	設工認申請書	整合性
<p>(c) 個人管理用設備 <u>放射線業務従事者等の線量管理のため、個人線量計を備える。</u></p> <p>(d) 放射能測定設備 <u>廃棄物管理施設の放射線管理に伴う試料を測定、分析するための測定機器を備える。</u></p>	<p>(3) 個人管理用設備【5-7-3】 <u>放射線業務従事者等の線量管理のため、外部被ばくによる線量を測定する個人線量計を備える。</u> また、<u>放射性物質の体内摂取のおそれがある場合は、ホールボディカウンタにより測定し、評価する。</u>なお、ホールボディカウンタは、大洗研究所に設置してあるものを使用する。</p> <p>(4) 放射能測定装置【5-7-3】 <u>放射性廃棄物の放出管理試料、作業環境の放射線管理用試料等の放射能測定を行うための測定機器を備える。</u></p>	<p><u>設計とする。</u></p> <p>第1編 4.設計の基本方針 <u>個人管理用設備として個人線量計を設け、放射線業務従事者等の線量管理のため、外部被ばくによる線量を測定する設計とする。</u> また、<u>放射性物質の体内摂取のおそれがある場合は、ホールボディカウンタにより測定し、評価する。</u>なお、ホールボディカウンタは、大洗研究所に設置してあるものを使用する。</p> <p>第1編 4.設計 <u>固体廃棄物減容処理施設では、管理区域における外部放射線に係る原子力規制委員会の定める線量当量、空気中の放射性物質の濃度及び放射性物質によって汚染された物の表面の放射性物質の密度を計測するため、放射線管理施設のうち、屋内管理用の設備の放射線監視設備のエリアモニタ、室内空気モニタ、ローカルサンプリング装置及び放射線サーベイ用機器並びに放射能測定装置を備える設計としている。</u></p>	<p>整合が図られている。</p> <p>整合が図られている。</p>

へ 放射線管理施設

許可申請書（本文）	許可申請書（添付書類五）	設工認申請書	整合性
<p>(2) 屋外管理用の主要な設備及び機器の種類</p> <p>(a) 放射線監視設備</p> <p>廃棄物管理施設外へ放出する放射性物質の濃度及び敷地周辺の放射線等を監視するため、<u>周辺環境モニタリング設備として、排気モニタリング設備、排水モニタリング設備及び固定モニタリング設備を設ける。また、敷地周辺の放射線モニタリングを行う移動モニタリング設備を備える。</u></p>	<p>7.4.2 屋外管理用の設備【5-7-3】</p> <p>(1) 放射線監視設備【5-7-3】</p> <p><u>廃棄物管理施設外へ放出する気体廃棄物及び液体廃棄物の放射性物質の濃度並びに廃棄物管理施設周辺の放射線を測定、監視するための放射線監視設備として、周辺環境モニタリング設備を設ける。</u></p> <p>本設備は、<u>排気モニタリング設備、排水モニタリング設備、固定モニタリング設備及び移動モニタリング設備で構成する。</u></p> <p>固体廃棄物減容処理施設を除く廃棄物管理施設の排気モニタリング設備は、排気口から放出される空気中の放射性物質の濃度を連続的に測定し管理機械棟の放射線モニタ盤において集中的に指示及び記録を行い、放射性物質の濃度があらかじめ設定された値を超えたときは、管理機械棟において警報を発する。</p> <p>また、<u>固体廃棄物減容処理施設の排気モニタリング設備は、排気筒から放出される空気中の放射性物質の濃度を連続的に測定し、運転監視室の放射線監視盤において集中的に指示及び記録を行い、放射性物質の濃度があらかじめ設定された値を超えたときは、放射線監視盤に警報を発する。</u></p>	<p>第1編 4.設計</p> <p><u>固体廃棄物減容処理施設では、放射線管理施設のうち屋外管理用の設備の放射線監視設備の排気モニタリング設備を設け、その他廃棄物管理設備の附属施設のうち気体廃棄物の廃棄施設の固体廃棄物減容処理施設排気筒から放出される空気中の放射性物質濃度を連続的に計測する設計としている。</u></p> <p><u>固体廃棄物減容処理施設では、周辺監視区域における外部放射線を計測するためのモニタリングポスト及びモニタリングカーは、他の原子力施設のモニタリングポスト及びモニタリングカーを共用する。</u></p> <p>第1編 4.設計</p> <p><u>周辺環境モニタリング設備として排気モニタリング設備を設け、排気筒から放出される空気中の放射性物質濃度を連続的に測定し、運転監視室の放射線監視盤において集中的に指示及び記録を行い、放射性物質濃度があらかじめ設定された値に達したときは、放射線監視盤に警報を発する設計とする。</u></p>	<p>整合が図られている。</p> <p>整合が図られている。</p>

へ 放射線管理施設

許可申請書（本文）	許可申請書（添付書類五）	設工認申請書	整合性
<p>【上記の続き】</p> <p>(b) 気象観測設備 敷地内に、気象を観測する気象観測設備を設ける。</p>	<p>排水モニタリング設備は、排水に係る放出管理試料を得るために、処理済廃液貯槽又は排水監視設備において採水を行う。</p> <p>排気モニタリング設備の吸引部は排気口の近傍に、また、排水モニタリング設備の採水部は処理済廃液貯槽及び排水監視設備にそれぞれ設ける。</p> <p><u>固定モニタリング設備は、周辺監視区域境界付近及び周辺地域にモニタリングポストを設置し、連続測定を行う。</u></p> <p><u>移動モニタリング設備は、周辺地域の放射線状況を測定するために、モニタリングカーを備え、適宜測定を行う。</u></p> <p>(2) 気象観測設備【5-7-4】 <u>風向、風速等の気象データを得るために気象観測設備を設ける。</u></p> <p><u>上記(1)のうちの固定モニタリング設備及び移動モニタリング設備並びに上記(2)は、大洗研究所に設置してあるものを、原子炉施設等と共用する。</u></p>	<p>第1編 4.設計 廃棄物管理施設においては、安全機能を有する施設を他の原子力施設と共用する設備としては、<u>放射線管理施設の屋外管理用の設備の気象観測設備並びに固定モニタリング設備のモニタリングポスト及び移動モニタリング設備のモニタリングカーがある。</u></p> <p>第1編 4.設計 廃棄物管理施設においては、安全機能を有する施設を他の原子力施設と共用する設備としては、<u>放射線管理施設の屋外管理用の設備の気象観測設備並びに固定モニタリング設備のモニタリングポスト及び移動モニタリング設備のモニタリングカーがある。</u></p> <p>第1編 4.設計 <u>固体廃棄物減容処理施設では、周辺監視区域における外部放射線を計測するためのモニタリングポスト及びモニタリングカーは、他の原子力施設のモニタリングポスト及びモニタリングカーを共用する。</u></p>	<p>整合が図られている。</p> <p>整合が図られている。</p> <p>整合が図られている。</p>

ト その他廃棄物管理設備の附属施設

表 1 許可申請書と設工認申請書との整合性

許可申請書（本文）	許可申請書（添付書類五）	設工認申請書	整合性
<p>ト その他廃棄物管理設備の附属施設の構造及び設備【-41-】</p> <p>(1) 気体廃棄物の廃棄施設</p> <p>(i) 構造</p> <p>固体廃棄物減容処理施設の気体廃棄物の廃棄施設は、施設を収容する建家及び管理区域系排気設備、セル系排気設備、グローブボックス系排気設備、フード系排気設備及び予備系排気設備で構成する。また、固体廃棄物減容処理施設を除く廃棄物管理施設の気体廃棄物の廃棄施設は、汚染のおそれのある管理区域から発生する気体廃棄物を処理する施設で、施設を収容する又は備える建家及び管理区域系排気設備並びにβ・γ封入設備、β・γ貯蔵セル、αホール設備及びα封入設備から発生する気体廃棄物を処理するためのセル系排気設備で構成する。本施設の系統概要図を第 21 図に示す。</p> <p>i) 気体廃棄物の廃棄施設を収容する又は備える建家</p> <p>1) 廃液処理棟</p> <p style="text-align: center;">【略】</p> <p>13) 固体廃棄物減容処理施設</p> <p style="text-align: center;">【略】</p>	<p>8. その他廃棄物管理設備の附属施設【5-8-1】</p> <p>8.2 気体廃棄物の廃棄施設</p> <p>8.2.1 概要</p> <p>固体廃棄物減容処理施設を除く廃棄物管理施設の本施設は、汚染のおそれのある管理区域から発生する気体廃棄物を処理するための管理区域系排気設備並びに分類セル、β・γ貯蔵セル、αホール及び封入セルから発生する気体廃棄物を処理するためのセル系排気設備で構成する。</p> <p>また、<u>固体廃棄物減容処理施設では、管理区域系排気設備、セル系排気設備、グローブボックス系排気設備、フード系排気設備、予備系排気設備及び排気筒で構成する。</u></p> <p>管理区域系排気設備、セル系排気設備、グローブボックス系排気設備、フード系排気設備及び予備系排気設備からの排気は、処理設備等からの排気とともに建家ごとに管理し、各建家に設ける排気口から放射性物質の濃度を監視しながら放出する。</p>	<p>第 1 編 1. その他廃棄物管理設備の附属施設の構成及び申請範囲【本-4-1】</p> <p>その他廃棄物管理設備の附属施設は、次の各施設から構成される。</p> <p><u>(1) 気体廃棄物の廃棄施設</u></p> <p>(2) 液体廃棄物の廃棄施設</p> <p>(3) 固体廃棄物の廃棄施設</p> <p>(4) その他の主要な事項</p> <p>上記のうち、(1) 気体廃棄物の廃棄施設は、次の各設備から構成される。</p> <p><u>1) 管理区域系排気設備</u></p> <p><u>2) セル系排気設備</u></p> <p><u>3) グローブボックス系排気設備</u></p> <p><u>4) フード系排気設備</u></p> <p><u>5) 予備系排気設備</u></p> <p><u>6) 排気筒</u></p>	<p>整合が図られている。</p>

ト その他廃棄物管理設備の附属施設

許可申請書（本文）	許可申請書（添付書類五）	設工認申請書	整合性
<p>ii) 気体廃棄物の廃棄施設の主要な設備【-44-】</p> <p>(a) 管理区域系排気設備</p> <p>管理区域系排気設備は、管理区域の各部屋から発生する気体廃棄物を処理し、<u>汚染の拡大を防止するため、空気の汚染のおそれのある区域からその外部へ流れ難い構造とする。</u></p>	<p>8.2.4.2 固体廃棄物減容処理施設</p> <p>(1) 管理区域系排気設備【5-8-4】</p> <p>本設備は、<u>給気及び排気の量を調節することにより、空気が汚染の可能性のある区域からその外部へ流れ難いようにする。</u></p> <p>8.2.4 主要設備</p> <p>8.2.4.2 固体廃棄物減容処理施設</p> <p>(1) 管理区域系排気設備【5-8-4】</p> <p>本設備は、各部屋の内部を非管理区域より負圧に維持するための設備で、主に排気浄化装置、排風機及びダクトで構成し、<u>建家地下1階の排気機械室に設置する。排気浄化装置及び排風機については、予備機を設ける設計とする。</u></p>	<p>第1編 4. 設計</p> <p>固体廃棄物減容処理施設では、その他廃棄物管理設備の附属施設のうち、気体廃棄物の廃棄施設の<u>管理区域系排気設備、セル系排気設備、グローブボックス系排気設備、フード系排気設備及び予備系排気設備</u>を設け、<u>固体廃棄物減容処理施設内の各部屋の設計室温、発熱負荷、室容積、換気回数、換気風量、熱負荷除去風量を考慮し、A区域の負圧を10～50Pa、B区域の負圧を60～150Pa、C区域の負圧を170～550Paとなるよう給気及び排気各々の風量を調整することにより、汚染の可能性のある区域からその外部へ汚染された空気が逆流するおそれのない設計としている。また、空気の流路を閉鎖できるダンパを設けることにより、運転停止中に空気の逆流を防止する設計としている。</u></p> <p>第1編 4. 設計</p> <p>なお、セル系排気設備及びグローブボックス系排気設備は予備系排気設備を設け、主に定期点検の際、セル内部及びグローブボックスを負圧に維持できる設計としている。また、空気の流路を閉鎖できる弁を設け、運転停止中の空気の逆流を防止している。さらに、<u>管理区域系排気設備、セル系排気設備、グローブボックス系排気設備、フード系排気設備及び予備系排気設備の排気浄化装置及び排風機については予備機を設け、負圧を維持できる設計としている。</u></p>	<p>整合が図られている。</p> <p>整合が図られている。</p>

ト その他廃棄物管理設備の附属施設

許可申請書（本文）	許可申請書（添付書類五）	設工認申請書	整合性																												
<p>【上記の続き】</p>	<p>排気浄化装置には、高性能フィルタ1段を用い、系統捕集効率$0.3\mu\text{m}$以上DOP粒子に対して99.9%以上とするとともに、</p>	<p>第4編 4.設計 表-1 気体廃棄物の廃棄施設の排気浄化装置に係る設計条件及び仕様</p> <p>(1) 管理区域系排気設備 (1/2) 【本-4-16】</p> <p>表-1 気体廃棄物の廃棄施設の排気浄化装置に係る設計条件及び仕様 (1) 管理区域系排気設備 (1/2)</p> <table border="1" data-bbox="1267 389 1666 810"> <tr> <td>基数</td> <td>5 (うち1基は予備)</td> </tr> <tr> <td>設置場所 (番号)</td> <td>排気機械室 (V-F-114-1~5)</td> </tr> <tr> <td>設計条件</td> <td>耐震クラス C</td> </tr> <tr> <td rowspan="7">仕様 (1基当たり)</td> <td>主要寸法 排気浄化装置本体 : (縦) 750 × (横) 2540 × (高さ) 1800 mm 基礎ボルト : (呼び径) M16</td> </tr> <tr> <td>主要材料 排気浄化装置本体 : JIS G 3101 (一般構造用圧延鋼材) に定める SS400 基礎ボルト : JIS G 3101 (一般構造用圧延鋼材) に定める SS400</td> </tr> <tr> <td>種類 高性能フィルタ : 1段</td> </tr> <tr> <td>捕集効率 99.9%以上 (0.3μm以上DOP粒子に対して)</td> </tr> <tr> <td>基礎ボルトの数量 基礎ボルト : 8本</td> </tr> <tr> <td>機器質量 1354kg/基</td> </tr> <tr> <td>図 図-1、図-94、図-154、図-159</td> </tr> </table> <p>(2) 管理区域系排気設備 (2/2) 【本-4-17】</p> <p>(2) 管理区域系排気設備 (2/2)</p> <table border="1" data-bbox="1267 919 1666 1340"> <tr> <td>基数</td> <td>3 (うち1基は予備)</td> </tr> <tr> <td>設置場所 (番号)</td> <td>排気機械室 (V-F-115-1~3)</td> </tr> <tr> <td>設計条件</td> <td>耐震クラス C</td> </tr> <tr> <td rowspan="6">仕様 (1基当たり)</td> <td>主要寸法 排気浄化装置本体 : (縦) 750 × (横) 1950 × (高さ) 1800 mm 基礎ボルト : (呼び径) M16</td> </tr> <tr> <td>主要材料 排気浄化装置本体 : JIS G 3101 (一般構造用圧延鋼材) に定める SS400 基礎ボルト : JIS G 3101 (一般構造用圧延鋼材) に定める SS400</td> </tr> <tr> <td>種類 高性能フィルタ : 1段</td> </tr> <tr> <td>捕集効率 99.9%以上 (0.3μm以上DOP粒子に対して)</td> </tr> <tr> <td>基礎ボルトの数量 基礎ボルト : 6本</td> </tr> <tr> <td>機器質量 1110kg/基</td> </tr> <tr> <td>図 図-1、図-95、図-154、図-159</td> </tr> </table>	基数	5 (うち1基は予備)	設置場所 (番号)	排気機械室 (V-F-114-1~5)	設計条件	耐震クラス C	仕様 (1基当たり)	主要寸法 排気浄化装置本体 : (縦) 750 × (横) 2540 × (高さ) 1800 mm 基礎ボルト : (呼び径) M16	主要材料 排気浄化装置本体 : JIS G 3101 (一般構造用圧延鋼材) に定める SS400 基礎ボルト : JIS G 3101 (一般構造用圧延鋼材) に定める SS400	種類 高性能フィルタ : 1段	捕集効率 99.9%以上 (0.3 μm 以上DOP粒子に対して)	基礎ボルトの数量 基礎ボルト : 8本	機器質量 1354kg/基	図 図-1、図-94、図-154、図-159	基数	3 (うち1基は予備)	設置場所 (番号)	排気機械室 (V-F-115-1~3)	設計条件	耐震クラス C	仕様 (1基当たり)	主要寸法 排気浄化装置本体 : (縦) 750 × (横) 1950 × (高さ) 1800 mm 基礎ボルト : (呼び径) M16	主要材料 排気浄化装置本体 : JIS G 3101 (一般構造用圧延鋼材) に定める SS400 基礎ボルト : JIS G 3101 (一般構造用圧延鋼材) に定める SS400	種類 高性能フィルタ : 1段	捕集効率 99.9%以上 (0.3 μm 以上DOP粒子に対して)	基礎ボルトの数量 基礎ボルト : 6本	機器質量 1110kg/基	図 図-1、図-95、図-154、図-159	<p>整合性が図られている。</p>
基数	5 (うち1基は予備)																														
設置場所 (番号)	排気機械室 (V-F-114-1~5)																														
設計条件	耐震クラス C																														
仕様 (1基当たり)	主要寸法 排気浄化装置本体 : (縦) 750 × (横) 2540 × (高さ) 1800 mm 基礎ボルト : (呼び径) M16																														
	主要材料 排気浄化装置本体 : JIS G 3101 (一般構造用圧延鋼材) に定める SS400 基礎ボルト : JIS G 3101 (一般構造用圧延鋼材) に定める SS400																														
	種類 高性能フィルタ : 1段																														
	捕集効率 99.9%以上 (0.3 μm 以上DOP粒子に対して)																														
	基礎ボルトの数量 基礎ボルト : 8本																														
	機器質量 1354kg/基																														
	図 図-1、図-94、図-154、図-159																														
基数	3 (うち1基は予備)																														
設置場所 (番号)	排気機械室 (V-F-115-1~3)																														
設計条件	耐震クラス C																														
仕様 (1基当たり)	主要寸法 排気浄化装置本体 : (縦) 750 × (横) 1950 × (高さ) 1800 mm 基礎ボルト : (呼び径) M16																														
	主要材料 排気浄化装置本体 : JIS G 3101 (一般構造用圧延鋼材) に定める SS400 基礎ボルト : JIS G 3101 (一般構造用圧延鋼材) に定める SS400																														
	種類 高性能フィルタ : 1段																														
	捕集効率 99.9%以上 (0.3 μm 以上DOP粒子に対して)																														
	基礎ボルトの数量 基礎ボルト : 6本																														
	機器質量 1110kg/基																														
図 図-1、図-95、図-154、図-159																															

ト その他廃棄物管理設備の附属施設

許可申請書（本文）	許可申請書（添付書類五）	設工認申請書	整合性
<p>【上記の続き】</p>	<p><u>扉を設け、排気フィルタの点検及び交換が容易な構造とする。</u></p> <p>本設備の主要部には、<u>実用上可能な限り不燃性又は難燃性材料を使用する。</u></p> <p>本設備には、<u>空気の流路を閉鎖できるダンパを設け、運転停止中に空気の逆流を防止する。</u></p>	<p>第1編 4.設計</p> <p>固体廃棄物減容処理施設に設置するその他廃棄物管理設備の附属施設のうち、<u>気体廃棄物の廃棄施設の管理区域系排気設備、セル系排気設備、グローブボックス系排気設備、フード系排気設備及び予備系排気設備には、ろ過機能が適切に維持できる排気浄化装置を設置する設計としている。また、排気浄化装置には扉等を設け、高性能フィルタの点検、交換が容易に行える構造を有する設計としている。</u></p> <p>第1編 4.設計</p> <p>固体廃棄物減容処理施設の主要な構築物、系統及び機器のうち、<u>火災又は爆発により損傷を受けるおそれがあるものについては、金属類を使用するなどにより、実用上可能な限り不燃性又は難燃性の材料を使用する設計としている。</u></p> <p><u>電気設備（ケーブル、ケーブルトレイ、ダクト、配電盤等）、気体廃棄物の廃棄施設（管理区域系排気設備、セル系排気設備、グローブボックス系排気設備、フード系排気設備、予備系排気設備）は不燃性又は難燃性の材料を選定する。</u></p> <p>第1編 4.設計</p> <p>固体廃棄物減容処理施設では、その他廃棄物管理設備の附属施設のうち、<u>気体廃棄物の廃棄施設の管理区域系排気設備、セル系排気設備、グローブボックス系排気設備、フード系排気設備及び予備系排気設備を設け、固体廃棄物減容処理施設内の各部屋の設計室温、発熱負荷、室容積、換気回数、換気風量、熱負荷除去風量を考慮し、A区域の負圧を10～50Pa、B区域の負圧を60～150Pa、C区域の負圧を170～550Paとなるよう給気及び排気各々の風量を調整することにより、<u>汚染の可能性のある区域からそ</u></u></p>	<p>整合が図られている。</p> <p>整合が図られている。</p> <p>整合が図られている。</p>

ト その他廃棄物管理設備の附属施設

許可申請書（本文）	許可申請書（添付書類五）	設工認申請書	整合性
		<p>の外部へ汚染された空気が逆流するおそれのない設計としている。<u>また、空気の流路を閉鎖できるダンパを設けることにより、運転停止中に空気の逆流を防止する設計としている。</u></p>	

ト その他廃棄物管理設備の附属施設

許可申請書（本文）	許可申請書（添付書類五）	設工認申請書	整合性
<p>(b) セル系排気設備</p> <p>セル系排気設備は、主としてセル及びホールから発生する気体廃棄物を処理し、放射性物質を閉じ込めるため、セル及びホールの内部を、隣接する区域より負圧に維持できる設計とする。</p>	<p>8.2.4.2 固体廃棄物減容処理施設</p> <p>(2) セル系排気設備【5-8-5】</p> <p>本設備は、前処理セル、焼却溶融セル及び保守ホールから発生する気体廃棄物を、放射性物質の閉じ込めのためにセル及びホールの内部を隣接する区域より負圧に維持する設備で、主に排気浄化装置、排風機及びダクトで構成し、建家地下1階の排気機械室に設置する。</p>	<p>第1編 4.設計</p> <p>固体廃棄物減容処理施設に設置する廃棄物管理設備本体の処理施設のうち、固体廃棄物の処理施設の減容処理設備のステンレスライニング、遮蔽窓、遮蔽扉、分別エリア入口扉、分別エリア出口扉、ホール出入室扉、ポート、ハッチ、マニプレータ用プラグ、マニプレータ、エアラインスーツ設備、焼却溶融設備関係の高周波電源ケーブル用プラグ、排ガス配管用プラグ、分析設備関係のサンプル移送管用プラグ、減容処理設備の電気計装用プラグ類-5～電気計装用プラグ類-9及び減容処理設備の配管類、並びにその他廃棄物管理設備の附属施設のうち、気体廃棄物の廃棄施設の管理区域系排気設備、セル系排気設備、グローブボックス系排気設備、フード系排気設備及び予備系排気設備、液体廃棄物の廃棄施設の固体廃棄物減容処理施設廃液貯槽の配管類及びその他の主要な事項の消防設備の消火設備のガス消火設備の配管類を据付けた状態における搬出入室、前処理セル（開缶エリア）、前処理セル（分別エリア）、焼却溶融セル及び保守ホール（ホール出入室含む。）は、放射性物質を限定した区域に閉じ込めることができ、その他廃棄物管理設備の附属施設のうち気体廃棄物の廃棄施設の管理区域系排気設備又はセル系排気設備によりセル内部の換気又は負圧維持を行い、セル内部の空気がその外部に流れ難いよう、これらの出入口には閉状態で気密を維持するダンパを設けている。</p>	<p>整合性が図られている。</p>

ト その他廃棄物管理設備の附属施設

許可申請書（本文）	許可申請書（添付書類五）	設工認申請書	整合性																					
<p>【上記の続き】</p>	<p><u>排気浄化装置及び排風機については、予備機を設ける設計とする。</u></p> <p><u>排気浄化装置には、高性能フィルタ 2 段を用い、系統捕集効率は 0.3 μm 以上 DOP 粒子に対して 99.999%以上とするとともに、</u></p>	<p>第1編 4. 設計</p> <p>なお、セル系排気設備及びグローブボックス系排気設備は予備系排気設備を設け、主に定期点検の際、セル内部及びグローブボックスを負圧に維持できる設計としている。また、空気の流路を閉鎖できる弁を設け、運転停止中の空気の逆流を防止している。さらに、管理区域系排気設備、セル系排気設備、グローブボックス系排気設備、フード系排気設備及び予備系排気設備の<u>排気浄化装置及び排風機については予備機を設け、負圧を維持できる設計としている。</u></p> <p>第4編 4. 設計表-1 気体廃棄物の廃棄施設の排気浄化装置に係る設計条件及び仕様</p> <p>(3) セル系排気設備 (1/2) 【本-4-18】</p> <table border="1" data-bbox="1261 778 1668 1216"> <caption>(3) セル系排気設備 (1/2)</caption> <tr> <td>基 数</td> <td>2 (V-F-111-3 と合わせて 3 基中 1 基は予備)</td> </tr> <tr> <td>設置場所 (番 号)</td> <td>排気機械室 (V-F-111-1、2)</td> </tr> <tr> <td>設計条件</td> <td>耐震クラス B</td> </tr> <tr> <td rowspan="6">仕 様 (1 基当たり)</td> <td>主要寸法</td> <td>排気浄化装置本体 : (縦) 750 × (横) 2540 × (高さ) 2450 mm 基礎ボルト : (呼び径) M16</td> </tr> <tr> <td>主要材料</td> <td>排気浄化装置本体 : JIS G 3101 (一般構造用圧延鋼材) に定める SS400 基礎ボルト : JIS G 3101 (一般構造用圧延鋼材) に定める SS400</td> </tr> <tr> <td>種 類</td> <td>高性能フィルタ : 2 段</td> </tr> <tr> <td>捕集効率</td> <td>99.999%以上 (0.3 μm 以上 DOP 粒子に対して)</td> </tr> <tr> <td>基礎ボルトの数量</td> <td>基礎ボルト : 8 本</td> </tr> <tr> <td>機器質量</td> <td>1876kg/基</td> </tr> <tr> <td>図</td> <td>図-1、図-96～図-97、図-155、図-159</td> </tr> </table>	基 数	2 (V-F-111-3 と合わせて 3 基中 1 基は予備)	設置場所 (番 号)	排気機械室 (V-F-111-1、2)	設計条件	耐震クラス B	仕 様 (1 基当たり)	主要寸法	排気浄化装置本体 : (縦) 750 × (横) 2540 × (高さ) 2450 mm 基礎ボルト : (呼び径) M16	主要材料	排気浄化装置本体 : JIS G 3101 (一般構造用圧延鋼材) に定める SS400 基礎ボルト : JIS G 3101 (一般構造用圧延鋼材) に定める SS400	種 類	高性能フィルタ : 2 段	捕集効率	99.999%以上 (0.3 μm 以上 DOP 粒子に対して)	基礎ボルトの数量	基礎ボルト : 8 本	機器質量	1876kg/基	図	図-1、図-96～図-97、図-155、図-159	<p>整合が図られている。</p> <p>整合が図られている。</p>
基 数	2 (V-F-111-3 と合わせて 3 基中 1 基は予備)																							
設置場所 (番 号)	排気機械室 (V-F-111-1、2)																							
設計条件	耐震クラス B																							
仕 様 (1 基当たり)	主要寸法	排気浄化装置本体 : (縦) 750 × (横) 2540 × (高さ) 2450 mm 基礎ボルト : (呼び径) M16																						
	主要材料	排気浄化装置本体 : JIS G 3101 (一般構造用圧延鋼材) に定める SS400 基礎ボルト : JIS G 3101 (一般構造用圧延鋼材) に定める SS400																						
	種 類	高性能フィルタ : 2 段																						
	捕集効率	99.999%以上 (0.3 μm 以上 DOP 粒子に対して)																						
	基礎ボルトの数量	基礎ボルト : 8 本																						
	機器質量	1876kg/基																						
図	図-1、図-96～図-97、図-155、図-159																							

ト その他廃棄物管理設備の附属施設

許可申請書（本文）	許可申請書（添付書類五）	設工認申請書	整合性																					
<p>【上記の続き】</p>	<p>【上記の続き】</p> <p>扉を設け、<u>排気フィルタの点検及び交換が容易な構造とする。</u></p> <p>本設備の主要部には、<u>実用上可能な限り不燃性又は難燃性材料を使用する。</u></p>	<p>(4) セル系排気設備 (2/2) 【本-4-19】</p> <table border="1" data-bbox="1263 277 1673 729"> <caption>(4) セル系排気設備 (2/2)</caption> <tr> <td>基 数</td> <td>1 (V-F-111-1、2 と合わせて 3 基中 1 基は予備)</td> </tr> <tr> <td>設置場所 (番 号)</td> <td>排気機械室 (V-F-111-3)</td> </tr> <tr> <td>設計条件 耐震クラス</td> <td>B</td> </tr> <tr> <td rowspan="7">仕 様 (1 基 当 た り)</td> <td>主要寸法</td> <td>排気浄化装置本体 : (縦) 750 × (横) 2540 × (高さ) 2450 mm 基礎ボルト : (呼び径) M16</td> </tr> <tr> <td>主要材料</td> <td>排気浄化装置本体 : JIS G 3101 (一般構造用圧延鋼材) に定める SS400 基礎ボルト : JIS G 3101 (一般構造用圧延鋼材) に定める SS400</td> </tr> <tr> <td>種 類</td> <td>高性能フィルタ : 2 段</td> </tr> <tr> <td>捕集効率</td> <td>99.999%以上 (0.3 μm 以上 DOP 粒子に対して)</td> </tr> <tr> <td>基礎ボルト の数量</td> <td>基礎ボルト : 8 本</td> </tr> <tr> <td>機器質量</td> <td>1880kg</td> </tr> <tr> <td>図</td> <td>図-1、図-98、図-155、図-159</td> </tr> </table> <p>第1編 4. 設計 固体廃棄物減容処理施設に設置するその他廃棄物管理設備の附属施設のうち、気体廃棄物の廃棄施設の管理区域系排気設備、<u>セル系排気設備</u>、グローブボックス系排気設備、フード系排気設備及び予備系排気設備には、ろ過機能が適切に維持できる排気浄化装置を設置する設計としている。また、排気浄化装置には扉等を設け、<u>高性能フィルタの点検、交換が容易に行える構造を有する設計としている。</u></p> <p>第1編 4. 設計 固体廃棄物減容処理施設の主要な構築物、系統及び機器のうち、火災又は爆発により損傷を受けるおそれがあるものについては、<u>金属類を使用するなどにより、実用上可能な限り不燃性又は難燃性の材料を使用する設計としている。</u></p>	基 数	1 (V-F-111-1、2 と合わせて 3 基中 1 基は予備)	設置場所 (番 号)	排気機械室 (V-F-111-3)	設計条件 耐震クラス	B	仕 様 (1 基 当 た り)	主要寸法	排気浄化装置本体 : (縦) 750 × (横) 2540 × (高さ) 2450 mm 基礎ボルト : (呼び径) M16	主要材料	排気浄化装置本体 : JIS G 3101 (一般構造用圧延鋼材) に定める SS400 基礎ボルト : JIS G 3101 (一般構造用圧延鋼材) に定める SS400	種 類	高性能フィルタ : 2 段	捕集効率	99.999%以上 (0.3 μm 以上 DOP 粒子に対して)	基礎ボルト の数量	基礎ボルト : 8 本	機器質量	1880kg	図	図-1、図-98、図-155、図-159	<p>整合が図られている。</p> <p>整合が図られている。</p> <p>整合が図られている。</p>
基 数	1 (V-F-111-1、2 と合わせて 3 基中 1 基は予備)																							
設置場所 (番 号)	排気機械室 (V-F-111-3)																							
設計条件 耐震クラス	B																							
仕 様 (1 基 当 た り)	主要寸法	排気浄化装置本体 : (縦) 750 × (横) 2540 × (高さ) 2450 mm 基礎ボルト : (呼び径) M16																						
	主要材料	排気浄化装置本体 : JIS G 3101 (一般構造用圧延鋼材) に定める SS400 基礎ボルト : JIS G 3101 (一般構造用圧延鋼材) に定める SS400																						
	種 類	高性能フィルタ : 2 段																						
	捕集効率	99.999%以上 (0.3 μm 以上 DOP 粒子に対して)																						
	基礎ボルト の数量	基礎ボルト : 8 本																						
	機器質量	1880kg																						
	図	図-1、図-98、図-155、図-159																						

ト その他廃棄物管理設備の附属施設

許可申請書（本文）	許可申請書（添付書類五）	設工認申請書	整合性
<p>(c) グローブボックス系排気設備</p> <p>グローブボックス系排気設備は、<u>固体廃棄物減容処理施設のグローブボックスから発生する気体廃棄物を処理し、汚染の拡大を防止するため、グローブボックスの設置場所より負圧に維持できる設計とする。</u></p>	<p>8.2.4.2 固体廃棄物減容処理施設</p> <p>(3) グローブボックス系排気設備【5-8-5】</p> <p>本設備は、<u>グローブボックスから発生する気体廃棄物を処理し、汚染拡大防止のために設置場所より負圧に維持する設備</u>で、主に排気浄化装置、排風機及びダクトで構成し、建家地下1階の排気機械室に設置する。</p> <p><u>排気浄化装置及び排風機については、予備機を設ける設計とする。</u></p>	<p>第1編 4. 設計</p> <p>放射性廃棄物を開封状態で取り扱うグローブボックスは、気密構造（0.1vol%/h以下）としていることから<u>放射性物質を限定した区域に閉じ込めることができ、かつ、グローブボックス系排気設備によりグローブボックス内部の換気又は負圧維持を行い、グローブボックス内部の空気がその外部に流れ難いよう、これらの出入口には閉状態で気密を維持するダンパを設けている。</u></p> <p>第1編 4. 設計</p> <p>なお、セル系排気設備及びグローブボックス系排気設備は予備系排気設備を設け、主に定期点検の際、セル内部及びグローブボックスを負圧に維持できる設計としている。また、空気の流路を閉鎖できる弁を設け、運転停止中の空気の逆流を防止している。さらに、管理区域系排気設備、セル系排気設備、<u>グローブボックス系排気設備、フード系排気設備及び予備系排気設備の排気浄化装置及び排風機については予備機を設け、負圧を維持できる設計としている。</u></p>	<p>整合が図られている。</p> <p>整合が図られている。</p>

ト その他廃棄物管理設備の附属施設

許可申請書（本文）	許可申請書（添付書類五）	設工認申請書	整合性															
<p>【上記の続き】</p>	<p>本設備の排気浄化装置には、<u>高性能フィルタ1段を用い、系統捕集効率は0.3μm以上DOP粒子に対して99.9%以上とするとともに、</u></p> <p><u>扉を設け、排気フィルタの点検及び交換が容易な構造とする。</u></p>	<p>第4編 4.設計 表-1 気体廃棄物の廃棄施設の排気浄化装置に係る設計条件及び仕様</p> <p>(5) グローブボックス系排気設備【本-4-20】</p> <p>(5) グローブボックス系排気設備</p> <table border="1" data-bbox="1252 352 1662 788"> <tr> <td>基数</td> <td>2（うち1基は予備）</td> </tr> <tr> <td>設置場所（番 号）</td> <td>排気機械室 (Y-F-112-1, 2)</td> </tr> <tr> <td>設計条件 耐震クラス</td> <td>B</td> </tr> <tr> <td rowspan="6">仕様 (1基当たり)</td> <td>主要寸法 排気浄化装置本体 : (縦) 750×(横) 1100×(高さ) 1650 mm 基礎ボルト : (呼び径) M16</td> </tr> <tr> <td>主要材料 排気浄化装置本体 : JIS G 3101 (一般構造用圧延鋼材) に定める SS400 基礎ボルト : JIS G 3101 (一般構造用圧延鋼材) に定める SS400</td> </tr> <tr> <td>種 類 高性能フィルタ : 1段</td> </tr> <tr> <td>捕集効率 99.9%以上 (0.3μm 以上 DOP 粒子に対して)</td> </tr> <tr> <td>基礎ボルトの数量 基礎ボルト : 4本</td> </tr> <tr> <td>機器質量 645kg/基</td> </tr> <tr> <td>図</td> <td>図-1、図-99、図-156、図-159</td> </tr> </table> <p>第1編 4.設計</p> <p>固体廃棄物減容処理施設に設置するその他廃棄物管理設備の附属施設のうち、気体廃棄物の廃棄施設の管理区域系排気設備、セル系排気設備、<u>グローブボックス系排気設備</u>、<u>フード系排気設備</u>及び予備系排気設備には、ろ過機能が適切に維持できる排気浄化装置を設置する設計としている。また、<u>排気浄化装置には扉等を設け、高性能フィルタの点検、交換が容易に行える構造を有する設計としている。</u></p>	基数	2（うち1基は予備）	設置場所（番 号）	排気機械室 (Y-F-112-1, 2)	設計条件 耐震クラス	B	仕様 (1基当たり)	主要寸法 排気浄化装置本体 : (縦) 750×(横) 1100×(高さ) 1650 mm 基礎ボルト : (呼び径) M16	主要材料 排気浄化装置本体 : JIS G 3101 (一般構造用圧延鋼材) に定める SS400 基礎ボルト : JIS G 3101 (一般構造用圧延鋼材) に定める SS400	種 類 高性能フィルタ : 1段	捕集効率 99.9%以上 (0.3μm 以上 DOP 粒子に対して)	基礎ボルトの数量 基礎ボルト : 4本	機器質量 645kg/基	図	図-1、図-99、図-156、図-159	<p>整合が図られている。</p> <p>整合が図られている。</p>
基数	2（うち1基は予備）																	
設置場所（番 号）	排気機械室 (Y-F-112-1, 2)																	
設計条件 耐震クラス	B																	
仕様 (1基当たり)	主要寸法 排気浄化装置本体 : (縦) 750×(横) 1100×(高さ) 1650 mm 基礎ボルト : (呼び径) M16																	
	主要材料 排気浄化装置本体 : JIS G 3101 (一般構造用圧延鋼材) に定める SS400 基礎ボルト : JIS G 3101 (一般構造用圧延鋼材) に定める SS400																	
	種 類 高性能フィルタ : 1段																	
	捕集効率 99.9%以上 (0.3μm 以上 DOP 粒子に対して)																	
	基礎ボルトの数量 基礎ボルト : 4本																	
	機器質量 645kg/基																	
図	図-1、図-99、図-156、図-159																	

ト その他廃棄物管理設備の附属施設

許可申請書（本文）	許可申請書（添付書類五）	設工認申請書	整合性
<p>【上記の続き】</p>	<p>本設備の主要部には、<u>実用上可能な限り不燃性又は難燃性材料を使用する。</u></p> <p>本設備には、<u>空気の流路を閉鎖できるダンパを設け、運転停止中に空気の逆流を防止する。</u></p> <p>本設備は、給気及び排気の量を調節することにより、<u>空気が汚染の可能性のある区域からその外部へ流れ難いようにする。</u></p>	<p>第1編 4.設計</p> <p>固体廃棄物減容処理施設の主要な構築物、系統及び機器のうち、火災又は爆発により損傷を受けるおそれがあるものについては、金属類を使用するなどにより、<u>実用上可能な限り不燃性又は難燃性の材料を使用する設計としている。</u></p> <p>第1編 4.設計</p> <p>固体廃棄物減容処理施設では、その他廃棄物管理設備の附属施設のうち、気体廃棄物の廃棄施設の管理区域系排気設備、セル系排気設備、<u>グローブボックス系排気設備、フード系排気設備及び予備系排気設備を設け、固体廃棄物減容処理施設内の各部屋の設計室温、発熱負荷、室容積、換気回数、換気風量、熱負荷除去風量を考慮し、A区域の負圧を10～50Pa、B区域の負圧を60～150Pa、C区域の負圧を170～550Paとなるよう給気及び排気各々の風量を調整することにより、<u>汚染の可能性のある区域からその外部へ汚染された空気が逆流するおそれのない設計としている。また、空気の流路を閉鎖できるダンパを設けることにより、運転停止中に空気の逆流を防止する設計としている。</u></u></p> <p>第1編 4.設計</p> <p>固体廃棄物減容処理施設では、その他廃棄物管理設備の附属施設のうち、気体廃棄物の廃棄施設の管理区域系排気設備、セル系排気設備、<u>グローブボックス系排気設備、フード系排気設備及び予備系排気設備を設け、固体廃棄物減容処理施設内の各部屋の設計室温、発熱負荷、室容積、換気回数、換気風量、熱負荷除去風量を考慮し、A区域の負圧を10～50Pa、B区域の負圧を60～150Pa、C区域の負圧を170～550Paとなるよう給気及び排気各々の風量を調</u></p>	<p>整合が図られている。</p> <p>整合が図られている。</p> <p>整合が図られている。</p>

ト その他廃棄物管理設備の附属施設

許可申請書（本文）	許可申請書（添付書類五）	設工認申請書	整合性
		<p><u>整することにより、汚染の可能性のある区域からその外部へ汚染された空気が逆流するおそれのない設計としている。また、空気の流路を閉鎖できるダンパを設けることにより、運転停止中に空気の逆流を防止する設計としている。</u></p>	

ト その他廃棄物管理設備の附属施設

許可申請書（本文）	許可申請書（添付書類五）	設工認申請書	整合性
<p>(d) フード系排気設備</p> <p>フード系排気設備は、<u>固体廃棄物減容処理施設のフードから発生する気体廃棄物を処理し、汚染の拡大を防止するため、必要な面風速の確保ができる設計とする。</u></p>	<p>8.2.4.2 固体廃棄物減容処理施設</p> <p>(4) フード系排気設備【5-8-6】</p> <p>本設備は、<u>汚染拡大防止のために、必要なフードの面風速を確保する設備で、主に排気浄化装置、排風機及びダクトで構成し、建家地下1階の排気機械室に設置する。</u></p> <p><u>排気浄化装置及び排風機については、予備機を設ける設計とする。</u></p>	<p>第1編 4.設計</p> <p>固体廃棄物減容処理施設において、密封されていない放射性廃棄物を取り扱う廃棄物管理設備本体の処理施設のうち、固体廃棄物の処理施設の減容処理設備の固体系処理設備関係のDOP サンプルングフードは、セル系排気設備に接続し、分析設備関係の試料調整用フード及びその他廃棄物管理設備の附属施設のうち液体廃棄物の廃棄施設の固体廃棄物減容処理施設廃液貯槽の廃液サンプルングフードは、フード系排気設備に接続し、<u>その開口部の高さを制限することで風速を適切に維持するようにする。</u></p> <p>第1編 4.設計</p> <p>なお、セル系排気設備及びグローブボックス系排気設備は予備系排気設備を設け、主に定期点検の際、セル内部及びグローブボックスを負圧に維持できる設計としている。また、空気の流路を閉鎖できる弁を設け、運転停止中の空気の逆流を防止している。さらに、管理区域系排気設備、セル系排気設備、グローブボックス系排気設備、<u>フード系排気設備及び予備系排気設備の排気浄化装置及び排風機については予備機を設け、負圧を維持できる設計としている。</u></p>	<p>整合が図られている。</p> <p>整合が図られている。</p>

ト その他廃棄物管理設備の附属施設

許可申請書（本文）	許可申請書（添付書類五）	設工認申請書	整合性															
<p>【上記の続き】</p>	<p>本設備の排気浄化装置には、<u>高性能フィルタ1段を用い、系統捕集効率は0.3μm以上DOP粒子に対して99.9%以上とするとともに、</u></p> <p><u>扉を設け、排気フィルタの点検及び交換が容易な構造とする。</u></p>	<p>第4編 4.設計 表-1 気体廃棄物の廃棄施設の排気浄化装置に係る設計条件及び仕様</p> <p>(6) フード系排気設備【本-4-21】</p> <p>(6) フード系排気設備</p> <table border="1" data-bbox="1249 352 1662 790"> <tr> <td>基数</td> <td>2（うち1基は予備）</td> </tr> <tr> <td>設置場所（番号）</td> <td>排気機械室（V-F-113-1、2）</td> </tr> <tr> <td>設計条件</td> <td>耐震クラス C</td> </tr> <tr> <td rowspan="6">仕様（1基当たり）</td> <td>主要寸法 排気浄化装置本体 : (縦) 750×(横) 1950×(高さ) 1800 mm 基礎ボルト : (呼び径) M16</td> </tr> <tr> <td>主要材料 排気浄化装置本体 : JIS G 3101 (一般構造用圧延鋼材) に定める SS400 基礎ボルト : JIS G 3101 (一般構造用圧延鋼材) に定める SS400</td> </tr> <tr> <td>種類 高性能フィルタ : 1段</td> </tr> <tr> <td>捕集効率 99.9%以上 (0.3μm 以上 DOP 粒子に対して)</td> </tr> <tr> <td>基礎ボルトの数量 基礎ボルト : 6本</td> </tr> <tr> <td>機器質量 1110kg/基</td> </tr> <tr> <td>図</td> <td>図-1、図-100、図-157、図-159</td> </tr> </table> <p>第1編 4.設計</p> <p>固体廃棄物減容処理施設に設置するその他廃棄物管理設備の附属施設のうち、気体廃棄物の廃棄施設の管理区域系排気設備、セル系排気設備、グローブボックス系排気設備、<u>フード系排気設備及び予備系排気設備には、ろ過機能が適切に維持できる排気浄化装置を設置する設計としている。また、排気浄化装置には扉等を設け、高性能フィルタの点検、交換が容易に行える構造を有する設計としている。</u></p>	基数	2（うち1基は予備）	設置場所（番号）	排気機械室（V-F-113-1、2）	設計条件	耐震クラス C	仕様（1基当たり）	主要寸法 排気浄化装置本体 : (縦) 750×(横) 1950×(高さ) 1800 mm 基礎ボルト : (呼び径) M16	主要材料 排気浄化装置本体 : JIS G 3101 (一般構造用圧延鋼材) に定める SS400 基礎ボルト : JIS G 3101 (一般構造用圧延鋼材) に定める SS400	種類 高性能フィルタ : 1段	捕集効率 99.9%以上 (0.3μm 以上 DOP 粒子に対して)	基礎ボルトの数量 基礎ボルト : 6本	機器質量 1110kg/基	図	図-1、図-100、図-157、図-159	<p>整合が図られている。</p> <p>整合が図られている。</p>
基数	2（うち1基は予備）																	
設置場所（番号）	排気機械室（V-F-113-1、2）																	
設計条件	耐震クラス C																	
仕様（1基当たり）	主要寸法 排気浄化装置本体 : (縦) 750×(横) 1950×(高さ) 1800 mm 基礎ボルト : (呼び径) M16																	
	主要材料 排気浄化装置本体 : JIS G 3101 (一般構造用圧延鋼材) に定める SS400 基礎ボルト : JIS G 3101 (一般構造用圧延鋼材) に定める SS400																	
	種類 高性能フィルタ : 1段																	
	捕集効率 99.9%以上 (0.3μm 以上 DOP 粒子に対して)																	
	基礎ボルトの数量 基礎ボルト : 6本																	
	機器質量 1110kg/基																	
図	図-1、図-100、図-157、図-159																	

ト その他廃棄物管理設備の附属施設

許可申請書（本文）	許可申請書（添付書類五）	設工認申請書	整合性
<p>【上記の続き】</p>	<p>本設備の主要部には、<u>実用上可能な限り不燃性又は難燃性材料を使用する。</u></p> <p>本設備には、<u>空気の流路を閉鎖できるダンパを設け、運転停止中に空気の逆流を防止する。</u></p> <p>本設備は、給気及び排気の量を調節することにより、<u>空気が汚染の可能性のある区域からその外部へ流れ難いようにする。</u></p>	<p>第1編 4.設計</p> <p>固体廃棄物減容処理施設の主要な構築物、系統及び機器のうち、火災又は爆発により損傷を受けるおそれがあるものについては、金属類を使用するなどにより、<u>実用上可能な限り不燃性又は難燃性の材料を使用する設計としている。</u></p> <p>第1編 4.設計</p> <p>固体廃棄物減容処理施設では、その他廃棄物管理設備の附属施設のうち、気体廃棄物の廃棄施設の管理区域系排気設備、セル系排気設備、グローブボックス系排気設備、<u>フード系排気設備及び予備系排気設備を設け、固体廃棄物減容処理施設内の各部屋の設計室温、発熱負荷、室容積、換気回数、換気風量、熱負荷除去風量を考慮し、A区域の負圧を10～50Pa、B区域の負圧を60～150Pa、C区域の負圧を170～550Paとなるよう給気及び排気各々の風量を調整することにより、<u>汚染の可能性のある区域からその外部へ汚染された空気が逆流するおそれのない設計としている。また、空気の流路を閉鎖できるダンパを設けることにより、運転停止中に空気の逆流を防止する設計としている。</u></u></p> <p>第1編 4.設計</p> <p>固体廃棄物減容処理施設では、その他廃棄物管理設備の附属施設のうち、気体廃棄物の廃棄施設の管理区域系排気設備、セル系排気設備、グローブボックス系排気設備、<u>フード系排気設備及び予備系排気設備を設け、固体廃棄物減容処理施設内の各部屋の設計室温、発熱負荷、室容積、換気回数、換気風量、熱負荷除去風量を考慮し、A区域の負圧を10～50Pa、B区域の負圧を60～150Pa、C区域の負圧を170～550Paとなるよう給気及び排気各々の風量を調</u></p>	<p>整合が図られている。</p> <p>整合が図られている。</p> <p>整合が図られている。</p>

ト その他廃棄物管理設備の附属施設

許可申請書（本文）	許可申請書（添付書類五）	設工認申請書	整合性
		<p><u>整することにより、汚染の可能性のある区域からその外部へ汚染された空気が逆流するおそれのない設計としている。また、空気の流路を閉鎖できるダンパを設けることにより、運転停止中に空気の逆流を防止する設計としている。</u></p>	

ト その他廃棄物管理設備の附属施設

許可申請書（本文）	許可申請書（添付書類五）	設工認申請書	整合性																												
<p>(e) 予備系排気設備</p> <p>予備系排気設備は、<u>固体廃棄物減容処理施設のセル系排気設備及びグローブボックス系排気設備の予備系統となる排気設備で、主として定期点検の際、セル及びグローブボックスを負圧に維持できる設計とする。</u></p>	<p>(5) 予備系排気設備【5-8-6】</p> <p>本設備は、<u>セル系排気設備及びグローブボックス系排気設備の予備系統となる設備で、主に定期点検の際、セル、ホール及びグローブボックスを負圧に維持する設計とする。</u>本設備は、主に排気浄化装置、排風機及びダクトで構成し、建家地下1階の排気機械室に設置する。</p> <p><u>排気浄化装置及び排風機については、予備機を設ける設計とする。</u></p> <p>本設備の排気浄化装置には、<u>高性能フィルタ2段を用い、系統捕集効率$0.3\mu\text{m}$以上DOP粒子に対して99.999%以上</u>とするとともに、</p>	<p>第1編 4.設計</p> <p>なお、<u>セル系排気設備及びグローブボックス系排気設備は予備系排気設備を設け、主に定期点検の際、セル内部及びグローブボックスを負圧に維持できる設計としている。また、空気の流路を閉鎖できる弁を設け、運転停止中の空気の逆流を防止している。</u>さらに、管理区域系排気設備、セル系排気設備、グローブボックス系排気設備、<u>フード系排気設備及び予備系排気設備の排気浄化装置及び排風機については予備機を設け、負圧を維持できる設計としている。</u></p> <p>第4編 4.設計 表-1 気体廃棄物の廃棄施設の排気浄化装置に係る設計条件及び仕様</p> <p>(7) 予備系排気設備【本-4-22】</p> <table border="1" data-bbox="1249 805 1653 1241"> <caption>(7) 予備系排気設備</caption> <thead> <tr> <th>基 数</th> <th colspan="2">2（うち1基は予備）</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="2">設計条件</td> <td>設置場所 (備 考)</td> <td>排気機械室 (5-F-116-1, 2)</td> </tr> <tr> <td>耐震クラス</td> <td>B</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">仕 様 (主として左記参照)</td> <td>主要寸法</td> <td>排気浄化装置本体 : (縦) 760×(横) 1100×(高さ) 2100 mm : 高純ホルト (厚さ幅) M16</td> </tr> <tr> <td>主要材料</td> <td>排気浄化装置本体 : JIS G 3101 (一般構造用圧延鋼材) に定める SS400 高純ホルト : JIS G 3101 (一般構造用圧延鋼材) に定める SS400</td> </tr> <tr> <td></td> <td>種 別</td> <td>高性能フィルタ : 2段</td> </tr> <tr> <td></td> <td>捕集効率</td> <td>99.999%以上 (0.3μm以上DOP粒子に対して)</td> </tr> <tr> <td></td> <td>高純ホルトの数量</td> <td>高純ホルト : 4本</td> </tr> <tr> <td></td> <td>機巧質量</td> <td>361kg/基</td> </tr> <tr> <td></td> <td>図</td> <td>図-1、図-101～図-102、図-158～図-159</td> </tr> </tbody> </table>	基 数	2（うち1基は予備）		設計条件	設置場所 (備 考)	排気機械室 (5-F-116-1, 2)	耐震クラス	B	仕 様 (主として左記参照)	主要寸法	排気浄化装置本体 : (縦) 760×(横) 1100×(高さ) 2100 mm : 高純ホルト (厚さ幅) M16	主要材料	排気浄化装置本体 : JIS G 3101 (一般構造用圧延鋼材) に定める SS400 高純ホルト : JIS G 3101 (一般構造用圧延鋼材) に定める SS400		種 別	高性能フィルタ : 2段		捕集効率	99.999%以上 (0.3 μm 以上DOP粒子に対して)		高純ホルトの数量	高純ホルト : 4本		機巧質量	361kg/基		図	図-1、図-101～図-102、図-158～図-159	<p>整合性が図られている。</p> <p>整合性が図られている。</p>
基 数	2（うち1基は予備）																														
設計条件	設置場所 (備 考)	排気機械室 (5-F-116-1, 2)																													
	耐震クラス	B																													
仕 様 (主として左記参照)	主要寸法	排気浄化装置本体 : (縦) 760×(横) 1100×(高さ) 2100 mm : 高純ホルト (厚さ幅) M16																													
	主要材料	排気浄化装置本体 : JIS G 3101 (一般構造用圧延鋼材) に定める SS400 高純ホルト : JIS G 3101 (一般構造用圧延鋼材) に定める SS400																													
	種 別	高性能フィルタ : 2段																													
	捕集効率	99.999%以上 (0.3 μm 以上DOP粒子に対して)																													
	高純ホルトの数量	高純ホルト : 4本																													
	機巧質量	361kg/基																													
	図	図-1、図-101～図-102、図-158～図-159																													

ト その他廃棄物管理設備の附属施設

許可申請書（本文）	許可申請書（添付書類五）	設工認申請書	整合性
<p>【上記の続き】</p>	<p>扉を設け、<u>排気フィルタの点検及び交換が容易な構造とする。</u></p> <p>本設備の主要部には、<u>実用上可能な限り不燃性又は難燃性材料を使用する。</u></p> <p>本設備には、<u>空気の流路を閉鎖できるダンパを設け、運転停止中に空気の逆流を防止する。</u></p>	<p>第1編 4.設計</p> <p>固体廃棄物減容処理施設に設置するその他廃棄物管理設備の附属施設のうち、<u>気体廃棄物の廃棄施設の管理区域系排気設備、セル系排気設備、グローブボックス系排気設備、フード系排気設備及び予備系排気設備には、ろ過機能が適切に維持できる排気浄化装置を設置する設計としている。また、排気浄化装置には扉等を設け、高性能フィルタの点検、交換が容易に行える構造を有する設計としている。</u></p> <p>第1編 4.設計</p> <p>固体廃棄物減容処理施設の主要な構築物、系統及び機器のうち、<u>火災又は爆発により損傷を受けるおそれがあるものについては、金属類を使用するなどにより、実用上可能な限り不燃性又は難燃性の材料を使用する設計としている。</u></p> <p>第1編 4.設計</p> <p>固体廃棄物減容処理施設では、その他廃棄物管理設備の附属施設のうち、<u>気体廃棄物の廃棄施設の管理区域系排気設備、セル系排気設備、グローブボックス系排気設備、フード系排気設備及び予備系排気設備を設け、固体廃棄物減容処理施設内の各部屋の設計室温、発熱負荷、室容積、換気回数、換気風量、熱負荷除去風量を考慮し、A区域の負圧を10～50Pa、B区域の負圧を60～150Pa、C区域の負圧を170～550Paとなるよう給気及び排気各々の風量を調整することにより、<u>汚染の可能性のある区域からその外部へ汚染された空気が逆流するおそれのない設計としている。また、空気の流路を閉鎖できるダンパを設けることにより、運転停止中に空気の逆流を防止する設計としている。</u></u></p>	<p>整合が図られている。</p> <p>整合が図られている。</p> <p>整合が図られている。</p>

ト その他廃棄物管理設備の附属施設

許可申請書（本文）	許可申請書（添付書類五）	設工認申請書	整合性																						
<p>上記の設備で処理した気体廃棄物は、建家の排気口から放出する設計とする。また、α 固体処理棟排気筒、$\beta \cdot \gamma$ 固体処理棟Ⅲ排気筒及び<u>固体廃棄物減容処理施設排気筒は耐震設計上の重要度をBクラスとして設計する。</u></p>	<p>(6) 排気口【5-8-7】</p> <p><u>固体廃棄物減容処理施設排気筒は、管理区域系排気設備、セル系排気設備、グローブボックス系排気設備、フード系排気設備、予備系排気設備及び減容処理設備の排ガス処理装置で処理された気体廃棄物を放出する設備である。本排気筒には、排気モニタリング設備の吸引部を設け、排気中の放射性物質のモニタリングを行う。</u></p>	<p>第4編 4. 設計 表-6 固体廃棄物減容処理施設排気筒に係る設計条件及び仕様【本-4-53】</p> <p>表-6 固体廃棄物減容処理施設排気筒に係る設計条件及び仕様</p> <table border="1" data-bbox="1256 328 1648 746"> <thead> <tr> <th colspan="2">名 称</th> <th colspan="2">固体廃棄物減容処理施設排気筒</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="2">設計条件</td> <td>耐震クラス</td> <td colspan="2">B</td> </tr> <tr> <td>構造</td> <td colspan="2">鉄筋コンクリート造 鉄骨(鋼管)造</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">仕様</td> <td>主要寸法</td> <td colspan="2">高 さい : 地上 40600mm 出口直径(内径) : 1182mm</td> </tr> <tr> <td>主要材料</td> <td colspan="2">鉄 筋 : JIS G 3112 (鉄筋コンクリート用棒鋼) に定める SD295A 鋼 材 : JIS G 3101 (一般構造用圧延鋼材) に定める SS400 コンクリート : JASS 5N の規定によるコンクリート設計基準強度 24N/mm²</td> </tr> <tr> <td>表、図</td> <td colspan="3">表-7~表-19、図-11~図-16</td> </tr> </tbody> </table> <p>第1編 4. 設計</p> <p><u>固体廃棄物減容処理施設の気体状の放射性廃棄物は、その他廃棄物管理設備の附属施設のうち気体廃棄物の廃棄施設の固体廃棄物減容処理施設排気筒から排出するため、それ以外の箇所からの排出はない設計としている。</u></p> <p><u>固体廃棄物減容処理施設では、放射線管理施設のうち屋外管理用の設備の放射線監視設備の排気モニタリング設備を設け、その他廃棄物管理設備の附属施設のうち気体廃棄物の廃棄施設の固体廃棄物減容処理施設排気筒から放出される空気中の放射性物質濃度を連続的に計測する設計としている。</u></p>	名 称		固体廃棄物減容処理施設排気筒		設計条件	耐震クラス	B		構造	鉄筋コンクリート造 鉄骨(鋼管)造		仕様	主要寸法	高 さい : 地上 40600mm 出口直径(内径) : 1182mm		主要材料	鉄 筋 : JIS G 3112 (鉄筋コンクリート用棒鋼) に定める SD295A 鋼 材 : JIS G 3101 (一般構造用圧延鋼材) に定める SS400 コンクリート : JASS 5N の規定によるコンクリート設計基準強度 24N/mm ²		表、図	表-7~表-19、図-11~図-16			<p>整合が図られている。</p> <p>整合が図られている。</p>
名 称		固体廃棄物減容処理施設排気筒																							
設計条件	耐震クラス	B																							
	構造	鉄筋コンクリート造 鉄骨(鋼管)造																							
仕様	主要寸法	高 さい : 地上 40600mm 出口直径(内径) : 1182mm																							
	主要材料	鉄 筋 : JIS G 3112 (鉄筋コンクリート用棒鋼) に定める SD295A 鋼 材 : JIS G 3101 (一般構造用圧延鋼材) に定める SS400 コンクリート : JASS 5N の規定によるコンクリート設計基準強度 24N/mm ²																							
表、図	表-7~表-19、図-11~図-16																								

ト その他廃棄物管理設備の附属施設

許可申請書（本文）	許可申請書（添付書類五）	設工認申請書	整合性																										
<p>(ii) 主要な設備及び機器の種類</p> <p>(a) 固体廃棄物減容処理施設を除く管理区域系排気設備（高性能フィルタ1段）</p> <p>(b) 固体廃棄物減容処理施設を除くセル系排気設備（高性能フィルタ2段）</p> <p>(c) <u>固体廃棄物減容処理施設の管理区域系排気設備、グローブボックス系排気設備及びフード系排気設備（高性能フィルタ1段）</u></p>	<p>8.2.4 主要設備</p> <p>8.2.4.2 固体廃棄物減容処理施設</p> <p>(1) 管理区域系排気設備【5-8-4】</p> <p>【略】</p> <p><u>排気浄化装置には、高性能フィルタ1段を用い、系統捕集効率は0.3μm以上DOP粒子に対して99.9%以上とするとともに、扉を設け、排気フィルタの点検及び交換が容易な構造とする。</u></p> <p>【略】</p>	<p>第4編 4. 設計 表-1 気体廃棄物の廃棄施設の排気浄化装置に係る設計条件及び仕様</p> <p>(1) 管理区域系排気設備 (1/2)【本-4-16】</p> <p>表-1 気体廃棄物の廃棄施設の排気浄化装置に係る設計条件及び仕様</p> <p>(1) 管理区域系排気設備 (1/2)</p> <table border="1" data-bbox="1272 571 1671 995"> <tr> <td>基 数</td> <td>5 (うち1基は予備)</td> </tr> <tr> <td>設置場所 (番 号)</td> <td>排気機械室 (V-F-114-1~5)</td> </tr> <tr> <td>設計条件</td> <td>耐震クラス C</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">仕 様 (1 基 当 た り)</td> <td>主要寸法</td> <td>排気浄化装置本体 : (縦) 750×(横) 2540×(高さ) 1800 mm 基礎ボルト : (呼び径) M16</td> </tr> <tr> <td>主要材料</td> <td>排気浄化装置本体 : JIS G 3101 (一般構造用圧延鋼材) に定める SS400 基礎ボルト : JIS G 3101 (一般構造用圧延鋼材) に定める SS400</td> </tr> <tr> <td></td> <td>種 類</td> <td>高性能フィルタ : 1段</td> </tr> <tr> <td></td> <td>捕集効率</td> <td>99.9%以上 (0.3μm以上DOP粒子に対して)</td> </tr> <tr> <td></td> <td>基礎ボルト の数量</td> <td>基礎ボルト : 8本</td> </tr> <tr> <td></td> <td>機器質量</td> <td>1354kg/基</td> </tr> <tr> <td></td> <td>図</td> <td>図-1、図-94、図-154、図-159</td> </tr> </table>	基 数	5 (うち1基は予備)	設置場所 (番 号)	排気機械室 (V-F-114-1~5)	設計条件	耐震クラス C	仕 様 (1 基 当 た り)	主要寸法	排気浄化装置本体 : (縦) 750×(横) 2540×(高さ) 1800 mm 基礎ボルト : (呼び径) M16	主要材料	排気浄化装置本体 : JIS G 3101 (一般構造用圧延鋼材) に定める SS400 基礎ボルト : JIS G 3101 (一般構造用圧延鋼材) に定める SS400		種 類	高性能フィルタ : 1段		捕集効率	99.9%以上 (0.3μm以上DOP粒子に対して)		基礎ボルト の数量	基礎ボルト : 8本		機器質量	1354kg/基		図	図-1、図-94、図-154、図-159	<p>整合が図られている。</p>
基 数	5 (うち1基は予備)																												
設置場所 (番 号)	排気機械室 (V-F-114-1~5)																												
設計条件	耐震クラス C																												
仕 様 (1 基 当 た り)	主要寸法	排気浄化装置本体 : (縦) 750×(横) 2540×(高さ) 1800 mm 基礎ボルト : (呼び径) M16																											
	主要材料	排気浄化装置本体 : JIS G 3101 (一般構造用圧延鋼材) に定める SS400 基礎ボルト : JIS G 3101 (一般構造用圧延鋼材) に定める SS400																											
	種 類	高性能フィルタ : 1段																											
	捕集効率	99.9%以上 (0.3μm以上DOP粒子に対して)																											
	基礎ボルト の数量	基礎ボルト : 8本																											
	機器質量	1354kg/基																											
	図	図-1、図-94、図-154、図-159																											

ト その他廃棄物管理設備の附属施設

【上記の続き】

【上記の続き】

(2) 管理区域系排気設備 (2/2) 【本-4-17】

整合が図られている。

(2) 管理区域系排気設備 (2/2)		
基数	3 (うち1基は予備)	
設置場所 (番 号)	排気機械室 (V-F-115-1~3)	
設計条件	耐震クラス C	
仕様 (1基当たり)	主要寸法	排気浄化装置本体 : (縦) 750×(横) 1950×(高さ) 1800 mm 基礎ボルト : (呼び径) M16
	主要材料	排気浄化装置本体 : JIS G 3101 (一般構造用圧延鋼材) に定める SS400 基礎ボルト : JIS G 3101 (一般構造用圧延鋼材) に定める SS400
	種 類	高性能フィルタ : 1段
	捕集効率	99.9%以上 (0.3μm 以上 DOP 粒子に対して)
	基礎ボルト の数量	基礎ボルト : 6本
	機器質量	1110kg/基
	図	図-1、図-95、図-154、図-159

(3) グローブボックス系排気設備 【5-8-5】

【略】

本設備の排気浄化装置には、高性能フィルタ1段を用い、系統捕集効率は0.3μm以上DOP粒子に対して99.9%以上とするとともに、扉を設け、排気フィルタの点検及び交換が容易な構造とする。

【略】

(5) グローブボックス系排気設備 【本-4-20】

整合が図られている。

(5) グローブボックス系排気設備		
基数	2 (うち1基は予備)	
設置場所 (番 号)	排気機械室 (V-F-112-1、2)	
設計条件	耐震クラス B	
仕様 (1基当たり)	主要寸法	排気浄化装置本体 : (縦) 750×(横) 1100×(高さ) 1650 mm 基礎ボルト : (呼び径) M16
	主要材料	排気浄化装置本体 : JIS G 3101 (一般構造用圧延鋼材) に定める SS400 基礎ボルト : JIS G 3101 (一般構造用圧延鋼材) に定める SS400
	種 類	高性能フィルタ : 1段
	捕集効率	99.9%以上 (0.3μm 以上 DOP 粒子に対して)
	基礎ボルト の数量	基礎ボルト : 4本
	機器質量	645kg/基
	図	図-1、図-99、図-156、図-159

ト その他廃棄物管理設備の附属施設

<p>【上記の続き】</p>	<p>(4) フード系排気設備【5-8-6】</p> <p>【略】</p> <p>本設備の排気浄化装置には、高性能フィルタ1段を用い、系統捕集効率は0.3μm以上DOP粒子に対して99.9%以上とするとともに、扉を設け、排気フィルタの点検及び交換が容易な構造とする。</p> <p>【略】</p>	<p>(6) フード系排気設備【本-4-21】</p> <p>(6) フード系排気設備</p> <table border="1"> <tr> <td>基 数</td> <td>2 (うち1基は予備)</td> </tr> <tr> <td>設置場所 (番 号)</td> <td>排気機械室 (V-F-113-1、2)</td> </tr> <tr> <td>設計条件 耐震クラス</td> <td>C</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">仕 様 (1基当たり)</td> <td>主要寸法</td> <td>排気浄化装置本体 : (縦) 750×(横) 1950×(高さ) 1800 mm 基礎ボルト : (呼び径) M16</td> </tr> <tr> <td>主要材料</td> <td>排気浄化装置本体 : JIS G 3101 (一般構造用圧延鋼材) に定めるSS400 基礎ボルト : JIS G 3101 (一般構造用圧延鋼材) に定めるSS400</td> </tr> <tr> <td>種 類</td> <td>高性能フィルタ : 1段</td> </tr> <tr> <td>捕集効率</td> <td>99.9%以上 (0.3μm以上DOP粒子に対して)</td> </tr> <tr> <td>基礎ボルト の数量</td> <td>基礎ボルト : 6本</td> </tr> <tr> <td>機器質量</td> <td>1110kg/基</td> </tr> <tr> <td>図</td> <td>図-1、図-100、図-157、図-159</td> </tr> </table>	基 数	2 (うち1基は予備)	設置場所 (番 号)	排気機械室 (V-F-113-1、2)	設計条件 耐震クラス	C	仕 様 (1基当たり)	主要寸法	排気浄化装置本体 : (縦) 750×(横) 1950×(高さ) 1800 mm 基礎ボルト : (呼び径) M16	主要材料	排気浄化装置本体 : JIS G 3101 (一般構造用圧延鋼材) に定めるSS400 基礎ボルト : JIS G 3101 (一般構造用圧延鋼材) に定めるSS400	種 類	高性能フィルタ : 1段	捕集効率	99.9%以上 (0.3μm以上DOP粒子に対して)	基礎ボルト の数量	基礎ボルト : 6本	機器質量	1110kg/基	図	図-1、図-100、図-157、図-159	<p>整合が図られている。</p>
基 数	2 (うち1基は予備)																							
設置場所 (番 号)	排気機械室 (V-F-113-1、2)																							
設計条件 耐震クラス	C																							
仕 様 (1基当たり)	主要寸法	排気浄化装置本体 : (縦) 750×(横) 1950×(高さ) 1800 mm 基礎ボルト : (呼び径) M16																						
	主要材料	排気浄化装置本体 : JIS G 3101 (一般構造用圧延鋼材) に定めるSS400 基礎ボルト : JIS G 3101 (一般構造用圧延鋼材) に定めるSS400																						
種 類	高性能フィルタ : 1段																							
捕集効率	99.9%以上 (0.3μm以上DOP粒子に対して)																							
基礎ボルト の数量	基礎ボルト : 6本																							
機器質量	1110kg/基																							
図	図-1、図-100、図-157、図-159																							

ト その他廃棄物管理設備の附属施設

許可申請書（本文）	許可申請書（添付書類五）	設工認申請書	整合性																												
<p>(d) <u>固体廃棄物減容処理施設のセル系排気設備及び予備系排気設備（高性能フィルタ 2 段）</u></p>	<p>(2) セル系排気設備【5-8-5】 【略】 排気浄化装置には、高性能フィルタ 2 段を用い、系統捕集効率は 0.3 μm 以上 DOP 粒子に対して 99.999%以上とするとともに、扉を設け、排気フィルタの点検及び交換が容易な構造とする。 【略】</p>	<p>第 4 編 4. 設計 表-1 気体廃棄物の廃棄施設の排気浄化装置に係る設計条件及び仕様</p> <p>(3) セル系排気設備 (1/2)【本-4-18】</p> <p>(3) セル系排気設備 (1/2)</p> <table border="1" data-bbox="1267 368 1677 805"> <tr> <td>基数</td> <td>2 (V-F-111-3 と合わせて 3 基中 1 基は予備)</td> </tr> <tr> <td>設置場所 (番 号)</td> <td>排気機械室 (V-F-111-1、2)</td> </tr> <tr> <td>設計条件</td> <td>耐震クラス B</td> </tr> <tr> <td rowspan="7">仕様 (基当たり)</td> <td>主要寸法 排気浄化装置本体 : (縦) 750 × (横) 2540 × (高さ) 2450 mm 基礎ボルト : (呼び径) M16</td> </tr> <tr> <td>主要材料 排気浄化装置本体 : JIS G 3101 (一般構造用圧延鋼材) に定める SS400 基礎ボルト : JIS G 3101 (一般構造用圧延鋼材) に定める SS400</td> </tr> <tr> <td>種 類 高性能フィルタ : 2 段</td> </tr> <tr> <td>捕集効率 99.999%以上 (0.3 μm 以上 DOP 粒子に対して)</td> </tr> <tr> <td>基礎ボルトの数量 基礎ボルト : 8 本</td> </tr> <tr> <td>機器質量 1876kg/基</td> </tr> <tr> <td>図 図-1、図-96~図-97、図-155、図-159</td> </tr> </table> <p>(4) セル系排気設備 (2/2)【本-4-19】</p> <p>(4) セル系排気設備 (2/2)</p> <table border="1" data-bbox="1267 895 1677 1332"> <tr> <td>基数</td> <td>1 (V-F-111-1、2 と合わせて 3 基中 1 基は予備)</td> </tr> <tr> <td>設置場所 (番 号)</td> <td>排気機械室 (V-F-111-3)</td> </tr> <tr> <td>設計条件</td> <td>耐震クラス B</td> </tr> <tr> <td rowspan="7">仕様 (基当たり)</td> <td>主要寸法 排気浄化装置本体 : (縦) 750 × (横) 2540 × (高さ) 2450 mm 基礎ボルト : (呼び径) M16</td> </tr> <tr> <td>主要材料 排気浄化装置本体 : JIS G 3101 (一般構造用圧延鋼材) に定める SS400 基礎ボルト : JIS G 3101 (一般構造用圧延鋼材) に定める SS400</td> </tr> <tr> <td>種 類 高性能フィルタ : 2 段</td> </tr> <tr> <td>捕集効率 99.999%以上 (0.3 μm 以上 DOP 粒子に対して)</td> </tr> <tr> <td>基礎ボルトの数量 基礎ボルト : 8 本</td> </tr> <tr> <td>機器質量 1880kg</td> </tr> <tr> <td>図 図-1、図-98、図-155、図-159</td> </tr> </table>	基数	2 (V-F-111-3 と合わせて 3 基中 1 基は予備)	設置場所 (番 号)	排気機械室 (V-F-111-1、2)	設計条件	耐震クラス B	仕様 (基当たり)	主要寸法 排気浄化装置本体 : (縦) 750 × (横) 2540 × (高さ) 2450 mm 基礎ボルト : (呼び径) M16	主要材料 排気浄化装置本体 : JIS G 3101 (一般構造用圧延鋼材) に定める SS400 基礎ボルト : JIS G 3101 (一般構造用圧延鋼材) に定める SS400	種 類 高性能フィルタ : 2 段	捕集効率 99.999%以上 (0.3 μm 以上 DOP 粒子に対して)	基礎ボルトの数量 基礎ボルト : 8 本	機器質量 1876kg/基	図 図-1、図-96~図-97、図-155、図-159	基数	1 (V-F-111-1、2 と合わせて 3 基中 1 基は予備)	設置場所 (番 号)	排気機械室 (V-F-111-3)	設計条件	耐震クラス B	仕様 (基当たり)	主要寸法 排気浄化装置本体 : (縦) 750 × (横) 2540 × (高さ) 2450 mm 基礎ボルト : (呼び径) M16	主要材料 排気浄化装置本体 : JIS G 3101 (一般構造用圧延鋼材) に定める SS400 基礎ボルト : JIS G 3101 (一般構造用圧延鋼材) に定める SS400	種 類 高性能フィルタ : 2 段	捕集効率 99.999%以上 (0.3 μm 以上 DOP 粒子に対して)	基礎ボルトの数量 基礎ボルト : 8 本	機器質量 1880kg	図 図-1、図-98、図-155、図-159	<p>整合性が図られている。</p>
基数	2 (V-F-111-3 と合わせて 3 基中 1 基は予備)																														
設置場所 (番 号)	排気機械室 (V-F-111-1、2)																														
設計条件	耐震クラス B																														
仕様 (基当たり)	主要寸法 排気浄化装置本体 : (縦) 750 × (横) 2540 × (高さ) 2450 mm 基礎ボルト : (呼び径) M16																														
	主要材料 排気浄化装置本体 : JIS G 3101 (一般構造用圧延鋼材) に定める SS400 基礎ボルト : JIS G 3101 (一般構造用圧延鋼材) に定める SS400																														
	種 類 高性能フィルタ : 2 段																														
	捕集効率 99.999%以上 (0.3 μm 以上 DOP 粒子に対して)																														
	基礎ボルトの数量 基礎ボルト : 8 本																														
	機器質量 1876kg/基																														
	図 図-1、図-96~図-97、図-155、図-159																														
基数	1 (V-F-111-1、2 と合わせて 3 基中 1 基は予備)																														
設置場所 (番 号)	排気機械室 (V-F-111-3)																														
設計条件	耐震クラス B																														
仕様 (基当たり)	主要寸法 排気浄化装置本体 : (縦) 750 × (横) 2540 × (高さ) 2450 mm 基礎ボルト : (呼び径) M16																														
	主要材料 排気浄化装置本体 : JIS G 3101 (一般構造用圧延鋼材) に定める SS400 基礎ボルト : JIS G 3101 (一般構造用圧延鋼材) に定める SS400																														
	種 類 高性能フィルタ : 2 段																														
	捕集効率 99.999%以上 (0.3 μm 以上 DOP 粒子に対して)																														
	基礎ボルトの数量 基礎ボルト : 8 本																														
	機器質量 1880kg																														
	図 図-1、図-98、図-155、図-159																														

ト その他廃棄物管理設備の附属施設

<p>【上記の続き】</p>	<p>(5) 予備系排気設備【5-8-6】</p> <p>【略】</p> <p>排気浄化装置には、高性能フィルタ2段を用い、系統捕集効率は0.3μm以上DOP粒子に対して99.999%以上とするとともに、扉を設け、排気フィルタの点検及び交換が容易な構造とする。</p> <p>【略】</p>	<p>(7) 予備系排気設備【本-4-22】</p> <table border="1" data-bbox="1249 268 1644 703"> <caption>(7) 予備系排気設備</caption> <tr> <td>基 数</td> <td>2 (うち1基は予備)</td> </tr> <tr> <td>設置場所 (番 号)</td> <td>排気機械室 (V-F-116-1、2)</td> </tr> <tr> <td>設計条件</td> <td>耐震クラス B</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">仕 様 (1基当たり)</td> <td>主要寸法</td> <td>排気浄化装置本体 : (縦) 750×(横) 1100×(高さ) 2400 mm 基礎ボルト : (呼び径) M16</td> </tr> <tr> <td>主要材料</td> <td>排気浄化装置本体 : JIS G 3101 (一般構造用圧延鋼材) に定める SS400 基礎ボルト : JIS G 3101 (一般構造用圧延鋼材) に定める SS400</td> </tr> <tr> <td></td> <td>種 類</td> <td>高性能フィルタ : 2段</td> </tr> <tr> <td></td> <td>捕集効率</td> <td>99.999%以上 (0.3μm以上DOP粒子に対して)</td> </tr> <tr> <td></td> <td>基礎ボルト の数量</td> <td>基礎ボルト : 4本</td> </tr> <tr> <td></td> <td>機器質量</td> <td>901kg/基</td> </tr> <tr> <td></td> <td>図</td> <td>図-1、図-101～図-102、図-158～図-159</td> </tr> </table>	基 数	2 (うち1基は予備)	設置場所 (番 号)	排気機械室 (V-F-116-1、2)	設計条件	耐震クラス B	仕 様 (1基当たり)	主要寸法	排気浄化装置本体 : (縦) 750×(横) 1100×(高さ) 2400 mm 基礎ボルト : (呼び径) M16	主要材料	排気浄化装置本体 : JIS G 3101 (一般構造用圧延鋼材) に定める SS400 基礎ボルト : JIS G 3101 (一般構造用圧延鋼材) に定める SS400		種 類	高性能フィルタ : 2段		捕集効率	99.999%以上 (0.3 μ m以上DOP粒子に対して)		基礎ボルト の数量	基礎ボルト : 4本		機器質量	901kg/基		図	図-1、図-101～図-102、図-158～図-159	<p>整合が図られている。</p>
基 数	2 (うち1基は予備)																												
設置場所 (番 号)	排気機械室 (V-F-116-1、2)																												
設計条件	耐震クラス B																												
仕 様 (1基当たり)	主要寸法	排気浄化装置本体 : (縦) 750×(横) 1100×(高さ) 2400 mm 基礎ボルト : (呼び径) M16																											
	主要材料	排気浄化装置本体 : JIS G 3101 (一般構造用圧延鋼材) に定める SS400 基礎ボルト : JIS G 3101 (一般構造用圧延鋼材) に定める SS400																											
	種 類	高性能フィルタ : 2段																											
	捕集効率	99.999%以上 (0.3 μ m以上DOP粒子に対して)																											
	基礎ボルト の数量	基礎ボルト : 4本																											
	機器質量	901kg/基																											
	図	図-1、図-101～図-102、図-158～図-159																											

ト その他廃棄物管理設備の附属施設

許可申請書（本文）	許可申請書（添付書類五）	設工認申請書	整合性																					
<p>(iii) 廃棄物の処理能力</p> <p>(a) 固体廃棄物減容処理施設を除く管理区域系排気設備における高性能フィルタの系統捕集効率 99%以上 (0.3μm 以上 DOP 粒子に対して)</p> <p>(b) 固体廃棄物減容処理施設を除くセル系排気設備における高性能フィルタの系統捕集効率 99.99%以上 (0.3μm 以上 DOP 粒子に対して)</p> <p>(c) 固体廃棄物減容処理施設の管理区域系排気設備、グローブボックス系排気設備及びフード系排気設備における高性能フィルタの系統捕集効率 99.9%以上(0.3μm 以上 DOP 粒子に対して)</p>	<p>8.2.4 主要設備</p> <p>8.2.4.2 固体廃棄物減容処理施設</p> <p>(1) 管理区域系排気設備【5-8-4】</p> <p style="text-align: center;">【略】</p> <p style="text-align: center;"><u>排気浄化装置には、高性能フィルタ1段を用い、系統捕集効率は0.3μm 以上 DOP 粒子に対して 99.9%以上とするとともに、扉を設け、排気フィルタの点検及び交換が容易な構造とする。</u></p> <p style="text-align: center;">【略】</p>	<p>第4編 4. 設計 表-1 気体廃棄物の廃棄施設の排気浄化装置に係る設計条件及び仕様</p> <p>(1) 管理区域系排気設備 (1/2)【本-4-16】</p> <p>表-1 気体廃棄物の廃棄施設の排気浄化装置に係る設計条件及び仕様</p> <p>(1) 管理区域系排気設備 (1/2)</p> <table border="1" data-bbox="1272 707 1671 1129"> <tr> <td>基数</td> <td>5 (うち1基は予備)</td> </tr> <tr> <td>設置場所 (番号)</td> <td>排気機械室 (V-F-114-1~5)</td> </tr> <tr> <td>耐震クラス</td> <td>C</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">仕様 (1基当たり)</td> <td>主要寸法</td> <td>排気浄化装置本体 : (縦) 750×(横) 2540×(高さ) 1800 mm 基礎ボルト : (呼び径) M16</td> </tr> <tr> <td>主要材料</td> <td>排気浄化装置本体 : JIS G 3101 (一般構造用圧延鋼材) に定める SS400 基礎ボルト : JIS G 3101 (一般構造用圧延鋼材) に定める SS400</td> </tr> <tr> <td>種類</td> <td>高性能フィルタ : 1段</td> </tr> <tr> <td>捕集効率</td> <td>99.9%以上 (0.3μm 以上 DOP 粒子に対して)</td> </tr> <tr> <td>基礎ボルトの数量</td> <td>基礎ボルト : 8本</td> </tr> <tr> <td>機器質量</td> <td>1354kg/基</td> </tr> <tr> <td>図</td> <td>図-1、図-94、図-154、図-159</td> </tr> </table>	基数	5 (うち1基は予備)	設置場所 (番号)	排気機械室 (V-F-114-1~5)	耐震クラス	C	仕様 (1基当たり)	主要寸法	排気浄化装置本体 : (縦) 750×(横) 2540×(高さ) 1800 mm 基礎ボルト : (呼び径) M16	主要材料	排気浄化装置本体 : JIS G 3101 (一般構造用圧延鋼材) に定める SS400 基礎ボルト : JIS G 3101 (一般構造用圧延鋼材) に定める SS400	種類	高性能フィルタ : 1段	捕集効率	99.9%以上 (0.3 μ m 以上 DOP 粒子に対して)	基礎ボルトの数量	基礎ボルト : 8本	機器質量	1354kg/基	図	図-1、図-94、図-154、図-159	<p>整合が図られている。</p>
基数	5 (うち1基は予備)																							
設置場所 (番号)	排気機械室 (V-F-114-1~5)																							
耐震クラス	C																							
仕様 (1基当たり)	主要寸法	排気浄化装置本体 : (縦) 750×(横) 2540×(高さ) 1800 mm 基礎ボルト : (呼び径) M16																						
	主要材料	排気浄化装置本体 : JIS G 3101 (一般構造用圧延鋼材) に定める SS400 基礎ボルト : JIS G 3101 (一般構造用圧延鋼材) に定める SS400																						
種類	高性能フィルタ : 1段																							
捕集効率	99.9%以上 (0.3 μ m 以上 DOP 粒子に対して)																							
基礎ボルトの数量	基礎ボルト : 8本																							
機器質量	1354kg/基																							
図	図-1、図-94、図-154、図-159																							

ト その他廃棄物管理設備の附属施設

【上記の続き】

【上記の続き】

(2) 管理区域系排気設備 (2/2) 【本-4-17】

(2) 管理区域系排気設備 (2/2)		
基 数	3 (うち1基は予備)	
設置場所 (番 号)	排気機械室 (V-F-115-1~3)	
設計条件 耐震クラス	C	
仕 様 (1基当たり)	主要寸法	排気浄化装置本体 : (縦) 750×(横) 1950×(高さ) 1800 mm 基礎ボルト : (呼び径) M16
	主要材料	排気浄化装置本体 : JIS G 3101 (一般構造用圧延鋼材) に定める SS400 基礎ボルト : JIS G 3101 (一般構造用圧延鋼材) に定める SS400
	種 類	高性能フィルタ : 1段
	捕集効率	99.9%以上 (0.3μm 以上 DOP 粒子に対して)
	基礎ボルト の数量	基礎ボルト : 6本
	機器質量	1110kg/基
図	図-1、図-95、図-154、図-159	

(3) グローブボックス系排気設備 【5-8-5】

【略】

排気浄化装置には、高性能フィルタ1段を用い、系統捕集効率は0.3μm以上DOP粒子に対して99.9%以上とするとともに、扉を設け、排気フィルタの点検及び交換が容易な構造とする。

【略】

(5) グローブボックス系排気設備 【本-4-20】

(5) グローブボックス系排気設備		
基 数	2 (うち1基は予備)	
設置場所 (番 号)	排気機械室 (V-F-112-1、2)	
設計条件 耐震クラス	B	
仕 様 (1基当たり)	主要寸法	排気浄化装置本体 : (縦) 750×(横) 1100×(高さ) 1650 mm 基礎ボルト : (呼び径) M16
	主要材料	排気浄化装置本体 : JIS G 3101 (一般構造用圧延鋼材) に定める SS400 基礎ボルト : JIS G 3101 (一般構造用圧延鋼材) に定める SS400
	種 類	高性能フィルタ : 1段
	捕集効率	99.9%以上 (0.3μm 以上 DOP 粒子に対して)
	基礎ボルト の数量	基礎ボルト : 4本
	機器質量	645kg/基
図	図-1、図-99、図-156、図-159	

整合が図られている。

整合が図られている。

ト その他廃棄物管理設備の附属施設

【上記の続き】

(d) 固体廃棄物減容処理施設のセル系排気設備及び予備系排気設備における高性能フィルタの系統捕集効率99.999%以上(0.3 μ m以上DOP粒子に対して)

(4) フード系排気設備【5-8-6】

【略】

排気浄化装置には、高性能フィルタ1段を用い、系統捕集効率は0.3 μ m以上DOP粒子に対して99.9%以上とするとともに、扉を設け、排気フィルタの点検及び交換が容易な構造とする。

【略】

(2) セル系排気設備【5-8-5】

【略】

排気浄化装置には、高性能フィルタ2段を用い、系統捕集効率は0.3 μ m以上DOP粒子に対して99.999%以上とするとともに、扉を設け、排気フィルタの点検及び交換が容易な構造とする。

【略】

(6) フード系排気設備【本-4-21】

(6) フード系排気設備		
基 数	2 (うち1基は予備)	
設置場所 (番 号)	排気機械室 (V-F-113-1、2)	
設計条件 耐震クラス	C	
仕 様 (1基当たり)	主要寸法	排気浄化装置本体 : (縦) 750×(横) 1950×(高さ) 1800 mm 基礎ボルト : (呼び径) M16
	主要材料	排気浄化装置本体 : JIS G 3101 (一般構造用圧延鋼材) に定めるSS400 基礎ボルト : JIS G 3101 (一般構造用圧延鋼材) に定めるSS400
	種 類	高性能フィルタ : 1段
	捕集効率	99.9%以上 (0.3 μ m以上DOP粒子に対して)
	基礎ボルト の数量	基礎ボルト : 6本
機器質量	1110kg/基	
図	図-1、図-100、図-157、図-159	

第4編 4.設計 表-1 気体廃棄物の廃棄施設の排気浄化装置に係る設計条件及び仕様

(3) セル系排気設備 (1/2)【本-4-18】

(3) セル系排気設備 (1/2)		
基 数	2 (V-F-111-3と合わせて3基中1基は予備)	
設置場所 (番 号)	排気機械室 (V-F-111-1、2)	
設計条件 耐震クラス	B	
仕 様 (1基当たり)	主要寸法	排気浄化装置本体 : (縦) 750×(横) 2540×(高さ) 2450 mm 基礎ボルト : (呼び径) M16
	主要材料	排気浄化装置本体 : JIS G 3101 (一般構造用圧延鋼材) に定めるSS400 基礎ボルト : JIS G 3101 (一般構造用圧延鋼材) に定めるSS400
	種 類	高性能フィルタ : 2段
	捕集効率	99.999%以上 (0.3 μ m以上DOP粒子に対して)
	基礎ボルト の数量	基礎ボルト : 8本
機器質量	1876kg/基	
図	図-1、図-96～図-97、図-155、図-159	

整合が図られている。

整合が図られている。

ト その他廃棄物管理設備の附属施設

【上記の続き】

【上記の続き】

(4) セル系排気設備 (2/2) 【本-4-19】

(4) セル系排気設備 (2/2)		
基 数	1 (V-F-111-1、2 と合わせて 3 基中 1 基は予備)	
設置場所 (番 号)	排気機械室 (V-F-111-3)	
設計条件 耐震クラス	B	
仕 様 (1基当たり)	主要寸法	排気浄化装置本体 : (縦) 750×(横) 2540×(高さ) 2450 mm 基礎ボルト : (呼び径) M16
	主要材料	排気浄化装置本体 : JIS G 3101 (一般構造用圧延鋼材) に定める SS400 基礎ボルト : JIS G 3101 (一般構造用圧延鋼材) に定める SS400
	種 類	高性能フィルタ : 2 段
	捕集効率	99.999%以上 (0.3μm 以上 DOP 粒子に対して)
	基礎ボルト の数量	基礎ボルト : 8 本
	機器質量	1880kg
図	図-1、図-98、図-155、図-159	

(5) 予備系排気設備 【5-8-6】

【略】

排気浄化装置には、高性能フィルタ 2 段を用い、系統捕集効率は 0.3μm 以上 DOP 粒子に対して 99.999%以上とするとともに、扉を設け、排気フィルタの点検及び交換が容易な構造とする。

【略】

(7) 予備系排気設備 【本-4-22】

(7) 予備系排気設備		
基 数	2 (うち 1 基は予備)	
設置場所 (番 号)	排気機械室 (V-F-116-1、2)	
設計条件 耐震クラス	B	
仕 様 (1基当たり)	主要寸法	排気浄化装置本体 : (縦) 750×(横) 1100×(高さ) 2400 mm 基礎ボルト : (呼び径) M16
	主要材料	排気浄化装置本体 : JIS G 3101 (一般構造用圧延鋼材) に定める SS400 基礎ボルト : JIS G 3101 (一般構造用圧延鋼材) に定める SS400
	種 類	高性能フィルタ : 2 段
	捕集効率	99.999%以上 (0.3μm 以上 DOP 粒子に対して)
	基礎ボルト の数量	基礎ボルト : 4 本
	機器質量	901kg/基
図	図-1、図-101～図-102、図-158～図-159	

整合が図られている。

ト その他廃棄物管理設備の附属施設

許可申請書（本文）	許可申請書（添付書類五）	設工認申請書	整合性
<p>(2) 液体廃棄物の廃棄施設【-47-】</p> <p>(i) 構造</p> <p>本施設は、各建家内で発生した液体廃棄物を廃液の性状に応じて処理又は一時貯留するもので、<u>廃液貯留施設Ⅰ、β・γ固体処理棟Ⅲ、α固体処理棟及び固体廃棄物減容処理施設の建家並びにα固体処理棟廃液予備処理装置、β・γ固体処理棟Ⅲ廃液貯槽、廃棄物管理施設用廃液貯槽及び固体廃棄物減容処理施設廃液貯槽</u>で構成する。</p> <p>i) 液体廃棄物の廃棄施設を収容する建家</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) 廃液貯留施設Ⅰ 2) β・γ固体処理棟Ⅲ 3) α固体処理棟 4) 固体廃棄物減容処理施設 <p>固体廃棄物減容処理施設の主要構造は、鉄筋コンクリート造（一部鉄骨造）で地上2階（一部3階）、地下1階、建築面積約1,600m²であり、耐震設計上の重要度をBクラスとして設計する。構造概要図を第20図(1)及び(2)に示す。建家内には、液体廃棄物の廃棄施設の固体廃棄物減容処理施設廃液貯槽を収容する。</p>	<p>8.3 液体廃棄物の廃棄施設【5-8-8】</p> <p>8.3.1 概要</p> <p>本施設は、α固体処理棟廃液予備処理装置、β・γ固体処理棟Ⅲ廃液貯槽、廃棄物管理施設用廃液貯槽及び固体廃棄物減容処理施設廃液貯槽で構成する。</p> <ol style="list-style-type: none"> (1) α固体処理棟廃液予備処理装置 (2) β・γ固体処理棟Ⅲ廃液貯槽 (3) 廃棄物管理施設用廃液貯槽 (4) <u>固体廃棄物減容処理施設廃液貯槽</u> <p>固体廃棄物減容処理施設廃液貯槽は、主に固体廃棄物減容処理施設の管理区域内から発生する床ドレン、手洗い水、シャワードレン、機器ドレン、排ガス洗浄塔循環水及び廃樹脂乾燥装置廃樹脂分離水を収集し、一時貯留する設備であり、主に<u>廃液受入タンク、洗浄塔廃液タンク及び液体廃棄物Aタンク</u>で構成する。収集した液体廃棄物は、濃度調整などを行った後、廃液移送容器で廃液貯槽Ⅰ又は廃液貯槽Ⅱに運搬する。</p>	<p>第4編 1. その他廃棄物管理設備の附属施設の構成及び申請範囲【本-4-1】</p> <p>その他廃棄物管理設備の附属施設は、次の各施設から構成される。</p> <ol style="list-style-type: none"> (1) 気体廃棄物の廃棄施設 (2) <u>液体廃棄物の廃棄施設</u> (3) 固体廃棄物の廃棄施設 (4) その他の主要な事項 <p>上記のうち、(2)液体廃棄物の廃棄施設は、次の各設備から構成される。</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) α固体処理棟廃液予備処理装置 2) β・γ固体処理棟Ⅲ廃液貯槽 3) 廃棄物管理施設用廃液貯槽 4) <u>固体廃棄物減容処理施設廃液貯槽</u> <p>上記のうち、4)固体廃棄物減容処理施設廃液貯槽は、次の各設備から構成される。</p> <ol style="list-style-type: none"> (イ) <u>洗浄塔廃液タンク</u> (ロ) <u>液体廃棄物Aタンク</u> (ハ) <u>廃液受入タンク</u> (ニ) 廃液サンプリングフード (ホ) 廃液搬出ボックス 	<p>整合性</p> <p>整合が図られている。</p> <p>整合が図られている。</p>

ト その他廃棄物管理設備の附属施設

許可申請書（本文）	許可申請書（添付書類五）	設工認申請書	整合性
<p>ii) 液体廃棄物の廃棄施設の主要な設備【-48-】</p> <p>(a) α 固体処理棟廃液予備処理装置</p> <p>(b) β・γ 固体処理棟Ⅲ廃液貯槽</p> <p>(c) 廃棄物管理施設用廃液貯槽</p> <p>(d) 固体廃棄物減容処理施設廃液貯槽</p> <p>固体廃棄物減容処理施設廃液貯槽は、主として固体廃棄物減容処理施設の管理区域内から発生する床ドレン、手洗い水、シャワードレン及び機器ドレン並びに減容処理設備から発生する排ガス洗浄塔循環水及び廃樹脂分離水を収集するための設備で、固体廃棄物減容処理施設に設置する。</p> <p>本設備は、主として洗浄塔廃液タンク、液体廃棄物Aタンク、廃液受入タンク及び廃液サンプリングフードで構成する。</p> <p><u>洗浄塔廃液タンク及び液体廃棄物Aタンクは、廃液処理室(1)に設置し、タンク周囲には、廃液の漏えい拡大防止のために堰を設ける設計とする。</u></p> <p><u>廃液受入タンクは、コンクリートで遮蔽した廃液処理室(2)に設置し、漏えい拡大防止のためのピット内にタンクを設ける設計とする。</u></p>	<p>8.3.4 主要設備</p> <p>(4) 固体廃棄物減容処理施設廃液貯槽【5-8-11】</p> <p>廃液貯槽は、主に容量約 0.5m³ の廃液受入タンク 1 基、容量約 7m³ の洗浄塔廃液タンク 2 基、容量約 1m³ の液体廃棄物Aタンク 1 基及び廃液サンプリングフード 2 基で構成し、固体廃棄物減容処理施設地下 1 階の廃液処理室(1)、廃液処理室(2)及びサンプル調整室に設置する。</p> <p>これらのタンクは、耐食性を考慮してステンレス鋼製とし、液体廃棄物の漏えいを防止する。<u>廃液受入タンク、洗浄塔廃液タンク及び液体廃棄物Aタンクは、漏えい拡大防止のための堰又はピット内に設けるとともに、建家外に通じる開口部を設けない設計とする。</u></p>	<p>第 1 編 4. 設計</p> <p>固体廃棄物減容処理施設に設置する廃棄物管理設備本体の処理施設のうち、固体廃棄物の処理施設の減容処理設備の焼却溶融設備関係の排ガス処理装置の排ガス洗浄塔、排ガス凝縮器、循環水タンク、排ガス洗浄水冷却器、凝縮水タンク及び噴霧水タンク、廃樹脂乾燥設備関係の廃樹脂乾燥装置の廃樹脂流動乾燥機、廃樹脂流動乾燥機（貯留ポット）、廃樹脂循環水貯槽及び廃樹脂移送ポンプ並びにその他廃棄物管理設備の附属施設のうち、液体廃棄物の廃棄施設の固体廃棄物減容処理施設廃液貯槽の<u>廃液受入タンク、洗浄塔廃液タンク、液体廃棄物Aタンク及び廃液搬出ボックスの周辺部又は施設外に通じる出入口若しくはその周辺部には、液体状の放射性廃棄物が施設外へ漏えいすることを防止するための堰を設けるとともに、固体廃棄物減容処理施設廃液貯槽に通じる排水トラップ（水封機構付き）を床に設けることに</u></p>	<p>整合性が図られている。</p>

ト その他廃棄物管理設備の附属施設

許可申請書（本文）	許可申請書（添付書類五）	設工認申請書	整合性
<p>【上記の続き】</p>	<p>また、漏えいを早期に検出するための検知器を備え、<u>漏えいを検知した場合は、運転監視室に警報を発する設計とする。</u></p> <p><u>廃液貯槽は、運転員の誤操作を考慮して、運転員が誤ってポンプの起動又は受入れ弁を開くなどの操作ができない設計とする。</u></p> <p>さらに、タンクには液位計を設け、<u>建家内の運転監視室で液位を監視できるようにするとともに、液位がタンクの容量に対して90%を超える液位の異常上昇を検知した場合は、警報を発するとともに、液体廃棄物の受入れを停止する制御を行う。</u></p>	<p><u>より、液体状の放射性廃棄物が施設外へ漏えいすることを防止する構造としている。</u></p> <p>第1編 4.設計 固体廃棄物減容処理施設の計測制御系統施設のうち集中監視設備は、主要な警報である焼却溶融炉の温度異常上昇に関する警報、焼却溶融炉の負圧異常低下並びに前処理セル（開缶エリア）、前処理セル（分別エリア）、焼却溶融セル及び保守ホール（ホール出入口含む。）の負圧異常低下に関する警報、<u>固体廃棄物減容処理施設廃液貯槽のタンク液位異常上昇及び漏えいに関する警報を運転監視室及びエントランスホールに集中的に表示する設計としている。</u></p> <p>第1編 4.設計 なお、<u>固体廃棄物減容処理施設廃液貯槽は、運転員の誤操作を考慮して、手動弁については施錠管理しており、自動弁については操作ボタン（タッチパネル式）画面上に誤操作防止用カバーで保護するとともに、操作ボタンが2段階式で動作することで、運転員が誤ってポンプの起動又は受入れ弁を開く操作ができない設計としている。</u></p> <p>第1編 4.設計 液位等に関する計測設備は、その他廃棄物管理設備の附属施設のうち、液体廃棄物の廃棄施設の固体廃棄物減容処理施設廃液貯槽の廃液受入タンク、洗浄塔廃液タンク、並びに液体廃棄物 A タンクの<u>液位を監視及び記録するとともに、液位があらかじめ設定した条件を超えた場合、警報を発するとともに、廃液の受入れを停止する安全制御機構を設ける設計としている。</u>また、漏えいを検知した場合、警報を発す</p>	<p>整合性が図られている。</p> <p>整合性が図られている。</p> <p>整合性が図られている。</p>

ト その他廃棄物管理設備の附属施設

許可申請書（本文）	許可申請書（添付書類五）	設工認申請書	整合性
<p>本設備では、各タンク内の廃液をサンプル調整室に設ける<u>廃液サンプリングフード</u>で採取し、<u>性状を確認した後、必要に応じ pH 調整又は濃度調整を行い、主としてβ・γ固体処理棟Ⅲ廃液貯槽の設備の一部である廃液移送容器で液体廃棄物の受入れ施設に運搬する。</u></p> <p>なお、廃液移送容器は、β・γ固体処理棟Ⅳに備える。</p>	<p>収集した液体廃棄物は、<u>廃液サンプリングフード</u>で性状を確認した後、必要に応じ pH 調整又は濃度調整を行い、<u>液体廃棄物の各区分の上限値未満であることを確認して、廃液移送容器で廃液貯槽Ⅰ又は廃液貯槽Ⅱに運搬する。</u></p>	<p>る設計としている。</p> <p>第1編 4.設計</p> <p>また、収集した液体廃棄物は、その他廃棄物管理設備の附属施設のうち、液体廃棄物の廃棄施設の固体廃棄物減容処理施設廃液貯槽の<u>廃液サンプリングフード</u>で性状を確認した後、必要に応じ pH 調整又は濃度調整を行い、<u>液体廃棄物の各区分の上限値未満であることを確認して、廃液移送容器で廃棄物管理施設のうち廃液貯留施設Ⅰの廃液貯槽Ⅰ又は廃液貯留施設Ⅱの廃液貯槽Ⅱに運搬して処理を行う設計としている。</u></p>	<p>整合が図られている。</p>

ト その他廃棄物管理設備の附属施設

許可申請書 (本文)	許可申請書 (添付書類五)	設工認申請書	整合性																						
【上記の続き】	【上記の続き】	<p>(3) 洗浄塔廃液タンク A、B【本-4-61】</p> <p>(3) 洗浄塔廃液タンク A、B</p> <table border="1" data-bbox="1252 288 1697 959"> <tr> <td>基 数</td> <td>2</td> </tr> <tr> <td>設置場所 (番 号)</td> <td>廃液処理室(1) (40-TK-001A、40-TK-001B)</td> </tr> <tr> <td>設計 条件</td> <td>耐震クラス B</td> </tr> <tr> <td>型 式</td> <td>たて型円筒形</td> </tr> <tr> <td>主要寸法</td> <td>洗浄塔廃液タンク A、B (外径) φ2618×(高さ) 2250 mm 胴 (内径) φ2600×(厚さ) 9 mm 鏡板 (内径) φ2600×(厚さ) 9 mm スカート (内径) φ2600×(厚さ) 9 mm 固定ボルト : (呼び径) M24</td> </tr> <tr> <td>仕 様</td> <td>洗浄塔廃液タンク A、B 胴及び鏡板 : JIS G 4304 (熱間圧延ステンレス鋼板及び鋼帯) に定める SUS304 スカート : JIS G 4304 (熱間圧延ステンレス鋼板及び鋼帯) に定める SUS304 固定ボルト : JIS G 4051 (機械構造用炭素鋼鋼材) に定める S45C</td> </tr> <tr> <td>公称容量</td> <td>7m³/基</td> </tr> <tr> <td>堰</td> <td>堰の高さ : FL+200mm 以上 容量 : 14.0m³ (縦) 5.25×(横) 13.36 m</td> </tr> <tr> <td>固定ボルト の数量</td> <td>固定ボルト : 16 本/基</td> </tr> <tr> <td>機器質量 (運転時)</td> <td>10460kg/基</td> </tr> <tr> <td>表、図</td> <td>表-26、図-17、図-121～図-122、図-160</td> </tr> </table>	基 数	2	設置場所 (番 号)	廃液処理室(1) (40-TK-001A、40-TK-001B)	設計 条件	耐震クラス B	型 式	たて型円筒形	主要寸法	洗浄塔廃液タンク A、B (外径) φ2618×(高さ) 2250 mm 胴 (内径) φ2600×(厚さ) 9 mm 鏡板 (内径) φ2600×(厚さ) 9 mm スカート (内径) φ2600×(厚さ) 9 mm 固定ボルト : (呼び径) M24	仕 様	洗浄塔廃液タンク A、B 胴及び鏡板 : JIS G 4304 (熱間圧延ステンレス鋼板及び鋼帯) に定める SUS304 スカート : JIS G 4304 (熱間圧延ステンレス鋼板及び鋼帯) に定める SUS304 固定ボルト : JIS G 4051 (機械構造用炭素鋼鋼材) に定める S45C	公称容量	7m ³ /基	堰	堰の高さ : FL+200mm 以上 容量 : 14.0m ³ (縦) 5.25×(横) 13.36 m	固定ボルト の数量	固定ボルト : 16 本/基	機器質量 (運転時)	10460kg/基	表、図	表-26、図-17、図-121～図-122、図-160	整合が図られている。
基 数	2																								
設置場所 (番 号)	廃液処理室(1) (40-TK-001A、40-TK-001B)																								
設計 条件	耐震クラス B																								
型 式	たて型円筒形																								
主要寸法	洗浄塔廃液タンク A、B (外径) φ2618×(高さ) 2250 mm 胴 (内径) φ2600×(厚さ) 9 mm 鏡板 (内径) φ2600×(厚さ) 9 mm スカート (内径) φ2600×(厚さ) 9 mm 固定ボルト : (呼び径) M24																								
仕 様	洗浄塔廃液タンク A、B 胴及び鏡板 : JIS G 4304 (熱間圧延ステンレス鋼板及び鋼帯) に定める SUS304 スカート : JIS G 4304 (熱間圧延ステンレス鋼板及び鋼帯) に定める SUS304 固定ボルト : JIS G 4051 (機械構造用炭素鋼鋼材) に定める S45C																								
公称容量	7m ³ /基																								
堰	堰の高さ : FL+200mm 以上 容量 : 14.0m ³ (縦) 5.25×(横) 13.36 m																								
固定ボルト の数量	固定ボルト : 16 本/基																								
機器質量 (運転時)	10460kg/基																								
表、図	表-26、図-17、図-121～図-122、図-160																								

ト その他廃棄物管理設備の附属施設

許可申請書 (本文)	許可申請書 (添付書類五)	設工認申請書	整合性																						
【上記の続き】	【上記の続き】	<p>(5) 液体廃棄物 A タンク 【本-4-63】</p> <p>(5) 液体廃棄物 A タンク</p> <table border="1" data-bbox="1249 284 1693 960"> <tr> <td>基 数</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>設置場所 (番 号)</td> <td>廃液処理室(1) (40-TK-002)</td> </tr> <tr> <td>設計 条件</td> <td>耐震クラス B</td> </tr> <tr> <td>型 式</td> <td>たて型円筒形</td> </tr> <tr> <td>主要寸法</td> <td>液体廃棄物 A タンク : (外径) φ1018×(高さ) 2300 mm 胴 : (内径) φ1000×(厚さ) 9 mm 鏡板 : (内径) φ1000×(厚さ) 9 mm スカート : (内径) φ1000×(厚さ) 9 mm 固定ボルト : (呼び径) M20</td> </tr> <tr> <td>仕 様</td> <td>液体廃棄物 A タンク 胴及び鏡板 : JIS G 4304 (熱間圧延ステンレス鋼板及び鋼帯) に定める SUS304 スカート : JIS G 4304 (熱間圧延ステンレス鋼板及び鋼帯) に定める SUS304 固定ボルト : JIS G 4051 (機械構造用炭素鋼鋼材) に定める S45C</td> </tr> <tr> <td>公称容量</td> <td>1m³</td> </tr> <tr> <td>堰</td> <td>堰の高さ : FL-200mm 以上 容量 : 14.0m³ (縦) 5.25×(横) 13.36 m</td> </tr> <tr> <td>固定ボルト の数量</td> <td>固定ボルト : 8本</td> </tr> <tr> <td>機器質量 (運転時)</td> <td>2220kg</td> </tr> <tr> <td>表、図</td> <td>表-26、図-17、図-124、図-161</td> </tr> </table>	基 数	1	設置場所 (番 号)	廃液処理室(1) (40-TK-002)	設計 条件	耐震クラス B	型 式	たて型円筒形	主要寸法	液体廃棄物 A タンク : (外径) φ1018×(高さ) 2300 mm 胴 : (内径) φ1000×(厚さ) 9 mm 鏡板 : (内径) φ1000×(厚さ) 9 mm スカート : (内径) φ1000×(厚さ) 9 mm 固定ボルト : (呼び径) M20	仕 様	液体廃棄物 A タンク 胴及び鏡板 : JIS G 4304 (熱間圧延ステンレス鋼板及び鋼帯) に定める SUS304 スカート : JIS G 4304 (熱間圧延ステンレス鋼板及び鋼帯) に定める SUS304 固定ボルト : JIS G 4051 (機械構造用炭素鋼鋼材) に定める S45C	公称容量	1m ³	堰	堰の高さ : FL-200mm 以上 容量 : 14.0m ³ (縦) 5.25×(横) 13.36 m	固定ボルト の数量	固定ボルト : 8本	機器質量 (運転時)	2220kg	表、図	表-26、図-17、図-124、図-161	整合が図られている。
基 数	1																								
設置場所 (番 号)	廃液処理室(1) (40-TK-002)																								
設計 条件	耐震クラス B																								
型 式	たて型円筒形																								
主要寸法	液体廃棄物 A タンク : (外径) φ1018×(高さ) 2300 mm 胴 : (内径) φ1000×(厚さ) 9 mm 鏡板 : (内径) φ1000×(厚さ) 9 mm スカート : (内径) φ1000×(厚さ) 9 mm 固定ボルト : (呼び径) M20																								
仕 様	液体廃棄物 A タンク 胴及び鏡板 : JIS G 4304 (熱間圧延ステンレス鋼板及び鋼帯) に定める SUS304 スカート : JIS G 4304 (熱間圧延ステンレス鋼板及び鋼帯) に定める SUS304 固定ボルト : JIS G 4051 (機械構造用炭素鋼鋼材) に定める S45C																								
公称容量	1m ³																								
堰	堰の高さ : FL-200mm 以上 容量 : 14.0m ³ (縦) 5.25×(横) 13.36 m																								
固定ボルト の数量	固定ボルト : 8本																								
機器質量 (運転時)	2220kg																								
表、図	表-26、図-17、図-124、図-161																								

ト その他廃棄物管理設備の附属施設

許可申請書（本文）	許可申請書（添付書類五）	設工認申請書	整合性														
【上記の続き】	【上記の続き】	<p>(7) 廃液サンプリングフード 1、2 【本-4-65】</p> <p>(7) 廃液サンプリングフード 1、2</p> <table border="1" data-bbox="1238 288 1691 699"> <tr> <td>基 数</td> <td>2</td> </tr> <tr> <td>設置場所 (番 号)</td> <td>サンプル調整室 (40-HB-001、40-HB-002)</td> </tr> <tr> <td>設計 条件</td> <td>耐震クラス C</td> </tr> <tr> <td rowspan="3">仕 様</td> <td>型 式 RI オークリッジタイプ</td> </tr> <tr> <td>主要寸法 廃液サンプリングフード 1、2 (縦) 830× (横) 1200× (高さ) 2200 mm</td> </tr> <tr> <td>風 速 0.75m/s 以上</td> </tr> <tr> <td>サンプリング対象</td> <td>廃液サンプリングフード 1 ： 廃液受入タンク 廃液サンプリングフード 2 ： 洗浄塔廃液タンク A、洗浄塔廃液タンク B 及び液体廃 棄物 A タンク並びに減容処理設備 焼却溶融設備の 循環水タンク A 及び循環水タンク B</td> </tr> <tr> <td>図</td> <td>図-17、図-126～図-127、図-163</td> </tr> </table>	基 数	2	設置場所 (番 号)	サンプル調整室 (40-HB-001、40-HB-002)	設計 条件	耐震クラス C	仕 様	型 式 RI オークリッジタイプ	主要寸法 廃液サンプリングフード 1、2 (縦) 830× (横) 1200× (高さ) 2200 mm	風 速 0.75m/s 以上	サンプリング対象	廃液サンプリングフード 1 ： 廃液受入タンク 廃液サンプリングフード 2 ： 洗浄塔廃液タンク A、洗浄塔廃液タンク B 及び液体廃 棄物 A タンク並びに減容処理設備 焼却溶融設備の 循環水タンク A 及び循環水タンク B	図	図-17、図-126～図-127、図-163	整合が図られている。
基 数	2																
設置場所 (番 号)	サンプル調整室 (40-HB-001、40-HB-002)																
設計 条件	耐震クラス C																
仕 様	型 式 RI オークリッジタイプ																
	主要寸法 廃液サンプリングフード 1、2 (縦) 830× (横) 1200× (高さ) 2200 mm																
	風 速 0.75m/s 以上																
サンプリング対象	廃液サンプリングフード 1 ： 廃液受入タンク 廃液サンプリングフード 2 ： 洗浄塔廃液タンク A、洗浄塔廃液タンク B 及び液体廃 棄物 A タンク並びに減容処理設備 焼却溶融設備の 循環水タンク A 及び循環水タンク B																
図	図-17、図-126～図-127、図-163																

ト その他廃棄物管理設備の附属施設

許可申請書（本文）	許可申請書（添付書類五）	設工認申請書	整合性
<p>(iv) 廃液槽の最大保管廃棄能力 液体廃棄物の保管廃棄を行わないので該当なし。</p> <p>(v) 排水口の位置【-52-】 廃棄物管理施設で発生する液体廃棄物は、<u>廃棄物管理設備本体の液体廃棄物の処理施設で処理した後、当該処理施設の排水口から放出する。</u></p>	<p>第十三条（処理施設）【第十三条-2】 第1項第2号について 廃棄物管理施設には、処理に伴い生じた液体状及び気体状の放射性廃棄物を排出するにあたっては、周辺監視区域外の空气中及び周辺監視区域の境界における水中の放射性物質の濃度を十分に低減し、周辺監視区域外の平常時における廃棄物管理施設からの環境への放射性物質の放出に伴う公衆の受ける線量が、直接線及びスカイシャイン線により公衆の受ける線量と合わせて「発電用軽水型原子炉施設周辺の線量目標値に関する指針」（昭和50年5月13日原子力安全委員会決定）において定める線量目標値（$50\mu\text{Sv}/\text{年}$以下）が達成できるよう、処理施設で発生する気体廃棄物は、廃棄施設を経由して排気口から放出する。同様に、<u>液体廃棄物は、廃棄物管理施設から発生した放射性廃棄物とともに蒸発処理又は化学処理を行い、処理済廃液は希釈し、放射性物質の濃度が「線量告示」に定められている周辺監視区域外の水中の濃度限度を十分下回っていることを確認した後、排水口から放出する設計とする。</u></p>	<p>第1編 4.設計 固体廃棄物減容処理施設の液体廃棄物は、廃液移送容器で廃棄物管理施設のうち廃液貯留施設Ⅰの廃液貯槽Ⅰ又は廃液貯留施設Ⅱの廃液貯槽Ⅱに運搬して処理を行うこととしていることから、<u>固体廃棄物減容処理施設に放射性廃棄物の排水口はないため、排水モニタリング設備を設けない設計としている。</u> なお、液体廃棄物については、<u>廃液移送容器に移す前に放射性物質の濃度を測定することとしている。</u></p> <p>第1編 4.設計 固体廃棄物減容処理施設の液体廃棄物は、廃液移送容器で廃棄物管理施設のうち廃液貯留施設Ⅰの廃液貯槽Ⅰ又は廃液貯留施設Ⅱの廃液貯槽Ⅱに運搬して処理を行う設計としている。また、<u>その他廃棄物管理設備の附属施設のうち液体廃棄物の廃棄施設の固体廃棄物減容処理施設廃液貯槽の配管類を一般排水系に接続しない設計としている。</u></p>	<p>整合が図られている。</p> <p>整合が図られている。</p>

ト その他廃棄物管理設備の附属施設

許可申請書（本文）	許可申請書（添付書類五）	設工認申請書	整合性						
<p>(3) 固体廃棄物の廃棄施設【-52-】</p> <p>(i) 構造</p> <p>廃棄物管理施設で発生する固体廃棄物は、廃棄物管理設備本体の固体廃棄物の処理施設及び管理施設で処理及び管理を行うが、本施設は、<u>廃棄物管理設備本体で処理及び管理を行うまでの固体廃棄物を保管するもので、耐火性を有する容器等で構成する。</u></p> <p>i) 固体廃棄物の廃棄施設を収容する建家【-52-】</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) 廃液処理棟 2) $\beta \cdot \gamma$ 固体処理棟 I 3) $\beta \cdot \gamma$ 固体処理棟 II 4) $\beta \cdot \gamma$ 固体処理棟 III 5) $\beta \cdot \gamma$ 固体処理棟 IV 6) α 固体処理棟 7) α 固体貯蔵施設 8) 廃液貯留施設 I 9) 廃液貯留施設 II 10) 有機廃液一時格納庫 11) $\beta \cdot \gamma$ 一時格納庫 I 	<p>8.4 固体廃棄物の廃棄施設【5-8-12】</p> <p>8.4.1 概要</p> <p>廃棄物管理施設で発生する固体廃棄物は、廃棄物管理設備本体の固体廃棄物の処理施設及び管理施設で処理及び管理を行うが、本施設は、<u>廃棄物管理設備本体で処理及び管理を行うまでの固体廃棄物を一時的に保管するもので、耐火性を有する容器等で構成する。</u></p> <p style="text-align: center;">【略】</p>	<p>第4編 4.設計 表-28 固体廃棄物の廃棄施設に係る設計条件及び仕様【本-4-183】</p> <p style="text-align: center;">表-28 固体廃棄物の廃棄施設に係る設計条件及び仕様</p> <table border="1" data-bbox="1229 373 1680 445"> <thead> <tr> <th>一次保管場所</th> <th>放射性廃棄物の種類</th> <th>一次保管能力</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>廃棄物受払室</td> <td>α 固体廃棄物 A 及び $\beta \cdot \gamma$ 固体廃棄物 A</td> <td>$2m^3$^{*1} (ドラム缶 10 本相当)</td> </tr> </tbody> </table> <p>配置図：図-29 注記 *1：固体廃棄物の受入れ場所と共用する。</p> <p>図-29 固体廃棄物の廃棄施設 配置図（2階） 【本-4-288】</p> <div style="border: 1px solid red; padding: 10px; text-align: center; color: red; font-weight: bold;"> <p>核物質防護情報が含まれているため公開出来ません。</p> </div>	一次保管場所	放射性廃棄物の種類	一次保管能力	廃棄物受払室	α 固体廃棄物 A 及び $\beta \cdot \gamma$ 固体廃棄物 A	$2m^3$ ^{*1} (ドラム缶 10 本相当)	<p>整合性が図られている。</p>
一次保管場所	放射性廃棄物の種類	一次保管能力							
廃棄物受払室	α 固体廃棄物 A 及び $\beta \cdot \gamma$ 固体廃棄物 A	$2m^3$ ^{*1} (ドラム缶 10 本相当)							

ト その他廃棄物管理設備の附属施設

許可申請書（本文）	許可申請書（添付書類五）	設工認申請書	整合性
<p>12) α 一時格納庫</p> <p>13) 管理機械棟</p> <p>14) 固体廃棄物減容処理施設 固体廃棄物減容処理施設の主要構造は、鉄筋コンクリート造（一部鉄骨造）で地上2階（一部3階）、地下1階、建築面積約1,600㎡であり、<u>耐震設計上の重要度をBクラスとして設計する。</u>構造概要図を第20図(1)及び(2)に示す。建家内には、固体廃棄物の廃棄施設を収容する。</p> <p>ii) 固体廃棄物の廃棄施設の主要な設備 該当なし。</p> <p>(4) 非常用電源設備の構造 該当なし。</p> <p>(5) 主要な実験設備の構造 該当なし。</p>	<p>8.4.4 主要設備 該当なし。</p>	<p>第1編 4.設計</p> <p><u>固体廃棄物減容処理施設の廃棄物管理設備本体の処理施設のうち固体廃棄物の処理施設の減容処理設備並びに計測制御系統施設並びに放射線管理施設並びにその他廃棄物管理設備の附属施設の主要な設備機器及びこれらを設置する固体廃棄物減容処理施設建家及び固体廃棄物減容処理施設排気筒の耐震設計は、「発電用原子炉施設に関する耐震設計審査指針」の基本的な考え方を参考にし、耐震設計上の重要度に応じて、Bクラス又はCクラスで設計している。</u></p> <p><u>Bクラスは、原子力発電所耐震設計技術指針（JEAG4601 1997）に示すモデルなどを用い、1次固有振動数を計算し、共振のおそれの有無を確認している。具体的には、1次固有振動数が20Hz以上の場合は、剛構造と見なし、共振は無い設計としている。</u></p> <p><u>Cクラスについては、静的地震力により発生する応力が、安全上適切と認められる規格及び基準等を参考に設定されている許容限界を超えず、おおむね弾性状態に留まるよう耐震設計する。</u></p>	<p>整合が図られている。</p>

ト その他廃棄物管理設備の附属施設

許可申請書（本文）	許可申請書（添付書類五）	設工認申請書	整合性
<p>(6) その他の主要な事項【-55-】</p> <p>a) 消防設備</p> <p><u>廃棄物管理施設には、消防法、建築基準法等に基づき、消火設備及び自動火災報知設備を設ける。</u></p>	<p>8.5 その他設備</p> <p>8.5.2 消防設備</p> <p>8.5.2.4 主要設備【5-8-14】</p> <p><u>本設備は、自動火災報知設備及び消火設備で構成し、これらは、消防法、建築基準法等に基づき適切に配置する。</u></p>	<p>第1編 4.設計</p> <p><u>固体廃棄物減容処理施設は、その他廃棄物管理設備の附属施設のうちその他の主要な事項の消防設備のうち、消火設備の消火器、消火栓設備及びガス消火設備並びに自動火災報知設備及び漏電火災警報器（漏電遮断器）の警報設備を設置する設計としている。</u></p> <p>第1編 4.設計</p> <p><u>ガス消火設備及び自動火災報知設備は、日本消防検定協会の検定品等であり、消防法に基づき防火対象物の用途・規模に応じて、また、設置基準に基づき受信機や感知器を設置する。</u></p>	<p>整合が図られている。</p>

ト その他廃棄物管理設備の附属施設

許可申請書（本文）	許可申請書（添付書類五）	設工認申請書	整合性												
<p>【上記の続き】</p>	<p><u>固体廃棄物減容処理施設の自動火災報知設備は、運転監視室及び警備所に火災信号を表示する。</u></p> <p>また、固体廃棄物減容処理施設を除く廃棄物管理施設の自動火災報知設備は、廃棄物管理施設の各建家、管理機械棟及び警備所に火災信号を表示する。</p> <p><u>消火設備は、消火器、消火栓設備（屋内、屋外）及びガス消火設備で構成し、万一、火災が生じたとしても、適切に対処できるようにする。なお、固体廃棄物減容処理施設のガス消火設備は、消火対象箇所周辺の従事者に作動を知らせる警報を発するようにする。</u></p> <p>また、廃棄物管理施設のうち、万一、火災が発生した場合、接近しての消火作業が困難なα固体処理棟及び<u>固体廃棄物減容処理施設には、遠隔的に操作可能な専用の消火設備を設ける設計とする。</u></p>	<p>第4編 4. 設計 表-51 自動火災報知設備に係る設計条件及び仕様</p> <table border="1" data-bbox="1245 339 1682 711"> <caption>表-51 自動火災報知設備に係る設計条件及び仕様</caption> <tr> <td>数 量</td> <td>1 式</td> </tr> <tr> <td>設置場所</td> <td>受信機 *1 : 運転監視室 感知器（光電式、熱式、差動式） : 地下1階～3階 機器収容箱 : 地下1階～3階</td> </tr> <tr> <td>設計条件 耐震クラス</td> <td>C</td> </tr> <tr> <td>仕様 構成品</td> <td>受信機 *2 : 1基 感知器（光電アナログ式スポット型、熱アナログ式スポット型、差動式スポット型2種） *2 : 149個 機器収容箱 : 11個</td> </tr> <tr> <td>図</td> <td>図-69～図-72</td> </tr> <tr> <td>備 考</td> <td>火災を検知した場合の火災信号は、計測制御系統施設の集中監視設備に接続し、運転監視室に表示するとともに、南門警備所に接続し、常時監視を行う設計とする。</td> </tr> </table> <p>注記 *1: 受信機からの信号は、南門警備所の受信機に出力し常時監視を行う。 *2: 日本消防検定協会検定品</p> <p>第1編 4. 設計</p> <p>固体廃棄物減容処理施設は、その他廃棄物管理設備の附属施設のうちその他の主要な事項の消防設備のうち、<u>消火設備の消火器、消火栓設備及びガス消火設備並びに自動火災報知設備及び漏電火災警報器（漏電遮断器）の警報設備を設置する設計としている。</u></p> <p>また、その他廃棄物管理設備の附属施設のうちその他の主要な事項の消防設備のうちガス消火設備は、地震等自然現象においても予備電源設備から給電をすることでガス消火設備の性能が著しく阻害されることがない設計としている。また、<u>消火対象セル周辺の放射線業務従事者に設備の作動を知らせる警報を発する設計としている。</u></p>	数 量	1 式	設置場所	受信機 *1 : 運転監視室 感知器（光電式、熱式、差動式） : 地下1階～3階 機器収容箱 : 地下1階～3階	設計条件 耐震クラス	C	仕様 構成品	受信機 *2 : 1基 感知器（光電アナログ式スポット型、熱アナログ式スポット型、差動式スポット型2種） *2 : 149個 機器収容箱 : 11個	図	図-69～図-72	備 考	火災を検知した場合の火災信号は、計測制御系統施設の集中監視設備に接続し、運転監視室に表示するとともに、南門警備所に接続し、常時監視を行う設計とする。	<p>整合が図られている。</p> <p>整合が図られている。</p>
数 量	1 式														
設置場所	受信機 *1 : 運転監視室 感知器（光電式、熱式、差動式） : 地下1階～3階 機器収容箱 : 地下1階～3階														
設計条件 耐震クラス	C														
仕様 構成品	受信機 *2 : 1基 感知器（光電アナログ式スポット型、熱アナログ式スポット型、差動式スポット型2種） *2 : 149個 機器収容箱 : 11個														
図	図-69～図-72														
備 考	火災を検知した場合の火災信号は、計測制御系統施設の集中監視設備に接続し、運転監視室に表示するとともに、南門警備所に接続し、常時監視を行う設計とする。														

ト その他廃棄物管理設備の附属施設

許可申請書（本文）	許可申請書（添付書類五）	設工認申請書	整合性
<p>【上記の続き】</p>	<p><u>安全避難通路は外部電源喪失時においても機能する照明を設備し、単純、明確かつ永続的な標識を付けたものとする。</u></p> <p>また、<u>火災のおそれのある電気設備、予備電源設備、焼却や溶融処理を行う設備、無停電電源装置には、過電流、温度、圧力上昇、漏えいの検知又は防止する設計とする。</u></p> <p><u>具体的には廃棄物管理施設のβ・γ焼却装置、α焼却装置及び焼却溶融炉の炉内温度の異常上昇及び負圧の異常低下に対しては、燃料又は電源、廃棄物の供給停止、焼却空気量の制限を行う。</u></p>	<p>第1編 4.設計</p> <p>なお、各セルは高線量区域で人の立入りできないことから、<u>セル内で発生する火災に対処するため、セル外から遠隔で操作可能なガス消火設備を採用している。</u></p> <p>第1編 4.設計</p> <p>また、<u>通常の照明用電源喪失時においても予備電源設備又は内蔵した電源で機能する避難用の照明として誘導灯（蓄電池内蔵型）、階段通路誘導灯（蓄電池内蔵型）を設置し、単純、明確かつ永続的な標識を付けた安全避難通路を設ける設計としている。</u></p> <p>第1編 4.設計</p> <p>なお、<u>漏電対策としては、「電気設備の技術基準の解釈（経済産業省大臣官房技術総括・保安審議官）」に基づき、地絡遮断装置として漏電遮断器を設置している。</u></p> <p><u>温度に関する計測制御設備は、廃棄物管理設備本体の処理施設のうち、固体廃棄物の処理施設の減容処理設備の焼却溶融設備関係の焼却溶融炉内の排ガス温度、排ガス処理装置の2次燃焼器出口及び排ガス冷却器出口の排ガス温度を監視、制御及び記録する設計とし、溶湯の漏えい温度を監視及び制御する設計としている。焼却溶融炉内の排ガス温度については、排ガスの温度があらかじめ設定した条件を超えた場合は、警報を発するとともに、高周波電源を停止する安全制御機構を設ける設計としている。</u></p> <p>また、<u>高温の溶湯の漏えいを早期に検知し、拡大を防止するため、焼却溶融炉下部の受け皿に漏えい</u></p>	<p>整合が図られている。</p> <p>整合が図られている。</p> <p>整合が図られている。</p>

ト その他廃棄物管理設備の附属施設

許可申請書（本文）	許可申請書（添付書類五）	設工認申請書	整合性
<p>【上記の続き】</p>	<p><u>また急速な炉内圧力上昇に対しては、圧力逃がし機構が動作するように設計する。</u></p>	<p><u>検知器を設け、溶湯漏えい温度があらかじめ設定した条件を超えた場合は、警報を発するとともに、高周波電源を停止する安全制御機構を設ける設計としている。</u></p> <p>第1編 4. 設計 廃棄物管理設備本体の処理施設のうち固体廃棄物の処理施設の減容処理設備の焼却溶融設備関係の<u>焼却溶融炉内の負圧を監視し、負圧を一定の範囲に維持するよう制御及び記録するとともに、負圧があらかじめ設定した条件を超えた場合は、警報を発するとともに、高周波電源を停止する安全制御機構を設ける設計としている。</u>さらに、急速な炉内圧力の上昇に対しては、<u>圧力逃がし機構が動作する設計としている。</u></p>	<p>整合が図られている。</p>

ト その他廃棄物管理設備の附属施設

許可申請書（本文）	許可申請書（添付書類五）	設工認申請書	整合性
<p>b) 電気設備【-55-】</p> <p>廃棄物管理施設は、外部電源として北受電所又は南受電所から商用系及び非常系の2系統の電源の供給を受けるものとする。また、外部電源喪失時に備えて負圧を維持する設備及び必要な監視、警報、通信連絡に使用する設備に給電する十分な容量の予備電源を設ける。</p> <p>特に固体廃棄物減容処理施設の予備電源の主な仕様は以下とする。</p> <p>発電装置 種類：ディーゼル発電式 容量：約 1,000kVA 基数：1 基 耐震クラス：C（B）</p> <p>無停電電源装置 種類：蓄電池式 容量：約 150kVA 基数：1 基 耐震クラス：C（B）</p>	<p>8.5.3 電気設備【5-8-15】</p> <p>8.5.3.4 主要設備【5-8-16】</p> <p>廃棄物管理施設（固体廃棄物減容処理施設を除く。）で使用する商用系電源は、大洗研究所の北受電所を経由して受電し、施設内の各負荷に供給する。また、商用系停電の際にも運転、監視が必要と考えられる設備に対しては、北受電所に設置されている非常系電源設備からの給電を受けられるようにする。さらに、α焼却装置及びαホール設備に対しては、外部電源喪失時にも給電できるように、α固体処理棟に予備電源設備を設置する。</p> <p>また、<u>固体廃棄物減容処理施設で使用する商用系電源は、南受電所を経由して受電し、建家内の各負荷に供給する。さらに、南受電所に設置してある非常系電源設備から給電を受けられる設計とする。</u></p>	<p>第1編 4.設計</p> <p><u>固体廃棄物減容処理施設は、外部電源として南受電所から商用系及び非常系の2系統で、減容処理設備、計測制御系統施設、放射線管理施設、気体廃棄物の廃棄施設、液体廃棄物の廃棄施設及びその他の主要な事項に給電する設計としている。</u></p> <p><u>予備電源として、発電装置から焼却溶融炉、排ガス処理装置等、放射線管理施設、気体廃棄物の廃棄施設、計測制御系統施設、消火栓設備、直流電源装置、無停電電源装置、自動火災報知設備、通信連絡設備及び照明設備に給電し、無停電電源装置から計測制御系統施設、放射線管理施設及びガス消火設備に給電する設計としている。</u></p> <p><u>固体廃棄物減容処理施設では、外部電源系統からの電気の供給が停止した場合において、閉じ込めの機能や監視が必要な設備に給電するための予備電源として、その他廃棄物管理設備の附属施設のうちその他の主要な事項の電気設備の予備電源設備（発電装置、無停電電源装置）を備える設計としている。</u>閉じ込め機能の維持や監視のために、廃棄物管理設備本体の処理施設のうち固体廃棄物の処理施設の減容処理設備、その他廃棄物管理設備の附属施設のうち気体廃棄物の廃棄施設のうち、管理区域系排気設備、セル系排気設備、グローブボックス系排気設備、フード系排気設備及び予備系排気設備並びに計測制御系統施設並びに放射線管理施設に 30 秒以内に給電する設計としている。</p> <p>計測制御系統施設の温度、圧力、液位、漏えい検知に関する監視、放射線管理施設のエリアモニタ、排気モニタリング設備、消火設備のガス消火</p>	<p>整合が図られている。</p>

ト その他廃棄物管理設備の附属施設

許可申請書（本文）	許可申請書（添付書類五）	設工認申請書	整合性
<p>【上記の続き】</p>	<p>廃棄物管理施設内のケーブル、ケーブルトレイ、ダクト、配電盤等は、<u>実用上可能な限り不燃性又は難燃性材料を使用し、壁貫通箇所等のうちの要部には延焼防止措置を施す。</u></p> <p>また、<u>落雷による火災を防止するためにα固体処理棟排気筒先端部、有機廃液一時格納庫屋根部、β・γ固体処理棟Ⅲ排気筒先端部、α固体貯蔵施設屋根部及び固体廃棄物減容処理施設排気筒に避雷設備を設ける。</u></p>	<p>設備、自動火災報知設備、通信連絡設備の放送設備及びページング設備については、外部電源系統からの電気の供給が停止した場合においても機能を維持する設計としている。</p> <p>また、<u>大洗研究所の南受電所に設置してある非常系電源設備から給電を受けられる設計としている。</u></p> <p>第1編 4. 設計</p> <p>固体廃棄物減容処理施設の主要な構築物、系統及び機器のうち、火災又は爆発により損傷を受けるおそれがあるものについては、金属類を使用するなどにより、<u>実用上可能な限り不燃性又は難燃性の材料を使用する設計としている。</u></p> <p>第4編 4. 設計 表-52 電気設備に係る設計条件及び仕様【本-4-240】</p>	<p>整合が図られている。</p>

ト その他廃棄物管理設備の附属施設

許可申請書（本文）	許可申請書（添付書類五）	設工認申請書	整合性																
		<p>(15) 避雷設備</p> <table border="1" data-bbox="1245 284 1688 598"> <thead> <tr> <th colspan="2" data-bbox="1245 284 1368 300">(15) 避雷設備</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="1245 300 1368 331">基 数</td> <td data-bbox="1373 300 1688 331">1</td> </tr> <tr> <td data-bbox="1245 331 1368 363">設置場所</td> <td data-bbox="1373 331 1688 363">屋外部（屋上、外壁）</td> </tr> <tr> <td data-bbox="1245 363 1368 419">設計条件</td> <td data-bbox="1373 363 1688 419">耐震クラス C</td> </tr> <tr> <td data-bbox="1245 419 1368 467">保護レベル</td> <td data-bbox="1373 419 1688 467">JIS A 4201（建築物等の雷保護） ：保護レベルⅡに準拠</td> </tr> <tr> <td data-bbox="1245 467 1368 539">仕様</td> <td data-bbox="1373 467 1688 539">保護角法 : 保護角 35 度（高さ 20m 迄） 保護角 25 度（高さ 30m 迄） 回転球体法 : 回転球体半径 30m</td> </tr> <tr> <td data-bbox="1245 539 1368 571">設備構成</td> <td data-bbox="1373 539 1688 571">突針、避雷導線、接地極</td> </tr> <tr> <td data-bbox="1245 571 1368 598">図</td> <td data-bbox="1373 571 1688 598">図-74～図-75</td> </tr> </tbody> </table> <p data-bbox="1205 655 1709 858"> 固体廃棄物減容処理施設では、固体廃棄物減容処理施設（高さ約 21m）、<u>固体廃棄物減容処理施設排気筒（高さ約 40m）に避雷設備を設置し、避雷設備の保護範囲内に固体廃棄物減容処理施設及びガス消火設備ボンベ庫があることから、落雷の影響で機能喪失しない設計としている。</u> </p>	(15) 避雷設備		基 数	1	設置場所	屋外部（屋上、外壁）	設計条件	耐震クラス C	保護レベル	JIS A 4201（建築物等の雷保護） ：保護レベルⅡに準拠	仕様	保護角法 : 保護角 35 度（高さ 20m 迄） 保護角 25 度（高さ 30m 迄） 回転球体法 : 回転球体半径 30m	設備構成	突針、避雷導線、接地極	図	図-74～図-75	
(15) 避雷設備																			
基 数	1																		
設置場所	屋外部（屋上、外壁）																		
設計条件	耐震クラス C																		
保護レベル	JIS A 4201（建築物等の雷保護） ：保護レベルⅡに準拠																		
仕様	保護角法 : 保護角 35 度（高さ 20m 迄） 保護角 25 度（高さ 30m 迄） 回転球体法 : 回転球体半径 30m																		
設備構成	突針、避雷導線、接地極																		
図	図-74～図-75																		

ト その他廃棄物管理設備の附属施設

許可申請書（本文）	許可申請書（添付書類五）	設工認申請書	整合性
<p>c) 通信連絡設備 <u>廃棄物管理施設内外の必要箇所との通信連絡を行うための多様な通信連絡設備を設ける。</u></p>	<p>8.5.4 通信連絡設備【5-8-18】 8.5.4.4 主要設備【5-8-19】 固体廃棄物減容処理施設を除く廃棄物管理施設には、管理機械棟から施設内各所に通報するための放送設備及び施設内で相互に連絡を行うためのページング設備を設ける。また、固体廃棄物減容処理施設においては、<u>建家内各所に通報するための放送設備及び相互に連絡を行うためのページング設備を設ける。</u> <u>また、施設外必要箇所との連絡を行うため、加入電話設備及び所内内線設備を設ける。</u></p>	<p>4. 設計 4. 設計 固体廃棄物減容処理施設では、安全設計上想定される事故が発生した場合において施設内及び事業所内の人に対し必要な指示ができるよう、発生の確認のため警報装置を、事業所内の人に対して必要な指示を行うため通信連絡設備を備える設計としている。 通信連絡設備は、<u>固体廃棄物減容処理施設建家内各所への通報及び相互連絡ができるように放送設備及びページング設備を備えているとともに、事業所内の必要な場所との通信連絡ができるように加入電話設備及び所内内線設備を備える設計としている。</u></p>	<p>整合性が図られている。</p>