

島根原子力発電所第2号機 工認記載適正化箇所（耐震基本方針：重要度分類）

No.	図書番号	図書名称	該当頁	適正化内容	提出年月日	備考
1	NS2-添2-001-04	VI-2-1-4 耐震重要度分類及び重大事故等対処施設の施設区分の基本方針	p.2	「2.2 発電用原子炉施設の区分」の「設計基準対象施設の耐震設計上の重要度を次のように分類する。」は、誤記のため削除。	2021/11/5	
2	NS2-添2-001-04	VI-2-1-4 耐震重要度分類及び重大事故等対処施設の施設区分の基本方針	p.9	表2-1(3/15)の「波及的影響を考慮すべき施設」の欄に「取水槽ガントリークレーン」を追記。	2021/11/5	
3	NS2-添2-001-04	VI-2-1-4 耐震重要度分類及び重大事故等対処施設の施設区分の基本方針	p.17.22	表2-1(11/15)の逃がし安全弁排気管の支持構造物及び注記について記載の適正化をしました。	2021/11/5	