

1. 件名：国立研究開発法人日本原子力研究開発機構大洗研究所廃棄物管理施設に係る新規制基準への適合性確認に関する事業者ヒアリング
2. 日時：令和3年11月16日（火）13時30分～14時30分
3. 場所：原子力規制庁10階南会議室
※ 本ヒアリングは、テレビ会議にて実施
4. 出席者：
原子力規制庁 原子力規制部 審査グループ 研究炉等審査部門
伊藤安全審査官、島村主任安全審査官、上野管理官補佐、井上技術研究調査官
国立研究開発法人日本原子力研究開発機構
大洗研究所 環境技術開発センター 副センター長
環境保全部 課長 他2名
安全・核セキュリティ統括部 安全・核セキュリティ推進室マネージャー
5. 議事要旨
 - (1) 国立研究開発法人日本原子力研究開発機構（以下「原子力機構」という。）から、資料に基づき、大洗廃棄物管理施設の変更に係る設計及び工事の計画の認可申請（固体廃棄物減容処理施設）について説明があった。
 - (2) 原子力規制庁より、以下の点を伝えた。
(資料1について)
 - 申請設備に係る技術基準の適用条項一覧について、技術基準の適合性に関する説明内容と適用条項との記載に不整合が見られるため、整理して再提示すること。
 - また、設計仕様表の記載項目を各設備の安全機能を踏まえ整理するなど、これまでのヒアリングコメントを踏まえ、補正申請に関する記載方針を整理して提示すること。
 - (3) 原子力機構から、了解した旨の返答があった。
6. 配布資料
 - 資料1 特定廃棄物管理施設の変更に係る設計及び工事の計画の認可申請書における耐震設計について
 - 資料1（別表） 廃棄物管理施設に係る設工認申請設備ごとの特定廃棄物管理施設の「技術基準」に関する規則一覧
 - 資料2 特定廃棄物管理施設の変更に係る設計及び工事の計画の認可申請書における搬出入室クレーンの設計について
 - 資料2（別添1） 搬送設備
 - 資料2（別添2） 技術基準第14条