

## 島根原子力発電所第2号機 工認記載適正化箇所（常用電源設備）

No.	図書番号	図書名称	該当頁	適正化内容	提出年月日	備考
1	NS2-添1-074	VI-1-9-2-1 常用電源設備の健全性に関する説明書	目次	頁番号を適正化しました。	2021/11/25	
2	NS2-添1-074	VI-1-9-2-1 常用電源設備の健全性に関する説明書	p.3	220kV送電線近接箇所の状況について追記しました。	2021/11/25	
3	NS2-添1-074	VI-1-9-2-1 常用電源設備の健全性に関する説明書	p.3	ガス絶縁複合開閉装置を追記しました。	2021/11/25	
4	NS2-添1-074	VI-1-9-2-1 常用電源設備の健全性に関する説明書	p.4	中国電力ネットワーク以外の事業者が設置した設備はないことに関する記載を追記しました。	2021/11/25	
5	NS2-添1-074	VI-1-9-2-1 常用電源設備の健全性に関する説明書	p.11	「図3-8 基礎の安定性評価対象線路」の図名称を適正化しました。 (新) 基礎の安定性評価対象線路, (旧) 基礎の安定性評価対象線	2021/11/25	
6	NS2-添1-074	VI-1-9-2-1 常用電源設備の健全性に関する説明書	p.15	表3-6の説明について記載を適正化しました。	2021/11/25	
7	NS2-添1-074	VI-1-9-2-1 常用電源設備の健全性に関する説明書	p.15	ガス絶縁複合開閉装置を追記しました。	2021/11/25	
8	NS2-添1-074	VI-1-9-2-1 常用電源設備の健全性に関する説明書	p.16	「図3-9 送電線保護装置(2/2)」の遮断器状態及び充電部を適正化しました。	2021/11/25	
9	NS2-添1-074	VI-1-9-2-1 常用電源設備の健全性に関する説明書	p.20	「第1-4-1図 単線結線図(その1) 交流電源」の名称を適正化しました。 (新) 単線結線図(その1) 交流電源, (旧) 交流全体単線結線図(その1)	2021/11/25	
10	NS2-添1-074	VI-1-9-2-1 常用電源設備の健全性に関する説明書	p.23	「図3-13 開閉所平面配置図」の名称を適正化しました。 (新) 1号機 2号機 3号機, (旧) 1号炉 2号炉 3号炉	2021/11/25	
11	NS2-添1-074	VI-1-9-2-1 常用電源設備の健全性に関する説明書	p.27	「図3-16 ケーブル洞道平面図」の名称を適正化しました。 (新) 1号機 2号機, (旧) 1号炉 2号炉	2021/11/25	
12	NS2-添1-074	VI-1-9-2-1 常用電源設備の健全性に関する説明書	p.28	「図3-17 ケーブル洞道基礎構造図(1/2)」の名称を適正化しました。 (新) 1号機 2号機, (旧) 1号炉 2号炉	2021/11/25	

No.	図書番号	図書名称	該当頁	適正化内容	提出年月日	備考
13	NS2-添1-074	VI-1-9-2-1 常用電源設備の健全性に関する説明書	p.29	「図3-17 ケーブル洞道基礎構造図（2/2）」の名称を適正化しました。 （新）1号機 2号機，（旧）1号炉 2号炉	2021/11/25	
14	NS2-添1-074	VI-1-9-2-1 常用電源設備の健全性に関する説明書	p.31	碍子及び遮断器等への基準津波の影響について記載を適正化しました。	2021/11/25	
15	NS2-添1-074	VI-1-9-2-1 常用電源設備の健全性に関する説明書	p.33	保安電源設備における重要安全施設の機能を維持するための設計方針を追記しました。	2021/11/25	
16	NS2-添1-074	VI-1-9-2-1 常用電源設備の健全性に関する説明書	p.35	「図3-22 変圧器保護（起動変圧器故障時）」の名称を適正化しました。 （新）変圧器保護，（旧）変圧器保護装置	2021/11/25	
17	NS2-添1-074	VI-1-9-2-1 常用電源設備の健全性に関する説明書	p.35	「図3-23 母線保護」 2-主変圧器の充電部の記載を適正化しました。	2021/11/25	
18	NS2-添1-074	VI-1-9-2-1 常用電源設備の健全性に関する説明書	p.36	以下の記載を適正化しました。 ①（新）ガス絶縁複合開閉装置，（旧）ガス絶縁開閉装置 ②（新）過電流継電器（51），（旧）中性点過電流継電器（51G）	2021/11/25	
19	NS2-添1-074	VI-1-9-2-1 常用電源設備の健全性に関する説明書	p.38	「図3-25（b）66kVガス絶縁複合開閉装置」の記載を適正化しました。 ブッシング及び磁器碍管の図示	2021/11/25	
20	NS2-添1-074	VI-1-9-2-1 常用電源設備の健全性に関する説明書	p.39	「第1-4-1図 単線結線図（その1）交流電源」の名称を適正化しました。 （新）単線結線図（その1）交流電源，（旧）交流全体単線結線図（その1）	2021/11/25	
21	NS2-添1-074	VI-1-9-2-1 常用電源設備の健全性に関する説明書	p.40	以下の記載を適正化しました。 ①（新）直流母線，（旧）直流盤 ②（新）配線用遮断器，（旧）配電用遮断器	2021/11/25	
22	NS2-添1-074	VI-1-9-2-1 常用電源設備の健全性に関する説明書	p.40	「図3-27 計測制御用電源設備単線結線図」の名称を適正化しました。 （新）計測制御用電源設備単線結線図，（旧）計測制御用電源単線結線図	2021/11/25	