

島根原子力発電所第2号機 審査資料	
資料番号	NS2-補-027-10-32
提出年月日	2021年11月26日

ダクトの座屈評価で用いる補正係数，安全係数の設定根拠
について

2021年11月

中国電力株式会社

目 次

1. はじめに	1
2. 各種係数の設定根拠について	1

1. はじめに

空調換気系ダクトのうち、定ピッチ支持方法により設計するダクトの耐震支持間隔の算定においては、ダクト系が適切な剛性を有するとともに、ダクトの発生曲げモーメントが許容座屈曲げモーメントを満足するものとしている。

本資料はこのうち、矩形ダクトの座屈曲げモーメント評価の際に用いる以下の係数の設定根拠について、補足説明するものである。

座屈限界曲げモーメントの補正係数 (λ)

座屈限界曲げモーメントの安全係数 (γ) (=0.6)

許容座屈曲げモーメントの安全係数 (S) (=0.7)

2. 各種係数の設定根拠について

ダクトの座屈曲げモーメント評価の際に用いる各種係数 (λ , γ) は、共同研究報告書「機器配管系の合理的な耐震設計手法の確立に関する研究 (昭和 61 年 3 月)」に基づく、静的荷重試験 (剛性試験及び限界強度試験) 結果から設定している。一方、許容座屈曲げモーメントの安全係数 (S) については、メーカーにて設定した安全率としている。

以下に当該研究の目的、試験内容の概要及び各種係数の設定根拠を示す。

(1) 研究の目的…共同研究報告書「機器配管系の合理的な耐震設計手法の確立に関する研究 (昭和 61 年 3 月)」引用

従来薄板構造であるダクトの耐震性評価は、オーソライズされた評価手法がなく、一般的には理論及び平板理論を適用し、安全側となるモデル化により剛設計を基本とした定ピッチ支持方法の設計を行ってきた。他方、ダクトに対する数々の試験が試みられてはいたものの、これらは断片的であり実際のダクトが前述の理論に比して耐震上安全側にあることを確認するに留まっている。

本研究では、今後のダクト支持設計を耐震上十分安全であるようにかつ、合理的に行うことを目的とし、ダクト系の耐震解析手法を確立するとともに、合理的簡易設計法の確立を図る。

(2) 試験内容の概要…共同研究報告書「機器配管系の合理的な耐震設計手法の確立に関する研究 (昭和 61 年 3 月)」引用

- (a) 剛性試験：ダクトの剛性を評価するために、各種寸法のダクトに対して静荷重試験を実施し、荷重・変位の関係によりダクトの剛性に寄与する有効断面を把握する。
- (b) 限界強度試験：ダクトの限界強度 (座屈) を評価するために各種寸法のダクトに対して静荷重試験を実施し、限界座屈荷重 (モーメント) を検索するとともにダクトの強度に寄与する有効断面を把握する。




図 2-1 試験装置概要図

(3) 各種係数の設定根拠

共同研究報告書より，ダクトの剛性及び限界強度に寄与する有効断面は，ウェブ寸法（ b ：ダクト短辺寸法）が支配的要素となっていることから，ウェブの形状に着目した試験結果（各種係数）が整理されている。




図 2-2 ダクトの断面図

(a) 座屈限界曲げモーメントの補正係数（ λ ）

図 2-3（ここでは，試験体長さ「 $l=2400$ 」の結果を代表で示す。）は，各種寸法のダクト限界曲げモーメントについて，限界強度試験による実験値と理論式による計算値との比を，ダクトのウェブと板厚の比（幅厚比： b/t ）で整理し，その結果を近似曲線で示されたものであり，両者の限界曲げモーメントを近似させるための補正係数（ λ ）は，ダクト幅厚比（ b/t ）に応じた近似曲線の値を設定している。

一方，図 2-3 の結果より，プロット値にはバラツキが生じており，一部のダクト寸法において，近似曲線による補正係数（ λ ）がプロット値に対して非安全側となるが，これについては補正係数（ λ ）に加え，次項で述べる安全係数（ γ ）を計算値に乗じることで考慮される。




図 2-3 座屈限界曲げモーメントの補正係数と幅厚比の関係 ($l=2400$)

(b) 座屈限界曲げモーメントの安全係数 (γ) ($=0.6$)

図 2-4 は、各種寸法のダクト限界曲げモーメントについて、限界強度試験による実験値と理論式 (図 2-3 の近似曲線 λ) による計算値との比を、ダクトのウェブと板厚の比 (幅厚比: b/t) で整理されたものである。この結果より、一部のダクト寸法において、計算値による限界曲げモーメントが実験値に比べ非安全側に算出されていることが確認でき、このことから両者の比率 (安全係数 γ) を計算値に乘じ、計算値が実験値を下回らないものとしている。ここで、弊社において座屈限界曲げモーメントを算出する際の安全係数 γ は、ダクト幅厚比に抛らず、図 2-4 に示される各比率のうち、最下限の値を一律して設定している。




図 2-4 ダクト限界曲げモーメントの実験値と計算値の比と幅厚比の関係

(c) 許容座屈曲げモーメントの安全係数 (S) (=0.7)

許容座屈曲げモーメントの安全係数Sについては、実際のダクト破壊に至る座屈限界曲げモーメント M_T に対し、許容座屈曲げモーメントMを決定するにあたっての裕度である ($M = S \cdot M_T$)。

安全係数の値について、日本建築学会「鋼構造設計規準」によれば、許容応力を定める基準値を、材料の降伏点又は引張強さの70%のうち、どちらか小さい方の値としている。また、許容応力についても基準値の「 $1/1.5 \doteq 0.7$ 」とするなど、一般的に安全率として「1.5」を採用しており、これらを準用して座屈限界曲げモーメント M_T に対する安全率を「0.7」としている。