

**高浜発電所発電用原子炉設置変更許可申請【高浜発電所 1号炉及び2号炉 減容したバーナブルポイズンの保管場所変更】  
コメント整理表**

黄色ハッチング：審査会合コメント

No.	コメント日	コメント内容	対応（予定又は実績）	回答日	反映資料	回答状況
1	10月18日	減容B Pバスケット5 6体の内、ロッド部とホールドダウン部の内訳を示すこと	第2回ヒアリングで説明	11月2日	資料2-改1	
2	10月18日	S G保管庫には、AとBの保管庫があることを示すこと	第2回ヒアリングで説明	11月2日	資料1-改1、資料2-改1	
3	10月18日	S G保管庫内の配置図について、移動しない保管物を示すこと	第2回ヒアリングで説明	11月2日	資料2-改1	
4	10月18日	外部遮蔽壁保管庫の2階面の保管状況を示すこと	第2回ヒアリングで説明	11月2日	資料2-改1、資料3-改1	
5	10月18日	B P保管容器の蓋バルト等、構成部材を示すこと	第2回ヒアリングで説明	11月2日	資料1-改1、資料2-改1、 資料3-改1	
6	10月18日	減容したB Pの数量を示すこと	第2回ヒアリングで説明	11月2日	資料2-改1	
7	10月18日	S F P内の保管状況について、凡例の保管物数量を示すこと	第2回ヒアリングで説明	11月2日	資料2-改1	
8	10月18日	外部遮蔽壁保管庫の貯蔵容量の根拠を示すこと	第2回ヒアリングで説明	11月2日	資料2-改1、資料3-改1	
9	10月18日	外部遮蔽壁保管庫への移動物品について、「等」の内容を示すこと	第2回ヒアリングで説明	11月2日	資料2-改1、資料3-改1	
10	10月18日	減容B Pに関して、C o - 6 0で評価していることの妥当性を説明すること	第2回ヒアリングで説明	11月2日	資料3-改1	
11	10月18日	既保管物の表面線量率の減衰補正方法について説明すること	第2回ヒアリングで説明	11月2日	資料3-改1	
12	10月18日	運搬用容器の熱除去性能について説明すること	第2回ヒアリングで説明	11月2日	資料3-改1	
13		(以下余白)				
14						
15						
16						