

1. 件名：国立研究開発法人日本原子力研究開発機構大洗研究所廃棄物管理施設に係る新規制基準への適合性確認に関する事業者ヒアリング
2. 日時：令和3年12月7日（火）13時30分～15時00分
3. 場所：原子力規制庁10階南会議室  
※ 本ヒアリングは、テレビ会議にて実施
4. 出席者：  
原子力規制庁 原子力規制部 審査グループ 研究炉等審査部門  
藤森安全管理調査官、伊藤主任安全審査官、島村主任安全審査官、上野管理官補佐、井上技術研究調査官  
国立研究開発法人日本原子力研究開発機構  
大洗研究所 環境技術開発センター 副センター長  
環境保全部 課長 他2名  
安全・核セキュリティ統括部 安全・核セキュリティ推進室マネージャー 他2名
5. 議事要旨
  - (1) 国立研究開発法人日本原子力研究開発機構（以下「原子力機構」という。）から、資料に基づき、大洗廃棄物管理施設の変更に係る設計及び工事の計画の認可申請（固体廃棄物減容処理施設）について説明があった。
  - (2) 原子力規制庁より、以下の点を伝えた。  
(資料1について)
    - 搬送設備に関して、セル内のクレーンが放射性廃棄物を搬送する能力、動力の供給が停止した場合に放射性廃棄物を安全に保持する機能を有していることを説明すること。
    - 商用系高圧受配電盤のように、地震による損傷の防止以外の維持すべき安全機能を有していない設備について、地震による損傷を想定した場合に喪失する機能を、他設備への影響も踏まえ整理して提示すること。
  - (3) 原子力機構から、了解した旨の返答があった。
6. 配布資料  
資料1 固体廃棄物減容処理施設の設置に係る第1回～第6回設工認の変更申請について