

1. 件名：京都大学臨界実験装置（KUCA）の設置変更承認申請に関する
京都大学複合原子力科学研究所とのヒアリング
2. 日時：令和3年12月10日（金） 13時30分～14時30分
3. 場所
（1）原子力規制庁 10階南会議室
（2）京都大学複合原子力科学研究所
※本ヒアリングは、テレビ会議にて実施
4. 出席者
（1）原子力規制庁 原子力規制部 研究炉等審査部門
藤森安全管理調査官、荒川安全審査官、三好技術参与
技術基盤グループ システム安全研究部門
山本技術研究調査官
（2）京都大学複合原子力科学研究所
教授 他2名
5. 議事要旨
（1）京都大学から、資料1から3を用いて、安全評価の解析条件について、説明を受けた。
（2）原子力規制庁から、本日の説明を踏まえ、引き続き、許可基準規則に対する適合性を確認していく旨を伝えた。
（3）京都大学から、来週申請予定のKURの設置変更承認申請に係る申請準備をしていくなかで、令和2年12月24日に申請したKUCAの設置変更承認申請（令和3年3月17日に承認）に、添付書類十一を付していなかった旨の報告があった。
（4）原子力規制庁から、令和2年12月24日の設置変更承認申請書について、内容を確認し、今後の対応を検討する旨を伝えた。
6. 配付資料
資料1：京都大学臨界実験装置（KUCA）設置変更承認申請について
京大KUCAヒアリング資料1【実験物の移動等による反応度の付加】
資料2：京都大学臨界実験装置（KUCA）設置変更承認申請について
京大KUCAヒアリング資料2
資料3：KUCAヒアリング資料に対するコメント回答