

1. 件名：国立研究開発法人日本原子力研究開発機構大洗研究所廃棄物管理施設に係る新規制基準への適合性確認に関する事業者ヒアリング
2. 日時：令和3年12月21日（火）13時30分～15時45分
3. 場所：原子力規制庁10階南会議室
※ 本ヒアリングは、テレビ会議にて実施
4. 出席者：
原子力規制庁 原子力規制部 審査グループ 研究炉等審査部門
伊藤主任安全審査官、島村主任安全審査官、上野管理官補佐、井上技術研究調査官
国立研究開発法人日本原子力研究開発機構
大洗研究所 環境技術開発センター 副センター長
環境保全部 課長 他1名
安全・核セキュリティ統括部 安全・核セキュリティ推進室マネージャー 他3名
5. 議事要旨
 - (1) 国立研究開発法人日本原子力研究開発機構（以下「原子力機構」という。）から、資料に基づき、大洗廃棄物管理施設の変更に係る設計及び工事の計画の認可申請（固体廃棄物減容処理施設）について説明があった。
 - (2) 原子力規制庁より、以下の点を伝えた。
 - 火災等による損傷の防止に関して、不燃性又は難燃性の材料を使用する対象として、火災防護対象設備が網羅的に選定されていることを説明すること。
 - 安全機能を確認するための検査について、外観の異常、耐震性等を確認する基本的な視点を提示すること。
 - (3) 原子力機構から、了解した旨の返答があった。
6. 配布資料
資料 特定廃棄物管理施設の変更に係る設計及び工事の計画の変更の認可申請書に係る確認事項について
添付資料 特定廃棄物管理施設の変更に係る設計及び工事の計画の変更の認可申請書（固体廃棄物減容処理施設の設置）の一部補正（令和3年11月30日付）への問合せに対する回答