

変更区分「変更なし」建物・設備調査結果について

1. はじめに

不純物分析設備等の一部設備※において設工認上の変更区分を「変更なし」と申請していたが、実態は設備の一部である架台（机）を同一仕様の新しい物に取り換えていた事例が判明した。これを受け、その他の建物・設備についても同様の事象が無いか調査を行った。

※該当設備：

分析設備 不純物分析設備 ICP 発光分光分析装置
分析設備 不純物分析設備 自動水分分析装置
分析設備 不純物分析設備 炭素・硫黄同時分析装置
分析設備 物性測定設備 比表面積測定装置

2. 調査方法

- ① 全ての建物・設備に関して、1～7次設工認申請で変更区分「変更なし」としている建物・設備を抽出する。

（設工認7次申請書の表3-1「設工認申請対象の申請状況」において変更区分が「変更なし」であるものを全て抽出する：294件が該当）

- ② ①の建物・設備に関連する可能性のある工事の発注仕様書（事業許可を取得した2017年以降に作成したもの）を発注仕様書の管理台帳から抽出する。

2017年～2021年までの全ての発注仕様書は以下の通り

2017年 : 289件
2018年 : 416件
2019年 : 413件
2020年 : 371件
2021年 : 479件

- ③ 当該建物・設備について、新設、増設、追加、更新、改造、撤去（以下「変更」とする）に相当する行為が行われていないことを、発注仕様書の記載により確認する。

3. 調査結果

別紙に調査結果を示す。

別紙に示す通り、設工認申請書の記載上に「変更なし」としている建物・設備全てに対して確認した結果、「変更なし」と申請していたにもかかわらず、「変更」に相当する行為が行われたものは、他には無いことを確認した。

4. まとめ

調査の結果、当該の4件以外に変更区分を「変更なし」と申請し、「変更」を実施している建物・設備は無いことを確認した。

以上

変更区分「変更なし」調査結果

(別紙)

No.	事業許可		設工認		関連する可能性のある工事の発注仕様書の有無	発注仕様書の記載内容に変更に対応する事業の有無 (該当する発注仕様書が無ければ「-」)	判定 (OK:問題なし) (NG:変更に対応する事業あり)	備考
	安全機能一覧番号	安全機能一覧名称	名称	変更区分				
1	{1}	蒸発器 (脱着式UF ₂ 配管、UF ₂ 配管系統、加熱水蒸気配管系統、ドレン水配管系統、還流ガス配管系統を含む)	原料倉庫地下ピット	変更なし	あり	なし	OK	
2	{70}	金属容器 (溶液・スラリー) 用台車	金属容器(溶液・スラリー)用台車	変更なし	あり	なし	OK	
3	{88}	リサイクル粉搬送装置	リサイクル粉搬送装置(1) リサイクル粉搬送装置(2)	改造 変更なし	あり	なし	OK	変更区分が「変更なし」の部分を確認
4	{95}	ダストチャンバ	ダストチャンバ(1) ダストチャンバ(2)	変更なし	あり	なし	OK	
5	{120}	抜き出しボックス	抜き出しボックス(1) 抜き出しボックス(2)	変更なし	あり	なし	OK	
6	{155}	小分け装置	小分け装置	変更なし	あり	なし	OK	
7	{169}	ろ過器 (1)	ろ過器 (1) -A ろ過器 (1) -B	変更なし	あり	なし	OK	
8	{178}	ろ過器 (2)	ろ過器(2)	変更なし	あり	なし	OK	
9	{181}	乾燥トレイ用台車	乾燥トレイ用台車(1) 乾燥トレイ用台車(2)	変更なし	あり	なし	OK	
10	{213}	抜出ボックス	抜出ボックス(1) 抜出ボックス(2)	変更なし	あり	なし	OK	
11	{215}	ろ過器	ろ過器 (中間槽) (1) ろ過器 (中間槽) (2)	変更なし	あり	なし	OK	
12	{228}	仕上げろ過器	仕上げろ過器	変更なし	あり	なし	OK	
13	{234}	乾燥排気フィルタ	乾燥排気フィルタ	変更なし	あり	なし	OK	
14	{236}	ADU抜出ボックス	ADU抜出ボックス	変更なし	あり	なし	OK	
15	{258}	クレーン	クレーン (洗浄室)	変更なし	あり	なし	OK	
16	{264}	搬返し粉搬送装置 (ホッパー)	搬返し粉ホッパー台車(1) 搬返し粉ホッパー台車(2)	変更なし	あり	なし	OK	
17	{265}	搬返し粉搬送装置	搬返し粉搬送装置	変更なし	あり	なし	OK	
18	{274}	明替えボックス	明替えボックス	変更なし	あり	なし	OK	
19	{293}	造粒粉末小分けボックス	造粒粉末小分けボックス(1)	変更なし	あり	なし	OK	
20	{315}	フードボックス(1)	フードボックス(1)	変更なし	あり	なし	OK	
21	{317}	フードボックス(3)	フードボックス(3)	変更なし	あり	なし	OK	
22	{345}	ベレット外観検査装置 (寸法・密度検査用)	ベレット寸法密度検査装置	変更なし	あり	なし	OK	
23	{345}	ベレット外観検査装置 (規格体密度検査用)	規格体密度検査装置	変更なし	あり	なし	OK	
24	{348}	ロータ用台車(1)	ロータ用台車(1)	変更なし	あり	なし	OK	
25	{356}	フードボックス (1,2系酸化明替用)	フードボックス(4) フードボックス(5)	変更なし	あり	なし	OK	
26	{357}	ベレット明替機	ベレット明替機	変更なし	あり	なし	OK	
27	{371}	粉末分選機用電動リフト	電動リフト(1) 電動リフト(2)	変更なし	あり	なし	OK	
28	{376}	粉末明替用フードボックス	フードボックス(2)	変更なし	あり	なし	OK	
29	{386}	中型混合機用電動リフト	電動リフト(3)	変更なし	あり	なし	OK	
30	{394}	バックアップフィルタ (粉末薬機装置 (組成型工程))	バックアップフィルタ(1)	変更なし	あり	なし	OK	
31	{404}	本成型プレス用電動リフト	電動リフト(4)	変更なし	あり	なし	OK	
32	{407}	バックアップフィルタ (粉末薬機装置 (本成型工程))	バックアップフィルタ(2)	変更なし	あり	なし	OK	
33	{423}	遠心分離機 (研削用) (冷却水配管系統、ロータを含む)	遠心分離機(1)	変更なし	あり	なし	OK	
34	{427}	洗浄ボックス	洗浄ボックス(1) 洗浄ボックス(2)	変更なし	あり	なし	OK	
35	{428}	ロータ用台車(2)	ロータ用台車(2)	変更なし	あり	なし	OK	
36	{431}	遠心分離機 (洗浄用) (洗浄水配管系統、ロータを含む)	遠心分離機(2) 遠心分離機(3)	変更なし	あり	なし	OK	
37	{434}	粉末再生フードボックス	フードボックス(3)	変更なし	あり	なし	OK	
38	{442}	ベレットトレイ用台車(3)	ベレットトレイ用台車(3)	変更なし	あり	なし	OK	
39	{443}	端面洗浄機	端面洗浄機Ⅰ系 端面洗浄機Ⅱ系	変更なし	あり	なし	OK	
40	{445}	端検溶接装置	上部端検周溶接装置Ⅰ系 下部端検周溶接装置Ⅰ系 上部端検周溶接装置Ⅱ系 下部端検周溶接装置Ⅱ系	変更なし	あり	なし	OK	
41	{446}	燃料棒ラインコンベア (ロードトレイを含む)	ラインコンベアⅠ系(1) ラインコンベアⅠ系(2) ラインコンベアⅠ系(3) ラインコンベアⅠ系(4) ラインコンベアⅠ系(5) ラインコンベアⅠ系(6) 払出しコンベアⅠ系 ラインコンベアⅡ系(1) ラインコンベアⅡ系(2) ラインコンベアⅡ系(3) ラインコンベアⅡ系(4) ラインコンベアⅡ系(5) ラインコンベアⅡ系(6) 払出しコンベアⅡ系	改造 改造 改造 改造 改造 改造 改造 改造 改造 改造 改造 改造 改造 改造 改造 改造 改造 改造	あり	なし	OK	変更区分が「変更なし」の部分を確認
42	{447}	端検切断機	端検切断機	変更なし	あり	なし	OK	
43	{448}	端検圧入機	端検圧入機	変更なし	あり	なし	OK	
44	{454}	燃料棒検査装置(溶電流式)	溶電流検査装置	変更なし	あり	なし	OK	
45	{455}	γ線検査装置	γ線検査装置	変更なし	あり	なし	OK	
46	{458}	燃料棒受台	燃料棒受台	変更なし	あり	なし	OK	
47	{459}	乾燥機 (ベレットトレイを含む)	ベレット乾燥機(1) ベレット乾燥機(2)	変更なし	あり	なし	OK	

No.	事業許可		設工記		関連する可能性のある工事の発注仕様書の有無	発注仕様書の記載内容に変更に相当する事業の有無 (該当する発注仕様書が無ければ「-」)	判定 (OK: 問題なし) (NG: 変更に相当する事あり)	備考
	安全機能一覧番号	安全機能一覧名称	名称	変更区分				
48	[460]	ベレット挿入機	ベレット挿入機	変更なし	あり	なし	OK	
49	[461]	ベレットトレイ用台車(4)	ベレットトレイ用台車(4)	変更なし	あり	なし	OK	
50	[462]	運送圧入機	運送圧入機	変更なし	あり	なし	OK	
51	[463]	端栓溶接装置	端栓溶接装置	変更なし	あり	なし	OK	
52	[463]	端栓溶接装置	He加圧溶接装置	変更なし	あり	なし	OK	
53	[467]	Y線走査装置	Y線走査装置	変更なし	あり	なし	OK	
54	[468]	スタック台	スタック台	変更なし	あり	なし	OK	
55	[469]	マガジン挿入装置	マガジン挿入装置	変更なし	あり	なし	OK	
56	[470]	マガジン昇降台	マガジン昇降台	変更なし	あり	なし	OK	
57	[471]	マガジン	マガジン	変更なし	あり	なし	OK	
58	[476]	マガジン架台部	マガジン架台部	変更なし	あり	なし	OK	
59	[482]	燃料集合体検査測定台	燃料集合体検査測定台(1) 燃料集合体検査測定台(2) 燃料集合体検査測定台(3)	変更なし	あり	なし	OK	
60	[487]	シリンダ貯蔵ピット	シリンダ貯蔵ピット	変更なし	あり	なし	OK	
61	[494]	天井走行クレーン	天井走行クレーン (転換5)	変更なし	あり	なし	OK	
62	[499]	SUS容器	SUS容器	変更なし	あり	なし	OK	
63	[500]	SUS容器用台車(3)	SUS容器用台車(3)	変更なし	あり	なし	OK	
64	[501]	SUS容器用台車(4)	SUS容器用台車(4)	変更なし	あり	なし	OK	
65	[503]	SUS容器	SUS容器	変更なし	あり	なし	OK	
66	[505]	SUS容器	SUS容器	変更なし	あり	なし	OK	
67	[512]	SUS容器	SUS容器	変更なし	あり	なし	OK	
68	[516]	SUS容器	SUS容器	変更なし	あり	なし	OK	
69	[519]	SUS容器	SUS容器	変更なし	あり	なし	OK	
70	[520]	SUS容器用台車(1)	SUS容器用台車(1)	変更なし	あり	なし	OK	
71	[521]	金属容器 (粉末) 用台車(3)	金属容器 (粉末) 用台車(3)-1 金属容器 (粉末) 用台車(3)-2	変更なし	あり	なし	OK	
72	[522]	フードボックス	フードボックス(4)	変更なし	あり	なし	OK	
73	[524]	SUS容器	SUS容器	変更なし	あり	なし	OK	
74	[525]	粉末貯蔵室(1)用電動リフト	電動リフト(5)	変更なし	あり	なし	OK	
75	[527]	SUS容器	SUS容器	変更なし	あり	なし	OK	
76	[528]	粉末貯蔵室(2)用電動リフト	電動リフト(6)	変更なし	あり	なし	OK	
77	[531]	SUS容器	SUS容器	変更なし	あり	なし	OK	
78	[533]	SUS容器	SUS容器	変更なし	あり	なし	OK	
79	[534]	第2級燃料倉庫用電動リフト	電動リフト	変更なし	あり	なし	OK	
80	[535]	粉末回収・ベレット取扱ボックス	粉末回収・ベレット取扱ボックス	変更なし	あり	なし	OK	
81	[536]	粉末容器ハンドリング装置	フードボックス(1) フードボックス(2) コンベア(1) コンベア(3) パランサー(1) パランサー(2)	変更なし	あり	なし	OK	
82	[537]	内容器用台車	内容器用台車	変更なし	あり	なし	OK	
83	[538]	他社信用台車	他社信用台車	変更なし	あり	なし	OK	
84	[539]	SUS容器用台車(2)	SUS容器用台車(2)	変更なし	あり	なし	OK	
85	[541]	SUS容器	SUS容器	変更なし	あり	なし	OK	
86	[545]	保管容器 (劣化・天然ウラン用)	保管容器(1) 保管容器(2)	変更なし	あり	なし	OK	
87	[546]	圧粉ベレット一時貯蔵棚 (ポート (焼結) を含む)	圧粉ベレット一時貯蔵棚(1)	変更なし	あり	なし	OK	
88	[546]	圧粉ベレット一時貯蔵棚 (ポート (焼結) を含む)	圧粉ベレット一時貯蔵棚(3)	変更なし	あり	なし	OK	
89	[549]	ポート運搬台車	ポート運搬台車(1) ポート運搬台車(2)	変更なし	あり	なし	OK	
90	[550]	焼結ベレット一時貯蔵棚 (ポート (焼結) を含む)	焼結ベレット一時貯蔵棚(1)	変更なし	あり	なし	OK	
91	[552]	ポート (焼結) 用台車(1)	ポート (焼結) 用台車(1)	変更なし	あり	なし	OK	
92	[553]	ポート (焼結) 用台車(2)	ポート (焼結) 用台車(2)	変更なし	あり	なし	OK	
93	[554]	スクラップ貯蔵棚 (ベレット用)	スクラップ貯蔵棚 (ベレット用) (1) スクラップ貯蔵棚 (ベレット用) (2)	変更なし	あり	なし	OK	
94	[556]	金属容器 (ベレット) 用台車(1)	金属容器 (ベレット) 用台車(1)	変更なし	あり	なし	OK	
95	[559]	仕上りベレット貯蔵棚用台車(1)	仕上りベレット貯蔵棚用台車(1) 仕上りベレット貯蔵棚用台車(2)	変更なし	あり	なし	OK	
96	[561]	ベレットトレイ用台車(1)	ベレットトレイ用台車(1)	変更なし	あり	なし	OK	
97	[563]	金属用台車(1)	金属用台車(1)	変更なし	あり	なし	OK	
98	[564]	圧粉ベレット貯蔵棚 (ポート (焼結) を含む)	圧粉ベレット貯蔵棚	変更なし	あり	なし	OK	
99	[565]	ベレットラインコンベア	ベレットラインコンベア(1) ベレットラインコンベア(2)	変更なし	あり	なし	OK	
100	[566]	焼結ベレット貯蔵棚 (ポート (焼結) を含む)	焼結ベレット貯蔵棚	変更なし	あり	なし	OK	
101	[567]	ベレットラインコンベア	ベレットラインコンベア(3)	変更なし	あり	なし	OK	
102	[568]	ポート (焼結) 用台車(3)	ポート (焼結) 用台車(3)	変更なし	あり	なし	OK	
103	[569]	ポート (焼結) 用台車(4)	ポート (焼結) 用台車(4)	変更なし	あり	なし	OK	
104	[570]	金属容器 (ベレット) 用台車(2)	金属容器 (ベレット) 用台車(2)	変更なし	あり	なし	OK	
105	[572]	ベレットトレイ用台車(2)	ベレットトレイ用台車(2)	変更なし	あり	なし	OK	
106	[574]	仕上りベレット貯蔵棚用台車(3)	仕上りベレット貯蔵棚用台車(3)	変更なし	あり	なし	OK	
107	[577]	金属用台車(2)	金属用台車(2)	変更なし	あり	なし	OK	
108	[579]	燃料槽一時貯蔵棚 (ロッドチャンネルを含む)	燃料槽一時貯蔵棚	変更なし	あり	なし	OK	
109	[580]	ロッドチャンネル用台車(1)	ロッドチャンネル用台車(1)	変更なし	あり	なし	OK	

No.	事業許可		設工認		関連する可能性のある工事の発注仕様書の有無	発注仕様書の記載内容に変更に相当する事項の有無 (該当する発注仕様書が無ければ「-」)	判定 (OK: 問題なし) (NG: 変更に相当する事項あり)	備考
	安全機能一覧番号	安全機能一覧名称	名称	変更区分				
110	[581]	燃料棒一時貯蔵棚 (ロッドチャンネルを含む)	燃料棒一時貯蔵棚	変更なし	あり	なし	OK	
111	[587]	燃料棒貯蔵庫 (ロッドチャンネルを含む)	燃料棒貯蔵庫	変更なし	あり	なし	OK	
112	[588]	ロッドチャンネル用台車(4)	ロッドチャンネル用台車(4)	変更なし	あり	なし	OK	
113	[591]	ロッドチャンネル用台車(5)	ロッドチャンネル用台車(5)	変更なし	なし	-	OK	
114	[592]	ロッドチャンネル用リフト	ロッドチャンネル用リフト	変更なし	なし	-	OK	
115	[594]	天井走行クレーン	天井走行クレーン (組立北4.8)	変更なし	あり	なし	OK	
116			天井走行クレーン (組立北3)	変更なし	あり	なし	OK	
117			天井走行クレーン (組立南5)	変更なし	あり	なし	OK	
118			天井走行クレーン (組立南1)	変更なし	あり	なし	OK	
119	[597]	天井走行クレーン	天井走行クレーン (容器管理棟4.8)	変更なし	あり	なし	OK	
120	[603]	SUS容器	SUS容器	変更なし	あり	なし	OK	
121	[609]	給気ファン (空調機給気ファン含む)	給気ファン	改造、変更なし	あり	なし	OK	変更区分が「変更なし」の部分を確認
122			給気ファン	改造、変更なし	あり	なし	OK	変更区分が「変更なし」の部分を確認
123	[610]	排気ファン	排気ファン	改造、変更なし	あり	なし	OK	変更区分が「変更なし」の部分を確認
124	[612]	給気逆流防止ダンパ (屋外との境界部)	給気逆流防止ダンパ (屋外との境界部)	新設、変更なし	あり	なし	OK	変更区分が「変更なし」の部分を確認
125	[617]	I L: 給排気ファンの起動停止インターロック	給気ファン	改造、変更なし	あり	なし	OK	変更区分が「変更なし」の部分を確認
126			給気ファン	改造、変更なし	あり	なし	OK	変更区分が「変更なし」の部分を確認
127			排気ファン	改造、変更なし	あり	なし	OK	変更区分が「変更なし」の部分を確認
128			排気ファン	改造、変更なし	あり	なし	OK	変更区分が「変更なし」の部分を確認
129	[627]	負圧警報装置	排気ファン	改造、変更なし	あり	なし	OK	変更区分が「変更なし」の部分を確認
130	[639]	負圧警報装置	排気ファン	改造、変更なし	あり	なし	OK	変更区分が「変更なし」の部分を確認
131	[641]	給気ファン (空調機給気ファン含む)	給気ファン (作業室、廃棄物缶詰室給気系統)	変更なし	あり	なし	OK	
132			排気ファン	改造、変更なし	あり	なし	OK	変更区分が「変更なし」の部分を確認
133	[642]	I L: 給排気ファンの起動停止インターロック	給気ファン (作業室、廃棄物缶詰室給気系統)	変更なし	あり	なし	OK	
134			排気ファン	改造、変更なし	あり	なし	OK	変更区分が「変更なし」の部分を確認
135			排気ファン	改造、変更なし	あり	なし	OK	変更区分が「変更なし」の部分を確認
136	[652]	負圧警報装置	排気ファン	改造、変更なし	あり	なし	OK	変更区分が「変更なし」の部分を確認
137			排気ファン	改造、変更なし	あり	なし	OK	変更区分が「変更なし」の部分を確認
138	[654]	給気ファン (空調機給気ファン含む)	給気ファン (燃料棒貯蔵室給気系統)	変更なし	あり	なし	OK	
139	[657]	給気逆流防止ダンパ (屋外との境界部)	給気ファン	変更なし	あり	なし	OK	
140			給気ファン	変更なし	あり	なし	OK	
141	[662]	I L: 給排気ファンの起動停止インターロック	給気ファン	変更なし	あり	なし	OK	
142			給気ファン	変更なし	あり	なし	OK	
143	[667]	給気ファン (空調機給気ファンを含む)	給気ファン	変更なし	あり	なし	OK	
144	[668]	排気ファン	排気ファン	変更なし	あり	なし	OK	
145	[670]	給気逆流防止ダンパ (屋外との境界部)	給気逆流防止ダンパ (屋外との境界部)	変更なし	あり	なし	OK	
146	[675]	I L: 給排気ファンの起動停止インターロック	給気ファン	変更なし	あり	なし	OK	
147			排気ファン	変更なし	あり	なし	OK	
148	[678]	負圧警報装置	排気ファン	変更なし	あり	なし	OK	
149	[680]	給気ファン	給気ファン (廃棄物処理室・排気室給気系統)	変更なし	あり	なし	OK	
150	[688]	I L: 給排気ファンの起動停止インターロック	給気ファン (廃棄物処理室・排気室給気系統)	変更なし	あり	なし	OK	
151	[694]	空調機給気ファン	空調機給気ファン	変更なし	あり	なし	OK	
152	[695]	排気ファン	排気ファン	変更なし	あり	なし	OK	
153	[696]	高性能エアフィルタ	高性能エアフィルタ	改造、変更なし	あり	なし	OK	変更区分が「変更なし」の部分を確認
154	[704]	I L: 給排気ファンの起動停止インターロック	空調機給気ファン	変更なし	あり	なし	OK	
155			排気ファン	変更なし	あり	なし	OK	
156	[710]	洗浄液バグフィルタ	洗浄液バグフィルタA 洗浄液バグフィルタB	変更なし	あり	なし	OK	
157	[713]	ろ過バグフィルタ	ろ過バグフィルタA ろ過バグフィルタB	変更なし	あり	なし	OK	
158	[716]	地下ピット (ピット内液回収配管系統含む)	地下集水槽地下ピット	変更なし	あり	なし	OK	
159	[776]	排水貯留池	排水貯留池(1) 排水貯留池(2)	変更なし	あり	なし	OK	
160	[778]	保管棚	保管棚(1) 保管棚(2) 保管棚(3) 廃液容器 受容器	改造、変更なし	あり	なし	OK	変更区分が「変更なし」の部分を確認
161	[789]	サイクロン	サイクロン	変更なし	あり	なし	OK	
162	[793]	イオン交換材混合機	イオン交換材混合機	変更なし	あり	なし	OK	
163	[794]	イオン交換材成型機	イオン交換材成型機	変更なし	あり	なし	OK	
164	[805]	超音波洗浄機	超音波洗浄機 (1) 超音波洗浄機 (2)	変更なし	あり	なし	OK	
165	[806]	排水中和設備 (配管系統を含む)	排水受槽 中和槽	改造、変更なし	あり	なし	OK	変更区分が「変更なし」の部分を確認
166	[809]	水洗槽 (配管系統を含む)	水洗槽	変更なし	あり	なし	OK	
167	[810]	切断フード	切断フード	変更なし	あり	なし	OK	
168	[813]	乾燥機	乾燥機(1) 乾燥機(2) 乾燥機(3)	改造、変更なし	あり	なし	OK	変更区分が「変更なし」の部分を確認
169	[816]	解体用フードボックス	解体用フードボックス	変更なし	あり	なし	OK	
170	[817]	切断機	切断機(1) 切断機(2)	改造、変更なし	あり	なし	OK	変更区分が「変更なし」の部分を確認
171	[823]	クレーン	クレーン	変更なし	あり	なし	OK	
172	[833]	工場棟(転換工場)	工場棟転換工場	改造、変更なし	なし	-	OK	変更区分が「変更なし」の部分を確認
173	[859]	堰 (内部止水水用)	堰 (内部止水水用)	新設、変更なし	なし	-	OK	変更区分が「変更なし」の部分を確認
174	[886]	空シリンダ置場	空シリンダ置場	変更なし	あり	なし	OK	
175	[891]	非常ベル設備	非常ベル設備 加工機成型工場	変更なし	あり	なし	OK	
176			非常ベル設備 工場棟転換工場	変更なし	あり	なし	OK	
177			非常ベル設備 工場棟成型工場	変更なし	あり	なし	OK	

No.	安全機能一覧番号	事業許可		設工認		関連する可能性のある工事の発注仕様書の有無	発注仕様書の記載内容に変更に対応する事業の有無 (該当する発注仕様書が無ければ「-」)	判定 (OK: 問題なし) (NG: 変更に対応する事業あり)	備考
		安全機能一覧名称	名称	変更区分					
178			非常ベル設備 工場棟組立工場	変更なし	あり	なし	OK		
179			非常ベル設備 除染室・分析室	変更なし	あり	なし	OK		
180			非常ベル設備 第2核燃料倉庫	変更なし	あり	なし	OK		
181			非常ベル設備 容器管理棟	変更なし	あり	なし	OK		
182			非常ベル設備 第2廃棄物処理所	変更なし	あり	なし	OK		
183			非常ベル設備 シリンダ洗浄機	変更なし	あり	なし	OK		
184			非常ベル設備 第3核燃料倉庫	変更なし	あり	なし	OK		
185			非常ベル設備 原料貯蔵所	変更なし	あり	なし	OK		
186			非常ベル設備 劣化・天然ウラン倉庫	変更なし	あり	なし	OK		
187			非常ベル設備 放射線管理棟	変更なし	あり	なし	OK		
188	[892]	放送設備	放送設備 加工棟成型工場	変更なし	なし	-	OK		
189			放送設備 工場棟転換工場	変更なし	なし	-	OK		
190			放送設備 工場棟成型工場	変更なし	なし	-	OK		
191			放送設備 工場棟組立工場	変更なし	なし	-	OK		
192			放送設備 放射線管理棟	変更なし	なし	-	OK		
193			放送設備 除染室・分析室	変更なし	なし	-	OK		
194			放送設備 第2核燃料倉庫	変更なし	なし	-	OK		
195			放送設備 容器管理棟	変更なし	なし	-	OK		
196			放送設備 第1廃棄物処理所	変更なし	なし	-	OK		
197			放送設備 第2廃棄物処理所	変更なし	あり	なし	OK		
198			放送設備 シリンダ洗浄機	変更なし	あり	なし	OK		
199			放送設備 第3廃棄物倉庫	変更なし	なし	-	OK		
200			放送設備 第3核燃料倉庫	変更なし	なし	-	OK		
201			放送設備 原料貯蔵所	変更なし	なし	-	OK		
202			放送設備 劣化・天然ウラン倉庫	変更なし	あり	なし	OK		
203			放送設備 放射線管理棟	変更なし	なし	-	OK		
204			放送設備 防災ルーム	変更なし	なし	-	OK		
205			放送設備 警備所	変更なし	なし	-	OK		
206	[893]	通信連絡設備	通信連絡設備(電話設備、ファクシミリ装置、業務用無線設備) 放射線管理棟	増設、変更なし	あり	なし	OK	変更区分が「変更なし」の部分を確認	
207	[895]	屋外消火栓	屋外消火栓 加工棟成型工場	変更なし	あり	なし	OK		
208			屋外消火栓 工場棟転換工場	変更なし	あり	なし	OK		
209			屋外消火栓 工場棟成型工場	変更なし	あり	なし	OK		
210			屋外消火栓 工場棟組立工場	変更なし	あり	なし	OK		
211			屋外消火栓 放射線管理棟	変更なし	あり	なし	OK		
212			屋外消火栓 除染室・分析室	変更なし	あり	なし	OK		
213			屋外消火栓 第2核燃料倉庫	変更なし	あり	なし	OK		
214			屋外消火栓 容器管理棟	変更なし	あり	なし	OK		
215			屋外消火栓 放射線管理棟前室	変更なし	あり	なし	OK		
216			屋外消火栓 第1廃棄物処理所	変更なし	あり	なし	OK		
217			屋外消火栓 第2廃棄物処理所	変更なし	あり	なし	OK		
218			屋外消火栓 シリンダ洗浄機	変更なし	あり	なし	OK		
219			屋外消火栓 第3廃棄物倉庫	変更なし	あり	なし	OK		
220			屋外消火栓 第1廃棄物処理所前室	変更なし	あり	なし	OK		
221			屋外消火栓 第3核燃料倉庫	変更なし	あり	なし	OK		
222			屋外消火栓 劣化・天然ウラン倉庫	変更なし	あり	なし	OK		
223	[895]	防火水槽		変更なし、更新	なし	-	OK	変更区分が「変更なし」の部分を確認	
224	[898]	消火器	消火器 加工棟成型工場	変更なし	なし	-	OK		
225			消火器 第2核燃料倉庫	変更なし	なし	-	OK		
226			消火器 容器管理棟	変更なし	なし	-	OK		
227			消火器 第1廃棄物処理所	変更なし	なし	-	OK		
228			消火器 第2廃棄物処理所	変更なし	なし	-	OK		
229			消火器 シリンダ洗浄機	変更なし	なし	-	OK		
230			消火器 第3廃棄物倉庫	変更なし	なし	-	OK		
231			消火器 原料貯蔵所	変更なし	なし	-	OK		
232			消火器 劣化・天然ウラン倉庫	変更なし	なし	-	OK		
233	[900]	火災感知設備	火災感知設備 加工棟成型工場	変更なし	なし	-	OK		
234			火災感知設備 第1廃棄物処理所	変更なし	あり	なし	OK		
235			火災感知設備 シリンダ洗浄機	変更なし	なし	-	OK		
236			火災感知設備 第3廃棄物倉庫	変更なし	あり	なし	OK		
237			火災感知設備 第3核燃料倉庫	変更なし	なし	-	OK		
238			火災感知設備 原料貯蔵所	変更なし	なし	-	OK		
239			火災感知設備 劣化・天然ウラン倉庫	変更なし	なし	-	OK		
240	[901]	警報設備	警報設備 加工棟成型工場	変更なし	なし	-	OK		
241			警報設備 工場棟転換工場	変更なし	なし	-	OK		
242			警報設備 工場棟成型工場	変更なし	なし	-	OK		
243			警報設備 工場棟組立工場	変更なし	なし	-	OK		
244			警報設備 放射線管理棟	変更なし	なし	-	OK		
245			警報設備 除染室・分析室	変更なし	なし	-	OK		
246			警報設備 第2核燃料倉庫	変更なし	なし	-	OK		
247			警報設備 容器管理棟	変更なし	なし	-	OK		
248			警報設備 第1廃棄物処理所	変更なし	なし	-	OK		
249			警報設備 シリンダ洗浄機	変更なし	なし	-	OK		
250			警報設備 第3廃棄物倉庫	変更なし	なし	-	OK		
251			警報設備 第3核燃料倉庫	変更なし	なし	-	OK		
252			警報設備 原料貯蔵所	変更なし	なし	-	OK		
253			警報設備 劣化・天然ウラン倉庫	変更なし	なし	-	OK		
254			警報設備 工場棟成型工場、加工棟成型工場、放射線管理棟、第3核燃料倉庫、原料貯蔵所、容器管理棟、第2廃棄物処理所、廃棄物管理棟	変更なし	なし	-	OK		
255	[903]	非常用照明	非常用照明 加工棟成型工場	変更なし	なし	-	OK		
256			非常用照明 工場棟成型工場	変更なし	あり	なし	OK		
257			非常用照明 工場棟組立工場	変更なし	あり	なし	OK		
258			非常用照明 放射線管理棟	変更なし	あり	なし	OK		
259			非常用照明 除染室・分析室	変更なし	あり	なし	OK		
260			非常用照明 第2核燃料倉庫	変更なし	あり	なし	OK		
261			非常用照明 容器管理棟	変更なし	あり	なし	OK		
262			非常用照明 第1廃棄物処理所	変更なし	あり	なし	OK		

No	事業許可		設工総		関連する可能性のある工事の発注仕様書の有無	発注仕様書の記載内容に変更に対応する事業の有無 (該当する発注仕様書が無ければ「-」)	判定 (OK:問題なし) (NG:変更に対応する事業あり)	備考
	安全機能一覧番号	安全機能一覧名称	名称	変更区分				
263			非常用照明 第2廃棄物処理所	変更なし	あり	なし	OK	
264			非常用照明 シリンダ洗浄機	変更なし	あり	なし	OK	
265			非常用照明 第3廃棄物倉庫	変更なし	あり	なし	OK	
266			非常用照明 第3核燃料倉庫	変更なし	あり	なし	OK	
267			非常用照明 原料貯蔵所	変更なし	あり	なし	OK	
268			非常用照明 弁化・天然ウラン倉庫	変更なし	あり	なし	OK	
269	[904]	誘導灯	誘導灯 加工機成型工場	変更なし	なし	-	OK	
270			誘導灯 工場機転換工場	変更なし	なし	-	OK	
271			誘導灯 工場機成型工場	変更なし	なし	-	OK	
272			誘導灯 工場機組立工場	変更なし	なし	-	OK	
273			誘導灯 放射線管理棟	変更なし	なし	-	OK	
274			誘導灯 除染室・分析室	変更なし	なし	-	OK	
275			誘導灯 第2核燃料倉庫	変更なし	なし	-	OK	
276			誘導灯 容器管理棟	変更なし	なし	-	OK	
277			誘導灯 第1廃棄物処理所	変更なし	なし	-	OK	
278			誘導灯 第2廃棄物処理所	変更なし	なし	-	OK	
279			誘導灯 シリンダ洗浄機	変更なし	なし	-	OK	
280			誘導灯 第3廃棄物倉庫	変更なし	なし	-	OK	
281			誘導灯 第3核燃料倉庫	変更なし	なし	-	OK	
282			誘導灯 原料貯蔵所	変更なし	なし	-	OK	
283			誘導灯 弁化・天然ウラン倉庫	変更なし	なし	-	OK	
284	[905]	同位体分析設備	表面電離型質量分析装置(1)	変更なし	あり	なし	OK	
285	[907]	不純物分析設備	表面電離型質量分析装置(2)	変更なし	なし	-	OK	
286			ICP質量分析装置	変更なし	あり	なし	OK	
287			ICP発光分光分析装置	変更なし	あり	あり	NG	
288			自動水分分析装置	変更なし	あり	あり	NG	
289			炭素・硫黄同時分析装置	変更なし	あり	あり	NG	
290			自動ハロゲン分析装置	変更なし	なし	-	OK	
291			α線スペクトル分析装置	変更なし	なし	-	OK	
292	[908]	物性測定設備	比表面積測定装置	変更なし	あり	あり	NG	
293			葉密度測定装置	変更なし	なし	-	OK	
294	[923]	秤	保安秤量器(加工機1) 保安秤量器(加工機2) 保安秤量器(加工機3) 保安秤量器(加工機4) 保安秤量器(加工機5) 保安秤量器(加工機6) 保安秤量器(加工機7) 保安秤量器(加工機8) 保安秤量器(加工機9)	変更なし	あり	なし	OK	