

設工認ヒアリング等コメント管理表

実施日	No.	分類 キーワード	資料名 申請書 ・ 補足説明資料 ・ コメント管理表	コメント内容	対応案	対応状況
審査会合時コメント						
11/30	1130-01	網羅的抽出	申請書 分割第2回	・ 2分割申請の最終であるので、漏れがないように確認、説明すること。先行する三菱原子燃料の審査書、申請書を参考にする。	・ 三菱原子燃料の審査書、申請書を参考にし、漏れがないように確認、説明する。また、申請書に網羅的抽出に関する説明資料を追加する。	・ コメント回答No. 1206-01①～④を1/26提出。⑤を2/10提出。最終的には補正を行う。
11/30	1130-02	補足説明資料	申請書 分割第2回	・ 液状化の判定ロジックをしっかりと説明すること。 ・ 入力地震動と波力の根拠をしっかりと説明すること。 ・ 津波時の受入れ区域内の設備の損傷モードについて、天井クレーン落下、天井スラブ落下以外についても科学的根拠をもって説明すること。 ・ (全般的に) 評価結果につながる検討プロセスを説明すること。	・ 事業許可の適合性説明資料の説明内容などを含む、検討プロセスが分かる補足説明資料を作成、説明する。 (液状化、入力地震動) →補足説明資料 設2-補-013-02 (波力) →補足説明資料 設2-補-014 参考 (津波時の受入れ区域の損傷モード) →補足説明資料 設2-補-014 参考(4. 金属キャスクの閉じ込め効果) (検討プロセス) →津波：補足説明資料 設2-補-014 参考 →外部衝撃：補足説明資料 設2-補-015 参考資料 他、各補足説明資料	・ 各補足説明資料を提出。
11/30	1130-03	工事の方法	申請書 分割第2回	・ 天井クレーン、架台の改造工事で、どう改造するか、どう安全に実施するか、工事方法はどうかといったプロセスが明示されていない。改造内容の具体を説明すること。	・ 補足説明資料設2-補-013-06、014-04にて説明する。	・ 014-04改1を1/26提出。 ・ 013-06を2/10提出。
11/30	1130-04	審査対応	—	・ 1回目の申請の後半は対応が改善されたが、2回目も体制を維持して進めてほしい。最後なので抜け、漏れがないように。また、規制庁のコメントをしっかりと理解すること。	・ 引き続き親会社のサポートも受けながら体制を維持し、コメントを適切に理解し、抜け、漏れがないよう努める。	・ 引き続き、親会社が毎日の資料確認会に出席するなどサポートを継続。 ・ コメントは本リストにて管理。

実施日	No.	分類 キーワード	資料名 申請書 ・ 補足説明資料 ・ コメント管理表	コメント内容	対応案	対応状況
ヒアリング時コメント						
12/6 12/20	1206-01	技術基準適合	—	<p>技術基準の各条文毎に、以下を整理し説明すること。</p> <p>①許可の基本設計方針について、ハード（設工認）で対応するものと、ソフト（保安規定）で対応するものの分類（事業許可の表（R2.6.30）をベースに、左欄を技術基準に書き換え、設工認欄に設備名、添付の記載箇所を記すこと）</p> <p>②施設特有の内容（津波、代替計測など、既認可の乾式貯蔵や輸送貯蔵兼用キャスク、型式認定で全く前例のない設計方針）</p> <p>③許可または既設工認からの変更点（材料、寸法、解析条件等の変更。名称変更も含む）。なお、許可と既設工認の2つの表に分けること。設備区分が「既設」のものについては、既認可からの設計変更の有無を追記のこと。</p> <p>④実用炉や核燃料施設で実績のない評価手法などを用いる場合は、その詳細な内容（数が少なければ条文毎でなくともよい）</p> <p>⑤対象設備の抽出プロセス、抽出した結果、漏れがないことの説明。三菱原子燃料の申請書を参考に、補正に向けて作業を進めること。</p> <p>⑥日立GEの型式指定との比較による、申請書の不足分の抽出（臨界解析、設定根拠、強度計算の入力値等。タイトルだけではなく申請内容を書き下した上で、差分及びその理由（今回の審査で要確認）、不足箇所（補正箇所）を整理のこと）</p>	<p>①～④12/14のヒアリングで記載様式案を提示。12/20のコメントを反映し、②を軸にして他の資料にリンク付けする方向で作成する。</p> <p>⑤ ①～④をもとに作成する。</p> <p>⑥日立GEの型式指定との比較により、申請書の不足がないこと及びRFS申請書特有の記載事項があることを、参考資料「先事業者の型式指定申請書との比較」（設2-参-002）で説明する。12/14ヒアリングにて説明したが、型式指定との差分を明確に抽出できるように、また、評価の方法・条件・結果の違いとその理由がわかるように修正し、再提出する。</p>	<p>①～④ 1/26提出。</p> <p>⑤2/10提出。</p> <p>⑥参考資料改訂版（設2-参-002改1）を12/27提出。</p>
2/9	0209-01	技術基準適合	コメント回答 No. 1206-01① ～④改訂00	<p>(資料③-1)</p> <p>・設計条件の変更の有無、解析の変更の有無は、事業変更許可からの変更の有無を示しているのか。</p> <p>(資料③-2)</p> <p>・設計条件の変更の有無、解析の変更の有無は、既設工認(H22)からの変更の有無を示しているのか。例えば、第9条の外部衝撃は新規制基準で新たに加わったものだが、「設計条件の変更の有無、解析の変更の有無」で、電源車以外に○が付いていないことについて説明すること。</p>	<p>・設計条件の変更の有無、解析の変更の有無は③-1と③-2共通で記載しており、設備、設計条件、解析方法に変更があるかどうかを示しており、変更がある場合には○をつけている。このため、事業許可からの変更の有無を示しているものではない。例えば、条文が変わり、新たな要求により設備が変更した場合や解析方法の条件が変わった場合などはそれにあたる。</p> <p>・検討中。</p>	<p>・コメント回答作成中。</p>
2/9	0209-02	技術基準適合	コメント回答 No. 1206-01① ～④改訂00	<p>(資料③-1、③-2)</p> <p>・設工認の変更の有無については、既設工認(H22)からの変更の有無を示しているのか。③-1と③-2とで○を記載している箇所等に差が見られるがその理由は何か。</p>	<p>・設工認の変更の有無の欄では、既設工認（H22年）からの変更の有無を示している。</p> <p>③-1と③-2で○の箇所に相違があるのは、間違いであり、修正を行う。</p>	<p>・コメント回答作成中。</p>
2/9	0209-03	技術基準適合	コメント回答 No. 1206-01① ～④改訂00	<p>(資料③-1)</p> <p>・「主要設備名」の「条文」で「変更項目、内容」欄に「—」と記しているが、何を示しているのか説明すること。</p>	<p>・技術基準規則の条文で設計要求に変更がない場合は、「—」で示している。</p> <p>なお、条文を記載している理由として、技術基準規則の変更などで設計要求が変更になった場合に、それを受けて設備の変更が容易に判別できるように記載している。</p>	<p>・コメント回答作成中。</p>

実施日	No.	分類 キーワード	資料名 申請書 ・ 補足説明資料 ・ コメント管理表	コメント内容	対応案	対応状況
2/9	0209-04	技術基準適合	コメント回答 No. 1206-01① ～④改訂00	(資料③-1) ・第7条について、「設計条件の変更の有無」に○、「変更項目、内容」に「事業変更許可から変更なし」、「設工認の変更の有無」で「基本方針」「添付」に○と記していることについて説明すること。	・「設計条件の変更の有無」に関しては、設備や設計条件が変更になった場合に○を付与している。 また、「設工認の変更の有無」の「基本設計方針」「添付」の欄では、設備の変更に伴い「基本設計方針」や「添付」の記載が変更となった場合に「○」をつけている。 「変更項目、内容」の欄に記載している「事業変更許可からの変更なし」では、事業変更許可の記載のとおり設工認申請書に記載しており、今回の設工認申請において事業変更許可申請書との整合性に問題ないことを示している。	・コメント回答作成中。
2/9	0209-05	技術基準適合	コメント回答 No. 1206-01① ～④改訂00	(資料③-1) ・第15条の仮置架台、たて起こし架台、検査架台について、「変更項目、内容」に「事業変更許可から変更なし」と記載されていないが、第15条の要求に対して「事業変更許可から変更なし」ではないのか。また、変更区分は「既設(改造)」ではないのか。	・ご指摘のとおり第15条では、「事業変更許可から変更なし」を記載する見直しを行う。 なお、たて起こし架台は、要目表の変更があるため「改造」とし、仮置架台、検査架台は、要目表の変更がないため、「既設(改造)」に修正する。	・コメント回答作成中。
2/9	0209-06	技術基準適合	コメント回答 No. 1206-01① ～④改訂00	(資料③-2) ・「既設工認」とは、どの設工認のことか説明すること。	・平成22年に認可を受けた設工認を示している。 それ以降に設工認を申請し、認可を受けていない設工認については、取り下げを実施している。	・コメント回答作成中。
2/9	0209-07	技術基準適合	コメント回答 No. 1206-01① ～④改訂00	(資料③-2) ・第一回分割申請で認可した内容が含まれているのであれば、分かるように識別すること。	・第一回分割申請で認可された設備(電気設備等)を、灰色背景に色を変えて識別する。	・コメント回答作成中。
2/9	0209-08	技術基準適合	コメント回答 No. 1206-01① ～④改訂00	(資料③-2) ・「既設/新設」の具体的な内容が分かる申請書の頁を(PDFの通し頁と併せて)記載すること(台数追加であれば、これまでの台数と追加する台数が分かること)。	・申請書の頁番号を追記する(PDF通し頁も併記)。	・コメント回答作成中。
2/9	0209-09	技術基準適合	コメント回答 No. 1206-01① ～④改訂00	(資料③-2) ・自主設備で設置していたものを、設工認対象として格上げしたものがあるか。その場合は「新設」扱いか。説明すること。	・今回の設工認申請において、今まで設工認対象設備として記載がなく、新たに設工認対象設備として格上げした設備のうち、既存の設備は「既設」と記載し、新規に調達するものは「新設」としている。 また、新たに設工認対象設備として格上げした設備、機器について、青字の記載に見直しする。	・コメント回答作成中。
2/9	0209-10	技術基準適合	コメント回答 No. 1206-01① ～④改訂00	(資料③-1) ・「既設(改造)」の定義は、具体的にどのような改造を示しているのか事例で説明すること。	・改造関係の記載は以下のとおりとしている。 改造：要目表の記載が変更となるもの 既設(改造)：要目表の記載の変更はないが、基本設計方針、添付の記載が変わるもの 例えば、たて起こし架台は、要目表の変更があるため「改造」とし、受入れ区域天井クレーン、仮置架台、検査架台は、要目表の記載の変更はないが、基本設計方針と添付が変更になるため既設(改造)としている。	・コメント回答作成中。
2/9	0209-11	技術基準適合	コメント回答 No. 1206-01① ～④改訂00	(資料③-1、資料③-2) ・設計条件の変更の有無、解析の変更の有無については、設計条件、計算コード、インプットデータ、アウトプットデータ等について、事業変更許可の評価、既設工認(平成22年)の評価及び本申請の評価での変更の有無を、条文毎にワンペーパーに整理して説明すること。	・コメント内容を受け、新たな資料(表1、表2)を作成し、整理して説明する。	・コメント回答作成中。

実施日	No.	分類 キーワード	資料名 申請書 ・ 補足説明資料 ・ コメント管理表	コメント内容	対応案	対応状況
2/9	0209-12	技術基準適合	コメント回答 No. 1206-01① ～④改訂00	(資料③-1、資料③-2) 設計条件または解析で変更のあった項目 (〇がついているもの) について、以下の情報を追記すること。 ・「変更項目、内容」の欄に変更のあった要目表、基本設計方針、添付の概要 ・変更箇所に該当する申請書の頁番号(PDF通し頁を含む)	・電気設備の書き方にならって明確化する。また、頁番号を追記する。	・コメント回答作成中。
12/6	1206-02	改造工事	第2回設工認申請書 添付書類3 第3-1表	・今回工事を要する改造が必要な設備がどれかを明確にし、どう改造するか、どう安全に実施するか、工事方法はどうかといった改造内容の具体を説明すること。 ・第3-1表の分類に、新規/既設に加えて、「改造」を加え、改造する設備については「改造」とした方が分かりやすい。	・改造を行う各設備の補足説明資料において説明する。 ・第3-1表に分類に「改造」を加え、改造する設備はそのように分類する (→補正)	・順次説明予定。 ・補正予定。
2/9	0209-13	改造工事	コメント回答 No. 1206-01① ～④改訂00	(資料③-1、資料③-2) ・「改造」とは具体的にどのような改造なのか。具体的内容 (耐震補強なら改造前と改造後の図や、追加するサポートが具体的に示された図) が分かる申請書の頁番号を (PDFの通し頁と併せて) 記載すること。	・改造前後比較表 (構造図の比較) を作成し、申請書該当頁番号 (PDF通し頁も併記) も記載する。	・コメント回答作成中。
12/6	1206-04	工事の方法	第2回設工認申請書 別添Ⅲ 2 工事の方法 (金属キャスク)	・図1. 1-1において、適切な時期に検査すると記載しているが、新規製作を前提とした検査時期を明示するべきではないか。製作済設備の扱いについては、注記等で説明を付ければよい。 ・金属キャスクの据え付け後の据付検査は不要か。	・コメント趣旨に沿って記載する。 (→補正) ・据付検査を実施することを明確化する。 (→補正)	・補正予定。 ・補正予定。
12/6	1206-05	工事の方法	第2回設工認申請書 別添Ⅲ 2 工事の方法 (金属キャスク)	・第1回設工認補足説明資料 (設1-補-003改4 設工認申請書の記載方法について (2021. 7. 20) 添付資料4) に記載の、工事の方法の金属キャスクの記載と、第2回設工認申請書の記載が異なっているように見える。記載を変えたのであれば、その理由を説明すること。	・分割第1回申請ヒアリング等で説明した通り、今回申請書作成に当たって、以下に示す規制庁コメントの反映等をはじめとする記載の追加や適正化を図った。 ・容器承認維持のため、基本設計方針検査の適正化と工事上の留意事項の追加 ・工事の方法の検討進捗による機能及び性能検査の追加及び記載の適正化 ・先行事業者の申請書を踏まえた記載の適正化。	・左記を12/20ヒアリングにて回答済。
12/6	1206-06	工事の方法	第2回設工認申請書 別添Ⅲ 2 工事の方法 (金属キャスク)	・搬入する金属キャスクが原子炉等規制法59条に基づく承認を受けたものであることを確認すると説明しているが、収納される燃料が今回申請の設工認の範囲であることを確認する具体的な方法を説明すること。	補足説明資料「金属キャスクへの使用済燃料の収納と搬出への備えについて」 (設2-補-005) の通り、原子炉設置者が作成する収納記録を確認することにより対応する。なお、分割第1回申請ヒアリング等で説明した通り、具体的な確認方法については、原子炉設置者との協議による。	・12/6ヒアリングにて回答済。
2/9	0209-14	工事の方法	申請書 分割第2回	・原燃濃縮の資料を参考に、工事の全体像を説明すること。どういった工事をするのか、工事のフロー、検査のタイミング・項目、工事の留意事項、工事を伴わない設備に対する検査の考え方、従前の使用前検査の扱いなど。原燃ほどしっかりとしたものではなくてよい。 → (参照) ウラン濃縮のR4/1/18資料18 (資料番号: 濃縮個別50 R4)	・資料作成中。	

実施日	No.	分類 キーワード	資料名 申請書 ・ 補足説明資料 ・ コメント管理表	コメント内容	対応案	対応状況
2/9	0209-15	臨界防止、 閉じ込め、 除熱、遮蔽	コメント回答 No. 1206-01① ～④改訂00	・設計条件の変更の有無、解析の変更の有無については、設計条件、計算コード、インプットデータ、アウトプットデータ等について、事業変更許可の評価、既設工認(平成22年)の評価及び本申請の評価での変更の有無を整理して説明すること(閉じ込め、除熱、遮蔽も同様。R3/11/29設2-補-005の第2.1-3表、第2.2-2表、第2.2-3表に内容を追加し、ひとつにまとめたイメージ)。	・設計条件の変更の有無、解析の変更の有無について、設計条件、計算コード、インプットデータ、アウトプットデータ等毎に、事業変更許可の評価、既設工認(平成22年)の評価及び本申請の評価での変更の有無を整理して別資料に記載する(閉じ込め、除熱、遮蔽も同様。R3/11/29設2-補-005の第2.1-3表、第2.2-2表、第2.2-3表を活用して、ひとつにまとめる)。	・コメントNo. 0209-11と同様のコメントであることから、同コメントに統合して回答する。
2/9	0209-16	臨界防止	申請書 分割第2回 添付書類3 添付1-1-1	・P4 第3表 臨界解析条件(PDF639)にボロン密度が記載されていないので追記すべきではないか。平成22年認可ではボロン密度が本文記載事項であり、重要な評価条件と考える。	・臨界解析条件として入力するボロン濃度を申請書に記載する。(→補正)	・コメント回答作成中。
12/6	1206-08	閉じ込め	第2回設工認申請書 添付書類3 添付2-1-1	・P8 電中研密封性能試験結果の適用性についてであるが、第6図に示す計測データは今回申請のキャスクとは蓋の構造が異なる。また、二次蓋の計測データであり一次蓋の計測データではない。これらのデータの適用を妥当とする理由を、適用できる部分、適用できない部分を明確にして整理し、説明すること。	・電中研密封性能試験結果の適用性については、補足説明資料(設2-補-002)の「2. 電力中央研究所の密封性能試験結果を適用することの妥当性」に整理し記載している。	・左記を次回ヒアリングにて説明予定。
12/6 12/20	1206-09	閉じ込め	第2回設工認申請書 添付書類3 添付2-1-1	・P1 金属ガスケットの長期密封性能に関わるデータとして、東海第二発電所の乾式貯蔵容器の調査として7年間の実績が示されているが、平成21年資料からの引用であり、およそ20年経過していることから、最新の知見を確認し説明するとともに、それが引用可能なら引用すること。 (12/20追加コメント) ・貯蔵中の誤警報発生などの事例報告がないか。	・平成21年度資料が正式資料としての最新であることを確認したため、申請した添付書類の記載から変更はしない。 ・日本原電に問い合わせ、回答する(→コメント回答資料作成)	・左記を12/20ヒアリングにて回答済。 ・1/13ヒアリングにて回答済(コメント回答資料にて。資料提出も同日)
12/6	1206-10	閉じ込め	第2回設工認申請書 添付書類3 添付2-1-1	・補足説明資料(設2-補-002)P8 一次蓋の密封異常に対し、施設から搬出するまでの間は輸送物の状態で受入れ区域に仮置きする、また、同補足説明資料添付3-6ではOリングの耐熱性から1年以上仮置可能とあるが、最大どの程度の仮置期間を想定しているのか。長期の仮置は貯蔵としての密封監視が必要なのではないか。異常時の対処の方法と仮置期間を説明すること。	・資料を作成し、説明する(→別途コメント回答)	・12/20 コメント回答提出。
2/9	0209-17	閉じ込め	補足説明資料 設2-補-002改1 添付3-3	・リークチェック孔で一次蓋、二次蓋の健全性確認を行うのであれば、リークチェック孔は技術基準第11条(閉じ込め)及び第13条(安全機能を有する施設)の対象と考えられるが、対象外と整理するのであれば、リークチェック孔を用いずに閉じ込め機能の維持及び試験、補修等を行うことができることを説明すること。また、条文対象でないなら「3.1 異常時の対応」をフロー図で示し、どこまでが条文対象で、どこからが自主対応なのか示すこと。	・金属キャスクの基本的安全機能を確認するための検査で用いるため、13条の対象であると考えている。申請書にリークチェック孔の文言及び図面を追記(補正)する。 (条文対象であることから、フロー図は作成しない。なお、閉じ込め機能異常時の対応手順の方針については、添付2(p.7)に記載済み)	・コメント回答作成済、提出予定。
12/6	1206-11	除熱	第2回設工認申請書 添付書類3 添付3	・P22及び補足説明資料(設2-補-003)P47 FLUENT検証として、建屋内温度分布の検証データが示されているが、FLUENTによる解析は空間温度ではなく壁面温度の評価を目的に用いているのではないか。壁面温度評価における検証データが適切に検証されたものか、解析の誤差範囲も併せて説明すること。	・資料を作成し、説明する(→別途コメント回答)	・回答案作成中(1/31の週以降に提出予定)

実施日	No.	分類 キーワード	資料名 申請書 ・ 補足説明資料 ・ コメント管理表	コメント内容	対応案	対応状況
12/6	1206-12	除熱	第2回設工認申請書 添付書類3 添付3	・補足説明資料(設2-補-003)P54 添付7-1-2図の考慮する圧力損失要素で、給気口下部には盤やトレイ等の構造物が設置される場合があるが、これらの影響はどのように考慮されているのか。	・添付7-1-2図は受入れ区域を説明したのものであり、給気口下部には盤やトレイ等の構造物は設置されない。一方、貯蔵区域では設置されることがあるため、申請書添付書類3添付3-2P10の第4図, 第5図に示す通り、考慮している。	・12/6ヒアリングにて回答済。
2/9	0209-18	除熱	申請書 分割第2回 添付書類3 添付3-1-1	・P8 構造計算を行う部位毎の除熱解析結果を示すこと(対象:新 型8×8ジルコニウムライナ燃料)。	・先行事業者の型式申請書を参考に、構造計算を行う部位毎の除熱 解析結果を記載する(補正する)。	・コメント回答作成中
2/9	0209-19	除熱	申請書 分割第2回 添付書類3 第3-1表 コメント回答 No. 1206-01①	自主的に設置するバードスクリーン及び排気ルーバについて、 ・第3-1表(PDF614)において、「更なる信頼性向上の観点から設置 する設備」(PDF612参照)として記載されていないが、その理由を 説明すること。 ・これらの閉塞に関して、事業変更許可において「定期的な巡視に より防止が可能」としている事項(P344)については保安規定対応事 項と考えられるが、コメント回答No. 1206-01①でそのような整理と していない理由を説明すること。	自主的に設置するバードスクリーン及び排気ルーバについては、 ・設備ではなく使用済燃料貯蔵建屋の開口部に取り付ける部品とし て管理するため、第3-1表(PDF614)に記載していない。 ・バードスクリーン及び排気ルーバの閉塞に対する保安規定対応設 備は、使用済燃料貯蔵建屋で読むことをコメント回答する(ヒアリ ングにて説明済み)。	・コメント回答作成済、提出 予定。
12/6	1206-07	遮蔽	第2回設工認申請書 添付書類1-1	・ロ-(2)-4 断面積ライブラリMATXSLIB-J33による評価について、 添付書類3添付4に評価結果を示すこと。	・補足説明資料(設2-補-004(2021. 11. 29))「4. 二次元輸送計算コー ドで使用する断面積ライブラリについて」の記載内容を、許可整合 の観点から、申請書添付書類3(添付4)に記載する(同補足説明資 料からは記載を削除)。	・補正予定。 ・補足説明資料改訂版を1/21 提出。
2/9	0209-20	遮蔽	補足説明資料 設2-参-002改1	・P14において、金属キャスク頭部軸方向の表面線量率の型式指定 との相違について、監視装置(モニタリングポート)の有無を要因 としているが、第4表(1)からは、構造材放射化による線量率の差異 が大きくなっている。監視装置(モニタリングポート)の有無と本 要因との関連について説明すること。	・BWR用大型キャスク(タイプ2A)(RFS設工認申請書)の頭 部軸方向の表面線量当量率の解析モデルは、HDP-69B(B)(型式指定 申請書)の解析モデルと比べて、監視装置の設計を考慮して、蓋部 の遮蔽厚を薄くしている違いがあるため、構造材放射化による線量 率の差異が大きくなっている。	・コメント回答作成済、提出 予定。
2/9	0209-21	遮蔽	申請書 分割第2回 添付書類3 添付4-2	・直接線及びスカイシャイン線の評価(添付書類3添付4-2別添2)並 びに建屋の遮蔽評価(同別添3)において期待している遮蔽材は、 添付4-2第2-1表のコンクリート壁と遮蔽ルーバのみか。遮蔽扉には 期待していないのか。添付4-2別添3の1.には、遮蔽扉も用いると記 載されている。説明すること。遮蔽扉にも期待しているのであれ ば、P23~25の貯蔵建屋モデル(PDF849~851)に記載すること。	・遮蔽扉の遮蔽効果も考慮している。添付には記載がなかったため 補正する。(→別途コメント回答)	コメント回答作成中。
2/9	0209-22	遮蔽	申請書 分割第2回 添付書類3 添付4-2	遮蔽材について、 ・P2 遮蔽設備の主要仕様(PDF828)に遮蔽扉がない理由を説明する こと。 ・給気口の迷路構造が遮蔽設備に含まれない理由を説明すること。	・遮蔽扉の遮蔽効果も考慮している。添付には記載なかったため補 正する。 ・迷路構造は設備と考えていない。 これらを、No. 0209-21と合わせてコメント回答する。	コメント回答作成中。

実施日	No.	分類 キーワード	資料名 申請書 ・ 補足説明資料 ・ コメント管理表	コメント内容	対応案	対応状況
2/9	0209-23	遮蔽	申請書 分割第2回 添付書類3 添付4-2	遮蔽計算について、 ・考慮した遮蔽材（形状、寸法、材料）について明確に記載・説明すること。 ・P25の解析モデル(PDF851)において、遮蔽扉SSD-3、SSD-4を遮蔽壁として評価できる根拠について説明すること。 ・P30～33 評価位置(PDF856～859)の選定理由（最大線量となる根拠等）について明確に説明すること。	・遮蔽材について、不足情報があれば追記する。 ・SSD-3とSSD-4について、遮蔽能力に関して追記する。 ・評価位置について、事業許可申請の内容を再度説明する。（→別途コメント回答）	コメント回答作成中
2/9	0209-24	遮蔽	申請書 分割第2回 添付書類3 添付4-2	・評価位置の選定理由（そこが線量が高くなるとした根拠）を説明すること。	・No. 0209-23と合わせて回答する。（→別途コメント回答）	コメント回答作成中
2/9	0209-25	遮蔽	申請書 分割第2回 添付書類3 添付4-2	・P15, 27 線源(PDF841, 853)として放射性廃棄物（200ℓドラム缶100本相当）を考慮しない理由について説明すること。	・通常廃棄物は発生しないため考慮していない旨、説明する。（→別途コメント回答）	コメント回答作成中
2/9	0209-26	遮蔽	申請書 分割第2回 添付書類3 添付4	ケーブル貫通口について、 ・位置が添付4P12図3-2(PDF780)と添付4-2P38添付5-2図(PDF864)とにおいて一致していない理由を説明すること。同貫通口（3箇所）の位置、形状、寸法を明確に示すこと。 ・P25の解析モデル(PDF851)における同貫通口の考慮の有無及び漏洩線量評価に対するその影響について、定量的に説明すること。 ・鉛毛マットで同貫通口の隙間を埋めることにより放射線業務従事者等の被ばく線量（γ線、中性子線）を十分に低減できる根拠について説明すること。	・ケーブル貫通口の位置については、確認の上、修正する。 ・ケーブル貫通口を図示する。 ・貫通口は考慮していない。その影響度合いを説明する。 ・貫通口は埋めなくても被ばく上は問題ないが、鉛毛で埋めている旨説明する。 （→別途コメント回答）	コメント回答作成中
2/9	0209-27	遮蔽	申請書 分割第2回 添付書類3 添付4	・既設工認（平成22年認可）では、コンクリートの健全性評価がなされていたが、本申請ではなぜ記載を削除したのか。	貯蔵区域内の躯体表面温度に関しては、除熱で説明するため、遮蔽からは削除した旨説明する。（→別途コメント回答）	コメント回答作成中
12/6	1206-13	強度・耐食性	第2回設工認申請書 添付書類3 添付10-3-2	・P2(PDFのP2457) 架台の強度計算において、代表の応力評価点を①②とした理由を説明すること。	・貯蔵架台の強度計算における応力評価点は、貯蔵状態において解析上最も厳しい貯蔵架台本体中央部と貯蔵架台脚部を代表として選定している。その他のトラニオン固定金具や各種ボルトについては、貯蔵時より荷重が大きくなる耐震計算書で評価を実施している。	・12/6ヒアリングにて回答済。
12/14	1214-01	強度・耐食性	補足説明資料 設2-補-006	・P5, 6 金属キャスク吊上げ時の加速度について、クレーン構造規格に基づく1.3Gを条件としているが、2.1項の適用規格の条文、解説等（金属キャスクの構造規格）では、より保守的な輸送容器に対する加速度(3.0G)を求めている。念のため、設計加速度を3.0Gとした場合の評価について説明すること。	・金属キャスク構造規格に基づくトラニオンの3.0Gでの評価を、補足説明資料(設2-補-006)の「2.3.10 吊上げ時の鉛直方向加速度及び許容応力について」に追記する。	・1/26補足説明資料改訂版(改1)を提出。

実施日	No.	分類 キーワード	資料名 申請書 ・ 補足説明資料 ・ コメント管理表	コメント内容	対応案	対応状況
12/14	1214-02	強度・耐食性	補足説明資料 設2-補-006	・別紙4-1ボロン添加ステンレス鋼板に関する補足説明_詳細な試験データ等が提示されているが、これらの試験データの結果や試験方法等については、どのように検討(JSME等)され、内容が確認されたものなのか。オーソライズの過程を文書で説明すること。	・機械学会のガイドラインに基づいて評価したものであることを、補足説明資料(設2-補-006)の「4. ボロン添加ステンレス鋼について」に追記する。	・1/26補足説明資料改訂版(改1)を提出。
2/9	0209-28	強度・耐食性	申請書 分割第2回 添付書類3 添付10-2-1-1	・P13第5-1表(PDF2255)の貯蔵架台への衝突荷重5Gの根拠を説明すること。	・コメント回答により説明する。	・コメント回答作成中(2月中旬頃提出予定)
2/9	0209-29	強度・耐食性	申請書 分割第2回 添付書類3 添付10-2-2-1	・P20第3-1表及びP34第3-3表(PDF2353及び2367) シール部の許容応力は異なるので、カバープレート(シール部)の欄を追記(許容応力は205MPa)すること。(理由:キャスク構造規格MCD-5に記載されている)	・補正で追記する。	・コメント回答作成中(2月下旬提出予定)
2/9	0209-30	強度・耐食性	申請書 分割第2回 添付書類3 添付10-2-2-1	・P44(PDF2374)「地震時を含めても疲労累積荷重は1.0以下でありMCD-1322の規定を満足する」と追記したらどうか。(理由:キャスク構造企画MCD-9頁(2)荷重条件C, D:短期荷重が作用する場合は加えて評価するとしている)	・補正で追記する。	・コメント回答作成中(2月下旬提出予定)
2/9	0209-31	強度・耐食性	申請書 分割第2回 添付書類3 添付10-3-2	・P2第1-1図及びP7第2-1表(PDF2457, 2462) 貯蔵架台の応力計算にはSGV480の材料を使用し2箇所部位の計算を行っているが、適切な計算(例えば架台脚部は圧縮応力のみでの評価でよいか)であることを説明すること。また、台車搬送時を貯蔵時の事象に含めることができるか併せて説明すること。(理由:H22認可では、トラニオン固定金具やボルト等の計算のみの計算であり、今回の計算は新たな計算であるため、説明を求めたい(日立GEは架台の計算はしていない))	・コメント回答により説明する。	・コメント回答作成中(2月下旬提出予定)
2/9	0209-32	強度・耐食性	申請書 分割第2回 添付書類3 添付10-1	・別紙2P4 第3-1表(PDF2214)において、B-SUS304P-1については、機械的特性だけでなく、ボロン(又はボロン10)濃度及び均一性を記載すべきではないか。	・補正で追記する。	・コメント回答作成中(2月下旬提出予定)
2/9	0209-33	強度・耐食性	申請書 分割第2回 添付書類3 添付10-2-2-1	・P45 第5-2表(PDF2378)において、 S_d 及び S_s を加えた回数での評価についても記載すること(理由:キャスク構造規格の要求事項)。	・コメント回答により説明する。	・コメント回答作成中(2月下旬提出予定)
2/9	0209-34	強度・耐食性	申請書 分割第2回 添付書類3 添付10-3-1	・P5 第4-1表(PDF2442)において、貯蔵架台の最高使用温度を130℃とした根拠を説明すること。	・コメント回答により説明する。	・コメント回答作成中(2月下旬提出予定)

実施日	No.	分類 キーワード	資料名 申請書 ・ 補足説明資料 ・ コメント管理表	コメント内容	対応案	対応状況
1/13	0113-20	受入施設	申請書 分割第2回 添付書類3 添付11-1	・要求事項として使用済燃料を封入したキャスクが対象となっているため、受入設備（クレーン及び搬送台車）の最大取扱重量、金属キャスクの総重量、使用済燃料を封入したキャスクの最大重量（取扱時に想定される最大重量）について添付11-1で説明すること（具体的な数値を入れて説明してほしい）	・補足説明資料設2-補-007を改訂し、説明する。	・補足説明資料改訂中（3月上旬提出予定）
1/13	0113-21	受入施設	申請書 分割第2回 別添 I 2.2, 添付書類3 添付11-1	・停電時の保持機能の説明について、別添 I 2.2の説明では、天井クレーンについては「停電時にブレーキを設ける」と説明があるが、基準では「安全に保持」することを求めており、ブレーキが動作した際にキャスク自体を確実に保持できることを明確に説明すること（添付11-1P2の説明でも、保持するための具体的機能が説明されていないので、具体的に機能を説明すること）。	・補足説明資料設2-補-007を改訂し、説明する。	・補足説明資料改訂中（3月上旬提出予定）
1/13	0113-22	受入施設	申請書 分割第2回 別添 I 2.2	・0113-21同様に別添 I 2.2において、搬送台車の動力供給停止時に金属キャスクを着床させ衝突を防止するとあるが、これはキャスクを安全に保持すると言えるのか説明すること。	・補足説明資料設2-補-007を改訂し、説明する。	・補足説明資料改訂中（3月上旬提出予定）
1/13	011-23	受入施設	申請書 分割第2回 別添 I 2.2, 添付書類3 添付11-1	・別添 I 2.2において、適合の説明において記載している全ての金属キャスクは「使用済燃料を封入した金属キャスク」であることを明確に説明すること（添付11-1 P2～3の説明では不明瞭なので同様に説明すること）。	・補足説明資料設2-補-007を改訂し、説明する。	・補足説明資料改訂中（3月上旬提出予定）
1/13	0113-24	受入施設	申請書 分割第2回 別添 I 2.2, 添付書類3 添付11-1	・別添 I 2.2及び添付11 P2にあるブレーキ等の「故障を考慮して二重化」について、具体的構造について、どう二重化しているのか説明すること。	・補足説明資料設2-補-007を改訂し、説明する。	・補足説明資料改訂中（3月上旬提出予定）
1/13	0113-25	受入施設	申請書 分割第2回 別添 I 2.2, 添付11-1	・キャスクの落下防止装置のうち別添 I 2.2や添付11-1 P3で設けているクレーンのインターロックについて、添付11-1 P6にインターロック条件の説明があるが、この条件の設定根拠が添付の記載だけだと分からないので説明すること（基本設計方針にある「金属キャスクを吊った状態で仮置中の金属キャスクを通過できない」ことを条件でどう達成するつもりなのか、具体的に説明すること）。	・補足説明資料設2-補-007を改訂し、説明する。	・補足説明資料改訂中（3月上旬提出予定）
2/9	0209-35	受入施設	申請書 分割第2回 添付書類3 添付11-1	添付11-1P2(PDF2467)、コメント回答No. 1206-01①～④P178～179 ・受入れ区域天井クレーンの吊り具について、事業変更許可の添付書類には記載があるが、設工認申請書には記載がない。 ・コメント回答No. 1206-01②において、「運用（保安規定）で対応」と整理しているが、吊り具を対象としないと判断した理由を説明すること。	・コメント回答にて説明する。	・コメント回答作成中（3月上旬提出予定）

実施日	No.	分類 キーワード	資料名 申請書 ・ 補足説明資料 ・ コメント管理表	コメント内容	対応案	対応状況
2/9	0209-36	受入施設	申請書 分割第2回 別添 I 2. 2, 添付書類3 添付11-1	・別添 I 2. 2及び添付11-1P2(PDF2567)において、事業変更許可添付6-119及び同添付8-14, 15にある「受入れ区域天井クレーンは、自重、地震荷重及び吊荷荷重の適切な組合せを考慮しても強度上耐え得る設計とする」という記載が見当たらず、また、その設計が申請書で担保されているのかが分からない。説明すること。その際は、自重、地震荷重及び吊荷荷重の適切な組合せにキャスクの総重量を考慮した説明とすること。	・受入れ区域天井クレーンの耐震設計における荷重の種類及び荷重の組合せについてコメント回答にて説明する。	・コメント回答作成中
1/13	0113-26	計測制御系 統施設、 放射線管理 施設	申請書 分割第2回	・計測制御機器（放射線管理施設も同様）について、要目表に計器精度を記載すべきかどうかについて、RFSとしての考え方を整理して説明すること。 ・実用炉で記載していないということであれば、使用前事業者検査をどのように実施しているのか説明すること。	・先行プラントである伊方、東海第二を含め、発電炉では計測設備の要目表に計器精度は記載されていない。計器精度は、補足説明資料に記載している。RFSとしての考え方を整理して説明する。 ・実用炉の例を確認し、説明する。	・実用炉の例を確認中（3月7日頃提出予定）
2/9	0209-37	計測制御系 統施設	申請書 分割第2回 別添 I P2. 3-2	・給排気温度検出器を用いて温度を測定する対象については、別添 I P2. 3-2（計測制御系統施設）(PDF60)で「給気口及び排気口」としているが、一方で、別添 I P14（1.6.3 津波防護対策）(PDF21)の代替計測用計測器の説明では「給排気口」としており、この用語の使い分けの考え方を説明すること。	・意図的に使い分けたものではなく、記載を統一する。	・コメント回答作成中（2月下旬提出予定）
2/9	0209-38	計測制御系 統施設	申請書 分割第2回 別添 II ハ	・ハ-1, 2, 3頁（蓋間圧力検出器、表面温度検出器、給排気温度検出器の各要目表）(PDF118, 119, 120)について、各頁の※1では「既設工認では「〇〇監視装置」と記載」と説明があり、今回の申請で監視装置の名称を検出器に修正しているように見えるが、別添 I P30(PDF37)、添付書類3添付9P8, 9(PDF2167, 2168)、同添付12P18(PDF2512)等でまだ「監視装置」の記載説明中にあり、この関係性を説明すること。（修正忘れか、意図的なのか説明すること）	・コメント回答にて説明する。 ・意図的な記載 PDF2167, PDF2512（わかりやすく修正予定） ・修正漏れ PDF37, PDF191, PDF671, PDF676, PDF2168	・コメント回答作成中。修正漏れ箇所は、補正を行う。
2/9	0209-39	計測制御系 統施設、閉 じ込め	補足説明資料 設2-参-002改1	・P72において、蓋間圧力について、通常の状態（基準漏洩率以下）での圧力低下が継続しても、警報設定値に達することがあるとしているが、計測制御系統施設の補足説明資料(設2-補-008)によると、警報上限値は通常の状態での圧力低下、計器誤差等を考慮しても警報値に達しない設計としているのではないか。基準漏洩率による漏洩と警報設定値との関係について説明すること。	・コメント回答にて説明する。	・コメント回答作成中
2/9	0209-40	計測制御系 統施設、 除熱	補足説明資料 設2-補-008 P7	・b. 給排気温度差高 警報設定値（給排気温度差10.5℃）は、定格発熱量のキャスクが全数貯蔵された場合の温度差であるが、少数体、低発熱量のキャスクが貯蔵されている時に、金属キャスクの除熱機能の異常が検知できるのか。また、キャスクの除熱機能の異常要因として何を想定しているのか、閉塞有無の判断基準は何か、説明すること。	・コメント回答にて説明する。 （温度差での検知はできないが、キャスク表面温度の監視で検知できる）	・コメント回答作成中
2/9	0209-41	計測制御系 統施設	申請書 分割第2回 添付書類1-1	・ロ(8)-h-1(PDF364)の事業変更許可添付書類六1.2.16では、各種計測値を「表示」することとなっているが、ロ(8)-h-4(PDF367)設工認の「e.情報の表示」では、計測値を「掲示」することとなっている。「表示」と「掲示」の使い分けを説明するとともに、「掲示」することで、許可の方針である「表示」を満足することが分かるようにすること。	・コメント回答にて説明する。 表示・警報装置を用いるものは「表示」、パネル等で掲示するのは「掲示」としている。なお、一部に誤りがあるため、補正にて修正する。	・コメント回答作成中

実施日	No.	分類 キーワード	資料名 申請書 ・ 補足説明資料 ・ コメント管理表	コメント内容	対応案	対応状況
2/9	0209-42	計測制御系 統施設、 放射線管理 施設	申請書 分割第2回 添付書類3 添付12, 14, 19-4-2-1	添付12P2 2.1(PDF2496)、添付14P3 2.2(PDF2565)、添付19-4-2-1(PDF2890) 事業変更許可において、「測定するデータを記録及び表示する機能を有した表示装置を設けるとともに、測定値が異常な値を示した場合には警報を発報する設計とするとしているが、 ・設工認申請書においては、「測定したデータはキャスク監視盤に記録する」としているが、キャスク監視盤は表示・警報装置を構成する機器と考えてよいか。 ・計測設備の測定データが警報設定値に達したかどうかの判定はどの機器で行っているのか（キャスク監視盤、表示・警報装置のいずれか） ・放射線監視装置の測定データが警報設定値に達したかどうかの判定はどの機器で行っているのか（環境監視盤、エリア放射線モニタ監視盤、キャスク監視盤、表示・警報装置、のいずれか）	・コメント回答にて説明する。	・コメント回答作成中
2/9	0209-43	放射線管理 施設	申請書 分割第2回 添付書類3 添付14-1	・技術基準規則第18条第1項第1号の要求をエリアモニタリング設備で直接実現するとしているが、次の具体的な設計方針について説明すること。 ・放射性遮蔽物として何を想定しているのか。 ・放射性遮蔽物の側壁とは、どこを想定しているのか。 ・測定する線量当量率の管理値はどのように定めているのか。	・コメント回答にて説明する。	・コメント回答作成中
2/9	0209-44	放射線管理 施設	申請書 分割第2回 別添 I P2. 5-2	・(PDF71)管理区域における外部放射線に係る線量当量の測定を、エリアモニタリング設備で間接的に測定するとしているが、「間接的に測定」の意図するところを具体的に説明すること。	・コメント回答にて説明する。 線量当量は線量当量率の積分値であり、線量当量が著しく上昇する前には、線量当量率が上昇することから、線量当量率で著しい上昇を検知することで、間接的に線量当量の上昇を検知することができる。	・コメント回答作成中
2/9	0209-45	放射線管理 施設	申請書 分割第2回 別添 I 2. 5, コメント回答 No. 1206-01②	(放射線業務従事者を防護するために必要な情報を表示する設備別添 I 2. 5-2 (PDF71)、コメント回答No. 1206-01①～④P202, 203) 事業変更許可において、「管理区域における線量当量率、空気中の放射性物質の濃度及び床面等の放射性物質の表面密度を放射線業務従事者等が安全に認識できるよう、適切な場所に表示する設備を設ける」としているが、 ・設工認申請書においては「チェックポイント及び事務建屋に掲示する。なお、チェックポイント及び事務建屋への掲示については、保安規定で定め、運用する」としている。コメント回答資料 No. 1206-01②において、「運用（保安規定）で対応」と整理しているが、表示設備を設工認の対象としないと判断した理由について説明すること。	・コメント回答にて説明する。	・コメント回答作成中
2/9	0209-46	放射線管理 施設	申請書 分割第2回 添付書類3 添付19-4-3	・添付19-4-3-1及び19-4-3-2(PDF2896, 2897)に示す放射線監視装置の系統図において、薄い色で示された「現場警報器」「ANN」等は何を示しているのか。自主設置機器であれば、その旨が図中で分かるようにすること。	・コメント回答にて説明する。 現場警報器は自主設置機器であることから、その旨が分かるように図中に注記等で示す。	・コメント回答作成中

実施日	No.	分類 キーワード	資料名 申請書 ・ 補足説明資料 ・ コメント管理表	コメント内容	対応案	対応状況
12/6	1206-03	廃棄施設	第2回設工認申請書 要目表、 添付書類3 第3-1表	・第3-1表において、廃棄物貯蔵室に対して第19条に○が付いていない。一方で、要目表には廃棄物貯蔵室が記載されている。どのような考え方に基いてこのような記載としたのか、考え方を整理すること。	・廃棄物貯蔵室は、貯蔵規則上の廃棄施設として要目表に記載しているが、保管廃棄する施設であるため、技術基準第19条の適用を受けない。このことを整理して説明する。（→別途コメント回答）	・12/20 コメント回答提出。
2/9	0209-47	汚染の拡大 防止	申請書 分割第2回 別添 I 1.11	・別添 I P33 (PDF40) において、受入れ区域の床、壁の一部（床面から1.6mの範囲）及び扉について、エポキシ樹脂系塗料または合成樹脂調合ペイントにて塗装するとしているが、この塗装する床等の位置について具体的位置を説明すること。なお、説明の際は、別添 I P26 (1.8.2 火災の発生防止関連) (PDF33) の説明におけるエポキシ樹脂系塗料の塗装する範囲との整合性を考慮すること。	・資料を作成し、説明する（→別途コメント回答）	
2/9	0209-48	汚染の拡大 防止	申請書 分割第2回 別添 I 1.11	・エポキシ樹脂系塗料または合成樹脂調合ペイントの違いについて、それぞれの種類の適用に係る選定の考え方を説明すること。	・資料を作成し、説明する（→別途コメント回答）	
2/9	0209-49	汚染の拡大 防止	申請書 分割第2回 別添 I 1.11	・別添 I P33 (1.11) 及びP26 (1.8.2) (PDF40及び33) で貯蔵区域の壁の一部への塗装については、床面から1.6mの範囲と記載があるが、なぜ1.6mなのか、塗装する高さの考え方を説明すること。	・資料を作成し、説明する（→別途コメント回答）	
2/9	0209-50	汚染の拡大 防止	申請書 分割第2回 別添 I 1.11	・別添 I P33 (1.11) (PDF40) に記載のある「廃水が浸透し難いエポキシ樹脂系塗料にて塗装する」の廃水について、具体的に想定されるものを説明すること。	使用済燃料貯蔵施設では、平常時には放射性廃棄物は発生しない。ただし、搬入した金属キャスク等の表面に法令に定める管理区域に係る値を超える放射性物質が検出された場合等は、除染に使用した水等の液体廃棄物及びウエス等の固体廃棄物が発生し、これらはドラム缶に封入して廃棄物貯蔵室に保管廃棄する。廃水は、このような液体廃棄物を想定している。（→別途コメント回答）	・コメント回答作成中。
1/13	0113-02	火災	第2回設工認申請書 添付書類3 別添8	・コンクリート壁と防火扉、防火シャッターの耐火能力に関する説明について説明すること。	・資料を作成し、説明する（→別途コメント回答）	・1/21コメント回答提出。
2/9	0209-51	火災	申請書 分割第2回 別添 I 1.8	・別添 I P25 (1.8) (PDF32) 及び事業許可本文P9～10では、「金属キャスクへの影響に応じて難燃ケーブル等を使用する」としているところ、別添 I P25 (PDF32) で難燃ケーブルの適用は「金属キャスクに直接接続するケーブル」に限定しているが、この難燃ケーブル適用の考え方について、キャスク近傍のケーブルやキャスクの基本的安全機能の確保に関する設備のケーブル類の有無などを踏まえて説明すること。	・コメント回答にて説明する。	
2/9	0209-52	火災	申請書 分割第2回	・難燃性ケーブル及び難燃ケーブルについて、旧基準での認可（平成22年）の内容から変更があるのか説明すること。	・コメント回答にて説明する。	

実施日	No.	分類 キーワード	資料名 申請書 ・ 補足説明資料 ・ コメント管理表	コメント内容	対応案	対応状況
2/9	0209-53	火災	申請書 分割第2回 別添 I 1.8, 添付書類3 添付8	<ul style="list-style-type: none"> 別添 I P25(1.8) (PDF32) 及び添付書類3添付8P6 (PDF2148) で「難燃ケーブル」については、「UL垂直燃焼試験の試験規格」及び「IEEE383, IEEE1202の試験規格」に適合したケーブルと説明しているが、これらの規格の適切性について、他原子力施設での適用例等を例示し説明すること。 同様に別添 I P25(1.8) (PDF32) 及び添付書類3添付8P6 (PDF2148) のその他の「難燃性ケーブル」に適用する「JIS C 3005 傾斜試験適合品」の適切性についても説明すること。 	gat	
2/9	0209-54	火災	申請書 分割第2回 添付書類3 添付8	<ul style="list-style-type: none"> 消火設備及び警報設備は、その故障、損傷または異常な動作により使用済燃料貯蔵施設の基本的安全機能に支障を及ぼすおそれのないものであることの具体的な説明を添付で一部記載しているが、防火水槽に記載がないので説明すること。 	<ul style="list-style-type: none"> 資料を作成し、説明する (→別途コメント回答) 	
2/9	0209-55	火災、 計測制御系 統施設、 放射線管理 施設	申請書 分割第2回 添付書類3 添付8	<ul style="list-style-type: none"> 火災受信機については、出入管理建屋、監視盤室及び事務建屋に設置するとしている。それぞれの役割及び位置づけについて説明すること。また、計測設備及び放射線監視設備の表示・警報装置については、監視盤室及び事務建屋に設置されているので、同様にそれぞれの役割及び位置づけについて説明すること。 	<ul style="list-style-type: none"> 資料を作成し、説明する (→別途コメント回答) 	
1/13	0113-03	地盤	第2回設工認申 請書 添付書類3 添付5	<ul style="list-style-type: none"> 砂子又層のN値、表層および支持層（砂子又層）の液状化の有無の評価について説明すること。 	<ul style="list-style-type: none"> 補足説明資料設2-補-013-02にて説明する(P25~36) (N値を用いた評価ではなく、地震応答解析等で評価している)。 	<ul style="list-style-type: none"> 1/21 補足説明資料提出。
1/13	0113-04	地盤	第2回設工認申 請書 添付書類3 添付5	<ul style="list-style-type: none"> どこまでが表層で、どこまでが支持層かを図面等で明確にすること。 	<ul style="list-style-type: none"> 補足説明資料設2-補-013-02にて説明する(P25~36)。なお、申請書添付書類3添付5-2-1P55に、TP-20mが支持層であることを記している。 	<ul style="list-style-type: none"> 1/21 補足説明資料提出。
1/13	0113-05	地盤	第2回設工認申 請書 添付書類3 添付5	<ul style="list-style-type: none"> 設計用地下水位について説明すること。 	<ul style="list-style-type: none"> 補足説明資料設2-補-013-02にて説明する(P25~36) (実測に基づく地表面下2mより浅くなることはないので、地表面下2mに設定している)。 	<ul style="list-style-type: none"> 1/21 補足説明資料提出。
2/9	0209-56	地盤	申請書 分割第2回 添付書類1-1 ロー1	<ul style="list-style-type: none"> 事業変更許可で整理した液状化以外の事象(PDF237: 傾斜、撓み、不等沈下、揺すり込み沈下、変異が生ずるおそれがない地盤) に対しても問題がないことについて、添付書類にて説明すること。 	<ul style="list-style-type: none"> コメント回答にて回答する (本内容については、事業変更許可申請書添付書類四.3の地盤の章にて纏めているが、改めてコメント回答資料にて説明した後、補正にて設工認申請書添付に反映する)。 	<ul style="list-style-type: none"> コメント回答作成中 (3月上旬提出予定)

実施日	No.	分類 キーワード	資料名 申請書 ・ 補足説明資料 ・ コメント管理表	コメント内容	対応案	対応状況
2/9	0209-57	地盤	事業変更許可申請書	・事業変更許可の使用済燃料貯蔵建屋基礎地盤の安定性（支持力に対する安全性）において、「支持層である砂子又層は半固結の岩石であることから、液状化に対する考慮は不要である」としているが、この「支持層」とは、砂子又層全層ではなく、杭先端より下方の砂子又層を指すとの理解でよいか。	・コメント回答にて回答する（杭は載荷試験により支持力を算定しているが、この支持力は先端支持力及び周面摩擦力により得られていると考えている。支持力の考え方では先端支持力と周面摩擦の影響を考慮するが、通常杭の支持層とは杭先端の到達深度における地層を指すのが一般的であり、申請書での記載は適切であると考えている）。	・コメント回答作成中（3月上旬提出予定）
2/9	0209-58	地盤	補足説明資料 設2-補-013-02	砂子又層に関しては液状化に対する考慮は不要としている点について、次のいずれかの方法により説明すること。 ・「砂子又層が半固結の岩石であること」及び、このことから「液状化に対する考慮は不要」とすることについての具体的な根拠を示す。 ・砂子又層について、「塑性指数Ipが15を超える」、「粘土分含有率Pcが10%を超える」等の定量的な根拠を示す。 ・砂子又層について、物性値を保守的に設定して実施した液状化判定（FL、液状化解析等）に基づき液状化の有無を確認し、液状化が発生しないことを示す。発生が予想される場合は、それを考慮しても貯蔵建屋の基本的安全機能が損なわれるおそれがないことを示す。	・コメント回答にて回答する（砂子又層についてFL値により液状化が発生しないことを示す方向で検討中）。	・コメント回答作成中（2月末提出予定）
2/9	0209-59	地盤	補足説明資料 設2-補-013-02	・実測に基づき地下水位を地下2mと設定していることの妥当性について、観測井戸の分布を示し、観測記録に対して分析、考察を行い説明すること。	・コメント回答にて回答する（観測記録の分布を示し説明する）。	・コメント回答作成中（3月上旬提出予定）
2/9	0209-60	地盤	補足説明資料 設2-補-013-02	・水平2方向+鉛直地震動に対して、液状化を考慮する必要がない理由を説明すること。液状化の判定基準を使う場合は、適用範囲を明確にすること。	・コメント回答にて回答する。	・コメント回答作成中（3月中旬提出予定）
2/9	0209-61	地盤	補足説明資料 設2-補-013-02	・P34 試験で得られた繰り返し応力振幅比を、試験試料と現地盤の違い（採取時の試料の攪乱、応力状態、波形（正弦波とSs）、2・3方向同時載荷）により補正せず、現地盤の液状化抵抗比Rとしてよい理由を説明すること。	・コメント回答にて回答する（液状化試験は、地盤工学会で定められた試験方法に従い、原地盤のサンプルをその構造を乱さないように凍結サンプリングにて採取し、試験を実施しているため適切であると考えている）。	・コメント回答作成中（3月上旬提出予定）
1/13	0113-06	耐震	申請書 分割第2回 添付書類3 添付5-1-5	・FRS（床応答スペクトル）の作成について、周期軸方向の拡幅に関して、固有周期のずれは考慮するが、物性のばらつきは考慮しないことの妥当性について説明すること。 ・生スペクトルと拡幅スペクトルの両方を示すこと。	・建屋の応答解析結果のうち、基本ケースとされる解析ケースで得られる床応答スペクトルについては、周期軸方向に±10%の拡幅を行い、別途、材料物性等のばらつきを考慮した解析ケースで得られる床応答スペクトルを包絡して、設計用床応答曲線としている。この考え方は実用炉の新規制基準設工認と同じ考え方である。その手順について、補足説明資料設2-補-013-03に記載し説明する。	・補足説明資料(設2-補-013-03)P4～5に記載。2/10提出。

実施日	No.	分類 キーワード	資料名 申請書 ・ 補足説明資料 ・ コメント管理表	コメント内容	対応案	対応状況
1/13	0113-07	耐震	第2回設工認申請書 添付書類3 添付5	水平2方向の考慮にあたって、SRSS法を用いる場合は設備機器の応答軸が明確であることについて説明すること（特にキャスクについて、トラニオンと直行する方向が弱軸となることを説明すること）。	・設備機器の水平2方向の考慮方法については、添付書類3添付5-3-1「5.4.7 水平2方向及び鉛直方向地震力の組合せに関する影響評価」に記載のとおり、設備毎に応答軸を検討し、適切な方法を用いて評価を行っている。 ・キャスクについては、貯蔵架台の辺方向を応答軸とした場合と対角方向を応答軸とした場合の両方を考慮した評価としていることを、補足説明資料設2-補-013-04で説明する。 （キャスク以外については同補足説明資料P19～20に、キャスクについてはP23に記載）	・2/2補足説明資料提出
1/13	0113-08	耐震	第2回設工認申請書 添付書類3 添付5	・建物と設備・機器で水平2方向等の組み合わせ方法が異なっている。この考え方を説明すること。 ・それぞれの特徴に合わせた方法をとっているのは分かったが、どういう特徴のものにどういう評価方法を用いているのか、別資料で説明すること。	・機器系はベクトル合成による保守的な方法を用いている。建物については申請書添付書類3添付5-2-1P190～記載の通り、組合せ係数法や3次元FEMなどを用いている。 ・別資料（コメント回答）で説明する。	・コメント回答作成中（2月中旬頃提出予定）
1/13	0113-09	耐震	第2回設工認申請書 添付書類3 添付5	・水平2方向の考慮について、特にトラニオン支持の金属キャスクでねじれ等現行の応答軸以外の応答が出ないか説明すること（現状の評価モデルでは、トラニオン、固定装置等の剛性、押しつけ力等が考慮されていないのではないか）。	・現状の固有値解析モデルは、並進方向の倒れこみの剛性を評価したばね要素をモデル化している。ねじれ方向の剛性を考慮した評価を別途実施の上、補足説明資料設2-補-013-04に追記する。	・補足説明資料改訂予定（2月下旬の見込み）
1/13	0113-10	耐震	第2回設工認申請書 添付書類3 添付5	・搬送台車の着床時の耐震評価方法について説明すること（H22年度申請で認可されているが、既認可と同一かどうか確認したい）。設2-補-013-07最終ページの実験では600gal程度までのデータしかないが、今回の申請条件でも問題ないのか。 ・ロッキング現象が起きるとその固有振動数が下がってくる。より大きな加速度の考慮が必要ではないか。	・同一方法である。実験はもっと大きなガル数でも行われているので、補足説明資料設2-補-013-07を改訂して説明する。 ・確認して補足説明資料設2-補-013-07を改訂し、説明する。	・補足説明資料改訂中（2月中旬頃提出予定）
2/9	0209-62	耐震	第2回設工認申請書 添付書類3 添付5	・検査架台の上位波及影響評価に関して、架台とキャスクの衝突時に、架台の変形が弾性範囲内に収まることを説明すること。（架台が塑性変形や破断等を起こしてキャスクが転倒する恐れはないか）	検査架台の変形により金属キャスクが転倒しないこと及び金属キャスクとの衝突の際の評価の考え方についてコメント回答にて説明する。	
2/9	0209-63	耐震	第2回設工認申請書 添付書類3 添付5 P4	・受入れ区域天井クレーンと貯蔵建屋はBクラスだがSs地震動に対して安全性を確認するのに対し、同クレーンの支持構造物（Bクラス）は同様の検討をしない理由と、この支持構造物がSs地震動で損傷しても同クレーンが落下しないことを説明すること。また、支持構造物とは、具体的にどこか。	支持構造物（ランウェイガーダ）については、建屋の評価に含まれていることについてコメント回答にて説明する。 なお、添付5-5-1 受入れ区域天井クレーンの耐震計算書に支持構造物の評価について添付5-2-1にて評価を実施していることを補正にて記載する。	・補足説明資料（設2-補-013-06）P5に記載。2/10提出。 ・コメント回答作成中。
2/9	0209-64	耐震	申請書 分割第2回 添付書類3 添付5-1-3	・P6「4.1 評価方針」で選定した対象施設のうち、貯蔵建屋、天井クレーン、搬送台車については、添付書類3添付5-1P4第3-1表にあるように、間接支持構造物等、耐震設計の基本方針として既に基準地震動Ssでの評価が定義されている。他の選定設備と異なることから、事業変更許可等との整合を含め記載内容を確認すること。	事業変更許可等との整合も含めコメント回答にて説明する。	

実施日	No.	分類 キーワード	資料名 申請書 ・ 補足説明資料 ・ コメント管理表	コメント内容	対応案	対応状況
2/9	0209-65	耐震	申請書 分割第2回 添付書類3 添付5	<ul style="list-style-type: none"> ・耐震性評価について以下の①～⑨を一覧にして説明すること。 ①設備名称 ②耐震クラス ③既設工認での評価手法(動的解析(スペクトルモーダル、時刻歴応答等)、静的解析、評価モデルの変更有無等) ④本申請での評価手法(Sクラスについては、水平二方向の組み合わせの考え方も含めて) ⑤Sクラス、Bクラスについて、共振のおそれのあるもの、固有値解析からFRS読み取り値を用いるもの、1.2ZPAを用いるもの。 ⑥上位波及影響を考慮するもの。 ⑦新規評価実施要否の判断理由(評価手法、モデル、入力条件等の変更の有無) ⑧評価部位、許容値と応力評価値、耐震裕度、評価結果(最も厳しいところなどを代表箇所として) ⑨許容値の引用元 	「耐震性評価一覧表」を作成し、コメント回答にて説明する。	
2/9	0209-66	耐震	申請書 分割第2回 添付書類3 添付5	<ul style="list-style-type: none"> ・建屋除熱評価(添付書類3添付3-2 P12 図8, PDF754)では床最高温度が56.9℃となっており、一方で貯蔵建屋の耐震評価(添付書類3添付5-2-1 P13 表5.1-1, PDF1214)においては貯蔵区域基礎上面温度が夏短期で48.0℃となっている。三次元熱流動解析結果に基づき設定した温度分布から48.0℃としたプロセスを説明すること。 	・コメント回答にて回答する。	・コメント回答作成中(2月中旬提出予定)
2/9	0209-67	耐震	申請書 分割第2回 添付書類3 添付5-2-1	<ul style="list-style-type: none"> ・P200 表9.5-3(PDF1401)にFEM解析の2DE-Aの地盤定数が、P81 表8.2-1(PDF1282)のSs-Aと異なる理由を説明すること。 	・コメント回答にて回答する。	・コメント回答作成中(2月中旬提出予定)
2/9	0209-68	耐震	申請書 分割第2回 添付書類3 添付5-3-1	<ul style="list-style-type: none"> ・P78 第6-4表(PDF1522)中性子遮蔽材カバーの許容応力値の計算については、評価点の具体的場所(溶接部等の特徴を踏まえ)及びこの計算式を使って許容応力を算定できることを説明すること(日立GEとの比較で、日立GEが許容応力値を117MPa、RFSではCs162MPa, Ds225Paとしているため)。 	・コメント回答により説明する。	・コメント回答作成中(2月下旬提出予定)
2/9	0209-69	耐震	申請書 分割第2回 添付書類3 添付5-3-1	<ul style="list-style-type: none"> ・P65第5-26表(1/3)(PDF1509)にDsの評価結果の記載があるが、Csの評価結果の記載が見当たらない。Dsの前にCsの評価を追記すること。 	・補正で追記する。	・コメント回答作成中(2月下旬提出予定)
2/9	0209-70	耐震	申請書 分割第2回 添付書類3 添付5	<ul style="list-style-type: none"> ・解放基盤から建屋基礎底盤での入力地震動の作成にあたり、SHAKEによる一次元波動理論に基づく評価を行っているが、基礎杭の拘束効果は考慮されているのか。先行施設での評価例等も確認の上、影響の有無について説明すること。 	・コメント回答にて回答する(地盤の応答解析は、建屋周辺のみならず、より広域な範囲の地盤の応答を算定するために実施しているため、杭の寄与は考えていない。杭は地盤の応答を考慮して、建屋モデルの基礎地盤ばねの中で考慮している)。	・コメント回答作成中(3月上旬提出予定)

実施日	No.	分類 キーワード	資料名 申請書 ・ 補足説明資料 ・ コメント管理表	コメント内容	対応案	対応状況
2/9	0209-71	耐震	第2回設工認申請書 添付書類3 添付5	・天井クレーンのトロリストoppaの応力評価は母材を対象としていると思われるが、その前提として、トロリとの接合部の強度が母材以上であることが求められる。この接合部の詳細と、接合部の強度が母材以上であることを、施工方法等（溶接の基準、熱処理の有無、ボルト強度等）も含めて説明すること。	・トロリストoppaのボルト部及び溶接部の計算について補足説明資料に記載し説明する。 ・トロリストoppaの溶接について基準等を含めて施工方法を補足説明資料に記載し説明する。	・補足説明資料（設2-補-013-06）P11～16に記載。2/10提出。
2/9	0209-72	耐震	第2回設工認申請書 添付書類3 添付5	・地震の3方向同に入力について、例えば建屋では、水平1方向の地震に対してその方向の応答加速度がほとんど変わらないとしている。しかし、問題とすべきは各方向の加速度ではなく、3方向それぞれの加速度による発生応力（または荷重）の組合せと考える。この観点から3方向同時入力の影響について検討すること。	・補足説明資料に追加し説明する。	・補足説明資料（設2-補-013-02）のP23に記載。1/21提出済
2/9	0209-73	耐震	第2回設工認申請書 添付書類3 添付5	・地震の3方向同時に入力について、XとYで位相が90度ずれ、交互に大きくなる場合、①キャスクがほぼ軸対象、②XとYの波形の周波数特性が近い、③キャスクの固有値が地震の周波数領域に入る、という理由から、キャスクが円周方向に振り回され共振してボルトの疲労が問題になる可能性について説明すること。	・コメント回答により説明する。	・コメント回答作成中（2月下旬提出予定）
2/9	0209-74	耐震	申請書 分割第2回 添付書類3 添付5-2-1	・SHAKEの問題点を挙げ、これらが問題ないレベルか、あるいはどのように解決されているか説明すること（例えば、加速度の過大・過小評価、材料特性の非線形性）。	・コメント回答にて回答する（地盤の剛性低下率が適用範囲にあること、地盤のひずみから算定される減衰については切り捨て処理を行っているため過小な評価にはならないことを説明する）。	・コメント回答作成中（3月上旬提出予定）
12/14	1214-03	津波	第2回設工認申請書 添付書類3 添付6	・津波襲来時における受入れ区域の壁、床、クレーンや梁等の損傷モード（順番等）について整理し、天井スラブやクレーン等が複数同時にキャスクに衝突しないことを説明すること。	・補足説明資料（設2-補-014）に追記する。	・12/20 補足説明資料改訂版（設2-補-014改1）提出。
12/14	1214-04	津波	第2回設工認申請書 添付書類3 添付6	・津波に対するキャスクへの影響評価に使用しているAbaqusの種類はExplicit（陽解法）かStandard（陰解法）かを説明すること。また、Standardを使用しているのであれば、本来衝撃解析に使用すべきであるExplicitを使用しない理由、及びExplicitで得られる結果より本解析結果が保守的となっている理由を説明すること。	・補足説明資料（設2-補-014-01）に追記する。	・12/20 補足説明資料改訂版（設2-補-014-01改1）提出。
12/14	1214-05	津波	第2回設工認申請書 添付書類3 添付6	・搬送台車上にキャスクが乗った状態で津波波力や漂流物の衝突を受ける可能性について説明すること。受ける可能性がある場合は、キャスクの基本的安全機能に影響を与えないことを説明すること。	・搬送台車上にキャスクが乗っている場合、屋外へ通じる遮蔽扉を閉める運用とすることから、波力や漂流物の衝突を直接受ける可能性はない（補足説明資料（設2-補-014-01）に追記する）	・12/20 補足説明資料改訂版（設2-補-014-01改1）提出。
1/13	0113-11	津波	第2回設工認申請書 添付書類3 添付6	・建物（受入れ区域）の損傷モード、損傷時の落下物の選定、衝突荷重の算定条件について説明すること。結果だけが書いてあって過程が分からない。落下物の剛性も考慮しているのか。そういった内容が分かる資料を提出すること。	・補足説明資料設2-補-014-01を改訂し、説明する。	・補足説明資料改訂中

実施日	No.	分類 キーワード	資料名 申請書 ・ 補足説明資料 ・ コメント管理表	コメント内容	対応案	対応状況
1/13	0113-12	津波	第2回設工認申請書 添付書類3 添付6	・漂流物の選定について、使用済燃料運搬船、海洋地球研究船（大型船）を漂流物として選定していない理由について具体的に説明すること。 ・どちらの船もRFSの所有ではないが、どのような扱い（手順）になるのか。	・現在は、添付6-1-4に緊急離岸する旨を記載している。船の扱い等について確認し、添付書類を補正する。	・コメント回答作成中（2月下旬提出予定）
1/13	0113-13	津波	第2回設工認申請書 添付書類3 添付6	・衝突荷重の算定式(FEMA式)適用の妥当性、根拠を説明すること。実用炉の前例があるのか。	・コメント回答にて追加説明を行う。	・コメント回答作成中（2月中旬提出予定）
1/13	0113-14	津波	申請書 分割第2回 添付書類3 添付6-1-6 P3	・貯蔵架台については、津波による水流が「水平方向に」作用しても固定状態が維持されるとあるが、受入れ区域の各架台の評価では「水平方向の」水流で評価しているのか。	・水平方向である。申請書を補正しその旨追記するとともに、補足説明資料(設2-補-014-04)P1に追記する。	・1/26補足説明資料改訂版(改1)を提出。
1/13	0113-15	津波	第2回設工認申請書 添付書類3 添付6	・受入れ区域の各架台に対して津波の水流でも固定状態が維持されると評価しているが、受入れ区域の搬送台車について同様の評価をしなくてよい理由について説明すること。	・屋外に通ずる扉を閉じることから、評価不要と考えている。添付書類を補正する。	・コメント回答作成中（2月下旬提出予定）
1/13	0113-16	津波	第2回設工認申請書 添付書類3 添付6	・受入れ区域の各架台に対して津波の水流に対しての評価は行っているが、津波漂流物の衝突に対する評価をしなくてよい理由を説明すること。	・外壁や内壁との位置関係から、可能性が極めて低いと評価している。添付書類を補正する。	・コメント回答作成中（2月下旬提出予定）
1/13	0113-17	津波	第2回設工認申請書 添付書類3 添付6	・受入れ区域の各架台は、床面ではなく、架台の基礎との固定状態でよい理由を説明すること。また、各架台の基礎部とはどの部分なのか図面にて説明すること。	・アンカーボルトを介して床面に固定する。補足説明資料(014-04)の図に色付けを行い、分かりやすく改訂する(P1の記載を修正、P6,7に図を追加)。添付書類の記載についても補足説明資料と同様に補正（基礎→床面）する。	・1/26補足説明資料改訂版(改1)を提出。
2/9	0209-75	津波 (廃棄施設)	補足説明資料 設2-補-009	・原子力施設におけるドラム缶の多段積み保管にあたっては、過去の原子力発電所における震災経験も踏まえ、転倒防止の強化策が施されている。当該設備における考え方、対策を説明すること（漂流防止設備には地震時の転倒防止効果も期待できるのか？）	添付13-1 廃棄物貯蔵室に関する説明書 p3 3. 施設の詳細設計方針(2)a. に以下の記載あり。 a. 廃棄物貯蔵室では、200Lドラム缶約100本相当を3段積みとし、各段のドラム缶4本をバンドで固定し、横ずれ防止のストッパーを設けたパレットに乗せることで転倒防止対策を実施する。	・コメント回答作成中（2月下旬提出予定）
2/9	0209-76	津波 (廃棄施設)	補足説明資料 設2-補-009 P42, 43	・漂流防止材の評価結果（2）ロープ、（4）シャックル、（5）ロータリーアイボルト、床面側固定材評価結果の中央部等については、裕度が1.00～1.05とほとんどない。評価条件、評価方法等においてどの程度裕度が確保されているのか。また、評価結果を満足するために管理すべき事項は記載されているか。説明すること。	内容物量を減らして管理することで多少の裕度は増加するが、著しく裕度が出るわけではないため、部材のサイズアップをすることで裕度を確保する。 以下の資料に反映する。 添付13-1-2 漂流防止設備の評価結果 設2-補-009 放射性廃棄物の廃棄施設について	・コメント回答作成中（2月下旬提出予定）

実施日	No.	分類 キーワード	資料名 申請書 ・ 補足説明資料 ・ コメント管理表	コメント内容	対応案	対応状況
2/9	0209-77	津波	申請書 分割第2回 添付書類3 添付6-1-5 P3, P11	・落下物の衝撃荷重に対する金属キャスクの閉じ込め機能について、密封シール部の判定基準を、耐震、構造で参照する金属キャスク構造規格と異なり、塑性ひずみ量(0.2%)としているが、当該事象における判定基準の考え方を説明すること。 (添付書類3添付6-1-5P3, 11及び補足説明資料設2-補-014改1)	コメント回答にて以下を説明する。 評価部位に対して「おおむね弾性範囲内」という判定基準は、耐震や構造の評価と同じ考え方である。ただ本評価においては、落下物との衝突という過酷な事象を想定しており、耐震や構造の評価に比べて付与される荷重が大きい。従って、明確な判定基準が必要であると判断し、設定した。	・コメント回答作成中（2月下旬提出予定）
2/9	0209-78	津波	申請書 分割第2回 添付書類1-1 ロー(7)ー 14, 15	・許可との整合性で整理した(PDF296～297)「1.1.7.5 使用済燃料貯蔵施設の遮蔽機能（遮蔽機能の回復を考慮した年間1mSv以下）」が申請書から抜けている。評価条件、評価結果等、必要な記載を添付に追記すること。	コメント回答にて以下を説明する。 敷地境界外における実効線量が年間1mSvを超えないということは、事業変更許可申請で説明しており、設工認の断面では、蓋部の密封境界部がおおむね弾性範囲内にとどまること、金属キャスクの構造から蓋の横ずれ量は限定されること、遮蔽機能の回復のための対策や体制を整備することを保安規定に定めること、以上を説明して、これらで総合的に担保することとしている。	・コメント回答作成中（2月下旬提出予定）
2/9	0209-79	津波	申請書 分割第2回 添付書類3 添付6-1-5-2	・海水密度(1050kg/m ³)に、巻き込まれた土砂やヘドロ等の影響が含まれているか。いないならその妥当性を説明すること。参考として、米国FEMA P-646では沈殿物と混合した海水の密度を1128kg/m ³ としている。	・コメント回答にて回答する。	・コメント回答作成中（2月末提出予定）
1/13	0113-18	自然現象等	申請書 分割第2回 添付書類3 添付7	・森林火災の評価について、FARSITEを用いた評価は事業許可時点では補足説明資料であるため、詳細設計として設工認の添付書類の計算書とすべきではないか（試験研究炉では記載している）。	・FARSITE出力データの一部については、事業（変更）許可本文に記載し許可を受けている。一方、設工認においては、事業（変更）許可の本文記載値の算出に用いたFARSITEの評価プロセスからの変更はないため、設工認の添付書類としての提出対象外としている（ただし、補足説明資料としては提出済）。 ・先行事業者（K7, 東二, 女川2, MNF）を調査した結果、同様に設工認の添付書類としていない状況である。	・2月下旬回答予定。
1/13	0113-19	自然現象等	申請書 分割第2回 添付書類3 添付7	・準拠する避雷設備のJIS規格について、1992年版で問題ないか。また、引用する適用規格・基準類は最新のものか確認のこと（特に建築学会関係の規格類）。最新でない場合、改訂内容に適用上の問題がないことを、文書で説明すること（建物以外も含めて水平展開を）。	・建築基準法の告示に「1992年版に適合しているものは2003年版に適合しているとみなす」旨の記載があるため、1992年版でよい。また、建物関係の規格類は平成22年設工認と同じ記載としているため古いものがあるが、設計・評価に影響はない。これらを含め、建物以外も調査して文書で回答する（コメント回答または補足説明資料）	・2月中旬回答予定。
2/9	0209-80	自然現象等	申請書 分割第2回	・（外部火災）可燃物を搭載した車両（例えば、軽油貯蔵タンクに燃料補給するタンクローリー）等、一時的に敷地内に存在する火災源になり得るものについて、事業変更許可の段階において火災源として選定していないが、事業者として当該車両等について、敷地内の存在可能性を説明するとともに、火災源として選定していない理由を説明すること。その際、当該車両等に対して火災源として選定しなくてよい理由として、具体的対応があるのであれば説明すること。	・入構してくるタンクローリーについては、燃料補給時の万が一の火災発生時には速やかな通報連絡及び消火活動が可能であるため火災評価の対象外としている。	・2月下旬回答予定。

実施日	No.	分類 キーワード	資料名 申請書 ・ 補足説明資料 ・ コメント管理表	コメント内容	対応案	対応状況
2/9	0209-81	自然現象等	申請書 分割第2回 別添 I 1.7.1.3, 添付書類3 添付7-4-5-2	<ul style="list-style-type: none"> ・(外部火災) 別添 I P23(PDF30)の金属キャスクに対する影響評価において、事業変更許可添付6-1-69では、「燃料被覆管及び金属キャスクの構成部材の温度上昇を考慮しても金属キャスクの基本的安全機能を損なわない設計とする」とあり、設工認の申請書は説明不足と考える。考え方を説明すること。 ・添付7-4-5-2(PDF2136～)において、対象部位を「金属キャスクの各部」としているが、事業変更許可では「燃料被覆管及び金属キャスクの構成部材」なので、評価の範囲を明確に記載すること(評価自体は、被覆管が入っているため問題ないと考え、許可の約束事項との整合性を明確にして説明すること)。 	<ul style="list-style-type: none"> ・基本設計方針については、事業(変更)許可添付6-1-69の記載と整合性を図り適正化する。 ・添付7-4-5-2については、外部事象防護施設はあくまで使用済燃料貯蔵建屋及び金属キャスクであるため、結論部は金属キャスクの構造部材に注目した記載ぶりとしているが、評価の過程においては、使用済燃料被覆管の温度上昇も評価していることから、その旨が明確になるように修正する。 ・上記について、補正にて反映を行う。 	<ul style="list-style-type: none"> ・2月下旬回答予定。
2/9	0209-82	自然現象等	申請書 分割第2回 別添 I 1.7	<ul style="list-style-type: none"> ・(落雷) 落雷について、別添 I P18 (1.7.1(1)g) (PDF25)の「変更後」の記載において、既認可の記載から何が追加されたのか読みにくい。具体的に何を追加しているのか説明すること。 	<ul style="list-style-type: none"> ・設工認分割第1回時の補足説明資料にて説明済。改めてコメント回答にて説明する。 	<ul style="list-style-type: none"> ・コメント回答作成中
2/9	0209-83	自然現象等	申請書 分割第2回 別添 I 1.7、 添付書類3 添付19、他	<ul style="list-style-type: none"> ・(落雷) 棟上導体について、別添 I P18 (1.7.1(1)g) (PDF25)等では建屋屋上に設置すると記載しているが、添付書類3添付19-2-7-2 P2(PDF2829)では使用済燃料建屋屋上及び外壁面に設置と記載がある。記載の整合性を説明するとともに、必要に応じ図面等を用いて設置状況を説明すること。 	<ul style="list-style-type: none"> ・棟上導体のうち、主要部位である受雷部が屋上に、その他の部位である引下げ導線が外壁面に設置されている(図面にて設置状況を説明する)。別添 I P18 (1.7.1(1)g) 等では主要部位である受雷部の設置場所を、添付書類3添付19-2-7-2 P2では、詳細を示すため、それに加えその他の部位である引下げ導線の設置場所を記載しているため、記載が異なっている。 ・以上についてコメント回答にて説明する。 	<ul style="list-style-type: none"> ・コメント回答作成中
2/9	0209-84	自然現象等	申請書 分割第2回 添付書類3 添付7-3-3	<ul style="list-style-type: none"> ・(積雪) P5(PDF2062)で、「貯蔵建屋は、想定する降下火砕物及び積雪による閉塞に対し、……貯蔵区域の給気口及び排気口は降下火砕物の堆積厚さ及び積雪深を考慮した十分に高い位置に設ける」とあるが、基本設計方針(別添 I 1.7.1P18(PDF25))には閉塞対策の説明がなく、ここに積雪による閉塞の記載をしていることの考え方を説明すること。 ・また事業変更許可本文P20の説明では、給気口及び排気口の高さやフード等の設置による積雪の閉塞に対する設計方針を記載しているが、設工認申請書の基本設計方針にその記載がない。記載不足ではないか。考え方を説明すること。 	<ul style="list-style-type: none"> ・補正での対応を検討する。改めてコメント回答にて説明する。 	<ul style="list-style-type: none"> ・コメント回答作成中
2/9	0209-85	自然現象等	申請書 分割第2回 添付書類3 添付7-3	<ul style="list-style-type: none"> ・(火山) 許可整合の観点から、事業変更許可申請書で用いた「腐食性ガス」の文言を用いて、「降下火砕物に付着した硫酸等を含む腐食性ガスによる腐食対策として、金属キャスク表面に塗装等の対策を施す」旨の説明を添付書類に追記すること。 	<ul style="list-style-type: none"> ・許可を受けた降下火砕物の特徴として”腐食性ガス”である旨があり、また、設工認では、”想定される火山事象は・・・事業(変更)許可を受けた降下火砕物”としており、許可整合が図られている状態である旨をコメント回答にて説明する。 	<ul style="list-style-type: none"> ・2/18コメント回答提出。

実施日	No.	分類 キーワード	資料名 申請書 ・ 補足説明資料 ・ コメント管理表	コメント内容	対応案	対応状況
2/9	0209-86	自然現象等	申請書 分割第2回 別添 I 1. 7. 1. 2	・（火山）別添 I P22(PDF29)の基本設計方針にて「金属キャスク外表面に塗装等の対策を施し、短期での腐食により基本的安全機能を損なわない設計とする」としているが、ここでいう塗装の範囲について明確に説明すること。当該塗装の範囲については、添付10-1別紙1P4(PDF2193)では「胴、外筒、一次蓋と二次蓋の……」の3箇所だが、添付10-2-1-1P16(PDF2258)では「外筒、胴、底板、二次蓋、底部中性子遮蔽カバー」の5箇所とも読み取れ、整合しているのか判断できない。整合性も踏まえて説明すること。	・添付書類10の中で記載を合わせる旨をコメント回答にて説明する。	・3月上旬頃コメント回答提出予定。
2/9	0209-87	自然現象等	申請書 分割第2回 添付書類3 添付10-1	・（火山）金属キャスクの腐食対策について、事業変更許可添付6-58では、「金属キャスク外表面の塗装及び自主的に二次蓋上部に対策を施し、短期での腐食により基本的安全機能を損なわない設計とする」とある。この「自主的に二次蓋上部に対策」とは、添付10-1別紙P2(PDF2191)以降で言っている蓋部表面の塗装のことなのか。説明すること。	・事業許可まとめ資料及び設工認分割第1回時の補足説明資料にて説明済。改めてコメント回答にて説明する。	・コメント回答作成中
2/9	0209-88	自然現象等	申請書 分割第2回 添付書類3 添付10-1	・（火山）添付10-1別紙P4(PDF2193)に記載しているキャスク等に塗装する塗料について、具体的な仕様を説明すること。	・火山による影響を考慮したキャスク等に塗装する塗料について、具体的な仕様を説明する。	・コメント回答作成中
2/9	0209-89	自然現象等	申請書 分割第2回 添付書類3 添付7-3-3	・（火山）P9(PDF2066)の強度評価方法について、P8(PDF2065)で「作用する降下火砕物による荷重及びその他の荷重による鉛直荷重については、屋根、耐震壁及びフレームに作用する構造とする」と説明があるところ、屋根は鉛直荷重の評価をしているが、壁とフレームについては鉛直荷重ではなく、風荷重を踏まえたせん断ひずみと層間変形角のみで評価しており、なぜ壁とフレームについて鉛直荷重を評価しないのか説明すること。また、風荷重の考慮としてせん断ひずみと層間変形角での評価を選定することが、何かの規格に基づくものであるならば、それも説明すること。	・コメント回答にて回答する（壁とフレームに作用する降下火砕物による鉛直荷重は、固定荷重及び積載荷重による鉛直荷重に比べて十分に小さいことから検討不要と考えていること、鉄筋コンクリート造建物の水平方向の検討方法は、鉄筋コンクリート構造計算基準に示されており、耐震壁についてはせん断ひずみで、フレームについては層間変形角にて評価するものとなっていることを説明する。規格名については正式名称を記載する）。	・コメント回答作成中（3月上旬提出予定）
2/9	0209-90	自然現象等	申請書 分割第2回 添付書類3 添付7-3-3	・（火山）添付7-3-3P9(PDF2066)の評価方法について、b.の記載について添付7-3-4P16(PDF2086)と同様に風荷重との関係性を記載すること。	・コメント回答にて回答する（記載を見直す旨回答予定）。	・コメント回答作成中（3月上旬提出予定）
2/9	0209-91	自然現象等	申請書 分割第2回 添付書類3 添付7-3-3	・（火山）P10(PDF2067)の図面について、どこが評価対象部位の屋根、壁及びフレームなのか不明瞭なので、申請書内に評価対象部位の具体的位置がわかる図面を記載すること（本添付資料でなくともよい。既に記載済であれば、どの頁か説明すること）	・コメント回答にて回答する（記載を見直す旨回答予定）。	・コメント回答作成中（3月上旬提出予定）

実施日	No.	分類 キーワード	資料名 申請書 ・ 補足説明資料 ・ コメント管理表	コメント内容	対応案	対応状況
2/9	0209-92	自然現象等	申請書 分割第2回 添付書類3 添付7-3-4	・(火山) P13(PDF2083)に記載しているフレームの許容限界値について、それぞれ何の規格に基づくものか説明すること。なお、屋根の許容荷重1.5の根拠については、RC基準によると記載しているが、略称ではなくP7(PDF2077)に記載しているフルネームの規格名をそのまま記載するか、「以下『RC基準』という」などの読み替えをすること。	・コメント回答にて回答する(壁の許容限界は、JEAC4601に示される建屋の応力～変形関係(スケルトン)において、挙動が弾性範囲内にあると考えられる第1折れ点を許容限界としている。フレームについては、建築基準法に示される層間変形角の許容限界である1/200を採用している。1.5の根拠は、鉄筋コンクリート構造計算規準・同解説「許容応力度設計法」における長期許容応力度と短期許容応力度の比率である。申請書について記載を見直す)。	・コメント回答作成中(3月上旬提出予定)
12/14	1214-06	竜巻	第2回設工認申請書 添付書類3 添付7-2-5、 補足説明資料 設2-補-015 11条(竜巻)- 87,88	・飛来物(ワゴン車)の飛散挙動の評価について、計算コード等を使用した場合はその詳細を、手計算により評価した場合はその評価式を明確にすること。	・飛散評価については、実用炉、核燃施設でよく用いられているTONBOS(竜巻による物体の浮上・飛来解析コード)を使用している。 ・TONBOSを使用する妥当性等について補正で反映する旨を説明(→別途コメント回答)。	・1/21コメント回答提出。
12/14	1214-07	竜巻	補足説明資料 設2-補-015 11条(竜巻)- 94	・バス、電源車、コンテナ、物置、ドラム缶について、飛散防止措置を行うとしているが、その具体策を説明すること。 ・大型トラックについては、工地上入構せざるを得ないため、竜巻を検知した場合は速やかに退避するとの説明があったが、そのような運用を行うことを明確化すること。	・バス：原則として入構させない。入構せざるを得ない車両については、構外へ退避する運用とする。 ・電源車：構内の所定場所にて固縛装置により固縛する。 ・コンテナ、ドラム缶：原則として構内へ持ち込み禁止とし、持ち込まざるを得ない場合は、屋内での使用を基本とするが、屋外に設置する場合は浮き上がりが発生しないよう対策をとる運用とする。 ・物置：コンクリートの基礎へ固定する。 ・大型トラック：保安規定マターの内容であるため、コメント回答にて整理する。	・左記を12/14ヒアリングにて回答済。 ・1/21コメント回答提出。
12/14	1214-08	竜巻	補足説明資料 設2-補-015 11条(竜巻)- 94	・敷地境界の外に物置、コンテナ等が設置される可能性は低いとしているが、これらが仮に敷地境界周辺に設置された場合の建屋への影響はどの程度か、定量的に説明すること。	・物置、コンテナ：敷地境界周辺に固定せず設置され、建屋に衝突したとしても、裏面剥離及び貫通が生じないため影響はない。このことについての定量評価を補足説明資料に記載する(参考資料6として追記する)。	・1/21 補足説明資料改訂版(設2-補-015改1)提出。
1/13	0113-01	竜巻	第2回設工認申請書 添付書類3 添付7	・許可整合の観点から、飛散防止措置として固縛する設備(コンテナ等)の固縛評価が記載されていない理由について説明すること。	・資料を作成し、説明する(→別途コメント回答)	・1/21コメント回答提出。
2/9	0209-93	竜巻	申請書 分割第2回 別添 I 1.7、 添付書類3 添付7-2-2	・竜巻対策の設計飛来物の衝突による影響について、別添 I P19(1.7.1.1(2))(PDF26)や添付書類3添付7-2-2P3(PDF1998)では「開口部を通過して衝突する可能性は極めて低く、設計飛来物の衝突を仮定しても基本的安全機能への影響は小さい」と説明しているが、ここでいう「影響が小さい」という点について、許可のまとめ資料添付5にも記載があるが、改めて資料で説明すること。その際、まとめ資料添付5の結論の前提である、同資料P76以降に記載の竜巻飛来物の衝突に係る検討において、開口部として排気口や給気口の想定はあるものの、建屋の「機器搬入口」からの飛来物の突入に対する考え方について、まとめ資料では読み切れないので説明すること。	・給気口、排気口への衝突・突入の影響について改めて説明する。 ・大物搬入口等の開口部となり得る箇所については運用として、竜巻襲来時に先立って扉を閉めること等をコメント回答にて説明する。	・2/18コメント回答提出予定

実施日	No.	分類 キーワード	資料名 申請書 ・ 補足説明資料 ・ コメント管理表	コメント内容	対応案	対応状況
2/9	0209-94	竜巻	申請書 分割第2回 添付書類3 添付7-2-5	・P12(PDF2035)の表3-7において、貯蔵建屋の天井の許容限界部材厚さとして貯蔵区域建屋屋根スラブを選択しているが、同頁の記載「貯蔵建屋の外壁及び屋根スラブにおける貫通及び裏面剥離に対する許容限界は、評価対象範囲の最小部厚さとする」に従えば、貯蔵建屋の一番薄い所として、別添Ⅱへ1-2(PDF148)にある受入れ区域天井になると考えられる。事業者の考え方を説明すること。	・コメント箇所の前段の記載で”17.2m以下”の箇所を評価対象箇所とする記載があること、及び、その妥当性についてコメント回答にて説明する。	・2/18コメント回答提出予定
2/9	0209-95	竜巻	申請書 分割第2回 添付書類3 添付7-2	・受入れ区域の遮蔽扉(SSD-2)以外の、受入れ区域の扉(付帯区域)と貯蔵区域の扉(SSD-4)についても、開口部としての評価の考え方を説明すること。その他にも開口箇所があるならば、網羅的に説明すること。	・コメント0209-93と合わせてコメント回答にて説明する。	・2/18コメント回答提出予定
2/9	0209-96	安全施設	申請書 分割第2回 添付書類3 添付9	・使用済燃料貯蔵施設内で共用しないとしているのは、具体的にどの設備を指して言っているのか。共用できる可能性のある設備を示し、共用していないとする考え方を説明すること。 ・また、今後、例えば2棟目の貯蔵施設ができること等を考えたときに、電源車や通信連絡設備等すべての設備について、共用しないとして問題ないか。説明すること。	・コメント回答にて説明する。	コメント回答作成中(3月上旬提出予定)
2/9	0209-97	安全施設	申請書 分割第2回 添付書類3 添付9	・添付には一部記載があるが、すべての安全機能を有する施設について、検査又は試験、保守又は修理ができるために、具体的にどのように設計しているのか、アクセス性も含めて説明すること。	・コメント回答にて説明する。	コメント回答作成中(3月上旬提出予定)