

リサイクル燃料貯蔵株式会社	
提出日	2022年3月2日
管理表No.	0209-18 改訂00

項目	コメント内容
除熱 (第16条)	P8 構造計算を行う部位毎の除熱解析結果を示すこと（対象：新型8×8ジルコニウムライナ燃料）。

(回答)

先行事業者の型式申請書を参考に、構造計算を行う部位毎の除熱解析結果を記載し、補正する。

以上