

## 補足説明資料（まとめ資料）（令和4年3月8日受領版）について

NO	区分	箇所	ページ		内容	備考
1	添付八	本文	100	記載の追加	中心架台の反応度をモンテカルロで解析しているが、計算条件について記載すること。ヒストリー数（1世代あたりの発生中性子数、世代数、スキップ世代数）	
2	添付八	本文	121	記載の追加	ダンプ排水後の実効増倍率の計算条件を明記すること （同上） 他の掲載箇所についても同様	
3	共通	質問管理表 1	P419～	構成	①質問管理表 1 は、審査会合における質問回答を束ねたものとし、論点管理表との名称にすること ②修正等した質問は、補正申請書またはまとめ資料の種別とページを記載すること。 ③11/24以降の審査会合についても記載すること。 ④質問管理表 3 において審査会合で回答している質問について、追記すること。	
4	共通	質問管理表 2 質問管理表 3	P425～ p434～	構成	①質問管理表 2 及び 3 において、修正等した質問は、補正申請書またはまとめ資料の種別とページを記載すること。 ③回答をヒアリングと審査会合の両方で行っている質問は、ヒアリング日と審査会合日を併記すること。 ②質問管理表 3 において、日付欄は、空欄とせずに記載すること。 ④10/4～11/10、2/21以降のヒアリングについても記載すること。	
5	共通	質問管理表	434	追加	設計基準事故の誤装荷について、炉心装荷パターン、燃料と減速材の識別方法について記載すること（添付10 P299 の図に該当）	
6	共通	質問管理表 3	459	確認	回答の資料の日付が質問の日付の前になっているものがあるが、理由を説明すること。	例) 質問No.148～152