

島根原子力発電所第2号機 工認記載適正化箇所(土石流影響評価)

No.	図書番号	図書名称	該当頁	適正化内容	提出年月日	備考
1	NS2-補-018-01改02	発電用原子炉施設に対する自然現象等による損傷の防止に関する説明書に係る補足説明資料	P.8	表6-2の土砂の衝突高さ計算値について、誤記を修正しました。(下線部参照) (旧) <u>0.27</u> (新) <u>0.33</u>	2022/2/9	