

リサイクル燃料貯蔵株式会社		
提出日	2022年3月25日	
管理表No.	0309-02	改訂00

項目	コメント内容
搬送設備及び受入施設 (第15条)	受入れ区域天井クレーンの構成部品にサドルは含まれているのか説明すること。 (含まれている場合はP2846の図で位置を示すこと)

(回答)

受入れ区域天井クレーンの構成部品にサドルは含まれている。
 なお、今回申請の構造図は既認可(平成22年)と同じ図を用いている。

申請書 添付 19-3-2-1 (P2846) より抜粋

