

1. 件名

原子燃料工業(株)熊取事業所における加工施設の設計及び工事の計画の認可申請に関する面談(5-24)

2. 日時

令和4年3月29日(火) 10時50分～12時15分

3. 場所

原子力規制庁 10階会議卓(TV会議により実施)

4. 出席者

原子力規制庁 原子力規制部 審査グループ 核燃料施設審査部門  
長谷川安全規制管理官、小澤安全管理調査官、中野上席安全審査官、  
羽場崎主任安全審査官、野村主任安全審査官、有田安全審査官、  
鈴木安全審査専門職

原子燃料工業株式会社

伊藤取締役執行役員、熊取事業所担当部長 他9名

5. 要旨

原子燃料工業(株)から令和3年2月15日付けで申請のあった熊取事業所の設計及び工事の計画の認可申請に関し、令和4年2月22日に実施した現地確認において、耐震計算書で補強が必要と評価された接合ボルトを補強対象として選定していないものが多数存在することが確認されたことを踏まえ、耐震計算の妥当性について、焙焼炉 No. 2-1 粉末取扱機を例に説明を受けた。

原子力規制庁から耐震評価の内容の点検を引き続き進めるよう伝え、原子燃料工業(株)から対応する旨回答があった。

6. その他

提出資料 なし

参考

・令和4年3月24日

「原子燃料工業(株)熊取事業所における加工施設の設計及び工事の計画の認可申請に関する面談(5-23)」

資料2: H-22012-1 熊取事業所第5次設工認(4回目補正)  
コメント対応整理表(R4/3/24)

以上