

1. 件 名：京都大学臨界実験装置(KUCA)の設置変更承認申請に関する
京都大学複合原子力科学研究所とのヒアリング
2. 日 時：令和4年3月24日(木) 17時30分～18時30分
3. 場 所
 - (1) 原子力規制庁 10階南会議室
 - (2) 京都大学複合原子力科学研究所※本ヒアリングは、テレビ会議にて実施
4. 出席者
 - (1) 原子力規制庁 原子力規制部 研究炉等審査部門
藤森安全管理調査官、荒川安全審査官、三好技術参与
 - (2) 京都大学複合原子力科学研究所
教授 他3名
5. 議事要旨
 - (1) 京都大学から、資料2の質問No.11については、モンテカルロ計算コードMCNPによるベンチマーク計算におけるヒストリー数が 3×10^7 であることが判明した旨の説明があった。
 - (2) 原子力規制庁から京都大学に、本申請におけるモンテカルロ計算コードMCNPのヒストリー数が、ベンチマーク計算におけるヒストリー数より少ない解析の有無について確認したところ、京都大学から、添付書類十における解析の一部のヒストリー数が少ない旨の説明があった。
 - (3) 原子力規制庁から京都大学に、ベンチマーク計算のヒストリー数より少ない添付書類十の解析については、ヒストリー数の解析に対する影響について説明を求めた。
 - (4) 京都大学から、了解した旨の回答があった。
6. 配付資料
 - 資料1：補足説明資料(まとめ資料)
 - 資料2：補足説明資料に係る質問リスト回答