

島根原子力発電所第2号機 審査資料	
資料番号	NS2-添3-002-09 改01(比)
提出年月日	2022年3月24日

## 先行審査プラントの記載との比較表

(VI-3-2-9 重大事故等クラス2管の強度計算方法)

2022年3月

中国電力株式会社

本資料のうち、枠囲みの内容は機密に係る事項のため公開できません。

先行審査プラントの記載との比較表 (VI-3-2-9 重大事故等クラス2管の強度計算方法)

実線・・設備運用又は体制等の相違 (設計方針の相違)  
 波線・・記載表現, 設備名称の相違 (実質的な相違なし)  
 ■・・前回提出時からの変更箇所

東海第二発電所 (2018. 10. 12 版)	柏崎刈羽原子力発電所 7号機 (2020. 9. 25 版)	島根原子力発電所 2号機	備考
比較表において、相違理由を類型化したものについて以下にまとめて記載する。下記以外の相違については、備考欄に相違理由を記載する。			
相違No.	相違理由		
①	島根 2号機では既工認の評価条件が重大事故等時の評価条件を包絡するため、左記の評価は行わない		
②	島根 2号機は「VI-3-1-5 重大事故等クラス2機器及び重大事故等クラス2支持構造物の強度計算の基本方針」に同様の記載をしている		
③	島根 2号機では昭和55年の告示第501号を適用している		
④	島根 2号機で基本板厚計算を行う重大事故等クラス2管であってクラス2管においては設計・建設規格を用いた評価が告示第501号を用いた評価に比べて保守的な評価となるため設計・建設規格のみを記載している		
⑤	島根 2号機では既工認による評価結果の引用はしない		
⑥	島根 2号機ではハンガの扱いについて明記している		
⑦	島根 2号機では重大事故等時の状態の定義として、告示で評価する場合は許容応力状態 $V_A$ 、設計・建設規格で評価する場合は供用状態 E を用いている		
⑧	島根 2号機では一次応力制限に関する規定がある設計条件での許容応力を評価に用いている		
⑨	島根 2号機では「一次応力(1)」及び「一次応力(2)」をそれぞれ記載している		
⑩	島根 2号機では「新設」「改造」といった設計・建設規格の規定に基づく評価のみを実施する場合の評価結果の記載要領について明記している		
⑪	島根 2号機では計算精度と数値の丸め方について説明をしている		
⑫	島根 2号機ではダクトの自重及びその他機械的荷重によりフランジ部に作用する曲げモーメントを圧力に換算した等価圧力について考慮している		

東海第二発電所 (2018. 10. 12 版)	柏崎刈羽原子力発電所 7号機 (2020. 9. 25 版)	島根原子力発電所 2号機	備考
		<p style="text-align: center;"><u>VI-3-2-9</u> 重大事故等クラス2管の強度計算方法</p> <p>まえがき</p> <p>本書は、工事計画認可申請書に添付する重大事故等クラス2管の強度計算について説明するものである。</p> <p>本書は、<u>VI-3-1-5「重大事故等クラス2機器及び重大事故等クラス2支持構造物の強度計算の基本方針」</u>に基づき以下により構成される。</p> <p>(1) 重大事故等クラス2管であってクラス2管の基本板厚計算方法</p> <p>(2) 重大事故等クラス2管であってクラス2管の応力計算方法</p> <p>(3) 重大事故等クラス2管であってクラス2管の規定によらない場合の強度計算方法</p> <p>(4) 重大事故等クラス2管であってクラス1管の応力計算方法</p>	<p>・設備の相違</p> <p><b>【東海第二】</b></p> <p>島根2号機では既工認の評価条件が重大事故等時の評価条件を包絡するため、左記の評価は行わない(以下、①の相違)</p>

東海第二発電所 (2018. 10. 12 版)	柏崎刈羽原子力発電所 7号機 (2020. 9. 25 版)	島根原子力発電所 2号機	備考
		<p>(1) 重大事故等クラス2管であってクラス2管の基本板厚計算方法</p> <p style="text-align: center;">目 次</p> <p>1. 一般事項 ..... 1</p> <p>  1.1 概要 ..... 1</p> <p>  1.2 適用規格及び基準との適合性 ..... 1</p> <p>  1.3 強度計算書の構成とその見方 ..... 4</p> <p>  1.4 計算精度と数値の丸め方 ..... 5</p> <p>  1.5 材料の表示方法 ..... 6</p> <p>  1.6 概略系統図の管継手及び仕様変更点の表示方法 ..... 7</p> <p>2. 重大事故等クラス2管であってクラス2管の強度計算方法 ..... 8</p> <p>  2.1 共通記号 ..... 8</p> <p>  2.2 管の板厚計算 ..... 9</p> <p>  2.3 平板の強度計算 ..... 11</p> <p>  2.4 鏡板の強度計算 ..... 22</p> <p>  2.5 レジューサの強度計算 ..... 25</p> <p>  2.6 管の穴と補強計算 ..... 28</p> <p>  2.7 フランジの強度計算 ..... 53</p> <p>  2.8 伸縮継手の強度計算 ..... 68</p> <p>別紙1 <u>基本板厚計算書の概略系統図記載要領</u></p> <p>別紙2 <u>管の基本板厚計算書のフォーマット</u></p>	<p>・資料構成の相違</p> <p><b>【東海第二】</b></p> <p>島根2号機は「VI-3-1-5 重大事故等クラス2機器及び重大事故等クラス2支持構造物の強度計算の基本方針」に同様の記載をしている（以下、②の相違）</p>

東海第二発電所 (2018. 10. 12 版)	柏崎刈羽原子力発電所 7号機 (2020. 9. 25 版)	島根原子力発電所 2号機	備考
		<p>1. 一般事項</p> <p>1.1 概要</p> <p>本書は、発電用原子力設備のうち重大事故等クラス2管であってクラス2管の基本板厚計算書（以下「強度計算書」という。）について説明するものである。</p> <p>1.2 適用規格及び基準との適合性</p> <p>(1) 強度計算は、<u>昭和55年通商産業省告示第501号「発電用原子力設備に関する構造等の技術基準」</u>（以下「告示第501号」という。）又は発電用原子力設備規格（設計・建設規格（2005年版（2007年追補版含む。））J S M E S N C 1 - 2 0 0 5 / 2 0 0 7）（日本機械学会 2007年9月）（以下「設計・建設規格」という。）により行う。</p> <p><u>なお、告示第501号及び設計・建設規格による評価について、評価式及び許容値の2つの項目について比較を実施した結果、両規格に相違のないことを確認した。そのため、設計・建設規格による評価を行う。</u></p> <p><u>新設・改造設備は設計・建設規格による評価を行う。</u></p> <p>設計・建設規格各規格番号と強度計算書との対応は、表1-1に示すとおりである。</p> <p>(2) 設計・建設規格に計算式の規定がないものについては、他の規格及び基準を適用して行う。</p> <p><u>日本産業規格</u>（以下「J I S」という。）と強度計算書との対応は、表1-2に示すとおりである。</p>	<p>・適用規格の相違</p> <p><b>【東海第二】</b></p> <p>島根2号機では昭和55年の告示第501号を適用している（以下、③の相違）</p> <p>・記載方針の相違</p> <p><b>【東海第二、柏崎7】</b></p> <p>島根2号機は告示第501号と設計・建設規格で相違がないことを明記している</p> <p>・設備の相違</p> <p><b>【東海第二、柏崎7】</b></p> <p>島根2号機で基本板厚計算を行う重大事故等クラス2管においては設計・建設規格を用いた評価が告示第501号を用いた評価に比べて保守的な評価となるため設計・建設規格のみを記載している（以下、④の相違）</p> <p>・設備の相違</p> <p><b>【東海第二、柏崎7】</b></p> <p>④の相違</p>

東海第二発電所 (2018. 10. 12 版)	柏崎刈羽原子力発電所 7号機 (2020. 9. 25 版)	島根原子力発電所 2号機	備考
		<p>(3) <u>強度計算書で計算するもの以外の管継手</u>は、以下に掲げる規格（形状及び寸法に関する部分に限る。）又は設計・建設規格 別表4に掲げるものとし、接続配管のスケジュール番号と同等以上のものを使用する。（設計・建設規格 PPC-3415）</p> <p>a. J I S B 2 3 1 2 (2001) 「配管用鋼製突合せ溶接式管継手」</p> <p>b. J I S B 2 3 1 3 (2001) 「配管用鋼板製突合せ溶接式管継手」</p> <p>c. J I S B 2 3 1 6 (1997) 「配管用鋼製差込み溶接式管継手」</p> <p>(4) 強度計算書で計算するもの以外のフランジ継手については、以下に掲げる規格（材料に関する部分を除く。）又は設計・建設規格 別表2に掲げるものを使用する。（設計・建設規格 PPC-3414）</p> <p>a. J I S B 2 2 3 8 (1996) 「鋼製管フランジ通則」</p> <p>b. J I S B 2 2 3 9 (1996) 「鋳鉄製管フランジ通則」</p> <p>c. J I S B 8 2 1 0 (1994) 「蒸気用及びガス用ばね安全弁」</p> <p>(5) 管の接続 管と管を接続する場合は、設計・建設規格 PPC-3430により溶接継手又はフランジ継手とする。</p>	<p>・記載方針の相違 【柏崎7】 島根2号機では強度計算が不要となる管継手に関する仕様であることを明記している</p> <p>・設備の相違 【東海第二】 島根2号機の重大事故等クラス2管は機械継手を使用していない</p>

表 1-1 設計・建設規格各規格番号と強度計算書との対応

設計・建設規格 規格番号	強度計算書の 計算式 (章節番号)	備 考
PPC-3411 (直管)  PPC-3411 (1) PPC-3411 (2) PPC-3411 (3)  PPC-3412 (曲げ管) PPC-3411 (直管) を準用する。	2. 2 2. 4 2. 5	管の板厚計算 鏡板の強度計算 (フランジ部) レジャーサの強度計算 (フランジ部)
PPC-3413 (平板)	2. 3	平板の強度計算
PPC-3414 (フランジ) PPC-3414 (1) PPC-3414 (2) PPC-3414 (3)	2. 7	フランジの強度計算 (1. 2 (4) フランジ継手)
PPC-3415 (管継手) PPC-3415 (1)		1. 2 (3) 管継手
PPC-3415. 1 (レジャーサ) PPC-3415. 1 (1) PPC-3415. 1 (2) PPC-3415. 1 (3)  準用 PVC-3124. 2 (外面に圧力を受ける円 すい形の胴の厚さ)	2. 5	レジャーサの強度計算    レジャーサの強度計算 (円すい及びす その丸みの部分 (外面に圧力を受ける もの) )

・設備の相違  
【東海第二, 柏崎 7】  
④の相違

設計・建設規格 規格番号	強度計算書の 計算式 (章節番号)	備 考
PPC-3415. 2 (鏡板) PPC-3415. 2(1) PPC-3415. 2(2)	2. 4	鏡板の強度計算
PPC-3416 (伸縮継手)	2. 8	伸縮継手の強度計算
PPC-3420 (穴と補強) PPC-3421 PPC-3422 PPC-3423 PPC-3424	2. 6	管の穴と補強計算
PPC-3422(3)	2. 3	平板の強度計算

表 1-2 J I S と強度計算書との対応

J I S		強度計算書の 計算式 (章節番号)	備 考
No.	項		
J I S B 8 2 6 5 (2003) 「圧 力容器の構造—一般事項」 附属書3 (規定) 「圧力容器のボルト締めフ ランジ」	2	2. 7	フランジの強度計算*
	3		
	4		
	5		

注記\* : 設計・建設規格 PPC-3414(2)により J I S B 8 2 6 5 (2003) 「圧力容器の構造—一般事項」(以下「J I S B 8 2 6 5」という。) の附属書 3 (規定) 「圧力容器のボルト締めフランジ」を用いて計算を行う

・設備の相違  
【柏崎 7】  
島根 2 号機では左記  
の規格を用いて評価を  
行う SA クラス 2 管はな  
い



東海第二発電所 (2018. 10. 12 版)	柏崎刈羽原子力発電所 7号機 (2020. 9. 25 版)	島根原子力発電所 2号機	備考
		<p>1.3 強度計算書の構成とその見方</p> <p>(1) 強度計算書は、本書と各配管の強度計算書からなる。</p> <p>(2) 各配管の強度計算書では、記号の説明及び計算式を省略しているため、本書によるものとする。</p> <p>(3) 各配管の強度計算書において、NO. の番号は概略系統図の丸で囲んだ番号を表す。</p>	

1.4 計算精度と数値の丸め方

計算の精度は6桁以上を確保する。

表示する数値の丸め方は表1-3に示すとおりとする。

表 1-3 表示する数値の丸め方

数値の種類	単 位	処 理 桁	処理方法	表 示 桁	
圧	下記以外の圧力	MPa	小数点以下第3位	四捨五入	小数点以下第2位
	最高使用圧力	MPa	—	—	小数点以下第2位*1
力	外面に受ける最高の圧力	MPa	—	—	小数点以下第2位*2
温度	℃	—	—	整数位	
許容応力*3	MPa	小数点以下第1位	切捨て	整数位	
算出応力	MPa	小数点以下第1位	切上げ	整数位	
長	下記以外の長さ	mm	小数点以下第3位	四捨五入	小数点以下第2位
	計算上必要な厚さ	mm	小数点以下第3位	切上げ	小数点以下第2位
	最小厚さ	mm	小数点以下第3位	切捨て	小数点以下第2位
さ	ボルト谷径	mm	—	—	小数点以下第3位
	ガスケット厚さ	mm	—	—	小数点以下第1位
面積	mm <sup>2</sup>	有効数字5桁目	四捨五入	有効数字4桁*4	
力	N	有効数字5桁目	四捨五入	有効数字4桁*4	
モーメント	N・mm	有効数字5桁目	四捨五入	有効数字4桁*4	
角度	°	小数点以下第2位 (小数点以下第1位)*5	四捨五入	小数点以下第1位 (整数位)*5	

注記\*1: 最高使用圧力が小数点以下第3位, 第4位で表示されている場合はその値を用いる。

\*2: 必要に応じて小数点以下第3位を用いる。

\*3: 設計・建設規格 付録材料図表に記載された温度の中間における許容引張応力及び設計降伏点は、比例法により補間した値の小数点以下第1位を切り捨て、整数位までの値とする。

\*4: 絶対値が1000以上のときは、べき数表示とする。

\*5: 管の穴と補強計算の分岐管の中心線と主管の中心線の交角に用いる。

・記載方針の相違  
【東海第二, 柏崎7】  
島根2号機では要目表に記載している最高使用圧力の表示桁と同じ値を記載している

・設備の相違  
【東海第二】  
④の相違  
・設備の相違  
【柏崎7】  
④の相違

1.5 材料の表示方法

材料は次に従い表示するものとする。

- (1) 設計・建設規格に定める材料記号を原則とする。

設計・建設規格に記載されていないが設計・建設規格に相当材が記載されている場合は、次のように表示する。

相当材記号 相当 (当該材記号)

(例1) SM400A 相当 (SMA400AP)

(例 2) SCM3-1 相当 (ASME SA387 Gr. 11Cl. 1)

- (2) 管の強度計算書において管の製造方法の区別を表示するので、材料表示としては、製造方法の区別を特に表示しない。

(例) (継目無管 : S, 溶接管 : W)

- (3) 強度区分により許容引張応力の値が異なる場合、材料記号の後に J I S で定める強度区分を付記する。

(例)

設計・建設規格の表示	計算書の表示
SCMV3 (付録材料図表 Part5 表5の許容引張応力の上段)	SCMV3-1
SCMV3 (付録材料図表 Part5 表5の許容引張応力の下段)	SCMV3-2

- (4) 使用する厚さ又は径等によって許容引張応力の値が異なる場合、材料記号の後に該当する厚さ又は径等の範囲を付記して表示する。

(例) SS400 (16mm<径≤40mm)

- (5) ガasket材料で非石綿の場合の表示は、各計算「記号の説明」の「計算書の表示」による。

(例) NON-ASBESTOS

なお、この場合のガasket係数 (m) 及びガasketの最小設計締付圧力 (y) は、J I S B 8 2 6 5 附属書 3 表2 備考3によりガasketメーカー推奨値を適用する。

東海第二発電所 (2018. 10. 12 版)	柏崎刈羽原子力発電所 7号機 (2020. 9. 25 版)	島根原子力発電所 2号機	備考
		<p>1.6 概略系統図の管継手及び仕様変更点の表示方法</p> <p>(1) 管継手の表示方法</p> <p>概略系統図において、計算対象となる管と管継手の区別をするために管継手のみの管番号に“*”を付け、概略系統図中に“注記*：管継手”と表示する。</p> <p>(2) 管の仕様変更点の表示方法</p> <p>概略系統図中、管の途中において仕様変更が生じた場合は“—●—”のように表示する。</p>	

2. 重大事故等クラス 2 管であってクラス 2 管の強度計算方法  
発電用原子力設備のうち重大事故等クラス 2 管であってクラ  
 ス 2 管の強度計算に用いる計算式と記号を以下に定める。

2.1 共通記号

特定の計算に限定せず、一般的に使用する記号を共通記号  
 として次に掲げる。

なお、以下に示す記号のうち、各計算において説明してい  
 るものはそれに従う。

設計・建設 規格の記号	計算書の表示	表 示 内 容	単 位
	NO.	管, 平板, 鏡板, レジューサ, 管の穴, フランジ 及び伸縮継手等の番号 数字のみ: 管 B: 平板 C: 鏡板 R: レジューサ T: 管の穴 F: フランジ E: 伸縮継手 SP: 穴あき管	—
P	P	最高使用圧力 (内圧)	MPa
P <sub>e</sub>	P <sub>e</sub>	外面に受ける最高の圧力	MPa
	Q	厚さの負の許容差	%, mm
η	η	継手の効率 管及び鏡板は設計・建設規格 PVC-3130による。 レジューサは設計・建設規格 PVC-3130及び PVC-3140による。	—

東海第二発電所 (2018. 10. 12 版)	柏崎刈羽原子力発電所 7号機 (2020. 9. 25 版)	島根原子力発電所 2号機	備考
		2.2 管の板厚計算 管の板厚計算は、設計・建設規格 PPC-3411を適用する。	・設備の相違 <b>【東海第二，柏崎 7】</b> ④の相違

東海第二発電所 (2018. 10. 12 版)	柏崎刈羽原子力発電所 7号機 (2020. 9. 25 版)	島根原子力発電所 2号機	備考

(1) 記号の説明

設計・建設規格の記号	計算書の表示	表 示 内 容	単 位
B	B	外面に圧力を受ける場合の計算に用いる係数 設計・建設規格 付録材料図表 Part7 図1～ 図20により求めた値 (Bを求める際に使用した 板の厚さは繰返し計算により最終的に $t_{op}$ と なる。)	—
$D_o$	$D_o$	管の外径	mm
$l$	$l$	管の座屈の長さ	mm
S	S	最高使用温度における材料の許容引張応力 設計・建設規格 付録材料図表 Part5 表5に よる。	MPa
t	t	管の計算上必要な厚さ	mm
t	$t_{op}$	管の計算上必要な厚さ	mm
	$t_r$	管に必要な厚さ	mm
	$t_s$	管の最小厚さ	mm
	$t_t$	炭素鋼管の設計・建設規格上必要な最小厚さ	mm
	算 式	$t_r$ として用いる値の算式	—
	製 法		—
	S	継目無管	
	W	溶接管	



東海第二発電所 (2018. 10. 12 版)	柏崎刈羽原子力発電所 7号機 (2020. 9. 25 版)	島根原子力発電所 2号機	備考
		<p>(2) 算式  管に必要な厚さは、次に掲げる値のいずれか大きい方の値とする。</p> <p>a. 内面に圧力を受ける管  設計・建設規格 PPC-3411(1)の式より求めた値：t</p> $t = \frac{P \cdot D_o}{2 \cdot S \cdot \eta + 0.8 \cdot P} \dots\dots\dots (A)$ <p>b. 外面に圧力を受ける管  設計・建設規格 PPC-3411(2)の図PPC-3411-1より求めた値。ただし、図から求められない場合は次の式より求めた値：t<sub>op</sub></p> $t_{op} = \frac{3 \cdot P_e \cdot D_o}{4 \cdot B} \dots\dots\dots (B)$ <p>c. 炭素鋼管の設計・建設規格上必要な最小厚さ：t<sub>t</sub>  設計・建設規格 PPC-3411(3)の表PPC-3411-1より求めた値 …………… (C)</p> <p>(3) 評価  t, t<sub>op</sub>又はt<sub>t</sub>のいずれか大きい方の値をt<sub>r</sub>とする。  管の最小厚さ(t<sub>s</sub>) ≥ 管に必要な厚さ(t<sub>r</sub>)ならば強度は十分である。</p> <p>(4) 補足  a. 計算書中、算式の項の文字は(2)a項, b項及びc項の文字A, B及びCに対応する。  b. 曲げ管は、管に必要な厚さが確保されている場合は、直管と同等に考えるものとし、表示はしないものとする。</p>	<p>・設備の相違  【柏崎7】  ④の相違</p> <p>・設備の相違  【柏崎7】  ④の相違</p>

2.3 平板の強度計算

平板の強度計算は、設計・建設規格 PPC-3413及び設計・建設規格 PPC-3422(3)を適用する。

(1) 記号の説明

設計・建設規格又は JIS の記号	計算書の表示	表 示 内 容	単 位
A <sub>b</sub>	A <sub>b</sub>	実際に使用するボルトの総有効断面積	mm <sup>2</sup>
A <sub>m</sub>	A <sub>m</sub>	ボルトの総有効断面積	mm <sup>2</sup>
A <sub>m1</sub>	A <sub>m1</sub>	使用状態でのボルトの総有効断面積	mm <sup>2</sup>
A <sub>m2</sub>	A <sub>m2</sub>	ガスケット締付時のボルトの総有効断面積	mm <sup>2</sup>
b	b	ガスケット座の有効幅	mm
b <sub>0</sub>	b <sub>0</sub>	ガスケット座の基本幅 (JIS B 8265 附属書3 表3による。)	mm
C	C	ボルト穴の中心円の直径	mm
d	d	設計・建設規格の表PPC-3413-1に規定する方法によって測った平板の径又は最小内径	mm
d <sub>b</sub>	d <sub>b</sub>	ボルトのねじ部の谷の径と軸部の径の最小部の小さい方の径	mm
	d <sub>h</sub>	穴の径	mm
F	F	全体のボルトに作用する力	N
G	G	ガスケット反力円の直径	mm
	G <sub>s</sub>	ガスケット接触面の外径	mm
H	H	内圧によってフランジに加わる全荷重	N
H <sub>P</sub>	H <sub>P</sub>	気密を十分に保つためにガスケット又は継手接触面に加える圧縮力	N
h <sub>g</sub>	h <sub>g</sub>	ボルトのピッチ円の直径と d との差の2分の1	mm
K	K	平板の取付け方法による係数	—
ℓ	ℓ	フランジの長さ	mm
m	m	t <sub>r</sub> /t <sub>s</sub>	—
m	m <sub>g</sub>	ガスケット係数 (JIS B 8265 附属書3 表2による。)	—
N	N	ガスケットの接触面の幅 (JIS B 8265 附属書3 表3による。)	mm
n	n	ボルトの本数	—
r	r	すみの丸みの内半径	mm

・設備の相違  
【柏崎 7】  
④の相違






・設備の相違  
【柏崎 7】  
④の相違





設計・建設規格又は J I S の記号	計算書の表示	表 示 内 容	単 位
S	S	最高使用温度における平板材料の許容引張応力 設計・建設規格 付録材料図表 Part5 表5による。	MPa
$\sigma_a$	S <sub>a</sub>	常温におけるボルト材料の許容引張応力 設計・建設規格 付録材料図表 Part5 表7による。	MPa
$\sigma_b$	S <sub>b</sub>	最高使用温度におけるボルト材料の許容引張応力 設計・建設規格 付録材料図表 Part5 表7による。	MPa
	S <sub>x</sub>	ボルトの許容引張応力 (S <sub>a</sub> 又はS <sub>b</sub> のいずれか小さい方の値)	MPa
	S <sub>1</sub>	最高使用温度におけるねじ込み輪, 分割リング等の機械的装置の材料の許容引張応力 設計・建設規格 付録材料図表 Part5 表5又は表6による。	MPa
t	t	平板の計算上必要な厚さ	mm
t <sub>c</sub>	t <sub>c</sub>	平板のすみ肉ののど厚	mm
t <sub>f</sub> , t	t <sub>f</sub>	平板のフランジ部の厚さ	mm
t <sub>w</sub>	t <sub>i</sub>	平板ののど厚	mm
t <sub>n</sub>	t <sub>n</sub>	ガスケット溝を考慮した平板の厚さ	mm
t	t <sub>p</sub>	平板の最小厚さ	mm
	t <sub>p o</sub>	平板の呼び厚さ	mm
t <sub>s</sub>	t <sub>s</sub>	管の最小厚さ	mm
t <sub>r</sub>	t <sub>r</sub>	継目のない管の計算上必要な厚さ	mm
t <sub>w</sub> , t <sub>w 1</sub>	t <sub>w</sub>	平板の溶接部の深さ	mm
t <sub>w 2</sub>	t <sub>w 2</sub>	平板の溶接部の長さ	mm
W	W	パッキンの外径又は平板の接触面の外径内の面積に作用する全圧力	N
W <sub>g</sub>	W <sub>g</sub>	ガスケット締付時のボルト荷重	N
W <sub>m 1</sub>	W <sub>m 1</sub>	使用状態での必要な最小ボルト荷重	N
W <sub>m 2</sub>	W <sub>m 2</sub>	ガスケット締付時に必要な最小ボルト荷重	N
W <sub>0</sub>	W <sub>0</sub>	使用状態でのボルト荷重	N
y	y	ガスケットの最小設計締付圧力 ( J I S B 8 2 6 5 附属書3 表2による。)	N/mm <sup>2</sup>




設計・建設規格又は J I S の記号	計算書の表示	表 示 内 容	単 位
$\pi$	$\pi$	円周率	—
	$\sigma_p$	平板に作用する力によって生じる応力	MPa
	NON-ASBESTOS	非石綿ジョイントシート	—
	SUS-NON-ASBESTOS	渦巻形金属ガスケット (非石綿) (ステンレス鋼)	—
	ガスケット座面の形状	J I S B 8 2 6 5 附属書3 表2による。	—
	平板の取付け方法	平板の取付け方法で設計・建設規格 PPC-3413の表PPC-3413-1による。	—
(a)~(n)	2A~2N	取付け方法の表示区分	—


・設備の相違  
【柏崎7】  
④の相違

(2) 形状の制限

	取付け方法	形状の制限
(a)		無し
(b)		$d \leq 600\text{mm}$ , $d/20 \leq t_p < d/4$ かつ, $r \geq 0.25 \cdot t_f$ であること。
(c)		$t_f \geq 2 \cdot t_s$ かつ, $r \geq 3 \cdot t_f$ であること。
(d)		$t_f \geq t_s$ かつ, $r \geq 1.5 \cdot t_f$ であること。
(e)		$r \geq 3 \cdot t_f$ であること。

取付け方法	形状の制限
(f) 	$0.8 \cdot S_1 \geq \sigma_p$ であること。
(g) 	$0.8 \cdot S_x \geq \sigma_p$ であること。
(h) 	$t_i \geq 2 \cdot t_r$ かつ, $t_i \geq 1.25 \cdot t_s$ であること。
(i) 	$t_w + t_{w2} \geq 2 \cdot t_s$ , $t_w \geq t_s$ かつ, $t_s \geq 1.25 \cdot t_r$ であること。

取付け方法	形状の制限
(j) 	(1) 平板が鍛造品で、かつ、平板の面からの開先角度が45°未満の場合 $t_w \geq \text{Min}(0.5 \cdot t_s, 0.25 \cdot t_p)$ かつ、 $t_c \geq \text{Min}(0.7 \cdot t_s, 6\text{mm})$ であること。 (2) (1)以外の場合 $t_w \geq \text{Min}(t_s, 0.5 \cdot t_p)$ かつ、 $t_c \geq \text{Min}(0.7 \cdot t_s, 6\text{mm})$ であること。
(k) 	$t_c \geq \text{Min}(0.7 \cdot t_s, 6\text{mm})$ であること。
(l) 	$t_w + t_w2 \geq 2 \cdot t_s$ であること。

取付け方法	形状の制限
(m) 	無し
(n) その他の場合	無し

(3) 算式

平板の計算上必要な厚さは、次の式による値とする。

a. 平板に穴がない場合

$$t = d \cdot \sqrt{\frac{K \cdot P}{S}}$$

Kの値は以下による。

取付け方法	K の 値
(a)	0.17
(b)	0.13
(c)	0.17
(d)	Max (0.33 · m, 0.2)     m = t <sub>r</sub> / t <sub>s</sub>
(e)	0.17* <sup>1</sup> 0.10
(f)	0.20
(g)	0.20* <sup>2</sup>
(h)	Max (0.33 · m, 0.2)     m = t <sub>r</sub> / t <sub>s</sub>
(i)	0.33
(j)	
(k)	Max (0.33 · m, 0.2)     m = t <sub>r</sub> / t <sub>s</sub>
(l)	
(m)	0.20 + $\frac{1.0 \cdot F \cdot h_g}{W \cdot d}$ ただし、t <sub>n</sub> の厚さの場合は $\frac{1.0 \cdot F \cdot h_g^{*3}}{W \cdot d}$
(n)	0.50

注記\*1: 取付け方法 (e) の場合

t<sub>f</sub>からt<sub>s</sub>へ移行するテーパが1対4又はそれより緩やかであり、かつ、以下の(a)又は(b)いずれかの場合、K=0.10とできる。

(a)  $l \geq \left(1.1 - 0.8 \cdot \frac{t_s^2}{t_f^2}\right) \cdot \sqrt{d \cdot t_f}$  の場合

(b) 管が  $2 \cdot \sqrt{d \cdot t_s}$  以上の長さにならなければならない場合

$t_s \geq 1.12 \cdot t_f \cdot \sqrt{1.1 - l / \sqrt{d \cdot t_f}}$  の場合

・設備の相違  
【柏崎7】  
④の相違

東海第二発電所 (2018. 10. 12 版)	柏崎刈羽原子力発電所 7号機 (2020. 9. 25 版)	島根原子力発電所 2号機	備考
		<p>注記*2：取付け方法 (g) の場合の <math>\sigma_p</math> は以下による。</p> <p>(a) ガスケット座の有効幅及びガスケット反力円の直径</p> <p>ガスケット座の有効幅 (b) 及びガスケット反力円の直径 (G) は、ガスケット座の基本幅 (<math>b_o</math>) に従い以下のように求める。</p> <p><math>b_o \leq 6.35</math> mm の場合</p> $b = b_o$ $G = G_s - N$ <p><math>b_o &gt; 6.35</math> mm の場合</p> $b = 2.52 \cdot \sqrt{b_o}$ $G = G_s - 2 \cdot b$ <p>ただし、<math>b_o</math> は J I S B 8 2 6 5 附属書 3 表 3 による。</p> $d = G$ <p>(b) 計算上必要なボルト荷重</p> <p>イ. 使用状態で必要なボルト荷重</p> $W_{m1} = H + H_P$ $H = \frac{\pi}{4} \cdot G^2 \cdot P$ $W = H$ $H_P = 2 \cdot \pi \cdot b \cdot G \cdot m_g \cdot P$ <p>ただし、P は 2.7 項 (1) のフランジの強度計算の記号の説明による。</p> <p>ロ. ガスケット締付時に必要なボルト荷重</p> $W_{m2} = \pi \cdot b \cdot G \cdot y$ <p>(c) ボルトの総有効断面積及び実際に使用するボルトの総有効断面積</p> $A_{m1} = \frac{W_{m1}}{S_b} \quad (\text{使用状態})$ $A_{m2} = \frac{W_{m2}}{S_a} \quad (\text{ガスケット締付時})$ $A_m = \text{Max}(A_{m1}, A_{m2})$ $A_b = \frac{\pi}{4} \cdot d_b^2 \cdot n$	



東海第二発電所 (2018. 10. 12 版)	柏崎刈羽原子力発電所 7号機 (2020. 9. 25 版)	島根原子力発電所 2号機	備考
		<p>(d) フランジの計算に用いるボルト荷重</p> $W_o = W_{m1} \quad (\text{使用状態})$ $W_g = \left( \frac{A_m + A_b}{2} \right) \cdot S_a \quad (\text{ガスケット縮付時})$ $F = \text{Max}(W_o, W_g)$ <p>(e) 平板に作用する力によって生じるボルトの応力</p> $\sigma_p = \frac{F}{A_b}$	

東海第二発電所 (2018. 10. 12 版)	柏崎刈羽原子力発電所 7号機 (2020. 9. 25 版)	島根原子力発電所 2号機	備考
		<p>注記*3：取付け方法 (m) の場合の F, h<sub>g</sub>, W 及び d は以下による。</p> <p>(a) ガasket座の有効幅及びガasket反力円の直径</p> <p>ガasket座の有効幅 (b) 及びガasket反力円の直径 (G) は, ガasket座の基本幅 (b<sub>o</sub>) に従い以下のように求める。</p> <p style="padding-left: 40px;">b<sub>o</sub> ≤ 6.35 mm の場合</p> <p style="padding-left: 80px;">b = b<sub>o</sub></p> <p style="padding-left: 80px;">G = G<sub>s</sub> - N</p> <p style="padding-left: 40px;">b<sub>o</sub> &gt; 6.35 mm の場合</p> <p style="padding-left: 80px;">b = 2.52 · √b<sub>o</sub></p> <p style="padding-left: 80px;">G = G<sub>s</sub> - 2 · b</p> <p>ただし, b<sub>o</sub> は J I S B 8 2 6 5 附属書 3 表 3 による。</p> <p style="padding-left: 40px;">d = G</p> <p>(b) 計算上必要なボルト荷重</p> <p>イ. 使用状態で必要なボルト荷重</p> <p style="padding-left: 40px;">W<sub>m1</sub> = H + H<sub>P</sub></p> <p style="padding-left: 80px;"><math>H = \frac{\pi}{4} \cdot G^2 \cdot P</math></p> <p style="padding-left: 80px;">W = H</p> <p style="padding-left: 80px;">H<sub>P</sub> = 2 · π · b · G · m<sub>g</sub> · P</p> <p>ただし, P は 2.7 項 (1) のフランジの強度計算の記号の説明による。</p> <p>ロ. ガasket締付時に必要なボルト荷重</p> <p style="padding-left: 40px;">W<sub>m2</sub> = π · b · G · y</p> <p>(c) ボルトの総有効断面積及び実際に使用するボルトの総有効断面積</p> <p style="padding-left: 80px;"><math>A_{m1} = \frac{W_{m1}}{S_b}</math> (使用状態)</p> <p style="padding-left: 80px;"><math>A_{m2} = \frac{W_{m2}}{S_a}</math> (ガasket締付時)</p> <p style="padding-left: 80px;">A<sub>m</sub> = Max (A<sub>m1</sub>, A<sub>m2</sub>)</p> <p style="padding-left: 80px;"><math>A_b = \frac{\pi}{4} \cdot d^2 \cdot n</math></p>	

東海第二発電所 (2018. 10. 12 版)	柏崎刈羽原子力発電所 7号機 (2020. 9. 25 版)	島根原子力発電所 2号機	備考
		<p>(d) フランジの計算に用いるボルト荷重</p> $W_o = W_{m1} \quad (\text{使用状態})$ $W_g = \left( \frac{A_m + A_b}{2} \right) \cdot S_a \quad (\text{ガスケット締付時})$ $F = \text{Max}(W_o, W_g)$ <p>(e) 使用状態でのフランジ荷重に対するモーメントアーム</p> $h_g = \frac{C - G}{2}$	

東海第二発電所 (2018. 10. 12 版)	柏崎刈羽原子力発電所 7号機 (2020. 9. 25 版)	島根原子力発電所 2号機	備考
		<p>b. 平板に穴を設ける場合は、設計・建設規格 PPC-3422(3)により平板の計算上必要な厚さを、次の式より計算した値とする。</p> <p>(a) 穴の径 (d<sub>h</sub>) が平板の径又は最小内のり (d) の値の2分の1以下の場合</p> $t = d \cdot \sqrt{\frac{2 \cdot K \cdot P}{S}}$ <p>ただし、Kの値は (m) の取付け方法を除き 0.375 以上とすることを要しない。</p> <p>(b) 穴の径 (d<sub>h</sub>) が平板の径又は最小内のり (d) の値の2分の1を超える場合</p> $t = d \cdot \sqrt{\frac{2.25 \cdot K \cdot P}{S}}$ <p>(4) 評価 平板の最小厚さ (t<sub>p</sub>) ≥ 平板の計算上必要な厚さ (t) ならば強度は十分である。</p> <p>(5) 補足</p> <p>a. 取付け方法は、設計・建設規格 PPC-3413の表 PPC-3413-1の条件を満足するものとする。</p> <p>b. スペクタクルフランジの取付け方法は (g) タイプとする。</p>	<p>・設備の相違 【柏崎 7】 ④の相違</p>

2.4 鏡板の強度計算

鏡板の強度計算は、設計・建設規格 PPC-3415.2及び設計・建設規格 PPC-3411を適用する。

(1) 記号の説明

設計・建設規格の記号	計算書の表示	表 示 内 容	単 位
B	B	中高面に圧力を受ける場合の計算に用いる係数 設計・建設規格 付録材料図表 Part7 図1～図20により求めた値 (Bを求める際に使用した板の厚さは繰返し計算により最終的に t となる。)	—
D	D	半だ円形鏡板の内面における長径	mm
D <sub>o</sub>	D <sub>o</sub>	鏡板が取り付けられる管の外径 (フランジ部の外径に同じ。)	mm
	D <sub>o c</sub>	さら形鏡板の外径	mm
h	h	半だ円形鏡板の内面における短径の2分の1	mm
K	K	半だ円形鏡板の形状による係数	—
K	K <sub>K</sub>	半だ円形鏡板の中高面に圧力を受ける場合の計算に用いる係数 設計・建設規格 PPC-3415.2(2)f.の表PPC-3415.2-1による。	—
R	R	さら形鏡板の中央部における内半径又は全半球形鏡板の内半径	mm
R	R <sub>D</sub>	さら形又は全半球形鏡板の中央部の外半径 $R_D = R + (\text{最小厚さ})$	mm
R	R <sub>R</sub>	半だ円形鏡板の外面の長径 $R_R = D + 2 \cdot (\text{最小厚さ})$	mm
r	r	さら形鏡板のすみの丸みの内半径	mm
S	S	最高使用温度における材料の許容引張応力 設計・建設規格 付録材料図表 Part5 表5による。	MPa
t	t	鏡板の鏡部及びフランジ部の計算上必要な厚さ	mm
	t <sub>c</sub>	鏡板の最小厚さ	mm
	t <sub>c o</sub>	鏡板の公称厚さ	mm
W	W	さら形鏡板の形状による係数	—
	形 式	鏡板の形式及び計算箇所を示す名称	—
	算 式	tとして用いる値の算式	—

・設備の相違  
【柏崎 7】  
④の相違  
・設備の相違  
【柏崎 7】  
④の相違

東海第二発電所 (2018. 10. 12 版)	柏崎刈羽原子力発電所 7号機 (2020. 9. 25 版)	島根原子力発電所 2号機	備考
		<p>(2) 算式 鏡板の計算上必要な厚さは、次に掲げる値とする。</p> <p>a. さら形鏡板鏡部 形状は設計・建設規格 PPC-3415. 2(1)a. により以下とする。</p> $D_{oc} \geq R$ $r \geq 3 \cdot t_{co}$ $r \geq 0.06 \cdot D_{oc}$ $r \geq 50\text{mm}$ <p>設計・建設規格 PPC-3415. 2(2)a. の式PPC-1. 12又は設計・建設規格 PPC-3415. 2(2)b. の式PPC-1. 14より求めた値</p> <p>(a) 中低面に圧力を受けるもの</p> $t = \frac{P \cdot R \cdot W}{2 \cdot S \cdot \eta - 0.2 \cdot P} \dots\dots\dots (A)$ <p>ただし、</p> $W = \frac{1}{4} \cdot \left( 3 + \sqrt{\frac{R}{r}} \right)$ <p>(b) 中高面に圧力を受けるもの</p> $t = \frac{P_e \cdot R_D}{B} \dots\dots\dots (A')$ <p>b. 全半球形鏡板鏡部 設計・建設規格 PPC-3415. 2(2)c. の式PPC-1. 15又は設計・建設規格 PPC-3415. 2(2)d. の式PPC-1. 16より求めた値</p> <p>(a) 中低面に圧力を受けるもの</p> $t = \frac{P \cdot R}{2 \cdot S \cdot \eta - 0.2 \cdot P} \dots\dots\dots (B)$ <p>(b) 中高面に圧力を受けるもの</p> $t = \frac{P_e \cdot R_D}{B} \dots\dots\dots (B')$	<p>・設備の相違 【柏崎 7】 ④の相違</p>

東海第二発電所 (2018. 10. 12 版)	柏崎刈羽原子力発電所 7号機 (2020. 9. 25 版)	島根原子力発電所 2号機	備考
		<p>c. 半だ円形鏡板鏡部 形状は設計・建設規格 PPC-3415. 2(1)c. により以下とする。</p> $2 \geq \frac{D}{2 \cdot h}$ <p>設計・建設規格 PPC-3415. 2(2)e. の式PPC-1. 17又は設計・建設規格 PPC-3415. 2(2)f. より求めた値</p> <p>(a) 中低面に圧力を受けるもの</p> $t = \frac{P \cdot D \cdot K}{2 \cdot S \cdot \eta - 0.2 \cdot P} \dots\dots\dots (C)$ <p>ただし,</p> $K = \frac{1}{6} \cdot \left\{ 2 + \left( \frac{D}{2 \cdot h} \right)^2 \right\}$ <p>(b) 中高面に圧力を受けるもの</p> $t = \frac{P_e \cdot K_K \cdot R_R}{B} \dots\dots\dots (C')$ <p>d. 鏡板のフランジ部 設計・建設規格 PPC-3411により求めた値</p> <p>(a) 内面に圧力を受ける管 …………… (D) (b) 外面に圧力を受ける管 …………… (D') (c) 炭素鋼鋼管の設計・建設規格上 必要な最小厚さ …………… (D'')</p> <p>(a), (b) 又は(c) のいずれか大きい方の値とする。</p> <p>(3) 評価 鏡板の最小厚さ (t<sub>c</sub>) ≥ 鏡部 (上段) 及びフランジ部 (下段) の計算上必要な厚さ (t) ならば強度は十分である。</p> <p>(4) 補足 計算書中, 算式の項の文字は(2)a項, b項, c項及びd項の文字A, A', B, B', C, C', D, D' 及びD'' に対応する。</p>	<p>・設備の相違 【柏崎 7】 ④の相違</p> <p>・設備の相違 【柏崎 7】 ④の相違</p> <p>・設備の相違 【柏崎 7】 ④の相違</p> <p>・設備の相違 【柏崎 7】 ④の相違</p> <p>・設備の相違 【柏崎 7】 ④の相違</p>

2.5 レジューサの強度計算

レジューサの強度計算は, 設計・建設規格 PPC-3415. 1 (設計・建設規格 PVC-3124. 2 準用) 及び設計・建設規格 PPC-3411を適用する。

(1) 記号の説明

設計・建設規格の記号	計算書の表示	表 示 内 容	単 位
B	B	外面に圧力を受ける場合の計算に用いる係数 設計・建設規格 付録材料図表 Part7 図1～図20により求めた値 (Bを求める際に使用した板の厚さは繰返し計算により最終的に $t_3$ となる。)	—
$D_i$	$D_i$	円すいの部分がすその丸みの部分に接続する部分の軸に垂直な断面の内径	mm
$D_o$	$D_o$	レジューサのフランジ部の外径	mm
	$D_{of}$	大径端側の外径	mm
K	K	設計・建設規格 PPC-3415. 1(3)の図PPC-3415. 1-1より求めた係数	—
$r, r_o, r_s$	r	円すいのすその丸みの部分の内半径 (円すいの丸みの外半径)	mm
S	S	最高使用温度における材料の許容引張応力 設計・建設規格 付録材料図表 Part5 表5又は表6による。	MPa
S	$S_1$	最高使用温度における設計・建設規格 付録材料図表 Part5 表5又は表6に定める値の2倍, 又は設計・建設規格 付録材料図表 Part5 表8に定める値の0.9倍の値のいずれか小さい方の値	MPa
t	t	レジューサの計算上必要な厚さ	mm
	$t_1$	円すいの部分の計算上必要な厚さ	mm
	$t_2$	すその丸みの部分の計算上必要な厚さ	mm
	$t_3$	外面に圧力を受ける場合の計算上必要な厚さ	mm
	$t_s$	レジューサの最小厚さ	mm
	$t_{sf}$	大径端側の最小厚さ	mm
W	W	円すいの形状による係数	—
$\theta$	$\theta$	円すいの頂角の2分の1	°
	算 式	tとして用いる値の算式 (計算上必要な厚さが最大となる算式)	—
	端部記号	大径端, 小径端及びフランジ部を示す名称	—

・設備の相違  
【柏崎 7】  
④の相違



東海第二発電所 (2018. 10. 12 版)	柏崎刈羽原子力発電所 7号機 (2020. 9. 25 版)	島根原子力発電所 2号機	備考
		<p>(2) 算式</p> <p>レジューサの計算上必要な厚さは、次に掲げる値とし、大径端側及び小径端側のそれぞれについて計算を行う。</p> <p>a. 円すいの部分 (内面に圧力を受けるもの)</p> <p>設計・建設規格 PPC-3415.1(1)a. の式PPC-1.8より求めた値</p> $t_1 = \frac{P \cdot D_i}{2 \cdot \cos \theta \cdot (S \cdot \eta - 0.6 \cdot P)} \dots\dots (A)$ <p>b. すその丸みの部分 (内面に圧力を受けるもの)</p> <p>大径端側</p> <p>設計・建設規格 PPC-3415.1(1)b. の式PPC-1.9より求めた値</p> $t_2 = \frac{P \cdot D_i \cdot W}{4 \cdot \cos \theta \cdot (S \cdot \eta - 0.1 \cdot P)} \dots\dots$ <p>ただし、</p> $W = \frac{1}{4} \cdot \left( 3 + \sqrt{\frac{D_i}{2 \cdot r \cdot \cos \theta}} \right) \dots\dots (B)$ <p>小径端側</p> <p>設計・建設規格 PPC-3415.1(3)の式PPC-1.11より求めた値</p> $t_2 = \frac{K}{\eta} \cdot \frac{P \cdot D_o}{2 \cdot S + 0.8 \cdot P} \dots\dots$ <p>ただし、Kは設計・建設規格 PPC-3415.1(3)の図 PPC-3415.1-1より求めた値</p> <p>c. レジューサのフランジ部</p> <p>設計・建設規格 PPC-3411により求めた値</p> <p>(a) 内面に圧力を受ける管 …………… (C)</p> <p>(b) 外面に圧力を受ける管 …………… (C')</p> <p>(c) 炭素鋼鋼管の設計・建設規格上 必要な最小厚さ …………… (C'')</p> <p>(a), (b)又は(c)のいずれか大きい方の値とする。</p>	<p>・設備の相違 【柏崎7】 ④の相違</p> <p>・設備の相違 【柏崎7】 ④の相違</p> <p>・設備の相違 【柏崎7】 ④の相違</p> <p>・設備の相違 【柏崎7】 ④の相違</p>

d. 円すい及びすその丸みの部分 (外面に圧力を受けるもの)

設計・建設規格 PVC-3124. 2により求める。

(a) 円すいの頂角の2分の1が22. 5° 以下のもの

イ. 外面に圧力を受ける場合の計算上必要な厚さが外径の0. 1倍以下の場合

$$t_3 = \frac{3 \cdot P_e \cdot D_o}{4 \cdot B} \dots\dots\dots (D)$$

ただし,  $D_o = D_{o\ell}$ , 長さは円すい部の軸方向の長さとする。

ロ. 外面に圧力を受ける場合の計算上必要な厚さが外径の0. 1倍を超える場合

次の2つの式より計算したいずれか大きい方の値

$$\left. \begin{aligned} t_3 &= \frac{D_o \cdot (P_e / B + 0.0833)}{2.167} \\ t_3 &= \frac{D_o}{2} \cdot \left( 1 - \sqrt{1 - \frac{2 \cdot P_e}{S_1}} \right) \end{aligned} \right\} \dots\dots\dots (D')$$

ただし,  $D_o = D_{o\ell}$ , 長さは円すい部の軸方向の長さとする。

(b) 円すいの頂角の2分の1が22. 5° を超え60° 以下のもの

イ. 外面に圧力を受ける場合の計算上必要な厚さが外径の0. 1倍以下の場合

$$t_3 = \frac{3 \cdot P_e \cdot (D_o - 2 \cdot t_s)}{4 \cdot B} \dots\dots\dots (D'')$$

ただし,  $D_o = D_{o\ell}$ ,  $t_s = t_{s\ell}$ , 長さは  $(D_{o\ell} - 2 \cdot t_{s\ell})$  とする。

ロ. 外面に圧力を受ける場合の計算上必要な厚さが外径の0. 1倍を超える場合

次の2つの式より計算したいずれか大きい方の値

$$\left. \begin{aligned} t_3 &= \frac{(D_o - 2 \cdot t_s) \cdot (P_e / B + 0.0833)}{2.167} \\ t_3 &= \frac{(D_o - 2 \cdot t_s)}{2} \cdot \left( 1 - \sqrt{1 - \frac{2 \cdot P_e}{S_1}} \right) \end{aligned} \right\} \dots\dots\dots (D''')$$

ただし,  $D_o = D_{o\ell}$ ,  $t_s = t_{s\ell}$ , 長さは  $(D_{o\ell} - 2 \cdot t_{s\ell})$  とする。

東海第二発電所 (2018. 10. 12 版)	柏崎刈羽原子力発電所 7号機 (2020. 9. 25 版)	島根原子力発電所 2号機	備考
		<p>(3) 評価 大径端側及び小径端側のそれぞれについて、レジューサの最小厚さ (<math>t_s</math>) <math>\geq</math> レジューサの計算上必要な厚さ (<math>t</math>) ならば強度は十分である。</p> <p>(4) 補足</p> <p>a. 計算書中, NO. (レジューサの番号) に*印の付いているものは, 偏心レジューサを示す。</p> <p>b. 偏心レジューサの場合の <math>\theta</math> は, 円すいの頂角をそのまま使用する。</p> <p>c. 計算書中, 算式の項の文字は(2)a項, b項, c項及びd項の文字A, B, C, C', C'', D, D', D''及びD'''に対応する。</p>	

東海第二発電所 (2018. 10. 12 版)	柏崎刈羽原子力発電所 7号機 (2020. 9. 25 版)	島根原子力発電所 2号機	備考
		<p><u>2.6 管の穴と補強計算</u>  管の穴と補強計算は、設計・建設規格 PPC-3420を適用する。</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>・設備の相違 【東海第二, 柏崎 7】 ④の相違</li>   <li>・設備の相違 【東海第二】 ④の相違</li> </ul>

東海第二発電所 (2018. 10. 12 版)	柏崎刈羽原子力発電所 7号機 (2020. 9. 25 版)	島根原子力発電所 2号機	備考

東海第二発電所 (2018. 10. 12 版)	柏崎刈羽原子力発電所 7号機 (2020. 9. 25 版)	島根原子力発電所 2号機	備考

東海第二発電所 (2018. 10. 12 版)	柏崎刈羽原子力発電所 7号機 (2020. 9. 25 版)	島根原子力発電所 2号機	備考

東海第二発電所 (2018. 10. 12 版)	柏崎刈羽原子力発電所 7号機 (2020. 9. 25 版)	島根原子力発電所 2号機	備考



東海第二発電所 (2018. 10. 12 版)	柏崎刈羽原子力発電所 7号機 (2020. 9. 25 版)	島根原子力発電所 2号機	備考

東海第二発電所 (2018. 10. 12 版)	柏崎刈羽原子力発電所 7号機 (2020. 9. 25 版)	島根原子力発電所 2号機	備考

東海第二発電所 (2018. 10. 12 版)	柏崎刈羽原子力発電所 7号機 (2020. 9. 25 版)	島根原子力発電所 2号機	備考

東海第二発電所 (2018. 10. 12 版)	柏崎刈羽原子力発電所 7号機 (2020. 9. 25 版)	島根原子力発電所 2号機	備考

東海第二発電所 (2018. 10. 12 版)	柏崎刈羽原子力発電所 7号機 (2020. 9. 25 版)	島根原子力発電所 2号機	備考

東海第二発電所 (2018. 10. 12 版)	柏崎刈羽原子力発電所 7号機 (2020. 9. 25 版)	島根原子力発電所 2号機	備考

東海第二発電所 (2018. 10. 12 版)	柏崎刈羽原子力発電所 7号機 (2020. 9. 25 版)	島根原子力発電所 2号機	備考

東海第二発電所 (2018. 10. 12 版)	柏崎刈羽原子力発電所 7号機 (2020. 9. 25 版)	島根原子力発電所 2号機	備考



東海第二発電所 (2018. 10. 12 版)	柏崎刈羽原子力発電所 7号機 (2020. 9. 25 版)	島根原子力発電所 2号機	備考

東海第二発電所 (2018. 10. 12 版)	柏崎刈羽原子力発電所 7号機 (2020. 9. 25 版)	島根原子力発電所 2号機	備考

東海第二発電所 (2018. 10. 12 版)	柏崎刈羽原子力発電所 7号機 (2020. 9. 25 版)	島根原子力発電所 2号機	備考

(1) 記号の説明

設計・建設規格の記号	計算書の表示	表示内容	単位
B	B	外面に圧力を受ける場合の計算に用いる係数 設計・建設規格 付録材料図表 Part7 図1～図20 により求めた値 (Bを求める際に使用した板の厚さは繰返し計算に より最終的に $t_{br}$ 及び $t_{rr}$ となる。)	—
D	$D_{or}$	主管の外径	mm
d	d	断面に現われる穴の径	mm
d	$d_{fr}$	補強を要しない穴の最大径	mm
K	K	穴の補強計算の係数 $\left( = \frac{P \cdot D_{or}}{1.82 \cdot S_r \cdot \eta \cdot t_r} \right)$	—
Q <sub>r</sub>	Q <sub>r</sub>	主管の厚さの負の許容差	%, mm
S	S <sub>r</sub>	最高使用温度における主管の材料の許容引張応力 設計・建設規格 付録材料図表 Part5 表5による。	MPa
t <sub>s</sub>	t <sub>r</sub>	主管の最小厚さ	mm
	t <sub>ro</sub>	主管の公称厚さ	mm
t <sub>sr</sub> , t <sub>rs</sub>	t <sub>rr</sub>	主管の計算上必要な厚さ	mm
η	η	継手の効率 穴が管の長手継手を通る場合 穴が鏡板を継ぎ合わせて作る場合の当該継手を通る 場合 穴が管と半球形鏡板との接合部の周継手を通る場 合 設計・建設規格 PVC-3130に規定する効率 その他の場合は1.00とする。	—

設計・建設規格の記号	計算書の表示	表示内容	単位
B	B	中高面に圧力を受ける場合の計算に用いる係数 設計・建設規格 付録材料図表 Part7 図1~図20により求めた値 (Bを求める際に使用した板の厚さは繰返し計算により最終的に $t_{br}$ 及び $t_{cr}$ となる。)	—
鏡板	D	鏡板の内面における長径	mm
	$D_o$	鏡板が取り付けられる管の外径 (フランジ部の外径に同じ。)	mm
板	d	断面に現われる穴の径	mm
	$d_{fr}$	補強を要しない穴の最大径	mm
の	K	穴の補強計算の係数	—
	$K_1$	半円形鏡板の中底面に圧力を受ける場合の計算に用いる係数 設計・建設規格 PPC-3424(1)の表PPC-3424-1及び表PPC-3424-2による。	—
記	K	半円形鏡板の中高面に圧力を受ける場合の計算に用いる係数 設計・建設規格 PPC-3415.2(2)f.の表PPC-3415.2-1による。	—
	R	さら形鏡板の中央部における内面の半径又は半球形鏡板の内半径	mm
号	S	最高使用温度における鏡板の材料の許容引張応力 設計・建設規格 付録材料図表 Part5 表5による。	MPa
	$t_s$	鏡板の最小厚さ	mm
		$t_{co}$ 鏡板の公称厚さ	mm
	$t_{sr}, t_{r1}$	$t_{cr}$ 鏡板の計算上必要な厚さ	mm
	W	さら形鏡板の形状による係数	—

設計・建設規格の記号	計算書の表示	表示内容	単位
平	d	平板の径又は最小内のり	mm
	$d_H$	断面に現われる穴の径	mm
板	K	平板の取付け方法による係数	—
	S	最高使用温度における平板材料の許容引張応力 設計・建設規格 付録材料図表 Part5 表5による。	MPa
の	t	補強を要しない平板の計算上必要な厚さ	mm
	$t_s$	平板の最小厚さ	mm
記		$t_{co}$ 平板の呼び厚さ	mm
	$t_{sr}, t_{r2}$	$t_{cr}$ 平板の計算上必要な厚さ	mm
号		取付け方法 平板の取付け方法で設計・建設規格 PPC-3413の表PPC-3413-1による。	—
	(a)~(n)	取付け方法の表示区分	—

設計・建設規格の記号	計算書の表示	表示内容	単位	
A	A <sub>0</sub>	穴の補強に有効な面積の総和	mm <sup>2</sup>	
	A <sub>1</sub>	穴の補強に有効な主管部の面積	mm <sup>2</sup>	
	A <sub>2</sub>	穴の補強に有効な管台部の面積	mm <sup>2</sup>	
	A <sub>3</sub>	穴の補強に有効なすみ内部の面積	mm <sup>2</sup>	
	A <sub>4</sub>	穴の補強に有効な強め材部の面積	mm <sup>2</sup>	
	A <sub>r</sub>	A <sub>r</sub>	穴の補強に必要な面積	mm <sup>2</sup>
		A <sub>rD</sub>	大穴の補強に必要な面積	mm <sup>2</sup>
		A <sub>0D</sub>	大穴の補強に有効な面積の総和	mm <sup>2</sup>
		A <sub>1D</sub>	大穴の補強に有効な主管部の面積	mm <sup>2</sup>
	A <sub>s</sub>	A <sub>2D</sub>	大穴の補強に有効な管台部の面積	mm <sup>2</sup>
		A <sub>3D</sub>	大穴の補強に有効なすみ内部の面積	mm <sup>2</sup>
		A <sub>4D</sub>	大穴の補強に有効な強め材部の面積	mm <sup>2</sup>
A <sub>s r</sub>		2つの穴の間の主管の必要な断面積	mm <sup>2</sup>	
A <sub>s o</sub>		2つの穴の間の主管の断面積	mm <sup>2</sup>	
A <sub>r i</sub>		2つの穴の補強に必要な面積の2分の1の面積	mm <sup>2</sup>	
A <sub>o i</sub>		2つの穴の間にある補強に有効な面積	mm <sup>2</sup>	
A <sub>r s</sub>		隣接する穴の補強に必要な面積	mm <sup>2</sup>	
D <sub>i</sub>	A <sub>2 s</sub>	隣接する穴の補強に有効な管台部の面積	mm <sup>2</sup>	
	A <sub>3 s</sub>	隣接する穴の補強に有効なすみ内部の面積	mm <sup>2</sup>	
	A <sub>4 s</sub>	隣接する穴の補強に有効な強め材部の面積	mm <sup>2</sup>	
	D <sub>i b</sub>	管台の内径	mm	
d	D <sub>i r</sub>	主管の内径	mm	
	D <sub>o b</sub>	管台の外径	mm	
	D <sub>o e</sub>	強め材の外径	mm	
	d <sub>D</sub>	断面に現われる隣接する穴の径	mm	
	d <sub>f r D</sub>	大穴の補強を要しない限界径	mm	
	d <sub>r 1</sub>	補強を要しない穴の最大径	mm	
	d <sub>r 2</sub>	補強を要しない穴の最大径	mm	
	F	F	設計・建設規格 PPC-3424(1)b.により求められる係数	—
F	F <sub>1</sub>	すみ肉溶接のせん断応力係数	—	
	F <sub>2</sub>	突合せ溶接の引張応力係数	—	
	F <sub>3</sub>	突合せ溶接のせん断応力係数	—	

共通記号(管の穴と補強計算)

設計・建設規格の記号	計算書の表示	表示内容	単位	
共通記号 (管の穴と補強計算)	L	2つの穴の径の平均値の1.5倍の値	mm	
	L <sub>A</sub>	穴の中心線に平行な直線で区切られる補強に有効な範囲	mm	
	L <sub>AD</sub>	穴の中心線に平行な直線で区切られる大穴の補強に有効な範囲	mm	
	L <sub>N</sub>	主管の面に平行な直線で区切られる補強に有効な範囲	mm	
	L <sub>ND</sub>	主管の面に平行な直線で区切られる大穴の補強に有効な範囲	mm	
	ℓ	L <sub>s</sub>	2つの穴の中心間の距離	mm
		L <sub>1</sub>	管台のすみ肉部の脚長 (A形, B形) 又は管台補強部の短辺長さ (C形) *	mm
	P, P <sub>e</sub>	L <sub>2</sub>	強め材のすみ肉部の脚長*	mm
		P	最高使用圧力又は外面に受ける最高の圧力	MPa
	S	Q <sub>b</sub>	管台の厚さの負の許容差	%, mm
		S <sub>b</sub>	最高使用温度における管台の材料の許容引張応力 設計・建設規格 付録材料図表 Part5 表5による。	MPa
	S	S <sub>e</sub>	最高使用温度における強め材の材料の許容引張応力 設計・建設規格 付録材料図表 Part5 表5による。	MPa
	t <sub>n</sub>	S <sub>w1</sub>	すみ肉溶接の許容せん断応力	MPa
		S <sub>w2</sub>	突合せ溶接の許容引張応力	MPa
		S <sub>w3</sub>	突合せ溶接の許容せん断応力	MPa
	t <sub>nr</sub>	t <sub>b</sub>	管台の最小厚さ	mm
		t <sub>bn</sub>	管台の公称厚さ	mm
		t <sub>br</sub>	管台の計算上必要な厚さ	mm
		t <sub>e</sub>	強め材の最小厚さ	mm
		W	溶接部の負うべき荷重	N
	W <sub>e1</sub>	管台取付部すみ肉溶接部の許容せん断力	N	
	W <sub>e2</sub>	管台取付部突合せ溶接部の許容せん断力	N	

注記\* : 設計・建設規格の図 PPC-4010-4 による。

設計・建設規格の記号	計算書の表示	表示内容	単位	
共通記号 (管の穴と補強計算)	W <sub>e3</sub>	管台取付部突合せ溶接部の許容せん断力	N	
	W <sub>e4</sub>	強め材取付部突合せ溶接部の許容引張力	N	
	W <sub>e5</sub>	強め材取付部すみ肉溶接部の許容せん断力	N	
	W <sub>ebp1</sub>	予想される破断箇所の強さ	N	
	W <sub>ebp2</sub>	予想される破断箇所の強さ	N	
	W <sub>ebp3</sub>	予想される破断箇所の強さ	N	
	θ	α	分岐管の中心線と主管の中心線との交角	°
		π	円周率	—
		形式	管台の取付け形式	—

(2) 計算手順及び算式

a. 穴の形状

管に設ける穴は、設計・建設規格 PPC-3421 (2)により円形又はだ円形であること。

b. 管台の取付け形式

図2-1～図2-5に管台の取付け形式及び予想される破断形式を示す。

ただし、すみ肉溶接部分の破断箇所については、両方の脚長が等しいため、片側の脚長の破断形式のみを図示する。




図2-1 A形 (強め材のない場合)

・設備の相違  
【柏崎 7】  
④の相違









図 2-2 B 形 (強め材のある場合)




 補強に有効な面積  
 補強に必要な面積

予想される破断形式

- $W_{e3}$  を通る破断
- $W_{e1}$   $W_{e2}$  を通る破断

注記\* :  $A_3$ の面積で $(L_1)^2$ 以外の部分は、補強面積評価上は考慮しない。


図 2-3 A形 (鏡板で強め材のない場合)



補強に有効な面積  
補強に必要な面積

予想される破断形式  
 ・  $W_{e3}$  を通る破断  
 ・  $W_{e1}$   $W_{e2}$  を通る破断

図 2-4 A形 (平板で強め材のない場合)



補強に有効な面積  
補強に必要な面積

注記\* : 本形式における補強に有効な面積  $A_3$  は A 形及び B 形と同様に  $A_3 = (L_1)^2 \cdot \sin \alpha \cdot S_b / S_r$  (上記  $\square$  部) として算出するものとし、同補強部外側の余内部 (上記  $\blacksquare$  部) は、補強面積評価上は考慮しない。

図 2-5 C形 (一体形で強め材のない場合)

東海第二発電所 (2018. 10. 12 版)	柏崎刈羽原子力発電所 7号機 (2020. 9. 25 版)	島根原子力発電所 2号機	備考
		<p>c. 穴の補強の要否  穴の補強の要否は、設計・建設規格 PPC-3422を適用する。</p> <p>(a) 算式  補強を要しない穴の最大径は、次のイ項又はロ項で計算した値のいずれか大きい値 (<math>d_{fr}</math>) とする。</p> <p>イ. 平板以外の管に設ける穴であって、穴の径が61mm以下で、かつ、管の内径の4分の1以下の穴 (<math>d_{r1}</math>)</p> <p>ロ. 平板以外の管に設ける穴であって、イ項に掲げるものを除き、穴の径が200mm以下で、かつ、設計・建設規格の図PPC-3422-1及び図PPC-3422-2により求めた値以下の穴 (<math>d_{r2}</math>)</p> <p>直管又は曲げ管の場合  <math display="block">d_{r2} = 8.05 \cdot \sqrt[3]{D_{or} \cdot t_r \cdot (1-K)}</math> 鏡板の場合  <math display="block">d_{r2} = 8.05 \cdot \sqrt[3]{D_o \cdot t_c \cdot (1-K)}</math> ただし、Kの値は次の算式による。</p> <p>(イ) 直管又は曲げ管の場合  <math display="block">K = \frac{P \cdot D_{or}}{1.82 \cdot S_r \cdot \eta \cdot t_r}</math></p> <p>(ロ) さらに形鏡板又は半だ円形鏡板の場合  <math display="block">K = \frac{P \cdot D_o}{1.82 \cdot S \cdot \eta \cdot t_c}</math></p> <p>(ハ) 全半球形鏡板の場合  <math display="block">K = \frac{P \cdot D_o}{3.64 \cdot S \cdot \eta \cdot t_c}</math> ただし、<math>K &gt; 0.99</math> の場合は <math>K = 0.99</math> とする。</p>	<p>・設備の相違  【柏崎7】  ④の相違</p> <p>・設備の相違  【柏崎7】  ④の相違</p>

東海第二発電所 (2018. 10. 12 版)	柏崎刈羽原子力発電所 7号機 (2020. 9. 25 版)	島根原子力発電所 2号機	備考
		<p>ハ. 平板に穴を設ける場合であって、平板の最小厚さ (t<sub>c</sub>) が次の式により計算した値以上のもの</p> <p>(イ) 穴の径が平板の径又は最小内のりである d の値の2分の1以下の場合</p> $t = d \cdot \sqrt{\frac{2 \cdot K \cdot P}{S}}$ <p>ただし、Kの値は設計・建設規格 PPC-3413 の表 PPC-3413-1 中で(m)の取付け方法を除き、0.375以上とすることを要しない。</p> <p>(ロ) 穴の径が平板の径又は最小内のりである d の値の2分の1を超える場合</p> $t = d \cdot \sqrt{\frac{2.25 \cdot K \cdot P}{S}}$ <p>(b) 評価</p> <p>補強を要しない穴の最大径 (d<sub>f r</sub>) ≥ 断面に現われる穴の径 (d) 又は平板の最小厚さ (t<sub>c</sub>) ≥ 補強を要しない平板の計算上必要な厚さ (t) ならば、穴の補強計算及び溶接部の強度計算は必要ない。</p> <p>必要な場合は、d項以降による。</p>	

東海第二発電所 (2018. 10. 12 版)	柏崎刈羽原子力発電所 7号機 (2020. 9. 25 版)	島根原子力発電所 2号機	備考
		<p>d. 穴の補強に有効な範囲</p> <p>穴の補強に有効な範囲は、設計・建設規格 PPC-3424(1)a. を適用する。</p> <p>ただし、構造上計算した有効範囲が取れない場合は、構造上取り得る範囲とする。</p> <p>(a) 穴の中心線に平行な直線で区切られる補強に有効な範囲 (L<sub>A</sub>) は、次の2つの式より計算したいずれか大きい方の値</p> <p>イ. 直管又は曲げ管の場合</p> $L_A = d \quad \text{又は} \quad L_A = \frac{d}{2} + t_r + t_b$ <p>ロ. 鏡板の場合</p> $L_A = d \quad \text{又は} \quad L_A = \frac{d}{2} + t_c + t_b$ <p>ハ. 平板の場合</p> $L_A = d_H \quad \text{又は} \quad L_A = \frac{d_H}{2} + t_c + t_b$ <p>(b) 主管の面に平行な直線で区切られる補強に有効な範囲 (L<sub>N</sub>) は、次の2つの式より計算したいずれか小さい方の値</p> <p>イ. 直管又は曲げ管の場合</p> $L_N = 2.5 \cdot t_r \quad \text{又は} \quad L_N = 2.5 \cdot t_b + t_e$ <p>ロ. 鏡板の場合</p> $L_N = 2.5 \cdot t_c \quad \text{又は} \quad L_N = 2.5 \cdot t_b$ <p>ハ. 平板の場合</p> $L_N = 2.5 \cdot t_c \quad \text{又は} \quad L_N = 2.5 \cdot t_b$	<p>・設備の相違</p> <p>【柏崎7】</p> <p>④の相違</p>

東海第二発電所 (2018. 10. 12 版)	柏崎刈羽原子力発電所 7号機 (2020. 9. 25 版)	島根原子力発電所 2号機	備考
		<p>e. 主管の厚さの計算</p> <p>主管の計算上必要な厚さ (<math>t_{rr}</math>又は<math>t_{cr}</math>) は, 設計・建設規格 PPC-3424(1)b. (a)を適用する。</p> <p>(a) 直管又は曲げ管の場合</p> $t_{rr} = \frac{P \cdot D_{or}}{2 \cdot S_r \cdot \eta + 0.8 \cdot P} \dots\dots (内圧)$ <p>ただし, <math>\eta = 1.00</math></p> $t_{rr} = \frac{3 \cdot P \cdot D_{or}}{4 \cdot B} \dots\dots (外圧)$ <p>(b) 鏡板の場合</p> <p>イ. さら形鏡板</p> $t_{cr} = \frac{P \cdot R \cdot W}{2 \cdot S \cdot \eta - 0.2 \cdot P} \dots (中低面)$ <p>ただし, <math>W = 1.00</math> 及び <math>\eta = 1.00</math></p> $t_{cr} = \frac{P \cdot (R + t_c)}{B} \dots\dots (中高面)$ <p>ロ. 半だ円形鏡板</p> $t_{cr} = \frac{P \cdot K_1 \cdot D}{2 \cdot S \cdot \eta - 0.2 \cdot P} \dots (中低面)$ $t_{cr} = \frac{P \cdot K_K \cdot (D + 2 \cdot t_c)}{B} \dots (中高面)$ <p>ハ. 全半球形鏡板</p> $t_{cr} = \frac{P \cdot R}{2 \cdot S \cdot \eta - 0.2 \cdot P} \dots (中低面)$ $t_{cr} = \frac{P \cdot (R + t_c)}{B} \dots\dots (中高面)$ <p>(c) 平板の場合</p> $t_{cr} = d \cdot \sqrt{\frac{K \cdot P}{S}}$	<p>・設備の相違</p> <p>【柏崎 7】</p> <p>④の相違</p>

東海第二発電所 (2018. 10. 12 版)	柏崎刈羽原子力発電所 7号機 (2020. 9. 25 版)	島根原子力発電所 2号機	備考
		<p>f. 管台の厚さの計算  管台の計算上必要な厚さ (t<sub>br</sub>) は, 設計・建設規格 PPC-3424(1)b. (b)を適用する。</p> $t_{br} = \frac{P \cdot D_{ib}}{2 \cdot S_b - 1.2 \cdot P} \dots\dots\dots (\text{内圧})$ $t_{br} = \frac{3 \cdot P \cdot D_{ob}}{4 \cdot B} \dots\dots\dots (\text{外圧})$	<p>・設備の相違  <b>【柏崎 7】</b>  ④の相違</p>



東海第二発電所 (2018. 10. 12 版)	柏崎刈羽原子力発電所 7号機 (2020. 9. 25 版)	島根原子力発電所 2号機	備考
		<p>g. 穴の補強計算  穴の補強計算は、設計・建設規格 PPC-3424(1)を適用する。</p> <p>(a) 算式</p> <p>イ. 補強に必要な面積</p> <p>(イ) 直管又は曲げ管の場合  <math display="block">A_r = 1.07 \cdot d \cdot t_{rr} \cdot (2 - \sin \alpha)</math></p> <p>(ロ) 鏡板の場合  <math display="block">A_r = d \cdot t_{cr}</math></p> <p>(ハ) 平板の場合  <math display="block">A_r = 0.5 \cdot dH \cdot t_{cr}</math></p> <p>ロ. 補強に有効な面積</p> <p>(イ) 直管又は曲げ管の場合  <math display="block">A_1 = (\eta \cdot t_r - F \cdot t_{rr}) \cdot (2 \cdot L_A - d)</math> <math display="block">A_2 = 2 \cdot (t_b - t_{br}) \cdot \operatorname{cosec} \alpha \cdot L_N \cdot \frac{S_b}{S_r}</math> <math display="block">A_3 = (L_1)^2 \cdot \sin \alpha \cdot \frac{S_b}{S_r}</math> <math display="block">A_4 = (D_{oe} - D_{ob} \cdot \operatorname{cosec} \alpha) \cdot t_e \cdot \frac{S_e}{S_r} + (L_2)^2 \cdot \frac{S_e}{S_r}</math> (強め材が有効範囲 <math>L_A</math> 内にある場合)  <math display="block">A_4 = (2 \cdot L_A - D_{ob} \cdot \operatorname{cosec} \alpha) \cdot t_e \cdot \frac{S_e}{S_r}</math> (強め材が有効範囲 <math>L_A</math> の外までである場合)  <math display="block">A_o = A_1 + A_2 + A_3 + A_4</math></p> <p>(ロ) 鏡板の場合  <math display="block">A_1 = (\eta \cdot t_c - F \cdot t_{cr}) \cdot (2 \cdot L_A - d)</math> <math display="block">A_2 = 2 \cdot (t_b - t_{br}) \cdot L_N \cdot \frac{S_b}{S}</math> <math display="block">A_3 = (L_1)^2 \cdot \frac{S_b}{S}</math> <math display="block">A_o = A_1 + A_2 + A_3</math></p>	<p>・設備の相違  <b>【柏崎7】</b>  ④の相違</p>

東海第二発電所 (2018. 10. 12 版)	柏崎刈羽原子力発電所 7号機 (2020. 9. 25 版)	島根原子力発電所 2号機	備考
		<p>(ハ) 平板の場合</p> $A_1 = (\eta \cdot t_c - F \cdot t_{cr}) \cdot (2 \cdot L_A - d_H)$ $A_2 = 2 \cdot (t_b - t_{br}) \cdot L_N \cdot \frac{S_b}{S}$ $A_3 = (L_1)^2 \cdot \frac{S_b}{S}$ $A_0 = A_1 + A_2 + A_3$ <p>(b) 評価</p> <p>穴の補強に有効な面積 (<math>A_0</math>) &gt; 穴の補強に必要な面積 (<math>A_r</math>) ならば穴の補強は十分である。</p>	

東海第二発電所 (2018. 10. 12 版)	柏崎刈羽原子力発電所 7号機 (2020. 9. 25 版)	島根原子力発電所 2号機	備考
		<p>h. 大穴の補強の要否  大穴の補強の要否は、設計・建設規格 PPC-3424(4)を適用する。</p> <p>(a) 算式  大穴の補強を要しない限界径 (<math>d_{frD}</math>)</p> <p>イ. <math>D_{ir}</math>が1500mm以下の場合  <math>d_{frD} = D_{ir} / 2</math>  ただし、500mmを超える場合500mmとする。</p> <p>ロ. <math>D_{ir}</math>が1500mmを超える場合  <math>d_{frD} = D_{ir} / 3</math>  ただし、1000mmを超える場合1000mmとする。</p> <p>(b) 評価  大穴の補強を要しない限界径 (<math>d_{frD}</math>) <math>\geq</math> 断面に現われる穴の径 (<math>d</math>) ならば大穴の補強計算は必要ない。  必要な場合は、i 項以降による。</p>	<p>・設備の相違  【柏崎7】  ④の相違</p>

i. 大穴の補強に有効な範囲

大穴の補強に有効な範囲は、設計・建設規格 PPC-3424(4)を適用する。

ただし、構造上計算した有効範囲が取れない場合は、構造上取り得る範囲とする。

(a) 大穴の補強における管台の取付け形式

図2-6～図2-10に大穴の補強における管台の取付け形式を示す。




図 2-6 A形 (強め材のない場合)

・設備の相違  
【柏崎 7】  
④の相違






図 2-7 B形 (強め材のある場合)




注記\* : A<sub>3D</sub>の面積で(L<sub>1</sub>)<sup>2</sup>以外の部分は、補強面積評価上は考慮しない。

図 2-8 A形 (鏡板で強め材のない場合)



補強に有効な面積  
 補強に必要な面積

図 2-9 A形 (平板で強め材のない場合)



補強に有効な面積  
 補強に必要な面積

注記\* : 本形式における補強に有効な面積  $A_{3D}$  は A 形及び B 形と同様に  
 $A_{3D} = (L_1)^2 \cdot \sin \alpha \cdot S_b / S_r$  (上記  部) として算出  
 するものとし、同補強部外側の余肉部 (上記  部) は、補強  
 面積評価上は考慮しない。

図 2-10 C形 (一体形で強め材のない場合)

東海第二発電所 (2018. 10. 12 版)	柏崎刈羽原子力発電所 7号機 (2020. 9. 25 版)	島根原子力発電所 2号機	備考
		<p>(b) 穴の中心線に平行な直線で区切られる大穴の補強に有効な範囲</p> $L_{AD} = \frac{d}{2} + \frac{d}{4}$ <p>(c) 主管の面に平行な直線で区切られる大穴の補強に有効な範囲</p> $L_{ND} = L_N$	

東海第二発電所 (2018. 10. 12 版)	柏崎刈羽原子力発電所 7号機 (2020. 9. 25 版)	島根原子力発電所 2号機	備考
		<p>j. 大穴の補強計算</p> <p>大穴の補強計算は、設計・建設規格 PPC-3424(4)を適用する。</p> <p>(a) 算式</p> <p>イ. 大穴の補強に必要な面積</p> $A_{rD} = \frac{2}{3} \cdot A_r$ <p>ロ. 大穴の補強に有効な面積</p> $A_{1D} = (\eta \cdot t_{rr} - F \cdot t_{rr}) \cdot (2 \cdot L_{AD} - d)$ $A_{2D} = A_2$ <p>(管台の外径が有効範囲 <math>L_{AD}</math> 内にある場合)</p> $A_{2D} = 2 \cdot \left( \frac{d}{4} - t_{br} \cdot \operatorname{cosec} \alpha \right) \cdot L_{ND} \cdot \frac{S_b}{S_r}$ <p>(管台の外径が有効範囲 <math>L_{AD}</math> の外までである場合)</p> $A_{3D} = A_3$ <p>(すみ肉部の脚長が有効範囲 <math>L_{AD}</math> 内にある場合)</p> $A_{3D} = 0$ <p>(すみ肉部の脚長が有効範囲 <math>L_{AD}</math> の外までである場合)</p> $A_{4D} = A_4$ <p>(強め材が有効範囲 <math>L_{AD}</math> 内にある場合)</p> $A_{4D} = \left( 3 \cdot \frac{d}{2} - D_{ob} \cdot \operatorname{cosec} \alpha \right) \cdot t_e \cdot \frac{S_e}{S_r}$ <p>(強め材が有効範囲 <math>L_{AD}</math> の外までである場合)</p> $A_{0D} = A_{1D} + A_{2D} + A_{3D} + A_{4D}$ <p>(b) 評価</p> <p>大穴の補強に有効な面積 (<math>A_{0D}</math>) <math>\geq</math> 大穴の補強に必要な面積 (<math>A_{rD}</math>) ならば大穴の補強は十分である。</p>	<p>・設備の相違</p> <p>【柏崎 7】</p> <p>④の相違</p>



東海第二発電所 (2018. 10. 12 版)	柏崎刈羽原子力発電所 7号機 (2020. 9. 25 版)	島根原子力発電所 2号機	備考
		<p>k. 2つ穴の補強計算</p> <p>2つ以上の穴の補強に有効な範囲が重なり合う場合の補強計算は、設計・建設規格 PPC-3424(2)a., b. 及びc. を適用する。</p> <p>以下、直管の2つ穴の計算方法を示す。</p> <p>(a) 算式</p> <p>イ. 2つの穴の間にある主管の必要な断面積</p> $A_{sr} = 0.7 \cdot L_s \cdot t_{rr} \cdot F$ <p>ロ. 2つの穴の間にある主管の断面積</p> $A_{so} = \left( L_s - \frac{d + d_D}{2} \right) \cdot t_r$ <p>(b) 算式</p> <p>2つの穴の径の平均値の1.5倍の値</p> $L = 1.5 \cdot \left( \frac{d + d_D}{2} \right)$ <p>(c) 算式</p> <p>イ. 2つの穴の補強に必要な面積の2分の1</p> $A_{ri} = \frac{A_r + A_{rs}}{2}$ <p><math>A_r</math> 及び <math>A_{rs}</math> は1つの穴の計算に準じる。</p> <p>ロ. 2つの穴の間にある補強に有効な面積</p> $A_{oi} = \left( L_s - \frac{d + d_D}{2} \right) \cdot (t_r - t_{rr}) + \frac{A_2 + A_{2s}}{2} + \frac{A_3 + A_{3s}}{2} + \frac{A_4 + A_{4s}}{2}$ <p><math>A_2, A_{2s}, A_3, A_{3s}, A_4</math> 及び <math>A_{4s}</math> は、1つの穴の計算に準じる。</p> <p>(d) 評価</p> <p>穴の補強は、以下の条件を満足すれば十分である。</p> <p>イ. 2つの穴の間にある主管の断面積 (<math>A_{so}</math>) <math>\geq</math> 2つの穴の間にある主管の必要な断面積 (<math>A_{sr}</math>)</p> <p>ロ. 2つの穴の間にある補強に有効な面積 (<math>A_{oi}</math>) <math>\geq</math> 2つの穴の補強に必要な面積の2分の1 (<math>A_{ri}</math>)</p> <p>ハ. 2つの穴の中心間の距離 (<math>L_s</math>) <math>\geq</math> 2つの穴の径の平均値の1.5倍 (<math>L</math>)</p>	

東海第二発電所 (2018. 10. 12 版)	柏崎刈羽原子力発電所 7号機 (2020. 9. 25 版)	島根原子力発電所 2号機	備考
		<p>1. 溶接部の強度計算</p> <p>溶接部の強度計算は、設計・建設規格 PPC-3424(8)及び(9)を適用する。</p> <p>ただし、C形に関しては評価すべき溶接部がないため、強度計算は行わない。</p> <p>(a) 算式</p> <p>イ. 溶接部の負うべき荷重</p> <p>(イ) 直管又は曲げ管の場合</p> $W = d \cdot t_{rr} \cdot S_r - (\eta \cdot t_r - F \cdot t_{rr}) \cdot (2 \cdot L_A - d) \cdot S_r$ <p>(ロ) 鏡板の場合</p> $W = d \cdot t_{cr} \cdot S - (\eta \cdot t_c - F \cdot t_{cr}) \cdot (2 \cdot L_A - d) \cdot S$ <p>(ハ) 平板の場合</p> $W = d_H \cdot t_{cr} \cdot S - (\eta \cdot t_c - F \cdot t_{cr}) \cdot (2 \cdot L_A - d_H) \cdot S$ <p>ロ. 溶接部の許容応力</p> <p>(イ) 直管又は曲げ管の場合</p> $S_{W1} = S_r \cdot F_1$ $S_{W2} = S_r \cdot F_2$ $S_{W3} = S_r \cdot F_3$ <p>(ロ) 鏡板又は平板の場合</p> $S_{W1} = S \cdot F_1$ $S_{W2} = S \cdot F_2$ $S_{W3} = S \cdot F_3$ <p>ハ. 溶接部の破断強さ</p> <p>(イ) 直管又は曲げ管の場合</p> $W_{e1} = \pi \cdot \left( \frac{d}{2} + t_b \cdot \text{cosec}\alpha \right) \cdot L_1 \cdot S_{W1}$ $W_{e2} = \pi \cdot d \cdot t_b \cdot S_{W3} \cdot \text{cosec}\alpha / 2$ $W_{e3} = \pi \cdot d \cdot t_b \cdot S_{W3} \cdot \text{cosec}\alpha / 2$ $W_{e4} = \pi \cdot \left( \frac{d}{2} + t_b \cdot \text{cosec}\alpha \right) \cdot t_e \cdot S_{W2}$ $W_{e5} = \pi \cdot D_{oe} \cdot L_2 \cdot S_{W1} / 2$ <p>(ロ) 鏡板の場合</p> $W_{e1} = \pi \cdot \left( \frac{d}{2} + t_b \right) \cdot L_1 \cdot S_{W1}$ $W_{e2} = \pi \cdot d \cdot t_b \cdot S_{W3} / 2$ $W_{e3} = \pi \cdot d \cdot t_b \cdot S_{W3} / 2$	

(ハ) 平板の場合

$$W_{e1} = \pi \cdot \left( \frac{d_H}{2} + t_b \right) \cdot L_1 \cdot S_{W1}$$

$$W_{e2} = \pi \cdot d_H \cdot t_b \cdot S_{W3} / 2$$

$$W_{e3} = \pi \cdot d_H \cdot t_b \cdot S_{W3} / 2$$

ニ. 予想される破断箇所の強さ

(イ) A形の管台形式の場合

$$W_{ebp1} = \cancel{W_{e3}} \quad \text{を通る強さ} = W_{e3}$$

$$W_{ebp2} = \cancel{W_{e1}} + \cancel{W_{e2}} \quad \text{を通る強さ} = W_{e1} + W_{e2}$$

(ロ) B形の管台形式の場合

$$W_{ebp1} = \cancel{W_{e1}} + \cancel{W_{e3}} \quad \text{を通る強さ} = W_{e1} + W_{e3}$$

$$W_{ebp2} = \cancel{W_{e2}} + \cancel{W_{e4}} \quad \text{を通る強さ} = W_{e2} + W_{e4}$$

$$W_{ebp3} = \cancel{W_{e2}} + \cancel{W_{e5}} \quad \text{を通る強さ} = W_{e2} + W_{e5}$$

(b) 評価

イ. 溶接部の負うべき荷重 (W) が0以下の場合

溶接部の強度は十分とみなし、溶接部の強度計算は行わない。

ロ. 溶接部の負うべき荷重 (W) が0を超える場合

溶接部の負うべき荷重 (W)  $\leq$  予想される破断箇所の強さ ( $W_{ebp1}$ ,  $W_{ebp2}$ ,  $W_{ebp3}$ ) ならば溶接部の強度は十分である。

(3) 補足

a. 穴の補強計算, 大穴の補強計算及び2つ穴の補強計算に

おいて面積の計算をする際,  $\frac{S_b}{S_r}$ ,  $\frac{S_b}{S}$  又は  $\frac{S_e}{S_r}$  が1を

超える場合は, 値を1として計算する。

b. 断面が長手軸となす角度により求めた係数Fは, 1として計算する。

c. 鏡板及び平板の補強計算は, 本書では取付け角度が90°で1つ穴のものについての計算方法を示す。

2.7 フランジの強度計算

フランジの強度計算は、設計・建設規格 PPC-3414を適用する。

計算は、J I S B 8 2 6 5 附属書3を適用する。

(1) 記号の説明

設計・建設規格又は J I S の記号	計算書の表示	表 示 内 容	単 位
A	A	フランジの外径	mm
A <sub>b</sub>	A <sub>b</sub>	実際に使用するボルトの総有効断面積	mm <sup>2</sup>
A <sub>m</sub>	A <sub>m</sub>	ボルトの総有効断面積	mm <sup>2</sup>
A <sub>m1</sub>	A <sub>m1</sub>	使用状態でのボルトの総有効断面積	mm <sup>2</sup>
A <sub>m2</sub>	A <sub>m2</sub>	ガスケット締付時のボルトの総有効断面積	mm <sup>2</sup>
B	B	フランジの内径	mm
B <sub>1</sub>	B <sub>1</sub>	B + g <sub>0</sub> ( f ≥ 1 のときの一体形フランジの場合) B + g <sub>1</sub> ( ルーズ形フランジ ( 差込み形フランジ ) 及び一体形フランジで f の最小採用値は 1 であるが、 J I S B 8 2 6 5 附属書 3 図 4 より求まる f が 1 未満となる場合)	mm
b	b	ガスケット座の有効幅	mm
b <sub>0</sub>	b <sub>0</sub>	ガスケット座の基本幅 ( J I S B 8 2 6 5 附属書 3 表 3 による。 )	mm
C	C	ボルト穴の中心円の直径	mm
d	d	係数 $\left( = \frac{U}{V} \cdot h_0 \cdot g_0^2 \text{ ( 一体形フランジの場合 )} \right)$ $\left( = \frac{U}{V_L} \cdot h_0 \cdot g_0^2 \text{ ( ルーズ形フランジ ( 差込み形フランジ ) の場合 )} \right)$	mm <sup>3</sup>
d <sub>b</sub>	d <sub>b</sub>	ボルトのねじ部の谷の径と軸部の径の最小部の小さい方の径	mm
	d <sub>i</sub>	穴あきボルトの内径	mm
e	e	係数 $\left( = \frac{F}{h_0} \text{ ( 一体形フランジの場合 )} \right)$ $\left( = \frac{F_L}{h_0} \text{ ( ルーズ形フランジ ( 差込み形フランジ ) の場合 )} \right)$	mm <sup>-1</sup>
F	F	一体形フランジの係数 ( J I S B 8 2 6 5 附属書 3 図 5 又は表 4 による。 )	—

設計・建設規格又は JIS の記号	計算書の表示	表 示 内 容	単 位
FL	FL	ルーズ形フランジの係数 (JIS B 8265 附属書3 図6又は表4による。)	—
f	f	ハブ応力修正係数 (JIS B 8265 附属書3 図4又は表4による。)	—
G	G	ガスケット反力円の直径	mm
	G <sub>s</sub>	ガスケット接触面の外径	mm
g <sub>0</sub>	g <sub>0</sub>	ハブ先端の厚さ	mm
g <sub>1</sub>	g <sub>1</sub>	フランジ背面のハブの厚さ	mm
H	H	圧力によってフランジに加わる全荷重	N
H <sub>D</sub>	H <sub>D</sub>	圧力によってフランジの内径面に加わる荷重	N
H <sub>G</sub> , H <sub>G</sub>	H <sub>G</sub>	ガスケット荷重	N
H <sub>P</sub>	H <sub>P</sub>	気密を十分に保つためにガスケット又は継手接触面に加える圧縮力	N
H <sub>T</sub>	H <sub>T</sub>	圧力によってフランジに加わる全荷重とフランジの内径面に加わる荷重との差	N
h	h	ハブの長さ	mm
h <sub>D</sub>	h <sub>D</sub>	ボルト穴の中心円から H <sub>D</sub> 作用点までの半径方向の距離	mm
h <sub>G</sub>	h <sub>G</sub>	ボルト穴の中心円から H <sub>G</sub> 作用点までの半径方向の距離	mm
h <sub>0</sub>	h <sub>0</sub>	$\sqrt{B \cdot g_0}$	mm
h <sub>T</sub>	h <sub>T</sub>	ボルト穴の中心円から H <sub>T</sub> 作用点までの半径方向の距離	mm
K	K	フランジの内外径の比	—
L	L	係数 $(= \frac{t \cdot e + 1}{T} + \frac{t^3}{d})$	—
M <sub>D</sub>	M <sub>D</sub>	内圧によってフランジの内径面に加わるモーメント	N・mm
M <sub>G</sub>	M <sub>G</sub>	ガスケット荷重によるモーメント	N・mm
M <sub>g</sub>	M <sub>g</sub>	ガスケット締付時にフランジに作用するモーメント	N・mm
M <sub>0</sub>	M <sub>0</sub>	使用状態でフランジに作用するモーメント	N・mm
M <sub>T</sub>	M <sub>T</sub>	内圧によってフランジに加わる全荷重とフランジの内径面に加わる荷重との差によるモーメント	N・mm
m	m <sub>g</sub>	ガスケット係数 (JIS B 8265 附属書3 表2 による。)	—

設計・建設規格又は JIS の記号	計算書の表示	表 示 内 容	単 位
N	N	ガスケットの接触面の幅 (JIS B 8265 附属書3 表3による。)	mm
n	n	ボルトの本数	—
M	Me	フランジ部に作用するモーメント	N・mm
PFD	P	設計圧力	MPa
Peq	Peq	応力計算に用いる設計圧力は最高使用圧力又は外面に受ける最高の圧力に Peq を加えたものである。 管の自重及びその他の機械的荷重によりフランジ部に作用する曲げモーメントを圧力に換算した値 $P_{eq} = \frac{16 \cdot M_e}{\pi \cdot G^3}$	MPa
	Po	最高使用圧力 (内圧)	MPa
R	R	ボルトの中心円からハブとフランジ背面との交点までの半径方向の距離	mm
T	T	$K = \left(\frac{A}{B}\right)$ の値によって定まる係数 (JIS B 8265 附属書3 図7による。)	—
t	t	フランジの厚さ	mm
U	U	$K = \left(\frac{A}{B}\right)$ の値によって定まる係数 (JIS B 8265 附属書3 図7による。)	—
V	V	一体形フランジの係数 (JIS B 8265 附属書3 図8又は表4による。)	—
VL	VL	ルーズ形フランジの係数 (JIS B 8265 附属書3 図9又は表4による。)	—
W, Wg	Wg	ガスケット締付時のボルト荷重	N
Wm1	Wm1	使用状態での必要な最小ボルト荷重	N
Wm2	Wm2	ガスケット締付時に必要な最小ボルト荷重	N
Wo	Wo	使用状態でのボルト荷重	N
Y	Y	$K = \left(\frac{A}{B}\right)$ の値によって定まる係数 (JIS B 8265 附属書3 図7による。)	—
y	y	ガスケットの最小設計締付圧力 (JIS B 8265 附属書3 表2による。)	N/mm <sup>2</sup>

設計・建設規格又は J I S の記号	計算書の表示	表 示 内 容	単 位
Z	Z	$K = \left(\frac{A}{B}\right)$ の値によって定まる係数 ( J I S B 8 2 6 5 附属書3 図7による。)	—
$\pi$	$\pi$	円周率	—
$\sigma_a$	$\sigma_a$	常温におけるボルト材料の許容引張応力 設計・建設規格 付録材料図表 Part5 表7による。	MPa
$\sigma_b$	$\sigma_b$	最高使用温度におけるボルト材料の許容引張応力 設計・建設規格 付録材料図表 Part5 表7による。	MPa
$\sigma_f$	$\sigma_{fa}$	常温におけるフランジ材料の許容引張応力 設計・建設規格 付録材料図表 Part5 表5による。	MPa
$\sigma_f$	$\sigma_{fb}$	最高使用温度におけるフランジ材料の許容引張応力 設計・建設規格 付録材料図表 Part5 表5による。	MPa
$\sigma_H$	$\sigma_{Hg}$	ガスケット締付時のハブの軸方向応力	MPa*
$\sigma_H$	$\sigma_{Ho}$	使用状態でのハブの軸方向応力	MPa*
$\sigma_R$	$\sigma_{Rg}$	ガスケット締付時のフランジの径方向応力	MPa*
$\sigma_R$	$\sigma_{Ro}$	使用状態でのフランジの径方向応力	MPa*
$\sigma_T$	$\sigma_{Tg}$	ガスケット締付時のフランジの周方向応力	MPa*
$\sigma_T$	$\sigma_{To}$	使用状態でのフランジの周方向応力	MPa*
	形 式	フランジの形式	—
	NON-ASBESTOS	非石棉ジョイントシート	—
	SUS-NON-ASBESTOS	渦巻形金属ガスケット (非石棉) (ステンレス鋼)	—

東海第二発電所 (2018. 10. 12 版)	柏崎刈羽原子力発電所 7号機 (2020. 9. 25 版)	島根原子力発電所 2号機	備考




東海第二発電所 (2018. 10. 12 版)	柏崎刈羽原子力発電所 7号機 (2020. 9. 25 版)	島根原子力発電所 2号機	備考
		<p>注記* : J I S B 8 2 6 5は「N/mm<sup>2</sup>」を使用しているが、設計・建設規格に合わせ「MPa」に読み替えるものとする。</p>	


(2) フランジの形式

フランジの形式及び各部の記号は、図2-11～図2-15による。

ただし、 $W$ は、 $W_g$ 、 $W_{m1}$ 、 $W_{m2}$ 及び $W_o$ のボルト荷重を表す。




注：ハブのテーパが  $6^\circ$  以下のときは、 $g_0 = g_1$ とする。  
TYPE-1 JIS B 8265 附属書3 図2 a) 4)



注：ハブのテーパが  $6^\circ$  以下のときは、 $g_0 = g_1$ とする。  
TYPE-2 JIS B 8265 附属書3 図2 a) 4)


図2-11 ルーズ形フランジ (差込み形フランジ)




注：ハブのテーパが  $6^\circ$  以下のときは， $g_0 = g_1$ とする。

TYPE-3 JIS B 8265 附属書3 図2 a) 5)

図2-12 ルーズ形フランジ (差込み形フランジ)



TYPE-4 JIS B 8265 附属書3 図2 b) 8)



TYPE-5 JIS B 8265 附属書3 図2 b) 8)

注記\* : フランジに近いハブのこう配が 1/3 以下の場合は、h は  
下図に従う。




図2-13 一体形フランジ






図 2-14 一体形フランジ



TYPE-7 JIS B 8265 附属書3 図2 c) 12)  
(一体形フランジとして計算)



TYPE-8 JIS B 8265 附属書3 図2 c) 11)  
(一体形フランジとして計算)

図2-15 任意形フランジ

東海第二発電所 (2018. 10. 12 版)	柏崎刈羽原子力発電所 7号機 (2020. 9. 25 版)	島根原子力発電所 2号機	備考
		<p>(3) 内圧計算手順及び算式</p> <p>a. ガスケット座の有効幅及びガスケット反力円の直径  ガスケット座の有効幅 (b) 及びガスケット反力円の直径 (G) は、ガスケット座の基本幅 (b<sub>o</sub>) に従い以下のよう求める。</p> <p>b<sub>o</sub> ≤ 6.35mm の場合  <math>b = b_o</math>  <math>G = G_s - N</math></p> <p>b<sub>o</sub> &gt; 6.35mm の場合  <math>b = 2.52 \cdot \sqrt{b_o}</math>  <math>G = G_s - 2 \cdot b</math></p> <p>ただし、b<sub>o</sub> は J I S B 8 2 6 5 附属書 3 表 3 による。</p> <p>b. 計算上必要なボルト荷重</p> <p>(a) 使用状態で必要なボルト荷重</p> $W_{m1} = H + H_P$ $H = \frac{\pi}{4} \cdot G^2 \cdot P$ $H_P = 2 \cdot \pi \cdot b \cdot G \cdot m_g \cdot P$ <p>(b) ガスケット締付時に必要なボルト荷重</p> $W_{m2} = \pi \cdot b \cdot G \cdot y$ <p>c. ボルトの総有効断面積及び実際に使用するボルトの総有効断面積</p> $A_{m1} = \frac{W_{m1}}{\sigma_b} \quad (\text{使用状態})$ $A_{m2} = \frac{W_{m2}}{\sigma_a} \quad (\text{ガスケット締付時})$ $A_m = \text{Max} (A_{m1}, A_{m2})$ $A_b = \frac{\pi}{4} \cdot (d_b^2 - d_i^2) \cdot n$	

d. フランジの計算に用いるボルト荷重

$$W_o = W_{m1} \quad (\text{使用状態})$$

$$W_g = \left( \frac{A_m + A_b}{2} \right) \cdot \sigma_a \quad (\text{ガスケット締付時})$$

e. 使用状態でフランジに加わる荷重

$$H_D = \frac{\pi}{4} \cdot B^2 \cdot P$$

$$H_G = W_o - H$$

$$H_T = H - H_D$$

f. 使用状態でのフランジ荷重に対するモーメントアーム

フランジの形式	$h_D$	$h_G$	$h_T$
一体形フランジ	$R + 0.5 \cdot g_1$	$\frac{C - G}{2}$	$\frac{R + g_1 + h_G}{2}$
ルーズ形フランジ (差込み形フランジ)	$\frac{C - B}{2}$	$\frac{C - G}{2}$	$\frac{h_D + h_G}{2}$

ただし,

$$R = \left( \frac{C - B}{2} \right) - g_1$$

g. 使用状態でフランジに作用するモーメント

$$M_D = H_D \cdot h_D$$

$$M_G = H_G \cdot h_G$$

$$M_T = H_T \cdot h_T$$

$$M_o = M_D + M_G + M_T$$

h. ガスケット締付時にフランジに作用するモーメント

$$M_g = W_g \cdot \left( \frac{C - G}{2} \right)$$



東海第二発電所 (2018. 10. 12 版)	柏崎刈羽原子力発電所 7号機 (2020. 9. 25 版)	島根原子力発電所 2号機	備考
		<p>i. 一体形フランジ及びルーズ形フランジ (差込み形フランジ) の応力</p> <p>(a) 使用状態でのフランジの応力</p> $\sigma_{H_o} = \frac{f \cdot M_o}{L \cdot g_1^2 \cdot B} + \frac{P_o \cdot B}{4 \cdot g_o}$ $\sigma_{R_o} = \frac{(1.33 \cdot t \cdot e + 1) \cdot M_o}{L \cdot t^2 \cdot B}$ $\sigma_{T_o} = \frac{Y \cdot M_o}{t^2 \cdot B} - Z \cdot \sigma_{R_o}$ <p>(b) ガasket締付時のフランジの応力</p> $\sigma_{H_g} = \frac{f \cdot M_g}{L \cdot g_1^2 \cdot B}$ $\sigma_{R_g} = \frac{(1.33 \cdot t \cdot e + 1) \cdot M_g}{L \cdot t^2 \cdot B}$ $\sigma_{T_g} = \frac{Y \cdot M_g}{t^2 \cdot B} - Z \cdot \sigma_{R_g}$ <p>ただし,</p> $L = \frac{t \cdot e + 1}{T} + \frac{t^3}{d}$ $h_o = \sqrt{B \cdot g_o}$ $d = \frac{U}{V} \cdot h_o \cdot g_o^2 \quad (\text{一体形フランジ})$ $d = \frac{U}{V_L} \cdot h_o \cdot g_o^2 \quad (\text{ルーズ形フランジ (差込み形フランジ)})$ $e = \frac{F}{h_o} \quad (\text{一体形フランジ})$ $e = \frac{F_L}{h_o} \quad (\text{ルーズ形フランジ (差込み形フランジ)})$ <p>また, Bが<math>20 \cdot g_1</math>より小さいときは, ハブの軸方向の応力 (<math>\sigma_{H_o}</math>) 及び<math>\sigma_{H_g}</math>の計算式のBの代わりに<math>B_1</math>を用いる。</p>	

東海第二発電所 (2018. 10. 12 版)	柏崎刈羽原子力発電所 7号機 (2020. 9. 25 版)	島根原子力発電所 2号機	備考
		<p>j. 評価</p> <p>内圧を受けるフランジは、以下の条件を満足すれば十分である。</p> <p>(a) ボルトの総有効断面積 <math>A_m &lt; A_b</math></p> <p>(b) ハブの軸方向応力</p> <p>使用状態にあっては <math>\sigma_{Ho} \leq 1.5 \cdot \sigma_{fb}</math>  ガスケット締付時にあっては <math>\sigma_{Hg} \leq 1.5 \cdot \sigma_{fa}</math></p> <p>(c) フランジの径方向応力</p> <p>使用状態にあっては <math>\sigma_{Ro} \leq 1.5 \cdot \sigma_{fb}</math>  ガスケット締付時にあっては <math>\sigma_{Rg} \leq 1.5 \cdot \sigma_{fa}</math></p> <p>(d) フランジの周方向応力</p> <p>使用状態にあっては <math>\sigma_{To} \leq 1.5 \cdot \sigma_{fb}</math>  ガスケット締付時にあっては <math>\sigma_{Tg} \leq 1.5 \cdot \sigma_{fa}</math></p>	

東海第二発電所 (2018. 10. 12 版)	柏崎刈羽原子力発電所 7号機 (2020. 9. 25 版)	島根原子力発電所 2号機	備考
		<p>(4) 外圧計算手順及び算式</p> <p>a. ガasket座の有効幅及びガasket反力円の直径  ガasket座の有効幅 (b) 及びガasket反力円の直径 (G) は, ガasket座の基本幅 (b<sub>o</sub>) に従い以下のように求める。  b<sub>o</sub> ≤ 6.35mm の場合  <math display="block">b = b_o</math> <math display="block">G = G_s - N</math> b<sub>o</sub> &gt; 6.35mm の場合  <math display="block">b = 2.52 \cdot \sqrt{b_o}</math> <math display="block">G = G_s - 2 \cdot b</math> ただし, b<sub>o</sub> は J I S B 8 2 6 5 附属書3 表3 による。</p> <p>b. 計算上必要なボルト荷重  <math display="block">W_{m2} = \pi \cdot b \cdot G \cdot y</math></p> <p>c. ボルトの総有効断面積及び実際に使用するボルトの総有効断面積  <math display="block">A_{m2} = \frac{W_{m2}}{\sigma_a}</math> <math display="block">A_b = \frac{\pi}{4} \cdot (d_b^2 - d_i^2) \cdot n</math></p> <p>d. フランジの計算に用いるボルト荷重  <math display="block">W_g = \left( \frac{A_{m2} + A_b}{2} \right) \cdot \sigma_a</math></p> <p>e. 使用状態でフランジに加わる荷重  <math display="block">H = \frac{\pi}{4} \cdot G^2 \cdot P</math> <math display="block">H_D = \frac{\pi}{4} \cdot B^2 \cdot P</math> <math display="block">H_T = H - H_D</math></p>	

## f. 使用状態でのフランジ荷重に対するモーメントアーム

フランジの形式	$h_D$	$h_G$	$h_T$
一体形フランジ	$R + 0.5 \cdot g_1$	$\frac{C-G}{2}$	$\frac{R+g_1+h_G}{2}$
ルーズ形フランジ (差込み形フランジ)	$\frac{C-B}{2}$	$\frac{C-G}{2}$	$\frac{h_D+h_G}{2}$

ただし,

$$R = \left( \frac{C-B}{2} \right) - g_1$$

## g. 使用状態でフランジに作用するモーメント

$$M_o = H_D \cdot (h_D - h_G) + H_T \cdot (h_T - h_G)$$

## h. ガasket締付時にフランジに作用するモーメント

$$M_g = W_g \cdot h_G$$

i. 一体形フランジ及びルーズ形フランジ (差込み形フランジ) の応力

(a) 使用状態でのフランジの応力

$$\sigma_{H_o} = \frac{f \cdot M_o}{L \cdot g_1^2 \cdot B} + \frac{P_e \cdot B}{4 \cdot g_o}$$

$$\sigma_{R_o} = \frac{(1.33 \cdot t \cdot e + 1) \cdot M_o}{L \cdot t^2 \cdot B}$$

$$\sigma_{T_o} = \frac{Y \cdot M_o}{t^2 \cdot B} - Z \cdot \sigma_{R_o}$$

(b) ガasket縮付時のフランジの応力

$$\sigma_{H_g} = \frac{f \cdot M_g}{L \cdot g_1^2 \cdot B}$$

$$\sigma_{R_g} = \frac{(1.33 \cdot t \cdot e + 1) \cdot M_g}{L \cdot t^2 \cdot B}$$

$$\sigma_{T_g} = \frac{Y \cdot M_g}{t^2 \cdot B} - Z \cdot \sigma_{R_g}$$

ただし,

$$L = \frac{t \cdot e + 1}{T} + \frac{t^3}{d}$$

$$h_o = \sqrt{B \cdot g_o}$$

$$d = \frac{U}{V} \cdot h_o \cdot g_o^2 \quad (\text{一体形フランジ})$$

$$d = \frac{U}{V_L} \cdot h_o \cdot g_o^2 \quad (\text{ルーズ形フランジ (差込み形フランジ)})$$

$$e = \frac{F}{h_o} \quad (\text{一体形フランジ})$$

$$e = \frac{F_L}{h_o} \quad (\text{ルーズ形フランジ (差込み形フランジ)})$$

また, Bが $20 \cdot g_1$ より小さいときは, ハブの軸方向の応力 ( $\sigma_{H_o}$ ) 及び $\sigma_{H_g}$ の計算式のBの代わりに $B_1$ を用いる。

東海第二発電所 (2018. 10. 12 版)	柏崎刈羽原子力発電所 7号機 (2020. 9. 25 版)	島根原子力発電所 2号機	備考
		<p>j. 評価  外圧を受けるフランジは、以下の条件を満足すれば十分である。</p> <p>(a) ボルトの総有効断面積 <math>A_{m2} &lt; A_b</math></p> <p>(b) ハブの軸方向応力  使用状態にあつては <math>\sigma_{Ho} \leq 1.5 \cdot \sigma_{fb}</math>  ガスケット締付時にあつては <math>\sigma_{Hg} \leq 1.5 \cdot \sigma_{fa}</math></p> <p>(c) フランジの径方向応力  使用状態にあつては <math>\sigma_{Ro} \leq 1.5 \cdot \sigma_{fb}</math>  ガスケット締付時にあつては <math>\sigma_{Rg} \leq 1.5 \cdot \sigma_{fa}</math></p> <p>(d) フランジの周方向応力  使用状態にあつては <math>\sigma_{To} \leq 1.5 \cdot \sigma_{fb}</math>  ガスケット締付時にあつては <math>\sigma_{Tg} \leq 1.5 \cdot \sigma_{fa}</math></p>	

2.8 伸縮継手の強度計算

伸縮継手の強度計算は、設計・建設規格 PPC-3416を適用する。

(1) 記号の説明

設計・建設規格の記号	計算書の表示	表 示 内 容	単 位
b	b	継手部の波のピッチの2分の1	mm
c	c	継手部の層数	—
E	E	材料の縦弾性係数	MPa
E	E	設計・建設規格 付録材料図表 Part6 表1による。	
h	h	継手部の波の高さ	mm
N	N	許容繰返し回数	—
N	N <sub>r</sub>	実際の繰返し回数	—
n	n	継手部の波数の2倍の値	—
t	t	継手部の板の厚さ	mm
	U	実際の繰返し回数 (N <sub>r</sub> ) / 許容繰返し回数 (N)	—
δ	δ	全伸縮量	mm
σ	σ	継手部応力	MPa
	算 式		—
	A	調整リング無しの場合	
	B	調整リング付きの場合	

(2) 継手部の形状

継手部の形状を図2-16に示す。




図 2-16 継手部の形状

(3) 算式

伸縮継手の許容繰返し回数は

$$N = \left( \frac{11031}{\sigma} \right)^{3.5}$$

ただし、材料がステンレス鋼及び高ニッケル合金のものに限る。

a. 調整リングが付いていない場合の継手部応力

$$\sigma = \frac{1.5 \cdot E \cdot t \cdot \delta}{n \cdot \sqrt{b \cdot h^3}} + \frac{P \cdot h^2}{2 \cdot t^2 \cdot c} \dots\dots\dots (A)$$

b. 調整リングが付いている場合の継手部応力

$$\sigma = \frac{1.5 \cdot E \cdot t \cdot \delta}{n \cdot \sqrt{b \cdot h^3}} + \frac{P \cdot h}{t \cdot c} \dots\dots\dots (B)$$

(4) 評価

実際の繰返し回数 (N<sub>r</sub>) と許容繰返し回数 (N) の比 (U = N<sub>r</sub> / N) が U ≤ 1であれば、伸縮継手の強度は十分である。

実際の繰返し回数が2種類以上の場合、実際の繰返し回数と許容繰返し回数の比を加えた

値 (U = ∑<sub>i</sub> (N<sub>r i</sub> / N<sub>i</sub>)) が U ≤ 1であれば、伸縮継手の

強度は十分である。



東海第二発電所 (2018. 10. 12 版)	柏崎刈羽原子力発電所 7号機 (2020. 9. 25 版)	島根原子力発電所 2号機	備考
			・資料構成の相違 【東海第二】 ②の相違

東海第二発電所 (2018. 10. 12 版)	柏崎刈羽原子力発電所 7号機 (2020. 9. 25 版)	島根原子力発電所 2号機	備考

東海第二発電所 (2018. 10. 12 版)	柏崎刈羽原子力発電所 7号機 (2020. 9. 25 版)	島根原子力発電所 2号機	備考

東海第二発電所 (2018. 10. 12 版)	柏崎刈羽原子力発電所 7号機 (2020. 9. 25 版)	島根原子力発電所 2号機	備考

東海第二発電所 (2018. 10. 12 版)	柏崎刈羽原子力発電所 7号機 (2020. 9. 25 版)	島根原子力発電所 2号機	備考

東海第二発電所 (2018. 10. 12 版)	柏崎刈羽原子力発電所 7号機 (2020. 9. 25 版)	島根原子力発電所 2号機	備考

東海第二発電所 (2018. 10. 12 版)	柏崎刈羽原子力発電所 7号機 (2020. 9. 25 版)	島根原子力発電所 2号機	備考

東海第二発電所 (2018. 10. 12 版)	柏崎刈羽原子力発電所 7号機 (2020. 9. 25 版)	島根原子力発電所 2号機	備考
		<p>別紙 1 基本板厚計算書の概略系統図記載要領</p> <p>基本板厚計算書の概略系統図記載要領については、<u>VI-3-2-2「クラス1管の強度計算方法 別紙 1 基本板厚計算書の概略系統図記載要領」</u>による。</p>	



東海第二発電所 (2018. 10. 12 版)	柏崎刈羽原子力発電所 7号機 (2020. 9. 25 版)	島根原子力発電所 2号機	備考
		<p style="text-align: center;"><u>別紙2 管の基本板厚計算書のフォーマット</u></p> <p>管の基本板厚計算書のフォーマットについては、<u>VI-3-2-2「クラス1管の強度計算方法 別紙2 管の基本板厚計算書のフォーマット」</u>による。</p>	<p>・資料構成の相違</p> <p><b>【柏崎7】</b></p> <p>島根2号機はクラス1管の強度計算方法の中でフォーマットを説明しているため、本書での説明は割愛している</p>

東海第二発電所 (2018. 10. 12 版)	柏崎刈羽原子力発電所 7号機 (2020. 9. 25 版)	島根原子力発電所 2号機	備考

東海第二発電所 (2018. 10. 12 版)	柏崎刈羽原子力発電所 7号機 (2020. 9. 25 版)	島根原子力発電所 2号機	備考

東海第二発電所 (2018. 10. 12 版)	柏崎刈羽原子力発電所 7号機 (2020. 9. 25 版)	島根原子力発電所 2号機	備考

東海第二発電所 (2018. 10. 12 版)	柏崎刈羽原子力発電所 7号機 (2020. 9. 25 版)	島根原子力発電所 2号機	備考

東海第二発電所 (2018. 10. 12 版)	柏崎刈羽原子力発電所 7号機 (2020. 9. 25 版)	島根原子力発電所 2号機	備考

東海第二発電所 (2018. 10. 12 版)	柏崎刈羽原子力発電所 7号機 (2020. 9. 25 版)	島根原子力発電所 2号機	備考

東海第二発電所 (2018. 10. 12 版)	柏崎刈羽原子力発電所 7号機 (2020. 9. 25 版)	島根原子力発電所 2号機	備考



東海第二発電所 (2018. 10. 12 版)	柏崎刈羽原子力発電所 7号機 (2020. 9. 25 版)	島根原子力発電所 2号機	備考
		<p>(2) 重大事故等クラス2管であってクラス2管の応力計算方法</p> <p style="text-align: center;">目 次</p> <p>1. 一般事項 ..... 1</p> <p>  1.1 概要 ..... 1</p> <p>  1.2 適用規格 ..... 1</p> <p>2. 重大事故等クラス2管であってクラス2管の     <u>応力計算方法</u> ..... 1</p> <p>  2.1 計算方針 ..... 1</p> <p>  2.2 計算方法 ..... 1</p> <p>3. 計算書の構成 ..... 7</p> <p>  3.1 管の応力計算書 ..... 7</p>	

東海第二発電所 (2018. 10. 12 版)	柏崎刈羽原子力発電所 7号機 (2020. 9. 25 版)	島根原子力発電所 2号機	備考
		<p>1. 一般事項</p> <p>1.1 概要</p> <p>本書は、発電用原子力設備のうち重大事故等クラス2管の応力計算書(以下「計算書」という。)について説明するものである。</p> <p>1.2 適用規格</p> <p>適用規格を以下に示す。</p> <p>(1) 実用発電用原子炉及びその附属施設の技術基準に関する規則(原子力規制委員会 2013年6月)(以下「技術基準規則」という。)</p> <p>(2) 実用発電用原子炉及びその附属施設の技術基準に関する規則の解釈(原子力規制委員会 2013年6月)(以下「技術基準規則解釈」という。)</p> <p>(3) 発電用原子力設備規格(設計・建設規格(2005年版(2007年追補版含む。)) J S M E S N C 1-2005/2007)(日本機械学会 2007年9月)(以下「設計・建設規格」という。)</p> <p>(4) <u>発電用原子力設備に関する構造等の技術基準(昭和55年通商産業省告示第501号)(以下「告示第501号」という。)</u></p>	<p>・適用規格の相違【東海第二】③の相違</p>

東海第二発電所 (2018. 10. 12 版)	柏崎刈羽原子力発電所 7号機 (2020. 9. 25 版)	島根原子力発電所 2号機	備考
		<p>2. 重大事故等クラス2管であってクラス2管の応力計算方法</p> <p>2.1 計算方針</p> <p><u>重大事故等対処設備の材料及び構造は技術基準規則第 55 条に規定されており, 技術基準規則解釈第 55 条第 7 項の規定に基づき, 技術基準規則第 17 条の設計基準対象施設の規定を準用する。</u></p> <p><u>重大事故等クラス2管であってクラス2管の応力計算として, 設計・建設規格 PPC-3520 の規定に基づく一次応力評価を実施する。加えて, 施設時に適用された規格が告示第 5 0 1 号の範囲については, 告示第 5 0 1 号第 56 条第 1 号の規定に基づく一次応力評価を実施する。</u></p> <p><u>なお, 設計・建設規格 PPC-3530 又は告示第 5 0 1 号第 56 条第 2 号に規定の一次+二次応力制限は疲労破壊防止のための規定であるが, 重大事故等事象は運転状態IVを超える事象であり, 繰返し発生することがなく, 疲労に有意な影響を及ぼすことがないことから, 一次+二次応力評価を省略する。</u></p> <p>2.2 計算方法</p> <p>2.2.1 解析による計算</p> <p>応力計算は三次元多質点系はりモデルによる解析により実施する。配管系の動的解析手法としては, スペクトルモーダル解析法を用いる。なお, 解析コードは, 「H I S A P」を使用し, 解析コードの検証及び妥当性確認等の概要については, <u>VI-5「計算機プログラム(解析コード)の概要」</u>に示す。</p>	<p>・適用規格の相違 【東海第二】 ③の相違</p> <p>・記載方針の相違 【柏崎 7】 島根 2 号機では既工認による評価結果の引用はしない(以下, ⑤の相違)</p> <p>・設計方針の相違 【東海第二, 柏崎 7】 島根 2 号機で用いる解析コードは「H I S A P」のみ</p>

東海第二発電所 (2018. 10. 12 版)	柏崎刈羽原子力発電所 7号機 (2020. 9. 25 版)	島根原子力発電所 2号機	備考
		<p>2.2.1.1 解析モデルの作成</p> <p>配管系の解析モデル作成に当たっては、以下を考慮する。</p> <p>(1) 配管系は三次元多質点系はりモデルとし、曲げ、せん断、ねじり及び軸力に対する剛性を考慮する。</p> <p>(2) 弁等の偏心質量がある場合には、その影響を評価できるモデル化を行う。また、弁の剛性を考慮したモデル化を行う。</p> <p>(3) 同一モデルに含める範囲は、原則としてアンカ点からアンカ点までとする。</p> <p>(4) 分岐管がある場合には、その影響を考慮できるモデル化を行う。ただし、母管に対して分岐管の径が十分に小さく、分岐管の振動が母管に与える影響が小さい場合にはこの限りではない。</p> <p>(5) 質点は応力が高くなると考えられる点に設定するとともに、代表的な振動モードを十分に表現できるように、適切な間隔で設ける。</p> <p>(6) 配管の支持構造物は、以下の境界条件として扱うことを基本とする。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. レストレイント：拘束方向の剛性を考慮する。</li> <li>b. スナッパ：拘束方向の剛性を考慮する。</li> <li>c. アンカ：6方向を固定と扱う。</li> <li>d. ガイド：拘束方向及び回転拘束方向の剛性を考慮する。</li> <li>e. <u>ハンガ</u>：拘束方向の剛性を考慮する。</li> </ul> <p>(7) 配管系の質量は、管自体の質量（フランジ部含む）の他に弁等の集中質量、保温材等の付加質量及び管内流体の質量を考慮するものとする。</p> <p>2.2.1.2 解析条件</p> <p>解析において考慮する解析条件を以下に示す。</p> <p>(1) 荷重条件</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. 内圧</li> <li>b. 機械的荷重（自重及びその他の長期的荷重）</li> <li>c. 機械的荷重（逃がし弁又は安全弁の吹出し反力及びその他の短期的荷重）</li> </ul>	<p>・記載方針の相違</p> <p>【東海第二，柏崎7】</p> <p>島根2号機ではハンガの扱いについて明記している（以下，⑥の相違）</p>

2.2.2 計算式

2.2.2.1 記号の定義

記号の定義は下表のとおりとする。

記号	単位	定義
$B_1, B_2, B_{2b}, B_{2r}$	—	設計・建設規格 PPB-3810 及び告示第 501 号第 48 条に規定する応力係数
$D_o$	mm	管の外径
$i_1$	—	応力係数で告示第 501 号第 57 条に規定する値又は 1.33 のいずれか大きい方の値
$M_a$	N・mm	管の機械的荷重 (自重その他の長期的荷重に限る) により生じるモーメント
$M_{ab}$	N・mm	管台又は突合せ溶接式ティーに接続される分岐管の機械的荷重 (自重その他の長期的荷重に限る) により生じるモーメント
$M_{ar}$	N・mm	管台又は突合せ溶接式ティーに接続される主管の機械的荷重 (自重その他の長期的荷重に限る) により生じるモーメント
$M_b$	N・mm	管の機械的荷重 (逃がし弁又は安全弁の吹出し反力その他の短期的荷重に限る) により生じるモーメント
$M_{bb}$	N・mm	管台又は突合せ溶接式ティーに接続される分岐管の機械的荷重 (逃がし弁又は安全弁の吹出し反力その他の短期的荷重に限る) により生じるモーメント
$M_{br}$	N・mm	管台又は突合せ溶接式ティーに接続される主管の機械的荷重 (逃がし弁又は安全弁の吹出し反力その他の短期的荷重に限る) により生じるモーメント
$P$	MPa	最高使用圧力
$P_m$	MPa	内面に受ける最高の圧力
$S_b$	MPa	最高使用温度における設計・建設規格 付録材料図表 Part5 表 5 に規定する材料の許容引張応力
$S_{prim}$	MPa	一次応力
$t$	mm	管の厚さ
$Z$	mm <sup>3</sup>	管の断面係数
$Z_b$	mm <sup>3</sup>	管台又は突合せ溶接式ティーに接続される分岐管の断面係数
$Z_r$	mm <sup>3</sup>	管台又は突合せ溶接式ティーに接続される主管の断面係数

・適用規格の相違  
【東海第二】  
③の相違

東海第二発電所 (2018. 10. 12 版)	柏崎刈羽原子力発電所 7号機 (2020. 9. 25 版)	島根原子力発電所 2号機	備考
		<p>2.2.2.2 応力計算</p> <p>(1) 設計・建設規格 PPC-3500 の規定に基づく評価</p> <p>a. 一次応力 (設計・建設規格 PPC-3520)</p> <p>(a) 最高使用圧力及び機械的荷重 (自重その他の長期的荷重に限る) による一次応力</p> <p>イ. 管台及び突合せ溶接式ティー</p> $S_{pr m} = B_1 \cdot P \cdot D_0 / (2 \cdot t) + B_2 b \cdot M_{ab} / Z_b + B_2 r \cdot M_{ar} / Z_r \leq 1.5 \cdot S_h$ <p>ロ. イ. 以外の管</p> $S_{pr m} = B_1 \cdot P \cdot D_0 / (2 \cdot t) + B_2 \cdot M_a / Z \leq 1.5 \cdot S_h$ <p>(b) 内面に受ける最高の圧力及び機械的荷重 (自重その他の長期的荷重及び逃がし弁又は安全弁の吹出し反力その他の短期的荷重) による一次応力</p> <p>イ. 管台及び突合せ溶接式ティー</p> $S_{pr m} = B_1 \cdot P_m \cdot D_0 / (2 \cdot t) + B_2 b \cdot (M_{ab} + M_{bb}) / Z_b + B_2 r \cdot (M_{ar} + M_{br}) / Z_r \leq 1.8 \cdot S_h$ <p>ロ. イ. 以外の管</p> $S_{pr m} = B_1 \cdot P_m \cdot D_0 / (2 \cdot t) + B_2 \cdot (M_a + M_b) / Z \leq 1.8 \cdot S_h$ <p><u>(2) 告示第501号第56条から第57条までの規定に基づく評価</u></p> <p>a. 一次応力 (第56条第1号)</p> <p>(a) 最高使用圧力及び機械的荷重 (自重その他の長期的荷重に限る) による一次応力</p> $S_{pr m} = P \cdot D_0 / (4 \cdot t) + 0.75 \cdot i_1 \cdot M_a / Z \leq S_h$ <p>(b) 内圧に受ける最高の圧力及び機械的荷重 (自重その他の長期的荷重及び逃がし弁又は安全弁の吹出し反力その他の短期的荷重) による一次応力</p> $S_{pr m} = P_m \cdot D_0 / (4 \cdot t) + 0.75 \cdot i_1 \cdot (M_a + M_b) / Z \leq 1.2 \cdot S_h$	<p>・適用規格の相違</p> <p>【東海第二】</p> <p>③の相違</p>

2.2.3 荷重の組合せ及び許容応力

計算における荷重の組合せ及び許容応力を以下に示す。

表 2-1 荷重の組合せ

機器等の区分	荷重の組合せ	状態
重大事故等 クラス 2 管	P + D	供用状態 E
	P + M + D	許容応力状態 V <sub>A</sub>

表 2-1 中の記号

P : 内圧による荷重

M : 逃がし弁又は安全弁の吹出し反力その他の短期的荷重

D : 自重その他の長期的荷重

表 2-2 許容応力 (設計・建設規格 PPC-3520)

状態	一次応力
供用状態 E*	1.5 · S <sub>b</sub>
	1.8 · S <sub>b</sub>

注記\* : 重大事故等時の状態。設計・建設規格の設計条件での許容応力を用いる。

表 2-3 許容応力 (告示第 5 0 1 号第 56 条)

状態	一次応力
許容応力状態 V <sub>A</sub> *	S <sub>b</sub>
	1.2 · S <sub>b</sub>

注記\* : 重大事故等時の状態。告示第 5 0 1 号の設計条件での許容応力を用いる。

- ・適用規格の相違  
【東海第二】  
③の相違
- ・記載方針の相違  
【柏崎 7】  
島根 2 号機では重大事故等時の状態の定義として、告示で評価する場合は許容応力状態 V<sub>A</sub>、設計・建設規格で評価する場合は供用状態 E を用いている (以下、⑦の相違)
- ・記載方針の相違  
【柏崎 7】  
⑦の相違
- ・設計方針の相違  
【柏崎 7】  
島根 2 号機では一次応力制限に関する規定がある設計条件での許容応力を評価に用いている (以下、⑧の相違)
- ・適用規格の相違  
【東海第二】  
③の相違
- ・記載方針の相違  
【柏崎 7】  
⑦の相違
- ・設計方針の相違  
【柏崎 7】  
⑧の相違

2.2.4 計算精度と数値の丸め方

計算精度は6桁以上を確保する。

表示する数値の丸め方は表2-4に示すとおりである。

表2-4 表示する数値の丸め方

項目	数値の種類	単位	処理桁	処理方法	表示桁
鳥瞰図	寸法	mm	小数点第1位	四捨五入	整数位
計算条件	圧力	MPa	小数点第3位	四捨五入	小数点第2位*1
	温度	℃	小数点第1位	四捨五入	整数位
	外径	mm	小数点第2位	四捨五入	小数点第1位
	厚さ	mm	小数点第2位	四捨五入	小数点第1位
	質量	kg	小数点第1位	四捨五入	整数位
	単位長さ質量	kg/m	小数点第1位	四捨五入	整数位
	ばね定数	N/mm	有効桁数3桁	四捨五入	有効桁数2桁
	回転ばね定数	N・mm/rad	有効桁数3桁	四捨五入	有効桁数2桁
	方向余弦	—	小数点第5位	四捨五入	小数点第4位
評価結果	許容応力*2	MPa	小数点第1位	切捨て	整数位
	計算応力	MPa	小数点第1位	切上げ	整数位
	許容応力*2	MPa	小数点第1位	切捨て	整数位

注記\*1: 必要に応じて小数点第3位表示とする。また、静水頭は「静水頭」と記載する。

\*2: 設計・建設規格 付録材料図表に記載された温度の間における許容応力は、比例法により補間した値の小数点以下第1位を切り捨て、整数位までの値とする。また、告示第501号別表に記載された許容応力は、各温度の値をSI単位に換算し、SI単位に換算した値の小数点以下第1位を四捨五入して、整数位までの値とする。その後、設計・建設規格と同様の換算と桁処理を行う。

・数値の丸め方の相違  
【東海第二】

・適用規格の相違  
【東海第二】  
③の相違



東海第二発電所 (2018. 10. 12 版)	柏崎刈羽原子力発電所 7号機 (2020. 9. 25 版)	島根原子力発電所 2号機	備考
		<p>3. 計算書の構成</p> <p>3.1 管の応力計算書</p> <p>(1) 概要</p> <p>本計算方法に基づき、管の応力計算を実施した結果を示す旨を記載する。</p> <p>また、<u>工事計画記載範囲の管のうち、各応力区分における最大応力評価点の評価結果を解析モデル単位に記載する。また、各応力区分における最大応力評価点の許容値/発生値(以下「裕度」という。)が最小となる解析モデルを代表として鳥瞰図、計算条件及び評価結果を示す旨を記載する。各応力区分における代表モデルの選定結果及び全モデルの評価結果を示す旨についても記載する。</u></p> <p>(2) 概略系統図</p> <p>工事計画書記載範囲の系統の概略を示した図面を添付する。</p> <p>(3) 鳥瞰図</p> <p>評価結果記載の解析モデルの解析モデル図を添付する。</p> <p>(4) 計算条件</p> <p>本項目記載内容及び記載フォーマットを <u>FORMAT 応 SA2-1 ~ 応 SA2-5 に示す。</u></p> <p>(5) 計算結果</p> <p>本項目記載内容及び記載フォーマットを <u>FORMAT 応 SA2-6 -1 ~ 応 SA2-6-2 に示す。</u></p>	<p>・記載方針の相違 【東海第二、柏崎 7】 ⑤の相違</p> <p>・記載方針の相違 【東海第二】 ⑤の相違</p> <p>・記載方針の相違 【東海第二】 ⑤の相違</p>

(6) 代表モデルの選定結果及び全モデルの評価結果  
 代表モデルは各モデルの最大応力点の応力と裕度を算出し、応力分類毎に裕度最小のモデルを選定して鳥瞰図、計算条件及び評価結果を記載する。このため、代表モデルの選定結果及び全モデルの評価結果を記載する。本項目記載内容及び記載フォーマットを FORMAT 応 SA2-7 に示す。

• FORMAT 応 SA2-1 :

計算条件

鳥瞰図番号ごとに設計条件に対応した管番号で区分し、管番号と対応する評価点番号を示す。

鳥瞰図番号

管番号	対応する評価点	最高使用圧力 (MPa)	最高使用温度 (°C)	外径 (mm)	厚さ (mm)	材料

• FORMAT 応 SA2-2 :

配管の付加質量, フランジ部の質量, 弁部の質量

鳥瞰図番号

質量	対応する評価点

• FORMAT 応 SA2-3 :

弁部の寸法

鳥瞰図番号

評価点	外径 (mm)	厚さ (mm)	長さ (mm)

• FORMAT 応 SA2-4 :

支持点及び貫通部ばね定数

鳥瞰図番号

支持点番号	各軸方向ばね定数 (N/mm)			各軸回り回転ばね定数 (N・mm/rad)		
	X	Y	Z	X	Y	Z

・FORMAT 応 SA2-5 :

材料及び許容応力

使用する材料の最高使用温度での許容応力を下表に示す。

材料	最高使用温度 (°C)	許容応力 (MPa) *			
		S <sub>m</sub>	S <sub>y</sub>	S <sub>u</sub>	S <sub>h</sub>

注記\* : 評価に使用しない許容応力については「—」と記載する。

・FORMAT 応 SA2-6-1 :

評価結果

下表に示すごとく最大応力はすべて許容応力以下である。

重大事故等クラス2管であってクラス2管

設計・建設規格 PPC-3520 の規定に基づく評価

鳥瞰図	最大応力 評価点	最大応力 区分	一次応力評価 (MPa)	
			計算応力	許容応力
			S <sub>pr m</sub> *1	1.5・S <sub>h</sub>
S <sub>pr m</sub> *2	1.8・S <sub>h</sub>			
		S <sub>pr m</sub> *1	Max	1.5・S <sub>h</sub>
		S <sub>pr m</sub> *2	Max	1.8・S <sub>h</sub>

注記\*1 : 設計・建設規格 PPC-3520(1)に基づき計算した一次応力を示す。

\*2 : 設計・建設規格 PPC-3520(2)に基づき計算した一次応力を示す。

・FORMAT 応 SA2-6-2 :

評価結果

下表に示すごとく最大応力はすべて許容応力以下である。

重大事故等クラス 2 管であってクラス 2 管

告示第 5 0 1 号第 56 条第 1 号の規定に基づく評価

鳥瞰図	最大応力 評価点	最大応力 区分	一次応力評価 (MPa)	
			計算応力	許容応力
			$S_{pr m}^{*1}$	$S_h$
			$S_{pr m}^{*2}$	$1.2 \cdot S_h$
		$S_{pr m}^{*1}$	Max	$S_h$
		$S_{pr m}^{*2}$	Max	$1.2 \cdot S_h$

注記\*1: 告示第 5 0 1 号第 56 条第 1 号イに基づき計算した一次  
応力を示す。

なお, 保守的な評価となる告示第 5 0 1 号第 56 条第 1  
号ロに基づき計算した一次応力を記載してもよいもの  
とする。

\*2: 告示第 5 0 1 号第 56 条第 1 号ロに基づき計算した一次  
応力を示す。

・適用規格の相違  
【東海第二】  
③の相違

・ FORMAT 応 SA2-7 :

代表モデルの選定結果及び全モデルの評価結果  
(重大事故等クラス2管であってクラス2管)

No.	配管 モデル	適用 規格	供用状態E, 許容応力状態VA**										
			一次応力(1)**				一次応力(2)**						
			評価点	計算応力 (MPa)	許容応力 (MPa)	裕度	代表	評価点	計算応力 (MPa)	許容応力 (MPa)	裕度	代表	
1		設計・建設規格											
		告示第501号											
2		設計・建設規格											
		告示第501号											

注記\*1: 設計・建設規格の規定に基づく評価のみが要求される  
配管モデルにおける告示第501号の評価結果につ  
いては「一」と記載する。

\*2: 設計・建設規格 PPC-3520(1)及び告示第501号第  
56条第1号イに基づき計算した一次応力を示す。

\*3: 設計・建設規格 PPC-3520(2)及び告示第501号第  
56条第1号ロに基づき計算した一次応力を示す。

・ 記載方針の相違  
**【東海第二, 柏崎7】**  
 島根2号機では「一次  
 応力(1)」及び「一次応  
 力(2)」をそれぞれ記載  
 している(以下, ⑨の相  
 違)

・ 記載方針の相違  
**【東海第二, 柏崎7】**  
 島根2号機では「新  
 設」「改造」といった設  
 計・建設規格の規定に基  
 づく評価のみを実施す  
 る場合の評価結果の記  
 載要領について明記し  
 ている(以下, ⑩の相違)

・ 記載方針の相違  
**【東海第二, 柏崎7】**  
 ⑨の相違

東海第二発電所 (2018. 10. 12 版)	柏崎刈羽原子力発電所 7号機 (2020. 9. 25 版)	島根原子力発電所 2号機	備考
		<p>(3) 重大事故等クラス2管であってクラス2管の規定によらない場合の強度計算方法</p> <p style="text-align: center;">目 次</p> <p>1. 一般事項 ..... 1</p> <p>  1.1 概要 ..... 1</p> <p>  1.2 計算精度と数値の丸め方 ..... 2</p> <p>2. ダクトの強度計算方法 ..... 3</p> <p>  2.1 記号の定義 ..... 3</p> <p>  2.2 強度計算方法 ..... 9</p> <p>3. ねじ山のせん断破壊式を用いたねじ込み継手の評価 ..... 18</p> <p>  3.1 記号の定義 ..... 18</p> <p>  3.2 強度計算方法 ..... 18</p>	<p>・記載方針の相違</p> <p>【東海第二】</p> <p>島根2号機では計算精度と数値の丸め方について説明をしている(以下, ㊱の相違)</p>

東海第二発電所 (2018. 10. 12 版)	柏崎刈羽原子力発電所 7号機 (2020. 9. 25 版)	島根原子力発電所 2号機	備考
		<p>1. 一般事項</p> <p>1.1 概要</p> <p>本書は、重大事故等クラス2管が十分な強度を有することを確認するための方法として適用する「発電用原子力設備規格 設計・建設規格 (2005年版 (2007年追補版含む。)) &lt;第I編 軽水炉規格&gt; J S M E S N C 1-2005/2007」(日本機械学会 2007年9月) (以下「設計・建設規格」という。) の規定に基づく強度計算方法について説明するものである。</p> <p>重大事故等クラス2管の強度計算方法及び計算式については、設計・建設規格クラス2管の規定に基づくものとする。</p> <p>設計・建設規格クラス2管の規定によらない場合の評価方法として、機械工学便覧の規定を用いる。ただし、設計・建設規格に計算式の規定がない応力計算については、「<u>日本産業規格</u>」(以下「J I S」という。) を準用する。</p> <p>設計・建設規格の計算式による評価を実施するが、応力解析による評価を用いる場合は、一次応力強さを設計応力強さ以下とすることで、設備の全体的な変形が弾性域内であることを確認する。</p>	

1.2 計算精度と数値の丸め方

精度は、有効数字6桁以上を確保する。  
表示する数値の丸め方は表1-1に示すとおりとする。

表1-1 表示する数値の丸め方

数値の種類	単位	処理桁	処理方法	表示桁	
圧力	下記以外の圧力	MPa	小数点以下第3位	切捨て	小数点以下第2位
	最高使用圧力	MPa	—	—	小数点以下第2位*1
温度	℃	—	—	整数位	
単位面積当りの質量	kg/mm <sup>2</sup>	有効数字5桁目	四捨五入	有効数字4桁*2	
ヤング率	MPa	有効数字4桁目	四捨五入	有効数字3桁*2	
許容応力*3	MPa	小数点以下第1位	切捨て	整数位	
算出応力	MPa	小数点以下第1位	切上げ	整数位	
長さ	下記以外の長さ	mm	—	—	整数位*4
	計算上必要な厚さ	mm	小数点以下第3位	切上げ	小数点以下第2位
	最小厚さ	mm	小数点以下第3位	切捨て	小数点以下第2位
	ねじの有効径	mm	小数点以下第3位	四捨五入	小数点以下第2位
ねじの内径	ねじの内径	mm	小数点以下第3位	四捨五入	小数点以下第2位
	ねじ山の数	—	小数点以下第3位	切捨て	小数点以下第2位
変位量	mm	小数点以下第3位	四捨五入	小数点以下第2位	
面積	mm <sup>2</sup>	有効数字5桁目	四捨五入	有効数字4桁*2	
力	N	有効数字5桁目	四捨五入	有効数字4桁*2	
角度	°	小数点以下第2位	四捨五入	小数点以下第1位	

注記\*1：必要に応じて小数点以下第3位を用いる。

\*2：絶対値が1000以上のときは、べき数表示とする。

\*3：設計・建設規格 付録材料図表に記載された温度の間における許容引張応力及び設計降伏点は、比例法により補間した値の小数点以下第1位を切り捨て、整数位までの値とする。

\*4：設計上定める値が小数点以下第1位の場合は、小数点以下第1位表示とする。

・記載方針の相違  
【東海第二】  
⑩の相違



2. ダクトの強度計算方法

円形ダクト、矩形ダクトの強度評価式はクラス2管には定められていないことから、設計・建設規格を準用した評価式、又は設計・建設規格に規定されていない評価式を用いた強度計算方法並びに計算式について説明する。

2.1 記号の定義

ダクトの厚さ計算、フランジの応力計算、ダクトの応力計算に用いる記号については、次のとおりである。

(1) ダクトの厚さ計算に使用するもの

a. 円形のダクト

	記号	単位	定義
ダクトの厚さ計算に使用するもの	B	—	設計・建設規格 付録材料図表 Part7 図1～図20により求めた値
	D <sub>o</sub>	mm	ダクト外径
	P	MPa	最高使用圧力
	P <sub>e</sub>	MPa	外面に受ける最高の圧力
	S	MPa	最高使用温度における設計・建設規格 付録材料図表 Part5 表5に規定する材料の許容引張応力*1
	t	mm	ダクトの計算上必要な厚さ
	η	—	長手継手の効率*2

注記\*1：設計・建設規格 付録材料図表 Part5 に規定がない場合は、S値は  $5/8S_y$  と  $1/4S_u$  の小さい方の値とし、 $S_y$ 、 $S_u$ はJISに記載の値とする。

\*2：継手の効率については、設計・建設規格 PVC-3130 に定めるところによる。

b. 矩形のダクト

記号	単位	定義
a	mm	ダクト長辺寸法
c	mm	ダクト接続材・補強材の接続ピッチ
$D_p$	kg/mm <sup>2</sup>	単位面積当たりのダクト鋼板の質量
E	MPa	ヤング率
g	m/s <sup>2</sup>	重力加速度 (=9.80665)
P	MPa	最高使用圧力
S	MPa	最高使用温度における設計・建設規格 付録材料図表 Part5 表5に規定する材料の許容引張応力*
t	mm	ダクトの計算上必要な厚さ
$\nu$	—	ポアソン比
$\delta_{max}$	mm	面外荷重によるダクト板の最大変位量

注記\* : 設計・建設規格 付録材料図表 Part5に規定がない場合は、S 値は $5/8 S_y$ と $1/4 S_u$ の小さい方の値とし、 $S_y$ 、 $S_u$ は J I S に記載の値とする。

(2) フランジの応力計算に使用するもの

a. 円形のダクト

記号	単位	定義
A <sub>b</sub>	mm <sup>2</sup>	ボルト総有効断面積
B	mm	フランジ内径 (図2-1による。)
C	mm	ボルト穴中心円直径 (図2-1による。)
G	mm	ガスケット反力円直径
G <sub>o</sub>	mm	ガスケット外径又はフランジ外径のいずれか小さい方の値 (図2-1による。)
H	N	内圧力によってフランジに加わる全荷重
H <sub>D</sub>	N	内圧力によってフランジ内径面に加わる荷重 (図2-1による。)
H <sub>P</sub>	N	気密を十分に保つためのガスケット圧縮力 (図2-1による。)
H <sub>R</sub>	N	平衡反力 (図2-1による。)
H <sub>T</sub>	N	内圧力によってフランジに加わる全荷重とフランジ内径面に加わる荷重との差 (図2-1による。)
M	N・mm	フランジ部に作用するモーメント
M <sub>o</sub>	N・mm	使用状態でフランジに作用する全モーメント
P	MPa	最高使用圧力
P <sub>e q</sub>	MPa	管の自重及びその他機械的荷重によりフランジ部に作用する曲げモーメントを圧力に換算した等価圧力
P <sub>F D</sub>	MPa	フランジ応力算定用圧力
W <sub>m</sub>	N	使用状態のボルト荷重 (図2-1による。)
b''	mm	使用状態におけるガスケット座有効幅 $2b'' = 5$
d <sub>b</sub>	mm	ボルトねじ部の谷径と軸部の径の最小部の小さい方の径
d <sub>h</sub>	mm	ボルト穴直径
h <sub>D</sub>	mm	ボルト穴中心円からH <sub>D</sub> 作用点までの半径方向の距離 (図2-1による。)
h <sub>P</sub>	mm	ボルト穴中心円からH <sub>P</sub> 作用点までの半径方向の距離 (図2-1による。)
h <sub>R</sub>	mm	ボルト穴中心円からH <sub>R</sub> 作用点までの半径方向の距離 (図2-1による。)
h <sub>T</sub>	mm	ボルト穴中心円からH <sub>T</sub> 作用点までの半径方向の距離 (図2-1による。)
m	—	ガスケット係数
n	本	ボルト本数
t	mm	フランジ厚さ (図2-1による。)
σ <sub>b</sub>	MPa	使用温度におけるボルト材料の許容引張応力 (設計・建設規格 付録材料図表 Part5 表7)
σ <sub>f</sub>	MPa	使用温度におけるフランジ材料の許容引張応力 (設計・建設規格 付録材料図表 Part5 表5)
σ <sub>max</sub>	MPa	使用状態でフランジに作用する発生応力
σ' <sub>max</sub>	MPa	使用状態でボルトに作用する発生応力

ダクトのフランジ・ボルトの応力計算に使用するもの

b. 矩形のダクト

記号	単位	定義
A <sub>b</sub>	mm <sup>2</sup>	ボルト総有効断面積
B <sub>1</sub>	mm	フランジ内面幅 (長辺側) (図2-2による。)
B <sub>2</sub>	mm	フランジ内面幅 (短辺側) (図2-2による。)
C <sub>1</sub>	mm	ボルト穴間の距離 (長辺側) (図2-2による。)
C <sub>2</sub>	mm	ボルト穴間の距離 (短辺側) (図2-2による。)
G <sub>0</sub>	mm	ガスケット外面幅 (長辺側) 又はフランジ外面幅 (長辺側) のいずれか小さい方の値 (図2-2による。)
G <sub>1</sub>	mm	ガスケット反力距離 (長辺側)
G <sub>2</sub>	mm	ガスケット反力距離 (短辺側)
H	N	内圧力によってフランジに加わる全荷重
H <sub>D</sub>	N	内圧力によってフランジ内面に加わる荷重 (図2-2による。)
H <sub>P</sub>	N	気密を十分に保つためのガスケット圧縮力 (図2-2による。)
H <sub>R</sub>	N	平衡反力 (図2-2による。)
H <sub>T</sub>	N	内圧力によってフランジに加わる全荷重とフランジ内面に加わる荷重との差 (図2-2による。)
M	N・mm	フランジ部に作用するモーメント
M <sub>0</sub>	N・mm	使用状態でフランジに作用する全モーメント
P	MPa	最高使用圧力
P <sub>e,q</sub>	MPa	管の自重及びその他機械的荷重によりフランジ部に作用する曲げモーメントを圧力に換算した等価圧力
P <sub>FD</sub>	MPa	フランジ応力算定用圧力
W <sub>m</sub>	N	使用状態のボルト荷重 (図2-2による。)
b''	mm	使用状態におけるガスケット座有効幅 $2b'' = 5$
d <sub>b</sub>	mm	ボルトねじ部の谷径と軸部の径の最小部の小さい方の径
d <sub>h</sub>	mm	ボルト穴直径
h <sub>D</sub>	mm	ボルト穴中心からH <sub>D</sub> 作用点までの距離 (図2-2による。)
h <sub>P</sub>	mm	ボルト穴中心からH <sub>P</sub> 作用点までの距離 (図2-2による。)
h <sub>R</sub>	mm	ボルト穴中心からH <sub>R</sub> 作用点までの距離 (図2-2による。)
h <sub>T</sub>	mm	ボルト穴中心からH <sub>T</sub> 作用点までの距離 (図2-2による。)
m	—	ガスケット係数
n	本	ボルト本数
t	mm	フランジ厚さ (図2-2による。)
σ <sub>b</sub>	MPa	使用温度におけるボルト材料の許容引張応力 (設計・建設規格 付録材料図表 Part5 表7)
σ <sub>f</sub>	MPa	使用温度におけるフランジ材料の許容引張応力 (設計・建設規格 付録材料図表 Part5 表5)
σ <sub>max</sub>	MPa	使用状態でフランジに作用する発生応力
σ' <sub>max</sub>	MPa	使用状態でボルトに作用する発生応力

ダクトのフランジ・ボルトの応力計算に使用するもの




図 2-1 フランジの寸法 (円形ダクト)




図 2-2 フランジの寸法 (矩形ダクト)

(3) ダクトの応力計算に使用するもの

a. 円形のダクト

記号	単位	定義
B <sub>1</sub>	—	設計・建設規格 PPB-3810に規定する応力係数
B <sub>2</sub>	—	
D <sub>o</sub>	mm	ダクト外径
M <sub>a</sub>	N・mm	ダクトの機械的荷重(自重その他の長期的荷重に限る。)により生じるモーメント
P	MPa	最高使用圧力
S <sub>h</sub>	MPa	最高使用温度における設計・建設規格 付録材料図表 Part5 表5に規定する材料の許容引張応力*
S <sub>p r m</sub>	MPa	一次応力
t	mm	ダクトの厚さ
Z	mm <sup>3</sup>	ダクトの断面係数

注記\*: 設計・建設規格 付録材料図表 Part5に規定がない場合は、S値は $5/8 S_y$ と $1/4 S_u$ の小さい方の値とし、 $S_y$ 、 $S_u$ はJ I Sに記載の値とする。

b. 矩形のダクト

記号	単位	定義
a	mm	ダクト長辺寸法
c	mm	ダクト接続材・補強材の接続ピッチ
D <sub>p</sub>	kg/mm <sup>2</sup>	単位面積当たりのダクト鋼板の質量
E	MPa	ヤング率
g	n/s <sup>2</sup>	重力加速度 (=9.80665)
P	MPa	最高使用圧力
S <sub>h</sub>	MPa	最高使用温度における設計・建設規格 付録材料図表 Part5 表5に規定する材料の許容引張応力*
S <sub>p r m</sub>	MPa	一次応力
t	mm	ダクトの厚さ
ν	—	ポアソン比
δ <sub>m a x</sub>	mm	面外荷重によるダクト板の最大変位量

注記\*: 設計・建設規格 付録材料図表 Part5に規定がない場合は、S値は $5/8 S_y$ と $1/4 S_u$ の小さい方の値とし、 $S_y$ 、 $S_u$ はJ I Sに記載の値とする。

2.2 強度計算方法

円形のダクト、矩形のダクトの計算方法並びに計算式を示す。

材料の許容応力は、設計・建設規格 付録材料図表 Part5 表5、表7に応じた値を用いる。

設計・建設規格 付録材料図表 Part5 表5、表7記載の温度の中間の値の場合は比例法を用いて計算し、小数点第1位以下を切り捨てた値を用いるものとする。

強度計算は設計・建設規格又は機械工学便覧に基づき、適切な裕度を持った許容値を使用して実施することから、強度計算に用いる寸法は公称値を使用する。

(1) 応力の制限 (設計・建設規格 PC-3111準用)

ダクトの耐圧設計は設計・建設規格 PPC-3400の規定にしたがって行う。

(2) ダクトの厚さの計算 (設計・建設規格 PPC-3411準用及び機械工学便覧 (設計・建設規格 PPC-3411参考))

ダクトの厚さは、次の計算式により求められる計算上必要な厚さ以上であることを確認する。

なお、内部流体が空気であり、かつ、耐腐食性を考慮し内面塗装をほどこしている場合は、腐れしろの考慮は不要であることから、炭素鋼鋼管の必要最小厚さは適用しない。

a. 円形のダクト

円形のダクトは薄肉円筒構造であり、設計・建設規格 PPC-3411に規定されている下式を用いて、計算上必要な厚さを求める。

なお、ダクトの外面に圧力を受けるものにあつては、外面圧に対する厚さ計算を行う。

区 分	適用規格番号	計 算 式
内圧を受けるダクト	設計・建設規格 PPC-3411 (1) 準用	$t = \frac{P \cdot D_0}{2 \cdot S \cdot \eta + 0.8 \cdot P}$
外圧を受けるダクト	設計・建設規格 PPC-3411 (2) 準用	$t = \frac{3 \cdot P_e \cdot D_0}{4 \cdot B}$

・記載方針の相違  
【東海第二、柏崎 7】  
島根 2 号機では評価に使用していない設計・建設規格 付録材料図表は記載していない

・記載方針の相違  
【東海第二】  
島根 2 号機では炭素鋼鋼管の必要最小厚さの適用除外について明記している

・設備の相違  
【柏崎 7】  
島根 2 号機では評価対象設備はない

b. 矩形のダクト

矩形のダクトの任意のダクト板面に着目すると、ダクト板面は両サイドを他の2つの側面のダクト板で、軸方向(流れ方向)を接続部材(及び補強部材)で支持された長方形の板と見なすことができる。ここで、両サイドの2つの側面のダクト板は支持しているダクト板面(評価対象面)に作用する圧力及び自重(面外荷重)を面内で受けている。また、接続部材(及び補強部材)は支持しているダクト板面(評価対象面)に取り付けられており、本部位は評価対象面本体よりも面外荷重に対する剛性が增強されている。したがって、評価対象面は、面外に等分布荷重を受ける4辺単純支持の長方形板と見なせ、長方形板の大たわみ式(出典:機械工学便覧)を用いて、計算上必要な厚さを求めることができる。

(図2-3 参照)




図2-3 板材の面外荷重に対する評価モデル

区分	適用規格番号	計算式
矩形のダクト	機械工学便覧 設計・建設規格 PPC-3411(1) 参考	$\frac{256(1-\nu^2)}{\pi^2 E t^4} (p + g D p) = \frac{4}{3} \left( \frac{1}{a^2} + \frac{1}{c^2} \right) \frac{\delta_{max}}{t} + \left( \frac{4\nu}{a^2 c^2} + (3-\nu^2) \left( \frac{1}{a^4} + \frac{1}{c^4} \right) \right) \left( \frac{\delta_{max}}{t} \right)^3 \dots (2.1)$ $S = \frac{\pi^2 E \delta_{max}}{8(1-\nu^2)} \left( \frac{(2-\nu^2)\delta_{max} + 4t}{a^2} + \nu \frac{(\delta_{max} + 4t)}{c^2} \right) \dots (2.2)$

(2.1) 式及び(2.2) 式を解いて、両式を満足する  $\delta_{max}$  及び  $t$  を求める。このときの  $t$  を長方形のダクトの計算上必要な厚さと定義する。なお、縦弾性係数は原子力設備の技術基準 別表第11の値を用いて算出し、ポアソン比を0.3として計算を行う。

・適用規格の相違  
 【東海第二】  
 ③の相違



(3) フランジ (設計・建設規格 PPC-3414 準用)

a. 円形のダクト

円形のアンクルフランジ構造であり, J I S B 8 2 6 5 (2003)「圧力容器の構造一般事項」に規定するルーズ形フランジと断面形状が類似しており, 同様な寸法の取り方が可能であるため, 図 2-4「フランジ型式」に示すルーズ形フランジと見なして, 設計・建設規格 PPC-3414(2)に従い, J I S B 8 2 6 5 (2003)「圧力容器の構造一般事項」に規定するフランジの応力計算に準じて応力を評価し, 必要な強度を有することを確認する。




図 2-4 フランジ型式 (円形アンクルフランジ)

・設計方針の相違  
**【東海第二, 柏崎 7】**  
 島根 2号機ではダクトの自重及びその他機械的荷重によりフランジ部に作用する曲げモーメントを圧力に換算した等価圧力について考慮している (以下, ⑫の相違)

項目	計 算 式
使用状態におけるガスケット座有効幅	$b^* = \frac{5}{2}$
ガスケット反力円直径	$G = C - (d_1 + 2 \cdot b^*)$
管の自重及びその他機械的荷重によりフランジ部に作用する曲げモーメントを圧力に換算した等価圧力	$P_{eq} = \frac{16 \cdot M}{\pi \cdot G^3}$
フランジ応力算定用圧力	$P_{FD} = P + P_{eq}$
内圧力によってフランジに加わる全荷重	$H = \frac{\pi}{4} (C - d_h)^2 \cdot P_{FD}$
気密を十分に保つためのガスケット圧縮力	$H_p = 2 \cdot \pi \cdot b^* \cdot G \cdot m \cdot P_{FD}$
平衡反力	$H_R = \frac{H_D \cdot h_D + H_T \cdot h_T + H_p \cdot h_p}{h_R}$
使用状態のボルト荷重	$W_m = H + H_p + H_R$
ボルト総有効断面積	$A_b = n \cdot \frac{\pi}{4} d_b^2$
使用状態でボルトに作用する発生応力	$\sigma'_{max} = \frac{W_m}{A_b}$
評 価	$\sigma'_{max}$ が $\sigma_b$ 以下となることを確認する。

項目	計 算 式
内圧力によってフランジ内径面に加わる荷重	$H_D = \frac{\pi}{4} B^2 \cdot P_{FD}$
内圧力によってフランジに加わる全荷重とフランジ内径面に加わる荷重との差	$H_T = H - H_D$
ボルト穴中心円から $H_D$ 作用点までの半径方向の距離	$h_D = \frac{C - B}{2}$
ボルト穴中心円から $H_p$ 作用点までの半径方向の距離	$h_p = \frac{d_h + 2 \cdot b^*}{2}$
ボルト穴中心円から $H_R$ 作用点までの半径方向の距離	$h_R = \frac{G_0 - (C + d_h)}{4} + \frac{d_h}{2}$
ボルト穴中心円から $H_T$ 作用点までの半径方向の距離	$h_T = \frac{(C + d_h + 2 \cdot b^*) - B}{4}$
使用状態でフランジに作用する全モーメント	$M_0 = H_R \cdot h_R$
使用状態でフランジに作用する発生応力	$\sigma_{max} = \frac{6 \cdot M_0}{t^2 (\pi \cdot C - n \cdot d_h)}$
評 価	$\sigma_{max}$ が $1.5 \sigma_f$ 以下となることを確認する。

b. 矩形のダクト

矩形のアンゲルフランジ構造であり, J I S B 8 2 6 5 (2003)「压力容器の構造—一般事項」に規定するルーズ形フランジと断面形状が類似しており, 矩形と円形の形状の違いを考慮することにより, 同様な寸法の取り方が可能であるため, 図 2-5「フランジ型式」に示すルーズ形フランジに準じた形状にモデル化し, J I S B 8 2 6 5 (2003)「压力容器の構造—一般事項」に規定するフランジの応力計算に準じて応力を評価し, 必要な強度を有することを確認する。

なお, フランジについては, 図 2-5「フランジ型式」に示す断面形状が等ボルト間隔で直線上に配列されているものとして, フランジに作用する曲げ応力を評価し, 必要な強度を有することを確認する。




図 2-5 フランジ型式 (矩形アンゲルフランジ)

・設計方針の相違  
【東海第二, 柏崎 7】  
⑫の相違

項目	計算式
使用状態におけるガスケット座有効幅	$b^* = \frac{5}{2}$
ガスケット反力距離 (長辺側)	$G_1 = C_1 - (d_h + 2 \cdot b^*)$
ガスケット反力距離 (短辺側)	$G_2 = C_2 - (d_h + 2 \cdot b^*)$
管の自重及びその他機械的荷重によりフランジ部に作用する曲げモーメントを圧力に換算した等価圧力	$P_{eq} = \frac{16 \cdot M}{\pi \cdot G_2^3}$
フランジ応力算定用圧力	$P_{FD} = P + P_{eq}$
内圧力によってフランジに加わる全荷重	$H = (C_1 - d_h) \cdot (C_2 - d_h) \cdot P_{FD}$
内圧力によってフランジ内面に加わる荷重	$H_D = B_1 \cdot B_2 \cdot P_{FD}$
気密を十分に保つためのガスケット圧縮力	$H_P = 4 \cdot (G_1 + G_2) \cdot b^* \cdot m \cdot P_{FD}$
平衡反力	$H_R = \frac{H_P \cdot h_D + H_T \cdot h_T + H_P \cdot h_P}{h_R}$
内圧力によってフランジに加わる全荷重とフランジ内面に加わる荷重との差	$H_T = H - H_D$
ボルト穴中心から H <sub>D</sub> 作用点までの距離	$h_D = \frac{C_1 - B_1}{2}$
ボルト穴中心から H <sub>P</sub> 作用点までの距離	$h_P = \frac{d_h + 2 \cdot b^*}{2}$
ボルト穴中心から H <sub>R</sub> 作用点までの距離	$h_R = \frac{G_0 - (C_1 + d_h) + d_h}{4}$
ボルト穴中心から H <sub>T</sub> 作用点までの距離	$h_T = \frac{(C_1 + d_h + 2 \cdot b^*) - B_1}{4}$
使用状態のボルト荷重	$W_m = H + H_P + H_R$
ボルトの発生応力	
ボルト総有効断面積	$A_b = n \cdot \frac{\pi}{4} \cdot d_b^2$
使用状態でボルトに作用する発生応力	$\sigma_{max} = \frac{W_m}{A_b}$
評価	$\sigma_{max}$ が $\sigma_b$ 以下となることを確認する。

項目	計算式
フランジに作用するモーメント	使用状態でフランジに作用する全モーメント $M_0 = H_R \cdot h_R$
フランジに生じる応力	使用状態でフランジに作用する発生応力 $\sigma_{max} = \frac{6 \cdot M_0}{t^2 \cdot (2 \cdot (C_1 + C_2) - n \cdot d_h)}$
評価	$\sigma_{max}$ が $1.5 \sigma_f$ 以下となることを確認する。

東海第二発電所 (2018. 10. 12 版)	柏崎刈羽原子力発電所 7号機 (2020. 9. 25 版)	島根原子力発電所 2号機	備考
		<p>(4) 穴の補強計算 (設計・建設規格 PPC-3420 準用)</p> <p>穴の補強計算は、管の計算上必要な厚さに相当する穴の欠損面積 (補強に必要な面積) を管の計算上必要な厚さを上回る部分の面積 (補強に有効な面積) が補充していることを確認するものである。したがって、管の計算上必要な厚さが実際の管厚さに対して小さければ、補強に有効な面積が補強に必要な面積を下回ることはない。</p> <p>中央制御室空調換気系ダクトの圧力は最も高くなる箇所でも <u>0.003MPa</u> と微圧であり、一般に、前述する(2)項にて定義する計算上必要な厚さは、小さい値となる。このため、補強に必要な面積も小さい値となり、補強に有効な面積を上回ることはない。したがって、中央制御室空調換気系ダクトの厚さが計算上必要な厚さに比べて、余裕があることを確認することによって、補強に有効な面積が補強に必要な面積よりも大きくなることを確認できるので、穴の補強計算は省略する。</p>	<p>・設備の相違</p> <p>【柏崎 7】</p> <p>島根 2号機における中央制御室空調換気系ダクトの最高使用圧力は 0.003MPa である</p>

(5) 応力計算 (設計・建設規格 PPC-3500, 3700 及び 3800 準用)

縦弾性係数は原子力設備の技術基準 別表第11の値を用いて算出し、ポアソン比を0.3として以下の応力計算を行う。

a. 一次応力 (設計・建設規格 PPC-3510 準用)

(a) 円形のダクト

円形のダクトは薄肉円筒構造であり、一次応力は、設計・建設規格 PPC-3520に規定されている次の計算式により求められる値が、最高使用温度における材料の許容応力を超えないことを確認する。機械的荷重 (短期的) を生じる逃がし弁等が設置されていないため、設計・建設規格 PPC-3520(2)による応力計算は行わない。

適用規格番号	計 算 式	許容応力
設計・建設規格 PPC-3520(1) b 準用	管台及び突合せ溶接式テーパー以外の管 $S_{p r m} = \frac{B_1 \cdot P \cdot D_0}{2t} + \frac{B_2 \cdot M_a}{Z}$	1.5 S h

(b) 矩形のダクト

矩形のダクトの任意のダクト板面に着目すると、ダクト板面は両サイドを他の2つの側面のダクト板で、軸方向 (流れ方向) を接続部材 (及び補強部材) で支持された長方形の板と見なすことができる。したがって、次の計算式 (等分布荷重を受ける4辺単純支持の長方形板の大たわみ式 (出典: 機械工学便覧; 前述する2.2(2)b. 項 (厚さ計算) の式と同一)) により求められる応力値が、最高使用温度における材料の許容応力を超えないことを確認する。

適用規格番号	計 算 式	許容応力
機械工学便覧 設計・建設規格 PPC-3520(1) b 参考	$\frac{256(1-\nu^2)(P+gD_0)}{\pi^2 E t^4} = \frac{4}{3} \left( \frac{1}{a^2} + \frac{1}{c^2} \right) \frac{\delta_{max}}{t}$ $+ \left( \frac{4r}{a^2 c^2} + (b-\nu^2) \left( \frac{1}{a^2} + \frac{1}{c^2} \right) \right) \left( \frac{\delta_{max}}{t} \right)^2 \dots (2.3)$ $S_{p r m} = \frac{\pi^2 E \delta_{max}}{6(1-\nu^2)} \left( \frac{(b-\nu^2) b_{max} + 4t}{a^2} + \nu \left( \frac{\delta_{max} + 4t}{c^2} \right) \right) \dots (2.4)$	1.5 S h

(2.3) 式及び (2.4) 式を解いて、両式を満足する  $\delta_{max}$  及び  $S_{p r m}$  を求める。このときの  $S_{p r m}$  を矩形の一次応力と定義する。

・適用規格の相違  
【東海第二】  
③の相違

## 3. ねじ山のせん断破壊式を用いたねじ込み継手の評価

重大事故等クラス2管のうちねじ込み継手については端部がねじ部であるため設計・建設規格に規定されているクラス2管の評価式を適用することができない。このため、ねじ部の強度評価については、以下に示す機械工学便覧に記載されているねじ部のせん断破壊評価式を準用した評価を実施する。

## 3.1 記号の定義


ねじ山のせん断破壊式を用いたねじ込み継手の評価に用いる記号については、次のとおりである。

記号	単位	定義
AB	mm	おねじのせん断長さ
P	mm	ピッチ
d <sub>p</sub>	mm	おねじの有効径
D <sub>c</sub>	mm	めねじの内径
α	°	ねじ角度
W <sub>B</sub>	N	おねじのねじ山の許容軸方向荷重
z	—	負荷能力があると見なされる、ねじ山の数 $z = (L - 0.5 \cdot P) / P$
τ <sub>B</sub>	MPa	おねじ材料の許容せん断応力
L	mm	ねじの基準長さ
F <sub>B</sub>	MPa	おねじの耐圧力
F <sub>t</sub>	N	ねじ締付トルクによる引抜荷重
A	mm <sup>2</sup>	内圧評価断面積

3.2 強度計算方法

(1) 評価式

クラス2管の評価式を適用できないねじ部のせん断応力評価について、使用するねじはJ I S B 8 2 4 6 (2004) 「高圧ガス容器用弁」におけるガス充てん口ねじに適合したものをを使用することから、ねじ部の強度評価に用いられる機械工学便覧記載のねじ山のせん断破壊式を用い評価する。また、継手部の厚さ計算については、設計・建設規格に規定されている計算上必要な厚さの規定を用いる。



計算式

$$AB = (P/2) + (d_p - D_c) \tan \alpha$$

$$W_B = \pi D_c (AB) z \tau_B$$

$$F_B = (W_B - F_t) / A$$

(2) 許容値

ねじ部のせん断評価は、機械工学便覧記載のせん断破壊式を準用した評価を実施するが、ねじ込み継手は管と管とを接続する継手であることから、許容値については設計・建設規格クラス2管の規定における許容引張応力Sを基に求めた許容せん断応力  $S/\sqrt{3}$  を適用する。



東海第二発電所 (2018. 10. 12 版)	柏崎刈羽原子力発電所 7号機 (2020. 9. 25 版)	島根原子力発電所 2号機	備考
			・設備の相違 【東海第二】 ①の相違

東海第二発電所 (2018. 10. 12 版)	柏崎刈羽原子力発電所 7号機 (2020. 9. 25 版)	島根原子力発電所 2号機	備考

東海第二発電所 (2018. 10. 12 版)	柏崎刈羽原子力発電所 7号機 (2020. 9. 25 版)	島根原子力発電所 2号機	備考

東海第二発電所 (2018. 10. 12 版)	柏崎刈羽原子力発電所 7号機 (2020. 9. 25 版)	島根原子力発電所 2号機	備考

東海第二発電所 (2018. 10. 12 版)	柏崎刈羽原子力発電所 7号機 (2020. 9. 25 版)	島根原子力発電所 2号機	備考

東海第二発電所 (2018. 10. 12 版)	柏崎刈羽原子力発電所 7号機 (2020. 9. 25 版)	島根原子力発電所 2号機	備考

東海第二発電所 (2018. 10. 12 版)	柏崎刈羽原子力発電所 7号機 (2020. 9. 25 版)	島根原子力発電所 2号機	備考

東海第二発電所 (2018. 10. 12 版)	柏崎刈羽原子力発電所 7号機 (2020. 9. 25 版)	島根原子力発電所 2号機	備考



東海第二発電所 (2018. 10. 12 版)	柏崎刈羽原子力発電所 7号機 (2020. 9. 25 版)	島根原子力発電所 2号機	備考

東海第二発電所 (2018. 10. 12 版)	柏崎刈羽原子力発電所 7号機 (2020. 9. 25 版)	島根原子力発電所 2号機	備考

東海第二発電所 (2018. 10. 12 版)	柏崎刈羽原子力発電所 7号機 (2020. 9. 25 版)	島根原子力発電所 2号機	備考

東海第二発電所 (2018. 10. 12 版)	柏崎刈羽原子力発電所 7号機 (2020. 9. 25 版)	島根原子力発電所 2号機	備考

東海第二発電所 (2018. 10. 12 版)	柏崎刈羽原子力発電所 7号機 (2020. 9. 25 版)	島根原子力発電所 2号機	備考

東海第二発電所 (2018. 10. 12 版)	柏崎刈羽原子力発電所 7号機 (2020. 9. 25 版)	島根原子力発電所 2号機	備考

東海第二発電所 (2018. 10. 12 版)	柏崎刈羽原子力発電所 7号機 (2020. 9. 25 版)	島根原子力発電所 2号機	備考

東海第二発電所 (2018. 10. 12 版)	柏崎刈羽原子力発電所 7号機 (2020. 9. 25 版)	島根原子力発電所 2号機	備考



東海第二発電所 (2018. 10. 12 版)	柏崎刈羽原子力発電所 7号機 (2020. 9. 25 版)	島根原子力発電所 2号機	備考

東海第二発電所 (2018. 10. 12 版)	柏崎刈羽原子力発電所 7号機 (2020. 9. 25 版)	島根原子力発電所 2号機	備考

東海第二発電所 (2018. 10. 12 版)	柏崎刈羽原子力発電所 7号機 (2020. 9. 25 版)	島根原子力発電所 2号機	備考

東海第二発電所 (2018. 10. 12 版)	柏崎刈羽原子力発電所 7号機 (2020. 9. 25 版)	島根原子力発電所 2号機	備考

東海第二発電所 (2018. 10. 12 版)	柏崎刈羽原子力発電所 7号機 (2020. 9. 25 版)	島根原子力発電所 2号機	備考

東海第二発電所 (2018. 10. 12 版)	柏崎刈羽原子力発電所 7号機 (2020. 9. 25 版)	島根原子力発電所 2号機	備考

東海第二発電所 (2018. 10. 12 版)	柏崎刈羽原子力発電所 7号機 (2020. 9. 25 版)	島根原子力発電所 2号機	備考

東海第二発電所 (2018. 10. 12 版)	柏崎刈羽原子力発電所 7号機 (2020. 9. 25 版)	島根原子力発電所 2号機	備考



東海第二発電所 (2018. 10. 12 版)	柏崎刈羽原子力発電所 7号機 (2020. 9. 25 版)	島根原子力発電所 2号機	備考

東海第二発電所 (2018. 10. 12 版)	柏崎刈羽原子力発電所 7号機 (2020. 9. 25 版)	島根原子力発電所 2号機	備考

東海第二発電所 (2018. 10. 12 版)	柏崎刈羽原子力発電所 7号機 (2020. 9. 25 版)	島根原子力発電所 2号機	備考

東海第二発電所 (2018. 10. 12 版)	柏崎刈羽原子力発電所 7号機 (2020. 9. 25 版)	島根原子力発電所 2号機	備考

東海第二発電所 (2018. 10. 12 版)	柏崎刈羽原子力発電所 7号機 (2020. 9. 25 版)	島根原子力発電所 2号機	備考

東海第二発電所 (2018. 10. 12 版)	柏崎刈羽原子力発電所 7号機 (2020. 9. 25 版)	島根原子力発電所 2号機	備考

東海第二発電所 (2018. 10. 12 版)	柏崎刈羽原子力発電所 7号機 (2020. 9. 25 版)	島根原子力発電所 2号機	備考

東海第二発電所 (2018. 10. 12 版)	柏崎刈羽原子力発電所 7号機 (2020. 9. 25 版)	島根原子力発電所 2号機	備考



東海第二発電所 (2018. 10. 12 版)	柏崎刈羽原子力発電所 7号機 (2020. 9. 25 版)	島根原子力発電所 2号機	備考

東海第二発電所 (2018. 10. 12 版)	柏崎刈羽原子力発電所 7号機 (2020. 9. 25 版)	島根原子力発電所 2号機	備考

東海第二発電所 (2018. 10. 12 版)	柏崎刈羽原子力発電所 7号機 (2020. 9. 25 版)	島根原子力発電所 2号機	備考

東海第二発電所 (2018. 10. 12 版)	柏崎刈羽原子力発電所 7号機 (2020. 9. 25 版)	島根原子力発電所 2号機	備考

東海第二発電所 (2018. 10. 12 版)	柏崎刈羽原子力発電所 7号機 (2020. 9. 25 版)	島根原子力発電所 2号機	備考

東海第二発電所 (2018. 10. 12 版)	柏崎刈羽原子力発電所 7号機 (2020. 9. 25 版)	島根原子力発電所 2号機	備考

東海第二発電所 (2018. 10. 12 版)	柏崎刈羽原子力発電所 7号機 (2020. 9. 25 版)	島根原子力発電所 2号機	備考

東海第二発電所 (2018. 10. 12 版)	柏崎刈羽原子力発電所 7号機 (2020. 9. 25 版)	島根原子力発電所 2号機	備考



東海第二発電所 (2018. 10. 12 版)	柏崎刈羽原子力発電所 7号機 (2020. 9. 25 版)	島根原子力発電所 2号機	備考

東海第二発電所 (2018. 10. 12 版)	柏崎刈羽原子力発電所 7号機 (2020. 9. 25 版)	島根原子力発電所 2号機	備考

東海第二発電所 (2018. 10. 12 版)	柏崎刈羽原子力発電所 7号機 (2020. 9. 25 版)	島根原子力発電所 2号機	備考

東海第二発電所 (2018. 10. 12 版)	柏崎刈羽原子力発電所 7号機 (2020. 9. 25 版)	島根原子力発電所 2号機	備考

東海第二発電所 (2018. 10. 12 版)	柏崎刈羽原子力発電所 7号機 (2020. 9. 25 版)	島根原子力発電所 2号機	備考

東海第二発電所 (2018. 10. 12 版)	柏崎刈羽原子力発電所 7号機 (2020. 9. 25 版)	島根原子力発電所 2号機	備考

東海第二発電所 (2018. 10. 12 版)	柏崎刈羽原子力発電所 7号機 (2020. 9. 25 版)	島根原子力発電所 2号機	備考

東海第二発電所 (2018. 10. 12 版)	柏崎刈羽原子力発電所 7号機 (2020. 9. 25 版)	島根原子力発電所 2号機	備考



東海第二発電所 (2018. 10. 12 版)	柏崎刈羽原子力発電所 7号機 (2020. 9. 25 版)	島根原子力発電所 2号機	備考

東海第二発電所 (2018. 10. 12 版)	柏崎刈羽原子力発電所 7号機 (2020. 9. 25 版)	島根原子力発電所 2号機	備考

東海第二発電所 (2018. 10. 12 版)	柏崎刈羽原子力発電所 7号機 (2020. 9. 25 版)	島根原子力発電所 2号機	備考

東海第二発電所 (2018. 10. 12 版)	柏崎刈羽原子力発電所 7号機 (2020. 9. 25 版)	島根原子力発電所 2号機	備考

東海第二発電所 (2018. 10. 12 版)	柏崎刈羽原子力発電所 7号機 (2020. 9. 25 版)	島根原子力発電所 2号機	備考

東海第二発電所 (2018. 10. 12 版)	柏崎刈羽原子力発電所 7号機 (2020. 9. 25 版)	島根原子力発電所 2号機	備考

東海第二発電所 (2018. 10. 12 版)	柏崎刈羽原子力発電所 7号機 (2020. 9. 25 版)	島根原子力発電所 2号機	備考

東海第二発電所 (2018. 10. 12 版)	柏崎刈羽原子力発電所 7号機 (2020. 9. 25 版)	島根原子力発電所 2号機	備考



東海第二発電所 (2018. 10. 12 版)	柏崎刈羽原子力発電所 7号機 (2020. 9. 25 版)	島根原子力発電所 2号機	備考

東海第二発電所 (2018. 10. 12 版)	柏崎刈羽原子力発電所 7号機 (2020. 9. 25 版)	島根原子力発電所 2号機	備考

東海第二発電所 (2018. 10. 12 版)	柏崎刈羽原子力発電所 7号機 (2020. 9. 25 版)	島根原子力発電所 2号機	備考

東海第二発電所 (2018. 10. 12 版)	柏崎刈羽原子力発電所 7号機 (2020. 9. 25 版)	島根原子力発電所 2号機	備考

東海第二発電所 (2018. 10. 12 版)	柏崎刈羽原子力発電所 7号機 (2020. 9. 25 版)	島根原子力発電所 2号機	備考

東海第二発電所 (2018. 10. 12 版)	柏崎刈羽原子力発電所 7号機 (2020. 9. 25 版)	島根原子力発電所 2号機	備考

東海第二発電所 (2018. 10. 12 版)	柏崎刈羽原子力発電所 7号機 (2020. 9. 25 版)	島根原子力発電所 2号機	備考

東海第二発電所 (2018. 10. 12 版)	柏崎刈羽原子力発電所 7号機 (2020. 9. 25 版)	島根原子力発電所 2号機	備考
		<p>(4) 重大事故等クラス2管であってクラス1管の応力計算方法</p> <p style="text-align: center;">目 次</p> <p>1. 一般事項 ..... 1</p> <p>1.1 概要 ..... 1</p> <p>1.2 適用規格 ..... 1</p> <p>2. 重大事故等クラス2管であってクラス1管の     <u>応力計算方法</u> ..... 1</p> <p>2.1 計算方針 ..... 1</p> <p>2.2 計算方法 ..... 1</p> <p>3. 計算書の構成 ..... 7</p> <p>3.1 管の応力計算書 ..... 7</p>	



東海第二発電所 (2018. 10. 12 版)	柏崎刈羽原子力発電所 7号機 (2020. 9. 25 版)	島根原子力発電所 2号機	備考
		<p>1. 一般事項</p> <p>1.1 概要</p> <p>本書は、発電用原子力設備のうち<u>重大事故等クラス2管であってクラス1管の応力計算書</u> (以下「計算書」という。) について説明するものである。</p> <p>1.2 適用規格</p> <p>適用規格を以下に示す。</p> <p>(1) 実用発電用原子炉及びその附属施設の技術基準に関する規則 (<u>原子力規制委員会 2013 年 6 月</u>) (以下「技術基準規則」という。)</p> <p>(2) 実用発電用原子炉及びその附属施設の技術基準に関する規則の解釈 (<u>原子力規制委員会 2013 年 6 月</u>) (以下「技術基準規則解釈」という。)</p> <p>(3) 発電用原子力設備規格 (設計・建設規格 (2005 年版 (2007 年追補版含む。)) J S M E S N C 1 - 2005 / 2007) (日本機械学会 2007 年 9 月) (以下「設計・建設規格」という。)</p> <p>(4) <u>発電用原子力設備に関する構造等の技術基準 (昭和 55 年通商産業省告示第 5 0 1 号)</u> (以下「告示第 5 0 1 号」という。)</p>	<p>・適用規格の相違</p> <p>【東海第二】</p> <p>③の相違</p>

東海第二発電所 (2018. 10. 12 版)	柏崎刈羽原子力発電所 7号機 (2020. 9. 25 版)	島根原子力発電所 2号機	備考
		<p>2. 重大事故等クラス2管であってクラス1管の応力計算方法</p> <p>2.1 計算方針</p> <p><u>重大事故等対処設備の材料及び構造は技術基準規則第55条に規定されており、技術基準規則解釈第55条第7項の規定に基づき、技術基準規則第17条の設計基準対象施設の規定を準用する。</u></p> <p><u>重大事故等クラス2管であってクラス1管の応力計算として、設計・建設規格 PPB-3500による評価を実施する*。加えて、施設時に適用された規格が告示第501号の範囲については、告示第501号第46条による評価を実施する。</u></p> <p>注記*：重大事故等クラス2管はクラス2管の規定への適合が要求されるが、クラス2管はその規定に関わらず、クラス1管の規定に準じてよいと規定されている。</p> <p>2.2 計算方法</p> <p>2.2.1 解析による計算</p> <p>応力計算は三次元多質点系はりモデルによる解析により実施する。配管系の動的解析手法としては、スペクトルモーダル解析法を用いる。なお、解析コードは、「H I S A P」を使用し、解析コードの検証及び妥当性確認等の概要については、<u>VI-5「計算機プログラム（解析コード）の概要」</u>に示す。</p>	<p>・適用規格の相違 【東海第二】 ③の相違</p> <p>・記載方針の相違 【柏崎7】 ⑤の相違</p>

東海第二発電所 (2018. 10. 12 版)	柏崎刈羽原子力発電所 7号機 (2020. 9. 25 版)	島根原子力発電所 2号機	備考
		<p>2.2.1.1 解析モデルの作成</p> <p>配管系の解析モデル作成に当たっては、以下を考慮する。</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>(1) 配管系は三次元多質点系はりモデルとし、曲げ、せん断、ねじり及び軸力に対する剛性を考慮する。</li> <li>(2) 弁等の偏心質量がある場合には、その影響を評価できるモデル化を行う。また、弁の剛性を考慮したモデル化を行う。</li> <li>(3) 同一モデルに含める範囲は、原則としてアンカ点からアンカ点までとする。</li> <li>(4) 分岐管がある場合には、その影響を考慮できるモデル化を行う。ただし、母管に対して分岐管の径が十分に小さく、分岐管の振動が母管に与える影響が小さい場合にはこの限りではない。</li> <li>(5) 質点は応力が高くなると考えられる点に設定するとともに、代表的な振動モードを十分に表現できるように、適切な間隔で設ける。</li> <li>(6) 配管の支持構造物は、以下の境界条件として扱うことを基本とする。 <ol style="list-style-type: none"> <li>a. レストレイント：拘束方向の剛性を考慮する。</li> <li>b. スナッパ：拘束方向の剛性を考慮する。</li> <li>c. アンカ：6方向を固定と扱う。</li> <li>d. ガイド：拘束方向及び回転拘束方向の剛性を考慮する。</li> <li>e. <u>ハンガ：拘束方向の剛性を考慮する。</u></li> </ol> </li> <li>(7) 配管系の質量は、管自体の質量（フランジ部含む）の他に弁等の集中質量、保温材等の付加質量及び管内流体の質量を考慮するものとする。</li> </ol> <p>2.2.1.2 解析条件</p> <p>解析において考慮する解析条件を以下に示す。</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>(1) 荷重条件 <ol style="list-style-type: none"> <li>a. 内圧</li> <li>b. 機械的荷重（自重及びその他の長期的荷重）</li> <li>c. 機械的荷重（逃がし弁又は安全弁の吹出し反力及びその他の短期的荷重）</li> </ol> </li> </ol>	<p>・記載方針の相違 【東海第二，柏崎7】 ⑥の相違</p>

2.2.2 計算式

2.2.2.1 記号の定義

記号の定義は下表のとおりとする。

記号	単位	定義
$B_1, B_2, B_{2a}, B_{2r}$	—	設計・建設規格 PPB-3810 及び告示第 5 0 1 号第 48 条に規定する応力係数
$D_a$	mm	管の外径
$M_{k,p}$	N・mm	管台又は突合せ溶接式ティーに接続される分岐管の機械的荷重により生じるモーメント
$M_{k,r}$	N・mm	管台又は突合せ溶接式ティーに接続される主管の機械的荷重(逃がし弁又は安全弁の吹出し反力その他の短期的荷重に限る)により生じるモーメント
$M_{i,p}$	N・mm	管の機械的荷重により生じるモーメント
$M_{i,r}$	N・mm	管台又は突合せ溶接式ティーに接続される主管の機械的荷重により生じるモーメント
$P$	MPa	最高使用圧力
$S_m$	MPa	設計・建設規格 付録材料図表 Part5 表 1 及び告示第 5 0 1 号別表第 2 に規定する材料の許容応力強さ
$S_r$	MPa	設計・建設規格 付録材料図表 Part5 表 8 及び告示第 5 0 1 号別表第 9 に規定する材料の設計降伏点
$S_{prim}$	MPa	一次応力
$t$	mm	管の厚さ
$Z_i$	mm <sup>3</sup>	管の断面係数
$Z_k$	mm <sup>3</sup>	管台又は突合せ溶接式ティーに接続される分岐管の断面係数
$Z_r$	mm <sup>3</sup>	管台又は突合せ溶接式ティーに接続される主管の断面係数

東海第二発電所 (2018. 10. 12 版)	柏崎刈羽原子力発電所 7号機 (2020. 9. 25 版)	島根原子力発電所 2号機	備考
		<p>2.2.2.2 応力計算</p> <p>(1) 設計・建設規格 PPB-3500 による評価</p> <p>a. 一次応力 (設計・建設規格 PPB-3562)</p> <p>(a) 管台及び突合せ溶接式ティー</p> $S_{pr m} = B_1 \cdot P \cdot D_0 / (2 \cdot t) + B_{2b} \cdot M_{bp} / Z_b + B_{2r} \cdot M_{rp} / Z_r \leq \text{Min}(3 \cdot S_m, 2 \cdot S_y)$ <p>(b) (a)以外の管</p> $S_{pr m} = B_1 \cdot P \cdot D_0 / (2 \cdot t) + B_2 \cdot M_{ip} / Z_i \leq \text{Min}(3 \cdot S_m, 2 \cdot S_y)$ <p>(2) <u>告示第501号第46条の規定に基づく評価</u></p> <p>a. 一次応力 (第46条第3号)</p> <p>(a) 管台及び突合せ溶接式ティー</p> $S_{pr m} = B_1 \cdot P \cdot D_0 / (2 \cdot t) + B_{2b} \cdot M_{bp} / Z_b + B_{2r} \cdot M_{rp} / Z_r \leq 3 \cdot S_m$ <p>(b) (a)以外の管</p> $S_{pr m} = B_1 \cdot P \cdot D_0 / (2 \cdot t) + B_2 \cdot M_{ip} / Z_i \leq 3 \cdot S_m$	<p>・適用規格の相違</p> <p>【東海第二】</p> <p>③の相違</p>

2.2.3 荷重の組合せ及び許容応力  
 計算における荷重の組合せ及び許容応力を以下に示す。

表 2-1 荷重の組合せ

管クラス	設備	荷重の組合せ	状態
重大事故等クラス2管 であってクラス1管	原子炉冷却材 圧力バウンダリ	P+M+D	供用状態E 許容応力状態V <sub>A</sub>

表 2-1 中の記号

P : 内圧による荷重

M : 逃がし弁又は安全弁の吹出し反力その他の短期的荷重

D : 自重その他の長期的荷重

表 2-2 許容応力 (設計・建設規格 PPB-3562)

状態	一次応力 (曲げ応力を含む。)	一次+二次 応力	一次+二次 +ピーク応力
供用状態E*	Min (3・S <sub>m</sub> , 2・S <sub>y</sub> )	—	—

注記\* : 重大事故等時の状態。設計・建設規格の供用状態Dでの  
 許容応力を用いる。

表 2-3 許容応力 (告示第 5 0 1 号第 46 条)

状態	一次応力 (曲げ応力を含 む。)	一次+二次 応力	一次+二次 +ピーク応力
許容応力状態V <sub>A</sub> *	3・S <sub>m</sub>	—	—

注記\* : 重大事故等時の状態。告示第 5 0 1 号の許容応力状態IV  
 Aでの許容応力を用いる。

・適用規格の相違  
**【東海第二】**  
 ③の相違  
 ・記載方針の相違  
**【柏崎 7】**  
 ⑦の相違

・記載方針の相違  
**【柏崎 7】**  
 ⑦の相違

・適用規格の相違  
**【東海第二】**  
 ③の相違  
 ・記載方針の相違  
**【柏崎 7】**  
 ⑦の相違

2.2.4 計算精度と数値の丸め方  
 計算精度は6桁以上を確保する。  
 表示する数値の丸め方は表2-4に示すとおりである。

表2-4 表示する数値の丸め方

項目	数値の種類	単位	処理桁	処理方法	表示桁
島根図	寸法	mm	小数点第1位	四捨五入	整数位
	変位量	mm	小数点第2位	四捨五入	小数点第1位
計算条件	圧力	MPa	小数点第3位	四捨五入	小数点第2位 <sup>*1</sup>
	温度	℃	小数点第1位	四捨五入	整数位
	外径	mm	小数点第2位	四捨五入	小数点第1位
	厚さ	mm	小数点第2位	四捨五入	小数点第1位
	縦弾性係数	MPa	小数点第1位	四捨五入	整数位
	質量	kg	小数点第1位	四捨五入	整数位
	単位長さ質量	kg/m	小数点第1位	四捨五入	整数位
	ばね定数	N/mm	有効桁数3桁	四捨五入	有効桁数2桁
	回転ばね定数	N・mm/rad	有効桁数3桁	四捨五入	有効桁数2桁
	方向余弦	—	小数点第5位	四捨五入	小数点第4位
	許容応力 <sup>*2</sup>	MPa	小数点第1位	切捨て	整数位
	解析結果 及び評価	計算応力	MPa	小数点第1位	切上げ
許容応力 <sup>*2</sup>		MPa	小数点第1位	切捨て	整数位

注記\*1: 必要に応じて小数点第3位表示とする。また、静水頭は「静水頭」と記載する。

\*2: 設計・建設規格 付録材料図表に記載された温度の中間における許容応力は、比例法により補間した値の小数点以下第1位を切り捨て、整数位までの値とする。また、告示第501号別表に記載された許容応力は、各温度の値をSI単位に換算し、SI単位に換算した値の小数点以下第1位を四捨五入して、整数位までの値とする。その後、設計・建設規格と同様の換算と桁処理を行う。

- ・数値の丸め方の差異  
【東海第二】
- ・適用規格の相違  
【東海第二】  
③の相違

東海第二発電所 (2018. 10. 12 版)	柏崎刈羽原子力発電所 7号機 (2020. 9. 25 版)	島根原子力発電所 2号機	備考
		<p>3. 計算書の構成</p> <p>3.1 管の応力計算書</p> <p>(1) 概要</p> <p>本計算方法に基づき、管の応力計算を実施した結果を示す旨を記載する。</p> <p>工事計画記載範囲の管のうち、各応力区分における最大応力評価点の評価結果を解析モデル単位に記載する。また、各応力区分における最大応力評価点の許容値/発生値（以下「裕度」という。）が最小となる解析モデルを代表として鳥瞰図、計算条件及び評価結果を示す旨を記載する。各応力区分における代表モデルの選定結果及び全モデルの評価結果を示す旨についても記載する。</p> <p>(2) 概略系統図</p> <p>工事計画書記載範囲の系統の概略を示した図面を添付する。</p> <p>(3) 鳥瞰図</p> <p>評価結果記載の解析モデルの解析モデル図を添付する。</p> <p>(4) 計算条件</p> <p>本項目記載内容及び記載フォーマットを <u>FORMAT 応-1～応-5</u> に示す。</p> <p>(5) 計算結果</p> <p>本項目記載内容及び記載フォーマットを <u>FORMAT 応-6-1～応-6-2</u> に示す。</p>	<p>・記載方針の相違 【柏崎 7】 ⑤の相違</p> <p>・記載方針の相違 【柏崎 7】 ⑤の相違</p> <p>・記載方針の相違 【柏崎 7】 ⑤の相違</p>



(6) 代表モデルの選定結果及び全モデルの評価結果

代表モデルは各モデルの最大応力点の応力と裕度を算出し、応力分類毎に裕度最小のモデルを選定して鳥瞰図、計算条件及び評価結果を記載する。このため、代表モデルの選定結果及び全モデルの評価結果を記載する。本項目記載内容及び記載フォーマットを FORMAT 応-7 に示す。

・FORMAT 応-1:

計算条件

鳥瞰図番号ごとに設計条件に対応した管番号で区分し、管番号と対応する評価点番号を示す。

鳥瞰図番号

管番号	対応する評価点	最高使用圧力 (MPa)	最高使用温度 (℃)	外径 (mm)	厚さ (mm)	材料

・FORMAT 応-2:

配管の付加質量, フランジ部の質量, 弁部の質量

鳥瞰図番号

質量	対応する評価点

・FORMAT 応-3:

弁部の寸法

鳥瞰図番号

評価点	外径 (mm)	厚さ (mm)	長さ (mm)

・FORMAT 応-4:

支持点及び貫通部ばね定数

鳥瞰図番号

支持点番号	各軸方向ばね定数 (N/mm)			各軸回り回転ばね定数 (N・mm/rad)		
	X	Y	Z	X	Y	Z

・FORMAT 応-5:

材料及び許容応力

使用する材料の最高使用温度での許容応力を下表に示す。

材料	最高使用温度 (℃)	許容応力(MPa)*			
		S <sub>m</sub>	S <sub>y</sub>	S <sub>u</sub>	S <sub>b</sub>

注記\*: 評価に使用しない許容応力については「—」と記載する。

・FORMAT 応-6-1:

評価結果

下表に示すごとく最大応力はすべて許容応力以下である。

重大事故等クラス2管であってクラス1管

設計・建設規格 PPB-3562 の規定に基づく評価

島根図	最大応力 評価点	最大応力 区分	一次応力評価(MPa)	
			計算応力 S <sub>perm</sub>	許容応力 Min(3・S <sub>m</sub> , 2・S <sub>y</sub> )
		S <sub>perm</sub>	Max	Min(3・S <sub>m</sub> , 2・S <sub>y</sub> )

・FORMAT 応-6-2:

評価結果

下表に示すごとく最大応力はすべて許容応力以下である。

重大事故等クラス2管であってクラス1管

告示第501号第46条第3号の規定に基づく評価

島根図	最大応力 評価点	最大応力 区分	一次応力評価(MPa)	
			計算応力 S <sub>perm</sub>	許容応力 3S <sub>m</sub>
		S <sub>perm</sub>	Max	3S <sub>m</sub>

・適用規格の相違  
【東海第二】  
③の相違

・FORMAT 応-7:

代表モデルの選定結果及び全モデルの評価結果  
 (重大事故等クラス2管であってクラス1管)

No.	配管モデル	適用規格	使用状態正、許容応力比較 $V_{10}$ *			
			評価点	計算応力 (MPa)	許容応力 (MPa)	裕度
1		設計・建設規格				
		告示第501号				
2		設計・建設規格				
		告示第501号				

注記\* : 設計・建設規格の規定に基づく評価のみが要求される  
配管モデルにおける告示第501号の評価結果については「一」と記載する。

・記載方針の相違  
 【東海第二, 柏崎7】  
 ⑩の相違