

島根原子力発電所第2号機 工認記載適正化箇所(強度計算書)

No.	図書番号	図書名称	該当頁 (通し頁)	適正化内容	提出年月日	備考
1	NS2-添3-005-67	VI-3-3-3-7-1-1-1 管の基本板厚計算書 (原子炉浄化系)	表紙	図書のタイトルに系統名称を追加しました。(下線部参照) (旧)VI-3-3-3-7-1-1-1 管の基本板厚計算書 (新)VI-3-3-3-7-1-1-1 管の基本板厚計算書(原子炉浄化系)	2022/3/24	
2	NS2-添3-005-68	VI-3-3-3-7-1-1-2 管の応力計算書 (原子炉浄化系)	表紙	図書のタイトルに系統名称を追加しました。(下線部参照) (旧)VI-3-3-3-7-1-1-2 管の応力計算書 (新)VI-3-3-3-7-1-1-2 管の応力計算書(原子炉浄化系)	2022/3/24	
3	NS2-添3-005-15	VI-3-3-3-3-1-7 弁の強度計算書(残留熱 除去系)	表紙	図書のタイトルに系統名称を追加しました。(下線部参照) (旧)VI-3-3-3-3-1-7 弁の強度計算書 (新)VI-3-3-3-3-1-7 弁の強度計算書(残留熱除去系)	2022/3/24	
4	NS2-添3-005-15	VI-3-3-3-3-1-7 弁の強度計算書(残留熱 除去系)	P.7	計算に用いるPr2の値について誤記(告示501号別表13の260°Cにおける許容応力を読み取る必要があったが、 誤って隣欄の300°Cにおける許容応力を読み取ってしまった。)がありましたので、修正しました。 (旧)14.35(MPa) (新)14.38(MPa)	2022/3/24	
5	NS2-添3-005-15	VI-3-3-3-3-1-7 弁の強度計算書(残留熱 除去系)	P.7	No.4の誤記修正に伴い計算値Psの修正を行いました。 (旧)10.40(MPa) (新)10.41(MPa)	2022/3/24	
6	NS2-添3-005-15	VI-3-3-3-3-1-7 弁の強度計算書(残留熱 除去系)	P.7	No.4の誤記修正に伴い計算値N(1)の修正を行いました。 (旧)44543(回) (新)44504(回)	2022/3/24	
7	NS2-添3-005-15	VI-3-3-3-3-1-7 弁の強度計算書(残留熱 除去系)	P.7	No.4の誤記修正に伴い計算値N(2)の修正を行いました。 (旧)37870(回) (新)37851(回)	2022/3/24	